

## KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 09 tháng 02 đến Chủ nhật ngày 15 tháng 02 năm 2026

### 1. Lưới 110KV

| Số<br>T T | Thời gian dự kiến công tác |                |                 | Đơn vị QLVH              | Đơn vị công<br>tác       | Nội dung công tác   | Phạm vi công tác   | Địa điểm<br>công tác                                  | Biện pháp an toàn  | Ghi chú                |
|-----------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|--|---|--|------------------------|
|           | Ngày                       | Giờ bắt<br>đầu | Giờ kết<br>thúc |                          |                          |   |  |   |  |                        |
| 1         | Thứ Hai<br>09/02/2026      | 07h00          | 16h00           | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHĐD<br>(02CN) | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ G1-2<br>đến trụ 30 đường dây 110kV 171<br>Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-<br>2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172<br>Mô Cày 2 - 171 Mô Cày, từ trụ DN2<br>đến trụ 01 đường dây 110kV 173<br>Mô Cày 2 - 172 Mô Cày | -Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường<br>dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171<br>Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01<br>đường dây 110kV 172 Mô Cày 2<br>- 171 Mô Cày, từ trụ DN2 đến<br>trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô<br>Cày 2 - 172 Mô Cày | -Xã Mô Cày,<br>Tân Thành<br>Bình                      | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 2         |                            | 07h00          | 16h00           | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHĐD<br>(02CN) | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B<br>đến trụ 76 đường dây 110kV 171<br>Thanh Tân - 174 Mô Cày 2   | -Từ trụ 56B đến trụ 76 đường<br>dây 110kV 171 Thanh Tân - 174<br>Mô Cày 2  | -Xã Tân<br>Thành Bình                                 | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 3         |                            | 07h00          | 16h00           | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHĐD<br>(02CN) | -Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ<br>49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 -<br>171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A<br>đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 -<br>171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172<br>Giao Long  | -Từ trụ T05 đến trụ 49 đường<br>dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171<br>Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A<br>đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 -<br>171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 -<br>172 Giao Long                                    | -Phường Sơn<br>Đông, phường<br>Phú Tân, xã<br>Phú Túc | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |

|    |  |                              |                              |                       |                                      |  |   |   |  |  |
|----|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
| 4  |  | 08h00                        | 10h00                        | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre  | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông           | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện  | -Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 5  |  | 13h00                        | 15h00                        | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp  | -Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc        | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện  | -Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 6  |  | 07h00                        | 10h00                        | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)  | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày   | -Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày            | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện  | -Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 7  |  | 18h00                        | 20h00                        | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)  | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân  | -Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện  | -Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 8  |  | 07h00                        | 09h00                        | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)  | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri   | -Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri             | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện  | -Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 9  |  | 07h00<br>Thứ Hai<br>09/02/26 | 17h00<br>Thứ Bảy<br>14/02/26 | -XN Lưới điện cao thế | -Liên danh Tâm Thành Phát (17CN)     | -Thi công lắp đặt phụ kiện, giá đỡ và đầu nối đoạn cáp ngầm từ trụ cáp ngầm đến ngăn 173, 174 trạm biến áp 110kV Phú Thuận | -Tại sân ngắt khu vực ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận  | -Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận      | -Cô lập ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện<br>-Ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận đang cắt.<br>-Không mất điện phụ tải | -Công trình Đường dây 110kV Phú Thuận – Bình Đại |
| 10 |  | 07h00                        | 17h00                        | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN)        | Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.                                   | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú. | Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú                               | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.  | Kiểm tra định kỳ                                 |

|    |  |       |       |                       |                               |  |  |  |                          |                  |
|----|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|------------------|
| 11 |  | 07h00 | 14h30 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (01 CN) | Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn  | Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú các vị trí 02, 05, 09, 12, 13, 16, 18, 35, 44, 51; các khoảng trụ 07-08, 09-10, 11-12, 13-14, 25-26, 32-33, 45-46, 50-51   | Xã Cầu Kè; Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần                    | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra định kỳ |
| 12 |  | 07h00 | 14h30 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (04 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp | Đường dây 110kV 175 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 175 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè | Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra định kỳ |

|    |                      |       |       |                       |                               |  |   |   |   |                  |
|----|----------------------|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| 13 |                      | 14h30 | 18h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; ĐD 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; ĐD 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; ĐD 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; ĐD 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 171Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trùng, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra định kỳ |
| 1  | Thứ Ba<br>10/02/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN)            | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách                          | -Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách   | -Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung   | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |

|   |  |       |       |                       |                                      |  |  |   |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------|
| 2 |  | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2                                    | -Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2  | -Xã Tân Thành Bình, Mô Cày                          | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 |  | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long | -Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long   | -Xã Phú Túc, Giao Long                              | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 |  | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long   | -Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long   | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 |  | 13h00 | 15h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận   | -Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận    | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 |  | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)  | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại  | -Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại  | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 |  | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)  | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh  | -Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 8 |  | 07h00 | 14h30 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (05 CN)        | Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.  | Đường dây 171 Trà Vinh 2 - 172 110kV NĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 239; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 -172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01 | Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa                      | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.                 | Kiểm tra định kỳ |

|    |  |       |       |                       |                               |  |   |  |   |                  |
|----|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 9  |  | 14h30 | 18h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; ĐD 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; ĐD 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; ĐD 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; ĐD 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 171Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra định kỳ |
| 10 |  | 07h00 | 17h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.                         | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ốc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.  | Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ   | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |

|   |                      |       |       |                          |   |   |   |  |  |                        |
|---|----------------------|-------|-------|--------------------------|---|---|---|--|--|------------------------|
| 1 | Thứ Tư<br>11/02/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHDD<br>(02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến<br>trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ<br>Cày 2 - 171 Chợ Lách                                     | -Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây<br>110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ<br>Lách                                     | -Xã Hưng<br>Khánh Trung,<br>Vĩnh Thành                   | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 2 |                      | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHDD<br>(02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh<br>đến trụ 43 đường dây 110kV 171<br>Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến<br>Tre 2 - 172 An Hiệp  | -Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường<br>dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171<br>An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172<br>An Hiệp  | -Phường Sơn<br>Đông, xã Phú<br>Túc                       | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 3 |                      | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHDD<br>(02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến<br>trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao<br>Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao<br>Long - 171 Phú Thuận | -Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây<br>110kV 173 Giao Long - 172 Phú<br>Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú<br>Thuận | -Xã Giao<br>Long, Phú<br>Thuận                           | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 4 |                      | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Tổ thao tác<br>lưu động Mỏ<br>Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định<br>kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra<br>bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm<br>110kV Chợ Lách  | -Trạm 110kV<br>Chợ Lách - áp<br>Nhơn Phú, xã<br>Chợ Lách | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện                         | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 5 |                      | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Tổ thao tác<br>lưu động Mỏ<br>Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm<br>110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm<br>110kV Mỏ Cày  | -Trạm 110kV<br>Mỏ Cày - áp<br>Tân Lộc, xã<br>Mỏ Cày      | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện                         | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 6 |                      | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Tổ thao tác<br>lưu động Ba<br>Tri (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm<br>110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng<br>mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm<br>110kV Giồng Trôm  | -Trạm 110kV<br>Giồng Trôm -<br>áp 1, xã<br>Giồng Trôm    | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện                         | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |
| 7 |                      | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Tổ thao tác<br>lưu động Ba<br>Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm<br>110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm<br>110kV Ba Tri  | -Trạm 110kV<br>Ba Tri - áp An<br>Hòa, xã Ba Tri          | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện                         | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cố |

|   |  |       |       |                       |                               |  |   |  |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 8 |  | 07h00 | 17h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.                         | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.  | Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức   | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |
| 9 |  | 14h30 | 18h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; ĐD 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; ĐD 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; ĐD 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; ĐD 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 171Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra định kỳ |

|    |                       |       |       |                       |                                      |  |   |  |   |                  |
|----|-----------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 10 |                       | 18h00 | 21h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (06 CN)        | Kiểm tra định kỳ đêm   | Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1-3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà; đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 16 (trụ 05 mạch) | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc | - Làm việc không cắt điện<br>- Phải trang bị đèn soi  | Kiểm tra định kỳ |
| 1  | Thứ Năm<br>12/02/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐĐ (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách                             | -Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách  | -Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách   | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2  |                       | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐĐ (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh | -Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh  | -Xã Ba Tri, xã An Hiệp, xã Thạnh Phú                             | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3  |                       | 19h30 | 21h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)                                       | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp  | -Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc                   | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |

|   |  |       |       |                       |                                     |   |  |  |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|------------------|
| 4 |  | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân   | -Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình        | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 |  | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)         | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh  | -Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú          | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 |  | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)           | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại  | -Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại           | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 |  | 07h00 | 14h30 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (05 CN)       | Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.                                 | Đường dây 110kV 175 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 175 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè | Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |

|   |  |       |       |                       |                               |  |   |  |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 8 |  | 14h30 | 18h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; ĐD 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; ĐD 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; ĐD 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; ĐD 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 171Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra định kỳ |
| 9 |  | 07h00 | 17h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.                         | - Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh.<br>- Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.  | Áp 3, xã Châu Thành  | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |

|   |                       |       |       |                       |                                      |  |  |   |   |                  |
|---|-----------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------|
| 1 | Thứ Sáu<br>13/02/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách   | -Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách   | -Xã Chợ Lách                                      | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2 |                       | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh | -Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh | -Xã Thạnh Phú                                     | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 |                       | 18h00 | 19h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long   | -Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 |                       | 19h30 | 21h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận   | -Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận  | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 |                       | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)  | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách  | -Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách   | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 |                       | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)  | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm  | -Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm            | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 |                       | 07h00 | 17h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN)        | Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.   | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.                          | Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè                            | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.               | Kiểm tra định kỳ |

|   |  |       |       |                       |                               |  |  |  |                          |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|------------------|
| 8 |  | 07h00 | 14h30 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (05 CN) | Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo   | Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà vị trí trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc, trụ 01A, 02, 04, 06, 08, 10, 16 (trụ 05 mạch), 166A, 169, 171, trụ công ngăn 176, DCL 176-7 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà vị trí trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc, trụ 01A, 02, 04, 06, 08, 10, 16 (trụ 05 mạch), trụ 166A, 169, 171, trụ công ngăn 171, DCL 171-7 trạm 110kV Duyên Trà, khoảng trụ 166A-167; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú vị trí trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc, trụ 01B, 02, 04, 06, 08, 10, 16 (trụ 05 mạch) | Xã Ngũ Lạc                                   | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra định kỳ |
| 9 |  | 07h00 | 14h30 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (05 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp | Đường dây 110kV 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè; Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 113   | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra định kỳ |

|    |  |       |       |                       |                               |  |   |  |                          |                  |
|----|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|
| 10 |  | 14h30 | 18h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; ĐD 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; ĐD 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; ĐD 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; ĐD 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 171Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; ĐD 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra định kỳ |
|----|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|

|   |                       |       |       |                       |                               |  |  |                      |   |                  |
|---|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|---|------------------|
| 1 | Thứ Bảy<br>14/02/2026 | 07h00 | 17h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Lưới điện cao thế (02 CN) | - Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.<br>- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp ngăn 174. | - Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.<br>- Sân ngắt điện ngăn 174, phòng điều khiển, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào ngăn 174. | Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc | - Làm việc không cắt điện.<br>- Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |
|---|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------------------------------|--|--|----------------------|---|------------------|

## 2. Lưới 22KV

| Số TT | Thời gian dự kiến công tác |             |              | Đơn vị QLVH               | Đơn vị công tác                           | Nội dung công tác  | Phạm vi công tác  | Địa điểm công tác        | Biện pháp an toàn   | Ghi chú            |
|-------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------------|---|--|---|--------------------------|---|--------------------|
|       | Ngày                       | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc |                           |   |  |   |                          |   |                    |
| 1     | Thứ Hai<br>09/02/2026      | 07h00       | 11h00        | -Đội Quản lý điện Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay giáp buộc, giáp nú, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 478BTre/8B/02 đến trụ 478BTre/8B/05 tuyến 478 Bến Tre | -Từ trụ 478BTre/8B/02 đến trụ 478BTre/8B/05 tuyến 478 Bến Tre | -Phường Sơn Đông         | -Cắt CB trạm 250kVA Sơn Đông 3 trụ 478BTre/8B/05 tuyến 478 Bến Tre<br>-Cắt 3FCO trụ 478BTre/8B/01 tuyến 478 Bến Tre | -SCL 2026          |
| 2     |                            | 13h00       | 17h00        | -Đội Quản lý điện Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay giáp buộc, giáp nú, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 478BTre/77/01 đến trụ 478BTre/77/06 tuyến 478 Bến Tre | -Từ trụ 478BTre/77/01 đến trụ 478BTre/77/06 tuyến 478 Bến Tre | -Phường Sơn Đông         | -Cắt LBFCO trụ 478-480BTre/77 tuyến 478 Bến Tre   | -SCL 2026          |
| 3     |                            | 07h30       | 17h00        | -Đội Quản lý điện Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay giáp buộc, giáp nú, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 478BTre/52/07 đến trụ 478BTre/52/20 tuyến 478 Bến Tre | -Từ trụ 478BTre/52/07 đến trụ 478BTre/52/20 tuyến 478 Bến Tre | -Phường Sơn Đông         | -Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/52/2B tuyến 478 Bến Tre   | -SCL 2026          |
| 4     |                            | 08h30       | 12h00        | -Đội Quản lý điện Phú Túc | -Đội Quản lý điện Phú Túc (5CN)           | -Nâng công suất MBA 75kVA thành 2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa       | -Trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa                     | -Áp Hòa Trung xã Phú Túc | -Cắt FCO trụ 477AH/85/02P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa<br>-Cắt CB trạm 75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa    | -Xử lý MBA quá tải |

|    |  |       |       |                                  |  |   |   |                                 |   |                    |
|----|--|-------|-------|----------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|--------------------|
| 5  |  | 13h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Phú Túc        | -Đội Quản lý điện Phú Túc (5CN)                    | -Nâng công suất MBA 37,5kVA thành 2x37,5kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 478GL/06/85/07 NR Lộ Bờ kè Giao Hòa   | -Trụ 478GL/06/85/07 NR Lộ Bờ kè Giao Hòa  | -Áp Hòa An xã Giao Long         | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 478GL/06/85/07 NR Lộ Bờ kè Giao Hòa<br>-Tháo Hotline trụ 478GL/06/85/07 NR Lộ Bờ kè Giao Hòa     | -Xử lý MBA quá tải |
| 6  |  | 08h30 | 12h00 | -Đội Quản lý điện Phú Túc        | -Đội Quản lý điện Phú Túc (5CN)                    | -Nâng công suất MBA 75kVA thành 2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 475AH/97/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông  | -Trụ 475AH/97/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông   | -Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy | -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 475AH/97/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông<br>-Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông | -Xử lý MBA quá tải |
| 7  |  | 08h00 | 10h00 | -Đội quản lý điện Phú Túc        | -Đội Hotline-Trung tâm thí nghiệm Vĩnh Long (05CN) | -Thay 1MBA 37,5kVA rì sét, thí nghiệm CBM không đạt, lắp 3kep wire, 3Hotline thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 474GL/68/01P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa  | -Trụ 474GL/68/01P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa   | -Áp Hòa Thanh xã Giao Long      | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 474GL/68/01P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa<br>-Khóa chế độ tự đóng lại MC 474 trạm 110kV Giao Long  | Ngăn ngừa sự cố    |
| 8  |  | 07h30 | 12h00 | -Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung | -Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (06CN)                 | -Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ từ trụ 480TT/02/46/02 đến trụ 480TT/02/46/11 NR Hòa Bình | -Từ trụ 480TT/02/46/02 đến trụ 480TT/02/46/11 NR Hòa Bình   | -Áp Hoà Bình xã Tân Thành Bình  | -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/02/46/01 NR Hòa Bình  | -SCL 2026          |
| 9  |  | 08h00 | 11h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN)                | -Gia cố móng trụ hạ thế 17g, 18g và lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 18g thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm                             | -Tại trụ hạ thế 17g, 18g thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm                  | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm   | -SCTX              |
| 10 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN)                | -Sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 9b, 13b và lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 13b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/301/67/16 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông                          | -Tại trụ hạ thế 9b, 13b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/301/67/16 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông      | -Xã Tân Hào                     | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473GTROM/301/67/16 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông  | -SCTX              |

|    |  |       |       |                              |                                     |  |  |                |   |   |
|----|--|-------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|---|---|
| 11 |  | 08h00 | 16h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (06CN) | -Di dời trụ hạ thế 6g cách trụ hiện hữu 5m hướng về trụ 7g và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/22/23/09 nhánh rẽ áp 6B Long Mỹ | -Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/22/23/09 nhánh rẽ áp 6B Long Mỹ | -Xã Phước Long | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/1/22/23/09 nhánh rẽ áp 6B Long Mỹ | -Xử lý mất an toàn                      |
| 12 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (03CN) | -Thay thùng điện kế trạm bị mục tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/67/11 nhánh rẽ áp 3 Kinh Ngoại   | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/67/11 nhánh rẽ áp 3 Kinh Ngoại                  | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/67/11 nhánh rẽ áp 3 Kinh Ngoại          | -SCTX                                   |
| 13 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (03CN) | -Thay thùng điện kế trạm bị mục tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/67/20 nhánh rẽ áp 3 Kinh Ngoại   | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/67/20 nhánh rẽ áp 3 Kinh Ngoại                  | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/67/20 nhánh rẽ áp 3 Kinh Ngoại          | -SCTX                                   |
| 14 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/18 nhánh rẽ Châu Hòa  | -Tại trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/18 nhánh rẽ Châu Hòa                      | -Xã Châu Hòa   | -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/18 nhánh rẽ Châu Hòa              | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 15 |  | 10h30 | 14h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/94 nhánh rẽ Châu Hòa  | -Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/94 nhánh rẽ Châu Hòa                        | -Xã Châu Hòa   | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/94 nhánh rẽ Châu Hòa                | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 16 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa  | -Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa                    | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa            | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |

|    |  |       |       |                              |   |   |  |                    |   |   |
|----|--|-------|-------|------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---|
| 17 |  | 10h30 | 14h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)       | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa       | -Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa                                | -Xã Giồng Trôm     | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa  | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 18 |  | 15h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)       | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/175/14 nhánh rẽ áp Thới Trị      | -Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/175/14 nhánh rẽ áp Thới Trị                               | -Xã Châu Hòa       | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/175/14 nhánh rẽ áp Thới Trị   | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 19 |  | 07h00 | 12h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | Cty TNHH MTV XLD Hữu Trung (06CN)         | -Di dời trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/07 nhánh rẽ Giồng Chủ                   | -Tại trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/07 nhánh rẽ Giồng Chủ | -Xã Tân Hòa        | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/07 nhánh rẽ Giồng Chủ   | -Theo yêu cầu khách hàng                |
| 20 |  | 07h30 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 3x25kVA lên 3x37,5kVA trạm trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.            | - Trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.   | -Xã Ba Tri.        | -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.<br>-Tháo 3 kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.                            | -SCTX, xử lý quá tải.                   |
| 21 |  | 07h30 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 3x37.5kVA xuống 3x25kVA trạm trụ 475BTri/17/18/69/04 NR Giồng Cốc.           | - Trụ 475BTri/17/18/69/04 NR Giồng Cốc.  | -Xã Ba Tri.        | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/69/04 NR Giồng Cốc.<br>-Tháo 3 kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/69/04 NR Giồng Cốc.                        | -SCTX, xử lý quá tải.                   |
| 22 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 37.5kVA lên 50kVA trạm trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri. | - Trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.                                      | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri. | -SCTX, xử lý quá tải.                   |

|    |  |       |       |                            |   |  |   |   |  |                             |
|----|--|-------|-------|----------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|
| 23 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37.5kVA trạm trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang.   | - Trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang.  | -Xã Mỹ Chánh Hòa.                                 | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/168/29A/18A/11 NR Bến Thang.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/168/29A/18A NR Bến Thang. | -SCTX, xử lý quá tải.       |
| 24 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 04CN           | -Hạ công suất trạm 50kVA xuống thành 25kVA trụ 473BĐ/393/17/05 NR 1P Long Phú. Bảo trì trạm, thay MCCB, HTĐĐ, ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.       | -Trụ 473BĐ/393/17/05 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/393/17/05 NR 1P Long Phú  | -Áp Long Phú xã Phú Thuận                         | -Cắt LBFCO trụ 473BĐ/393/17/01 NR 1P Long Phú  | -Điều hòa phụ tải           |
| 25 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN           | -Nâng công suất trạm 25kVA lên thành 50kVA trụ 473BĐ/242 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa. Bảo trì trạm, thay HTĐĐ, ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm. | -Trụ 473BĐ/242 (trụ cũ) + Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473BĐ/242 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa   | -Áp Chợ xã Châu Hưng                              | -Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 473BĐ/242 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa   | -Điều hòa phụ tải           |
| 26 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN           | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiển   | -Từ trụ 473BĐ/132/01 đến trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiển  | -Áp Giồng Kiển xã Thạnh Trị; Lộc Sơn xã Lộc Thuận | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 27 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN           | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Công ty Phước Sang; NR 1P Lộ Ông Bái; NR 3P NMN An Hóa   | -Từ trụ 473BĐ/416/01 đến trụ 473BĐ/416/14 NR 3P Công ty Phước Sang; từ trụ 473BĐ/409/01 đến trụ 473BĐ/409/08 NR 1P Lộ Ông Bái; từ trụ 473BĐ/416/01/01 đến trụ 473BĐ/416/01/04 NR 3P NMN An Hóa. | -Áp Long Hòa 1 xã Phú Thuận                       | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |

|    |  |       |       |                            |                                   |   |   |                                      |   |  |
|----|--|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| 28 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Chợ Lách | -Đội Quản lý điện Chợ Lách (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ trung thế 475-476CL/146 đến trụ trung thế 476CL/146/01 thuộc trạm 50kVA trụ 476CL/146/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày để chuyển một phần lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476CL/146/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày sang nhận điện trạm 50kVA trụ 475-476CL/141 tuyến Chợ Lách - Mô Cày. | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476CL/146/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày và trạm 50kVA trụ 475-476CL/141 tuyến Chợ Lách - Mô Cày. | -Xã Chợ Lách                         | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 476CL/146/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày<br>-Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 475-476CL/146 tuyến Chợ Lách - Mô Cày<br>-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475-476CL/141 tuyến Chợ Lách - Mô Cày. | -Xử lý mất an toàn (dây vượt lộ có độ cao tĩnh không thấp) |
| 29 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Chợ Lách | -Đội Quản lý điện Chợ Lách (04CN) | -Thay MBA 50kVA chày dầu thuộc trạm 50kVA trụ 476CL/315/31/IP nhánh rẽ Cầu Giồng Xã   | -Tại trạm 50kVA trụ 476CL/315/31/IP nhánh rẽ Cầu Giồng Xã   | -Xã Hưng Khánh Trung                 | -Cắt LBFCO trụ 476CL/315/31 nhánh rẽ Quới Thiện (đầu nhánh rẽ Cầu Giồng Xã)   | -Ngăn ngừa sự cố   |
| 30 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu          | Đội QLĐ Long Châu (03CN)          | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA ĐĐ Phó Cơ Điều 1 tại trụ V49.2/P67/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49.2/P67/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long   | Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA ĐĐ Phó Cơ Điều 1 tại trụ V49.2/P67/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long  | Thay HTĐĐ  |
| 31 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu          | Đội QLĐ Long Châu (03CN)          | Thay lại công tơ trạm 3*15kVA ĐĐ Phó Cơ Điều 2 tại trụ V49/P107/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long   | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/P107/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long  | Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*15kVA ĐĐ Phó Cơ Điều 2 tại trụ V49/P107/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long   | Thay HTĐĐ  |
| 32 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu          | Đội QLĐ Long Châu (03CN)          | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA Ban BVSK Cán Bộ tại trụ V41.9/P170/2 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V41.9/P170/2 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long  | Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.    | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Ban BVSK Cán Bộ tại trụ V41.9/P170/2 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long  | Thay HTĐĐ  |
| 33 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu          | Đội QLĐ Long Châu (03CN)          | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA Khoa Mắt - TTCBXH tại trụ V41.9/P170/T2/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long   | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V41.9/P170/T2/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long   | Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.    | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Khoa Mắt - TTCBXH tại trụ V41.9/P170/T2/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long   | Thay HTĐĐ  |

|    |  |       |       |                   |  |  |  |                                   |   |                 |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-----------------|
| 34 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN)                   | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA NH Hoàng Gia tại trụ V42/P127/P46/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long                                | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V42/P127/P46/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long   | Đường Trần Phú, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Nhà hàng Hoàng Gia tại trụ V42/P127/P46/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long | Thay HTĐĐ       |
| 35 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN)                   | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA Khối Vận TPVL tại trụ V42/P127/T15A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long                              | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V42/P127/T15A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long  | Đường Trần Phú, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Khối Vận TPVL tại trụ V42/P127/T15A/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long     | Thay HTĐĐ       |
| 36 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Vồn   | Đội QLĐ Cái Vồn (2CN)                      | Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế   | Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 473 Bình Minh  | Phường Cái Vồn, phường Bình Minh  | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.           | Ngăn ngừa sự cố |
| 37 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Vồn   | Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)                      | Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế   | Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh  | Xã Song Phú                       | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.           | Ngăn ngừa sự cố |
| 38 |  | 08h00 | 16h30 | Đội QLĐ Long Hồ   | Đội QLĐ Long Hồ (02CN)                     | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế   | Từ trụ 476CC/139 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này; Từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này | Xã Bình Phước.                    | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành            | Ngăn ngừa sự cố |
| 39 |  | 08h00 | 08h30 | Đội QLĐ Long Hồ   | Trung tâm thí nghiệm điện Vĩnh Long (03CN) | Tháo 03 Hotline nhánh rẽ Công ty An Thành trụ 472VLI/277 tuyến 472 Vũng Liêm (sa thải phụ tải trước khi tháo/đầu Hotline). | Tại trụ 472VLI/277 tuyến 472 Vũng Liêm   | Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.    | OFF Relay 79 Rec Vũng Liêm – Long Hồ tại trụ 472-474Vli/57 tuyến 472 Vũng Liêm                  | Thay HTĐĐ       |

|    |  |       |       |                  |  |  |   |                                |  |                 |
|----|--|-------|-------|------------------|--|--|---|--------------------------------|--|-----------------|
| 40 |  | 08h00 | 11h30 | Đội QLĐ Long Hồ  | Đội QLĐ Long Hồ (04CN)                     | Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty An Thành   | Tại trụ 472VLi/277/1 tuyến 472 Vũng Liêm  | Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước. | - Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Công ty An Thành trụ 472VLi/277 tuyến 472 Vũng Liêm<br>- Kiểm tra 03 Hotline nhánh rẽ Công ty An Thành trụ 472VLi/277 tuyến 472 Vũng Liêm đang mở. | Thay HTĐĐ       |
| 41 |  | 11h30 | 12h00 | Đội QLĐ Long Hồ  | Trung tâm thí nghiệm điện Vĩnh Long (03CN) | Đầu 03 Hotline nhánh rẽ Công ty An Thành trụ 472VLi/277 tuyến 472 Vũng Liêm                  | Tại trụ 472VLi/277 tuyến 472 Vũng Liêm  | Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước. | OFF Relay 79 của Rec Vũng Liêm – Long Hồ tại trụ 472-474Vli/57 tuyến 472 Vũng Liêm   | Thay HTĐĐ       |
| 42 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Nhum | Đội QLĐ Cái Nhum (02CN)                    | Phát quang hành lang an toàn đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công. | Từ phía sau trụ 473-471CC/33 đến đầu vào LBS Địa Môn số trụ 471CC/196 tuyến 471 Cỏ Chiên, đến đầu vào DS Phà Chánh An - 1 số trụ 473CC/175/1 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 471,473 Cỏ Chiên. | Xã Cái Nhum                    | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.  | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                     |                                     |  |  |  |   |                    |
|----|--|-------|-------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--------------------|
| 43 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Công ty TNHH TM&DV Song Văn (05 CN) | -Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm NTSF (máy 1) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/12 tuyến 477 Mô Cày.<br>-Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm NTSF (máy 2) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/19 tuyến 477 Mô Cày.<br>-Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm NTSF (máy 3) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/34 tuyến 477 Mô Cày.<br>-Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm NTSF (máy 4) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/42 tuyến 477 Mô Cày. | -Tại trạm NTSF (máy 1) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/12 tuyến 477 Mô Cày.<br>-Tại trạm NTSF (máy 2) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/19 tuyến 477 Mô Cày.<br>-Tại trạm NTSF (máy 3) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/34 tuyến 477 Mô Cày.<br>-Tại trạm NTSF (máy 4) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/42 tuyến 477 Mô Cày. | Áp Phước Thạnh, xã Quới Thiện                                  | - Cắt 03LBFCO NTSF trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/1 tuyến 477 Mô Cày.  | Kiểm định thiết bị |
| 44 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (6CN)           | Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.   | Đọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.  | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Trung Hiệp, xã Hiếu Phụng. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.                                 | Ngăn ngừa sự cố.   |
| 45 |  | 08h30 | 13h00 | Đội QLĐ Tam Bình    | Đội QLĐ Tam Bình (6CN)              | Thay MBA kiểm định không đạt trạm Hòa Hiệp 1 công suất 37,5 kVA (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTĐ ngày 02/12/2025).  | Tại trụ 479TB/141 tuyến 479 Tam Bình   | Áp 1, xã Hòa Hiệp  | - Cắt CB + FCO trạm Hòa Hiệp 1 tại trụ 479TB/141<br>- Gỡ Hotline trạm Hòa Hiệp 1 tại trụ 479TB/141 tuyến 479 Tam Bình | Ngăn ngừa sự cố    |

|    |  |       |       |                  |                        |  |   |                                   |  |                  |
|----|--|-------|-------|------------------|------------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------|
| 46 |  | 11h00 | 15h00 | Đội QLĐ Tam Bình | Đội QLĐ Tam Bình (6CN) | Thay MBA kiểm định không đạt trạm 2B Hòa Hiệp công suất 25 kVA (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTĐ ngày 02/12/2025). | Tại trụ 479TB/247 tuyến 479 Tam Bình                                  | Áp 2, xã Hòa Hiệp                 | - Cắt CB + FCO trạm 2B Hòa Hiệp tại trụ 479TB/247<br>- Gỡ Hotline trạm 2B Hòa Hiệp tại trụ 479TB/247 tuyến 479 Tam Bình                            | Ngăn ngừa sự cố  |
| 47 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trà Ôn   | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN)   | Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Mỹ Lợi, từ trụ M44/P179/6 đến trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.     | Từ trụ M44/P179/6 đến trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.           | Áp Mỹ Lợi, Tích Khánh, xã Trà Ôn. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.  | Ngăn ngừa sự cố. |
| 48 |  | 08h30 | 10h00 | Đội QLĐ Trà Ôn   | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN)   | Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Chợ Tích Thiện 1 trụ M44/P296/57 tuyến 474 Bình Minh.                         | Tại trạm Chợ Tích Thiện 1 trụ M44/P296/57 tuyến 474 Bình Minh.        | Áp Tích Lộ, xã Trà Ôn.            | Cắt CB+3FCO trạm Chợ Tích Thiện 1 trụ M44/P296/57 tuyến 474 Bình Minh.   | Ngăn ngừa sự cố  |
| 49 |  | 10h30 | 12h00 | Đội QLĐ Trà Ôn   | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN)   | Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Nhà Thờ Vĩnh Xuân trụ M44/288 tuyến 474 Bình Minh.                            | Tại trạm Nhà Thờ Vĩnh Xuân trụ M44/288 tuyến 474 Bình Minh.           | Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.    | Cắt CB+3FCO trạm Nhà Thờ Vĩnh Xuân trụ M44/288 tuyến 474 Bình Minh.  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 50 |  | 13h30 | 15h00 | Đội QLĐ Trà Ôn   | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN)   | Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Công Nghiệp Hựu Thành trụ L45/213 tuyến 475 Vũng Liêm.                        | Tại trạm Công Nghiệp Hựu Thành trụ L45/213 tuyến 475 Vũng Liêm.       | Áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.         | Cắt CB+3FCO trạm Công Nghiệp Hựu Thành trụ L45/213 tuyến 475 Vũng Liêm.  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 51 |  | 15h15 | 16h45 | Đội QLĐ Trà Ôn   | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN)   | Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp Vĩnh Thành 1 trụ L45/P221/3 tuyến 475 Vũng Liêm.                              | Tại trạm Vĩnh Thành 1 trụ L45/P221/3 tuyến 475 Vũng Liêm.             | Áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.         | Cắt CB+3FCO trạm Vĩnh Thành 1 trụ L45/P221/3 tuyến 475 Vũng Liêm.  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 52 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới | Đội QLĐ Tân Quới (4CN) | Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới   | Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới                   | Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành   | Ngăn ngừa sự cố  |
| 53 |  | 08h00 | 11h30 | Đội QLĐ Tân Quới | Đội QLĐ Tân Quới (4CN) | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp   | Tại trạm Trang Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5/11/1 tuyến 471 Tân Quới | Áp Tân Hiệp, xã Tân Quới          | - Cắt 3LBFCO Trang Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5 tuyến 471 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm Trại Kiết Tường trụ 471TQ/72/5/11/1 tuyến 471 Tân Quới. | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                          |                                |  |   |                            |  |                       |
|----|--|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|--|-----------------------|
| 54 |  | 08h00 | 11h30 | Đội QLĐ Tân Quới         | Đội QLĐ Tân Quới (4CN)         | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biển áp   | Tại trạm Công ty Vương Phát Lợi trụ 471TQ/102/1 tuyến 471 Tân Quới                              | Áp Tân Phước, xã Tân Quới  | - Cắt 3LBFCO Công ty Vương Phát Lợi trụ 471TQ/102 tuyến 471 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm Công ty Vương Phát Lợi trụ 471TQ/102/1 tuyến 471 Tân Quới.  | Ngăn ngừa sự cố       |
| 55 |  | 13h00 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới         | Đội QLĐ Tân Quới (4CN)         | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biển áp   | Tại trạm TTGDTX Bình Tân trụ 473TQ/17/1 tuyến 473 Tân Quới                                      | Áp Thành Quới, xã Tân Quới | - Cắt 3LBFCO TTGDTX Bình Tân trụ 473TQ/17 tuyến 473 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm TTGDTX Bình Tân trụ 473TQ/17/1 tuyến 473 Tân Quới.                  | Ngăn ngừa sự cố       |
| 56 |  | 13h00 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới         | Đội QLĐ Tân Quới (4CN)         | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biển áp   | Tại trạm TTVH&TT huyện Bình Tân trụ 473TQ/17/11 tuyến 473 Tân Quới                              | Áp Thành Quới, xã Tân Quới | - Cắt 3LBFCO TTVH&TT huyện Bình Tân trụ 473TQ/17/2 tuyến 473 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm TTVH&TT huyện Bình Tân trụ 473TQ/17/11 tuyến 473 Tân Quới. | Ngăn ngừa sự cố       |
| 57 |  | 08h00 | 12h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (6CN) | Xử lý tải TBA Đường Liễu 4 từ 1pha - 1x15kVA lên 1 pha - 1x37,5kVA, thay MCCB 3 cực 75A bằng MCCB 3 pha 100A, vận hành nấc 0,8, thay LA thí nghiệm định kỳ, đo điện trở tiếp địa, kết hợp phát quang hành lang, vệ sinh sứ, thiết bị từ trụ 473-476DT-3/T25A/01 đến trụ 473-476DT-3/T25A/04, nhánh Đường Liễu 4, tuyến 473 Duyên Trà | Từ trụ 473-476DT-3/T25A/01 đến trụ 473-476DT-3/T25A/04, nhánh Đường Liễu 4, tuyến 473 Duyên Trà | Áp Đường Liễu - xã Ngũ Lạc | Cắt LBFCO Đường Liễu 4 trụ 473-476DT-3/25A (473DT)   | Sửa chữa thường xuyên |

|    |  |       |       |                            |                                      |   |  |                                  |   |                                   |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 58 |  | 13h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc   | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (6CN)       | Tháp sắt đầu trụ trung áp, xử lý tải TBA Ba Sát 2 từ 1pha - 1x50kVA lên 1 pha - 1x100kVA, thay MCCB 3 cực 125A bằng MCCB 3 cực 250A (vận hành 200A), tăng cường bộ cáp từ MCCB lên lưới hạ áp 2xCV50mm <sup>2</sup> , thay hệ thống đo đếm từ trực tiếp sang gián tiếp (đo đếm gián tiếp qua 02 CT 250/5A và 01 điện kế điện từ 3p 3x240V/415V - 3x5(10)A), thay LA thí nghiệm định kỳ, đo điện trở tiếp địa trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn Mỏ Côi, tuyến 478 Duyên Trà | Tại trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn Mỏ Côi, tuyến 478 Duyên Trà | Áp Ba Sát - xã Đôn Châu          | Cắt 3LBFCO Bào Môn Mỏ Côi trụ 478-475DT-8/P109/29 (478DT)             | Sửa chữa thường xuyên             |
| 59 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (6 CN)    | Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK   | Từ trụ 476DT/(117-226) kể cả các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà                   | Xã Long Hữu                      | Không cắt điện  | Giảm TTĐN                         |
| 60 |  | 09h30 | 11h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Công ty cổ phần điện Quốc Huy (3 CN) | Kiểm định MBA, đầu cách điện, LA, ACB, FCO, đo điện trở hệ thống nối đất, vệ sinh công nghiệp tri ân khách hàng trạm NMNĐ Phạm Văn Út   | Trụ 473DT/T153/P05/04 nhánh 22kV NMNĐ Phạm Văn Út, tuyến 473 Duyên Trà                   | Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa | Cắt 3LBFCO NMNĐ Phạm Văn Út trụ 473DT/T153/05 Khách hàng đã thuê QLVH | Thí nghiệm tri ân khách hàng      |
| 61 |  | 09h30 | 11h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (3 CN)    | - Kiểm tra hệ thống đo đếm TU, TI trung thế định kỳ<br>-Thực hiện công tác vận hành thuê:<br>+ Vệ sinh sứ, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế.<br>+ Vệ sinh xung quanh trạm   | Trụ 473DT/T153/P05/(02-05) nhánh 22kV NMNĐ Phạm Văn Út, tuyến 473 Duyên Trà              | Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa | Cắt 3LBFCO NMNĐ Phạm Văn Út trụ 473DT/T153/05 Khách hàng đã thuê QLVH | Vệ sinh công nghiệp vận hành thuê |

|    |  |       |       |                            |                                      |   |  |                                  |   |                              |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| 62 |  | 13h00 | 14h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Công ty cổ phần điện Quốc Huy (3 CN) | Kiểm định MBA, dầu cách điện, LA, ACB, FCO, đo điện trở hệ thống nổi đất, vệ sinh công nghiệp tri ân khách hàng trạm Công ty Thông Thuận 1  | Trụ 473DT/T153/P25A/01B nhánh 22kV Công ty Thông Thuận 1, tuyến 473 Duyên Trà  | Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa | Cắt 3LBFCO Công ty Thông Thuận 1 trụ 473DT/T153/25A Khách hàng đã thuê QLVH | Thí nghiệm tri ân khách hàng |
| 63 |  | 13h00 | 14h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (3 CN)    | - Kiểm tra hệ thống đo đếm TU, TI trung thế định kỳ<br>-Thực hiện công tác vận hành thuê:<br>+ Vệ sinh sứ, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế.<br>+ Vệ sinh xung quanh trạm | Trụ 473DT/T153/P25A/(01A - 03) nhánh 22kV Công ty Thông Thuận 1, tuyến 473 Duyên Trà   | Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa | Cắt 3LBFCO Công ty Thông Thuận 1 trụ 473DT/T153/25A Khách hàng đã thuê QLVH | Thí nghiệm tri ân khách hàng |
| 64 |  | 15h00 | 16h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Công ty cổ phần điện Quốc Huy (3 CN) | Kiểm định MBA, dầu cách điện, LA, ACB, FCO, đo điện trở hệ thống nổi đất, vệ sinh công nghiệp tri ân khách hàng trạm XN TS Long Toàn  | Trụ 477DT/T131A/P10/T05/01/01 nhánh 22kV XN TS Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà  | Khóm 2 phường Duyên Hải          | Cắt 3LBFCO XN TS Duyên Hải trụ 477DT/T131A/P10/05 Khách hàng đã thuê QLVH   | Thí nghiệm tri ân khách hàng |
| 65 |  | 15h00 | 16h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (3 CN)    | - Kiểm tra hệ thống đo đếm TU, TI trung thế định kỳ<br>-Thực hiện công tác vận hành thuê:<br>+ Vệ sinh sứ, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế.<br>+ Vệ sinh xung quanh trạm | Trụ 477DT/T131A/P10/T05/01, 477DT/T131A/P10/T05/01/01 nhánh 22kV XN TS Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà  | Khóm 2 phường Duyên Hải          | Cắt 3LBFCO XN TS Duyên Hải trụ 477DT/T131A/P10/05 Khách hàng đã thuê QLVH   | Thí nghiệm tri ân khách hàng |
| 66 |  | 07h30 | 16h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN)   | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày   | Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nấp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) | Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường        | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông                          | Ngăn ngừa sự cố              |

|    |  |       |       |                            |                                    |   |  |                           |  |                 |
|----|--|-------|-------|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|--|-----------------|
| 67 |  | 18h00 | 22h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN) | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày   | Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nấp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) | Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông | Ngăn ngừa sự cố |
| 68 |  | 07h30 | 16h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN) | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày   | Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)  | Xã Nhị Trường             | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông | Ngăn ngừa sự cố |
| 69 |  | 18h00 | 22h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN) | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm  | Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)  | Xã Nhị Trường             | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông | Ngăn ngừa sự cố |
| 70 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú    | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)    | - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp. | - Lưới hạ áp trạm Nô Rê 2, Nô Rê 3.  | Xã Long Hiệp.             | - Không cắt điện.                                  | Ngăn ngừa sự cố |
| 71 |  | 08h00 | 11h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú    | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)    | - Nâng công trạm Đường Tránh 5 từ 3x50kVA lên 3x75kVA.                          | - Tại trạm biến áp Đường Tránh 5 trụ 479TR/109.  | Xã Trà Cú.                | - Cắt CB+3FCO trạm Đường Tránh 5 trụ 479TR/109.    | Ngăn ngừa sự cố |
| 72 |  | 13h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú    | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)    | - Nâng công trạm Bến chùa 3 từ 1x25kVA lên 1x50kVA.                             | - Tại trạm Bến Chùa 3 trụ 471TR/P105/07.   | Xã Tập Sơn.               | - Cắt CB+FCO trạm Bến Chùa 3 trụ 471TR/P105/07.    | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                           |                                 |   |  |                                |  |                  |
|----|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|------------------|
| 73 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiêu Cản | Đội Quản lý điện Tiêu Cản (3CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế             | Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Hùng Hòa, Tiêu Cản, Tân Hòa | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 74 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiêu Cản | Đội Quản lý điện Tiêu Cản (2CN) | Cân pha đường dây hạ thế các trạm biến áp   | Lưới hạ thế các trạm thuộc tuyến 476 Trà Vinh, Lưới hạ thế các trạm thuộc tuyến 478 Cầu Kè   | Xã Tập Ngãi, Tiêu Cản, Tân Hòa | - Không cắt điện<br>- Cúp cầu dao sau công tơ khách hàng và treo biển: Cấm đóng điện! có người đang làm việc<br>- Mang găng tay cách điện hạ áp thực hiện tiếp xúc lưới điện, đấu nối dây nhánh khách hàng | Đảm bảo vận hành |
| 75 |  | 07h00 | 22h00 | Đội Quản lý điện Tiêu Cản | Đội Quản lý điện Tiêu Cản (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày/đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè       | Xã Tiêu Cản, Tân Hòa           | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng  | Kiểm tra định kỳ |
| 76 |  | 08h00 | 09h00 | Đội Quản lý điện Tiêu Cản | Đội Quản lý điện Tiêu Cản (2N)  | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm NMXX Thanh Loan   | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm NMXX Thanh Loan trụ 478CK/P259/T87/24 nhánh 22kV Tân Hòa, tuyến 478 Cầu Kè                                    | Xã Tân Hòa                     | Cắt CB+3FCO trạm NMXX Thanh Loan trụ 478CK/P259/T87/24 nhánh 22kV Tân Hòa, tuyến 478 Cầu Kè<br>Tài sản Ngành điện  | Đảm bảo vận hành |
| 77 |  | 09h30 | 10h30 | Đội Quản lý điện Tiêu Cản | Đội Quản lý điện Tiêu Cản (2N)  | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Tân Thành Tây 3   | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Thành Tây 3 trụ 475CK/P259/T82/P48/76 nhánh 12,7kV Tân Thành Tây, tuyến 478 Cầu Kè                        | Xã Tân Hòa                     | Cắt CB+FCO trạm Tân Thành Tây 3 trụ 475CK/P259/T82/P48/76 nhánh 12,7kV Tân Thành Tây, tuyến 478 Cầu Kè   | Đảm bảo vận hành |

|    |  |       |       |                            |                                   |  |  |                         |  |                       |
|----|--|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------|
| 78 |  | 10h30 | 11h30 | Đội Quản lý điện Tiêu Cản  | Đội Quản lý điện Tiêu Cản (2N)    | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Cao Một 3  | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cao Một 3 trụ 475CK/P259/T82/T48/P7/08 nhánh 12,7kV Cao Một - Sóc Dừa, tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tân Hòa              | Cắt CB+FCO trạm Cao Một 3 trụ 475CK/P259/T82/T48/P7/08 nhánh 12,7kV Cao Một - Sóc Dừa, tuyến 478 Cầu Kè  | Đảm bảo vận hành      |
| 79 |  | 13h30 | 14h30 | Đội Quản lý điện Tiêu Cản  | Đội Quản lý điện Tiêu Cản (2N)    | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Cản Tiêu 3 (pha B)   | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cản Tiêu 3 trụ 478CK/P259/T87/P99/02 nhánh 22kV Cản Tiêu 3, tuyến 478 Cầu Kè            | Xã Tân Hòa              | Cắt CB+FCO trạm Cản Tiêu 3 trụ 478CK/P259/T87/P99/02 nhánh 22kV Cản Tiêu 3, tuyến 478 Cầu Kè   | Đảm bảo vận hành      |
| 80 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè    | Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)     | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp | Trực chính Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục                              | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh  | - Không cắt điện<br>- Chú ý khoảng cách an toàn  | Ngăn ngừa sự cố       |
| 81 |  | 08h00 | 12h00 | Đội Quản lý điện Cảng Long | Đội Quản lý điện Cảng Long (04CN) | Điều hòa phụ tải trạm Kênh An Chánh 1 từ 1x15kVA thành 1x37.5kVA   | Tại trụ số 473CK/P253/P14A/T50/02  | Áp An Chánh - An Trường | Cắt LBFCO phân đoạn Kênh Tinh tại trụ số 473CK/P253/14A (473CK).   | Sửa chữa thường xuyên |
| 82 |  | 08h00 | 12h00 | Đội Quản lý điện Cảng Long | Đội Quản lý điện Cảng Long (04CN) | Điều hòa phụ tải trạm Kênh Tinh 2 từ 1x25kVA thành 1x50kVA   | Tại trụ số 473CK/P253/P14A/38  | Áp 7 - An Trường        | Cắt LBFCO phân đoạn Kênh Tinh tại trụ số 473CK/P253/14A (473CK).   | Sửa chữa thường xuyên |
| 83 |  | 13h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Cảng Long | Đội Quản lý điện Cảng Long (04CN) | Điều hòa phụ tải trạm Chòi Còng từ 1x25kVA thành 1x50kVA   | Từ vị trí cố định giá treo MBA cách đầu sứ cao MBA trạm Chòi Còng (0,5m) trở xuống đất tại trụ 478TV/T309/T22/17                     | Áp 4 - An Trường        | - Cắt CB + FCO trạm Chòi Còng tại trụ 478TV/T309/T22/17 (471VLi).<br>- Khóa chức năng tự đóng lại R79 của Recloser Mây Túc tại trụ 478TV/379 (471VLi).<br>- Tháo kẹp hotline trạm trạm Chòi Còng tại trụ 478TV/T309/T22/17 (471VLi). | Sửa chữa thường xuyên |

|    |  |       |       |                             |                                     |   |                               |                              |   |                       |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| 84 |  | 13h30 | 16h30 | Đội Quản lý điện Cảng Long  | Đội Quản lý điện Cảng Long (04CN)   | Điều hòa phụ tải trạm Cầu Xây 6 từ 2x25kVA thành 1x100kVA | Tại trụ số 473CK/P168/T121/35 | Áp Cầu Xây - Tân An          | Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Xây tại trụ số 473CK/P168/121 (473CK).           | Sửa chữa thường xuyên |
| 85 |  | 8h00  | 09h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (03 CN) | Phục hồi tiếp đất trạm bị mất                             | Trạm Áp Trại trụ 476TV/178    | ấp An Chay xã Châu Thành     | Cắt CB, FCO Trạm Áp Trại tại trụ 476TV/178<br>Tài sản ngành điện          | Ngăn ngừa sự cố       |
| 86 |  | 09h00 | 10h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (03 CN) | Phục hồi tiếp đất trạm bị mất                             | Trạm Kinh Xuôi 2              | Áp Kinh Xuôi xã Châu Thành   | Cắt CB, FCO trạm Kinh Xuôi 2 tại trụ 476TV/141<br>Tài sản ngành điện      | Ngăn ngừa sự cố       |
| 87 |  | 10h00 | 11h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (03 CN) | Phục hồi tiếp đất trạm bị mất                             | Trạm Bơm Số 4                 | Áp Đầu Giồng B xã Châu Thành | Cắt CB, 03FCO trạm Bơm Số 4 tại trụ 476TV/T117/10<br>Tài sản ngành điện   | Ngăn ngừa sự cố       |
| 88 |  | 11h00 | 12h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (03 CN) | Phục hồi tiếp đất trạm bị mất                             | Trạm Bơm Số 3-4               | Áp Đầu Giồng B xã Châu Thành | Cắt CB, 03FCO trạm Bơm Số 3-4 tại trụ 474TV/P100/14<br>Tài sản ngành điện | Ngăn ngừa sự cố       |
| 89 |  | 12h00 | 13h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (03 CN) | Phục hồi tiếp đất trạm bị mất                             | Trạm Bơm Số 1-2               | Áp Đầu Giồng B xã Châu Thành | Cắt CB, 03FCO trạm Bơm Số 1-2 tại trụ 474TV/P100/09<br>Tài sản ngành điện | Ngăn ngừa sự cố       |
| 90 |  | 13h00 | 14h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (03 CN) | Phục hồi tiếp đất trạm bị mất                             | Trạm Bơm Số 1                 | Áp Đầu Giồng B xã Châu Thành | Cắt CB, 03FCO trạm Bơm Số 1 tại trụ 474TV/P100/02<br>Tài sản ngành điện   | Ngăn ngừa sự cố       |

|   |                      |       |       |                              |   |   |  |                           |   |                                  |
|---|----------------------|-------|-------|------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Thứ Ba<br>10/02/2026 | 07h00 | 17h00 | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre | -Cty TNHH<br>MTV<br>TV&XD Hào<br>Quang Phát<br>(10CN) | -Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole,<br>bịt lỗ trụ từ trụ 473BTre/188/02 đến<br>trụ 473BTre/188/34A, từ trụ<br>473BTre/188/20/01 đến trụ<br>473BTre/188/20/34 tuyến 473 Bến<br>Tre   | -Trụ 473BTre/188/02 đến trụ<br>473BTre/188/34A, từ trụ<br>473BTre/188/20/01 đến trụ<br>473BTre/188/20/34 tuyến 473<br>Bến Tre  | -Phường Phú<br>Khương     | -Cắt 3LBFCO trụ<br>473BTre/188/1B tuyến 473 Bến<br>Tre  | -SCL<br>2026                     |
| 2 |                      | 07h00 | 11h00 | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre<br>(3CN)                 | -Lắp 2 giá nối để đưa dây lưới hạ thế<br>ra khỏi nhà dân từ trụ 1a đến trụ 2a<br>thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Sơn<br>Mã 4 trụ 478BTre/53/27 tuyến 478<br>Bến Tre  | -Lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 2a<br>thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA<br>Sơn Mã 4 trụ 478BTre/53/27<br>tuyến 478 Bến Tre   | -Phường Sơn<br>Đông       | -Cắt CB + FCO trạm 2x50kVA<br>Sơn Mã 4 trụ 478BTre/53/27<br>tuyến 478 Bến Tre   | -Xử lý<br>mất an<br>toàn         |
| 3 |                      | 13h00 | 17h00 | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre<br>(3CN)                 | -Cắt dừng lưới hạ thế tại trụ<br>476BTre/163, trụ 2b thuộc lưới hạ<br>thế trạm 3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ<br>476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre.<br>Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ<br>476BTre/161 đến trụ 476BTre/162<br>thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA<br>Chùa Phóng Quang 1 trụ<br>476BTre/161 tuyến 476 Bến Tre. | -Lưới hạ thế từ trụ 476BTre/163<br>đến trụ 2b thuộc lưới hạ thế trạm<br>3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ<br>476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre.<br>-Lưới hạ thế từ trụ 476BTre/161<br>đến trụ 476BTre/162 thuộc lưới<br>hạ thế trạm 3x37.5kVA Chùa<br>Phóng Quang 1 trụ 476BTre/161<br>tuyến 476 Bến Tre. | -Phường Bến<br>Tre        | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA<br>Ngã Ba Rùa 3 trụ 476BTre/168<br>tuyến 476 Bến Tre.<br>-Cắt CB + 3FCO trạm<br>3x37.5kVA Chùa Phóng Quang<br>1 trụ 476BTre/161 tuyến 476<br>Bến Tre. | -Phục vụ<br>cấp điện<br>hoa Xuân |
| 4 |                      | 08h00 | 16h00 | -Đội quản lý<br>điện Phú Túc | -Đội quản lý<br>điện Phú Túc<br>(5CN)                 | -Thay MBA 250kVA bằng<br>3x37,5kVA, thay TI, MCCB, điện kế<br>trạm, thu hồi đà trạm ngòi, lắp giá<br>chùm 3 pha trụ 472BTre/107/30/01<br>NR Quới Thạnh Tây  | -Trụ 472BTre/107/30/01 NR<br>Quới Thạnh Tây  | -Áp 1 xã Giao<br>Long     | -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA<br>trụ 472BTre/107/30/01 NR Quới<br>Thạnh Tây<br>-Tháo 3Hotline trụ<br>472BTre/107/30/01 NR Quới<br>Thạnh Tây  | Xử lý<br>MBA<br>non tải          |
| 5 |                      | 08h00 | 16h00 | -Đội quản lý<br>điện Phú Túc | -Đội quản lý<br>điện Phú Túc<br>(5CN)                 | -Thay MBA 3x37,5kVA bằng<br>250kVA, thay TI, MCCB, điện kế<br>trạm, thu hồi giá chùm 3 pha, lắp đà<br>trạm ngòi trụ 479AH/53/65B/18 NR<br>Bến đò Sông Thuận   | -Trụ 479AH/53/65B/18 NR Bến<br>đò Sông Thuận   | -Áp Phú Hòa<br>xã Phú Túc | -Cắt 3FCO trụ<br>479AH/53/65B/15 NR Bến đò<br>Sông Thuận<br>-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ<br>479AH/53/65B/18 NR Bến đò<br>Sông Thuận   | Xử lý<br>MBA quá<br>tải          |

|   |  |       |       |                                  |   |   |  |                                       |   |                  |
|---|--|-------|-------|----------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|------------------|
| 6 |  | 07h00 | 09h00 | -Đội quản lý điện Phú Túc        | -Công ty Huỳnh Lâm (3CN)                                | -Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp núu, sứ trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú<br><b>(công tác tại tầng dầ NR Mỹ Phú-Phú Luông)</b>   | -Trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú   | -Áp Mỹ Phú xã Tân Phú                 | -Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú<br>-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/103A/01P NR Sân banh Tân Bắc<br>-Tháo 4Hotline trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú | SCL 2026         |
| 7 |  | 07h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Phú Túc        | -Công ty Huỳnh Lâm (10CN)                               | -Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 475AH/97/103A/02 NR Mỹ Phú - Phú Luông đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Luông | -Từ trụ 475AH/97/103A/02 NR Mỹ Phú - Phú Luông đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Luông | -Áp Mỹ Phú xã Tân Phú                 | -Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú   | SCL 2026         |
| 8 |  | 09h00 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung | -Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung (06CN)                 | -Thay MBA cách điện kém và bảo trì trạm 75kVA trụ 474MC/191/39/01 NR UBND xã Thanh Tân  | -Tại trụ 474MC/191/39/01 NR UBND xã Thanh Tân  | -Khu phố Tân Thông 2 - phường Bến Tre | -Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 474MC/191/39/01 NR UBND xã Thanh Tân   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 9 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung | -Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Vĩnh Long (06CN Đội Hotline) | -Thay MBA cách điện kém trạm 50kVA trụ 474MC/191/17 NR Thanh Tân  | -Tại trụ 474MC/191/17 NR Thanh Tân   | -Khu phố Thanh Sơn 3 - phường Bến Tre | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474MC/191/17 NR Thanh Tân<br>-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 476TT/474TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông      | -Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                                  |                                     |  |  |                                    |   |   |
|----|--|-------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| 10 |  | 07h30 | 16h30 | -Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung | -Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)  | -Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ từ trụ 480TT/02/36/02 đến trụ 480TT/02/36/26 NR Thành Hóa 2 | -Từ trụ 480TT/02/36/02 đến trụ 480TT/02/36/26 NR Thành Hóa 2 | -Áp Thành Hoá 2 -xã Tân Thành Bình | -Cắt LBFCO trụ 480TT/02/36/01 NR Thành Hóa 2                            | -SCL 2026                               |
| 11 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (03CN) | -Thay thùng điện kế trạm bị mọt tại trạm 25kVA trụ 37 nhánh rẽ Xèo Sâu   | -Tại trạm 25kVA trụ 37 nhánh rẽ Xèo Sâu                      | -Xã Lương Phú                      | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 37 nhánh rẽ Xèo Sâu                          | -SCTX                                   |
| 12 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (03CN) | -Thay thùng điện kế trạm bị mọt tại trạm 25kVA trụ 08 nhánh rẽ Bến Phà Hưng Phong  | -Tại trạm 25kVA trụ 08 nhánh rẽ Bến Phà Hưng Phong           | -Xã Phước Long                     | - Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 08 nhánh rẽ Bến Phà Hưng Phong              | -SCTX                                   |
| 13 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Sửa trụ trung thế bị nghiêng và lắp chằng xuống tại trụ trung thế trụ 20 nhánh rẽ Số 1 Phước Long   | -Tại trụ trung thế trụ 20 nhánh rẽ Số 1 Phước Long           | -Xã Phước Long                     | -Cắt 3LBFCO trụ 01 đầu nhánh rẽ Số 1 Phước Long                         | -Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô |
| 14 |  | 13h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Thay sứ trung thế bị phóng điện tại trụ trung thế trụ 02, 03, 04 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 1 Phước Long                                     | -Từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 1 Phước Long               | -Xã Phước Long                     | -Cắt FCO trụ 42 nhánh rẽ áp 5 Phước Long (đầu nhánh rẽ áp 1 Phước Long) | -Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô |
| 15 |  | 08h00 | 16h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (03CN) | -Sửa trụ trung thế bị nghiêng và lắp chằng xuống tại trụ trung thế trụ 35 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 18 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú                                | -Từ trụ 18 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú                  | -Xã Phước Long, Phường An Hội      | -Cắt FCO trụ 17 đầu nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú                               | -Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô |

|    |  |       |       |                              |                                     |   |   |                |   |   |
|----|--|-------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------|---|---|
| 16 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 471-476GTROM/95/08 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Tại trạm 25kVA trụ 471-476GTROM/95/08 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471- 476GTROM/95/08 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 17 |  | 10h30 | 14h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 471GTROM/98/09 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa       | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/98/09 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa       | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/98/09 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa        | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 18 |  | 15h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 471GTROM/98/18 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa       | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/98/18 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa       | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/98/18 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa        | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 19 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/120 nhánh rẽ Châu Hòa        | -Tại trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/120 nhánh rẽ Châu Hòa        | -Xã Châu Hòa   | -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/120 nhánh rẽ Châu Hòa         | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 20 |  | 10h30 | 14h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 50kVA trụ 476GTROM/141/84/12/12 nhánh rẽ Phú Trị      | -Tại trạm 50kVA trụ 476GTROM/141/84/12/12 nhánh rẽ Phú Trị      | -Xã Châu Hòa   | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 476GTROM/141/84/12/12 nhánh rẽ Phú Trị       | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 21 |  | 15h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/158/20/09 nhánh rẽ áp Thới An  | -Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/158/20/09 nhánh rẽ áp Thới An  | -Xã Châu Hòa   | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/158/20/09 nhánh rẽ áp Thới An   | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |

|    |  |       |       |                          |  |  |   |                   |  |                      |
|----|--|-------|-------|--------------------------|--|--|---|-------------------|--|----------------------|
| 22 |  | 07h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)                | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.  | - Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố     |
| 23 |  | 07h30 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (02CN); Tổ KD (02 CN) | - Vệ sinh bảo trì 3LBFCO trụ 473BTri/224/155; Vệ sinh, bảo trì đo đếm trung thế trụ 473BTri/224/156 NR Tân Xuân Tân Mỹ.  | - Từ trụ 473BTri/224/155 đến trụ 473BTri/224/156 NR Tân Xuân Tân Mỹ.                  | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân Tân Mỹ.<br>-Cắt 3DS trụ 475GTROM/147A NR K20.<br>-Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân Tân Mỹ. (đang cắt) | -Ngăn ngừa sự cố     |
| 24 |  | 07h30 | 12h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (06CN).               | - Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 37.5kVA lên 50kVA trụ 473BTri/224/146; Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37.5kVA trụ 473BTri/224/140 NR Tân Xuân Tân Mỹ.             | - Từ trụ 473BTri/224/140 đến trụ 473BTri/224/146 NR Tân Xuân Tân Mỹ.                  | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân Tân Mỹ.<br>-Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân Tân Mỹ. (đang cắt)                                       | -SCTX xử lý quá tải. |
| 25 |  | 13h00 | 14h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN).               | - Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 473BTri/224/87/37 đến trụ HT36b trạm 25kVA trụ 473BTri/224/87/37 NR Sông Sau. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 2x15kVA trụ 473BTri/224/87/31 NR Sông Sau). | -Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473BTri/224/87/37 NR Sông Sau.                            | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | - Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BTri/224/87/37 NR Sông Sau.   | -SCTX xử lý quá tải. |
| 26 |  | 14h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN).               | - Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 473BTri/224/87/36 đến trụ 36b trạm 2x15kVA trụ 473BTri/224/87/31 NR Sông Sau.  | -Lưới hạ thế trạm 2x15kVA trụ 473BTri/224/87/31 NR Sông Sau.                          | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | - Cắt CB+IFCO trạm 2x15kVA trụ 473BTri/224/87/31 NR Sông Sau.  | -SCTX xử lý quá tải. |

|    |  |       |       |                            |  |   |  |                           |  |   |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--|---|--|---------------------------|--|---|
| 27 |  | 13h00 | 14h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN). | - Cắt dùng lưới hạ thế từ trụ 473BTri/224/13 đến trụ HT13b trạm 50kVA trụ 473BTri/224/20A NR Tân Xuân Tân Mỹ. (Phục vụ chuyên tải qua trạm 3x50kVA trụ 473BTri/224/09 NR Tân Xuân Tân Mỹ).  | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BTri/224/20A NR Tân Xuân Tân Mỹ.  | -Xã Tân Xuân.             | - Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/224/20A NR Tân Xuân Tân Mỹ.  | -SCTX xử lý quá tải.  |
| 28 |  | 14h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN). | - Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 473BTri/224/11 đến trụ HT11b trạm 3x50kVA trụ 473BTri/224/09 NR Tân Xuân Tân Mỹ.  | -Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/224/09 NR Tân Xuân Tân Mỹ.   | -Xã Tân Xuân.             | - Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/224/09 NR Tân Xuân Tân Mỹ.  | -SCTX xử lý quá tải.  |
| 29 |  | 08h00 | 14h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 05CN            | -Di dời trụ 473BĐ/347/26/68 + phát quang hành lang lưới điện từ trụ 473BĐ/347/26/68 đến trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây (XDM)<br>-Chuyển đầu nối lưới hạ thế thuộc trạm 75kVA trụ 473BĐ/347/26/64 sang sử dụng trạm 160kVA trụ 473BĐ/347/26/69 (XDM) NR 3P Vang Quới Tây. | -Từ trụ 473BĐ/347/26/68 đến trụ 473BĐ/347/26/69 + Lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây | -Áp Vinh Hội xã Lộc Thuận | -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây<br>-Đoạn đường dây trung thế từ trụ 473BĐ/347/26/65 đến trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây (XDM) chưa đấu nối trung thế. | -Khắc phục tồn tại công trình phát triển lưới điện giải quyết xóa dùng chung. |
| 30 |  | 14h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 05CN            | -Lắp xà, sứ trụ 473BĐ/347/26/64 + kéo dây qua lưới trung thế XDM từ trụ 473BĐ/347/26/64 đến trụ 473BĐ/347/26/65 + đấu nối lèo trung thế trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây.<br>-Tháo hotline, cô lập trạm 75kVA trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây.                     | -Từ trụ 473BĐ/347/26/64 đến trụ 473BĐ/347/26/65 NR 3P Vang Quới Tây  | -Áp Vinh Hội xã Lộc Thuận | -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Áp Vinh Điền<br>-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/2B NR 3P Vang Quới Tây (đang cắt)   | -Khắc phục tồn tại công trình phát triển lưới điện giải quyết xóa dùng chung. |

|    |  |       |       |                            |                                   |   |   |   |  |   |
|----|--|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|
| 31 |  | 16h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN   | -Đóng điện vận hành trạm 160kVA trụ 473BĐ/347/26/69 (XDM) NR 3P Vang Quới Tây             | -Trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây                                | -Áp Vinh Hội xã Lộc Thuận                                   | -Kiểm tra MCCB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây (đang mở)<br>-Đóng 3FCO + MCCB trạm 160kVA trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây | -Khắc phục tồn tại công trình phát triển lưới điện giải quyết xóa đói giảm nghèo chung. |
| 32 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN   | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Giồng Giữa                                    | -Từ trụ từ 471BĐ/129/01 đến trụ 471BĐ/129/12 NR 1P Giồng Giữa           | -Áp Tân Định xã Thạnh Trị                                   | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN  |
| 33 |  | 13h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN   | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Cui 2                                   | -Từ trụ 472BĐ/03/99/67B/01 đến trụ 472BĐ/03/99/67B/38 NR 3P Giồng Cui 2 | -Áp Bình Huệ 2 xã Thạnh Phước                               | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN  |
| 34 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN   | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Tây                                 | -Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây     | -Áp Phú Long xã Phú Thuận; Vinh Điền, Vinh Hội xã Lộc Thuận | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN  |
| 35 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Chợ Lách | -Đội Quản lý điện Chợ Lách (04CN) | -Thay MBA 37,5kVA chày dầu thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/169/19/4TB nhánh rẽ Phụng Đức A | -Tại trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/169/19/4TB nhánh rẽ Phụng Đức A           | -Xã Phú Phụng   | -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/169/19/4TB nhánh rẽ Phụng Đức A<br>-Tháo kẹp hotline trụ 474CL/169/19/4TB nhánh rẽ Phụng Đức A                        | -Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                            |                                   |  |  |  |  |                                   |
|----|--|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 36 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Chợ Lách | -Đội Quản lý điện Chợ Lách (04CN) | -Thay MBA 25kVA chảy dầu thuộc trạm 2x25kVA trụ 474CL/86/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng   | -Tại trạm 2x25kVA trụ 474CL/86/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng   | -Xã Phú Phụng  | -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 474CL/86/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng<br>-Cắt FCO trạm 2x25kVA tại trụ 474CL/86 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng | -Ngăn ngừa sự cố                  |
| 37 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Vồn            | Đội QLĐ Cái Vồn (2CN)             | Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế   | Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này   | Phường Đông Thành  | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.  | Ngăn ngừa sự cố                   |
| 38 |  | 08h00 | 16h30 | Đội QLĐ Long Hồ            | Đội QLĐ Long Hồ (05CN)            | Tháp sắt đầu trụ trung thế để nâng cao đường dây trung thế   | Tại trụ 479PH/314/15 và 479PH/314/16 tuyến 479 Phước Hòa   | Áp Long Thuận A, xã Long Hồ  | Cắt LBFCO Phước Ngươn tại trụ 479PH/314/1 tuyến 479 Phước Hòa  | Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện |
| 39 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Nhum           | Đội QLĐ Cái Nhum (02CN)           | Phát quang hành lang an toàn đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.   | Tuyến 474 + 472 Cỏ Chiên từ trụ 474-472CC/57 đến trụ 474-472CC/198 tuyến 474,472 Cỏ Chiên và các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474,472 Cỏ Chiên + tuyến 476 Cỏ Chiên từ phía sau Réc Cống Bàn trụ 476CC/58 đến trụ 476CC/96 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 476 Cỏ Chiên | Xã Nhơn Phú  | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.  | Ngăn ngừa sự cố                   |
| 40 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Trung Thành        | Đội QLĐ Trung Thành (6CN)         | Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ Quới Thiện, tuyến 477 Mỏ Cây và các nhánh rẽ trên tuyến | Đọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến; nhánh rẽ Quới Thiện, tuyến 477 Mỏ Cây.  | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới An, xã Quới Thiện | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.  | Ngăn ngừa sự cố.                  |

|    |  |       |       |                        |   |   |  |                                     |   |                          |
|----|--|-------|-------|------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 41 |  | 08h00 | 11h00 | Đội QLĐ<br>Trung Thành | Công ty<br>TNHH<br>TM&DV<br>Song Văn (04<br>CN)   | -Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm Cửa hàng xăng dầu Trung Cường (15kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P15A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.   | Tại trạm Cửa hàng xăng dầu Trung Cường (15kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P15A/1 tuyến 471 Vũng Liêm                                  | Áp Phong<br>Thới, xã<br>Trung Thành | - Cắt CB+FCO trạm Cửa hàng xăng dầu Trung Cường (15kVA) trụ 471VLi/T118/P25/15A tuyến 471 Vũng Liêm.<br>- Tháo Hotline nhánh rẽ Cửa hàng xăng dầu Trung Cường (12,7kV) trụ 471VLi/T118/P25/15A tuyến 471 Vũng Liêm (căn cứ phúc đáp số 304/TTNĐ-HL ngày 26/01/2026 về việc không thi công được bằng công nghệ Hotline). | Kiểm<br>định thiết<br>bị |
| 42 |  | 13h00 | 16h00 | Đội QLĐ<br>Trung Thành | Công ty<br>TNHH<br>TM&DV<br>Song Văn (04<br>CN)   | -Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm NMXX Út Tân (160kVA) trụ 471VLi/T118/P118/8 tuyến 471 Vũng Liêm.  | Tại trạm NMXX Út Tân (160kVA) trụ 471VLi/T118/P118/8 tuyến 471 Vũng Liêm.  | Áp Trường<br>Định, xã Quới<br>An    | - Cắt 03LBFCO NMXX Út Tân trụ 471VLi/T118/P118/1 tuyến 471 Vũng Liêm.   | Kiểm<br>định thiết<br>bị |
| 43 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ<br>Trung Thành | - Công ty<br>TNHH MTV<br>XD Dương<br>Tâm (08 CN)<br>- Đội QLĐ<br>Trung Thành<br>(05 CN) | -Thay 01 trụ BTLT10,5m thành 01 trụ BTLT14m tại trụ 471VLi/T118/P25/64 tuyến 471 Vũng Liêm; căng dây, đấu nối nhánh rẽ 22KV xây dựng mới cấp điện HKD Đăng Quân, nghiệm thu đưa vào vận hành TBA 3x37,5kVA HKD Đăng Quân trụ 471VLi/T118/P25/T64/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (căn cứ phúc đáp số 2779/TTNĐ-HL ngày 08/12/2025 về việc không thi công được bằng công nghệ Hotline).<br>- Kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 471VLi/T118/P25/18 đến trụ 471VLi/T118/P25/66 tuyến 471 Vũng Liêm. | - Tại trụ 471VLi/T118/P25/64 tuyến 471 Vũng Liêm<br>- Từ trụ 471VLi/T118/P25/18 đến trụ 471VLi/T118/P25/66 tuyến 471 Vũng Liêm | xã Trung Ngãi                       | - Cắt 03LBFCO Phong Thới 1 trụ 471VLi/T118/P25/17 tuyến 471 Vũng Liêm.  | Dịch vụ<br>khách<br>hàng |

|    |  |       |       |                     |   |   |   |                               |   |                    |
|----|--|-------|-------|---------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--------------------|
| 44 |  | 09h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (5CN).<br>Trung tâm TND Vĩnh Long (3CN) | Kiểm định định kỳ Rec Bung Trường, vệ sinh công nghiệp, xử lý ép tăng cường các môi tiếp xúc lèo phía trước và sau Rec Bung Trường trụ 475VLi/58 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại Rec Bung Trường trụ 475VLi/58 tuyến 475 Vũng Liêm.              | Áp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng | - Cắt Rec Bung Trường trụ 475VLi/58 tuyến 475 Vũng Liêm.<br>- Cắt CB+FCO trạm Quang Thạnh 2 (50kVA) trụ 475VLi/59 tuyến 475 Vũng Liêm.<br>- Cắt DS Bung Trường-2 trụ 475VLi/59 tuyến 475 Vũng Liêm.<br>- Cắt DS Bung Trường-1 trụ 475VLi/57 tuyến 475 Vũng Liêm.<br>* Phương thức chuyển nguồn: nhận nguồn từ Ranh giới Trà Mệt cấp điện cho tuyến 475 Vũng Liêm từ Rec Trà Ôn về đến trụ 475VLi/59, công suất nhận | Kiểm định thiết bị |
| 45 |  | 07h30 | 13h00 | Đội QLĐ Tam Bình    | Đội QLĐ Tam Bình (6CN)                                      | Nâng công suất trạm 6 Mỹ Phú 3 từ 15kVA lên 25kVA   | Tại trụ 473TB/P172/5 tuyến 473 Tam Bình                             | Áp Mỹ Phú 3, xã Tam Bình      | - Cắt LBF trạm 6 Mỹ Phú 3 tại trụ 473TB/172 tuyến 473 Tam Bình  | Ngăn ngừa sự cố    |
| 46 |  | 11h00 | 15h00 | Đội QLĐ Tam Bình    | Đội QLĐ Tam Bình (6CN)                                      | Thay MBA kiểm định không đạt trạm Ông Á 1A công suất 50kVA (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTĐ ngày 02/12/2025).  | Tại trụ 471T/T98/T36/34 tuyến 471 Tam Bình                          | Áp Tường Nhơn A, xã Tam Bình  | - Cắt CB+FCO trạm Ông Á 1A tại trụ 471T/T98/T36/34<br>- Gỡ hotline trạm Ông Á 1A tại trụ 471T/T98/T36/34 tuyến 471 Tam Bình   | Ngăn ngừa sự cố    |
| 47 |  | 08h30 | 15h00 | Đội QLĐ Trà Ôn      | Đội QLĐ Trà Ôn (6CN).                                       | Thay TI, TU định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm HTX Cam Sánh Thẩm Tài, trụ M44/P249/1 tuyến 474 Bình Minh.   | Tại trạm HTX Cam Sánh Thẩm Tài, trụ M44/P249/1 tuyến 474 Bình Minh. | Áp Cây Diệp, xã Trà Ôn.       | Cắt 3LBF Hợp Tác Xã Cam Sánh Thẩm Tài, trụ M44/249 tuyến 474 Bình Minh.   | Thay HTĐĐ          |

|    |  |       |       |                          |                                |  |   |   |   |                       |
|----|--|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|
| 48 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trà Ôn           | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).          | Phát quang cây xanh hành lang trục chính từ trụ L40/58 đến trụ L40/110 và nhánh rẽ Đập Sậy từ trụ L40/T71/1 đến trụ L40/T71/28 tuyến 480 Vũng Liêm.  | Từ trụ L40/58 đến trụ L40/110 và từ trụ L40/T71/1 đến trụ L40/T71/28 tuyến 480 Vũng Liêm. | Áp Hội Thạnh, Hội Xuân, xã Hòa Bình, ấp Đập Sậy, xã Tân An Luông. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.                       | Ngăn ngừa sự cố.      |
| 49 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới         | Đội QLĐ Tân Quới (4CN)         | Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới   | Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới                                     | Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.                                 | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành                        | Ngăn ngừa sự cố       |
| 50 |  | 09h00 | 14h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (5CN) | Xử lý tái TBA Đình Cù 2 từ 3pha - 3x50kVA lên 3 pha - 3x100kVA, thay 03 CT 250/5A bằng 03 CT 500/5A và thay mới 01 điện kế điện từ 3p 3x230V/400V - 3x5(10)A, đo điện trở tiếp địa trụ 472-474DT-2/P128A/T19/42, tuyến 472 Duyên Trà | Tại trạm Đình Cù 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/42, tuyến 472 Duyên Trà                      | Áp Đình Cù - xã Long Thành  | Cắt CB + 3FCO trạm Đình Cù 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/42 (472DT)   | Sửa chữa thường xuyên |
| 51 |  | 14h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (5CN) | Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh sứ, thiết bị, trạm Đoàn Văn Trung 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P50/01, tuyến 472 Duyên Trà   | Tại trạm Đoàn Văn Trung 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P50/01, tuyến 472 Duyên Trà           | Áp Đình Cù - xã Long Thành  | - Cắt 3LBFCO Đoàn Văn Trung 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/50 (472DT)<br>- Khách hàng đã thuê quản lý vận hành | Đảm bảo vận hành      |

|    |  |       |       |                          |  |  |  |                          |   |                         |
|----|--|-------|-------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|
| 52 |  | 08h30 | 11h30 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Cty TNHH MTV TVTK XDĐ Thuận Phát (3CN) | Thay Boulon cố định Bass lắp 3LBFCO vào xà kết hợp kiểm tra xử lý tiếp xúc 3LBFCO Dương Thanh Hùng trụ 472-474DT-2/P128A/T19/122, tuyến 472 Duyên Trà  | Tại trụ 472-474DT-2/P128A/T19/122, tuyến 472 Duyên Trà                                   | Áp Cồn Cù - xã Đông Hải  | - Cắt 3LBFCO Dương Thanh Hùng trụ 472-474DT-2/P128A/T19/122 (472DT)<br>- Khóa chức năng R79 của Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14 (472DT) (trong thời gian tháo và lắp lại 03 kếp hotline)<br>- Tháo 03 kếp hotline đấu nối trung thế vào ngàm trên 3LBFCO Dương Thanh Hùng trụ 472-474DT-2/P128A/T19/122 (472DT)<br>- Cắt CB + FCO trạm Động Cao 12 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/133 | Theo yêu cầu khách hàng |
| 53 |  | 08h30 | 15h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)         | Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh sứ, thiết bị, thay TI + TU mạch đo đếm trung thế Dương Thanh Hùng trụ 477DT/T213/T159A/01, nhánh Dương Thanh Hùng, tuyến 472 Duyên Trà  | Tại trụ 477DT/T213/T159A/01, nhánh Dương Thanh Hùng, tuyến 472 Duyên Trà                 | Áp Cồn Cù - xã Đông Hải  | - Cắt 3LBFCO Dương Thanh Hùng trụ 472-474DT-2/P128A/T19/122 (472DT)<br>- Khách hàng đã thuê quản lý vận hành  | Thay hệ thống đo đếm    |
| 54 |  | 13h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Cty TNHH MTV TVTK XDĐ Thuận Phát (4CN) | Tháp sắt đôi 2U 120x52x4,8-3000 trụ 477DT/P298/2/(01, 05), tháp sắt đôi 1U 120x52x4,8-3000 trụ 477DT/P298/2/(02, 03, 04), chuyển kết cấu đỡ thẳng X1P.IT trụ 477DT/P298/2/01 thành kết cấu néo thẳng X1P.IN và lắp mới phân đoạn LBFCO Nguyễn Văn Ru, từ trụ 477DT/P298/2/01 đến trụ 477DT/P298/2/05, nhánh Nguyễn Văn Ru, tuyến 477 Duyên Trà | Từ trụ 477DT/P298/2/01 đến trụ 477DT/P298/2/05, nhánh Nguyễn Văn Ru, tuyến 477 Duyên Trà | Áp Cái Cò - xã Long Vĩnh | - Cắt LBFCO Cái Cò 2 trụ 477DT/298 (471DT)<br>- Khách hàng đã thuê quản lý vận hành   | Theo yêu cầu khách hàng |

|    |  |       |       |                            |                                   |   |  |                          |   |                  |
|----|--|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------|---|------------------|
| 55 |  | 14h00 | 16h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc   | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (3CN)    | Thay LA thí nghiệm định kỳ, sơn MBA ri sét, đo điện trở tiếp địa trạm Cái Cò 2 trụ 477DT/P298/02, nhánh Cái Cò 2, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Cái Cò 2 trụ 477DT/P298/02, nhánh Cái Cò 2, tuyến 477 Duyên Trà   | Áp Cái Cò - xã Long Vĩnh | - Cắt LBFCO Cái Cò 2 trụ 477DT/298 (471DT)<br>- Khách hàng đã thuê quản lý vận hành | Đảm bảo vận hành |
| 56 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc   | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)    | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK             | Từ sau MC 474DT đến trụ 471DT/65 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào  | Xã Ngũ Lạc               | Không cắt điện  | Kiểm tra định kỳ |
| 57 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc   | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)    | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK             | Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà.<br>- Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472, 474 Duyên Trà | Xã Long Vĩnh             | Không cắt điện  | Kiểm tra định kỳ |
| 58 |  | 08h00 | 16h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (6 CN) | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bằng nước áp lực cao   | Từ trụ 476DT/T117/(01-22) nhánh 22kV Áp 12, tuyến 476DT, trụ 476DT/P133/01 nhánh 22kV NMNĐ Nguyễn Văn Triều, tuyến 476DT, trụ 476DT/T174/01A nhánh 22kV Mỹ Long Nam, tuyến 476DT, từ trụ 476DT/116 đến trụ 476DT/226/61/19 tuyến 476DT   | Phường Trường Long Hòa   | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                            |   |   |  |                        |   |                         |
|----|--|-------|-------|----------------------------|---|---|--|------------------------|---|-------------------------|
| 59 |  | 08h00 | 11h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Công ty TNHH XD Điện Huỳnh Phát (03 CN) | Căng dây đầu nối đường dây 12,7kV và trạm biến áp 1x50kVA NT Nguyễn Hoàng Em (Không thi được hotline do đường đaml xe không vào được, đã ký hợp đồng thuê QLVH, đã kiểm tra hồ sơ theo tờ trình số 14/KT ngày 23/01/2026 của Phòng KT - PCVL (CS3)) | Trụ 473-476DT-3/P115/T11/10/15/09/04 nhánh 12,7kV NT Nguyễn Minh Hùng 1, tuyến 473 Duyên Trà                         | Áp 10 xã Long Hữu      | Cắt LBFCO Bến Giá Nhỏ trụ 473-476DT-3/P115/T11/03 | Theo yêu cầu khách hàng |
| 60 |  | 07h30 | 16h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (05 CN)      | Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm   | Từ trụ 473CN/154 đến trụ 473CN/T154/45   | Xã Nhị Trường          | Không cắt điện                                    | Ngăn ngừa sự cố         |
| 61 |  | 08h00 | 11h30 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (04CN)       | Xử lý mối nối phi kỹ thuật dây nguội, pha 1 khoảng trụ aT2/15-16; Căng lại dây hạ áp bị chùng khoảng trụ bT2/P3/(1-7), xử lý tiếp xúc tại đầu cos hạ áp máy biến áp. Ép tăng cường kẹp WR nguội máy qua nguội lưới hạ áp                            | Từ đầu cos hạ áp máy biến áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Là Ca 2 và trên lưới hạ áp trạm Là Ca 2 trụ 471CN/172 | Áp Là Ca xã Nhị Trường | Cắt CB+3FCO trạm Là Ca 2 trụ 471CN/172            | Ngăn ngừa sự cố         |
| 62 |  | 13h30 | 16h30 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (04CN)       | Xử lý mối nối phi kỹ thuật dây nguội, pha 1 khoảng trụ a6 và khoảng trụ b8-b9; Căng lại dây hạ áp bị chùng khoảng trụ b6 đến b9, xử lý tiếp xúc tại đầu cos hạ áp máy biến áp. Ép tăng cường kẹp WR nguội máy qua nguội lưới hạ áp                  | Từ đầu cos hạ áp máy biến áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Là Ca 3 và trên lưới hạ áp trạm Là Ca 3 trụ 471CN/183 | Áp Là Ca xã Nhị Trường | Cắt CB+3FCO trạm Là Ca 3 trụ 471CN/183            | Ngăn ngừa sự cố         |
| 63 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú    | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)         | - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.   | - Lưới hạ áp trạm Sà Vần 1, Sà Vần 12, Sà Vần 3.   | Xã Long Hiệp.          | - Không cắt điện.                                 | Ngăn ngừa sự cố         |

|    |  |       |       |                         |                                 |  |  |               |   |                      |
|----|--|-------|-------|-------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|---|----------------------|
| 64 |  | 08h00 | 11h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN) | - Nâng công trạm Sóc Ruộng 1 từ 1x25kVA lên 1x50kVA. | - Tại trạm Sóc Ruộng 1 trụ 471CN/208/P1-48/P30/05. | Xã Long Hiệp. | - Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 1 trụ 471CN/208/P1-48/P30/05.   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 65 |  | 13h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN) | - Nâng công trạm Con Lọt 1 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.   | - Tại trạm Con Lọt 1 trụ 471CN/208/P1-48/T32/09.   | Xã Long Hiệp. | - Cắt CB+FCO trạm Con Lọt 1 trụ 471CN/208/P1-48/T32/09.   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 66 |  | 08h00 | 08h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)              | - Tại thùng CD-ĐK trạm Phạm Văn Bình               | Xã Trà Cú     | - Cắt CB trạm Phạm Văn Bình trụ 471-473TR/P07/01.<br>- Cắt 3FCO trạm Phạm Văn Bình trụ 471-473TR/07 (đã thuê QL VH) | Thay hệ thống đo đếm |
| 67 |  | 09h00 | 09h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)              | - Tại thùng CD-ĐK trạm PK Nguyễn Thiên Nhiên       | Xã Trà Cú     | - Cắt CB+3FCO trạm PK Nguyễn Thiên Nhiên trụ 475-477TR/P04/01 (đã thuê QL VH).                                      | Thay hệ thống đo đếm |
| 68 |  | 10h00 | 10h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)              | - Tại thùng CD-ĐK trạm NMXX Võ Văn Tiền            | Xã Trà Cú     | - Cắt CB+3FCO trạm NMXX Võ Văn Tiền trụ 475TR/82 (tài sản ĐL).  | Thay hệ thống đo đếm |
| 69 |  | 11h00 | 11h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)              | - Tại thùng CD-ĐK trạm Bãy Sào Chốt 1              | Xã Hàm Giang. | - Cắt CB+3FCO trạm Bãy Sào Chốt 1 trụ 475TR/P92/70 (tài sản ĐL).  | Thay hệ thống đo đếm |
| 70 |  | 13h00 | 13h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (TI đến hạn 03/2030)            | - Tại thùng CD-ĐK trạm Lý Thị Hồng 1               | Xã Trà Cú     | - Cắt CB+FCO trạm Lý Thị Hồng 1 trụ 475TR/P102/T07/10 (chưa thuê QL VH).  | Thay hệ thống đo đếm |
| 71 |  | 14h00 | 14h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)              | - Tại thùng CD-ĐK trạm Trần Thị Thanh Điệp         | Xã Hàm Giang. | - Cắt CB+3FCO trạm Trần Thị Thanh Điệp trụ 479TR/P152/P01/01 (chưa thuê QL VH).                                     | Thay hệ thống đo đếm |

|    |  |       |       |                           |                                 |   |  |                                 |   |                       |
|----|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|---|-----------------------|
| 72 |  | 15h00 | 15h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú   | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)   | - Tại thùng CD-ĐK trạm son Kim Oanh  | Xã Hàm Giang.                   | - Cắt CB+3FCO trạm Sơn Kim Oanh trụ 479TR/P152/01 ( đã thuê QLVH).  | Thay hệ thống đo đếm  |
| 73 |  | 16h00 | 16h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú   | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)   | - Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro A2  | Xã Hàm Giang.                   | - Cắt CB+3FCO trạm Trà Tro A2 trụ 479TR/T160/30 (tài sản ĐL).   | Thay hệ thống đo đếm  |
| 74 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (3CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế             | Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè                 | Xã Tiểu Cần, Tân Hòa            | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện   | Ngăn ngừa sự cố       |
| 75 |  | 07h00 | 22h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày/đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tiểu Cần | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng   | Kiểm tra định kỳ      |
| 76 |  | 07h30 | 12h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè   | Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)   | Lắp tủ điều khiển, cáp điều khiển trên Recloser Ô Mịch và ép tăng cường đầu cosse Recloser Ô Mịch, DS1 Ô Mịch                     | Từ trụ 474CK/16 đến trụ 474CK/17 trục chính tuyến 474CK  | Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè          | - Cắt MC 474 trạm 110/22kV Cầu Kè<br>- Cắt 03DS1 Ô Mịch tại trụ 474CK/16 (474CK)<br>- Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK)<br>Đóng đẳng áp 471CK đến MC 474CK, sa thải tải trạm cấp nước châu điền, cắt DS1+DS2 Ô Mịch có điện không tải | Sửa chữa thường xuyên |

|    |  |       |       |                             |                                       |  |   |                            |  |                         |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------|--|-------------------------|
| 77 |  | 07h30 | 8h30  | Đội Quản lý Điện Cầu Kè     | Đội Quản lý Điện Cầu Kè (2CN)         | Thay công tơ trạm Cấp Nước Châu Điền (đo đếm trực tiếp)  | Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cấp Nước Châu Điền tại trụ 474CK/P12/01 nhánh rẽ Cấp Nước Châu Điền  | Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè     | - Cắt CB trạm Cấp Nước Châu Điền tại trụ 474CK/P12/01 (474CK)<br>- Cắt 03FCO Cấp Nước Châu Điền tại trụ 474CK/12 (474CK)<br>Tài sản ngành điện | Thay hệ thống đo đếm    |
| 78 |  | 09h00 | 10h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè     | Đội Quản lý Điện Cầu Kè (2CN)         | Thay công tơ + TI trạm Cây Xanh 1  | Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cây Xanh 1 tại trụ 480CK/P196/88 nhánh rẽ Giồng Dinh An  | Áp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi    | Cắt CB+ FCO trạm Cây Xanh 1 tại trụ 480CK/P196/88 (480CK)<br>Tài sản ngành điện  | Thay hệ thống đo đếm    |
| 79 |  | 07h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Càng Long  | Đội Quản lý điện Càng Long (03CN)     | Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | - Trung áp (22kV và 12,7kV):<br>Nhánh Bình Phú, Long Trị, Phú Phong 5<br>- Hạ Thế: lưới hạ áp trạm Phú Phong 5.                                     | Xã Bình Phú                | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố         |
| 80 |  | 07h00 | 11h00 | Đội Quản lý điện Trà Vinh   | Công ty TNHH TV-TV-XD Phát Tiến (4CN) | di dời trụ hạ thế theo đề nghị của khách hàng Nguyễn Thụy Tường Vân.                                     | tại trụ bP8/02 thuộc lưới hạ thế trạm Khóm 1 Phường 8-2 trụ 478TV/P64/04 nhánh 22KV Khóm 1 Phường 8 tuyến 478TV, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long. | Phường Nguyệt Hóa          | - Cắt CB+ 03FCO trạm Khóm 1 Phường 8-2 trụ 478TV/P64/04  | Theo yêu cầu khách hàng |
| 81 |  | 07h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Vinh   | Đội Quản lý điện Trà Vinh (6CN)       | Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD                  | Tại trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD  | Phường Long Đức, Vĩnh Long | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố         |
| 82 |  | 13h00 | 15h00 | Đội Quản lý Điện Châu Thành | Đội Quản lý Điện Châu Thành (05 CN)   | Nâng công suất trạm Kinh Sáng 2 từ 1 x 25kVA lên 1 x 50kVA   | Tại trụ 472TV/T97/T83/T11/39  | Áp Trì Phong xã Hưng Mỹ    | Cắt LBFCO Trì Phong tại trụ 472TV/T97/T83/T11/07   | Sửa chữa thường xuyên   |

|   |                      |       |       |                              |   |   |  |                          |  |                                   |
|---|----------------------|-------|-------|------------------------------|---|---|--|--------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Thứ Tư<br>11/02/2026 | 07h00 | 17h00 | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre | -Cty TNHH<br>MTV<br>TV&XD Hào<br>Quang Phát<br>(10CN) | -Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole,<br>bịt lỗ trụ từ trụ 476BTre/34/48/01<br>đến trụ 476BTre/34/48/06, từ trụ<br>476BTre/34/48/03 đến trụ<br>476BTre/34/48/03/04 tuyến 476 Bến<br>Tre | -Từ trụ 476BTre/34/48/01 đến<br>trụ 476BTre/34/48/06, từ trụ<br>476BTre/34/48/03 đến trụ<br>476BTre/34/48/03/04 tuyến 476<br>Bến Tre | -Phường Sơn<br>Đông      | -Cắt CB trạm 3x50kVA Thất<br>Cao Đài 3 trụ 476BTre/34/48/03<br>tuyến 476 Bến Tre<br>-Cắt CB +3FCO trạm 400kVA<br>Lộ Cầu Mới trụ<br>476BTre/34/48/06 tuyến 476<br>Bến Tre<br>-Cắt CB trạm 50kVA Thất Cao<br>Đài 4 trụ 476BTre/34/48/03/04<br>tuyến 476 Bến Tre<br>-Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ<br>476BTre/34/48 tuyến 476 Bến<br>Tre | -SCL<br>2026                      |
| 2 |                      | 07h00 | 11h00 | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre<br>(3CN)                 | -Bảo trì trạm, tăng cường dây nối đất<br>tại trạm 250kVA Thất Cao Đài II trụ<br>476BTre/34/42 tuyến 476 Bến Tre   | -Tại trạm 250kVA Thất Cao Đài<br>II trụ 476BTre/34/42 tuyến 476<br>Bến Tre   | -Phường Sơn<br>Đông      | -Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline<br>trạm 250kVA Thất Cao Đài II trụ<br>476BTre/34/42 tuyến 476 Bến<br>Tre  | -SCTX                             |
| 3 |                      | 13h00 | 17h00 | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre | -Đội Quản lý<br>điện Bến Tre<br>(3CN)                 | -Bảo trì trạm 25kVA Phạm Văn<br>Khiết trụ 478BTre/38/01 tuyến 478<br>Bến Tre  | -Tại trạm 25kVA Phạm Văn<br>Khiết trụ 478BTre/38/01 tuyến<br>478 Bến Tre   | -Phường Sơn<br>Đông      | -Cắt CB + FCO + tháo Hotline<br>trạm 25kVA Phạm Văn Khiết trụ<br>478BTre/38/01 tuyến 478 Bến<br>Tre  | -Theo<br>yêu cầu<br>khách<br>hàng |
| 4 |                      | 08h00 | 11h00 | -Đội Quản lý<br>điện Phú Túc | -Đội Quản lý<br>điện Phú Túc<br>(4CN)                 | -Nâng công suất MBA 50kVA thành<br>2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ<br>479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú<br>Lễ   | -Trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR<br>Cồn Phú Lễ   | -Áp Phú Lễ<br>xã Phú Túc | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ<br>479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn<br>Phú Lễ<br>-Tháo Hotline trụ<br>479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn<br>Phú Lễ  | Xử lý<br>MBA quá<br>tải           |

|   |  |       |       |                                  |                                     |  |  |                                   |   |                   |
|---|--|-------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|
| 5 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Phú Túc        | -Đội Quản lý điện Phú Túc (4CN)     | -Nâng công suất MBA 25kVA thành 50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch  | -Trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch   | -Áp Tân Huệ Đông xã Phú Túc       | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch<br>-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTre/123/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch<br>-Tháo 2Hotline trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch   | Xử lý MBA quá tải |
| 6 |  | 08h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Phú Túc        | -Đội Quản lý điện Phú Túc (7CN)     | -Kéo dây hạ thế từ trụ 475AH/97/55/56/80-HT3f, đóng tiếp địa trụ HT3f, ép lưới hạ thế tại trụ 475AH/97/55/56/80 và trụ HT11, di dời điện kế khách hàng từ lưới cũ qua lưới mới thuộc trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội                       | -Từ trụ 475AH/97/55/56/80-HT3f, trụ HT11 thuộc trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội | -Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy   | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội   | Giám TTĐN         |
| 7 |  | 07h30 | 16h30 | -Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung | -Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)  | -Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ôp thân, nút lỗ trụ từ trụ 477MC/52/01 đến trụ 477MC/52/20 NR Tân Thuận   | -Từ trụ 477MC/52/01 đến trụ 477MC/52/20 NR Tân Thuận   | -Áp Tân Thuận - xã Tân Thành Bình | -Cắt LBFCO trụ 477MC/52 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm (đầu NR Tân Thuận)   | -SCL 2026         |
| 8 |  | 07h00 | 13h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (03CN) | -Bảo trì 3DS trụ 475BTRE/212, LBS + 3DS trụ 475BTRE/212/01, trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/218, trạm 37,5kVA trụ 475BTRE/224 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 475BTRE/212 đến trụ 475BTRE/228A tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre và các nhánh rẽ đầu vào | -Từ trụ 475BTRE/212 đến trụ 475BTRE/228A tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre                          | -Xã Lương Hòa                     | -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTRE/210 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre<br>-Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTRE/229 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre<br><b>-Chuyển lưới sau trụ 475BTRE/229 sang nhận điện từ LBS trụ 475BTRE/302 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm (tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm)</b> | -Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                              |                                     |  |   |               |   |                             |
|----|--|-------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------|---|-----------------------------|
| 9  |  | 08h00 | 13h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ hạ thế 29b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/218 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định -Phong Năm)             | -Tại trụ hạ thế 29b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/218 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định -Phong Năm) | -Xã Lương Hòa | -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/218 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định -Phong Năm)                             | -SCTX                       |
| 10 |  | 14h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (07CN) | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới trung thế từ trụ 475BTRE/230 đến trụ 475BTRE/301 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre và các nhánh rẽ đầu vào                              | -Từ trụ 475BTRE/230 đến trụ 475BTRE/301 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre và các nhánh rẽ đầu vào  | -Xã Lương Hòa | -Không cắt điện   | -Giảm TTĐN                  |
| 11 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3TU, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm) (KH: Cty Cổ Phần Sài Gòn Goldencare) | -Tại trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm)                               | -Xã Lương Phú | -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 + Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/217 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm) | -Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ |
| 12 |  | 13h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3TU, 3TI, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/6A/1 nhánh rẽ Ấp 2-4 Phong Năm (KH: Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre)                                 | -Tại trạm trụ 475BTRE/212/6A/1 nhánh rẽ Ấp 2-4 Phong Năm  | -Xã Lương Phú | -Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/6A/1 nhánh rẽ ấp 2-4 Phong Năm<br>-Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/212/6A nhánh rẽ Ấp 2-4 Phong Năm          | -Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ |

|    |  |       |       |                              |                                   |  |  |               |   |                    |
|----|--|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|---|--------------------|
| 13 |  | 07h00 | 10h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Cty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN) | -Bảo trì thí nghiệm 3LBFCO trụ 475BTRE/212/6A, 3LBFCO trụ 475BTRE/212/6A/1; bảo trì, thí nghiệm, vệ sinh công nghiệp trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/6A/1 (trạm nền); vệ sinh công nghiệp trạm 630kVA + 1500kVA+ 3000kVA trụ 475BTRE/212/10/1 (trạm trong nhà), trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/11/1A nhánh rẽ áp 2-4 Phong Năm (KH: Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre) | -Tại trụ 475BTRE/212/6A, 475BTRE/212/6A/1, trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/6A/1, trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/6A/1 (trạm nền), trạm 630kVA + 1500kVA+ 3000kVA trụ 475BTRE/212/10/1 (trạm trong nhà), trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/11/1A nhánh rẽ áp 2-4 Phong Năm | -Xã Lương Hòa | -Cắt LBS trụ 475BTRE/212/1 nhánh rẽ áp 2 - 3 Phong Năm<br>-Cắt 3DS trụ 475BTRE/212 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre<br>-Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/6A/1 nhánh rẽ áp 2-4 Phong Năm<br>-Cắt 3ACB trạm 630kVA + 1500kVA+ 3000kVA trụ 475BTRE/212/10/1 nhánh rẽ áp 2-4 Phong Năm<br>-Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 475BTRE/212/11/1A nhánh rẽ áp 2-4 Phong Năm | -Tri ân khách hàng |
| 14 |  | 11h00 | 12h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Cty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm 3LBFCO trụ 475BTRE/217, trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Cty Cổ Phần Sài Gòn Goldencare)  | -Tại trụ 475BTRE/217, tại trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre  | -Xã Lương Hòa | -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTRE/210 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre<br>-Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTRE/229 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre<br>-Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre   | -Tri ân khách hàng |
| 15 |  | 13h00 | 14h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Cty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm trạm 400kVA trụ 471-476GTROM/254/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: DNTN Sản Xuất Nước Đá Kim Cương)  | -Tại trạm 400kVA trụ 471-476GTROM/254/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm  | -Xã Lương Hòa | -Cắt CB trạm 400kVA trụ 471GTROM/254/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/254 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm  | -Tri ân khách hàng |

|    |  |       |       |                              |  |   |  |                            |   |                      |
|----|--|-------|-------|------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|----------------------|
| 16 |  | 15h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Cty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)          | -Bảo trì thí nghiệm 3LBFCO trụ 471-476GTROM/65, 3LBFCO trụ 471GTROM/65/05, trạm 1500kVA trụ 471GTROM/65/05 (trạm trong nhà) tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH MTV giải pháp Công nghệ nước Đỗ Hoàng sinh) | -Tại trụ 471-476GTROM/65, trụ 471GTROM/65/05, trạm 1500kVA trụ 471GTROM/65/05 (trạm trong nhà) tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm             | -Cắt 3LBFCO + tháo 3 kẹp Hotline trụ 471-476GTROM/65 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm<br>-Cắt ACB trạm 1500kVA trụ 471GTROM/65/05 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm<br>-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/66/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/66 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Tri ân khách hàng   |
| 17 |  | 07h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN). | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 474-476BTri/01 đến trụ 474-476BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.  | - Từ trụ 474-476BTri/01 đến trụ 474-476BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.                   | -Xã Ba Tri, An Ngãi Trung. | -Không cắt điện   | -Ngăn ngừa sự cố     |
| 18 |  | 07h30 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)  | -Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 2x25kVA lên 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/08 NR Tân Thủy Bảo Thuận.  | -Trụ 478BTri/28/107/08 NR Tân Thủy Bảo Thuận.  | -Xã Tân Thủy.              | -Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/08 NR Tân Thủy Bảo Thuận.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 478BTri/28/107/08 NR Tân Thủy Bảo Thuận.  | -SCTX xử lý quá tải. |
| 19 |  | 07h30 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)  | -Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 2x37.5kVA xuống 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/126/01/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.   | -Trụ 478BTri/28/107/126/01/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.   | -Xã Bảo Thạnh.             | -Cắt LBFCO trụ 478BTri/28/107/126 NR Tân Thủy Bảo Thuận.  | -SCTX xử lý quá tải. |

|    |  |       |       |                          |   |   |   |               |   |                      |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---|---|---|---------------|---|----------------------|
| 20 |  | 07h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/107/04 đến trụ HT3c trạm 25kVA trụ 478BTri/28/107/04 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thuận).<br>-Kéo dây đầu nối lưới hạ thế từ trụ HT4b đến trụ 478BTri/28/107/04 NR Tân Thủy Bảo Thuận. | -Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478BTri/28/107/04 NR Tân Thủy Bảo Thuận.            | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 478BTri/28/107/04 NR Tân Thủy Bảo Thuận.   | -SCTX xử lý quá tải. |
| 21 |  | 08h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đầu nối lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/107/03 đến trụ HT3b trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thuận.   | -Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thuận.          | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thuận.  | -SCTX xử lý quá tải. |
| 22 |  | 13h00 | 14h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT25b đến trụ 478BTri/28/107/26 trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/27/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/20/1 NR Tân Thủy Bảo Thuận).  | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/27/1 NR Tân Thủy Bảo Thuận.          | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/27/1 NR Tân Thủy Bảo Thuận.<br>-Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/27 NR Tân Thủy Bảo Thuận.      | -SCTX xử lý quá tải. |
| 23 |  | 14h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đầu nối lưới hạ thế từ trụ HT25b đến trụ 478BTri/28/107/25 trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/20/1 NR Tân Thủy Bảo Thuận.  | -Lưới hạ thế trạm trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/20/1 NR Tân Thủy Bảo Thuận. | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/20/1 NR Tân Thủy Bảo Thuận.<br>-Cắt 1FCO trụ 478BTri/28/107/20 NR Tân Thủy Bảo Thuận. | -SCTX xử lý quá tải. |

|    |  |       |       |                            |   |   |   |                               |  |                             |
|----|--|-------|-------|----------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 24 |  | 13h00 | 14h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT33b đến trụ 478BTri/28/80/53/33 trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/53/33 NR Bến Vựa. (Phục vụ chuyên tải qua trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/80/53/39 NR Bến Vựa). | -Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/53/33 NR Bến Vựa.                           | -Xã Tân Xuân                  | -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/53/33 NR Bến Vựa.   | -SCTX xử lý quá tải.        |
| 25 |  | 14h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ HT35b đến trụ 478BTri/28/80/53/35 trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/80/53/39 NR Bến Vựa.   | -Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/80/53/39 NR Bến Vựa.                           | -Xã Tân Xuân                  | -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/80/53/39 NR Bến Vựa.  | -SCTX xử lý quá tải.        |
| 26 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN           | -Thay MBA chảy dầu trạm 50kVA trụ 472-474BĐ/15 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. Bảo trì trạm, ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.                                      | -Trụ 472-474BĐ/15 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472-474BĐ/15 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại   | -Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 472-474BĐ/15 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai<br>-Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. | -Ngăn ngừa sự cố            |
| 27 |  | 13h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN           | -Thay MBA chảy dầu trạm 50kVA trụ 472BĐ/03/86/04 NR 3P Áp 3 Thạnh Trị. Bảo trì trạm, ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.   | -Trụ 472BĐ/03/86/04 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BĐ/03/86/04 NR 3P Áp 3 Thạnh Trị    | -Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị | -Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/86/01 NR 3P Áp 3 Thạnh Trị  | -Ngăn ngừa sự cố            |
| 28 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN           | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P ÁP 8 Lộc Thuận  | -Từ trụ 473BĐ/204B/01 đến trụ 473BĐ/204B/09 NR 1P ÁP 8 Lộc Thuận                        | -Áp Lộc Hòa xã Lộc Thuận      | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |

|    |  |       |       |                             |                                 |  |   |  |  |                             |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|
| 29 |  | 13h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại  | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cà Muồng; NR 1P Cà Muồng                         | -Từ trụ 473BĐ/167/01 đến trụ 473BĐ/167/25 NR 3P Cà Muồng; từ trụ 473BĐ/167/26 đến trụ 473BĐ/167/50 NR 1P Cà Muồng | -Áp Lộc Sơn, Lộc Hòa xã Lộc Thuận  | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 30 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại  | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa                                | -Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa   | -Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận; Long An, Hưng Chánh, Giồng Bông xã Châu Hưng | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 31 |  | 08h00 | 09h00 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)          | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Sĩ trụ 475BTh/288/23/05/13/01 NR Cồn Tra  | -Trụ 475BTh/288/23/05/13/01 NR Cồn Tra  | -Xã Thạnh Hải  | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Sĩ trụ 475BTh/288/23/05/13/01 NR Cồn Tra<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/23/05/13 NR Cồn Tra  | -Thay công tơ định kỳ       |
| 32 |  | 09h20 | 10h20 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)          | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Nhã trụ 475BTh/288/23/05/17/01 NR Cồn Tra | -Trụ 475BTh/288/23/05/17/01 NR Cồn Tra  | -Xã Thạnh Hải  | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Nhã trụ 475BTh/288/23/05/17/01 NR Cồn Tra<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/23/05/17 NR Cồn Tra | -Thay công tơ định kỳ       |

|    |  |       |       |                             |                        |   |  |               |   |                       |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|------------------------|---|--|---------------|---|-----------------------|
| 33 |  | 10h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Ban Quản lý Di tích tỉnh Vĩnh Long trụ 475BTh/288/23/05/32/37/08A/01 NR Cồn Bưng nổi dài | -Trụ 475BTh/288/23/05/32/37/08A/01 NR Cồn Bưng nổi dài | -Xã Thanh Hải | -Cắt CB trạm 3x25kVA Ban Quản lý Di tích tỉnh Vĩnh Long trụ 475BTh/288/23/05/32/37/08A/01 NR Cồn Bưng nổi dài<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/23/05/32/37/08A NR Cồn Bưng nổi dài | -Thay công tơ định kỳ |
| 34 |  | 13h00 | 14h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Nguyễn Thái Dũng trụ 475BTh/288/27A/01 NR Thanh Hải                                 | -Trụ 475BTh/288/27A/01 NR                              | -Xã Thanh Hải | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x15kVA CSNT Nguyễn Thái Dũng trụ 475BTh/288/27A/01 NR Thanh Hải  | -Thay công tơ định kỳ |
| 35 |  | 14h30 | 15h30 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Nguyễn Văn Quan trụ 475BTh/288/34A/07/01 NRNT Huỳnh Văn Sia                         | -Trụ 475BTh/288/34A/07/01 NRNT Huỳnh Văn Sia           | -Xã Thanh Hải | -Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Nguyễn Văn Quan trụ 475BTh/288/34A/07/01 NRNT Huỳnh Văn Sia<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/34A/07 NRNT Huỳnh Văn Sia                                   | -Thay công tơ định kỳ |
| 36 |  | 16h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Quốc Khởi trụ 475BTh/288/38/01 NR Thanh Hải                                  | -Trụ 475BTh/288/38/01 NR Thanh Hải                     | -Xã Thanh Hải | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Quốc Khởi trụ 475BTh/288/38/01 NR Thanh Hải<br>- Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/38 NR Thanh Hải   | -Thay công tơ định kỳ |

|    |  |       |       |                             |                        |   |  |               |   |                       |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|------------------------|---|--|---------------|---|-----------------------|
| 37 |  | 08h00 | 09h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Cơ sở cửa xê gỗ gia công Đoàn Văn Khâm trụ 473BTh/86/01 tuyến 472 (tuyển thị trấn Thanh Phú) | -Trụ 473BTh/86/01 tuyến 472 (tuyển thị trấn Thanh Phú) | -Xã Thanh Phú | -Cắt CB trạm 3x25kVA Cơ sở cửa xê gỗ gia công Đoàn Văn Khâm trụ 473BTh/86/01 tuyến 472 (tuyển thị trấn Thanh Phú)<br>-Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/86 tuyến 472 (tuyển thị trấn Thanh Phú) | -Thay công tơ định kỳ |
| 38 |  | 09h20 | 10h20 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Trường THCS Quới Điền trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ                       | -Trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ      | -Xã Quới Điền | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA Trường THCS Quới Điền trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ<br>-Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/185 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ                          | -Thay công tơ định kỳ |
| 39 |  | 10h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Cơ sở may Nguyễn Hữu Phước trụ 471BTh/261/50/01 NR Thới Thạnh                                | -Trụ 471BTh/261/50/01 NR Thới Thạnh                    | -Xã Đại Điền  | -Cắt CB trạm 3x15kVA Cơ sở may Nguyễn Hữu Phước trụ 471BTh/261/50/01 NR Thới Thạnh<br>-Cắt 3FCO trụ 471BTh/261/50 NR Thới Thạnh   | -Thay công tơ định kỳ |
| 40 |  | 13h00 | 14h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Tùng trụ 478BTh/113/26 NR An Thủy  | -Trụ 478BTh/113/26 NR An Thủy                          | -Xã An Qui    | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Tùng trụ 478BTh/113/26 NR An Thủy   | -Thay công tơ định kỳ |
| 41 |  | 14h30 | 15h30 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN) | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Niên trụ 478BTh/113/30/01 NR An Thủy   | -Trụ 478BTh/113/30/01 NR An Thủy                       | -Xã An Qui    | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Niên trụ 478BTh/113/30/01 NR An Thủy<br>-Cắt 3FCO trụ 478BTh/113/30 NR An Thủy   | -Thay công tơ định kỳ |

|    |  |       |       |                             |                          |  |  |                                   |   |                       |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 42 |  | 16h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)   | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Hồ Văn Cư trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh                   | -Trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh  | -Xã An Qui                        | -Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Hồ Văn Cư trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh<br>-Cắt 3FCO trụ 477BTh/87/40 NR An Ninh | -Thay công tơ định kỳ |
| 43 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu           | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*15kVA Văn Phòng Tỉnh Ủy tại trụ 473-471VLg/79/13 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 473-471VLg/79/13 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long | Đường Trần Phú, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*15kVA Văn Phòng Tỉnh Ủy tại trụ 473-471VLg/79/13 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long            | Thay HTĐĐ             |
| 44 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu           | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA CS Cá Cơm Minh Đức tại trụ V42/P145/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên       | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V42/P145/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên        | Đường 14/9, phường Thanh Đức.     | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA CS Cá Cơm Minh Đức tại trụ V42/P145/1 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên                  | Thay HTĐĐ             |
| 45 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu           | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*15kVA CS GN Tân Vĩnh Hội tại trụ V42/T151/2 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên       | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V42/T151/2 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên        | Đường 14/9, phường Thanh Đức.     | Cắt CB + 03FCO trạm 3*15kVA CS GN Tân Vĩnh Hội tại trụ V42/T151/2 thuộc tuyến 472 Cỏ Chiên                  | Thay HTĐĐ             |
| 46 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu           | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 37,5kVA LG Cỏ Chiên tại trụ V49/T164/1A/P4/1 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long       | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/T164/1A/P4/1 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long | Đường 14/9, phường Thanh Đức.     | Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA LG Cỏ Chiên tại trụ V49/T164/1A/P4/1 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long                  | Thay HTĐĐ             |
| 47 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu           | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA CK Phước Sang tại trụ V49/T164/T7/1A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên        | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/T164/T7/1A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên    | Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.    | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA CK Phước Sang tại trụ V49/T164/T7/1A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên                   | Thay HTĐĐ             |

|    |  |       |       |                   |                              |  |  |                                     |   |                                   |
|----|--|-------|-------|-------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 48 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN)     | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA Cty Cửu Long tại trụ V49/T154/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên   | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/T154/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên  | Áp Thanh Mỹ 2, phường Thanh Đức.    | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Cty Cửu Long tại trụ V49/T154/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên  | Thay HTĐĐ                         |
| 49 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Vồn   | Đội QLĐ Cái Vồn (2CN)        | Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế   | Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh | Phường Đông Thành, phường Bình Minh | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố                   |
| 50 |  | 08h00 | 11h30 | Đội QLĐ Long Hồ   | Đội QLĐ Long Hồ (03CN)       | Tháp sắt đầu trụ trung thế để nâng cao đường dây trung thế   | Tại khoảng trụ 479PH/293/10 và 479PH/293/11 tuyến 479 Phước Hòa  | Áp Long Thuận, xã Long Hồ.          | Cắt LBFCO Long Thuận B tại trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa                          | Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện |
| 51 |  | 13h00 | 16h30 | Đội QLĐ Long Hồ   | Địa phương (UBND xã Long Hồ) | UBND xã Long Hồ đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang cây xanh cấp với đường dây trung thế (theo công văn số: 12/UBND ngày 23/01/2026 của UBND xã Long Hồ) . | Đoạn đường từ Long Phước đến cầu Mộc Lẽ (từ trụ 479PH/312/15/3 đến 479PH/312/15/30 tuyến 479 Phước Hòa)  | Áp Phước Ngon, xã Long Hồ.          | Cắt 3 LBFCO Phước Ngon B tại trụ 479PH/312/15/2 tuyến 479 Phước Hòa                   | Ngăn ngừa sự cố                   |
| 52 |  | 13h00 | 16h30 | Đội QLĐ Long Hồ   | Đội QLĐ Long Hồ (03CN)       | Tháp sắt đầu trụ trung thế để nâng cao đường dây trung thế   | Tại trụ 479PH/312/15/21 và 479PH/312/15/22 tuyến 479 Phước Hòa   | Áp Phước Ngon, xã Long Hồ.          | Cắt 3 LBFCO Phước Ngon B tại trụ 479PH/312/15/2 tuyến 479 Phước Hòa                   | Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện |

|    |  |       |       |                        |  |  |  |                                     |  |                          |
|----|--|-------|-------|------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 53 |  | 08h30 | 11h30 | Đội QLĐ<br>Trung Thành | Trung tâm<br>Thí nghiệm<br>điện Vĩnh<br>Long (04 CN) | -Tháo, đấu lại Hotline tại trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm (phục vụ công tác kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm). | Tại trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm. | Áp 1, xã<br>Trung Thành             | - OFF Relay 79 Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm.<br>- Cắt CB+3FCO trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm.   | Kiểm<br>định thiết<br>bị |
| 54 |  | 09h00 | 11h00 | Đội QLĐ<br>Trung Thành | Trung tâm<br>Thí nghiệm<br>điện Vĩnh<br>Long (04 CN) | -Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm.  | Tại trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm. | Áp 1, xã<br>Trung Thành             | - Kiểm tra CB+3FCO trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm đã được cắt.<br>- Kiểm tra 3Hotline trạm Bưu Điện Vũng Liêm (3x25kVA) trụ 471VLi/118/24 tuyến 471 Vũng Liêm đã được tháo gỡ.  | Kiểm<br>định thiết<br>bị |
| 55 |  | 13h30 | 15h30 | Đội QLĐ<br>Trung Thành | Trung tâm<br>Thí nghiệm<br>điện Vĩnh<br>Long (04 CN) | -Kiểm định định kỳ trạm biến áp chuyên dùng khách hàng tại trạm Trường THPT Võ Văn Kiệt (25kVA) trụ 471VLi/T118/T27/P8/2 tuyến 471 Vũng Liêm.  | Tại trạm Võ Văn Kiệt (25kVA) trụ 471VLi/T118/T27/P8/2 tuyến 471 Vũng Liêm    | Áp Trung Tín,<br>xã Trung<br>Thành  | - Cắt CB+FCO trạm Trường THPT Võ Văn Kiệt (25kVA) trụ 471VLi/T118/T27/P8/T2/1 tuyến 471 Vũng Liêm.<br>- Tháo Hotline nhánh Trường THPT Võ Văn Kiệt (12,7kV) tại trụ 471VLi/T118/T27/P8/2 tuyến 471 Vũng Liêm (căn cứ phúc đáp số 2184/TTNĐ-HL ngày 12/11/2025 về việc không thi công được bằng công nghệ Hotline). | Kiểm<br>định thiết<br>bị |
| 56 |  | 09h00 | 11h00 | Đội QLĐ<br>Trung Thành | Đội QLĐ<br>Trung Thành<br>(5CN)                      | -Thay 1MBA 15kVA thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Hiếu Minh B1 (15kVA) trụ 473VLi/P58/P92A/18 tuyến 473 Vũng Liêm.  | Tại trạm Hiếu Minh B1 (15kVA) trụ 473VLi/P58/P92A/18 tuyến 473 Vũng Liêm.    | Áp Hiếu<br>Minh B, xã<br>Hiếu Thành | - Cắt LBFCO Hiếu Minh B1 trụ 473VLi/P58/P92A/1 tuyến 473 Vũng Liêm.  | Ngăn<br>ngừa sự<br>cố    |

|    |  |       |       |                     |                           |  |   |  |   |                  |
|----|--|-------|-------|---------------------|---------------------------|--|---|--|---|------------------|
| 57 |  | 14h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (5CN) | -Thay 1MBA 15kVA thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Tân Bình 1 (2x15kVA) trụ 472CL/T104/T94/5 tuyến 477 Mô Cày. | Tại trạm Tân Bình 1 (2x15kVA) trụ 472CL/T104/T94/5 tuyến 477 Mô Cày.                      | Áp Tân Bình, xã Quới Thiện   | - Cắt LBFCO Tân Bình 1 trụ 472CL/T104/94 tuyến 477 Mô Cày   | Ngăn ngừa sự cố  |
| 58 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (4CN) | Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.                                     | Đọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.                     | Ngăn ngừa sự cố. |
| 59 |  | 08h30 | 13h00 | Đội QLĐ Tam Bình    | Đội QLĐ Tam Bình (6CN)    | Thay MBA kiểm định không đạt trạm Mỹ Hòa công suất 50 kVA (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTĐ ngày 02/12/2025).                  | Tại trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình   | Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp   | - Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa tại trụ 479TB/16<br>- Gỡ Hotline trạm Mỹ Hòa tại trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình | Ngăn ngừa sự cố  |
| 60 |  | 08h30 | 10h00 | Đội QLĐ Trà Ôn      | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).     | Thay TI hạ áp định kỳ trạm HOMESTAY Cù Lao Mây, trụ M42/P67/T136/P18/1 tuyến 472 Bình Minh.                                | Tại trạm Cù Lao Mây, trụ M42/P67/T136/P18/1 tuyến 472 Bình Minh.                          | Áp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.  | Cắt CB+FCO trạm HOMESTAY Cù Lao Mây, trụ M42/P67/T136/P18/1 tuyến 472 Bình Minh.                          | Thay HTĐĐ        |
| 61 |  | 10h45 | 12h00 | Đội QLĐ Trà Ôn      | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).     | Thay TI hạ áp định kỳ trạm Chăn Nuôi Năm Lê, trụ M44/P251/P1/1 tuyến 474 Bình Minh.  | Tại trạm Chăn Nuôi Năm Lê, trụ M44/P251/P1/1 tuyến 474 Bình Minh.                         | Áp Cây Diệp, xã Trà Ôn.  | Cắt CB+FCO trạm Chăn Nuôi Năm Lê, trụ M44/P251/P1/1 tuyến 474 Bình Minh.                                  | Thay HTĐĐ        |
| 62 |  | 14h00 | 17h00 | Đội QLĐ Trà Ôn      | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).     | Thay TI hạ áp định kỳ + Vệ sinh công nghiệp trạm Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân, trụ M44/T304/6 tuyến 474 Bình Minh.               | Tại trạm Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân, trụ M44/T304/6 tuyến 474 Bình Minh.                      | Áp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.   | Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân, trụ M44/T304/6 tuyến 474 Bình Minh.                              | Thay HTĐĐ        |

|    |  |       |       |                  |                        |   |  |                                    |   |                  |
|----|--|-------|-------|------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------|
| 63 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trà Ôn   | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).  | Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Vĩnh Lợi từ trụ L45/P327/1 đến trụ L45/P327/61 và nhánh rẽ Vĩnh Lợi 4 từ trụ L45/P327/T28/1 đến trụ L45/P327/T28/7 và nhánh rẽ Vĩnh Lợi 5 từ trụ L45/P327/T39/1 đến trụ L45/P327/T39/5 và Vĩnh Lợi 6 từ trụ L45/P327/T51/1 đến trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Vũng Liêm. | Từ trụ L45/P327/1 đến trụ L45/P327/61 và từ trụ L45/P327/T28/1 đến trụ L45/P327/T28/7 và từ trụ L45/P327/T39/1 đến trụ L45/P327/T39/5 và từ trụ L45/P327/T51/1 đến trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp La Ghi, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.   | Ngăn ngừa sự cố. |
| 64 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới | Đội QLĐ Tân Quới (4CN) | Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới  | Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới  | Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.  | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 65 |  | 08h00 | 11h30 | Đội QLĐ Tân Quới | Đội QLĐ Tân Quới (4CN) | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biển áp  | Tại trạm Đặng Hoàng Hận trụ 479TQ/223/4/1 tuyến 479 Tân Quới   | Áp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận         | - Cắt 3LBFCO Đặng Hoàng Hận trụ 479TQ/223/4 tuyến 479 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm Đặng Hoàng Hận trụ 479TQ/223/4/1 tuyến 479 Tân Quới.                       | Ngăn ngừa sự cố  |
| 66 |  | 08h00 | 11h30 | Đội QLĐ Tân Quới | Đội QLĐ Tân Quới (4CN) | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biển áp  | Tại trạm HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73/1 tuyến 479 Tân Quới  | Áp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận         | - Cắt 3LBFCO HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73 tuyến 479 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73/1 tuyến 479 Tân Quới.                                 | Ngăn ngừa sự cố  |
| 67 |  | 13h00 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới | Đội QLĐ Tân Quới (4CN) | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biển áp  | Tại trạm Cty TNHH TM-DV Bảo Minh Tiến trụ 475TQ/24/1 tuyến 475 Tân Quới  | Áp Thành Quới, xã Tân Quới         | - Cắt 3LBFCO Cty TNHH TM-DV Bảo Minh Tiến trụ 475TQ/24 tuyến 475 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm Cty TNHH TM-DV Bảo Minh Tiến trụ 475TQ/24/1 tuyến 475 Tân Quới. | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                          |                                |   |   |                             |   |                  |
|----|--|-------|-------|--------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|------------------|
| 68 |  | 13h00 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới         | Đội QLĐ Tân Quới (4CN)         | Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biển áp  | Tại trạm Nước Chấm Quỳnh Hương trụ 475TQ/43/3 tuyến 475 Tân Quới  | Áp Thành Nhân, xã Tân Quới  | - Cắt 3LBFCO NC Quỳnh Hương trụ 475TQ/43/1 tuyến 475 Tân Quới;<br>- Cắt CB+FCO trạm NC Quỳnh Hương trụ 475TQ/43/3 tuyến 475 Tân Quới. | Ngăn ngừa sự cố  |
| 69 |  | 08h30 | 15h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (6CN) | Vệ sinh sứ, thiết bị, thay LA thí nghiệm định kỳ, đo điện trở tiếp địa đường dây và trạm Mù U, từ trụ 477DT/T213/P204/01 đến trụ 477DT/T213/P204/11 nhánh Mù U, tuyến 477 Duyên Trà | Từ trụ 477DT/T213/P204/01 đến trụ 477DT/T213/P204/11 nhánh Mù U, tuyến 477 Duyên Trà  | Áp Đông Thành - xã Đông Hải | Cắt 3LBFCO Mù U trụ 477DT/T213/204 (472DT)  | Đảm bảo vận hành |
| 70 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (6CN) | Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/349/79 đường dây 22KV Tà Nị tuyến 477 Duyên Trà                                 | Từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/349/79 đường dây 22KV Tà Nị tuyến 477 Duyên Trà  | Xã Long Vĩnh                | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 71 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (4CN) | Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK   | Từ trụ 477DT/T213/P177/106A đến trụ 477DT/T213/P177/T106A/32, nhánh Phước Thiện Biển, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào). | Xã Đông Hải                 | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 72 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN) | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK   | Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trực chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào   | Xã Long Vĩnh                | Không cắt điện  | Kiểm tra định kỳ |

|    |  |       |       |                            |   |  |  |                                  |  |                         |
|----|--|-------|-------|----------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|-------------------------|
| 73 |  | 08h00 | 11h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Công ty TNHH Điện nước Tân Hùng (04 CN) | Nâng công suất trạm NT Lê Thị Lan từ 1x25kVA lên 1x75kVA (Không thi được hotline do đường đất xe không vào được, đã ký hợp đồng thuê QLVH, đã kiểm tra hồ sơ theo tờ trình số 17/KT ngày 27/01/2026 của Phòng KT - PCVL (CS3)) | Trụ 472-471DT-2/P98/01 nhánh 12,7kV NT Lê Thị Lan, tuyến 472 Duyên Trà                       | Áp 10 xã Long Hữu                | Cắt LBFCO NT Lê Thị Lan trụ 472-471DT/98<br>Khách hàng đã thuê QLVH  | Theo yêu cầu khách hàng |
| 74 |  | 08h00 | 15h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (06 CN)      | - Ép lại lèo, xử lý tiếp xúc, xử lý dây tura, tăng cường và thay dây chằng.<br>- Thực hiện công tác vận hành thuê nhánh NT Cao Thị Hồng; Vệ sinh sứ, xiết lại các mối nối tiếp xúc LBFCO                                       | Trụ 472-471DT-2/P60/(01,02), 472-471DT/(60,66) trục chính tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà | Khóm Long Điền phường Duyên Hải  | - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E<br>- Cắt 3 DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C<br>- Cắt 3 DS2 Long Điền trụ 472-471DT/70<br>- Cắt LBS Mé Láng trụ 472-471DT/51A<br>- Cắt 3 DS1 Mé Láng trụ 472-471DT/51<br>- Cắt 3 DS2 Mé Láng trụ 472-471DT/71<br>Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Thống Nhất<br>Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 1 TXDH<br>Đóng đẳng áp 472DT sang 474DT (MC 471DT) đến LBS Long Điền<br>Đóng đẳng áp 477DT đến LBS Mé Láng<br>Thực hiện sa thải phụ tải từ DS2 đến LBS Láng Cháo trước khi cắt DS2 Láng Cháo có điện không tải | Đảm bảo vận hành        |
| 75 |  | 08h00 | 11h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (04 CNKD)    | Thay điện kế, TI & TU định kỳ  | Trụ 477DT/T147/T18B/01 trạm Trộn Bê Tông Nhựa Nóng, tuyến 473 Duyên Trà                      | Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Trộn Bê Tông Nhựa Nóng trụ 477DT/T147/18B<br>Khách hàng chưa thuê QLVH  | Thay hệ thống đo đếm    |

|    |  |       |       |                            |                                      |   |  |                            |  |                      |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--|----------------------|
| 76 |  | 13h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (04 CNKD) | Thay điện kè, TI & TU định kỳ   | Trụ 477DT/T147/T82/P12A/01 trạm Khu nhà ở Nhiệt Điện 1, tuyến 473 Duyên Trà  | Khóm Mù U phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Khu nhà ở Nhiệt Điện 1 trụ 477DT/T147/T82/12A Khách hàng chưa thuê QLVH               | Thay hệ thống đo đếm |
| 77 |  | 07h30 | 16h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN)   | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày   | Từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/313 tuyến 473CN và nhánh Tũa Thóc từ điểm đầu nối tại trụ 474TV/175 đến trụ 474TV/T175/07 tuyến 474TV (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long | Xã Nhị Trường              | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 78 |  | 18h00 | 22h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN)   | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm  | Từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/313 tuyến 473CN và nhánh Tũa Thóc từ điểm đầu nối tại trụ 474TV/175 đến trụ 474TV/T175/07 tuyến 474TV (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long | Xã Nhị Trường              | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 79 |  | 07h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (06 CN)   | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao              | Từ trụ 475CN/161 đến trụ 475CN/P161/99 thuộc tuyến 475CN trạm 110 kV Cầu Ngang   | Xã Cầu Ngang, xã Mỹ Long   | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 80 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú    | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)      | - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp. | - Lưới hạ áp trạm Tha La 2, Tha La 3, Tắc Hố.  | Xã Long Hiệp.              | - Không cắt điện.  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 81 |  | 08h30 | 11h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú    | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)      | - Nâng công trạm Bến Bạ 1 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.                               | - Tuyến 479TR trụ 479TR/P163/P116/P02/12.  | Xã Hàm Giang.              | - Cắt CB trạm Bến Bạ 1 trụ 479TR/P163/P116/P02/12.<br>- Cắt FCO Bến Bạ 1 trụ 479TR/P163/P116/02. | Ngăn ngừa sự cố      |

|    |  |       |       |                         |                                 |   |  |                   |  |                      |
|----|--|-------|-------|-------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------|--|----------------------|
| 82 |  | 13h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN) | - Nâng công suất trạm Lưu Cù 6 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA.        | - Tuyến 477TR trụ 477TR/T140/17.         | Xã Lưu Nghiệp Anh | - Cắt LBFCO Lưu Cù trụ 477TR/140.  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 83 |  | 08h00 | 09h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay TI định kỳ(ĐK đến hạn 06/2028)                               | - Tại thùng CD-ĐK trạm Đồ Thanh Hải 3    | Xã Hàm Giang.     | - Cắt CB trạm Đồ Thanh Hải 3 trụ 479TR/P184/P15/01<br>- Cắt 3FCO trạm Đồ Thanh Hải 3 trụ 479TR/P184/15 (đã thuê QLVH). | Thay hệ thống đo đếm |
| 84 |  | 09h30 | 10h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay Đk & TI định kỳ  | - Tại thùng CD-ĐK trạm Trần Văn Lane     | Xã Đại An.        | - Cắt CB trạm Trần Văn Lane trụ 479TR/T207/01<br>- Cắt 3FCO trạm Trần Văn Lane trụ 479TR/207 (chưa thuê QLVH).         | Thay hệ thống đo đếm |
| 85 |  | 11h00 | 11h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)                           | - Tại thùng CD-ĐK trạm NMXX Trầm Thị Lan | Xã Đại An.        | - Cắt CB+3FCO trạm NMXX Trầm Thị Lan trụ 475DT/T190/01 (tài sản ĐL).   | Thay hệ thống đo đếm |
| 86 |  | 13h00 | 13h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)                           | - Tại thùng CD-ĐK trạm Bến Phà Láng sắt  | Xã Đại An.        | - Cắt CB+3FCO trạm Bến Phà Láng sắt trụ 475DT/T192/T14A/16( đã đề nghị bàn giao tài sản)                               | Thay hệ thống đo đếm |
| 87 |  | 14h00 | 14h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)                           | - Tại thùng CD-ĐK trạm Nguyễn Thị Loan   | Xã Đại An.        | - Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Thị Loan trụ 475DT/T192/T49/01(chưa thuê QLVH).  | Thay hệ thống đo đếm |
| 88 |  | 15h00 | 16h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay 2 điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp), điều chỉnh điện áp MBA | - Tại thùng CD-ĐK trạm NMNĐ Cô Thị Đèo   | Xã Đại An.        | - Cắt CB+3FCO trạm NMNĐ Cô Thị Đèo trụ 475DT/T192/50 (tài sản ĐL).<br>- Cắt CB trạm Cá Lóc 5 trụ 475DT/T192/54.        | Thay hệ thống đo đếm |

|    |  |       |       |                           |                                 |   |  |                                 |   |                      |
|----|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------------|---|----------------------|
| 89 |  | 16h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú   | Đội Quản lý điện Trà Cú (03 CN) | Thay điện kế định kỳ (Đo đếm trực tiếp)   | - Tại thùng CD-ĐK trạm HTX thủy nông Định An   | Xã Đại An.                      | - Cắt CB+FCO trạm HTX thủy nông Định An trụ 475DT/T192/P51A/07(tài sản ĐL).                                       | Thay hệ thống đo đếm |
| 90 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế             | Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tiểu Cần | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện                               | Ngăn ngừa sự cố      |
| 91 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (3CN) | Vệ sinh hotline lưới trung thế và TBA   | Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè  | Xã Tân Hòa                      | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện                               | Ngăn ngừa sự cố      |
| 92 |  | 07h00 | 22h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày/đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tủ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú;; Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè          | Xã Hùng Hòa, Tân Hòa            | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng | Kiểm tra định kỳ     |
| 93 |  | 08h00 | 09h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN) | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Tân Đại   | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại trụ 480TV/352 thuộc tuyến 480 Trà Vinh  | Xã Tập Ngãi                     | Cắt CB+FCO trạm Tân Đại trụ 480TV/352 thuộc tuyến 480 Trà Vinh  | Đảm bảo vận hành     |
| 94 |  | 09h00 | 10h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN) | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Tân Đại 7   | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Đại 7 trụ 480TV/T340/17 nhánh 12,7kV Chùa Tân Đại, tuyến 480 Trà Vinh   | Xã Tập Ngãi                     | Cắt CB+FCO trạm Tân Đại 7 trụ 480TV/T340/17 nhánh 12,7kV Chùa Tân Đại, tuyến 480 Trà Vinh                         | Đảm bảo vận hành     |

|    |  |       |       |                           |                                 |  |   |             |   |                  |
|----|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|-------------|---|------------------|
| 95 |  | 10h30 | 11h30 | Đội Quản lý điện Tiêu Cần | Đội Quản lý điện Tiêu Cần (2CN) | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Thị Trấn 8   | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Thị Trấn 8 trụ 475CK/T286/19 nhánh 22kV Bà Liếp, tuyến 478 Cầu Kè                        | Xã Tiêu Cần | Cắt 2CB+3FCO trạm Thị Trấn 8 trụ 475CK/T286/19 nhánh 22kV Bà Liếp, tuyến 478 Cầu Kè                       | Đảm bảo vận hành |
| 96 |  | 13h00 | 14h00 | Đội Quản lý điện Tiêu Cần | Đội Quản lý điện Tiêu Cần (2CN) | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Thầy Linh 2  | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Thầy Linh 2 trụ 473TR/T220A/P40/24 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cần, tuyến 473 Trà Cú           | Xã Tiêu Cần | Cắt CB+3FCO trạm Thầy Linh 2 trụ 473TR/T220A/P40/24 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cần, tuyến 473 Trà Cú           | Đảm bảo vận hành |
| 97 |  | 14h30 | 15h30 | Đội Quản lý điện Tiêu Cần | Đội Quản lý điện Tiêu Cần (2CN) | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Sóc Tràm 1-1 | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Sóc Tràm 1-1 trụ 473TR/T183/T8/P14/T54/T4/11 nhánh 12,7kV Sóc Tràm 1-1, tuyến 473 Trà Cú | Xã Hùng Hòa | Cắt CB+3FCO trạm Sóc Tràm 1-1 trụ 473TR/T183/T8/P14/T54/T4/11 nhánh 12,7kV Sóc Tràm 1-1, tuyến 473 Trà Cú | Đảm bảo vận hành |
| 98 |  | 16h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiêu Cần | Đội Quản lý điện Tiêu Cần (2N)  | Kiểm tra xử lý MBA bị rỉ dầu trạm Định Hòa 2   | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Định Hòa 2 trụ 475CK/P259/T82/T45/26 nhánh 12,7kV Định Hòa, tuyến 478 Cầu Kè             | Xã Tân Hòa  | Cắt CB+FCO trạm Định Hòa 2 trụ 475CK/P259/T82/T45/26 nhánh 12,7kV Định Hòa, tuyến 478 Cầu Kè              | Đảm bảo vận hành |

|     |  |       |       |                         |   |  |   |                           |   |                       |
|-----|--|-------|-------|-------------------------|---|--|---|---------------------------|---|-----------------------|
| 99  |  | 07h30 | 16h30 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè | Đội Quản lý Điện Cầu Kè (8CN)                               | Thay sứ treo bị bể trụ 477CK/123; thay xà XIN trụ 477CK/125; tháp sắt nâng cao đường dây trung áp trụ 477CK/121, 477CK/122; Ép tăng cường đầu cosse tại các LBFCO phân đoạn Trà Kháo 7, Giồng Dầu 5, Cà Lái, Cấp Nước Hòa Ân và khắc phục tiếp đất LA bị đứt tụ bù Giồng Dầu | Từ trụ 477CK/109 đến trụ 477CK/129 trực chính tuyến 477CK và tại trụ 477CK/P126/01 nhánh rẽ Cấp Nước Hòa Ân | Áp Giồng Dầu, xã Tam Ngãi | - Cắt 3DS Bà Mi tại trụ 477CK/107 (477CK)<br>- Cắt LBS Kinh 15 tại trụ 477CK/146 (477CK)<br>- Cắt 03DS1 Kinh 15 tại trụ 477CK/145A (477CK)<br>- Cắt Recloser Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/04 (477CK)<br>- Cắt 03DS1 Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/03 (477CK)<br>- Kiểm tra 03LBFCO Trà khảo-A tại trụ 477CK/138 đang ở vị trí cắt (477CK)<br>Đóng đăng áp 473CK đến Recloser Thông Thảo<br>Đóng đăng áp 475Vli đến LBS Kinh 15<br>Thao tác Recloser Xoài U từ 05h00-06h00 và 17h00-18h00 để cắt đóng 3DS Bà Mi | Đảm bảo vận hành      |
| 100 |  | 07h30 | 09h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè | Đội Quản lý Điện Cầu Kè + Trung Tâm TND Vĩnh Long CS3 (4CN) | Thay LA, thí nghiệm MBA và chỉnh nấc giảm áp trạm Bà Mi 1-1  | Tại trụ 477CK/114 trực chính tuyến 477CK  | Áp Bà Mi, xã Tam Ngãi     | - Cắt 3DS Bà Mi tại trụ 477CK/107 (477CK)<br>- Cắt LBS Kinh 15 tại trụ 477CK/146 (477CK)<br>- Cắt 03DS1 Kinh 15 tại trụ 477CK/145A (477CK)<br>- Cắt Recloser Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/04 (477CK)<br>- Cắt 03DS1 Thông Thảo tại trụ 477CK/P145/03 (477CK)<br>- Kiểm tra 03LBFCO Trà khảo-A tại trụ 477CK/138 đang ở vị trí cắt (477CK)<br>- Cắt CB+03FCO trạm Bà Mi 1-1 tại trụ 477CK/114 (477CK)   | Sửa chữa thường xuyên |

|     |  |       |       |                         |   |  |  |                           |  |                       |
|-----|--|-------|-------|-------------------------|---|--|--|---------------------------|--|-----------------------|
| 101 |  | 09h00 | 10h30 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè | Đội Quản lý Điện Cầu Kè + Trung Tâm TNĐ Vĩnh Long CS3 (4CN) | Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Trà Kháo 7  | Tại trụ 477CK/P109/04 nhánh rẽ Trà Kháo 7                                | Áp Bà Mí, xã Tam Ngãi     | - Cắt LBFCO Trà Kháo 7 tại trụ 477CK/109 (477CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 7 tại trụ 477CK/P109/04 (477CK)   | Sửa chữa thường xuyên |
| 102 |  | 10h30 | 12h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè | Đội Quản lý Điện Cầu Kè + Trung Tâm TNĐ Vĩnh Long CS3 (4CN) | Thay LA, nâng xà FCO LA lên cao, thí nghiệm MBA và chỉnh nấc giảm áp trạm Giồng Dầu 5. | Tại trụ 477CK/P117/10 nhánh rẽ Giồng Dầu 5                               | Áp Giồng Dầu, xã Tam Ngãi | - Cắt LBFCO Giồng Dầu 5 tại trụ 477CK/117 (477CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Giồng Dầu 5 tại trụ 477CK/P117/10 (477CK) | Sửa chữa thường xuyên |
| 103 |  | 12h00 | 13h30 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè | Đội Quản lý Điện Cầu Kè + Trung Tâm TNĐ Vĩnh Long CS3 (4CN) | Thay LA, thí nghiệm MBA và chỉnh nấc giảm áp trạm Giồng Dầu 6.                         | Từ kẹp quay trạm Giồng Dầu 6 trở xuống trụ 477CK/T125/03 nhánh rẽ cả Lái | Áp Giồng Dầu, xã Tam Ngãi | - Cắt LBFCO Cả Lái tại trụ 477CK/125 (477CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Giồng Dầu 6 tại trụ 477CK/T125/03 (477CK)      | Sửa chữa thường xuyên |
| 104 |  | 13h30 | 15h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè | Đội Quản lý Điện Cầu Kè + Trung Tâm TNĐ Vĩnh Long CS3 (4CN) | Thay LA, thí nghiệm MBA trạm Giồng Dầu 7   | Tại trụ 477CK/T125/15 nhánh rẽ cả Lái                                    | Áp Giồng Dầu, xã Tam Ngãi | - Cắt LBFCO Cả Lái tại trụ 477CK/125 (477CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Giồng Dầu 7 tại trụ 477CK/T125/15 (477CK)      | Sửa chữa thường xuyên |

|     |  |       |       |                            |                                   |  |   |                             |  |                         |
|-----|--|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|
| 105 |  | 07h30 | 12h00 | Đội Quản lý điện Càng Long | Đội Quản lý điện Càng Long (05CN) | Điều hòa phụ tải trạm Cà Chương 1 từ 1x50kVA thành 1x100kVA  | Từ vị trí cố định giá treo MBA cách đầu sứ cao MBA trạm Cà Chương 1 (0,5m) trở xuống đất tại trụ 473CK/P168/P09/75                    | Áp Cà Chương - Tân An       | - Cắt CB + FCO trạm Cà Chương 1 tại trụ 473CK/P168/P09/75 (473CK).<br>- Khóa chức năng tự đóng lại R79 của Recloser Tân An tại trụ 473CK/P168/03 (473CK).<br>- Tháo kíp hotline trạm trạm Cà Chương 1 tại trụ 473CK/P168/P09/75 (473CK). | Sửa chữa thường xuyên   |
| 106 |  | 07h30 | 12h00 | Đội Quản lý điện Càng Long | Đội Quản lý điện Càng Long (04CN) | Điều hòa phụ tải trạm Long Hội 4 từ 1x25kVA thành 1x50kVA  | Tại trụ 473CK/P168/P09/P52/46   | Áp Long Hội - Tân An        | Cắt 3LBFCO phân đoạn Long Hội tại trụ 473CK/P168/P09/52 (473CK).   | Sửa chữa thường xuyên   |
| 107 |  | 13h30 | 16h30 | Đội Quản lý điện Càng Long | Đội Quản lý điện Càng Long (03CN) | Điều hòa phụ tải trạm Nguyệt Lăng C từ 1x37.5kVA thành 1x100kVA  | Từ sứ cao MBA trạm Nguyệt Lăng C trở xuống đất tại trụ 478TV/T225/06  | Áp Nguyệt Lăng B - Bình Phú | - Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Lăng C tại trụ 478TV/T225/06 (478TV).<br>- Khóa chức năng tự đóng lại R79 của Recloser Ba Si tại trụ 478TV/151 (478TV).<br>- Tháo kíp hotline trạm trạm Nguyệt Lăng C tại trụ 478TV/T225/06 (478TV).          | Sửa chữa thường xuyên   |
| 108 |  | 13h30 | 16h30 | Đội Quản lý điện Càng Long | Đội Quản lý điện Càng Long (04CN) | Điều hòa phụ tải trạm Bờ Keo 3 từ 1x25kVA thành 1x50kVA  | Tại trụ 478TV/P182/31   | Áp Hưng Nhượng B - Bình Phú | Cắt LBFCO phân đoạn Bờ Keo 3 tại trụ 478TV/P182/25 (478TV)   | Sửa chữa thường xuyên   |
| 109 |  | 07h30 | 15h00 | Đội Quản lý điện Trà Vinh  | Công ty TNHH Hải Thịnh (6CN)      | Lắp xà, căng dây 22KV và trạm biến áp 180KVA cấp điện cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trà Vinh VR | Từ dây trung hòa trở xuống (cách lưới trung thế 1,1 mét) trụ 479-478TV/T156/18 tuyến 479TV, 472LD, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long. | Phường Nguyệt Hóa           | Không cắt điện   | Theo yêu cầu khách hàng |

|     |  |       |       |                             |                                       |   |  |                              |  |                       |
|-----|--|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------------|
| 110 |  | 07h30 | 15h00 | Đội Quản lý điện Trà Vinh   | Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam | Thi công công trình KFW. Thu hồi trụ trung thế.   | từ sau trụ 479-480-478TV-9/P77/P24/01 đến trụ 479-480-478TV-9/P77/P24/04 thuộc nhánh 22KV Khóm 9 Phường 9 tuyến 479TV thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. | Phường Trà Vinh, Vĩnh Long   | - Cắt 03LBFCO Khóm 9 Phường 9 tại trụ 479-480-478TV-9/P77/24.<br>- Cắt CB trạm Khóm 9 Phường 9 tại trụ 479-480-478TV-9/P77/P24/04. | KWF                   |
| 111 |  | 07h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Vinh   | Đội Quản lý điện Trà Vinh (6CN)       | Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 476LD | Tại trụ 471LD/38 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD   | Phường Long Đức, Vĩnh Long   | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố       |
| 112 |  | 08h00 | 11h00 | Đội Quản lý Điện Châu Thành | Đội Quản lý Điện Châu Thành (05 CN)   | Nâng công suất trạm Hòa Lạc 2 từ 1 x 37,5kVA lên 1 x 75kVA                              | Tại trụ 480-478TV-0/T30/T15/19   | Áp Hòa Lạc xã Song Lộc       | Cắt LBFCO Tầm Phuong tại trụ 480-478TV-0/30  | Sửa chữa thường xuyên |
| 113 |  | 13h00 | 15h00 | Đội Quản lý Điện Châu Thành | Đội Quản lý Điện Châu Thành (05 CN)   | Nâng công suất trạm Thanh Trì 3 từ 1 x 50kVA lên 1 x 100kVA                             | Tại trụ 476TV/P47/P02/07   | Áp Thanh Trì B xã Châu Thành | Cắt LBFCO Thanh Trì tại trụ 476TV/P47/02   | Sửa chữa thường xuyên |
| 114 |  | 8h00  | 8h40  | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)   | Thay công tơ định kỳ trạm.(Trực tiếp)   | Tại thùng CB-ĐK Trạm NĐ Lâm Văn Huyền tại trụ 480TV/T134/16 tuyến 480TV  | Áp Sâm Bua, xã Song Lộc      | -Cắt CB + FCO trạm NĐ Lâm Văn Huyền tại trụ 480TV/T134/16 (MC 480TV)<br>Chưa ký vận hành thuê                                      | Thay hệ thống đo đếm  |
| 115 |  | 9h00  | 9h40  | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)   | Thay công tơ định kỳ trạm.(Trực tiếp)   | Tại thùng CB-ĐK Trạm BĐ Lương Hòa tại trụ 480TV/T134/10 tuyến 480TV  | Áp Sâm Bua, xã Song Lộc      | -Cắt CB + FCO trạm BĐ Lương Hòa tại trụ 480TV/T134/10 (MC 480TV)<br>Chưa ký vận hành thuê  | Thay hệ thống đo đếm  |

|     |                       |       |       |                             |   |  |  |                           |   |                       |
|-----|-----------------------|-------|-------|-----------------------------|---|--|--|---------------------------|---|-----------------------|
| 116 |                       | 10h00 | 11h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)       | Thay công tơ định kỳ trạm.(Trực tiếp)  | Tại thùng CB-ĐK Trạm TT Dưỡng Sinh CĐ-TV tại trụ 480TV/T134/P4A/01 tuyến 480TV                                 | Áp Sâm Bua, xã Song Lộc   | -Cắt CB trạm TT Dưỡng Sinh CĐ-TV tại trụ 480TV/T134/P4A/01.<br>Cắt 03 LBFCO TT Dưỡng Sinh CĐ-TV tại trụ 480TV/T134/04A (MC 480TV)<br>Chưa ký vận hành thuê  | Thay hệ thống đo đếm  |
| 117 |                       | 11h00 | 11h40 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)       | Thay công tơ định kỳ trạm.(Trực tiếp)  | Tại thùng CB-ĐK Trạm Cơ Sở Áp Vịt Tân Thành tại trụ 480TV/T137/01 tuyến 480TV                                  | Khóm 5, Phường Nguyệt Hóa | -Cắt CB + FCO trạm Cơ Sở Áp Vịt Tân Thành tại trụ 480TV/T137/01 (MC 472TV)<br>Đã ký VH Thuê   | Thay hệ thống đo đếm  |
| 118 |                       | 13h00 | 14h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)       | Thu hồi bộ dây từ MBA xuống CB-ĐK lưới công cộng.  | Từ đầu coss hạ áp của MBA xuống thùng CB-ĐK lưới công cộng Trạm Tà Cụ tại trụ 480TV/141 tuyến 472TV            | Khóm 5, Phường Nguyệt Hóa | -Cắt CB trạm Tà Cụ 2 tại trụ 480TV/143 (MC 480TV)<br>-Cắt CB + FCO trạm Tà Cụ tại trụ 480TV/141 (MC 480TV)  | Thu hồi không sử dụng |
| 1   | Thứ Năm<br>12/02/2026 | 07h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bến Tre   | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 475BTre/26/1B đến trụ 475BTre/26/52, từ trụ 475BTre/26/21A đến trụ 475BTre/26/21A/09 tuyến 475 Bến Tre | -Từ trụ 475BTre/26/1B đến trụ 475BTre/26/52, từ trụ 475BTre/26/21A đến trụ 475BTre/26/21A/09 tuyến 475 Bến Tre | -Phường Phú Tân           | -Cắt Recloser + 3DS trụ 475BTre/26/1A tuyến 475 Bến Tre<br>-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/26/53 tuyến 475 Bến Tre<br><b>-Chuyển nguồn sau LBS trụ 475BTre/26/53 sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/49/25 tuyến 473 Bến Tre</b> | -SCL 2026             |

|   |  |        |       |                           |                                 |   |  |                           |   |                     |
|---|--|--------|-------|---------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|---------------------|
| 2 |  | 07h00  | 13h00 | -Đội Quản lý điện Bến Tre | -Đội Quản lý điện Bến Tre (3CN) | -Cắt thu hồi lưới hạ thế từ trụ 2c đến trụ 1d, từ trụ 2e đến trụ 6c và đầu lèo hạ thế trụ 2e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA Bình Phú 13 trụ 474BTre/43/28B tuyến 474 Bến Tre. Kéo và đầu nối lưới hạ thế từ trụ 7e đến trụ 10c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/11 tuyến 474 Bến Tre         | -Lưới hạ thế từ trụ 2c đến trụ 1d, từ trụ 2e đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA Bình Phú 13 trụ 474BTre/43/28B tuyến 474 Bến Tre.<br>-Lưới hạ thế từ trụ 7e đến trụ 10c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/11 tuyến 474 Bến Tre                                  | -Phường Bến Tre           | -Cắt CB + FCO trạm 50kVA Bình Phú 13 trụ 474BTre/43/28B tuyến 474 Bến Tre<br>-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/11 tuyến 474 Bến Tre        | -Xử lý quá tải trạm |
| 3 |  | 13h00  | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bến Tre | -Đội Quản lý điện Bến Tre (3CN) | -Cắt thu hồi lưới hạ thế từ trụ 474BTre/43/13/03 đến trụ 1d thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre. Kéo và đầu nối lưới hạ thế từ trụ 1d đến trụ 1b, từ trụ 2b đến trụ 474BTre/43/13/05 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Bình Phú 8 trụ 474BTre/43/13/08 tuyến 474 Bến Tre | -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/43/13/03 đến trụ 1d thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre.<br>-Lưới hạ thế từ trụ 1d đến trụ 1b, từ trụ 2b đến trụ 474BTre/43/13/05 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Bình Phú 8 trụ 474BTre/43/13/08 tuyến 474 Bến Tre | -Phường Bến Tre           | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Bình Phú 8A trụ 474BTre/43/13/03 tuyến 474 Bến Tre<br>-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Bình Phú 8 trụ 474BTre/43/13/08 tuyến 474 Bến Tre | -Xử lý quá tải trạm |
| 4 |  | 08hh30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Phú Túc | -Đội Quản lý điện Phú Túc (5CN) | -Nâng công suất MBA 2x25kVA thành 2x37,5kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Luông  | -Trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Luông  | -Áp Tiên Chánh xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Luông<br>-Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Luông                           | Xử lý MBA quá tải   |
| 5 |  | 13h30  | 16h30 | -Đội Quản lý điện Phú Túc | -Đội Quản lý điện Phú Túc (5CN) | -Nâng công suất MBA 37,5kVA thành 50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 477AH/10/04 NR 1 pha Lộ đất thánh An Hiệp   | -Trụ 477AH/10/04 NR 1 pha Lộ đất thánh An Hiệp   | -Áp Thuận Điện xã Phú Túc | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477AH/10/04 NR 1 pha Lộ đất thánh An Hiệp<br>-Tháo Hotline trụ 477AH/10/04 NR 1 pha Lộ đất thánh An Hiệp                             | Xử lý MBA quá tải   |

|    |  |       |       |                                  |                                     |  |  |   |  |   |
|----|--|-------|-------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|---|
| 6  |  | 08h00 | 11h00 | -Đội quản lý điện Phú Túc        | -Đội quản lý điện Phú Túc (4CN)     | -Thay MBA 37,5kVA chảy dầu, thí nghiệm CBM không đạt, lắp kẹp wire, Holine trụ 478GL/50A/02/15 NR 1 pha về Hữu Định  | -Trụ 478GL/50A/02/15 NR 1 pha về Hữu Định  | -Khu phố Hữu Thành Phường Phú Tân         | -Cắt LBFCO trụ 478GL/50A/02 NR áp Phú Thạnh (đầu NR 1 pha về Hữu Định)<br>-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 478GL/50A/02/15 NR 1 pha về Hữu Định  | Ngăn ngừa sự cố                         |
| 7  |  | 13h30 | 16h00 | -Đội quản lý điện Phú Túc        | -Đội quản lý điện Phú Túc (4CN)     | -Thay MBA 37,5kVA chảy dầu, lắp kẹp wire, Holine trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây  | -Trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây  | -Áp 5 xã Giao Long                        | -Cắt FCO trụ 480GL/56/32/12 NR Quới Hòa Đông (đầu NR Phú Thành Tây)<br>-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây   | Ngăn ngừa sự cố                         |
| 8  |  | 07h30 | 16h30 | -Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung | -Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20CN)  | -Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Hoà Thuận, NR 1 pha Hoà Thuận và NR áp Hoà Thuận | Từ trụ 472TT/48/25/01 đến trụ trung thế 472TT/48/25/10 NR Hoà Thuận<br>-Từ trụ 472TT/48/25/10/01 đến trụ 472TT/48/25/10/19 NR 1 pha Hoà Thuận<br>-Từ trụ 472TT/48/25/10/10/01 đến trụ 472TT/48/25/10/10/05 NR áp Hoà Thuận | -Áp Hoà Thuận 2 Thuận - xã Tân Thành Bình | -Cắt LBFCO trụ 472TT/48/25/10 NR Hoà Thuận<br>-Cắt LBFCO trụ 472TT/48/25/07/01 NR Cầu Đập<br>-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472TT/48/25/07 NR Hoà Thuận<br>-Tháo 3 hotline trụ 472TT/48/25 NR Hoà Lộc (đầu NR Hoà Thuận)<br>-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 472TT/48/25 NR Hoà Lộc | -SCL 2026                               |
| 9  |  | 08h00 | 12h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (08CN) | -Kéo dây ABC 3x50mm2 tăng cường lưới hạ thế từ trụ hạ thế từ 36a đến trụ hạ thế 6g thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/259/55/22 nhánh rẽ áp 6B Lương Hòa                  | -Từ 36a đến trụ hạ thế 6g thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/259/55/22 nhánh rẽ áp 6B Lương Hòa   | -Xã Lương Hòa                             | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/259/55/22 nhánh rẽ áp 6B Lương Hòa   | -SCTX                                   |
| 10 |  | 13h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm     | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 07 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh  | -Từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh   | -Xã Lương Phú                             | -Cắt FCO trụ 44 nhánh rẽ Mỹ Thạnh (đầu nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh)   | -Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô |

|    |  |       |       |                              |                                     |  |  |                             |  |   |
|----|--|-------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| 11 |  | 13h30 | 15h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Thay FCO, thay LA trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền (do đo PD không đạt)  | -Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền                               | -Xã Lương Phú               | -Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền                           | -Ngăn ngừa sự cố                        |
| 12 |  | 15h30 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3LA trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/1 nhánh rẽ Hưng Nhượng (do đo PD không đạt)   | -Tại trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/1 nhánh rẽ Hưng Nhượng             | -Xã Hưng Nhượng             | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/1 + Cắt 3FCO trụ 473GTROM/175/09 nhánh rẽ Hưng Nhượng | -Ngăn ngừa sự cố                        |
| 13 |  | 08h00 | 16h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (06CN) | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chôn trụ từ trụ 473GTROM/80 đến trụ 473GTROM/118 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Từ trụ 473GTROM/80 đến trụ 473GTROM/118 tuyến 473 Trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng | - Không cắt điện   | -Giảm TTDN                              |
| 14 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 473GTROM/175/13/12 nhánh rẽ ấp 6 Hưng Nhượng                       | -Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/175/13/12 nhánh rẽ ấp 6 Hưng Nhượng         | -Xã Hưng Nhượng             | -Cắt CB + FCO tiếp trạm 25kVA trụ 473GTROM/175/13/12 nhánh rẽ ấp 6 Hưng Nhượng                 | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 15 |  | 10h30 | 14h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 50kVA trụ 473GTROM/140/15 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng                          | -Tại trạm 50kVA trụ 473GTROM/140/15 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng            | -Xã Hưng Nhượng             | -Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/140/15 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng                         | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 16 |  | 15h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN) | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/113/15B/05 nhánh rẽ Trụ 111/15B rẽ Phải                 | -Tại trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/113/15B/05 nhánh rẽ Trụ 111/15B rẽ Phải   | -Xã Châu Hòa                | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/113/15B/05 nhánh rẽ Trụ 111/15B rẽ Phải                  | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |

|    |  |       |       |                              |   |   |   |                       |  |   |
|----|--|-------|-------|------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
| 17 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)       | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 471GTROM/50/02/08 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa                     | -Tại tiếp trạm 25kVA trụ 471GTROM/50/02/08 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa                              | -Xã Giồng Trôm        | -Cắt CB+FCO tiếp trạm 25kVA trụ 471GTROM/50/02/08 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa  | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 18 |  | 10h30 | 14h30 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)       | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/19 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa                   | -Tại tiếp trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/19 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa                            | -Xã Giồng Trôm        | -Cắt CB+FCO tiếp trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/19 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa  | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 19 |  | 15h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)       | -Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/37 nhánh rẽ Lương Hòa                          | -Tại tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/37 nhánh rẽ Lương Hòa                                   | -Xã Lương Hòa         | -Cắt CB+FCO tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/37 nhánh rẽ Lương Hòa   | -Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp |
| 20 |  | 07h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | - Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã Ba Tri, Tân Thủy. | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố                        |
| 21 |  | 07h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x37.5kVA trạm trụ 475BTri/131/05 NR Bến Huyện.                                 | -Trụ 475BTri/131/05 NR Bến Huyện.   | -Xã Tân Thủy.         | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/131/05 NR Bến Huyện.<br>-Tháo kẹp hotline trụ trụ 475BTri/131/05 NR Bến Huyện.                        | -SCTX xử lý quá tải.                    |
| 22 |  | 07h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri     | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 2x37.5kVA xuống 50kVA trụ 474BTri/151/1 NR áp 3&6 An Ngãi Trung.                            | -Trụ 474BTri/151/1 NR áp 3&6 An Ngãi Trung.   | -Xã An Ngãi Trung.    | -Cắt CB+IFCO trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/151/1 NR áp 3&6 An Ngãi Trung.<br>-Tháo 01 kẹp hotline trụ 474BTri/151/1 NR áp 3&6 An Ngãi Trung | -SCTX xử lý quá tải.                    |

|    |  |       |       |                            |   |   |  |  |  |                                   |
|----|--|-------|-------|----------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 23 |  | 13h00 | 14h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT42b đến trụ 472BTri/148/43 trạm 50kVA trụ 472BTri/148/45 NR Mỹ Thạnh. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 50kVA trụ 472BTri/148/39 NR Mỹ Thạnh).                              | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/148/45 NR Mỹ Thạnh.              | -Xã An Ngãi Trung.                                 | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/45 NR Mỹ Thạnh.               | -SCTX xử lý quá tải.              |
| 24 |  | 14h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ HT41b đến trụ 472BTri/148/42 trạm 50kVA trụ 472BTri/148/39 NR Mỹ Thạnh.  | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/148/39 NR Mỹ Thạnh.              | -Xã An Ngãi Trung.                                 | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/39 NR Mỹ Thạnh.               | -SCTX xử lý quá tải.              |
| 25 |  | 13h00 | 14h30 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT8a đến trụ 475BTri/17/18/92A/09 trạm 25kVA trụ 475BTri/17/18/92A/08 NR Cống Mương Đào. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/92A/16 NR Cống Mương Đào. | -Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475BTri/17/18/92A/08 NR Cống Mương Đào.  | -Xã Ba Tri.  | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475BTri/17/18/92A/08 NR Cống Mương Đào.   | -SCTX xử lý quá tải.              |
| 26 |  | 14h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri   | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/92A/14 đến trụ 475BTri/17/18/92A/15 trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/92A/16 NR Cống Mương Đào.  | -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/92A/16 NR Cống Mương Đào. | -Xã An Hiệp.                                       | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/92A/16 NR Cống Mương Đào. | -SCTX xử lý quá tải.              |
| 27 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 05CN           | -Lắp xà, sứ, cắt dừng lưới trung thế, lắp 01LBS+3DS (phân đoạn) trụ 477BĐ/76/46 NR 3P Thừa Đức + Bảo trì mối nối lều trụ 477BĐ/76/02, bảo trì HTĐĐ trung thế nội bộ trụ 477BĐ/76/06 NR 3P Thừa Đức    | -Trụ 477BĐ/76/02, 477BĐ/76/06, 477BĐ/76/46 NR 3P Thừa Đức            | -Áp Tân An xã Thạnh Phước; Thừa Long xã Thới Thuận | -Cắt Recloser+3DS trụ 477BĐ/76/01 NR 3P Thừa Đức                     | -Bổ trí thiết bị, ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                            |                                 |   |  |  |  |                             |
|----|--|-------|-------|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 28 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 05CN | -Thay 03LBFCO thành 03DS trụ 477BĐ/76/85/02 NR 3P Thừa Tiên; Lắp xà, sứ, cắt dừng lưới trung thế, lắp 01LBS+3DS trụ 477BĐ/76/85/17/04 + Tháo thu hồi 03LBFCO, ép lại lèo trung thế trụ 477BĐ/76/85/17/01 NR 3P Giồng Cà | -Trụ 477BĐ/76/85/02 NR 3P Thừa Tiên; trụ 477BĐ/76/85/17/01, 477BĐ/76/85/17/04 NR 3P Giồng Cà   | -Áp Thừa Trung, Thừa Tiên xã Thới Thuận            | -Cắt Recloser+3DS trụ 477BĐ/76/01 NR 3P Thừa Đức | -Bố trí thiết bị            |
| 29 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Bến Đá; NR 3P Cồn Tàu; NR 3P Thừa Trung; NR 3P Thừa Tiên; NR 3P Giồng Cà  | -Từ trụ 477BĐ/76/85/01/01 đến trụ 477BĐ/76/85/01/09 NR 3P Bến Đá; từ trụ 477BĐ/76/85/02/01/01 đến trụ 477BĐ/76/85/02/01/07 NR 3P Cồn Tàu; từ trụ 477BĐ/76/85/02/01/04/01 đến trụ 477BĐ/76/85/02/01/04/19 NR 3P Thừa Trung; từ trụ 477BĐ/76/85/02/01 đến trụ 477BĐ/76/85/02/49 NR 3P Thừa Tiên; từ trụ 477BĐ/76/85/17/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/28 NR 3P Giồng Cà | -Áp Thừa Trung, Thừa Tiên xã Thới Thuận            | -Không cắt điện                                  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 30 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Bình Thới - Định Trung; NR 3P Áp 1 Định Trung; NR 3P Áp 2 Bình Thới   | -Từ trụ 475BĐ/07/01 đến trụ 475BĐ/07/71 NR 3P Bình Thới - Định Trung; từ trụ 475BĐ/07/71/01 đến trụ 475BĐ/07/71/39 NR 3P Áp 1 Định Trung; từ trụ 471BĐ/15/01 đến trụ 471BĐ/15/32 NR 3P Áp 2 Bình Thới  | -Áp Giồng Sầm xã Bình Đại; Bình Trung xã Thạnh Trị | -Không cắt điện                                  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 31 |  | 08h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa   | -Từ trụ 471-473BĐ/213 đến trụ 471-473BĐ/275 tuyến Bình Đại - An Hóa  | -Áp Chợ, Việt Giữa xã Châu Hưng                    | -Không cắt điện                                  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |

|    |  |       |       |                             |                                 |  |   |            |  |                       |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|------------|--|-----------------------|
| 32 |  | 08h00 | 15h00 | -Đội Quản lý điện Mô Cà     | -Đội quản lý điện Mô Cà (06 CN) | -Dựng trụ 7,5m và kéo mới lưới hạ thế từ trụ 2c đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5 | -Từ trụ 2c đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5 | -Xã Mô Cà  | -Không cắt điện  | -SCTX                 |
| 33 |  | 15h30 | 16h30 | -Đội Quản lý điện Mô Cà     | -Đội quản lý điện Mô Cà (05 CN) | -Căng lại dây vượt lộ bị chùng, thấp từ trụ 5a đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5  | -Từ trụ 5a đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5 | -Xã Mô Cà  | -Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5  | -SCTX                 |
| 34 |  | 08h00 | 09h00 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)          | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Bảo trụ 478BTh/87/04/01 NR An Phú                           | -Trụ 478BTh/87/04/01 NR An Phú  | -Xã An Qui | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Bảo trụ 478BTh/87/04/01 NR An Phú<br>-Cắt 3FCO trụ 478BTh/87/04 NR An Phú     | -Thay công tơ định kỳ |
| 35 |  | 09h20 | 10h20 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)          | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Phạm Văn Tám trụ 478BTh/143/03A/01 NR An Điền                          | -Trụ 478BTh/143/03A/01 NR An Điền   | -Xã An Qui | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Phạm Văn Tám trụ 478BTh/143/03A/01 NR An Điền<br>-Cắt 3FCO trụ 478BTh/143/03A NR An Điền | -Thay công tơ định kỳ |
| 36 |  | 10h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)          | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Võ Thị Kiệp trụ 478BTh/143/59A/01 NR An Điền                           | -Trụ 478BTh/143/59A/01 NR An Điền   | -Xã An Qui | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Võ Thị Kiệp trụ 478BTh/143/59A/01 NR An Điền<br>-Cắt 3FCO trụ 478BTh/143/59A NR An Điền  | -Thay công tơ định kỳ |

|    |  |       |       |                             |                                   |   |   |                 |   |  |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------|---|--|
| 37 |  | 13h00 | 14h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)            | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Lê Thị Hồng trụ 477BTh/140/22A/02 NR An Nhơn  | -Trụ 477BTh/140/22A/02 NR An Nhơn                             | -Xã An Qui      | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Lê Thị Hồng trụ 477BTh/140/22A/02 NR An Nhơn<br>-Cắt 3FCO trụ 477BTh/140/22A NR An Nhơn                                   | -Thay công tơ định kỳ                          |
| 38 |  | 14h30 | 15h30 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)            | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Trại Tôm Giồng An Phú trụ 475BTh/169/01A/01 NR Cảng Cá An Nhơn   | -Trụ 475BTh/169/01A/01 NR Cảng Cá An Nhơn                     | -Xã An Qui      | -Cắt CB trạm 3x25kVA Trại Tôm Giồng An Phú trụ 475BTh/169/01A/01 NR Cảng Cá An Nhơn<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTh/169/01A NR Cảng Cá An Nhơn              | -Thay công tơ định kỳ                          |
| 39 |  | 16h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)            | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Quốc trụ 475BTh/242/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông   | -Trụ 475BTh/242/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông            | -Xã Thạnh Phong | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Lê Văn Quốc trụ 475BTh/242/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTh/242 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông | -Thay công tơ định kỳ                          |
| 40 |  | 09h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Chợ Lách  | -Đội Quản lý điện Chợ Lách (04CN) | -Thay TU+TI trụ 474CL/122/45/04/01 thuộc HTĐĐ trung thế trạm 400kVA trụ 474CL/122/45/04/03 nhánh rẽ T10; thay TU+TI trụ 474CL/122/45/05 thuộc HTĐĐ trung thế trạm 320kVA trụ 474CL/122/45/13 nhánh rẽ T10 | -Tại trụ 474CL/122/45/04/01, trụ 474CL/122/45/05 nhánh rẽ T10 | -Xã Phú Phụng   | -Cắt 3LBFCO trụ 474CL/122/45 nhánh rẽ Cồn Phú Đa (đầu nhánh rẽ T10)   | -Thay định kỳ HTĐĐ trạm chuyên dùng khách hàng |

|    |  |       |       |                   |                          |   |  |  |   |           |
|----|--|-------|-------|-------------------|--------------------------|---|--|--|---|-----------|
| 41 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA Trường Nguyễn Bình Khiêm tại trụ V41/T151/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V41/T151/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long     | Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Trường Nguyễn Bình Khiêm tại trụ V41/T151/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long | Thay HTĐĐ |
| 42 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*15kVA DNTN Hiệp Lợi 3 tại trụ 472-474CC/177 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên        | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 472-474CC/177 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên   | Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.           | Cắt CB + 03FCO trạm 3*15kVA DNTN Hiệp Lợi 3 tại trụ 472-474CC/177 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên        | Thay HTĐĐ |
| 43 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA Hiệp Lợi 2 tại trụ V49/T164//T20/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên           | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/T164//T20/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên | Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.           | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Hiệp Lợi 2 tại trụ V49/T164//T20/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên           | Thay HTĐĐ |
| 44 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA DNTN Hiệp Phát 2 tại trụ V49/P186/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên          | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/P186/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên      | Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.           | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DNTN Hiệp Phát 2 tại trụ V49/P186/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên          | Thay HTĐĐ |
| 45 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN) | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA DNTN Phong Vân tại trụ V49/P186/10 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên           | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/P186/10 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên     | Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.           | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DNTN Phong Vân tại trụ V49/P186/10 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên           | Thay HTĐĐ |

|    |  |       |       |                   |                              |  |   |   |  |  |
|----|--|-------|-------|-------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|
| 46 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Long Châu | Đội QLĐ Long Châu (03CN)     | Thay lại công tơ trạm 3*25kVA NMN Thanh Đức tại trụ V49/P198/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V49/P198/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên   | Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.                                    | Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA NMN Thanh Đức tại trụ V49/P198/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên  | Thay HTĐĐ  |
| 47 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Vồn   | Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)        | Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế   | Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh   | Xã Song Phú   | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 48 |  | 08h00 | 12h00 | Đội QLĐ Long Hồ   | Địa phương (UBND xã Long Hồ) | UBND xã Bình Phước đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang cây xanh cập với đường dây trung thế (theo công văn số: 17/UBND ngày 22/01/2026 của UBND xã Bình Phước) . | Đoạn đường từ cầu Rạch Chanh đến cầu Cái Chuối (từ trụ 476CC/229 đến trụ 476CC/291 tuyến 476 Cỏ Chiên)  | Áp Long Khánh, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phước, xã Bình Phước. | - Cắt LBFCO Long Mỹ tại trụ 476CC/200 tuyến 476 Cỏ Chiên<br>- Kiểm tra Rec Cầu Cái Chuối + 6LTD Cầu Cái Chuối tại trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt | Hỗ trợ cắt điện theo công văn số: 17/UBND ngày 22/01/2026 của UBND xã Bình Phước |
| 49 |  | 08h00 | 12h00 | Đội QLĐ Long Hồ   | Đội QLĐ Long Hồ (04CN)       | - Thu hồi trạm Long Mỹ 4 và nâng cao đường dây trung thế nhánh rẽ Long Khánh<br>- Ép lèo hạ thế (chuyển khách hàng từ trạm Long Mỹ 4 sang trạm Long Mỹ 4A)         | - Tại trụ 476CC/230 tuyến 476 Cỏ Chiên<br>- Tại trụ 476CC/230 lưới hạ thế trạm Long Mỹ 4 trụ 476CC/230, trụ hạ thế HT5 và HT 6 thuộc lưới hạ thế trạm Long Mỹ 4A trụ 476CC/226 tuyến 476 Cỏ Chiên | Áp Long Khánh, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phước, xã Bình Phước. | - Cắt LBFCO Long Mỹ tại trụ 476CC/200 tuyến 476 Cỏ Chiên<br>- Kiểm tra Rec Cầu Cái Chuối + 6LTD Cầu Cái Chuối tại trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên đang ở vị trí cắt | Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện  |

|    |  |       |       |                     |                           |  |   |                                  |   |                  |
|----|--|-------|-------|---------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|---|------------------|
| 50 |  | 13h30 | 16h30 | Đội QLĐ Long Hồ     | Đội QLĐ Long Hồ (04CN)    | Nâng công suất MBA từ 25kVA thành 50kVA  | Tại trạm Út Thích 1 trụ 474VLi/123/9A/9 tuyến 474 Vũng Liêm                   | Áp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội. | Cắt LBFCO Út Thích 1 tại trụ 474VLi/123/9A/1 tuyến 474 Vũng Liêm      | Ngăn ngừa sự cố  |
| 51 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (6CN) | -Hạ công suất trạm biến áp do non tải (từ 50kVA xuống 25kVA) tại trạm BCH Quân Sự Vũng Liêm (50kVA) trụ 471VLi/T114A/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ) | Tại trạm BCH Quân Sự Vũng Liêm (50kVA) trụ 471VLi/T114A/1 tuyến 471 Vũng Liêm | Áp An Điền 1, xã Trung Thành     | - Cắt LBFCO BCH Quân Sự Vũng Liêm trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm | Thay MBA non tải |
| 52 |  | 10h00 | 12h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (6CN) | -Nâng công suất trạm biến áp do quá tải (từ 37,5kVA lên 50kVA) tại trạm Hiếu Trung A1 (37,5kVA) trụ 473VLi/58/251 tuyến 473 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ)      | Tại trạm Hiếu Trung A1 (37,5kVA) trụ 473VLi/58/251 tuyến 473 Vũng Liêm        | Áp Hiếu Trung, xã Hiếu Thành     | - Cắt LBFCO Hiếu Trung trụ 473VLi/58/218A tuyến 473 Vũng Liêm         | Ngăn ngừa sự cố  |
| 53 |  | 13h00 | 15h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (6CN) | -Nâng công suất trạm biến áp do quá tải (từ 25kVA lên 37,5kVA) tại trạm Quang Trường 1 (25kVA) trụ 475VLi/T65/9 tuyến 475 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ)        | Tại trạm Quang Trường 1 (25kVA) trụ 475VLi/T65/9 tuyến 475 Vũng Liêm          | Áp Quang Trường, xã Hiếu Phụng   | - Cắt LBFCO Quang Trường trụ 475VLi/T65/1 tuyến 475 Vũng Liêm         | Ngăn ngừa sự cố  |
| 54 |  | 08h00 | 14h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (5CN) | -Hạ công suất trạm biến áp do non tải (từ 25kVA xuống 15kVA) tại trạm Trung Hòa 4 (25kVA) trụ 473VLi/P58/T70/T36/14 tuyến 473 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ)    | Tại trạm Trung Hòa 4 (25kVA) trụ 473VLi/P58/T70/T36/14 tuyến 473 Vũng Liêm    | Áp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng      | - Cắt LBFCO Trung Hòa 4 trụ 473VLi/P58/T70/T36/1 tuyến 473 Vũng Liêm  | Thay MBA non tải |

|    |  |       |       |                     |                           |  |  |   |   |                  |
|----|--|-------|-------|---------------------|---------------------------|--|--|---|---|------------------|
| 55 |  | 10h00 | 12h00 | Đội QLĐ Trung Thành | Đội QLĐ Trung Thành (5CN) | -Nâng công suất trạm biến áp do quá tải (từ 15kVA lên 25kVA) tại trạm Hiếu Liên 2 (15kVA) trụ 473VLI/58/163 tuyến 473 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ)  | Tại trạm Hiếu Liên 2 (15kVA) trụ 473VLI/58/163 tuyến 473 Vũng Liêm   | Áp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành                               | - Cắt CB + FCO + Gỡ Hotline trạm Hiếu Liên 2 (15kVA) trụ 473VLI/58/163 tuyến 473 Vũng Liêm (đính kèm VB phúc đáp của TTTNĐ Vĩnh Long số 311/TTNĐ-HL ngày 26/01/2026). | Ngăn ngừa sự cố  |
| 56 |  | 09h00 | 17h00 | Đội QLĐ Trà Ôn      | Đội QLĐ Trà Ôn (6CN).     | Thay TI, TU định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm Nhà Máy Xay Xát Tân Phát, trụ L40/P62/6 tuyến 480 Vũng Liêm.  | Tại trạm Nhà Máy Xay Xát Tân Phát, trụ L40/P62/6 tuyến 480 Vũng Liêm.  | Áp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.                              | Cắt 3LBF Nhà Máy Xay Xát Tân Phát, trụ L40/P62/1 tuyến 480 Vũng Liêm.   | Thay HTĐĐ        |
| 57 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trà Ôn      | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).     | Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp nhánh rẽ Vĩnh Khánh 2-2, từ trụ L45/T306/1 đến trụ L45/T306/35; Vĩnh Tiến từ trụ L45/T306/T11/1 đến trụ L45/T306/T11/44 và hành lang trực chính từ trụ L45/328 đến trụ L45/212 tuyến 475 Vũng Liêm. | Từ trụ L45/T306/1 đến trụ L45/T306/35; Từ trụ L45/T306/T11/1 đến trụ L45/T306/T11/44 từ trụ L45/328 đến trụ L45/212 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Vĩnh Khánh 2, áp Vĩnh Thạnh, áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.   | Ngăn ngừa sự cố. |
| 58 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới    | Đội QLĐ Tân Quới (4CN)    | Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới   | Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới  | Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.                         | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành  | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                            |  |  |   |                         |  |                         |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--|--|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 59 |  | 08h30 | 16h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc   | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (6CN)                   | Vệ sinh sứ, thiết bị, kiểm tra xử lý tổn thương dây bọc, thay LA thí nghiệm định kỳ, đo điện trở tiếp địa đường dây và trạm, từ trụ 477DT/T213/P189/01 đến trụ 477DT/T213/P189/08, từ trụ 477DT/T213/P189/01 đến trụ 477DT/T213/P189/10, từ trụ 477DT/T213/P189/8/02 đến trụ 477DT/T213/P189/8/P2/01 nhánh Cồn Cù, tuyến 477 Duyên Trà | Từ trụ 477DT/T213/P189/01 đến trụ 477DT/T213/P189/08, từ trụ 477DT/T213/P189/8/01 đến trụ 477DT/T213/P189/8/10, từ trụ 477DT/T213/P189/8/02 đến trụ 477DT/T213/P189/8/P2/01 nhánh Cồn Cù, tuyến 477 Duyên Trà   | Áp Cồn Cù - xã Đông Hải | Cắt 3LBFCO Cồn Cù trụ 477DT/T213/189 (472DT) | Đảm bảo vận hành        |
| 60 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc   | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)                   | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK  | Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà | Xã Long Vĩnh            | Không cắt điện                               | Kiểm tra định kỳ        |
| 61 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc   | Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (4CN)                   | Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK  | Từ trụ 477DT/T213/P91/P1/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).  | Xã Đông Hải             | Không cắt điện                               | Ngăn ngừa sự cố         |
| 62 |  | 07h30 | 11h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (05 CN) | Lắp mới trạm biến áp Áp 16.4 (1x50kVA) và lắp hoàn chỉnh bộ cáp xuất từ MBA đến thùng CD+ĐK  | Từ phía dưới dây trung hòa trở xuống đất tại trụ số 473-476DT/80A trực chính tuyến 473 Duyên Trà, 476 Duyên Trà   | Áp 16 xã Long Hữu       | Cắt CB + FCO trạm Áp 16 trụ 473-476DT/84     | Theo yêu cầu khách hàng |

|    |  |       |       |                            |  |  |   |                                     |  |                         |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 63 |  | 13h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (05 CN) | Lắp mới trạm biến áp Bến Chuối 1.2 (1x75kVA) và lắp hoàn chỉnh bộ cáp xuất từ MBA đến thùng CD+ĐK  | Từ lỗ mặt vuông dưới cùng trở xuống đất tại trụ số 473DT/232 trục chính tuyến 473 Duyên Trà (477DT) | Khóm Bến Chuối phường Duyên Hải     | Không cắt điện   | Theo yêu cầu khách hàng |
| 64 |  | 08h00 | 09h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD)             | Thay TI & điện kế định kỳ  | Trụ 477DT/P168/01 trạm Bào Sen 2, tuyến 473 Duyên Trà   | Khóm Bào Sen phường Duyên Hải       | Cắt CB + FCO trạm Bào Sen 2 trụ 477DT/P168/01  | Thay hệ thống đo đếm    |
| 65 |  | 10h00 | 10h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD)             | Thay điện kế không truyền dữ liệu đo xa  | Trụ 472-471DT/179 trạm Giồng Ót 7, tuyến 472 Duyên Trà  | Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải   | Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Ót 7 trụ 472-471DT/179  | Thay hệ thống đo đếm    |
| 66 |  | 13h00 | 14h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD)             | - Thay TI & điện kế định kỳ<br>-Thực hiện công tác vận hành thuê:<br>+ Vệ sinh, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế.<br>+ Vệ sinh xung quanh trạm | Trụ 473DT/T153/P43/P41/10 trạm NT Nguyễn Châu Giang, tuyến 473 Duyên Trà                            | Khóm Côn Tàu phường Trường Long Hòa | Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn Châu Giang trụ 473DT/T153/P43/P41/10 Khách hàng đã thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm    |
| 67 |  | 14h30 | 15h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD)             | Thay TI & điện kế định kỳ  | Trụ 473DT/T153/P54/07/T07/04 trạm NT Lê Minh Phong, tuyến 473 Duyên Trà                             | Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa | Cắt CB + FCO trạm NT Lê Minh Phong trụ 473DT/T153/P43/P41/10 Khách hàng chưa thuê QLVH   | Thay hệ thống đo đếm    |

|    |  |       |       |                            |                                    |   |   |                        |  |                  |
|----|--|-------|-------|----------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|--|------------------|
| 68 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (6 CN)  | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị băng nước áp lực cao   | Trụ 472-471DT/(187-213) tuyến 472DT, 471DT (474DT); Từ trụ 471DT/T213/01 đến trụ 471DT/T213/14/22, từ trụ 471DT/T213/T10/(01-11) tuyến 471DT (474DT) ; 477DT/T147/T82/(01-28) tuyến 477DT (471DT) | Phường Trường Long Hòa | Không cắt điện                                     | Đảm bảo vận hành |
| 69 |  | 07h30 | 16h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN) | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày   | Từ trụ 473CN/P183/76 đến DS2 NT 473CN-472TV trụ 472TV/160 và đến LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long                     | Xã Hiệp Mỹ             | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông | Ngăn ngừa sự cố  |
| 70 |  | 18h00 | 22h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN) | Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm  | Từ trụ 473CN/P183/76 đến DS2 NT 473CN-472TV trụ 472TV/160 và đến LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long                     | Xã Hiệp Mỹ             | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông | Ngăn ngừa sự cố  |
| 71 |  | 08h00 | 16h30 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (05 CN) | Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm | Từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103   | Xã Vinh Kim, Mỹ Long   | Không cắt điện<br>Cẩn thận khi tham gia giao thông | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                           |                                 |   |  |                        |  |                  |
|----|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------|--|------------------|
| 72 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú   | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN) | - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.   | - Lưới hạ áp trạm Giồng Chanh Long Hiệp 1, Giồng Chanh Long Hiệp 2, Giồng Chanh Long Hiệp 3.   | Xã Long Hiệp.          | - Không cắt điện.  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 73 |  | 08h30 | 11h30 | Đội Quản lý điện Trà Cú   | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN) | - Nâng công trạm Tươi tiêu Sà Văn A từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA.   | - Tuyến 478DT trụ 475-478DT-8/P109/P68/T34/05.   | Xã Long Hiệp.          | - Cắt LBFCO Sà Văn trụ 475-478DT-8/P109/P68/34.  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 74 |  | 13h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú   | Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN) | - Nâng công trạm Giồng Chanh Long Hiệp 3 từ 1x50kVA lên 2x50kVA.  | - Tuyến 471CN trụ 471CN/208/T83/79/21.   | Xã Long Hiệp.          | - Cắt LBFCO Giồng Chanh-Long Hiệp trụ 471CN/208/T83/79.  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 75 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (3CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế         | Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú   | Xã Tiểu Cần, Tân Hòa   | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện                                | Ngăn ngừa sự cố  |
| 76 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần  | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách các thiết bị đo va chạm vào thiết bị, xà và đầu trụ trung thế đang mang điện | Kiểm tra định kỳ |
| 77 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè   | Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)   | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp                  | Trục chính Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục  | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh | - Không cắt điện<br>- Chú ý khoảng cách an toàn  | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                             |                                       |   |  |                                    |   |                      |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|----------------------|
| 78 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Càng Long  | Đội Quản lý điện Càng Long (03CN)     | Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế      | - Trung áp (22kV và 12,7kV):<br>Nhánh Đại Đức, Đại Đức 1<br>- Hạ Thế: lưới hạ áp trạm Đại Đức, Đại Đức 1, Đại Đức2, Đại Đức 3, Đại Đức 4, Đại Đức 5                              | Xã Nhị Long                        | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 79 |  | 07h30 | 15h00 | Đội Quản lý điện Trà Vinh   | Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam | Thi công công trình KFW. Tăng cường bộ dây hạ thế từ sứ hạ thế máy biến áp đến ngàm trên CB trạm              | từ sứ hạ thế máy biến áp trạm Khóm 9 Phường 9-2 trở xuống tại trụ 479-480-478TV-9/P77/02 thuộc nhánh 22KV Chùa Phương Cầu Xây tuyến 479TV thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. | Phường Trà Vinh, Vĩnh Long         | - Cắt CB+ 03FCO trạm Khóm 9 Phường 9-2 tại trụ 479-480-478TV-9/P77/02.                  | KWF                  |
| 80 |  | 07h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Trà Vinh   | Đội Quản lý điện Trà Vinh (6CN)       | Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 478TV                       | Tại trụ 478TV/64 đến trụ 478TV/150 thuộc tuyến 478TV   | Phường Nguyệt Hóa, Tỉnh Vĩnh Long. | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 81 |  | 08h00 | 16h00 | Đội Quản lý Điện Châu Thành | Đội Quản lý Điện Châu Thành (05 CN)   | Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế | Nhánh 22kV Chùa Ô và Trì Phong   | Áp Bùng Bình xã Long Hòa           | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 82 |  | 8h00  | 9h00  | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)   | Thay công tơ, TI định kỳ trạm.  | Tại thùng CB-ĐK Trạm XX Phước Lộc tại trụ 474TV/34 tuyến 474TV   | Áp Hương Phụ A, xã Châu Thành      | -Cắt CB + 03 FCO trạm XX Phước Lộc tại trụ 474TV/34 (MC 474TV)<br>Chưa ký văn hành thuê | Thay hệ thống đo đếm |

|    |                       |       |       |                             |   |  |  |                               |  |                      |
|----|-----------------------|-------|-------|-----------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|----------------------|
| 83 |                       | 9h00  | 10h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)       | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029).   | Tại thùng CB-ĐK Trạm Quyền Bánh Tét tại trụ 474TV/P35A/01 tuyến 474TV  | Áp Hương Phụ A, xã Châu Thành | -Cắt CB trạm Quyền Bánh Tét tại trụ 474TV/P35A/01.<br>-Cắt 03 LBFCO Quyền Bánh Tét tại trụ 474TV/35A (MC 474TV)<br>Đã ký vận hành thuê                       | Thay hệ thống đo đếm |
| 84 |                       | 10h00 | 11h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)       | Thay công tơ, TI định kỳ trạm.   | Tại thùng CB-ĐK Trạm XX Huỳnh Trung Chấn tại trụ 474TV/40 tuyến 474TV  | Áp Phú Nhiêu, xã Châu Thành   | -Cắt CB + 03 FCO trạm XX Huỳnh Trung Chấn tại trụ 474TV/40 (MC 474TV)<br>Tài sản ngành điện  | Thay hệ thống đo đếm |
| 85 |                       | 11h00 | 12h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)       | Thay công tơ định kỳ trạm.(Trục tiếp)  | Tại thùng CB-ĐK Trạm XX Trang Văn Tùng tại trụ 474TV/P52/01 tuyến 474TV                                      | Áp Hương Phụ A, xã Châu Thành | -Cắt CB + 03 FCO trạm XX Trang Văn Tùng tại trụ 474TV/P52/01 (MC 474TV)<br>Tài sản ngành điện  | Thay hệ thống đo đếm |
| 86 |                       | 13h00 | 14h00 | Đội Quản lý điện Châu Thành | Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)       | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029).   | Tại thùng CB-ĐK Trạm Cơ Sở Nước Đá Minh Lợi tại trụ 474TV/P57/01 tuyến 474TV                                 | Áp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ      | -Cắt CB trạm Cơ Sở Nước Đá Minh Lợi tại trụ 474TV/P57/01 .<br>-Cắt 03 LBFCO Trạm Cơ Sở Nước Đá Minh Lợi tại trụ 474TV/57 (MC 474TV)<br>Chưa ký vận hành thuê | Thay hệ thống đo đếm |
| 1  | Thứ Sáu<br>13/02/2026 | 07h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bến Tre   | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 474BTre/64/02 đến trụ 474BTre/64/21, từ trụ 474BTre/64/03 đến trụ 474BTre/64/03/13 tuyến 474 Bến Tre | -Từ trụ 474BTre/64/02 đến trụ 474BTre/64/21, từ trụ 474BTre/64/03 đến trụ 474BTre/64/03/13 tuyến 474 Bến Tre | -Phường Bến Tre               | -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/64/01 tuyến 474 Bến Tre  | -SCL 2026            |

|   |  |       |       |                           |                                 |  |   |               |  |  |
|---|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|--|--|
| 2 |  | 07h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Phú Túc | -Đội Quản lý điện Phú Túc (5CN) | -Thay sứ đứng tầng trên trụ 475-479AH/46, bọc co nhiệt và nắn lại lều trụ 475-479AH/54, trụ 475-479AH/55 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy | -Trụ 475-479AH/46, trụ 475-479AH/54, trụ 475-479AH/55 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy | -Xã Tiên Thủy | -Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng ĐNĐ 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp<br>-Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu<br>-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú<br>-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc<br>-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 NR NMD KCN An Hiệp<br>-Tuyến 479 tại trụ 475-479AH/97 chưa đấu nối lưới trung thế<br><b>-Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc nhận điện từ LBS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc (tuyến 480 Bến Tre)</b> | -Ngăn ngừa sự cố, đã bị phóng điện gây sự cố 1 lần |
|---|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|--|--|

|   |  |       |       |                              |                                     |  |  |               |  |                             |
|---|--|-------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------|
| 3 |  | 07h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Phú Túc    | -Đội Quản lý điện Phú Túc (5CN)     | -Bọc co nhiệt và nắn lại lèo trụ 475-479AH/95, trụ 475-479AH/96 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy  | -Trụ 475-479AH/95, trụ 475-479AH/96 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy                                      | -Xã Tiên Thủy | -Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng ĐNĐ 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp<br>-Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu<br>-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú<br>-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc<br>-Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 NR NMD KCN An Hiệp<br>-Tuyến 479 tại trụ 475-479AH/97 chưa đấu nối lưới trung thế | -Ngăn ngừa sự cố            |
| 4 |  | 08h00 | 16h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (06CN) | -Thay và di dời trụ hạ thế số 19 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/26/15/09 nhánh rẽ Giồng Đồng                        | -Tại trụ hạ thế số 19 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/26/15/09 nhánh rẽ Giồng Đồng | -Xã Tân Hào   | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/26/15/09 nhánh rẽ Giồng Đồng   | -SCTX                       |
| 5 |  | 08h00 | 11h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3TU, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 160kVA trụ 475GTROM/73B/48/2 nhánh rẽ Châu Bình (KH: Cty TNHH SX - TM Chỉ sơ dừa Diệu Phong) | -Tại trụ 475GTROM/73B/48A Nhánh rẽ Châu Bình   | -Xã Châu Hòa  | -Cắt CB trạm 160kVA trụ 475GTROM/73B/48/2 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/73B/48 nhánh rẽ Châu Bình (đang cắt trạm đang cô lập theo yêu cầu khách hàng)  | -Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ |
| 6 |  | 13h00 | 17h00 | -Đội quản lý điện Giồng Trôm | -Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3TU, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải (KH: Trung Đoàn 895)                    | -Tại trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải                                     | -Xã Châu Hòa  | -Cắt CB trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/90/25 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải  | -Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ |

|    |  |       |       |                          |   |   |   |                   |   |                                 |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---|---|---|-------------------|---|---------------------------------|
| 7  |  | 07h30 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Phát quang trung thế từ trụ 472BTri/168/24/53/02 đến trụ 472BTri/168/24/53/26; Bảo trì, ép lại mối nối trung thế, bảo trì trạm, thay LA pha 1, làm gọn dây và nâng cao thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trạm trụ 472BTri/168/24/53/13 NR Mỹ Hòa - Cầu Vĩ. | - Trụ trụ 472BTri/168/24/53/02 đến trụ 472BTri/168/24/53/26 NR Mỹ Hòa - Cầu Vĩ. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cát 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/53/01 NR Mỹ Hòa - Cầu Vĩ.  | -Ngăn ngừa sự cố                |
| 8  |  | 07h30 | 15h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (06CN) | - Di dời đường dây hạ thế từ trụ 2a đến trụ 4a thuộc trạm 25kVA trụ 472BTri/168/24/53/14/3/2 NR Cầu Vĩ 4.   | - Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTri/168/24/53/14/3/2 NR Cầu Vĩ 4.              | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cát CB+FCO trạm 25kVA trụ 472BTri/168/24/53/14/3/2 NR Cầu Vĩ 4.  | -Giải quyết dịch vụ khách hàng. |
| 9  |  | 13h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 472BTri/167/09 NR Chợ Mỹ Chánh.  | - Trụ 472BTri/167/09 NR Chợ Mỹ Chánh.   | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cát FCO trụ 472BTri/167 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. (Thao tác bằng thiết bị cắt có tải).                            | -SCTX, xử lý quá tải.           |
| 10 |  | 13h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Ba Tri | -Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA trạm trụ 472BTri/168/41A/52 NR ấp Mỹ Hòa.   | - Trụ 472BTri/168/41A/52 NR ấp Mỹ Hòa.  | -Xã Ba Tri        | -Cát CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/168/41A/52 NR ấp Mỹ Hòa.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/168/41A/52 NR ấp Mỹ Hòa. | -SCTX, xử lý quá tải.           |

|    |  |       |       |                            |                                 |   |  |   |   |                             |
|----|--|-------|-------|----------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|
| 11 |  | 09h00 | 12h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN | -Phát quang hành lang lưới điện NR 3P Bình Hòa 1; NR 1P Bình Hòa 1; NR 1P Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện; NR 3P Khu Hành Chánh | -Từ trụ 475BĐ/30/01 đến trụ 475BĐ/30/3B NR 3P Bình Hòa 1; từ trụ 475BĐ/30/3B đến trụ 475BĐ/30/07 NR 1P Bình Hòa 1; từ trụ 475BĐ/44/01 đến trụ 475BĐ/44/03 NR 1P Huyện Ủy - Ủy Ban Huyện; từ trụ 475BĐ/38/17/01 đến trụ 475BĐ/38/17/06 NR 3P Khu Hành Chánh | -Áp Bình Hòa, Bình Đại 3 xã Bình Đại    | -Không cắt điện   | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 12 |  | 13h30 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P NMNS Trung Thành  | -Từ trụ 472BĐ/03/145/02 đến trụ 472BĐ/03/145/43 NR 3P NMNS Trung Thành   | -Áp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị | -Không cắt điện   | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 13 |  | 09h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Bình Đại | -Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Kênh Ba Đíéc; NR 1P Kênh Ba Giang   | -Từ trụ 473BĐ/264/23/01 đến trụ 473BĐ/264/23/16 NR 1P Kênh Ba Đíéc; từ trụ 473BĐ/264/41/01 đến trụ 473BĐ/264/41/06 NR 1P Kênh Ba Giang   | -Áp Giồng Bông, Giồng Hồ xã Châu Hưng   | -Không cắt điện   | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 14 |  | 08h00 | 10h00 | -Đội Quản lý điện Mỏ Cà    | -Đội quản lý điện Mỏ Cà (03 CN) | -Thay MBA 15kVA bị mẻ sứ cao thế trạm 2x15kVA trụ 472MC/15/20/113/25/1 NR An Định                                       | -Tại trạm 2x15kVA trụ 472MC/15/20/113/25/1 NR An Định  | -Xã An Định                             | -Cắt CB trạm 2x15kVA và CB trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/25/1 NR An Định<br>-Cắt FCO trụ 472MC/15/20/113/25 NR An Định | -Ngăn ngừa sự cố            |

|    |  |       |       |                             |                                     |  |   |               |  |                             |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------|--|-----------------------------|
| 15 |  | 08h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú (05 CN) | -Nâng công suất trạm 75kVA thành 3x50kVA; thay CB, TI tại trạm 75kVA trụ 471BTh/171/27 NR Hòa Lợi<br>-Kéo dây AV35, chuyển đầu nối lưới hạ áp từ 1P3W sang 3P4W thuộc lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 471BTh/171/27 NR Hòa Lợi | -Lưới hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 471BTh/171/27 NR Hòa Lợi   | -Xã Quới Điền | -Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 471BTh/171/27 NR Hòa Lợi<br>-Tháo 01 kẹp hotline tại trạm 75kVA trụ 471BTh/171/27 NR Hòa Lợi      | -Xử lý quá tải MBA          |
| 16 |  | 08h00 | 16h00 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú (05 CN) | -Hạ công suất trạm 3x50kVA thành 75kVA; thay CB, TI tại trạm 3x50kVA trụ 477BTh/140/23 NR An Nhơn  | -Lưới hạ áp thuộc trạm 3x50kVA trụ 477BTh/140/23 NR An Nhơn | -Xã An Qui    | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 477BTh/140/23 NR An Nhơn<br>-Tháo 03 kẹp hotline tại trạm 3x50kVA trụ 477BTh/140/23 NR An Nhơn | -SCTX, hạ công suất MBA     |
| 17 |  | 08h00 | 09h00 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)              | -Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x15kVA trụ 473BTh/20/05 NR Bình Thạnh  | -Trụ 473BTh/20/05 NR Bình Thạnh                             | -Xã Thạnh Phú | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x15kVA trụ 473BTh/20/05 NR Bình Thạnh   | -Thay công tơ đồng bộ đo xa |
| 18 |  | 09h20 | 10h20 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)              | -Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 37,5kVA trụ 475-477BTh/61 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)   | -Trụ 475-477BTh/61 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)    | -Xã An Qui    | -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475-477BTh/61 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)   | -Thay công tơ đồng bộ đo xa |
| 19 |  | 10h30 | 11h30 | -Đội Quản lý điện Thạnh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)              | -Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x25kVA trụ 477BTh/87/03 NR An Ninh   | -Trụ 477BTh/87/03 NR An Ninh                                | -Xã An Qui    | -Cắt CB + FCO trạm 3x25kVA trụ 477BTh/87/03 NR An Ninh   | -Thay công tơ đồng bộ đo xa |

|    |  |       |       |                             |                             |   |   |                                  |  |                             |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 20 |  | 13h00 | 14h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)      | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Ngon trụ 475BTh/257/01 NR áp 3 Thanh Phong   | -Trụ 475BTh/257/01 NR áp 3 Thanh Phong  | -Xã Thanh Phong                  | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Ngon trụ 475BTh/257/01 NR áp 3 Thanh Phong   | -Thay công tơ đồng bộ đo xa |
| 21 |  | 14h30 | 15h30 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)      | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Giúp Em trụ 475BTh/378/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng  | -Trụ 475BTh/378/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng  | -Xã Thanh Phong                  | -Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Giúp Em trụ 475BTh/378/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTh/378 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng | -Thay công tơ đồng bộ đo xa |
| 22 |  | 16h00 | 17h00 | -Đội Quản lý điện Thanh Phú | -Tổ Kinh Doanh (02 CN)      | -Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Ban Chi huy quân sự xã Thanh Phong trụ 475BTh/318/01P tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng  | -Trụ 475BTh/318/01P tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng   | -Xã Thanh Phong                  | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA Ban Chi huy quân sự xã Thanh Phong trụ 475BTh/318/01P tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng                                      | -Thay công tơ đồng bộ đo xa |
| 23 |  | 08h00 | 17h00 | Đội QLĐ Cái Vồn             | Đội QLĐ Cái Vồn (2CN)       | Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế  | Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 473 Bình Minh     | Phường Cái Vồn, phường Bình Minh | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.  | Ngăn ngừa sự cố             |
| 24 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trung Thành         | Đội QLĐ Trung Thành (06 CN) | -Xử lý tiếp xúc, ép lèo hạ áp, đóng tăng cường tiếp đất lặp lại, phát quang hạ áp; thay đoạn dây bọc hạ áp bị hư vỏ mất an toàn thuộc trạm 2A Hiếu Thọ (50kVA) trụ 475VLi/P144A/27 tuyến 475 Vũng Liêm. (Sửa chữa thường xuyên 2026). | Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 2A Hiếu Thọ (50kVA) trụ 475VLi/P144A/27 tuyến 475 Vũng Liêm | Áp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành       | - Cắt CB+ FCO trạm 2A Hiếu Thọ (50kVA) trụ 475VLi/P144A/27 tuyến 475 Vũng Liêm   | Ngăn ngừa sự cố             |

|    |  |       |       |                            |                                      |  |  |   |   |                      |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|----------------------|
| 25 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Trung Thành        | Đội QLĐ Trung Thành (5CN)            | Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm.   | Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.          | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Trung Hiệp, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới An, xã Quới Thiện | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố.     |
| 26 |  | 07h30 | 16h00 | Đội QLĐ Tam Bình           | Đội QLĐ Tam Bình (4CN)               | Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ngãi Tứ tuyến 472 Bình Minh   | Từ trụ 472BM/250 đến trụ 477BM/P243/P90/26 tuyến 472 Bình Minh   | Áp An Thới, Áp Nhát, áp Ngã Cái, An Phong, Bình Quí, xã Ngãi Tứ   | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung, hạ thế đang vận hành   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 27 |  | 08h00 | 16h00 | Đội QLĐ Trà Ôn             | Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).                | Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Tân Mỹ từ trụ M44/222 đến trụ M44/T222/106 và nhánh rẽ Mỹ Phú từ trụ M44/T222/106 đến trụ M44/T222/P106/65 tuyến 474 Bình Minh. | Từ trụ M44/222 đến trụ M44/T222/106 và từ trụ M44/T222/106 đến trụ M44/T222/P106/65 tuyến 474 Bình Minh. | Áp Mỹ An, Mỹ Định, Mỹ Phú, Mỹ Yên, Càn Thay, xã Trà Côn.  | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố.     |
| 28 |  | 07h30 | 17h00 | Đội QLĐ Tân Quới           | Đội QLĐ Tân Quới (4CN)               | Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới   | Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới  | Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.   | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 29 |  | 08h00 | 09h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD) | Thay TI & điện kế định kỳ  | Trụ 473DT/T153/P18A/01 trạm Cấp nước 30/4, tuyến 473 Duyên Trà   | Khóm Bào Sen phường Duyên Hải   | Cắt CB + FCO trạm Cấp nước 30/4 trụ 473DT/T153/P18A/01 Khách hàng thuộc vốn NSNN      | Thay hệ thống đo đếm |

|    |  |       |       |                            |                                      |   |  |                         |   |                      |
|----|--|-------|-------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|---|----------------------|
| 30 |  | 09h45 | 11h30 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế, TI định kỳ và thay dây tín hiệu   | Trụ 473-476DT-3/P52/09 trạm Đê Áp 15.1, tuyến 473 Duyên Trà  | Áp 15 xã Long Hữu       | Cắt CB + 3FCO trạm Đê Áp 15.1 trụ 473-476DT-3/P52/09                                | Thay hệ thống đo đếm |
| 31 |  | 08h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Duyên Hải | Đội Quản lý điện Duyên Hải (6 CN)    | Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK   | Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà   | Xã Long Hữu             | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 32 |  | 08h00 | 11h30 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | Đội Quản lý điện Cầu Ngang (04CN)    | Xử lý mối nối phi kỹ thuật pha trụ a14, thay u nguội bị mục sét tại trụ a13;xử lý tiếp xúc tại đầu cos hạ áp máy biến áp. Ép tăng cường kẹp WR nguội máy qua nguội lưới hạ áp | Từ đầu cos hạ áp máy biến áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Huyện Đức A và trên lưới hạ áp trạm Huyện Đức A trụ 477CN/P74/P25/09                          | Áp Huyện Đức xã Hiệp Mỹ | Cắt CB+3FCO trạm Huyện Đức A trụ 477CN/P74/P25/09                                   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 33 |  | 07h30 | 17h00 | Đội Quản lý điện Cầu Ngang | 'Đội Quản lý điện Cầu Ngang (06 CN)  | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao  | Từ trụ 475CN/475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103 (kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này)  | Xã Vinh Kim, Mỹ Long    | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố      |
| 34 |  | 08h00 | 16h00 | Đội Quản lý điện Trà Cú    | Đội Quản lý điện Trà Cú ( 04 CN)     | - Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.   | - Lưới hạ áp trạm Trà Sát C1, Trà Sát C2, Nô Rê 4.   | Xã Long Hiệp.           | - Không cắt điện.   | Ngăn ngừa sự cố      |
| 35 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiểu Cần  | Đội Quản lý điện Tiểu Cần (3CN)      | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế   | Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần   | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện | Ngăn ngừa sự cố      |

|    |  |       |       |                            |                                   |   |  |                                 |  |                       |
|----|--|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 36 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý điện Tiêu Cẩn  | Đội Quản lý điện Tiêu Cẩn (2CN)   | Kiểm tra vận hành lưới ngày đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú | Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tiêu Cẩn | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách các thiết bị đo va chạm vào thiết bị, xà và đầu trụ trung thế đang mang điện | Kiểm tra định kỳ      |
| 37 |  | 07h00 | 17h00 | Đội Quản lý Điện Cầu Kè    | Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)     | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp                  | Trục chính Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục  | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh          | '- Không cắt điện<br>- Chú ý khoảng cách an toàn   | Ngăn ngừa sự cố       |
| 38 |  | 07h30 | 12h00 | Đội Quản lý điện Càng Long | Đội Quản lý điện Càng Long (05CN) | Điều hòa phụ tải trạm Áp 9B-2 từ 1x75kVA thành 100kVA   | Từ vị trí cố định giá treo MBA cách đầu sứ cao MBA trạm Áp 9B-2 (0,5m) trở xuống đất tại trụ 473CK/T176/144  | Áp 9C - An Trường               | Cắt CB + FCO trạm Áp 9B-2 tại trụ 473CK/T176/144 (473CK)   | Sửa chữa thường xuyên |
| 39 |  | 13h30 | 16h30 | Đội Quản lý điện Càng Long | Đội Quản lý điện Càng Long (02CN) | Phục hồi tiếp đất địa thùng CD+ĐK (luồng cáp đồng vào thân trụ) trạm Bình Phú 2, Huyện Đội Càng Long                          | - Tại gốc trụ trạm Bình Phú 2 số 478TV/234<br>- Tại gốc trụ trạm Huyện Đội Càng Long số 478TV/P228/15.   | Xã Bình Phú                     | Không cắt điện   | Sửa chữa thường xuyên |
| 40 |  | 13h30 | 16h30 | Đội Quản lý điện Càng Long | Đội Quản lý điện Càng Long (02CN) | Phục hồi tiếp đất địa thùng CD+ĐK (luồng cáp đồng vào thân trụ) trạm Tân Hạnh 2, Tân Hạnh 3                                   | - Tại gốc trụ trạm Tân Hạnh 2 số 478TV/P228/P62/T47/44.<br>- Tại gốc trụ trạm Tân Hạnh 3 số 478TV/P228/P62/T47/58.   | Xã Bình Phú                     | Không cắt điện   | Sửa chữa thường xuyên |

|    |                        |          |       |                             |                                     |   |  |                        |  |                       |
|----|------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------|--|-----------------------|
| 41 |                        | 07h30    | 12h00 | Đội Quản lý điện Càng Long  | Đội Quản lý điện Càng Long (04CN)   | Điều hòa phụ tải trạm Rạch Mới 1 từ 1x25kVA thành 1x50kVA   | Từ sứ cao MBA trạm Rạch Mới 1 tại trụ 478TV/P228/T80/T09/22  | Áp Rạch Mới - Nhị Long | Cắt CB + FCO trạm Rạch Mới 1 tại trụ 478TV/P228/T80/T09/22 (478TV) | Sửa chữa thường xuyên |
| 42 |                        | 13h30    | 16h30 | Đội Quản lý điện Càng Long  | Đội Quản lý điện Càng Long (04CN)   | Điều hòa phụ tải trạm Đập Hàn 2 từ 1x15kVA thành 1x37.5kVA  | Từ sứ cao MBA trạm Đập Hàn 2 trở xuống đất tại trụ 475LD/227 | Áp Rạch Sen - Nhị Long | Cắt CB + FCO trạm Đập Hàn 2 tại trụ 475LD/227 (475LD)              | Sửa chữa thường xuyên |
| 43 |                        | 08h00    | 16h00 | Đội Quản lý Điện Châu Thành | Đội Quản lý Điện Châu Thành (05 CN) | Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế | Nhánh 12,7kV Lò Ngò  | Áp Lò Ngò xã Song Lộc  | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố       |
| 01 | Thứ Bảy<br>14/02/2026  | Nghĩ Tết |       |                             |                                     |   |  |                        |  |                       |
| 02 | Chủ Nhật<br>15/02/2026 | Nghĩ Tết |       |                             |                                     |   |  |                        |  |                       |

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng VTCNTT (công bố thông tin trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, KT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Đội Quản lý điện, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Phong**