

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 23 tháng 02 đến Chủ nhật ngày 01 tháng 03 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 23/02/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thanh Phú, An Qui, Thanh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Bình Đại, Thanh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điện, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ

5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tò thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tò thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tò thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp	Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ 113 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1-3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ 16 (trụ 05 mạch); Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc, Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ
10		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trưỡng, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện

11		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
12		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Trà Vinh.	Áp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 24/02/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh.	-Từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh.	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại.	-Từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra hành lang lưới điện
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở hệ thống tiếp địa, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
10		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Tư 25/02/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG Bến Tre - 175 Ba Tri.	-Từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG Bến Tre - 175 Ba Tri.	-Xã Tân Thủy	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra đêm từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thới Thuận, xã Thanh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
4		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ

7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức.	Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra hành lang lưới điện
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở hệ thống tiếp địa, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trưng, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
10		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ

11		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 26/02/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMDG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMDG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri.	-Từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMDG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMDG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Tân Thủy, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMDG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMDG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thạnh Phước, Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		19h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp	Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú đến trụ 16 (trụ 05 mạch).	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
8		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV NMDG Hiệp Thạnh - Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ 14.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra hành lang lưới điện
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở hệ thống tiếp địa, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	Áp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

10		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
11		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Sáu 27/02/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (05CN)	-Kiểm tra, bảo trì mối nối tiếp xúc lều trụ công ngăn 172 trạm 110kV Thanh Tân	-Trụ công ngăn 172 trạm 110kV Thanh Tân	-Xã Tân Thành Bình	-Cò lập đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân -Trạm 110kV Thanh Tân nhận điện từ đường dây 110kV 174 Mỏ Cày 2 - 171 Thanh Tân. -Không mất điện phụ tải.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra đêm từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Xã Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		19h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp	Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 16 (trụ 05 mạch); đường dây 172 NMDG Hiệp Thành - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở hệ thống tiếp địa, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú.	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra hành lang lưới điện

10		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trưng, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
1	Thứ Bảy 28/02/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (06CN)	-Vệ sinh sứ đường dây 110kV 172 Tân Quới -171 Bình Minh	-Đường dây 110kV 172 Tân Quới -171 Bình Minh	-Đường dây 110kV 172 Tân Quới -171 Bình Minh, Phường Đông Thành.	-Cô lập đường dây 172 Tân Quới 171 Bình Minh	-Bảo dưỡng định kỳ lưới điện

4		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (10CN) + Công ty TNĐMN (6CN)	-Thí nghiệm định kỳ theo CBM, Vệ sinh kiểm tra thiết bị Ngăn: 171, 112, 131, MBA T1, TC C11, TC C41, Trạm 110kV Bình Minh.	Tại ngăn: 171, 112, 131, MBA T1, TC C11, TC C41, Trạm 110kV Bình Minh.	Trạm 110kV Bình Minh, phường Đông Thành.	- Cô lập đường dây 172 Tân Quới - 171 Bình Minh. - Cô lập ngăn 171, 112, 131, MBA T1, thanh cái C11, C41 Trạm 110kV Bình Minh. + Cắt MC: 471, 473, 475, 477,479, T401, 431,131, 112, 171,TD41-1. + Kéo MC: 471, 473, 475, 477,479, T401,431, CC-TUC41, 421-1 ra khỏi vận hành. + Cắt DCL: 131-1, 112-1,112-2,171-1,171-7. + Đóng các DTĐ:171-75, 171-15,112-25,112-15,112-14,131-15, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76,479-76, T401-06, TD41-18, C41-14 -Chuyển nguồn MBA T2 Bình Minh sang nhận nguồn từ đường dây 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè. - Trong thời gian thực hiện công tác có thay đổi trạng thái của các MC, DCL, DTĐ đơn vị công tác thực hiện tiếp địa lưu động tại má ngoài đường dây của DCL 171-7.	-Thí nghiệm CBM định kỳ
---	--	-------	-------	-----------------------	---	--	--	--	--	-------------------------

5		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo điện trở hệ thống tiếp địa, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

1	Chủ Nhật 01/03/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (06CN)	-Vệ sinh sứ đường dây 110kV 172 Bình Minh- 171 Cầu Kè	-Đường dây 110kV 172 Bình Minh- 171 Cầu Kè	-Phường Đông Thành.	-Cô lập đường dây 172 Bình Minh - 171 Cầu kè -Trạm 110kV Tân Quới nhận nguồn từ đường dây 174 Sông Hậu - 171 Tân Quới - Không mất điện phụ tải trạm Tân Quới	-Bảo dưỡng định kỳ lưới điện

4		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (10CN) + Công ty TNĐMN (6CN)	-Thí nghiệm định kỳ theo CBM + Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 172, 112, 132, MBA T2, TC C12, TC C42, Trạm 110kV Bình Minh. - Thí nghiệm relay 87B Trạm 110kV Bình Minh	-Tại ngăn: 172, 112, 132, MBA T2, TC C12, TC C42, Trạm 110kV Bình Minh.	-Trạm 110kV Bình Minh, phường Đông Thành.	- Cô lập đường dây 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè. - Cô lập đường dây 171 Bình Minh - 172 Tân Quới. - Cô lập Toàn Trạm 110kV Bình Minh. - Cô lập ngăn 171,172, 112, 131,132, MBA T1, MBA T2, thanh cái C11, C12, C41 C42. + Cắt MC: 471, 473, 475, 477, 479, T401, 431, 131, 112, 171, TD41-1, 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42-2. + Kéo MC: 471, 473, 475, 477, 479, T401,431, CC-TUC41, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42-2, CC-TUC42, 421-1, ra khỏi vận hành. + Cắt DCL: 131-1, 132-2 112-1, 112-2, 171-1, 171-7, 172-2, 172-7 + Đóng các DTĐ:171-75, 171-15, 172-76, 172-75, 112-25,112-15,112-14, 112-24, 131-15, 132-25, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76,479-76, T401-06, TD41-18, C41-14, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, T402-06, TD42-28. - Trong thời gian thực hiện công tác có thay đổi trạng thái của các MC, DCL, DTĐ đơn vị công tác thực hiện tiếp địa lưu động tại má ngoài đường dây của DCL 171-7, 172-7.	-Thí nghiệm định kỳ theo CBM
---	--	-------	-------	-----------------------	---	--	---	---	---	------------------------------

5		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
---	--	-------	-------	-----------------------	--------------------------------------	--	---	--	--------------------------	------------------------------

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 23/02/2026	07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Đào neo chằng từ trụ 472BTri/148/11/05 đến trụ 472BTri/148/11/34 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.	- Từ trụ 472BTri/148/11/05 đến trụ 472BTri/148/11/34 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	11h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang trung thế từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/12; Vệ sinh, bảo trì trạm 37.5kVA nuôi tôm Phạm Văn Biêm trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/01/01; Vệ sinh, bảo trì trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	- Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/12 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	- Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h30	14h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	- Cân pha trung thế chuyển đầu nối trạm 2x25kVA đang đầu pha 1 sang đầu pha 3 trụ 473BTri/197 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 473BTri/197 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/197 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Thao tác chuyển đầu nối bằng sào thao tác hotline.	-Xử lý lệch pha trung thế
5		10h00	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Trịnh Văn Duyên 1 trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/12/1B NR Tôm lúa Vĩnh An.	- Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/12/1B NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/12/1B NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Thay TI hạ thế định kỳ.

6		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay mới trụ BTV 7,5m nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ: 6b/5/1, 6b/5/2, 10b/1, 10b/2, 10b/3, 10b/4, 10b/1, 17b/1, 17b/2, 17b/3, 17b/4, 17b/5, 17b/6, 17b/4/1, 19b/1 + Đóng tiếp địa lập lại tại vị trí trụ: 10b/4, 17b/6 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 14a, 6b/7, 6b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/130/29 NR An Điền Lớn.	- Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/130/29 NR An Điền Lớn.	-Xã An Hiệp	- Cắt CB+1FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/130/29 NR An Điền Lớn.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
7		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay mới trụ BTV 7,5m nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ: 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 12/1 + Đóng tiếp địa lập lại tại vị trí trụ: 11/9 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 11/3, 13/6, 11 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh	- Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
8		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Vinh Điền; NR 1P Vinh Điền 2	-Từ trụ 473BĐ/347/26/59B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/59B/10 NR 1P Vinh Điền; từ trụ 473BĐ/347/26/48B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/48B/07 NR 1P Vinh Điền 2	-Áp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
9		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 1P Vang Quới Đông	-Từ trụ 473BĐ/219/44 đến trụ 473BĐ/219/94 NR 3P Vang Quới Đông; từ trụ 473BĐ/219/29/01 đến trụ 473BĐ/219/29/13 NR 1P Vang Quới Đông	-Áp Vinh Trung, Vinh Xương, Phú Hưng xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN

10		09h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Chuyển hệ thống đo đếm từ trực tiếp sang đo đếm gián tiếp trạm 50kVA trụ 162/16/04 NR 1P Áp 2 Tam Hiệp	-Tại trụ 162/16/04 NR 1P Áp 2 Tam Hiệp	-Áp 1 xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 162/16/04 NR 1P Áp 2 Tam Hiệp	-Chuyển HTĐĐ từ trực tiếp sang gián tiếp
11		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thu hồi hệ thống đo đếm trung thế trụ 473BĐ/416/13A NR 3P Công ty Phước Sang (Trạm 560kVA trụ 473BĐ/416/14 NR 3P Công ty Phước Sang. Khách hàng Công Ty TNHH Phước Sang). Trạm khách hàng không còn sử dụng	-Tại trụ 473BĐ/416/13A NR 3P Công ty Phước Sang	-Áp Long Hòa 2 xã Phú Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/416/13 NR 3P Công ty Phước Sang (đang cắt)	-Thu hồi HTĐĐ khách hàng không sử dụng
12		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh Cũ	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh Cũ	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh Cũ	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
13		07h30	16h00	Đội QLĐ Tam Bình	Đội QLĐ Tam Bình (4CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Mỹ Trung 2 tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473TB/P68/1 đến trụ 473TB/T68/63 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Trung 2, Mỹ Thành, xã Tam Bình	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

14		08h00	16h00	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Cầu Đúc từ trụ M44/P243/1 đến trụ M44/P243/40 và nhánh rẽ Mười Rèm từ trụ M44/P243/P9/1 đến trụ M44/P243/P9/11 và nhánh rẽ Đục Dong 4 từ trụ M44/P243/T24/1 đến trụ M44/P243/T24/8 và nhánh rẽ Đục Dong 1A từ trụ M44/P243/P34/1 đến trụ M44/P243/P34/13 và nhánh rẽ Mương Điều từ trụ đến trụ M44/P179/T107/T107/1 đến trụ M44/P179/T107/29 và nhánh Mương Điều 3 từ trụ M44/P179/T104/1 đến trụ M44/P179/T104/11 tuyến 474 Bình Minh.	Từ trụ M44/P243/1 đến trụ M44/P243/40 và từ trụ M44/P243/P9/1 đến trụ M44/P243/P9/11 và từ trụ M44/P243/T24/1 đến trụ M44/P243/T24/8 và từ trụ M44/P243/P34/1 đến trụ M44/P243/P34/13 và từ trụ đến trụ M44/P179/T107/T107/1 đến trụ M44/P179/T107/29 và từ trụ M44/P179/T104/1 đến trụ M44/P179/T104/11 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Cầu Đúc Cây Diệp, Đục Dong, Tích Phước, xã Trà Ôn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
15		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	'Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
16		18h00	22h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	'Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Kiểm tra định kỳ

17		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	'Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Kiểm tra định kỳ
18		18h00	22h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	'Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/41 tuyến 473CN và đến LBS Thuận Hiệp (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Kiểm tra định kỳ
19		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Mộc Anh 5, Đông Sơn 1, Đông Sơn 2.	Xã Tập Sơn, Trà Cú.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
20		07h00	17h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trục chính Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
21		07h00	17h00	Đội Quản lý điện Tiểu Cần	Đội Quản lý điện Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
22		07h00	22h00	Đội Quản lý điện Tiểu Cần	Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày/đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tu bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tân Hòa, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Ba 24/02/2026	07h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (03CN)	-Thay cáp xuất từ MBA xuống CB và cáp xuất từ CB lên lưới hạ thế. Sơn thùng điện kế trạm 250kVA TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ tầng đà MBA trở xuống trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline 250kVA TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre	-SCTX
2		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (03CN)	-Thay MBA 100kVA trạm Bình Phú 16B.1 trụ 478BTre/53/55 tuyến 478 Bến Tre	-Tầng đà MBA trở xuống trụ 478BTre/53/55 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 100kVA Bình Phú 16B.1 trụ 478BTre/53/55 tuyến 478 Bến Tre	-Thay MBA không đạt yêu cầu vận hành
3		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội quản lý điện Phú Túc (6CN)	-Thu hồi lưới hạ thế cũ từ trụ 480BTre/41/49-480BTre/41/53, ép lèo tại trụ 480BTre/41/50 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/50 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Tủ trụ 480BTre/41/49- 480BTre/41/53 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/50 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Áp Phú Nhơn xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/50 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	Xử lý mất an toàn
4		08h00	12h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN)	-Thay 2 máy biến áp 25kVA pha A, C và thay TI định kỳ trạm 3x25kVA trụ 477GTROM/60/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 3x25kVA trụ 477GTROM/60/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 477GTROM/60/1 + tháo 3 kẹp Hotline trụ 477-474GTROM/60 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay MBA thử nghịem CBM không đạt, thay TI định kỳ

5		13h30	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN)	-Thay MBA ri sét, thử nghiệm CBM không đạt trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/26/15/05 nhánh rẽ Giồng Đồng	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/26/15/05 nhánh rẽ Giồng Đồng	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/26/15/05 nhánh rẽ Giồng Đồng	-Thay MBA thử nghiệm CBM không đạt
6		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475GTROM/84 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 475GTROM/84 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475GTROM/12 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ
7		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QL VH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h30	11h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QL VH (04CN)	- Lắp đặt, lắp 3FCO trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. (Tại trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri đã lắp 03 kẹp wire). Phục vụ đầu nối đóng xông điện trạm biến áp di động 560kVA.	-Trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	- Không cắt điện. - Chú ý giữ khoảng cách an toàn.	-Phục vụ đầu nối đóng xông điện trạm biến áp di động.
9		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QL VH (04CN)	- Phát quang trung thế từ trụ 475BTri/17/18/51/01 đến trụ 475BTri/17/18/51/16; Vệ sinh, bảo trì trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/51/01; Vệ sinh, bảo trì trạm 3x25kVA, gỡ tổ chim ốp đà trụ 475BTri/17/18/51/07 NR Bến Đình.	- Từ trụ 475BTri/17/18/51/01 đến trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/51 NR Ba Tri An Đức.	-Ngăn ngừa sự cố

10		13h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QL VH (03CN)	- Bảo trì trạm, thay giá LA bằng đà composite trạm 50kVA trụ 473BTri/228/26/01 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/26/01 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Xã Bảo Thạnh.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BTri/228/26/01 NR Bảo Thạnh Tân Xuân. - Cắt FCO trụ 473BTri/228/26 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h30	09h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ+thay TI định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thanh trạm 250kVA trụ 473BTri/228/32/2 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/32/2 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân	- Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 473BTri/228/32/2 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Thay điện kế định kỳ+thay TI định kỳ.
12		09h30	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ+thay TI định kỳ khách hàng Công ty TNHH KTS Âu Mỹ trạm 180kVA trụ 473BTri/228/26A/3 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/26A/3 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân	- Cắt CB+3FCO trạm 473BTri/228/26A/3 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Thay điện kế định kỳ+thay TI định kỳ.
13		13h00	14h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ+thay TI định kỳ khách hàng Nuôi tôm Ngô Văn Thanh trạm 75kVA trụ 473BTri/228/24/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/24/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân	- Cắt CB trạm 75kVA trụ 473BTri/228/24/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/24 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Thay điện kế định kỳ+thay TI định kỳ.
14		14h00	15h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thuận trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/15/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/15/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/15/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/15 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Thay điện kế định kỳ.

15		15h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trương Văn Thanh Tuần 2 trạm 160KVA trụ 473BTri/228/12/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/12/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân	- Cắt CB trạm 160KVA trụ 473BTri/228/12/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/12 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Thay điện kế định kỳ.
16		08h30	09h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Bé trạm 250kVA trụ 473BTri/262/3/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 473BTri/262/3/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BTri/262/3/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/262/3 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay TI hạ thế định kỳ.
17		09h30	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại NEWCHARM trạm 250kVA trụ 473BTri/224/7/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	- Trụ 473BTri/224/7/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Tân Xuân.	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BTri/224/7/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/224/7 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Thay TI hạ thế định kỳ.
18		13h00	14h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Xây xát Hồ Văn Xi trạm 3x25kVA trụ 473BTri/151A/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri	- Trụ 473BTri/151A/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri	-Xã Tân Xuân.	- Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 473BTri/151A/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/151A tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
19		14h00	15h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Xây xát Nguyễn Hữu Tài trạm 3x50kVA trụ 473BTri/133/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 473BTri/133/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/133/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/133 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay TI hạ thế định kỳ.

20		15h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Xây sát Khổng Văn Nhân trạm 3x50kVA trụ 473BTri/120/21/8B/1 NR Áp 1 Phú Ngãi.	- Trụ 473BTri/120/21/8B/1 NR Áp 1 Phú Ngãi.	-Xã Tân Xuân.	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/120/21/8B/1 NR Áp 1 Phú Ngãi. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/120/21/8B NR Áp 1 Phú Ngãi.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
21		08h00	09h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Nguyễn Minh Nhù 2 trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/228/207/12/4 NR Áp 7 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/12/4 NR Áp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	- Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/228/207/12/4 NR Áp 7 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ
22		09h00	10h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Thị Em trạm 3x25kVA trụ 473BTri/228/207/185/11/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/185/11/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	- Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 473BTri/228/207/185/11/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/207/185/11 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ
23		10h00	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Phan Thanh Trang trạm 180kVA trụ 473BTri/228/207/185/19A/2P NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/185/19A/2P NR Áp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	- Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 473BTri/228/207/185/19A/2P NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ
24		13h00	14h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Phan Thanh Đức trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/228/207/185/20/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/185/20/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/228/207/185/20/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/207/185/20 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ

25		14h00	15h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Phong trạm 100kVA trụ 478BTri/28/130/11/1 NR Áp 5 An Thủy.	- Trụ 478BTri/28/130/11/1 NR Áp 5 An Thủy.	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB trạm 100kVA trụ 478BTri/28/130/11/1 NR Áp 5 An Thủy. - Cắt FCO trụ 478BTri/28/130/11 NR Áp 5 An Thủy.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
26		15h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Thị Thanh Thảo trạm 160kVA trụ 478BTri/28/130/33/5A/1 NR Áp 5 An Thủy.	- Trụ 478BTri/28/130/33/5A/1 NR Áp 5 An Thủy.	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB trạm 160kVA trụ 478BTri/28/130/33/5A/1 NR Áp 5 An Thủy. - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/130/33/5A NR Áp 5 An Thủy.	- Thay TI hạ thế định kỳ
27		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay mới trụ BTV 7,5m nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ: 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 139/5, 139/6, 139/7 + Đóng tiếp địa lặp lại tại vị trí trụ: 10/2, 12/2, 139/7 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 472BTri/143/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	- Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 472BTri/143/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	- Xã Mỹ Chánh Hòa.	- Cắt CB trạm 472BTri/143/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 472BTri/143 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
28		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	-Thay mới trụ BTV 7,5m nút góc bằng 02 trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ: 7/1, 7/2 + Đóng tiếp địa lặp lại tại vị trí trụ: 7/6, 8/2, 9/3 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 7/1, 7/2, 7/4, 7/6, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/02/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	- Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/02/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	- Xã Ba Tri.	- Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/02/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 1FCO trụ 474-471BTri/02 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026

29		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN	-Cắt, dừng lưới hạ thế tại trụ HT9b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 472BĐ/03/73 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ HT 9b + Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 472BĐ/03/73 tuyến Bình Đại- Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 472BĐ/03/73 tuyến Bình Đại- Đập Ba Lai	-Xử lý mất an toàn
30		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 03CN	-Bảo trì trạm + tách riêng tiếp địa LA, MBA + đóng tăng cường tiếp địa nguội MBA, HTĐĐ trạm 50kVA trụ 471-473BĐ/346 tuyến Bình Đại - An Hóa. Ép lại lèo lưới hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế.	-Trụ 471-473BĐ/346 + Lưới hạ thế toàn trạm 50kVA trụ 471-473BĐ/346 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 471-473BĐ/346 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
31		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Định; NR 3P Long Quới	-Từ trụ 473BĐ/393/01 đến trụ 473BĐ/393/14 NR 3P Long Định; từ trụ 473BĐ/393/14/01 đến trụ 473BĐ/393/14/14 NR 3P Long Quới	-Áp Long Phú, Long Quới xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
32		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P NTTS Simmy; NR 3P NTCN Hà Thanh Bửu	-Từ trụ 472BĐ/03/99/36/01 đến trụ 472BĐ/03/99/36/16 NR 3P NTTS Simmy; từ trụ 472BĐ/99/36/12/01 đến trụ 472BĐ/99/36/12/22 NR 3P NTCN Hà Thanh Bửu	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
33		08h30	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TU trung thế, điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/208/34/01 NR 3P TKS Biên Phòng Thới Bình (Trạm 400kVA trụ 477BĐ/208/34/02 NR 3P TKS Biên Phòng Thới Bình. Khách hàng NTCN Nguyễn Minh Khải)	-Tại trụ 477BĐ/208/34/01 NR 3P TKS Biên Phòng Thới Bình	-Áp Thới An xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO+tháo 03 hotline trụ 477BĐ/208/34/01 NR 3P TKS Biên Phòng Thới Bình -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thay TU, điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.

34		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/252/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/252/03 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Khách hàng Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Hậu Cần Thủy Sơn Hoàng Yến). -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 477BĐ/252/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đầu)	-Tại trụ 477BĐ/252/01, 477BĐ/252/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/252 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TU, TI, điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
35		07h30	16h30	-Đội Quản lý điện Mỏ Cà	-HTX XLD Hưng Phú (15 CN)	-Thay dây trung thế hiện hữu bằng dây 3xAC50mm2 + 1xAC35mm2 từ trụ 472MC/15/20/113/37/09 đến trụ 472MC/15/20/113/37/30 NR An Qui	-Từ trụ 472MC/15/20/113/37/09 đến trụ 472MC/15/20/113/37/30 NR An Qui	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/37 NR An Thới (đầu NR An Qui)	-SCL 2026
36		07h30	16h30	-Đội Quản lý điện Mỏ Cà	-HTX XLD Hưng Phú (15 CN)	-Thay dây trung thế hiện hữu bằng dây 3xAC50mm2 + 1xAC35mm2 từ trụ 472MC/15/20/113/37/09/15 đến trụ 472MC/15/20/113/37/09/41 NR An Thới - Thành Thới A	-Từ trụ 472MC/15/20/113/37/09/15 đến trụ 472MC/15/20/113/37/09/41 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/37/09/02 NR An Thới - Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới	-SCL 2026
37		08h00	11h30	-Đội Quản lý điện Mỏ Cà	-Đội quản lý điện Mỏ Cà (04 CN)	-Thay TU, điện kế định kỳ khách hàng Hộ KDCT Lương Văn Tiếp trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 NR An Thới - Thành Thới A	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A NR An Thới - Thành Thới A	-Thay TU, TI, điện kế định kỳ

38		13h00	16h30	-Đội Quản lý điện Mô Cày	-Đội quản lý điện Mô Cày (04 CN)	-Thay TU, TI, điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Dừa Nguyễn Tâm trạm trụ 472MC/15/20/17/60/38T/1 NR Vàm Nước Trong	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/38T/1 NR Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 472MC/15/20/17/60/38T/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/17/60/38T NR Vàm Nước Trong	-Thay TU, TI, điện kế định kỳ
39		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui	-Lưới hạ thế trạm 50kVA 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
40		08h00	17h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	10h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Đông Thạnh C2 tại Trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh C2 tại Trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện

42		10h00	12h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Đông Thạnh C1 tại Trụ 477BM/146/2/12 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/146/2/12 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh C1 tại Trụ 477BM/146/2/12 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
43		13h30	15h30	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Đông Thạnh C3 tại Trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh C3 tại Trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
44		07h30	17h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (8CN QLVH)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ Quới Thiện, tuyến 477 Mô Cây. và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến; nhánh rẽ Quới Thiện, tuyến 477 Mô Cây.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới An, xã Quới Thiện	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
45		07h30	16h00	Đội QLĐ Tam Bình	Đội QLĐ Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

46		08h00	16h00	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Vĩnh Lợi từ trụ L45/P327/1 đến trụ L45/P327/61 và nhánh rẽ Vĩnh Lợi 4 từ trụ L45/P327/T28/1 đến trụ L45/P327/T28/7 và nhánh rẽ Vĩnh Lợi 5 từ trụ L45/P327/T39/1 đến trụ L45/P327/T39/5 và Vĩnh Lợi 6 từ trụ L45/P327/T51/1 đến trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Vũng Liêm.	Từ trụ L45/P327/1 đến trụ L45/P327/61 và từ trụ L45/P327/T28/1 đến trụ L45/P327/T28/7 và từ trụ L45/P327/T39/1 đến trụ L45/P327/T39/5 và từ trụ L45/P327/T51/1 đến trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp La Ghi, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
47		07h30	17h00	Đội QLĐ Tân Quới	Đội QLĐ Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
48		09h00	10h30	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Lý Minh Doanh trụ 477DT/T348A/P22/01	Tại trạm Lý Minh Doanh trụ 477DT/T348A/P22/01	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB trạm Lý Minh Doanh trụ 477DT/T348A/P22/01 (471DT) - Cắt FCO NT Lý Minh Doanh trụ 477DT/T348A/22 (471DT) - Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
49		11h00	12h00	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế trạm Trương Văn Thành trụ 477DT/T348A/T37/P15/01	Tại trạm Trương Văn Thành trụ 477DT/T348A/T37/P15/01	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Trương Văn Thành trụ 477DT/T348A/T37/P15/01 (471DT) - Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
50		13h00	14h30	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Trần Văn Cai trụ 477DT/T348A/T37/T5/P2/08	Tại trạm Trần Văn Cai trụ 477DT/T348A/T37/T5/P2/08	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Trần Văn Cai trụ 477DT/T348A/T37/T5/P2/08 (471DT) - Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm

51		15h00	16h30	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Trần Khắc Điệp 1 trụ 477DT/T349/T37/T5/4/T1/07	Tại trạm Trần Khắc Điệp 1 trụ 477DT/T349/T37/T5/4/T1/07	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Trần Khắc Điệp 1 trụ 477DT/T349/T37/T5/4/T1/07 (471DT) - Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
52		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (6 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bằng nước áp lực cao	Từ trụ 473-476DT/(46A-115), 473-476DT-3/P107/01, tuyến 476 Duyên Trà, 473 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
53		08h00	11h30	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (04 CN)	Thay TU, TI và điện kế định kỳ	Trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/T1-19/04 nhánh Công ty Khang Đức 2, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Cồn Trúng phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Công ty Khang Đức 1 trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/T1-19/01 Khách hàng tự QLVH	Thay hệ thống đo đếm
54		14h00	15h30	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Trần Văn Sáu trụ 473DT/T153/P18A/T10A/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Trần Văn Sáu trụ 473DT/T153/P18A/10A Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
55		16h00	17h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế mất kết nối đo xa, TI định kỳ và ép đầu coss dây tín hiệu.	Tại thùng CD ĐK trạm KTĐC Hiệp Thạnh trụ 476DT/226/P14/01, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Bào xã Long Hữu	-Cắt CB trạm KTĐC Hiệp Thạnh trụ 476DT/226/P14/01 -Cắt 3FCO KTĐC Hiệp Thạnh trụ 476DT/226/14 Khách hàng tự QLVH	Thay hệ thống đo đếm

56		08h00	09h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 CT định kỳ + 01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm trạm Cẩm Hương A trụ 475CN/P161/T13/01	Áp Mai Hương, xã Vinh Kim	Cắt CB+FCO trạm Cẩm Hương A trụ 475CN/P161/T13/01	Thay hệ thống đo đếm
57		09h30	11h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 CT định kỳ + 01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12	Áp Cẩm Hương xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12	Thay hệ thống đo đếm
58		13h00	14h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 CT định kỳ + 01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm trạm Chợ Cẩm Hương 1A trụ 475CN/P161/P14/P24/01	Áp Cẩm Hương xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm Chợ Cẩm Hương 1A trụ 475CN/P161/P14/P24/01	Thay hệ thống đo đếm
59		15h00	16h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 CT định kỳ + 01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Công Bảo Sen A trụ 479CN/T143/T28/P28/07	Áp Hòa Thịnh xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm Công Bảo Sen A trụ 479CN/T143/T28/P28/07	Thay hệ thống đo đếm
60		08h00	16h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479CN/40 đến trụ 479CN/150 kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cần thận khi tham gia giao thông	Kiểm tra định kỳ
61		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Tập Sơn 4, Bà Tây B1, Bà Tây B2.	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

62		07h00	17h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trực chính Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
63		07h30	11h30	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (5CN)	Thay TU, TI trung áp trạm DNTN Vạn Phước	Tại trụ 480CK/T152/12 nhánh rẽ CN Bến Cát	Áp An Hòa, xã An Phú Tân	Cắt 03LBFCO CN Bến Cát tại trụ 480CK/T152/01 (480CK) Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng
64		13h00	17h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (5CN)	Thay TU, TI và vệ sinh công nghiệp trạm Nguyễn Văn Phụng (công tơ đến hạn 23/6/2028)	Tại trụ 477CK/P151A/01 nhánh rẽ Nguyễn Văn Phụng	Áp Thông thảo, xã Cầu Kè	- Cắt CB trạm Nguyễn Văn Phụng tại trụ 477CK/P151A/01 (477CK) - Cắt 03LBFCO Nguyễn Văn Phụng tại trụ 477CK/151A (477CK) Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng
65		07h00	17h00	Đội Quản lý Điện Tiểu Cần	Đội Quản lý Điện Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
66		07h00	22h00	Đội Quản lý Điện Tiểu Cần	Đội Quản lý Điện Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày/đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
67		08h00	11h00	Đội Quản lý Điện Càng Long	Đội Quản lý Điện Càng Long (03CN)	Đào móng neo hạ thế tại trụ aP1/3 (02 móng)	Tại gốc trụ aP1/3 lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A trụ số 478TV/P62/P30/28.	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Sửa chữa thường xuyên

68		13h00	17h00	Đội Quản lý điện Càng Long	Đội Quản lý điện Càng Long (03CN)	- Thay 02 bộ dây chằng tại trụ aP1/3 lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A và căng dây chằng để chỉnh trụ nghiêng. - Tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp tại trụ aP1/7 lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A. - Thay đoạn dây nguội bị tưa tại khoảng trụ aP5/6 – aP5/7 lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A	Tại trụ aP1/3, aP1/7 và từ trụ aP5/6 - aP5/7 lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A tại trụ 478TV/P62/P30/28.	Xã Bình Phú	Cắt CB + FCO trạm Rạch Cát 4A tại trụ 478TV/P62/P30/28 (478TV).	Sửa chữa thường xuyên
69		07h30	12h00	Đội Quản lý điện Càng Long	Cty CP Phát Triển Điện NT (08)	Dựng trụ BTLT 12m đỡ lưới trung áp và lắp mới trạm biến áp Áp 2.7 Mỹ Trường công suất 1x37,5kVA (Không thi công hotline do vị trí công tác đường dal xe chuyên dụng không đi chuyên được)	Tại giữa khoảng trụ số 478TV/T352/13 và trụ số 478TV/T352/14	Áp Số 2 - Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan tại trụ 478TV/T352/02 (471VLi)	Theo yêu cầu khách hàng
1	Thứ Tư 25/02/2026	07h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (6CN)	-Di dời cáp quang và thu hồi trụ BTLT 7.5m không sử dụng từ trụ 471BTre/58/13 đến trụ 471BTre/58/16. Làm gọn cáp quang tại trụ 473BTre/49/27/24A thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Vườn Ươm 3 trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 471BTre/58/13 đến trụ 471BTre/58/16, trụ 473BTre/49/27/24A thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Vườn Ươm 3 trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 400kVA Vườn Ươm 3 trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre	-SCTX
2		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội quản lý điện Phú Túc (7CN)	-Thay dây hạ thế, thu hồi dây 2AV50 + 1AV35 từ trụ 480BTre/41/80/11P-HT17B thuộc trạm 2x50kVA trụ 480BTre/80/11P NR phải An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/80/11P-HT17B thuộc trạm 2x50kVA trụ 480BTre/80/11P NR phải An Khánh	-Áp An Thới A xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 480BTre/80/11P NR phải An Khánh	Giám TTĐN

3		07h30	16h30	-Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mạt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Rạch Sơn - Kênh Nôi và NR Áp 3	-Từ trụ 478TT/105/23 đến trụ 478TT/105/30 NR Rạch Sơn - Kênh Nôi -Từ trụ 478TT/105/30/01 đến trụ 478TT/105/30/05 NR NR Áp 3	-Áp Tân Thuận Ngoại - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 478TT/105/22 NR Rạch Sơn - Kênh Nôi	-SCL 2026
4		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 476GTROM/46 đến trụ 476GTROM/83 và từ trụ 476GTROM/46/01 đến 476GTROM/46/03 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 476GTROM/46 đến trụ 476GTROM/83 và từ trụ 476GTROM/46/01 đến 476GTROM/46/03 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 476GTROM/45A tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ
5		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (07CN)	-Đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 8b, 13b, 16b, 24b; đóng tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 11b, 19b; xử lý mối nối thối cổ chai tại trụ hạ thế 2b, 25b; buộc tia dây trung hòa trụ 12b, 13b, 14b và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-Giảm TTĐN
6		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-An Ngãi Trung	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		13h00	14h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/131/34/07 đến trụ HT6b thuộc trạm 2x50kVA trụ 478BTri/28/131/34/02 NR 1 pha Bãi Ngao.	- Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 478BTri/28/131/34/02 NR 1 pha Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB+1FCO trạm 2x50kVA trụ 478BTri/28/131/34/02 NR 1 pha Bãi Ngao.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
8		14h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/131/34/08 đến trụ HT7b thuộc trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/131/34/08 NR 1 pha Bãi Ngao.	- Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/131/34/08 NR 1 pha Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/131/34/08 NR 1 pha Bãi Ngao.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
9		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (04CN).	- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay TU trung thế + TI trung thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Trần Minh Ngọc trụ 478BTri/28/107/59/21/1 NR Cầu Ngang Đường Tắt	-Trụ 478BTri/28/107/59/21/1 NR Cầu Ngang Đường Tắt	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB trạm 560kVA trụ 478BTri/28/107/59/21/1 NR Cầu Ngang Đường Tắt - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/59/21 NR Cầu Ngang Đường Tắt	-Thay TU trung thế + TI trung thế định kỳ
10		13h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (04CN).	- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay TU trung thế + TI trung thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Thanh 2 trụ 475BTri/17/18/21/05/13/6 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/13/6 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/13/6 NR Ba Tri Vĩnh An. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/13 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Thay TU trung thế + TI trung thế định kỳ
11		08h00	09h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Trần Văn Lợi trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/04/02 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/04/02 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/04/02 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/04 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Thay TI hạ thế định kỳ.

12		09h00	10h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/09/1 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/09/1 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/09/1 NR Ba Tri Vĩnh An. - Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/09 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Thay TI hạ thế định kỳ.
13		13h00	14h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng CN Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam - Trạm Thu Mua STNL Ba Tri - Bến Tre trạm 160kVA trụ 475BTri/5/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/5/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BTri/5/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/5 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
14		14h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Hòa Bình Ba Tri trạm 250kVA trụ 475BTri/6/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/6/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/6/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/6 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ

15		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay mới trụ BTV 7,5m nút góc bằng BTLT 7,5m: 104/7/1, 104/7/2, 104/7/3, 104/7/4, 104/7/5, trụ 108/8/1, 108/8/2, 108/8/3, 108/8/4, 102/1, 102/2, 101/1, 101/2, 101/3 + Đóng tiếp địa lắp lại tại vị trí trụ: 104/7/5, 108/8/4, 101/3 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 104/4, 104/4/6, 104/4/7, 104/3, 475BTri/104, 475BTri/105, 475BTri/106, 475BTri/107, 475BTri/101, 475BTri/99 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BTri/107/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BTri/107/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Xã An Hiệp.	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/107/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/107 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
16		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Phú Thuận	-Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Phú Thuận	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
17		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 3P Cầu Chùa; NR 1P Giồng Dài; NR 3P Xóm Đùi	-Từ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 473BĐ/166/44 NR 3P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/6B đến trụ 473BĐ/166/6B/08 NR 3P Cầu Chùa; từ trụ 473BĐ/166/43B đến trụ 473BĐ/166/43B/09 NR 1P Giồng Dài; từ trụ 473BĐ/164/01 đến trụ 473BĐ/164/14 NR 3P Xóm Đùi	-Áp Cà Đuối, Lộc Sơn, Lộc Hòa xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

18		08h30	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 05CN	-Rửa sứ hotline từ trụ 471BĐ/66/01 đến trụ 471BĐ/66/31 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Từ trụ 471BĐ/66/01 đến trụ 471BĐ/66/31 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
19		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 05CN	-Rửa sứ hotline từ trụ 472BĐ/03/60B/03 đến trụ 472BĐ/03/60B/26 + từ trụ 472BĐ/03/60B/29 đến trụ 472BĐ/03/60B/53 NR 3P Đại Hòa Lộ - Thạnh Trị	-Từ trụ 472BĐ/03/60B/03 đến trụ 472BĐ/03/60B/26 + từ trụ 472BĐ/03/60B/29 đến trụ 472BĐ/03/60B/53 NR 3P Đại Hòa Lộ - Thạnh Trị	-Áp Bình Hòa xã Bình Đại; Bình Huệ 1 xã Thạnh Phước	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BĐ/60 tuyến Bình Thới - Bình Lộ	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
20		08h30	09h40	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/08/24/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/24/02 NR 3P TĂGS Việt Tiến. Khách hàng Nguyễn Kim Hồng 3)	-Tại trụ 475BĐ/08/24/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/08/24 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
21		10h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/47/66C/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng Công ty TNHH TM Cá Việt)	-Tại trụ 477BĐ/47/66C/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/66C tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.

22		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI trung thế, điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/168B/02 NR 3P Võ Thành Hoàng (Trạm 100kVA trụ 477BĐ/168B/14/01 + trạm 160kVA trụ 477BĐ/168B/21/01 + trạm 250kVA trụ 477BĐ/168B/21/03 + trạm 400kVA trụ 477BĐ/168B/29/03 + trạm 250kVA trụ 477BĐ/168B/34 NR 3P Võ Thành Hoàng. Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng)	-Tại trụ 477BĐ/168B/02 NR 3P Võ Thành Hoàng	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/168B Tuyền Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Võ Thành Hoàng)	-Thay TI, điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
23		14h00	17h00	-Đội Quản lý điện Mô Cày	-Đội quản lý điện Mô Cày (04 CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị và TBA tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser trụ 478MC/08/44A/34T/1T và 3DS trụ 478MC/08/44A/34T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-DVKH
24		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới, gom gọn thùng điện kế thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA 474CL/50/39/15T/03 nhánh rẽ ấp Phụng Châu	-Lưới hạ thế trạm 50kVA 474CL/50/39/15T/03 nhánh rẽ ấp Phụng Châu	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA 474CL/50/39/15T/03 nhánh rẽ ấp Phụng Châu	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026

25		07h30	17h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (6CN QLVH)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cổ.
26		08h00	12h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (6CN)	- Tháo gỡ 01 MBA 25kVA để tách trạm có 2MBA ghép đôi tại trạm Đại Hòa 3 (2x25kVA) trụ 471VLI/T167/P18/37 tuyến 471 Vũng Liêm. - Lắp đặt trạm Đại Hòa 3A (1x25kVA) trụ 471VLI/T167/P18/36 tuyến 471 Vũng Liêm. (căn cứ Báo cáo số 411/BC-ĐTT ngày 26/11/2025 được duyệt).	- Tại trạm Đại Hòa 3 (2x25kVA) trụ 471VLI/T167/P18/37 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trạm Đại Hòa 3A (1x25kVA) trụ 471VLI/T167/P18/36 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Đại Hòa, xã Trung Ngãi	- Cắt LBFCO An Trung trụ 471VLI/T167/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
27		08h00	12h00	Đội QLĐ Trung Thành	Công ty TNHH MTV XD Dương Tâm (03 CN)	-Căng dây, đấu nối nhánh rẽ 12,7kV xây dựng mới cấp điện Trường tiểu học Trung Thành Đông A tại trụ 471VLI/T167/23 tuyến 471 Vũng Liêm, nghiệm thu đưa vào vận hành TBA 1x37,5kVA Trường TH Trung Thành Đông A trụ 471VLI/T167/P23/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (căn cứ phúc đáp số 2777/TTTND-HL ngày 08/12/2025 về việc không thi công được bằng công nghệ Hotline)	Tại trụ 471VLI/T167/23 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Đức Hòa, xã Trung Ngãi	- Cắt LBFCO An Trung trụ 471VLI/T167/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Phát triển khách hàng mới. Kết hợp công tác

28		14h00	16h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (6CN)	- Thay MBA không đạt tiêu chuẩn vận hành do kiểm định không đạt tại trạm Ngãi Thạnh 4 (2x15kVA) trụ 475VLI/P87/35 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trạm Ngãi Thạnh 4 (2x15kVA) trụ 475VLI/P87/35 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Ngãi Thạnh, xã Hiếu Phụng	- Cắt LBFCO Ngãi Thạnh 4 trụ 475VLI/P87/23 tuyến 475 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
29		07h30	16h00	Đội QLĐ Tam Bình	Đội QLĐ Tam Bình (4CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Mỹ Trung 1 tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/P41/1 đến trụ 473-471TB/P41/70 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Trung 1, xã Tam Bình	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	16h00	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp nhánh rẽ Long Thạnh từ trụ M42/P67/P107/3 đến trụ M42/P67/P107/27; nhánh rẽ Phú Long từ trụ M42/P67/P43/1 đến trụ M42/P67/P43/82 tuyến 472 Bình Minh.	Từ trụ M42/P67/P107/3 đến trụ M42/P67/P107/27; từ trụ M42/P67/P43/1 đến trụ M42/P67/P43/82 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Thạnh, Phú Long, xã Lục Sĩ Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
31		07h30	17h00	Đội QLĐ Tân Quới	Đội QLĐ Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
32		8h00	11h30	Đội QLĐ Tân Quới	Đội QLĐ Tân Quới (2CN)	Tháp sắt nâng đường dây hạ thế chùng thấp	Tại trụ HT32a thuộc trạm Thành Hòa 1 trụ 479TQ/138/36 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Hòa, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hòa 1 trụ 479TQ1387/36 tuyến 479 Tân Quới.	Ngăn ngừa sự cố
33		09h00	10h30	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Văn Mừng trụ 477DT/T348A/T37/T14A/01	Tại trạm Nguyễn Văn Mừng trụ 477DT/T348A/T37/T14A/01	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Mừng trụ 477DT/T348A/T37/T14A/01 (471DT) - Tải sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm

34		11h00	12h30	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Văn Mừng 1 trụ 477DT/T348A/T37/T14A/05	Tại trạm Nguyễn Văn Mừng 1 trụ 477DT/T348A/T37/T14A/05	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Mừng 1 trụ 477DT/T348A/T37/T14A/05 (471DT) - Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
35		13h30	14h30	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế trạm NT Trần Hoàng Hải trụ 477DT/T348A/T37/P17/01	Tại trạm NT Trần Hoàng Hải trụ 477DT/T348A/T37/P17/01	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm NT Trần Hoàng Hải trụ 477DT/T348A/T37/P17/01 (471DT) - Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
36		15h00	16h30	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc	Đội Quản lý điện Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Võ Văn Khải trụ 477DT/T348A/T37/T25A/04	Tại trạm Võ Văn Khải trụ 477DT/T348A/T37/T25A/04	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Võ Văn Khải trụ 477DT/T348A/T37/T25A/04 (471DT) - Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
37		08h00	11h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CN)	Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện 06 LA, 01 LBS trụ 477DT/T147/T82/01	Trụ 477DT/T147/T82/01, tuyến 477 Duyên Trà (472DT)	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	- Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS1 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/82 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02	Đảm bảo vận hành
38		13h00	16h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CN)	Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện 06 LA, 01 LBS trụ 477DT/T147/T66/09A	Trụ 477DT/T147/T66/09A, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	- Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS1 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09 - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10	Đảm bảo vận hành

39		08h00	09h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 CT định kỳ + 01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm áp Rạch trụ 476-475CN-6/P148/P24/11	Áp Rạch, Xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm áp Rạch trụ 476-475CN-6/P148/P24/11	Thay hệ thống đo đếm
40		09h30	11h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 CT định kỳ + 01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Mương Giữa 4 trụ 476-475CN-6/P148/58	Áp Cẩm Hương xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm Mương Giữa 4 trụ 476-475CN-6/P148/58	Thay hệ thống đo đếm
41		13h00	14h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 CT định kỳ + 01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm La Bang 1A trụ 476-475CN/35A	Áp Sơn Lang, xã Hiệp Mỹ	Cắt CB+FCO trạm La Bang 1A trụ 476-475CN/35A	Thay hệ thống đo đếm
42		15h00	16h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 CT định kỳ ,xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Tuấn trụ 479CN/T143/T44/P21/04	Áp Nhứt B, Xã Mỹ Long	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Văn Tuấn trụ 479CN/T143/T44/P21/04 Cắt FCO NTTS Nguyễn Văn Tuấn trụ 479CN/T143/P21/03 (khách hàng tự QLVH)	Thay hệ thống đo đếm
43		08h30	11h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm NMNĐ Hoàng Khang trụ 475CN/T181A/01	Áp Mai Hương, xã Vinh Kim	Cắt CB trạm NMNĐ Hoàng Khang trụ 475CN/T181A/01 Cắt 3LBFCO NMNĐ Hoàng Khang trụ 475CN/T181A (khách hàng đã thuê QLVH)	Thay hệ thống đo đếm

44		13h30	16h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm NMXX Lê Văn Chương trụ 475CN/T251A/01	Áp Chà Và xã Vinh Kim	Cắt CB trạm NMXX Lê Văn Chương trụ 475CN/T251A/01 Cắt 3LBFCO trạm NMXX Lê Văn Chương trụ 475CN/T251A (khách hàng đã thuê QLVH)	Thay hệ thống đo đếm
45		07h30	17h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (06 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao	Từ trụ 475CN//188 đến trụ 475CN/P188/103 (kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này)	Xã Vinh Kim, Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
46		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Bến Chùa 3, Bến Chùa 4.	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
47		07h00	17h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trục chính Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
48		07h00	17h00	Đội Quản lý điện Tiểu Cần	Đội Quản lý điện Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
49		07h00	22h00	Đội Quản lý điện Tiểu Cần	Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày/đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tu bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

50		08h00	09h30	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (03 CN)	- Thay điện kế và TI định kỳ -Thực hiện công tác vận hành thuê: + Vệ sinh sứ + Vệ sinh, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế. + Vệ sinh xung quanh trạm	Trụ 477DT/P115A/P14/01 trạm NT Ngô Minh Tâm, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cát 3LBFCO NT Ngô Minh Tâm trụ 477DT/P115A/14 Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
51		09h30	11h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (03 CN)	- Thay TI định kỳ (điện kế đến hạn 06/2028) -Thực hiện công tác vận hành thuê: + Vệ sinh sứ + Vệ sinh, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế. + Vệ sinh xung quanh trạm	Trụ 477DT/T108B/(01-03) nhánh 22kV Cty Toàn Vinh, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải	Cát 3LBFCO Cty Toàn Vinh trụ 477DT/108B Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
52		13h00	14h30	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (03 CN)	- Thay điện kế và TI định kỳ -Thực hiện công tác vận hành thuê: + Vệ sinh sứ + Vệ sinh, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế. + Vệ sinh xung quanh trạm	Trụ 473DT/P188/P51/P10/01 trạm NT Võ Thị Hồng Như, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Phước An phường Duyên Hải	Cát 3LBFCO NT Võ Thị Hồng Như trụ 473DT/P188/P51/10 Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
53		14h30	17h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (04 CN)	- Thay điện kế và TI định kỳ trạm NT Nguyễn Văn Thùy -Thực hiện công tác vận hành thuê: + Vệ sinh sứ + Vệ sinh, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế. + Vệ sinh xung quanh trạm	Từ trụ 476DT/P141A/P20/(01-09) nhánh 12,7 NT Nguyễn Văn Thùy, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	Cát LBFCO NT Nguyễn Văn Thùy trụ 476DT/P141A/20 Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm

1	Thứ Năm 26/02/2026	07h00	13h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 478BTre/79/1A đến trụ 478BTre/79/21 tuyến 478 Bến Tre	-Trụ 478BTre/79/1A đến trụ 479BTre/79/21 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/79/01 tuyến 478 Bến Tre	-SCL năm 2026
2		13h30	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 478BTre/84/02 đến trụ 478BTre/84/06 tuyến 478 Bến Tre	-Trụ 478BTre/84/02 đến trụ 478BTre/84/06 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/84/01 tuyến 478 Bến Tre	-SCL năm 2026
3		07h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (3CN)	-Di dời trụ hạ thế và tăng cường lưới hạ thế từ trụ 1d đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA TTCB Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 1d đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA TTCB Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA TTCB Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre	-SCTX
4		13h30	16h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (03CN)	-Thay thùng điện kế trạm bị mục sét tại trạm 50kVA Bình Phú 16B trụ 474BTre/34/17 tuyến 474 Bến Tre	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA Bình Phú 16B trụ 474BTre/34/17 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA Bình Phú 16B trụ 474BTre/34/17 tuyến 474 Bến Tre	-Xử lý kết quả kiểm tra mùa khô
5		08h00	16h00	-Đội Quản lý điện Phú Túc	-Đội Quản lý điện Phú Túc (6CN)	-Kéo dây hạ thế từ trụ HT16c/4- HT16c/9, thu hồi dây từ trụ HT13c- HT16/9, đóng tiếp địa trụ HT16c/9, di dời điện kế khách hàng từ trụ HT16c/4 về trụ HT16c/6, di dời điện kế từ trụ cũ sang trụ mới trụ HT16c/9, di dời điện kế từ trụ HT13c, HT13c/4 về trụ HT16c/9 thuộc trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/43/06 NR Trường tiểu học An Khánh	-Trụ HT16c/4-HT16c/9, trụ HT13c, HT13c/4 thuộc trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/43/06 NR Trường tiểu học An Khánh	-Áp Mỹ An xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/43/06 NR Trường tiểu học An Khánh	-Xử lý mất an toàn

6		07h00	17h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (10CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dùng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 475AH/97/55/56/02 đến trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội	-Từ trụ 475AH/97/55/56/02 đến trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/55/56/01 NR Khánh Hội	-SCL 2026
7		07h30	16h30	-Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay sứ, dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ộp thân, nút lỗ trụ NR Lộ 8/3	-Từ trụ 478MC/80B/01 đến trụ 478MC/80B/38 NR Lộ 8/3	-Áp Tích Đức, Khánh Thạnh - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt 3LBFCO trụ 478MC/80B tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân (đầu NR Lộ 8/3)	-SCL 2026
8		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475BTRE/230 đến trụ 475BTRE/301 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm)	-Từ trụ 475BTRE/230 đến trụ 475BTRE/301 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm)	-Xã Lương Hòa, Lương Phú	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTRE/229 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm)	-Vệ sinh định kỳ
9		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (07CN)	-Xử lý mối nối dây pha, dây trung hòa tại khoảng trụ hạ thế 8a-9a; luồn ống nhựa dẻo giữa khoảng trụ hạ thế 20a-21a; cân pha và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/248/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/248/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/248/1 + Cắt FCO trụ 471-476GTROM/248 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Giảm TTĐN
10		08h00	10h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/18 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/18 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 476GTROM/141/18 nhánh rẽ Châu Hòa	-Chuyên đo đếm trực tiếp sang gián tiếp

11		10h30	14h30	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/94 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/94 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/94 nhánh rẽ Châu Hòa	-Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp
12		08h00	10h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa	-Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471GTROM/98/22 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa	-Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp
13		10h30	14h30	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa	-Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/98/32 nhánh rẽ áp 4 Bình Hòa	-Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp
14		15h00	17h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/175/14 nhánh rẽ áp Thới Trị	-Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/175/14 nhánh rẽ áp Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/175/14 nhánh rẽ áp Thới Trị	-Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp
15		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri-Tô QL VH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

16		07h30	08h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTri/148/84A/32/1TA/06 đến trụ HT09 thuộc trạm 25kVA trụ 472BTri/148/84A/32 NR áp 9 An Phú Trung. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 160kVA trụ 472BTri/148/84A/32/1TA/13 NR Kinh Địa Dương 2.	- Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTri/148/84A/32 NR áp 9 An Phú Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	- Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472BTri/148/84A/32 NR áp 9 An Phú Trung.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
17		08h30	11h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 472BTri/148/84A/32/1TA/06 đến trụ HT10 thuộc trạm 160kVA trụ 472BTri/148/84A/32/1TA/13 NR Kinh Địa Dương 2.	- Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472BTri/148/84A/32/1TA/13 NR Kinh Địa Dương 2.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTri/148/84A/32/1TA/13 NR Kinh Địa Dương 2.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
18		13h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay thùng điện kê trạm 50kVA trụ 473BTri/224/54 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/54 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/224/54 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xử lý tồn tại kiểm tra mùa khô.
19		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (04CN).	- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay TU trung thế + TI trung thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Nước Sạch Darco Ba Lai trụ 473BTri/224/98A/2 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/98A/2 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt máy cắt hạ thế trạm 1000kVA trụ 473BTri/224/98A/3 NR Tân Xuân Tân Mỹ. - Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/98A/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Thay TU trung thế + TI trung thế định kỳ
20		13h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (04CN).	- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay TU trung thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Quý trụ 475BTri/17/18/59/5/3B NR Hồ Tôm.	-Trụ 475BTri/17/18/59/5/3B NR Hồ Tôm.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 475BTri/17/18/59/5/5B NR Hồ Tôm. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/59/5/2B NR Hồ Tôm.	-Thay TU trung thế

21		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH 1TV Phân Bón Bến Tre trạm 630kVA trụ 478BTri/28/107/59/21A/17 NR Thạnh Hải 4.	-Trụ 478BTri/28/107/59/21A/17 NR Thạnh Hải 4.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB +3FCO trạm 630kVA trụ 478BTri/28/107/59/21A/17 NR Thạnh Hải 4.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
22		13h00	14h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Hữu Chiến trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/20/1 NR Cầu Ngang Đường Tất.	-Trụ 478BTri/28/107/59/20/1 NR Cầu Ngang Đường Tất.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/20/1 NR Cầu Ngang Đường Tất. - Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/59/20 NR Cầu Ngang Đường Tất.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
23		14h00	15h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Nghêu Nguyễn Văn Hon trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/70/7 NR Thạnh Hải.	-Trụ 478BTri/28/107/59/70/7 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/70/7 NR Thạnh Hải. - Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/59/70 NR Thạnh Hải.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
24		15h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Lâm Minh Thiện trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/22A/2/1 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/22A/2/1 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/22A/2/1 NR Ba Tri Vĩnh An. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/22A/2 NR Ba Tri Vĩnh An.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ

25		07h30	16h30	Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay mới trụ BTLT 7,5m nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ: 1, 2, 3, 4, 4/1, 10, 13 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 16a, 17a, 24a + Thay mới trụ BTV 7,5m nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ: 3a/1, 3a/2, 27a/1, 27a/2, 27a/3, 27a/1/1, 17a/1, 17a/2, 17a/3, 17a/4 + Đóng tiếp địa lập lại tại vị trí trụ: 27a/4, 13, 17a/4, 17a, 11a + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 8, 9, 8a, 11a, 15a, 23a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/86/47 NR An Hòa Tây.	- Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/86/47 NR An Hòa Tây.	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/86/47 NR An Hòa Tây.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
26		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Huỳnh Tấn Phát; NR 1P Hưng Nhơn	-Từ trụ 473BĐ/357/01 đến trụ 473BĐ/357/23 NR 3P Huỳnh Tấn Phát; từ trụ 473BĐ/327/17 đến trụ 473BĐ/327/48 NR 1P Hưng Nhơn	-Áp Hưng Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/139 đến trụ 477BĐ/171 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
28		13h00	16h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Cây Trâm	-Từ trụ 477BĐ/181/01 đến trụ 477BĐ/181/36 NR 3P Giồng Cây Trâm.	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

29		08h30	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 05CN	-Rửa sứ hotline từ trụ 471-473BĐ/54 đến trụ 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (2 tầng lưới)	-Từ trụ 471-473BĐ/54 đến trụ 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (2 tầng lưới)	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại; Tân Định, Giồng Tre xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
30		10h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Võ Thanh Hóa)	-Trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BĐ/26/04 + FCO trụ 471BĐ/26/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Theo yêu cầu khách hàng (trạm thuê QLVH)
31		13h00	14h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 471BĐ/42B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đẹp)	-Trụ 471BĐ/42B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt CB (trạm 50kVA+100kVA) trụ 471BĐ/42B/01 + FCO trụ 471-473BĐ/42B tuyến Bình Đại - An Hóa	-Theo yêu cầu khách hàng (trạm thuê QLVH)
32		15h00	16h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 471BĐ/43/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Mên)	-Trụ 471BĐ/43/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/43/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Theo yêu cầu khách hàng (trạm thuê QLVH)

33		08h30	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TU, TI trung thế, điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 750kVA trụ 472BĐ/145/20/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (Khách hàng Cty CP Sản xuất & Thương mại N.I.D)	-Tại trụ 472BĐ/03/145/20 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/02 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Thay TU, TI, điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
34		06h30	18h00	-Đội Quản lý Điện Bình Đại	-Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (20CN)	-Thay sứ đứng, cách điện treo + khóa néo dùng dây, thay dây trung thế từ trụ 472BĐ/03/145/03 đến trụ 472BĐ/03/145/43 + thay chằng trụ 472BĐ/03/145/04, 472BĐ/03/145/08, 472BĐ/03/145/18, 472BĐ/03/145/39 + đóng tăng cường tiếp địa trụ 472BĐ/03/145/08, 472BĐ/03/145/34 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Từ trụ 472BĐ/03/145/03 đến trụ 472BĐ/03/145/43 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Áp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/02 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-SCL 2026
35		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Mô Cày	-Đội quản lý điện Mô Cày (06 CN)	-Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 472MC/02 đến trụ 472MC/15 Lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 472MC/15/02/01 đến trụ 472MC/15/02/14 NR Cơ Khí, từ trụ 472MC/15/02/13/01 đến trụ 472MC/15/02/13/08 NR Ấp 4, từ trụ 472MC/15/05 đến trụ 472MC/15/20 tuyến Vượt Sông Mô Cày, từ trụ 472MC/15/20/01 đến trụ 472MC/15/20/21 và từ trụ 472MC/15/20/27 đến trụ 472MC/15/20/36 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Từ trụ 472MC/02 đến trụ 472MC/15 Lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 472MC/15/02/01 đến trụ 472MC/15/02/14 NR Cơ Khí, từ trụ 472MC/15/02/13/01 đến trụ 472MC/15/02/13/08 NR Ấp 4, từ trụ 472MC/15/05 đến trụ 472MC/15/20 tuyến VSMC, từ trụ 472MC/15/20/01 đến trụ 472MC/15/20/21 và từ trụ 472MC/15/20/27 đến trụ 472MC/15/20/36 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Khoá chế độ tự đóng lại của MC tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

36		07h30	16h30	-Đội Quản lý điện Mô Cày	-HTX XLD Hưng Phú (15 CN)	-Thay dây trung thế hiện hữu bằng dây 3xAC50mm ² + 1xAC35mm ² từ trụ 475MC/22/120/43/77B/20-475MC/22/120/33/83 NR Tân Điền - An Thới/ NR Thành Thới A đến trụ 475MC/22/120/33/106 NR Thành Thới A	-Tủ trụ 475MC/22/120/43/77B/20-475MC/22/120/33/83 NR Tân Điền - An Thới/ NR Thành Thới A đến trụ 475MC/22/120/33/106 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/77B NR Tân Điền - Tân Phong (đầu NR Tân Điền - An Thới) -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A	-SCL 2026
37		08h00	11h30	-Đội Quản lý điện Mô Cày	-Đội quản lý điện Mô Cày (04 CN)	-Thay TU, TI, điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Quốc Yên trạm trụ 475MC/22/120/30/1 NR Thành Thới A-B	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/30/1 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/30/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/30 NR Thành Thới A-B	-Thay TU, TI điện kế định kỳ
38		13h00	16h30	-Đội Quản lý điện Mô Cày	-Đội quản lý điện Mô Cày (04 CN)	-Thay TU, TI, điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh cá thể Lâm Thi Lệ trạm trụ 475MC/22/120/32/06/1 NR Tân Bình - Tân Hưng	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/32/06/1 NR Tân Bình - Tân Hưng	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/32/06/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/32/06 NR Tân Bình - Tân Hưng	-Thay TU, TI, điện kế định kỳ
39		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Thạnh Phú	-Tổ Kinh Doanh (02 CN)	-Thay 3 TU trung thế định kỳ và bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 475BTh/288/61/78BP/01 NRNT Nguyễn Thành Phong	-Trụ 475BTh/288/61/78BP/01 NRNT Nguyễn Thành Phong	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 320kVA CSNT Nguyễn Thành Phong trụ 475BTh/288/61/78BP/10 NRNT Nguyễn Thành Phong -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/78BP NR Thạnh Thới Phải	-Thay 3TU và bảo trì HTĐĐ trung thế

40		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Thanh Phú	-Tô Kinh Doanh (02 CN)	-Thay 3TU trung thế định kỳ và Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 475BTh/219/81/01 NR Dự án 1000Ha	-Trụ 475BTh/219/81/01 NR Dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/219/50 NR Dự án 1000Ha -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/81/02 NRNT Phạm Bạch Dĩa	-Thay 3TU và bảo trì HTĐĐ trung thế
41		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Thanh Phú	-Tô Kinh Doanh (02 CN)	-Thay 3TU +3TI trung thế định kỳ và Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 477BTh/140/58/18/02 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên	-Trụ 477BTh/140/58/18/02 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên trụ 477BTh/140/58/18/04 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên -Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/140/58/18/01 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên	-Thay 3TU và bảo trì HTĐĐ trung thế
42		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới, gom gọn thùng điện kê thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA 471CL/30/07 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Lưới hạ thế trạm 50kVA 471CL/30/07 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA 471CL/30/07 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
43		08h00	17h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	Phường Đông Thành	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
44		08h00	10h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Đông Bình A tại Trụ 477-475BM/94 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477-475BM/94 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình A tại Trụ 477-475BM/94 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện

45		10h00	12h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Đông Bình B tại Trụ 477BM/100/6 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/100/6 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình B tại Trụ 477BM/100/6 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
46		13h30	15h30	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Đông Bình B2 tại Trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình B2 tại Trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
47		08h00	16h30	Đội QLĐ Long Hồ	Đội QLĐ Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	16h30	Đội QLĐ Long Hồ	Đội QLĐ Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã Long Hồ, phường Phước Hậu.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
49		07h30	17h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (6CN QL VH)	Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 478 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471, tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 478 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Trung Ngãi, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

50		08h00	12h00	Đội QLĐ Trung Thành	Trung tâm thí nghiệm điện Vĩnh Long (5CN)	Tháo, đấu 03 Hotline đầu nhánh Đông Lạnh Thị Trúc trụ 475VLI/163 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trụ 475VLI/163 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Xuân Đông, xã Hiếu Thành	- Off Relay 79 Rec Bung Trường tại trụ 475VLI/58 tuyến 475 Vũng Liêm. (không mất điện) - Cắt 03LBFCO Đông Lạnh Thị Trúc trụ 475Li/P163/1 tuyến 475 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		08h00	12h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (05 CN)	-Thay định kỳ hệ thống đo đếm trung thế Đông Lạnh Thị Trúc tại trụ 475VLI/P63/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trụ 475VLI/P163/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Xuân Đông, xã Hiếu Thành	- Kiểm tra 03 Hotline đầu nhánh Đông Lạnh Thị Trúc trụ 475VLI/163 tuyến 475 Vũng Liêm đã được tháo.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		09h00	12h00	Đội QLĐ Trung Thành	Trung tâm thí nghiệm điện Vĩnh Long (5CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLI/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trụ 471VLI/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bà Phận, xã Trung Hiệp	- Off Relay 79 MC471 Vũng Liêm (không mất điện). - Cắt CB+3FCO trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLI/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		09h00	12h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (06 CN)	- Thay MBA không đạt tiêu chuẩn vận hành do kiểm định không đạt tại trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLI/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLI/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Bà Phận, xã Trung Hiệp	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLI/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm đã được tháo.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		13h00	17h00	Đội QLĐ Trung Thành	Trung tâm thí nghiệm điện Vĩnh Long (5CN)	Tháo, đấu 03 Hotline đầu nhánh Nước Đá Vàm An trụ 471Li/118/127 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại trụ 471Li/118/127 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Vàm An, xã Quới An	- Off Relay 79 Rec Rạch Trúc tại trụ 471VLI/114 tuyến 471 Vũng Liêm. (không mất điện). - Cắt 03LBFCO XX Huỳnh Hữu 1 trụ 471Li/T118/P127/2 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt CB+3FCO trạm Nước Đá Vàm An trụ 471Li/T118/P127/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

55		13h00	17h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (05 CN)	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm trung thế XX Huỳnh Hữu 1 tại trụ 471VLi/T118/P127/2 tuyến 471 Vũng Liêm. - Vệ sinh trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH tại trạm Nước Đá Vàm An trụ 471Li/T118/P127/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trụ 471VLi/T118/P127/2 và trụ 471VLi/T118/P127/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Vàm An, xã Quới An	Kiểm tra 03 Hotline đầu nhánh rẽ Nước Đá Vàm An trụ 471VLi/T118/127 tuyến 471 Vũng Liêm đã được tháo.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
56		13h00	17h00	Đội QLĐ Trung Thành	Trung tâm thí nghiệm điện Vĩnh Long (5CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Thị Trấn 1 (160kVA) trụ 471VLi/118/3 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trụ 471VLi/118/3 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp I, xã Trung Thành	- Off Relay 79 Rec Rạch Trúc tại trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm. (không mất điện). - Cắt CB+3FCO trạm Thị Trấn 1 (160kVA) trụ 471VLi/118/3 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
57		13h00	17h00	Đội QLĐ Trung Thành	Đội QLĐ Trung Thành (06 CN)	- Thay MBA không đạt tiêu chuẩn vận hành do kiểm định không đạt tại trạm Thị Trấn 1 (160kVA) trụ 471VLi/118/3 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trạm Thị Trấn 1 (160kVA) trụ 471VLi/118/3 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp I, xã Trung Thành	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Thị Trấn 1 (160kVA) trụ 471VLi/118/3 tuyến 471 Vũng Liêm đã được tháo.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
58		07h30	16h00	Đội QLĐ Tam Bình	Đội QLĐ Tam Bình (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/2 đến trụ 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	Áp 6B, 6A, Phú Thọ, xã Song Phú; áp Mỹ Phú 3, Mỹ Phú 4, xã Tam Bình	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
59		07h30	16h00	Đội QLĐ Tam Bình	Đội QLĐ Tam Bình (5CN)	Vệ sinh sứ hotline nhánh Mỹ Trung 2	Từ trụ 473TB/P68/1 đến trụ 473TB/P68/62 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Trung 2, xã Tam Bình	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

60		08h30	10h00	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ trạm biến áp Trung Tâm Dạy Nghề huyện Trà Ôn, trụ M44/T157B/T23/1 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Trung Tâm Dạy Nghề huyện Trà Ôn, trụ M44/T157B/T23/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	Cắt CB+3FCO trạm Trung Tâm Dạy Nghề huyện Trà Ôn, trụ M44/T157B/T23/1 tuyến 474 Bình Minh.	HTĐĐ
61		10h05	11h35	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ trạm biến áp Cty Cổ Phần May XK Trà Ôn, trụ M44/T157B/T23/2 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Cty Cổ Phần May XK Trà Ôn, trụ M44/T157B/T23/2 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	Cắt CB+3FCO trạm Cty Cổ Phần May XK Trà Ôn, trụ M44/T157B/T23/2 tuyến 474 Bình Minh.	HTĐĐ
62		13h00	14h30	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm biến áp HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, trụ M44/T222/T85/1 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, trụ M44/T222/T85/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt CB+3FCO trạm HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, trụ M44/T222/T85/1 tuyến 474 Bình Minh.	HTĐĐ+D VKH
63		15h00	16h30	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN).	Thay công tơ định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm biến áp Nhà Máy Tole Minh Thụ, trụ L45/T319/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trạm Nhà Máy Tole Minh Thụ, trụ L45/T319/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Tole Minh Thụ, trụ L45/T319/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	HTĐĐ+D VKH
64		07h30	17h00	Đội QLĐ Tân Quới	Đội QLĐ Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (6 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bằng nước áp lực cao	Từ trụ 473DT/(247-286), 473DT/T285/(01-61) tuyến 473 Duyên Trà, từ trụ 477DT/131A đến trụ 477DT/131A, từ trụ	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
66		07h30	17h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	'Đội Quản lý điện Cầu Ngang (06 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao	Nhánh rẽ Tâm Du Lộ từ trụ 478CN/163 đến trụ 478CN/T163/41 thuộc tuyến 478CN trạm 110 kV Cầu Ngang	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

67		08h30	15h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 03 CT,03PT định kỳ +01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm NTTS Lê Thanh Vũ 5 trụ 471DT/P85/T19B/01	Áp Cầu Vi xã Ngũ Lạc	Cắt CB trạm NTTS Lê Thanh Vũ 5 trụ 471DT/P85/T19B/01 Cắt 3LBFCO NTTS Lê Thanh Vũ 5 trụ 471DT/P85/T19B (khách hàng tự QLVH)	Thay hệ thống đo đếm
68		08h30	11h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm Cấp Nước Cầu Ngang 1 trụ 475CN/P161/P01A/01	Áp Mỹ Cẩm A xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm Cấp Nước Cầu Ngang 1 trụ 475CN/P161/P01A/01 Cắt FCO trạm Cấp Nước Cầu Ngang 1 trụ 475CN/P161/1A	Kiểm tra định kỳ
69		13h30	16h00	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm Sạc điện Vinfast 72 trụ 475CN/P161/P06A/01	Áp Mỹ Cẩm B xã Cầu Ngang	Cắt CB trạm Sạc điện Vinfast 72 trụ 475CN/P161/P06A/02 Cắt 3LBFCO trạm Sạc điện Vinfast 72 trụ 475CN/P161/06A (khách hàng tự QLVH)	Kiểm tra định kỳ
70		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Kênh 2, Kênh 3, Ô Rung 8, Ô Rung 9.	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	
71		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Càng Long	Đội Quản lý điện Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Nhánh Đại Phước (từ trụ 116 đến trụ 142), Trại Luận 1 - Hạ Thế: lưới hạ áp trạm Long Hòa 1, Trại Luận, Trại Luận 1	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	10h00	Đội Quản lý điện Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hải Phong (4CN)	Dựng trụ đỡ lưới và đầu nối đường dây hạ thế XDM cấp điện khu đất theo đề nghị của khách hàng Trương Hoàng Vũ	Tại khoảng trụ b6 và b7 thuộc lưới hạ thế trạm Đồng Khởi trụ 473TV/31 tuyến 473TV Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+ 03FCO trạm Đồng Khởi trụ 473TV/31.	

73		07h00	17h00	Đội Quản lý điện Tiêu Cản	Đội Quản lý điện Tiêu Cản (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
74		07h00	22h00	Đội Quản lý điện Tiêu Cản	Đội Quản lý điện Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày/đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
75		07h30	8h30	Đội Quản lý Điện Cầu Kè+ Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Hội An 8	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Hội An 8 tại trụ 474CK/P174/82 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	Ấp Hội An, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Hội An 8 tại trụ 474CK/P174/82 (474CK) Tài sản Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh	Bảo dưỡng
76		09h00	10h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (2CN)	Chỉnh nấc giảm áp MBA và thay TI trạm Trà Điều (công tơ đến hạn 01/3/2028)	Từ sứ cao MBA trạm Trà Điều trở xuống tại trụ 474CK/172 trực chính tuyến 474CK	Ấp Trà Điều, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Trà Điều tại trụ 474CK/172 (474CK) Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
77		10h30	12h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI và vệ sinh công nghiệp trạm Huỳnh Thị Bích Nhi	Tại trụ 473CK/T159/P25A/01 nhánh rẽ Huỳnh Thị Bích Nhi	Ấp 4, xã Tam Ngãi	- Cắt CB trạm Huỳnh Thị Bích Nhi tại trụ 473CK/T159/P25A/01 (473CK) - Cắt LBFCO Huỳnh Thị Bích Nhi tại trụ 473CK/T159/25A (473CK) Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	Bảo dưỡng

78		12h00	13h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè+ Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Thạnh Phú 8	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Thạnh Phú 8 tại trụ 473CK/T159/82 nhánh rẽ Thạnh Phú	Áp 1, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Thạnh Phú 8 tại trụ 473CK/T159/82 (473CK) Tài sản Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Trà Vinh	Bảo dưỡng
79		07h00	17h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trục chính Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 27/02/2026	07h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 476BTre/34/70/01 đến trụ 476BTre/34/70/07 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ trụ 476BTre/34/70/01 đến trụ 476BTre/34/70/07 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/34/70 tuyến 476 Bến Tre	-SCL năm 2026
2		13h30	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 476BTre/64/01 đến trụ 476BTre/64/04 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ trụ 476BTre/64/01 đến trụ 476BTre/64/04 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/64 tuyến 476 Bến Tre	-SCL năm 2026
3		07h30	13h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (03CN)	-Thay đá bị rỉ sét, thay dây chằng và thùng điện kế trạm tại vị trí trạm 160kVA Trương Văn Trăm trụ 473BTre/49/86/01 tuyến 473 Bến Tre (vật tư nhượng điện lực)	-Tại trụ 473BTre/49/86/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 160kVA Trương Văn Trăm trụ 473BTre/49/86/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/49/86 tuyến 473 Bến Tre	-Theo yêu cầu khách hàng
4		13h30	16h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (03CN)	-Thay thùng điện kế trạm bị mục sét tại trạm 2x37.5kVA Mỹ An A1 trụ 474BTre/108/05B tuyến 474 Bến Tre	-Tại thùng điện kế trạm 2x37.5kVA Mỹ An A1 trụ 474BTre/108/05B tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA Mỹ An A1 trụ 474BTre/108/05B tuyến 474 Bến Tre	-Xử lý kết quả kiểm tra mùa khô

5		08h00	16h00	-Đội Quản lý điện Phú Túc	-Đội Quản lý điện Phú Túc (10CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 480BTre/41/54/86/01-HT4a, từ trụ 480BTre/41/54/86-480BTre/41/54/81, tăng cường dây hạ thế từ trụ HT9a-HT18c, từ trụ HT8c-HT8c/2, từ trụ 480BTre/41/54/81-HT11d thuộc trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/54/86/01-HT4a, từ trụ 480BTre/41/54/86-480BTre/41/54/81, từ trụ HT9a-HT18c, từ trụ HT8c-HT8c/2, từ trụ 480BTre/41/54/81-HT11d thuộc trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/86 NR 3 pha An Khánh	Giám TTĐN
6		07h00	17h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (8CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 474GL/04/01 đến trụ 474GL/04/21 NR Lộ Ông Hồ	-Từ trụ 474GL/04/01 đến trụ 474GL/04/21 NR Lộ Ông Hồ	-Áp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GL/04/01 NR Lộ Ông Hồ -Tháo 3Hotline trụ 474GL/04 tuyến Giao Long - An Hóa	SCL 2026
7		07h30	16h30	-Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tole ốp thân, nút lỗ trụ NR Hưng Long	-Từ trụ 472TT/70/23 đến trụ 472TT/70/39 NR Hưng Long	-Áp Hưng Long - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 472TT/70/22 NR Hưng Long	-SCL 2026

8		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (13CN)	-Thu hồi lưới hạ thế từ trụ a/4 đến trụ a/4/15; lắp rack U từ trụ a/4/12 đến a/4/15; kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ hạ thế a/1 đến trụ hạ thế a/7; đấu phân pha thùng điện kế tại trụ hạ thế a/4, a/15/8; xử lý mối nối thắt cổ chai tại trụ hạ thế a/2, a/6, a/8; ép mối nối lèo tại trụ a/15/8, a/4/7, a/4/12; ép mối nối dây trung hòa tại khoảng trụ a/15-a/15/1; đóng tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế a/22 và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-Giám TTĐN
9		08h00	11h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Thay 3TI trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/03 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Phân Trại K2 -Trại giam Châu Bình)	-Tại trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/03 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/03 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/146 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ
10		08h00	11h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/111/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Trương Ngọc Trinh)	-Tại trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/111/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/111/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/111 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ
11		13h00	17h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/244/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH SX TM Thực Phẩm Tiên Tiến)	-Tại trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/244/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/244/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/244 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ

12		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/86/01 đến trụ 478BTri/28/86/83 NR An Hòa Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 478BTri/28/86/01 đến trụ 478BTri/28/86/83 NR An Hòa Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
13		13h00	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	- Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ HT02, HT06; Tăng cường tiếp đất trụ HT 06 thuộc trạm 25kVA trụ 475BTri/97/6 NR áp 9-1 An Hiệp.	- Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475BTri/97/6 NR áp 9-1 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475BTri/97/6 NR áp 9-1 An Hiệp.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
14		08h00	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (04CN).	- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay TU trung thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Oảng trụ 475BTri/17/18/21/5/14/37/1 NR Vĩnh An	- Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/37/1 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri	- Cắt LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/37 NR Vĩnh An.	-Thay TI định kỳ, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế
15		13h00	14h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Karaoke Hoa Cau trạm 37,5kVA trụ 478BTri/21A/04/01 NR đường 19.5.	-Trụ 478BTri/21A/04/01 NR đường 19.5.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 478BTri/21A/04/01 NR đường 19.5. -Cắt FCO trụ 478BTri/21A/04 NR đường 19.5.	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ

16		14h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Nuôi Cá Nước Ngọt trạm 160kVA trụ 475BTri/29/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/29/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BTri/29/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/29 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay TI hạ thế định kỳ.
17		13h00	14h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Happy Garden trạm 3x37,5kVA trụ 478-473BTri/24/1 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 478-473BTri/24/1 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 478-473BTri/24/1 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 478-473BTri/24 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
18		14h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Hồ Thị Bích Thu trạm 3x37,5kVA trụ 474BTri/40/1 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474BTri/40/1 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 474BTri/40/1 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay TI hạ thế định kỳ.
19		08h00	09h30	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Tạp Hóa, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Ba Tra trạm 75kVA trụ 472BTri/168/24/62/1 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	- Trụ 472BTri/168/24/62/1 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 472BTri/168/24/62/1 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ

20		09h30	11h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay công tơ trung thế định kỳ + Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV-TV Vinh Quang trụ 472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm.	- Trụ 472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt CB trạm 560kVA trụ 472BTri/168/24/94/4 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm. - Cắt 3FCO trụ 472BTri/168/24/94 NR Mỹ Hoà Giồng Trôm.	- Thay công tơ trung thế định kỳ + Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ
21		13h00	14h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Xây sát Huỳnh Văn Lộc trạm 3x50kVA trụ 472BTri/127/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/127/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472BTri/127/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3FCO trụ 472BTri/127 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
22		14h00	15h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri - Tổ KD (02CN).	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Trung Tâm Viễn Thông 8 trạm 3x15kVA trụ 475BTri/17/18/7A/1 NR Ba Tri - An Đức	-Trụ 3x15kVA trụ 475BTri/17/18/7A/1 NR Ba Tri - An Đức	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 475BTri/17/18/7A/1 NR Ba Tri - An Đức -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/7A NR Ba Tri - An Đức	-Thay điện kế định kỳ.
23		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay mới trụ BTV 7,5m hiện hữu nút gốc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ: 3a/1, 3a/2, 3a/3, 3a/4, 3a/5, 3a/6, 3a/7, 3a/8, b5/1, b5/2, b5/3, b5/4, b5/5 + Đóng tiếp địa lắp lại tại vị trí trụ: 3a/8, b5/5 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: a20, a18, a14, a5, b15, b18, b23, b28, 07, b5/5, b5/4, b13, b12 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	- Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	- Xã An Hiệp.	- Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026

24		09h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Châu Hưng; NR 3P Hưng Thạnh	-Từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/16 NR 3P Châu Hưng; từ trụ 473BĐ/327/16/01 đến trụ 473BĐ/327/16/36 NR 3P Hưng Thạnh.	-Áp Hưng Chánh, Hưng Thạnh xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
25		09h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Bến Kinh; NR 3P Xóm Rẫy	-Từ trụ 475BĐ/17/01 đến trụ 475BĐ/17/10 NR 3P Bến Kinh; từ trụ 475BĐ/27/01 đến trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rẫy	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
26		13h00	16h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang hành lang lưới điện NR 3P Bình Chiến; NR 1P Bình Chiến 3	-Từ trụ 477BĐ/47/20/21 đến trụ 477BĐ/47/20/44 NR 3P Bình Chiến ; từ trụ 477BĐ/39/01 đến trụ 477BĐ/39/12 NR 3P Bình Chiến 3	-Áp Bình Chiến xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		09h00	09h40	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/51/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Cao Văn Đạt)	-Tại trụ 472BĐ/51/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/51/01+3FCO trụ 472BĐ/03/51 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI, điện kế định kỳ.
28		13h00	14h30	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/65B/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng Anh Dũng)	-Tại trụ 472BĐ/65B/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/65B/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai -Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BĐ/65B/01/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai -Cắt 3FCO trụ 472BĐ/03/65B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI định kỳ.

29		15h00	16h30	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/75/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Đặng Ngọc Tỉnh)	-Tại trụ 472BĐ/75/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/75/01+3FCO trụ 472BĐ/03/75 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI định kỳ.
30		08h00	16h00	-Đội Quản lý điện Mỏ Cà	-Đội quản lý điện Mỏ Cà (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 15a đến trụ 20a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/113/40/09 NR An Thuận	-Từ trụ 15a đến trụ 20a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/113/40/09 NR An Thuận	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/40/09 NR An Thuận	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
31		08h00	10h00	-Đội Quản lý điện Mỏ Cà	-Đội quản lý điện Mỏ Cà (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng DNTN Huỳnh Phúc trạm trụ 475MC/22/120/21/07/1A NR An Thiện - Cầu Gốc	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/21/07/1A NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/21/07/1A và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/21/07 NR An Thiện - Cầu Gốc	Thay TI, điện kế định kỳ
32		10h30	12h30	-Đội Quản lý điện Mỏ Cà	-Đội quản lý điện Mỏ Cà (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Em trạm trụ 475MC/22/120/43/28/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/28/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/43/28/1 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/43/28 NR Tân Điền - Tân Phong	Thay TI, điện kế định kỳ
33		14h00	16h00	-Đội Quản lý điện Mỏ Cà	-Đội quản lý điện Mỏ Cà (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Dừa Thành Trung trạm trụ 475MC/22/120/43/70A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/70A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/70A/1 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/43/70A NR Tân Điền - Tân Phong	Thay TI, điện kế định kỳ
34		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Thạnh Phú	-Đội Quản lý điện Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, xử lý tồn tại mùa khô NR An Qui - An Thạnh	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 477BTh/109/38/02 đến trụ 477BTh/109/38/84 NR An Qui - An Thạnh và các NR đầu vào	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/109/38/01 NR An Qui - An Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố, xử lý tồn tại mùa khô

35		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Thanh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ hiện hữu 12m, sang lưới trung hạ thế, thay xà, sứ từ trụ 477BTh/109/38/02 đến trụ 477BTh/109/38/57 NR An Qui - An Thạnh	-Từ trụ 477BTh/109/38/02 đến trụ 477BTh/109/38/57 NR An Qui - An Thạnh	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/109/38/01 NR An Qui - An Thạnh	-SCL năm 2026
36		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Đội Quản lý điện Chợ Lách (06CN)	-Thay cáp suất trung - hạ thế, thay CB+HTĐĐ, nâng công suất trạm từ 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 475CL/220/31B/30 nhánh rẽ Phú Sơn Cái Gà	-Tại trạm 2x25kVA trụ 475CL/220/31B/30 nhánh rẽ Phú Sơn Cái Gà	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475CL/220/31B/30 nhánh rẽ Phú Sơn Cái Gà -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/220/31B/30 nhánh rẽ Phú Sơn Cái Gà	-SCTX hoán chuyển TBA non - quá tải
37		08h00	15h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Đội Quản lý điện Chợ Lách (06CN)	-Thay cáp suất trung - hạ thế, thay CB+HTĐĐ, hạ công suất trạm từ 2x50kVA xuống 2x25kVA trụ 475CL/332/48/18T nhánh rẽ Phà Thanh Điền	-Tại trạm 2x50kVA trụ 475CL/332/48/18T nhánh rẽ Phà Thanh Điền	-Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475CL/332/48/18T nhánh rẽ Phà Thanh Điền -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/332/48/18T nhánh rẽ Phà Thanh Điền	-SCTX hoán chuyển TBA non - quá tải
38		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới, gom gọn thùng điện kê thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Lưới hạ thế trạm 25kVA 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026

39		08h00	17h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (2CN)	Đo điện trở đất trên đường dây trung hạ thế và trạm biến áp nhánh rẽ Dân cư Phú Thuận từ trụ 475BM/241/1 đến trụ 475BM/241/13 và trên nhánh rẽ Phú Thịnh từ trụ 475BM/248/1 đến trụ 475BM/248/67/4 tuyến 475 Bình Minh	nhánh rẽ Dân cư Phú Thuận từ trụ 475BM/241/1 đến trụ 475BM/241/13 và trên nhánh rẽ Phú Thịnh từ trụ 475BM/248/1 đến trụ 475BM/248/67/4 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	17h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Đội QLĐ Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	16h30	Đội QLĐ Long Hồ	Đội QLĐ Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
42		08h30	09h45	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Trại Chăn Nuôi Trần Minh Dur, trụ M44/P179/T104/P1A/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Trại Chăn Nuôi Trần Minh Dur, trụ M44/P179/T104/P1A/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Trại Chăn Nuôi Trần Minh Dur, trụ M44/P179/T104/P1A/1 tuyến 474 Bình Minh.	DVKH
43		10h00	11h15	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Lê Thị Tố Mai, trụ M44/P179/T107/T26/2 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Lê Thị Tố Mai, trụ M44/P179/T107/T26/2 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Lê Thị Tố Mai, trụ M44/P179/T107/T26/2 tuyến 474 Bình Minh.	DVKH

44		13h00	14h15	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Trại Chăn Nuôi Nguyễn Văn E, trụ M44/P296/T59/P12/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Chăn Nuôi Nguyễn Văn E, trụ M44/P296/T59/P12/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phú, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Chăn Nuôi Nguyễn Văn E, trụ M44/P296/T59/P12/1 tuyến 474 Bình Minh.	DVKH
45		14h30	15h30	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Trại Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh, trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh, trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phú, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Chăn Nuôi Hồ Nhựt Linh, trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 474 Bình Minh.	DVKH
46		15h45	17h00	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Trại Chăn Nuôi Nguyễn Trường Giang, trụ M44/P296/P37/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Chăn Nuôi Nguyễn Trường Giang, trụ M44/P296/P37/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Lộ, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Chăn Nuôi Nguyễn Trường Giang, trụ M44/P296/P37/1 tuyến 474 Bình Minh.	DVKH
47		08h30	17h00	Đội QLĐ Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (6CN).	Thay TI, TU định kỳ trạm Nước Đá An Thới 1, trụ M424/P228/P5A/2 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trụ M424/P228/P5A/1 tuyến 472 Bình Minh.	Áp An Thới, xã Ngải Tứ.	Cắt 3LBF Nước Đá An Thới, trụ 472-474BM/228 tuyến 472 Bình Minh.	HTĐĐ
48		07h30	17h00	Đội QLĐ Tân Quới	Đội QLĐ Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Đội QLĐ Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
49		7h30	10h30	Đội QLĐ Tân Quới	Công Ty CP Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm tra định kỳ + thay thiết bị đo đếm và vệ sinh công nghiệp TBA tài sản khách hàng	Tại trạm Công ty TNHH Đông Phát Food trụ 471TQ/75/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH Đông Phát Food trụ 471TQ/75 tuyến 471 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
50		10h30	13h00	Đội QLĐ Tân Quới	Công Ty CP Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm tra định kỳ và vệ sinh công nghiệp TBA tài sản khách hàng	Tại trạm TTHC Huyện Bình Tân trụ 475TQ/22/6/8 tuyến 471 Tân Quới	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO trạm TTHC Huyện Bình Tân trụ 475TQ/22/6/8 tuyến 471 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố

51		13h00	16h30	Đội QLĐ Tân Quới	Công Ty CP Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm tra định kỳ và vệ sinh công nghiệp TBA tài sản khách hàng	Tại trạm CS Nước Đá Bà Ngọc trụ 471TQ/116/11/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Hậu, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO CS Nước Đá Bà Ngọc trụ 471TQ/116/11 tuyến 471 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	11h30	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (04 CN)	Thay TU, TI và điện kế định kỳ	Trụ 471DT/T213/14/P09/01 nhánh Công ty China Huadian, tuyến 471 Duyên Trà	Khóm Láng Chảo phường Trường Long Hòa	- Cắt Recloser Công ty China Huadian trụ 471DT/T213/14/P09/01 - Cắt 3 DS Công ty China Huadian trụ 471DT/T213/14/P09/01 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
53		15h00	16h30	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Trần Phước Thọ trụ 473DT/T153/P85/P72/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	Cắt 3LBFCO NT Trần Phước Thọ trụ 473DT/T153/P85/72 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
54		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Duyên Hải	Đội Quản lý điện Duyên Hải (6 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kê cả các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	16h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103	Xã Vinh Kim, Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
56		08h30	15h30	Đội Quản lý điện Cầu Ngang	Đội Quản lý điện Cầu Ngang (02CN)	Thay 03 CT,03PT +01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm Công ty CPXNK Trà Vinh trụ 478CN/T163/P18A/01	Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm Công ty CPXNK Trà Vinh trụ 478CN/T163/P18A/01 Cắt 3LBFCO Công ty CPXNK Trà Vinh 478CN/T163/18A (khách hàng đã thuê QLVH)	Thay định kỳ

57		08h00	16h00	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Áp Chợ Phước Hưng 4, Áp Chợ Phước Hưng 5, đồng Trước, Đồng Trước 1.	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	
58		07h00	17h00	Đội Quản lý Điện Cầu Kè	Đội Quản lý Điện Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trực chính Tuyến 474CK từ trụ số 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Càng Long	Đội Quản lý điện Càng Long (02CN)	Cân pha hạ thế trạm Long Hội 2, Kinh B1, Phú Hưng 3, Rạch Sen 4	- Lưới hạ áp trạm Long Hội 2 trụ số 473CK/P168/P09/P52/11. - Lưới hạ áp trạm Kinh B1 trụ số 473CK/P168/84. - Lưới hạ áp trạm Phú Hưng 3 trụ số 478TV/P228/P10A/10. - Lưới hạ áp trạm Rạch Sen 4 trụ số 475LD/T161/28.	Xã Tân An, Bình Phú, Nhị Long	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
60		08h00	17h00	Đội Quản lý điện Càng Long	Đội Quản lý điện Càng Long (04CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Rạch Dừa, Rạch Dừa 2, Nhị Hòa 1 - Hạ Thế: lưới hạ áp trạm Rạch Dừa 1, Rạch Dừa 2, Nhị Hòa 1.	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
61		9h00	14h00	Đội Quản lý điện Châu Thành	Đội Quản lý điện Châu Thành (05 CN)	Thay TI, TU định kỳ trạm (công to đến hạn thay 06/2028).	Tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/03 tuyến 472TV	Áp Đại Thôn B, xã Hòa Minh	-Cắt CB trạm Quốc Ngân 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/03. -Cắt 03 LBFCO Quốc Ngân 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/1A (MC 472TV) Tài sản KH, đã ký vận hành thuê	Thay hệ thống đo đếm

62		14h00	15h00	Đội Quản lý điện Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	Đội Quản lý điện Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 06/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bến Phà 4 - ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/01 tuyến 472TV	Áp Đại Thôn B, xã Hòa Minh	-Cắt CB + 03 FCO trạm Bến Phà 4 - ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/01 (MC 472TV) Tài sản KH, KH tự QLVH	Thay hệ thống đo đếm
63		07h00	17h00	Đội Quản lý điện Tiểu Cần	Đội Quản lý điện Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
64		18h00	22h00	Đội Quản lý điện Tiểu Cần	Đội Quản lý điện Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đê đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
65		07h30	17h00	Đội Quản lý điện Trà Vinh	Đội Quản lý điện Trà Vinh (6CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 4786LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
66		07h00	11h00	Đội Quản lý điện Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (4CN)	Thi công công trình KFW. Nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ.	trên lưới hạ thế trạm Khóm 8 phường 9 tại trụ 479TV/73 tuyến 479TV, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB + 03FCO trạm Khóm 8 phường 9 tại trụ 479-480-478TV/73	
67		13h00	17h00	Đội Quản lý điện Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (4CN)	Thi công công trình KFW. Cải tạo lưới hạ thế 3 pha 4 dây rời thành lưới LVABC 120mm2 và sang khách hàng qua lưới LVABC mới.	từ trụ aT1/03 đến aT1/06 thuộc lưới hạ thế CB1 (CB lưới công cộng) trạm Lê Lợi 4 trụ 479LD/91 tuyến 479LD (nhận điện tuyến 478LD), Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB1 (CB lưới công cộng) trạm Lê Lợi 4 trụ 479LD/91 (khóa cần thao tác CB1 trạm).	

1	Thứ Bảy 28/02/2026	07h00	13h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 478BTre/46/02 đến trụ 478BTre/46/18 tuyến 474 Bến Tre	-Từ trụ 478BTre/46/02 đến trụ 478BTre/46/18 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/46/01 tuyến 478 Bến Tre	-SCL năm 2026
2		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre (4CN)	-Dựng trụ BTLL 7.5m, thu hồi trụ cũ và thay thùng điện kế tại trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA Sơn Đông 10 trụ 478BTre/52/01 tuyến 478 Bến Tre	-Tại trụ 10a thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA Sơn Đông 10 trụ 478BTre/52/01 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA Sơn Đông 10 trụ 478BTre/52/01 tuyến 478 Bến Tre.	-Theo yêu cầu địa phương
3		13h30	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 478BTre/41/04 đến trụ 478BTre/41/09 tuyến 478 Bến Tre	-Từ trụ 478BTre/41/02 đến trụ 478BTre/41/09 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTre/41/01 tuyến 478 Bến Tre	-SCL năm 2026
4		08h00	10h20	Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre KD (3CN)	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ, đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm hạ thế khách hàng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu In thieu Thành Đạt trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Cầu Hàm Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre)	-Tại thùng Công tơ, thùng TI hệ thống đo đếm hạ thế khách hàng Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu In thieu Thành Đạt trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Cầu Hàm Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre)	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre)	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ

5		08h10	10h30	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre KD (3CN)	-Thay TI hạ thế, Công tơ định kỳ đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm hạ thế khách hàng Hưng Đạt Phát trụ 473BTre/190A thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA Phú Chánh trụ 473BTre/190A tuyến 473 Bến Tre.	-Tại thùng công tơ, thùng TI hệ thống đo đếm hạ thế khách hàng Hưng Đạt Phát trụ 473BTre/190A thuộc lưới hạ thế trạm 180kVA Phú Chánh trụ 473BTre/190A tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA Phú Chánh trụ 473BTre/190A tuyến 473 Bến Tre.	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ
6		10h30	13h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre KD (3CN)	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ, đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 180kVA NH Phát triển Việt Nam trụ 471BTre/94/17/08 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng công tơ, thùng TI hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 180kVA NH Phát triển Việt Nam trụ 471BTre/94/17/08 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA NH Phát triển Việt Nam trụ 471BTre/94/17/08 tuyến 471 Bến Tre	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ
7		10h40	13h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre KD (3CN)	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ, đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 250kVA Công ty Đại Nam trụ 475BTre/26/04/01 tuyến 475 Bến Tre	-Tại thùng công tơ, thùng TI hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 250kVA Công ty Đại Nam trụ 475BTre/26/04/01 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty Đại Nam trụ 475BTre/26/04/01 tuyến 475 Bến Tre. -Cắt 3FCO trụ 475BTre/26/04 tuyến 475 Bến Tre	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ
8		14h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre KD (3CN)	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ, đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 37.5kVA Phú Khánh Drink trụ 478BTre/53/4A/01 tuyến 478 Bến Tre	-Tại thùng công tơ, thùng TI hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 37.5kVA Phú Khánh Drink trụ 478BTre/53/4A/01 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 37.5kVA Phú Khánh Drink trụ 478BTre/53/4A/01 tuyến 478 Bến Tre -Cắt FCO trụ 478BTre/53/4A tuyến 478 Bến Tre	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ

9		14h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bến Tre	-Đội Quản lý điện Bến Tre KD (3CN)	-Thay TI hạ thế, Công tơ định kỳ đánh số dây nhị thứ hệ thống đo đếm hạ thế khách hàng Lưu Chí Thanh trụ 22/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre.	-Tại thùng công tơ, thùng TI hệ thống đo đếm hạ thế khách hàng Lưu Chí Thanh trụ 22/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre.	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ
10		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội quản lý điện Phú Túc (7CN)	-Dựng trụ ghép đôi trụ HT1b (mới), tháp sắt, sang lưới hạ thế, thu hồi trụ HT1b (cũ) thuộc trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	-Trụ HT1b (cũ, mới) thuộc trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	-Áp Long Thạnh xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/21 NR Cảng Giao Long	Xử lý mất an toàn
11		07h00	17h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (25CN)	-Lắp đặt VTTB, tháo lắp lại VTTB, thay dây nhôm trần 3xAC185 + 1 AC 95 từ trụ 472BTre/107/15 đến trụ 472BTre/107/73 tuyến Châu Thành - An Hoá	-Từ trụ 472BTre/107/15-472BTre/107/73 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/01B tuyến Châu Thành - An Hóa	-SCL 2026
12		08h00	09h30	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội Quản lý điện Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/06/01 tuyến Châu Thành - An Hóa (TRẦN HỮU TRUNG)	-Trụ 472BTre/107/06/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/06/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	Thay 03TI hạ thế
13		10h00	11h30	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội Quản lý điện Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/62/01 tuyến Châu Thành - An Hóa (Nhà trọ Phạm Văn Hồng)	-Trụ 472BTre/107/62/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt 3FCO trụ 472BTre/107/62 tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/62/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	Thay 03TI hạ thế
14		13h00	14h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội Quản lý điện Phú Túc (3CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/64/01 tuyến Châu Thành - An Hóa (NHÀ TRỢ TUYẾT HỒNG)	-Trụ 472BTre/107/64/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt FCO trụ 472BTre/107/64 tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/64/01 tuyến Châu Thành - An Hóa	Thay TI hạ thế

15		14h30	15h30	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội Quản lý điện Phú Túc (3CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 472BTre/107/67/01P tuyến Châu Thành - An Hóa (Nhà trọ Nguyễn Thị Nguyệt)	-Trụ 472BTre/107/67/01P tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTre/107/67/01P tuyến Châu Thành - An Hóa	Thay TI hạ thế
16		16h00	17h00	-Đội quản lý điện Phú Túc	-Đội Quản lý điện Phú Túc (3CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/69/01P tuyến Châu Thành An Hóa (NHÀ CHO THUÊ PHƯƠNG HIỀN)	-Tại trụ trung thế 472BTre/107/69/01P tuyến Châu Thành An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472BTre/107/69/01P tuyến Châu Thành - An Hóa	Thay TI hạ thế
17		07h30	16h30	-Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Thanh Bình	-Tờ trụ 480TT/03/01 đến trụ 480TT/03/17 NR Thanh Bình	-Áp Thanh Bình 1 -xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 480TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Ngãi (đầu NR Thanh Bình)	-SCL 2026
18		08h00	09h30	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (04CN)	-Thay MBA pha C cháy dầu, thử nghiệm CBM không đạt trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/244/66/41 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Tại trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/244/66/41 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO + Tháo 3 kẹp Hotline trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/244/66/41 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Thay MBA thử nghiệm CBM không đạt
19		10h00	11h30	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (05CN)	-Thay 2 máy biến áp 50kVA pha A và pha C bị cháy dầu trạm 3x50kVA trụ 03/1 nhánh rẽ Hưng Phong	-Tại trạm 3x50kVA trụ 03/1 nhánh rẽ Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 03/1 + Cắt 3FCO tại trụ 03 nhánh rẽ Hưng Phong	-Ngăn ngừa sự cố máy biến áp
20		13h00	17h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (05CN)	-Thay MBA thử nghiệm CBM không đạt trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 6 Phước Long	-Tại trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 6 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt FCO trụ 01 đầu nhánh rẽ áp 6 Phước Long -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 6 Phước Long	-Thay MBA thử nghiệm CBM không đạt

21		08h00	16h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sử cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 476GTROM/140/01 đến 476GTROM/140/38 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-Từ trụ 471GTROM/140/01 đến 471GTROM/140/38 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 476GTROM/45A tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ
22		08h00	10h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế từ trực tiếp sang gián tiếp trạm 3x15kVA trụ 471-476GTROM/89 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 3x15kVA trụ 471-476GTROM/89 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 471-476GTROM/89 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp
23		10h30	14h30	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế trực tiếp sang gián tiếp trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/86 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/86 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/86 nhánh rẽ Châu Hòa	-Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp
24		15h00	17h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Đội quản lý điện Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 2TI, thay điện kế trực tiếp sang gián tiếp trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/55/09 nhánh rẽ ấp 6A Lương Hòa	-Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/55/09 nhánh rẽ ấp 6A Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/55/09 nhánh rẽ ấp 6A Lương Hòa	-Chuyển đo đếm trực tiếp sang gián tiếp
25		07h30	16h00	-Đội Quản lý điện Ba Tri	-Đội Quản lý điện Ba Tri-Tổ QL VH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/21/5/14/1 đến trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73 NR Vĩnh An và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/17/18/21/5/14/1 đến trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73 NR Vĩnh An và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

26		07h30	16h00	Đội Quản lý điện Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay dây 2AV50 + AV35 hiện hữu xuống cấp bằng dây ABC 2x50mm ² + AV35 từ trạm trụ 472BTri/148/11/05/37 đến trụ HT a11 + Trụ trụ 472BTri/148/11/05/37 đến trụ HT b22 và thay phụ kiện. - Đóng tiếp địa lập lại tại vị trí trụ: 472BTri/148/11/05/37, b12, b17, b22, 472BTri/148/11/05/37, a6, a10, a14 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 472BTri/148/11/05/37, b1, b3, b4, b6, b7, b8, b10, b12, a1, a2, a4, a9, a10, a11, a13, a17, a19, a19/1 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/11/05/37 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.	- Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/11/05/37 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.	- Xã An Ngãi Trung.	- Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/11/05/37 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
27		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Thới - Bình Lộc; NR 3P Bình Huệ	-Từ trụ 474BĐ/121 đến trụ 474BĐ/173 tuyến Bình Thới - Bình Lộc; từ trụ 474BĐ/100/01 đến trụ 474BĐ/100/09 NR 3P Bình Huệ 2	-Áp Bình Huệ 1, Bình Huệ 2, Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
28		08h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thới Lai; NR 3P Cầu Cà Bướm; NR 3P Ngã Ba Bò Cạp	-Từ trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/18 NR 3P Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/18/01 đến trụ 473BĐ/264/18/06 NR 3P Cầu Cà Bướm; từ trụ 473BĐ/264/18/01/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/18 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp	-Áp Chợ xã Châu Hưng; Vinh Thái xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

29		08h30	09h40	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/200/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm (250kVA+400kVA) trụ 477BĐ/200/10 + trạm 25kVA trụ 477BĐ/200/11 + trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/200/18 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Khách hàng NTCN Ngô Hồng Lâm)	-Tại trụ 477BĐ/200/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/200 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
30		10h00	11h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/47/266/26A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 1250kVA trụ 477BĐ/47/266/26A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu. Khách hàng Công ty CP Công Nghệ Sạch Việt Nam)	-Tại trụ 477BĐ/47/266/26A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/266/26A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Thay điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
31		13h00	17h00	-Đội Quản lý điện Bình Đại	-Đội Quản lý điện Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/150A/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm 1000kVA trụ 477BĐ/150A/01 + trạm 1000kVA trụ 477BĐ/150A/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Khách hàng Cty TNHH TS công nghệ cao Việt Nam-CN 3 tại Bến Tre)	-Tại trụ 477BĐ/150A/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Lợi xã Thạnh Phước	-Cắt Recloser + 3DS trụ 477BĐ/47/150A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TU, điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.

32		07h00	16h00	-Đội Quản lý điện Thanh Phú	-Đội Quản lý điện Thanh Phú (07 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp; thay kẹp wire, hotline tại trụ 475BTh/321 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ tại trụ 475BTh/328/13; thu hồi chằng xuống, tia lại dây trung hòa tại trụ 475BTh/328/05 NR Khâu Nô -Thay LA trạm trụ 475BTh/326/72/08, trạm trụ 475BTh/326/72/17, trạm trụ 475BTh/326/72/34, trạm trụ 475BTh/326/72/42 NR áp Thanh Lộc; trạm trụ 475BTh/326/22/07 NR Bến đò Cồn Tra	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 475BTh/309 đến trụ 475BTh/409C tuyến Thanh Phú - Khâu Băng và các NR đầu vào	-Xã Thanh Phong	-Cắt Recloser + 3DS 1P trụ 475BTh/308 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Ngăn ngừa sự cố, xử lý tồn tại mùa khô
33		07h00	16h00	-Đội Quản lý điện Thanh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Thay đà, sứ từ trụ 475BTh/309 đến trụ 475BTh/409C tuyến Thanh Phú - Khâu Băng -Thay đà, thay sứ, thay chằng tại trụ 475BTh/326/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Từ trụ 475BTh/309 đến trụ 475BTh/409C tuyến Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt Recloser + 3DS 1P trụ 475BTh/308 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-SCL năm 2026

34		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Đội Quản lý điện Chợ Lách (10CN)	-Di dời trụ 474CL/12, 474CL/22 tuyến 474 Chợ Lách - Phú Phụng.	-Tại trụ 474CL/12, 474CL/22 tuyến 474 Chợ Lách - Phú Phụng.	-Xã Chợ Lách	-Cắt MC 474 + đưa MC 474 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Chợ Lách. -Cắt 3DS trụ 474CL/G4 lộ ra tuyến 474 trạm 110kV Chợ Lách -Kiểm tra 3DS trụ 473-474CL/3B lộ ra tuyến 473 - 474 trạm 110kV Chợ Lách đang cắt -Kiểm tra 3DS trụ 475-471-476CL/4A lộ ra tuyến 475-471-476 trạm 110kV Chợ Lách đang cắt -Cắt LBS trụ 474CL/30 + 3DS trụ 474CL/29 tuyến 474 Chợ Lách - Phú Phụng -Cắt 3LBFCO trụ 474CL/16/01 nhánh rẽ Đường Tránh -Chuyển nguồn từ sau trụ 474CL/30 tuyến 474 Chợ Lách - Phú Phụng nhận điện tuyến 473 trạm 110kV Chợ Lách	-Giải quyết yêu cầu khách hàng (Cửa hàng xăng dầu Chợ Lách)
35		07h30	17h00	-Đội Quản lý điện Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới, gom gọn thùng điện kê thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA 474CL/65/01 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Lưới hạ thế trạm 50kVA 474CL/65/01 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA 474CL/65/01 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
36		07h30	09h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm DNTN Quang Vinh Trạm 3x15kVA trụ 473BM/195/2 Tuyến 477 Tân Quới	Tại trụ 473BM/195/2 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	Cắt 3LBF DNTN Quang Vinh tại trụ 473BM/195/1 tuyến 477 Tân Quới	Tri ân khách hàng năm 2025

37		09h00	10h30	Đội QLĐ Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Nước đá Khóm 7 công suất 320kVA tại trụ 473BM/185/1 Tuyến 477 Tân Quới	trụ 473BM/185/1 Tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	Cắt 3LBF Nước đá Khóm 7 trụ 473BM/185 tuyến 477 Tân Quới	Tri ân khách hàng năm 2025
38		10h30	12h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp DNTN SX & TM Bình Minh Trạm 3x50kVA trụ 473BM/123 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/123 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm DNTN SX & TM Bình Minh trụ 473BM/123 tuyến 473 Bình Minh.	Tri ân khách hàng năm 2025
39		13h00	14h30	Đội QLĐ Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Nhựa Hòa Bình công suất 250kVA tại trụ 473BM/80/1 tuyến 473 Bình Minh	trụ 473BM/80/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Nhựa Hòa Bình tại trụ 473BM/80/1 tuyến 473 Bình Minh	Tri ân khách hàng năm 2025
40		15h00	17h00	Đội QLĐ Cái Vồn	Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm Công Ty Phong Dinh Trạm 250kVA trụ 477BM/194/4 và Công ty Phong Dinh 2 Trạm 250kVA trụ 477BM/194/5 và Công ty Phong Dinh 1 Trạm 750kVA trụ 477BM/194/6 tuyến 477 Bình Minh	Tại trụ 477BM/194/4, trụ 477BM/194/5 và trụ 477BM/194/6 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 3LBF Công ty Phong Dinh tại trụ 477BM/194/1 tuyến 477 Bình Minh	Tri ân khách hàng năm 2025
41		08h00	09h00	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (02 CN)	Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp)	- Tại thùng CD-ĐK trạm Hồ Minh Cảnh	Xã Hàm Giang	- Cắt CB trạm Hồ Minh Cảnh trụ 479TR/P178/02, trạm Thạch Phái trụ 479TR/P178/03. - Cắt 3FCO Hồ Minh Cảnh trụ 479TR/178.(KH chưa thuê QL VH)	Thay hệ thống đo đếm

42		10h00	10h30	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (02 CN)	Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp)	- Tại thùng CD-ĐK trạm UBNN Huyện Trà Cú	Xã Trà Cú	- Cắt CB trạm UBNN Huyện Trà Cú trụ 475TR/P45/01. - Cắt 3FCO trạm UBNN Huyện Trà Cú trụ 475TR/45.	Thay hệ thống đo đếm
43		11h00	11h30	Đội Quản lý điện Trà Cú	Đội Quản lý điện Trà Cú (02 CN)	Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp)	- Tại thùng CD-ĐK trạm Giày Da Hưng Long 2	Xã Trà Cú	- Cắt CB trạm Giày Da Hưng Long 2 trụ 475TR/P77/01. - Cắt 3FCO trạm Giày Da Hưng Long 2 trụ 475TR/77 (KH chưa thuê QLVH).	Thay hệ thống đo đếm
44		07h30	09h30	Đội Quản lý điện Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (4CN)	Thi công công trình KFW. Đấu nối đường dây hạ thế XDM vào lưới hiện hữu CB1 trạm Sờ Thủy Lợi.	tại trụ a9 thuộc lưới hạ thế CB1 trạm Sờ Thủy Lợi trụ 479LD/84 tuyến 479LD (nhận điện tuyến 478LD), Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB1 trạm Sờ Thủy Lợi trụ 479LD/84 (khóa cần thao tác CB1 trạm).	Công trình KFW
45		10h00	12h00	Đội Quản lý điện Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (4CN)	Thi công công trình KFW. Đấu nối đường dây hạ thế XDM vào lưới hiện hữu trạm Đường Phú Hòa	trên lưới hạ thế tại trụ 477-475LD-7/T107/P11/01 và trụ a8 thuộc lưới hạ thế trạm Đường Phú Hòa trụ 477-475LD-7/T107/P04A/01 tuyến 477LD, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Đường Phú Hòa trụ 477-475LD-7/T107/P04A/01. - CB điện kế đèn đường tại trụ a1 thuộc lưới hạ thế trạm Sân Vận Động trụ 477-475LD-7/T107/21	Công trình KFW
46		07h30	17h00	Đội Quản lý điện Trà Vinh	Đội Quản lý điện Trà Vinh (6CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 478TV	Tại trụ 478TV/64 đến trụ 478TV/150 thuộc tuyến 478TV	Phường Nguyệt Hóa	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố

1	Chủ nhật 01/03/2026	06h00	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay các thùng điện kế trạm trụ: 471-473BTre/13-13/01, trụ 471-473BTre/22-22, trụ 471-473BTre/28, trụ 471-473BTre/35, trụ 471-473BTre/44 tuyến 471 Bến Tre. Thay kẹp Wire các vị trí trụ: 473BTre/34/01, trụ 473BTre/34/03, trụ 473BTre/34/07 tuyến 473 Bến Tre, trụ 471-473BTre/52, trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre	-Tại các vị trí trụ: 471-473BTre/13-13/01, trụ 471-473BTre/22-22, trụ 471-473BTre/28, trụ 471-473BTre/35, trụ 471-473BTre/44, trụ 471-473BTre/52, trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre -Trụ 473BTre/34/01, trụ 473BTre/34/03, trụ 473BTre/34/07 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Tân	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 471-76, 473-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/46/01 + 3DS trụ 471BTre/46/02 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/03 + 3DS trụ 473BTre/49/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/58/01 + 3DS trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre -Chuyển nguồn từ sau Recloser trụ 473BTre/49/03 sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/49/25 tuyến 475 Bến Tre -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 471BTre/58/01 sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/141 liên nối tuyến 473 Bến Tre - 476 Giao Long -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 471BTre/58 sang nhận điện từ LBS trụ 476BTre/80/36A/02 tuyến 476 Bến Tre	-SCL năm 2026
---	------------------------	-------	-------	-------------------	---	--	---	-----------------	---	---------------

2		06h30	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ các vị trí trụ: 471-473BTre/09-09, trụ 471-473BTre/13-13, trụ 471-473BTre/13-13/01, trụ 471-473BTre/20-20, trụ 471-473BTre/23-23, trụ 471-473BTre/49, từ trụ 471-473BTre/60 đến trụ 471-473BTre/65 tuyến 471 -473 Bến Tre. Từ trụ 473BTre/65/1B đến trụ 473BTre/65/4B tuyến 473 Bến Tre	-Tại các vị trí trụ: 471-473BTre/09-09, trụ 471-473BTre/13-13, trụ 471-473BTre/13-13/01, trụ 471-473BTre/20-20, trụ 471-473BTre/23-23, trụ 471-473BTre/49, từ trụ 471-473BTre/60 đến trụ 471-473BTre/65 tuyến 471 -473 Bến Tre. Từ trụ 473BTre/65/1B đến trụ 473BTre/65/4B tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 471-76, 473-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS trụ 471BTre/46/01 + 3DS trụ 471BTre/46/02 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/03 + 3DS trụ 473BTre/49/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/58/01 + 3DS trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre	-SCL năm 2026
---	--	-------	-------	-------------------	---	--	--	-----------------	--	---------------

3		07h00	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay các thùng điện kế trạm trụ: 471BTre/38, trụ 471BTre/49. Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ các vị trí trụ: 471BTre/24, trụ 471BTre/35, trụ 471BTre/46, trụ 471BTre/47, trụ 471BTre/48 tuyến 471 Bến Tre.	-Tại các vị trí trụ: 471BTre/38, trụ 471BTre/49. Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ các vị trí trụ: 471BTre/24, trụ 471BTre/35, trụ 471BTre/46, trụ 471BTre/47, trụ 471BTre/48 tuyến 471 Bến Tre.	-Phường Phú Tân	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 471-76, 473-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS trụ 471BTre/46/01 + 3DS trụ 471BTre/46/02 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/03 + 3DS trụ 473BTre/49/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/58/01 + 3DS trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre	-SCL năm 2026
---	--	-------	-------	-------------------	---	---	--	-----------------	--	---------------

4		08h00	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Vệ sinh, phủ keo chống bụi tăng cường cách điện thiết bị LBS + 3LTD trụ 471-473BTre/23-23 tuyến 471 Bến Tre	-Tại trụ 471-473BTre/23-23 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 471-76, 473-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS trụ 471BTre/46/01 + 3DS trụ 471BTre/46/02 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/03 + 3DS trụ 473BTre/49/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/58/01 + 3DS trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre	-SCTX, tăng cường cách điện cho thiết bị
---	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	--	--	-----------------	--	--

5		08h00	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Vệ sinh, phủ keo chống bụi tăng cường cách điện thiết bị LBS + 3DS trụ 471BTre/24 tuyến 471 Bến Tre	-Tại trụ 471BTre/24 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 471-76, 473-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS trụ 471BTre/46/01 + 3DS trụ 471BTre/46/02 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/03 + 3DS trụ 473BTre/49/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/58/01 + 3DS trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre	-SCTX, tăng cường cách điện cho thiết bị
---	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	--	---------------------------------------	-----------------	--	--

6		08h00	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Vệ sinh, phủ keo chống bụi tăng cường cách điện thiết bị LBS + 3DS trụ 471-473BTre/47 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 471-473BTre/47 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 471-76, 473-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS trụ 471BTre/46/01 + 3DS trụ 471BTre/46/02 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/03 + 3DS trụ 473BTre/49/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/58/01 + 3DS trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre	-SCTX, tăng cường cách điện cho thiết bị
7		08h00	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Vệ sinh, phủ keo chống bụi tăng cường cách điện thiết bị LBS + 3DS trụ 471-473BTre/50 tuyến 471 Bến Tre	-Tại trụ 471-473BTre/50 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao tiếp đất 471-76, 473-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS trụ 471BTre/46/01 + 3DS trụ 471BTre/46/02 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/03 + 3DS trụ 473BTre/49/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS trụ 471BTre/58/01 + 3DS trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre	-SCTX, tăng cường cách điện cho thiết bị

8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Tân Đức A	-Trụ trụ trung thế 477MC/85/01 đến trụ 477MC/85/23 NR Tân Đức A	-Áp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 477MC/85 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm (đầu NR Tân Đức A)	-SCL 2026
9		07h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (05CN)	-Di dời trụ hạ thế trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/31/36 (số cũ) nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tại trụ hạ thế trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/31/36 (số cũ) nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Bình Tiên 1) -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475GTROM/31/36 (số cũ) nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Theo yêu cầu khách hàng
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay mới trụ BTV 7,5 nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí trụ 4a/2 + Thay dây 2AV50 hiện hữu xuống cáp bằng dây ABC 2x50mm2 từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ HT 5b + Thay phụ kiện lưới hạ thế + Đóng tiếp địa lắp lại tại vị trí trụ: 475BTri/17/18/21/05/14/01, 4a, 5a + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 2a, 3a thuộc lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/05 NR Vĩnh An	- Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/05 NR Vĩnh An	- Xã Ba Tri	- Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/05 NR Vĩnh An	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
11		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay 01 MBA (37,5kVA) cháy đầu trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/113/05 NR 3P Định Trung. Bảo trì trạm, ép lại lều lưới hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 471BĐ/113/05 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/113/05 NR 3P Định Trung	-Áp Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/113/01 NR 3P Định Trung	-Ngăn ngừa sự cố

12		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay 01 MBA (37,5kVA) cháy dầu trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/113/34 NR 3P Định Trung Trái. Bảo trì trạm, ép lại lều lưới hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 471BĐ/113/34 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/113/34 NR 3P Định Trung Trái	-Áp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCAO trụ 471BĐ/113/01 NR 3P Định Trung	-Ngăn ngừa sự cố
13		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay 01 MBA (50kVA) cháy dầu trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/130/01 tuyến Bình Đại - An Hóa. Bảo trì trạm; ép lại lều lưới hạ thế trụ 471BĐ/130/01, 471-473BĐ/130; đồng tăng cường tiếp địa LA, tiếp địa HTĐĐ trạm; cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 471BĐ/130/01 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 3x50kVA trụ 471BĐ/130/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/130/01+3FCO trụ 471-473BĐ/130 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
14		06h30	18h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (30CN)	-Thay giáp buộc composite sứ đứng trụ 471-473BĐ/76B; từ trụ 471-473BĐ/108 đến trụ 471-473BĐ/117 + thay giáp niu trụ 471-473BĐ/65, 471-473BĐ/66, 471-473BĐ/72, 471-473BĐ/76, 471-473BĐ/87, 471-473BĐ/93, 471-473BĐ/103, 471-473BĐ/104, 471-473BĐ/107, 471-473BĐ/118, 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (2 tầng lưới)	-Trụ 471-473BĐ/65, 471-473BĐ/66, 471-473BĐ/72, 471-473BĐ/76, 471-473BĐ/87, 471-473BĐ/93, 471-473BĐ/103, 471-473BĐ/104, 471-473BĐ/107 đến trụ 471-473BĐ/118; trụ 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (2 tầng lưới)	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại; Rạch Gừa, Giồng Tre, Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-SCL 2026

15		07h00	13h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (5CN)	-Thay dây trung thế từ trụ 471-473BĐ/89 tuyến Bình Đại - An Hóa đến trụ 471BĐ/89/01 NR 3P Cà Nhỏ	-Tủ trụ 471-473BĐ/89 tuyến Bình Đại - An Hóa đến trụ 471BĐ/89/01 NR 3P Cà Nhỏ	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-SCL 2026
16		07h00	13h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (3CN)	-Thay cách điện treo polymer + giáp núu trụ 473BĐ/177/01 NR 3P Phú Vang	-Trụ 473BĐ/177/01 NR 3P Phú Vang	-Áp Phú Thành xã Lộc Thuận	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-SCL 2026
17		07h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (15CN)	-Di dời trụ trung - hạ thế trụ 473BĐ/177/01, 3b, 473BĐ/177/04, 6/1, 6b, 7b, 8b, 473BĐ/177/09, 9b, 11b, 473BĐ/177/12, 12b, 473BĐ/177/13, 13b, 14b, 473BĐ/177/15, 19b, 20b, 473BĐ/177/21, 21b, 473BĐ/177/22, 22b, 23b, 24b, 25b, 25b/1, 37b NR 3P Phú Vang	-Trụ 473BĐ/177/01, 3b, 473BĐ/177/04, 6/1, 6b, 7b, 8b, 473BĐ/177/09, 9b, 11b, 473BĐ/177/12, 12b, 473BĐ/177/13, 13b, 14b, 473BĐ/177/15, 19b, 20b, 473BĐ/177/21, 21b, 473BĐ/177/22, 22b, 23b, 24b, 25b, 25b/1, 37b NR 3P Phú Vang	-Xã Lộc Thuận	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-Theo yêu cầu Ban QLDA khu vực Bình Đại

18		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (10 CN)	-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị từ trụ 475MC/193-472MC/15/20/122 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày đến trụ 472MC/15/20/221A-475MC/359 tuyến 472/475 trạm 110kV Mô Cày	-Từ trụ 475MC/193-472MC/15/20/122 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày đến trụ 472MC/15/20/221A-475MC/359 tuyến 472/475 trạm 110kV Mô Cày	-Xã An Định, Thành Thới, Hương Mỹ	-Cắt/ đóng LBS trụ 475MC/188 và cắt 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và cắt 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/20/222 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/362 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-SCTX
19		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX xây lắp điện Hưng Phú (08 CN)	-Thay sứ trung thế và giáp buột sứ đơn tại trụ 472MC/15/20/203, 472MC/15/20/209, 472MC/15/20/211A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Thay giáp buột sứ đôi tại trụ 472MC/15/20/199A, 472MC/15/20/201, 472MC/15/20/202, 472MC/15/20/204, 472MC/15/20/204A, 472MC/15/20/205, 472MC/15/20/206 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Từ trụ 472MC/15/20/199A đến trụ 472MC/15/20/211A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt/ đóng LBS trụ 475MC/188 và cắt 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và cắt 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/20/222 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475MC/362 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-SCL 2026

20		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX xây lắp điện Hưng Phú (04 CN)	-Thay giáp buột sứ đơn trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/01, 472MC/15/20/143A(229)/71/02, 472MC/15/20/143A(229)/71/03 và thay giáp buột sứ đôi trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/04, 472MC/15/20/143A(229)/71/05 NR Phú Đăng	-Tủ trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/01 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05 NR Phú Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/143A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ (đầu NR Ngãi Đăng)	-SCL 2026
21		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX xây lắp điện Hưng Phú (06 CN)	-Thay giáp buột sứ đơn trụ 475MC/257(161)/42/14A/17, 475MC/257(161)/42/14A/20, 475MC/257(161)/42/14A/22, 475MC/257(161)/42/14A/23 và thay giáp buột sứ đôi trụ 475MC/257(161)/42/14A/25 NR Tân Quới Tây B	-Tủ trụ 475MC/257(161)/42/14A/17 đến trụ 475MC/257(161)/42/14A/25 NR Tân Quới Tây B	-Xã An Định	-Cắt LBFCO trụ 475MC/257(161)/42/14A NR Minh Đức (đầu NR Tân Quới Tây B)	-SCL 2026
22		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX xây lắp điện Hưng Phú (06 CN)	-Thay giáp buột sứ đơn trụ 475MC/257(161)/72/19A/01, 475MC/257(161)/72/19A/03, 475MC/257(161)/72/19A/04, 475MC/257(161)/72/19A/05, 475MC/257(161)/72/19A/06 và thay giáp buột sứ đôi trụ 475MC/257(161)/72/19A/02 NR Tân Ngãi 2	-Tủ trụ 475MC/257(161)/72/19A/01 đến trụ 475MC/257(161)/72/19A/06 NR Tân Ngãi 2	-Xã An Định	-Cắt LBFCO trụ 475MC/257(161)/72/01 NR Tân Ngãi	-SCL 2026
23		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX XLD Hưng Phú (30 CN)	-Thay dây trung thế hiện hữu bằng dây 3xAC70mm ² +1xAC50mm ² và thay sứ đứng trung thế từ trụ 475MC/334A/47 NR Vàm Đồn đến trụ 475MC/334A/47/45A NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Tủ trụ 475MC/334A/47 NR Vàm Đồn đến trụ 475MC/334A/47/45A NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/334A/06 NR Vàm Đồn	-SCL 2026

24		08h30	10h30	-Điện lực Mô Cày	-Công Ty Cổ Phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2000kVA, đầu cách điện, MCCB tổng, 3LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/120/43/11/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/11/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/22/120/43/11 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thí nghiệm MBA (Tri ân khách hàng)
25		11h00	13h00	-Điện lực Mô Cày	-Công Ty Cổ Phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 100kVA, đầu cách điện, MCCB tổng, 3LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 478MC/08/5A/2 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 478MC/08/5A/2 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm trụ 478MC/08/5A/2 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Thí nghiệm MBA (Tri ân khách hàng)
26		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú(05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, xử lý tồn tại mùa khô NR An Ninh	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 477BTh/87/02 đến trụ 477BTh/87/52 NR An Ninh và các NR đầu vào	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/87/01 NR An Ninh	-Ngăn ngừa sự cố, xử lý tồn tại mùa khô
27		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Thay dây pha trung thế hiện hữu bằng dây ACKP 70mm ² từ trụ 477BTh/87/17 đến trụ 477BTh/87/52 NR An Ninh	-Từ trụ 477BTh/87/17 đến trụ 477BTh/87/52 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/87/01 NR An Ninh	-SCL năm 2026
28		07h30	17h00	-Điện lực điện Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay mới dây AC35, thay đá bị rỉ sét, đóng tiếp đất tăng cường, thay sứ đứng từ trụ trung thế 476CL/90/05 đến trụ trung thế 476CL/90/19 nhánh rẽ Long Thới	-Lưới trung thế từ trụ 476CL/90/05 đến trụ 476CL/90/19 nhánh rẽ Long Thới	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/90/01 nhánh rẽ Long Thới	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026

29	05h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hoà qua tuyến 477 Bình Minh đến Rec Đông Bình tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	Áp Phú Ninh, xã Song Phú.	LBS Phú An tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	Chuyển nguồn
	05h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh và tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh;	Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thành.	Rec Đông Bình tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh.	
30	05h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Phước Hoà qua tuyến 475 Bình Minh đến Rec Thuận Tiến tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Áp Phú An, xã Song Phú.	LBS Di Cư tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Chuyển nguồn
	05h00	16h00				Tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	Áp Thuận Tiến A, Phường Bình Minh.	Rec Thuận Tiến tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	
31	05h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Tân Quới qua tuyến 473 Bình Minh đến Rec Đông Thuận tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/150, trụ 473BM/149 tuyến 473 Bình Minh.	Khóm 5, phường Bình Minh.	- 3DCL SVĐ-2 tại trụ 473BM/150 tuyến 473 Bình Minh; - LBS Sân Vận Động tại trụ 473BM/149 tuyến 473 Bình Minh.	Chuyển nguồn
	05h00	16h00				Tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh.	Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thành.	Rec Đông Thuận tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh.	

32		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Đông Thành	Cắt điện để đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công đóng cọc gia cố các vị trí cống bị sạt lở đoạn từ trụ 477-475-473BM/38 đến trụ 477-475-473BM/39 tuyến 473, 475, 477 Bình Minh để phục vụ công trình gia cố các vị trí cống bị sạt lở (theo công văn số 131/PKTHT&ĐT-CX ngày 08/12/2025 của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Thành)	Tại trụ 477-475-473BM/38 và trụ 477-475-473BM/39 tuyến 473, 475, 477 Bình Minh	Khóm Đông Thuận, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương
33		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Đức Sơn (07CN)	Dựng mới 01 trụ BTLT 18m tại trụ 477-475-473BM/45A (XDM), nhỏ thu hồi 01 trụ BTLT 18m tại trụ 477-475-473BM/45a (hiện hữu), sang dây dẫn và phụ kiện từ trụ 477-475-473BM/45A (hiện hữu) sang trụ 477-475-473BM/45A (XDM) thuộc tuyến 473, 475, 477 Bình Minh	Tại trụ 477-475-473BM/45A (hiện hữu) và trụ 477-475-473BM/45A (XDM) thuộc tuyến 473, 475, 477 Bình Minh	Khóm Đông Thuận, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Công tác dịch vụ khách hàng

34		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (4CN)	Lắp đặt MC tụ bù, bộ cảm biến, hoàn chỉnh nghiệm thu giàn tụ bù Bình Minh U6 tại trụ 476BM/40 tuyến 476 Bình Minh (Công trình: Trang bị thiết bị bù trung thế năm 2025 Công ty Điện lực Vĩnh Long).	Tại trụ 476BM/40 tuyến 476 Bình Minh	Khóm Mỹ Lợi, phường Cái Vồn	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Công trình ĐTXD 2025
35		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH MTV XLĐ Khánh Hưng (3CN)	Xử lý kẹt quay trung thế tại trụ 476BM/58/9/5 tuyến 476 Bình Minh	tại trụ 476BM/58/9/5 tuyến 476 Bình Minh	Khóm Mỹ Lợi, phường Cái Vồn	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố

36		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (6CN) Trung tâm TND Vĩnh Long (3CN)	Phối hợp với Trung tâm thí nghiệm điện Vĩnh Long thực hiện kiểm định định kỳ 02 sợi cáp ngầm lộ ra tuyến 475 & 477 Bình Minh	Từ MC 475 đến DCL 475-7 trụ 477-475BM/1 tuyến 475 Bình Minh và từ MC 477 đến DCL 477-7 trụ 477-475BM/1 tuyến 477 Bình Minh	Khóm Đông Hưng, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
37		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn(3CN)	Lắp dụng cụ chống động vật hoang dã; Kiểm định định kỳ 02 bộ DCL, vệ sinh công nghiệp, kiểm tra siết lại các bulon phía trước và sau DCL (ngăn ngừa nguy cơ sự cố, phát nhiệt do tải cao) tại DCL 475-7 và DCL 477-7 trụ 477-475BM/1 tuyến 475 và 477 Bình Minh.	Tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 và 477 Bình Minh.	Khóm Đông Hưng, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố

38		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn(3CN)	Lắp dụng cụ chống động vật hoang dã; Kiểm định định kỳ 02 bộ DCL, vệ sinh công nghiệp, kiểm tra siết lại các bulon phía trước và sau DCL (ngăn ngừa nguy cơ sự cố, phát nhiệt do tải cao) tại DCL 471-7 và DCL 473-7 trụ 471-473BM/1 tuyến 471 và 473 Bình Minh.	Tại trụ 471-473BM/1 tuyến 471 và 473 Bình Minh.	Khóm Đông Hưng, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
39		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn(3CN)	Lắp dụng cụ chống động vật hoang dã; Kiểm định định kỳ 02 bộ DCL, vệ sinh công nghiệp, kiểm tra siết lại các bulon phía trước và sau DCL (ngăn ngừa nguy cơ sự cố, phát nhiệt do tải cao) tại DCL 472-7 và DCL 474-7 trụ 472BM-474BM/1 tuyến 472 và 474 Bình Minh.	Tại trụ 471-473BM/1 tuyến 471 và 473 Bình Minh.	Khóm Đông Hưng, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố

40		06h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn(3CN)	Thu hồi 01 cảm biến dòng gián tụ bù Bình Minh U3 và lắp 01 sứ đứng tại trụ 471BM/36A tuyến 471 Bình Minh	Tại trụ 471BM/36A tuyến 471 Bình Minh	Khóm Đông Hậu, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 trạm 110kV Bình Minh + Kéo máy cắt ra khỏi vận hành + Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76 trạm 110kV Bình Minh; * Đội QLĐ Cái Vồn: - Cắt Rec Đông Thuận + 3LTD Đông Thuận - 1 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh; - Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt Rec Đông Bình + 3LTD Đông Bình - 2 tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
41		06h00	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (03CN) + TT TND Vĩnh Long (01CN)	Kiểm tra, thí nghiệm định kỳ 3LTD Đông Hòa, Rec Đông Thành, DS Đông Thành -2	Tại trụ 472-474BM/115, 472-474BM/116, 472-474BM/117 tuyến 472, 474 Bình Minh	Xã Đông Thành	- Cắt: MC 472 Bình Minh, kéo ra khỏi vận hành + đóng DTĐ 472-76 tuyến 472 Bình Minh + MC 474 Bình Minh, kéo ra khỏi vận hành + đóng DTĐ 474 -76 tuyến 474 Bình Minh + Rec Sóc Tro + 3LTD Sóc Tro-2 trụ 472BM/248 tuyến 472 Bình Minh + Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -1 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh - Phương thức chuyển nguồn: Đóng LBS Vĩnh Xuân trụ L45/328, chuyển nguồn tuyến 475 Vũng Liêm qua 474 Bình Minh đến Rec Thị Trấn.	Ngăn ngừa sự cố

42		- 06h00 -16h30	-06h15 -16h45	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 473 Tam Bình từ LBS Bình Phú trụ 473TB/T230/25 sang tuyến 472 Bình Minh đến 3LBF Ngãi Tứ trụ 472BM/T250/1 , cách ly vị trí công tác	-Trụ 472BM/T250/1 tuyến 472 Bình Minh, trụ 473TB/T230/25 tuyến 473 Tam Bình	Xã Song Phú, Ngãi Tứ	- 3LBF Ngãi Tứ tại trụ 472BM/T250/1 tuyến 472 Bình Minh - DS Bình Phú -2 trụ 473TB/T230/26 - LBS Bình Phú trụ 473TB/T230/25 tuyến 473 Tam Bình	Chuyển nguồn
43		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Sửa trụ nghiêng, căng lại dây trung áp chùng thấp (Khắc phục tồn tại công trình KFW3.2 theo thông báo kết luận số 5893/TB-PCVL ngày 05/12/2025 của PCVL	- Từ trụ 471TB/137 đến trụ 471TB/145 tuyến 471 Tam Bình - Từ 472BM/270 đến trụ 472BM/475 tuyến 472 Bình Minh	Xã Ngãi Tứ, xã Tam Bình	- Cắt: Rec Sóc Tro + 3LTD Sóc Tro -2 trụ 472BM/248 tuyến 472 Bình Minh - LBS Bến Phà tại trụ 471TB/111 + DS Bến Phà -2 tại trụ 471TB/112 tuyến 471 Tam Bình.	Công trình KFW3.2
44		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng Đông Á (8CN)	Di dời đường dây điện thuộc dự án Cầu Tam Bình và đường kết nối từ ĐT 905 đến ĐT901	Từ trụ 471TB/119 đến 471TB/121 và từ trụ 471TB/119 đến 471TB/P119/1 tuyến 471 Tam Bình	ấp 1, xã Tam Bình	- Cắt 3LTD Cầu Hàn-L8 tại trụ 471TB/145 tuyến 471 Tam Bình - LBS Bến Phà tại trụ 471TB/111 + DS Bến Phà -2 tại trụ 471TB/112 tuyến 471 Tam Bình. - Rec Nhơn Bình tại trụ 471TB/T121/4 + DS Nhơn Bình -1 tại trụ 471TB/T121/3 tuyến 471 Tam Bình - Phương thức chuyển nguồn: Đóng LBS Nhơn Bình, chuyển nguồn tuyến 480 Vũng Liêm qua 471 Tam Bình.	Dự án xây dựng cầu Tam Bình

45		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Trại gà Tổng Duy Tân công suất 250 kVA	Tại trụ 472BM/P268/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ An, xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF trạm Trại gà Tổng Duy Tân tại trụ 472BM/268 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
46		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Cty Thanh Trúc Vĩnh Long công suất 1000 kVA	Tại trụ 472BM/P251/1C tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ An, xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF Cơ sở Gạch Trần Trung Trục tại trụ 472BM/P251/1 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
47		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Cơ sở Gạch Trần Trung Trục công suất 400 kVA	Tại trụ 472BM/P251/2 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ An, xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF Cơ sở Gạch Trần Trung Trục tại trụ 472BM/P251/2 tuyến 471 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
48		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Cty Lương Thực Vĩnh Long công suất 1500 kVA	Tại trụ 472BM/P279/9 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ An, xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF Cty Lương Thực Vĩnh Long tại trụ 472BM/P279/1 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký

49		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Cty SX Gạch Không Nung Vĩnh Long công suất 3*37,5 kVA	Tại trụ 472BM/P319/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ An, xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF Cty SX Gạch Không Nung Vĩnh Long tại trụ 472BM/319 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
50		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Trạm sạt toàn cầu V-Green công suất 250 kVA	Tại trụ 472BM/P320/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ An, xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF Trạm sạt toàn cầu V-Green tại trụ 472BM/320 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
51		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Cơ sở gỗ Phương Khánh công suất 25 kVA	Tại trụ 472BM/T413/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Thông Nguyên, xã Ngãi Tứ	- Cắt LBF TCS gỗ Phương Khánh tại trụ 472BM/413 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
52		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Nhà máy nước Thông Nguyên công suất 15 kVA	Tại trụ 472BM/P420/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Thông Nguyên, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+FCO NMN Thông Nguyên tại trụ 472BM/P420/1 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ hotline trạm NMN Thông Nguyên tại trụ 472BM/420 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký

53		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng Cty JM Mekong công suất 160 kVA	Tại trụ 472BM/T339/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO Cty JM Mekong tại trụ 472BM/T339/1 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ Hotline trạm Cty JM Mekong tại trụ 472BM/339 tuyến 472 Bình Minh	Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
54		06h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	-Kiểm tra, bảo trì TBA chuyên dùng XX Trần Thành Đạt công suất 160 kVA	-Tại trụ 472BM/T433/P1/2 tuyến 472 Bình Minh	-Áp Tân Nguyên, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO XX Trần Thành Đạt tại trụ 472BM/T433/P1/2 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ Hotline trạm XX Trần Thành Đạt tại trụ 472BM/T433/1 tuyến 472 Bình Minh	-Kiểm tra, bảo trì TBA thuê QLVH theo hợp đồng đã ký
55		07h30	11h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (5CN)	-Thay công tơ, TU, TI và vệ sinh công nghiệp trạm May Hòa Phú	-Tại trụ 473CK/T159/T14/01 nhánh rẽ May Hòa Phú	Áp 4, xã Tam Ngãi	- Cắt CB trạm May Hòa Phú tại trụ 473CK/T159/T14/01 (473CK) - Cắt 03LBFCO May Hòa Phú tại trụ 473CK/T159/14 (473CK) Khách hàng đã thuê quản lý vận hành	-Bảo dưỡng
56		13h30	15h30	-Điện lực Tiêu Cản	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3N)	-Vệ sinh, bảo trì và thử nghiệm Trạm NMXX Lâm H. Liễu CS 3 (3P_320 kVA).	-Tại trụ 480TV/P354/P33/T27/03 nhánh trung áp 22kV NMXX Lâm Hoàng Liễu thuộc tuyến 480 Trà Vinh, Ấp Tân Trung Kinh, xã Tiêu Cản, tỉnh Vĩnh Long.	-Xã Tiêu Cản	-Cắt 03 LBFCO NMXX Lâm Hoàng Liễu trụ 480TV/P354/P33/T27/01 nhánh trung áp 22kV NMXX Lâm Hoàng Liễu thuộc tuyến 480 Trà Vinh Khách hàng đã thuê QLVH	-Tri ân khách hàng năm 2025

57		15h30	17h30	-Điện lực Tiêu Cần	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3N)	-Vệ sinh, bảo trì và thử nghiệm trạm XN Chế Biến Nguyên Liệu 2 (3P_560 kVA) và trạm XNCB Nguyên Liệu (3P_560 kVA).	-Tủ trụ 473TR/T229/02A đến trụ 473TR/T229/03 nhánh trung áp 22kV XNCB Nguyên Liệu thuộc tuyến 473 Trà Cú, Ấp Chợ, xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long	-Xã Hùng Hòa	-Cát 03 LBFCO XNCB Nguyên Liệu trụ 473TR/229 thuộc tuyến 473 Trà Cú Khách hàng đã thuê QLVH	-Tri ân khách hàng năm 2025
----	--	-------	-------	-----------------------	--	---	--	--------------	--	--------------------------------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspe.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng ĐĐ, AT, KT, VTCNTT, Ban QLDA;
- Các Đội Quản lý điện, XN Lưới điện cao thế;
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong