

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 02 tháng 03 đến Chủ nhật ngày 08 tháng 03 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 02/03/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Sơn Đông, phường Phú Khương, phường Phú Tân, Lương Hòa, Châu Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, áp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	kiểm tra định kỳ

9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
---	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------	--	---	--	--------------------------	------------------------------

10		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (06 CN)	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú đến trụ 16 (trụ 05 mạch); Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 169/16; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức.	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long; thuộc địa bàn xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long; thuộc địa bàn xã Châu Thành, Song Lộc, Long Đức, phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện.	kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 03/03/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 193; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ 292.	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, Song Lộc, Châu Thành; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện.	kiểm tra định kỳ
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	kiểm tra định kỳ

9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
1	Thứ Tư 04/03/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (04CN)	-Phát quang từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cây (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cây	-Trạm 110kV Mô Cây - ấp Tân Lộc, xã Mô Cây	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 239.	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra hành lang lưới điện
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	kiểm tra định kỳ

9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
1	Thứ Năm 05/03/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Mỏ Cây, An Định, Thành Thới, Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		19h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ 292 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 102.	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Tân An, Phong Thạnh; phường Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	kiểm tra định kỳ

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	Áp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ
9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện

1	Thứ Sáu 06/03/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, Đại Điền, Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cổ
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2	-Từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, Mô Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cổ
3		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
4		19h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
7		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty Cô phần Núi Hồng (10CN)	-Thi công đóng bấc thăm đứng đoạn tuyến nối đường ĐT.DK.07 và đường N4 khu công nghiệp Phú Thuận tại vị trí khoảng trụ 28-29 nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện của đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Tại vị trí khoảng trụ 28-29 nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện của đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Xã Phú Thuận	-Cô lập đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận; đường dây 110kV 174 Giao Long - 171 Phú Thuận -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV trạm 110kV Phú Thuận nhận điện từ trạm 110kV Bình Đại, Giao Long. -Không mất điện phụ tải	-Công trình xây lắp của Ban QLDA Giao thông tỉnh Vĩnh Long

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra hành lang lưới điện
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (05 CN)	Chuẩn bị vật tư, dụng cụ thi công công tác thay dây chống sét.	Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/15 đến trụ 284/23.	Xã Châu Thành, phường Long Đức	Làm việc không cắt điện.	kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 07/03/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		19h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

5		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp LĐCT (06CN)	- Kiểm tra có cắt điện đường dây 110kV 172 Tân Quới -171 Bình Minh	Đường dây 110kV 172 Tân Quới -171 Bình Minh	-Đường dây 110kV 172 Tân Quới -171 Bình Minh, xã Tân Quới.	-Cô lập đường dây 172 Tân Quới - 171 Bình Minh -Trạm 110kV Bình Minh nhận nguồn từ đường dây 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè không mất tải. - Kết hợp cắt điện Trạm 110kV Tân Quới	Kiểm tra định kỳ lưới điện
6		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp LĐCT (06CN)	- Kiểm tra có cắt điện đường dây 110kV 174 Sông Hậu -171 Tân Quới	-Đường dây 110kV 174 Sông Hậu -171 Tân Quới	-Đường dây 110kV 174 Sông Hậu -171 Tân Quới, xã Tân Quới.	- Cô lập đường dây 110kV 174 Sông Hậu - 171 Tân Quới -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV không mất điện phụ tải.	Kiểm tra định kỳ lưới điện
7		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp LĐCT (10CN) + Công ty TNDMN (6CN)	- Thí nghiệm định kỳ theo CBM + Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 171, 172, 131, MBA T1, TC C11, TC C41, Trạm 110kV Tân Quới.	Tại ngăn: 171, 172, 131, MBA T1, TC C11, TC C41, Trạm 110kV Tân Quới	-Trạm 110kV Tân Quới, phường xã Tân Quới.	- Cô lập Đường dây 110kV 174 Sông Hậu -171 Tân Quới. - Cô lập Đường dây 110kV 172 Tân Quới -171 Bình Minh. - Cô lập toàn Trạm 110kV Tân Quới: + Cắt MC: 471, 473, 475,477,479, T401, TD41-1, 431, 131, 171, 172. + Kéo MC: 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, CC-TUC41, 421-1 ra khỏi vận hành. + Cắt DCL: 131-1, 171-1, 171-7, 172-1, 172-7. + Đóng các DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 172-76, 172-75, 172-15, 131-14, 131-15, 431-38, C41-14, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76. -Chuyển nguồn các tuyến 22kV không mất điện phụ tải	- Trong thời gian thực hiện công tác có thay đổi trạng thái của các MC, DCL, DTĐ đơn vị công tác thực hiện tiếp địa lưu động tại má ngoài đường dây của DCL 171-7, 172-7

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý I/2026, vệ sinh công nghiệp. - Kiểm tra vệ sinh công nghiệp ngăn 174.	- Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà. - Sân ngắt điện ngăn 174, phòng điều khiển, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào ngăn 174.	Áp Rơ Say xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 08/03/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

3		06h00	18h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (30 CN)	-Thi công công trình sửa chữa thường xuyên: Thay dây chống sét TK50 và phụ kiện.	-Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức Từ trụ 284/15 đến trụ 284/23 (từ trụ 284/15 đến trụ 284/23 đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức đi chung trụ).	-Phường Long Đức	- Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt: MC 172, DCL 172-7. + Đóng DTĐ 172-76. - Trạm 110kV Trà Vinh: + Cắt: MC 171, DCL 171-7. + Đóng DTĐ 171-76. - Trạm 110kV Long Đức: + Cắt: MC 171, MC 172, DCL 171-7, DCL 172-7, DCL 100-9. + Đóng DTĐ 171-76, DTĐ 172-76. - Cắt 03LBFCO Kênh Phú Hòa trụ 477-475LD-7/P107/P28/01. - Cắt 03LBFCO Huệ Sanh Sa Bình trụ 475LD/138. - Cắt 03LBFCO Sa Bình Công Thiện Hùng trụ 475LD/P125/01. - Cắt CB + 03FCO trạm Phú Hòa 1-2 tại trụ 477-475LD-7/P107/12. -Không mất điện phụ tải	-SCTX
---	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------	--	--	------------------	---	-------

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 02/03/2026	08h30	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế trụ HT7f, thu hồi lưới hạ thế từ trụ HT7f-HT12f, thu hồi trụ hạ thế từ trụ HT8f-HT11f thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTre/80/14 NR Sơn Hòa	-Trụ HT7f-HT12f thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTre/80/14 NR Sơn Hòa	-Áp Hòa Chánh xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTre/80/14 NR Sơn Hòa	-Xử lý mất an toàn
2		08h30	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay MBA 37,5kVA chày dầu, lắp kẹp wire, Holine trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây	-Trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây	-Áp 5 xã Giao Long	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây -Cắt FCO trụ 480GL/56/32/12 NR Quới Hòa Đông (đầu NR Phú Thành Tây)	-Ngăn ngừa sự cố

3		08h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Gia cố móng trụ hạ thế 17g, 18g và lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 18g thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế 17g, 18g thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
4		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 9b, 13b và lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 13b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/301/67/16 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông	-Tại trụ hạ thế 9b, 13b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473GTROM/301/67/16 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473GTROM/301/67/16 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông	-SCTX
5		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ trung thế bị nghiêng và lắp chằng xuống tại trụ trung thế trụ 20 nhánh rẽ Số 1 Phước Long	-Tại trụ trung thế trụ 20 nhánh rẽ Số 1 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt 3LBFCO trụ 01 đầu nhánh rẽ Số 1 Phước Long	-Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô
6		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay sứ trung thế bị phóng điện tại trụ trung thế trụ 02, 03, 04 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 1 Phước Long	-Từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 1 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt FCO trụ 42 nhánh rẽ áp 5 Phước Long (đầu nhánh rẽ áp 1 Phước Long)	-Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô
7		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ trung thế bị nghiêng và lắp chằng xuống tại trụ trung thế trụ 35 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 18 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Từ trụ 18 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Xã Phước Long, Phường An Hội	-Cắt FCO trụ 17 đầu nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô
8		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (04CN)	-Lắp tiếp đất LA trạm 50kVA trụ 33, sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ 2a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 33 nhánh rẽ áp 2 Vùng 2 Phước Long -Khắc phục công trình mở rộng lộ nông thôn	-Tại trạm và tại trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 33 nhánh rẽ áp 2 Vùng 2 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 50kVA trụ 33 nhánh rẽ áp 2 Vùng 2 Phước Long	-Theo yêu cầu địa phương

9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Đào neo chằng từ trụ 472BTri/148/11/05 đến trụ 472BTri/148/11/34 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.	- Từ trụ 472BTri/148/11/05 đến trụ 472BTri/148/11/34 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay thùng điện kế sét trạm 2x25kVA trụ 473BTri/224/72/13 NR Cai Thông.	-Trụ 473BTri/224/72/13 NR Cai Thông.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/224/72/13 NR Cai Thông.	-Ngăn ngừa sự cố.
12		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay thùng điện kế trạm 50kVA trụ 472BTri/148/11/16 NR áp 1 Mỹ Thạnh.	-Trụ 472BTri/148/11/16 NR áp 1 Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/11/16 NR áp 1 Mỹ Thạnh.	-Xử lý tồn tại kiểm tra mùa khô.
13		08h00	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Bảo trì trạm 75kVA trụ 475BTri/130/13/10/01 NR An Điền Bé.	- Trụ 475BTri/130/13/10/01 NR An Điền Bé.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 475BTri/130/13/10/01 NR An Điền Bé. -Cắt FCO trụ 475BTri/130/13/10 NR An Điền Bé.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		10h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Bảo trì trạm 37.5kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện.	- Trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện.	-Ngăn ngừa sự cố.

15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLD Hữu Trung (15CN)	- Thay 14 trụ BTV 7,5m nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại các vị trí trụ 7a, 6a, 4a, 11c, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b9b, 10b, 11b và Thay trụ 02 BTLT 10,5m nút góc bằng 02 trụ BTLT 12m tại vị trí: 2a, 1c - Thay dây 2AV50 + AV35 hiện hữu xuống cấp bằng dây ABC 2x50mm2 + AV35 từ trụ 72/13 đến trụ 7a + Hạ thế độc lập từ trụ 2a đến trụ HT 11a + Hạ thế độc lập từ trụ 6a đến trụ HT 11b2 và thay phụ kiện đỡ dây + Đóng tiếp địa lập lại tại vị trí trụ: 2a, 6a, 6b, 11b, 6c, 11c + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 5b, 9b, 10b, 11b, 5c, 6c, 7c, 8c thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 473BTri/224/72/13 NR Cai Thông.	- Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 473BTri/224/72/13 NR Cai Thông.	Xã Mỹ Chánh Hòa.	- Cắt CB+IFCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/224/72/13 NR Cai Thông.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Thay trụ hạ thế nút góc trụ 11a, 12a, 13a + Thay dây hạ thế từ trụ 11a đến trụ 13a, đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/327/16/33 NR 3P Hưng Thạnh. Cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Từ trụ hạ thế trụ 11a đến trụ 13a + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/327/16/33 NR 3P Hưng Thạnh	-Áp Hưng Thạnh xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/327/16/33 NR 3P Hưng Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
17		08h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 472BĐ/03/102 đến trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Từ trụ 472BĐ/03/102 đến trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
18		15h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Áp 4 Bình Thới	-Từ trụ 471BĐ/66/22/01 đến trụ 471BĐ/66/22/07 NR 1P Áp 4 Bình Thới	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN

19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Công ty Phước Sang; NR 1P Lộ Ông Bái; NR 3P NMN An Hóa	-Tủ trụ 473BD/416/01 đến tủ 473BD/416/14 NR 3P Công ty Phước Sang; tủ trụ 473BD/409/01 đến tủ 473BD/409/08 NR 1P Lộ Ông Bái; tủ trụ 473BD/416/01/01 đến tủ 473BD/416/01/04 NR 3P NMN An Hóa.	-Áp Long Hòa 1 xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
20		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay điện kế, TI, TU trung thế + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế tủ 477BD/266/01A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 1000kVA tủ 477BD/266/01A/15 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu. Khách hàng NTCN Phan Văn Thịnh)	-Tủ trụ 477BD/266/01A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO tủ 477BD/266/01A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Thay điện kế, TI, TU + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
21		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng và các NR đầu vào	-Lưới điện trung áp từ tủ 475BTh/146 đến tủ 475BTh/409B tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Phong	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser tủ 475BTh/145 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Băng	-Giảm TTĐN, ngăn ngừa sự cố
22		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	Phường Đông Thành	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố

23		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	Từ đầu ra (LBS Địa Môn) số trụ 471CC/196 đến đầu vào LBS Cầu Số 8 trụ 471CC/280 và các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 471 Cô Chiên. Kể cả nhánh 03 pha Bà Nghè. Giáp lưới với tuyến 473 Cô Chiên; đến DS Cầu Cái Mới -C3 thường mở trụ 473CC/100 - Nhánh 03 pha Chánh An trụ 471CC/231 đến phân dưới (03 LBFCO Rạch Rừng) trụ 471CC/231/73 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 471 Cô Chiên. + Từ trụ 471CC/277 đến trụ 471CC/277/13 - tuyến 471,473 Cô Chiên. + Từ trụ 473CC/369 đến trụ 471CC/277/13 - tuyến 471,473 Cô Chiên.	Xã Cái Nhum xã Tân Long Hội	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố
24		08h30	13h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Nâng công suất trạm Kinh Đường Trâu từ 15kVA lên 25kVA (theo PA được duyệt số 191/PA-ĐTĐB ngày05/02/2026).	Tại trụ 473TB/T122/9 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Phú 4, xã Tam Bình	Cắt LBF trạm Kinh Đường Trâu tại trụ 473TB/T122/1 tuyến 473 Tam Bình	Ngăn ngừa sự cố
25		10h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Nâng công suất trạm 4 Phú Sơn A từ 15kVA lên 25kVA (theo PA được duyệt số 191/PA-ĐTĐB ngày05/02/2026).	Tại trụ 473TB/P243/T14/11 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Sơn A, xã Song Phú	Cắt LBF trạm 4,5 Phú Sơn A tại trụ 473TB/P243/T14/1 tuyến 473 Tam Bình	Ngăn ngừa sự cố
26		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Hiệp Lợi, Lung Lá, Hiệp Hòa tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L48/T340/T173/1 đến trụ L48/T340/T173/30 và từ trụ L40/T223/T4/T24/P15/1 đến trụ L40/T223/T4/T24/P15/16 và trụ L40/T223/T4/1 đến trụ L40/T223/T4/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Lợi, Ngãi Hòa, Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

27		08h30	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay TI hạ áp định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm biến áp Nhà Máy Nước Mỹ Lợi, trụ M44/P179/P27/1 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi, trụ M44/P179/P27/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi, trụ M44/P179/P27/1 tuyến 474 Bình Minh.	HTĐĐ
28		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/T213/P91/P1/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
29		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A nhánh Áp Trạm, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 478 Duyên Trà.	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
30		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A nhánh Áp Trạm, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 478 Duyên Trà.	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
31		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trực chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
32		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trực chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
33		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/P203A/(01-81) kể cả các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

34		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
35		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
36		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Từ trụ 471DT/40 đến trụ 471DT/65, từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 (DS2 Mỹ Quý) tuyến 471DT (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
37		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Từ trụ 471DT/40 đến trụ 471DT/65, từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 (DS2 Mỹ Quý) tuyến 471DT (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
38		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN)	Nhánh rẽ 22 kV tuyến 479CN từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/279 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

39		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Trà Cú A1, Trà Cú B3, Bãi Sào Dơi 5.	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
40		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
41		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách các thiết bị đo va chạm vào thiết bị, xà và đầu trụ trung thế đang mang điện	Kiểm tra định kỳ
42		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
43		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trục chính Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
44		08h00	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (06CN)	Điều hòa phụ tải trạm Cà Chương 2 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Tại vị trí lắp giá treo MBA cách ngầm trên FCO 1,5m trở xuống đất tại trụ 473CK/P168/P9/P65/09	Xã Tân An	Cắt CB + FCO trạm Cà Chương 2 tại trụ trụ 473CK/P168/P9/P65/09	Sửa chữa thường xuyên

45		13h30	16h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (06CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Nhánh Địa Giừ (từ trụ 76 đến trụ 90) - Hạ Thế: Lưới hạ áp trạm Giồng Mới 3, Địa Giừ.	Xã Tân An	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
1	Thứ Ba 03/03/2026	07h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (3CN)	-Lắp nắp chụp FCO, thay thùng điện kế trạm bị mục sét tại trạm 2x25kVA Phú Hưng 12 trụ 473BTre/188/20/26 tuyến 473 Bến Tre	-Tür tầng đà FCO trở xuống trụ 473BTre/188/20/26 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x25kVA Phú Hưng 12 trụ 473BTre/188/20/26 tuyến 473 Bến Tre	-Xử lý kết quả kiểm tra mùa khô
2		08h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Đội Hotline-XNDV Điện lực (06CN)	-Thu hồi dây từ lưới xuống FCO, đà đỡ, sứ, FCO, vật tư không sử dụng tại trụ 474BTre/128/40B/42/14 tuyến 474 Bến Tre.	-Tại trụ 474BTre/128/40B/42/14 tuyến 474 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 474BTre/85/1A tuyến 474 Bến Tre	-Xử lý kết quả kiểm tra mùa khô
3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (3CN)	-Thay 01 MBA 50kVA trạm 2x50kVA Phú Chánh 1 trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 2x50kVA Phú Chánh 1 trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 473BTre/200/06 tuyến 473 Bến Tre	-Xử lý kết quả kiểm tra mùa khô
4		08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Di dời MBA 2x50kVA trụ 472BTre/124B/09 về trụ 472BTre/124B/14, chấp sắt trụ 472BTre/124B/07, trụ 472BTre/124B/08 NR 1 pha Tân Huệ Tây	-Trụ 472BTre/124B/09, trụ 472BTre/124B/14, trụ 472BTre/124B/07, trụ 472BTre/124B/08 NR 1 pha Tân Huệ Tây	-Áp Tân Huệ Tây xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 472BTre/124B tuyến Tân Thành - Tân Thạch (đầu NR Tân Huệ Tây) -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 472BTre/124B/09 NR 1 pha Tân Huệ Tây	-Giảm TTĐN
5		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/15/9TA NR UB Giao Long (CÔNG TY TNHH SX TM NGUYỄN PHỤ LIỆU KIM HƯNG)	-Trụ 478GL/03/15/9TA NR UB Giao Long	-Xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 3x50kVA trụ 478GL/03/15/9TA NR UB Giao Long	-Thay 03TI hạ thế

6		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/21/01 NR Lộ Ông Hồ (CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI N.I.D)	-Trụ 474GL/04/21/01 NR Lộ Ông Hồ	-Xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/21/01 NR Lộ Ông Hồ	-Thay 03TI hạ thế
7		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 476GL/13/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định (CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT PHÁT)	-Trụ 476GL/13/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 476GL/13/02 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định -Cắt 3FCO trụ 476GL/13 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Thay 03TI hạ thế
8		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03TI hạ thế định kỳ trạm 250kVA trụ 480BTre/41/52A/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST)	-Trụ 480BTre/41/52A/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/52A tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt CB trạm 250kVA trụ 480BTre/41/52A/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Thay 03TI hạ thế
9		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/88/03/01 NR Thị Trấn Châu Thành (THUẾ CƠ SỞ 9 TỈNH VĨNH LONG)	-Trụ 472BTre/88/03/01 NR Thị Trấn Châu Thành	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/88/03/01 NR Thị Trấn Châu Thành -Cắt 3FCO trụ 472BTre/88/03 NR Thị Trấn Châu Thành	-Thay 03TI hạ thế
10		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 480BTre/41/80/15T/01 NR trái An Khánh (CÔNG TY TNHH XNK NGỌC KHANG GLOBAL)	-Trụ 480BTre/41/80/15T/01 NR trái An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 480BTre/41/80/15T/01 NR trái An Khánh -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/80/15T NR trái An Khánh	-Thay 03TI hạ thế

11		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 480BTre/41/61/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (CÔNG TY TNHH BOT CẦU RẠCH MIỄU)	-Trụ 480BTre/41/61/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 480BTre/41/61/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/61 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Thay 03TI hạ thế
12		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 480BTre/41/80/08T/01 NR trái An Khánh (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU SAO KIM CHI NHÁNH BẾN TRE)	-Trụ 480BTre/41/80/08T/01 NR trái An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 480BTre/41/80/08T/01 NR trái An Khánh	-Thay 03TI hạ thế
13		07h30	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (06CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Chợ Xếp 2	-Từ trụ 476TT/07/01 đến trụ 476TT/07/06 NR Chợ Xếp 2	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt 3FCO trụ 476TT/474TT/07 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông (đầu NR Chợ Xếp 2)	-SCL 2026
14		13h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (06CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Thanh Sơn 2	-Từ trụ 476TT/32/01 đến trụ 476TT/32/06 NR Thanh Sơn 2	-Khu phố Thanh Sơn 2 - Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 476TT/32/06 NR Thanh Sơn 2 -Cắt FCO trụ 476TT/474TT/32 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông (đầu NR Thanh Sơn 2)	-SCL 2026
15		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 07 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Cắt FCO trụ 44 nhánh rẽ Mỹ Thạnh (đầu nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh)	-Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô
16		13h30	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay FCO, thay LA trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền (do đo PD không đạt)	-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Ngăn ngừa sự cố

17		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 3LA trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/1 nhánh rẽ Hưng Nhượng (do đo PD không đạt)	-Tại trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/1 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/1 + Cắt 3FCO trụ 473GTROM/175/09 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-Ngăn ngừa sự cố
18		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 471GTROM/50B/01 đến trụ 471GTROM/50B/71 (số cũ) nhánh rẽ Phong Mỹ	-Từ trụ 471GTROM/50B/01 đến trụ 471GTROM/50B/71 (số cũ) nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTRE/229 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Vệ sinh định kỳ
19		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475 BTRE/250/01 đến trụ 475BTRE/250/29 nhánh rẽ Nổi tuyến Phong Năm - Phong Mỹ	-Từ trụ 475 BTRE/250/01 đến trụ 475BTRE/250/29 nhánh rẽ Nổi tuyến Phong Năm - Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTRE/229 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Vệ sinh định kỳ
20		08h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/50B/12/01 đến trụ 471GTROM/50B/12/29 (số cũ) nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ	-Từ trụ 471GTROM/50B/12/01 đến trụ 471GTROM/50B/12/29 (số cũ) nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
21		14h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTRE/278B/01 đến trụ 475BTRE/278B/20 nhánh rẽ Xây Dựng Mới trụ 278B Phong Năm	-Từ trụ 475BTRE/278B/01 đến trụ 475BTRE/278B/20 nhánh rẽ Xây Dựng Mới trụ 278B Phong Năm	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
22		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 3TU, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 160kVA trụ 475GTROM/73B/48/2 nhánh rẽ Châu Bình (KH: Cty TNHH SX - TM Chi sơ dừa Diệụ Phong)	-Tại trụ 475GTROM/73B/48A Nhánh rẽ Châu Bình	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475GTROM/73B/48/2 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/73B/48 nhánh rẽ Châu Bình (đang cắt trạm đang cô lập theo yêu cầu khách hàng)	-Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ

23		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 3TU, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải (KH: Trung Đoàn 895)	-Tại trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/90/25 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải	-Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ
24		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
25		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/107/59/01 đến trụ 478BTri/28/107/59/36 NR Cầu Ngang- Đường Tắt.	- Từ trụ 478BTri/28/107/59/01 đến trụ 478BTri/28/107/59/36 NR Cầu Ngang- Đường Tắt.	-Xã Bảo Thạnh.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố
26		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/109/47A/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/17 NR Lê Xuân Vũ.	- Từ trụ 478BTri/28/109/47A/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/17 NR Lê Xuân Vũ.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố
27		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/109/47A/09/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/09/13 NR Lê Xuân Vũ - Tiệm Tôm.	- Từ trụ 478BTri/28/109/47A/09/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/09/13 NR Lê Xuân Vũ - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố
28		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế khách hàng Hộ Kinh Doanh Tàu Khai Thác Thủy Sản Tấn Lượng trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/63A/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/63A/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/63A/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/63A NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Thay định kỳ

29		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế khách hàng Nuôi Tôm Phạm Thành Trung trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/67/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	- Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/67/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/67/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/67 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Thay định kỳ
30		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Công trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/74/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/74/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/74/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/74 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Thay định kỳ
31		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế khách hàng Nuôi Tôm Đinh Văn Hoài Nam trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/115/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/115/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/115/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/115 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Thay định kỳ
32		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	-Thực hiện thay mới dây 3AC50+AC50mm2 bằng dây 3ACKP50+ACKP50mm2 + Thay rack U và sứ ống chỉ + Thay cách điện đứng polymer 24kV + Thay mới sứ treo polymer 24kV tại vị trí trụ+ Thay kẹp wire + hotline từ trụ 473BTri/224/21/02 đến trụ 473BTri/224/21/29 Giồng Găng - Thay mới trụ BTLT 10,5m nứt gốc bằng trụ BTLT 12m tại trụ 473BTri/224/21/06, 473BTri/224/21/10, 473BTri/224/21/13, 473BTri/224/21/14, 473BTri/224/21/28 NR Giồng Găng.	- Từ trụ 473BTri/224/21/02 đến trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/21/01 NR Giồng Găng.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026

33		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Di dời trụ hạ thế về ranh đất trụ HT221b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BĐ/221/01 tuyến Bình Đại - An Hóa. Cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm	-Trụ HT221b + Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BĐ/221/01 tuyến Bình Đại - An Hóa.	-Áp Việc Giữa xã Châu Hưng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BĐ/221/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Theo yêu cầu khách hàng
34		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Từ trụ 475BĐ/08/07 đến trụ 475BĐ/08/40 NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
35		14h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Từ trụ 475BĐ/07/27B đến trụ 475BĐ/07/27B/02 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Giồng Sấm xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
36		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Long Phú	-Từ trụ 473BĐ/393/17/01 đến trụ 473BĐ/393/17/22 NR 1P Long Phú	-Áp Long Phú xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
37		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/266/40A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 750kVA trụ 477BĐ/266/40A/05 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu. Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà)	-Tại trụ 477BĐ/266/40A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/266/40A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Thay TI + bảo trì HTĐĐ định kỳ.

38		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay điện kế, TI trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 477BD/47/266/70/28 NR 3P Hóc Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn Tuyển) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BD/47/266/70/14/07 NR 3P NTCN Phan Thị Châu (trạm 400kVA trụ 477BD/47/266/70/14/14 NR 3P NTCN Phan Thị Châu. Khách hàng NTCN Phan Thị Châu)	-Tại trụ 477BD/47/266/70/28 NR 3P Hóc Hóa; trụ 477BD/47/266/70/14/07 NR 3P NTCN Phan Thị Châu	-Áp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BD/47/266/70 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Đầu NR 3P Hóc Hóa)	-Thay điện kế, TI + bảo trì HTĐĐ định kỳ.
39		08h00	15h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 472MC/15/20/01/01 đến trụ 472MC/15/20/01/12 NR Vào Chi Mỏ Cày; Từ trụ 472MC/15/20/01/06 đến trụ 472MC/15/20/01/06/04 NR Vào Chợ Mỏ Cày; Từ trụ 472MC/15/20/10/01 đến trụ 472MC/15/20/10/07 NR Bệnh Viện; Từ trụ 472MC/15/20/22A/01 đến trụ 472MC/15/20/22A/07 NR Khu phố 3	-Từ trụ 472MC/15/20/01/01 đến trụ 472MC/15/20/01/12 NR Vào Chi Mỏ Cày; Từ trụ 472MC/15/20/01/06 đến trụ 472MC/15/20/01/06/04 NR Vào Chợ Mỏ Cày; Từ trụ 472MC/15/20/10/01 đến trụ 472MC/15/20/10/07 NR Bệnh Viện; Từ trụ 472MC/15/20/22A/01 đến trụ 472MC/15/20/22A/07 NR Khu phố 3	-Xã Mỏ Cày	-Khoá chế độ tự đóng lại của MC tuyến 472 trạm 110kV Mỏ Cày	-SCTX
40		16h00	17h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (06 CN)	-Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 475MC/11/01 đến trụ 475MC/11/10 NR Khu phố 5	-Từ trụ 475MC/11/01 đến trụ 475MC/11/10 NR Khu phố 5	-Xã Mỏ Cày	-Khoá chế độ tự đóng lại của MC tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-SCTX
41		08h00	10h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thẻ trạm trụ 472MC/15/20/17/52A/1 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/52A/1 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/17/52A/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/17/52A NR Định Thủy	-Thay TI, điện kế định kỳ

42		10h30	12h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Xã Định Thủy trạm trụ 472MC/15/20/17/57A/1 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/57A/1 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/17/57A/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/17/57A NR Định Thủy	-Thay TI, điện kế định kỳ
43		14h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chép tại trụ 472MC/15/20/17/60P/08 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/07 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Tại trụ 472MC/15/20/17/60P/08 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/07 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/07 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Thay TI, điện kế định kỳ
44		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao NR Điền và các NR đầu vào	-Lưới điện trung áp từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/72 NR An Điền và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTh/143/01A NR An Điền	-Giảm TTDN, ngăn ngừa sự cố
45		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới, gom gọn thùng điện kê thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA 476CL/131/18P/01 nhánh rẽ Quân An	-Lưới hạ thế trạm 50kVA 476CL/131/18P/01 nhánh rẽ Quân An	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA 476CL/131/18P/01 nhánh rẽ Quân An	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
46		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (06CN)	Phát quang cây xanh thuộc khu vực Điện lực Long Châu quản lý (Tuyến 474 Vĩnh Long từ trụ 474VLg/15 đến trụ 474VLg/57 và các nhánh rẽ)	Điện lực Long Châu quản lý.	Khu vực Điện lực Long Châu quản lý.	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố

47		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	Phường Đông Thành, phường Bình Minh.	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Bếp Chuồng 2 tại Trụ 475BM/111/18/10 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/111/18/10 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Bếp Chuồng 2 tại Trụ 475BM/111/18/10 tuyến 475 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
49		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Bếp Chuồng 2A tại Trụ 475BM/111/18/10/1 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/111/18/10/1 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Bếp Chuồng 2A tại Trụ 475BM/111/18/10/1 tuyến 475 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
50		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Bếp Chuồng 1 tại Trụ 475BM/111/18/3 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/111/18/3 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt MCCB + FCO trạm Bếp Chuồng 1 tại Trụ 475BM/111/18/3 tuyến 475 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện

51		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	Từ phía sau MC 471CC, MC 473CC đến trụ 471-473CC/33 nắp trên và nắp dưới tuyến 473 và tuyến 471 Cỏ Chiên + từ trụ 473CC/6 đến (đầu trên DS Chợ Số 2- 2) trụ 473CC/282 tuyến 473 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này thuộc tuyến 473 Cỏ Chiên.	Xã Nhơn Phú xã Bình Phước	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố
52		08h30	13h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Nâng công suất trạm Bình Ninh 1 từ 15kVA lên 25kVA (theo PA được duyệt số 191/PA-ĐTĐ ngày05/02/2026).	Tại trụ 472BM/T250/122 tuyến 472 Bình Minh	Áp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+FCO trạm Bình Ninh 1 tại trụ 472BM/T250/122 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ Hotline Trạm Bình Ninh 1 tại trụ 472BM/T250/122 tuyến 472 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
53		10h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Nâng công suất trạm Kênh Lưu Văn Liệt từ 15kVA lên 25kVA (theo PA được duyệt số 191/PA-ĐTĐ ngày05/02/2026).	Tại trụ 472BM/T250/P115/P92/P25/7 tuyến 472 Bình Minh	Áp Bình Phú, xã Ngãi Tứ	Cắt LBF Kênh Lưu Văn Liệt tại 472BM/T250/P115/P92/25 tuyến 472 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	09h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng Lò Bún Sáu Thạnh công suất 3*25 kVA	Tại trụ 472BM/T250/T48/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Nhât, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm Lò bún Sáu Thạnh tại trụ 472BM/T250/T48/1 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ hotlite trạm Lò bún Sáu Thạnh tại trụ 472BM/T250/48 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
55		09h00	10h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng HKD Bảo Ngọc 2 công suất 25 kVA	Tại trụ 472BM/T250/P61/1A tuyến 472 Bình Minh	Áp An Phong, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm HKD Bảo Ngọc 2 tại trụ 472BM/T250/P61/1A tuyến 472 Bình Minh - Gỡ hotlite trạm HKD Bảo Ngọc 2 tại trụ 472BM/T250/61 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH

56		10h00	11h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng Cty IB công suất 1000 kVA	Tại trụ 472BM/T250/T80/3 tuyến 472 Bình Minh	Áp An Phong, xã Ngãi Tứ	- Cắt Rec Cty IB tại trụ 472BM/T250/T80/2 tuyến 472 Bình Minh - Cắt DS Cty IB tại trụ 472BM/T250/T80/1 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
57		13h00	14h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng Cty Thiên Phúc công suất 1000 kVA	Tại trụ 472BM/T250/T80/4 tuyến 472 Bình Minh	Áp An Phong, xã Ngãi Tứ	- Cắt Rec Cty IB tại trụ 472BM/T250/T80/2 tuyến 472 Bình Minh - Cắt DS Cty IB tại trụ 472BM/T250/T80/1 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
58		14h00	15h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng TNMN Bình Quý công suất 3*25 kVA	Tại trụ 472BM/T250/T89/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp An Phong, xã Ngãi Tứ	- Cắt 3LBF NMN Bình Quý tại trụ 472BM/T250/T89/1 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
59		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Vĩnh Thành tuyến 475 Vũng Liêm.	Từ trụ L45/P221/6 đến trụ L45/P221/179 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Vĩnh Thành B, Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân, ấp Trà Ngoa, xã Trà Cồn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
60		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay công tơ định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm biến áp Cơ Sở Phế Liệu Vân Hào, trụ L40/P239/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Cơ Sở Phế Liệu Vân Hào, trụ L40/P239/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+3FCO trạm Cơ Sở Phế Liệu Vân Hào, trụ L40/P239/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	HTĐĐ
61		10h30	12h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm biến áp Phòng Khám Hòa Bình, trụ L40/T223/T1/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Phòng Khám Hòa Bình, trụ L40/T223/T1/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+3FCO trạm Phòng Khám Hòa Bình, trụ L40/T223/T1/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	HTĐĐ

62		13h30	15h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm biến áp HKD Duy Giàu, trụ L40/T102A/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm HKD Duy Giàu, trụ L40/T102A/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hội Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+3FCO trạm HKD Duy Giàu, trụ L40/T102A/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	HTĐĐ
63		15h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay công tơ định kỳ + vệ sinh công nghiệp MBA trạm biến áp HKD Nguyễn Thị Phiến, trụ L40/T194A/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm HKD Nguyễn Thị Phiến, trụ L40/T194A/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hội Thạnh, xã Hòa Bình.	Cắt CB+3FCO trạm HKD Nguyễn Thị Phiến, trụ L40/T194A/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	HTĐĐ
64		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/36 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Định 1 trụ 471TQ/182/10 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Định, xã Tân Lạc	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Định 1 trụ 471TQ/182/10 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
66		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Định 4 trụ 471TQ/182/13/5P tuyến 471 Tân Quới	Áp An Khánh, xã Tân Lạc	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Định 4 trụ 471TQ/182/13/5P tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
67		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Định 1B trụ 471TQ/182/18 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Định, xã Tân Lạc	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Định 1B trụ 471TQ/182/18 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
68		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Định 2 trụ 471TQ/182/13/4P tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Định, xã Tân Lạc	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Định 2 trụ 471TQ/182/13/4P tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị

69		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. - Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472, 474 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
70		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. - Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472, 474 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
71		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trực chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
72		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trực chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

73		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/348A/01 đến trụ 477DT/T348A/38, nhánh La Ghi, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
74		08h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 478-475DT-8/P109/01B đến trụ 478-475DT-8/P109/49 đường dây 22kV trực chính tuyến 478 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT-8/P109/01B đến trụ 478-475DT-8/P109/49 đường dây 22kV trực chính tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
75		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 475DT/112 đến trụ 475DT/178 đường dây 22kV trực chính tuyến 475 Duyên Trà	Từ trụ 475DT/112 đến trụ 475DT/178 đường dây 22kV trực chính tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
76		08h00	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh sứ, thiết bị, trạm Huỳnh Văn Ninh 1 trụ 477DT/T213/P199/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 1, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trạm Huỳnh Văn Ninh 1 trụ 477DT/T213/P199/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 1, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Huỳnh Văn Ninh 1 trụ 477DT/T213/199 (472DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Ngăn ngừa sự cố
77		10h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh sứ, thiết bị, trạm Võ Thị Diễm Thúy trụ 477DT/T213/T179/T21A/03 nhánh Võ Thị Diễm Thúy, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trạm Võ Thị Diễm Thúy trụ 477DT/T213/T179/T21A/03, nhánh Võ Thị Diễm Thúy, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Võ Thị Diễm Thúy trụ 477DT/T213/T179/T21A/01 (472DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Ngăn ngừa sự cố

78		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh sứ, thiết bị, trạm Nguyễn Hồng Quân 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P88/08, Nguyễn Hồng Quân trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P88/03, nhánh Nguyễn Hồng Quân, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trạm Nguyễn Hồng Quân 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P88/08, Nguyễn Hồng Quân trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P88/03, nhánh Nguyễn Hồng Quân, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Côn Cù - xã Đông Hải	- Cát 3LBFCO Nguyễn Hồng Quân trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P88/08 (472DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Ngăn ngừa sự cố
79		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh sứ, thiết bị, trạm Huỳnh Văn Ninh 2 trụ 477-474DT-2/P128A/T19/T130/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 2, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trạm Huỳnh Văn Ninh 2 trụ 477-474DT-2/P128A/T19/T130/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 2, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Động Cao - xã Đông Hải	- Cát 3LBFCO Huỳnh Văn Ninh 2 trụ 477-474DT-2/P128A/T19/T130 (472DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Ngăn ngừa sự cố
80		08h00	08h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm .NT Nguyễn Hữu Tài trụ 477DT/T147/T59A/61/P03/09, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Côn Ông phường Trường Long Hòa	Cát CB + FCO trạm NT Nguyễn Hữu Tài trụ 477DT/T147/T59A/61/P03/09 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
81		09h00	09h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm .NT Huỳnh Văn Quân 1 trụ 477DT/T147/T59A/61/P03/10, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Côn Ông phường Trường Long Hòa	Cát CB + FCO trạm NT Huỳnh Văn Quân 1 trụ 477DT/T147/T59A/61/P03/10 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
82		10h00	10h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm .NT Cao Hoàng Tuấn trụ 477DT/T147/P24/P07/02, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Côn Ông phường Trường Long Hòa	Cát CB + FCO trạm NT Cao Hoàng Tuấn trụ 477DT/T147/T59A/61/P03/13 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
83		13h00	13h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Trần Thanh Hiếu trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/P10A/06, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Côn Trứng phường Trường Long Hòa	Cát CB + FCO trạm NT Trần Thanh Hiếu trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/P10A/06 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm

84		14h00	15h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Nguyễn Văn Có trụ 477DT/T147/T44A/T15/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Trường Long Hòa	Cắt CB + 3FCO trạm NT Nguyễn Văn Có trụ 477DT/T147/T44A/T15/01 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
85		15h45	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Ngô Hải Lăng 1 trụ 477DT/T147/P24/P07/02, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Thống Nhất phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm NT Ngô Hải Lăng 1 trụ 477DT/T147/P24/P07/02 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
86		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bằng nước áp lực cao	Từ trụ 473DT/(247-286), 473DT/T285/(01-61) tuyến 473 Duyên Trà, từ trụ 477DT/131A đến trụ 477DT/131A, từ trụ	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
87		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
88		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

89		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, bứt dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05CN)	Gần lưới trung hạ áp từ trụ 473CN/170 đến trụ 473CN/309 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
90		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)	Từ trụ 478-477CN/11 đến trụ 478-477CN/19; 477CN/20 đến trụ 477CN/87	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
91		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Bãi Sào Dơi 4, Bãi Sào Dơi 7, Bãi Sào Giữa 4.	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
92		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
93		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
94		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Vệ sinh Hotline sứ đứng và thiết bị trung áp bằng máy bơm áp lực cao	Trục chính Tuyến 480CK từ trụ 480CK/58 đến trụ 480CK/114	Xã Cầu Kè, An Phú Tân	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

95		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp (QLVH thuê)	<ul style="list-style-type: none"> - Nhánh 22kV XX Hiệp Thành và TBA 1250kVA CBLT Hải Nam. - Nhánh 12,7kV Huỳnh Văn Hiệp và TBA 1x25kVA Huỳnh Văn Hiệp. - Nhánh 22kV Cty Phúc An Khang và TBA 250kVA Phúc An Khang. - Nhánh 22kV NMNĐ Hoàng Phúc và TBA 800kVA NMNĐ Hoàng Phúc. - Nhánh 22kV Cty may VL và TBA 3x25kVA Cty may VL. - Nhánh 22kV NMXX Võ Văn Bia và TBA 3P-1000kVA Nhà Máy Võ Văn Bia. - Nhánh 12,7kV Công ty Huỳnh Yến và TBA 1x100kVA Công ty Huỳnh Yến. - Nhánh 12,7kV CS Giấy - Vũ Lâm và TBA 1x25kVA CS Giấy - Vũ Lâm. - Nhánh 22kV CS Dừa - Chí Thành và TBA 3p-250kVA. - Nhánh 12,7kV Lý Văn Giang và TBA 1x15kVA Lý Văn Giang 	Xã An Trường, Tân An	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
----	--	-------	-------	--------------------	---------------------------	---	--	----------------------	----------------	------------------

96		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp (QLVH thuê)	<ul style="list-style-type: none"> - Nhánh 12,7kV Áp 5-2.1 An Trường và TBA 1x50kVA Áp 5.3 An Trường - Nhánh 12,7kV Áp 4.6 An Trường và TBA 1x50kVA Áp 4.6 An Trường - Nhánh 12,7kV Áp 6.2 An Trường và TBA 1x50kVA Áp 6.2 An Trường. - TBA 3x25kVA Áp 8.2.1 An Trường - TBA 75kVA Áp 7.4 An Trường. - TBA 1x50kVA Áp 7A An Trường - TBA 1x50kVA Áp 8.4 An Trường - TBA 1x75kVA Áp 3-2 An Trường - TBA 1x50kVA 4-2 An Trường - TBA 1x25kVA Áp 3-3 An Trường - TBA 1x50kVA Áp 3.5 An Trường - TBA 1x37,5kVA Áp 4A An Trường - TBA 1x50kVA Áp 6A.1 An Trường. - TBA 1x50kVA Áp 6.8 An Trường - TBA 1x50kVA Áp 7.3 An Trường 	Xã An Trường	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
----	--	-------	-------	--------------------	---------------------------	---	--	--------------	----------------	------------------

97		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp (QLVH thuê)	<ul style="list-style-type: none"> - Nhánh 22kV Nguyễn Văn Tùng và TBA 3P-250kVA Nguyễn Văn Tùng, 3P-560kVA Nguyễn Văn Tùng 2. - Nhánh 22kV Lê Văn Trọng 1 và TBA 160kVA Lê Văn Trọng 1. - Nhánh 22kV Trường Kỳ và TBA 3p-250kVA cấp điện cho trạm Trường Kỳ. - Nhánh 22kV HKD Fa Ti Mah và TBA 3x25kVA HKD Fa Ti Mah. - Nhánh 12,7kV và TBA 1x25kVA Chùa Hậu Tây An. - Nhánh 22kV Trạm sạc V-Green - An Trường và TBA 3P-250kVA Trạm sạc V-Green - An Trường. - Nhánh 12,7kV XX Trần Văn Tân và TBA 1x15kVA XX Trần Văn Tân. 	Xã An Trường	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 04/03/2026	08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Tăng cường dây hạ thế từ trụ 480BTre/41/54/78A/01-480BTre/41/54/78B/3, từ trụ 480BTre/41/54/78A/01-HT3e, từ trụ HT1d-HT30c, từ trụ HT20c-HT4b thuộc trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/54/78A/01 NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 480BTre/41/54/78A/01-480BTre/41/54/78B/3, từ trụ 480BTre/41/54/78A/01-HT3e, từ trụ HT1d-HT30c, từ trụ HT20c-HT4b thuộc trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/54/78A/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 480BTre/41/54/78A/01 NR 3 pha An Khánh	-Nâng lưới hạ thế 1P3W lên 3P4W
2		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/80/31T/01 NR trái An Khánh (CÔNG TY TNHH MẬT DỪA BẾN TRE)	-Trụ 480BTre/41/80/31T/01 NR trái An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/80/31T/01 NR trái An Khánh -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/80/31T NR trái An Khánh	-Thay 03TI hạ thế

3		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 472BTre/95/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH)	-Trụ 472BTre/95/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472BTre/95/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt 3FCO trụ 472BTre/95 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Thay 03TI hạ thế
4		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 477GL/50/01 tuyến Giao Long - An Phước (Nhà trọ TRƯƠNG THÀNH PHƯỚC)	-Trụ 477GL/50/01 tuyến Giao Long - An Phước	-Xã Giao Long	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477GL/50/01 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt FCO trụ 477GL/50 tuyến Giao Long - An Phước	-Thay TI hạ thế
5		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy (TRƯỜNG THCS TIÊN THỦY)	-Trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy	-Thay 03TI hạ thế
6		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CNQLVH)	-Thu hồi dây ABC 2x50 từ trụ 480TT/113 đến trụ 480TT/117, sửa dờn trụ 3a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/151/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Từ trụ 480TT/113 đến trụ 480TT/117, trụ 3a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/151/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Thủ Sớ - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 480TT/151/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Xử lý an toàn
7		07h30	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (06CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Ông Thung	-Từ trụ 480TT/104/42/02 đến trụ 480TT/104/42/08 NR Ông Thung	-Áp Ông Thung - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 480TT/104/42/08 NR Ông Thung -Cắt FCO trụ 480TT/104/42/01 NR Ông Thung	-SCL 2026

8		13h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (06CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Thanh Xuân	-Từ trụ 474MC/191/39/01 đến trụ 474MC/191/39/12 NR Thanh Xuân	-Khu phố Thanh Xuân 1 - Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 474MC/191/39/12 NR Thanh Xuân -Cắt 3FCO trụ 474MC/191/39/06 NR Thanh Xuân -Cắt CB+FCO trạm 2x37.5kVA trụ 474MC/191/39/01 NR UB xã Thanh Tân -Tháo 3 hotline trụ 474MC/191/39 (3hotline NR Thanh Xuân)	-SCL 2026
9		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473GTROM/244/01 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Từ trụ 473GTROM/244/01 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 473GTROM/244/01 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Vệ sinh định kỳ
10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (07CN)	-Xử lý mối nối thẳng tiếp xúc xấu tại trụ HT 01, 07, 08, a/22/9; ép mối nối lều tại trụ HTa/22/14, 12/10; cân pha và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập	-Giảm TTĐN
11		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 3TI trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/248/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Cơ Sở Sản Xuất Trần Thị Thu Mai)	-Tại trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/248/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/248/1 + Cắt 3FCO trụ 475BTRE/248 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Thay định kỳ

12		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 3TI trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Ngô Thành Thy)	-Tại trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre + Cắt 3FCO trụ 475BTRE/287 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Thay định kỳ
13		07h30	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (06CN)	-Lắp đà lệch tại trụ 476GTROM/64/02, 476GTROM/64/03 nhánh rẽ áp 2-7 Bình Hòa -Khắc phục công trình mở rộng lộ nông thôn	-Tại trụ 476GTROM/64/02, 476GTROM/64/03 nhánh rẽ áp 2-7 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 476GTROM/64 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 2-7 Bình Hòa)	-Theo yêu cầu địa phương
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-An Ngãi Trung	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/134 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	- Từ trụ 478BTri/28/134 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố
16		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Trần Văn Thanh trạm 250kVA trụ 478BTri/28/109/36/1 NR Lộ Rãnh.	- Trụ 478BTri/28/109/36/1 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 478BTri/28/109/36/1 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/36 NR Lộ Rãnh.	-Thay định kỳ
17		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Trần Thị Sa trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/45 NR Vĩnh An Lộ Rãnh	- Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/45 NR Vĩnh An Lộ Rãnh	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+ FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/45 NR Vĩnh An Lộ Rãnh	-Thay định kỳ

18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	- Thay trụ BTV nút góc 7.5m nút góc bằng trụ BTLT 7,5m tại các vị trí trụ 13b, 14b, 15b, 16b, 17b, 18b, 19b, 20b + Thay trụ 15b/1: 15b/1, 15b/2, 15b/3, 15b4/, 15b/5, 15b/6, 15b/7, 15b/8, 15b/9, 15b/10, 15b/11, 15b/12, 15b/13, 15b/14, 15b/15, 15b/16, 15b/17, 15b/18, 15b/19 + Thay dây và phụ kiện từ trụ TT13 đến trụ HT 20b bằng dây ABC 2x50mm2 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại trụ: 13, 14b, 15, 15b, 16, 17, 18, 18b, 19, 18b/2, 18b/4, 18b/7, 18b/8, 18b/9, 18b/11, đóng tiếp địa lưới hạ thế thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/161/23/20 NR Lộ Giồng Sao.	- Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/161/23/20 NR Lộ Giồng Sao.	Xã An Hiệp	- Cắt CB+IFCO 2x25kVA trụ 475BTri/161/23/20 NR Lộ Giồng Sao.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
19		08h00	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 471-473BD/37 đến trụ 471-473BD/38 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Từ trụ 471-473BD/37 đến trụ 471-473BD/38 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
20		10h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ Bà Nhựt	-Từ trụ 475BD/38/01 đến trụ 475BD/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhựt	-Áp Bình Hòa xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN

21		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 05CN	-Rửa sứ hotline từ trụ 477BĐ/76/85/01 đến trụ 477BĐ/76/85/49 NR 3P Thừa Tiên; từ trụ 477BĐ/76/85/17/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/28 NR 3P Giồng Cà; từ trụ 477BĐ/76/85/17/11/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/11/16 NR 3P Khu Nuôi Tôm Thừa Tiên; từ trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/11 NR 3P Trần Văn Bắc	-Từ trụ 477BĐ/76/85/01 đến trụ 477BĐ/76/85/49 NR 3P Thừa Tiên; từ trụ 477BĐ/76/85/17/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/28 NR 3P Giồng Cà; từ trụ 477BĐ/76/85/17/11/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/11/16 NR 3P Khu Nuôi Tôm Thừa Tiên; từ trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/11/16/11 NR 3P Trần Văn Bắc	-Áp Thừa Trung, Thừa Tiên, Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 477BĐ/76/01 NR 3P Thừa Đức	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Long Hòa 2; NR 1P Áp 4 Long Hòa; NR 1P Áp 1 Long Hòa	-Từ trụ 473BĐ/370/01 đến trụ 473BĐ/370/14 NR 1P Long Hòa 2; từ trụ 473BĐ/373/01 đến trụ 473BĐ/373/08 NR 1P Áp 4 Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 473BĐ/392/14/07 NR 1P Áp 1 Long Hòa.	-Áp Long Hòa 2 xã Phú Thuận; Long An, Long Nhơn xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
23		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/219/04/01 NR 3P Vang Quới Đông (Khách hàng Võ Thành Phương)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/219/04/01 NR 3P Vang Quới Đông	-Áp Vinh Xương xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/219/04/01+FCO trụ 473BĐ/219/04 NR 3P Vang Quới Đông	-Thay TI hạ thế định kỳ.
24		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 473BĐ/220/03/01 NR 1P Giồng Sầm (Khách hàng Trần Văn Phú)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 473BĐ/220/03/01 NR 1P Giồng Sầm	-Áp Việc Giữa xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 473BĐ/220/03/01+FCO trụ 473BĐ/220/03 NR 1P Giồng Sầm	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/252/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng Lò chá Chín Sang)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/252/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Chợ xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/252/01+FCO trụ 471-473BĐ/252 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.

26		13h00	14h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 400kVA trụ 473BĐ/414/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng DNTN Thiên Luân)	-Tại thùng điện kế trạm 400kVA trụ 473BĐ/414/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Long Hòa 1 xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 473BĐ/414/01+3FCO trụ 471-473BĐ/414 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
27		15h00	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 473BĐ/416/12/01 NR 3P Công ty Phước Sang (Khách hàng Công ty TNHH MTV TM DV SX River Coffee)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 473BĐ/416/12/01 NR 3P Công ty Phước Sang	-Áp Long Hòa 1 xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 473BĐ/416/12/01+3LBFCO trụ 473BĐ/416/12 NR 3P Công ty Phước Sang	-Thay TI hạ thế định kỳ.
28		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 3a và từ trụ 4b đến trụ 8b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/135/09 NR Minh Nghĩa 2	-Tại trụ 3a và từ trụ 4b đến trụ 8b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/135/09 NR Minh Nghĩa 2	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/135/09 NR Minh Nghĩa 2	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
29		08h00	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay TI, điện kế khách hàng Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình Thủy Lợi Bến Tre trạm trụ 478MC/08/20/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 478MC/08/20/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 478MC/08/20/1 và 3FCO trụ 478MC/08/20 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Thay TI, điện kế định kỳ
30		10h30	13h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Mua Bán Xuất Nhập Khẩu Các Sản Phẩm Dừa Phát Đạt trạm trụ 475MC/22/120/43/07/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/07/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/120/43/07/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/07 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay TI, điện kế định kỳ

31		14h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Nguyên trạm trụ 475MC/251(157)/29/44A/1 NR Ấp 9 Cẩm Sơn	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/29/44A/1 NR Ấp 9 Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/251(157)/29/44A/1 và 3FCO trụ 475MC/251(157)/29/44A NR Ấp 9 Cẩm Sơn	-Thay TI, điện kế định kỳ
32		08h00	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay TI, điện kế khách hàng Hộ KDCT Phan Văn Còn; Hộ KDCT Nguyễn Thị Thu Thủy; Hộ KDCT Nguyễn Văn Chí tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/15/05 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/15/05 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475MC/07/15/05 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay TI, điện kế định kỳ
33		07h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (05 CN)	-Thay 3LBFCO trụ 475BTh/288/23/05/32 NR Cồn Tra	-Trụ 475BTh/288/23/05/32 NR Cồn Tra	-Xã Thạnh Hải	-Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/228/01 NR Thạnh Hải -Cắt 3DS trụ 475BTh/228/23 NR Thạnh Hải	-SCL năm 2026
34		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, thay MBA 25kVA trụ 475BTh/288/23/05/32/17/02 NR Cồn Bưng	-Lưới điện trung hạ áp NR Cồn Bưng và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/23/05/32 NR Cồn Tra (đầu NR Cồn Bưng)	-Ngăn ngừa sự cố, thay MBA
35		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Sang lưới trung hạ thế, thu hồi trụ cũ từ trụ 475BTh/288/23/05/32/01 đến trụ 475BTh/288/23/05/32/36 NR Cồn Bưng	Từ trụ 475BTh/288/23/05/32/01 đến trụ 475BTh/288/23/05/32/36 NR Cồn Bưng	-Xã Thạnh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/23/05/32 NR Cồn Tra (đầu NR Cồn Bưng)	-SCL năm 2026

36		07h30	08h30	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm trạm 250kVA Công ty TNHH MTV TM DV SX Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/02 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 471BTh/328A/02 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cất CB trạm trụ 471BTh/328A/01, trạm trụ 471BTh/328A/02 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cất 3FCO trụ 471- 473BTh/328A tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Tri ân khách hàng năm 2025
37		08h45	09h45	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm trạm 3x37,5kVA CSNT Đình Hoài Nam trụ 473BTh/45/10/57T/57T/01 NR đi Quới Điền	-Tại trạm trụ 473BTh/45/10/57T/57T/01 NR đi Quới Điền	-Xã Thanh Phú	-Cất CB trạm 3x37,5kVA CSNT Đình Hoài Nam trụ 473BTh/45/10/57T/57T/01 NR đi Quới Điền -Cất 3FCO trụ 473BTh/45/10/57T/57T NR đi Quới Điền	-Tri ân khách hàng năm 2025
38		10h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm trạm 3x15kVA CSNT Hồ Văn Cư trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh	-Tại trạm trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cất CB trạm 3x15kVA CSNT Hồ Văn Cư trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh -Cất 3FCO trụ 477BTh/87/40 NR An Ninh	-Tri ân khách hàng năm 2025
39		11h15	12h15	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm trạm 3x25kVA CSNT Mai Văn Học trụ 478BTh/143/72/07/13/02 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Tại trạm trụ 478BTh/143/72/07/13/02 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Xã Thanh Hải	-Cất CB trạm trụ 478BTh/143/72/07/13/01, trạm trụ 478BTh/143/72/07/13/02 NR 3 pha vùng kinh tế mới -Cất 3FCO trụ 478BTh/143/72/07/13 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Tri ân khách hàng năm 2025
40		13h30	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm trạm 320kVA CSNT Lâm Văn Vệ trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Tại trạm trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Xã Thanh Phong	-Cất 3LBFCO trụ 475BTh/219/58/01 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Tri ân khách hàng năm 2025

41		14h45	15h45	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm trạm 320kVA CSND Huy Thái trụ 475BTh/286/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Tại trạm trụ 475BTh/286/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 320kVA CSND Huy Thái trụ 475BTh/286/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/286 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Tri ân khách hàng năm 2025
42		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm trạm 630kVA CSNT Nguyễn Hoàng Trường trụ 475BTh/288/23/05/25A/01 NR Cồn Tra	-Tại trạm trụ 475BTh/288/23/05/25A/01 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 630kVA CSNT Nguyễn Hoàng Trường trụ 475BTh/288/23/05/25A/01 NR Cồn Tra -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/23/05/25A NR Cồn Tra	-Tri ân khách hàng năm 2025
43		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới, gom gọn thùng điện kê thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhon Binh 1	-Lưới hạ thế trạm 25kVA 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhon Binh 1	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhon Binh 1	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
44		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay lại công tơ trạm 75kVA Cọ Garden tại trụ 472VLg/13/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 472VLg/13/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 01FCO trạm 75kVA Cọ Garden tại trụ 472VLg/13/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
45		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay lại công tơ trạm 50kVA Sờ VH Thông Tin tại trụ 475VLg/131/15/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 475VLg/131/15/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.	Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Sờ VH Thông Tin tại trụ 475VLg/131/15/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ

46		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay lại công tơ trạm 160kVA XX Thanh Sang tại trụ 476VLg/115/8/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 476VLg/115/8/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Phước Bình, xã Phú Quới.	Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA XX Thanh Sang tại trụ 476VLg/115/8/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
47		11h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay lại công tơ trạm 3*25kVA Trường THPT Phú Quới tại trụ V46/P160/T19A/6 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P160/T19A/6 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phú Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA Trường THPT Phú Quới tại trụ V46/P160/T19A/6 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
48		11h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay lại công tơ trạm 400kVA Cty Khang Thiên Phát tại trụ 476PH/164/7/11 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 476PH/164/7/11 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	Áp Phú Hưng, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty Khang Thiên Phát tại trụ 476PH/164/7/3 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
49		08h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (6CN)	Nâng thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Phú Hưng 1A-1 trụ 475BM/222/3 tuyến 475 Bình Minh. Và Khắc phục lại dây trung hoà từ trụ 475BM/222/1 đến trụ 475BM/222/3 tuyến 475 Bình Minh	trụ 475BM/222/1 đến trụ 475BM/222/3 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO trạm Phú Hưng 1A trụ 475BM/222/2 tuyến 475 Bình Minh; - Cắt MCCB + FCO trạm Phú Hưng 1A-1 trụ 475BM/222/3 tuyến 475 Bình Minh.	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
50		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Phú Hưng 1 tại Trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Hưng 1 tại Trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện

51		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	Đường dây trung thế, đường dây hạ thế và các trạm biến áp”: Từ ngõ ra (DS Chợ Số 2-2) trụ số 473CC/282 đến trụ 473CC/369 và các nhánh rẽ trong khu vực này + nhánh 3 pha Tăng Gia Cái Sao đến đầu ra của Rec Tăng Gia Cái Sao trụ 473CC/282/45 - tuyến 473 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này + Tại đầu ra (LBS Cầu Số 8) trụ 471CC/280 đến (03 LTD LH-MT-L4) trụ 471CC/450 - tuyến 471 Cỏ Chiên tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này. Nhánh rẽ 1 pha Tân Long từ trụ L42/P138/2 đến trụ L42/P138/35 tuyến 472 Vũng Liêm và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này	Xã Tân Long Hội	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (5CN)	- Xử lý tiếp xúc, căng dây chùng thấp, tăng cường tiếp đất lặp lại, phát quang lưới điện hạ áp trạm Thị Trấn 3A (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/T11A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Trên đường dây hạ áp trạm Thị Trấn 3A (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/T11A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp I, xã Trung Thành	- Cắt CB + 03FCO trạm Thị Trấn 3A (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/T11A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
53		08h30	13h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Nâng công suất trạm 6 áp 2 Hòa Lộc từ 15kVA lên 25kVA (theo PA được duyệt số 191/PA-ĐTĐ ngày 05/02/2026).	Tại trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình	Áp B2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 6 áp 2 Hòa Lộc tại trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình - Gõ Hotline Trạm 6 áp 2 Hòa Lộc tại trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình	Ngăn ngừa sự cố

54		08h00	09h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng Cty Hùng Dũng - Cơ sở 3 công suất 25 kVA	Tại trụ 472-474BM/P202/2 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+FCO trạm Cty Hùng Dũng tại trụ 472-474BM/P202/2 tuyến 472 Bình Minh - Cắt LBF Cty Hùng Dũng tại trụ 472-474BM/P202/1 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
55		09h00	10h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng Tol Mai Phước Hậu công suất 3*15 kVA	Tại trụ 472-474BM/P20312 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm Tol Mai Phước Hậu tại trụ 472-474BM/P203/1 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ Hotline Tol Mai Phước Hậu tại trụ 472-474BM/203 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
56		10h00	11h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng HKD Huỳnh Thanh công suất 3*15 kVA	Tại trụ 472-474BM/P206/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm HKD Huỳnh Thanh tại trụ 472-474BM/P206/1 tuyến 472 Bình Minh - Cắt LBF HKD Huỳnh Thanh tại trụ 472-474BM/206 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
57		13h00	14h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng Tol Tân Gia Lộc công suất 3*15 kVA	Tại trụ 472-474BM/P207/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm Tol Tân Gia Lộc tại trụ 472-474BM/P207/1 tuyến 472 Bình Minh - Gỡ Hotline trạm Tol Tân Gia Lộc tại trụ 472-474BM/207 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH

58		14h00	15h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Bảo dưỡng TBA chuyên dùng HKD Lê Thanh Bình công suất 160 kVA	Tại trụ 472-474BM/T216/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+3FCO trạm HKD Lê Thanh Bình tại trụ 472-474BM/T216/1 tuyến 472 Bình Minh - Cắt 3LBF HKD Lê Thanh Bình tại trụ 472-474BM/216 tuyến 472 Bình Minh	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
59		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Ngãi Lộ tuyến 475 Vũng Liêm, nhánh rẽ Nhơn Ngãi, tuyến 478 Vũng Liêm.	Từ trụ L45/P221/P177/P3/1 đến trụ L45/P221/P177/P3/80 tuyến 475 Vũng Liêm và từ trụ L48/T340/T29/1 đến trụ L48/T340/T29/65 tuyến 478 Vũng Liêm.	Áp Ngãi Lộ, Thôn Rôn, Nhơn Ngãi, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
60		08h30	09h45	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Cơ Khí Tân Phong, trụ M44/P179/P114/4 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Cơ Khí Tân Phong, trụ M44/P179/P114/4 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Cơ Khí Tân Phong, trụ M44/P179/P114/4 tuyến 474 Bình Minh.	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
61		10h00	11h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Chùa Quang Âm, trụ M44/P179/P118A/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Chùa Quang Âm, trụ M44/P179/P118A/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Chùa Quang Âm, trụ M44/P179/P118A/1 tuyến 474 Bình Minh.	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
62		13h00	14h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Trại Chăn Nuôi Nguyễn Thị Mỹ Phương, trụ M44/P296/T45/8/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Trại Chăn Nuôi Nguyễn Thị Mỹ Phương, trụ M44/P296/T45/8/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Quới, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Trại Chăn Nuôi Nguyễn Thị Mỹ Phương, trụ M44/P296/T45/8/1 tuyến 474 Bình Minh.	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH

63		14h30	15h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Trại Chăn Nuôi Hồ Văn Út, trụ M44/P296/T36/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Trại Chăn Nuôi Hồ Văn Út, trụ M44/P296/T36/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Trại Chăn Nuôi Hồ Văn Út, trụ M44/P296/T36/1 tuyến 474 Bình Minh.	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
64		15h45	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Kiểm tra vệ sinh MBA định kỳ trạm Trại Chăn Nuôi Trần Thị Kim Liên, trụ M44/P296/P32/1 tuyến 474 Bình Minh (Thuê QLVH - TT 05).	Tại trạm Trại Chăn Nuôi Trần Thị Kim Liên, trụ M44/P296/P32/1 tuyến 474 Bình Minh	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Trại Chăn Nuôi Trần Thị Kim Liên, trụ M44/P296/P32/1 tuyến 474 Bình Minh.	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
65		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp (TBA KH thuê QLVH).	Tại trạm HKD Tiên Đạt trụ 475TQ/58/1/2 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Thành Nhân A trụ 475-477TQ/58 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm HKD Tiên Đạt trụ 475TQ/58/1/2 tuyến 475 Tân Quới.	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
66		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp (TBA KH thuê QLVH).	Tại trạm Tâm Tấn Tài trụ 475TQ/76/6 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Công, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tâm Tấn Tài trụ 475TQ/76/3 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm Tâm Tấn Tài trụ 475TQ/76/6 tuyến 475 Tân Quới.	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
67		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp (TBA KH thuê QLVH).	Tại trạm Thực Phẩm Miền Tây trụ 475TQ/111/8/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt 3FCO Thực Phẩm Miền Tây trụ 475TQ/111/8/1 tuyến 475 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh Thực Phẩm Miền Tây trụ 475TQ/111/8 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH

68		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp (TBA KH thuê QLVH).	Tại trạm NMN Thành Lợi trụ 475TQ/145/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Trí, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO NMN Thành Lợi trụ 475-477TQ/145 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt CB+FCO trạm NMN Thành Lợi trụ 475TQ/145/1 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo dưỡng TBA thuê QLVH
69		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
70		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
71		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
72		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

73		09h00	10h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Cô Ngọc Anh trụ 477DT/T348A/T37/T27/01	Tại trạm Cô Ngọc Anh trụ 477DT/T348A/T37/T27/01	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB trạm Cô Ngọc Anh trụ 477DT/T348A/T37/T27/01 (471DT) - Cắt FCO Cô Ngọc Anh trụ 477DT/T348A/T37/27 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
74		11h00	12h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Văn Miên trụ 477DT/T348A/T37/T44/37/P14/P2/04	Tại trạm Nguyễn Văn Miên trụ 477DT/T348A/T37/T44/37/P14/P2/04	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Miên trụ 477DT/T348A/T37/T44/37/P14/P2/04 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
75		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Lê Thị Hường trụ 477DT/T348A/T37/T44/37/P14/P2/T4/03	Tại trạm Lê Thị Hường trụ 477DT/T348A/T37/T44/37/P14/P2/T4/03	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Lê Thị Hường trụ 477DT/T348A/T37/T44/37/P14/P2/T4/03 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ

76		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Thanh Phương trụ 477DT/T289/16/63/T22/P06/04	Tại trạm Nguyễn Thanh Phương trụ 477DT/T289/16/63/T22/P06/04	Áp Cái Cò - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Thanh Phương trụ 477DT/T289/16/63/T22/P06/04 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
77		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 473-476DT/05A đến trụ 473-476DT/47A, tuyến 473, 476 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
78		08h00	14h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Thay LA pha 2 trạm Đồng Đoàn bị hỏng, vệ sinh sứ và thiết bị, xử lý mối phi kỹ thuật hạ áp trạm Đê Áp 12, Đê Áp 12.1	Từ trụ 476DT/T117/P14/(01-30), trên lưới hạ áp trạm Đê Áp 12, Đê Áp 12.1, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	Cắt 3LBFCO Đê Áp 12 trụ 476DT/T117/14	Đảm bảo vận hành
79		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Thay điện kế và TI định kỳ - Thực hiện công tác vận hành thuê: + Vệ sinh sứ + Vệ sinh, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế. + Vệ sinh xung quanh trạm	Trụ 476DT/T153A(01-02) nhánh 22kV Cty Dũng Tiên 1 trụ 476DT/T153/P85/P59/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Trường Long Hòa	Cắt 3LBFCO Cty Dũng Tiên 1 trụ 476DT/153A Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
80		10h15	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Võ Minh Cuộc 2 trụ 473DT/T126/10/T12/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm NT Võ Minh Cuộc 2 trụ 473DT/T126/10/T12/01 Chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm

81		13h00	14h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	- Thay điện kế và TI định kỳ - Thực hiện công tác vận hành thuê: + Vệ sinh sứ + Vệ sinh, xiết lại các mối nối tiếp xúc, MBA, sứ hạ MBA xuống aptomat, hệ thống tiếp địa, thùng aptomat, thùng điện kế. + Vệ sinh xung quanh trạm	Tại thùng CD ĐK trạm NMND Lý Minh Chông trụ 473DT/T153/P85/P59/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm NMND Lý Minh Chông trụ 473DT/T153/P85/P59/01 Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
82		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Các nhánh rẽ đầu vào trực từ trụ Trụ trụ 479CN/142 đến trụ 479CN/199	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
83		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Các nhánh rẽ đầu vào trực từ trụ Trụ trụ 479CN/142 đến trụ 479CN/199	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
84		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)	Nhánh rẽ 22 kV Mai Hương từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103 kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Vinh Kim, Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
85		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biển áp.	- Lưới hạ áp trạm Bãi Sào Giữa 1, Bãi Sào Giữa 2, Bãi Sào Giữa 3, Bãi Sào Giữa 5.	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
86		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố

87		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách các thiết bị đo va chạm vào thiết bị, xà và đầu trụ trung thế đang mang điện	Kiểm tra định kỳ
88		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
89		08h00	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Di dời trụ hạ áp a03 (do vướn đường giao thông nông thôn), căng lại dây hạ áp từ trụ trạm đến trụ a12 và căng dây chằng bị chùng trụ b07 trạm Trà Điều 2	Từ trụ trạm đến trụ a12 và trụ b07 lưới hạ áp trạm Trà Điều 2 trụ 474CK/183 tuyến 474CK	Áp Trà Điều, xã Phong Thạnh	Cát CB+FCO trạm Trà Điều 2 trụ 474CK/183 (474CK)	Theo yêu cầu khách hàng
90		13h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Sửa trụ hạ áp nghiêng ngang tuyến tại trụ b05, b08, b11 và căng lại dây hạ áp từ trụ trạm đến trụ b11 trạm Đập Mỹ Văn	Từ trụ trạm đến trụ b11 lưới hạ áp trạm Đập Mỹ Văn trụ 474CK/T218/08 tuyến 474CK	Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	Cát CB+FCO trạm Đập Mỹ Văn trụ 474CK/T218/08 (474CK)	Sửa chữa thường xuyên

91		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Phục hồi tiếp đất địa thùng CD+ĐK (luồng cáp đồng vào thân trụ) trạm Ấp 4-1 An Trường, Ấp 6.1 An Trường, Trung Thiên 4, An Định Cầu 3	- Tại gốc trụ trạm Ấp 4-1 An Trường số 478TV/T309/31 - Tại gốc trụ trạm Ấp 6.1 An Trường số 473CK/P253/19. - Tại gốc trụ trạm Trung Thiên 4 số 478TV/T316/P15/T34/P23/14. - Tại gốc trụ trạm An Định Cầu 3 số 473CK/218.	Xã An Trường	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
92		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Phục hồi tiếp đất địa thùng CD+ĐK (luồng cáp đồng vào thân trụ) trạm Trà On 2, Bình Hội 2, Giồng Chùa 3, Tân Định 2	- Tại gốc trụ trạm Trà On 2 số 473CK/P168/P135/T30/30 - Tại gốc trụ trạm Bình Hội 2 số 473CK/P168/P141/23. - Tại gốc trụ trạm Giồng Chùa 3 số 478TV/P155/T30/04. - Tại gốc trụ trạm Tân Định 2 số 478TV/P228/P62/49.	Xã Tân An, Bình Phú	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
93		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Phục hồi tiếp đất địa thùng CD+ĐK (luồng cáp đồng vào thân trụ) trạm Tân Hạnh 1, Tân Hạnh 2, Tắt Vinh 2, Tân Định 1,	- Tại gốc trụ trạm Tân Hạnh 1 số 478TV/P228/P62/T47/44. - Tại gốc trụ trạm Tân Hạnh 2 số 478TV/P228/P62/T47/44. - Tại gốc trụ trạm Tắt Vinh 2 số 478TV/P228/P62/T74/09. - Tại gốc trụ trạm Tân Định 1 số 478TV/P228/P62/37.	Xã An Trường	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
94		07h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Khắc phục kiến nghị tổng kiểm tra mùa khô năm 2026, chỉnh trụ nghiêng lưới hạ áp trạm Đồng Khởi 7-1	Tại trụ hạ thế bT8/1, bT8/2, bT8/3, thuộc lưới hạ áp trạm Đồng Khởi 7-1, tuyến 473TV, đường Đồng Khởi, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt CB+ 03FCO trạm Đồng Khởi 7-1 trụ 473TV/38.	Đảm bảo vận hành

1	Thứ Năm 05/03/2026	08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Nâng công suất MBA 75kVA thành 2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp Hòa Trung xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 477AH/85/04P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt FCO trụ 477AH/85/02P tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Xử lý MBA quá tải
2		13h30	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Nâng công suất MBA 50kVA thành 2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Áp Phú Lễ xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ -Tháo Hotline trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Xử lý MBA quá tải
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Lắp đặt, thiết bị, kéo dây trung thế từ trụ 480BTre/41/54/86-480BTre/41/54/86/01, nâng công suất MBA 2x50kVA thành 3x50kVA, thay TI, MCCB trạm, thay cáp suất trạm, chuyển đầu nối lưới 1P3W thành 3P4W thuộc trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh	-Tủ trụ 480BTre/41/54/86-480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/54/86/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/86 NR 3 pha An Khánh -Tháo Hotline trụ 480BTre/41/54/86 NR 3 pha An Khánh	-Xử lý MBA quá tải
4		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/12/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (Công ty TNHH MTV XD - TM - DV ĐẶNG MAI)	-Trụ 475AH/97/12/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tiên Thủy	-Cắt FCO trụ 475AH/97/12 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 475AH/97/12/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thay TI hạ thế
5		10h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (CÔNG TY TNHH THE BLUES TERRITORY)	-Trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tiên Thủy	-Cắt 3FCO trụ 475AH/97/23A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thay 03TI hạ thế

6		07h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (3CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LBFCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không tại trụ 475AH/97/30/01 NR Quới Thành - Phú Đức	-Trụ 475AH/97/30/01 NR Quới Thành - Phú Đức	-Xã Tân Phú	-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/54 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-SCL 2026
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay sứ, dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Lộ 8/3	-Trụ 478MC/80B/01 đến trụ 478MC/80B/38 NR Lộ 8/3	-Áp Tích Đức, Khánh Thạnh - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt 3LBFCO trụ 478MC/80B tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân (đầu NR Lộ 8/3)	-SCL 2026
8		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (07CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473GTROM/244/67/01 đến trụ 473GTROM/244/67/39 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông	-Trụ 473GTROM/244/67/01 đến trụ 473GTROM/244/67/39 nhánh rẽ áp 3 Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 473GTROM/244/01 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Vệ sinh định kỳ
9		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 474BTRE/205/01 đến trụ 474BTRE/205/35B nhánh rẽ Phước Long	-Trụ 474BTRE/205/01 đến trụ 474BTRE/205/35B nhánh rẽ Phước Long	-Xã Phước Long	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long	-Vệ sinh định kỳ
10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (07CN)	-Cố định dây trung hòa từ trụ hạ thế 1e-19e, 1a-37b; cắt luồn lại lưới hạ thế từ trụ hạ thế 5e-14e; ép mối nối lều tại trụ 1a, 21b; sửa trụ nghiêng tại trụ hạ thế 10e, 14e, 13b, 11g; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/08 nhánh rẽ Giồng Chủ	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/08 nhánh rẽ Giồng Chủ	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/08 nhánh rẽ Giồng Chủ	-Giám TĐN

11		8h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 3TI trạm 250kVA trụ 473GTROM/68/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Nguyễn Thị Kim Hiền)	-Tại trạm 250kVA trụ 473GTROM/68/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 473GTROM/68/1 + Cắt 3FCO trụ 473GTROM/68 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ
12		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 3 TI trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/142/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Lê Thị Thu Nguyệt)	-Tại trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/142/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/142/1 + Cắt 3FCO trụ 473-477GTROM/142 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ
13		07h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/07 nhánh rẽ Giồng Chủ	-Tại trụ hạ thế 2a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/07 nhánh rẽ Giồng Chủ	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/39A/07 nhánh rẽ Giồng Chủ	-Theo yêu cầu khách hàng
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
15		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Tăng cường dây hạ thế, cân pha lưới hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/92A/09 đến trụ 475BTri/17/18/92A/15 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/92A/16 NR Cống Mương Đào.	- Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/92A/16 NR Cống Mương Đào.	-Xã Hiệp.	-Cắt CB +3FCO trạm 160kVA trụ 475BTri/17/18/92A/16 NR Cống Mương Đào.	-SCTX, xử lý lệch pha.
16		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay thùng điện kế trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/120/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 474BTri/120/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/120/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/120 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra mùa khô.

17		08h00	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Đặng Minh Thoại 2 trạm 250kVA trụ 475BTri/83/23/6/1 NR Áp An Bình	- Trụ 475BTri/83/23/6/1 NR Áp An Bình .	-Xã An Hiệp	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/83/23/6/1 NR Áp An Bình. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/83/23/6 NR Áp An Bình.	-Thay định kỳ
18		09h00	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Quận trạm 3x50kVA trụ 475BTri/83/23/13/1 NR Áp An Bình	- Trụ 475BTri/83/23/13/1 NR Áp An Bình.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/83/23/13/1 NR Áp An Bình . -Cắt 3FCO trụ 475BTri/83/23/13 NR Áp An Bình.	-Thay định kỳ
19		10h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Thanh Tùng trạm 3x50kVA trụ 475BTri/83/23/27/1 NR Áp An Bình	- Trụ 475BTri/83/23/27/1 NR Áp An Bình.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/83/23/27/1 NR Áp An Bình . -Cắt 3FCO trụ 475BTri/83/23/27 NR Áp An Bình.	-Thay định kỳ
20		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Thị Ngọc Phượng trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/48A/1 NR Ba Tri An Đức.	- Trụ 475BTri/17/18/48A/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/48A/1 NR Ba Tri An Đức. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/48A NR Ba Tri An Đức.	-Thay định kỳ
21		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Trọng Tài trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/49A/1 NR Ba Tri An Đức.	- Trụ 475BTri/17/18/49A/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/49A/1 NR Ba Tri An Đức. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/49A NR Ba Tri An Đức.	-Thay định kỳ

22		08h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN).	- Bảo trì, vệ sinh hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH Tỷ Thành trụ 475BTri/17/18/21/09 NR Lương thực.	- Trụ 475BTri/17/18/21/05/09 NR Lương thực.	Xã Ba Tri.	- Cắt Recloser+3LTD trụ 475BTri/17/18/21/07 NR Lương thực.	-Ngăn ngừa sự cố.
23		14h00	15h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Ngọc Thanh trạm 160kVA trụ 478BTri/28/109/53/1 NR Lộ Rãnh.	- Trụ 478BTri/28/109/53/1 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478BTri/28/109/53/1 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/53 NR Lộ Rãnh.	-Thay định kỳ
24		07h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLD Hữu Trung (15CN)	- Thay trụ vuông nứt gốc bằng trụ BTLT 7,5m tại vị trí: trụ a5, a7; a16/1, a16/2 - Thay dây 2AV50+AV35 hiện hữu xuống cấp bằng dây ABC2x50+AV35 Nhánh a từ trạm đến trụ a18 + Nhánh b từ trạm đến trụ b23 + Đóng tiếp địa lặp lại tại trụ a4, a7, a10, a16, b4, b8, b13, b16, b23 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: : a1, a2, a3, a5, a8, a9, a12, a13, a14, a15, a17, a16/3, a7/2, a10/10, b18/2, b17/1/7, a7/5, a7/6, a7/9, a7/10, a7/11, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b13, b14, b16, b17, b18/2 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/3 NR Kinh Mới 1.	- Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/3 NR Kinh Mới 1.	-Xã An Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/3 NR Kinh Mới 1.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026

25		07h00	08h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	- Kiểm định định kỳ trạm 3x37,5kVA Công ty TNHH VLXD Phước Ngân trụ 474BTri/40/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 474BTri/40/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Công ty TNHH VLXD Phước Ngân trụ 474BTri/40/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/40 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.
26		08h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	- Kiểm định định kỳ trạm 320kVA trụ 475BTri/17/18/21/10A; Kiểm định định kỳ trạm 1000kVA trụ 475BTri/17/18/21/10B; Kiểm định định kỳ trạm 2500kVA trụ 475BTri/17/18/21/11 Công ty TNHH Tỷ Thành NR Lương thực.	- Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/10A đến trụ 475BTri/17/18/21/05/11 NR Lương thực.	-Xã Ba Tri.	- Cắt Recloser+3LTD trụ 475BTri/17/18/21/07 NR Lương thực.	-Thí nghiệm định kỳ.
27		12h30	13h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	- Kiểm định định kỳ trạm 750kVA Công ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre trụ 478BTri/28/107/59/15/07 NR Cầu Ngang - Đường Tắt.	- Trụ 478BTri/28/107/59/15/07 NR Cầu Ngang - Đường Tắt.	-Xã Bảo Thạnh.	- Cắt CB trạm 750kVA Công ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre trụ 478BTri/28/107/59/15/07 NR Cầu Ngang - Đường Tắt. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/59/15/01 NR Cầu Ngang - Đường Tắt.	-Thí nghiệm định kỳ.
28		14h00	15h15	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	- Kiểm định định kỳ trạm 160kVA nuôi tôm Nguyễn Ngọc Thanh trụ 478BTri/28/109/53/01 NR Lộ Rãnh.	- Trụ 478BTri/28/109/53/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 160kVA nuôi tôm Nguyễn Ngọc Thanh trụ 478BTri/28/109/53/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/53 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ.

29		15h45	16h45	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	- Kiểm định định kỳ trạm 250kVA Phòng khám đa khoa Hòa Bình trụ 475BTri/06/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 475BTri/06/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	- Cắt CB trạm 250kVA Phòng khám đa khoa Hòa Bình trụ 475BTri/06/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/06 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.
30		17h00	18h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	- Kiểm định định kỳ trạm 250kVA Công ty cổ phần KCB Minh Đức trụ 472BTri/22/10/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	- Trụ 472BTri/22/10/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Xã Ba Tri.	- Cắt CB trạm 250kVA Công ty cổ phần KCB Minh Đức trụ 472BTri/22/10/01 NR Nguyễn Đình Chiểu. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/22/10 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Thí nghiệm định kỳ.
31		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Đông Lạnh; NR 3P Bình Châu	-Từ trụ 475BĐ/48/01 đến trụ 475BĐ/48/31 NR 3P Đông Lạnh; từ trụ 475BĐ/48/14/01 đến trụ trụ 475BĐ/48/14/16 NR 3P Bình Châu	-Áp 1, 2, 3, Bình Đại 3 xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
32		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 475-477BĐ/36 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 475-477BĐ/36 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Áp Bình Hòa xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
33		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 05CN	-Rửa sứ hotline từ trụ 474BĐ/61 đến trụ 474BĐ/173 tuyến Bình Thới - Bình Lộc; từ trụ 472BĐ/03/99/01 đến trụ 472BĐ/03/99/93 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Từ trụ 474BĐ/61 đến trụ 474BĐ/173 tuyến Bình Thới - Bình Lộc; từ trụ 472BĐ/03/99/01 đến trụ 472BĐ/03/99/93 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Áp Bình Huệ 1, Bình Huệ 2, Bình Lộc, Tân Long xã Thạnh Phước	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BĐ/60 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.

34		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P NMN Thới Lai; NR 1P Bến Đò Thới Lai; NR 1P Giồng Hồ; NR 1P Ấp 3 Thới Lai	-Từ trụ 473BĐ/264/23/01 đến trụ 473BĐ/264/23/07 NR 3P NMN Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/23/07/01/01 đến trụ 473BĐ/264/23/07/01/09 NR 1P Bến Đò Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/54/01 đến trụ 473BĐ/264/54/07 NR 1P Giồng Hồ; từ trụ 473BĐ/237/01 đến trụ 473BĐ/237/08 NR 1P Ấp 3 Thới Lai	-Áp Giồng Bông, Sân Banh, Giồng Hồ xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
35		08h00	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Cắt lèo hạ thế tại trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Tại trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Thực hiện biện pháp an toàn
36		09h00	15h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế tại trụ 1b và trụ 4b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Tại trụ 1b và trụ 4b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Kiểm tra lèo hạ thế tại trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn (đang cắt)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
37		16h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Đầu lèo hạ thế tại trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Tại trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/251(157)/15 NR Cẩm Sơn	-Thực hiện biện pháp an toàn

38		08h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp, thu hồi dây 3AV50, chuyển đầu nối khách hàng thuộc trạm 75kVA trụ 471BTh/162/08 NR áp Quý Đức	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 471BTh/162/08 NR áp Quý Đức	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 75kVA trụ 471BTh/162/08 NR áp Quý Đức -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Phạm Xuân Yển trụ 471BTh/162/08/01 NR áp Quý Đức	-Thu hồi dây, giảm TTĐn
39		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Thay công tơ + TI trung thế trạm 560kVA Cty TNHH Tuấn Hiền 1 tại trụ 474VLg/79/189A/3/6 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Làm việc từ TI trung thế trở xuống tại trụ 474VLg/79/189A/3/6 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Tân Thạnh, phường Tân Ngãi	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty TNHH Tuấn Hiền 1 tại trụ 474VLg/79/189A/3/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
40		10h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (04CN)	Thay công tơ + TU trung thế trạm 250kVA Cty MerKava tại trụ V46/P41/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Làm việc từ TI trung thế trở xuống tại trụ V46/P41/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ KaraOke Lê Vân tại trụ 476-481VLg/41 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
41		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố
42		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Đo điện trở đất trên đường dây trung hạ thế và trạm biến áp nhánh rẽ Tân Phú và các nhánh rẽ con trong đoạn này	Từ trụ 477-475BM/208 đến trụ 477BM/208/20/59 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
43		08h30	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05 CN)	Tháo thu hồi dây trung thế ACX 3x50mm2 và dây trung hòa AC 50mm2 từ trụ 474CC/192/6 đến trụ 474CC/192/7 (số mới 474CC/199/13) tuyến 474 Cỏ Chiên	Từ trụ 474CC/192/6 đến trụ 474CC/192/7 (số mới 474CC/199/13) tuyến 474 Cỏ Chiên	Phường Thanh Đức	Cắt 03 LBFCO Cái Sơn Lớn trụ 474CC/199/4 tuyến 474 Cỏ Chiên + Xác nhận đã tháo lèo 3 pha trung thế nhánh rẽ Cái Sơn Lớn 2B trụ 474-472CC/192 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

44		08h30	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay kiểm định, định kỳ LBFCO Cái Sơn Lớn 3B trụ 474CC/199/P20/1 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trụ 474CC/199/P20/1- tuyến 474 Cỏ Chiên	Phường Thanh Đức	Cắt 03 LBFCO Cái Sơn Lớn trụ 474CC/199/4 tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
45		08h30	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay kiểm định, định kỳ LBFCO Cái Sơn Lớn 4B trụ 474CC/199/T20/1 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trụ 474CC/199/T20/1- tuyến 474 Cỏ Chiên	Phường Thanh Đức	Cắt 03 LBFCO Cái Sơn Lớn trụ 474CC/199/4 tuyến 474 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
46		11h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05CN)	Tháo thu hồi dây trung thế ACX 3x50mm ² + AC 3x50mm ² và dây trung hòa AC 50mm ² từ trụ 474CC/192/1 đến trụ 474CC/192/6 tuyến 474 Cỏ Chiên	Từ trụ 474CC/192/1 đến trụ 474CC/192/6 tuyến 474 Cỏ Chiên (đoạn dây thu hồi không sử dụng đã cõ lập, không còn điện)	Xã Thanh Đức	- Kiểm tra đã tháo lèo 3 pha trung thế nhánh rẽ Cái Sơn Lớn 2B trụ 474-472CC/192 - tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra đầu dây trung thế tại trụ 474CC/192/6 tuyến 474 Cỏ Chiên khoảng hở không có điện.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
47		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN QLVH)	Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ Quới Thiện, tuyến 477 Mỏ Cà và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến; nhánh rẽ Quới Thiện, tuyến 477 Mỏ Cà.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới An, xã Quới Thiện	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
48		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

49		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang trực chính tuyến 474 Bình Minh.	Từ trụ M44/153 đến trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Hòa, Mỹ Trung, Cầu Đúc Cây Đệp, Vĩnh Thành 1B, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố
50		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/135 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Trí A trụ 475-477TQ/139 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Trí, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Trí A trụ 475-477TQ/139 tuyến 475 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
52		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Trí 2A trụ 475TQ/141/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Trí, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Trí 2A trụ 475TQ/141/1 tuyến 475 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
53		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Công 1A trụ 475-477TQ/84 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Trí, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Công 1A trụ 475-477TQ/84 tuyến 475 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
54		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Công D trụ 475TQ/95/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Trí, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Công D trụ 475TQ/95/1 tuyến 475 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị

55		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
56		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
57		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

58		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kê cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
59		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 477DT/282 đến trụ 477DT/349, tuyến 477 Duyên Trà, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/349/79 đường dây 22KV Tà Nị tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/282 đến trụ 477DT/349, tuyến 477 Duyên Trà, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/349/79 đường dây 22KV Tà Nị tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
60		09h00	10h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Mai Văn Dũng trụ 477DT/T189/12/8/16	Tại trạm Mai Văn Dũng trụ 477DT/T189/12/8/16	Áp Đình Cù - xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Mai Văn Dũng trụ 477DT/T189/12/8/16 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
61		11h00	12h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Phạm Trung Thu trụ 477DT/P231/P8/P30/01	Tại trạm Phạm Trung Thu trụ 477DT/P231/P8/P30/01	Áp Long Khánh - xã Long Thành	- Cắt LBFCO trạm Phạm Trung Thu trụ 477DT/P231/P8/30 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ

62		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Phạm Văn Đèo trụ 477DT/P249/8/23/T15/27	Tại trạm Phạm Văn Đèo trụ 477DT/P249/8/23/T15/27	Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Phạm Văn Đèo trụ 477DT/P249/8/23/T15/27 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
63		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Võ Minh Hiếu 1 trụ 477DT/T259/P30/11	Tại trạm Võ Minh Hiếu 1 trụ 477DT/T259/P30/11	Áp Tân Thành - xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Võ Minh Hiếu 1 trụ 477DT/T259/P30/11 (471DT) - Điện kế + TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
64		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bảng nước áp lực cao	Từ trụ 473DT/T153/(01-85), 473DT/T153/85/(01-09), 473DT/T153/85/P09/(01-06), 473DT/T153/T59A/01, 473DT/T153/T18/01, 473DT/T153/P18/(01-03), 473DT/T153/P27/01, 473DT/T153/P25A/01A, 473DT/T153/P05/02, 473DT/T153/P18A/T02/06, 473DT/T153/P18A/P02/06 tuyến 473 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
65		07h30	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang góc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05CN)	Nhánh rê 22 kV Cái Giã từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/108 và từ trụ 479CN/T143/28 479CN/T143/T28/30 Nhánh rê 12,7 kV từ trụ 479CN/T143/44 đến trụ 479CN/T143/T44/21	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

66		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Các nhánh rẽ đầu vào trực từ trụ từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/177	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
67		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Các nhánh rẽ đầu vào trực từ trụ từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/177	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
68		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Bãi Sào Chốt 3, Bãi Sào Chốt 5.	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
69		08h00	08h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	- Xử lý MBA bị rỉ dầu.	- Tại trạm Áp Ô 2 trụ 471-473TR/P20/27.	Xã Tập Sơn	- Cắt CB+FCO trạm ĐNT Áp Ô 2 trụ 471-473TR/P20/27 (không thuê QLVH).	Đảm bảo vận hành
70		09h00	09h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	- Xử lý MBA bị rỉ dầu.	- Tại trạm Áp Ô 3 trụ 471-473TR/P20/T17/12.	Xã Tập Sơn	- Cắt CB+FCO trạm ĐNT Áp Ô 3 trụ 471-473TR/P20/T17/12 (TSĐL).	Đảm bảo vận hành
71		10h15	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	- Xử lý MBA bị rỉ dầu.	- Tại trạm Xóm Đồng 1 trụ 474TR/P200/42.	Xã Tập Sơn	- Cắt CB+FCO trạm ĐNT Xóm Đồng 1 trụ 474TR/P200/42 (TSĐL).	Đảm bảo vận hành
72		13h15	14h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	- Sơn lại MBA bị sét.	- Tại trạm Chông Bát 2 trụ 471CN/208/P30/19.	Xã Long Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Chông Bát 2 trụ 471CN/208/P30/19 (TSĐL).	Đảm bảo vận hành
73		14h30	15h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	- Nâng thùng CD-ĐK.	- Tại trạm Chông Bát trụ 471CN/208/P30/06.	Xã Long Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Chông Bát trụ 471CN/208/P30/06 (TSĐL).	Sửa chữa thường xuyên
74		16h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (02 CN)	- Sơn lại MBA bị sét.	- Tại trạm Trà Tro C trụ 479TR/T160/T41/P15/03.	Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Tro C trụ 479TR/T160/T41/P15/03 (TSĐL).	Đảm bảo vận hành

75		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
76		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
77		07h30	09h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Sửa trụ hạ áp nghiêng ngang tuyến tại trụ a04, b10 và căng lại dây hạ áp từ trụ b08 đến trụ b11 trạm Vàm Ông Râu	Từ trụ b08 đến trụ b11 và tại trụ a04 lưới hạ áp trạm Vàm Ông Râu trụ 480CK/P142/56 tuyến 480CK	Áp Hòa An, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Vàm Ông Râu trụ 480CK/P142/56 (480CK)	Sửa chữa thường xuyên
78		10h00	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Sửa trụ hạ áp nghiêng ngang tuyến trạm Kinh Cây Dừng	Tại trụ a17 lưới hạ áp trạm Kinh Cây Dừng trụ 480CK/P87/27 tuyến 480CK	Áp An Hòa, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Kinh Cây Dừng tại trụ 480CK/P87/27 (480CK)	Sửa chữa thường xuyên
79		14h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Sửa trụ hạ áp nghiêng ngang tuyến tại trụ a14 và tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp tại trụ a13 trạm Cồn Non	Từ trụ a13 đến trụ a14 lưới hạ áp trạm Cồn Non trụ 480CK/T208/26 tuyến 480CK	Áp Tân Qui 2, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Cồn Non tại trụ 480CK/T208/26 (480CK)	Sửa chữa thường xuyên
80		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Cây Gòn 2	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cây Gòn 2 tại trụ 478CK/T161/26 nhánh rẽ Cây Gòn	Áp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Cây Gòn 2 tại trụ 478CK/T161/26 (478CK) Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
81		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Cây Gòn 3	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cây Gòn 3 tại trụ 478CK/T161/36 nhánh rẽ Cây Gòn	Áp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Cây Gòn 3 tại trụ 478CK/T161/36 (478CK) Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm

82		10h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Cây Gòn 5	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cây Gòn 5 tại trụ 478CK/T161/P33/11 nhánh rẽ Cây Gòn 6	Áp Cây Gòn xã, Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Cây Gòn 5 tại trụ 478CK/T161/P33/11 (478CK) Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
83		13h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Cà Chương 2 (TI đến hạn 06/03/2029)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cà Chương 2 tại trụ 478CK/T106/P58/04 nhánh rẽ Cà Chương 2	Áp Cà Chương, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Cà Chương 2 tại trụ 478CK/T106/P58/04 (478CK) Tài Sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
84		14h00	15h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Cà Chương	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cà Chương tại trụ 478CK/T106/68 nhánh rẽ Xóm Giữa	Áp Cà Chương, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Cà Chương tại trụ 478CK/T106/68 (478CK) Tài Sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
85		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Thay dây chằng hạ áp bị nứt sét	- Trụ bT12/P5/4 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 4. - Trụ b8 lưới hạ áp trạm Khương Hòa. - Trụ aT2/5 lưới hạ áp trạm Huyện Hội. - Trụ b8 lưới hạ áp trạm Tân Tiến 4. - Trụ bT1/4, bT1/10 lưới hạ áp trạm Hiệp Phú 4.	Xã Tân An, Càng Long	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
86		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 4786LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
87		07h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Khắc phục kiến nghị tổng kiểm tra mùa khô năm 2026, chỉnh trụ nghiêng lưới hạ áp trạm Kinh Lớn 2-1	Tại trụ a4 (trụ giữa khoảng 477-475LD-7/P107/ 107-108), Phường Long Đức	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	- Cắt CB+ 03FCO trạm Kinh Lớn 2-1 trụ 477-475LD-7/P107/110	Đảm bảo vận hành

88		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Khắc phục kiến nghị tổng kiểm tra mùa khô năm 2026, chỉnh trị nghiêng lưới hạ áp trạm Công Thiện Hùng 1	Tại trụ b4, a13 thuộc lưới hạ áp trạm Công Thiện Hùng 1	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	- Cắt CB+ 03FCO trạm Công Thiện Hùng 1 trụ 477-475LD-7/P107/81	Đảm bảo vận hành
1	Thứ Sáu 06/03/2026	08h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Nâng công suất MBA 75kVA thành 2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 475AH/97/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông	-Trụ 475AH/97/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông	-Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 475AH/97/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông -Cắt FCO trụ 475AH/97/55/56/54 NR Khánh Hội	-Xử lý MBA quá tải
2		13h30	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Nâng công suất MBA 2x25kVA thành 2x37,5kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Lương	-Trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Lương	-Áp Tiên Chánh xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Lương -Thảo Hotline trụ 475AH/97/55/42/06 NR Ngã ba Chùa Phú Lương	-Xử lý MBA quá tải
3		08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ HT26c-HT26c/9 thuộc trạm 2x50kVA trụ 478GL/06/85/12 NR Lộ Bờ kè Giao Hòa	-Tủ trụ HT26c-HT26c/9 thuộc trạm 2x50kVA trụ 478GL/06/85/12 NR Lộ Bờ kè Giao Hòa	-Áp Hòa An xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 478GL/06/85/12 NR Lộ Bờ kè Giao Hòa	-Giảm TTĐN
4		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/73/01P tuyến Tiên Thủy Tân Phú (CÔNG TY TNHH CẤP THOÁT NƯỚC SINH HOẠT HOÀNG TÂM)	-Trụ 475AH/97/73/01P tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tân Phú	-Cắt 3FCO trụ 475AH/97/73/01P tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/73/01P tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	Thay 03TI hạ thế

5		07h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (3CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LBFCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không tại trụ 475AH/97/60/01 NR Côn Dơi	-Trụ trụ 475AH/97/60/01 NR Côn Dơi	-Xã Tân Phú	-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/55 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/88 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-SCL 2026
6		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (15CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp quai, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 475AH/97/55/02 đến trụ 475AH/97/55/56 NR Tiên Long	-Trụ trụ 475AH/97/55/02 đến trụ 475AH/97/55/56 NR Tiên Long	-Xã Tân Phú	-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/55/01 NR Tiên Long -Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/55 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-SCL 2026
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20CN)	-Thay trụ BTLT12m trụ 478MC/47B/01/04/04, trụ 478MC/47B/01/04/05, trụ 478MC/47B/01/04/06, trụ 478MC/47B/01/04/10, thay giáp núu trụ 478MC/47B/01/04/01, trụ 478MC/47B/01/04/02, trụ 478MC/47B/01/04/03, đóng tiếp địa tăng cường NR Khánh Thạnh Tân -Thay sứ, dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Vĩnh Hòa	-Trụ trụ 478MC/47B/01/04/01 đến trụ 478MC/47B/01/04/11 NR Khánh Thạnh Tân -Trụ trụ 478MC/47B/15B đến trụ 478MC/47B/01 NR Vĩnh Hòa	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt LBS trụ 478MC/47B/14 NR Vĩnh Hòa -Cắt 3DS trụ 478MC/47B/15 NR Vĩnh Hòa -Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/22/143 NR An Thạnh -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 478MC/47B/01/04/12 NR Khánh Thạnh Tân -Chuyển lưới NR An Thạnh từ sau trụ 475MC/22/143 nhận điện từ LBS trụ 475MC/22/111 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cà	-SCL 2026
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 474BTRE/205/27/01 đến trụ 474BTRE/205/27/76 nhánh rẽ áp 5 Phước Long	-Trụ trụ 474BTRE/205/27/01 đến trụ 474BTRE/205/27/76 nhánh rẽ áp 5 Phước Long	-Xã Phước Long, Tân Hòa	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long	-Vệ sinh định kỳ

9		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (07CN)	-Tăng cường cấp suất từ MBA xuống CB trạm, thay CB trạm; tăng cường tiếp đất vỏ máy biến áp; luồn ống nhựa dẻo cho pha vị trí chạm vào cây xanh tại khoảng trụ hạ thế 31g-32g; căng lại lưới hạ thế bị chùng từ trụ hạ thế 4g-6g; sửa trụ nghiêng 17c, 5g; xử lý mối nối hở tại trụ hạ thế 4g/1; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/87/08 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/87/08 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-Xã Giồng Trôm	-Cắt FCO trụ 471GTROM/87/04 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/87/08 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-Giám TTĐN
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chôn trụ từ trụ 478BTri/28/86/01 đến trụ 478BTri/28/86/83 NR An Hòa Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Trụ 478BTri/28/86/01 đến trụ 478BTri/28/86/83 NR An Hòa Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Cảng Cá Ba Tri trụ 478BTri/131/34/1 NR Bãi Ngao	- Trụ 478BTri/131/34/1 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 478BTri/131/34/1 NR Bãi Ngao. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/131/34 NR Bãi Ngao.	-Ngăn ngừa sự cố
12		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Kim Phúc 475BTri/17/18/21/5/14/73/66/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/66/1 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	- Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/66 NR Lộ Rãnh.	-Ngăn ngừa sự cố

13		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN).	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng CTy TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gỗ Hồng Đại Dương trụ 478BTri/28/109/47A/15/2 NR Lê Xuân Vũ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thắng trụ 478BTri/28/109/47A/15/1/1 NR Lê Xuân Vũ	- Trụ 478BTri/28/109/47A/15/2; 478BTri/28/109/47A/15/1/1 NR Lê Xuân Vũ.	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 320kVA trụ 478BTri/28/109/47A/15/9 NR Lê Xuân Vũ. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 478BTri/28/109/47A/15/1/1 NR Lê Xuân Vũ - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/47A/15 NR Lê Xuân Vũ.	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLD Hữu Trung (15CN)	- Thay trụ BTV 7,5m nứt góc bằng trụ BTLT 7,5m tại các vị trí trụ trụ 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 4/1. 4/2, 4/3, 4/4, trụ 11/2 , 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 11/6 + Thay dây 2AV50+AC35 hiện hữu xuống cấp bằng dây ABC2x50+AC35 từ trụ trạm 475BTri/161/48/13/28 đến trụ 475BTri/161/48/13/22 tuyến trực + Từ trụ trạm trụ 475BTri/161/48/13/28 đến trụ HT 17 tuyến trực + Đóng tiếp địa lắp lại tại vị trí trụ: 475BTri/161/48/13/22, 25b, 05, 11, 17, 22/4, 4/4, 11/6 + Thay CB 1 pha và hộp công tơ bị bể tại các vị trí trụ: 25, 26b, 2, 8, 10, 14, 16 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/13/28 NR Lộ Cây Sao.	- Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/13/28 NR Lộ Cây Sao.	-Xã An Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/13/28 NR Lộ Cây Sao.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
15		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Định Trung; NR 3P Định Trung Trái	-Từ trụ 471BĐ/113/01 đến trụ 471BĐ/113/21 NR 3P Định Trung; từ trụ 471BĐ/113/22 đến trụ 471BĐ/113/44 NR 3P Định Trung Trái	-Áp Tân Định, Bến Cát xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TĐN

16		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Tủ trụ 473BĐ/305/1 đến tủ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng; Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
17		08h00	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp, thay thùng điện kế (mục, sét) tại trạm 50kVA trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471-473BTh/174 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xử lý tồn tại qua kiểm tra mùa khô đợt 1
18		13h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp, nâng cao thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471-473BTh/63 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thạnh Phú)	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471-473BTh/63 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thạnh Phú)	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 471-473BTh/63 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thạnh Phú)	-Xử lý tồn tại qua kiểm tra mùa khô đợt 1
19		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ hiện hữu 12m, sang lưới trung hạ thế, thay xà, sứ từ trụ 477BTh/109/38/02 đến trụ 477BTh/109/38/57 NR An Qui - An Thạnh	-Tủ trụ 477BTh/109/38/02 đến tủ 477BTh/109/38/57 NR An Qui - An Thạnh	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/109/38/01 NR An Qui - An Thạnh	-SCL năm 2026
20		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	Phường Đông Thành	Không mất điện, đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố

21		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Phú Thịnh 1 tại Trụ 475BM/248/5 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/248/5 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 1 tại Trụ 475BM/248/5 tuyến 475 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
22		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Phú Thịnh 1A tại Trụ 475BM/248/8 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/248/8 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 1A tại Trụ 475BM/248/8 tuyến 475 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
23		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (3CN)	Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Phú Thịnh 2 tại Trụ 475BM/248/10 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/248/10 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 2 tại Trụ 475BM/248/10 tuyến 475 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
24		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN QLVH)	Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

25		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Tích Phú, Tích Thiện 2, Tân Qui, tuyến 474 Bình Minh.	Từ trụ M44/P296/T59/2 đến trụ M44/P296/T59/61 và từ trụ M44/P296/T59/T2/1 đến trụ M44/P296/T59/T2/13 và từ trụ M44/P296/69 đến trụ M44/P296/121 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phú, Phú Quới, Tích Khánh, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
26		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Nâng thùng công tơ tổng trạm Tích Lộc 7A, trụ M44/P296/53 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Tích Lộc 7A, trụ M44/P296/53 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 7A, trụ M44/P296/53 tuyến 474 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện
27		10h15	11h45	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Nâng thùng công tơ tổng trạm Tích Lộc 2C, trụ M44/P296/48 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Tích Lộc 2C, trụ M44/P296/48 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 2C, trụ M44/P296/48 tuyến 474 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện
28		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Nâng thùng công tơ tổng trạm 3 Vĩnh Khánh 2, trụ L45/313 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trạm 3 Vĩnh Khánh 2, trụ L45/313 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO trạm 3 Vĩnh Khánh 2, trụ L45/313 tuyến 475 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện
29		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Nâng thùng công tơ tổng trạm Công Đá 3, trụ L45/265 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trạm Công Đá 3, trụ L45/265 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Công Đá, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+FCO trạm Công Đá 3, trụ L45/265 tuyến 475 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện

30		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố.
31		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
32		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
33		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ Thùng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
34		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
35		08h30	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện LBS, TU cấp nguồn cho LBS, 06 LA, sứ đứng đỡ lưới trung thế trụ 474DT/T60/02, nối tuyến 472 và 474 Duyên Trà	Tại trụ 474DT/T60/02, nối tuyến 472 và 474 Duyên Trà	Áp 4 - xã Long Thành	- Cắt LBS Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/02 - Cắt 3LBFCO Lê Tuấn Kiệt trụ 474DT/T60/01A (471DT) - Cắt 3DS1 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/01 (471DT) - Cắt 3DS2 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/03 (472DT)	Công trình SCTX

36		13h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện LBS, TU cấp nguồn cho LBS, 06 LA, sứ đứng đỡ lưới trung thế trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Động Cao-xã Đông Hải	- Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS1 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/176 (472DT) - Cắt 3DS2 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/178 (472DT) Đóng đàng áp Cầu Ba Vinh	Công trình SCTX
37		08h30	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (5CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh sứ, thiết bị, thay TI + TU trạm Mai Văn Yên trụ 477DT/T213/P177/P19/1/P1/05	Tại trạm Mai Văn Yên trụ 477DT/T213/P177/P19/1/P1/05	Áp Hồ Thùng-xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Mai Văn Yên trụ 477DT/T213/P177/P19/1/P1/01(472DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
38		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/T147/T59/(01-61) kể cả các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
39		08h00	16h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Bến Bạ 1, Cà Hom 4, Chợ Hàm Tân.	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
40		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kể	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố

41		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
42		07h30	09h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Sửa trụ hạ áp nghiêng ngang tuyến tại trụ a05, a24 trạm Kinh Xuôi 6	Từ trụ a05 đến trụ a24 lưới hạ áp trạm Kinh Xuôi 6 trụ 477CK/T168/26 tuyến 477CK	Áp Kinh Xuôi, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Kinh Xuôi 6 tại trụ 477CK/T168/26 (477CK)	Sửa chữa thường xuyên
43		09h30	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Sửa trụ hạ áp nghiêng tại trụ b03, căng dây hạ áp từ trụ b01 đến trụ b07 và thay dây chằng tại trụ b03, b07 trạm Trà Mệt 2	Từ trụ b01 đến trụ b07 lưới hạ áp trạm Trà Mệt 2 trụ 477CK/T182/11 tuyến 477CK	Áp Trà Mệt, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Trà Mệt 2 tại trụ 477CK/T182/11 (477CK)	Sửa chữa thường xuyên
44		13h30	16h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Sửa trụ hạ áp nghiêng ngang tuyến tại trụ b10, b11, căng dây hạ áp từ trụ trạm đến trụ b11 và căng dây chằng hạ áp bị chùng tại trụ b11 trạm Kinh Xuôi 3	Từ trụ trạm đến trụ b11 lưới hạ áp trạm Kinh Xuôi 3 trụ 477CK/P167/38 tuyến 477CK	Áp Kinh Xuôi, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Kinh Xuôi 3 tại trụ 477CK/P167/38 (477CK)	Sửa chữa thường xuyên
45		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Xóm Giữa	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/29 nhánh rẽ Xóm Giữa	Áp Xóm Giữa, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/29 (478CK) Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
46		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI trạm Ô Phèn 1	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ô Phèn 1 tại trụ 478CK/T106/T45/07 nhánh rẽ Ô Phèn	Áp Ô Phèn, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Ô Phèn 1 tại trụ 478CK/T106/T45/07 (478CK) Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
47		13h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Chông Nô 3-3 (TI đến hạn 27/09/2028)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Chông Nô 3-3 tại trụ 480CK/P87/10 nhánh rẽ Chông Nô 3-4	Áp Chông Nô 3, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Chông Nô 3-3 tại trụ 480CK/P87/10 (480CK) Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm

48		14h30	15h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Cấp Nước Cồn Tân Qui (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Cấp Nước Cồn Tân Qui trụ 480CK/P228/01 nhánh rẽ Cấp Nước Cồn Tân Qui	Áp Tân Qui 2, xã An Phú Tân	- Cắt CB trạm Cấp Nước Cồn Tân Qui tại trụ 480CK/P228/01 (480CK) - Cắt 03FCO Cấp Nước Cồn Tân Qui tại trụ 480CK/228 (480CK) Tài sản ngành điện	Thay hệ thống đo đếm
49		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06CN)	Nhánh rẽ 22 kV áp Rầy từ trụ 475CN/236 đến trụ 475CN/P236/66; từ trụ 475CN/P236/27 đến trụ 475CN/P236/P27 /20	Xã Vinh Kim	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp 3, Đức Hiệp - Hạ áp: lưới hạ áp trạm Mỹ Hiệp 3, Đức Hiệp.	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Đảm bảo vận hành
51		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 4786LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố

4		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 474BTre/108/04 đến trụ 474BTre/108/09/08, từ trụ 474BTre/108/5B/02 đến trụ 474BTre/108/5B/08, từ trụ 474BTre/108/6A/3A đến trụ 474BTre/108/6A/06. Sửa trụ nghiêng tại trụ 474BTre/108/6A/1A tuyến 474 Bến Tre.	-Trụ 474BTre/108/04 đến trụ 474BTre/108/09/08, từ trụ 474BTre/108/5B/02 đến trụ 474BTre/108/5B/08, từ trụ 474BTre/108/6A/3A đến trụ 474BTre/108/6A/06, tại trụ 474BTre/108/6A/1A tuyến 474 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 474-479BTre/108 tuyến 474 Bến Tre	-SCL năm 2026
5		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/46/02 & trạm 560kVA trụ 480BTre/41/46/03 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (NGUYỄN MINH TÂM)	-Trụ 480BTre/41/46/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/46 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/46/02, trạm 560kVA trụ 480BTre/41/46/03 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm
6		13h00	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 475BTre/73/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm (CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ LÊ XUÂN)	-Trụ 475BTre/73/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO trụ 475-477BTre/73 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm -Cắt CB trạm 560kVA trụ 475BTre/73/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm
7		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 750kVA trụ 479AH/53/47B/01 NR Thành Triệu - Phú Túc (Công ty TNHH TM Lô Hội)	-Trụ 479AH/53/47B/01 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xã Phú Túc	-Cắt + tháo cần 3LBFCO trụ 479AH/53/47B NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt CB trạm 750kVA trụ 479AH/53/47B/01 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm

8		13h00	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 471AH/1B/11/01 NR NMN KCN An Hiệp (CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE)	-Trụ 471AH/1B/11/01 NR NMN KCN An Hiệp	-Xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 471-473AH/1B/11 tuyến KCN An Hiệp -Cắt CB trạm 560kVA trụ 471AH/1B/11/01 NR NMN KCN An Hiệp	-Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm
9		07h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (3CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp niu, đà đỡ, cáp suất trung thế, sứ trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBFCO trụ 475AH/97/103A/01P NR Sân banh Tân Bắc -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/104 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Tháo 4Hotline trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-SCL 2026
10		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (10CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 475AH/97/103A/02 NR Mỹ Phú - Phú Luông đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Luông	-Từ trụ 475AH/97/103A/02 NR Mỹ Phú - Phú Luông đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Luông	-Áp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475AH/97/104 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-SCL 2026

11		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Cầu Bung và NR Phú Thuận 2	-Trụ trụ 480TT/104/38/16/01 đến trụ 480TT/104/38/16/39 NR Cầu Bung -Trụ trụ 480TT/104/38/16/25/09/01 đến trụ 480TT/104/38/16/25/09/07 NR Phú Thuận 2.	-Áp Phú Thuận, Phú Bình -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16 NR Phú Thạnh (đầu NR Cầu Bung) -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bung	-SCL 2026
12		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng, từ trụ 473GTROM/175/06/01 đến trụ 473GTROM/175/06/16 nhánh rẽ áp 5 Hưng Nhượng và từ trụ 473GTROM/175/06/16/01 đến trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-Trụ trụ 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng, từ trụ 473GTROM/175/06/01 đến trụ 473GTROM/175/06/16 nhánh rẽ áp 5 Hưng Nhượng và từ trụ 473GTROM/175/06/16/01 đến trụ 473GTROM/175/06/16/13 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ
13		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sửa trụ trung thế bị nghiêng và lắp chằng xuống tại trụ trung thế 475BTRE/278/22, xử lý môi nổi lều tại trụ trung thế 475BTRE/278/15B và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 475BTRE/278/02 đến trụ 475BTRE/278/22 nhánh rẽ Bến Cát và các nhánh rẽ đầu vào	-Trụ trụ 475BTRE/278/02 đến trụ 475BTRE/278/22 nhánh rẽ Bến Cát và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/278 tuyến 475 trạm 110kV Bến tre (đầu nhánh rẽ Bến Cát)	-Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô
14		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Bảo trì trạm biến áp trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/218/3 và căng lại dây trung thế bị chùng từ trụ 471GTROM/218/01 đến trụ 471GTROM/218/03 nhánh rẽ Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi	-Trụ trụ 471GTROM/218/01 đến trụ 471GTROM/218/03 nhánh rẽ Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/218 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi) -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 471GTROM/218/03 nhánh rẽ Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi	-Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa khô

15		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì 3DS trụ 472BTri/01; Vệ sinh, bảo trì 3FCO, thu hồi kẹp wire không sử dụng, băng kín mối nối trụ 472BTri/05 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Tür trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/05 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao nối đất 472-76 trạm 110kV Ba Tri . -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa; -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; - Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu. - Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/148 tuyến 472 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh. - Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa nhận điện từ LBS trụ 472BTri/168/24/01 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm. - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 472BTri/168 tuyến 472 (đầu NR Bờ Bàu-Cầu Vĩ) nhận điện từ 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa Giồng. - Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/22/01 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/22/12 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	------------------	-----------------------------------	---	---	------------	---	------------------

16		09h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì Recloser+3DS, thay bulon lắp đà sét, tăng cường tiếp đất làm việc trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao nối đất 472-76 trạm 110kV Ba Tri . -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa; -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; - Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Ngăn ngừa sự cố
17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	- Thay đoạn dây hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/14 đến trụ HT14/1, từ trụ 475BTri/17/18/16 đến trụ 475BTri/17/18/17; Đấu vận hành tụ bù hạ thế trụ HT10/7; Gỡ tổ chim hộp phân phối, tăng cường cáp muller cân pha thùng điện kế, cân pha lưới hạ thế trụ 475BTri/17/18/14, từ trụ HT10/1 đến trụ HT10/9 thuộc lưới hạ thế trạm 750kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Ba Tri An Đức.	- Lưới hạ thế trạm 750kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 750kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Ba Tri An Đức.	-SCTX, xử lý TTĐN.

18		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (30CN)	-Thay mới dây 3AC185+ AC95mm2 thay bằng dây dẫn 3ACKP185+ACKP95, thay sứ, thay mới khung sứ đỉnh bị rỉ sét từ trụ 472BTri/90 đến trụ 472BTri/128 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. - Thay mới trụ BTLT 12m bị bể đầu trụ bằng trụ BTLT 12m, tháp sắt đã U 3m đầu trụ 472BTri/118 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Từ trụ 472BTri/90 đến trụ 472BTri/128 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao nối đất 472-76 trạm 110kV Ba Tri . -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa; -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; - Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
19		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo thu hồi lưới hạ thế không sử dụng thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/60 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/60 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/60 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Ngăn ngừa sự cố.
20		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Di dời trụ hạ thế về ranh đất trụ HT6/9 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/38/6 NR 3P Áp 1 Bình Trung. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ HT6/9 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/38/6 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/38/6 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Theo yêu cầu khách hàng.
21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp 5 Long Hòa; NR 1P Áp 5 Long Hòa.	-Từ trụ 473BĐ/392/25/01 đến trụ 473BĐ/392/25/16 NR 3P Áp 5 Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/25/17 đến trụ 473BĐ/392/25/27 NR 1P áp 5 Long Hòa	-Áp Long An, Tân Hưng xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN

22		06h30	18h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (30CN)	-Thay giáp buộc composite sứ đứng từ trụ 471-473BĐ/1B đến trụ 471-473BĐ/16B + Thay giáp núu trụ 471-473BĐ/17, 471-473BĐ/32 tuyến Bình Đại - An Hóa (2 tầng lưới).	-Từ trụ 471-473BĐ/1B đến trụ 471-473BĐ/17; trụ 471-473BĐ/32 tuyến Bình Đại - An Hóa (2 tầng lưới)	-Áp Bình Thới 3, Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471-76, 473-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 6DS trụ 471-473BĐ/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt 3LBFCO (3DS đang cắt) trụ 475BĐ/07/21B NR 3P Bình Thới - Định Trung (NR 3P Áp 2 Bình Thới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/53B sang nhận điện từ LBS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên, nhận tuyến 475 trạm 110kV Phú Thuận) -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/51 sang nhận điện từ LBS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới, nhận điện tuyến 477 trạm 110kV Phú Thuận)	-SCL 2026
23		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX XLĐ Hưng Phú (05 CN)	-Thay giáp buột sứ trung thế từ trụ 472MC/15/02/13/01 đến trụ 472MC/15/02/13/07 NR Áp 4	-Từ trụ 472MC/15/02/13/01 đến trụ 472MC/15/02/13/07 NR Áp 4	-Xã Mô Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/02/13 NR Cơ Khí (đầu NR Áp 4)	-SCL 2026

24		08h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, thay LA trạm trụ 475BTh/326/43, trạm trụ 475BTh/326/49, trạm trụ 475BTh/326/53, trụ 475BTh/326/59, trạm trụ 475BTh/326/60, trạm trụ 475BTh/326/72 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Thay LA trạm trụ 475BTh/326/72/08, trạm trụ 475BTh/326/72/17, trạm trụ 475BTh/326/72/34, trạm trụ 475BTh/326/72/42 NR áp Thanh Lộc; trạm trụ 475BTh/326/22/07 NR Bến đò Cồn Tra	-Lưới điện trung hạ áp NR Cồn Mít - Cồn Cao và các NR đầu vào	-Xã Thanh Phong	-Cắt LBS + 3FCO tại trụ 475BTh/326/02 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Ngăn ngừa sự cố, thay LA định kỳ
25		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ hiện hữu thành trụ BTLT 12m, sang lưới trung hạ thế, thay sứ đứng từ trụ 475BTh/326/07 đến trụ 475BTh/326/71 NR Cồn Mít- Cồn Cao	-Từ trụ 475BTh/326/07 đến trụ 475BTh/326/71 NR Cồn Mít- Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt LBS + 3FCO tại trụ 475BTh/326/02 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-SCL năm 2026
26		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Long Hồ (05CN)	-Thay phụ kiện, bảo trì thiết bị tại trụ 472VLg/128/01/182 tuyến 472 Vĩnh Long	-Tại trụ 472VLg/128/01/182 tuyến 472 Vĩnh Long	-Xã An Bình	-Cắt LBS+3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Cắt điện, bàn giao hiện trường Điện lực Long Hồ
27		13h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách, điện lực Long Hồ	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ ranh giới giữa Điện lực Chợ Lách và Điện lực Long Hồ tại trụ 474CL/204 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Tại trụ 474CL/204 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Cắt LBS+3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng -Cắt Rec + 3DS trụ 472VLg/128/01/182 tuyến 472 Vĩnh Long	-Bảo trì định kỳ

28		07h30	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay 3TU, bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA trụ 476CL/315/36/09 nhánh rẽ Trung Hiệp	-Tại trạm 400kVA trụ 476CL/315/36/09 nhánh rẽ Trung Hiệp	-Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/315/36/03 nhánh rẽ Trung Hiệp	-Thay định kỳ
29		07h30	09h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp thiết bị + MBA trạm 400kVA trụ 476CL/315/36/09 nhánh rẽ Trung Hiệp	-Tại trạm 400kVA trụ 476CL/315/36/09 nhánh rẽ Trung Hiệp	-Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/315/36/03 nhánh rẽ Trung Hiệp	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm tài sản khách hàng
30		09h30	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp thiết bị + MBA trạm 250kVA trụ 476CL/233/02/01 nhánh rẽ Nhà Thờ Cái Môn	-Tại trạm 250kVA trụ 476CL/233/02/01 nhánh rẽ Nhà Thờ Cái Môn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trạm 250kVA tại trụ 476CL/233/02 nhánh rẽ Nhà Thờ Cái Môn	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm tài sản khách hàng

31		12h00	13h30	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp thiết bị + MBA trạm 250kVA trụ 474CL/84/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Tại 3FCO trụ 474CL/84 và tại trạm 250kVA trụ 474CL/84/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 474CL/84/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 474CL/84 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/84 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm tài sản khách hàng
32		13h30	15h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp thiết bị + MBA trạm 400kVA trụ 474CL/47/34/01 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định	-Tại 3FCO trụ 474CL/47/34 và tại trạm 400kVA trụ 474CL/47/34/01 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 474CL/47/34/01 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định -Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 474CL/47/34 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định -Tháo 3 kẹp hotline trụ 474CL/47/34 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm tài sản khách hàng
33		15h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty Cổ phần điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 476CL/147/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Tại 3FCO trụ 475-476CL/147 và tại trạm 160kVA trụ 476CL/147/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 476CL/147/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 475-476CL/147 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Tháo 3 kẹp hotline trụ 476CL/147 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp trạm tài sản khách hàng

34		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20CN)	-Thay rack U, thay sứ đứng, thay LA + FCO trạm, đóng tiếp địa tăng cường, thay đà sắt ri sét nhánh rẽ Vĩnh Hòa.	-Lưới trung thế từ trụ 475CL/247/43/01 đến trụ 475CL/247/43/42 nhánh rẽ Vĩnh Hòa	-Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 nhánh rẽ Vĩnh Hòa -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475CL/247/43 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành (đầu nhánh rẽ Vĩnh Hòa) đang cắt	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
35		09h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH TV TK ĐT XD Nguyễn Phạm (3CN)	Thí nghiệm bảo trì thiết bị thuộc Trạm Ô tô Trường Xuân trụ 473BM/59/3 tuyến 473 Bình Minh (theo đề nghị số ngày 06/02/2026 của Công ty TNHH Ô tô Trường Xuân)	Tại trụ 473BM/59/3 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt LBF Ô tô Trường Xuân trụ 473BM/59/1 tuyến 473 Bình Minh	Thí nghiệm thiết bị
36		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Địa phương (UBND xã An Bình)	UBND xã An Bình đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 19/UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã An Bình).	Đoạn đường từ cầu Hòa Ninh đến Ngã ba Sáu Ri (từ trụ 472VLg/128/1/118 về đến 472VLg/128/1/150 tuyến Chợ Lách) và hạ thế khu vực Chợ Hòa Ninh.	Xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt CB + FCO trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Địa phương đề nghị cắt điện

37		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV Điện lực (02CN)	Kiểm định định kỳ Rec Cù Lao và DS Cù Lao – V2	Tại trụ 472VLg/128/1/182 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm định định kỳ
38		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Vệ sinh công nghiệp LBS Hòa Ninh	Tại trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long	Xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt CB + FCO trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV Điện lực (02CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, LA kiểm định định kỳ và đo các thông số MBA	Tại trạm Ranh Làng trụ 472VLg/128/1/118/38/30/8A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phú An 2, Phú Thạnh 3, xã An Bình.	Cắt LBFCO Ranh Làng trụ 472VLg/128/1/118/38/30/1A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Kiểm định định kỳ

40		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV Điện lực (02CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, LA kiểm định định kỳ và đo các thông số MBA	Tại trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Áp Hòa Quý, xã An Bình.	Cắt CB + FCO + Hoatline trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm định định kỳ
41		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thể Thủy sản Đồng Phú	Tại trụ 472VLg/128/1/118/80/1A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phú Mỹ 2, xã An Bình.	Cắt LBFCO Phú Mỹ tại trụ 472VLg/128/1/118/44 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Kiểm tra định kỳ
42		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thể trạm HKD Đào Lê Huê.	Tại trụ 472VLg/128/1/156A/2 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phước Định 2, xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm tra định kỳ
43		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thể trạm Công ty Sáu Ri.	Tại trụ 472VLg/128/1/151/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phước Định 2, xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm tra định kỳ

44		05h45	17h05	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Chuyển nguồn từ tuyến 482 Sông Hậu qua tuyến 471 Tân Quới	Tại trụ 471TQ/39, trụ 471TQ/40 tuyến 471 Tân Quới.	Áp Thành Khương, xã Tân Quới	- Cắt LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -2 trụ 471TQ/40 tuyến 471 Tân Quới;	Chuyển nguồn
45		17h00	05h50	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)		Tại trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới.	Áp An Thới, xã Tân Lược	- Đóng Rec Cầu Xã Hời trụ 471TQ/248 tuyến 482 Sông Hậu.	Chuyển nguồn
46		05h40	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Chuyển nguồn từ tuyến 475 Bình Minh qua tuyến 479 Tân Quới.	Tại trụ 479TQ/1 tuyến 479 Tân Quới.	Áp Thành Khương, xã Tân Quới	- Cắt MC 479 Tân Quới + DS 479-7 trụ 479TQ/1 tuyến 479 Tân Quới.	Chuyển nguồn
47		16h25	05h45	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)		Tại trụ 477TQ/259 tuyến 479 Tân Quới.	Áp Thuận Tiên, Phường Bình Minh	- Đóng Rec Mỹ Thuận trụ 477TQ/259 tuyến 479 Tân Quới.	Chuyển nguồn
48		05h30	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Chuyển nguồn từ tuyến 475 Tân Quới qua tuyến 477 Tân Quới	Tại trụ 477TQ/259 tuyến 475, 477 Tân Quới.	Áp Thành Phú, xã Tân Quới	- Đóng Rec Thành Lợi trụ 475-477TQ/161 + DS TL-1 trụ 475-477TQ/160 tuyến 475 Tân Quới. - Cắt MC 477 Tân Quới + DS 477-7 trụ 475-477TQ/1	Chuyển nguồn
49		05h50	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Chuyển nguồn từ tuyến 473 Bình Minh qua tuyến 475 và 477 Tân Quới	- Tại trụ 475-477TQ/1 tuyến 475, 477 Tân Quới. - Trụ M43/149 và M43/150 tuyến 473 Bình Minh	Áp Thành Khương, xã Tân Quới	- Đóng LBS Sân Vận Động trụ M43/149 + LTD SVĐ-2 trụ M43/150 - Cắt MC 475 Tân Quới + DS 475-7 trụ 475-477TQ/1 tuyến 475 Tân Quới.	Chuyển nguồn
50		05h45	16h35	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Chuyển nguồn từ tuyến 473 Bình Minh qua tuyến 473 Tân Quới	Tại trụ 473-471TQ/35 tuyến 473 Tân Quới.	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473-471TQ/35 tuyến 473 Tân Quới.	Chuyển nguồn
51		16h30	05h50	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)		Tại trụ 473TQ/36/10 tuyến 473 Tân Quới.	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Đóng LBS Nhà Thờ trụ 473TQ/36/10 tuyến 475 Tân Quới.	Chuyển nguồn

52		06h00	16h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh DS 471-7 tuyến 471 Tân Quới; - Vệ sinh DS 473-7 tuyến 473 Tân Quới; - Vệ sinh công nghiệp trạm NM Cán Tol HKD Bình Anh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tại trụ 473-471TQ/1 tuyến 471 Tân Quới; - Tại trụ 473-471TQ/1 tuyến 473 Tân Quới; - Tại trụ 473-471TQ/12/1 tuyến 473 Tân Quới 	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt MC 471 Tân Quới, kéo MC471 khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471 -76 Tân Quới; - Cắt MC 473 Tân Quới, kéo MC473 khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76 Tân Quới; - Kiểm tra LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 471 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Kiểm tra DS Chòm Yên -2 trụ 471TQ/40 tuyến 471 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Kiểm tra 3LBFCO Tân Thành 1 trụ 473-471TQ/35 tuyến 473 Tân Quới đang ở vị trí cắt. 	Kết hợp công tác
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	---	---	----------------------------	---	------------------

1	Chủ nhật 08/03/2026	06h00	18h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 477BTre/04 đến trụ 477-480BTre/35B tuyến 477 - 480 Bến Tre	-Từ trụ 477BTre/04 đến trụ 477-480BTre/35B tuyến 477 - 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt MC 477, 480 + đưa MC 477, 480 ra khỏi vị trí vận hành + Đong dao tiếp đất 477-76, 480-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt Recloser + 3LTD trụ 477BTre/36 tuyến 477 Bến Tre -Cắt Recloser + 3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 tuyến Tân Thành - Rạch Miễu -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (Đầu NR Phước Hậu) -Chuyển nguồn từ sau trụ 480BTre/41/27 nhận điện từ LBS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (nhận điện tuyến 472 Bến Tre) -NR Phước Hậu nhận điện từ 3LBFCO trụ 480BTre/41/01/01 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-SCL năm 2026
2		07h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Thay chống sét van (LA) pha 3 trụ 477BTre/24/01 tuyến 477 Bến Tre	-Tại trụ 477BTre/24/01 tuyến 477 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA TT Bảo trợ Xã Hội trụ 477BTre/24/01/1A tuyến 477 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 477-480BTre/24 tuyến 477 Bến Tre	-Theo yêu cầu khách hàng

3		08h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, thay TU, TI, công tơ định kỳ, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 400kVA Cty CP xử lý rác thải Bến Tre trụ 473BTre/49/54/18/04 tuyến 473 Bến Tre	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 400kVA Cty CP xử lý rác thải Bến Tre trụ 473BTre/49/54/18/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 400kVA Cty CP xử lý rác thải Bến Tre trụ 473BTre/49/54/18/04 tuyến 473 Bến Tre (đang cắt) -Cắt 3 FCO trụ 473BTre/49/54/18 tuyến 473 Bến Tre (đang cắt)	-Bảo trì HTĐĐ, thay TU, TI, công tơ định kỳ
4		14h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 320kVA Ngân hàng BIDV CN Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/10/1A tuyến 473 Bến Tre.	-Tại thùng TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 320kVA Ngân hàng BIDV CN Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/10/1A tuyến 473 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 320kVA Ngân hàng BIDV CN Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/10/1A tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/106/05/10/01 tuyến 473 Bến Tre	-Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ
5		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ trụ 477-479AH/63 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Trụ 477-479AH/63 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Xã Phú Túc	-Cắt MC 477 + đưa MC 477 ra khỏi vận hành + đóng DND 477-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt MC 480 + đưa MC 480 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTD trạm 110kV Bến Tre. -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS trụ 477-479AH/107 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt 3DS trụ 477-479AH/106 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 471-473AH/01B/02 trạm 110kV An Hiệp (liên nối 471-477 An Hiệp)	-Xử lý mất an toàn

6		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + TU + TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 472BTre/154B/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT)	-Trụ 472BTre/154B/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 472BTre/154B/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt + tháo cần 3FCO trụ 472BTre/154B tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Thay điện kế TU + TI định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm
7		13h00	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + TU + TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 474GL/68/04T/01 NR Thủy sản An Hóa (CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU AN HÓA)	-Trụ 474GL/68/04T/01 NR Thủy sản An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 474GL/68/04T/01 NR Thủy sản An Hóa -Cắt + tháo cần 3FCO trụ 474GL/68/02T NR Thủy sản An Hóa	-Thay điện kế TU + TI định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm
8		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + TU + TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 750kVA trụ 475BTre/77/02 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm (CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THƯƠNG MẠI THIÊN TÂN PHÁT)	-Trụ 475BTre/77/02 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 750kVA trụ 475BTre/77/02 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm -Cắt + tháo cần 3LBFCO 475-477BTre/77 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Thay điện kế TU + TI định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm
9		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 477BTre/188/3B/01 NR Công ty PHTT (CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM)	-Trụ 477BTre/188/3B/01 NR Công ty PHTT	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/188/3B NR Công ty PHTT -Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 477BTre/188/3B/01, trạm 400kVA trụ 477BTre/188/3B/02 NR Công ty PHTT	-Thay 03TI hạ thế

10		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 473GL/47/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE)	-Trụ 473GL/47/02 tuyến Giao Long Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cát CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473GL/47/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Thay 03TI hạ thế
11		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (20CN)	-Lắp đặt VTTB , tháo lắp lại VTTB, thay dây nhôm trần 3xAC185 + 1 AC 95 từ trụ 474GL/03 đến trụ 474GL/59 tuyến Giao Long - An Hoá	-Tủ trụ 474GL/03-474GL/59 tuyến Giao Long - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cát MC 474, 478 + đưa MC 474, 478 ra khỏi vận hành + Đóng DND 474-76, 478-76 trạm 110kV Giao Long -Cát Recloser+3DS trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định -Cát 3LTD (liên nối 473-474) trụ 473-471-472GL/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (đang cắt) -Cát 3DS trụ 474GL/71 tuyến Giao Long - An Hóa -Cát 3DS trụ 478GL/06/82 tuyến Giao Long - An Hóa 2 -Cát LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định (đang cắt) -Cát 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước (đang cắt) -Cát LBS+3DS trụ 478GL/03/01 NR Cảng Giao Long -Chuyển nguồn sau trụ 478GL/46 nhận điện qua LBS trụ 475BTre/114 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm -Chuyển nguồn từ sau trụ 478GL/03/01 NR Cảng Giao Long nhận điện qua Recloser trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long -Chuyển nguồn từ sau trụ 478GL/06/82 tuyến Giao Long - An Hóa 2 nhận điện từ LBS trụ 473BĐ/416/05 NR 3 Pha Phước Sang -Chuyển nguồn từ sau trụ 474GL/71 tuyến Giao Long - An Hóa nhận điện từ LBS trụ 471BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa	-SCL 2026

12		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20CN)	-Thay trụ BTLT12m trụ 480TT/104/38/1A/94, trụ 480TT/104/38/1A/95, trụ 480TT/104/38/1A/97, trụ 480TT/104/38/01, trụ 480TT/104/38/02, 480TT/104/38/20 NR Phú Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/38/1A/94, trụ 480TT/104/38/1A/95, trụ 480TT/104/38/1A/97, trụ 480TT/104/38/01, trụ 480TT/104/38/02, 480TT/104/38/20 NR Phú Thạnh	-Áp Kinh Gây - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16 NR Phú Thạnh (đầu NR Cầu Bung) -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475CL/247/93 NR Đông Nam - Vĩnh Thành -Chuyển lưới NR Cầu Bung sang nhận điện NR Cầu Dầu qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bung	-SCL 2026
13		08h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CNQLVH)	-Kéo dây tăng cường ABC 2x50 từ trụ 3a đến trụ 8c và từ trụ 6c đến trụ c/2 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Từ trụ 3a đến trụ 8c và từ trụ 6c đến trụ c/2 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Áp Kinh Gây - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/38/01A/13 NR UBND Phú Mỹ	-Xử lý điện áp yếu

14		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	- Thay mới và di dời trụ 475BTri/62; Sang trạm biến áp và lưới trung hạ thế từ trụ cũ qua trụ mới; Thay đoạn dây đầu nối nhánh rẽ từ trụ 475BTri/62 (trụ mới) đến trụ 475BTri/62/01; Nhổ thu hồi trụ 475BTri/62 (trụ cũ) và trụ HT1a trạm 50kVA trụ 475BTri/62 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/61 đến trụ 475BTri/63 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp.	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng dao nối đất 475-76 trạm 110kV Ba Tri. -Thử điện cắt 3DS trụ 475BTri/3A tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Thử điện cắt 3DS (tuyến 476) tại trụ 475BTri/3 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri (đang cắt, chưa đầu nối sau 3DS). -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông nhận điện từ LBS trụ 475BTri/17/18/06 NR Ba Tri An Đức - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/78 tuyến 475 nhận điện từ LBS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.
15		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Hạ công suất trạm từ 2x37.5kVA xuống 2x25kVA trụ 472BTri/168/24/69 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Trụ 472BTri/168/24/69 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/168/24/69 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm. -Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/168/24/69 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	-SCTX xử lý quá tải.

16		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Nâng công suất trạm từ 2x25kVA lên 2x37.5kVA trụ 475BTri/62/03 NR áp 4 An Hiệp.	-Trụ 475BTri/62/03 NR áp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/03 NR áp 4 An Hiệp. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/62/03 NR áp 4 An Hiệp.	-SCTX xử lý quá tải.
17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Vệ sinh, bảo trì LBS+3DS, tăng cường tiếp đất vỏ thiết bị trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông.	-Trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông.	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng dao nối đất 475-76 trạm 110kV Ba Tri. -Thử điện cắt 3DS trụ 475BTri/3A tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Thử điện cắt 3DS (tuyến 476) tại trụ 475BTri/3 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri (đang cắt, chưa đấu nối sau 3DS). -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố

18		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV XLD Hữu Trung (30CN)	-Thay giáp buộc sứ từ trụ 475BTri/02 đến trụ 475BTri/77 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; -Thay giáp buộc sứ từ trụ 475BTri/17/03 đến trụ 475BTri/17/31 NR Phan Ngọc Tông.	-Từ trụ 475BTri/02 đến trụ 475BTri/77 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Từ trụ 475BTri/17/03 đến trụ 475BTri/17/31 NR Phan Ngọc Tông.	-Xã An Hiệp.	-Cắt MC 475, 476 + đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt). -Cắt DS 3 pha trụ 473-477GTROM/BTri/121/03 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026
19		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay 01 MBA (50kVA) chảy dầu thuộc trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/20/23/01 NR 3P Bình Chiến. Bảo trì trạm, ép lại lều lưới hạ thế trạm, cân pha lưới hạ thế trạm, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ 477BĐ/47/20/23/01 + Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/47/20/23/01 NR 3P Bình Chiến	-Áp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/20/21 NR 3P Bình Chiến -Cắt 3DS trụ 477BĐ/47/24 NR 3P Bình Chiến (đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố
20		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo thu hồi chằng hạ thế, thay + di dời trụ về ranh đất trụ HT12b thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 477BĐ/47/51/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Cân pha lưới hạ thế, ép lại lều hạ thế trạm, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ HT12b + Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 477BĐ/47/51/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Bình Chiến xã Bình Đại	-Cắt CB+LBFCO trạm 2x25kVA trụ 477BĐ/47/51/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Theo yêu cầu khách hàng

21		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 05CN	-Thay trụ nút gốc (BTLT 12m thành BTLT 14m) trụ 475-477BĐ/32 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Trụ 475-477BĐ/32 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Áp Bình Đại 3 xã Bình Đại	-Cắt MC 475, 477 + đưa MC 475, 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76, 477-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 3DS trụ 475-477-472BĐ/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng giữa) -Cắt 3DS trụ 475-477-472BĐ/2B tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng dưới) -Cắt 3DS liên nối tuyến 472-475 trụ 472-475-477BĐ/03 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 475BĐ/07/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 475BĐ/08/01 NR 3P TÀGS Việt Tiến (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt) trụ 475BĐ/48/28/15+3DS trụ 475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá -Cắt LBS+3DS trụ 475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 477BĐ/47/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	--------------------	-------------------------	--	---	----------------------------	--	------------------

22		13h00	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Thay 03 kẹp wire + hotline, lắp 03 nắp chụp kẹp wire trạm 3x50kVA trụ 475-477BĐ/12 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng dưới)	-Trụ 475-477BĐ/12 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng dưới)	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTD 475-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 3DS trụ 475-477-472BĐ/2B tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng dưới) -Cắt 3DS liên nối tuyến 472-475 trụ 472-475-477BĐ/03 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 475BĐ/08/01 NR 3P TÁGS Việt Tiến (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt) trụ 475BĐ/48/28/15+3DS trụ 475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá -Cắt LBS+3DS trụ 475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt (đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố
23		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Bình Thuận, Bình Chiến xã Bình Đại; Tân An, Phước Hòa xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN

24		06h30	18h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (15CN)	-Thay giáp núu trụ 475-477BĐ/07, 475-477BĐ/09, 475-477BĐ/26, 475-477BĐ/47, 475-477BĐ/48 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (2 tầng lưới)	-Trụ 475-477BĐ/07, 475-477BĐ/09, 475-477BĐ/26, 475-477BĐ/47, 475-477BĐ/48 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (2 tầng lưới)	-Áp Bình Thới 3, Bình Đại 3 xã Bình Đại	-Cắt MC 475, 477 + đưa MC 475, 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76, 477-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 3DS trụ 475-477-472BĐ/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng giữa) -Cắt 3DS trụ 475-477-472BĐ/2B tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng dưới) -Cắt 3DS liên nối tuyến 472-475 trụ 472-475-477BĐ/03 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 475BĐ/07/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 475BĐ/08/01 NR 3P TÀGS Việt Tiến (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt) trụ 475BĐ/48/28/15+3DS trụ 475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472BĐ/03/60B/54 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị -Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/65B tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Điện Khí Hóa Thanh Phước) + LBS trụ 477BĐ/47/65B/02 NR 3P Điện Khí Hóa Thanh Phước (đang cắt) -Cắt LBS+3DS trụ 477BĐ/47/71 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Chuyển nguồn từ sau trụ 477BĐ/47/71 sang nhận điện từ LBS trụ 477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (nhận tuyến 474 trạm 110kV Bình Đại)	-SCL 2026
----	--	-------	-------	--------------------	--	---	---	---	---	-----------

25		06h30	18h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (15CN)	-Thay giáp núu trụ 477BĐ/47/20, 477BĐ/47/27A, 477BĐ/47/33, 477BĐ/47/43, 477BĐ/47/44B, 477BĐ/47/50B, 477BĐ/47/60B, 477BĐ/47/63, 477BĐ/47/68A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Trụ 477BĐ/47/20, 477BĐ/47/27A, 477BĐ/47/33, 477BĐ/47/43, 477BĐ/47/44B, 477BĐ/47/50B, 477BĐ/47/60B, 477BĐ/47/63, 477BĐ/47/68A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Bình Chiến xã Bình Đại; Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt MC 477 + đưa MC 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTD 477-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 3DS trụ 477BĐ/47/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt LBS+3DS trụ 475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472BĐ/03/60B/54 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị -Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/65B tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước) + LBS trụ 477BĐ/47/65B/02 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước (đang cắt) -Cắt LBS+3DS trụ 477BĐ/47/71 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-SCL 2026
26		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH MTV TM-DV-XDL Đạt Thành (8CN)	-Thu hồi trụ trung thế trụ 475BĐ/48/3A, tháp sắt trụ 475BĐ/48/3B + dựng mới trụ hạ thế trụ HT3b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/05/01 NR 3P Đông Lạnh	-Trụ 475BĐ/48/3A, 475BĐ/48/3B + Trụ HT3b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/05/01 NR 3P Đông Lạnh	-Áp Bình Đại 3 xã Bình Đại	-Cắt Recloser trụ 475BĐ/48/02 NR 3P Đông Lạnh + 3DS trụ 475BĐ/48 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (đầu NR 3P Đông Lạnh) -Cắt LBS (đang cắt) trụ 475BĐ/48/28/15+3DS trụ 475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	-Công trình: Di dời trụ điện xử lý mặt bằng tại dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm xã Bình Đại

27		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty TNHH MTV TM-DV-XDL Đạt Thành (6CN)	-Di dời + thay trụ hạ thế trụ HT05, tháp sắt trụ HT5/1, thay dây hạ thế từ trụ HT05 đến trụ HT5/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/7B/05/02 NR 3P Lộ Mới Bình Thắng	-Từ trụ HT05 đến trụ HT5/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/7B/05/02 NR 3P Lộ Mới Bình Thắng	-Áp 1 xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/7B/05/02 NR 3P Lộ Mới Bình Thắng	-Công trình: Di dời trụ điện xử lý mặt bằng tại dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm xã Bình Đại
----	--	-------	-------	--------------------	---	--	---	-------------------	---	--

28		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (08 CN)	-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị từ trụ 472MC/15/06 đến trụ 472MC/15/20 tuyến Vượt Sông Mô Cày và từ trụ 472MC/15/20/01 đến trụ 472MC/15/20/121 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Từ trụ 472MC/15/06 đến trụ 472MC/15/20 tuyến Vượt Sông Mô Cày và từ trụ 472MC/15/20/01 đến trụ 472MC/15/20/121 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày, An Định, Thành Thới	-Cắt LBS trụ 472MC/15/05 và 3DS trụ 472MC/15/4A tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS tại trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy -Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy nhận điện từ 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60T/03 nhận điện NR Hòa Lộc - Vàm Nước trong trạm 110kV Thanh Tân -Chuyển nguồn từ sau trụ 475MC/192-472MC/15/20/121A tuyến 475/472 Mô Cày - Hương Mỹ sang nhận điện từ LBS trụ 472MC/15/20/222	-SCTX
----	--	-------	-------	------------------	--------------------------	--	---	---------------------------------	--	-------

29		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX xây lắp điện Hưng Phú (30 CN)	-Thay sứ trung thế từ trụ 472MC/15/20/02 đến trụ 472MC/15/20/121 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Từ trụ 472MC/15/20/02 đến trụ 472MC/15/20/121 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày, An Định, Thành Thới	-Cắt LBS trụ 472MC/15/05 và 3DS trụ 472MC/15/4A tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) và 3DS tại trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy -Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-SCL 2026
30		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX xây lắp điện Hưng Phú (05 CN)	-Thay giáp buột sứ đơn từ trụ 472MC/15/20/113/22/16 đến trụ 472MC/15/20/113/22/23 NR An Phước (An Thới)	-Từ trụ 472MC/15/20/113/22/16 đến trụ 472MC/15/20/113/22/23 NR An Phước (An Thới)	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/113/22 NR An Thới (đầu NR An Phước An Thới)	-SCL 2026
31		13h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX xây lắp điện Hưng Phú (05 CN)	-Thay giáp buột sứ đơn từ trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/02 đến trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/09 NR Rạch Bần - Rạch Điều	-Từ trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/02 đến trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/09 NR Rạch Bần - Rạch Điều	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/37/09/41/01 NR Rạch Bần - Rạch Điều	-SCL 2026

32		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20CN)	-Thay rack U, thay sứ đứng, thay LA + FCO trạm, đóng tiếp địa tăng cường, thay đà sắt ri sét nhánh rẽ Vĩnh Hòa.	-Lưới trung thế từ trụ 475CL/247/46 đến trụ 475CL/247/92 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/45 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475CL/247/93 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành đang cắt	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
33		08h00	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay MBA 37,5kVA chày dầu trạm 37,5kVA trụ 475CL/220/24/03 nhánh rẽ Ngã ba Tư Tâm	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/220/24/03 nhánh rẽ Ngã ba Tư Tâm	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/220/24/03 nhánh rẽ Ngã ba Tư Tâm -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/220/24/03 nhánh rẽ Ngã ba Tư Tâm	-Ngăn ngừa sự cố
34		11h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay MBA 37,5kVA vận hành lâu năm (CBM không đạt) trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/60 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/60 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/45 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475CL/247/93 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành đang cắt	-Ngăn ngừa sự cố

35		08h00	15h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH TV TK XD Phát Tiên (05 CN)	Dời trụ trung thế đường dây 2 nắp tuyến 474-472TV-2/11 và căng dây đầu nối đường dây 22kV và TBA 3 x 37,5kVA xây dựng mới vào lưới hiện hữu cấp điện cho NMXL Nước Thái Châu Thành (không thi công hotline do công tác dời trụ 2 nắp nên ko làm hotline, khách hàng đồng ý thuê QL VH)	Tại trụ 474-472TV-2/11 thuộc tuyến 472 Trà Vinh	Áp 2 xã Châu Thành tỉnh Vĩnh Long	- Cắt 3DS 472TV tại trụ 474-472TV/03 (Cắt MC 472 trạm 110kV Trà Vinh để thao tác DS) -Cắt LBS 474TV tại trụ 474-472TV/04A - Cắt 3DS 474TV tại trụ 474-472TV/05 - Cắt Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22. - Cắt 3DS2 Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/23 - Cắt Recloser Bàu Sơn tại trụ 472TV/18A. - Cắt 3DS 2 Bàu Sơn tại trụ 472TV/19. Đóng đẳng áp 473CN sang 472TV Đóng đẳng áp 471TR sang 474TV	Theo yêu cầu của khách hàng
36		08h00	09h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN)	Vệ sinh công nghiệp và tăng cường cách điện bằng chế phẩm sinh học Recloser Vũ Đình Liệu	Tại trụ 474TV/22	Áp 2 xã Châu Thành tỉnh Vĩnh Long	-Cắt LBS 474TV tại trụ 474-472TV/04A - Cắt 3DS 474TV tại trụ 474-472TV/05 - Cắt Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22. - Cắt 3DS2 Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/23	Đảm bảo vận hành
37		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 06/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Y Tế Châu Thành tại trụ 474-472TV/04 tuyến 474TV	Áp 3, xã Châu Thành	-Cắt CB điện kế treo trụ, CB + FCO trạm Y Tế Châu Thành tại trụ 474-472TV/04 (MC 474TV) (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
38		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm.(Trực tiếp)	Tại thùng CB-ĐK Trạm Y Khoa Phước Hùng tại trụ 474-472TV/T8B/01 tuyến 474TV	Áp 3, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Y Khoa Phước Hùng tại trụ 474-472TV/T8B/01. -Cắt 03 LBFCO Y Khoa Phước Hùng tại trụ 474-472TV/8B (MC 474TV) (TS khách hàng, đã ký VH thuê)	Thay hệ thống đo đếm

39		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 03/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bệnh Viện Huyện Châu Thành tại trụ 474-472TV-2/T9/03 tuyến 472TV	Áp 3, xã Châu Thành	-Cắt CB + 03 FCO trạm Bệnh Viện Huyện Châu Thành tại trụ 474-472TV-2/T9/03 (MC 472TV) (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
40		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Nhà Thi Đấu Đa Năng tại trụ 474TV/T20A/04 tuyến 474TV	Áp 2, xã Châu Thành	-Cắt CB + 03 FCO trạm Nhà Thi Đấu Đa Năng tại trụ 474TV/T20A/04 (MC 474TV) (TS khách hàng, không thuộc đối tượng thuê QLVH)	Thay hệ thống đo đếm
41		12h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm TTVH Thê Thao tại trụ 474TV/T20B/01 tuyến 474TV	Áp 2, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm TTVH Thê Thao tại trụ 474TV/T20B/01. -Cắt 03 LBFCO TTVH Thê Thao tại trụ 474TV/20B (MC 474TV) (TS khách hàng, không thuộc đối tượng thuê QLVH)	Thay hệ thống đo đếm
42		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Khắc phục kiến nghị tổng kiểm tra mùa khô năm 2026, chỉnh trụ nghiêng lưới hạ áp trạm Phú Hòa 1-2	Tại trụ hạ thế bT1/6, 10, 11 và tại trụ bP3/1, 2, 3, 10, thuộc lưới hạ áp trạm Phú Hòa 1-2, tuyến 477LD, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+ 03FCO trạm Phú Hòa 1-2 trụ 477-475LD-7/P107/12	Đảm bảo vận hành

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng ĐĐ, AT, KT, VTCNTT, Ban QLDA;
- Các Đội Quản lý điện, XN Lưới điện cao thế;
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong