

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 30 tháng 03 đến Chủ nhật ngày 05 tháng 04 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 30/03/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T02 đến trụ 25 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Từ trụ T02 đến trụ 25 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, An Hội, Phú Khương, Phú Tân	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Mô Cày, An Định, Thành Thới	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cây (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cây	-Trạm 110kV Mỏ Cây - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cây	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00 Thứ Hai 30/03/26	17h00 Thứ Ba 31/03/26	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh Tâm Thành Phát (14CN)	-Thi công lắp đặt tiếp địa, chống sét van, phụ kiện, giá đỡ và đấu nối đoạn cáp ngầm từ trụ cáp ngầm đến ngăn 173, 174 trạm biến áp 110kV Phú Thuận	-Tại sân ngắt khu vực ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Cô lập ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện -Ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận đang cắt. -Không mất điện phụ tải	-Công trình Đường dây 110kV Phú Thuận – Bình Đại
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

12		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMDG Hiệp Thành - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Kiểm tra định kỳ
----	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	---	---	------------------

13		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
1	Thứ Ba 31/03/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 25 đến trụ 50 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 25 đến trụ 50 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Lương Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Mỹ Chánh Hòa, xã Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Thành Thới, xã Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ
10		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện

11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 01/04/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 50 đến trụ 75 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 50 đến trụ 75 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, Đại Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - áp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (01 CN)	Đo nhiệt độ mỗi nối tiếp xúc lèo, mỗi nối dây dẫn	Đường dây 110kV Trà Vinh - Long Đức các vị trí DCL 171-7, trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh, trụ 324, 317, 310, 303, 297, 293, 293A, 293B, 293C, 292, 291, 289, 285C, 285B, 258A, 284/01, 284/04, 284/07, 284/12, 284/13, 284/15, 284/18, 284/20, 284/23, 284/25, 284/27, trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; khoảng trụ 297A-297, 284/25-284/26; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức các vị trí trụ 284/01, 284/04, 284/07, 284/12, 284/13, 284/15, 284/18, 284/20, 284/23, 284/25, 284/27, trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; khoảng trụ 284/11-284/12	Xã Châu Thành, Song Lộc, Long Đức, phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

10		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (04 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 193; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Song Lộc, Phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra hành lang lưới điện
11		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả diều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thành - 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện

1	Thứ Năm 02/04/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Đại Điền, Quới Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (01 CN)	Đo nhiệt độ mỗi nối tiếp xúc lèo, mỗi nối dây dẫn	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long vị trí trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2; trụ 01hh, 169/01, 169/02, 169/03, 169/06, 169/10, 169/11, 169/12, 169/14, 169/16; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức vị trí trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2; trụ 169/01, 169/02, 169/03, 169/06, 169/10, 169/11, 169/12, 169/14, 169/16 đi chung trụ, trụ 281	Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (04 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp	Đường dây 110kV 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè; Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 56	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ

10		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	Áp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Sáu 03/04/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		19h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Đóng xông điện thiết bị ngăn 172, 179 trạm 110kV Bình Đại	-Tại ngăn 172, 179 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp 3, xã Bình Đại	-Mở DTĐ 172-25, 172-75, 172-76, 179-15, 179-75, 179-76 (các DTĐ đang ở vị trí đóng) trạm 110kV Bình Đại -Đóng DCL 172-2, 172-7, 179-1, 179-7 trạm 110kV Bình Đại -Đóng MC 172, 179 trạm 110kV Bình Đại	-Đảm bảo thiết bị ngừng vận hành không quá 90 ngày
9		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Đóng xông điện thiết bị ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận	-Tại ngăn 173, 174 trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Mở DTĐ 174-25, 174-75, 174-76, 173-15, 173-75, 173-76, (các DTĐ đang ở vị trí mở) -Đóng DCL 174-2, 174-7, 173-1, 173-7; đóng MC 174, 173 tại trạm 110kV Phú Thuận	-Đảm bảo thiết bị ngừng vận hành không quá 90 ngày
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ
11		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vinh Long từ trụ 193 đến trụ 239	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

12		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
1	Thứ Bảy 04/04/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thanh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		19h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thanh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (03CN)	- Xử lý tạ bị trôi tại trụ 76 đường dây 173 Vĩnh Long – 171 Tam Bình.	-Trụ 76 đường dây 173 Vĩnh Long – 171 Tam Bình	-Trụ 76 đường dây 173 Vĩnh Long – 171 Tam Bình xã Long Hồ.	- Cò lập đường dây 173 Vĩnh Long – 171 Tam Bình.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện

6		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (10CN) + Công ty TNDMN (6CN)	-Thí nghiệm định kỳ theo CBM + Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn: 171,172, 112, 131, MBA T1, TC C11, C12 TC C41, Trạm 110kV Tam Bình.	-Ngăn: 171, 172, 112, 131, MBA T1, TC C11,C12 TC C41, Trạm 110kV Tam Bình	-Trạm 110kV Tam Bình, xã Hòa Hiệp.	- Cô lập Đường dây 110kV 173 Vĩnh long -171 Tam Bình. - Cô lập Đường dây 110kV 172 Tam Bình -172 Vũng Liêm. - Cô lập toàn Trạm 110kV Tam Bình: + Cắt MC: 471, 473, 475, 477, 479, T401, TD41-1, 431, 131, 171, 172. + Kéo MC: 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, CC-TUC41, 421-1 ra khỏi vận hành. + Cắt DCL: 131-1, 112-1, 171-1, 171-7, 172-1, 172-7. + Đóng các DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 172-76, 172-75, 172-15, 112-14, 112-24, 131-15, 431-38, C41-14, T401-06, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76. -Trong thời gian thực hiện công tác có thay đổi trạng thái của các MC, DCL, DTĐ đơn vị công tác thực hiện tiếp địa lưu động tại má ngoài đường dây của DCL 171-7, 172-7 -Chuyển tải qua các tuyến 22kV lân cận, không mất điện phụ tải	-Thí nghiệm định kỳ
---	--	-------	-------	-----------------------	--	--	---	------------------------------------	---	---------------------

7		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

1	Chủ Nhật 05/04/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		18h00	19h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế (06CN) +Công ty TNĐMN (03CN)	- Thí nghiệm định kỳ theo CBM thanh cái C42 + Vệ sinh kiểm tra thiết bị ngăn ngăn: 132, MBA T2, Trạm 110kV Vĩnh Long	Thanh cái C42, ngăn 132, MBA T2 trạm 110kV Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Vĩnh Long phường Tân Hạnh.	-Cô lập ngăn 132, MBA T2, TC C42, Trạm 110kV Vĩnh Long. + Cắt MC: 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42-2, 432, 132. + Kéo MC: 472, 474, 476, 478, 480, T402, 432 CC-TUC41, 412-2 ra khỏi vận hành. + Cắt DCL: 132-2 + Đóng các DTĐ: 132-25, 432-38, T402-06, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76. -Chuyển tải qua các tuyến 22kV lân cận, không mất điện phụ tải	-Thí nghiệm định kỳ

4		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền, phát tờ rơi (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
---	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	--	---	--	--------------------------	------------------------------

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 30/03/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (3CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/20 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/55 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-480BTre/85 và các NR đầu vào tuyến 478-480 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/20 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/55 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-480BTre/85 và các NR đầu vào tuyến 478-480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CHI NHÁNH CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT (3CN)	-Kéo mới cáp quang 16FO từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/40 tuyến 471 Bến Tre; từ trụ 471-473BTre/16-16 đến trụ 471-473BTre/26 tuyến 471-473 Bến Tre để thay thế tuyến cáp đang bị suy hao do đứt cáp nhiều lần không đảm bảo chất lượng đường truyền, làm ảnh hưởng kênh truyền thông tin FPT Telecom	-Từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/40 tuyến 471 Bến Tre -Từ trụ 471-473BTre/16-16 đến trụ 471-473BTre/26 tuyến 471-473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thay thế tuyến cáp đang bị suy hao
3		08h00	10h00	-Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung	-Xí Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Thu hồi 3TU, 3TI, 3LA, tháo đà lắp đo đếm, ép 3 lèo trung thế và lắp sứ đỡ lèo trụ 475CL/332/75 NR Mạch Vòng Thanh Trung	-Tại trụ 475CL/332/75 NR Mạch Vòng Thanh Trung	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBS (đang cắt) trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 477MC/41 tuyến Mỏ Cà - Ngã Ba Cây Trâm	-Di dời đo đếm ranh giới ĐL Phước Mỹ Trung và Chợ Lách

4		10h30	11h30	-Đội Quản lý điện Phước Mỹ Trung	-Xí Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Lắp đà composit 0.8m, LA, FCO, kẹp wire, dây cáp và sứ đỡ dây từ FCO lên kẹp wire tại trụ 477MC/85/03 NR Tân Đức A -Lắp trạm 25kVA trụ 477MC/85/03 NR Tân Đức A	-Tại trụ 477MC/85/03 NR Tân Đức A	-Áp Tân Đức A -xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 477MC/41 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Xử lý non quá tải
5		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây AV50 bằng dây ABC3x50, đóng tiếp địa tăng cường, thay thùng điện kế bề từ trụ 1a đến trụ HT4a, từ trụ 475CL/405/08 đến trụ 15b, từ trụ 9b đến trụ 7b, từ trụ 4d đến trụ 6e, từ trụ 9b đến trụ 3c thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/405/09 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Từ trụ 1a đến trụ HT4a, từ trụ 475CL/405/08 đến trụ 15b, từ trụ 9b đến trụ 7b, từ trụ 4d đến trụ 6e, từ trụ 9b đến trụ 3c thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/405/09 NR Gia Khánh - Gia Phước	Áp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/405/09 NR Gia Khánh - Gia Phước	-SCL 2026
6		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/46 đến trụ 476GTROM/83 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 476GTROM/46 đến trụ 476GTROM/83 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471-476GTROM/48 đến trụ 471-476GTROM/152 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 471-476GTROM/48 đến trụ 471-476GTROM/152 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471-476GTROM/153 đến trụ 471-476GTROM/268 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 471-476GTROM/153 đến trụ 471-476GTROM/268 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Châu Hòa, Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/269 đến trụ 471GTROM/302 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 471GTROM/269 đến trụ 471GTROM/302 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (30CN)	-Thay LA, FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/130/16; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay chằng, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm ² từ trụ 474GTROM/130/01 đến trụ 474GTROM/130/25 nhánh rẽ Tân Lợi	-Từ trụ 474GTROM/130/01 đến trụ 474GTROM/130/25 nhánh rẽ Tân Lợi	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/07, trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/14, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/130/16, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/130/20, trạm 50kVA trụ 474GTROM/130/25 nhánh rẽ Tân Lợi -Cắt FCO trụ 474GTROM/130 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Tân Lợi)	-SCL 2026
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

12		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiến	-Tủ trụ 473BĐ/132/01 đến tủ 473BĐ/132/97; tủ trụ 473BĐ/132/23B đến tủ 473BĐ/132/23B/04; tủ trụ 473BĐ/132/56 đến tủ 473BĐ/132/56/01 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
13		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Tủ trụ 473BĐ/305/1 đến tủ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Áp Hưng Chánh xã Châu Hưng; Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 4CN	-Di dời + thay trụ hạ thế BTLT 7,5m đơn thành BTLT 7,5m đôi trụ HT3b/12 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 477BĐ/47/65B/73/34 NR 1P Rạch Vong. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ HT3b/12 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 477BĐ/47/65B/73/34 NR 1P Rạch Vong	-Áp Phước Thạnh xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 477BĐ/47/65B/73/34 NR 1P Rạch Vong	-Theo yêu cầu khách hàng
15		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/23B/01 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Nghĩa)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/23B/01 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/23B/01+FCO trụ 473BĐ/132/23B NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
16		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/28B/01 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Trần Hữu Phước)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/28B/01 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/28B/01+FCO trụ 473BĐ/132/28B NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ

17		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/29B/10 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Võ Thành Công)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/29B/10 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/29B/10 NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
18		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/31B NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Võ Thị Chiến)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/31B NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/31B NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
19		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/36B/01 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Đoàn Văn Tuồng)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/36B/01 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/36B/01+FCO trụ 473BĐ/132/36B NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
20		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/38B/11 NR 1P NTCN Võ Thành Công (Khách hàng NTCN Võ Thành Công 3)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/38B/11 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/38B/11 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ
21		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công (Khách hàng NTCN Võ Thành Công)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Võ Thành Công	-Thay TI hạ thế định kỳ
22		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 475CL/196/01 đến trụ 475CL/196/92 nhánh rẽ Tân Thiêng	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cổ

23		08h00	16h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Xử lý rỉ dầu MBA, căng lại đường dây hạ áp bị chùng thấp trạm 37,5kVA Vườn Xoài 2 tại trụ 477PH/160/62/10/21 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Làm việc trên đường dây hạ áp thuộc trạm 37,5kVA Vườn Xoài 2 tại trụ 477PH/160/62/10/21 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Áp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Vườn Xoài 2 tại trụ 477PH/160/62/10/21 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp
24		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình Minh	Phường Bình Minh	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình Minh	Tháo và đấu Hotline
25		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình Minh.	Trạm Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình Minh. đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Quốc Lộ 5 tại trụ 473BM/146 tuyến 473 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
26		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân Quới	Trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	* Điện lực Tân Quới thực hiện: - Off Relay 79 Rec Gilimex trụ 477TQ/64 tuyến 477 Tân Quới. * Điện lực Cái Vồn thực hiện: - Cắt MCCB+3FCO trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân Quới.	Tháo và đấu Hotline

27		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân Quới	Trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân Quới đã cô lập - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473BM/155 tuyến 477 Tân Quới đang cắt.	Kiểm định thiết bị
28		13h00	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Chợ Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Off Relay 79 Máy cắt 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Chợ Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo và đấu Hotline
29		13h00	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Chợ Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình Minh	Trạm Chợ Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Chợ Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Chợ Đông Bình tại trụ 477BM/42/1 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
30		15h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Chợ Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Off Relay 79 Máy cắt 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Chợ Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo và đấu Hotline

31		15h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Chợ Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh	Trạm Chợ Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Chợ Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Chợ Đông Bình 1 tại trụ 477BM/42/2 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
32		08h30	09h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Khánh 3 trụ 473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình Minh.	Trạm Mỹ Khánh 3 trụ 473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Khánh 3 trụ 473BM/114/22/25 tuyến 473 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị
33		09h30	10h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Khánh 3A trụ 473BM/114/22/22 tuyến 473 Bình Minh.	Trạm Mỹ Khánh 3A trụ 473BM/114/22/22 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Khánh 3A trụ 473BM/114/22/22 tuyến 473 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị
34		10h30	11h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Khánh 2A trụ 473BM/114/22/19 tuyến 473 Bình Minh.	Trạm Mỹ Khánh 2A trụ 473BM/114/22/19 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Khánh 2A trụ 473BM/114/22/19 tuyến 473 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị
35		13h30	14h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Khánh 2 trụ 473BM/114/22/12 tuyến 473 Bình Minh.	Trạm Mỹ Khánh 2 trụ 473BM/114/22/12 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Khánh 2 trụ 473BM/114/22/12 tuyến 473 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị

36		14h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm 1 Khóm 3 trụ 473BM/114/20/8 tuyến 473 Bình Minh.	Trạm 1 Khóm 3 trụ 473BM/114/20/8 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm 1 Khóm 3 trụ 473BM/114/20/8 tuyến 473 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
37		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
38		08h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05CN)	Kiểm tra vệ sinh sứ cách điện hotline bằng nước áp lực cao.	Từ trụ 473-471CC/6 đến trụ 473CC/33 tuyến 473 Cổ Chiên.	Áp Cái Kè xã Nhơn Phú	Không cắt điện. Lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định trong công tác rửa sứ Hotline.	Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	Từ trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/280 và các nhánh rẽ trong khu vực này thuộc tuyến 471 Cổ Chiên.	Xã Cái Nhum	Đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, an toàn giao thông trong quá trình phát quang lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	09h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên dùng tại trạm Tượng Đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa trụ 471VLi/T118/T1/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại tủ điện kế trạm Tượng Đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa trụ 471VLi/T118/T1/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 1, xã Trung Thành.	Cắt CB + FCO trạm Tượng Đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa trụ 471VLi/T118/T1/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ

41		09h00	10h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH trạm Màn hình LED Quảng Trường trụ 471VLi/T118/T9/2 tuyến 471 Vũng Liêm	Từ sứ cao MBA trạm Màn hình LED Quảng Trường trụ 471VLi/T118/T9/2 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 1, xã Trung Thành.	Cắt CB + FCO trạm Màn hình LED Quảng Trường trụ 471VLi/T118/T9/2 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
42		10h00	11h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên dùng Công Viên Vũng Liêm trụ 471VLi/T118/P25/P7/P3A/P32/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại tủ điện kế trạm Công Viên Vũng Liêm trụ 471VLi/T118/P25/P7/P3A/P32/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 2, xã Trung Thành.	Cắt CB + FCO trạm Công Viên Vũng Liêm trụ 471VLi/T118/P25/P7/P3A/P32/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
43		11h30	12h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH trạm Hộ KD Thái Bình trụ 473VLi/T194/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Từ sứ cao MBA trạm Hộ KD Thái Bình trụ 473VLi/T194/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Phú Tiên, xã Trung Ngãi.	Cắt CB + 03FCO trạm Hộ KD Thái Bình trụ 473VLi/T194/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
44		13h30	14h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH trạm tại trạm Xây xát Văn Bảo trụ 473VLi/T183/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Từ sứ cao MBA trạm Xây xát Văn Bảo trụ 473VLi/T183/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Phú Tân, xã Trung Ngãi.	Cắt CB + 03FCO trạm Xây xát Văn Bảo trụ 473VLi/T183/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
45		15h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên dùng HKD Đặng Đăng Khoa trụ 471VLi/T118/P34/T27/T4/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Tại tủ điện kế trạm HKD Đặng Đăng Khoa trụ 471VLi/T118/P34/T27/T4/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trường Thọ, xã Quới An.	Cắt CB + FCO trạm HKD Đặng Đăng Khoa trụ 471VLi/T118/P34/T27/T4/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ

46		16h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	Thay định kỳ TI hạ thế; vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng khách hàng thuê QLVH trạm NSTPXX Tân An trụ 471VLI/T118/P13/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Từ sứ cao MBA trạm NSTPXX Tân An trụ 471VLI/T118/P13/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phong Thới, xã Trung Thành.	Cắt CB + 03FCO trạm NSTPXX Tân An trụ 471VLI/T118/P13/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay HTĐĐ
47		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, Trung Ngãi, Hiếu Phụng, Hiếu Thành, Trung Hiệp, Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
48		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 471 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 471TB/145 tuyến 471 Tam Bình	Áp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân, áp 1, áp 2, áp 3 - xã Tam Bình	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
49		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (4CN)	Tháp sắt nâng độ tỉnh không đz trung thế nhánh rẽ áp 8 Hòa Hòa Hiệp	Từ trụ 479TB/P56/T34/3 đến 479TB/P56/T34/4 tuyến 479 Tam Bình	Áp 8, xã Hòa Hiệp	Cắt LBF áp 8 Hòa Hiệp tại trụ 479TB/P56/T34/2 tuyến 479 Tam Bình	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
50		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (4CN)	Nâng thùng CD+ĐK Đền Đường 6	Tại trụ 473-471TB/T51/1 tuyến 473 Tam Bình	Áp Mỹ Trung 1, xã Tam Bình	Cắt CB+FCO trạm Đền Đường 6 tại trụ 473-471TB/T51/1 tuyến 473 Tam Bình	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
51		08h30	10h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Thanh Long Nguyễn Văn Thái	Tại trụ V48/T143/P42/T40/T72/2 tuyến 475 Tam Bình	Áp 4, xã Cái Ngang	Cắt CB+FCO trạm Thanh Long Nguyễn Văn Thái tại trụ V48/T143/P42/T40/T72/2 tuyến 475 Tam Bình	Thay HTĐĐ

52		09h30	12h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Trường THPT Song Phú 2	Tại trụ M47/P258/P13/P12/T4/2 tuyến 477 Tam Bình	Áp Phú Trường Yên, xã Song Phú	Cắt CB+FCO trạm Trường THPT Song Phú 2 tại trụ M47/P258/P13/P12/T4/2 tuyến 477 Tam Bình	Thay HTĐĐ
53		10h30	13h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay công tơ định kỳ đo đếm Lương Thực Tam Bình (Mỹ An)	Tại trụ 472BM/T279/1 tuyến 472 Bình Minh	Áp Mỹ An, xã Ngãi Tứ	Cắt 3LBF trạm Lương Thực Tam Bình tại 472BM/279 tuyến 472 Bình Minh	Thay HTĐĐ
54		13h00	15h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm NMN Tam Bình	Tại trụ 471TB/P138/1 tuyến 471 Tam Bình	Áp 4, xã Tam Bình	Cắt CB+3FCO trạm NMN Tam Bình tại trụ 471TB/P138/1 tuyến 471 Tam Bình	Thay HTĐĐ
55		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Tích Phú, Tích Thiện 2, tuyến 474 Bình Minh.	Từ trụ M44/P296/T59/2 đến trụ M44/P296/T59/61 tuyến 474 Bình Minh, và từ trụ M44/P296/T59/T2/1 đến trụ M44/P296/T59/T2/13 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phú, Tích Quới, xã Trà Ôn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
56		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
57		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện Lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Đồng khởi và các nhánh rẽ	Áp Ba Tiêu xã Châu Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/85 đến trụ 471DT/P85/53, nhánh Lạc Thạnh A, tuyến 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

59		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/(148-226) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cổ
60		08h00	09h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay TI định kỳ trạm NT Nguyễn Trường Sơn và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/T85/T15A/01 nhánh 22kV NT Nguyễn Trường Sơn, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Trường Sơn trụ 473DT/T153/T85/15A Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
61		08h30	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay thùng CĐĐK trạm	Tại thùng CĐĐK trạm Đê Áp 15.3 trụ 473-476DT- 3/P66A/07/09 , tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Mù U phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm Đê Áp 15.3 trụ 473-476DT-3/P66A/07/09	SCL
62		07h30	16h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cổ
63		18h00	22h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Từ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 473-471CN/145 đoạn 2 nắp tuyến 473CN và tuyến 471CN, từ trụ 473CN/145 đến trụ 473CN/155 tuyến 473CN, từ trụ 473-471CN/145 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, xã Nhị Trường	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cổ

64		07h30	16h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN)	Nhánh rẽ 22 kV tuyến 479CN từ trụ 479CN/279 đến trụ 479CN/365B (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Chợ Đại An 1, Mé Rạch E, Mé Rạch E1.	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
66		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
67		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách các thiết bị đo va chạm vào thiết bị, xà và đầu trụ trung thế đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
68		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Phát quang lưới hạ thế, chỉnh nghiêng và gia cố móng trụ hạ thế	Tại trụ hạ thế d4 thuộc trạm Thị Trấn 9, tại trụ b16 thuộc trạm An Cư 5, tại trụ a10 thuộc trạm Tân Thành Tây 8, tại trụ a16 thuộc trạm Tân Thành Đông 2 thuộc tuyến 475 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
69		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trục chính Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

70		07h00	16h30	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (30CN)	Thi công công trình SCL năm 2026: Thay xà, sứ, phụ kiện lưới trung thế từ trụ 478TV/T371/02 đến 478TV/T371/69 - Bulon xà dưng 1 pha: 01 bộ - Trụ BTLT 2x14: 01 bộ - Bulon xà composite 3 pha: 01 bộ - Xà lệch toàn phần 3 pha: 01 bộ - Xà dưng thẳng 3 pha: 01 bộ - Giáp núu AC50: 03 bộ - Giáp núu AC70: 03 bộ - Giáp núu ACX70: 06 bộ - Sứ đứng 24kV: 06 bộ - Chồng sét van LA-TY: 3 bộ - Kẹp quay trạm: 01 bộ	Từ trụ 478TV/T371/02 đến 478TV/T371/69	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	SCL
71		07h30	08h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 3.5 Mỹ Trường	Tại 478TV/T371/104	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
72		09h00	10h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 3.6 Mỹ Trường	Tại 478TV/T371/121	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
73		10h30	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Mỹ Trường	Tại 478TV/T371/19	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM

74		13h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Xã Ủy Mỹ Cẩm	Tại 478TV/T371/02	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
75		14h30	15h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 3.1 Mỹ Trường	Tại 478TV/T371/33	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
76		16h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 3.2 Mỹ Trường	Tại 478TV/T371/50	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
77		07h30	08h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 3.3 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T371/69	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
78		09h00	10h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 3.4 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T371/87	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM

79		10h30	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm CN Mỹ Cẩm	Tại trụ 478TV/T371/P15a/1	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
80		13h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Cống Ba Mạng	Tại trụ 478TV/T371/T10/16	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
81		14h30	15h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Bờ Dầu 2	Tại trụ 478TV/T371/T20/27	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
82		16h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chông sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Bờ Dầu 1	Tại trụ 478TV/T371/T20/06	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	Thí nghiệm CBM
83		08h00	12h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH Đông Huy (4CN)	Thay dây dây trung thế nhánh 22kV CS Tơ Xơ Dừa Trương Văn Khen	Từ trụ 478TV/T371/66A đến 478TV/T371/P66A/02	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/01	DVSC

1	Thứ Ba 31/03/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (3CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/20 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/55 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-480BTre/85 và các NR đầu vào tuyến 478-480 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/20 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/55 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-480BTre/85 và các NR đầu vào tuyến 478-480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CHI NHÁNH CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT (3CN)	-Kéo mới cáp quang 16FO từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/40 tuyến 471 Bến Tre; từ trụ 471-473BTre/16-16 đến trụ 471-473BTre/26 tuyến 471-473 Bến Tre để thay thế tuyến cáp đang bị suy hao do đứt cáp nhiều lần không đảm bảo chất lượng đường truyền, làm ảnh hưởng kênh truyền thông tin FPT Telecom	-Từ trụ 471BTre/28 đến trụ 471BTre/40 tuyến 471 Bến Tre -Từ trụ 471-473BTre/16-16 đến trụ 471-473BTre/26 tuyến 471-473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thay thế tuyến cáp đang bị suy hao
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 3d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 478BTre/53/33 tuyến 478 Bến Tre.	-Trụ hạ thế 3d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 478BTre/53/33 tuyến 478 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 478BTre/53/33 tuyến 478 Bến Tre.	-Theo yêu cầu khách hàng

4		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay đà đỡ FCO-LA trạm 50kVA trụ 479AH/53/34/14T NR trái Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ 479AH/53/34/14T NR trái Thành Triệu - Phú Túc	-Áp Phước Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt 3LBFCO trụ 479AH/53/34 NR Thành Triệu - Phú Túc (đầu NR trái Thành Triệu - Phú Túc) -Cắt CB trạm 50kVA trụ 479AH/53/34/11T, trạm 50kVA trụ 479AH/53/34/14T, trạm 50kVA trụ 479AH/53/34/19T, trạm 3x25kVA trụ 479AH/53/34/20T NR trái Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mùa khô 2026
5		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Phát quang trung hạ thế NR trái Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ 479AH/53/34/01T-479AH/53/34/23T NR trái Thành Triệu - Phú Túc	-Áp Phước Hòa xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện	-NR Khánh Thạnh Tân từ trụ 478TT/56/14 đến trụ 478TT/56/39 và NR đầu vào	-Xã Nhuận Phú Tân	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay dây 2AV50+AC50 bằng dây ABC2x50+AC50, thay thùng điện kế bề, đóng tiếp địa tăng cường, thay chằng sết từ trụ 472TT/48/25/10/01 đến trụ 18a, từ trụ 14a đến trụ 10c, từ trụ 472TT/48/25/10/04 đến trụ 14d, từ trụ 11d đến trụ 8e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472TT/48/25/10/10/01 NR áp Hòa Thuận	-Từ trụ 472TT/48/25/10/01 đến trụ 18a, từ trụ 14a đến trụ 10c, từ trụ 472TT/48/25/10/04 đến trụ 14d, từ trụ 11d đến trụ 8e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472TT/48/25/10/10/01 NR áp Hòa Thuận	Áp Hoà Thuận 1 - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 50kVA trụ 472TT/48/25/10/10/01 NR áp Hòa Thuận.	-SCL 2026

8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/259/01 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 476GTROM/259/01 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/122/01 đến trụ 474GTROM/122/17 nhánh rẽ ấp Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 474GTROM/122/01 đến trụ 474GTROM/122/17 nhánh rẽ ấp Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		09h45	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/132/01 đến trụ 474GTROM/132/08 nhánh rẽ Tân Hòa 2	-Tủ trụ 474GTROM/132/01 đến trụ 474GTROM/132/08 nhánh rẽ Tân Hòa 3	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		13h00	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/153/01 đến trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3	-Tủ trụ 474GTROM/153/01 đến trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 4	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/188/01 đến trụ 474GTROM/188/08 nhánh rẽ Cầu Lộ Quẹo	-Tủ trụ 474GTROM/188/01 đến trụ 474GTROM/188/08 nhánh rẽ Cầu Lộ Quẹo	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

13		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/170 đến trụ 473GTROM/254 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/170 đến trụ 473GTROM/254 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng, Tân Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
14		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Tủ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 Nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
15		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Tủ trụ 473GTROM/244/66/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Xã Tân Hòa, Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
16		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ	-Tủ trụ 473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Tủ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/72 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

18		08h00	10h00	Điện lực Ba Tri	- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Vệ sinh, bảo trì LBS+ 3DS; Đấu tăng cường 01 tiếp đất làm việc trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung.	- Trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS+3DS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung; -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474-471BTri/51 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri. - Chuyển nguồn từ sau trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung nhận điện từ LBS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		10h30	12h30	Điện lực Ba Tri	- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Vệ sinh, bảo trì LBS+ 3DS; Đấu tăng cường 01 tiếp đất làm việc trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	- Trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh (LBS đang cắt). -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474-471BTri/51 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
20		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Bến Thủ; NR 3P Lê Phước Lập	-Từ trụ 477BĐ/47/136/01 đến trụ 477BĐ/47/136/29 NR 3P Bến Thủ, từ trụ 477BĐ/136/28B/01 đến trụ 477BĐ/136/28B/23 NR 3P Lê Phước Lập	-Áp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Cây Trâm	-Từ trụ 477BĐ/181/01 đến trụ 477BĐ/181/36 NR 3P Giồng Cây Trâm.	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN

22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận; Long An, Hưng Chánh, Giồng Bông xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
23		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế tại trụ HT 77b, 472BĐ/03/79 + Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/03/80/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai.	-Trụ HT 77b, 472BĐ/03/79 + Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/03/80/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/03/80/1 + FCO trụ 472BĐ/03/80 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Ngăn ngừa sự cố
24		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay LA, bảo trì trạm 25kVA trụ 471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An Hóa. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ 471-473BĐ/61 + Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
25		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/104/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn Trung)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/104/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Ao Vương xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/104/01+FCO trụ 471-473BĐ/104 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ
26		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/129/07/01 NR 1P Giồng Giữa (Khách hàng NTCN Nguyễn Hữu Lợi)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/129/07/01 NR 1P Giồng Giữa	-Áp Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BĐ/129/07/01+FCO trụ 471BĐ/129/07 NR 1P Giồng Giữa	-Thay TI hạ thế định kỳ
27		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/37B/01 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Nguyễn Thành Được)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/37B/01 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/37B/01+FCO trụ 473BĐ/132/37B NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ

28		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ (trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01 + trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/42/08) NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Phạm Thị Mỹ Loan + Nuôi Cá Nước Ngọt Ngô Thị Mân)	-Tại thùng điện kế (trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01 + trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/42/08) NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thanh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01 NR 3P Giồng Kiến -Cắt CB trạm 75kVA trụ 473BĐ/132/42/08 NR 3P Giồng Kiến -Cắt LBFCO trụ 473BĐ/132/42 NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
29		14h40	15h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01A NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Trần Thị Gạo)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01A NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01A NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
30		15h40	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01B NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01B NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/42/01B NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
31		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 7a giữa khoảng trụ trung thế 472MC/15/20/135/07 - 472MC/15/20/135/08 NR Minh Nghĩa 2	-Tại trụ 7a giữa khoảng trụ trung thế 472MC/15/20/135/07 - 472MC/15/20/135/08 NR Minh Nghĩa 2	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/135/01 NR Minh Nghĩa 2	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
32		07h30	17h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Hưng Phú (15 CN)	-Thay cáp lực từ MBA đến thùng điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại tiếp địa LA trạm trụ 475MC/22/51/34 NR Lộ 30/4	-Tại trạm trụ 475MC/22/51/34 NR Lộ 30/4	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/51/34 NR Lộ 30/4	-SCL 2026

33		07h30	17h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Hưng Phú (15 CN)	-Thay cáp lực từ MBA đến thùng điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại tiếp địa LA trạm trụ 475MC/22/77 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/77 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/77 NR An Thạnh	-SCL 2026
34		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao NR Điền và các NR đầu vào	-Lưới điện trung áp từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/72 NR An Điền và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTh/143/01A NR An Điền	-Giảm TTĐN, ngăn ngừa sự cố
35		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 474CL/81 đến 474CL/145 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Từ trụ 474CL/81 đến 474CL/145 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
36		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Thay công tơ và TI, TU trung thế trạm 250kVA Cty Tuấn Hiền tại trụ V41.3/T79/P37/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Làm việc tại trụ V41.3/T79/P37/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty Tuấn Hiền tại trụ V41.3/T79/P37/1 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Thay HTĐĐ
37		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Thay công tơ và TI, TU trung thế trạm 250kVA Trại Giám tại trụ V49/P127/T6/1A thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Làm việc tại trụ V49/P127/T6/1A thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Trại Giám tại trụ V49/P127/T6/1A thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Thay HTĐĐ

38		08h00	10h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 01 Hotline đầu nhánh rẽ Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 477-475BM/205 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477-475BM/205 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	- Off Relay 79 Rec Đông Bình tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+FCO trạm Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 477BM/205/1 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+FCO trạm Tái Định Cư Tam Bình 1 tại trụ 477BM/205/3 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo và đấu Hotline
39		08h00	10h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 477BM/205/1 tuyến 477 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM trạm Tái Định Cư Tam Bình 1 tại trụ 477BM/205/3 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/205/1 và trụ 477BM/205/3 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	- Kiểm tra 01 Hotline đầu nhánh rẽ Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 477-475BM/205 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+FCO trạm Tái Định Cư Tam Bình tại trụ 477BM/205/1 tuyến 477 Bình Minh đang cắt. - Kiểm tra MCCB+FCO trạm Tái Định Cư Tam Bình 1 tại trụ 477BM/205/3 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
40		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 01 Hotline trạm Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477-475BM/235 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	- Off Relay 79 Rec Đông Bình tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+FCO trạm Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo và đấu Hotline

41		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 tuyến 477 Bình Minh.	Trạm Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	- Kiểm tra 01 Hotline trạm Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+FCO trạm Phú Hoà Yên 2 tại trụ 477-475BM/235 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
42		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477-475BM/242 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	- Off Relay 79 Rec Đông Bình tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+FCO trạm Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo và đấu Hotline
43		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 tuyến 477 Bình Minh.	Trạm Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+FCO trạm Phú Hoà Yên 1 tại trụ 477-475BM/242 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
44		08h30	09h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thạnh Lý 1 trụ 473BM/40/50/12 tuyến 473 Bình Minh;	Trạm Thạnh Lý 1 trụ 473BM/40/50/12 tuyến 473 Bình Minh;	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh Lý 1 trụ 473BM/40/50/12 tuyến 473 Bình Minh;	Kiểm định thiết bị
45		09h30	10h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thạnh Lý 2 trụ 473BM/40/50/33 tuyến 473 Bình Minh;	Trạm Thạnh Lý 2 trụ 473BM/40/50/33 tuyến 473 Bình Minh;	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh Lý 2 trụ 473BM/40/50/33 tuyến 473 Bình Minh;	Kiểm định thiết bị

46		10h30	11h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thạnh Lý 3 trụ 473BM/40/50/54 tuyến 473 Bình Minh;	Trạm Thạnh Lý 3 trụ 473BM/40/50/54 tuyến 473 Bình Minh;	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh Lý 3 trụ 473BM/40/50/54 tuyến 473 Bình Minh;	Kiểm định thiết bị
47		13h30	14h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thạnh Lý 4 trụ 473BM/40/50/76 tuyến 473 Bình Minh;	Trạm Thạnh Lý 4 trụ 473BM/40/50/76 tuyến 473 Bình Minh;	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh Lý 4 trụ 473BM/40/50/76 tuyến 473 Bình Minh;	Kiểm định thiết bị
48		14h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thạnh Lý 5 trụ 473BM/40/50/90 tuyến 473 Bình Minh;	Trạm Thạnh Lý 5 trụ 473BM/40/50/90 tuyến 473 Bình Minh;	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Thạnh Lý 5 trụ 473BM/40/50/90 tuyến 473 Bình Minh;	Kiểm định thiết bị
49		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/12A đến trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	08h30	Điện lực Long Hồ	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo Hotline trạm Long Bình 1	Tại trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phước Thạnh, Phước Tân, Long Bình, xã Long Hồ.	- OFF Relay 79 của Rec Phước Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 Phước Hòa - Cắt CB + FCO trạm Long Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa	Tháo Hotline
51		08h30	09h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, LA kiểm định định kỳ và đo các thông số MBA	Tại trạm Long Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phước Thạnh, Phước Tân, Long Bình, xã Long Hồ.	- Kiểm tra CB + FCO trạm Long Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt - Kiểm tra Hotline trạm Long Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa đang cô lập.	Kiểm định thiết bị

52		09h30	10h00	Điện lực Long Hồ	XNDV ĐLVL (03CN)	Đầu Hotline trạm Long Bình 1	Tại trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phước Thạnh, Phước Tân, Long Bình, xã Long Hồ.	- OFF Relay 79 của Rec Phước Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 Phước Hòa - Kiểm tra CB + FCO trạm Long Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt.	Đầu Hotline
53		10h30	11h00	Điện lực Long Hồ	XNDV ĐLVL (03CN)	Tháo Hotline trạm Phú Đức A	Tại trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa	Áp An Thành, xã Long Hồ.	- OFF Relay 79 của Rec Phước Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 Phước Hòa - Cắt CB + FCO trạm Phú Đức A trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa	Tháo Hotline
54		11h00	11h45	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) +XNDV ĐLVL (02CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, LA kiểm định định kỳ và đo các thông số MBA	Tại trạm Phú Đức A trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa	Áp An Thành, xã Long Hồ.	- Kiểm tra CB + FCO trạm Phú Đức A trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt - Kiểm tra Hotline trạm Phú Đức A trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa đang cô lập.	Kiểm định thiết bị
55		11h45	12h15	Điện lực Long Hồ	XNDV ĐLVL (03CN)	Đầu Hotline trạm Phú Đức A	Tại trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa	Áp An Thành, xã Long Hồ.	- OFF Relay 79 của Rec Phước Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 Phước Hòa - Kiểm tra CB + FCO trạm Phú Đức A trụ 479PH/154 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt.	Đầu Hotline

56		13h30	14h00	Điện lực Long Hồ	XNDV ĐLVL (03CN)	Tháo Hotline trạm Vượt Lũ Thị Trấn	Tại trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	- OFF Relay 79 của Rec Phước Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 Phước Hòa - Cắt CB + FCO trạm Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 Phước Hòa.	Tháo Hotline
57		14h00	15h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, LA kiểm định định kỳ và đo các thông số MBA	Tại trạm Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	- Kiểm tra CB + FCO trạm Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt - Kiểm tra Hotline trạm Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 Phước Hòa đang cô lập.	Kiểm định thiết bị
58		15h00	15h30	Điện lực Long Hồ	XNDV ĐLVL (03CN)	Đầu Hotline trạm Vượt Lũ Thị Trấn	Tại trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	- OFF Relay 79 của Rec Phước Bình tại trụ 479PH/72 tuyến 479 Phước Hòa - Kiểm tra CB + FCO trạm Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/3 tuyến 479 Phước Hòa đang cắt.	Đầu Hotline
59		08h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (05CN)	Kiểm tra vệ sinh sử cách điện hotline bằng nước áp lực cao	Từ trụ 471CC/176 đến trụ 471CC/253 tuyến 471 Cổ Chiên.	Áp Thanh Thủy xã Cái Nhum	Không cắt điện. Lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định trong công tác rửa sứ Hotline.	Ngăn ngừa sự cố
60		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn đường dây trung áp, hạ áp trong khu vực quản lý được phân công.	-Từ trụ 473CC/33 đến phía sau DS Chợ Số 2-2 trụ 473CC/282 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 473 Cổ Chiên.	Xã Nhơn Phú xã Bình Phước	Đảm bảo khoảng cách an toàn với điện, an toàn giao thông trong quá trình phát quang lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố

61		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục đường trục tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành,	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
62		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	-Xử lý tiếp xúc, ép lèo hạ áp, căng dây chùng thấp, đóng tăng cường tiếp đất lặp lại, cân pha, phát quang hạ áp thuộc trạm An Phước 1 (25kVA) trụ 473VLi/P58/P61/2 tuyến 473 Vũng Liêm. (Sửa chữa thường xuyên 2026)	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm trạm An Phước 1 (25kVA) trụ 473VLi/P58/P61/2 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp An Phước, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB+FCO trạm An Phước 1 (25kVA) trụ 473VLi/P58/P61/2 tuyến 473 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
63		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
64		08h30	13h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Thay MBA kiểm định không đạt trạm Hòa Hiệp 1 (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTB ngày 02/12/2025).	Tại trụ 479TB/141 tuyến 479 Tam Bình	Áp Hòa An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm Hòa Hiệp 1 tại trụ 479TB/141 - Gỡ Hotline trạm Hòa Hiệp 1 tại trụ 479TB/141 tuyến 479 Tam Bình	Thay MBA
65		11h00	15h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Thay MBA kiểm định không đạt trạm 2B Hòa Hiệp (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTB ngày 02/12/2025).	Tại trụ 479TB/247 tuyến 479 Tam Bình	Áp Thạnh An, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm 2B Hòa Hiệp tại trụ 479TB/247 - Gỡ Hotline trạm 2B Hòa Hiệp tại trụ 479TB/247 tuyến 479 Tam Bình	Thay MBA

66		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Thay ống PVC cấp xuất bị bể phi 60 trạm Long Hưng 5, trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Long Hưng 5, trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 5, trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.	Xử lý khuyết trên lưới điện.
67		10h00	11h30	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Vệ sinh công nghiệp MBA + Xử lý MBA rịn dầu trạm Kinh Ngây 1, trụ M42/P67/P107/T3/T12/2 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Kinh Ngây 1, trụ M42/P67/P107/T3/T12/2 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Kinh Ngây, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Kinh Ngây 1, trụ M42/P67/P107/T3/T12/2 tuyến 472 Bình Minh.	Ngăn ngừa sự cố.
68		13h00	15h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Thay ống PVC cấp xuất bị bể phi 60 trạm Phú Long 1, trụ M42/P67/P43/38 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Phú Long 1, trụ M42/P67/P43/38 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Phú Long, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Phú Long 1, trụ M42/P67/P43/38 tuyến 472 Bình Minh.	Xử lý khuyết trên lưới điện.
69		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
70		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp	Tại trạm Cty TNHH TM DV Bảo Minh Tiến trụ 475TQ/24/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Quới, xã Tân Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Cty TNHH TM DV Bảo Minh Tiến trụ 475-477TQ/24 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
71		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp	Tại trạm Bệnh Viện Bình Tân trụ 475TQ/28/3 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Bệnh Viện Bình Tân trụ 475TQ/28/1 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ

72		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp	Tại trạm NC Quỳnh Hương trụ 475TQ/43/3 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cát 3LBFCO NC Quỳnh Hương trụ 475TQ/43/1 tuyến 475 Tân Quới;	Bảo trì HTĐĐ
73		15h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Vệ sinh công nghiệp và bảo trì HTĐĐ trạm biến áp	Tại HTĐĐ trạm Cty Việt Hương 2 trụ 475TQ/131/7 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Trí, xã Tân Quới	- Cát 3LBFCO Dương Đông trụ 475TQ/131/1 tuyến 475 Tân Quới	Bảo trì HTĐĐ
74		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 4786LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
75		07h30	09h30	Điện lực Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hải Phong (03 CN)	Dựng trụ đỡ lưới và đấu nối đường dây hạ thế XDM cấp điện khu đất theo đề nghị của khách hàng Trương Hoàng Vũ	Tại khoảng trụ b6 và b7 thuộc lưới hạ thế trạm Đồng Khởi trụ 473TV/31 tuyến 473TV Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cát CB+ 03FCO trạm Đồng Khởi trụ 473TV/31.	Khách hàng đề nghị
76		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện Lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Đa Hòa tuyến 472TV	Áp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

77		09h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Thay MBA 1x100kVA bằng MBA khác cùng công suất, thay công tơ + TI định kỳ, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, đo điện trở tiếp địa trạm Cồn Cù 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93, nâng lưới hạ áp và nhánh rẽ khách hàng trụ 472-474DT-2/P128A/T19/103 lên đảm bảo độ cao, thuộc lưới hạ áp trạm Cồn Cù 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trạm Cồn Cù 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93, trụ 472-474DT-2/P128A/T19/103, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Cồn Cù 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93 (472DT) - Cắt LBFCO Huỳnh Thị Nguyễn trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P93/01 (472DT) - Off chức năng tự động đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Đông Hải trụ 472-474DT-2/P128A/14 (472DT) (trong thời gian tháo và lắp lại 02 kẹp hotline) - Tháo 01 kẹp hotline đầu nối trung thế trạm Cồn Cù 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93 (472DT) - Tháo 01 kẹp hotline đầu nối trung thế nhánh Huỳnh Thị Nguyễn trụ 472-474DT-2/P128A/T19/93 (472DT)	Công trình SCTX
78		09h30	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Nguyễn Thị Hồng Nhiên trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P93/05, nhánh Huỳnh Thị Nguyễn, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trạm Nguyễn Thị Hồng Nhiên trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P93/05, nhánh Huỳnh Thị Nguyễn, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt LBFCO Huỳnh Thị Nguyễn trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P93/01 (472DT) - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
79		08h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bằng nước áp lực cao	Từ trụ 476DT/T117/(01-22) nhánh 22kV Áp 12, tuyến 476DT, trụ 476DT/P133/01 nhánh 22kV NMNĐ Nguyễn Văn Triều, tuyến 476DT, trụ 476DT/T174/01A nhánh 22kV Mỹ Long Nam, tuyến 476DT, từ trụ 476DT/116 đến trụ 476DT/226/61/19 tuyến 476DT	Phường Trường Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

80		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
81		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
82		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, bứt dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05CN)	Gắn lưới trung hạ áp từ trụ 473CN/170 đến trụ 473CN/309 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
83		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (06CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)	Từ trụ 478-477CN/11 đến trụ 478-477CN/19 thuộc tuyến 477, 478 trạm 110/22 kV Cầu Ngang Từ trụ 477CN/20 đến trụ 477CN/87 thuộc tuyến 477 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
84		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Giồng Đình 1, Giồng Đình 2, Giồng Đình 3.	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

85		08h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Nâng công suất trạm Rạch Bót 1 từ 1x50kVA thành 1x100kVA.	- Tuyến 471CN trụ 471CN/208/T83/P55/10.	Xã Long Hiệp	- Cắt LBFCO Rạch Bót trụ 471CN/208/T83/55.	SCTX
86		13h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Nâng công suất trạm Hương Lộ 25 từ 2x15kVA thành 1x50kVA.	- Tuyến 471CN trụ 471CN/208/92.	Xã Long Hiệp	- Cắt CB+FCO và gỡ cần fuse holder trạm Hương Lộ 25 trụ 471CN/208/92.	SCTX
87		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiêu Cản, Tân Hòa, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
88		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách các thiết bị đo va chạm vào thiết bị, xà và đầu trụ trung thế đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
89		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Phát quang lưới hạ thế, chỉnh nghiêng và gia cố móng trụ hạ thế	Tại trụ b11 thuộc trạm Chánh Hội A, tại trụ c5 thuộc trạm Ngã Tư 2-4 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
90		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Trục chính Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
91		07h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH TV Nguyễn Bảo (8CN)	Thay trụ BTLT 1x12m thành 2x12m (02 trụ), Dựng trụ chèn 1x12 m (01 trụ), tháp sắt nâng cao đường dây trung áp (06 trụ) và di dời trạm biến áp Khóm 7	Từ trụ 477-480CK-7/T32/02 đến trụ 477-480CK-7/T32/08 nhánh rẽ Khóm 7	Áp 6, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 477-480CK-7/T32/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 1 tại trụ 477-480CK-7/T32/15 (477CK)	Theo yêu cầu khách hàng

92		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Khóm 7	Từ kẹp quay trạm Khóm 7 trở xuống trụ 477-480CK-7/T32/08 nhánh rẽ Khóm 7	Áp 6, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 477-480CK-7/T32/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Khóm 7 tại trụ 477-480CK-7/T32/08 (477CK)	TNĐK
93		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LA, thí nghiệm MBA và thay công tơ trạm Sóc Ruộng 1	Từ kẹp quay trạm Sóc Ruộng 1 trở xuống trụ 477-480CK-7/T32/15 nhánh rẽ Khóm 7	Áp Sóc Ruộng, xã An Phú Tân	- Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 477-480CK-7/T32/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 1 tại trụ 477-480CK-7/T32/15 (477CK)	TNĐK
94		10h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LA, thí nghiệm MBA và thay công tơ trạm Sóc Ruộng 2	Từ kẹp quay trạm Sóc Ruộng 2 trở xuống trụ 477-480CK-7/T32/22 nhánh rẽ Khóm 7	Áp Sóc Ruộng, xã An Phú Tân	- Cắt LBFCO Khóm 7 tại trụ 477-480CK-7/T32/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 2 tại trụ 477-480CK-7/T32/22 (477CK)	TNĐK
95		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể	- Trung áp (22kV và 12,7kV): + Trục chính tuyến 478TV từ trụ 478TV/283 đến trụ 478TV/380, Mộ Cà Khôi, XNCB Lương Thục Càng Long. + Nhánh NĐ Nguyễn Thị Huệ (QLVH thuê). - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Huyện Ủy CL.	Xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

1	Thứ Tư 01/04/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (3CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/20 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/55 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-480BTre/85 và các NR đầu vào tuyến 478-480 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/08 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/20 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/55 và các NR đầu vào; từ trụ 478-480BTre/57 đến trụ 478-480BTre/85 và các NR đầu vào tuyến 478-480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 320kVA TT Phường 7-3 trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 320kVA TT Phường 7-3 trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 320kVA TT Phường 7-3 trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026
3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA TT Phường 7-2 trụ 476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA TT Phường 7-2 trụ 476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA TT Phường 7-2 trụ 476BTre/119 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026
4		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 476BTre/138 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026

5		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026
6		08h30	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Tăng cường dây hạ thế từ trụ HTb/6-HTb/14 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/42/11P NR phải Phú Đức	-Trụ HTb/6-HTb/14 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/42/11P NR phải Phú Đức	-Áp Phú Xuân xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/42/11P NR phải Phú Đức	-Giảm TTĐN
7		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Kéo dây hạ thế ABC 3x70 từ trụ 475CL/395/31 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/395/30 đến trụ 3a thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu -Cắt lưới hạ thế trụ 2a, 3a thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu (Chuyển lưới hạ thế từ trụ 3a - 2b thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475CL/395/34 sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/395/30 NR Lộ Giồng Dâu)	-Từ trụ 475CL/395/31 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/395/30 đến trụ 3a thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu -Lưới hạ thế trụ 2a, 3a thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu	-Áp Hưng Nhơn -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/395/30 NR Lộ Giồng Dâu -Cắt CB+FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475CL/395/34 NR Lộ Giồng Dâu	-Xử lý non quá tải
8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây 2AV50+AC35 bằng dây ABC2x50+AC35, thay thùng điện kế bể, đóng tiếp địa tăng cường, thay chằng sét từ trụ 1a đến trụ 20a, từ trụ 9a đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478MC/94 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Từ trụ 1a đến trụ 20a, từ trụ 9a đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478MC/94 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	Áp Tích Khánh -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 478MC/94 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-SCL 2026

9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Ép và băng kín mối nối, phát quang, căng lại dây hạ thế từ trụ 1/12 đến trụ 1/17 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTri/148/50/15 NR Tập đoàn 5.	- Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 472BTri/148/50/15 NR Tập đoàn 5.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472BTri/148/50/15 NR Tập đoàn 5.	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Hóc Hóa; NR 3P Hóc Hóa 1; NR 3P Hóc Hóa 2	-Từ trụ 477BĐ/47/266/70/01 đến trụ 477BĐ/47/266/70/28 NR 3P Hóc Hóa; từ trụ 477BĐ/47/266/70/14 đến trụ 477BĐ/47/266/70/14/11 NR 3P Hóc Hóa 1; từ trụ 477BĐ/47/266/70/16 đến trụ 477BĐ/47/266/70/16/10 NR 3P Hóc Hóa 2	-Áp Thừa Lợi xã Thới Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
12		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Cồn Chày Mười	-Từ trụ 477BĐ/47/266/65B/01 đến trụ 477BĐ/47/266/65B/10 NR 3P Cồn Chày Mười	-Áp Thừa Lợi xã Thới Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
13		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Phú Thuận	-Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26 NR 3P Phú Thuận	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Thay chằng lệch trụ HT08 + đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế tại trụ HT8/6, HT12 + đóng tăng cường tiếp địa HTĐĐ tại trạm + sửa trụ hạ thế nghiêng trụ HT11 + ép tăng cường lèo lưới hạ thế trụ HT05, HT08 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474BĐ/142/02 tuyến Bình Thới - Bình Lộc. Cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ HT 05, HT08, HT8/6, HT11, HT12 + Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474BĐ/142/02 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Áp Bình Huệ 2 xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474BĐ/142/02 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Ngăn ngừa sự cố
15		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/06/01 NR 3P Giồng Kiến (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đực)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/06/01 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/132/06/01+FCO trụ 473BĐ/132/06 NR 3P Giồng Kiến	-Thay TI hạ thế định kỳ
16		09h40	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ (trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 473BĐ/177/20/01 NR 3P Phú Vang (Khách hàng Cửa xe gỗ Tô Thị Ánh + Cửa xe gỗ Tô Thị Ánh 2)	-Tại thùng điện kế (trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 473BĐ/177/20/01 NR 3P Phú Vang	-Áp Phú Thành xã Lộc Thuận	-Cắt 2CB (trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 473BĐ/177/20/01+FCO trụ 473BĐ/177/20 NR 3P Phú Vang	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ
17		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 473BĐ/177/10/01 NR 3P Phú Vang (Khách hàng Hồ Văn Cát)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 473BĐ/177/10/01 NR 3P Phú Vang	-Áp Phú Thành xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 473BĐ/177/10/01+FCO trụ 473BĐ/177/10 NR 3P Phú Vang	-Thay TI hạ thế định kỳ
18		14h10	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/26/01 + (trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 473BĐ/177/26/02 NR 3P Phú Vang (Khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Trách)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/26/01; (trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 473BĐ/177/26/02 NR 3P Phú Vang	-Áp Phú Thành xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 473BĐ/177/26/01 NR 3P Phú Vang -Cắt 2CB (trạm 75kVA + trạm 75kVA) trụ 473BĐ/177/26/02 NR 3P Phú Vang -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/177/26 NR 3P Phú Vang	-Thay TI hạ thế định kỳ

19		08h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 475MC/07/02 đến trụ 475MC/07/65 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tủ trụ 475MC/07/02 đến trụ 475MC/07/65 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475MC/07/2A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-SCTX
20		07h30	17h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Hưng Phú (15 CN)	-Thay cáp lực từ MBA đến thùng điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại tiếp địa LA trạm trụ 475MC/22/120/43/72 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/72 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x15kVA trụ 475MC/22/120/43/72 NR Tân Điền - Tân Phong	-SCL 2026
21		07h30	17h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Hưng Phú (15 CN)	-Thay cáp lực từ MBA đến thùng điện kế, từ thùng điện kế lên lưới hạ thế, thay thùng điện kế trạm, lắp lại tiếp địa LA trạm trụ 475MC/22/120/43/38/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/38/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475MC/22/120/43/38/1 và FCO trụ 475MC/22/120/43/38 NR Tân Điền - Tân Phong	-SCL 2026
22		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao NR Thạnh Hải và các NR đầu vào	-Lưới điện trung áp từ trụ 475BTh/288/02 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thạnh Hải và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thạnh Hải	-Giảm TTDN, ngăn ngừa sự cố
23		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 475CL/196/23A/01 đến trụ 475CL/196/23A/85 nhánh rẽ Thanh Tân -Tủ trụ 475CL/196/92/1T đến trụ 475CL/196/92/61T nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

24		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Thay công tơ và TI, TU trung thế trạm 250kVA Trường TC Nghề Vĩnh Long tại trụ V46/P150/2 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc tại trụ V46/P150/2 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phước Yên, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Trường TC Nghề Vĩnh Long tại trụ 477PH/150 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Thay HTĐĐ
25		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Thay công tơ và TI, TU trung thế trạm 560kVA Khách Sạn Cửu Long tại trụ V45/T131/P15/P1/7 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Làm việc tại trụ V45/T131/P15/P1/7 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường 1/5, phường Long Châu.	- Cắt CB + 03LBFCO trạm 560kVA Khách Sạn Cửu Long tại trụ V45/T131/P15/P1/7 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long -03FCO nhánh rẽ Khách Sạn Cửu Long tại trụ V45/T131/P15/P1/6 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Thay HTĐĐ
26		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã Long Hồ và Phường Phước Hậu.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
27		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	-Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA do quá tải tại trạm Rạch Rô 2 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T90/T4/12 tuyến 471 Vũng Liêm. (hoán chuyển nội bộ MBA theo Phương án số 63/PA-ĐLTT ngày 16/03/2026 được duyệt).	Tại trạm Rạch Rô 2 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T90/T4/12 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Rạch Rô, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Rạch Rô trụ 471VLi/T52/T90/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay MBA

28		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA do non tải tại trạm Rạch Rô 3 (50kVA) trụ 471VLi/T52/T90/8 tuyến 471 Vũng Liêm. (hoán chuyển nội bộ MBA theo Phương án số 63/PA-ĐLTT ngày 16/03/2026 được duyệt). - Kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 471VLi/T52/T90/2 đến trụ 471VLi/T52/T90/11 và từ trụ 471VLi/T52/T90/4 đến trụ 471VLi/T52/T90/T4/8 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Rạch Rô 3 (50kVA) trụ 471VLi/T52/T90/8 tuyến 471 Vũng Liêm. - Từ trụ 471VLi/T52/T90/2 đến trụ 471VLi/T52/T90/11 và từ trụ 471VLi/T52/T90/4 đến trụ 471VLi/T52/T90/T4/8 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Rạch Rô, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Rạch Rô trụ 471VLi/T52/T90/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay MBA
29		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 478 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 478 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
30		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Phát quang cây xanh nhánh Tổng Hưng - Bình Phú tuyến 472 Bình Minh	Từ trụ 472BM/T250/P115/2 đến trụ 472BM/T250/P115/133 tuyến 472 Bình Minh	Áp Bình Hòa, Kỳ Sơn, Tổng Hưng, xã Ngãi Tứ	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
31		08h30	13h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Thay MBA kiểm định không đạt trạm Mỹ Hòa công suất 50kVA (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTB ngày 02/12/2025).	Tại trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa tại trụ 479TB/16 - Gỡ Hotline trạm Mỹ Hòa tại trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình	Thay MBA
32		11h00	15h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Thay MBA kiểm định không đạt trạm Ông Á 1A công suất 50kVA (theo tờ trình số 150/TTr-ĐTB ngày 02/12/2025).	Tại trụ 471T/T98/T36/34 tuyến 471 Tam Bình	Áp Tường Nhon A, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Ông Á 1A tại trụ 471T/T98/T36/34 - Gỡ hotline trạm Ông Á 1A tại trụ 471T/T98/T36/34 tuyến 471 Tam Bình	Thay MBA

33		08h30	11h45	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (7CN).	Thay trụ 7,3m bị bể góc thành trụ 7,5m thuộc trạm Vĩnh Thới 4, trụ L45/P298A/T16/4 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trụ hạ áp số 4 thuộc trạm Vĩnh Thới 4, trụ L45/P298A/T16/4 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	Cắt CB+ FCO trạm Vĩnh Thới 4, trụ L45/P298A/T16/4 tuyến 475 Vũng Liêm.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện
34		13h00	16h30	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (7CN).	Căng lại dây hạ thế vượt lộ chùng thấp + Tháp sắt hạ áp thuộc trạm Đình Trà Ngoa 1, trụ M44/T261/T149/1 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trụ hạ áp số 7+8 thuộc trạm Đình Trà Ngoa 1, trụ M44/T261/T149/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO trạm Đình Trà Ngoa 1, trụ M44/T261/T149/1 tuyến 474 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện
35		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	11h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (05 CN)	Thi công công trình KFW. Đầu nối đường dây hạ thế XDM vào lưới hiện hữu trạm Minh Khai 1	tại trụ b7 thuộc lưới hạ thế trạm Minh Khai 1 trụ 477-475LD-7/T107/41 tuyến 477LD, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt 2CB + 03FCO trạm Minh Khai 1 trụ 477-475LD-7/T107/41.	KFW
37		08h00	10h00	Điện lực Trà Vinh	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (06CN)	Đầu lại caphot ngầm dưới FCO Pha A trạm Minh Khai 1 tại trụ 477-475LD-7/T107/41 tuyến 477LD, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.	Tại trụ 477-475LD-7/T107/41 tuyến 477LD, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477LD (thi công bằng phương pháp hotline). - Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser 477LD trụ số 477-479LD/71 - Cắt 2CB + 03FCO trạm Minh Khai 1 trụ 477-475LD-7/T107/41.	Đảm bảo vận hành
38		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện Lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Ngãi Lợi tuyến 472TV và các nhánh rẽ	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

39		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT-5/64A đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, nhánh La Bang Chùa, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
41		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
42		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Thí nghiệm MBA, CB (công tác CBM) thay LA thí nghiệm định kỳ, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, ép mối nối hạ áp từ trụ trạm đến trụ a1, đo điện trở tiếp địa trạm và đường dây hạ áp từ trụ a4 đến trụ c18, từ trụ b17 đến trụ bT1/5 thuộc lưới hạ áp trạm Ba Sát 1 trụ 478-475DT-8/P109/P29/T27/05, nhánh Ba Sát 1, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Ba Sát 1 trụ 478-475DT-8/P109/P29/T27/05, từ trụ a4 đến trụ c18, từ trụ b17 đến trụ bT1/5 thuộc lưới hạ áp trạm Ba Sát 1	Áp Ba Sát - xã Đôn Châu	- Cắt CB trạm Ba Sát 1 trụ 478-475DT-8/P109/P29/T27/05 (478DT) - Cắt FCO Ba Sát 1 trụ 478-475DT-8/P109/P29/T27/01 (478DT)	Khắc phục tồn tại kiểm tra mùa khô (đợt 1), thí nghiệm CBM

43		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Thí nghiệm MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, ép mối nối hạ áp từ trụ c8 đến trụ c13, đo điện trở tiếp địa trạm và đường dây hạ áp từ trụ b4 đến trụ c21, từ trụ b3 đến trụ bT3/7, từ trụ a1 đến trụ a13, từ trụ a7 đến trụ aT7/6 thuộc lưới hạ áp trạm Mồ Côi 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/42, nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Mồ Côi 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/42, từ trụ b4 đến trụ c21, từ trụ b3 đến trụ bT3/7, từ trụ a1 đến trụ a13, từ trụ a7 đến trụ aT7/6 thuộc lưới hạ áp trạm Mồ Côi 2	Áp Mồ Côi - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Mồ Côi 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/42 (478DT)	Khắc phục tồn tại kiểm tra mùa khô (đợt 1)
44		09h00	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Ba Sát - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08 (478DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
45		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Ba Sát trụ 478-475DT-8/P109/30, nhánh Phụ áp trạm, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Ba Sát trụ 478-475DT-8/P109/30, nhánh Phụ áp trạm, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Ba Sát - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Ba Sát trụ 478-475DT-8/P109/30 (478DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
46		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Bào Môn 5 trụ 478-475DT-8/P109/P29/62, nhánh Bào Môn Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Bào Môn 5 trụ 478-475DT-8/P109/P29/62, nhánh Bào Môn Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Bào Môn - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Bào Môn 5 trụ 478-475DT-8/P109/P29/62 (478DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

47		14h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Mồ Côi 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/21, nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Mồ Côi 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/21, nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Mồ Côi - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Mồ Côi 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/21 (478DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
48		15h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Mồ Côi 1.1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/29, nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Mồ Côi 1.1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/29, nhánh Giồng Giữa Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Mồ Côi - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Mồ Côi 1.1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/29 (478DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
49		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bằng nước áp lực cao	Trụ 472-471DT/(187-213) tuyến 472DT, 471DT (474DT); Trụ trụ 471DT/T213/01 đến trụ 471DT/T213/14/22, từ trụ 471DT/T213/T10/(01-11) tuyến 471DT (474DT) ; 477DT/T147/T82/(01-28) tuyến 477DT (471DT)	Phường Trường Long Hòa	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
50		07h30	16h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Các nhánh rẽ đầu vào trực từ trụ Từ trụ 479CN/142 đến trụ 479CN/199	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
51		18h00	22h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Các nhánh rẽ đầu vào trực từ trụ Từ trụ 479CN/142 đến trụ 479CN/199	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	17h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (06CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)	Từ trụ 478-477CN/11 đến trụ 478CN/240 thuộc tuyến 478 trạm 110/22 kV Duyên Trà	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

53		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Giồng Đình 4, Cá Lóc 4, Khóm 2 Định An.	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Nâng công suất trạm Ba Tục 14 từ 1x25kVA thành 1x50kVA.	- Tuyến 475TR trụ 475TR/T83/T57/03.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO và gỡ cần fuse holder trạm Ba Tục 14 trụ 475TR/T83/T57/03.	SCTX
55		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Nâng công suất trạm Ba Tục 12 từ 1x25kVA thành 2x25kVA.	- Tuyến 475TR trụ 475TR/T83/T49/17.	Xã Trà Cú.	- Cắt LBFCO Ba Tục 1 trụ 475TR/T83/49.	SCTX
56		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tân Hòa, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách các thiết bị đo va chạm vào thiết bị, xà và đầu trụ trung thế đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
58		08h30	10h30	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Giảm công suất MBA trạm Tân Trung Kinh 3 từ 1x75kVA xuống 1x50kVA và thay HTĐĐ.	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Tân Trung Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 nhánh trung thế 12,7kV Tân Trung Kinh 2 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiêu Cẩn	Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 3 trụ 480TV/P354/P33/43 nhánh trung thế 12,7kV Tân Trung Kinh 2 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	SCTX, đảm bảo cung cấp điện

59		13h30	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Nâng công suất MBA trạm Tân Trung Kinh 5 từ 1x50kVA lên 1x75kVA và thay HTĐĐ và xử lý căng dây hạ thế bị chùng	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK, từ trụ aT1/1 đến trụ aT1/6 thuộc trạm Tân Trung Kinh 5 trụ 480TV/P354/P33/T43A/06 nhánh trung thế 12,7kV Tân Trung Kinh 5 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiêu Cản	Cắt CB+FCO trạm Tân Trung Kinh 5 trụ 480TV/P354/P33/T43A/06 nhánh trung thế 12,7kV Tân Trung Kinh 5 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	SCTX, đảm bảo cung cấp điện
60		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH TV Nguyễn Bảo (8CN)	Thay trụ BTLT 1x12m thành 2x12m và sang lưới trung áp	Tại trụ 477CK/T66/11 nhánh rẽ Khóm 3	Áp 3, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 477CK/T66/09 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Khóm 3 tại trụ 477CK/T66/16 (477CK)	KH yêu cầu
61		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Khóm 3	Từ kẹp quay trạm Khóm 3 trở xuống trụ 477CK/T66/16 nhánh rẽ Khóm 3	Áp áp Bà Mi, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 477CK/T66/09 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Khóm 3 tại trụ 477CK/T66/16 (477CK)	TNĐK
62		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Sóc Kha 3	Từ kẹp quay trạm Sóc Kha 3 trở xuống trụ 477CK/T66/21 nhánh rẽ Khóm 3	Áp áp Bà Mi, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 477CK/T66/09 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Sóc Kha 3 tại trụ 477CK/T66/21 (477CK)	TNĐK
63		10h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Sóc Kha 4	Từ kẹp quay trạm Sóc Kha 4 trở xuống trụ 477CK/T66/43 nhánh rẽ Khóm 3	Áp áp Bà Mi, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 477CK/T66/09 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Sóc Kha 4 tại trụ 477CK/T66/43 (477CK)	TNĐK

64		11h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Sóc Kha 2	Từ kẹp quay trạm Sóc Kha 2 trở xuống trụ 477CK/T66/P18/08 nhánh rẽ Sóc Kha 2	Áp áp Bà Mi, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Khóm 3 tại trụ 477CK/T66/09 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Sóc Kha 2 tại trụ 477CK/T66/P18/08 (477CK)	TNĐK
65		07h00	16h30	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (30CN)	Thi công công trình SCL năm 2026: Thay xà, sứ, phụ kiện lưới trung thế từ trụ 478TV/T352/03 đến 478TV/T352/67 - Bulon xà dừng 1 pha: 16 bộ - Bulon xà đỡ thẳng 1 pha: 02 bộ - Bulon xà composite 1 pha: 01 bộ - Bulon xà composite 1 pha: 03 bộ - Bulon xà đỡ thẳng 3 pha: 45 bộ - Bulon xà dừng thẳng 3 pha: 10 bộ - RACK nguội: 49 bộ - Gáp núu AC50: 75 bộ - Sứ đứng 24kV: 220 bộ - Chồng sét van LA-TY: 10 bộ - Kẹp quay trạm: 04 bộ - Néo xuống trung thế: 03 bộ - Néo lệch trung thế: 01 bộ	Từ trụ 478TV/T352/03 đến 478TV/T352/67	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan tại trụ 478TV/T352/02	SCL
66		07h30	08h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chồng sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 2.1 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T352/19	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan tại trụ 478TV/T352/02	Thí nghiệm CBM
67		09h00	10h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chồng sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 2.2 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T352/27	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đan tại trụ 478TV/T352/02	Thí nghiệm CBM

68		10h30	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 2.3 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T352/40	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đơn tại trụ 478TV/T352/02	Thí nghiệm CBM
69		13h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 2.4 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T352/51	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đơn tại trụ 478TV/T352/02	Thí nghiệm CBM
70		14h30	15h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 2.5 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T352/67	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Lộ Đơn tại trụ 478TV/T352/02	Thí nghiệm CBM
1	Thứ Năm 02/04/2026	07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 250kVA Ngã Năm 1 trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA Ngã Năm 1 trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 250kVA Ngã Năm 1 trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026
2		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Ngã Năm 2 trụ 476BTre/34/62 tuyến 476 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Ngã Năm 2 trụ 476BTre/34/62 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Ngã Năm 2 trụ 476BTre/34/62 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026
3		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Cầu 1/5-4 trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Cầu 1/5-4 trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Cầu 1/5-4 trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026

4		07h30	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (04CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 250kVA Cầu 1/5-3 trụ 476BTre/34/70/04 tuyến 476 Bến Tre.	-Tài thùng điện kế tổng trạm 250kVA Cầu 1/5-3 trụ 476BTre/34/70/04 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 250kVA Cầu 1/5-3 trụ 476BTre/34/70/04 tuyến 476 Bến Tre.	SCTX
5		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre.	-Tài thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Ngã Ba Rùa 3 trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre.	-SCL năm 2026
6		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ HT3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 478GL/17/25/09 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Trụ HT3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 478GL/17/25/09 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Áp Phước Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 478GL/17/25/09 NR Cụm công nghiệp Long Phước	-Mở lộ nông thôn
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp lại cụm tụ bù trung thế (3x200+3x100)kVAr trụ 477BTre/187/10 tuyến KCN Giao Long (tụ bù tháo về kiểm định lại đạt)	-Trụ 477BTre/187/10 tuyến KCN Giao Long	-Xã Giao Long	-Cắt 4FCO trụ 477BTre/187/10 tuyến KCN Giao Long -Tháo 3Hotline trụ 477BTre/187/10 tuyến KCN Giao Long	-Giảm TTĐN
8		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện	-Tuyến Mỏ Cây - Thạnh Ngãi trụ 478TT/105 đến trụ 478TT/63	-Xã Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Thay điện kế trạm 3x15 kVA trụ 478TT/22/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Hộ KD Huỳnh Văn Tuấn)	-Tài trạm 3x15 kVA trụ 478TT/22/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 478TT/22/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 478TT/22 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Thay điện kế định kỳ

10		09h15	10h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Thay điện kế trạm 3x15kVA trụ 476TT/12/02 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân (TT Nước Sạch Nông Thôn)	-Tại trạm 3x15kVA trụ 476TT/12/02 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 476TT/12/02 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân -Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 476TT/474TT/12/01 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân	-Thay điện kế định kỳ
11		13h00	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Thay điện kế khách hàng:Hộ KDCT Mai Văn Mươi, Lê Phát, Trần Trọng Hiếu, Cty XNK Hưng Long tại trụ 472TT/70 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR Hưng Long	-Tại điện kế: Hộ KDCT Mai Văn Mươi, Lê Phát, Trần Trọng Hiếu, Cty XNK Hưng Long tại trụ 472TT/70 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR Hưng Long	-Áp Hưng Long - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR Hưng Long	-Thay điện kế định kỳ
12		15h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Thay điện kế trạm 3x50kVA trụ 477MC/49/01 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm (Hộ KD Nguyễn Văn Sul)	-Tại trạm 3x50kVA trụ 477MC/49/01 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Áp Tân Thuận - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 477MC/49/01 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt 3FCO trạm 3x50kVA tại trụ 477MC/49 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Thay điện kế định kỳ
13		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty Cổ phần ĐT A&E Quảng Ninh (15CN)	-Di dời hoàn trả lưới trung hạ thế từ trụ 480TT/126 đến trụ 480TT/129 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi.	-Lưới trung hạ thế từ trụ 480TT/126 đến trụ 480TT/129 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi.	-Áp Ông Thung - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 480TT/160 sang nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi	-Công trình Thủy lợi Bắc Nam Bến Tre

14		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây 2AV50+AC35 bằng dây ABC2x50+AC35, thay thùng điện kế bề, đóng tiếp địa tăng cường, thay chằng sét từ trụ 478MC/104 đến trụ 16a, từ trụ 4a đến trụ 7b/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478MC/104 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Từ trụ 478MC/104 đến trụ 16a, từ trụ 4a đến trụ 7b/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478MC/104 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	Áp Tích Khánh - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 478MC/104 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-SCL 2026
15		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 32b, 1h thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/22/23/09 nhánh rẽ áp 6B Long Mỹ	-Tạ trụ hạ thế 32b, 1h thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/22/23/09 nhánh rẽ áp 6B Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/213/01/22/23/09 nhánh rẽ áp 6B Long Mỹ	-Theo yêu địa phương
16		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Ép mối nối lèo tại trụ hạ thế a/24; sửa trụ hạ thế nghiêng trụ hạ thế a/6/14; xử lý tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 17/3, a/8, a/14, a/6/11, a/6/22, a/31, a/40; đóng bỏ sung tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế a/24, a/24/2; luồn ống nhựa dẻo tại khoảng trụ 17-17/1, a/24-a/25; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 17/3, a/40; thay dây chằng đứt tại trụ hạ thế a/6/14/6; thay thùng điện kế khách hàng bị bể tại trụ hạ thế 17/3; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/175/06/16/17/03 nhánh rẽ Bến Đò Sáu Bé	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/175/06/16/17/03 nhánh rẽ Bến Đò Sáu Bé	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/175/06/16/17/03 nhánh rẽ Bến Đò Sáu Bé	-Giảm TTĐN
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri - Tân Thủy.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

18		08h00	10h00	Điện lực Ba Tri	- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Vệ sinh, bảo trì LBS; Đầu tăng cường 01 tiếp đất làm việc, 01 tiếp đất chống sét, 01 tiếp đất vỏ thiết bị trụ 475BTri/161/36 NR An Ngãi Trung.	- Trụ 475BTri/161/36 NR An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS trụ 475BTri/161/36; Cắt 3DS trụ 475BTri/161/38 NR An Ngãi Trung; -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/161/36 NR An Ngãi Trung nhận điện từ LBS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố
19		10h30	12h30	Điện lực Ba Tri	- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Vệ sinh, bảo trì LBS; Đầu tăng cường 01 tiếp đất làm việc, 01 tiếp đất chống sét, 01 tiếp đất vỏ thiết bị trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp.	-Cắt LBS trụ 475BTri/153; Cắt 3DS trụ 475BTri/159 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Tuấn trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/131/14A/1 NR Bãi Ngao	- Trụ 478BTri/28/131/14A/1 NR Bãi Ngao	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/131/14A/1 NR Bãi Ngao. - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/131/14A NR Bãi Ngao	Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ
21		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Lâm Quốc Thành trạm 250kVA trụ 478BTri/28/189/10 NR Ấp 8 An Thủy	- Trụ 478BTri/28/189/10 NR Ấp 8 An Thủy	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 478BTri/28/189/10 NR Ấp 8 An Thủy. - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/189/8 NR Ấp 8 An Thủy	Thay điện kế định kỳ

22		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Lê Văn Ứng trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/96/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	- Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/96/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/96/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/96 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ
23		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ khách hàng DNTN Đông Tàu Tuấn Thành trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/109/47A/14B/1 NR Lê Xuân Vũ	- Trụ 478BTri/28/109/47A/14B/1 NR Lê Xuân Vũ	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/109/47A/14B/1 NR Lê Xuân Vũ - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/47A/14B NR Lê Xuân Vũ	Thay điện kế định kỳ
24		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 1P Lộc Thuận; NR 3P Giồng Đé	-Từ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 473BĐ/166/44 + từ trụ 473BĐ/166/15 đến trụ 473BĐ/166/15/1A NR 3P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/44 đến trụ 473BĐ/166/49 NR 1P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/34/01 đến trụ 473BĐ/166/34/16 NR 3P Giồng Đé	-Áp Cà Đuối, Lộc Sơn, Phú Thành, Phú Mỹ, Phú Hòa xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
25		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Hòa; NR 1P Sân Banh Long Hòa	-Từ trụ 473BĐ/392/01 đến trụ 473BĐ/392/41 NR 3P Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân Banh Long Hòa	-Áp Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN

26		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Tháo thu hồi đoạn dây lưới hạ thế không sử dụng từ trụ 477BĐ/47/76/44/12/01 đến trụ 477BĐ/47/76/44/12/4B, đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ 477BĐ/47/76/44/12/4B thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/47/76/44/12/10 NR 3P Đồn Biên Phòng. Ép lại lều lưới hạ thế trạm, cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/47/76/44/12/10 NR 3P Đồn Biên Phòng	-Áp Thừa Long xã Thới Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/47/76/44/12/10 NR 3P Đồn Biên Phòng	-Xử lý mất an toàn
27		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 471BĐ/99/01/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Đỗ Thị Kha Mơ)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 471BĐ/99/01/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cà Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 471BĐ/99/01/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ
28		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 471BĐ/113/17A/01 NR 3P Ao Vuông (Khách hàng Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Thị Nô)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 471BĐ/113/17A/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 471BĐ/113/17A/01+3LBFCO trụ 471BĐ/113/17A NR 3P Ao Vuông	-Thay TI hạ thế định kỳ
29		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/113/18/01 NR 3P Ao Vuông (Khách hàng Nuôi tôm càng xanh Nguyễn Tấn Lập)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/113/18/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/113/18/01+3LBFCO trụ 471BĐ/113/18 NR 3P Ao Vuông	-Thay TI hạ thế định kỳ
30		14h40	16h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/113/30/01 NR 3P Ao Vuông (Khách hàng Nuôi tôm càng xanh Mai Thị Phượng)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/113/30/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3LBFCO trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/113/30/01 NR 3P Ao Vuông	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ

31		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO 3 (05CN)	-Lắp giàn giáo + Bọc ốp cách điện dây trung thế (03 pha) tại khoảng trụ 471BĐ/89/22B/09 đến trụ 471BĐ/89/22B/10 NR 3P Kênh Cả Nhỏ giao chéo đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 66 đến trụ 67.	-Tại khoảng trụ 471BĐ/89/22B/09 đến trụ 471BĐ/89/22B/10 NR 3P Kênh Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/89/22B NR 3P Cả Nhỏ (đầu NR 3P Kênh Cả Nhỏ)	-Phục vụ công tác kéo dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại
32		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO 3 (05CN)	-Lắp giàn giáo + Bọc ốp cách điện dây trung thế (03 pha) tại khoảng trụ 475BĐ/07/71/17 đến trụ 475BĐ/07/71/18 NR 3P Ấp 1 Định Trung giao chéo đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 70 đến trụ 71.	-Tại khoảng trụ 475BĐ/07/71/17 đến trụ 475BĐ/07/71/18 NR 3P Ấp 1 Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/07/66 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Phục vụ công tác kéo dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại
33		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng cao thùng điện kế trạm trụ 475MC/22/120/33/84/17T NR Thới Đức - Thới Khương	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/84/17T NR Thới Đức - Thới Khương	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/33/84/17T NR Thới Đức - Thới Khương	-Xử lý mất an toàn
34		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng cao thùng điện kế trạm trụ 475MC/22/120/33/84/28T NR Thới Đức - Thới Khương	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/84/28T NR Thới Đức - Thới Khương	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/33/84/28T NR Thới Đức - Thới Khương	-Xử lý mất an toàn
35		13h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Tháp sắt đầu trụ hạ thế 15a giữa khoảng trụ trung thế 475MC/22/120/33/84/15 - 475MC/22/120/33/84/16 NR Cầu 3 Thi - Thới Đức	-Tại trụ 15a giữa khoảng trụ trung thế 475MC/22/120/33/84/15 - 475MC/22/120/33/84/16 NR Cầu 3 Thi - Thới Đức	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/33/84/13T NR Thới Đức - Thới Khương (đầu NR Cầu Ba Thi - Thới Đức)	-Xử lý mất an toàn

36		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ hiện hữu 12m, sang lưới trung hạ thế, thay xà, sứ từ trụ 477BTh/109/38/02 đến trụ 477BTh/109/38/57 NR An Qui - An Thanh	-Trụ 477BTh/109/38/02 đến trụ 477BTh/109/38/57 NR An Qui - An Thanh	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/109/38/01 NR An Qui - An Thanh	-SCL năm 2026
37		08h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp; xử lý mất an toàn: nâng thùng điện kế trạm (thấp) tại trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thanh	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thanh	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thanh	-Ngăn ngừa sự cố, xử lý tồn tại mùa khô
38		13h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp; thay thùng điện kế trạm (mục, sét) tại trạm 37,5kVA trụ 473BTh/45/10/57T/29T NR đi Quới Điền	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 37,5kVA trụ 473BTh/45/10/57T/29T NR đi Quới Điền	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 473BTh/45/10/57T/29T NR đi Quới Điền	-Ngăn ngừa sự cố, xử lý tồn tại mùa khô
39		08h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tô Kinh doanh (02CN)	-Thay thùng công tơ mất an toàn trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Vũ trụ 475BTh/326/72/22/03 NRNT Đặng Văn Bảy	-Trụ 475BTh/326/72/22/03 NRNT Đặng Văn Bảy	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Vũ trụ 475BTh/326/72/22/03 NRNT Đặng Văn Bảy	-Thay thùng công tơ mất an toàn
40		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tô Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 25kVA trụ 478BTh/143/72/07/17 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Trụ 478BTh/143/72/07/17 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 478BTh/143/72/07/17 NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Thay công tơ định kỳ

41		14h30	15h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 75kVA trụ 473BTh/45/10/57T/42T/07 NR áp 9 Mỹ An	-Trụ 473BTh/45/10/57T/42T/07 NR áp 9 Mỹ An	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 473BTh/45/10/57T/42T/07 NR áp 9 Mỹ An	-Thay công tơ định kỳ
42		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 474CL/145 đến 474CL/203 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Từ trụ 474CL/145 đến 474CL/203 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
43		08h00	16h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Chỉnh lại 01 trụ hạ áp BTLT 8,5 bị nghiêng thuộc trạm 250kVA Tân Hưng tại trụ 478VLg/21 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây hạ áp tại trụ A/7 thuộc trạm 250kVA Tân Hưng tại trụ 478VLg/21 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.	Áp Tân Hưng, Phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Tân Hưng tại trụ 478VLg/21 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp
44		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ trạm 3*37,5kVA Cục Quản Lý Thị Trường tại trụ V42/P153A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V42/P153A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Đường 14/9, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Cục Quản Lý Thị Trường tại trụ V42/P153A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
45		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ trạm 250kVA Trạm Sạc VinFast - Thanh Đức tại trụ V49/T164/P5A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/P5A/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Đường 14/9, phường Thanh Đức.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ trạm Sạc VinFast - Thanh Đức tại trụ 472-474CC/164/5A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
46		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*37,5kVA Trường Lưu Văn Liệt tại trụ V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Đường 1/5, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Trường Lưu Văn Liệt tại trụ V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Thay HTĐĐ

47		10h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 160kVA Nấm Rơm tại trụ 472-474CC/166 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 472-474CC/166 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Nấm Rơm tại trụ 472-474CC/166 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
48		10h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA Thầu Vân tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA Thầu Vân tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
49		10h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA Hoàng An Cừ Long tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA Hoàng An Cừ Long tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
50		08h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (7CN)	Kéo lại đường dây hạ thế đoạn từ trụ HT-8 đến trụ HT-13 và phát quang cây xanh trên đường trục hạ thế trạm Phú Mỹ 1C tại trụ 477-475BM/176 tuyến 477 Bình Minh	Trụ 477-475BM/176 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Mỹ 1C tại trụ 477-475BM/176 tuyến 477 Bình Minh	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện
51		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã Phú Quới và Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	10h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Áp 4 Chánh Hội trụ 471CC/261/76/5 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Áp 4 Chánh Hội trụ 471CC/261/76/5 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Chánh Thuận xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Áp 4 Chánh Hội trụ 471CC/261/76 tuyến 471 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
53		10h10	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Thắng 3 trụ 471CC/352/11/3 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân Thắng 3 trụ 471CC/352/11/3 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thắng xã Tân Long Hội	Cắt LBFCO Tân Thắng trụ 471CC/352/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị

54		10h10	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Thắng 1A trụ 471CC/352/11/4 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân Thắng 1A trụ 471CC/352/11/4 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thắng xã Tân Long Hội	Cắt LBFCO Tân Thắng trụ 471CC/352/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
55		10h10	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Thắng 2A trụ 471CC/352/20/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân Thắng 2A trụ 471CC/352/20/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thắng xã Tân Long Hội	Cắt LBFCO Tân Thắng trụ 471CC/352/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
56		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
57		08h30	12h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	-Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA do quá tải tại trạm Hiếu Xuân Tây 3 (25kVA) trụ 475VLI/P174/4 tuyến 475 Vũng Liêm. - Hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA do non tải tại trạm Hiếu Xuân Tây 2A (50kVA) trụ 475VLI/P174/8 tuyến 475 Vũng Liêm (hoán chuyển nội bộ MBA theo Phương án số 63/PA-ĐLTT ngày 16/03/2026 được duyệt).	- Tại trạm Hiếu Xuân Tây 3 (25kVA) trụ 475VLI/P174/4 tuyến 475 Vũng Liêm. - Tại trạm Hiếu Xuân Tây 2A (50kVA) trụ 475VLI/P174/8 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành	- Cắt LBFCO Hiếu Xuân Tây 2 trụ 475VLI/P174/1 tuyến 475 Vũng Liêm	Thay MBA

58		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
59		08h30	11h45	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Xử lý ép lại các mối nối hạ áp và phát quang hạ áp thuộc trạm Tích Quới 2, trụ M44/P296T45/11 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trụ hạ áp 4-5 thuộc trạm Tích Quới 2, trụ M44/P296T45/11 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Quới, xã Trà Ôn.	Cắt CB+ FCO trạm Tích Quới 2, trụ M44/P296T45/11 tuyến 474 Bình Minh.	Ngăn ngừa sự cố
60		13h00	16h30	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Xử lý ép lại các mối nối hạ áp và phát quang hạ áp thuộc trạm Tích Quới 3A, trụ M44/P296/T45/T11/T14/1 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trụ hạ áp 6-7 và tại trụ hạ áp 1.3 và trụ hạ áp 1.4 thuộc trạm Tích Quới 3A, trụ M44/P296/T45/T11/T14/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Quới, xã Trà Ôn.	Cắt CB+ FCO trạm Tích Quới 3A, trụ M44/P296/T45/T11/T14/1 tuyến 474 Bình Minh.	Ngăn ngừa sự cố
61		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (3CN)	Thay công tơ định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm Cấp Nước Xã Phú Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Cấp Nước Xã Phú Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+3FCO trạm Cấp Nước Xã Phú Thành, trụ M42/P67/T42/P3/2 tuyến 472 Bình Minh.	Thay HTĐĐ
62		10h30	12h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (3CN)	Thay công tơ định kỳ + Vệ sinh công nghiệp MBA trạm Nhà Máy Nước Lục Sĩ Thành 2, trụ M42/P67/P113/T1/1 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Nhà Máy Nước Lục Sĩ Thành 2, trụ M42/P67/P113/T1/1 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Lục Sĩ Thành 2, trụ M42/P67/P113/T1/1 tuyến 472 Bình Minh.	Thay HTĐĐ
63		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

64		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Định 3 trụ 471TQ/182/24 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Định, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Định 3 trụ 471TQ/182/24 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
65		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Định 4A trụ 471TQ/182/13/2P/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Khánh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Tân Định 4A trụ 471TQ/182/13/2P/1 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
66		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm An Khánh 1B trụ 471TQ/191/3P tuyến 471 Tân Quới	Áp An Khánh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm An Khánh 1B trụ 471TQ/191/3P tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
67		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm An Thành 3 trụ 471TQ/208/24 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thành, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm An Thành 3 trụ 471TQ/208/24 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
68		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện Lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Ngãi Hòa Vang Nhất	Xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

69		8h30	9h30	Công ty CP PT Điện Trà Vinh + Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 3-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T83/01 tuyến 472TV	Khóm Long Trị, Phường Long Đức	-Cắt CB trạm Long Trị 3-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T83/01 . -Cắt LBFCO Long Trị 3-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/83 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay hệ thống đo đếm
70		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/91 tuyến 472TV	Khóm Long Trị, Phường Long Đức	-Cắt CB + 03 FCO trạm Long Trị 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/91. (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
71		10h30	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 7 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/P80/05 tuyến 472TV	Khóm Long Trị, Phường Long Đức	-Cắt CB + FCO trạm Long Trị 7 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/P80/05 . (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
72		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm CN Long Trị tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/66 tuyến 472TV	Khóm Long Trị, Phường Long Đức	-Cắt CB + 03 FCO trạm CN Long Trị tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/66. (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
73		14h00	15h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Trị 2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/62 tuyến 472TV	Khóm Long Trị, Phường Long Đức	-Cắt CB + 03 FCO trạm Long Trị 2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/62. (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm

74		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
75		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213	Xã Long Thành	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
76		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cấp hạ áp trạm Chợ Thạnh Hòa Sơn trụ 471DT/P65/23, nhánh Lạc Thạnh, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Chợ Thạnh Hòa Sơn trụ 471DT/P65/23, nhánh Lạc Thạnh, tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + 3FCO trạm Chợ Thạnh Hòa Sơn trụ 471DT/P65/23 (474DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
77		09h00	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cấp hạ áp trạm Cống Tân Lập trụ 471DT/86, tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Cống Tân Lập trụ 471DT/86, tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + 3FCO trạm Cống Tân Lập trụ 471DT/86 (474DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

78		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), thay công tơ + TI định kỳ, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Trường Bản 3 trụ 471DT/T44/P27/14, nhánh Trường Bản 2 tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Trường Bản 3 trụ 471DT/T44/P27/14, nhánh Trường Bản 2 tuyến 471 Duyên Trà	Áp Trường Bản A - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Trường Bản 3 trụ 471DT/T44/P27/14 (474DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
79		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Lạc Sơn 3 trụ 471DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Sơn 3 trụ 471DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Sơn - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 3 trụ 471DT/T44/33 (474DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
80		14h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Lạc Sơn 2 trụ 471DT/T44/13, nhánh Lạc Sơn tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Sơn 2 trụ 471DT/T44/13, nhánh Lạc Sơn tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Sơn - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 2 trụ 471DT/T44/13 (474DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
81		15h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Lạc Sơn 1 trụ 471DT/T44/04, nhánh Lạc Sơn tuyến 471 Duyên Trà	Tại trạm Lạc Sơn 1 trụ 471DT/T44/04, nhánh Lạc Sơn tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Sơn - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 1 trụ 471DT/T44/04 (474DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

82		08h00	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T245/01, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm sạc điện Toàn Cầu V-Green 76 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T245/02, nhánh sạc điện Toàn Cầu V-Green 76, tuyến 472 Duyên Trà	Tại trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T245/(01, 02), nhánh sạc điện Toàn Cầu V-Green 76, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Động Cao - xã Đông Hải	- Cất 3LBFCO sạc điện Toàn Cầu V-Green 76 trụ 477DT/201A (471DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
83		10h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P8/T12/01, nhánh Trần Thị Bến, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P8/T12/01, nhánh Trần Thị Bến, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	- Cất 3LBFCO Trần Thị Bến trụ 477DT/P231/P8/12 (471DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
84		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/13, nhánh Lê Tuấn Lợi, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/13, nhánh Lê Tuấn Lợi, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành	- Cất 3LBFCO Lê Tuấn Lợi trụ 477DT/P249/8/T4/01 (472DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ

85		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế, bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Phạm Văn Đèo 1 trụ 477DT/P250A/02, nhánh Phạm Văn Đèo 1, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Phạm Văn Đèo 1 trụ 477DT/P250A/02, nhánh Phạm Văn Đèo 1, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cái Đồi - xã Long Thành	- Cắt 3LBFCO Phạm Văn Đèo 1 trụ 477DT/250A (471DT) - TU, TI trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
86		08h00	09h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay TI, điện kế định kỳ trạm Cty Dũng Tiên 1 và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 476DT/T153A/02 nhánh 22kV Cty Dũng Tiên 1, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Cty Dũng Tiên 1 trụ 476DT/153A Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
87		09h45	10h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay TI & điện kế định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/P09/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Ba Đông phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/09 Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
88		10h45	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay TI, điện kế định kỳ trạm NT Trần Thị Phượng và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/T47A/01 nhánh 12,7kV NT Trần Thị Phượng, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Đông phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Trần Thị Phượng trụ 473DT/T153/47A Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
89		13h30	14h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay TI, điện kế định kỳ trạm NT Huỳnh Thị Riêng và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm NT Huỳnh Thị Riêng, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)	Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm NT Huỳnh Thị Riêng trụ 477DT/T147/T66/P25/08/P02/01 Khách hàng đã thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
90		14h45	15h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Thay TI, điện kế định kỳ trạm NT Nguyễn Thanh Huy và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm NT Nguyễn Thanh Huy, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm NT Nguyễn Thanh Huy trụ 473DT/T147/T59/T38A/03/04/P01/01	Thay hệ thống đo đếm

91		16h00	16h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay TI & điện kế định kỳ	Tại thùng CD ĐK trạm NT Nguyễn Văn Chiến trụ 477DT/T147/T59/61/P05/03, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	Cắt LBFCO NT Nguyễn Văn Chiến trụ 477DT/T147/T59/61/P05/01 Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
92		07h30	16h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (06 CN)	- Lắp xà, sứ, phụ kiện toàn tuyến. - Lắp dây chằng: 05 bộ (06; 09; 11; 13(2))	Từ trụ 476DT/222 đến trụ 476DT/T222/15 nhánh 12,7kV Chợ Hiệp Thành, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Chợ xã Long Hữu	- Cắt LBS Hiệp Thành trụ 476DT/174A - Cắt 3 DS1 Hiệp Thành trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/013	SCL
93		08h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	- Bảo dưỡng tiếp xúc LBFCO Hiệp Thành 1, Rạch Cạn, Rạch Gốc. - Tăng cường chống gãy: LBS Hiệp Thành trụ 476DT/174A, 3 DS2 Hiệp Thành trụ 476DT/175 - Thay LBFCO Sông Giăng tăng cường chống gãy	Trụ 476DT/(174A, 175, 215) 476DT/P203A/01, 476DT/226/06, 476DT/P215/28A tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	- Cắt LBS Hiệp Thành trụ 476DT/174A - Cắt 3 DS1 Hiệp Thành trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/013	Sửa chữa thường xuyên
94		07h30	16h30	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang góc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05CN)	Nhánh rì 22 kV Cái Giã từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/108 và từ trụ 473CN/T143/28 479CN/T143/T28/30 Nhánh rì 12,7 kV từ trụ 479CN/T143/44 đến trụ 479CN/T143/T44/21	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
95		07h30	16h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày (02CN)	Các nhánh rì đầu vào trực từ trụ từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/177	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

96		18h00	22h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (02CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm (02CN)	Các nhánh rẽ đầu vào trực từ trụ từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/177	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
97		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Giồng Lớn B6, Giồng Lớn B7, Giồng Lớn B8, Giồng Lớn B9.	Xã Đại An.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
98		08h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Nâng công suất trạm Đông Sơn 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA.	- Tuyến 471TR trụ 471-473TR/P20/36.	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBFCO Đông Sơn trụ 471-473TR/P20/28.	SCTX
99		13h30	16h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Nâng công suất trạm Lưu Cừ 7 từ 1x25kVA thành 2x25kVA.	- Tuyến 477TR trụ 477TR/T113/09.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt LBFCO Rạch Trà Cú trụ 477TR/T113/01.	SCTX
100		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
101		08h00	12h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Nâng công suất MBA trạm Cao Một 2 từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA, thay HTĐĐ và xử lý căng dây hạ thế bị chùng	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK, hạ thế từ trụ trạm đến trụ a2 thuộc trạm Cao Một 2 trụ 475CK/P259/T82/T48/P7/T2/32 nhánh trung thế 12,7kV Cao Một 1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Cao Một 2 trụ 475CK/P259/T82/T48/P7/T2/32 nhánh trung thế 12,7kV Cao Một 1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	SCTX, đảm bảo cung cấp điện

102		14h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Xử lý nổi lại dây nguội bị tưa đứt tao, căng lại dây hạ thế bị chùng thấp và chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc trạm Xóm Chòi 4	Lưới hạ thế từ trụ trạm đến trụ a1, từ trụ b11 đến trụ b12 và từ trụ b17 đến trụ b18 thuộc trạm Xóm Chòi 4 trụ 476TV/P278/T35/T22/02 nhánh trung thế 12,7kV Xóm Chòi 4 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Xóm Chòi 4 trụ 476TV/P278/T35/T22/02 nhánh trung thế 12,7kV Xóm Chòi 4 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
103		08h00	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Cây Trăng	Tại trụ 480CK/P198/32 nhánh rẽ Vàm Tân Dinh	Áp Dinh An, xã An Phú Tân	- Cắt LBFCO Vàm Tân Dinh tại trụ 480CK/P198/15A (480CK) -Cắt CB+FCO trạm Cây Trăng tại trụ 480CK/P198/32 (480CK)	SCTX
104		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Vàm Tân Dinh (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Vàm Tân Dinh trụ 480CK/P198/16 nhánh rẽ Vàm Tân Dinh	Áp Dinh An, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Vàm Tân Dinh tại trụ 480CK/P198/16 (480CK) Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
105		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Chỉnh nấc tăng áp và thay công tơ trạm Dinh An 3 (đo đếm trực tiếp)	Từ sứ cao MBA trạm Dinh An 3 trở xuống trụ 480CK/P198/T19/04 nhánh rẽ Dinh An 3	Áp Dinh An, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Dinh An 3 tại trụ 480CK/P198/T19/04 (480CK) Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
106		13h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Bần Xà	Tại trụ 480CK/T254/03 nhánh rẽ Bần Xà	Áp Tân Quy 2, xã An Phú Tân	-Cắt LBFCO Bần Xà tại trụ 480CK/254 (480CK) -Cắt CB+FCO trạm Bần Xà tại trụ 480CK/T254/03 (480CK)	SCTX
107		07h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH TV Nguyễn Bảo (8CN)	Di trụ hạ áp trạm Cầu Cống 1	Tại trụ b02 lưới hạ áp trạm Cầu Cống 1 trụ 477CK/P66/01 tuyến 477CK	Áp 1, xã Cầu Kè	- Cắt CB trạm Cầu Cống 1 tại trụ 477CK/P66/01 (477CK) - Cắt 03LBFCO Cầu Cống 1 tại trụ 477CK/66 (477CK)	KH yêu cầu

108		12h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH TV Nguyễn Bảo (8CN)	Thay trụ BTLT 10.5m thành 12m, thay dây lưới hạ thế lên LVABC 4x120 và sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới xây dựng	Từ trụ trạm đến trụ b03 lưới hạ áp trạm Khóm 1 trụ 477CK/P76/09 tuyến 477CK	Áp 1, xã Cầu Kè	Cắt CB+03FCO trạm Khóm 1 tại trụ 477CK/P76/09 (477CK)	KH yêu cầu
109		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Nhánh Tân Bình B - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm An Thanh 3, An Thanh 4.	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
1	Thứ Sáu 03/04/2026	07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 473BTre/49/27/27A đến trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre. Thay thùng điện kế tổng trạm 250kVA TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre.	-Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 473BTre/49/27/27A tuyến 473 Bến Tre. -Từ trụ 473BTre/49/27/27A/01 đến trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre. -Cắt CB trạm 3x25kVA TT Nguyễn Huệ 1 trụ 473BTre/49/27/27A/03 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 250kVA TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/27/27A tuyến 473 Bến Tre.	-SCL năm 2026
2		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Tú Điền 4A trụ 473BTre/49/22 tuyến 473 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Tú Điền 4A trụ 473BTre/49/22 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Tú Điền 4A trụ 473BTre/49/22 tuyến 473 Bến Tre.	-SCL năm 2026

3		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện	-NR Thạnh Ngãi trụ 478TT/104/01 đến trụ 478TT/104/42 và NR đầu vào -NR Phú Thạnh trụ 478TT/104/38/01 đến trụ 478TT/104/38/32	-Xã Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay trụ BTLL12m trụ 478MC/47B/01/04/04, lắp bổ sung chằng trụ 478MC/47B/01/04/03, đóng tiếp địa tăng cường, lắp tole, nút lỗ trụ từ trụ 478MC/47B/01/04/03 đến trụ 478MC/47B/01/04/11 NR Khánh Thạnh Tân	-Từ trụ 478MC/47B/01/04/03 đến trụ 478MC/47B/01/04/11 NR Khánh Thạnh Tân	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt LBS trụ 478MC/47B/14 NR Vĩnh Hòa -Cắt 3DS trụ 478MC/47B/15 NR Vĩnh Hòa -Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/22/143 NR An Thạnh -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 478MC/47B/01/04/12 NR Khánh Thạnh Tân -Chuyển lưới từ sau trụ 475MC/22/143 nhận điện qua LBS trụ 475MC/22/111 NR An Thạnh	-SCL 2026
5		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay thùng điện kế bê, đóng tiếp địa tăng cường, thay chằng sét từ trụ 478MC/47B/01/04/03/22 đến trụ 478MC/47B/01/04/03/25 thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-Từ trụ 478MC/47B/01/04/03/22 đến trụ 478MC/47B/01/04/03/25 thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng - Tân Lợi	-SCL 2026
6		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 18d thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/35B tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại hạ thế 18d thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/35B tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/35B tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Theo yêu cầu địa phương

7		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Ép mới nối lèo tại trụ trung thế 12, trụ hạ thế 12/25; xử lý tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 12/8, 12/25, 12/28; cân Pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Giám TTĐN
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa	-Không Cắt điện	-Giám TTĐN
9		06h30	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (05CN)	-Thay giá FCO bằng đá composite, thay FCO, thay chằng tại trụ 475BTRE/250/20/01; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 475BTRE/250/20 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năn - Phong Mỹ đến trụ 475BTRE/250/20/02 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Từ trụ 475BTRE/250/20 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năn - Phong Mỹ đến trụ 475BTRE/250/20/02 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/250/01 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năn - Phong Mỹ -3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng)	-SCL 2026

10		12h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (05CN)	-Thay giá FCO bằng đá composite, thay FCO, thay chằng tại trụ 471GTROM/50B/12/01; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ đến trụ 471GTROM/50B/12/02 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ	-Từ trụ 471GTROM/50B/12 nhánh rẽ Phong Mỹ đến trụ 471GTROM/50B/12/02 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/250/01 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năm - Phong Mỹ -3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng)	-SCL 2026
11		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (08CN)	-Thay giá FCO bằng đá composite, thay FCO, thay chằng tại trụ 471GTROM/50B/48/17/01, 471GTROM/50B/48/23; thay giá LBFCO bằng đá composite tại trụ 471GTROM/50B/48/23/01; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 471GTROM/50B/48/17 đến trụ 471GTROM/50B/48/17/02, từ trụ 471GTROM/50B/48/23 đến trụ 471GTROM/50B/48/23/01 (nhánh rẽ số 5), từ trụ 471GTROM/50B/48/23 đến trụ 471GTROM/50B/48/23/02 (nhánh rẽ Số 6) nhánh rẽ số 3 Phong Mỹ	-Từ trụ 471GTROM/50B/48/17 đến trụ 471GTROM/50B/48/17/02, từ trụ 471GTROM/50B/48/23 đến trụ 471GTROM/50B/48/23/01 (nhánh rẽ số 5), từ trụ 471GTROM/50B/48/23 đến trụ 471GTROM/50B/48/23/02 (nhánh rẽ Số 6) nhánh rẽ số 3 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 471GTROM/50B/48/01 nhánh rẽ Số 3 Phong Mỹ	-SCL 2026
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/78 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/78 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

13		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/86/02A/01 đến trụ 478BTri/28/86/02A/27 NR Cầu Tượng 2.	- Trụ 478BTri/28/86/02A/01 đến trụ 478BTri/28/86/02A/27 NR Cầu Tượng 2.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố
14		09h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/70 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	- Trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/70 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố
15		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Cơ Sở Hòa Phát trạm 160kVA trụ 474BTri/113A/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 474BTri/113A/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	- Cắt CB trạm 160kVA trụ 474BTri/113A/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/113A tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ
16		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Xây Xát Lê Thị Mau trạm 180kVA trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	- Trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	- Cắt CB trạm 180kVA trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/86 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ
17		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Sản Xuất Bánh Kẹo Huỳnh Anh trạm 250kVA trụ 475BTri/71A/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri	- Trụ 475BTri/71A/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri	-Xã An Hiệp	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/71A/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri - Cắt 3FCO trụ 475BTri/71A tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri	Thay điện kế định kỳ

18		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Đặng Văn Phục trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/70/1 NR Ba Tri An Đức	- Trụ 475BTri/17/18/70/1 NR Ba Tri An Đức	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/70/1 NR Ba Tri An Đức - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/70 NR Ba Tri An Đức	Thay điện kế định kỳ
19		08h45	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 472BĐ/03/54B đến trụ 472BĐ/54B/02 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Từ trụ 472BĐ/03/54B đến trụ 472BĐ/54B/02 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
20		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp 3 Thạnh Trị	-Từ trụ 472BĐ/03/86 đến trụ 472BĐ/03/86/13 + từ trụ 472BĐ/03/86/13 đến trụ 472BĐ/86/13/01 NR 3P Áp 3 Thạnh Trị	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
21		13h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miếu Cây Răng	-Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 472BĐ/108/50 + từ trụ 472BĐ/108/35 đến trụ 472BĐ/108/35/01 NR 3P Miếu Cây Răng	-Áp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
22		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Kênh Ba Đíéc; NR 1P Kênh Ba Giang	-Từ trụ 473BĐ/264/23/01 đến trụ 473BĐ/264/23/16 NR 1P Kênh Ba Đíéc; từ trụ 473BĐ/264/41/01 đến trụ 473BĐ/264/41/06 NR 1P Kênh Ba Giang	-Áp Giồng Bông, Giồng Hồ xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
23		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thới Bình; NR 3P CP Bình Đại	-Từ trụ 477BĐ/47/227/1A đến trụ 477BĐ/47/227/55 NR 3P Thới Bình; từ trụ 477BĐ/47/227/30/01 đến trụ 477BĐ/47/227/30/30 NR 3P CP Bình Đại	-Áp Thới Lợi 1, Thới An xã Thới Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

24		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Bảo trì LBS+3FCO, sửa trụ nghiêng trụ 477BD/47/227/30 NR 3P Thới Bình + Căng lại lưới trung thế từ trụ 477BD/47/227/30 NR 3P Thới Bình đến trụ 477BD/47/227/30/01 NR 3P CP Bình Đại	-Trụ 477BD/47/227/30 NR 3P Thới Bình + từ trụ 477BD/47/227/30 NR 3P Thới Bình đến trụ 477BD/47/227/30/01 NR 3P CP Bình Đại	-Áp Thới An xã Thới Thuận	-Cắt LBS+3FCO trụ 477BD/47/227/1A NR 3P Thới Bình	-Ngăn ngừa sự cố
25		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trụ 477BD/168B/02 NR 3P Võ Thành Hoàng (thuộc trạm 100kVA trụ 477BD/168B/14/01 + trạm 160kVA trụ 477BD/168B/21/01 + trạm 250kVA trụ 477BD/168B/21/03 + trạm 400kVA trụ 477BD/168B/29/03 + trạm 250kVA trụ 477BD/168B/34 NR 3P Võ Thành Hoàng. Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng)	-Tại trụ 477BD/168B/02 NR 3P Võ Thành Hoàng	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BD/168B tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Võ Thành Hoàng)	-Thay điện kế định kỳ
26		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/02A/01 NR 3P NTCN Trần Văn Bắc (Khách hàng NTCN Lê Văn Tuyển)	-Tại trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/02A/01 NR 3P NTCN Trần Văn Bắc	-Áp Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/02A/01+3LBFCO trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/02A NR 3P NTCN Trần Văn Bắc	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
27		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thu hồi hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BD/76/85/17/11/16/20/01 NR 3P Điện gió Mê Kông (Trạm 250kVA trụ 477BD/76/85/17/11/16/20/02 NR 3P Điện gió Mê Kông. Khách hàng Công ty cổ phần Điện gió Mê Kông). Trạm khách hàng không còn sử dụng	-Tại trụ 477BD/76/85/17/11/16/20/01 NR 3P Điện gió Mê Kông	-Áp Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 477BD/76/85/17/11/16/20/02 + 3LBFCO trụ 477BD/76/85/17/11/16/20 NR 3P Điện gió Mê Kông (đang cắt)	-Theo yêu cầu khách hàng

28		07h30	17h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Hưng Phú (15 CN)	-Thay sứ đứng, khung sứ đỉnh từ 475MC/22/120/33/58/01 đến trụ 475MC/22/120/33/58/21 NR Lộ Ngang - Bà Hạt	-Từ 475MC/22/120/33/58/01 đến trụ 475MC/22/120/33/58/21 NR Lộ Ngang - Bà Hạt	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/33/58/01 NR Lộ Ngang - Bà Hạt -Tháo hotline tại trụ 475MC/22/120/33/58 NR Thành Thới A (đầu NR Lộ Ngang - Bà Hạt)	-SCL 2026
29		08h00	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp; thay thùng điện kế trạm (mục, sét) tại trạm 2x25kVA trụ 473BTh/117/20A/14 NR Mỹ Hưng	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 2x25kVA trụ 473BTh/117/20A/14 NR Mỹ Hưng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTh/117/20A/14 NR Mỹ Hưng	-Ngăn ngừa sự cố, xử lý tồn tại mùa khô
30		13h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (04 CN)	-Thay thùng điện kế trạm (mục, sét) tại trạm 37,5kVA trụ 471BTh/171/50/17/15 NR 12,5kV Cáp đề sông Cỏ Chiên	-Tại trụ 471BTh/171/50/17/15 NR 12,5kV Cáp đề sông Cỏ Chiên	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 471BTh/171/50/17/15 NR 12,5kV Cáp đề sông Cỏ Chiên	-Ngăn ngừa sự cố, xử lý tồn tại mùa khô
31		08h00	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x75kVA Công ty TNHH Kim Tiểu My trụ 471BTh/169/01 tuyến 471 Thạnh Phú -Hương Mỹ	-Trụ 471BTh/169/01 tuyến 471 Thạnh Phú -Hương Mỹ	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 3x75kVA Công ty TNHH Kim Tiểu My trụ 471BTh/169/01 tuyến 471 Thạnh Phú -Hương Mỹ -Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/169 tuyến 471 Thạnh Phú -Hương Mỹ	-Thay công tơ định kỳ

32		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BTh/174/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ -Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471- 473BTh/174 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Thay công tơ định kỳ
33		11h30	12h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Trường THCS Quới Điền trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trường THCS Quới Điền trụ 471BTh/185/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ -Cắt 3FCO trụ 471-473BTh/185 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Thay công tơ định kỳ
34		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 475CL/265/01 đến trụ 475CL/265/20 nhánh rẽ Tây Lộc -Từ trụ 475CL/265//08/01 đến trụ 475CL/265/08/42 nhánh rẽ Vĩnh Hưng	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
35		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ và TI, TU trung thế trạm 1600kVA Cty VinCom Rital + 800kVA VinCom - 1 tại trụ V41/T134/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Làm việc tại trụ V41/T134/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec VinCom tại trụ V41/T134/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt 03LTD VinCom - 1 tại trụ 471VLg/134 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Thay HTĐĐ

36		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ và TI, trung thế trạm 1600kVA Cty Dược Phẩm 2 tại trụ V42/T138/3 thuộc tuyến 472 Cổ Chiên.	Làm việc tại trụ V42/T138/3 thuộc tuyến 472 Cổ Chiên.	Đường 14/9, phường Thanh Đức.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty Dược Phẩm 2 tại trụ V42/T138/1 thuộc tuyến 472 Cổ Chiên.	Thay HTĐĐ
37		08h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (3CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Thị Trấn 1 tại trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Thị Trấn 1 tại trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Tháo và đấu Hotline
38		08h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Thay 01MBA CS 400kVA kém chất lượng trạm Thị Trấn 1 tại trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Thị Trấn 1 tại trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Cắt MCCB + FCO trạm Đèn đường Huyện Đội trụ 473BM/114/5 tuyến 473 Bình Minh. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Thị Trấn 1 tại trụ 473BM/114/4/1 tuyến 473 Bình Minh đang cắt.	Thay thế thiết bị
39		08h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Thay định kỳ 3LBF Mỹ Bồn tại trụ 473BM/127/1 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/127/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị

40		13h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Đông Thành	Cắt điện để đảm bảo an toàn cho đơn vị phát quang cây xanh trong khu nội bộ Tái Định Cư Bình Minh (theo công văn số 63/PKTHT&ĐT-CX ngày 14/3/2026 của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đông Thành)	Từ trụ 475BM/47/2 đến trụ 475BM/47/10 tuyến 475 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt 3LBF Đông Bình tại trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
41		13h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Thay định kỳ 3LBF Đông Bình tại trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Off Relay 79 Máy cắt 475 Bình Minh. - Kiểm tra 3LBF Đông Bình tại trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình Minh đang cắt. - Gỡ 3 Hotline đầu trên 3LBF Đông Bình tại trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị
42		13h00	16h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Thay 01MBA CS 50kVA bị cháy dầu trạm Tái định cư Bình Minh 1A tại trụ 475BM/47/3 tuyến 475 Bình Minh	Trụ 475BM/47/3 tuyến 475 Bình Minh	Phường Đông Thành	Kiểm tra 3LBF Đông Bình tại trụ 475BM/47/1 tuyến 475 Bình Minh đang cắt.	Thay thế thiết bị
43		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/12A đến trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

44		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội và Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
45		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân - xã Tam Bình - Ấp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên - xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		08h30	10h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo dưỡng TBA Chùa Phước Sơn công suất 160kVA (KH thuê QLVH)	Tại trụ 473TB/T83/1 tuyến 473 Tam Bình	Tổ 4, ấp Mỹ Phú 1 xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Chùa Phước Sơn tại trụ 473TB/83 tuyến 473 Tam Bình	Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị
47		09h30	11h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo dưỡng TBA HKD Tol Hoàng Thành công suất 3x15kVA (KH thuê QLVH)	Tại trụ 473TB/T90/1 tuyến 473 Tam Bình	Tổ 4, ấp Mỹ Phú 1 xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO trạm Tol Hoàng Thành tại trụ 473TB/90 tuyến 473 Tam Bình	Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị
48		10h30	12h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo dưỡng TBA NMXX Nguyễn Văn Hiệp công suất 25kVA (KH thuê QLVH)	Tại trụ 473TB/P78/P24A/1 tuyến 473 Tam Bình	Tổ 3, ấp Mỹ Thành, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm XX Nguyễn Văn Hiệp tại trụ 473TB/P78/P24A/1 tuyến 473 Tam Bình	Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị

49		13h00	14h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo dưỡng TBA HKD Đặng Hữu Văn công suất 15kVA (KH thuê QL VH)	Tại trụ 473TB/T105/P17/1 tuyến 473 Tam Bình	Tổ 11, ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình	- Cắt LBF HKD Đặng Hữu Văn tại trụ 473TB/T105/17 tuyến 473 Tam Bình	Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị
50		14h00	15h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (3CN)	Kiểm tra, bảo dưỡng TBA Cty Chín Rông công suất 37,5kVA (KH thuê QL VH)	Tại trụ 473TB/P156/1 tuyến 473 Tam Bình	Tổ 8, ấp Mỹ Phú 3, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Chín Rông tại trụ 473TB/P156/1 tuyến 473 Tam Bình	Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị
51		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Mỹ Định 1A trụ M44/T222/45 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mỹ Định 1A trụ M44/T222/45 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Định, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Định 1A trụ M44/T222/45 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị
52		10h15	11h45	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Mỹ Định 1 trụ M44/T222/50 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mỹ Định 1 trụ M44/T222/50 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Định, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Định 1 trụ M44/T222/50 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị
53		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Cần Thay 1C trụ M44/T222/P106/52 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Cần Thay 1C trụ M44/T222/P106/52 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Cần Thay, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm Cần Thay 1C trụ M44/T222/P106/52 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị
54		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Cần Thay 2B trụ M44/T222/P106/57 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Cần Thay 2B trụ M44/T222/P106/57 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Cần Thay, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm Cần Thay 2B trụ M44/T222/P106/57 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị

55		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Mỹ Định 3 trụ M44/T222/P55/8 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mỹ Định 3 trụ M44/T222/P55/8 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Định, xã Trà Côn.	Cắt LBF Mỹ Định 3 trụ M44/T222/P55/1 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị
56		10h15	11h45	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Mỹ Phú 3, trụ M44/T222/P83/11 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mỹ Phú 3, trụ M44/T222/P83/11 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Phú 3, trụ M44/T222/P83/11 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị
57		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Mỹ Phú 2, trụ M44/T222/89 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mỹ Phú 2, trụ M44/T222/89 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Phú 2, trụ M44/T222/89 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị
58		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn.	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Mỹ Phú 1B, trụ M44/T222/97 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mỹ Phú 1B trụ M44/T222/97 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt CB+ FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Phú 1B trụ M44/T222/97 tuyến 474 Bình Minh.	Thử nghiệm thiết bị
59		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
60		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cấp Nước Mỹ Chánh tại trụ 474TV/P115/01 tuyến 474TV	ấp Đầu Giồng A, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Cấp Nước Mỹ Chánh tại trụ 474TV/P115/01. -Cắt 03 LBFCO Cấp Nước Mỹ Chánh tại trụ 474TV/115 (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm

61		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Số 9 tại trụ 474TV/129 tuyến 474TV	ấp Đầu Giồng A, xã Châu Thành	-Cắt CB + 03 FCO trạm Bơm Số 9 tại trụ 474TV/129 (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
62		10h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Số 10 tại trụ 474TV/137 tuyến 474TV	ấp Đầu Giồng A, xã Châu Thành	-Cắt CB + 03 FCO trạm Bơm Số 10 tại trụ 474TV/137 (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
63		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bơm Số 11 tại trụ 474TV/145 tuyến 474TV	ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành	-Cắt CB + 03 FCO trạm Bơm Số 11 tại trụ 474TV/145 (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
64		14h00	15h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm XX Cẩm Tú tại trụ 474TV/153 tuyến 474TV	ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành	-Cắt CB điện kế treo trụ, CB + 03 FCO trạm XX Cẩm Tú tại trụ 474TV/153. (Tài sản ngành điện)	Thay hệ thống đo đếm
65		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
66		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
67		08h30	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay thùng CĐĐK mùt sét, thay công tơ + TI định kỳ, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, sơn MBA ri sét, đo điện trở tiếp địa trạm Động Cao 17 trụ 477DT/T213/T125/06, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Động Cao 17 trụ 477DT/T213/T125/06, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	ẤP Động Cao - xã Đông Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 17 trụ 477DT/T213/T125/06 (472DT)	Khắc phục tồn tại kiểm tra mùa khô (đợt 2)

68		13h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay thùng CDDK mũt sét, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, sơn MBA ri sét, đo điện trở tiếp địa trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Động Cao - xã Đông Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22 (472DT)	Khắc phục tồn tại kiểm tra mùa khô (đợt 2)
69		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (6 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kê các nhánh rê đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
70		07h30	17h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (06CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06CN)	Nhánh rê 22 kV áp Rây từ trụ 475CN/236 đến trụ 475CN/P236/66; từ trụ 475CN/P236/27 đến trụ 475CN/P236/P27 /20	Xã Vinh Kim	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
71		08h00	16h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới hạ áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Lưới hạ áp trạm Xa Xi 8, Xa Xi 4.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
72		09h00	10h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Thay dây néo bị mũt sét.	- Tuyến 471CN trụ 471CN/208/P48/T51/04.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBFCO Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/01	SCTX
73		09h00	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Tháp sắt nâng cao lưới hạ áp.	- Tại trụ b1 lưới hạ áp trạm Ba Trạch B3	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B3 trụ 471CN/208/P48/P45/06.	SCTX
74		09h00	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Tháp sắt nâng cao lưới hạ áp.	- Tại trụ b1 lưới hạ áp trạm Ba Trạch B2	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B2 trụ 471CN/208/P48/P26/06.	SCTX

75		13h30	15h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Thắp sắt nâng cao lưới hạ áp.	- Tại trụ a0, b1 lưới hạ áp trạm Ba Trạch A3	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch A3 trụ 471CN/208/P1-48/T32/T18/T11/01.	SCTX
76		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
77		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa, Tập Ngãi	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
78		08h00	11h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Chế phẩm vệ sinh, bảo vệ bề mặt sứ cách điện Recloser, MĐĐ và kiểm tra hệ thống đo đếm MĐĐ Song Lộc - Hiếu Từ	Từ trụ 480TV/280 đến trụ 480TV/281 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	- Cắt Recloser Song Lộc -Hiếu Từ trụ 480TV/280 - Cắt 3DS1 Song Lộc -Hiếu Từ trụ 480TV/279 - Cắt 3DS2 Song Lộc -Hiếu Từ trụ 480TV/282 Đóng đăng áp 478CK	Ngăn ngừa sự cố
79		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ trạm Giồng Lớn 6 (đo đếm trực tiếp)	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Giồng Lớn 6 tại trụ 477CK/P78/P28/28 nhánh rẽ Giồng Lớn	Áp Giồng Lớn, xã Cầu Kè	Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 6 tại trụ 477CK/P78/P28/28 (477CK) Tài Sản ngành điện	Bảo dưỡng

80		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cầu Trà Mệt)	Tại thùng cầu dao điện kế Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh tại trụ 477CK/194 trực chính tuyến 477CK	Áp Trà Mệt, xã Tam Ngãi	Cắt CB trạm Cầu Trà Mệt và khóa thùng cầu dao điện kế bằng ổ khóa riêng của nhóm thao tác tại trụ 477CK/194 (477CK)	Bảo dưỡng
81		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x100kVA lên 1x160kVA, thay công tơ và thay CB trạm Phong Phú 1	Vị trí cách 1.5m từ đầu trên FCO trạm Phong Phú 1 hướng xuống đất theo phương thẳng đứng tại trụ 478CK/49 trực chính tuyến 478CK	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	Cắt CB+03FCO trạm Phong Phú 1 tại trụ 478CK/49 (478CK)	SCTX
82		13h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x15kVA lên 2x15kVA, thay công tơ và thay CB trạm Áp 1 Phong Phú	Tại trụ 471CK/P59/03 nhánh rẽ Áp 1 Phong Phú	Áp 1, xã Phong Thạnh	- Cắt LBFCO Áp 1 Phong Phú tại trụ 471CK/P59/01 (471CK) - Cắt CB+FCO trạm Áp 1 Phong Phú tại trụ 471CK/P59/03 (471CK) - Cắt CB+FCO trạm Áp 1A Phong Phú tại trụ 471CK/P59/06 (471CK)	SCTX

83		07h00	16h30	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (30CN)	Thi công công trình SCL năm 2026: Thay xà, sứ, phụ kiện lưới trung thế từ trụ 478TV/T316/P09/03 đến 478TV/T316/P9/112 và từ trụ 478TV/T316/P9/101 đến trụ 478TV/T316/P9/T101/03 - Bulon xà dừng 1 pha: 17 bộ - Bulon xà composite 1 pha: 03 bộ - Bulon xà composite 3 pha: 02 bộ - Bulon xà đỡ thẳng 3 pha: 102 bộ - Bulon xà dừng thẳng 3 pha: 10 bộ - RACK nguội: 99 bộ - Giáp nú AC50: 62 bộ - Sứ đứng 24kV: 384 bộ - Chồng sét van LA-TY: 11 bộ - Kẹp quay trạm: 07 bộ - Néo xuống trung thế: 24 bộ - Néo lệch trung thế: 07 bộ	Từ trụ 478TV/T316/P09/03 đến 478TV/T316/P9/112 và từ trụ 478TV/T316/P9/101 đến trụ 478TV/T316/P9/T101/03	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	SCL
84		08h00	09h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 5.2 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/106	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM
85		09h30	10h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 6.1 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/19	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM
86		11h00	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 6.3 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/38	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM

87		13h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 6.5 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/54	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM
88		08h00	09h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 4.2 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/75	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM
89		09h30	10h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 5.1 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/93	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM
90		11h00	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 6.2 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/P32/10	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM
91		13h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 6.4 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/P39/8	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM
92		14h30	15h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Thay chống sét van (LA) và kiểm định CBM trạm Áp 4.1 Mỹ Trường	Tại trụ 478TV/T316/P9/P63/6	Xã Càng Long	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Suối tại trụ 478TV/T316/P09/02	Thí nghiệm CBM

1	Thứ Bảy 04/04/2026	06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp niu, ốp tole, bịt lỗ trụ tại các vị trí trụ: 474BTre/128/6A, 474BTre/128/6A/01, 474BTre/128/11A, 474BTre/128/11A/01, 474BTre/128/14, 474BTre/128/14/01, 474BTre/128/15, 474BTre/128/15/07 474BTre/128/16, 474BTre/128/19, 474BTre/128/20, 474BTre/128/21, 474BTre/128/26, 474BTre/128/29, 474BTre/128/35, 474BTre/128/68. Từ trụ 474BTre/128/48B đến trụ 474BTre/128/48B/06, từ trụ 474BTre/128/65 đến trụ 474BTre/128/65/17, từ trụ 474BTre/128/68/01 đến trụ 474BTre/128/68/17. Sửa lại đà đỡ bị nghiêng tại trụ 474BTre/128/44 tuyến 474 Bến Tre	-Tại các vị trí trụ: 474BTre/128/6A, 474BTre/128/6A/01, 474BTre/128/11A, 474BTre/128/11A/01, 474BTre/128/14, 474BTre/128/14/01, 474BTre/128/15, 474BTre/128/15/07 474BTre/128/16, 474BTre/128/19, 474BTre/128/20, 474BTre/128/21, 474BTre/128/26, 474BTre/128/29, 474BTre/128/35, 474BTre/128/44, 474BTre/128/68 tuyến 474 Bến Tre -Từ trụ 474BTre/128/48B đến trụ 474BTre/128/48B/06, từ trụ 474BTre/128/65 đến trụ 474BTre/128/65/17, từ trụ 474BTre/128/68/01 đến trụ 474BTre/128/68/17 tuyến 474	-Phường An Hội	-Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/128/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474BTre/128/40B/1B tuyến 474 Bến Tre -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 474BTre/128/40B/1B sang nhận điện từ 3LBFCO trụ 474BTre/128/40B/19 tuyến 474 Bến Tre	-SCL năm 2026
2		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 2/11 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Trụ hạ thế 2/11 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 475BTre/87/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Theo yêu cầu khách hàng

3		07h30	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thu hồi dây trung thế pha 1 từ trụ 480BTre/41/16 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu đến trụ 480BTre/41/16/02 NR Lộ Năm Ý, kéo dây trung thế pha 1 từ trụ 480BTre/41/16 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu đến trụ 480BTre/41/16/01 (mới) và đến trụ 480BTre/41/16/02, từ trụ 480BTre/41/16/01 (mới) đến trụ 480BTre/41/16/01 (cũ) NR Lộ Năm Ý	-Từ trụ 480BTre/41/16 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu đến trụ 480BTre/41/16/02 NR Lộ Năm Ý, từ trụ 480BTre/41/16 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu đến trụ 480BTre/41/16/01 (mới), từ trụ 480BTre/41/16/02, từ trụ 480BTre/41/16/01 (mới) đến trụ 480BTre/41/16/01 (cũ) NR Lộ Năm Ý	-Phường Sơn Đông	-Cắt MC 480 + MC 480 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 480-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS+3DS (liên nối 477-480) trụ 477-480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre -Cắt Recloser+3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu -Cắt LBS+3LTD trụ 480BTre/41 tuyến Tân Thành - Rạch Miễu -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/01 tuyến Tuần Đậu - Rạch Miễu (Đầu NR Phước Hậu) đang cắt -Chuyển nguồn phía sau trụ 480BTre/41/27 nhận điện qua LBS trụ 480BTre/41/54 tuyến 472 Bến Tre	-Xử lý mất an toàn
4		07h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (5CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LBFCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không tại trụ 475AH/97/30/01 NR Quới Thành - Phú Đức	-Trụ 475AH/97/30/01 NR Quới Thành - Phú Đức	-Xã Tân Phú	-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/54 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-SCL 2026

5		08h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Lắp trạm 25kVA trụ 477MC/85/03 NR Tân Đức A -Cắt lưới hạ thế trụ 477MC/85/04, trụ 477MC/85/05 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 477MC/85/05 NR Tân Đức A -Chuyển lưới hạ thế từ trụ 477MC/85/04 đến trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 477MC/85/05 sang nhận điện trạm 25kVA trụ 477MC/85/03 NR Tân Đức	-Tại trụ 477MC/85/03 NR Tân Đức A -Lưới hạ thế trụ 477MC/85/04, trụ 477MC/85/05 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 477MC/85/05 NR Tân Đức A	-Áp Tân Đức A -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 477MC/85/05 NR Tân Đức A -Kiểm tra FCO, hotline (đang mờ) (trạm 25kVA trụ 477MC/85/03 NR Tân Đức A lắp mới)	-Xử lý non quá tải
6		08h00	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Thay điện kế trạm 250kVA trụ 476CL/416/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày (Cty XNK Vina Grin)	-Tại trạm 250kVA trụ 476CL/416/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Áp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 476CL/416/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 475-476CL/416 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
7		09h15	10h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Thay điện kế trạm 160kVA trụ 476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày (Hộ KD Nguyễn Thị Vinh)	-Tại trạm 160kVA trụ 476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Áp Cái Tắc - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 475-476CL/371 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
8		10h45	11h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Thay điện kế, thay TI trạm 3x25kVA trụ 480TT/53/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (Cty Ming Xing)	-Tại trạm 3x25kVA trụ 480TT/53/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Tân Long 2 -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 480TT/53/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 480TT/53 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Thay điện kế định kỳ

9		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay trụ BTLT 12m trụ 478MC/56/16, trụ 478MC/56/17, trụ 478MC/56/20, trụ 478MC/56/21, trụ 478MC/56/26, trụ 478MC/56/29, trụ 478MC/56/31, trụ 478MC/56/31A, trụ 478MC/56/38 NR Khánh Thạnh Tân -Lắp tole, nút lỗ trụ NR Khánh Thạnh Tân	-Tại trụ 478MC/56/16, trụ 478MC/56/17, trụ 478MC/56/20, trụ 478MC/56/21, trụ 478MC/56/26, trụ 478MC/56/29, trụ 478MC/56/31, trụ 478MC/56/31A, trụ 478MC/56/38 NR Khánh Thạnh Tân -NR Khánh Thạnh Tân từ trụ 478MC/56/14 đến trụ 478MC/39	-Áp Vĩnh Trị, Tích Phúc, Tài Đại -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt 3LBFCO trụ 478MC/56 tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân (đầu NR Khánh Thạnh Tân)	-SCL 2026
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Cố định dây trung hòa tại trụ 475GTROM/47, trụ 475GTROM/48, trụ 475GTROM/51, trụ 475GTROM/61; ôp tol thân trụ và bịt lỗ trụ tại trụ trung thể 475GTROM/22, trụ 475GTROM/26, trụ 475GTROM/47, trụ 475GTROM/72/1A, trụ 475GTROM/72/1B, trụ 475GTROM/72/1, trụ 475GTROM/75, trụ 475GTROM/76; trụ 475GTROM/79, trụ 475GTROM/79/1, trụ 475GTROM/47, trụ 475GTROM/81, trụ 475GTROM/90/1, trụ 475GTROM/91/1; sửa trụ trung thể nghiêng trụ 475GTROM/127 tuyến 475GTROM/127 tuyến 475	-Tại trụ 475GTROM/47, trụ 475GTROM/48, 475GTROM/51, 475GTROM/61, 475GTROM/22, 475GTROM/26, 475GTROM/47, 475GTROM/72/1A, 475GTROM/72/1B, 475GTROM/72/1, 475GTROM/75, 475GTROM/76, 475GTROM/79, 475GTROM/79/1, 475GTROM/47, 475GTROM/81, 475GTROM/90/1, 475GTROM/91/1, 475GTROM/127 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS + 3DS trụ 475GTROM/18 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau 3DS trụ 475GTROM/152 nhận điện từ 3 DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân - Tân Mỹ	-SCTX

11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Dựng trụ BTLT 12m đệm lưới, lắp đà lệch toàn phần tại trụ trung thế 473GTROM/244/26/15/20A; thay đà lệch 0,8m bằng đà lệch toàn phần 2m tại trụ trung thế trụ 473GTROM/244/26/15/22, trụ 473GTROM/244/26/15/23, trụ 473GTROM/244/26/15/24, trụ 473GTROM/244/26/15/26, trụ 473GTROM/244/26/15/27 nhánh rẽ Giồng Đồng và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 473GTROM/244/26/15/01 đến trụ 473GTROM/244/26/15/48 nhánh rẽ Giồng Đồng	-Tủ trụ 473GTROM/244/26/15/01 đến trụ 473GTROM/244/26/15/48 nhánh rẽ Giồng Đồng	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/26/01 đầu nhánh rẽ áp 3 Tân Lợi Thạnh	-SCTX
12		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An 15CN)	-Thay giá LA+FCO bằng đà composite trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Ba Nhan; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay chằng, thay dây pha, dây trung hòa hiện hữu bằng dây ACSR 50mm ² từ trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan đến trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành	-Tủ trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan đến trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBS + 3DS trụ 475GTROM/18/01 nhánh rẽ Ba Nhan -Cắt 3DS trụ 472BTri/168/24/98 nhánh rẽ Mỹ Hòa - Giồng Trôm	-SCL 2026

13		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tur Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (20CN)	-Thay giá FCO bằng đá composite, thay FCO trụ 475GTROM/91/01; thay giá LA+FCO bằng đá composite trạm 25kVA trụ 475GTROM/91/02, trạm 2x15kVA trụ 475GTROM/91/21, trạm 3,5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ Trụ 89 rẽ Trái; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay chằng, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 475GTROM/91 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 475GTROM/91/15 nhánh rẽ Trụ 89 rẽ Trái	-Từ trụ 475GTROM/91 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 475GTROM/91/15 nhánh rẽ Trụ 89 rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS + 3DS trụ 475GTROM/18 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCL 2026
14		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tur Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (15CN)	-Thay giá FCO bằng đá composite, thay FCO trụ 475GTROM/113/01, trụ 475GTROM/127/01; thay giá LA+FCO bằng đá composite trạm 25kVA trụ 475GTROM/113/05; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, tháp sắt đầu trụ, thay chằng, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 475GTROM/113 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 475GTROM/113/05, từ trụ 475GTROM/127 đến trụ 475GTROM/127/02 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 475GTROM/113 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 475GTROM/113/05, từ trụ 475GTROM/127 đến trụ 475GTROM/127/02 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS + 3DS trụ 475GTROM/18 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCL 2026

15		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (15CN)	-Thay 3FCO trụ 475GTROM/138; thay giá LA+FCO bằng đà composite, thay LA +FCO trạm 25kVA trụ 475GTROM/138/02; thay thùng điện kế trạm 25kVA trụ 475GTROM/138/02, trạm 250kVA trụ 475GTROM/138/03; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 12m từ trụ 475GTROM/138/01 đến trụ 475GTROM/138/03, thay chằng, thay dây pha, dây trung hòa hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 475GTROM/138 đến trụ 475GTROM/138/03 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 475GTROM/138 đến trụ 475GTROM/138/03 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm		-Cắt LBS + 3DS trụ 475GTROM/18 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCL 2026
16		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH ĐT - SX - TM - DV Nam Lập Phát (05CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/18 nhánh rẽ K20; di dời trụ 475GTROM/18/28 và khắc phục tồn tại sau nghiệm thu từ trụ 475GTROM/18/01 đến trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan	-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/18 nhánh rẽ K20, từ trụ 475GTROM/18/01 đến trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt DS 3 pha trụ G3-G4 đầu tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 472BTri/168/24/98 nhánh rẽ Mỹ Hòa Giồng Trôm	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

18		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 3x50kVA trụ 474BTri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Trụ 474BTri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474BTri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Đặng Minh Thoại trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/10/1 NR Ấp An Bình	- Trụ 475BTri/83/23/10/1 NR Ấp An Bình	-Xã An Hiệp.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/10/1 NR Ấp An Bình - Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/10 NR Ấp An Bình	Thay TI hạ thế định kỳ
20		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Phan Thị Mượt trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/17/1 NR Ấp An Bình	- Trụ 475BTri/83/23/17/1 NR Ấp An Bình	-Xã An Hiệp.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/17/1 NR Ấp An Bình - Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/17 NR Ấp An Bình	Thay TI hạ thế định kỳ
21		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Bùi Thị Hiêm trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/25A/1 NR Ấp An Bình	- Trụ 475BTri/83/23/25A/1 NR Ấp An Bình	-Xã An Hiệp.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/25A/1 NR Ấp An Bình - Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/25A NR Ấp An Bình	Thay TI hạ thế định kỳ
22		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Nhỏ 1 trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/28/1 NR Ấp An Bình	- Trụ 475BTri/83/23/28/1 NR Ấp An Bình	-Xã An Hiệp.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/83/23/28/1 NR Ấp An Bình - Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/28 NR Ấp An Bình	Thay TI hạ thế định kỳ

23		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ KD (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 472BTri/168/24/97 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	- Trụ 472BTri/168/24/97 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3DS trụ 472BTri/168/24/98 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm. -Kiểm tra LBS đang cắt + cắt 3DS trụ 472BTri/168/24/01 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm. -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.(Đang cắt).	- Ngăn ngừa sự cố
24		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì, hạ điện áp trạm 3x25kVA trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	-Trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472BTri/168/24/21 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	- Ngăn ngừa sự cố
25		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02CN)	-Bảo trì trạm, thay giá lắp LA, thay LA trạm 25kVA trụ 472BTri/168/24/53/08 NR Mỹ Hòa- Cầu Vĩ.	- Trụ 472BTri/168/24/53/08 NR Mỹ Hòa- Cầu Vĩ.	Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/53/01 NR Mỹ Hòa- Cầu Vĩ.	- Ngăn ngừa sự cố
26		10h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02CN)	-Bảo trì trạm, thay giá lắp LA, thay LA trạm 25kVA trụ 472BTri/168/24/53/14/03/02 NR Cầu Vĩ 4.	- Trụ 472BTri/168/24/53/14/03/02 NR Cầu Vĩ 4.	Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt FCO trụ 472BTri/168/24/53/14/03 NR Cầu Vĩ 3.	- Ngăn ngừa sự cố
27		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 75kVA Hộ Kinh doanh Ba Tra trụ 472BTri/168/24/62/01 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	-Trụ 472BTri/168/24/62/01 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BTri/168/24/62/01 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/168/24/62 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	- Ngăn ngừa sự cố

28		09h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 560kVA Công ty Thành Công trụ 472BTri/168/24/94/03 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	-Trụ 472BTri/168/24/94/03 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 472BTri/168/24/94/03 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/168/24/94 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	- Ngăn ngừa sự cố
29		08h00	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 475-477-472BĐ/01 đến trụ 475-477-472BĐ/03 + từ trụ 475-477BĐ/14A đến trụ 475BĐ/14A/03 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Tủ trụ 475-477-472BĐ/01 đến trụ 475-477-472BĐ/03 + từ trụ 475-477BĐ/14A đến trụ 475BĐ/14A/03 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Áp 3 Bình Thới xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
30		10h00	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 471BĐ/15/13 đến trụ 471BĐ/15/13/1A + từ trụ 471BĐ/15/26 đến trụ 471BĐ/15/26/02/01 NR 3P Áp 2 Bình Thới	-Tủ trụ 471BĐ/15/13 đến trụ 471BĐ/15/13/1A + từ trụ 471BĐ/15/26 đến trụ 471BĐ/15/26/02/01 NR 3P Áp 2 Bình Thới	-Áp Giồng Sầm xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
31		13h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 475BĐ/07/03 đến trụ 475BĐ/07/03/01 + từ trụ 475BĐ/07/18 đến trụ 475BĐ/07/18/01 + từ trụ 475BĐ/07/27 đến trụ 475BĐ/07/27/01 + từ trụ 475BĐ/07/41 đến trụ 475BĐ/07/41/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Tủ trụ 475BĐ/07/03 đến trụ 475BĐ/07/03/01 + từ trụ 475BĐ/07/18 đến trụ 475BĐ/07/18/01 + từ trụ 475BĐ/07/27 đến trụ 475BĐ/07/27/01 + từ trụ 475BĐ/07/41 đến trụ 475BĐ/07/41/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Giồng Sầm xã Bình Đại; áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

32		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Giồng Sầm	-Từ trụ 473BD/220/01 đến trụ 473BD/220/27 NR 1P Giồng Sầm	-Áp Việt Giũa xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
33		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo thu hồi lưới hạ thế không sử dụng thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BD/03/60 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BD/03/60 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BD/03/60 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Ngăn ngừa sự cố.
34		08h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị từ trụ 472MC/03 đến trụ 472MC/15 lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày và từ trụ 472MC/15/01 đến trụ 472MC/15/04 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Từ trụ 472MC/03 đến trụ 472MC/15 lộ ra tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày và từ trụ 472MC/15/01 đến trụ 472MC/15/04 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khi3 vị trí vận hành + đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 tuyến 472 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 473MC/15 Lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 472MC/15/05 + 3DS trụ 472MC/15/4A tuyến Vượt Sông Mô Cày -Chuyển nguồn từ sau trụ 472MC/15/05 tuyến Vượt Sông Mô Cày nhận điện từ LBS trụ 475MC/22/07 NR An Thạnh	-SCTX

35		07h30	17h00	-Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Hưng Phú (25 CN)	-Thay dây trung thế hiện hữu bằng 3ACXH50+AC35mm2 từ trụ 472MC/15/02 tuyến Vượt Sông Mô Cày đến trụ 472MC/15/02/22A NR Cơ Khí	-Tủ trụ 472MC/15/02 tuyến Vượt Sông Mô Cày đến trụ 472MC/15/02/22A NR Cơ Khí	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khi3 vị trí vận hành + đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3DS trụ 472MC/02 tuyến 472 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 473MC/15 Lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 472MC/15/05 + 3DS trụ 472MC/15/4A tuyến Vượt Sông Mô Cày	-SCL 2026
----	--	-------	-------	------------------	------------------------------------	---	--	------------	---	-----------

36		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng và tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Thay LA trạm trụ 475BTh/219/01A, trụ 475BTh/219/01, trạm trụ 475BTh/219/08, trạm trụ 475BTh/219/12, trạm trụ 475BTh/219/22, trạm trụ 475BTh/219/27, trạm trụ 475BTh/219/41, trạm trụ 475BTh/219/65, trạm trụ 475BTh/219/75, trạm trụ 475BTh/219/81 NR Dự án 1000ha -Thay LA trạm trụ 475BTh/186/07, trạm trụ 475BTh/186/22, 475BTh/186/43 NR áp 8 Giao Thanh, trạm trụ 475BTh/186/28/08 NR Trường học Giao Thạnh -Thay FCO trạm trụ 477BTh/87/24/12 NR Giồng Rọ	-Tür trụ 475-477BTh/68 đến 475- 477BTh/140 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng và tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn), từ trụ 475BTh/141 đến trụ 475BTh/243 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã An Qui, Thanh Phong	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt DS 3 pha trụ 475-477BTh/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng liên nối với tuyến 471 tuyến Thanh Phú - Hương Mỹ (đang cắt) -Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1a- 1b) tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1e- 1f) liên nối tuyến 475 với tuyến Thanh Phú - An Nhơn -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt Recloser phân đoạn + 3DS 1P trụ 475-477BTh/59A tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 1P trụ 475-477BTh/101 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng liên nối với tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 (475-477BTh/109) liên nối tuyến 478 với tuyến 475 trạm 110kV Bình Thạnh (đang cắt) -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 475BTh/244 nhận điện từ LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Xử lý tồn tại mùa khô -Ngăn ngừa xử lý sự cố, giảm TTĐN
----	--	-------	-------	------------------------	-----------------------------------	--	---	----------------------------	---	---

37		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-HTX Xây Lắp Điện Hưng Phú (20 CN)	-Thay dây pha trung thể hiện hữu bằng dây ACKP 70mm2 từ trụ 475- 477BTh/87 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú -An Nhơn) và tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng đến trụ 477BTh/87/17 NR An Ninh	-Từ trụ 475-477BTh/87 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú -An Nhơn) và tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng đến trụ 477BTh/87/17 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt DS 3 pha trụ 475-477BTh/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng liên nối với tuyến 471 tuyến Thanh Phú - Hương Mỹ (đang cắt) -Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1a- 1b) tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1e- 1f) liên nối tuyến 475 với tuyến Thanh Phú - An Nhơn -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt Recloser phân đoạn + 3DS 1P trụ 475-477BTh/59A tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 1P trụ 475-477BTh/101 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng liên nối với tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 (475-477BTh/109) liên nối tuyến 478 với tuyến 475 trạm 110kV Bình Thạnh (đang cắt)	-SCL năm 2026
38		07h40	09h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thể trụ 477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri	-Trụ 477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 250kVA CSNT Lê Văn Tri trụ 477BTh/113/07 NRNT Lê Văn Tri -Cắt 3FCO trụ 477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri	-Bảo trì HTĐĐ trung thể

39		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA DNTN Chí Cường trụ 475BTh/143/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Trụ 475BTh/143/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 250kVA DNTN Chí Cường trụ 475BTh/143/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/143 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
40		13h00	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Đào Quang Vinh trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng Cá An Nhơn	-Trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng Cá An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Đào Quang Vinh trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng Cá An Nhơn -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/169/05 NR Cảng Cá An Nhơn	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
41		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ trạm 320kVA CSNT Hồ Đức Hùng trụ 475BTh/219/85/1T/04P NR Dự án 1000Ha	-Trụ 475BTh/219/85/1T/04P NR Dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Huỳnh Văn Trường trụ 475BTh/219/85/1T/03P NR Dự án 1000Ha -Cắt CB trạm 320kVA CSNT Hồ Đức Hùng trụ 475BTh/219/85/1T/04P NR Dự án 1000Ha -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/85/1T NR Dự án 1000Ha	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
42		09h40	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA CSNT Hồ Văn Cường trụ 475BTh/219/64/01 NR Dự án 1000Ha	-Trụ 475BTh/219/64/01 NR Dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 250kVA CSNT Hồ Văn Cường trụ 475BTh/219/64/01 NR Dự án 1000Ha -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/219/64 NR Dự án 1000Ha -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475BTh/219/65 NR Dự án 1000Ha	-Bảo trì HTĐĐ trung thế

43		13h00	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA CSNT Nguyễn Văn Tèo trụ 475BTh/219/70/01 NRNT Nguyễn Văn Tèo	-Trụ 475BTh/219/70/01 NRNT Nguyễn Văn Tèo	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Nguyễn Văn Tèo trụ 475BTh/219/70/07 NRNT Nguyễn Văn Tèo -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/219/70 NR Dự án 1000Ha	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
44		07h40	12h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Thay 3TU, 3TI định kỳ và Bảo trì HTĐĐ trung thế đo đếm nội bộ NR An Nhơn trụ 477BTh/140/17 NR An Nhơn	-Trụ 477BTh/140/17 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/140/01A NR An Nhơn	-Thay 3TU, 3TI định kỳ, Bảo trì HTĐĐ
45		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 75kVA trụ 477BTh/87/27/14 NR Gò Mã	-Trụ 477BTh/87/27/14 NR Gò Mã	-Xã An Qui	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 477BTh/87/27/14 NR Gò Mã	-Thay công tơ định kỳ
46		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Thay mới dây AC50, thay đà bị rỉ sét, đóng tiếp đất tăng cường, thay sứ đứng, thay kẹp Wire+Hotline từ trụ trung thế 474CL/50/05 đến trụ trung thế 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu	-Lưới trung thế từ trụ 474CL/50/05 đến trụ 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/50/01 nhánh rẽ Phụng Châu	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
47		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Lưới trung thế từ trụ 474CL/50/01 đến trụ 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

48		09h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH TV TK ĐT XD Nguyễn Phạm (3CN)	Thí nghiệm bảo trì thiết bị thuộc Trạm Ô Tô Trường Xuân trụ 473BM/59/3 tuyến 473 Bình Minh (theo đề nghị số ngày 16/3/2026 của Công ty TNHH Ô tô Trường Xuân)	Tại trụ 473BM/59/3 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt LBF Ô tô Trường Xuân trụ 473BM/59/1 tuyến 473 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
49		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Địa phương (UBND xã An Bình)	UBND xã An Bình đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 19/UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã An Bình).	Đoạn đường từ cầu Hòa Ninh đến Ngã ba Sáu Ri (từ trụ 472VLg/128/1/118 về đến 472VLg/128/1/150 tuyến Chợ Lách) và hạ thế khu vực Chợ Hòa Ninh.	Xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt CB + FCO trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Hỗ trợ cắt điện theo công văn số: 19/UBND ngày 02/02/2026 của UBND xã An Bình
50		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Kiểm định định kỳ Rec Cù Lao và DS Cù Lao – V2	Tại trụ 472VLg/128/1/182 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm định định kỳ

51		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Vệ sinh công nghiệp LBS Hòa Ninh	Tại trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long	Xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt CB + FCO trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, LA kiểm định định kỳ và đo các thông số MBA	Tại trạm Ranh Làng trụ 472VLg/128/1/118/38/30/8A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phú An 2, Phú Thanh 3, xã An Bình.	Cắt LBFCO Ranh Làng trụ 472VLg/128/1/118/38/30/1A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Kiểm định định kỳ
53		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm, thay FCO, LA kiểm định định kỳ và đo các thông số MBA	Tại trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Áp Hòa Quý, xã An Bình.	Cắt CB + FCO + Hotline trạm Chợ Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/113 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm định định kỳ
54		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thế Thủy sản Đồng Phú	Tại trụ 472VLg/128/1/118/80/1A tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phú Mỹ 2, xã An Bình.	Cắt LBFCO Phú Mỹ tại trụ 472VLg/128/1/118/44 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Kiểm tra định kỳ

55		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thế trạm HKD Đào Lê Huê	Tại trụ 472VLg/128/1/156A/2 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phước Định 2, xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm tra định kỳ
56		07h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (03CN)	Kiểm tra hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty Sáu Ri 1	Tại trụ 472VLg/128/1/151/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phước Định 2, xã An Bình.	* Điện lực Chợ Lách: - Cắt LBS + 3DS trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBS Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang ở vị trí cắt - Cắt DS Hòa Ninh - 1 tại trụ 472VLg/128/1/116 tuyến 472 Vĩnh Long	Kiểm tra định kỳ
57		05h30	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 472 Bình Minh từ LBS Cầu Hàn sang tuyến 471 Tam Bình đến DS 471-7	Trụ 471TB/145 tuyến 471 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Đóng LBS Cầu Hàn trụ 471TB/145 - Cắt MC 471 + DS 471-7 tuyến 471 Tam Bình	Chuyển nguồn
58		05h30	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ Rec Đầu lộ 16 sang tuyến 473 Tam Bình đến DS 473-7	Trụ 477BM/P243/2 tuyến 477 Bình Minh	Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Đóng Rec Đầu lộ 16 trụ 477BM/P243/2 tuyến 477 Bình Minh - Cắt MC 473 + DS 473-7 tuyến 473 Tam Bình	Chuyển nguồn

59		05h30	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ LBS Chòi Mòi sang tuyến 477 Tam Bình đến DS 477-7	Trụ 477-475TB/T103/104 tuyến 477 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477-475TB/T103/104 - Cắt MC 477 + DS 477-7 tuyến 477 Tam Bình	Chuyển nguồn
60		05h30	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 478 Vũng Liêm từ LBS Tam Bình sang tuyến 479 Tam Bình đến DS 479-7	Trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm	Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Đóng LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt MC 479 + DS 479-7 tuyến 479 Tam Bình	Chuyển nguồn
61		05h30	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ Rec Song Phú sang tuyến 475 Tam Bình đến LBS Long Cong	'- Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh - Trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Đóng Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh - Cắt LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	Chuyển nguồn
62		05h30	16h30	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hòa từ Rec Tân Lộc 476PH/T143/P42/2 sang tuyến 475 Tam Bình đến DS 475-7	Trụ 476PH/T143/P42/2 tuyến 475 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Đóng Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 - Cắt MC 475 + DS 475-7 tuyến 475 Tam Bình	Chuyển nguồn
63		08h00	12h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Viễn Thông Vĩnh Long.	- Tại HTĐĐ trạm TT Bưu Điện (cách ngàm trên 03 FCO 1.8m) trụ 479LD/P1-127/06, nhận điện tuyến 478LD.	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB trạm TT Bưu Điện tại trụ 479LD/P1-127/06. - Cắt 03 FCO trạm TT Bưu Điện tại trụ 479LD/P1-127/06. Khách hàng đã thuê QLVH	Đảm bảo vận hành

64		07h30	11h30	Điện lực Trà Vinh	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công Ty Rynan Smart Fertilizers	Từ đầu sứ cao recloser tại trụ 471LD/T1-7/02 đến trạm Công Ty Rynan Smart Fertilizers thuộc nhánh rẽ 22kV Công ty Rynan Smart Fertilizers, nhận điện tuyến 471LD, KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức	- Cắt Recloser Công Ty Rynan Smart Fertilizers tại trụ 471LD/T1-7/02. - Cắt 03 DS Công Ty Rynan Smart Fertilizers tại trụ 471LD/T1-7/01. - Cắt ACB trạm Công Ty Rynan Smart Fertilizers tại tủ ACB. Khách hàng đã thuê QLVH	Đảm bảo vận hành
65		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng HKD Ngô Ký.	Tại trụ 471-479LD-1/T107/P45A/01 thuộc nhánh rẽ 22kV HKD Ngô Ký, nhận điện tuyến 471LD, ấp Đa Cần, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Hòa Thuận	- Cắt 03 LBFCO HKD Ngô Ký tại trụ 471-479LD-1/T107/45A. - Cắt CB trạm HKD Ngô Ký tại trụ 471-479LD-1/T107/P45A/01 Khách hàng đã thuê QLVH	Đảm bảo vận hành
66		08h00	09h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay dây néo bị mục sét.	- Tuyến 475TR trụ 475TR/T83/P47/10	Xã Trà Cú.	- Cắt LBFCO Ông Thìn trụ 475TR/T83/P47/02.	SCTX
67		10h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Thay dây néo bị mục sét.	- Tuyến 479TR trụ 479TR/P163/P116/02	Xã Hàm Giang.	- Cắt 3LBFCO Cảng Trà Cú trụ 479TR/P163/P116/01.	SCTX
68		08h00	13h00	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH MTV công nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Thay dây từ 1AC50 thành 1ACXH50, phụ kiện đường dây và TBA dài 218m.	- Tại khoảng trụ 477TR/T56/P09/(04-07)(477TR), nhánh rẽ 12,7kV Xa Xi 7, tuyến 477 Trà Cú	Xã Trà Cú.	- Cắt LBFCO Xa Xi 7 từ trụ 477TR/T56/09.	SCL

69		13h00	16h00	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH MTV công nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Thay dây từ 1AC50 thành 1ACXH50, phụ kiện đường dây và TBA dài 458m và đầu nối.	- Tại khoảng trụ 477TR/T56/09-477TR/T56/P09/04(477TR), nhánh rẽ 22kV Xa Xi 1. - Tại khoảng trụ 477TR/58-477TR/P58/03(477TR), nhánh rẽ 12,7kV Xa Xi 3	Xã Trà Cú.	- Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/43. - Cắt 3DS Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/42. - Cắt 3LBFCO Vàm Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/109. Đồng đẳng áp 473TR (LBFCO Vàm Lưu Nghiệp Anh cầu đồng, tải 473TR+477TR< 170A đảm bảo khi khép vòng đẳng áp)	SCL
70		13h00	16h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Cô lập đường dây NM lưới thép Trà Vinh (không vận hành). - Căng lại dây trung hòa, ép lại dây tiếp đất lập lại	- Tuyến 477TR trụ 477TR/(56, 79 102-103).	Xã Trà Cú, LNA.	- Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/43. - Cắt 3DS Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/42. - Cắt 3LBFCO Vàm Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/109. Đồng đẳng áp 473TR (LBFCO Vàm Lưu Nghiệp Anh cầu đồng, tải 473TR+477TR< 170A đảm bảo khi khép vòng đẳng áp)	Ngăn ngừa sự cố
71		06h30	07h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH TV Nguyễn Bảo (2CN)	Gỡ lèo hạ áp tại trụ b02 trạm Châu Thành B	Tại trụ b02 lưới hạ áp trạm Châu Thành B trụ 477-480CK/48 tuyến 477CK	Áp 6, xã Cầu Kè	Cắt CB+03FCO trạm Châu Thành B tại trụ 477-480CK/48 (477CK)	KH yêu cầu
72		07h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH TV Nguyễn Bảo (8CN)	Thay trụ BTLT 1x7.5m thành 2x8.5 (02 trụ) và di dời trụ hạ áp (12 trụ)	Từ trụ b04 đến trụ bT04/13 lưới hạ áp trạm Châu Thành B trụ 477-480CK/48 tuyến 477CK	Áp 6, xã Cầu Kè	Gỡ lèo hạ áp tại trụ b02 trạm Châu Thành B (477CK)	KH yêu cầu

73		16h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH TV Nguyễn Bảo (2CN)	Đầu lèo hạ áp tại trụ b02 trạm Châu Thành B	Tại trụ b02 lưới hạ áp trạm Châu Thành B trụ 477-480CK/48 tuyến 477CK	Áp 6, xã Cầu Kè	Cắt CB+03FCO trạm Châu Thành B tại trụ 477-480CK/48 (477CK)	KH yêu cầu
1	Chủ nhật 05/04/2026	06h00	17h30	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, ốp tole, bịt lỗ trụ từ trụ 480-479-476BTre/1A đến trụ 480-479-476BTre/05 tuyến 480-479-476 Bến Tre; từ trụ 474BTre/01 đến trụ 474BTre/10 tuyến 474 Bến Tre; từ trụ 474-480BTre/15-05/01 đến trụ 474-480BTre/07-05/09 tuyến 474-480 Bến Tre; từ trụ 474-479-476BTre/06 đến trụ 474-479-476BTre/12 tuyến 474-479-476 Bến Tre; từ trụ 474-479BTre/34 đến trụ 474-479BTre/36B; tại các vị trí trụ: 474-479BTre/41, 474-479BTre/43 tuyến 474-479 Bến Tre. Từ trụ 474BTre/34/1A đến trụ 474BTre/34/23, từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/2C tuyến 474 Bến Tre. Chuyển đổi đầu nối NR tách trực 474BTre/36B/01 từ tuyến 479 Bến Tre (tầng trên) sang đầu nối vào tuyến 474 Bến Tre (tầng dưới)	-Từ trụ 480-479-476BTre/1A đến trụ 480-479-476BTre/05 tuyến 480-479-476 Bến Tre -Từ trụ 474BTre/01 đến trụ 474BTre/10 tuyến 474 Bến Tre -Từ trụ 474-480BTre/15-05/01 đến trụ 474-480BTre/07-05/09 tuyến 474-480 Bến Tre -Từ trụ 474-479-476BTre/06 đến trụ 474-479-476BTre/12 tuyến 474-479-476 Bến Tre -Từ trụ 474-479BTre/34 đến trụ 474-479BTre/36B tuyến 474-479 Bến Tre -Tại các vị trí trụ: 474-479BTre/41, 474-479BTre/43 tuyến 474-479 Bến Tre. -Từ trụ 474BTre/34/1A đến trụ 474BTre/34/23, từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/2C tuyến 474 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt MC 474, 476, 479, 480 + đưa MC 474, 476, 479, 480 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 474-76, 476-76, 479-76, 480-76 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 + DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 478-480BTre/05/10-7B liên nối tuyến 474 - 478 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 476 Bến Tre -Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479BTre/65 tuyến 474 Bến Tre -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 474-479-476BTre/72 liên nối tuyến 476-479 Bến Tre -Cắt DS 3 pha trụ 474-479BTre/78 tuyến 479 Bến Tre -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 474-479-476BTre/13 nhận điện từ LBS trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre	-SCL năm 2026

2		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (4CN)	-Vệ sinh, phủ keo chống bụi tăng cường cách điện thiết bị Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt 2DS 3 pha (2 tầng lưới) trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 - 479 Bến Tre -Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479BTre/65 tuyến 474 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479-476BTre/72 liên nối tuyến 476-479 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt DS 3 pha trụ 474-479BTre/78 tuyến 479 Bến Tre -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau DS 3 pha trụ 474-479BTre/78 tuyến 479 Bến Tre nhận điện từ LBS trụ 209-474BTre/474GTrom tuyến 474 Giồng Trôm; chuyển nguồn từ sau LBS trụ 474-479BTre/65 nhận điện từ 3DS trụ 474-479BTre/131A liên nối tuyến 474-479 Bến Tre. -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau Recloser trụ 474BTre/43/03 sang nhận điện từ 3LTD trụ 474BTre/43/29/13 liên nối tuyến 474-476 Bến Tre	-SCTX, tăng cường cách điện cho thiết bị
---	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	---	---	-----------------	---	--

3		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (10CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ 475-479AH/58 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475-479AH/58 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng ĐNĐ 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 NR NMD KCN An Hiệp -Tuyến 479 tại trụ 475-479AH/97 chưa đấu nối lưới trung thế -Chuyển nguồn từ sau trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc nhận điện qua LBS trụ 479AH/53/86 tuyến 480 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
---	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	---	---	---------------	--	------------------

4		07h30	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bọc co nhiệt và nắn lại lèo trụ 475-479AH/95, trụ 475-479AH/96 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475-479AH/95, trụ 475-479AH/96 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng ĐNĐ 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 NR NMD KCN An Hiệp -Tuyến 479 tại trụ 475-479AH/97 chưa đấu nối lưới trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 477BTre/188/3B/01 NR Công ty PTHT (CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM)	-Trụ 477BTre/188/3B/01 NR Công ty PTHT	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/188/3B NR Công ty PTHT -Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 477BTre/188/3B/01, trạm 400kVA trụ 477BTre/188/3B/02 NR Công ty PTHT	-Thay 03TI hạ thế
6		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 320kVA trụ 472BTre/107/69/06T NR Đường Thanh Sang (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG XANH BẾN TRE)	-Trụ 472BTre/107/69/06T NR Đường Thanh Sang	-Xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 472BTre/107/69/06T NR Đường Thanh Sang	-Thay 03TI hạ thế
7		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 472BTre/95/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHÂU THÀNH)	-Trụ 472BTre/95/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xã Phú Túc	-Cắt 3FCO trụ 472BTre/95 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt CB trạm 160kVA trụ 472BTre/95/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Thay 03TI hạ thế

8		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/80/31T/01 NR trái An Khánh (CÔNG TY TNHH MẬT DỪA BẾN TRE)	-Trụ 480BTre/41/80/31T/01 NR trái An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/80/31T/01 NR trái An Khánh -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/80/31T NR trái An Khánh	-Thay 03TI hạ thế
9		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 320kVA trụ 473GL/47/03 tuyến Giao Long - Quới Sơn (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE)	-Trụ 473GL/47/03 tuyến Giao Long Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 473GL/47 tuyến Giao Long - Quới Sơn -Cắt CB trạm 400kVA trụ 473GL/47/01A, trạm 3x50kVA trụ 473GL/47/02, trạm 320kVA trụ 473GL/47/03 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Thay điện kế định kỳ + 03TI + 03TU bảo trì hệ thống đo đếm
10		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay điện kế định kỳ + 03TU +03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm (1600+1250+3x1000)kVA trụ 477BTre/187/07/01 NR Công ty Nidec (CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH XÁC NIDEC VIỆT NAM)	-Trụ 477BTre/187/07 Đường dây KCN Giao Long	-Xã Giao Long	-Cắt Recloser+3LTD + tháo 3Holine trụ 477BTre/187/07 Đường dây KCN Giao Long -Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/187/07/01 NR Công ty Nidec	-Thay điện kế định kỳ + 03TI + 03TU bảo trì hệ thống đo đếm
11		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (12CN)	-Thay trụ BTLT14m đôi trụ 480TT/104/38/02, thay giáp nú, tháp đà U140-3m đôi, lắp đà composite 2,4m đơn đỡ lèo, thay cáp đồng bọc, lắp 3 kẹp wire hotline trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh -Ôp tole, bịt nút lỗ trụ từ trụ 480TT/104/38/1A/94 đến trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/38/02, trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh -Từ trụ 480TT/104/38/1A/94 đến trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh	-Ấp Kinh Gãy, Phú Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475CL/247/93 NR Đông Nam - Vĩnh Thành -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bung	-SCL 2026

12		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (08CN)	-Thay dây nhôm buộc cố định dây dẫn bằng giáp buộc định hình composite, thay tiếp địa mọt sét đứt, lắp tol ốp thân, nút lỗ trụ NR Cầu Bung và NR Phú Thuận 2	-Tür trụ 480TT/104/38/16/01 đến trụ 480TT/104/38/16/39 NR Cầu Bung -Tür trụ 480TT/104/38/16/25/09/01 đến trụ 480TT/104/38/16/25/09/07 NR Phú Thuận 2	-Áp Phú Thuận, Phú Bình -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16 NR Phú Thạnh (đầu NR Cầu Bung) -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bung	SCL 2026
13		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay dây giáp buột dây bị đứt tại trung thế 476GTROM/141/156, 476GTROM/141/159, 476GTROM/141/167 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trung thế 476GTROM/141/156, 476GTROM/141/159, 476GTROM/141/167 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS + 3DS trụ 476GTROM/141/02 nhánh rẽ Châu Hòa	-Khắc phục tồn tại sau kiểm tra mùa kho
14		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay 2TI, thay điện kế trạm 2x50kVA trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Tại trạm 2x50kVA trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 476GTROM/141/175/24 nhánh rẽ Thới Trị	-SCTX
15		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (10CN)	-Thay 3FCO trụ 471GTROM/280; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, thay dây pha, dây trung hòa hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 471GTROM/280 đến trụ 471GTROM/280/03 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tür trụ 471GTROM/280 đến trụ 471GTROM/280/03 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt LBS + 3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3LTD trụ 473BTRE/205 tuyến 473 trạm 110kV Bến Tre	-SCL 2026

16		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (40CN)	-Thay LA+FCO trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/171; thay sứ đứng, sứ treo, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 476GTROM/141/169 nhánh rẽ Châu Hòa đến trụ 476GTROM/141/175/01 nhánh rẽ Thới Trị	-Từ trụ 476GTROM/141/169 nhánh rẽ Châu Hòa đến trụ 476GTROM/141/175/01 nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS+3DS trụ 476GTROM/141/02 nhánh rẽ Châu Hòa	-SCL 2026
17		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Tân Long MeKong trạm 100kVA trụ 475BTri/17/24/8/1 NR Phan Ngọc Tông	- Trụ 475BTri/17/24/8/1 NR Phan Ngọc Tông	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 100kVA trụ 475BTri/17/24/8/1 NR Phan Ngọc Tông - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/24/8 NR Phan Ngọc Tông	Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ
18		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Trường Tiểu Học An Bình Tây trạm 75kVA trụ 472BTri/18B/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri	- Trụ 472BTri/18B/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BTri/18B/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri - Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/18B tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri	Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ
19		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Tân Long MeKong trạm 100kVA trụ 473BTri/45/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri	- Trụ 473BTri/45/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 100kVA trụ 473BTri/45/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri - Cắt 3FCO trụ 473BTri/45 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri	Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI hạ thế định kỳ

20		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay điện kế định kỳ khách hàng Trường Trung Học Cơ Sở Phú Lễ trạm 100kVA trụ 473BTri/71/8/10 NR Trường THCS Phú Lễ	- Trụ 473BTri/71/8/10 NR Trường THCS Phú Lễ	-Xã Tân Xuân	- Cắt CB trạm 100kVA trụ 473BTri/71/8/10 NR Trường THCS Phú Lễ - Cắt 3FCO trụ 473BTri/71/8/1A NR Trường THCS Phú Lễ	Thay điện kế định kỳ
21		08h00	17h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (05 CN)	-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị từ trụ 472MC/15/20/17/60P/02 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông và các NR đầu vào	-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/02 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đông Khởi	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/01 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-SCTX
22		07h30	17h00	-Điện lực Mỏ Cày	-HTX Xây lắp điện Hưng Phú (25 CN)	-Dựng trụ BTLT 12m đơn các vị trí trụ 472MC/15/20/17/60P/12, trụ ghép hồ các vị trí 472MC/15/20/17/60P/37, 472MC/15/20/17/60P/46, 472MC/15/20/17/60P/63, 472MC/15/20/17/60P/68; Thay dây, thay sứ đứng, RackU từ 472MC/15/20/17/60P/02 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82 nhánh rẽ Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/02 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82 nhánh rẽ Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đông Khởi	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/01 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-SCL 2026

23		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20CN)	-Thay rack U, thay sứ đứng, thay LA + FCO trạm, đóng tiếp địa tăng cường, thay đà sắt ri sét nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành.	-Lưới trung thế từ trụ 475CL/247/46 đến trụ 475CL/247/92 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/45 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475CL/247/93 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành đang cắt	-Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026
24		08h00	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay MBA 37,5kVA vận hành lâu năm (CBM không đạt) trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/60 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/247/60 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/45 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475CL/247/93 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành đang cắt	-Ngăn ngừa sự cố
25		05h30	16h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 477 Vĩnh Long sang tuyến 474 Vĩnh Long (từ LBS K3P9 đến DS 474-7).	- Tại trụ 477-480VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long. - Tại trụ 474VLg/1 tuyến 474 Vĩnh Long.	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh	- Đóng DS K3P9-2+ LBS K3P9 tại trụ 477-480VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long. - Cắt MC 474 Vĩnh Long. - Cắt DS 474-7 tại trụ 474VLg/1 tuyến 474 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện
26		05h30	16h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 473 Vĩnh Long sang tuyến 480 Vĩnh Long (từ LBS Cầu Cái Cam 1 đến DS 480-7).	- Tại trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 480 Vĩnh Long. - Tại trụ 480VLg/1 tuyến 474 Vĩnh Long.	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Đóng LBS Cầu Cái Cam 1 tại trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt MC 480 Vĩnh Long. - Cắt DS 480-7 tại trụ 480VLg/1 tuyến 480 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện

27		05h30	16h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 477 Phước Hòa sang tuyến 478 Vĩnh Long (từ Rec Lộc Hòa đến DS 478-7).	- Tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long. - Tại trụ 478VLg/1 tuyến 478 Vĩnh Long.	Áp Phước Bình, xã Phú Quới.	- Đóng Rec Lộc Hòa tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long. - Cắt MC 478 Vĩnh Long. - Cắt DS 478-7 tại trụ 478VLg/1 tuyến 478 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện
28		05h30	16h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 473 Phước Hòa sang tuyến 476 Vĩnh Long (từ LBS Phước Yên đến DS 476-7).	- Tại trụ 476VLg/120 tuyến 476 Vĩnh Long. - Tại trụ 476VLg/1 tuyến 476 Vĩnh Long.	Áp Phước Yên, xã Phú Quới.	- Đóng 03LTD PY - H3+ LBS Phước Yên tại trụ 476VLg/120 tuyến 476 Vĩnh Long - Cắt MC 476 Vĩnh Long. - Cắt DS 476-7 tại trụ 476VLg/1 tuyến 476 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện
29		06h00	12h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Kiểm tra không còn điện cắt DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long.	- Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 2/9, phường Long Châu	Cắt Rec UBP3 + 03 LTD UBP3 - 2 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện
30		06h00	06h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Chuyển điện từ tuyến 472 Cô Chiên sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ LBS Cầu Thiêng Đức đến DS 2/9, Rec VL- LH, LBFCO Thiêng Đức).	- Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long - Tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường 2/9, phường Long Châu	- Kiểm tra DS 2 - 9 (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long - Đóng LBS Cầu Thiêng Đức tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện

31		06h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (02CN)	- Hỗ trợ xã UB phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UB phường Phước Hậu, ngày 17/03/2026). -Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, Rec UBP3 + 03 LTD UBP3 - 2 và thay LA tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long	Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.	-Cắt MC 472 Vĩnh Long. -Cắt DS 472-7 tại trụ 472VLg/1 tuyến 472 Vĩnh Long. -Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang cắt), cắt 03 LTD BÐ - 2 tại trụ 472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh Long -Kiểm tra LBS 2 tháng 9 (đang cắt), cắt 03 LTD 2/9 - 5 tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long -Kiểm tra DS 2 - 9 (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long -Kiểm tra 03 LBFCO Cầu Lâu (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long.	Thử nghiệm định kỳ
32		12h00	12h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Ngưng chuyển điện từ tuyến 472 Cổ Chiên sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ LBS Cầu Thiềng Đức đến DS 2/9, Rec VL- LH, LBFCO Thiềng Đức).	- Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long - Tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường 2/9, phường Long Châu	- Kiểm tra DS 2 - 9 (đang cắt) tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long - Cắt LBS Cầu Thiềng Đức tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện
33		12h00	12h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Kiểm tra không còn điện, đóng DS 2 - 9 tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long.	- Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tại trụ 472VLg/127 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 2/9, phường Long Châu	- Kiểm tra Rec UBP3 + 03 LTD UBP3 - 2 (đang cắt) tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Thiềng Đức (đang cắt) tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện

34		16h30	12h35	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Chuyển điện từ tuyến 475 Vĩnh Long sang tuyến 472 Vĩnh Long (từ LBS 2 tháng 9 đến Rec UB phường 3).	- Tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long - Tại trụ 472VLg/125 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 3/2, phường Long Châu	- Kiểm tra Rec UBP3 + 03 LTD UBP3 - 2 (đang cắt) tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Đóng LBS Cầu Thiêng Đức tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn điện
35		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (02CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, LBS Phan Đình Phùng + 03 LTD PĐP - 2 và thay LA tại trụ 472VLg/37 tuyến 472 Vĩnh Long	Tại trụ 472VLg/37 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Phan Đình Phùng, phường Tân Hạnh.	- Kiểm tra Rec UBP3 + 03 LTD UBP3 - 2 (đang cắt) tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Kiểm tra MC 472 Vĩnh Long (đang cắt) - Kiểm tra DS 472-7 (đang cắt) tại trụ 472VLg/1 tuyến 472 Vĩnh Long.	Thử nghiệm định kỳ
36		06h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ trạm Trường ĐH Xây Dựng Miền Tây tại trụ V49.2/P63/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49.2/P63/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Trường ĐH Xây Dựng Miền Tây tại trụ V49.2/P63/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. - Kiểm tra không còn điện cắt 03 LTD ĐH XD Miền Tây tại trụ V49.2/P63/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Thay HTĐĐ
37		06h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ trạm KDC Phước Thọ tại trụ V49.2/P64/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49.2/P64/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec KDC Phước Thọ tại trụ V49.2/P64/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. - DS KDC Phước Thọ tại trụ 479-477-472VLg/64 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Thay HTĐĐ

38		08h00	16h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH MTV XD Dương Tâm (03CN)	Thay máy biến áp cấp nguồn Recluser Tỷ xuân 2 tại trụ 478PH/19/8A/1 thuộc tuyến 478 Phước Hòa	Tại trụ 478PH/19/8A/1 thuộc tuyến 478 Phước Hòa.	Áp Phước Hòa, xã Phú Quới.	- Cắt Rec Tỷ Xuân 2 tại trụ 478PH/19/8A/1 thuộc tuyến 478 Phước Hòa. - Cắt 03 LTD TX – 2 tại trụ 475-478PH/19/8A thuộc tuyến 478 Phước Hòa. - Cắt MC tổng Tỷ Xuân 2 tại tủ ATS – M2 tủ đặt trong nhà điện khu B công ty TNHH Tỷ Xuân thuộc tuyến 478 Phước Hòa.	Thay thiết bị
39		07h00	13h00	Điện lực Trà Ôn.	Cty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Lộc Thịnh Phát (10 CN)	_Di dời trụ BTLT 12m theo tuyến trực nhánh Mỹ Lợi ngang qua 2,5m tại trụ M44/P179/10 tuyến 474 Bình Minh.(theo đề nghị số 89 Ban Quản Lý Dự Án DD&CN Tỉnh Vĩnh Long. Ban Quản Lý Dự Án Khu Vực Trà Ôn, ngày 11/3/2026).	Tại trụ M44/P179/10 tuyến 474 Bình Minh.	Áp 4, xã Trà Ôn.	_Cắt LBF Mỹ Lợi, trụ M44/P179/5 tuyến 474 Bình Minh. _Kiểm tra 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	Di dời trụ
40		13h30	17h00	Điện lực Trà Ôn.	Cty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Lộc Thịnh Phát (8 CN)	_Di dời trụ BTLT 8,5m theo trực nhánh dây hạ áp cấp ABC ngang qua 1m tại trụ hạ áp 3 thuộc trạm Thị Trấn 3, trụ M44/P175/3 tuyến 474 Bình Minh.(theo đề nghị số 89 Ban Quản Lý Dự Án DD&CN Tỉnh Vĩnh Long. Ban Quản Lý Dự Án Khu Vực Trà Ôn, ngày 11/3/2026).	Tại trụ hạ áp số 3 thuộc trạm Thị Trấn 3, trụ M44/P175/3 tuyến 474 Bình Minh.	Áp 3, xã Trà Ôn.	Cắt CB +3FCO trạm Thị Trấn 3, trụ M44/P175/3 tuyến 474 Bình Minh.	Di dời trụ

41		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH MTV Cơ Điện Thành Phú (4CN).	Lắp đặt + căng dây đầu nối đường dây XDM trạm 250kVA Cty TNHH Anna Cooking (Theo phúc đáp số 3042/TTND-HL ngày 23/12/2025).	Từ trụ 471TQ/204/1 đến trụ 471TQ/204 tuyến 471 Tân Quới.	Áp An Khánh, xã Tân Lược	- Cắt LBS Tân Bình trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Tân Bình -2 trụ 471TQ/136 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Cầu Xã Hời trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới đang cắt; - Thử không còn điện + Cắt 3LTD Cầu Xã Hời -2 trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới;	Phát triển khách hàng
42		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH MTV Cơ Điện Thành Phú (6CN).	Dựng mới 01 trụ BTLT 14m + sang dây trung hạ thế và cắt gốc thu hồi trụ hiện hữu (theo đề nghị địa phương VB số 18/UBND-KT ngày 04/3/2026).	Tại trụ 471TQ/141 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Hậu, xã Tân Quới	- Cắt LBS Tân Bình trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Tân Bình -2 trụ 471TQ/136 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Cầu Xã Hời trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới đang cắt; - Thử không còn điện + Cắt 3LTD Cầu Xã Hời -2 trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới;	Di dời trụ

43		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (8CN)	- Thay đà Composite lắp thiết bị; Thay CB+FCO + vệ sinh công nghiệp TBA; Thay LBFCO định kỳ nhánh Tân Hưng; Tháp đà U nâng dây trung thế chùng thấp nhánh Tân Định; Tháo thu hồi khung U không còn sử dụng nhánh An Thới.	- Từ trụ 471TQ/166 đến trụ 471TQ/166/1; Tại trụ 471TQ/172; Tại trụ 471TQ/176; Tại trụ 471TQ/182/5a; Tại trụ 245/1 tuyến 471 Tân Quới.	Xã Tân Quới, xã Tân Lược	- Cắt LBS Tân Bình trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Tân Bình -2 trụ 471TQ/136 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Cầu Xã Hời trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới đang cắt; - Thử không còn điện + Cắt 3LTD Cầu Xã Hời -2 trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố
44		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (30CN)	Thi công công trình SCL năm 2026: - Bulon xà dưng 1 pha: 01 bộ - Bulon xà đỡ thẳng 1 pha: 03 bộ - Bulon xà composite 1 pha: 01 bộ - Bulon xà dưng 3 pha: 04 bộ - Bulon xà đỡ thấp 3 pha: 04 bộ - Bulon xà đỡ thẳng 3 pha: 62 bộ - Bulon xà dưng thẳng 3 pha: 01 bộ - RACK nguội: 17 bộ - Giáp níu AC50: 06 bộ - Giáp níu AC70: 36 bộ - Sứ đứng 24kV: 166 bộ - Chồng sét van LA-TY: 10 bộ - Kẹp quay trạm: 03 bộ - Trụ BTLT 12m: 01 trụ - Néo xuống trung thế: 12 bộ	Từ trụ 473CK/P168/P9/02 đến 473CK/P168/P9/75	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	SCL
45		10h00	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (2CN)	Thay sứ đỡ dây nguội bị bể tại trụ 19 nhánh Nhà Thờ 1	Tại trụ 473CK/P168/P09/P42/19	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Xử lý khiếm khuyết

46		11h30	12h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (2CN)	Thay sứ đứng bị bể tại trụ 35 nhánh Tân An Chợ	Tại trụ 473CK/P168/P09/P06/35	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Xử lý kiểm khuyến
47		08h00	09h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 4	Tại trụ 473CK/P168/P9/P42/25	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
48		09h30	10h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 3	Tại trụ 473CK/P168/P9/P42/09	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
49		11h30	12h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 7	Tại trụ 473CK/P168/P9/P42/P15/10	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
50		14h00	15h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Tân An Chợ 2	Tại trụ 473CK/P168/P9/P6/14	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
51		15h30	16h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Tân An Chợ 4	Tại trụ 473CK/P168/P9/P6/45	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM

52		08h00	09h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Cà Chương 2	Tại trụ 473CK/P168/P9/P65/09	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
53		09h30	10h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Cà Chương 4	Tại trụ 473CK/P168/P9/P65/T18/07	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
54		11h30	12h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Tân An Chợ 5	Tại trụ 473CK/P168/P9/T12/03	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
55		14h00	15h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (4CN)	Kiểm định CBM trạm Nhà Thờ 6	Tại trụ 473CK/P168/P9/T30/02	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Nhà Thờ tại trụ 473CK/P168/P09/01	Thí nghiệm CBM
56		07h30	11h30	Điện lực Trà Vinh	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công Ty TNHH MTV Việt Trần	Tại trạm Công Ty TNHH MTV Việt Trần trụ 471LD/T1-20/P5/01 thuộc nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH MTV Việt Trần, nhận điện tuyến 471LD, Lô A, đường số 1, KCN Long Đức, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	Phường Long Đức	- Cắt 03 LBFCO Công Ty Việt Trần Khu 3 tại trụ 471LD/T1-20/05, - Cắt CB trạm Công Ty Việt Trần Khu 3 tại trụ 471LD/T1-20/P5/01. - Cắt CB trạm Công Ty Năng Việt tại trụ 471LD/T1-20/P5/02	Bảo dưỡng theo hợp đồng QLVH
57		12h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công Ty Việt Trần 2	Tại trạm Công Ty Việt Trần 2 trụ 471LD/T1-20/P05A/01 thuộc nhánh rẽ 22kV Công Ty Việt Trần 2, nhận điện tuyến 471LD, Lô A, đường số 1, KCN Long Đức, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt 03 LBFCO Công Ty Việt Trần 2 tại trụ 471LD/T1-20/05A - Cắt CB trạm Công Ty Việt Trần 2 tại trụ 471LD/T1-20/P05A/01	Bảo dưỡng theo hợp đồng QLVH

58		08h00	12h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (3CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty TNHH Ying Hsin.	- Tại HTĐĐ trạm Cty TNHH Ying Hsin tại trụ 471LD/T20/P2/01, nhận điện tuyến 480LD	Phường Long Đức	- Cắt CB trạm Cty TNHH Ying Hsin tại trụ 471LD/T20/P2/01 - Cắt 03 LBFCO Cty TNHH Ying Hsin tại trụ 471LD/T20/02. Khách hàng đã thuê QLVH	Bảo dưỡng theo hợp đồng QLVH
59		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH MTV công nghệ Thủy Phương (30 CN)	- Dựng ngon trụ 2x12m: 01 vị trí; - Thay phụ kiện đường dây và TBA: 03 trạm; - Thay Boulon xà các loại: 30 bộ; - Thay dây néo các loại: 05 bộ.	- Tại khoảng trụ 473TR/T131/(74 -109)(473TR), nhánh rẽ 22kV An Quảng Hữu, tuyến 473 Trà Cú.	Xã Trà Cú, Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt LBS Áp Phô tại trụ 473TR/T131/50A; - Cắt 3DS1 Áp Phô tại trụ 473TR/T131/50 ; - Cắt LBS NT 473TR-477TR tại trụ 473TR/T131/T73/03 (đang cắt); - Cắt 3DS1 NT 473TR-477TR tại trụ 473TR/T131/T73/02;	SCL
60		08h00	17h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Hải Thịnh (15 CN)	Dời trụ trung thế giao mặt bằng thi công đường huyện lộ 30 xã Long Hòa và Hòa Minh	Trụ 472TV/T97/P13/(215-285)	Xã Long Hòa	Cắt LBFCO Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/198	Theo yêu cầu của địa phương

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong