

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 20 tháng 04 đến Chủ nhật ngày 26 tháng 04 năm 2026

1. Lưới 110KV

| Số TT | Thời gian dự kiến công tác | | | Đơn vị QL VH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Ghi chú |
|-------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|------------------|
| | Ngày | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | | | | | | | |
| 1 | Thứ Hai 20/04/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐD (02CN) | -Phát quang từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm | -Từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm | -Phường Sơn Đông, phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Lương Hòa, Châu Hòa | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2 | | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐD (02CN) | -Phát quang từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh | -Từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh | -Xã Mô Cày, An Định, Thành Thới, Hương Mỹ | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 | | 13h00 | 15h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp | -Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 5 | | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày | -Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 | | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân | -Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 | | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri | -Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 8 | | 08h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Đóng xông điện MC 421 trạm 110kV Mô Cày | -Tại MC 421 trạm 110kV Mô Cày | -Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc - xã Mô Cày | -Đưa MC 421 vào vị trí VH -Đóng MC 421 trạm 110kV Mô Cày -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |
| 9 | | 07h00 Thứ Hai 20/04/26 | 16h00 Chủ Nhật 26/04/26 | -XN Lưới điện cao thế | -Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (10CN) | -Thi công sửa chữa phần xây dựng tại trạm 110kV Bến Tre | -Khuôn viên bao gồm sân ngắt, nhà điều hành trạm 110kV Bến Tre | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Công trình sửa chữa kiến trúc |
| 10 | | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV, vệ sinh công nghiệp. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang. | Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh. | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|--|--|---|--|---------------------|
| 11 | | 18h30 | 19h45 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức. | Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tân Liêng, Phường Long Đức | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn sói. | Kiểm tra định kỳ |
| 12 | | 18h30 | 21h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh. | Áp 3, xã Châu Thành | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn sói. | Kiểm tra định kỳ |
| 13 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (01 CN) | Đo nhiệt độ môi nôi tiếp xúc lèo | Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long vị trí trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2; trụ 01hh, 169/01, 169/02, 169/03, 169/06, 169/10, 169/11, 169/12, 169/14, 169/16; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức vị trí trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2; trụ 169/01, 169/02, 169/03, 169/06, 169/10, 169/11, 169/12, 169/14, 169/16 đi chung trụ, trụ 281 | Xã Song Lộc, phường Nguyễn Hóa | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 14 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (04 CN) | Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ | Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức | Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa | Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------|-------|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| 15 | | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cổ) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang lưới điện |
| 1 | Thứ Ba 21/04/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thé | -Đội QLVHDD (02CN) | -Phát quang từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm | -Từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm | -Xã Châu Hòa, Giồng Trôm | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cổ |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 2 | | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN) | -Phát quang từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh | -Từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh | -Xã Hương Mỹ, Đại Điền, Quới Điền, Thạnh Phú | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long | -Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 | | 13h00 | 15h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận | -Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 | | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại | -Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 | | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh | -Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 | | 08h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Đóng xông điện MC 421, DCL 421-1 trạm 110kV Bến Tre | -Tại MC 421, DCL 421-1 trạm 110kV Bến Tre | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông | -Mở DTĐ 421-76 trạm 110kV Bến Tre (nổi đất đang ở vị trí mờ) -Đưa MC 421, DCL 421- 1 vào vị trí vận hành; đóng MC 421 trạm 110kV Bến Tre -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 8 | | 09h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Đóng xông điện MC 421 trạm 110kV Giao Long | -Tại MC 421 trạm 110kV Giao Long | -Trạm 110kV Mỏ Cà - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cà | -Mở 421-76 trạm 110kV Giao Long (nối đất đang ở vị trí mở) -MC 421, DCL 421-1 đang nằm trong vị trí vận hành -Đóng MC 421 trạm 110kV Giao Long -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |
| 9 | | 09h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mỏ Cà (02CN) | -Đóng xông điện MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 trạm 110kV Bình Thạnh | -Tại các MC 473, 477, 474, T401, T402, 421, trạm 110kV Bình Thạnh | -Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú | -Mở DTĐ MC 473-76, 477-76, 474-76, T401-06, T402-06, 421-76 trạm 110kV Bình Thạnh (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 vào vị trí VH -Đóng MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 trạm 110kV Bình Thạnh -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|--|---|---|--------------------------|---------------------|
| 10 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (01 CN) | Đo nhiệt độ môi nổi tiếp xúc lèo, môi nổi dây dẫn | Đường dây 110kV 172NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà vị trí trụ 111, 131, 149, 151, trụ công ngăn 172, DCL 172-7 trạm 110kV Duyên Trà; các khoảng trụ 111-112, 112-113, 147, 148, 149- 150, 150-151; Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà vị trí trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc, trụ 01A, 02, 04, 06, 08, 10, 16, 166A, 169, 171, trụ công ngăn 176, DCL 176-7 trạm 110kV Duyên Trà; khoảng trụ 03- 04; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà vị trí trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc, trụ 01A, 02, 04, 06, 08, 10, 16, 166A, 169, 171, trụ công ngăn 171, DCL 171-7 trạm 110kV Duyên Trà, khoảng trụ 166A-167; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú vị trí trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc, trụ 01B, 02, 04, 06, 08, 10, 16; khoảng trụ 12-13. | Xã Long Hiệp, Ngũ Lạc | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra định kỳ |
| 11 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (04 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 56; Đường dây 110kV 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| 12 | | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cổ) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang lưới điện |
| 13 | | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV, vệ sinh công nghiệp. | - Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long. | Áp 3, xã Châu Thành | - Làm việc không cắt điện,giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh. | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------|-------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|------------------|
| 14 | | 18h30 | 19h45 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Trà Cú. | Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi. | Kiểm tra định kỳ |
| 1 | Thứ Tư 22/04/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (06CN) | -Xử lý khiếm khuyết đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri: chỉnh tạ chống rung của DCS trụ 131, đốt ong vò vẽ trụ 138, cắt cây sao khoảng trụ 170-171, thay cách điện bê trụ 178, bảo trì tiếp xúc mỗi nổi lều trụ 223, trụ 01XDM (mạch dưới), trụ công ngăn 171 trạm 110kV Ba Tri | -Trụ 131, 138, khoảng 170-171, 178, 223, 01XDM (mạch dưới), trụ công ngăn 171 trạm 110kV Ba Tri đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri | -Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng, An Ngãi Trung, Ba Tri | -Cô lập đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri -Trạm 110kV Ba Tri nhận điện từ đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh và 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh, không mất điện phụ tải | -SCTX |
| 2 | | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày | -Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm | -Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 | | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri | -Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| 5 | | 08h00 | 12h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Đóng xông điện MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách | -Tại các MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách | -Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú - xã Chợ Lách | -Mở DTĐ MC 472-76, 478-76, 480-76, T401-06, T402-06, 412-76 trạm 110kV Chợ Lách (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 vào vị trí VH -Đóng MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |
| 6 | | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN) | - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV, vệ sinh công nghiệp. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức. | Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh. | Kiểm tra định kỳ |
| 7 | | 18h30 | 19h45 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Duyên Trà. | Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi. | Kiểm tra định kỳ |
| 8 | | 19h45 | 21h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang. | Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ | - Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi. | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|--|--|--|--|---------------------|
| 9 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (01 CN) | Đo nhiệt độ môi nổi tiếp xúc lèo, môi nổi dây dẫn | Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú các vị trí 02, 05, 09, 12, 13, 16, 18, 35, 44, 51; các khoảng trụ 07-08, 09-10, 11-12, 13-14, 25-26, 32-33, 45-46, 50-51 | Xã Cầu Kè; Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 10 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (04 CN) | Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ | Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMDG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà | Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc | Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| 11 | | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cổ) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra hành lang lưới điện |
| 1 | Thứ Năm 23/04/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thé | -Đội QLVHDD (02CN) | -Phát quang từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri | -Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri | -Xã Giồng Trôm, xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cổ |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 2 | | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN) | -Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân | -Từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân | -Phường Sơn Đông, phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân | -Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 | | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh | -Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thanh Lại, xã Thạnh Phú | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 | | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại | -Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 | | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Đóng xông điện MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân | -Tại MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân | -Trạm 110kV Thanh Tân, ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình | -Mở DTĐ MC 474-76, T402-06 trạm 110kV Thanh Tân (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 474, T402 vào vị trí vận hành -Đóng MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----------------------|--|---|--|--|--|-------------------|
| 7 | | 08h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Phòng KHKT (02CN) -Đội QLVHDD (02CN) | -Thí nghiệm định kỳ, CBM thiết bị ngăn 171, 112, 131, MBA T1, C11, C41 trạm 110kV Mỏ Cà | -Tại khu vực ngăn 131, MBA T1, 431, C11, C41, 112 (trừ DCL 112-2) trạm 110kV Mỏ Cà | -Trạm 110kV Mỏ Cà - áp Tân Lộc, xã Mỏ Cà | -Cô lập điện ngăn 171, 131, MBA T1, C11, C41, MC 112 trạm 110kV Mỏ Cà -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV MBA T1 nhận điện MBA T2 Mỏ Cà, trạm 110kV Thanh Tân. -Không mất điện phụ tải | -TNDK |
| 8 | | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -XN Dịch vụ Vĩnh Long (04CN) | -Thực hiện SCBD theo cấp độ 2 CBM cáp ngầm ngăn 431 trạm 110kV Mỏ Cà | -Từ ngăn MBA T1 đến ngăn 431 trạm 110kV Mỏ Cà | -Trạm 110kV Mỏ Cà - áp Tân Lộc, xã Mỏ Cà | -Cô lập điện ngăn MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Mỏ Cà -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV MBA T1 nhận điện MBA T2 Mỏ Cà, trạm 110kV Thanh Tân. -Không mất điện phụ tải | -CBM định kỳ |
| 9 | | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (05CN) | -Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm trạm 110kV Mỏ Cà | -Tại khu vực ngăn 131, MBA T1, 431, C11, C41, 112 (trừ DCL 112-2) trạm 110kV Mỏ Cà | -Trạm 110kV Mỏ Cà - áp Tân Lộc, xã Mỏ Cà | -Cô lập điện ngăn 171, 131, MBA T1, C11, C41, MC 112 trạm 110kV Mỏ Cà -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV MBA T1 nhận điện MBA T2 Mỏ Cà, trạm 110kV Thanh Tân. -Không mất điện phụ tải | -Bảo trì thiết bị |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|--|---|---|---|--------------------------|
| 10 | | 07h00 | 16h00 | -Công ty Truyền tải điện 4 -XN Lưới điện cao thế | -Công ty Truyền tải điện 4 | -Kiểm định sai số TU ngăn 172 trạm 220kV Mỏ Cày 2 | -Tại TU ngăn 172 trạm 220kV Mỏ Cày 2 | -Trạm 110kV Mỏ Cày - áp Tân Lộc, xã Mỏ Cày | - Cò lập đường dây 110kV 172 Mỏ Cày 2 - 171 Mỏ Cày -Trạm 110kV Mỏ Cày nhận điện từ đường dây 110kV 173 Mỏ Cày 2 - 172 Mỏ Cày -Không mất điện phụ tải | -Công tác của truyền tải |
| 11 | | 07h00 | 16h00 | -Công ty Truyền tải điện 4 -XN Lưới điện cao thế | -Công ty Truyền tải điện 4 | -Kiểm định sai số TU, TI ngăn 176 trạm 220kV Bến Tre 2 | -Tại TU, TI ngăn 176 trạm 220kV Bến Tre 2 | -Trạm 220kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông | - Cò lập đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long -Trạm 110kV Giao Long nhận điện từ đường dây 110kV 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long -không mất điện phụ tải | -Công tác của truyền tải |
| 12 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày | Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|--|---|--|--------------------------|------------------------------------|
| 13 | | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cổ) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang lưới điện |
| 14 | | 18h00 | 21h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (03 CN) | Đốt tổ ong vò vẽ bám vào thân trụ | Tại vị trí trụ 169/06, 284/01, 284/11 đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức (trụ 284/01, 284/11 đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức đi chung trụ) | Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa | Làm việc không cắt điện. | Đảm bảo vận hành |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|--|--|---------------------------|---|---------------------|
| 15 | | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV, vệ sinh công nghiệp. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè. | Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh. | Kiểm tra định kỳ |
| 16 | | 18:30 | 21h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ban đêm các thiết bị trạm 110kV. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè. | Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn sói. | Kiểm tra định kỳ |
| 17 | | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (08 CN) | Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Cầu Kè. | Ngăn 172, 174, 112 (trừ 112-1), C12, 132, MBA T2, C42 110kV Cầu Kè. | Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè | - Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt MC 176. + Cắt DCL 176-7. + Đóng DTĐ 176-76. - Trạm 110kV Trà Cú: + Cắt MC 172. + Cắt DCL 172-7. + Đóng DTĐ 172-76. - Trạm 110kV Cầu Kè: + Cắt các MC: 172, 174, 112, 132, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402, CC-TUC42. + Cắt các DCL: 172-7, 172-2, 100-9, 174-7, 174-2, 112-1, 112- 2, 132-2, 421-1, TD42-2. + Kéo các MC ra khỏi vị trí vận hành: 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421. + Đóng DTĐ: 172-76, 172-75, 172-25, 112-15, 112-25, 112-24, 174-76, 174-75, 174-25, 132-25, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, T402-06, TD42-28, 421- 76, DTĐ tại ngăn tủ 432 (không có chỉ danh). | Bảo dưỡng |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|------------------|
| 18 | | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Công ty thí nghiệm Điện miền Nam (04 CN) | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm 2026. - Chính định và thử nghiệm role bảo vệ ngăn 472, 474, 476, 478, 480, 421 trạm 110kV Cầu Kè. | Ngăn MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Cầu Kè. | Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Cầu Kè. + Cắt các MC: 132, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402, CC-TUC42. + Cắt các DCL: 132-2, 421-1, TD42-2. + Kéo các MC ra khỏi vị trí vận hành: 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421. + Đóng DTĐ: 132-25, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, T402-06, TD42-28, 421-76, DTĐ tại ngăn tủ 432 (không có chi danh). | CBM năm 2026. |
| 19 | | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long | Xí nghiệp dịch vụ điện lực Vĩnh Long (15 CN) | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm 2026. | Ngăn 432, C42 trạm 110kV Cầu Kè | Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Cầu Kè. + Cắt các MC: 132, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402, CC-TUC42. + Cắt các DCL: 132-2, 421-1, TD42-2. + Kéo các MC ra khỏi vị trí vận hành: 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421. + Đóng DTĐ: 132-25, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, T402-06, TD42-28, 421-76, DTĐ tại ngăn tủ 432 (không có chi danh). | CBM năm 2026. |
| 1 | Thứ Sáu 24/04/2026 | 08h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐĐ (02CN) | -Phát quang từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri | -Từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri | -Xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | | 08h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHDD (02CN) | -Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2 | -Từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2 | -Xã Tân Thành Bình, xã Mô Cày | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 19h30 | 21h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận | -Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 | | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách | -Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 | | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm | -Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 | | 07h00 | 08h30 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Đóng xông điện MC 421, DCL 421-1, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm | -Tại các MC 421, DCL 421-1, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm | -Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm | -Mở DTĐ T401-06, T402-06, 472-76, 478-76, 421-76 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, T401, T402, 472, 478, DCL 421-1 vào vị trí vận hành -Đóng MC 421, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 7 | | 09h00 | 11h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Đóng xông điện MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại | -Tại MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại | -Trạm 110kV Bình Đại, ấp 3 - xã Bình Đại | -Mở DTĐ T401-06, T402-06, 421-76 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, T401, T402 vào vị trí VH -Kéo DCL 421-1 ra khỏi vị trí vận hành -Đóng MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |
| 8 | | 13h00 | 15h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Đóng xông điện MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri | -Tại MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri | -Trạm 110kV Ba Tri, ấp An Hòa - xã Ba Tri | -Mở DTĐ 471-76, 476-76, T401-06, T402-06, 421-76 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 412, 471, 476, T401, T402 vào vị trí vận hành -Đóng MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành | -Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày |
| 9 | | 07h00 | 16h00 | -Công ty Truyền tải điện 4 -XN Lưới điện cao thế | -Công ty Truyền tải điện 4 | -Kiểm định sai số TU, TI ngăn 177 trạm 220kV Bến Tre 2 | -Tại TU, TI ngăn 177 trạm 220kV Bến Tre 2 | -Trạm 220kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông | -Cố lập đường dây 110kV 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long -Trạm 110kV Giao Long nhận điện từ đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, không mất điện phụ tải | -Công tác của truyền tải |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|---|---|---------------------------|---|----------------------------------|
| 10 | | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (08 CN) | Vệ sinh kiểm tra thiết bị Ngăn: 171, 112 (trừ 112-2) C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Cầu Kè. | Ngăn 171, 112 (trừ 112-2), C11, 131, MBA T1, C41 trạm 110kV Cầu Kè. | Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Bình Minh: + Cát MC 172. + Cát DCL 172-7. + Đóng DTĐ 172-76. - Trạm 110kV Cầu Kè. + Cát các MC: 171, 112, 131, 431, 421, 471, 473, 475, 477, 479, T401, CC-TUC41. + Cát các DCL: 171-7, 171-1, 100-9, 112-1, 112-2, 131-1, 421- 1, TD41-1. + Kéo các MC ra khỏi vị trí vận hành: 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421. + Đóng DTĐ: 171-76, 171-75, 171-15, 112-14, 112-15, 112-25, 131-15, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76, T401-06, TD41- 18, 421-76, DTĐ tại ngăn tủ 431 (không có chỉ danh). | Kiểm tra vệ sinh thiết bị. |
| 11 | | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Công ty thí nghiệm Điện miền Nam (04 CN) | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm 2026. - Chính định và thử nghiệm role bảo vệ ngăn 471, 473, 475, 477, 479 trạm 110kV Cầu Kè. | Ngăn MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Cầu Kè. | Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Cầu Kè. + Cát các MC: 131, 431, 421, 471, 473, 475, 477, 479, T401, CC-TUC41. + Cát các DCL: 131-1, 421-1, TD41-1. + Kéo các MC ra khỏi vị trí vận hành: 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421. + Đóng DTĐ: 131-15, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76, T401-06, TD41-18, 421-76, DTĐ tại ngăn tủ 431 (không có chỉ danh). | CBM năm 2026. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---|---|---|--|---|---|------------------|
| 12 | | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp dịch vụ điện lực Vĩnh Long (15 CN) | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm 2026. | Ngăn 431, C41 trạm 110kV Cầu Kè | Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Cầu Kè. + Cắt các MC: 131, 431, 421, 471, 473, 475, 477, 479, T401, CC-TUC41. + Cắt các DCL: 131-1, 421-1, TD41-1. + Kéo các MC ra khỏi vị trí vận hành: 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421. + Đóng DTĐ: 131-15, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76, T401-06, TD41-18, 421-76, DTĐ tại ngăn tủ 431 (không có chi danh). | CBM năm 2026. |
| 13 | | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV, vệ sinh công nghiệp. | - Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú. | Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long. | - Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh. | Kiểm tra định kỳ |
| 14 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (04 CN) | Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn | Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú các vị trí trụ 54, 59, 62, 68, 75, 81, 88, 95, 98, trụ cổng ngăn 172, DCL 172-7 trạm 110kV Trà Cú ; các khoảng trụ 55-56, 64-65, 69-70, 70-71, 77-78, 79-80, 81-82 | Xã Tân Hòa, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 15 | | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (04 CN) | Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ | Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiêu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú | Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc. | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------|---|---|---|---|--|--|------------------------------------|
| 16 | | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cổ) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang lưới điện |
| 1 | Thứ Bảy 25/04/2026 | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thé | -Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri | -Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|------------|
| 2 | | 18h00 | 19h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri | -Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |
| 3 | | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh | -Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thanh Lại, xã Thanh Phú | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |
| 4 | | 19h00 | 21h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh | -Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thanh Lại, xã Thanh Phú | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|
| 5 | | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cô) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang lưới điện |
| 6 | | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV, vệ sinh công nghiệp. | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà. | Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc | - Làm việc không cắt điện,giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh. | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------|-------|--------------------------|---|---|--|---|--|---------------|
| 1 | Chủ Nhật 26/04/2026 | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sản NMDG Bình Đại) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại | -Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |
| 2 | | 18h00 | 19h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sản NMDG Bình Đại) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại | -Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại | -Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---|---|--|---|--|--------------------------|------------------------------------|
| 3 | | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long | Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cô) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang lưới điện |
|---|--|-------|-------|---|---|--|---|--|--------------------------|------------------------------------|

2. Lưới 22KV

| Số TT | Thời gian dự kiến công tác | | | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Ghi chú |
|-------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|---|------------------|
| | Ngày | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | | | | | | | |
| 1 | Thứ Hai 20/04/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Công ty Thanh Tâm (3CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Hành lang tuyến từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Phường Phú Tân | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2 | | 13h00 | 14h00 | -Điện lực Bến Tre | -XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN) | -Thay giáp núu pha dưới (bên phải) tại trụ 474MC/191/55 NR 3pha Thanh Tân | -Tại trụ 474MC/191/55 NR 3pha Thanh Tân | -Phường Bến Tre | -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 476TT-474TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 09h00 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Tăng cường cấp suất từ MBA xuống MCCB, chuyển đầu nối MBA 1P2W thành 1P3W, thay MCCB trạm, kéo dây hạ thế từ trụ HT7a-HT10a và chuyển đầu nối 1P2W thành 1P3W từ trụ HT7a-HT10a, từ trụ 475AH/97/55/31/06T-HT7a, từ trụ 475AH/97/55/31/06T-475AH/97/55/31/01T thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng | -Trụ 475AH/97/55/31/06T, từ trụ HT7a-HT10a, từ trụ HT7a-HT10a, từ trụ 475AH/97/55/31/06T-HT7a, từ trụ 475AH/97/55/31/06T-475AH/97/55/31/01T thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng | -Áp Tiên Hưng xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng -Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng | -Giảm TTĐN |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|--|
| 4 | | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Xí Nghiệp DVĐL Vinh Long (06CN Đội Hotline) | -Lắp LBS trụ 475CL/332/02 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Cắt lều 3 pha trung thế trụ 475CL/332/02 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác | -Tại trụ 475CL/332/02 NR Mạch Vòng Thanh Trung | -Áp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung | -Không cắt điện -Cắt LBS (đang cắt) trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng Thanh Trung -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 477MC/41 tuyến Mỏ Cày - Ngã Ba Cây Trâm | -Vận hành thiết bị nâng cao độ tin cậy |
| 5 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 475GTROM/18/11 nhánh rẽ Bình Lợi | -Tại trụ 475GTROM/18/11 nhánh rẽ Bình Lợi | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/18/11 nhánh rẽ Bình Lợi | -SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp |
| 6 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 475GTROM/18/07 nhánh rẽ Bình Lợi | -Tại trụ 475GTROM/18/07 nhánh rẽ Bình Lợi | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 50kVA trụ 475GTROM/18/07 nhánh rẽ Bình Lợi | -SCTX, hóa chuyển máy biến áp |
| 7 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Thay CB, thay 3TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 3x15kVA lên 3x25kVA trụ 475GTROM/70/16 nhánh rẽ Hồ Sen | -Tại trụ 475GTROM/70/16 nhánh rẽ Hồ Sen | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB trạm 25kVA trụ 475GTROM/70/03, trạm 25kVA trụ 475GTROM/70/09, trạm 3x15kVA trụ 475GTROM/70/16 nhánh rẽ Hồ Sen -Cắt 3FCO trụ 475GTROM/70 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Hồ Sen) | -SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|---|-----------------------------|
| 8 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Thay máy biến áp ri sét và thí nghiệm CBM không đạt trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/158/23 nhánh rẽ áp Thới An | -Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/158/23 nhánh rẽ áp Thới An | -Xã Châu Hòa | -Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/158/23 nhánh rẽ áp Thới An | -SCXT |
| 9 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Xử lý mối nối lều tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 4a/7, 4a/12; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền | -Xã Lương Phú | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền | -Giám TTĐN |
| 10 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 16 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú | -Từ trụ 16 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú | -Phường An Hội | -Không cắt điện | -Giám TTĐN |
| 11 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3TU, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 64/3/1 nhánh rẽ áp 5 Phước Long (KH: Cơ sở Đóng tàu Hưng Phú) | -Tại trạm 560kVA trụ 64/3/1 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Xã Tân Hòa | -Cắt CB trạm 560kVA trụ 64/3/1 + Cắt 3FCO trụ 64/3 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ |
| 12 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3TU, bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 64/3A/4 nhánh rẽ áp 5 Phước Long (KH: Cty TNHH Dừa Gia Nguyễn) | -Tại trụ 64/3A/1 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Xã Tân Hòa | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 64/3A/4 + Cắt 3FCO trụ 64/3A nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ |
| 13 | | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (03CN) | -Thay chằng xuống thành chằng lệch trụ hạ thế trụ b/22 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/244/66/41 nhánh rẽ Hưng Lễ | -Tại trụ hạ thế trụ b/22 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/244/66/41 nhánh rẽ Hưng Lễ | -Xã Hưng Nhượng | -Cắt CB+FCO trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/244/66/41 nhánh rẽ Hưng Lễ | -Theo yêu cầu khách hàng |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|---|---|--------------------|---|-------------------------------------|
| 14 | | 07h00 | 10h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (03CN) | -Thay thùng điện kế trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành | -Tại trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành | -SCL 2026 |
| 15 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | - Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã An Ngãi Trung. | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 16 | | 07h30 | 11h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Thay trụ hạ thế 20a/1 thuộc trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/53/20 NR Bến Vựa. | -Lưới hạ thế thuộc trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/53/20 NR Bến Vựa. | -Xã Ba Tri. | -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/53/20 NR Bến Vựa. | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày. |
| 17 | | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Thay trụ hạ thế 106b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106/01 NR Lộ Rãnh. | -Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106/01 NR Lộ Rãnh. | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh. | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày. |
| 18 | | 07h30 | 09h00 | - Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT178b đến trụ 473BTri/228/207/179 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh). | -Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. | -Xã Bảo Thạnh. | -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/207/178 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. | -SCTX, xử lý quá tải. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|-----------------------------------|---|---|----------------|--|----------------------------------|
| 19 | | 09h00 | 11h30 | - Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ HT179b đến trụ 473BTri/228/207/180 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh | -Lưới hạ thế thuộc trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. | -Xã Bảo Thạnh. | -Cắt CB +1FCO trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 20 | | 13h00 | 14h30 | - Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 473BTri/228/207/149/50 đến trụ 473BTri/228/207/149/52 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/11 NR Lộ áp 9 Bảo Thạnh. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh). | -Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/11 NR Lộ áp 9 Bảo Thạnh. | -Xã Bảo Thạnh. | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/11 NR Lộ áp 9 Bảo Thạnh. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 21 | | 14h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 473BTri/228/207/149/52 đến trụ 473BTri/228/207/149/53 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh). | -Lưới hạ thế thuộc trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh. | -Xã Bảo Thạnh. | -Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 22 | | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | -Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Minh Nhù 3 trụ 473BTri/228/207/12/6 NR áp 7 Bảo Thạnh. | -Trụ 473BTri/228/207/12/6 NR áp 7 Bảo Thạnh | -Xã Bảo Thạnh | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BTri/228/207/12/14 NR áp 7 Bảo Thạnh. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/207/12/5 NR áp 7 Bảo Thạnh | -Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|---|----------------------------|---|---|
| 23 | | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | -Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Minh Nhù 4 trụ 473BTri/228/207/12/5/2 NR áp 7 BảoThạnh | -Trụ 473BTri/228/207/12/5/2 NR áp 7 BảoThạnh | -Xã Bảo Thạnh | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BTri/228/207/12/5/11 NR áp 7 BảoThạnh -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/207/12/5/1 NR áp 7 BảoThạnh | -Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ |
| 24 | | 13h00 | 14h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | -Bảo trì hệ đo đếm trung thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương trụ 473BTri/228/207/185/19A/1 NR áp 8 BảoThạnh | -Trụ 473BTri/228/207/185/19A/1 NR áp 8 BảoThạnh | -Xã Bảo Thạnh | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BTri/228/207/185/19A/10 NR áp 8 BảoThạnh. -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/228/207/185/19A NR áp 8 BảoThạnh | -Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ |
| 25 | | 14h00 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | - Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng nuôi tôm Cao Văn Lộc trạm 75kVA trụ 473BTri/228/207/12/1 NR Áp 7 Bảo Thạnh. | - Trụ 473BTri/228/207/12/1 NR Áp 7 Bảo Thạnh. | -Xã Bảo Thạnh | -Cắt CB +FCO trạm 75kVA trụ 473BTri/228/207/12/1 NR Áp 7 Bảo Thạnh. | -Thay TI hạ thế định kỳ |
| 26 | | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Công ty TNHH MTV XLD Hữu Trung (15CN) | -Sang dây hạ thế, thay hộp công tơ tại vị trí trụ: 7/5, 7/6, 8/1, 8/2, 9/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/02/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. | - Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/02/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Ba Tri. | - Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/02/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 1FCO trụ 474-471BTri/02 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri. | - Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026 |
| 27 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Phú Thuận | -Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26 NR 3P Phú Thuận | -Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------------|
| 28 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 03CN | -Tháo, căng lại lưới hạ thế từ trụ 473BĐ/264/18/05 đến trụ HT5/4 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/264/18/05 NR 3P Cầu Cả Bướm. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/264/18/05 NR 3P Cầu Cả Bướm | -Áp Vinh Tân xã Lộc Thuận | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/264/18/05 NR 3P Cầu Cả Bướm | -Xử lý mất an toàn |
| 29 | | 08h30 | 09h20 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/5B/05 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Ngô Văn Bảy) | -Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/5B/05 tuyến Bình Đại - An Hóa | -Áp Giồng Sầm xã Bình Đại | -Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/5B/05+FCO trụ 471BĐ/5B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 30 | | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/62/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Dương Hồng Phúc) | -Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/62/01 tuyến Bình Đại - An Hóa | -Áp Cây Trôm xã Bình Đại | -Cắt CB+3LBFCO trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/62/01 tuyến Bình Đại - An Hóa | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 31 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 475BĐ/38/06/02 NR 3P Lộ Bà Nhứt (Khách hàng Công ty TNHH Bamboo Bình Đại) | -Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475BĐ/38/06/02 NR 3P Lộ Bà Nhứt | -Áp Bình Đại 2 xã Bình Đại | -Cắt CB+3LBFCO trạm 160kVA trụ 475BĐ/38/06/02 NR 3P Lộ Bà Nhứt | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 32 | | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/28/04/01 NR 3P Cảng Cá (Khách hàng Trần Thị Kim Loan) | -Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/28/04/01 NR 3P Cảng Cá | -Áp Bình Đại 3 xã Bình Đại | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/28/04/01+3FCO trụ 475BĐ/48/28/04 NR 3P Cảng Cá | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 33 | | 14h00 | 17h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (04 CN) | -Vệ sinh, bảo trì thiết bị và TBA tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành | -Tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành | -Xã Mô Cày | -Cắt Recloser trụ 478MC/08/44A/34T/1T và 3DS trụ 478MC/08/44A/34T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành | -DVKH |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|---|----------------|---|--------------------------|
| 34 | | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (07CN) | -Thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA, thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm 160kVA trụ 475CL/196/08B nhánh rẽ Tân Thiềng | -Tại trạm 160kVA trụ 475CL/196/08B nhánh rẽ Tân Thiềng | -Xã Chợ Lách | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/196/08B nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475CL/196/08B nhánh rẽ Tân Thiềng | -CBM năm 2026 (cấp độ 2) |
| 35 | | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (07CN) | -Thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA, thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm 160kVA trụ 475CL/196/79 nhánh rẽ Tân Thiềng | -Tại trạm 160kVA trụ 475CL/196/79 nhánh rẽ Tân Thiềng | -Xã Vĩnh Thành | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/196/79 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475CL/196/79 nhánh rẽ Tân Thiềng | -CBM năm 2026 (cấp độ 2) |
| 36 | | 12h00 | 13h30 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (07CN) | -Thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA, thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm 160kVA trụ 475CL/196/55 nhánh rẽ Tân Thiềng | -Tại trạm 160kVA trụ 475CL/196/55 nhánh rẽ Tân Thiềng | -Xã Vĩnh Thành | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/196/55 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475CL/196/55 nhánh rẽ Tân Thiềng | -CBM năm 2026 (cấp độ 2) |
| 37 | | 13h30 | 15h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (07CN) | -Thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA, thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố trạm 100kVA trụ 475CL/196/62/51TB/18 nhánh rẽ Lộ Năm Mút | -Tại trạm 100kVA trụ 475CL/196/62/51TB/18 nhánh rẽ Lộ Năm Mút | -Xã Vĩnh Thành | -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/196/62//51TB nhánh rẽ Cái Sơn (đầu nhánh rẽ Lộ Năm Mút) | -CBM năm 2026 (cấp độ 2) |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| 38 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (05CN) | Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 471PH/6 đến trụ 471PH/23 thuộc tuyến 471 Phước Hòa | Từ trụ 471PH/6 đến trụ 471PH/23 thuộc tuyến 471 Phước Hòa | Khu CN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới. | Không cắt điện, lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định trong công tác sửa chữa Hotline | Vệ sinh cách điện Hotline |
| 39 | | 08h30 | 10h30 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL (4CN) | Tháo, đấu 03 Hotline trạm Công Xã Tàu 1 tại trụ 473BM/122/22/1 tuyến 473 Bình Minh. | Trụ 473BM/122/22/1 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Bình Minh | - Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Công Xã Tàu 1 tại trụ 473BM/122/22/1 tuyến 473 Bình Minh. | Tháo và đấu Hotline |
| 40 | | 08h30 | 10h30 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN) | Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Công Xã Tàu 1 tại trụ 473BM/122/22/1 tuyến 473 Bình Minh. | Trạm Công Xã Tàu 1 tại trụ 473BM/122/22/1 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Bình Minh | - Kiểm tra 03 Hotline trạm Công Xã Tàu 1 tại trụ 473BM/122/22/1 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Công Xã Tàu 1 tại trụ 473BM/122/22/1 tuyến 473 Bình Minh đang cắt. | Kiểm định thiết bị |
| 41 | | 10h30 | 12h30 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL (4CN) | Tháo, đấu 01 Hotline trạm Đông Thuận 3 tại trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh. | Trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh. | Phường Đông Thành | - Off Relay 79 Rec Đông Bình trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Đông Thuận 3 tại trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh. | Tháo và đấu Hotline |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------|--|--|
| 42 | | 10h30 | 12h30 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN) | Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thuận 3 tại trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh. | Trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh. | Phường Đông Thành | - Kiểm tra 01 Hotline trạm Đông Thuận 3 tại trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+1FCO trạm Đông Thuận 3 tại trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh đang cắt. | Kiểm định thiết bị |
| 43 | | 13h30 | 16h30 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL (4CN) | Tháo, đấu 03 Hotline và Thay định kỳ 03FCO, 03LA trạm Đông Thuận 2 tại trụ 473BM/58/1 tuyến 473 Bình Minh. | Trụ 473BM/58/1 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Đông Thành | - Off Relay 79 Rec Đông Thuận 2 tại trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Đông Thuận 2 tại trụ 473BM/58/1 tuyến 473 Bình Minh. | Tháo, đấu Hotline và thay định kỳ thiết bị |
| 44 | | 13h30 | 16h30 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN) | Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM trạm Đông Thuận 2 tại trụ 473BM/58/1 tuyến 473 Bình Minh. | Trụ 473BM/58/1 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Đông Thành | - Kiểm tra 03 Hotline trạm Đông Thuận 2 tại trụ 473BM/58/1 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Đông Thuận 2 tại trụ 473BM/58/1 tuyến 473 Bình Minh đang cắt. | Kiểm định thiết bị |
| 45 | | 08h00 | 16h00 | Điện lực Cái Vồn | Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh | Cắt điện bàn giao đơn vị thi công đóng cọc phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ đoạn thuộc phường Cái Vồn đoạn từ trụ 473BM/114/20 đến trụ 473BM/114/21 tuyến 473 Bình Minh (Theo công văn số 93/BQLDA ngày 02/4/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh) | Từ trụ 473BM/114/20 đến trụ 473BM/114/21 tuyến 473 Bình Minh | Phường Cái Vồn | Cắt LBFCO Mỹ Khánh tại trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh | Theo yêu cầu địa phương |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|------------------|------------------------------------|---|---|----------------|---|--------------------|
| 46 | | 08h00 | 16h00 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN) | Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Khánh tại trụ 473BM/114/21 tuyến 473 Bình Minh. | Trạm Mỹ Khánh tại trụ 473BM/114/21 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Cái Vồn | Cắt LBFCO Mỹ Khánh tại trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh | Kiểm định thiết bị |
| 47 | | 08h00 | 16h00 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN) | Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Khánh 1A tại trụ 473BM/114/28 tuyến 473 Bình Minh. | Trạm Mỹ Khánh 1A tại trụ 473BM/114/28 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Cái Vồn | Cắt LBFCO Mỹ Khánh tại trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh | Kiểm định thiết bị |
| 48 | | 08h00 | 16h00 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN) | Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Khánh 4 tại trụ 473BM/114/37/2 tuyến 473 Bình Minh. | Trạm Mỹ Khánh 4 tại trụ 473BM/114/37/2 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Cái Vồn | Cắt LBFCO Mỹ Khánh tại trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh | Kiểm định thiết bị |
| 49 | | 08h30 | 10h30 | Điện lực Cái Vồn | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN) | Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm 1A Khóm 3 trụ 473BM/114/20/6 tuyến 473 Bình Minh. | Trạm 1A Khóm 3 trụ 473BM/114/20/6 tuyến 473 Bình Minh. | Phường Cái Vồn | Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm 1A Khóm 3 trụ 473BM/114/20/6 tuyến 473 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công) | Kiểm định thiết bị |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|---|---|--|--|--|------------------|
| 50 | | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ | Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Đông Á (07CN) | - Di dời trụ BTLT 14m ghép ra cấp biên giải phóng mặt bằng - Sang đường dây trung, hạ thế qua trụ trung thế di dời (theo quyết định số: 628/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long. Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - Đường Phú Lộc Bàu Gốc - Quốc lộ 1 tỉnh Vĩnh Long). | Tại trụ 478VLg/32/23A2 tuyến 478 Vĩnh Long | Khóm Phước Lợi B, Phường Phước Hậu. | - Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt | Di dời lưới điện |
| 51 | | 08h30 | 11h00 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (05CN) | Nâng công suất MBA trạm Hai Nhỏ từ 25kVA lên 37,5kVA, thay kiểm định, định kỳ CB, FCO, LA, nâng thùng cầu dao trạm tại trụ 473CC/321/17 tuyến 471 Cỏ Chiên | Tại trụ 473CC/321/17 tuyến 471 Cỏ Chiên | Áp Đồng Bè xã Tân Long Hội | Cắt LBFCO Đồng Bè trụ 473CC/321/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. | Ngăn ngừa sự cố |
| 52 | | 08h30 | 16h00 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (05CN) | Ghép MBA nâng công suất trạm Hai Nhỏ 1 từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay kiểm định, định kỳ CB, FCO, LA, nâng thùng cầu dao trạm tại trụ 473CC/321/26 tuyến 471 Cỏ Chiên | Tại trụ 473CC/321/26 tuyến 471 Cỏ Chiên | Áp Đồng Bè xã Tân Long Hội | Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hai Nhỏ 1 trụ 473CC/321/26 tuyến 471 Cỏ Chiên. | Ngăn ngừa sự cố |
| 53 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN) | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cây, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cây, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------|
| 54 | | 08h30 | 10h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Kiểm tra vệ sinh MBA + Thay khung lắp LA+FCO trạm Tường Trí B2 trụ L48/T340/P9/36 tuyến 471 Tam Bình. | Tại trạm Tường Trí B2 trụ L48/T340/P9/36 tuyến 471 Tam Bình. | Áp Tường Trí, xã Trà Côn. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Trí B2 trụ L48/T340/P9/36 tuyến 471 Tam Bình. | Ngăn ngừa sự cố |
| 55 | | 10h15 | 11h45 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Kiểm tra vệ sinh MBA + Thay khung lắp LA+FCO trạm Nhon Ngãi 3 trụ L48/T340/T29/T14/11 tuyến 471 Tam Bình. | Tại trạm Nhon Ngãi 3 trụ L48/T340/T29/T14/11 tuyến 471 Tam Bình. | Áp Nhon Ngãi, xã Trà Côn. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Nhon Ngãi 3 trụ L48/T340/T29/T14/11 tuyến 471 Tam Bình. | Ngăn ngừa sự cố |
| 56 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | _Kiểm tra vệ sinh MBA + Thay khung lắp LA+FCO trạm Nhon Trí 2 trụ L48/T340/P9/T24/22 + Nhon Trí 3 trụ L48/T340/P9/T24/16 tuyến 471 Tam Bình. _Thay Ống Chằng lạch tại trụ L40/T340/P9/T24/30 và thay dây chằng bị sét tại trụ L40/T340/P9/T24/33 tuyến 471 Tam Bình. | _Tại trạm Nhon Trí 2 trụ L48/T340/P9/T24/22 tuyến 471 Tam Bình. _Tại trụ L40/T340/P9/T24/30 + L40/T340/P9/T24/33 tuyến 471 Tam Bình. | Áp Nhon Trí, xã Trà Côn. | Cắt LBF Nhon Trí tại trụ L48/T340/P9/T24/1 tuyến 471 Tam Bình. | Ngăn ngừa sự cố |
| 57 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN) | Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới | Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/207 tuyến 475 Tân Quới | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 58 | | 10h00 | 16h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (6CN) | Xử lý tại trạm Phước Thiện 1.1 từ 3x25kVA lên 3x50kVA, thay MCCB 3 pha – 125A bằng MCCB 250A (IcdCB = 200A), Điện kế điện từ 3 pha gián tiếp 3x5(10)A, qua 03 TI 250/5A, ép kẹp WR bộ cấp hạ áp trạm Phước Thiện 1.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/36 nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Phước Thiện 1.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/36 nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà | Áp Phước Thiện - xã Đông Hải | - Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện 1.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/36 (472DT) | Công trình SCTX |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----------------------|------------------------------------|--|---|---|---|----------------------------|
| 59 | | 08h00 | 15h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (4 CN) | Xử lý đầy tải trạm Áp 11.2 từ 1x50kVA lên 2x50KVA | Trụ 476DT/P129/04 nhánh 12,7kV Áp 11.2, tuyến 476 Duyên Trà | Áp 11 xã Long Hữu | - Cắt LBFCO Áp 11.2 trụ 476DT/129 | Xử lý đầy tải |
| 60 | | 08h00 | 08h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay TI & điện kế định kỳ | Tại thùng CD ĐK trạm NT Nguyễn Văn Công trụ 473DT/T153/P18A/P35/02, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa | Cắt CB & FCO trạm NT Nguyễn Văn Công trụ 473DT/T153/P18A/P35/02 | Thay hệ thống đo đếm |
| 61 | | 09h00 | 09h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (TI hạn 01/2029) | Tại thùng CD ĐK trạm CSGD Bến Giá 6 trụ 473DT/P142/T06/05/T04/01, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm 2 phường Trường Long Hòa | Cắt CB & 3FCO trạm CSGD Bến Giá 6 trụ 473DT/P142/T06/05/T04/01 | Thay hệ thống đo đếm |
| 62 | | 10h00 | 11h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay TI & điện kế định kỳ | Tại thùng CD ĐK trạm NT Lê Văn Mười trụ 477DT/T80/01, tuyến 477 Duyên Trà | Khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO NT Lê Văn Mười trụ 477DT/80 | Thay hệ thống đo đếm |
| 63 | | 13h30 | 14h15 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (TI hạn 11/2028) | Tại thùng CD ĐK trạm Cty Thuý Vy TV trụ 477DT/T147/P14A/01, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Cty Thuý Vy TV trụ 477DT/T147/14A | Thay hệ thống đo đếm |
| 64 | | 14h30 | 15h15 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (TI hạn 11/2028) | Tại thùng CD ĐK trạm NT Phạm Thị Gặp Em trụ 477DT/T147/P18A/P04A/01, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO NT Phạm Thị Gặp Em trụ 477DT/T147/P18A/04A | Thay hệ thống đo đếm |
| 65 | | 15h30 | 16h15 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (TI hạn 11/2028) | Tại thùng CD ĐK trạm NT Trần Văn Bé Hai trụ 477DT/T147/T07/01, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO NT Trần Văn Bé Hai trụ 477DT/T147/07 | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|--|----------------------|
| 66 | | 08h00 | 08h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (điện kế trực tiếp) | Tại thùng CĐĐK Công ty TNHH MTV Dũng Tiên trạm Áp 11.4 trụ 476DT/155, tuyến 476 Duyên Trà | Áp 11 xã Long Hữu | - Cắt CB điện kế Công ty TNHH MTV Dũng Tiên trụ 476DT/155 - Cắt CB + 3FCO trạm Áp 11.4 trụ 476DT/155 | Thay hệ thống đo đếm |
| 67 | | 08h00 | 09h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Lê Thị Lan trụ 475CN/T195/02 | ấp Vinh Cừ, Xã Vinh Kim | Cắt CB trạm NTTS Lê Thị Lan trụ 475CN/T195/02 Cắt FCO NTTS Lê Thị Lan trụ 475CN/195 Khách hàng chưa thuê QLVH thuê | Thay định kỳ |
| 68 | | 09h30 | 11h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Lò Bánh Mì Từ Quốc Dũng trụ 475CN/P139/T08/T03/01 | ấp Mỹ Cẩm B, Xã Cầu Ngang | Cắt CB+FCO trạm Lò Bánh Mì Từ Quốc Dũng trụ 475CN/P139/T08/T03/01 Khách hàng chưa thuê QLVH thuê | Thay định kỳ |
| 69 | | 13h00 | 14h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P và 01 CT định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Dương Văn Mến trụ 476-475CN-6/P48/T12/P02/04 | ấp Nô Công, Xã Cầu Ngang | Cắt CB+FCO trạm NTTS Dương Văn Mến trụ 476-475CN-6/P48/T12/P02/04 khách hàng đã thuê QLVH | Thay định kỳ |
| 70 | | 15h00 | 16h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 CT định kỳ xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Phở Mai Hương 2 trụ 479-476-475-9/T20/01 | ấp La Bang xã Hiệp Mỹ | Cắt CB+LBFCO trạm Phở Mai Hương 2 trụ 479-476-475-9/T20/01 khách hàng đã thuê QLVH | Thay định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|---|--|----------------------|---|------------------|
| 71 | | 07h30 | 16h00 | Điện Lực Cầu Ngang | Điện Lực Cầu Ngang (05CN) | Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm | Gắn lưới trung hạ áp Từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/200 (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) | Xã Nhị Trường | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |
| 72 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | - Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp. | - Nhánh trung áp 22kV Giồng Lớn AB khoảng trụ 479TR/P210/(01-55). | Xã Đại An. | - Không cắt điện. | Đảm bảo vận hành |
| 73 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (3CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tiêu Cản, Tân Hòa | - Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện | Đảm bảo vận hành |
| 74 | | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú | Xã Hùng Hòa | - Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng | Đảm bảo vận hành |
| 75 | | 08h00 | 09h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM trạm Lò Ngò 1 | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Lò Ngò 1 trụ 480TV/284 thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi | Cắt CB+FCO trạm Lò Ngò 1 trụ 480TV/284 thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Thí nghiệm CMB |
| 76 | | 09h00 | 10h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM trạm Lò Ngò | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Lò Ngò trụ 480TV/289 thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi | Cắt CB+FCO trạm Lò Ngò trụ 480TV/289 thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Thí nghiệm CMB |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|--|------------------------|--|-----------------|
| 77 | | 10h30 | 11h30 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM trạm Ô Đùng 3 | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ô Đùng 3 trụ 480TV/293 thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi | Cắt CB+FCO trạm Ô Đùng 3 trụ 480TV/293 thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Thí nghiệm CMB |
| 78 | | 13h00 | 14h30 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM trạm Cấp Nước Hiếu Từ | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Cấp Nước Hiếu Từ trụ 480TV/P317/01 nhánh 22kV Cấp Nước Hiếu Từ thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi | - Cắt CB trạm Cấp Nước Hiếu Từ trụ 480TV/P317/01 nhánh 22kV Cấp Nước Hiếu Từ thuộc tuyến 480 Trà Vinh - Cắt FCO Cấp Nước Hiếu Từ trụ 480TV/317 thuộc tuyến 480 Trà Vinh Tài sản ngành điện | Thí nghiệm CMB |
| 79 | | 14h30 | 15h30 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM trạm Ô Trôm 1 | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ô Trôm 1 trụ 480TV/T332/11 nhánh 12,7kV Ô Trôm thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi | Cắt CB+FCO trạm Ô Trôm 1 trụ 480TV/T332/11 nhánh 12,7kV Ô Trôm thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Thí nghiệm CMB |
| 80 | | 15h30 | 16h30 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM trạm Bến Cát 1 | Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Bến Cát 1 trụ 480TV/P354/04 nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tiêu Cản | Cắt 2CB+FCO trạm Bến Cát 1 trụ 480TV/P354/04 nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Thí nghiệm CMB |
| 81 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (4CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp | Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh | - Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn | Ngăn ngừa sự cố |
| 82 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Đào móng chằng hạ thế và lắp ty neo hạ thế | Tại gốc trụ a5 lưới hạ thế trạm Rạch Mát 1 trụ số 478TV/P228/T80/T09/10 | Xã Nhị Long | Không cắt điện | SCTX |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------|-------|---------------------|---|--|---|------------------------|---|------------------|
| 83 | | 09h30 | 11h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Thay dây chằng hạ thế bị đứt (02 dây chằng) và chỉnh trụ a5 trạm Rạch Mát 1 bị nghiêng | Tại trụ a5 lưới hạ thế trạm Rạch Mát 1 trụ số 478TV/P228/T80/T09/10 | Xã Nhị Long | Cắt CB + FCO trạm Rạch Mát 1 trụ số 478TV/P228/T80/T09/10 | SCTX |
| 84 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Nhánh 12,7kV Long Trị | Xã Nhị Long | Không cắt điện | Bảo dưỡng |
| 85 | | 08h00 | 16h00 | Điện lực Châu Thành | Điện Lực Châu Thành (02 CN) | Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế | Nhánh 22kv Đa Hòa 3 | Áp Đa Hòa xã Phước hảo | Không cắt điện | Phòng ngừa sự cố |
| 86 | | 07h30 | 08h30 | Điện Lực Trà Vinh | Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (06CN) | Bọc cách điện đường dây 22kV tuyến 471TV (chiều dài bọc cách điện khoảng 10m) để phục vụ cho công tác phát quang | Tại khoảng trụ 471TV/(14-15) đường dây 22kV tuyến 471TV, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long | Xã Châu Thành | - Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 471TV (thi công bằng phương pháp hotline). - Off relay 79 tại tủ MC 471TV trạm 110kV Trà Vinh (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471TV) | Đảm bảo vận hành |
| 1 | Thứ Ba 21/04/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Công ty Thanh Tâm (3CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Hành lang tuyến từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Phường Phú Tân | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|---|--------------------|
| 2 | | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03 CN) | -Tháo thu hồi MBA 3x25kVA. Lắp MBA 3x50kVA, thay cáp xuất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA Khí Tượng Thủy Văn 2 trụ 476BTre/34/19B/15 tuyến 476 Bến Tre | -Tür tăng ðà MBA trở xuống trụ 476BTre/34/19B/15 tuyến 476 Bến Tre | Phường Sơn Đông | -Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x25kVA Khí Tượng Thủy Văn 2 trụ 476BTre/34/19B/15 tuyến 476 Bến Tre | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03 CN) | -Tháo thu hồi MBA 3x50kVA. Lắp MBA 3x25kVA, thay cáp xuất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Huỳnh Văn Cận 2A trụ 473BTre/114/07 tuyến 473 Bến Tre | -Tür tăng ðà MBA trở xuống trụ 473BTre/114/07 tuyến 473 Bến Tre | Phường Phú Khương | -Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Huỳnh Văn Cận 2A trụ 473BTre/114/07 tuyến 473 Bến Tre | -Hoán ðổi MBA |
| 4 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Thay dây trung hòa từ trụ HT14-HT9c, ðóng tiếp ðịa trụ HT6c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/132/20B/15 NR Hương lộ 173 | -Tür trụ HT14-HT9c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/132/20B/15 NR Hương lộ 173 | -Áp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy | -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/132/20B/15 NR Hương lộ 173 | -Giảm TTĐN |
| 5 | | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Nâng công suất MBA 37,5kVA lên 2x37,5kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 480BTre/41/54/118B/01 NR 3 pha An Khánh | -Trụ 480BTre/41/54/118B/01 NR 3 pha An Khánh | -Áp Phú Mỹ xã Phú Túc | -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/118B/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/118B NR 3 pha An Khánh | -Xử lý MBA quá tải |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------|
| 6 | | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Nâng công suất MBA 37,5kVA lên 2x37,5kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh | -Trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh | -Áp Phú Mỹ xã Phú Túc | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/122/01 NR áp Phú Mỹ -Tháo 2Hotline trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh | -Xử lý MBA quá tải |
| 7 | | 08h00 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN) | -Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện | -Tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát từ trụ 478TT/124 đến trụ 478TT/198 và NR đầu vào | -Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung | -Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn | Ngăn ngừa sự cố |
| 8 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (06CN) | -Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473GTROM/53 đến trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Từ trụ 473GTROM/53 đến trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng | -Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Vệ sinh định kỳ |
| 9 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (07CN) | -Xử lý mối nối lều tại trụ 474GTROM/182, đóng tăng cường tiếp đất lập tại 474GTROM/186, cân pha lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/182 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm | -Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 474GTROM/182 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Hưng Nhượng | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GTROM/182 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm | -Giám TTĐN |
| 10 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 01 đến trụ 10 nhánh rẽ Cồn Đeo | -Từ trụ 01 đến trụ 10 nhánh rẽ Cồn Đeo | -Xã Phước Long | -Không cắt điện | -Giám TTĐN |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| 11 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay 2TU định kỳ bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA trụ 474GTROM/322/2 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH SX TM SNK Âu Việt Funiture) | -Tại trụ 474GTROM/322/2 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Phước Long | -Cắt CB trạm 320kVA trụ 474GTROM/322/2, trạm 400kVA trụ 474GTROM/322/3 + Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/322/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm | -Thay định kỳ, bảo trì HTĐĐ |
| 12 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay 3TU định kỳ bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2x250kVA trụ 474BTRE/205/14/1(trụ 14/1 nhánh rẽ Phước Long (KH: CS SX Nước Đá Bến Tre 2) | -Tại trụ 474BTRE/205/14/1(trụ 14/1 nhánh rẽ Phước Long | -Xã Phước Long tỉnh Vĩnh Long | -Cắt 2CB trạm 2x250kVA trụ 474BTRE/205/14/1 + Cắt 3LBFCO trụ 474BTRE/205/14 (trụ 14 nhánh rẽ Phước Long) | -Thay TU định kỳ bảo trì HTĐĐ |
| 13 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | - Từ trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã Tân Thủy. | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 14 | | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Tăng cường mối nối lưới hạ thế trụ HT13, 13/1, 13/10 đến trụ 13/14; Tăng cường tiếp đất hạ thế trụ 13, 13/10 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/106/11/14 NR Ấp 7 An Phú Trung. | -Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/106/11/14 NR Ấp 7 An Phú Trung. | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/106/11/14 NR Ấp 7 An Phú Trung. | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày. |
| 15 | | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Thay trụ hạ thế 164a/2, 167/1 thuộc trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/162 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------------|
| 16 | | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 75kVA lên 160kVA trạm trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 472BTri/117 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 17 | | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 160kVA xuống 75kVA trạm trụ 472BTri/41/25 NR Lộ Gò Chuối. | -Trụ 472BTri/41/25 NR Lộ Gò Chuối. | -Xã Ba Tri. | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTri/41/25 NR Lộ Gò Chuối. -Tháo 03kẹp hotline trụ 472BTri/41/25 NR Lộ Gò Chuối. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 18 | | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương Phú Lễ. | -Trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương Phú Lễ. | -Xã Tân Xuân. | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương Phú Lễ. -Tháo 01 kẹp hotline trụ 473BTri/71/08 NR Phú Khương Phú Lễ. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 19 | | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA trạm trụ 472BTri/148/50/06 NR Tập đoàn 5. | -Trụ 472BTri/148/50/06 NR Tập đoàn 5. | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 472BTri/148/50/06 NR Tập đoàn 5. -Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/148/50/06 NR Tập đoàn 5. | -SCTX, xử lý quá tải. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| 20 | | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | -Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng Lê văn Tuấn trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/131/14A/3 NR Bãi Ngao | - Trụ 478BTri/28/131/14A/3 NR Bãi Ngao. | -Xã Tân Thủy | - Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/131/14A/3 NR Bãi Ngao. - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/131/14A NR Bãi Ngao. | -Thay 3 TI hạ thế định kỳ |
| 21 | | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng CTy TNHH Thủy Sản Phương Nam Bến Tre trụ 478BTri/28/131/25A/1 NR Bãi Ngao | -Trụ 478BTri/28/131/25A/1 NR Bãi Ngao | -Xã Tân Thủy | -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478BTri/28/131/25A/10 NR Bãi Ngao. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/131/25A NR Bãi Ngao | -Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ |
| 22 | | 13h00 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Nuôi Tôm Võ Minh Khoa trụ 478BTri/28/109/47A/9/8/1 NR Lộ Rãnh Tiệm Tôm. | -Trụ 478BTri/28/109/47A/9/8/1 NR Lộ Rãnh Tiệm Tôm. | -Xã Tân Thủy | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 478BTri/28/109/47A/9/8/1 NR Lộ Rãnh Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/47A/9/8 NR Lộ Rãnh Tiệm Tôm. | -Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ |
| 23 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp 1 Tam Hiệp | -Từ trụ 162/01 đến trụ 162/36 NR 3P Áp 1 Tam Hiệp | -Áp 1, 2 xã Phú Thuận | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố, giám TĐN |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|---|---|-------------------------------|--|------------------|
| 24 | | 09h00 | 10h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vinh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/03/20/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Trụ 472BĐ/03/20/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại | -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/03/20/01 + FCO trụ 472BĐ/03/20 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Thí nghiệm CBM. |
| 25 | | 10h30 | 12h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vinh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 472BĐ/03/28/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Trụ 472BĐ/03/28/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị | -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 472BĐ/03/28/01 + FCO trụ 472BĐ/03/28 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Thí nghiệm CBM. |
| 26 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vinh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x50kVA trụ 472BĐ/03/73 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Trụ 472BĐ/03/73 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị | -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 472BĐ/03/73 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. | -Thí nghiệm CBM. |
| 27 | | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vinh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 472BĐ/03/96/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Trụ 472BĐ/03/96/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị | -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 472BĐ/03/96/01 + FCO trụ 472BĐ/03/96 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Thí nghiệm CBM. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 28 | | 08h30 | 09h20 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/20/01A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Trần Văn Thanh) | -Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/20/01A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại | -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/20/01A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Thay TI hạ thế định kỳ |
| 29 | | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/54/02 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Phan Ngọc Ảnh) | -Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/54/02 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị | -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/54/02 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 30 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/60B/17/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Trần Thanh Trường) | -Tại thùng điện kế trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/60B/17/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị | -Áp Bình Huệ 1 xã Thạnh Phước | -Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/60B/17/01+3LBFCO trụ 472BĐ/03/60B/17 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 31 | | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 474BĐ/138/02 tuyến Bình Thới - Bình Lộc (Khách hàng NTCN Trần Văn Thơ) | -Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 474BĐ/138/02 tuyến Bình Thới - Bình Lộc | -Áp Bình Huệ 2 xã Thạnh Phước | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 474BĐ/138/02+3LBFCO trụ 474BĐ/138 tuyến Bình Thới - Bình Lộc | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 32 | | 08h00 | 16h30 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (06 CN) | -Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 14a đến trụ 17a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/22 NR Ngãi Đăng | -Từ trụ 14a đến trụ 17a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/22 NR Ngãi Đăng | -Xã Hương Mỹ | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/22 NR Ngãi Đăng | -Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn |
| 33 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (05CN) | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế | -Từ trụ 475CL/196/01 đến trụ 475CL/196/94 nhánh rẽ Tân Thiêng -Từ trụ 475CL/196/62/1T đến trụ 475CL/196/62/61T nhánh rẽ Cái Sơn | -Xã Vĩnh Thành | -Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|---|--|--|--|
| 34 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuân Long (07CN) | -Kéo mới cáp quang từ trụ trung thế 474CL/73/22 đến trụ trung thế 474CL/73/27, từ trụ hạ thế 1a đến 20a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/73/22 nhánh rẽ Lộ Ngã tư Sơn Định; từ trụ hạ thế 6a đến 19a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân. | -Từ trụ trung thế 474CL/73/22 đến trụ trung thế 474CL/73/27, từ trụ hạ thế 1a đến 20a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/73/22 nhánh rẽ Lộ Ngã tư Sơn Định; từ trụ hạ thế 6a đến 19a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân. | -Xã Phú Phụng | -Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | -Kéo mới cáp quang nhà mạng Viettel -Hợp đồng giám sát an toàn điện số 26/HĐ-XUANLONG-XNDVV |
| 35 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (05CN) | Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 478-476PH/2 đến trụ 478-476PH/29 và từ trụ 476PH/30 đến trụ 476PH/40 thuộc tuyến 478, 476 Phước Hòa | Từ trụ 478-476PH/2 đến trụ 478-476PH/29 và từ trụ 476PH/30 đến trụ 476PH/40 thuộc tuyến 478, 476 Phước Hòa | Khu CN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới. | Không cắt điện, lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định trong công tác rửa sứ Hotline | Vệ sinh cách điện Hotline |
| 36 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay lại thùng CĐĐK trạm 180kVA Lê Thái Tổ 1A tại trụ 475VLg/97 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long. | Làm việc tại thùng CĐĐK tại trụ 475VLg/97 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long. | Đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu. | Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA Lê Thái Tổ 1A tại trụ 475VLg/97 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long. | Khắc phục kiến nghị |
| 37 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay lại thùng CĐĐK trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. | Làm việc tại thùng CĐĐK tại trụ 471VLg/64/12 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. | Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu. | Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. | Khắc phục kiến nghị |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|------------------|-------------------------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 38 | | 08h30 | 09h30 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (3CN) | Nâng thùng DCU trạm Thuận Tân 2A tại Trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh | Trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh | Phường Bình Minh | Cắt MCCB + FCO trạm Thuận Tân 2A tại Trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh | Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện |
| 39 | | 09h30 | 12h00 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (3CN) | Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Thuận Tân 2B tại Trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh | Trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh | Phường Bình Minh | Cắt MCCB + FCO trạm Thuận Tân 2B tại Trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh | Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện |
| 40 | | 13h30 | 15h30 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (3CN) | Nâng thùng DCU, thùng MCCB & Điện kế tổng trạm Thuận Tân 3 tại Trụ 475BM/111/19/11/90 tuyến 475 Bình Minh | Trụ 475BM/111/19/11/90 tuyến 475 Bình Minh | Phường Bình Minh | Cắt MCCB + FCO trạm Thuận Tân 3 tại Trụ 475BM/111/19/11/90 tuyến 475 Bình Minh | Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện |
| 41 | | 08h30 | 11h30 | Điện lực Long Hồ | Điện lực Long Hồ (07CN) | Thay MBA bị rịn dầu từ 2x25kVA thành 1x50kVA và thay hệ thống đo đếm trạm | Tại trạm Phú An 2B trụ 472VLg/128/1/145/20 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng | Áp Phú An 2, xã An Bình | Cắt CB + FCO + gỡ Hotline trạm Phú An 2B trụ 472VLg/128/1/145/20 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng. | Ngăn ngừa sự cố |
| 42 | | 13h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ | Điện lực Long Hồ (07CN) | Thay MBA bị rịn dầu từ 2x25kVA thành 1x50kVA và thay hệ thống đo đếm trạm | Tại trạm Phú Thạnh 6 trụ 472VLg/128/1/118/38/42 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng | Áp Phú Thạnh 3, xã An Bình | Cắt CB + FCO + gỡ Hotline trạm Phú Thạnh 6 trụ 472VLg/128/1/118/38/42 tuyến Chợ Lách – Phú Phụng | Sửa chữa thường xuyên |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|------------------------------|--|--|---|--|------------------------------|
| 43 | | 08h30 | 16h00 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (05CN) | Thay dây ABC 3x50mm2 thành dây ABC 3x70mm2 + kéo thêm 1 sợi dây AV50 mm2 từ trụ 474-472CC/62 đến trụ 474-472CC/65 chuyển khách hàng trạm Công Bản qua trạm 320kVA Mỹ An 4 trụ 474-472CC/70 tuyến 474 Cỏ Chiên và thu hồi trạm 37,5kVA Công Bản tại trụ 474-472CC/63 tuyến 474 Cỏ Chiên | Từ trụ 474-472CC/62 đến trụ 474-472CC/65 tuyến 474 Cỏ Chiên | Áp Chợ xã Nhơn Phú | - Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA Công Bản tại trụ 474-472CC/63 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt CB + 03FCO trạm 320kVA Mỹ An 4 trụ 474-472CC/70 tuyến 474 Cỏ Chiên | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |
| 44 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN) | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố. |
| 45 | | 08h00 | 12h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Xử lý tiếp xúc, ép lèo hạ áp, căng dây chùng thấp, đóng tăng cường tiếp đất lập lại, cân pha, phát quang hạ áp thuộc trạm 4 Hiếu Thành (37,5kVA) trụ 473VLi/58/121 tuyến 473 Vũng Liêm. (Sửa chữa thường xuyên 2026) | Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 4 Hiếu Thành (37,5kVA) trụ 473VLi/58/121 tuyến 473 Vũng Liêm | Áp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành | - Cắt CB+FCO trạm 4 Hiếu Thành (37,5kVA) trụ 473VLi/58/121 tuyến 473 Vũng Liêm. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |
| 46 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Xử lý tiếp xúc, ép lèo hạ áp, căng dây chùng thấp, đóng tăng cường tiếp đất lập lại, cân pha, phát quang hạ áp thuộc trạm 4A Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLi/58/125 tuyến 473 Vũng Liêm. (Sửa chữa thường xuyên 2026) | Trên đường dây hạ áp thuộc trạm 4A Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLi/58/125 tuyến 473 Vũng Liêm | Áp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành | - Cắt CB+FCO trạm 4A Hiếu Thành (50kVA) trụ 473VLi/58/125 tuyến 473 Vũng Liêm | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|---|--|--|------------------------------|
| 47 | | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (2CN) | Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú | Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình | - Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 48 | | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN) | Thay thùng CD+ĐK trạm bằng sắt thành thùng composite trạm Sáu Lập | Tại trạm Sáu Lập trụ 479TB/P122/P19/25 tuyến 479 Tam Bình | Áp 9, xã Hòa Hiệp | Cắt CB+FCO trạm Sáu Lập trụ 479TB/P122/P19/25 tuyến 479 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 49 | | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN) | Thay thùng CD+ĐK trạm bằng sắt thành thùng composite trạm 1 Hòa Phong | Tại trạm 1 Hòa Phong trụ 479TB/P122/7 tuyến 479 Tam Bình | Áp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp | Cắt CB+FCO trạm 1 Hòa Phong trụ 479TB/P122/7 tuyến 479 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 50 | | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN) | Thay thùng CD+ĐK trạm bằng sắt thành thùng composite trạm Tư Tá | Tại trạm Tư Tá trụ 479TB/T85/8 tuyến 479 Tam Bình | Áp Hòa An, xã Hòa Hiệp | Cắt CB+FCO trạm Tư Tá trụ 479TB/T85/8 tuyến 479 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 51 | | 08h30 | 11h30 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Căng lại nhánh dây hạ áp bị chùng thấp thuộc trạm Thị Trấn 4A trụ M44/164 tuyến 474 Bình Minh. | Từ trụ hạ áp 6 đến trụ hạ áp số 8 thuộc trạm Thị Trấn 4A trụ M44/164 tuyến 474 Bình Minh. | Áp 4, xã Trà Ôn. | Cắt CB+3FCO trạm Thị Trấn 4A trụ M44/164 tuyến 474 Bình Minh. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|
| 52 | | 13h00 | 14h30 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Nâng thùng công tơ tổng trạm Thiện Mỹ 2B, trụ M44/243 tuyến 474 Bình Minh. | Tại trạm Thiện Mỹ 2B, trụ M44/243 tuyến 474 Bình Minh. | Áp Cây Điệp, xã Trà Ôn. | Cắt CB+FCO trạm Thiện Mỹ 2B, trụ M44/243 tuyến 474 Bình Minh. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |
| 53 | | 15h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Kiểm tra vệ sinh MBA + Thay khung lắp LA+FCO trạm Ông Lãnh 3 trụ L45/T298/41 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trạm Ông Lãnh 3 trụ L45/T298/41 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ông Lãnh 3 trụ L45/T298/41 tuyến 475 Vũng Liêm. | Ngăn ngừa sự cố. |
| 54 | | 08h30 | 11h30 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (4CN) | Kiểm tra vệ sinh MBA + Thay khung lắp LA+FCO trạm Mỹ Hưng 2 trụ M44/T156/42 + Thay chằng trung áp bị sét tại trụ M44/T156/3+7 tuyến 474 Bình Minh. | Tại trạm Mỹ Hưng 2 trụ M44/T156/42 + Thay chằng trung áp bị sét tại trụ M44/T156/3+7 tuyến 474 Bình Minh. | Áp Mỹ Phó, Mỹ Hưng, xã Trà Ôn. | Cắt 3 LBF Mỹ Phó, trụ M44/T156/1 tuyến 474 Bình Minh. | Ngăn ngừa sự cố. |
| 55 | | 13h30 | 15h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Kiểm tra vệ sinh MBA + Thay khung lắp LA+FCO trạm Ba Chùa A trụ L48/T340/T29/45 tuyến 471 Tam Bình. | Tại trạm Ba Chùa A trụ L48/T340/T29/45 tuyến 471 Tam Bình. | Áp Ba Chùa, xã Trà Côn. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ba Chùa A trụ L48/T340/T29/45 tuyến 471 Tam Bình. | Ngăn ngừa sự cố. |
| 56 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN) | Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới | Từ trụ 473TQ/36 đến trụ 473TQ/170 tuyến 473 Tân Quới | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|---|---|----------------------------|---|---------------------|
| 57 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN) | Thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm Hưng Nghĩa 1 trụ 471TQ/176/73/48 tuyến 471 Tân Quới | Áp Hưng Nghĩa, xã Tân Lược | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hưng Nghĩa 1 trụ 471TQ/176/73/48 tuyến 471 Tân Quới | Thí nghiệm thiết bị |
| 58 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN) | Thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm DC Hưng Lợi 2 trụ 471TQ/176/98/28 tuyến 471 Tân Quới | Áp Hưng Lợi, xã Tân Lược | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm DC Hưng Lợi 2 trụ 471TQ/176/98/28 tuyến 471 Tân Quới; | Thí nghiệm thiết bị |
| 59 | | 13h00 | 16h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm Rạch súc 1 trụ 471TQ/135/5 tuyến 471 Tân Quới | Áp Tân Qui, xã Tân Lược | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Rạch súc 1 trụ 471TQ/135/5 tuyến 471 Tân Quới; | Thí nghiệm thiết bị |
| 60 | | 13h00 | 16h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm Cầu Bà Đồng 1A trụ 471TQ/72/9 tuyến 471 Tân Quới | Áp Tân Phước, xã Tân Lược | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Cầu Bà Đồng 1A trụ 471TQ/72/9 tuyến 471 Tân Quới; | Thí nghiệm thiết bị |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 61 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (8CN) | Kiểm tra xử lý tiếp xúc 3DS 473DT, lắp tăng cường tiếp xúc đầu coss pha 2 và kiểm tra xử lý tiếp xúc pha 1, pha 3 DS 476DT, kiểm tra xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay LA, thí nghiệm định kỳ FCO (công tác CBM) trạm UB xã Ngũ Lạc, Chợ Ngũ Lạc 1, Mé Láng 2, Mé Láng 1, Đường Liễu 2, Đường Liễu 1, thí nghiệm định kỳ LBFCO (công tác CBM) phân đoạn Đường Liễu 3, Sóc Ót, thí nghiệm định kỳ tụ bù 473DT (công tác CBM), thay FCO pha 1 trạm Mé Láng 2, thay sứ đứng trung áp trụ 473-476DT/06 | Từ trụ 473-476DT/05A đến trụ 473-476DT/45, trụ 473-476DT-3/P31/01, 473-476DT-3/T42/01A, trục chính tuyến 473, 476 Duyên Trà | Áp Mé Láng, Đường Liễu - xã Ngũ Lạc | - Cắt MC 473, 476 trạm 110kV Duyên Trà và kéo MC ra khỏi vị trí vận hành - Cắt 3DS1 Đường Liễu trụ 473-476DT/47A (473DT) - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 (476DT) - Cắt 3DS2 Long Hữu trụ 476DT/117 (476DT) - Cắt 3LBFCO Chợ Ngũ Lạc trụ 473-476DT-3/P6A/01 (473DT) - Cắt 3LBFCO Tụ Dừng 2 trụ 473-476DT-3/P27/01 (473DT) - Đóng DTĐ 473-76, 476-76 trạm 110kV Duyên Trà Đóng đẳng áp 478CN sang 476DT Đóng đẳng áp 477DT sang 473DT | Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành |
| 62 | | 08h00 | 13h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (05 CNKD) | Thay điện kế, TU, TI định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm trạm Cty Kiên Giang SG và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH” | Trụ 473DT/T153/P85/T83/11/03 nhánh 22kV Cty Kiên Giang SG, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa | Cắt 3LBFCO Cty Kiên Giang SG trụ 473DT/T153/P85/T83/11/01 Khách hàng thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 63 | | 14h30 | 16h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CNKD) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm trạm NT Cao Văn Tấu và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH” (TU, TI đến tháng 03/2028) | Trụ 477DT/T147/T51B/(02-04) nhánh 22kV NT Cao Văn Tấu, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO NT Cao Văn Tấu trụ 477DT/T147/T51B/01 Khách hàng thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| 64 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (6 CN) | Xử lý đầy tải trạm Giồng Ôt 7 từ 3 pha - 1x100kVA lên 3x100KVA | Từ bộ xà FCO trạm xuống đất trụ 472-471DT/179, tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà | Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải | - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472-471DT/130 - Cắt 3 DS1 Mù U trụ 472-471DT/187 Thao tác Recloser Nhiệt Điện I, đề cắt và đóng 3DS1 Mù U | Xử lý đầy tải |
| 65 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 CT định kỳ xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Lê Văn Sanh trụ 475CN/P236/P03/T49/01 | ấp Giồng Lớn, Xã Vinh Kim | Cắt CB trạm NTTS Lê Văn Sanh trụ 475CN/P236/P03/T49/01 Cắt FCO NTTS Lê Văn Sanh trụ 475CN/P236/P03/49 | Thay định kỳ |
| 66 | | 10h00 | 11h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Nguyễn Hồng Phúc 1 trụ 475CN/P236/P03/T51/02 | ấp Giồng Lớn, Xã Vinh Kim | Cắt CB+FCO trạm NTTS Nguyễn Hồng Phúc 1 trụ 475CN/P236/P03/T51/02 | Thay định kỳ |
| 67 | | 13h00 | 14h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Nguyễn Hiếu Vinh trụ 475CN/P236/P03/T30/01 | ấp Thôn Rôn, Xã Vinh Kim | Cắt CB+FCO trạm NTTS Nguyễn Hiếu Vinh trụ 475CN/P236/P03/T30/01 | Thay định kỳ |
| 68 | | 14h30 | 15h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Đẹp trụ 475CN/P188/T72/P18A/05 | ấp Hạnh Mỹ, Xã Mỹ Long | Cắt CB+FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Đẹp trụ 475CN/P188/T72/P18A/05 | Thay định kỳ |
| 69 | | 07h30 | 17h00 | Điện Lực Cầu Ngang | Điện Lực Cầu Ngang | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao | Nhánh rê Tầm Du Lộ từ trụ 478CN/163 đến trụ 478CN/T163/41 thuộc tuyến 478CN trạm 110 kV Cầu Ngang | Xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh Long | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|---|-----------------------|---|--------------------|
| 70 | | 08h00 | 12h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang+ Xí Nghiệp Dịch Vụ (04 CN) | Thí nghiệm CBM máy biến áp và thay LA các trạm Mỹ Quý 3, Mỹ Quý 1, Mỹ Quý 4, Mỹ Quý 5 | Từ trụ 478CN/T209/11 đến trụ 478CN/T209/29 và đến trụ 478CN/T209/T14A/02 nhánh Mỹ Quý tuyến 478CN | Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ | Cắt LBFCO Mỹ Quý trụ 478CN/T209/01 | Thí nghiệm định kỳ |
| 71 | | 07h00 | 10h15 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Chà Và 1 tại trụ 475CN/201 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Chà Và 1 tại trụ 475CN/201 | Áp Chà Và xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Chà Và 1 tại trụ 475CN/201 | Sửa chữa lớn |
| 72 | | 10h45 | 13h45 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Chà Và tại trụ 475CN/213 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Chà Và tại trụ 475CN/213 | Áp Chà Và xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Chà Và tại trụ 475CN/213 | Sửa chữa lớn |
| 73 | | 14h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Vinh Kim 3 tại trụ 473CN/P183/197 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Vinh Kim 3 tại trụ 473CN/P183/197 | Áp Chà Và xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Vinh Kim 3 tại trụ 473CN/P183/197 | Sửa chữa lớn |
| 74 | | 07h00 | 10h15 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Cà Tum 2 tại trụ 475CN/T254/38 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Cà Tum 2 tại trụ 475CN/T254/38 | Áp Cà Tum xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Cà Tum 2 tại trụ 475CN/T254/38 | Sửa chữa lớn |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|--|-------------------------|--|------------------|
| 75 | | 10h45 | 13h45 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Thôn Rôn tại trụ 475CN/P224/T13/12 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Thôn Rôn tại trụ 475CN/P224/T13/12 | Áp Thôn Rôn xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Thôn Rôn tại trụ 475CN/P224/T13/12 | Sửa chữa lớn |
| 76 | | 14h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Vinh Cửu tại trụ 475CN/T211/10 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Vinh Cửu tại trụ 475CN/T211/10 | Áp Vinh Cửu xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Vinh Cửu tại trụ 475CN/T211/10 | Sửa chữa lớn |
| 77 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | - Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp. | - Nhánh trung áp 22kV Mé Rạch B khoảng trụ 479TR/P216/(01-83). | Xã Đại An. | - Không cắt điện. | Đảm bảo vận hành |
| 78 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại MĐĐ trạm Công ty Cổ Phần Mía đường Trà Vinh trụ 477TR/P81/01. | Xã Lưu Nghiệp Anh. | - Cắt 3LBFCO nhà máy đường Trà Vinh trụ 477TR/81 Khách hàng đã thuê QLVH | Ngăn ngừa sự cố |
| 79 | | 10h00 | 11h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ | - Tại MĐĐ trạm Công ty TNHH Kim Hà Việt trụ 477TR/P82/01. | Xã Lưu Nghiệp Anh. | - Cắt 3LBFCO Kim Hà Việt trụ 477TR/82. Khách hàng chưa thuê QLVH | Ngăn ngừa sự cố |
| 80 | | 13h30 | 15h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại MĐĐ trạm Đặng Hữu Tiên 2 trụ 477TR/P92/01 | Xã Lưu Nghiệp Anh. | - Cắt 3LBFCO Đặng Hữu Tiên 2 trụ 477TR/92(đã thuê QLVH). | Ngăn ngừa sự cố |
| 81 | | 15h30 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ | - Tại MĐĐ trạm Nhà thi đấu đa năng trụ 475TR/P48/01 | Xã Trà Cú. | - Cắt 3LBFCO Nhà thi đấu đa năng trụ 475TR/48 khách hàng chưa thuê QLVH | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----------------|--------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|
| 82 | | 08h30 | 09h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 03/2030, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Dư Thị Tú Ngân trụ 471CN/208/P96/T02/01. | Xã Long Hiệp. | - Cắt CB trạm Dư Thị Tú Ngân trụ 471CN/208/P96/T02/01. - Cắt FCO Dư Thị Tú Ngân trụ 471CN/208/P96/02(đã thuê QLVH) | Ngăn ngừa sự cố |
| 83 | | 09h30 | 10h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 03/2030 | - Tại thùng CD-ĐK trạm Hà Thị Thanh Thủy | Xã Long Hiệp. | - Cắt CB trạm Hà Thị Thanh Thủy trụ 471CN/208/P48/T36A/01. - Cắt FCO Hà Thị Thanh Thủy trụ 471CN/208/P48/36A(chưa thuê QLVH). | Thay định kỳ |
| 84 | | 10h30 | 11h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 03/2030 | - Tại thùng CD-ĐK trạm Trần Thành Đức 3 | Xã Long Hiệp. | - Cắt CB+FCO trạm Trần Thành Đức 3 trụ 471CN/208/P1-48/36(chưa thuê QLVH). | Thay định kỳ |
| 85 | | 11h45 | 12h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ(trực tiếp), Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Nguyễn Thiên Nhiên trụ 475-477TR/P04/01 | Xã Trà Cú. | - Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Thiên Nhiên trụ 475-477TR/P04/01(đã thuê QLVH) | Ngăn ngừa sự cố |
| 86 | | 14h00 | 14h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 05/2029, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Lương Văn Sinh trụ 475TR/P66/T05/01. | Xã Tập Sơn | - Cắt CB trạm Lương Văn Sinh trụ 475TR/P66/T05/01 - Cắt 3FCO Lương Văn Sinh trụ 475TR/P66/05(chưa thuê QLVH) | Thay định kỳ |
| 87 | | 15h00 | 15h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 03/2030, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Phan Ngọc Thức trụ 477TR/T100/T20/01 | Xã Lưu Nghiệp Anh. | - Cắt CB trạm Phan Ngọc Thức trụ 477TR/T100/T20/01. - Cắt FCO Phan Ngọc Thức trụ 477TR/T100/20(đã thuê QLVH) | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|---|------------------|
| 88 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (3CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú | Xã Hùng Hòa | - Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện | Đảm bảo vận hành |
| 89 | | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 475CK/162 đến trụ 475CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tiêu Cản, Tân Hòa | - Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng | Đảm bảo vận hành |
| 90 | | 08h00 | 11h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (4CN) | Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp trạm Vàm Đĩnh 3 và thay dây chổi tia sứ trung áp trụ 474CK/P219/P13/32 | Từ trụ 474CK/P219/P13/32 đến trụ 474CK/P219/P13/37 nhánh rẽ Vàm Đĩnh | Áp Vàm Đĩnh, xã Phong Thạnh | - Cắt LBFCO Vàm Đĩnh tại trụ 474CK/P219/P13/30 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Vàm Đĩnh 3 tại trụ 474CK/P219/P13/37 (474CK) | SCTX |
| 91 | | 08h00 | 09h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thí nghiệm MBA, chỉnh nấc giảm áp MBA và thay công tơ + TI trạm Hội An 3 | Từ sứ cao MBA trạm Hội An 3 trở xuống trụ 474CK/P174/34 nhánh rẽ Áp Chiến Lược | Áp Hội An, xã An Phú Tân | Cắt CB+FCO trạm Hội An 3 tại trụ 474CK/P174/34 (474CK) Tài sản ngành điện | TNĐK |
| 92 | | 09h00 | 10h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thí nghiệm MBA và thay công tơ + TI trạm Hội An 4 | Từ sứ cao MBA trạm Hội An 4 trở xuống trụ 474CK/P174/61 nhánh rẽ Áp Chiến Lược | Áp Hội An, xã An Phú Tân | - Cắt CB khách hàng Viettel Trà Vinh-Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp-Viễn Thông Quân Đội tại trụ 474CK/P174/61 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Hội An 4 tại trụ 474CK/P174/61 (474CK) Tài sản ngành điện | TNĐK |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|--|--------------------------|--|------------------|
| 93 | | 10h00 | 11h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thí nghiệm MBA và thay công tơ + TI trạm Hội An 6 | Từ sứ cao MBA trạm Hội An 6 trở xuống trụ 480CK/T111/24 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược | Ấp Hội An, xã An Phú Tân | Cắt CB+FCO trạm Hội An 6 tại trụ 480CK/T111/24 (480CK) | TNĐK |
| 94 | | 13h30 | 15h30 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thí nghiệm LBS NT 474CK-480CK | Tại trụ 474CK/P174/87 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược | Ấp Hội An, xã An Phú Tân | - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS1 NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/86 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) | TNĐK |
| 95 | | 13h30 | 14h30 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (2CN) | Thay công tơ + TI định kỳ trạm Hội An 1 | Tại thùng cầu dao điện kế trạm Hội An 1 tại trụ 474CK/P174/T32/T04/06 nhánh rẽ Hội An 1 | Ấp Hội An xã An Phú Tân | Cắt CB+FCO trạm Hội An 1 tại trụ 474CK/P174/T32/T04/06 (474CK) Tài sản ngành điện | Bảo dưỡng |
| 96 | | 07h30 | 14h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (01CN) | Kiểm tra ngày đường dây trung, hạ áp, TBA; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 116 đến trụ 198 tuyến 475 Long Đức và các nhánh rẽ đầu nối vào. | Xã Nhị Long | Không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 97 | | 07h30 | 14h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (01CN) | Kiểm tra ngày đường dây trung, hạ áp, TBA; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 01 đến trụ 89 nhánh 22kV Bình Phú và các nhánh rẽ đầu nối vào (trừ nhánh Nhị Long). Từ trụ 01 đến trụ 19 nhánh 22kV Phú Hưng và các nhánh rẽ đầu nối vào. | Xã Nhị Long, Bình Phú | Không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 98 | | 07h30 | 14h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (01CN) | Kiểm tra ngày đường dây trung, hạ áp, TBA; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 01 đến trụ 84 nhánh 22kV Nhị Long và các nhánh rẽ đầu nối vào | Xã Nhị Long, Càng Long | Không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|--|-------------------------------------|--|---|------------------------|---|----------------------|
| 99 | | 18h00 | 21h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (02CN) | Kiểm tra đêm đường dây trung, hạ áp, TBA; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 116 đến trụ 198 tuyến 475 Long Đức và các nhánh rẽ đầu nối vào. | Xã Nhị Long | Không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 100 | | 18h00 | 21h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (02CN) | Kiểm tra đêm đường dây trung, hạ áp, TBA; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 01 đến trụ 84 nhánh 22kV Nhị Long và các nhánh rẽ đầu nối vào | Xã Nhị Long, Càng Long | Không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 101 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | - Từ trụ 110 đến trụ 140 tuyến 473 Cầu Kè; nhánh 12,7kV Trà Ôp 4. - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Trà Ôp 2, Trà Ôp 3, Trà Ôp 4. | Xã Tân An | Không cắt điện | Bảo dưỡng |
| 102 | | 09h00 | 12h00 | Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh | Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh | Thay thùng CD ĐK Trạm Ngãi Lợi 2-1 | Tại trụ 472TV/T97/P13/T62/P3/03 | Áp Ngãi Lợi xã Hưng Mỹ | Cắt CB, FCO Trạm Ngãi Lợi 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T62/P3/03 | Thay hệ thống đo đếm |
| 103 | | 9h00 | 10h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2030). | Tại thùng CB-ĐK Trạm Cồn Cò 1 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/11 tuyến 472TV | ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ | -Cắt CB + FCO trạm Cồn Cò 1 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/11 (Tài sản ngành điện) | Thay định kỳ |
| 104 | | 10h30 | 11h30 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2030). | Tại thùng CB-ĐK Trạm Cồn Cò 2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/20 tuyến 472TV | ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ | -Cắt CB + FCO trạm Cồn Cò 2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/20 (Tài sản ngành điện) | Thay định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------|---|------------------|
| 105 | | 13h00 | 16h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (03 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 11/2029) kết hợp Bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH. | Tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T36A/(02, 21) tuyến 472TV | ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ | -Cắt CB trạm NTTS Lý Khải Minh trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T36A/21 -Cắt 03 LBFCO NTTS Lý Khải Minh trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/36A (Đã ký vận hành thuê) | Thay định kỳ |
| 106 | | 08h00 | 11h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Xử lý quá tải trạm biến áp Nhà Dừa từ 1 x 251vA lên 2 x 25kvA | Tại trụ 476TV/T181/21 | Áp Nhà Dừa xã Châu Thành | Cắt LBFCO Nhà Dừa tại trụ 476TV/181 | Phòng ngừa sự cố |
| 107 | | 12h00 | 15h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Xử lý quá tải trạm biến áp Ô Tre Lớn 1 từ 1 x 251vA lên 2 x 25kvA | Tại trụ 476TV/P76/P24/01 | Áp Ô Tre Lớn xã Châu Thành | Cắt CB, FCO trạm Ô Tre Lớn 1 tại trụ 476TV/P76/P24/01 Tháo đầu nối kẹp nối rì dây nóng tại kẹp quay trạm tại trụ 476TV/P76/P24/01 (Đăng ký Off chức năng tự đóng lại Recloser Đoàn Công chánh trước khi tháo và lắp) | Phòng ngừa sự cố |
| 108 | | 07h30 | 11h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | Vệ sinh và thay MBA pha A bị rỉ dầu trạm CSSX Đầu Bờ | Tại trụ 471-479LD-1/T107/P25/01, đường Hùng Vương, Phường Hòa Thuận | Phường Hòa Thuận | - Cắt CB trạm CSSX Đầu Bờ tại trụ 471-479LD-1/T107/P25/01 - Cắt 03 FCO trạm CSSX Đầu Bờ tại trụ 471-479LD-1/T107/25 Tải sản ngành điện | ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 109 | | 08h00 | 12h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. - Thay công tơ, TI, TU (trung thế) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. | - Tại HTĐĐ Vinfast Bạch Đằng, trụ số 471LD/P87A/01, nhận điện tuyến 476LD. | Phường Long Đức | - Cắt CB trạm Vinfast Bạch Đằng (trạm trụ tháp 1 cột), trụ số 471LD/P87A/02. - Cắt 03 LBFCO Vinfast Bạch Đằng, trụ số 471LD/87A. | Thay hệ thống đo đếm |
| 1 | Thứ Tư 22/04/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Công ty Thanh Tâm (3CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Hành lang tuyến từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Phường Phú Tân | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2 | | 08h00 | 09h00 | -Điện lực Bến Tre | -XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN) | -Gọt vỏ bọc dây trung thế pha 2 (pha giữa), pha 3 (bia trong). Lắp 3 kẹp Wire + 3 Hotline, lắp 3 chụp kẹp wire, lắp topin + sứ đỡ và cân pha trung thế từ pha 1 sang đầu qua pha 3 (bia trong) tại trụ 474BTre/180 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | -Tại trụ 474BTre/180 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | -Phường An Hội | -Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 479 Bến Tre -Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 474BTre/180/01 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) -Cắt FCO trụ 474BTre/180 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | -Cân pha trung thế |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------|--|--------------------------|
| 3 | | 09h00 | 10h00 | -Điện lực Bến Tre | -XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN) | -Gọt vỏ bọc dây trung thế pha 1 (bia ngoài), pha 3 (bia trong). Lắp 3 kẹp Wire + 3 Hotline, lắp 3 chụp kẹp wire và cân pha trung thế từ pha 2 sang đầu qua pha 3 (bia trong) tại trụ 474BTre/185 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | -Tại trụ 474BTre/185 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | -Phường An Hội | -Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 479 Bến Tre -Cắt CB trạm 50kVA trụ 474BTre/185/01 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) -Cắt FCO trụ 474BTre/185 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | Cân pha trung thế |
| 4 | | 10h00 | 11h00 | -Điện lực Bến Tre | -XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN) | -Gọt vỏ bọc dây trung thế pha 1 (bia ngoài), pha 3 (bia trong). Lắp 3 kẹp Wire + 3 Hotline, lắp 3 chụp kẹp wire và cân pha trung thế từ pha 2 sang đầu qua pha 3 (bia trong) tại trạm 50kVA trụ 474BTre/188 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | -Tại trạm 50kVA trụ 474BTre/188 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | -Phường An Hội | -Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 479 Bến Tre -Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 474BTre/188 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) | Cân pha trung thế |
| 5 | | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (3CN) | -Thu hồi trụ hạ thế 3a và sang cáp viễn thông, dây kéo về sau điện kế qua trụ 475-472BTre/24 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Hữu Định 7 trụ 475-472BTre/20 tuyến 475 Bến Tre. | -Lưới hạ thế trụ 3a và trụ 475-472BTre/24 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Hữu Định 7 trụ 475-472BTre/20 tuyến 475 Bến Tre. | -Phường Phú Tân | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Hữu Định 7 trụ 475-472BTre/20 tuyến 475 Bến Tre. | -Theo yêu cầu khách hàng |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--------------------|
| 6 | | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (3CN) | -Thu hồi đoạn dây lưới hạ thế hiện hữu và kéo mới dây lưới hạ thế từ trụ 30 đến trụ 10h thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 475BTre/104/27/51T tuyến 475 Bến Tre. | -Lưới hạ thế từ trụ 30 đến trụ 10h thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 475BTre/104/27/51T tuyến 475 Bến Tre. | -Phường Phú Tân | -Cắt CB + FCO trạm 37.5kVA trụ 475BTre/104/27/51T tuyến 475 Bến Tre. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Tăng cường dây cáp suất hạ thế từ MBA xuống MCCB và từ MCCB lên lưới trạm 50kVA trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch | -Trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch | -Áp Tân Huệ Đông xã Phú Túc | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Tháo Hotline trụ 472BTre/123 tuyến Tân Thành - Tân Thạch | -Ngăn ngừa sự cố |
| 8 | | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Thay dây cáp suất hạ thế từ MBA xuống MCCB và từ MCCB lên lưới, tăng cường tiếp địa trạm 50kVA trụ 474GL/21 tuyến Giao Long - An Hóa | -Trụ 474GL/21 tuyến Giao Long - An Hóa | -Áp Long Hòa xã Giao Long | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GL/21 tuyến Giao Long - An Hóa -Tháo Hotline trụ 474GL/21 tuyến Giao Long - An Hóa | -Ngăn ngừa sự cố |
| 9 | | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (5CN) | -Nâng công suất MBA 25kVA lên 2x25kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 480BTre/41/54/125 NR 3 pha An Khánh | -Trụ 480BTre/41/54/125 NR 3 pha An Khánh | -Áp Phú Mỹ xã Phú Túc | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 480BTre/41/54/125 NR 3 pha An Khánh -Tháo Hotline trụ 480BTre/41/54/125 NR 3 pha An Khánh | -Xử lý MBA quá tải |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|--|
| 10 | | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (5CN) | -Nâng công suất MBA 50kVA lên 2x50kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/97/30/42/16T/01 NR Phú Đức trái | -Trụ 475AH/97/30/42/16T/01 NR Phú Đức trái | -Áp Phú Hội xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/42/16T/01 NR Phú Đức trái -Tháo Hotline trụ 475AH/97/30/42/16T/01 NR Phú Đức trái | -Xử lý MBA quá tải |
| 11 | | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN) | -Nâng công suất trạm 3x25kVA lên 3x37.5kVA trụ 480TT/02/46/07B NR Hoà Bình | -Tại trụ 480TT/02/46/07B NR Hoà Bình | -Áp Hoà Bình - xã Tân Thành Bình | -Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x25kVA trụ 480TT/02/46/07B NR Hoà Bình | Xử lý non quá tải |
| 12 | | 13h00 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN) | -Di dời trụ lưới hạ thế từ trụ 480TT/02/46/01 đến trụ 4b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/02/46/02 NR Hoà Bình | -Lưới hạ thế từ trụ 480TT/02/46/01 đến trụ 4b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 480TT/02/46/02 NR Hoà Bình | -Áp Hoà Bình - xã Tân Thành Bình | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480TT/02/46/02 NR Hoà Bình | Xử lý an toàn và theo yêu cầu khách hàng |
| 13 | | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN) | -Hạ công suất trạm 3x37.5kVA xuống 3x25kVA trụ 472TT/48/27B/10 NR Hoà Thuận 2 | -Tại trụ 472TT/48/27B/10 NR Hoà Thuận 2 | -Áp Hoà Thuận 2 - xã Tân Thành Bình | -Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/48/27B/10 NR Hoà Thuận 2 | Xử lý non quá tải |
| 14 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (06CN) | -Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473GTROM/121/04 đến trụ 473GTROM/180 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Từ trụ 473GTROM/121/04 đến trụ 473GTROM/180 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng | -Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Vệ sinh định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|---|---------------|
| 15 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (07CN) | -Ép mối nối tại trụ hạ thế 10g; Lắp kẹp dùng dây tại trụ hạ thế 11g, 12g; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 5b; đóng bổ sung tiếp đất tại trụ hạ thế 8c, 8c/7, 8c/14; cân pha và phát quang lưới hạ thế lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3 | -Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3 | -Xã Hưng Nhượng | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3 | -Giảm TTĐN |
| 16 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 44 đến trụ 82 nhánh rẽ Cồn Linh | -Từ trụ 44 đến trụ 82 nhánh rẽ Cồn Linh | -Xã Tân Hòa | -Không cắt điện | -Giảm TTĐN |
| 17 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/244/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH SSX TM Thực phẩm Tiên Tiến) | -Tại trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/244/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Lương Hòa | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/244/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/244 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Thay định kỳ |
| 18 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 100kVA trụ 475GTROM/72/49A/1 nhánh rẽ Châu Bình (KH: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre) | -Tại trạm 100kVA trụ 475GTROM/72/49A/1 nhánh rẽ Châu Bình | -Xã Châu Hòa | -Cắt CB trạm 100kVA trụ 475GTROM/72/49A/1 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/72/49A nhánh rẽ Châu Bình | -Thay định kỳ |
| 19 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 3x25kVA trụ 477GTROM/60/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Nguyễn Văn Đông) | -Tại trạm 3x25kVA trụ 477GTROM/60/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 477GTROM/60/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm | -Thay định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| 20 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/192/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Lê Thị Thu Nguyệt) | -Tại trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/192/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Hưng Nhượng | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/192/1 + Cắt 3FCOtrụ 473GTROM/192 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Thay định kỳ |
| 21 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | - Từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã An Hiệp. | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 22 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã Ba Tri-Tân Xuân. | -Không cắt điện. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 23 | | 07h30 | 09h00 | Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN) | -Hạ điện áp trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/23/01 NR Ba Tri Vĩnh An. | -Trụ 475BTri/17/18/21/05/23/01 NR Ba Tri Vĩnh An. | -Xã Ba Tri. | -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/23/01 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/23 NR Ba Tri Vĩnh An. | -Ngăn ngừa sự cố. |
| 24 | | 13h00 | 16h00 | Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Thay trụ hạ thế 70b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/75 NR Lộ Rãnh. | -Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/75 NR Lộ Rãnh. | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/75 NR Lộ Rãnh. | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày. |
| 25 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Thay trụ trung thể hiện hữu bằng trụ BTLT12m từ trụ 473BTri/34/02 đến trụ 473BTri/34/06 NR Mặt Đạp. | -Từ trụ 473BTri/34/02 đến trụ 473BTri/34/06 NR Mặt Đạp. | -Xã Ba Tri | -Cắt FCO trụ 473BTri/34/01 NR Mặt Đạp. | -SCL 2026 bổ sung. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|-----------------------|
| 26 | | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 3x25kVA lên 3x37.5kVA trạm trụ 478BTri/28/80/27A/01 NR Vinh Hòa. | -Trụ 478BTri/28/80/27A/01 NR Vinh Hòa. | -Xã Ba Tri. | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/80/27A/01 NR Vinh Hòa. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/80/27A NR Vinh Hòa. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 27 | | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 3x37.5kVA xuống 3x25kVA trạm trụ 472BTri/148/61 NR Mỹ Thạnh. | -Trụ 472BTri/148/61 NR Mỹ Thạnh. | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/148/61 NR Mỹ Thạnh. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/148/61 NR Mỹ Thạnh. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 28 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/86/02A đến trụ 2b thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/86/1A/01 NR An Hòa Tây. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 100kVA trụ 478BTri/28/86/2A/06 NR Cầu Tượng 2). | -Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/86/1A/01 NR An Hòa Tây. | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/86/1A/01 NR An Hòa Tây. . -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/86/1A NR An Hòa Tây. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 29 | | 14h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/86/02A đến trụ 478BTri/28/86/2A/01 thuộc trạm 100kVA trụ 478BTri/28/86/2A/06 NR Cầu Tượng 2. | -Lưới hạ thế thuộc trạm 100kVA trụ 478BTri/28/86/2A/06 NR Cầu Tượng 2. | -Xã Tân Thủy. | -Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 478BTri/28/86/2A/06 NR Cầu Tượng 2. | -SCTX, xử lý quá tải. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 30 | | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN) | -Thay 3TU+3TI trung thế, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức trụ 473BTri/228/207/196/1 NR Bảo Thuận BảoThạnh. | -Trụ 473BTri/228/207/196/1 NR Bảo Thuận BảoThạnh. | -Xã Bảo Thạnh | -Cắt 2CB trạm 2x320kVA trụ 473BTri/228/207/196/19 NR Vạn Đức. -Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/228/207/196 NR Bảo Thuận BảoThạnh. | -Thay 3TU+3TI trung thế định kỳ. |
| 31 | | 13h00 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN) | -Thay thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Xây xát Nguyễn Hữu Tài trạm 3x50kVA trụ 473BTri/133/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. | - Trụ 473BTri/133/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Tân Xuân. | - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/133/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/133 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. | -Thay TI hạ thế định kỳ. |
| 32 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 04CN | -Thay trụ hạ thế (trụ BTLT7,5m thành trụ BTLT12m) trụ HT07, HT08 + thay dây hạ thế từ trụ HT07 đến trụ HT08 thuộc trạm 50kVA trụ 473BĐ/393/17/22 NR 1P Long Phú. Ép lại lều lưới hạ thế, cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm. | -Tür trụ HT07 đến trụ HT08 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/393/17/22 NR 1P Long Phú | -Áp Long Hòa 1 xã Phú Thuận | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/393/17/22 NR 1P Long Phú | -Xử lý mất an toàn |
| 33 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Long Phú | -Tür trụ 473BĐ/393/17/01 đến trụ 473BĐ/393/17/22 NR 1P Long Phú | -Áp Long Phú, Long Hòa 1 xã Phú Thuận | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN |
| 34 | | 08h30 | 09h20 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/03/99/61/19/04 NR 3P Giồng Ông Độ (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Chánh) | -Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/03/99/61/19/04 NR 3P Giồng Ông Độ | -Áp Bình Lộc xã Thanh Phước | -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/03/99/61/19/04 NR 3P Giồng Ông Độ | -Thay TI hạ thế định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 35 | | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/99/61/20/01 NR 3P Giồng Ông Độ (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Yến Như) | -Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/99/61/20/01 NR 3P Giồng Ông Độ | -Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/99/61/20/01+3LBFC O trụ 472BĐ/03/99/61/20 NR 3P Giồng Ông Độ | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 36 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/99/61/22/03 NR 3P Giồng Ông Độ (Khách hàng NTCN Trần Thị Thảo) | -Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/99/61/22/03 NR 3P Giồng Ông Độ | -Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước | -Cắt CB+3LBFCO trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/99/61/22/03 NR 3P Giồng Ông Độ | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 37 | | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/57/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Lê Văn Tuyền) | -Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/57/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị | -Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước | -Cắt CB trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/57/01+3LBFCO trụ 472BĐ/03/99/57 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 38 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (06 CN) | -Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 472MC/15/20/17/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60 NR Định Thủy | -Từ trụ 472MC/15/20/17/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60 NR Định Thủy | -Xã Mô Cày, Đồng Khởi | -Khoá chế độ tự đóng lại của của Recloser trụ 472MC/15/20/17/01 NR Định Thủy | -SCTX |
| 39 | | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (04 CN) | -Thay TU, TI, điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Minh Tâm trạm trụ 475MC/07/15/15/1A NR Hội An -Vĩnh Khánh | -Tại trạm trụ 475MC/07/15/15/1A NR Hội An -Vĩnh Khánh | -Xã Mô Cày | -Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475MC/07/15/15/1A NR Hội An -Vĩnh Khánh | -Thay TU, TI, điện kế định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---------------------|--|---|--|----------------|--|-------------------------------|
| 40 | | 13h30 | 16h30 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (04 CN) | -Thay TU, TI, điện kế khách hàng Cty TNHH MTV Phạm Hồng Sơn trạm trụ 475MC/22/120/33/66A/5 NR Thành Thới A | -Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/66A/5 NR Thành Thới A | -Xã Thành Thới | -Cắt CB trạm 400kVA trụ 475MC/22/120/33/66A/5, CB trạm 630kVA trụ 475MC/22/120/33/66A/4 NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/33/66A NR Thành Thới A | -Thay TU, TI, điện kế định kỳ |
| 41 | | 08h30 | 10h30 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN) | -Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 478BTh/143/109/33/09, trạm 50kVA trụ 478BTh/143/109/33/10 NR An Khương 3 | -Tại trụ 478BTh/143/109/33/09, trụ 478BTh/143/109/33/10 NR An Khương 3 | -Xã Thạnh Hải | -Cắt CB trạm trụ 478BTh/143/109/33/09, trạm trụ 478BTh/143/109/33/10 NR An Khương 3 -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/33 NR An Khương A (đầu NR An Khương 3) | -Thí nghiệm CBM cấp độ 2 |
| 42 | | 10h45 | 11h45 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN) | -Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 478BTh/143/109/43/03 NR An Khương 2 | -Tại trụ 478BTh/143/109/43/03 NR An Khương 2 | -Xã Thạnh Hải | -Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 478BTh/143/109/43/03 NR An Khương 2 | -Thí nghiệm CBM cấp độ 2 |
| 43 | | 13h00 | 14h00 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN) | -Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 478BTh/143/109/31 NR An Khương A | -Tại trụ 478BTh/143/109/31 NR An Khương A | -Xã Thạnh Hải | -Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 478BTh/143/109/31 NR An Khương A | -Thí nghiệm CBM cấp độ 2 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---------------------|--|--|---|----------------|--|----------------------------|
| 44 | | 14h15 | 15h15 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN) | -Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 478BTh/143/109/24 NR An Khương A | -Tại trụ 478BTh/143/109/24 NR An Khương A | -Xã Thạnh Hải | -Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 478BTh/143/109/24 NR An Khương A | -Thí nghiệm CBM cấp độ 2 |
| 45 | | 15h30 | 16h30 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN) | -Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 478BTh/143/109/27/13A NR An Khương 1 | -Tại trụ 478BTh/143/109/27/13A NR An Khương 1 | -Xã Thạnh Hải | -Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 478BTh/143/109/27/13A NR An Khương 1 | -Thí nghiệm CBM cấp độ 2 |
| 46 | | 09h00 | 11h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (06CN) | -Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475CL/247/75/01 đến 475CL/247/75/24 nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân | -Từ trụ 475CL/247/75/01 đến 475CL/247/75/24 nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân | -Xã Vĩnh Thành | -Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN |
| 47 | | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (06CN) | -Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475CL/247/01 đến 475CL/247/92 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành | -Từ trụ 475CL/247/01 đến 475CL/247/92 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành | -Xã Vĩnh Thành | -Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|--|-------------------------|--|--|
| 48 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuân Long (07CN) | -Kéo mới cáp quang từ trụ hạ thế 1a đến 9a thuộc trạm 3x50kVA trụ 474CL/50 tuyến 474 Chợ Lách - Phú Phụng; từ trụ hạ thế 1a đến 12a thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/50/05/07 nhánh rẽ Cống Lộ Vừng | -Từ trụ hạ thế 1a đến 9a thuộc trạm 3x50kVA trụ 474CL/50 tuyến 474 Chợ Lách - Phú Phụng; từ trụ hạ thế 1a đến 12a thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/50/05/07 nhánh rẽ Cống Lộ Vừng | -Xã Phú Phụng | -Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | -Kéo mới cáp quang nhà mạng Viettel -Hợp đồng giám sát an toàn điện số 26/HĐ-XUANLONG-XNDVV |
| 49 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (6CN) | Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 471BM/34 đến 471-476BM/53 thuộc tuyến 471 và 476 Bình Minh. | Từ trụ 471BM/34 đến 471-476BM/53 thuộc tuyến 471 và 476 Bình Minh. | Phường Cái Vồn | Không cắt điện, lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định trong công tác rửa sứ Hotline | Vệ sinh cách điện Hotline |
| 50 | | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ | Điện lực Long Hồ (03CN) | Tăng cường tiếp đất lặp lại | Trục chính tuyến 479 Phước Hòa từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/281 tuyến 479 Phước Hòa | Xã Long Hồ. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 51 | | 08h30 | 11h30 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (05CN) | Nâng công suất trạm Phú Bình từ 25kVA lên 37,5kVA, thay kiểm định, định kỳ CB, FCO, LA, Thay thùng cầu dao trạm tại trụ 471CC/69/23 tuyến 471 Cỏ Chiên | Tại trụ 471CC/69/23 tuyến 471 Cỏ Chiên | Áp Phú Bình xã Nhơn Phú | Cắt LBFCO Sông Lưu trụ 471CC/69/2 tuyến 471 Cỏ Chiên. | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------|--|-----------------|
| 52 | | 13h30 | 16h00 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (05CN) | Nâng công suất trạm Phước Thới A3 từ 15kVA lên 25kVA, thay kiểm định, định kỳ CB, FCO, LA, Nâng thùng cầu dao trạm tại trụ 473CC/223/13 tuyến 473 Cỏ Chiên | Tại trụ 473CC/223/13 tuyến 473 Cỏ Chiên | Áp Phước Thới xã Bình Phước | Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phước Thới A3 trụ 473CC/223/13 tuyến 473 Cỏ Chiên | Ngăn ngừa sự cố |
| 53 | | 08h00 | 10h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Thay 1MBA 15kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Quới Hiệp 4 (2x15kVA) trụ 471VLi/118/50 tuyến 471 Vũng Liêm. | Tại trạm Quới Hiệp 4 (2x15kVA) trụ 471VLi/118/50 tuyến 471 Vũng Liêm. | Áp Quới Hiệp, xã Quới An | - Cắt LBF Quới Hiệp 4 trụ 471VLi/118/50 tuyến 471 Vũng Liêm | Thay thiết bị |
| 54 | | 10h00 | 12h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Thay 1MBA 15kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Tân Xuân 6 (15kVA) trụ 471VLi/P153A/41 tuyến 471 Vũng Liêm. | Tại trạm Tân Xuân 6 (15kVA) trụ 471VLi/P153A/41 tuyến 471 Vũng Liêm | Áp Tân Xuân, xã Trung Thành | - Cắt LBF Nhà Tròn trụ 471VLi/P153A/2 tuyến 471 Vũng Liêm | Thay thiết bị |
| 55 | | 13h00 | 15h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Thay 1MBA 15kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Tân Huy 3 (2x15kVA) trụ 475VLi/P18/P6/10 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trạm Tân Huy 3 (2x15kVA) trụ 475VLi/P18/P6/10 tuyến 475 Vũng Liêm | Áp Tân Huy, xã Hiếu Phụng | - Cắt LBF Tân Huy 3 trụ 475VLi/P18/P6/1 tuyến 475 Vũng Liêm | Thay thiết bị |
| 56 | | 15h00 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Thay 1MBA 15kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Bào Xếp 3 (15kVA) trụ 472VLi/P20/T42/P5/7 tuyến 472 Vũng Liêm. | Tại trạm Bào Xếp 3 (15kVA) trụ 472VLi/P20/T42/P5/7 tuyến 472 Vũng Liêm | Áp Bào Xếp, xã Trung Hiệp | - Cắt LBF Bào Xếp 3 trụ 472VLi/P20/T42/P5/2 tuyến 472 Vũng Liêm | Thay thiết bị |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|
| 57 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN) | - Phát quang lưới điện thuộc đường trực tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trực tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố. |
| 58 | | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN) | Thay thùng CD+ĐK trạm bằng sắt thành thùng composite trạm 6 áp 2 Hòa Lộc | Tại trạm 6 áp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình | Áp 2, xã Hòa Hiệp | Cắt CB+FCO trạm 6 áp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/10 tuyến 479 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 59 | | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN) | Thay thùng CD+ĐK trạm bằng sắt thành thùng composite trạm Hòa Thuận 1 | Tại trạm Hòa Thuận 1 trụ 479TB/T85/21 tuyến 479 Tam Bình | Áp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp | Cắt CB+FCO trạm Hòa Thuận 1 trụ 479TB/T85/21 tuyến 479 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 60 | | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN) | Thay thùng CD+ĐK trạm bằng sắt thành thùng composite trạm Hòa Thuận 2 | Tại trạm Hòa Thuận 2 trụ 479TB/T85/31 tuyến 479 Tam Bình | Áp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp | Cắt CB+FCO trạm Hòa Thuận 2 trụ 479TB/T85/31 tuyến 479 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 61 | | 08h30 | 16h30 | Điện lực Trà Ôn. | Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN). | Phát quang cây xanh tuyến đường áp La Ghi, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 155/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 06/04/2026. | Từ trụ L45/P327/1 đến trụ L45/P327/61 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp La Ghi, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. | Cắt LBF Vĩnh Lợi, trụ L45/327 tuyến 475 Vũng Liêm. | Ngăn ngừa sự cố. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 62 | | 08h30 | 16h30 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN) | Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm La Ghi 1 trụ L45/P327/3+La Ghi 1A trụ L45/P327/6+La Ghi 2A trụ L45/P327/10+La Ghi 3A trụ L45/P327/21+Vĩnh Lợi 1B trụ L45/P327/40+Vĩnh Lợi 4A trụ L45/P327/T28/3+Vĩnh Lợi 6 trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trạm La Ghi 1 trụ L45/P327/3+La Ghi 1A trụ L45/P327/6+La Ghi 2A trụ L45/P327/10+La Ghi 3A trụ L45/P327/21+Vĩnh Lợi 1B trụ L45/P327/40+Vĩnh Lợi 4A trụ L45/P327/T28/3+Vĩnh Lợi 6 trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp La Ghi, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. | Cắt LBF Vĩnh Lợi, trụ L45/327 tuyến 475 Vũng Liêm. | Kiểm định thiết bị |
| 63 | | 08h30 | 16h30 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Thay khung FCO+LA bị sét trạm Vĩnh Lợi 1 trụ L45/P327/35 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trạm trụ L45/P327/35 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. | Cắt LBF Vĩnh Lợi, trụ L45/327 tuyến 475 Vũng Liêm. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện. |
| 64 | | 08h30 | 16h30 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Thay sứ treo thủy tinh bị bể tại trụ L45/P327/22 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trụ L45/P327/22 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. | Cắt LBF Vĩnh Lợi, trụ L45/327 tuyến 475 Vũng Liêm. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện. |
| 65 | | 08h30 | 16h30 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Hạ khung lắp LA+FCO hiện hữu cách đường dây 12.7kVA 0,5 mét hạ xuống 1,2 mét thuộc trạm La Ghi 1A trụ L45/P327/6 + Vĩnh Lợi 2 trụ L45/P327/49 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trạm La Ghi 1A trụ L45/P327/6 + Vĩnh Lợi 2 trụ L45/P327/49 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp La Ghi, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. | Cắt LBF Vĩnh Lợi, trụ L45/327 tuyến 475 Vũng Liêm. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện. |
| 66 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN) | Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới | Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/136 tuyến 471 Tân Quới | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|
| 67 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN) | Tháp sắt nâng đường dây trung thế chùng thấp | Tại trụ 471TQ/176/73/17/25T tuyến 471 Tân Quới | Áp Hưng Thịnh, xã Tân Lược | - Cắt LBFCO Kênh Cái Sắn trụ 471TQ/176/73/17/1T tuyến 471 Tân Quới; | Xử lý kiểm khuyết lưới điện |
| 68 | | 08h00 | 09h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (3CN) | Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), thay công tơ + TI định kỳ, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Giồng Sọ trụ 477DT/T189/12/08, nhánh Giồng Sọ, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Giồng Sọ trụ 477DT/T189/12/08, nhánh Giồng Sọ, tuyến 477 Duyên Trà | Áp Đình Cù - xã Long Thành | - Cắt CB + FCO trạm Giồng Sọ trụ 477DT/T189/12/08 (471DT) | Thí nghiệm CBM, thay định kỳ, khắc phục vận hành |
| 69 | | 09h00 | 10h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (3CN) | Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Giồng Rừng 4 trụ 477DT/198, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Giồng Rừng 4 trụ 477DT/198, tuyến 477 Duyên Trà | Khóm 3 - xã Long Thành | - Cắt CB + FCO trạm Giồng Rừng 4 trụ 477DT/198 (471DT) | Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành |
| 70 | | 10h00 | 11h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (3CN) | Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Giồng Dừa trụ 477DT/P207/04, nhánh Giồng Dừa tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Giồng Dừa trụ 477DT/P207/04, nhánh Giồng Dừa tuyến 477 Duyên Trà | Khóm 3 - xã Long Thành | - Cắt CB + FCO trạm Giồng Dừa trụ 477DT/P207/04 (471DT) | Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành |
| 71 | | 13h00 | 14h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (3CN) | Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/226, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/226, tuyến 477 Duyên Trà | Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành | - Cắt CB + FCO trạm Vĩnh Khánh 1 trụ 477DT/226 (471DT) | Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| 72 | | 14h00 | 15h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (3CN) | Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Vĩnh Khánh 2 trụ 477DT/236, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Vĩnh Khánh 2 trụ 477DT/236, tuyến 477 Duyên Trà | Áp Vĩnh Khánh - xã Long Thành | - Cắt CB + FCO trạm Vĩnh Khánh 2 trụ 477DT/236 (471DT) | Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành |
| 73 | | 15h00 | 16h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (3CN) | Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Cái Đồi 1 trụ 477DT/259, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Cái Đồi 1 trụ 477DT/259, tuyến 477 Duyên Trà | Áp Cái Đồi - xã Long Thành | - Cắt CB + FCO Cái Đồi 1 trụ 477DT/259, tuyến 477 Duyên Trà (471DT) | Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành |
| 74 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (6CN) | Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 477DT/T213/P177/28 đến trụ 477DT/T213/P177/108 đường dây 22kV Hồ Thùng, từ trụ 477DT/T213/P177/28/01 đến trụ 477DT/T213/P177/28/07 đường dây 22kV Hồ Thùng 7, từ trụ 477DT/T213/P177/108/01 đến trụ 477DT/T213/P177/108/T3/02 đường dây 12.7kV Định An 1 tuyến 477 Duyên Trà | Từ trụ 477DT/T213/P177/28 đến trụ 477DT/T213/P177/108 đường dây 22kV Hồ Thùng, từ trụ 477DT/T213/P177/28/01 đến trụ 477DT/T213/P177/28/07 đường dây 22kV Hồ Thùng 7, từ trụ 477DT/T213/P177/108/01 đến trụ 477DT/T213/P177/108/T3/02 đường dây 12.7kV Định An 1 tuyến 477 Duyên Trà | Xã Đông Hải | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |
| 75 | | 08h00 | 13h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (04 CN) | Thay điện kế, TU, TI định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm | Trụ 471DT/T213/14/P09/01 nhánh Công ty China Huadian, tuyến 471 Duyên Trà | Khóm Láng Cháo phường Trường Long Hòa | - Cắt Recloser Công ty China Huadian trụ 471DT/T213/14/P09/01 - Cắt 3 DS Công ty China Huadian trụ 471DT/T213/14/P09/01 Chưa thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----------------------|--|---|---|-------------------------------|---|----------------------------|
| 76 | | 15h00 | 15h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay TI & điện kế định kỳ | Tại thùng CD ĐK trạm Long Thành 2 trụ 473DT/T274/P05/07, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm 3 phường Duyên Hải | Cắt CB & FCO trạm Long Thành 2 trụ 473DT/T274/P05/07 Khách hàng tự QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 77 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3 CN) | Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm | Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Sông Giảng trụ 476DT/P215/P28A/122, tuyến 476 Duyên Trà | Áp Cây Da xã Long Hữu | Cắt CB + FCO trạm Sông Giảng trụ 476DT/P215/P28A/12 | Thí nghiệm CBM |
| 78 | | 09h30 | 11h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3 CN) | Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm | Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Sông Giảng 1 trụ 476DT/P215/P32/06, tuyến 476DT | Áp Cây Da xã Long Hữu | Cắt CB + FCO trạm Sông Giảng 1 trụ 476DT/P215/P32/06 | Thí nghiệm CBM |
| 79 | | 13h00 | 14h20 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3 CN) | Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm | Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Vàm Láng Nước 6 trụ 476DT/226/61/12, tuyến 476DT | Áp Bào xã Long Hữu | Cắt CB + FCO trạm Vàm Láng Nước 6 trụ 476DT/226/61/12 | Thí nghiệm CBM |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| 80 | | 14h30 | 15h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3 CN) | Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm | Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Vàm Láng Nước 2 trụ 476DT/226/61/19, tuyến 476DT | Áp Bảo xã Long Hữu | Cắt CB + FCO trạm Vàm Láng Nước 2 trụ 476DT/226/61/19 | Thí nghiệm CBM |
| 81 | | 15h45 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3 CN) | Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm | Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Long Hữu trụ 473DT/126, tuyến 476DT | Áp Bảo xã Long Hữu | Cắt CB +3FCO trạm Long Hữu trụ 473DT/126 | Thí nghiệm CBM |
| 82 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (6 CN) | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị bằng nước áp lực cao | Trụ 472-471DT/(187-213) tuyến 472DT, 471DT (474DT); Từ trụ 471DT/T213/01 đến trụ 471DT/T213/14/22, từ trụ 471DT/T213/T10/(01-11) tuyến 471DT (474DT) ; 477DT/T147/T82/(01-28) tuyến 477DT (471DT) | Phường Trường Long Hòa | Không cắt điện | Giám TTĐN |
| 83 | | 13h30 | 14h15 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (TI hạn 01/2029) | Tại thùng CD ĐK trạm Cồn Tàu 1 trụ 477DT/T147/T66/45/10, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà) | Khóm Cồn Tàu phường Trường Long Hòa | Cắt CB & FCO Cồn Tàu 1 trụ 477DT/T147/T66/45/10 Khách hàng tự QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 84 | | 16h00 | 16h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (TI hạn 02/2029) | Tại thùng CD ĐK trạm NT Nguyễn Văn Thành trụ 477DT/P96A/01, tuyến 477 Duyên Trà | Khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO NT Nguyễn Văn Thành trụ 477DT/96A | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|--|------------------------------|--|-----------------|
| 85 | | 08h00 | 09h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Bưu Điện Mỹ Long Bắc trụ 475CN/P188/P56A/01 | ấp Bến Kinh xã Mỹ Long | Cắt CB trạm Bưu Điện Mỹ Long Bắc trụ 475CN/P188/P56A/01 Cắt FCO trạm Bưu Điện Mỹ Long Bắc trụ 475CN/P188/56A Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay định kỳ |
| 86 | | 09h30 | 10h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Bưu Điện Mỹ Long trụ 475CN/P161/T96/01 | ấp II xã Mỹ Long | Cắt CB+FCO trạm Bưu Điện Mỹ Long trụ 475CN/P161/T96/01 Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay định kỳ |
| 87 | | 13h00 | 14h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Bưu Điện Mỹ Long Nam trụ 479CN/T333A/01 | ấp Tư xã Mỹ Long | Cắt CB trạm Bưu Điện Mỹ Long Nam trụ 479CN/T333A/01 Cắt FCO Bưu Điện Mỹ Long Nam trụ 479CN/T333A Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay định kỳ |
| 88 | | 14h30 | 15h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Bưu Điện Hiệp Mỹ Đông trụ 479CN/T143/T26/02 | ấp Chợ xã Hiệp Mỹ | Cắt CB trạm Bưu Điện Hiệp Mỹ Đông trụ 479CN/T143/T26/02 Cắt FCO Bưu Điện Hiệp Mỹ Đông trụ 479CN/T143/26 Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay định kỳ |
| 89 | | 07h30 | 17h00 | Điện Lực Cầu Ngang | Điện Lực Cầu Ngang (05CN) | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao | Từ trụ 473CN/P183/01 đến trụ 473CN/P183/200 | Xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |
| 90 | | 07h30 | 10h30 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kê tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Sóc Mới 7 trụ 477CN/P74/P26/49 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Sóc Mới 7 trụ 477CN/P74/P26/49 | ẤP Sóc Mới xã Hiệp Mỹ | Cắt CB + FCO trạm Sóc Mới 7 trụ 477CN/P74/P26/49 | Sửa chữa lớn |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|---|--------------------------|---|--------------|
| 91 | | 10h00 | 13h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Ấp Rạch 6 trụ 479CN/P117/23 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Ấp Rạch 6 trụ 479CN/P117/23 | Ấp Rạch xã Hiệp Mỹ | Cắt CB + 03FCO trạm Ấp Rạch 6 trụ 479CN/P117/23 | Sửa chữa lớn |
| 92 | | 13h30 | 16h30 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Bảo Mốt 2 trụ 477CN/P74/P26/T16A/02 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Bảo Mốt 2 trụ 477CN/P74/P26/T16A/02 | Ấp Bảo Mốt xã Hiệp Mỹ | Cắt CB + FCO trạm Bảo Mốt 2 trụ 477CN/P74/P26/T16A/02 | Sửa chữa lớn |
| 93 | | 07h30 | 10h30 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12 | Ấp Hòa Hưng xã Cầu Ngang | Cắt CB + FCO trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12 | Sửa chữa lớn |
| 94 | | 10h00 | 13h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Cà Sang 4 trụ 473CN/P183/T49/P28/11 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Cà Sang 4 trụ 473CN/P183/T49/P28/11 | Ấp Phiêu xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Cà Sang 4 trụ 473CN/P183/T49/P28/11 | Sửa chữa lớn |
| 95 | | 13h30 | 16h30 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Ba So 2 trụ 473CN/P183/P40/P10/33 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Ba So 2 trụ 473CN/P183/P40/P10/33 | Ấp Ba So xã Nhị Trường | Cắt CB + FCO trạm Ba So 2 trụ 473CN/P183/P40/P10/33 | Sửa chữa lớn |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 96 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | - Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp. | - Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(01-60). | Xã Ngọc Biên. | - Không cắt điện. | Đảm bảo vận hành |
| 97 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Công ty TNHH TVXDTM Nam Tiến (04 CN) | - Di dời trụ trung áp theo yêu cầu khách hàng. | - Tại giữa khoảng trụ 475TR/T83/70-475TR/T83/T70/02(475TR), nhánh 12,7kV Ba Tục 3, tuyến 475 Trà Cú. | Xã Trà Cú. | - Cắt 3LBFCO Sóc Chà Ba Tục trụ 475TR/T83/01(475TR. | Di dời |
| 98 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04CN) | - Thay LBFCO bị hỏng cuộn dập hồ quang. - Thay dây néo bị mục. - Dựng trụ chen xử lý khoảng cách pha đất. | - Tuyến 475TR trụ 475TR/T83/70/02, 475TR/T83/(46, 47, 53), 475TR/T83/P47/10.khoảng trụ 475TR/T83/70/(08-09). | Xã Trà Cú. | - Cắt 3LBFCO Sóc Chà Ba Tục trụ 475TR/T83/01(475TR. | SCTX |
| 99 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (4CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/P230/02 đến trụ 473TR/P230/91 nhánh trung thế 12,7kV Áp I thuộc tuyến 473 Trà Cú | Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa | - Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện | Đảm bảo vận hành |
| 100 | | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa | - Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng | Đảm bảo vận hành |
| 101 | | 08h00 | 12h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (4CN) | Thay công tơ, TU, TI trung thế định kỳ trạm Công ty Kim Ngân và Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | Tại trụ 478CK/P259/T87/P54/T11/01 nhánh 22kV Công ty Kim Ngân thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tân Hòa | Cắt 3LBFCO Công ty Kim Ngân trụ 478CK/P259/T87/P54/11 nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè Khách hàng đã thuê QLVH | Thay định kỳ năm 2026 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------------------|--|--|---|--------------------------|--|----------------------------------|
| 102 | | 13h30 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn (4CN) | Thay công tơ, TU, TI trung thế định kỳ trạm Trần Thị Cẩm Vân và Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | Tại trụ 475CK/T302/01 nhánh 22kV Trần Thị Cẩm Vân thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tiêu Càn | Cắt 3LBFCO Trần Thị Cẩm Vân trụ 475CK/302 thuộc tuyến 478 Cầu Kè Khách hàng đã thuê QLVH | Thay định kỳ năm 2026 |
| 103 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (50CN) | Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 1 pha từ AC-50mm ² +AC-50mm ² lên 3 pha 3ACXH 50mm ² +AC-50mm ² , dựng trụ chen (43 vị trí), thay phụ kiện đường dây thuộc công trình ĐTXD năm 2026 | Từ trụ 473TR/P230/02 đến trụ 473TR/P230/91, từ trụ 473TR/P230/23 đến trụ 473TR/P230/T23/16, từ trụ 473TR/P230/41 đến trụ 473TR/P230/P41/14, từ trụ 473TR/P230/72 đến trụ 473TR/P230/P72/12 nhánh trung thế 12,7kV Áp I thuộc tuyến 473 Trà Cú | Xã Hùng Hòa | Cắt LBFCO Áp I trụ 473TR/P230/01 nhánh trung thế 12,7kV Áp I thuộc tuyến 473 Trà Cú | Công trình ĐTXD năm 2026 |
| 104 | | 08h00 | 13h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM MBA và thay LA thí nghiệm định kỳ TBA Áp 1, Áp 1-2, Áp 2-2, Áp 2 | Tại các vị trí trụ 473TR/P230/(09, 29, 42, 52) nhánh trung thế 12,7kV Áp I thuộc tuyến 473 Trà Cú | Xã Hùng Hòa | Cắt LBFCO Áp I trụ 473TR/P230/01 nhánh trung thế 12,7kV Áp I thuộc tuyến 473 Trà Cú | Kết hợp công tác, thí nghiệm CMB |
| 105 | | 07h30 | 11h30 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (4CN) | Nâng công suất trạm từ 1x15kVA lên 2x15kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Chủ Xuân | Tại trụ 477CK/T97/07 nhánh rẽ Chủ Xuân | Áp Bà Mi, xã Cầu Kè | - Cắt LBFCO Chủ Xuân tại trụ 477CK/97 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Chủ Xuân tại trụ 477CK/T97/09 (477CK) | SCTX |
| 106 | | 13h00 | 16h30 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (4CN) | Nâng công suất trạm từ 1x15kVA lên 2x15kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Hòa An 4 | Tại trụ 480CK/P142/18 nhánh rẽ Hòa An | Áp Hòa An, xã An Phú Tân | - Cắt LBFCO Hòa An tại trụ 480CK/142 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Hòa An 4 tại trụ 480CK/P142/18 (480CK) | SCTX |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|-----------|
| 107 | | 07h30 | 08h30 | Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh | Điện lực Cầu Kè (2CN) | Thay công tơ định kỳ trạm Chợ Phở 1 (đo đếm gián tiếp, TI đến hạn 22/01/2029) | Tại thùng cầu dao điện kế trạm Chợ Phở 1 trụ 471CK/T76/01 nhánh rẽ Chợ Phở 1 | Áp 2, xã Phong Thạnh | - Cắt CB trạm Chợ Phở 1 tại trụ 471CK/T76/01 (471CK) - Cắt LBFCO Chợ Phở 1 tại trụ 471CK/76 Tài sản Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh | Bảo dưỡng |
| 108 | | 09h00 | 10h00 | Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh | Điện lực Cầu Kè (2CN) | Thay công tơ định kỳ trạm Đồng Điền 3 (đo đếm trực tiếp) | Tại thùng cầu dao điện kế trạm Đồng Điền 3 tại trụ 474CK/237 trực chính tuyến 474CK | Áp Đồng Điền, xã Phong Thạnh | Cắt CB+FCO trạm Đồng Điền 3 tại trụ 474CK/237 (474CK) Tài sản Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh | Bảo dưỡng |
| 109 | | 10h30 | 11h30 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (2CN) | Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH và thay công tơ định kỳ trạm NMXX Lê Văn Bình (đo đếm trực tiếp) | Từ sứ cao MBA trạm NMXX Lê Văn Bình trở xuống tại trụ 471CK/P93/01 nhánh rẽ NMXX Lê Văn Bình | Áp 3, xã Phong Thạnh | - Cắt CB trạm NMXX Lê Văn Bình tại trụ 471CK/P93/01 (471CK) '-Cắt FCO NMXX Lê Văn Bình tại trụ 471CK/93 (471CK) Khách hàng đã thuê quản lý vận hành | Bảo dưỡng |
| 110 | | 13h30 | 14h30 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (2CN) | Chỉnh nấc giảm áp MBA và thay công tơ + TI định kỳ trạm Đồng Khoen 3 | Tại thùng cầu dao điện kế trạm Đồng Khoen 3 tại trụ 471CK/T211/06 nhánh rẽ Đồng Khoen 3 | Áp Đồng Khoen, xã Phong Thạnh | Cắt CB+FCO trạm Đồng Khoen 3 tại trụ 471CK/T211/06 (471CK) Tài sản ngành điện | Bảo dưỡng |
| 111 | | 15h00 | 16h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (2CN) | Thay công tơ định kỳ trạm Giồng Lớn 8 (đo đếm trực tiếp) | Tại thùng cầu dao điện kế trạm Giồng Lớn 8 tại trụ 477-480CK-7/P32/05 | Áp Giồng Lớn, xã Cầu Kè | Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 8 tại trụ 477-480CK-7/P32/05 (477CK) Tài sản ngành điện | Bảo dưỡng |
| 112 | | 8h00 | 15h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Thu hồi cầu chì cá khách hàng sau trạm công cộng | Tại lưới hạ áp trạm Tri Phong 2 tuyến 472TV | áp Tri Phong, xã Hưng Mỹ | -Cắt CB + FCO trạm Tri Phong 2 tại trụ 472TV/T97/T83/T11/19. | SCTX |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|---------------------|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|
| 113 | | 08h00 | 13h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Xử lý quá tải trạm biến áp Giồng Lức 3 từ 1 x 15lvA lên 2 x 15kvA và Giồng Lức 5 từ 2 x 15 lên 1 x 50 kvA | Tại trụ 472TV/T97/P59/25 và 472TV/T97/P59/36 | Áp Đa Hòa xã Hưng Mỹ | Cắt LBFCO Giồng Lức tại trụ 472TV/T97/P59/07 | Phòng ngừa sự cố |
| 114 | | 13h00 | 15h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Xử lý quá tải trạm biến áp Bào Sơn 3 từ 1 x 25 lên 2 x 25 kvA | Tại trụ 472TV/P62/10 | Áp Bào Sơn xã Châu Thành | Cắt LBFCO Bào Sơn 3 tại trụ 472TV/P62/01 | Phòng ngừa sự cố |
| 115 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 478LD | Tại trụ 479LD/71 đến trụ 479LD/135 thuộc tuyến 478LD | Phường Long Đức | Không cắt điện | ngăn ngừa sự cố |
| 116 | | 07h30 | 11h30 | Điện lực Trà Vinh | Công ty TNHH TMDV Minh Kỳ Trà Vinh (04CN) | di dời trụ điện theo đề nghị khách hàng Nguyễn Hoàng Khắc Nhu. | tại trụ cP2/03 thuộc lưới hạ thế trạm Chung Cư Vành Đai trụ 477-475LD/P93/06 nhánh 22KV Chung Cư Vành Đai tuyến 477LD, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long. | Phường Long Đức | - Cắt CB + 03FCO trạm Chung Cư Vành Đai trụ 477-475LD/P93/06 | Khách hàng đề nghị |
| 117 | | 08h00 | 11h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Quốc. - Thay công tơ, TI, TU (trung thế) định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Quốc. | - Từ sau 03 LBFCO Nguyễn Văn Quốc 1 (cách ngầm trên 1.8m) Tại trụ 479LD/86A, nhận điện tuyến 478LD | Phường Trà Vinh | - Cắt CB trạm Nguyễn Văn Quốc 1 (tại tủ hộp bộ trạm tháp 1 cột) trụ 479LD/T86A/01. - Cắt 03 LBFCO Nguyễn Văn Quốc 1, tại trụ 479LD/86A. | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|-------|-------------------|---|--|---|--------------------|--|------------------|
| 118 | | 07h30 | 08h30 | Điện Lực Trà Vinh | Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (06CN) | Tháo bọc cách điện đường dây 22kV tuyến 471TV (chiều dài bọc cách điện khoảng 10m) để phục vụ cho công tác phát quang | Tại khoảng trụ 471TV/(14-15) đường dây 22kV tuyến 471TV, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long | Xã Châu Thành, | - Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 471TV (thi công bằng phương pháp hotline). - Off relay 79 tại tủ MC 471TV trạm 110kV Trà Vinh (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471TV) | Thi công hotline |
| 119 | | 09h30 | 11h00 | Điện Lực Trà Vinh | Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (06CN) | Thay dây trói sứ 3 pha bị rò điện | Tại trụ số 471LD/P89/10 đường dây 22kV tuyến 471LD (nhận điện tuyến 476LD), phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long | Phường Long Đức | - Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 471LD (nhận điện tuyến 476LD) (thi công bằng phương pháp hotline). - Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser Cầu Tréo trụ số 471LD/36 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 476LD). | Đảm bảo vận hành |
| 1 | Thứ Năm 23/04/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Công ty Thanh Tâm (3CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Hành lang tuyến từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Phường Phú Tân | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2 | | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN) | -Nhổ thu hồi trụ hạ thế 3b, dựng trụ BTLT 10.5m (cắt gốc) đổi điện vị trí hiện hữu 3b cách 3.5m thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA TTCB Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre | -Trụ hạ thế 3b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA TTCB Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre | -Phường Phú Khương | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA TTCB Phú Khương 2 trụ 473BTre/49/11/04 tuyến 473 Bến Tre | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| 3 | | 08h30 | 11h30 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Tăng cường dây cáp suất hạ thế từ MBA xuống MCCB và từ MCCB lên lưới, tăng cường tiếp địa trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/44 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú | -Trụ 475AH/97/44 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú | -Áp Tân Đông xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/44 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Tháo Hotline trụ 475AH/97/44 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú | Ngăn ngừa sự cố |
| 4 | | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Thay thùng điện kế trạm, tăng cường tiếp địa trạm 50kVA trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi | -Trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi | -Áp Phú Ninh xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/60/36 NR Cồn Dơi | Ngăn ngừa sự cố |
| 5 | | 08h30 | 12h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (5CN) | -Nâng công suất MBA 25kVA lên 2x25kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự | -Trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự | -Áp Tiên Lợi xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự -Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự | Xử lý MBA quá tải |
| 6 | | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (5CN) | -Nâng công suất MBA 37,5kVA lên 2x37,5kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/81/05 NR 3 pha ấp Chánh | -Trụ 475AH/81/05 NR 3 pha ấp Chánh | -Áp Chánh xã Tiên Thủy | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/81/05 NR 3 pha ấp Chánh -Tháo Hotline trụ 475AH/81/05 NR 3 pha ấp Chánh | Xử lý MBA quá tải |
| 7 | | 08h00 | 10h00 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN) | -Hạ công suất trạm 2x50kVA xuống 50kVA trụ 477MC/152/86 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân | -Tại trụ 477MC/152/86 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân | -Áp Giồng Xếp - xã Nhuận Phú Tân | -Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 477MC/152/86 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân | Xử lý non quá tải |
| 8 | | 10h00 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN) | -Nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 480TT/02/36/26 NR Thành Hoá 2 | -Tại trụ 480TT/02/36/26 NR Thành Hoá 2 | -Áp Thành Hoá 2 - xã Tân Thành Bình | -Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 480TT/02/36/26 NR Thành Hoá 2 | Xử lý non quá tải |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|---|---|--------------------------|--|-----------------------------|
| 9 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (06CN) | -Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473GTROM/181 đến trụ 473GTROM/254 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Từ trụ 473GTROM/181 đến trụ 473GTROM/254 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Hưng Nhượng, Tân Hòa | -Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Vệ sinh định kỳ |
| 10 | | 08h00 | 09h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/248/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Tại trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/248/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Lương Hòa | -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/248/1 + Cắt FCO trụ 471-476GTROM/248 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Bảo trì thí nghiệm định kỳ |
| 11 | | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 75kVA trụ 477GTROM/142 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm | -Tại trạm 75kVA trụ 477GTROM/142 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Hưng Nhượng | -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 477GTROM/142 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm | -Bảo trì thí nghiệm định kỳ |
| 12 | | 13h00 | 14h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 2x37,5kVA trụ 474BTRE/200 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre | -Tại trạm 2x37,5kVA trụ 474BTRE/200 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre | -Xã Phước Long | -Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 2x37,5kVA trụ 474BTRE/200 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre | -Bảo trì thí nghiệm định kỳ |
| 13 | | 14h15 | 15h15 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/27/18 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Tại trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/27/18 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Xã Phước Long | -Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/27/18 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Bảo trì thí nghiệm định kỳ |
| 14 | | 15h30 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 474BTRE/205/27/34 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Tại trạm 25kVA trụ 474BTRE/205/27/34 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Xã Phước Long | -Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 474BTRE/205/27/34 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Bảo trì thí nghiệm định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------|---|------------------|
| 15 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/248/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Cơ Sở Sản Xuất Trần Thị Thư Mai) | -Tại trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/248/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre | -Xã Lương Hòa | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/248/1 + Cắt 3FCO trụ 475BTRE/248 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre | Thay định kỳ |
| 16 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Ngô Thành Thy) | -Tại trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre | -Xã Lương Hòa | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 + Cắt 3FCO trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre | Thay định kỳ |
| 17 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 250kVA trụ 473GTROM/68/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Nguyễn Thị Kim Hiền) | -Tại trạm 250kVA trụ 473GTROM/68/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Hưng Nhượng | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 473GTROM/68/1 + Cắt 3FCO trụ 473GTROM/68 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | Thay định kỳ |
| 18 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/19/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Võ Thị Tuyết Trang) | -Tại trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/19/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/19/1 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/19 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | Thay định kỳ |
| 19 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/01/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | - Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/01/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã An Hiệp. | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|
| 20 | | 07h30 | 09h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN) | -Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/86/02A/01 đến trụ 478BTri/28/86/02A/27 NR Cầu Tượng 2. | - Trụ trụ 478BTri/28/86/02A/01 đến trụ 478BTri/28/86/02A/27 NR Cầu Tượng 2. | -Xã Tân Thủy. | -Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 21 | | 09h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN) | -Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/70 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | - Trụ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/70 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | -Xã Tân Thủy. | -Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 22 | | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN) | -Thay 3TU+3TI trung thế, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước trụ 478BTri/28/107/59/13A/1 NR Cầu Ngang Đường Tắt | -Trụ 478BTri/28/107/59/13A/1 NR Cầu Ngang Đường Tắt | -Xã Bảo Thạnh | -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478BTri/28/107/59/13A/18 NR Cầu Ngang Đường Tắt. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/59/13A NR Cầu Ngang Đường Tắt | -Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ |
| 23 | | 13h00 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN) | -Thay 3 TI hạ thế định kỳ khách hàng DNTN Hiệp Thành trạm 250kVA trụ 475BTri/17/28A/1 NR Phan Ngọc Tòng. | - Trụ 475BTri/17/28A/1 NR Phan Ngọc Tòng. | -Xã Ba Tri | - Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/17/28A/1 NR Phan Ngọc Tòng. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/28A NR Phan Ngọc Tòng. | -Thay TI hạ thế định kỳ |
| 24 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 04CN | -Tháp đà U 3m trụ 473BĐ/347/26/08, 473BĐ/347/26/10, 473BĐ/347/26/56, 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây | -Trụ 473BĐ/347/26/08, 473BĐ/347/26/10, 473BĐ/347/26/56, 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây | -Áp Phú Long xã Phú Thuận; Vĩnh Hội xã Lộc Thuận | -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Áp Vinh Điền -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/2B NR 3P Vang Quới Tây (đang cắt) | -Ngăn ngừa sự cố |
| 25 | | 08h00 | 17h00 | -Điện Lực Bình Đại | -Điện Lực Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Hòa, NR 1P Sân Banh Long Hòa | -Tủ trụ 473BĐ/392/01 đến trụ 473BĐ/392/41 NR 3P Long Hòa; tủ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân Banh Long Hòa | -Áp Long An, Long Thạnh xã Châu Hưng | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|
| 26 | | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 475BĐ/07/20 đến trụ 475BĐ/07/21B NR 3P Bình Thới - Định Trung | -Từ trụ 475BĐ/07/20 đến trụ 475BĐ/07/21B NR 3P Bình Thới - Định Trung | -Áp Giồng Sầm xã Bình Đại | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 27 | | 10h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miếu Cây Răng | -Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 472BĐ/108/50 + từ trụ 472BĐ/108/35 đến trụ 472BĐ/108/35/01 NR 3P Miếu Cây Răng | -Áp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN |
| 28 | | 08h30 | 09h20 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/127/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Phạm Thị Kìa) | -Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/127/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị | -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/127/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Thay TI hạ thế định kỳ |
| 29 | | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 472BĐ/127/11 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Trần Anh Duy) | -Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 472BĐ/127/11 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BĐ/127/11 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 30 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/139/08/04/03/02 NR 3P Việt - Nga (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhân) | -Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/139/08/04/03/02 NR 3P Việt - Nga | -Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/139/08/04/03/02+3FCO trụ 472BĐ/139/08/04/03/01 NR 3P Việt - Nga | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 31 | | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 472BD/139/08/04/06 NR 3P Việt - Nga (Khách hàng Nguyễn Xuân Trường) | -Tại thùng điện kế trạm 3x75kVA trụ 472BD/139/08/04/06 NR 3P Việt - Nga | -Áp Bình Lộc xã Thanh Phước | -Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 472BD/139/08/04/06+3FCO trụ 472BD/139/08/04/05 NR 3P Việt - Nga | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 32 | | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (06 CN) | -Thay MBA 37,5kVA bị cháy dầu trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/21 NR Cồn Thành Long | -Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/21 NR Cồn Thành Long | -Xã Thành Thới | -Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/07/01 NR Cồn Thành Long | -Ngăn ngừa sự cố |
| 33 | | 08h00 | 10h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (02 CN) | -Thay TI, điện kế khách hàng Hộ kinh doanh cá thể Đoàn Văn Hoàng trạm trụ 478MC/08/44A/34AT/2 NR Vĩnh Hòa - Hội Thành | -Tại trạm trụ 478MC/08/44A/34AT/2 NR Vĩnh Hòa - Hội Thành | -Xã Mô Cày | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478MC/08/44A/34AT/2 và cắt 3FCO tại trụ 478MC/08/44A/34AT NR Vĩnh Hòa - Hội Thành | -Thay TI, điện kế định kỳ |
| 34 | | 10h20 | 11h40 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (02 CN) | -Thay TI, điện kế khách hàng Nguyễn Văn Ron trạm trụ 475MC/22/110/47/1 NR 3 pha Lộ Quẹo | -Tại trạm trụ 475MC/22/110/47/1 NR 3 pha Lộ Quẹo | -Xã Mô Cày | -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/110/47/1 và FCO tại trụ 475MC/22/110/47 NR 3 pha Lộ Quẹo | -Thay TI, điện kế định kỳ |
| 35 | | 14h00 | 16h30 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (02 CN) | -Thay TI, điện kế khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Emerald Castle trạm trụ 475MC/22/120/43/25/1A NR Tân Điền - Tân Phong | -Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/25/1A NR Tân Điền - Tân Phong | -Xã Thành Thới | -Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 475MC/22/120/43/25/1A NR Tân Điền - Tân Phong | -Thay TI, điện kế định kỳ |
| 36 | | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (06 CN) | -Phát quang lưới điện hạ áp; chỉnh hạ điện áp đầu cực MBA; sửa trụ nghiêng tại trụ 1b, trụ 2b, trụ 5b, trụ 6b, trụ 7b, trụ 13b, trụ 15b; đấu nối tụ bù hạ áp tại trụ 6a; đóng tiếp đất tại trụ 15a, 20a, thay trụ BTLT (nứt gốc) tại trụ 1a thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 473BTh/45/10/57T/58P/12 NR đi An Khương nổi dài | -Lưới điện hạ áp thuộc trạm 2x25kVA trụ 473BTh/45/10/57T/58P/12 NR đi An Khương nổi dài | -Xã Thạnh Phú | -Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTh/45/10/57T/58P/12 NR đi An Khương nổi dài -Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Vô Tấn Lực trụ 473BTh/45/10/57T/58P/12/04 NR đi An Khương nổi dài -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/57T/58P/12/01 NR đi An Khương nổi dài | -SCTX, giảm TTĐN |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|---|---|----------------|---|--|
| 37 | | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (06CN) | -Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 474CL/45/01 đến 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui | -Trụ 474CL/45/01 đến 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui | -Xã Chợ Lách | -Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN |
| 38 | | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (06CN) | -Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475CL/220/13 đến 475CL/220/41 nhánh rẽ K26 | -Trụ 475CL/220/13 đến 475CL/220/41 nhánh rẽ K26 | -Xã Vĩnh Thành | -Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475CL/220/01 nhánh rẽ K26 | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN |
| 39 | | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN) | -Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 7,5m, đóng tiếp địa tăng cường, sang dây 2AV50+AC50 từ trụ cũ qua trụ mới, gom gọn thùng điện kể lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 476CL/53/18 nhánh rẽ Hòa Quới | -Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 476CL/53/18 nhánh rẽ Hòa Quới | -Xã Chợ Lách | -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 476CL/53/18 nhánh rẽ Hòa Quới | -Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|---|--|--|--|
| 40 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuân Long (07CN) | -Kéo mới cáp quang từ trụ trung thế 474CL/122/08/01 đến trụ trung thế 474CL/122/08/35 nhánh Sông Lưu; từ trụ hạ thế 1a đến 15a thuộc trạm 100kVA trụ 474CL/122/08/36 nhánh rẽ Sông Lưu.từ trụ trung thế 474CL/122/08 đến trụ trung thế 474CL/122/15 nhánh rẽ Cồn Phú Đa | -Từ trụ trung thế 474CL/122/08/01 đến trụ trung thế 474CL/122/08/35 nhánh Sông Lưu; từ trụ hạ thế 1a đến 15a thuộc trạm 100kVA trụ 474CL/122/08/36 nhánh rẽ Sông Lưu.từ trụ trung thế 474CL/122/08 đến trụ trung thế 474CL/122/15 nhánh rẽ Cồn Phú Đa | -Xã Phú Phụng | -Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành | -Kéo mới cáp quang nhà mạng Viettel -Hợp đồng giám sát an toàn điện số 26/HĐ-XUANLONG-XNDVV |
| 41 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay lại thùng CDĐK trạm 250kVA Phó Cơ Điều 1B tại trụ 479-477-472VLg/60A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 479-477-472VLg/60A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. | Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Phó Cơ Điều 1B tại trụ 479-477-472VLg/60A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. | Khắc phục kiến nghị |
| 42 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay lại thùng CDĐK trạm 180kVA Phó Cơ Điều 8 tại trụ 479VLg/89/6 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 479VLg/89/6 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. | Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA Phó Cơ Điều 8 tại trụ 479VLg/89/6 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long. | Khắc phục kiến nghị |
| 43 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Công ty TNHH MTV Cơ điện Thành Phú (03CN) | Nâng cao thùng CDĐK trạm 3*10kVA “Đèn đường Mỹ Thuận 1” tại trụ V41.3/T79/P132/2 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V41.3/T79/P132/2 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long | Cắt CB + 03FCO trạm 3*10kVA Đèn đường Mỹ Thuận 1 tại trụ V41.3/T79/P132/2 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Khắc phục kiến nghị |
| 44 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Công ty TNHH MTV Cơ điện Thành Phú (03CN) | Nâng cao tủ CB tổng TBA 3*10kVA “Đèn đường Mỹ Thuận 3” tại trụ 474-741VLg/79/144 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 474-741VLg/79/144 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long | Cắt CB + 03FCO trạm 3*10kVA Đèn đường Mỹ Thuận 3 tại trụ 474-741VLg/79/144 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Khắc phục kiến nghị |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|--|--|--|---------------------|
| 45 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Công ty TNHH MTV Cơ điện Thành Phú (03CN) | Nâng cao tủ CB tổng TBA 3*10kVA “Đèn đường Mỹ Thuận 2” tại trụ 474-741VLg/79/138 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 474-741VLg/79/138 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long | Cắt CB + 03FCO trạm 3*10kVA Đèn đường Mỹ Thuận 2 tại trụ 474-741VLg/79/138 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Khắc phục kiến nghị |
| 46 | | 08h30 | 10h00 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (2CN) | Thay điện kế bị lỗi tại trạm Năng lượng mặt trời Bùi Thanh Bình tại trụ 475BM/111/19/6/25/1 tuyến 475 Bình Minh | Trạm Năng lượng mặt trời Bùi Thanh Bình tại trụ 475BM/111/19/6/25/1 tuyến 475 Bình Minh | Phường Bình Minh | Cắt MCCB + FCO trạm Năng lượng mặt trời Bùi Thanh Bình tại trụ 475BM/111/19/6/25/1 tuyến 475 Bình Minh | Thay định kỳ HTĐĐ |
| 47 | | 10h00 | 11h30 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (2CN) | Thay điện kế bị lỗi tại trạm Trường Mẫu giáo Hoa Lan tại trụ 475BM/111/19/12/1 tuyến 475 Bình Minh | Trụ 475BM/111/19/12/1 tuyến 475 Bình Minh | Phường Bình Minh | Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mẫu giáo Hoa Lan tại trụ 475BM/111/19/12/1 tuyến 475 Bình Minh | Thay định kỳ HTĐĐ |
| 48 | | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ | Điện lực Long Hồ (02CN) | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế | Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này | Xã An Bình. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 49 | | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ | Điện lực Long Hồ (02CN) | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế | Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này | Xã Long Hồ. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 50 | | 09h00 | 15h00 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (05CN) | Ghép MBA nâng công suất trạm Mỹ Điền từ 1x15kVA lên 2x15kVA, thay kiểm định, định kỳ CB, FCO, LA, nâng thùng cầu dao trạm tại trụ 473CC/66/33 tuyến 473 Cỏ Chiên | Tại trụ 473CC/66/33 tuyến 473 Cỏ Chiên | Áp Mỹ Điền xã Nhơn Phú | Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Mỹ Điền trụ 473CC/66/33 tuyến 473 Cỏ Chiên | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|
| 51 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (4CN) | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 478 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 472 Vũng Liêm, tuyến 478 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố. |
| 52 | | 08h30 | 10h30 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Thay 1MBA 15kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Phú Khương 1 (15kVA) trụ 471VLi/T207/T15/37 tuyến 471 Vũng Liêm. | Tại trạm Phú Khương 1 (15kVA) trụ 471VLi/T207/T15/37 tuyến 471 Vũng Liêm. | Áp Phú Khương, xã Trung Ngãi | - Cắt LBF Phú Tân 3 trụ 471VLi/T207/15 tuyến 471 Vũng Liêm | Thay thiết bị |
| 53 | | 13h30 | 16h30 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (5 CN) | -Khắc phục tồn tại lưới điện theo kiến nghị, thay dây chằng trung thế mục, đứt không đảm bảo an toàn nhánh rẽ Quang Huy 3 tại trụ 478VLi/T6/11, 17 tuyến 478 Vũng Liêm. | Tại trụ 478VLi/T6/11, 17 nhánh rẽ Quang Huy 3, tuyến 478 Vũng Liêm | Áp Quang Huy, xã Hiếu Phụng | - Cắt LBF Quang Huy 3 trụ 480-478VLi/6 tuyến 478 Vũng Liêm. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |
| 54 | | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (2CN) | Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình | Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình | Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 55 | | 08h00 | 11h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (5CN) | Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm 2 áp 2 Hòa Lộc | Tại trạm 2 áp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T56/23 tuyến 479 Tam Bình | Áp 2, xã Hòa Hiệp | - Cắt CB+FCO + gỡ hotline trạm 2 áp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T56/23 tuyến 479 Tam Bình | Thay MBA thí nghiệm không đạt |
| 56 | | 10h00 | 15h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (5CN) | Căng dây trung thế bị chùng nhánh rẽ 2B Tường Lễ | Từ trụ 471TB/T70/3 đến trụ 471TB/T70/4 tuyến 471 Tam Bình | Áp Tường Lễ, xã Tam Bình | - Cắt LBF 2B Tường Lễ tại trụ 471TB/70 tuyến 471 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 57 | | 08h30 | 13h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (4CN) | Thay xà lệch 2/3 mũt sét và thay ty sứ tại trụ M44/T222/P8/10 + thay Rack 3 mũt sét từ trụ hạ áp số 4 đến trụ hạ áp số 8 thuộc trạm Sóc Ruộng 4 trụ M44/T222/P8/28 tuyến 474 Bình Minh. | Tại trụ M44/T222/P8/10 thay xà lệch 2/3 và thay ty sứ + thay Rack 3 mũt sét từ trụ hạ áp số 4 đến trụ hạ áp số 8 thuộc trạm Sóc Ruộng 4 trụ M44/T222/P8/28 tuyến 474 Bình Minh | Áp Sóc Ruộng, xã Trà Côn. | Cắt LBF Sóc Ruộng 3-4 trụ M44/243 tuyến 474 Bình Minh. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện. |
| 58 | | 14h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (4CN). | Xử lý ép lại các mối nối hạ áp và phát quang hạ áp thuộc trạm Trà Côn 1B, trụ M44/T222/109A tuyến 471 Tam Bình. | Tại trụ hạ áp 3-4 thuộc trạm Trà Côn 1B, trụ M44/T222/109A tuyến 471 Tam Bình. | Áp Trà Ngoa, Mỹ Phú, xã Trà Côn. | Cắt CB+ 3FCO trạm Trà Côn 1B, trụ M44/T222/109A tuyến 471 Tam Bình. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện. |
| 59 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN) | Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới | Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 60 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL(2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm Tân Phước 1A trụ 471TQ/112/5 tuyến 471 Tân Quới | Áp Tân Trung, xã Tân Lược | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Phước 1, 1A trụ 471TQ/112/5 tuyến 471 Tân Quới; | Thí nghiệm thiết bị |
| 61 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - Xí nghiệp Dịch vụ ĐL(2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm Tân Phước 3 trụ 471TQ/112/20/1 tuyến 471 Tân Quới | Áp Tân Trung, xã Tân Quới | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Phước 3, 3A trụ 471TQ/112/20/1 tuyến 471 Tân Quới; | Thí nghiệm thiết bị |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|---|--|--------------------------|---|--|
| 62 | | 13h00 | 16h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm Tân Qui 1, 1A trụ 471TQ/115/9 tuyến 471 Tân Quới | Áp Tân Qui, xã Tân Quới | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Qui 1, 1A trụ 471TQ/115/9 tuyến 471 Tân Quới; | Thí nghiệm thiết bị |
| 63 | | 13h00 | 16h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp | Tại trạm Tân Qui 3 trụ 471TQ/115/24 tuyến 471 Tân Quới | Áp Tân Biên, xã Tân Quới | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Qui 3 trụ 471TQ/115/24 tuyến 471 Tân Quới; | Thí nghiệm thiết bị |
| 64 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (4CN) | Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK | Từ trụ 478-475DT-8/P109/28 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/35, Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào). | Xã Đôn Châu | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |
| 65 | | 08h00 | 14h30 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (4CN) | Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, chỉnh trụ b5 nghiêng, thay khung đỡ 3 sứ mọt sét trụ c5, c6, căng dây hạ áp chùng và ép mối nối hạ áp từ trụ c17 đến trụ c18, kết hợp phát quang và đo điện trở tiếp địa trạm và đường dây hạ áp từ trụ a10 đến trụ c23, từ trụ b1 đến trụ b23 thuộc lưới hạ áp trạm Sa Văng 2 trụ 478-475DT-8/P109/PP12/65, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà | Tại trạm Sa Văng 2 trụ 478-475DT-8/P109/PP12/65, từ trụ a10 đến trụ c23, từ trụ b1 đến trụ b23 thuộc lưới hạ áp trạm Sa Văng 2 | Áp Sa Văng - xã Đôn Châu | - Cắt CB + FCO trạm Sa Văng 2 trụ 478-475DT-8/P109/PP12/65 (478DT) | Khắc phục tồn tại kiểm tra mùa khô (đợt 1) |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|--|--|--|---|--|
| 66 | | 15h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (4CN) | Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp, chỉnh trụ c1 nghiêng thuộc lưới hạ áp trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24, nhánh Sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà | Tại trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24, trụ c1 thuộc lưới hạ áp trạm Sông Khoen 1 | Áp Cây Còng - xã Đôn Châu | - Cắt CB + 3FCO trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24 (478DT) | Khắc phục tồn tại kiểm tra mùa khô (đợt 1) |
| 67 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay TI định kỳ (điện kế hạn 06/2028) | Tại thùng CD ĐK trạm NT Nguyễn Văn Ai 1 trụ 473DT/T285/P18/01, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà) | Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO NT Nguyễn Văn Ai 1 trụ 473DT/T285/18 Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 68 | | 09h50 | 11h20 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay TI & điện kế định kỳ | Tại thùng CD ĐK trạm NT Trần Phước Thọ trụ 473DT/T153/P85/P72/01, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa | Cắt 3 LBFCO NT Trần Phước Thọ trụ 473DT/T153/P85/7 Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 69 | | 13h00 | 13h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế và TI định kỳ | Tại thùng CD ĐK trạm NT Nguyễn Văn Đua trụ 473DT/T153/P16/01, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa | - Cắt CB trạm NT Nguyễn Văn Đua trụ 473DT/T153/P16/01 - Cắt FCO NT Nguyễn Văn Đua trụ 473DT/T153/16 Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 70 | | 13h50 | 15h20 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế và TI định kỳ | Tại thùng CD ĐK trạm NT Trần Ngọc Toàn trụ 473DT/T153/P35/T06/01, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa | Cắt 3LBFCO NT Trần Ngọc Toàn trụ 473DT/T153/P35/06 Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 71 | | 15h40 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế và TI định kỳ | Tại thùng CD ĐK trạm NT Thái Hoàng Thuận trụ 476DT/P203A/T39/T1-07/01, tuyến 476 Duyên Trà | Áp Cây Da xã Long Hữu | Cắt CB + 3FCO trạm NT Thái Hoàng Thuận trụ 476DT/P203A/T39/T1-07/01 Khách hàng chưa thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|
| 72 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (7 CN) | Xử lý đầy tải trạm Trường Tiểu Học từ 3x50kVA lên 1x250KVA | Trụ 476DT/P141A/18A nhánh 22kV Trường Tiểu Học, tuyến 476 Duyên Trà | Áp 11 xã Long Hữu | Cắt 3LBFCO Trường Tiểu Học trụ 476DT/141A | Xử lý đầy tải |
| 73 | | 08h00 | 08h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD) | Thay điện kế định kỳ (TI hạn 12/2028) | Tại thùng CD ĐK trạm Nguyễn Văn Bảy trụ 477DT/T147/P64B/01, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Nguyễn Văn Bảy trụ 477DT/T147/64B | Thay hệ thống đo đếm |
| 74 | | 08h00 | 09h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 3pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Mỹ Thập A trụ 475CN/161/61 | ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long | Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thập A trụ 475CN/161/61 | Thay định kỳ |
| 75 | | 09h30 | 11h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 3pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Bến Kinh A trụ 475CN/P188/50 | ấp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long | Cắt CB+FCO trạm Bến Kinh A trụ 475CN/P188/50 | Thay định kỳ |
| 76 | | 13h00 | 14h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 3pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Áp Rây 5.1 trụ 475CN/P236/T27/T04/01 | ấp Rây xã Vinh Kim | Cắt CB+FCO trạm Áp Rây 5.1 trụ 475CN/P236/T27/T04/01 | Thay định kỳ |
| 77 | | 14h30 | 15h30 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 3pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 2.1 trụ 475CN/P224/T16/08 | ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim | Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 2.1 trụ 475CN/P224/T16/08 | Thay định kỳ |
| 78 | | 07h30 | 16h00 | Điện Lực Cầu Ngang | Điện Lực Cầu Ngang (05CN) | Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm | Gần lưới trung hạ áp từ trụ 477CN/23 đến trụ 477CN/87A (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) | Xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh Long | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|--|------------------------|--|-----------------|
| 79 | | 08h00 | 11h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Công Nghiệp 1 trụ 478CN/T49/07 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Công Nghiệp 1 trụ 478CN/T49/07 | Áp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ | Cắt CB + 3FCO trạm Công Nghiệp 1 trụ 478CN/T49/07 | Sửa chữa lớn |
| 80 | | 13h00 | 16h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Công Nghiệp 2 trụ 478CN/T49/13 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Công Nghiệp 2 trụ 478CN/T49/13 | Áp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ | Cắt CB + 3FCO trạm Công Nghiệp 2 trụ 478CN/T49/13 | Sửa chữa lớn |
| 81 | | 08h20 | 11h20 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Công Nghiệp 3 trụ 478CN/T49/16 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Công Nghiệp 3 trụ 478CN/T49/16 | Áp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ | Cắt CB + 3FCO trạm Công Nghiệp 3 trụ 478CN/T49/16 | Sửa chữa lớn |
| 82 | | 13h20 | 16h20 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Công Nghiệp 6 trụ 478CN/T49/T29/03 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Công Nghiệp 6 trụ 478CN/T49/T29/03 | Áp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ | Cắt CB + 3FCO trạm Công Nghiệp 6 trụ 478CN/T49/T29/03 | Sửa chữa lớn |
| 83 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | - Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp. | - Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(60-102). | Xã Ngọc Biên. | - Không cắt điện. | Ngăn ngừa sự cố |
| 84 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ | - Tại MĐĐ trạm Xử lý rác Trà Cú trụ 479TR/P142/02 | Xã Trà Cú. | - Cắt 3LBFCO Xử lý rác Trà Cú trụ 479TR/P142/01 Khách hàng chưa thuê QLVH | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----------------|--------------------------|--|--|---------------|---|-----------------|
| 85 | | 10h00 | 11h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Cơ sở Liêng Thị Tẹt trụ 479TR/P163/P24/01 | Xã Hàm Giang. | - Cắt 3LBFCO Cơ sở Liêng Thị Tẹt trụ 479TR/P163/24(đã thuê QLVH). | Ngăn ngừa sự cố |
| 86 | | 13h30 | 15h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Võ Ngọc Hoàng trụ 479TR/P188/01 | Xã Hàm Giang. | - Cắt CB+FCO trạm Võ Ngọc Hoàng trụ 479TR/P188/01(đã thuê QLVH). | Ngăn ngừa sự cố |
| 87 | | 15h30 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | Vệ sinh, kiểm tra định kỳ HTĐĐ, vệ sinh theo hợp đồng QLVH thuê. | - Tại trạm Cao Mai Yên Như trụ 479TR/P210/T13/02 | Xã Đại An. | - Cắt CB+3FCO trạm Cao Mai Yên Như trụ 479TR/P210/T13/02 (đã thuê QLVH). | Ngăn ngừa sự cố |
| 88 | | 08h30 | 09h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay ĐK định kỳ (trực tiếp), Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Hà Minh Đức 479TR/198 | Xã Đại An. | - Cắt CB+3FCO trạm Hà Minh Đức trụ 479TR/198(đã thuê QLVH) | Ngăn ngừa sự cố |
| 89 | | 09h30 | 10h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk & TI định kỳ | - Tại thùng CD-ĐK trạm Trần Thị Khỏe. | Xã Đại An. | - Cắt CB trạm Trần Thị Khỏe trụ 475DT/T192/T13/P06/01. - Cắt FCO Trần Thị Khỏe trụ 475DT/T192/T13/06(chưa thuê QLVH). | Thay định kỳ |
| 90 | | 13h00 | 14h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk & TI định kỳ | - Tại thùng CD-ĐK trạm Nguyễn Trường | Xã Đại An. | - Cắt CB+FCO trạm Nguyễn Trường trụ 475DT/T192/T38A/07(chưa thuê QLVH) | Thay định kỳ |
| 91 | | 14h30 | 15h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk & TI định kỳ, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH | - Tại trạm Lý Thanh Hiền trụ 475DT/T192/P44/01. | Xã Đại An. | - Cắt CB+FCO trạm Lý Thanh Hiền trụ 475DT/T192/P44/01(đã thuê QLVH) | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|---|------------------------|--|------------------|
| 92 | | 16h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk & TI định kỳ | - Tại thùng CD-ĐK trạm Huỳnh Ngọc Phúc. | Xã Đại An. | - Cắt CB+FCO trạm Huỳnh Ngọc Phúc trụ 479TR/P216/T72/T03/01(chưa thuê QLVH) | Thay định kỳ |
| 93 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn (4CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Tiêu Càn, Tân Hòa | - Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện | Đảm bảo vận hành |
| 94 | | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa | - Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng | Đảm bảo vận hành |
| 95 | | 07h00 | 12h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thay LA, thí nghiệm Recloser Ô Mịch và ép tăng cường đầu cosse DS1 Ô Mịch | Từ trụ 474CK/16 đến trụ 474CK/17 trực chính tuyến 474CK | Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè | - Cắt MC 474CK trạm 110/22kV Cầu Kè - Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) - Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) | SCTX |
| 96 | | 13h00 | 14h30 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Cấp Nước Châu Điền | Tại trụ 474CK/P12/01 nhánh rẽ Cấp Nước Châu Điền | Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè | - Cắt CB trạm Cấp Nước Châu Điền tại trụ 474CK/P12/01 (474CK) - Cắt 03FCO Cấp Nước Châu Điền tại trụ 474CK/12 (474CK) | TNĐK |
| 97 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | - Từ trụ 95 đến trụ 113 nhánh 22kV Ngã Hậu 2 và các nhánh 12,7kV Áp 9, Rạch Trâm Bàu. - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Áp 9-1, Áp 9-2, Áp 9A, Rạch Trâm Bàu. | Xã An Trường | Không cắt điện | Bảo dưỡng |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------------|
| 98 | | 8h00 | 15h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Thu hồi cầu chì cá khách hàng sau trạm công cộng | Tại lưới hạ áp trạm Chấn Mật 4 tuyến 472TV | ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ | -Cắt CB + FCO trạm Chấn Mật 4 tại trụ 472TV/T97/P77/04. | SCTX |
| 99 | | 08h00 | 10h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Xử lý quá tải trạm biến áp Bót Chéché 4 từ 1 x 37,5 lên 2 x 37,5 kVA | Tại trụ 479TV/T77/P87/01 | Áp Bót Chéché xã Song Lộc | Cắt LBFCO Bót Chéché B tại trụ 479TV/T77/P87/01 | Phòng ngừa sự cố |
| 100 | | 11h00 | 14h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Xử lý quá tải trạm biến áp Ông Kiều 1 từ 1 x 25 lên 2 x 25 kVA | Tại trụ 472TV/T97/T22/04 | Áp Đa Hòa xã Hưng Mỹ | Cắt CB, FCO trạm Ông Kiều 1 tại trụ 472TV/T97/T22/04 | Phòng ngừa sự cố |
| 101 | | 14h00 | 17h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (05 CN) | Xử lý quá tải trạm biến áp Đại Thôn 4 từ 1 x 25 lên 2 x 25 kVA | Tại trụ 472TV/P72/02 | Áp Đa Hòa xã Hưng Mỹ | Cắt CB, FCO trạm Đại Thôn 4 tại trụ 472TV/P72/02 Tháo đầu nối kẹp nối rơ dây nóng tại kẹp quay trạm tại trụ 472TV/P72/02 (Đăng ký Off chức năng tự đóng lại Recloser Bảo Sơn trước khi tháo và lắp) | Phòng ngừa sự cố |
| 102 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 478TV | Tại trụ 478TV/64 đến trụ 478TV/150 thuộc tuyến 478TV | Phường Long Đức | Không cắt điện | ngăn ngừa sự cố |
| 103 | | 08h00 | 12h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. - Thay công tơ, TI, TU (trung thể) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. | - Tại HTĐĐ Vinfast 70, trụ số 473-475LD/T31A/01, tuyến 473LD. | Phường Long Đức | - Cắt CB trạm Vinfast 70 (trạm trụ tháp 1 cột), trụ số 473-475LD/T31A/01. - Cắt 03 LBFCO Vinfast 70, trụ số 473-475LD/31A. | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|--|--------------------|
| 1 | Thứ Sáu 24/04/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Công ty Thanh Tâm (3CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Hành lang tuyến từ trụ 477BTre/107_475BTre/104/01 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Phường Phú Tân | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2 | | 08h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03 CN) | -Tháo thu hồi MBA 2x37.5kVA. Lắp MBA 2x50kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Hữu Định III trụ 475BTre/14/01 tuyến 475 Bến Tre | -Tür tăng dà MBA trở xuống trụ 475BTre/14/01 tuyến 475 Bến Tre | Phường Phú Tân | -Cắt CB trạm 2x37.5kVA Hữu Định III trụ 475BTre/14/01 tuyến 475 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 475-472BTre/14 tuyến 475 Bến Tre | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 | | 08h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03 CN) | -Tháo thu hồi MBA 2x50kVA. Lắp MBA 2x37.5kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Phú Chánh 1 trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre | -Tür tăng dà MBA trở xuống trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre | Phường Phú Khương | -Cắt CB trạm 2x50kVA Phú Chánh 1 trụ 473BTre/200/06/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 473BTre/200/06 tuyến 473 Bến Tre | -Hoàn đổi MBA |
| 4 | | 08h30 | 12h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Nâng công suất MBA 50kVA lên 2x50kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 Pha Phú Luông | -Trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 Pha Phú Luông | -Áp Mỹ Phú xã Tân Phú | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 Pha Phú Luông -Cắt FCO trụ 475AH/97/103A/32 NR 1 Pha Phú Luông | -Xử lý MBA quá tải |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---------------------|
| 5 | | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Nâng công suất MBA 25kVA lên 2x25kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/97/103A/55 NR 1 Pha Phú Lương | -Trụ 475AH/97/103A/55 NR 1 Pha Phú Lương | -Áp Phú Lương xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/103A/55 NR 1 Pha Phú Lương -Tháo Hotline trụ 475AH/97/103A/55 NR 1 Pha Phú Lương | -Xử lý MBA quá tải |
| 6 | | 08h30 | 12h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Dựng trụ HTb/2 (ghép đôi), tháp sắt trụ HTb/1, nối dây hạ thế từ trụ HTb/1-HTb/3 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 pha Phú Lương | -Tủ trụ HTb/1-HTb/3 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 pha Phú Lương | -Áp Mỹ Phú xã Tân Phú | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 pha Phú Lương -Cắt FCO trụ 475AH/97/103A/32 NR 1 pha Phú Lương | -Xử lý mất an toàn |
| 7 | | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Nâng công suất MBA 50kVA lên 2x50kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội | -Trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội | -Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội -Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội | -Xử lý MBA quá tải |
| 8 | | 07h45 | 09h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN) | -Thí nghiệm CBM trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/50 tuyến Châu Thành - An Hóa | -Trụ 472BTre/107/50 tuyến Châu Thành - An Hóa | -Áp Phước Hòa xã Giao Long | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/50 tuyến Châu Thành - An Hóa | -Thí nghiệm định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|--|---|----------------------------------|---|---------------------|
| 9 | | 09h10 | 10h25 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN) | -Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/58/18 NR Lộ Thanh Sang | -Trụ 472BTre/107/58/18 NR Lộ Thanh Sang | -Áp 3 xã Giao Long | -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/58/18 NR Lộ Thanh Sang | -Thí nghiệm định kỳ |
| 10 | | 10h30 | 11h30 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN) | -Thí nghiệm CBM trạm 320kVA trụ 472BTre/107/69/06T NR Đường Thanh Sang | -Trụ 472BTre/107/69/06T NR Đường Thanh Sang | -Áp Quới Thạnh Đông xã Giao Long | -Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 472BTre/107/69/06T NR Đường Thanh Sang | -Thí nghiệm định kỳ |
| 11 | | 13h00 | 14h15 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN) | -Thí nghiệm CBM trạm 560kVA trụ 480GL/77/03 NR Công ty PTHT 1 | -Trụ 480GL/77/03 NR Công ty PTHT 1 | -Áp Quới Thạnh Đông xã Giao Long | -Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 480GL/77/03 NR Công ty PTHT 1 | -Thí nghiệm định kỳ |
| 12 | | 14h20 | 15h30 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN) | -Thí nghiệm CBM trạm 180kVA trụ 480GL/63/03 NR Công ty PTHT 2 | -Trụ 480GL/63/03 NR Công ty PTHT 2 | -Áp Quới Thạnh Đông xã Giao Long | -Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 480GL/63/03 NR Công ty PTHT 2 | -Thí nghiệm định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---|--|---|---|---|---|
| 13 | | 15h45 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xi nghiệp cao thế (5CN) | -Thí nghiệm CBM trạm 800kVA trụ 475GL/23/02 tuyến KCN Giao Long 1 | -Trụ 475GL/23/02 tuyến KCN Giao Long 1 | -Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long | -Cắt CB+3FCO trạm 800kVA trụ 475GL/23/02 tuyến KCN Giao Long 1 | -Thí nghiệm định kỳ |
| 14 | | 07h30 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN) | -Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện | -NR Vĩnh Hoà từ trụ 475CL/247/43/01 đến trụ 475CL/247/43/45 và NR đầu vào | -Xã Hưng Khánh Trung | -Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn | Ngăn ngừa sự cố |
| 15 | | 08h00 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (05CNKD) | -Lắp đo đếm trụ 475CL/247/43/01 NR Vĩnh Hoà -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác | -Tại trụ 475CL/247/43/01 NR Vĩnh Hoà | -Áp Đông Kinh -xã Hưng Khánh Trung | -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 NR NR Vĩnh Hoà -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475CL/247/43 NR Đông Nam - Vĩnh Thành (giao lưới NR Vĩnh Hoà) -Đã thống nhất với Đảng Ủy, HĐND xã Hưng Khánh Trung cấp điện bằng MF dự phòng. | -Lắp đo đếm ranh giới Điện lực Phước Mỹ Trung và Chợ Lách |
| 16 | | 07h00 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Thay 2TI, thay CB trạm, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA và cân pha lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/165/05 nhánh rẽ Lộ Trường Gà | -Tại trạm và lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471GTROM/165/05 nhánh rẽ Lộ Trường Gà | -Xã Châu Hòa | -Cắt LBFCO trụ 471-476GTROM/165 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Lộ Trường Gà) -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/165/05 nhánh rẽ Lộ Trường Gà | -Diễn tập phòng chống thiên tai |
| 17 | | 07h00 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà | -Từ trụ 471GTROM/165/01 đến trụ 471GTROM/165/23 nhánh rẽ Lộ Trường Gà | -Xã Châu Hòa | -Cắt LBFCO trụ 471-476GTROM/165 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Lộ Trường Gà) | -Diễn tập phòng chống thiên tai |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| 18 | | 07h00 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Thay 2TI, thay CB trạm, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA và cân pha lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/96/15 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Tại trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/96/15 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Xã Giồng Trôm | -Cắt LBFCO trụ 471-476GTROM/96 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong) -Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/96/15 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Diễn tập phòng chống thiên tai |
| 19 | | 07h00 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 471GTROM/96/01 đến trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Từ trụ 471GTROM/96/01 đến trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong | -Xã Giồng Trôm, Lương Hòa | -Cắt LBFCO trụ 471-476GTROM/96 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong) | -Diễn tập phòng chống thiên tai |
| 20 | | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay TI định kỳ trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/1/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Viễn Thông Vĩnh Long) | -Tại trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/1/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Tân Hòa | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/1/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm | Thay TI định kỳ |
| 21 | | 10h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/19/1 nhánh rẽ Phước Long (KH: Nguyễn Quốc Thảo) | -Tại trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/19/1 nhánh rẽ Phước Long | -Xã Phước Long | -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/19/1 + Cắt FCO trụ 474BTRE/205/19 nhánh rẽ Phước Long | Thay TI định kỳ |
| 22 | | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 3TI trạm 250kVA trụ 474BTRE/205/34/1 nhánh rẽ Phước Long (KH: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Tân) | -Tại trạm 250kVA trụ 474BTRE/205/34/1 nhánh rẽ Phước Long | -Xã Phước Long | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 474BTRE/205/34/1 + Cắt 3FCO trụ 474BTRE/205/34 nhánh rẽ Phước Long | -Thay định kỳ |
| 23 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (03CN) | -Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Từ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã An Ngãi Trung. | -Không cắt điện. | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|-----------------------|
| 24 | | 07h30 | 11h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN) | -Rửa sứ hotline từ trụ 478BTri/28/01 đến trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | - Từ trụ 478BTri/28/01 đến trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | -Xã Ba Tri. | -Không cắt điện. -Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 25 | | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN) | -Đóng cừ tràm, gia cố chân trụ chống sạt lở trụ 478BTri/28/107/59/63 NR Thạnh Hải. | - Trụ 478BTri/28/107/59/63 NR Thạnh Hải. | -Xã Bảo Thạnh. | -Không cắt điện. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 26 | | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (10CN) | -Thay sứ trung thế vận hành lâu năm từ trụ 472BTri/168/02 đến trụ 472BTri/168/71 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. | -Từ trụ 472BTri/168/02 đến trụ 472BTri/168/71 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -SCL 2026 bổ sung. |
| 27 | | 07h30 | 09h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTri/168/32 đến trụ 472BTri/168/33 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/168/23A NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 50kVA trụ 472BTri/168/41 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ). | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/168/23A NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/168/23A NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 28 | | 09h00 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 472BTri/168/33 đến trụ 472BTri/168/36 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/168/41 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/168/41 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/168/41 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ. | -SCTX, xử lý quá tải. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------|--|-----------------------|
| 29 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (04CN) | -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTri/103 đến trụ 103a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 472BTri/103/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/107 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri). | -Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 472BTri/103/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/103/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/103 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 30 | | 14h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (04CN) | -Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 472BTri/105 đến trụ 472BTri/106 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/107 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/107 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/107 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -SCTX, xử lý quá tải. |
| 31 | | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN) | - Thay TU trung thế, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Ban Quản lý Cảng cá Ba Tri trụ 478BTri/28/207/05 NR Cảng Cá. | - Trụ 478BTri/28/207/05 NR Cảng Cá. | -Xã Tân Thủy | -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478BTri/28/207/05 NR Cảng Cá. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/207/04 NR Cảng Cá. | - Thay TU định kỳ |
| 32 | | 13h00 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN) | - Thay TU trung thế, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng CN Cty CP Thủy Đặc Sản - Xí Nghiệp Thủy Sản Ba Tri trụ 478BTri/28/212 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | - Trụ 478BTri/28/212 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | -Xã Tân Thủy | -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478BTri/28/212 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/211 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | - Thay TU định kỳ |
| 33 | | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 04CN | -Tháp đà U 3m trụ 473BĐ/327/26, 473BĐ/327/27, 473BĐ/327/33 + thay kẹp wire/hotline, bảo trì LBFCO trụ 473BĐ/327/33B NR 1P Hưng Nhơn | -Trụ 473BĐ/327/26, 473BĐ/327/27, 473BĐ/327/33, 473BĐ/327/33B NR 1P Hưng Nhơn | -Ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng | -Cắt LBFCO trụ 473BĐ/327/17 NR 1P Hưng Nhơn | -Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|
| 34 | | 09h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 02CN | -Thay dây lưới hạ thế từ trụ 475BĐ/48/17 đến trụ HT17b/9 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3P Đông Lạnh. Cân pha lưới hạ thế trạm | -Từ trụ 475BĐ/48/17 đến trụ HT17b/9 + Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3P Đông Lạnh | -Áp 3 xã Bình Đại | -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3P Đông Lạnh | -Ngăn ngừa sự cố |
| 35 | | 09h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 02CN | -Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 1P Lộc Thuận; NR 3P Giồng Đê | -Từ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 473BĐ/166/44 + từ trụ 473BĐ/166/15 đến trụ 473BĐ/166/15/1A NR 3P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/44 đến trụ 473BĐ/166/49 NR 1P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/34/01 đến trụ 473BĐ/166/34/16 NR 3P Giồng Đê | -Áp Cả Đuối, Lộc Sơn, Phú Thành, Phú Mỹ, Phú Hòa xã Lộc Thuận | -Không cắt điện | -Ngăn ngừa sự cố, giám TĐDN |
| 36 | | 09h00 | 11h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 477BĐ/65B/22B/02 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (Khách hàng NTCN Trần Hữu Nhanh) | -Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 477BĐ/65B/22B/02 NR 3P ĐKH Thạnh Phước | -Áp Tân Bình xã Thanh Phước | -Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 477BĐ/65B/22B/02 NR 3P ĐKH Thạnh Phước | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 37 | | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/65B/27/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (Khách hàng NTCN Nguyễn Hùng Dũng) | -Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/65B/27/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước | -Áp Tân Bình xã Thanh Phước | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/65B/27/01+3LBFCO trụ 477BĐ/47/65B/27 NR 3P ĐKH Thạnh Phước | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |
| 38 | | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 477BĐ/65B/40B/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (Khách hàng NTCN Trần Hữu Nhanh) | -Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 477BĐ/65B/40B/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước | -Áp Tân Bình xã Thanh Phước | -Cắt CB trạm 100kVA trụ 477BĐ/65B/40B/01+3LBFCO trụ 477BĐ/47/65B/40B NR 3P ĐKH Thạnh Phước | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---------------------|--|--|---|----------------------|--|--|
| 39 | | 15h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (3KD) | -Tháo thu hồi lưới trung thế từ trụ 471-473BĐ/252 đến trụ 473BĐ/252/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng Lò chá Chín Sang) | -Từ trụ 471-473BĐ/252 đến trụ 473BĐ/252/01 tuyến Bình Đại - An Hóa | -Áp Chợ xã Châu Hưng | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471-473BĐ/250B tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/252/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt FCO + tháo hotline trụ 471-473BĐ/252 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. | -Theo yêu cầu khách hàng |
| 40 | | 08h00 | 13h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (04 CN) | -Thay TU, TI, điện kế định kỳ khách hàng CTY TNHH Chăn Nuôi TAGS Tấn Lợi; CTY TNHH CN & SX TẮT S TẮT ĐẠT tại trụ 475MC/22/92/1 NR An Thạnh | -Tại trụ 475MC/22/92/1 NR An Thạnh | -Xã Mô Cày | -Cắt CB trạm 1250kVA trụ 475MC/22/92/6; CB trạm 2000kVA trụ 475MC/22/92/9 NR An Thạnh -Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/92 NR An Thạnh | -Thay TU, TI, điện kế định kỳ |
| 41 | | 10h00 | 13h00 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (05 CN) | -Thay MBA 180kVA (chạy dầu) thuộc trạm 180kVA trụ 478BTh/70/02 NR An Thuận | -Tại trụ 478BTh/70/02 NR An Thuận | -Xã An Qui | -Cắt CB + 3LBFCO + tháo 3hotline trạm 180kVA trụ 478BTh/70/02 NR An Thuận | -Thay MBA chạy dầu |
| 42 | | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN) | -Tháp sắt đầu trụ, thay rack U, thay sứ đứng, đóng tiếp địa tăng cường, thay đà sắt ri sét thuộc nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành. | -Lưới trung thế từ trụ 475CL/247/37 đến trụ 475CL/247/45 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành | -Xã Vĩnh Thành | -Cắt LBS trụ 475CL/247/01 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Cắt 3FCO trụ 475-476CL/247 tuyến Chợ Lách - Mô Cày (đầu nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành) -Kiểm tra 3LBFCO trụ 475CL/247/93 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành đang cắt -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 nhánh rẽ Vĩnh Hòa | -Công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Chợ Lách năm 2026 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|
| 43 | | 08h00 | 11h30 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay lại thùng CDĐK trạm 180kVA K3P8-1A tại trụ 477-480VLg/34/19 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 477-480VLg/34/19 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. | Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh. | Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA K3P8-1A tại trụ 477-480VLg/34/19 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. | Khắc phục kiến nghị |
| 44 | | 13h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay lại thùng CDĐK trạm 180kVA K3P8-2A tại trụ 474VLg/35/4C thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 474VLg/35/4C thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. | Đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh. | Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA K3P8-2A tại trụ 474VLg/35/4C thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. | Khắc phục kiến nghị |
| 45 | | 08h00 | 16h00 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (7CN) | Kéo lại đường dây hạ thế đoạn từ trụ HT-8 đến trụ HT-13 và phát quang cây xanh trên đường trục hạ thế trạm Phú Mỹ 1C tại trụ 477-475BM/176 tuyến 477 Bình Minh | Trụ 477-475BM/176 tuyến 477 Bình Minh | Xã Song Phú | Cắt MCCB + FCO trạm Phú Mỹ 1C tại trụ 477-475BM/176 tuyến 477 Bình Minh | Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện |
| 46 | | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ | Điện lực Long Hồ (02CN) | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế | Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này | Xã Phú Quới, Long Hồ. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 47 | | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ | Điện lực Long Hồ (02CN) | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế | - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này | Xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội, Long Hồ. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|---|---|---|---|------------------|
| 48 | | 08h00 | 10h00 | Điện lực Cái Nhum | Công ty TNHH MTV XD Dương Tâm (03CN) | Lắp kẹp quai + căng dây đầu nối đường dây trung thế 12,7kV XDM từ trụ 473CC/115/21 đến trụ 473CC/115/21/1 tuyến 473 Cổ Chiên, thuộc Công trình: Đường dây trung thế 12,7kV và trạm biến áp 50kVA cấp điện Trại nuôi gà thịt Chiến Long. | Từ trụ 473CC/115/21 đến trụ 473CC/115/21/1 tuyến 473 Cổ Chiên | Áp Định Thới B Xã Nhơn Phú | Cắt 03 LBFCO Kinh Châu Tâm trụ 473CC/115/1 tuyến 473 Cổ Chiên | |
| 49 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN) | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cà, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cà, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố. |
| 50 | | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (2CN) | Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình | Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình | - Áp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân - xã Tam Bình - Áp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên - xã Song Phú | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 51 | | 08h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn. | Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN). | Phát quang cây xanh tuyến đường áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 156/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 06/04/2026. | Từ trụ L45/T306/1 đến trụ L45/T306/35 và từ trụ L45/T306/T11/1 đến trụ L45/T306/T11/44 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân. | Cắt LBF Vĩnh Khánh 2-2, trụ L45/306 tuyến 475 Vũng Liêm. | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| 52 | | 08h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN) | Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm 5 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/28 + 6 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/P13/7 + Vĩnh Tiến 2 trụ L45/T306/T11/20 + Vĩnh Tiến 3 trụ L45/T306/T11/36 + Vĩnh Tiến 4 trụ L45/T306/T11/44 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trạm 5 Vĩnh Khánh 2, trụ L45/T306/28 + 6 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/P13/7 + Vĩnh Tiến 2 trụ L45/T306/T11/20 + Vĩnh Tiến 3 trụ L45/T306/T11/36 + Vĩnh Tiến 4 trụ L45/T306/T11/44 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, ấp Bung Lớn B, xã Tam Ngãi. | Cắt LBF Vĩnh Khánh 2-2, trụ L45/306 tuyến 475 Vũng Liêm. | Kiểm định thiết bị |
| 53 | | 08h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (3CN) | Thay Toppin bị sét tại trụ L45/T306/27 tuyến 475 Vũng Liêm. | Tại trụ L45/T306/27 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân. | Cắt LBF Vĩnh Khánh 2-2, trụ L45/306 tuyến 475 Vũng Liêm. | Xử lý khiếm khuyết lưới điện. |
| 54 | | 08h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn. | Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN) | Thử nghiệm, kiểm định, MBA theo CBM trạm Mái Dầm 1 trụ M42/P67/P43/82 + Mái Dầm 2 trụ M42/P67/P43/T71/12 + Mái Dầm 2A trụ M42/P67/P43/T71/8 + Mái Dầm 3 trụ M42/P67/P43/T79/5 tuyến 472 Bình Minh. | Tại trạm Mái Dầm 1 trụ M42/P67/P43/82 + Mái Dầm 2 trụ M42/P67/P43/T71/12 + Mái Dầm 2A trụ M42/P67/P43/T71/8 + Mái Dầm 3 trụ M42/P67/P43/T79/5 tuyến 472 Bình Minh. | Áp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt LBF Mái Dầm, trụ M42/P67/P43/66 tuyến 472 Bình Minh. | Kiểm định thiết bị |
| 55 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN) | Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới | Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 56 | | 09h00 | 10h30 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (2CN) | Thay điện kế, TI trạm Cái Đồi 3 trụ 477DT/P270/01 | Tại trạm Cái Đồi 3 trụ 477DT/P270/01 | Áp Cái Đồi - xã Long Vĩnh | - Cắt CB + FCO trạm Cái Đồi 3 trụ 477DT/P270/01 (471DT) - Trạm bán tổng cho Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh tài sản ngành điện | Thay định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--|------------------------|--|---|------------------------------|--|-----------------|
| 57 | | 11h00 | 12h30 | Điện lực Ngũ Lạc, Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh | Điện lực Ngũ Lạc (2CN) | Thay điện kế, TI trạm Cái Đồi 5 trụ 477DT/P274/05 | Tại trạm Cái Đồi 5 trụ 477DT/P274/05 | Áp Cái Đồi - xã Long Vĩnh | - Cắt CB + FCO trạm Cái Đồi 5 trụ 477DT/P274/05 (471DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng tự quản lý vận hành | Thay định kỳ |
| 58 | | 13h00 | 14h30 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (2CN) | Thay điện kế, TI trạm Kinh Đào 2 trụ 477DT/349/25 | Tại trạm Kinh Đào 2 trụ 477DT/349/25 | Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh | - Cắt CB + FCO trạm Kinh Đào 2 trụ 477DT/349/25 (471DT) - Trạm bán tổng cho Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh tài sản ngành điện | Thay định kỳ |
| 59 | | 15h00 | 16h30 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (2CN) | Thay điện kế, TI trạm Giồng Bàng 1 trụ 477DT/349/T51/15 | Tại trạm Giồng Bàng 1 trụ 477DT/349/T51/15 | Áp Giồng Bàng - xã Long Vĩnh | - Cắt CB + FCO trạm Giồng Bàng 1 trụ 477DT/349/T51/15 (471DT) - Trạm bán tổng cho Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh tài sản ngành điện | Thay định kỳ |
| 60 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (6CN) | Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 472-474DT/P128A/T19/T115/22 đến trụ 477DT/T213/204 (472DT) đường dây 22kV Đông Hải, từ trụ 477DT/T213/P177/03 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/27 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng, từ trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/T28/41 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng 8 tuyến 477 Duyên Trà | Từ trụ 472-474DT/P128A/T19/T115/22 đến trụ 477DT/T213/204 (472DT) đường dây 22kV Đông Hải, từ trụ 477DT/T213/P177/03 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/27 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng, từ trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/T28/41 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng 8 tuyến 477 Duyên Trà | Xã Đông Hải | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|---|---|-------------------------|---|--------------------|
| 61 | | 09h00 | 12h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (4CN) | Thay máy biến áp bị sét, rỉ dầu trạm Giồng Ót 2 (1x37,5kVA) bằng 01 máy khác có cùng công suất, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, đo điện trở tiếp địa trạm, ép kẹp WR bộ cấp hạ áp trạm Giồng Ót 2 trụ 477DT/T213/198 nhánh Giồng Ót, tuyến 477 Duyên Trà | Tại trạm Giồng Ót 2 trụ 477DT/T213/198 nhánh Giồng Ót, tuyến 477 Duyên Trà | Áp Cồn Cù - xã Đông Hải | - Cắt CB + FCO trạm Giồng Ót 2 trụ 477DT/T213/198 (472DT) - Off chức năng tự động đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Đông Hải trụ 472-474DT-2/P128A/14 (472DT) (trong thời gian tháo và lắp lại 02 kẹp hotline) - Tháo 01 kẹp hotline đầu nối trung thế trạm Giồng Ót 2 trụ 477DT/T213/198 (472DT) | Công trình SCTX |
| 62 | | 14h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (4CN) | Chỉnh trụ trung áp 471DT/P65/T64/09 nghiêng, căng dây trung áp chùng từ trụ 471DT/P65/T64/08 đến trụ 471DT/P65/T64/10, kết hợp phát quang từ trụ 471DT/P65/T64/05 đến trụ 471DT/P65/T64/12, thay LA, ép kẹp WR bộ cấp hạ áp, đo điện trở tiếp địa trạm Lạc Hòa 4, Lạc Hòa 7, nhánh Lạc Hòa 7, tuyến 471 Duyên Trà | Từ trụ 471DT/P65/T64/05 đến trụ 471DT/P65/T64/12 nhánh Lạc Hòa 7, tuyến 471 Duyên Trà | Áp Lạc Hòa - xã Ngũ Lạc | - Cắt LBFCO Lạc Hòa 7 trụ 471DT/P65/T64/05 (474DT) | Khắc phục vận hành |
| 63 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (4CN) | Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK | Từ trụ 477DT/03 đến trụ 477DT/64, tuyến 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào). | Xã Ngũ Lạc | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố |
| 64 | | 08h00 | 16h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (6 CN) | Xử lý đầy tải trạm Bến Giá Nhỏ 2 từ 1x50kVA lên 2x50KVA | Trụ 473DT/T126/06 nhánh 12,7kV Bến Giá Nhỏ, tuyến 473 Duyên Trà | Áp 10 xã Long Hữu | Cắt LBFCO Bến Giá Nhỏ trụ 473DT/T126/03 | Xử lý đầy tải |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----------------------|----------------------------------|---|---|---|--|----------------------------|
| 65 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 11/2028) | Từ mạch đo đếm trở xuống trụ 473DT/T250/04/01 nhánh 22kV Trung tâm y tế Duyên Hải, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà) | Khóm 3 phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Trung tâm y tế Duyên Hải trụ 473DT/T250/04/01 | Thay hệ thống đo đếm |
| 66 | | 09h45 | 11h15 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 06/2028) | Từ mạch đo đếm trở xuống trụ 477DT/T131A/P22/T1-01/01 nhánh 22kV Co.opMart Duyên Hải, tuyến 477 Duyên Trà | Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Co.opMart Duyên Hải trụ 477DT/T131A/P22/T1- 01/01 | Thay hệ thống đo đếm |
| 67 | | 13h15 | 14h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 11/2028) | Trụ 473DT/P136A/01 nhánh 22kV Vinfast, tuyến 473 Duyên Trà | Khóm 1 phường Trường Long Hòa | Cắt 3LBFCO Vinfast trụ 473DT/136A | Thay hệ thống đo đếm |
| 68 | | 15h15 | 16h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 08/2028) | Trụ 477DT/T147/P18A/T05A/01 nhánh 22kV NT Quách Văn Đục 3, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO NT Quách Văn Đục 3 trụ 477DT/T147/P18A/05A | Thay hệ thống đo đếm |
| 69 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 03/2028) | Trụ 477DT/T147/T44A/T14/01 nhánh 22kV Cảng Phú Thành, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Cảng Phú Thành trụ 477DT/T147/T44A/14 | Thay hệ thống đo đếm |
| 70 | | 09h45 | 11h15 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 03/2028) | Từ mạch đo đếm trở xuống trụ 477DT/T147/P93A/07 trạm NM Điện mặt trời Trung Nam trụ 477DT/T147/P93A/07, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải | Cắt CB & 3FCO trạm NM Điện mặt trời Trung Nam trụ 477DT/T147/P93A/07 | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------|
| 71 | | 13h15 | 14h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 04/2028) | Trụ 477DT/T147/T82/P12/03 nhánh 22kV Cty CP Bê Tông Nha Trang, tuyến 477 Duyên Trà (471 Duyên Trà) | Khóm Mù U phường Duyên Hải | Cắt 3LBFCO Cty CP Bê Tông Nha Trang trụ 477DT/T147/T82/12 | Thay hệ thống đo đếm |
| 72 | | 15h15 | 16h45 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thay điện kế định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm (TI, TU hạn 12/2028) | Trụ 477DT/T147/T82/T28/02 nhánh 22kV Công ty Hàm Giang 11, tuyến 477 Duyên Trà (471 Duyên Trà) | Khóm Mù U phường Duyên Hải | - Cắt Reloser Công ty Hàm Giang 11 trụ 477DT/T147/T82/T28/03 - Cắt 3DS Công ty Hàm Giang 11 trụ 477DT/T147/T82/T28/01 | Thay hệ thống đo đếm |
| 73 | | 08h00 | 09h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Thạch Phương trụ 475-475CN-6/P48/P47/01 | ấp Rạch, Xã Cầu Ngang | Cắt CB trạm NTTS Thạch Phương trụ 475-475CN-6/P48/P47/01 Cắt FCO NTTS Thạch Phương trụ 475-475CN-6/P48/47 Kha | Thay định kỳ |
| 74 | | 09h30 | 11h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 02 công tơ 1pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm trại Chăn nuôi Lương Bích Phượng trụ 475CN/P188/T35/T11/01 | ấp Hạnh Mỹ, Xã Mỹ Long | Cắt CB+FCO trạm trại Chăn nuôi Lương Bích Phượng trụ 475CN/P188/T35/T11/01 | Thay định kỳ |
| 75 | | 13h00 | 14h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 1pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Hòa trụ 475CN/P236/P03/T30/02 | ấp Thôn Rôn, Xã Vinh Kim | Cắt CB+FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Hòa trụ 475CN/P236/P03/T30/02 | Thay định kỳ |
| 76 | | 14h30 | 16h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang (02CN) | Thay 01 công tơ 3pha +2CT định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa | Tại thùng CB+ Công tơ trạm Giồng Lớn 2 trụ 475CN/P224/13 | ẤP Lò Ô xã Hiệp Mỹ | Cắt CB+FCO trạm Giồng Lớn 2 trụ 475CN/P224/13 | Thay định kỳ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|---|--------------------|--|----------------------|
| 77 | | 08h00 | 13h00 | Điện lực Cầu Ngang | Công ty TNHH MTV TVXD ĐÔNG HUY (05CN) | Thu hồi đường dây 12,7KV hiện hữu. Căng dây đầu nối đường dây 22KV và TBA 3x25KVA DNTN Tiền Đạt.: không thi công hotline do Vị trí căng dây đầu nối xa lộ , xe cầu không đưa tới trụ | Tại trụ 478CN/82 và trụ 478CN/P82/01 trục chính tuyến 478CN | Áp Lò Ô xã Hiệp Mỹ | Cắt DS 478CN trụ 478-477CN/11 Cắt Recloser Long Sơn trụ 478CN/96 Cắt 3DS2 Long Sơn trụ 478CN/98 Cắt LBS NT 477CN-478CN trụ 477CN/T26/03/478CN/477CN Cắt 3DS2 NT 477CN-478CN trụ 478CN/P35/06 Đóng đăng áp 474DT | Bàn giao hiện trường |
| 78 | | 08h00 | 13h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang + XNDV Công ty ĐL Vĩnh Long (05CN) | Thí nghiệm CBM, LA, MBA các trạm CHXD Minh Sơn, Lò Ô 3, Lò Ô 3A. | Từ trụ 478CN/63 đến trụ 478CN/89 và trụ 478CN/P63/01 trục chính tuyến 478CN | Áp Lò Ô xã Hiệp Mỹ | Cắt DS 478CN trụ 478-477CN/11 Cắt Recloser Long Sơn trụ 478CN/96 Cắt 3DS2 Long Sơn trụ 478CN/98 Cắt LBS NT 477CN-478CN trụ 477CN/T26/03/478CN/477CN Cắt 3DS2 NT 477CN-478CN trụ 478CN/P35/06 | Ngăn ngừa sự cố |
| 79 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (04 CN) | - Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp. | - Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83). | Xã Hàm Giang. | - Không cắt điện. | Đảm bảo vận hành |
| 80 | | 08h00 | 09h30 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, vệ sinh hệ thống đo đếm TU&TI đến hạn 05/2029 | - Tại MĐĐ trạm Công ty TNHH MTV xăng dầu Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/P06/01 | Xã Đại An. | - Cắt 3LBFCO NMNĐ Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/06(chưa thuê QL VH) | Ngăn ngừa sự cố |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|--------------------------|---|---|------------|--|------------------|
| 81 | | 10h00 | 10h45 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 03/2028 | - Tại thùng CD-ĐK trạm Nguyễn Văn Anh | Xã Đại An. | - Cắt CB trạm Nguyễn Văn Anh trụ 475DT/T192/P47A/01 - Cắt FCO Nguyễn Văn Anh trụ 475DT/T192/47A(chưa thuê QLVH) | Thay định kỳ |
| 82 | | 13h00 | 13h45 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 05/2029 | - Tại thùng CD-ĐK trạm Trần Văn Chiến | Xã Đại An. | - Cắt CB+FCO trạm Trần Văn Chiến trụ 475DT/T192/T53A/09(chưa thuê QLVH) | Thay định kỳ |
| 83 | | 14h00 | 14h45 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 05/2029 | - Tại thùng CD-ĐK trạm Trương Thanh Nhân | Xã Đại An. | - Cắt CB trạm Trương Thanh Nhân trụ 475DT/T192/P68/01. - Cắt FCO Trương Thanh Nhân trụ 475DT/T192/68(chưa thuê QLVH) | Thay định kỳ |
| 84 | | 15h00 | 15h45 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk định kỳ, TI đến hạn 03/2030 | - Tại thùng CD-ĐK trạm Lê Văn Khải | Xã Đại An. | - Cắt CB+FCO trạm Lê Văn Khải trụ 475DT/T192/P80/T03/02/01(chưa thuê QLVH) | Thay định kỳ |
| 85 | | 16h00 | 16h45 | Điện lực Trà Cú | Điện lực Trà Cú (02 CN) | Thay Đk & TI định kỳ | - Tại thùng CD-ĐK trạm Đồ Thị Tạo | Xã Đại An. | - Cắt CB+FCO trạm Đồ Thị Tạo trụ 475DT/T192/T91T01/01(chưa thuê QLVH). | Thay định kỳ |
| 86 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (3CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè | Xã Tân Hòa | - Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện | Đảm bảo vận hành |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|---|---|----------------------|---|---|
| 87 | | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 474CK/301 đến trụ 474CK/420 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 478CK/T237/01 đến trụ 478CK/T237/23 nhánh trung thế 12,7kV Bà Ép thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tân Hòa, Tiêu Cản | - Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng | Đảm bảo vận hành |
| 88 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cản | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (30CN) | Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 1 pha từ AC-50mm2+AC-50mm2 lên 3 pha 3ACXH 50mm2+AC-50mm2, dựng trụ chen (06 vị trí), thay phụ kiện đường dây thuộc công trình ĐTXD năm 2026 | Từ trụ 478CK/T237/01 đến trụ 478CK/T237/23 nhánh trung thế 12,7kV Bà Ép thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tiêu Cản | Cắt LBFCO Bà Ép trụ 478CK/237 thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Công trình ĐTXD năm 2026 |
| 89 | | 08h00 | 13h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM MBA và thay LA thí nghiệm định kỳ TBA Ô Êt 1, Bà Ép, Bà Ép 1, Bà Ép 3 | Tại các vị trí trụ 478CK/T237/(04, 10, 14, 23) nhánh trung thế 12,7kV Bà Ép thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tiêu Cản | Cắt LBFCO Bà Ép trụ 478CK/237 thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Kết hợp công tác, thí nghiệm CMB |
| 90 | | 08h30 | 13h00 | Điện lực Tiêu Cản | Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Tuấn Tài Trà Vinh (6CN) | Di dời lưới điện hạ thế thuộc trạm Bà Ép ra khỏi mặt bằng thi công đường thuộc dự án công trình: Đường D6 (Lê Văn Tám nối dài), huyện Tiêu Cản | Lưới hạ thế từ trụ số b19 đến trụ b20 và từ trụ số bP4/2 đến trụ bP4/3 thuộc trạm Bà Ép trụ 478CK/T237/23 thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tiêu Cản | Cắt CB+FCO trạm Bà Ép trụ 478CK/T237/23 nhánh 12,7kV Bà Ép thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Kết hợp công tác, theo đề nghị khách hàng |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|-----------------|
| 91 | | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Kè | Điện lực Cầu Kè (4CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp | Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh | '- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn | Ngăn ngừa sự cố |
| 92 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (04CN) | Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế | - Từ trụ 170 đến trụ 253 tuyến 473 Cầu Kè và các nhánh 12,7kV Kênh Cầu Ván, Ấp 7B An Trường. - Nhánh Huỳnh Văn Hiệp (QLVH thuê) - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm An Định Cầu 1, An Định Giồng 3, An Định Giồng 3. | Xã An Trường | Không cắt điện | Bảo dưỡng |
| 93 | | 08h00 | 17h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (02CN) | Cân pha hạ áp trạm Cà Chương 3, Hương Lộ 2, Hương Lộ 2A, Kênh Tinh 5. | - Lưới hạ áp trạm Cà Chương 3 trụ số 473CK/P168/P09/P65/24. - Lưới hạ áp trạm Hương Lộ 2 trụ số 473CK/P168/P14A/03. - Lưới hạ áp trạm Hương Lộ 2A trụ số 473CK/P168/13. - Lưới hạ áp trạm Kênh Tinh 5 trụ số 473CK/P253/P14A/65. | Xã An Trường | Không cắt điện | Bảo dưỡng |
| 94 | | 8h00 | 9h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2029). | Tại thùng CB-ĐK Trạm Sấm Bua tại trụ 480TV/T134/13 tuyến 480TV | ấp Sấm Bua, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Sấm Bua tại trụ 480TV/T134/13 (Tài sản ngành điện) | CSTX |
| 95 | | 9h30 | 10h30 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2029). | Tại thùng CB-ĐK Trạm Sấm Bua 1 tại trụ 480TV/T134/08 tuyến 480TV | ấp Sấm Bua, xã Song Lộc | -Cắt CB điện kế treo trụ, CB + FCO trạm Sấm Bua 1 tại trụ 480TV/T134/08 (Tài sản ngành điện) | CSTX |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-------|---|-----------------------------|--|---|-------------------------|--|----------------------|
| 96 | | 11h00 | 12h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ, TI định kỳ trạm. | Tại thùng CB-ĐK Trạm Bình La 1 tại trụ 480TV/T134/P14/06 tuyến 480TV | ấp Bình La, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Bình La 1 tại trụ 480TV/T134/P14/06 (Tài sản ngành điện) | Thay định kỳ |
| 97 | | 13h00 | 14h00 | Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2029). | Tại thùng CB-ĐK Trạm Bình La 1-2 ĐNT tại trụ 480TV/T134/P14/T01/01 tuyến 480TV | ấp Sấm Bua, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Bình La 1-2 ĐNT tại trụ 480TV/T134/P14/T01/01 (Tài sản khách hàng tự QL VH) | Thay định kỳ |
| 98 | | 14h30 | 15h30 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 04/2029). | Tại thùng CB-ĐK Trạm Bình La 2 tại trụ 480TV/T134/P14/16 tuyến 480TV | ấp Bình La, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Bình La 2 tại trụ 480TV/T134/P14/16 (Tài sản ngành điện) | Thay định kỳ |
| 99 | | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, Nhánh 22kV Phú Hòa | Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/125 thuộc tuyến 477LD | Phường Long Đức | Không cắt điện | ngăn ngừa sự cố |
| 100 | | 08h00 | 12h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. - Thay công tơ, TI, TU (trung thế) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. | - Tại HTĐĐ Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast 50, trụ số 471LD/P87A/01, nhận điện tuyến 474LD. | Phường Long Đức | - Cắt CB trạm Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast 50 (trạm trụ tháp 1 cột), tại trụ số 477-475LD-7/P107/P92/T10/02. - Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast 50, tại trụ 477-475LD-7/P107/P92/10. | Thay hệ thống đo đếm |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|-------|-------------------|-------------------------|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 101 | | 12h30 | 14h30 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. - Thay công tơ định kỳ (TI, TU đến hạn: 03/2028) khách hàng Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green. | - Tại HTĐĐ Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast 35, trụ 471LD/T34/T19/T07A/01, nhận điện tuyến 479LD. | Phường Long Đức | - Cắt CB trạm Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast 35 (trạm trụ tháp 1 cột) tại trụ số 471LD/T34/T19/T07A/02. - Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast 35 tại trụ 471LD/T34/T19/07A. | Thay hệ thống đo đếm |
| 01 | Thứ Bảy 25/04/2026 | Chu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương | | | | | | | | |
| 01 | Chủ nhật 26/04/2026 | Chu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương | | | | | | | | |

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspe.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong