

## KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 27 tháng 04 đến Chủ nhật ngày 03 tháng 05 năm 2026

### 1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 27/04/2026	07h00	16h00 Thứ Tư 29/04/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (10CN)	-Thi công sửa chữa phần xây dựng tại trạm 110kV Bến Tre	-Khuôn viên bao gồm sân ngắt, nhà điều hành trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Công trình sửa chữa kiến trúc

2		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
1	Thứ Ba 28/04/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cổ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ G1-2 đến trụ 81 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ G1-2 đến trụ 81 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Mô Cày, Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (01 CN)	Đo nhiệt độ môi nổi tiếp xúc lèo	Đường dây 110 kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang các vị trí trụ 48, 63, 77, 91, 94ĐNE, 94/11, 94/13, trụ công ngăn 172, DCL 172-7 trạm 110kV Cầu Ngang; các khoảng trụ 40-41, 42-43, 45-46, 51-52, 55-56, 64-65, 66-67, 67-68, 70-71, 77-78, 86-87, 88-89, 92-93, 93-94ĐNE, 94/08-94/09, 94/09-94/10, 94/10-94/11, 94/11-94/12; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1-3 các vị trí DCL 171-7, trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang, trụ 94/13; đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà vị trí trụ 94ĐNE, 94/11	Xã Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
8		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (04 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch).	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	Kiểm tra định kỳ

9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện,giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh.	Kiểm tra định kỳ

11		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Phát quang từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Phát quang từ trụ 81 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 81 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
13		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - áp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
15		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 29/04/2026	07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành thử rò điện trước khi mở cửa kiểm tra vệ sinh.	Kiểm tra định kỳ

2		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ	Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc.	
3		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đồn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra hành lang lưới điện

1	Thứ Năm 30/04/2026	14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cô)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
---	-----------------------	-------	-------	--------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

1	Thứ Sáu 01/05/2026	14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả diều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cô)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
---	-----------------------	-------	-------	--------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

1	Thứ Bảy 02/05/2026	14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cô)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
---	-----------------------	-------	-------	--------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

1	Chủ Nhật 03/05/2026	14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cô)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang lưới điện
---	------------------------	-------	-------	--------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

## 2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 27/04/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 và các NR đầu vào tuyến 475-472 Bến Tre; từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A và các NR đầu vào tuyến 472 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 và các NR đầu vào tuyến 475-472 Bến Tre; từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A và các NR đầu vào tuyến 472 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 28/04/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 và các NR đầu vào tuyến 475-472 Bến Tre; từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A và các NR đầu vào tuyến 472 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 và các NR đầu vào tuyến 475-472 Bến Tre; từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A và các NR đầu vào tuyến 472 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Cân pha, phát quang hành lang lưới hạ thế, thay đoạn dây trung hòa lưới hạ thế từ trụ 474MC/191/74/26 đến trụ 15c. Lắp bộ tiếp địa lắp lại lưới hạ thế trụ 1c, 8c và 15c thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474MC/191/74/26 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân (NR Thanh Tân cũ)	-Lưới hạ thế từ trụ 474MC/191/74/26 đến trụ 15c, trụ 1c, 8c thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474MC/191/74/26 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân (NR Thanh Tân cũ)	Phường Bến Tre	-Cắt CB + FCO trạm 2x50kVA trụ 474MC/191/74/26 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân (NR Thanh Tân cũ)	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (3CN)	-Cắt dừng và thu hồi đoạn lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/64 đến trụ 478-480BTre/65 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA T10 Sơn Đông trụ 478-480BTre/66 tuyến 478 Bến Tre. Kéo mới đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/60 đến trụ 478-480BTre/61 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA T9 Sơn Đông trụ 478-480BTre/59 tuyến 478 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/64 đến trụ 478-480BTre/65 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA T10 Sơn Đông trụ 478-480BTre/66 tuyến 478 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/60 đến trụ 478-480BTre/61 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA T9 Sơn Đông trụ 478-480BTre/59 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA T10 Sơn Đông trụ 478-480BTre/66 tuyến 478 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA T9 Sơn Đông trụ 478-480BTre/59 tuyến 478 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (3CN)	-Cắt dừng và thu hồi đoạn lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/74/21 đến trụ 473BTre/49/74/21A thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre. Kéo mới và đấu nối đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/74/20 đến trụ 473BTre/49/74/20A thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/74/21 đến trụ 473BTre/49/74/21A thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/74/20 đến trụ 473BTre/49/74/20A thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 2 trụ 473BTre/49/74/22 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Lộ Bờ Đấp 1 trụ 473BTre/49/74/17 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x25kVA Sơn Đông 2 trụ 471-473BTre/09/1 tuyến 471 Bến Tre	-Tài thùng điện kế tổng trạm 3x25kVA Sơn Đông 2 trụ 471-473BTre/09/1 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x25kVA Sơn Đông 2 trụ 471-473BTre/09/1 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 471-473BTre/09-09 tuyến 471 Bến Tre	-SCL năm 2026

6		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre.	-SCL năm 2026
7		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi MBA 2x37,5kVA, thu hồi MCCB, TI, điện kế trạm trụ 475BTre/104/72/07 NR KDC áp 2 An Phước	-Trụ 475BTre/104/72/07 NR KDC áp 2 An Phước	-Áp Phước Hưng xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475BTre/104/72/07 NR KDC áp 2 An Phước -Tháo Hotline trụ 475BTre/104/72/07 NR KDC áp 2 An Phước	-Xử lý MBA quá tải
8		10h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 2x50kVA bằng 2x37,5kVA, thay MCCB, TI, điện kế trạm trụ 478GL/03/09/05 NR Chùa Giác Nguyên	-Trụ 478GL/03/09/05 NR Chùa Giác Nguyên	-Áp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 478GL/03/09/05 NR Chùa Giác Nguyên -Cắt LBFCO trụ 478GL/03/09/01 NR Chùa Giác Nguyên	-Xử lý MBA non tải
9		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp MBA 2x50kVA, lắp MCCB, TI, điện kế trạm trụ 475BTre/104/72/07, kéo dây hạ thế từ trụ 475BTre/104/72/06-HT1/22 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475BTre/104/72/07, cắt dùm lưới hạ thế từ trụ 475BTre/104/72/05-HT1/17 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475BTre/104/72/01/01 NR KDC áp 2 An Phước	-Trụ 475BTre/104/72/07, từ trụ 475BTre/104/72/06-HT1/22 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475BTre/104/72/07, từ trụ 475BTre/104/72/05-HT1/17 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475BTre/104/72/01/01 NR KDC áp 2 An Phước	-Áp Phước Hưng xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475BTre/104/72/07 NR KDC áp 2 An Phước -Tháo Hotline trụ 475BTre/104/72/07 NR KDC áp 2 An Phước -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475BTre/104/72/01/01 NR KDC áp 2 An Phước	-Xử lý MBA quá tải

10		08h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Cắt lưới hạ thế tại trụ 1a, 1b và đầu lèo hạ thế trụ 12b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477MC/152/33B/20 NR Sùng Tân -Đầu lèo hạ thế tại trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 477MC/152/30 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân -Chuyển lưới hạ thế từ trụ 1b đến trụ 12b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477MC/152/33B/20 NR Sùng Tân sang nhận điện trạm 3x37.5kVA trụ 477MC/152/30 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Tại trụ 1a, 1b, 12b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477MC/152/33B/20 NR Sùng Tân -Tại trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 477MC/152/30 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Áp Sùng Tân - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477MC/152/33B/20 NR Sùng Tân -Cắt CB+FCO trạm 3x37.5kVA trụ 477MC/152/30 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	Xử lý non quá tải
11		13h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Cắt lưới hạ thế tại trụ 478TT/120/07, trụ 478TT/120/08 thuộc lưới hạ thế trạm 15kVA trụ 478TT/120/07 NR 8 Triều - 7 Bé -Kéo dây ABC 2x50 từ trụ 478TT/120/12 đến trụ 478TT/120/13 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/120/16 NR 8 Triều - 7 Bé -Chuyển lưới hạ thế từ trụ 478TT/120/08 đến trụ 478TT/120/11 thuộc lưới hạ thế trạm 15kVA trụ 478TT/120/07 sang nhận điện trạm 37.5kVA trụ 478TT/120/16 NR 8 Triều - 7 Bé	-Tại trụ 478TT/120/07, trụ 478TT/120/08 thuộc lưới hạ thế trạm 15kVA trụ 478TT/120/07 NR 8 Triều - 7 Bé -Từ trụ 478TT/120/12 đến trụ 478TT/120/13 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/120/16 NR 8 Triều - 7 Bé	-Áp Tân Thạnh - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 15kVA trụ 478TT/120/07 NR 8 Triều - 7 Bé -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478TT/120/16 NR 8 Triều - 7 Bé	Xử lý non quá tải

12		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Sửa trụ hạ thế nghiêng 12f, 14f, 16f, 18f; ép mối nối lèo tại trụ hạ thế 13c, 22c; xử lý tiếp đất lặp lại tiếp xúc không tốt tại trụ 11b, 7c, 13c, 22c, 28c, 22c/7c6d, 14d; đóng bổ sung tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 17c, 8f, 13f, 17f, 17b, 11d; đấu lại cáp muller tiếp xúc không tốt tại trụ 11c, 13c/2, 8f, 13f, 18f, 5d, 10d, 14d; thay thùng điện kế khách hàng Nguyễn Văn Bông trụ hạ thế 20c; cân pha và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/2A/04 nhánh rẽ áp 5A Long Mỹ	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/2A/04 nhánh rẽ áp 5A Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474GTROM/213/2A/04 nhánh rẽ áp 5A Long Mỹ	-Giám TTĐN
13		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (02CN)	-Thay tụ bù tĩnh 2x2,5kVAR bị hỏng tại trụ hạ thế 08 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan	-Tại trụ hạ thế 08 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan	-SCTX
14		10h30	13h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (02CN)	-Thay tụ bù tĩnh 2x2,5kVAR bị hỏng tại trụ hạ thế 4g thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/87/08 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-Tại trụ hạ thế 4g bị hỏng thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/87/08 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/87/08 nhánh rẽ Ủy Ban Tư Cung	-SCTX
15		14h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (02CN)	-Thay tụ bù tĩnh 2x2,5kVAR bị hỏng tại trụ hạ thế a/2 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/56/01 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế a/2 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/56/01 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471GTROM/56/01 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX

16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
18		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Vệ sinh, bảo trì trạm, ép tăng cường mối nối lưới hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR áp 9-2 An Hiệp.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR áp 9-2 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR áp 9-2 An Hiệp.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Vệ sinh, bảo trì trạm, ép tăng cường mối nối lưới hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/83/06 NR Giồng Lân.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/83/06 NR Giồng Lân.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/83/06 NR Giồng Lân.	-Ngăn ngừa sự cố.
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (10CN)	-Thay sứ trung thế vận hành lâu năm từ trụ 472BTri/168/02 đến trụ 472BTri/168/71 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Từ trụ 472BTri/168/02 đến trụ 472BTri/168/71 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm (đang cắt)	-SCL 2026 bổ sung.
21		07h30	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay 03 MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/94 NR Ba Tri An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/94 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/94 NR Ba Tri An Đức. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/94 NR Ba Tri An Đức.	-Ngăn ngừa sự cố.

22		10h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MBA chày dầu, cũ sét trạm 25kVA trụ 475BTri/17/18/92A/08 NR Cống Mương Đào.	-Trụ 475BTri/17/18/92A/08 NR Cống Mương Đào.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475BTri/17/18/92A/08 NR Cống Mương Đào. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/92A/08 NR Cống Mương Đào.	-Ngăn ngừa sự cố.
23		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay 03MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27A/11 NR Cầu Tượng.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27A/11 NR Cầu Tượng.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27A/11 NR Cầu Tượng. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 475BTri/17/18/21/05/14/27A/11 NR Cầu Tượng.	-Ngăn ngừa sự cố.
24		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Vệ sinh, bảo trì trạm, ép tăng cường mối nối lưới hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/125/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/125/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/125/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/125 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố.
25		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Vệ sinh, bảo trì trạm, ép tăng cường mối nối lưới hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/120/21/09 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 473BTri/120/21/09 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BTri/120/21/09 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-Ngăn ngừa sự cố.
26		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m từ trụ 473BTri/34/02 đến trụ 473BTri/34/06 NR Mặt Đập.	-Từ trụ 473BTri/34/02 đến trụ 473BTri/34/06 NR Mặt Đập.	-Xã Ba Tri	-Cắt FCO trụ 473BTri/34/01 NR Mặt Đập.	-SCL 2026 bổ sung.

27		07h30	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay 02MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x15kVA trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương.	-Trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương.	-Ngăn ngừa sự cố.
28		10h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MBA chày dầu, cũ sét trạm 25kVA trụ 473BTri/224/21/07/01 NR Giồng Găng.	-Trụ 473BTri/224/21/07/01 NR Giồng Găng.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473BTri/224/21/07/01 NR Giồng Găng. -Cắt FCO trụ 473BTri/224/21/07 NR Giồng Găng.	-Ngăn ngừa sự cố.
29		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MBA chày dầu, cũ sét trạm 2x15kVA trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải.	-Trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x15kVA trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải. -Tháo kẹp hotline trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải.	-Ngăn ngừa sự cố.
30		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Bảo trì trạm, phát quang hạ thế, Di dời trụ hạ thế 18/7T, trụ 18/8T thuộc lưới hạ thế trạm 37,5 kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện	-Lưới hạ thế trạm 37,5 kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện	- Xã An Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm 37,5 kVA trụ 475BTri/131/15 NR Bến Huyện	- Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương.
31		07h30	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Phát quang trung hạ thế, vệ sinh bảo trì thiết bị tại trụ 478BTri/28/198/5; Tháp sắt trụ trung thế trụ 478BTri/28/198/4; trụ 478BTri/28/198/5 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Trụ trụ 478BTri/28/198/4 đến trụ 478BTri/28/198/5 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Xã Tân Thù	- Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/198/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm. - Cắt DS 3 pha tại trụ 478BTri/109/47A/9/13 NR Lê Xuân Vũ Tiệm Tôm (đang cắt).	- Xử lý mất an toàn theo yêu cầu khách hàng.

32		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Tháp đà trụ HT15P (đà sắt 2,4m), kéo tăng cường đoạn lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/96A qua trụ HT15P + Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ HT1P đến trụ HT17P thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/90 sang sử dụng trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/94 tuyến Bình Đại - Thới Thuận; Cắt dừng lưới hạ thế trụ HT90/1 và trụ HT1P, đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ HT1P; Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/90 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/94 tuyến Bình Đại - Thới Thuận.	-Áp Phước Hòa xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/90 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/94 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố
33		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Cắt dừng lưới hạ thế, lắp mới 01 bộ chằng xuống, đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ HT5b/8 + tháo thu hồi lưới hạ thế từ trụ HT5b/8 đến trụ HT5b/9 + thu hồi trụ HT5b/9 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 472BĐ/03/86/10 NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị. Ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha.	-Trụ HT5b/8, HT5b/9 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 472BĐ/03/86/10 NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 472BĐ/03/86/10 NR 3P Ấp 3 Thạnh Trị	-Theo yêu cầu khách hàng
34		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ Ngang	-Tür trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/57 NR 3P Lộ Ngang	-Áp Giồng Bông, Giồng Hồ xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
35		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/17/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Sơn)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/17/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/17/01+FCO trụ 471BĐ/89/17 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ

36		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/18/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Trần Văn Tâm)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/18/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/18/01+FCO trụ 471BĐ/89/18 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ
37		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/19/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Lê Thái Thừa)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/19/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/19/01+FCO trụ 471BĐ/89/19 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ
38		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Thương)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
39		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/02 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Nguyễn Thành Nhân)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/02 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/02 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ
40		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Hồ Văn Sĩ)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ
41		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/44/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Lê Văn Vũ)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/44/01 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thanh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/44/01+FCO trụ 471BĐ/89/44 NR 3P Cả Nhỏ	-Thay TI hạ thế định kỳ

42		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 25kVA lên 50kVA và thay CB trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/07 NR Tân Quới 2	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/07 NR Tân Quới 2	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/07 NR Tân Quới 2	-Ngăn ngừa sự cố
43		10h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 25kVA và thay CB trạm trụ 472MC/15/20/174/01/05 NR Bình Phú	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/174/01/05 NR Bình Phú	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/174/01/05 NR Bình Phú	-Giám TTĐN
44		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 25kVA lên 50kVA và thay CB trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/35 NR Ngãi Đăng	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/35 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/35, CB trạm 180kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/35/1A, CB trạm 3x15kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/35/1 và CB trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/35/2 NR Ngãi Đăng -Cắt 04 FCO và tháo 04 hotline trụ 472MC/15/20/143A(229)/35 NR Ngãi Đăng	-Ngăn ngừa sự cố
45		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 25kVA và thay CB trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/12/3A NR Ấp 9 Minh Đức	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/12/3A NR Ấp 9 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/12/3A NR Ấp 9 Minh Đức	-Giám TTĐN

46		08h00	09h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 75kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/37/15 NR An Qui	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/15 NR An Qui	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 472MC/15/20/113/37/15 NR An Qui	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
47		09h30	10h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 473MC/17/07 NR Phú Quới	-Tại trạm trụ 473MC/17/07 NR Phú Quới	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473MC/17/07 NR Phú Quới	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
48		11h00	12h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 473MC/17/25 NR Phú Quới	-Tại trạm trụ 473MC/17/25 NR Phú Quới	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 473MC/17/25 NR Phú Quới	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

49		13h30	14h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
50		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/30/19 NR Hiệp Phước	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/30/19 NR Hiệp Phước	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/30/01 NR Hiệp Phước	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
51		08h00	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05CN)	-Thu hồi cụm tụ bù trung áp (3x100)kVAr, vật tư, thiết bị tại trụ 477BTh/140/30 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/30 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt 4FCO (đang cắt) tại trụ 477BTh/140/30 NR An Nhơn -Tháo 4hotline (đã tháo) tại trụ 477BTh/140/30 NR An Nhơn -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 477BTh/140/33 NR An Nhơn	-Giảm TTĐN

52		13h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05CN)	-Cắt dừng lưới hạ áp khoảng trụ 473BTh/34/07 - trụ 6a thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 473BTh/34/11 NR Cống Đá -Đầu nối lưới hạ áp tại trụ 1h, trụ 6a; chuyển đầu nối lưới hạ áp từ trụ 6a đến trụ 13a từ trạm 3x50kVA trụ 473BTh/34/11 sang trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/34/03 NR Cống Đá	-Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA trụ 473BTh/34/11 NR Cống Đá -Lưới điện hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/34/03 NR Cống Đá	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTh/34/11 NR Cống Đá -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/34/11 NR Cống Đá	-Xử lý đầy tải MBA, ngăn ngừa sự cố
53		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Trần Thị Lia trụ 477BTh/140/31/06 NRNT Phạm Chí Linh	-Tại trụ 477BTh/140/31/06 NRNT Phạm Chí Linh	-Xã An Qui	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA CSNT Trần Thị Lia trụ 477BTh/140/31/06 NRNT Phạm Chí Linh	-Thay công tơ định kỳ
54		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Trần Văn Nhuyễn trụ 477BTh/140/34/01 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/34/01 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Trần Văn Nhuyễn trụ 477BTh/140/34/01 NR An Nhơn -Cắt 3FCO trụ 477BTh/140/34 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
55		11h30	12h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Trường THPT Trần Trường Sinh trụ 475BTh/207/02 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/207/02 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x15kVA Trường THPT Trần Trường Sinh trụ 475BTh/207/02 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/207 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Thay công tơ định kỳ

56		13h30	14h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa CSNT Mai Văn Út trạm 50kVA trụ 471BTh/171/50/04/01 NR áp Quý Lợi	-Trụ 471BTh/171/50/04/01 NR áp Quý Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BTh/171/50/04/01 NR áp Quý Lợi -Cắt FCO trụ 471BTh/171/50/04 NR áp Quý Lợi	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
57		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tür trụ 473CL/01 đến trụ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách, Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
58		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (20CN)	-Thay mới trụ, dựng đệm trụ, lắp xà sừ từ trụ 475CL/220/22/01 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ áp Sông Lân	-Lưới trung thế từ trụ 475CL/220/22/01 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ áp Sông Lân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/220/22/01 nhánh rẽ áp Sông Lân -Tháo hotline trụ 475CL/220/22 NR K26 (đầu NR áp Sông Lân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
59		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH MTV XD Lâm Tiến Đạt (06CN)	- Hỗ trợ Ban QLDA khu vực Vĩnh Long (theo đề nghị của QLDA về việc cắt điện thi công gói thầu ĐDTT, 1P-12kV và TBA 37,5kVA số:05/BQLDA, ngày 21/01/2026). -Dựng mới 01 trụ ghép đôi BTLT 14m, căng dây và đầu nối đường dây trung thế 12,7kVA XDM vào lưới hiện hữu thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Tür trụ 475VLg/46/5A XDM đến trụ 475VLg/46/5/1 XDM thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hoàng Hoa Thám, phường Long Châu.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ K5P2 tại trụ 475VLg/46/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đề nghị cắt điện địa phương

60		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Thay LA, FCO và MBA không đạt chuẩn vận hành trạm 3*25kVA K5P2A tại trụ 475VLg/46/7A/11 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (máy 1,2).	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 475VLg/46/7A/11 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Hoàng Hoa Thám, phường Long Châu.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ K5P2 tại trụ 475VLg/46/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Ngăn ngừa sự cố
61		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	Phường Đông Thành	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
64		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Phú Quới, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

66		08h30	10h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Thay MBA 15kVA trạm Mỹ Thanh 4 trụ 473CC/66/18-tuyến 473 Cỏ Chiên, bị rỉ dầu.	Tại trụ 473CC/66/18- tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Thanh xã Nhơn Phú	Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm 2x15KVA Mỹ Thanh 4, trụ 473CC/66/18- tuyến 473 Cỏ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố
67		11h00	13h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Thay MBA 25kVA trạm Ấp Nhì A, trụ 471CC/273/32- tuyến 471 Cỏ Chiên, bị rỉ dầu + Nâng thùng cầu dao tại trạm Ấp Nhì A.	Tại trạm 25KVA Ấp Nhì A, trụ 471CC/273/32- tuyến 471 Cỏ Chiên.	Áp Bà Nghè xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Ấp Nhì B, trụ 471CC/273/1- tuyến 471 Cỏ Chiên.	Ngăn ngừa sự cố
68		08h00	10h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Nâng công suất trạm từ 15kVA lên 25kVA do quá tải trạm Trường Hội 3 trụ 471VLi/T231/14 thuộc nhánh rẽ Trường Hội 4, tuyến 471 Vũng Liêm. (hoán chuyển nội bộ với trạm Rạch Chim)	Tại trạm Trường Hội 3 trụ 471VLi/T231/14 thuộc nhánh rẽ Trường Hội 4, tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	- Cắt LBFCO Trường Hội 4 trụ 471VLi/T231/4 thuộc nhánh rẽ Trường Hội 4, tuyến 471 Vũng Liêm	Ngăn ngừa sự cố
69		10h30	12h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Thay 1MBA 25kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành, hạ công suất từ 25kVA xuống 15kVA do non tải trạm Rạch Chim trụ 471VLi/T52/T71/6 thuộc nhánh rẽ Chợ Mới, tuyến 471 Vũng Liêm. (hoán chuyển nội bộ với trạm Trường Hội 3)	Tại trạm Rạch Chim trụ 471VLi/T52/T71/6 thuộc nhánh rẽ Chợ Mới, tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Rạch Chim, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Chim trụ 471VLi/T52/T71/6 thuộc nhánh rẽ Chợ Mới, tuyến 471 Vũng Liêm	Ngăn ngừa sự cố
70		13h00	15h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Thay 1MBA 15kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Tân Quới 1C trụ 472VLi/P56/134A thuộc nhánh rẽ Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm.	Tại trạm Tân Quới 1C trụ 472VLi/P56/134A thuộc nhánh rẽ Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm.	Áp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Tân Quới 1C trụ 472VLi/P56/134A thuộc nhánh rẽ Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm.	Ngăn ngừa sự cố

71		15h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Thay 1MBA 50kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Rạch Cóc 1 trụ 472VLi/P56/32A thuộc nhánh rẽ Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm.	Tại trạm Rạch Cóc 1 trụ 472VLi/P56/32A nhánh rẽ Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Cóc 1 trụ 472VLi/P56/32A nhánh rẽ Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm	Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	10h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Thay 1MBA 50kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm 3 An Lạc 2 trụ 473VLi/P58/P78/P1/26 thuộc nhánh rẽ An Lạc 2, tuyến 473 Vũng Liêm.	Tại trạm 3 An Lạc 2 trụ 473VLi/P58/P78/P1/26 nhánh rẽ An Lạc 2, tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Lạc 2, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 3 An Lạc 2 trụ 473VLi/P58/P78/P1/26 nhánh rẽ An Lạc 2, tuyến 473 Vũng Liêm	Ngăn ngừa sự cố
73		10h30	12h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Thay 1MBA 15kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Quang Huy 8 trụ 475VLi/P18/19 thuộc nhánh rẽ Quang Huy 1-2 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trạm Quang Huy 8 trụ 475VLi/P18/19 nhánh rẽ Quang Huy 1-2 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Quang Huy, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Quang Huy 8 trụ 475VLi/P18/19 nhánh rẽ Quang Huy 1-2 tuyến 475 Vũng Liêm	Ngăn ngừa sự cố
74		14h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Thay 1MBA 37,5kVA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Bà Đông trụ 471VLi/T52/T71/6 thuộc nhánh rẽ Quang Trạch, tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trạm Bà Đông trụ 471VLi/T52/T71/6 thuộc nhánh rẽ Quang Trạch, tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bà Đông, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Bà Đông trụ 471VLi/T52/T71/6 thuộc nhánh rẽ Quang Trạch, tuyến 471 Vũng Liêm	Ngăn ngừa sự cố
75		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

76		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
77		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp nhánh rẽ Vĩnh Khánh 2-2, từ trụ L45/T306/1 đến trụ L45/T306/35; Vĩnh Tiến từ trụ L45/T306/T11/1 đến trụ L45/T306/T11/44 và hành lang trực chính từ trụ L45/328 đến trụ L45/212 tuyến 475 Vũng Liêm.	Từ trụ L45/T306/1 đến trụ L45/T306/35; Từ trụ L45/T306/T11/1 đến trụ L45/T306/T11/44 từ trụ L45/328 đến trụ L45/212 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Vĩnh Khánh 2, áp Vĩnh Thạnh, áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
78		08h00	17h00	Điện lực Trà Ôn.	Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d, công tác: làm chằng, thay Rack thuộc trạm Hiệp Hòa 2, trụ L40/T223/T4/21 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thay Rack, làm chằng thuộc trạm Hiệp Hòa 2, trụ L40/T223/T4/21 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO trạm Hiệp Hòa 2, trụ L40/T223/T4/21 tuyến 480 Vũng Liêm.	SCL 2026
79		08h00	17h00	Điện lực Trà Ôn.	Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d, công tác: làm chằng, thay Rack thuộc trạm Hiệp Hòa 3, trụ L40/T223/T4/37 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thay Rack, làm chằng thuộc trạm Hiệp Hòa 3, trụ L40/T223/T4/37 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO trạm Hiệp Hòa 3, trụ L40/T223/T4/37 tuyến 480 Vũng Liêm.	SCL 2026

80		08h00	17h00	Điện lực Trà Ôn.	Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d, công tác: làm chằng, thay Rack, dựng trụ 7,5m thuộc trạm Hiệp Hòa 4, trụ L40/T223/T4/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thay Rack, làm chằng, dựng trụ 7,5m thuộc trạm Hiệp Hòa 4, trụ L40/T223/T4/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO trạm Hiệp Hòa 4, trụ L40/T223/T4/47 tuyến 480 Vũng Liêm.	SCL 2026
81		08h00	17h00	Điện lực Trà Ôn.	Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d, công tác: làm chằng, thay Rack thuộc trạm Hiệp Hòa 5, trụ L40/T223/T4/31 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thay Rack, làm chằng, thuộc trạm Hiệp Hòa 5, trụ L40/T223/T4/31 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO trạm Hiệp Hòa 5, trụ L40/T223/T4/31 tuyến 480 Vũng Liêm.	SCL 2026
82		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (3CN)	Vệ sinh công nghiệp MBA+ Xử lý MBA rịn dầu trạm Gia Kiết 1A trụ M44/T261/10 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Gia Kiết 1A trụ M44/T261/10 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Gia Kiết, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO trạm Gia Kiết 1A trụ M44/T261/10 tuyến 474 Bình Minh.	Ngăn ngừa sự cố.
83		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (3CN)	Vệ sinh công nghiệp MBA+ Xử lý MBA rịn dầu trạm Hiệp Lợi 5 trụ L40/T223/T80/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Lợi 5 trụ L40/T223/T80/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO trạm Hiệp Lợi 5 trụ L40/T223/T80/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Ngăn ngừa sự cố.
84		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/162 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
85		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Hưng 3 trụ 479TQ/46/8T tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Hưng 3 trụ 479TQ/46/8T tuyến 479 Tân Quới	Thí nghiệm thiết bị

86		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Thuận 3 trụ 479TQ/138/30 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Thuận 3 trụ 479TQ/138/30 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
87		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Hòa trụ 479TQ/138/41 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline Thành Hòa trụ 479TQ/138/41 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
88		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Mỹ Thuận 6 trụ 479TQ/248 tuyến 479 Tân Quới	Áp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Thuận 6 trụ 479TQ/248 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
89		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Cty TNHH Tân Phước Thành (10CN)	Di dời trụ trung thế vương đường giao thông nông thôn theo đề nghị của địa phương.	Tại trụ 471TQ/115/44 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Biên, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Huyện Hàm trụ 471TQ/115/22 tuyến 471 Tân Quới;	Đề nghị cắt điện địa phương
90		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (2CN)	Di dời chằng trung thế (theo chiết tính Nguyễn Văn Bá bày)	Tại trụ 471TQ/115/57 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Biên, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Huyện Hàm trụ 471TQ/115/22 tuyến 471 Tân Quới;	Dịch vụ khách hàng
91		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Nguyễn Văn Chí trụ 477DT/T189/12/08/05	Tại trạm Nguyễn Văn Chí trụ 477DT/T189/12/08/05	Áp Đình Cù - xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Chí trụ 477DT/T189/12/08/05 (471DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ

92		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Nguyễn Phước Rành trụ 477DT/T237/01	Tại trạm Nguyễn Phước Rành trụ 477DT/T237/01	Áp Long Khánh B - xã Long Thành	- Cắt LBFCO Nguyễn Phước Rành trụ 477DT/237 (471DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
93		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Nguyễn Thị Nhôn trụ 477DT/P274/30/T1/14/P3/T6/03	Tại trạm Nguyễn Thị Nhôn trụ 477DT/P274/30/T1/14/P3/T6/03	Áp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh	- Cắt LBFCO Nguyễn Thị Nhôn trụ 477DT/P274/30/T1/14/P3/06 (471DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
94		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm KNT Nguyễn Văn Ru 2 trụ 477/P274/30/T1/T14/T6/14	Tại trạm KNT Nguyễn Văn Ru 2 trụ 477/P274/30/T1/T14/T6/14	Áp Cái Cò - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm KNT Nguyễn Văn Ru 2 trụ 477/P274/30/T1/T14/T6/14 (471DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ

95		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 472-474DT/P128A/12 đến trụ 472-474DT/P128A/24, từ trụ 474DT/P128A/25 đến trụ 477DT/215 (474DT) đường dây 22kV trục chính tuyến 477 Duyên Trà. Từ trụ 477DT/P174/01 (472DT) đến trụ 477DT/P174/03 (472DT), từ trụ 477DT/P174/2A (472DT) đến trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) đường dây 22kV Bến Phà Kinh Tác 2, từ trụ 477DT/P203A/01 (472DT) đến trụ 477DT/P203A/03 (472DT) đường dây 22kV Cấp Nước Long Khánh	Từ trụ 472-474DT/P128A/12 đến trụ 472-474DT/P128A/24, từ trụ 474DT/P128A/25 đến trụ 477DT/215 (474DT) đường dây 22kV trục chính tuyến 477 Duyên Trà. Từ trụ 477DT/P174/01 (472DT) đến trụ 477DT/P174/03 (472DT), từ trụ 477DT/P174/2A (472DT) đến trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) đường dây 22kV Bến Phà Kinh Tác 2, từ trụ 477DT/P203A/01 (472DT) đến trụ 477DT/P203A/03 (472DT) đường dây 22kV Cấp Nước Long Khánh	Xã Long Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
96		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT-8/P109/12 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/65, Tà Rom Sa Vãng, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
97		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TVTK XĐĐ Thuận Phát (4 CN)	Di dời trụ bP1/5 ra hướng QL53 cách vị trí hiện hữu 1,5 mét theo yêu cầu bà Phạm Hồng Thắm	Trụ bP1/5 hạ áp trạm Khóm 4 phường 1, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 4 phường 1	- Cắt CB trạm tại tủ CB Khóm 4 phường 1 trụ 473DT/P245/T04A/09 - Cắt FCO trạm Khóm 4 phường 1 trụ 473DT/P245/T04A/09	Theo yêu cầu khách hàng

98		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện, kết hợp bảo dưỡng xử lý tiếp xúc, tăng cường chống gây LBS Khoán Tiều	Trụ 473DT/T153/P85/03 nhánh 22kV Khoán Tiều, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/02 - Cắt 3 DS2 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/04 - Cắt CB + 3 FCO trạm Khoán Tiều 1 trụ 473DT/T153/P85/06A Đóng đẳng áp 472DT	Xử lý khiếm khuyết
99		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Thu hồi máy cắt của tủ bù Khoán Tiều (đã đấu lại cố định), cáp và tủ điều khiển	Từ mặt lỗ vuông thứ 5 (tính từ đầu trụ xuống) xuống đất trụ 473DT/T153/P85/09 nhánh 22kV Khoán Tiều, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 LBFCO tủ bù cố định Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/09 - Cắt CB + 3 FCO trạm Khoán Tiều 1 trụ 473DT/T153/P85/06A	Xử lý khiếm khuyết
100		13h00	14h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện, kết hợp bảo dưỡng xử lý tiếp xúc, tăng cường chống gây Recloser Trường Long Hòa	Trụ 473DT/T153/29 nhánh 22kV Trường Long Hòa, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	- Cắt Recloser Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/29 - Cắt 3 DS1 Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/28 - Cắt 3 DS2 Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/30 Đóng đẳng áp 472DT	Xử lý khiếm khuyết

101		15h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (3 CN)	Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện, kết hợp bảo dưỡng xử lý tiếp xúc Recloser Bào Sen	Trụ 477DT/165 trực chính tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A - Cắt 3 DS1 Bào Sen trụ 477DT/164A - Cắt 3 DS NT 474DT-477DT trụ 477DT/167 - Cắt LBS NT 474DT-477DT trụ 477DT/167 Đóng đăng áp 477DT	Xử lý khiếm khuyết
102		07h30	16h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (04CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN)	Nhánh rẽ 22 kV tuyến 473CN từ trụ 473CN/146 đến trụ 473CN/309 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
103		07h30	17h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (04CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao	Từ trụ 473CN/P183/01 đến trụ 473CN/P183/200 thuộc tuyến 473CN	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
104		08h30	14h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 06 CN)	- Tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị. - Cân pha trung áp. - Vệ sinh Recloser Phụ Áp Trạm.	- Tuyến 478DT trụ 475-478DT-8/P109/(50, 51, 52, 72, 73). - Tuyến 478DT trụ 475-478DT-8/P109/P68/(07, 97A, 101).	Xã Long Hiệp.	- Cắt Recloser Phụ áp Trạm trụ 475-478DT-8/P109/50. - Cắt 3DS1 Phụ áp Trạm trụ 475-478DT-8/P109/49A. - Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73 - 478DT/471CN. - Cắt 3DS2 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/74-478DT/471CN.	Ngăn ngừa sự cố

105		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
106		18h00	22h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 471CK/299 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Hùng Hòa, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
107		08h30	09h30	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra siết tiếp điểm, xử lý MBA rỉ dầu	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Ngã Tư 2-3 trụ 476TV/T188/T11/16 nhánh 12,7kV Ngã Tư 2 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Ngã Tư 2-3 trụ 476TV/T188/T11/16 nhánh 12,7kV Ngã Tư 2 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
108		08h00	11h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (4CN)	Xử lý thay dây chằng bị mục sét, ép dây nguội bị tưa đứt tao, thí nghiệm CBM MBA, thay LA thí trạm Kinh Xáng 1, Kinh Xáng 2	Từ trụ 480TV/T288/07 đến trụ 480TV/T288/17 nhánh trung thế 12,7kV Kinh Xáng thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Kinh Xáng trụ 480TV/T288/01 nhánh trung thế 12,7kV Kinh Xáng thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
109		13h00	16h30	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Chỉnh sửa trụ nghiêng, thay dây chằng bị mục sét và căng dây trung thế bị chùng nhánh Ấp Kinh 3	Từ trụ 473TR/T183/T8/T22/01 đến trụ 473TR/T183/T8/T22/02 nhánh 12,7kV Ấp Kinh 3 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt LBFCO Ấp Kinh trụ 473TR/T183/T8/22 nhánh 12,7kV Ấp Kinh thuộc tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành
110		13h30	14h30	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra siết tiếp điểm, chỉnh giảm áp TBA	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Từ Ô 1-2 trụ 473TR/180 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Từ Ô 1-2 trụ 473TR/180 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành

111		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH MTV Quốc Anh (6CN)	Dựng trụ BTLT 1x14m; căng dây đầu nối đường dây 22kV và trạm biến áp 3 pha Trương Văn Thăm 3x25kVA: Không thực hiện được hotline do vị trí công tác gần cầu, xe hotline không đậu được để thi công (XNDV đã đi khảo sát) và khách hàng đã thống nhất ký QLVH	Giữa khoảng trụ 477CK/P145/(76-77) nhánh rẽ Trà Ôt	Áp 4, xã Tam Ngãi	- Cắt Recloser Thông Tháo tại trụ 477CK/P145/04 (477CK) - Cắt 03DS2 Thông Tháo tại trụ 477CK/P145/05 (477CK) - Cắt LBS NT Thanh Phú -Trà Ôt tại trụ 473CK/T159/T10/17 (473CK) - Cắt 03DS2 NT Thanh Phú-Trà Ôt tại trụ 477CK/P145/97 (477CK) - Cắt CB+03FCO trạm Trà Ôt 5 tại trụ 477CK/P145/67 (477CK) - Cắt LBFCO Kinh Giữa tại trụ 477CK/P145/91 (477CK) - Cắt LBFCO Áp 4A Thanh Phú tại trụ 477CK/P145/94 (477CK)	KH yêu cầu; không thực hiện được hotline do vị trí công tác gần cầu xe hotline không đậu được để thi công (XNDV đã đi khảo sát)
112		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (12CN)	Thay trụ BTLT 1x12m thành 2x12m (07 trụ); dựng trụ chèn 1x12m (10 trụ) và tháp sắt nâng cao đường dây trung áp	Từ trụ 477CK/P145/T91/50 đến trụ 477CK/P145/T91/78 nhánh rẽ Kinh Giữa	Áp 1, 2, xã Tam Ngãi	Cắt 03LBFCO Kinh Giữa tại trụ 477CK/P145/91 (477CK)	ĐTXD
113		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (06CN)	Sửa trụ nghiêng ngang tuyến (03 trụ) và ép kẹp quay (06 trụ) nhánh rẽ Kinh Ngang	Từ trụ 477CK/P145/T55/07 đến trụ 477CK/P145/T55/42 nhánh rẽ Kinh Ngang	Áp Trà Ôt, Kinh Xuôi, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh Ngang tại trụ 477CK/P145/T55/05 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Kinh Ngang 4 tại trụ 477CK/P145/T55/24 (477CK)	ĐTXD
114		07h30	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay sứ trung áp, thay LA, thay công tơ, thay dây sorty, thay thùng cầu dao điện kế và thay CB trạm Thanh Phú 1	Tại trụ 477CK/P145/T91/24 nhánh rẽ Kinh Giữa	Áp 3, xã Tam Ngãi	- Cắt LBFCO Kinh Giữa tại trụ 477CK/P145/91 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Thanh Phú 1 tại trụ 477CK/P145/T91/24 (477CK)	SCTX

115		13h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ, thay dây sorty và thay CB trạm Thanh Phú 6	Tại trụ 477CK/P145/T55/P57/01 nhánh rẽ Thanh Phú 6	Áp 1, xã Tam Ngãi	- Cắt LBFCO Kinh Ngang tại trụ 477CK/P145/T55/05 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Thanh Phú 6 tại trụ 477CK/P145/T55/P57/01 (477CK)	SCTX
116		07h30	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Thay công tơ, thay thùng cầu dao điện kế trạm Đê Bao; sửa trụ hạ áp nghiêng ngang tuyến và căng dây chằng hạ áp tại trụ b06, b07 trạm Đê Bao	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Đê Bao trụ 477CK/P145/P76/15 nhánh rẽ Đê Bao và từ trụ b06 đến trụ b07 lưới hạ áp trạm Đê Bao	Áp Trà Ôt, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Đê Bao tại trụ 477CK/P145/P76/15 (477CK)	Bảo dưỡng
117		10h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Nâng thùng cầu dao điện kế lên cao và thay công tơ trạm Trà Ôt 3	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Trà Ôt 3 trụ 477CK/P145/49A nhánh rẽ Trà Ôt	Áp Trà Ôt, xã Tam Ngãi	Cắt CB+03FCO trạm Trà Ôt 3 tại trụ 477CK/P145/49A (477CK)	Bảo dưỡng
118		12h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (04CN)	Thay LA và chỉnh nấc giảm áp MBA (Nấc trong MBA) trạm Áp 4A Thanh Phú	Tại trụ 477CK/P145/P94/01 nhánh rẽ Áp 4A Thanh Phú	Áp 4, xã Tam Ngãi	- Cắt LBFCO Áp 4A Thanh Phú tại trụ 477CK/P145/94 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Áp 4A Thanh Phú tại trụ 477CK/P145/P94/01 (477CK)	Bảo dưỡng
119		07h00	09h30	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (03CN)	SCL năm 2026: Thay đà, giáp nú, sứ và phụ kiện tại trụ 111 nhánh 22kV An Trường A	Tại trụ 478TV/T316/P15/111	Xã An Trường	- Cắt 3LBFCO phân đoạn An Trường A tại trụ 478TV/T316/P15/01. - Cắt 3LBFCO phân đoạn Ngã Hậu 2 tại trụ 473CK/T176/70.	SCL

120		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (27CN)	SCL năm 2026: Thay xà, sứ, phụ kiện nhánh 22kV An Trường A từ trụ 67 đến trụ 110	Từ trụ 478TV/T316/P15/67 đến trụ 478TV/T316/P15/110	Xã An Trường	- Cắt 3LBFCO phân đoạn An Trường A tại trụ 478TV/T316/P15/01. - Cắt 3LBFCO phân đoạn Ngã Hậu tại trụ 478TV/T316/P15/111.	SCL
121		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể	- Trung áp (22kV và 12,7kV): + Trục chính tuyến 473CK (từ trụ 253 đến trụ 307), Áp 5A An Trường. + Nhánh FaTiMa, Áp 4.6 An Trường, Áp 6.2 An Trường (QLVH thuê). - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Áp 5A An Trường.	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
122		09h00	12h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xử lý quá tải trạm biến áp Thôn Vạn 1-5 từ 1 x 75 lên 2 x 75 kVA	Tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T35/01	Áp Thôn Vạn xã Long Hòa	Cắt LBFCO Thôn Vạn 1-5 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/35	Đã thực hiện kiến nghị của văn bản rà soát vật tư thiết bị theo cầu của công ty (VB số 308/ĐLC T-KT ngày 13/4/2026)

123		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện Lực Châu Thành (02 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Giồng Trôm	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
124		13h00	16h00	Điện lực Châu Thành và Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Công ty CP Phát Triển Điện Trà Vinh	Xử lý quá tải trạm biến áp Bình La 1-2 ĐNT từ 1 x 100 lên 2 x 100 kvA	Tại trụ 480TV/T134/P14/T01/01	Áp Bình La, xã Song Lộc	Cắt CB, FCO trạm Bình La 1-2 tại trụ 480TV/T134/P14/T01/01	Đã thực hiện kiến nghị của văn bản rà soát vật tư thiết bị theo câu của công ty (VB số 308/ĐLC T-KT ngày 13/4/2026 )
1	Thứ Tư 29/04/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 và các NR đầu vào tuyến 475-472 Bến Tre; từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A và các NR đầu vào tuyến 472 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 và các NR đầu vào tuyến 475-472 Bến Tre; từ trụ 472BTre/41 đến trụ 472BTre/74A và các NR đầu vào tuyến 472 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x25kVA. Lắp MBA 3x37.5kVA, tăng cường cấp xuất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA Lộ Số 4 trụ 473BTre/49/27/51A/03 tuyến 473 Bến Tre	-Tür tăng ðà MBA trở xuống trụ 473BTre/49/27/51A/03 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 3x25kVA Lộ Số 4 trụ 473BTre/49/27/51A/03 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/49/27/51A tuyến 473 Bến Tre	-Ngân ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x37.5kVA. Lắp MBA 3x25kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Ngã 3 Phú Hưng trụ 473BTre/183 tuyến 473 Bến Tre	-Tür tăng ðà MBA trở xuống trụ 473BTre/183 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Ngã 3 Phú Hưng trụ 473BTre/183 tuyến 473 Bến Tre	-Hoán ðôi MBA
4		07h00	12h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 250kVA Ngã Ba Tháp trụ 471-473BTre/71 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA Ngã Ba Tháp trụ 471-473BTre/71 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Ngã Ba Tháp trụ 471-473BTre/71 tuyến 471 Bến Tre	-SCL năm 2026
5		13h00	16h30	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 400kVA Thư Viện trụ 471BTre/75/09 tuyến 471 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 400kVA Thư Viện trụ 471BTre/75/09 tuyến 471 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA Thư Viện trụ 471BTre/75/09 tuyến 471 Bến Tre.	-SCL năm 2026
6		07h30	12h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (06CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 160kVA Hội Xuân trụ 471BTre/81 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 160kVA Hội Xuân trụ 471BTre/81 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Hội Xuân trụ 471BTre/81 tuyến 471 Bến Tre	-SCL năm 2026

7		08h15	09h50	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi MBA 2x37,5kVA, thu hồi MCCB, TI, điện kế trạm trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1	-Trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1	-Áp Tiên Phú 1 xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1 -Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1	-Xử lý MBA non tải
8		10h20	12h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 50kVA bằng 2x37,5kVA, thay MCCB, TI, điện kế trạm trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	-Trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	-Áp Phú Luông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông -Tháo Hotline trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	-Xử lý MBA quá tải
9		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp MBA 50kVA, lắp MCCB, TI, điện kế trạm trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1	-Trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1	-Áp Tiên Phú 1 xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1 -Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/24A/10 NR áp Tiên Phú 1	-Xử lý MBA non tải
10		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay MBA 37,5 bằng 50kVA, thay MCCB, TI, điện kế trạm trụ 475AH/97/103A/50 NR 1 pha Phú Luông	-Trụ 475AH/97/103A/50 NR 1 pha Phú Luông	-Áp Phú Luông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/103A/50 NR 1 pha Phú Luông -Tháo Hotline trụ 475AH/97/103A/50 NR 1 pha Phú Luông	-Xử lý MBA quá tải
11		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay MBA chày dầu trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/30/05 NR Quới Thành - Phú Đức	-Trụ 475AH/97/30/05 NR Quới Thành - Phú Đức	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/30/05 NR Quới Thành - Phú Đức -Tháo Hotline trụ 475AH/97/30/05 NR Quới Thành - Phú Đức	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h30	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Hạ công suất trạm 37.5kVA xuống 25kVA trụ 475-476CL/417 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Tại trụ 475-476CL/417 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Áp Gia Khánh - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 475-476CL/417 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Xử lý non quá tải

13		08h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 37.5kVA trụ 477MC/152/47B/14 NR Xóm Gò	-Tại trụ 477MC/152/47B/14 NR Xóm Gò	-Áp Xóm Gò - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt LBFCO trụ 477MC/152/47B NR Tân Thanh Tân - Nhuận Phú Tân (đầu NR Xóm Gò)	-Xử lý non quá tải
14		13h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Hạ công suất trạm 50kVA xuống 25kVA trụ 478MC/131/03/115/153 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Tại trụ 478MC/131/03/115/153 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Áp Giồng Nâu - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 478MC/131/03/115/153 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Xử lý non quá tải
15		13h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 478MC/94 tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân	-Tại trụ 478MC/94 tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân	-Áp Tích Khánh - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 478MC/94 tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân	-Xử lý non quá tải
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Mậu Thân; NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Từ trụ 472BĐ/15B/01 đến trụ 472BĐ/15B/53 NR 3P Mậu Thân; từ trụ 472BĐ/03/60B/01 đến trụ 472BĐ/03/60B/55, từ trụ 472BĐ/03/60B/52 đến trụ 472BĐ/03/60B/52/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; từ trụ 475BĐ/38/01 đến trụ 475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Áp Bình Huệ 1 xã Thạnh Phước; Bình Hòa xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ 16 Thới Lai; NR 3P NMN Rông Phát	-Từ trụ 473BĐ/264/57/01 đến trụ 473BĐ/264/57/15 NR 3P Lộ 16 Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/57/15/01 đến trụ 473BĐ/264/57/15/12 NR 3P NMN Rông Phát	-Áp Giồng Hồ, Việt Giữa xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
18		08h00	12h00	-Điện lực Mỏ Cày	-Điện lực Mỏ Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 25kVA lên 50kVA và thay CB trạm trụ 475MC/03/1 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-Tại trạm trụ 475MC/03/1 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-Xã Mỏ Cày	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475MC/03/1 và FCO trụ 475MC/03 tuyến 475 trạm 110kV Mỏ Cày	-Ngăn ngừa sự cố

19		14h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 25kVA và thay CB trạm trụ 475MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Tại trạm trụ 475MC/15/20/113/28/11 NR An Lợi	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/113/28 NR An Thới ( <b>đầu NR An Lợi</b> )	-Giám TTĐN
20		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao NR Điền và các NR đầu vào	-Lưới điện trung áp từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/72 NR An Điền và các NR đầu vào	-Xã Thanh Hải	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTh/143/01A NR An Điền	-Giám TTĐN, ngăn ngừa sự cố
21		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475-476CL/156 đến 475-476CL/230 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Từ trụ 475-476CL/156 đến 475-476CL/230 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Xã Vĩnh Thành	-Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475-476CL/130 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475-476CL/93 tuyến 475 Chợ Lách	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
22		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
23		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

24		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
25		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Phát quang cây xanh hàng lang nhánh rẽ Mỹ Lợi, từ trụ M44/P179/6 đến trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Từ trụ M44/P179/6 đến trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Lợi, Tích Khánh, xã Trà Ôn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
26		08h00	17h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Vệ sinh sứ bằng phương pháp hotline, từ trụ L45/P221/6 đến trụ L45/P221/125 tuyến 475 Vũng Liêm và từ trụ L45/P221/126 đến trụ L45/P221/176 tuyến 471 Tam Bình.	Từ trụ L45/P221/6 đến trụ L45/P221/125 tuyến 475 Vũng Liêm và từ trụ L45/P221/126 đến trụ L45/P221/176 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Vĩnh Thành B, Vĩnh Hựu, Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân; Ấp Phạm Thị Mến, Trà Ngoa, xã Trà Côn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
27		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/220 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

28		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao Từ trụ 474DT/T60/01 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/246, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/04 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/T4/01, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/17 đường dây 22kV Kinh Xáng, Phước Thiện, UB xã Đông Hải 1, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 474DT/T60/01 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/246, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/04 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/T4/01, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/17 đường dây 22kV Kinh Xáng, Phước Thiện, UB xã Đông Hải 1, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Thành, Đông Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
29		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Võ Văn Bền trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/P20/P9/01	Tại trạm Võ Văn Bền trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/P20/P9/01	Áp Bà Giãm - xã Đôn Châu	- Cắt LBFCO Võ Văn Bền trụ 478-475DT-5/T64A/P25/P1/P20/09 (475DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
30		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm NMXX Trầm Thành Công trụ 478DT-475DT-8/P109/T28/T28/01	Tại trạm NMXX Trầm Thành Công trụ 478DT-475DT-8/P109/T28/T28/01	Áp Bà Nhi - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO NMXX Trầm Thành Công trụ 478DT-475DT-8/P109/T28/T28/01 (478DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
31		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Nguyễn Nhựt Hoàng trụ 477DT/T348A/T37/T44/T15/P22/02	Tại trạm Nguyễn Nhựt Hoàng trụ 477DT/T348A/T37/T44/T15/P22/02	Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO Nguyễn Nhựt Hoàng trụ 477DT/T348A/T37/T44/T15/P22/02 (471DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ

32		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Đoàn Văn Trung trụ 477DT/T213/P177/P19/1/01	Tại trạm Đoàn Văn Trung trụ 477DT/T213/P177/P19/1/01	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Đoàn Văn Trung trụ 477DT/T213/P177/P19/1/01 (472DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
33		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Gia cố móng trụ	Trụ 473DT/T153/P43/(03, 09), trụ 473DT/T153/P54 /T07/12, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Không cắt điện	Kiểm khuyết lưới trạm
34		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/299 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
35		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
36		12h00	16h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Rạch Cát (từ trụ 12 đến trụ 41. - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4, Rạch Cát 4A, Rạch Cát 5.	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
37		12h00	16h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Nhánh Phú Hưng từ trụ 20 đến trụ 30, Kinh Ngay. Rạch Cát (từ trụ 01 đến 12) - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Rạch Cát 3	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

38		07h30	16h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (04CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN)	Nhánh rì 22 kV tuyến 471CN từ trụ 471CN/146 đến trụ 473CN/208 (kể cả nhánh rì đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	17h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (04CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao	Nhánh rì 22 kV Cái Giã từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/108 và từ trụ 473CN/T143/28 479CN/T143/T28/30 Nhánh rì 12,7 kV từ trụ 479CN/T143/44 đến trụ 479CN/T143/T44/21	Xã Hiệp Mỹ, Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
01	Thứ Năm 30/04/2026	<b>Nghĩ lễ</b>								
01	Thứ Sáu 01/05/2026	<b>Nghĩ lễ</b>								
01	Thứ Bảy 02/05/2026	<b>Nghĩ lễ</b>								
01	Chủ nhật 03/05/2026	<b>Nghĩ lễ</b>								

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Phong**