

## KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 04 tháng 05 đến Chủ nhật ngày 10 tháng 05 năm 2026**

### 1. Lưới 110KV

| Số TT | Thời gian dự kiến công tác |             |              | Đơn vị QL VH          | Đơn vị công tác    | Nội dung công tác  | Phạm vi công tác   | Địa điểm công tác                            | Biện pháp an toàn   | Ghi chú          |
|-------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|--|--|---|------------------|
|       | Ngày                       | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc |                       |                    |  |  |  |   |                  |
| 1     | Thứ Hai<br>04/05/2026      | 07h00       | 16h00        | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐD (02CN) | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cày 2 - 171 Mô Cày, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cày 2 - 172 Mô Cày | -Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cày 2 - 171 Mô Cày, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cày 2 - 172 Mô Cày | -Xã Mô Cày, Tân Thành Bình                   | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2     |                            | 07h00       | 16h00        | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐD (02CN) | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2  | -Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cày 2  | -Xã Tân Thành Bình                           | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3     |                            | 07h00       | 16h00        | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐD (02CN) | -Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long                                      | -Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long                                 | -Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |

|   |  |       |       |                       |                                      |   |  |   |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|------------------|
| 4 |  | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)                                     | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre   | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông           | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 |  | 13h00 | 15h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)                                     | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp   | -Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc        | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 |  | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)  | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)                                      | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày    | -Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày            | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 |  | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)  | -Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân | -Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 8 |  | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)  | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)  | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri    | -Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri             | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                             |  |  |  |  |  |                                |
|----|--|-------|-------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| 9  |  | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (06CN) | -Thi công sửa chữa phần xây dựng tại trạm 110kV Bến Tre (khu vực gần giàn tụ bù TBN401 + TBN402) | -Khu vực sân ngắt gần giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bến Tre   | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông                  | -Cô lập giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bến Tre<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.<br><b>-Trường hợp cần huy động tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bến Tre sau khi đã khai thác hết tụ bù ngoài lưới 22kV vẫn còn thiếu bù, Điều độ sẽ thông tin đến Tổ thao tác Lưu động 1 để yêu cầu đơn vị thi công ngừng công tác trong thời gian huy động tụ bù tại trạm.</b> | -Công trình sửa chữa kiến trúc |
| 10 |  | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)        | - Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.  | Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè                                       | Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.  | Kiểm tra định kỳ               |
| 11 |  | 18h30 | 19h45 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)        | Kiểm tra định kỳ ban đêm.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức. | Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức | Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.   | Kiểm tra định kỳ               |
| 12 |  | 18h30 | 21h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)        | Kiểm tra định kỳ ban đêm.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Trà Vinh.                             | Áp 3, xã Châu Thành  | Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.   | Kiểm tra định kỳ               |

|    |  |       |       |                                   |  |   |   |  |                          |                                      |
|----|--|-------|-------|-----------------------------------|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 13 |  | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Xí nghiệp<br>Lưới điện<br>cao thé<br>(03 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày   | Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 277/16  | Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, phường Nguyệt Hóa  | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra định kỳ                     |
| 14 |  | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Xí nghiệp<br>Lưới điện<br>cao thé (02<br>CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện |

|   |                      |       |       |                          |   |   |   |  |  |                        |
|---|----------------------|-------|-------|--------------------------|---|---|---|--|--|------------------------|
| 1 | Thứ Ba<br>05/05/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHDD<br>(02CN)                      | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến<br>trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô<br>Cày 2 - 171 Chợ Lách   | -Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây<br>110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ<br>Lách   | -Xã Tân Thành<br>Bình, Nhuận<br>Phú Tân, Hưng<br>Khánh Trung | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cổ |
| 2 |                      | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHDD<br>(02CN)                      | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến<br>trụ DN2 đường dây 110kV 171<br>Thanh Tân - 174 Mô Cày 2                                       | -Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường<br>dây 110kV 171 Thanh Tân - 174<br>Mô Cày 2                                       | -Xã Tân Thành<br>Bình, Mô Cày                                | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cổ |
| 3 |                      | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Đội<br>QLVHDD<br>(02CN)                      | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A<br>đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176<br>Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến<br>Tre 2 - 172 Giao Long | -Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường<br>dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171<br>Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172<br>Giao Long | -Xã Phú Túc,<br>Giao Long                                    | -Không cắt điện, đảm bảo<br>khoảng cách an toàn đối với<br>đường dây 110kV đang mang<br>điện vận hành. | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cổ |
| 4 |                      | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Tổ thao tác<br>lưu động<br>Bến Tre<br>(02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định<br>kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra<br>bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm<br>110kV Giao Long   | -Trạm 110kV<br>Giao long - ấp<br>Long Hòa, xã<br>Giao Long   | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện                         | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cổ |
| 5 |                      | 13h00 | 15h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Tổ thao tác<br>lưu động<br>Bến Tre<br>(02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định<br>kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra<br>bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm<br>110kV Phú Thuận   | -Trạm 110kV<br>Phú Thuận, ấp<br>Phú Long, xã<br>Phú Thuận    | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện                         | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cổ |
| 6 |                      | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế | -Tổ thao tác<br>lưu động Ba<br>Tri (02CN)     | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm<br>110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm<br>110kV Bình Đại  | -Trạm 110kV<br>Bình Đại - ấp<br>Bình Thới 3,<br>xã Bình Đại  | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện                         | -Ngăn<br>ngừa sự<br>cổ |

|   |  |       |       |                             |  |  |   |  |  |                                |
|---|--|-------|-------|-----------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|
| 7 |  | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)        | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)               | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh   | -Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú            | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện  | -Ngăn ngừa sự cố               |
| 8 |  | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (06CN) | -Thi công sửa chữa phần xây dựng tại trạm 110kV Bến Tre (khu vực gần giàn tụ bù TBN401 + TBN402) | -Khu vực sân ngắt gần giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bến Tre  | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông                    | -Cô lập giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bến Tre<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.<br><b>-Trường hợp cần huy động tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bến Tre sau khi đã khai thác hết tụ bù ngoài lưới 22kV vẫn còn thiếu bù, Điều độ sẽ thông tin đến Tổ thao tác Lưu động 1 để yêu cầu đơn vị thi công ngừng công tác trong thời gian huy động tụ bù tại trạm.</b> | -Công trình sửa chữa kiến trúc |
| 9 |  | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (03 CN)        | Kiểm tra định kỳ ngày  | Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMDMT VNECO Vinh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 169/16; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức. | Xã Song Lộc, Châu Thành; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện  | Kiểm tra định kỳ               |

|    |  |       |       |                                |  |   |   |  |   |                                      |
|----|--|-------|-------|--------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 10 |  | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện |
| 11 |  | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.   | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.  | Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ,  | Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. | Kiểm tra định kỳ                     |

|    |                      |       |       |                             |                                     |  |  |   |  |                  |
|----|----------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|------------------|
| 12 |                      | 18h30 | 19h45 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ban đêm.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Trà Cú.                                   | Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.        | Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi. | Kiểm tra định kỳ |
| 1  | Thứ Tư<br>06/05/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Đội QLVHDD (02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách                                  | -Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách                                  | -Xã Hưng Khánh Trung, xã Vĩnh Thành             | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.    | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2  |                      | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Đội QLVHDD (02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp  | -Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp  | -Phường Sơn Đông, xã Phú Túc                    | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.    | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3  |                      | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Đội QLVHDD (02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận | -Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận | -Xã Giao Long, Phú Thuận                        | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.    | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4  |                      | 08h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách  | -Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                      | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5  |                      | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)         | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày  | -Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày      | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                      | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6  |                      | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm  | -Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm    | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                      | -Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |                               |                             |  |  |  |   |   |                                |
|----|--|-------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---|--------------------------------|
| 7  |  | 20h00 | 22h00                         | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)        | -Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri  | -Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri                                     | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện   | -Ngăn ngừa sự cố               |
| 8  |  | 07h00 | 16h00<br>Chủ nhật<br>10/05/26 | -XN Lưới điện cao thế       | -Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (10CN) | -Thi công sửa chữa phần xây dựng tại trạm 110kV Bến Tre  | -Khuôn viên bao gồm sân ngắt, nhà điều hành trạm 110kV Bến Tre   | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông                                   | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện   | -Công trình sửa chữa kiến trúc |
| 9  |  | 07h00 | 17h00                         | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)        | Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức. | Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long. | Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. | Kiểm tra định kỳ               |
| 10 |  | 18h30 | 19h45                         | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)        | Kiểm tra định kỳ ban đêm.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Duyên Trà.  | Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long.  | Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.                            | Kiểm tra định kỳ               |
| 11 |  | 19h45 | 21h00                         | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)        | Kiểm tra định kỳ ban đêm.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.   | Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long.                                       | Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.                            | Kiểm tra định kỳ               |

|    |  |       |       |                                   |  |   |  |  |                         |   |
|----|--|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------------------|---|
| 12 |  | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Xí nghiệp<br>Lưới điện<br>cao thé<br>(03 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày   | Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 102   | Xã Song Lộc,<br>Tập Ngãi, Tiểu<br>Cần, Tân An,<br>Phong Thạnh,<br>tỉnh Vĩnh Long   | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra<br>định kỳ                           |
| 13 |  | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Xí nghiệp<br>Lưới điện<br>cao thé (02<br>CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh;<br>Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức;<br>Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà;<br>Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc,<br>Châu Thành,<br>Nhị Trường,<br>Hiệp Mỹ, Đồn<br>Châu, Long<br>Hiệp, Trà Cú;<br>phường Trà<br>Vinh, Nguyệt<br>Hóa, Long<br>Đức, tỉnh Vĩnh<br>Long | Làm việc không cắt điện | Kiểm tra<br>hành lang<br>an toàn<br>lưới điện |

|   |                       |       |       |                       |                                      |  |  |   |   |                  |
|---|-----------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------|
| 1 | Thứ Năm<br>07/05/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐĐ (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách                             | -Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách                             | -Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách                              | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2 |                       | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Đội QLVHĐĐ (02CN)                   | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh | -Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh | -Xã Ba Tri, xã An Hiệp, xã Thạnh Phú                  | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành. | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3 |                       | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)                                       | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre   | -Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông           | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4 |                       | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)                                       | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp   | -Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc        | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 5 |                       | 07h00 | 09h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)  | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)                                    | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân   | -Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                   | -Ngăn ngừa sự cố |

|   |  |       |       |                             |                                     |  |  |   |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|------------------|
| 6 |  | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh  | -Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 |  | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại  | -Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại  | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -Ngăn ngừa sự cố |
| 8 |  | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (04 CN) | Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.  | Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 239. | Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú        | Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc       | Kiểm tra định kỳ |

|    |  |       |       |                                |  |   |   |  |   |                                      |
|----|--|-------|-------|--------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 9  |  | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức, tỉnh Vĩnh Long | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện |
| 10 |  | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp, thay đèn báo hiệu pha C tại tủ AC DIST. PANEL.          | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.   | Áp 3, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.   | Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. | Kiểm tra định kỳ                     |

|    |                       |       |       |                             |                                      |  |  |   |  |                  |
|----|-----------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------|
| 11 |                       | 18:30 | 21h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)  | Kiểm tra định kỳ ban đêm.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Cầu Kè.   | Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long.           | Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi. | Kiểm tra định kỳ |
| 1  | Thứ Sáu<br>08/05/2026 | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Đội QL VHĐD (02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách   | -Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách   | -Xã Chợ Lách                                      | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.    | -Ngăn ngừa sự cố |
| 2  |                       | 07h00 | 16h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Đội QL VHĐD (02CN)                  | -Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh | -Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh | -Xã Thạnh Phú                                     | -Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.    | -Ngăn ngừa sự cố |
| 3  |                       | 18h00 | 20h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long   | -Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                      | -Ngăn ngừa sự cố |
| 4  |                       | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận   | -Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận  | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện                      | -Ngăn ngừa sự cố |

|   |  |       |       |                             |                                     |  |  |   |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|------------------|
| 5 |  | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)   | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách  | -Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách             | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 6 |  | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế       | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt) | -Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm  | -Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm                      | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện   | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 |  | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.  | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.  | Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú                                     | Làm việc không cắt điện thứ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. | Kiểm tra định kỳ |
| 8 |  | 07h00 | 14h30 | Xí nghiệp Lưới điện cao thế | Xí nghiệp Lưới điện cao thế (04 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày  | Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 102 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè (đi chung trụ); Đường dây 110kV 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú. | Xã Phong Thạnh, Cầu Kè, Tam Ngãi, Trà Ôn, Trà Cú, Long Hiệp | Làm việc không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ |

|   |                       |       |       |                                |  |  |   |  |   |                                      |
|---|-----------------------|-------|-------|--------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|
| 9 |                       | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)                                | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện |
| 1 | Thứ Bảy<br>09/05/2026 | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế          | -Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)    | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri   | -Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri  | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê                           |

|   |  |       |       |                       |                                     |   |  |   |   |            |
|---|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|------------|
| 2 |  | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)                               | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri          | -Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri         | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |
| 3 |  | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh | -Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |
| 4 |  | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện cao thế | -Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN) | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)  | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh | -Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện | -QLVH thuê |

|   |  |       |       |                                |  |   |   |  |   |                                      |
|---|--|-------|-------|--------------------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 5 |  | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện.  | Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện |
| 6 |  | 07h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.   | Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.  | Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc   | Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành. | Kiểm tra định kỳ                     |

|   |  |       |       |                                   |   |   |  |                           |  |                                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| 7 |  | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Xí nghiệp<br>Lưới điện<br>cao thé<br>(08 CN)      | Vệ sinh kiểm tra thiết bị Ngăn: 171,<br>112 (trừ 112-2) C11, 131, MBA T1,<br>431, C41 trạm 110kV Cầu Kè.                                  | Ngăn 171, 112 ( <b>trừ 112-2</b> ), C11,<br>131, MBA T1, C41 trạm 110kV<br>Cầu Kè. | Áp Ô Tung B,<br>xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Bình Minh:<br>+ Cắt MC 172.<br>+ Cắt DCL 172-7.<br>+ Đóng DTĐ 172-76.<br>- Trạm 110kV Cầu Kè.<br>+ Cắt các MC: 171, 112, 131,<br>431, 421, 471, 473, 475, 477,<br>479, T401, CC-TUC41.<br>+ Cắt các DCL: 171-7, 171-1,<br>100-9, 112-1, 112-2, 131-1, 421-<br>1, TD41-1.<br>+ Kéo các MC ra khỏi vị trí vận<br>hành: 431, 471, 473, 475, 477,<br>479, T401, 421.<br>+ Đóng DTĐ: 171-76, 171-75,<br>171-15, 112-14, 112-15, 112-25,<br>131-15, 471-76, 473-76, 475-76,<br>477-76, 479-76, T401-06, TD41-<br>18, 421-76, DTĐ tại ngăn tủ 431-<br>38<br><b>-Chuyển nguồn các phát tuyến<br/>22kV, không mất điện phụ tải</b> | Kiểm tra<br>vệ sinh<br>thiết bị. |
| 8 |  | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Công ty thí<br>nghiệm Điện<br>miền Nam<br>(04 CN) | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm<br>2026.<br>- Chính định và thử nghiệm role bảo<br>vệ ngăn 471, 473, 475, 477, 479<br>trạm 110kV Cầu Kè. | Ngăn MBA T1, 431, C41 trạm<br>110kV Cầu Kè.  | Áp Ô Tung B,<br>xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Cầu Kè.<br>+ Cắt các MC: 131, 431, 421,<br>471, 473, 475, 477, 479, T401,<br>CC-TUC41.<br>+ Cắt các DCL: 131-1, 421-1,<br>TD41-1.<br>+ Kéo các MC ra khỏi vị trí vận<br>hành: 431, 471, 473, 475, 477,<br>479, T401, 421.<br>+ Đóng DTĐ: 131-15, 471-76,<br>473-76, 475-76, 477-76, 479-76,<br>T401-06, TD41-18, 421-76,<br>DTĐ tại ngăn tủ 431-38<br><b>-Chuyển nguồn các phát tuyến<br/>22kV, không mất điện phụ tải</b>  | CBM<br>năm 2026.                 |

|   |                        |       |       |                                   |  |   |  |   |   |                  |
|---|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|--|---|---|------------------|
| 9 |                        | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thế | Xí nghiệp<br>dịch vụ điện<br>lực Vĩnh<br>Long<br>(15 CN) | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm<br>2026.   | Ngăn 431, C41 trạm 110kV Cầu<br>Kè                         | Áp Ô Tung B,<br>xã Cầu Kè                                   | - Trạm 110kV Cầu Kè.<br>+ Cắt các MC: 131, 431, 421,<br>471, 473, 475, 477, 479, T401,<br>CC-TUC41.<br>+ Cắt các DCL: 131-1, 421-1,<br>TD41-1.<br>+ Kéo các MC ra khỏi vị trí vận<br>hành: 431, 471, 473, 475, 477,<br>479, T401, 421.<br>+ Đóng DTĐ: 131-15, 471-76,<br>473-76, 475-76, 477-76, 479-76,<br>T401-06, TD41-18, 421-76,<br>DTĐ tại ngăn tủ 431-38<br><b>-Chuyển nguồn các phát tuyến<br/>22kV, không mất điện phụ tải</b> | CBM<br>năm 2026. |
| 1 | Chủ Nhật<br>10/05/2026 | 07h00 | 10h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế          | -Tổ thao tác<br>lưu động Ba<br>Tri (02CN)                | -Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn<br>173, 175 trạm 110kV Bình Đại<br>(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc<br>tài sản NMDG Bình Đại) | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 173,<br>175 trạm 110kV Bình Đại | -Trạm 110kV<br>Bình Đại - ấp<br>Bình Thới 3,<br>xã Bình Đại | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện  | -QLVH<br>thuê    |
| 2 |                        | 20h00 | 22h00 | -XN Lưới điện<br>cao thế          | -Tổ thao tác<br>lưu động Ba<br>Tri (02CN)                | -Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn<br>173, 175 trạm 110kV Bình Đại<br>(kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc<br>tài sản NMDG Bình Đại)  | -Tại khu vực sân ngắt ngăn 173,<br>175 trạm 110kV Bình Đại | -Trạm 110kV<br>Bình Đại - ấp<br>Bình Thới 3,<br>xã Bình Đại | -Không cắt điện<br>-Giữ khoảng cách an toàn với các<br>thiết bị đang mang điện  | -QLVH<br>thuê    |

|   |  |       |       |                   |                                   |  |  |   |  |   |
|---|--|-------|-------|-------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
| 3 |  | 07h00 | 16h00 | Xi nghiệp<br>LĐCT | Công ty<br>TNĐMN<br>(2 Nhân viên) | -Test End to End (ETE) về trung tâm điều hành Scada và Trung tâm ĐKX Vĩnh Long ngăn lộ tổng 432 và các phát tuyến trên Thanh cái 22kV Trạm 110kV Bình Minh | -Thanh cái C42 và Trạm 110kV Bình Minh | -Thanh cái C42 Trạm 110kV Bình Minh phường Đông Thành | - Cô lập MBA T2, Thanh cái C42 Trạm 110kV Bình Minh:<br>+ Cắt MC: 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42-2, 432, 421, 132,<br>+ Kéo MC: 421, 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, CC-TUC42, 421-1 ra khỏi vận hành.<br>+ Cắt DCL: 132-2,<br>+ Đóng các DTĐ: 132-25, 432-38, C42-24, T402-06, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76., TD42-28.<br><b>-Chuyển nguồn qua các tuyến 22kV lân cận, không mất điện phụ tải.</b> | -Gián đoạn đường truyền Scada trong thời gian đổ file cấu hình lên RTU tại TBA 110kV Bình Minh. |
|---|--|-------|-------|-------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|

|   |  |       |       |                                |  |   |   |  |                          |                                      |
|---|--|-------|-------|--------------------------------|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 4 |  | 14h30 | 18h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao thế (02 CN) | Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố) | Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc. | Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức | Làm việc không cắt điện. | Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện |
|---|--|-------|-------|--------------------------------|--|---|---|--|--------------------------|--------------------------------------|

|   |  |       |       |                                   |  |  |  |                           |   |              |
|---|--|-------|-------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|---|--------------|
| 5 |  | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Xí nghiệp<br>Lưới điện<br>cao thé<br>(08 CN) | Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm<br>110kV Cầu Kè. | Ngăn 172, 174, 112 ( <b>trừ 112-1</b> ),<br>C12, 132, MBA T2, C42 110kV<br>Cầu Kè. | Áp Ô Tung B,<br>Xã Cầu Kè | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trạm 220kV Trà Vinh 2:</li> <li>+ Cắt MC 176.</li> <li>+ Cắt DCL 176-7.</li> <li>+ Đóng DTĐ 176-76.</li> <li>- Trạm 110kV Trà Cú:</li> <li>+ Cắt MC 172.</li> <li>+ Cắt DCL 172-7.</li> <li>+ Đóng DTĐ 172-76.</li> <li>- Trạm 110kV Cầu Kè:</li> <li>+ Cắt các MC: 172, 174, 112, 132, 432, 421, 472, 474, 476, 478, 480, T402, CC-TUC42.</li> <li>+ Cắt các DCL: 172-7, 172-2, 100-9, 174-7, 174-2, 112-1, 112-2, 132-2, 421-1, TD42-2.</li> <li>+ Kéo các MC ra khỏi vị trí vận hành: 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421.</li> <li>+ Đóng DTĐ: 172-76, 172-75, 172-25, 112-15, 112-25, 112-24, 174-76, 174-75, 174-25, 132-25, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, T402-06, TD42-28, 421-76, DTĐ tại ngăn tủ 432-38</li> <li><b>-Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV, không mất điện phụ tải</b></li> </ul> | Bảo<br>dưỡng |
|---|--|-------|-------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------|---|--------------|

|   |  |       |       |                                   |  |  |   |                           |   |                  |
|---|--|-------|-------|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------|---|------------------|
| 6 |  | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Công ty thí<br>nghiệm Điện<br>miền Nam<br>(04 CN)        | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm<br>2026.<br>- Chính định và thử nghiệm role bảo<br>vệ ngăn 472, 474, 476, 478, 480,<br>421 trạm 110kV Cầu Kè. | Ngăn MBA T2, 432, C42 trạm<br>110kV Cầu Kè. | Áp Ô Tung B,<br>xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Cầu Kè.<br>+ Cắt các MC: 132, 432, 421,<br>472, 474, 476, 478, 480, T402,<br>CC-TUC42.<br>+ Cắt các DCL: 132-2, 421-1,<br>TD42-2.<br>+ Kéo các MC ra khỏi vị trí vận<br>hành: 432, 472, 474, 476, 478,<br>480, T402, 421.<br>+ Đóng DTĐ: 132-25, 472-76,<br>474-76, 476-76, 478-76, 480-76,<br>T402-06, TD42-28, 421-76,<br>DTĐ tại ngăn tủ 432-38<br><b>-Chuyển nguồn các phát tuyến<br/>22kV, không mất điện phụ tải</b> | CBM<br>năm 2026. |
| 7 |  | 06h00 | 17h00 | Xí nghiệp<br>Lưới điện cao<br>thé | Xí nghiệp<br>dịch vụ điện<br>lực Vĩnh<br>Long<br>(15 CN) | -Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm<br>2026.  | Ngăn 432, C42 trạm 110kV Cầu<br>Kè          | Áp Ô Tung B,<br>xã Cầu Kè | - Trạm 110kV Cầu Kè.<br>+ Cắt các MC: 132, 432, 421,<br>472, 474, 476, 478, 480, T402,<br>CC-TUC42.<br>+ Cắt các DCL: 132-2, 421-1,<br>TD42-2.<br>+ Kéo các MC ra khỏi vị trí vận<br>hành: 432, 472, 474, 476, 478,<br>480, T402, 421.<br>+ Đóng DTĐ: 132-25, 472-76,<br>474-76, 476-76, 478-76, 480-76,<br>T402-06, TD42-28, 421-76,<br>DTĐ tại ngăn tủ 432-38<br><b>-Chuyển nguồn các phát tuyến<br/>22kV, không mất điện phụ tải</b> | CBM<br>năm 2026. |

## 2. Lưới 22KV

| Số TT | Thời gian dự kiến công tác |             |              | Đơn vị QL VH      | Đơn vị công tác                            | Nội dung công tác   | Phạm vi công tác  | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn   | Ghi chú                         |
|-------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|--|---|---|-------------------|---|---------------------------------|
|       | Ngày                       | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc |                   |  |   |   |                   |   |                                 |
| 1     | Thứ Hai<br>04/05/2026      | 07h30       | 17h00        | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03CN)                   | -Sửa trụ nghiêng hạ thế từ trụ 11b đến trụ 15b thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/18 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú) | -Trụ hạ thế từ trụ 11b đến trụ 15b thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/18 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú) | -Phường An Hội    | -Cắt CB + FCO trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/18 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)                | -Ngăn ngừa sự cố                |
| 2     |                            | 07h00       | 08h30        | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm) | -Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/02 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)         | -Tại trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/02 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)   | -Phường An Hội    | -Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/02 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú) | -Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02 |
| 3     |                            | 08h30       | 10h00        | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm) | -Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 50kVA trụ 474BTre/156/08 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)           | -Tại trạm 50kVA trụ 474BTre/156/08 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)   | -Phường An Hội    | -Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 474BTre/156/08 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)   | -Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02 |
| 4     |                            | 10h00       | 11h30        | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm) | -Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/18 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)         | -Tại trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/18 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú)   | -Phường An Hội    | -Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA trụ 474BTre/156/18 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc (NR 3 pha Sơn Phú) | -Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02 |

|   |  |       |       |                   |  |  |  |   |   |                                 |
|---|--|-------|-------|-------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|
| 5 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm) | -Thí nghiệm định kì MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 50kVA trụ 474BTre/185/01 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc | -Tại trạm 50kVA trụ 474BTre/185/01 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc | -Phường An Hội                          | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 474BTre/185/01 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc<br>-Cắt FCO trụ 474BTre/185 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc | -Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02 |
| 6 |  | 14h45 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm) | -Thí nghiệm định kì MBA và vật tư, phụ kiện; thay CB, LA trạm 50kVA trụ 07 NR 1 pha Út Ân                                      | -Tại trạm 50kVA trụ 07 NR 1 pha Út Ân                                      | -Phường An Hội                          | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 07 NR 1 pha Út Ân<br>-Cắt FCO trụ 474BTre/166 tuyến Tân Thành - Mỹ Thạnh An - Sơn Đốc                                      | -Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02 |
| 7 |  | 08h30 | 11h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (3CN)                    | -Sửa trụ nghiêng trụ HT10 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/08/06 NR áp Tân Qui   | -Trụ HT10 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/08/06 NR áp Tân Qui       | -Áp Tân Qui xã Tân Phú                  | -Không cắt điện   | -Xử lý mất an toàn              |
| 8 |  | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (3CN)                    | -Tháo thu hồi cụm tụ bù 3x(200+100)kVAr 471-473AH/1B/19/10 NR phải NMD An Hiệp (về kiểm định lại, tụ bù bị đứt chì nhiều lần)  | -Trụ 471-473AH/1B/19/10 NR phải NMD An Hiệp                                | -Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc     | -Cắt 4FCO trụ 471-473AH/1B/19/10 NR phải NMD An Hiệp<br>-Tháo 3Hotline trụ 471-473AH/1B/19/10 NR phải NMD An Hiệp                                 | -Giám TTĐN                      |
| 9 |  | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (3CN)                    | -Tháo thu hồi cụm tụ bù 3x(200+100)kVAr trụ 475GL/23/37 tuyến KCN Giao Long 1 (về kiểm định lại, tụ bù bị đứt chì nhiều lần)   | -Trụ 475GL/23/37 tuyến KCN Giao Long 1                                     | -Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long | -Cắt 4FCO trụ 475GL/23/37 tuyến KCN Giao Long 1<br>-Tháo 3Hotline trụ 475GL/23/37 tuyến KCN Giao Long 1   | -Giám TTĐN                      |

|    |  |       |       |                      |                             |  |  |   |   |                                       |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 10 |  | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc    | -Điện lực Phú Túc (3CN)     | -Bảo trì, thay cáp xuất cụm tụ bù 3x(200+100)kVAr trụ 477BTre/187/04 tuyến KCN Giao Long   | -Trụ 477BTre/187/04 tuyến KCN Giao Long                              | -Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long | -Cắt 4FCO trụ 477BTre/187/04 tuyến KCN Giao Long<br>-Tháo 3Hotline trụ 477BTre/187/04 tuyến KCN Giao Long   | -Giám TTĐN                            |
| 11 |  | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12/28 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ      | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/12/28 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ        | -Xã Lương Hòa                           | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/12/07, trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/12/13, trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/12/17, trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/12/28 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ<br>-Cắt FCO trụ 471GTROM/50B/12/01 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ | -SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp |
| 12 |  | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 37,5kVA xuống 25kVA trụ 475GTROM/113/17/07 nhánh rẽ trụ 111/17 Rẽ Trái | -Tại trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/113/17/07 nhánh rẽ trụ 111/17 Rẽ Trái | -Xã Châu Hòa                            | -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/113/17/07, trạm 50kVA trụ 475GTROM/113/17/14 nhánh rẽ Trụ 111/17 Rẽ Trái<br>-Cắt FCO trụ 475GTROM/113/17/01 đầu nhánh rẽ trụ 111/17 Rẽ Trái   | -SCTX, hoán chuyển máy biến áp        |

|    |  |       |       |                      |                             |   |   |                |   |                                       |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------|---|---|----------------|---|---------------------------------------|
| 13 |  | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay CB, thay 2TI hạ công suất trạm từ trạm 50kVA xuống 37,5kVA trụ 471GTROM/38/10 nhánh rẽ áp 6 Bình Hòa  | -Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/38/10 nhánh rẽ áp 6 Bình Hòa               | -Xã Giồng Trôm | -Cắt LBFCO trụ 471GTROM/38 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 6 Bình Hòa)<br>-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/38/10 nhánh rẽ áp 6 Bình Hòa   | -SCTX, hoán chuyển máy biến áp        |
| 14 |  | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay CB, thay 2TI nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 475BTRE/246/07 nhánh rẽ Mười Thù  | -Tại trạm 37,5kVA trụ 475BTRE/246/07 nhánh rẽ Mười Thù                  | -Xã Lương Hòa  | -Cắt CB trạm 25kVA 475BTRE/246/06/10 nhánh rẽ 1 pha Phong Nẫm<br>-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475BTRE/246/07, trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/246/10 nhánh rẽ Mười Thù<br>-Cắt FCO trụ 475BTRE/246 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (đầu nhánh rẽ Mười Thù) | -SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp |
| 15 |  | 08h00 | 09h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Chỉnh điện áp trạm 250kVA trụ 471GTROM/95/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty cổ phần Betrimex)<br>-Khách hàng thuê Điện lực quản lý vận hành                                       | -Tại trạm 250kVA trụ 471GTROM/95/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm      | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 471GTROM/95/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/95 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm  | -Theo yêu cầu khách hàng              |
| 16 |  | 09h15 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Lắp tiếp đất trạm 3x100kVA trụ 471-476GTROM/126 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Phạm Văn Tuấn)<br>-Khách hàng thuê Điện lực quản lý vận hành, hạn thí nghiệm TT02 đến ngày 21/12/2030 | -Tại trạm 3x100kVA trụ 471-476GTROM/126 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Châu Hòa   | -Cắt CB+3FCO + tháo 3 kẹp Hotline trạm 3x100kVA trụ 471-476GTROM/126 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm  | -Ngăn ngừa sự cố MBA                  |

|    |  |       |       |                      |                             |   |  |                |   |                               |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------|---|--|----------------|---|-------------------------------|
| 17 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Lắp tiếp đất trạm 50kVA trụ 471GTROM/251/01 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: khách sạn Hùng Long)<br>-Khách hàng thuê Điện lực quản lý vận hành, hạn thí nghiệm TT02 đến ngày 04/5/2030                  | -Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/251/01 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm          | -Xã Lương Hòa  | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/251/01 + Cắt FCO trụ 471-476GTROM/251 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Ngăn ngừa sự cố MBA          |
| 18 |  | 14h45 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Lắp tiếp đất trạm 320kVA trụ 471GTROM/281/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH TM và SX Hủ Tiếu Thanh Tâm)<br>-Khách hàng thuê Điện lực quản lý vận hành, hạn thí nghiệm TT02 đến ngày 21/12/2030 | -Tại trạm 320kVA trụ 471GTROM/281/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm          | -Xã Lương Phú  | -Cắt CB trạm 320kVA trụ 471GTROM/281/1 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/281 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm    | - Giảm TTĐN ,<br>ngăn ngừa sự |
| 19 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ trung thế 474BTRE/205/27/01 đến trụ 474BTRE/205/27/76 nhánh rẽ áp 5 Phước Long  | -Từ trụ 474BTRE/205/27/01 đến trụ 474BTRE/205/27/76 nhánh rẽ áp 5 Phước Long | -Xã Phước Long | -Không cắt điện   | -Giảm TTĐN                    |
| 20 |  | 08h00 | 10h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 2TI trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/18 nhánh rẽ áp 3 Kênh Trong  | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/18 nhánh rẽ áp 3 Kênh Trong                  | -Xã Giồng Trôm | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/18 nhánh rẽ áp 3 Kênh Trong                                    | -Thay định kỳ                 |
| 21 |  | 10h30 | 14h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN) | -Thay 2TI trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ áp 3 Kênh Trong  | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ áp 3 Kênh Trong                  | -Xã Lương Hòa  | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/96/33 nhánh rẽ áp 3 Kênh Trong                                    | -Thay định kỳ                 |

|    |  |       |       |                         |  |  |  |                    |  |               |
|----|--|-------|-------|-------------------------|--|--|--|--------------------|--|---------------|
| 22 |  | 14h30 | 16h00 | -Điện lực<br>Giồng Trôm | -Điện lực<br>Giồng Trôm<br>(02CN)                          | -Thay 2TI trạm 50kVA trụ<br>471GTROM/161/11 nhánh rẽ Ba Bền                                | -Tại trạm 50kVA trụ<br>471GTROM/161/11 nhánh rẽ Ba Bền                                 | -Xã Châu Hòa       | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ<br>471GTROM/161/11 nhánh rẽ Ba Bền                                    | -Thay định kỳ |
| 23 |  | 07h00 | 08h30 | -Điện lực<br>Giồng Trôm | -Cty TNHH<br>Tư Vấn và<br>Xây Dựng<br>Gia Bảo An<br>(02CN) | -Thay 2TI trạm 50kVA trụ<br>474GTROM/213/1/06 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                          | -Tại trạm 50kVA trụ<br>474GTROM/213/1/06 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                           | -Xã Tân Hòa        | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ<br>474GTROM/213/1/06 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                              | -SCL<br>2026  |
| 24 |  | 08h45 | 10h15 | -Điện lực<br>Giồng Trôm | -Cty TNHH<br>Tư Vấn và<br>Xây Dựng<br>Gia Bảo An<br>(02CN) | -Thay 2TI trạm 50kVA trụ<br>474GTROM/213/1/25 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                          | -Tại trạm 50kVA trụ<br>474GTROM/213/1/25 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                           | -Xã Phước<br>Long  | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ<br>474GTROM/213/1/25 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                              | -SCL<br>2026  |
| 25 |  | 10h30 | 12h00 | -Điện lực<br>Giồng Trôm | -Cty TNHH<br>Tư Vấn và<br>Xây Dựng<br>Gia Bảo An<br>(02CN) | -Thay 2TI trạm 25kVA trụ<br>474GTROM/213/1/28 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                          | -Tại trạm 25kVA trụ<br>474GTROM/213/1/28 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                           | -Xã Phước<br>Long  | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ<br>474GTROM/213/1/28 nhánh rẽ<br>Long Mỹ                              | -SCL<br>2026  |
| 26 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực<br>Giồng Trôm | -Cty TNHH<br>Tư Vấn và<br>Xây Dựng<br>Gia Bảo An<br>(02CN) | -Thay 2TI trạm 37,5kVA trụ<br>473GTROM/175/06/16/05/05/8A/06<br>nhánh rẽ áp 5A Hưng Nhượng | -Tại trạm 37,5kVA trụ<br>473GTROM/175/06/16/05/05/8A/<br>06 nhánh rẽ áp 5A Hưng Nhượng | -Xã Hưng<br>Nhượng | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ<br>473GTROM/175/06/16/05/05/8A/<br>06 nhánh rẽ áp 5A Hưng<br>Nhượng | -SCL<br>2026  |
| 27 |  | 14h45 | 16h30 | -Điện lực<br>Giồng Trôm | -Cty TNHH<br>Tư Vấn và<br>Xây Dựng<br>Gia Bảo An<br>(02CN) | -Thay 2TI trạm 25kVA trụ<br>475GTROM/127/13 nhánh rẽ Đi Ủy<br>Ban Châu Bình                | -Tại trạm 25kVA trụ<br>475GTROM/127/13 nhánh rẽ Đi<br>Ủy Ban Châu Bình                 | -Xã Châu Hòa       | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ<br>475GTROM/127/13 nhánh rẽ Đi<br>Ủy Ban Châu Bình                    | -SCL<br>2026  |

|    |  |       |       |                  |                                   |  |  |                    |  |  |
|----|--|-------|-------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| 28 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.                                  | - Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.    | -Xã An Ngãi Trung. | -Không cắt điện  | -Ngăn ngừa sự cố                             |
| 29 |  | 07h30 | 11h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Vệ sinh, kiểm tra thông số cách điện, đóng xông điện trạm di động 560kVA trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.  | -Trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.   | -Xã Tân Xuân.      | -Kiểm tra 3FCO trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri đang cắt.<br>-Đấu 3 kếp hotline trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Kiểm tra MBA đủ điều kiện đóng điện + Đóng 3FCO trụ 472BTri/89 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri | -Đóng xông điện trạm biến áp di động 560kVA. |
| 30 |  | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN) | - Tháp sắt đầu trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/05; Sửa trụ nghiêng trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.  | - Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/05 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An. | -Xã Ba Tri.        | -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.  | -Xử lý tồn tại kiểm tra ngày.                |
| 31 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN) | -Thay 03MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38; Lắp tụ bù hạ thế trụ 473BTri/41 thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. | -Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.            | -Xã Ba Tri.        | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Tháo 03 kếp hotline trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.  | -Ngăn ngừa sự cố.                            |
| 32 |  | 14h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Thay 02 MBA chày dầu, cũ sét trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/156/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.   | -Trụ 473BTri/156/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.   | -Xã Tân Xuân.      | -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/156/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 01FCO trụ 473BTri/156 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.  | -Ngăn ngừa sự cố.                            |

|    |  |       |       |                  |   |  |   |                    |   |                       |
|----|--|-------|-------|------------------|---|--|---|--------------------|---|-----------------------|
| 33 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Trần Văn Thiện trạm 3x15kVA trụ 478-473BTri/03/1 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.        | - Trụ 478-473BTri/23/1 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Ba Tri         | -Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 478-473BTri/03/1 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3FCO trụ 478-473BTri/03 đường dây 02 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri. | -Thay điện kế định kỳ |
| 34 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | -Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Bến Tre trạm 3x15kVA trụ 472-474BTri/1C tuyến 472-474 trạm 110kV Ba Tri. | -Trụ 472-474BTri/1C tuyến 472-474 trạm 110kV Ba Tri.                      | -Xã Ba Tri         | -Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 472-474BTri/1C tuyến 472-474 trạm 110kV Ba Tri  | -Thay điện kế định kỳ |
| 35 |  | 13h30 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty Cổ Phần Khám chữa bệnh Minh Đức trạm 250kVA trụ 472BTri/22/10/1 NR Nguyễn Đình Chiểu.              | - Trụ 472BTri/22/10/1 NR Nguyễn Đình Chiểu.                               | -Xã Ba Tri         | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 472BTri/22/10/1 NR Nguyễn Đình Chiểu.<br>-Cắt 3FCO trụ 472BTri/22/10 NR Nguyễn Đình Chiểu.  | -Thay điện kế định kỳ |
| 36 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Trần Văn Hùng trạm 3x15kVA trụ 472BTri/148/4/1 NR Mỹ Thạnh   | - Trụ 472BTri/148/4/1 NR Mỹ Thạnh   | -Xã Mỹ Chánh Hoà   | -Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 472BTri/148/4/1 NR Mỹ Thạnh.<br>-Cắt 3FCO trụ 472BTri/148/4 NR Mỹ Thạnh.   | -Thay điện kế định kỳ |
| 37 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | -Thay điện kế định kỳ trạm 25kVA trụ 472BTri/148/50/15 NR Tập Đoàn 5.  | -Trụ 472BTri/148/50/15 NR Tập Đoàn 5.                                     | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472BTri/148/50/15 NR Tập Đoàn 5.   | -SCTX, xử lý quá tải. |

|    |  |       |       |                    |                              |   |  |                               |  |                                   |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|---|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| 38 |  | 08h30 | 09h10 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/66/16/11 NR 3P Lộ 16 Bình Thới (Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng)                                    | -Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/66/16/11 NR 3P Lộ 16 Bình Thới         | -Áp Cây Trôm xã Bình Đại      | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/66/16/11 NR 3P Lộ 16 Bình Thới                               | -Thay điện kế định kỳ             |
| 39 |  | 09h30 | 11h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Rê)                       | -Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận      | -Áp Tân An xã Thạnh Phước     | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/72/01+3LBFCO trụ 477BĐ/47/72 tuyến Bình Đại - Thới Thuận          | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ. |
| 40 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/47/76/40/01/01 NR 3P áp 5-6 Bình Thắng (Khách hàng NTCN Lê Phước Lập)                   | -Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/47/76/40/01/01 NR 3P áp 5-6 Bình Thắng | -Áp 6 xã Bình Đại             | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/47/76/40/01/01+3FCO trụ 477BĐ/47/76/40/01 NR 3P áp 5-6 Bình Thắng | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ. |
| 41 |  | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/172/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng Công ty TNHH sản xuất thủy sản Green Farm) | -Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/172/02 tuyến Bình Đại - Thới Thuận       | -Áp Phước Bình xã Thạnh Phước | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 477BĐ/172/02+3LBFCO trụ 477BĐ/172/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận          | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ. |
| 42 |  | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Mỏ Cây   | -Điện lực Mỏ Cây (04 CN)     | -Nâng công suất MBA từ 37,5kVA lên 50kVA, thay HTĐĐ và CB trạm trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây  | -Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây                                  | -Xã Đồng Khởi                 | -Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/80/01 NR Bình Khánh Tây  | -Ngăn ngừa sự cố                  |
| 43 |  | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Mỏ Cây   | -Điện lực Mỏ Cây (04 CN)     | -Hạ công suất MBA từ 50kVA xuống 37,5kVA, thay HTĐĐ và CB trạm trụ 475MC/327/08 NR Bình Tây   | -Tại trạm trụ 475MC/327/08 NR Bình Tây   | -Xã Hương Mỹ                  | -Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/327/08 NR Bình Tây                                | -Giảm TĐN                         |

|    |  |       |       |                    |                           |   |  |               |   |                                      |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|---|--|---------------|---|--------------------------------------|
| 44 |  | 08h30 | 10h30 | -Điện lực Mô Cày   | -Điện lực Mô Cày (02 CN)  | -Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Cấp Thoát Nước Mô Cày tại trụ 472MC/15/20/80/13 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/80/13 NR Bình Khánh Tây    | -Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/13 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/80/13 NR Bình Khánh Tây | -Xã Đồng Khởi | -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/80/13 NR Bình Khánh Tây  | -Thay TI, điện kế định kỳ            |
| 45 |  | 11h00 | 12h30 | -Điện lực Mô Cày   | -Điện lực Mô Cày (02 CN)  | -Thay TI, điện kế định kỳ khách hàng Chi Nhánh 2 - Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình Thủy Lợi Bến Tre tại trạm trụ 472MC/15/20/101/17/01 NR Giồng Vồ | -Tại trạm trụ 472MC/15/20/101/17/01 NR Giồng Vồ  | -Xã An Định   | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/101/17/01 NR Giồng Vồ  | -Thay TI, điện kế định kỳ            |
| 46 |  | 14h00 | 16h00 | -Điện lực Mô Cày   | -Điện lực Mô Cày (02 CN)  | -Thay TI, điện kế khách hàng Công Ty TNHH Thương Mai - Tú Ngân Bến tre tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/12A/1 NR Áp 5 Minh Đức                                  | -Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/12A/1 NR Áp 5 Minh Đức                                   | -Xã An Định   | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/12A/1 và 3FCO trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/12A NR Áp 5 Minh Đức                          | -Thay TI, điện kế định kỳ            |
| 47 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (04CN) | -Thay CB tổng trạm, nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 474CL/47/51 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định   | -Tại trạm 37,5kVA trụ 474CL/47/51 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định                                 | -Xã Phú Phụng | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474CL/47/51 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định<br>-Tháo kẹp hotline trụ 474CL/47/51 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định | -SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải |
| 48 |  | 10h00 | 13h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (04CN) | -Thay CB tổng trạm, hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 474CL/169/19/14T nhánh rẽ Phụng Đức A  | -Tại trạm 50kVA trụ 474CL/169/19/14T nhánh rẽ Phụng Đức A                                      | -Xã Phú Phụng | -Cắt LBFCO trụ 474CL/169/19/14T nhánh rẽ Phụng Đức A  | -SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải |

|    |  |       |       |                      |  |   |  |   |   |                  |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|---|--|---|---|------------------|
| 49 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn     | Điện lực Cái Vồn (2CN)                   | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế  | Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh          | Xã Song Phú   | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 50 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn     | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN) | Kéo mới và thu hồi 1721m dây AV-50mm2, lắp mới 01 bộ tiếp địa lắp lại và lắp mới 01 bộ chằng xuống hạ thế thuộc đường dây hạ thế tại trạm Phú Long trụ 477BM/208/20/59 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn) | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Long trụ 477BM/208/20/59 tuyến 477 Bình Minh                     | Xã Song Phú   | Cắt MCCB + FCO trạm Phú Long trụ 477BM/208/20/59 tuyến 477 Bình Minh                  | SCL năm 2026     |
| 51 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn     | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN) | Kéo mới và thu hồi 1208m dây AV-50mm2, lắp mới 02 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Phú Long 1 trụ 477BM/208/20/55 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)                                   | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Long 1 trụ 477BM/208/20/55 tuyến 477 Bình Minh                   | Xã Song Phú   | Cắt MCCB + FCO trạm Phú Long 1 trụ 477BM/208/20/55 tuyến 477 Bình Minh                | SCL năm 2026     |
| 52 |  | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN)               | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.   | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành. | Ngăn ngừa sự cố. |

|    |  |       |       |                   |                                     |   |  |                          |  |                             |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| 53 |  | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN)             | Thay hệ thống đo đếm tới hạn định kỳ Cty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast  | Tại trạm Cty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast tại trụ 476PH/T143/P42/P123/1 tuyến 475 Tam Bình            | Áp 6, xã Cái Ngang       | Cắt 3LBF Vinfast Hậu Lộc 1 tại trụ 476PH/T143/P42/123 tuyến 475 Tam Bình | Thay HTĐĐ                   |
| 54 |  | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN)             | Thay hệ thống đo đếm tới hạn định kỳ Cty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast  | Tại trạm Cty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast tại trụ 472BM/P320/1 tuyến 472 Bình Minh                    | Áp Đại Tho, xã Ngãi Tứ   | Cắt 3LBF Trạm sạc Vinfast Loan Mỹ tại trụ 472BM/320 tuyến 472 Bình Minh  | Thay HTĐĐ                   |
| 55 |  | 11h30 | 13h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN)             | Thay hệ thống đo đếm tới hạn định kỳ Cty TNHH MTV may mặc An Phát Vĩnh Long   | Tại trạm Phước Khánh 4 tại trụ 479TB/P244/1 tuyến 479 Tam Bình   | Áp Thạnh An, xã Hòa Hiệp | Cắt CB+3FCO Trạm Phước Khánh 4 tại trụ 479TB/P244/1 tuyến 479 Tam Bình   | Thay HTĐĐ                   |
| 56 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Cty TNHH XD TM & DV An Phát (12CN). | _Dựng trụ và sang dây trung thế qua trụ đã dựng mới từ trụ M44/P179/T53/17 đến trụ M44/P179/T53/20 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Tháo di dời MBA Mỹ Lợi 5 tại trụ hiện hữu qua trụ mới đã dựng trụ M44/P179/T53/17 tuyến 474 Bình Minh. theo đề nghị số: 491/BQLGT-QLDA1, ngày 25/03/2026. | _Trụ trụ M44/P179/T53/17 đến trụ M44/P179/T53/20 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Tại trụ M44/P179/T53/17 tuyến 474 Bình Minh. | Áp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.    | Cắt LBF Mỹ Lợi 4-5, trụ M44/P179/T53/4 tuyến 474 Bình Minh.              | Địa phương đề nghị cắt điện |
| 57 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (4CN)              | Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK   | Từ trụ 477DT/252 đến trụ 477DT/282, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).                                  | Xã Long Thành            | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố             |

|    |  |       |       |                    |                           |   |   |                           |                |                  |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------|------------------|
| 58 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)    | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK   | Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 477DT/T213/204, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. (Trừ nhánh Hồ Thùng đầu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25) | Xã Đông Hải               | Không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 59 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)    | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK   | Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ Thùng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà   | Xã Đông Hải               | Không cắt điện | Kiểm tra định kỳ |
| 60 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (4 CN) | Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK   | Từ trụ 477DT/(38-168) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà  | Xã Long Hữu               | Không cắt điện | Giảm TTĐN        |
| 61 |  | 07h30 | 16h00 | Điện Lực Cầu Ngang | Điện Lực Cầu Ngang (05CN) | Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN) | Nhánh rẽ 22 kV tuyến 479CN từ trụ 479CN/26 đến trụ 479CN/143 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)   | Xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố  |
| 62 |  | 07h30 | 17h00 | Điện Lực Cầu Ngang | Điện Lực Cầu Ngang (05CN) | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao  | Nhánh rẽ 22 kV Mai Hương từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103  | Xã Hiệp Mỹ tỉnh Vĩnh Long | Không cắt điện | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                   |  |  |   |                      |   |                          |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|--|---|----------------------|---|--------------------------|
| 63 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn (3CN)                                | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế              | Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè   | Xã Tiêu Càn, Tân Hòa | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện                               |                          |
| 64 |  | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn (2CN)                                | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 471CK/299 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè  | Xã Hùng Hòa, Tân Hòa | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng |                          |
| 65 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15CN) | Kéo dây hạ thế LV.ABC-4x70mm2 (XDM) thuộc trạm Phụng Sa 3 thuộc công trình ĐTXD năm 2026   | Phía dưới lưới hạ thế cách vị trí lưới hạ thế hiện hữu 0,5 mét từ trụ trạm đến trụ a8, hạ thế từ trụ trạm đến trụ b18 thuộc lưới hạ thế trạm Phụng Sa 3 nhánh 12,7kV Phụng Sa 3, tuyến 473 Trà Cú                         | Xã Hùng Hòa          | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện                                      | Công trình ĐTXD năm 2026 |
| 66 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15CN) | Kéo dây hạ thế LV.ABC-4x70mm2 (XDM) thuộc trạm Phụng Sa 4 thuộc công trình ĐTXD năm 2026   | Phía dưới lưới hạ thế cách vị trí lưới hạ thế hiện hữu 0,5 mét từ trụ trạm đến trụ a18, hạ thế từ trụ trạm đến trụ b14, từ trụ b2 đến trụ bT2/6 thuộc lưới hạ thế trạm Phụng Sa 4 nhánh 12,7kV Phụng Sa, tuyến 473 Trà Cú | Xã Hùng Hòa          | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện                                      | Công trình ĐTXD năm 2026 |
| 67 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15CN) | Kéo dây hạ thế LV.ABC-4x70mm2 (XDM) thuộc trạm Phụng Sa 5 thuộc công trình ĐTXD năm 2026   | Phía dưới lưới hạ thế cách vị trí lưới hạ thế hiện hữu 0,5 mét từ trụ trạm đến trụ a14, hạ thế từ trụ trạm đến trụ b14 thuộc lưới hạ thế trạm Phụng Sa 5 nhánh 12,7kV Phụng Sa 5, tuyến 473 Trà Cú                        | Xã Hùng Hòa          | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện                                      | Công trình ĐTXD năm 2026 |

|    |  |       |       |                    |  |  |   |                        |   |                                     |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|---|------------------------|---|-------------------------------------|
| 68 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cần  | Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đông Huy (15CN)             | Di dời lưới điện trung, hạ thế nhánh 12,7kV Sóc Cầu và nhánh Sóc Tràm 1-2; Lưới hạ thế thuộc trạm Sóc Tràm 1-2 ra khỏi mặt bằng thi công thuộc công trình Đường trục Tây Bắc – Đông Nam. | Từ trụ 473TR/T183/T8/P14/64 đến trụ 473TR/T183/T8/P14/65 nhánh 12,7kV Sóc Cầu; Từ trụ 473TR/T183/T8/P14/T63/02 đến trụ 473TR/T183/T8/P14/T63/03 nhánh 12,7kV Sóc Tràm 1-2; Lưới hạ thế từ trụ trạm đến trụ b8 thuộc lưới hạ thế trạm Sóc Tràm 1-2 trụ 473TR/T183/T8/P14/T63/03 thuộc tuyến 473 Trà Cú | Xã Hùng Hòa            | - Cắt LBFCO Sóc Cầu 1 trụ 473TR/T183/T8/P14/42 nhánh 12,7kV Sóc Cầu thuộc tuyến 473 Trà Cú.<br>- Cắt CB+FCO trạm Sóc Tràm 1-2 trụ 473TR/T183/T8/P14/T63/03 nhánh 12,7kV Sóc Tràm 1-2 thuộc tuyến 473 Trà Cú | Theo yêu cầu khách hàng             |
| 69 |  | 08h00 | 09h00 | Điện lực Tiêu Cần  | Điện lực Tiêu Cần+Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN) | Thí nghiệm CBM, thay LA trạm Sóc Cầu 2   | Tại trụ 473TR/T183/T8/P14/47 nhánh 12,7kV Sóc Cầu thuộc tuyến 473 Trà Cú  | Xã Hùng Hòa            | Cắt LBFCO Sóc Cầu 1 trụ 473TR/T183/T8/P14/42 nhánh 12,7kV Sóc Cầu thuộc tuyến 473 Trà Cú.   | Kết hợp công tá, Thí nghiệm định kỳ |
| 70 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Kè    | Điện lực Cầu Kè (4CN)  | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp   | Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục  | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh | - Không cắt điện<br>- Chú ý khoảng cách an toàn   | Ngăn ngừa sự cố                     |
| 71 |  | 08h00 | 09h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN)                                    | Đào móng neo và lắp ty neo hạ thế tại trụ b16 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 5  | Tại trụ b16 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 5 trụ số 473CK/P168/T121/P32/11   | Xã Tân An              | Không cắt điện  |                                     |
| 72 |  | 10h00 | 11h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN)                                    | Đào móng neo và lắp ty neo hạ thế tại trụ a23 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 7  | Tại trụ a23 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 7 trụ số 473CK/P168/T121/P32/16   | Xã Tân An              | Không cắt điện  |                                     |

|   |                      |       |       |                   |                         |  |   |                    |   |                             |
|---|----------------------|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Thứ Ba<br>05/05/2026 | 07h00 | 13h30 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN) | -Tháo thu hồi MBA 2x25kVA. Lắp MBA 2x37.5kVA, tăng cường tiếp địa lắp lại, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA Sơn Đông 6A trụ 478BTre/77/06 tuyến 478 Bến Tre | -Tại trụ 478BTre/77/06 tuyến 478 Bến Tre                          | -Phường Sơn Đông   | -Cắt CB trạm 2x25kVA Sơn Đông 6A trụ 478BTre/77/06 tuyến 478 Bến Tre<br>-Cắt FCO trụ 478-480BTre/77 tuyến 478 Bến Tre | -Ngăn ngừa sự cố            |
| 2 |                      | 07h30 | 13h00 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN) | -Tháo thu hồi MBA 2x37.5kVA. Lắp MBA 2x25kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Phú Nhuận 9 trụ 474-479BTre/123 tuyến 474 Bến Tre                          | -Từ tầng đà MBA trở xuống trụ 474-479BTre/123 tuyến 474 Bến Tre   | -Phường An Hội     | -Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x37.5kVA Phú Nhuận 9 trụ 474-479BTre/123 tuyến 474 Bến Tre                         | -Hoán đổi MBA xử lý quá tải |
| 3 |                      | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN) | -Tháo thu hồi MBA 25kVA. Lắp MBA 2x25kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA Phú Hưng B trụ 473BTre/201/04 tuyến 473 Bến Tre                                    | -Từ tầng đà MBA trở xuống trụ 473BTre/201/04 tuyến 473 Bến Tre    | -Phường Phú Khương | -Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 25kVA Phú Hưng B trụ 473BTre/201/04 tuyến 473 Bến Tre                               | -Hoán đổi MBA xử lý quá tải |
| 4 |                      | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN) | -Tháo thu hồi MBA 2x25kVA. Lắp MBA 25kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA T14C Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/50/15 tuyến 474 Bến Tre                          | -Từ tầng đà MBA trở xuống trụ 474BTre/128/50/15 tuyến 474 Bến Tre | -Phường Phú Khương | -Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x25kVA T14C Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/50/15 tuyến 474 Bến Tre                     | -Ngăn ngừa sự cố            |

|   |  |       |       |                          |   |  |   |                                 |  |                  |
|---|--|-------|-------|--------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|------------------|
| 5 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (10CN)                                | -Lắp giá nối hạ thế trụ HT3a, HT4a, sửa trụ nghiêng trụ HT7a, thay dây hạ thế từ trụ 472BTre/161/03-HT11a thuộc trạm 2x25kVA trụ 472BTre/161/03 NR 1 pha Tân Thạch | -Tủ trụ 472BTre/161/03-HT11a thuộc trạm 2x25kVA trụ 472BTre/161/03 NR 1 pha Tân Thạch | -Áp Tân Phong Ngoại xã Phú Túc  | -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472BTre/161/03 NR 1 pha Tân Thạch           | -Diễn tập PCLB   |
| 6 |  | 08h00 | 09h00 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN) | -Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 630kVA trụ 478MC/47B/11 NR Vĩnh Hoà   | -Tại trạm 630kVA trụ 478MC/47B/11 NR Vĩnh Hoà   | -Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân | -Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 630kVA trụ 478MC/47B/11 NR Vĩnh Hoà  | -Ngăn ngừa sự cố |
| 7 |  | 09h15 | 10h15 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN) | -Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 478MC/47B/05B NR Vĩnh Hoà  | -Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 478MC/47B/05B NR Vĩnh Hoà                     | -Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân | -Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 478MC/47B/05B NR Vĩnh Hoà | -Ngăn ngừa sự cố |
| 8 |  | 10h30 | 11h45 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN) | -Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 478MC/47B/01C NR Vĩnh Hoà  | -Tại trạm 400kVA trụ 478MC/47B/05B NR Vĩnh Hoà  | -Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân | -Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 478MC/47B/01C NR Vĩnh Hoà | -Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                          |   |  |   |                                 |   |                  |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|------------------|
| 9  |  | 13h30 | 14h45 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN) | -Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/16/03 NR Tân Hưng - Tân Lợi   | -Tại trạm 250kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/16/03 NR Tân Hưng - Tân Lợi | -Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân | -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/16/03 NR Tân Hưng - Tân Lợi | -Ngăn ngừa sự cố |
| 10 |  | 15h00 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN) | -Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 320kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng - Tân Lợi  | -Tại trạm 320kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng - Tân Lợi    | -Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân | -Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 478MC/47B/01/04/03/22 NR Tân Hưng - Tân Lợi    | -Ngăn ngừa sự cố |
| 11 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (07CN)                             | -Ép mối nối tại trụ hạ thế 10g; Lắp kẹp dừng dây tại trụ hạ thế 11g, 12g; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 5b; đóng bổ sung tiếp đất tại trụ hạ thế 8c, 8c/7, 8c/14; cân pha và phát quang lưới hạ thế lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3 | -Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3    | -Xã Hưng Nhượng                 | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/153/07 nhánh rẽ Tân Hòa 3             | -Giảm TTĐN       |
| 12 |  | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (04CN)                             | -Đóng bổ sung tiếp đất lắp lại tại trụ 475GTROM/18/19/02; ép mối nối lều tại trụ 475GTROM/18/19/06, 475GTROM/18/19/08; ép mối nối dây pha khoảng trụ hạ thế 36a-37a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/19/08 nhánh rẽ Kênh 9A  | -Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/19/08 nhánh rẽ Kênh 9A      | -Xã Giồng Trôm                  | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/19/08 nhánh rẽ Kênh 9A               | -Giảm TTĐN       |

|    |  |       |       |                      |  |  |  |                 |   |               |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|--|--|-----------------|---|---------------|
| 13 |  | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN)                    | -Xử lý mối nối lều tại trụ hạ thế m/2, m/3; thay dây branchemant từ trụ 476GTROM/46/01 đến trụ hạ thế 01; cân pha lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 476GTROM/46/03 nhánh rẽ Chợ Giồng Trôm | -Lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 476GTROM/46/03 nhánh rẽ Chợ Giồng Trôm                | -Xã Giồng Trôm  | -Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 476GTROM/46/03 nhánh rẽ Chợ Giồng Trôm       | -Giám TTĐN    |
| 14 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)                    | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ trung thế 473GTROM/301/67/01 đến trụ 473GTROM/301/67/39 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông                             | -Từ trụ 473GTROM/301/67/01 đến trụ 473GTROM/301/67/39 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông | -Xã Tân Hào     | -Không cắt điện   | -Giám TTĐN    |
| 15 |  | 08h00 | 10h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)                    | -Thay 2TI trạm 50kVA trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan   | -Tại trạm 50kVA trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan                                | -Xã Giồng Trôm  | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan                | -Thay định kỳ |
| 16 |  | 10h30 | 14h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)                    | -Thay 2TI trạm 50kVA trụ 474GTROM/91/04 nhánh rẽ Bình Thuận  | -Tại trạm 50kVA trụ 474GTROM/91/04 nhánh rẽ Bình Thuận                             | -Xã Hưng Nhượng | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GTROM/91/04 nhánh rẽ Bình Thuận             | -Thay định kỳ |
| 17 |  | 14h30 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)                    | -Thay 2TI trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/204/15 nhánh rẽ Ấp 3-4 Lương Hòa   | -Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/204/15 nhánh rẽ Ấp 3-4 Lương Hòa                    | -Xã Lương Hòa   | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/204/15 nhánh rẽ Ấp 3-4 Lương Hòa    | -Thay định kỳ |
| 18 |  | 07h00 | 08h30 | -Điện lực Giồng Trôm | -Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (02CN) | -Thay 2TI trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/17/10 nhánh rẽ Số 4 Phong Mỹ  | -Tại trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/17/10 nhánh rẽ Số 4 Phong Mỹ                 | -Xã Lương Hòa   | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/48/17/10 nhánh rẽ Số 4 Phong Mỹ | -SCL 2026     |

|    |  |       |       |                      |  |   |  |                    |   |                   |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|---|--|--------------------|---|-------------------|
| 19 |  | 08h45 | 10h15 | -Điện lực Giồng Trôm | -Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (02CN) | -Thay 2TI trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/13 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ   | -Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/13 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ                           | -Xã Lương Hòa      | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/48/23/13 nhánh rẽ Số 6 Phong Mỹ   | -SCL 2026         |
| 20 |  | 10h30 | 12h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (02CN) | -Thay 2TI trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái   | -Tại trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái                               | -Xã Châu Hòa       | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ Trụ 89 Rẽ Trái   | -SCL 2026         |
| 21 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri     | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)              | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | - Trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã Tân Thủy.      | -Không cắt điện   | -Ngăn ngừa sự cố  |
| 22 |  | 07h30 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri     | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)              | -Thay 02MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/106/18A NR An Phú Trung.  | -Trụ 474BTri/106/18A NR An Phú Trung.  | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/106/18A NR An Phú Trung.<br>-Tháo 03 kẹp hotline trụ 474BTri/106/18A NR An Phú Trung. | -Ngăn ngừa sự cố. |
| 23 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri     | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)              | -Thay MBA chày dầu, cũ sét trạm 37.5kVA trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé.  | -Trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé.  | -Xã An Hiệp.       | -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé.       | -Ngăn ngừa sự cố. |

|    |  |       |       |                  |   |  |   |                   |   |   |
|----|--|-------|-------|------------------|---|--|---|-------------------|---|---|
| 24 |  | 13h00 | 15h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (03CN)      | -Thay 03MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa.  | -Trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa.                            | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa.<br>-Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa.                                   | -Ngăn ngừa sự cố.                         |
| 25 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Lực trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/102A/2 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.                       | - Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/102A/2 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. | -Xã Tân Thủy      | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/102A/2 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/102A NR Vĩnh An Lộ Rãnh. | -Thay điện kế định kỳ                     |
| 26 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Phương trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/105/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. | - Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/105/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.  | -Xã Tân Thủy      | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/105/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/105 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.     | -Thay điện kế định kỳ + Thay 3 TI định kỳ |
| 27 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ Thị Hồng Vân trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/109/32/1 NR Lộ Rãnh.  | - Trụ 478BTri/28/109/32/1 NR Lộ Rãnh.                     | -Xã Tân Thủy      | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/109/32/1 NR Lộ Rãnh.<br>-Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/32 NR Lộ Rãnh.   | -Thay điện kế định kỳ                     |
| 28 |  | 14h30 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Tấn Đạt trạm 250kVA trụ 478BTri/28/189/7A NR Ấp 8 An Thủy.   | - Trụ 478BTri/28/189/7A NR Ấp 8 An Thủy.                  | -Xã Tân Thủy      | -Cắt CB +3FCO trạm 250kVA trụ 478BTri/28/189/7A NR Ấp 8 An Thủy.  | -Thay điện kế định kỳ                     |

|    |  |       |       |                    |   |   |   |                             |   |                          |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| 29 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri   | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Trọng Tài 3 trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/50A/1 NR Ba Tri An Đức.   | - Trụ 475BTri/17/18/50A/1 NR Ba Tri An Đức.                                   | -Xã Ba Tri                  | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/50A/1 NR Ba Tri An Đức.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/50A NR Ba Tri An Đức.  | -Thay điện kế định kỳ    |
| 30 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri   | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Hùng trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/80A/1 NR Ba Tri An Đức.   | - Trụ 475BTri/17/18/80A/1 NR Ba Tri An Đức.                                   | -Xã Ba Tri                  | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/80A/1 NR Ba Tri An Đức.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/80A NR Ba Tri An Đức. | -Thay điện kế định kỳ    |
| 31 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Ba Tri   | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Trại Tôm Huỳnh Trí Đức trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/85B/1 NR Ba Tri An Đức.   | - Trụ 475BTri/17/18/85B/1 NR Ba Tri An Đức.                                   | -Xã Ba Tri                  | -Cắt CB +3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/85B/1 NR Ba Tri An Đức.  | -Thay điện kế định kỳ    |
| 32 |  | 14h30 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri   | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Tấn trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/91/1 NR Ba Tri An Đức.   | - Trụ 475BTri/17/18/91/1 NR Ba Tri An Đức.                                    | -Xã Ba Tri                  | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/91/1 NR Ba Tri An Đức.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/91 NR Ba Tri An Đức.   | -Thay điện kế định kỳ    |
| 33 |  | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Công ty TNHH XD Chín Vũ                | -Cắt điện phục vụ thi công hạng mục đóng cọc bê tông phục vụ xây dựng Công Chùa Tân Linh tại khoảng trụ 477BD/47/65B/73/31 đến trụ 477BD/47/65B/73/32 NR 3P Rạch Vong | -Tại khoảng trụ 477BD/47/65B/73/31 đến trụ 477BD/47/65B/73/32 NR 3P Rạch Vong | -Áp Tân Long xã Thạnh Phước | -Cắt 3LBFCO trụ 477BD/47/65B/73/02 NR 3P Rạch Vong  | -Theo yêu cầu khách hàng |

|    |  |       |       |                    |                              |   |   |                         |  |                                   |
|----|--|-------|-------|--------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|--|-----------------------------------|
| 34 |  | 08h30 | 09h20 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/17/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Sơn)            | -Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/17/01 NR 3P Cả Nhỏ | -Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị | -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/17/01+FCO trụ 471BĐ/89/17 NR 3P Cả Nhỏ | -Thay TI hạ thế định kỳ           |
| 35 |  | 09h30 | 10h20 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/18/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Trần Văn Tâm)                 | -Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/18/01 NR 3P Cả Nhỏ   | -Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị | -Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/18/01+FCO trụ 471BĐ/89/18 NR 3P Cả Nhỏ   | -Thay TI hạ thế định kỳ           |
| 36 |  | 10h30 | 11h20 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/19/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Lê Thái Thừa)                 | -Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/19/01 NR 3P Cả Nhỏ   | -Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị | -Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/19/01+FCO trụ 471BĐ/89/19 NR 3P Cả Nhỏ   | -Thay TI hạ thế định kỳ           |
| 37 |  | 13h00 | 13h50 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Thương) | -Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/01 NR 3P Cả Nhỏ | -Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/01 NR 3P Cả Nhỏ                 | -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ. |
| 38 |  | 14h00 | 14h50 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/02 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Nguyễn Thành Nhân)          | -Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/02 NR 3P Cả Nhỏ | -Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/89/25/02 NR 3P Cả Nhỏ                 | -Thay TI hạ thế định kỳ           |
| 39 |  | 15h00 | 15h50 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Hồ Văn Sĩ)                   | -Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ  | -Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/89/36B/01 NR 3P Cả Nhỏ                  | -Thay TI hạ thế định kỳ           |
| 40 |  | 16h00 | 16h50 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại 2CN (2KD) | -Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/44/01 NR 3P Cả Nhỏ (Khách hàng NTCN Lê Văn Vũ)                    | -Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/44/01 NR 3P Cả Nhỏ   | -Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị | -Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/89/44/01+FCO trụ 471BĐ/89/44 NR 3P Cả Nhỏ   | -Thay TI hạ thế định kỳ           |

|    |  |       |       |                    |                           |   |   |                       |  |                            |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|--|----------------------------|
| 41 |  | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Mô Cày   | -Điện lực Mô Cày (06 CN)  | -Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 472MC/15/20/17/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60 NR Định Thủy  | -Tủ trụ 472MC/15/20/17/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60 NR Định Thủy          | -Xã Mô Cày, Đồng Khởi | -Không cắt điện  | -SCTX                      |
| 42 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Mô Cày   | -Điện lực Mô Cày (02 CN)  | -Thay điện kế, TI định kỳ khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Ánh Hồng tại trạm trụ 474MC/45/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày                     | -Tại trạm trụ 474MC/45/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày                     | -Xã Mô Cày            | -Cắt CB trạm 25kVA trụ 474MC/45/01 và FCO tại trụ 474MC/45 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày   | -Thay TI, điện kế định kỳ  |
| 43 |  | 10h00 | 11h30 | -Điện lực Mô Cày   | -Điện lực Mô Cày (02 CN)  | -Thay điện kế, TI định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh Huỳnh Văn Hải tại trụ 475MC/22/120/33/58/9A/01 NR Lộ Ngang - Bà Hạt                      | -Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/58/9A/01 NR Lộ Ngang - Bà Hạt               | -Xã Hương Mỹ          | -Cắt CB trạm 25kVA trụ 475MC/22/120/33/58/9A/01 và FCO trụ 475MC/22/120/33/58/9A NR Lộ Ngang - Bà Hạt  | -Thay TI, điện kế định kỳ  |
| 44 |  | 13h30 | 15h30 | -Điện lực Mô Cày   | -Điện lực Mô Cày (02 CN)  | -Thay điện kế, TI định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh Tâm tại trụ 8a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh | -Tại trụ 8a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh | -Xã Mô Cày            | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh  | -Thay TI, điện kế định kỳ  |
| 45 |  | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Điện lực Chợ Lách (05CN) | -Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475-476CL/231 đến 475-476CL/304 tuyến Chợ Lách - Mô Cày  | -Tủ trụ 475-476CL/231 đến 475-476CL/304 tuyến Chợ Lách - Mô Cày           | -Xã Vĩnh Thành        | -Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành<br>-Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475-476CL/130 tuyến Chợ Lách - Mô Cày<br>-Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475-476CL/93 tuyến 475 Chợ Lách | -Ngăn ngừa sự cố, giám TĐN |

|    |       |       |                      |  |   |  |   |  |                              |
|----|-------|-------|----------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|
| 46 | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu   | Điện lực Long Châu (5CN)                 | Chỉnh 01 trụ hạ áp bị nghiêng trạm 2*25kVA Tân Hòa 2 tại trụ 476VLg/59/20/15/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long (Về việc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026)  | Làm việc trên đường dây hạ thế tại trụ B/11 thuộc trạm 2*25kVA Tân Hòa 2 tại trụ 476VLg/59/20/15/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long               | Áp Tân Hòa, phường Tân Hạnh.  | Cắt CB + 01FCO trạm 2*25kVA Tân Hòa 2 tại trụ 476VLg/59/20/15/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Lon | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |
| 47 | 08h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn     | Điện lực Cái Vồn (2CN)                   | Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế  | Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 473 Bình Minh  | Phường Cái Vồn, phường Bình Minh  | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành     | Ngăn ngừa sự cố              |
| 48 | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn     | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (18CN) | Kéo mới và thu hồi 4188m dây AV-50mm2, lắp mới 02 bộ tiếp địa lập lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Phú Long 2 trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn) | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Long 2 trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh                                     | Xã Song Phú   | Cắt MCCB + FCO trạm Phú Long 2 trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh                 | SCL năm 2026                 |
| 49 | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN)               | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.   | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.    | Ngăn ngừa sự cố.             |

|    |       |       |                      |  |  |   |  |  |                              |
|----|-------|-------|----------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|
| 50 | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (16 CN) | -Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất, thay 04 trụ hạ áp thành trụ BTLT7,5m trên đường trục hạ áp trạm Bình Thủy 4 trụ 472CL/T104/T176/1 thuộc nhánh rẽ Bình Thủy, tuyến 477 Mô Cày. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026) | Trên đường trục hạ áp trạm Bình Thủy 4 trụ 472CL/T104/T176/1 thuộc nhánh rẽ Bình Thủy, tuyến 477 Mô Cày | Áp Bình Thủy, xã Quới Thiện  | - Cắt CB + FCO trạm Bình Thủy 4 trụ 472CL/T104/T176/1 thuộc nhánh rẽ Bình Thủy, tuyến 477 Mô Cày | Sửa chữa lớn 2026            |
| 51 | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình    | Điện lực Tam Bình (2CN)                          | Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú   | Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình   | - Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang<br>- Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành             | Ngăn ngừa sự cố              |
| 52 | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình    | Điện lực Tam Bình (3CN)                          | Thay và nâng cao thùng composite trạm Cây Chôm   | Tại trạm Hòa Thuận 2 trụ 479TB/T85/40 tuyến 479 Tam Bình  | Áp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp  | Cắt CB+FCO trạm Cây Chôm trụ 479TB/T85/40 tuyến 479 Tam Bình                                     | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 53 | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình    | Điện lực Tam Bình (3CN)                          | Thay và nâng cao thùng composite trạm áp 3 Hòa Lộc   | Tại trạm áp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/64 tuyến 479 Tam Bình   | Áp 3, xã Hòa Hiệp  | Cắt CB+FCO trạm áp 3 Hòa Lộc trụ 479TB/T85/64 tuyến 479 Tam Bình                                 | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 54 | 07h30 | 15h00 | Điện lực Tam Bình    | Điện lực Tam Bình (3CN)                          | Thay và nâng cao thùng composite trạm Cai Hóa  | Tại trạm Cai Hóa trụ 479TB/T85/34 tuyến 479 Tam Bình  | Áp 3, xã Hòa Hiệp  | Cắt CB+FCO trạm Cai Hóa trụ 479TB/T85/34 tuyến 479 Tam Bình                                      | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |

|    |       |       |                   |   |  |   |                                    |  |                             |
|----|-------|-------|-------------------|---|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 55 | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Phòng Kinh Tế - UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (4CN). | Phát quang cây xanh tuyến đường áp Hôi Trinh, xã Hòa Bình, theo đề nghị số: 411/UBND xã Hòa Bình, ngày 21/04/2026.   | Từ trụ L40/P123/1 đến trụ L40/P123/83 tuyến 480 Vũng Liêm.  | Áp Hôi Trinh, xã Hòa Bình.         | Cắt LBF Hôi Trinh, trụ L40/123 tuyến 480 Vũng Liêm.                                  | Địa phương đề nghị cắt điện |
| 56 | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)                            | Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế: Nhánh Hôi Trinh; Nhánh Rạch Lý Nho; Nhánh Hôi Trinh 4; Nhánh Rạch Ông Chiêu, tuyến 480 Vũng Liêm. | Thay chằng, Toppin, sứ đứng, sứ polymer từ trụ L40/P123/1 đến trụ L40/P123/83 và từ trụ L40/P123/T15/1 đến L40/P123/T15/6 và từ trụ L40/P1123/P30/1 đến trụ L40/P1123/P30/3 và từ trụ L40/P123/P41/1 đến L40/P123/P41/4 và từ trụ L40/P123/T46/1 đến trụ L40/P123/T46/16 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Hôi Trinh, xã Hòa Bình.         | Cắt LBF Hôi Trinh, trụ L40/123 tuyến 480 Vũng Liêm.                                  | Sửa chữa lớn                |
| 57 | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN)                                   | Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới   | Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới   | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố             |
| 58 | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (4CN)                                    | Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK  | Từ trụ 472-474DT/02 đến trụ 472-474DT/51, tuyến 472, 474 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).  | Xã Ngũ Lạc                         | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố             |
| 59 | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)                                    | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK  | Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào   | Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu               | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ            |

|    |       |       |                    |                              |   |  |                                   |  |                      |
|----|-------|-------|--------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|
| 60 | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)       | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK     | Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trực chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào    | Xã Ngũ Lạc                        | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ     |
| 61 | 08h00 | 11h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN)   | Xử lý mối nối phi kỹ thuật trụ a2,a3,a5, b3, ép lại nguội máy ra lưới, phát quang cây xanh                                    | Trên lưới hạ áp trạm Đê Áp 11, tuyến 476 Duyên Trà   | Áp 11 xã Long Hữu                 | Cắt CB + 3 FCO trạm Đê Áp 11 trụ 476DT/T117/P20/17                       | Xử lý khiếm khuyết   |
| 62 | 13h00 | 16h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN)   | Xử lý mối nối phi kỹ thuật trụ ab2,b10, thu hồi tụ bù hạ áp bị hỏng tại trụ b6, ép lại nguội máy ra lưới, phát quang cây xanh | Trên lưới hạ áp trạm Đê Áp 11.1, tuyến 476 Duyên Trà   | Áp 11 xã Long Hữu                 | Cắt CB + 3 FCO trạm Đê Áp 11.1 trụ 476DT/T117/P20/32                     | Xử lý khiếm khuyết   |
| 63 | 08h00 | 10h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CNKD) | Thay điện kế, TI định kỳ trạm Võ Thành Tài và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”                            | Trụ 473DT/T285/P10A/01 nhánh 22kV Võ Thành Tài, tuyến 473 Duyên Trà                            | Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải  | Cắt 3LBFCO Võ Thành Tài trụ 473DT/T285/10A Khách hàng thuê QLVH          | Thay hệ thống đo đếm |
| 64 | 10h00 | 11h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CNKD) | Thay điện kế, TI định kỳ trạm NT Lê Thị Mãi và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”                           | Trụ 473DT/T285/T15/T09A/P14A/01 nhánh 12,7kV NT Lê Thị Mãi, tuyến 473 Duyên Trà                | Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải  | Cắt LBFCO NT Lê Thị Mãi trụ 473DT/T285/T15/T09A/14A Khách hàng thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 65 | 13h00 | 14h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CNKD) | Thay điện kế và TI định kỳ trạm NT Đặng Văn Trọng và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”                     | Trụ 477DT/T147/P51B/T10/01 nhánh 12,7kV NT Đặng Văn Trọng, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà) | Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải | Cắt LBFCO NT Đặng Văn Trọng trụ 477DT/T147/P51B/10 Khách hàng thuê QLVH  | Thay hệ thống đo đếm |
| 66 | 14h00 | 15h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CNKD) | Thay điện kế, TI định kỳ trạm Cty CP Phú Xuân 1 và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”                       | Trụ 471DT/P213/T10/P06A/01 nhánh 12,7kV Cty CP Phú Xuân 1, tuyến 471 Duyên Trà                 | Khóm Láng Cháo phường Duyên Hải   | Cắt LBFCO Cty CP Phú Xuân 1 trụ 471DT/P213/T10/06A Khách hàng thuê QLVH  | Thay hệ thống đo đếm |

|    |       |       |                    |   |  |   |                                     |   |                      |
|----|-------|-------|--------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|----------------------|
| 67 | 15h00 | 16h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)              | Thay điện kế, TI định kỳ trạm NT Trần Minh Đức và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”                           | Trụ 473DT/T153/T85/P14/05 nhánh 12,7kV NT Trần Minh Đức, tuyến 473 Duyên Trà Hòa                      | Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa | Cắt LBFCO NT Trần Minh Đức trụ 473DT/T153/T85/P14/01 Khách hàng thuê QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 68 | 16h00 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)              | Thay điện kế, TI định kỳ trạm NT Đoàn Văn Đen và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”                            | Trụ 473DT/T153/P18A/T19/01 nhánh 12,7kV NT Đoàn Văn Đen, tuyến 473 Duyên Trà Hòa                      | Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa    | Cắt LBFCO NT Đoàn Văn Đen trụ 473DT/T153/P18A/19 Khách hàng thuê QLVH     | Thay hệ thống đo đếm |
| 69 | 07h00 | 10h15 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Bến Kinh 5 tại trụ 475CN/P188/P68/08    | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Bến Kinh 5 tại trụ 475CN/P188/P68/08    | Áp Bến Kinh xã Mỹ Long              | Cắt CB + FCO trạm Bến Kinh 5 tại trụ 475CN/P188/P68/08                    | Sửa chữa lớn         |
| 70 | 10h45 | 13h45 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Giồng Lớn tại trụ 475CN/P224/21         | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Giồng Lớn tại trụ 475CN/P224/21         | Áp Giồng Lớn xã Vinh Kim            | Cắt CB + FCO trạm Giồng Lớn tại trụ 475CN/P224/21                         | Sửa chữa lớn         |
| 71 | 14h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Vàm Lâu A tại trụ 475CN/P188/T72/T16/04 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Vàm Lâu A tại trụ 475CN/P188/T72/T16/04 | Áp Vàm Lâu xã Mỹ Long               | Cắt CB + FCO trạm Vàm Lâu A tại trụ 475CN/P188/T72/T16/04                 | Sửa chữa lớn         |
| 72 | 07h00 | 10h15 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Bến Kinh 6 tại trụ 475CN/P188/P68/21    | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Bến Kinh 6 tại trụ 475CN/P188/P68/21    | Áp Bến Kinh xã Mỹ Long              | Cắt CB + FCO trạm Bến Kinh 6 tại trụ 475CN/P188/P68/21                    | Sửa chữa lớn         |

|    |       |       |                    |   |  |   |                         |   |                 |
|----|-------|-------|--------------------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------|
| 73 | 10h45 | 13h45 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Vàm Lâu B tại trụ 475CN/P188/T72/35       | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Vàm Lâu B tại trụ 475CN/P188/T72/35       | Áp Vàm Lâu xã Mỹ Long   | Cắt CB + FCO trạm Vàm Lâu B tại trụ 475CN/P188/T72/35                 | Sửa chữa lớn    |
| 74 | 14h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Thôn Rôn B tại trụ 475CN/P236//P03/P50/07 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Thôn Rôn B tại trụ 475CN/P236//P03/P50/07 | Áp Thôn Rôn xã Vinh Kim | Cắt CB + FCO trạm Thôn Rôn B tại trụ 475CN/P236//P03/P50/07           | Sửa chữa lớn    |
| 75 | 08h00 | 08h30 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                  | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Đầu Giồng 2 trụ 471TR/P182/08.   | Xã Tập Sơn.             | - Cắt CB+3FCO trạm biến áp Đầu Giồng 2 trụ 471TR/P182/08..            | Ngăn ngừa sự cố |
| 76 | 08h45 | 09h15 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                  | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Đầu Giồng Phước Hưng trụ 471TR/181.  | Xã Tập Sơn.             | - Cắt CB+3FCO trạm biến áp Đầu Giồng Phước Hưng trụ 471TR/181.        | Ngăn ngừa sự cố |
| 77 | 09h45 | 10h15 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                  | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Chòm Chuối trụ 471TR/132.  | Xã Tập Sơn.             | - Cắt CB+3FCO trạm biến áp Chòm Chuối trụ 471TR/132.                  | Ngăn ngừa sự cố |
| 78 | 10h30 | 11h00 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                  | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Bến Chùa trụ 471TR/116.  | Xã Tập Sơn.             | - Cắt CB+3FCO trạm biến áp Bến Chùa trụ 471TR/116.                    | Ngăn ngừa sự cố |
| 79 | 13h15 | 13h45 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                  | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Xoài Xiêm 2 trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/17/01.  | Xã Trà Cú.              | - Cắt CB+FCO trạm biến áp Xoài Xiêm 2 trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/17/01. | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                   |  |  |   |                       |   |                          |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|--|---|-----------------------|---|--------------------------|
| 80 |  | 14h15 | 14h45 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                               | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Thanh Sơn trụ 475TR/88.  | Xã Trà Cú.            | - Cắt CB+3FCO trạm biến áp Thanh Sơn trụ 475TR/88.  | Ngăn ngừa sự cố          |
| 81 |  | 15h15 | 15h45 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                               | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Bãi Sào Dơi 3 trụ 475TR/P92/P31/01.  | Xã Hàm Giang.         | - Cắt CB+FCO trạm biến áp Bãi Sào Dơi 3 trụ 475TR/P92/P31/01.   | Ngăn ngừa sự cố          |
| 82 |  | 17h00 | 17h30 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                               | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Chợ Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/108.  | Xã Lưu Nghiệp Anh.    | - Cắt CB+FCO trạm biến áp Chợ Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/108.   | Ngăn ngừa sự cố          |
| 83 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)                                | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế              | Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh  | Xã Hùng Hòa, Tập Ngãi | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện                               |                          |
| 84 |  | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)                                | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè   | Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa  | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng |                          |
| 85 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (10CN) | Kéo dây hạ thế LV.ABC-4x70mm2 (XDM) thuộc trạm Kinh Chánh Sâm 5 thuộc công trình ĐTXD năm 2026                                     | Phía dưới lưới hạ thế cách vị trí lưới hạ thế hiện hữu 0,5 mét từ trụ trạm đến trụ a15, từ trụ a5 đến trụ aT5/14 và từ trụ a9 đến trụ aP9/8 thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Chánh Sâm 5 nhánh 12,7kV Kinh Chánh Sâm 5, tuyến 471 Cầu Kè | Xã Tân Hòa            | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện                                      | Công trình ĐTXD năm 2026 |

|    |  |       |       |                   |  |  |  |                                      |   |   |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 86 |  | 07h30 | 11h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn (3CN)                                | Vệ sinh bằng chế phẩm bảo vệ bề mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối LBS NT 480TV-475CK                         | Tại LBS NT 480TV-475CK trụ 363-480TV/475CK thuộc tuyến 480 Trà Vinh                      | Xã Tiêu Càn                          | - Cắt LBS NT 480TV-475CK trụ 363-480TV/475CK thuộc tuyến 480 Trà Vinh (đang cắt)<br>- Cắt 3DS1 NT 480TV-475CK trụ 480TV/361 thuộc tuyến 480 Trà Vinh<br>- Cắt 3DS2 480TV-475CK trụ 475CK/T280/79 thuộc tuyến 478 Cầu Kè           | Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 87 |  | 13h30 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn | Điện lực Tiêu Càn (3CN)                                | Vệ sinh bằng chế phẩm bảo vệ bề mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối LBS NT 476TV-475CK                         | Tại LBS NT 476TV-475CK trụ 347-476TV/475CK thuộc tuyến 476 Trà Vinh                      | Xã Tiêu Càn                          | - LBS NT 476TV-475CK trụ 347-476TV/475CK thuộc tuyến 476 Trà Vinh (đang cắt)<br>- Cắt 3DS1 NT 476TV-475CK trụ 476TV/345 thuộc tuyến 476 Trà Vinh<br>- Cắt 3DS2 NT 476TV-475CK trụ 478CK/T313/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè (đang cắt) | Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 88 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Kè   | Điện lực Cầu Kè (4CN)                                  | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp           | Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh               | - Không cắt điện<br>- Chú ý khoảng cách an toàn   | Ngăn ngừa sự cố                                 |
| 89 |  | 06h30 | 16h30 | Điện lực Cầu Kè   | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN) | Dựng trụ chèn BTLT 1x12m (26 trụ) và 2x12m (23 trụ) và tháp sắt nâng cao đường dây trung áp (20 trụ) nhánh rẽ Cồn Ròng | Từ trụ 474CK/P219/33 đến trụ 474CK/P219/85 nhánh rẽ Rạch Đùi                             | Áp Rạch Đùi, Xẻo Cạn, xã Phong Thạnh | Cắt LBFCO Cồn Ròng tại trụ 474CK/P219/32 (474CK)  | ĐT XD, cắt điện để hoàn thành công trình 04 lần |

|    |  |       |       |                    |                           |  |  |                   |  |                 |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|--|--|-------------------|--|-----------------|
| 90 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Trà Vinh  | Điện lực Trà Vinh (6CN)   | Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện trung áp   | Từ trụ 478TV/P145/01 đến trụ 478TV/P145/14 và từ trụ 478TV/P145/15 đến trụ 478TV/P145/65, nhánh 22KV Trà Đét, thuộc tuyến 478TV, khóm Trà Đét, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long | Phường Nguyệt Hóa | - Cắt 03 LBFCO Trà Đét tại trụ số 478TV/145    | ngăn ngừa sự cố |
| 91 |  | 08h00 | 09h30 | Điện lực Trà Vinh  | Điện lực Trà Vinh (6CN)   | - Thu hồi mạch đo đếm Trà Đét.   | - Tại trụ số 478TV/P145/01, nhánh 22KV Trà Đét, thuộc tuyến 478TV, khóm Trà Đét, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.  | Phường Nguyệt Hóa | - Cắt 03 LBFCO Trà Đét tại trụ số 478TV/145    | ngăn ngừa sự cố |
| 92 |  | 09h30 | 11h30 | Điện lực Trà Vinh  | Điện lực Trà Vinh (6CN)   | - Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng  | - Tại trụ 478TV/P145/26, nhánh 22KV Trà Đét, thuộc tuyến 478TV   | Phường Nguyệt Hóa | - Cắt 03 LBFCO Trà Đét tại trụ số 478TV/145    | ngăn ngừa sự cố |
| 93 |  | 07h30 | 11h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Chặt tia cây xanh chạm lưới hạ áp trạm Kinh B4   | Lưới hạ áp trạm Kinh B4 trụ số 473CK/P168/61   | Xã Tân An         | Không cắt điện                                 | Bảo dưỡng       |
| 94 |  | 13h00 | 16h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Xử lý khiếm khuyết trạm Kinh B4:<br>- Thay cọc tiếp địa tại trụ a0 do kẹp tiếp địa mục sét.<br>- Cố định dây dẫn lên sứ tại trụ a3, a12.<br>- Phục hồi tiếp đất và chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng tại trụ a24. | Từ trụ a0 đến trụ a24 lưới hạ áp trạm Kinh B4 trụ 473CK/P168/61  | Xã Tân An         | Cắt CB + FCO trạm Kinh B4 trụ số 473CK/P168/61 | Bảo dưỡng       |

|   |                      |       |       |                   |                           |   |  |                    |  |                             |
|---|----------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Thứ Tư<br>06/05/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Công ty Thanh Tâm (03CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474MC/191/01 đến trụ 474MC/191/27 và các NR đầu vào tuyến 475 Bến Tre; từ trụ 474MC/191/27/01 đến trụ 474MC/191/27/15 và các NR đầu vào NR Thanh Tân liên nối Thạnh Ngãi   | -Hành lang tuyến từ trụ 474MC/191/01 đến trụ 474MC/191/27 và các NR đầu vào tuyến 475 Bến Tre; từ trụ 474MC/191/27/01 đến trụ 474MC/191/27/15 và các NR đầu vào NR Thanh Tân liên nối Thạnh Ngãi | -Phường Bến Tre    | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện                                       | -Ngăn ngừa sự cố            |
| 2 |                      | 07h00 | 13h00 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN)   | -Tháo thu hồi MBA 2x37.5kVA. Lắp MBA 50kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA T9B Hữu Định trụ 475BTre/26/02 tuyến 475 Bến Tre  | -Tür tầng đà MBA trở xuống trụ 475BTre/26/02 tuyến 475 Bến Tre   | -Phường Phú Tân    | -Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x37.5kVA T9B Hữu Định trụ 475BTre/26/02 tuyến 475 Bến Tre | -Hoán đổi MBA xử lý quá tải |
| 3 |                      | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN)   | -Tháo thu hồi MBA 50kVA. Lắp MBA 2x37.5kVA, tăng cường cáp xuất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA Phú Hưng trụ 473BTre/188/07 tuyến 473 Bến Tre | -Tür tầng đà MBA trở xuống trụ 473BTre/188/07 tuyến 473 Bến Tre  | -Phường Phú Khương | -Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 50kVA Phú Hưng trụ 473BTre/188/07 tuyến 473 Bến Tre        | -Ngăn ngừa sự cố            |

|   |  |       |       |                   |                         |  |  |                         |  |                     |
|---|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------|
| 4 |  | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (03CN) | -Tháo thu hồi MBA 50kVA. Lắp giá chòm MBA và MBA 2x50kVA, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474MC/191/17 NR Thanh Tân | -Tür tầng đà MBA trở xuống trụ 474MC/191/17 NR Thanh Tân | -Phường Bến Tre         | -Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 50kVA trụ 474MC/191/17 NR Thanh Tân<br>-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 474MC/191/17/06 NR Nhà thờ Thanh Sơn<br>-Cắt 3FCO trụ 474MC/191/17/01 NR Nhà thờ Thanh Sơn<br>-Tháo 3Hotline trụ 474MC/191/17 NR Thanh Tân (hướng về 474MC/191/17/01 NR Nhà thờ Thanh Sơn) | -Ngăn ngừa sự cố    |
| 5 |  | 08h30 | 11h30 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Thay MBA cháy dầu trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/43/25/08 NR Ba Thanh - Năm Lộc   | -Trụ 475AH/97/55/43/25/08 NR Ba Thanh - Năm Lộc          | -Áp Tiên Lợi xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/43/25/08 NR Ba Thanh - Năm Lộc<br>-Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/43/25/08 NR Ba Thanh - Năm Lộc  | -Ngăn ngừa sự cố    |
| 6 |  | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Nâng công suất MBA 25kVA lên 2x25kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự                              | -Trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự                   | -Áp Tiên Lợi xã Tân Phú | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự<br>-Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/43/28 NR Giác Viên Tự  | -Xử lý MBA quá tải  |
| 7 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (3CN) | -Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/45/01 NR 3 Pha An Khánh  | -Trụ 480BTre/41/54/45/01 NR 3 Pha An Khánh               | -Áp An Thạnh xã Phú Túc | -Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/45/01 NR 3 Pha An Khánh<br>-Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/45 NR 3 Pha An Khánh  | -Thay 02 TI định kỳ |

|    |  |       |       |                          |                                 |   |  |                                |   |                             |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 8  |  | 10h00 | 11h30 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (3CN)         | -Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây  | -Trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây                  | -Áp Phú Thành Tây xã Giao Long | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/06 NR Phú Thành Tây   | -Thay 02 TI định kỳ         |
| 9  |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (3CN)         | -Thay dây tín hiệu hư hỏng trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/9P/07P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước                                   | -Trụ 474GL/68/9P/07P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước         | -Áp An Nghĩa xã Giao Long      | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/9P/07P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước  | -Thay dây tín hiệu hư hỏng  |
| 10 |  | 15h00 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (3CN)         | -Xử lý đầu cos dây tín hiệu trạm 750kVA trụ 475BTre/104/39/01 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long (DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM TRIỀU) | -Trụ 475BTre/104/39/01 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long        | -Phường Phú Tân                | -Cắt CB trạm 750kVA trụ 475BTre/104/39/01 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTre/104/39 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long | -Xử lý đầu cos dây tín hiệu |
| 11 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (3CN)         | -Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/26 NR Hai Là - Tiên Phú 1                                      | -Trụ 475AH/97/55/31/26 NR Hai Là - Tiên Phú 1            | -Áp Tiên Phú 1 xã Tân Phú      | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/26 NR Hai Là - Tiên Phú 1   | -Thay 02 TI định kỳ         |
| 12 |  | 10h00 | 11h30 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (3CN)         | -Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/10 NR Hai Là - Tiên Phú 1  | -Trụ 475AH/97/55/31/10 NR Hai Là - Tiên Phú 1            | -Áp Tiên Hưng xã Tân Phú       | -Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/31/10 NR Hai Là - Tiên Phú 1   | -Thay 02 TI định kỳ         |
| 13 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (3CN)         | -Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/56/23 NR Khánh Hội  | -Trụ 475AH/97/55/56/23 NR Khánh Hội                      | -Áp Tiên Đông xã Tân Phú       | Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/56/23 NR Khánh Hội  | -Thay 02 TI định kỳ         |
| 14 |  | 08h00 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN) | -Phát quang cây ngoài hành lang an toàn lưới điện   | -Tuyến Mỏ Cà - Thạnh Ngãi trụ 478TT/105 đến trụ 478TT/63 | -Xã Phước Mỹ Trung             | -Không cắt điện<br>-Lưu ý khoảng cách an toàn   | -Ngăn ngừa sự cố            |

|    |  |       |       |                          |                                       |   |  |                                   |   |                                      |
|----|--|-------|-------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 15 |  | 08h00 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Cty Cổ phần ĐT A&E Quảng Ninh (15CN) | -Di dời hoàn trả lưới trung hạ thế từ trụ 480TT/126 đến trụ 480TT/129 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi.  | -Lưới trung hạ thế từ trụ 480TT/126 đến trụ 480TT/129 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi. | -Áp Ông Thung - xã Phước Mỹ Trung | -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi<br>-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi<br><b>-Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ sau trụ 480TT/160 sang nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi</b> | -Công trình Thủy lợi Bắc Nam Bến Tre |
| 16 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (11CN)           | -Lắp giá nối tại trụ hạ thế 3b/1; Luân ống nhựa dẻo tại trụ hạ thế a/3, a/20-a/21, a/23-a/24, a/8, a/11; xử lý mối nối lèo tại trụ hạ thế a/3, a/5, b/3, b/13, a/3/15; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế a/31, a/33, a/34, a/3/22; chuyển đầu nối điện kế khách hàng từ lưới hiện hữu xuống lưới tăng cường; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ | -Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ                                 | -Xã Hưng Nhượng                   | -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ   | -Gâm TTĐN                            |
| 17 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)           | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/244/66/34/01 đến trụ 474GTROM/244/66/34/14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ   | -Từ trụ 474GTROM/244/66/34/01 đến trụ 474GTROM/244/66/34/14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ        | -Xã Hưng Nhượng                   | -Không cắt điện   | -Giảm TTĐN                           |
| 18 |  | 08h00 | 10h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)           | -Thay 3TI trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (KH: Ngô Thành Thy)   | -Tại trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre                         | -Xã Lương Hòa                     | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTRE/287/1 + Cắt 3FCO trụ 475BTRE/287 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre  | Thay định kỳ                         |

|    |  |       |       |                      |   |   |   |                    |   |                      |
|----|--|-------|-------|----------------------|---|---|---|--------------------|---|----------------------|
| 19 |  | 10h30 | 14h30 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)   | -Thay 3TI trạm 100kVA trụ 475GTROM/72/50/2 nhánh rẽ Châu Bình (KH: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre)    | -Tại trạm 100kVA trụ 475GTROM/72/50/2 nhánh rẽ Châu Bình                                      | -Xã Châu Hòa       | -Cắt CB trạm 100kVA trụ 475GTROM/72/50/2 + Cắt 3FCO trụ 475GTROM/72/50/1 nhánh rẽ Châu Bình         | -Thay định kỳ        |
| 20 |  | 15h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (02CN)   | -Thay 3TI trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/142/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Lê Thị Thu Nguyệt)                             | -Tại trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/142/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm                          | -Xã Hưng Nhượng    | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/142/1 + Cắt 3FCO trụ 473GTROM/142 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm | -Thay định kỳ        |
| 21 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri     | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)   | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | - Từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã An Hiệp.       | -Không cắt điện   | -Ngăn ngừa sự cố     |
| 22 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri     | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)   | -Đóng cừ tràm, gia cố chân trụ chống sạt lở trụ 478BTri/28/107/59/63 NR Thạnh Hải.  | - Trụ 478BTri/28/107/59/63 NR Thạnh Hải.  | -Xã Bảo Thạnh.     | -Không cắt điện.  | -Ngăn ngừa sự cố     |
| 23 |  | 08h00 | 09h00 | -Điện lực Ba Tri     | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/136A tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.   | -Trụ 474-471BTri/136A tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.  | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/136A tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.                      | -Thí nghiệm định kỳ. |

|    |  |       |       |                  |   |  |  |                    |   |                     |
|----|--|-------|-------|------------------|---|--|--|--------------------|---|---------------------|
| 24 |  | 09h00 | 10h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Phú Trung.        | -Trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Phú Trung.   | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474BTri/106/11/12 NR áp 7 An Phú Trung.  | -Thí nghiệm định kỳ |
| 25 |  | 10h00 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm 03 MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 472BTri/148/84A/32/11T NR Kinh Địa Dương. | -Trụ 472BTri/148/84A/32/11T NR Kinh Địa Dương. | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472BTri/148/84A/32/11T NR Kinh Địa Dương.                                       | -Thí nghiệm định kỳ |
| 26 |  | 13h00 | 14h40 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thay LA, thí nghiệm MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/81 NR Mỹ Thạnh.       | -Trụ 472BTri/148/81 NR Mỹ Thạnh.               | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 37.,kVA trụ 472BTri/148/81 NR Mỹ Thạnh.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/148/81 NR Mỹ Thạnh. | -Thí nghiệm định kỳ |

|    |  |       |       |                  |   |   |   |                    |   |                           |
|----|--|-------|-------|------------------|---|---|---|--------------------|---|---------------------------|
| 27 |  | 14h00 | 15h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thay LA, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 472BTri/148/50 NR Mỹ Thạnh.                      | -Trụ 472BTri/148/50 NR Mỹ Thạnh.  | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/50 NR Mỹ Thạnh.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/148/50 NR Mỹ Thạnh.                                     | -Thí nghiệm định kỳ       |
| 28 |  | 15h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN) | -Bảo trì, thí nghiệm MBA 37.5kVA, LA, FCO, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/11/05/37 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh. | -Trụ 472BTri/148/11/05/37 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.                                       | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/11/05/37 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh.<br>-Tháo kẹp hotline trụ 472BTri/148/11/05/37 NR Bờ đê ranh Mỹ Chánh. | -Thí nghiệm định kỳ       |
| 29 |  | 07h30 | 12h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)   | -Vệ sinh, bảo trì trạm, cân pha, phát quang lưới hạ thế trạm 400kVA trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm.                   | -Trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm.  | -Xã Tân Thủy.      | -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/198/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.<br>-Cắt DS 3 pha trụ 478BTri/28/109/47A/09/13 NR Lê Xuân Vũ Tiệm Tôm (Đang cắt).            | -Ngăn ngừa sự cố          |
| 30 |  | 09h00 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)   | -Lắp tụ bù hạ thế trụ HT11, HT23 trạm 160kVA trụ 478BTri/28/109/47A/09/12/01 NR Lê Xuân Vũ- Tiệm Tôm.                           | -Lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 478BTri/28/109/47A/09/12/01 NR Lê Xuân Vũ- Tiệm Tôm. | -Xã Tân Thủy.      | -Cắt CB trạm 160kVA trụ 478BTri/28/109/47A/09/12/01 NR Lê Xuân Vũ- Tiệm Tôm.<br>-Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/47A/09/12 NR Lê Xuân Vũ- Tiệm Tôm. | -Kế hoạch lắp tụ bù 2026. |

|    |  |       |       |                  |   |  |  |                    |   |                           |
|----|--|-------|-------|------------------|---|--|--|--------------------|---|---------------------------|
| 31 |  | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (04CN)      | -Bảo trì, hạ điện áp, lắp tụ bù hạ thế trụ 474-471B Tri/96 trạm 3x50kVA trụ 474B Tri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.           | -Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474B Tri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung. | -Xã An Ngãi Trung. | -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474B Tri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.  | -Kế hoạch lắp tụ bù 2026. |
| 32 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Đung trạm 3x50kVA trụ 473B Tri/228/207/2/1A NR Ấp 7 Bảo Thạnh.                     | - Trụ 473B Tri/228/207/2/1A NR Ấp 7 Bảo Thạnh.   | -Xã Bảo Thạnh      | -Cắt CB +3 FCO trạm 3x50kVA trụ 473B Tri/228/207/2/1A NR Ấp 7 Bảo Thạnh.  | -Thay điện kế định kỳ     |
| 33 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trương Văn Chồi trạm 3x50kVA trụ 473B Tri/228/207/193A/1 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.          | -Trụ 473B Tri/228/207/193A/1 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.                                     | -Xã Bảo Thạnh      | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473B Tri/228/207/193A/1 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.<br>-Cắt 3FCO trụ 473B Tri/228/207/193A NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. | -Thay điện kế định kỳ     |
| 34 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Thị Yên Phương 2 trạm 3x37,5kVA trụ 473B Tri/228/207/173/2 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. | -Trụ 473B Tri/228/207/173/2 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.                                      | -Xã Bảo Thạnh      | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473B Tri/228/207/173/2 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.<br>-Cắt 3FCO trụ 473B Tri/228/207/173 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. | -Thay điện kế định kỳ     |
| 35 |  | 14h30 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty Cổ Phần Rượu Phú Lễ trạm 630kVA trụ 473B Tri/81/2 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri              | -Trụ 473B Tri/81/2 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.  | -Xã Tân Xuân       | -Cắt CB trạm 630kVA trụ 473B Tri/81/2 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3FCO trụ 473B Tri/81 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.            | -Thay điện kế định kỳ     |

|    |  |       |       |                  |  |  |   |               |  |                                 |
|----|--|-------|-------|------------------|--|--|---|---------------|--|---------------------------------|
| 36 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN)        | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Mơ trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/18/2 NR Ba Tri Vĩnh An.  | -Trụ 475BTri/17/18/21/05/18/2 NR Ba Tri Vĩnh An.                          | -Xã Ba Tri    | -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/18/2 NR Ba Tri Vĩnh An.  | -Thay điện kế định kỳ           |
| 37 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN)        | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Đặng Thị Theo trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/92A/1P NR Ba Tri An Đức.   | - Trụ 475BTri/17/18/92A/1P NR Ba Tri An Đức.                              | -Xã Ba Tri    | -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/92A/1P NR Ba Tri An Đức.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/92A NR Ba Tri An Đức.                 | -Thay điện kế định kỳ           |
| 38 |  | 13h00 | 14h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN)        | -Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh Phạm Thị Yến Linh trạm 100kVA trụ 475BTri/6/1T tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.   | -Trụ 475BTri/6/1T tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.                            | -Xã Ba Tri    | -Cắt CB trạm 100kVA trụ 475BTri/6/1T tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/6 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.              | -Thay điện kế định kỳ           |
| 39 |  | 14h30 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN)        | -Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH- TM- XNK Âu Việt Furniture trạm 320kVA trụ 475BTri/17/24/13/1 NR Phan Ngọc Tông.   | -Trụ 475BTri/17/24/13/1 NR Phan Ngọc Tông.                                | -Xã Ba Tri    | -Cắt CB trạm 320kVA trụ 475BTri/17/24/13/1 NR Phan Ngọc Tông.<br>-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/24/13 NR Phan Ngọc Tông.                     | -Thay điện kế định kỳ           |
| 40 |  | 07h30 | 12h00 | -Điện lực Ba Tri | -Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN) | -Tháp sắt đầu trụ, thay đà hiện hữu bằng đà lệch toàn phần trụ 478BTri/28/198/04; Tháp sắt đầu trụ, lắp đà, sứ đỡ lèo từ lưới xuống FCO trụ 478BTri/28/198/05; Tăng cường kẹp ép, xử lý dây tưa khoảng trụ 478BTri/28/198/04 đến trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | - Trụ trụ 478BTri/28/198/04 đến trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm. | -Xã Tân Thủy. | -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/198/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.<br>-Cắt DS 3 pha trụ 478BTri/28/109/47A/09/13 NR Lê Xuân Vũ -Tiệm Tôm. (đang cắt). | -Giải quyết dịch vụ khách hàng. |

|    |  |       |       |                  |                          |  |   |                |   |                               |
|----|--|-------|-------|------------------|--------------------------|--|---|----------------|---|-------------------------------|
| 41 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (06 CN) | -Phát quang, xử lý mối mọt, thay chằng, di dời trụ và bổ sung tiếp địa lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/65/01 NR Thanh Hưng   | -Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/65/01 NR Thanh Hưng                                      | -Xã Đồng Khởi  | -Cất CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/17/65/01 NR Thanh Hưng   | -SCTX                         |
| 42 |  | 08h00 | 12h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (02 CN) | -Thay điện kế, TI định kỳ khách hàng Công ty TNHH cấp thoát nước Mô Cày tại trụ 475MC/22/120/43/16 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/16 NR Tân Điền - Tân Phong | -Tại trụ 475MC/22/120/43/16 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/16 NR Tân Điền - Tân Phong | -Xã Thành Thới | -Cất CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475MC/22/120/43/16 NR Tân Điền - Tân Phong  | -Thay điện kế, TI định kỳ     |
| 43 |  | 08h30 | 12h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (04 CN) | -Thay điện kế, TU, TI định kỳ khách hàng Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Văn Hiệp tại trạm trụ 475MC/22/120/43/13/01, 475MC/22/120/43/13/02 NR Tân Điền - Tân Phong        | -Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/13/01, 475MC/22/120/43/13/02 NR Tân Điền - Tân Phong                | -Xã Thành Thới | -Cất CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/13/01, CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/43/13/02 NR Tân Điền - Tân Phong<br>-Cất CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475MC/22/120/43/16 NR Tân Điền - Tân Phong<br>-Cất 3FCO tại trụ 475MC/22/120/43/13 NR Tân Điền - Tân Phong | -Thay điện kế, TU, TI định kỳ |
| 44 |  | 14h00 | 16h00 | -Điện lực Mô Cày | -Điện lực Mô Cày (02 CN) | -Thay điện kế, TI định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Mua Bán Xuất Nhập Khẩu Các Sản Phẩm Dừa Phát Đạt tại trạm trụ 475MC/22/120/43/06/1 NR Tân Điền - Tân Phong    | -Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/06/1 NR Tân Điền - Tân Phong  | -Xã Thành Thới | -Cất CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/120/43/06/1 NR Tân Điền - Tân Phong  | -Thay điện kế, TI định kỳ     |

|    |       |       |                     |                             |  |  |                                     |   |                              |
|----|-------|-------|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 45 | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Thanh Phú | -Điện lực Thanh Phú (05 CN) | -Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng và các NR đầu vào | -Lưới điện trung áp từ trụ 475BTh/146 đến trụ 475BTh/409B tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng và các NR đầu vào  | -Xã Thanh Phong                     | -Không cắt điện<br>-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng   | -Giảm TTĐN, ngăn ngừa sự cố  |
| 46 | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Chợ Lách  | -Điện lực Chợ Lách (06CN)   | -Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 474CL/45/01 đến 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui            | -Từ trụ 474CL/45/01 đến 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui   | -Xã Chợ Lách                        | -Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành  | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN  |
| 47 | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Chợ Lách  | -Điện lực Chợ Lách (06CN)   | -Rửa sứ và thiết bị lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475CL/220/13 đến 475CL/220/41 nhánh rẽ K26              | -Từ trụ 475CL/220/13 đến 475CL/220/41 nhánh rẽ K26   | -Xã Vĩnh Thành                      | -Không cắt điện, thực hiện bằng phương pháp rửa sứ hotline, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành<br>-Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475CL/220/01 nhánh rẽ K26 | -Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN  |
| 48 | 08h00 | 10h00 | Điện lực Long Châu  | Điện lực Long Châu (3CN)    | Khắc phục tiếp đất, ép kẹp WR trạm 160kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.                                      | Làm việc trên đường dây hạ thế thuộc trạm 160kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. | Đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu. | Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.  | Xử lý khiếm khuyết lưới điện |

|    |  |       |       |                    |                           |  |   |                                   |  |                  |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------|
| 49 |  | 09h30 | 11h30 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thu hồi tụ bù 3*100kVAr Vĩnh Long U12 tại trụ 474VLg/55 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.                                   | Làm việc từ tụ bù trở xuống tại trụ 474VLg/55 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.      | Khu vượt lũ phường Tân Hạnh.      | - Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Khu Vượt Lũ phường 9A tại trụ 474VLg/56 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.<br>- Kiểm tra 01FCO + 03LBFCO tụ bù 3*100kVAr Vĩnh Long U12 (đang cắt) tại trụ 474VLg/55 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. | Thu hồi thiết bị |
| 50 |  | 08h00 | 11h30 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, xử lý rỉ dầu trạm 75kVA Cái Da Nhỏ tại trụ 474-471VLg/79/201 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 474-471VLg/79/201 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long | Khóm Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi. | Cắt CB + 01FCO trạm 75kVA Cái Da Nhỏ tại trụ 474-471VLg/79/201 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long   | Ngăn ngừa sự cố  |
| 51 |  | 08h00 | 11h30 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, xử lý rỉ dầu trạm 250kVA Thủ Khoa Nghĩa 4 tại trụ 472VLg/80 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long  | Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 472VLg/80 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long         | Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu. | Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Thủ Khoa Nghĩa 4 tại trụ 472VLg/80 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long  | Ngăn ngừa sự cố  |
| 52 |  | 13h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay công tơ, khắc phục nổi đất trạm 37,5kVA Tân Thạnh 5 tại trụ 476VLg/59/27/26/5 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.        | Làm việc tại thùng CĐĐK tại trụ 476VLg/59/27/26/5 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.  | Áp Tân Thạnh, phường Tân Hạnh.    | Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Tân Thạnh 5 tại trụ 476VLg/59/27/26/5 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.   | Thay HTĐĐ        |
| 53 |  | 13h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN) | Thay công tơ, TI hạ áp, khắc phục nổi đất trạm 2*37,5kVA Phước Hòa 2 tại trụ V48/T95/11 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.   | Làm việc tại thùng CĐĐK tại trụ V48/T95/11 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.         | Áp Phước Hòa, xã Phú Quới.        | Cắt CB + 01FCO trạm 2*37,5kVA Phước Hòa 2 tại trụ V48/T95/11 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.  | Thay HTĐĐ        |

|    |  |       |       |                  |  |  |  |   |  |                 |
|----|--|-------|-------|------------------|--|--|--|---|--|-----------------|
| 54 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn | Điện lực Cái Vồn (2CN)                   | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế   | Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh | Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 55 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN) | Kéo mới và thu hồi 1274m dây AV-50mm <sup>2</sup> , lắp mới 02 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Thạnh C2 trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)  | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Thạnh C2 trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh  | Phường Đông Thành                                   | Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh C2 trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh              | SCL năm 2026    |
| 56 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN) | Kéo mới và thu hồi 1038m dây AV-50mm <sup>2</sup> , lắp mới 02 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Thạnh C1 trụ 477BM/146/2/12 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn) | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Thạnh C1 trụ 477BM/146/2/12 tuyến 477 Bình Minh   | Phường Đông Thành                                   | Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh C1 trụ 477BM/146/2/12 tuyến 477 Bình Minh             | SCL năm 2026    |

|    |  |       |       |                      |  |   |  |  |   |                              |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|---|--|--|---|------------------------------|
| 57 |  | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN)                       | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến.   | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.             | Ngăn ngừa sự cố.             |
| 58 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (11 CN) | - Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất, thay 01 trụ hạ áp thành trụ BTLT7,5m trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý 2-1 trụ 472CL/T104/P50/T19/P8/1 thuộc nhánh rẽ Phước Lý, tuyến 477 Mô Cày. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026) | Trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý 2-1 trụ 472CL/T104/P50/T19/P8/1 thuộc nhánh rẽ Phước Lý, tuyến 477 Mô Cày                                | Áp Phước Lý Nhi, xã Quới Thiện   | - Cắt CB + FCO Phước Lý 2-1 trụ 472CL/T104/P50/T19/P8/1 thuộc nhánh rẽ Phước Lý, tuyến 477 Mô Cày | Sửa chữa lớn 2026            |
| 59 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình    | Điện lực Tam Bình (3CN)                          | Thay và nâng cao thùng composite trạm áp 4 Hậu Lộc  | Tại trạm áp 4 Hậu Lộc trụ 479TB/T85/T34/15 tuyến 479 Tam Bình  | Áp 4, xã Cái Ngang   | Cắt CB+FCO trạm áp 4 Hậu Lộc trụ 479TB/T85/T34/15 tuyến 479 Tam Bình                              | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 60 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình    | Điện lực Tam Bình (3CN)                          | Thay và nâng cao thùng composite trạm DC Phú Lộc 2  | Tại trạm DC Phú Lộc 2 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/55 tuyến 475 Tam Bình   | Áp Lung Đồng xã Cái Ngang  | Cắt CB+FCO trạm DC Phú Lộc 2 trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/55 tuyến 475 Tam Bình                     | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |

|    |  |       |       |                   |   |  |   |                           |   |                              |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|--|---|---------------------------|---|------------------------------|
| 61 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN)                       | Thay và nâng cao thùng composite trạm 21 Phú Lộc   | Tại trạm 21 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/P12/10 tuyến 475 Tam Bình          | Áp 3B xã Cái Ngang        | Cắt CB+FCO trạm 21 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/P12/10 tuyến 475 Tam Bình | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 62 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (3CN)                       | Thay và nâng cao thùng composite trạm 15 Phú Lộc   | Tại trạm 15 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/12 tuyến 475 Tam Bình              | Áp Phú Tân xã Cái Ngang   | Cắt CB+FCO trạm 15 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/12 tuyến 475 Tam Bình     | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 63 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN) | Di dời trụ điện và đường dây hạ thế trạm Mỹ Lộc 4A (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình). | Trục hạ thế trạm Mỹ Lộc 4A tại trụ 477/P258/P76/8 tuyến 475 Tam Bình                  | Áp 6A, xã Cái Ngang       | Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lộc 4A tại trụ 477/P258/P76/8 tuyến 475 Tam Bình                 | Đề nghị địa phương           |
| 64 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)                | Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d công tác làm chằng, thay Rack thuộc trạm Kinh Mới 1, trụ L40/T223/P63/14 tuyến 480 Vũng Liêm.   | Thay Rack, làm chằng, thuộc trạm Kinh Mới 1, trụ L40/T223/P63/14 tuyến 480 Vũng Liêm. | Áp Kinh Mới, xã Hòa Bình. | Cắt CB+FCO trạm Kinh Mới 1, trụ L40/T223/P63/14 tuyến 480 Vũng Liêm.                | Sửa chữa lớn                 |

|    |  |       |       |                   |                                |  |   |                                    |  |                  |
|----|--|-------|-------|-------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------|
| 65 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN) | Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d công tác Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Kinh Mới 4, trụ L40/T223/P63/17 tuyến 480 Vũng Liêm.  | Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Kinh Mới 4, trụ L40/T223/P63/17 tuyến 480 Vũng Liêm.   | Áp Kinh Mới, xã Hòa Bình.          | Cắt CB+FCO trạm Kinh Mới 4, trụ L40/T223/P63/17 tuyến 480 Vũng Liêm.                 | Sửa chữa lớn     |
| 66 |  | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN)        | Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới   | Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/161 tuyến 475 Tân Quới   | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố  |
| 67 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)         | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK  | Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trục chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào   | Xã Long Vĩnh                       | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ |
| 68 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)         | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK  | Từ sau MC 474DT đến trụ 471DT/65 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào   | Xã Ngũ Lạc                         | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ |
| 69 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (6CN)         | Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 472-474DT/P128A/T19/T115/22 đến trụ 477DT/T213/204 (472DT) đường dây 22kV Đông Hải, từ trụ 477DT/T213/P177/03 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/27 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng, từ trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/T28/41 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng 8 tuyến 477 Duyên Trà | Từ trụ 472-474DT/P128A/T19/T115/22 đến trụ 477DT/T213/204 (472DT) đường dây 22kV Đông Hải, từ trụ 477DT/T213/P177/03 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/27 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng, từ trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT) đến trụ 477DT/T213/P177/T28/41 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng 8 tuyến 477 Duyên Trà | Xã Đông Hải                        | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                    |   |   |  |                              |   |                      |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|--|------------------------------|---|----------------------|
| 70 |  | 08h00 | 12h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (04 CNKD)              | Thay điện kế, TI, TU định kỳ  | Trụ 476DT/P122/01 nhánh 22kV NMNĐ Võ Văn Du , tuyến 476 Duyên Trà                                    | Áp 11 xã Long Hữu            | Cắt 3LBFCO NMNĐ Võ Văn Du trụ 476DT/122 Khách hàng chưa QLVH                    | Thay hệ thống đo đếm |
| 71 |  | 14h30 | 16h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)              | Thay điện kế và TI định kỳ trạm   | Tại thùng CD + ĐK trạm NT Trần Thị Vân trụ 476DT/226/P55/T13/01, tuyến 476 Duyên Trà                 | Áp Bảo xã Long Hữu           | Cắt CB & FCO trạm NT Trần Thị Vân trụ 476DT/226/P55/T13/01 Khách hàng chưa QLVH | Thay hệ thống đo đếm |
| 72 |  | 07h00 | 10h15 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Giồng Chanh 1 tại trụ 473CN/214  | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Giồng Chanh 1 tại trụ 473CN/214        | Áp Giồng Chanh xã Nhị Trường | Cắt CB + FCO trạm Giồng Chanh 1 tại trụ 473CN/214                               | Sửa chữa lớn         |
| 73 |  | 10h45 | 13h45 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Nopok tại trụ 473CN/306  | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Nopok tại trụ 473CN/306                | Áp No Pok xã Nhị Trường      | Cắt CB + FCO trạm Nopok tại trụ 473CN/306                                       | Sửa chữa lớn         |
| 74 |  | 14h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm NMXX Kiên Thị Sa tại trụ 473CN/P183/02   | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm NMXX Kiên Thị Sa tại trụ 473CN/P183/02 | Áp Nhi xã Mỹ Long            | Cắt CB + 3FCO trạm NMXX Kiên Thị Sa tại trụ 473CN/P183/02                       | Sửa chữa lớn         |
| 75 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang                        | Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang góc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN) | Nhánh rẽ 22 kV Sóc Chùa từ trụ 476-475CN/84 đến trụ 476-475CN-6/T84/54                               | ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang     | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố      |

|    |  |       |       |                   |                          |  |  |                                |   |                 |
|----|--|-------|-------|-------------------|--------------------------|--|--|--------------------------------|---|-----------------|
| 76 |  | 08h00 | 08h30 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN) | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Cây Da 2 trụ 479TR/T206/P13/04.   | Xã Đại An.                     | - Cắt CB+FCO trạm biến áp Cây Da 2 trụ 479TR/T206/P13/04.   | Ngăn ngừa sự cố |
| 77 |  | 09h00 | 09h30 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN) | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Cá Lóc 6 trụ 475DT/T192/T67/03.   | Xã Đại An.                     | - Cắt CB+FCO trạm biến áp Cá Lóc 6 trụ 475DT/T192/T67/03.   | Ngăn ngừa sự cố |
| 78 |  | 10h15 | 10h45 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN) | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Giồng Chanh Long Hiệp 1 trụ 471CN/208/T83/79/01.  | Xã Long Hiệp.                  | - Cắt CB+FCO trạm biến áp Giồng Chanh Long Hiệp 1 trụ 471CN/208/T83/79/01.  | Ngăn ngừa sự cố |
| 79 |  | 13h15 | 13h45 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN) | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Chợ Mới 1 trụ 475TR/76.   | Xã Trà Cú.                     | - Cắt CB+3FCO trạm biến áp Chợ Mới 1 trụ 475TR/76.  | Ngăn ngừa sự cố |
| 80 |  | 14h00 | 14h30 | Điện lực Trà Cú   | Điện lực Trà Cú ( 03 CN) | - Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA (cao xuống thấp).  | - Tại trạm biến áp Chợ Mới trụ 475TR/P73/T2A/02.   | Xã Trà Cú.                     | - Cắt 2CB+3FCO trạm biến áp Chợ Mới trụ 475TR/P73/T2A/02.   | Ngăn ngừa sự cố |
| 81 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)  | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế              | Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn, Tân Hòa | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện                               |                 |
| 82 |  | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cẩn | Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)  | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tu bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh  | Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa          | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng |                 |

|    |  |       |       |                   |  |  |  |                        |  |                              |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|
| 83 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cản | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (10CN) | Kéo dây hạ thế LV.ABC-4x70mm2 (XDM) thuộc trạm Ngãi Trung 5 thuộc công trình ĐTXD năm 2026                   | Phía dưới lưới hạ thế cách vị trí lưới hạ thế hiện hữu 0,5 mét từ trụ trạm đến trụ a11, hạ thế từ trụ trạm đến trụ b12, từ trụ b12 đến trụ bP12/4, hạ thế từ trụ trạm đến trụ d9 thuộc lưới hạ thế trạm Ngãi Trung 5 nhánh 12,7kV Ngãi Trung 5, tuyến 476 Trà Vinh | Xã Tập Ngãi            | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện   | Công trình ĐTXD năm 2026     |
| 84 |  | 08h00 | 09h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (KD-2CN)                             | Thay TI định kỳ trạm Chánh Hội A1 (Công tơ hạn định kỳ tháng 3/2028)   | Tại thùng CB+ĐK trạm Chánh Hội A1 trụ 476TV/T214/36 nhánh 22kV Ngãi Chánh thuộc tuyến 476 Trà Vinh   | Xã Hùng Hòa            | Cắt CB+FCO trạm Chánh Hội A1 trụ 476TV/T214/36 nhánh 22kV Ngãi Chánh thuộc tuyến 476 Trà Vinh  | Thay định kỳ năm 2026        |
| 85 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cầu Kè   | Điện lực Cầu Kè (4CN)                                  | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp | Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục   | Xã Cầu Kè, Phong Thạnh | '- Không cắt điện<br>- Chú ý khoảng cách an toàn   | Ngăn ngừa sự cố              |
| 86 |  | 08h00 | 09h30 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN)                                | - Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (Trạm Chùa Giữa 1).    | - Tại thùng CD-ĐK trạm Chùa Giữa 1, tại trụ 471-479LD-1/T107/46, tuyến 471LD (đang nhận điện tuyến 476LD)  | Phường Hòa Thuận       | - Cắt CB trạm Chùa Giữa 1, tại trụ 471-479LD-1/T107/46.<br>- Cắt FCO trạm Chùa Giữa 1, tại trụ 471-479LD-1/T107/46.  | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 87 |  | 09h45 | 11h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN)                                | - Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng Nguyễn Ngân Thúy.   | - Tại thùng CD-ĐK trạm Nguyễn Ngân Thúy, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/T25A/01, tuyến 471LD (đang nhận điện tuyến 476LD).   | Phường Hòa Thuận       | - Cắt CB trạm Nguyễn Ngân Thúy, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/T25A/01.<br>- Cắt LBFCO Nguyễn Ngân Thúy, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/25A.<br>Khách hàng chưa ký QLVH thuê | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |

|    |  |       |       |                    |                           |   |   |                  |  |                              |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|---|---|------------------|--|------------------------------|
| 88 |  | 11h10 | 12h30 | Điện lực Trà Vinh  | Điện lực Trà Vinh (4CN)   | - Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (Trạm Rạch Tôm 1).    | - Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Tôm 1, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/P16/39, tuyến 471LD (đang nhận điện tuyến 476LD). | Phường Hòa Thuận | - Cắt CB trạm Rạch Tôm 1, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/P16/39.<br>- Cắt FCO trạm Rạch Tôm 1, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/P16/39.  | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 89 |  | 12h45 | 14h00 | Điện lực Trà Vinh  | Điện lực Trà Vinh (4CN)   | - Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (Trạm Rạch Tôm 2).    | - Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Tôm 2, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/P16/55, tuyến 471LD (đang nhận điện tuyến 476LD). | Phường Hòa Thuận | - Cắt CB trạm Rạch Tôm 2, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/P16/55.<br>- Cắt FCO trạm Rạch Tôm 2, tại trụ 471-479LD-1/T107/T28/P16/55.  | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 90 |  | 14h15 | 15h45 | Điện lực Trà Vinh  | Điện lực Trà Vinh (4CN)   | - Thay HTĐĐ (công tơ, TI) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (Trạm Xóm Bờ Kinh 1). | - Tại thùng CD+ĐK trạm Xóm Bờ Kinh 1 tại trụ 471-479LD-1/T107/T1/47, tuyến 471LD (đang nhận điện tuyến 476LD).    | Phường Hòa Thuận | - Cắt CB trạm Xóm Bờ Kinh 1 tại trụ 471-479LD-1/T107/T1/47.<br>- Cắt FCO trạm Xóm Bờ Kinh 1 tại trụ 471-479LD-1/T107/T1/47.  | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 91 |  | 08h00 | 11h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại LBS NT 473CK - Huyện Hội  | Tại trụ 473CK/P168/159A   | Xã Tân An        | - Cắt LBS NT 473CK - Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A.<br>- Cắt 3DS1 NT 473CK - Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159.<br>- Cắt 3DS2 NT 473CK - Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35  | SCTX                         |
| 92 |  | 13h00 | 16h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (03CN) | Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại Recloser Tân An   | Tại trụ 473CK/P168/03   | Xã Tân An        | - Cắt Recloser Tân An tại trụ 473CK/P168/03.<br>- Cắt 3DS1 Tân An tại trụ 473CK/P168/2A.<br>- Cắt 3DS2 Tân An tại trụ 473CK/P168/3A<br>Đóng đẳng áp 474LD sang đến Recloser Bình Phú<br>Đóng đẳng áp 478TV đến Recloser Tân An | SCTX                         |

|   |                       |       |       |                   |                           |   |  |                                 |   |                               |
|---|-----------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Thứ Năm<br>07/05/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Công ty Thanh Tâm (03CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474MC/191/01 đến trụ 474MC/191/27 và các NR đầu vào tuyến 475 Bến Tre; từ trụ 474MC/191/27/01 đến trụ 474MC/191/27/15 và các NR đầu vào NR Thanh Tân liên nối Thạnh Ngãi | -Hành lang tuyến từ trụ 474MC/191/01 đến trụ 474MC/191/27 và các NR đầu vào tuyến 475 Bến Tre; từ trụ 474MC/191/27/01 đến trụ 474MC/191/27/15 và các NR đầu vào NR Thanh Tân liên nối Thạnh Ngãi | -Phường Bến Tre                 | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện  | -Ngăn ngừa sự cố              |
| 2 |                       | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (06CN)  | -Thay trụ sắt hạ thế 6c, 8c, 9c bằng trụ BTLT hạ thế và sơn lại số trụ hạ thế từ trụ 1c đến trụ 17c, từ trụ 1P đến trụ 6P thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA MTA 12 trụ 474BTre/85/14/22 tuyến 474 Bến Tre  | -Trụ hạ thế từ trụ 1c đến trụ 17c, từ trụ 1P đến trụ 6P thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA MTA 12 trụ 474BTre/85/14/22 tuyến 474 Bến Tre   | -Phường An Hội                  | -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA MTA 12 trụ 474BTre/85/14/22 tuyến 474 Bến Tre                                     | -Diễn tập phòng chống lụt bão |
| 3 |                       | 08h30 | 12h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (5CN)   | -Nâng công suất MBA 50kVA lên 2x50kVA, thay MCCB, TI, cáp suất trạm trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội  | -Trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội  | -Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy | -Cắt FCO trụ 475AH/97/55/56/75 NR Khánh Hội<br>-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội            | -Xử lý MBA quá tải            |
| 4 |                       | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (5CN)   | -Thay 1MBA 25kVA chảy dầu thuộc trạm 2x25kVA trụ 472BTre/120/05 NR Chùa Đức Huệ   | -Trụ 472BTre/120/05 NR Chùa Đức Huệ  | -Áp Tân Quới Nội xã Phú Túc     | -Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472BTre/120/05 NR Chùa Đức Huệ<br>-Tháo Hotline trụ 472BTre/120/05 NR Chùa Đức Huệ | -Ngăn ngừa sự cố              |

|   |  |       |       |                          |                                   |  |   |                                      |   |   |
|---|--|-------|-------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|
| 5 |  | 07h00 | 16h00 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)   | -Tháo thu hồi đo đếm trụ 475CL/332/75 NR Mạch Vòng Thanh Trung   | -Tại trụ 475CL/332/75 NR Mạch Vòng Thanh Trung  | -Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung | -Cắt/Đóng LBS trụ 475/476/CL/358 tuyến Chợ Lách - Mô Cày<br>-Cắt 3DS trụ 475/476/CL/332 tuyến Chợ Lách - Mô Cày (3DS NR Mạch Vòng Thanh Trung)<br>-Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng Thanh Trung | -Di dời thiết bị ranh giới ĐL PMT&CL và ngăn ngừa sự cố |
| 6 |  | 08h00 | 14h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (03CN)       | -Kéo tăng cường dây AV50mm2 từ trụ hạ thế 27a đến trụ hạ thế 8c và lắp tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 4c, 8c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/259/55/22 nhánh rẽ áp 6B Lương Hòa | -Từ trụ hạ thế 27a đến trụ hạ thế 8c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/259/55/22 nhánh rẽ áp 6B Lương Hòa | -Xã Lương Hòa                        | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/259/55/22 nhánh rẽ áp 6B Lương Hòa  | -Giảm TTĐN  |
| 7 |  | 15h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (03CN)       | -Tháp sắt đầu trụ hạ thế b/3/1 và b/3/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh   | -Tại trụ hạ thế b/3/1 và b/3/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh                         | -Xã Lương Phú                        | -Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh  | -SCTX   |
| 8 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri         | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | - Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.   | - Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.                          | -Xã An Hiệp.                         | -Không cắt điện   | -Ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                     |   |   |   |                               |   |  |
|----|--|-------|-------|---------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--|
| 9  |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri    | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (10CN)                   | -Dựng trụ trung thế 478BTri/21A/03A; Di dời trạm 50kVA từ trụ 478BTri/21A/01 về trụ 478BTri/21A/03A NR Đường 19.5.                            | -Tür trụ 478BTri/21A/01 đến trụ 478BTri/21A/03A NR Đường 19.5.                              | -Xã Ba Tri.                   | -Cắt 3LBFCO trụ 478-473BTri/21A tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.                                | -SCTX di dời trạm biến áp về tâm phụ tải.  |
| 10 |  | 08h00 | 16h00 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (05 CN)                         | -Rửa sứ và thiết bị Hotline trên lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao NR Điền và các NR đầu vào                            | -Lưới điện trung áp từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/72 NR An Điền và các NR đầu vào | -Xã Thạnh Hải                 | -Không cắt điện<br>-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478BTh/143/01A NR An Điền              | -Giảm TTĐN, ngăn ngừa sự cố  |
| 11 |  | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách  | -Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN) | -Thay trụ hạ thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân (XDM nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh) | -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân                            | -Xã Vĩnh Thành                | -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân                                | -Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026 |
| 12 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu  | Điện lực Long Châu (03CN)                           | Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*37,5kVA Cty Phước Thành 4 tại trụ V48/T25/1 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V48/T25/1 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.                        | Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Cty Phước Thành 4 tại trụ V48/T25/1 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.    | Thay HTĐĐ  |
| 13 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu  | Điện lực Long Châu (03CN)                           | Thay công tơ trạm 560kVA CK Công nông nghiệp Vĩnh Long tại trụ V48/T53/2 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.   | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V48/T53/2 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.                        | Áp Tân Hưng, phường Tân Hạnh. | Cắt 03LBFCO nhánh rẽ CK Công nông nghiệp Vĩnh Long tại trụ 478VLg/53 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long. | Thay HTĐĐ  |

|    |  |       |       |                    |  |  |  |  |  |                    |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 14 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                | Thay công tơ trạm 560kVA NMXL Nước Thái tại trụ H41.3/P5/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ H41.3/P5/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.                                  | Khu CN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới. | Cắt 03LBFCO nhánh rẽ NMXL Nước Thái tại trụ H41.3/P5/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.                    | Thay HTĐĐ          |
| 15 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                | Thay công tơ trạm 37,5kVA XX Trần Hoàng Ân tại trụ V48/T93/T36/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V48/T93/T36/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.                               | Ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.                 | Cắt CB + 01 FCO trạm 37,5kVA XX Trần Hoàng Ân tại trụ V48/T93/T36/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.       | Thay HTĐĐ          |
| 16 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                | Thay công tơ trạm 3*50kVA Cty TNHH XD Duy Phát tại trụ V46/P160/P25/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.   | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P160/P25/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.                              | Ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới.                 | Cắt CB + 03 FCO trạm 3*50kVA Cty TNHH XD Duy Phát tại trụ V46/P160/P25/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.  | Thay HTĐĐ          |
| 17 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                | Thay công tơ trạm 50kVA CK Nguyễn Văn Bình tại trụ V46/P59/T27/T32/T7/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P59/T27/T32/T7/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long                         | Ấp Tân Nhơn, Phường Tân Hạnh.              | Cắt CB + 01 FCO trạm 50kVA CK Nguyễn Văn Bình tại trụ V46/P59/T27/T32/T7/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long | Thay HTĐĐ          |
| 18 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn   | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN) | Kéo mới và thu hồi 1645m dây AV-50mm <sup>2</sup> , lắp mới 03 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Thạnh C3 trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn) | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Thạnh C3 trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh | Phường Đông Thành                          | Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh C3 trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh                             | SCL năm 2026       |
| 19 |  | 08h30 | 09h30 | Điện lực Cái Vồn   | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)       | Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ An trụ 476BM/14/17 tuyến 476 Bình Minh.  | trạm Mỹ An trụ 476BM/14/17 tuyến 476 Bình Minh.  | Phường Cái Vồn                             | Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ An trụ 476BM/14/17 tuyến 476 Bình Minh.                                       | Kiểm định thiết bị |

|    |  |       |       |                      |                                    |  |  |                            |   |                    |
|----|--|-------|-------|----------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|---|--------------------|
| 20 |  | 09h30 | 10h30 | Điện lực Cái Vồn     | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN) | Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ An A trụ 476BM/14/18 tuyến 476 Bình Minh.  | trạm Mỹ An A trụ 476BM/14/18 tuyến 476 Bình Minh.  | Phường Cái Vồn             | Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ An A trụ 476BM/14/18 tuyến 476 Bình Minh.                        | Kiểm định thiết bị |
| 21 |  | 10h30 | 11h30 | Điện lực Cái Vồn     | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN) | Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Phước 2 trụ 476BM/14/24 tuyến 476 Bình Minh.   | trạm Mỹ Phước 2 trụ 476BM/14/24 tuyến 476 Bình Minh.   | Phường Cái Vồn             | Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Phước 2 trụ 476BM/14/24 tuyến 476 Bình Minh.                     | Kiểm định thiết bị |
| 22 |  | 13h30 | 14h30 | Điện lực Cái Vồn     | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN) | Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Hưng 2A trụ 476BM/14/11/18 tuyến 476 Bình Minh.  | trạm Mỹ Hưng 2A trụ 476BM/14/11/18 tuyến 476 Bình Minh.  | Phường Cái Vồn             | Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 2A trụ 476BM/14/11/18 tuyến 476 Bình Minh.                  | Kiểm định thiết bị |
| 23 |  | 14h30 | 15h30 | Điện lực Cái Vồn     | XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN) | Vệ sinh, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Hưng 2 trụ 476BM/14/11/21 tuyến 476 Bình Minh.   | trạm Mỹ Hưng 2 trụ 476BM/14/11/21 tuyến 476 Bình Minh.   | Phường Cái Vồn             | Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 2 trụ 476BM/14/11/21 tuyến 476 Bình Minh.                   | Kiểm định thiết bị |
| 24 |  | 08h00 | 16h30 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN)       | -Thay bộ sắt tháp đầu trụ bị cong trụ 472VLi/P56/T42/5 nhánh rẽ Rạch Cóc 3, phát quang, xử lý tiếp xúc, ép lều hạ áp trạm Rạch Cóc 3, tuyến 474 Vũng Liêm<br>(Diễn tập PCTT và TKCN năm 2026 Tình huống 2: Lưới điện 12,7kV nhánh rẽ Rạch Cóc 3 tuyến 474 Vũng Liêm) | Tại trụ 472VLi/P56/T42/5 nhánh rẽ Rạch Cóc 3, và trên đường dây hạ áp trạm Rạch Cóc 3, tuyến 474 Vũng Liêm | Áp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp | - Cắt LBFCO Rạch Cóc 3 trụ 472VLi/P56/42 thuộc nhánh Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm. | Sửa chữa lớn 2026  |

|    |  |       |       |                      |                              |   |   |                         |   |                              |
|----|--|-------|-------|----------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|---|------------------------------|
| 25 |  | 08h00 | 16h30 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (08 CN) | *Phục vụ địa phương giải tỏa phát quang cây xanh dọc đường bộ: các vị trí cây gần, nguy hiểm dọc HLATLĐCA theo Tinh lộ 901 thuộc xã Quới An (theo Công văn số 523/UBND-VP ngày 15/04/2026 của UBND xã Quới An.<br>*Điện lực Trung Thành kết hợp công tác: Dựng 01 trụ BTLT12 tại vị trí trụ 472VLi/P56/190A nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm để xử lý nâng cao tình không lưới điện đảm bảo an toàn.<br>(Diễn tập PCTT và TKCN năm 2026<br>Tình huống 1: Lưới điện 22kV nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm) | Tại trụ 472VLi/P56/190A nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm | Áp Tân Đông, xã Quới An | - Cắt 03LBFCO Áp 4 trụ 472VLi/P56/124 thuộc nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm | Địa phương đề nghị cắt điện  |
| 26 |  | 08h00 | 16h30 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (05 CN) | -Thay 01 trụ BTLT10,5m thành 01 trụ BTLT12m tại trụ 472VLi/P56/157 nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm (theo yêu cầu của khách hàng chịu chi phí, kết hợp xử lý nâng cao đường dây đảm bảo an toàn).  | Tại trụ 472VLi/P56/157 nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm  | Áp Rạch Đồi, xã Quới An | - Cắt 03LBFCO Áp 4 trụ 472VLi/P56/124 thuộc nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |
| 27 |  | 08h00 | 16h30 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (03 CN) | - Xử lý tiếp xúc, thay 01 kẹp quay + hotline tại trụ 472VLi/P56/197 nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm .   | Tại trụ 472VLi/P56/197 nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm  | Áp Nhi, xã Quới An      | - Cắt 03LBFCO Áp 4 trụ 472VLi/P56/124 thuộc nhánh rẽ Tân An Luông – Tân Quới Trung, tuyến 474 Vũng Liêm | Xử lý khiếm khuyết lưới trạm |

|    |  |       |       |                   |                                |   |   |  |  |                 |
|----|--|-------|-------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------|
| 28 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (2CN)        | Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình  | Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình   | Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |
| 29 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN) | Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d công tác Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Vĩnh Thới 3, trụ L45/P298A/34 tuyến 475 Vũng Liêm.       | Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Vĩnh Thới 3, trụ L45/P298A/34 tuyến 475 Vũng Liêm.       | Áp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.                  | Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Thới 3, trụ L45/P298A/34 tuyến 475 Vũng Liêm.                   | Sửa chữa lớn    |
| 30 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN) | Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d công tác Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Vĩnh Thạnh 2, trụ L45/P298A/P16/23 tuyến 475 Vũng Liêm.  | Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Vĩnh Thạnh 2, trụ L45/P298A/P16/23 tuyến 475 Vũng Liêm.  | Áp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân.                 | Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Thạnh 2, trụ L45/P298A/P16/23 tuyến 475 Vũng Liêm.              | Sửa chữa lớn    |
| 31 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Công Ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN) | Xây dựng công trình dự án sửa chữa lớn các đường dây hạ thế 1P3d công tác Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Vĩnh Hội 6, trụ L45/P269/P62/P17/14 tuyến 475 Vũng Liêm. | Dung trụ hạ áp 7,5m, làm chằng, thay Rack thuộc trạm Vĩnh Hội 6, trụ L45/P269/P62/P17/14 tuyến 475 Vũng Liêm. | Áp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.                   | Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Hội 6, trụ L45/P269/P62/P17/14 tuyến 475 Vũng Liêm.             | Sửa chữa lớn    |
| 32 |  | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN)        | Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới  | Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới   | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.           | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                   |  |   |   |                         |  |                     |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|---|---|-------------------------|--|---------------------|
| 33 |  | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN)<br>- XNDV ĐLVL (2CN) | Thí nghiệm định kỳ máy biến áp  | Tại trạm Tân Hòa 1 trụ 475TQ/22/12/4/8/1 tuyến 475 Tân Quới   | Áp Tân Hòa, xã Tân Quới | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Hòa 1 trụ 475TQ/22/12/4/8/1 tuyến 475 Tân Quới | Thí nghiệm thiết bị |
| 34 |  | 08h00 | 11h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN)<br>- XNDV ĐLVL (2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp   | Tại trạm Tân Lợi trụ 475TQ/22/12/19 tuyến 475 Tân Quới  | Áp Tân Lợi, xã Tân Quới | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Lợi trụ 475TQ/22/12/19 tuyến 475 Tân Quới      | Thí nghiệm thiết bị |
| 35 |  | 13h00 | 16h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN)<br>- XNDV ĐLVL (2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp   | Tại trạm Tân Lợi 1 trụ 475TQ/22/12/7/1 tuyến 475 Tân Quới   | Áp Tân Lợi, xã Tân Quới | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Lợi 1 trụ 475TQ/22/12/7/1 tuyến 475 Tân Quới;  | Thí nghiệm thiết bị |
| 36 |  | 13h00 | 16h30 | Điện lực Tân Quới | - Điện lực Tân Quới (2CN)<br>- XNDV ĐLVL (2CN) | Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp   | Tại trạm Tân Lợi 2 trụ 475TQ/22/12/8 tuyến 475 Tân Quới   | Áp Tân Lợi, xã Tân Quới | - Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Lợi 2 trụ 475TQ/22/12/8 tuyến 475 Tân Quới     | Thí nghiệm thiết bị |
| 37 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)                         | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK | Từ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A nhánh Áp Trạm, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 478 Duyên Trà | Xã Đôn Châu             | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ    |

|    |  |       |       |                    |                            |   |  |                   |  |                    |
|----|--|-------|-------|--------------------|----------------------------|---|--|-------------------|--|--------------------|
| 38 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)     | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK   | Từ 478-475DT/109 đến trụ 475DT/178A trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào. (Trừ TBA Trà Kha đầu nối trụ 475DT/172 Điện lực Trà Cú quản lý)   | Xã Đôn Châu       | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ   |
| 39 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (6CN)     | Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 472-474DT/P128A/12 đến trụ 472-474DT/P128A/24, từ trụ 474DT/P128A/25 đến trụ 477DT/215 (474DT) đường dây 22kV trục chính tuyến 477 Duyên Trà. Từ trụ 477DT/P174/01 (472DT) đến trụ 477DT/P174/03 (472DT), từ trụ 477DT/P174/2A (472DT) đến trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) đường dây 22kV Bến Phà Kinh Tắc 2, từ trụ 477DT/P203A/01 (472DT) đến trụ 477DT/P203A/03 (472DT) đường dây 22kV Cấp Nước Long Khánh | từ trụ 472-474DT/P128A/12 đến trụ 472-474DT/P128A/24, từ trụ 474DT/P128A/25 đến trụ 477DT/215 (474DT) đường dây 22kV trục chính tuyến 477 Duyên Trà. Từ trụ 477DT/P174/01 (472DT) đến trụ 477DT/P174/03 (472DT), từ trụ 477DT/P174/2A (472DT) đến trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) đường dây 22kV Bến Phà Kinh Tắc 2, từ trụ 477DT/P203A/01 (472DT) đến trụ 477DT/P203A/03 (472DT) đường dây 22kV Cấp Nước Long Khánh | Xã Đông Hải       | Không cắt điện   | Ngăn ngừa sự cố    |
| 40 |  | 08h00 | 12h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Thùng CD + ĐK, ép lại cáp sorty từ CB ra lưới, sơn MBA bị sét, ép lại nguội máy ra lưới   | Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Đê Áp 11.3 trụ 476DT/T117/P20/29, tuyến 476 Duyên Trà   | Áp 11 xã Long Hữu | Cắt CB + 3 FCO trạm Đê Áp 11.3 trụ 476DT/T117/P20/29   | Xử lý khiếm khuyết |
| 41 |  | 14h00 | 15h30 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (03 CN) | Sơn máy biến ri sét, bảo dưỡng, siết lại các đầu cosse máy biến áp  | Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Cồn Tàu 1 trụ 477DT/T147/T66/45/10, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)   | Áp 11 xã Long Hữu | Cắt CB + 3 FCO trạm Cồn Tàu 1 trụ 477DT/T147/T66/45/10 | Xử lý khiếm khuyết |

|    |  |       |       |                    |   |  |   |                              |   |                 |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|---|------------------------------|---|-----------------|
| 42 |  | 07h30 | 17h00 | Điện Lực Cầu Ngang | Điện Lực Cầu Ngang                        | Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (05CN)  | Nhánh rẽ 22 kV áp Rầy từ trụ 475CN/236 đến trụ 475CN/P236/66; từ trụ 475CN/P236/27 đến trụ 475CN/P236/P27 /20 | Xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố |
| 43 |  | 07h30 | 11h30 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Ấp Nhi B tại trụ 479CN/T143/P89/15                | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Ấp Nhi B tại trụ 479CN/T143/P89/15              | Ấp Nhi xã Mỹ Long            | Cắt CB + 03FCO trạm Ấp Nhi B tại trụ 479CN/T143/P89/15        | Sửa chữa lớn    |
| 44 |  | 13h00 | 16h00 | Điện lực Cầu Ngang | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (03CN) | Thay thùng cầu dao điện kế tổng trạm, thay ống nhựa cấp suất và ống nhựa cấp hạ thế trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12 | Từ đầu coss hạ áp trạm ngược trở xuống thùng CD ĐK thuộc trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12         | Ấp Hòa Hưng xã Cầu Ngang     | Cắt CB + FCO trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 475CN/P161/P14/12     | Sửa chữa lớn    |
| 45 |  | 09h30 | 11h00 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 06 CN)                  | - Thay trụ hạ áp bị mục gốc.   | - Tại trụ b3 lưới hạ áp trạm Xoài Xiêm 2.   | Xã Trà Cú.                   | - Cắt CB+FCO trạm Xoài Xiêm 2 trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/17/01. | Ngăn ngừa sự cố |
| 46 |  | 13h30 | 15h30 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 06 CN)                  | - Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây chùng.  | - Tại khoảng trụ a11-a14 lưới hạ áp trạm Ba Tục 7.  | Xã Trà Cú.                   | - Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 7 trụ 475TR/T83/T57/16.              | Ngăn ngừa sự cố |
| 47 |  | 16h15 | 16h45 | Điện lực Trà Cú    | Điện lực Trà Cú ( 03 CN)                  | - Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây chùng.  | - Tại trụ a0 lưới hạ áp trạm Sóc Tro Giữa 1.  | Xã Lưu Nghiệp Anh.           | - Cắt CB+FCO trạm Sóc Tro Giữa 1 trụ 477TR/P154A/51.          | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                   |                         |  |  |                                 |  |                 |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------|
| 48 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (4CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế              | Từ trụ 471CK/299 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè         | Xã Tân Hòa, Tiêu Cản            | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện  |                 |
| 49 |  | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế | Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tiêu Cản | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng  |                 |
| 50 |  | 07h30 | 11h00 | Điện lực Tiêu Cản | Điện lực Tiêu Cản (3CN) | Vệ sinh bằng chế phẩm bảo vệ bề mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối LBS Ngãi Trung   | Tại LBS Ngãi Trung trụ 476TV/270 thuộc tuyến 476 Trà Vinh  | Xã Tập Ngãi                     | - Cắt LBS Ngãi Trung trụ 476TV/270 thuộc tuyến 476 Trà Vinh<br>- Cắt 3DS1 Ngãi Trung trụ 476TV/269 thuộc tuyến 476 Trà Vinh<br>- Cắt 3DS2 Ngãi Trung trụ 476TV/271 thuộc tuyến 476 Trà Vinh<br>- Đóng kết vòng tuyến 478 Cầu Kè sang tuyến 476 Trà Vinh<br>đăng áp | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                     |                             |   |  |                            |  |                 |
|----|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|--|-----------------|
| 51 |  | 13h30 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cản   | Điện lực Tiêu Cản (3CN)     | Vệ sinh bằng chế phẩm bao vệ bề mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối LBS NT 475CK/474CK    | Tại LBS NT 475CK-474CK trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tân Hòa                 | - Cắt LBS NT 475CK-474CK trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè<br>- Cắt 3DS1 NT 475CK-474CK trụ 478CK/P259/89 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè<br>- Cắt 3DS2 NT 475CK-474CK trụ 471CK/350 thuộc tuyến 471 Cầu Kè (đang cắt) | Ngăn ngừa sự cố |
| 52 |  | 8h00  | 9h00  | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH. | Tại thùng CB-ĐK Trạm Lâm Thành Dự tại trụ 480TV/T209/T60/01 tuyến 480TV                    | ấp Trà Uông, xã Song Lộc   | -Cắt 02 CB trạm Lâm Thành Dự tại trụ 480TV/T209/T60/01.<br>-Cắt FCO Lâm Thành Dự tại trụ 480TV/T209/60/ (Đã ký vận hành thuê)  | Thay định kỳ    |
| 53 |  | 9h30  | 10h30 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).  | Tại thùng CB-ĐK Trạm Láng Khoét 4 tại trụ 480TV/T209/P49/38 tuyến 480TV                    | ấp Láng Khoét, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Láng Khoét 4 tại trụ 480TV/T209/P49/38 (Tài sản ngành điện)   | Thay định kỳ    |
| 54 |  | 11h00 | 12h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ, TI định kỳ trạm.  | Tại thùng CB-ĐK Trạm Láng Khoét 3 tại trụ 480TV/T209/P49/30 tuyến 480TV                    | ấp Láng Khoét, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Láng Khoét 3 tại trụ 480TV/T209/P49/30 (Tài sản ngành điện)   | Thay định kỳ    |
| 55 |  | 13h00 | 14h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).  | Tại thùng CB-ĐK Trạm Láng Khoét 1 tại trụ 480TV/T209/P49/10 tuyến 480TV                    | ấp Láng Khoét, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Láng Khoét 1 tại trụ 480TV/T209/P49/10 (Tài sản ngành điện)   | Thay định kỳ    |

|    |  |       |       |                     |                             |   |  |                         |   |                              |
|----|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|---|------------------------------|
| 56 |  | 14h30 | 15h30 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ, TI định kỳ trạm.  | Tại thùng CB+ĐK Trạm Láng Khoét 1 tại trụ 480TV/T209/P49/10 tuyến 480TV  | ấp Phú Lân, xã Song Lộc | -Cắt CB + FCO trạm Phú Lân 2 tại trụ 480TV/T209/26 (Tài sản ngành điện)   | Thay định kỳ                 |
| 57 |  | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trà Vinh   | Điện lực Trà Vinh (4CN)     | Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 478LD   | Tại trụ 479LD/71 đến trụ 479LD/135 thuộc tuyến 478LD   | Phường Long Đức         | Không cắt điện  | ngăn ngừa sự cố              |
| 58 |  | 07h30 | 11h30 | Điện lực Trà Vinh   | Điện lực Trà Vinh (6CN)     | Xử lý khoảng cách dây pha trung áp và đầu trụ hạ áp, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng   | Từ trụ số 475LD/P125/19 đến trụ số 475LD/P125/21 và tại trụ b3 lưới hạ áp trạm Sa Bình 3, thuộc tuyến 475 Long Đức | Phường Long Đức         | - Cắt 03LBFCO Sa Bình – Công Thiện Hùng tại trụ số 475LD/P125/1A.   | Khách hàng đề nghị           |
| 59 |  | 08h00 | 09h30 | Điện lực Trà Vinh   | Điện lực Trà Vinh (4CN)     | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty TNHH Hai Yên.<br>- Thay công tơ (trực tiếp) định kỳ khách hàng Công ty TNHH Hai Yên   | Tại thùng CD+ĐK trạm Cty TNHH Hai Yên, tại trụ số 473-475LD/P64/01, nhận điện tuyến 473LD                          | Phường Long Đức         | - Cắt CB trạm Cty TNHH Hai Yên, tại trụ số 473-475LD/P64/01.<br>- Cắt 03 LBFCO Cty TNHH Hai Yên, tại trụ số 473-475LD/64.<br>Khách hàng đã ký QLVH thuê                   | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 60 |  | 10h00 | 11h30 | Điện lực Trà Vinh   | Điện lực Trà Vinh (4CN)     | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Hộ Kinh doanh Dịch vụ Xoa bóp AZ.<br>- Thay công tơ định kỳ (TI đến hạn 06/2028) khách hàng Hộ Kinh doanh Dịch vụ Xoa bóp AZ.             | Tại thùng CD+ĐK trạm HKD DV Xoa Bóp AZ tại trụ số 477-475LD/T80/01, tuyến 477LD.                                   | Phường Long Đức         | - Cắt CB trạm HKD DV Xoa Bóp AZ tại trụ số 477-475LD/T80/01.<br>- Cắt 03 LBFCO HKD DV Xoa Bóp AZ tại trụ số 477-475LD/80.<br>Khách hàng đã ký QLVH thuê                   | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 61 |  | 11h30 | 13h00 | Điện lực Trà Vinh   | Điện lực Trà Vinh (4CN)     | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Cơ Sỡ Sản Xuất Thực Phẩm tại Dung FOOD.<br>- Thay công tơ định kỳ (TI đến hạn 03/2028) khách hàng Cơ Sỡ Sản Xuất Thực Phẩm tại Dung FOOD. | Tại thùng CD+ĐK trạm Cơ Sỡ SXTP Tài Dung Food, tại trụ số 477-475LD/P103/01, tuyến 477LD.                          | Phường Trà Vinh         | - Cắt CB trạm Cơ Sỡ SXTP Tài Dung Food, tại trụ số 477-475LD/P103/01.<br>- Cắt 03 LBFCO Cơ Sỡ SXTP Tài Dung Food, tại trụ số 477-475LD/103.<br>Khách hàng đã ký QLVH thuê | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |

|    |  |       |       |                                   |   |   |   |                             |  |                              |
|----|--|-------|-------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|------------------------------|
| 62 |  | 13h15 | 14h45 | Điện lực Trà Vinh                 | Điện lực Trà Vinh (4CN)                               | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty TNHH Hai Yên (97A).<br>- Thay công tơ định kỳ (TI đến hạn 04/2029) khách hàng Công ty TNHH Hai Yên (97A). | Tại thùng CD + ĐK trạm DNTN Hai Yên, trụ số 471TV/P77/01, tuyến 471TV | Phường Trà Vinh             | - Cắt CB trạm DNTN Hai Yên, trụ số 471TV/P77/01.<br>- Cắt 03 FCO DNTN Hai Yên, trụ số 471TV/77.<br>Khách hàng đã ký QLVH thuê  | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 63 |  | 08h00 | 12h00 | Điện lực Cầu Kè                   | Điện lực Cầu Kè (04CN)                                | Nâng công suất trạm từ 1x37.5kVA lên 2x37.5kVA, thay LA, thay công tơ, thay HTĐĐ và thay CB trạm Lộ Giữa  | Tại trụ 480CK/255 trực chính tuyến 480CK                              | Áp Tân Qui 1, xã An Phú Tân | - Cắt LBFCO Tân Qui 1 tại trụ 480CK/250 (480CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Lộ Giữa tại trụ 480CK/255 (480CK)   | SCTX                         |
| 64 |  | 08h00 | 12h00 | Điện lực Cầu Kè                   | Điện lực Cầu Kè (04CN)                                | Nâng công suất trạm từ 1x37.5kVA lên 1x50kVA, thay LA, thay công tơ, thay HTĐĐ và thay CB trạm Mương Cai  | Tại trụ 480CK/T267/03 nhánh rẽ Mương Cai                              | Áp Tân Qui 1, xã An Phú Tân | - Cắt LBFCO Mương Cai tại trụ 480CK/T267/01 (480CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Mương Cai tại trụ 480CK/T267/03 (480CK)   | SCTX                         |
| 65 |  | 13h00 | 16h30 | Điện lực Cầu Kè                   | Điện lực Cầu Kè (04CN)                                | Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Cả Đông   | Tại trụ 480CK/P262/04 nhánh rẽ Cả Đông                                | Áp Tân Qui 1, xã An Phú Tân | - Cắt LBFCO Cả Đông tại trụ 480CK/262 (480CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Cả Đông tại trụ 480CK/P262/04 (480CK)   | SCTX                         |
| 66 |  | 07h00 | 16h30 | Điện lực Cầu Kè + Điện lực Trà Ôn | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (5CN) | Thay Recloser Cầu Kè-Trà Ôn   | Tại trụ 477CK/195 trực chính tuyến 477CK                              | Áp Trà Mệt, xã Tam Ngãi     | - Cắt Recloser Cầu Kè-Trà Ôn tại trụ 477CK/195 (477CK)<br>- Cắt 03DS1 Cầu Kè-Trà Ôn tại trụ 477CK/194B (477CK)<br>- Cắt Recloser Trà Mệt tại trụ L45/T247/1 (475VL)<br>- Cắt 03LTD Trà Mệt-K7 tại trụ L45/T247/1 (475VL) | ĐTXD                         |

|    |                    |       |       |                    |                           |   |  |                 |   |                                  |
|----|--------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|---|--|-----------------|---|----------------------------------|
| 67 |                    | 07h30 | 14h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (10CN) | - Dựng trụ hạ thế BTLT 7,5m nằm giữa khoảng trụ (b1 - b2) lưới hạ áp trạm Cầu Xây 5 để nâng cao lưới hạ áp.<br>- Thay trụ c1 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 5 bị gãy.<br>- Thay dây chằng bị đứt và chỉnh trụ b16 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 5 bị nghiêng.<br>Chỉnh trụ b6 trạm Cầu Xây 5 bị nghiêng                  | Tại trụ dựng mới nằm giữ khoảng trụ (b1 - b2), trụ c1, b6 và trụ b16 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 5 trụ số 473CK/P168/T121/P32/11   | Xã Tân An       | Cắt LBFCO phân đoạn Cầu Xây 7 tại trụ 473CK/P168/T121/32  | SCTX (diễn tập PCTT - TKCN)      |
| 68 |                    | 08h00 | 09h30 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (04CN) | - Thay dây dây chằng bị đứt và chỉnh trụ hạ thế a23 trạm Cầu Xây 7 bị nghiêng.<br>- Cố định lại dây trên khung sứ, mối nối, dây branchement khách hàng  | Từ trụ a0 trụ a23 lưới hạ áp trạm Cầu Xây 7 trụ số 473CK/P168/T121/P32/16  | Xã Tân An       | Cắt CB + FCO trạm Cầu Xây 7 trụ số 473CK/P168/T121/P32/16 | SCTX (diễn tập PCTT - TKCN)      |
| 69 |                    | 08h00 | 14h00 | Điện lực Càng Long | Điện lực Càng Long (4CN)  | Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế  | Nhánh 12,7kV Cầu Xây 7 và lưới hạ áp trạm Cầu Xây 5, Cầu Xây 7   | Xã Tân An       | Không cắt điện  | Bảo dưỡng (diễn tập PCTT - TKCN) |
| 1  | Thứ Sáu 08/05/2026 | 07h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre  | -Công ty Thanh Tâm (03CN) | -Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/01 đến trụ 473BTre/49/27/30 và các NR đầu vào tuyến 475 Bến Tre; từ trụ 475-477BTre/104 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/01 đến trụ 473BTre/49/27/30 và các NR đầu vào tuyến 475 Bến Tre; từ trụ 475-477BTre/104 đến trụ 477BTre/118_475BTre/104/12 và các NR đầu vào; từ trụ 477BTre/123A_475BTre/104/17A đến trụ 477BTre/142_475BTre/104/36 và các NR đầu vào tuyến 475-477 Bến Tre | -Phường Phú Tân | -Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện    | Ngăn ngừa sự cố                  |

|   |  |       |       |                          |                                   |  |   |                                  |   |                    |
|---|--|-------|-------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------------|
| 2 |  | 08h30 | 11h00 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (4CN)           | -Sửa trụ nghiêng trụ HT1 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/16 NR Mỹ Phú - Phú Luông   | -Trụ HT1 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/16 NR Mỹ Phú - Phú Luông                                    | -Áp Tân Qui xã Tân Phú           | -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/16 NR Mỹ Phú - Phú Luông   | -Xử lý mất an toàn |
| 3 |  | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc        | -Điện lực Phú Túc (6CN)           | -Thay dây trung hòa từ trụ HT14-HT9c, đóng tiếp địa trụ HT6c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/132/20B/15 NR Hương lộ 173                                     | -Tủ trụ HT14-HT9c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/132/20B/15 NR Hương lộ 173                         | -Áp Phước Thạnh 2 xã Tiên Thủy   | -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/132/20B/15 NR Hương lộ 173   | -Giám TTĐN         |
| 4 |  | 08h00 | 11h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)   | -Nâng công suất trạm 3x37.5kVA lên 3x50kVA trụ 478MC/131/03/02B/01 NR Bến Xoài   | -Tại trụ 478MC/131/03/02B/01 NR Bến Xoài  | -Áp Tân Nhuận -xã Nhuận Phú Tân  | -Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/131/03/02B/01 NR Bến Xoài<br>-Cắt 3FCO trạm 3x37.5kVA tại trụ 478MC/131/03/02B NR Bến Xoài | -Xử lý quá tải     |
| 5 |  | 13h30 | 16h30 | -Điện lực Phước Mỹ Trung | -Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)   | -Nâng công suất trạm 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 480TT/104/38/15 NR Phú Thạnh  | -Tại trụ 480TT/104/38/15 NR Phú Thạnh   | -Áp Kinh Gây - xã Phước Mỹ Trung | -Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x15kVA trụ 480TT/104/38/15 NR Phú Thạnh   | -Xử lý quá tải     |
| 6 |  | 08h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm     | -Điện lực Giồng Trôm (03CN)       | -Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ trung thể 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào | -Tủ trụ trung thể 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào      | -Xã Hưng Nhượng                  | -Không cắt điện   | -Giám TTĐN         |
| 7 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri         | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.                       | -Tủ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã An Ngãi Trung.               | -Không cắt điện.  | -Ngăn ngừa sự cố   |

|    |  |       |       |                    |  |   |   |                               |  |                                     |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| 8  |  | 07h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri   | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)  | -Thay trụ hạ thế 20a/1, tháp sắt trụ 75/7b thuộc trạm 3x50kVA trụ 475BTri/17/18/73 NR Ba Tri An Đức.          | -Lưới hạ thế thuộc trạm 475BTri/17/18/73 NR Ba Tri An Đức.                        | -Xã Ba Tri.                   | -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA 475BTri/17/18/73 NR Ba Tri An Đức.   | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày. |
| 9  |  | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri   | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)  | -Thay trụ hạ thế 5/5/9 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.                   | -Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận. | -Xã Bảo Thạnh.                | -Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.                            | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày. |
| 10 |  | 08h30 | 09h30 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/60B/52/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị | -Trụ 472BĐ/03/60B/52/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị                             | -Áp Bình Thuận xã Bình Đại    | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472BĐ/03/60B/52/01 + 3FCO trụ 472BĐ/03/60B/52 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị   | -Thí nghiệm CBM.                    |
| 11 |  | 10h00 | 11h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 474BĐ/67/05 NR 3P Miếu Bà Nhiên                    | -Trụ 474BĐ/67/05 NR 3P Miếu Bà Nhiên  | -Áp Bình Huệ 1 xã Thạnh Phước | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474BĐ/67/05 NR 3P Miếu Bà Nhiên<br>-Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. | -Thí nghiệm CBM.                    |
| 12 |  | 13h00 | 13h45 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/15B/11 NR 3P Mậu Thân                      | -Trụ 472BĐ/15B/11 NR 3P Mậu Thân  | -Áp Bình Hòa xã Bình Đại      | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/15B/11 NR 3P Mậu Thân<br>-Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.   | -Thí nghiệm CBM.                    |

|    |  |       |       |                    |  |  |                                  |                          |  |                  |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| 13 |  | 14h00 | 14h45 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/15B/21 NR 3P Mậu Thân | -Trụ 472BĐ/15B/21 NR 3P Mậu Thân | -Áp Bình Hòa xã Bình Đại | -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/15B/21 NR 3P Mậu Thân<br>-Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. | -Thí nghiệm CBM. |
| 14 |  | 15h00 | 15h45 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 472BĐ/15B/35 NR 3P Mậu Thân   | -Trụ 472BĐ/15B/35 NR 3P Mậu Thân | -Áp Bình Hòa xã Bình Đại | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BĐ/15B/35 NR 3P Mậu Thân<br>-Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.   | -Thí nghiệm CBM. |
| 15 |  | 16h00 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại | -Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN) | -Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 472BĐ/15B/45 NR 3P Mậu Thân   | -Trụ 472BĐ/15B/45 NR 3P Mậu Thân | -Áp Bình Hòa xã Bình Đại | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BĐ/15B/45 NR 3P Mậu Thân<br>-Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.   | -Thí nghiệm CBM. |

|    |  |       |       |                    |   |   |   |                                       |  |  |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| 16 |  | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN) | -Thay trụ hạ thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/97 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (XDM nhánh rẽ Lộ Cây Gáo) | -Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/97 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng                           | -Xã Phú Phụng                         | -Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474CL/97 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng                                    | -Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026 |
| 17 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                           | Thay công tơ, TI hạ áp trạm 37,5kVA Karaoke 51 tại trụ V42/P92/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.   | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V42/P92/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.                        | Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.     | Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Karaoke 51 tại trụ V42/P92/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.                  | Thay HTĐĐ  |
| 18 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                           | Thay công tơ, TI hạ áp trạm 25kVA Nhà Trọ Tám Đức tại trụ V42/T94/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.  | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V42/T94/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.                        | Đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.     | Cắt CB + 01FCO trạm 25kVA Nhà Trọ Tám Đức tại trụ V42/T94/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.               | Thay HTĐĐ  |
| 19 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                           | Thay công tơ trạm 250kVA Cục Thống Kê trạm để nền thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.  | Làm việc tại thùng CDĐK tại trạm 250kVA Cục Thống Kê trạm để nền thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. | Đường N12, phường Long Châu           | Cắt MC ngăn lộ 3 đi ra trạm 250kVA Cục Thống Kê (tại tủ RMU Cục Thống Kê) thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. | Thay HTĐĐ  |
| 20 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                           | Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*50kVA Cty Minh Tân tại trụ 474VLg/49P/2/1A thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.   | Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 474VLg/49P/2/1A thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.                  | Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh. | Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Cty Minh Tân tại trụ 474VLg/49P/2/1A thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.          | Thay HTĐĐ  |

|    |  |       |       |                    |  |  |   |                                    |   |                 |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|---|-----------------|
| 21 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                | Thay công tơ, TI hạ áp trạm 50kVA Cty CP Lươn Công nghệ cao Vĩnh Long tại trụ V46/P59/T27/P9/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P59/T27/P9/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.   | Áp Tân Hòa, phường Tân Hạnh.       | Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Cty CP Lươn Công nghệ cao Vĩnh Long tại trụ V46/P59/T27/P9/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. | Thay HTĐĐ       |
| 22 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (03CN)                | Thay công tơ, TI hạ áp trạm 50kVA Vườn thanh long Minh Kha 2 tại trụ V46/P59/T27/P14/T8A/8 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.  | Làm việc tại thùng CDDK tại trụ V46/P59/T27/P14/T8A/8 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.  | Áp Tân Thuận, phường Tân Hạnh.     | Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Vườn thanh long Minh Kha 2 tại trụ V46/P59/T27/P14/T8A/8 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.     | Thay HTĐĐ       |
| 23 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn   | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN) | Kéo mới và thu hồi 2256m dây AV-50mm <sup>2</sup> , lắp mới 04 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Phú An 4 trụ 475BM/297/13/15 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn) | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú An 4 trụ 475BM/297/13/15 tuyến 475 Bình Minh  | Xã Song Phú                        | Cắt MCCB + FCO trạm Phú An 4 trụ 475BM/297/13/15 tuyến 475 Bình Minh  | SCL năm 2026    |
| 24 |  | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ   | Điện lực Long Hồ (02CN)                  | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế   | - Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.<br>- Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này | xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội, Long Hồ | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành                              | Ngăn ngừa sự cố |
| 25 |  | 08h00 | 16h30 | Điện lực Long Hồ   | Điện lực Long Hồ (02CN)                  | Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế   | - Từ trụ 476CC/139 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cô Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này.<br>- Từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này   | xã Bình Phước, Phường Phước Hậu    | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành                              | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                      |  |  |   |   |  |                   |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|--|---|---|--|-------------------|
| 26 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (11 CN) | -Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất, thay 08 trụ hạ áp thành trụ BTLT7,5m trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý Nhất B1 trụ 472CL/T104/P50/T6/28 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhi, tuyến 477 Mỏ Cà. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026) | Trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý Nhất B1 trụ 472CL/T104/P50/T6/28 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhi, tuyến 477 Mỏ Cà   | Áp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện             | - Cắt CB + FCO trạm Phước Lý Nhất B1 trụ 472CL/T104/P50/T6/28 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhi, tuyến 477 Mỏ Cà       | Sửa chữa lớn 2026 |
| 27 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (11 CN) | -Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý Nhất B2 trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P7/2 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhi, tuyến 477 Mỏ Cà. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026)                                 | Trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý Nhất B2 trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P7/2 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhi, tuyến 477 Mỏ Cà   | Áp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện             | - Cắt CB + FCO trạm Phước Lý Nhất B2 trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P7/2 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhi, tuyến 477 Mỏ Cà | Sửa chữa lớn 2026 |
| 28 |  | 07h30 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Điện lực Trung Thành (6CN)                       | - Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến.   | - Dọc hàng lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến. | - Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.                            | Ngăn ngừa sự cố.  |

|    |  |       |       |                   |   |   |   |   |   |                             |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 29 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (2CN)                       | Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình  | Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình                         | - Ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân - xã Tam Bình<br>- Ấp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên - xã Song Phú | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành  | Ngăn ngừa sự cố             |
| 30 |  | 07h00 | 16h00 | Điện lực Tam Bình | Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN) | Di dời trụ điện và đường dây hạ thế trạm Mỹ Lộc 4 (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình). | Trục hạ thế trạm Mỹ Lộc 4 tại trụ 477BM/P258/P76/11 tuyến 475 Tam Bình      | Ấp 6A, xã Cái Ngang   | Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lộc 4 tại trụ 477BM/P258/P76/11 tuyến 475 Tam Bình   | Địa phương đề nghị cắt điện |
| 31 |  | 09h00 | 11h00 | Điện lực Tam Bình | XNDV ĐLVL (3CN)                               | Thí nghiệm thiết bị trạm Lò Bánh mì Nguyễn Thị Xem CS 25kVA (theo CV số 869/XNDVVHL-HL ngày 16/04/2026 của Xi nghiệm dịch vụ Vĩnh Long về việc phúc đáp thi công bằng công nghệ hotline).   | Tại trạm Lò bánh mì Nguyễn Thị Xem trụ 472BM/T433/T61/1 tuyến 472 Bình Minh | Ấp Bình Điền, xã Ngãi Tứ  | - Cắt CB+FCO trạm Lò bánh mì Nguyễn Thị Xem trụ 472BM/T433/T61/1 tuyến 472 Bình Minh<br>- Gỡ hotline trạm Lò bánh mì Nguyễn Thị Xem trụ 472BM/T433/61 tuyến 472 Bình Minh | Thí nghiệm thiết bị         |

|    |  |       |       |                 |   |  |   |                                 |  |                |
|----|--|-------|-------|-----------------|---|--|---|---------------------------------|--|----------------|
| 32 |  | 08h30 | 10h00 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV<br>ĐLVL (2CN) | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Thành 1B trụ M42/P67/P107/12 tuyến 472 Bình Minh.   | Tại trạm Long Thành 1B trụ M42/P67/P107/12 tuyến 472 Bình Minh.   | Áp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Long Thành 1B trụ M42/P67/P107/12 tuyến 472 Bình Minh.   | Thí nghiệm CBM |
| 33 |  | 10h15 | 11h45 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV<br>ĐLVL (2CN) | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Thành 1C trụ M42/P67/P107/17 tuyến 472 Bình Minh.   | Tại trạm Long Thành 1C trụ M42/P67/P107/17 tuyến 472 Bình Minh.   | Áp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Long Thành 1C trụ M42/P67/P107/17 tuyến 472 Bình Minh.   | Thí nghiệm CBM |
| 34 |  | 13h00 | 14h30 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV<br>ĐLVL (2CN) | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Thành 2A trụ M42/P67/P107/T3/3 tuyến 472 Bình Minh. | Tại trạm Long Thành 2A trụ M42/P67/P107/T3/3 tuyến 472 Bình Minh. | Áp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Long Thành 2A trụ M42/P67/P107/T3/3 tuyến 472 Bình Minh. | Thí nghiệm CBM |
| 35 |  | 15h00 | 16h30 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV<br>ĐLVL (2CN) | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Thành 3 trụ M42/P67/P107/26 tuyến 472 Bình Minh.    | Tại trạm Long Thành 3 trụ M42/P67/P107/26 tuyến 472 Bình Minh.    | Áp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Long Thành 3 trụ M42/P67/P107/26 tuyến 472 Bình Minh.    | Thí nghiệm CBM |
| 36 |  | 08h30 | 10h00 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV<br>ĐLVL (2CN) | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm 2 Mỹ Thạnh A2 trụ M42/P67/170 tuyến 472 Bình Minh.       | Tại trạm 2 Mỹ Thạnh A2 trụ M42/P67/170 tuyến 472 Bình Minh.       | Áp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.   | Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 2 Mỹ Thạnh A2 trụ M42/P67/170 tuyến 472 Bình Minh.       | Thí nghiệm CBM |

|    |  |       |       |                 |   |   |  |                                |  |                             |
|----|--|-------|-------|-----------------|---|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 37 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Phòng Kinh Tế - UBND xã Lục Sĩ Thành + Điện lực Trà Ôn (4CN). | Phát quang cây xanh tuyến đường áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành, theo đề nghị số: 344/UBND xã Lục Sĩ Thành, ngày 20/04/2026.  | Từ trụ M42/P67/P113/3 đến trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh. | Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt LBF Long Hưng, trụ M42/P67/P113/2 tuyến 472 Bình Minh. | Địa phương đề nghị cắt điện |
| 38 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Cty TNHH XDĐ An Thọ (12CN).                                   | _Thay dây chằng, Toppin, Sứ đứng, Sứ treo polymer nhánh Long Hưng từ trụ M42/P67/P113/3 đến trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.<br>_Căng lại dây trung hòa bị chùng thấp tại khoảng trụ M42/P67/P113/7-8 + Thay sứ thủy tinh bị bể tại khoảng trụ M42/P67/P113/41 tuyến 472 Bình Minh. | Từ trụ M42/P67/P113/3 đến trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh. | Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt LBF Long Hưng, trụ M42/P67/P113/2 tuyến 472 Bình Minh. | Sửa chữa lớn                |
| 39 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | _Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV ĐLVL (2CN)                   | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Hưng 1A trụ M42/P67/P113/14 tuyến 472 Bình Minh.   | Tại trạm Long Hưng 1A trụ M42/P67/P113/14 tuyến 472 Bình Minh.     | Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt LBF Long Hưng, trụ M42/P67/P113/2 tuyến 472 Bình Minh. | Thí nghiệm CBM              |
| 40 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | _Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV ĐLVL (2CN)                   | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Hưng 3A trụ M42/P67/P113/31 tuyến 472 Bình Minh.   | Tại trạm Long Hưng 3A trụ M42/P67/P113/31 tuyến 472 Bình Minh.     | Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành. | Cắt LBF Long Hưng, trụ M42/P67/P113/2 tuyến 472 Bình Minh. | Thí nghiệm CBM              |

|    |  |       |       |                   |   |   |   |                                    |  |                  |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|---|---|------------------------------------|--|------------------|
| 41 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn   | Điện lực Trà Ôn (2CN).<br>_XNDV<br>ĐLVL (2CN) | Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Hưng 4A trụ M42/P67/P113/60 tuyến 472 Bình Minh. | Tại trạm Long Hưng 4A trụ M42/P67/P113/60 tuyến 472 Bình Minh.  | Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.     | Cắt LBF Long Hưng, trụ M42/P67/P113/2 tuyến 472 Bình Minh.                           | Thí nghiệm CBM   |
| 42 |  | 07h30 | 17h00 | Điện lực Tân Quới | Điện lực Tân Quới (4CN)                       | Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới  | Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới   | Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý. | Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành | Ngăn ngừa sự cố  |
| 43 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)                        | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK                                       | Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kê cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213  | Xã Long Thành                      | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ |
| 44 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc  | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)                        | Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK                                       | Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kê cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà.<br>- Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kê cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. | Xã Đông Hải                        | Không cắt điện   | Kiểm tra định kỳ |

|    |  |       |       |                    |                           |   |  |                            |  |              |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|--|--------------|
| 45 |  | 08h30 | 10h00 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)    | Thay điện kế + TI trạm Nguyễn Văn Chiến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P96/01                      | Tại trạm Nguyễn Văn Chiến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P96/01             | Áp Cồn Cù - xã Đông Hải    | - Cắt LBFCO Nguyễn Văn Chiến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/96 (472DT)<br>- Điện kế + TI tài sản ngành điện<br>- Khách hàng chưa ký vận hành thuê   | Thay định kỳ |
| 46 |  | 10h30 | 11h30 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)    | Thay điện kế (điện kế trực tiếp) trạm Bưu điện Đông Hải trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/T04/01 | Tại trạm Bưu điện Đông Hải trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/T04/01       | Áp Định An - xã Đông Hải   | - Cắt CB+FCO trạm Bưu điện Đông Hải trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/T04/01 (472DT)<br>- Điện kế tài sản ngành điện<br>- Khách hàng chưa ký vận hành thuê                                      | Thay định kỳ |
| 47 |  | 13h00 | 14h30 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)    | Thay điện kế ( Điện kế trực tiếp) trạm Bưu điện Long Vĩnh trụ 477DT/340                       | Tại trạm Bưu điện Long Vĩnh trụ 477DT/340                              | Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh | - Cắt CB + FCO trạm Bưu điện Long Vĩnh trụ 477DT/340 (471DT)<br>- Điện kế tài sản ngành điện<br>- Khách hàng chưa ký vận hành thuê   | Thay định kỳ |
| 48 |  | 15h00 | 16h30 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)    | Thay điện kế, TI trạm Cấp nước Long Vĩnh trụ 477/P341B/01                                     | Tại trạm Cấp nước Long Vĩnh trụ 477/P341B/01                           | Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh | - Cắt CB trạm Cấp nước Long Vĩnh trụ 477/P341B/01 (471DT)<br>Cắt 3FCO trạm Cấp nước Long Vĩnh trụ 477/341B (471DT)<br>- Điện kế, TI tài sản ngành điện<br>- Khách hàng chưa ký vận hành thuê | Thay định kỳ |
| 49 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Duyên Hải | Điện lực Duyên Hải (4 CN) | Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK                             | Từ trụ 476DT/T117/(01-22) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà | Xã Long Hữu                | Không cắt điện   | Giảm TTĐN    |

|    |  |       |       |                    |                         |   |  |                                 |   |                 |
|----|--|-------|-------|--------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------|---|-----------------|
| 50 |  | 07h30 | 16h00 | Điện lực Cầu Ngang | Điện lực Cầu Ngang      | Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN) | Nhánh rẽ 22 kV từ trụ 475CN/161 đến trụ 475CN/P161/99 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)   | Xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long    | Không cắt điện  | Ngăn ngừa sự cố |
| 51 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Cẩn  | Điện lực Tiêu Cẩn (4CN) | Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế   | Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh       | Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa, Tập Ngãi  | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện   |                 |
| 52 |  | 07h00 | 22h00 | Điện lực Tiêu Cẩn  | Điện lực Tiêu Cẩn (2CN) | Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế                                | Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh | Xã Hùng Hòa, Tập Ngãi, Tiêu Cẩn | - Không cắt điện<br>- Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng   |                 |
| 53 |  | 08h00 | 12h00 | Điện lực Tiêu Cẩn  | Điện lực Tiêu Cẩn (3CN) | Vệ sinh băng chế phẩm bảo vệ bề mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối MĐĐ trung thế Phong Phú Cầu Quan, Recloser Định Quới                                  | Từ trụ 471CK/230 đến trụ 471CK/231 thuộc tuyến 471 Cầu Kè  | Xã Tân Hòa                      | - Cắt Recloser Định Quới trụ 471CK/230 thuộc tuyến 471 Cầu Kè<br>- Cắt 3DS1 Định Quới trụ 471CK/299 thuộc tuyến 471 Cầu Kè<br>- Cắt 3DS2 Định Quới trụ 471CK/232 thuộc tuyến 471 Cầu Kè<br>- Đóng kết vòng tuyến 478 Cầu Kè sang tuyến 471 Cầu Kè đẳng áp | Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |   |  |  |  |                          |  |                          |
|----|--|-------|-------|---|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 54 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Tiêu Càn                         | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (12CN) | Dựng trụ trung thế BTLT 12m, kéo dây hạ thế LV.ABC-4x70mm2 (XDM) thuộc trạm Cây Hẹ 7, trạm Cây Hẹ 8 thuộc công trình ĐTXD năm 2026 | Lưới hạ thế từ trụ a1 đến trụ a25 thuộc lưới hạ thế trạm Cây Hẹ 7 rụ 478CK/T280/48 nhánh trung thế 22kV Hiếu Từ thuộc tuyến 478 Cầu Kè | Xã Tiêu Càn              | - Không cắt điện<br>- Giữ khoảng cách an toàn đường dây hạ áp đang mang điện   | Công trình ĐTXD năm 2026 |
| 55 |  | 9h00  | 10h00 | Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh | Điện lực Châu Thành (02 CN)                            | Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 03/2028).   | Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Sâu 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T5/01 tuyến 472TV   | ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa | -Cắt CB trạm Rạch Sâu 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T5/01.<br>-Cắt LBFCO Rạch Sâu 1-2 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/05 (Tài sản khách hàng tự QL VH) | Thay định kỳ             |
| 56 |  | 10h30 | 11h30 | Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh | Điện lực Châu Thành (02 CN)                            | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 11/2029).   | Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Sâu 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/12 tuyến 472TV  | ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa | -Cắt CB + FCO trạm Rạch Sâu 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/12 (Tài sản khách hàng tự QL VH)  | Thay định kỳ             |
| 57 |  | 12h00 | 13h00 | Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh | Điện lực Châu Thành (02 CN)                            | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 02/2029).   | Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Sâu tại trụ 472TV/T97/P13/P172/21 tuyến 472TV  | ấp Rạch Sâu, xã Long Hòa | -Cắt CB + FCO trạm Rạch Sâu tại trụ 472TV/T97/P13/P172/21 (Tài sản khách hàng tự QL VH)  | Thay định kỳ             |
| 58 |  | 14h00 | 15h00 | Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh | Điện lực Châu Thành (02 CN)                            | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2029).   | Tại thùng CB-ĐK Trạm Thôn Vạn 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P12/01 tuyến 472TV  | ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa | -Cắt CB trạm Thôn Vạn 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/P12/01<br>-Cắt LBFCO Thôn Vạn 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/12 (Tài sản khách hàng tự QL VH)     | Thay định kỳ             |

|    |  |       |       |   |                             |   |  |                          |   |                              |
|----|--|-------|-------|---|-----------------------------|---|--|--------------------------|---|------------------------------|
| 59 |  | 15h30 | 16h30 | Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh | Điện lực Châu Thành (02 CN) | Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029).  | Tại thùng CB-ĐK Trạm Thôn Vạn 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/31 tuyến 472TV                          | ấp Thôn Vạn, xã Long Hòa | -Cắt CB + FCO trạm Thôn Vạn 1-1 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/31.(Tài sản khách hàng tự QLVH)  | Thay định kỳ                 |
| 60 |  | 08h00 | 10h00 | Điện lực Trà Vinh                         | Điện lực Trà Vinh           | - Thay công tơ, TI (hạ thế) định kỳ khách hàng Lò bún Phương Trân.  | Tại thùng CD + ĐK trạm Lò Bún Nguyễn Hồng Phương, trụ số 473TV/P64/01, tuyến 473TV                       | Phường Trà Vinh          | - Cắt CB trạm Lò Bún Nguyễn Hồng Phương, trụ số 473TV/P64/01.<br>- Cắt 03 FCO Lò Bún Nguyễn Hồng Phương, trụ số 473TV/64. Khách hàng chưa ký QLVH thuê            | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 61 |  | 10h15 | 11h30 | Điện lực Trà Vinh                         | Điện lực Trà Vinh (4CN)     | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Huỳnh Minh Trung.<br>- Thay công (trực tiếp) định kỳ khách hàng Huỳnh Minh Trung. | Tại thùng CD + ĐK trạm Hộ KD Huỳnh Minh Trung, trụ số 473TV/P83/T12/P04/01, tuyến 473TV                  | Phường Hòa Thuận         | - Cắt CB trạm Hộ KD Huỳnh Minh Trung, trụ số 473TV/P83/T12/P04/01.<br>- Cắt 03 LBFCO Hộ KD Huỳnh Minh Trung, trụ số 473TV/P83/T12/04. Khách hàng đã ký QLVH thuê  | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 62 |  | 11h45 | 13h00 | Điện lực Trà Vinh                         | Điện lực Trà Vinh (4CN)     | - Thay công tơ (TU, TI đến hạn 01/2029) định kỳ khách hàng Công ty TNHH Khải Hoàng Gia.   | Tại thùng CD + ĐK trạm Trần Vĩnh An, trụ số 477TV/T104/T28/01, tuyến 477TV (đang nhận điện tuyến 479TV). | Phường Trà Vinh          | - Cắt CB trạm Trần Vĩnh An, trụ số 477TV/T104/T28/01.<br>- Cắt 03 LBFCO Trần Vĩnh An, trụ số 477TV/T104/28. Khách hàng chưa ký QLVH thuê                          | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 63 |  | 13h15 | 15h00 | Điện lực Trà Vinh                         | Điện lực Trà Vinh (4CN)     | - Thay công tơ, TI (hạ thế) định kỳ khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Tấn Sang.  | Tại thùng CD + ĐK trạm Công ty TNHH SX Tấn Sang, trụ số 479TV/P48A/01A/01, tuyến 479TV.                  | Phường Trà Vinh          | - Cắt CB trạm Công ty TNHH SX Tấn Sang, trụ số 479TV/P48A/01A/01.<br>- Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH SX Tấn Sang, trụ số 479TV/P48A/01A. Khách hàng chưa ký QLVH thuê | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |

|    |                       |       |       |                   |   |  |   |                         |  |                           |
|----|-----------------------|-------|-------|-------------------|---|--|---|-------------------------|--|---------------------------|
| 64 |                       | 07h30 | 12h00 | Điện lực Cầu Kè   | Điện lực Cầu Kè (04CN)                    | Nâng công suất trạm từ 1x50kVA lên 2x50kVA, thay LA, thay dây sorty, thay HTĐĐ và thay CB trạm Ô Chích 7   | Tại trụ 477CK/T148/T37/03 nhánh rẽ Ô Chích 7  | Áp Ô Chích, xã Tam Ngãi | - Cắt CB+FCO trạm Ô Chích 7 tại trụ 477CK/T148/T37/03 (477CK)<br>- Cắt FCO Ô Chích 7 tại trụ 477CK/T148/37 (477CK)   | SCTX                      |
| 65 |                       | 13h00 | 16h30 | Điện lực Cầu Kè   | Điện lực Cầu Kè (4CN)                     | Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 1x50kVA, thay dây sorty, thay công tơ và thay CB trạm Áp 3A Phong Phú   | Vị trí cách 1.5m từ đầu trên FCO trạm Áp 3A Phong Phú hướng xuống đất theo phương thẳng đứng tại trụ 471CK/121 trực chính tuyến 471CK                             | Áp 3, xã Phong Thạnh    | Cắt CB+FCO trạm Áp 3A Phong Phú tại trụ 471CK/121 (471CK)  | SCTX                      |
| 1  | Thứ Bảy<br>09/05/2026 | 06h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay giáp buộc, giáp núu, thay kẹp Wire từ trụ 476BTre/131 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre. Thay đá, sứ treo và giáp núu tại vị trí trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre               | -Tủ trụ 476BTre/131 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre.  | -Phường Bến Tre         | -Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/130 tuyến 476 Bến Tre<br>-Cắt LBS + 3DS trụ 474-479BTre/76 liên nối tuyến 474-476 Bến Tre (LBS đang cắt)  | -                         |
| 2  |                       | 07h30 | 12h30 | Điện lực Bến Tre  | Điện lực Bến Tre KD (04CN)                | -Bảo trì HTĐĐ, thay TU, công tơ định kỳ, đánh số dây nhị thứ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 1500kVA Cty CP ĐT dừa Bến Tre trụ 474MC/155/2B/09/01 NR Bến phà cũ | -Tại tầng dầm TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 1500kVA Cty CP ĐT dừa Bến Tre trụ 474MC/155/2B/09/01 NR Bến phà cũ | -Phường Bến Tre         | -Cắt CB + DS 3 pha trạm 1500kVA Cty CP ĐT dừa Bến Tre trụ 474MC/155/2B/09/01 NR Bến phà cũ<br>-Cắt 3LBFCO + tháo 3 Hotline tại trụ 474MC/155/2B/09 NR Bến phà cũ<br>-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA T31 Thanh Tân trụ 474MC/155/2B/06 NR Bến phà cũ<br>-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 474MC/155/2B/11 NR Bến phà cũ | -Thay TU, công tơ định kỳ |

|   |  |       |       |                  |                            |   |   |                 |   |                                  |
|---|--|-------|-------|------------------|----------------------------|---|---|-----------------|---|----------------------------------|
| 3 |  | 07h45 | 13h30 | Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre KD (04CN) | -Bảo trì HTĐĐ, thay TU, TI, công tơ định kỳ, đánh số dây nhị thứ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 630kVA Hộ Kinh doanh cây xanh trụ 474MC/163/01/01 tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ) | -Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 630kVA Hộ Kinh doanh cây xanh trụ 474MC/163/01/01 tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ) | -Phường Bến Tre | -Cắt CB trạm 630kVA Hộ Kinh doanh cây xanh trụ 474MC/163/01/01 tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ)<br>-Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA trạm TI Thanh Tân trụ 474MC/163/01 tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ)<br>-Cắt 3FCO + tháo 3 Hotline trụ 474MC/163 tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ) | -Thay TU, TI, công tơ định kỳ    |
| 4 |  | 13h00 | 17h00 | Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre KD (04CN) | -Bảo trì HTĐĐ, thay TU, công tơ định kỳ, đánh số dây nhị thứ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 400kVA Cty Đông Minh trụ 474MC/188B/05/03 NR 3 pha Cty Đông Minh                    | -Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trung thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 400kVA Cty Đông Minh trụ 474MC/188B/05/03 NR 3 pha Cty Đông Minh                | -Phường Bến Tre | -Cắt CB trạm 400kVA Cty Đông Minh trụ 474MC/188B/05/03 NR 3 pha Cty Đông Minh<br>-Cắt 3FCO tại trụ 474MC/188B/05/01 NR 3 pha Cty Đông Minh  | -Thay TU, công tơ định kỳ        |
| 5 |  | 14h00 | 17h00 | Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre KD (04CN) | -Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ, đánh số dây nhị thứ hệ thống đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 180kVA Cty TNHH Dừa xanh trụ 474MC/155B tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ)                         | -Tại thùng TI, thùng công tơ đo đếm hạ thế trạm chuyên dùng khách hàng trạm 180kVA Cty TNHH Dừa xanh trụ 474MC/155B tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ)                             | -Phường Bến Tre | -Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA Cty TNHH Dừa xanh trụ 474MC/155B tuyến Mô Cày - Hàm Luông (cũ)   | -Thay TI hạ thế, công tơ định kỳ |
| 6 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Bến Tre | Điện lực Bến Tre (3CN)     | -Thay trụ hiện hữu hạ thế bằng trụ trung thế giữa khoảng trụ 474MC/155C/03 đến trụ 474MC/155C/04 và tháp sắt đầu trụ hạ thế giữa khoảng trụ 474MC/155C/04 đến trụ 474MC/155C/05 NR Thanh Sơn                | -Từ khoảng trụ 474MC/155C/03 đến trụ 474MC/155C/05 NR Thanh Sơn   | -Phường Bến Tre | -Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ 474MC/155C/03 NR Thanh Sơn  | -Ngăn ngừa sự cố                 |

|    |  |       |       |                      |                             |  |   |                 |   |                                       |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|---|---------------------------------------|
| 7  |  | 08h30 | 13h00 | -Điện lực Bến Tre    | Điện lực Bến Tre (03CN)     | -Tháo thu hồi MBA 2x37.5kVA. Lắp MBA 2x50kVA, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 177B/01 tuyến Mỏ Cày - Hàm Luông (cũ) | -Tại trụ 177B/01 tuyến Mỏ Cày - Hàm Luông (cũ)                          | -Phường Bến Tre | -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 177B/01 tuyến Mỏ Cày - Hàm Luông (cũ)<br>-Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 476TT-474TT/57 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân | -Ngăn ngừa sự cố                      |
| 8  |  | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre    | Điện lực Bến Tre (03CN)     | -Tháo thu hồi MBA 2x25kVA. Lắp MBA 2x37.5kVA, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474MC/191/50 NR 3 pha Thanh Tân         | -Từ tầng đà MBA trở xuống trụ 474MC/191/50 NR 3 pha Thanh Tân           | -Phường Bến Tre | -Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x25kVA trụ 474MC/191/50 NR 3 pha Thanh Tân   | -Ngăn ngừa sự cố                      |
| 9  |  | 08h00 | 13h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Thay CB, thay 3TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 3x25kVA lên 3x37,5kVA trụ 476GTROM/140/13 nhánh rẽ Chợ Lương Qưới              | -Tại trạm 3x25kVA trụ 476GTROM/140/13 nhánh rẽ Chợ Lương Qưới           | -Xã Châu Hòa    | -Cắt 3LBFCO trụ 476GTROM/140/01 đầu nhánh rẽ Chợ Lương Qưới<br>-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 476GTROM/140/13 nhánh rẽ Chợ Lương Qưới                 | -SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp |
| 10 |  | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (03CN) | -Thay CB, thay 3TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 3x37,5kVA xuống 3x25kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm      | -Tại trạm 3x37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm | -Xã Giồng Trôm  | -Cắt CB+3FCO + tháo 3 kíp hotline trạm 3x 37,5kVA trụ 471-476GTROM/78 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm   | -Giải quyết non tải TBA               |
| 11 |  | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN) | -Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 474GTROM/320/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty Mê Kong)                                  | -Tại trạm 630kVA trụ 474GTROM/320/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm     | -Xã Lương Phú   | -Cắt CB trạm 630kVA trụ 474GTROM/320/1 + Cắt 3FCO trụ 474GTROM/320 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm  | -Bảo trì HTĐĐ                         |

|    |  |       |       |                      |                                   |  |  |                      |  |                  |
|----|--|-------|-------|----------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|--|------------------|
| 12 |  | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Giồng Trôm | -Điện lực Giồng Trôm (04CN)       | -Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 474BTRE/205/27/11B/16/21/1 nhánh rẽ áp 6B Phước Long (KH: Cty TNHH MTV ĐT TM DV Vinh Quang) | -Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 474BTRE/205/27/11B/16/21/1 nhánh rẽ áp 6B Phước Long    | -Xã Phước Long       | -Cắt 3LBFCO trụ 474BTRE/205/27/11B/16/01 nhánh rẽ áp 6B Phước Long | -Bảo trì HTĐĐ    |
| 13 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri     | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.     | -Tür trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào. | -Xã Ba Tri-Tân Xuân. | -Không cắt điện.   | -Ngăn ngừa sự cố |

|    |  |       |       |                  |                                   |   |   |                   |   |                    |
|----|--|-------|-------|------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|---|--------------------|
| 14 |  | 06h30 | 14h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN) | -Vệ sinh, bảo trì mối nối, tăng cường sứ đỡ lèo, thay giáp niu không đảm bảo vận hành từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Tür trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Ba Tri.       | -Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 472-76 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu;<br>-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri;<br>-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa;<br>-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br><b>-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 472BTri/22/01 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/22/12 NR Nguyễn Đình Chiểu.</b><br><b>-Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/148 tuyến 472 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.</b><br><b>- Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa nhận điện từ LBS trụ 472BTri/168/24/01 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.</b> | - Ngăn ngừa sự cố. |
| 15 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (10CN) | -Thay sứ trung thế vận hành lâu năm từ trụ 472BTri/168/02 đến trụ 472BTri/168/71 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.  | -Tür trụ 472BTri/168/02 đến trụ 472BTri/168/71 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.    | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa - Giồng Trôm (đang cắt)   | -SCL 2026 bổ sung. |
| 16 |  | 07h30 | 09h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN) | -Thay 02 MBA chảy dầu, cũ sét trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/32/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.   | -Trụ 472BTri/32/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.                     | -Xã Ba Tri.       | -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/32/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 01FCO trụ 472BTri/32 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.   | -Ngăn ngừa sự cố.  |

|    |  |       |       |                  |   |   |   |                   |   |   |
|----|--|-------|-------|------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 17 |  | 09h00 | 14h00 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)       | -Thay trụ hạ thế 164a/2, 167/1 thuộc trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.   | -Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/162/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3FCO trụ 472BTri/162 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.  | -SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.                                   |
| 18 |  | 08h00 | 09h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Xây xát lúa gạo Trần Thanh Liêm trạm 160kVA trụ 472BTri/142/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | - Trụ 472BTri/142/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.                                | -Xã Mỹ Chánh Hoà  | -Cắt CB trạm 160kVA trụ 472BTri/142/1 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3FCO trụ 472BTri/142 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.  | -Thay điện kế định kỳ   |
| 19 |  | 09h30 | 11h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | -Thay điện kế định kỳ trạm 2x25kVA trụ 472BTri/31/7 NR áp 3 An Bình Tây   | -Trụ 472BTri/31/7 NR áp 3 An Bình Tây   | -Xã Ba Tri        | -Cắt CB +1 FCO trạm 2x25kVA trụ 472BTri/31/7 NR áp 3 An Bình Tây  | -Thay điện kế định kỳ   |
| 20 |  | 14h30 | 16h30 | -Điện lực Ba Tri | -Điện lực Ba Tri - Tổ Kinh doanh (02CN) | - Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Lê Quang Huy trạm 250kVA trụ 472BTri/12A/3/1T NR An Bình 4.                               | - Trụ 472BTri/12A/3/1T NR An Bình 4.  | -Xã Ba Tri        | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 472BTri/12A/3/1T NR An Bình 4.<br>-Cắt 3FCO trụ 472BTri/12A/3 NR An Bình 4.   | -Thay điện kế định kỳ   |
| 21 |  | 07h00 | 14h00 | -Điện lực Ba Tri | -Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (25CN)  | -Thay mới dây trung hòa từ trụ 472BTri/91 đến trụ 472BTri/132 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.  | -Từ trụ 472BTri/91 đến trụ 472BTri/132 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.             | -Xã Mỹ Chánh Hòa. | -Cắt Recloser+3DS trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>- Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri;<br>-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa;<br>-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | - Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026 |

|    |  |       |       |                     |  |  |   |   |  |   |
|----|--|-------|-------|---------------------|--|--|---|---|--|---|
| 22 |  | 07h00 | 14h00 | -Điện lực Ba Tri    | -Công ty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (25CN) | -Thay mới dây trung hòa từ trụ 472BTri/90 đến trụ 472BTri/91 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.  | -Tür trụ 472BTri/90 đến trụ 472BTri/91 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.   | -Xã Mỹ Chánh Hòa.   | -Cắt MC tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Thử điện cắt 3DS trụ 472BTri/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.<br>-Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu;<br>-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri;<br>-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/168/01 NR Mỹ Hòa;<br>-Cắt 3LBFco trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. | - Xây lắp công trình Sửa chữa lưới trung hạ thế huyện Ba Tri năm 2026 |
| 23 |  | 06h30 | 17h00 | -Điện lực Bình Đại  | -Điện lực Bình Đại 20CN                | -Thay trụ, dựng trụ đệm lưới từ trụ 477BD/139B đến trụ 477BD/212 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 477BD/139B đến trụ 477BD/212 tuyến Bình Đại - Thới Thuận  | -Tür trụ 477BD/139B đến trụ 477BD/212 tuyến Bình Đại - Thới Thuận   | -Áp Phước Lợi, Phước Bình xã Thạnh Phước; Thới An xã Thới Thuận | -Cắt Recloser trụ 477BD/47/137 + 3DS trụ 477BD/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận  | -ĐTĐD 2026  |
| 24 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Thạnh Phú | -Điện lực Thạnh Phú (05 CN)            | -Kéo dây ABC2x50 từ trụ 6h đến trụ 10h; di dời thùng điện kế, dây kéo về từ trụ 473BTh/45/08A về trụ 10h thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh<br>-Cắt dừng lưới hạ áp tại khoảng trụ 473BTh/45/08 - trụ 10h thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh<br>-Ép kẻo hạ áp tại trụ 6h; chuyển đầu nối lưới hạ áp từ trụ 6h đến trụ 10h sang đầu nối trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện | -Lưới điện hạ áp thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh<br>-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện | -Xã Thạnh Phú   | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh<br>-Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07 NR An Thạnh<br>-Cắt CB trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện<br>-Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P NR Bưu Điện   | -SCTX, ngăn ngừa sự cố  |

|    |  |       |       |                    |  |  |  |                |  |   |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|--|----------------|--|---|
| 25 |  | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | Điện lực Phước Mỹ Trung + Điện lực Chợ Lách (09CN) | -Thay 3TI đo đếm tuyến 476 Chợ Lách- Mô Cây tại trụ 475-476CL/304 tuyến Chợ Lách - Mô Cây<br>-Lắp đo đếm trung thế tuyến 475 (lưới tầng trên) tại trụ 475-476CL/303 tuyến Chợ Lách - Mô Cây<br>-Lắp TU, cáp LBS tuyến 475 (lưới tầng trên) tại trụ 475-476CL/305 tuyến Chợ Lách - Mô Cây | -Tại trụ 475-476CL/303, 475-476CL/304, 475-476CL/305 tuyến Chợ Lách - Mô Cây | -Xã Vĩnh Thành | -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/244 tuyến Chợ Lách - Mô Cây<br>-Cắt LBS trụ 475-476CL/306 (đang cắt) + cắt 3DS trụ 475-476CL/307 tuyến Chợ Lách - Mô Cây<br>-Cắt/đóng Recloser tuyến 475 (tầng trên) tại trụ 475-476CL/93 tuyến Chợ Lách - Mô Cây để thao tác cắt 3DS tuyến 475 (tầng trên) tại trụ 475-476CL/212 tuyến Chợ Lách - Mô Cây<br>-Cắt 3DS tuyến 475 (tầng trên) tại trụ 475-476CL/212 tuyến Chợ Lách - Mô Cây<br>-Kiểm tra lèo tuyến 475 (tầng trên) tại trụ 457-476CL/357 tuyến Chợ Lách - Mô Cây Chưa đầu nối.<br>-Kiểm tra LBS+3DS liên nối tuyến 475 (tầng trên) với tuyến Chợ Lách - Mô Cây tại trụ 475-476CL/245 tuyến Chợ Lách - Mô Cây đang cắt.<br>-Cắt LBS trụ 475CL/247/01 NR Đông Nam Vĩnh Thành + Cắt 3FCO trụ 475-476CL/247 tuyến Chợ Lách - Mô Cây (đầu NR Đông Nam Vĩnh Thành)<br><b>-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 475CL/247/01 nhận điện từ 3LBFCO trụ 475CL/247/43 NR Đông Nam Vĩnh Thành (đầu NR Vĩnh Hòa, tuyến 478 trạm 110kV Thanh Tân)</b> | -Công trình lắp thiết bị và đo đếm ranh giới Điện lực Phước Mỹ Trung và Điện lực Chợ Lách |
|----|--|-------|-------|--------------------|--|--|--|----------------|--|---|

|    |  |       |       |                    |   |   |   |                |   |  |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|---|---|----------------|---|--|
| 26 |  | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN) | -Thay trụ hạ thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc (XDM nhánh rẽ Cầu Chợ)  | -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc   | -Xã Vĩnh Thành | -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc  | -Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026 |
| 27 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn   | Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (18CN)            | Kéo mới và thu hồi 3675m dây ABC 4x95mm <sup>2</sup> và 762m dây ABC 4x120mm <sup>2</sup> , lắp mới 04 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm KTM Song Phú trụ 477BM/262A/1 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn) | Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm KTM Song Phú trụ 477BM/262A/1 tuyến 477 Bình Minh | Xã Song Phú    | Cắt MCCB + FCO trạm KTM Song Phú trụ 477BM/262A/1 tuyến 477 Bình Minh   | Thi công công trình SCL năm 2026   |
| 28 |  | 07h30 | 16h30 | Điện lực Long Hồ   | Điện lực Long Hồ (05CN)                             | Kết vòng từ tuyến 474 Cỏ Chiên qua tuyến 476 Cỏ Chiên đến LBFCO Long Mỹ tại trụ 476CC/200 tuyến 476 Cỏ Chiên  | - Tại trụ 476CC/200 tuyến 476 Cỏ Chiên<br>- Tại trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên                    | Xã Bình Phước. | - Cắt LBFCO Long Mỹ tại trụ 476CC/200 tuyến 476 Cỏ Chiên<br>- Đóng 3LTD Cầu Cái Chuối - 1 tại trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên<br>- Đóng 3LTD Cầu Cái Chuối - 2 tại trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên<br>- Đóng Rec Cầu Cái Chuối tại trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên | Chuyển nguồn   |

|    |  |       |       |                      |  |  |   |                            |   |                       |
|----|--|-------|-------|----------------------|--|--|---|----------------------------|---|-----------------------|
| 29 |  | 07h30 | 16h30 | Điện lực Long Hồ     | Địa phương (UBND xã Bình Phước)                  | UBND xã Bình Phước đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 37/UBND ngày 23/4/2026 của UBND xã Bình Phước).  | Đoạn đường từ Ngon Cây Còng đến cầu Hòa Tịnh (từ trụ 476CC/143 về đến 476CC/199 tuyến 476 Cô Chiên)           | Xã Bình Phước.             | - Cắt Rec Mang Thít - Long Hồ trụ 476CC/140 tuyến 476 Cô Chiên<br>- Cắt DS Mang Thít - Long Hồ - 2 tại trụ 476CC/141 tuyến 476 Cô Chiên<br>- Kiểm tra LBS Hòa Tịnh tại trụ 479PH/244/4B đang ở vị trí cắt<br>- Cắt DS Hòa Tịnh - C7 tại trụ 476CC/199/3 tuyến 476 Cô Chiên<br>- Kiểm tra LBFCO Long Mỹ tại trụ 476CC/200 tuyến 476 Cô Chiên đang ở vị trí cắt | Đề nghị địa phương    |
| 30 |  | 07h30 | 16h30 | Điện lực Long Hồ     | Điện lực Long Hồ (05CN)                          | Di dời trụ trung thế bị sạt lở cách vị trí trụ hiện hữu khoảng 2m về hướng trụ 476CC/176 tuyến 476 Cô Chiên  | Tại trụ 476CC/175 tuyến 476 Cô Chiên  | Xã Bình Phước.             | - Cắt Rec Mang Thít - Long Hồ trụ 476CC/140 tuyến 476 Cô Chiên<br>- Cắt DS Mang Thít - Long Hồ - 2 tại trụ 476CC/141 tuyến 476 Cô Chiên<br>- Kiểm tra LBS Hòa Tịnh tại trụ 479PH/244/4B đang ở vị trí cắt<br>- Cắt DS Hòa Tịnh - C7 tại trụ 476CC/199/3 tuyến 476 Cô Chiên<br>- Kiểm tra LBFCO Long Mỹ tại trụ 476CC/200 tuyến 476 Cô Chiên đang ở vị trí cắt | Sửa chữa thường xuyên |
| 31 |  | 07h00 | 17h00 | Điện lực Trung Thành | Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (11 CN) | -Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất trên đường trục hạ áp trạm Rạch Sâu 3A trụ 472CL/T104/P42B/T19/11A thuộc nhánh rẽ Rạch Sâu 1, tuyến 477 Mỏ Cà. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026) | Trên đường trục hạ áp trạm Rạch Sâu 3A trụ 472CL/T104/P42B/T19/11A thuộc nhánh rẽ Rạch Sâu 1, tuyến 477 Mỏ Cà | Áp Rạch Sâu, xã Quới Thiện | - Cắt CB + FCO trạm Rạch Sâu 3A trụ 472CL/T104/P42B/T19/11A thuộc nhánh rẽ Rạch Sâu 1, tuyến 477 Mỏ Cà  | Sửa chữa lớn 2026     |

|    |  |       |       |                   |   |   |  |                          |  |                                  |
|----|--|-------|-------|-------------------|---|---|--|--------------------------|--|----------------------------------|
| 32 |  | 06h30 | 17h30 | Điện lực Tam Bình | Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng Đông Á (30CN) | Hoàn chỉnh cần thao tác, đầu cáp ngầm 04 DS và dựng trụ, tháp sắt, sang dây trung hạ áp sang vị trụ dựng mới và nghiệm thu đóng điện 04 DS và 02 đoạn cáp ngầm xây dựng mới cầu Tam Bình vào vận hành (sau Rec Nhơn Bình nhận điện tuyến 480 Vũng Liêm đến 17h30 ngày 10/5/2026). | Tại trụ 471TB/117B, 471TB/118, 471TB/121, 471TB/T121/1A và từ trụ 471TB/P118/1 đến trụ 471TB/P118/8 tuyến 471 Tam Bình | Áp 3, 4, xã Tam Bình     | *Cát:<br>- LBS Cầu Hàn tại trụ 471TB/145<br>- 3LTD Cầu Hàn-L8 tại trụ 471TB/145 tuyến 471 Tam Bình<br>- LBS Bến Phà tại trụ 471TB/111<br>- DS Bến Phà -2 tại trụ 471TB/112 tuyến 471 Tam Bình.<br>- Rec Nhơn Bình tại trụ 471TB/T121/4<br>- DS Nhơn Bình -1 tại trụ 471TB/T121/3 tuyến 471 Tam Bình. | Công trình xây dựng cầu Tam Bình |
| 33 |  | 06h30 | 16h30 | Điện lực Tam Bình | Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)   | Di dời trụ điện, TBA và đường dây trung hạ thế trạm Mỹ Phú 1.2 (phục vụ thi công dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình, theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp)                     | Trục trung hạ áp và TBA từ trụ 471TB/P82/9 đến trụ 471TB/P82/10 tuyến 475 Tam Bình                                     | Áp Mỹ Phú 1, xã Tam Bình | - Cát LBF nhóm 2 tại trụ 471TB/P82/1 tuyến 471 Tam Bình  | Địa phương đề nghị cắt điện      |
| 34 |  | 08h30 | 08h40 | Điện lực Trà Ôn   | Điện lực Trà Ôn (2CN)                           | Chuyển nguồn tuyến 471TB từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến 3LBF Nhà Thỉ tuyến 474 Bình Minh (dự kiến 3LBF Nhà Thỉ vận hành ở vị trí thường mở, sau khi thực hiện hoàn tất công trình lộ ra trạm 110kV Trà Ôn sẽ trả lại sơ đồ chuẩn, dự kiến đến cuối tháng 5/2026).                      | Trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.  | Áp Gia Kiệt, xã Trà Côn. | Cát 3LBF Nhà Thỉ trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.   | Chuyển nguồn                     |
| 35 |  | 08h30 | 08h40 | Điện lực Trà Ôn   | Điện lực Trà Ôn (2CN)                           | Chuyển nguồn tuyến 471TB từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến 3LBF Nhà Thỉ tuyến 474 Bình Minh (dự kiến 3LBF Nhà Thỉ vận hành ở vị trí thường mở, sau khi thực hiện hoàn tất công trình lộ ra trạm 110kV Trà Ôn sẽ trả lại sơ đồ chuẩn, dự kiến đến cuối tháng 5/2026).                      | Trụ M44/T261/167 tuyến 474 Bình Minh.  | Áp Trà Ngoa, xã Trà Côn. | Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa trụ M44/T261/167 tuyến 474 Bình Minh.  |                                  |

|    |  |       |       |                   |  |   |  |                         |  |  |
|----|--|-------|-------|-------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|
| 36 |  | 06h30 | 16h30 | Điện lực Cầu Kè   | Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15CN) | Dựng trụ chèn BTLT 1x12m (52 trụ), 2x12m (27 trụ) và tháp sắt nâng cao đường dây trung áp (14 trụ) trực chính tuyến 473CK   | Từ trụ 473CK/05 đến trụ 473CK/111 trực chính tuyến 473CK   | Áp Trà Bôn A, xã Cầu Kè | - Cắt 03DS 473CK tại trụ 473CK/04 (473CK)<br>- Cắt Recloser Trà Óp tại trụ 473CK/113 (473CK)<br>- Cắt 03DS2 Trà Óp tại trụ 473CK/114 (473CK)<br>- Cắt 03LBFCO MeKong Home tại trụ 473CK/P47/01 (473CK)<br>- Cắt LBFCO Ô Ròm tại trụ 473CK/P60/01 (473CK)<br>- Cắt LBFCO Châu Hưng B tại trụ 473CK/T62/01 (473CK)<br>- Cắt LBFCO Trà Bôn B tại trụ 473CK/P63/03 (473CK) | ĐTXD, cắt điện để hoàn thành công trình 02 lần |
| 37 |  | 07h30 | 11h30 | Điện lực Cầu Kè   | Điện lực Cầu Kè (4CN)                                  | Căng dây trung áp bị chùng từ trụ 473CK/T47/25 đến trụ 473CK/T47/31, thay chân sứ đỉnh trụ 473CK/T47/28 và thay LA trạm Bà Hai 2, Bà Hai 3 nhánh rẽ Kinh Bà Hai                             | Từ trụ 473CK/T47/25 đến trụ 473CK/T47/31 nhánh rẽ Kinh Bà Hai  | Áp Châu Hưng, xã Cầu Kè | - Cắt LBFCO Kinh Bà Hai tại trụ 473CK/47 (473CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Bà Hai 1 tại trụ 473CK/T47/10 (473CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Bà Hai 2 tại trụ 473CK/T47/31 (473CK)   | KKLĐ   |
| 38 |  | 12h00 | 14h00 | Điện lực Cầu Kè   | Điện lực Cầu Kè (4CN)                                  | Nâng xà FCO LA trạm lên cao và thay LA trạm Xóm Lớn 1   | Từ kẹp quay trạm Xóm Lớn 1 trở xuống trụ 473CK/T81/15 nhánh rẽ Xóm Lớn   | Áp Xóm Lớn, xã Cầu Kè   | - Cắt LBFCO Xóm Lớn tại trụ 473CK/81 (473CK)<br>- Cắt CB+FCO trạm Xóm Lớn 1 tại trụ 473CK/T81/15 (473CK)   | KKLĐ   |
| 39 |  | 08h00 | 09h30 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN)                                | - Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công Ty TNHH Khách Sạn The Rose.<br>- Thay công tơ (TI đến hạn 05/2028) định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Khách Sạn The Rose. | - Tạm từ CB+ĐK trạm Khách Sạn The Rose (trạm trụ tháp 1 cột), tại trụ 479LD/P88/P11B/01, tuyến 479LD (đang nhận điện tuyến 478LD). | Phường Trà Vinh         | - Cắt CB trạm Khách Sạn The Rose (trạm trụ tháp 1 cột), tại trụ 479LD/P88/P11B/01.<br>- Cắt 03 FCO Khách Sạn The Rose, tại trụ 479LD/P88/11B. Khách hàng đã ký QLVH thuê   | Thay hệ thống đo đếm định kỳ                   |

|    |  |       |       |                   |                         |  |   |                 |   |                              |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|---|-----------------|---|------------------------------|
| 40 |  | 09h45 | 11h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Thay công tơ (trực tiếp) định kỳ khách hàng Công ty TNHH XD-TM Châu Hưng.        | Tại thùng CD + ĐK trạm Cty TNHH Châu Hưng 1, trụ số 473-475LD-3/P41/01, tuyến 473LD.                                    | Phường Long Đức | - Cắt CB trạm Cty TNHH Châu Hưng 1, trụ số 473-475LD-3/P41/01.<br>- Cắt 03 FCO trạm Cty TNHH Châu Hưng 1, trụ số 473-475LD-3/P41/01.<br>Khách hàng chưa ký QLVH thuê      | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 41 |  | 11h15 | 13h00 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Thay công tơ, TI (hạ thế) định kỳ khách hàng Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành. | Tại thùng CD + ĐK trạm Cty XD Phú Thành, trụ số 473-475LD-3/P49/01, tuyến 473LD.  | Phường Long Đức | - Cắt CB trạm Cty XD Phú Thành, trụ số 473-475LD-3/P49/01.<br>- Cắt 03 FCO trạm Cty XD Phú Thành, trụ số 473-475LD-3/P49/01.<br>Khách hàng chưa ký QLVH thuê              | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |
| 42 |  | 13h15 | 14h45 | Điện lực Trà Vinh | Điện lực Trà Vinh (4CN) | - Thay công tơ (TI đến hạn 01/2028) định kỳ khách hàng Chùa Phước Khánh.           | Tại thùng CD + ĐK trạm Chùa Phước Khánh, trụ số 477-475LD-7/P107/P92/T03A/01, tuyến 477LD (đang nhận điện tuyến 474LD). | Phường Long Đức | - Cắt CB trạm Chùa Phước Khánh, trụ số 477-475LD-7/P107/P92/T03A/01.<br>- Cắt 03 LBFCO Chùa Phước Khánh, trụ số 477-475LD-7/P107/P92/03A.<br>Khách hàng chưa ký QLVH thuê | Thay hệ thống đo đếm định kỳ |

|   |                        |       |       |                   |  |  |  |                |  |                          |
|---|------------------------|-------|-------|-------------------|--|--|--|----------------|--|--------------------------|
| 1 | Chủ nhật<br>10/05/2026 | 06h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)  | -Thay giáp buộc, giáp núu, thay cáp từ lưới xuống FCO, thay kẹp Wire+Hotline, thay thùng trạm tại các vị trí trụ: 473BTre/77A, 473BTre/79/04 tuyến 473 Bến Tre<br>-Thay giáp buộc, giáp núu từ trụ 473BTre/79 đến trụ 473BTre/79/03; từ trụ 473BTre/80 đến trụ 473BTre/114 tuyến 473 Bến Tre | -Tại các vị trí trụ: 473BTre/77A, 473BTre/79/04 tuyến 473 Bến Tre<br>-Từ trụ 473BTre/79 đến trụ 473BTre/79/03; từ trụ 473BTre/80 đến trụ 473BTre/114 tuyến 473 Bến Tre | -Phường An Hội | -Cắt LBS + 3DS trụ 471-473BTre/75 tuyến 473 Bến Tre<br>-Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/91 liên nối tuyến 471-473 Bến Tre (LBS đang cắt)<br>-Cắt LBS trụ 473BTre/106/05/01 + 3DS trụ 473BTre/106/05 liên nối tuyến 471-473 Bến Tre (LBS đang cắt)<br>-Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/106/14 liên nối tuyến 471-473 Bến Tre (LBS đang cắt)<br>-Cắt LBS trụ 473BTre/115 + 3DS trụ 473BTre/116 tuyến 473 Bến Tre<br>-Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/49/27/31A liên nối tuyến 471-473 Bến Tre (LBS đang cắt)<br><b>-Chuyển nguồn từ sau 3DS trụ 473BTre/116 tuyến 473 Bến Tre sang nhận điện từ LBS trụ 473BTre/141 tuyến 473 Bến Tre (nhận tuyến 475 Bến Tre)</b> | -SCL năm 2026            |
| 2 |                        | 08h00 | 15h00 | -Điện lực Bến Tre | -CÔNG TY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN ETC68 (04CN) | -Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm thiết bị vật tư và TBA trạm 1250KVA TTTM Sense City Bến Tre trụ 473BTre/82/01 tuyến 473 Bến Tre   | -Tại trạm 1250KVA TTTM Sense City Bến Tre trụ 473BTre/82/01 tuyến 473 Bến Tre  | -Phường An Hội | -Cắt 3LBFCO trụ 473BTre/82 tuyến 473 Bến Tre   | -Theo yêu cầu khách hàng |
| 3 |                        | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (06CN)                   | -Thay trụ trung thế và di dời trạm 180kVA MTA 13 (cách vị trí hiện hữu khoảng 2 m) trụ 474BTre/78/22 tuyến 474 Bến Tre   | -Trạm 180kVA MTA 13 trụ 474BTre/78/22 tuyến 474 Bến Tre  | -Phường An Hội | -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/78/03 tuyến 474 Bến Tre  | -Theo yêu cầu khách hàng |

|   |  |       |       |                   |   |  |  |                      |   |                     |
|---|--|-------|-------|-------------------|---|--|--|----------------------|---|---------------------|
| 4 |  | 08h30 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Điện lực Bến Tre (03 CN)                 | -Thay trụ hạ thế 1b bị nứt gốc, tháp sắt đầu trụ hạ thế 2b và thu hồi trụ hạ thế BTV, dây chằng hạ thế không sử dụng thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA Đăng Kiểm trụ 476BTre/94/01 tuyến 476 Bến Tre | -Trụ hạ thế 1b, 2b thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA Đăng Kiểm trụ 476BTre/94/01 tuyến 476 Bến Tre | -Phường Bến Tre      | -Cắt CB trạm 320kVA Đăng Kiểm trụ 476BTre/94/01 tuyến 476 Bến Tre<br>-Cắt 3FCO trụ 476BTre/94 tuyến 476 Bến Tre   | -Xử lý mất an toàn  |
| 5 |  | 07h30 | 13h00 | -Điện lực Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay thùng điện kế tổng trạm 250kVA Đình Phú Khương trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre.   | -Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA Đình Phú Khương trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre.      | -Phường Phú Khương   | -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Đình Phú Khương trụ 471-473BTre/57 tuyến 471 Bến Tre.  | -SCL năm 2026       |
| 6 |  | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay thùng điện kế tổng trạm 560kVA Tin Học trụ 471-473BTre/28 tuyến 471 Bến Tre.   | -Tại thùng điện kế tổng trạm 560kVA Tin Học trụ 471-473BTre/28 tuyến 471 Bến Tre.              | -Phường Phú Tân      | -Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA Tin Học trụ 471-473BTre/28 tuyến 471 Bến Tre.  | -SCL năm 2026       |
| 7 |  | 08h00 | 13h00 | -Điện lực Bến Tre | -Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN) | -Thay thùng điện kế tổng trạm 250kVA TTDV Việc Làm 1 trụ 473BTre/49/08 tuyến 473 Bến Tre.  | -Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA TTDV Việc Làm 1 trụ 473BTre/49/08 tuyến 473 Bến Tre.       | -Phường Phú Khương   | -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA TTDV Việc Làm 1 trụ 473BTre/49/08 tuyến 473 Bến Tre.   | -SCL năm 2026       |
| 8 |  | 08h00 | 15h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN)                   | -Sửa trụ nghiêng trung thế trụ 479AH/53/43 NR Thành Triệu - Phú Túc  | -Trụ 479AH/53/43 NR Thành Triệu - Phú Túc  | -Áp Chợ xã Tiên Thủy | -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/37 NR Thành Triệu - Phú Túc<br>-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc<br>-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 479AH/53/43 NR Thành Triệu - Phú Túc | -Xử lý mùa khô 2026 |

|   |  |       |       |                   |                         |  |  |               |   |             |
|---|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|--|---------------|---|-------------|
| 9 |  | 07h30 | 11h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Vệ sinh cách điện thiết bị, phụ kiện cách điện bằng chế phẩm SAEKAPHEN tại HTĐĐ trụ 478GL/43, đưa dây trung thế lên cổ sứ trụ 478GL/39, đi dời kẹp wire trụ 478GL/35, lắp nắp chụp sứ trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định | -Trụ 478GL/43, trụ 478GL/39, trụ 478GL/35, trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định | -Xã Giao Long | -Cắt MC 478 + đưa MC 478 ra khỏi vận hành + đóng DND 478-76 trạm 110kV Giao Long<br>-Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/46 tuyến Giao Long - Hữu Định<br>-Cắt 3LTD trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long - An Hóa 2<br>-Cắt LBS+3DS trụ 478GL/03/01 NR Cảng Giao Long<br>-Cắt LBS trụ 478GL/17 tuyến Giao Long - Hữu Định (đang cắt)<br>-Cắt 3DS trụ 478GL/17/01 tuyến KCN Long Phước (đang cắt)<br><b>-Chuyển nguồn sau trụ 478GL/46 nhận điện qua LBS trụ 475BTre/114 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm</b><br><b>-Chuyển nguồn NR Cảng Giao Long nhận điện qua Recloser trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long</b><br><b>-Chuyển nguồn từ sau trụ 478GL/06/02 tuyến Giao Long - An Hóa 2 nhận điện từ LBS trụ 473BD/416/05 NR 3 Pha Phước Sang</b> | -Giám sự cổ |
|---|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|--|--|---------------|---|-------------|

|    |  |       |       |                   |                         |   |   |               |   |   |
|----|--|-------|-------|-------------------|-------------------------|---|---|---------------|---|---|
| 10 |  | 13h30 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (6CN) | -Vệ sinh cách điện thiết bị, phụ kiện cách điện bằng chế phẩm SAEKAPHEN tại HTĐĐ trụ 476GL/39, lắp 3 nắp chụp LA trụ 476GL/15, trụ 476GL/34, lắp nắp chụp sứ đứng trụ 476GL/40, trụ 476GL/41 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định  | -Trụ 476GL/39, trụ 476GL/15, trụ 476GL/34, trụ 476GL/40, trụ 476GL/41 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định | -Xã Giao Long | -Cắt MC 476 + đưa MC 476 ra khỏi vận hành + đóng DND 476-76 trạm 110kV Giao Long<br>-Cắt Recloser+3DS trụ 476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định<br><b>-Chuyển nguồn sau trụ 476GL/42 nhận điện từ LB trụ 473BTre/49/37 tuyến 473 Bến Tre (đang nhận 475 Bến Tre)</b> | -Giám sự cố   |
| 11 |  | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm (1000+2000+3x(1500))kVA trụ 475GL/23/05/03, trụ 475GL/23/05/03/1T, trụ 475GL/23/05/03/2T, trụ 475GL/23/05/03/3T, trụ 475GL/23/05/03/1P NR Công ty Giấy Đông Hải (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE) | -Trụ 475GL/23/05/01 NR Công ty Giấy Đông Hải  | -Xã Giao Long | -Cắt Recloser+3DS trụ 475GL/23/05 tuyến KCN Giao Long 1<br>-Cắt 3DS trụ 475GL/23/05/03 NR Công ty Giấy Đông Hải   | -Thay điện kế định kỳ + 03TI + 03TU bảo trì hệ thống đo đếm |
| 12 |  | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN) | -Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm (5000 + 3x2500)kVA trụ 473GL/34/05/01 NR Công ty Đông Hải Bến Tre (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE)   | -Trụ 473GL/34/05/01 NR Công ty Đông Hải Bến Tre   | -Xã Giao Long | -Cắt Recloser+3LTD trụ 473-471GL/34/05 NR Công ty CP Đông Hải Bến Tre<br>-Cắt tủ RMU trạm (5000 + 3x2500)kVA trụ 473GL/34/05/01 NR Công ty Đông Hải Bến Tre   | -Thay điện kế định kỳ + 03TI + 03TU bảo trì hệ thống đo đếm |

|    |  |       |       |                   |                                  |   |  |                |  |   |
|----|--|-------|-------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------|--|---|
| 13 |  | 08h00 | 11h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN)          | -Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 473GL/34/06/01 NR Công ty Đông Hải Bến Tre (CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE)         | -Trụ 473GL/34/06/01 NR Công ty Đông Hải Bến Tre                      | -Xã Giao Long  | -Cắt 3LBFco trụ 473-471GL/34/06 NR Công ty CP Đông Hải Bến Tre<br>-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473GL/34/06/01 NR Công ty Đông Hải Bến Tre | -Thay điện kế định kỳ + 03TI + 03TU bảo trì hệ thống đo đếm |
| 14 |  | 13h00 | 17h00 | -Điện lực Phú Túc | -Điện lực Phú Túc (4CN)          | -Thay điện kế định kỳ + 03TU + 03TI + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm (2x2500)+3000kVA Trụ 475GL/23/17A/01 tuyến KCN Giao Long 1 (Công ty CP DV năng lượng Thành Công) | -Trụ 475GL/23/17A tuyến KCN Giao Long 1                              | -Xã Giao Long  | -Cắt Recloser+3DS trụ 475GL/23/17A tuyến KCN Giao Long 1<br>-Cắt 3DS trụ 475GL/23/17B tuyến KCN Giao Long 1                          | -Thay điện kế định kỳ + 03TI + 03TU bảo trì hệ thống đo đếm |
| 15 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri  | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN) | -Dời chằng trung thế từ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/24 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.  | -Từ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/24 NR Bảo Thạnh Tân Xuân. | -Xã Bảo Thạnh. | -Cắt LBS+3FCO trụ 473BTri/228/51 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.<br>-Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. (Đang cắt)          | -Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.             |
| 16 |  | 07h30 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri  | -Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (08CN) | -Vệ sinh sứ bằng chế phẩm vệ sinh cách điện từ trụ 473BTri/228/01 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.   | -Từ trụ 473BTri/228/01 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh Tân Xuân. | -Xã Bảo Thạnh. | -Cắt LBS+3FCO trụ 473BTri/228/51 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.<br>-Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. (Đang cắt)          | -Ngăn ngừa sự cố.   |

|    |  |       |       |                    |   |  |   |               |  |  |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|---|---------------|--|--|
| 17 |  | 13h00 | 16h00 | -Điện lực Ba Tri   | -Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (04CN)                  | -Sửa trụ nghiêng thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.  | -Trụ hạ thế C6 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản. | -Xã Tân Xuân. | -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.<br>-Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/39A/12 NR Đê thủy sản. | -Ngăn ngừa sự cố.  |
| 18 |  | 07h30 | 12h00 | -Điện lực Mỏ Cây   | -Điện lực Mỏ Cây (05 CN)                            | -Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/12/1 tuyến Mỏ Cây - Hương Mỹ                | -Tại trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/12/1 tuyến Mỏ Cây - Hương Mỹ         | -Xã Mỏ Cây    | -Cắt CB trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/12/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/12 tuyến Mỏ Cây - Hương Mỹ                        | -Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn   |
| 19 |  | 13h00 | 16h30 | -Điện lực Mỏ Cây   | -Điện lực Mỏ Cây (05 CN)                            | -Di dời trụ và lưới trung thế tại trụ 472MC/15/20/17/60P/30 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông                               | -Tại trụ 472MC/15/20/17/60P/30 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông                           | -Xã Đồng Khởi | -Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/01 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông   | -Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn   |
| 20 |  | 07h30 | 17h00 | -Điện lực Chợ Lách | -Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rang Đông (20CN) | -Thay mới trụ, dựng đệm trụ, tháp đà, lắp phụ kiện từ trụ trung thế 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân | -Lưới trung thế từ trụ trung thế 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân   | -Xã Phú Phụng | -Cắt LBFCO trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)                                      | -Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026 |

|    |  |       |       |                    |                           |  |   |  |  |              |
|----|--|-------|-------|--------------------|---------------------------|--|---|--|--|--------------|
| 21 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Cty TNHH Hùng Anh (10CN)  | Thay mới đường dây hạ áp cáp ABC 4*95mm <sup>2</sup> , thay hộp cáp ABC, đấu nối dây vào cáp ABC XDM trạm 3*50kVA Đình Tiên Hoàng 1A tại trụ 472VLg/27/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long (Công trình SCL năm 2026) | Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 472VLg/27/5 đến trụ A/5, từ trụ 472VLg/27/5 đến trụ B/5 và từ trụ 472VLg/27/5 đến trụ C/5 thuộc trạm 3*50kVA Đình Tiên Hoàng 1A tại trụ 472VLg/27/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long | Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.    | Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Đình Tiên Hoàng 1A tại trụ 472VLg/27/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long   | SCL năm 2026 |
| 22 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (05CN) | Thay công tơ, TI, TU trung thế trạm 1600kVA Alphafeed Việt Nam tại trụ H48.6/P5/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.   | Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ H48.6/P5/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.   | Khu CN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới. | - Cắt Rec Alphafeed Việt Nam tại trụ H48.6/P5/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.<br>- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Alphafeed Việt Nam tại trụ 478-476PH/5 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.                                       | Thay HTĐĐ    |
| 23 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Long Châu | Điện lực Long Châu (05CN) | Thay công tơ, TI, TU trung thế trạm 2000kVA Cty Ses Việt Nam tại trụ H48.6/P14/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.  | Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ H48.6/P14/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.  | Khu CN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới. | - Cắt Rec Cty Ses Việt Nam tại trụ H48.6/P14/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.<br>- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cty Ses Việt Nam tại trụ 478-476PH/14 thuộc tuyến 478 Phước Hòa.   | Thay HTĐĐ    |
| 24 |  | 06h40 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn   | Điện lực Cái Vồn (2CN)    | Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 472 Bình Minh qua tuyến 474 Bình Minh đến Rec Thị Trấn.   | Trụ 472-474BM/18 tuyến 472, 474 Bình Minh   | Phường Đông Thành                          | - Xác nhận Rec Thị Trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh đang cắt - cách ly vị trí công tác.<br>- Đóng Rec Đông Hưng trụ 472-474BM/18 tuyến 472, 474 Bình Minh<br>- Cắt MC 474 + DS 474-7 tuyến 474 Bình Minh | Chuyển nguồn |

|    |  |       |       |                   |                          |   |   |                         |  |                 |
|----|--|-------|-------|-------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|--|-----------------|
| 25 |  | 06h50 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn  | Điện lực Cái Vồn (2CN)   | Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Tam Bình qua tuyến 472 và 474 Bình Minh  | Tại trụ 471TB/145 tuyến 471 Tam Bình                                    | Xã Tam Bình             | - Đóng LBS Cầu Hàn tại trụ 471TB/145 tuyến 471 Tam Bình<br>- Cắt MC 472 + DS 472-7 tuyến 472 Bình Minh             | Chuyển nguồn    |
| 26 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn  | Điện lực Cái Vồn (2CN)   | Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Bình Minh qua tuyến 478 Bình Minh  | Trụ 471-476BM/53 tuyến 471, 478 Bình Minh                               | Phường Bình Minh        | - Đóng LBS 471-478BM trụ 471-476BM/53 tuyến 471, 478 Bình Minh<br>- Cắt MC 478 + DS 478-7 tuyến 478 Bình Minh      | Chuyển nguồn    |
| 27 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Cái Vồn  | Điện lực Cái Vồn (2CN)   | Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 471 Bình Minh qua tuyến 476 Bình Minh  | Trụ 471-476BM/52 tuyến 471, 476 Bình Minh                               | Phường Bình Minh        | - Đóng LBS 471-476BM trụ 471-476BM/52 tuyến 471, 476 Bình Minh<br>- Cắt MC 476 + DS 476-7 tuyến 476 Bình Minh      | Chuyển nguồn    |
| 28 |  | 08h00 | 11h00 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (04CN) | Thay MBA 37,5kVA trạm Chánh An 7, trụ 473CC/175/145- tuyến 473 Cỏ Chiên, không đạt tiêu chuẩn vận hành + Nâng thùng cầu dao, thùng điện kế tại trạm.                          | Tại trạm 37,5KVA Chánh An 7, trụ 473CC/175/145 - tuyến 473 Cỏ Chiên     | Áp Mỹ Chánh xã Cái Nhum | Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm Chánh An 7, trụ 473CC/175/145- tuyến 473 Cỏ Chiên                                 | Ngăn ngừa sự cố |
| 29 |  | 14h00 | 16h00 | Điện lực Cái Nhum | Điện lực Cái Nhum (05CN) | Thay MBA 37,5kVA trạm Vàm Lịch 2, trụ 473CC/175/116/20- tuyến 473 Cỏ Chiên, không đạt tiêu chuẩn vận hành + thay kiểm định định kỳ LA, FCO, CB + Nâng thùng cầu dao tại trạm. | Tại trạm 37,5KVA Vàm Lịch 2, trụ 473CC/175/116/20 - tuyến 473 Cỏ Chiên. | Áp Vàm Lịch xã Cái Nhum | Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm Vàm Lịch 2, trụ 473CC/175/116/20 - tuyến 473 Cỏ Chiên.                            | Ngăn ngừa sự cố |
| 30 |  | 06h00 | 17h00 | Điện lực Tam Bình | Điện lực Tam Bình (2CN)  | Chuyển điện tuyến 473 Tam Bình qua 472 Bình Minh (giảm tải 472 Bình Minh).  | Trụ 472BM/T250/1 tuyến 472 Bình Minh                                    | Xã Ngãi Tứ              | - Cắt LBF Ngãi Tứ trụ 472BM/T250/1 tuyến 472 Bình Minh<br>- Đóng LBS Bình Phú trụ 473TB/T230/25 tuyến 473 Tam Bình | Chuyển nguồn    |

|    |  |       |       |                 |   |   |  |   |   |                             |
|----|--|-------|-------|-----------------|---|---|--|---|---|-----------------------------|
| 31 |  | 06h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN)                                   |   | Trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm  | Áp La Ghi, Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.                  | Đóng LBS Vĩnh Xuân trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm.   | Chuyển nguồn                |
|    |  |       |       |                 |   | Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn từ LBS Vĩnh Xuân trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân, trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh. |  |   |   |                             |
| 32 |  | 06h00 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN)                                   |   | Trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh  | Áp La Ghi, Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.                  | Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.   |                             |
| 33 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN). | Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 753/UBND xã Trà Ôn, ngày 21/04/2026.       | Từ trụ M44/T157B/12 đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202 đến trụ M44/286 tuyến 474 Bình Minh | Áp 6, ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, xã Trà Ôn. | _Cắt Rec Thị Trấn +3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Cắt 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).<br>_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 (đang cắt) Tuyến 474 Bình Minh. | Địa phương đề nghị cắt điện |

|    |  |       |       |                 |   |  |   |   |  |              |
|----|--|-------|-------|-----------------|---|--|---|---|--|--------------|
| 34 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (10CN)                            | <p>_Tháo gỡ di dời 3LBF Tân Mỹ từ trụ M44/222 đến trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Lắp mới DS 3pha Cầu Đúc tại trụ M44/237 tuyến 474 Bình Minh.</p>   | <p>_Tại trụ M44/222 và tại trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Tại trụ M44/237 tuyến 474 Bình Minh.</p> | <p>_Áp Mỹ Bình, xã Trà Côn;</p> <p>_Áp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.</p> | <p>_Cắt Rec Thị Trấn +3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt 3LBF Nhà Thờ Trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 (đang cắt) Tuyến 474 Bình Minh.</p> | ĐTXD<br>2026 |
| 35 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Công Ty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN) | <p>_Xây dựng đường dây mới 12,7kV và căng dây đấu nối vào trụ lưới hiện hữu tại trụ M44/201 tuyến 474 Bình Minh, để lắp trạm biến áp 50kVA cấp điện cho hộ kinh doanh Như Ý (Căn cứ số:797 XNDV ĐLVL-HL về việc phúc đáp thi công bằng công nghệ hotline, ngày 13/4/2026).</p> | Tại trụ M44/201 tuyến 474 Bình Minh   | Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.                                 | <p>_Cắt Rec Thị Trấn +3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt 3LBF Nhà Thờ Trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 (đang cắt) Tuyến 474 Bình Minh.</p> | DVKH         |

|    |  |       |       |                 |   |   |  |  |   |      |
|----|--|-------|-------|-----------------|---|---|--|--|---|------|
| 36 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (30CN)              | <p>_Dựng trụ BTLT 14 mét ghép đôi tại trụ M44/158 và tại trụ M44/190 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ M44/T157B/12 đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202 đến trụ M44/286 tuyến 474 Bình Minh (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).</p>                       | <p>_Tại trụ M44/158 và tại trụ M44/190 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Từ trụ M44/T157B/12 đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202 đến trụ M44/286 tuyến 474 Bình Minh</p> | <p>Áp 6, áp Giồng Thanh Bach, Mỹ Trung, xã Trà Ôn; Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân.</p> | <p>_Cắt Rec Thị Trấn +3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt 3LBF Nhà Thờ trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 (đang cắt) Tuyến 474 Bình Minh.</p> | ĐTXD |
| 37 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | CTY TNHH TM sản xuất xây dựng Mai Nguyễn (20CN) | <p>_Dựng trụ BTLT 14 mét ghép đôi và nâng công suất trạm Thị trấn 2 tại trụ M44/174 từ 3x50kVA thành 320kVA và trạm Khu 4 tại trụ M44/187 từ 3x37,5kVA thành 320kVA tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Nâng công suất trạm Cù Lao Tròn, tại trụ M44/P171/1 từ 3x50kVA thành 320kVA tuyến 474 Bình Minh.</p> | <p>_Tại trụ M44/174 và tại trụ M44/187 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Tại trụ M44/P171/1 tuyến 474 Bình Minh.</p>  | <p>Áp 1, áp 3, áp 4, xã Trà Ôn.</p>  | <p>_Cắt Rec Thị Trấn +3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Cắt 3LBF Nhà Thờ trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).</p> <p>_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 (đang cắt) Tuyến 474 Bình Minh.</p> | ĐTXD |

|    |  |       |       |                 |                       |   |   |                                |   |           |
|----|--|-------|-------|-----------------|-----------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------|
| 38 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (4CN) | Thay TI hạ áp định kỳ trạm Công Viên Văn Hóa Trà Ôn trụ M44/T157B/P6/2; Khu Vui Chơi Kiều Nga, trụ M44/T157B/P16/1; DNTN Kim Khánh KMJ, trụ M44/T157B/P17A/1; Chùa Nhị Mỹ, trụ M44/P154/P2A/1; Nhà Máy Xây Xát Lâm Văn Ảnh, trụ M44/P179/P39B/1; Nhà Máy Xây Xát Phạm Thị Thê, trụ M44/P243/P34/P9/1; Nhà Máy Xây Xát Lý Quốc Thông, trụ M44/T222/T3/1; Nhà Máy Xây Xát Tạ Văn Chiến, trụ M44/T222/P7/1; Đóng Tàu Hồ Hoàng Dũng, trụ M44/T222/T92/1; tuyến 474 Bình Minh. | Tại trạm Công Viên Văn Hóa Trà Ôn trụ M44/T157B/P6/2 tuyến 474 Bình Minh. | Áp 4, xã Trà Ôn.               | _Cắt Rec Thị Trấn +3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Cắt 3LBF Nhà Thờ trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).<br>_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 (đang cắt) Tuyến 474 Bình Minh. | Thay HTĐĐ |
| 39 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Trà Ôn | Điện lực Trà Ôn (2CN) | Thay công tơ định kỳ trạm HKD Trung Anh Luân, trụ M44/T275/1; Vận Tải Phương Anh 2, trụ M44/T222/T63/1; Thay TI và công tơ hạ áp định kỳ trạm Huyện Đội Trà Ôn, trụ M44/P192/1 tuyến 474 Bình Minh.   | Tại trạm Trung Anh Luân, trụ M44/T275/1 tuyến 474 Bình Minh.              | Áp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân. | _Cắt Rec Thị Trấn +3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Cắt 3LBF Nhà Thờ trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh.<br>_Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).<br>_Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 (đang cắt) Tuyến 474 Bình Minh. | Thay HTĐĐ |

|    |  |       |       |                  |                        |   |   |                          |   |                                    |
|----|--|-------|-------|------------------|------------------------|---|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| 40 |  | 08h00 | 17h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (8CN) | Lắp tăng cường đoạn cáp đồng và ép đầu coss để xử lý chống gãy đầu coss 3DS2, Đôn Xuân trụ 475DT/118, Lắp tăng cường đoạn cáp đồng và ép đầu coss để xử lý chống gãy đầu coss và thí nghiệm CBM LBFCO phân đoạn Quảng Âm trụ 475DT/121, 3LBFCO Bào Sầu trụ 475DT/125, LBFCO Giồng Phu trụ 475DT/P132/01, LBFCO Xóm Tộ trụ 475DT/P141/01, thí nghiệm CBM 3FCO và tụ bù Cây Công trụ 475DT/139, MBA, FCO, CB, thay LA thí nghiệm trạm Chợ Đôn Xuân 2 trụ 475DT/120, Chợ Đôn Xuân trụ 475DT/124, Quảng Âm trụ 475DT/P121/06, tuyến 475 Duyên Trà | Tại trụ 475DT/(118, 120, 121, 124, 125, 137), 475DT/P132/01, 475DT/P141/01, 475DT/P121/06 tuyến 475 Duyên Trà | Xã Đôn Châu              | - Cắt Recloser Đôn Xuân trụ 475DT/117 (475DT)<br>- Cắt 3DS1 Đôn Xuân trụ 475DT/116 (475DT)<br>- Cắt Recloser Cây Da trụ 475DT/179 (475DT)<br>- Cắt 3DS1 Cây Da trụ 475DT/178A (475DT)<br>Đóng đăng áp 479TR | Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành |
| 41 |  | 08h30 | 10h00 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (2CN) | Thay điện kế, TI trạm Xóm Tộ 1 trụ 475DT/P141/08  | Tại trạm Xóm Tộ 1 trụ 475DT/P141/08   | Áp Xóm Tộ - xã Đôn Châu  | Cắt CB + FCO trạm Xóm Tộ 1 trụ 475DT/P141/08 (475DT)  | Thay định kỳ                       |
| 42 |  | 10h30 | 11h30 | Điện lực Ngũ Lạc | Điện lực Ngũ Lạc (2CN) | Thay điện kế hồng màn hình trạm Bào Sầu 5 trụ 475DT/T125/19   | Tại trạm Bào Sầu 5 trụ 475DT/T125/19  | Áp Bào Sầu - xã Đôn Châu | Cắt CB + 3FCO trạm Bào Sầu 5 trụ 475DT/T125/19 (475DT)  | Thay hồng                          |

|    |  |       |       |                    |   |  |  |                          |  |                      |
|----|--|-------|-------|--------------------|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|
| 43 |  | 13h00 | 14h30 | Điện lực Ngũ Lạc   | Điện lực Ngũ Lạc (2CN)                          | Thay điện kế, TI trạm Bào Sáu 3 trụ 475DT/T125/39  | Tại trạm Bào Sáu 3 trụ 475DT/T125/39                                       | Áp Bào Sáu - xã Đôn Châu | Cắt CB + 3FCO trạm Bào Sáu 3 trụ 475DT/T125/39 (475DT)   | Thay định kỳ         |
| 44 |  | 06h30 | 17h00 | Điện lực Cầu Ngang | CÔNG TY TNHH TMDV XD Liên Đạt (15CN)            | Thay trụ trung áp hiện hữu bằng trụ BTLT 14m tại trụ 475CN/P161/88 và thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 12m tại trụ 475CN/P161/88A | Từ trụ 475CN/P161/87 đến trụ 475CN/P161/89 nhánh Mỹ Long thuộc tuyến 475CN | Xã Mỹ Long               | Cắt LBS Thị Trấn Mỹ Long trụ 475CN/P161/77A<br>Cắt 3DS2 Thị Trấn Mỹ Long trụ 475CN/P161/78<br>Cắt LBS Bến Cát trụ 475CN/P161/T98/11<br>Cắt 3DS2 Bến Cát trụ 475CN/P188/103 | Bàn giao hiện trường |
| 45 |  | 08h00 | 10h00 | Điện lực Trà Cú    | Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (4CN)                   | - Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng.  | - Tại trụ c3 lưới hạ áp trạm Công Nghiệp Trà Cú 2.                         | Xã Trà Cú.               | - Cắt CB+3FCO trạm Công Nghiệp Trà Cú 2 trụ 475TR/46.  | Di dời               |
| 46 |  | 07h00 | 12h00 | Điện lực Cầu Kè    | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thay LA, thí nghiệm Recloser Ô Mịch và ép tăng cường đầu cosse DS1 Ô Mịch  | Từ trụ 474CK/16 đến trụ 474CK/17 trục chính tuyến 474CK                    | Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè   | - Cắt MC 474 trạm 110/22kV Cầu Kè<br>- Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK)<br>- Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK)   | SCTX                 |
| 47 |  | 13h00 | 14h30 | Điện lực Cầu Kè    | Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN) | Thay LA và thí nghiệm MBA trạm Cấp Nước Châu Điện  | Tại trụ 474CK/P12/01 nhánh rẽ Cấp Nước Châu Điện                           | Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè   | - Cắt CB trạm Cấp Nước Châu Điện tại trụ 474CK/P12/01 (474CK)<br>- Cắt 03FCO Cấp Nước Châu Điện tại trụ 474CK/12 (474CK)   | TNĐK                 |

|    |  |       |       |                     |                     |   |                              |             |   |                  |
|----|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|-------------|---|------------------|
| 48 |  | 09h00 | 11h00 | Điện lực Châu Thành | Điện lực Châu Thành | Tăng cường cách điện bằng chế phẩm sinh học tại các thiết bị điện | Tại trụ 472TV/T97/P13/P63/04 | Xã Hòa Minh | Cắt Recloser Nhà Mát tại trụ 472TV/T97/P13/P63/04<br>Cắt DS1 Nhà Mát tại trụ 472TV/T97/P13/P63/03<br>Cắt DS2 Nhà Mát tại trụ 472TV/T97/P13/P63/05<br>Đồng đẳng áp 479LD | Phòng ngừa sự cố |
|----|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|-------------|---|------------------|

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspc.vn>  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Phong**