

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 11 tháng 05 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 05 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 11/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Phú, xã An Qui, xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Bình Đại, xã Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	16h00 Chủ nhật 17/05/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH MTV TM-KT-XD Quốc Anh (10CN)	-Thi công sửa chữa phần xây dựng tại trạm 110kV Bến Tre	-Khuôn viên bao gồm sân ngắt, nhà điều hành trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Công trình sửa chữa kiến trúc
9		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 171 Trà Vinh 2 - 172 110kV NMDMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 239; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 -172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	

10		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Ba 12/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

8		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Sửa chữa biến bảo nguy hiểm, biến số trụ, biển tên đường dây	Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thành – 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 151	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện	
9		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả diều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thành – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện

1	Thứ Tư 13/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Tân Thủy, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thới Thuận, Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cổ

7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	
8		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả diều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
10		07h30	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (06CN)	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	Tại MBA T1, ngăn 131 (trừ 131-1), 431, 471, 473, 475, 477, T401, 421-1, TD41, TUC41 trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc.	* Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt: MC 131, MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC T401, MC 421, CC-TUC41. - Cắt DCL: 131-1, TD41-1, 421-1. - Kéo: MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC T401, MC 421 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 131-15, 431-38, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, T401-06, 421-76, TD 41-18, C41-14.	Kiểm tra vệ sinh thiết bị.
11		07h30	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Dịch vụ điện lực (06 CN)	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.	Ngăn 431, 471, 473, 475, 477, T401, 421-1, TD41, TUC41 trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc.	* Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt: MC 131, MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC T401, MC 421, CC-TUC41. - Cắt DCL: 131-1, TD41-1, 421-1. - Kéo: MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC T401, MC 421 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 131-15, 431-38, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, T401-06, 421-76, TD41-18, C41-14.	CBM năm 2026.

12		07h30	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (04 CN)	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.	Ngăn 131 (trừ 131-1), 431, 471, 473, 475, 477, T401, 421-1, TD41, TUC41 trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Ro Say, xã Ngũ Lạc.	* Trạm 110kV Duyên Trà: - Cát: MC 131, MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC T401, MC 421, CC-TUC41. - Cát DCL: 131-1, TD41-1, 421-1. - Kéo: MC 431, MC 471, MC 473, MC 475, MC 477, MC T401, MC 421 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 131-15, 431-38, 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, T401-06, 421-76, TD41-18, C41-14.	CBM năm 2026.
1	Thứ Năm 14/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Ba Tri, Tân Thủy	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Xã Bình Đại, Thạnh Phước, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (06CN)	Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị năm 2026	Tại ngăn 132 (trừ 132-2), MBA T2, ngăn 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421, TD42, TUC42 trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc.	* Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt MC: 132, 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421, CC-TUC42. - Cắt DCL: 132-2, TD42-2, 421-1. - Kéo các MC: 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 132-25, 432-38, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, T402-06, 421-76, TD42-28.	Kiểm tra vệ sinh thiết bị.

9		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (04 CN)	Thí nghiệm CBM cấp 2 năm 2026.	Tại ngăn 132 (trừ 132-2), MBA T2, ngăn 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421, TD42, TUC42 trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Ro Say, xã Ngũ Lạc.	* Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt MC: 132, 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421, CC-TUC42. - Cắt DCL: 132-2, TD42-2, 421-1. - Kéo các MC: 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421 ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DTĐ: 132-25, 432-38, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, T402-06, 421-76, TD42-28.	Kiểm tra vệ sinh thiết bị.
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, Ấp 3, xã Châu Thành.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

11		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (03 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 134; đường dây 172 NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 19	Xã Song Lộc, Châu Thành, Ngũ Lạc.	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
----	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--	-----------------------------------	-------------------------	------------------

12		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện
1	Thứ Sáu 15/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Xã Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê

3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 Bình Minh - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	

8		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện
9		08h30	11h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (05CN)	- Thi công lắp đặt tủ cắt lọc sét. - Thi công lắp đặt tủ điện phân phối. - Thi công lắp đặt tủ Ác quy +UPS. - Thi công lắp đặt thiết bị switch và thiết bị thu thập dữ liệu	Tại phòng SDH nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện Vĩnh Long, Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành.	- Cắt điện: + OFF CB 3 pha 75A hiện hữu của phòng thiết bị SDH để thực hiện đấu nối thêm nguồn mới cho thiết bị mới.	

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 16/05/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

5		06h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty TNDMN (3 Nhân viên)	Thí nghiệm định kỳ theo CBM TI ngăn 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 477 trạm 110kV Vũng Liêm	Thanh cái C42 và ngăn 477 Trạm 110kV Vũng Liêm	-Trạm 110kV Vũng Liêm áp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng	Cô lập MBA T2, Thanh cái C42 Trạm 110kV Vũng Liêm: + Cắt MC: 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42-2, 432,412, 132, + Kéo MC: 412, 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, CC-TUC42, 412-2 ra khỏi vận hành. + Cắt DCL: 132-2, + Đóng các DTĐ: 132-25, 432-38, C42-24, T402-06, 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76., TD42-28. -Cô lập ngăn 477 trạm 110kV Vũng Liêm. + Cắt MC 477, kéo MC 477 ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 477-76. -Chuyển tải qua các tuyến 22kV lân cận	-Ngăn 477 đang dự phòng MC 477 đang cắt và nằm ngoài vị trí vận hành, DTĐ 477-76 đang đóng.
6		14h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	Công ty TNDMN (3 Nhân viên)	Thí nghiệm định kỳ theo CBM TI ngăn 481 trạm 110kV Phước Hòa	Ngăn 481 trạm 110kV Phước Hòa	-Trạm 110kV Phước Hòa xã Phú Quới	-Cô lập ngăn 481 trạm 110kV Phước Hòa. + Cắt MC 481, kéo MC 481 ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 481-76. -Không mất điện phụ tải	-Ngăn 481 đang dự phòng MC 481 đang cắt và nằm ngoài vị trí vận hành, DTĐ 481-76 đang đóng.

7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà. - Sân ngắt điện ngăn 174, phòng điều khiển, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào ngăn 174.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
---	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	-----------------------	---	------------------

8		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện
1	Chủ Nhật 17/05/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra hành lang an toàn lưới điện

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 11/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Buộc lại giáp buộc dây trung thế 3 pha (2 tầng lưới) tại trụ 474-479BTre/75B tuyến 474-479 Bến Tre	-Tại trụ 474-479BTre/75B tuyến 474-479 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 479 Bến Tre -Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre	Xử lý kết quả kiểm tra mùa khô năm 2026
3		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Đào, dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đá từ trụ 478TT/174/02 đến trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Từ trụ 478TT/174/02 đến trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Áp Phước Lý - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 478TT/174/01 NR Phước Lý	-ĐT XD 2026
4		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Thay cụm tụ bù 3x5kVAr bị hỏng tại trụ trung thế 476GTROM/55 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 476GTROM/58 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ trung thế 476GTROM/55 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 476GTROM/58 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 476GTROM/58 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX

5		09h15	10h15	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Thay cụm tụ bù 3x2,5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế 342a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/83 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế 342a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/83 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 476GTROM/83 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
6		10h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Thay cụm tụ bù 3x5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế 8b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477GTROM/79/01 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế 8b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477GTROM/79/01 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 477GTROM/79/01 + Cắt 3FCO trụ 477GTROM/79 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
7		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Thay cụm tụ bù 3x5kVAr bị hỏng tại trụ trung thế 474GTROM/219 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474GTROM/224 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ trung thế 474GTROM/219 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474GTROM/224 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474GTROM/224 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
8		14h15	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay cụm tụ bù 2x2,5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế a/7, trụ hạ thế 1/3 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/244/30 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Tại trụ hạ thế a/7, trụ hạ thế 1/3 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/244/30 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/244/30 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-SCTX
9		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay cụm tụ bù 2x2,5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế 7d thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Tại trụ hạ thế 7d thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-SCTX
10		07h30	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/224/33 đến trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/224/33 đến trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố.

11		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 75kVA trụ 472BTri/168/24/77 NR Mỹ Hòa-Giồng Trôm.	-Trụ 472BTri/168/24/77 NR Mỹ Hòa- Giồng Trôm.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 472BTri/168/24/77 NR Mỹ Hòa-Giồng Trôm.	-Ngăn ngừa sự cố.
12		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 160kVA nước đá Trần Văn Tuấn trụ 473BTri/262/2/3 NR Đê biển.	-Trụ 473BTri/262/2/3 NR Đê biển.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 160kVA nước đá Trần Văn Tuấn trụ 473BTri/262/2/3 NR Đê biển. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/262/2 NR Đê biển.	-Ngăn ngừa sự cố.
13		07h30	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Dựng trụ đệm BTLT 12m, lắp xà, sứ đỡ dây tại trụ 473BTri/224/72/1A NR Kênh Điều (Nâng cao đoạn vượt lộ của NR Kênh Điều để phục vụ làm cầu)	- Trụ 473BTri/224/72/1A NR Kênh Điều	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	- Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/33 NR Tân Xuân Tân Mỹ. - Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân Tân Mỹ (đang cắt)	-GPMB theo yêu cầu địa phương
14		08h30	10h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 471BTh/189/45/24/05, trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/24/10 NR áp Quý Thạnh 1	-Tại trụ 471BTh/189/45/24/05, trụ 471BTh/189/45/24/10 NR áp Quý Thạnh 1	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471BTh/189/45/24/05, trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/24/10 NR áp Quý Thạnh 1 -Cắt FCO trụ 471BTh/189/45/24 NR áp Quý Thạnh (đầu NR áp Quý Thạnh 1)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
15		10h45	11h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/01A NR áp Vĩnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/24/33/01A NR áp Vĩnh	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/01A NR áp Vĩnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

16		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/04 NR áp Vĩnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/24/33/04 NR áp Vĩnh	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/04 NR áp Vĩnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
17		14h15	15h15	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/09 NR áp Vĩnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/24/33/09 NR áp Vĩnh	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/09 NR áp Vĩnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
18		15h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/26 NR áp Vĩnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/24/33/26 NR áp Vĩnh	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/189/45/24/33/26 NR áp Vĩnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
19		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Dương Văn Luân trụ 475BTh/186/19/01 NR áp 8 Giao Thạnh	-Tại trụ 475BTh/186/19/01 NR áp 8 Giao Thạnh	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Dương Văn Luân trụ 475BTh/186/19/01 NR áp 8 Giao Thạnh -Cắt 3FCO trụ 475BTh/186/19 NR áp 8 Giao Thạnh	-Thay 3TI định kỳ
20		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Châu Phú Nhã trụ 475BTh/186/33A/02 NR áp 8 Giao Thạnh	-Tại trụ 475BTh/186/33A/02 NR áp 8 Giao Thạnh	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Châu Phú Nhã trụ 475BTh/186/33A/02 NR áp 8 Giao Thạnh	-Thay 3TI định kỳ

21		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x37,5kVA CSSX tôm giống Út Gáo 3 trụ 475BTh/209/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Tại trụ 475BTh/209/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSSX tôm giống Út Gáo 3 trụ 475BTh/209/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/209 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Thay 3TI định kỳ
22		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Lưu Thị Kim Cương trụ 475BTh/219/66/01 NR Dự án 1000Ha	-Tại trụ 475BTh/219/66/01 NR Dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Lưu Thị Kim Cương trụ 475BTh/219/66/01 NR Dự án 1000Ha -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/66 NR Dự án 1000Ha	-Thay 3TI định kỳ
23		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Đàm trụ 475BTh/219/32/01 NR Dự án 1000Ha	-Tại trụ 475BTh/219/32/01 NR Dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Đàm trụ 475BTh/219/32/01 NR Dự án 1000Ha -Cắt 3FCO trụ 475BTh/219/32 NR Dự án 1000Ha	-Thay 3TI định kỳ
24		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Lập trụ 475BTh/219/58/01 NR Dự án 1000Ha	-Tại trụ 475BTh/219/58/01 NR Dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Lập trụ 475BTh/219/58/01 NR Dự án 1000Ha -Cắt FCO trụ 475BTh/219/58 NR Dự án 1000Ha	-Thay TI định kỳ

25		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Kháng trụ 475BTh/241/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Tại trụ 475BTh/241/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cất CB trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Kháng trụ 475BTh/241/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cất 3FCO trụ 475BTh/241 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay 3TI định kỳ
26		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Sinh trụ 475BTh/326/18/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/18/01 NR Cồn Mít -Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cất CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Sinh trụ 475BTh/326/18/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cất 3FCO trụ 475BTh/326/18 NR Cồn Mít -Cồn Cao	-Thay 3TI định kỳ
27		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (30 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/50/09 đến trụ 471BTh/171/50/17 NR áp Quý Lợi -Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/50/17/01 đến trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên -Thu hồi trạm 37,5kVA, vật tư, thiết bị tại trụ 471BTh/171/50/17/15 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên. Ép lèo lưới hạ áp tại trụ 471BTh/171/50/17/11, chuyển đầu nối lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 471BTh/171/50/17/15 sang đầu nối trạm 50kVA trụ 471BTh/171/50/17/11 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Từ trụ 471BTh/171/50/09 đến trụ 471BTh/171/50/17 NR áp Quý Lợi -Từ trụ 471BTh/171/50/17/01 đến trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Xã Quới Điền	-Cất 3LBFCO trụ 471BTh/171/50/01 NR áp Quý Lợi	-ĐTXD 2026

28		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x37,5kVA trụ 474CL/50/39/34P nhánh rẽ Vĩnh Bình	-Tại trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/34P nhánh rẽ Vĩnh Bình	-Xã Phú Phụng	-Cắt LBFCO trụ 474CL/50/39/9P nhánh rẽ Vĩnh Bình	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
29		11h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, hạ công suất trạm từ 2x37,5kVA xuống 50kVA trụ 474CL/112/01 nhánh rẽ Lò Gạch	-Tại trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/112/01 nhánh rẽ Lò Gạch	-Xã Phú Phụng	-Cắt LBFCO trụ 474CL/112 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lò Gạch)	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
30		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	- Điện lực Long Châu (03CN) - XNDV ĐLVL (03CN)	Kiểm định định kỳ thiết bị LA, FCO và MBA trạm 2*37,5kVA KDC K1P8 tại trụ 477VLg/34/12/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477VLg/34/12/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đăng , phường Tân Hạnh.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ KDC K1P8 tại trụ 477-480VLg/34/12 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Kiểm định thiết bị
31		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	- Điện lực Long Châu (03CN) - XNDV ĐLVL (03CN)	Kiểm định định kỳ thiết bị LA, FCO và MBA trạm 250kVA Khu Phố Hoa Lan tại trụ 477VLg/34/13P/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477VLg/34/13P/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đăng , phường Tân Hạnh.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Khu Phố Hoa Lan tại trụ 477-480VLg/34/13 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	Kiểm định thiết bị
32		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	- Điện lực Long Châu (03CN) - XNDV ĐLVL (03CN)	Kiểm định định kỳ thiết bị LA, FCO và MBA trạm 3*37,5kVA K3P8-2 tại trụ 474VLg/35P/5 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/35P/5 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.	Đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ DC Phường 8 tại trụ 474VLg/35 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.	Kiểm định thiết bị

33		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	- Điện lực Long Châu (03CN) - XNDV ĐLVL (03CN)	Kiểm định kỳ thiết bị LA, FCO và MBA trạm 3*25kVA TT Đào Tạo Dược Tá tại trụ 473VLg/79/1/3 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 473VLg/79/1/3 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ TT Đào Tạo Dược Tá tại trụ 473VLg/79/1/1 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	Kiểm định thiết bị
34		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (18CN)	Kéo mới và thu hồi 3783m dây AV-50mm ² , lắp mới 02 bộ tiếp địa lắp lại và lắp mới 02 bộ chằng xuống hạ thế thuộc đường dây hạ thế tại trạm Phú Yên 1A trụ 477BM/208/20/40/1 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Yên 1A trụ 477BM/208/20/40/1 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Yên 1A trụ 477BM/208/20/40/1 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026
35		08h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (8CN)	Thay 01 MBA công suất 50kVA kém chất lượng tại trạm Đông Hoà 1C tại trụ 472BM-474BM/84 tuyến 472 Bình Minh	Trạm Đông Hoà 1C tại trụ 472BM-474BM/84 tuyến 472 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + gỡ 01 Hotline trạm Đông Hoà 1C tại trụ 472BM-474BM/84 tuyến 472 Bình Minh (đính kèm theo phúc đáp số 943/XNDVVHL-HL ngày 21/4/2026)	Ngăn ngừa sự cố
36		13h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	UBND xã Song Phú và Điện lực Cái Vồn (8CN)	Cắt điện để địa phương phát quang cây xanh theo đề nghị ngày 16/4/2026 của UBND xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long; * Điện lực Cái Vồn phối hợp công tác: Thay 01 MBA công suất 25kVA (số No: 90221247-22) kém chất lượng tại trạm Phú Tân 2 trụ 475BM/297/30 tuyến 475 Bình Minh	Từ trụ 475BM/297/04 đến trụ 475BM/297/13 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt 3 LBF nhánh rẽ Phú An tại trụ 475BM/297/1 tuyến 475 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố

37		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Thay MBA bị rịn dầu 37.5kVA (Diễn tập PCTT và TKCN năm 2026)	Tại trạm Long Mỹ 7 trụ 476CC/292/15 tuyến 476 Cỏ Chiên	Áp Long Phước, xã Bình Phước.	Cắt LBFCO Long Mỹ 7 tại trụ 476CC/292/1 tuyến 476 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố
38		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (06CN)	Kéo cáp ABC 4x70mm2 thuộc lưới hạ thế trạm Phước Ngươn 4 trụ 479PH/312/19/15 tuyến 479 Phước Hòa	Từ trụ HT4 đến trụ HT4-7 và từ trụ HT4 đến trụ HT21	Áp Phước Ngươn A, Phường Phước Hậu.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành và chú ý an toàn giao thông	Sửa chữa lớn năm 2026
39		08h00	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Thay MBA 50kVA trạm Thuận Thới, trụ 473-471CC/114 - tuyến 473 Cỏ Chiên, không đạt tiêu chuẩn vận hành + thay kiểm định LA, FCO, CB, Nâng thùng cầu dao, thùng điện kế tại trạm.	Tại trạm 50kVA Thuận Thới, trụ 473-471CC/114 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Thuận Thới xã Cái Nhum	Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm 50kVA Thuận Thới, trụ 473-471CC/114 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố
40		13h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Thay MBA 50kVA trạm Mỹ Phú, trụ 473CC/59/9 - tuyến 473 Cỏ Chiên, không đạt tiêu chuẩn vận hành + vệ sinh công nghiệp	Tại trạm 50kVA Mỹ Phú, trụ 473CC/59/9 - tuyến 473 Cỏ Chiên	Áp Mỹ Phú xã Nhơn Phú	Cắt LBFCO Mỹ Phú trụ 473CC/59 tuyến 473 Cỏ Chiên	Ngăn ngừa sự cố
41		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (16 CN)	-Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất, sửa 2 trụ hạ áp nghiêng trên đường trục hạ áp trạm Rạch Sâu 3 trụ 472CL/T104/P42B/T19/14 thuộc nhánh rẽ Rạch Sâu 1, tuyến 477 Mỏ Cà. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026)	Trên đường trục hạ áp trạm Rạch Sâu 3 trụ 472CL/T104/P42B/T19/14 thuộc nhánh rẽ Rạch Sâu 1, tuyến 477 Mỏ Cà	Áp Rạch Sâu, xã Quới Thiện	- Cắt CB + FCO trạm Rạch Sâu 3 trụ 472CL/T104/P42B/T19/14 thuộc nhánh rẽ Rạch Sâu 1, tuyến 477 Mỏ Cà	Sửa chữa lớn năm 2026
42		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cà, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cà, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

43		07h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện và đường dây hạ thế trạm Mỹ Lộc 6A (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thanh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Trục hạ thế trạm Mỹ Lộc 6A tại trụ 477TB/T103/82 tuyến 477 Tam Bình	Áp 11, xã Cái Ngang	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lộc 6A tại trụ 477TB/T103/82 tuyến 477 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
44		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Rạch Rừng, Kinh Số 1, Hai Trung, Út Búi, Tân Thuận, tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/T287/1 đến trụ L40/T287/33 và từ trụ L40/P271/1 đến trụ L40/P271/40 và từ trụ L40/P271/T5/1 đến trụ L40/P271/T5/20 và từ trụ L48/T340/P116/1 đến trụ L48/T340/P116/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, Tân Thuận, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
45		13h30	16h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH MTV CĐ Thành Phú (4CN).	Đầu nối đường dây XDM trạm 37,5kVA (Hộ Huỳnh Minh Sáng).	Từ trụ 479TQ/135/29/1 đến trụ 479TQ/135/29 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Quí, xã Mỹ Thuận	Cắt LBFCO Nam Hai Quí trụ 479TQ/135 tuyến 479 Tân Quới;	Phát triển khách hàng
46		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/289 đến trụ 477DT/T289/16 nhánh Hồ Nhỏ, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

47		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà.	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
48		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 473DT đến trụ 473-476DT/47A tuyến 473 Duyên Trà, từ sau MC 476DT đến trụ 473-476DT/46A tuyến 476 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 473, 476 Duyên Trà. (Trừ TBA Áp 14.1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09 và trung thế 12,7kV và TBA Áp 14.3, Điện lực Duyên Hải quản lý).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
49		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CNKD)	Thay điện kế, TU định kỳ định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm trạm Cty Sea Food (TI hạn 06/2029) và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/T18/01 nhánh 22kV Cty Sea Food, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	Cát 3 LBFCO Cty Sea Food trụ 473DT/T153/18 Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
50		15h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế, TI định kỳ trạm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/P61/P98/T15/01 nhánh 12,7kV NT Nguyễn Thành Lạc 1, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cát LBFCO NT Nguyễn Thành Lạc 1 trụ 473DT/T153/P61/P98/T15 Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm

51		15h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế, TI định kỳ trạm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ đầu sử cao máy biến áp xuống đất trạm NT Nguyễn Thành Lạc trụ 473DT/T153/P43/50/P19/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB & FCO trạm NT Nguyễn Thành Lạc trụ 473DT/T153/P43/50/P19/01 Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
52		07h30	16h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN)	Nhánh rẽ 22 kV tuyến 473-471CN từ trụ 473-471CN/01 đến trụ 473-471CN/145 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ, Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
53		07h30	17h00	Điện Lực Cầu Ngang	Điện Lực Cầu Ngang (05CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao	Từ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/365B thuộc tuyến 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Xã Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Rạch Cát (từ trụ 12 đến trụ 41. - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4, Rạch Cát 4A, Rạch Cát 5.	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
55		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Nhánh Phú Hưng từ trụ 20 đến trụ 30, Kinh Ngay. Rạch Cát (từ trụ 01 đến 12) - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Rạch Cát 3	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
56		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố

57		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	10h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Xử lý ép tăng cường dây nguội bị tưa đứt tao, căng dây hạ thế bị chùng thuộc trạm Ông Xây 2	Từ trụ b6 đến trụ b7 và tại trụ b18 thuộc trạm Ông Xây 2 trụ 476TV/P278/T35/45 nhánh 2,7kV Xóm Chòi thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Ông Xây 2 trụ 476TV/P278/T35/45 nhánh 2,7kV Xóm Chòi thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
59		10h00	12h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Xử lý ép nổi dây nguội bị tưa đứt tao, ép lèo lưới hạ thế thuộc trạm Ngãi Thuận 4	Tại trụ a4, trụ b8 thuộc trạm Ngãi Thuận 4 trụ 476TV/T256/T12/60 nhánh 2,7kV Ngãi Thuận thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Ngãi Thuận 4 trụ 476TV/T256/T12/60 nhánh 2,7kV Ngãi Thuận thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
60		14h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Xử lý ép nổi lèo dây hạ thế và căng dây hạ thế bị chùng thấp thuộc trạm Ngãi Phú 1-6	Lưới hạ thế tại trụ trạm và từ trụ trạm đến trụ b1 thuộc trạm Ngãi Phú 1-6 trụ 476TV/T279/04 nhánh 2,7kV Ngãi Phú 1-6 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Ngãi Phú 1-6 trụ 476TV/T279/04 nhánh 2,7kV Ngãi Phú 1-6 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
61		08h00	11h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Vệ sinh mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos LBS Khóm 5 Tiêu Cản	Tại LBS Khóm 5 Tiêu Cản trụ 478CK/T280/P26/38 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản	- Cắt LBS Khóm 5 Tiêu Cản trụ 478CK/T280/P26/38 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Khóm 5 Tiêu Cản trụ 478CK/T280/P26/39 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS2 Khóm 5 Tiêu Cản trụ 478CK/T280/P26/37 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Ngăn ngừa sự cố

62		13h30	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Vệ sinh mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos LBS NT 473TR-475CK	Tại LBS NT 473TR-475CK trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt LBS NT 473TR-475CK trụ 232-473TR/475CK thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS1 NT 473TR-475CK trụ 473TR/231 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS2 NT 473TR-475CK trụ 478CK/334 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
64		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Khóm 1 Châu Thành	Áp 1 xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
65		08h30	12h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (06 CN)	- Giảm công suất trạm Chì Sáu 2 từ 1x37,5kVA xuống 1x25kVA. - Nâng công suất trạm Nô Đùng 2 từ 1x25kVA xuống 1x37,5kVA. - Phát quang cây xanh lưới trung áp.	- Tuyến 471CN trụ 471CN/208/P66/T38/01, 471CN/208/P66/04. - Khoảng trụ 471CN/208/P66/(01-41)	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBFCO Nô Đùng trụ 471CN/208/66.	SCTX
1	Thứ Ba 12/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (06CN)	-Di dời trụ hạ thế 3f thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Phường 8-II trụ 473BTre/147 tuyến 473 Bến Tre	-Trụ hạ thế trụ 3f thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Phường 8-II trụ 473BTre/147 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Phường 8-II trụ 473BTre/147 tuyến 473 Bến Tre	-Theo yêu cầu khách hàng
3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (06CN)	-Nâng cao cấp viễn thông từ trụ 473BTre/116 đến trụ 473BTre/118 và thay đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/116 đến trụ 473BTre/117 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA UB Phường 8 trụ 473BTre/116/01 tuyến 473 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/116 đến trụ 473BTre/118 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA UB Phường 8 trụ 473BTre/116/01 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA UB Phường 8 trụ 473BTre/116/01 tuyến 473 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h45	09h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/96 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Trụ 477-479AH/96 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp Hòa Trung xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/96 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
5		09h30	10h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/13 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Trụ 477-479AH/13 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/13 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
6		10h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA trụ 473AH/1B/20/12 NR trái An Hiệp	-Trụ 473AH/1B/20/12 NR trái NMD An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473AH/1B/20/12 NR trái NMD An Hiệp	-Thí nghiệm định kỳ

7		13h00	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 475AH/14/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/14/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/14/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt 3FCO trụ 475-479AH/14 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ
8		14h30	15h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x15kVA trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ
9		15h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ
10		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 472BTre/118B-HT2/2 thuộc trạm 37,5kVA trụ 472BTre/118B/01, kéo dây hạ thế từ trụ HT2/2-HT2/3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/118/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Tủ trụ 472BTre/118B-HT2/2 thuộc trạm 37,5kVA trụ 472BTre/118B/01, tủ trụ HT2/2-HT2/3 thuộc trạm 37,5kVA trụ 472BTre/118/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Áp Tân Huệ Đông xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BTre/118B/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt FCO trụ 472BTre/118B tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472BTre/118/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt 3FCO trụ 472BTre/118 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xử lý mất an toàn

11		13h30	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Lắp sứ đỡ cáp suất FCO, thay dây cáp suất từ lưới xuống FCO trụ 472BTre/134 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (tài sản ĐL)	-Trụ 472BTre/134 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Áp Tân Phú xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 472BTre/134/01 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt FCO trụ 472BTre/134 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Tháo Hotline trụ 472BTre/134 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xử lý mất an toàn
12		14h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Lắp đà đỡ cáp suất từ lưới xuống 3FCO trụ 472BTre/138 thuộc trạm 160kVA trụ 472BTre/138 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Trụ 472BTre/138 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Áp Tân Phú xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTre/138 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Tháo 3Hotline trụ 472BTre/138 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xử lý mất an toàn
13		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	- Đào, dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà từ trụ 478TT/56/55B đến trụ 478TT/56/70 NR Thành An	-Trụ 478TT/56/55B đến trụ 478TT/56/70 NR Thành An	-Áp Đông Thành, Đông Hoà - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 478TT/56/55 NR Thành An	-ĐT XD 2026
14		08h00	12h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 25kVA trụ 471GTROM/204/12 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/204/12 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471GTROM/204/12 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp
15		08h00	12h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất máy biến áp từ 25kVA lên 50kVA trụ 20 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Tại trạm 25kVA trụ 20 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 20 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp

16		13h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Từ trụ 471GTROM/204/01 đến trụ 471GTROM/204/46 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/1 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/11 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/1 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/11 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
19		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Tháp sắt đầu trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/05; Sửa trụ nghiêng trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	- Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/05 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.	-Xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
20		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cà	-Công ty TNHH MTV XLD Đại Thịnh Pháy (07 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 17a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/51 NR Ngãi Đăng	-Từ trụ 1a đến trụ 17a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/51 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/51 NR Ngãi Đăng	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

21		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 14a đến trụ 17a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/22 NR Ngãi Đăng	-Trụ trụ 14a đến trụ 17a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/22 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/22 NR Ngãi Đăng	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
22		08h20	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Lê Quang Hiếu trạm trụ 472MC/15/20/35A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/35A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 472MC/15/20/35A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
23		09h40	10h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẤP THOÁT NƯỚC MỎ CÀY trạm trụ 473MC/16/2 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 473MC/16/2 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473MC/16/2 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
24		11h00	11h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH 1 TV SX-MB-XK các sản phẩm từ dừa Tiến Phước Tài trạm trụ 478MC/08/44A/2T/1 NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Tại trạm trụ 478MC/08/44A/2T/1 NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 478MC/08/44A/2T/1 và 3FCO trụ 478MC/08/44A/2T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Thay điện kế định kỳ
25		13h30	14h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Y Việt trạm trụ 475MC/22/43A/1 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/43A/1 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/43A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/43A NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ

26		14h40	15h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Ngọc Yến trạm trụ 475MC/22/54A/1 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/54A/1 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/54A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/54A NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ
27		15h50	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green trạm trụ 475MC/22/79/1 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/79/1 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/79/1 và 3FCO trụ 475MC/22/79 NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ
28		08h00	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 250kVA CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 250kVA CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt 3LBFCO trụ 475-477BTh/21 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475-477BTh/22 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Thí nghiệm theo TT02, theo yêu cầu khách hàng
29		10h00	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Thị Nương trụ 473BTh/45/10/57T/26P/06/13 NRNT Lê Thị Nương	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/26P/06/13 NRNT Lê Thị Nương	-Xã Thạnh Phú	-Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/10/57T/26P/06/01 NRNT Lê Thị Nương -Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 473BTh/45/10/57T/26P/06 NR Trại Giã phai	-Thí nghiệm theo TT02, theo yêu cầu khách hàng

30		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x25kVA CSNT Võ Văn Vũ trụ 477BTh/140/62C/01 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/62C/01 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Võ Văn Vũ trụ 477BTh/140/62C/01 NR An Nhơn (đang cắt) -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Võ Văn Vũ trụ 477BTh/140/62C NR An Nhơn (đang cắt)	-Thí nghiệm theo TT02, theo yêu cầu khách hàng
31		15h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 100kVA CSNT Phạm Văn Thép trụ 475BTh/326/63B/07 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Tại trụ 475BTh/326/63B/07 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Xã Thanh Phong	-Cắt FCO trụ 475BTh/326/63B NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thí nghiệm theo TT02, theo yêu cầu khách hàng
32		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Huỳnh Ngọc Hương trụ 475BTh/388/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Tại trụ 475BTh/388/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 75kVA CSNT Huỳnh Ngọc Hương trụ 475BTh/388/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3FCO trụ 475BTh/388 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Thay 3TI định kỳ
33		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Bùi Văn Nhân trụ 475BTh/407/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Tại trụ 475BTh/407/01 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Bùi Văn Nhân trụ 475BTh/407/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt FCO trụ 475BTh/407 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Thay TI định kỳ

34		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Trần Thị Chung trụ 475BTh/360/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Tại trụ 475BTh/360/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Thị Chung trụ 475BTh/360/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng -Cắt FCO trụ 475BTh/360 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Thay TI định kỳ
35		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Cựa trụ 475BTh/326/26/02 NR Cồn Mít- Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/26/02 NR Cồn Mít-Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Cựa trụ 475BTh/326/26/02 NR Cồn Mít- Cồn Cao	-Thay TI định kỳ
36		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Mai Thị Tiên trụ 475BTh/319/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Tại trụ 475BTh/319/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Mai Thị Tiên trụ 475BTh/319/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng -Cắt FCO trụ 475BTh/319 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Thay TI định kỳ
37		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Thắng trụ 475BTh/150/01A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Tại trụ 475BTh/150/01A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Thắng trụ 475BTh/150/01A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bãng	-Thay 3TI định kỳ

38		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Đặng Văn Nhân trụ 475BTh/169/16/01 NR Cảng Cá An Nhơn	-Tại trụ 475BTh/169/16/01 NR Cảng Cá An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Đặng Văn Nhân trụ 475BTh/169/16/01 NR Cảng Cá An Nhơn -Cắt FCO trụ 475BTh/169/16 NR Cảng Cá An Nhơn	-Thay TI định kỳ
39		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Phóng trụ 477BTh/140/31/04/03 NRNT Phạm Chí Linh	-Tại trụ 477BTh/140/31/04/03 NRNT Phạm Chí Linh	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Phóng trụ 477BTh/140/31/04/03 NRNT Phạm Chí Linh	-Thay 3TI định kỳ
40		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Phạm Chí Linh trụ 477BTh/140/48/03 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/48/03 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Phạm Chí Linh trụ 477BTh/140/48/03 NR An Nhơn	-Thay 3TI định kỳ
41		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/62/44/02 đến trụ 471BTh/171/62/44/11 NR áp Quý An nổi dài	-Từ trụ 471BTh/171/62/44/02 đến trụ 471BTh/171/62/44/11 NR áp Quý An nổi dài	-Xã Quới Điền	-Cắt FCO trụ 471BTh/171/62/44/01 NR áp Quý An nổi dài	-ĐT XD 2026
42		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/189/45/03 đến trụ 471BTh/171/189/45/12 NR áp Quý Thế	-Từ trụ 471BTh/171/189/45/03 đến trụ 471BTh/171/189/45/12 NR áp Quý Thế	-Xã Quới Điền	-Cắt LBFCO trụ 471BTh/171/189/45/02 NR áp Quý Thế	-ĐT XD 2026

43		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Thay mới trụ hạ thế 20d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/30B/78/05 nhánh rẽ Phạm Văn Lư	-Tại trụ hạ thế 20d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/30B/78/05 nhánh rẽ Phạm Văn Lư	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474CL/30B/78/05 nhánh rẽ Phạm Văn Lư	-SCTX xử lý mất an toàn
44		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Chỉnh 01 trụ hạ áp bị nghiêng, căng lại dây hạ áp, gia cố một bộ chằng xuống thuộc trạm 3*50kVA K2P9 tại trụ 477VLg/64/41/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây hạ thế thuộc trạm 3*50kVA K2P9 tại trụ 477VLg/64/41/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA K2P9 tại trụ 477VLg/64/41/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
45		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN)	Kéo mới và thu hồi 2077m dây AV-50mm ² , lắp mới 02 bộ tiếp địa lắp lại và dựng mới 01 vị trí trụ BTLT 7,5m ghép đôi thuộc đường dây hạ thế tại trạm Phú Yên 1 trụ 477BM/208/20/38 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Yên 1 trụ 477BM/208/20/38 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Yên 1 trụ 477BM/208/20/38 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026
46		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Tháo, đấu 03 Hotline và Thay định kỳ 03FCO, 03LA trạm Thuận Tiến 1 tại trụ 477-475BM/144 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477-475BM/144 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Off Relay 79 Rec Đông Bình trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Thuận Tiến 1 tại trụ 477-475BM/144 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo, đấu Hotline và thay định kỳ thiết bị

47		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM trạm Thuận Tiến 1 tại trụ 477-475BM/144 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477-475BM/144 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Kiểm tra 03 Hotline Thuận Tiến 1 tại trụ 477-475BM/144 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Thuận Tiến 1 tại trụ 477-475BM/144 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
48		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Thuận Tiến 2A tại trụ 477-475BM/132 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477-475BM/132 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Off Relay 79 Rec Đông Bình trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Thuận Tiến 2A tại trụ 477-475BM/132 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo và đấu Hotline
49		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Thuận Tiến 2A tại trụ 477-475BM/132 tuyến 477 Bình Minh.	Trạm Thuận Tiến 2A tại trụ 477-475BM/132 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Thuận Tiến 2A tại trụ 477-475BM/132 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+1FCO trạm Thuận Tiến 2A tại trụ 477-475BM/132 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
50		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Tháo, đấu 03 Hotline trạm Cái Minh 1 tại trụ 477BM/121A/1 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/121A/1 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Off Relay 79 Rec Đông Bình trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Cái Minh 1 tại trụ 477BM/121A/1 tuyến 477 Bình Minh.	Tháo và đấu Hotline

51		13h30	15h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Cái Minh 1 tại trụ 477BM/121A/1 tuyến 477 Bình Minh.	Trạm Cái Minh 1 tại trụ 477BM/121A/1 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Cái Minh 1 tại trụ 477BM/121A/1 tuyến 477 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Cái Minh 1 tại trụ 477BM/121A/1 tuyến 477 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
52		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (06CN)	Thay cáp ABC 4x70mm ² và sang dây khách hàng thuộc lưới hạ thế trạm Phước Nguơn 4 trụ 479PH/312/19/15 tuyến 479 Phước Hòa.	Từ trụ HT4 đến trụ HT4-7 và từ trụ HT4 đến trụ HT21	Áp Phước Nguơn A, Phường Phước Hậu.	Cắt CB + FCO trạm Phước Nguơn 4 trụ 479PH/312/19/15 tuyến 479 Phước Hòa	Sửa chữa lớn năm 2026
53		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
54		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (16 CN)	-Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất, thay 08 trụ hạ áp thành trụ BTLT7,5m trên đường trục hạ áp trạm Áp 5-1 Tân An Luông trụ 472VLi/P20/T42/32 thuộc nhánh rẽ Bào Xếp, tuyến 472 Vũng Liêm. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026)	Trên đường trục hạ áp trạm Áp 5-1 Tân An Luông trụ 472VLi/P20/T42/32 thuộc nhánh rẽ Bào Xếp, tuyến 472 Vũng Liêm	Áp 5, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm Áp 5-1 Tân An Luông trụ 472VLi/P20/T42/32 thuộc nhánh rẽ Bào Xếp, tuyến 472 Vũng Liêm	Sửa chữa lớn năm 2026
55		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

56		07h00	16h30	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện và đường dây hạ thế trạm Mỹ Lộc 7 (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thanh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Trục hạ thế trạm Mỹ Lộc 7 tại trụ M47/P258/P76/31 tuyến 475 Tam Bình	Áp 6A, xã Cái Ngang	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lộc 7 tại trụ M47/P258/P76/31 tuyến 475 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
57		08h30	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (8CN).	Thu hồi 1 MBA 75kVA tại trạm Thôn Rôn 2 để nâng công suất phục vụ Tết Quân Dân tại Chùa Mới Thôn Rôn tại trụ L45/P221/P177/P3/46 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trụ L45/P221/P177/P3/46 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Thôn Rôn, xã Trà Côn.	Cắt CB + FCO và gỡ hotline trạm Thôn Rôn 2, trụ L45/P221/P177/P3/46 tuyến 471 Tam Bình.	Thu hồi MBA
58		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Phước 1A trụ 471TQ/112/5 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Phước 1, 1A trụ 471TQ/112/5 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
60		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Phước 3 trụ 471TQ/112/20/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Trung, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Phước 3, 3A trụ 471TQ/112/20/1 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị

61		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Qui 1 trụ 471TQ/115/9 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Qui, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Qui 1, 1A trụ 471TQ/115/9 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
62		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Qui 3 trụ 471TQ/115/24 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Biên, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Qui 3 trụ 471TQ/115/24 tuyến 471 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
63		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37, nhánh La Ghi, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
64		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. - Lưới hạ thế và các nhánh rẽ	Xã Long Thành, Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

65		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Lắp tiếp địa thùng công tơ trạm, ép kẹp WR và quần băng keo tạo mối nối kín bộ cáp hạ áp, thay kẹp đỡ dây trụ a3 mục sét, căng dây chùng từ trụ a0 đến trụ a1, nâng dây từ trụ a8 đến trụ a9 lên đảm bảo độ cao, ép mối nối từ trụ a7 đến trụ a9, từ trụ bP2/1 đến trụ bP2/2, thay chằng hạ áp trụ b4, bP4/8, ép kẹp WR lèo trụ b4, kết hợp phát quang từ trụ a5 đến trụ a8, từ trụ bP2/5 đến trụ bP2/8 thuộc lưới hạ áp trạm La Bang Chùa 3 trụ 478-475DT-5/T64A/08, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm La Bang Chùa 3 trụ 478-475DT-5/T64A/08, từ trụ b4 đến trụ a9, từ trụ bP2/1 đến trụ bP2/8, trụ bP4/8 thuộc lưới hạ áp trạm La Bang Chùa 3 trụ 478-475DT-5/T64A/08, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm La Bang Chùa 3 trụ 478-475DT-5/T64A/08 (475DT)	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tồn thất trạm công cộng
66		08h00	08h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB & FCO trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
67		09h00	09h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/P09/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/09 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
68		10h00	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Khoán Tiêu 7 trụ 473DT/T153/P85/T11A/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiêu phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Khoán Tiêu 7 trụ 473DT/T153/P85/11A Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm

69		08h30	15h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Thay 03 CT,03PT +01 công tơ 3 pha định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm Công ty CPXNK Trà Vinh trụ 478CN/T163/P18A/01	Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	Cắt CB trạm Công ty CPXNK Trà Vinh trụ 478CN/T163/P18A/01 Cắt 3LBFCO Công ty CPXNK Trà Vinh 478CN/T163/18A	Thay định kỳ
70		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN)	Nhánh rẽ 22 kV tuyến 473CN từ trụ 473CN/181 đến trụ 473CN/P181/90 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
71		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày đường dây trung áp, TBA, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Bình Phú và các nhánh rẽ đầu nối vào (trừ nhánh Nhị Long, Phú Hưng, Nhị Hòa)	Xã Bình Phú, Nhị Long	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
72		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày đường dây trung áp, TBA, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Trục chính tuyến 478 Trà Vinh (từ trụ 149 - 283); Đầu giếng Phương Thạnh; Kênh Tư Thuận; Cầu Phú Hòa; Đập In; Nguyệt Lãng 1; Công ty TNHH May Tín Đạt; Cây Cách 5; Cây Cách 6; Huyện Hội; CN Bình Phú	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
73		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày đường dây trung áp, TBA, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Trục chính tuyến 478TV từ trụ 478TV/381 đến trước trụ 478TV/283 (DS2 Cây Cách) và các nhánh rẽ đầu nối vào (trừ nhánh 12,7kV Mộ Cả Khối, Khóm 10 Càng Long, Bến Đò)	Xã Càng Long	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

74		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày đường dây trung áp, TBA, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22KV Hương Lộ 7-CN Phương Thạnh; nhánh 12.7KV Long An; Long An 3; Khóm 8 Càng Long 2; Phú Đức; Phú Đức 1C; Hưng Nhượng; Bờ Keo và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
75		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm đường dây trung áp, TBA, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Bình Phú và các nhánh rẽ đầu nối vào (trừ nhánh Nhị Long, Phú Hưng, Nhị Hòa)	Xã Bình Phú, Nhị Long	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
76		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm đường dây trung áp, TBA, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22KV Hương Lộ 7-CN Phương Thạnh; nhánh 12.7KV Long An; Long An 3; Khóm 8 Càng Long 2; Phú Đức; Phú Đức 1C; Hưng Nhượng; Bờ Keo và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
77		07h30	09h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Long Bình A4 trụ 471-479LD/T107/T1/19	Từ đầu sứ cao MBA trạm Long Bình A4 trụ 471-479LD/T107/T1/19, đường Dương Quang Đông, Phường Hòa Thuận	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Long Bình A4 trụ 471-479LD/T107/T1/19	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
78		09h00	10h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Long Bình A6 trụ 471-479LD/T107/T1/P7/T2/05	Từ đầu sứ cao MBA trạm Long Bình A6 trụ 471-479LD/T107/T1/P7/T2/05, đường Dương Quang Đông, Phường Hòa Thuận	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Long Bình A6 trụ 471-479LD/T107/T1/P7/T2/05	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

79		10h30	12h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Long Bình A3 trụ 471-479LD/T107/T1/07	Từ đầu sứ cao MBA trạm Long Bình A3 trụ 471-479LD/T107/T1/07, đường Dương Quang Đông, Phường Hòa Thuận	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Long Bình A3 trụ 471-479LD/T107/T1/07	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
80		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Ba Động 2 trụ 471-479LD/T107/12	Từ đầu sứ cao MBA trạm Ba Động 2 trụ 471-479LD/T107/12, đường Hùng Vương, Phường Hòa Thuận	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Ba Động 2 tại trụ 471-479LD/T107/12	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
81		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm KTT Kỳ La 1 trụ 471-479LD/T107/19	Từ đầu sứ cao MBA trạm KTT Kỳ La 1 trụ 471-479LD/T107/19, đường Hùng Vương, Phường Hòa Thuận	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm KTT Kỳ La 1 trụ 471-479LD/T107/19	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
82		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
83		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố

84		08h00	11h00	Điện lực Tiêu Càn	Điện lực Tiêu Càn (3CN)	Vệ sinh mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos LBS Đại Mong	Tại LBS Đại Mong trụ 478CK/267 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Càn	- Cắt LBS Đại Mong trụ 478CK/267 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Đại Mong trụ 478CK/266 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS2 Đại Mong trụ 478CK/268 thuộc tuyến 478 Cầu Kè Đóng đẳng áp 480TV đến LBS Hiếu Từ Đóng đẳng áp 476TV đến LBS Đại Mong	Ngăn ngừa sự cố
85		13h30	17h00	Điện lực Tiêu Càn	Điện lực Tiêu Càn (3CN)	Vệ sinh mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos LBS Cụm CN Phú Càn	Tại LBS Cụm CN Phú Càn trụ T220A/59-473TR/478 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tiêu Càn	- Cắt LBS Cụm CN Phú Càn trụ T220A/59-473TR/478 thuộc tuyến 473 Trà Cú - Cắt 3DS Cụm CN Phú Càn trụ 478CK/P259/T1/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Cụm CN Phú Càn trụ 473TR/T220A/58 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Ngăn ngừa sự cố

86		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Dựng trụ chèn BTLT 1x14m (20 trụ); 2x14m (17 trụ), lắp 3DS trụ 474CK/175 (đặt 3DS tạm Trà Điều) và thay dây trung áp 1AC50+3AC70 thành 1AC120+3ACXH185	Từ trụ 474CK/174 đến trụ 474CK/211 trục chính tuyến 474CK	Áp Trà Điều, Vàm Đình, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) Đóng gián đoạn điện 471CK sang 474CK đến 3LBFCO Xèo Cạn Từ 05h30-06h30 và 16h30-17h30. Điện lực Tiểu Cần sử dụng chì phù hợp 3LBFCO Phụ Định Quới B và Định Quới B để đóng điện vận hành ổn định (3LBFCO Xèo Cạn sử dụng chì 50K)	ĐTXD
87		07h30	09h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x15kVA lên 2x15kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Trà Điều 2	Tại trụ 474CK/183 trục chính tuyến 474CK	Áp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Điều 2 tại trụ 474CK/183 (474CK)	SCTX

88		09h30	11h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Mỹ Văn 3	Tại trụ 474CK/198 trục chính tuyến 474CK	Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Mỹ Văn 3 tại trụ 474CK/198 (474CK)	SCTX
89		11h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS1 NT 474CK-480CK	Tại trụ 474CK/P174/86 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	Áp Hội An, xã An Phú Tân	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK)	SCTX
90		07h30	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp trạm Xèo Khế 2	Tại trụ 474CK/P174/T32/06 nhánh rẽ Hội An 2	Áp Hội An, xã An Phú Tân	- Cắt LBFCO Hội An 2 tại trụ 474CK/P174/T32/01 (474CK) - Cắt CB+FCO trạm Xèo Khế 2 tại trụ 474CK/P174/T32/06 (474CK)	SCTX
91		10h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay FCO thành LBFCO phân đoạn Hội An 1	Tại trụ 474CK/P174/T32/04 nhánh rẽ Hội An 2	Áp Hội An, xã An Phú Tân	Cắt LBFCO Hội An 2 tại trụ 474CK/P174/T32/01 (474CK)	SCTX

92		11h00	15h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03LBFCO Đường Đứt	Tại trụ 474CK/174/01 nhánh rẽ Đường Đứt	Áp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK)	SCTX
93		15h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Chỉnh nấc giảm áp MBA và thay công tơ +TI trạm Hội An 5	Từ sứ cao MBA trạm Hội An 5 trở xuống tại trụ 474CK/P174/T53/18 nhánh rẽ Hội An 5	Áp Hội An, xã An Phú Tân	Cắt CB+FCO trạm Hội An 5 tại trụ 474CK/P174/T53/18 (474CK)	Bảo dưỡng
94		07h30	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thí nghiệm MBA, thay LA, thay công tơ trạm Cầu Áp 3 Phong Phú	Tại trụ 474CK/147A trục chính tuyến 474CK	Áp 3, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt CB+03FCO trạm Cầu Áp 3 Phong Phú tại trụ 474CK/147A (474CK)	TNĐK

95		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thí nghiệm MBA và thay LA trạm Trà Điều	Tại trụ 474CK/172 trực chính tuyến 474CK	Áp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Điều tại trụ 474CK/172 (474CK)	TNĐK
96		10h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thí nghiệm MBA và thay LA trạm Trà Điều 1	Tại trụ 474CK/P174/P21/06 nhánh rẽ Trà Điều 1	Áp Trà Điều, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Trà Điều 1 tại trụ 474CK/P174/P21/06 (474CK)	TNĐK

97		11h00	12h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thí nghiệm MBA và thay LA trạm Cấp Nước Hội An	Tại trụ 474CK/P174/62 nhánh rẽ Ấp Chiến Lược	Ấp Hội An, xã An Phú Tân	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/145 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/146 (474CK) - Cắt 03LBFCO Xèo Cạn tại trụ 474CK/212 (474CK) - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 (480CK) - Cắt CB+03FCO trạm Cấp Nước Hội An tại trụ 474CK/P174/62 (474CK)	TNĐK
98		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Bào Sơn 2, 3 và 4	Ấp Bào Sơn xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
99		08h00	08h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB & FCO trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
100		09h00	09h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/P09/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/09 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
101		10h00	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Khoán Tiều 7 trụ 473DT/T153/P85/T11A/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Khoán Tiều 7 trụ 473DT/T153/P85/11A Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm

102		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Chùa Giồng Nếp khoảng trụ 477TR/P145A/(01- 54).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 13/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 160kVA. Lắp MBA 160kVA thuộc trạm 160kVA trụ 475-477BTre/115/02 tuyến Tân Thành - Hữu Định- Phong Năm	- Tại trạm 160kVA trụ 475-477BTre/115/02 tuyến Tân Thành - Hữu Định- Phong Năm	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475-477BTre/115/01 tuyến Tân Thành - Hữu Định- Phong Năm -Cắt CB trạm 160kVA trụ 475-477BTre/115/02 tuyến Tân Thành - Hữu Định- Phong Năm -Cắt 3FCO trụ 475-477BTre/115 tuyến Tân Thành - Hữu Định- Phong Năm	-Ngăn ngừa sự cố
3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 37.5kVA. Lắp MBA 37.5kVA thuộc trạm 37.5kVA trụ 475BTre/138/13 NR Áp 3 Hữu Định	-Từ MBA trở xuống trụ 475BTre/138/13 NR Áp 3 Hữu Định	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 37.5kVA trụ 475BTre/138/13 NR Áp 3 Hữu Định	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt thu hồi đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 477-480BTre/11 đến trụ 477-480BTre/08 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Hữu Định 4 trụ 477-480BTre/13 tuyến 477 Bến Tre. Kéo mới lưới hạ thế từ trụ 2a đến trụ 477-480BTre/10, tăng cường tiếp địa lập lại tại trụ 477-480BTre/10 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Hữu Định 1A trụ 477BTre/04 tuyến 477 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 477-480BTre/11 đến trụ 477-480BTre/08 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Hữu Định 4 trụ 477-480BTre/13 tuyến 477 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 2a đến trụ 477-480BTre/10, tăng cường tiếp địa lập lại tại trụ 477-480BTre/10 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Hữu Định 1A trụ 477BTre/04 tuyến 477 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Hữu Định 4 trụ 477-480BTre/13 tuyến 477 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Hữu Định 1A trụ 477BTre/04 tuyến 477 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
5		13h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì trạm 400kVA T4B Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/40B/42/10/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trạm 400kVA T4B Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/40B/42/10/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 400kVA T4B Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/40B/42/10/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 474BTre/128/40B/42/10 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế từ trụ 475AH/97/103A/22-HT15b, từ trụ HT15b-HT4d, ép dây pha và dây trung hòa tại trụ HT15b, trụ HT4d, chuyển đầu nối 1P2W thành 1P3W từ trụ HT1n - HT12n thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Từ trụ 475AH/97/103A/22-HT15b, từ trụ HT15b-HT4d và từ trụ HT1n - HT12n thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Áp Tân Qui xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Giảm TTĐN
7		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Đào, dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà từ trụ 472TT/48/33/01A đến trụ 472TT/48/33/11 NR 1 pha Hòa Lộc	-Từ trụ 472TT/48/33/01A đến trụ 472TT/48/33/11 NR 1 pha Hòa Lộc	-Áp Hoà Thuận 2 -xã Tân hành Bình	-Cắt LBFCO trụ 472TT/48/33/01 NR 1 pha Hòa Lộc	-ĐT XD 2026

8		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471GTROM/286/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 50kVA trụ 471GTROM/286/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/286/1 + Cắt FCO trụ 471GTROM/286 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ
9		09h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 471GTROM/165/02, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/165/12 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/165/02, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/165/12 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBFCO trụ 471-476GTROM/165 tuyến 471 -476 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Lộ Trường Gà) -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/165/02, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/165/12 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ
10		13h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 07, trạm 25kVA trụ 13 nhánh rẽ 1 pha áp 3 Thạnh Phú Đông	-Tại trạm 25kVA trụ 07, trạm 25kVA trụ 13 nhánh rẽ 1 pha áp 3 Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 07, trạm 25kVA trụ 13 nhánh rẽ 1 pha áp 3 Thạnh Phú Đông -Cắt FCO trụ 474BTRE/205/27/74 nhánh rẽ áp 5 Phước Long (đầu nhánh rẽ 1 pha áp 3 Thạnh Phú Đông)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay 03MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa.	-Trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/168/14 NR Mỹ Hòa.	-Ngăn ngừa sự cố.

13		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Thay MBA chày dầu, cũ sét trạm 25kVA trụ 473BTri/224/21/07/01 NR Giồng Găng.	-Trụ 473BTri/224/21/07/01 NR Giồng Găng.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BTri/224/21/07/01 NR Giồng Găng. -Tháo kẹp hotline trụ 473BTri/224/21/07 NR Giồng Găng.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay 02 MBA chày dầu, cũ sét trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/156/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/156/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/156/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 01FCO trụ 473BTri/156 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
15		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Phát quang, thay trụ gãy, sửa trụ nghiêng, xử lý mối nối, căng lại dây chùng, làm chằng và tăng cường tiếp địa lắp lại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/19 NR Phú Lộc Hạ	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/19 NR Phú Lộc Hạ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/113/24/17A/19 NR Phú Lộc Hạ	-SCTX
16		08h30	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ khách hàng Hộ KDCT Lương Văn Tiếp trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 NR An Thới - Thành Thới A	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 và 3FCO trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A NR An Thới - Thành Thới A	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ

17		13h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ khách hàng CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHI THẢO trạm trụ 478MC/08/44A/3T/1 NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trạm trụ 478MC/08/44A/3T/1 NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478MC/08/44A/3T/1 và 3FCO trụ 478MC/08/44A/3T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành -Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 478MC/08/44A/6T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ
18		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp; sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ tại trụ 06 NR Rạch Trũng phải	-Lưới điện trung hạ áp NR Rạch Trũng phải	-Xã Thạnh Phú	-Cắt 3FCO trụ 01 NR Rạch Trũng phải	-Ngăn ngừa sự cố
19		08h00	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Đức trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07/01A/09 NRNT Nguyễn Văn Đức	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/47P/07/01A/09 NRNT Nguyễn Văn Đức	-Xã Thạnh Phú	-Cắt 3FCO trụ 01 NR Rạch Trũng phải	-Thí nghiệm theo TT02, theo yêu cầu khách hàng
20		10h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty cổ phần điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Quốc Quýu trụ 478BTh/143/72/07/19/10A/06/01, trạm 250kVA CSNT Nguyễn Quốc Quýu trụ 478BTh/143/72/07/19/10A/06/02 NRNT Lê Văn Kiểm	-Tại trụ 478BTh/143/72/07/19/10A/06/01, trụ 478BTh/143/72/07/19/10A/06/02 NRNT Lê Văn Kiểm	-Xã Thạnh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/72/07/19/10A NR 3 pha vùng kinh tế mới	-Thí nghiệm theo TT02, theo yêu cầu khách hàng

21		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 160kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/19/01A NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/19/01A NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 160kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/19/01A NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay 3TI định kỳ
22		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 160kVA CSNT Trần Quang Trường trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít -Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Trần Quang Trường trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít -Cồn Cao -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/33A NR Cồn Mít -Cồn Cao	-Thay 3TI định kỳ
23		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Võ Thị Đệ trụ 475BTh/326/58/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/58/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Võ Thị Đệ trụ 475BTh/326/58/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/58 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay 3TI định kỳ
24		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Võ Văn Hoàng trụ 475BTh/326/72/02/03 NR áp Thanh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/72/02/03 NR áp Thanh Lộc	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Võ Văn Hoàng trụ 475BTh/326/72/02/03 NR áp Thanh Lộc -Cắt FCO trụ 475BTh/326/72/02/01 NR áp Thanh Lộc	-Thay TI định kỳ
25		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Văn Sơn trụ 477BTh/116/02 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú -An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/116/02 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú -An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Văn Sơn trụ 477BTh/116/02 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú -An Nhơn) -Cắt 3FCO trụ 475-477BTh/116 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú -An Nhơn)	-Thay 3TI định kỳ

26		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Đặng Văn Triền trụ 475BTh/153/07 NRNT Đặng Văn Triền	-Tại trụ 475BTh/153/07 NRNT Đặng Văn Triền	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Đặng Văn Triền trụ 475BTh/153/07 NRNT Đặng Văn Triền -Cắt 3FCO trụ 475BTh/153/01 NRNT Đặng Văn Triền	-Thay 3TI định kỳ
27		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 250kVA CSNT Võ Thị Huỳnh Lê trụ 475BTh/164/10A/01 NR TT nuôi trồng thủy sản Kinh Thanh	-Tại trụ 475BTh/164/10A/01 NR TT nuôi trồng thủy sản Kinh Thanh	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 250kVA CSNT Võ Thị Huỳnh Lê trụ 475BTh/164/10A/01 NR TT nuôi trồng thủy sản Kinh Thanh	-Thay 3TI định kỳ
28		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Xinh trụ 475BTh/195/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/195/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Lê Văn Xinh trụ 475BTh/195/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Thay TI định kỳ
29		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 476CL/85/22 nhánh rẽ Cầu Ngựa	-Tại trạm 37,5kVA trụ 476CL/85/22 nhánh rẽ Cầu Ngựa	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476CL/85/22 nhánh rẽ Cầu Ngựa -Tháo kẹp hotline trụ 476CL/85/22 nhánh rẽ Cầu Ngựa	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
30		10h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-Tại trạm 50kVA trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải

31		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Kiểm tra lắp lại nối đất đường dây hạ áp và trạm biến áp, kiểm tra lại lều hạ áp và ép kẹp WR trạm 37,5kVA Phước Lợi 2 tại trụ 477PH/160/40/29/16 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Làm việc trên đường dây hạ thế thuộc trạm 37,5kVA Phước Lợi 2 tại trụ 477PH/160/40/29/16 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Áp Phước Lợi, xã Phú Quý.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA Phước Lợi 2 tại trụ 477PH/160/40/29/16 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
32		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN)	Kéo mới và thu hồi 1380m dây AV-50mm ² , lắp mới 01 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Phú Yên trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú Yên trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú Yên trụ 477BM/208/20/59/1 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026
33		08h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (7CN)	Thay 01 thùng CD + Điện kế và thay 01 MBA công suất 50kVA kém chất lượng tại trạm Mỹ Phước 2B tại trụ 476BM/14/28 tuyến 476 Bình Minh	Trạm Mỹ Phước 2B tại trụ 476BM/14/28 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO + gỡ 01 Hotline trạm Mỹ Phước 2B tại trụ 476BM/14/28 tuyến 476 Bình Minh (đính kèm theo phúc đáp số 943/XNDVVL-HL ngày 21/4/2026)	Ngăn ngừa sự cố
34		13h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (7CN)	Thay 01 MBA công suất 37,5kVA kém chất lượng tại trạm 2A Mỹ Thới 1 tại trụ 476BM/5/32 tuyến 476 Bình Minh	Trạm 2A Mỹ Thới 1 tại trụ 476BM/5/32 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO + gỡ 01 Hotline trạm 2A Mỹ Thới 1 tại trụ 476BM/5/32 tuyến 476 Bình Minh (đính kèm theo phúc đáp số 943/XNDVVL-HL ngày 21/4/2026)	Ngăn ngừa sự cố

35		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (09CN)	Kéo cáp ABC 4x50mm2 thuộc lưới hạ thế trạm Bà Nhung trụ 472VLg/128/1/171/52 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Từ trụ 472VLg/128/1/171/52 đến trụ HT16 và từ trụ 472VLg/128/1/171/52 đến trụ HT34	Áp Bình Hòa, xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành và chú ý an toàn giao thông	Sửa chữa lớn năm 2026
36		08h00	09h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cái Sơn Lớn 2B trụ số 474CC/199/20 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 3x37,5kVA Cái Sơn Lớn 2B trụ số 474CC/199/20 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Cái Sơn Lớn, phường Thanh Đức	Cắt CB + 3 FCO trạm Cái Sơn Lớn 2B trụ số 474CC/199/20 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
37		09h00	10h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cái Sơn Lớn 3B trụ số 474CC/199/P20/8 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 37,5kVA Cái Sơn Lớn 3B trụ số 474CC/199/P20/8 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, phường Thanh Đức	Cắt CB + FCO trạm Cái Sơn Lớn 3B trụ số 474CC/199/P20/8 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
38		10h00	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cái Sơn Lớn 4B trụ số 474CC/199/T20/17 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 25kVA Cái Sơn Lớn 4B trụ số 474CC/199/T20/17 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, phường Thanh Đức	Cắt CB + FCO trạm Cái Sơn Lớn 4B trụ số 474CC/199/T20/17 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
39		13h00	14h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Trại Gà trụ số 474-472CC/194 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 37,5kVA Trại Gà trụ số 474-472CC/194 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp An Hương 1, xã Nhơn Phú	Cắt CB + FCO trạm Trại Gà trụ số 474-472CC/194 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
40		14h00	15h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Khu Dân Dân 2 trụ số 474CC/158/16 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 25kVA Khu Dân Dân 2 trụ số 474CC/158/16 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp An Hương 1, xã Nhơn Phú	Cắt CB + FCO trạm Khu Dân Dân 2 trụ số 474CC/158/16 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ

41		15h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cái Cạn 3A trụ số 474-472CC/47 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 50kVA Cái Cạn 3A trụ số 474-472CC/47 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	Cắt CB + FCO trạm Cái Cạn 3A trụ số 474-472CC/47 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
42		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	-Xử lý tiếp xúc, ép lèo hạ áp, căng dây chùng thấp, đóng tăng cường tiếp đất lắp lại, cân pha, phát quang hạ áp trạm Tân Trung 1 (50kVA) trụ 471VLi/118/34/51 tuyến 471 Vũng Liêm. (Sửa chữa thường xuyên 2026)	Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Trung 1 (50kVA) trụ 471VLi/118/34/51 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Tân Trung, xã Quới An	- Cắt CB+FCO trạm Tân Trung 1 (50kVA) trụ 471VLi/118/34/51 tuyến 471 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
43		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
44		08h00	11h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (5CN)	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm 2 áp 2 Hòa Lộc	Tại trạm 2 áp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T56/23 tuyến 479 Tam Bình	Áp 2, xã Hòa Hiệp	Cắt CB+FCO + gỡ hotline trạm trạm 2 áp 2 Hòa Lộc trụ 479TB/T56/23 tuyến 479 Tam Bình	Thay MBA
45		10h00	15h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (5CN)	Nâng cao nhánh dây trung thế nhánh 2B Tường Lễ	Từ trụ 471TB/T70/3 đến trụ 471TB/T70/4 tuyến 471 Tam Bình	Áp Tường Lễ, xã Tam Bình	Cắt LBF 2B Tường Lễ tại trụ 471TB/70 tuyến 471 Tam Bình	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

46		08h30	13h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (8CN).	Thay trụ 7,3 mét tại trụ hạ áp số 6 bị mục gốc thành trụ 7,5 và sửa trụ nghiêng trụ 7,3 mét tại trụ cuối lưới trụ hạ áp số 9 thuộc trạm Thôn Rôn 2A trụ L45/P221/P177/P3/43 tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trụ hạ áp số 6 và số 9 thuộc trạm Thôn Rôn 2A trụ L45/P221/P177/P3/43 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Thôn Rôn, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO Thôn Rôn 2A trụ L45/P221/P177/P3/43 tuyến 475 Vũng Liêm.	Ngăn ngừa sự cố
47		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (5CN)	Thay MBA thí nghiệm không đạt vận hành	Tại trạm Tân Minh 1 trụ 471TQ/154/7 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Minh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Minh 1 trụ 471TQ/154/7 tuyến 471 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố
49		13h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (5CN)	Thay MBA thí nghiệm không đạt vận hành và tháp sắt nâng đường dây trung thế chùng thấp	Tại trạm DC An Khánh 1B trụ 471TQ/205/2, trụ 471TQ/205/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Khánh, xã Tân Lược	- Cắt LBFCO DC An Khánh trụ 471TQ/205 tuyến 471 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố

50		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (8CN)	Thí nghiệm CBM và thay LBFCO pha 3, kiểm tra xử lý tiếp xúc LBFCO pha 1, pha 2 Giồng Ót trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/32, Kinh Sườn trụ 477DT/T213/T179/01, Cồn Cù 3 trụ 477DT/T213/T186/01 (lắp chống gãy đầu coss), Cồn Cù trụ 477DT/T213/189, thay LA, thí nghiệm CBM FCO, MBA, CB trạm Giồng Ót 6 trụ, Cồn Cù 6 477DT/T213/P177/03, Cồn Cù 1 trụ 477DT/T213/P177/13, Cồn Cù 6 trụ 477DT/T213/P177/12, Giồng Ót 3 477DT/T213/185, kiểm tra xử lý tiếp xúc 3DS Hồ Thùng trụ 477DT/T213/P177/04, Recloser Hồ Thùng trụ 477DT/T213/P177/05, lắp kẹp quay ép phục vụ tiếp đất an toàn trụ 472-474DT-2/P128A/T19/73, thay Boulon xà trụ 472-474DT-2/P128A/T19/88	Tại trụ 472-474DT-2/P128A/T19/(73, 88), 472-474DT-2/P128A/T19/T115/32, 477DT/T213/T179/01, 477DT/T213/185, 477DT/T213/T186/01, 477DT/T213/189, 477DT/T213/P177/(03, 04, 05, 12, 13), tuyến 472 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14 (472DT) - Cắt 3DS Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/15 (472DT) - Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS 1 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/176 (472DT) - Cắt LBS NT Long Khánh - Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/21 (472DT) - Cắt DS2 NT Long Khánh - Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/22 (472DT) Điện lực thông báo ngừng cung cấp điện từ 06h00-18h00	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
51		08h00	13h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thay xà, chân sứ đỉnh, khung đỡ 1 sứ ngoài trung áp mục sét trụ 477DT/T213/P177/T28/(05, 06, 22) nhánh Hồ Thùng 8, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P177/T28/(05, 06, 22) nhánh Hồ Thùng 8, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Hồ Thùng 8 trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT)	Công trình SCTX
52		14h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Cột dây trời sứ trung áp pha 2 trụ 477DT/T213/P177/106A, nhánh Hồ Thùng, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P177/106A, nhánh Hồ Thùng, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Hồ Thùng trụ 477DT/T213/P177/61 (472DT)	Khắc phục vận hành

53		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV TV TK XD Điện Thuận Phát (8CN)	Di dời đường dây 12.7kV Phạm Minh Tuấn từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/156 sang đầu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/154 và di dời đường dây 12.7kV Phạm Minh Tuấn từ trụ 477DT/T213/T142/01 (472DT) đến trụ 477DT/T213/T142/07 (472DT) sang hướng tuyến mới	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/154 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/156 và từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/156 đến trụ 477DT/T213/T142/08 (472DT) đường dây 12,7kV Phạm Minh Tuấn, tuyến 472 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14 - Cắt 3DS Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/15 - Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 - Cắt 3DS 1 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/176 - Cắt LBS NT Long Khánh - Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/21 - Cắt DS2 NT Long Khánh - Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/22 - Cắt LBFCO Lâm Hùng Diễm trụ 477DT/T213/T144A/01A (472DT) - Cắt 3LBFCO Vương Hùng Bá 1 trụ 474DT-2/P128A/T19/T151/01	Theo yêu cầu khách hàng
----	--	-------	-------	------------------	---	--	--	-------------	---	-------------------------

54		13h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Thí nghiệm CBM, lắp đoạn cáp đồng và ép đầu coss để chống gãy đầu coss phân đoạn Động Cao 7 trụ 477DT/T213/T138/01, nhánh Động Cao 7, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/T138/01, nhánh Động Cao 7, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14 - Cắt 3DS Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/15 - Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 - Cắt 3DS 1 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/176 - Cắt LBS NT Long Khánh - Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/21 - Cắt DS2 NT Long Khánh - Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/22 - Cắt LBFCO Lâm Hùng Diễm trụ 477DT/T213/T144A/01A (472DT) - Cắt 3LBFCO Vương Hùng Bá 1 trụ 474DT-2/P128A/T19/T151/01	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
55		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Hồ Thùng 22 trụ 477DT/T213/P177/P58/12	Tại trạm Hồ Thùng 22 trụ 477DT/T213/P177/P58/12	Áp Hồ Thùng - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Thùng 22 trụ 477DT/T213/P177/P58/12 (472DT)	Thay định kỳ
56		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Hồ Thùng 13 trụ 477DT/T213/P177/P58/19	Tại trạm Hồ Thùng 13 trụ 477DT/T213/P177/P58/19	Áp Hồ Thùng - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Thùng 13 trụ 477DT/T213/P177/P58/19 (472DT)	Thay định kỳ
57		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Phước Thiện Biền 2 trụ 477DT/T213/P177/T106A/07	Tại trạm Phước Thiện Biền 2 trụ 477DT/T213/P177/T106A/07	Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện Biền 2 trụ 477DT/T213/P177/T106A/07 (472DT)	Thay định kỳ

58		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (02CN)	Thay điện kế + TI trạm Phước Thiện Biển 3 trụ 477DT/T213/P177/T106A/18	Tại trạm Phước Thiện Biển 3 trụ 477DT/T213/P177/T106A/18	Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Phước Thiện Biển 3 trụ 477DT/T213/P177/T106A/18 (472DT)	Thay định kỳ
59		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 02 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa ,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+ Công tơ trạm NTTS Lê Thị Lanh trụ 475CN/T195/02	ấp Vinh Cửu, Xã Vinh Kim	Cắt CB trạm NTTS Lê Thị Lanh trụ 475CN/T195/02 Cắt FCO NTTS Lê Thị Lanh trụ 475CN/195	Thay định kỳ
60		09h30	10h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 01 công tơ 1P định kỳ, xử lý hoàn chỉnh đo ghi xa,Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Lò Bánh Mi Từ Quốc Dũng trụ 475CN/P139/T08/T03/01	ấp Mỹ Cẩm B, Xã Cầu Ngang	Cắt CB+FCO trạm Lò Bánh Mi Từ Quốc Dũng trụ 475CN/P139/T08/T03/01	Thay định kỳ
61		13h00	14h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 2 CT +01 công tơ 3 pha định kỳ xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm Cóc Xoài A trụ 473CN/292	ấp Nô Pộc xã xã Nhị Trường	Cắt CB+FCO trạm Cóc Xoài A trụ 473CN/292	Thay định kỳ
62		15h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02CN)	Thay 2 CT +01 công tơ 3 pha định kỳ xử lý hoàn chỉnh đo xa	Tại thùng CB+ Công tơ trạm áp Sóc Cục trụ 473CN/234	ấp Sóc Cục xã xã Nhị Trường	Cắt CB+FCO trạm áp Sóc Cục trụ 473CN/234	Thay định kỳ
63		07h30	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Điều hòa phụ tải trạm Trà Ôp 4 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Tại trụ 473CK/P114/09	Xã Tân An	Cắt LBFCO phân đoạn Trà Ôp 4 tại trụ 473CK/P114/01	SCTX
64		08h00	09h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Phục hồi tiếp đất thùng CD + ĐK trạm Công Ba Mạng	Tại gốc trụ trạm Công Ba Mạng trụ số 478TV/T371/T10/16	Xã Càng Long	Không cắt điện	SCTX
65		10h00	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Phục hồi tiếp đất thùng CD + ĐK trạm Áp 3.3 Mỹ Trường	Tại gốc trụ trạm Áp 3.3 Mỹ Trường trụ số 478TV/T371/69	Xã Càng Long	Không cắt điện	SCTX

66		13h30	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (06CN)	Điều hòa phụ tải trạm Tân An Chợ 2 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	Từ sứ cao MBA trạm Tân An Chợ 2 trụ số 473CK/P168/P09/P06/14 trở xuống đất	Xã Tân An	- Cắt CB + FCO trạm Tân An Chợ 2 trụ số 473CK/P168/P09/P06/14. - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser Tân An tại trụ 473CK/P168/03 (trong lúc tháo và đấu kẹt hotline) - Tháo kẹp hotline đấu nối trạm Tân An Chợ 2 trụ số 473CK/P168/P09/P06/14	SCTX
67		07h00	11h30	Điện lực Trà Vinh	Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hải Phong (4CN)	Đấu nối đường dây hạ thế XDM cấp điện khu đất theo đề nghị của khách hàng Hồ Thị Hoài Nam	tại trụ a3 thuộc lưới hạ thế trạm Ấp Sa Bình trụ 475LD/P138/T9/08 nhánh 22KV Ấp Sa Bình (nhận điện tuyến 472LD) Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức	- Cắt CB + 03FCO trạm Ấp Sa Bình trụ 475LD/P138/T9/08	Khách hàng yêu cầu
68		07h30	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khu CN Long Đức 1 trụ 471LD/28	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khu CN Long Đức 1 trụ 471LD/28, đường Vũ Đình Liệu, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Khu CN Long Đức 1 trụ 471LD/28	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
69		09h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Long Bình B2 trụ 471LD/46	Từ đầu sứ cao MBA trạm Long Bình B2 trụ 471LD/46, đường Bạch Đằng, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Long Bình B2 trụ 471LD/46	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

70		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khu TĐC Phường 4 trụ 471LD/P58/03	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khu TĐC Phường 4 trụ 471LD/P58/03, đường Chu Văn An, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Khu TĐC Phường 4 trụ 471LD/P58/03	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
71		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Bạch Đằng trụ 471LD/76	Từ đầu sứ cao MBA trạm Bạch Đằng trụ 471LD/76, đường Bạch Đằng, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Bạch Đằng trụ 471LD/76	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
72		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
73		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cần	Điện lực Tiêu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cần	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố

74		08h00	11h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Vệ sinh bề mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos LBS Hiếu Từ	Tại LBS Hiếu Từ trụ 478CK/T280/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản	- Cắt LBS Hiếu Từ trụ 478CK/T280/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Hiếu Từ trụ 478CK/280 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS2 Hiếu Từ trụ 478CK/T280/02 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Đóng kết vòng đẳng áp tuyến 480 Trà Vinh sang tuyến 478 Cầu Kè	Ngăn ngừa sự cố
75		13h30	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Vệ sinh bề mặt sứ cách điện, ép tăng cường dây đầu nối đầu cos LBS Cây Hẹ	Tại LBS Cây Hẹ trụ 478CK/T280/52 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản	- Cắt LBS Cây Hẹ trụ 478CK/T280/52 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Cây Hẹ trụ 478CK/T280/51 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS2 Cây Hẹ trụ 478CK/T280/53 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Đóng kết vòng đẳng áp tuyến 480 Trà Vinh sang tuyến 478 Cầu Kè	Ngăn ngừa sự cố
76		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
77		07h30	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất từ 1x25kVA lên 2x25kVA, thay LA, thay công tơ và thay CB trạm Vàm Ông Râu	Tại trụ 480CK/P142/56 nhánh rẽ Vàm Ông Râu	Áp Hòa An, xã An Phú Tân	- Cắt LBFCO Vàm Ông Râu tại trụ 480CK/P142/47 (480CK) - Cắt CB+FCO trạm Vàm Ông Râu tại trụ 480CK/P142/56 (480CK)	SCTX

78		07h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (5CN)	Thay Recloser An Phú Tân	Tại trụ 480CK/79 trực chính tuyến 480CK	Áp Chông Nô 2, xã An Phú Tân	- Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) - Cắt 03DS1 An Phú Tân tại trụ 480CK/78A (480CK) - Cắt 03DS2 An Phú Tân tại trụ 480CK/81 (480CK) Đồng đăng áp 477CK	ĐTXD
79		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh 22kV Sông Vĩnh Hòa	Áp Trà Cuôn xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
80		06h00	18h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (05 CN)	- Bảo dưỡng thay lại đoạn cáp từ lưới xuống LBS Thống Nhất phía tải; 'Dùng chế phẩm vệ sinh và bảo vệ bề mặt sứ cách điện - Di dời đầu nối nhánh 12,7kV Quách Văn Đực ra khỏi phạm vi N-1 - Tăng cường chống gãy DS1 Giồng Bòn Bòn - Thay LBFCO tụ bù cố định Giồng Ót bị hỏng trụ 477DT/T147/74	Trụ 477DT/T147/((01A-02), 74, 82) nhánh 22 kV Dân Thành, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà)	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	- Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10	Xử lý khiếm khuyết

81		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (4 CN)	- Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm	Trụ 477DT/T147/P18A/14 nhánh 22kV Thống Nhất 1, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà)	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	- Cất LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cất 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cất LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cất 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cất LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cất 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10	Thí nghiệm CBM
82		10h00	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (4 CN)	Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Cồn Ông 11 trụ 477DT/T147/T66/45/03, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	Cất CB + FCO trạm Cồn Ông 11 trụ 477DT/T147/T66/45/03	Thí nghiệm CBM
83		13h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (4 CN)	Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Bòn Bon 1 trụ 477DT/T147/T82/28, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Ông phường Duyên Hải	Cất CB +3FCO trạm Bòn Bon 1 trụ 477DT/T147/T82/28	Thí nghiệm CBM

84		15h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (4 CN)	Thí nghiệm CBM định kỳ CBM, vệ sinh công nghiệp trạm	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Nông Trường 4.1 trụ 473DT/T285/18B, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	Cắt CB +3FCO trạm Nông Trường 4.1 trụ 473DT/T285/18B	Thí nghiệm CBM
85		08h30	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị LBS NT 471TR-471CN.	- Tuyến 471TR trụ 471TR/P169/24- 471TR/471CN.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/24-471TR/471CN. - Cắt 3DS1 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/23-471TR/471CN. - Cắt 3DS2 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/25-471TR/471CN.	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 14/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (06CN)	-Sửa trụ nghiêng hạ thế trụ số 1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 480BTre/41/01/52 NR Phước Hậu	-Trụ hạ thế trụ số 1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 480BTre/41/01/52 NR Phước Hậu	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 480BTre/41/01/52 NR Phước Hậu	-Ngăn ngừa sự cố

3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Thu hồi trụ cũ và sang dây hạ thế từ trụ cũ qua trụ dựng mới 3d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 478BTre/53/33 tuyến 478 Bến Tre.	-Lưới hạ thế 3d thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 478BTre/53/33 tuyến 478 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Sông Mã 5 trụ 478BTre/53/33 tuyến 478 Bến Tre.	-Theo yêu cầu khách hàng
4		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháp sắt trụ HTb/1, nối dây hạ thế từ trụ HTb/1-HTb/3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 pha Phú Luông	-Tụ trụ HTb/1-HTb/3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 pha Phú Luông	-Áp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR 1 pha Phú Luông -Cắt FCO trụ 475AH/97/103A/32 NR 1 pha Phú Luông	-Xử lý mất an toàn
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ, tháp đà trụ HTb1 thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ Phú cánh trên	-Trụ HTb1 thuộc trạm 25kVA trụ 475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ Phú cánh trên	-Áp Hàm Luông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/103A/38/05 NR Mỹ Phú cánh trên	-Xử lý mất an toàn
6		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (10CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 479AH/53/52/01 đến trụ 479AH/53/52/15, thay thế trụ trung thế tại vị trí trụ 479AH/53/52/06 NR 1 pha Phú Túc	-Tụ trụ 479AH/53/52/01-479AH/53/52/15 NR 1 pha Phú Túc	-Áp Phú Xuân xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/52/01 NR 1 pha Phú Túc -Tháo Hotline trụ 479AH/53/52 NR Thành Triệu - Phú Túc	-SCL bổ sung 2026

7		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (6CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 479AH/53/52/06/01 đến trụ 479AH/53/52/06/16, thay thế trụ trung thế tại vị trí trụ 479AH/53/52/06/11 NR áp Phú Xuân	-Trụ trụ 479AH/53/52/06/01-479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân	-Áp Phú Xuân xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/52/01 NR 1 pha Phú Túc -Tháo Hotline trụ 479AH/53/52 NR Thành Triệu - Phú Túc	-SCL bổ sung 2026
8		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (6CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire, tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tĩnh không từ trụ 479AH/53/52/06/11/01 đến trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Trụ trụ 479AH/53/52/06/11/01-479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Áp Phú Lễ xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/52/01 NR 1 pha Phú Túc -Tháo Hotline trụ 479AH/53/52 NR Thành Triệu - Phú Túc	-SCL bổ sung 2026
9		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Nâng công suất trạm 37.5kVA lên 2x37.5kVA trụ 478TT/56/27B/11 NR Áp 5 & 7	-Tại trụ 478TT/56/27B/11 NR Áp 5 & 7	-Áp Đông An xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm trụ 478TT/56/27B/06, trạm trụ 478TT/56/11 NR Áp 5&7 -Cắt FCO trụ 478TT/56/27B NR Thành An (đầu NR Áp 5&7)	-Xử lý quá tải
10		08h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473-475GTROM/02 đến trụ 473-475GTROM/10 tuyến 473/475 và từ trụ 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/51 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Trụ trụ 473-475GTROM/02 đến trụ 473-475GTROM/10 tuyến 473/475 và từ trụ 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/51 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

11		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/02 đến trụ 476GTROM/46 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tủ trụ 476GTROM/02 đến trụ 476GTROM/46 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		06h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (30CN)	-Thay giá FCO bằng 2 đà composite, thay FCO trụ 471GTROM/50/02 nhánh rẽ Đình Bình Hòa; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, thay chằng, thay tiếp đất, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 471GTROM/50/02 nhánh rẽ Đình Bình Hòa đến trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa	-Tủ trụ 471GTROM/50/02 nhánh rẽ Đình Bình Hòa đến trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/50/02/1, trạm 50kVA trụ 471GTROM/50/03 nhánh rẽ Đình Bình Hòa -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/50/02/08, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/19, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/23, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/29, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ áp 5 Lộ Giữa -Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/50 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Đình Bình Hòa)	-SCL bổ sung năm 2026
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/01/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Tủ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/01/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

14		07h30	09h00	- Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT178a đến trụ 473BTri/228/207/179; Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT174a đến trụ 473BTri/228/207/175 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 và trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh).	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. -Cắt 01FCO trụ 473BTri/228/207/178 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý quá tải.
15		09h00	11h30	- Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ HT179a đến trụ 473BTri/228/207/180 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB +1FCO trạm 2x50kVA trụ 473BTri/228/207/183 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý quá tải.
16		13h00	16h00	- Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Dựng trụ hạ thế 170a; Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 473BTri/228/207/170 đến trụ 473BTri/228/207/169 thuộc lưới hạ thế trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB +3FCO trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh	-SCTX, xử lý quá tải.
17		08h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo bọc ốp cách điện tại khoảng trụ 473BĐ/347/26/48B/02 đến trụ 473BĐ/347/26/48B/03 NR 1P Vinh Điện 2 giao chéo đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 13 đến 14.	-Tại khoảng trụ 473BĐ/347/26/48B/02 đến trụ 473BĐ/347/26/48B/03 NR 1P Vinh Điện 2	-Áp Vinh Điện xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473BĐ/347/26/48B/07 + FCO trụ 473BĐ/347/26/48B/01 NR 1P Vinh Điện 2	-Phục vụ công tác kéo dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại

18		08h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo bọc ốp cách điện (3 pha) tại khoảng trụ 471BĐ/89/24 đến trụ 471BĐ/89/25 NR 3P Cà Nhỏ giao chéo đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 65 đến 66.	-Tại khoảng trụ 471BĐ/89/24 đến trụ 471BĐ/89/25 NR 3P Cà Nhỏ	-Áp Cà Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt LBS trụ 471BĐ/89/01 NR 3P Cà Nhỏ -Cắt 3FCO trụ 471-473BĐ/89 tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Cà Nhỏ)	-Phục vụ công tác kéo dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại
19		08h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo bọc ốp cách điện dây trung thế (03 pha) tại khoảng trụ 471BĐ/89/22B/09 đến trụ 471BĐ/89/22B/10 NR 3P Kênh Cà Nhỏ giao chéo đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 66 đến 67.	-Tại khoảng trụ 471BĐ/89/22B/09 đến trụ 471BĐ/89/22B/10 NR 3P Kênh Cà Nhỏ	-Áp Cà Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/89/22B/07 NR 3P Kênh Cà Nhỏ	-Phục vụ công tác kéo dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại
20		10h15	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo bọc ốp cách điện (3 pha) tại khoảng trụ 471BĐ/98B/28A đến trụ 471BĐ/98B/29A NR 3P Lộ Thanh Niên giao chéo đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 62 đến 63.	-Tại khoảng trụ 471BĐ/98B/28A đến trụ 471BĐ/98B/29A NR 3P Lộ Thanh Niên	-Áp Cà Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt LBS+3DS trụ 471BĐ/98B/1A NR 3P Lộ Thanh Niên	-Phục vụ công tác kéo dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại
21		13h00	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháo bọc ốp cách điện dây trung thế (03 pha) tại khoảng trụ 475BĐ/07/71/17 đến trụ 475BĐ/07/71/18 NR 3P Ấp 1 Định Trung giao chéo đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại khoảng cột 70 đến 71.	-Tại khoảng trụ 475BĐ/07/71/17 đến trụ 475BĐ/07/71/18 NR 3P Ấp 1 Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/07/66 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Phục vụ công tác kéo dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại

22		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay cáp xuất, MCCB, hệ thống đo đếm trạm 3x50kVA trụ 475-477BD/21 tuyến Bình Đại - Thị Trấn. Ép lại lều hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 475-477BD/21 + Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475-477BD/21 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475-477BD/21 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Ngăn ngừa sự cố
23		08h20	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Năng Lượng Minh Phúc trạm trụ 475MC/07/15/15 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trạm trụ 475MC/07/15/15 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475MC/07/15/15 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ
24		09h20	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Minh Tâm trạm trụ 475MC/07/15/11A/1 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trạm trụ 475MC/07/15/11A/1 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475MC/07/15/11A/1 và 3FCO trụ 475MC/07/15/11A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ
25		10h30	11h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Phương Thảo trạm trụ 475MC/22/110/13/1 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Tại trạm trụ 475MC/22/110/13/1 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/110/13/1 và 3FCO trụ 475MC/22/110/13 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Thay điện kế định kỳ
26		13h00	13h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV thuốc thú y thủy sản Tấn Lợi T&T trạm trụ 475MC/22/110/45A/2 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Tại trạm trụ 475MC/22/110/45A/2 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 475MC/22/110/45A/2 NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Thay điện kế định kỳ
27		14h10	14h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cty TNHH 1TV VLXD Nhật Quang trạm trụ 475MC/22/120/43/06/2 NR Tân Điện - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/06/2 NR Tân Điện - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/06/2 NR Tân Điện - Tân Phong	-Thay điện kế định kỳ

28		15h20	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cty TNHH Chăn Nuôi Thức Ăn Gia Súc Tấn Lợi trạm trụ 475MC/22/120/43/17/1P NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/17/1P NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/17/1P NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế định kỳ
29		08h00	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Vân trụ 477BTh/140/01A/15 NRNT Lê Văn Minh	-Tại trụ 477BTh/140/01A/15 NRNT Lê Văn Minh	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Vân trụ 477BTh/140/01A/15 NRNT Lê Văn Minh	-Thay TI định kỳ
30		09h30	10h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Lê Văn Linh trụ 477BTh/140/37B/03 NRNT Bùi Văn Thiết	-Tại trụ 477BTh/140/37B/03 NRNT Bùi Văn Thiết	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Lê Văn Linh trụ 477BTh/140/37B/03 NRNT Bùi Văn Thiết	-Thay TI định kỳ
31		13h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Ny trụ 477BTh/140/37B/06/01 NRNT Bùi Văn Thiết	-Tại trụ 477BTh/140/37B/06/01 NRNT Bùi Văn Thiết	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Ny trụ 477BTh/140/37B/06/01 NRNT Bùi Văn Thiết	-Thay TI định kỳ
32		14h30	15h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Bùi Văn Thiết trụ 477BTh/140/37B/06 NRNT Bùi Văn Thiết	-Tại trụ 477BTh/140/37B/06 NRNT Bùi Văn Thiết	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA CSNT Bùi Văn Thiết trụ 477BTh/140/37B/06 NRNT Bùi Văn Thiết	-Thay TI định kỳ
33		16h00	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 100kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 477BTh/140/37B/06/04 NRNT Bùi Văn Thiết	-Tại trụ 477BTh/140/37B/06/04 NRNT Bùi Văn Thiết	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 100kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 477BTh/140/37B/06/04 NRNT Bùi Văn Thiết	-Thay TI định kỳ

34		08h00	09h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Võ Thị Rái trụ 477BTh/140/33/02 NRNT Đình Thanh Hùng	-Tại trụ 477BTh/140/33/02 NRNT Đình Thanh Hùng	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA CSNT Võ Thị Rái trụ 477BTh/140/33/02 NRNT Đình Thanh Hùng	-Thay TI định kỳ
35		09h30	10h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Thọ trụ 477BTh/140/48/02 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/48/02 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Lê Văn Thọ trụ 477BTh/140/48/02 NR An Nhơn	-Thay TI định kỳ
36		13h00	14h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Huỳnh Văn Tiến trụ 477BTh/140/56/03 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/56/03 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Huỳnh Văn Tiến trụ 477BTh/140/56/03 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/56 NR An Nhơn	-Thay TI định kỳ
37		14h30	15h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Văn Bé trụ 477BTh/140/59/01 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/59/01 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Trần Văn Bé trụ 477BTh/140/59/01 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/59 NR An Nhơn	-Thay TI định kỳ
38		16h00	17h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Văn Coành trụ 477BTh/140/67/02 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/67/02 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Trần Văn Coành trụ 477BTh/140/67/02 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/67 NR An Nhơn	-Thay TI định kỳ
39		07h30	16h00	-Điện lực Thành Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (30 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/274/02 đến trụ 471BTh/274/26 NR ấp Phong	-Từ trụ 471BTh/274/02 đến trụ 471BTh/274/26 NR ấp Phong	-Xã Đại Điền	-Cắt FCO trụ 471BTh/274/01 NR ấp Phong	-ĐT XD 2026

40		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 475CL/220/12/04 nhánh rẽ Chín Hóa	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/220/12/04 nhánh rẽ Chín Hóa	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/220/12/01 nhánh rẽ Chín Hóa	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
41		10h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 474CL/122/09/29 nhánh rẽ Sông Lưu	-Tại trạm 50kVA trụ 474CL/122/09/29 nhánh rẽ Sông Lưu	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/122/09/02 nhánh rẽ Sông Lưu	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
42		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*37,5kVA Trường Lưu Văn Liệt tại trụ V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Đường 1/5, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Trường Lưu Văn Liệt tại trụ V45/T131/P3/T3/1 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Thay HTĐĐ
43		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ và TI hạ áp trạm 3*37,5kVA Chùa Long Thành tại trụ V49/P127/P8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/P127/P8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Áp Thanh Hưng, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Chùa Long Thành tại trụ V49/P127/P8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Thay HTĐĐ
44		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ trạm 250kVA Trạm Sạc VinFast - Thanh Đức tại trụ V49/T164/P5A/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/P5A/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Đường 14/9, phường Thanh Đức.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ trạm Sạc VinFast - Thanh Đức tại trụ 472-474CC/164/5A thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Thay HTĐĐ
45		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA Thầu Vân tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA Thầu Vân tại trụ V49/T164/T8/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Thay HTĐĐ

46		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ, TI hạ áp trạm 100kVA Hoàng An Cửu Long tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 100kVA Hoàng An Cửu Long tại trụ V49/T164/T8/2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Thay HTĐĐ
47		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay công tơ trạm 250kVA trạm Sạc VinFast - Trường An tại trụ 480VLg/64/35/22 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 480VLg/64/35/22 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	Khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu.	Cắt 03LBFCO trạm 250kVA trạm Sạc VinFast - Trường An tại trụ 480VLg/64/35/22 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	Thay HTĐĐ
48		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN)	Kéo mới và thu hồi 906m dây AV-50mm ² , lắp mới 02 bộ tiếp địa lập lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Bình B trụ 477BM/100/6 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Bình B trụ 477BM/100/6 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình B trụ 477BM/100/6 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026
49		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN)	Kéo mới và thu hồi 288m dây AV-50mm ² , lắp mới 01 bộ tiếp địa lập lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Bình B2 trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Bình B2 trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình B2 trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026

50		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	- Tháo, đấu 03 Hotline trạm Đông Bình 2 tại trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tháo, đấu 01 Hotline nhánh rẽ Nguyễn Hùng Dũng tại trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB+3FCO trạm Đông Bình 2 tại trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB+1FCO trạm Nguyễn Hùng Dũng tại trụ 473BM/94/1/1 tuyến 473 Bình Minh.	Tháo, đấu Hotline
51		08h00	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM trạm Đông Bình 2 tại trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	- Kiểm tra 03 Hotline trạm Đông Bình 2 tại trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra 01 Hotline nhánh rẽ Nguyễn Hùng Dũng tại trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+3FCO trạm Đông Bình 2 tại trụ 473BM/94/1 tuyến 473 Bình Minh đang cắt. - Kiểm tra MCCB+1FCO trạm Nguyễn Hùng Dũng tại trụ 473BM/94/1/1 tuyến 473 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
52		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Tháo, đấu 03 Hotline nhánh rẽ Đông Bình 4A và thay định kỳ 03LBFCO nhánh rẽ Đông Bình 4A tại trụ 473BM/82 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/82 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Đông Bình 4A tại trụ 473BM/82 tuyến 473 Bình Minh.	Tháo, đấu Hotline và thay định kỳ thiết bị

53		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM trạm Đông Bình 4A tại trụ 473BM/82/1 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/82/1 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	- Kiểm tra 03 Hotline nhánh rẽ Đông Bình 4A tại trụ 473BM/82 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Cắt MCCB+3FCO trạm Đông Bình 4A tại trụ 473BM/82/1 tuyến 473 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
54		13h30	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Tháo, đấu 01 Hotline trạm Dân cư Phù Ly 2 tại trụ 473BM/40/13/21/3 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/40/13/21/3 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + 1FCO trạm Dân cư Phù Ly 2 tại trụ 473BM/40/13/21/3 tuyến 473 Bình Minh.	Tháo, đấu Hotline
55		13h30	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM trạm Dân cư Phù Ly 2 tại trụ 473BM/40/13/21/3 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/40/13/21/3 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	- Kiểm tra 01 Hotline trạm Dân cư Phù Ly 2 tại trụ 473BM/40/13/21/3 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+1FCO trạm Dân cư Phù Ly 2 tại trụ 473BM/40/13/21/3 tuyến 473 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
56		15h00	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL (4CN)	Tháo, đấu 01 Hotline trạm Dân cư Phù Ly 2A tại trụ 473BM/40/13/22 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/40/13/22 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	- Off Relay 79 Rec Đông Thuận trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + 1FCO trạm Dân cư Phù Ly 2A tại trụ 473BM/40/13/22 tuyến 473 Bình Minh.	Tháo, đấu Hotline

57		15h00	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (6CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB và kiểm định máy biến áp theo CBM trạm Dân cư Phù Ly 2A tại trụ 473BM/40/13/22 tuyến 473 Bình Minh.	Trụ 473BM/40/13/22 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	- Kiểm tra 01 Hotline trạm Dân cư Phù Ly 2A tại trụ 473BM/40/13/22 tuyến 473 Bình Minh đã cô lập. - Kiểm tra MCCB+1FCO trạm Dân cư Phù Ly 2A tại trụ 473BM/40/13/22 tuyến 473 Bình Minh đang cắt.	Kiểm định thiết bị
58		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 476CC/139 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Bình Phước và Phường Phước Hậu	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã Long Hồ	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
60		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (09CN)	Kéo cáp ABC 4x50mm2 thuộc lưới hạ thế trạm Bà Nhung 1 trụ 472VLg/128/1/171/47 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Từ trụ 472VLg/128/1/171/46 đến trụ HT6; từ trụ 472VLg/128/1/171/47 đến trụ HT13 và từ trụ HT14 đến trụ HT19	Áp Bình Hòa, xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành và chú ý an toàn giao thông	Sửa chữa lớn năm 2026

61		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
62		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (16 CN)	-Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất, thay 10 trụ hạ áp thành trụ BTLT7,5m trên đường trục hạ áp trạm Hiếu Thủ 2 trụ 475VLi/P97/14 thuộc nhánh rẽ Hiếu Thủ, tuyến 475 Vũng Liêm. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026)	Trên đường trục hạ áp trạm Hiếu Thủ 2 trụ 475VLi/P97/14 thuộc nhánh rẽ Hiếu Thủ, tuyến 475 Vũng Liêm	Áp 5, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm Hiếu Thủ 2 trụ 475VLi/P97/14 thuộc nhánh rẽ Hiếu Thủ, tuyến 475 Vũng Liêm	Sửa chữa lớn năm 2026
63		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
64		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện và đường dây hạ thế trạm Mỹ Lộc 7A (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Trục hạ thế trạm Mỹ Lộc 7A tại trụ M47/P258/P76/40 tuyến 475 Tam Bình	Áp 11, xã Cái Ngang và áp 6B xã Song Phú	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lộc 7A tại trụ M47/P258/P76/40 tuyến 475 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện

65		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Côn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Nhon Ngãi, xã Trà Côn, theo đề nghị số: 367/UBND xã Trà Côn, ngày 21/04/2026.	Từ trụ L48/T340/T29/1 đến trụ L48/T340/T29/65 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Nhon Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt LBF Nhon Ngãi, trụ L48/T340/29 tuyến 471 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện
66		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Cty TNHH XDD An Thọ (15CN).	_ Thay dây chằng, Toppin, Sứ đứng, Sứ treo polymer Nhánh Nhon Ngãi từ trụ L48/T340/T29/1 đến trụ L48/T340/T29/65 và từ trụ L48/T340/T29/T14/1 đến trụ L48/T340/T29/T14/12 tuyến 471 Tam Bình. _ Thay khung lắp LA+FCO trạm Ba Chùa A tại trụ L48/T340/T29/45 tuyến 471 Tam Bình.	_ Từ trụ L48/T340/T29/1 đến trụ L48/T340/T29/65 và từ trụ L48/T340/T29/T14/1 đến trụ L48/T340/T29/T14/12 tuyến 471 Tam Bình. _ Tại trụ L48/T340/T29/45 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Nhon Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt LBF Nhon Ngãi, trụ L48/T340/29 tuyến 471 Tam Bình.	Sửa chữa lớn 2026
67		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	CTY TNHH TM sản xuất xây dựng Mai Nguyễn (20CN)	Xây dựng mới đường dây trung thế 12,7 và cây mới trạm Ba Chùa 1 - 50kVA tại trụ L48/T340/T29/36 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trụ L48/T340/T29/36 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Ba Chùa, xã Trà Côn.	Cắt LBF Nhon Ngãi, trụ L48/T340/29 tuyến 471 Tam Bình.	ĐTXD 2026
68		08h00	10h00	Điện lực Trà Ôn.	Điện lực Trà Ôn (2CN).	Thay 3TI hạ thế định kỳ trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi trụ M44/P179/P27/1 Tuyến 474 Bình Minh (trạm chuyên dùng)	Tại trụ M44/P179/P27/1 Tuyến 474 Bình Minh	Áp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn	Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi trụ M44/P179/P27/1 Tuyến 474 Bình Minh	Thay HTĐĐ
69		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/165 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

70		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Hậu trụ 479TQ/17/31/5/3 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Hậu, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Hậu trụ 479TQ/17/31/5/3 tuyến 479 Tân Quới	Thí nghiệm thiết bị
71		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Thành 8 trụ 473TQ/73 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Trung, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 8 trụ 473TQ/73 tuyến 473 Tân Quới	Thí nghiệm thiết bị
72		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Thành 10 trụ 473TQ/156 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Mỹ, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 10 trụ 473TQ/156 tuyến 473 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
73		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL(2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Kênh 12B trụ 473TQ/165/31 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Yên, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Kênh 12B trụ 473TQ/165/31 tuyến 473 Tân Quới	Thí nghiệm thiết bị

74		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao Tủ trụ 472-474DT/P128A/T19/T115/22 đến tủ 477DT/T213/204 (472DT) đường dây 22kV Đông Hải, tủ trụ 477DT/T213/P177/03 (472DT) đến tủ 477DT/T213/P177/27 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng, tủ trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT) đến tủ 477DT/T213/P177/T28/41 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng 8 tuyến 477 Duyên Trà	Tủ trụ 472-474DT/P128A/12 đến tủ 472-474DT/P128A/24, Tủ trụ 472-474DT/P128A/T19/T115/22 đến tủ 477DT/T213/204 (472DT) đường dây 22kV Đông Hải, tủ trụ 477DT/T213/P177/03 (472DT) đến tủ 477DT/T213/P177/27 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng, tủ trụ 477DT/T213/P177/T28/01 (472DT) đến tủ 477DT/T213/P177/T28/41 (472DT) đường dây 22kV Hồ Thùng 8 tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
75		08h00	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Căng dây hạ áp chùng tủ trụ c2 đến tủ c3, thay Boulon móc hông tủ trụ c5, thay 2 kẹp dừng dây và Boulon móc tủ trụ b11, kết hợp phát quang tủ trụ c2 đến tủ c3, tủ trụ b12 đến tủ b15 thuộc lưới hạ áp trạm La Bang Chùa 4 trụ 478-475DT-5/T64A/16, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Tủ trụ c2 đến tủ c3, tủ trụ b11 đến tủ b15 thuộc lưới hạ áp trạm La Bang Chùa 4 trụ 478-475DT-5/T64A/16, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm La Bang Chùa 4 trụ 478-475DT-5/T64A/16 (475DT)	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tồn thất trạm công cộng
76		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Thay kẹp dừng hạ áp mục sét, quần băng keo tạo mối nối kín tủ trạm Ba Sát 2 và tủ b14 cột dây trời sứ hạ áp tủ a3, thu hồi 02 tụ bù hông tủ a1, ép mối nối hạ áp tủ a2, b6, bP14/2 thuộc lưới hạ áp trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, tủ b14, a3, a2, b6, bP14/2 thuộc lưới hạ áp Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08, nhánh Bào Môn Mồ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Ba Sát 2 trụ 478-475DT-8/P109/P29/08 (478DT)	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tồn thất trạm công cộng

77		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế, TI trạm Lê Văn Hoa trụ 477DT/T16/02	Tại trạm Lê Văn Hoa trụ 477DT/T16/02	Áp Mé Láng - xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Lê Văn Hoa trụ 477DT/16 (477DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ
78		10h30	11h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Bùi Văn Vĩnh trụ 477DT/P11/P8/02	Tại trạm Bùi Văn Vĩnh trụ 477DT/P11/P8/02	Áp Cây Da - xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Bùi Văn Vĩnh trụ 477DT/P11/08 (477DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
79		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Khu NTTS Lê Văn Sáng trụ 471DT/P71/01	Tại trạm Khu NTTS Lê Văn Sáng trụ 471DT/P71/01	Áp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO Khu NTTS Lê Văn Sáng trụ 471DT/71 (474DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
80		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm NTTS Mai Thị Hương trụ 471DT/P85/T24A/01	Tại trạm NTTS Mai Thị Hương trụ 471DT/P85/T24A/01	Áp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc	- Cắt LBFCO NTTS Mai Thị Hương trụ 471DT/P85/24A (474DT) - Điện kế, TI tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
81		07h30	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm (05 CN)	Nhánh rê 22 kV từ trụ 475CN/P161/14 đến trụ 475CN/P161/P14/63 (kể cả nhánh rê đầu vào)	Xã Cầu Ngang	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

82		08h00	11h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại LBS Cây Cách	Tại trụ 478TV/282	Xã An Trường	- Cắt LBS Cây Cách tại trụ 478TV/282. - Cắt 3DS1 Cây Cách tại trụ 478TV/281. - Cắt 3DS2 Cây Cách tại trụ 478TV/283	SCTX
83		13h00	16h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại LBS NT 473CK - 478TV	Tại trụ 473CK/307	Xã An Trường	- Cắt LBS NT 473CK - 478TV tại trụ 473CK/307. - Cắt 3DS1 NT 473CK - 478TV tại trụ 473CK/306. - Cắt 3DS2 NT 473CK - 478TV tại trụ 478TV/T316/25	SCTX
84		07h30	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm XN Nước Đá trụ 471LD/80	Từ đầu sứ cao MBA trạm XN Nước Đá trụ 471LD/80, đường Bạch Đằng, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm XN Nước Đá trụ 471LD/80	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
85		09h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Cầu Tiệm Tương trụ 471LD/82	Từ đầu sứ cao MBA trạm Cầu Tiệm Tương trụ 471LD/82, đường Bạch Đằng, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Cầu Tiệm Tương trụ 471LD/82	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
86		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Bạch Đằng 1 trụ 471LD/98	Từ đầu sứ cao MBA trạm Bạch Đằng 1 trụ 471LD/98, đường Bạch Đằng, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Bạch Đằng 1 trụ 471LD/98	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

87		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Compact Quang Trung trụ 471LD/P89/P8/01	Từ đầu sứ cao MBA trạm BCompact Quang Trung trụ 471LD/P89/P8/01, đường Quang Trung, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Compact Quang Trung trụ 471LD/P89/P8/01	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
88		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
89		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
90		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
91		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Chùa Ô, Tri Phong và Đa Cần	Áp Đa Cần xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố

92		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (05 CN)	Tăng cường chống gầy 3DS1 Khoán Tiều	Trụ 473DT/T153/P85/02, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A - Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS2 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/04 - Cắt CB+3FCO trạm Khoán Tiều 1 trụ 473DT/T153/P85/06A Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TX Đóng đẳng áp 477DT đến Recloser Bào Sen Đóng đẳng áp 477DT đến LBS Khoán Tiều	Xử lý khiếm khuyết
93		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (05 CN)	Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc phân đoạn Nhà Mát thay lại kẹp quay 2 bulon bằng kẹp quay ép	Trụ 473DT/T153/T85/02, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A - Cắt LBS Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS2 Khoán Tiều trụ 473DT/T153/P85/04	Xử lý khiếm khuyết
94		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (05 CN)	Dựng trụ hạ áp chen giữa khoảng trụ hạ áp a8-a9	Trụ a8 - a9 hạ áp trạm Láng Chim 4.1, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB + 3 FCO trạm Láng Chim 4.1 trụ 473DT/T153/77A	Xử lý khiếm khuyết
95		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Ông Rùm khoảng trụ 473TR/P161/(01- 24).	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Sáu 15/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/01 đến trụ 473BTre/49/26 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/28 đến trụ 473BTre/49/55 và các NR đầu vào; từ trụ 473BTre/49/57 đến trụ 473BTre/49/106 và các NR đầu vào tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (06CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 2g đến trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm 75kVA Phú Hưng 8 trụ 473BTre/49/46/06 tuyến 473 Bến Tre. -Kéo tăng cường dây lưới hạ thế từ trụ 3b đến trụ 4g, từ trụ 3b đến trụ 7b. Kéo mới và đấu nối đoạn dây từ trụ 7b đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Phú Hưng 9A trụ 473BTre/49/44/01 tuyến 473 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 2g đến trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm 75kVA Phú Hưng 8 trụ 473BTre/49/46/06 tuyến 473 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 3b đến trụ 4g, từ trụ 3b đến trụ 7b và từ trụ 7b đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Phú Hưng 9A trụ 473BTre/49/44/01 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA Phú Hưng 8 trụ 473BTre/49/46/06 tuyến 473 Bến Tre. -Cắt CB trạm 400kVA Phú Hưng 9A trụ 473BTre/49/44/01 tuyến 473 Bến Tre. -Cắt 3FCO trụ 473BTre/49/44 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tháp đà U trụ 475AH/97/55/31/25 và trụ 475AH/97/55/31/26 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Trụ 475AH/97/55/31/25 và trụ 475AH/97/55/31/26 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Áp Tiên Phú 1 xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/26 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1 -Cắt + tháo cần FCO trụ 475AH/97/55/31/19 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1 -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/18 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Xử lý mất an toàn

4		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (10CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire từ trụ 475AH/97/55/42/01 đến trụ 475AH/97/55/42/24 NR Ngã 3 chùa Phú Lương	-Tủ trụ 475AH/97/55/42/01-475AH/97/55/42/24 NR Ngã 3 chùa Phú Lương	-Áp Tiên Chánh xã Tân Phú	-Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/55/01 NR Tiên Long	-SCL bổ sung 2026
5		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (6CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire từ trụ 475AH/97/55/43/20/04 đến trụ 475AH/97/55/43/20/10 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Tủ trụ 475AH/97/55/43/20/04-475AH/97/55/43/20/10 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Áp Tiên Thạnh xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/55/43 NR Tiên Long (đầu NR Giác Viên Tự)	-SCL bổ sung 2026
6		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (6CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dừng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire từ trụ 475AH/97/55/43/25 NR Giác Viên Tự đến trụ 475AH/97/55/43/25/21 NR Ba Thanh - Năm Lộc	-Tủ trụ 475AH/97/55/43/25 NR Giác Viên Tự đến trụ 475AH/97/55/43/25/21 NR Ba Thanh - Năm Lộc	-Áp Tiên Lợi xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/55/43 NR Tiên Long (đầu NR Giác Viên Tự)	-SCL bổ sung 2026
7		07h70	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện NR Chùa Vĩnh Chính và NR đầu vào	-NR Chùa Vĩnh Chính từ trụ 475CL/369/01 đến trụ 475CL/369/52 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	10h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN)	-Thay điện kế, 3TU trạm 250kVA trụ 478MC/47B/04B NR Vĩnh Hoà (Cty Tiên Phước Tài)	-Tại trạm 250kVA trụ 478MC/47B/04B NR Vĩnh Hoà	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 478MC/47B/04B NR Vĩnh Hoà	Thay điện kế và TU định kỳ
9		10h30	11h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN)	-Thay điện kế, 3TI trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/47B/04/01 NR Vĩnh Hoà (Hộ KD Nguyễn Thị Bướm)	-Tại trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/47B/04/01 NR Vĩnh Hoà	-Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 478MC/47B/04/01 NR Vĩnh Hoà -Cắt 3FCO trạm 3x37.5kVA tại trụ 478MC/47B/04 NR Vĩnh Hoà	-Thay điện kế và TI định kỳ
10		13h30	15h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN)	-Thay điện kế, thay TI trạm 250kVA trụ 477MC/87/02 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm (Cty Đông Dương)	-Tại trạm 250kVA trụ 477MC/87/02 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Áp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 477MC/87/02 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 477MC/87 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm	-Thay điện kế và TI định kỳ
11		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/47 đến trụ 473GTROM/83 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 476GTROM/47 đến trụ 473GTROM/83 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		10h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471-476GTROM/48 đến trụ 471-476 GTROM/268 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 471-476GTROM/48 đến trụ 471-476 GTROM/268 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Lương Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

13		06h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (45CN)	-Thay giá LA, FCO bằng 2 đà composite, thay LA+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/27/03, trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/12, trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/36; tháp sắt đầu trụ 475GTROM/27/03, 475GTROM/27/12, 475GTROM/27/36, 475GTROM/27/46; thay sứ đứng, sứ treo, khung sứ đỉnh, thay chằng, thay tiếp đất, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm2 từ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 475GTROM/27/56 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Từ trụ 475GTROM/27/01 đến trụ 475GTROM/27/56 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Bình Tiên 1)	-SCL bổ sung năm 2026
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 478BTri/28/85 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
15		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Thay 03MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38; Phát quang, lắp tụ bù hạ thế trụ 473BTri/41 thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/38 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
16		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Thay MBA chày dầu, cũ sét trạm 2x15kVA trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải.	-Trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x15kVA trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải. -Tháo kẹp hotline trụ 478BTri/28/107/59/79 NR Thạnh Hải.	-Ngăn ngừa sự cố.

17		07h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Thay + di dời trụ trung thế trụ 471BĐ/78B/25 NR 3P Rạch Gừa; di dời trụ HT25a (trụ đèn đường) NR 3 pha Rạch Gừa.	-Trụ 471BĐ/78B/25, HT25a NR 3P Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt LBS+3FCO trụ 471-473BĐ/78B tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Rạch Gừa)	-Diễn tập PCTT
18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Rạch Gừa; NR 1P Rạch Gừa; NR 3P Bình Phú 1; NR 1P Đê Hậu	-Từ trụ 471BĐ/78B/01 đến trụ 471BĐ/78B/47 NR 3P Rạch Gừa; từ trụ 471BĐ/78B/48 đến trụ 471BĐ/78B/55 NR 3P Rạch Gừa; từ trụ 471BĐ/78B/40/01 đến trụ 471BĐ/78B/40/22 NR 3P Bình Phú 1; từ trụ 471BĐ/78B/31/01 đến trụ 471BĐ/78B/31/16 NR 1P Đê Hậu	-Áp Rạch Gừa, Bình Phú xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
19		09h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/08/05/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng Cty TNHH SX-TM-DV-XNK Thủy sản Miền Nam)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/08/05/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/08/05/01+3FCO trụ 475BĐ/08/05 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
20		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Võ Văn Chương)	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
21		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Liên Đoàn)	-Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01+3FCO trụ 475BĐ/08/22 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

22		08h20	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ Hộ kinh doanh Hồ Văn Châu trạm trụ 475MC/22/120/21/03/1 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/21/03/1 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/21/03/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/21/03 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Thay điện kế định kỳ
23		09h20	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ Hộ kinh doanh Thiệu Văn Nhân trạm trụ 475MC/22/120/21/5A NR An Thiện - Cầu Gốc	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/21/5A NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/120/21/5A NR An Thiện - Cầu Gốc	-Thay điện kế định kỳ
24		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ Hộ KDCT Hồ Thị Lệ trạm trụ 475MC/22/120/21/06/2 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/21/06/2 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/120/21/06/2 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Thay điện kế định kỳ
25		13h00	13h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Huỳnh Quốc Yên trạm trụ 475MC/22/120/43/26/3 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trụ 475MC/22/120/43/26/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/26/3 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/26 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế định kỳ
26		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Phát An trạm trụ 475MC/22/120/43/37/5 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trụ 475MC/22/120/43/37/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 475MC/22/120/43/37/5 và 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/37 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế định kỳ

27		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ KDCT Lê Thanh Tùng tại trụ 475MC/22/120/33/66 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/65A/1 NR Thành Thới A	-Tại trụ 475MC/22/120/33/66 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/65A/1 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/33/65A/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/33/65A NR Thành Thới A	-Thay điện kế định kỳ
28		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Dựng 02 trụ BTLT7,5m giữa khoảng trụ 475BTh/256A/02 - trụ 475BTh/256A/03, khoảng trụ 475BTh/256A/04 - trụ 475BTh/256A/05 NR Mương Đình; kéo dây 3xAV50 từ trụ 475BTh/256A/01 đến trụ 475BTh/256A/05 NR Mương Đình; ép lèo hạ áp tại trụ 475BTh/256A/01; di dời điện kế, thùng điện kế, dây kéo về thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 475BTh/256A/01 NR Mương Đình	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 37,5kVA trụ 475BTh/256A/01 NR Mương Đình	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/256A/01 NR Mương Đình	-SCTX
29		08h00	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Phi trụ 477BTh/140/32/08 NRNT Lê Văn Phi	-Tại trụ 477BTh/140/32/08 NRNT Lê Văn Phi	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Lê Văn Phi trụ 477BTh/140/32/08 NRNT Lê Văn Phi	-Thay TI định kỳ
30		09h30	10h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Bon trụ 477BTh/140/34/05 NRNT Lê Văn Bon	-Tại trụ 477BTh/140/34/05 NRNT Lê Văn Bon	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Văn Bon trụ 477BTh/140/34/05 NRNT Lê Văn Bon -Cắt FCO trụ 477BTh/140/34/01 NRNT Lê Văn Bon	-Thay TI định kỳ

31		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Bùi Văn Rinh trụ 477BTh/140/38/03 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/38/03 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Bùi Văn Rinh trụ 477BTh/140/38/03 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/38 NR An Nhơn	-Thay TI định kỳ
32		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Hồng Phong trụ 477BTh/140/47/01 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/47/01 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Hồng Phong trụ 477BTh/140/47/01 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/47 NR An Nhơn	-Thay TI định kỳ
33		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Bùi Chí Hùng trụ 477BTh/140/52/02 NRNT Bùi Văn Phan	-Tại trụ 477BTh/140/52/02 NRNT Bùi Văn Phan	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Bùi Chí Hùng trụ 477BTh/140/52/02 NRNT Bùi Văn Phan -Cắt CB trạm 50kVA CSNT Bùi Văn Phan trụ 477BTh/140/52/05 NRNT Bùi Văn Phan -Cắt FCO trụ 477BTh/140/52 NR An Nhơn	-Thay TI định kỳ
34		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Hòa trụ 477BTh/130/05/01 NR Lộ Đình	-Tại trụ 477BTh/130/05/01 NR Lộ Đình	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Văn Hòa trụ 477BTh/130/05/01 NR Lộ Đình -Cắt FCO trụ 477BTh/130/05 NR Lộ Đình	-Thay TI định kỳ

35		09h30	10h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Lê Văn Chịch trụ 478BTh/113/32/12/10/12 NRNT Lê Văn Chịch	-Tại trụ 478BTh/113/32/12/10/12 NRNT Lê Văn Chịch	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA CSNT Lê Văn Chịch trụ 478BTh/113/32/12/10/12 NRNT Lê Văn chịch	-Thay TI định kỳ
36		13h00	14h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 100kVA CSNT Ngô Văn Thông trụ 477BTh/140/01A/08 NRNT Lê Văn Mình	-Tại trụ 477BTh/140/01A/08 NRNT Lê Văn Minh	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 100kVA CSNT CSNT Ngô Văn Thông trụ 477BTh/140/01A/08 NRNT Lê Văn Minh	-Thay TI định kỳ
37		14h30	15h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Thị Đe trụ 477BTh/140/14B/07 NRNT Hồ Văn Nghiệp	-Tại trụ 477BTh/140/14B/07 NRNT Hồ Văn Nghiệp	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Lê Thị Đe trụ 477BTh/140/14B/07 NRNT Hồ Văn Nghiệp	-Thay TI định kỳ
38		16h00	17h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Ngô Văn Xương trụ 477BTh/140/70/09/02 NR Khu nuôi tôm K22	-Tại trụ 477BTh/140/70/09/02 NR Khu nuôi tôm K22	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Ngô Văn Xương trụ 477BTh/140/70/09/02 NR Khu nuôi tôm K22 -Cắt FCO trụ 477BTh/140/70/09 NR Khu nuôi tôm K22	-Thay TI định kỳ

39		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 475CL/196/68 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/68 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/68 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/68 nhánh rẽ Tân Thiềng	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
40		10h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Thay CB tổng trạm, hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/23 nhánh rẽ Thanh Tân	-Tại trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/23 nhánh rẽ Thanh Tân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/23 nhánh rẽ Thanh Tân -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/23A/23 nhánh rẽ Thanh Tân	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
41		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hạ thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/97 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (XDM nhánh rẽ Lộ Cây Gáo)	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474CL/97 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474CL/97 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

42		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN)	Kéo mới và thu hồi 1185m dây AV-50mm2, lắp mới 01 bộ tiếp địa lắp lại, lắp mới 01 bộ dây chằng xuống hạ thế thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Bình B3 trụ 477BM/100/22 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Bình B3 trụ 477BM/100/22 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình B3 trụ 477BM/100/22 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026
43		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (12CN)	Kéo mới và thu hồi 778m dây AV-50mm2, lắp mới 02 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Bình B2A trụ 477BM/100/10 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Bình B2A trụ 477BM/100/10 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình B2A trụ 477BM/100/10 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026
44		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (08CN)	Kéo mới và thu hồi 380m dây AV-50mm2, lắp mới 01 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Bình B3-1 trụ 477BM/100/19 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Bình B3-1 trụ 477BM/100/19 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình B3-1 trụ 477BM/100/19 tuyến 477 Bình Minh	SCL năm 2026

45		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	Xã Long Hồ	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (08CN)	Thay cáp ABC 4x70mm ² và sang dây khách hàng thuộc lưới hạ thế trạm Phước Lợi A1 trụ 479PH/312/29 tuyến 479 Phước Hòa	Từ trụ 479PH/312/29 đến trụ HT8 và từ trụ 479PH/312/29 đến trụ 479PH/312/23	Áp Phước Ngươn B, Phước Lợi A, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm Phước Lợi A1 trụ 479PH/312/29 tuyến 479 Phước Hòa	Sửa chữa lớn năm 2026
47		08h30	09h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp (khách hàng thuê quản lý vận hành)	Tại trạm Phà Đình Khao trụ 472VLg/128/1/150/8C tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Bình Thuận 2, xã An Bình.	Cắt CB + FCO trạm Phà Đình Khao trụ 472VLg/128/1/150/8C tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp
48		09h45	10h45	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp (khách hàng thuê quản lý vận hành)	Tại trạm Trường THPT Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/132/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Bình Thuận 1, xã An Bình.	Cắt CB + FCO trạm Trường THPT Hòa Ninh trụ 472VLg/128/1/132/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp
49		11h00	11h45	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp (khách hàng thuê quản lý vận hành)	Tại trạm NMN Hòa Ninh 2 trụ 472VLg/128/1/1150/31A/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Hòa Quý, xã An Bình.	Cắt CB + FCO trạm NMN Hòa Ninh 2 trụ 472VLg/128/1/1150/31A/1 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp
50		13h00	14h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp (khách hàng thuê quản lý vận hành)	Tại trạm NMN An Bình trụ 472VLg/128/1/27/1 tuyến 472 Vĩnh Long	Áp An Thành, xã An Bình.	Cắt CB + FCO trạm NMN An Bình trụ 472VLg/128/1/27/1 tuyến 472 Vĩnh Long	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp

51		14h15	15h15	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp (khách hàng thuê quản lý vận hành)	Tại trạm Trường mầm non An Bình trụ 472VLg/128/1/44/5A/3 tuyến 472 Vĩnh Long	Áp An Thạnh, xã An Bình.	Cắt CB + FCO trạm Trường mầm non An Bình trụ 472VLg/128/1/44/5A/3 tuyến 472 Vĩnh Long	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp
52		15h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp (khách hàng thuê quản lý vận hành)	Tại trạm Cấp nước Đồng Phú trụ 472VLg/128/1/44/7/34/5/77/1 tuyến 472 Vĩnh Long	Áp Phú Thuận 2, xã An Bình.	Cắt CB + FCO trạm Cấp nước Đồng Phú trụ 472VLg/128/1/44/7/34/5/77/1 tuyến 472 Vĩnh Long	Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp
53		08h00	09h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Tám Mâu trụ số 472CC/126/25 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm 50kVA Tám Mâu trụ số 472CC/126/25 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp Thanh Hương, xã Nhơn Phú	Cắt CB + FCO trạm 50kVA Tám Mâu trụ số 472CC/126/25 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
54		09h00	10h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Tám Mâu 1 trụ số 472CC/126/28 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm 37,5kVA Tám Mâu 1 trụ số 472CC/126/28 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Áp An Hưng, xã Nhơn Phú	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA Tám Mâu 1 trụ số 472CC/126/28 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
55		10h00	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Hòa Long 1 trụ số 474-472-476CC/95 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 25kVA Hòa Long 1 trụ số 474-472-476CC/95 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Hòa Long, xã Nhơn Phú	Cắt CB+FCO trạm Hòa Long 1 trụ số 474-472-476CC/95 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
56		13h00	14h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Hòa Long 1A trụ số 474-472CC/90 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trạm 50kVA Hòa Long 1A trụ số 474-472CC/90 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Hòa Long, xã Nhơn Phú	Cắt CB+FCO trạm Hòa Long 1A trụ số 474-472CC/90 - tuyến 474 Cỏ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ

57		14h00	15h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Hòa Mỹ 3 trụ số 474CC/89/19/2/6 - tuyến 474 Cồ Chiên	Tại trạm 37,5kVA Hòa Mỹ 3 trụ số 474CC/89/19/2/6 - tuyến 474 Cồ Chiên	Áp Hòa Mỹ 2, xã Nhơn Phú	Cắt CB+FCO trạm Hòa Mỹ 3 trụ số 474CC/89/19/2/6 - tuyến 474 Cồ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
58		15h00	16h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Hòa Mỹ 2 trụ số 474CC/89/19/7 - tuyến 474 Cồ Chiên	Tại trạm 37,5kVA Hòa Mỹ 2 trụ số 474CC/89/19/7 - tuyến 474 Cồ Chiên	Áp Hòa Mỹ 2, xã Nhơn Phú	Cắt CB+FCO trạm Hòa Mỹ 2 trụ số 474CC/89/19/7 - tuyến 474 Cồ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
59		16h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cái Cạn trụ số 474-472CC/59 - tuyến 474 Cồ Chiên	Tại trạm 50kVA Cái Cạn trụ số 474-472CC/59 - tuyến 474 Cồ Chiên	Áp Cái Cạn, xã Nhơn Phú	Cắt CB+FCO trạm Cái Cạn trụ số 474-472CC/59 - tuyến 474 Cồ Chiên	Thay định kỳ HTĐĐ
60		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
61		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Áp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân - xã Tam Bình - Áp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên - xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

62		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hung Hòa Phát (20CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm Đại Thọ 5 trụ 472BM/T325/28, Đại Thọ 5A trụ 472BM/T325/19 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Bình Ninh	- CB+FCO trạm Đại Thọ 5 trụ 472BM/T325/28 - CB+FCO trạm Đại Thọ 5A trụ 472BM/T325/19 tuyến 472 Bình Minh	Công trình SCL 2026
63		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hung Hòa Phát (20CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm Đại Thọ 4 trụ 472BM/T325/6, Đại Thọ 4A trụ 472BM/T325/12 tuyến 472 Bình Minh	Áp Đại Thọ, xã Bình Ninh	- CB+FCO trạm Đại Thọ 4 trụ 472BM/T325/6 - CB+FCO trạm Đại Thọ 4A trụ 472BM/T325/12 tuyến 472 Bình Minh	Công trình SCL 2026
64		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Lục Sĩ Thành + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành, theo đề nghị số: 486/UBND xã Lục Sĩ Thành, ngày 22/04/2026.	Từ trụ M42/P67/P43/1 đến trụ M42/P67/P43/82 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành	Cắt LBF Phú Long, trụ M42/P67/43 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện
65		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Cty TNHH XDD An Thọ (12CN).	Thay dây chằng, Toppin, Sứ đứng, Sứ treo polymer nhánh Phú Long, Phú Lợi, Mái Dầm, Côn Công, từ trụ M42/P67/P43/1 đến trụ M42/P67/P43/82 và từ trụ M42/P67/P43/P25/1 đến trụ M42/P67/P43/P25/53 tuyến 472 Bình Minh.	Từ trụ M42/P67/P43/1 đến trụ M42/P67/P43/82 và từ trụ M42/P67/P43/P25/1 đến trụ M42/P67/P43/P25/53 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Phú Long, Phú Lợi, Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành	Cắt LBF Phú Long, trụ M42/P67/43 tuyến 472 Bình Minh.	Sửa chữa lớn 2026
66		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	CTY TNHH TM sản xuất xây dựng Mai Nguyễn (20CN)	Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D và cây mới Mái Dầm 1A tại trụ M44/P67/P43/75 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trụ M44/P67/P43/75 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành	Cắt LBF Phú Long, trụ M42/P67/43 tuyến 472 Bình Minh.	ĐTXD 2026

67		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mái Dầm 1 trụ M42/P67/P43/82 + Mái Dầm 2 trụ M42/P67/P43/T71/12 + Mái Dầm 2A trụ M42/P67/P43/T71/8 + Mái Dầm 3 trụ M42/P67/P43/T79/5 tuyến 472 Bình Minh.	Tại trạm Mái Dầm 1 trụ M42/P67/P43/82 + Mái Dầm 2 trụ M42/P67/P43/T71/12 + Mái Dầm 2A trụ M42/P67/P43/T71/8 + Mái Dầm 3 trụ M42/P67/P43/T79/5 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Phú Long, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt LBF Phú Long, trụ M42/P67/43 tuyến 472 Bình Minh.	Thí nghiệm CBM
68		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mương Điều 1 trụ M44/P179/T107/15 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mương Điều 1 trụ M44/P179/T107/15 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mương Điều 1 trụ M44/P179/T107/15 tuyến 474 Bình Minh.	Thí nghiệm CBM
69		10h15	11h45	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mương Điều 1B trụ M44/P179/T107/T15/1 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mương Điều 1B trụ M44/P179/T107/T15/1 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mương Điều 1B trụ M44/P179/T107/T15/1 tuyến 474 Bình Minh.	Thí nghiệm CBM
70		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	_Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mương Điều 1A trụ M44/P179/T107/19 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mương Điều 1A trụ M44/P179/T107/19 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mương Điều 1A trụ M44/P179/T107/19 tuyến 474 Bình Minh.	Thí nghiệm CBM

71		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Công tác đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mương Điều 3 trụ M44/P179/T104/6 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Mương Điều 3 trụ M44/P179/T104/6 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, xã Trà Ôn	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mương Điều 3 trụ M44/P179/T104/6 tuyến 474 Bình Minh.	Thí nghiệm CBM
72		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	13h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (5CN)	Gia cố móng trụ và chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng trụ b9, b21, kết hợp phát quang cây xanh khoảng trụ: b11-b15, b20-b21 thuộc lưới hạ áp trạm Kinh Xáng 6 trụ 477DT/T213/T10/14, nhánh Kinh Xáng 6, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ b9 đến trụ b21 thuộc lưới hạ áp trạm Kinh Xáng 6 trụ 477DT/T213/T10/14, nhánh Kinh Xáng 6, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Thành	- Cắt CB + 3FCO trạm Kinh Xáng 6 trụ 477DT/T213/T10/14 (472DT)	Khắc phục vận hành

74		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Vệ sinh hotline sứ và thiết bị trung áp bằng máy bơm nước áp lực cao từ trụ 472-474DT/P128A/12 đến trụ 472-474DT/P128A/24, từ trụ 474DT/P128A/25 đến trụ 477DT/215 (474DT) đường dây 22kV trục chính tuyến 477 Duyên Trà. Từ trụ 477DT/P174/01 (472DT) đến trụ 477DT/P174/03 (472DT), từ trụ 477DT/P174/2A (472DT) đến trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) đường dây 22kV Bến Phà Kinh Tắc 2, từ trụ 477DT/P203A/01 (472DT) đến trụ 477DT/P203A/03 (472DT) đường dây 22kV Cấp Nước Long Khánh	từ trụ 472-474DT/P128A/12 đến trụ 472-474DT/P128A/24, từ trụ 474DT/P128A/25 đến trụ 477DT/215 (474DT) đường dây 22kV trục chính tuyến 477 Duyên Trà. Từ trụ 477DT/P174/01 (472DT) đến trụ 477DT/P174/03 (472DT), từ trụ 477DT/P174/2A (472DT) đến trụ 477DT/P174/P2A/06 (472DT) đường dây 22kV Bến Phà Kinh Tắc 2, từ trụ 477DT/P203A/01 (472DT) đến trụ 477DT/P203A/03 (472DT) đường dây 22kV Cấp Nước Long Khánh	Xã Long Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
75		07h30	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao	Từ trụ 478-477CN/11 đến trụ 478-477CN/19 thuộc tuyến 477, 478 trạm 110/22 kV Cầu Ngang Từ trụ 477CN/20 đến trụ 477CN/87 thuộc tuyến 477 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
76		07h30	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Điều hòa phụ tải trạm Tân An Chợ 5 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA	Tại trụ 473CK/P168/P09/T12/03	Xã Tân An	Cắt LBFCO phân đoạn Tân Tiến 1 tại trụ 473CK/P168/P09/12	SCTX
77		07h30	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Chặt, tía cây xanh chạm lưới hạ áp trạm Cả chương 3	Lưới hạ áp trạm Cả Chương 3 trụ số 473CK/P168/P09/P65/24	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng

78		13h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (06CN)	Điều hòa phụ tải trạm Cầu Xây 2 từ 3x25kVA thành 3x50kVA	Từ sứ cao MBA trạm Cầu Xây 2 trụ số 473CK/P168/T121/17 trở xuống đất	Xã Tân An	- Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Xây 2 tại trụ số 473CK/P168/T121/17. - Khóa chức năng tự động lại của Recloser Tân An tại trụ 473CK/P168/03 (trong lúc tháo và đấu kẹt). - Tháo 3 kẹp hotline đấu nối trạm Cầu Xây 2 tại trụ số 473CK/P168/T121/17	SCTX
79		07h30	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Điện Biên trụ 471TV/104	Từ đầu sứ cao MBA trạm Điện Biên trụ 471TV/104, đường Điện Biên Phủ, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+FCO trạm Điện Biên trụ 471TV/104	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
80		09h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khu TĐC Long Đức 1 trụ 473-475LD/23	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khu TĐC Long Đức 1 trụ 473-475LD/23, đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Khu TĐC Long Đức 1 trụ 473-475LD/23	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
81		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khu Tái Định Cư CCN Long Đức trụ 473-475LD/28	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khu Tái Định Cư CCN Long Đức trụ 473-475LD/28, đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Khu Tái Định Cư CCN Long Đức trụ 473-475LD/28	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

82		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Long Đại 3.1 trụ 473-475LD-3/P69/09	Từ đầu sứ cao MBA trạm Long Đại 3.1 trụ 473-475LD-3/P69/09, đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Đức	Phường Long Đức	- Cắt CB+FCO trạm Long Đại 3.1 trụ 473-475LD-3/P69/09	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
83		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/299 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa, Tiêu Cẩn,	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
84		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/299 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Ngăn ngừa sự cố
85		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	'- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
86		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Hương Lộ 14	Áp Bà Trâm xã Hưng Mỹ	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố

87		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Lân 2 tại trụ 480TV/T209/26 tuyến 480TV	ấp Phú Lân, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Phú Lân 2 tại trụ 480TV/T209/26 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
88		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 12/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Lân tại trụ 480TV/T209/P16/15 tuyến 480TV	ấp Phú Lân, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Phú Lân tại trụ 480TV/T209/P16/15 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
89		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Lân 1-1 tại trụ 480TV/T209/14 tuyến 480TV	ấp Phú Lân, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Phú Lân 1-1 tại trụ 480TV/T209/14 (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay định kỳ
90		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 07/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Khánh Lộc 3 tại trụ 480TV/P225/38 tuyến 480TV	ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Khánh Lộc 3 tại trụ 480TV/P225/38 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
91		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Chùa Như Thành tại trụ 480TV/P253/P2/01 tuyến 480TV	ấp Lò Ngò, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Chùa Như Thành tại trụ 480TV/P253/P2/01 (Đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ
92		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 477DT/(46-115) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà, 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Giảm TTĐN
93		08h30	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Nâng công suất trạm Bún Đồi 1 từ 1x15kVA lên 2x15kVA.	- Tuyến 473TR trụ 473TR/T131/P95/13.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt LBFCO Bún Đồi trụ 473TR/T131/95.	SCTX

94		13h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (10 CN)	- Nâng công suất trạm Trà Kha 1 từ 1x25kVA lên 1x50kVA. - Nâng công suất trạm Trà Kha 2 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	- Tuyến 475DT trụ 475DT/P180/(02, 06).	Xã Đại An.	- Cắt LBFCO Trà Kha trụ 475DT/P180/01	SCTX
1	Thứ Bảy 16/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x37.5kVA. Lắp MBA 3x50kVA, tăng cường cấp xuất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA UB Phường 6-2 trụ 476BTre/34/25 tuyến 476 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 476BTre/34/25 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA UB Phường 6-2 trụ 476BTre/34/25 tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 3x50kVA. Lắp MBA 3x37.5kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Mỹ Thạnh An 3 trụ 474BTre/85/11 tuyến 474 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 474BTre/85/11 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Mỹ Thạnh An 3 trụ 474BTre/85/11 tuyến 474 Bến Tre	-Hoàn đổi MBA
3		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay 3LA, 3FCO, cáp đồng bọc trung thế từ lưới xuống đầu FCO và từ FCO xuống MBA tại trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Từ tầng đa FCO trở xuống trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-SCL bổ sung năm 2026
4		07h15	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-SCL năm 2026

5		13h30	15h00	-Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay FCO tại trụ 471BTre/46/05 tuyến 471 Bến Tre	-Tờ tăng đà FCO trở xuống trụ 471BTre/46/05 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA Xây Xát Phú Khương trụ 471BTre/46/03 tuyến 471 Bến Tre -Cắt CB trạm 2x50kVA Xây Xát Phú Khương 1 trụ 471BTre/46/05/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 471BTre/46/05 tuyến 471 Bến Tre	-SCL bổ sung năm 2026
6		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Cầu Gò Đàn 1 trụ 473BTre/172 tuyến 473 Bến Tre.	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Cầu Gò Đàn 1 trụ 473BTre/172 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Cầu Gò Đàn 1 trụ 473BTre/172 tuyến 473 Bến Tre.	-SCL năm 2026
7		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ HT5b-HT7b thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/59/12 NR Đường ĐA 04 xã Phú Túc, ép lưới hạ thế tại trụ HT52b thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/53 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Khoảng trụ HT5b-HT7b thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/59/12 NR Đường ĐA 04 xã Phú Túc, trụ HT52b thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/53 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Áp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/59/12 NR Đường ĐA 04 xã Phú Túc -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/53 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Giảm TTĐN
8		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ, sửa trụ nghiêng, gom gọn thùng điện kế và dây kéo về khách hàng trụ HT35a thuộc trạm 320kVA trụ 479AH/53/35B NR Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ HT35a thuộc trạm 320kVA trụ 479AH/53/35B NR Thành Triệu - Phú Túc	-Áp Chợ xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 479AH/53/35B NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mùa khô 2026

9		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (10CN)	-Thay thế VTTB vận hành lâu năm, sứ đứng trung thế, phụ kiện dùng dây, thay giáp buộc sứ, thay LA, thay FCO, thay kẹp wire từ trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long đến trụ 475BTre/104/51/43 NR An Phước	-Tủ trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long đến trụ 475BTre/104/51/43 NR An Phước	-Áp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long -Tháo 3Hotline trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long	-SCL bổ sung 2026
10		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Đào, dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đá từ trụ 480TT/104/38/01A/01 đến trụ 480TT/104/38/01A/22 NR Mỹ Sơn	-Tủ trụ 480TT/104/38/01A/01 đến trụ 480TT/104/38/01A/22 NR Mỹ Sơn	-Áp Mỹ Sơn - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 480TT/104/38/01A NR Phú Thạnh (đầu NR Mỹ Sơn)	-ĐT XD 2026
11		08h00	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/42 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ ấp 7 Tân Lợi Thạnh	-Tủ trụ 473GTROM/244/42 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ ấp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Đội QLVH (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/190 đến trụ 473 GTROM/190/09 nhánh rẽ ấp 6 Hưng Nhượng	-Tủ trụ 473GTROM/190 đến trụ 473 GTROM/190/09 nhánh rẽ ấp 6 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (02CN)	-Hạ độ cao 2 dầm composite 0,8 dờ LA + FCO, Lắp sứ đỡ dây lèo từ kẹp wire xuống LA trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành	-Tủ trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/34/05, trạm 25kVA trụ 475GTROM/18/34/07 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành -Cắt FCO trụ 475GTROM/18/34/01 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Bình Thành	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu

14		06h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (30CN)	-Thay đà, khung sứ đỉnh, thay sứ đứng, sứ treo, thay dây pha hiện hữu bằng dây ACSR 50mm ² từ trụ 473GTROM/244/66/01/03 đến trụ 473GTROM/244/66/01/15 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Tủ trụ 473GTROM/244/66/01/03 đến trụ 473GTROM/244/66/01/15 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/66/01/01 nhánh rẽ áp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-SCL bổ sung năm 2026
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay MBA chảy dầu, củ sét trạm 37.5kVA trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé.	-Trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/130/13/05 NR An Điền Bé.	-Ngăn ngừa sự cố.
17		13h00	14h30	- Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 473BTri/228/207/149/50 đến trụ 473BTri/228/207/149/52 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/11 NR Lộ áp 9 Bảo Thạnh. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh).	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/11 NR Lộ áp 9 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/149/47/11 NR Lộ áp 9 Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý quá tải.

18		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (04CN)	-Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 473BTri/228/207/149/52 đến trụ 473BTri/228/207/149/53 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/228/207/149/57 NR áp 9 Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý quá tải.
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Thay chằng trụ 472BĐ/03/99/40/5B, 472BĐ/03/99/40/12, 472BĐ/03/99/40/13, 472BĐ/03/99/40/21 + sửa trụ nghiêng trụ 472BĐ/03/99/40/11B NR 3P Giồng Bình	-Trụ 472BĐ/03/99/40/5B, 472BĐ/03/99/40/11B, 472BĐ/03/99/40/12, 472BĐ/03/99/40/13, 472BĐ/03/99/40/21 NR 3P Giồng Bình	-Áp Bình Huệ 2 xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/99/40/01 NR 3P Giồng Bình	-Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Bình	-Tür trụ 472BĐ/03/99/40/02 đến trụ 472BĐ/03/99/40/23 NR 3P Giồng Bình	-Áp Bình Huệ 2 xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
21		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cà	-Điện lực Mỏ Cà (06 CN)	-Phát quang trung thế và bảo trì thiết bị từ trụ 477MC/09 đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cà	-Tür trụ 477MC/09 đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cà	-Xã Mỏ Cà	-Cắt MC 477 + đưa MC 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 trạm 110kV Mỏ Cà -Cắt Recloser + 3DS trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cà -Chuyển nguồn từ sau trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mỏ Cà sang nhận điện tuyến 478 (Tân Thành Bình - Ba Vát) trạm 110kV Thanh Tân	-SCTX

22		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Chi nhánh Mô Cày - Công ty TNHH MTV đầu tư và thương mại Tân Hội Mô Cày trạm trụ 477MC/4A/1 lộ ra tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 477MC/4A/1 lộ ra tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 477MC/4A/1 và 3FCO trụ 477MC/4A lộ ra tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
23		09h20	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Vĩnh Kim Phát trạm trụ 477MC/26/1 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 477MC/26/1 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 477MC/26/1 và 3FCO trụ 477MC/26 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
24		10h40	11h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Dừa Xanh trạm trụ 477MC/31/2P tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 477MC/31/2P tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477MC/31/2P tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
25		13h20	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN trạm trụ 477MC/31/4T tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 477MC/31/4T tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 477MC/31/4T và 3LBFCO trụ 477MC/31/3T tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
26		14h40	15h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dừa Kim Cương trạm trụ 478MC/08/41A/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 478MC/08/41A/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 478MC/08/41A/1 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
27		08h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (03 CN)	-Thay chằng xuống, thay thùng điện kế trạm, ép lèo hạ áp tại trạm 37,5kVA trụ 475BTh/165/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 37,5kVA trụ 475BTh/165/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475BTh/165/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/165 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xử lý tồn tại qua kiểm tra mùa khô

28		11h30	13h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (03 CN)	-Ép lèo hạ áp tại trạm 50kVA trụ 475BTh/185/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/185/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTh/185/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt FCO trạm 50kVA trụ 475BTh/185 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xử lý tồn tại qua kiểm tra mùa khô
29		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA HKD Võ Cao Kế trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Tại trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú -Hương Mỹ	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 400kVA HKD Võ Cao Kế trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3LBFCO trụ 471- 473BTh/252 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
30		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế CSSX Bao bì Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Tại trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm 250kVA CSSX Bao bì Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt CB trạm 250kVA CSSX Bao bì Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/02 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3FCO tại trụ 471- 473BTh/328A tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471-473BTh/325 tuyến 471 Thanh Phú – Hương Mỹ	-Bảo trì HTĐĐ trung thế

31		13h00	15h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 75kVA Trường TH Tân Phong trụ 471BTh/260/07/01 NR Tân Phong - Đại Điền -Phú Khánh	-Tại trụ 471BTh/260/07/01 NR Tân Phong -Đại Điền -Phú Khánh	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 75kVA Trường TH Tân Phong trụ 471BTh/260/07/01 NR Tân Phong -Đại Điền -Phú Khánh	-Thay 3TI định kỳ
32		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ màn hình mở trạm 3x37.5kVA CSNT Phan Văn Long trụ 477BTh/15/01T tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Tại 477BTh/15/01T tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA CSNT Phan Văn Long trụ 475-477BTh/15/01T tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Thay công tơ mở màn hình
33		09h30	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Lành trụ 473BTh/45/10/51T/02/01 NR An Bường	-Tại 473BTh/45/10/51T/02/01 NR An Bường	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Văn Lành trụ 473BTh/45/10/51T/02/01 NR An Bường -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/51T/02 NR An Bường	-Thay công tơ định kỳ
34		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 3x25kVA Trường TH Hòa Lợi trụ 471BTh/171/49/01 NR Hòa Lợi	-Tại trụ 471BTh/171/49/01 NR Hòa Lợi	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trường TH Hòa Lợi trụ 471BTh/171/49/01 NR Hòa Lợi -Cắt 3FCO trụ 471BTh/171/49 NR Hòa Lợi	-Thay 3TI định kỳ
35		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA Nhà Thờ Cái Cá trụ 471BTh/189/30/01 NR Bạch Đằng	-Tại trụ 471BTh/189/30/01 NR Bạch Đằng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB trạm 37,5kVA Nhà Thờ Cái Cá trụ 471BTh/189/30/01 NR Bạch Đằng -Cắt FCO trụ 471BTh/189/30 NR Bạch Đằng	-Thay TI định kỳ

36		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Thay trụ trung thế, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện tại trụ 471BTh/260/32/01, 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -Dựng trụ hạ thế 7,5m, 8,5m, kéo tăng cường cáp ACKP50mm2 từ trụ 471BTh/260/32/01 đến trụ 9a, từ trụ 471BTh/260/32/01 đến trụ 2b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/32/01 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -Dựng trụ hạ thế 7,5m, 8,5m, thay cáp AV thành cáp ABC từ trụ 471BTh/260/32/02 đến trụ 20a, từ trụ 11a đến trụ 5d, từ trụ 11a đến trụ 8c thuộc lưới hạ áp trạm 2x37,5kVA trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh	-Tại trụ 471BTh/260/32/01, 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -Lưới điện hạ áp từ trụ 471BTh/260/32/01 đến trụ 9a, từ trụ 471BTh/260/32/01 đến trụ 2b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/32/01 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh -Lưới điện hạ áp từ trụ 471BTh/260/32/02 đến trụ 20a, từ trụ 11a đến trụ 5d, từ trụ 11a đến trụ 8c thuộc lưới hạ áp trạm 2x37,5kVA trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BTh/260/32/01 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh. -Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 471BTh/260/32/02 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh. -Cắt FCO trụ 471BTh/260/32 NR Tân Phong - Đại Điền - Phú Khánh.	-ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	------------------------	--	--	---	--------------	---	---------------

37		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố, vệ sinh cách điện thiết bị từ trụ 471CL/05 đến trụ 471CL/61 tuyến Chợ Lách - Châu Thành	-Từ trụ 471CL/05 đến trụ 471CL/61 tuyến Chợ Lách - Châu Thành	-Xã Chợ Lách	-Cắt MC 471 + đưa MC 471 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTD 471-76 trạm 110kV Chợ Lách. -Cắt DS 3 pha trụ 471CL/G1 lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Chợ Lách -Cắt 3DS trụ 471CL/62 tuyến Chợ Lách - Châu Thành -Kiểm tra 3DS liên nối tuyến 475 và 471 tại trụ 475-471-476CL/1A lộ ra tuyến 475-471-476 trạm 110kV Chợ Lách đang cắt -Kiểm tra 3DS liên nối tuyến 471 và 476 tại trụ 475-471-476CL/2A lộ ra tuyến 475-471-476 trạm 110kV Chợ Lách đang cắt. -Chuyển nguồn từ sau 3DS trụ 471CL/62 tuyến Chợ Lách - Châu Thành nhận điện từ LBS trụ 475AH/97/01 NR Tiên Thủy - Tân Phú	-Ngăn ngừa sự cố
38		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hạ thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc (XDM nhánh rẽ Cầu Chợ)	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/265/06 nhánh rẽ Tây Lộc	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

39		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH MTV XD Dương Tâm (06CN)	- Di dời trụ BTLT 12m và tháp sắt U140-3m tại trụ 472VLi/256/29/10 ra cặp biên GPMB - Sang đường dây trung thế từ trụ hiện hữu qua trụ trung thế di dời (theo công văn số: 33/CV-BQLDA ngày 20/4/2026 của Ban QLDA khu vực Long Hồ. V/v di dời đường dây trung hạ thế công trình Đường từ Cầu Hậu Thành đến cầu An Lương - cầu Ba Hóa, xã Long Hồ).	Tại trụ 472VLi/256/29/10 thuộc nhánh rẽ trung thế 12.7kV Đình Hậu Thành 1 tuyến 472 Vũng Liêm	Áp An Phú, xã Long Hồ	- Cắt LBFCO Đình Hậu Thành 1 tại trụ 472VLi/256/29/1 tuyến 472 Vũng Liêm - Cắt CB + FCO trạm An Phú E tại trụ 472VLi/256/36 tuyến 472 Vũng Liêm	Địa phương đề nghị cắt điện
40		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (06CN)	Thay cáp ABC 4x70mm2 và sang dây khách hàng thuộc lưới hạ thế trạm Cầu Kinh Mới trụ 479PH/225 tuyến 479 Phước Hòa.	Từ trụ 479PH/215 đến trụ 479PH/227	Áp Phú An, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm Cầu Kinh Mới trụ 479PH/225 tuyến 479 Phước Hòa	Sửa chữa lớn năm 2026
41		06h40	17h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Phước tuyến 474 Bình Minh.	Trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, Tích Khánh, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Phước, trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
42		17h05	07h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 đến tuyến 474 Bình Minh.	Áp Tích Phước, Tích Khánh, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
43		06h50	17h10	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Đề thao tác 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 phục vụ công tác thu hồi REC Trà Mệt + 3LTD Trà Mệt -L5.	Từ trụ L45/212A và trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm	Khu phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Cắt, đóng Rec Trà Ôn tại trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
44		17h05	06h55	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Từ trụ L45/242 và trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm	Khu phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Cắt, đóng Rec Trà Ôn tại trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn

45		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn + Điện lực Cầu Kè.	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 485/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 22/04/2026.	Từ trụ L45/327 đến trụ L45/247 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 đang đóng (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + _Cắt 3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện
46		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn + Điện lực Cầu Kè.	Điện lực Trà Ôn (10CN)	_Thu hồi REC Trà Mẹt + 3LTD Trà Mẹt -L5 tại trụ L45/T247/1 tuyến 477 CK (Căn cứ phương số 113/PA-ĐLTO ngày 25/03/2026). _Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm Trà Mẹt tại trụ L45/T247/2 tuyến 477 CK. _Ép lại dây trung áp bị tưa từ trụ L45/247 đến trụ L45/T247/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	_Tại trụ L45/T247/1 và trụ L45/T247/2 tuyến 477 CK. _Từ trụ L45/247 đến trụ L45/T247/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Trà Mẹt, xã Tam Ngãi.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + _Cắt 3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

47		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn + Điện lực Cầu Kè.	Công Ty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Xây dựng đường dây mới 22kV và căng dây đầu nối vào trụ lưới hiện hữu tại trụ L45/260B tuyến 475 Vũng Liêm, để lắp trạm 250 kVA cấp điện cho hộ: HKD Đỗ Văn Tuấn (phúc đáp Hotline số 870/XNDVVL-HL ngày 16/4/2026).	Tại trụ L45/260B tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 đang đóng (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + Cắt 3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	DVKH
48		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn + Điện lực Cầu Kè.	Công Ty TNHH MTV XDD An Thọ (30CN)	_Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 14m tại trụ L45/294 tuyến 475 Vũng Liêm. _Dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ M44/288 đến trụ M44/309 tuyến 474 Bình Minh (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	_Tại trụ L45/294 tuyến 475 Vũng Liêm. _Từ trụ M44/288 đến trụ M44/309 tuyến 474 tuyến 474 Bình Minh	Áp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 đang đóng (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + Cắt 3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	ĐTXD 2026

49		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn + Điện lực Cầu Kè.	Điện lực Trà Ôn (5CN)	Di dời LBF Tích Thiện từ trụ M44/296 dời về trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trụ M44/296 và tại trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Vinh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 đang đóng (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + Cắt 3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
50		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay TI hạ áp định kỳ trạm Trường Tiểu Học Vĩnh Xuân, trụ M44/P302A/8; Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xuân, trụ M44/T292A/1;HKD Tô Châu Vip, trụ L45/P263A/1; Xưởng May Cát Tường, trụ L45/P260A/1; tuyến 474 Bình Minh.	Tại trạm Trường Tiểu Học Vĩnh Xuân, trụ M44/P302A/8; Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xuân, trụ M44/T292A/1;HKD Tô Châu Vip, trụ L45/P263A/1; Xưởng May Cát Tường, trụ L45/P260A/1; tuyến 474 Bình Minh.	Áp Vinh Trinh, Vĩnh Khánh 2, Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 đang đóng (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + Cắt 3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Thay HTĐĐ

51		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm ML Lộc Phát, trụ L45/T320/1; HKD Trường Hậu, trụ L45/T322/1; Cấp Nước Thuận Thới 2 trụ L45/P301A/1; tuyến 475 Vũng Liêm.	Tại trạm ML Lộc Phát, trụ L45/T320/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Vinh Khánh 2, Vinh Thới, xã Vinh Xuân.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 đang đóng (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vinh Xuân + _Cắt 3LTD Vinh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Thay HTĐĐ
52		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	CTY TNHH TM sản xuất xây dựng Mai Nguyễn (30CN)	_Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Vũng Liêm. _Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Vũng Liêm (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).	_ Từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Vũng Liêm. _ Từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Công Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, Giồng Gòn, xã Vinh Xuân.	_Cắt Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 đang đóng (ĐL Cầu Kè thực hiện). _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vinh Xuân + _Cắt 3LTD Vinh Xuân -5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Phước trụ M44/P179/122 tuyến 474 Bình Minh.	Sửa chữa lớn 2026
53		07h30	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh chạm lưới hạ áp trạm Nhị Hòa 1	Lưới hạ áp trạm Nhị Hòa 1 trụ số 475LD/T224/P28A/T03/P01A/02	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
54		13h30	16h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	- Chỉnh trụ a10, a18 lưới hạ áp trạm Nhị Hòa 1 bị nghiêng - Căng lại dây nhánh sau điện kế cho khách hàng (DA 20.000 hộ) tại trụ aP9/4 bị chùng	Tại trụ a10, a18, aP9/4 lưới hạ áp trạm Nhị Hòa 1 trụ số 475LD/T224/P28A/T03/P01A/02	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

1	Chủ nhật 17/05/2026	06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, thay kẹp Wire+Hotline từ trụ 476BTre/34/19B/03 đến trụ 476BTre/34-34/19B/57-28; từ trụ 476BTre/34/60 đến trụ 476BTre/34/70 tuyển 476 Bến Tre. Từ trụ 471BTre/94/17B/02 đến trụ 471BTre/94/17B/07 tuyển 471 Bến Tre (nhận điện tuyến 476 Bến Tre)	-Từ trụ 476BTre/34/19B/03 đến trụ 476BTre/34-34/19B/57-28; từ trụ 476BTre/34/60 đến trụ 476BTre/34/70 tuyển 476 Bến Tre. -Từ trụ 471BTre/94/17B/02 đến trụ 471BTre/94/17B/07 tuyển 471 Bến Tre (nhận điện tuyến 476 Bến Tre)	-Phường An Hội	-Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/34/54 tuyến 476 Bến Tre (3LBFCO đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/94/17B/01 liên nối tuyến 471-476 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/34/71 tuyến 476 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 476BTre/34-34/19B/58-29 tuyến 476 Bến Tre (3DS đang cắt)	-SCL năm 2026
2		07h00	16h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUỶNH LÂM (15CN)	-Thay trụ trạm và vật tư thiết bị tại trụ trạm 250KVA Ngã Năm 1 trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre. Thay trụ BTLT 14m và vật tư phụ kiện tại trụ 476BTre/34-34/19B/56-27. Thay giáp núu và sứ treo tại trụ 476BTre/34-34/19B/57-28 tuyến 476 Bến Tre	-Tại các vị trí trụ: 476BTre/34/55, trụ 476BTre/34-34/19B/56-27, trụ 476BTre/34-34/19B/57-28 tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/34/54 tuyến 476 Bến Tre (3LBFCO đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/94/17B/01 liên nối tuyến 471-476 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 476BTre/34/71 tuyến 476 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3DS trụ 476BTre/34-34/19B/58-29 tuyến 476 Bến Tre (3DS đang cắt)	-SCL bổ sung năm 2026

3		07h15	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thu hồi đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 476BTre/34/19B/18 đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Ngã Năm 3A trụ 476BTre/34/19B/18 tuyến 476 Bến Tre. Kéo dây và đấu nối đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Ngã Năm 3 trụ 476BTre/34/19B/19 tuyến 476 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 476BTre/34/19B/18 đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Ngã Năm 3A trụ 476BTre/34/19B/18 tuyến 476 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 1c thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Ngã Năm 3 trụ 476BTre/34/19B/19 tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Ngã Năm 3A trụ 476BTre/34/19B/18 tuyến 476 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Ngã Năm 3 trụ 476BTre/34/19B/19 tuyến 476 Bến Tre	-Ngân ngừa sự cố
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu, thay cáp từ lưới xuống FCO, thay kẹp Wire+Hotline, thay thùng trạm tại các vị trí trụ: 471BTre/97/04, 471BTre/97/6A, 471BTre/97/6B tuyến 471 Bến Tre -Thay giáp buộc, giáp núu, thay kẹp Wire+Hotline từ trụ 471BTre/94 đến trụ 471BTre/99; từ trụ 471BTre/97 đến trụ 471BTre/97/06; từ trụ 471BTre/97/03 đến trụ 471BTre/97/03/05 tuyến 471 Bến Tre -Thay giáp buộc, giáp núu, thay kẹp Wire+Hotline tại các vị trí trụ: 473BTre/106/05/03/05, 473BTre/106/05/04, 473BTre/106/05/07/07, 473BTre/106/05/10/02, 473BTre/106/05/10B, 473BTre/106/05/20/04, 473BTre/106/05/23 tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 471 Bến Tre)	-Tại các vị trí trụ: 471BTre/97/04, 471BTre/97/6A, 471BTre/97/6B tuyến 471 Bến Tre -Từ trụ 471BTre/94 đến trụ 471BTre/99; từ trụ 471BTre/97 đến trụ 471BTre/97/06; từ trụ 471BTre/97/03 đến trụ 471BTre/97/03/05 tuyến 471 Bến Tre -Tại các vị trí trụ: 473BTre/106/05/03/05, 473BTre/106/05/04, 473BTre/106/05/07/07, 473BTre/106/05/10/02, 473BTre/106/05/10B, 473BTre/106/05/20/04, 473BTre/106/05/23 tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 471 Bến Tre)	-Phường An Hội	-Cắt Recloser + 3DS trụ 471BTre/74 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/91 liên nối tuyến 471-473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 473BTre/106/14 liên nối tuyến 471-473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS trụ 473BTre/106/05/01 + 3DS trụ 473BTre/106/05 liên nối tuyến 471-473 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/94/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471BTre/94/12 tuyến 471 Bến Tre (LBS đang cắt) -Chuyển nguồn từ sau LBS trụ 471BTre/94/01 tuyến 471 Bến Tre sang nhận điện từ LBS trụ 476BTre/80/36A/02 tuyến 476 Bến Tre	-SCL năm 2026

5		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cò lập lưới hạ thế từ trụ 473BTre/164 đến trụ 473BTre/163/01, thay đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/159 đến trụ 473BTre/160 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA TT Gò Đàng 2 trụ 473BTre/163/01 tuyến 473 Bến Tre. -Thu hồi (1 mạch) đoạn dây hạ thế từ trụ 1a đến trụ 3a, kéo mới đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/158/01 đến trụ 473BTre/159 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA TT Gò Đàng trụ 473BTre/158/01 tuyến 473 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 473BTre/164 đến trụ 473BTre/163/01, từ trụ 473BTre/159 đến trụ 473BTre/160 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA TT Gò Đàng 2 trụ 473BTre/163/01 tuyến 473 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 3a, từ trụ 473BTre/158/01 đến trụ 473BTre/159 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA TT Gò Đàng trụ 473BTre/158/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 3x50kVA TT Gò Đàng 2 trụ 473BTre/163/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/163 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x37.5kVA TT Gò Đàng trụ 473BTre/158/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/158 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Vệ sinh cách điện thiết bị, phụ kiện cách điện bằng chế phẩm SAEKAPHEN tại LBS trụ 477BTre/188/06 NR Công ty PTHT	-Trụ 477BTre/188/06 NR Công ty PTHT	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt MC 471 + đưa MC 471 ra khỏi vận hành + đóng DND 471-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/19 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/79/19 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/171 tuyến KCN Giao Long -Cắt 3DS trụ 475GL/23/18 tuyến KCN Giao Long 1 (đang cắt)	-Vệ sinh thiết bị bằng chế phẩm SAEKAPHEN

7		08h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Vệ sinh cách điện thiết bị, phụ kiện cách điện bằng chế phẩm SAEKAPHEN tại LBS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long	-Trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt MC471 + đưa MC471 ra khỏi vận hành + đóng DND 471-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/19 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/79/19 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/171 tuyến KCN Giao Long -Cắt 3DS trụ 475GL/23/18 tuyến KCN Giao Long 1 (đang cắt)	-Vệ sinh thiết bị bằng chế phẩm SAEKAPHEN
8		07h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH Thí nghiệm điện SELTEC (4CN)	-Thí nghiệm Recloser, 3LTD, 3LA, FCO, TU cấp nguồn trụ 477BTre/187/16 tuyến KCN Giao Long (Công ty Unisoll)	-Trụ 477BTre/187/16 tuyến KCN Giao Long	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/188/06 NR Công ty PHTT -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/79/19 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/171 tuyến KCN Giao Long	-Thí nghiệm TT02
9		13h00	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH Thí nghiệm điện SELTEC (4CN)	-Thí nghiệm Recloser, 3LTD, 3LA, FCO, TU cấp nguồn trụ 475BTre/104/64/01 NR Công ty Unisoll GD 3 (Công ty Unisoll)	-Trụ 475BTre/104/64/01 NR Công ty Unisoll GD 3	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 tuyến mạch 2 KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/08/15 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Thí nghiệm TT02

10		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Dựng 1 trụ 14m ghép đôi trụ trung thể hiện hữu trụ 480GL/56/46 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/46 NR Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A NR Quới Sơn -Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/18/01 NR áp 9 Quới Sơn -Chuyển nguồn NR áp 9 Quới Sơn nhận điện qua Recloser trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long	-Xử lý mất an toàn
11		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03 TI hạ thể định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy (TRƯỜNG THCS TIÊN THỦY)	-Trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy	-Thay 03TI hạ thể
12		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03 TI hạ thể định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (CÔNG TY TNHH THE BLUES TERRITORY)	-Trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tiên Thủy	-Cắt 3FCO trụ 475AH/97/23A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/97/23A/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thay 03TI hạ thể
13		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03 TI hạ thể định kỳ trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CÔNG TY CỔ PHẦN MAY DA XUẤT KHẨU 30.4)	-Trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Ấp 3 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 472BTre/83 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Thay 03TI hạ thể
14		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03 TI hạ thể định kỳ trạm 3x50kVA trụ 473GL/47/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE)	-Trụ 473GL/47/02 tuyến Giao Long Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473GL/47/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Thay 03TI hạ thể

15		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Thay sứ bẻ trụ 480TT/31, ép lèo trụ 480TT/35, lắp LA trụ 480TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi và kết hợp phát quang	-Tại trụ 480TT/31, trụ, trụ 480TT/34, trụ 480TT/35 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/24 đến trụ 480TT/104	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thạnh Ngãi -Cắt LBS (đang cắt) +3DS trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân Thành Bình - Thạnh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Cắt LBS +3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 474MC/191/27/02 đoạn liên nối NR Thanh Tân và tuyến Mô Cày - Thạnh Ngãi (đang cắt) -Chuyển nguồn gián đoạn điện tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi từ trụ 480TT/105 đến trụ 480TT/163, NR Thạnh Ngãi và NR đấu vào nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-Ngăn sự cố
----	--	-------	-------	--------------------------	---------------------------------	--	--	------------------------------------	--	-------------

16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Bảo trì mối nối đầu LA, FCO; Thay 02MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/106/18A; Phát quang cây xanh trụ 474BTri/106/14; Bảo trì trạm, tháp sắt trụ HT3/1 nâng cao dây hạ thế vượt lộ từ trụ 474BTri/106/03 đến trụ HT3/1 trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/106/03 NR An Phú Trung. -Phát quang cây xanh từ trụ 472BTri/148/84A NR Mỹ Thạnh đến trụ 472BTri/148/84A/01 NR áp 9 An Phú Trung.	-Từ trụ 474BTri/106/03 đến trụ 474BTri/106/18A NR An Phú Trung. -Từ trụ 472BTri/148/84A NR Mỹ Thạnh đến trụ 472BTri/148/84A/01 NR áp 9 An Phú Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS+3DS trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung. -Kiểm tra LBS đang cắt; Cắt 3DS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	- Ngăn ngừa sự cố.
17		07h30	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay 02MBA chày dầu, cũ sét trạm 3x15kVA trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương.	-Trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 472BTri/148/84A/32/14T NR Kinh Địa Dương.	-Ngăn ngừa sự cố.
18		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Tăng cường mối nối lưới hạ thế trụ HT13, 13/1, 13/10 đến trụ 13/14; Tăng cường tiếp đất hạ thế trụ 13, 13/10 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/106/11/14 NR Áp 7 An Phú Trung.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/106/11/14 NR Áp 7 An Phú Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 474BTri/106/11/14 NR Áp 7 An Phú Trung.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
19		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, hạ điện áp, lắp tụ bù hạ thế trụ 474-471BTri/96 thuộc trạm 3x50kVA trụ 474BTri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 474BTri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 474BTri/100A/01 NR Trường THCS An Ngãi Trung.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.

20		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (04CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ 474-471BTri/115A thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/120/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/120/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 474BTri/120/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/120 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
21		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (15CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m, thay chằng sét, thay tiếp đất từ trụ 473BTri/34/01 đến trụ 473BTri/34/07 NR Mặt Đập.	-Từ trụ 473BTri/34/01 đến trụ 473BTri/34/07 NR Mặt Đập.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA 473BTri/34/7 NR Mặt Đập -Cắt FCO trụ 473BTri/34/01 NR Mặt Đập. -Tháo kẹp hotline trụ 473BTri/34 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCL 2026 bổ sung.
22		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Cty TNHH Hùng Anh (10CN)	Thay mới đường dây hạ áp cáp ABC 4*95mm ² , thay hộp cáp ABC, đấu nối dây vào cáp ABC XDM trạm 160kVA Đình Tiên Hoàng 1 tại trụ 472-479-475VLg/2A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long (Công trình SCL năm 2026)	Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 472-479-475VLg/2A đến trụ 472-479-475VLg/9 và từ trụ 472-479-475VLg/2A đến trụ A/5 thuộc trạm 160kVA Đình Tiên Hoàng 1 tại trụ 472-479-475VLg/2A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Đình Tiên Hoàng 1 tại trụ 472-479-475VLg/2A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	SCL năm 2026
23		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Khép kín mạch vòng chuyển điện từ tuyến 474 Cổ Chiên sang tuyến 479 Vĩnh Long (từ Rec Trần Phú đến 03LTD Trần Phú).	- Tại trụ 479VLg/120 tuyến 479 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/113 tuyến 479 Vĩnh Long. - Tại trụ 479VLg/114A tuyến 479 Vĩnh Long.	Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.	- Đóng Rec Trần Phú tại trụ 479VLg/120 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt LBS QL 53 tại trụ 479VLg/113 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt 03LTD Trần Phú tại trụ 479VLg/114A tuyến 479 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn

24		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)+ XNDV ĐL VL (04CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ Rec Đồng Quê + 03 LTD ĐQ - 1, LA, FCO , LBS QL53 + 03 LTD QL53 - 9, LA và cáp ngầm ngã tư Đồng Quê tuyến 479 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Tại trụ 471-479VLg/170 trụ 479VLg/114, trụ 479VLg/113, trụ 479VLg/113/1 thuộc tuyến 471, 479 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	- Cắt Rec Cầu Phạm Thái Bường + DS Cầu Phạm Thái Bường - 1 tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Bạch Đàn (đang ở vị trí cắt), cắt 03 LTD BĐ - 2 tại trụ 472VLg/89/17 tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS Nguyễn Văn Thiệt + DS Nguyễn Văn Thiệt-2 (đang cắt) tại trụ 471VLg/138/1 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec HC Công An + DS HCCA - 1 tại trụ 479VLg/73 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt 03LTD Trần Phú tại trụ 479VLg/114A tuyến 479 Vĩnh Long. - Kiểm tra Rec Long Phước (đang cắt) tại trụ 479VLg/113/7 tuyến 479 Vĩnh Long. - Cắt DS Long Phước tại trụ 479VLg/111/6 tuyến 479 Vĩnh Long.	Kiểm định thiết bị
25		07h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (06CN)	Thay cáp ABC 4x70mm2 và sang dây khách hàng thuộc lưới hạ thế trạm Cầu Kinh Mới 1 trụ 479PH/230 tuyến 479 Phước Hòa.	Từ trụ 479PH/228 đến trụ 479PH/237	Ấp Phú An, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO trạm Cầu Kinh Mới 1 trụ 479PH/230 tuyến 479 Phước Hòa	Sửa chữa lớn năm 2026

26		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện và đường dây trung hạ thế trạm Ba Gân (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thanh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Từ trụ 473TB/P197/5 đến trụ 473TB/P197/6 và Trụ hạ thế trạm Ba Gân tại trụ 473TB/P197/6 tuyến 473 Tam Bình	Áp 6B và áp Phú Sơn C, xã Song Phú	Cắt LBF Cầu Chòi Mỏi tại trụ 473TB/197 tuyến 473 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
27		06h50	17h10	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Trà Ngoa đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 474 Bình Minh.	Trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Phú, Mỹ Bình, xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
28		17h05	06h55	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Bình, Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Trà Ngoa trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn

29		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, Cây Điệp, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 776/UBND xã Trà Ôn, ngày 22/04/2026.	Từ trụ M44/202 đến trụ M44/236 tuyến 474 Bình Minh	Áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn.	_Cắt LBS Quốc Lộ 54, trụ M44/T157B/12 tuyến 474 Bình Minh. _Kiểm tra 3LTD Đầu Vòng, trụ M44/190 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt). _Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt). _Cắt DS 3 pha Cầu Đúc tại trụ M44/237 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt). - Đóng LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm, chuyển điện tuyến 475 Vũng Liêm đến DS 3 pha Cầu Đúc.	Địa phương đề nghị cắt điện
30		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (30CN)	Dựng trụ dệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202 đến trụ M44/236 tuyến 474 Bình Minh (Công trình lậ ra 110kV Trà Ôn)..	Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202 đến trụ M44/236 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn.	_Cắt LBS Quốc Lộ 54, trụ M44/T157B/12 tuyến 474 Bình Minh. _Kiểm tra 3LTD Đầu Vòng, trụ M44/190 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt). _Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt). _Cắt DS 3 pha Cầu Đúc tại trụ M44/237 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt). - Đóng LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm, chuyển điện tuyến 475 Vũng Liêm đến DS 3 pha Cầu Đúc.	ĐTXD 2026

31		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cần	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đông Huy (20CN)	Di dời lưới điện trung, hạ thế nhánh 22kV Tân Thành Đông và Lưới hạ thế thuộc trạm UB Tân Hòa ra khỏi mặt bằng thi công thuộc công trình Đường trục Tây Bắc – Đông Nam	Từ trụ 478CK/P259/T82/P54/02 đến trụ 475CK/P259/T82/P54/03 nhánh 22kV Tân Thành Đông thuộc tuyến 478 Cầu Kè. Lưới hạ thế từ trụ a5 đến trụ a7 thuộc lưới hạ thế trạm UB Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/54 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cất LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cất 03DS1 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/01 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cất LBS Cần Tiêu NT 473TR- 478CK trụ 473TR/T217/49 nhánh 22kV Áp 6 nối tuyến 473TR-478CK (thường mở) - Cất 03DS1 Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 473TR/T217/48 nhánh 22kV Áp 6 nối tuyến 473TR-478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú	Theo yêu cầu của địa phương
----	--	-------	-------	----------------------	--	--	---	------------	--	--------------------------------------

32		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cần	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đông Huy (20CN)	Di dời lưới điện trung thế nhánh 22kV Tân Hòa ra khỏi mặt bằng thi công thuộc công trình Đường trục Tây Bắc – Đông Nam	Từ trụ 478CK/P259/T87/48 đến trụ 478CK/P259/T87/49 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cất LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cất 03DS1 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/01 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cất LBS Cần Tiêu NT 473TR- 478CK trụ 473TR/T217/49 nhánh 22kV Áp 6 nối tuyến 473TR-478CK (thường mở) - Cất 03DS1 Cần Tiêu NT 473TR-478CK trụ 473TR/T217/48 nhánh 22kV Áp 6 nối tuyến 473TR-478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú	Theo yêu cầu của địa phương
----	--	-------	-------	----------------------	--	---	---	------------	--	--------------------------------------

33		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (04CN)	Thí nghiệm CBM các trạm biến áp, ép tăng cường đầu cos LBS- DS2 Tân Hòa, LBS Cản Tiêu NT 473TR-478CK và DS2 Cản Tiêu NT 473TR-478CK	Tại các vị trí trụ 478CK/P259/T87/(02,03,21,39,54,56,61), tại các trụ 478CK/P259/T87/T50/(06,26), tại các trụ 478CK/P259/T87/P54/(14,42,54), tại trụ 478CK/P259/T87/P54/T15/T1/06, tại các trụ 478CK/P259/T87/P54/T19/(14A,25), tại trụ 478CK/P259/T87/P54/T20/01, tại trụ 478CK/P259/T87/P54/P62A/08, tại các trụ 478CK/P259/T87/P61/(08,17) và tại trụ 478CK/P259/T87/T115/09, trụ 478CK/P259/T87/119 thuộc tuyến 478 Cầu Kè; tại trụ 473TR/T217/49 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tân Hòa	- Cất LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cất 03DS1 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/01 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cất LBS Cản Tiêu NT 473TR-478CK trụ 473TR/T217/49 nhánh 22kV Áp 6 nối tuyến 473TR-478CK - Cất 03DS1 Cản Tiêu NT 473TR-478CK trụ 473TR/T217/48 nhánh 22kV Áp 6 nối tuyến 473TR-478CK thuộc tuyến 473 Trà Cú	Kết hợp công tác thí nghiệm định kỳ CBM
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	---	---	------------	---	---

34		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Thay sắt tháp đơn thành sắt tháp đôi (16 trụ), dựng trụ chèn 1x14m (01 trụ) và thay dây trời sứ thành giáp buộc	Từ trụ 471-473-478CK/03 đến trụ 471-478CK/38 trực chính tuyến 471-478CK	Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè, ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt MC 471 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 473 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 478 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt 03DS 473CK tại trụ 473CK/04 (473CK) - Cắt 03DS Kinh Xáng tại trụ 478CK/60 (478CK) - Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) - Cắt 03DS2 Phong Phú tại trụ 471CK/45 (471CK) - Cắt CB+03FCO trạm Phong Phú 1 tại trụ 478CK/49 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 5 tại trụ 478CK/62 (478CK) Đóng 480TV đến LBS Hiếu Từ Đóng 474CK đến Recloser Phong Phú Đóng 476TV đến Recloser Đại Trường, đóng gián đoạn điện từ Recloser Đại Trường đến 3DS Kinh Xáng từ 06h30-07h00 và 16h30-17h00 Đóng 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú Đóng 477CK sang 473CK đến Recloser Thạnh Phú Đóng 478TV đến MC 473CK 	ĐTXD
----	--	-------	-------	-----------------	--	---	---	--	---	------

35		07h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (12CN)	Nâng công suất từ 1x100kVA lên 1x160kVA, thay LA, thay HTĐĐ, thay CB và dòi xà FCO, LA trạm Phong Phú 1; thay xà đơn thành xà đôi và lắp tăng cường dùm dây (lắp tăng cường trên trụ đỡ thẳng cho dây bọc) tại các trụ 471-478CK/09, 471-478CK/15, 471-478CK/29, 478CK/49; ép tăng cường đầu cosse DS 478CK, DS 471CK, LBS+DS NT 471CK-478CK, DS1 Ninh Thới, LBFCO Chùa Ô Tung, LBFCO Áp 1B Phong Phú; lắp LA bảo vệ đường dây tại các trụ 471-478CK/09, 471-478CK/15, 471-478CK/29, 478CK/59; tăng cường tiếp đất lắp lại tại các trụ 471-478CK/06, 471-478CK/15; 471-478CK/19, 471-478CK/31, 471-478CK/35, 471-478CK/39, 478CK/47, 478CK/55; thay kẹp quai thành kẹp quai ép tại trạm Xã Châu Điền, Châu Điền 2, Kinh Xáng 1 và LBFCO Ép Gạch Ba Vĩ; chỉnh trụ nghiêng trụ 478CK/54; thay sứ trung áp pha C trụ 478CK/51; chỉnh nắp giảm áp, thay công tơ+TI trạm Kinh Xáng 1	Từ trụ 471-478CK/05 đến trụ 478CK/59A trục chính tuyến 471-478CK	Áp Ô Tung A, xã Cầu Kè, ấp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Cắt MC 471 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 473 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt MC 478 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Cắt 03DS 473CK tại trụ 473CK/04 (473CK) - Cắt 03DS Kinh Xáng tại trụ 478CK/60 (478CK) - Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) - Cắt 03DS2 Phong Phú tại trụ 471CK/45 (471CK) - Cắt CB+03FCO trạm Phong Phú 1 tại trụ 478CK/49 (478CK) - Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 5 tại trụ 478CK/62 (478CK)	SCTX
36		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Xẻo Cạn 1	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xẻo Cạn 1 trụ 474CK/269 trục chính tuyến 474CK	Áp Xẻo Cạn, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Xẻo Cạn 1 tại trụ 474CK/269 (474CK)	Bảo dưỡng
37		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Xẻo Cạn 2	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Xẻo Cạn 2 trụ 474CK/290 trục chính tuyến 474CK	Áp Xẻo Cạn, xã Phong Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Xẻo Cạn 2 tại trụ 474CK/290 (474CK)	Bảo dưỡng

38		08h00	13h00	Điện lực Châu Thành	Công ty CP Phát triển điện Trà Vinh (05CN)	Dựng trụ BTLT 12 mét đỡ lưới hiện hữu và căng dây đầu nối đường dây 12,7kV và TBA Hưng Mỹ 1-2 ĐNT (1 x 50kVA); không thi công hotline do lãnh đạo Điện lực thỏa thuận với khách hàng để đảm bảo cung cấp điện	Tại khoảng trụ 472TV/T97/P13/(31-32)	Xã Hưng Mỹ	Cắt Recloser Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/07 Cắt 03DS1 Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/06 Cắt LBS Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/18 Cắt 03DS2 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/19 Cắt LBS Ngãi Hiệp tại trụ 472TV/T97/P13/53 Cắt 03DS2 Ngãi Hiệp tại trụ 472TV/T97/P13/54 Đồng đẳng áp 479LD	Phòng ngừa sự cố
39		09h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Tăng cường đầu coss LBFCO phân đoạn theo Văn bản số 5647/PCVL-KT ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Vĩnh Long	472TV/T97/17	Xã Hưng Mỹ	Cắt Recloser Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/07 Cắt 03DS1 Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/06 Cắt LBS Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/18 Cắt 03DS2 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/19 Cắt LBS Ngãi Hiệp tại trụ 472TV/T97/P13/53 Cắt 03DS2 Ngãi Hiệp tại trụ 472TV/T97/P13/54	Phòng ngừa sự cố

40		08h00	15h00	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (07 CN)	- Di dời trụ trung áp theo yêu cầu khách hàng.	- Tuyển 471CN trụ 471CN/208/92.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS1 Nô Men trụ 471CN/208/60. - Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73-478DT/471CN. - Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	Di dời theo yêu cầu khách hàng.
41		08h00	15h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Tăng cường tiếp xúc đầu coss thiết bị LBS & 3DS2 Nô Men, 3DS2 NT 478DT-471CN. - Vệ sinh buột lại dây trời sứ.	- Tuyển 471CN trụ 471CN/208/(61, 62). Tuyển 478DT trụ 475-478DT-8/P109/73-74. - Tuyển 471CN trụ 471CN/208/T83/26.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS1 Nô Men trụ 471CN/208/60. - Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73-478DT/471CN. - Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	SCTX

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong