

## KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 25 tháng 05 đến Chủ nhật ngày 31 tháng 05 năm 2026

### 1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 25/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, xã Châu Hòa, xã Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cà 2	-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cà 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, áp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNDMN (06CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị theo CBM trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại ngăn MBA T1, 131 (trừ DCL 131-1), C41 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập ngăn MBA T1, 131, C41 trạm 110kV Bình Thạnh <b>-Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác</b>	-TNDK
10		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (06CN)	-Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại ngăn MBA T1, 131 (trừ DCL 131-1), C41 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cô lập ngăn MBA T1, 131, C41 trạm 110kV Bình Thạnh -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện <b>-Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV không mất điện phụ tải</b>	-Bảo trì thiết bị

11		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV NMĐG Hiệp Thạnh - Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 94ĐNE	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành
----	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	------------------

12		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Ba 26/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Mỹ Chánh Hòa, xã Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNDMN (06CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị theo CBM trạm 110kV Mô Cày	-Tại ngăn 172 (trừ DCL 172-2), MBA T2, 132 (trừ DCL 132-2), C42 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập ngăn 172, MBA T2, 132, C42 trạm 110kV Mô Cày -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-TNDK
10		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (06CN)	-Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm trạm 110kV Mô Cày	-Tại ngăn 172 (trừ DCL 172-2), MBA T2, 132 (trừ DCL 132-2), C42 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập ngăn 172, MBA T2, 132, C42 trạm 110kV Mô Cày. <b>-Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV không mất điện phụ tải</b>	-Bảo trì thiết bị
11		07h00 ngày 26/05/26	16h00 ngày 30/05/26	-XN Lưới điện cao thế	Công ty TNHH ĐT TM Xây lắp điện Hoàng Gia Phát (10 Công nhân)	-Thi công lắp dựng cột đầu nối 90A (nằm giữa khoảng trụ 90-91 đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Cầu Kè); - Thi công kéo rã căng dây dẫn và dây chống sét từ vị trí 01 XDM (đường dây 110kV đầu nối cấp điện Trạm 110kV Trà Ôn) đến trụ đầu nối 90A; - Thi công kéo rã căng dây cáp quang OPGW từ cột công Trạm 110kV Trà Ôn đến trụ 90A và trụ 91hh (đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Cầu Kè); - Thi công hàn nối cáp quang tại trụ 91hh (hàn nối tuyến cáp quang OPGW Trạm 110kV Trà Ôn vào tuyến cáp quang OPGW hiện hữu trên đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Cầu Kè); - Thi công đấu nối đường dây 110kV cấp điện Trạm 110kV Trà Ôn tại vị trí trụ 90A theo hình thức transit hình thành 02 đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Trà Ôn và đường dây 110kV 172 Trà Ôn – 171 Cầu Kè; -Thí nghiệm hiệu chỉnh role bảo vệ so lệch đường dây 87L và nghiệm thu hệ thống SCADA. - Nghiệm thu đóng điện Trạm biến áp 110kV Trà Ôn và đường dây 110kV cấp điện Trạm 110kV Trà Ôn.	-Tại khoảng trụ 90-91 tuyến đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Cầu Kè.	-Tại khoảng trụ 90-91 tuyến đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Cầu Kè thuộc xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.	- Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Cầu Kè.	-Xây dựng mới trạm 110kV Trà Ôn

12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
13		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (04 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 111 đến trụ 16 (trụ 05 mạch), Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 66 đến trụ 102, Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 251 đến trụ 277/16, Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ 292 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	Xã Bình Phú, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Tân An, Phong Thạnh, Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc; phường Nguyệt Hóa, Long Đức.	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

14		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả diều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 27/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp	-Phường Sơn Đông, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cà (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cà (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mỏ Cà (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cà	-Trạm 110kV Mỏ Cà - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cà	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	14h30	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	'Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch).	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành

9		14h30	18h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Năm 28/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long.	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	14h30	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Sửa chữa biển báo, biển số trụ, biển tên đường dây	Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 151	Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện	Sửa chữa thường xuyên

10		14h30	18h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 29/05/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 171 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 171 Bình Thạnh	-Xã Đại Điền, Quới Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cà - 171 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cà - 171 Bình Thạnh	-Xã Đại Điền, Quới Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cà (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Dọn dẹp kho bãi, vật tư; vệ sinh, bảo dưỡng dụng cụ thi công	Văn phòng Xí nghiệp Lưới điện cao thế (cơ sở 3)	Số 150, đường 2 tháng 9, ấp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện.	Sửa chữa thường xuyên

8		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Bảy 30/05/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp.	- Sân ngắt điện trạm 110kV Duyên Trà, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

6		14h30	18h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 31/05/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		14h30	18h00	Xí nghiệp Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	

## 2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 25/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/01 đến trụ 474BTre/11 tuyến 474 Bến Tre. Từ trụ 474-480BTre/15-05/01 đến trụ 474-480BTre/07-05/09 và các NR đầu vào tuyến 474 -480 Bến Tre. Từ trụ 474-479-476BTre/06 đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre. Từ trụ 474-479BTre/14 đến trụ 474-479BTre/25 tuyến 474 -479 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/01 đến trụ 474BTre/11 tuyến 474 Bến Tre. Từ trụ 474-480BTre/15-05/01 đến trụ 474-480BTre/07-05/09 và các NR đầu vào tuyến 474 -480 Bến Tre. Từ trụ 474-479-476BTre/06 đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre. Từ trụ 474-479BTre/14 đến trụ 474-479BTre/25 tuyến 474 -479 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/78 đến trụ 474-479BTre/86; từ trụ 474-479BTre/90 đến trụ 474-479BTre/110 và các NR đầu vào tuyến 474-479 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/78 đến trụ 474-479BTre/86; từ trụ 474-479BTre/90 đến trụ 474-479BTre/110 và các NR đầu vào tuyến 474-479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Dựng trụ hạ thế 7,5m đệm lưới giữa khoảng trụ HT4b/4-HT4b/4/1, kéo căng lại dây khoảng trụ HT4b/4-HT4b/4/1 thuộc trạm 250kVA trụ 478BTre/80/25 NR Sơn Hòa	-Khoảng trụ HT4b/4-HT4b/4/1 thuộc trạm 250kVA trụ 478BTre/80/25 NR Sơn Hòa	-Áp Hòa Chánh xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 478BTre/80/25 NR Sơn Hòa	-Xử lý mất an toàn
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 472BTre/107/02-HT5a thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/02 NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 472BTre/107/02-HT5a thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/02 NR 3 pha An Khánh	-Áp 4 xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/02 NR 3 pha An Khánh	-Giảm TTĐN

5		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 478GL/03/15/05T-HTc/5 thuộc trạm 2x50kVA trụ 478GL/03/15/05T NR UB Giao Long	-Từ trụ 478GL/03/15/05T-HTc/5 thuộc trạm 2x50kVA trụ 478GL/03/15/05T NR UB Giao Long	-Áp Long Thạnh xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 478GL/03/15/05T NR UB Giao Long	-Giám TTĐN
6		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (15CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/61/01 đến trụ 475AH/61/22, dựng trụ hạ thế, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ 1P3W thành 3P4W từ trụ 475AH/61/21 đến HT18a, từ trụ HT3a đến HT12b, từ trụ HT8b đến HT8b/4, lắp đặt hoàn thiện TBA NCS trạm 2x50kVA trụ 475AH/61/21 thành trạm 160kVA và di dời về trụ 475AH/61/22 NR Tiên Đông Thượng	-Từ trụ 475AH/61/01 đến trụ 475AH/61/22, từ trụ 475AH/61/21 đến HT18a, từ trụ HT3a đến HT12b, từ trụ HT8b đến HT8b/4 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/61/22 NR Tiên Đông Thượng	-Áp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy	-Cắt LBFCO trụ 475AH/61/01 NR Tiên Đông Thượng -Tháo Hotline trụ 475-479AH/61 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (đầu NR Tiên Đông Thượng)	-ĐT XD năm 2026
7		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ tại trụ hạ thế a/20, a/21, a/22 và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ áp 7 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay đoạn dây trung hòa nhiều mối nối tại trụ trung thế 476GTROM/259/49; ép lại dây pha và trung hòa tại trụ hạ thế HT e/8-e/9; tăng cường mối nối lèo tại trụ trung thế 476GTROM/259/53; cố định dây trung hòa tại trụ trung thế 476GTROM/259/51; tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế HT e/11; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/53 nhánh rẽ Lương Hòa	-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/53 nhánh rẽ Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/53 nhánh rẽ Lương Hòa	-Giám TTĐN

9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73 NR Vĩnh An và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tür trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73 NR Vĩnh An và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri - Tân Thủy.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Chuyên và rải trụ hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/60 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh.	-Tür trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/60 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện	-Công trình SCTX thay trụ hạ thế nút gốc.
11		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (25CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m, thay sứ, chằng sét, thay tiếp đất từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Tür trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa-Giồng Trôm.( Đang cắt).	-SCL 2026 bổ sung.
12		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Đầu lèo lưới hạ thế tại trụ HT7/5/6 + cắt chuyên một phần lưới hạ thế từ trụ HT7/5/01 đến trụ HT7/5/6 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/14/07/05 NR 3P Bình Châu sang sử dụng trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3P Đông Lạnh; cắt dùm lưới hạ thế trụ 475BĐ/48/14/07/05, trụ HT7/5/1 + Cân pha lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/14/07/05 NR 3P Bình Châu, trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3P Đông Lạnh	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/14/07/05 NR 3P Bình Châu -Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3P Đông Lạnh	-Áp 3 xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/48/14/07/05 NR 3P Bình Châu -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475BĐ/48/20 NR 3P Đông Lạnh	-Ngăn ngừa sự cố

13		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Nâng công suất trạm 25kVA lên thành 50kVA trụ 473BĐ/413 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa, thay MCCB, HTĐĐ, ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm	-Trụ 473BĐ/413 (trụ cũ) + Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 473BĐ/413 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Long Nhon xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 473BĐ/413 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
14		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Hạ công suất trạm 50kVA xuống thành 25kVA trụ 473BĐ/290/01 tuyến Bình Đại - An Hóa, thay MCCB, HTĐĐ, ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm	-Trụ 473BĐ/290/01 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/290/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Hưng Thạnh xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/290/01 + FCO trụ 471-473BĐ/290 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Vinh Điền; NR 1P Vinh Điền 2	-Từ trụ 473BĐ/347/26/59B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/59B/10 NR 1P Vinh Điền; từ trụ 473BĐ/347/26/48B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/48B/07 NR 1P Vinh Điền 2	-Áp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TĐN

16		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 4CN (4KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 474GL/71/02/03 + trạm 630kVA trụ 474GL/71/02/05 + trụ 474GL/71/02/05/02 (thuộc trạm 630kVA trụ 474GL/71/02/05/04) tuyến Giao Long - An Hóa (Khách hàng: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dừa Xanh + Công ty TNHH Thực Phẩm Dừa Xanh + Công ty TNHH chế biến dừa An Hóa) -Thay TU, TI trung thế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 474GL/71/02/05/01 (Khách hàng: Công ty TNHH chế biến dừa An Hóa)	-Tại trụ 474GL/71/02/03, 474GL/71/02/05, 474GL/71/02/05/01, 474GL/71/02/05/02 tuyến Giao Long - An Hóa	-Áp Long Nhơn xã Châu Hưng	-Cắt Recloser+3DS trụ 474GL/71/01 tuyến Giao Long - An Hóa	-Thay TU, TI + Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
17		08h30	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA trụ 473BTh/16/08 NR áp 4B thị trấn	-Tại trụ 473BTh/16/08 NR áp 4B thị trấn	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTh/16/08 NR áp 4B thị trấn -Cắt 3FCO trụ 473BTh/16/01 NR áp 4B thị trấn	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
18		09h45	10h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/20/31/29 NR Bình Thạnh nối dài	-Tại trụ 473BTh/20/31/29 NR Bình Thạnh nối dài	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/20/31/29 NR Bình Thạnh nối dài	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
19		11h00	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/34/03 NR Cống Đá	-Tại trụ 473BTh/34/03 NR Cống Đá	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/34/03 NR Cống Đá	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

20		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 471-473BTh/65 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Tại trụ 471-473BTh/65 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x25kVA trụ 471- 473BTh/65 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
21		14h15	15h15	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/90 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Tại trụ 471-473BTh/90 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x50kVA trụ 471- 473BTh/90 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
22		15h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471-473BTh/98 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Tại trụ 471-473BTh/98 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kẹp hotline trạm 3x37,5kVA trụ 471- 473BTh/98 tuyến 472 (tuyến thị trấn Thanh Phú)	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
23		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Văn Quân trụ 478BTh/113/08A/02 NR An Thủy	-Trụ 478BTh/113/08A/02 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Trần Văn Quân trụ 478BTh/113/08A/02 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/08A/01 NR An Thủy	-Thay TI định kỳ
24		09h20	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Thủy trụ 478BTh/113/24/04 NR An Thủy, trạm 50kVA CSNT Lại Văn Bửu Em trụ 478BTh/113/24/04/01 NR An Thủy	-Trụ 478BTh/113/24/04, trụ 478BTh/113/24/04/01 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Thủy trụ 478BTh/113/24/04 NR An Thủy -Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lại Văn Bửu Em trụ 478BTh/113/24/04/01 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/24/01 NR An Thủy	-Thay TI định kỳ

25		13h00	14h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Huỳnh Văn Vốn trụ 478BTh/113/37/01 NR An Thủy	-Trụ 478BTh/113/37/01 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Huỳnh Văn Vốn trụ 478BTh/113/37/01 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/37 NR An Thủy	-Thay TI định kỳ
26		14h30	15h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Trần Thị Tố Tâm trụ 478BTh/113/58/01 NR An Thủy	-Trụ 478BTh/113/58/01 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Thị Tố Tâm trụ 478BTh/113/58/01 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/58 NR An Thủy	-Thay TI định kỳ
27		16h00	17h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Bùi Văn Thiết trụ 478BTh/113/67/05 NRNT Nguyễn Văn Thiết	-Trụ 478BTh/113/67/05 NRNT Nguyễn Văn Thiết	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Bùi Văn Thiết trụ 478BTh/113/67/05 NRNT Nguyễn Văn Thiết -Cắt FCO trụ 478BTh/113/67/01 NRNT Nguyễn Văn Thiết	-Thay TI định kỳ
28		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 475-476CL/01 đến trụ 475-476CL/304 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Xã Chợ Lách, Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

29		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 12/05/2026). - Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, dựng trụ BTLT 14m đơn, lắp đá sứ đứng, nâng cấp đường dây trung thế cấp 03*ACXH 70mm <sup>2</sup> + 01*AC50mm <sup>2</sup> từ trụ 474VLg/79/174/5 đến trụ 474VLg/79/174/37 và trụ XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long (ĐT XD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/5 đến trụ 474VLg/79/174/37 và trụ XDM thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/174/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	ĐT XD năm 2026
30		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	- Điện lực Long Châu (03CN) - XNDV ĐLVL (03CN)	Kiểm định định kỳ thiết bị CB tổng, LA, FCO và MBA trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 1A, trạm 37,5kVA Lộ Cộng Đồng 1B, trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 2, trạm 37,5kVA Lộ Cộng Đồng 3, trạm 75kVA Lộ Cộng Đồng 3B, trạm 25kVA Tân Bình thuộc tuyến 480 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/174/9, 474VLg/79/174/15, 474VLg/79/174/23/8, 474VLg/79/174/35, 474VLg/79/174/37, 474VLg/79/174/26/8 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/174/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	Kiểm định thiết bị
31		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (10CN)	Kéo mới và thu hồi 1376m dây AV-50mm <sup>2</sup> , 688m dây AC-50mm <sup>2</sup> thuộc đường dây hạ thế trạm Phú An 4A trụ 475BM/297/13/16 tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Phú An 4A trụ 475BM/297/13/16 tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Phú An 4A trụ 475BM/297/13/16 tuyến 475 Bình Minh.	Thi công công trình SCL năm 2026

32		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh (10CN)	Cắt điện bàn giao đơn vị thi công đóng cọc phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ đoạn thuộc phường Cái Vồn đoạn từ trụ 473BM/114/19 đến trụ 473BM/114/20 tuyến 473 Bình Minh (Theo công văn số 93/BQLDA ngày 02/4/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh)	Từ trụ 473BM/114/19 đến trụ 473BM/114/20 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 473BM/114/6 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương
33		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Cây mới TBA 250kVA Rạch Vồn 1A trụ 473BM/114/7 tuyến 473 Bình Minh, thu hồi TBA Rạch Vồn 1A CS-2x50kVA trụ 473BM/114/7/1 và TBA Rạch Vồn 1 CS-25kVA trụ 473BM/114/7/4 tuyến 473 Bình Minh; Nâng cấp lưới hạ thế từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 473BM/114/7/1 đến trụ hạ thế HTb2 và a9. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ trung thế 473BM/114/7 đến trụ 473BM/114/7/4 và trên đường dây hạ thế trạm Rạch Vồn 1A trụ 473BM/114/7/1 và trạm Rạch Vồn 1 trụ 473BM/114/7/4 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Cái Vồn	Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 473BM/114/6 tuyến 473 Bình Minh	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
34		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB trạm Lộ Cũ trụ 473BM/114/13/2 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/114/13/2 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 473BM/114/6 tuyến 473 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
35		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực-125A) trạm Lò Tương trụ 473BM/114/19 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/114/19 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 473BM/114/6 tuyến 473 Bình Minh	Kiểm định thiết bị

36		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực-125A) trạm Lò Tương trụ 473BM/114/20/3 tuyến 473 Bình Minh	Trụ 473BM/114/20/3 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 473BM/114/6 tuyến 473 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
37		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
38		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 471CC/196 đến LBS Cầu Số 8 trụ 471CC/280 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực kể cả Nhánh rẽ 03 pha Bà Nghè. Nhánh 3 pha Chánh An - tuyến 471 Cỏ Chiên. - Tại đầu ra LBS An Hội trụ 471CC/277/12 đến trụ 473CC/359 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này - tuyến 471 Cỏ Chiên	Xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội	Đảm bảo an toàn về điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình phát quang lưới điện.	Kiểm tra định kỳ
39		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

40		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm Công Cọc 2 trụ 473TB/T230/P30/25 và T. Công Cọc 2A trụ 473TB/T230/P30/26 tuyến 472 Bình Minh	Áp Phú Thạnh, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Công Cọc 2 trụ 473TB/T230/P30/25 tuyến 472 Bình Minh - Cắt CB+FCO trạm Công Cọc 2A trụ 473TB/T230/P30/26 tuyến 472 Bình Minh	Công trình SCL 2026
41		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Sóc Ruộng, xã Trà Côn, theo đề nghị số: 714/UBND xã Trà Côn, ngày 11/05/2026.	Từ trụ M44/T222/P8/1 đến trụ M44/T222/P8/28 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.	Cắt LBF Sóc Ruộng 3-4, trụ M44/T222/8 tuyến 474 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện
42		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Cty TNHH XDĐ An Thọ (12CN).	Thay Toppin, Sứ đứng, bộ xà Lạch toàn phần, từ trụ M44/T222/P8/1 đến trụ M44/T222/P8/28 tuyến 474 Bình Minh.	Từ trụ M44/T222/P8/1 đến trụ M44/T222/P8/28 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.	Cắt LBF Sóc Ruộng 3-4, trụ M44/T222/8 tuyến 474 Bình Minh.	Sửa chữa lớn 2026
43		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (5CN)	Thay máy biến áp bị cháy dầu	Tại trạm Kinh 26/3B trụ 479TQ/189/63/16 tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Thới, xã Mỹ Thuận	- Cắt LBFCO Kinh 26/3 trụ 479TQ/189/63 tuyến 479 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
44		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (5CN)	Thay máy biến áp bị cháy dầu	Tại trạm Rạch Sậy 2 trụ 479TQ/154/90 tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Rạch Sậy 2 trụ 479TQ/154/90 tuyến 479 Tân Quới	Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay định kỳ TU+TI đo đếm trung thế	Tại HTĐĐ Công ty Việt Hương 2 trụ 475TQ/131/7 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Công, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Cty Dương Đông trụ 475TQ/131/1 tuyến 475 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ

46		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay định kỳ TU+ công tơ đo đếm trung thế	Tại trạm Công ty Vương Phát Lợi trụ 471TQ/102/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Cty Vương Phát Lợi trụ 475TQ/102/1 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
47		08h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc + Xi nghiệp lưới điện Cao thế	Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (6CN)	Lắp tăng cường tiếp xúc các vị trí đầu coss thiết bị LBS Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/06, 3DS2 Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/07A nhánh Phụ áp Trạm, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trụ 478-475DT-8/P109/(06, 07A), nhánh Phụ áp Trạm, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Cây Da - xã Đôn Châu	- Cắt LBS Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/06 (478DT) - Cắt 3DS2 Áp Trạm trụ 478-475DT-8/P109/07A (478DT) - Off relay 79 tại tủ MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Off chức năng tự đóng lại của Recloser Phụ Áp Trạm tại trụ 478-475DT-8/P109/50 Đóng đẳng áp 471CN (MC 472CN) sang	Công trình SCTX
48		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CNKD)	Thay điện kế, TU định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm trạm Cty Sea Food (TI hạn 06/2029) và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/T18/01 nhánh 22kV Cty Sea Food, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Cty Sea Food trụ 473DT/T153/18 Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
49		15h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế, TI định kỳ trạm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 473DT/T153/P61/P98/T15/01 nhánh 12,7kV NT Nguyễn Thành Lạc 1, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Đông phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Nguyễn Thành Lạc 1 trụ 473DT/T153/P61/P98/15 Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
50		08h00	16h00	Điện lực Duyên Hải + Công ty CPPT Điện Trà Vinh	Công ty CPPT Điện Trà Vinh (08 CN)	Cải tạo nâng cấp tiết điện đường dây hạ áp hỗn hợp và độc lập 1 pha 3 dây	Trên lưới hạ áp trạm Áp 30/4 -1, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm Áp 30/4 -1 trụ 473DT/172 Khách hàng tự QLVH	Theo yêu cầu khách hàng

51		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
52		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
53		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Gần lưới trung hạ áp từ trụ 473CN/170 đến trụ 473CN/309 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Bến Trại khoảng trụ 473TR/P07/(01-17), Trà Mềm Tập Sơn khoảng trụ 473TR/P194/89/(01-49).	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

55		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
56		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
57		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (50CN)	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế 3 pha từ 3AC-50mm2+AC-50mm2 lên 3 pha 3ACXH 95mm2+AC-70mm2, dựng trụ chen (14 vị trí), thay phụ kiện đường dây thuộc công trình ĐTXD năm 2026	Từ trụ 476TV/T214/28 đến trụ 476TV/T214/72 và đến trụ 476TV/T214/T72/02 nhánh trung thế 22kV Ngãi Chánh tuyến 476 Trà Vinh, từ trụ 473TR/P230/107 đến trụ 473TR/P230/109 nhánh 22kV Trung Tuyến (XDM) thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Cắt 03LBFCO Ngãi Chánh trụ 476TV/T214/27A nhánh trung thế 22kV Ngãi Chánh thuộc tuyến 476 Trà Vinh - Cắt LBFCO Ngãi Hưng trụ 476TV/T214/T82/01 nhánh 22kV Ngãi Chánh thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Công trình ĐTXD năm 2026
58		08h00	12h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (3CN)	Xử lý chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng, căng dây hạ thế bị chùng và ép tăng cường kẹp WR lèo dây hạ thế.	Lưới hạ thế từ a3 đến trụ a4, tại trụ b16 và từ trụ bP7/T2/1 đến trụ bP7/T2/2 thuộc lưới trạm Chánh Hội A3 trụ 476TV/T214/P37/01 nhánh trung thế 22kV Chánh Hội A3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+3FCO trạm Chánh Hội A3 trụ 476TV/T214/P37/01 nhánh trung thế 22kV Chánh Hội A3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	kết hợp công tác, Đảm bảo vận hành
59		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

60		07h30	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): + Nhánh Hương Lộ 2, Tân Tiến, Tân Tiến 4. + Nhánh CS Dừa Chí Thành (QLVH thuê). - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Hương Lộ 2, Tân Tiến 5, Tân Tiến 1, Tân Trung, Tân Tiến 2, Tân Tiến 3, Tân Tiến 4.	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
61		08h00	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra các vị trí xung yếu	- Khoảng trụ từ trụ 477-475LD-7/P107/T134/11 đến trụ 477-475LD-7/P107/T134/12: Vượt sông Láng Thét; - Khoảng trụ từ trụ 477-475LD-7/P107/142 đến trụ 477-475LD-7/P107/143: Vượt sông Láng Thét; - Khoảng trụ từ trụ số 477-475LD-7/P107/P211/P62/08 đến trụ 477-475LD-7/P107/P211/P62/09: Vượt sông Rạch Bàng; - Khoảng trụ từ trụ số 477-475LD-7/P107/P211/51 đến trụ 477-475LD-7/P107/P211/52: Vượt sông Rạch Bàng	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
62		13h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Đo nhiệt độ mỗi nối	Tại các góc trụ: - 473CK/(110, 113, 114, 179, P168/02A, P168/03, P168/03A, P168/21, P168/91, P168/92, P168/92A, P168/133) - 478TV/(149, 151, 151A, 317, 378, 379, 380, P228/01, P228/01A, P228/02, P228/03, P228/69/ P228/70, P228/71) - 475LD/(116, 117, 118, 197, 198, 198A, P201/47)	Xã Tân An, An Trường, Bình Phú, Nhị Long, Càng Long	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

63		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Thanh Nguyên 7 và Thanh Nguyên B	Áp Thanh Nguyên xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
1	Thứ Ba 26/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/25 đến trụ 474-479BTre/44 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/25 đến trụ 474-479BTre/44 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/111 đến trụ 474-479BTre/124; từ trụ 474-479BTre/126 đến trụ 474-479BTre/133 và các NR đầu vào tuyến 474-479 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/111 đến trụ 474-479BTre/124; từ trụ 474-479BTre/126 đến trụ 474-479BTre/133 và các NR đầu vào tuyến 474-479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay 01 MBA 37.5kVA tại trạm 3x37.5kVA Phú Khương 4B trụ 471BTre/51 tuyến 471 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 471BTre/51 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Phú Khương 4B trụ 471BTre/51 tuyến 471 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h30	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA tại trạm T20 Thanh Tân trụ 474MC/191/74/12 NR Thanh Tân	-Từ MBA trở xuống trụ 474MC/191/74/12 NR Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 50kVA T20 Thanh Tân trụ 474MC/191/74/12 NR Thanh Tân	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA tại trạm trụ 480BTre/41/16/29 NR Lộ Năm Ý	-Tür MBA trở xuống trụ 480BTre/41/16/29 NR Lộ Năm Ý	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 37.5kVA trụ 480BTre/41/16/29 NR Lộ Năm Ý	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (10CN)	-Tháp đà U140 - 3m, lắp 3 đà đỡ lưới trung thế trụ HT2a, sửa trụ nghiêng trụ 475AH/94/06 và trụ 475AH/94/09 NR Lộ Bờ Cam	-Trụ HT2a, sửa trụ nghiêng trụ 475AH/94/06 và trụ 475AH/94/09 NR Lộ Bờ Cam	-Áp Chánh Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475AH/94/09 NR Lộ Bờ Cam -Cắt + tháo cần 3FCO trụ 475AH/94/01 NR Lộ Bờ Cam	-Xử lý mất an toàn
7		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (15CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/97/132/01 đến trụ 475AH/97/132/38, dựng trụ hạ thế, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ trụ 475AH/97/132/38 đến HT30b, từ trụ 475AH/97/132/32 đến 475AH/97/132/45 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 475AH/97/132/38, di dời và lắp đặt hoàn thiện TBA 50kVA từ trụ 475AH/97/132/02 về trụ 475AH/97/132/04, lắp đặt hoàn thiện TBA NCS từ trạm 100kVA thành trạm 160kVA trụ 475AH/97/132/38, di dời và lắp đặt hoàn thiện TBA 100kVA từ trụ 475AH/97/132/38 về vị trí trụ 475AH/97/132/21, cắt chuyển lưới hạ thế khoảng trụ 475AH/97/132/18 và 475AH/97/132/19 từ trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/132/18 sang TBA XDM 100kVA trụ 475AH/97/132/21 NR áp Hàm Luông	-Tür trụ 475AH/97/132/01 đến trụ 475AH/97/132/38, từ trụ 475AH/97/132/38 đến HT30b, từ trụ 475AH/97/132/32 đến 475AH/97/132/45 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 475AH/97/132/38, trụ 475AH/97/132/02, trụ 475AH/97/132/04, trụ 475AH/97/132/21, khoảng trụ 475AH/97/132/18 và 475AH/97/132/19 NR áp Hàm Luông	-Áp Hàm Luông xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/132/01 NR áp Hàm Luông -Tháo Hotline trụ 475AH/97/132 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-ĐT XD năm 2026

8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm và NR đầu vào	-Tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/41 đến trụ 477MC/169 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tăng cường mối nối lều tại trụ hạ thế b/20, a/7; sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ a/4; thu hồi tụ bù tại trụ hạ thế a/5; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 13 nhánh rẽ áp 2 Hưng Phong	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 13 nhánh rẽ áp 2 Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 13 nhánh rẽ áp 2 Hưng Phong	-Giảm TTĐN
10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (07CN)	-Điều chỉnh điện áp đầu cực MBA; tăng cường mối nối lều tại trụ trung thế 475BTRE/250/20/12, trụ hạ thế 9/30, 9/33; tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 9/20, 9/32, 9/48, 9/54, 9/61; kéo tăng cường dây từ trụ hạ thế 9/59 đến 9/61; ép mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 9/18, 9/53, 9/58; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 9/61; cố định dây trung hòa tại trụ hạ thế: 9/21, 9/57; cân pha và phát quang lưới hạ thế tại trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Tại trạm và lưới hạ thế tại trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475BTRE/250/20/12 nhánh rẽ Số 2 Phong Mỹ	-Giảm TTĐN
11		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Dựng mới trụ BTLT 14m, 16m từ trụ 07 đến trụ 19 nhánh rẽ Hưng Phong	-Từ trụ 07 đến trụ 19 nhánh rẽ Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt 3LBFCO trụ 06 nhánh rẽ Hưng Phong	-ĐT XD 2026

12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/83/23/01 đến trụ 475BTri/83/23/27 NR áp An Bình.	- Trụ 475BTri/83/23/01 đến trụ 475BTri/83/23/27 NR áp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
13		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì, thay LA trạm 50kVA nuôi tôm Bùi Thị Hiếm trụ 475BTri/83/23/25A/01 NR áp An Bình.	-Trụ 475BTri/83/23/25A/01 NR áp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 50kVA nuôi tôm Bùi Thị Hiếm trụ 475BTri/83/23/25A/01 NR áp An Bình. -Cắt FCO trụ 475BTri/83/23/25A NR áp An Bình.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		08h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 03 đầu cáp ngầm trụ 475BTri/83/23 NR Giồng Lân; Bảo trì, thí nghiệm 03 đầu cáp ngầm trụ 475BTri/83/23/01 NR áp An Bình.	-Trụ 475BTri/83/23 NR Giồng Lân đến trụ 475BTri/83/23/01 NR áp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/83/22 NR Giồng Lân.	-Thí nghiệm định kỳ.
15		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Đóng tăng cường tiếp địa HTĐĐ trạm; ép lại lèo lưới hạ thế trụ 471-473BĐ/65, 471BĐ/65/01; ốp tole, nhét nút lỗ trụ, lắp nắp chụp (LA, MBA) trụ 471BĐ/65/01; cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/65/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471BĐ/65/01 + Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/65/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/65/01 + FCO trụ 471-473BĐ/65 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố

16		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Đóng tăng cường tiếp địa HTĐĐ trạm; ép lại lều lưới hạ thế trụ 471-473BĐ/67, 471BĐ/67/01; ốp tole, nhét nút lỗ trụ, lắp nắp chụp (LA, MBA); cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/67/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Hạ điện áp đầu cực MBA trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/67/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471BĐ/67/01 + Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/67/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/67/01 + FCO trụ 471-473BĐ/67 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Kênh Áp Vinh Điền	-Tür trụ 473BĐ/305/1 đến trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Áp Vinh Điền	-Áp Hưng Chánh xã Châu Hưng; Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Giồng Sầm	-Tür trụ 473BĐ/220/01 đến trụ 473BĐ/220/27 NR 1P Giồng Sầm	-Áp Việt Giữa xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
19		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 475BĐ/08/20B/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng Cơ sở nước đá Trung Đức )	-Tại trụ 475BĐ/08/20B/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475BĐ/08/20B/01+3LBFCO trụ 475BĐ/08/20B NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI + Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.

20		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 473BĐ/191C/02 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX - TM - DV Tín Trung Thành)	-Tại trụ 473BĐ/191C/02 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BĐ/191C/02+3LBFCO trụ 471-473BĐ/191C tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
21		14h10	15h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 320kVA trụ 473BĐ/245/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Phát)	-Tại trụ 473BĐ/245/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Chợ xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 473BĐ/245/01+3FCO trụ 471-473BĐ/245 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
22		15h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 473BĐ/347/26/47/04 NR 3P Vang Quới Tây (Khách hàng Nguyễn Thế Hệ)	-Tại trụ 473BĐ/347/26/47/04 NR 3P Vang Quới Tây	-Áp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 473BĐ/347/26/47/04+3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/47 NR 3P Vang Quới Tây	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
23		07h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLD Quảng Nam (15CN)	-Dựng trụ trung thế + lắp xà, sứ + kéo dây trung thế nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 473BĐ/219/42/11B/08 NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông	-Từ trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 473BĐ/219/42/11B/08 NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông	-Áp Vinh Huệ xã Lộc Thuận	-Cắt FCO trụ 473BĐ/219/42/11B/01 NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông -Tháo hotline trụ 473BĐ/219/42/11B NR 3P Ngã Tư Lộ Ngang (đầu NR 1P Sân Banh Vang Quới Đông)	-ĐT XD 2026
24		08h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/01 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A NR Ngãi Đăng và từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/01 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/07 NR Bình Sơn	-Từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/01 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A NR Ngãi Đăng và từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/01 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/35A/07 NR Bình Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Không cắt điện	-SCTX

25		07h40	08h40	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Kháng trụ 478BTh/113/63/16/05 NRNT Lý Văn Tú	-Trụ 478BTh/113/63/16/05 NRNT Lý Văn Tú	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Kháng trụ 478BTh/113/63/16/05 NRNT Lý Văn Tú	-Thay TI định kỳ
26		09h00	10h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Thủy trụ 478BTh/113/64/04/01 NR Rạch Cò	-Trụ 478BTh/113/64/04/01 NR Rạch Cò	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Huỳnh Văn Thủy trụ 478BTh/113/64/04/01 NR Rạch Cò	-Thay TI định kỳ
27		10h30	13h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Kiến trụ 478BTh/113/63/07/05 NRNT Nguyễn Văn Kiến	-Trụ 478BTh/113/63/07/05 NRNT Nguyễn Văn Kiến	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Kiến trụ 478BTh/113/63/07/05 NRNT Nguyễn Văn Kiến	-Thay TI định kỳ
28		13h00	14h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Bụt trụ 478BTh/113/63/09/03 NRNT Nguyễn Văn Bụt	-Trụ 478BTh/113/63/09/03 NRNT Nguyễn Văn Bụt	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Bụt trụ 478BTh/113/63/09/03 NRNT Nguyễn Văn Bụt	-Thay TI định kỳ
29		14h30	15h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Huỳnh Văn Quốc trụ 478BTh/113/63/16/06/02 NRNT Lý Văn Tú	-Trụ 478BTh/16/06/02 NRNT Lý Văn Tú	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Huỳnh Văn Quốc trụ 478BTh/16/06/02 NRNT Lý Văn Tú	-Thay TI định kỳ

30		16h00	17h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Lý Văn Vũ trụ 478BTh/113/63/19/01 NR Xèo Đước	-Trụ 478BTh/113/63/19/01 NR Xèo Đước	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Lý Văn Vũ trụ 478BTh/113/63/19/01 NR Xèo Đước -Cắt FCO trụ 478BTh/113/63/19 NR Xèo Đước	-Thay TI định kỳ
31		07h40	08h40	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Sum trụ 477BTh/53/54/04/01 NR áp 5,6 An Thuận Phải	-Trụ 477BTh/53/54/04/01 NR áp 5,6 An Thuận Phải	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Sum trụ 477BTh/53/54/04/01 NR áp 5,6 An Thuận Phải -Cắt FCO trụ 477BTh/53/54/04 NR áp 5,6 An Thuận Phải	-Thay TI định kỳ
32		09h00	10h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Giang Văn Dân trụ 477BTh/53/14/01 NR áp 5,6 An Thuận	-Trụ 477BTh/53/14/01 NR áp 5,6 An Thuận	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Giang Văn Dân trụ 477BTh/53/14/01 NR áp 5,6 An Thuận -Cắt FCO trụ 477BTh/53/14 NR áp 5,6 An Thuận	-Thay TI định kỳ
33		10h30	13h30	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Hai trụ 478BTh/70/16/01 NR An Thuận	-Trụ 478BTh/70/16/01 NR An Thuận	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Hai trụ 478BTh/70/16/01 NR An Thuận -Cắt FCO trụ 478BTh/70/16 NR An Thuận	-Thay TI định kỳ
34		13h00	14h00	-Điện lực Thành Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Trường Thịnh trụ 478BTh/70/58/10/01 NR áp 1 An Thuận	-Trụ 478BTh/70/58/10/01 NR áp 1 An Thuận	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Nguyễn Trường Thịnh trụ 478BTh/70/58/10/01 NR áp 1 An Thuận	-Thay TI định kỳ

35		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Thành Mãng trụ 478BTh/70/58/04/01 NR Bến Găng	-Trụ 478BTh/70/58/04/01 NR Bến Găng	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Nguyễn Thành Mãng trụ 478BTh/70/58/04/01 NR Bến Găng -Cắt FCO trụ 478BTh/70/58/04 NR Bến Găng	-Thay TI định kỳ
36		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Lý trụ 478BTh/70/58/09/01 NR Bến Găng	-Trụ 478BTh/70/58/09/01 NR Bến Găng	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Phạm Văn Lý trụ 478BTh/70/58/09/01 NR Bến Găng	-Thay TI định kỳ
37		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 473BTh/20/11A/02 đến trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn	-Từ trụ 473BTh/20/11A/02 đến trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn	-Xã Thanh Phú	-Cắt FCO trụ 473BTh/20/11A/01 NR áp 4 Thị trấn	-ĐTXD 2026
38		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/53 đến trụ 474CL/204 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cổ

39		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hạ thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân (XDM nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh)	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
40		08h00	11h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Nâng điện thế, ép lại lèo nguội lưới hạ áp trạm 3*37,5kVA K3P2-2 tại trụ 471VLg/64/10 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Làm việc từ MBA trở xuống và trên lưới hạ áp thuộc trạm 3*37,5kVA K3P2-2 tại trụ 471VLg/64/10 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA K3P2-2 tại trụ 471VLg/64/10 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Khắc phục điện áp
41		09h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Khắc phục tiếp đất ép lèo hạ áp trạm 37,50kVA Phú Lợi 2 tại trụ 477PH/216/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Làm việc trên lưới hạ áp thuộc trạm 37,50kVA Phú Lợi 2 tại trụ 477PH/216/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phú Lợi, xã Phú Quới.	Cắt CB + 01FCO trạm 37,50kVA Phú Lợi 2 tại trụ 477PH/216/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	Khắc phục điện áp
42		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05CN)	Khắc phục tiếp đất ép lèo hạ áp trạm 2*50kVA Lộc Hưng tại trụ 476PH/143/67 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	Làm việc trên lưới hạ áp thuộc trạm 2*50kVA Lộc Hưng tại trụ 476PH/143/67 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	Áp Lộc Hưng, xã Phú Quới.	Cắt CB + 01FCO trạm 2*50kVA Lộc Hưng tại trụ 476PH/143/67 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	Khắc phục điện áp

43		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số: 346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT trụ 7m5, nhỏ di dời đường dây hạ, sang đường dây trung hạ áp và lắp lại phụ kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM trạm 3*37,5kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/190 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ A/2 đến trụ A/8 và trụ XDM thuộc trạm 3*37,5kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/190 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, phường Thanh Đức.	- Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Chợ Sơn Đông 1 tại trụ 472-474CC/190 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
44		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số: 346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT trụ 7m5, nhỏ di dời đường dây hạ, sang đường dây hạ áp và lắp lại phụ kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc trạm 250kVA Long Thanh 2A tại trụ 472VLg/128/46/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 472VLg/128/46/1 đến trụ A/18 XDM và từ trụ 472VLg/128/46/1 đến trụ A/23 XDM và trụ XDM thuộc trạm 250kVA Long Thanh 2A tại trụ 472VLg/128/46/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Đường 8/3, phường Thanh Đức.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Long Thanh 2A tại trụ 472VLg/128/46 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện

45		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND xã Song Phú ngày 11/5/2026. - Thay 3.444m dây AC-50mm <sup>2</sup> , thay 23 toppin, thay 06 sứ đứng và thay 23 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Phú Điền phạm vi từ trụ 477BM/282/2 đến trụ 477BM/282/22 thuộc tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 477BM/282/2 đến trụ 477BM/282/22 thuộc tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Phú Điền trụ 477BM/282/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
46		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Dựng trụ ghép đôi BTLT 14m tại trụ 477BM/282/21A (XDM) và kéo dây trung thế từ trụ 477BM/282/21A (XDM) đến trụ 477BM/282/21A/1 (XDM) tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Từ trụ 477BM/282/21A (XDM) đến trụ 477BM/282/21A/1 (XDM) tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Phú Điền trụ 477BM/282/1 tuyến 477 Bình Minh	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
47		08h20	10h20	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 7 trụ 477BM/146/79 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Đông Thạnh 7 trụ 477BM/146/79 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 7 trụ 477BM/146/79 tuyến 477 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị

48		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 8 trụ 477BM/146/91 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Đông Thạnh 8 trụ 477BM/146/91 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 8 trụ 477BM/146/91 tuyến 477 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
49		13h30	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 8A trụ 477BM/146/98 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Đông Thạnh 8A trụ 477BM/146/98 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 8A trụ 477BM/146/98 tuyến 477 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
50		15h00	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mương Ranh trụ 477BM/146/105 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Mương Ranh trụ 477BM/146/105 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Mương Ranh trụ 477BM/146/105 tuyến 477 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị
51		08h30	12h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN)	Thay MBA kiểm định mẫu dầu không đạt	Tại trạm Phước Định 7 trụ 472VLg/128/1/181/16 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Áp Phước Định, xã An Bình.	Cắt CB + FCO + gỡ Hotline trạm Phước Định 7 trụ 472VLg/128/1/181/16 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Ngăn ngừa sự cố
52		13h30	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (05CN)	Tăng cường tiếp đất lặp lại	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	Xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

53		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trong khu vực quản lý được phân công.	Từ trụ 473-471CC/33 đến trụ 471CC/196 tuyến 471 Cồ Chiên, và đến trụ L44/T114/T24/T11A/2, và các nhánh rẽ trong khu vực này thuộc tuyến 473 Cồ Chiên.	Xã Nhơn Phú xã Cái Nhum.	Đảm bảo an toàn về điện, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình phát quang lưới điện.	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 3x15kVA lên 3x25kVA) tại trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLi/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Thông Lưu 2)	Tại trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLi/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bà Phên, xã Trung Hiệp	Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm Trung Chánh 2 (3x15kVA) trụ 471VLi/T52/86 tuyến 471 Vũng Liêm.	Xử lý quá tải MBA
55		08h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 3x25kVA xuống 3x15kVA) tại trạm Thông Lưu 2 trụ 472CL/T104/T186/11 tuyến 477 Mô Cày (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Trung Chánh 2)	Tại trạm Thông Lưu 2 trụ 472CL/T104/T186/11 tuyến 477 Mô Cày	Áp Thông Lưu, xã Quới Thiện	Cắt 03LBFCO Thông Lưu 1 trụ 472CL/T104/T186/1 tuyến 477 Mô Cày	Thay MBA non tải
56		13h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 25kVA lên 50kVA) tại trạm Đập Thủ 2A (25kVA) trụ 472VLi/P56/104 tuyến 474 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Hiếu Xuân Đông 3)	Tại trạm Đập Thủ 2A (25kVA) trụ 472VLi/P56/104 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Đập Thủ, xã Quới An	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Đập Thủ 2A (25kVA) trụ 472VLi/P56/104 tuyến 474 Vũng Liêm	Xử lý quá tải MBA
57		13h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 25kVA) tại trạm Hiếu Xuân Đông 3 trụ 475VLi/160 tuyến 475 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Đập Thủ 2A)	Tại trạm Hiếu Xuân Đông 3 trụ 475VLi/160 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Hiếu Xuân Đông, xã Hiếu Thành	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Hiếu Xuân Đông 3 trụ 475VLi/160 tuyến 475 Vũng Liêm	Thay MBA non tải

58		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
59		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hung Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm Phú Trường 2 trụ 473TB/T314/6 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Trường, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Trường 2 trụ 473TB/T314/6 tuyến 473 Tam Bình	Công trình SCL 2026
60		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hung Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm 20 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/2 5 tuyến 475 Tam Bình	Áp 3A, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 20 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/2 5 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
61		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Rạch Rừng, Kinh Số 1, Hai Trung, Út Búi, Tân Thuận, tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/T287/1 đến trụ L40/T287/33 và từ trụ L40/P271/1 đến trụ L40/P271/40 và từ trụ L40/P271/T5/1 đến trụ L40/P271/T5/20 và từ trụ L48/T340/P116/1 đến trụ L48/T340/P116/15 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, Tân Thuận, xã Hòa Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
62		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/159 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Huyện Tường 3 trụ 473TQ/43/31 tuyến 473 Tân Quới	Áp Thành An, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Tường 3 trụ 473TQ/43/31 tuyến 473 Tân Quới.	Thí nghiệm thiết bị

64		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Thành 7 trụ 473TQ/94/1 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Phú, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 7 trụ 473TQ/94/1 tuyến 473 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
65		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Thành 3 trụ 473TQ/143/1 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Mỹ, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 3 trụ 473TQ/143/1 tuyến 473 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
66		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Thành 6 trụ 473TQ/94 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Phú, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Thành 6 trụ 473TQ/94 tuyến 473 Tân Quới	Thí nghiệm thiết bị
67		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc + Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (6CN)	Lắp tăng cường tiếp xúc các vị trí đầu coss thiết bị Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14, tuyến 472, 474 Duyên Trà	Tại trụ 472-474DT/P128A/14, tuyến 472 Duyên Trà	Áp Ba - xã Long Thành	- Cắt Recloser Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/14 (472DT) - Cắt 3DS Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/15 (472DT) - Off relay 79 tại tủ MC 472 trạm 110kV Duyên Trà Đóng đẳng áp LBS NT Long Khánh - Đông Hải	Công trình SCTX
68		13h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc + Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (6CN)	Thay 03 kẹp quay bằng kẹp quay ép trạm Chợ Đôn Xuân 2.1 trụ 475DT/113, tuyến 475 Duyên Trà	Tại trạm Chợ Đôn Xuân 2.1 trụ 475DT/113, tuyến 475 Duyên Trà	Áp Cây Da - xã Đôn Châu	- Cắt CB + 3FCO trạm Chợ Đôn Xuân 2.1 trụ 475DT/113 (475DT) - Off relay 79 tại tủ MC 475 trạm 110kV Duyên Trà	Theo yêu cầu khách hàng

69		07h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (12CN)	- Dụng cụ BTLT 16m-M16-cc tại vị trí: 478-475DT-8/P109/P12/35A; - Dụng cụ BTLT 14m-M14-ba tại vị trí: 478-475DT-8/P109/P12/01; - Dụng cụ BTLT 2x12m-1D tại vị trí: 478-475DT-8/P109/P12/44A; - Dụng cụ BTLT 12m-M12-ba tại các vị trí: 478-475DT-8/P109/P12/(12A,13A,15A,16A,38A,43A,61A,63A,64A); - Tháp sắt tại các vị trí: 478-475DT-8/P109/P12/(02,03,04,06,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,33,34,38,39,41,42,43,50,51,54,55,58,59,60,61,62,63,64) - Thay kẹp quay + hotline trạm Tà Rom 1, Tà Rom 2, Tà Rom 3, Tà Rom 4, Sa Văng 1, Sa Văng 2	Từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/01 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/65 nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO Tà Rom Sa Văng trụ 478-475DT-8/P109/12 (478DT)	Công trình ĐTXD
70		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (4CN)	Thay FCO + LA trạm Sa Văng 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/53, Cốc Lách trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/08, Mỏ Côi 1 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/21, Mỏ Côi 2 trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/42, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/53, 478-475DT-8/P109/P12/T44/(08, 21, 42) nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO Tà Rom Sa Văng trụ 478-475DT-8/P109/12 (478DT)	Công trình SCL bổ sung
71		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT-8/P109/P12/01 đến trụ 478-475DT-8/P109/P12/65 nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CNKD)	Thay điện kế, TU, TI định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm trạm Điện Gió trường Thành và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ bộ đo lắp TI xuống đất trụ 473DT/T153/P85/T83/09A, 473DT/T153/P85/T83/P09A/01 nhánh Điện Gió Trường Thành, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Cồn Trúng phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO Điện Gió Trường Thành trụ 473DT/T153/P85/T83/09A Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm

73		15h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm Khoán Tiều 7 trụ 473DT/T153/P85/T11A/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Khoán Tiều 7 trụ 473DT/T153/P85/11A Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
74		08h00	16h00	Điện lực Duyên Hải + Công ty CPPT Điện Trà Vinh	Công ty CPPT Điện Trà Vinh (08 CN)	Cải tạo nâng cấp tiết điện đường dây hạ áp hỗn hợp và độc lập 1 pha 3 dây	Trên lưới hạ áp trạm Áp 30/4 -2, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	Cắt CB + FCO trạm Áp 30/4 -2 trụ 473DT/178 Khách hàng tự QLVH	Theo yêu cầu khách hàng
75		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Nhánh rẽ trung áp đầu vào từ trụ 471DT/40 đến trụ 471DT/65, từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 (DS2 Mỹ Quý) tuyến 471DT (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
76		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Nhánh rẽ trung áp đầu vào từ trụ 471DT/40 đến trụ 471DT/65, từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 (DS2 Mỹ Quý) tuyến 471DT (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
77		08h00	09h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (03 CN)	Ép tăng cường kẹp WR bộ cáp hạ áp ra lưới hạ áp trạm Vệ sinh công nghiệp xử lý tiếp xúc từ đầu coss hạ áp, CB trạm	Từ đầu coss hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Hiệp Mỹ Đông 1	Áp Cài Giã xã Hiệp Mỹ	Cắt CB và FCO trạm Hiệp Mỹ Đông 1 trụ	Ngăn ngừa sự cố
78		10h00	11h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (03 CN)	Ép tăng cường kẹp WR bộ cáp hạ áp ra lưới hạ áp trạm Vệ sinh công nghiệp xử lý tiếp xúc từ đầu coss hạ áp, CB trạm	Từ đầu coss hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK trạm Thôn Rôn 2	Áp Thôn Rôn xã Vinh Kim	Cắt CB và FCO trạm Thôn Rôn 2 trụ	Ngăn ngừa sự cố

79		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Hùng Hòa khoảng trụ 473TR/(131-161), nhánh trung áp 12,7 kV Leng 2 khoảng trụ 473TR/T131/P09/(01-24).	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
80		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
81		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
82		08h00	09h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Lò Ngò 1-1 (TI hạn kiểm định T12/2029)	Tại thùng CB+ĐK trạm Lò Ngò 1-1 trụ 480TV/P291/P03/01 nhánh 12,7kV Lò Ngò 1-1 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Lò Ngò 1-1 trụ 480TV/P291/03 nhánh 12,7kV Chùa Liên Hải thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Thay định kỳ
83		09h00	10h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Ô Đùng 1-1 (TI hạn kiểm định T5/2029)	Tại thùng CB+ĐK trạm Ô Đùng 1-1 trụ 480TV/320A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Ô Đùng 1-1 trụ 480TV/320A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Thay định kỳ
84		10h30	11h30	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Từ Ô ĐNT 1 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Từ Ô ĐNT-1 trụ 473TR/T183/T8/21A nhánh 12,7kV Áp Kinh thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm Từ Ô ĐNT-1 trụ 473TR/T183/T8/21A nhánh 12,7kV Áp Kinh thuộc tuyến 473 Trà Cú	Thay định kỳ

85		13h00	14h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Bà Lành 1 (TI hạn kiểm định T5/2029)	Tại thùng CB+ĐK trạm Bà Lành 1 trụ 478CK/T280/P59/05A nhánh 12,7kV Bà Lành thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Bà Lành 1 trụ 478CK/T280/P59/05A nhánh 12,7kV Bà Lành thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
86		14h00	15h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cây Gòn 4-1 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Cây Gòn 4-1 trụ 480TV/P354/P46/05A nhánh 12,7kV Cây Gòn thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+FCO trạm Cây Gòn 4-1 trụ 480TV/P354/P46/05A nhánh 12,7kV Cây Gòn thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Thay định kỳ
87		15h00	16h00	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cây Gòn 3-1 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Cây Gòn 3-1 trụ 480TV/P354/P46/29A nhánh 12,7kV Cây Gòn thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+FCO trạm Cây Gòn 3-1 trụ 480TV/P354/P46/29A nhánh 12,7kV Cây Gòn thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Thay định kỳ
88		16h30	17h30	Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh + Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Đại Trường ĐNT 1 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Đại Trường ĐNT 1 trụ 478CK/180 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	Cắt CB+FCO trạm Đại Trường ĐNT 1 trụ 478CK/180 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
89		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kể trạm biến áp	Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
90		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Dựng trụ chèn BTLT 1x12m (07 trụ) và 2x12m (15 trụ) và Thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50 (3494m)	Từ trụ 474CK/P219/33 đến trụ 474CK/P219/85 nhánh rẽ Cồn Rồng	Áp Rạch Đùi, Xẻo Cạn, xã Phong Thạnh	Cắt LBFCO Cồn Rồng tại trụ 474CK/P219/32 (474CK)	ĐTXD, cắt điện để hoàn thành công trình 04 lần

91		07h30	11h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại LBS NT 473CK - Huyện Hội	Tại trụ 473CK/P168/159A	Xã Bình Phú	- Cắt LBS NT 473CK - Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159A. - Cắt 3DS1 NT 473CK - Huyện Hội tại trụ 473CK/P168/159. - Cắt 3DS2 NT 473CK - Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35	SCTX
92		13h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể	Nội tuyến 478TV - Huyện Hội (từ trụ số 01 đến trụ 35) và nhánh 12,7kV Nguyệt Trường	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Bảo dưỡng
93		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ba Tiêu 2-ĐNT tại trụ 477-479TV-7/P10/01 tuyến 477TV	ấp 4, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Ba Tiêu 2-ĐNT tại trụ 477-479TV-7/P10/01. -Cắt LBFCO Ba Tiêu 2-ĐNT tại trụ 477-479TV-7/10 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
94		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 07/2028).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh Trì 5-ĐNT tại trụ 476TV/T20/08 tuyến 476TV	ấp Thanh Trì A, xã Châu Thành	-Cắt CB + FCO trạm Thanh Trì 5-ĐNT tại trụ 476TV/T20/08 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
95		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay TI định kỳ trạm (công tơ đến hạn thay 08/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Khóm 2-1 TT Châu Thành tại trụ 474TV/T25/07 tuyến 474TV	ấp 2, xã Châu Thành	-Cắt CB + FCO trạm Khóm 2-1 TT Châu Thành tại trụ 474TV/T25/07 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ

96		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ôkada 3-ĐNT tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/T11/16 tuyến 474TV	ấp Ôkada, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB + FCO trạm Ôkada 3-ĐNT tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/T11/16 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
97		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2030).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Đại Thôn 3-2 ĐNT tại trụ 472TV/T128/01 tuyến 472TV	ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh	-Cắt CB trạm Đại Thôn 3-2 ĐNT tại trụ 472TV/T128/01 '-Cắt LBFCO Đại Thôn 3-2 ĐNT tại trụ 472TV/128 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
98		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Ô Chích B, Ô Chích A	Áp Ô Chích B xã Song Lộc	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
99		07h30	09h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 4 Phường 5-5 trụ 473TV/P83/T12/15	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 4 Phường 5-5 trụ 473TV/P83/T12/15, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 4 Phường 5-5 trụ 473TV/P83/T12/15	Thí nghiệm định kỳ
100		09h00	10h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 4 Phường 5-6 trụ 473TV/P83/T12/T9/07	Từ đầu sứ cao MBA trạm 4 Phường 5-6 trụ 473TV/P83/T12/T9/07, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 4 Phường 5-6 trụ 473TV/P83/T12/T9/07	Thí nghiệm định kỳ

101		10h30	12h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 4 Phường 5-4 trụ 473TV/P83/T12/T1/15	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 4 Phường 5-4 trụ 473TV/P83/T12/T1/15, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Khóm 4 Phường 5-4 trụ 473TV/P83/T12/T1/15	Thí nghiệm định kỳ
102		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Ký túc xá ĐH Trà Vinh trụ 473TV/P83/T12/T1/T15/01	Từ đầu sứ cao MBA trạm Ký túc xá ĐH Trà Vinh trụ 473TV/P83/T12/T1/T15/01, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long	Phường Hòa Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Ký túc xá ĐH Trà Vinh trụ 473TV/P83/T12/T1/T15/01	Thí nghiệm định kỳ
103		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khoa Y ĐH Trà Vinh trụ 473TV/P83/T9/01	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khoa Y ĐH Trà Vinh trụ 473TV/P83/T9/01 Phường Hòa Thuận	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+FCO trạm Khoa Y ĐH Trà Vinh trụ 473TV/P83/T9/01	Thí nghiệm định kỳ
1	Thứ Tư 27/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/44 đến trụ 474-479BTre/52, từ trụ 474-479BTre/54 đến trụ 474-479BTre/64 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/44 đến trụ 474-479BTre/52, từ trụ 474-479BTre/54 đến trụ 474-479BTre/64 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/135 đến trụ 474BTre/140; từ trụ 474BTre/143 đến trụ 474BTre/156 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/135 đến trụ 474BTre/140; từ trụ 474BTre/143 đến trụ 474BTre/156 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (3CN)	-Tháo thu hồi MBA 2x50kVA. Lắp MBA 37.5kVA, tăng cường tiếp địa lắp lại, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay thùng trạm và CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475BTre/138/06 NR Áp 3 Hữu Định. Sửa trụ nghiêng hạ thế số 01 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BTre/138/06 NR Áp 3 Hữu Định	-Từ MBA trở xuống trụ 475BTre/138/06 NR Áp 3 Hữu Định -Trụ hạ thế số 01 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BTre/138/06 NR Áp 3 Hữu Định	Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x50kVA trụ 475BTre/138/06 NR Áp 3 Hữu Định	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 37.5kVA. Lắp MBA 2x50kVA, tăng cường tiếp địa lắp lại, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, tăng cường cáp xuất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Phú Hưng 10 trụ 473BTre/188/23 tuyến 473 Bến Tre	-Từ MBA trở xuống trụ 473BTre/188/23 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 37.5kVA Phú Hưng 10 trụ 473BTre/188/23 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (10CN)	-Thay dây trung hòa, tăng cường tiếp địa từ trụ HT1B-HT33a thuộc trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Từ trụ HT1B-HT33a thuộc trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 480GL/56/53/13 NR 1 pha Cồn Cát	-Giảm TTĐN
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm và NR đầu vào	-Tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/41 đến trụ 477MC/169 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Dựng trụ, Kéo dây, lắp đà từ trụ 478TT/56/55B đến trụ 478TT/56/70 NR Thành An, thu hồi lưới hiện hữu NR Thành An	-Từ trụ 478TT/56/55B đến trụ 478TT/56/70 NR Thành An	-Áp Đông Thành, Đông Hoà - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 478TT/56/55 NR Thành An	-ĐT XD 2026

8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Ép mối nối lèo và phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ trung thế 475BTRE/259; ép mối nối thẳng tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 8b/9, 259/6; tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 8b, 259/1; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BTRE/260 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BTRE/260 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 160kVA trụ 475BTRE/260 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Giám TTĐN
9		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/62 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/62 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 476GTROM/141/62 nhánh rẽ Châu Hòa	-Bảo, trì thí nghiệm định kỳ
10		09h15	10h15	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/01 nhánh rẽ Phú Trị	-Tại trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/01 nhánh rẽ Phú Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/84/12/01 nhánh rẽ Phú Trị	-Bảo, trì thí nghiệm định kỳ
11		10h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/104 nhánh rẽ Châu Hòa	- Tại trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/104 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/104 nhánh rẽ Châu Hòa	-Bảo, trì thí nghiệm định kỳ
12		13h30	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 476GTROM/141/132 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trạm 50kVA trụ 476GTROM/141/132 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 476GTROM/141/132 nhánh rẽ Châu Hòa	-Bảo, trì thí nghiệm định kỳ

13		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/175/07 nhánh rẽ Thới Trị	-Tại trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/175/07 nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 476GTROM/141/175/07 nhánh rẽ Thới Trị	-Bảo, trì thí nghiệm định kỳ
14		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ trung thế 474GTROM/115 đến trụ 474GTROM/122, từ trụ trung thế 474GTROM/122 đến trụ hạ thế 12; kéo mới ABC 2x70mm <sup>2</sup> từ trụ hạ thế 12 đến trụ 12/3 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/119 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/119 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/119 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐT XD 2026
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Đóng tăng cường tiếp địa HTĐĐ trạm; ép lại lều lưới hạ thế trụ 471-473BĐ/74, 471BĐ/74/01; ốp tole, nhét nút lỗ trụ, lắp nắp chụp (LA, MBA) trụ 471BĐ/74/01; cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/74/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471BĐ/74/01 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471BĐ/74/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BĐ/74/01 + FCO trụ 471-473BĐ/74 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố

17		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay kẹp dùm IPC + ép lại lều lưới hạ thế trụ 471-473BĐ/85, 471BĐ/85/01; đóng tăng cường tiếp địa HTĐĐ trạm; ốp tole, nhét nút lỗ trụ, lắp nắp chụp (LA, MBA) trụ 471BĐ/85/01; cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/85/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471BĐ/85/01 + Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/85/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/85/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/85/01/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt FCO trụ 471-473BĐ/85 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
18		08h00	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Cùm Văn Đức	-Từ trụ 471BĐ/113/26A/01 đến trụ 471BĐ/113/26A/07 NR 1P Cùm Văn Đức	-Áp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
19		10h00	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Giồng Tre	-Từ trụ 471BĐ/122/01 đến trụ 471BĐ/122/10/02 NR 1P Giồng Tre	-Áp Giồng Tre xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
20		13h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Kênh 2-9	-Từ trụ 473BĐ/132/41B/01 đến trụ 473BĐ/132/41B/19 NR 1P Kênh 2-9	-Áp Giồng Kiển xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miếu Cây Răng	-Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 472BĐ/108/50 + từ trụ 472BĐ/108/35 đến trụ 472BĐ/108/35/01 NR 3P Miếu Cây Răng	-Áp Bình Thạnh 3, Bình Phú xã Thạnh Trị	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN

22		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/20A/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Trương Văn Hải)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/20A/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/20A/01+FCO trụ 471-473BĐ/20A tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
23		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/24/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Phạm Văn Bền)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/24/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 471BĐ/24/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
24		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 471BĐ/28/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Võ Văn Trần)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 471BĐ/28/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt 2CB (trạm 75kVA + trạm 50kVA) trụ 471BĐ/28/01+FCO trụ 471-473BĐ/28 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/33/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Trần Văn Vui)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/33/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cầu Sắt xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/33/01+FCO trụ 471-473BĐ/33 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
26		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/19B/02 NR 3P Áp 1 Bình Trung (Khách hàng NTCN Trần Văn Hùng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/19B/02 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/19B/02 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
27		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/38/19B/08 NR 3P Áp 1 Bình Trung (Khách hàng NTCN Trần Văn Hùng)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/38/19B/08 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 471BĐ/38/19B/08 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

28		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 471BD/70/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Võ Đình Tuấn)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 471BD/70/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 471BD/70/01+FCO trụ 471-473BD/70 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
29		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Nâng công suất từ 2x37,5kVA lên 2x50kVA, thay CB, TI, cáp lực và bổ sung tiếp địa trạm trụ 472MC/15/20/174/01/08 NR Bình Phú	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/174/01/08 NR Bình Phú	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 472MC/15/20/174/01/08 NR Bình Phú	-Ngăn ngừa sự cố
30		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Dựng trụ BTLT 7,5m tại trụ 6b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5	-Tại trụ 6b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5	-Xã Mô Cày	-Không cắt điện	-SCTX
31		15h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Căng dây và đấu nối lưới hạ thế tại trụ 5b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5	-Tại trụ 5b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475MC/11/10 NR Khu Phố 5	-SCTX
32		08h00	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI khách hàng Hộ Kinh doanh Lê Văn Minh An trạm trụ 477MC/18/12/1 NR Tân Lộc	-Tại trạm trụ 477MC/18/12/1 NR Tân Lộc	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477MC/18/12/1 và FCO tại trụ 477MC/18/12 NR Tân Lộc	-Thay điện kế, TI định kỳ
33		09h30	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Thị Đạm; Công Ty TNHH Nông Sản Sao Việt; Hộ KDCT Nguyễn Thị Nhiên; Công Ty TNHH Một Thành Viên Dừa Nhi Thảo tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ

34		13h20	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green trạm trụ 472MC/15/20/129B/2 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/129B/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 472MC/15/20/129B/2 và 3LBFCO tại trụ 472MC/15/20/129B/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
35		14h30	15h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Vũ trạm trụ 475MC/257(161)/18A/1 NR Tân Trung	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/18A/1 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/257(161)/18A/1 và 3FCO tại trụ 475MC/257(161)/18A NR Tân Trung	-Thay điện kế định kỳ
36		15h40	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Châu Văn Việt trạm trụ 475MC/251(157)/06/1 NR Cẩm Sơn	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/06/1 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/251(157)/06/1 và 3FCO tại trụ 475MC/251(157)/06 NR Cẩm Sơn	-Thay điện kế định kỳ
37		07h40	08h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Võ Văn Phong trụ 478BTh/113/25/01 NR An Thủy	-Trụ 478BTh/113/25/01 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Võ Văn Phong trụ 478BTh/113/25/01 NR An Thủy	-Thay TI định kỳ
38		09h00	10h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Lục trụ 478BTh/113/39B/03 NR An Thủy	-Trụ 478BTh/113/39B/03 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Lục trụ 478BTh/113/39B/03 NR An Thủy	-Thay TI định kỳ
39		10h30	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Phạm Thị Yến trụ 478BTh/113/64/12/01 NR An Thủy	-Trụ 478BTh/113/64/12/01 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Thị Yến trụ 478BTh/113/64/12/01 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/64/12 NR An Thủy	-Thay TI định kỳ

40		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Thậy trụ 477BTh/87/19B NR An Ninh	-Trụ 477BTh/87/19B NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Thậy trụ 477BTh/87/19B NR An Ninh	-Thay TI định kỳ
41		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Đặng Văn Kinh trụ 477BTh/87/50/08/02 NR áp An Ninh	-Trụ 477BTh/87/50/08/02 NR áp An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Đặng Văn Kinh trụ 477BTh/87/50/08/02 NR áp An Ninh -Cắt FCO trụ 477BTh/87/50/08 NR áp An Ninh	-Thay TI định kỳ
42		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Trần Hữu Danh trụ 477BTh/87/50/09/01 NR áp An Ninh	-Trụ 477BTh/87/50/09/01 NR áp An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 37,5kVA CSNT Trần Hữu Danh trụ 477BTh/87/50/09/01 NR áp An Ninh	-Thay TI định kỳ
43		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (10 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/189/45/03P đến trụ 471BTh/189/45/25P (XDM) NR áp Quý Thế	-Tür trụ 471BTh/189/45/03P đến trụ 471BTh/189/45/25P (XDM) NR áp Quý Thế	-Xã Quới Điền	-Cắt FCO trụ 471BTh/189/45/02P NR áp Quý Thế -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Lê Văn Trong trụ 471BTh/189/45/01/01 NR Bạch Đặng -Cắt CB trạm 75kVA trụ 05 Công ty TNHH Thủy Sản Cô Sương -Cắt FCO trụ 01 NR Công ty TNHH Thủy Sản Cô Sương -Cắt CB + FCO trạm 3x37,5kVA trụ 473BTh/117/39/13 NR áp Thanh Hưng	-ĐTXD 2026

44		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/122/01 đến trụ 474CL/122/56 nhánh rẽ Cồn Phú Đa -Từ trụ 474CL/122/27/01 đến trụ 474CL/122/27/13 nhánh rẽ Trái Cồn Phú Đa	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành ngày 08/5/2026 - Thay 3.000m dây AC-50mm <sup>2</sup> , thay 24 toppin, thay 24 sứ đứng và thay 14 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Đông Bình B phạm vi từ trụ 477BM/100/2 đến trụ 477BM/100/22 thuộc tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 477BM/100/2 đến trụ 477BM/100/22 thuộc tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt LBF Đông Bình B trụ 477BM/100/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
47		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 476CC/139 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này; Từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/36 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Bình Phước, Phường Phước Hậu	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

48		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Long Hồ, Phường Phước Hậu.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
49		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Cái Nhum (07 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không đốn cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 107/ĐN-UBND xã Cái Nhum ngày 08/5/2026). *Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì, sửa chữa, phát quang lưới điện, thi công các công trình Sửa chữa lớn 2026.	Từ trụ 471CC/261/54/1 đến trụ 471CC/261/54/60 -tuyến 471 Cỏ Chiên. khu vực Ấp Giồng Dài, ấp Nhứt B xã Cái Nhum.	Ấp Giồng Dài, ấp Nhứt B xã Cái Nhum.	Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
50		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Giồng Dài 7, trụ 471CC/261/54/13 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Giồng Dài 7, trụ 471CC/261/54/13 tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp Giồng Dài xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Giồng Dài 6, trụ 471CC/261/54/22 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Giồng Dài 6, trụ 471CC/261/54/22 tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp Giồng Dài xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

52		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Giồng Dài 9, trụ 471CC/261/54/37 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Giồng Dài 9, trụ 471CC/261/54/37 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Giồng Dài xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Áp Nhứt B2, trụ 471CC/261/54/60 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Áp Nhứt B2, trụ 471CC/261/54/60 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Nhứt B xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH Hùng Anh công tác (12 người)	Thay 46 bộ toppin, thay sứ đứng, thay 13 bộ sứ treo + kẹp căng, thay 24 bộ dây chằng trên Nhánh rẽ 1 pha Giồng Dài, từ trụ 471CC/261/54/18 đến trụ 471CC/261/54/68 tuyến 471 Cỏ Chiên	Từ trụ 471CC/261/54/18 đến trụ 471CC/261/54/68 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Giồng Dài + Áp Nhứt B xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Giồng Dài trụ 471CC/261/54 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Công trình SCL 2026
55		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm, nhánh rẽ Tân An Luông - Tân Quới Trung và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

56		08h00	10h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 25kVA lên 50kVA) tại trạm Mướp Sắt (25kVA) trụ 471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Trung Trị 3)	Tại trạm Mướp Sắt (25kVA) trụ 471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Mướp Sắt, xã Trung Hiệp	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Mướp Sắt (25kVA) trụ 471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng Liêm	Xử lý quá tải MBA
57		08h00	10h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 25kVA) tại trạm Trung Trị 3 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P59/5 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Mướp Sắt)	Tại trạm Trung Trị 3 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P59/5 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Trị, xã Trung Hiệp	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Trung Trị 3 (50kVA) trụ 471VLi/T52/P60/P59/5 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay MBA non tải
58		10h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 37,5kVA lên 50kVA) tại trạm UBX Trung An (37,5kVA) trụ 473VLi/58/76 tuyến 473 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Xuân Ngãi)	Tại trạm UBX Trung An (37,5kVA) trụ 473VLi/58/76 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Phước, xã Hiếu Phụng	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm UBX Trung An (37,5kVA) trụ 473VLi/58/76 tuyến 473 Vũng Liêm	Xử lý quá tải MBA
59		10h30	13h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 37,5kVA) tại trạm Xuân Ngãi (50kVA) trụ 475VLi/T170/6 tuyến 475 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm UBX Trung An)	Tại trạm Xuân Ngãi (50kVA) trụ 475VLi/T170/6 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Xuân Ngãi (50kVA) trụ 475VLi/T170/6 tuyến 475 Vũng Liêm	Thay MBA non tải
60		14h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 37,5kVA lên 50kVA) tại trạm Rạch Cóc 3 (37,5kVA) trụ 472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm An Quới 1)	Tại trạm Rạch Cóc 3 (37,5kVA) trụ 472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp	Cắt LBFCO Rạch Cóc 3 trụ 472VLi/P56/42 thuộc nhánh Tân An Luông, tuyến 474 Vũng Liêm.	Xử lý quá tải MBA

61		14h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 37,5kVA) tại trạm An Quới 1 (50kVA) trụ 471VLI/T118/T79A/7 tuyến 471 Vũng Liêm (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm UBX Trung An)	Tại trạm An Quới 1 (50kVA) trụ 471VLI/T118/T79A/7 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp An Quới, xã Quới An	Cắt LBFCO An Quới 1 trụ 471VLI/T118/T79A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay MBA non tải
62		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	- Trục hạ áp thuộc trạm 17 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/12 tuyến 475 Tam Bình - Trục hạ áp thuộc trạm 17A Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/16 tuyến 475 Tam Bình -	Áp 4, ấp Long Cong - xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 17 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/12 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt CB+FCO trạm 17A Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/16 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình SCL 2026
63		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	- Trục hạ áp thuộc trạm 26 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/24 tuyến 475 Tam Bình - Trục hạ áp thuộc trạm 18 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/29 tuyến 475 Tam Bình	Áp 4 - xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 26 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/24 tuyến 475 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm 18 Phú Lộc trụ 477BM/P258/T113/29 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
64		08h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Côn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Nhơn Trí, xã Trà Côn, theo đề nghị số: 695/UBND xã Trà Côn, ngày 11/05/2026.	Từ trụ L48/T340/P9/T24/1 đến trụ L48/T340/P9/T24/41 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Nhơn Trí, xã Trà Côn.	Cắt LBF Nhơn Trí, trụ L48/T340/P9/T24/1 tuyến 471 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện

65		08h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Nhơn Trí 2 trụ L48/T340/P9/T24/22; Nhơn Trí 2A trụ L48/T340/P9/T24/24; Nhơn Trí 3 trụ L48/T340/P9/T24/12; Nhơn Trí 3A trụ L48/T340/P9/T24/10; Nhơn Trí 4 trụ L48/T340/P9/T24/37 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Nhơn Trí 2 trụ L48/T340/P9/T24/22; Nhơn Trí 2A trụ L48/T340/P9/T24/24; Nhơn Trí 3 trụ L48/T340/P9/T24/12; Nhơn Trí 3A trụ L48/T340/P9/T24/10; Nhơn Trí 4 trụ L48/T340/P9/T24/37 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Nhơn Trí, xã Trà Côn.	Cắt LBF Nhơn Trí, trụ L48/T340/P9/T24/1 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM
66		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/208 đến trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
67		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay định kỳ TU+TI đo đếm trung thế	Tại trạm TTVH & TT huyện Bình Tân trụ 473TQ/17/11 tuyến 473 Tân Quới	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO TTVH & TT huyện Bình Tân trụ 473TQ/17/2 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
68		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay định kỳ TI + công tơ đo đếm trung thế	Tại trạm Đông Phát Food, Đông Phát Food 1 trụ 471TQ/75/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Đông Phát Food trụ 471TQ/75 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
69		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Tháp sắt nâng đường dây hạ thế chùng thấp	Tại trụ HT58A thuộc trạm Huyện Hàm 2A trụ 471TQ/115/57 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Yên, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Huyện Hàm 2A trụ 471TQ/115/57 tuyến 471 Tân Quới	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

70		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Đấu lại lèo và sang nhánh dây hạ thế trạm Cầu Bà Đồng 3 trụ 471TQ/72/27 tuyến 471 Tân Quới	Tại trụ HT1 thuộc trạm Cầu Bà Đồng 3 trụ 471TQ/72/27 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Phước, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Cầu Bà Đồng 3 trụ 471TQ/72/27 tuyến 471 Tân Quới	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
71		08h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (6CN)	Lắp tăng cường tiếp xúc các vị trí đầu coss thiết bị LBS NT Long Khánh-Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/21, 3DS1 NT Long Khánh-Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/20 tuyến 472, 474 Duyên Trà	Tại trụ 472-474DT/P128A/(20, 21), tuyến 472, 474 Duyên Trà	Áp 3 - xã Long Thành	- Cắt LBS NT Long Khánh-Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/21 - Cắt 3DS2 NT Long Khánh-Đông Hải trụ 472-474DT/P128A/22 - Off chức năng tự đóng lại của Recloser Đông Hải tại trụ 472-474DT/P128A/14 (472DT)	Công trình SCTX
72		08h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Thay lại 01 trụ BTLT 7,5m hiện hữu bằng trụ BTLT 7,5m + M7-2a và 02 bộ néo xuống mũt sét trụ aT2/2 thuộc lưới hạ áp trạm Lạc Sơn 2.1 trụ 471DT/T44/19, nhánh Lạc Sơn, tuyến 471 Duyên Trà	Từ trụ aT2/1 đến trụ aT2/3 thuộc lưới hạ áp trạm Lạc Sơn 2.1 trụ 471DT/T44/19, nhánh Lạc Sơn, tuyến 471 Duyên Trà	Áp Lạc Sơn - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 2.1 trụ 471DT/T44/19 (474DT)	Công trình SCTX
73		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Khu NTTS Huỳnh Ngọc Vinh trụ 471DT/P72/01	Tại trạm Khu NTTS Huỳnh Ngọc Vinh trụ 471DT/P72/01	Áp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm Khu NTTS Huỳnh Ngọc Vinh trụ 471DT/P72/01 (474DT) - Cắt FCO Huỳnh Ngọc Vinh trụ 471DT/72 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ

74		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Khu NTTS Ngô Thị Kim Phượng trụ 471DT/P85/P08/01	Tại trạm Khu NTTS Ngô Thị Kim Phượng trụ 471DT/P85/P08/01	Áp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm Khu NTTS Ngô Thị Kim Phượng trụ 471DT/P85/P08/01 (474DT) - Cắt FCO Khu NTTS Ngô Thị Kim Phượng trụ 471DT/P85/08 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
75		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế, TI trạm Khu NTTS Trương Văn Hành trụ 471DT/P85/T10/01	Tại trạm trạm Khu NTTS Trương Văn Hành trụ 471DT/P85/T10/01	Áp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm Khu NTTS Trương Văn Hành trụ 471DT/P85/T10/01 (474DT) - Cắt FCO Khu NTTS Trương Văn Hành trụ 471DT/P85/10 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
76		15h00	16h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Khu NTTS Trần Văn Có trụ 471DT/P85/P11/01	Tại trạm trạm Khu NTTS Trần Văn Có trụ 471DT/P85/P11/01	Áp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm Khu NTTS Trần Văn Có trụ 471DT/P85/P11/01 (474DT) - Cắt FCO Khu NTTS Trần Văn Có trụ 471DT/P85/11 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
77		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CNKD)	Thay điện kế, TU, TI định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm	Trụ 477DT/T147/T06/06 nhánh Nguyễn Trinh, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Cồn Trúng phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO Nguyễn Trinh trụ 477DT/T147/06 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm

78		15h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt CB & FCO trạm NT Trần Phương Nam trụ 473DT/T153/P35A/19/03 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
79		15h00	16h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế và TI định kỳ trạm	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/P09/01, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	Cắt LBFCO NT Chung Thị Hồng trụ 473DT/T153/P43/09 Khách hàng chưa QLVH	Thay hệ thống đo đếm
80		08h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty CPPT Điện Trà Vinh (08 CN)	Cải tạo nâng cấp tiết điện đường dây hạ áp hỗn hợp và độc lập 1 pha 3 dây	Trên lưới hạ áp trạm Long Điền, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm Long Điền trụ 472DT/P124/16	Theo yêu cầu khách hàng
81		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Nhánh rẽ 22 kV tuyến 479CN từ trụ 478CN/206 đến trụ 478CN/240 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
82		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)	Nhánh rẽ 22 kV Mai Hương từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103 kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Vinh Kim, Mỹ Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
83		08h30	09h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 02 CN)	Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 05/2029	Tại thùng CD-ĐK trạm Diệp Tấn Thành 2	Xã Long Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Diệp Tấn Thành 2 trụ 475-478DT-8/P108/P68/T11/01( đã thuê QLVH)	Thay định kỳ

84		09h30	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 02 CN)	Thay điện kế bị hỏng màn hình	Tại thùng CD-ĐK trạm Giồng Chanh A2.	Xã Long Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Giồng Chanh A2 trụ 471CN/208/T83/79/T14A/P08/05	Ngăn ngừa sự cố
85		11h00	11h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 02 CN)	Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 09/2029	Tại thùng CD-ĐK trạm Cơ sở sản xuất phân hữu cơ Long Hiệp.	Xã Long Hiệp	- Cắt CB+3FCO trạm Cơ sở sản xuất phân hữu cơ Long Hiệp trụ 471CN/208/P64A/01 (chưa thuê QLVH)	Thay định kỳ
86		13h30	14h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 02 CN)	Thay điện kế bị hỏng màn hình	Tại thùng CD-ĐK trạm Tập Sơn 6.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 6 trụ 473TR/72	Ngăn ngừa sự cố
87		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7 kV Áp Leng khoảng trụ 473TR/T131/P12/(01-36), nhánh trung áp 12,7 kV Ngã Ba khoảng trụ 473TR/T131/P52/(01-49).	Xã Lư Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
88		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
89		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
90		08h00	09h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm UBTT Cầu Quan (TI hạn kiểm định T10/2029)	Tại thùng CB+ĐK trạm UBTT Cầu Quan trụ 471CK/328 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm UBTT Cầu Quan trụ 471CK/328 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Thay định kỳ

91		09h00	10h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Định Quới B4 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Định Quới B4 trụ 471CK/P303/T7/06 nhánh 12,7kV Định Quới B4 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Định Quới B4 trụ 471CK/P303/T7/06 nhánh 12,7kV Định Quới B4 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Thay định kỳ
92		10h00	11h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Định Quới B5 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Định Quới B5 trụ 471CK/P303/T33/09 nhánh 12,7kV Định Quới B5 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt LBFCO Định Quới B5 trụ 471CK/P303/33 nhánh 22kV Định Quới B thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Thay định kỳ
93		13h00	14h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Ô Ét 2 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Ô Ét 2 trụ 478CK/T182/26 nhánh 12,7kV Đại Trường thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản	Cắt CB+FCO trạm Ô Ét 2 trụ 478CK/T182/26 nhánh 12,7kV Đại Trường thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
94		14h00	15h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thay công tơ định kỳ, thí nghiệm CBM trạm Đại Trường 2 (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Đại Trường 2 trụ 478CK/170 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản	Cắt CB+FCO trạm Đại Trường 2 trụ 478CK/170 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
95		15h30	16h30	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản+Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thay công tơ định kỳ, thí nghiệm CBM trạm Đại Sư (TI hạn kiểm định T10/2029)	Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Đại Sư trụ 476TV/333 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt 2CB+FCO trạm Đại Sư trụ 476TV/333 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Thay định kỳ

96		06h30	17h30	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Càng Long	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Dựng trụ chèn BTLT 1x12m (04 trụ), 2x12m (04 trụ), lắp tăng cường dùm dây (24 trụ) và thay dây trói sứ thành giáp buộc	Từ trụ 473CK/04A đến trụ 473CK/111 trục chính tuyến 473CK	Áp Ô Tung B, Ô Rôm, Trà Bôn A, Trà Bôn B, Châu Hưng, Xóm Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt MC 473 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Đóng DTĐ 473-76 - Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113 (473CK) - Cắt 03DS2 Trà ôp tại trụ 473CK/114 (473CK) - Cắt 03LBFCO MeKong Home tại trụ 473CK/P47/01 (473CK) - Cắt LBFCO Ô Rôm tại trụ 473CK/P60/01 (473CK) - Cắt LBFCO Châu Hưng B tại trụ 473CK/T62/01 (473CK) - Cắt LBFCO Trà Bôn B tại trụ 473CK/P63/03 (473CK) Đóng đẳng áp 474LD đến Recloser Bình Phú Đóng đẳng áp 478TV đến Recloser Tân An Đóng đẳng áp 477CK đến Recloser Trà Ôp	ĐTXD, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
97		07h00	17h30	Điện lực Cầu Kè + Điện lực Càng Long	Điện lực Cầu Kè (08CN)	Lắp LA đường dây tại trụ 35, 46, 58, 72, 77A, 87, 100, 106 tuyến 473CK và ép tăng cường đầu cosse 03DS 473CK, 03DS1 Trà Ôp, LBFCO Ô Tung B3, LBFCO Ô Tung B, LBFCO Ô Tung B4, LBFCO Kinh Bà Hai, LBFCO Xóm Lớn	Từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/110 trục chính tuyến 473CK	Áp Ô Tung B, Ô Rôm, Trà Bôn A, Trà Bôn B, Châu Hưng, Xóm Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt MC 473 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo ra khỏi vận hành - Đóng DTĐ 473-76 - Cắt Recloser Trà Ôp tại trụ 473CK/113 (473CK) - Cắt 03DS2 Trà Ôp tại trụ 473CK/114 (473CK) - Cắt 03LBFCO MeKong Home tại trụ 473CK/P47/01 (473CK) - Cắt LBFCO Ô Rôm tại trụ 473CK/P60/01 (473CK) - Cắt LBFCO Châu Hưng B tại trụ 473CK/T62/01 (473CK) - Cắt LBFCO Trà Bôn B tại trụ 473CK/P63/03 (473CK)	SCTX

98		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất trạm từ 1x25kVA lên 2x25kVA và thay CB trạm Xóm Lớn 4	Tại trụ 473CK/T81/P16/15 nhánh rẽ Xóm Lớn 3	Áp Xóm Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt LBFCO Xóm Lớn 3 tại trụ 473CK/T81/P16/01 (473CK) - Cắt CB+FCO trạm Xóm Lớn 4 tại trụ 473CK/T81/P16/15 (473CK)	SCTX
99		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Đức Mỹ	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
100		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Long Sơn và nhánh 12.7kV Đức Mỹ 4.	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
101		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Bót Chéché B	Áp Bót Chéché xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
102		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 08/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Chùa Samuk 1-ĐNT tại trụ 479-480-478TV-9/T77/T18/01 tuyến 479TV	ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Chùa Samuk 1-ĐNT tại trụ 479-480-478TV-9/T77/T18/01. -Cắt LBFCO Chùa Samuk 1-ĐNT tại trụ 479-480-478TV-9/T77/18 (Tài sản khách hàng tự QL VH)	Thay định kỳ
103		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Chùa Samuk tại trụ 479-480-478TV-9/T77/17 tuyến 479TV	ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Chùa Samuk tại trụ 479-480-478TV-9/T77/17 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
104		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Cống Ba Chiên tại trụ 479-480-478TV-9/T77/37 tuyến 479TV	ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Cống Ba Chiên tại trụ 479-480-478TV-9/T77/37 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ

105		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 03/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Chích 4 tại trụ 478TV/T142/55 tuyến 478TV	ấp Ô Chích A, xã Song Lộc	-Cắt CB điện kế treo trụ, CB + FCO trạm Ô Chích 4 tại trụ 478TV/T142/55 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
106		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Chích 2 tại trụ 478TV/T142/19 tuyến 478TV	ấp Ô Chích A, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Ô Chích 2 tại trụ 478TV/T142/19 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
107		07h30	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Minh Khai 1 trụ 477-475LD-7/T107/41	Từ đầu sứ cao MBA trạm Minh Khai 1 trụ 477-475LD-7/T107/41, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Minh Khai 1 trụ 477-475LD-7/T107/41	Thí nghiệm định kỳ
108		09h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Minh Khai 5 trụ 477-475LD/T107/43	Từ đầu sứ cao MBA trạm Minh Khai 5 trụ 477-475LD/T107/43, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Minh Khai 5 trụ 477-475LD/T107/43	Thí nghiệm định kỳ
109		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Minh Khai 2 trụ 477-475LD/T107/58	Từ đầu sứ cao MBA trạm Minh Khai 2 trụ 477-475LD/T107/58, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Minh Khai 2 trụ 477-475LD/T107/58	Thí nghiệm định kỳ
110		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Minh Khai 4 trụ 477TV/T105/20	Từ đầu sứ cao MBA trạm Minh Khai 4 trụ 477TV/T105/20, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Minh Khai 4 trụ 477TV/T105/20	Thí nghiệm định kỳ

1	Thứ Năm 28/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/64 đến trụ 474-479BTre/70, từ trụ 474-479BTre/71 đến trụ 474-479BTre/76 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/64 đến trụ 474-479BTre/70, từ trụ 474-479BTre/71 đến trụ 474-479BTre/76 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/157 đến trụ 474BTre/162; từ trụ 474BTre/164 đến trụ 474BTre/171 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/157 đến trụ 474BTre/162; từ trụ 474BTre/164 đến trụ 474BTre/171 tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Nâng công suất trạm từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA trạm trụ 475BTre/206/7P tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Từ MBA trở xuống trụ 475BTre/206/7P tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 475BTre/206/7P tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm -Cắt FCO trụ 475BTre/206/6P tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế từ trụ 475AH/97/103A/22-HT15b, từ trụ HT15b-HT4d, ép dây pha và dây trung hòa tại trụ HT15b, trụ HT4d, chuyển đầu nối 1P2W thành 1P3W từ trụ HT1n - HT15n thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Từ trụ 475AH/97/103A/22-HT15b, từ trụ HT15b-HT4d và từ trụ HT1n - HT15n thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Áp Tân Qui xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Giảm TTĐN

5		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (15CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây nâng cấp lưới trung thế từ 1P2W thành 3P4W từ trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Lương đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương, dựng trụ hạ thế, kéo dây hoàn thiện nâng cấp lưới hạ thế từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT16a, từ trụ HT5a đến 5a/12, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT14b, từ trụ HT6b đến HT8e, lắp đặt hoàn thiện TBA NCS từ trạm 50kVA thành trạm 160kVA tại trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương	-Từ trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Lương đến trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT16a, từ trụ HT5a đến 5a/12, từ trụ 475AH/97/103A/60 đến HT14b, từ trụ HT6b đến HT8e thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/60 NR 1 pha Phú Lương	-Áp Phú Lương xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/103A tuyến Tiên Thủy - Tân Phú (đầu NR Mỹ Phú - Phú Lương)	-ĐT XD năm 2026
6		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (7CN)	-Di dời trụ hạ thế từ trụ HT1d đến trụ HT8d thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Lương	-Từ trụ HT1d đến trụ HT8d thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Lương	-Áp Tân Qui xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/22 NR Mỹ Phú - Phú Lương	-Mở lộ nông thôn
7		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (8CN)	-Di dời trụ hạ thế từ trụ HT12k đến trụ HT23k, từ trụ HT1h đến trụ HT8h thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR 1 pha Phú Lương	-Từ trụ HT12k đến trụ HT23k, từ trụ HT1h đến trụ HT8h thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR 1 pha Phú Lương	-Áp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR 1 pha Phú Lương	-Mở lộ nông thôn

8		07h30	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Thay 3 mắc nối yếm cáp, giáp núu trụ 480TT/104/42 NR Thanh Ngãi -Kết hợp phát quang từ trụ 480TT/104/02 đến trụ 480TT/104/42 NR Thanh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/42 NR Thanh Ngãi -Từ trụ 480TT/104/02 đến trụ 480TT/104/42 NR Thanh Ngãi	-Áp Gia Thanh, Ông Côm, Ông Thung -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thanh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thanh Ngãi (đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh -Chuyển lưới NR Phú Thạnh và các NR đầu vào nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-Ngăn ngừa sự cố
9		13h30	15h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Thay MBA ri sét, chày dầu trạm 25kVA trụ 480TT/104/38/30 NR Phú Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/38/30 NR Phú Thạnh	-Áp Phú Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 480TT/104/38/30 NR Phú Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tăng cường mối nối lèo tại trụ hạ thế HT 10c; ép 3 mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế HT 8c- HT 9c; luồn ống nhựa dẻo tại khoảng trụ 473GTROM/244/01-1c, 20c-21c, 27c-28c, 30c-31c; cân pha và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/1 + Cắt FCO trụ 473-474 GTROM/244 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Giảm TTĐN

11		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05 CN)	-Thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 473-475GTROM/07 đến trụ 473-475GTROM/09, từ trụ 473-475GTROM/09 đến trụ 3b; kéo mới dây ACSR 50mm <sup>2</sup> từ trụ 473-475GTROM/04 đến trụ 473-475GTROM/07 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473-475GTROM/09 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473-475GTROM/09 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473-475GTROM/09 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐT XD 2026
12		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (05CN)	-Phát quang trung hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/46 NR Vĩnh An.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/46 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
13		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/02A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/02A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

14		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/06A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/06A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
15		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Mô Cày (06CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/10A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/10A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
16		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/17A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/17A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

17		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Long Châu (06CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/18A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
18		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Trà Vinh (06CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/21A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/21A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
19		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Duyên Hải (06CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/28A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/28A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

20		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Châu Thành (06CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m trụ 475BTri/17/18/21/05/14/38 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/38 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
21		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Phú Túc (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/02 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/02 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
22		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Bình Đại (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/03 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/03 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

23		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/09 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/09 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
24		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Thạnh Phú (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/10 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/10 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
25		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Trà Ôn (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/13 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/13 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

26		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Tam Bình (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/20 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/20 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	-Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
27		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Cái Vồn (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/22 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/22 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	-Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
28		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Trung Thành (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/23 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/23 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	-Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

29		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Long Hồ (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/29 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/29 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
30		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Cái Nhum (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/34 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/34 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
31		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Cầu Ngang (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/35 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/35 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

32		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Trà Cú (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/37 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/37 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
33		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Cầu Kè (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/42 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/42 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
34		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Tiểu Cần (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/43 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/43 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

35		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/46 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/46 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
36		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Tân Quới (06CN)	-Phát quang cây xanh xung quanh trạm; Bảo trì trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/8A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/8A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.
37		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ngũ Lạc (06CN)	-Phát quang cây xanh xung quanh trạm; Bảo trì trạm, thay MBA 25kVA cháy dầu trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/36/01 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/36/01 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/36/01 NR Vĩnh An. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/36 NR Vĩnh An.	- Diễn tập PCTT&T KCN năm 2026 Công ty Điện lực Vĩnh Long.

38		08h00	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ KD (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/22 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/22 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh (Đang cắt).	- Ngăn ngừa sự cố.
39		06h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (10CN)	-Dựng trụ, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế trụ 475BTri/17/18/21/05/14/13A NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/13A NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.
40		06h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (25CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT14m, dựng trụ trung thế đệm lưới, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/50 NR Vĩnh An đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/60 NR Lộ Rãnh.	-Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/50 NR Vĩnh An đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/60 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTri/14/18/21/05/14 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.

41		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Đóng tăng cường tiếp địa LA, HTĐĐ trạm, ốp tole, nhét nút lỗ trụ, lắp nắp chụp (LA, FCO, MBA) trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa. Cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 471-473BĐ/140 + Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
42		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay LA (pha B), đóng tăng cường tiếp địa LA, HTĐĐ trạm trụ 471BĐ/130/01 + Nâng cao lưới hạ thế từ trụ 471-473BĐ/130 đến trụ 471BĐ/130/01; từ trụ 471-473BĐ/128 đến trụ 128/01; ép lại lều lưới hạ thế trụ 471-473BĐ/128; thay thùng điện kế khách hàng trụ 471BĐ/130/01 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/130/01 tuyến Bình Đại - An Hóa. Cân pha lưới hạ thế trạm	-Trụ 471BĐ/130/01 + Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/130/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Giồng Tre, Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 471BĐ/130/01 + 3FCO trụ 471-473BĐ/130 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
43		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Mậu Thân; NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Từ trụ 472BĐ/15B/01 đến trụ 472BĐ/15B/53 NR 3P Mậu Thân; từ trụ 472BĐ/03/60B/01 đến trụ 472BĐ/03/60B/55, từ trụ 472BĐ/03/60B/52 đến trụ 472BĐ/03/60B/52/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị; từ trụ 475BĐ/38/01 đến trụ 475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt	-Áp Bình Huệ 1 xã Thạnh Phước; Bình Hòa xã Bình Đại	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
44		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 1P Vang Quới Đông	-Từ trụ 473BĐ/219/44 đến trụ 473BĐ/219/94 NR 3P Vang Quới Đông; từ trụ 473BĐ/219/29/01 đến trụ 473BĐ/219/29/13 NR 1P Vang Quới Đông	-Áp Vinh Trung, Vinh Xương, Phú Hưng xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN

45		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tèo) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28/04 NR 3P Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam. Khách hàng Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam)	-Tại trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo + trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/184 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Nguyễn Văn Tèo)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
46		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 750kVA trụ 477BĐ/187B/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng Công ty TNHH thực phẩm Vạn Đức)	-Tại trụ 477BĐ/187B/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 750kVA trụ 477BĐ/187B/01+3LBFCO trụ 477BĐ/187B tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
47		14h10	15h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/194B/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm 250kVA trụ 477BĐ/194B/01 + trạm 400kVA trụ 477BĐ/194B/06 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà)	-Tại trụ 477BĐ/194B/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/194B tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.

48		15h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BD/47/217A/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm 630kVA trụ 477BD/47/217A/04 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Châu)	-Tại trụ 477BD/47/217A/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Thới An xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BD/47/217A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
49		08h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Vệ sinh lưới điện hotline từ trụ 472MC/15/20/113/01 đến trụ 472MC/15/20/113/40 NR An Thới và từ trụ 472MC/15/20/113/37/09/01 đến trụ 472MC/15/20/113/37/09/41 NR An Thới - Thành Thới A	-Từ trụ 472MC/15/20/113/01 đến trụ 472MC/15/20/113/40 NR An Thới và từ trụ 472MC/15/20/113/37/09/01 đến trụ 472MC/15/20/113/37/09/41 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	09h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 100kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/130/06 NR Phú Tây	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/130/06 NR Phú Tây	-Xã An Định	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 100kVA trụ 472MC/15/20/130/06 NR Phú Tây	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
51		09h30	10h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 400kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/29 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/29 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 472MC/15/20/29 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

52		11h00	12h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 100kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/22A/03 NR Khu Phố 3	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/22A/03 NR Khu Phố 3	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 100kVA trụ 472MC/15/20/22A/03 NR Khu Phố 3	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
53		13h30	14h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 250kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 478MC/08/5A tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 478MC/08/5A tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 478MC/08/5A tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
54		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 400kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, 3LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/07/38A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trạm trụ 475MC/07/38A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 475MC/07/38A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
55		08h20	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Thêm trạm trụ 472MC/15/20/190A/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/190A/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/190A/1 và FCO tại trụ 472MC/15/20/190A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ

56		09h30	10h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Hoàng Ngọc Trúc trạm trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 3x75kVA trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
57		10h40	11h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH SX-TM-DV Thành Tới trạm trụ 475MC/334A/47/23/3 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/23/3 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/334A/47/23/3 và 3FCO tại trụ 475MC/334A/47/23 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Thay điện kế định kỳ
58		13h20	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Liên trạm trụ 475MC/251(157)/59/14T/10/1 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Tại trụ 475MC/251(157)/59/14T/10/1 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475MC/251(157)/59/14T/10/1 và 3FCO tại trụ 475MC/251(157)/59/14T/10 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Thay điện kế định kỳ
59		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (20 CN)	-Thu hồi trụ, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, kéo dây, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/50/09 đến trụ 471BTh/171/50/17 NR ấp Quí Lợi -Thu hồi trụ, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 471BTh/171/50/17/01 đến trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Từ trụ 471BTh/171/50/09 đến trụ 471BTh/171/50/17 NR ấp Quí Lợi -Từ trụ 471BTh/171/50/17/01 đến trụ 471BTh/171/50/17/25 NR Cặp Đê Sông Cỏ Chiên	-Xã Quới Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTh/171/50/01 NR ấp Quí Lợi	-ĐT XD 2026
60		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (20 CN)	-Thay trụ BTLT 12m đơn, đôi, thay đà, sứ, FCO, rack U, đóng tiếp địa. Sang lưới trung - hạ áp, đà, sứ, MBA và phụ kiện từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Từ trụ 478BTh/143/42/04T đến trụ 478BTh/143/42/46T NR Trái Sông Băng Cung	-Xã Thạnh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/42/02T NR Trái Sông Băng Cung	-ĐT XD 2026

61		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 476CL/85/01 đến trụ 476CL/85/29 nhánh rẽ Cầu Ngựa -Từ trụ 476CL/131/1P đến trụ 476CL/131/31P nhánh rẽ Quân An	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND Phường Long Châu, phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Phường Long Châu, 12/05/2026). -Tháo thu hồi trạm 37,5kVA K3P9B, nâng công suất từ 37,5kVA lên 250kVA K3P9B -1, nâng công suất cấp ABC từ 3*95mm2 thành cấp ABC 4*120mm2 thuộc trạm 250kVA K3P9B -1 XDM thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477VLg/64/5/7 đến trụ 477VLg/64/5/14 và trên lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/4 từ trụ B/1 đến trụ B/4 thuộc trạm 250kVA 250kVA K3P9B -1 tại trụ 477VLg/64/5/10 XDM thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ K3P9 tại trụ 477VLg/64/5/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Kiểm tra 02LBFCO nhánh rẽ K3P9 (đang cắt) tại trụ 477VLg/64/5/1 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
63		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số: 346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện đề thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 12 và trụ 7m5, nhỏ di dời đường dây hạ, sang đường dây trung hạ áp và lắp lại phụ kiện, hộp điện kê treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM trạm 37,5kVA Sơn Đông 2B qua trụ XDM thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 474C/192/6 đến trụ A/2 và từ trụ 474C/192/6 đến trụ B/17 và trụ XDM thuộc trạm 37,5kVA Sơn Đông 2B tại trụ 474C/192/6 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên	Áp Sơn Đông, phường Thanh Đức.	- Cắt 01 LBFCO nhánh rẽ Sơn Đông 2A-2B tại trụ 474C/192/1 thuộc tuyến 474 Cổ Chiên.	Địa phương đề nghị cắt điện

64		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH An Bình (10CN)	- Số: 346/BQL - DHDA1, V/v cắt điện để thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện phục vụ gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít. - Dựng mới trụ ghép đôi BTLT 7m5, nhỏ đi dòi đường dây hạ, sang đường dây hạ áp và lắp lại phụ kiện, hộp điện kế treo trụ nhánh duplex khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM thuộc trạm 37,5kVA Sơn Đông 2C tại trụ 474C/192/16 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 474C/192/16 đến trụ A/14 và từ trụ 474C/192/16 đến trụ A/3 và trụ XDM thuộc trạm 37,5kVA Sơn Đông 2C tại trụ 474C/192/16 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Sơn Đông, phường Thanh Đức.	- Cắt CB + 01 FCO trạm 37,5kVA Sơn Đông 2C tại trụ 474C/192/16 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Địa phương đề nghị cắt điện
65		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND xã Song Phú ngày 11/5/2026. - Thay 1.128m dây AC-50mm2, thay 07 toppin, thay 07 sứ đứng và thay 06 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Phú Thành 3 phạm vi từ trụ 477BM/169/2 đến trụ 477BM/169/7 thuộc tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 477BM/169/2 đến trụ 477BM/169/7 thuộc tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Phú Thành 3 trụ 477BM/169/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026

66		08h20	10h20	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 6C trụ 477BM/146/71 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Đông Thạnh 6C trụ 477BM/146/71 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 6C trụ 477BM/146/71 tuyến 477 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
67		10h30	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 7A trụ 477BM/146/75 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Đông Thạnh 7A trụ 477BM/146/75 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh 7A trụ 477BM/146/75 tuyến 477 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị
68		13h30	14h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh 6 trụ 477BM/146/66 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Đông Thạnh 6 trụ 477BM/146/66 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh 6 trụ 477BM/146/66 tuyến 477 Bình Minh.	Kiểm định thiết bị
69		14h30	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Cống Đá trụ 477BM/146/52/9 tuyến 477 Bình Minh.	trạm Cống Đá trụ 477BM/146/52/9 tuyến 477 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Cống Đá trụ 477BM/146/52/9 tuyến 477 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định thiết bị

70		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 472-474VLi/57 đến trụ 474VLi/135 tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472VLi/94 đến trụ 472VLi/359 tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Hòa Hiệp, Tân Long Hội, Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
71		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	12h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (04CN)	Thay định kỳ công tơ, 03 TU, 03 TI trạm 750kVA Cơ sở GN Phúc An. Kiểm tra hệ thống đo đếm tại trụ 471CC/112/3 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 471CC/112/3 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Thuận Thới xã Cái Nhum	Cắt 03 LBFCO Cơ sở Gạch Ngói Phúc An trụ 471CC/112/1 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Thay HTĐĐ định kỳ
73		08h00	11h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 25kVA lên 50kVA) tại trạm Thanh Khê 2 (25kVA) trụ 472CL/T104/T156/4 tuyến 477 Mỏ Cà. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Áp Lãng 5)	Tại trạm Thanh Khê 2 (25kVA) trụ 472CL/T104/T156/4 tuyến 477 Mỏ Cà	Áp Thanh Khê, xã Quới Thiện	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Thanh Khê 2 (25kVA) trụ 472CL/T104/T156/4 tuyến 477 Mỏ Cà	Xử lý quá tải MBA
74		08h00	11h30	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 25kVA) tại trạm Áp Lãng 5 (50kVA) trụ 472CL/T104/144 tuyến 477 Mỏ Cà. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Thanh Khê 2)	Tại trạm Áp Lãng 5 (50kVA) trụ 472CL/T104/144 tuyến 477 Mỏ Cà	Áp Lãng, xã Quới Thiện	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Áp Lãng 5 (50kVA) trụ 472CL/T104/144 tuyến 477 Mỏ Cà	Thay MBA non tải

75		13h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 25kVA lên 50kVA) tại trạm Bình Lương 3 (25kVA) trụ 472CL/T104/T80/20 tuyến 477 Mô Cày. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Phước Lý 2A)	Tại trạm Bình Lương 3 (25kVA) trụ 472CL/T104/T80/20 tuyến 477 Mô Cày	Áp Bình Lương, xã Quới Thiện	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Bình Lương 3 (25kVA) trụ 472CL/T104/T80/20 tuyến 477 Mô Cày	Xử lý quá tải MBA
76		13h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 25kVA) tại trạm Phước Lý 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/T19/7 tuyến 477 Mô Cày. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Bình Lương 3)	Tại trạm Phước Lý 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/T19/7 tuyến 477 Mô Cày	Áp Phước Lý Nhi, xã Quới Thiện	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Phước Lý 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/P50/T19/7 tuyến 477 Mô Cày	Thay MBA non tải
77		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
78		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm 1 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/7 và Trạm 1A áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/9 tuyến 475 Tam Bình	Áp 2, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 1 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/7 tuyến 475 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm 1A áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/9 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
79		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm 3 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P34/1 tuyến 475 Tam Bình	Áp 2, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 3 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/P34/1 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026

80		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Ngãi Lộ tuyến 475 Vũng Liêm, nhánh rẽ Nhơn Ngãi, tuyến 478 Vũng Liêm.	Từ trụ L45/P221/P177/P3/1 đến trụ L45/P221/P177/P3/80 tuyến 475 Vũng Liêm và từ trụ L48/T340/T29/1 đến trụ L48/T340/T29/65 tuyến 478 Vũng Liêm.	Áp Ngãi Lộ, Thôn Rôn, Nhơn Ngãi, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
81		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Hạnh 3 trụ 475TQ/83/24 tuyến 475 Tân Quới	Áp Tân Hạnh, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Hạnh 3 trụ 475TQ/83/24 tuyến 475 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
83		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Tân Hạnh 1 + 1A trụ 475TQ/83/30 tuyến 475 Tân Quới	Áp Tân Hạnh, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Hạnh 1 + 1A trụ 475TQ/83/30 tuyến 475 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
84		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Rạch Bàng + Rạch Bàng 1 trụ 475TQ/146/11 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Phú, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Rạch Bàng + Rạch Bàng 1 trụ 475TQ/146/11 tuyến 475 Tân Quới	Thí nghiệm thiết bị
85		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Nghĩa 1 trụ 475BM/111/19/11/66/2 tuyến 475 Bình Minh	Áp Thành Nghĩa, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Nghĩa 1 trụ 475BM/111/19/11/66/2 tuyến 475 Bình Minh;	Thí nghiệm thiết bị

86		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73 tuyển 479 Tân Quới	Áp Thành Hưng xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO HKD Bảo Ngọc trụ 479TQ/73/1 tuyển 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
87		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Bánh Kẹo Hồng Phúc trụ 475TQ/111/8/1 tuyển 475 Tân Quới	Áp Thành Tâm xã Tân Quới	- Cắt 3FCO Bánh Kẹo Hồng Phúc trụ 475TQ/111/8/1 tuyển 475 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh Bánh Kẹo Hồng Phúc trụ 475TQ/111/8 tuyển 475 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
88		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm HKD Tiến Đạt trụ 475TQ/58/1/2 tuyển 475 Tân Quới	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO HKD Tiến Đạt trụ 475TQ/58/1/1 tuyển 475 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
89		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Bệnh Viện Bình Tân trụ 475TQ/28/3 tuyển 475 Tân Quới	Áp Thành Nhân, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Bệnh Viện Bình Tân trụ 475TQ/28/1 tuyển 475 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
90		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Cty TNHH TMDV Bảo Minh Tiến trụ 475TQ/24/1 tuyển 475 Tân Quới	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Cty TNHH TMDV Bảo Minh Tiến trụ 475TQ/24 tuyển 475 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
91		08h30	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Từ Ngọc Hai trụ 471DT/P85/T15/01	Tại trạm trạm Từ Ngọc Hai trụ 471DT/P85/T15/01	Áp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm Từ Ngọc Hai trụ 471DT/P85/T15/01 (474DT) - Cắt FCO Từ Ngọc Hai trụ 471DT/P85/15 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ

92		10h30	12h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm Khu NTTS Lê Văn Út Mười trụ 471DT/P85/T22/01	Tại trạm Khu NTTS Lê Văn Út Mười trụ 471DT/P85/T22/01	Áp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm Khu NTTS Lê Văn Út Mười trụ 471DT/P85/T22/01 (474DT) - Cắt FCO Khu NTTS Lê Văn Út Mười trụ 471DT/P85/22 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
93		13h00	14h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế + TI trạm NTTS Vũ Văn Doanh trụ 471DT/P85/P31/01	Tại trạm NTTS Vũ Văn Doanh trụ 471DT/P85/P31/01	Áp Lạc Thạnh A - Xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm NTTS Vũ Văn Doanh trụ 471DT/P85/P31/01 (474DT) - Cắt FCO NTTS Vũ Văn Doanh trụ 471DT/P85/31 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
94		15h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Thay điện kế (điện kế trực tiếp) trạm NTTS Phan Thị Lài trụ 471DT/P85/T45/01	Tại trạm NTTS Phan Thị Lài trụ 471DT/P85/T45/01	Áp Lạc Thạnh A - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB trạm NTTS Phan Thị Lài trụ 471DT/P85/T45/01 (474DT) - Cắt FCO NTTS Phan Thị Lài trụ 471DT/P85/45 (474DT) - Điện kế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Thay định kỳ
95		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Kinh Đào 5 trụ 477DT/P349/05, nhánh Kinh Đào, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Kinh Đào 5 trụ 477DT/P349/05, nhánh Kinh Đào, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + 3FCO trạm Kinh Đào 5 trụ 477DT/P349/05 (471DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

96		09h00	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Kinh Đào 6 trụ 477DT/P349/14, nhánh Kinh Đào, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Kinh Đào 6 trụ 477DT/P349/14, nhánh Kinh Đào, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + 3FCO trạm Kinh Đào 6 trụ 477DT/P349/14 (471DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
97		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Kinh Đào 1 trụ 477DT/349/14, nhánh Tà Nị, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Kinh Đào 1 trụ 477DT/349/14, nhánh Tà Nị, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Kinh Đào 1 trụ 477DT/349/14 (471DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
98		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Đê Giá 2 trụ 477DT/349/P16A/25, nhánh Đê Giá, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Đê Giá 2 trụ 477DT/349/P16A/25, nhánh Đê Giá, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cái Cối - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + 3FCO trạm Đê Giá 2 trụ 477DT/349/P16A/25 (471DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
99		14h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Xóm Cùi 1 trụ 477DT/349/T51/P14/04, nhánh Xóm Cùi, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Xóm Cùi 1 trụ 477DT/349/T51/P14/04, nhánh Xóm Cùi, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Giồng Bàn - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + 3FCO trạm Xóm Cùi 1 trụ 477DT/349/T51/P14/04 (471DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

100		15h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Xóm Cùi 2 trụ 477DT/349/T51/P14/13, nhánh Xóm Cùi, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Xóm Cùi 2 trụ 477DT/349/T51/P14/13, nhánh Xóm Cùi, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Giồng Bàn - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + 3FCO trạm Xóm Cùi 2 trụ 477DT/349/T51/P14/13 (471DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
101		08h00	16h00	Điện lực Duyên Hải + Công ty CPPT Điện Trà Vinh	Công ty CPPT Điện Trà Vinh (08 CN)	Cải tạo nâng cấp tiết diện đường dây hạ áp hỗn hợp và độc lập 1 pha 3 dây	Trên lưới hạ áp trạm Long Điền, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm Long Điền 1.1 trụ 472DT/P124/20 Khách hàng tự QLVH	Theo yêu cầu khách hàng
102		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải + Xí nghiệp Lưới điện Cao thế	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Tăng cường tiếp xúc các đầu cos thiết bị 3 DS Long Toàn	Tại trụ 472-471DT/130 trực chính tuyến 471 Duyên Trà, tuyến 472 Duyên Hải	Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser Nhiệt Điện 1 tại trụ 472-471DT/132 thuộc tuyến 471DT, 472DT (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471 Duyên Trà). - Cắt 3DS Long Toàn trụ 472-471DT/130 ở vị trí mở - Off Relay 79 tại tủ MC 472 trạm 110kV Duyên Trà	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

103		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Tăng cường tiếp xúc các đầu cos thiết bị DS2 Nhóm 2 TX	Tại trụ 477DT/T131A/09 tuyến 477 Duyên Trà.	Khóm 2 phường Duyên Hải	- Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser Đường Liễu tại trụ 473-476DT/48A thuộc tuyến 473DT, 476DT (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 473 Duyên Trà) - Cắt 3 DS2 Nhóm 2 TX trụ 477DT/T131A/09 - Cắt LBS Nhóm 2 TX trụ 477DT/T131A/08 Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Nhóm 2 TX	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
104		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
105		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 479CN/331 đến trụ 479CN/365B (LBS Áp Ba), từ trụ 479CN/T143/59 đến trụ 479CN/T143/108 (DS2 NT 479CN-475CN), từ trụ 479CN/T143/61 đến trụ 479CN/T143/P61/09 (DS2 Áp Ba) tuyến 479CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

106		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Gắn lưới trung hạ áp từ trụ 473CN/170 đến trụ 473CN/309 (kể cả nhánh rẽ đầu vào)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
107		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22 kV Ngã Tư khoảng trụ 471TR/T147/16/(01-32).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
108		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
109		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
110		08h00	11h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Thay TI định kỳ trạm Siêu thị Coop Mart Tiểu Cần (Công tơ, TU hạn kiểm định tháng 01/2028)	Tại mạch đo đếm Siêu thị Coop Mart Tiểu Cần trụ 478CK/T280/T34/01 .nhánh 22kV Coop Mart Tiểu Cần thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	Cắt 3LBFCO Siêu thị Coop Mart Tiểu Cần trụ 478CK/T280/34 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3LBFCO TBA Siêu thị Coop Mart Tiểu Cần trụ 478CK/T280/T34/01 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
111		13h00	16h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (4CN)	Thay TI định kỳ trạm NMXX Lâm Hoàng Liễu (Công tơ, TU hạn kiểm định tháng 03/2028)	Tại mạch đo đếm NMXX Lâm Hoàng Liễu trụ 480TV/P354/P33/T27/02 nhánh 22kV Lâm Hoàng Liễu thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	Cắt 3LBFCO NMXX Lâm Hoàng Liễu trụ 480TV/P354/P33/T27/01 nhánh 22kV Lâm Hoàng Liễu thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Thay định kỳ

112		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
113		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	- Trung áp (22kV và 12,7kV): Nhánh Long An và các nhánh rẽ đầu nối vào; - Hạ áp: Lưới hạ áp trạm Long An 1, Long An 2, Long An 2A, Khóm 8 Càng Long 2	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
114		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Phú Khánh	Áp Phú Khánh xã Song Lộc	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
115		07h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (04CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse LBS Chùa Trúc Lâm	Tại trụ số 473TV/102, thuộc tuyến 473TV, đường Đồng Khởi, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Chùa Trúc Lâm tại trụ số 473TV/102. - Cắt 03DS1Chùa Trúc Lâm tại trụ số 473TV/101. - Cắt 03DS2 Chùa Trúc Lâm tại trụ số 473TV/104. Đóng đăng áp 477TV	Đảm bảo vận hành
116		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (04CN)	Tăng cường lèo LBS Công Chào	Tại trụ 479-478TV/119, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Công Chào tại trụ 479-478TV/119 - Cắt 03 DS1 LBS Công Chào tại trụ 479-478TV/118 - Cắt 03 DS2 LBS Công Chào tại trụ 479-478TV/120 Đóng đăng áp 477LD	Đảm bảo vận hành

1	Thứ Sáu 29/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/64 đến trụ 474-479BTre/70, từ trụ 474-479BTre/71 đến trụ 474-479BTre/76 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/64 đến trụ 474-479BTre/70, từ trụ 474-479BTre/71 đến trụ 474-479BTre/76 và các NR đầu vào tuyến 474 -479 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/171 đến trụ 474BTre/188A tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/171 đến trụ 474BTre/188A tuyến 474 Bến Tre (nhận điện tuyến 479 Bến Tre) và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h45	09h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/96 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Trụ 477-479AH/96 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp Hòa Trung xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/96 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
4		09h30	10h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/13 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Trụ 477-479AH/13 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 477-479AH/13 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Thí nghiệm định kỳ

5		10h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA trụ 473AH/1B/20/12 NR trái NMD An Hiệp	-Trụ 473AH/1B/20/12 NR trái NMD An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473AH/1B/20/12 NR trái NMD An Hiệp	-Thí nghiệm định kỳ
6		13h00	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 475AH/14/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/14/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/14/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt 3FCO trụ 475-479AH/14 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ
7		14h30	15h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 3x15kVA trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 475AH/99/1A tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ
8		15h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Thí nghiệm định kỳ

9		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời dây hạ thế và 02 dây kéo về của khách hàng từ trụ HT3a qua trụ 472BTre/107/73/03 thuộc trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Trụ HT3a, trụ 472BTre/107/73/03 thuộc trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Áp Phước Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Xử lý mất an toàn
10		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Đào, dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà, kéo dây từ trụ 478TT/174/02 đến trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Từ trụ 478TT/174/02 đến trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Áp Phước Lý xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 478TT/174/01 NR Phước Lý -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478TT/174/01A tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-ĐT XD 2026
11		09h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (11CN)	-Chuyên, dựng trụ BTLT 6,5m tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ áp 4 Thuận Điền	-Tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ áp 4 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO 25kVA trụ 11 nhánh rẽ áp 4 Thuận Điền	-SCTX
12		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x70mm2 từ trụ 473-477GTROM/158 đến trụ 473GTROM/168, kéo mới ACSR 50mm2 từ trụ 473-477GTROM/166 đến trụ hạ thế 166/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473-477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473-477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473-477GTROM/161 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐT XD 2026
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 474-471BTri/60 đến trụ 474-471BTri/168 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

14		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, ép lều, băng kín mối nối hạ thế, phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/161/23/20 NR Lộ Giồng Sao.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 2x25kVA trụ 475BTri/161/23/20 NR Lộ Giồng Sao.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/161/23/20 NR Lộ Giồng Sao.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
15		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, ép lều, băng kín mối nối hạ thế, phát quang toàn lưới hạ thế thuộc trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR áp 4 An Hiệp.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR áp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR áp 4 An Hiệp.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
16		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Tháp đà sắt 2,4 trụ HT3b, HT4b + thay lưới hạ thế (sử dụng cáp ABC3x50mm2) từ trụ HT3b đến trụ HT4b + đóng tăng cường tiếp địa lưới hạ thế trụ HT4a, HT7b + Ép lại lều lưới hạ thế trụ HT1a, HT2a, HT2b thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập; Cân pha lưới hạ thế, phát quang lưới hạ thế trạm.	-Lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập	-Áp Phước Thạnh xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 477BĐ/47/136/28A/01 NR 3P Lê Phước Lập	-Ngăn ngừa sự cố
17		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Long Phú	-Từ trụ 473BĐ/393/17/01 đến trụ 473BĐ/393/17/22 NR 1P Long Phú	-Áp Long Phú, Long Hòa 1 xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TĐN

18		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 1P Lộc Thuận; NR 3P Giồng Đé	-Tủ trụ 473BĐ/166/01 đến tủ 473BĐ/166/44 + tủ trụ 473BĐ/166/15 đến tủ 473BĐ/166/15/1A NR 3P Lộc Thuận; tủ trụ 473BĐ/166/44 đến tủ 473BĐ/166/49 NR 1P Lộc Thuận; tủ trụ 473BĐ/166/34/01 đến tủ 473BĐ/166/34/16 NR 3P Giồng Đé	-Áp Cà Đuối, Lộc Sơn, Phú Thành, Phú Mỹ, Phú Hòa xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
19		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế tủ 477BĐ/47/165/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Trạm 630kVA tủ 477BĐ/47/165/15 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)	-Tại trụ 477BĐ/47/165/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO tủ 477BĐ/47/165 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
20		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế tủ 477BĐ/47/208/23A/01 NR 3P Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Thới Bình (Trạm 560kVA tủ 477BĐ/47/208/23A/06 NR 3P Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Thới Bình. NTCN Ngô Hồng Hải)	-Tại trụ 477BĐ/47/208/23A/01 NR 3P Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Thới Bình	-Áp Thới An xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO tủ 477BĐ/47/208/23A NR 3P Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Thới Bình	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
21		14h20	15h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế tủ 477BĐ/47/266/07A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 560kVA tủ 477BĐ/47/266/07A/10/01 + trạm 1000kVA tủ 477BĐ/47/266/07A/18 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu. NTCN Vũ Đình Hà)	-Tại trụ 477BĐ/47/266/07A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO tủ 477BĐ/47/266/07A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.

22		15h40	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BD/266/56A/01 NR 3P Côn Kẽm - Côn Nghêu (Trạm 560kVA trụ 477BD/266/56A/05 NR 3P Côn Kẽm - Côn Nghêu. Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đâu)	-Tại trụ 477BD/266/56A/01 NR 3P Côn Kẽm - Côn Nghêu	-Áp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BD/266/56A NR 3P Côn Kẽm - Côn Nghêu	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ.
23		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20 CN)	-Thay dây, kẹp Wire và sứ treo từ trụ 478MC/08/44A/2T đến trụ 478MC/08/44A/39T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Từ trụ 478MC/08/44A/2T đến trụ 478MC/08/44A/39T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478MC/08/44A tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Vĩnh Hoà - Hội Thành)	-SCL bổ sung 2026
24		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị từ trụ 478MC/08/44A/1T đến trụ 478MC/08/44A/39T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Từ trụ 478MC/08/44A/1T đến trụ 478MC/08/44A/39T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478MC/08/44A tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Vĩnh Hoà - Hội Thành)	-SCTX
25		08h30	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ khách hàng Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm dừa Trung - Việt Nam trạm trụ 478MC/08/44A/1T/2AT NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trạm trụ 478MC/08/44A/1T/2AT NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478MC/08/44A tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Vĩnh Hoà - Hội Thành)	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ
26		08h30	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ khách hàng CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHI THẢO trạm trụ 478MC/08/44A/3T/1 NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trạm trụ 478MC/08/44A/3T/1 NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 478MC/08/44A tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày (đầu NR Vĩnh Hoà - Hội Thành)	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ
27		13h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay điện kế, TI, TU khách hàng Hộ Kinh doanh Hộ KDCT Võ Văn Hải trạm trụ 478MC/08/44A/38AT NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trạm trụ 478MC/08/44A/38AT NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 478MC/08/44A/3T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Thay điện kế, TU, TI định kỳ

28		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (07 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR Cảng cá An Nhơn -Lắp trạm 100kVA, vật tư, thiết bị tại trụ 475BTh/169/01C NR Cảng cá An Nhơn -Cô lập, thu hồi trạm 15kVA, vật tư, thiết bị tại trụ 475BTh/169/02 NR Cảng cá An Nhơn -Kéo dây AV50 từ trụ 475BTh/169/02 đến trụ 475BTh/172, chuyển đầu nối lưới hạ áp 1P3W sang 3P4W, ép lèo hạ áp tại trụ 475BTh/169/01C thuộc lưới hạ áp trạm 100kVA trụ 475BTh/169/01C NR Cảng cá An Nhơn	-Lưới điện trung hạ áp NR Cảng cá An Nhơn -Lưới điện hạ áp trạm 15kVA trụ 475BTh/169/02 NR Cảng cá An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt 3LBFCO (đầu NR Cảng cá An Nhơn) trụ 475BTh/169 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt CB trạm trụ 475BTh/172/01A, trạm trụ 475BTh/172/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/172 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-SCTX, xử lý MBA quá tải
29		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 475CL/265/01 đến trụ 475CL/265/20 nhánh rẽ Tây Lộc -Từ trụ 475CL/265/08/01 đến trụ 475CL/265/08/42 nhánh rẽ Vĩnh Hưng	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

30		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND Phường Thanh Đức, phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Phường Thanh Đức, 12/05/2026). -Tháo thu hồi trạm 50kVA Thiềng Đức 4A, nâng công suất từ 25kVA lên 250kVA Thiềng Đức 4A -2, kéo tăng cường 01 mạch cáp ABC 4*120mm2 thuộc trạm 250kVA Thiềng Đức 4A -2 XDM thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. -Cắt ngừng và thu hồi đường dây hạ áp trạm K6P5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 472VLg/128/1/5/6 đến trụ 472VLg/128/1/5/6 và trên lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/3 từ trụ B/1 đến trụ B/6 từ trụ 472VLg/128/1/5/7A đến trụ BH/T8/5 từ trụ B/6 đến trụ B/T6/15, từ trụ B/T6/3 đến trụ B/T6/P6/2, từ trụ B/1 đến trụ B/T6/13 thuộc trạm 250kVA250kVA Thiềng Đức 4A -2 XDM tại trụ 472VLg/128/1/5/7A thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. - Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 472VLg/128/1/5/11 đến trụ HT/4 thuộc trạm 50kVA K6P5 tại trụ 472VLg/128/1/5/11 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Nguyễn Chí Thanh phường Thanh Đức	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ TĐC Phường 5 tại trụ 472VLg/128/1/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
31		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh (10CN)	Cắt điện bàn giao đơn vị thi công đóng cọc phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hậu đoạn thuộc phường Cái Vồn (Theo công văn số 105/BQLDA ngày 07/5/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh)	Trên đường dây hạ thế thuộc trạm Mỹ Hưng 5A trụ 473BM/171/30 tuyến 473 Tân Quới.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 5A trụ 473BM/171/30 tuyến 473 Tân Quới.	Theo yêu cầu địa phương
32		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (08CN)	Kéo mới 450 mét dây AV-50mm2 đoạn từ trụ 473BM/171/40 đến trụ HT-19A (XDM) thuộc đường dây hạ thế trạm Mỹ Hưng 5A trụ 473BM/171/30 tuyến 477 Tân Quới	Trên đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Mỹ Hưng 5A trụ 473BM/171/30 tuyến 473 Tân Quới.	Phường Cái Vồn	Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 5A trụ 473BM/171/30 tuyến 473 Tân Quới.	Khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện

33		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND xã Song Phú ngày 11/5/2026. - Thay 1.088m dây AC-50mm <sup>2</sup> , thay 04 toppin, thay 04 sứ đứng và thay 07 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Phú Mỹ 3 phạm vi từ trụ 475BM/173/2 đến trụ 475BM/173/7 thuộc tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Đội Quản lý Điện Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 475BM/173/2 đến trụ 475BM/173/7 thuộc tuyến 475 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Phú Mỹ 3 trụ 477BM/169/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
34		08h00	11h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Thay MBA kiểm định mẫu dầu không đạt	Tại trạm Long Thuận A2 trụ 479PH/311/27 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Long Thuận B, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO + gỡ Hotline trạm Long Thuận A2 trụ 479PH/311/27 tuyến 479 Phước Hòa	Ngăn ngừa sự cố
35		13h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (04CN)	Thay MBA kiểm định mẫu dầu không đạt	Tại trạm Phước Lợi A2 trụ 479PH/312/39 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phước Lợi A, xã Long Hồ.	Cắt CB + FCO + gỡ Hotline trạm Phước Lợi A2 trụ 479PH/312/39 tuyến 479 Phước Hòa	Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này	xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

37		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cây, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cây, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
38		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân - xã Tam Bình - Ấp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên - xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
39		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình)	Trục hạ áp thuộc trạm 2 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/20 và Trạm 2A áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/19 tuyến 475 Tam Bình	Áp 2, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 2 áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/20 tuyến 475 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm 2A áp 2 Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/P94/19 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
40		07h30	13h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm 2B Hòa Hiệp CS 25kVA	Tại trạm 2B Hòa Hiệp trụ 479TB/247 tuyến 479 Tam Bình	Áp2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO+Hotline trạm 2B Hòa Hiệp trụ 479TB/247 tuyến 479 Tam Bình	Ngăn ngừa sự cố

41		10h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (6CN)	Nâng công suất Trạm An Hòa A3 từ 15kVA lên 25kVA	Tại trạm An Hòa A3 trụ 472BM/T300/P48/35 tuyến 472 Bình Minh	Áp An Hòa A, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+FCO+Hotline trạm An Hòa A3 trụ 472BM/T300/P48/35 tuyến 472 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố
42		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Nhơn Trí 5 trụ L48/T340/P29/13 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Nhơn Trí 5 trụ L48/T340/P29/13 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Nhơn Trí, xã Trà Côn.	Cắt LBF Nhơn Trí 5, trụ L48/T340/P29/1 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM
43		10h15	11h45	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Trí A1 trụ L48/T340/P9/1 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Tường Trí A1 trụ L48/T340/P9/1 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Tường Trí, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Trí A1 trụ L48/T340/P9/1 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM
44		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Trí A4 trụ L48/T340/P9/19 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Tường Trí A4 trụ L48/T340/P9/19 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Tường Trí, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Trí A4 trụ L48/T340/P9/19 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM
45		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Ngãi 2 trụ L48/T340/37 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Tường Ngãi 2 trụ L48/T340/37 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tường Ngãi 2 trụ L48/T340/37 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM

46		08h30	10h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thuận 2 trụ L40/T223/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thuận 2 trụ L40/T223/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thuận 2 trụ L40/T223/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
47		10h15	11h45	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thuận 3 trụ L40/T223/16 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thuận 3 trụ L40/T223/16 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thuận 3 trụ L40/T223/16 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
48		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Thuận 4 trụ L40/T223/32 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Thuận 4 trụ L40/T223/32 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Thuận 4 trụ L40/T223/32 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
49		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Hiệp Lợi 4 trụ L40/T223/T80/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	Tại trạm Hiệp Lợi 4 trụ L40/T223/T80/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình.	Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hiệp Lợi 4 trụ L40/T223/T80/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	Thí nghiệm CBM
50		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/82 đến trụ 471DT/91, tuyến 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

52		08h00	11h00	Điện lực Duyên Hải + Công ty CPPT Điện Trà Vinh	Công ty CPPT Điện Trà Vinh (04 CN)	Thay bộ cáp suất lên và xuống trạm biến áp Giồng Ôi 4.1	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Giồng Ôi 4.1 trụ 477DT/47, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ôi phường Duyên Hải	Cắt CB +3 FCO trạm Giồng Ôi 4.1 trụ 477DT/47 Khách hàng tự QLVH	Theo yêu cầu khách hàng
53		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Tăng cường tiếp xúc các đầu cos thiết bị DS2 Phường 1 TX	Tại trụ 473DT/286 trực chính tuyến 473 Duyên Trà.	Khóm 1 phường Duyên Hải	Off chức năng tự động lại tại tủ Recloser Đường Liễu tại trụ 473-476DT/48A thuộc tuyến 473DT, 476DT (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 473 Duyên Trà) - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 Đóng đăng áp 473DT	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
54		10h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Tăng cường tiếp xúc các đầu cos thiết bị DS1 Phường 1 TX	Tại trụ 477DT/T131A/23 tuyến 477 Duyên Trà.	Khóm 1 phường Duyên Hải	- Off chức năng tự động lại tại tủ Recloser Giồng Ôi tại trụ 477DT/40 thuộc tuyến 477DT (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 477 Duyên Trà) - Cắt 3 DS1 Phường 1 TX trụ 477DT/T131A/23 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
55		13h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Tăng cường tiếp xúc các đầu cos thiết bị LBS Phường 1 TX	Tại trụ 473DT/287 tuyến 477 Duyên Trà.	Khóm 1 phường Duyên Hải	- Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286 - Cắt 3 DS1 Phường 1 TX trụ 477DT/T131A/23	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
56		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (06CN)	Vệ sinh hotline sứ cách điện và thiết bị điện bằng nước áp lực cao (06 CN)	Từ trụ 478-477CN/11 đến trụ 478-477CN/19; 477CN/20 đến trụ 477CN/87	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

57		09h00	10h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Sang dây hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới.	- Tại trụ b3 lưới hạ áp trạm Xoài Xiêm 2.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Xoài Xiêm 2 trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/17/01.	Ngăn ngừa sự cố
58		13h30	15h30	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 06 CN)	- Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây chùng.	- Tại khoảng trụ a11-a14 lưới hạ áp trạm Ba Tục 7.	Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 7 trụ 475TR/T83/T57/16.	Ngăn ngừa sự cố
59		16h15	16h45	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 03 CN)	- Thay kẹp dừng dây bị nứt.	- Tại trụ a0 lưới hạ áp trạm Sóc Tro Giữa 1.	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Tro Giữa 1 trụ 477TR/P154A/51.	Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biển áp.	- Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
61		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Đảm bảo vận hành
62		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biển áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Đảm bảo vận hành
63		08h00	09h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Bến xe Tiêu Cẩn (TI hạn kiểm định T01/2028)	Tại thùng CB+ĐK trạm Bến xe Tiêu Cẩn trụ 478CK/T280/T22/06A nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn	Cắt CB+3FCO trạm Bến xe Tiêu Cẩn trụ 478CK/T280/T22/06A nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ

64		09h00	10h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cụm CN Phú Cản (TI hạn kiểm định T01/2030)	Tại thùng CB+ĐK trạm Cụm CN Phú Cản trụ 475CK/P259/T01/11 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cản thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tiêu Cản	Cắt CB+3FCO trạm Cụm CN Phú Cản trụ 475CK/P259/T01/11 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cản tuyến 473 Trà Cú	Thay định kỳ
65		10h30	11h30	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Thay TI định kỳ trạm TeTe 2-1 (Công tơ hạn kiểm định T5/2028 )	Tại thùng CB+ĐK trạm TeTe 2-1 trụ 473TR/P194/33 nhánh 22kVTeTe thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt CB+FCO trạm TeTe 2-1 trụ 473TR/P194/33 nhánh 22kVTeTe thuộc tuyến 473 Trà Cú	Thay định kỳ
66		07h30	12h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Ép tăng cường đầu cosse LBS NT 474CK-471CK	Tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK	Áp 3, xã Phong Thạnh	- Cắt LBS NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/18/474CK/471CK (474CK) - Cắt 03DS1 NT 474CK-471CK tại trụ 474CK/T143/17 (474CK) - Cắt 03DS2 NT 474CK-471CK tại trụ 471CK/P92/01 (471CK)	SCTX
67		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Bình Phú, ĐD Cầu Cô Chiên	Xã Bình Phú, Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
68		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 22kV Cấp Nước Áp Hạ, Áp Hạ 2 và lưới hạ áp trạm KDC Đại Phước, Áp Hạ 2, Áp Hạ 3	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
69		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Trà Nóc	Áp Trà Nóc xã Song Lộc	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố

70		07h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (04CN)	Tăng cường lèo LBS Lê Lợi	Tại trụ 479LD/102, Đường Lê Lợi, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Lê Lợi tại trụ 479LD/102 - Cắt 03 DS1 Lê Lợi tại trụ 479LD/101 - Cắt 03 DS2 Lê Lợi tại trụ 479LD/103 Đồng đăng áp 479LD	Đảm bảo vận hành
71		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (04CN)	Tăng cường lèo LBS Lý Tự Trọng	Tại trụ 479LD/130, đường Lý Tự Trọng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Lý Tự Trọng tại trụ 479LD/130 - Cắt 03 DS1 Lý Tự Trọng tại trụ 479LD/129 - Cắt 03 DS2 Lý Tự Trọng tại trụ 479LD/132 Đồng đăng áp 479LD	Đảm bảo vận hành
1	Thứ Bảy 30/05/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN -TM RẠNG ĐỒNG (10CN)	-Dựng trụ trung thế BTLT 14m từ trụ 474BTRE/156 /12 /01 đến trụ 474BTRE/156 /12 /25/09 NR Bến Tranh	-Từ trụ 474BTRE/156 /12 /01 đến trụ 474BTRE/156 /12 /25/09 NR Bến Tranh	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTRE/156 /12 NR Sơn Phú	ĐTXD năm 2026
2		08h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 320kVA Cty Hải Trung trụ 473BTre/49/31B/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/49/31B/01 tuyến 473 Bến Tre -Từ tầng đà FCO trở xuống trụ 473BTre/49/31B tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Tủ Điện 3 trụ 473BTre/49/33 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 320kVA Cty Hải Trung trụ 473BTre/49/31B/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/31B tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

3		13h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 400kVA Nhà máy xay lúa Hoàng Huy trụ 475BTre/134/01 tuyến Tân Thành-Hữu Định-Phong Năm	-Tại trụ 475BTre/134/01 tuyến Tân Thành-Hữu Định-Phong Năm	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 750kVA Nhà máy xay lúa Hoàng Huy trụ 475BTre/134/01 tuyến Tân Thành-Hữu Định-Phong Năm -Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/134 tuyến Tân Thành-Hữu Định-Phong Năm	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
4		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 475AH/97/30/12A/17-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Trụ 475AH/97/30/12A/17-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Giám TTĐN
5		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ từ trụ 475CL/315/31/01P đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ từ trụ 475CL/315/31/1TA đến 475CL/315/31/2T NR Cầu Giồng Xã	-Từ trụ 475CL/315/31/01P đến trụ 475CL/315/31/13P NR Cầu Giồng Xã -Từ trụ 475CL/315/31/1TA đến 475CL/315/31/2T NR Cầu Giồng Xã	-Áp Trung Hiệp - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện (đầu NR Cầu Giồng Xã) -Cắt CB trạm 100kVA trụ 475CL/315/31/2T NR Cầu Giồng Xã -Cắt 3FCO trụ 475CL/315/31/1T NR Cầu Giồng Xã	-ĐT XD 2026
6		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tháp sắt đầu trụ trung thế 01 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú; thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 19 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 02 đến trụ 19 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú	-Từ trụ 01 đến trụ 19 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 28 nhánh rẽ Thuận Điện - Lương Phú đầu nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-SCTX, thay LA định kỳ

7		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay LA định kỳ trạm 37,5kVA trụ 03, trạm 25kVA trụ 06, trạm 25kVA trụ 7A/07, trạm 37,5kVA trụ 7A/12, trạm 25kVA trụ 11, trạm 3x25kVA trụ 25, trạm 37,5kVA trụ 25/03, trạm 25kVA trụ 25/07, trạm 25kVA trụ 32, trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 02 đến trụ 36 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-Tại trạm 37,5kVA trụ 03, trạm 25kVA trụ 06, trạm 25kVA trụ 7A/07, trạm 37,5kVA trụ 7A/12, trạm 25kVA trụ 11, trạm 3x25kVA trụ 25, trạm 37,5kVA trụ 25/03, trạm 25kVA trụ 25/07, trạm 25kVA trụ 32, trạm 2x50kVA trụ 35 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú; hành lang lưới trung thế từ trụ 02 đến trụ 36 nhánh rẽ áp 5 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 28 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú (đầu nhánh rẽ áp 5 Lương Phú)	-Thay LA định kỳ
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Cắt đoạn lưới hạ thế từ trụ hạ thế 31b đến trụ 31b/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 19 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú; lắp hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 19/1 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú; đấu nối lưới hạ thế từ trụ hạ thế 31b đến trụ 31b/7 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 19 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú sang trạm 37,5kVA trụ 19/1 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú	- Tại trạm 37,5kVA trụ 19/1 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 19/1 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú -Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 19 nhánh rẽ áp 6 Lương Phú	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp
9		07h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03CN)	-Đào lỗ, dựng (đoạn gốc), lắp móng trụ BTLT 20m đơn tại trụ 474GTROM/336 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 474GTROM/336 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Thuận Điền	-Cắt điện CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474GTROM/334 tuyến 474 Giồng Trôm	-ĐT XD 2026

10		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03CN)	-Đào lỗ, dựng (đoạn góc), lắp móng trụ BTLT 20m đơn tại trụ 474GTROM/337 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 474GTROM/337 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Phước Long	-Cắt điện CB + FCO trạm 50kVA trụ 474GTROM/340 tuyến 474 Giồng Trôm -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 474GTROM/337/1 + Cắt 3FCO + tháo 3 kẹp Hotline trụ 474GTROM/337 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐTXD 2026
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay trụ hạ thế 5/5/9 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/107/91/01 NR Tân Thủy Bảo Thuận.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
13		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, ép và băng kín mối nối hạ thế, phát quang toàn lưới hạ thế thuộc trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 474-471BTri/90 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý tồn tại kiểm tra ngày.
14		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay thùng ĐNK trạm, lắp nắp chụp LA, FCO, MBA, ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, thay đầu cosse đầu nối MCCB trạm 100kVA trụ 475BĐ/08/09 NR 3P TÁGS Việt Tiến. Cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ 475BĐ/08/09 + Lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 475BĐ/08/09 NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 100kVA trụ 475BĐ/08/09 NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Ngăn ngừa sự cố

15		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	Nâng công suất trạm 50kVA lên thành 2x50kVA trụ 473BĐ/392/03 NR 3P Long Hòa. Bảo trì trạm, thay cáp xuất, MCCB, HTĐĐ, đóng tăng cường tiếp địa LA, HTĐĐ, ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế.	Trụ 473BĐ/392/03 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/392/03 NR 3P Long Hòa	-Áp Long An xã Châu Hưng	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/392/01 NR 3P Long Hòa	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Hòa; NR 3P Áp 5 Long Hòa; NR 1P Áp 5 Long Hòa.	-Từ trụ 473BĐ/392/01 đến trụ 473BĐ/392/40 NR 3P Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/25/01 đến trụ 473BĐ/392/25/16 NR 3P Áp 5 Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/25/17 đến trụ 473BĐ/392/25/27 NR 1P Áp 5 Long Hòa	-Áp Long An, Tân Hưng xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
17		08h30	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ (trạm 50kVA + trạm 75kVA) trụ 474BĐ/32/01 tuyến Bình Thới - Bình Lộc (Khách hàng NTCN Võ Thị Thu Hồng + NTCN Nguyễn Sư)	-Tại thùng điện kế (trạm 50kVA + trạm 75kVA) trụ 474BĐ/32/01 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Áp Mắc Miếu xã Thạnh Phước	-Cắt 2CB+FCO (trạm 50kVA + trạm 75kVA) trụ 474BĐ/32/01 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Thay TI hạ thế định kỳ.
18		10h10	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/22B/09/01 NR 1P NTCN Lê Thông Thọ (Khách hàng NTCN Nguyễn Minh Tâm)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/22B/09/01 NR 1P NTCN Lê Thông Thọ	-Áp Mắc Miếu xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/22B/09/01+FCO trụ 472BĐ/60B/22B/09 NR 1P NTCN Lê Thông Thọ	-Thay TI hạ thế định kỳ.

19		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 180kVA trụ 475BĐ/38/16/01 NR 3P Lộ Bà Nhựt (Khách hàng Đội Thuế liên huyện Bình Đại - Ba Tri - Giồng Trôm)	-Tại thùng điện kế trạm 180kVA trụ 475BĐ/38/16/01 NR 3P Lộ Bà Nhựt	-Áp Bình Đại 2 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475BĐ/38/16/01+3LBFCO trụ 475BĐ/38/16 NR 3P Lộ Bà Nhựt	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
20		14h50	16h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 475BĐ/48/07B/05/02/05 NR 3P Lộ Mới Bình Thắng (Khách hàng Trường trung học cơ sở Bình Thắng)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 475BĐ/48/07B/05/02/05 NR 3P Lộ Mới Bình Thắng	-Áp 1 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 475BĐ/48/07B/05/02/05+3LBFCO trụ 475BĐ/48/07B/05/02/02 NR 3P Lộ Mới Bình Thắng	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
21		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20 CN)	-Thay trụ BTLT 14m đôi tại vị trí 472MC/15/20/113/24/01; Thay trụ BTLT 12m đơn tại vị trí 472MC/15/20/113/24/05/2; Thay dây, kẹp quai và sứ treo từ trụ 472MC/15/20/113/24/01 đến trụ 472MC/15/20/113/24/29 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Tủ trụ 472MC/15/20/113/24/01 đến trụ 472MC/15/20/113/24/29 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Xã An Định	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/24 NR An Định (đầu NR An Định - Bình Khánh Đông)	-SCL bổ sung 2026
22		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA, thay CB, cáp lực, TI, thùng điện kế và bổ sung tiếp địa tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/28 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/28 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Xã An Định	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/24 NR An Định (đầu NR An Định - Bình Khánh Đông)	-Ngăn ngừa sự cố
23		13h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất từ 50kVA lên 2x50kVA, thay CB, cáp lực, TI và bổ sung tiếp địa tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/05/2 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/05/2 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Xã An Định	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/113/24 NR An Định (đầu NR An Định - Bình Khánh Đông)	-Ngăn ngừa sự cố

24		08h00	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Ủy ban nhân dân xã Mô Cày tại trạm trụ 475MC/11/10/2 NR Khu Phố 5	-Tại trạm trụ 475MC/11/10/2 NR Khu Phố 5	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/11/10/2 và 3FCO tại trụ 475MC/11/10/1 NR Khu Phố 5	-Thay điện kế định kỳ
25		09h20	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Trường Tiểu Học TTMC trạm trụ 472MC/15/20/10/07/2 NR Bệnh Viện	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/10/07/2 NR Bệnh Viện	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/7/2 NR Bệnh viện	-Thay điện kế định kỳ
26		13h10	14h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Khang Furniture trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/31/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/31/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/31/1 và FCO tại trụ 475MC/22/120/43/103/07/31 NR Cồn Thành Long	-Thay điện kế định kỳ
27		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Kéo dây ABC2x50 từ trụ 6h đến trụ 10h; di dời thùng điện kế, dây kéo về từ trụ 473BTh/45/08A về trụ 10h thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh -Cắt dùng lưới hạ áp tại khoảng trụ 473BTh/45/08 - trụ 10h thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh -Ép kéo hạ áp tại trụ 6h; chuyển đầu nối lưới hạ áp từ trụ 6h đến trụ 10h sang đầu nối trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh -Lưới điện hạ áp thuộc trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07/01 NR An Thạnh -Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTh/45/07 NR An Thạnh -Cắt CB trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P/01 NR Bưu Điện -Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 473BTh/45/10/04P NR Bưu Điện	-SCTX, ngăn ngừa sự cố

28		06h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (50 CN)	-Thay trụ BTLT14m đơn, đôi, dựng trụ BTLT14m đơn, đôi, thay cáp 3ACKP185mm <sup>2</sup> +1ACKP150mm <sup>2</sup> , sang lưới hạ áp, sang trạm biến áp và phụ kiện từ trụ 475BTh/288/61/38 đến trụ 475BTh/288/61/38/72 NR Thanh Thới phải. <b>- Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác</b>	-Từ trụ 475BTh/288/61/38 đến trụ 475BTh/288/61/38/72 NR Thanh Thới phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt LBS + 3DS 1P trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3 -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 475BTh/288/61/02 NR Thanh Thới phải <b>-Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTh/288/30 nhận điện từ LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải</b>	-ĐT XD 2026
29		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hạ thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 476CL/254/11 nhánh rẽ Cái Môn (XDM nhánh rẽ Cầu Chợ)	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 476CL/254/11 nhánh rẽ Cái Môn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 476CL/254/11 nhánh rẽ Cái Môn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

30		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện lực Long Châu (03CN)</li> <li>- XNDV ĐLVL (03CN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới, phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 12/05/2026).</li> <li>- Kiểm định định kỳ thiết bị 03LBFCO nhánh rẽ Thạnh Quới thuộc tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)</li> <li>- Kiểm định định kỳ thiết bị CB tổng, LA, FCO và MBA trạm 2*50kVA Phú Thạnh 2 thuộc tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)</li> <li>- Kiểm định định kỳ thiết bị 03LBFCO nhánh rẽ UBX Thạnh Quới 1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/160/18, 477PH/160/39, 477PH/160/64 thuộc tuyến 477 Phước Hòa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áp Phú Thạnh, xã Phú Quới.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cắt Rec Phú Quới + DS PQ - 1 tại trụ 477PH/160/4A thuộc tuyến 477 Phước Hòa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm định thiết bị</li> </ul>
31		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di dời trạm 25kVA Phước Lợi 5, cây mới trạm 50kVA Phước Lợi 5A, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Lợi 5 hiện hữu và trạm 50kVA Phước Lợi 5A XDM thuộc tuyến 477 Phước Hòa,</li> <li>- Cây mới trạm 50kVA Phước Lợi 3B, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Lợi 3 thuộc tuyến 477 Phước Hòa,</li> <li>- Kéo căng dây đầu nối đường dây trung thế, lắp hoàn chỉnh trạm 37,5kVA Phước Lợi 3B, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Phước Lợi 4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/41/14 và từ trụ 477PH/160/41/18 và trụ A/1 đến trụ 477PH/160/41/16A thuộc trạm 25kVA Phước Lợi 5 hiện hữu tại trụ 477PH/160/41/18 và trạm 50kVA Phước Lợi 5A XDM tại trụ 477PH/160/41/14 thuộc tuyến 477 Phước Hòa,</li> <li>- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/41/29/7 đến trụ 477PH/160/41/29/7/4 và tại trụ B/2 đến trụ B/3 thuộc trạm 37,5kVA Phước Lợi 4A tại trụ 477PH/160/41/29/7/4 thuộc 477 Phước Hòa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áp Phước Lợi, xã Phú Quới.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Lợi tại trụ 477PH/160/41/2 thuộc 477 Phước Hòa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ĐTXD năm 2026</li> </ul>

32		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha và công suất trạm 50kVA lên 3*50kVA UBX Thạnh Quới 1A, nâng cấp đường dây hạ áp cáp ABC 4*120mm <sup>2</sup> , cắt ngừng lưới hạ áp trạm 3*37,5kVA UBX Thạnh Quới 1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/64 và từ trụ 477PH/160/65 đến trụ 477PH/160/65/1 và từ trụ BH/2 đến trụ BH/7 và từ trụ BH/1 đến trụ BH/P1/16 thuộc trạm 3*50kVA UBX Thạnh Quới 1A tại trụ 477PH/160/65/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ UBX Thạnh Quới 1 tại trụ 477PH/160/64 thuộc tuyến 477 Phước Hòa. - Cắt CB+ 03FCO trạm 3*3,7,5kVA UBX Thạnh Quới 1 tại trụ 477PH/160/63 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	ĐTXD năm 2026
33		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Cấy mới trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-2, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A thuộc tuyến 477 Phước Hòa - Kéo căng dây đấu nối đường dây trung thế, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-3, cắt ngừng lưới hạ áp trạm 25kVA Hoà Thạnh 2A-1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/62/22 và từ trụ 477PH/160/62/25 đến trụ A/1 thuộc trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-2 tại trụ 477PH/160/62/22 thuộc 477 Phước Hòa - Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/160/62/26/1 đến trụ 477PH/160/62/26/6 thuộc trạm 50kVA Hoà Thạnh 2A-3 tại trụ 477PH/160/62/26/6 thuộc 477 Phước Hòa	Áp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hoà Thạnh tại trụ 477PH/160/62/26/7 thuộc 477 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026
34		08h30	09h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (05CN)	Tháo 03 kẹp quai hotline nhánh rẽ trạm Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 479-477-472VLg/59 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Làm việc tại trụ 479-477-472VLg/59 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Off Relay 79 MC 472 Vĩnh Long thuộc trạm 110kV Vĩnh Long. - Cắt 03 LBFCO Trạm Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 472VLg/59/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Tháo Hotline

35		09h00	14h30	Điện lực Long Châu	XNDV ĐLVL (05CN)	Kiểm định máy biến áp, CB, LA, LBFCO, hệ thống tiếp địa, lắp sứ gia cường LBFCO TBA 750kVA Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 472VLg/59/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc từ LA trở xuống trạm 750kVA Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 472VLg/59/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Cắt CB + 03 LBFCO Trạm Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 472VLg/59/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long - Kiểm tra 03 Hotline nhánh rẽ Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 479-477- 472VLg/59 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long đang cô lập.	Thử nghiệm thiết bị
36		14h30	15h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (05CN)	Đầu 03 kẹp quai hotline nhánh rẽ trạm Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 479-477-472VLg/59 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Làm việc tại trụ 479-477-472VLg/59 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	- Off Relay 79 MC 472 Vĩnh Long thuộc trạm 110kV Vĩnh Long. - Kiểm tra 03 LBFCO Trạm Trường CĐ XD Miền Tây tại trụ 472VLg/59/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long (đang cắt)	Đầu Hotline
37		- 06h10 - 18h05	- 06h20 - 18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Thao tác cắt/đóng 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm.	Từ trụ L45/212A và trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm	Khu phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân	Cắt, đóng Rec Trà Ôn tại trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
38		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 474 Bình Minh.	Trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
39		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn

40		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp La Ghi, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 695/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 11/5/2026.	Từ trụ L45/328 và tại trụ L45/294 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp La Ghi, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + Cắt 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân - 5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh. _Kiểm tra Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 (đang cắt)	Địa phương đề nghị cắt điện
41		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọt (50CN)	Thay dây dẫn ACXH 24kV-240mm2 từ trụ M44/288 đến trụ M44/309 tuyến 474 Bình Minh (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	_ Từ trụ M44/288 đến trụ M44/309 tuyến 474 tuyến 474 Bình Minh	Áp La Ghi, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + Cắt 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân - 5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm. _Cắt 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh. _Kiểm tra Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 (đang cắt)	ĐTXD 2026

42		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (30CN)	<p>_Dựng trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Vũng Liêm.</p> <p>_Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Vũng Liêm (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).</p>	<p>_Trụ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Vũng Liêm.</p> <p>_Trụ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Vũng Liêm</p>	<p>Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân.</p>	<p>_Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm</p> <p>_Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + Cắt 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân - 5 trụ L45/287 tuyến 475 Vũng Liêm.</p> <p>_Cắt 3LBF Tích Thiện trụ M44/P296/4 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_Kiểm tra Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 (đang cắt)</p>	ĐTXD 2026
1	Chủ nhật 31/05/2026	06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD ĐIỆN HUỖNH LÂM (10CN)	<p>-Dựng trụ trung thế, kéo và đấu nối dây trung thế từ trụ 474BTre/43/16A đến trụ 474BTre/43/16A/08 NR 3 pha Đình Bình Phú ( XDM )</p> <p>-Lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA trụ 474BTre/43/16A/08 NR 3 pha Đình Bình Phú ( XDM )</p> <p>-Dựng trụ hạ thế, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/43/16A/01 đến trụ 15a, từ trụ 19a/1 đến trụ 8b, từ trụ 15a đến trụ 23a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474BTre/43/16A/08 NR 3 pha Đình Bình Phú ( XDM )</p> <p>-Cắt dừng lưới hạ thế tại khoảng trụ 12a đến trụ 13a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 9A trụ 474BTre/43/14 tuyến 474 Bến Tre sang trạm 160kVA trụ 474BTre/43/16A/08 NR 3 pha Đình Bình Phú ( XDM )</p>	<p>-Trụ trụ 474BTre/43/16A đến trụ 474BTre/43/16A/08 NR 3 pha Đình Bình Phú ( XDM )</p> <p>-Lưới hạ thế từ trụ 12a đến trụ 13a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 9A trụ 474BTre/43/14 tuyến 474 Bến Tre</p>	<p>-Phường Bến Tre</p>	<p>-Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre</p> <p>-Cắt 3LTD trụ 474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến Tre (đang cắt)</p>	ĐTXD năm 2026

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Thay trụ hạ thế 1a bằng trụ BTLT trung thế 14m (đánh số trụ 474BTre/43/27A) thuộc lưới hạ thế trạm 37.5 kVA Bình Phú 13B trụ 474BTre/43/26 tuyến 474 Bến Tre. Di dời LBS + 3DS từ trụ 474BTre/43/38 đến lắp tại trụ 474BTre/43/27A tuyến 474 Bến Tre. -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Trụ hạ thế 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5 kVA Bình Phú 13B trụ 474BTre/43/26 tuyến 474 Bến Tre -Tại trụ 474BTre/43/38, 474BTre/43/27A tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LTD trụ 474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến Tre (đang cắt)	-Di dời thiết bị
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD ĐIỆN HUYỀN LÂM (10CN)	-Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/43/28B đến trụ 10b, từ trụ 474BTre/43/28B đến trụ 8c, từ trụ 2c đến 2e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA Bình Phú 13 trụ 474BTre/43/28B tuyến 474 Bến Tre. Nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA trạm Bình Phú 13 trụ 474BTre/43/28B tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/43/28B tuyến 474 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/43/28B đến trụ 10b, từ trụ 474BTre/43/28B đến trụ 8c, từ trụ 2c đến 2e thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA Bình Phú 13 trụ 474BTre/43/28B tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LTD trụ 474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến Tre (đang cắt)	-ĐTXD năm 2026
4		08h30	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Cty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10CN)	-Thay giáp buộc, giáp núu tại trụ 474BTre/43/29/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/43/29/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/43/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LTD trụ 474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến Tre (đang cắt)	-SCL năm 2026

5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD ĐIỆN HUYỀN LÂM (10CN)	-Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 1b đến trụ 3a, từ trụ 1g đến trụ 6g, từ trụ 10f đến trụ 10f/1 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/12/01 tuyến 474 Bến Tre. Nâng công suất trạm từ 160kVA lên 400kVA trạm Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/12/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/43/36B/12/01 tuyến 474 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 1b đến trụ 3a, từ trụ 1g đến trụ 6g, từ trụ 10f đến trụ 10f/1 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/12/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/36B/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/12/01 tuyến 474 Bến Tre	-ĐT XD năm 2026
6		08h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 320kVA Trạm bơm tăng áp Cầu Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/5B/03 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/43/36B/5B/03 tuyến 474 Bến Tre -Từ tầng đà LBFCO trở xuống trụ 474BTre/43/36B/5B tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 320kVA Trạm bơm tăng áp Cầu Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/5B/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/36B/5B tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/11 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/36B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

7		13h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA và vật tư, phụ kiện trạm 320kVA NH TMCP ĐT&PT trụ 473BTre/106/05/10/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/106/05/10/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 320kVA NH TMCP ĐT&PT trụ 473BTre/106/05/10/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 320kVA NH TMCP Công Thương trụ 473BTre/106/05/10/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/106/05/10 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
8		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Dựng ngọn trụ BTLT16m đơn, 16m đôi, lắp xà sứ từ trụ 475CL/332/48/11PA đến trụ 475CL/332/48/11/7T NR Cầu Thanh Trung	-Từ trụ 475CL/332/48/11PA đến trụ 475CL/332/48/11/7T NR Cầu Thanh Trung	-Áp Thanh Trung - xã Hưng Kháng Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/332/48/11P NR Ngã Tư Thanh Trung (đầu NR Cầu Thanh Trung)	-ĐTXD 2026
9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Di dời trạm 50kVA từ trụ 478BTri/21A/01 về trụ 478BTri/21A/03A; Di dời 3LBFCO từ trụ 478-473BTri/21A tuyến 478-473 Ba Tri về trụ 478BTri/21A/01 NR Đường 19.5.	-Từ trụ 478-473BTri/21/A tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 478BTri/21A/04 NR Đường 19.5	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 478-473BTri/21A tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 478-473BTri/21A tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 478-473BTri/20 tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.

10		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (25CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT14m, dựng trụ trung thế đậm lưới, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế từ trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao.	-Trụ trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/131/02 NR Bãi Ngao.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026.
11		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (08 CN)	-Dựng trụ hạ thế 8,5m đơn, đôi, thay dây hạ thế ABC2x50+ ACKP70 thành ABC4x70 từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 1b; từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 471-473BTh/88; từ trụ 471-473BTh/88 đến trụ 88/2; từ trụ 3a đến trụ 3a/2 thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-Lưới điện hạ áp từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 1b; từ trụ 471-473BTh/85 đến trụ 471-473BTh/88; từ trụ 471-473BTh/88 đến trụ 88/2; từ trụ 3a đến trụ 3a/2 thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 471-473BTh/85 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-ĐTXD 2026
12		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (08 CN)	-Dựng trụ hạ thế 8,5m đơn, đôi, thay dây hạ thế ABC2x50+ ACKP70 thành ABC4x70 từ trụ 471-473BTh/302 đến trụ 471-473BTh/297; từ trụ 471-473BTh/302 đến trụ 471-473BTh/306 thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Lưới điện hạ áp từ trụ 471-473BTh/302 đến trụ 471-473BTh/297; từ trụ 471-473BTh/302 đến trụ 471-473BTh/306 thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 471-473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 473BTh/302 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-ĐTXD 2026

13		06h30	17h00	- Điện lực Trung Thành - Điện lực Càng Long - Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Trung Thành (2CN) - Điện lực Càng Long (2CN)	Chuyển nguồn cấp điện khu vực ngoài phạm vi công tác.	Điện lực Trung Thành	Xã Trung Thành, xã Quới An	- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh (tạm ngưng chuyển nhượng điện qua Ranh giới Mây Túc cho tuyến 478 Trà Vinh). - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473- 471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay- 1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm (tạm ngưng kết vòng tuyến 471 Vũng Liêm và tuyến 473 Vũng Liêm). - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm. - Đóng Rec Mạng Thít - Vũng Liêm (nhận nguồn từ tuyến 473 Cổ Chiên cấp điện cho tuyến 471 Vũng Liêm đến LBS Huyện Ủy, công suất khoảng 3,2MW).	- Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng, - Công trình Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn 2026
----	--	-------	-------	--	--	--	----------------------	----------------------------------	--	--

14		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UBND xã Trung Thành</li> <li>- Điện lực Trung Thành</li> <li>- Điện lực Càng Long</li> <li>- Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát.</li> <li>- Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Phục vụ địa phương giải tỏa phát quang cây xanh dọc đường bộ: các vị trí cây gần, nguy hiểm dọc HLATLĐCA theo QL53 thuộc xã Trung Ngãi (theo Công văn số 685/UBND-VP ngày 11/05/2026 của UBND xã Trung Ngãi.</li> <li>*Điện lực Trung Thành kết hợp công tác bảo trì, sửa chữa, phát quang lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn 2026.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Từ trụ 471VLi/115 đến trụ 471VLi/248 tuyến 471 Vũng Liêm và từ trụ 473VLi/108 đến trụ 473VLi/223 tuyến 473 Vũng Liêm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh.</li> <li>- Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm</li> <li>- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm, đề thao tác cắt DS Trung Thành -1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Địa phương đề nghị cắt điện</li> </ul>
----	--	-------	-------	----------------------	---	--	--	---	--	---

15		06h30	17h00	- Điện lực Trung Thành - Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (5CN)	- Thay 03LTD Vũng Liêm - Càng Long -1 thành 3DS2 Mây Túc tại trụ số 471VLi/248 tuyến 471 Vũng Liêm.	Tại trụ số 471VLi/248 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh. - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473- 471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay- 1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thay thế thiết bị
----	--	-------	-------	--	--------------------------------	--	---	------------------------------------	--	----------------------

16		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (40 CN)	- Thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đá sắt, bulon liên kết đá, thay chằng từ trụ 471VLi/115 đến trụ 471VLi/135 tuyến 471 Vũng Liêm; từ trụ 473-471VLi/108 đến trụ 473-471VLi/119A và từ trụ 473-471VLi/148 đến trụ 473-471VLi/162 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm (thay 5 trụ BTLT 14m, 296 sứ đứng, 110 sứ treo, 21 bộ chằng). (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026)	Từ trụ 471VLi/115 đến trụ 471VLi/135 tuyến 471 Vũng Liêm; từ trụ 473-471VLi/108 đến trụ 473-471VLi/119A và từ trụ 473-471VLi/148 đến trụ 473-471VLi/162 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi	- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh. - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm, đề thao tác cắt DS Trung Thành -1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm.	Công trình Sửa chữa lớn năm 2026
----	--	-------	-------	----------------------	--	---	--	-------------------------------	--	----------------------------------

17		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (09 CN)	<p>- Dựng 01 cặp trụ trung thế đệm lưới BTLT14m, lắp đặt kẹp quay cho trạm (250kVA) Trung Ngãi 9 tại trụ 473-471VLi/152A tuyến 471 Vũng Liêm.</p> <p>- Kéo căng dây trung thế 3 pha, lắp kẹp quay đầu nối tại trụ 473-471VLi/151 và trụ 471VLi/P151/1 tuyến 471 Vũng Liêm để cấp điện cho trạm (160kVA) Trung Ngãi 9A trụ 471VLi/P151/1 tuyến 471 Vũng Liêm.</p> <p>(Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)</p>	Tại trụ 473-471VLi/152A tuyến 471 Vũng Liêm. và trụ 473-471VLi/151 đến trụ 471VLi/P151/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Giòng Ké, xã Trung Ngãi	<p>- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm.</p> <p>- Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh.</p> <p>- Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</p> <p>- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm</p> <p>- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.</p> <p>- Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm, đề thao tác cắt DS Trung Thành -1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm.</p>	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
----	--	-------	-------	----------------------	--	---	---	----------------------------	---	-------------------------------------

18		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay kiểm định LBFCO Trường Hội 6 trụ 471VLi/T224/2 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Thay kiểm định LBFCO Trường Hội 4 trụ 471VLi/T231/4 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại trụ 471VLi/T224/2 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Tại trụ 471VLi/T231/4 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh.</li> <li>- Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm</li> <li>- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
19		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Đèn Đường Nghĩa Trang trụ 471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. Vệ Sinh công nghiệp thuê QLVH trạm Lò GM Văn Tài trụ 471VLi/T119/2 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm An Trung 2A trụ 471VLi/169 tuyến 471 Vũng Liêm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại trụ 471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm và trụ 471VLi/T119/2 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Tại trụ 471VLi/169 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Áp An Điền 1, ấp An Trung, xã Trung Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh.</li> <li>- Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm</li> <li>- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

20		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Đền Đường Nghĩa Trang trụ 471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>Vệ Sinh công nghiệp thuê QLVH trạm Lò GM Văn Tài trụ 471VLi/T119/2 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm An Trung 2A trụ 471VLi/169 tuyến 471 Vũng Liêm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại trụ 471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm và trụ 471VLi/T119/2 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Tại trụ 471VLi/169 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Áp An Điền 1, ấp An Trung, xã Trung Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh.</li> <li>- Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm</li> <li>- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
21		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH MTV TM - DV Xây lắp Phương Anh (08 CN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dựng 01 trụ trung thế BTLT14m đệm lưới, căng dây đầu nối nhánh rẽ trung thế 22kV và trạm biến áp 320kVA cấp điện cho Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mua Bán Dừa Khô Thanh Diễm tại trụ 471VLi/235A và trụ 471VLi/T235A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Tại trụ 471VLi/235A và trụ 471VLi/T235A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh.</li> <li>- Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm</li> <li>- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Phát triển khách hàng mới

22		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (08 CN)	- Dựng 01 trụ trung thế đệm lưới BTLT14m, lắp đặt kẹp quay cho trạm (25kVA) Trung Ngãi 5A tại trụ 471VLi/T149/7A tuyến 471 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 471VLi/T149/7A tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	Cắt LBFCO Trung Ngãi 5 trụ 471VLi/T149/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
23		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Đức Hòa 2A trụ 471VLi/T167/34 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Hòa Thuận 3A trụ 471VLi/T167/P18/19 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T167/34 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T167/P18/19 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Đức Hòa, ấp Hòa Thuận, xã Trung Ngãi	Cắt LBFCO An Trung trụ 471VLi/T167/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
24		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Hòa Thuận 1 trụ 471VLi/T167/P18/7 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T167/P18/7 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Hòa Thuận, xã Trung Ngãi	Cắt LBFCO An Trung trụ 471VLi/T167/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
25		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 25kVA lên 50kVA) tại trạm Hòa Thuận 1 (25kVA) trụ 471VLi/T167/P18/11 tuyến 471 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Quang Bình 7)	Tại trạm Hòa Thuận 1 (25kVA) trụ 471VLi/T167/P18/11 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Hòa Thuận, xã Trung Ngãi	Cắt LBFCO An Trung trụ 471VLi/T167/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
26		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Áp 3-2 trụ 473VLi/P191/16 tuyến 473 Vũng Liêm	- Tại trụ 473VLi/P191/16 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp 3, xã Trung Ngãi	Cắt LBFCO Áp 3-1 trụ 473VLi/P191/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

27		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trường Hội 2A trụ 471VLi/T244/18 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T244/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	Cắt 03LBFCO Trường Hội 1-2 trụ 471VLi/T244/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
28		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Phú Tân 2 trụ 471VLi/T207/5 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Phú Tân 3 trụ 471VLi/T207/15 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Trạm Bơm Áp 6 trụ 471VLi/T207/T15/T7A/T4/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Phú Ân 1 trụ 471VLi/T207/T39/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/T207/5 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T207/15 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T207/T15/T7A/T4/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T207/T39/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Phú Tân, ấp 6, ấp Phú Ân, xã Trung Ngãi	Cắt 03LBFCO Phú Tân 1 trụ 471VLi/T207/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
29		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Phú Ân 1 trụ 471VLi/T207/T39/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Nhỏ dờn, dựng lại 1 trụ BTLT12m tại trụ 471VLi/T207/40 tuyến 471 Vũng Liêm (theo yêu cầu của khách hàng chịu chi phí).	- Tại trụ 471VLi/T207/T39/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T207/40 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phú Ân, xã Trung Ngãi	Cắt 03LBFCO Phú Tân 1 trụ 471VLi/T207/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

30		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trạm Bơm Áp 6 trụ 471VLi/T207/T15/T7A/T4/4 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Phú Ân 3 trụ 471VLi/T207/T39/7 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T207/T15/T7A/T4/4 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trụ 471VLi/T207/T39/7 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 6, áp Phú Ân, xã Trung Ngãi	Cắt 03LBFCO Phú Tân 1 trụ 471VLi/T207/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
31		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Nâng công suất trạm do quá tải (từ 37,5kVA lên 50kVA) tại trạm Áp 6 Trung Nghĩa (37,5kVA) trụ 471VLi/T207/T15/9 tuyến 471 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Hiệp Trường 7)	Tại trạm Áp 6 Trung Nghĩa (37,5kVA) trụ 471VLi/T207/T15/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp 6, xã Trung Ngãi	Cắt 03LBFCO Phú Tân 1 trụ 471VLi/T207/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thay MBA quá tải
32		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Trạch 5 trụ 471VLi/146 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Trung Trạch 5 trụ 471VLi/146 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp An Nhơn, xã Trung Thành	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Trung Trạch 5 trụ 471VLi/146 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
33		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Nhà Tròn trụ 471VLi/P153A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Nhà Tròn trụ 471VLi/P153A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Nhà Tròn trụ 471VLi/P153A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
34		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Phú Tân 1A trụ 471VLi/T207/T15/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Phú Tân 1A trụ 471VLi/T207/T15/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phú Tân, xã Trung Ngãi	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Phú Tân 1A trụ 471VLi/T207/T15/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

35		07h00	10h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 25kVA) tại trạm Quang Bình 7 (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P73/T59/28 tuyến 471 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Hòa Thuận 1)	Tại trạm Quang Bình 7 (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P73/T59/28 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Quang Hòa, xã Quới An	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Quang Bình 7 (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P73/T59/28 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay MBA non tải
36		10h30	14h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Hạ công suất trạm do non tải (từ 50kVA xuống 37,5kVA) tại trạm Hiệp Trường 7 (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P81/P44/9 tuyến 471 Vũng Liêm. (Hoán chuyển nội bộ MBA với trạm Áp 6 Trung Nghĩa)	Tại trạm Hiệp Trường 7 (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P81/P44/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Hiệp Trường, xã Quới An.	Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Hiệp Trường 7 (50kVA) trụ 471 VLi/T52/P81/P44/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Thay MBA non tải
37		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Trà Ngoa đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 474 Bình Minh.	Trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Phú, Mỹ Bình, xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
38		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Bình, Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Trà Ngoa trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
39		06h00	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn từ LBS Vĩnh Xuân trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân, trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.	Trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm	Áp La Ghi, Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	Đóng LBS Vĩnh Xuân trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
40		06h00	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh	Áp La Ghi, Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn

41		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 955/UBND xã Trà Ôn, ngày 11/5/2026.	Từ trụ M44/T157B/12 đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202 đến trụ M44/286 tuyến 474 Bình Minh.	Áp 6, Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, xã Trà Ôn, áp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2, trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh. _Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh. _Kiểm tra 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh đang cắt. _Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh đang cắt.	Địa phương đề nghị cắt điện
42		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (30CN)	_Thu hồi trụ cũ tại trạm Thị Trấn 2, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ ABC 4x120mm2 thành 2xABC 4x120mm2 thuộc trạm Thị Trấn 2 trụ M44/174 tuyến 474 Bình Minh. _Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 3xAV 50 thành ABC 4x120mm2 thuộc trạm Cù Lao Tròn trụ M44/P171/1 tuyến 474 Bình Minh. _Thu hồi trạm, trụ cũ tại trạm Khu 4, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ ABC 4x70mm2 thành ABC 4x120mm2 thuộc trạm Khu 4 trụ M44/187 tuyến 474 Bình Minh.	_Tại trụ M44/172 đến trụ M44/174A và từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp 10 thuộc trạm Thị Trấn 2 trụ M44/174 tuyến 474 Bình Minh. _Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 34 thuộc trạm Cù Lao Tròn trụ M44/P171/1 tuyến 474 Bình Minh. _Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 8 và từ trụ M44/184 đến trụ M44/190 thuộc trạm Khu 4 trụ M44/187 tuyến 474 Bình Minh.	Áp 1,2,4, xã Trà Ôn.	_Cắt Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2, trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh. _Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh _Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh. _Kiểm tra 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh đang cắt. _Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh đang cắt.	ĐTXD

43		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	<p>- Thay dây dẫn ACXH 24kV - 240mm<sup>2</sup> từ trụ M44/T157B đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202A đến trụ M44/286;</p> <p>- Cắt lưới, đấu nối cáp ngầm các tuyến 471, 473, 475, 477 trạm 110kV Trà Ôn tại khoảng trụ M44/248 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>- Đo đồng vị pha, nghiệm thu lấy tải các tuyến 471, 473, 475, 477 trạm 110kV Trà Ôn theo phương án được duyệt.</p>	Từ trụ M44/T157B đến trụ M44/T157B/23 và từ trụ M44/202A đến trụ M44/286 và tại khoảng trụ M44/248 tuyến 474 Bình Minh.	Áp 6, Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, xã Trà Ôn, ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	<p>_ Cắt Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2, trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_ Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh</p> <p>_ Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_ Kiểm tra 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh đang cắt.</p> <p>_ Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh đang cắt.</p>	ĐTXD
44		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (8CN)	Thay MBA 25kVA kiểm định không đạt thuộc trạm Thiện Mỹ 3A trụ M44/P243/8 tuyến 474 Bình Minh.	Tại trụ M44/P243/8 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Cây Diệp, xã Trà Ôn.	<p>_ Cắt Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2, trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_ Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh</p> <p>_ Cắt LBS Nhà Thờ Vĩnh Xuân + 3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -4 trụ M44/287 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_ Kiểm tra 3LBF Nhà Thí trụ M44/T261/1 tuyến 474 Bình Minh đang cắt.</p> <p>_ Kiểm tra 3LBF Tích Khánh tại trụ M44/P179/55 tuyến 474 Bình Minh đang cắt.</p>	Thay MBA

45		07h30	16h30	Điện lực Càng Long+Điện lực Trung Thành	Điện lực Càng Long (04CN)	- Thu hồi 3LTD Vũng Liêm Càng Long 1 - Lắp mới 3DS2 Máy Túc. - Xử lý tăng cường dây và đầu cosse tại 3DS1 Máy Túc vừa lắp mới. - Thay phụ kiện bị mục sét	Tại trụ 471VLi/248	Xã Trung Ngãi	- Cắt Recloser Máy Túc trụ số 471VLi/250 - Cắt 3DS1 Máy Túc tại trụ số 478TV/378. - Cắt Recloser Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 + Cắt 3DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLi/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt Recloser Rạch Trúc trụ 471VLi/114 + Cắt 3DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm. Đóng đăng áp 474LD sang 478TV đến Recloser Bình Phú Đóng đăng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thạnh Phú Đóng đăng áp 478TV đến Recloser Tân An Đóng đăng áp 473CK sang 471Vli đến Recloser Máy Túc	SCTX
----	--	-------	-------	---	---------------------------	--	--------------------	---------------	---	------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspc.vn>  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Phong**