

## KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 01 tháng 06 đến Chủ nhật ngày 07 tháng 06 năm 2026

### 1. Lưới 110KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 01/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh	-Xã Ba Tri, An Hiệp, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, áp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (03 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 277/16	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Bình Phú, phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
10		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế , Phòng KHCNCĐS (04 CN)	Xử lý suy hao cáp quang	Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang vị trí trụ 14; đường dây 110kV 172 NĐMG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà vị trí trụ 141	Xã Châu Thành, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành

11		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

13		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
14		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm trạm 110kV Trà Vinh.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh.	Áp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 02/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cày 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
9		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm rạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

10		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (03 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 277/16; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức	Xã Song Lộc; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
11		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế , Phòng KHCNCDS (04 CN)	Xử lý suy hao cáp quang	Đường dây 110kV 174 Cầu Kè – 172 Trà Cú vị trí trụ 88	Xã Lư Nghiệp Anh	Làm việc không cắt điện	Đảm bảo vận hành

12		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 03/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp	-Phường Sơn Đông, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 239	Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành

8		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

10		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
11		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 04/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 75 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	Áp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
9		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè.	áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ

10		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
11		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Sáu 05/06/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ môi nổi thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	14h30	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 171 Trà Vinh 2 - 172 110kV NMDMT VNECO Vinh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 239; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 -172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Đảm bảo vận hành

8		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Bảy 06/06/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thủ điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

6		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thanh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 07/06/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tô thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tải sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		14h30	18h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	Kiểm tra, tuyên truyền (khu vực người dân thả điều có khả năng vướng vào đường dây 110kV gây sự cố)	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 – 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh – 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 – 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1.3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh – 172 Duyên Trà từ trụ 01A đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 171Ngũ Lạc -176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172Ngũ Lạc -171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173Ngũ Lạc -171 Trà Cú từ trụ 98 đến trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc.	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Đôn Châu, Long Hiệp, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức	Làm việc không cắt điện.	Kiểm tra định kỳ

## 2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 01/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478BTre/01 tuyến 478 Bến Tre đến trụ 478-480BTre/46A tuyến 478-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478BTre/01 tuyến 478 Bến Tre đến trụ 478-480BTre/46A tuyến 478-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (10CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị đường dây và trạm khu vực quản lý (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị)	-Toàn hành lang tuyến 471, 473, 475, 477, 479 trạm 110kV Bến Tre -Toàn hành lang tuyến 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Bến Tre -Khu vực Bến Tre quản lý hành lang tuyến 476, 478 trạm 110kV Giao Long. -Khu vực Bến Tre quản lý hành lang tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân	-Phường An Hội, Phường Bến Tre, Phường Sơn Đông, Phường Phú Khương, Phường Phú Tân	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
3		07h30	09h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Thay đà và thanh chống tại trụ 476BTre/107 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/107 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		09h45	11h45	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Thay đà và thanh chống tại trụ 476BTre/108 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/108 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ 474GL/04/21/01T NR Lộ Ông Hồ (Công ty NID trạm không sử dụng)	-Trụ 474GL/04/21/01T NR Lộ Ông Hồ	-Áp Phước Thành xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GL/04/01 NR Lộ Ông Hồ -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/21, trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/21/01T NR Lộ Ông Hồ	-Xử lý mất an toàn, trạm KH thuê ĐL xử lý
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay trụ, làm chằng trụ HT8d thuộc trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Trụ HT8d thuộc trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Áp An Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474GL/68/20P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Xử lý mất an toàn
7		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thu hồi MBA 50kVA, thay TI, MCCB trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh	-Áp Phước Tự xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh -Tháo Hotline trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh	-Xử lý MBA non tải
8		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Nâng công suất MBA 37,5kVA thành 50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 474GL/68/09P/07P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Trụ 474GL/68/09P/07P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/07P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước -Tháo Hotline trụ 474GL/68/09P/07P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Xử lý MBA quá tải
9		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Lắp MBA 37,5kVA, thay TI, MCCB trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh	-Áp Phước Tự xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh -Tháo Hotline trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha áp 3 An Khánh	-Xử lý MBA non tải

10		08h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Thay MBA chảy dầu và nâng công suất từ 37.5kVA lên 2x25kVA trụ 475CL/369/52 NR Chùa Vĩnh Chính và kế hợp phát quang	-Tại trụ 475CL/369/52 NR Chùa Vĩnh Chính -NR Chùa Vĩnh Chính từ trụ 475CL/369/12 đến trụ 475CL/369/52 và NR đầu vào	-Áp Vĩnh Chính -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/369/11 NR Chùa Vĩnh Chính	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay vật tư, thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA tại trụ 474-477GTROM/73; kéo mới dây AC 50mm2 từ trụ trung thế 474-477GTROM/69 đến trụ 477GTROM/75, từ trụ trung thế 474-477GTROM/69 đến trụ hạ thế 69/1 từ trụ 474-477GTROM/74 đến trụ hạ thế 74/3, từ trụ 477GTROM/75 đến trụ hạ thế 75/3 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477-474GTROM/73 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (không đấu nối lưới trung thế) -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477-474GTROM/73 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 50kVA trụ 474-477GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐTXD 2026
12		16h00	16h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 3 kẹp wire, hotline trạm 160kVA trụ 474-477GTROM/73 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 474-477GTROM/73 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Kiểm tra CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474-477GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt. -Dùng sào thao tác lắp 3 kẹp Wire, hotline trạm	-ĐTXD 2026

13		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Thay dây chằng xuống trụ HT21 + Tháp đà 2,4m trụ HT21, HT21/1 + Sửa trụ nghiêng trụ HT26, HT30 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/167/25 NR 3P Cà Muồng. Phát quang, cân pha lưới hạ thế cho trạm.	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/167/25 NR 3P Cà Muồng	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/167/25 NR 3P Cà Muồng	-Ngăn ngừa sự cố
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Áp 2 Tam Hiệp; NR 1P Tổ 10-11 Tam Hiệp	-Từ trụ 162/16/01 đến trụ 162/16/07 NR 1P Áp 2 Tam Hiệp; từ trụ 162/29/01 đến trụ 162/29/06 NR 1P Tổ 10-11 Tam Hiệp	-Áp 1, 2 xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Tam Hiệp; NR 1P Áp 4 Tam Hiệp	-Từ trụ 154 đến trụ 185 NR 3P Tam Hiệp; từ trụ 186 đến trụ 219 NR 1P Áp 4 Tam Hiệp	-Áp 3, 4 xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
16		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/75/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Thiệt)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/75/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp 4 Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/75/01+FCO trụ 471-473BĐ/75 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
17		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/66/26A/01 NR 3P Lộ 16 Bình Thới (Khách hàng NTCN Lê Công Tường)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/66/26A/01 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Áp 4 Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/66/26A/01+FCO trụ 471BĐ/66/26A NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Thay TI hạ thế định kỳ.

18		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/66/27/01 NR 3P Lộ 16 Bình Thới (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Mười)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/66/27/01 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Áp 4 Cây Trôm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/66/27/01+FCO trụ 471BĐ/66/27 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Thay TI hạ thế định kỳ.
19		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/78/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Côn)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/78/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BĐ/78/01+FCO trụ 472BĐ/03/78 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.
20		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/107/03 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Bùi Văn Chạt)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/107/03 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/107/03 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.
21		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2 (Khách hàng NTCN Lê Nguyễn Phục Hưng)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Thay TI hạ thế định kỳ.
22		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/120/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Thanh)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/120/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BĐ/120/01+FCO trụ 472BĐ/03/120 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.
23		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Di dời trụ hạ thế và kéo mới cáp ABC 4x70 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý	-ĐT XD 2026

24		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Phạm Văn Út trụ 478BTh/143/12/04 NR An Điền	-Trụ 478BTh/143/12/04 NR An Điền	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA CSNT Phạm Văn Út trụ 478BTh/143/12/04 NR An Điền	-Thay TI định kỳ
25		09h00	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Phạm Văn Anh trụ 478BTh/143/29/01 NR An Điền	-Trụ 478BTh/143/29/01 NR An Điền	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Phạm Văn Anh trụ 478BTh/143/29/01 NR An Điền -Cắt FCO trụ 478BTh/143/29 NR An Điền	-Thay TI định kỳ
26		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Phạm Hồng Chín trụ 478BTh/143/38/10/01 NR An Qui - An Thạnh	-Trụ 478BTh/143/38/10/01 NR An Qui -An Thạnh	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phạm Hồng Chín trụ 478BTh/143/38/10/01 NR An Qui -An Thạnh -Cắt FCO trụ 478BTh/143/38/10 NR An Qui -An Thạnh	-Thay TI định kỳ
27		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Phan Thị Mỹ Linh trụ 478BTh/143/66/01 NR An Điền	-Trụ 478BTh/143/66/01 NR An Điền	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Phan Thị Mỹ Linh trụ 478BTh/143/66/01 NR An Điền -Cắt FCO trụ 478BTh/143/66 NR An Điền	-Thay TI định kỳ
28		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Phan Ngọc Thủy trụ 478BTh/143/92/01 NR An Điền	-Trụ 478BTh/143/92/01 NR An Điền	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Phan Ngọc Thủy trụ 478BTh/143/92/01 NR An Điền -Cắt FCO trụ 478BTh/143/92 NR An Điền	-Thay TI định kỳ
29		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Đen trụ 478BTh/143/109/01/01 NR An Khương A	-Trụ 478BTh/143/109/01/01 NR An Khương A	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Đen trụ 478BTh/143/109/01/01 NR An Khương A -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/01 NR An Khương A	-Thay TI định kỳ

30		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xi nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (07CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/19, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/23, trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/29, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/36, trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/47, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/53, trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/23A/63, trạm 25kVA trụ 475CL/196/23A/67, trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/81, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/85 nhánh rẽ Thanh Tân	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/19, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/23, trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/29, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/36, trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/47, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/53, trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/196/23A/63, trạm 25kVA trụ 475CL/196/23A/67, trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/23A/81, trạm 50kVA trụ 475CL/196/23A/85 nhánh rẽ Thanh Tân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/196/23A/01 nhánh rẽ Thanh Tân	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
31		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Lắp đà, sứ, qua lưới nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM đầu nối vào lưới trung thế tại trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân -Tháo dỡ di dời trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân vào lắp lại trụ 475CL/196/23A/42/09 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 475CL/196/23A/42/01 đến trụ 475CL/196/23A/42/23; trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/09 và trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh	-Tại trụ 475CL/196/23A/42 nhánh rẽ Thanh Tân; từ trụ 475CL/196/23A/42/01 đến trụ 475CL/196/23A/42/23; trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/09 và trạm 160kVA trụ 475CL/196/23A/42/23 nhánh rẽ Kênh 6 Mảnh	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/196/23A/01 nhánh rẽ Thanh Tân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

32		08h00	12h30	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Kỹ thuật điện Quang Tiến (06CN)	-Di dời lưới hạ thế thuộc trạm 100kVA trụ 475CL/247/40 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 100kVA trụ 475CL/247/40 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành.	-Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475CL/247/40 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành.	-Công trình Hoàn trả, di dời đường dây điện thuộc dự án xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách
33		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Kỹ thuật điện Quang Tiến (06CN)	-Di dời lưới hạ thế thuộc trạm 25kVA trụ 475CL/247/35 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 25kVA trụ 475CL/247/35 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành.	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475CL/247/35 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành.	-Công trình Hoàn trả, di dời đường dây điện thuộc dự án xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách
34		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Thay MBA không đạt chuẩn vận hành, khắc phục tiếp trạm 250kVA Tân An tại trụ 474VLg/49P/4/1 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 474VLg/49P/4/1 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Tân An tại trụ 474VLg/49P/4/1 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	Ngăn ngừa sự cố
35		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Xử lý rỉ dầu, khắc phục tiếp trạm 3*505kVA Phó Cơ Điều 1A tại trụ 479-477-472VLg/66 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 479-477-472VLg/66 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Phó Cơ Điều 1A tại trụ 479-477-472VLg/66 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Ngăn ngừa sự cố

36		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Xử lý rỉ dầu, khắc phục tiếp trạm 3*25kVA CV Mậu Thân tại trụ 472VLg/67/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 472VLg/67/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA CV Mậu Thân tại trụ 472VLg/67/1 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Ngăn ngừa sự cố
37		13h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Xử lý rỉ dầu, khắc phục tiếp trạm 250kVA Phạm Thái Bường 5-1 tại trụ 471VLg/129/1/2 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 471VLg/129/1/2 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Phạm Thái Bường 5-1 tại trụ 471VLg/129/1/2 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Ngăn ngừa sự cố
38		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
39		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (10CN)	Kéo mới và thu hồi 906m dây AV-50mm <sup>2</sup> , lắp mới 02 bộ tiếp địa lắp lại thuộc đường dây hạ thế tại trạm Đông Bình A trụ 477-475BM/94 tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Phạm vi công tác đường dây hạ thế tại trạm Đông Bình A trụ 477-475BM/94 tuyến 477 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt MCCB + FCO trạm Đông Bình A trụ 477-475BM/94 tuyến 477 Bình Minh	Thi công công trình SCL năm 2026
40		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, nhánh rẽ 22kV Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

41		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình).	Trục hạ áp thuộc trạm 3 Áp 4 Hậu Lộc trụ V48/T143/P42/T40/77 và 3A Áp 4 Hậu Lộc trụ V48/T143/P42/T40/75 tuyến 475 Tam Bình	Áp 4 và áp Danh Tám, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm 3 Áp 4 Hậu Lộc trụ V48/T143/P42/T40/77 tuyến 475 Tam Bình - Cắt CB+FCO trạm 3A Áp 4 Hậu Lộc trụ V48/T143/P42/T40/75 tuyến 475 Tam Bình	Công trình SCL 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tích Phú, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 817/UBND xã Trà Ôn, ngày 19/05/2026.	Từ trụ M44/P296/T59/2 đến trụ M44/P296/T59/61 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Tích Phú, xã Trà Ôn.	Cắt LBF Tích Phú, trụ M44/P296/T59/2 tuyến 475 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
43		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D và cạy mới trạm Tích Phú 1B công suất 50kVA tại trụ M44/P296/T59/16; Di dời trạm Tích Phú 1 (25kVA) từ trụ M44/P296/T59/16 về trụ M44/P296/T59/21 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trụ M44/P296/T59/16; Từ trụ M44/P296/T59/16 về trụ M44/P296/T59/21 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Tích Phú, xã Trà Ôn.	Cắt LBF Tích Phú, trụ M44/P296/T59/2 tuyến 475 Trà Ôn.	ĐTXD
44		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Công ty BiKaTa trụ 471TQ/115/76/19/1 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Yên, xã Tân Lược	- Cắt 3LBF CO Công ty BiKaTa trụ 471TQ/115/76/19 tuyến 471 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
45		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm Công ty Nông Nghiệp 620 trụ 473TQ/174/5/9 tuyến 473 Tân Quới	Áp Tân Lập, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO trạm Công ty Nông Nghiệp 620 trụ 473TQ/174/5/9 tuyến 473 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ

46		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm VTL Trương Kim Hiếu trụ 479TQ/232/10/1 tuyến 479 Tân Quới	Áp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm VTL Trương Kim Hiếu trụ 479TQ/232/10/1 tuyến 479 Tân Quới;	Thay HTĐĐ định kỳ
47		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/349/79, nhánh Tà Nị, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213	Xã Long Thành	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
49		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213	Xã Long Thành	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

50		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 477DT/T213/204, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. (Trừ nhánh Hồ Thùng đầu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25).	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
51		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 477DT/T213/204, từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 nhánh Đông Hải, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. (Trừ nhánh Hồ Thùng đầu nối trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25).	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
52		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	Nâng cấp nhánh Nhà Mát 5 từ 12,7kV lên 22kV - Nâng cấp đường dây trung áp Nhà Mát 5 từ 12,7kV lên 22kV sử dụng cáp 03xACKP50mm2 + 01xACKP50mm2, sứ đứng polymer 35kV. - Đầu nối nhánh xây dựng mới đường dây trung áp 22kV nối tiếp Nhà Mát 5	Từ trụ 473DT/T153/T85/14 đến trụ 473DT/T153/T85/T14/05 và từ trụ 473DT/T153/T85/T14/05 đến trụ 473DT/T153/T85/T14/17 (XDM) nhánh 12,7kV Nhà Mát 5, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Nhà Mát trụ 473DT/T153/T85/01	ĐTXD

53		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	Nâng cấp nhánh Nhà Mát 4 từ 12,7kV lên 22kV - Nâng cấp đường dây trung áp Nhà Mát 4 từ 12,7kV lên 22kV sử dụng cáp 03xACKP50mm2 + 01xACKP50mm2, sứ đứng polymer 35kV. - Đầu nối nhánh xây dựng mới đường dây trung áp 22kV nối tiếp Nhà Mát 5	- Từ trụ 473DT/T153/T85/26A đến trụ 473DT/T153/T85/T26A/05 và từ trụ 473DT/T153/T85/T26A/06 đến trụ 473DT/T153/T85/T26A/13 (XDM) nhánh Nhà Mát 4, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Nhà Mát trụ 473DT/T153/T85/01	ĐT XD
54		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (06 CN)	Hoàn thiện trạm Nhà Mát 2.2 công suất 1x160kVA trụ số 473DT/T153/T85/26; Cắt dùm tách lưới hạ áp từ trụ b2-b3 trạm Nhà Mát 2.1 chuyển sang nhận điện trạm mới cây	- Trụ 473DT/T153/T85/26 nhánh Nhà Mát và trên lưới hạ áp trạm Nhà Mát 2.1, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO Nhà Mát trụ 473DT/T153/T85/01	ĐT XD
55		08h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (04 CNKD)	Thay điện kế, TI, TU định kỳ và bảo trì thiết bị đo đếm	Trụ 476DT/P122/01 nhánh 22kV NMNĐ Võ Văn Du, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	Cắt 3 LBFCO NMNĐ Võ Văn Du trụ 476DT/122 Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
56		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/76 tuyến 473CN và đến LBS Tri Liêm (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) - xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
57		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 473CN/155 đến trụ 473CN/183 và từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/76 tuyến 473CN và đến LBS Tri Liêm (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) - xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

58		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Gắn lưới trung hạ áp từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/313 tuyến 473CN và nhánh Tũa Thóc từ điểm đầu nối tại trụ 474TV/175 đến trụ 474TV/T175/07 tuyến 474TV (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Nhị Trường tỉnh Vĩnh Long	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Xóm Chòi Ngãi Xuyên khoảng trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/T17/(01-72).	Xã Trà Cú.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
60		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
61		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
62		08h00	13h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Nâng công suất trạm và hệ thống đo đếm Sóc Cầu 4 từ 2x15kVA lên 1x50kVA	Tại trạm Sóc Cầu 4 trụ 473TR/T183/T8/P14/37 nhánh trung thế 12,7kV Sóc Cầu thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	Cắt LBFCO Sóc Cầu trụ 473TR/T183/T8/14 nhánh trung thế 12,7kV Sóc Cầu thuộc tuyến 473 Trà Cú	Đảm bảo vận hành
63		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

64		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Nhà Thờ Tân An và các nhánh rẽ đầu nối vào, nhánh 22kV Hương Lộ 2 và các nhánh rẽ đầu nối vào, An Chánh và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
65		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Giồng Bèn, Trà On, Bình Hội và tất cả các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
66		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Trục chính tuyến 473 Cầu Kè từ trụ 110 đến 168, nối tuyến Tân An – Huyện Hội và các nhánh rẽ Tân Bình B, Cầu Xây	Xã Tân An	Không cắt điện	Bảo dưỡng
67		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Trục chính tuyến 473 từ trụ 168 đến 307 và các nhánh rẽ đầu nối vào, Nhánh 22kV Tân Bình A, Ngã Hậu 2 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An, An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
68		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Ngã Hậu và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
69		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (01CN)	Kiểm tra ngày định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV NT 478TV-473CK (Tân An cũ) từ trụ 478TV/316-T316/(01- 25), NMXX Vạn Lợi 1, An Trường A, Lo Co B, Lo Co B3, Rạch Tự Nhiên, Rạch Suối Cạn, Ấp 9B, Chợ Lo Co, Cty Nam Việt, Cầu Suối, Ấp 6.2, Ấp 6.4, Ấp 4.1, NMXX Sáu Mai	Xã An Trường, Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

70		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Trục chính tuyến 473 từ trụ 168 đến 307 và các nhánh rẽ đầu nối vào, Nhánh 22kV Tân Bình A, Ngã Hậu 2 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Tân An, An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
71		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV Ngã Hậu và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh 22kV Ngã Hậu 1 và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
72		18h00	21h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và trạm biến áp	Nhánh 22kV NT 478TV-473CK (Tân An cũ) từ trụ 478TV/316-T316/(01- 25), NMXX Vạn Lợi 1, An Trường A, Lo Co B, Lo Co B3, Rạch Tự Nhiên, Rạch Suối Cạn, Ấp 9B, Chợ Lo Co, Cty Nam Việt, Cầu Suối, Ấp 6.2, Ấp 6.4, Ấp 4.1, NMXX Sáu Mai	Xã An Trường, Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
73		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Thanh Trì 4 từ trụ 476TV/20 đến trụ 476TV/T20/08	Ấp Thanh Trì xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
1	Thứ Ba 02/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478-480BTre/46A đến trụ 478-480BTre/85 tuyến 478-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478-480BTre/46A đến trụ 478-480BTre/85 tuyến 478-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (10CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị đường dây và trạm khu vực quản lý (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị)	-Toàn hành lang tuyến 471, 473, 475, 477, 479 trạm 110kV Bến Tre -Toàn hành lang tuyến 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Bến Tre -Khu vực Bến Tre quản lý hành lang tuyến 476, 478 trạm 110kV Giao Long. -Khu vực Bến Tre quản lý hành lang tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân	-Phường An Hội, Phường Bến Tre, Phường Sơn Đông, Phường Phú Khương, Phường Phú Tân	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD ĐIỆN HUYỀN LÂM (10CN)	-Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 1d đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế 250kVA TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 474 Bến Tre. Nâng công suất trạm từ 250kVA lên 400kVA trạm TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 1d đến trụ 3d thuộc lưới hạ thế 250kVA TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 474 Bến Tre -Tại trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 3x25kVA TT Nguyễn Huệ I trụ 473BTre/49/27/27A/03 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 250kVA TT Nguyễn Huệ trụ 473BTre/49/27/27A/04 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/49/27/27A tuyến 473 Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026
4		08h30	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháp đà U trụ 475AH/97/55/31/24-475AH/97/55/31/26, đào làm chằng trụ 475AH/97/55/31/26 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Trụ 475AH/97/55/31/24-475AH/97/55/31/26 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Áp Tiên Phú 1 xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/26 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1 -Cắt + tháo cần FCO trụ 475AH/97/55/31/19 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1 -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/18 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Xử lý mất an toàn

5		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thu hồi MBA 2x50kVA, thu hồi TI, MCCB trụ 479AH/53/62A/10 NR Lộ nhà thờ Phú Túc	-Trụ 479AH/53/62A/10 NR Lộ nhà thờ Phú Túc	-Áp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/62A/01 NR Lộ nhà thờ Phú Túc -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/62A/10 NR Lộ nhà thờ Phú Túc	-Xử lý MBA non tải
6		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay MBA 2x37,5kVA bằng 2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân	-Trụ 479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân	-Áp Phú Xuân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân -Tháo Hotline trụ 479AH/53/52/06/16 NR áp Phú Xuân	-Xử lý MBA quá tải
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp MBA 2x37,5kVA, lắp TI, MCCB trụ 479AH/53/62A/10 NR Lộ nhà thờ Phú Túc	-Trụ 479AH/53/62A/10 NR Lộ nhà thờ Phú Túc	-Áp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt LBFCO trụ 479AH/53/62A/01 NR Lộ nhà thờ Phú Túc -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/62A/10 NR Lộ nhà thờ Phú Túc	-Xử lý MBA non tải
8		08h00	09h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLDCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA trụ 477MC/149/01 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Tại trạm 3x25kVA trụ 477MC/149/01 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Áp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 477MC/149/01 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 477MC/149 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Ngăn ngừa sự cố
9		09h15	10h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLDCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA trụ 477MC/115/01 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Tại trạm 2x50kVA trụ 477MC/115/01 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Áp Tân Mỹ - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 477MC/115/01 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt FCO trạm 2x50kVA tại trụ 477MC/115 tuyến Mô Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Ngăn ngừa sự cố

10		10h30	11h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vinh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 37.5kVA trụ 477MC/57/04 NR Bung Cát	-Tại trạm 37.5kVA trụ 477MC/57/04 NR Bung Cát	-Áp Tân Đức B - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline 37.5kVA trụ 477MC/57/04 NR Bung Cát	-Ngăn ngừa sự cố
11		13h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vinh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 477MC/92/01A, trạm 37.5kVA trụ 477MC/92/12 NR Tân An và kết hợp phát quang	-Tại trạm 25kVA trụ 477MC/92/01A, trạm 37.5kVA trụ 477MC/92/12 NR Tân An -NR Tân An từ trụ 477MC/92/01A đến trụ 477MC/92/12	-Áp Tân An - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 477MC/92 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm (đầu NR Tân An)	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Lắp đặt, kéo dây từ trụ 478TT/56/54 đến trụ 478TT/56/70, thu hồi lưới hiện hữu NR Thành An, lắp trạm 160kVA trụ 478TT/56/70 NR Thành An	-Từ trụ 478TT/56/54 đến trụ 478TT/56/70 NR Thành An	-Áp Đông Thành, Đông Hoà - xã Tân Thành Bình	-Cắt 3LBFCO trụ 478TT/56/36 NR Thành An	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
13		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473-475GTROM/02 đến trụ 473-475GTROM/10 tuyến 473-475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 473-475GTROM/02 đến trụ 473-475GTROM/10 tuyến 473-475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của MC 473, 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ
14		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 473GTROM/11 đến trụ 473GTROM/52 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại của MC 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ

15		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay 2TI trạm và thay cụm tụ bù 2x2,5kVAr bị hỏng tại trụ trung thế 474GTROM/149 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/144 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm và tại trụ trung thế 2x50kVA trụ 474GTROM/144 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/144 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
16		10h30	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay cụm tụ bù 3x2,5kVAr bị hỏng tại trụ trung thế 473GTROM/175/05 và cân pha lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473GTROM/175/04 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473GTROM/175/04 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473GTROM/175/04 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-SCTX
17		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay cụm tụ bù 3x5kVAr bị hỏng tại trụ hạ thế 05 và cân pha lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/01 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/01 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/175/09/01 + Cắt 3FCO trụ 473GTROM/175/09 nhánh rẽ Hưng Nhượng	-SCTX
18		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Tháo thu hồi trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/119, lắp mới trạm 160kVA tại trụ 474GTROM/121 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (không đấu nối lưới trung thế) -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/119, tại trụ 474GTROM/121 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp Hotline trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/119 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐTXD 2026
19		16h00	16h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 3 kẹp wire, hotline trạm 160kVA trụ 474GTROM/121 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 160kVA trụ 474GTROM/121 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Kiểm tra CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474GTROM/121 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt -Dùng sào thao tác lắp 3 kẹp Wire, hotline trạm	-ĐTXD 2026

20		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Lắp mới trạm 160kVA tại trụ 477GTROM/253/03 (không đầu nối lưới trung thế) nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh; dựng mới trụ BTLT 7,5m ghép đôi với trụ hiện hữu tại các vị trí trụ hạ thế 04, 06, 3a, 3a/4; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x70mm2 từ trụ trung thế 477GTROM/253/01 đến trụ 477GTROM/253/13, từ trụ trung thế 477GTROM/253/03 đến trụ hạ thế 3/8, từ trụ hạ thế 3a đến trụ 3a/6, từ trụ trung thế 477GTROM/253/07 đến trụ hạ thế 7/1, từ trụ trung thế 477GTROM/253/08 đến trụ hạ thế 8/2; cắt đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 477GTROM/253/07 đến trụ hạ thế 7a, chuyển đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 477GTROM/253/01 đến trụ trung thế 477GTROM/253/07 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477GTROM/253/10 sang đầu vào trạm 160kVA trụ 477GTROM/03 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ trung thế 477GTROM/253/03 và lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477GTROM/253/10 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477GTROM/253/10 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-ĐTXD 2026
21		16h00	16h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Lắp 3 kẹp wire, hotline trạm 160kVA trụ 477GTROM/03 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Tại trạm 160kVA trụ 477GTROM/03 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh	-Xã Hưng Nhượng	-Kiểm tra CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477GTROM/03 nhánh rẽ Cơ Khí Tân Thanh đang cắt -Dùng sào thao tác lắp 3 kẹp Wire, hotline trạm	-ĐTXD 2026

22		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (02CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 4472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 4472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
23		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì đầu cosse đầu vào MCCB và lều hạ thế tại trạm; Cắt dùng lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/174 đến trụ 478BTri/28/175 thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/176/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri Tiệm Tôm).	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/176/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/176/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/176 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-SCTX xử lý quá tải.
24		09h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 478BTri/28/170 đến trụ 478BTri/28/171; Lắp tụ bù hạ thế trụ 478BTri/28/156 thuộc trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB +3FCO trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-SCTX xử lý quá tải.
25		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Di dời tụ bù hạ thế từ trụ 09 về trụ 05 trạm 250kVA trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
26		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Bự 1 trạm 50kVA trụ 473BTri/228/13/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/13/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BTri/228/13/1 NR Bảo Thạnh. Tân Xuân. - Cắt FCO trụ 473BTri/228/13 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Thay TI hạ thế định kỳ

27		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng nuôi tôm Bùi Thị Kim Thủy 2 trạm 50kVA trụ 473BTri/228/26A/2 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/26A/2 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/228/26A/2 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	-Thay điện kế định kỳ
28		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Phạm Văn Chiến trạm 50kVA trụ 473BTri/228/35/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Trụ 473BTri/228/35/1 NR Bảo Thạnh Tân Xuân	-Xã Tân Xuân	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BTri/228/35/1 NR Bảo Thạnh. Tân Xuân. - Cắt FCO trụ 473BTri/228/35 NR Bảo Thạnh Tân Xuân.	- Thay TI hạ thế định kỳ
29		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Mai Văn Thi trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/2/6 NR Ấp 7 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/2/6 NR Ấp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 473BTri/228/207/2/6 NR Ấp 7 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ
30		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (25CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m, thay sứ, chằng sét, thay tiếp đất từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa-Giồng Trôm.(Đang cắt).	-SCL 2026 bổ sung.

31		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 05CN	-Thay trụ nứt gốc trụ 472BĐ/03/99/36/06 + Căng lại dây trung hòa từ trụ 472BĐ/03/99/36/08 đến trụ 472BĐ/03/99/36/14 + Ép tăng cường dây trung hòa trụ 472BĐ/03/99/36/08, 472BĐ/03/99/36/11, 472BĐ/03/99/36/12 + Thay lại khung sứ đỉnh, cách điện đứng, thay chằng xuống trụ 472BĐ/03/99/36/08 NR 3P NTTTS Simmy. -Sửa trụ nghiêng trụ 472BĐ/99/36/12/14 + thay chằng xuống trụ 472BĐ/99/36/12/11, 472BĐ/99/36/12/17, 472BĐ/99/36/12/19 NR 3P NTCN Hà Thanh Bửu	-Trụ 472BĐ/03/99/36/06, từ trụ 472BĐ/03/99/36/08 đến trụ 472BĐ/03/99/36/14 NR 3P NTTTS Simmy + trụ 472BĐ/99/36/12/11, 472BĐ/99/36/12/14, 472BĐ/99/36/12/17, 472BĐ/99/36/12/19 NR 3P NTCN Hà Thanh Bửu	-Áp Bình Lộc xã Thanh Phước	-Cắt LBS+3DS trụ 472BĐ/03/99/36/1A NR 3P NTTTS Simmy -Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 472BĐ/03/99/38 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Ngăn ngừa sự cố
32		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa	-Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/421 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thuận xã Phú Thuận; Long An, Hưng Chánh, Giồng Bông xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
33		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 477BĐ/47/127; từ trụ 477BĐ/47/45 đến trụ 477BĐ/47/45/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Bình Thuận, Bình Chiến xã Bình Đại; Tân An, Phước Hòa xã Thạnh Phước	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN

34		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/132/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Bùi Thị Lựu)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/132/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/132/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.
35		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 180kVA trụ 472BĐ/133/04 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng Công ty TNHH Siberian Premier Việt Nam)	-Tại thùng điện kế trạm 180kVA trụ 472BĐ/133/04 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 472BĐ/133/04 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.
36		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/139/08/06 NR 3P NTCN Nguyễn Thị Niệm (Khách hàng NTCN Trần Văn Bắc)	-Tại thùng điện kế trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/139/08/06 NR 3P NTCN Nguyễn Thị Niệm	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/139/08/06 NR 3P NTCN Nguyễn Thị Niệm	-Thay TI hạ thế định kỳ.
37		14h50	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 472BĐ/03/145/15A/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (Khách hàng Hộ kinh doanh A Chính)	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 472BĐ/03/145/15A/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472BĐ/03/145/15A/01+3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/15A NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Thay TI hạ thế định kỳ.
38		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp AC, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/21 NR Cồn Thành Long	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/21 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/21 NR Cồn Thành Long	-ĐT XD 2026
39		08h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Thay MBA 50kVA chảy dầu trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/28 NR Cồn Thành Long	-Ngăn ngừa sự cố

40		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Thu hồi cụm tụ bù trung áp (3x100)kVAr, vật tư, thiết bị tại trụ 473BTh/45/10/55T NR Mỹ An	-Trụ 473BTh/45/10/55T NR Mỹ An	-Xã Thanh Phú	-Cắt 4FCO (đang cắt) tại trụ 473BTh/45/10/55T NR Mỹ An -Tháo 4hotline tại trụ 473BTh/45/10/55T NR Mỹ An	-Giảm TTĐN
41		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Tô Thị Huệ trụ 478BTh/143/31/01 NR An Điền	-Trụ 478BTh/143/31/01 NR An Điền	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Tô Thị Huệ trụ 478BTh/143/31/01 NR An Điền -Cắt FCO trụ 478BTh/143/31 NR An Điền	-Thay TI định kỳ
42		09h00	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Võ Thanh Tùng trụ 478BTh/143/80/04/01 NR Bảy Đầm	-Trụ 478BTh/143/80/04/01 NR Bảy Đầm	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Võ Thanh Tùng trụ 478BTh/143/80/04/01 NR Bảy Đầm -Cắt FCO trụ 478BTh/143/80/04 NR Bảy Đầm	-Thay TI định kỳ
43		10h30	13h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Nguyễn Văn Chấn trụ 478BTh/143/80/09/01 NRNT Nguyễn Văn Chấn	-Trụ 478BTh/143/80/09/01 NRNT Nguyễn Văn Chấn	-Xã Thanh Hải	Cắt CB + FCO trạm 75kVA CSNT Nguyễn Văn Chấn trụ 478BTh/143/80/09/01 NRNT Nguyễn Văn Chấn	-Thay TI định kỳ
44		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 100kVA CSNT Võ Thanh Truyền trụ 478BTh/143/80/17/01BT/01 NR Bảy Đầm nói dài	-Trụ 478BTh/143/80/17/01BT/01 NR Bảy Đầm nói dài	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 100kVA CSNT Võ Thanh Truyền trụ 478BTh/143/80/17/01BT/01 NR Bảy Đầm nói dài -Cắt FCO trụ 478BTh/143/80/17/01BT NR Bảy Đầm nói dài	-Thay TI định kỳ

45		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Võ Văn Dũng trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A	-Trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Võ Văn Dũng trụ 478BTh/143/109/18/01 NR An Khương A -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/18 NR An Khương A	-Thay TI định kỳ
46		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Văn Chiến trụ 478BTh/143/109/43/02/01 NR An Khương 2	-Trụ 478BTh/143/109/43/02/01 NR An Khương 2	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Trần Văn Chiến trụ 478BTh/143/109/43/02/01 NR An Khương 2 -Cắt FCO trụ 478BTh/143/109/43/02 NR An Khương 2	-Thay TI định kỳ
47		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/50/01 đến trụ 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu -Từ trụ 474CL/50/39/1T đến trụ 474CL/50/39/43T nhánh rẽ Cầu Súp	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
48		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Nâng công suất trạm từ 2x25kVA lên 160kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc -Đóng điện vận hành trạm 160kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Tại trạm 2x25kVA trụ 474CL/47/54/12 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/47/54/01 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

49		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tháo 01 Hotline trạm Hưng Quới 2A và bọc cách điện đường dây trung thế tại trụ 479VLg/127/14 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Tại trụ 479VLg/127/14 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	- Off Relay 79 Rec MT - VL trụ 472-474CC/200 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt CB + 01FCO trạm 2*37,5kVA Hưng Quới 2A tại trụ 479VLg/127/14 tuyến 474 Cỏ Chiên	ĐTXD năm 2026
50		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tháo 01 Hotline trạm Hưng Quới 2 và bọc cách điện đường dây trung thế tại trụ 479VLg/127/20 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Tại trụ 479VLg/127/20 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	- Xác nhận Off Relay 79 Rec MT - VL tại trụ 472-474CC/200 tuyến 474 Cỏ Chiên (đang OFF). - Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Hưng Quới 2 tại trụ 479VLg/127/20 tuyến 474 Cỏ Chiên	ĐTXD năm 2026
51		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tháo 03 hotline và đấu 03 hotline tại trụ 479VLg/127/22 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Tại trụ 479VLg/127/22 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	- Xác nhận Off Relay 79 Rec MT - VL tại trụ 472-474CC/200 tuyến 474 Cỏ Chiên (đang OFF). - Kiểm tra CB + 03FCO trạm 250kVA Hưng Quới 2 (XDM) tại trụ 479VLg/127/22 tuyến 474 Cỏ Chiên đang cắt.	ĐTXD năm 2026

52		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	Lắp mới đà 2m4, lắp LA, FCO, lắp hoàn chỉnh trạm 250kVA Hưng Quới 2 XDM và nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành; thu hồi TBA 2*37,5kVA Hưng Quới 2A hiện hữu, thu hồi TBA 50kVA Hưng Quới 2 hiện hữu, nâng cấp thành mạch cáp ABC 4*120mm2 thuộc trạm 250kVA Hưng Quới 2 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	Làm việc từ LA trở xuống từ trụ 479VLg/127/12A đến trụ 479VLg/127/22 và lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/2, từ trụ B/1 đến trụ B/4, từ trụ 479VLg/127/20 đến trụ C/8, từ C/2 đến trụ CP2/3 thuộc trạm 250kVA Hưng Quới 2 XDM thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	- Kiểm tra CB + 03FCO trạm 2*37,5kVA Hưng Quới 2A (đang cắt) tại trụ 479VLg/127/14 tuyến 474 Cỏ Chiên - Kiểm tra CB + 03FCO trạm 50kVA Hưng Quới 2 (đang cắt) tại trụ 479VLg/127/22 tuyến 474 Cỏ Chiên	ĐTXD năm 2026
53		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tháo 03 Hotline trạm Thiềng Đức 2A và bọc cách điện đường dây trung thế tại trụ 472VLg/128/5 tuyến 472 Vĩnh Long	Tại trụ 472VLg/128/5 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	- Off Relay 79 Rec UB Phường 3 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm Thiềng Đức 2A tại trụ 472VLg/128/5 tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
54		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Tháo 03 Hotline trạm Thiềng Đức 2C và bọc cách điện đường dây trung thế tại trụ 472VLg/128/3 tuyến 472 Vĩnh Long	Tại trụ 472VLg/128/3 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	- Off Relay 79 Rec UB Phường 3 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm Thiềng Đức 2C tại trụ 472VLg/128/3 tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026
55		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Đội Hotline XNDV ĐLVL (06CN)	Lắp 03 kẹp quai và đầu 03 Hotline tại trụ 472VLg/128/2 tuyến 472 Vĩnh Long	Tại trụ 472VLg/128/2 tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	- Xác nhận: Relay 79 Rec UB Phường 3 tại trụ 472VLg/85 tuyến 472 Vĩnh Long (đang ở vị trí Off).	ĐTXD năm 2026

56		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát, thực hiện (10CN)	Lắp mới đà 2m4, lắp LA, FCO, lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Thiêng Đức 2A XDM tại trụ 472VLg/128/2 và đóng điện đưa vào vận hành; thu hồi TBA 3*50kVA Thiêng Đức 2C tại trụ 472VLg/128/3 hiện hữu, thu hồi TBA 3*50kVA Thiêng Đức 2A tại trụ 472VLg/128/5 hiện hữu, kéo tăng cường thêm mạch cáp ABC 4*120mm2 từ trụ 472VLg/128/1 đến trụ 472VLg/128/7 thuộc trạm 320kVA Thiêng Đức 2A XDM tại trụ 472VLg/128/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 472VLg/128/2, trụ 472VLg/128/3, trụ 472VLg/128/5 và trên lưới hạ thế từ trụ 472VLg/128/1 đến trụ 472VLg/128/7 thuộc trạm 320kVA Thiêng Đức 2A XDM tại trụ 472VLg/128/2 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	- Cắt CB + 01FCO trạm 10kVA DNTN Đại Minh tại trụ 472VLg/128/4 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long. - Kiểm tra CB + 03FCO + 03hotline trạm 3*50kVA Thiêng Đức 2C (đang cắt) tại trụ 472VLg/128/3 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long (Đội hotline thực hiện tháo 03 hotline). - Kiểm tra CB + 03FCO + 03hotline trạm 3*50kVA Thiêng Đức 2A (đang cắt) tại trụ 472VLg/128/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long (Đội hotline thực hiện tháo 03 hotline).	ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	---	---	---	------------------------------------	---	---------------

57		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (30CN)	- Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND phường Cái Vồn ngày 16/5/2026. - Thay 17.974m dây AC-50mm <sup>2</sup> , thay 112 bộ toppin, thay 186 sứ đứng và thay 69 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Mỹ An phạm vi từ trụ 476BM/14/5A đến trụ 476BM/14/83 và từ trụ 476BM/14/25 đến trụ 476BM/14/25/19 thuộc tuyến 476 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 476BM/14/5A đến trụ 476BM/14/83 và từ trụ 476BM/14/25/19 thuộc tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ An trụ 476-478BM/14 tuyến 476 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
58		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A) trạm Mỹ Phước 4A tại trụ 476BM/14/77 tuyến 476 Bình Minh	trụ 476BM/14/77 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ An trụ 476-478BM/14 tuyến 476 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
59		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A) trạm Mỹ Phước 3A tại trụ 476BM/14/68 tuyến 476 Bình Minh	trụ 476BM/14/68 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ An trụ 476-478BM/14 tuyến 476 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
60		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 100A) trạm Mỹ Phước 6 tại trụ 476BM/14/61 tuyến 476 Bình Minh	trụ 476BM/14/61 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ An trụ 476-478BM/14 tuyến 476 Bình Minh	Kiểm định thiết bị

61		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 100A) trạm Mỹ Phước 2A tại trụ 476BM/14/59 tuyến 476 Bình Minh	trụ 476BM/14/59 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03LBF Mỹ An trụ 476-478BM/14 tuyến 476 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
62		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (06CN)	Rãi cáp ABC 4x70mm2 thuộc lưới hạ thế trạm Long Bình 3 trụ 479PH/138/14 tuyến 479 Phước Hòa	Từ trụ 479PH/138/7 đến trụ 479PH/138/16, từ trụ 479PH/138/12 đến trụ HT3 và từ trụ HT9 đến trụ HT18 thuộc lưới hạ thế trạm Long Bình 3 trụ 479PH/138/14 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phước Thạnh, xã Phú Quới.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành và chú ý an toàn giao thông	Sửa chữa lớn năm 2026
63		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
64		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (11 CN)	-Thay dây dẫn hạ áp, thay Rack + sứ hạ áp, thay chằng, thay tiếp đất, thay 08 trụ hạ áp thành trụ BTLT7,5m trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý Nhất B1 trụ 472CL/T104/P50/T6/28 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhì, tuyến 477 Mỏ Cà. (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026)	Trên đường trục hạ áp trạm Phước Lý Nhất B1 trụ 472CL/T104/P50/T6/28 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhì, tuyến 477 Mỏ Cà	Áp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện	- Cắt CB + FCO trạm Phước Lý Nhất B1 trụ 472CL/T104/P50/T6/28 thuộc nhánh rẽ Phước Lý Nhì, tuyến 477 Mỏ Cà	Sửa chữa lớn (2026)

65		08h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Tháp sắt nâng cao dây dẫn chùng thấp, xử lý tiếp xúc, ép lèo hạ áp, đóng tăng cường tiếp đất lặp lại, cân pha, phát quang hạ áp trạm Tân An Luông 2 (50kVA) trụ 472VLi/P56/P10/4 tuyến 474 Vũng Liêm. (Sửa chữa thường xuyên 2026)	Tại trụ 472VLi/P56/P10/4 tuyến 474 Vũng Liêm và trên đường dây hạ áp thuộc trạm Tân An Luông 2 (50kVA) trụ 472VLi/P56/P10/4 tuyến 474 Vũng Liêm	Áp 7, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Tân An Luông 2 trụ 472VLi/P56/P10/1 tuyến 474 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
66		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Áp 4, Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
67		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Vĩnh Thành, Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 801/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 19/05/2026.	Từ trụ M44/T261/P16/1 đến trụ M44/T261/P16/48 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành A, Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Gia Kiệt, trụ M44/T261/P16/1 tuyến 475 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
68		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D và cây mới trạm Vĩnh Thành 1A (50kVA) tại trụ M44/T261/P16/3; Di dời trạm Vĩnh Thành 1 (37,5kVA) từ trụ 6 về trụ M44/T261/P16/9 tuyến 475 Trà Ôn.	Tại trụ M44/T261/P16/3; Từ trụ M44/T261/P16/3 về trụ M44/T261/P16/9 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành A, Vĩnh Tắc, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBF Gia Kiệt, trụ M44/T261/P16/1 tuyến 475 Trà Ôn.	ĐTXD
69		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Cty TNHH An Gia Phú ELECTRIC( 10CN).	Nâng công suất MBA trạm Xay Xát Tấn Phát tại trụ L40/P62/6 tuyến 480 Vũng Liêm từ 250kVA lên 400kVA tuyến 480 Vũng Liêm.	Từ trụ L40/P62/6 tuyến 480 Vũng Liêm	Áp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.	_Cắt 3LBF Xay Xát Tấn Phát trụ L40/P62/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	DVKH

70		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/159 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
71		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Quới 4A trụ 475TQ/9/1 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Khương, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Thành Quới 4A trụ 475TQ/9/1 tuyến 475 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
72		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Thọ, 1 trụ 479TQ/23/2 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Thọ, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Thọ, 1 trụ 479TQ/23/2 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
73		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Thuận 2 trụ 479TQ/138/25 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Thuận, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Thuận 2 trụ 479TQ/138/25 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
74		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Hậu 1 trụ 479TQ/138/17/42/3 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Hậu, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Hậu 1 trụ 479TQ/138/17/42/3 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị

75		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
76		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
77		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào.	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
78		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào.	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
79		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Giồng Rừng 1 trụ 472-474DT/P128A/16 trục chính tuyến 472, 474DT Duyên Trà	Tại trạm Giồng Rừng 1 trụ 472-474DT/P128A/16 trục chính tuyến 472, 474DT Duyên Trà	Áp 1 - xã Long Thành	- Cắt CB + FCO trạm Giồng Rừng 1 trụ 472-474DT/P128A/16 (472DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
80		09h00	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Xáng Đông 1 trụ 477DT/T252/26, nhánh Xáng Đông, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Xáng Đông 1 trụ 477DT/T252/26 nhánh Xáng Đông, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Tân Khánh - xã Long Thành	- Cắt CB + 3FCO trạm Xáng Đông 1 trụ 477DT/T252/26 (471DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

81		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Kinh Xáng 4 trụ 477DT/T213/21, nhánh Cầu Ba Vinh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Kinh Xáng 4 trụ 477DT/T213/21, nhánh Cầu Ba Vinh, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đình Cù - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + 3FCO trạm Kinh Xáng 4 trụ 477DT/T213/21 (472DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
82		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53, nhánh Kinh Xáng, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53, nhánh Kinh Xáng, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đình Cù - xã Long Vĩnh	- Cắt CB + FCO trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53 (472DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
83		14h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Phước Thiện 9 trụ 477DT/T213/P91/P1/04, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Phước Thiện 9 trụ 477DT/T213/P91/P1/04, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đình An - xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Phước Thiện 9 trụ 477DT/T213/P91/P1/04 (472DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành
84		15h00	16h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (2CN)	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB (công tác CBM), kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, ép kẹp WR bộ cáp hạ áp trạm Phước Thiện trụ 477DT/T213/P91/P1/10, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Phước Thiện trụ 477DT/T213/P91/P1/10, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Đình An - xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Phước Thiện trụ 477DT/T213/P91/P1/10 (472DT)	Thí nghiệm CBM, khắc phục vận hành

85		06h30	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	- Cài tạo và XDM nhánh nối tiếp Đê Áp 12.2 + Cài tạo 1,021km đường dây trung áp Đê áp 12.2 + Đầu nối đường dây trung áp 22kV nối tiếp Đê áp 12.2 sử dụng cáp 0.565km 3ACX50mm2+ACKP50mm2, sứ đứng polymer 35kV + Nâng công suất trạm Đê Áp 12.2 lên 3 pha 1x 160kVA + Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x160kVA I + Cài tạo lại lưới hạ áp trạm Đê Áp 12.2. Cắt dùng chuyển lưới sang nhận điện trạm mới cây	Từ trụ 476DT/T117/T11/01 đến trụ 476DT/T117/T11/13 và từ trụ 476DT/T117/T11/14 đến trụ 476DT/T117/T11/27 (XDM) nhánh Đê Áp 12.2, trên lưới hạ áp trạm Đê Áp 12.2, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 12 xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Đê Áp 12.2 trụ 476DT/T117/11	ĐTXD
86		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473-476DT/(46A-115) kê các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà, 473 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Giảm TTĐN
87		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 473CN/P183/76 đến trụ 473CN/P183/121A tuyến 473CN, từ trụ 472TV/162 đến trụ 472TV/162/11 và đến trụ 472TV/223 (LBS NT 473CN- 475CN) tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cổ

88		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 473CN/P183/76 đến trụ 473CN/P183/121A tuyến 473CN, từ trụ 472TV/162 đến trụ 472TV/162/11 và đến trụ 472TV/223 (LBS NT 473CN-475CN) tuyến 473CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Vinh Kim tỉnh Vĩnh Long	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
89		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 479,478- 476,477-475CN/01 đến trụ 476-475CN/90 đoạn thuộc tuyến 475CN và tuyến 476CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Hiệp Mỹ, xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
90		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
91		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
92		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

93		06h30	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Thay trụ BTLT 1x12m thành 2x12m; nâng công suất trạm Bung Cây Xoài 2 từ 1x37.5kVA thành 1x160kVA và thay dây lưới hạ áp thành LABC 4x95	Tại trụ 477CK/T148/07 nhánh rẽ Kinh 15 và từ trụ trạm đến trụ a12, từ trụ trạm đến trụ b20 lưới hạ áp trạm Bung Cây Xoài 2	Áp Ô Chích, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh 15 tại trụ 477CK/T148/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Bung Cây Xoài 2 tại trụ 477CK/T148/07 (477CK)	ĐTXD, cắt điện để hoàn thành công trình 01 lần
94		07h00	16h30	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phát Tiến (7CN)	Thay trụ 477CK/T148/P66/01 nhánh rẽ Rạch Nghệ 7 từ 10,5m thành 2x12m nằm trong GPMB đường GT nông thôn	Tại trụ 477CK/T148/P66/01 nhánh rẽ Rạch Nghệ 7	Áp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi	- Cắt LBFCO Rạch Nghệ 7 tại trụ 477CK/T148/66 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Rạch Nghệ 7 tại trụ 477CK/T148/P66/03 (477CK)	KH yêu cầu
95		07h30	15h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp (04 trụ), nâng công suất trạm 1x25kVA thành 2x25kVA, thay LA và thay CB trạm Ô Chích 1	Từ trụ 477CK/T148/20 đến trụ 477CK/T148/37 nhánh rẽ Kinh 15	Áp Ô Chích, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh 15 tại trụ 477CK/T148/01 (477CK) - Cắt LBFCO Ô Chích 3 tại trụ 477CK/T148/P33/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Ô Chích 1 tại trụ 477CK/T148/26 (477CK)	SCTX
96		07h30	12h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Nâng công suất từ 1x37.5kVA thành 2x37.5kVA, thay LA, thay thùng cầu dao điện kè, thay HTĐĐ và thay CB trạm Rạch Nghệ 2	Tại trụ 477CK/T148/83 nhánh rẽ Rạch Nghệ	Áp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh 15 tại trụ 477CK/T148/01 (477CK) - Cắt LBFCO Nguyễn Chí Thúc tại trụ 477CK/T148/76A (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Rạch Nghệ 2 tại trụ 477CK/T148/83 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Rạch Nghệ 3 tại trụ 477CK/T148/90 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Rạch Nghệ 6 tại trụ 477CK/T148/P84/03 (477CK)	SCTX

97		12h30	16h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp (04 trụ)	Từ trụ 477CK/T148/06 đến trụ 477CK/T148/15 nhánh rẽ Kinh 15	Áp Ô Chích, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh 15 tại trụ 477CK/T148/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Bưng Cây Xoài 2 tại trụ 477CK/T148/07 (477CK)	SCTX
98		07h30	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thí nghiệm MBA và chỉnh nấc giảm áp trạm Ô Chích 7	Tại trụ 477CK/T148/T37/03 nhánh rẽ Ô Chích 7	Áp Ô Chích, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh 15 tại trụ 477CK/T148/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Ô Chích 7 tại trụ 477CK/T148/T37/03 (477CK)	TNĐK
99		10h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thí nghiệm MBA và thay LA trạm Rạch Nghệ 6	Tại trụ 477CK/T148/P84/03 nhánh rẽ Rạch Nghệ 6	Áp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi	- Cắt 03LBFCO Kinh 15 tại trụ 477CK/T148/01 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Rạch Nghệ 6 tại trụ 477CK/T148/P84/03 (477CK)	TNĐK
100		13h00	14h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thí nghiệm MBA, thay LA và thay công tơ trạm Rạch Nghệ 7	Tại trụ 477CK/T148/P66/03 nhánh rẽ Rạch Nghệ 7	Áp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi	- Cắt LBFCO Rạch Nghệ 7 tại trụ 477CK/T148/66 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Rạch Nghệ 7 tại trụ 477CK/T148/P66/03 (477CK)	TNĐK
101		07h30	08h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Ngã Tư Ô Chích	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ngã Tư Ô Chích trụ 477CK/T148/50 nhánh rẽ Kinh 15	Áp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi	Cắt CB+03FCO trạm Ngã Tư Ô Chích tại trụ 477CK/T148/50 (477CK)	Bảo dưỡng
102		09h00	10h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Rạch Nghệ 5	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Rạch Nghệ 5 trụ 477CK/T148/T73/07 nhánh rẽ Rạch Nghệ 5	Áp Rạch Nghệ, xã Tam Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Rạch Nghệ 5 tại trụ 477CK/T148/T73/07 (477CK)	Bảo dưỡng

103		07h30	10h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm Đập Hàn mọt sét	Tại thùng CD + ĐK trạm Đập Hàn tại trụ 475LD/224	Xã Nhị Long	Cắt 3CB + FCO trạm Đập Hàn tại trụ 475LD/224.	SCTX
104		10h30	12h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm Đập Kinh Viễn mọt sét	Tại thùng CD + ĐK trạm Đập Kinh Viễn tại trụ 475LD/T124/08	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Đập Kinh Viễn tại trụ 475LD/T124/08.	SCTX
105		14h30	16h30	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Thay thùng CD + ĐK trạm Sơn Trắng 4 mọt sét	Tại thùng CD + ĐK trạm Sơn Trắng 4 tại trụ 478TV/P228/T80/P49/41	Xã Càng Long	Cắt CB + FCO trạm Sơn Trắng 4 tại trụ 478TV/P228/T80/P49/41.	SCTX
106		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Thạch Chương và Ông Miếu từ trụ 474TV/102 đến trụ 474TV/T102/07	Áp Hưng Phụ B xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
107		8h00	9h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Láng Khoét 2 tại trụ 480TV/T209/P49/22 tuyến 480TV	ấp Láng Khoét, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Láng Khoét 2 tại trụ 480TV/T209/P49/22 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
108		9h30	10h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB1-ĐK (Bán tổng) Trạm Trà Nóc 3 tại trụ 480TV/T256/47 tuyến 480TV	ấp Trà Nóc, xã Song Lộc	-Cắt 02 CB + FCO trạm Trà Nóc 3 tại trụ 480TV/T256/47 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
109		11h00	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp) kết hợp Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	Từ đầu coss cao áp của MBA trở xuống thùng CB-ĐK Trạm Kim Thị Sa Phình tại trụ 480TV/T256/P8/01 tuyến 480TV	ấp Trà Nóc, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Kim Thị Sa Phình tại trụ 480TV/T256/P8/01. -Cắt FCO Kim Thị Sa Phình tại trụ 480TV/T256/08 (Đã ký vận hành thuê)	Thay định kỳ

110		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Lò Ngò 2 tại trụ 480TV/P253/23 tuyến 480TV	ấp Lò Ngò, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Lò Ngò 2 tại trụ 480TV/P253/23 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
111		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Lò Ngò 3 tại trụ 480TV/P253/39 tuyến 480TV	ấp Lò Ngò, xã Song Lộc	-Cắt CB + FCO trạm Lò Ngò 3 tại trụ 480TV/P253/39 (Tài sản ngành điện)	Thay định kỳ
1	Thứ Tư 03/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478-480BTre/46A đến trụ 478-480BTre/85 tuyến 478-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478-480BTre/46A đến trụ 478-480BTre/85 tuyến 478-480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/38 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/38 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	09h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Thay đà và thanh chống tại trụ 476BTre/110 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/110 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		09h45	11h45	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Thay đà và thanh chống tại trụ 476BTre/125 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/125 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	14h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Sơn đà và thay thanh chống tại trụ 476BTre/133 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/133 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Khóa chế độ tự đóng lại của MC tuyến 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thu hồi, di dời MBA 37,5kVA từ trụ 475AH/97/55/56/74 về trụ 475AH/97/55/56/80, thay giá đỡ LA-FCO, kéo dây hạ thế từ trụ 475AH/97/55/56/80-HT11 thuộc trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội	-Trụ 475AH/97/55/56/74 và trụ 475AH/97/55/56/80, từ trụ 475AH/97/55/56/80-HT11 thuộc trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội	-Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/56/74, trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội -Tháo Hotline trụ 475AH/97/55/56/74 NR Khánh Hội -Cắt + tháo cần FCO trụ 475AH/97/55/56/75 NR Khánh Hội	-Giảm TTĐN
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây	-Tuyến Tân Thành Bình - Mỏ Cây từ trụ 480TT/02/01 đến trụ 480TT/02/71 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-NCS trạm 37.5kVA lên 50kVA trụ 477MC/152/62/05 NR Thanh Nam -Cắt lưới hạ thế tại trụ 477MC/152/62/05, trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 477MC/152/62/05 sang trạm 50kVA trụ 477MC/152/62/08 NR Thanh Nam	-Tại trụ 477MC/152/62/05 NR Thanh Nam -Lưới hạ thế tại trụ 477MC/152/62/05, trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 477MC/152/62/05 NR Thanh Nam	Áp Thanh Nam - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 477MC/152/62/05 NR Thanh Nam -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477MC/152/62/08 NR Thanh Nam	-Xử lý quá tải
9		13h30	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-NCS trạm 25kVA lên 50kVA trụ 475CL/332/10 NR Mạch Vòng Thanh Trung	-Tại trụ 475CL/332/10 NR Mạch Vòng Thanh Trung	Áp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475CL/332/10 NR Mạch Vòng Thanh Trung	-Xử lý quá tải

10		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 475GTROM/18/1 đến trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan	-Từ trụ 475GTROM/18/1 đến trụ 475GTROM/18/34 nhánh rẽ Ba Nhan	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 475GTROM/12 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ
11		14h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 474BTRE/190 đến trụ 474BTRE/208 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre (nhận nguồn tuyến 479 Bến Tre)	-Từ trụ 474BTRE/190 đến trụ 474BTRE/208 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre (nhận nguồn tuyến 479 Bến Tre)	-Xã Phước Long	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BTRE/189 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre (nhận nguồn tuyến 479 Bến Tre)	-Vệ sinh định kỳ
12		07h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m ghép sát, thay vận tư thiết bị thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA tại trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x50mm <sup>2</sup> từ trụ 471GTROM/50B/26 đến trụ 471GTROM/50B/42, từ trụ 471GTROM/50B/26 đến trụ 5a; từ trụ 2b đến trụ 9c; kéo mới ABC 2x50mm <sup>2</sup> từ trụ 471GTROM/50B/40 đến trụ 10e; từ trụ 10e đến 10e/3 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/250/01 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năm - Phong Mỹ -3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ 3 pha Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng) -Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-ĐTXD 2026

13		07h30	09h00	- Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT174a đến trụ 473BTri/228/207/175 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh).	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/228/207/178/01 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh. -Cắt 01FCO trụ 473BTri/228/207/178 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý quá tải.
14		09h00	11h30	- Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Dựng trụ hạ thế 170a; Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 473BTri/228/207/170 đến trụ 473BTri/228/207/169 thuộc lưới hạ thế trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB +3FCO trạm 3x15kVA trụ 473BTri/228/207/169 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh	-SCTX, xử lý quá tải.
15		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm hạ điện áp 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/113/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/113/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/113/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/113 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ

16		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất, thay LA trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/121/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/121/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 472BTri/121/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/121 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
17		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất, trạm 3x25kVA trụ 472BTri/136/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/136/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/136/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/136 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
18		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 160kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 160kVA trụ 472BTri/142/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 472BTri/142/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472BTri/142/01 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/142 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ

19		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QL VH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 10kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x10kVA trụ 472BTri/168/03A/01 NR Mỹ Hòa.	-Trụ 472BTri/168/03A/01 NR Mỹ Hòa.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB trạm 3x10kVA trụ 472BTri/168/03A/01 NR Mỹ Hòa. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/168/03A NR Mỹ Hòa.	-Thí nghiệm định kỳ
20		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ đệm BTLT14m , thu hồi trụ hiện hữu sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 478BTri/28/109/03 đến trụ 478BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh	-Từ trụ 478BTri/28/109/03 đến trụ 478BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh.	Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/109/02 NR Lộ Rãnh - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lèo.	- Công trình Nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026
21		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Dựng trụ đệm, thay trụ hiện hữu thành BTLT14m , thu hồi trụ hạ thế sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 478BTri/28/109/47A/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/12 NR Lê Xuân Vũ.	-Từ trụ 478BTri/28/109/47A/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/12 NR Lê Xuân Vũ	Xã Tân Thủy.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/47A NR Lộ Rãnh. -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lèo.	Công trình Nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026

22		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Tháp dầm U-3m trụ 477BĐ/47/65B/73/31 + thay dầm cân thành dầm lệch trụ 477BĐ/47/65B/73/31, 477BĐ/47/65B/73/32 NR 3P Rạch Vong	-Trụ 477BĐ/47/65B/73/31, 477BĐ/47/65B/73/32 NR 3P Rạch Vong	-Áp Tân Long xã Thanh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/65B/73/02 NR 3P Rạch Vong	-Ngăn ngừa sự cố
23		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P NMN Thới Lai; NR 1P Bến Đò Thới Lai; NR 1P Giồng Hồ; NR 1P Áp 3 Thới Lai	-Từ trụ 473BĐ/264/23/01 đến trụ 473BĐ/264/23/07 NR 3P NMN Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/23/07/01/01 đến trụ 473BĐ/264/23/07/01/09 NR 1P Bến Đò Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/54/01 đến trụ 473BĐ/264/54/07 NR 1P Kênh Giồng Hồ; từ trụ 473BĐ/237/01 đến trụ 473BĐ/237/08 NR 1P Áp 3 Thới Lai	-Áp Giồng Bông, Sân Banh, Giồng Hồ xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTDN
24		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp Vinh Xương; NR 3P Sân Banh Thới Lai; NR 1P Sân Banh Thới Lai; NR 1P Cây Xăng Thới Lai	-Từ trụ 473BĐ/239A/01 đến trụ 473BĐ/239A/14 NR 3P Áp Vinh Xương; từ trụ 473BĐ/264/07/01 đến trụ 473BĐ/264/07/02 NR 3P Sân Banh Thới Lai; từ trụ 473BĐ/264/07/03 đến trụ 473BĐ/264/07/11 NR 1P Sân Banh Thới Lai; từ trụ 473BĐ/274/01 đến trụ 473BĐ/274/07 NR 1P Cây Xăng Thới Lai	-Áp Vinh Xương xã Lộ Thuận; Sân Banh, Giồng Bông xã Châu Hưng	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTDN

25		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 472BĐ/60B/07/01/02 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng 4)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 472BĐ/60B/07/01/02 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 472BĐ/60B/07/01/02 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Thay TI hạ thế định kỳ.
26		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/18/19/01 NR 3P Giồng Cui 1 (Khách hàng NTCN Trần Thị Thu Nga)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/18/19/01 NR 3P Giồng Cui 1	-Áp Bình Huệ 2 xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/18/19/01+FCO trụ 472BĐ/03/60B/18/19 NR 3P Giồng Cui 1	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
27		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/22B/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (Khách hàng NTCN Trần Hữu Nhanh)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/22B/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Áp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/22B/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Thay TI hạ thế định kỳ.
28		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/42/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (Khách hàng NTCN Trương Văn Na Em 2)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/42/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Áp Tân Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/42/01+FCO trụ 477BĐ/47/65B/42 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Thay TI hạ thế định kỳ.
29		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/48/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (Khách hàng NTCN Nguyễn Hùng Dũng 3)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/48/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Áp Tân Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/48/01+FCO trụ 477BĐ/47/65B/48 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
30		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/64/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Biên)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/64/01 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Áp Tân Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 477BĐ/65B/64/01+FCO trụ 477BĐ/47/65B/64 NR 3P ĐKH Thạnh Phước	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

31		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 477BD/65B/69/04 NR 3P ĐKH Thanh Phước (Khách hàng NTCN Trần Minh Quân)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 477BD/65B/69/04 NR 3P ĐKH Thanh Phước	-Áp Tân Long xã Thanh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 477BD/65B/69/04 NR 3P ĐKH Thanh Phước	-Thay TI hạ thế định kỳ.
32		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/05/1 NR Áp Nậy	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/05/1 NR Áp Nậy	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/103/05/1 và FCO trụ 475MC/22/120/43/103/05 NR Áp Nậy	-ĐTXD 2026
33		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ, làm chằng, kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Áp Nậy	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Áp Nậy	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Áp Nậy	-ĐTXD 2026
34		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Cấp Thoát Nước Mô Cày trạm trụ 473MC/16/1/1B tuyến 473 lộ ra Trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 473MC/16/1/1B tuyến 473 lộ ra Trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 473MC/16/1/1B và 3FCO tại trụ 473MC/16/1/1A tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
35		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Tuyết tại trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 474MC/53/1 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 474MC/53/1 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 474MC/53/1 và 3FCO tại trụ 474MC/53 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ

36		10h20	11h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hải Hải Hòa Phương; Phạm Quang Chánh tại trụ 01, 03 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/07/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 01, 03 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/07/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/07/1 tuyến Mô Cày Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
37		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Kim tại trụ 472MC/15/16 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/13 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Tại trụ 472MC/15/16 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/13 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3 FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/13 tuyến Vượt sông Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
38		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Nguyễn Tấn Sang trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/10/03 NR Bệnh Viện	-Tại trụ 3b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/10/03 NR Bệnh Viện	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472MC/15/20/10/ 03 NR Bệnh Viện	-Thay điện kế định kỳ
39		15h30	16h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Phạm Ngọc Triều tại trụ 472MC/15/20/17/05 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/10 NR Định Thủy	-Tại trụ 472MC/15/20/17/05 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/10 NR Định Thủy	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/17/10 NR Định Thủy	-Thay điện kế định kỳ
40		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR Giồng Sầm -Sửa trụ nghiêng, thay chằng xuống (mục, sét) tại trụ 477BTh/113/02T NR Giồng Sầm	-Lưới điện trung hạ áp NR Giồng Sầm	-Xã An Qui	-Cắt 3FCO (đầu NR Giồng Sầm) trụ 475-477BTh/113 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Ngăn ngừa sự cố

41		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Thay CB tổng trạm, nâng công suất trạm từ 25kVA lên 37,5kVA trụ 474CL/30B/89/07 nhánh rẽ Cầu Sơn	-Tại trạm 25kVA trụ 474CL/30B/89/07 nhánh rẽ Cầu Sơn	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474CL/30B/89/07 nhánh rẽ Cầu Sơn -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/30B/89/07 nhánh rẽ Cầu Sơn	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
42		10h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Thay CB tổng trạm, hạ công suất trạm từ 37,5kVA xuống 25kVA trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-Tại trạm 37,5kVA trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/30B/119/08/03 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
43		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Thay mới trụ, dựng đệm trụ từ trụ 475CL/220/21/18/03 đến trụ 475CL/220/21/18/12 nhánh rẽ Bình Tây	-Từ trụ 475CL/220/21/18/03 đến trụ 475CL/220/21/18/12 nhánh rẽ Bình Tây	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt LBFCO trụ 475CL/220/21/18 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn (đầu nhánh rẽ Bình Tây)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

44		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 19/05/2026). - Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi, trụ BTLT 12m đơn, tháp đà U140*3m, lắp đà 2m4, sứ đứng thuộc tuyến 477 Phước Hòa (ĐT XD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477PH/93/2 đến trụ 477PH/93/39 và trụ XDM thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Áp Phước Hòa, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộc Hòa tại trụ 477PH/93/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	ĐT XD năm 2026
45		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH Hùng Anh (07CN)	Rãi cáp ABC 4x70mm <sup>2</sup> thuộc lưới hạ thế trạm Long Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa	Từ trụ HT1 đến trụ HT14 và từ trụ HT21 đến trụ HT24 thuộc lưới hạ thế trạm Long Bình 1 trụ 479PH/138/18 tuyến 479 Phước Hòa	Áp Phước Thạnh, xã Phú Quới.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành và chú ý an toàn giao thông	Sửa chữa lớn năm 2026
47		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (8CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

48		06h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Côn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Sóc Ruộng, Mỹ Định, Mỹ Phú, xã Trà Côn, theo đề nghị số: 819/UBND xã Trà Côn, ngày 19/05/2026.	Từ trụ M44/T222/6 đến trụ M44/T222/105 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Sóc Ruộng, Mỹ Định, Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 473 Trà Ôn. Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 473 Trà Ôn (đang cắt).	Địa phương đề nghị cắt điện
49		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Cty TNHH XDD An Thọ (30CN).	Thay dây chằng, Toppin, sứ đứng, sứ treo polymer nhánh Tân Mỹ, từ trụ M44/T222/6 đến trụ M44/T222/105 tuyến 473 Trà Ôn.	Từ trụ M44/T222/6 đến trụ M44/T222/105 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Sóc Ruộng, Mỹ Định, Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 473 Trà Ôn. Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 473 Trà Ôn (đang cắt).	Sửa chữa lớn 2026
50		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Càn Thay 1B trụ M44/T222/P106/41; Càn Thay 2C trụ M44/T222/P106/65; Mỹ Bình trụ M44/T222/9; Mỹ Bình 1A trụ M44/T222/6 tuyến 473 Trà Ôn.	Tại trạm Càn Thay 1B trụ M44/T222/P106/41; Càn Thay 2C trụ M44/T222/P106/65; Mỹ Bình trụ M44/T222/9; Mỹ Bình 1A trụ M44/T222/6 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Sóc Ruộng, Mỹ Định, Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ, trụ M44/T222/5 tuyến 473 Trà Ôn. Kiểm tra 3LBF Trà Ngoa, trụ M44/T222/106 tuyến 473 Trà Ôn (đang cắt).	Thí nghiệm CBM
51		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Ninh Thuận, xã Hòa Bình, theo đề nghị số: 711/UBND xã Hòa Bình, ngày 19/05/2026.	Từ trụ L45/P221/P73/1 đến trụ L45/P221/P73/7 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Ninh Thuận, trụ L45/P221/73 tuyến 477 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện

52		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Xây dựng mới đường dây trung thế 1 pha 12,7kV và cây mới trạm Ninh Thuận 1A (50kVA) tại trụ L45/P221/P73/2; Di dời trạm Ninh Thuận 1 (37,5kVA) từ trụ L45/P221/P73/2 về trụ L45/P221/P73/T2/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trụ L45/P221/P73/2; Từ trụ L45/P221/P73/2 về trụ L45/P221/P73/T2/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Ninh Thuận, trụ L45/P221/73 tuyến 477 Trà Ôn.	ĐTXD
53		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ninh Thuận 1 trụ L45/P221/P73/2; Ninh Thuận 2 trụ L45/P221/P73/7 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Ninh Thuận 1 trụ L45/P221/P73/2; Ninh Thuận 2 trụ L45/P221/P73/7 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.	Cắt LBF Ninh Thuận, trụ L45/P221/73 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
54		13h00	14h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ba Chùa B trụ L48/T340/T29/56 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Ba Chùa B trụ L48/T340/T29/56 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Nhon Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt LBF Ba Chùa, trụ L48/T340/T29/55 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM
55		15h00	16h30	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Nhon Ngãi 4 trụ L48/T340/T29/T23/6 tuyến 471 Tam Bình.	Tại trạm Nhon Ngãi 4 trụ L48/T340/T29/T23/6 tuyến 471 Tam Bình.	Áp Nhon Ngãi, xã Trà Côn.	Cắt LBF Nhon Ngãi 4, trụ L48/T340/T29/T23/1 tuyến 471 Tam Bình.	Thí nghiệm CBM

56		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Lược + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường áp An Thới, An Thành, An Thạnh, xã Tân Lược, theo công văn số:54/UBND-KT, xã Tân Lược, ngày 12/5/2026.	Từ trụ 471TQ/208/1 đến trụ 471TQ/208/61 tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thới, An Thành, An Thạnh, xã Tân Lược.	- Cắt LBFCO An Thành trụ 471TQ/208 tuyến 471 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
57		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH XDD An Thọ (15CN)	Thay toppin sứ đỉnh thẳng + sứ đứng + sứ treo Polymer + kẹp căng dây và thay dây chằng xuống	- Từ trụ 471TQ/208/1 đến trụ 471TQ/208/61 thuộc nhánh rẽ An Thành tuyến 471 Tân Quới - Từ trụ 471TQ/208/5/1 đến trụ 471TQ/208/5/24 thuộc nhánh rẽ An Thạnh tuyến 471 Tân Quới	Áp An Thới, xã Tân Lược	- Cắt LBFCO An Thành trụ 471TQ/208 tuyến 471 Tân Quới;	Kết hợp công trình SCL năm 2026
58		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472, 474 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

59		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472, 474 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
60		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trục chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
61		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK , Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trục chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

62		07h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (12CN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D 18 vị trí</li> <li>- Dựng trụ BTLT 12m-M12-ba 11 vị trí:</li> <li>- Tháp sắt U-2,5m đôi: 24 bộ</li> <li>- Lắp xà, kéo dây trung thế 3 pha XDM (3xACXH-50mm2+1xACKP-50mm2), chiều dài 341 mét</li> <li>- Lắp xà, kéo dây trung thế 3 pha cải tạo, nâng cấp đường dây 12,7kV Bà Giam 7, Bà Giam 1, Bà Giam 2 từ 1 pha lên 3 pha (từ 1xACXH-50mm2 + 1xACKP-50mm2 thành 1xACXH50mm2 (SDL) + 2xACXH50mm2 (XDM) +1xACKP50mm2 (SDL)), dài 978,5 mét</li> <li>- Thay kẹp quay + hotline trạm Bà Giam 1, Bà Giam 1.1, Bà Giam 3, Bà Giam 4, Bà Giam 6.</li> </ul>	Từ sau trụ 478-475DT-8/P109/T28/01 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/35, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/7A đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P7A/04, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/18 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/04, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/31 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO Bà giam trụ 478-475DT-8/P109/T28/01 (478DT)	Công trình ĐTXD
63		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thí nghiệm CB + MBA (công tác CBM) trạm Bà Giam 4, thí nghiệm LBFCO Bà Giam 7, Bà Giam 2, Bà Giam 8, thay LA định kỳ và thí nghiệm FCO trạm Bà Giam 1, Bà Giam 1.1, Bà Giam 7, Bà Giam 2, Bà Giam 3, Bà Giam 4, Bà Giam 6, Bà Giam 8, Bà Giam 5</li> </ul>	Từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/04 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/35, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/7A đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P7A/04, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/18 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/04, từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/31 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/06, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	- Cắt 3LBFCO Bà giam trụ 478-475DT-8/P109/T28/01 (478DT)	Thí nghiệm CBM

64		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	- Nâng cấp nhánh Thống Nhất 1 từ 12,7kV lên 22kV - Nâng công suất trạm Thống Nhất và Thống Nhất từ 1 pha 1x25kVA lên 3 pha 1x160kVA - Nâng cấp đường dây hạ áp từ 02xAV35mm <sup>2</sup> lên LV-ABC 4x95mm <sup>2</sup> chuyển đầu nối khách hàng sang lưới mới	Từ trụ 477DT/T147/P18A/02 đến trụ 477DT/T147/P18A/14 nhánh Thống Nhất 1, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà)	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	Cắt 3 LBFCO Thống Nhất 1 trụ 477DT/T147/P18A/01	ĐT XD
65		07h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	- Nâng cấp nhánh Phước An 8 từ 12,7kV lên 22kV - Đầu nối đường dây trung áp 22kV nối tiếp nhánh Phước An 8 - Nâng công suất Phước An 8.1 lên 3 pha 160kVA-12 - Nâng công suất Phước An 8 lên 3 pha 160kVA - Nâng cấp đường dây hạ áp từ LV- ABC 3x35mm <sup>2</sup> lên LV-ABC 4x95mm <sup>2</sup> trạm Phước An 8.1 - Nâng cấp đường dây hạ áp từ LV- ABC 3x35mm <sup>2</sup> lên LV-ABC 4x95mm <sup>2</sup> trạm Phước An 8	Từ trụ 473DT/P189/50 đến trụ 473DT/P189/T50/15 nhánh Phước An 8, trên lưới hạ áp trạm Phước An 8 và Phước An 8.1, tuyến 473 DT	Khóm Phước An phường Duyên Hải	Cắt 3LBFCO Phước An 3 trụ 473DT/P188/01	ĐT XD
66		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (08 CN)	- Dựng trụ BTLT trụ 473DT/P188/P43/(05; 06); Lắp xà sứ phụ kiện; Căng dây bị chùng	Trụ 473DT/P188/P43/(02- 06) nhánh Phước An 9, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Phước An phường Duyên Hải	Cắt LBFCO Phước An 9 trụ 473DT/P188/43	SCL bổ sung năm 2026
67		09h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (08 CN)	Thay trụ BTLT8,5m	Trụ c1 và c3 hạ áp trạm Phước An 11, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Phước An phường Duyên Hải	Cắt CB + 3 FCO trạm Phước An 11 trụ 473DT/P188/06	SCL bổ sung năm 2026

68		08h00	08h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay TI định kỳ (Điện kế hạn 03/2029)	Tại thùng CD + ĐK trạm NT Trần Sui Sáng trụ 477DT/T43A/01, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Ôi phường Duyên Hải	Cắt 3 LBFCO NT Trần Sui Sáng trụ 477DT/43A Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
69		09h00	09h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế qua vòng và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Long Điền 2 trụ 477DT/P124/07, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm Long Điền 2 trụ 477DT/P124/07	Thay hệ thống đo đếm
70		10h00	10h45	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (02 CNKD)	Thay điện kế lệch thời gian và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Karaoke Ngọc Huyền trụ 477DT/T147/P03/01, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà)	Khóm Thống Nhất phường Duyên Hải	Cắt LBFCO Karaoke Ngọc Huyền trụ 477DT/T147/03 Khách hàng chưa thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
71		13h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	Thay điện kế, TI định kỳ trạm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Trụ 477DT/T147/P51B/T10/01 nhánh 12,7kV NT Đặng Văn Trọng, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà)	Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải	Cắt LBFCO NT Đặng Văn Trọng trụ 477DT/T147/P51B/10 Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
72		15h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	Thay TI và điện kế định kỳ trạm và “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm NT Võ Văn Vũ 1 trụ 473DT/T153/P18A/T31A/05/04, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	Cắt CB & FCO trạm NT Võ Văn Vũ 1 trụ 473DT/T153/P18A/T31A/05/04 Khách hàng thuê QLVH	Thay hệ thống đo đếm
73		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/147 tuyến 475CN và đến LBS Tri Liêm (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

74		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban đêm	Từ trụ 475CN/91 đến trụ 475CN/147 tuyến 475CN và đến LBS Tri Liêm (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
75		07h30	16h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng trên trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 475CN/147 đến trụ 475CN/177 và từ trụ 475CN/P161/01 đến trụ 475CN/P161/15 tuyến 475CN (kể cả các nhánh rẽ đầu vào) – xã Cầu Ngang tỉnh Vĩnh Long	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
76		08h30	12h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 05 CN)	- Nâng công suất trạm Cấp Nước Tân Sơn từ 3x15kVA lên 3x25kVA.	- Tuyến 473TR trụ 473TR/P99/01.	Xã Tập Sơn.	- Cắt CB trạm Cấp nước Tân Sơn trụ 473TR/P99/01. - Cắt 3FCO Cấp nước Tân Sơn trụ 473TR/99.	SCTX
77		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Ông Rùm khoảng trụ 473TR/P161/(01-24).	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
78		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/T209/T68/19 đến trụ 480TV/T209/T68/52 nhánh 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
79		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cản, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

80		07h30	12h30	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (04CN)	Nâng công suất trạm và hệ thống đo đếm Lê Văn Quới 3 từ 1x25kVA lên 2x25kVA	Tại trạm Lê Văn Quới 3 trụ 480TV/T209/T68/T44/09 nhánh 12,7kV Lê Văn Quới 3 thuộc nhánh trung thế 12,7kV Giồng Tranh, tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Giồng Tranh trụ 480TV/T209/T68/19 nhánh trung thế 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
81		07h30	12h30	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (04CN)	Nâng công suất trạm và hệ thống đo đếm Cây Ôi 5 từ 2x15kVA lên 1x50kVA	Tại trạm Cây Ôi 5 trụ 480TV/T209/T68/P52/21 nhánh trung thế 12,7kV Cây Ôi thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt LBFCO Giồng Tranh trụ 480TV/T209/T68/19 nhánh trung thế 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
82		08h00	12h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (04CN)	Thay thùng CB+ĐK, Nâng công suất hệ thống đo đếm trạm Cây Ôi 6	Tại thùng CB+ĐK trạm Cây Ôi 6 trụ 480TV/T209/T68/P52/T16/04 nhánh 12,7kV Cây Ôi thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi	Cắt CB+FCO trạm Cây Ôi 6 trụ 480TV/T209/T68/P52/T16/04 nhánh 12,7kV Cây Ôi thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Đảm bảo vận hành
83		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đông Huy (10CN)	Di dời lưới điện hạ thế trạm Sóc Dừa 4 ra khỏi mặt bằng thi công thuộc công trình Đường trục Tây Bắc – Đông Nam	Lưới hạ thế từ trụ b20 đến trụ b21 và đến trụ bT21/01 thuộc trạm Sóc Dừa 4 trụ 478CK/P259/T87/P61/T38/08 nhánh trung thế 12,7kV Sóc Dừa 4 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	Cắt CB+FCO trạm Sóc Dừa 4 trụ 478CK/P259/T87/P61/T38/08 nhánh trung thế 12,7kV Sóc Dừa 4 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Theo yêu cầu khách hàng

84		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cầu	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Đông Huy (10CN)	Di dời lưới điện trung, hạ thế nhánh 12,7kV Cao Một- Sóc Dừa và lưới hạ thế thuộc trạm Cao Một 4, trạm Sóc Dừa 1 ra khỏi mặt bằng thi công thuộc công trình Đường trục Tây Bắc – Đông Nam.	Từ trụ 478CK/P259/T87/P61/16 đến trụ 478CK/P259/T87/P61/19 và từ trụ 478CK/P259/T87/P61/31 đến trụ 478CK/P259/T87/P61/34 nhánh trung thế 12,7kV Cao Một- Sóc Dừa thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Lưới hạ thế từ trụ trạm đến trụ b1 và từ trụ trạm đến trụ c2 thuộc lưới hạ thế trạm Cao Một 4 trụ 478CK/P259/T87/P61/17; Lưới hạ thế từ trụ a6 đến trụ a8 và từ trụ a7 đến trụ aP7/2 thuộc lưới hạ thế trạm Sóc Dừa 1 trụ 478CK/P259/T87/P61/38 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt LBFCO Cao Một - Sóc Dừa trụ 478CK/P259/T87/P61/03 nhánh trung thế 12,7kV Cao Một- Sóc Dừa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt CB+FCO trạm Cao Một 4 trụ 478CK/P259/T87/P61/17 nhánh trung thế 12,7kV Cao Một- Sóc Dừa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Theo yêu cầu khách hàng
85		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Tháo 03 kẹp hotline trạm Chợ Phong Phú	Tại trụ 471CK/47 trục chính tuyến 471CK	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- OFF chức năng tự đóng lại từ điều khiển Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471CK) - Cắt CB+03FCO trạm Chợ Phong Phú tại trụ 471CK/47 (471CK)	KH yêu cầu
86		09h00	15h30	Điện lực Cầu Kè	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (20CN)	Thu hồi xà FCO, LA, thu hồi FCO, LA, 03MBA 25kVA, bộ dây sorty và thùng cầu dao điện kế trạm Chợ Phong Phú tại trụ 471CK/47; Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp Chợ Phong Phú 1x250kVA tại trụ 471CK/48 và thay dây lưới hạ áp thành LABC 4x95	Vị trí cách 1,5m từ lưới trung áp hướng xuống đất theo phương thẳng đứng từ trụ 471CK/47 đến trụ 471CK/48 trục chính tuyến 471CK; từ trụ trạm (471CK/47) đến trụ a5; từ trụ trạm (471CK/47) đến trụ b15 lưới hạ áp trạm Chợ Phong Phú	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Cắt CB+03FCO trạm Chợ Phong Phú tại trụ 471CK/47 - Tháo 03 kẹp hotline trạm Chợ Phong Phú tại trụ 471CK/47 (471CK)K	ĐTXD, cắt điện 01 lần hoàn thành công trình

87		09h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS2 Phong Phú	Tại trụ 471CK/45 trực chính tuyến 471CK	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (471CK) - Cắt 03DS2 Phong Phú tại trụ 471CK/45 (471CK) - Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 471CK (thi công bằng phương pháp hotline) - OFF chức năng tự đóng lại từ điều khiển Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474CK) Đóng đăng áp 474CK đến Recloser Phong Phú	Bảo dưỡng, tuyến 471CK sau 03DS2 Phong Phú nhận điện tuyến 474CK qua LBS NT 474CK-471CK
88		15h30	17h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép 03 kếp quay và đấu 03 kếp hotline trạm Chợ Phong Phú	Tại trụ 471CK/48 trực chính tuyến 471CK	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- OFF chức năng tự đóng lại từ điều khiển Recloser Phong Phú tại trụ 471CK/44 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471CK) - Cắt CB+03FCO trạm Chợ Phong Phú tại trụ 471CK/48 (471CK) (Lắp mới)	KH yêu cầu
89		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (04CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể	Nhánh 22kV Cầu Xây và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng

90		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Thầy Phán từ trụ 474TV/105 đến trụ 474TV/T105/31	Áp Giồng Lức xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
1	Thứ Năm 04/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/38 đến trụ 474BTre/43/71 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/38 đến trụ 474BTre/43/71 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471BTre/46/01 đến trụ 471BTre/46/16 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào. Từ trụ 476BTre/34/11 đến trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471BTre/46/01 đến trụ 471BTre/46/16 tuyến 471 Bến Tre và các NR đầu vào. Từ trụ 476BTre/34/11 đến trụ 476BTre/34/55 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	09h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi MBA 2x50kVA, thu hồi TI, MCCB trụ 475AH/97/30/24/12 NR Sông Ba Lai Phú Tường	-Trụ 475AH/97/30/24/12 NR Sông Ba Lai Phú Tường	-Áp Phú Tường xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/30/24/01 NR Sông Ba Lai Phú Tường -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/24/12 NR Sông Ba Lai Phú Tường	-Xử lý MBA non tải
4		09h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 2x37,5kVA bằng 2x50kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 475AH/97/55/39/32 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Trụ 475AH/97/55/39/32 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Áp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/55/39/01 NR 1 pha Tiên Tây Thượng -Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/39/32 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Xử lý MBA quá tải

5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp MBA 2x37,5kVA, lắp TI, MCCB trụ 475AH/97/30/24/12 NR Sông Ba Lai Phú Tường	-Trụ 475AH/97/30/24/12 NR Sông Ba Lai Phú Tường	-Áp Phú Tường xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/30/24/01 NR Sông Ba Lai Phú Tường -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/24/12 NR Sông Ba Lai Phú Tường	-Xử lý MBA non tải
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc	-Tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc từ trụ 472TT/01 đến trụ 472/74 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Đào, dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà, kéo dây từ trụ 478TT/174/01A tuyến Tân Phú - Ba Vát đến trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý, lắp MBA 160kVA tại trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Từ trụ 478TT/174/01A tuyến Tân Phú - Ba Vát đến trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý, lắp MBA 160kVA tại trụ 478TT/174/15 NR Phước Lý	-Áp Phước Lý - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBFCO trụ 478TT/174/01 NR Phước Lý -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478TT/174/01A tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trụ 478TT/174 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Tăng cường mối nối lèo tại trụ hạ thế 6a, 5b, 7b; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 6a, 5b, 14b, 4c; xử lý móc treo cáp tại trụ hạ thế 3b, 6b, 12b; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 3b, 6b, 12b; thay kẹp dừng dây tại trụ hạ thế 4c; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/01/15/16B/05 nhánh rẽ Sáu Thạo	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/01/15/16B/05 nhánh rẽ Sáu Thạo	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/01/15/16B/05 nhánh rẽ Sáu Thạo	-Giảm TTĐN

9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Di dời trụ trung thế số 37 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú bị sạt lở và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 18 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Từ trụ 18 đến trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 37,5kVA 29, trạm 25kVA trụ 40, trạm 37,5kVA trụ 45 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú -Cắt FCO trụ 17 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-SCTX
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Di dời trụ hạ thế và đường dây hạ thế từ trụ HT23 đến trụ HT25; Dựng trụ hạ thế đệm lưới trụ 23a, 24a; Làm chằng trụ HT25; Căng lại dây hạ thế chùng từ trụ 12 đến trụ 12/2 thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Lưới hạ thế trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-SCTX, giải phóng mặt bằng.
12		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Minh Nhù trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/10A/1 NR Áp 7 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/10A/1 NR Áp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/10A/1 NR Áp 7 Bảo Thạnh. - Cắt FCO trụ 473BTri/228/207/10A NR Áp 7 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ
13		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Hoàng Minh trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/185/8A/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/185/8A/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB +FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/185/8A/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ

14		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Cty TNHH MTV Giồng Thùyn Sản Anh Khoa trạm 75kVA trụ 473BTri/228/207/185/16/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/185/16/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 75kVA trụ 473BTri/228/207/185/16/1 NR Áp 8 Bảo Thạnh. - Cắt FCO trụ 473BTri/228/207/185/16 NR Áp 8 Bảo Thạnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ
15		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Bự 2 trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/172/1 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh.	- Trụ 473BTri/228/207/172/1 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BTri/228/207/172/1 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh - Cắt FCO trụ 473BTri/228/207/172 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh	- Thay TI hạ thế định kỳ
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 05CN	-Gia cố trụ HT14B/17 + Kéo tăng cường dây hạ thế (cáp ACKP70mm2) từ trụ 473BĐ/347/26/14B đến trụ HT14B/17 chuyển đầu nối lưới hạ thế từ 1P2W sang vận hành 1P3W + Tăng cường tiếp địa trụ HT14B/6, HT14B/11, HT14B/17 + Tháp đà (đà sắt 2,4m) trụ HT16/1, thay lưới hạ thế (cáp ABC3x50mm2) từ trụ 473BĐ/347/26/16 đến trụ HT16/1 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/347/26/15 NR 3P Vang Quới Tây. Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm.	-Từ trụ 473BĐ/347/26/14B đến trụ HT14B/17, từ trụ 473BĐ/347/26/16 đến trụ HT16/1, trụ 473BĐ/347/26/15 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/347/26/15 NR 3P Vang Quới Tây	-Áp Phú Long xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/347/26/15 NR 3P Vang Quới Tây	-Ngăn ngừa sự cố
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Tây	-Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây	-Áp Phú Long xã Phú Thuận; Vinh Điền, Vinh Hội xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN

18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiến	-Tủ trụ 473BĐ/132/01 đến tủ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiến	-Áp Giồng Kiến xã Thạnh Trị; Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN
19		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 474BĐ/120/01 tuyến Bình Thới - Bình Lộc (Khách hàng NTCN Huỳnh Thị Đoàn Trang)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 474BĐ/120/01 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Áp Bình Huệ 2 xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 474BĐ/120/01+FCO trụ 474BĐ/120 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Thay TI hạ thế định kỳ.
20		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 474BĐ/158/01 tuyến Bình Thới - Bình Lộc (Khách hàng NTCN Dương Thanh Tuấn 2)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 474BĐ/158/01 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 474BĐ/158/01+FCO trụ 474BĐ/158 tuyến Bình Thới - Bình Lộc	-Thay TI hạ thế định kỳ.
21		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/52/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại hòa Lộc -Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng )	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/52/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại hòa Lộc - Thạnh Trị	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/52/01+FCO trụ 472BĐ/03/99/52 NR 3P Thạnh Phước - Đại hòa Lộc -Thạnh Trị	-Thay TI hạ thế định kỳ.
22		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/61/13/09 NR 3P NTCN Võ Thành Hoàng (Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng 9)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/61/13/09 NR 3P NTCN Võ Thành Hoàng	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/61/13/09 NR 3P NTCN Võ Thành Hoàng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
23		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 472BĐ/99/61/13/19 NR 1P NTCN Võ Thành Hoàng (Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng )	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 472BĐ/99/61/13/19 NR 1P NTCN Võ Thành Hoàng	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BĐ/99/61/13/19 NR 1P NTCN Võ Thành Hoàng	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

24		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/61/16/02 NR 3P Giồng Ông Độ (Khách hàng NTCN Dương Thanh Tuấn 3 )	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/61/16/02 NR 3P Giồng Ông Độ	-Áp Bình Lộc xã Thanh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/61/16/02 NR 3P Giồng Ông Độ	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/61/16/05 NR 3P Giồng Ông Độ (Khách hàng NTCN Nguyễn Minh Vương )	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/61/16/05 NR 3P Giồng Ông Độ	-Áp Bình Lộc xã Thanh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/99/61/16/05 NR 3P Giồng Ông Độ	-Thay TI hạ thế định kỳ.
26		07h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	Công ty TNHH MTV DV - XD Điện Huỳnh Lâm (50CN)	-Thay trụ trung thế trụ 473BĐ/347/26/62, 473BĐ/347/26/63 + Thay sứ đứng, thay dây trung thế từ trụ 473BĐ/347/26/2B đến trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây	-Từ trụ 473BĐ/347/26/2B đến trụ 473BĐ/347/26/64 NR 3P Vang Quới Tây	-Xã Phú Thuận, Lộc Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Áp Vinh Điền -Tháo 03 hotline trụ 473BĐ/347/26/36A NR 3P Vang Quới Tây (NR 3P Kênh Áp Vinh Điền) -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/2B NR 3P Vang Quới Tây (đang cắt) -Tháo 03 hotline trụ 473BĐ/347/26/2B NR 3P Vang Quới Tây	-SCL bổ sung 2026
27		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy (đầu NR An Quới)	-ĐT XD 2026

28		08h00	09h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/13/07 NR Áp 10 Minh Đức	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/13/07 NR Áp 10 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/13/07 NR Áp 10 Minh Đức	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
29		09h30	10h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/257(161)/48/07 NR Tân Hậu II-2	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/48/07 NR Tân Hậu II-2	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475MC/257(161)/48/07 NR Tân Hậu II-2	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
30		11h00	12h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/24/17 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
31		13h30	14h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/12 NR An Định	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/12 NR An Định	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/12 NR An Định	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

32		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/111/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/111/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/111/1 và FCO tại trụ 472MC/15/20/111 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
33		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Lê Văn Lê tại trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475MC/07/13A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475MC/07/13A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/07/13A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ
34		09h10	10h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Nguyễn Thành Sơn; Lê Thị Nga tại trụ 475MC/22/67, 475MC/22/74 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/72 NR An Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/67, 475MC/22/74 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/72 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/72 NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ
35		10h40	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn; Hộ kinh doanh Lữ Văn Quý; Lữ Hoàng Chinh tại trụ 475MC/22/120/35, 475MC/22/120/37 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/37 NR Thành Thới A-B	-Tại trụ 475MC/22/120/35, 475MC/22/120/37 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/37 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5 kVA trụ 475MC/22/120/37 NR Thành Thới A-B	-Thay điện kế định kỳ

36		13h30	14h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ KDCT Nguyễn Văn Hùng; Hộ KDCT Huỳnh Văn Triển; Hộ KDCT Trần Văn Ri tại trụ 475MC/22/120/33/81, 475MC/22/120/33/82A thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/82A NR Thành Thới A	-Tại trụ 475MC/22/120/33/81, 475MC/22/120/33/82A thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/120/33/82A NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/33/82A NR Thành Thới A	-Thay điện kế định kỳ
37		15h30	16h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thanh trạm trụ 475MC/334A/47/07/3 NR Cống Vàm Đồn	-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/07/3 NR Cống Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 3x15kVA trụ 475MC/334A/47/07/3 NR Cống Vàm Đồn	-Thay điện kế định kỳ
38		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Dựng trụ BTLT 7,5m giữa khoảng trụ 477BTh/87/39 - trụ 477BTh/87/40 NR An Ninh. Kéo dây ABC3x50; di dời điện kế, dây kéo về từ trụ 477BTh/87/40 đến trụ 5a (XDM) thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 477BTh/87/45 NR An Ninh	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 2x25kVA trụ 477BTh/87/45 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA trụ 477BTh/87/45 NR An Ninh -Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Hồ Văn Cư trụ 477BTh/87/40/01 NR An Ninh -Cắt 3FCO trụ 477BTh/87/40 NR An Ninh	-SCTX, ngăn ngừa sự cố
39		07h40	08h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Nguyễn Minh Tâm trụ 473BTh/20/31/01A/06/02 NR áp 3 Bình Thạnh	-Trụ 473BTh/20/31/01A/06/02 NR áp 3 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 75kVA CSNT Nguyễn Minh Tâm trụ 473BTh/20/31/01A/06/02 NR áp 3 Bình Thạnh -Cắt FCO trụ 473BTh/20/31/01A/06 NR áp 3 Bình Thạnh	-Thay TI định kỳ

40		09h00	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 2x37,5kVA CSNT Phạm Văn Đậm trụ 478BTh/143/38/76/02 NR An Qui - An Thạnh	-Trụ 478BTh/143/38/76/02 NR An Qui -An Thạnh	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA CSNT Phạm Văn Đậm trụ 478BTh/143/38/76/02 NR An Qui -An Thạnh -Cắt 3FCO trụ 478BTh/143/38/76/01 NR An Qui -An Thạnh	-Thay TI định kỳ
41		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 100kVA CSNT Nguyễn Văn Hiếu trụ 478BTh/143/38/04/02 NR An Qui - An Thạnh	-Trụ 478BTh/143/38/04/02 NR An Qui - An Thạnh	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 100kVA CSNT Nguyễn Văn Hiếu trụ 478BTh/143/38/04/02 NR An Qui - An Thạnh -Cắt FCO trụ 478BTh/143/38/04 NR An Qui - An Thạnh	-Thay TI định kỳ
42		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Trung trụ 478BTh/143/42/20T/11/01 NR Rạch Láng Cháy	-Trụ 478BTh/143/42/20T/11/01 NR Rạch Láng Cháy	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Trung trụ 478BTh/143/42/20T/11/01 NR Rạch Láng Cháy	-Thay TI định kỳ
43		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 478BTh/143/42/02/02 NR Cầu Phong Lưu	-Trụ 478BTh/143/42/02/02 NR Cầu Phong Lưu	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Hồ Văn Phú trụ 478BTh/143/42/02/02 NR Cầu Phong Lưu -Cắt FCO trụ 478BTh/143/42/02 NR Cầu Phong Lưu	-Thay TI định kỳ
44		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 160kVA CSNT Trần Thanh Tùng trụ 473BTh/45/10/57T/47P/04/01 NR Rạch Trũng Trái	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47P/04/01 NR Rạch Trũng Trái	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + LBFCO trạm 160kVA CSNT Trần Thanh Tùng trụ 473BTh/45/10/57T/47P/04/01 NR Rạch Trũng Trái	-Thay 3TI định kỳ

45		07h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (20 CN)	-Thay trụ trung thế, dựng đệm, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, sang lưới trung - hạ áp, MBA và phụ kiện từ trụ 473BTh/20/11A/02 đến trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn -Dựng trụ hạ thế 7,5m, thay cáp 4AV35mm2 + AC35mm2 thành cáp ABC 4x70mm2 từ trụ 473BTh/20/11A/08 đến trụ 9a, từ trụ 473BTh/20/11A/08 đến trụ 3c, từ trụ 1a đến trụ 7b thuộc lưới hạ áp trạm 75kVA thành trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn	-Từ trụ 473BTh/20/11A/02 đến trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn - Lưới hạ thế từ trụ 473BTh/20/11A/08 đến trụ 9a, từ trụ 473BTh/20/11A/08 đến trụ 3c, từ trụ 1a đến trụ 7b thuộc lưới hạ áp trạm 75kVA thành trụ 473BTh/20/11A/08 NR áp 4 Thị trấn	-Xã Thanh Phú	-Cắt FCO trụ 473BTh/20/11A/01 NR áp 4 Thị trấn	-ĐT XD 2026
46		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Thay CB tổng trạm, nâng công suất trạm từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 474CL/30B/89/01 nhánh rẽ Cầu Sơn	-Tại trạm 37,5kVA trụ 474CL/30B/89/01 nhánh rẽ Cầu Sơn	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474CL/30B/89/01 nhánh rẽ Cầu Sơn -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/30B/89/01 nhánh rẽ Cầu Sơn	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải
47		10h00	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Thay CB tổng trạm, hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 474CL/30B/119/08/05 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-Tại trạm 50kVA trụ 474CL/30B/119/08/05 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/30B/119/08/05 nhánh rẽ Cầu Long Khánh -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/30B/119/08/05 nhánh rẽ Cầu Long Khánh	-SCTX, hoán chuyển TBA non - quá tải

48		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (08CN)	-XDM trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui sang nhận điện trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định XDM -Đóng điện vận hành trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định XDM	-Tại trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui -Không cắt điện tuyến Chợ Lách - Sơn Định, chú ý khoảng cách an toàn với lưới trung thế đang vận hành phía trên; đầu nối trạm 50kVA trụ 473CL/63 tuyến Chợ Lách - Sơn Định vào lưới trung thế đang vận hành bằng phương pháp hotline	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
49		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 19/05/2026). - Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi, nâng công suất trạm 2*50kVA lên 160kVA Lộc Hưng XDM, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2 thuộc tuyến 476 Phước Hòa (ĐTXD năm 2026). - Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi, nâng cấp thành cáp 03*ACXH-70mm2+01AC50mm2, nâng công suất trạm 50kVA lên 160kVA Lộc Hưng 1A XDM, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2 thuộc tuyến 476 Phước Hòa (ĐTXD năm 2026).	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476PH/143/61 đến trụ 476PH/143/67 và lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/5, từ trụ B/1 đến trụ B/13 và trụ XDM thuộc trạm 160kVA Lộc Hưng tại trụ 476PH/143/67 tuyến 477 Phước Hòa. - Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476PH/143/67 đến trụ 476PH/143/67/1 và lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/12, từ trụ B/1 đến trụ B/14 và trụ XDM thuộc trạm 160kVA Lộc Hưng 1A tại trụ 476PH/143/67/1 tuyến 477 Phước Hòa.	Ấp Lộc Hưng, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Phú 1 tại trụ 476PH/143/47 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	ĐTXD năm 2026

50		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi, kéo mới cáp 01*ACXH-70mm <sup>2</sup> +01AC50mm <sup>2</sup> , tháp đà U140*3m, di dời trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 1 trụ hiện hữu và trụ XDM, lắp mới hoàn chỉnh trạm 50kVA Lộc Hưng 2 XDM, cắt ngừng lưới hạ thế thuộc tuyến 476 Phước Hòa (ĐT XD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476PH/143/67 đến trụ 476PH/143/67/9 XDM và lưới hạ thế từ trụ A/4 đến trụ B/6 thuộc trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 1 tại trụ 476PH/143/67/8 XDM tuyến 477 Phước Hòa	Áp Lộc Hưng, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Phú 1 tại trụ 476PH/143/47 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	ĐT XD năm 2026
51		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (15CN)	Căng dây đầu nối cáp 01*ACXH-70mm <sup>2</sup> +01AC50mm <sup>2</sup> , tháp đà U140*3m, di dời trạm 50kVA Hòa Hưng 1 từ trụ hiện hữu đến trụ XDM, lắp mới hoàn chỉnh trạm 37,5kVA Hòa Hưng 2 XDM, cắt ngừng lưới hạ thế thuộc tuyến 476 Phước Hòa (ĐT XD năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476PH/143/41/13 đến trụ 476PH/143/41/16 XDM và lưới hạ thế từ trụ A/1 đến trụ A/T1/1 thuộc trạm 50kVA Hòa Hưng 1 tại trụ 476PH/143/41/16 XDM tuyến 476 Phước Hòa	Áp Lộc Hưng, xã Phú Quới.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Hòa Hưng 1 tại trụ 476PH/143/41/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa - Kiểm tra 02LBFCO nhánh rẽ Hòa Hưng 1 (pha A, B, đang cắt) tại trụ 476PH/143/41/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	ĐT XD năm 2026

52		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (40CN)	- Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND xã Song Phú ngày 11/5/2026. - Thay 32.136m dây AC-50mm2, thay 154 toppin, thay 433 sứ đứng và thay 101 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Tầm Giuộc phạm vi từ trụ 475BM/111/19/11/4 đến trụ 475BM/111/19/11/90 thuộc tuyến 475 Bình Minh và nhánh rẽ trung thế Đường Trâu phạm vi từ trụ 475BM/111/19/11/64 đến trụ 475BM/111/19/11/64/36 thuộc tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 475BM/111/19/11/4 đến trụ 475BM/111/19/11/90 thuộc tuyến 475 Bình Minh và nhánh rẽ trung thế Đường Trâu phạm vi từ trụ 475BM/111/19/11/64 đến trụ 475BM/111/19/11/64/36 thuộc tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt LBF Tầm Giuộc trụ 475BM/111/19/11/3 tuyến 475 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026
53		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A) trạm Thuận Nghĩa 1A tại trụ 475BM/111/19/11/24/1 tuyến 475 Bình Minh	trụ 475BM/111/19/11/24/1 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt LBF Tầm Giuộc trụ 475BM/111/19/11/3 tuyến 475 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
54		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A) trạm Thuận Nghĩa 2 tại trụ 475BM/111/19/11/41 tuyến 475 Bình Minh	trụ 475BM/111/19/11/41 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt LBF Tầm Giuộc trụ 475BM/111/19/11/3 tuyến 475 Bình Minh	Kiểm định thiết bị

55		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A) trạm 1A Khóm 8 tại trụ 475BM/111/19/11/77/7 tuyến 475 Bình Minh	trụ 475BM/111/19/11/77/7 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt LBF Tâm Giuộc trụ 475BM/111/19/11/3 tuyến 475 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
56		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (2 cực 125A) trạm Thuận Tân 2A tại trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh	trụ 475BM/111/19/11/84 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt LBF Tâm Giuộc trụ 475BM/111/19/11/3 tuyến 475 Bình Minh	Kiểm định thiết bị
57		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Lắp hoàn chỉnh TBA 50kVA Thuận An 2B-1 tại trụ 475BM/111/19/11/5 tuyến 475 Bình Minh; cắt dừng tạo khoảng không điện tại khoảng trụ 475BM/111/19/11/4 - HT4a thuộc trạm Thuận An 2B trụ 475BM/111/19/11/4 tuyến 475 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại trụ 475BM/111/19/11/4, trụ 475BM/111/19/11/5 tuyến 475 Bình Minh; Trên đường dây hạ thế trạm Thuận An 2B trụ 475BM/111/19/11/4 tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	Cắt LBF Tâm Giuộc trụ 475BM/111/19/11/3 tuyến 475 Bình Minh	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
58		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 479 Tam Bình	Từ trụ 479-473-471TB/1 đến 479TB/215 tuyến 479 Tam Bình	Áp Mỹ Hòa, 4, Thạnh Trí, 2B, 2C, xã Hòa Hiệp	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
59		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH XDD Hưng Hòa Phát (30CN)	Lắp tiếp đất, sang dây hạ áp và thu hồi dây hiện hữu (công trình SCL 2026 khu vực ĐL Tam Bình).	- Trục hạ áp thuộc trạm Phú Sơn C2 trụ 473TB/T230/1 tuyến 473 Tam Bình và trạm Phú Sơn C2A trụ 473TB/T230/4 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Sơn C-xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Sơn C2 trụ 473TB/T230/1 tuyến 473 Tam Bình. - Cắt CB+FCO trạm Phú Sơn C2A trụ 473TB/T230/4 tuyến 473 Tam Bình.	Công trình SCL 2026

60		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Long Hưng tuyến 472 Bình Minh	Từ trụ M42/P67/113 đến trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.	Áp Long Hưng, xã Trà Côn, xã Lục Sĩ Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
61		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Lộc trụ 479TQ/138/17/64 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Lộc, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Lộc trụ 479TQ/138/17/64 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
63		08h00	11h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thay LA+FCO và thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Thành Hưng 4 trụ 479TQ/138/17/31/11 tuyến 479 Tân Quới	Áp Thành Hưng Hạnh, xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thành Hưng 4 trụ 479TQ/138/17/31/11 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
64		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Nguyễn Văn Thành 4, 4A trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới	Áp Mỹ Hòa, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Nguyễn Văn Thành 4, 4A trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị

65		13h00	16h30	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV-ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	Tại trạm Hòa Tân trụ 479TQ/189/61/2T tuyến 479 Tân Quới	Áp Hòa Quới, xã Hòa Tân	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Hòa Tân trụ 479TQ/189/61/2T tuyến 479 Tân Quới;	Thí nghiệm thiết bị
66		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
67		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
68		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ Thùng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
69		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T115/25 đến trụ 477DT/T213/P177/108 nhánh Hồ Thùng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
70		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT/64A đến trụ 478-475DT/T64A/28, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

71		08h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Chuyển lưới hạ áp trạm Trà Khúp 1 từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ 473-476DT-3/T42/15 thuộc lưới hạ áp trạm Trà Khúp 1 trụ 473-476DT-3/T42/17, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/15 thuộc lưới hạ áp trạm Trà Khúp 1 trụ 473-476DT-3/T42/17, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Trà Khúp - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Trà Khúp 1 trụ 473-476DT-3/T42/17 (473DT)	Công trình SCTX
72		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Chuyển lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 3 từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ 473-476DT-3/T42/P26/(09, 10) thuộc lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 3 trụ 473-476DT-3/T42/P26/08, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/P26/(09, 10) thuộc lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 3 trụ 473-476DT-3/T42/P26/08, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Bồn Thanh - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Bồn Thanh 3 trụ 473-476DT-3/T42/P26/08 (473DT)	Công trình SCTX
73		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Chuyển lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 4 từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ 473-476DT-3/T42/29A, 473-476DT-3/T42/P26/(01B, 02, 03, 04, 05) thuộc lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/29A, 473-476DT-3/T42/P26/(01B, 02, 03, 04, 05) thuộc lưới hạ áp trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Bồn Thanh - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01 (473DT)	Công trình SCTX
74		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Nâng cấp nhánh áp Bào 4 từ 12,7kV lên 22kV - Đầu nối đường dây trung áp 22kV nối tiếp áp Bào 4 - Nâng công suất trạm Áp Bào 4 lên 3 pha 1x250kVA và di dời về trụ 476DT/226/P55/06A - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA tại trụ 476DT/226/P55/17 - Nâng cấp đường dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm <sup>2</sup> lên LV-ABC 4x95mm <sup>2</sup>	- Từ trụ 476DT/226/55 đến trụ 476DT/226/55/17, nhánh Áp Bào 4, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Bào xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Rạch Cạn trụ 476DT/226/09	ĐT XD

75		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (06 CN)	- Cây trạm Rạch Gốc 5.1 công suất 1x160kVA tại trụ 476DT/P215/69A. Tách lưới hạ áp	- Trụ 476DT/P215/69A nhánh Vàm Láng Nước, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Rạch Gốc trụ 476DT/215	ĐTXD
76		08h00	11h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (03CN)	Tăng cường cáp đồng chống tiếp xúc xấu tại đầu ra, đầu vào 3DS 471CN trụ 473-471CN/06 và 3DS 473CN trụ 473-471CN/07	Từ trụ 473-471CN/06 đến trụ 473-471CN/07 đoạn 2 nắp thuộc tuyến 473CN và tuyến 471CN	Áp Ô Răng xã Hiệp Mỹ	Cắt MC 471, 472, 473, 474 trạm 110/22 kV Cầu Ngang Kéo MC 471, 472, 473, 474 trạm 110/22 kV Cầu Ngang ra khỏi vận hành - Cắt Recloser Ô Răng trụ 473-471CN/16 - Cắt 3DS Ô Răng trụ 473-471CN/17 - Cắt Recloser Nhị Trường trụ 471CN/146 - Cắt 3DS Nhị Trường trụ 471CN/147 Đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76 Đóng đẳng áp 479LD đến LBS Ngãi Hiệp Đóng đẳng áp 472TV sang 473CN (474CN) Đóng đẳng áp 471TR sang 471CN (472CN)	Ngăn ngừa sự cố
77		07h30	13h30	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH TVXDTM Nam Tiên(04CN)	- Di dời trụ trung áp và TBA Mộc Anh 4 theo yêu cầu khách hàng.	- Tuyến 471TR khoảng trụ 471-473TR/T18/(24-26).	Xã Trà Cú.	- Cắt LBFCO Cầu Ngọc Biên trụ 471-473TR/T18/01.	Di dời
78		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biển áp.	- Nhánh trung áp 12,7 kV Trà Mềm Tập Sơn khoảng trụ 473TR/P194/89/(01-49).	Xã Tập Sơn.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố

79		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
80		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cản	Điện lực Tiêu Cản (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cản	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
81		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Giồng Dầu 2	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Giồng Dầu 2 trụ 477CK/P78/61 nhánh rẽ Trà Kháo	Áp Giồng Dầu, xã Cầu Kè	- Cắt CB khách hàng Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Vietnamobile tại trụ 477CK/P78/61 (477CK) - Cắt CB+FCO trạm Giồng Dầu 2 tại trụ 477CK/P78/61 (477CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
82		09h30	10h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (2CN)	Thay công tơ + TI định kỳ trạm Áp 3-1 Thạnh Phú	Tại thùng cầu dao điện kế trạm Áp 3-1 Thạnh Phú trụ 477CK/T159/48 nhánh rẽ Thạnh Phú	Áp 3, xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Áp 3-1 Thạnh Phú tại trụ 473CK/T159/48 (473CK) - Tài sản ngành điện	Bảo dưỡng
83		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

84		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Trục chính tuyến 478 Trà Vinh (từ trụ 149 đến trụ 282)	Xã Bình Phú	Không cắt điện	Bảo dưỡng
85		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Nhánh Giồng Trôm từ trụ 474TV/155 đến trụ 474TV/P155/47	Áp Giồng Trôm, Phú Mỹ Ô Dài xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
86		9h00	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bà Liêm 3-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T148/T88/01 tuyến 472TV	ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh	-Cắt CB trạm Bà Liêm 3-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T148/T88/01. -Cắt LBFCO Bà Liêm 3-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T148/88 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
87		10h30	11h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 06/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bà Liêm 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/43 tuyến 472TV	ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh	-Cắt CB + FCO trạm Bà Liêm 2-1 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/43 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
88		13h00	14h00	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bà Liêm 1-5 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/T30/01 tuyến 472TV	ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh	-Cắt CB trạm Bà Liêm 1-5 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/T30/01. -Cắt FCO Bà Liêm 1-5 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/30 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ
89		14h30	15h30	Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà Vinh	Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 06/2029).	Tại thùng CB-ĐK Trạm Bà Liêm 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/15 tuyến 472TV	ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh	-Cắt CB + FCO trạm Bà Liêm 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/15 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	Thay định kỳ

90		07h30	09h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 9 Phường 7 trụ 479-478TV/117	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 9 Phường 7 trụ 479-478TV/117 Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 9 Phường 7 trụ 479-478TV/117	Thí nghiệm định kỳ
91		09h00	10h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 7 phường 7-2 trụ 479-478TV/T135/01	Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 7 phường 7-2 trụ 479-478TV/T135/01, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 7 phường 7-2 trụ 479-478TV/T135/01	Thí nghiệm định kỳ
92		10h30	12h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Sân Bay trụ 479-478TV/140	Từ đầu sứ cao MBA trạm Sân Bay trụ 479-478TV/140, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+FCO trạm Sân Bay trụ 479-478TV/140	Thí nghiệm định kỳ
93		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Vành Đai Phường 7 trụ 479-478TV/166	Từ đầu sứ cao MBA trạm Vành Đai Phường 7 trụ 479-478TV/166, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+FCO trạm Vành Đai Phường 7 trụ 479-478TV/166	Thí nghiệm định kỳ
94		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Đường Vành Đai 1 trụ 479-478TV/176	Từ đầu sứ cao MBA trạm Đường Vành Đai 1 trụ 479-478TV/176, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+FCO trạm Đường Vành Đai 1 trụ 479-478TV/176	Thí nghiệm định kỳ
1	Thứ Sáu 05/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/84 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/84 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471BTre/24 đến trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre. Từ trụ 476BTre/14/03 đến trụ 476BTre/34 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471BTre/24 đến trụ 471BTre/24/06 tuyến 471 Bến Tre. Từ trụ 476BTre/14/03 đến trụ 476BTre/34 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h45	09h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi MBA 3x37,5kVA, thu hồi TI, MCCB trạm trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú	-Trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú	-Áp Mỹ An xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú -Tháo 3Hotline trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú	-Xử lý MBA non tải
4		09h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 3x25kVA bằng MBA 3x37,5kVA, thay TI, MCCB trạm trụ 480GL/56/18/7A/16 NR áp 6 Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/18/7A/16 NR áp 6 Quới Sơn	-Áp Phú Thành Đông xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 480GL/56/18/7A/16 NR áp 6 Quới Sơn -Tháo 3Hotline trụ 480GL/56/18/7A/16 NR áp 6 Quới Sơn	-Xử lý MBA non tải
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp MBA 3x25kVA, lắp TI, MCCB trạm trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú	-Trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú	-Áp Mỹ An xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú -Tháo 3Hotline trụ 480BTre/41/54/26/08 NR áp An Phú	-Xử lý MBA non tải
6		08h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-NCS trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 480TT/75/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/75/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Thủ Sở - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 480TT/75/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 480TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Xử lý quá tải

7		13h30	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-NCS trạm 25kVA lên 37.5kVA trụ 478MC/56/39/09 NR Tích Khánh	-Tại trụ 478MC/56/39/09 NR Tích Khánh	Áp Tích Khánh - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 478MC/56/39/09 NR Tích Khánh	-Xử lý quá tải
8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10 CN)	-Dựng trụ đôi BTLT 14m và nâng công suất trạm 25kVA lên 160kVA trụ 475CL/405/26 NR Gia Khánh - Gia Phước	-Tại trụ 475CL/405/26 NR Gia Khánh - Gia Phước	Áp Gia Phước - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 475-476CL/405 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây (đầu NR Gia Khánh - Gia Phước)	-ĐTĐD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
9		09h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao từ trụ 477-474GTROM/01 đến trụ 477-474GTROM/40 tuyến 477/474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 477-474GTROM/01 đến trụ 477-474GTROM/40 tuyến 477/474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Khóa chế độ tự đóng lại máy cắt 474, 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Vệ sinh định kỳ
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Kéo tăng cường dây ABC từ trụ trung thế 475BTR/278/15 đến trụ hạ thế 7a; Lắp tiếp đất tại trụ 16g, 7a/17; đấu phân pha thùng điện kế tại trụ 7a/6; thay rack 3 tại trụ 7a/13; buộc tia dây trung hòa tại trụ 6g, 7g, 14g, 15g và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTRE/278/15 nhánh rẽ Bến Cát	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTRE/278/15 nhánh rẽ Bến Cát	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTRE/278/15 nhánh rẽ Bến Cát	-Giảm TTĐN

11		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x50mm2 từ trụ 476GTROM/259/22 đến trụ 476GTROM/259/28; kéo mới dây AC 50mm2 từ trụ 22b đến trụ 4c, từ trụ 476GTROM/259/24 đến trụ 6e, từ trụ 476GTROM/259/25 đến trụ 8d, từ trụ 476GTROM/259/26 đến trụ 11f, từ trụ 476GTROM/259/26 đến trụ 10b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GTROM/259/25 nhánh rẽ Lương Hòa	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GTROM/259/25 nhánh rẽ Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 476GTROM/259/25 nhánh rẽ Lương Hòa	-ĐT XD 2026
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/35 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
13		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Nghêu, Sò Nguyễn Hoàng Vũ trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/53/24/1 NR Thạnh Hải.	- Trụ 478BTri/28/107/59/53/24/1 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/53/24/1 NR Thạnh Hải. - Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/59/53/24 NR Thạnh Hải.	- Thay TI hạ thế định kỳ
14		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Trường Trung học sơ sở Tiệm Tôm trạm 50kVA trụ 478BTri/28/134A/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/134A/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/134A/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm. - Cắt FCO trụ 478BTri/28/134A NR Ba Tri Tiệm Tôm.	- Thay TI hạ thế định kỳ

15		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Hạ Chí Lương sau trạm công cộng 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/184/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm	-Trụ 478BTri/28/184/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 478BTri/28/184/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm. - Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/184 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	- Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ
16		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Lê Văn Nghĩa trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/110/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/110/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/475BTri/17/18/21/5/14/73/110/1 NR Vĩnh An Lộ Rãnh. - Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/5/14/73/110 NR Vĩnh An Lộ Rãnh.	- Thay TI hạ thế định kỳ
17		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Sửa trụ nghiêng trụ HT20b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/10 NR 3P Giồng Cui 1. Ép lại lèo hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm.	-Trụ HT20b + Lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/10 NR 3P Giồng Cui 1	-Áp Bình Huệ 2 xã Thanh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/10 NR 3P Giồng Cui 1 -Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/18/17/01 NR 3P Giồng Cui 1	-Ngăn ngừa sự cố
18		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Thay trụ hạ thế nút gốc trụ HT04 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 472BĐ/15B/53 NR 3P Mậu Thân	-Trụ HT04 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 472BĐ/15B/53 NR 3P Mậu Thân	-Áp Bình Hòa xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472BĐ/15B/53 NR 3P Mậu Thân	-Ngăn ngừa sự cố
19		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 02CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Phú Thuận	-Tủ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26 NR 3P Phú Thuận	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN

20		08h00	09h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 475BĐ/07/65 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Trụ 475BĐ/07/65 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 475BĐ/07/65 NR 3P Bình Thới - Định Trung -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
21		09h15	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 475BĐ/07/51 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Trụ 475BĐ/07/51 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475BĐ/07/51 NR 3P Bình Thới - Định Trung -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
22		10h15	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 475BĐ/07/44 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Trụ 475BĐ/07/44 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475BĐ/07/44 NR 3P Bình Thới - Định Trung -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
23		13h00	13h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 475BĐ/07/30 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Trụ 475BĐ/07/30 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 475BĐ/07/30 NR 3P Bình Thới - Định Trung -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

24		14h00	14h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 630kVA trụ 475BĐ/07/27B/02 NR 3P Bình Thới - Định Trung (Cơ sở Tấn Phát)	-Trụ 475BĐ/07/27B/02 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475BĐ/07/27B/02 + 3LBFCO trụ 475BĐ/07/27B NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thí nghiệm CBM.
25		15h00	15h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 475BĐ/27/01 NR 3P Xóm Rầy	-Trụ 475BĐ/27/1 NR 3P Xóm Rầy	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 475BĐ/27/01 NR 3P Xóm Rầy -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
26		16h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 100kVA trụ 475BĐ/08/09 NR 3P TÀGS Việt Tiến	-Trụ 475BĐ/08/09 NR 3P TÀGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 100kVA trụ 475BĐ/08/09 NR 3P TÀGS Việt Tiến -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
27		09h00	09h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/18/17/01 NR 3P Giồng Cui 1 (Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Hà)	-Tài thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/18/17/01 NR 3P Giồng Cui 1	-Áp Bình Huệ 2 xã Thanh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/60B/18/17/01 NR 3P Giồng Cui 1	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

28		10h10	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 475BĐ/08/20/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Lê Thị Chót )	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 475BĐ/08/20/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới 3 xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 475BĐ/08/20/01+LBFCO trụ 475BĐ/08/20 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
29		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 475BĐ/07/52/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa 3 )	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 475BĐ/07/52/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 475BĐ/07/52/01+FCO trụ 475BĐ/07/52 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
30		14h00	15h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 630kVA trụ 475BĐ/07/27B/02 NR 3P Bình Thới - Định Trung (Khách hàng Cơ sở Tấn Phát )	-Tại thùng điện kế trạm 630kVA trụ 475BĐ/07/27B/02 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475BĐ/07/27B/02+3LBFCO trụ 475BĐ/07/27B NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thay TI hạ thế định kỳ.
31		15h40	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/15/08B/01 NR 3P Áp 2 Bình Thới (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thương )	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/15/08B/01 NR 3P Áp 2 Bình Thới	-Áp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại	-Cắt 2CB (trạm 75kVA + trạm 50kVA) trụ 471BĐ/15/08B/01+FCO trụ 471BĐ/15/08B NR 3P Áp 2 Bình Thới	-Thay TI hạ thế định kỳ.
32		07h30	16h30	-Điện lực Mỏ Cà	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (20 CN)	-Kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-ĐT XD 2026

33		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Trang trại Lê Văn Hải tại trụ 10 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/148/26 NR Tân Thành Thượng	-Tại trụ 10 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/148/26 NR Tân Thành Thượng	-Xã An Định	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 472MC/15/20/148/26 NR Tân Thành Thượng	-Thay điện kế định kỳ
34		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Vàng Tổ Nga tại trụ 3c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/204/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 3c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/204/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/204/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/204 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
35		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Đoàn Thiện Tánh tại trụ 472MC/15/20/209 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/211C/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 472MC/15/20/209 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/211C/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/211C/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/211C tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
36		13h10	14h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh; Hộ kinh doanh cá thể Trung Lương tại trụ 01 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/02/1 NR Ấp 5 Minh Đức	-Tại trụ 01 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/02/1 NR Ấp 5 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 3x25 kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/02/1 và 3FCO tại trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/02 NR Ấp 5 Minh Đức	-Thay điện kế định kỳ
37		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 474CL/30B/01 đến trụ 474CL/30B/135 nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

38		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
39		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã Long Hồ, Phường Phước Hậu.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	16h30	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	Từ trụ 472VLg/128/1/117 đến trụ 472VLg/128/1/182 và từ trụ 472VLg/128/1/118/1 đến trụ 472VLg/128/1/118/41 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng và các nhánh rẽ trên đoạn này.	Xã An Bình.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		07h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (07 CN)	- Thay 01 trụ trung thế BTLT14m tại trụ 471VLI/P102/4 tuyến 471 Vũng Liêm. Căng dây, đấu nối nhánh dây trung thế xây dựng mới và đưa vào vận hành trạm (50kVA) An Điền 4B trụ 471VLI/P102/5 tuyến 471 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 471VLI/P102/4 và trụ 471VLI/P102/5 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp An Điền 1, xã Trung Thành	- Cắt LBFCO An Điền 4 trụ 471VLI/102 tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

42		07h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (06 CN)	- Tháp sắt đầu trụ trung thế, lắp mới trạm biến áp (50kVA) và nghiệm thu đưa vào vận hành trạm (50kVA) Bình Trung 1 trụ 471VLi/T81/4 tuyến 471 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 471VLi/T81/4 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Bình Trung, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Trung Hiếu trụ 471VLi/T81/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
43		07h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (09 CN)	- Tháp sắt đầu trụ trung thế, lắp mới trạm biến áp (37,5kVA) và nghiệm thu đưa vào vận hành trạm Bình Phụng 1A trụ 471VLi/T81/15 tuyến 471 Vũng Liêm. - Di dời trạm biến áp (37,5kVA) Bình Phụng 1 từ trụ 471VLi/T81/20 lắp lại trụ 471VLi/T81/23 tuyến 471 Vũng Liêm (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Từ trụ 471VLi/T81/15 đến trụ 471VLi/T81/23 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Bình Trung, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Trung Hiếu trụ 471VLi/T81/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
44		07h00	16h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Lắp trạm biến áp (25kVA) Bình Phụng 4A trụ 471VLi/T81/P13/21 tuyến 471 Vũng Liêm. Cắt lưới hạ áp, xử lý quá tải cho trạm Bình Phụng 4 (Di dời từ trạm Bình Phụng 1A (25kVA).	Tại trụ 471VLi/T81/P13/21 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bình Trung, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Trung Hiếu trụ 471VLi/T81/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình sửa chữa thường xuyên

45		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	Từ trụ 473-471TB/3 đến 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Áp Mỹ Quới, Mỹ Trung 1, Mỹ Phú, Mỹ Phú Tân - xã Tam Bình - Áp 6B, 6A, Phú Thọ, Phú Hữu Yên - xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
46		06h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tường Hưng, Tường Tín, Tường Thọ, xã Hòa Bình, theo đề nghị số: 713/UBND xã Hòa Bình, ngày 19/05/2026.	Từ trụ L45/P221/P101/6 đến trụ L45/P221/P101/74 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tường Hưng, Tường Tín, Tường Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Thới Hòa, trụ L45/P221/P101/5 tuyến 477 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
47		06h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Cty TNHH XDĐ An Thọ (30CN).	Thay dây chằng, Toppin, Sứ đứng, Sứ treo polymer nhánh Thới Hòa, từ trụ L45/P221/P101/6 đến trụ L45/P221/P101/74 tuyến 477 Trà Ôn.	Từ trụ L45/P221/P101/6 đến trụ L45/P221/P101/74 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tường Hưng, Tường Tín, Tường Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Thới Hòa, trụ L45/P221/P101/5 tuyến 477 Trà Ôn.	Sửa chữa lớn

48		06h30	17h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN). _XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tường Nghĩa trụ L45/P221/P101/19; Tường Nghĩa 1B trụ L45/P221/P101/23; Tường Tín 1A trụ L45/P221/P101/T20/2; Tường Tín 1C trụ L45/P221/P101/T20/P2/1; Tường Tín 2 trụ L45/P221/P101/T35/3; Tường Tín 2B trụ L45/P221/P101/39; Tường Thọ 1 trụ L45/P221/P101/P45/14; Tường Hưng 2 trụ L45/P221/P101/T8/11 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trạm Tường Nghĩa trụ L45/P221/P101/19; Tường Nghĩa 1B trụ L45/P221/P101/23; Tường Tín 1A trụ L45/P221/P101/T20/2; Tường Tín 1C trụ L45/P221/P101/T20/P2/1; Tường Tín 2 trụ L45/P221/P101/T35/3; Tường Tín 2B trụ L45/P221/P101/39; Tường Thọ 1 trụ L45/P221/P101/P45/14; Tường Hưng 2 trụ L45/P221/P101/T8/11 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Tường Hưng, Tường Tín, Tường Thọ, xã Hòa Bình.	Cắt 3LBF Thới Hòa, trụ L45/P221/P101/5 tuyến 477 Trà Ôn.	Thí nghiệm CBM
49		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Lược + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tân Lược, Tân Khánh, Tân Vinh, Tân Tiến, Hưng Thuận, Hưng Lợi, Hưng Nghĩa, Hưng Thịnh, Hưng Hòa, Hưng Phú, Hưng Bình, xã Tân Lược, theo công văn số:54/UBND-KT, xã Tân Lược, ngày 12/5/2026.	Từ trụ 471TQ/76/1/1 đến trụ 471TQ/176/98 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Lược, Tân Khánh, Tân Vinh, Tân Tiến, Hưng Thuận, Hưng Lợi, Hưng Nghĩa, Hưng Thịnh, Hưng Hòa, Hưng Phú, Hưng Bình, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Tân Hưng trụ 471TQ/176 tuyến 471 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
50		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH XDĐ An Thọ (20CN)	Thay toppin sứ đỉnh thẳng + sứ đứng + sứ treo Polymer + kẹp căng dây và thay dây chằng xuống	- Từ trụ 471TQ/176/1 đến trụ 471TQ/176/98 thuộc nhánh rẽ Tân Hưng, tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Lược, xã Tân Lược	- Cắt 3LBFCO Tân Hưng trụ 471TQ/176 tuyến 471 Tân Quới;	Kết hợp công trình SCL năm 2026

51		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
52		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 477DT/213 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/06 nhánh Kinh Xáng, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà, Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/56 nhánh Phước Thiện, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
53		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
54		08h30	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH, thay điện kế, TI, TU trạm Khu NTTS Lê Văn Học 2 trụ 471DT/P71A/P30A/01	Tại trạm Khu NTTS Khu NTTS Lê Văn Học 2 trụ 471DT/P71A/P30A/01	Áp Cầu Vĩ, Xã Ngũ Lạc	Cắt 3LBFCO Khu NTTS Lê Văn Học 2 trụ 471DT/P71A/30A (474DT) - Điện kế, TI, TU tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Thay định kỳ

55		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	Chuyển lưới hạ áp trạm Sóc Ruộng 2 từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ 473-476DT-3/T42/(45, 46A, 47, 49, 51, 51A) thuộc lưới hạ áp trạm Sóc Ruộng 2 trụ 473-476DT-3/T42/48, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/(45, 46A, 47, 49, 51, 51A) thuộc lưới hạ áp trạm Sóc Ruộng 2 trụ 473-476DT-3/T42/48, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Sóc Ruộng 2 trụ 473-476DT-3/T42/48 (473DT)	Công trình SCTX
56		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Chuyển lưới hạ áp trạm Sóc Ruộng 3 từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ 473-476DT-3/T42/(36, 38A, 42) thuộc lưới hạ áp trạm Sóc Ruộng 3 trụ 473-476DT-3/T42/39, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Tại trụ 473-476DT-3/T42/(36, 38A, 42) thuộc lưới hạ áp trạm Sóc Ruộng 3 trụ 473-476DT-3/T42/39, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 473 Duyên Trà	Áp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc	- Cắt CB + FCO trạm Sóc Ruộng 3 trụ 473-476DT-3/T42/39 (473DT)	Công trình SCTX
57		18h00	22h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, đóng nắp thùng CD + ĐK, Kiểm tra lưới trạm định kỳ đêm khu vực quản lý	Từ trụ 477DT/348 đến trụ 477DT/349/79 nhánh Tà Nị, từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/P349/17 nhánh Kinh Đào, từ trụ 477DT/348A đến trụ 477DT/T348A/37 nhánh La Ghi, kê cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
58		07h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (06 CN)	Lắp hoàn thiện trạm Giồng Ót 9 (XDM) trụ 477DT/T147/T67/03; Nâng cấp 0,68km đường dây hạ áp trạm Giồng Ót từ LV-ABC 4x50mm <sup>2</sup> lên LV-ABC 4x120mm <sup>2</sup> . Tách lưới nhánh a tại trụ a3-a4, đoạn từ a4 đến a12 chuyển sang vận hành trạm cây mới.	- Từ MBA xuống đất trạm Giồng Ót 9 trụ 477DT/T147/T67/03, trên lưới hạ áp trạm Giồng Ót, tuyến 477 Duyên Trà	Khóm Giồng Giếng phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Ót trụ 477DT/T147/T67/08 - Kiểm tra CB + FCO trạm Giồng Ót 9 trụ 477DT/T147/T67/03(XDM) ở vị trí mở	ĐTXD

59		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT/(153-285) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà,	Phường Duyên Hải	Không cắt điện	Giám TTĐN
60		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú ( 04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 12,7kV Bún Đồi khoảng trụ 473TR/T131/P95/(01-13), Cống Bắc Trang khoảng trụ 473TR/T131/P100/(01-08), Vàm An Quảng Hữu khoảng trụ 473TR/T131/P109/(01-42)	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
61		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Hùng Hòa, Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
62		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

63		08h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (5CN)	Nâng công suất trạm từ 1x100kVA thành 1x160kVA trạm Nhóm 5	Vị trí cách 1.5m từ đầu trên FCO trạm Nhóm 5 hướng xuống dưới đất theo phương thẳng đứng tại trụ 477-480CK/54 trục chính tuyến 477-480CK	Áp 5, xã Cầu Kè	Cắt CB+03FCO trạm Nhóm 5 tại trụ 477-480CK/54 (477CK)	SCTX
64		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung áp và chạm lưới hạ áp; gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Nhánh 12,7kV Rạch Sen và các nhánh rẽ đầu nối vào	Xã Nhị Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
65		8h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04 CN)	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	Đường trục tuyến 474TV từ trụ 474-472TV/01 đến trụ 474TV/173A và Tuyến 476TV từ trụ 476TV/01 đến trụ 476TV/210	Xã Châu Thành	Không cắt điện	Phòng ngừa sự cố
66		07h30	09h30	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Đồng Khởi 1 trụ 473TV/106	Từ đầu sứ cao MBA trạm Đồng Khởi 1 trụ 473TV/106, Đường Đồng Khởi, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Đồng Khởi 1 trụ 473TV/106	Thí nghiệm định kỳ
67		09h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV-3/L111/01	Từ đầu sứ cao MBA trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV-3/L111/01, Đường Trần Phú, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV-3/L111/01	Thí nghiệm định kỳ
68		13h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV/123	Từ đầu sứ cao MBA trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV/123, Đường Trần Phú, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Trần Phú 1 trụ 473-471TV/123	Thí nghiệm định kỳ

69		15h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	Vệ sinh công nghiệp Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128	Từ đầu sứ cao MBA trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128, Đường Phan Đình Phùng, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Phan Đình Phùng trụ 477TV/128	Thí nghiệm định kỳ
70		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Lắp đặt chống rơi dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông	Từ trụ 473-471TV/119 đến 473-471TV/128; từ trụ 471LD-479LD/110 đến 471LD-479LD/111; từ trụ 473-471TV/114 đến 473-471TV/115, đường Đồng Khởi và Trần Phú, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Chùa Trúc Lâm tại trụ số 473TV/102. - Cắt 03DS1 Chùa Trúc Lâm tại trụ số 473TV/101. - Cắt Recloser Điện Biên tại trụ 471TV/82 - Cắt 03 DS2 Điện Biên tại trụ 471TV/83 - Cắt LBS Phạm Hồng Thái tại trụ 473-471TV-1/T114/02 - Cắt 03 DS2 Phạm Hồng Thái tại trụ 473-471TV-1/T114/03 - Cắt LBS NT 473TV-477TV tại trụ 473-471TV-3/T114/02 - Cắt 03 DS2 NT 473TV-477TV tại trụ 477TV/P134/01 - Cắt LBS NT 473TV-471LD tại trụ 471LD-479LD/111 - Cắt 03 DS2 NT 473TV-471LD tại trụ 471LD-479LD/109 - Cắt LBS NT 471TV-479LD tại trụ 471LD-479LD/111 - Cắt 03 DS2 NT 471TV-479LD tại trụ 471LD-479LD/108 Đồng đẳng áp 477LD đến LBS Phạm Hồng Thái	Đảm bảo vận hành

1	Thứ Bảy 06/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/34 đến trụ 476BTre/77 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/34 đến trụ 476BTre/77 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD ĐIỆN HUYỄN LÂM (10CN)	-Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 478BTre/19B/06 đến trụ 2a, từ trụ 478BTre/19B/07 đến trụ 16b thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Tân Thành 3 trụ 478BTre/19B/07 tuyến 478 Bến Tre. Nâng công suất trạm từ 37.5kVA lên 160kVA trạm Tân Thành 3 trụ 478BTre/19B/07 tuyến 478 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 478BTre/19B/06 đến trụ 2a, từ trụ 478BTre/19B/07 đến trụ 16b thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Tân Thành 3 trụ 478BTre/19B/07 tuyến 478 Bến Tre. -Tại trụ 478BTre/19B/07 tuyến 478 Bến Tre.	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478-480BTre/19B tuyến 478 Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD ĐIỆN HUYỄN LÂM (10CN)	-Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/42 đến trụ 4a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 20B trụ 478BTre/41B/01 tuyến 478 Bến Tre. Nâng công suất trạm từ 160kVA lên 400kVA trạm Sơn Đông 20B trụ 478BTre/41B/01 tuyến 478 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 478-480BTre/42 đến trụ 4a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 20B trụ 478BTre/41B/01 tuyến 478 Bến Tre -Tại trụ 478BTre/41B/01 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 160kVA Sơn Đông 20B trụ 478BTre/41B/01 tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 478-480BTre/41B tuyến 478 Bến Tre	-Công trình ĐTXD năm 2026

5		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (15CN)	-Thay trụ, tháp đà, thay sứ, chằng, tăng cường tiếp địa tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày từ trụ 480TT/02/23 đến trụ 480TT/02/71	-Áp Thành Hoá 1, Hoà Bình, Hoà Hưng - xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/02/22 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày -Cắt LBS(đang cắt)+3DS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày -Cắt 3LBFCO trụ 473MC/34A/42/07 NR Hoà Lộc - Vàm Nước Trong (QLĐ Mô Cày thao tác) <b>-Chuyển lưới từ sau trụ 473MC/34A/42/07 NR Hoà Lộc</b> <b>- Vàm Nước Trong nhận điện qua 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60/03T NR Vàm Nước Trong</b>	-SCL bổ sung 2026
6		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Lắp đà, kéo dây từ trụ 480TT/104/38/1A NR Phú Thạnh đến trụ 480TT/104/38/12A NR Mỹ Sơn -NCS trạm 2x25kVA lên 3x25kVA trụ 480TT/104/38/01A/09 NR Mỹ Sơn -NCS trạm 50kVA lên 160KVA trụ 480TT/104/38/01A/01 NR Mỹ Sơn	-Từ trụ 480TT/104/38/1A NR Phú Thạnh đến trụ 480TT/104/38/12A NR Mỹ Sơn -Tại trụ 480TT/104/38/01A/09, trụ 480TT/104/38/01A/01 NR Mỹ Sơn	-Áp Kinh Gãy, Mỹ Sơn - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/32 NR Phú Thạnh -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475CL/247/93 NR Đông Nam - Vinh Thành -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16 NR Phú Thạnh <b>-Chuyển lưới NR Cầu Bung nhận điện qua 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bung</b>	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

7		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m ghép đôi; thay vật tư, thiết bị, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA trụ 474GTROM/213/01/06 nhánh rẽ Long Mỹ; kéo mới dây ABC 2x50mm2 từ trụ trung thế 474GTROM/213/1/02 đến trụ 474GTROM/01/08, từ trụ trung thế 474GTROM/213/01/04 đến trụ hạ thế 4/1; kéo mới dây AC 50mm2 từ trụ hạ thế 2a đến trụ 4b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/213/01/06 nhánh rẽ Long Mỹ -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/213/01/06 nhánh rẽ Long Mỹ	-Xã Tân Hào	-Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/213/1/02 nhánh rẽ Long Mỹ -Cắt CB trạm 50kVA trụ 474GTROM/213/1/06 nhánh rẽ Long Mỹ	-ĐT XD 2026
8		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03CN)	-Thay giá LA+FCO hiện hữu bằng 2 đà composite 2,4m, lắp 3 kẹp wire, thay LA, FCO hiện hữu, lắp 2LA, 2FCO mới tại trụ 474GTROM/213/01/28 nhánh rẽ Long Mỹ -2 pha lắp mới không đầu nối lưới trung thế	-Tại trụ 474GTROM/213/1/1/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/213/1/02 nhánh rẽ Long Mỹ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 474GTROM/213/1/28 nhánh rẽ Long Mỹ	-ĐT XD 2026

9		07h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Lắp 3LBFCO tại trụ 471GTROM/165/01 nhánh rẽ Lộ Trường Gà, kéo tăng cường 2 dây ACSR 50mm2 nâng cấp lưới trung thế 1 pha thành 03 pha từ trụ 471-476GTROM/165 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 471GTROM/165/02 nhánh rẽ Lộ Trường Gà -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Từ trụ 471-476GTROM/165 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 471GTROM/165/02 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS trụ 471-476GTROM/153 + Cắt 3DS trụ 471-476GTROM/152 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm. -Cắt LBS+3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm. -DS 3pha trụ 471-476GTROM/265 liên nối tuyến 471-476 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt (mạch vòng). - <b>Chuyển lưới từ sau trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm. nhận điện từ LBS trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre (đang nhận tuyến 476 Giao Long)</b>	-ĐTXD 2026
10		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Lắp đà, sứ, kéo tăng cường 2 dây ACSR 50mm2 nâng cấp lưới trung thế 1 pha thành 03 pha từ trụ 471-476GTROM/165/02 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm đến trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Từ trụ 471-476GTROM/165/02 đến trụ 471GTROM/165/06 thuộc nhánh rẽ 1 pha Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBFCO trụ 471-476GTROM/165 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Lộ Trường Gà)	-ĐTXD 2026
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

12		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (08CN)	-Vệ sinh, bảo trì mối nối, tăng cường sứ đỡ lèo, thay giáp niu không đảm bảo vận hành, lắp thiết bị chống rơi dây bọc trung thế từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/32 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/32 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	- Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 472-76 trạm 110kV Ba Tri. - Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu; - Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; - Cắt Recloser+3DS trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri; <b>-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 472BTri/22/01 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/22/12 NR Nguyễn Đình Chiểu.</b> <b>-Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/148 tuyến 472 nhận điện từ LBS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.</b> - Chuyển nguồn từ sau trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri nhận điện từ LBS trụ 472BTri/168/24/01 NR Mỹ Hòa Giồng Trôm.	- Ngăn ngừa sự cố.
13		07h30	09h00	- Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Hạ điện áp trạm 50kVA trụ 472BTri/65/02 NR áp 5 An Bình Tây.	-Trụ 472BTri/65/02 NR áp 5 An Bình Tây.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA trụ trụ 472BTri/65/02 NR áp 5 An Bình Tây.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng nuôi tôm Trần Văn Đơ trạm 100kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/19A/1 NR Ba Tri Vĩnh An	- Trụ 475BTri/17/18/21/05/19A/1 NR Ba Tri Vĩnh An.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/19A/1 NR Ba Tri Vĩnh An. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/19A NR Ba Tri Vĩnh An.	-Thay điện kế định kỳ

15		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Huỳnh Văn Thanh trạm 100kVA trụ 475BTri/17/18/52/1 NR Ba Tri An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/52/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 100kVA trụ 475BTri/17/18/52/1 NR Ba Tri An Đức - Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/52 NR Ba Tri An Đức	- Thay TI hạ thế định kỳ
16		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Trần Thị Liên trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/54/1 NR Ba Tri An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/54/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/54/1 NR Ba Tri An Đức - Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/54 NR Ba Tri An Đức	- Thay TI hạ thế định kỳ
17		14h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Phạm Thị Tuyết trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/79/1 NR Ba Tri An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/79/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/79/1 NR Ba Tri An Đức - Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/79 NR Ba Tri An Đức	- Thay TI hạ thế định kỳ
18		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Phạm Văn Bình trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/83/1A NR Ba Tri An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/83/1A NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB +FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/83/1A NR Ba Tri An Đức.	- Thay TI hạ thế định kỳ
19		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	- Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Võ Văn Thật trạm 50kVA trụ 475BTri/17/18/92A/1T NR Ba Tri An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/92A/1T NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	- Cắt CB +FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/475BTri/17/18/92A/1T NR Ba Tri An Đức.	- Thay TI hạ thế định kỳ
20		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay TI hạ thế định kỳ khách hàng Cơ Sở XX Nguyễn Thị Ren sau trạm công cộng 630kVA trụ 475BTri/17/18/31/1 NR Ba Tri An Đức.	-Trụ 475BTri/17/18/31/1 NR Ba Tri An Đức.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475BTri/17/18/31/1 NR Ba Tri An Đức. - Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/31 NR Ba Tri An Đức.	-Thay điện kế định kỳ + thay TI hạ thế định kỳ

21		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (15CN)	-Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT12m, thay chằng sét, thay tiếp đất từ trụ 473BTri/34/01 đến trụ 473BTri/34/07 NR Mặt Đập.	-Từ trụ 473BTri/34/01 đến trụ 473BTri/34/07 NR Mặt Đập.	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA 473BTri/34/7 NR Mặt Đập -Cắt FCO trụ 473BTri/34/01 NR Mặt Đập. -Tháo kẹp hotline trụ 473BTri/34 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCL 2026 bổ sung.
22		08h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (04CN)	- Bảo Trì hệ thống đo đếm trung thế + Thay 3TU trung thế + 3TI trung thế định kỳ khách hàng Công ty TNHH Nước Sạch Darco Ba Lai trụ 473BTri/224/98A/2 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/98A/2 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt máy cắt hạ thế trạm 1000kVA trụ 473BTri/224/98A/3 NR Tân Xuân Tân Mỹ. - Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/98A/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Thay TU trung thế + TI trung thế định kỳ
23		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay 3TI hạ thế định kỳ khách hàng Trung tâm Nước sạch nông thôn trạm 250kVA trụ 473BTri/224/108/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	- Trụ 473BTri/224/108/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hoà	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BTri/224/108/1 NR Tân Xuân Tân Mỹ. - Cắt 3FCO trụ 473BTri/224/108 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	- Thay TI hạ thế định kỳ
24		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (12 CN)	-Di dời đường dây trung hạ thế từ trụ 473BTri/224/52 đến trụ 473BTri/224/55 NR Tân Xuân Tân Mỹ. -Điện lực kiểm tra lại đồng vị pha khi có thay đổi đầu nối.	-Từ trụ 473BTri/224/52 đến trụ 473BTri/224/55 NR Tân Xuân Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hoà.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/33 NR Tân Xuân Tân Mỹ. -Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân Tân Mỹ.(Đang cắt).	-Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.

25		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 04CN	-Dựng trụ hạ thế (trụ BTLT 7,5m) trụ HT6/1a + kéo dây hạ thế (cáp ABC4x50mm2) từ trụ 475BĐ/38/17/06 đến trụ HT6/1a, đầu nối lều lưới hạ thế kéo mới tại trụ 475BĐ/38/17/06 thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 475BĐ/38/17/06 NR 3P Khu Hành Chánh	-Từ trụ 475BĐ/38/17/06 đến trụ HT6/1a thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 475BĐ/38/17/06 NR 3P Khu Hành Chánh	-Áp Bình Đại 2 xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 475BĐ/38/17/06 NR 3P Khu Hành Chánh	-Xử lý mất an toàn
26		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLD Quang Nam (40CN)	-Thay trụ, dựng trụ đệm lưới từ trụ 477BĐ/139 đến trụ 477BĐ/266 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch từ trụ 477BĐ/139 đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/139 đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thanh Phước, Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-ĐT XD 2026
27		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Phát quang trung thế, bảo trì trạm và thiết bị từ trụ 475MC/251(157)/02 đến trụ 475MC/251(157)/59 NR Cẩm Sơn và các NR đầu vào	-Từ trụ 475MC/251(157)/02 đến trụ 475MC/251(157)/59 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBS+3LBFCO trụ 475MC/251(157)/01 NR Cẩm Sơn	-SCTX
28		09h00	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 2x50kVA, thay CB, cáp lực và thùng điện kế trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/07 NR Phú Trạch 2	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/07 NR Phú Trạch 2	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBFCO trụ 475MC/251(157)/29/24A NR Ấp 9 Cẩm Sơn (đầu NR Phú Trạch 2)	-Ngăn ngừa sự cố
29		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLD Đại Thịnh Phát (06 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế tại trụ 475MC/251(157)/49 NR Cẩm Sơn	-Tại trụ 475MC/251(157)/49 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBS+3LBFCO trụ 475MC/251(157)/01 NR Cẩm Sơn	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

30		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Thay trụ BTLT 7,5m, kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/06 NR Phước Lý	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/06 NR Phước Lý	-Xã Đồng Khởi	-Cất CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/06 NR Phước Lý	-ĐTXD 2026
31		08h00	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ KDCT Quán Hương Quê; Nguyễn Thị Kiều Linh tại trụ 472MC/15/05 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/07 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Tại trụ 472MC/15/05 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/07 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cất CB+3FCO trạm 3x37,5 kVA trụ 472MC/15/07 tuyến Vượt Sông Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
32		09h30	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty Cổ Phần Con Cưng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mô Cày Nam Bến Tre; Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Máy Xanh;CN Công ty TNHH NN MTV-TM & XNK Viettel - Trung tâm Bán lẻ tại trụ 01, 2T, 7T, 472MC/15/20/07 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/07/1A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 01, 2T, 7T, 472MC/15/20/07 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/07/1A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cất CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/07/1A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
33		13h00	13h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh tại trụ 472MC/15/20/05 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/05 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 472MC/15/20/05 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/05 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cất CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/05 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ

34		14h10	15h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Bến Tre; CN CTY TNHH KDXNK TH VÀ DV FATACO BT-CH FATACO MC; Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu tại trụ 2b, 3b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/10/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 2b, 3b thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/10/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/10/1 tuyến Mô Cày Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
35		15h50	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công An Xã Mô Cày; Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bến Tre tại trụ 01, 472MC/15/20/12/1 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/12/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 01, 472MC/15/20/12/1 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/12/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/12/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
36		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị từ trụ 473BTh/117/02 đến trụ 473BTh/117/39 NR Mỹ Hưng và các NR đầu vào	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 473BTh/117/02 đến trụ 473BTh/117/39 NR Mỹ Hưng và các NR đầu vào	-Xã Quới Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/117/01 NR Mỹ Hưng	-Ngăn ngừa sự cố
37		07h00	16h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (10 CN)	-Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 14m đôi, nâng công suất trạm 37,5kVA thành trạm 160kVA trụ 473BTh/117/20A/19 NR Mỹ Hưng -Dựng trụ hạ thế 8,5m, thay cáp ABC2x50 + ACKP50mm2 thành cáp ABC 4x95mm2 từ trụ 473BTh/117/20A/19 đến trụ 12a thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 473BTh/117/20A/19 NR Mỹ Hưng	-Tại trụ 473BTh/117/20A/19 NR Mỹ Hưng. -Lưới hạ thế từ trụ 473BTh/117/20A/19 đến trụ 12a thuộc lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 473BTh/117/20A/19 NR Mỹ Hưng	-Xã Quới Điền	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/117/01 NR Mỹ Hưng	-ĐT XD 2026

38		07h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (10 CN)	-Lắp đà, lắp sứ, kéo dây, lắp phụ kiện và qua lưới đầu nối từ trụ 473BTh/117/39/13 NR áp Thanh Hưng đến trụ 13 (XDM) NR áp Quý Thế	-Tủ trụ 473BTh/117/39/13 NR áp Thanh Hưng đến trụ 13 (XDM) NR áp Quý Thế	-Xã Quới Điền	-Cắt 3FCO trụ 473BTh/117/39 NR Mỹ Hưng (đầu NR áp Thanh Hưng)	-ĐT XD 2026
39		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố tuyến Chợ Lách - Mô Cây và tuyến 475 (lưới tầng trên) từ trụ 475-476CL/01 đến trụ 475-476CL/130	-Tuyến Chợ Lách - Mô cây và tuyến 475 (lưới tầng trên) từ trụ 475-476CL/01 đến trụ 475-476CL/130	-Xã Chợ Lách	-Cắt MC 475, 476 + đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76, 476-76 trạm 110kV Chợ Lách. -Cắt 3DS trụ 475CL/G5 lộ ra tuyến 475 + 3DS trụ 476CL/G6 lộ ra tuyến 476 trạm 110kV Chợ Lách -Kiểm tra 3DS liên nối tuyến 475 và 471 tại trụ 475-471-476CL/1A trạm 110kV Chợ Lách đang cắt -Kiểm tra 3DS liên nối tuyến 471 và 476 tại trụ 475-471-476CL/2A trạm 110kV Chợ Lách đang cắt -Kiểm tra 3DS liên nối tuyến 474 và 476 tại trụ 475-471-476CL/4A trạm 110kV Chợ Lách đang cắt -Cắt Recloser trụ 475-476CL/130 tuyến Chợ Lách - Mô Cây + cắt 3DS trụ 475-476CL/131 tuyến Chợ Lách - Mô Cây -Cắt 3DS (lưới tầng trên) trụ 475-476CL/212 tuyến tuyến 475 Chợ Lách - <b>Chuyển nguồn từ sau trụ 475CL/196/01 nhận điện từ LBS trụ 475CL/196/92 nhánh rẽ Tân Thiêng.</b> - <b>Chuyển nguồn từ sau trụ 475476CL/131 tuyến 476 và từ sau trụ 475-476CL/212 tuyến 475 (lưới tầng trên) nhận điện từ LBS trụ 475-476CL/306 tuyến Chợ Lách - Mô Cây (nhận tuyến 477 Mô Cây)</b>	-Ngăn ngừa sự cố

40		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (15CN)	-Lắp đà, lắp phụ kiện, kéo dây trung thế từ trụ 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Lưới trung thế từ trụ trung thế 474CL/65/1A đến trụ 474CL/65/09 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt LBFCO trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân) -Tháo kẹp hotline trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
41		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ (40CN)	- Hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc theo đường dây trung thế theo đề nghị của UBND xã Song Phú ngày 11/5/2026. -Thay 17.836m dây AC-50mm2, thay 130 toppin, thay 153 sứ đứng và thay 37 bộ sứ treo polymer + kẹp căng dây 3U thuộc đường dây trung thế nhánh rẽ Tân Phú phạm vi từ trụ 477BM/208/2 đến trụ 477BM/208/24, phạm vi từ trụ 477BM/208/20 đến trụ 477BM/208/20/59, phạm vi từ trụ 477BM/208/20/16 đến trụ 477BM/208/20/16/10, phạm vi từ trụ 477BM/208/20/57 đến trụ 477BM/208/20/57/23, phạm vi từ trụ 477BM/208/20/57/22 đến trụ 477BM/208/20/57/22/10 thuộc tuyến 477 Bình Minh (Phục vụ công trình Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế, trạm biến áp và khắc phục tồn tại mất an toàn khu vực Điện lực Cái Vồn)	Phạm vi từ trụ 477BM/208/2 đến trụ 477BM/208/24, phạm vi từ trụ 477BM/208/20 đến trụ 477BM/208/20/59, phạm vi từ trụ 477BM/208/20/16 đến trụ 477BM/208/20/16/10, phạm vi từ trụ 477BM/208/20/57 đến trụ 477BM/208/20/57/23, phạm vi từ trụ 477BM/208/20/57/22 đến trụ 477BM/208/20/57/22/10 thuộc tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Tân Phú trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình SCL năm 2026

42		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH An Gia Phú Electric (03CN)	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 1x37,5kVA Hộ Trần Văn Trâm tại trụ 477BM/208/20/57/22/10/12 tuyến 477 Bình Minh (Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long số 1202/XNDVVL-HL ngày 12/5/2026 về việc phúc đáp thi công bằng công nghệ hotline)	Tại trụ 477BM/208/20/57/22/10/12 tuyến 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Cắt LBF Tân Phú trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh	Kết hợp
43		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	UBND xã Tân Long Hội (10 người)	Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 112/ĐN-UBND xã Tân Long Hội, ngày 12/05/2026). Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác bảo trì lưới điện, thi công các công trình, Sửa chữa lớn 2026.	Từ trụ 471CC/323 đến trụ 471CC/448-tuyến 471 Cỏ Chiên. Đọc theo đường huyện 35 từ Cầu Ngọc Sơn Quang đến Cầu Tân Qui.	Áp An Hội, áp Tân Qui xã Tân An Hội	- Cắt LBS Cầu Số 8 + 03 LTD Cầu Số 8 -2 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên - Kiểm tra Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên thường mở - Cắt 03 LTD Long Hồ - Mang Thít -C1 trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
44		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay giáp núu dừng dây trung thế (pha B), tại trụ 471CC/442 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 471CC/442 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân An xã Tân Long Hội	- Cắt LBS Cầu Số 8 + 03 LTD Cầu Số 8 -2 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên - Kiểm tra Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên thường mở - Cắt 03 LTD Long Hồ - Mang Thít -C1 trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

45		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay kiểm định, định kỳ LBFCO Tân Thắng 2A tại trụ 471CC/352/20 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 471CC/352/20 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thắng xã Tân Long Hội	- Cắt LBFCO Tân Thắng trụ 471CC/351/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
46		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN)	Thay kiểm định, định kỳ LBFCO Bà Nhiên tại trụ 471CC/373/1 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trụ 471CC/373/1 - tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thắng xã Tân Long Hội	- Cắt LBS Cầu Số 8 + 03 LTD Cầu Số 8 -2 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên - Kiểm tra Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên thường mở - Cắt 03 LTD Long Hồ - Mang Thít -C1 trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
47		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (3CN) + XNDV ĐLVL (2NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân An Hội 3B, trụ 471CC/329 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân An Hội 3B, trụ 471CC/329 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thiêng xã Tân Long Hội	- Cắt LBS Cầu Số 8 + 03 LTD Cầu Số 8 -2 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên - Kiểm tra Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên thường mở - Cắt 03 LTD Long Hồ - Mang Thít -C1 trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (3CN) + XNDV ĐLVL (2NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Bà Nhiên 3, trụ 471CC/373/23 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Bà Nhiên 3, trụ 471CC/373/23 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thiêng xã Tân Long Hội	Cắt LBFCO Bà Nhiên, trụ 471CC/373/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

49		07h30	17h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (3CN) + XNDV ĐLVL (2NV)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân An Hội 4B, trụ 471CC/366 tuyến 471 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân An Hội 4B, trụ 471CC/366 tuyến 471 Cỏ Chiên	Áp Tân Thiêng xã Tân Long Hội	- Cắt LBS Cầu Số 8 + 03 LTD Cầu Số 8 -2 trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên - Kiểm tra Rec Long Hồ - Mang Thít trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên thường mở - Cắt 03 LTD Long Hồ - Mang Thít -C1 trụ 471CC/450 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		- 06h10 - 18h05	- 06h20 - 18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Đề thao tác cắt/đóng 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm (chuyển điện từ Rec Trà Ôn đến 3LTD Hựu Thành).	Từ trụ L45/212A và trụ L45/242 tuyến 475 Vũng Liêm	Khu phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân	Cắt, đóng Rec Trà Ôn tại trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyên nguồn
51		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 803/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 19/5/2026.	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân	_ Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm. _ Kiểm tra Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 (đang cắt).	Địa phương đề nghị cắt điện

52		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (50CN)	<p>_ Dựng trụ + Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Vũng Liêm.</p> <p>_ Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha dây dẫn 2xAC50mm2 lên 3 pha dây dẫn 3ACXH 24kV-70mm2 + AC 50 và dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Vũng Liêm (Công trình sửa chữa lớn năm 2026).</p>	<p>_ Trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Vũng Liêm.</p> <p>_ Trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 nhánh rẽ Giồng Gòn tuyến 475 Vũng Liêm.</p>	<p>Áp Cống Đá, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới, Vĩnh Khánh 2, Giồng Gòn, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.</p>	<p>_ Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn.</p> <p>_ Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -5 trụ L45/328 tuyến 475 Vũng Liêm.</p> <p>_ Kiểm tra Rec Cầu Kè -Trà Ôn + 3LTD Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 (đang cắt).</p>	ĐTXD
53		07h00	15h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	<p>Phát quang cây xanh tuyến đường áp Thành Quới, Thành Nhân, Thành Công, Thành Tâm, Thành Trí, Thành Phú, xã Tân Quới, theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.</p>	<p>Từ trụ 475-477TQ/1 đến trụ 475-477TQ/160 tuyến 475-477 Tân Quới</p>	<p>Áp Thành Quới, Thành Nhân, Thành Công, Thành Tâm, Thành Trí, Thành Phú, xã Tân Quới</p>	<p>- Cắt MC475 Tân Quới tuyến 475 Tân Quới;</p> <p>- Cắt MC477 Tân Quới tuyến 477 Tân Quới;</p>	Địa phương đề nghị cắt điện

54		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	Công ty Cổ Phần TBĐ TOKYQ (5CN)	Lắp đặt + căng dây đầu nối đường dây XDM trạm 250kVA Cty TNHH Anna Cooking (Theo phúc đáp số 715/XNDVVV-HL ngày 06/4/2026).	Từ trụ 475-477TQ/14 đến trụ 475TQ/14/1 tuyến 475 Tân Quới.	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cắt MC475 Tân Quới tuyến 475 Tân Quới;</li> <li>- Thử không còn điện + Cắt DS 475-7 trụ 475-477TQ/1 tuyến 475 Tân Quới;</li> <li>- Cắt MC477 Tân Quới tuyến 477 Tân Quới;</li> <li>- Thử không còn điện + Cắt DS 477-7 trụ 475-477TQ/1 tuyến 477 Tân Quới;</li> <li>- Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 471TQ/41/6 tuyến 471 Tân Quới đang ở vị trí cắt;</li> <li>- Thử không còn điện + Cắt DS Tân Quới -1 trụ 471TQ/41/5 tuyến 471 Tân Quới;</li> <li>- Kiểm tra LBS Nhà Thờ trụ 473TQ/36/10 tuyến 473 Tân Quới đang ở vị trí cắt;</li> <li>- Thử không còn điện + Cắt 3LTD Nhà Thờ 473TQ/36/10 tuyến 473 Tân Quới;</li> <li>- Cắt Rec Thành Nhân trụ 475-477TQ/48 tuyến 475 Tân Quới;</li> <li>- Cắt DS Thành Nhân -2 trụ 475-477TQ/49 tuyến 475 Tân Quới;</li> <li>- Cắt Rec KCN Gilimex trụ 475-477TQ/64 tuyến 477 Tân Quới;</li> <li>- Cắt DS KCN Gilimex -2 trụ 475-477TQ/65 tuyến 477 Tân Quới;</li> <li>* Phương thức chuyển nguồn: Đóng LBS Sân Vận Động, chuyển nguồn tuyến 473 Bình Minh đến DS Thành Lợi-2.</li> </ul>	Kết hợp phát triển khách hàng
----	--	-------	-------	-------------------	---------------------------------	---	--	----------------------------	--	-------------------------------

55		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay đà cân thành đà lệch (Theo chiết tính Nguyễn Văn Dũng)	Tại trụ 475TQ/22/14 tuyến 475 Tân Quới	Áp Tân Thuận, xã Tân Quới	- Cắt MC475 Tân Quới tuyến 475 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS 475-7 trụ 475-477TQ/1 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt MC477 Tân Quới tuyến 477 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS 477-7 trụ 475-477TQ/1 tuyến 477 Tân Quới; - Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 471TQ/41/6 tuyến 471 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Thử không còn điện + Cắt DS Tân Quới -1 trụ 471TQ/41/5 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra LBS Nhà Thờ trụ 473TQ/36/10 tuyến 473 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Thử không còn điện + Cắt 3LTD Nhà Thờ 473TQ/36/10 tuyến 473 Tân Quới; - Cắt Rec Thành Nhân trụ 475-477TQ/48 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt DS Thành Nhân -2 trụ 475-477TQ/49 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt Rec KCN Gilimex trụ 475-477TQ/64 tuyến 477 Tân Quới; - Cắt DS KCN Gilimex -2 trụ 475-477TQ/65 tuyến 477 Tân Quới;	Kết hợp công tác dịch vụ khách hàng
56		07h00	12h00	Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (3CN)	Thay công tơ định kỳ	Tại trạm TTHC Huyện Bình Tân trụ 475TQ/22/6/8 tuyến 475 Tân Quới	Áp Thành Quới, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO TTHC Huyện Bình Tân trụ 475TQ/22/6/1 tuyến 475 Tân Quới;	Kết hợp

57		07h00	15h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH MTV Cơ Điện Thành Phú (6CN).	Tháp đà U+ lắp đà căng dây đầu nối đường dây XDM trạm 320kVA Cty CP Chế Biến Nông Sản Mộc Thiên, (theo phúc đáp số 1063/XNDVVL-KHKT ngày 04/5/2026).	Từ trụ 475TQ/97/1 đến trụ 475-477TQ/97 tuyến 475 Tân Quới.	Áp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt Rec Thành Nhân trụ 475-477TQ/48 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt DS Thành Nhân -2 trụ 475-477TQ/49 tuyến 475 Tân Quới; - Cắt Rec KCN Gilimex trụ 475-477TQ/64 tuyến 477 Tân Quới; - Cắt DS KCN Gilimex -2 trụ 475-477TQ/65 tuyến 477 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Thành Lợi trụ 475-477TQ/161 tuyến 475 Tân Quới đang cắt; - Cắt DS Thành Lợi 2 trụ 475-477TQ/162 tuyến 477 Tân Quới;	Kết hợp phát triển khách hàng
58		07h30	17h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (08 CN)	- Tăng cường chống gãy các phân đoạn Phước An 1, Phước Bình 1, Bến Chuối 1, Phước An 2, Long Thạnh 2, Đài Rađa, Bệnh viện Duyên Hải, UB xã Long Toàn, Nhà Trè	Trụ 473DT/(201,203,226,227,245, 285) 473DT/250/02, 473DT/P280/01, 473DT/T274/P05/01 tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 2 phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS NT 473DT-477DT trụ 473DT/191 - Cắt 3 DS1 NT 473DT-477DT trụ 473DT/190 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286	SCL bổ sung năm 2026
59		08h30	15h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (06 CN)	- Thay thiết bị LBS NT 473DT-477DT trụ 473DT/191 và lắp thiết bị kết nối hệ thống SCADA	Trụ 473DT/191, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 2 phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS NT 473DT-477DT trụ 473DT/191 - Cắt 3 DS1 NT 473DT-477DT trụ 473DT/190 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286	ĐT XD

60		10h30	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Tăng cường chống gậy 3 DS2 NT 473DT-477DT	Trụ 473DT/194, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm 2 phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS NT 473DT-477DT trụ 473DT/191 - Cắt 3 DS1 NT 473DT-477DT trụ 473DT/190 - Cắt LBS Phường 1 TX trụ 473DT/287 - Cắt 3 DS2 Phường 1 TX trụ 473DT/286	SCTX
61		07h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (15 CN)	Nâng cấp lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha Nâng cấp trạm Trường Đua 5, Trường Đua 1, Trường Đua 3, Trường Đua 2 lên 3 pha + Kéo nâng cấp hoàn chỉnh lưới hạ áp xây dựng mới, sang dây nhánh khách hàng vào hộp phân phối xây dựng mới + Thu hồi lưới hạ áp hiện hữu	Tại trụ 473CN/P183/P20/01 đến trụ 473CN/P183/P20/30	Áp Ô Răng xã Hiệp Mỹ	Cắt LBFCO Trường Đua trụ 473CN/P183/20	Bàn giao hiện trường

62		13h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (10 CN)	Dựng ngọn trụ BTLT ghép đôi, căng dây đầu nối hoàn chỉnh công tác nâng cấp nhánh rẽ Trường Đua từ 1 pha lên 3 pha Thu hồi trụ BTLT (trụ 20 hiện hữu)	Tại trụ 473CN/P183/20 đến trụ 473CN/P183/P20/03	Áp Ô Răng xã Hiệp Mỹ	Cắt LBS Nô Nghét trụ 473CN/P183/01 Cắt 3DS1 Nô Nghét trụ 473CN/183 Cắt LBS Tri Liêm trụ 473CN/P183/P40/06 Cắt 3DS2 Tri Liêm trụ 473CN/P183/P40/07 Cắt Recloser Kim Hòa trụ 473CN/P183/121A Cắt 3DS2 Kim Hòa trụ 473CN/P183/122 Đóng đẳng áp 479LD đến LBS Ngãi Hiệp Đóng đẳng áp 475CN đến LBS Tri Liêm Đóng đẳng áp 472TV đến Recloser Kim Hòa	Bàn giao hiện trường
63		13h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (3CN)	Tăng cường cáp đồng chống tiếp xúc xấu tại đầu ra, đầu vào DS2 Nô Nghét trụ 473CN/P183/01A	Tại DS2 Nô Nghét trụ 473CN/P183/01A tuyến 473CN, áp Bông Ven xã Nhi Trường	Áp Ô Răng xã Hiệp Mỹ	Cắt LBS Nô Nghét trụ 473CN/P183/01 Cắt 3DS1 Nô Nghét trụ 473CN/183 Cắt LBS Tri Liêm trụ 473CN/P183/P40/06 Cắt 3DS2 Tri Liêm trụ 473CN/P183/P40/07 Cắt Recloser Kim Hòa trụ 473CN/P183/121A Cắt 3DS2 Kim Hòa trụ 473CN/P183/122	Ngăn ngừa sự cố
1	Chủ nhật 07/06/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/34 đến trụ 476BTre/34/11 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/34 đến trụ 476BTre/34/11 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		06h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH MTV DV-XD Điện HUYỀN LÂM (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây và đấu nối lưới trung thế từ trụ 474-479BTre/101 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 474BTre/101/10 tuyến 474 Bến Tre -Nâng công suất trạm từ 2x37,5kVA lên 3x37,5kVA trạm Phú Nhuận 1B trụ 474BTre/101/05 tuyến 474 Bến Tre. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/101/01 đến 474BTre/101/09 thuộc lưới hạ thế trạm Phú Nhuận 1B trụ 474BTre/101/05 tuyến 474 Bến Tre -Nâng công suất trạm từ 2x37,5kVA lên 160kVA trạm Phú Nhuận 1 trụ 474BTre/101/10 tuyến 474 Bến Tre. Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/101/9A đến trụ 26b thuộc lưới hạ thế trạm Phú Nhuận 1 trụ 474BTre/101/10 tuyến 474 Bến Tre	-Từ trụ 474-479BTre/101 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 474BTre/101/10 tuyến 474 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/101/01 đến 474BTre/101/09 thuộc lưới hạ thế trạm Phú Nhuận 1B trụ 474BTre/101/05 tuyến 474 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/101/9A đến trụ 26b thuộc lưới hạ thế trạm Phú Nhuận 1 trụ 474BTre/101/10 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt/Đóng Máy Cắt 479 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 trạm 110kV Bến Tre -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479BTre/88 tuyến 474 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479BTre/111 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3DS (tầng trên) trụ 474-479BTre/116A tuyến 479 Bến Tre <b>-Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau 3DS trụ 474-479BTre/116A tuyến 479 Bến Tre nhận điện từ LBS trụ 209-474BTre/474GTrom tuyến 474 Giồng Trôm; chuyển nguồn từ sau LBS trụ 474-479BTre/111 nhận điện từ 3DS trụ 474-479BTre/131A liên nối tuyến 474-479 Bến Tre</b>	-Công trình ĐTXD năm 2026

4		08h00	13h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì thiết bị LBFCO + LBS + 3DS trụ 476TT-474TT/73 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân và 3LBFCO trụ 474MC/191/27/02 liên nối NR Thanh Tân và tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Tại trụ 476TT-474TT/73 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân -Tại trụ 474MC/191/27/02 liên nối NR Thanh Tân và tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 476TT-474TT/24 tuyến Tân Thành Bình-Thanh Tân -Cắt 3DS trụ 476TT-474TT/25 tuyến 474 Thanh Tân. -Cắt LBS + 3DS trụ 476TT-474TT/73 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân -Cắt LBS + 3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình-Thanh Ngãi (ĐL Phước Mỹ Trung thực hiện)	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RẠNG ĐỒNG (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây, lắp xà từ trụ 476TT/474TT/32 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân đến trụ 474MC/155C/08 NR Thanh Sơn nối dài	-Từ trụ 476TT/474TT/32 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân đến trụ 474MC/155C/08 NR Thanh Sơn nối dài	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 476TT-474TT/24 tuyến Tân Thành Bình-Thanh Tân -Cắt 3DS trụ 476TT-474TT/25 tuyến 474 Thanh Tân. -Cắt LBS + 3DS trụ 476TT-474TT/73 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân -Cắt LBS + 3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình-Thanh Ngãi (ĐL Phước Mỹ Trung thực hiện)	-ĐTXD năm 2026
6		07h45	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CÔNG TY TNHH XD Điện -TM RẠNG ĐỒNG (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây, lắp xà từ trụ 476TT/474TT/70 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân đến trụ 474MC/188B/05/03 NR Công ty Hiền Đức	-Từ trụ 476TT/474TT/70 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân đến trụ 474MC/188B/05/03 NR Công ty Hiền Đức	-Phường Bến Tre	-Cắt Recloser + 3DS trụ 476TT-474TT/24 tuyến Tân Thành Bình-Thanh Tân -Cắt 3DS trụ 476TT-474TT/25 tuyến 474 Thanh Tân. -Cắt LBS + 3DS trụ 476TT-474TT/73 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân -Cắt LBS + 3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình-Thanh Ngãi (ĐL Phước Mỹ Trung thực hiện)	-ĐTXD năm 2026

7		13h30	16h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay LA pha 3 trạm 160kVA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SO JOU trụ 480BTre/41/01/13/01 NR Phước Hậu (khách hàng nhượng của Điện lực)	-Tài trụ 480BTre/41/01/13/01 NR Phước Hậu	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 160kVA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SO JOU trụ 480BTre/41/01/13/01 NR Phước Hậu -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/01/13 NR Phước Hậu	-Theo yêu cầu khách hàng
8		07h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Vệ sinh cách điện thiết bị, phụ kiện cách điện bằng chế phẩm SAEKAPHEN tại LBS trụ 472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Trụ 472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt MC 473 + đưa MC 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 473-76 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/01B tuyến Châu Thành - An Hóa -Cắt 3LTD trụ 473-471-472GL/01 liên nối tuyến 474 với tuyến 473 Giao Long -Cắt 3DS trụ 473-471GL/34/07 NR Công ty Đông Hải Bến Tre -Cắt Recloser+3LTD trụ 473GL/34/05 NR Công ty Đông Hải Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 473GL/34/06 NR Công ty Đông Hải Bến Tre	-Vệ sinh thiết bị bằng chế phẩm SAEKAPHEN
9		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay trụ HT120a/1, tháp sắt trụ HT120a, trụ HT120a/1, kéo dây hạ thế từ trụ HT120a-HT120a/1, di dời điện kế từ trụ HT120a về trụ HT120a/1 thuộc trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Tủ trụ HT120a-HT120a/1 thuộc trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475AH/122 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xử lý nất an toàn

10		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay TU cấp nguồn, bảo trì cụm tụ bù trụ 472BTre/150 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Trụ 472BTre/150 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xã Phú Túc	-Cắt 4FCO trụ 472BTre/150 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Tháo 3Hotline trụ 472BTre/150 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xử lý thiếu bù
11		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thu hồi cụm tụ bù 6x200kVAr trụ 473AH/1B/19/02 (tuyến 471AH) NR phải NMD An Hiệp -Đứt chì FCO đem về kiểm định lại	-Trụ 473AH/1B/19/02 NR phải NMD An Hiệp	-Xã Phú Túc	-Cắt 4FCO trụ 473AH/1B/19/02 NR phải NMD An Hiệp -Tháo 3Hotline trụ 473AH/1B/19/02 NR phải NMD An Hiệp	-Kiểm định lại
12		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trạm 800kVA trụ 475GL/23/08/17A/01 tuyến KCN Giao Long GD2 (CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VATEC)	-Trụ 475GL/23/08/17A/01 tuyến KCN Giao Long GD2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO 475GL/23/08/17A tuyến KCN Giao Long GD2 -Cắt CB trạm 800kVA trụ 475GL/23/08/17A/01 tuyến KCN Giao Long GD2	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm
13		13h00	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trạm 750kVA trụ 475GL/23/08/21/01 tuyến KCN Giao Long GD2 (Công ty TNHH dược phẩm Nam Việt)	-Trụ 475GL/23/08/21/01 tuyến KCN Giao Long GD2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO 475GL/23/08/21 tuyến KCN Giao Long GD2 -Cắt CB trạm 750kVA trụ 475GL/23/08/21/01 tuyến KCN Giao Long GD2	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm

14		08h00	11h00	Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 477BTre/187/02/03 NR Công ty Pungkook (Công ty TNHH MTV PungKook II)	-Trụ 477BTre/187/02 tuyến KCN Giao Long	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 477BTre/187/02 tuyến KCN Giao Long -Cắt CB trạm 560kVA trụ 477BTre/187/02/03 NR Công ty Pungkook	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm
15		13h00	16h30	Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 477BTre/187A/03/01, trạm 560kVA trụ 477BTre/187A/03/02 NR Công ty Anpha (CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG AN-PHA)	-Trụ 477BTre/187A/03 tuyến KCN Giao Long	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 477BTre/187A/03 tuyến KCN Giao Long -Cắt CB trạm 250kVA trụ 477BTre/187A/03/01, trạm 560kVA trụ 477BTre/187A/03/02 NR Công ty Anpha	-Thay 03TU + 03TI + điện kế định kỳ + bảo trì hệ thống đo đếm
16		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà kéo dây từ trụ 472TT/48 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc đến trụ 472TT/48/11 NR Hòa Lộc	-Tür trụ 472TT/48 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc đến trụ 472TT/48/11 NR Hòa Lộc	-Áp Hoà Bình - xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
17		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA trụ 476GTROM/140/38 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-Tại trạm 50kVA trụ 476GTROM/140/38 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 476GTROM/140/01 nhánh rẽ Chợ Lương Quới -Cắt CB trạm 50kVA trụ 476GTROM/140/38 nhánh rẽ Chợ Lương Quới	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp

18		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay cụm tụ bù 3x5kVAR bị hỏng tại trụ hạ thế 2b và cân pha lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474GTROM/213/01 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474GTROM/213/01 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 474GTROM/213/01 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
19		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05CN)	-Dựng mới trụ BTLT 14m, lắp trạm 50kVA tại trụ 473GTROM/244/66/56B; cắt đoạn lưới hạ thế từ trụ hạ thế a/5 đến trụ trung thế 473GTROM/244/66/62, chuyển đoạn lưới hạ thế từ trụ trung thế 473GTROM/244/66/56B đến trụ hạ thế a/5 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/61 sang đầu vào trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/56B nhánh rẽ Hưng Lễ -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ 473GTROM/244/66/56B và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/61 nhánh rẽ Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/66/02 nhánh rẽ Hưng Lễ -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/61 nhánh rẽ Hưng Lễ	-ĐTXD 2026

20		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT14m ghép đôi tại trụ 473GTROM/244/66/66; thay vật tư, thiết bị thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 50kVA lên 160kVA trụ 473GTROM/244/66/66 nhánh rẽ Hung Lễ; thay dây hiện hữu bằng dây ABC 4x50mm2 từ trụ trung thể 473GTROM/244/66/62 đến trụ 473GTROM/244/66/66; kéo mới dây ABC 2x50mm2 từ trụ 473GTROM/244/66/66 đến trụ 473GTROM/244/66/71 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/66 nhánh rẽ Hung Lễ -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Tại trụ trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/66 nhánh rẽ Hung Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt 3LBFCO trụ 473GTROM/244/66/02 nhánh rẽ Hung Lễ -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473GTROM/244/66/61 nhánh rẽ Hung Lễ	-ĐTXD 2026
21		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Dựng đoạn ngọn trụ BTLT PI 20m, lắp đà, sứ tại trụ 474GTROM/336, 474GTROM/337; thay dây hiện hữu bằng dây 3ACSR 240mm2 + 1ACSR 150mm2 từ trụ 474GTROM/337 đến 474GTROM/336 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm -Công trình thi công xong nghiệm thu đạt yêu cầu, đóng điện vận hành trong ngày	-Từ trụ 474GTROM/337 đến 474GTROM/336 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú, Phước Long	-Cắt LBS + 3DS trụ 474GTROM/270 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 209-474BTRE/474GTROM tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre/tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-ĐTXD 2026

22		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (15 CN)	-Dựng trụ đệm , thay trụ hiện hữu thành BTLT16m , thu hồi trụ hiện hữu sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới , tháp sắt, lắp đặt phụ kiện mới từ trụ 475BTri/17/18/36/02 đến trụ 475BTri/17/18/36/12 NR Cụm Công Nghiệp.	-Từ trụ 475BTri/17/18/36/02 đến trụ 475BTri/17/18/36/12 NR Cụm Công Nghiệp.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/36/01 NR Cụm Công Nghiệp.	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
23		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Xử lý mối nối, tăng cường dây dẫn và bổ sung tiếp địa lắp lại tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/334 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/334 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475MC/334 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-Giám TTĐN
24		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLD Đại Thịnh Phát (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế tại trụ 201a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/202 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 201a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/202 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/202 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
25		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Kéo mới cáp ABC 4x70, lắp tiếp địa và sang thùng điện kế tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/10 NR Phước Lý	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82/10 NR Phước Lý	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/10 NR Phước Lý	-ĐT XD 2026

26		06h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (07 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/409 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng và các NR đầu vào -Thay LA trạm trụ 475BTh/288/11, trụ 475BTh/288/19, trạm trụ 475BTh/288/20, trạm trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải -Thay LA trạm trụ 475BTh/288/23/15, trạm trụ 475BTh/288/23/22 NR Xéo Dưa -Thay LA trạm trụ 475BTh/288/23/05/24, trụ 475BTh/288/23/05/25A/01, trụ 475BTh/288/23/05/27A/01, trạm trụ 475BTh/288/23/05/31 NR Cồn Tra -Vệ sinh, bảo trì, thay TU, LA cụm trụ bù 3x100kVAr trụ 475BTh/288/23/05/28 NR Cồn Tra -Vệ sinh, bảo trì, thay TU, LA cụm trụ bù 3x(2x100) kVAr trụ 475BTh/288/19 NR Thanh Hải	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/409 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng và các NR đầu vào	-Xã Thanh Hải, Thanh Phong	-Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng để thao tác 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng (gián đoạn điện) -Cắt 3DS trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS 1P trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Thay LA, ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		06h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (50 CN)	-Tháp ngon trụ 16m, di dời Recloser + 3DS từ trụ cũ sang trụ mới, thay cáp 3ACKP185mm2+1ACKP150mm2, sang lưới hạ thế và phụ kiện từ trụ 475BTh/288 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải - Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tủ trụ 475BTh/288 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng để thao tác 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng (gián đoạn điện) -Cắt 3DS trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS 1P trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-ĐT XD 2026

28		07h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLD Hưng Phú (10 CN)	-Thay trụ hạ thế thành trụ BTLT 14m, sang lưới hạ thế, kéo mới cáp ACKP4x50mm2 từ trụ 01 đến trụ 20 NR Đầu Voi (XDM)	-Lưới điện hạ áp trạm 75kVA trụ 475BTh/288/23/05/12 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 475BTh/288/23/05/12 NR Cồn Tra	-ĐT XD 2026
29		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay 3TI định kỳ trạm 250kVA CSNT Đoàn Hải Phong trụ 475BTh/326/22/07/02P/05/04 NRNT Nguyễn Văn Ngon	-Trụ 475BTh/326/22/07/02P/05/04 NRNT Nguyễn Văn Ngon	-Xã Thanh Phong	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/326/22/07/02P/05 NRNT Nguyễn Văn Ngon -Cắt CB trạm 250kVA Đoàn Hải Phong trụ 475BTh/326/22/07/02P/05/04 NRNT Nguyễn Văn Ngon	-Thay 3TI định kỳ
30		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 160kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/19/01P NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/19/01P NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 160kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/19/01P NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay 3TI định kỳ
31		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 75kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/19/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/26/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 75kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/26/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay TI định kỳ
32		15h00	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 160kVA CSNT Trần Quang Trường trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Trần Quang Trường trụ 475BTh/326/33A/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/326/33A NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay 3TI định kỳ

33		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Mai Quốc Trung trụ 475BTh/326/66/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Trụ 475BTh/326/66/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cất CB trạm 3x25kVA CSNT Mai Quốc Trung trụ 475BTh/326/66/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cất 3FCO trụ 475BTh/326/66 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
34		08h50	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA CSNT Mai Thị Chuột trụ 475BTh/326/72/04/01 NR áp Thanh Lộc	-Trụ 475BTh/326/72/04/01 NR áp Thanh Lộc	-Xã Thanh Phong	-Cất CB trạm 25kVA CSNT Mai Thị Chuột trụ 475BTh/326/72/04/01 NR áp Thanh Lộc -Cất FCO trụ 475BTh/326/72/04 NR áp Thanh Lộc	-Thay công tơ định kỳ
35		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA CSNT Phạm Văn Rê trụ 475BTh/326/72/29/01 NR áp Thanh Lộc	-Trụ 475BTh/326/72/29/01 NR áp Thanh Lộc	-Xã Thanh Phong	-Cất CB trạm 25kVA CSNT Phạm Văn Rê trụ 475BTh/326/72/29/01 NR áp Thanh Lộc -Cất FCO trụ 475BTh/326/72/29 NR áp Thanh Lộc	-Thay công tơ định kỳ
36		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/22/05/01P NRNT Đặng Văn Bảy	-Trụ 475BTh/326/72/22/05/01P NRNT Đặng Văn Bảy	-Xã Thanh Phong	-Cất CB + 3LBFCO trạm 160kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/22/05/01P NRNT Đặng Văn Bảy	-Thay công tơ định kỳ
37		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA CSNT Huỳnh Thị Yến trụ 475BTh/326/72/22/05/01 NRNT Đặng Văn Bảy	-Trụ 475BTh/326/72/22/05/01 NRNT Đặng Văn Bảy	-Xã Thanh Phong	-Cất CB + FCO trạm 25kVA CSNT Huỳnh Thị Yến trụ 475BTh/326/72/22/05/01 NRNT Đặng Văn Bảy	-Thay công tơ định kỳ
38		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm 100kVA CSNT Mai Thị Loan trụ 475BTh/326/72/16A/13 NRNT Trương Văn Đẩu	-Trụ 475BTh/326/72/16A/13 NRNT Trương Văn Đẩu	-Xã Thanh Phong	-Cất CB + FCO trạm 100kVA CSNT Mai Thị Loan trụ 475BTh/326/72/16A/13 NRNT Trương Văn Đẩu	-Thay công tơ định kỳ

39		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Cty TNHH Hùng Anh (20CN)	Thay sứ đứng, sứ treo, phụ kiện đường dây trung thế từ trụ 473-471VLg/79/35 đến trụ 473-471VLg/79/91 tuyến 473, 471 Vĩnh Long (SCL năm 2026)	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 473-471VLg/79/35 đến trụ 473-471VLg/79/91 tuyến 473, 471 Vĩnh Long	Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long. - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM-SĐ tại trụ 473-471VLg/79/33 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt DS Cái Côn - Sa Đéc -1 tại trụ 473-471VLg/79/148 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Cam 1 + DS Cầu Cái Cam 1 - 1 (đang cắt) tại trụ 480VLg/64/35/3 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cái Côn + 03LTD CC - 4 (đang cắt) tại trụ 473-471VLg/79/98 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	SCL năm 2026
40		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (2CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 472VLi qua tuyến 476 Phước Hòa (từ Rec Tân Lộc đến LBS Phú Hưng)	-Tại trụ 476PH/143/42/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa -Tại trụ 476PH/143/12 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	- Đông Rec Tân Lộc tại trụ 476PH/143/42/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa - Cắt LBS Phú Hưng + DS PH - 1 tại trụ 476PH/143/12 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	Chuyển nguồn điện

41		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi lắp đà 2m4 sứ đứng 24kV, lắp LBFCO tại trụ 476PH/169/1 XDM thuộc tuyến 476 Phước Hòa. - Nâng cấp thành cáp 03*ACXH 70mm2 và căng dây đầu nối vào lưới trung thế, tháp đà U140*3m hiện hữu từ trụ 476PH/169 đến trụ 476PH/169/14 và trụ XDM thuộc tuyến 476 Phước Hòa. (ĐT XD năm 2026).	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ từ trụ 476PH/169 đến trụ 476PH/169/14 và trụ XDM thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	Áp Phú Hưng, xã Phú Quới	* Điện lực Cái Vồn: - Kiểm tra LBS Phú An (đang cắt) + cắt 03 LTD PA tại trụ 477BM/286 thuộc tuyến 477 Bình Minh. * Điện lực Long Châu: - Cắt Rec Hòa Hưng + 03LTD HH - 2 tại trụ 476PH/41 thuộc tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Phú Hưng + DS PH - 1 tại trụ 476PH/143/12 thuộc tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Hòa Phú đang cắt + cắt 03 LTD HP - 6 tại trụ 476-475PH/120 tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS BiOfeed đang cắt + cắt 03 LTD BiOfeed - H2 tại trụ V48/T130/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	ĐT XD 2026
42		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh	Cắt điện bàn giao đơn vị thi công đóng cọc phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ đoạn thuộc phường Cái Vồn đoạn từ trụ 473BM/141/26 đến trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh (Theo công văn số 93/BQLDA ngày 02/4/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh)	từ trụ 473BM/141/26 đến trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt LBS Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn - 1 tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh; - Kiểm tra LBS Sân Vận Động trụ 473BM/149 tuyến 473 Bình Minh đang ở vị trí cắt; - Kiểm tra 3LTD Sân Vận Động - 2 tại trụ 473BM/150 tuyến 473 Bình Minh đang ở vị trí cắt; - Kiểm tra LBS Cái Vồn tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh đang ở vị trí cắt; - Cắt 3LTD Cái Vồn - 3 tại trụ 473BM/122/22 tuyến 473 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện

43		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Dựng mới 01 vị trí trụ BTLT 14m (ghép đôi) tại trụ 473BM/141/1A (XDM) tuyến 473 Bình Minh; (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại khoảng trụ 473BM/141 đến trụ 473BM/141/2 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn		Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
44		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (08CN)	Nâng cấp dây dẫn hạ thế từ dây ABC 4x95mm <sup>2</sup> lên dây ABC 4x120mm <sup>2</sup> chiều dài 685m; Nâng công suất trạm Công Xã Tàu từ CS-3x50kVA lên CS-320kVA tại trụ 473BM/122/19 thuộc tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Tại trụ 473BM/122/19 và trên toàn tuyến hạ thế thuộc trạm Công Xã Tàu trụ 473BM/122/19 tuyến 473 Bình Minh	phường Bình Minh		Thi công Công trình ĐTXD năm 2026

45		06h30	17h00	- Điện lực Trung Thành - Điện lực Càng Long - Điện lực Cái Nhum	Điện lực Trung Thành (4CN) - Điện lực Càng Long (2CN) - Điện lực Cái Nhum (2CN)	Chuyển nguồn cấp điện khu vực ngoài phạm vi công tác.	Khu vực quản lý Điện lực Trung Thành	Xã Trung Thành, xã Quới An	* Điện lực Càng Long: - Cắt Recloser Mây Tứ trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Tứ trụ tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Vũng Liêm (tạm ngưng chuyển nhượng điện qua Ranh giới Mây Tứ trụ cho tuyến 478 Trà Vinh). * Điện lực Trung Thành: - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 + Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm (tạm ngưng kết vòng tuyến 471 và 473 Vũng Liêm). - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm + cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLi/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm. * Điện lực Cái Nhum: - Đóng Rec Mạng Thít - Vũng Liêm (nhận nguồn từ tuyến 473 Cô Chiên cấp điện cho tuyến 471 Vũng Liêm đến LBS Huyện Ủy, công suất khoảng 3,2MW).	Chuyển nguồn
----	--	-------	-------	---	---	---	--------------------------------------	----------------------------	--	--------------

46		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành + Điện lực Càng Long	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UBND xã Trung Ngãi (4 CN)</li> <li>- Điện lực Trung Thành (20 CN)</li> <li>- Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (40 CN).</li> <li>- Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (09 CN).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Phục vụ địa phương giải tỏa phát quang cây xanh dọc đường bộ: các vị trí cây gần, nguy hiểm dọc HLATLĐCA theo QL53 thuộc xã Trung Ngãi (theo Công văn số 698/UBND-VP ngày 16/05/2026 của UBND xã Trung Ngãi.</li> <li>*Điện lực Trung Thành kết hợp công tác bảo trì, sửa chữa, phát quang lưới điện, thi công các công trình Đầu tư xây dựng, Sửa chữa lớn 2026.</li> </ul>	Từ trụ 471VLi/147A đến trụ 471VLi/180 và từ trụ 471VLi/181 đến trụ 471VLi/251 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng ký cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh (Điện lực Càng Long).</li> <li>- Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 + Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLi/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm.</li> <li>- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.</li> </ul>	Địa phương đề nghị cắt điện
----	--	-------	-------	---	---	--	---	-------------------------------	--	-----------------------------

47		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (40 CN)	- Thay trụ, thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 471VLI/147A đến trụ 471VLI/180 và từ trụ 471VLI/181 đến trụ 471VLI/251 tuyến 471 Vũng Liêm (thay 2 trụ BTLT 14m, 381 sứ đứng, 88 sứ treo, 4 bộ đà sắt, 50 bộ chằng). (Công trình Sửa chữa lớn năm 2026)	Từ trụ 471VLI/147A đến trụ 471VLI/180 và từ trụ 471VLI/181 đến trụ 471VLI/251 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi	- Đăng ký cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLI/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh (Điện lực Cảng Long). - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLI/119 + Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLI/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLI/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLI/114 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLI/114A tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Sửa chữa lớn năm 2026
----	--	-------	-------	----------------------	--	---	---	-------------------------------	--	----------------------------------

48		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (09 CN)	- Lắp trạm (250kVA) Trung Ngãi 9 tại trụ 473-471VLi/152A tuyến 471 Vũng Liêm, hoàn chỉnh nghiệm thu đưa vào vận hành. Tháo gỡ thu hồi trạm hiện hữu 3x50kVA Trung Ngãi 9 tại trụ 473-471VLi/156 tuyến 471 Vũng Liêm. (Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026)	Tại trụ 473-471VLi/152A tuyến 471 Vũng Liêm. và trụ 473-471VLi/156 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Giòng Ké, xã Trung Ngãi	- Đăng ký cắt Recloser Mây Tức trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Tức tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh (Điện lực Cảng Long). - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 + Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLi/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
----	--	-------	-------	----------------------	--	---	---	----------------------------	--	-------------------------------------

49		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (08 CN)	- Nhô, di dời một trụ trung thế BTLT12m tại trụ 471VLi/160 tuyến 471 Vũng Liêm. (Theo yêu cầu của khách hàng chịu chi phí, khoảng cách di dời 5 mét).	Tại trụ 471VLi/160 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Trach, xã Trung Thành	- Đăng ký cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh (Điện lực Cảng Long). - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 + Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLi/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLi/114A tuyến 471 Vũng Liêm.	Công tác dịch vụ khách hàng
50		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Đức Hòa 1A (50kVA) trụ 471VLi/T167/P18/4 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Hòa Thuận 1A (15kVA) trụ 471VLi/T167/P18/15 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T167/P18/4 tuyến 471 Vũng Liêm. -Tại trụ 471VLi/T167/P18/15 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Hòa Thuận, xã Trung Ngãi	Cắt LBFCO An Trung trụ 471VLi/T167/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trường Hội 4 (15kVA) trụ 471VLi/T231/9 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T231/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	Cắt LBFCO Trường Hội 4 trụ 471VLi/T231/4 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

52		06h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) + XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Áp 4-2A Trung Nghĩa (50kVA) trụ 471VLi/T244/33 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trụ 471VLi/T244/33 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	Cắt 03LBFCO Trường Hội 1-2 trụ 471VLi/T244/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Hiệp Thạnh, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, xã Hòa Bình, theo đề nghị số: 715/UBND xã Hòa Bình, ngày 19/5/2026.	Từ trụ L40/240 đến trụ L40/T223/82 và đến trụ L40/T223/T4/45 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, Ngãi Hòa, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.	_Cắt LBS Nhà Thờ Xuân Hiệp + 3LTD Nhà Thờ Xuân Hiệp -2 trụ L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm. _Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt). _Kiểm tra LBS Nhơn Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình -0 trụ LL48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện

54		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (50CN)	<p>_ Cài tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 3xAV70mm<sup>2</sup>+AC50mm<sup>2</sup> thành ABC 4x120mm<sup>2</sup>, nâng công suất Ngã Hòa 3A từ 37,5kVA thành 250kVA trụ L40/212, di dời Ngã Hòa 3(50kVA) trụ L40/216 tuyến 480 VL.</p> <p>_ Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D cây mới trạm Hiệp Thạnh 1A công suất (50kVA) trụ L40/273 và di dời trạm Hiệp Thạnh 2 trụ L40/273 về trụ L40/279 tuyến 480 VL.</p> <p>_ Xây dựng mới đường dây hạ thế 1P3D, cây mới trạm Hiệp Thạnh 2B công suất (50kVA) trụ L40/278, di dời trạm Hiệp Thạnh 1 trụ L40/278 về trụ L40/268 tuyến 480 VL.</p> <p>_ Nâng công suất Hiệp Thạnh 3B từ (50kVA) thành 3x37,5kVA trụ L40/229 tuyến 480 VL.</p>	<p>_ Tại trụ L40/212, và tại trụ L40/216 tuyến 480 Vũng Liêm.</p> <p>_ Tại trụ L40/273 và tại trụ L40/273 và trụ L40/279 tuyến 480 Vũng Liêm.</p> <p>_ Tại trụ L40/278 và trụ L40/268 tuyến 480 Vũng Liêm.</p> <p>_ Tại trụ L40/229 tuyến 480 Vũng Liêm.</p>	<p>Áp Ngã Hòa, Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.</p>	<p>_ Cắt LBS Nhà Thờ Xuân Hiệp + 3LTD Nhà Thờ Xuân Hiệp -2 trụ L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm.</p> <p>_ Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt).</p> <p>_ Kiểm tra LBS Nhơn Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình -0 trụ LL48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.</p>	ĐTXD
55		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	<p>Thay dây chằng+Topin+Sứ đứng+Sứ Polymer từ trụ L40/T223/1 đến trụ L40/T223/82 và từ trụ L40/T223/T4/1 đến trụ L40/T223/T4/24 tuyến 480 Vũng Liêm.</p>	<p>Từ trụ L40/T223/1 đến trụ L40/T223/82 và từ trụ L40/T223/T4/1 đến trụ L40/T223/T4/24 tuyến 480 Vũng Liêm.</p>	<p>Áp Hiệp Hòa, Hiệp Lợi, Hiệp Thuận, Kinh Mới, xã Hòa Bình.</p>	<p>_ Cắt LBS Nhà Thờ Xuân Hiệp + 3LTD Nhà Thờ Xuân Hiệp -2 trụ L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm.</p> <p>_ Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt).</p> <p>_ Kiểm tra LBS Nhơn Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình -0 trụ LL48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.</p>	Sửa chữa lớn năm 2026

56		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH Hùng Anh (10CN)	<p>_ Lắp mới 3LBF tại trụ L40/257 tuyến 480 Vũng Liêm.</p> <p>_ Nâng công suất trạm NMN Hòa Bình từ 3x15kVA lên 3x50kVA tại trụ L40/257/1 tuyến 480 Vũng Liêm.</p>	Tại trụ L40/257 và tại trụ L40/257/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	<p>_ Cắt LBS Nhà Thờ Xuân Hiệp + 3LTD Nhà Thờ Xuân Hiệp -2 trụ L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm.</p> <p>_ Kiểm tra 3LBF Phân Đoạn Hòa Bình trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm (đang cắt).</p> <p>_ Kiểm tra LBS Nhơn Bình (đang cắt) + Cắt 3LTD Nhơn Bình -0 trụ LL48/T340/56 tuyến 471 Tam Bình.</p>	DVKH
57		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Trà Ngoa đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 474 Bình Minh.	Trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Phú, Mỹ Bình, xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
58		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh.	Áp Mỹ Bình, Mỹ Phú, xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Trà Ngoa trụ M44/T222/106 tuyến 474 Bình Minh.	Chuyển nguồn
59		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 987/UBND xã Trà Ôn, ngày 19/5/2026.	_ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ M44/202 đến trụ M44/247 tuyến 471-473 Trà Ôn.	Áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, xã Trà Ôn	<p>_ Cắt Quốc Lộ 54 + Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 -2 trụ M44/T157B/12 tuyến 474 Bình Minh.</p> <p>_ Cắt MC 473TO+ Cắt DS 3pha 473-7 tại trụ 248A tuyến 473 Trà Ôn.</p> <p>_ Cắt MC 471TO+ Cắt DS 3pha 471-7 tại trụ 248A tuyến 471 Trà Ôn.</p> <p>_ Kiểm tra 3LTD Đầu Vòng tại trụ M44/190 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).</p>	Địa phương đề nghị cắt điện

60		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ + Kéo dây+ Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ M44/202 đến trụ M44/247 tuyến 471-473 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ M44/202 đến trụ M44/247 tuyến 471-473 Trà Ôn.	Áp 6, áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	Cắt Quốc Lộ 54 + Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 -2 trụ M44/T157B/12 tuyến 474 Bình Minh. Cắt MC 473TO+ Cắt DS 3pha 473-7 tại trụ 248A tuyến 473 Trà Ôn. Cắt MC 471TO+ Cắt DS 3pha 471-7 tại trụ 248A tuyến 471 Trà Ôn. Kiểm tra 3LTD Đầu Vòng tại trụ M44/190 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	ĐTXD
61		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Tân Qui, Tân Hậu, Tân Thới, xã Tân Quới, xã Tân Quới, theo công văn số:73/UBND-KT, xã Tân Quới, ngày 15/5/2026.	Từ trụ 471TQ/116/1 đến trụ 471Q/116/48 tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Qui, Tân Hậu, Tân Thới, xã Tân Quới.	- Cắt 3LBFCO Mương Rã trụ 471TQ/116/4 tuyến 471 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh Mương Rã trụ 471TQ/116 tuyến 471 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện
62		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (15CN)	Thay toppin sứ đỉnh thẳng + sứ đứng + sứ treo Polymer + kẹp căng dây và thay dây chằng xuống	- Từ trụ 471TQ/116/1 đến trụ 471TQ/116/48 thuộc nhánh rẽ Mương Rã, tuyến 471 Tân Quới	Áp Tân Qui xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Mương Rã trụ 471TQ/116/4 tuyến 471 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh Mương Rã trụ 471TQ/116 tuyến 471 Tân Quới;	Công trình SCL năm 2026

63		07h30	12h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Tăng cường cáp đồng chống tiếp xúc xấu tại đầu ra, đầu vào DS1 Nô Nghét trụ 473CN/183, DS1 Trường Thọ trụ 473CN/184 và LBS Nô Nghét trụ 473CN/P183/01	Từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/184 và đến trụ 473CN/P183/01 tuyến 473CN	ÁpBông Ven xã Nhị Trường	Cắt Recloser Ô răng trụ 473-471CN/16 Cắt 3DS Ô Răng trụ 473-471CN/17 Cắt LBS Trường Thọ trụ 473CN/185 Cắt 3DS2 Trường Thọ trụ 473CN/186 Cắt LBS Nô Nghét trụ 473CN/P183/01 Cắt 3DS2 Nô Nghét trụ 473CN/P183/01A Cắt CB và FCO trạm Ngã ba Nô Nghét A trụ 473CN/191 Cắt 2CB và FCO trạm Ngã ba Nô Nghét trụ 473CN/P183/03 Đóng đẳng áp 479LD đến LBS Ngãi Hiệp Đóng đẳng áp 471TR đến LBS Trường Thọ Đóng đẳng áp 472TV đến LBS Nô Nghét	Ngăn ngừa sự cố
64		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH TV TM XD Vinh Phát (05CN)	Dựng đoạn ngon, căng dây đầu nối đường dây 22kV và TBA 560kVA Dừa Hữu Cơ 4 Khách hàng đã ký QLVH thuê Vị trí đầu nối đường dal nhỏ xe chuyên dụng không di chuyển được	Tại trụ 475LD/P201/10	Xã Nhị Long	- Cắt LBS Bãi Xan trụ số 475LD/198. - Cắt 3DS2 Bãi Xan trụ số 475LD/198A. - Cắt LBS NT 478TV-477LD tại trụ 478TV/P288/88. - Cắt 3SD2 NT 478TV-477LD tại trụ 475LD/240	DVKH
65		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chỉnh trụ trung thế bị nghiêng	Tại trụ 475LD/T224/(16, 49, 50)	Xã Nhị Long	Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01	Xử lý khiếm khuyết mùa khô
66		07h30	12h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chỉnh trụ trung thế bị nghiêng (trụ góc)	Tại trụ 475LD/T224/T09/(01, 07)	Xã Nhị Long	Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01	Xử lý khiếm khuyết mùa khô

67		08h00	11h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (04CN)	Tăng cường đầu coss LBFCO phân đoạn theo Văn bản số 5647/PCVL-KT ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Vĩnh Long	Tại trụ 476TV/27A (DS Thanh Trì) 476TV/47 (LBFCO La Tền) và 476TV/P76/01 (LBFCO Ô Tre)	Xã Châu Thành	Cắt Recloser Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/08 Cắt 3DS Đoàn Công Chánh tại trụ 476T/09 Cắt LBS Thanh Mỹ tại trụ 476TV/115 Cắt 3DS1 Thanh Mỹ tại trụ 476TV/114 Đóng đẳng áp 474TV	Phòng ngừa sự cố
68		07h30	11h00	Điện lực Trà Vinh+Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Điện lực Trà Vinh (04CN)	Tăng cường lèo LBS Lê Lợi và 3DS1 Lê Lợi	Tại trụ 479LD/102, Đường Lê Lợi, Phường Trà Vinh	Phường Trà Vinh	- Cắt MC 478LD và kéo MC 478LD ra khỏi vị trí vận hành. - Cắt LBS NT 478LD-479LD tại trụ 477-479LD/44 - cắt 03 DS NT 478LD-479LD tại trụ 477-479LD/46 - Cắt LBS Lê Lợi tại trụ 479LD/102 - Cắt 03 DS2 Lê Lợi tại trụ 479LD/103 - Cắt 3DS2 Phạm Ngũ Lão trụ 477-475LD-7/T107/T13/01 - Đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV Long Đức	Đảm bảo vận hành
69		11h00	16h00	Điện lực Trà Vinh+Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Điện lực Trà Vinh (04CN)	Tăng cường lèo Recloser Sóc Ruộng và 3DS Sóc Ruộng	Tại trụ 479LD/74 và 479LD/75 Tuyến 478LD	Phường Trà Vinh	- Cắt MC 478LD và kéo MC 478LD ra khỏi vị trí vận hành. - Cắt LBS NT 478LD-479LD tại trụ 477-479LD/44 - cắt 03 DS NT 478LD-479LD tại trụ 477-479LD/46 - Cắt LBS Lê Lợi tại trụ 479LD/102 - Cắt 03 DS2 Lê Lợi tại trụ 479LD/103 - Cắt 3DS2 Phạm Ngũ Lão trụ 477-475LD-7/T107/T13/01 - Đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV Long Đức	Đảm bảo vận hành

70		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh+Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Lắp đặt giáp buộc trung thế, thay giáp buộc sứ trung thế tuyến 479LD và nhánh rẽ (Từ trụ 477-479LD/74 - 479LD/102)	Từ trụ 477-479LD/74 - 479LD/102	Phường Trà Vinh	- Cắt MC 478LD và kéo MC 478LD ra khỏi vị trí vận hành. - Cắt LBS NT 478LD-479LD tại trụ 477-479LD/44 - cắt 03 DS NT 478LD-479LD tại trụ 477-479LD/46 - Cắt LBS Lê Lợi tại trụ 479LD/102 - Cắt 03 DS2 Lê Lợi tại trụ 479LD/103 - Cắt 3DS2 Phạm Ngũ Lão trụ 477-475LD-7/T107/T13/01 - Đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV Long Đức	Đảm bảo vận hành
----	--	-------	-------	---	--	--	---------------------------------	-----------------	--	------------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng mức cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CĐS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Phong**