

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 22kV tháng 8 năm 2026

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Bảy 01/8/2026	07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri	-Vệ sinh, bảo trì mối nối, tăng cường sứ đỡ lèo, thay giáp nối không đảm bảo vận hành, lắp thiết bị chống rơi dây bọc trung thế từ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/65 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Tủ trụ 472BTri/01 đến trụ 472BTri/65 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cô lập điện tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri -Cắt 3DS trụ 472BTri/22/01 NR Nguyễn Đình Chiểu -Cắt Recloser+3DS trụ 472BTri/90 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri	-Ngăn ngừa sự cố
2		06h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 475 Bình Minh qua tuyến 473 Bình Minh đến LBS Thị Trấn trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Khóm Thuận Tiến A, phường Bình Minh	Đóng LBS Cái Vồn tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Chuyển nguồn
3		06h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh;	Khóm 1, phường Cái Vồn	Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh.	Chuyển nguồn

4		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Rải căng dây và đấu nối đường dây trung thế 3p4d xây dựng mới từ trụ 473BM/114/4 (XDM) đến trụ 473BM/114/T4/1 (XDM) sử dụng dây 3xACXH70+AC50, lắp hàn chỉnh trạm 400kVA Thị Trấn 1A (XDM) tại trụ 473BM/114/T4/1 (XDM); Kéo mới 240m dây ABC 4x120 từ trụ 473BM/114/T4/1 đến trụ hạ thế HT-a6 thuộc trạm Thị Trấn 1A (XDM) trụ 473BM/114/T4/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Phạm vi từ trụ 473BM/114/4 (XDM) đến trụ 473BM/114/T4/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh và trên đường dây hạ thế trạm Thị Trấn 1A (XDM) trụ 473BM/114/T4/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 03LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện trụ 473BM/122/10 tuyến 473 Bình Minh.	ĐTXD 2026
5		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (15CN)	Lắp hoàn chỉnh trạm 320kVA Thị Trấn 3 (XDM) tại trụ 473BM/122/8/1 (XDM); Kéo mới 180m dây ABC 4x120 từ trụ 473BM/122/8/1 (XDM) đến trụ hạ thế HT-a4 thuộc trạm Thị Trấn 3 (XDM) trụ 473BM/122/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh; Thu hồi trạm Thị Trấn 3 (hiện hữu) trụ 473BM/109/2 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026).	Phạm vi tại trụ 473BM/122/8/1 (XDM), trụ 473BM/109/2 tuyến 473 Bình Minh và trên đường dây hạ thế trạm Thị Trấn 3 (XDM) trụ 473BM/122/8/1 (XDM) tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Đông Thuận + 03LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện trụ 473BM/122/10 tuyến 473 Bình Minh.	ĐTXD 2026

6		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (04CN)	- Thay định kỳ 3LBFCO nhánh rẽ Đông Bình 2 trụ 473BM/94 tuyến 473 Bình Minh. - Thay định kỳ 3LBFCO nhánh rẽ Đông Bình 3 trụ 473BM/96A tuyến 473 Bình Minh. - Thay định kỳ 3LBFCO nhánh rẽ Cầu Miếu trụ 473BM/103 tuyến 473 Bình Minh.	Tại trụ 473BM/94, trụ 473BM/96A, trụ 473BM/103 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	- Cắt Rec Đông Thuận + 03LTD Đông Thuận - 2 trụ 473BM/51 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt LBS Thị Trấn + 03LTD Thị Trấn - 1 trụ 473BM/117 tuyến 473 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bệnh Viện trụ 473BM/122/10 tuyến 473 Bình Minh.	Thay định kỳ thiết bị
1	Chủ nhật 02/8/2026	07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Toàn Cầu	-Sang lưới hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ đã dựng mới, thu hồi trụ hiện hữu, kéo dây nâng cấp lưới trung thế nối tuyến XDM và nâng cấp lưới trung thế hiện hữu từ trụ 480BTre/39A/02 đến trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An, từ trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An đến trụ 472BTre/88/01A NR TT Châu Thành	-Từ trụ 480BTre/39A/02 đến trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An, từ trụ 480BTre/39A/04 NR Công ty Phúc An đến trụ 472BTre/88/01A NR TT Châu Thành	-Xã Phú Túc	-Cắt 3DS trụ 472BTre/88/01 NR TT Châu Thành -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/39/01 NR Công ty Phúc An	-ĐTXD 2026
2		06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty Khương Ngọc	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/285 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/285 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thạnh Hải -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/288/01A NR Thạnh Hải -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bàng	-Xử lý tồn tại công trình

3		06h30	17h00	Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10 CN)	- Nâng cấp nhánh rẽ Phước Hậu từ 1 pha thành 3 pha từ trụ V48/32 đến trụ V48/T32/6 tuyến 478 Vĩnh Long. - Dựng trụ trung thế đệm lưới từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/6 tuyến 478 Vĩnh Long - Lắp LTD-1 tại trụ 478VLg/32/2 tuyến 478 Vĩnh Long - Lắp Rec + DS-2 tại trụ 478VLg/32/5A tuyến 478 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/32 đến trụ 478VLg/32/6 tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Hậu, phường Phước Hậu.	* Điện lực Long Châu: - Cắt MC 478 VLg, kéo MC 478 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 478-76 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt.	ĐTXD 2026
4		06h30	17h30	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện An Thọ (15CN)	Gỡ lèo trung thế tại trụ 476BM/58/9 (HH) và trụ 480BM/99/1 (XDM) tuyến 476 Bình Minh; Đầu nối đường dây trung thế 22kV xây dựng mới tuyến 480 Bình Minh tại trụ 480BM/99/1 (XDM) và tại trụ 476BM/58/22/6 (HH) để chuyển 01 phần phụ tải từ tuyến 476 Bình Minh hiện hữu sang tuyến 480 Bình Minh (XDM) phạm vi nhận từ trụ 480BM/99/1 (XDM) đến trụ 476BM/58/9/16 (HH) và từ trụ 476BM/58/22/1 (HH) đến trụ 476BM/58/22/10 (HH) (Phục vụ công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 476BM/58/9 (HH), trụ 480BM/99/1 (XDM), trụ 476BM/58/22/1, trụ 476BM/58/22/6 tuyến 476 và 480 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- Cắt LBS Khu Công Nghiệp Bình Minh tại trụ 476BM/58/1 tuyến 478 Bình Minh. - Cắt DS KCN Bình Minh - 1 tại trụ 476BM/58 tuyến 476 Bình Minh. - Cắt Rec Mỹ Lợi 3 tại trụ 480BM/74 tuyến 478 Bình Minh (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026). - Cắt DD Mỹ Lợi 3 - 2 tại trụ 480BM/75 tuyến 480 Bình Minh. (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026).	ĐTXD 2026

5		16h00	18h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (04CN)	Nghiệm thu không tải LBS 476-480BM (thiết bị kết vòng tuyến 476 & 480 Bình Minh) tại trụ 476BM/58/6 (HH) tuyến 476 Bình Minh. Đo đồng vị pha giữa tuyến 476 và 480 Bình Minh tại trụ 480BM/96 (XDM). Trường hợp đo đồng vị pha đạt yêu cầu sẽ tổ chức nghiệm thu LBS 476-480BM để khép kín mạch vòng giữa tuyến 476 & 480 Bình Minh, sau đó sẽ cắt LBS 476-480BM tại trụ 476BM/58/6 vận hành ở chế độ thường mở (Phục vụ công trình: Xây dựng mới lộ ra 22kV tuyến 480 trạm 110kV Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 476BM/58/6 và tại trụ 480BM/96 thuộc tuyến 476 và 480 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- LBS 476-480BM tại trụ 476BM/58/6 tuyến 476 & 480 Bình Minh. (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026). - DS 476-480BM-1 tại trụ 480BM/96 tuyến 476 & 480 Bình Minh. (Thiết bị dự kiến nghiệm thu ngày 26/7/2026).	ĐTXD 2026
6		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa Phương (Phường Phước Hậu)	Địa phương (Phường Phước Hậu) tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 96 /UBND Phường Phước Hậu, ngày 22/7/2026 của UBND Phường Phước Hậu)	Đoạn đường từ Đầu Đường Trinh Sát đến cầu Cầu Ba Khá (từ trụ 478VLg/32/6 đến 478VLg/32/30 tuyến 478 Vĩnh Long)	Phường Phước Hậu	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

7		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10 CN)	- Nâng cấp nhánh rẽ Phước Hậu từ 1 pha thành 3 pha từ trụ V48/32 đến trụ V48/T32/6 - tuyến 478 Vĩnh Long. - Dựng trụ trung thế đệm lưới từ trụ 478VLg/32/4 đến trụ 478VLg/32/6 - tuyến 478 Vĩnh Long. - Tháp đà U140 - 3m từ trụ 478VLg/32/1 đến trụ 478VLg/32/4 - tuyến 478 Vĩnh Long. - Lắp 3LTD -1 tại trụ 478VLg/32/2 - tuyến 478 Vĩnh Long - Lắp Rec + DS-2 tại trụ 478VLg/32/5A - tuyến 478 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 478VLg/32 đến trụ 478VLg/32/6 tuyến 478 Vĩnh Long	Áp Phước Hậu, phường Phước Hậu.	* Điện lực Long Châu: - Cắt MC 478 VLg, kéo MC 478 VLg ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 478-76 Vĩnh Long - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt.	ĐTXD 2026
8		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Công ty TNHH XDĐ An Thọ (25CN)	Nâng công suất trạm Phước Hậu 1 từ 1x50kVA thành 1x160kVA tại trụ 478VLg/32/14 - tuyến 478 Vĩnh Long.	Tại trụ V478VLg/32/14 - tuyến 478 Vĩnh Long	Khóm Phước Lợi A; Phước Lợi B; Phường Phước Hậu; Áp Phước Trinh A; Áp Phước Trinh B, xã Long Hồ	- Cắt LBFCO Phước Hậu tại trụ 478VLg/32/5 tuyến 478 Vĩnh Long - Kiểm tra LBFCO Phước Hậu 1 tại trụ 478VLg/32/36 tuyến 479 Phước Hòa đang ở vị trí cắt	ĐTXD 2026

9		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Hiếu Thành (4CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (40 CN). - Điện lực Trung Thành (8 CN)	- UBND xã Hiếu Thành đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang dọc HLATLD cao áp đường Tỉnh 906 thuộc xã Hiếu Thành (theo Công văn số 1235/UBND-VP ngày 14/07/2026 của UBND xã Hiếu Thành). - Kết hợp công tác Thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: Thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 475VLI/119 đến trụ 475VLI/212 tuyến 475 Vũng Liêm (thay 415 sứ đứng, 76 sứ treo, 3 bộ đà sắt, 5 bộ chằng). - Kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 475VLI/59 đến trụ 475VLI/212 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Từ trụ 475VLI/119 đến trụ 475VLI/212 tuyến 475 Vũng Liêm. - Từ trụ 475VLI/59 đến trụ 475VLI/212 tuyến 475 Vũng Liêm.	Xã Hiếu Thành.	- Cắt Rec Bưng Trường trụ 475VLI/58 tuyến 475 Vũng Liêm. - Cắt DS Bưng Trường-1 trụ 475VLI/57 tuyến 475 Vũng Liêm. *Phương thức chuyển nguồn: Điện lực Trà Ôn: Cắt Rec Trà Ôn + 3LTD Trà Ôn-2 trụ 475VLI/212A tuyến 475 Vũng Liêm (tạm ngưng chuyển nguồn qua ranh giới Trà Ôn).	- Hỗ trợ cắt điện cho địa phương - Công trình Sửa chữa lớn 2026. - Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
10		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 473 Tam Bình từ LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A sang tuyến 477 Tam Bình đến LBS Cái Ngang trụ 477TB/T103/3, cách ly vị trí công tác	Trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Khép mạch vòng kín, không mất điện
11		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 sang tuyến 475 Tam Bình đến LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115, cách ly vị trí công tác	Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh	Xã Cái Ngang và xã Song Phú	- Đóng Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình.	Khép mạch vòng kín, không mất điện

12		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tin Thành Vinh Long (10CN)	Di dời trụ điện trung thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 'Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Tại trụ 477-475TB/44 và trụ 477-475TB/74 tuyến 477 Tam Bình	Ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện
13		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (25CN)	- Dựng 02 cặp trụ BTLT 14m - Đầu nối và sang dây trung thế vào đz XDM đoạn vượt sông Cái Ngang (ĐT XD 2026)	- Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/1, 476PH/T143/P42/T138/1 tuyến 475 Tam Bình - Từ trụ 475-477TB/107 đến trụ 473PH/T143/P42/134 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Phú, Hậu Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình đầu tư xây dựng 2026

14		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (4CN)	Thu hồi DS Hậu Lộc -1 hiện hữu, ép lèo trung thế	Tại trụ 476PH/T143/P42/131 tuyến 475 Tam Bình	Áp Hậu Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Sắp xếp thiết bị trung thế lộ ra 22kV, trạm 110kV Tam Bình
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	--	---	--------------------------	--	--

15		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (4CN)	Lắp mới DS Hậu Lộc -1, thay cần thao tác DS Hậu Lộc -2	Tại trụ 477-475TB/83, 477-475TB/85 tuyến 477, 475 Tam Bình	Áp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Sắp xếp thiết bị trung thế lộ ra 22kV, trạm 110kV Tam Bình
----	--	-------	-------	-------------------	-------------------------	--	--	-------------------------	--	--

16		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBFCO, lắp đá composite	Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/7 tuyến 475 Tam Bình	Áp Phú Lộc, xã Tam Bình	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
17		13h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- XDM trung áp Xoài Thum từ 1 pha lên 3pha. - Thay tụ bù thị trấn Trà Cú 2(3x200kVAr)	- Nhánh trung áp Xoài Thum khoảng trụ 475-477TR/30- 475-477TR/P30/01, trực chính tuyến 475TR trụ 475TR/53.	Xã Trà Cú	- Cắt Recloser 475TR trụ 475-477TR/07; -Cắt DS 475TR trụ 475-477TR/08; - Cắt LBS Khóm 2 trụ 475TR/81A; - Cắt DS2 Khóm 2 trụ 475TR/81B; - Cắt DS2 NT 479TR-475TR trụ 479(1)-479TR-(1)/P32/08; - Cắt DS2 NT/477TR-475TR trụ 475-477TR/39.	Công trình ĐTXD
18		08h00	15h00	Điện lực Châu Thành	Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long	Cải tạo sửa chữa TBA XX Vàm	Từ trụ 471LD/T34/31A đến trụ 471LD/T34/32	Khóm Vĩnh Yên Phường Long Đức	Cắt Recloser Long Trị tại trụ 471LD/T34/31 Cắt DS1 Long Trị tại trụ 471LD/T34/30 Cắt DS2 Long Trị tại trụ 471LD/T34/P31A/01	SCTX

19		08h00	15h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cần pha trung thế	Tại trụ 472TV/T97/P13/T80/(13, 23, 25)	Long Hưng, xã Hòa Minh	Cắt Recloser Long Trị tại trụ 471LD/T34/31 Cắt DS1 Long Trị tại trụ 471LD/T34/30 Cắt LBS Long Hưng tại trụ 472TV/T97/P13/T80/04 Cắt DS2 Long Hưng tại trụ 472TV/T97/P13/T80/03	SCTX
1	Thứ Tư 05/8/2026	06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty Quang Nam	-Dựng trụ trung thế từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch, sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-ĐTXD 2026
2		07h00	12h00	Điện lực Duyên Hải	- Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	- Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát: Di dời đường dây, thiết bị từ trụ hiện hữu sang trụ mới, đập thu hồi trụ cũ	- Trụ 477DT/137, tuyến 477 Duyên Trà	- Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD

3		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty Quốc Việt Vĩnh Long - Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	1/ Bàn giao Công Ty QVVL: SCL bổ sung năm 2026 thực hiện giải pháp chống gãy đầu cosse đầu nối phân đoạn Giồng Giếng 5, Khóm Phước Trì; 2/ Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trực chính tuyến 477DT từ trụ 477DT/(115A-136A)	- Trụ 477DT/(115A-136A), tuyến 477 Duyên Trà	- Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137 Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình SCL bổ sung
4		10h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Cây Da	Nhánh rẽ Cây Da từ trụ 477CK/T106/42 đến trụ 477CK/T106/P42/02	Ấp Bà My, xã Tam Ngãi	- Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 - Cắt 3DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A - Cắt LBS NT An Phú Tân - Tam Ngãi tại trụ 480CK/P196/105 - Cắt 3DS2 NT An Phú Tân - Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/59 Không mất điện cơ quan hành chính	SCL
1	Thứ Năm 06/8/2026	06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Hưng Phú	-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thạnh Hải.	-Từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải -Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thạnh Hải -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/288/01A NR Thạnh Hải Không mất điện cơ quan hành chính	-ĐTXD 2026

2		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu + TTTNĐ (06 CN)	Kiểm tra thử nghiệm định kỳ, kiểm tra CBM, 03LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn tại trụ 476-481VLg/59/49, 03LBFCO nhánh rẽ Ngã Tư Tân Hạnh tại trụ 476-481VLg/59/49P/1 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476-481VLg/59/49 và trụ 476-481VLg/59/49P/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh.	- Cắt LBS Vòng Xoay Tân Hạnh + DS LTD VXTH - 1 tại trụ 476-481VLg/59/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Vòng Xoay Trường An (đang cắt) + Cắt DS VXTA - 21 tại trụ 476VLg/59/99 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long. - Cắt Rec Vòng Xoay Cầu Đôi + DS VX CĐ - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long. Không mất điện cơ quan hành chính	Thử nghiệm định kỳ
3		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Trung Thành (4CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (40 CN). - Điện lực Trung Thành (10 CN)	- UBND xã Trung Thành đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang, giải phóng mặt bằng giao thông dọc HLATLD cao áp. - Thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 473VLi/39 đến trụ 473VLi/92 tuyến 473 Vũng Liêm. (thay 230 sứ đứng, 45 sứ treo, 4 bộ đà sắt, 20 bộ chằng). - Kiểm tra, vệ sinh, kiểm định thiết bị theo CBM cấp độ 2 các trạm biến áp, phát quang lưới điện.	- Từ trụ 473VLi/39 đến trụ 473VLi/92 tuyến 473 Vũng Liêm.	Xã Trung Thành.	- Cắt Rec Cầu Đá + 3LTD Cầu Đá -2 trụ 473VLi/20 tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt, đóng Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm (nhà điện, tạm ngưng kết vòng tuyến 471 và 473 Vũng Liêm). Đề thao tác cắt DS Trung Thành - 1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm. *Phương thức chuyển nguồn: - Đóng Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm (chuyển nguồn từ tuyến 471 Vũng Liêm cho tuyến 473 Vũng Liêm cấp điện từ 3LBF Trung Thành trụ 473VLi/120 về đến trụ 473VLi/223) Không mất điện cơ quan hành chính	- Hỗ trợ cắt điện cho địa phương - Công trình Sửa chữa lớn 2026. - Thử nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
1	Thứ Bảy 08/8/2026	08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mất an toàn

2		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm	-Bảo trì, thí nghiệm 3FCO trụ 475GTROM/146, 3FCO trụ 475GTROM/151; bảo trì, thí nghiệm trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/3, trạm 250kVA trụ 475GTROM/151/1 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 475GTROM/146, 475GTROM/151; tại trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/3, trạm 250kVA trụ 475GTROM/151/1 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475GTROM/93 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tri ân khách hàng
3		06h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Nam Lập Phát	-Thay dây trung hòa, xử lý tồn tại, sang lưới, thu hồi trụ cũ từ trụ 471BTri/28/32 đến trụ 471BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Từ trụ 471BTri/28/32 đến trụ 471BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri, Tân Thủy	-Cắt Recloser+3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri - Tiệm Tôm -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa -3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An đang cắt -3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh đang cắt	-DTXD 2026
4		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (04CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Hòa Thạnh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B, Mỹ Thạnh C, Mỹ Tân, Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, theo công văn số:108/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 08/6/2026.	- Từ trụ 479TQ/147 đến trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới.	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	Địa phương đề nghị cắt điện

5		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	- Thay trụ BTLT 14m ghép đôi lưới và nâng công suất trạm 160kVA Nguyễn Văn Thành 4 tuyến 479 Tân Quới; - Thay trụ BTLT 14m ghép đôi lưới và nâng công suất trạm 160kVA Mỹ Thuận 2, 2A, tuyến 479 Tân Quới; (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD
6		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Dựng trụ Công trình Cấp điện khu vực huyện Trà Cú Năm 2026. - Hạng mục XDM trạm biến áp Leng 6-1, NCS trạm Leng 6, Cải tạo nâng cấp lưới hạ áp trạm Leng 6 từ 1p lên 3p và tách lưới hạ áp sang trạm XDM. XDM hạ áp 3 pha đầu nối trạm Leng 6-1 XDM	- Trục chính tuyến 473TR khoảng trụ 473TR/131-161	Xã Tập Sơn	- Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt LBS Áp Phố trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS1 Áp Phố trụ 473TR/T131/50. - Cắt Recloser Hùng Hòa trụ 473TR/162. - Cắt 3DS1 Hùng Hòa trụ 473TR/161.	Công trình ĐTXD
1	Chủ nhật 09/8/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre	-Thay trụ trung thế bị nứt gốc tại trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/34/20 tuyến 476 Bến Tre -3LBFCO trụ 476BTre/34/54 tuyến 476 Bến Tre đang cắt	-Ngăn ngừa sự cố

2		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Toàn Cầu	-Thay dây trung thế 3ACX70mm2 + AC50mm2 bằng 3ACXH-240mm2 + ACSR 185mm2 từ trụ 477-479AH/52 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa đến trụ 477AH/52/02 NR Tường Đa	-Tủ trụ 477-479AH/52 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa đến trụ 477AH/52/02 NR Tường Đa	-Xã Phú Túc	-Cổ lập điện tuyến 477 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS trụ 477-479AH/107 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt 3DS trụ 479-479AH/106 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 471-473AH/01B/02 trạm 110kV An Hiệp (liên nối 471-477 An Hiệp) -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre	-ĐTXD 2026
3		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	Thay dây trung thế từ trụ 477PH/93 đến trụ 477PH/93/4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477PH/93 đến trụ 477PH/93/4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	* Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. * Điện lực Long Châu: - Cắt MC 477, 479 PH, kéo MC 477, 479 PH ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 477-76, DTĐ 479-76 Phước Hòa. - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP -1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS XNK + 03LTD XNK - 2 tại trụ 473PH/10/5/2 tuyến 473 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Tỷ Xuân + 03LTD TX - H5 tại trụ 477PH/118/1 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long.	ĐTXD 2026

4		07h00	17h00	- Điện lực Trung Thành + Điện lực Long Hồ + Điện lực cái Nhum.	Điện lực Long Hồ (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 479 phước Hòa sang tuyến 472 Vũng Liêm đến LBS Long Hiệp và chuyển điện tuyến 471 Cỏ Chiên đến Rec 474 Vũng Liêm Long Hồ.	Tại trụ 472Vli/244 - tuyến 472 Vũng Liêm.	Áp 3, xã Hòa Hiệp.	* Điện lực Trung Thành: - Cắt MC 472Vli + Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-472Vli/1 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt MC 474Vli + Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-472Vli/1 - tuyến 474 Vũng Liêm. - Kiểm tra xác nhận LBS 474-472 đang cắt + Cắt 3LTD 472-1 tại trụ 474-472Vli/1 - tuyến 472+474 Vũng Liêm. * Điện lực Long Hồ: - Cắt LBS Long Hiệp + 3LTD Long Hiệp - 1 tại trụ 472Vli/244 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt Rec 474 VLi-LHo + 3LTD Vũng Liêm - 2 tại trụ 472-474Vli/63- tuyến 474 Vũng Liêm. - Đóng LBS An Phú, chuyển điện tuyến 479 Phước Hòa đến LBS Long Hiệp. * Điện lực Cái Nhum: - Đóng LBS Cầu Số 8, chuyển nguồn 471 Cỏ Chiên sang tuyến 474 Vũng Liêm đến Rec 474 Vũng Liêm Long Hồ trụ 472-474Vli/63 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	
---	--	-------	-------	--	-------------------------	---	---	--------------------	---	--

5		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (06CN)	- Thay Rec 472 Vũng Liêm-Long Hồ trụ 472-474VLi/57, theo công văn số: 6506/PCVL-ĐĐ về việc thông số bảo vệ recloser 472 Vũng Liêm Long Hồ - tuyến 472 Vũng Liêm được duyệt ngày 13/7/2026.	- Tại trụ 472-474VLi/57 - tuyến 472 - 474 Vũng Liêm	Áp 3, xã Hòa Hiệp.	* Điện lực Trung Thành: - Cắt MC 472Vli + Cắt DS 472 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt MC 474Vli + Cắt DS 474 - 7 tại trụ 474-472VLi/1 - tuyến 474 Vũng Liêm. - Kiểm tra xác nhận LBS 474-472 đang cắt + Cắt 3LTD 472-1 tại trụ 474-472VLi/1 - tuyến 472+474 Vũng Liêm. * Điện lực Long Hồ: - Cắt LBS Long Hiệp + 3LTD Long Hiệp - 1 tại trụ 472Vli/244 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Cắt Rec 474 VLi-LHo + 3LTD Vũng Liêm - 2 tại trụ 472-474VLi/63- tuyến 474 Vũng Liêm. - Đóng LBS An Phú, chuyển điện tuyến 479 Phước Hòa đến LBS Long Hiệp. * Điện lực Cái Nhum: - Đóng LBS Cầu Số 8, chuyển nguồn 471 Cỏ Chiên sang tuyến 474 Vũng Liêm đến Rec 474 Vũng Liêm Long Hồ trụ 472-474VLi/63 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	
---	--	-------	-------	------------------	-------------------------	--	---	--------------------	--	--

6		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Hiếu Phụng (4CN).- - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (50 CN). - Điện lực Trung Thành (8 CN)	- UBND xã Hiếu Phụng đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang, giải phóng mặt bằng giao thông dọc HLATLD cao áp. - Kết hợp thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: Thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 471-473VLi/17 đến trụ 471-473VLi/31 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm và từ trụ 471VLi/32 đến trụ 471VLi/112 tuyến 471 Vũng Liêm (thay 469 sứ đứng, 111 sứ treo, 3 bộ đà sắt, 24 bộ chằng). - Kết hợp kiểm định thiết bị theo CBM cấp độ 2 các trạm biến áp, phát quang lưới điện.	- Từ trụ 471-473VLi/17 đến trụ 471-473VLi/31 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm và từ trụ 471VLi/32 đến trụ 471VLi/112 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Hiếu Phụng, xã Trung Thành.	- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -1 trụ 471VLi/113 tuyến 471 Vũng Liêm. - Đăng ký cắt MC 471 Vũng Liêm + Cắt DS 471 - 7 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm - Đăng ký cắt MC 473 Vũng Liêm + Cắt DS 473 - 7 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt DS Nhon Ngải tại trụ 473VLi/1A tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt LBS Trung Hiệp trụ 471VLi/T52/5 + Cắt DS Trung Hiệp - 2 trụ 471VLi/T52/6 tuyến 471 Vũng Liêm. - Xác nhận LBS 471 - 472 tại trụ 471-473VLi/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD 472 –1 tại trụ 474-472VLi/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Hỗ trợ cắt điện cho địa phương - Công trình Sửa chữa lớn 2026. - Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng,
7		09h45	13h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Mỹ Lợi tuyến 473 Trà Ôn.	Trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp 3, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
8		13h05	09h55	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Tích Khánh, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

9		10h00	13h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tin Thành Vĩnh Long (20CN)	Thu hồi cáp trụ 14 tại trạm Thị Trấn 2 trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn (ĐTĐ năm 2026).	Tại trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp 2, xã Trà Ôn.	_Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Mỹ Lợi, trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. _Kiểm tra LBS Nhà Thờ + 3LTD Nhà Thờ -1 trụ M44/158 tuyến 471 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTĐD 2026
10		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc	Quản tole đầu trụ và bọc cách điện lều nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật từ trụ 472-471DT/01 đến trụ 472-471/50, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc đầu nối cáp ngầm trung thế trụ 472-471DT/01, 3DS 471DT trụ 472-471DT/11, 3DS 472DT trụ 472-471DT/12, thay 02 bộ dây chằng trung áp và 02 bộ móng neo ri sét trụ 472-474DT/40, di dời nhánh Phước Hội 1 đầu nối trụ 472-471DT/41 sang trụ 472-471DT/42, trục chính tuyến 472, 471 Duyên Trà	Từ trụ 472-471DT/01 đến trụ 472-471/50, trục chính tuyến 472, 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt MC 472, MC 471 trạm 110kV Duyên Trà - Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/43 - Cắt 3DS2 NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/44 - Cắt LBS Mé Láng trụ 472-471DT/51A - Cắt 3DS1 Mé Láng trụ 472-471DT/51 - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E - Cắt 3DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C - Đóng DTĐ 472-76, DTĐ 471-76 trạm 110kV Duyên Trà	Đảm bảo vận hành

11		06h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Dựng đoạn ngọn trụ BTLT 2x12m-2D: 06 trụ, nâng cấp đường dây trung thế Cầu Ba Vinh 1 từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 477DT/T213/83A đến trụ 477DT/T213/P83A/15 (từ 2xAC-50mm2 thành 3xACKP-50mm2+1xACKP-50mm2), dài 1.039 mét, nâng cấp trạm Cầu Ba Vinh 1 từ 1x75kVA thành 3P-250kVA trụ 477DT/T213/P83A/15, Cải tạo ĐDHA trạm Cầu Ba Vinh 1 từ 1 pha lên 3 pha từ trụ a13 đến trụ b5 (từ LV-ABC 4x50mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), dài 753 mét, thuộc lưới hạ áp trạm Cầu Ba Vinh 1, nhánh Cầu Ba Vinh 1, tuyến 377 Duyên Trà.	Từ trụ 477DT/T213/83A đến trụ 477DT/T213/P83A/15, từ trụ a13 đến trụ b5, thuộc lưới hạ áp trạm Cầu Ba Vinh 1, nhánh Cầu Ba Vinh 1, tuyến 377 Duyên Trà.	Xã Đông Hải	- Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS2 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/178 (472DT) - Cắt LBS Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/02 - Cắt 3DS2 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/03	Công trình ĐTXD
12		06h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Lắp tăng cường đoạn cáp và ép đầu coss ép để chống gãy đầu coss 3LBFCO Kinh Xáng 6 trụ 477DT/T213/T10/01, 3LBFCO Động Cao 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P238/01, thay sứ đứng trung áp pha 2 trụ 477DT/T213/62, xử lý lều trung áp bị tưa trụ 477DT/T213/59, đường dây 22kV tuyến 472 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/T10/01, 477DT/T213/(59, 62), 472-474DT-2/P128A/T19/P238/01, đường dây 22kV tuyến 472 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS2 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/178 (472DT) - Cắt LBS Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/02 - Cắt 3DS2 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/03	SCTX

13		07h00	18h00	Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải -Liên danh Công ty Cổ phần SPOWER và Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC - Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	1/ Bàn giao Liên danh Công ty Cổ phần SPOWER và Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC: - Hạ cao độ đường dây 22kV khoảng trụ 472-471DT/(131-133) tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà xuống khoảng 2 mét để đảm bảo khoảng cách giao chéo đường dây 110kV (XDM) khoảng trụ T5-T6. - Đầu cáp ngầm lên tuyến 472DT, 471DT - Dựng trụ chèn, thay thế và thu hồi thiết bị tại các phát tuyến - Kéo đường dây bổ sung xuất tuyến 472-471DT/(128-134), 472-471DT/P128A/(01-08) 2/ Điện lực Duyên Hải: - Tăng cường chống gãy: 3 DS1 Nhiệt Điện 1 3/ Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát: Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026 - Hạng mục xây dựng mới đường dây trung áp Nhiệt Điện DH 3 đầu trụ 472-471DT/212 và di dời kết hợp cải tạo trung thế Nhiệt điện I-4 - Tăng cường chống gãy 3DS Giồng Ớt	- Trụ 472-471DT/(128-134, 210-213) 472-471DT/P128A/(01-08), 472-471DT-1/P198/01, tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà.	- Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS2 Mé Láng trụ 472-471DT/71 - Cắt 3 DS2 Long Điền trụ 472-471DT/70 - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cắt Recloser Bảo Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS1 Bảo Sen trụ 477DT/165A - Cắt LBS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166 - Cắt 3 DS NT 474DT-477DT trụ 477DT/167	Công trình ĐTXD
----	--	-------	-------	--------------------	---	---	--	--------------------	---	-----------------

14		07h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Lắp 3 DS1 Thanh Sơn trụ 475TR/98A - Thay LBS Thanh Sơn tại trụ 475TR/99 - Dựng trụ BTLT 12 mét và lắp đặt 3DS2 Thanh Sơn trụ 99A - Đầu nối trạm Trà Cú A1-1(1x160kva) trụ 475TR/82	- Trục chính tuyến 475TR trụ 475TR/(82, 98-100).	Xã Trà Cú	- Cắt LBS Khóm 2 trụ 475TR/81A. - Cắt 3DS1 Khóm 2 trụ 475TR/81. - Cắt 3DS1 CosLa trụ 112A.	Công trình ĐTXD
15		07h00	17h00	Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (15CN)	Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: - Dựng đoạn ngọn tại trụ 40 nối tuyến Tân An - Huyện Hội. - Tháp sắt và thay phụ kiện trụ 39, 41, 42 nối tuyến Tân An - Huyện Hội	Từ trụ 473CK/P168/39 đến trụ 473CK/P168/42	Xã Tân An	- Cắt Recloser Tân An tại trụ 473CK/P168/03 - Cắt 3DS2 Tân An tại trụ 473CK/P168/3A - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91	SCL BS 2026
16		08h00	16h00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Hải Thịnh và Công ty Thủy Phương	Dời trụ trung thế thi công cầu đường huyện lộ 30 xã Long Hòa và Hòa Minh và kết hợp Công trình ĐTXD năm 2026 khu vực xã Long Hòa	Từ trụ 472TV/T97/P13/(172 - 285)	Xã Hòa Minh và Long Hòa	- Cắt LBS Bến Phà trụ 472TV/T97/P13/P63/111 - Cắt DS Bến Phà trụ 472TV/T97/P13/P63/110 - Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149A - Cắt DS 2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149B	Công trình ĐTXD

17		07h00	13h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long	tháp ngọn trụ đỡ lưới đầu nối ĐDTA 22kV 3xACXH50+1xAC50mm2 dài 0,260 km đầu nối trụ 477-472LD/78A (trụ XDM). XDM 01 TBA 3 pha Khu TĐC Phường 1-1 (1x250kVA) tại trụ 477-472LD/P80A/05 (trụ XDM) để tách lưới trạm Khu TĐC Phường 1 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại khoảng trụ 477-472LD/80 và 477-472LD/81 tuyến 477LD, 472LD, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh, Vĩnh Long	- Cắt Recloser Sa Bình tại trụ 472LD/80 - Cắt DS1 Sa Bình tại trụ 475LD/141A - Cắt Recloser 477LD tại trụ 477-478LD/49 - Cắt 03DS1 477LD tại trụ 477-478LD/48 - Cắt LBS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12A - Cắt 03 DS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12 - Cắt Recloser Phú Hoà tại trụ 477-475LD-7/P107/01 - Cắt 03 DS2 Phú Hoà tại trụ 477-475LD-7/P107/02 - Cắt LBS NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159 - Cắt 03DS2 NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159A - Cắt LBS Vành Đai tại trụ 479-478TV/158A - Cắt 03DS1 Vành Đai tại trụ 479-478TV/158 - Cắt FCO trạm Lê Thị Hồng tại trụ	Công trình ĐTXD
18		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát	Lắp đặt chống rơi, chống đứt dây dẫn khu vực dân cư và vượt đường giao thông thuộc Công trình: sửa chữa lưới điện khu vực các Điện lực Trà Vinh, Trà Cú, Châu Thành bổ sung năm 2026.	Từ trụ 476-479LD/20 đến trụ 471LD/T34/19, tuyến 476 và 479LD	Phường Long Đức	- Cắt 03DS 479LD tại trụ 476-479LD/17 - Cắt 03DS 476LD tại trụ 47-479LD/19 - Cắt Recloser Cầu Tréo tại trụ 476LD/36 - Cắt 03 DS2 Cầu Tréo tại trụ 476LD/38 - Cắt Reclsoer Long trị tại trụ 471LD/T34/31. - Cắt 03 DS2 Long Trị tại trụ 471LD/T34/P31A/01.	Công trình ĐTXD

1	Thứ Hai 10/8/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline + Điện lực Bến Tre	-Thí nghiệm 2 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/36B, 2 đầu cáp ngầm tại trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre tuyến 474 - 479 Bến Tre.	-Tại trụ 474-479BTre/36B, trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 - 479 Bến Tre.	-Phường Bến Tre	-Cắt 2DS 3 pha trụ 474-479BTre/36B tuyến 474, 479 Bến Tre -Cắt DS 3 pha trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 474-479BTre/37 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB trạm 400kVA Cầu Hàm Luông 1 trụ 474BTre/36B/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 474-479BTre/36B tuyến 474 Bến Tre Không mất điện cơ quan hành chính	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
1	Thứ Ba 11/8/2026	07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trục chính tuyến 476DT từ trụ 476DT/(118-151) dựng trụ chèn, thay đà, dùng dây.	- Trụ 476DT/(118-151), tuyến 476 Duyên Trà	- Xã Long Hữu	- Cắt LBS Bào Bèo trụ 477CN/T26/147 - Cắt 3DS2 Bào Bèo trụ 477CN/T26/148 - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS2 Long Hữu trụ 476DT/117 - Cắt 3 DS Áp 11 trụ 476DT/152 Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD
1	Thứ Tư 12/8/2026	07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: thay trụ 477DT/38	- Trụ 477DT/38, tuyến 477 Duyên Trà	- Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS2 Giồng Ôi trụ 477DT/45 - Cắt MC 477 trạm 110kV Duyên Trà - Cắt 3 DS 477DT trụ 477DT/07 Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD

2		08h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (07CN)	Thay sứ đứng bị bể trụ 479CN/49 sứ đỡ bề tầng dưới. Thay chằng trung áp mục sét trụ 479CN/(46, 47) Thay tupin pha giữa vị mục sét trụ 479CN/(39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 71) Ép tăng cường chống gãy phân đoạn áp Rạch 3, áp Rạch 5	Tại các vị trí trụ 479CN/(46, 47, 49, 39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 71), trụ 479CN/T117/02, 479CN/P117/01 tuyến 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	Áp Chông Bát xã Nhị Trường	- Cắt Recloser La Bang tại trụ 479CN/26 - Cắt 3DS La Bang tại trụ 479CN/28 - Cắt Recloser Áp Năm trụ 479CN/280 - Cắt 3DS2 Áp Năm trụ 479CN/281 - Cắt 3DS 1 Cài Giã trụ 479CN/T143/01 Không mất điện cơ quan hành chính	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
3		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Hạng mục NCS trạm Giồng Giữa 2, Giồng Giữa 3, Cải tạo lưới hạ áp trạm Giồng Giữa 2, Giồng Giữa 3 từ 1p lên 3p	- Nhánh trung áp Mé Rạch B trụ 479TR/P216/(111, 140).	Xã Đại An	- Cắt LBS Mé Rạch B trụ 479TR/P216/01. - Cắt 3DS1 Mé Rạch B trụ 479TR/216. - Cắt 3DS1 Mé Rạch B- Định An trụ 479TR/P216/T139/11. Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD
1	Thứ Năm 13/8/2026	06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Hưng Phú	-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ 475BTh/288/61/03 đến trụ 475BTh/288/61/72 NR Thạnh Thới phải. Tháo gỡ 3DS, ép lèo tại trụ 475BTh/288/61/37 NR Thạnh Thới phải.	-Từ trụ 475BTh/288/61/03 đến trụ 475BTh/288/61/72 NR Thạnh Thới phải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt LBS+3DS trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3 -Cắt LBS+3DS 1P trụ 475BTh/288/61/02 NR Thạnh Thới phải Không mất điện cơ quan hành chính	-ĐTXD 2026
2		10h30	15h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	- Thay dây 1AC50+1AC50 thành 1ACXH50+1AC50 chiều dài 119 mét - Kéo căng dây và đấu nối hoàn chỉnh các nhánh rẽ Áp 4C Thạnh Phú	- Nhánh rẽ Áp 4A Thạnh Phú từ trụ 477CK/P145/94 đến trụ 477CK/P145/P94/02 - Nhánh rẽ Áp 4C Thạnh Phú từ trụ 477CK/P145/76 đến trụ 477CK/P145/T76/02	Áp 4, xã Tam Ngãi	- Cắt Recloser Trà Ôt tại trụ 477CK/P145/04 - Cắt 3DS2 Trà Ôt tại trụ 477CK/P145/05 - Cắt LBS NT Thạnh Phú - Trà Ôt tại trụ 473CK/T159/T10/17 (473CK/477CK) - Cắt 3DS2 NT Thạnh Phú - Trà Ôt tại trụ 477CK/P145/97 Không mất điện cơ quan hành chính	SCL

1	Thứ sáu 14/8/2026	07h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	- Công ty Quốc Việt Vĩnh Long - Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	1/Bàn giao Công Ty QVVL: SCL bổ sung năm 2026 thực hiện giải pháp chống gãy đầu cosse đầu nổi phân đoạn: Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Cồn Ông 8, Khu Thực Nghiệm, Cồn Ông, Giồng Ốt 2/Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026	- Trụ 477DT/T147/(24, 44A, 51B), 477DT/T147/P18A/01, 477DT/T147/T59/01, 477DT/T147/T67/01 tuyến 477 Duyên Trà (472DT)	- Phường Duyên Hải	- Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS1 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01 - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02 - Cắt LBS Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/09A - Cắt 3 DS2 Láng Cháo trụ 477DT/T147/T66/10 Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD
2		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Hạng mục Cải tạo nhánh Ba Trạch A từ 1p lên 3p; Ba Trạch C1. - Hạng mục NCS trạm Long Trường 1 Cải tạo lưới hạ áp trạm Long Trường 1 từ 1p lên 3p. - Thay LBS Nhị Trường Tân Hiệp Thành Recloser.	- Nhánh trung áp 1 pha Ba Trạch A khoảng trụ 471CN/208/48-471CN/208/P48/02. - Trục chính tuyến 471CN trụ 471CN/208/35, 471CN/208.	Xã Long Hiệp	- Cắt LBS+3 DS Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 471CN/208. - Cắt 3 DS1 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/23-471TR/471CN(LBS NT 471TR-471CN đang cắt). - Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD
3		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Công ty TNHH Hải Thịnh	Di dời lưới điện ra khỏi khu vực giải phóng mặt bằng thuộc công trình mở rộng lộ khu vực xã Tập Ngãi	Từ trụ 476TV/P278/15 đến trụ 476TV/P278/59 nhánh 22kV Tập Ngãi thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	- Cắt 3LBFCO Tập Ngãi trụ 476TV/P278/01 nhánh 22kV Tập Ngãi tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Phụ Tiểu Cần trụ 478CK/T280/P32/87 nhánh 22kV Tiểu Cần tuyến 478 Cầu Kè Không mất điện cơ quan hành chính	Theo yêu cầu của địa phương

4		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần	Chỉnh trụ nghiêng và gia cố móng trụ trung thế	Tại trụ 476TV/P278/T35/47 nhánh 12,7kV Xóm Chòi thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	- Cắt 3LBFCO Tập Ngải trụ 476TV/P278/01 nhánh 22kV Tập Ngải tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Phụ Tiểu Cần trụ 478CK/T280/P32/87 nhánh 22kV Tiểu Cần tuyến 478 Cầu Kè Không mất điện cơ quan hành chính	Xử lý khiếm khuyết lưới điện
1	Thứ Bảy 15/8/2026	07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Nam Lập Phát	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m, dựng trụ trung thế đệm lưới, lắp xà sứ đỡ lưới trung thế từ trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao	-Từ trụ 478BTri/28/131/03 đến trụ 478BTri/28/131/34 NR Bãi Ngao	-Xã Tân Thủy	-Cắt LBS+3FCO trụ 478BTri/28/131/02 NR Bãi Ngao	-ĐTXD 2026
2		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX Minh Thành	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng) và sang lưới từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới từ trụ 478-477MC/01 đến trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày và đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Từ trụ 478-477MC/01 đến trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày và đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt lập điện tuyến 478, 477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser+3DS trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 478MC/08/01 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình
3		06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Hưng Phú	-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ từ trụ 475BTh/288/30 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thạnh Hải	-Từ trụ 475BTh/288/30 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thạnh Hải và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Hải	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTh/288/61/02 NR Thạnh Thới phải -Cắt LBS+3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải	-ĐTXD 2026
4		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến Rec Nhà Thí tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
5		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

6		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
7		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
8		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn tuyến 475 Vũng Liêm đến 3LTD Hựu Thành tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBS Vĩnh Xuân trụ L45/294 tuyến 477 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
9		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Đóng Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
10		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/249 đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/249 đến trụ M44/328 và từ trụ L45/328 đến trụ L45/273 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	-Cắt MC 475TO + DS tuyến 475 Trà Ôn. -Cắt MC 477TO + DS tuyến 477 Trà Ôn. -Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Trà Mỹ -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD 2026

11		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng + Thu hồi trụ +Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp La Ghi, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MC 475TO + DS tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt MC 477TO + DS tuyến 477 Trà Ôn. -Cắt Rec Nhà Thi +3LTD Nhà Thi -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. -Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. -Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. -Cắt 3LTD Trà Mệt -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD 2026
12		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Dựng trụ 14m: 01 trụ, lắp 3DS2 Lưu Nghiệp Anh	- Hoàn chỉnh Recloser Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/43 - Dựng trụ BTLT 14 mét và lắp đặt DS2 Lưu Nghiệp Anh.	Xã Trà Cú	- Cắt Recloser Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/43 - Cắt 3DS Recloser Lưu Nghiệp Anh tại trụ 477TR/42 - Cắt 3LBFCO Vàm Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/109	Công trình ĐTXD
13		06h30	11h00	Điện lực Cầu Kê	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	- Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Đường Đứt - Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Mỹ Vần	- Nhánh rẽ Đường Đứt từ trụ 474CK/174 đến trụ 474CK/174/02 - Nhánh rẽ Mỹ Vần từ trụ 474CK/214 đến trụ 474CK/T214/02	Áp Trà Điều, Mỹ Vần, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ổ Mịch tại trụ 474CK/17 - Cắt 3DS2 Ổ Mịch tại trụ 474CK/18 - Cắt LBS NT 474CK-480CK tại trụ 474CK/P174/87, - Cắt 3DS2 NT 474CK-480CK tại trụ 480CK/T111/25 - Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 474CK/302	SCL

1	Chủ nhật 16/8/2026	07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Thay trụ nút gốc trụ 479AH/53/65A NR Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ 479AH/53/65A NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/37 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mất an toàn
2		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Nam Lập Phát	-Dựng trụ đệm BTLT 14m , thu hồi trụ hiện hữu, sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 471BTri/28/109/03 đến trụ 471BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh - Dựng trụ đệm, thay trụ hiện hữu thành BTLT 14m, thu hồi trụ hạ thế sang dây lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới từ trụ 471BTri/28/109/47A/01 đến trụ 471BTri/28/109/47A/12 NR Lê Xuân Vũ	-Từ trụ 471BTri/28/109/03 đến trụ 471BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh -Từ trụ 471BTri/28/109/47A/01 đến trụ 471BTri/28/109/47A/12 NR Lê Xuân Vũ	Xã Tân Thủy	-Cắt LBS+3FCO trụ 471BTri/28/109/02 NR Lộ Rãnh -3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh đang cắt -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lèo.	-ĐTXD 2026
3		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị, mối nối lèo, tăng cường tiếp đất từ trụ 473BTri/120/02 đến trụ 473BTri/120/87 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh	-Từ trụ 473BTri/120/02 đến trụ 473BTri/120/87 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh, Tân Xuân	-Cắt LBS+3DS trụ 473BTri/120/01 NR Phú Ngãi- Bảo Thạnh -Cắt 3LTD trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy- Bảo Thạnh -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 476 Cổ Chiên sang tuyến 479 Phước Hòa.	- Tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên.	Xã Long Hồ	- Đóng LBS Hòa Tịnh tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên. - Cắt LBS Phú Đức + 3LTD Phú Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - tuyến 479 Phước Hòa.	Chuyển nguồn

5		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	- UBND xã Trung Ngãi (4CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (55 CN). - Điện lực Trung Thành (10 CN)	- UBND xã Trung Ngãi đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang, giải phóng mặt bằng giao thông dọc HLATLĐ cao áp. - Thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: Thay trụ, thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 471VLI/115 đến trụ 471VLI/135, từ trụ 473-471VLI/108 đến trụ 473-471VLI/119A tuyến 471 Vũng Liêm, trụ 471VLI/147A đến trụ 471VLI/180 và từ trụ 471VLI/181 đến trụ 471VLI/242 tuyến 471 Vũng Liêm (thay 2 trụ BTLT 14m, 381 sứ đứng, 88 sứ treo, 4 bộ đà sắt, 40 bộ chằng). - Kiểm tra, vệ sinh, kiểm định thiết bị theo CBM cấp độ 2 các trạm biến áp, LBF phân đoạn, phát quang lưới điện	- Từ trụ 471VLI/115 đến trụ 471VLI/135, từ trụ 473-471VLI/108 đến trụ 473-471VLI/119A tuyến 471 Vũng Liêm, trụ 471VLI/147A đến trụ 471VLI/180 và từ trụ 471VLI/181 đến trụ 471VLI/242 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi	- Điện lực Càng Long: Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLI/250 tuyến 471 Vũng Liêm. Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh. - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLI/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLI/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLI/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLI/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLI/114A tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt 03LBF Trung Thành trụ 473VLI/120 + cắt DS Trung Thành -1 trụ 473VLI/107A tuyến 473 Vũng Liêm.	- Hỗ trợ cắt điện cho địa phương - Công trình Sửa chữa lớn 2026. - Thi nghiệm sửa chữa bảo dưỡng
6		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: xây dựng mới đường dây 22kV Bến Phà Láng Chim; Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 1P 1x37,5kVA lên 3P 1x160kVA	- Trụ 473DT/T153/31 tuyến 473 Duyên Trà	- Phường Trường Long Hòa	- Cắt Recloser Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/29 - Cắt 3 DS1 Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/28 - Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A	Công trình ĐTXD

7		06h00	12h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Căng dây đầu nối đường dây 22kV và TBA Khóm 6A công suất 250kVA	Tại trụ 478TV/T316/05	Xã Cảng Long	- Cắt Recloser Mây Túc tại trụ 471VLI/250. - Cắt 3DS1 Mây Túc trụ số 478TV/378. - Cắt LBS NT 473CK – 478TV trụ số 307 (473CK/478TV). - Cắt 3DS2 NT 473CK – 478TV trụ số 478TV/T316/25. - Cắt LBS Cây Cách tại trụ số 478TV/282. - Cắt 3DS2 Cây Cách tại trụ trụ số 478TV/283. - Cắt 3LBFCO An Trường A tại trụ số 478TV/T316/P15/01.	ĐTXD 2026
8		12h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Tháo thu hồi TBA Bình phú 1 công suất 1x50kVA.	Tại trụ 478TV/231	Xã Bình Phú	- Cắt Recloser Ba Si tại trụ 478TV/151 - Cắt 3DS2 Ba Si tại trụ 478TV/151A - Cắt Recloser Bình Phú tại trụ 478TV/P228/1A - Cắt 3DS1 Bình Phú tại trụ 478TV/P228/01 - Cắt LBS Cây Cách tại trụ 478TV/282 - Cắt 3DS1 Cây Cách tại trụ 478TV/281 - Cắt LBS NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 159A (473CK/478TV) - Cắt 3DS2 NT 473CK-Huyện Hội tại trụ 478TV/T225/35	SCL BS 2026

9		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	- Thay dây 1AC50+1AC50 thành 1ACXH50+1AC50 chiều dài 140 mét; Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 2x12m MG: 01 vị trí nhánh rẽ Cầu Đầu Giồng - Thay dây 1AC50+1AC50 thành 1ACXH50+1AC50 chiều dài 231 mét nhánh rẽ Ngọc Hồ 4 - Thay dây 1AC50+1AC50 thành 1ACXH50+1AC50 chiều dài 164 mét nhánh rẽ Cây Xanh 3 - Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ Ngọc Hồ 1.	- Nhánh rẽ Cầu Đầu Giồng từ trụ 480CK/P196/98 đến trụ 480CK/P196/P98/02 - Nhánh rẽ Ngọc Hồ 4 từ trụ 480CK/P196/68 đến trụ 480CK/P196/T68/03 - Nhánh rẽ Cây Xanh 3 từ trụ 480CK/P196/P72/10 đến trụ 480CK/P196/P72/P10/03 - Nhánh rẽ Ngọc Hồ 1 từ trụ 480CK/P196/95 đến trụ 480CK/P196/T95/01	Áp Ngọc Hồ, Bung Lớn B, xã Tam Ngải	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A (480CK) - Cắt LBS NT An Phú Tân -Tam Ngải tại trụ 480CK/P196/105/480CK/477CK (480CK) - Cắt 03DS2 NT An Phú Tân-Tam Ngải tại trụ 477CK/T106/59 (477CK)	SCL
10		07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH XDĐ Minh Đạt	Xử lý tồn tại công tác di dời lưới điện (phục vụ thi công nâng cấp tỉnh lộ 915)	Từ trụ 480CK/165 đến trụ 480CK/198 trục chính tuyến 480CK, từ trụ 480CK/198 đến trụ 480CK/P198/14 nhánh rẽ Vàm Tân Dinh	Áp Dinh An, xã An Phú Tân	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A (480CK) - Cắt LBS NT An Phú Tân -Tam Ngải tại trụ 480CK/P196/105/480CK/477CK (480CK) - Cắt 03DS2 NT An Phú Tân-Tam Ngải tại trụ 477CK/T106/59 (477CK)	Yêu cầu của địa phương

11		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long	tháp ngọn trụ và cải tạo ĐDHA trạm Áp Đa Cản 1 từ 1 pha lên 3 pha LVABC4x95 dài 0,594km. NCS trạm Áp Đa Cản 1 từ 1 pha (1x37,5kVA) lên 3 pha (1x160kVA) tại trụ 471-479LD/T107/26 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.. (10CN)	từ trụ Tại trụ 471-479LD-1/T107/26 nhánh 22KV Hòa Thuận nhận điện tuyến 476LD và trên lưới hạ thế trạm Áp Đa Cản 1 trụ 471-479LD-1/T107/26 nhận điện tuyến 476LD, Phường Hòa Thuận	Phường Hòa Thuận	- Cắt Recloser Hòa Thuận tại trụ 471-479LD-1/T107/07 - Cắt 03 DS1 Hòa Thuận tại trụ 471-479LD-1/T107/06 - Cắt LBS NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/89 - Cắt 03 DS2 NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/88	Công trình ĐTXD
1	Thứ Ba 18/08/2026	06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM XS Mai Nguyễn (15CN)	Thi công đấu nối hoàn chỉnh đoạn trung thế vượt sông Mang Thít sau khi thi công xong 02 cột thép 28m và trả sơ đồ chuẩn	Từ trụ L48/58 đến trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	Xã Trung Hiệp, Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình đầu tư xây dựng 2026
1	Thứ Tư 19/8/2026	06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty Quang Nam	-Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch; sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/138A đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-ĐTXD 2026

2		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty Quốc Việt Vĩnh Long - Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	1/Bàn giao Công ty Quốc Việt Vĩnh Long: SCL bổ sung năm 2026 thực hiện giải pháp chống gây đầu cosse đầu nối phân đoạn Giồng Ôi 5, Giồng Trôm 1 2/ Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trực chính tuyến 477DT từ trụ 477DT/(39-114)	- Trụ 477DT/(39-114), 477DT/P55/01, 477DT/T103/03/02, tuyến 477 Duyên Trà	- Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Long Điền trụ 477DT/115 Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD
1	Thứ Năm 20/8/2026	06h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Công ty Gia Bảo An	-Nhổ thu hồi trụ (không sử dụng) tuyến Mô Cày - Ngã 3 Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/96	-Tuyến Mô Cày - Ngã 3 Cây Trâm từ trụ 477MC/42 đến trụ 477MC/96	-Xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 477MC/41 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mô Cày - Ngã Ba Cây Trâm Không mất điện cơ quan hành chính	-Xử lý tồn tại công trình
2		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Thay mới LBS Nô Men tại trụ 471CN/208/61	- Tại trụ 471CN/208/61	Xã Long Hiệp	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/60. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. Không mất điện khách hàng	Công trình ĐTXD
1	Thứ Sáu 21/8/2026	07h30	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm	-Thay đầu cáp ngầm tại trụ 476GTROM/09, 476GTROM/10 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 476GTROM/09, 476GTROM/10 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt MC 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 476GTROM/01 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt Recloser+3DS trụ 476GTROM/45A tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm Không mất điện cơ quan hành chính	-SCTX

2		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Thay mới LBS NT 471TR - 471CN tại trụ 471TR/P169/24	- Tại trụ 471TR/P169/24	Xã Long Hiệp	- Cắt 3 DS1 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/23-471TR/471CN(LBS NT 471TR-471CN đang cắt). - Cắt 3 DS2 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/25-471TR/471CN(LBS NT 471TR-471CN đang cắt). Không mất điện khách hàng	Công trình ĐTXD
1	Thứ Bảy 22/8/2026	07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị ổ tole, bít lỏng trụ chống động vật từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh	-Tủ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
2		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-HTX Hưng Phú	-Di dời trụ trung thế, sang lưới trung hạ thế từ trụ 471-473BĐ/332 đến trụ 471-473BĐ/335 tuyến Bình Đại - An Hoá	-Trụ 471-473BĐ/332 đến trụ 471-473BĐ/335 tuyến Bình Đại - An Hoá	-Xã Phú Thuận	-Cô lập điện tuyến 473, 475, 477 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/49 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng dưới) tuyến 477 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/48 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng trên) tuyến 475 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt 3DS trụ 02 tuyến 473 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-Di dời lưới điện phục vụ thi công đường ĐK 08

3		07h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX Minh Thành -HTX Khương Ngọc -Công ty Liên Đạt	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn tại trụ 474-473MC/22, 474-473MC/23, 474-473MC/24, 474-473MC/24A, 474-473MC/25 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn tại trụ 474-473MC/26, 474-473MC/27, 474-473MC/28, 474-473MC/29, 474-473MC/30 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn tại trụ 474-473MC/31, 474-473MC/33, 474-473MC/34, 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 474-473MC/22, 474-473MC/23, 474-473MC/24, 474-473MC/24A, 474-473MC/25 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Tại trụ 474-473MC/26, 474-473MC/27, 474-473MC/28, 474-473MC/29, 474-473MC/30 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Tại trụ 474-473MC/31, 474-473MC/33, 474-473MC/34, 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cô lập điện tuyến 474, 473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS+3DS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình
4		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Tại trụ M44/T157B/12 và trụ M44/190 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471 trạm 110kV Trà Ôn -Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
5		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Thị Trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh đến LBS Đầu Vòng trụ M44/190 và đến 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trụ M44/158 và trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh	Xã Trà Ôn.	-Đóng Rec Thị trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh. -Đóng LBS Nhà Thờ +3LTD Nhà Thờ -1 trụ M44/158 tuyến 471 Trà Ôn. -Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

6		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến LBS Trà Ngoa và đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.	Trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
7		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến LBS Trà Ngoa và đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.	Trụ M44/T222/106 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
8		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/247 tuyến 471-473 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/247 tuyến 471-473 Trà Ôn.	Áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Diệp, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + DS tuyến 471 Trà Ôn. -Cắt MC 473TO + DS tuyến 473 Trà Ôn. -Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. -Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. -Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	ĐTXD
1	Chủ nhật 23/8/2026	07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Sửa trụ nghiêng trụ 471-473AH/1B/05, trụ 471-473AH/09 tuyến KCN An Hiệp	-Trụ 471-473AH/1B/05, trụ 471-473AH/09 tuyến KCN An Hiệp	-Xã Phú Túc	-Cô lập điện tuyến 471, 473 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 471-477) trụ 471-473AH/1B/02 Trạm 110kV An Hiệp	-Xử lý mất an toàn

2		06h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Nam Lập Phát	-Dựng trụ, lắp xà, sứ, kéo dây tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri từ trụ 475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng; Từ trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - An Đức	-Từ trụ 475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng; Từ trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - An Đức	-Xã Ba Tri	-Cò lập điện tuyến 475, 476 trạm 110kV Ba Tri -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri -Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - An Đức -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri	-ĐTXD 2026
3		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Địa phương (UBND Xã Long Hồ)	UBND xã Long Hồ đề nghị cắt điện để phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế.	- Đoạn đường từ Cầu Kinh Mới về đến Trung tâm Hành Chính xã Long Hồ (từ trụ 479PH/238 đến 479PH/278 - tuyến 479 Phước Hòa).	Xã Long Hồ	- Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa. * Phương thức chuyển nguồn: Đóng Rec Long Phước, chuyển điện tuyến 479 Vĩnh Long đến LBS Long Thới.	Địa phương đề nghị cắt điện

4		07h30	17h00	Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Hồ (02CN)	- Vệ sinh công nghiệp + Thử nghiệm 3LTD Cầu Kinh Mới - 2 trụ 479PH/238 - tuyến 479 Phước Hòa.	Tại trụ 479PH/238 - tuyến 479 Phước Hòa.	Xã Long Hồ	- Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cô Chiên đang cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa. * Phương thức chuyển nguồn: Đóng Rec Long Phước, chuyển điện tuyến 479 Vĩnh Long đến LBS Long Thới.	Thử nghiệm định kỳ thiết bị
5		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trục chính tuyến 476DT từ trụ 476DT/(172-226).	- Trụ 476DT/(172-226), tuyến 476 Duyên Trà	- Xã Long Hữu	- Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A - Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3 DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10	Công trình ĐTXD

6		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Dựng trụ trung thế 12 mét ,móng trụ M12 -ba trạm Giồng Lớn A2 trụ số 479TR/204A ; lắp đặt trạm biến áp , đầu nối trung áp,đóng điện TBA và sang khách hàng sang đường dây ABC kéo mới, thu hồi dây AV50 + AV35 hiện hữu	- Khoảng trụ 479TR/(203-204), và lưới hạ áp trạm Giồng Lớn A2	Xã Đại An	- Cắt LBS+LTD Đại an trụ 479TR/154; - Cắt LBS Giồng Lớn trụ 479TR/208A; - Cắt 3DS2 Giồng Lớn trụ 479TR/209;	Công trình ĐTXD
7		11h00	15h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	- Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Giồng Lớn - Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Trà Kháo 1 - Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Giồng Dầu 4	- Nhánh rẽ Giồng Lớn từ trụ 477CK/P78/28 đến trụ 477CK/P78/P28/01 - Nhánh rẽ Trà Kháo 1 từ trụ 477CK/P78/37 đến trụ 477CK/P78/P37/01 - Nhánh rẽ Giồng Dầu 4 từ trụ 477CK/P78/50 đến trụ 477CK/P78/P50/02	Ấp Trà Kháo, Giồng Dầu, xã Cầu Kè	- Cắt 3LBFCO Trà Kháo tại trụ 477CK/78 - Cắt 3LBFCO Trà Kháo A tại trụ 477CK/138	SCL
1	Thứ Ba 25/8/2026	07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trực chính tuyến 476DT từ trụ 476DT/(153-171). - Hạng mục xây dựng mới đường dây 22kV Áp 11.8. - Hạng mục nâng cấp nhánh Áp 11.11 từ 12,7kV lên 22kV.	- Trụ 476DT/(153-171), tuyến 476 Duyên Trà	- Xã Long Hữu	- Cắt 3 DS Áp 11 trụ 476DT/152 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD

2		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Dựng trụ Công trình Cấp điện khu vực huyện Trà Cú Năm 2026. - Hạng mục XDM trạm biến áp Leng 6-1, NCS trạm Leng 6, Cải tạo nâng cấp lưới hạ áp trạm Leng 6 từ 1p lên 3p và tách lưới hạ áp sang trạm XDM. XDM hạ áp 3 pha đầu nối trạm Leng 6-1 XDM	- Trục chính tuyến 473TR khoảng trụ 473TR/131-161	Xã Tập Sơn	- Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt LBS Ấp Phổ trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS1 Ấp Phổ trụ 473TR/T131/50. - Cắt Recloser Hùng Hòa trụ 473TR/162. - Cắt 3DS1 Hùng Hòa trụ 473TR/161. Không mất điện cơ quan hành chính	Công trình ĐTXD
1	Thứ Năm 27/8/2026	06h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Công ty Gia Bảo An	-Nhổ thu hồi trụ (không sử dụng) tuyến Mô Cày - Ngã 3 Cây Trâm từ trụ 477MC/98 đến trụ 477MC/167	-Tuyến Mô Cày - Ngã 3 Cây Trâm từ trụ 477MC/98 đến trụ 477MC/167	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân	-Cắt LBS+3DS trụ 477MC/97 tuyến Mô Cày - Ngã 3 Cây Trâm -Cắt LBS+3DS trụ 477MC/152/02 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân -Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Kiểm tra 3 lều (tầng dưới) trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mô Cày đang mở -Cắt LBS trụ 478TT/198 tuyến Tân Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3LTD trụ 478TT/197 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát Không mất điện cơ quan hành chính	-Xử lý tồn tại công trình
1	Thứ Bảy 29/8/2026	07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri	-Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh cách điện sứ từ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân	-Tủ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt LBS+3FCO trụ 473BTri/228/51 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân -Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố

2		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty Quang Nam	-Thay trụ trung thế trụ 471-473BĐ/113, 471-473BĐ/114 + dựng trụ đệm trụ 471-473BĐ/113A + thay dây lưới trung thế từ trụ 471-473BĐ/112 đến trụ 471-473BĐ/114 (2 tầng lưới) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tủ trụ 471-473BĐ/112 đến trụ 471-473BĐ/114 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Thanh Trị	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới)	-ĐTXD 2026
3		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày	-Phát quang trung thế và bảo trì thiết bị từ trụ 475MC/63-472MC/15/20/38 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Tủ trụ 475MC/63-472MC/15/20/38 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày, An Định, Thành Thới	-Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/37 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS trụ 475MC/188 + 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 472MC/15/20/119 + 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày	-SCTX
4		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Thay LBS Hàm Giang thành Recloser. - Thay LBS Đại An.	Trục chính tuyến 479TR trụ 479TR/(154, 163)	Xã Hàm Giang	- Cắt LBS Trà Lés trụ 479TR/122. - Cắt 3DS Trà Lés trụ 479TR/123. - Cắt 3DS2 CosLa trụ 475TR/114. - Cắt LBS Giồng Lớn trụ 479TR/208A. - Cắt 3DS1 Giồng Lớn trụ 479TR/208.	Công trình ĐTXD
1	Chủ nhật 30/8/2026	07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre	-Lắp 3 kíp Wire + 3 Hotline, đà, sứ, 3LA, 3FCO và 3MBA 25kVA tại trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt LBS+3DS trụ 474BTre/43/27 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/29/01 tuyến 474 Bến Tre	-Giải quyết quá tải

2		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu + TTTNĐ (06 CN)	Kiểm tra thử nghiệm định kỳ, kiểm tra CBM, cáp ngầm trung thế, Tủ RMU KHC Tỉnh 2, Tủ RMU KHC Tỉnh 3, Tủ RMU KHC Tỉnh 4 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Tủ Tủ RMU KHC Tỉnh 2 đến Tủ RMU KHC Tỉnh 4 tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	- Cắt LBS Phường 2 + 03 LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) + cắt DS KHC P9-1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long.	Thử nghiệm định kỳ thiết bị
3		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: tăng cường chống gãy LBFCO Long Hữu trụ 473DT/115A; LBFCO Long Hữu 1 trụ 473DT/137A	- Trụ 473DT/(115A, 137A) (số cũ) tuyến 473 Duyên Trà	- Phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS1 Ngũ Lạc trụ 473-476DT/112 - Cắt 3 DS NT 473DT-476DT trụ 473-476DT/115 - Cắt LBS Bến Giá trụ 473DT/149B - Cắt 3 DS1 Bến Giá trụ 473DT/149A	Công trình ĐTXD
4		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Hạng mục Cải tạo nhánh Trà Sắt ABC 1p lên 3p	- Nhánh trung áp 1 pha Trà Sắt ABC khoảng trụ 471CN/208/84-471CN/208/P84/02.	Xã Long Hiệp	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. - Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	Công trình ĐTXD

-Điện lực Chợ Lách, Cái Nhum không đăng ký công tác tháng 8/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các Điện lực, XN Cao thế;
- Phòng ĐĐ, KHVT, Ban QLDA;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong