

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 03 tháng 08 đến Chủ nhật ngày 09 tháng 08 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thức							
1	Thứ Hai 03/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, phường Phú Khương	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, Phú Tân, Phú Khương	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cà - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cà - 177 Bình Thạnh	-Xã Mỏ Cà, An Định, Thành Thới	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
8		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cà - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cà - 177 Bình Thạnh	-Xã Mỏ Cà, An Định, Thành Thới	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cà (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cà (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cà	-Trạm 110kV Mỏ Cà - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cà	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

12		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
13		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/206, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
15		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
16		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, trạm 110kV Trà Vinh.	Áp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
17		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè; 'Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ 150	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Ba 04/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Phú Khương, Phú Tân, xã Lương Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Phú Khương, Phú Tân, xã Lương Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Thành Thới, Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
8		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Thành Thới, Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

9		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 193; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01; đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 150 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Cầu Kè, Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, Song Lộc, Phường Nguyệt Hóa	Làm việc không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
14		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Long Đức.	Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

15		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ phòng ác quy trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 05/08/2026	06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (16CN)	-Tháp đỉnh, nâng xà dây dẫn trụ 78, trụ 79 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Trụ 78, trụ 79 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm -Vị trí giao chéo với đường DK08 (chuẩn bị triển khai thi công) nối với cầu Ba Lai 6	-Xã Châu Hòa	-Cô lập điện đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm -Không mất điện phụ tải	- Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	

7		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
8		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Cầu Ngang.	Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (07 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 06/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa, xã Châu Hòa, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa, xã Châu Hòa, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, xã Đại Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
8		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, xã Đại Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
9		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

13		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
14		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNĐMN (06CN)	-Thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị theo CBM trạm 110kV Mô Cày	-Tại ngăn 172, 174, 112, C12, 132 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập điện ngăn 172, 174, 112, C12, 132 trạm 110kV Mô Cày -Không mất điện phụ tải	-TNĐK
15		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (06CN)	-Vệ sinh thiết bị, tháo gỡ, đấu nối phục vụ cho công tác thí nghiệm -Kiểm tra, nạp bổ sung khí SF6 MC 174 trạm 110kV Mô Cày	-Tại ngăn 172, 174, 112 (trừ 112-1), C12, 132 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập điện ngăn 172, 174, 112, C12, 132 trạm 110kV Mô Cày -Không mất điện phụ tải	-Bảo trì thiết bị Ngăn ngừa sự cố
16		06h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (06CN) -XN Dịch vụ Vĩnh Long (02CN) -Công ty TNĐMN (02CN)	-Xử lý MC 132 bị lệch thời gian cắt; Thí nghiệm lại sau khi xử lý MC 132 tại trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại ngăn MC 132 tại trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Cô lập điện ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Giồng Trôm -Không mất điện phụ tải	-Ngăn ngừa sự cố

17		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1-3 từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 01A; đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thành - 172 Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà; đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện, trang bị đèn soi	Kiểm tra định kỳ
18		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè, phòng SDH (lầu 4).	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	Áp 3, xã Châu Thành	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ

19		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Cầu Kè.	Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	Làm việc không cắt điện giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành phải sử dụng đèn soi.	Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 07/08/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cây 2 - 171 Mô Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cây 2 - 172 Mô Cây	-Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cây 2 - 171 Mô Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cây 2 - 172 Mô Cây	-Xã Mô Cây, Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

6		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cây 2 - 171 Mô Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cây 2 - 172 Mô Cây	-Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cây 2 - 171 Mô Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cây 2 - 172 Mô Cây	-Xã Mô Cây, Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Đại Điền, Quới Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
8		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mô Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Đại Điền, Quới Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
9		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm, đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt, sử dụng camera nhiệt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, đo nhiệt độ, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Trà Cú.	Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
14		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 08/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào, trạm 110kV Duyên Trà.	Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 09/08/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		09h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp LĐCT Vĩnh Long	Thay công tơ ngăn 471 trạm 110kV Phước Hòa	Ngăn 471 Trạm 110kV Phước Hòa	Ngăn 471 trạm 110kV Phước Hòa, xã Phú Quới.	- Cô lập ngăn 471 trạm 110kV Phước Hòa. + Cắt MC 471, kéo MC 471 ra khỏi vị trí vận hành, đóng DTĐ 471-76. -Không mất điện phụ tải	Khắc phục tồn tại cosphi ngăn 471 thấp do sai số công tơ

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 03/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 474-480BTre/15-05/01 tuyến 474 - 480 Bến Tre. Từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 480-479-476BTre/03 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 474-480BTre/15-05/01 tuyến 474 - 480 Bến Tre. Từ trụ tháp sắt 474-478BTre/01 tuyến 474 - 478 Bến Tre đến trụ 480-479-476BTre/03 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/49/27/31A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 474BTre/64/01 đến trụ 474BTre/43/16 tuyến 474 Bến Tre (dọc Đường Võ Văn Khánh)	-Tủ trụ 474BTre/64/01 đến trụ 474BTre/43/16 tuyến 474 Bến Tre (dọc Đường Võ Văn Khánh)	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng
4		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Kéo dây ACSR 185 từ trụ 475CL/332/48/11P/07T/01 đến trụ 475CL/332/48/11P/07T/13 NR Cầu Thanh Trung Nối Dài (XDM) -Nâng cấp lưới hạ thế 3 pha từ trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung đến trụ 475CL/332/48/11P/07T/13 NR Cầu Thanh Trung Nối Dài (XDM)	-Tủ trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung đến trụ 475CL/332/48/11P/07T/13 NR Cầu Thanh Trung Nối Dài (XDM)	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung -Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475CL/315/31/02T NR Quới Thiện	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mô Cày
5		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ 476GTROM/259/22 đến trụ 476GTROM/259/28; đấu nối dây trung hòa, sang lưới hạ thế từ trụ 22b đến trụ 4c, từ trụ 476GTROM/259/24 đến trụ 6e, từ trụ 476GTROM/259/25 đến trụ 8d, từ trụ 476GTROM/259/26 đến trụ 11f, từ trụ 476GTROM/259/26 đến trụ 10b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/259/25 nhánh rẽ Lương Hòa	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/259/25 nhánh rẽ Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 476GTROM/259/25 nhánh rẽ Lương Hòa	-ĐT XD 2026

6		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (03CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/161/01 đến trụ 475BTri/161/48 NR An Ngãi Tây và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH TV XD Gia Bảo An (25CN)	-Thu hồi trụ cũ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/70 NR Bờ Bàu Cầu Vĩ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/168/24/56 NR Mỹ Hòa-Giồng Trôm. (Đang cắt).	-SCL 2026 bổ sung.
8		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ trung thế 475BTri/161/01/94, trụ 475BTri/161/01/95; Di dời trụ hạ thế 02, 04, 06 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Trụ trung thế 475BTri/161/01/94, trụ 475BTri/161/01/95; Trụ hạ thế 02, 04, 06 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/161/01/10 NR An Qui.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
9		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Sang TBA, lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ trụ 473BĐ/361 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/361, đập gốc thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/361, 473BĐ/361 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố
10		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Công ty Phước Sang; NR 1P Lộ Ông Bái; NR 3P NMN An Hóa	-Từ trụ 473BĐ/416/01 đến trụ 473BĐ/416/14 NR 3P Công ty Phước Sang; từ trụ 473BĐ/409/01 đến trụ 473BĐ/409/08 NR 1P Lộ Ông Bái; từ trụ 473BĐ/416/01/01 đến trụ 473BĐ/416/01/04 NR 3P NMN An Hóa.	-Áp Long Phú xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

11		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Vinh Điền; NR 1P Vinh Điền 2	-Tủ trụ 473BĐ/347/26/59B/01 đến tủ 473BĐ/347/26/59B/10 NR 1P Vinh Điền; tủ trụ 473BĐ/347/26/48B/01 đến tủ 473BĐ/347/26/48B/07 NR 1P Vinh Điền 2	-Áp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
12		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp 5 Long Hòa; NR 1P Áp 5 Long Hòa.	-Tủ trụ 473BĐ/392/25/01 đến tủ 473BĐ/392/25/16 NR 3P Áp 5 Long Hòa; tủ trụ 473BĐ/392/25/17 đến tủ 473BĐ/392/25/27 NR 1P Áp 5 Long Hòa	-Áp Long An, Tân Hưng xã Châu Hưng	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
13		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 473BĐ/416/08/01 NR 3P Công ty Phước Sang (Khách hàng CN Công ty TNHH VLXD Thăng Long Phát)	-Tủ trụ 473BĐ/416/08/01 NR 3P Công ty Phước Sang	-Áp Long Phú xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 473BĐ/416/08/01+3LBFCO trụ 473BĐ/416/08 NR 3P Công ty Phước Sang	-Thay TI, TU trung thế, điện kế+Bảo trì HTĐĐ định kỳ
14		09h00	09h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2 (Khách hàng NTCN Lê Nguyễn Phúc Hưng)	-Tủ thùng điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Thay TI hạ thế định kỳ
15		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (10 CN)	-Di dời trụ trung thế, lưới trung thế tại trụ 471BTh/261/74/40AP, trụ 471BTh/261/74/45AP NR Cặp Bờ Đê Bao. Di dời lưới từ trụ hạ thế sang trụ trung thế, thu hồi trụ hạ thế tại trụ 1a, 3a thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/261/74/40P NR Cặp Bờ Đê Bao	-Tại trụ 471BTh/261/74/40AP, trụ 471BTh/261/74/45AP NR Cặp Bờ Đê Bao -Tại trụ 1a, 3a thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/261/74/40P NR Cặp Bờ Đê Bao	-Xã Đại Điền	-Cắt 3FCO trụ 471BTh/261/74/01P NR Cặp Bờ Đê Bao	-Theo yêu cầu UBND xã Đại Điền

16		08h00	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 25kVA trụ 476CL/185/07, trạm 50kVA trụ 476CL/185/14, trạm 50kVA trụ 476CL/185/19 nhánh rẽ Tân An	-Tại trạm 25kVA trụ 476CL/185/07, trạm 50kVA trụ 476CL/185/14, trạm 50kVA trụ 476CL/185/19 nhánh rẽ Tân An	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 476CL/185/01 nhánh rẽ Tân An	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
17		10h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/15 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
18		12h30	13h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tại trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng -Tháo kẹp hotline trụ 475CL/196/20 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
19		13h30	14h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 475CL/196/75/07 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A -Cắt FCO trụ 475CL/196/75/01 nhánh rẽ Trường tiểu học Tân Thiềng A	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
20		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

21		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	Phường Đồng Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
22		08h30	11h30	Điện lực Cái Vồn	Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (03CN)	Tháo và đấu 01 Hotline phía trên LBF nhánh rẽ Công ty Hoá chất Miền Nam tại trụ 476BM/58/22/4 tuyến 476 Bình Minh	Tại trụ 476BM/58/22/4 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	- OFF relay 79 của Rec Mỹ Lợi trụ 476BM/43 tuyến 476 Bình Minh. - Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Công ty Hoá chất Miền Nam tại trụ 476BM/58/22/4 tuyến 476 Bình Minh.	Theo đề nghị khách hàng
23		08h30	11h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV Điện lực Vĩnh Long (03CN)	Kiểm định MBA, CB, LA, hệ thống tiếp địa TBA 25kVA Công ty Hoá chất Miền Nam tại trụ 476BM/58/22/4/1 tuyến 476 Bình Minh	Tại trụ 476BM/58/22/4/1 tuyến 476 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Kiểm tra 01 LBFCO và 01 Hotline nhánh rẽ Công ty Hoá Chất Miền Nam tại trụ 476BM/58/22/4 tuyến 476 Bình Minh đang ở vị trí cắt.	Kết hợp
24		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
25		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Anpha Mekong (10CN)	Di dời trụ điện hạ thế và sang dây khách hàng Trạm Phú Hữu Yên 3A (Công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thanh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình Theo CV số 621/BQL-DDHDA1 ngày 10/06/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp).	Trục hạ áp thuộc trạm Phú Hữu Yên 3A trụ 477BM/P258/P38/5 tuyến 475 Tam Bình	Áp Phú Hữu Yên, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Hữu Yên 3A trụ 477BM/P258/P38/5 tuyến 475 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện

26		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh Ông Tín tuyến 477 Trà Ôn.	Từ trụ M44/T261/P147/7 đến trụ M44/T261/P147/43 và từ trụ M44/T261/P147/39 đến trụ M44/T261/P147/P39/33 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
27		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
28		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Nâng công suất MBA trạm Mương Rã từ 1x50kVA lên thành 160kVA (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 471TQ/116/12 tuyến 471 Tân Quới.	Áp Tân Hậu, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mương Rã trụ 471TQ/116/12 tuyến 471 Tân Quới. - Cắt CB+FCO trạm Trại Cua Mười Khá trụ 471TQ/12/1 tuyến 471 Tân Quới.	Công trình ĐTXD năm 2026
29		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/90 tuyến 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	- Từ sau MC 477DT đến trụ 477DT/38, từ trụ 477DT/21 đến trụ 472-471DT/51B, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. - Từ sau MC 472DT đến trụ 472-471DT/51 tuyến 472 Duyên Trà, từ sau MC 471DT đến trụ 472-471DT/51C tuyến 474 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472, 474 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
31		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 474DT đến trụ 471DT/65 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

32		07h00	17h00	Điện lực Ngủ Lặc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	Nâng cấp trạm Bà Giam 6 từ 1x100kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 478-475DT-8/P109/T28/35 sang trụ 478-475DT-8/P109/T28/38, thu hồi trạm Bà Giam 6 hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ a7 đến trụ b13, từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAV-50mm2+ACKP-50mm2, 2xAV-50mm2+AC-50mm2, 2xAV-35mm2+AC-35mm2, LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2), nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	Tại trụ 478-475DT-8/P109/T28/(35, 38) từ trụ a7 đến trụ b13 thuộc lưới hạ áp trạm Bà Giam 6, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	Áp Bà Giam - xã Đôn Châu	- Cắt CB + FCO trạm Bà Giam 6 trụ 478-475DT-8/P109/T28/35 (478DT) - Off relay 79 tại MC 478 trạm 110kV Duyên Trà - Tháo 01 kẹp hotline đấu nối trung thể nhánh Bà Giam 6 trụ 478-475DT-8/P109/T28/35 (478DT) - Kiểm tra CB + 3FCO trạm Bà Giam 6 (sau nâng cấp) trụ 478-475DT-8/P109/T28/38 (478DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	Công trình ĐTXD
33		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (12 CN)	- Nâng cấp nhánh áp 13.3, áp 13.4, áp 13.5 từ 12,7kV lên 22kV - Nâng công suất trạm từ 1 pha lên 3 pha công suất 1x160kVA các trạm Áp 13.3, Áp 13.4, Áp 13.5 - Nâng đường dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 và 02xAV50mm2 + ACKP50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2.	Từ trụ 473-476DT-3/T77A/(01-09), 473-476DT-3/T77A/P09/(01-04), 473-476DT-3/T77A/P09/(01-04), tuyến 473 Duyên Trà, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 13 xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO Áp 13 trụ 473-476DT/77A	ĐTXD
34		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 471CN/146 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
35		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 475CN/177 đến trụ 258/473CN/475CN, từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103 (DS2 Bến Cát) tuyến 475CN kể cả các nhánh rẽ đầu vào – xã Vinh Kim, xã Mỹ Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

36		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 475CN/177 đến trụ 258/473CN/475CN, từ trụ 475CN/188 đến trụ 475CN/P188/103 (DS2 Bến Cát) tuyến 475CN kể cả các nhánh rẽ đầu vào – xã Vinh Kim, xã Mỹ Long	Xã Mỹ Long	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
37		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV An Quảng Hữu khoảng trụ 473TR/T131/(01-50).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
38		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
39		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
40		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
41		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

42		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Thanh Phú 11	Từ sứ cao MBA trạm Thanh Phú 11 trở xuống trụ 473CK/T159/17A nhánh rẽ Thanh Phú	Áp Thanh Phú, xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Thanh Phú 11 tại trụ 473CK/T159/17A (473CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
43		09h30	10h30	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Bà Mi 5	Từ sứ cao MBA trạm Bà Mi 5 trở xuống trụ 477CK/T106/10 nhánh rẽ Tam Ngãi	Áp Bà Mi, xã Cầu Kè	- Cắt CB+FCO trạm Bà Mi 5 tại trụ 477CK/T106/10 (477CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
44		11h00	12h00	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Bà Mi 6	Từ sứ cao MBA trạm Bà Mi 6 trở xuống trụ 477CK/T106/34 nhánh rẽ Tam Ngãi	Áp Ngãi Nhi, xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Bà Mi 6 tại trụ 477CK/T106/34 (477CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
45		13h30	14h30	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Ông Chín 3	Từ sứ cao MBA trạm Ông Chín 3 trở xuống trụ 480CK/P196/T103/P18/T29/01 nhánh rẽ Kinh Ông Chín	Áp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi	- Cắt CB+FCO trạm Ông Chín 3 tại trụ 480CK/P196/T103/P18/T29/01 (480CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
46		15h00	16h00	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Chợ Hòa Ân 1	Từ sứ cao MBA trạm Chợ Hòa Ân 1 trở xuống trụ 477CK/P78/30A nhánh rẽ Trà Kháo	Áp Giồng Lớn, xã Cầu Kè	- Cắt CB+FCO trạm Chợ Hòa Ân 1 tại trụ 477CK/P78/30A (477CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
47		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kè.	Nhánh 22kV Tân Bình B, An Chánh và nhánh 12,7kV Kinh An Chánh	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng

48		08h00	10h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Cắt dừng tách lưới hạ áp trạm Rạch Sen 3	Từ trụ c13 đến trụ c14 trạm Rạch Sen 3 trụ số 475LD/T224/T19/09	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Rạch Sen 3 trụ số 475LD/T224/T19/09	ĐTXD 2026
49		14h00	16h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Đầu nối đoạn cắt dừng lưới hạ áp trạm Rạch Sen 3 sang lưới hạ áp Ấp Trung 3	Tại trụ a2A lưới hạ áp trạm Ấp Trung 3 trụ số 475LD/T161/12	Xã Nhị Long	Cắt CB + 3FCO trạm Ấp Trung 3 trụ số 475LD/T161/12	ĐTXD 2026
50		8h30	10h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế	Tại hệ thống đo đếm trạm Than Đa Lộc 1 trụ 472TV/P47A/01 tuyến 472TV	Ấp Bào Sơn, xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Than Đa Lộc 1 tại trụ 472TV/47A (Đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ
51		10h30	12h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế	Tại hệ thống đo đếm trạm Công ty Vinfast 0026 trụ 474TV/P89A/01 tuyến 474TV	Ấp Thanh Nguyên, xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Công ty Vinfast 0026 tại trụ 474TV/89A (Đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ
52		13h30	15h00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành (03 CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế	Tại hệ thống đo đếm trạm Công ty Thái Bình Dương TV trụ 474TV/T168/02 tuyến 474TV	Ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Công ty Thái Bình Dương TV tại trụ 474TV/T168/01 (Đã ký vận hành thuê)	Bảo trì định kỳ
1	Thứ Ba 04/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 - 479 - 476 Bến Tre đến trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/10A đến trụ 473BTre/49/27/42A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/10A đến trụ 473BTre/49/27/42A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 474-479BTre/56 đến trụ 474-479BTre/70 tuyến 474 Bến Tre (đọc Đường Đồng Văn Cống)	-Tủ trụ 474-479BTre/56 đến trụ 474-479BTre/70 tuyến 474 Bến Tre (đọc Đường Đồng Văn Cống)	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng
4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 2x50kVA. Lắp MBA 2x37.5kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm Sông Mã 9 trụ 478BTre/52/13 tuyến 478 Bến Tre	-Tủ MBA trở xuống trụ 478BTre/52/13 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x50kVA Sông Mã 9 trụ 478BTre/52/13 tuyến 478 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tháo thu hồi MBA 2x37.5kVA. Lắp MBA 2x50kVA, thay hệ thống đo đếm hạ thế tại thùng điện kế, thay CB tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475BTre/138/22 NR Ấp 3 Hữu Định	-Tủ MBA trở xuống trụ 475BTre/138/22 NR Ấp 3 Hữu Định	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 2x37.5kVA trụ 475BTre/138/22 NR Ấp 3 Hữu Định	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Vĩnh Hoà từ trụ 475CL/247/43/01 đến trụ 475CL/247/43/45 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ BTV bằng trụ BTLT 6,5m tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Tại vị trí trụ hạ thế 28a/1, 28a/4, 28a/5, 28a/8, 28a/9, 28a/4/1, 28a/4/2, 28a/4/3, 34a/1, 34a/2, 34a/3, 43a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO 25kVA trụ 11 nhánh rẽ ấp 4 Thuận Điền	-SCTX

8		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ trung thế 75 đến trụ trung thế 83, sang lưới hạ thế thu hồi trụ hiện hữu từ trụ hạ thế 77/1 đến trụ hạ thế 77/12 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 77 nhánh rẽ Hưng Phong	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 77 nhánh rẽ Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 77 nhánh rẽ Hưng Phong	-ĐT XD 2026
9		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ trung thế 478BTri/28/107/59/83, trụ 478BTri/28/107/59/83B, trụ 478BTri/28/107/59/84, trụ 478BTri/28/107/59/84B, trụ 478BTri/28/107/59/85, trụ 478BTri/28/107/59/85B, trụ 478BTri/28/107/59/85C NR Thạnh Hải.	-Từ trụ 478BTri/28/107/59/83 đến trụ 478BTri/28/107/59/85C NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/59/36 NR Thạnh Hải.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ trung thế 475BTri/161/48/29/29, trụ 475BTri/161/48/29/31 NR Kinh Mới; Di dời trụ trung thế 475BTri/161/48/29/31/01 NR Tập đoàn 2.	-Từ trụ trung thế 475BTri/161/48/29/29 NR Kinh Mới đến trụ trung thế 475BTri/161/48/29/31/01 NR Tập đoàn 2.	-Xã An Hiệp.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
11		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 473BĐ/89/12 NR 3P Cá Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/12 NR 3P Cá Nhỏ	-Ấp Cá Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BĐ/89/12 NR 3P Cá Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

12		09h45	10h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/32 NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/32 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/32 NR 3P Cả Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
13		11h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/89/36B NR 3P Cả Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
14		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/89/37 NR 3P Cả Nhỏ	-Trụ 473BĐ/89/37 NR 3P Cả Nhỏ	-Áp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/89/37 NR 3P Cả Nhỏ -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
15		14h15	15h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/66/1A/11 NR 3P Cây Trôm	-Trụ 471BĐ/66/1A/11 NR 3P Cây Trôm	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471BĐ/66/1A/11 NR 3P Cây Trôm -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

16		15h45	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471BĐ/78B/40/1B/03 NR 1P Chợ Rạch Gừa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ Ngang	-Từ trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/57 NR 3P Lộ Ngang	-Áp Giồng Bông, Giồng Hồ xã Châu Hưng	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
18		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ao Vuông	-Từ trụ 471BĐ/113/03 đến trụ 471BĐ/113/79 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông, Giồng Kiển xã Thạnh Trị	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
19		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiển	-Từ trụ 473BĐ/132/59 đến trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiển	-Áp Giồng Kiển xã Thạnh Trị	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
20		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA trụ 475BĐ/08/18/01 NR 3P TẮGS Việt Tiến (Khách hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến)	-Tại trụ 475BĐ/08/18/01A NR 3P TẮGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 475BĐ/08/18/01+3FCO trụ 475BĐ/08/18 NR 3P TẮGS Việt Tiến	-Thay TI trung thế, điện kế+Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 475BĐ/08/21/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Khách hàng DNTN Tiến Bảo)	-Tại trụ 475BĐ/08/21/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/08/21 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay TU trung thế+Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
22		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Dựng trụ, lắp đà, sứ, phụ kiện, sang lưới trung - hạ thế, MBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 475CL/220/22/02 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ áp Sông Lân -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế thuộc trạm 37,5kVA trụ 475CL/220/22/07 nhánh rẽ áp Sông Lân sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/220/22/07/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Từ trụ 475CL/220/22/02 đến trụ 475CL/220/22/10 nhánh rẽ áp Sông Lân -Lưới hạ thế thuộc trạm 37,5kVA trụ 475CL/220/22/07 nhánh rẽ áp Sông Lân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/22/01 nhánh rẽ áp Sông Lân	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
23		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 20/7/2026). - Sang các khách hàng nhánh rẽ duplex từ lưới hiện hữu sang lưới hạ thế XDM từ trụ BH/7 đến trụ BH/P7/9 thuộc trạm 400kVA Thủ Khoa Nghĩa 6A tại trụ 472VLg/89/5/2/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây hạ áp từ trụ BH/7 đến trụ BH/P7/9 thuộc trạm 400kVA Thủ Khoa Nghĩa 6A tại trụ 472VLg/89/5/2/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Tổ 45-68, Khóm 3, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Thủ Khoa Nghĩa 6A tại trụ 472VLg/89/4/2/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026

24		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 20/7/2026). - Sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm ² XDM từ trụ 472VLg/89/5/5 đến trụ A/15, từ trụ B/6 đến trụ B/22, từ trụ B/13 đến trụ B/P13/4 thuộc trạm 320kVA Thủ Khoa Nghĩa 8 tại trụ 472VLg/89/5/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 472VLg/89/5/5 đến trụ A/15, từ trụ B/6 đến trụ B/22, từ trụ B/13 đến trụ B/P13/4 thuộc trạm 320kVA Thủ Khoa Nghĩa 8 tại trụ 472VLg/89/5/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Tổ 43, Khóm 3, đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.	Cất CB + 03FCO trạm 320kVA Thủ Khoa Nghĩa 8 tại trụ 472VLg/89/5/5 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	ĐTXD năm 2026
25		09h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)	Khắc phục tiếp đất, ép nguội MBA trạm 320kVA Trương Vĩnh Ký tại trụ 475VLg/127 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 475VLg/127 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu.	Cất CB + 03FCO trạm 320kVA Trương Vĩnh Ký tại trụ 475VLg/127 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Khắc phục tiếp đất
26		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
27		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Xí Nghiệp DV ĐVĐL (05 NV)	Tháo 01 hotline và đấu lại hotline tại trụ 473CC/322/1 và căng rã dây từ trụ 473CC/322/1 đến 473CC/322/2 tuyến 473 Cỏ Chiên	Từ trụ 473CC/322/1 đến trụ 473CC/322/2 tuyến 473 Cỏ Chiên	Ấp Thanh Bình xã Tân Long Hội	OFF 79 Rec Chợ số 2 trụ 473CC/281 tuyến 473 Cỏ Chiên	Công trình ĐTXD 2026
28		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (20 nhân viên)	Kéo dây trung thế 3 pha từ trụ 473CC/322/2 đến trụ 473CC/322/8 tuyến 473 Cỏ Chiên + Nâng công suất TBA Cầu Số 3 từ 1x50kVA lên 1x160kVA tại trụ 473CC/322/8 + sang khách hàng trạm cầu số 3 qua đường dây xây dựng mới, thu hồi dây cũ	Từ trụ 473CC/322/2 đến trụ 473CC/322/8 tuyến 473 Cỏ Chiên và từ trụ 473CC/322/2 đến A17 đường dây hạ thế trạm Cầu số 3	Ấp Thanh Bình xã Tân Long Hội	- Cất LBFCO Cầu Số 3 trụ 473CC/322/1 tuyến 473 Cỏ Chiên	Công trình ĐTXD 2026

29		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
30		08h00	10h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay MBA do kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành tại trạm Phú Nhuận 2 (37,5kVA) trụ 471VLi/T193/9 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Phú Nhuận 2 (37,5kVA) trụ 471VLi/T193/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	- Cắt LBFCO Phú Nhuận 2 trụ 471VLi/T193/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
31		08h00	12h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (06 CN)	- Sang dây hạ áp khách hàng, thu hồi dây hạ áp hiện hữu trên đường dây hạ áp tại trạm Vượt Lũ 1 trụ 471VLi/T118/T27/10A tuyến 471 Vũng Liêm (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp trạm Vượt Lũ 1 trụ 471VLi/T118/T27/10A tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Trung Tín, xã Trung Thành.	- Cắt CB+3FCO trạm Vượt Lũ 1 trụ 471VLi/T118/T27/10A tuyến 471 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
32		07h30	16h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Áp Cây Điều, xã Cái Ngang - Áp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
33		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Anpha Mekong (10CN)	Di dời trụ điện hạ thế và sang dây khách hàng Trạm Phú Hữu Yên 5 (Công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thanh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình Theo CV số 621/BQL-DDHDA1 ngày 10/06/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp).	Trục hạ áp thuộc trạm Phú Hữu Yên 5 trụ 473TB/P243/41 tuyến 473 Tam Bình	Áp Phú Hữu Yên, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Hữu Yên 5 trụ 473TB/P243/41 tuyến 473 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện

34		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời đường dây hạ thế 1P3D và trụ hạ áp ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc trạm Long Hưng 5 trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh (theo đề nghị số 348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)	Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 6 và từ trụ hạ áp số 1.1 đến trụ hạ áp số 1.6 thuộc trạm Long Hưng 5 trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.	Ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 5 trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện.
35		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
36		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Dựng trụ BTLT14m và cầy mới TBA 1P An Thới 2A công suất 1x37,5kVA (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Tại trụ 471TQ/245/22A tuyến 479 Tân Quới	Ấp An Thới, xã Tân Lược.	- Cắt LBFCO An Thới trụ 471TQ/245 tuyến 479 Tân Quới;	Công trình ĐTXD năm 2026
37		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 478-475DT/80 đến trụ 478-475DT-8/T80/27, nhánh Bà Nhì 3, tuyến 478 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
38		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/91 trục chính tuyến 471 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào.	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
39		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

40		08h30	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Thay LA thí nghiệm, sơn MBA ri sét, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Xèo Bọng trụ 477DT/349/P16A/T8/05, kết hợp phát quang hành lang từ trụ 477DT/349/P16A/T8/02 đến trụ 477DT/349/P16A/T8/05, ép mỗi nối và căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 477DT/349/P16A/T8/05 đến trụ b12 thuộc lưới hạ áp trạm Xèo Bọng, nhánh Xèo Bọng, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/349/P16A/T8/02 đến trụ 477DT/349/P16A/T8/05, từ trụ 477DT/349/P16A/T8/05 đến trụ b12 thuộc lưới hạ áp trạm Xèo Bọng, nhánh Xèo Bọng, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Xèo Bọng - xã Long Vĩnh	- Cắt CB trạm Xèo Bọng trụ 477DT/349/P16A/T8/05 (4771DT) - Cắt FCO trạm Xèo Bọng trụ 477DT/349/P16A/T8/01 (4771DT)	Khắc phục vận hành
41		08h00	09h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Nông Trường 6 trụ 473DT/T285/T15/13A, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Nông Trường 6 trụ 473DT/T285/T15/13A	Thay hệ thống đo đếm
42		10h00	11h30	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Rạch Gốc 6 trụ 476DT/P215/40, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Bào xã Long Hữu	Cắt CB + 3FCO trạm Rạch Gốc 6 trụ 476DT/P215/40	Thay hệ thống đo đếm
43		13h30	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Khoán Tiều 2 trụ 473DT/T153/P85/30, tuyến 473 Duyên Trà	Khóm Khoán Tiều phường Trường Long Hòa	Cắt CB + 3FCO trạm Khoán Tiều 2 trụ 473DT/T153/P85/30	Thay hệ thống đo đếm
44		15h30	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (2 CN)	Thay điện kế và TI định kỳ	Tại thùng CD + ĐK trạm Giồng Ót trụ 477DT/T147/T67/08, tuyến 477 Duyên Trà (472 Duyên Trà)	Khóm Mù U phường Duyên Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Ót trụ 477DT/T147/T67/08	Thay hệ thống đo đếm
45		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/P215/(01-72) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Cây Đa xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

46		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 473CN/146 đến trụ 473CN/313 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này, trừ nhánh Nô Nghét- Kim Hòa kế trạm	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
47		07h30	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ trạm Bến Đáy A trụ 475CN/P161/99/07	Áp Bến Đáy xã Mỹ Long	Cắt CB + 3FCO trạm Bến Đáy A trụ 475CN/P161/99/07	Bàn giao hiện trường
48		10h00	12h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ 'trạm Bến Đáy A1 trụ 475CN/P161/99/P13/02	Áp Bến Đáy xã Mỹ Long	Cắt CB + 3FCO trạm Bến Đáy A1 trụ 475CN/P161/99/P13/02	Bàn giao hiện trường
49		13h00	15h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ trạm Khóm 4 Mỹ Long trụ 475CN/P161/T95/14	áp IV xã Mỹ Long	Cắt CB + 3FCO trạm Khóm 4 Mỹ Long trụ 475CN/P161/T95/14	Bàn giao hiện trường
50		15h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ trạm Khóm 5 Mỹ Long trụ 475CN/P161/T98/T9A/02	áp V xã Mỹ Long	Cắt CB + 3FCO trạm Khóm 5 Mỹ Long trụ 475CN/P161/T98/T9A/02	Bàn giao hiện trường
51		08h00	16h30	Điện lực Cầu Ngang	'Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/142 đến trụ 479CN/281 (kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này, trừ nhánh Cái Già- Áp Ba) tuyến 479CN – xã Hiệp Mỹ	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố

52		18h00	22h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (02 CN)	Kiểm tra lưới trạm định kỳ ban ngày	Từ trụ 479CN/142 đến trụ 479CN/281 (kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này, trừ nhánh Cải Giã- Ấp Ba) tuyến 479CN – xã Hiệp Mỹ	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện Cẩn thận khi tham gia giao thông	Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV An Quảng Hữu khoảng trụ 473TR/T131/(50-109).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
54		7h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (7CN)	- Thay mới LBS: 01 bộ Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha và đồng vị pha với ca trực điều độ đương ca	- Tại trụ 471TR/P169/24-471TR/471CN.	Xã Tập Sơn.	- Cắt LBS NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/24 471TR/471CN; - Cắt 3DS1 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/23 471TR/471CN; - Cắt 3DS2 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/25 471TR/471CN.	ĐTXD
55		7h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (7CN)	- Thay mới LBS: 01 bộ Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha và đồng vị pha với ca trực điều độ đương ca	- Tại trụ 471CN/208/61(471CN), nhánh 22kV Ấp Trạm, tuyến 471 Cầu Ngang	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61; - Cắt 3DS1 Nô Men trụ 471CN/208/60; - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. Đóng đẳng áp 478DT	ĐTXD
56		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 473TR/162 đến trụ 473TR/165 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ

58		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	09h00	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Cây Gòn 7	Từ sứ cao MBA trạm Cây Gòn 7 trở xuống trụ 478CK/T161/T33/06 nhánh rẽ Cây Gòn 4	Áp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	- Cắt CB+FCO trạm Cây Gòn 7 tại trụ 478CK/T161/T33/06 (478CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
60		09h30	10h30	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Ấp 1C Phong Phú	Từ sứ cao MBA trạm Ấp 1C Phong Phú trở xuống trụ 471-478CK-1/T42/05 nhánh rẽ Ấp 1B Thạnh Phú	Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	- Cắt CB+FCO trạm Ấp 1C Phong Phú tại trụ 471-478CK-1/T42/05 (471CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
61		11h00	12h00	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Chông Nô 2B	Từ sứ cao MBA trạm Chông Nô 2B trở xuống trụ 480CK/P83/19 nhánh rẽ Chông Nô 2	Áp Chông Nô 2, xã An Phú Tân	- Cắt CB+FCO trạm Chông Nô 2B tại trụ 480CK/P83/19 (480CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
62		13h30	14h30	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Mỹ Văn 2-1	Từ sứ cao MBA trạm Mỹ Văn 2-1 trở xuống trụ 474CK/T214/09 nhánh rẽ Mỹ Văn	Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Văn 2-1 tại trụ 474CK/T214/09 (474CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
63		14h30	15h30	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Đồng Điền 3	Từ sứ cao MBA trạm Đồng Điền 3 trở xuống trụ 474CK/237 trục chính tuyến 474CK	Áp Đồng Điền, xã Phong Thạnh	- Cắt CB+FCO trạm Đồng Điền 3 tại trụ 474CK/237 (474CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK

64		16h00	17h00	Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	XNDV Điện lực Vĩnh Long (3CN)	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp Xẻo Cạn 4	Từ sứ cao MBA trạm Xẻo Cạn 4 trở xuống trụ 474CK/283 trực chính tuyến 474CK	Áp Đồng Điền, xã Phong Thạnh	- Cắt CB+FCO trạm Xẻo Cạn 4 tại trụ 474CK/283 (474CK) - Tài sản Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	TNĐK
65		08h00	11h00	Điện lực Cầu Kè	XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Ép tăng cường đầu cosse 03DS2 An Phú Tân	Tại trụ 480CK/81 trực chính tuyến 480CK	Áp Chông Nô 2, xã An Phú Tân	- Cắt Recloser An Phú Tân tại trụ 480CK/79 (480CK) - Cắt 03DS2 An Phú Tân tại trụ 480CK/81 (480CK) - OFF chức năng tự đóng lại từ điều khiển Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474CK) Đóng đẳng áp 474CK	SCTX
66		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Khương Hòa, Bình Hội 4, Bình Hội 6, Cầu Xây 7, Cầu Xây 3	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
67		08h00	12h00	Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (04CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Căng dây đầu nối nhánh 22kV và TBA Cầu Xây 8 công suất 3P-160kVA	Tại trụ 473CK/P168/T121/03	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Cầu Xây tại trụ 473CK/P168/121	ĐTXD 2026
68		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
69		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (06CN)	khắc phục tồn tại thi công công trình KFW: nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack không sử dụng và xử lý máy biến áp bị nghiêng	từ sứ cao máy biến áp trạm Đồng Khởi 3 trở xuống trụ 473TV/76 tuyến 473TV thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	Phường Trà Vinh	- Cắt 02CB + 03FCO trạm Đồng Khởi 3 trụ 473TV/76	KFW

70		08h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH MTV TV-TK Điện Hào Quang (04CN)	di dời lưới điện hạ thế theo đề nghị khách hàng Bùi Vĩnh Phước.	Tại trụ bT2/T4/01, 02, 03, 04 thuộc lưới hạ thế trạm Trà Đét 2-2 trụ 478TV/P145/26 nhánh 22KV Trà tuyến 478TV, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + 03FCO trạm Trà Đét 2-2 trụ 478TV/P145/26	Theo yêu cầu khách hàng
1	Thứ Tư 05/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 474-480-476BTre/05 tuyến 474 - 480 - 476 Bến Tre đến trụ 474-479-476BTre/13 tuyến 474 - 479 - 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/24A đến trụ 473BTre/49/27/51A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/24A đến trụ 473BTre/49/27/51A tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 476BTre/77 đến trụ 476BTre/59 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Đồng Văn Cống)	-Từ trụ 476BTre/77 đến trụ 476BTre/59 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Đồng Văn Cống)	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-HTX XÂY LẮP ĐIỆN HƯNG PHÚ (06CN)	-Dựng trụ BTLT hạ thế trụ 1c, trụ 2c và nhô thu hồi trụ cũ sang dây lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ dựng mới thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA Út Ân trụ 479BTre/166/07 NR Út Ân	-Lưới hạ thế từ trụ 1c đến trụ 2c thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA Út Ân trụ 479BTre/166/07 NR Út Ân	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA Út Ân trụ 479BTre/166/07 NR Út Ân	-Theo yêu cầu địa phương
5		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Cầu Bưng từ trụ 480TT/104/38/16/01 đến trụ 480TT/104/38/16/40 và NR đầu vào	-Ấp Phú Thạnh, Phú Thuận -xã Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/121/04/1 đến trụ 473GTROM/121/4/23 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Tủ trụ 473GTROM/121/04/1 đến trụ 473GTROM/121/4/23 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		09h45	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/121/04/1 đến trụ 473GTROM/121/04/13 nhánh rẽ Cầu Tre	-Tủ trụ 473GTROM/121/04/1 đến trụ 473GTROM/121/04/13 nhánh rẽ Cầu Tre	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
8		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/143/01 đến trụ 473GTROM/143/37 nhánh rẽ ấp 2B Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/143/01 đến trụ 473GTROM/143/37 nhánh rẽ ấp 2B Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/140/01 đến trụ 473GTROM/140/30 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng	-Tủ trụ 473GTROM/140/01 đến trụ 473GTROM/140/30 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/154/01 đến trụ 473GTROM/154/13 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tủ trụ 473GTROM/154/01 đến trụ 473GTROM/154/13 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/175/01 đến trụ 473GTROM/175/13 nhánh rẽ Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

12		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/175/13/01 đến trụ 473GTROM/175/13/26 nhánh rẽ áp 6 Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/175/13/01 đến trụ 473GTROM/175/13/26 nhánh rẽ áp 6 Hưng Nhượng và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 475BTri/161/48/01 đến trụ 475BTri/161/48/29 NR Tân Hưng và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Dì dờn trụ trung thế 475BTri/161/48/08/37 NR Lộ Nhơn Hưng.	-Trụ trung thế 475BTri/161/48/08/37 NR Lộ Nhơn Hưng.	-Xã An Hiệp.	-Cắt 1LBFCO trụ 475BTri/161/48/08/08 NR Lộ Nhơn Hưng.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Lắp đèn đường năng lượng mặt trời trên trụ Điện lực từ trụ 475BD/08/13 đến trụ 475BD/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến + từ trụ 475BD/48/28/11 đến trụ 475BD/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	Tủ trụ 475BD/08/13 đến trụ 475BD/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến + từ trụ 475BD/48/28/11 đến trụ 475BD/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Công trình: Đoàn thanh niên
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P TĂGS Việt Tiến, NR 3P Đê Biển Ấp 2 Bình Thới	-Tủ trụ 475BD/08/01 đến trụ 475BD/08/40 NR 3P TĂGS Việt Tiến; từ trụ 475BD/08/13/03 đến trụ 475BD/08/13/14 NR 3P Đê Biển Ấp 2 Bình Thới	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN

17		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Cà; NR 1P Giồng Cà; NR 3P Thừa Tiên	-Tủ trụ 477BĐ/76/85/17/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/28 NR 3P Giồng Cà; từ trụ 477BĐ/76/85/17/28/01 đến trụ 477BĐ/76/85/17/28/13 NR 1P Giồng Cà; từ trụ 477BĐ/76/85/01 đến trụ 477BĐ/76/85/40 NR 3P Thừa Tiên	-Áp Thừa Tiên, Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
18		14h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Hồng Hạnh; NR 3P Khu Nuôi tôm Ấp 5 Bình Thắng	-Tủ trụ 477BĐ/76/44/05/01 đến trụ 477BĐ/76/44/05/21 NR 3P Hồng Hạnh; từ trụ 477BĐ/76/44/77/01 đến trụ 477BĐ/76/44/77/26 NR 3P Khu Nuôi tôm Ấp 5 Bình Thắng	-Áp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
19		08h30	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/227/30/18 NR 3P C.P Bình Đại (Trạm 630kVA trụ 477BĐ/227/30/18/01 + trạm 630kVA trụ 477BĐ/227/30/18/02 NR 3P C.P Bình Đại. Khách hàng Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam-CN 3 tại Bến Tre) -Thay TI trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/227/30/30 NR 3P C.P Bình Đại (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/227/30/30/01 + trạm 560kVA trụ 477BĐ/227/30/30/02 NR 3P C.P Bình Đại. Khách hàng Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam-CN 3 tại Bến Tre)	-Tại trụ 477BĐ/227/30/18, 477BĐ/227/30/30 NR 3P C.P Bình Đại	-Áp Thới An xã Thới Thuận	-Cắt LBS+3FCO trụ 477BĐ/227/30 NR 3P Thới Bình (đầu NR 3P C.P Bình Đại)	-Thay TU, TI trung thế, điện kế + bảo trì HTĐĐ định kỳ.

20		08h30	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 750kVA trụ 477BĐ/227/30/13A + trạm 750kVA trụ 477BĐ/227/30/13B, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/227/30/23/01 NR 3P C.P Bình Đại (Khách hàng Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam-CN 3 tại Bến Tre + Công ty TNHH TS Toàn Cầu)	-Tại trụ 477BĐ/227/30/13A, 477BĐ/227/30/13B, 477BĐ/227/30/23/01 NR 3P C.P Bình Đại	-Áp Thới An xã Thới Thuận	-Cắt LBS+3FCO trụ 477BĐ/227/30 NR 3P Thới Bình (đầu NR 3P C.P Bình Đại)	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
21		14h20	15h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/47/266/07A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/47/266/07A/10/01 + trạm 1000kVA trụ 477BĐ/47/266/07A/18 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu. Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà)	-Trụ 477BĐ/47/266/07A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/266/07A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
22		15h40	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/266/56A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/266/56A/05 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu. Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đậu)	-Tại trụ 477BĐ/266/56A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/266/56A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

23		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quang Nam (100CN)	-Dựng trụ trung thế từ trụ 477BĐ/171 đến trụ 477BĐ/208 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, kéo dây nâng cấp từ 1 mạch lên 2 mạch, sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/171 đến trụ 477BĐ/212 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Dựng trụ trung thế trụ 477BĐ/230, 477BĐ/232A, từ trụ 477BĐ/250 đến trụ 477BĐ/266 + thay dây trung hòa từ trụ 477BĐ/212 đến trụ 477BĐ/227 + sang TBA qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 477BĐ/218, 477BĐ/222, 477BĐ/225 + Lắp xà, sứ, thay dây trung thế hiện hữu, sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/227 đến trụ 477BĐ/249 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/171 đến trụ 477BĐ/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BĐ/47/137 + 3DS trụ 477BĐ/47/138 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới trung thế kéo mới tầng dưới tại trụ 477BĐ/47/135 tuyến Bình Đại - Thới Thuận chưa đấu nối. -Đã thống nhất thời gian mất điện với UB xã và ĐVTC bố trí máy phát cấp điện cho UB xã trong thời gian công tác.	-ĐTXD 2026
24		08h30	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 471BTh/213/18 NR Quý Khương	-Tại trụ 471BTh/213/18 NR Quý Khương	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 2x25kVA trụ 471BTh/213/18 NR Quý Khương	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
25		09h45	10h45	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/189/29 NR Bạch Đằng	-Tại trụ 471BTh/189/29 NR Bạch Đằng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/189/29 NR Bạch Đằng	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

26		11h00	12h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/04P NR áp Quí Thạnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/04P NR áp Quí Thạnh	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/04P NR áp Quí Thạnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
27		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/16P NR áp Quí Thạnh	-Tại trụ 471BTh/189/45/16P NR áp Quí Thạnh	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 471BTh/189/45/16P NR áp Quí Thạnh	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
28		14h15	15h15	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 471BTh/162/14 NR áp Quí Đức	-Tại trụ 471BTh/162/14 NR áp Quí Đức	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 25kVA trụ 471BTh/162/14 NR áp Quí Đức	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
29		15h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ thí nghiệm 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 471BTh/162/27 NR áp Quí Đức	-Tại trụ 471BTh/162/27 NR áp Quí Đức	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/162/27 NR áp Quí Đức	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

30		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Ghép trụ mới vào trụ hiện hữu, kéo tăng cường lưới hạ thế thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 32x37,5kVA trụ 474CL/47/54/22 nhánh rẽ Phà Thới Lộc	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
31		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Ghép trụ mới vào trụ hiện hữu, kéo tăng cường lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/47/87 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
32		08h00	10h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ B/7 đến trụ B/6 thuộc trạm 3*50kVA Bạch Đàn A tại trụ 472VLg/89/7 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ B/7 đến trụ B/6 thuộc trạm 3*50kVA Bạch Đàn A tại trụ 472VLg/89/7 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Đường Nguyễn Văn Thiệt, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Bạch Đàn A tại trụ 472VLg/89/7 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	ĐTXD năm 2026

33		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Thanh Đức, 20/7/2026). - Sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang lưới XDM thuộc trạm 400kVA Tôn Đức Thắng tại trụ 472VLg/89/14A/10 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây thể từ trụ 472VLg/89/14A/10 đến trụ A/5, từ trụ 472VLg/89/14A/10 đến trụ B/6 thuộc trạm 400kVA Tôn Đức Thắng tại trụ 472VLg/89/14A/10 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	Đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hậu.	Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Tôn Đức Thắng tại trụ 472VLg/89/14A/10 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long	ĐT XD năm 2026
34		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Thanh Đức, 20/7/2026). - Sang các khách hàng từ lưới hiện hữu sang lưới XDM thuộc trạm 400kVA trạm Thiềng Đức 2B tại trụ 472VLg/128/12A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	-Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 472VLg/128/12A đến trụ A/P1/19, từ trụ A/P1/8 đến trụ A/21 thuộc trạm 400kVA trạm Thiềng Đức 2B tại trụ 472VLg/128/12A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA trạm Thiềng Đức 2B tại trụ 472VLg/128/12A thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	ĐT XD năm 2026
35		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	Phường Đông Thành	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
36		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (2CN)	Phương thức chuyển nguồn cấp điện khu vực ngoài phạm vi công tác ngày 08/8/2026	Khu vực quản lý Điện lực Trung Thành	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	*Phương thức chuyển nguồn: - Điện lực Trà Ôn: đóng Rec Trà Ôn trụ 475VLI/212A tuyến 475 Vũng Liêm (chuyển điện từ tuyến 475 Trà Ôn cấp điện cho tuyến 475 Vũng Liêm qua ranh giới Trà Ôn đến Rec Bưng Trường trụ 475VLI/58, công suất nhận khoảng 2,1MW) - Điện lực Trung Thành: Cắt Rec Bưng Trường trụ 475VLI/58 + DS Bưng Trường-1 trụ 475VLI/57 tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn

37		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Hiếu Phụng (4 CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (30 CN).	- UBND xã Hiếu Phụng đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang, giải phóng mặt bằng giao thông dọc HLATLĐ cao áp đường QL53 thuộc xã Hiếu Phụng. - Kết hợp công tác thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: Thay sứ đứng, thay sứ treo, bulon liên kết dũa, thay chằng từ trụ 475VLI/1 đến trụ 475VLI/56 tuyến 475 Vũng Liêm (thay 185 sứ đứng, 51 sứ treo, 7 bộ chằng).	- Từ trụ 475VLI/1 đến trụ 475VLI/56 tuyến 475 Vũng Liêm.	Xã Hiếu Phụng.	- Cắt Rec Bưng Trường trụ 475VLI/58 tuyến 475 Vũng Liêm + cắt DS Bưng Trường-1 trụ 475VLI/57 tuyến 475 Vũng Liêm. - Đăng ký cắt MC 475 Vũng Liêm + kéo MC475 ra khỏi vận hành + Đóng DND 475-76. - Cắt DS 475 - 7 tại trụ 475VLI/1 tuyến 475 Vũng Liêm. - Kiểm tra MC 479 Vũng Liêm + đã kéo MC479 ra khỏi vận hành + đã Đóng DND 475-76. - Kiểm tra LBS 475 - 480 tại trụ 475VLI/1 tuyến 475 Vũng Liêm đang cắt + cắt 3LTD 480 -5 tại trụ 480-478VLI/1 tuyến 480 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Cầu Vĩ trụ 475VLI/T58/9 đang cắt + cắt DS Cầu Vĩ-L5 trụ 475VLI/T58/8 trụ 473VLI/T28/8, tuyến 475 Vũng Liêm	- Cắt điện theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Công trình Sửa chữa lớn 2026.
38		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Công ty TNHH Ju Young (1000kVA) trụ 475VLI/P3A/2 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Công ty TNHH Ju Young (1000kVA) trụ 475VLI/P3A/2 tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành.	- Cắt 03LBFCO Công ty TNHH Ju Young trụ 475VLI/3A tuyến 475 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
39		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, 475 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, 475 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
40		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh Ông Lãnh tuyến 475 Trà Ôn.	Từ trụ L45/T298/2 đến trụ L45/T298/41 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

41		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
42		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Tân Lược + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược, theo công văn số:54/UBND-KT, xã Tân Lược, ngày 12/5/2026.	Từ trụ 471TQ/176/76 đến trụ 471TQ/176/98 tuyến 471 Tân Quới	Ấp Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Hưng Lợi trụ 471TQ/176/75 tuyến 471 Tân Quới.	Địa phương đề nghị cắt điện
43		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	Nâng công suất MBA trạm Tân Hưng 5 từ 1x37,5kVA lên thành 160kVA (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Tại trụ 471TQ/176/98 tuyến 471 Tân Quới	Ấp Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược.	- Cắt 3LBFCO Hưng Lợi trụ 471TQ/176/75 tuyến 471 Tân Quới.	Công trình ĐTXD năm 2026
44		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 475DT/125 đến trụ 475DT/T125/39, nhánh Bảo Sáu, tuyến 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 473DT đến trụ 473-476DT/47A tuyến 473 Duyên Trà, từ sau MC 476DT đến trụ 473-476DT/46A tuyến 476 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 473, 476 Duyên Trà. (Trừ TBA Ấp 14.1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09 và trung thế 12,7kV và TBA Ấp 14.3, Điện lực Duyên Hải quản lý).	Xã Ngũ Lạc	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
46		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

47		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	- Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đếm trung thế, trạm Đoàn Văn Trung 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P50/01, nhánh Đoàn Văn Trung 1 tuyến 472 Duyên Trà - Đã bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH ngày 10/2/2026	Tại trạm Đoàn Văn Trung 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P50/01, nhánh Đoàn Văn Trung 1 tuyến 472 Duyên Trà	Áp Đình Cũ A - xã Long Thành	- Cắt 3LBFCO Đoàn Văn Trung 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/50 (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
48		09h30	10h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	- Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đếm trung thế, trạm Nguyễn Hồng Quân 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P88/08, nhánh Nguyễn Hồng Quân tuyến 472 Duyên Trà - Đã bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH ngày 03/3/2026	Tại trạm Nguyễn Hồng Quân 1 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P88/08, nhánh Nguyễn Hồng Quân tuyến 472 Duyên Trà	Áp Đình Cũ A - xã Long Thành	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Hồng Quân trụ 472-474DT-2/P128A/T19/88 (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
49		13h00	14h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	- Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đếm trung thế, trạm Dương Thanh Hùng trụ 477DT/T213/T159A/1, nhánh Dương Thanh Hùng tuyến 477 Duyên Trà - Đã bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH ngày 08/2/2026	Tại trạm Dương Thanh Hùng trụ 477DT/T213/T159A/1, nhánh Dương Thanh Hùng tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Dương Thanh Hùng trụ 477DT/T213/159A (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
50		14h30	15h30	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	- Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đếm trung thế, trạm Huỳnh Văn Ninh 2 trụ 477-474DT-2/P128A/T19/T130/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 2, tuyến 477 Duyên Trà - Đã bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH ngày 03/3/2026	Tại trạm Huỳnh Văn Ninh 2 trụ 477-474DT-2/P128A/T19/T130/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 2, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Huỳnh Văn Ninh 2 trụ 477-474DT-2/P128A/T19/130 (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ

51		16h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	- Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đếm trung thế, trạm Huỳnh Văn Ninh 1 trụ 477DT/T213/P199/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 1, tuyến 477 Duyên Trà - Đã bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH ngày 03/3/2026	Tại trạm Huỳnh Văn Ninh 1 trụ 477DT/T213/P199/01, nhánh Huỳnh Văn Ninh 1, tuyến 477 Duyên Trà	Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Huỳnh Văn Ninh 1 trụ 477DT/T213/199 (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
52		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 476DT/226/(01-61) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Bào xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
53		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Nâng cấp nhánh áp Bào 4 từ 12,7kV lên 22kV - Đầu nối đường dây trung áp 22kV nối tiếp áp Bào 4 - Nâng công suất trạm Áp Bào 4 lên 3 pha 1x250kVA và di dời về trụ 476DT/226/P55/06A - Lắp mới trạm biến áp 3 pha 1x250kVA tại trụ 476DT/226/P55/17 - Nâng cấp đường dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2	- Từ trụ 476DT/226/P55/10 đến trụ 476DT/226/55/17 nhánh 22kV Áp Bào 4 và trên lưới hạ áp trạm áp Bào 4, tuyến 476 Duyên Trà	Áp Bào xã Long Hữu	Cắt 3 LBFCO Áp Bào 4 trụ 476DT/226/P55/01	ĐTXD
54		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	Từ trụ 476-475CN/26 đến trụ 476-475CN/90 tuyến 475CN kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Cầu Ngang, Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

55		08h00	14h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (04CN)	Thay 01 công tơ 3pha, 03 CT, 03VT trung thế , xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Tại Mạch đo đếm trung thế trạm Mai Hoàng Lý trụ 473CN/P183/P153A/01	ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim	Cất CB trạm Mai Hoàng Lý 473CN/P183/P153A/01 Cất 3LFCO Mai Hoàng Lý trụ 473CN/P183/153A	Thay định kỳ
56		07h30	09h30	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ trạm Mỹ Thập 3 trụ 475CN/P161/P45/08	Ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long	Cất CB + 3FCO trạm Mỹ Thập 3 trụ 475CN/P161/P45/08	Bàn giao hiện trường
57		10h00	12h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ trạm Minh Thuận A1 trụ 475CN/99A	Ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	Cất CB + 3FCO trạm Minh Thuận A1 trụ 475CN/99A	Bàn giao hiện trường
58		13h00	15h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ trạm Minh Thuận A trụ 475CN/97A	Ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	Cất CB + 3FCO trạm Minh Thuận A trụ 475CN/97A	Bàn giao hiện trường
59		15h00	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Công ty TNHH TVĐTPT Bách Khoa (04 CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD: lắp tăng cường cáp ABC từ MCCB lên lưới hạ áp	Từ lưới hạ áp ngược trở xuống thùng CD, ĐK tại trụ trạm Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/01	Ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	Cất CB + 3FCO trạm Cầu Bình Tân trụ 475CN/P105/01	Bàn giao hiện trường

60		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	ĐL Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22kV Lưu Nghiệp Anh khoảng trụ 477TR/(43-189).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
61		8h00	14h00	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (05 CN)	- Di dời trạm biến áp Đặng Văn Quận (1x75kVA).	- Tại khoảng trụ 479TR/P184/T26/(06-11).	Xã Hàm Giang.	- Cắt LBFCO Đặng Văn Quận trụ 479TR/P184/26.	Di dời
62		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
64		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
65		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

66		08h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Điện lực Cảng Long (05CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 12,7kV Áp 7 An Trường, Kênh Tinh, Kênh Tinh 4 và lưới hạ thế các trạm Kênh Tinh 2, Kênh Tinh 4	Xã An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
67		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	Đựng đoạn ngọn trụ BTLT 2x14 MG và lắp mới TBA Giồng Bền 1A công suất 3P-160kVA	Tại trụ 473CK/P168/P135/04	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bền tại trụ 473CK/P168/P135/01	ĐTXD 2026
68		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (12CN)	Đựng mới đoạn ngọn trụ BTLT 2x14 MB, lắp mới TBA Giồng Mới 3 công suất 3P-160kVA và thu hồi TBA Giồng Mới 3 hiện hữu	Tại trụ 473CK/P168/P135/76	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bền tại trụ 473CK/P168/P135/01	ĐTXD 2026
69		07h00	17h00	Điện lực Cảng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (20CN)	Khắc phục tồn tại công trình SCL BS 2026 nhánh 22kV Giồng Bền: - Dựng ngọn trụ BTLT 2x14-230-2D-LP (01 vị trí) để thay trụ 19. - Thay dây nguội trung thế từ trụ đến 43 đến trụ 76. - Thay xà sứ phụ kiện thế từ trụ đến 02 đến trụ 43.	Từ trụ 473CK/P168/P135/02 đến trụ 473CK/P168/P135/76	Xã Tân An	Cắt 3LBFCO phân đoạn Giồng Bền tại trụ 473CK/P168/P135/01	SCL BS 2026
70		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố

71		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (10CN)	khắc phục tồn tại thi công công trình KFW: thu hồi trụ trung thế và nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack không sử dụng.	từ trụ 479-480-478TV-9/P78/P24/01 đến trụ 479-480-478TV-9/P78/P24/04 và trên lưới hạ thế trạm Khóm 9 Phường 9 trụ 479-480-478TV-9/P78/P24/04 thuộc nhánh 22KV Khóm 9 Phường 9 tuyến 479TV thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt 03LBFCO Khóm 9 Phường 9 tại trụ 479-480-478TV-9/P78/24	KFW
72		08h00	12h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Đầu nối đường dây hạ thế XDM LVABC 4x70mm2 nhánh rẽ đầu nối trụ 475LD/P138/24 trạm Huệ Sanh 2-1, chiều dài 0,325 km (tuyến đường đá, xã Long Đức theo kiến nghị cử tri) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	trên lưới hạ thế tại trụ 475LD/P138/24 thuộc lưới hạ thế trạm Huệ Sanh 2-1 trụ 475LD/P138/29 nhánh 22KV Huệ Sanh Sa Bình (nhận điện tuyến 472LD), Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức	CB + 03FCO trạm Huệ Sanh 2-1 trụ 475LD/P138/29	ĐTXD
73		07h30	11h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse LBS Ao Vương, lắp TU, tủ điều khiển Scada	Tại trụ số 478TV/75, thuộc tuyến 478TV, đường Võ Nguyên Giáp, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt LBS Ao Vương tại trụ số 478TV/75. - Cắt 03DS1 Ao Vương tại trụ số 478TV/74. - Cắt 03DS2 Ao Vương tại trụ số 478TV/76. - Cắt CB trạm Nguyệt Hóa 1 tại trụ số 478TV/70 (khóa tủ thùng CB). Đóng đẳng áp 474LD đến Recloser Bình Phú Đóng đẳng áp 477CK sang 473CK đến Recloser Thạnh Phú Đóng đẳng áp 473CK đến LBS Ao Vương	SCTX

74		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Xử lý tăng cường dây và đầu cosse LBS Trường DTNT, lắp TU, tủ điều khiển Scada	Tại trụ số 477-475LD-7/T107/12A, thuộc tuyến 477LD, đường Trương Văn Kinh, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	Phường Trà Vinh	- Cắt LBS Trường DTNT tại trụ số 477-475LD-7/T107/12A (thường đóng). - Cắt 03DS Trường DTNT tại trụ số 477-475LD-7/T107/12 (thường đóng). - Cắt LBS Phạm Ngũ Lão tại trụ số 477-475LD-7/T107/14 (thường đóng). - Cắt 03DS1 Phạm Ngũ Lão tại trụ số 477-475LD-7/T107/19 (thường đóng). - Cắt 03DS2 Phạm Ngũ Lão tại trụ số 478LD/P67/23 (thường cắt). - Cắt LBS Công Viên Trung Tâm tại trụ số 478LD/P107/09 (thường cắt). - Cắt 03DS Công Viên Trung Tâm tại trụ số 478LD/P107/08 (thường đóng). - Cắt CB đèn đường tại trụ a1 và khóa tủ thùng CB (thuộc lưới trạm Sân Vận Động). - Cắt CB trạm Đường Phú Hòa tại trụ 477-475LD-7/T107/P4A/01 (khóa tủ thùng CB). Đóng đăng áp 477TV đến LBS Phạm Ngũ Lão, cắt 3DS1 Phạm Ngũ Lão có điện không tải	SCTX
1	Thứ Năm 06/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/23-23 tuyến 471 - 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/04-04 đến trụ 471-473BTre/23-23 tuyến 471 - 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/1A đến trụ 473BTre/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng

4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây trung thế, qua lưới trung thế từ trụ 474BTre/128/58/20 đến trụ 474BTre/128/58/20/20 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM) -Lắp hoàn chỉnh trạm 3x25kVA trụ 474BTre/128/58/20/10 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM) -Lắp hoàn chỉnh trạm 160kVA trụ 474BTre/128/58/20/20 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM) -Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/58/20/10 đến trụ 20a, từ trụ 474BTre/128/58/20/10 đến trụ 474BTre/128/58/20/20 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 474BTre/128/58/20/10 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM) -Dựng trụ hạ thế, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/58/20/20 đến trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474BTre/128/58/20/20 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM) -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/58/20/10 đến trụ hạ thế 8a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTre/128/58/20 sang sử dụng điện trạm 3x25kVA trụ 474BTre/128/58/20/10 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM)	-Từ trụ 474BTre/128/58/20 đến trụ 474BTre/128/58/20/20 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM) -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/58/20/10 đến trụ 20a, từ trụ 474BTre/128/58/20/10 đến trụ 474BTre/128/58/20/20 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 474BTre/128/58/20/10 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM). -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/58/20/20 đến trụ 14a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474BTre/128/58/20/20 NR Rạch Sủ nổi dài (XDM) -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/128/58/20/10 đến trụ hạ thế 8a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTre/128/58/20 NR Rạch Sủ	-Phường Phú Khương	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/128/58/01 NR Rạch Sủ	-ĐT XD năm 2026
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ 474GL/68/09P/17P-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Từ trụ 474GL/68/09P/17P-HT39 thuộc trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GL/68/09P/17P NR Lộ 188 An Hóa - An Phước	Giảm TTĐN
6		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 475AH/98/55/56/54/08 Nr Khánh Hội Đông	Trụ 475AH/98/55/56/54/08 Nr Khánh Hội Đông	-Áp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 475AH/98/55/56/54/08 NR Khánh Hội Đông	-Thay 02 TI định kỳ

7		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 160kVA trụ 475AH/97/72 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	Trụ 475AH/97/72 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Tân Đông xã Tân Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475AH/97/72 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thay 03 TI định kỳ
8		15h00	16h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 2x37.5kVA trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	Trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	-Áp Phú Luông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475AH/97/103A/46 NR 1 pha Phú Luông	-Thay 02 TI định kỳ
9		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 02 TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 475GL/05/01 tuyến KCN Giao Long 1	Trụ 475GL/05/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Áp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475GL/05/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt FCO trụ 475-477-480GL/05 tuyến Giao Long - An Phước	-Thay 02 TI định kỳ
10		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 474GL/68/36P NR TV1 - An Hóa	Trụ 474GL/68/36P NR TV1 - An Hóa	-Áp An Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 474GL/68/36P NR TV1 - An Hóa	-Thay 03 TI định kỳ
11		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay 03 TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy (TRƯỜNG THCS TIỀN THỦY)	-Trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475AH/105/04 NR Trường THCS Tiên Thủy	-Thay 03 TI hạ thế
12		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến An Hiệp - Sơn Hòa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 477-479AH/10-477-479AH/107 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
13		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15CN)	-Sang dây trung hòa tủ trụ hiện hữu qua trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 480TT/104/38/01A/02 đến trụ 480TT/104/38/01A/31 NR Mỹ Sơn	-Tủ trụ 480TT/104/38/01A/02 đến trụ 480TT/104/38/01A/31 NR Mỹ Sơn	-Áp Trường Thịnh - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/01A/01A NR Mỹ Sơn	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026

14		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/212/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/212/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471GTROM/212/1 + Cắt FCO trụ 471-476GTROM/212 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
15		10h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/223/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/223/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 471GTROM/223/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/223 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
16		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/73B/72/12 nhánh rẽ ấp 1 Châu Bình	-Trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/73B/72/12 nhánh rẽ ấp 1 Châu Bình	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/73B/72/12 nhánh rẽ ấp 1 Châu Bình	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
17		14h30	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 475GTROM/70/03 nhánh rẽ Hồ Sen	-Tại trạm 25kVA trụ 475GTROM/70/03 nhánh rẽ Hồ Sen	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 475GTROM/70/03 nhánh rẽ Hồ Sen	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
18		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 475GTROM/80 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 50kVA trụ 475GTROM/80 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 475GTROM/80 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

19		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/91/1 đến trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ trụ 89 rẽ Trái	-Tủ trụ 475GTROM/91/1 đến trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ trụ 89 rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
20		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/90/01 đến trụ 475GTROM/90/25 nhánh rẽ trụ 89 rẽ Trái	-Tủ trụ 475GTROM/90/01 đến trụ 475GTROM/90/25 nhánh rẽ trụ 89 rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
21		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/197/01 đến 474GTROM/197/18 nhánh rẽ áp 14 Tân Hào	-Tủ trụ 474GTROM/197/01 đến 474GTROM/197/18 nhánh rẽ áp 14 Tân Hào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
22		09h45	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/255/01 đến 474GTROM/255/05 nhánh rẽ áp 2 Tân Hào	-Tủ trụ 474GTROM/255/01 đến 474GTROM/255/05 nhánh rẽ áp 2 Tân Hào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
23		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/294/01 đến 474GTROM/294/09 nhánh rẽ áp 2A Long Mỹ	-Tủ trụ 474GTROM/294/01 đến 474GTROM/294/09 nhánh rẽ áp 2A Long Mỹ	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

24		08h00	09h45	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/269/01 đến 474GTROM/269/07 nhánh rẽ Ủy Ban Long Mỹ	-Tủ trụ 474GTROM/269/01 đến 474GTROM/269/07 nhánh rẽ Ủy Ban Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
25		10h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/280/01 đến 474GTROM/280/11 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ	-Tủ trụ 474GTROM/280/01 đến 474GTROM/280/11 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
26		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/314/01 đến 474GTROM/314/05 nhánh rẽ ấp 3 Phước Long	-Tủ trụ 474GTROM/314/01 đến 474GTROM/314/05 nhánh rẽ ấp 3 Phước Long	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
27		10h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/297/01 đến 474GTROM/297/18 nhánh rẽ ấp 3 Long Mỹ	-Tủ trụ 474GTROM/297/01 đến 474GTROM/297/18 nhánh rẽ ấp 3 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
28		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV TV & XDĐ Thuận Thành Phát (05CN)	-Dựng mới trụ BTLT 7,5m tại trụ 23a, di dời trụ hạ thế 23, lắp chằng xuống tại trụ hạ thế 24 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/244/66/28B nhánh rẽ Hưng Lễ	-Tại trụ hạ thế 23, 23a, 24 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/244/66/28B nhánh rẽ Hưng Lễ	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473GTROM/244/66/28B nhánh rẽ Hưng Lễ	-Theo yêu cầu khách hàng
29		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Tủ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

30		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Dì dời trụ hạ thế 16, 17 thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/224/72/29 NR Kênh Điều.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/224/72/29 NR Kênh Điều.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/224/72/29 NR Kênh Điều.	-Giải phóng mặt bằng.
31		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA Cơ sở cai nghiệm ma túy số 2 tỉnh Vĩnh Long trụ 473BTri/253/06 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/253/06 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x25kVA Cơ sở cai nghiệm ma túy số 2 tỉnh Vĩnh Long trụ 473BTri/253/06 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/253 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
32		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA Cơ sở cán tole Thanh Trúc trụ 473BTri/228/41A/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Trụ 473BTri/228/41A/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x25kVA Cơ sở cán tole Thanh Trúc trụ 473BTri/228/41A/01 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/41A NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Thí nghiệm định kỳ
33		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA nuôi tôm Nguyễn Minh Nhù trụ 473BTri/228/207/10A/01 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/10A/01 NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 50kVA nuôi tôm Nguyễn Minh Nhù trụ 473BTri/228/207/10A/01 NR ấp 7 Bảo Thạnh. -Cắt FCO trụ 473BTri/228/207/10A NR ấp 7 Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ
34		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Thị Yến Phượng 2 trụ 473BTri/228/207/148A/173/01 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh.	-Trụ 473BTri/228/207/148A/173/01 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Thị Yến Phượng 2 trụ 473BTri/228/207/148A/173/01 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/207/148A/173 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ

35		15h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x15kVA Hộ Kinh doanh Đinh Văn Đông trụ 478BTri/28/80/42A/01 NR Vĩnh Hòa.	-Trụ 478BTri/28/80/42A/01 NR Vĩnh Hòa.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x15kVA Hộ Kinh doanh Đinh Văn Đông trụ 478BTri/28/80/42A/01 NR Vĩnh Hòa. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/80/42A NR Vĩnh Hòa.	-Thí nghiệm định kỳ
36		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Áp 7 Vang Quới Tây	-Từ trụ 473BĐ/287B/01 đến trụ 473BĐ/287B/25 NR 3P Áp 7 Vang Quới Tây	-Áp Vinh Châu xã Lộc Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
37		08h00	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Cắt lèo hạ thế tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Thực hiện biện pháp an toàn
38		09h00	15h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 8a đến trụ 17a và từ trụ 2b đến trụ 4b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Từ trụ 8a đến trụ 17a và từ trụ 2b đến trụ 4b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt lèo hạ thế tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng (đang cắt)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
39		16h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Đầu lèo hạ thế tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Thực hiện biện pháp an toàn

40		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải và các NR đầu vào	-Từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải và các NR đầu vào	-Xã Thanh Hải	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt 3DS trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
41		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (30 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt 3DS trụ 475BTh/288/01A NR Thanh Hải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-ĐTXD 2026
42		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Xinh trụ 475BTh/195/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Trụ 475BTh/195/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Lê Văn Xinh trụ 475BTh/195/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Thay công tơ định kỳ
43		09h30	10h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSXX Hồ Văn Mãi trụ 475BTh/284/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Trụ 475BTh/284/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSXX Hồ Văn Mãi trụ 475BTh/284/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/284 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Thay công tơ định kỳ

44		13h30	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Võ Văn Bul trụ 475BTh/288/23/05/06A/01 NR Cồn Tra	-Trụ 475BTh/288/23/05/06A/01 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Võ Văn Bul trụ 475BTh/288/23/05/06A/01 NR Cồn Tra -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/23/05/06A NR Cồn Tra	-Thay công tơ định kỳ
45		15h00	15h50	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Đoàn Vĩnh Phúc trụ 475BTh/288/23/05/11/01 NR Cồn Tra	-Trụ 475BTh/288/23/05/11/01 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Đoàn Vĩnh Phúc trụ 475BTh/288/23/05/11/01 NR Cồn Tra -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Đoàn Vĩnh Phúc trụ 475BTh/288/23/05/11 NR Cồn Tra	-Thay công tơ định kỳ
46		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Đoàn Vĩnh Phúc trụ 475BTh/288/23/05/13/01 NR Cồn Tra	-Trụ 475BTh/288/23/05/13/01 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA CSNT Đoàn Vĩnh Phúc trụ 475BTh/288/23/05/13/01 NR Cồn Tra	-Thay công tơ định kỳ
47		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

48		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH An Gia Phú Electric (05 CN)	- Dựng mới 01 trụ BTLT 12m XDM, sang đường dây trung thế 22kV hiện hữu sang trụ XDM, cắt gốc thu hồi trụ hiện hữu tại trụ 479VLg/128/30/29 và trụ XDM tuyến 474 Cô Chiên (đi dờ qua ranh đất cách 2m)	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 479VLg/128/30/29 và trụ XDM tuyến 474 Cô Chiên	Cụm Dân Cư Cô Chiên, đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	Cắt 03LBFCO thành rề Cụm Dân Cư Cô Chiên 2 tại trụ 479VLg/128/30/17 thuộc tuyến 474 Cô Chiên	DVKH năm 2026
49		08h30	10h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Dân cư Tân Phú 2 trụ 477BM/208/20/16/10 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/208/20/16/10 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Dân cư Tân Phú 2 trụ 477BM/208/20/16/10 tuyến 477 Bình Minh.	Kiểm định định kỳ thiết bị
50		10h00	12h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Dân cư Tân Phú 1 trụ 477BM/208/20/16/7 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/208/20/16/7 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Dân cư Tân Phú 1 trụ 477BM/208/20/16/7 tuyến 477 Bình Minh.	Kiểm định định kỳ thiết bị
51		13h30	15h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Dân cư Tân Phú 1A trụ 477BM/208/20/16/3 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/208/20/16/3 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO trạm Dân cư Tân Phú 1A trụ 477BM/208/20/16/3 tuyến 477 Bình Minh.	Kiểm định định kỳ thiết bị
52		15h00	16h30	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, MCCB (2 cực - 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Tân Phú 4 trụ 477BM/208/20/24 tuyến 477 Bình Minh.	Trụ 477BM/208/20/24 tuyến 477 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Tân Phú 4 trụ 477BM/208/20/24 tuyến 477 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	Kiểm định định kỳ thiết bị

53		08h00	09h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tư Cống 1, trụ 473CC/175/72 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Tư Cống 1, trụ 473CC/175/72 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Tư Cống 1, trụ 473CC/175/72 - tuyến 472 Cỏ Chiên. - Tháo hotline trạm Tư Cống 1, trụ 473CC/175/72 - tuyến 472 Cỏ Chiên .	Kiểm định thiết bị
54		09h30	11h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tư Cống, trụ 473CC/175/80 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Tư Cống, trụ 473CC/175/80 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Tư Cống, trụ 473CC/175/80 - tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Tư Cống, trụ 473CC/175/80 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
55		11h00	13h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Mỹ C, trụ 473CC/175/160 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân Mỹ C, trụ 473CC/175/160 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Tân Mỹ C, trụ 473CC/175/160 - tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Tân Mỹ C, trụ 473CC/175/160 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
56		13h30	15h00	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Mỹ AB, trụ 473CC/175/166 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân Mỹ AB, trụ 473CC/175/166 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Tân Mỹ AB, trụ 473CC/175/166 - tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Tân Mỹ AB, trụ 473CC/175/166 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị
57		15h00	16h30	Điện lực Cái Nhum	Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐL (02CN)	Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + nâng thùng cầu dao, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Mỹ, trụ 473CC/175/167 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Tại trạm Tân Mỹ, trụ 473CC/175/167 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Ấp Tân Mỹ xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Tân Mỹ, trụ 473CC/175/167 - tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Tân Mỹ, trụ 473CC/175/167 - tuyến 472 Cỏ Chiên	Kiểm định thiết bị

58		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	+ Xí Nghiệp DVĐL (05 NV)	Tháo 01 hotline và đấu lại hotline tại trụ 471CC/208 và lắp đặt dừng dây + Căng dây đầu nối đường dây trung thế 22kV XDM từ trụ 471CC/208 đến trụ 471CC/208/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Từ trụ 471CC/208 đến 471CC/208/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp Hòa Phú xã Cái Nhum	- OFF 79 Rec Cái Kè trụ 473-471CC/50 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Công trình ĐTXD 2026
59		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH XD Điện An Thọ (30 nhân viên)	- Dựng 3 trụ BTLT 14m đơn + 3 trụ BTLT 14m đôi. - Kéo dây 3ACXH 70mm2+ AC50mm2 dài 700m. - NCS trạm Địa Môn 3 từ 1x37,5kVA lên 1x160kVA. - NCS trạm Địa Môn 4 từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA + sang khánh hàng từ đường dây cũ qua đường dây mới, thu hồi dây cũ	Từ trụ 471CC/208/1 đến trụ 471CC/208/ tuyến 471 Cỏ Chiên + đường dây hạ thế trạm Địa Môn 3 trụ 471CC/208/8 tuyến 471 Cỏ Chiên + đường dây hạ thế trạm Địa Môn 4 trụ 471CC/208/4 tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp Hòa Phú xã Cái Nhum	Cắt LBFCO Thanh Thủy tại trụ 471CC/208/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	Công trình ĐTXD 2026
60		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, Trung Ngãi, Hiếu Phụng, Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

61		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Trung Thành (4CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (30 CN).	- UBND xã Trung Thành đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang, giải phóng mặt bằng giao thông dọc HLATLĐ cao áp. - kết hợp Thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: thay sứ đứng, thay sứ treo, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 473VLi/28 đến trụ 473VLi/107 tuyến 473 Vũng Liêm. (thay 189 sứ đứng, 83 sứ treo, 19 bộ chằng).	- Từ trụ 473VLi/28 đến trụ 473VLi/107 tuyến 473 Vũng Liêm.	Xã Trung Thành.	- Cắt Rec Cầu Đá + 3LTD Cầu Đá -2 trụ 473VLi/20 tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt DS Trung Thành - 1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm (thao tác không tải). (Nhả điện Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm từ 06h55 đến 07h00 và từ 16h55 đến 17h00). *Phương thức chuyển nguồn: - Đóng Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm (chuyển nguồn từ tuyến 471 Vũng Liêm cho tuyến 473 Vũng Liêm cấp điện từ 3LBF Trung Thành trụ 473VLi/120 về đến trụ 473VLi/223)	- Cắt điện theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Công trình Sửa chữa lớn 2026.
62		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Cơ khí Minh Phụng (25kVA) trụ 473VLi/P98/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Cơ khí Minh Phụng (25kVA) trụ 473VLi/P98/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Xuân Minh, xã Trung Thành.	- Cắt Rec Cầu Đá + 3LTD Cầu Đá -2 trụ 473VLi/20 tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt DS Trung Thành - 1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
63		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Trần Minh Quang (3x15kVA) trụ 473VLi/P103/1A tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm HKD Trần Minh Quang (3x15kVA) trụ 473VLi/P103/1A tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Xuân Minh, xã Trung Thành.	- Cắt Rec Cầu Đá + 3LTD Cầu Đá -2 trụ 473VLi/20 tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt DS Trung Thành - 1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
64		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Cơ sở gỗ Thanh Hùng (15kVA) trụ 473VLi/P58/T91/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Cơ sở gỗ Thanh Hùng (15kVA) trụ 473VLi/P58/T91/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành.	- Cắt 03LBFCO Trung An trụ 473VLi/58 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

65		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (04 CN)	- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc, ép các mối lèo trung thế tại trụ 473VLI/58/81 đến trụ 473VLI/58/85 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Từ trụ 473VLI/58/81 đến trụ 473VLI/58/85 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành.	- Cắt 03LBFCO Trung An trụ 473VLI/58 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
66		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Thay MBA do kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành tại trạm An Hậu 2 (37,5kVA) trụ 473VLI/P58/P78/P16/8 tuyến 473 Vũng Liêm. - Lắp trạm biến áp (25kVA) An Hậu 2A tại trụ 473VLI/P58/P78/P16/15 tuyến 473 Vũng Liêm (cắt dừng lưới hạ áp rút ngắn bán kính, xử lý chống quá tải cho trạm An Hậu 2).	- Tại trụ 473VLI/P58/P78/P16/8 tuyến 473 Vũng Liêm và trụ 473VLI/P58/P78/P16/15 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp An Lạc, xã Hiếu Phụng	- Cắt LBFCO An Hậu trụ 473VLI/P58/P78/16 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
67		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (15 CN)	- Cắt dừng, đấu nối hạ áp, sang dây hạ áp trên đường dây hạ áp tại trụ 473VLI/P26/4A, trụ 473VLI/P26/11A, trụ 473VLI/P26/23A, và hạ áp thuộc trạm An Thành Đông trụ 473VLI/P26/25 tuyến 473 Vũng Liêm, để nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành trạm An Thành Đông 6 (50kVA) trụ 473VLI/P26/42 tuyến 473 Vũng Liêm. (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp tại trụ 473VLI/P26/4A, trụ 473VLI/P26/11A, trụ 473VLI/P26/23A, và hạ áp thuộc trạm An Thành Đông trụ 473VLI/P26/25 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp An Thành, xã Trung Thành.	- Cắt LBFCO An Thành Đông trụ 473VLI/P26/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026
68		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Công ty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (05 CN)	- Cắt dừng, sang dây hạ áp khách hàng trên đường dây hạ áp tại trạm Xóm Bung trụ 473VLI/53A tuyến 473 Vũng Liêm, để nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành trạm Xóm Bung 1 (50kVA) trụ 473VLI/P53A/14 tuyến 473 Vũng Liêm. (thuộc Công trình ĐTXD năm 2026)	Trên đường dây hạ áp trạm Xóm Bung trụ 473VLI/53A tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Trung Hiếu, xã Trung Thành.	- Cắt CB+FCO trạm Xóm Bung trụ 473VLI/53A tuyến 473 Vũng Liêm.	Công trình Đầu tư xây dựng năm 2026

69		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Hậu Lộc, Rạch Gõ, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
70		07h00	17h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời đường dây hạ thế 1P3D và trụ hạ áp ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc trạm Long Hưng 4 trụ M42/P67/P113/54 tuyến 472 Bình Minh (theo đề nghị số 348/BQL-ĐHDA1 của UBND tỉnh Vĩnh Long Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp, ngày 20/4/2026)	Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 6 và từ trụ hạ áp số 1.1 đến trụ hạ áp số 1.6 thuộc trạm Long Hưng 4 trụ M42/P67/P113/54 tuyến 472 Bình Minh.	Ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 4 trụ M42/P67/P113/54 tuyến 472 Bình Minh.	Địa phương đề nghị cắt điện.
71		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ 478-475DT/109 đến trụ 475DT/178A trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào. (Trừ TBA Trà Kha đầu nối trụ 475DT/172 Điện lực Trà Cú quản lý)	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
73		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A nhánh Ấp Trạm, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ

74		08h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB trạm Hồ Thùng 19 trụ 477DT/T213/P177/T28/37, ép mối nối, kết hợp phát quang hạ áp từ trụ b1 đến trụ b5, từ trụ a1 đến trụ a9 thuộc lưới hạ áp trạm Hồ Thùng 19 trụ 477DT/T213/P177/T28/37, nhánh Hồ Thùng 8, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Hồ Thùng 19 trụ 477DT/T213/P177/T28/37, từ trụ b1 đến trụ b5, từ trụ a1 đến trụ a9 thuộc lưới hạ áp trạm Hồ Thùng 19	Áp Đông Thành - xã Đông Hải	Cắt CB + FCO trạm Hồ Thùng 19 trụ 477DT/T213/P177/T28/37 (472DT)	Khắc phục vận hành
75		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473-476DT/(48-115) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà, 476 Duyên Trà	Xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
76		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 475CN/187 đến trụ 258/473CN/475CN tuyến 475CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này (trừ nhánh Mai Hương- Hạnh Mỹ)	Xã Nhị Trường	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
77		08h00	12h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Nâng công suất trạm Bờ Kinh 3A từ 1x50kVA thành 1x100kVA, thay mới CB, điện kế và TI theo bảng chiết tính được duyệt	Tại trụ 475CN/T161/T18/25 nhánh Bờ Kinh 3A tuyến 475CN	Áp Bờ Kinh 1 xã Cầu Ngang	Cắt LBFCO Bờ Kinh 3A trụ 475CN/T161/T18/12	Nâng công suất trạm
78		08h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biến áp.	- Nhánh trung áp 22KV Chùa Giồng Nếp khoảng trụ 477TR/P154A/(01-54).	Xã Lưu Nghiệp Anh.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
79		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Cải tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□□,583 km.	- Lưới hạ áp trạm Làng Cá trụ 475DT/T192/46(475DT), nhánh 22kV Định An.	Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Làng Cá trụ 475DT/T192/46(475DT).	ĐTXD

80		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Cài tạo lưới hạ áp 1p3d lên 3p4d chiều dài□□,208 km.	- Lưới hạ áp trạm Cá Lóc 5 trụ 475DT/T192/54(475DT), nhánh 22kV Định An, tuyến 475 Duyên Trà.	Xã Đại An.	- Cắt CB+3FCO trạm Cá Lóc 5 trụ 475DT/T192/54(475DT).	ĐTXD
81		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
82		07h00	17h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	Kiểm tra định kỳ
83		07h00	22h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
84		08h00	13h00	Điện lực Tiêu Cẩn	Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (5CN)	Dựng trụ chèn BTLT 12m đỡ lưới trung thế và lắp mới trạm biến áp Xóm Lá ĐNT 1 (1x37,5kVA)	Tại giữa khoảng trụ 478CK/P205/05 đến trụ 478CK/P205/06 nhánh 12,7kV Xóm Lá tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn	- Cắt CB trạm Xóm Lá trụ 478CK/P205/11 nhánh 12,7kV Xóm Lá tuyến 478 Cầu Kè - Cắt FCO Xóm Lá trụ 478CK/205 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Theo đề nghị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh
85		08h00	09h30	Điện lực Tiêu Cẩn	Điện lực Tiêu Cẩn (02CN)	Thay công tơ, TI định kỳ trạm Xóm Lá	Tại thùng CB+ĐK trạm Xóm Lá trụ 478CK/P205/11 nhánh 12,7kV Xóm Lá tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Cắt CB+FCO trạm Xóm Lá trụ 478CK/P205/11 nhánh 12,7kV Xóm Lá tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ

86		09h30	10h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Cơ Sở Hòa Táng (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Cơ Sở Hòa Táng trụ 478CK/T280/41A nhánh 22kV Hiệu Từ tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	- Cắt 2CB+3FCO trạm Cơ Sở Hòa Táng trụ 478CK/T280/41A nhánh 22kV Hiệu Từ tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
87		11h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Điện lực Tiểu Cần (HTĐĐ trực tiếp)	Tại thùng CB+ĐK trạm Điện lực Tiểu Cần trụ 478CK/T280/T57/01 nhánh 22kV Điện lực Tiểu Cần tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	- Cắt CB trạm Điện lực Tiểu Cần trụ 478CK/T280/T57/01 nhánh 22kV Điện lực Tiểu Cần tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3FCO Điện lực Tiểu Cần trụ 478CK/T280/57 nhánh 22kV Hiệu Từ tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
88		13h30	14h30	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Ô Trao 2 (TI hạn kiểm định 01/2030)	Tại thùng CB+ĐK trạm Ô Trao 2 trụ 480TV/T332/P19/28 nhánh 12,7kV Ô Trao tuyến 480 Trà Vinh	Xã Tiểu Cần	- Cắt 2CB+FCO trạm Ô Trao 2 trụ 480TV/T332/P19/28 nhánh 12,7kV Ô Trao tuyến 480 Trà Vinh	Thay định kỳ
89		15h00	16h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Quảng Trường thị trấn Tiểu Cần (TI hạn kiểm định T09/2029)	Tại thùng CB+ĐK trạm Quảng Trường thị trấn Tiểu Cần trụ 478CK/T280/P13/01 nhánh 22kV Hiệu Từ tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	- Cắt 3LBFCO Quảng Trường thị trấn Tiểu Cần trụ 478CK/T280/13 nhánh 22kV Hiệu Từ tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
90		16h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (02CN)	Thay công tơ định kỳ trạm Phan Hồng Mai (TI hạn kiểm định T02/2030)	Tại thùng CB+ĐK trạm Phan Hồng Mai trụ 478CK/T280/P47/01 nhánh 22kV Phan Hồng Mai tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiểu Cần	- Cắt 3LBFCO Phan Hồng Mai trụ 478CK/T280/47 nhánh 22kV Hiệu Từ tuyến 478 Cầu Kè	Thay định kỳ
91		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố

92		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (03CN)	Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Ấp 5 An Trường, nhánh 12,7kV Choi Còng, Khóm 7 TTCL và lưới hạ áp trạm Chòi Còng	Xã Càng Long, An Trường	Không cắt điện	Bảo dưỡng
93		08h00	14h00	Điện lực Càng Long	Công ty Vĩnh Phát (04CN)	Di dời trụ hạ áp aP1/5 lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A theo yêu cầu của khách hàng Mai Văn Mộng	Tại trụ aP1/5 lưới hạ áp trạm Rạch Cát 4A trụ số 478TV/P228/P62/P30/28	Xã Nhị Long	Cắt CB + FCO trạm Rạch Cát 4A trụ số 478TV/P228/P62/P30/28	DVSC
94		07h00	15h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (4CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long.	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
95		07h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (20CN)	Lắp trạm biến áp di động tại trụ 478LD/T90/01 nhánh 22KV Hồng Hạnh và cô lập trạm Compact Lê Lợi phục vụ công tác cải tạo trạm biến áp Compact Lê Lợi (1x400kVA) từ trạm hợp bộ trong nhà thành trạm tháp 1 cột thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại trụ 478LD/T90/01 nhánh 22KV Hồng Hạnh; từ đầu cáp ngầm đầu nối trạm Compact Lê Lợi trở xuống trụ 478LD/94 tuyến 478LD và trên lưới hạ thế trạm Compact Lê Lợi (trạm hợp bộ) đầu nối trụ 478LD/94 tuyến 478LD, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB tổng trạm Compact Lê Lợi (trạm hợp bộ) đầu nối trụ 478LD/94 - Cắt 03FCO trạm Compact Lê Lợi (trạm hợp bộ) tại trụ 478LD/94 - Đã gỡ kẹp hotline đầu nối trạm Compact Lê Lợi (trạm hợp bộ) đầu nối trụ 478LD/94 - Cắt CB trạm Hồng Hạnh tại trụ 478LD/T90/01 - Cắt 03LBFCO Hồng Hạnh tại trụ 478LD/90 Off chức năng tự động đóng Recloser Sóc Ruộng trụ 479ID/74 trong lúc tháo và đầu kẹp hotline đầu nối trạm Compact Lê Lợi	ĐTXD
96		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (10CN)	khắc phục tồn tại thi công công trình KFW: nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack không sử dụng	trên lưới hạ thế trạm Điệp Thạch 5 trụ 471TV/27 tuyến 471TV thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	Phường Trà Vinh	- Cắt 02CB + 03FCO trạm Điệp Thạch 5 trụ 471TV/27	KFW

1	Thứ Sáu 07/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/60 tuyến 471 - 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/24 đến trụ 471-473BTre/60 tuyến 471 - 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/80/03 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Nguyễn Văn Tư)	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng

4		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Kéo dây trung thế, qua lưới trung thế từ trụ 474BTre/34/23/11 đến trụ 474BTre/34/23/17 NR Giồng Nổi nổi dài (XDM) -Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/11 đến trụ 8b, thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 14B trụ 474BTre/34/23/11 NR Giồng Nổi -Lắp hoàn chỉnh trạm 250kVA Bình Phú 14C trụ 474BTre/34/23/17 NR Giồng Nổi nổi dài (XDM) -Dựng trụ hạ thế, kéo dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/17 đến trụ 19e, từ trụ 474BTre/34/23/17 đến trụ 3c, từ trụ 474BTre/34/23/17 đến trụ 14d, từ trụ 2e đến trụ 1a, từ trụ 2e đến trụ 16b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Bình Phú 14C trụ 474BTre/34/23/17 NR Giồng Nổi nổi dài (XDM) -Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 7c đến trụ hạ thế 8c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 14B trụ 474BTre/34/23/11 NR Giồng Nổi sang sử dụng điện trạm 250kVA Bình Phú 14C trụ 474BTre/34/23/17 NR Giồng Nổi nổi dài (XDM)	-Từ trụ 474BTre/34/23/11 đến trụ 474BTre/34/23/17 NR Giồng Nổi nổi dài (XDM) -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/11 đến trụ 8b, thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 14B trụ 474BTre/34/23/11 NR Giồng Nổi. -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/17 đến trụ 19e, từ trụ 474BTre/34/23/17 đến trụ 3c, từ trụ 474BTre/34/23/17 đến trụ 14d, từ trụ 2e đến trụ 1a, từ trụ 2e đến trụ 16b thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Bình Phú 14C trụ 474BTre/34/23/17 NR Giồng Nổi nổi dài (XDM) -Lưới hạ thế từ trụ 7c đến trụ hạ thế 8c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 14B trụ 474BTre/34/23/11 NR Giồng Nổi	-Phường Bến Tre	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/34/23/05 NR Giồng Nổi	-ĐT XD năm 2026
5		07h45	08h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/39/02 NR áp Phú Nhơn	-Trụ 480BTre/41/39/02 NR áp Phú Nhơn	-Áp Phú Nhơn xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/39/02 NR áp Phú Nhơn	-Thí nghiệm định kỳ
6		08h45	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/34/05 NR áp 3 An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/34/05 NR áp 3 An Khánh	-Áp Phước Tuy xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/34/05 NR áp 3 An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ

7		09h45	10h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/37 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/37 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phước Tự xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/37 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
8		10h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480BTre/41/80/04T NR trái An Khánh	-Trụ 480BTre/41/80/04T NR trái An Khánh	-Áp An Thới A xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480BTre/41/80/04T NR trái An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
9		13h30	14h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480BTre/41/80/22T NR trái An Khánh	-Trụ 480BTre/41/80/22T NR trái An Khánh	-Áp An Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480BTre/41/80/22T NR trái An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
10		14h30	15h15	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/80/38T NR trái An Khánh	-Trụ 480BTre/41/80/38T NR trái An Khánh	-Áp An Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/80/38T NR trái An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
11		15h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/80/11P NR phải An Khánh	-Trụ 480BTre/41/80/11P NR phải An Khánh	-Áp An Thới A xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/80/11P NR phải An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ

12		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ, lắp đà lệch trụ HT9c, trụ HT7c, trụ 475AH/97/60/5A/11/03 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/60/5A/11/09, cắt lòn dây trung thế từ trụ 475AH/97/60/5A/11/02-475AH/97/60/5A/11/04, di dời trụ HT51 thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/60/5A/11/21 NR Lộ nhà thờ Phú Long	-Tủ trụ HT9c, trụ HT7c, trụ 475AH/97/60/5A/11/03 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/60/5A/11/09, từ trụ 475AH/97/60/5A/11/02-475AH/97/60/5A/11/04, trụ HT51 thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/60/5A/11/21 NR Lộ nhà thờ Phú Long	-Áp Phú Long xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/60/5A/11 NR Lộ nhà thờ Phú Long -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/60/5A/11/09, trạm 50kVA trụ 475AH/97/60/5A/11/21 NR Lộ nhà thờ Phú Long	-Xử lý mất an toàn
13		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/56/30/01-475AH/97/55/56/30/32 NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
14		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR ấp Tân Bắc	-Tủ trụ 475AH/97/85A/1B/02-475AH/97/85A/1B//17 NR ấp Tân Bắc	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
15		08h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Thay 1MBA chảy dầu trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/247/43/27/25 NR Rạch Sâu và kết hợp phát quang lưới điện	-Tại trụ 475CL/247/43/27/25 NR Rạch Sâu -NR Rạch Sâu từ trụ 475CL/247/43/27/01 đến trụ 475CL/247/43/27/27	-Áp Phú Quới xã Hưng Khánh Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/27 NR Vĩnh Hoà (dầu NR Rạch Sâu)	-Ngăn ngừa sự cố

16		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Kéo dây ABC 4x70 từ trụ 475CL/315/31/10P đến trụ 2a, 1a đến trụ 16b, 13b đến trụ 5c, 1a đến trụ 9d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/315/31/10P NR Cầu Giồng Xã	-Từ trụ 475CL/315/31/10P đến trụ 2a, 1a đến trụ 16b, 13b đến trụ 5c, 1a đến trụ 9d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/315/31/10P NR Cầu Giồng Xã	-Áp Tân Trung -Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/315/31/10P NR Cầu Giồng Xã	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mô Cày
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/228/207/133 đến trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 473BTri/228/207/133 đến trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
19		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Văn Chảnh trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/102/01 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/102/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 37.5kVA nuôi tôm Nguyễn Văn Chảnh trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/102/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/102 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ

20		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA nuôi tôm Nguyễn Văn Phương trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/105/01 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/105/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA nuôi tôm Nguyễn Văn Phương trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/105/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/105 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ
21		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 320kVA nuôi tôm Trần Văn Oảng trụ 475BTri/17/18/21/05/14/37/01 NR Vĩnh An.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/37/01 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 320kVA nuôi tôm Trần Văn Oảng 475BTri/17/18/21/05/14/37/01 NR Vĩnh An. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/37/01 NR Vĩnh An.	-Thí nghiệm định kỳ
22		13h00	14h15	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 400kVA Kho lạnh xí nghiệp thủy Ba Tri trụ 473BTri/33A/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/33A/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 400kVA Kho lạnh xí nghiệp thủy Ba Tri trụ 473BTri/33A/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/33A tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ
23		14h15	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37.5kVA DNTN XD Quý Minh Trí trụ 478BTri/23/01 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 478BTri/23/01 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 478BTri/23/01 tuyến 478 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt FCO trụ 478-473BTri/23 Đường dây 2 mạch tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ

24		15h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 250kVA Hộ Kinh doanh nước đá viên Ba Tri trụ 478BTri/21A/03/01 NR Đường 19.5.	-Trụ 478BTri/21A/03/01 NR Đường 19.5.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA Hộ Kinh doanh nước đá viên Ba Tri trụ 478BTri/21A/03/01 NR Đường 19.5.	-Thí nghiệm định kỳ
25		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P NTTS SIMMY	-Tủ trụ 472BĐ/03/99/36/01 đến trụ 472BĐ/03/99/36/16; tủ trụ 472BĐ/99/36/12/01 đến trụ 472BĐ/99/36/12/22 NR 3P NTTS SIMMY	-Áp Bình Lộc xã Thạnh Phước	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
26		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Tủ trụ 472MC/15/20/17/48/01 đến trụ 472MC/15/20/17/48/17 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy (đầu NR An Quới)	-ĐT XD 2026
27		13h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Di dời trụ hạ thế 1a và tháo chằng cách khoảng từ trụ 1a - 478MC/44A/06P thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478MC/44A/06P NR Vĩnh Hoà 3-4	-Tại trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478MC/44A/06P NR Vĩnh Hoà 3-4 -Tại trụ 478MC/44A/06P NR Vĩnh Hoà 3-4	-Xã Nhuận Phú Tân	-Cắt 3FCO trụ 478MC/44A/1P NR Vĩnh Hoà 3-4	-Xử lý mất an toàn
28		08h00	09h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ hạ thế trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/345 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Trụ 471BTh/345 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/345 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
29		10h00	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA CSNT Phạm Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/35/02 NR ấp Thạnh Lộc	-Trụ 475BTh/326/72/35/02 NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x15kVA CSNT Phạm Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/35/02 NR ấp Thạnh Lộc	-Thay công tơ định kỳ

30		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Chí trụ 475BTh/219/34/01 NR dự án 1000Ha	-Trụ 475BTh/219/34/01 NR dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Chí trụ 475BTh/219/34/01 NR dự án 1000Ha -Cắt FCO trụ 475BTh/219/34 NR dự án 1000Ha	-Thay công tơ định kỳ
31		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Đặng Văn Bền trụ 475BTh/219/43B/06 NRNT Đặng Văn Bền	-Trụ 475BTh/219/43B/06 NRNT Đặng Văn Bền	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Đặng Văn Bền trụ 475BTh/219/43B/06 NRNT Đặng Văn Bền	-Thay công tơ định kỳ
32		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Lập trụ 475BTh/219/58/01T NR dự án 1000Ha	-Trụ 475BTh/219/58/01T NR dự án 1000Ha	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Lập trụ 475BTh/219/58/01T NR dự án 1000Ha -Cắt FCO trụ 475BTh/219/58 NR dự án 1000Ha	-Thay công tơ định kỳ
33		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Dựng mới trụ 474CL/50/39/30AT nhánh rẽ Cầu Sụp, qua lưới đầu nối nhánh rẽ Cồn Lớn XDM vào lưới điện hiện hữu tại trụ 474CL/50/39/30AT nhánh rẽ Cầu Sụp -Cắt chuyển một phần lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/28T nhánh rẽ Cầu Sụp sang nhận điện trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 474CL/50/39/30AT nhánh rẽ Cầu Sụp đến trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn XDM và trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn XDM	-Từ trụ 474CL/50/39/30AT nhánh rẽ Cầu Sụp đến trụ 474CL/50/39/30AT/04 nhánh rẽ Cồn Lớn XDM -Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/50/39/28T nhánh rẽ Cầu Sụp	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/50/39 nhánh rẽ Phụng Châu (đầu nhánh rẽ Cầu Sụp)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

34		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ sang trụ trung thế dựng mới, nhỏ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bần	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bần	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chòm Bần	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
35		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Phát quang cây xanh gần đường dây trung hạ thế	Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	Xã Song Phú	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (4CN)	Khắc phục hệ thống tiếp địa các trạm công cộng không đạt tiêu chuẩn vận hành: 1/ Trạm Kinh Bờ Đai 2 trụ 477-475BM/22 tuyến 477 Bình Minh. 2/ Trạm Đông Hậu 3A trụ 475BM/34/1/1 tuyến 475 Bình Minh. 3/ Trạm Đông Hậu 3D trụ 475BM/34/3 tuyến 475 Bình Minh. 4/ Trạm Đông Thuận 3 trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh. 5/ Trạm Đông Thuận 3 trụ 471BM/38 tuyến 471 Bình Minh. 6/ Trạm Đông Lợi 3 trụ 476BM/4/1 tuyến 476 Bình Minh.	Trụ 477-475BM/22 tuyến 477 Bình Minh, trụ 475BM/34/1/1 tuyến 475 Bình Minh, trụ 475BM/34/3 tuyến 475 Bình Minh, trụ 477-475BM/60 tuyến 477 Bình Minh, trụ 471BM/38 tuyến 471 Bình Minh, trụ 476BM/4/1 tuyến 476 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

37		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH MTV Anpha Mekong (08CN)	Di dời 10 trụ BTLT 7,5m + tháp sắt U120x3m từ trụ HT2 đến trụ HT13 thuộc đường dây hạ thế trạm An Hương trụ 474-472CC/135 tuyến 474 Cỏ Chiên (Di dời hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ huyện Long Hồ và huyện Mang Thít theo văn bản số 767/BQL-DHDA1 ngày 09/7/2026)	Tại đường dây hạ thế trạm An Hương trụ 474-472CC/135 tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm An Hương trụ 474-472CC/135 tuyến 474 Cỏ Chiên	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
38		07h00	11h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty An Thọ (10CN)	Thay MBA trạm Phú An 2 trụ 471CC/212/10 tuyến 471 Cỏ Chiên từ 2x25kVA thành 1x50kVA	Tại trụ 471CC/212/10 tuyến 471 Cỏ Chiên	Ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Cầu Tràm trụ 471CC/212 tuyến 471 Cỏ Chiên	Công trình ĐTXD 2026
39		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
40		07h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (2CN)	Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	16h00	Điện lực Trà Ôn	Đội QLĐ Trà Ôn (3CN).	Phát quang cây xanh hành lang nhánh Vĩnh Khánh 2-1 và nhánh Vĩnh Lợi tuyến 475 Trà Ôn.	Từ trụ L45/T325/1 đến trụ L45/T325/30 và từ trụ L45/P327/1 đến trụ L45/P327/61 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Ông Lãnh, Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
42		07h30	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	Ngăn ngừa sự cố

43		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/349/79, nhánh Tà Nị, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	Xã Long Vĩnh	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
44		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 472-474DT/128A đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-474DT/P128A/19 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/44, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 477 Duyên Trà. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 477DT/213	Xã Long Thành	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
45		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	Từ trụ 477DT/273 đến trụ 477DT/348 trục chính tuyến 477 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	Xã Long Thành, Long Vĩnh	Không cắt điện	Kiểm tra định kỳ
46		08h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (4 CN)	Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	Từ trụ 473DT//(116-285) kể cả các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	Ấp Bào xã Long Hữu	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố

47		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Dựng trụ chèn, thay đà, dùng dây từ trụ 476DT/(154 -170) - Nâng cấp Áp 11.11 từ 12,7kV lên 22kV, đầu nối đường dây trung áp 22kV nối tiếp Áp 11.11. Nâng công suất trạm Áp 11.11 từ 1 pha công suất 1x37,5kVA lên 3 pha 1x160kVA và di dời về trụ 476DT/P159/07 (XDM). Nâng cấp đường dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2. Chuyển nhánh đầu nối nhánh 12,7kV NT Mai Văn Tạng từ trụ 476DT/159 về trụ 476DT/P159/06 (XDM) - Thay dây, trụ, phụ kiện nhánh 22kV Áp 11.8. Nâng công suất trạm Áp 11.8 từ 3x50kVA lên 1x250kVA. Nâng cấp đường dây hạ áp từ 03xAV95mm2+ACKP50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2.	- Từ trụ 476DT/(154 -170), trực chính tuyến 476 Duyên Trà - Từ trụ 476DT/159 đến trụ 476DT/P1-159/01 (hiện hữu), 476DT/P159/(01-07) (XDM), trên lưới hạ áp trạm Áp 11.11, tuyến 476 Duyên Trà - Từ trụ 476DT/166 đến trụ 476DT/P166/07, trên lưới hạ áp trạm Áp 11.8, tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt 3 DS Áp 11 trụ 476DT/152 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A - Đóng đẳng áp 479CN đến LBS Hiệp Thạnh - Thao tác MC 476 Duyên Trà để cắt/đóng 3DS Áp 11 không điện	ĐTXD
48		07h30	17h00	Điện lực Cầu Ngang	Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	Từ trụ 476CN/92 đến trụ 180/476CN/475CN và đến trụ 475CN/P161/99 tuyến 476CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	Xã Hiệp Mỹ	Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
49		08h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú(04 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp, vệ sinh và đóng cửa thùng CD-ĐK trạm biển áp.	- Nhánh trung áp Hàm Giang khoảng trụ 479TR/P163/(01-116).	Xã Hàm Giang.	- Không cắt điện.	Ngăn ngừa sự cố
50		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Tháp ngọn trụ 2x12m□09 vị trí; - Tháp sắt U120_2,5m□20 vị trí; - Cài tạo lưới trung áp từ 1 pha □ 3,841 km.	- Tại khoảng trụ 471CN/208/P84/(01-48)(471CN), nhánh 12,7kV Trà Sắt ABC và khoảng trụ 471CN/208/P84/(48-54)(471CN), nhánh 12,7kV Trà Sắt C, tuyến 471 Cầu Ngang.	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBFCO Trà Sắt ABC trụ 471CN/208/84(471CN);	ĐTXD

51		07h00	17h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (3CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	Từ trụ 480TV/279 đến trụ 363-480TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 473TR/165 thuộc tuyến 473 Trà Cú	Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần, Hùng Hòa	- Không cắt điện - Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	Ngăn ngừa sự cố
52		07h00	22h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần (2CN)	Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	Xã Tân Hòa	- Không cắt điện - Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	Kiểm tra định kỳ
53		07h00	17h00	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè (4CN)	Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	- Không cắt điện - Chú ý khoảng cách an toàn	Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (05CN)	Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, gần lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	Nhánh 22kV Cầu Suối và các nhánh rẽ đầu nối vào; Nhánh 22kV Tân An từ trụ 478TV/T316/01 đến trụ 478TV/T316/25	Xã Càng Long	Không cắt điện	Bảo dưỡng
55		07h30	17h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (02CN)	Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 475LD	Tại trụ 475LD/71 đến trụ 475LD/142 thuộc tuyến 475LD	Phường Long Đức, Vĩnh Long	Không cắt điện	ngăn ngừa sự cố
56		07h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện Phương Nam (10CN)	khắc phục tồn tại thi công công trình KFW: nâng cao lưới hạ thế LVABC lên đầu trụ, thu hồi rack không sử dụng	trên lưới hạ thế trạm Điệp Thạch 6 trụ 471TV/50 tuyến 471TV thuộc Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	Phường Trà Vinh	- Cắt CB + 03FCO trạm Điệp Thạch 6 trụ 471TV/50	KFW

57		06h00	16h00	Điện lực Trà Vinh	Điện lực Trà Vinh (06CN)	Tháp sắt nâng cao độ võng pha - đất đường dây trung áp	Từ trụ số 473TV/42 đến trụ số 473TV/47, thuộc tuyến 473TV, đường Đồng Khởi, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	Phường Trà Vinh	- Cắt Recloser Đồng Khởi tại trụ số 473TV/16A. - Cắt 03 DS Đồng Khởi tại trụ số 473TV/17. - Cắt 03DS Chung Cư Điệp Thạch tại trụ số 473TV/72. - Cắt CB trạm Đồng Khởi 7-1 tại trụ số 473TV/38. - Cắt CB trạm Đồng Khởi 6 tại trụ số 473TV/48. Đóng đẳng áp 476LD đến LBS Chùa Trúc Lâm, Cắt 3DS Chung Cư Điệp Thạch không điện, đóng LBS Chùa Trúc Lâm đến 3DS Chung Cư Điệp Thạch	Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 08/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471-473BTre/30 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 471-473BTre/30 đến trụ 471-473BTre/75 tuyến 471 - 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam Chi nhánh Bến Tre (05CN)	-Thu hồi cáp đồng Q540 không sử dụng từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/134 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Hùng Vương)	-Từ trụ 476BTre/80/36A đến trụ 476BTre/134 tuyến 476 Bến Tre (đọc Đường Hùng Vương)	-Phường An Hội; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Thu hồi cáp đồng không sử dụng

4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mất an toàn
5		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Mỹ Phú - Phú Lương, NR 1 pha Phú Lương và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/103A/01-475AH/97/103A/23 NR Mỹ Phú - Phú Lương, tủ trụ 475AH/103A/23-475AH/103A/60 NR 1 pha Phú Lương và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Phú Túc - Thành Triệu, NR Hương lộ 173 và các NR đầu vào	-Tủ trụ 480BTre/41/54/134/01-480BTre/41/54/134/21 NR Phú Túc - Thành Triệu, tủ trụ 480BTre/41/54/134/20B/01-480BTre/41/54/134/20B/15 NR Hương lộ 173 và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		07h30	13h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Chuyển đầu nối NR Phú Thạnh 3 từ pha 2 sang pha 1 và thay FCO bằng LBFCO tại trụ 480TT/104/38/16/13 NR Cầu Bung (đầu NR Phú Thạnh 3) và kết hợp phát quang	-Tại trụ 480TT/104/38/16/13 NR Cầu Bung -NR Cầu Bung từ trụ 480TT/104/38/16/01 đến trụ 480TT/104/38/16/40 và NR đầu vào	-Áp Phú Thạnh, Phú Mỹ - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16 NR Phú Thạnh (đầu NR Cầu Bung) -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/38/16/35, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bung (đang cắt)	-Cân pha trung thế và xử lý ngắn ngửa sự cố
8		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 180kVA trụ 476GTROM/141/48/1, trạm 400kVA trụ 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa; trạm 250kVA trụ 476GTROM/141/175/7B/1 nhánh rẽ Thới Trị	-Tại trụ 476GTROM/141/48, 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa; trụ 476GTROM/141/175/7B nhánh rẽ Thới Trị	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS+3DS trụ 476GTROM/141/02 nhánh rẽ Châu Hòa -Cắt CB trạm 180kVA trụ 476GTROM/141/48/1, trạm 400kVA trụ 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa; trạm 250kVA trụ 476GTROM/141/175/7B/1 nhánh rẽ Thới Trị	-Bảo trì HTĐĐ

9		08h00	09h00	Điện lực Giồng Trôm	Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Thay điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 477-474GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 160kVA trụ 477- 474GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477-474GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ
10		10h30	11h30	Điện lực Giồng Trôm	Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Thay điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 471-476GTROM/217 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 471-476GTROM/217 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471-476GTROM/217 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ
11		13h00	14h00	Điện lực Giồng Trôm	Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Thay điện kế định kỳ trạm 2x15kVA trụ 28 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Tại trạm 2x15kVA trụ 28 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x15kVA trụ 28 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Thay định kỳ
12		14h30	15h30	Điện lực Giồng Trôm	Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Thay điện kế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/96 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/96 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475GTROM/96 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay định kỳ
13		07h30	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì 3LBFCO trụ 476GTROM/140/58, trạm 400kVA trụ 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa (KH: Trường THCS Châu Hòa)	-Tại trụ 476GTROM/140/58, trạm 400kVA trụ 476GTROM/141/58/1 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS + 3DS trụ 476GTROM/141/02 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tri ân khách hàng
14		09h15	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì 3FCO trụ 475GTROM/73B/67, trạm 3x37,5kVA trụ 475GTROM/73B/67/1 nhánh rẽ Châu Bình (KH: Trường THCS Châu Bình)	-Tại trụ 475GTROM/73B/67, trạm 3x37,5kVA trụ 475GTROM/73B/67/1 nhánh rẽ Châu Bình	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475GTROM/73B/67/1 + tháo 3 kẹp Hotline trụ 475GTROM/73B/67 nhánh rẽ Châu Bình -Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475GTROM/73B/69 nhánh rẽ Châu Bình	-Tri ân khách hàng

15		13h00	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì 3FCO trụ 475GTROM/146, 3FCO trụ 475GTROM/151; bảo trì, thí nghiệm trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/3, trạm 250kVA trụ 475GTROM/151/1 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Trại giam Châu Bình)	-Tại trụ 475GTROM/146, 475GTROM/151; tại trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/3, trạm 250kVA trụ 475GTROM/151/1 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475GTROM/93 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475GTROM/146/3, trạm 250kVA trụ 475GTROM/151/1 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm nhận điện từ 3LBFCO trụ 477BTri/224/101 NR Tân Xuân Tân Mỹ	-Tri ân khách hàng
16		15h45	17h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B Rẽ Phải (KH: Trường Quân Sự)	-Tại trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B Rẽ Phải	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B Rẽ Phải -Cắt 3LBFCO trụ 475GTROM/90/25 nhánh rẽ Trụ 88B Rẽ Phải	-Tri ân khách hàng
17		07h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV TV & XĐB Thuận Thành Phát (05CN)	-Di dời trụ trung thế 476GTROM/141/39, trụ hạ thế c/7 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/41 nhánh rẽ Châu Hòa	-Tại trụ trung thế 476GTROM/141/39, trụ hạ thế c/7 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/41 nhánh rẽ Châu Hòa	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS+3DS trụ 476GTROM/141/02 nhánh rẽ Châu Hòa -Cắt CB trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/41 nhánh rẽ Châu Hòa	-Theo yêu cầu khách hàng

18		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay tụ bù trung thế cụm tụ bù 3x100kVAr trụ 478BTri/28/126 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Trụ 478BTri/126 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt Recloser+ 3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh; -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa; -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh nhận điện từ 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa nhận điện từ 3LBFCO trụ 473BTri/120/21/10 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
19		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Nâng công suất trạm từ 3x50kVA lên 250kVA trạm trụ 478BTri/28/200/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/200/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/200/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/200 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-SCTX, xử lý quá tải.

20		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Hạ công suất trạm từ 250kVA xuống 3x25kVA trạm trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 475BTri/69 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý quá tải.
21		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Nâng công suất trạm từ 3x37.5kVA lên 3x50kVA trạm trụ 478BTri/28/184/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	- Trụ 478BTri/28/184/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/184/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/184 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-SCTX, xử lý quá tải.
22		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT05 trạm 160kVA trụ 478BTri/28/144/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 478BTri/28/144/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478BTri/28/144/01 NR Ba Tri Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/144 NR Ba Tri Tiệm Tôm.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.

23		06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (40 CN)	-Thay dây trung hòa, xử lý tồn tại, sang lưới, thu hồi trụ cũ từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	- Từ trụ 478BTri/28/32 đến trụ 471BTri/28/109 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri-Tân Thủy.	-Cắt Recloser+ 3DS trụ 478BTri/28/31 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh; -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa; -Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh nhận điện từ 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/80/20 NR Vĩnh Hòa nhận điện từ 3LBFCO trụ 473BTri/120/21/10 NR Ấp 1 Phú Ngãi.	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
24		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ trung thế trụ 478BTri/28/155 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/155 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS trụ 478BTri/28/134; Cắt 3DS trụ 478BTri/28/133 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri - Tiệm Tôm đang cô lập lều.	- Giải quyết dịch vụ khách hàng.

25		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế 39b thuộc trạm 160kVA trụ 473BTri/120/39 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 473BTri/120/39 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BTri/120/39 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	- Giải quyết dịch vụ khách hàng.
26		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (06CN)	-Lắp xà, sứ, cắt dừng lưới trung thế, lắp 3LBFCO trụ 473BĐ/393/14/01 NR 3P Long Quới -Thay dây lưới hạ thế từ trụ 473BĐ/393/11 đến trụ 473BĐ/393/14 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BĐ/393/10 NR 3P Long Định -Di dời + thay trụ trung thế trụ 473BĐ/393/02 NR 3P Long Định + di dời trụ BTV trụ HT2a, HT2b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/393/05 NR 3P Long Định	-Trụ 473BĐ/393/14/01 NR 3P Long Quới. -Trụ 473BĐ/393/02 + trụ HT2a, HT2b thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/393/05 NR 3P Long Định -Từ trụ 473BĐ/393/11 đến trụ 473BĐ/393/14 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BĐ/393/10 NR 3P Long Định	-Ấp Long Quới xã Phú Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/393/01 NR 3P Long Định	-Ngăn ngừa sự cố
27		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/37 NR Định Thủy	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
28		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/07/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Từ trụ 475MC/22/120/43/103/07/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/07/01 NR Cồn Thành Long	-ĐTXD 2026

29		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp, kéo dây ABC4x50, đầu nối lều hạ áp từ trụ 9c đến trụ 10c thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 473BTh/20/11A/08 NR ấp 4 Thị trấn -Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 9c, trụ 18a thuộc lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 473BTh/20/03/06 NR ấp Quí Thanh 1. Chuyển lưới hạ áp từ trụ 10a đến trụ 18a sang đầu nối lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 473BTh/20/11A/08 NR ấp 4 Thị trấn -Thu hồi tụ bù 5kVAr tại trụ 9a thuộc lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 473BTh/20/03/06 NR ấp Quí Thanh 1. Lắp tụ bù 5kVAr tại trụ 9c thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 473BTh/20/11A/08 NR ấp 4 Thị trấn	-Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 473BTh/20/11A/08 NR ấp 4 Thị trấn -Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 473BTh/20/03/06 NR ấp Quí Thanh 1	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 473BTh/20/11A/08 NR ấp 4 Thị trấn -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 473BTh/20/03/06 NR ấp Quí Thanh 1	-Giám TTĐN, ngăn ngừa sự cố
30		07h30	08h30	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế tại trụ 17a, 18a thuộc trạm 2x25kVA trụ 474CL/50/13/01 nhánh rẽ Phụng Châu	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474CL/50/13/01 nhánh rẽ Phụng Châu	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 474CL/50/13/01 nhánh rẽ Phụng Châu -Cắt FCO trạm 2x25kVA tại trụ 474CL/50/13 nhánh rẽ Phụng Châu	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

31		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Qua lưới đầu nối nhánh rẽ Lê Văn Nhân XDM vào trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân -Kéo tăng cường lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/65/33 nhánh rẽ Lê Văn Nhân XDM -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 474CL/65/12 đến trụ 474CL/65/33 và trạm 160kVA trụ 474CL/65/33 nhánh rẽ Lê Văn Nhân XDM	-Tủ trụ 474CL/65/12 nhánh rẽ Lê Văn Nhân đến trụ 474CL/65/33 nhánh rẽ Lê Văn Nhân XDM -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/65/33 nhánh rẽ Lê Văn Nhân XDM	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)	-Xử lý mất an toàn
32		- 06h30 - 17h00	- 07h00 - 17h30	Điện lực Long Châu + Điện lực Long Hồ	Điện lực Long Châu (04CN)	Chuyển điện tuyến 476 Cỏ Chiên qua 474 Cỏ Chiên. (từ Rec Cầu Cái Chuối đến 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới).	Tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 Cỏ Chiên.	Áp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới tại trụ 479VLg/127/7 tuyến 474 Cỏ Chiên. - Đóng 3LTD Cầu Cái Chuối-1 + 3LTD Cầu Cái Chuối-2 + Rec Cầu Cái Chuối trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên (Điện lực Long Hồ thực hiện).	Chuyển nguồn
33		06h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 472 Vĩnh Long qua 474 Cỏ Chiên (từ LBS 8 tháng 3 đến LBS Long Thanh).	- Tại trụ 472VLg/128/1 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Đường 8 tháng 3, phường Thanh Đức.	- Đóng DS 8 tháng 3-1 +LBS 8 tháng 3 tại trụ 472VLg/128/1 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt LBS Long Thanh + DS Long Thanh -1 tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Chuyển nguồn

34		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ UB phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UB phường Thanh Đức, ngày 20/07/2026). - Tháp ngọn trụ BTLT 16m đôi, tháp đà U140-3m, lắp đà 2m4, lắp sứ đứng đỡ, căng dây trung thế, kéo đường dây trung thế XDM đầu nối lưới hiện hữu, lắp thiết bị DS, LBS, từ trụ 479VLg/124 đến trụ 479VLg/144 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/124 đến trụ 479VLg/144 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt LBS Quốc Lộ 57 + 03LTD QL 57 - 2 tại trụ 479VLg/157 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt LBS Long Thanh + DS Long Thanh -1 tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới tại trụ 479VLg/127/7 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Chợ Cua (đang cắt), cắt DS Chợ Cua -1 tại trụ 479VLg/123/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra Rec Trần Phú (đang cắt), cắt DS Trần Phú tại trụ 479VLg/120 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long tuyến 474 Cỏ Chiên.	ĐTXD năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	--	--	---	------------------------------------	---	---------------

35		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Thanh Đức, 20/7/2026). - Tháp đà U140-3m, lắp đà 2m4, lắp sứ đứng đỡ dây trung thế, kéo đường dây trung thế XDM từ trụ 479VLg/151A đến trụ 472-474CC/164 thuộc tuyến 474, 475 Cỏ Chiên, tuyến 479 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479VLg/151A đến trụ 472-474CC/164 thuộc tuyến 474 475 Cỏ Chiên, tuyến 479 Vĩnh Long	Khóm Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.	-Cắt Rec 472 MT-VL + DS 472 MT - VL -1 tại trụ 472-474CC/199A tuyến 475 Cỏ Chiên. - Cắt Rec MT-VL + 03LTD MT - VL -2 tại trụ 472-474CC/200 tuyến 475 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Cầu Thiềng Đức đang cắt + cắt DS Cầu Thiềng Đức - C5 tại trụ 472VLg/128 tuyến 472 Vĩnh Long. - Cắt LBS Long Thanh + DS Long Thanh -1 tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới tại trụ 479VLg/127/7 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Chợ Cua (đang cắt), cắt DS Chợ Cua -1 tại trụ 479VLg/123/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra Rec Trần Phú (đang cắt), cắt DS Trần Phú tại trụ 479VLg/120 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long tuyến 474 Cỏ Chiên.	ĐT XD năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	--	---	--	----------------------------------	--	----------------

36		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	- Hỗ trợ UBND phường Thanh Đức phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Thanh Đức, 20/7/2026). - Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 50kVA Long Thanh 2 tại trụ 479VLg/127/3, nâng cấp đường dây hạ thế từ cáp ABC 3*50mm2 thành cáp 1ABC 3*120mm2 từ trụ 479VLg/127/1 đến trụ 479VLg/127/3 thuộc trạm 50kVA Long Thanh 2 tại trụ 479VLg/127/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 479VLg/127/3 và trên đường dây hạ áp từ trụ 479VLg/127/1 đến trụ 479VLg/127/3 thuộc trạm 50kVA Long Thanh 2 tại trụ 479VLg/127/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	Khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức.	- Cắt LBS Quốc Lộ 57 + 03LTD QL 57 - 2 tại trụ 479VLg/157 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt LBS Long Thanh + DS Long Thanh -1 tại trụ 472VLg/128/49 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên - Kiểm tra 03LBFCO nhánh rẽ Hưng Quới (đang cắt) tại trụ 479VLg/127/7 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra LBS Chợ Cua (đang cắt), cắt DS Chợ Cua -1 tại trụ 479VLg/123/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. - Kiểm tra Rec Trần Phú (đang cắt), cắt DS Trần Phú tại trụ 479VLg/120 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long tuyến 474 Cỏ Chiên.	ĐT XD năm 2026
37		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh. Đơn vị thi công kết hợp công tác lắp LBF đầu nhánh tại trụ 473BM/159/14 tuyến 477 Tân Quới và lắp tụ bù hạ thế trạm Khóm 8-2 trụ 473BM/159/13 tuyến 477 Tân Quới. (Phục vụ công trình: ĐT XD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 473BM/159/13 và trụ 473BM/159/14 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	Cắt 03 LBF Dân cư Khóm 8&9 trụ 473BM/159/1 tuyến 477 Tân Quới.	Theo yêu cầu địa phương và thi công Công trình: ĐT XD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)

38		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (05CN)	Lắp tụ bù hạ thế trạm DC Khóm 7 tại trụ 473BM/159/12/6 tuyến 477 Tân Quới (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 473BM/159/12/6 tuyến 477 Tân Quới	Phường Bình Minh	Cắt 03 LBF Dân cư Khóm 8&9 trụ 473BM/159/1 tuyến 477 Tân Quới.	Công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)
39		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (03CN)	Thay định kỳ 3LBFCO nhánh rẽ Dân cư vượt lũ Khóm 7 trụ 473BM/159/12/1 tuyến 477 Tân Quới.	- Tại trụ 473BM/159/12/1 tuyến 477 Tân Quới.	Phường Bình Minh	Cắt 03 LBF Dân cư Khóm 8&9 trụ 473BM/159/1 tuyến 477 Tân Quới.	Thay định kỳ thiết bị
40		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Phước Hoà qua tuyến 475 Bình Minh đến LBS Phú Mỹ tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Đóng LBS Di Cư tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
41		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh.	Xã Song Phú	Cắt LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
42		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 473 Bình Minh qua tuyến 475 Bình Minh đến LBS Thuận An tại trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	Đóng LBS Cái Vồn tại trụ 475BM/111/46 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn
43		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh.	Phường Bình Minh	- Cắt LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh.	Thao tác chuyển nguồn

44		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Minh. Kết hợp công tác Dựng trụ BTLT 14m (ghép đôi) tại trụ 475BM/111/12A (XDM) tuyến 475 Bình Minh, kéo dây trung thế kết lưới từ trụ 475BM/111/12A (XDM) đến trụ 475BM/111/12A/1 (XDM) tuyến 475 Bình Minh, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Bếp Chuồng 1A trụ 475BM/111/12A/5 (XDM) tuyến 475 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Từ trụ 475BM/111/12A (XDM) đến trụ 475BM/111/12A/5 (XDM) tuyến 475 Bình Minh	Phường Bình Minh	- Cắt Rec Thuận Tiến + 3LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Phú Mỹ + 03LTD Phú Mỹ - 1 trụ 477-475BM/162 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Thuận An trụ 475BM/111/17 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt DS Thuận An - 1 trụ 475BM/111/16 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Bếp Chuồng 1 trụ 475BM/111/19/3 tuyến 475 Bình Minh.	Theo yêu cầu địa phương và thi công Công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)
45		06h00 hôm nay	06h00 hôm sau	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

46		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành + Điện lực Càng Long	Điện lực Trung Thành (2CN)	Phương thức chuyển nguồn cấp điện khu vực ngoài phạm vi công tác ngày 08/8/2026	Khu vực quản lý Điện lực Trung Thành	Xã Hiều Phụng, xã Hiều Thành.	*Phương thức chuyển nguồn: - Điện lực Càng Long: Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLI/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS2 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 471 Vũng Liêm (tạm ngưng chuyển nhượng điện qua Ranh giới Mây Túc cho tuyến 478 Trà Vinh). - Cắt Rec Vòng Xoay + Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLI/119 tuyến 471 Vũng Liêm (tạm ngưng kết vòng tuyến 471 và 473 Vũng Liêm). - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm + cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLI/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm. - Xác nhận Rec Mạng Thít - Vũng Liêm (Điện lực Cái Nhum) đang đóng, Đóng 03LBF Quới Hiệp trụ 471VLI/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm (nhận nguồn từ tuyến 473 Cổ Chiên (khoảng 3,2MW) cấp điện cho tuyến 471 Vũng Liêm đến LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B.	Chuyển nguồn
----	--	-------	-------	---	----------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	--------------

47		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành + Điện lực Càng Long	-UBND xã Hiếu Phụng (4 CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (30 CN).	- UBND xã Trung Ngãi đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang, giải phóng mặt bằng giao thông dọc HLATLĐ cao áp. - Kết hợp Thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: Thay trụ, thay sứ đứng, thay sứ treo, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 471VLi/115 đến trụ 471VLi/135, từ trụ 473-471VLi/108 đến trụ 473-471VLi/119A tuyến 471 Vũng Liêm, trụ 471VLi/147 đến trụ 471VLi/180 và từ trụ 471VLi/181 đến trụ 471VLi/246 tuyến 471 Vũng Liêm (thay 2 trụ BTLT 14m, 390 sứ đứng, 64 sứ treo, 50 bộ chằng).	- Từ trụ 471VLi/115 đến trụ 471VLi/135, từ trụ 473-471VLi/108 đến trụ 473-471VLi/119A tuyến 471 Vũng Liêm, trụ 471VLi/147 đến trụ 471VLi/180 và từ trụ 471VLi/181 đến trụ 471VLi/246 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi.	* Điện lực Càng Long: - Cắt Recloser Mây Tức trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Tức tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh. * Điện lực Trung Thành: - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLi/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -1 trụ 471VLi/113 tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt 03LBF Trung Thành trụ 473VLi/120 + cắt DS Trung Thành -1 trụ 473VLi/107A tuyến 473 Vũng Liêm.	- Cắt điện theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Công trình Sửa chữa lớn 2026.
----	--	-------	-------	---	--	---	--	--------------------------------	---	--

48		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH MTV Xây dựng Dương Tâm (05 CN)	Căng dây, đấu nối nhánh rẽ trung thế xây dựng mới và trạm biến áp 400kVA cấp điện Hộ kinh Doanh Ngô Minh Triết tại trụ 471VLI/123 và trụ 471VLI/P123/1 tuyến 471 Vũng Liêm. Nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành. (không thể thi công, đấu nối bằng công nghệ Hotline do cách xa đường giao thông, theo phúc đáp số 2247/XNDVVL-HL ngày 06/07/2026 của XNDV Điện lực Vĩnh Long)	Tại trụ 471VLI/123 và trụ 471VLI/P123/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Ấp An Điền, xã Trung Thành.	* Điện lực Càng Long: - Cắt Recloser Mây Tức trụ số 471VLI/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Tức tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh. * Điện lực Trung Thành: - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLI/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLI/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLI/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLI/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trúc -1 trụ 471VLI/113 tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt 03LBF Trung Thành trụ 473VLI/120 + cắt DS Trung Thành -1 trụ 473VLI/107A tuyến 473 Vũng Liêm.	Phát triển khách hàng
----	--	-------	-------	----------------------	---	---	---	-----------------------------	--	-----------------------

49		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Karaoke Sơn Nam (37,5kVA) trụ 471VLi/T131/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm Nhà Trọ Long Trú (15kVA) trụ 471VLi/P147A/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QLVH tại trạm HKD Ngọc Trang (25kVA) trụ 471VLi/T239/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Karaoke Sơn Nam (37,5kVA) trụ 471VLi/T131/1 tuyến 471 Vũng Liêm - Tại trạm Nhà Trọ Long Trú (15kVA) trụ 471VLi/P147A/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tại trạm HKD Ngọc Trang (25kVA) trụ 471VLi/T239/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	Áp Rạch Trú, An Nhơn, xã Trung Thành. Áp Trường Hội, xã Trung Ngãi	- Điện lực Càng Long: Cắt Recloser Mây Túc trụ số 471VLi/250 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt 3DS1 Mây Túc tại trụ số 478TV/378 tuyến 478 Trà Vinh. - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLi/119 Cắt DS Vòng Xoay-1 trụ 473-471VLi/119 tuyến 471 Vũng Liêm. - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLi/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-2 trụ 471VLi/118/1C tuyến 471 Vũng Liêm - Cắt Rec Rạch Trú trụ 471VLi/114 tuyến 471 Vũng Liêm, Cắt DS Rạch Trú -1 trụ 471VLi/113 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm May Càng Long (250kVA) trụ 471VLi/T199A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm May Càng Long (250kVA) trụ 471VLi/T199A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phú Tiên, xã Trung Ngãi	- Cắt 03LBFCO May Càng Long trụ 471VLi/199A tuyến 471 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Cty Du lịch CRL (25kVA) trụ 471VLi/T207/T39/P13/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Cty Du lịch CRL (25kVA) trụ 471VLi/T207/T39/P13/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Phú Tiên, xã Trung Ngãi	- Cắt LBFCO Cty Du lịch CRL trụ 471VLi/T207/T39/13 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Thành 1B (50kVA) trụ 473VLi/120A tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Thành 1B (50kVA) trụ 473VLi/120A tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp An Nhơn, xã Trung Thành	- Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

53		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm An Trung B (50kVA) trụ 473VLi/147 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm An Trung B (50kVA) trụ 473VLi/147 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Trung Trach, xã Trung Thành	- Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Ấp 1 Trung Ngãi (50kVA) trụ 473VLi/P163/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Ấp 1 Trung Ngãi (50kVA) trụ 473VLi/P163/1 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	- Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
55		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trung Ngãi 2A (50kVA) trụ 473VLi/170 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Ngãi 2A (50kVA) trụ 473VLi/170 tuyến 473 Vũng Liêm	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	- Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
56		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Trường Hội B (50kVA) trụ 473VLi/221 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Hội B (50kVA) trụ 473VLi/221 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Giồng Ké, xã Trung Ngãi	- Cắt 03LBFCO Trung Thành trụ 473VLi/120 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

57		06h30	17h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV Anpha Mekong (10CN)	Di dời trụ điện hạ thế và sang dây khách hàng Trạm Long Phú (Công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình Theo CV số 621/BQL-DDHDA1 ngày 10/06/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp).	Trục hạ áp thuộc trạm Long Phú trụ 473TB/234 tuyến 473 Tam Bình	Ấp Phú Sơn A, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Long Phú trụ 473TB/234 tuyến 473 Tam Bình	Địa phương đề nghị cắt điện
58		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Thị trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh đến LBS Đầu Vòng trụ M44/190 và đến 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trụ M44/T157B/12 và trụ M44/190 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Ôn.	Cắt MC 471 trạm 110kV Trà Ôn Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
59		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Tại trụ M44/158 và trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh	Xã Trà Ôn.	Đóng Rec Thị trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh. Đóng LBS Nhà Thờ +3LTD Nhà Thờ -1 trụ M44/158 tuyến 471 Trà Ôn. Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
60		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến LBS Trà Ngoa và đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.	Trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
61		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T222/106 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

62		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp 6, ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 1195 /UBND xã Trà Ôn, ngày 20/07/2026.	Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/248 tuyến 471-473 Trà Ôn.	Ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn.	_Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + DS tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + DS tuyến 473 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	Địa phương đề nghị cắt điện
63		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	_Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/247 tuyến 471-473 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	_Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/247 tuyến 471-473 Trà Ôn.	Ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn.	_Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + DS tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + DS tuyến 473 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. _Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	ĐTXD 2026

64		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	UBND xã Mỹ Thuận + Điện lực Tân Quới (4CN)	Phát quang cây xanh tuyến đường áp Hòa Thạnh, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B, Mỹ Thạnh C, Mỹ Tân, Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, theo công văn số:108/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 08/6/2026.	Từ trụ 479TQ/148 đến trụ 479Q/258 tuyến 479 Tân Quới	Xã Mỹ Thuận.	'- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới.	Địa phương đề nghị cắt điện
65		06h30	17h00	Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	- Thay trụ 14m ghép đôi và nâng công suất trạm 160kVA Nguyễn Văn Thành 4, 4A tuyến 479 Tân Quới; - Căng lại dây trung thế chùng thấp, thu hồi trụ hiện hữu và sang dây hạ thế tại trạm Mỹ Thuận 5; - Thay 14m ghép đôi và nâng công suất trạm 160kVA Mỹ Thuận 2, 2A, tuyến 479 Tân Quới (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Tại trạm Nguyễn Văn Thành 4, 4A trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới; - Tại trạm Mỹ Thuận 2, 2A trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;	Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	'- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới.	ĐTXD năm 2026

66		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Đào và dựng mới trụ BTLT 12m, 14m□8 trụ; - Lắp ngọn trụ 14m□03 trụ; - Thu hồi trạm biến áp 1 pha 2x25kVA□01 trạm; - Lắp mới trạm biến áp 1 pha 1x160kVA□01 trạm.	- Tại khoảng trụ 473TR/(132-160)(473TR), tuyến 473 Trà Cú.	Xã Tập Sơn.	- Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162. - Cắt 03 DS1 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/161. - Cắt LBS Áp Phố trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Áp Phố trụ 473TR/T131/51. Đóng đẳng áp 477TR sang đến LBS Áp Phố Điện lực Trà Cú nâng dòng cài đặt recloser An Quảng Hữu: 290A Điện lực Tiểu Cần nâng dòng cài đặt recloser Hùng Hòa - An Quảng Hữu: 240A Đóng đẳng áp 471CK sang 478CK đến Recloser Long Thới từ 05h00-05h30 (điều kiện khép vòng MC 471CK+MC478CK<250A) Đóng đẳng áp 471CK sang 473TR đến Recloser Hùng Hòa - An Quảng Hữu trụ 473TR/162 từ 05h30-06h00 (điều kiện khép vòng MC 471CK+MC473TR<250A)	ĐTXD
67		07h00	11h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (10CN)	XDM ĐDHA độc lập cáp LV ABC 4x120mm2 chiều dài 0,02km vượt đường Lê Lợi để tách ĐDHA trạm Lê Lợi 3 (đoạn hạ thế độc lập) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Từ sứ cao máy biến áp trạm Lê Lợi 2 trở xuống trụ 478LD/80 tuyến 478LD và trên lưới hạ thế CB1 trạm Lê Lợi 3 trụ 478LD/P93/01 nhánh 22KV Lê Lợi 3 tuyến 478LD, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB+ 03FCO trạm Lê Lợi 2 trụ 478LD/80 - Cắt CB1 trạm Lê Lợi 3 trụ 478LD/P93/01 (khóa cần thao tác CB1 trạm)	ĐTXD

68		13h00	17h00	Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	đầu nối đường dây hạ thế XDM LVABC 4x70mm2 chiều dài 0,210 km (tuyến đường đal, xã Long Đức theo kiến nghị cử trị) vào trụ b13 và chuyển đầu nối lưới hạ thế từ trụ b10 đến b18 đang đầu nối trạm Long Đức 3 sang trạm Đền Thờ Bác, thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại trụ hạ thế b13, b18 lưới hạ thế trạm Long Đức 3 trụ 472LD/P36/05 và trụ hạ thế a4 lưới hạ thế trạm Đền Thờ Bác trụ 472LD/P36/10 tuyến 472LD, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	Phường Long Đức	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Đức 3 trụ 472LD/P36/05 - Cắt CB + 03FCO trạm Đền Thờ Bác trụ 472LD/P36/10	ĐTXD
1	Chủ nhật 09/08/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/36 tuyến 475 - 472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27/24A tuyến 473 Bến Tre đến trụ 471-473BTre/58 tuyến 471 - 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Thay trụ trung thế bị nứt gốc tại trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Tại trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/34/20 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 476BTre/34/54 tuyến 476 Bến Tre (3LBFCO đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Thay dây trung thế 3ACX70mm2 + AC50mm2 bằng 3ACXH-240mm2 + ACSR 185mm2 từ trụ 477-479AH/52 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa đến trụ 477AH/52/02, lắp 3DS trụ 477AH/52/01 NR Tường Đa	-Tủ trụ 477-479AH/52 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa đến trụ 477AH/52/02 NR Tường Đa	-Xã Phú Túc	-Cắt MC 477 + đưa MC 477 ra khỏi vận hành + đóng DND 477-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS trụ 477-479AH/107 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt 3DS trụ 479-479AH/106 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 471-473AH/01B/02 trạm 110kV An Hiệp (liên nối 471-477 An Hiệp) -Cắt/đóng MC480 trạm 110kV Bến Tre (để thao tác DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre) -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre	-ĐT XD năm 2026
5		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty cổ phần hạ tầng Toàn Cầu (10CN)	-Dựng trụ trung thế, kéo dây trung thế từ trụ 477BTre/25/89 đến trụ 477BTre/25/162 XDM tuyến Sơn Hoà - Tường Đa ngang giữa khoảng trụ 477AH/66/4A và trụ 477AH/66/05 NR Chợ Thanh Hưng, ngang giữa khoảng trụ trung thế 477AH/52/1A và 477AH/52/02 NR Tường Đa	-Tủ trụ 477BTre/25/89 đến trụ 477BTre/25/162 XDM tuyến Sơn Hoà - Tường Đa -Giữa khoảng trụ 477AH/66/4A và trụ 477AH/66/05 NR Chợ Thanh Hưng, Giữa khoảng trụ trung thế 477AH/52/1A và 477AH/52/02 NR Tường Đa	-Xã Phú Túc	-Cắt MC477 + đưa MC477 ra khỏi vận hành + đóng DND 477-76 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS trụ 477-479AH/107 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt 3DS trụ 479-479AH/106 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 471-473AH/01B/02 trạm 110kV An Hiệp (liên nối 471-477 An Hiệp) -Cắt/đóng MC480 trạm 110kV Bến Tre (để thao tác DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre) -Cắt DS 3 pha trụ 480-479-476BTre/01 tuyến 480 Bến Tre	-ĐT XD năm 2026

6		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 560kVA trụ 475AH/97/60/01A/01 NR Cồn Dơi (Huỳnh Thị Mộng Thùy - Nước Đá Lâm Minh Châu)	-Trụ 475AH/97/60/01A/01 NR Cồn Dơi	-Áp Phú Long xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475AH/97/60/01A/01 NR Cồn Dơi -Cắt 3FCO trụ 475AH/97/60/01A NR Cồn Dơi	-Bảo trì hệ thống đo đếm
7		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 400kVA trụ 477AH/36/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa (Công ty Showa VN)	-Trụ 477AH/36/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp An Bình xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 477-479AH/36 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt CB trạm 400kVA trụ 477AH/36/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Bảo trì hệ thống đo đếm
8		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 250kVA trụ 477AH/60/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa (CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BẢO NGUYỄN)	-Trụ 477AH/60/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 477-479AH/60 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa -Cắt CB trạm 250kVA trụ 477AH/60/01 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 250kVA trụ 475GL/18/01 tuyến KCN Giao Long 1 (HUY HẢI - Lâm Tú Quân)	-Trụ 475GL/18/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Áp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475GL/18/01 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt 3FCO trụ 475-480GL/18 tuyến KCN Giao Long 1	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 250kVA trụ 480GL/56/01/01 NR Quới Sơn (CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ BẾN TRE)	-Trụ 480GL/56/01/01 Nr Quới Sơn	-Áp Quới Thanh Đông xã Giao Long	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 480GL/56/01/01 NR Quới Sơn -Cắt 3FCO trụ 480GL/56/01 NR Quới Sơn	-Bảo trì hệ thống đo đếm

11		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Dựng trụ, lắp móng trụ BTLT14m đơn, đôi, lắp đà kéo dây từ trụ 472TT/48/02 đến trụ 472TT/48/33 NR Hòa Lộc -Nâng cấp lưới hạ thế 1P lên 3P từ trụ 472TT/48/33/11 đến trụ 17a; từ trụ 472TT/48/33/11 đến trụ 8b; từ trụ 10a đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472TT/48/33/11 NR 1 pha Hòa Lộc	-Tủ trụ 472TT/48/02 đến trụ 472TT/48/33 NR Hòa Lộc -Nâng cấp lưới hạ thế 1P lên 3P từ trụ 472TT/48/33/11 đến trụ 17a; từ trụ 472TT/48/33/11 đến trụ 8b; từ trụ 10a đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472TT/48/33/11 NR 1 pha Hòa Lộc	-Áp Hoà Lộc, Hoà Thuận -xã Tân Thành Bình	-Cắt 3LBFCO trụ 472TT/48/01 NR Hòa Lộc	-ĐT XD nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha MCB 2026
12		07h30	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì 3FCO trụ 471GTROM/4A, trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/4A/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH Một Thành Viên Nhất Vĩnh Khang)	-Tại trụ 471GTROM/4A, trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/4A/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/4A/1 + Cắt 3FCO + tháo 3 kếp Hotline trụ 471GTROM/4A tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471GTROM/04 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tri ân khách hàng
13		09h30	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì 3FCO trụ 473GTROM/244/65, trạm 3x37,5kVA trụ 473GTROM/244/65/1 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông (KH: Trường THCS Thạnh Phú Đông)	-Tại trụ 473GTROM/244/65, trạm 3x37,5kVA trụ 473GTROM/244/65/1 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473GTROM/244/65/1 + Cắt 3FCO + tháo 3 kếp Hotline trụ 473GTROM/244/65 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473GTROM/301/67/01 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông	-Tri ân khách hàng
14		12h00	13h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì 3FCO trụ 473GTROM/244/66/01/03, trạm 3x15kVA trụ 473GTROM/244/66/01/03/1 nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông (KH: Trường Mẫu Giáo Thạnh Phú Đông)	-Tại trụ 473GTROM/244/66/01/03, trạm 3x15kVA trụ 473GTROM/244/66/01/03/1 nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 473GTROM/244/66/01/03/1 + Cắt 3FCO + tháo 3 kếp Hotline trụ 473GTROM/204/66/01/03 nhánh rẽ ấp 1B-2B Thạnh Phú Đông	-Tri ân khách hàng

15		13h45	15h15	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì trạm 160kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/09/19 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Hưng Lễ (KH: Trường Tiểu Học Hưng Lễ)	-Tại trạm 160kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/09/19 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/09/06, trạm 160kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/19 nhánh rẽ Trường Tiểu Học Hưng Lễ -Cắt 3FCO trụ 473GTROM/244/66/66A/09 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập (đầu nhánh rẽ Trường Tiểu Học Hưng Lễ)	-Tri ân khách hàng
16		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Vệ sinh và bảo trì 3FCO trụ 474BTRE/205/20B, trạm 3x25kVA trụ 474BTRE/205/20B/1 nhánh rẽ Phước Long (KH: Cơ Sở Sơ Chế Nông Sản Năm Đẹp)	-Tại trụ 474BTRE/205/20B, trạm 3x25kVA trụ 474BTRE/205/20B/1 nhánh rẽ Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 474BTRE/205/20B/1 + Cắt 3FCO + tháo 3 kẹp Hotline trụ 474BTRE/205/20B nhánh rẽ Phước Long -Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474BTRE/205/21 nhánh rẽ Phước Long	-Tri ân khách hàng
17		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 100kVA Công ty Tân Long Mekong trụ 475BTri/17/24/08/01; Vệ sinh, bảo trì trạm 320kVA Công ty Âu Việt trụ 475BTri/17/24/13/01 NR Phan Ngọc Tòng 2.	- Từ trụ 475BTri/17/24/08 đến trụ 475BTri/17/24/13 NR Phan Ngọc Tòng 2.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng.	-Thực hiện hợp đồng thuê QLVH.

18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (10 CN)	-Lắp thiết bị, kéo dây trung thế từ trụ 477BTri/13 đến trụ 477BTri/33 XDM tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri (đi gần trụ 475BTri/17/24/01 NR Phan Ngọc Tòng).	- Từ trụ từ trụ 477BTri/13 đến trụ 477BTri/33 XDM tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/24 NR Phan Ngọc Tòng.	-Công trình Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác lộ ra tuyến 471, 477, kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026
19		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 NR Phú Đông Thượng	-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/04 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/01 NR Phước Lý	-ĐT XD 2026
20		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp; lắp tăng cường dây CV50mm2 từ MBA xuống điện kế và từ CB lên lưới hạ áp; thay ống nhựa HDPE; thay thùng điện kế thuộc trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/56 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/56 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/56 tuyến 472 (tuyến Thị trấn Thạnh Phú)	-Giảm TTĐN, ngăn ngừa sự cố

21		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (10CN)	-Thay mới trụ BTLT 12m bằng trụ BTLT 20m ghép đôi tại trụ 475CL/196/62/61T nhánh rẽ Cái Sơn; qua lưới đầu nối nhánh rẽ Cầu Giồng Xã XDM vào trụ 475CL/196/62/61T nhánh rẽ Cái Sơn -Đóng điện vận hành đường dây trung thế từ trụ 475CL/196/62/61T nhánh rẽ Cái Sơn đến trụ 475CL/196/62/61T/07 nhánh rẽ Cầu Giồng Xã XDM	-Từ trụ 475CL/196/62/61T nhánh rẽ Cái Sơn đến trụ 475CL/196/62/61T/07 nhánh rẽ Cầu Giồng Xã XDM	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/196/62/3T nhánh rẽ Cái Sơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
----	--	-------	-------	--------------------	--	---	---	----------------	--	--

22		07h30	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 20/7/2026). - Thay dây trung thế từ trụ 477PH/93 đến trụ 477PH/93/4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ từ trụ 477PH/93 đến trụ 477PH/93/4 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	- ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	* Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. * Điện lực Long Châu: - Cắt MC 477, 479 PH, kéo MC 477, 479 PH ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 477-76, DTĐ 479-76 Phước Hòa. - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP -1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS XNK + 03LTD XNK - 2 tại trụ 473PH/10/5/2 tuyến 473 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Tỷ Xuân + 03LTD TX - H5 tại trụ 477PH/118/1 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long * Phương thức chuyển nguồn: - Đóng LBS Hòa Tịnh, chuyển điện tuyến 476 Cổ Chiên qua 479 Phước Hòa; - Đóng Rec Cái Rô, chuyển điện tuyến 476 Vĩnh Long qua 477 Phước Hòa.	ĐT XD năm 2026
23		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công ty TNHH XD TM & DV An Phát (08CN)	- Hỗ trợ BQLGT - QLDA1, số 1374 (về việc di dời đường dây điện tuyến QL53-Khu CNHP 909B, đường Phú Lộc Bàu Gốc). - Đấu nối đoạn cáp ngầm XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 477PH/93/18A, 477PH/93/19 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung thế hạ thế tại trụ 477PH/93/18A, 477PH/93/19 và trụ XDM thuộc tuyến 477 Phước Hòa	Ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộc Hòa tại trụ 477PH/93/1 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	di dời trụ theo địa phương

24		07h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (5 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 30/6/2025). - Nâng công suất MBA từ 50 kVA lên thành 2*50kVA Phước Lộc 2 tại trụ 477PH/95/55 thuộc 477 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/95/55 thuộc 477 Phước Hòa	Áp Phước Lộc, xã Phú Quới.	Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Lộc tại trụ 477PH/95/5 tuyến 477 Phước Hòa	Khắc phục quá tải
25		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Công Ty TNHH MTV XLĐ Khánh Hưng (07CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 20/7/2026). - Thay dây trung thế từ 4xAC70mm2 thành 3xAsXV+1AC70mm2 nhánh rẽ Cty De hues VL3 tuyến 472 Phước Hòa - Thay 3 LBFCO nhánh rẽ Cty De hues VL3 thành 3DS tuyến 472 Phước Hòa	Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 472PH/48/8 đến trụ 472PH/48/8/1 thuộc tuyến 472 Phước Hòa	Áp Phước Long, Khu CN Hoà Phú, xã Phú Quới.	Cắt 3 LBFCO NR Tân Hải Long tại trụ 472PH/48/1 tuyến 472 Phước Hòa.	DVKH năm 2026
26		08h00	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (05 CN)	Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND Tân Ngãi, 20/7/2026). - Xử lý giáp núu bị tuột tại trụ 474VLg/126 và thay 01 LBFCO cấp nguồn từ điều khiển Rec KTMDVDL Mỹ Thuận tại trụ 474VLg/129A/1 tuyến 481 Vĩnh Long.	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/126 và trụ 474VLg/129A/1 tuyến 481 Vĩnh Long.	Khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh.	- Cắt RecVòng Xoay Cầu Đoi + DS VX CĐ - 2 tại trụ 476-481VLg/59/13 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Tân Ngãi (đang cắt) + cắt 03LTD TN - 3 trụ 474VLg/125P/1 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long.	Ngăn ngừa sự cố
27		08h30	11h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (02CN)	- Khép kín mạch vòng chuyển điện từ tuyến 473 Phước Hòa sang tuyến 471 Phước Hòa (từ Rec 471-473PH đến DS 471-7 PH). - Phối hợp XNLD CT Vĩnh Long thay công tơ ngăn 471 trạm 110kV Phước Hòa.	- Tại trụ 471PH/10 tuyến 473 Phước Hòa - Tại trụ 471PH/6 tuyến 471 Phước Hòa.	Áp Phước Hòa, KCN Hoà Phú, xã Phú Quới.	- Đóng Rec 471-473PH tại trụ 471PH/10 tuyến 473 Phước Hòa. - Cắt MC 471 Phước Hòa - Cắt DS471 - 7 Phước Hòa tại trụ 471PH/6 tuyến 471 Phước Hòa.	Chuyển nguồn

28		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Công ty TNHH xây dựng điện Xuân Phát hỗ trợ địa phương cắt điện phát quang cây xanh dọc đường dây trung thế theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành. Đơn vị thi công kết hợp công tác Nâng cấp TBA Đông Thành A4 (CS 1x37,5kVA) thành TBA 3P (CS 3x37,5kVA) tại trụ 473BM/40/36 tuyến 473 Bình Minh; Nâng cấp ĐDHT 1 pha lên 3 từ trụ 473BM/40/33 - a7 thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Thành A4 trụ 473BM/40/36 tuyến 473 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 473BM/40/36 và trên đường dây hạ thế trạm Đông Thành A4 trụ 473BM/40/36 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phù Ly tại trụ 473BM/40/1 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương và Thi công công trình ĐTXD năm 2026
29		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Thay dây AV50mm2 bằng dây ABC 3x120mm2 từ trụ 473BM/40/7/19 đến trụ 473BM/40/7/16 tuyến 473 Bình Minh. Nâng công suất trạm Cống Cây Gòn từ công suất 1x25kVA lên công suất 1x50kVA tại trụ 473BM/40/7/19 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	Toàn tuyến hạ thế trạm Cống Cây Gòn trụ 473BM/40/7/19 và từ trụ 473BM/40/7/16 đến trụ 473BM/40/7/19 tuyến 473 Bình Minh	Phường Đông Thành	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phù Ly tại trụ 473BM/40/1 tuyến 473 Bình Minh	Thi công công trình ĐTXD năm 2026
30		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (06CN)	Thay MBA kém chất lượng, thay định kỳ FCO, LA, MCCB trạm Đông Hậu 2A tại trụ 473BM/40/7/2 tuyến 473 Bình Minh	Tại trụ 473BM/40/7/2 tuyến 473 Bình Minh.	Phường Đông Thành	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phù Ly tại trụ 473BM/40/1 tuyến 473 Bình Minh	Ngăn ngừa sự cố

31		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh	Cắt điện bàn giao đơn vị thi công đóng cọc phục vụ công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vồn Lớn và sông Cái Vồn Nhỏ đoạn thuộc phường Cái Vồn đoạn từ trụ 473BM/141/26 đến trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh (Theo công văn số 93/BQLDA ngày 02/4/2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Bình Minh)	Từ trụ 473BM/141/26 đến trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Ba Tháng Hai tại trụ 473BM/141 tuyến 473 Bình Minh	Theo yêu cầu địa phương
32		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	Kéo bổ sung dây ABC 4x120mm2 từ trụ 473BM/141/1A đến trụ hạ thế a1; Nâng công suất trạm Ba Tháng Hai từ CS-3x50kVA lên CS-320kVA tại trụ 473BM/141/1A (XDM) thuộc tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	Tại trụ 473BM/141/1A (hiện hữu), trụ 473BM/141/1A (XDM) và trụ hạ thế a1 thuộc trạm Ba Tháng Hai trụ 473BM/141/1A (XDM) tuyến 473 Bình Minh	Phường Cái Vồn	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Ba Tháng Hai tại trụ 473BM/141 tuyến 473 Bình Minh	Thi công Công trình ĐTXD năm 2026
33		07h00	17h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty TNHH MTV Anpha Mekong (08CN)	Dựng 01 cặp trụ BTLT 10,5m + tháp sắt U120x3m 10 vị trí từ trụ HT2 đến trụ HT25 thuộc đường dây hạ thế trạm Tám Mầu trụ 472CC/126/25 tuyến 475 Cổ Chiên (Di dời hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ huyện Long Hồ và huyện Mang Thít theo văn bản số 767/BQL-DHDA1 ngày 09/7/2026)	Tại đường dây hạ thế trạm Tám Mầu trụ 472CC/126/25 tuyến 475 Cổ Chiên	Ấp An Hưng xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm Tám Mầu trụ 472CC/126/25 tuyến 475 Cổ Chiên	Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

34		07h00	12h00	Điện lực Cái Nhum	Công ty An Thọ (10CN)	Lắp TBA 50kVA tại 474CC/199/P20/17 (trụ XDM), đấu nối đường XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 474CC/199/P20/8 tuyến 474 Cỏ Chiên	Tại trụ 474CC/199/P20 +474CC/199/P20/17 tuyến 474 Cỏ Chiên	Ấp Thanh Sơn phường Thanh Đức	- Cắt LBFCO Cái Sơn Lớn 3B trụ 474CC/199/P20/1 tuyến 474 Cỏ Chiên	Công trình ĐTXD 2026
35		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	Phương thức chuyển nguồn cấp điện khu vực ngoài phạm vi công tác ngày 09/8/2026	Khu vực quản lý Điện lực Trung Thành		*Phương thức chuyển nguồn: - Cắt LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B tuyến 471 Vũng Liêm, cắt DS Huyện Ủy-1 trụ 471VLI/118/1A tuyến 471 Vũng Liêm. - Xác nhận Rec Mang Thít - Vũng Liêm (Điện lực Cái Nhum) đang đóng, Đóng 03LBF Quới Hiệp trụ 471VLI/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm (nhận nguồn từ tuyến 473 Cỏ Chiên cấp điện cho tuyến 471 Vũng Liêm đến LBS Huyện Ủy trụ 471VLI/118/1B công suất khoảng 4,3MW). - Cắt LBS Trung Hiệp trụ 471VLI/T52/5 tuyến 471 Vũng Liêm. Đóng 03LBF Chợ trụ 471VLI/T118/T27/62 tuyến 471 Vũng Liêm cấp điện cho toàn nhánh rẽ 3 pha Trung Hiệp. - Cắt Rec Vòng Xoay trụ 473-471VLI/119 tuyến 471 Vũng Liêm (tạm ngưng kết vòng tuyến 471 và 473 Vũng Liêm). Nhận điện qua Ranh giới Mây Tức từ tuyến 478 Trà Vinh cấp điện tuyến 471 Vũng Liêm đến Rec Rạch Trú (công suất khoảng 2,5MW). - Đóng LBS Cầu Vi trụ 475VLI/T28/9 tuyến 475 Vũng Liêm. (chuyển nguồn từ tuyến 475 Vũng Liêm cho tuyến 473 Vũng Liêm từ DS Nhơn Ngải trụ 473VLI/1A về đến cuối tuyến trụ 473VLI/223).	Chuyển nguồn

36		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	-UBND xã Hiếu Phụng (4CN). - Công ty TNHH Xây dựng điện Hưng Hòa Phát (50 CN).	- UBND xã Hiếu Phụng đề nghị hỗ trợ cắt điện để phát quang, giải phóng mặt bằng giao thông dọc HLATLĐ cao áp. - Kết hợp thi công công trình Sửa chữa lớn 2026: Thay sứ đứng, thay sứ treo, thay đà sắt, bulon liên kết đà, thay chằng từ trụ 471-473VLI/17 đến trụ 471-473VLI/31 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm và từ trụ 471VLI/32 đến trụ 471VLI/112 tuyến 471 Vũng Liêm (thay 317 sứ đứng, 79 sứ treo, 2 bộ đà sắt, 25 bộ chằng).	- Từ trụ 471- 473VLI/17 đến trụ 471-473VLI/31 tuyến 471 và 473 Vũng Liêm và từ trụ 471VLI/32 đến trụ 471VLI/112 tuyến 471 Vũng Liêm	Xã Hiếu Phụng, xã Trung Thành.	- Cắt Rec Rạch Trúc trụ 471VLI/114 tuyến 471 Vũng Liêm + Cắt DS Rạch Trúc -2 trụ 471VLI/114A tuyến 471 Vũng Liêm. - Đăng ký cắt MC 471 Vũng Liêm + Cắt DS 471 - 7 tại trụ 471-473VLI/1 tuyến 471 Vũng Liêm - Đăng ký cắt MC 473 Vũng Liêm + Cắt DS 473 - 7 tại trụ 471-473VLI/1 tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt DS Nhon Ngãi tại trụ 473VLI/1A tuyến 473 Vũng Liêm. - Cắt LBS Trung Hiệp trụ 471VLI/T52/5 + Cắt DS Trung Hiệp -2 trụ 471VLI/T52/6 tuyến 471 Vũng Liêm. - Xác nhận LBS 471 - 472 tại trụ 471-473VLI/1 tuyến 471 Vũng Liêm đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD 472 –1 tại trụ 474-472VLI/1 tuyến 472 Vũng Liêm.	- Cắt điện theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Công trình Sửa chữa lớn 2026.
37		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Nhon Ngãi 3 (25kVA) trụ 471VLI/T27/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Nhon Ngãi 3 (25kVA) trụ 471VLI/T27/2 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Nhon Ngãi, xã Hiếu Phụng	- Cắt LBFCO Nhon Ngãi trụ 471VLI/T27/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
38		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Bình Phụng 2A (50kVA) trụ 471VLI/T81/30 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Bình Phụng 2A (50kVA) trụ 471VLI/T81/30 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bình Phụng, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Trung Hiếu trụ 471VLI/T81/1 tuyến 471 Vũng Liêm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

39		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm Nhà Thờ Mai Phốp 1A (50kVA) trụ 471VLi/81 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Nhà Thờ Mai Phốp 1A (50kVA) trụ 471VLi/81 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp Bình Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB+ FCO+ hotline trạm Nhà Thờ Mai Phốp 1A (50kVA) trụ 471VLi/81 tuyến 471 Vũng Liêm. (thao tác không điện)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định theo CBM cấp độ 2 tại trạm An Điền 4A (50kVA) trụ 471VLi/96 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm An Điền 4A (50kVA) trụ 471VLi/96 tuyến 471 Vũng Liêm	Áp An Điền, xã Trung Thành	- Cắt CB+ FCO+ hotline trạm An Điền 4A (50kVA) trụ 471VLi/96 tuyến 471 Vũng Liêm. (thao tác không điện)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		07h00	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng thuê QL VH tại trạm HKD Đông Phát (50kVA) trụ 473VLi/T2A/P4/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm HKD Đông Phát (50kVA) trụ 473VLi/T2A/P4/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	Áp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng	- Cắt LBFCO HKD Đông Phát trụ 473VLi/T2A/4 tuyến 473 Vũng Liêm.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		07h30	17h00	Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	Xã Trung Thành, xã Hiếu Phụng, xã xã Trung Hiệp.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
43		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến Rec Nhà Thí tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
44		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

45		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
46		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
47		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn tuyến 475 Vũng Liêm đến 3LTD Hựu Thành tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBS Vĩnh Xuân trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
48		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Đóng Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
49		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghi, Vĩnh Thới, Vĩnh Thạnh, Cống Đá, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1156 /UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 20/07/2026.	Từ trụ M44/248B đến trụ M44/309 và từ trụ L45/328 đến trụ L45/273 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, La Ghi, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + DS 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + DS 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Trà Met -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	Địa phương đề nghị cắt điện

50		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng, từ trụ M44/249 đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/249 đến trụ M44/328 và từ trụ L45/328 đến trụ L45/273 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + DS 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + DS 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Trà Met -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD 2026
51		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	_Dựng trụ + Sang MBA qua trụ mới đã dựng + Thu hồi trụ +Thay dây dẫn trung thế từ 3xAC240mm2 thành dây bọc 3xACXH240mm2 và lắp bổ sung dây chống sét đoạn từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 tuyến 475 Trà Ôn và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/320 và từ trụ L45/269 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	Ấp La Ghì, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + DS 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + DS 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt 3LTD Trà Met -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	ĐTXD 2026

52		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	_ Điện lực Trà Ôn (2CN). _ XNDV ĐLVL (2CN)	Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Tụ Bù Trà Ôn U1 trụ L45/264 tuyến 475 Trà Ôn và Tụ Bù Trà Ôn U4 trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trụ L45/264 tuyến 475 Trà Ôn và trụ M44/294A tuyến 477 Trà Ôn.	Ấp Cống Đá, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_ Cắt MC 475TO + DS 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _ Cắt MC 477TO + DS 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt Rec Nhà Thí +3LTD Nhà Thí -1 trụ M44/T261/1 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. _ Cắt 3LTD Trà Met -K7 trụ L45/T247/1 tuyến 477CK.	Thí nghiệm CBM
53		04h30	18h30	Điện lực Ngũ Lạc+ Điện lực Duyên Hải	- Đóng đẳng áp 473DT sang 477DT đến LBS Khóm 2 TXDH - Đóng đẳng áp 473DT sang 472DT đến LBS Thống Nhất - Đóng đẳng áp 473DT sang 471DT đến LBS Giồng Ốt - Đóng đẳng áp 471DT sang 472DT đến Recloser Đông Hải qua LBS Long Khánh - Đông Hải - Đóng đẳng áp 477DT sang 472DT: + Đóng LBS NT 472DT-477DT + Cắt Recloser Bào Sen + Cắt 3DS1 Bào Sen có điện không tải + Đóng Recloser Bào Sen + 06h00 cắt LBS Động Cao + Đóng 3DS+LBS NT 474DT-477DT + Cắt LBS Khu Định Cư + Cắt LBS Mé Láng + Cắt 3DS2 Kênh Tắc không điện + Đóng Recloser Đông Hải đến 3DS2 Kênh Tắc					

54		06h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (8CN)	Quản tole đầu trụ và bọc cách điện lèo nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật từ trụ 472-471DT/01 đến trụ 472-471/48, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc đầu nối cáp ngầm trung thế trụ 472-471DT/01, 3DS 471DT trụ 472-471DT/11, 3DS 472DT trụ 472-471DT/12, thay 02 bộ dây chằng trung áp và 02 bộ móng neo ri sét trụ 472-474DT/40, di dời nhánh Phước Hội 1 đầu nối trụ 472-471DT/41 sang trụ 472-471DT/42, trục chính tuyến 472, 471 Duyên Trà	Từ trụ 472-471DT/01 đến trụ 472-471/48, 472-471DT/P41/01, trục chính tuyến 472, 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt MC 472, MC 471 và kéo khỏi vị trí vận hành trạm 110kV Duyên Trà - Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/43 - Cắt 3DS2 NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/44 - Cắt LBS Mé Láng trụ 472-471DT/51A - Cắt 3DS1 Mé Láng trụ 472-471DT/51 - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E - Cắt 3DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C - Cắt 3LBFCO Cây Xoài 5 trụ 472--474DT-2/P23/01 (472DT) - Đóng DTĐ 472-76, DTĐ 471-76 trạm 110kV Duyên Trà	Công trình SCTX, khắc phục vận hành
55		06h00	18h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Dựng đoạn ngon trụ BTLT 2x12m-2D: 06 trụ, nâng cấp đường dây trung thế Cầu Ba Vinh 1 từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 477DT/T213/83A đến trụ 477DT/T213/P83A/15 (từ 2xAC-50mm2 thành 3xACKP-50mm2+1xACKP-50mm2), dài 1.039 mét, nâng cấp trạm Cầu Ba Vinh 1 từ 1x75kVA thành 3P-250kVA trụ 477DT/T213/P83A/15, Cải tạo ĐDHA trạm Cầu Ba Vinh 1 từ 1 pha lên 3 pha từ trụ a13 đến trụ b5 (từ LV-ABC 4x50mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), dài 753 mét, thuộc lưới hạ áp trạm Cầu Ba Vinh 1, nhánh Cầu Ba Vinh 1, tuyến 377 Duyên Trà.	Từ trụ 477DT/T213/83A đến trụ 477DT/T213/P83A/15, từ trụ a13 đến trụ b5, thuộc lưới hạ áp trạm Cầu Ba Vinh 1, nhánh Cầu Ba Vinh 1, tuyến 377 Duyên Trà.	Xã Đông Hải	- Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS2 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/178 (472DT) - Cắt LBS Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/02 - Cắt 3DS2 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/03	Công trình ĐTXD

56		08h00	09h30	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (2CN)	Tháo thu hồi FCO + LA trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53, nhánh Cầu Ba Vinh, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Kinh Xáng 5 trụ 477DT/T213/53, nhánh Cầu Ba Vinh, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Định An - xã Đông Hải	- Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS2 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/178 (472DT) - Cắt LBS Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/02 - Cắt 3DS2 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/03	Công trình SCL
57		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (8CN)	Lắp tăng cường đoạn cáp và ép đầu coss ép để chống gãy đầu coss 3LBFCO Kinh Xáng 6 trụ 477DT/T213/T10/01, 3LBFCO Động Cao 2 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/P238/01, thay sứ đứng trung áp pha 2 trụ 477DT/T213/62, xử lý lều trung áp bị tưa trụ 477DT/T213/59, đường dây 22kV tuyến 472 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/T10/01, 477DT/T213/(59, 62), 472-474DT-2/P128A/T19/P238/01, đường dây 22kV tuyến 472 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt LBS Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/177 (472DT) - Cắt 3DS2 Động Cao trụ 472-474DT-2/P128A/T19/178 (472DT) - Cắt LBS Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/02 - Cắt 3DS2 Cầu Ba Vinh trụ 474DT/T60/03	Khắc phục vận hành
58		08h00	09h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đến trung thế, kết hợp bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Châu Văn Hùm trụ 477DT/T213/P91/P1/T42A/01, nhánh Châu Văn Hùm, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Châu Văn Hùm trụ 477DT/T213/P91/P1/T42A/01, nhánh Châu Văn Hùm, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Châu Văn Hùm trụ 477DT/T213/P91/P1/42A (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
59		09h00	10h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	Chỉnh sứ đứng trung áp bị nghiêng trụ 477DT/T213/P91/P1/56/4/9/28/05 nhánh Hồ Tàu 4, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trụ 477DT/T213/P91/P1/56/4/9/28/05 nhánh Hồ Tàu 4, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt LBFCO Hồ Tàu 4 477DT/T213/P91/P1/56/4/9/28/03 (472DT)	Khắc phục vận hành

60		10h00	11h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	- Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đến trung thế, trạm Đặng Thành Tâm trụ 477DT/T213/P82B/01, nhánh Đặng Thành Tâm, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Đặng Thành Tâm trụ 477DT/T213/P82B/01, nhánh Đặng Thành Tâm, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Định An - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Đặng Thành Tâm trụ 477DT/T213/82B (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng chưa ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
61		14h00	15h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	- Bảo dưỡng định kỳ TI, TU mạch đo đến trung thế, trạm Trạm sạc điện V-Green 76 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T245/01, nhánh trạm sạc điện V-Green 76, tuyến 472 Duyên Trà - Đã bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH ngày 02/4/2026	Tại trạm Trạm sạc điện V-Green 76 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T245/01, nhánh trạm sạc điện V-Green 76, tuyến 471 Duyên Trà	Ấp Động Cao - xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Trạm sạc điện V-Green 76 trụ 472-474DT-2/P128A/T19/245 (472DT) - TI, TU trung thế tài sản ngành điện - Khách hàng đã ký vận hành thuê	Bảo dưỡng định kỳ
62		13h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (2CN)	Thay thùng CDĐK trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	Tại trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22, nhánh Động Cao 11, tuyến 477 Duyên Trà	Ấp Động Cao - xã Đông Hải	Cắt CB + 3FCO trạm Động Cao 18 trụ 477DT/T213/T125/22 (472DT)	Công trình SCL

63		07h00	17h00	Điện lực Ngủ Lặc	Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	Căng dây, đấu nối đường dây 22kV XDM vào vận hành, nâng cấp trạm Phước Thiện 5 từ 1x25kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 sang trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10 (đường dây XDM), Cải tạo ĐDHA trạm Phước Thiện 5 từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), dài 1.075,5 mét từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5, Dựng đoạn ngon BTLT 2x14-230-2D- MG-2x14-KH đội lưới trung áp, căng dây đấu nối đường dây 22kV XDM vào vận hành từ trụ 477DT/T213/P91/P1/34 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/35, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	Từ trụ 477DT/T213/P91/P1/34 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/35, 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10, từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt 3LBFCO Phước Thiện trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 (472DT)	Công trình ĐTXD
64		06h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty cổ phần S - Power (20 CN)	Hạ cao độ đường dây 22kV khoảng trụ 472-471DT/(131-133) tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà xuống khoảng 2 mét để đảm bảo khoảng cách giao chéo đường dây 110kV (XDM) khoảng trụ T5-T6	Từ trụ 472-471DT/(131-133) tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà	Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt LBS Mé Láng trụ 472-471DT/51A - Cắt 3 DS1 Mé Láng trụ 472-471DT/51 - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E - Cắt 3 DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C - Cắt DS1 Bào Sen trụ 477DT/165A - Cắt LBS Giồng Ót trụ 472-471DT-2/P198/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Ót trụ 472-471DT-2/P198/01 - Cắt 3DS2 Kênh Tắt trụ 472-474DT/P128A/03 - Cắt LBS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/02 - Cắt 3DS Khu Định Cư trụ 472-474DT/P128A/01C	ĐTXD

65		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm	Trụ 472-471DT/52 , tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà	Ấp Mế Láng xã Ngũ Lạc	'- Cắt LBS Mế Láng trụ 472- 471DT/51A - Cắt 3 DS1 Mế Láng trụ 472- 471DT/51 - Cắt LBS Long Điền trụ 472- 471DT/51E - Cắt 3 DS1 Long Điền trụ 472- 471DT/51C - Cắt DS1 Bào Sen trụ 477DT/165A - Cắt LBS Giồng Ót trụ 472- 471DT-2/P198/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Ót trụ 472- 471DT-2/P198/01 - Cắt 3DS2 Kênh Tắt trụ 472- 474DT/P128A/03 - Cắt LBS Khu Định Cư trụ 472- 474DT/P128A/02 - Cắt 3DS Khu Định Cư trụ 472- 474DT/P128A/01C	Bảo trì hệ thống đo đếm
66		13h00	14h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 472-471DT-2/P62/(01-02) nhánh NT Phan Minh Chiến, tuyến 472 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt LBFCO NT Phan Minh Chiến trụ 472-471DT/62	Bảo trì VH thuê
67		14h00	15h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 472-471DT-2/P98/01 nhánh NT Lê Thị Lan, tuyến 472 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt 3 LBFCO NT Lê Thị Lan trụ 472-471DT/98	Bảo trì VH thuê
68		15h00	16h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 472-471DT-2/T103/(01-03) nhánh NT Nguyễn Minh Khởi, tuyến 472 Duyên Trà	Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Minh Khởi trụ 472-471DT/103	Bảo trì VH thuê

69		07h00	17h30	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	Tháp ngon dựng trụ đội lưới căng dây đầu nối đường dây 22kV XDM tại giữa khoảng trụ 472-471DT/(210- 211), cắt thu hồi đoạn dây trụ 472- 471DT/211	Trụ 472-471DT/(210-211), tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà	Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 - Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472- 471DT/130 (thường mở) - Cắt LBS Giồng Ốt trụ 472- 471DT-2/P198/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Ốt trụ 472- 471DT-2/P198/01	ĐTXD
70		13h00	17h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm Nhiệt Điện I-5, Cty Quán Anh, Lê Thị Cù	Trụ 472-471DT-2/P206/01, 471DT/T213/14/22, 471DT/T213/14/T08A/01, tuyến 472 Duyên Trà	Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 - Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472- 471DT/130 (thường mở) - Cắt LBS Giồng Ốt trụ 472- 471DT-2/P198/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Ốt trụ 472- 471DT-2/P198/01	Bảo trì hệ thống đo đếm
71		07h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (12 CN)	- Lắp hoàn thiện LBS Giồng Ốt trụ 472-471DT-1/P198/01 thiết bị kết nối hệ thống SCADA, tăng cường chống gầy	Trụ 472-471DT-1/P198/01, tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà	Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 - Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472- 471DT/130 (thường mở) - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02	ĐTXD

72		08h00	10h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/T147/T82/09, trụ 477DT/T147/T82/T09/01 nhánh Nguyễn Thanh Trọng, tuyến 477 Duyên Trà (471 Duyên Trà)	Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 - Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472- 471DT/130 (thường mở) - Cắt LBS Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/01 - Cắt 3 DS2 Giồng Bòn Bon trụ 477DT/T147/T82/02	Bảo trì VH thuê
73		09h30	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải (03 CN)	Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	Trụ 477DT/T147/T82/P26/(01- 06) nhánh Tiêu Văn Nghĩa, tuyến 477 Duyên Trà (471 Duyên Trà)	-Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt LBFCO Tiêu Văn Nghĩa trụ 477DT/T147/T82/26	Bảo trì VH thuê
74		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	- Lắp 3 DS1 Thanh Sơn trụ 475TR/98A - Thay LBS Thanh Sơn tại trụ 475TR/99 - Dựng trụ BTLT 12 mét và lắp đặt 3DS2 Thanh Sơn trụ 99A - Đầu nối trạm Trà Cú A1-1(1x160kva) trụ 475TR/82 Điện lực xác nhận không thay đổi thứ tự pha, đồng vị pha khi kết thúc công tác với Ca trực điều độ đương ca	- Trục chính tuyến 475TR trụ 475TR/(82, 98-100).	-Xã Trà Cú.	- Cắt LBS Khóm 2 trụ 475TR/81A. - Cắt 3DS1 Khóm 2 trụ 475TR/81. - Cắt LBS CosLa trụ 475TR/113. - Cắt 3DS2 CosLa trụ 475TR/114.	ĐTXD
75		08h00	11h00	Điện lực Trà Cú	Cty TNHH Mai Thịnh Hưng (05)	- Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Diệp Phép.	- Tại trụ a4 lưới hạ áp trạm Sóc Chà 6.	-Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 6 trụ 475TR/T83/T14/09.	Di dời

76		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (04CN)	- Tăng cường đầu coss thiết bị.	- Tuyến 475TR trụ 475TR/T83/01, 475TR/(96, 102, 104).	-Xã Trà Cú.	- Cắt LBS Khóm 2 trụ 475TR/81A. - Cắt 3DS1 Khóm 2 trụ 475TR/81. - Cắt LBS CosLa trụ 475TR/113. - Cắt 3DS2 CosLa trụ 475TR/114.	SCTX
77		07h00	16h00	-Điện lực Càng Long	Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật công nghệ Hoàng Phát (15CN)	Xử lý tồn tại công trình SCL BS 2026: - Dựng đoạn ngọn tại trụ 40 nối tuyến Tân An - Huyện Hội. - Tháp sắt và thay phụ kiện trụ 39, 41, 42 nối tuyến Tân An - Huyện Hội	Từ trụ 473CK/P168/39 đến trụ 473CK/P168/42	-Xã Tân An	- Cắt Recloser Tân An tại trụ 473CK/P168/03 - Cắt 3DS2 Tân An tại trụ 473CK/P168/3A - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91 Đóng đăng áp 480TV	SCL BS 2026
78		08h00	12h00	-Điện lực Càng Long	Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (04CN)	Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Căng dây đầu nối nhánh 22kV và TBA Kinh B7 công suất 160kVA	Tại trụ 473CK/P168/48	-Xã Tân An	- Cắt Recloser Tân An tại trụ 473CK/P168/03 - Cắt 3DS2 Tân An tại trụ 473CK/P168/3A - Cắt LBS Kinh A tại trụ 473CK/P168/92 - Cắt 3DS1 Kinh A tại trụ 473CK/P168/91	ĐTXD 2026
79		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế + TI trạm CN Tân An	Tại thùng CD +ĐK trạm CN Tân An trụ số 473CK/P168/T05/01	-Xã An Trường	Cắt CB trạm CN Tân An tại trụ 473CK/P168/T05/01, Cắt 3FCO CN Tân An tại trụ 473CK/P168/05	Thay định kỳ
80		09h30	11h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay 03 điện kế trạm BĐ Tân An (điện kế trực tiếp)	Tại thùng CD +ĐK trạm BĐ Tân An trụ số 473CK/P168/P1-09/01A	-Xã An Trường	Cắt 3CB + 3FCO trạm BĐ Tân An tại trụ 473CK/P168/P1-09/01A	Thay định kỳ

81		13h00	14h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế trạm Nhà Thờ 6	Tại thùng CD +ĐK trạm Nhà Thờ 6 tại trụ 473CK/P168/P09/T30/02	-Xã An Trường	Cất CB + FCO trạm Nhà Thờ 6 tại trụ 473CK/P168/P09/T30/02	Thay định kỳ
82		14h30	15h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế trạm Long Hội 4 (điện kế trực tiếp)	Tại thùng CD +ĐK trạm Long Hội 4 tại trụ 473CK/P168/P09/P52/46	-Xã An Trường	Cất CB + FCO trạm Long Hội 4 tại trụ 473CK/P168/P09/P52/46	Thay định kỳ
83		16h00	17h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	Thay điện kế trạm Kinh B3	Tại thùng CD +ĐK trạm Kinh B3 tại trụ 473CK/P168/54	-Xã An Trường	Cất CB + 3FCO trạm Kinh B3 tại trụ 473CK/P168/54	Thay định kỳ
84		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đấu nối tuyến trung áp 3 pha Rạch Gốc 1 tại trụ 472TV/T97/P13/181 - Kéo rã căng dây cáp 3xACXH 50mm2: 200m - NCS TBA Rạch Gốc 1 từ 2x37,5kVA lên 3P 250kVA tại trụ 472TV/T97/P13/T181/03 - Đào móng, dựng trụ BTLT 12m-M12-ba: 1 vị trí - Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 5 bộ	- Đường dây trung áp Rạch Gốc 1 từ trụ 472TV/T97/P13/181 đến trụ 472TV/T97/P13/T181/3	-Xã Long Hòa	Cất LBS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/111 Cất 3DS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/110 Cất LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149A Cất 3DS 2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149B	ĐTXD

85		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Hải Thịnh (15 CN)	Di dời trụ điện thi công cầu, đường lộ 30 khu vực xã Long Hòa và Hòa Minh	472TV/T97/P13/(240-276)	-Xã Long Hòa	Cắt LBS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/111 Cắt 3DS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/110 Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149A Cắt 3DS 2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149B	Theo đề nghị của k/hàng
86		8h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 1 bộ - Thu hồi trụ BTLT 12m:- 2 vị trí	- Từ trụ 472TV/T97/P13/172 đến trụ 472TV/T97/P13/P271/1	-Xã Long Hòa	Cắt LBS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/111 Cắt 3DS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/110 Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149A Cắt 3DS 2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149B	ĐTXD
87		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 2 bộ - Thu hồi trụ BTLT 12m: 1 vị trí	- Từ trụ 472TV/T97/P13/P251/37 đến trụ 472TV/T97/P13/P251/39	-Xã Long Hòa	Cắt LBS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/111 Cắt 3DS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/110 Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149A Cắt 3DS 2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149B	ĐTXD
88		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào móng, dựng trụ BTLT 12m-M12-ba: 3 vị trí - Đào, đặt cống, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MG-2x12-KH: 1 vị trí - Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 5 bộ - Thu hồi trụ BTLT 10m:- 4 vị trí	- Từ trụ 472TV/T97/P13/268 đến trụ 472TV/T97/P13/273	-Xã Long Hòa	Cắt LBS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/111 Cắt 3DS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/110 Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149A Cắt 3DS 2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149B	ĐTXD

89		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	- Đào móng, dựng trụ BTLT 12m-M12-ba: 1 vị trí - Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 2 bộ - Thu hồi trụ BTLT 12m-: 2 vị trí	- Từ trụ 472TV/T97/P13/284 đến trụ 472TV/T97/P13/286	-Xã Long Hòa	Cắt LBS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/111 Cắt 3DS Bến Phà tại trụ 472TV/T97/P13/P63/110 Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149A Cắt 3DS 2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/149B	ĐTXD
90		9h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ+TI định kỳ trạm.	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cả Bảy tại trụ 472TV/T97/P13/163 tuyến 472TV	-Áp Xẻo Ranh xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Cả Bảy tại trụ 472TV/T97/P13/163 (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ
91		10h30	11h30	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ+TI định kỳ trạm.	-Tại thùng CB-ĐK Trạm UB Long Hòa 2 tại trụ 472TV/T97/P13/215 tuyến 472TV	-Áp Xẻo Ranh xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm UB Long Hòa 2 tại trụ 472TV/T97/P13/215 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	-Thay định kỳ
92		12h00	13h00	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 06/2030).	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Giồng 5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/T269/01 tuyến 472TV	-Áp Rạch Giồng xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Giồng 5 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/T269/01 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	-Thay định kỳ
93		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 02/2029).	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Giồng 4 tại trụ 472TV/T97/P13/276 tuyến 472TV	-Áp Rạch Giồng xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Giồng 4 tại trụ 472TV/T97/P13/276 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	-Thay định kỳ
94		14h30	15h30	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PT Điện Trà Vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029).	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thủ Sau 2-2 tại trụ 472TV/T97/P13/312 tuyến 472TV	-Áp Hai Thủ xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Thủ Sau 2-2 tại trụ 472TV/T97/P13/312 (Tài sản khách hàng tự QLVH)	-Thay định kỳ

95		16h00	17h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ+TI định kỳ trạm.	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Rạch Giồng tại trụ 472TV/T97/P13/228 tuyến 472TV	-Áp Rạch Giồng xã Long Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Giồng tại trụ 472TV/T97/P13/228 (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ
----	--	-------	-------	----------------------	------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------	--	---------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong