

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 22kV tháng 09 năm 2026

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Sáu 04/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Công ty Liên Đạt	-Thay thay sứ đứng, sứ dừng tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Trụ 480/11, trụ 480/23, trụ 480/32, trụ 480//35, trụ 480TT/60, trụ 480TT/66 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Cô lập điện tuyến 480 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 480TT/02/22 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 480TT/476TT/474TT/26/23 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Cắt LBS+3LTD trụ 480TT/91 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO trụ 480TT/104/01 NR Thạnh Ngãi	-Xử lý tồn tại SCL bỏ sung 2026

2		11h00	16h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	- Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Giồng Lớn - Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Trà Kháo 1 - Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Giồng Dầu 4	- Nhánh rẽ Giồng Lớn từ trụ 477CK/P78/28 đến trụ 477CK/P78/P28/01 - Nhánh rẽ Trà Kháo 1 từ trụ 477CK/P78/37 đến trụ 477CK/P78/P37/01 - Nhánh rẽ Giồng Dầu 4 từ trụ 477CK/P78/50 đến trụ 477CK/P78/P50/02	Áp Trà Kháo, Giồng Dầu, xã Cầu Kè	- Cắt 3LBFCO Trà Kháo tại trụ 477CK/78 - Cắt 3LBFCO Trà Kháo A tại trụ 477CK/138 Không mất điện cơ quan hành chính	SCL
3		10h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối nhánh rẽ Cây Đa	Nhánh rẽ Cây Đa từ trụ 477CK/T106/42 đến trụ 477CK/T106/P42/02	Áp Bà My, xã Tam Ngãi	- Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 - Cắt 3DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A - Cắt LBS NT An Phú Tân - Tam Ngãi tại trụ 480CK/P196/105 - Cắt 3DS2 NT An Phú Tân - Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/59 Không mất điện cơ quan hành chính	SCL
4		08h00	09h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Bảo trì HTĐĐ trung thế (PB1608T001018 - Ranh giới Hòa Thuận-Hưng Mỹ)	Tại trụ 472TV/T97/88A	Phường Hòa Thuận	Cắt LBS NT 472TV-471LD trụ 472TV/T97/89. Cắt 03 DS1 NT 472TV-471LD trụ 471-479LD-1/T107/47. Cắt 03 DS2 NT 472TV-471LD trụ 472TV/T97/88.	Bảo trì HTDD

1	Thứ Bảy 05/09/2026	07h00	12h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	- Thay dây 1AC50+1AC50 thành 1ACXH50+1AC50 chiều dài 140 mét; Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 2x12m MG: 01 vị trí nhánh rẽ Cầu Đầu Giồng - Thay dây 1AC50+1AC50 thành 1ACXH50+1AC50 chiều dài 231 mét nhánh rẽ Ngọc Hồ 4 - Thay dây 1AC50+1AC50 thành 1ACXH50+1AC50 chiều dài 164 mét nhánh rẽ Cây Xanh 3 - Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ Ngọc Hồ 1.	- Nhánh rẽ Cầu Đầu Giồng từ trụ 480CK/P196/98 đến trụ 480CK/P196/P98/02 - Nhánh rẽ Ngọc Hồ 4 từ trụ 480CK/P196/68 đến trụ 480CK/P196/T68/03 - Nhánh rẽ Cây Xanh 3 từ trụ 480CK/P196/P72/10 đến trụ 480CK/P196/P72/P10/03 - Nhánh rẽ Ngọc Hồ 1 từ trụ 480CK/P196/95 đến trụ 480CK/P196/T95/01	Áp Ngọc Hồ, Bung Lớn, xã Tam Ngải	- Cắt LBS An Trại tại trụ 480CK/163 (480CK) - Cắt 03DS1 An Trại tại trụ 480CK/162A (480CK) - Cắt LBS NT An Phú Tân -Tam Ngải tại trụ 480CK/P196/105/480CK/477CK (480CK) - Cắt 03DS2 NT An Phú Tân-Tam Ngải tại trụ 477CK/T106/59 (477CK)	SCL
1	Chủ nhật 06/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre	-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ổp tole, bít lỗ trụ, thay LA, FCO, bảo trì các hệ thống đo đếm từ trụ 473BTre/117 đến trụ 473BTre/153 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ trụ 473BTre/117 đến trụ 473BTre/153 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt LBS trụ 473BTre/115 + 3DS trụ 473BTre/116 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS+3DS trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre -Cắt LBS+3DS trụ 473BTre/141 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hữu Trung	-Cắt gốc thu hồi trụ và dựng mới trụ trung thế 480GL/78, trụ HT3, di dời lưới trung thế, lưới hạ thế qua trụ mới trụ 480GL/78 và HT3, lắp xà sứ căng dây, sang dây trung thế qua trụ 480GL/78 (dựng mới) tuyến Giao Long - An Phước	-Tür trụ 480GL/78 (cũ, mới), trụ HT3 tuyến Giao Long - An Phước	-Xã Giao Long	-Cô lập điện tuyến 480 trạm 110kV Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/79/01 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A NR Quới Sơn	-Di dời trụ theo đề nghị Ban QLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long
3		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang lưới hạ thế, cáp quang trụ 480BTre/41/56, trụ 480BTre/41/57, trụ 480BTre/41/60, trụ 480BTre/41/63, trụ 480BTre/41/64, trụ 480BTre/41/65, trụ 480BTre/41/68, trụ 480BTre/41/69, trụ 480BTre/41/70, trụ 480BTre/41/73, trụ 480BTre/41/74, trụ 480BTre/41/79, trụ 480BTre/41/80, trụ HTa/5, tháp đã, bổ sung sứ dừng trụ 480BTre/41/80 (mới) tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Trụ 480BTre/41/56, trụ 480BTre/41/57, trụ 480BTre/41/60, trụ 480BTre/41/63, trụ 480BTre/41/64, trụ 480BTre/41/65, trụ 480BTre/41/68, trụ 480BTre/41/69, trụ 480BTre/41/70, trụ 480BTre/41/73, trụ 480BTre/41/74, trụ 480BTre/41/79, trụ 480BTre/41/80, trụ HTa/5, trụ 480BTre/41/80 (mới) tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xử lý tồn tại công trình KFW

4		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty SELTEC	-Thí nghiệm Recloser, DS 3 pha, 6LA, TU cấp nguồn, FCO, hệ thống tiếp địa trụ 475GL/23/08/20 tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2, thí nghiệm 3LA, hệ thống tiếp đất LA trụ 475GL/23/08/20/01, thí nghiệm 3LBFCO, MBA, 3LA, MBA 2000kVA, ACB 3200A, mẫu đầu, hệ thống tiếp địa trạm trụ 475GL/23/08/20/05 NR Công ty Thế Giới Việt (Công ty Thế Giới Việt)	-Trụ 475GL/23/08/20 tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2, trụ 475GL/23/08/20/01, trụ 475GL/23/08/20/05 NR Công ty Thế Giới Việt	-Xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/08/15 tuyến KCN Giao Long giai đoạn 2 -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 tuyến mạch 2 KCN Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ theo TT02
5		06h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Công ty Rạng Đông	-Lắp đặt dừng, thiết bị, kéo dây qua lưới đấu nối (NR XDM) trụ 472TT/57 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Nhổ thu hồi trụ cũ từ trụ 472TT/35 đến trụ 472TT/74 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Tại trụ 472TT/57 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Từ trụ 472TT/35 đến trụ 472TT/74 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Xã Tân Thành Bình	-Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-ĐTXD 2026
6		06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Nam Lập Phát	-Dựng trụ, lắp đặt phụ kiện, tháp sắt, thay dây hiện hữu thành dây 3ACKP185+1ACKP120mm2 từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/40 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73 NR Vĩnh An.	-Từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/40 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/12 NR Ba Tri - Vĩnh An. -3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cắt. -3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh đang cắt.	-ĐTXD 2026
7		06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-HTX Hưng Phú	-Sang lưới trung - hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung áp từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thạnh Hải.	-Từ trụ 475BTh/288/01 đến trụ 475BTh/288/28 NR Thạnh Hải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải -Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01 NR Thạnh Hải -Cắt 3DS trụ 475BTh/288/01A NR Thạnh Hải	-ĐTXD 2026

8		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM SX XD Mai Nguyễn (25CN)	- Dựng 01 cặp ngọn trụ BTLT 18m và 01 cặp trụ BTLT 14m đệm lưới trung thế hiện hữu. - Đầu nối đường dây trung thế 02 nắp xây dựng mới từ trụ 477-475TB/107 đến trụ 476PH/T143/P42/134 vào lưới hiện hữu (ĐTXD 2026): + Chuyển tải nhánh 22kV Song Phú sang vận hành tuyến 477 Tam Bình + Chuyển tải nhánh rẽ 22kV Ấp 8 Mỹ Lộc sang vận hành tuyến 477 Tam Bình, đầu nối tại trụ 477-475TB/106.	- Tại trụ 476PH/T143/P42/134, 476PH/T143/P42/T138/1 tuyến 475 Tam Bình - Từ trụ 475-477TB/107 đến trụ 473PH/T143/P42/134 tuyến 477, 475 Tam Bình	Ấp Mỹ Lộc, Hậu Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Công trình ĐTXD 2026
9		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Thu hồi DS Hậu Lộc -1	Tại trụ 476PH/T143/P42/131 tuyến 475 Tam Bình	Ấp Hậu Lộc, ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Sắp xếp thiết bị lộ ra 22kV trạm 110kV Tam Bình

10		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (04CN)	Lắp mới DS Hậu Lộc -1, thay cần thao tác DS Hậu Lộc -2	Tại trụ 477-475TB/83, 477-475TB/85 tuyến 477, 475 Tam Bình	Áp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố
11		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBFCO, lắp đà composite	Tại trụ 476PH/T143/P42/P134/7 tuyến 475 Tam Bình	Áp Phú Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cố

12		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình (02CN)	Thay LBF, LA, FCO, MCCB kiểm định định kỳ	Tại trụ 476PH/T143/P42/7, 476PH/T143/P42/27, 476PH/T143/P42/41, 476PH/T143/P42/T42/7 tuyến 475 Tam Bình	Áp Tân Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Ngăn ngừa sự cổ
13		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH MTV XD-TM Tín Thành Vĩnh Long (10CN)	Di dời trụ điện trung thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	Tại trụ 477-475TB/44 tuyến 477 Tam Bình	Xã Cái Ngang	- Cắt MC 475 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 475 Tam Bình - Cắt MC 477 + DS 477-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Kiểm tra Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 đang cắt + Cắt DS Tân Lộc - 2 tại trụ 476PH/T143/P42/5 tuyến 476 Phước Hòa. - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt LBS Cái Ngang tại trụ 477TB/T103/3 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Cái Ngang -1 tại trụ 477TB/T103/2 tuyến 475 Tam Bình.	Địa phương đề nghị cắt điện

14		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh đến 3LBF Tích Thiện tuyến 477 Trà Ôn.	Trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
15		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	Đóng 3LBF Tích Khánh, trụ M44/P179/55 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
16		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Vĩnh Xuân tuyến 475 Trà Ôn.	Trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	Cắt LBS Vĩnh Xuân trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
17		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	Đóng Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	Chuyển nguồn
18		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ từ trụ M44/248B đến trụ L45/328 tuyến 475-477 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/248B đến trụ M44/328 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.	_ Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _ Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _ Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _ Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD 2026

19		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	Thu hồi trụ, kéo dây, sang MBA qua trụ mới từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 475 Trà Ôn.	Áp La Ghi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD 2026
20		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (6CN)	_Lắp mới 3LBF Đình Trà Ngoa 1 tại trụ M44/T261/156 tuyến 477 Trà Ôn. _Di dời LBF Bang Chang từ trụ M44/T261/P147/P39/3 về trụ M44/T261/P147/39 tuyến 477 Trà Ôn.	_Tại trụ M44/T261/156 tuyến 477 Trà Ôn. _Từ trụ M44/T261/P147/P39/3 về trụ M44/T261/P147/39 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Phạm Thị Mến, Ông Tín, xã Trà Côn.	_Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. _Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. _Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. _Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	Xử lý khiếm khuyết lưới điện

21		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công ty TNHH MTV XD - TM Tin Thành Vinh Long (10CN)	Dựng 2 trụ 8,5 mét tại trụ hạ áp số 5-6 thuộc trạm Bang Chang 1A trụ M44/T261/P147/P39/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Tại trụ hạ áp số 5-6 thuộc trạm Bang Chang 1A trụ M44/T261/P147/P39/4 tuyến 477 Trà Ôn.	Áp Bang Chang, xã Trà Côn.	Cắt MC 475TO + kéo MC 475 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DNĐ 475-7 tuyến 475 Trà Ôn. Cắt MC 477TO + kéo MC 477 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DNĐ 477-7 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt 3LBF Tích Thiện, trụ M44/P296/4 tuyến 477 Trà Ôn. Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. Kiểm 3LBF Đình Trà Ngoa, trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn (đang cắt).	ĐTXD 2026
22		07h00	13h00	Điện lực Cầu Kè	Công ty TNHH Cổ phần KTĐ APHANTECH	- Thay dây, đầu nối hoàn chỉnh đến điểm đầu nối - Xử lý tồn tại, nhỏ trụ thu hồi và chỉnh trụ nghiêng	Nhánh rẽ Mỹ Văn từ trụ 474CK/T214/02 đến trụ 474CK/T214/20	Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 - Cắt 3DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/176 - Cắt 3LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 474CK/302	SCL
1	Thứ Ba 08/09/2026	07h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX Minh Thành	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn tại từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473; Từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474; Từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473; Từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474; Từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cô lập điện tuyến 473, 474 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình KfW

2		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026; Hạng mục cải tạo trực chính tuyến 477DT từ trụ 477DT/(38-40)	- Trụ 477DT/(38-40), tuyến 477 Duyên Trà	- Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS2 Giồng Ôi trụ 477DT/45 - Cắt MC 477 trạm 110kV Duyên Trà - Cắt 3 DS 477DT trụ 477DT/07 Không mất điện cơ quan hành chính	ĐTXD
3		08h00	09h30	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Bảo trì HTĐĐ trung thế (PB1608T001017 - Ranh giới Sầm Bua)	Tại trụ 480TV/131	Phường Nguyệt Hóa	Cắt Recloser Song Lộc tại trụ 480TV/130. Cắt 03 DS1 Song Lộc tại trụ 480TV/129. Cắt 03 DS2 Song Lộc tại trụ 480TV/132.	Bảo trì HTDD
1	Thứ Tư 09/09/2026	07h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	- Điện lực Duyên Hải - Công ty TNHH KTD Phương Nam	- Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc DS1 Bến Giá - Bàn giao Công ty TNHH KTD Phương Nam nhỏ thu hồi trụ giữa khoảng trụ 473DT/(149B-150)	- Trụ 473DT/149A, giữa khoảng trụ 473DT/(149B-150) tuyến 473 Duyên Trà	- Phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS2 Ngũ Lạc trụ 473DT/116□ - Cắt LBS Ngũ Lạc trụ 473DT/115 - Cắt LBS Bến Giá trụ 473DT/149B - Cắt 3 DS2 Bến Giá trụ 473DT/150 - Kiểm tra 3 LBFCO Long Hữu 1 trụ 473DT/137A (sổ cũ) đang ở vị trí mở□ Không mất điện cơ quan hành chính	KWF

1	Thứ Năm 10/09/2026	06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Đầu nối đường dây 22kV XDM Nhiệt Điện I-4 tại trụ 472-471DT/213, cắt thu hồi đoạn dây tại trụ 472-471DT/211, cắt cô lập đoạn dây NMNĐ Duyên Hải 3 tại trụ 471DT/T213/01, 471DT/T213/14/01, chuyển nhánh 12,7kV Trần Thị Yên từ trụ 471DT/T213/T10/03 sang nhánh XDM, chuyển nhánh 12,7kV Nguyễn Út Nhi, Cty CP Phú Xuân 1 từ trụ 471DT/T213/T10/06A sang nhánh XDM, chuyển nhánh 12,7kV Mobiphone DH từ trụ 471DT/T213/T10/07 sang nhánh XDM, chuyển nhánh 22kV Toàn Cầu V Green từ trụ 471DT/T213/T10/09 sang nhánh XDM, chuyển nhánh 22kV Cty Quán Anh sang nhánh XDM	Trụ 472-471DT/(211,213), từ trụ 471DT/T213/01 đến trụ 471DT/T213/14/01, từ trụ 471DT/T213/T10/(01-11), từ trụ 471DT/T213/(01-13) (XDM), tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà; Trụ 477DT/T147/T66/P17A/(21-22A) nhánh 22kV Khâu Lỡ, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)	- Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 - Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 - Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472-471DT/130 (thường mở) - Cắt LBS Giồng Ốt trụ 472-471DT-1/P198/01 - Cắt 3 DS Giồng Ốt trụ 472-471DT-1/P198/01 - Cắt LBFCO Khâu Lỡ trụ 477DT/T147/T66/P17A/01 Không mất điện cơ quan hành chính	ĐTXD
2		09h30	11h00	Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú	'- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Trà Cú- Châu Thành (PB1604T000893)	- Tuyến 474TV trụ 474TV/176.	Xã Tập Sơn	- Cắt Recloser Trà Cú trụ 474TV/174; - Cắt DS1 Trà Cú trụ 474TV/173A; - Cắt DS2 Trà Cú trụ 474TV/176A	Bảo trì HTDD
3		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	'- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Trường Thọ - Phước Hưng (PB1604T000897), vệ sinh LBS Trường Thọ - Phước Hưng.	- Tuyến 471TR trụ 471TR/P182/(20, 23).	Xã Tập Sơn	- Cắt LBS Trường Thọ- Phước Hưng trụ 471TR/P182/20; - Cắt 3DS1 Trường Thọ- Phước Hưng trụ 471TR/P182/19; - Cắt 3DS2 Trường Thọ- Phước Hưng trụ 471TR/P182/24.	Bảo trì HTDD

4		07h30	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	'- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Trà Cú- Duyên Hải 2 (PB1604T000894).	- Tuyến 478DT trụ 475-478DT-8/P109/51.	Xã Long Hiệp	- Cắt Recloser Phụ Áp Trạm trụ 475-478DT-8/P109/50; - Cắt 3DS1 Phụ Áp Trạm trụ 475-478DT-8/P109/49A; - Cắt 3DS2 Phụ Áp Trạm trụ 475-478DT-8/P109/52.	Bảo trì HTDD
1	Thứ Sáu 11/09/2026	06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trực chính tuyến 476DT từ trụ 476DT/(118-151) dựng trụ chèn, thay đà, dùng dây.	- Trụ 476DT/(118-151), tuyến 476 Duyên Trà	- Xã Long Hữu	- Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS2 Long Hữu trụ 476DT/117 - Cắt 3 DS Áp 12 trụ 476DT/T117/02 - Cắt 3 DS Áp 11 trụ 476DT/152 Không mất điện cơ quan hành chính	ĐTXD
1	Thứ Bảy 12/09/2026	07h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre	-Lắp 3 kíp Wire + 3 Hotline, đà, sứ, 3LA, 3FCO tại trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt LBS+3DS trụ 474BTre/43/27 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/29/01 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Dựng trụ BTLT 12m ghép đôi trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A NR Quới Sơn -Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/18/01 NR áp 9 Quới Sơn	-SCTX

3		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm	-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 471-476GTROM/61, 471-476GTROM/69, 471-476GTROM/86, 471-476GTROM/87, 471-476GTROM/99, 471-476GTROM/116, 471-476GTROM/117, 471-476GTROM/125, 471-476GTROM/152, 471-476GTROM/153 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 471-476GTROM/61, 471-476GTROM/69, 471-476GTROM/86, 471-476GTROM/87, 471-476GTROM/99, 471-476GTROM/116, 471-476GTROM/117, 471-476GTROM/125, 471-476GTROM/152, 471-476GTROM/153 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa	-Cắt Recloser+3DS trụ 471GTROM/46 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 476GTROM/79 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt -Cắt LBS+3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS+3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xử lý tồn tại công trình KfW
4		06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Hào Quang Phát	-Di dời trung thế trụ 478BTri/28/13 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/13 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3DS trụ 478BTri/28/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 NR Vĩnh An đang cắt. -Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh đang cắt	-GPMB thi công đường giao thông.

5		08h00	13h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại	-Bảo trì + ép lại lều trung thế trụ 471-473BĐ/32 (2 tầng lưới); thay LA chống sét đường dây (pha A) trụ 471-473BĐ/46 (tầng dưới) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/32, 471-473BĐ/46 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Bình Đại	-Cổ lập điện tuyến 471, 473 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 6DS trụ 471-473BĐ/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -3LBFCO trụ 471-473BĐ/15 tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Áp 2 Bình Thới) đang cắt -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty Quảng Nam	-Thay trụ 471BĐ/113/01 + thay dây trung thế từ trụ 471-473BĐ/113 tuyến Bình Đại - An Hóa đến trụ 471BĐ/113/02 NR 3P Ao Vuông	-Từ trụ 471-473BĐ/113 tuyến Bình Đại - An Hóa đến trụ 471BĐ/113/02 NR 3P Ao Vuông	-Xã Thanh Trị	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/137 (liên nối tuyến 471-473) tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-ĐTXD 2026

7		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày	-Phát quang trung thế và bảo trì thiết bị từ trụ 475MC/63-472MC/15/20/38 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Tủ trụ 475MC/63-472MC/15/20/38 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày, An Định, Thành Thái	-Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/37 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS trụ 475MC/188 + 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS trụ 472MC/15/20/119 + 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày	-SCTX
8		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách	-Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố, vệ sinh cách điện thiết bị từ trụ 473CL/06 đến trụ 473CL/124 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Tủ trụ 473CL/06 đến trụ 473CL/124 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách, Phú Phụng	-Cô lập điện tuyến 473 trạm 110kV Chợ Lách. -Cắt DS 3 pha trụ 473CL/G3 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Chợ Lách -Cắt Recloser+3DS trụ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định. -3DS liên nối tuyến 473 và 474 tại trụ 473-474CL/3B lộ ra tuyến 473-474 trạm 110kV Chợ Lách đang cắt. -3FCO liên nối nhánh rẽ Cầu Chữ Y và tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 474CL/37/25 nhánh rẽ Cầu Chữ Y đang cắt. -3FCO liên nối nhánh rẽ Sơn Qui và tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 474CL/45/19 nhánh rẽ Sơn Qui đang cắt. -3FCO liên nối nhánh rẽ Thái Lộc - Sơn Định và tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 474CL/47/17 nhánh rẽ Thái Lộc - Sơn Định đang cắt. -3LBFCO trụ 474CL/16/21 nhánh rẽ Đường Tránh đang cắt	-Ngăn ngừa sự cố

9		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hoà qua tuyến 477 Bình Minh đến LBS Rạch Múc tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	Áp Phú Ninh, xã Song Phú.	Đóng LBS Phú An tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	Chuyển nguồn
10		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh;	Áp Phú Mỹ, xã Song Phú.	Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc -1 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	Chuyển nguồn
11		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)	Chuyển nguồn tuyến 477 Phước Hoà qua tuyến 475 Bình Minh đến Rec Thuận Tiến tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	Tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Áp Phú An, xã Song Phú.	Đóng LBS Di Cư tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	Chuyển nguồn
12		06h30	17h00	Điện lực Cái Vồn	Điện lực Cái Vồn (2CN)		Tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	Áp Thuận Tiến A, Phường Bình Minh.	Cắt Rec Thuận Tiến + 03LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	Chuyển nguồn
13		07h00	17h00	Điện lực Cái Vồn	XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (8CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ thiết bị LA, FCO, kiểm định thiết bị Rec Đông Bình. - Lắp thiết bị chống chống đuôi chim, tháo thu hồi 03LTD tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt dừng lưới để lắp bộ DS liên động 3 pha tại trụ 477-475BM/52 tuyến 477 Bình Minh.	Tại trụ 477-475BM/51 và trụ 477-475BM/52 tuyến 477 Bình Minh.	Khóm Đông Thuận, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 475, MC 477 tuyến 475 và 477 Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 475-7 và DCL 477-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 và 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 03LTD Thuận Tiến - 2 trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	Thay thiết bị và kiểm định định kỳ thiết bị theo kế hoạch năm 2026

14		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Cty TNHH TM XS Mai Nguyễn (15CN)	Thi công đấu nối hoàn chỉnh đoạn trung thế vượt sông Mang Thít sau khi thi công xong 02 cột thép 28m và trả sơ đồ chuẩn	Từ trụ L48/58 đến trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	Xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	Công trình đầu tư xây dựng 2026
15		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Vệ sinh công nghiệp và kiểm định Rec Vũng Liêm Tam Bình và DS Vũng Liêm - Tam Bình -2	Tại trụ L48/58 và trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	Xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	Ngăn ngừa sự cố
16		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay LBF Út Ia kiểm định định kỳ	Tại trụ L48/T61/T7/9 tuyến 478 vùng Liêm	Xã Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	Ngăn ngừa sự cố
17		06h30	18h00	Điện lực Tam Bình	Điện lực Tam Bình + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	Thay 3LBF phân đoạn Hòa Thạnh - Hòa Hiệp kiểm định định kỳ	Tại trụ L48/T61/7 tuyến 478 Vũng Liêm	Xã Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	Ngăn ngừa sự cố

18		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ Rec Thị Trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh đến	Tại trụ M44/T157B/12 và trụ M44/190 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Ôn.	Cắt MC 471 trạm 110kV Trà Ôn Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
19		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	LBS Đầu Vòng trụ M44/190 và đến 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	Tại trụ M44/158 và trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh	Xã Trà Ôn.	Đóng Rec Thị trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh. Đóng LBS Nhà Thờ +3LTD Nhà Thờ -1 trụ M44/158 tuyến 471 Trà Ôn. Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
20		06h10	18h15	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)	Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa đến LBS Trà Ngoa và đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.	Trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	Chuyển nguồn
21		18h05	06h20	Điện lực Trà Ôn	Điện lực Trà Ôn (2CN)		Trụ M44/T222/106 tuyến 471 Trà Ôn.	Xã Trà Côn.	Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa trụ M44/T261/167 tuyến 477 Trà Ôn.	Chuyển nguồn

22		06h30	18h00	Điện lực Trà Ôn	Công Ty TNHH MTV XĐĐ An Thọ (50CN)	Thu hồi trụ từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/248A tuyến 471-473 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/248A tuyến 471-473 Trà Ôn.	Áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ tuyến 471 Trà Ôn. -Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ tuyến 473 Trà Ôn. -Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. -Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. -Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	ĐTXD 2026
23		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Điện lực Tân Quới (04CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Mỹ Hòa, Hòa Thới, Hòa Thạnh, Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, theo công văn số: 309/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 10/8/2026. - Khắc phục tiếp đất trung thế bị mất cấp. - Thay định kỳ 3LBFCO Nguyễn Văn Thành	- Từ trụ 479TQ/147 đến trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới. - Tại trụ 479TQ/154/114, trụ 479TQ/154/116 tuyến 479 Tân Quới - Tại trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	Ngăn ngừa sự cố

24		07h00	17h00	Điện lực Tân Quới	Công ty TNHH Điện Kỹ Nghệ Đại Việt (04CN)	- Tăng cường chống trung thế khắc phục trụ nghiêng (Xóa bảo hành Công trình ĐTXD năm 2025).	- Tại trụ 479TQ/154/121 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Thử không còn điện + Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	Xóa bảo hành công trình ĐTXD năm 2025
1	Chủ nhật 13/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre	-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ổp tole, bịt lỗ trụ, thay LA, FCO, bảo trì các hệ thống đo đếm tại trạm từ trụ 474-479BTre/112 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre	-Tủ trụ 474-479BTre/112 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre '-Cắt LBS+3DS trụ 474-479BTre/111 tuyến 474 Bến Tre -Cắt Recloser+3DS trụ 474BTre/128/01 tuyến 474 Bến Tre -Tại trụ 474-479BTre/134 tuyến 474 Bến Tre (tầng dưới) đang dừng lưới -Cắt Recloser+3DS trụ 474BTRE/189 tuyến 479 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty SELTEC	-Thí nghiệm Recloser, DS 3 pha, 3LA, TU cấp nguồn, FCO, hệ thống tiếp địa trụ 475GL/23/33 tuyến KCN Giao Long 1, thí nghiệm 3LA, hệ thống tiếp đất LA trụ 475GL/23/33/01, thí nghiệm 3LBFCO, MBA 2000kVA, 3LA, ACB 3200A, mẫu dầu, hệ thống tiếp địa trạm trụ 475GL/23/33/05 NR Công ty Thế Giới Việt (Công ty Thế Giới Việt)	-Trụ 475GL/23/33 tuyến KCN Giao Long 1, trụ 475GL/23/33/01, trụ 475GL/23/33/05 NR Công ty Thế Giới Việt	-Xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/09 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ theo TT02
3		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang lưới hạ thế, cấp quang trụ 480BTre/41/49, trụ 480BTre/41/52, trụ 480BTre/41/53, trụ HT49a, tháp sắt trụ 480BTre/41/49A, trụ 480BTre/41/52A, trụ 480BTre/41/52A/01, dựng trụ hạ thế trụ sắt trụ HT49, HT52, HT53 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Trụ 480BTre/41/49, trụ 480BTre/41/52, trụ 480BTre/41/53, trụ HT49a, trụ 480BTre/41/49A, trụ 480BTre/41/52A, trụ 480BTre/41/52A/01, trụ HT49, HT52, HT53 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh	-Xử lý tồn tại công trình KFW
4		06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Nam Lập Phát	-Kéo dây trung thế từ trụ 475-477BTri/27 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - An Đức.	-Từ trụ 475-477BTri/27 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - An Đức.	-ĐT XD 2026
5		06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/185 đến trụ 475BTh/243 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Từ trụ 475BTh/185 đến trụ 475BTh/243 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Xã Thạnh Phong	-Cắt 3DS trụ 475BTh/184 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông -Cắt 3DS trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông -Đóng 3DS 1P (đang đóng) + LBS (đang cắt) trụ 475BTh/288/29 NR Thạnh Hải	-Ngăn ngừa sự cố

6		07h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐVLV (03CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM, cáp ngầm trung thế, Tủ RMU KHC Tỉnh 2, Tủ RMU KHC Tỉnh 3, Tủ RMU KHC Tỉnh 4 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Tủ trụ 471VLg/64/23 đến Tủ RMU KHC Tỉnh 2 đến tủ RMU KHC Tỉnh 3, từ Tủ RMU KHC Tỉnh 2 đến Tủ RMU KHC Tỉnh 4 tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	- Cắt LBS Phường 2 + 03 LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) , cắt DS KHC P9-1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long.	Thử nghiệm thiết bị
7		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Điện lực Ngũ Lạc	Quản tole đầu trụ và bọc cách điện lều nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật từ trụ 472-471DT/20 đến trụ 472-471/47, trực chính tuyến 472, 471 Duyên Trà	Từ trụ 472-471DT/20 đến trụ 472-471/47, trực chính tuyến 472, 471 Duyên Trà	Xã Ngũ Lạc	- Cắt MC 472, MC 471 trạm 110kV Duyên Trà - Cắt LBS NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/43 - Cắt 3DS2 NT 477DT-471DT trụ 477DT/P21/44 - Cắt LBS Mé Láng trụ 472-471DT/51A - Cắt 3DS1 Mé Láng trụ 472-471DT/51 - Cắt LBS Long Điền trụ 472-471DT/51E - Cắt 3DS1 Long Điền trụ 472-471DT/51C - Đóng DTĐ 472-76, DTĐ 471-76 trạm 110kV Duyên Trà	Đảm bảo vận hành, ngăn ngừa sự cố
8		07h30	15h30	Điện lực Cầu Kè	Điện lực Cầu Kè	Lắp LA trên đường dây và ép đầu coss tăng cường tại thiết bị	Trục chính tuyến 478CK từ trụ 478CK/61 đến trụ 478CK/161	Xã Phong Thạnh	- Cắt 3DS Kinh Xáng tại trụ 478CK/60 - Cắt 3DS1 Đại Trường tại trụ 478CK/162	SCTX

1	Thứ Hai 14/09/2026	06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Nam Lập Phát	-Dựng trụ, lắp đặt phụ kiện, tháp sắt, thay dây hiện hữu thành dây 3ACKP185+1ACKP120mm2 từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/50 NR Vĩnh An đến trụ 478BTri/28/109/60 NR Lộ Rãnh.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/50 NR Vĩnh An đến trụ 478BTri/28/109/60 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/14/48 NR Vĩnh An. -3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh đang cắt.	-ĐTXD 2026
1	Thứ Ba 15/09/2026	06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trực chính tuyến 476DT từ trụ 476DT/(153-171).	- Trụ 476DT/(153-171), tuyến 476 Duyên Trà	- Xã Long Hữu	- Cắt 3 DS Ấp 11 trụ 476DT/152 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A Không mất điện cơ quan hành chính	ĐTXD
1	Thứ Tư 16/09/2026	07h00	13h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải	- Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc LBFCO Phước An 3	- Trụ 473DT/P188/01, tuyến 473 Duyên Trà	- Phường Trường Long Hòa	- Cắt LBS Bến Giá trụ 473DT/149B - Cắt 3 DS1 Bến Giá trụ 473DT/149A - Cắt Recloser Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/29 - Cắt 3DS1 Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/28 - Cắt LBS NT 473DT-476DT trụ 473DT/191 - Cắt 3DS1 NT 473DT-476DT trụ 473DT/190 Không mất điện cơ quan hành chính	Đảm bảo vận hành, ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 17/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Công ty Hữu Trung	-Thay dôi trụ, thay sứ, kẹp wire tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Trụ 480TT/106, trụ 480TT/130, trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -3LBFCO trụ 480TT/104/42, 3LBFCO trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi	-Xử lý tồn tại SCL bổ sung 2026

2		08h00	17h00	Điện lực Ngũ Lạc	Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	Lắp tăng cường bộ xà đỡ, sứ treo, giáp nối tăng cường chống rớt dây tại các vị trí trụ 474DT/P65/(24, 25, 29, 30) nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà	Tại trụ 474DT/P65/(24, 25, 29, 30) nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà	Xã Đông Hải	- Cắt LBS Lạc Thạnh trụ 474DT/P65/05 (474DT) - Cắt 3DS2 Lạc Thạnh trụ 474DT/P65/06 (474DT) - Cắt LBS Mỹ Quý trụ 477CN/T26/P116/10 - Cắt 3DS2 Mỹ Quý trụ 474DT/P65/90 Không mất điện cơ quan hành chính	ĐTXD
3		08h00	12h00	Điện lực Duyên Hải	Điện lực Duyên Hải	- Bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc LBFCO Nhà Mát - Bảo dưỡng vận hành thuê các trạm chuyển dùng thuộc tài sản khách hàng	- Trụ 473DT/T153/T85/02, 473DT/T153/85/09A-473DT/T153/85/P09A/06, 473DT/T153/85/09B-473DT/T153/85/P09B/01 tuyến 473 Duyên Trà	- Phường Trường Long Hòa	- Cắt 3 DS Ba Động 2 trụ 473DT/T153/64A - Cắt LBS Khoán Tiêu trụ 473DT/T153/P85/03 - Cắt 3 DS1 Khoán Tiêu trụ 473DT/T153/P85/02 Không mất điện cơ quan hành chính	Đảm bảo vận hành, ngăn ngừa sự cố
4		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Trà Cú- Duyên Hải 1 (PB1604T000895), LBFCO Trà Kha, Recloser Cây Da.	- Tuyến 475DT trụ 475DT/(179, 180), 475DT/P108/01.	Xã Đại An	- Cắt Recloser Cây Da trụ 475DT/179; - Cắt 3DS1 Cây Da trụ 475DT/178A; - Cắt 3DS2 Cây Da trụ 475DT/180A; - Cắt LBFCO Trà Kha trụ 475DT/P108/01. Không mất điện cơ quan hành chính	Bảo trì HTDD
5		07h00	17h00	Điện lực Trà Cú	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	- Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Nhị Trường- Tân Hiệp (PB1604T000896)	- Tuyến 471CN trụ 471CN/208/01.	Xã Long Hiệp	- Cắt LBS Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 471CN/208; - Cắt 3DS1 Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 471CN/207A; - Cắt 3 DS2 Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 471CN/208/01A.	Bảo trì HTDD

1	Thứ Sáu 18/09/2026	06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	- Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	- Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát: Di dời đường dây, thiết bị từ trụ hiện hữu sang trụ mới, đập thu hồi trụ cũ	- Trụ 477DT/(116-148), tuyến 477 Duyên Trà	- Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mờ) - Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A - Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 - Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A Không mất điện cơ quan hành chính	ĐTXD
1	Thứ Bảy 19/09/2026	06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm	-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 473-477GTROM/120/01, từ trụ 473-477GTROM/126 đến trụ 473-477GTROM/135, từ trụ 473-477GTROM/137 đến trụ 473-477GTROM/147, tại trụ 473-477GTROM/150, 473-477GTROM/155, 473-477GTROM/156 tuyến 473/477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 473-477GTROM/120/01, từ trụ 473-477GTROM/126 đến trụ 473-477GTROM/135, từ trụ 473-477GTROM/137 đến trụ 473-477GTROM/147, tại trụ 473-477GTROM/150, 473-477GTROM/155, 473-477GTROM/156 tuyến 473/477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt 3DS trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Kiểm tra DS 3 pha trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm đang cắt -Cắt LBS+3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS+3DS trụ 477GTROM/146 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 473GTROM/169 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
2		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị ổ pole, bịt lỗ trụ chống động vật từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh.	-Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX Minh Thành	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng) và sang lưới từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới từ trụ 478-477MC/01 đến trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày và đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Từ trụ 478-477MC/01 đến trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày và đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cổ lập điện tuyến 478, 477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser+3DS trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 478MC/08/01 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình KfW
4		10h00	12h00	Điện lực Tiểu Cần	Điện lực Tiểu Cần	Bảo trì hệ thống đo đếm (PB1605T000600; RG Ngã Hùng - Phước Hưng)	Tại trụ 476TV/T214/T27/20 nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Xã Hùng Hòa	- Cắt 3LBFCO Ngã Tư 3 trụ 476TV/T214/T27/03 nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh - Cắt 3LBFCO Phước Hưng-Ngã Hùng trụ 476TV/T214/T27/20 nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	Bảo trì HTDD
1	Chủ nhật 20/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre	-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ổp tole, bịt lỗ trụ, thay LA, FCO, bảo trì các hệ thống đo đếm tại trạm từ trụ 475BTre/115 đến trụ 475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Từ trụ 475BTre/115 đến trụ 475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/46 tuyến 478 Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/114 liên nối tuyến 475 Bến Tre - 478 Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/210 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Lắp đà composite, lắp 3DS 1 pha, thu hồi 3LTD trụ 471-473AH/1B/14 tuyến KCN An Hiệp mạch 2 (thiết bị đóng cắt của NR Công ty Thủy sản Hải Hương)	-Trụ 471-473AH/1B/14 tuyến KCN An Hiệp mạch 2	-Xã Phú Túc	-Cô lập điện tuyến 471, 473 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS (liên nối 471-477) trụ 471-473AH/1B/02 trạm 110kV An Hiệp	-Xử lý mất an toàn theo đề nghị của khách hàng từ kết quả kiểm tra định kỳ hợp đồng QLVH thuê
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Bổ sung nắp chụp sứ trụ 475-479AH/23, trụ 475-479AH/26, trụ 475-479AH/46, thay đà U 3m đôi, kín hóa lều trụ 475-479AH/58, di dời dây trung thế pha A và B trụ 475-479AH/27, trụ 475-479AH/28 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475-479AH/23, trụ 475-479AH/26, trụ 475-479AH/46, trụ 475-479AH/58, trụ 475-479AH/27, trụ 475-479AH/28 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cô lập điện tuyến 475, 479 trạm 110kV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 tuyến KCN An Hiệp	-Ngăn ngừa sự cố

4		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm	-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 474BTRE/191, 474BTRE/193, 474BTRE/198 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Tại trụ 474BTRE/191, 474BTRE/193, 474BTRE/198 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Phước Long	-Cắt Recloser+3DS trụ 474BTRE/189 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS+3DS trụ 209-474BTRE/474GTROM tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre/ tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt Recloser trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long -Cắt 3DS trụ 474BTRE/205 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre -Tại trụ 474-479BTre/188A và tại trụ 474BTRE/205 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre (tầng trên) chưa đấu nối	-SCTX
5		06h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty Hào Quang Phát	-Di dời trụ trung thế 475BTri/19, 475BTri/20; Di dời trụ hạ thế 17b, 19b thuộc trạm 2x50kVA trụ 475BTri/20; Di dời trụ hạ thế 4b, 6b thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/14 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ trung thế 475BTri/19, 475BTri/20; Trụ hạ thế 17b, 19b thuộc trạm 2x50kVA trụ 475BTri/20; Trụ hạ thế 4b, 6b thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/14 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cô lập điện tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri đang cắt -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng; -Cắt Recloser +3DS trụ 475BTri/78 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri	-GPMB thi công đường giao thông
6		06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, sửa trụ nghiêng, bảo trì, đóng tiếp đất từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/109 NR An Điền	-Từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/109 NR An Điền	-Xã An Qui, Thạnh Hải	-Cắt Recloser+3DS trụ 478BTh/143/01A NR An Điền -Cắt LBS+3DS trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3	-Ngăn ngừa sự cố

7		06h30	17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 479 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ Rec Đồng Quê đến Rec Cầu Phạm Thái Bường)	- Tại trụ 471-479VLg/170 thuộc tuyến 471, 479 Vĩnh Long - Tại trụ 471VLg/123 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	- Đóng Rec Đồng Quê tại trụ 471-479VLg/170 thuộc tuyến 471, 479 Vĩnh Long - Cắt Rec Cầu Phạm Thái Bường + DS Cầu PTB - 1 tại trụ 471VLg/123 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Chuyển nguồn
8		- 06h30 - 17h00	- 07h00 - 17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu	Cách ly vị trí công tác	- Tại trụ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Tại trụ 471VLg/97 tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Tô thị Huỳnh, phường Long Châu.	- Cắt LBS Thái Bình tại trụ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Kiểm tra không còn điện, cắt và đóng DS Sông Tiền - 1 tại trụ 471VLg/97 tuyến 471 Vĩnh Long	Thao tác DCL
9		07h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM từ RMU 1, từ RMU 2, từ RMU 3, từ RMU 4 và thử nghiệm cáp ngầm trung thế từ trụ 471VLg/100 đến từ RMU 4 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	Làm việc trên đường dây trung thế tại từ RMU và từ trụ 471VLg/100 đến từ RMU 4 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	Đường Trưng Nữ Vương, phường Long Châu.	- DS Sông Tiền - 1 tại trụ V41/97 tuyến 471 Vĩnh Long - Rec Cầu Phạm Thái Bường + DS Cầu PTB - 1 tại trụ V41/123 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Kiểm tra MC ngăn lộ 6 (đường trực kết nối tuyến 475 VLg đang cắt) tại Tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt DS 3/2-2 tại trụ 475VLg/131/18 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	Thử nghiệm thiết bị

10		06h30	18h00	Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát	Bàn giao Công Ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát Nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thị xã Duyên Hải năm 2026: - Hạng mục cải tạo trực chính tuyến 476DT từ trụ 476DT/(172-226).	- Trụ 476DT/(172-226), tuyến 476 Duyên Trà	- Xã Long Hữu	- Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A - Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02	ĐTXD
1	Thứ Ba 22/09/2026	07h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX Minh Thành	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473; Từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474; Từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473; Từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474; Từ trụ 473MC/34A/01 đến trụ 473MC/34A/27 tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cò lập điện tuyến 474, 473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS+3DS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình KfW
1	Thứ Bảy 26/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Công ty Gia Bảo An	-Nhổ thu hồi trụ cũ (không sử dụng) từ trụ 472TT/04 đến trụ 472TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Từ trụ 472TT/04 đến trụ 472TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Xã Tân Thành Bình	-Cò lập điện tuyến 472 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Xử lý tồn tại công trình KfW
2		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri	-Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh cách điện sứ từ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Từ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+3FCO trụ 473BTri/228/51 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt 3LTD trụ 473BTri/228/207 NR Bảo Thuận - Bảo Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại	-Sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới trụ 471-473BĐ/242, 471-473BĐ/291, 471-473BĐ/295 + di dời TBA từ trụ cũ trụ 473BĐ/268 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/265 + Căng lại dây trung thế, thay giáp núu pha B tầng dưới trụ 471-473BĐ/276 + Lắp bổ sung rack U dây trung hòa trụ 471-473BĐ/220A đến trụ 471-473BĐ/289A + thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/242, 473BĐ/268, 473BĐ/278, 473BĐ/291, 473BĐ/295 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ mới từ trụ 471-473BĐ/220A đến trụ 471-473BĐ/289A, trụ 471-473BĐ/291, 471-473BĐ/295 + trụ cũ trụ 473BĐ/242, 473BĐ/268, 473BĐ/278, 473BĐ/291, 473BĐ/295 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Châu Hưng	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-Ngăn ngừa sự cố
1	Chủ nhật 27/09/2026	08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Thu hồi giá chum, lắp đà trạm ngòi, nâng công suất MBA 3x50kVA bằng MBA 400kVA, thay TI, MCCB, cấp suất trạm trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A NR Quới Sơn -Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/18/01 NR áp 9 Quới Sơn	Xử lý MBA quá tải
2		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc	-Thu hồi giá trạm ngòi, lắp giá chum, thay MBA 400kVA bằng MBA 3x50kVA, thay TI, MCCB, cấp suất trạm trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/104 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	Xử lý MBA non tải
3		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX Hưng Phú	-Di dời đường dây trung thế từ trụ 471-476GTROM/187 đến trụ 471-476GTROM/190 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 471-476GTROM/153, từ trụ 471-476GTROM/187 đến trụ 471-476GTROM/190 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS trụ 471-476GTROM/153 +3DS trụ 471-476GTROM/152 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 471-476GTROM/172 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS+3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thi công đường DK 08

4		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri	-Chỉnh lại dây pha 2 tuyến 474 (tầng dưới), lắp cần thao tác cho DS 3 pha tuyến 471 (tầng trên) trụ 474-471BTri/41 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474-471BTri/41 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cò lập điện tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri -3DS trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri đang cắt. -3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri đang cắt. -3DS liên nối tuyến 474-478 tại trụ 478-473BTri/01 tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri đang cắt. -Cắt Recloser+3DS trụ 474-471BTri/51 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri;	-Lắp thiết bị phân đoạn tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri
5		06h30	17h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/141 đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Từ trụ 475BTh/141 đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Xã An Qui, Thạnh Phong	-Cò lập điện tuyến 475 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt 3DS trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Ngăn ngừa sự cố
6		06h30	17h30	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu	Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 474 Vĩnh Long qua tuyến 477 Vĩnh Long (từ LBS K3P9 đến Rec Phan Văn Đáng)	- Tại trụ 474-480VLg/64 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	- Đóng DS K3P9 - 2 + LBS K3P9 tại trụ 474-480VLg/64 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại trụ 477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Chuyển nguồn

7		07h30	17h00	Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM, Rec Mật Thân 2 + DS MT 2-1, DS MT 2-2 và thay LA tuyến 477 Vĩnh Long.	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477VLg/63/2 và trụ 477VLg/63/3 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	Đường Tạ Quyền, phường Phước Hậu.	- Cắt MC 477 VLg, kéo MC 477 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 477-76 Vĩnh Long. - Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại trụ 477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Vườn Ổi (đang cắt), cắt DS Vườn Ổi - 7 tại trụ 477VLg/63/29 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt Rec Mật Thân + DS Mật Thân-1 tại trụ 479VLg/73A tuyến 477 Vĩnh Long.	Thử nghiệm thiết bị
---	--	-------	-------	--------------------	---	---	---	-----------------------------------	--	---------------------

-Điện lực Long Hồ, Cái Nhum, Trung Thành, Càng Long, Trà Vinh không đăng ký Kế hoạch tháng 9/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các Điện lực, XN Cao thế;
- Phòng ĐĐ, KHVT, Ban QLDA;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong