

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 8188/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 07 tháng 09 đến Chủ nhật ngày 13 tháng 09 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 07/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, phường Phú Khương	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Mỏ Cây, An Định, Thành Thới	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện. -Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ

12		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh.	-Xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh -171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	-Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	- Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 08/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Lương Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Thành Thới, Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 34 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè (đi chung trụ)	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Phong Thạnh, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện. -Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Trà Cú.	-Ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 09/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa, Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 198 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã An Ngãi Trung, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, Đại Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		08h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (03CN) -Tổ Thí nghiệm (03CN)	-Kiểm tra, thí nghiệm lại giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bình Thạnh	-Tải giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Cò lập giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Bình Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ốc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liễn, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện. -Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm, thiết bị trạm.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, trạm trạm 110kV Dân Thành.	-Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
12		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	-Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	-Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 10/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, phường Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Đại Điền, Quới Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 220	-Xã Trà Ôn, Tam Ngải, Cầu Kè, Trung Ngải, Càng Long	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. -Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Vĩnh Long.	-Áp 3, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện. -Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
12		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè.	-Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 11/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ cổng ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ cổng ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV NMDG Hiệp Thạnh - Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 94ĐNE	-Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	- Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện. -Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		06h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV Cầu Ngang.	-Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, Phai sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 12/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, trạm trạm 110kV Dân Thành.	-Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
6		13h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện. -Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 13/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 07/09/2026	08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Tủ trụ 473-471-472GL/01-473-471GL/55 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
2		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Hữu Định	-Tủ trụ 478GL/06-478GL/42 tuyến Giao Long - Hữu Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	Giảm TTĐN
3		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Tủ trụ 476GL/03-476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
4		08h30	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Công ty TNHH Seltec (04CN)	-Kiểm định FCO, LA, MBA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất trạm 37.5kVA trụ 478TT/147/01/01 NR Cầu Dầu (Cửa Hàng Bách Hóa Xanh)	-Tại trạm 37.5kVA trụ 478TT/147/01/01 NR Cầu Dầu	-Áp Phước Hậu - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478TT/147/01/01 NR Cầu Dầu -Tháo hotline trạm 37.5kVA tại trụ 478TT/147/01 NR Cầu Dầu	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
5		13h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Công ty TNHH Seltec (04CN)	-Kiểm định LA, MBA, mẫu dầu, MCCB, tiếp đất trạm 25kVA trụ 478TT/79/08B/01 NR Ấp 4 - Cầu Ván (Đại đội Kho Vũ khí-Đạn KV2-Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long)	-Tại trạm 25kVA trụ 478TT/79/08B/01 NR Ấp 4 - Cầu Ván	-Áp Tân Ngãi - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 478TT/79/08B/01 NR Ấp 4 - Cầu Ván -Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 478TT/79/08B NR Ấp 4 - Cầu Ván	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
6		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Ôp tole, bịt lỗ trụ chống động vật, thay đà trụ 473BTri/271A/04A NR ấp Tân An.	-Trụ 473BTri/271A/04A NR ấp Tân An.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/271A/01 NR ấp Tân An.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.

7		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay tụ bù hạ thế trụ HT08 thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/17/14 NR áp 3 Phú Lễ.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/17/14 NR áp 3 Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/71/17/14 NR áp 3 Phú Lễ.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026.
8		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng CTy TNHH Thủy Sản Phương Nam Bến Tre trạm 3x15kVA trụ 473BTri/271A/4/1 NR Tân An (PB09020060430)	-Trụ 473BTri/271A/4/1 NR Tân An.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 473BTri/271A/4/1 NR Tân An -Cắt 3FCO trụ 473BTri/271A/4 NR Tân An.	-Thay điện kế định kỳ.
9		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Bến Tre trạm 3x15kVA trụ 473BTri/281/2 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (PB09020062055)	-Trụ 473BTri/281/2 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x15kVA Trụ 473BTri/281/2 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/281 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay điện kế định kỳ.
10		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Vĩnh Long trạm 3x25kVA trụ 473BTri/253/6 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (PB09020058359)	-Trụ 473BTri/253/6 tuyến 473	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/253/6 tuyến 473	-Thay điện kế định kỳ.
11		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Gỗ Ba Minh trạm 3x15kVA trụ 473BTri/224/19/01 NR Tân Xuân - Tân Mỹ (PB09020076267)	-Trụ 473BTri/224/19/01 NR Tân Xuân - Tân Mỹ	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 473BTri/224/19/01 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. -Cắt 3FCO Trụ 473BTri/224/19 NR Tân Xuân - Tân Mỹ	-Thay điện kế định kỳ.
12		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (08CN)	-Di dời trụ trung thế và trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/13/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ trung thế 478BTri/28/13/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/13/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/13 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.

13		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/373/02 NR 1P Ấp 4 Long Hòa	-Trụ 473BĐ/373/02 NR 1P Ấp 4 Long Hòa	-Ấp Long Hưng xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/373/02 NR 1P Ấp 4 Long Hòa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung	-Thí nghiệm CBM.
14		09h40	10h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/373/08 NR 1P Ấp 4 Long Hòa	-Trụ 473BĐ/373/08 NR 1P Ấp 4 Long Hòa	-Ấp Long Hưng xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/373/08 NR 1P Ấp 4 Long Hòa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung	-Thí nghiệm CBM.
15		10h40	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/355/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/355/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Tân Long xã Thanh Phước	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BĐ/355/01+FCO trụ 471-473BĐ/355 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
16		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 472BĐ/15B/45 NR 3P Mậu Thân.	-Trụ 472BĐ/15B/45 NR 3P Mậu Thân.	-Ấp Bình Hòa xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BĐ/15B/45 NR 3P Mậu Thân. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung	-Thí nghiệm CBM.

17		14h15	15h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/65B/34 NR 3P Điện Khí Hóa Thanh Phước	-Trụ 477BĐ/47/65B/34 NR 3P Điện Khí Hóa Thanh Phước	-Áp Tân An xã Thanh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/65B/34 NR 3P Điện Khí Hóa Thanh Phước -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung	-Thí nghiệm CBM.
18		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (06 CN)	-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp và phụ kiện tại trụ 6a thuộc lưới hạ áp trạm 3x25kVA trụ 477BTh/87/03 NR An Ninh	-Tại trụ 6a thuộc lưới hạ áp trạm 3x25kVA trụ 477BTh/87/03 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 477BTh/87/03 NR An Ninh	-Theo yêu cầu UBND xã An Qui thi công lộ nông thôn
19		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đông Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

21		07h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	- Sang dây hạ thế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 477BM/208/24 đến 477BM/208/30 trên đường dây hạ thế trạm Tân Phú 2 trụ 477BM/208/24, trạm Tân Phú 2-1 trụ 477BM/208/25; trạm Tân Phú 2-2 trụ 477BM/208/30 tuyến 477 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	- Trên đường dây hạ thế trạm Tân Phú 2 trụ 477BM/208/24, trạm Tân Phú 2-1 trụ 477BM/208/25; trạm Tân Phú 2-2 trụ 477BM/208/30 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO trạm Tân Phú 2 trụ 477BM/208/24 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Tân Phú 2-1 trụ 477BM/208/25 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Tân Phú 2-2 trụ 477BM/208/30 tuyến 477 Bình Minh.	-ĐTXD 2026
22		08h30	09h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Trường Mầm non Hoa Sen trụ 473BM/37/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Trường Mầm non Hoa Sen. - Mã khách hàng: PB10040056745.	- Tại trụ 473BM/37/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mầm non Hoa Sen trụ 473BM/37/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
23		09h30	10h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Vườn thanh long Nguyễn Văn Viên trụ 471BM/25/2 tuyến 471 Bình Minh. - Tên khách hàng: Nguyễn Văn Viên. - Mã khách hàng: PB10040057609.	- Tại trụ 471BM/25/2 tuyến 471 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Vườn thanh long Nguyễn Văn Viên trụ 471BM/25/2 tuyến 471 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
24		10h30	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Hộ kinh doanh Thanh Bình 4 trụ 471BM/22/1 tuyến 471 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Thanh Bình 4. - Mã khách hàng: PB10040061180.	- Tại trụ 471BM/22/1 tuyến 471 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Vườn thanh long Nguyễn Văn Viên trụ 471BM/25/2 tuyến 471 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ

25		13h30	14h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Hộ kinh doanh Hồng Tươi 2 trụ 477BM/31/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Hồng Tươi 2. - Mã khách hàng: PB10040061287.	- Tại trụ 477BM/31/1 tuyến 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Hộ kinh doanh Hồng Tươi 2 trụ 477BM/31/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
26		14h30	15h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Niệm Phật đường Hương Quang trụ 472BM/5/1/1 tuyến 472 Bình Minh. - Tên khách hàng: Niệm Phật đường Hương Quang. - Mã khách hàng: PB10040061480.	- Tại trụ 472BM/5/1/1 tuyến 472 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Niệm Phật đường Hương Quang trụ 472BM/5/1/1 tuyến 472 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
27		15h30	16h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Phòng văn hoá xã hội phường Đông Thành trụ 473BM/40/7/5/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Phòng Văn hoá - Xã hội phường Đông Thành. - Mã khách hàng: PB10040057672.	- Tại trụ 473BM/40/7/5/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Phòng văn hoá xã hội phường Đông Thành trụ 473BM/40/7/5/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
28		08h00	16h30	- Điện lực Long Hồ	- Điện lực Long Hồ (02CN)	- Quần tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	- Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 - 474 Vũng Liêm - Tuyến 479 Phước Hòa - Tuyến 478 Vĩnh Long - Tuyến 476 Cổ Chiên.	- Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố

29		07h30	17h00	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (02 CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	-Từ phía sau trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/280 tuyến 471 Cổ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này. - Từ trụ 473CC/353 đến trụ 473CC/429 tuyến 473 Cổ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	-Xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội	-Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	-Ngăn ngừa sự cố.
30		08h00	16h00	-Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm NMN Tân Quới Trung (3x15kVA) trụ 472VLI/P56/T171A/1 tuyến 474 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm NMN Tân Quới Trung (3x15kVA) trụ 472VLI/P56/T171A/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Tân Đông, xã Quới An	- Cắt CB + 3FCO trạm NMN Tân Quới Trung (3x15kVA) trụ 472VLI/P56/T171A/1 tuyến 474 Vũng Liêm - Tháo 03 hotline NMN Tân Quới Trung trụ 472VLI/P56/171A tuyến 474 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
31		07h30	17h00	-Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	-Xã Trung Thành, Trung Ngãi, Hiếu Phụng, Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
32		08h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (3CN).	-Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Kinh Số 1 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Từ trụ L40/P271/1 đến trụ L40/P271/34 và từ trụ L40/P271/T5/1 đến trụ L40/P271/T5/20 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Ấp Ba Chùa, xã Trà Côn.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
33		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

34		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Thanh Trì từ trụ 476TV/20 đến trụ 476TV/T20/07	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
35		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 472-4771DT/01 đến trụ 472-471DT/49, tuyến 472, 471 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Tủ trụ 471DT/65 đến trụ 471DT/P65/93 nhánh Lạc Thạnh, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 471 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
37		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Tủ sau MC 473DT đến trụ 473-476DT/47A tuyến 473 Duyên Trà, từ sau MC 476DT đến trụ 473-476DT/46A tuyến 476 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 473, 476 Duyên Trà. (Trừ TBA Áp 14.1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09 và trung thế 12,7kV và TBA Áp 14.3, Điện lực Duyên Hải quản lý)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
38		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 473DT/T153/P85/(01-83) kể cả các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 471CN/146 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

40		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Trà Tro khoảng trụ 479TR/T160/(01-52).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
41		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kể	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
42		07h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kể	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
43		08h00	09h00	-Điện lực Tiêu Cẩn+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Lò Ngõ 1-1	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Lò Ngõ 1-1 trụ 480TV/P291/P03/01 nhánh 12,7kV Lò Ngõ 1-1 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt LBFCO Lò Ngõ 1-1 trụ 480TV/P291/03 nhánh 12,7kV Chùa Liên Hải thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
44		09h00	10h00	-Điện lực Tiêu Cẩn+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Tân Đại 2-1	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Tân Đại 2-1 trụ 480TV/355A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+3FCO trạm Tân Đại 2-1 trụ 480TV/355A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
45		10h00	11h00	-Điện lực Tiêu Cẩn+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Phú Thọ 1-6	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Phú Thọ 1-6 trụ 478CK/T280/T62/32A nhánh 12,7kV Phú Thọ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn	-Cắt CB+FCO trạm Phú Thọ 1-6 trụ 478CK/T280/T62/32A nhánh 12,7kV Phú Thọ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh

46		11h00	12h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Phú Thọ 3	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Phú Thọ 3 trụ 478CK/T280/55 nhánh 22kV Hiệu Từ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Phú Thọ 3 trụ 478CK/T280/55 nhánh 22kV Hiệu Từ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
47		13h30	14h30	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 5-2	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Khóm 5-2 trụ 476TV/P336/18 nhánh 12,7kV Khóm 5 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Khóm 5-2 trụ 476TV/P336/18 nhánh 12,7kV Khóm 5 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
48		15h00	16h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Ngãi Trung 1-1	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Ngãi Trung 1-1 trụ 476TV/265A thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ngãi Trung 1-1 trụ 476TV/265A thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
49		16h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Ngã Tư 3-1	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Ngã Tư 3-1 trụ 476TV/T214/T27/11A nhánh 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Ngã Tư 3-1 trụ 476TV/T214/T27/11A nhánh 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
50		08h00	14h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Nâng công suất TBA, thay hệ thống đo đếm trạm Ngãi Thuận 3 từ 1x37,5kVA lên 1x75kVA	-Tại trụ 476TV/T256/T12/49 nhánh trung áp 12,7kV Ngãi Thuận thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt LBFCO Ngãi Thuận 1 trụ 476TV/T256/T12/34 nhánh trung áp 12,7kV Ngãi Thuận thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-SCTX
51		08h00	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần và chạm đường dây hạ thế trạm Trại Luận 1	-Lưới hạ áp trạm Trại Luận 1	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

52		13h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chỉnh trụ b10, bT3/06 lưới hạ áp trạm Trại Luận 1 bị nghiêng	-Tại trụ b10, bT3/06 lưới hạ áp trạm Trại Luận 1	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Xử lý khiếm khuyết
53		08h00	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần và chạm đường dây hạ thế trạm Long Hòa 2	-Lưới hạ áp trạm Long Hòa 2	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
54		13h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chỉnh trụ a3, a4, a5 lưới hạ áp trạm Long Hòa 2 bị nghiêng	-Tại trụ a3, a4, a5 lưới hạ áp trạm Long Hòa 2	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Xử lý khiếm khuyết
55		07h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (07CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: -Tháo thu hồi TBA Rạch Sen 2 công suất 1x100kVA. -Đầu nối nhánh Rạch Sen (tại trụ 28) vào đường dây XDM (tại trụ 24). -Cắt dừng thu hồi dây dẫn cô lập nhánh 12,7kV Rạch Dừa từ trụ 03 đến trụ 03A và đầu nối nhánh Rạch Dừa vào đường dây XDM	-Tủ trụ 475LD/T224/25 đến 475LD/T224/28A, từ trụ 475LD/T224/28A đến trụ 475LD/T224/P28A/03A và từ 478TV/P228/P65C/20 (XDM) đến trụ 478TV/P228/P65C/24 (XDM)	-Xã Nhị Long	-Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01 (thu hồi cần fuse). -Kiểm tra 3LBFCO phân đoạn KCN Cổ Chiến XDM tại trụ 478TV/P228/P65C/60 (đang cắt)	-ĐTXD 2026
56		07h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (03CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Cắt dừng không điện nhánh Rạch Sen tại trụ 12	-Tại trụ 475LD/T224/12	-Xã Nhị Long	-Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01 (thu hồi cần fuse)	-ĐTXD 2026
57		07h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Xử lý MBA trạm Rạch Dừa 1 bị rình dầu	-Tại trụ 475LD/T224/P28A/09	-Xã Nhị Long	-Cắt LBFCO phân đoạn Rạch Sen tại trụ 475LD/T224/01 (thu hồi cần fuse)	-Bảo dưỡng

58		06h30	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTEC H (7CN)	-Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+1AC50 thành 1AC50+1ACXH50 (120m) và căng dây đầu nối nhánh rẽ Cây Da	-Từ trụ 477CK/T106/42 đến trụ 477CK/T106/P42/02 nhánh rẽ Cây Da	-Áp Ngải Nhi, xã Tam Ngải	-Cắt LBS Tam Ngải tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) -Cắt 03DS2 Tam Ngải tại trụ 477CK/T106/08A (477CK) -Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngải tại trụ 480CK/P196/105/480CK/477CK (480CK-477CK) -Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngải tại trụ 480CK/P196/104 (480CK) -Cắt CB+FCO trạm Bà Mí 2 tại trụ 477CK/T106/42 (477CK) -Cắt CB+FCO trạm Cây Da tại trụ 477CK/T106/P42/07 (477CK)	-SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
59		07h30	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Ép tăng cường đầu cosse 03DS2 NT An Phú Tân-Tam Ngải và tháp sắt nâng cao đường dây trung áp tại trụ 477CK/T106/51, 477CK/T106/52, 477CK/T106/55, 477CK/T106/56	-Từ trụ 477CK/T106/51 đến trụ 477CK/T106/59 nhánh rẽ Tam Ngải	-Áp Ngải Nhi, xã Tam Ngải	-Cắt LBS Tam Ngải tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) -Cắt 03DS2 Tam Ngải tại trụ 477CK/T106/08A (477CK) -Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngải tại trụ 480CK/P196/105/480CK/477CK (480CK-477CK) -Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngải tại trụ 480CK/P196/104 (480CK)	-Bảo dưỡng

60		07h30	09h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Thay sứ treo trung áp bị bể	-Tại trụ 477CK/T106/09 nhánh rẽ Tam Ngãi	-Áp Bà Mí, xã Cầu Kè	-Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) -Cắt 03DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A (477CK) -Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi tại trụ 480CK/P196/105/480CK/477CK (480CK-477CK) -Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngãi tại trụ 480CK/P196/104 (480CK)	-Bảo dưỡng
61		09h00	11h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Thay sứ treo trung áp bị bể tại trụ 477CK/T106/29 và trụ 477CK/T106/31	-Tủ trụ 477CK/T106/29 đến trụ 477CK/T106/31 nhánh rẽ Tam Ngãi	-Áp Ngãi Nhi, xã Tam Ngãi	-Cắt LBS Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08 (477CK) -Cắt 03DS2 Tam Ngãi tại trụ 477CK/T106/08A (477CK) -Cắt LBS NT An Phú Tân-Tam Ngãi tại trụ 480CK/P196/105/480CK/477CK (480CK-477CK) -Cắt 03DS1 NT An Phú Tân-Tam Ngãi tại trụ 480CK/P196/104 (480CK) -Cắt LBFCO Ngãi Nhi tại trụ 477CK/T106/T29/03 (477CK)	-Bảo dưỡng
62		11h30	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (03CN)	-Lắp LA trạm Ngãi Nhi 1, Ngãi Nhi 2, Ngãi Nhi 3	-Tủ trụ 477CK/T106/T29/13 đến trụ 477CK/T106/T29/47 nhánh rẽ Ngãi Nhi	-Áp Ngãi Nhi, xã Tam Ngãi	-Cắt LBFCO Ngãi Nhi tại trụ 477CK/T106/T29/03 (477CK) -Cắt LBFCO Ngãi Nhi 1 tại trụ 477CK/T106/T29/48 (477CK) -Cắt CB+FCO trạm Ngãi Nhi 1 tại trụ 477CK/T106/T29/13 (477CK) -Cắt CB+FCO trạm Ngãi Nhi 2 tại trụ 477CK/T106/T29/30 (477CK) -Cắt CB+FCO trạm Ngãi Nhi 3 tại trụ 477CK/T106/T29/47 (477CK)	-Bảo dưỡng

63		07h30	08h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ + TI định kỳ trạm Ngãi Nhất 4	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ngãi Nhất 4 trụ 477CK/T106/29/P18/09 nhánh Ngãi Nhất 5	-Áp Ngãi Nhất, Xã Tam Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ngãi Nhất 4 trụ 477CK/T106/29/P18/09 (477CK)	-Bảo dưỡng
64		09h00	10h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ + TI định kỳ trạm Ngãi Nhất 2	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Ngãi Nhất 2 trụ 477CK/T106/29/25 nhánh Ngãi Nhất	-Áp Ngãi Nhất Xã Tam Ngãi	-Cắt CB+ FCO trạm Ngãi Nhất 2 trụ 477CK/T106/29/25 (477CK)	-Bảo dưỡng
65		10h30	11h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ + TI định kỳ trạm Bà Mi 2	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Bà Mi 2 trụ 477CK/T106/42 nhánh rẽ Tam Ngãi	-Áp Ngãi Nhi, Xã Tam Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Bà Mi 2 trụ 477CK/T106/42 (477CK)	-Bảo dưỡng
66		13h30	14h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay TI định kỳ trạm Bưng Lớn 6 (công tơ đến hạn 30/4/2028)	-Tại thùng cầu dao điện kế trạm Bưng Lớn 6 trụ 477CK/T106/P46/09 nhánh rẽ Bưng Lớn 1	-Áp Bưng Lớn, Xã Tam Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Bưng Lớn 6 trụ 477CK/T106/P46/09 (477CK)	-Bảo dưỡng
1	Thứ Ba 08/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/41/01 đến trụ 480BTre/41/55 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/41/01 đến trụ 480BTre/41/55 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475-472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 đến trụ 475-472BTre/37 tuyến 475-472 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Làm gọn cáp thông tin và nâng cao thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Bình Phú 14 trụ 474BTre/34/23 tuyến 474 Bến Tre	-Thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Bình Phú 14 trụ 474BTre/34/23 tuyến 474 Bến Tre	Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Bình Phú 14 trụ 474BTre/34/23 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

4		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Quốc lộ 60-15 trụ 480BTre/68 tuyến 480 Bến Tre	-Thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Quốc lộ 60-15 trụ 480BTre/68 tuyến 480 Bến Tre	Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Quốc lộ 60-15 trụ 480BTre/68 tuyến 480 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Tủ trụ 479AH/53/01-479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tường Đa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 477AH/52/03/30-477AH/52/03/37 NR Tường Đa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/39A/12 NR Đê thủy sản.	-Ngăn ngừa sự cố.
9		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/75/01; Thay 03 sứ treo thủy tinh bằng 03 sứ treo polymer trụ 473BTri/75 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Tủ trụ 473BTri/75 đến trụ 473BTri/75/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/75/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO+Tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/75 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/51/4B; trụ 475BTri/17/18/51/6A; Di dời trụ hạ thế 5b, 6b thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/51/07; Di dời trụ hạ thế 08 thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/51/04 đến trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/51 NR Ba Tri - An Đức.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
11		08h00	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 160kVA trụ 475MC/07/25 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475MC/07/25 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/07/25 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ
12		09h20	10h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 160kVA trụ 475MC/07/45 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475MC/07/45 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/07/45 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ
13		10h40	11h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 160kVA trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/07/61 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ
14		13h00	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/33/100 NR Thành Thới A	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/33/100 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/33/100 NR Thành Thới A	-Thay điện kế định kỳ
15		14h20	15h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/97 NR Tân Điện - Tân Phong	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/97 NR Tân Điện - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/97 NR Tân Điện - Tân Phong	-Thay điện kế định kỳ

16		15h40	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/108/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tải thùng điện kế trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/108/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/108/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế định kỳ
17		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (06 CN)	-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp và phụ kiện tại trụ 1d thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 471BTh/45/10/44T NR Mỹ An	-Tải trụ 1d thuộc lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 471BTh/45/10/44T NR Mỹ An	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 471BTh/45/10/44T NR Mỹ An	-Theo yêu cầu UBND xã Thạnh Phú thi công lộ nông thôn
18		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý rỉ dầu trạm 3*25kVA DC K5P8B tại trụ 474VLg/23 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	-Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 474VLg/23 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	-Khu DC khóm 5, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DC K5P8B tại trụ 474VLg/23 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	-Ngăn ngừa sự cố
19		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý rỉ dầu trạm 37,5kVA KNO Tân Bình tại trụ 476-481VLg/59/1A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 476-481VLg/59/1A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Tân Bình, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 01FCO trạm 37,5kVA KNO Tân Bình tại trụ 476-481VLg/59/1A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý rỉ dầu trạm 3*37,5kVA Tổ Hợp P5-1 tại trụ 474CC/153 thuộc tuyến 475 Cổ Chiên	-Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 474CC/153 thuộc tuyến 475 Cổ Chiên	-Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,5kVA Tổ Hợp P5-1 tại trụ 474CC/153 thuộc tuyến 475 Cổ Chiên	-Ngăn ngừa sự cố
21		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

22		08h30	10h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm UBX Đông Thành 1 trụ 472BM-474BM/93 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM-474BM/93 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm UBX Đông Thành 1 trụ 472BM-474BM/93 tuyến 472 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
23		10h30	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Hoà 1A trụ 472BM/81/1 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM/81/1 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hoà 1A trụ 472BM/81/1 tuyến 472 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
24		13h30	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Hoà 1 trụ 472BM-474BM/79 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM-474BM/79 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hoà 1 trụ 472BM-474BM/79 tuyến 472 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
25		15h00	16h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Hoà 1B trụ 472BM-474BM/70 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM-474BM/70 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hoà 1B trụ 472BM-474BM/70 tuyến 472 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị

26		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 472-474VLI/57 đến trụ 474VLI/136 - tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. -Từ trụ 472-474VLI/57 đến trụ 472VLI/359 - tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Tân Long Hội, xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
27		07h30	17h00	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (02 CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	-Từ phía sau MC 471 và MC 472 Cỏ Chiên đến trụ 473-471CC/33 tuyến 472,471 Cỏ Chiên + Từ phía sau MC 473 Cỏ Chiên đến trụ 473CC/160 tuyến 473 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 473 Cỏ Chiên	-Xã Nhơn Phú	-Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	-Ngăn ngừa sự cố.
28		07h30	17h00	-Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 471 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	-Xã Trung Thành, Trung Ngãi, Hiếu Phụng, Trung Hiệp, Quới An.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
29		08h00	16h00	-Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm NMN Trung Chánh (3x15kVA) trụ 471 VLI/T52/P82A/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm NMN Trung Chánh (3x15kVA) trụ 471 VLI/T52/P82A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Chánh, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + 3FCO trạm NMN Trung Chánh (3x15kVA) trụ 471 VLI/T52/P82A/1 tuyến 471 Vũng Liêm - Tháo 03 hotline NMN Trung Chánh trụ 471 VLI/T52/82A tuyến 471 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

30		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	- Tờ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
31		08h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (4CN)	-Tháp sắt trụ trung áp, căng dây dẫn nhánh dây Vĩnh Hòa tại trụ số L45/P221/T129/14+15 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tài trụ số L45/P221/T129/14+15 tuyến 471 Trà Ôn.	-Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân.	-Cắt LBF Vĩnh Hòa trụ L45/P221/T129/4 tuyến 471 Trà Ôn.	-Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
32		14h00	15h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp MBA và xử lý MBA rịn dầu trạm Vĩnh Thạnh 2 trụ L45/P298A/P16/23 tuyến 475 Trà Ôn.	-Tại trạm Vĩnh Thạnh 2 trụ L45/P298A/P16/23 tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Thạnh 2 trụ L45/P298A/P16/23 tuyến 475 Trà Ôn.	-Ngăn ngừa sự cố.
33		08h30	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tái Định Cư Khu 10B trụ M42/228/4A tuyến 474 Bình Minh.	-Tại trạm Tái Định Cư Khu 10B trụ M42/228/4A tuyến 474 Bình Minh.	-Ấp An Thới, xã Ngải Tứ.	-Cắt CB+3FCO trạm Tái Định Cư Khu 10B trụ M42/228/4A tuyến 474 Bình Minh.	-Thay HTĐĐ
34		10h30	11h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Lợi 2A trụ M44/P179/43 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Mỹ Lợi 2A trụ M44/P179/43 tuyến 473 Trà Ôn.	-Ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Lợi 2A trụ M44/P179/43 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
35		13h00	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Lợi 3A trụ M44/P179/50 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Mỹ Lợi 3A trụ M44/P179/50 tuyến 473 Trà Ôn.	-Ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lợi 3A trụ M44/P179/50 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ

36		14h15	15h15	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Lợi 3B trụ M44/P179/58 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Mỹ Lợi 3B trụ M44/P179/58 tuyến 477 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lợi 3B trụ M44/P179/58 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
37		15h30	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Bầy Dầy 1A trụ L45/P221/P177/P3/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tại trạm Bầy Dầy 1A trụ L45/P221/P177/P3/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Áp Bầy Dầy, xã Trà Côn.	-Cắt CB+FCO trạm Bầy Dầy 1A trụ L45/P221/P177/P3/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
38		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/136 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
39		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

40		07h00	13h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	- Tháp ngọn trụ đỡ lưới đầu nối ĐDTA 22kV 3xACXH50+1xAC50mm2 dài 0,260 km đầu nối trụ 477-472LD/78A (trụ XDM). XDM 01 TBA 3 pha Khu TĐC Phường 1-1 (1x250kVA) tại trụ 477-472LD/P80A/05 (trụ XDM) để tách lưới trạm Khu TĐC Phường 1 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Tại khoảng trụ 477-472LD/80 và 477-472LD/81 tuyến 477LD, 472LD, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt Recloser Sa Bình tại trụ 472LD/80 -Cắt 3DS1 Sa Bình tại trụ 475LD/141A -Cắt Recloser 477LD tại trụ 477-478LD/49 -Cắt 03DS1 477LD tại trụ 477-478LD/48 -Cắt LBS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12A -Cắt 03 DS Trường DTNT tại trụ 477-475LD-7/T107/12 -Cắt Recloser Phú Hoà tại trụ 477-475LD-7/P107/01 -Cắt 03 DS2 Phú Hoà tại trụ 477-475LD-7/P107/02 -Cắt LBS NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159 -Cắt 03DS2 NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159A -Cắt LBS Vành Đai tại trụ 479-478TV/158A -Cắt 03DS1 Vành Đai tại trụ 479-478TV/158 -Cắt FCO trạm Lê Thị Hồng tại trụ 477-475LD/P98/01 -Đóng đẳng áp 478TV đến LBS Vành Đai -Đóng đẳng áp 477TV đến LBS Trường DTNT -Đóng đẳng áp 474LD đến Recloser Phú Hoà	-ĐTXD
----	--	-------	-------	--------------------	--	--	---	------------------	---	-------

41		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long(10CN)	-Đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 3 pha Khu TĐC Phường 1-1 (1x250kVA) tại trụ 477-472LD/P80A/05 (trụ XDM) để tách lưới trạm Khu TĐC Phường 1 qua trạm mới thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026	-Trên lưới hạ thế trạm Khu Tái Định Cư Phường 1 trụ 477-475LD-7/P107/P2A/04 nhánh 22KV Khu Tái Định Cư Phường 1 tuyến 477LD và từ sứ cao máy biến áp trạm Khu TĐC Phường 1-1 trở xuống trụ 477-472LD/P80A/05 (trạm chưa đóng điện đưa vào vận hành) nhánh 22KV Khu Tái Định Cư Phường 1-1 tuyến 477LD, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	-Cắt 02CB + 03FCO trạm Khu Tái Định Cư Phường 1 trụ 477-475LD-7/P107/P2A/04 -Cắt CB + 03FCO trạm Khu TĐC Phường 1 - 1 trụ 477-472LD/P80A/05 (Trạm chưa đóng điện đưa vào vận hành)	-ĐTXD
42		07h30	12h00	-Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Hải Thịnh (06CN)	-Di dời trụ hạ thế và đấu nối lưới hạ thế XDM cấp điện cho khu đất theo đề nghị của khách hàng Nguyễn Thị Hồng Gương	-Tại trụ hạ thế cT3/1, cT3/2, cT3/T2/1A thuộc lưới hạ thế trạm KTT Mỹ Cần 1 trụ 479TV/P49/26 nhánh 22KV Mậu Thân tuyến 479TV Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB + 03FCO trạm KTT Mỹ Cần 1 trụ 479TV/P49/26	-Khách hàng yêu cầu
43		13h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	Công ty TNHH Hải Thịnh (06CN)	-Khắc phục kiến nghị trụ hạ áp bị nghiêng trạm Đường 3B-3, để xóa hạn bảo hành công trình dự án Tuyến trung tâm chính trị hành chính tỉnh Trà vinh Gói thầu số 23: thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng và lắp đặt thiết bị.	-Trên lưới hạ thế trạm Đường 3B-3 trụ 471TV/63 tuyến 471TV Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt 02CB + 03FCO trạm Đường 3B-3 trụ 471TV/63	-Khách hàng yêu cầu
44		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Chấn Mật 2 từ trụ 472TV/T97/77 đến trụ 472TV/T97/P77/12	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/06 đến trụ 477DT/38, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

46		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ sau MC 478DT, MC 475DT đến trụ 478-475DT/109 trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
47		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ 478-475DT/109 đến trụ 475DT/178A trục chính tuyến 478, 475 Duyên Trà, kể cả các nhánh rẽ đầu vào. (Trừ TBA Trà Kha đầu nối trụ 475DT/172 Điện lực Trà Cú quản lý)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
48		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	-Căng dây trung áp bị chùng các khoảng trụ 477DT/T213/T179/(12-18, 18-20, 22-23, 27-30), kiểm tra, xử lý tiếp xúc lều trung áp, thay LA thí nghiệm trạm Kinh Sườn 2 trụ 477DT/T213/T179/07, Kinh Sườn trụ 477DT/T213/T179/21, Kinh Sườn 1 trụ 477DT/T213/T179/30, kết hợp phát quang hành lang, đo điện trở tiếp đất lập lại đường dây trung áp từ trụ 477DT/T213/T179/02 đến trụ 477DT/T213/T179/30 nhánh Kinh Sườn, tuyến 472 Dân Thành	-Từ trụ 477DT/T213/T179/02 đến trụ 477DT/T213/T179/30 nhánh Kinh Sườn, tuyến 472 Dân Thành	-Xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Kinh Sườn trụ 477DT/T213/T179/01 (472DTh)	-Khắc phục vận hành, thí nghiệm định kỳ

49		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (14 CN)	-Dựng trụ chèn, nâng cấp đường dây trung áp UB xã Long Toàn 1 từ 12,7kV lên 22kV lắp mới 3LBFCO UB xã Long Toàn 3 trụ 473DT/P280/13 -Đầu nối đường dây trung áp 22kV XDM tại trụ 473DT/P280/11 vào nhánh UB xã Long Toàn 1. Cây mới 02 trạm biến áp 3 pha 1x160kVA. -Thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2. Thu hồi đoạn hạ áp vượt lộ b2-b3 trạm UB xã Long Toàn hiện hữu. -Đầu đường dây hạ áp LV-ABC 4x95mm2 XDM chuyển lưới hạ áp.	-Tủ trụ 473DT/P280/09 đến trụ 473DT/P280/20 nhánh UB xã Long Toàn 1 và hạ áp trạm UB xã Long Toàn, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	-Cắt 3LBFCO UB xã Long Toàn trụ 473DT/P280/01	-ĐTXD
50		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH”	-Trụ 473DT/P280/T08A/01 nhánh NMNĐ Châu Thiện, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	-Cắt 3LBFCO UB xã Long Toàn trụ 473DT/P280/01	-Bảo dưỡng VH thuê
51		09h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 473DT/P280/(01-20) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Tủ trụ 478-477CN/11 đến trụ 478CN/155 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	-Lắp đặt tủ điều khiển, TU cấp nguồn cho LBS NT 471DT-477CN	-Tại LBS NT 471DT-477CN trụ 92/477CN/471DT- thuộc tuyến 477CN và tuyến 471DT	-Ấp Tân Lập xã Hiệp Mỹ	-Cắt LBS NT 471DT-477CN trụ 92/477CN/471DT -Cắt 3DS1 NT 471DT-477CN trụ 471DT/91 -Cắt 3DS2 NT 471DT-477CN trụ 477CN/87	-SCTX

54		13h30	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	-Lắp đặt tủ điều khiển, TU cấp nguồn cho LBS NT 473CN-472TV	-Tại LBS NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01- thuộc tuyến 473CN và tuyến 472TV	-Áp Trà Cuôn xã Vinh Kim	-Cắt LBS NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01 -Cắt 3DS1 NT 473CN-472TV trụ 473CN/P183/T138/01A -Cắt 3DS2 NT 473CN-472TV trụ 472TV/160	-SCTX
55		07h30	09h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Diệp Tấn Thành 2.	-Tại trạm biến áp Diệp Tấn Thành 2 trụ 475-478DT-8/P109/P68/T11/01.	-Áp Sả Văn- xã Long Hiệp.	-Cắt CB trạm Diệp Tấn Thành 2 trụ 475-478DT-8/P109/P68/T11/01. -Cắt 3FCO Diệp Tấn Thành 2 trụ 475-478DT-8/P109/P68/11.	-Ngăn ngừa sự cố
56		09h30	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Sơn Ny (Công ty TNHH MTV SX -TM - DV Bảo Trân).	-Tại trạm biến áp Sơn Ny trụ 471CN/208/T49/01.	-Áp Long Trường- xã Long Hiệp.	-Cắt CB+3LBFCO và gỡ 03 cần fuse holder trạm Sơn Ny trụ 471CN/208/T49/01;	-Ngăn ngừa sự cố
57		09h30	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty TNHH MTV SX -TM - DV Bảo Trân (PB16040032419 ; Công ty TNHH MTV SX -TM - DV Bảo Trân).	-Tại mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Bảo Trân trụ 471CN/208/T49/01.	-Áp Long Trường- xã Long Hiệp.	-Cắt CB+3LBFCO và gỡ 03 cần fuse holder trạm Sơn Ny trụ 471CN/208/T49/01;	-Ngăn ngừa sự cố
58		11h30	13h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	- Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Mỹ Phong 4 (Công ty Giấy Da Mỹ Phong 4).	-Tại trạm biến áp Mỹ Phong 4 trụ 471TR/P133/02.	-Áp Chòm Chuối- xã Tập Sơn.	-Cắt 3LBFCO Mỹ Phong 4 trụ 471TR/133. -Cắt MC trạm Mỹ Phong 4 trụ 471TR/P133/02.	-Ngăn ngừa sự cố
59		11h30	13h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Vệ sinh mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty Giấy Da Mỹ Phong 4 (PB16040019304; Công ty TNHH Giấy Da Mỹ Phong).	-Tại mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty Giấy Da Mỹ Phong 4 trụ 471TR/P133/01.	-Áp Chòm Chuối- xã Tập Sơn.	-Cắt 3LBFCO Mỹ Phong 4 trụ 471TR/133. -Cắt MC trạm Mỹ Phong 4 trụ 471TR/P133/02.	-Ngăn ngừa sự cố

60		14h30	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Đặng Hữu Tiền 2.	-Tại trạm biến áp Đặng Hữu Tiền 2 trụ 477TR/T92/05.	-Áp Chợ- xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt 3LBFCO Đặng Hữu Tiền trụ 477TR/92.	-Ngăn ngừa sự cố
61		16h00	17h30	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Bệnh viện Trà Cú (Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Cú).	-Tại trạm biến áp Bệnh viện Trà Cú trụ 475TR/T90/05.	-Áp 1- xã Trà Cú.	-Cắt 3LBFCO Bệnh viện Trà Cú trụ 475TR/90.	-Ngăn ngừa sự cố
62		16h00	17h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm trung áp khách hàng Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Cú (PB16040031257; Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú).	-Tại mạch đo đếm trung áp khách hàng Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Cú trụ 475TR/T90/01.	-Áp 1- xã Trà Cú.	-Cắt 3LBFCO Bệnh viện Trà Cú trụ 475TR/90.	-Ngăn ngừa sự cố
63		07h30	09h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp công nghiệp, tri ân khách hàng trạm NMNĐ Lê Minh Ngọc (Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lê Minh Ngọc).	-Tại trạm biến áp NMNĐ Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/P06/01.	-Áp Làng Cá- xã Đại An.	-Cắt 3LBFCO NMNĐ Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/06. -Cắt CB trạm NMNĐ Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/P06/01.	-Ngăn ngừa sự cố
64		07h30	09h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lê Minh Ngọc (PB16040038141; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lê Minh Ngọc).	-Tại mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/P06/01.	-Áp Làng Cá- xã Đại An.	-Cắt 3LBFCO NMNĐ Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/06. -Cắt CB trạm NMNĐ Lê Minh Ngọc trụ 475DT/T192/T45/P06/01.	-Ngăn ngừa sự cố
65		09h30	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Khu nuôi tôm Trần Văn Tuấn	-Tại trạm biến áp Khu nuôi tôm Trần Văn Tuấn trụ 475DT/T192/P28/01.	-Áp Bến Chùa- xã Trà Cú.	-Cắt CB+3FCO và gỡ 03 cần fuse holder trạm Khu nuôi tôm Trần Văn Tuấn trụ 475DT/T192/P28/01.	-Ngăn ngừa sự cố
66		13h00	14h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Võ Ngọc Hoàng (Công Ty TNHH MTV Nước Đá 5 Chi).	-Tại trạm biến áp Võ Ngọc Hoàng trụ 479TR/P188/01.	-Áp Cà Săng- xã Hàm Giang.	-Cắt CB+3FCO và gỡ 03 cần fuse holder trạm biến áp Võ Ngọc Hoàng trụ 479TR/P188/01.	-Ngăn ngừa sự cố

67		13h00	14h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm trung áp khách hàng Công Ty TNHH MTV Nước Đá 5 Chi (PB16040038042; Võ Ngọc Hoàng).	-Tại mạch đo đếm trung áp khách hàng Công Ty TNHH MTV Nước Đá 5 Chi trụ 479TR/P188/01.	-Áp Cà Săng- xã Hàm Giang.	-Cắt CB+3FCO và gờ 03 cần fuse holder trạm biến áp Võ Ngọc Hoàng trụ 479TR/P188/01.	-Ngăn ngừa sự cố
68		14h30	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Sơn Kim Oanh.	-Tại trạm biến áp Sơn Kim Oanh trụ 479TR/P152/01.	-Áp Trà Tro- xã Hàm Giang.	-Cắt CB+3FCO và gờ 03 cần fuse holder trạm biến áp Sơn Kim Oanh trụ 479TR/P152/01.	-Ngăn ngừa sự cố
69		16h00	17h30	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP điện Quốc Huy (03 CN)	-Kiểm định định kỳ và vệ sinh công nghiệp, tri ân khách hàng trạm Mỹ Phong 3.	-Tại trạm biến áp Mỹ Phong 3 475TR/T110/02.	-Áp KosLa- xã Trà Cú.	-Cắt Recloser Mỹ Phong 3 trụ 475TR/T110/01. -Cắt 3DS Mỹ Phong 3 trụ 475TR/110. -Cắt MC MBA 1600kVA, MC MBA 2000kVA.	-Ngăn ngừa sự cố
70		16h00	17h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty Giày Da Mỹ Phong 3 (PB16040016328; Công Ty TNHH Giày Da Mỹ Phong).	-Tại mạch đo đếm trung áp khách hàng Công ty Giày Da Mỹ Phong 3 trụ 475TR/T110/01.	-Áp KosLa- xã Trà Cú.	-Cắt Recloser Mỹ Phong 3 trụ 475TR/T110/01. -Cắt 3DS Mỹ Phong 3 trụ 475TR/110. -Cắt MC MBA 1600kVA, MC MBA 2000kVA.	-Ngăn ngừa sự cố
71		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố

73		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Áp 1-3	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Áp 1-3 trụ 473TR/P230/03A nhánh 12,7kV Áp 1 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Áp 1-3 trụ 473TR/P230/03A nhánh 12,7kV Áp 1 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
74		09h30	10h30	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Te Te 3-1	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Te Te 3-1 trụ 473TR/P194/P16/06A nhánh 12,7kV Te Te 3 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Te Te 3-1 trụ 473TR/P194/P16/06A nhánh 12,7kV Te Te 3 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
75		11h00	12h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Te Te 2 ĐNT2	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Te Te 2 ĐNT 2 trụ 473TR/194/63 nhánh 22kV Te Te thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Te Te 2 ĐNT 2 trụ 473TR/194/63 nhánh 22kV Te Te thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
76		14h00	15h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Định Bình 3-1	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Định Bình 3-1 trụ 478CK/P259/T87/T47/04A nhánh 12,7kV Định Bình 3 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Định Bình 3-1 trụ 478CK/P259/T87/T47/04A nhánh 12,7kV Định Bình 3 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
77		15h00	16h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Định Phú B4	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Định Phú B4 trụ 471CK/P346/04A nhánh 12,7kV Định Phú B2 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Định Phú B4 trụ 471CK/P346/04A nhánh 12,7kV Định Phú B2 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh

78		16h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần+Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Định Quới A2	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB-ĐK trạm Định Quới A2 trụ 471CK/280 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Định Quới A2 trụ 471CK/280 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Theo yêu cầu Công ty CPPT Điện Trà Vinh
79		08h00	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần và chạm đường dây hạ thế trạm Đại Đức 2	-Lưới hạ áp trạm Đại Đức 2	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
80		13h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chỉnh trụ a8, a9, a10 lưới hạ áp trạm Đại Đức 2 bị nghiêng	-Tải trụ a8, a9, a10 lưới hạ áp trạm Đại Đức 2	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Xử lý khiếm khuyết
81		07h30	11h00	-Điện lực Càng Long	Công ty Vĩnh Phát (04CN)	-Di dời trụ a19 lưới hạ áp trạm Đức Mỹ 7 theo yêu cầu của khách hàng Hoàng Minh Triều	-Tải trụ a19 lưới hạ áp trạm Đức Mỹ 7 trụ số 475LD/P201/32A	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + 3FCO trạm Đức Mỹ 7 Đức Mỹ 7 trụ số 475LD/P201/32A	-Khách hàng yêu cầu
82		07h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (20CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: -Nâng cấp nhánh Đơn - Dừa Đỏ từ 1xACXH50 + 1xAC50 thành 3xACXH50 + AC50 từ trụ 27 đến trụ 33 -Căng dây đầu nối nhánh 22kV và TBA Dừa Đỏ 6 công suất 3P-160 kVA tại trụ 33 -Lắp mới TBA Áp Đơn 1- 3x37.5 kVA tại trụ 04A -Lắp mới TBA Áp Đơn 2- 3x50 kVA tại trụ 20A -Lắp mới TBA Dừa Đỏ 2- 3x37,5 kVA tại trụ 33	-Tủ trụ 475LD/P230/03 đến trụ 475LD/P230/33	-Xã Nhị Long	-Cắt LBFCO phân đoạn Đơn - Dừa Đỏ tại trụ 475LD/P230/02	-ĐTXD 2026

83		07h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (06CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Chuyển dây nhánh khách hàng từ trạm Áp Đơn 1 hiện hữu sang đầu nối lưới hạ áp (XDM)	-Tủ trụ a0b0 đến trụ a6 và a0b0 đến trụ b14 lưới hạ áp trạm Áp Đơn 1 trụ số 475LD/P230/04	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Áp Đơn 1 trụ số 475LD/P230/04	-ĐTXD 2026
84		07h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (06CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Chuyển dây nhánh khách hàng từ trạm Áp Đơn 2 hiện hữu sang đầu nối lưới hạ áp (XDM)	-Tủ trụ a0b0 đến trụ a8 và a0b0 đến trụ b9 lưới hạ áp trạm Áp Đơn 2 trụ số 475LD/P230/16	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Áp Đơn 2 trụ số 475LD/P230/16	-ĐTXD 2026
85		07h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (06CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Chuyển dây nhánh khách hàng từ trạm Dừa Đỏ 2 hiện hữu sang đầu nối lưới hạ áp (XDM)	-Tủ trụ a0b0 đến trụ aa14 và a0b0 đến trụ 12 lưới hạ áp trạm Dừa Đỏ 2 trụ số 475LD/P230/33	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Dừa Đỏ 2 trụ số 475LD/P230/33	-ĐTXD 2026
86		06h30	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (15CN)	-Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (01 trụ); thay dây trung áp 1AC50+3AC50 thành 1AC50+3ACXH50; thay xà, sứ và căng dây đầu nối nhánh rẽ Mỹ Văn	-Tủ trụ 474CK/214 đến trụ 474CK/T214/10 nhánh rẽ Mỹ Văn	-Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	- Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) - Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK) - Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK)	-SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần

87		07h00	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (06CN)	-Sửa trụ nghiêng ngang tuyến tại trụ 474CK/200A; 474CK/205 và căng lại dây trung áp bị chùng từ trụ 474CK/210 đến trụ 474CK/211 trục chính tuyến 474CK	-Tủ trụ 474CK/200A đến trụ 474CK/211 trục chính tuyến 474CK	-Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	-Cắt Recloser Ninh Thới tại trụ 474CK/176 (474CK) -Cắt 03DS2 Ninh Thới tại trụ 474CK/177 (474CK) -Cắt 03LBFCO Phụ Định Quới B tại trụ 471CK/P303/42 (471CK)	-Khắc phục tồn tại ĐTXD năm 2026
88		07h00	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa (09CN)	-Sửa trụ nghiêng tại trụ 474CK/P219/49A; 474CK/P219/52A; 474CK/P219/62; 474CK/P219/77; 474CK/P219/77A; 474CK/P219/82 và thay xà XIT2-2.0 thành xà XIG2-2.0 tại trụ 474CK/P219/65 nhánh rẽ Cồn Rồng	-Tủ trụ 474CK/P219/49A đến trụ 474CK/P219/82 nhánh rẽ Cồn Rồng	-Áp Rạch Đùi, xã Phong Thạnh	-Cắt 03LBFCO Cồn Rồng tại trụ 474CK/P219/32 (477CK) -Cắt CB+03FCO trạm Cầu Miếu tại trụ 474CK/P219/57 (474CK) -Cắt CB+03FCO trạm Cồn Rồng tại trụ 474CK/P219/85 (474CK)	-Khắc phục tồn tại ĐTXD năm 2026
89		07h00	13h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (05CN)	-Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp	-Tủ trụ 474CK/P219/11 đến trụ 474CK/P219/12 nhánh rẽ Rạch Đùi	-Áp Rạch Đùi, xã Phong Thạnh	-Cắt 03LBFCO Rạch Đùi tại trụ 474CK/P219/02 (477CK) -Cắt 03LBFCO Rạch Đùi 6 tại trụ 474CK/P219/T03/02 (474CK)	-Bảo dưỡng
90		07h30	08h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay công tơ + TI trạm Đồng Điền 1	-Tủ thùng cầu dao điện kế trạm Đồng Điền 1 trụ 474CK/222 trục chính tuyến 474CK	-Áp Đồng Điền, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm Đồng Điền 1 tại trụ 474CK/222 (474CK)	-Bảo dưỡng
91		09h00	10h00	-Điện lực Cầu Kè + Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Thay TI trạm Mỹ Văn 2.1 (công tơ đến hạn 14/3/2028)	-Tủ thùng cầu dao điện kế trạm Mỹ Văn 2.1 trụ 474CK/T214/09 nhánh rẽ Mỹ Văn	-Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm Mỹ Văn 2.1 tại trụ 474CK/T214/09 (474CK)	-Bảo dưỡng

92		10h30	12h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (02CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm Vĩ Tú -Thay công tơ trạm Vĩ Tú (TI đến hạn 22/01/2029) -Thay công tơ khách hàng Công ty TNHH Kiều Thắng (TI đến hạn 22/01/2029)	-Tủ sứ cao MBA trạm Vĩ Tú trở xuống tại trụ 474CK/T214/P19A/01 và tại thùng cầu dao điện kế trạm Vĩ Tú và thùng cầu dao điện kế khách hàng Công ty TNHH Kiều Thắng trụ 474CK/T214/P19A/01 nhánh rẽ Vĩ Tú	-Áp Mỹ Văn, xã Phong Thạnh	-Cắt CB khách hàng Công ty TNHH Kiều Thắng tại trụ 474CK/T214/P19A/01 (474CK) -Cắt CB trạm Vĩ Tú tại trụ 474CK/T214/P19A/01 (474CK) -Cắt 03LBFCO Vĩ Tú tại trụ 474CK/T214/19A (474CK)	-Bảo dưỡng
1	Thứ Tư 09/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/41/20 đến trụ 480BTre/41/88 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/41/20 đến trụ 480BTre/41/88 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/38 đến trụ 475-477BTre/90 tuyến 475-477 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/38 đến trụ 475-477BTre/90 tuyến 475-477 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Phú Khương 3 trụ 471-473BTre/22-22 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Phú Khương 3 trụ 471-473BTre/22-22 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Phú Khương 3 trụ 471-473BTre/22-22 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x25kVA Sơn Đông 2 trụ 471-473BTre/09/01 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x25kVA Sơn Đông 2 trụ 471-473BTre/09/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x25kVA Sơn Đông 2 trụ 471-473BTre/09/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 471-473BTre/09-09 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Tin Học I trụ 471-473BTre/35 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Tin Học I trụ 471-473BTre/35 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Tin Học I trụ 471-473BTre/35 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ

6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x25kVA UB Phường 6 III trụ 476BTre/34/30/01 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x25kVA UB Phường 6 III trụ 476BTre/34/30/01 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x25kVA UB Phường 6 III trụ 476BTre/34/30/01 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 476BTre/34/30 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
7		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/56/30/01-475AH/97/55/56/30/32 NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR ấp Tân Qui	-Tủ trụ 475AH/97/103A/08/01-475AH/97/103A/08/16 NR ấp Tân Qui	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - An Hóa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 474GL/03-474GL/68 tuyến Giao Long - An Hóa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
10		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/121-472BTre/161 tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
11		07h45	08h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/06 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/06 NR Thạnh Ngãi	-Ấp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/06 NR Thạnh Ngãi	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

12		09h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 50kVA trụ 480TT/104/12/03 NR Gia Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/12/03 NR Gia Thạnh	-Áp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 480TT/104/12/03 NR Gia Thạnh	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
13		10h15	11h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 2x25kVA trụ 480TT/104/12/05 NR Gia Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/12/05 NR Gia Thạnh	-Áp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 480TT/104/12/05 NR Gia Thạnh	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
14		13h00	14h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/15 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/15 NR Thạnh Ngãi	-Áp Thạnh Ngãi -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/15 NR Thạnh Ngãi	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
15		14h15	15h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/24 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/24 NR Thạnh Ngãi	-Áp Thạnh Ngãi -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/24 NR Thạnh Ngãi	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
16		15h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 50kVA trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi	-Áp Thạnh Ngãi -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngãi	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

17		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 473GTROM/103 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/103 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB + FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 473GTROM/103 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
18		09h30	10h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 50kVA trụ 477GTROM/245/03 nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình	-Tại trạm 50kVA trụ 477GTROM/245/03 nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB + FCO + Tháo kẹp hotline trạm 50kVA trụ 477GTROM/245/03 nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
19		11h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/245/17A/1 nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình	-Tại trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/245/17A/1 nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 477GTROM/245/17A/1 + Cắt FCO trụ 477GTROM/245/17A nhánh rẽ Tân Phước - Tân Bình	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
20		13h30	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 473GTROM/121/04/23 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/121/04/23 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 473GTROM/121/04/23 nhánh rẽ Kênh Ranh	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
21		15h00	16h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 473GTROM/196/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/196/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/196/1 + Cắt FCO trụ 473GTROM/196 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
22		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

23		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị từ trụ 473BTri/228/207/01 đến trụ 473BTri/228/207/12 NR áp 7 Bảo Thạnh.	-Tủ trụ 473BTri/228/207/01 đến trụ 473BTri/228/207/12 NR áp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố
24		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ trung thế trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Trụ trung thế 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
25		08h20	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/13/22 NR Áp 10 Minh Đức	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/13/22 NR Áp 10 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/13/22 NR Áp 10 Minh Đức	-Thay điện kế định kỳ
26		09h20	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/10 NR Minh Đức	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/10 NR Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/10 NR Minh Đức	-Thay điện kế định kỳ
27		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/189B/06 NR Thạnh Tây B	-Tại thùng điện kế trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/189B/06 NR Thạnh Tây B	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/189B/06 NR Thạnh Tây B	-Thay điện kế định kỳ
28		13h00	13h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/334A/23 NR Vàm Đồn	-Tại thùng điện kế 2x37,5kVA trụ 475MC/334A/23 NR Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO 2x37,5kVA trụ 475MC/334A/23 NR Vàm Đồn	-Thay điện kế định kỳ
29		14h00	14h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 475MC/334A/47/40 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 475MC/334A/47/40 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/334A/47/40 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Thay điện kế định kỳ

30		15h00	15h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 25kVA trụ 475MC/334A/47/32/24 NR Mỹ Đức	-Tủ thùng điện kế trạm 25kVA trụ 475MC/334A/47/32/24 NR Mỹ Đức	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/334A/47/32/24 NR Mỹ Đức	-Thay điện kế định kỳ
31		07h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (06 CN)	-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp và phụ kiện tại trụ 18a thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 471BTh/233/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Tại trụ 18a thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 471BTh/233/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471BTh/233/01 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ -Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 471-473BTh/233 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Theo yêu cầu UBND xã Đại Điền thi công lộ nông thôn
32		13h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (06 CN)	-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp và phụ kiện tại trụ 7a thuộc lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 473BTh/20/31/34A NR Bình Thạnh nổi dài	-Tại trụ 7a thuộc lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 473BTh/20/31/34A NR Bình Thạnh nổi dài	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 473BTh/20/31/34A NR Bình Thạnh nổi dài	-Theo yêu cầu BQL khu vực Thạnh Phú thi công cầu
33		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA CN Kỹ Thuật (Trường Cao Đẳng Vĩnh Long - mã khách hàng PB10010000290) tại trụ 474-473-477-471VLg/5 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Làm việc tại tủ CDĐK tại trụ 474-473-477-471VLg/5 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Đình Tiên Hoàng - Phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA CN Kỹ Thuật tại trụ 474-473-477-471VLg/5 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Thay HTĐĐ
34		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay hệ thống đo đếm trạm 3*50kVA Công ty Thiên An (Công Ty CP Thương Mại Công Nghiệp Vĩnh An - mã khách hàng PB10010078406) tại trụ V46/P59/T48/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc tại tủ CDĐK tại trụ V46/P59/T48/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Tân Hòa - Phường Tân Hạnh.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Công ty Thiên An tại trụ V46/P59/T48/2 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Thay HTĐĐ

35		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA HKD Phát Đạt (Hộ Kinh Doanh Phát Đạt - mã khách hàng PB10010078251) tại trụ V48/T172/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V48/T172/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Áp Phú Hưng, Xã Phú Quới	-Cắt CB + 03FCO trạm 3x37,5kVA HKD Phát Đạt tại trụ V48/T172/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ
36		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA CS Gia Huy (Hộ Kinh Doanh Mua Bán Xe Cù Và Mới Gia Huy - mã khách hàng PB10010060181) tại trụ V48/T176/2 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V48/T176/2 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Áp Phú Hưng, Xã Phú Quới	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA CS Gia Huy tại trụ V48/T176/2 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ
37		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Khải Hoàng Môn (Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Khải Hoàn Môn - mã khách hàng PB10010043130) tại trụ V48/T183/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V48/T183/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Áp Phú Hưng, Xã Phú Quới	-Cắt CB + 01FCO trạm 0kVA Khải Hoàng Môn tại trụ V48/T183/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Thay HTĐĐ
38		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	- Thu hồi TBA 50kVA hiện hữu bị chày dầu, lắp mới TBA 50kVA Đường Trâu 1 tại trụ 475BM/111/19/1164/10 tuyến 475 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	- Tại trụ 475BM/111/19/1164/10 tuyến 475 Bình Minh	- Phường Bình Minh	- Cắt MCCB + FCO + Hotline trạm Đường Trâu 1 trụ 475BM/111/19/1164/10 tuyến 475 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- ĐTXD 2026

40		08h30	09h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01TI hạ thế trạm Chùa Phù Ly 2 trụ 473BM/40/13/17/6/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Chùa Phù Ly 2. - Mã khách hàng: PB10040056702.	- Tại trụ 473BM/40/13/17/6/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Chùa Phù Ly 2 trụ 473BM/40/13/17/6/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
41		09h30	10h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01TI hạ thế trạm Công ty Thành Trần trụ 473BM/40/13/18/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV SX-TM Thành Trần. - Mã khách hàng: PB10040057104.	- Tại trụ 473BM/40/13/18/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Công ty Thành Trần trụ 473BM/40/13/18/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
42		10h30	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01TI hạ thế trạm HKD nhà gỗ Phương Thảo trụ 477BM/73/1A tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh nhà gỗ Phương Thảo - Mã khách hàng: PB10040061196.	- Tại trụ 477BM/73/1A tuyến 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm HKD nhà gỗ Phương Thảo trụ 477BM/73/1A tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
43		13h00	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 03TI hạ thế trạm HKD Phạm Hồng Thái trụ 477BM/84A/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Phạm Hồng Thái. - Mã khách hàng: PB10040061991.	- Tại trụ 477BM/84A/1 tuyến 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm HKD Phạm Hồng Thái trụ 477BM/84A/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ

44		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 - tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
45		07h30	17h00	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (02 CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	-Từ trụ 472CC/175/1 đến trụ 472CC/175/176 tuyến 472 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	-Xã Cái Nhum	-Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	-Ngăn ngừa sự cố.
46		08h00	16h00	-Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm NMN Ấp Kinh (1x15kVA) trụ 473VLI/P191/T41/1 tuyến 473 Vũng Liêm. (chỉ danh theo tên chủ đầu tư: trạm cấp nước Trung Ngãi 2) (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm NMN Ấp Kinh (1x15kVA) trụ 473VLI/P191/T41/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Kinh, xã Trung Ngãi	- Cắt CB + FCO trạm NMN Ấp Kinh (1x15kVA) trụ 473VLI/P191/T41/1 tuyến 473 Vũng Liêm. - Tháo hotline NMN Ấp Kinh trụ 473VLI/P191/41 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
47		08h00	09h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Lương 4A (25kVA) trụ 472CL/T104/P111/11 tuyến 477 Mô Cây (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thanh Lương 4A (25kVA) trụ 472CL/T104/P111/11 tuyến 477 Mô Cây	- Ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thanh Lương 4A (25kVA) trụ 472CL/T104/P111/11 tuyến 477 Mô Cây	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		10h00	11h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Lương 4 (50kVA) trụ 472CL/T104/P111/18 tuyến 477 Mô Cây (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thanh Lương 4 (50kVA) trụ 472CL/T104/P111/18 tuyến 477 Mô Cây.	- Ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thanh Lương 4 (50kVA) trụ 472CL/T104/P111/18 tuyến 477 Mô Cây.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

49		13h00	14h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phước Bình 3 (2x37,5kVA) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P41/2 tuyến 477 Mô Cây (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Phước Bình 3 (2x37,5kVA) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P41/2 tuyến 477 Mô Cây.	- Ấp Phước Thành, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Phước Bình 3 (2x37,5kVA) trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P41/2 tuyến 477 Mô Cây.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		15h00	16h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quới Thiện 1 (3x25kVA) trụ 472CL/T104/T63/16 tuyến 477 Mô Cây. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Quới Thiện 1 (3x25kVA) trụ 472CL/T104/T63/16 tuyến 477 Mô Cây.	- Ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + 3FCO + 3hotline trạm Quới Thiện 1 (3x25kVA) trụ 472CL/T104/T63/16 tuyến 477 Mô Cây.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
51		08h00	09h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Ấp Lăng (50kVA) trụ 472CL/T104/142 tuyến 477 Mô Cây (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Ấp Lăng (50kVA) trụ 472CL/T104/142 tuyến 477 Mô Cây	- Ấp Cái Dừa, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Ấp Lăng (50kVA) trụ 472CL/T104/142 tuyến 477 Mô Cây	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		10h00	11h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thái An 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/T122/15 tuyến 477 Mô Cây (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thái An 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/T122/15 tuyến 477 Mô Cây	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thái An 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/T122/15 tuyến 477 Mô Cây	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

53		13h00	14h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Bình 1A (37,5kVA) trụ 472CL/T104/T88/17 tuyến 477 Mô Cày (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thanh Bình 1A (37,5kVA) trụ 472CL/T104/T88/17 tuyến 477 Mô Cày	- Ấp Thanh Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thanh Bình 1A (37,5kVA) trụ 472CL/T104/T88/17 tuyến 477 Mô Cày	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
54		15h00	16h30	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Bình 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/T88/26 tuyến 477 Mô Cày (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thanh Bình 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/T88/26 tuyến 477 Mô Cày	- Ấp Thanh Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thanh Bình 2 (50kVA) trụ 472CL/T104/T88/26 tuyến 477 Mô Cày	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
55		07h30	17h00	-Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	-Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
56		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Kim Hà MKH: PB10030057244	- Tại trạm HKD Kim Hà trụ 471TB/P107/T3/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF nhánh rẽ HKD Kim Hà trụ 471TB/P107/3 tuyến 471 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
57		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Thủy Hằng MKH: PB10030058516	- Tại trạm HKD Thủy Hằng trụ 471TB/P143/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF nhánh rẽ HKD Thủy Hằng trụ 471TB/143 tuyến 471 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng

58		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Bùi Thị Kim Chi MKH: PB100300448815	- Tại trạm HKD Bùi Thị Kim Chi trụ 471TB/T98/P6/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Lễ, xã Tam Bình	- Cắt LBF nhánh rẽ HKD Bùi Thị Kim Chi trụ 471TB/T98/P6/1 tuyến 471 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
59		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Làng nghề bánh tráng giấy MKH: PB10030044995	- Tại trạm Làng nghề bánh tráng giấy trụ 471TB/T98/T13A/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn	- Cắt LBF nhánh rẽ Làng nghề bánh tráng giấy trụ 471TB/T98/13A tuyến 471 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
60		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Bánh tráng xếp Lê Thành Lợi MKH: PB10030049613	- Tại trạm Bánh tráng xếp Lê Thành Lợi trụ 471TB/T98/T9A/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Nhà Thờ, xã Trà Côn	- Cắt LBF Bánh tráng xếp trụ 471TB/T98/9A tuyến 471 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
61		08h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (3CN).	-Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Hiệp Thuận tuyến 480 Vũng Liêm.	-Tủ trụ L40/T223/8 đến trụ L40/T223/83 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Ấp Ba Chùa, xã Trà Côn.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
62		09h00	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tân Qui 4A trụ M44/P296/103 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tân Qui 4A trụ M44/P296/103 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Khánh B, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tân Qui 4A trụ M44/P296/103 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
63		10h30	11h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tân Qui 5 trụ M44/P296/121 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tân Qui 5 trụ M44/P296/121 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Khánh B, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tân Qui 5 trụ M44/P296/121 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
64		13h00	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Lộc 1 trụ M44/P296/31 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tích Lộc 1 trụ M44/P296/31 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 1 trụ M44/P296/31 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ

65		14h30	15h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Lộc 6A trụ M44/P296/P40/4A tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tích Lộc 6A trụ M44/P296/P40/4A tuyến 477 Trà Ôn.	-Áp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 6A trụ M44/P296/P40/4A tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
66		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/208 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
67		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế trạm Tân Thuận trụ 471TQ/53/5 tuyến 471 Tân Quới (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Trạm Tân Thuận trụ 471TQ/53/5 tuyến 471 Tân Quới;	- Áp Tân Thuận, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thuận trụ 471TQ/53/5 tuyến 471 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
68		07h30	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
69		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long(10CN)	-Tháo gỡ trạm biến áp di động tại trụ 478LD/T90/01 nhánh 22KV Hồng Hạnh và cải tạo trạm biến áp Compact Lê Lợi (1x400kVA) từ trạm hộp bộ trong nhà thành trạm tháp 1 cột thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Tại trụ 478LD/T90/01 nhánh 22KV Hồng Hạnh; từ xà lắp FCO, LA trạm trở xuống trụ 478LD/94 tuyến 478LD và trên lưới hạ thế trạm biến áp di động đầu nối trụ 478LD/T90/01 nhánh 22KV Hồng Hạnh tuyến 478LD, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB trạm biến áp di động đầu nối trụ 478LD/T90/01 -Cắt CB trạm Hồng Hạnh tại trụ 478LD/T90/01 -Cắt 03LBFCO Hồng Hạnh tại trụ 478LD/90	-ĐTXD

70		07h30	11h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Hải Thịnh (06CN)	-Khắc phục kiến nghị trụ hạ áp bị nghiêng, lắp lại dây hộp phân phối bị mất trạm Đường 3B-2, để xóa hạn bảo hành công trình dự án Tuyến trung tâm chính trị hành chính tỉnh Trà vinh Gói thầu số 23: thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng và lắp đặt thiết bị.	-Trên lưới hạ thế trạm Đường 3B-2 trụ 479TV/P49/29 nhánh 22KV Mậu Thân tuyến 479TV Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt 02CB + 03FCO trạm Đường 3B-2 trụ 479TV/P49/29	-Khách hàng yêu cầu
71		11h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Hải Thịnh(06CN)	-Khắc phục kiến nghị trụ hạ áp bị nghiêng, lắp lại dây hộp phân phối bị mất trạm Đường 3B-1, để xóa hạn bảo hành công trình dự án Tuyến trung tâm chính trị hành chính tỉnh Trà vinh Gói thầu số 23: thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng và lắp đặt thiết bị.	-Trên lưới hạ thế trạm Đường 3B-1 trụ 479-480-478TV-9/P77/T27A/01 nhánh 22KV Đường 3B tuyến 479TV Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt 02CB + 03FCO trạm Đường 3B-1 trụ 479-480-478TV-9/P77/T27A/01	-Khách hàng yêu cầu
72		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Song Vinh Hòa từ trụ 472TV/195 đến trụ 472TV/T195/19	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 05/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Đại Thôn 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/23 tuyến 472TV	-Ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Đại Thôn 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/23. (Tài sản khách hàng tự QL VH)	-Thay định kỳ trạm bán tổng

74		10h00	11h00	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cả Nửa 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T97/01 tuyến 472TV	-Áp Bùng Bình, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Cả Nửa 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T97/01. -Cắt LBFCO Cả Nửa 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/97. (Tài sản khách hàng tự QL VH)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
75		11h30	12h30	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 08/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Bùng Bình 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P251/T12/01 tuyến 472TV	-Áp Bùng Bình, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Bùng Bình 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P251/T12/01. -Cắt LBFCO Bùng Bình 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P251/12. (Tài sản khách hàng tự QL VH)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
76		14h00	15h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Linh tại trụ 472TV/T97/P13/P252/01 tuyến 472TV	-Áp Rạch Giồng, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Linh tại trụ 472TV/T97/P13/P252/01. -Cắt 03 FCO Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Linh tại trụ 472TV/T97/P13/252. (Khách hàng đã ký vận hành thuê).	-Thay định kỳ trạm chuyên dùng
77		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 472-471DT/11 đến trụ 474DT/60, trực chính tuyến 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

78		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 478-475DT/109 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A nhánh Áp Trạm, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 478 Duyên Trà	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
79		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Đo thông số dòng điện, điện áp, coss phi TBA, kiểm tra lưới điện ngày khu vực quản lý, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK	-Từ trụ 472-478DTh/01 đến trụ 477DT/273, từ trụ 472-471DT/19 đến trụ 472-471DT-2//T19/44, kể cả các nhánh rẽ đầu vào tuyến 472 Dân Thành. Trừ nhánh Kinh Xáng đầu nối trụ 474DT/60	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
80		08h30	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo ghi xa, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Đường Liễu 5 trụ 473-476DT-3/P31/T4A/05, nhánh Đường Liễu 3, tuyến 473 Duyên Trà	-Tại trạm Đường Liễu 5 trụ 473-476DT-3/P31/T4A/05, nhánh Đường Liễu 3, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp Mé Láng xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + 3FCO trạm Đường Liễu 5 trụ 473-476DT-3/P31/T4A/05 (473DT)	-Khắc phục vận hành
81		10h00	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo ghi xa, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	-Tại trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01, nhánh Bồn Thanh, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp Bồn Thanh xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Bồn Thanh 4 trụ 473-476DT-3/T42/P26/01 (473DT)	-Khắc phục vận hành
82		14h30	15h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Lạc Sơn 3 trụ 474DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn, tuyến 474 Duyên Trà	-Tại trạm Lạc Sơn 3 trụ 474DT/T44/33, nhánh Lạc Sơn, tuyến 474 Duyên Trà	-Áp Lạc Sơn xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Lạc Sơn 3 trụ 474DT/T44/33 (474DT)	-Khắc phục vận hành

83		16h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo xa, kiểm tra và xử lý ngắn ngửa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Cóc Lách trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/08, nhánh Giồng Giữa Mỏ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	-Tài trạm Cóc Lách trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/08, nhánh Giồng Giữa Mỏ Côi, tuyến 478 Duyên Trà	-Áp Mỏ Côi xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Cóc Lách trụ 478-475DT-8/P109/P12/T44/0 (478DT)	-Khắc phục vận hành
84		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 473-476DT/(46-115) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Xã Long Hữu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
85		08h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Xử lý ép lại 02 vị trí mối nối phi kỹ thuật tại khoảng trụ a9-a10 và cô lập lưới LV-ABC 3x35mm (lưới 1P3d cũ) vận hành lâu năm xuống cấp tồn tại nhiều mối nối, đối với nhánh a cô lập tại trụ a3 và nhánh b cô lập tại trụ b1 của trạm (lưới này không có khách hàng).	-Trên lưới hạ áp trạm Giồng Sầm, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	-Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Sầm trụ 476DT/P141A/14	-Xử lý khiếm khuyết
86		10h00	10h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Thay TI, điện kế trạm	-Tủ thùng CD + ĐK trạm Bến Giá Nhỏ 2, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	Cắt CB + FCO trạm Bến Giá Nhỏ 2 trụ 473DT/T126/06	-Xử lý khiếm khuyết
87		13h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Xử lý ép lại mối nối phi kỹ thuật khoảng trụ b10-b9. Điều chỉnh nấc điện áp 03 MBA của trạm Bòn bon điện áp cao từ vận hành nấc 5/5 xuống nấc 3/5	-Tủ đầu MBA xuống đất trụ 477DT/T147/T82/11 và trên lưới hạ áp trạm Bòn Bon, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Mù U phường Duyên Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Mù U trụ 477DT/T147/T82/11	-Xử lý khiếm khuyết
88		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479,478-476,477-475CN/01 đến trụ 479CN/281 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này (trừ nhánh Cái Giã)	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

89		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, xử lý tiếp xúc nguội MBA và cực CB trạm	-Tại trạm NMXX Tân Hiệp Hưng trụ 476CN/P166/T51/01 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm NMXX Tân Hiệp Hưng trụ 476CN/P166/T51/01 -Cắt 3FCO NMXX Tân Hiệp Hưng trụ 476CN/P166/51	-Thí nghiệm định kỳ
90		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	-Từ đầu 3 sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Áp Ba E trụ 479CN/T143/P44/17 nhánh Cai Giã tuyến 479CN	-Áp Long Hậu xã Mỹ Long	-Cắt CB và 3FCO trạm Áp Ba E trụ 479CN/T143/P44/17	-Thí nghiệm định kỳ
91		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Khúc Ngay D.1 trụ 479CN/222 trực chính tuyến 479CN	-Áp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB và 3FCO trạm Khúc Ngay D.1 trụ 479CN/222	-Thí nghiệm định kỳ
92		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	-Từ đầu sứ cao 3MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Khúc Ngay B trụ 479CN/234 trực chính tuyến 479CN	-Áp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB và 3FCO trạm Khúc Ngay B trụ 479CN/234	-Thí nghiệm định kỳ
93		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cáp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	-Từ đầu sứ cao 3MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Khúc Ngay E trụ 479CN/263 trực chính tuyến 479CN	-Áp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB và 3FCO trạm Khúc Ngay E trụ 479CN/263	-Thí nghiệm định kỳ
94		08h00	09h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Vòi Nổi A trụ 476-475CN-6/T84/21 tuyến 476CN	-Áp Sóc Chùa xã Cầu Ngang	-Cắt CB+FCO trạm Vòi Nổi A trụ 476-475CN-6/T84/21	-Thay định kỳ
95		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Ba So 2A trụ 473CN/P183/P40/P6/29 tuyến 473CN	-Áp Giồng Thành xã Nhị Trường	-Cắt CB+FCO trạm Ba So 2A trụ 473CN/P183/P40/P6/29	-Thay định kỳ

96		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Long Sơn A trụ 477CN/24A tuyến 477CN	-Áp Rạch xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Long Sơn A trụ 477CN/24A	-Thay định kỳ
97		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Áp Rạch A trụ 476-475CN-6/P48/P24/03 tuyến 476CN	-Áp Rạch xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Áp Rạch A trụ 476-475CN-6/P48/P24/03	-Thay định kỳ
98		09h00	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay dây hạ áp bị hỏng cách điện.	-Tại khoảng trụ c13- c13/s4 lưới hạ áp trạm Xà Lôn 1.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Xà Lôn 1 trụ 475DT/T192/T13/08.	-SCTX
99		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Nhuê Tứ khoảng trụ 479TR/T165/(01-45).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
100		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
101		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
102		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố

103		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	-Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm định kỳ Trạm CS Diễm Thủy (3P_160 kVA)	-Tại trụ 480TV/P354/P33/T14A/01 nhánh trung áp 22kV CS Diễm Thủy thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt 03LBFCO CS Diễm Thủy trụ 480TV/P354/P33 /14A nhánh trung áp 22kV Tân Trung Kinh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thí nghiệm định kỳ; Tri ân khách hàng
104		09h30	10h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	-Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm định kỳ Trạm CTy Dung Thành Đạt (3x25 kVA)	-Tại trụ 478CK/T280/P45/01 nhánh 22kV CTy Dung Thành Đạt, tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB trạm CTy Dung Thành Đạt trụ 478CK/T280/P45/01 nhánh trung áp 22kV CTy Dung Thành Đạt thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3FCO CTy Dung Thành Đạt trụ 478CK/T280/45 nhánh trung áp 22kV Hiếu Tử thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ; Tri ân khách hàng
105		10h30	11h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	-Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm định kỳ Trạm Công ty Thành Tạo (3x37,5 kVA)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CD-ĐK trạm Công ty Thành Tạo trụ 478CK/T280/28A nhánh trung áp 22kV Hiếu Tử thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Công ty Thành Tạo trụ 478CK/T280/28A nhánh trung áp 22kV Hiếu Tử thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ; Tri ân khách hàng
106		14h00	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	-Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm định kỳ Trạm TT Giồng thủy sản huyện Tiểu Cần 2 (3P_250 kVA)	-Tại trụ 473TR/T217/T22/12A nhánh trung áp 22kV Trung tâm giống thủy sản huyện Tiểu Cần thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 03LBFCO TT Giồng TS huyện Tiểu Cần trụ 473TR/T217/30 nhánh trung áp 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Thí nghiệm định kỳ; Tri ân khách hàng

107		14h00	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050015233; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thủy sản Trà Cú)	-Tại trụ 473TR/T217/T22/I2A nhánh trung áp 22kV Trung tâm giống thủy sản huyện Tiểu Cần thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 03LBFCO TT Giồng TS huyện Tiểu Cần trụ 473TR/T217/30 nhánh trung áp 22kV Ấp 6 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Kết hợp công tác, đảm bảo vận hành
108		16h00	17h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (3CN)	-Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm định kỳ Trạm Công ty Thái Ngân (3x15 kVA)	-Tại trụ 471CK/P340/01 nhánh trung áp 22kV Công ty Thái Ngân thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt 03LBFCO Công ty Thái Ngân trụ 471CK/340 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Thí nghiệm định kỳ; Tri ân khách hàng
109		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (05CN)	-Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Tân An Chợ, Tân Tiến 1 và lưới hạ áp các trạm Tân An Chợ 2, Tân An Chợ 3, Tân An Chợ 4	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
110		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (04CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục biến áp	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 10/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/41/01 đến trụ 480BTre/41/88 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/41/01 đến trụ 480BTre/41/88 NR Phước Hậu và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/45 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/45 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5kVA UB Phường 6 I trụ 476BTre/34/33 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA UB Phường 6 I trụ 476BTre/34/33 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA UB Phường 6 I trụ 476BTre/34/33 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Ngã Năm II trụ 476BTre/34/62 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Ngã Năm II trụ 476BTre/34/62 tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Ngã Năm II trụ 476BTre/34/62 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Cầu Bà Mụ trụ 473BTre/49/27/29A tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5kVA Cầu Gò Đàng I trụ 473BTre/172 tuyến 473 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Cầu Gò Đàng I trụ 473BTre/172 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Cầu Gò Đàng I trụ 473BTre/172 tuyến 473 Bến Tre	-Thay định kỳ

7		08h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 37.5kVA lên 2x37.5kVA trụ 475CL/315/20/01 NR Phú Hội	-Tại trụ 475CL/315/20/01 NR Phú Hội	-Áp Tân Trung -Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 475CL/315/20/01 NR Phú Hội	-Xử lý quá tải
8		10h15	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 37.5kVA lên 2x37.5kVA trụ 475CL/315/36/06 NR Trung Hiệp	-Tại trụ 475CL/315/36/06 NR Trung Hiệp	-Áp Tân Trung -Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 475CL/315/36/06 NR Trung Hiệp	-Xử lý quá tải
9		13h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang, bảo trì trạm NR Trung Hiệp	-NR Trung Hiệp từ trụ 475CL/315/36/11 đến trụ 475CL/315/36/33 -Tại trạm trụ 475CL/315/19, trụ 475CL/315/36/26, trụ 475CL/315/36/33 NR Trung Hiệp	-Áp Tân Trung -Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO trụ 475CL/315/36/10 NR Trung Hiệp	-Xử lý quá tải
10		14h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 37.5kVA lên 2x37.5kVA trụ 478TT/105/21/03 NR Tân Hoà Ngoài	-Tại trụ 478TT/105/21/03 NR Tân Hoà Ngoài	-Áp Tân Phú Tây -Xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 478TT/105/21/03 NR Tân Hoà Ngoài	-Xử lý quá tải
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QL VH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/83/23/05 NR ấp An Bình.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/83/23/05 NR ấp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+IFCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/83/23/05 NR ấp An Bình.	-Ngăn ngừa sự cố.

13		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Tải trạm và lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng. -Cắt FCO trụ 475BTri/161/48/09 NR Tân Hưng.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		08h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Bảo trì lèo trung thế trụ 473BĐ/264/18/01/15 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp	-Trụ 473BĐ/264/18/01/15 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp	-Áp Vinh Thái xã Lộc Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/264/18/01/01 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp	-Ngăn ngừa sự cố.
15		10h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thới Lai; NR 3P Cầu Cả Bướm; NR 3P Ngã Ba Bò Cạp; NR 1P Áp Vinh Thái	-Tủ trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/18 NR 3P Thới Lai; tủ trụ 473BĐ/264/18/01 đến trụ 473BĐ/264/18/06 NR 3P Cầu Cả Bướm; tủ trụ 473BĐ/264/18/01/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/18 NR 3P Ngã Ba Bò Cạp; tủ trụ 473BĐ/264/18/01/15/01 đến trụ 473BĐ/264/18/01/15/10 NR 1P Áp Vinh Thái	-Xã Châu Hưng; Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Bảo trì LBFCO trụ 473BĐ/264/41 NR 3P Lộ Ngang (đầu NR 1P Kênh 3 Giang); bảo trì 3LBFCO trụ 473BĐ/264/57/15/01 NR 3 NMN Rông Phát; bảo trì LBFCO trụ 473BĐ/264/54/01 NR 1P Giồng Hổ	-Trụ 473BĐ/264/41 NR 3P Lộ Ngang; trụ 473BĐ/264/57/15/01 NR 3 NMN Rông Phát; trụ 473BĐ/264/54/01 NR 1P Giồng Hổ	-Xã Châu Hưng	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/264/24 NR 3P Lộ Ngang	-Ngăn ngừa sự cố

17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ Ngang, NR 1P Giồng Hồ; NR 3P NMN Rồng Phát	-Từ trụ 473BĐ/264/01 đến trụ 473BĐ/264/57 NR 3P Lộ Ngang; từ trụ 473BĐ/264/54/01 đến trụ 473BĐ/264/54/07 NR 1P Giồng Hồ; ; từ trụ 473BĐ/264/57/15/01 đến trụ 473BĐ/264/57/15/12 NR 3P NMN Rồng Phát	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
18		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/51/13 NR Lộ 30/4	-Tại trạm trụ 475MC/22/51/13 NR Lộ 30/4	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/51/13 NR Lộ 30/4	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
19		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/120/33/58/21 NR Lộ Ngang - Bà Hạt	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/58/21 NR Lộ Ngang - Bà Hạt	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/33/58/21 NR Lộ Ngang - Bà Hạt	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
20		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/120/43/69/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trụ 475MC/22/120/43/69, 475MC/22/120/43/69/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/69/1 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt FCO và tháo hotline tại trụ 475MC/22/120/43/69 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

21		12h30	13h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/22/120/43/38/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trụ 475MC/22/120/43/38, 475MC/22/120/43/38/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475MC/22/120/43/38/1 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt FCO và tháo hotline tại trụ 475MC/22/120/43/38 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
22		14h00	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 478MC/08/34A/08 NR Vĩnh Hoà 4	-Tại trạm trụ 478MC/08/34A/08 NR Vĩnh Hoà 4	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 478MC/08/34A/08 NR Vĩnh Hoà 4	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
23		15h15	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 3x37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 474MC/53/1 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 474MC/53, 474MC/53/1 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 474MC/53/1 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày -Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 474MC/53 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
24		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (10 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 8c thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/51/35/13P NR An Qui - Bình Thới	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/51/35/13P NR An Qui - Bình Thới	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/51/35/13P NR An Qui - Bình Thới	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

25		08h00	17h00	-Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (10 CN)	-Kéo căng dây đầu nối đường dây trung thế 3 pha XDM từ trụ 479PH/312/59/59 tuyến 479 Phước Hòa với trụ 479VLg/76/12 tuyến 479 Vĩnh Long - Cuối ngày tuyến 479 Vĩnh Long cấp điện đến DS Phước Hạnh-2 trụ 479PH/312/59/59 (thường mở).	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ từ trụ 479PH/312/59/59 tuyến 479 Phước Hòa với trụ trụ 479VLg/76/12 tuyến 479 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Văn Nhung, phường Phước Hậu.	* Điện lực Long Châu: - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phó Cơ Điều 5-1 tại trụ 479VLg/76/10 tuyến 479 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Cắt 01 LBFCO Long Phước 2 tại trụ 478VLg/32/54 tuyến 478 Vĩnh Long	-ĐTXD 2026
26		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Tháo cáp ABC ra khỏi cáp viễn thông, nâng cáp ABC lên cao từ trụ 477-480VLg/34/6A đến trụ 477-480VLg/34/7 thuộc trạm 3*50kVA KDC K1P8 tại trụ 477-480VLg/34/12 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 477-480VLg/34/6A đến trụ 477-480VLg/34/7 thuộc trạm 3*50kVA KDC K1P8 tại trụ 477-480VLg/34/12 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	-Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA KDC K1P8 tại trụ 477-480VLg/34/12 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
27		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay kẹp căng cáp ABC tại trụ AH/4 thuộc trạm 25kVA Mỹ Thuận 8 tại trụ 474-471VLg/79/197 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây hạ thế tại trụ AH/4 thuộc trạm 25kVA Mỹ Thuận 8 tại trụ 474-471VLg/79/197 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	-Khóm Cái Da Nhỏ, phường Tân Ngãi.	-Cắt CB + 01FCO trạm 25kVA Mỹ Thuận 8 tại trụ 474-471VLg/79/197 thuộc tuyến 481 Vĩnh Long	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
28		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/314 - tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
29		07h30	13h00	-Điện lực Long Hồ	-Công ty TNHH XDĐ An Thọ (05CN)	-Ép lèo trung thế trụ 478VLg/32/23-tuyến 478 Vĩnh Long. -Lắp LBFCO Phước Lợi B trụ 478VLg/32/23C-tuyến 478 Vĩnh Long.	-Tại trụ 478VLg/32/23; 478VLg/32/23C-tuyến 478 Vĩnh Long.	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	-Cắt Rec Phước Hậu + DS Phước Hậu-2 trụ 478VLg/32/5A-tuyến 478 Vĩnh Long. -Cắt 3LBF Long Phước 1 trụ 479PH/312/26-tuyến 479 Phước Hòa.	-ĐTXD 2026

30		07h30	13h00	-Điện lực Long Hồ	-Công ty TNHH XDĐ An Thọ (03CN)	-Đi dời LBFCO Phước Hậu 1 từ trụ 478VLg/32/36 về trụ 478VLg/32/30-tuyển 478 Vĩnh Long. -Cuối ngày LBFCO Phước Hậu 1 trụ 478VLg/32/30-tuyển 478 Vĩnh Long (thường mở).	-Tại trụ 478VLg/32/36; 478VLg/32/30-tuyển 478 Vĩnh Long.	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	-Cắt Rec Phước Hậu + DS Phước Hậu-2 trụ 478VLg/32/5A-tuyển 478 Vĩnh Long. -Cắt 3LBF Long Phước 1 trụ 479PH/312/26-tuyển 479 Phước Hòa.	-ĐTXD 2026
31		07h30	13h00	-Điện lực Long Hồ	-Công ty TNHH XDĐ An Thọ (10CN)	-Ép lèo trung thế trụ 479PH/312/59/18-tuyển 479 Phước Hòa. -Thu hồi đường dây trung thế hiện hữu từ trụ 478VLg/32/44 đến trụ VLg478/32/44/5-tuyển 479 Phước Hòa. -Cuối ngày LBFCO Long Phước 2 trụ 479PH/312/54-tuyển 479 Phước Hòa (thường mở)	-Tại trụ 479PH/312/59/18-tuyển 479 Phước Hòa. -Tại trụ 478VLg/32/44 đến trụ VLg478/32/44/5-tuyển 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	-Cắt Rec Phước Hậu + DS Phước Hậu-2 trụ 478VLg/32/5A-tuyển 478 Vĩnh Long. -Cắt 3LBF Long Phước 1 trụ 479PH/312/26-tuyển 479 Phước Hòa. -Cắt LBFCO Long Phước 2 trụ 479PH/312/54-tuyển 479 Phước Hòa.	-ĐTXD 2026
32		15h45	16h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (HĐNT) + Công ty TNHH XDĐ An Thọ (07CN)	-Đóng điện nghiệm thu thiết bị và đường dây trung thế 3 pha tuyển 478 Vĩnh Long - đoạn cáp ngầm 3 pha từ trụ 478VLg/32/23/22 (lắp DS cáp ngầm TL909B-1) đến trụ 478VLg/32/23/23 (lắp DS cáp ngầm TL909B-2).	-Từ trụ 478VLg/32/23 đến trụ 479PH/312/59 và đến trụ 479PH/312/59/59 tuyển 478-tuyển 478 Vĩnh Long.	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	Thực hiện theo phương thức nghiệm thu và PTT được duyệt	-ĐTXD 2026
33		16h10	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (HĐNT) + Công ty TNHH XDĐ An Thọ (07CN)	-Đóng điện nghiệm thu DS Cầu Đĩa Chuối-V8 trụ 479PH/312/59/1+ LBS Cầu Đĩa Chuối + DS Cầu Đĩa Chuối-H9 trụ 479PH/312/59-tuyển 479 Phước Hòa. -Cuối ngày DS Cầu Đĩa Chuối-H9 + DS Cầu Đĩa Chuối-V8 + LBS Cầu Đĩa Chuối-tuyển 479 Phước Hòa (thường mở).	-Tại trụ 479PH/312/59/1 + 479PH/312/59-tuyển 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	Thực hiện theo phương thức nghiệm thu và PTT được duyệt	-ĐTXD 2026

34		16h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (HĐNT) + Công ty TNHH XDĐ An Thọ (07CN)	-Nghiệm thu 3LTD Phước Hanh-V8 trụ 479PH/312/59/58+ Rec Phước Hanh + DS Phước Hanh - V9 trụ 479PH/312/59/59-tuyến 479 Phước Hòa. - Cuối ngày 3LTD Phước Hanh-V8 trụ 479PH/312/59/58+ Rec Phước Hanh + DS Phước Hanh - V9 (thường mở). -Nghiệm thu HTĐĐ trung thế tại trụ 479PH/312/59/58 tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/312/59/58-tuyến 479 Phước Hòa. -Tại trụ 479PH/312/59/59-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Hanh A, phường Phước Hậu.	Thực hiện theo phương thức nghiệm thu và PTT được duyệt	-ĐT XD 2026
35		07h30	17h00	-Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	-Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
36		08h00	16h00	-Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm NMN An Hậu (1x37,5kVA) trụ 473VLI/P58/P78/T16/1 tuyến 473 Vũng Liêm. (chỉ danh theo tên chủ đầu tư: trạm cấp nước Trung An 2) (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm NMN An Hậu (1x37,5kVA) trụ 473VLI/P58/P78/T16/1 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp An Lạc, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB + FCO trạm NMN An Hậu (1x37,5kVA) trụ 473VLI/P58/P78/T16/1 tuyến 473 Vũng Liêm. - Tháo hotline NMN An Hậu trụ 473VLI/P58/P78/16 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

37		08h00	16h00	-Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Rạch Cóc 1 (50kVA) trụ 472VLI/P56/32A tuyến 474 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Rạch Cóc 1 (50kVA) trụ 472VLI/P56/32A tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO trạm trạm Rạch Cóc 1 (50kVA) trụ 472VLI/P56/32A tuyến 474 Vũng Liêm	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
38		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Bùi Văn Nghi MKH: PB10030044759	- Tại trạm XX Bùi Văn Nghi trụ 479TB/T56/P23/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm XX Bùi Văn Nghi trụ 479TB/T56/P23/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
39		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Nguyễn Văn Tiếng MKH: PB10030036236	- Tại trạm XX Nguyễn Văn Tiếng trụ 479TB/P56/T34/P25/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm XX Nguyễn Văn Tiếng trụ 479TB/P56/T34/P25/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
40		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Nguyễn Tiến Hoan MKH: PB10030041413	- Tại trạm XX Nguyễn Tiến Hoan trụ 479TB/T85/P71/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 3 xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm XX Nguyễn Tiến Hoan trụ 479TB/T85/P71/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
41		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Cơ sở Giấy Thái Nhật Anh MKH: PB10030050006	- Tại trạm Cơ sở Giấy Thái Nhật Anh trụ 471TB/P173/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp An Hiệp, xã Long Hồ	- Cắt 3LBF nhánh rẽ Cơ sở Giấy Thái Nhật Anh trụ 471TB/173 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng

42		08h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Nguyễn Văn Dường MKH: PB10030044184	- Tại trạm XX Nguyễn Văn Dường trụ 471TB/P41/T37B/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Mỹ Hưng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO XX Nguyễn Văn Dường trụ 471TB/P41/T37B/1 tuyến 471 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
43		09h00	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Lộc 2B trụ M44/P296/43 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tích Lộc 2B trụ M44/P296/43 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 2B trụ M44/P296/43 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
44		10h30	11h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Lộc 2C trụ M44/P296/48 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tích Lộc 2C trụ M44/P296/48 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 2C trụ M44/P296/48 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
45		13h00	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Phú 2A trụ M44/P296/T59/26 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tích Phú 2A trụ M44/P296/T59/26 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tích Phú 2A trụ M44/P296/T59/26 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
46		14h30	15h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Phú 3A trụ M44/P296/T59/37 tuyến 477 Trà Ôn.	-Tại trạm Tích Phú 3A trụ M44/P296/T59/37 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	-Cắt CB+FCO trạm Tích Phú 3A trụ M44/P296/T59/37 tuyến 477 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
47		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Phòng Kinh Tế - UBND xã Hòa Bình + Điện lực Trà Ôn (4CN).	-Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, theo đề nghị số: 972 /UBND xã Hòa Bình, ngày 22/08/2026.	-Tủ trụ L40/T223/T4/2 đến trụ L40/T223/T4/45 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	-Cắt 3LBFCO Hiệp Hòa, trụ L40/T223/T4/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Địa phương đề nghị cắt điện

48		09h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (5CN)	-Lắp bộ xả lệch nhánh dây Hiệp Hòa tại trụ L40/T223/T4/11+12 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Tại trụ L40/T223/T4/11+12 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	-Cắt 3LBFCO Hiệp Hòa, trụ L40/T223/T4/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
49		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
50		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
51		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long(10CN)	-Sang dây nhánh khách hàng qua dây LVABC mới và thu hồi dây CV 50mm2 cũ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Từ đầu sứ cao máy biến áp trạm Bờ Đắp 1 trở xuống trụ 477TV/T105/01 và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đắp 1 trụ 477TV/T105/01 tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt 03CB + 03FCO trạm Bờ Đắp 1 trụ 477TV/T105/01 -Đã gỡ kẹp holine đầu nối trạm Bờ Đắp 1 trụ 477TV/T105/01 -Cắt CB + 03FCO trạm Đăng Kiểm trụ 477TV/T105/03 -Cắt CB + FCO trạm ĐĐ Nguyễn Đáng trụ 477TV/T105/07	-Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long(10CN)	-Sang dây nhánh khách hàng qua dây LVABC mới và thu hồi dây CV 50mm2 cũ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Từ sứ cao máy biến áp trạm Bờ Đắp 4 trở xuống trụ 477TV/T105/T4/01A và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đắp 4 trụ 477TV/T105/T4/01A nhánh 22KV Bệnh Viện Minh Tâm tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB3 (CB cấp điện DNTN Nguyễn Trinh) trạm Bờ Đắp 1 trụ 477TV/T105/01 (khóa thùng CB3 trạm) -Cắt CB + 03FCO trạm Bờ Đắp 4 trụ 477TV/T105/T4/01A	-ĐTXD

53		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Ô Tre từ trụ 476TV/76 đến trụ 476TV/P76/50	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	Ngăn ngừa sự cố
54		08h30	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hỏng màn hình trạm Chợ Đôn Châu trụ 478-475DT/70, trực chính tuyến 478-475 Duyên Trà	-Tại trạm Chợ Đôn Châu trụ 478-475DT/70, trực chính tuyến 478-475 Duyên Trà	-Áp La Bang Chợ xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm Chợ Đôn Châu trụ 478-475DT/70 (478DT)	-Khắc phục vận hành
55		10h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo xa + TI, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Bà Nhi trụ 478-475DT/95, trực chính tuyến 478-475 Duyên Trà	-Tại trạm Bà Nhi trụ 478-475DT/95, trực chính tuyến 478-475 Duyên Trà	-Áp Bà Nhi xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Bà Nhi trụ 478-475DT/95 (478DT)	-Khắc phục vận hành
56		13h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo xa, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Bà Nhi 7 trụ 478-475DT-8/T80/P14/T16/18, nhánh Bà Nhi 6, tuyến 478 Duyên Trà	-Tại trạm Bà Nhi 7 trụ 478-475DT-8/T80/P14/T16/18, nhánh Bà Nhi 6, tuyến 478 Duyên Trà	-Áp Bà Nhi xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO Bà Nhi 7 trụ 478-475DT-8/T80/P14/T16/18 (478DT)	-Khắc phục vận hành
57		14h30	15h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo xa, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Bà Nhi 9 trụ 478-475DT-8/T80/P14/30, nhánh Bà Nhi 6, tuyến 478 Duyên Trà	-Tại trạm Bà Nhi 9 trụ 478-475DT-8/T80/P14/30, nhánh Bà Nhi 6, tuyến 478 Duyên Trà	-Áp Bà Nhi xã Đôn Châu	-Cắt CB + FCO trạm Bà Nhi 9 trụ 478-475DT-8/T80/P14/30 (478DT)	-Khắc phục vận hành

58		16h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hồng màn hình, kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, phát quang góc trụ trạm Sông Khoen 2 trụ 475DT/T138A/39, nhánh Sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà	-Tài trạm Sông Khoen 2 trụ 475DT/T138A/39, nhánh Sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà	-Áp Cây Còng xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm Sông Khoen 2 trụ 475DT/T138A/39 (475DT)	-Khắc phục vận hành
59		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/T349/79, nhánh Tà Nị, tuyến 477 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	-Xã Long Vĩnh	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
60		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	-Đầu nối đường dây 22kV XDM Nhiệt Điện I-4 tại trụ 472-471DT/213, cắt thu hồi đoạn dây tại trụ 472-471DT/211, cắt cô lập đoạn dây NMNĐ Duyên Hải 3 tại trụ 471DT/T213/01, 471DT/T213/14/01, chuyển nhánh 12,7kV Trần Thị Yên từ trụ 471DT/T213/T10/03 sang nhánh XDM, chuyển nhánh 12,7kV Nguyễn Út Nhi, Cty CP Phú Xuân 1 từ trụ 471DT/T213/T10/06A sang nhánh XDM, chuyển nhánh 12,7kV Mobiphone DH từ trụ 471DT/T213/T10/07 sang nhánh XDM, chuyển nhánh 22kV Toàn Cầu V Green từ trụ 471DT/T213/T10/09 sang nhánh XDM, chuyển nhánh 22kV Cty Quán Anh sang nhánh XDM	-Trụ 472-471DT/(211,213), từ trụ 471DT/T213/01 đến trụ 471DT/T213/14/01, từ trụ 471DT/T213/T10/(01-11), từ trụ 471DT/T213/(01-13) (XDM), tuyến 472 Duyên Trà, 471 Duyên Trà; Trụ 477DT/T147/T66/P17A/(21-22A) nhánh 22kV Khâu Lỡ, tuyến 477 Duyên Trà (473 Duyên Trà)	-Khóm Mù U Phường Duyên Hải	-Cắt Recloser Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/132 -Cắt 3 DS1 Nhiệt Điện 1 trụ 472-471DT/131 -Cắt 3 DS Long Toàn trụ 472-471DT/130 (thường mở) -Cắt LBS Giồng Ốt trụ 472-471DT-1/P198/01 -Cắt 3 DS Giồng Ốt trụ 472-471DT-1/P198/01 -Cắt LBFCO Khâu Lỡ trụ 477DT/T147/T66/P17A/01	-ĐTXD

61		08h00	13h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05CN)	-Lắp 3DS1 Cầu Ngang trụ 475CN/91	-Tải trụ 475CN/91 tuyến 475CN	-Xã Nhị Trường, Vinh Kim	-Cắt MC 475 trạm 110/22kV Cầu Ngang -Kéo MC 475 trạm 110/22kV Cầu Ngang ra khỏi vị trí vận hành -Cắt Recloser Cầu Ngang trụ 475CN/92 -Cắt 3DS Cầu Ngang trụ 475CN/93 -Cắt LBS Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/02 -Cắt 3DS1 Thủy Hòa trụ 476-475CN-5/T91/01 -Cắt CB và 3FCO trạm Thủy Hòa 2 trụ 475CN/94 -Đóng DTĐ 475-76 trạm biến áp 110/22kV Cầu Ngang -Đóng đẳng áp LBS Cầu Bình Tân đến LBS Thủy Hòa -Đóng đẳng áp 476CN sang đến Recloser Cầu Ngang	-SCTX
62		08h00	09h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT và 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tải thùng CB, công tơ trạm Trà Cuôn 2.2 trụ 473CN/P183/P186/09 tuyến 473CN	-Ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Trà Cuôn 2.2 trụ 473CN/P183/P186/09	-Thay định kỳ
63		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 478CN/155 đến trụ 478CN/240 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
64		10h00	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT và 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tải thùng CB, công tơ trạm Xóm Chòi A trụ 473CN/P183/P40/10/T30/06 tuyến 473CN	-Ấp Bình Tân xã Nhị Trường	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Chòi A trụ 473CN/P183/P40/10/T30/06	-Thay định kỳ

65		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Giồng Lớn AB khoảng trụ 479TR/P210/(01-55)	-Xã Đại An.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
66		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
67		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
68		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần + Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Hiếu Trung ĐNT1 (TI hạn kiểm định tháng 2/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Hiếu Trung ĐNT1 trụ 480TV/P354/16 nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Hiếu Trung ĐNT1 trụ 480TV/P354/16 nhánh 22kV Bến Cát thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay định kỳ
69		09h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần + Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Cây Hẹ 1-1(TI hạn kiểm định tháng 12/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Cây Hẹ 1-1 trụ 478CK/T280/T28/01 nhánh 22kV Cây Hẹ 1-1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Cây Hẹ 1-1 trụ 478CK/T280/T28/01 nhánh 22kV Cây Hẹ 1-1 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
70		10h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần + Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Cây Hẹ ĐNT1(TI hạn kiểm định tháng 12/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Cây Hẹ ĐNT1 trụ 478CK/T280/T22/11 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Cây Hẹ ĐNT1 trụ 478CK/T280/T22/11 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ

71		13h00	14h00	Điện lực Tiểu Cần + Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Ô Êt ĐNT1(TI hạn kiểm định tháng 5/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Ô Êt ĐNT1 trụ 478CK/T182/46 nhánh 12,7kV Đại Trường thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Ô Êt ĐNT1 trụ 478CK/T182/46 nhánh 12,7kV Đại Trường thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
72		14h30	15h30	-Điện lực Tiểu Cần + Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Trinh Phụ 2 (TI hạn kiểm định tháng 11/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Trinh Phụ 2 trụ 478CK/P259/60 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Trinh Phụ 2 trụ 478CK/P259/60 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
73		16h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Cây Hẹ 1 (TI hạn kiểm định tháng 9/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Cây Hẹ 1 trụ 478CK/T280/T22/03 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Cây Hẹ 1 trụ 478CK/T280/T22/03 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
74		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Cả Chương; các nhánh rẽ đầu nối vào và lưới hạ áp trạm Cả Chương 3	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
75		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (04CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục biến áp	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Sáu 11/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02C N Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 480BTre/41 đến trụ 480BTre/84 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 480BTre/41 đến trụ 480BTre/84 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/65 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/145 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/65 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/145 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x37.5kVA Phú Khương 7B trụ 471BTre/38 tuyến 471 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 3x37.5kVA Phú Khương 7B trụ 471BTre/38 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Phú Khương 7B trụ 471BTre/38 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
4		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Lộ Hàng Keo trụ 471BTre/70 tuyến 471 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Lộ Hàng Keo trụ 471BTre/70 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Lộ Hàng Keo trụ 471BTre/70 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
5		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 320kVA TT Phường 7 - III trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 320kVA TT Phường 7 - III trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA TT Phường 7 - III trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 250kVA Thất Cao Đài II trụ 476BTre/34/42 tuyến 476 Bến Tre	-Tải thùng điện kế tổng trạm 250kVA Thất Cao Đài II trụ 476BTre/34/42 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Thất Cao Đài II trụ 476BTre/34/42 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ

7		08h00	08h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/118B/01 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/118B/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Mỹ xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/118B/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/118B NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
8		09h00	09h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Mỹ xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/122 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
9		10h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA trụ 480BTre/41/54/125 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/125 NR 3 pha An Khánh	-Áp Phú Mỹ xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 480BTre/41/54/125 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
10		13h00	13h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/129/10 NR Cồn Phú Tân	-Trụ 480BTre/41/54/129/10 NR Cồn Phú Tân	-Áp Phú Tân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/129/10 NR Cồn Phú Tân	-Thí nghiệm định kỳ
11		14h00	14h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/129/14 NR Cồn Phú Tân	-Trụ 480BTre/41/54/129/14 NR Cồn Phú Tân	-Áp Phú Tân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/54/129/14 NR Cồn Phú Tân	-Thí nghiệm định kỳ

12		15h15	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/129/17 NR Cồn Phú Tân	-Trụ 480BTre/41/54/129/17 NR Cồn Phú Tân	-Áp Phú Tân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480BTre/41/54/129/17 NR Cồn Phú Tân	-Thí nghiệm định kỳ
13		09h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Đào làm chằng trụ HT22/1 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/25 NR Quới Thành - Phú Đức	-Tủ trụ HT22/1 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/30/25 NR Quới Thành - Phú Đức	-Áp Phú Tường xã Tân Phú	-Không cắt điện	-X-ử lý mất an toàn
14		12h30	13h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay chằng trụ 475AH/55/02 NR Trường THPT Nguyễn Huệ	-Trụ 475AH/55/02 NR Trường THPT Nguyễn Huệ	-Áp Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475AH/55/02 NR Trường THPT Nguyễn Huệ -Cắt FCO trụ 475AH/55/01 NR Trường THPT Nguyễn Huệ	-Xử lý mất an toàn
15		07h45	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/73/01-472BTre/107/73/32 NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
16		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR An Phước	-Tủ trụ 475BTre/104/51/01-475BTre/104/51/43 NR An Phước	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
17		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát trụ 478TT/01 đến trụ 478TT/198 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

18		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 474GTROM/320/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070075393 - KH: Cty TNHH Nông Nghiệp Nam McKong - Bến Tre)	-Tại trụ 474GTROM/320/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 474GTROM/320/1 + Cắt 3FCO trụ 474GTROM/320 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì HTĐĐ
19		10h30	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA trụ 474GTROM/322/2 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070066722 - KH: Cty TNHH SX TM XNK Âu Việt Furniture)	-Tại trụ 474GTROM/322/2 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 474GTROM/322/2, trạm 400kVA trụ 474GTROM/322/3 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/322/1 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì HTĐĐ
20		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2x250kVA trụ 474BTRE/205/14/1 nhánh rẽ Phước Long (PB09070051693 - KH: Cơ sở sản xuất nước đá Bến Tre 2)	-Tại trạm 2x250kVA trụ 474BTRE/205/14/1 nhánh rẽ Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt 2CB trạm 2x250kVA trụ 474BTRE/205/14/1 + Cắt 3LBFCO trụ 474BTRE/205/14 nhánh rẽ Phước Long	-Bảo trì HTĐĐ
21		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

22		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Tăng cường cáp muller, cân pha thùng điện kế từ trụ 52/2 đến trụ 52/8, trụ 52/10/5, 52/12/4; Tăng cường kẹp IPC đầu nối nhánh rẽ trụ 52/12; Thu hồi đoạn dây từ trụ 478BTri/28/107/49 đến trụ 478BTri/28/107/50; Đầu nối vận hành cụm tụ bù 2x2,5kVAr trụ 52/8; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/52/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/52/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/52/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Cắt 1FCO trụ 478BTri/28/107/52 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý tồn tại TTĐN.
23		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 320kVA trụ 478BTri/28/164 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Ngăn ngừa sự cố.
24		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiến; NR 1P Kênh 2-9	-Từ trụ 473BĐ/132/01 đến trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiến; từ trụ 473BĐ/132/41B/01 đến trụ 473BĐ/132/41B/19 NR 1P Kênh 2-9	-Xã Thạnh Trị, Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
25		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 03CN	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Hòa; NR 3P Huỳnh Tấn Phát; NR 3P Châu Hưng	-Từ trụ 473BĐ/392/01 đến trụ 473BĐ/392/41 NR 3P Long Hòa; Từ trụ 473BĐ/357/01 đến trụ 473BĐ/357/23 NR 3P Huỳnh Tấn Phát; từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/16 NR 3P Châu Hưng	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.

26		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Ấp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Tủ trụ 475MC/22/120/43/103/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Ấp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/01 NR Ấp Nậy	-ĐTXD 2026
27		07h30	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (07 CN)	-Di dời trụ 2e, 1e, 1b, 2b và thu hồi trụ 28, 29, 30 lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/29 NR Định Thủy	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/29 NR Định Thủy	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/29 NR Định Thủy	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
28		11h20	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/01/07 NR Vào Chi Mô Cày	-Tại thùng điện kế trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/01/07 NR Vào Chi Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/01/07 NR Vào Chi Mô Cày	-ĐTXD 2026
29		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR Cầu Mương Đào. Hạ công suất trạm 50kVA thành 37,5kVA; thay CB, TI thuộc trạm 50kVA trụ 473BTh/45/31A/09 NR Cầu Mương Đào	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 473BTh/45/31A/02 đến trụ 473BTh/45/31A/09 NR Cầu Mương Đào	-Xã Thạnh Phú	-Cắt LBFCO (đầu NR Cầu Mương Đào) trụ 473BTh/45/31A NR An Thạnh	-Hạ công suất MBA, giám TTĐN

30		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp. Nâng công suất trạm 37,5kVA thành 50kVA; thay CB, TI, ống nhựa HDPE thuộc trạm 50kVA trụ 471BTh/261/74/04 NR Cấp Bờ Đê Bao -Ép lều hạ áp tại trụ 8a, trụ 9a; đóng tiếp đất tại trụ 10f, trụ 20f, trụ 26f; lắp tụ bù 2x2,5kVAr tại trụ 11a thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/261/74/04 NR Cấp Bờ Đê Bao	-Tại trụ 471BTh/261/74/04 NR Cấp Bờ Đê Bao -Lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471BTh/261/74/04 NR Cấp Bờ Đê Bao	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 50kVA trụ 471BTh/261/74/04 NR Cấp Bờ Đê Bao	-Nâng công suất MBA, giảm TTĐN
31		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 2*50kVA Phước Yên 1, trạm 50kVA Phước Bình 1-4, trạm 50kVA Phước Bình 3 thuộc tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/134/7/3/1, tại trụ 477PH/134/7/15, tại trụ 477PH/134/7/18, tại trụ 477PH/134/7/21/8 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	-Áp Phước Bình, xã Phú Quới	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Yên tại trụ 477PH/134/7/3 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	-Thử nghiệm CBM năm 2026
32		08h00	09h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01TI hạ thế trạm Vườn thanh long Nguyễn Quang Sơn trụ 473BM/142A/8/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Nguyễn Quang Sơn. - Mã khách hàng: PB10040058342.	- Tại trụ 473BM/142A/8/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Bình Minh	- Cắt MCCB + FCO trạm Vườn thanh long Nguyễn Quang Sơn trụ 473BM/142A/8/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
33		09h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01TI hạ thế trạm HTX Ngọc Chính trụ 473BM/142A/3/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hợp Tác Xã Dịch Vụ Công Cộng Ngọc Chính. - Mã khách hàng: PB10040061192.	- Tại trụ 473BM/142A/3/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Bình Minh	- Cắt MCCB + FCO trạm HTX Ngọc Chính trụ 473BM/142A/3/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ

34		10h00	11h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Trường THPT Bình Minh - 2 trụ 473BM/150/2 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Trường Trung học phổ thông Bình Minh. - Mã khách hàng: PB10040050744.	- Tại trụ 473BM/150/2 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Bình Minh	- Cất MCCB + FCO trạm Trường THPT Bình Minh - 2 trụ 473BM/150/2 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
35		11h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Long trụ 473BM/122/2/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long. - Mã khách hàng: PB10040051059.	- Tại trụ 473BM/122/2/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn	- Cất MCCB + FCO trạm Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vĩnh Long trụ 473BM/122/2/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
36		13h30	14h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Trường Tiểu học Thuận An C trụ 473BM/130/4/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Trường Tiểu học Phan Văn Đáng. - Mã khách hàng: PB10040056564.	- Tại trụ 473BM/130/4/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Bình Minh	- Cất MCCB + FCO trạm Trường Tiểu học Thuận An C trụ 473BM/130/4/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ

37		14h30	15h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Trường Tiểu học Thành Lợi C trụ 473BM/197A/1 tuyến 477 Tân Quới. - Tên khách hàng: Trường Tiểu học Thành Lợi C. - Mã khách hàng: PB10040061880.	- Tại trụ 473BM/197A/1 tuyến 477 Tân Quới	- Xã Tân Quới	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường Tiểu học Thành Lợi C trụ 473BM/197A/1 tuyến 477 Tân Quới	- Thay định kỳ thiết bị HTĐĐ
38		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Trường Mầm Non Hòa Mi - tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/346/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt LBFCO trạm Trường Mầm Non Hòa Mi trụ 472VLI/346-tuyến 472 Vũng Liêm -Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mầm Non Hòa Mi trụ 472VLI/346/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
39		09h30	10h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Trại gà Phúc Giang - tuyến 476 Cổ Chiên (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 476CC/196/1-tuyến 476 Cổ Chiên.	-Áp Bình Tịnh, xã Bình Phước.	-Cắt LBFCO Trại gà Phúc Giang trụ 476CC/196-tuyến 476 Cổ Chiên. Cắt MCCB + FCO trạm Trại gà Phúc Giang trụ 476CC/196/1-tuyến 476 Cổ Chiên	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
40		10h30	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Lò Bún Phước Tâm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/277/7/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thới, xã Long Hồ.	-Cắt LBFCO Lò Bún Phước Tâm trụ 479PH/277/7-tuyến 479 Phước Hòa. Cắt MCCB + FCO trạm Lò Bún Phước Tâm trụ 479PH/277/7/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

41		13h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14/1 + XX Phong Phú 3A trụ 479PH/158/14/2 (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/14/1 + trụ 479PH/158/14/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt LBFCO XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14-tuyến 479 Phước Hòa. Cắt MCCB + FCO trạm XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14/1-tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt MCCB + FCO trạm XX Phong Phú 3A trụ 479PH/158/14/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
42		07h30	17h00	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (02 CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	-Từ phía sau trụ 474-472CC/57 đến trụ 474-472CC/197 tuyến 474 Cỏ Chiên + Từ trụ 474-472CC/61 đến trụ 474-472CC/197 tuyến 475 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474,475 Cỏ Chiên.	-Xã Nhơn Phú	-Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	-Ngăn ngừa sự cố.
43		08h00	16h00	-Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm NMN Gò Ân (3x25kVA) trụ 472VLi/P56/T23/1 tuyến 474 Vũng Liêm. (chỉ danh theo tên chủ đầu tư: trạm cấp nước Tân An Luông 2)	- Tại trạm NMN Gò Ân (3x25kVA) trụ 472VLi/P56/T23/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Áp Gò Ân, xã Trung Hiệp	- Cắt 03LBFCO NMN Gò Ân trụ 472VLi/P56/23 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

44		07h30	17h00	-Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	-Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
45		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
46		09h00	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Long Thạnh 1C trụ M42/P67/P107/17 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trạm Long Thạnh 1C trụ M42/P67/P107/17 tuyến 472 Bình Minh.	-Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	-Cắt CB+FCO trạm Long Thạnh 1C trụ M42/P67/P107/17 tuyến 472 Bình Minh.	-Thay HTĐĐ
47		10h30	11h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Long Thạnh 3A trụ M42/P67/P107/27 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trạm Long Thạnh 3A trụ M42/P67/P107/27 tuyến 472 Bình Minh.	-Ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	-Cắt CB+FCO trạm Long Thạnh 3A trụ M42/P67/P107/27 tuyến 472 Bình Minh.	-Thay HTĐĐ
48		13h00	14h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm An Thạnh 1B trụ M42/P67/114 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trạm An Thạnh 1B trụ M42/P67/114 tuyến 472 Bình Minh.	-Ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	-Cắt CB+FCO trạm An Thạnh 1B trụ M42/P67/114 tuyến 472 Bình Minh.	-Thay HTĐĐ

49		14h15	15h15	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Long Hưng 1A trụ M42/P67/P113/14 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trạm Long Hưng 1A trụ M42/P67/P113/14 tuyến 472 Bình Minh.	-Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	-Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 1A trụ M42/P67/P113/14 tuyến 472 Bình Minh.	-Thay HTĐĐ
50		15h30	16h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm 2 Mỹ Thạnh A2 trụ M42/P67/170 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trạm 2 Mỹ Thạnh A2 trụ M42/P67/170 tuyến 472 Bình Minh.	-Áp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	-Cắt CB+FCO trạm 2 Mỹ Thạnh A2 trụ M42/P67/170 tuyến 472 Bình Minh.	-Thay HTĐĐ
51		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
52		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long(10CN)	-Sang dây nhánh khách hàng qua dây LVABC mới và thu hồi dây CV 50mm2 cũ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Từ sứ cao máy biến áp trạm Bờ Đắp 3 trở xuống trụ 477TV/T97/01 và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đắp 3 trụ 477TV/T97/01 nhánh 22KV Bờ Đắp 3 tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB + 03FCO trạm Bờ Đắp 3 trụ 477TV/T97/01	-Khách hàng yêu cầu
54		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh La Tền từ trụ 476TV/47 đến trụ 476TV/P47/68	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

55		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 477DT/T147/(01-98) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 hổng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Đồng Năng 3 trụ 476-475CN-6/P48/P12A/07 tuyến 476CN	-Áp Rạch xã Cầu Ngang	-Cắt CB, 03FCO trạm Đồng Năng 3 trụ 476-475CN-6/P48/P12A/07	-Thay hổng
57		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 hổng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Kinh Bờ Thửa 3 trụ 479CN/T342/17 tuyến 479CN	-Áp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB, 03FCO trạm Kinh Bờ Thửa 3 trụ 479CN/T342/17	-Thay hổng
58		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 hổng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Đề Áp Nhất trụ 479CN/T382/08 tuyến 479CN	-Áp Long Hậu xã Mỹ Long	-Cắt CB+FCO trạm Đề Áp Nhất trụ 479CN/T382/08	-Thay hổng
59		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 hổng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Áp Nhi E trụ 479CN/T143/P89/P31/03 tuyến 479CN	-Áp Long Hậu xã Mỹ Long	-Cắt CB+FCO trạm Áp Nhi E trụ 479CN/T143/P89/P31/03	-Thay hổng

60		08h00	13h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH MTV TVXD Đông Huy (05CN)	-Di dời trụ 475CN/172 hiện hữu tịnh tuyến về hướng trụ 475CN/173 khoảng 3,7 mét	-Tại trụ 475CN/172	-Xã Vinh Kim	-Cắt LBS Thống Nhất trụ 475CN/145A -Cắt 3DS1 Thống Nhất trụ trụ 475CN/145 -Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS2 Mai Hương trụ 475CN/191 -Cắt LBS Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/25 -Cắt 3DS2 Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/26 -Cắt LBS NT 476CN-475CN trụ 180/476CN/475CN -Cắt 3DS2 NT 476CN-475CN trụ 475CN/P175A/04 -Đóng đẳng áp 473CN đến LBS Mai Hương; Đóng đẳng áp 476CN đến LBS Hạnh Mỹ	-Bàn giao hiện trường
61		08h00	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05CN)	-Lắp tăng cường dây chống gãy đầu coss DS2 Thống Nhất trụ 475CN/146, LBFCO Kinh Nhà Máy trụ 475CN/T149/01, xử lý tiếp xúc FCO trạm Cấp nước Cầu Ngang trụ 475CN/157	-Từ trụ 475CN/146 đến trụ 475CN/147 và tại trụ 475CN/T149/01 tuyến 475CN	-Xã Vinh Kim	-Cắt LBS Thống Nhất trụ 475CN/145A -Cắt 3DS1 Thống Nhất trụ trụ 475CN/145 -Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS2 Mai Hương trụ 475CN/191 -Cắt LBS Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/25 -Cắt 3DS2 Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/26 -Cắt LBS NT 476CN-475CN trụ 180/476CN/475CN -Cắt 3DS2 NT 476CN-475CN trụ 475CN/P175A/04 -Đóng đẳng áp 473CN đến LBS Mai Hương; Đóng đẳng áp 476CN đến LBS Hạnh Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố

62		11h30	12h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05CN)	-Lắp tăng cường dây chống gãy đầu coss FCO Mai Hương 4 trụ 475CN/P185/01	-Tại trụ 475CN/P185/01 nhánh Mai Hương 4 tuyến 475CN	-Xã Vinh Kim	-Cắt LBS Thống Nhất trụ 475CN/145A -Cắt 3DS1 Thống Nhất trụ trụ 475CN/145 -Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS2 Mai Hương trụ 475CN/191 -Cắt LBS Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/25 -Cắt 3DS2 Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/26 -Cắt LBS NT 476CN-475CN trụ 180/476CN/475CN -Cắt 3DS2 NT 476CN-475CN trụ 475CN/P175A/04 -Đóng đẳng áp 473CN đến LBS Mai Hương; Đóng đẳng áp 476CN đến LBS Hạnh Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05CN)	-Lắp tăng cường dây chống gãy đầu coss 3DS1 Mai Hương trụ 475CN/189, LBFCO Trâm Bàu trụ 475CN/T187/01, xử lý lều trung áp nhánh Trâm Bàu trụ 475CN/187	-Tại các vị trí trụ 475CN/189, 475CN/T187/01, 475CN/187	-Xã Vinh Kim	-Cắt LBS Thống Nhất trụ 475CN/145A -Cắt 3DS1 Thống Nhất trụ trụ 475CN/145 -Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS2 Mai Hương trụ 475CN/191 -Cắt LBS Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/25 -Cắt 3DS2 Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/26 -Cắt LBS NT 476CN-475CN trụ 180/476CN/475CN -Cắt 3DS2 NT 476CN-475CN trụ 475CN/P175A/04 -Đóng đẳng áp 473CN đến LBS Mai Hương; Đóng đẳng áp 476CN đến LBS Hạnh Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố

64		11h30	12h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05CN)	-Lắp tăng cường dây chống gãy đầu coss FCO Mai Hương 5 trụ 475CN/T176/01	-Tại trụ 475CN/T176/01	-Xã Vinh Kim	-Cắt LBS Thống Nhất trụ 475CN/145A -Cắt 3DS1 Thống Nhất trụ 475CN/145 -Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS2 Mai Hương trụ 475CN/191 -Cắt LBS Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/25 -Cắt 3DS2 Hạnh Mỹ trụ 475CN/P188/26 -Cắt LBS NT 476CN-475CN trụ 180/476CN/475CN -Cắt 3DS2 NT 476CN-475CN trụ 475CN/P175A/04 -Đóng đẳng áp 473CN đến LBS Mai Hương; Đóng đẳng áp 476CN đến LBS Hạnh Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố
65		08h30	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Đầu Giồng Mai Hương A trụ 475CN/186 tuyến 475CN	-Ấp Mai Hương xã Vinh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng Mai Hương A trụ 475CN/186	-Thay định kỳ
66		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	- Nhánh trung áp 22kV Giồng Đình khoảng trụ 475DT/T192/P01/(01-49)	-Xã Đại An.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
67		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo	-Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
68		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tủ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố

69		08h00	11h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Thay thùng CB+ĐK trạm Ô Trao 2 mục sét	-Tủ thùng CB+ĐK trạm Ô Trao 2 trụ 480TV/T332/P19/28 nhánh 12,7kV Ô Trao tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt 2CB+FCO trạm Ô Trao 2 trụ 480TV/T332/P19/28 nhánh 12,7kV Ô Trao tuyến 480 Trà Vinh	-Thay định kỳ
70		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (05CN)	-Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Long Hội, Nhà Thờ 1, Nhà Thờ 7 và lưới hạ áp trạm Nhà Thờ 5 -Nhánh 22kV NMXX Võ Văn Bĩa; -Nhánh 12,7kV Tân Trung	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
71		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (04CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục biến áp	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 12/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 477-480BTre/05 tuyến 477 - 480 Bến Tre đến trụ 480BTre/41 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 477-480BTre/05 tuyến 477 - 480 Bến Tre đến trụ 480BTre/41 tuyến 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-477BTre/90 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/180 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475-477BTre/90 tuyến 475-477 Bến Tre đến trụ 475BTre/180 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Lắp 3 kếp Wire + 3 Hotline, đà, sứ, 3 LA, 3 FCO, 3MBA 3x25kVA tại trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Tài trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt LBS + 3DS trụ 474BTre/43/27 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/29/01 tuyến 474 Bến Tre. -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau 3LBFCO trụ 474BTre/43/29/01 tuyến 474 Bến Tre nhận điện từ 3LTD trụ 474BTre/43/29/13 liên nối tuyến 474 - 476 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA DNTN Đại Phát Tài trụ 474BTre/43/30B/01 (PB09010046582 - Hộ kinh doanh Cơ Sở kéo Dừa Đại Phát Tài); trạm 250kVA Cty TNHH Dừa Đăng Khoa trụ 474BTre/43/43/01 (PB09010064822 - Công ty TNHH Dừa Đăng Khoa); trạm 320kVA Trạm bơm tăng áp cầu Hàm Luông trụ 474BTre/43/36B/5B/03 (PB09010066793 - Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Bến Tre); trạm 400kVA Cty TNHH Cao Phong trụ 474BTre/43/36B/22 (PB09010066814 - Công ty TNHH Cao Phong); trạm 560+320kVA Cty TNHH Hải Nhất trụ 474BTre/43/42/03 (PB09010070353 - Chi Nhánh Việt Hoa Đạt - Công ty TNHH Nông Sản Mỹ Đình) tuyến 474 Bến Tre	-Tài trụ: 474BTre/43/30B/01; 474BTre/43/43/01; 474BTre/43/36B/5B/03; 474BTre/43/36B/22; 474BTre/43/42/03 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt LBS + 3DS trụ 474BTre/43/27 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/43/29/01 tuyến 474 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Cắt dừng dây lưới hạ thế từ trụ 474BTre/43/58A đến trụ 474BTre/43/59 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA T03 Mỹ Thành trụ 474BTre/43/56 tuyến 474 Bến Tre. -Lắp hoàn chỉnh trạm 3x25kVA T3A Mỹ Thành tại trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/43/58A đến trụ 474BTre/43/59 thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA T03 Mỹ Thành trụ 474BTre/43/56 tuyến 474 Bến Tre -Tủ tăng MBA trở xuống trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA T03 Mỹ Thành trụ 474BTre/43/56 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x25kVA T3A Mỹ Thành tại trụ 474BTre/43/66B tuyến 474 Bến Tre (chưa đầu nối)	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Dựng mới trụ trung, hạ thế và di dời lưới trung, hạ thế từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới từ trụ 475BTre/104/27/T11 đến trụ hạ thế 04 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phước Thạnh 10 trụ 475BTre/104/27/T8 NR Áp 1 Phước Thạnh	-Tủ trụ 475BTre/104/27/T11 đến trụ 475BTre/104/27/T12 NR Áp 1 Phước Thạnh -Lưới hạ thế từ trụ 475BTre/104/27/T11 đến trụ hạ thế 04 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phước Thạnh 10 trụ 475BTre/104/27/T8 NR Áp 1 Phước Thạnh	-Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/104/27/T1 NR Áp 1 Phước Thạnh	-Di dời trụ theo đề nghị BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long
7		08h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3FCO, 3LA, MBA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 400kVA HKD Phúc Quang trụ 476TT/71/1B tuyến 476 Thanh Tân	-Tại trạm 400kVA HKD Phúc Quang trụ 476TT/71/1B tuyến 476 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA HKD Phúc Quang trụ 476TT/71/1B tuyến 476 Thanh Tân -Tháo 3Hotline trụ 474-476TT/71 tuyến 476 Thanh Tân (hướng về trụ 476TT/71/1B)	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

8		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3FCO trụ 473BTre/49/99 tuyến 473 Bến Tre. -Thí nghiệm định kỳ 3LA, MBA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 100kVA TTNCUDKHCN&BVMT trụ 473BTre/49/99/03 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ tăng đa FCO trở xuống trụ 473BTre/49/99 tuyến 473 Bến Tre -Tủ trạm 100kVA TTNCUDKHCN&BVMT trụ 473BTre/49/99/03 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 37,5kVA Phú Hưng 4 trụ 473BTre/49/101/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO trụ 473BTre/49/101 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 100kVA TTNCUDKHCN&BVMT trụ 473BTre/49/99/03 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/99 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Dựng trụ BTLT12m ghép đôi trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 480GL/56/01A NR Quới Sơn -Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/18/01 NR áp 9 Quới Sơn -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 480GL/56/18/01 NR áp 9 Quới Sơn nhận điện tuyến 478 Giao Long qua Recloser trụ 478GL/03/15/12T NR UB Giao Long	-Xử lý mất an toàn
10		08h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tháp sắt, bổ sung chằng, nối dây trung thế trụ 480BTre/41/80/11P NR Phái An Khánh	-Trụ 480BTre/41/80/11P NR Phái An Khánh	-Áp An Phú xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/80/01P NR phái An Khánh	-Xử lý mất an toàn
11		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế 1P2W lên 1P3W, sang lưới từ trụ HT11.d4-HT2.d6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Tủ trụ HT11.d4-HT2.d6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Xử lý mất an toàn

12		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát trụ 478TT/01 đến trụ 478TT/198 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
13		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Lắp mới cụm tụ bù ứng động 3x100kVA tại trụ 471- 476GTROM/245 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 471-476GTROM/245 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt Recloser + 3DS trụ 471GTROM/46 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt + Đóng Recloser trụ 476GTROM/45A để thao tác 3DS trụ 476GTROM/79 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 476GTROM/79 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Kiểm tra 3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng) -Kiểm tra LBS đang cắt + Cắt 3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
14		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ hiện hữu tại trụ 476GTROM/259/39 nhánh rẽ Lương Hòa và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 476GTROM/259/03 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa	-Từ trụ 476GTROM/259/03 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt LBS + 3FCO trụ 476GTROM/259/01 nhánh rẽ Lương Hòa -Cắt CB trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/37 nhánh rẽ Lương Hòa	-SCTX

15		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 471GTROM/254/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070043352 - KH: DNTN Sản Xuất Nước Đá Kim Cương)	-Tại trạm 400kVA trụ 471GTROM/254/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 471GTROM/254/1 + Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/254 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì HTĐĐ
16		10h30	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1500kVA trụ 471GTROM/350/05 (số cũ) nhánh rẽ Đỗ Hoàn Sinh (PB09070071693 - KH: Cty TNHH MTV Giải pháp công nghệ nước và môi trường Đỗ Hoàn Sinh)	-Tại trụ 471GTROM/350/02 (số cũ) nhánh rẽ Đỗ Hoàn Sinh	-Xã Giồng Trôm	-Cắt 3LBFCO trụ 471-476GTROM/65 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Đỗ Hoàn Sinh) -Cắt 3LBFCO trụ 471GTROM/350/05 (số cũ) nhánh rẽ Đỗ Hoàn Sinh	-Bảo trì HTĐĐ
17		07h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH TV và XD Gia Bảo An (06CN)	-Lắp bổ sung kẹp WR cho dây tiếp đất tại trụ 471GTROM/50/02/07, 471GTROM/50/02/10, 471GTROM/50/02/16, 471GTROM/50/02/21, 471GTROM/50/02/27; thay bullon lắp khung sứ đỉnh từ trụ 471GTROM/50/02/02 đến trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Từ trụ 471GTROM/50/02/02 đến trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 471GTROM/50/02/1, trạm 50kVA trụ 471GTROM/50/03 nhánh rẽ Đình Bình Hòa -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/50/02/08, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/19, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/23, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/29, trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/50/02/34 nhánh rẽ ấp 5 Lộ Giữa -Cắt 3FCO trụ 471-476GTROM/50 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Đình Bình Hòa)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình SCL bổ sung năm 2026

18		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH TV và XD Gia Bảo An (06CN)	-Lắp bổ sung kẹp WR cho dây tiếp đất tại trụ 475GTROM/27/09, 475GTROM/27/16, 475GTROM/27/30, 475GTROM/27/40, 475GTROM/27/49; cố định dây tiếp đất tại trụ 475GTROM/27/40 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tại trụ 475GTROM/27/09, 475GTROM/27/16, 475GTROM/27/30, 475GTROM/27/40, 475GTROM/27/49 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (nhánh rẽ Bình Tiên 1)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình SCL bổ sung năm 2026
19		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN) + HTX XLD Hưng Phú (20CN)	-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 471-476GTROM/61, 471-476GTROM/69, 471-476GTROM/86, 471-476GTROM/87, 471-476GTROM/99, 471-476GTROM/116, 471-476GTROM/117, 471-476GTROM/125, 471-476GTROM/152, 471-476GTROM/153 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 471-476GTROM/61, 471-476GTROM/69, 471-476GTROM/86, 471-476GTROM/87, 471-476GTROM/99, 471-476GTROM/116, 471-476GTROM/117, 471-476GTROM/125, 471-476GTROM/152, 471-476GTROM/153 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa	-Cắt Recloser + 3DS trụ 471GTROM/46 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt + Đóng Recloser trụ 476GTROM/45A để thao tác 3DS trụ 476GTROM/79 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 476GTROM/79 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Kiểm tra 3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt -Kiểm tra LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển nguồn từ sau trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm sang nhận điện tuyến 476 trạm 110kV Giao Long qua LBS trụ 473BTre/205	-SCTX, khắc phục tồn tại công trình KFW

20		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ 1/6 thuộc trạm 250kVA trụ 478BTri/28/200/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 250kVA trụ 478BTri/28/200/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 478BTri/28/200/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 3LBFCO trụ 250kVA trụ 478BTri/28/200 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
21		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
22		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Xây Xát Phạm Thị Huỳnh trạm 3x25kVA trụ 475BTri/96/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (PB09020000046)	-Trụ 475BTri/96/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTri/96/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/96 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay ĐK định kỳ
23		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Hộ Kinh Doanh Trần Văn Nghị trạm 3x15kVA trụ 475BTri/104/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri (PB09020067330)	-Trụ 475BTri/104/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 475BTri/104/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/104 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay ĐK định kỳ
24		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trì đo đếm trung thế khách hàng nuôi tôm Mạc Đăng Khoa trụ 478BTri/28/130/33/01/06/01 NR Giồng Tang. (PB09020078042)	-Trụ 478BTri/28/130/33/01/06/01 NR Giồng Tang.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/130/33/01/06 NR Giồng Tang.	-Ngăn ngừa sự cố.

25		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Nhà Máy Xay Xát Huỳnh Văn Một trạm 3x25kVA trụ 472BTri/148/28/5A/1 NR Cầu Kênh 9A (PB09020074031)	-Trụ 472BTri/148/28/5A/1 NR Cầu Kênh 9A	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/148/28/5A/1 NR Cầu Kênh 9A. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/148/28/5A NR Cầu Kênh 9A	-Thay ĐK định kỳ
26		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Xay Xát Nguyễn Văn Hùng trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/37/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (PB09020000048)	-Trụ 473BTri/37/1 tuyến 473	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/37/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/37 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay ĐK định kỳ
27		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế; Vệ sinh, bảo trì trạm 320kVA BQL Cảng cá trụ 478BTri/28/207/05 NR Cảng cá (PB09020044644)	-Trụ 478BTri/28/207/05 NR Cảng cá	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/207/04 NR Cảng cá.	-Ngăn ngừa sự cố.
28		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế; Vệ sinh, bảo trì trạm 250kVA nuôi tôm Mạc Đăng Khoa trụ 478BTri/28/109/25/01 NR Lộ Rãnh. (PB09020000099)	-Trụ 478BTri/28/109/25/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/25 NR Lộ Rãnh.	-Ngăn ngừa sự cố.

29		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 160kVA nuôi tôm Mai Văn Long trụ 478BTri/28/107/103A/11; Thí nghiệm định kỳ trạm 400kVA nuôi tôm Mai Văn Long trụ 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long.	-Trụ 478BTri/28/107/103A/11, 478BTri/28/107/103A/36 NR Mai Văn Long.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/103A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
30		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 250kVA nuôi tôm Mạc Đăng Khoa trụ 478BTri/28/109/25/02 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 478BTri/28/109/25/02 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/25 NR Lộ Rãnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
31		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x630kVA Công ty TNHH MTV TM SX nước đá Nguyễn Phát trụ 478BTri/28/109/47A/15A/16 NR Lê Xuân Vũ.	-Trụ 478BTri/28/109/47A/15A/16 NR Lê Xuân Vũ.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/47A/15A NR Lê Xuân Vũ.	-Thí nghiệm định kỳ.
32		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 560kVA nuôi tôm Mạc Đăng Khoa trụ 478BTri/28/130/33/01/06/25 NR Giồng Tang.	-Trụ 478BTri/28/130/33/01/06/25 NR Giồng Tang.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/130/33/01/06 NR Giồng Tang.	-Thí nghiệm định kỳ.
33		14h30	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 100kVA Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 trụ 475BTri/04/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/04/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 100kVA Đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 trụ 475BTri/04/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/04 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.

34		15h30	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 160kVA Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam trụ 475BTri/05/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/05/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 160kVA Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam trụ 475BTri/05/01 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/05 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.
35		08h00	13h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Bảo trì + ép lại lều trung thế trụ 471-473BĐ/32 (2 tầng lưới); thay LA chống sét đường dây (pha A) trụ 471-473BĐ/46 (tầng dưới) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/32, 471-473BĐ/46 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt MC 471, 473 + đưa MC 471, 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 471-76, 473-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 6DS trụ 471-473BĐ/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Cắt 3LBFCO trụ 471-473BĐ/15 tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Áp 2 Bình Thới) (đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	13h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Dựng trụ đệm (dỡ lưới trung thế chùng thấp) trụ 471BĐ/38/8A NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Trụ 471BĐ/38/8A NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471-473BĐ/38 tuyến Bình Đại - An Hóa (đầu NR 3P Áp 1 Bình Trung)	-Xử lý mất an toàn

37		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Lắp chụp đầu sứ đỡ lèo, bảo trì LA đường dây trụ 471-473BĐ/93 tuyến Bình Đại - An Hóa (2 tầng lưới)	-Trụ 471-473BĐ/93 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/137 (liên nối tuyến 471-473) tuyến Bình Đại - An Hóa (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-Ngăn ngừa sự cố
38		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Từ trụ 471BĐ/66/01 đến trụ 471BĐ/66/31 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
39		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ao Vuông; NR 3P Cống Ao Vuông; NR 1P Cống Ao Vuông	-Từ trụ 471BĐ/113/01 đến trụ 471BĐ/113/79 NR 3P Ao Vuông; từ trụ 471BĐ/113/41B/01 đến trụ 471BĐ/113/41B/04 NR 3P Cống Ao Vuông; từ trụ 471BĐ/113/41B/05 đến trụ 471BĐ/113/41B/07 NR 1P Cống Ao Vuông	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.

40		07h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quảng Nam (10CN)	-Thay trụ 471BĐ/113/01 + thay dây trung thế từ trụ 471-473BĐ/113 tuyến Bình Đại - An Hóa đến trụ 471BĐ/113/02 NR 3P Ao Vuông	-Tủ trụ 471-473BĐ/113 tuyến Bình Đại - An Hóa đến trụ 471BĐ/113/02 NR 3P Ao Vuông	-Xã Thạnh Trị	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/51 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/53B tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/137 (liên nối tuyến 471-473) tuyến Bình Đại - An Hóa (đang cắt) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 471-473BĐ/137 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) nhận điện tuyến 475 Phú Thuận qua LBS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-ĐTXD 2026
----	--	-------	-------	--------------------	----------------------------------	--	---	---------------	--	------------

41		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (07 CN)	-Phát quang trung thế và bảo trì thiết bị từ trụ 475MC/63-472MC/15/20/38 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Tủ trụ 475MC/63-472MC/15/20/38 đến trụ 475MC/188-472MC/15/20/119 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày, An Định, Thành Thới	-Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/37 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển phụ tải từ sau trụ 475MC/192-472MC/15/20/121A tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày sang nhận điện tuyến 471 trạm 110kV Bình Thạnh	-SCTX
42		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty TNHH XDĐ Liên Đạt (10 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế trụ 475MC/70-472MC/15/20/45 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 475MC/70-472MC/15/20/45 tuyến 475/472 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser+3DS trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser+3DS trụ 472MC/15/20/37 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Cắt LBS trụ 475MC/188 và 3DS trụ 475MC/192 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/119 và 3DS trụ 472MC/15/20/121A tuyến 472 trạm 110kV Mô Cày	-DVKH
43		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/80/13 NR Bình Khánh Tây	-Tại thùng điện kế trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/80/13 NR Bình Khánh Tây	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472MC/15/20/80/13 NR Bình Khánh Tây	-Thay điện kế định kỳ

44		09h00	09h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Thay điện kế định kỳ
45		10h00	10h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/98 Tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/98 Tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/98 Tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
46		11h00	11h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/108 Tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/108 Tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/108 Tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
47		13h00	13h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/22/01 NR An Phước (An Thới)	-Tại thùng điện kế trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/22/1 NR An Phước (An Thới)	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/22/1 NR An Phước (An Thới)	-Thay điện kế định kỳ
48		14h00	14h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 2x25kVA trụ trụ 472MC/15/20/113/18 NR An Định	-Tại thùng điện kế trạm 2x25kVA trụ trụ 472MC/15/20/113/18 NR An Định	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ trụ 472MC/15/20/113/18 NR An Định	-Thay điện kế định kỳ
49		15h00	15h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế tổng trạm 2x25kVA trụ trụ 472MC/15/20/113/25/13 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Tại thùng điện kế trạm 2x25kVA trụ trụ 472MC/15/20/113/25/13 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ trụ 472MC/15/20/113/25/13 NR An Định - Bình Khánh Đông	-Thay điện kế định kỳ
50		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (10 CN)	-Di dời trụ và lưới trung thế từ trụ 472MC/15/20/143A(229)/42 đến trụ 472MC/15/20/143A(229)/71 NR Ngải Đăng	-Tủ trụ 472MC/15/20/143A(229)/71 NR Ngải Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/229-472MC/15/20/143A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ (đầu NR Ngải Đăng)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

51		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố, vệ sinh cách điện thiết bị từ trụ 473CL/06 đến trụ 473CL/124 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Tủ trụ 473CL/06 đến trụ 473CL/124 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách, Phú Phụng	-Cắt MC 473 + đưa MC 473 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 473-76 trạm 110kV Chợ Lách. -Cắt DS 3 pha trụ 473CL/G3 lộ ra tuyến 473 trạm 110kV Chợ Lách -Cắt Recloser+3DS trụ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định. -3DS liên nối tuyến 473 và 474 tại trụ 473-474CL/3B lộ ra tuyến 473-474 trạm 110kV Chợ Lách (đang cắt). -Cắt 3FCO liên nối nhánh rẽ Cầu Chữ Y và tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 474CL/37/25 nhánh rẽ Cầu Chữ Y (đang cắt). -Cắt 3FCO liên nối nhánh rẽ Sơn Qui và tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 474CL/45/19 nhánh rẽ Sơn Qui (đang cắt). -Cắt 3FCO liên nối nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định và tuyến Chợ Lách - Sơn Định tại trụ 474CL/47/17 nhánh rẽ Thới Lộc - Sơn Định (đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 474CL/16/21 nhánh rẽ Đường Tránh (đang cắt) -Chuyển nguồn từ sau trụ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định nhận điện tuyến 474 Chợ Lách qua LBS trụ 474CL/52 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Tháo và đấu 03 kíp hotline, thay 03LA, FCO trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Off Relay 79 Rec Nguyễn Huệ tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt CB tổng trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ HT/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt 03FCO trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo và đấu hotline

53		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN) + XNDV Điện Lực Vĩnh Long (02CN)	-Lắp thùng CDĐK, lắp mạch cáp suất, thay dây hạ áp cáp ABC 4*120mm ² và thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long (SCTX năm 2026)	-Làm việc từ MBA trở xuống tại trụ 473-471VLg/79/32, trên lưới hạ thế từ trụ 473-471VLg/79/32 đến trụ 477VLg/64/59 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt CB tổng trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ HT/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt 03FCO trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt CB + 03 FCO trạm Quốc Lộ 3 tại trụ 473-471VLg/79/42 tuyến 473 Vĩnh Long. - Tháo 03 kẹp hotline trạm 3*50kVA Nhà Điều Hành (ĐL Long Châu) tại trụ 473-471VLg/79/32 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - đội hotline thực hiện	-Xử lý kiểm khuyết lưới trạm
54		06h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hoà qua tuyến 477 Bình Minh đến LBS Rạch Múc tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	- Ấp Phú Ninh, xã Song Phú.	- Đóng LBS Phú An tại trụ 477BM/286 tuyến 477 Bình Minh.	- Thao tác chuyển nguồn không mất điện
55		06h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)		- Tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh;	- Ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.	- Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc -1 tại trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	- Thao tác chuyển nguồn không mất điện
56		06h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Chuyển nguồn tuyến 477 Phước Hoà qua tuyến 475 Bình Minh đến Rec Thuận Tiến tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	- Ấp Phú An, xã Song Phú.	- Đóng LBS Di Cư tại trụ 475BM/299 tuyến 475 Bình Minh.	- Thao tác chuyển nguồn không mất điện
57		06h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)		- Tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	- Ấp Thuận Tiến A, Phường Bình Minh.	- Cắt Rec Thuận Tiến + 03LTD Thuận Tiến - 2 tại trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh.	- Thao tác chuyển nguồn không mất điện

58		07h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành	- Cắt điện bàn giao phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành thực hiện phát quang cây xanh dọc theo tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ đoạn từ trụ 477-475BM/52 đến trụ 477-475BM/93 tuyến 475 và 477 Bình Minh. (Theo Công văn số 204/PKTHT&ĐT ngày 20/8/2026 của phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành)	- Từ trụ 477-475BM/52 đến trụ 477-475BM/93 tuyến 475 và 477 Bình Minh.	- Khóm Đông Lợi, Đông Bình, Đông Thuận, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 475, MC 477 tuyến 475 và 477 Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 475-7 và DCL 477-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 và 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 03LTD Thuận Tiến - 2 trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	- Cắt điện theo yêu cầu của địa phương
59		07h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (8CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ thiết bị LA, FCO, kiểm định thiết bị Rec Đông Bình, lắp thiết bị chong chống đuôi chim tại trụ 477-475BM/51 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477-475BM/51 tuyến 475 và 477 Bình Minh	- Khóm Đông Thuận, phường Đông Thành	* Trạm 110kV Bình Minh: - Cắt MC 475, MC 477 tuyến 475 và 477 Bình Minh. * Điện lực Cái Vồn: - Cắt DCL 475-7 và DCL 477-7 tại trụ 477-475BM/1 tuyến 475 và 477 Bình Minh. - Cắt Rec Thuận Tiến + 03LTD Thuận Tiến - 2 trụ 477-475BM/102 tuyến 475 Bình Minh. - Cắt LBS Rạch Múc + 03LTD Rạch Múc - 1 trụ 477-475BM/163 tuyến 477 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị và thực hiện giải pháp ngăn ngừa sự cố

60		07h30	10h00	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03CN) + Công ty CP điện Quốc Huy(02CN)	-Điện lực Cái Nhum vệ sinh công nghiệp, kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm. -Công ty CP điện Quốc Huy kiểm định toàn bộ trạm UBND huyện Mang Thít (320kV) tại trụ 471CC/251/2 + Kiểm định cáp ngầm tại trụ 471CC/251/1 đến 471CC/251/2 tuyến 471 Cổ Chiên, tri ân khách hàng: Văn phòng HĐND và UBND xã Cái Nhum. Mã khách hàng PB10070041415	-Tại trụ 471CC/251/1 đến trụ 471CC/251/2- tuyến 471 Cổ Chiên.	-Áp Chợ xã Cái Nhum	-Cắt 03 LBFCO Khối Đảng Vận trụ 471CC/251 - tuyến 471 Cổ Chiên.	-Công tác tri ân khách hàng năm 2026
61		16h30	18h00	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03CN) + Công ty CP điện Quốc Huy(02CN)	-Điện lực Cái Nhum vệ sinh công nghiệp, kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm. - Công ty CP điện Quốc Huy kiểm định thiết bị tri ân khách hàng: Trường THCS Cái Nhum. Mã khách hàng PB10070028048	-Tại trạm Trường Cấp 2 Mang Thít trụ 471CC/264/1- tuyến 471 Cổ Chiên.	-Áp Bà Nghè xã Cái Nhum	-Cắt LBFCO Trường Cấp 2 Mang Thít trụ 471CC/264 - tuyến 471 Cổ Chiên.	-Công tác tri ân khách hàng năm 2026
62		10h20	12h30	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03CN) + Công ty CP điện Quốc Huy(02CN)	-Điện lực Cái Nhum vệ sinh công nghiệp, kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm. -Công ty CP điện Quốc Huy kiểm định thiết bị tri ân khách hàng: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Thít. Mã khách hàng PB10070035833	-Tại trạm Huyện đội (3x25kV) tại trụ 471CC/275/1- tuyến 471 Cổ Chiên.	-Áp Bà Nghè xã Cái Nhum	-Cắt 03 LBFCO Huyện Đội trụ 471CC/275 - tuyến 471 Cổ Chiên.	-Công tác tri ân khách hàng năm 2026
63		13h30	15h30	-Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03CN) + Công ty CP điện Quốc Huy(02CN)	-Điện lực Cái Nhum vệ sinh công nghiệp, kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm. -Công ty CP điện Quốc Huy kiểm định thiết bị: tri ân khách hàng Cơ Sở Đức Gang, Thao, Nhôm - Hoàng Sơn. Mã khách hàng PB10070041252	-Tại trạm 1000KVA - HKD Hoàng Sơn trụ 473CC/157/1/1 - tuyến 473 Cổ Chiên.	-Áp Phú Thạnh C xã Nhơn Phú	-Cắt 03 LBFCO HKD Hoàng Sơn trụ 473CC/157/1 - tuyến 473 Cổ Chiên.	-Công tác tri ân khách hàng năm 2026

64		08h00	16h00	-Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm NMN Hiếu Nhon (3x15kVA) trụ 475VLI/P100/1 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm NMN Hiếu Nhon (3x15kVA) trụ 475VLI/P100/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành	- Cắt 03LBFCO NMN Hiếu Nhon trụ 475VLI/100 tuyến 475 Vũng Liêm	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
65		06h10	18h15	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Chuyển nguồn từ Rec Thị Trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh đến LBS Đầu Vòng trụ M44/190 và đến 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tại trụ M44/T157B/12 và trụ M44/190 tuyến 471 Trà Ôn.	-Xã Trà Ôn.	- Cắt MC 471 trạm 110kV Trà Ôn - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn
66		18h05	06h20	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)		-Tại trụ M44/158 và trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh	-Xã Trà Ôn.	- Đóng Rec Thị trấn trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh. - Đóng LBS Nhà Thờ +3LTD Nhà Thờ -1 trụ M44/158 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn
67		06h10	18h15	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Chuyển nguồn từ 3LBF Đình Trà Ngoa 1 đến LBS Trà Ngoa và đến 3LBF Tân Mỹ tuyến 471 Trà Ôn.	-Trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	-Xã Trà Côn.	-Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn
68		18h05	06h20	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)		-Trụ M44/T222/106 tuyến 471 Trà Ôn.	-Xã Trà Côn.	-Đóng 3LBF Đình Trà Ngoa 1 trụ M44/T261/156 tuyến 477 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn

69		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	-Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 1374 /UBND xã Trà Ôn, ngày 22/08/2026.	-Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/248A tuyến 471-473 Trà Ôn	-Áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Địa phương đề nghị cắt điện
70		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Công Ty TNHH MTV XĐB An Thọ (50CN)	-Thu hồi trụ từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/248A tuyến 471-473 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn)	-Từ trụ M44/T157B/13 đến trụ M44/202A và từ trụ M44/202 đến trụ M44/248A tuyến 471-473 Trà Ôn	-Áp Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Cây Điệp, xã Trà Ôn	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-ĐTXD 2026

71		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 1A trụ M44/238A tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thiện Mỹ 1A trụ M44/238A tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM
72		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Lăng Ông 3 trụ M44/T193B/8 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Lăng Ông 3 trụ M44/T193B/8 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM

73		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 1 trụ M44/231 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thiện Mỹ 1 trụ M44/231 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM
74		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thị Trấn 9A trụ M44/T157B/18 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thị Trấn 9A trụ M44/T157B/18 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM

75		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mười Rèm trụ M44/P243/P9/11 tuyến 475 Trà Ôn.	-Tại trạm Mười Rèm trụ M44/P243/P9/11 tuyến 475 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM
76		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 3B trụ M44/P243/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tại trạm Thiện Mỹ 3B trụ M44/P243/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM

77		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 4A trụ M44/P243/20 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tài trạm Thiện Mỹ 4A trụ M44/P243/20 tuyến 471 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM
78		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Đục Dong 4 trụ M44/P243/24 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tài trạm Đục Dong 4 trụ M44/P243/24 tuyến 471 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTĐ 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM

79		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 2B trụ M44/243 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thiện Mỹ 2B trụ M44/243 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thí nghiệm CBM
80		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Thiện Mỹ 4 trụ M44/P243/23 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thiện Mỹ 4 trụ M44/P243/23 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Trung, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ

81		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Hòa 1 trụ M44/207 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Mỹ Hòa 1 trụ M44/207 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Hòa, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
82		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Thị Trấn 2 trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thị Trấn 2 trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp 2, xã Trà Ôn.	-Cắt MC 471TO + kéo MC 471 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt MC 473TO + kéo MC 473 Trà Ôn ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DTD 471-76 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Tân Mỹ trụ M44/T222/5 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng +3LTD Đầu Vòng -1 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ

83		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- UBND xã Mỹ Thuận + Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Mỹ Hòa, Hòa Thới, Hòa Thạnh, Mỹ Tú, Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, theo công văn số: 309/UBND-KT, xã Mỹ Thuận, ngày 10/8/2026. - Khắc phục tiếp đất trung thế bị mất cấp. - Thay định kỳ 3LBFCO Nguyễn Văn Thành. - Thí nghiệm định kỳ tụ bù Bình Tân U2	- Từ trụ 479TQ/147 đến trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới. - Tại trụ 479TQ/154/114, trụ 479TQ/154/116 tuyến 479 Tân Quới. - Tại trụ 479TQ/207 tuyến 479 Tân Quới. - Tại trụ 479TQ/188 tuyến 479 Tân Quới.	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	- Địa phương đề nghị cắt điện
84		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH Điện Kỹ Nghệ Đại Việt (06CN)	- Tăng cường căng trung thế và khắc phục trụ nghiêng (Xóa bảo hành Công trình ĐTXD năm 2025)	- Tại trụ 479TQ/154/121, trụ 479TQ/154/111, trụ 479TQ/154/106 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt LBS Bờ Khóm trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Bờ Khóm -2 trụ 479TQ/148 tuyến 479 Tân Quới; - Kiểm tra Rec Mỹ Thuận trụ 479TQ/259 tuyến 479 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Mỹ Thuận -5 trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới - Cắt Rec Chợ Kinh Tư trụ 479TQ/154/126 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chợ Kinh Tư -7 trụ 479TQ/154/127 tuyến 479 Tân Quới;	- Xóa bảo hành công trình ĐTXD 2025
85		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026

86		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế Trạm Nguyễn Văn Thành 4 trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Trạm Nguyễn Văn Thành 4 trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm Nguyễn Văn Thành 4 trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
1	Chủ nhật 13/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475-472BTre/04 tuyến 475 - 472 Bến Tre đến trụ 472BTre/74A tuyến 472 Bến Tre. Từ trụ 480BTre/41/01 đến trụ 480BTre/41/88 NR Phước Hậu	-Hành lang tuyến từ trụ 475-472BTre/04 tuyến 475 - 472 Bến Tre đến trụ 472BTre/74A tuyến 472 Bến Tre. Từ trụ 480BTre/41/01 đến trụ 480BTre/41/88 NR Phước Hậu	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/114 đến trụ 475BTre/210 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/114 đến trụ 475BTre/210 tuyến 475 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Hợp tác xã xây lắp điện Hưng Phú (10CN)	-Sang lưới trung hạ thế, thiết bị từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 474-479BTre/134; 474-479BTre/135; 474-479BTre/137; 474-479BTre/138; 474-479BTre/140; 474-479BTre/148; 474-479BTre/150; 474-479BTre/178 tuyến 479 Bến Tre.	-Tại trụ 474-479BTre/134; 474-479BTre/135; 474-479BTre/137; 474-479BTre/138; 474-479BTre/140; 474-479BTre/148; 474-479BTre/150; 474-479BTre/178 tuyến 479 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt/Đóng Máy Cắt 479 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 trạm 110kV Bến Tre -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479BTre/111 tuyến 474 Bến Tre -Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/128/01 tuyến 474 Bến Tre -Tại trụ 474-479BTre/134 tuyến 474 Bến Tre (tầng dưới) đang dùng lưới -Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTRE/189 tuyến 479 Bến Tre . -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau Recloser trụ 474BTre/128/01 sang nhận điện từ 3LBFCO trụ 474BTre/128/40B/19 tuyến 474 Bến Tre -Chuyển nguồn sau Recloser trụ 474BTRE/189 sang nhận điện từ LBS trụ 209-474BTRE/474GTROM tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Khắc phục tồn tại lưới điện trong qua trình vận hành
---	--	-------	-------	-------------------	--	---	--	----------------	---	---

4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Xử lý ngăn ngừa sự cố, ộp tole, bịt lỗ trụ, thay LA, FCO và thu hồi trụ cũ từ trụ 474-479BTre/112 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre. -Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA Công ty TNHH Thành Đạt trụ 479BTre/156/18/09/06 (PB09070047089 - Công ty TNHH Chi Xơ Dừa Thành Đạt); trạm 250kVA Cty TNHH Tiến Thành Phát trụ 479BTre/173/01 (PB09070048136 - Công Ty TNHH Tiến Thành Phát); trạm 630kVA Cty TNHH Hiệp Thanh trụ 479BTre/156/18/22/01 (PB09070049555 - Công Ty Cổ Phần Hiệp Thanh Group); trạm 400kVA Cty TNHH MTV XNK Dừa Dư Bảo trụ 479BTre/156/18/14/06 (PB09070049692 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Dừa Dư Bảo); trạm 400+560+560+750+750 kVA Cty TNHH XNK Trung Việt Hải trụ 479BTre/156/18/29/07 (PB09070051665 - Công Ty TNHH Chế Biến Dừa Trung Việt Hải); trạm 560kVA Cty Quốc Anh trụ 479BTre/156/18/04/01 (PB09070057802 - Công Ty TNHH MTV Quốc Anh) tuyến 479 Bến Tre	-Tủ trụ 474-479BTre/112 tuyến 474 Bến Tre đến trụ 479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre -Tại trụ 479BTre/156/18/09/06; 479BTre/173/01; 479BTre/156/18/22/01; 479BTre/156/18/14/06; 479BTre/156/18/29/07; 479BTre/156/18/04/01 tuyến 479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt/Đóng Máy Cắt 479 trạm 110kV Bến Tre để thao tác DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 trạm 110kV Bến Tre -Cắt DS 3 pha (tầng trên) trụ 474-479BTre/77 tuyến 479 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 474-479BTre/111 tuyến 474 Bến Tre -Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTre/128/01 tuyến 474 Bến Tre -Tại trụ 474-479BTre/134 tuyến 474 Bến Tre (tầng dưới) đang dùng lưới -Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTRE/189 tuyến 479 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	16h30	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ Recloser + 3DS trụ 479BTre/156/18/29 NR Lộ Quốc Phòng -Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, LA và vật tư, phụ kiện trạm (400+560+560kVA) trụ 479BTre/156/18/29/05 + (750kVA) trụ 479BTre/156/18/29/06 + (750kVA) Cty TNHH XNK Trung Việt Hải trụ 479BTre/156/18/29/07 NR Cty TNHH XNK Trung Việt Hải	-Tủ trụ 479BTre/156/18/29 NR Lộ Quốc Phòng đến trụ 479BTre/156/18/29/07 NR Cty TNHH XNK Trung Việt Hải	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 479BTre/156/18/01 NR Lộ Quốc Phòng	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

6		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (04CN)	-Thay đã dờ tại trụ 473BTre/34/02, sửa trụ nghiêng và thay đã dờ trụ 473BTre/34/03 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/34/02, 473BTre/34/03 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTre/34/01 tuyến 473 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH SELTEC (4CN)	-Thí nghiệm Recloser, DS 3 pha, 3LA, TU cấp nguồn, FCO, hệ thống tiếp địa trụ 475GL/23/33 tuyến KCN Giao Long 1, thí nghiệm 3LA, hệ thống tiếp đất LA trụ 475GL/23/33/01, thí nghiệm 3LBFCO, MBA 2000kVA, 3LA, ACB 3200A, mẫu dầu, hệ thống tiếp địa trạm trụ 475GL/23/33/05 NR Công ty Thế Giới Việt (Công ty Thế Giới Việt)	-Trụ 475GL/23/33 tuyến KCN Giao Long 1, trụ 475GL/23/33/01, trụ 475GL/23/33/05 NR Công ty Thế Giới Việt	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/19 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ theo TT02
8		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty TNHH SELTEC (4CN)	-Thí nghiệm Recloser, 3LTD, 3LA, TU cấp nguồn, FCO, hệ thống tiếp địa trụ 475GL/23/26 tuyến KCN Giao Long 1, thí nghiệm 6LA, hệ thống tiếp đất LA, ACB 3200A, MBA 2000kVA, hệ thống tiếp địa trạm biến áp trụ 475GL/23/26/01 NR Công ty Thế Giới Việt GĐ2 (Công ty Thế Giới Việt)	-Trụ 475GL/23/26 tuyến KCN Giao Long 1, trụ 475GL/23/26/01 NR Công ty Thế Giới Việt GĐ 2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/19 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/190 tuyến KCN Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ theo TT02

9		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (11CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang lưới hạ thế, cấp quang trụ 480BTre/41/49, trụ 480BTre/41/52, trụ 480BTre/41/53, trụ HT49a, tháp sắt trụ 480BTre/41/49A, trụ 480BTre/41/52A, trụ 480BTre/41/52A/01, dựng trụ hạ thế trụ sắt trụ HT49, HT52, HT53 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Trụ 480BTre/41/49, trụ 480BTre/41/52, trụ 480BTre/41/53, trụ HT49a, trụ 480BTre/41/49A, trụ 480BTre/41/52A, trụ 480BTre/41/52A/01, trụ HT49, HT52, HT53 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh -Chuyển nguồn từ sau trụ 480BTre/41/54/42 nhận điện tuyến 479 An Hiệp qua LBS trụ 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Công trình KFW
10		07h30	13h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Kín hóa mỗi nối, thu hồi 3LA, tăng cường 3 sứ đứng đỡ bụng lều trụ 480BTre/41/54/28A và trụ 480BTre/41/54/37 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/28A và trụ 480BTre/41/54/37 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS trụ 480BTre/41/54/42 NR 3 pha An Khánh -Cắt 3DS trụ 480BTre/41/54/41A NR 3 pha An Khánh	-Ngăn ngừa sự cố
11		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/46/02, trạm 560kVA trụ 480BTre/41/46/03 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu (Cơ sở kéo dũa Thanh Long 3; PB09060146678)	-Trụ 480BTre/41/46/01 tuyến Tuần Đâu Rạch Miễu (Cơ sở kéo dũa Thanh Long 3)	-Áp 4 xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/46/01 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 480BTre/41/46/02, trạm 560kVA trụ 480BTre/41/46/03 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Bảo trì hệ thống đo đếm

12		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 630kVA trụ 472BTre/81/04 NR Công ty AVW (CTY TNHH A.V.W VN; PB09060003049)	-Trụ 472BTre/81/03 NR Công ty AVW	-Áp 3 xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTre/81 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt CB trạm 630kVA trụ 472BTre/81/04 NR Công ty AVW (CTY TNHH A.V.W VN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm
13		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 560kVA trụ 474GL/23/01 tuyến Giao Long - An Hóa (CTY TNHH NGUYỄN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI T.H; PB09060169874)	-Trụ 474GL/23/01 tuyến Giao Long - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GL/23 tuyến Giao Long - An Hóa -Cắt CB trạm 560kVA trụ 474GL/23/01 tuyến Giao Long - An Hóa	-Bảo trì hệ thống đo đếm
14		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2000kVA trụ 480GL/79/10/1P NR FAS GD1 (Công ty FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS (VIETNAM) INC; PB09060143798)	-Trụ 480GL/79/10/1P NR FAS GD1	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+3LTD trụ 480GL/79/10 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt CB trạm 2000kVA trụ 480GL/79/10/1P NR FAS GD1	-Bảo trì hệ thống đo đếm
15		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2000kVA trụ 477BTre/187/15/03 NR FAS GD2 (Công ty FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS (VIETNAM) INC; PB09060140610)	-Trụ 477BTre/187/15/01 NR FAS GD2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser trụ 477BTre/187/15/01 NR FAS GD2 -Cắt 3DS trụ 477BTre/187/15 ĐZ KCN Giao Long -Cắt CB trạm 2000kVA trụ 477BTre/187/15/03 NR FAS GD2	-Bảo trì hệ thống đo đếm
16		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 800kVA trụ 480GL/79/18A/01 tuyến Giao Long - An Phước (CTY TNHH MAY MẮC ALLIANCE ONE; PB09060179405)	-Trụ 480GL/79/18A/01 tuyến Giao Long - An Phước	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 480GL/79/18A tuyến Giao Long - An Phước -Cắt tủ RMU trạm 800kVA trụ 480GL/79/18A/01 tuyến Giao Long An Phước	-Bảo trì hệ thống đo đếm

17		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2000kVA trụ 480GL/79/10/03T/01, trạm 1250kVA trụ 480GL/79/10/04T/01 NR Công ty may Việt Thành (CTY CP TM MAY VIỆT THÀNH; PB09060109266)	-Trụ 480GL/79/10/01TB NR Công ty may Việt Thành	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 480GL/79/10/01T NR Công ty may Việt Thành -Cắt CB+6LBFCO trạm 2000kVA trụ 480GL/79/10/03T/01, trạm 1250kVA trụ 480GL/79/10/04T/01 NR Công ty may Việt Thành	-Bảo trì hệ thống đo đếm
18		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quảng Nam (80CN)	-Sang nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới từ trụ 477BĐ/47/142 đến trụ 477BĐ/47/208 + lắp đặt LA đường dây trụ 477BĐ/47/153, 477BĐ/47/183, 477BĐ/47/188, 477BĐ/47/195, 477BĐ/47/201 + Sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới từ trụ 477BĐ/47/139 đến trụ 477BĐ/47/249 + Xử lý các tồn tại, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/47/139 đến 477BĐ/47/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận. -Đầu nối lưới kéo mới vào 3DS trụ 477BĐ/47/135; Recloser trụ 477BĐ/47/137; 3DS trụ 477BĐ/47/138 + đấu cầu 2 tầng lưới tại trụ 477BĐ/47/212, 477BĐ/47/250 + Chuyển đầu nối nhánh rẽ từ tầng trên xuống tầng dưới tại trụ 477BĐ/47/181, 477BĐ/47/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận.	-Từ trụ 477BĐ/47/135 đến 477BĐ/47/266 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Xã Thạnh Phước, Thới Thuận	-Cắt/đóng LBS trụ 474BĐ/173 tuyến Bình Thới - Bình Lộc trong quá trình thao tác 3DS trụ 472BĐ/03/99/49B NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị -Cắt 3DS trụ 472BĐ/03/99/49B NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị -Cắt LBS trụ 477BĐ/47/65B/72B + 3DS trụ 477BĐ/47/65B/73 NR 3P ĐKH Thạnh Phước (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-ĐTXD 2026
19		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A NR Phước Lý (đầu NR Phú Đông Thượng)	-ĐTXD 2026

20		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/185 đến trụ 475BTh/243 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Tủ trụ 475BTh/185 đến trụ 475BTh/243 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông và các NR đầu vào	-Xã Thanh Phong	-Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3DS 1P phân đoạn trụ 475BTh/184 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3DS 1 pha trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông nhận nguồn tuyến 478 Bình Thạnh qua LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
21		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT- XLĐ Khương Ngọc (30 CN)	-Sang lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung áp từ trụ 475BTh/185 đến trụ 475BTh/243 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Tủ trụ 475BTh/185 đến trụ 475BTh/243 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Xã Thanh Phong	-Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3DS 1P phân đoạn trụ 475BTh/184 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3DS 1 pha trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu
22		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ MC tổng và MBA trạm 1600kVA Cty VinCom Rital + 800kVA VinCom - 1 tại trụ V41/T134/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ V41/T134/1 đến trạm đề trong nhà thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hải	- Cắt Rec VinCom tại trụ V41/T134/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt 03LTD VinCom - 1 tại trụ 471VLg/134 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Thử nghiệm thiết bị
23		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ LA, FCO, MC tổng và MBA trạm 1000kVA XX Tân Hưng tại trụ V48/T45/2 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ V48/T45/2 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long.	-Ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ XX Tân Hưng tại trụ 478VLg/45 thuộc tuyến 478 Vĩnh Long	-Thử nghiệm thiết bị

24		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ LA, LBFCO, CB tổng và MBA trạm 750kVA NĐ Tân Thuận tại trụ V41.3/T79/T17/1 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ V41.3/T79/T17/1 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	-Khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ NĐ Tân Thuận tại trụ V41.3/T79/17 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Thử nghiệm thiết bị
25		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 560kVA Nhựt Thái Hoa tại trụ V46/P59/P64/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ V46/P59/P64/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Nhựt Thái Hoa tại trụ 476-481/59/64 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Thử nghiệm thiết bị
26		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 750kVA Cty Nguyên Thành tại trụ 474-471VLg/79/189 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc LA trở xuống tại trụ 474-471VLg/79/189 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	-Khóm Tân Thanh, phường Tân Ngãi.	- Cắt CB + 03FCO trạm 750kVA Cty Nguyên Thành tại trụ 474-471VLg/79/189 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm thiết bị
27		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty cổ phần Điện Quốc Huy (03CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ MC tổng và MBA, trạm 1000kVA Đại Việt Hương (trạm để nền) thuộc tuyến 473 Phước Hoà (tài sản khách hàng).	-Làm việc từ trụ H47.5/T9/T5/7A đến (tại trạm để nền) thuộc tuyến 473 Phước Hoà	-Khu CN Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Phú Quới	-Cắt Rec Đại Việt Hương + 03LTD ĐVH - 1 tại trụ H47.5/T9/T5/2A thuộc tuyến 473 Phước Hoà	-Thử nghiệm thiết bị
28		07h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành	- Cắt điện bàn giao phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành thực hiện phát quang cây xanh dọc theo tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ đoạn từ trụ 473BM/40/7/1 đến trụ 473BM/40/7/15 tuyến 473 Bình Minh. (Theo Công văn số 204/PKTHT&ĐT ngày 20/8/2026 của phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành)	- Từ trụ 473BM/40/7/1 đến trụ 473BM/40/7/15 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Cổng Cây Gòn tại trụ 473BM/40/7 tuyến 473 Bình Minh	- Cắt điện theo yêu cầu của địa phương

29		07h30	17h30	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Đức Sơn (6CN)	- Dựng đệm lưới 01 trụ BTLT 12m nằm giữa khoảng trụ 473BM/40/7/10 đến trụ 473BM/40/7/11, tháp 02 bộ đà U 140x3m và 02 bộ đà lệch 2/3 tại trụ 473BM/40/7/10 và trụ 473BM/40/7/11 tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/40/7/10 và trụ 473BM/40/7/11 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Đồng Thành.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Cổng Cây Gòn tại trụ 473BM/40/7 tuyến 473 Bình Minh	- Dịch vụ khách hàng
30		08h00	13h00	-Điện lực Cái Nhum	-Công ty TNHH TM-DV SONG VẮN (03CN)	-Kiểm định MBA và phụ kiện trạm 560 KVA DNTN On Oanh trụ 472CC/194/2-Tuyến 475 Cỏ Chiên.	-Tại trạm 560 KVA DNTN On Oanh trụ 472CC/194/2-Tuyến 475 Cỏ Chiên.	-Áp An Hương xã Nhơn Phú	-Cắt 03 LBFCO DNTN On Oanh trụ 472CC/194/1-Tuyến 475 Cỏ Chiên.	-Ngăn ngừa sự cố.
31		06h30	18h00	- Điện lực Trung Thành - Điện lực Tam Bình	- Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp. - Cty TNHH TM XS Mai Nguyễn (15CN) - Điện lực Tam Bình (03CN)	- Phát quang cây xanh dọc hành lang Quốc lộ 53 theo công văn số 479/KT ngày 21/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp - Thi công đấu nối hoàn chỉnh đoạn trung thế vượt sông Mang Thít sau khi thi công xong 02 cột thép 28m và trả sơ đồ chuẩn tuyến 478 Vũng Liêm. - Vệ sinh công nghiệp và kiểm định Rec Vũng Liêm Tam Bình và DS Vũng Liêm - Tam Bình -2, thay chằng trung thế sét.	- Từ trụ L48/58 đến trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	- Xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	- Cắt điện theo đề nghị của địa phương - Công trình ĐTXD 2026 - Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
32		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp	- Hỗ trợ địa phương phát quang cây xanh hành lang quốc lộ 53 theo công văn số 479/KT ngày 21/8/2026 của Phòng Kinh tế xã Hòa Hiệp	- Hành lang tuyến từ trụ L48/58 đến trụ L48/184	- Xã Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	- Cắt điện theo đề nghị của địa phương

33		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty TNHH TM XS Mai Nguyễn (15CN)	- Thi công đấu nối hoàn chỉnh đoạn trung thế vượt sông Mang Thít sau khi thi công xong 02 cột thép 28m và trả sơ đồ chuẩn	- Từ trụ L48/58 đến trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	- Xã Trung Hiệp, Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	- Công trình đầu tư xây dựng 2026
34		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp và kiểm định Rec Vũng Liêm Tam Bình và DS Vũng Liêm - Tam Bình -2, thay chằng trung thế sét	- Tại trụ L48/58 và trụ L48/61 tuyến 478 Vũng Liêm	- Xã Trung Hiệp, Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
35		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	- Thay LBF Út Ia kiểm định định kỳ	- Tại trụ L48/T61/T7/9 tuyến 478 Vũng Liêm	- Xã Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
36		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình + XNDV Điện lực Vĩnh Long (5CN)	- Thay 3LBF phân đoạn Hòa Thạnh - Hòa Hiệp kiểm định định kỳ	- Tại trụ L48/T61/7 tuyến 478 Vũng Liêm	- Xã Hòa Hiệp	- Cắt MC 478 Vũng Liêm - Cắt DS 478-7 trụ 480-478Vli/1 tuyến 478 Vũng Liêm. - Cắt LBS Tam Bình trụ L48/184 tuyến 478 Vũng Liêm - Cắt DS Tam Bình-2 tại trụ L48/185 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng
37		07h30	10h30	- Điện lực Tam Bình	- Cty cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp, kiểm định định kỳ thiết bị TBA (tri ân khách hàng năm 2026)	- Tại trạm Bệnh viện đa khoa Tam Bình trụ 471TB/P118/T1A/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Bệnh viện đa khoa Tam Bình trụ 471TB/P118/1A tuyến 471 Tam Bình	- Thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026

38		08h30	13h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp, kiểm định định kỳ thiết bị TBA (tri ân khách hàng năm 2026)	- Tại trạm Bưu điện Tam Bình trụ 471TB/P102/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO trạm Bưu điện Tam Bình trụ 471TB/P102/1 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline nhánh rẽ Bưu điện Tam Bình trụ 471TB/102 tuyến 471 Tam Bình (vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo hotline bằng hình thức thủ công)	- Thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026
39		11h30	15h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp, kiểm định định kỳ thiết bị TBA (tri ân khách hàng năm 2026)	- Tại trạm trường cấp 2,3 Tam Bình trụ 473TB/T100/1 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Trường cấp 2,3 Tam Bình trụ 473TB/T100/1 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline nhánh rẽ trường cấp 2,3 Tam Bình trụ 473TB/100 tuyến 473 Tam Bình (vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo hotline bằng hình thức thủ công)	- Thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026
40		13h00	16h30	- Điện lực Tam Bình	- Cty cổ phần điện Quốc Huy (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp, kiểm định định kỳ thiết bị TBA (tri ân khách hàng năm 2026)	- Tại trạm NMN Cái Ngang trụ 476PH/T143/P42/T137/T10A/1 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt CB+3FCO trạm NMN Cái Ngang trụ 476PH/T143/P42/T137/T10A/1 tuyến 475 Tam Bình - Gỡ hotline nhánh rẽ NMN Cái Ngang trụ 476PH/T143/P42/T137/10A tuyến 475 Tam Bình (vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo hotline bằng hình thức thủ công)	- Thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026
41		06h05	13h15	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Chuyển nguồn từ 3LBF Tích Khánh tuyến 477 Trà Ôn đến 3LBF Mỹ Lợi tuyến 473 Trà Ôn.	-Trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.	-Ấp Mỹ Lợi, Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn
42		13h05	06h15	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)		-Trụ M44/P179/55 tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Mỹ Lợi, Tích Khánh A, xã Trà Ôn.	-Đóng 3LBF Tích Khánh trụ M44/P179/55 tuyến 477 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn

43		- 06h10 - 13h05	- 06h20 - 13h15	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Đề thao tác cắt/đóng 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Tủ Rec Thiện Mỹ trụ M44/225 đến trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn.	-Áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	-Cắt, đóng Rec Thiện Mỹ tại trụ M44/225 tuyến 471 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn
44		06h30	13h00	-Điện lực Trà Ôn	-Phòng Kinh Tế - UBND xã Trà Ôn + Điện lực Trà Ôn (4CN).	-Phát quang cây xanh tuyến đường từ áp 1 đến áp 3 và áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn, theo đề nghị số: 1375 /UBND xã Trà Ôn, ngày 22/8/2026.	- Tủ trụ M44/158 đến trụ M44/190 và từ trụ M44/179 đến trụ M44/P179/5 và từ trụ M44/179 đến trụ M44/T179/9 tuyến 473 Trà Ôn. - Tủ trụ M44/T157B đến trụ M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn.	-Áp 1+2+3 và áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. - Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	-Địa phương đề nghị cắt điện
45		06h30	13h00	-Điện lực Trà Ôn	-Công Ty TNHH MTV XDĐ An Thọ (50CN)	-Thu hồi trụ + Sang dây khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ M44/157B đến M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn (Công trình lộ ra 110kV Trà Ôn).	-Tủ trụ M44/157B đến M44/T157B/11 tuyến 471 Trà Ôn	-Áp 3, áp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. - Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	-ĐTXD 2026
46		06h30	13h00	-Điện lực Trà Ôn	-Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (20CN)	-Thu hồi cặp trụ 14 tại trạm Thị Trấn 2 trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn (ĐTXD năm 2026). '-Dựng 2 trụ hạ áp 8,5 mét tại trụ hạ áp số 4+5 thuộc trạm Khu 4 M44/187 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trụ M44/174 tuyến 473 Trà Ôn. -Tại trụ hạ áp số 4+5 thuộc trạm Khu 4 M44/187 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp 1+2, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. - Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	-ĐTXD 2026

47		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Thị Trấn 8A trụ M44/T157B/11 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Thị Trấn 8A trụ M44/T157B/11 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp 2, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. - Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	-Thay HTĐĐ
48		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Vượt Lũ 2 trụ M44/157B/4 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Vượt Lũ 2 trụ M44/157B/4 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp 2, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. - Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	-Thay HTĐĐ
49		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Hưng 1A trụ M44/T156/36 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Mỹ Hưng 1A trụ M44/T156/36 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. - Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	-Thay HTĐĐ

50		06h30	18h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Nhà Điều Hành Điện lực Trà Ôn trụ M44/P182/1 tuyến 473 Trà Ôn.	-Tại trạm Nhà Điều Hành Điện lực Trà Ôn trụ M44/P182/1 tuyến 473 Trà Ôn.	-Áp 2, xã Trà Ôn.	-Cắt 3LTD Quốc Lộ 54 trụ M44/T157B/12 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt LBS Đầu Vòng + 3LTD Đầu Vòng -2 trụ M44/190 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt 3LBF Mỹ Lợi trụ M44/P179/5 tuyến 473 Trà Ôn. - Kiểm tra Rec Thị Trấn + 3LTD Thị Trấn -2 trụ M44/153 tuyến 474 Bình Minh (đang cắt).	-Thí nghiệm CBM
51		09h30	10h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Mỹ Thạnh B8 trụ M42/P67/T136/15 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trạm Mỹ Thạnh B8 trụ M42/P67/T136/15 tuyến 472 Bình Minh.	-Áp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	-Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Mỹ Thạnh B8 trụ M42/P67/T136/15 tuyến 472 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	-Thí nghiệm CBM
52		11h00	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN). -XNDV ĐLVL (2CN)	-Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Long Thạnh 2 trụ M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 Bình Minh.	-Tại trạm Long Thạnh 2 trụ M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 Bình Minh.	-Áp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	-Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Long Thạnh 2 trụ M42/P67/P107/T12/1 tuyến 472 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	-Thí nghiệm CBM
53		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH MTV TVXD Đồng Huy (05CN)	-Di dời trụ 475CN/239 hiện hữu tịnh tuyến về hướng trụ 475CN/240 khoảng 6 mét	-Tại trụ 475CN/239 trực chính tuyến 475CN, ấp Chà Và xã Vĩnh Kim tỉnh Vĩnh Long	-Xã Nhị Trường, Vĩnh Kim	-Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS1 Mai Hương trụ 475CN/189 -Cắt LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN-475CN -Cắt 3DS 1 NT 473CN-475CN trụ 473CN/P183/200	-Bàn giao hiện trường

54		08h00	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Lắp tăng cường dây chống gãy đầu tại LBFCO phân đoạn Cà Tum và LBFCO phân đoạn Thủy Lợi	-Tại trụ 475CN/254 và trụ 475CN/P254/01	-Áp Chà Và xã Vĩnh Kim	-Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS1 Mai Hương trụ 475CN/189 -Cắt LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN-475CN -Cắt 3DS 1 NT 473CN-475CN trụ 473CN/P183/200	-Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Lắp tăng cường dây chống gãy đầu tại LBFCO phân đoạn Giồng Lớn và LBFCO phân đoạn Vĩnh Cửu	-Tại trụ 475CN/P224/01 và trụ 475CN/T221/01	-Áp Giồng Lớn, ấp Vĩnh Cửu xã Vĩnh Kim	-Cắt LBS Mai Hương trụ 475CN/190 -Cắt 3DS1 Mai Hương trụ 475CN/189 -Cắt LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN-475CN -Cắt 3DS 1 NT 473CN-475CN trụ 473CN/P183/200	-Ngăn ngừa sự cố
56		08h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT và 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Áp Rây 5.2 trụ 475CN/P236/T27/T04/01/07 tuyến 475CN	-Áp Rây xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Áp Rây 5.2 trụ 475CN/P236/T27/T04/01/07	-Thay định kỳ

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).



Lê Thanh Phong