

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 8386/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 14 tháng 09 đến Chủ nhật ngày 20 tháng 09 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 14/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mỏ Cây 2 - 171 Mỏ Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mỏ Cây 2 - 172 Mỏ Cây	-Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mỏ Cây 2 - 171 Mỏ Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mỏ Cây 2 - 172 Mỏ Cây	-Xã Mỏ Cây, Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Ba Tri, An Hiệp, Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè	-Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Trà Cú.	-Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	-Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	
1	Thứ Ba 15/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cây	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	-Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra lưới điện 110kV bằng thiết bị bay không người lái	-Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 – 172 Long Đức từ trụ 284/23 đến trụ 284/27 (trụ 284/23 đến trụ 284/27 đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức đi chung trụ)	-Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện	
10		07h01	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 220 đến trụ 277/16	-Xã Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, Phường Nguyệt Hóa.	-Làm việc không cắt điện	
1	Thứ Tư 16/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mô Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Phú Thuận, Lộc Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (03CN) -Tổ Thí nghiệm (03CN)	-Kiểm tra, thí nghiệm lại giàn tụ bù TBN401 trạm 110kV Ba Tri	-Tại giàn tụ bù TBN401 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Cô lập giàn tụ bù TBN401 trạm 110kV Ba Tri	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h01	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 239	-Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú.	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ốc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức.	-Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	
1	Thứ Năm 17/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Phường Sơn Đông, Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Lộc Thuận, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - áp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty Truyền tải Điện 4	-KTĐK, bảo dưỡng thiết bị ngăn 172 trạm 220kV Bến Tre 2 (công tác của Truyền tải).	-Tại ngăn 172 trạm 220kV Bến Tre	-Trạm 220kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Cò lập đường dây 110kV 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp -Không mất điện phụ tải	-KTĐK
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. -Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Vĩnh Long.	-Áp 3, xã Châu Thành.	-Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	

11		18h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ đêm	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 220 đến trụ 277/16; 'Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	-Xã Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, Phường Nguyệt Hóa, Châu Thành, Song Lộc, Long Đức, Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú; phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện, phải chuẩn bị đèn soi	
1	Thứ Sáu 18/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 171 Trà Vinh 2 - 172 110kV NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 239; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	-Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa.	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Ấp Ô Tung B, Xã Cầu Kè.	-Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	

1	Thứ Bảy 19/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV Dân Thành.	-Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải.	-Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	
6		13h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Duyên Trà.	-Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn các thiết bị đang vận hành.	

1	Chủ Nhật 20/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 14/09/2026	07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x25kVA Hữu Định 12 trụ 475BTre/26/05 tuyến 475 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 475BTre/26/05 tuyến 475 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x25kVA Hữu Định 12 trụ 475BTre/26/05 tuyến 475 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
2		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x50kVA Phú Hào trụ 473BTre/201/12/1B tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/201/12/1B tuyến 473 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA Phú Hào trụ 473BTre/201/12/1B tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO trụ 473BTre/201/12 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

3		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA Phường 8-2A trụ 473BTre/142 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/142 tuyến 473 Bến Tre	Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Phường 8-2A trụ 473BTre/142 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 250kVA Chợ 1 trụ 473BTre/106/05/07/04/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/106/05/07/04/01 tuyến 473 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Chợ 1 trụ 473BTre/106/05/07/04/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB 250kVA Chợ 4 trụ 473BTre/106/05/07/07 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/106/05/07 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 320kVA TTTM Bến Tre trụ 473BTre/106/05/09/02 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/106/05/09/02 tuyến 473 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA TTTM Bến Tre trụ 473BTre/106/05/09/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/106/05/09 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 160kVA Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/03/05 tuyến 473 Bến Tre	-Tại trụ 473BTre/106/05/03/05 tuyến 473 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA Đồng Khởi trụ 473BTre/106/05/03/05 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 473BTre/106/05/03/01 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Thay dây trung hòa từ trụ HT13-HT10a, tăng cường tiếp địa trụ HT13, HT18, HT22, HT5a thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Tủ trụ HT13-HT10a, trụ HT18, trụ HT22 thuộc trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Áp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477AH/44/08 NR Lộ Đình An Hiệp	-Giám TTĐN
8		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tiên Thủy - Tân Phú và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/01-475AH/97/157 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Lắp tol, xà từ trụ 478TT/33B/02 đến trụ 478TT/33B/09 NR Trường Học Lê Anh Xuân	-Tủ trụ 478TT/33B/02 đến trụ 478TT/33B/09 NR Trường Học Lê Anh Xuân	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 478TT/33B/01 NR Trường Học Lê Anh Xuân	-Xử lý sau nghiệm thu công trình ĐTXD 2026
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (11CN)	-Gia cố móng trụ trung thế trụ 475GTROM/27/49/6, trụ 475GTROM/27/49/6/1 nhánh rẽ Bình Tiên 1 và dựng trụ BTLT 12m cách trụ hiện hữu 15m tại trụ trung thế 475GTROM/27/49/7 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tại trụ 475GTROM/27/49/6, trụ 475GTROM/27/49/6/1, 475GTROM/27/49/7 (dựng mới) nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-SCTX
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế nứt dọc thân, thay chằng trụ HT8 thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/58 NR Thạnh Hải.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/58 NR Thạnh Hải.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/59/58 NR Thạnh Hải.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị từ trụ 473BTri/228/207/01 đến trụ 473BTri/228/207/12; Tháo cô lập lều nhánh rẽ khách hàng trụ 473BTri/228/207/02; Thay đá lấp FCO bằng đá composite trụ 473BTri/228/207/10A NR áp 7 Bảo Thạnh.	-Tủ trụ 473BTri/228/207/01 đến trụ 473BTri/228/207/12 NR áp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố

13		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Cơ Sở Cán Tol Nhân Phúc trạm 3x25kVA Trụ 473BTri/120/148A/135A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh (PB09020074051)	-Trụ 473BTri/120/148A/135A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trụ 473BTri/120/148A/135A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh -Cắt 3FCO Trụ 473BTri/120/148A/135A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Thay ĐK định kỳ
14		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Trần Thanh Lâm trạm 3x37,5kVA Trụ 473BTri/120/148A/157A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh (PB09020056716)	-Trụ 473BTri/120/148A/157A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Trụ 473BTri/120/148A/157A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh -Cắt 3FCO Trụ 473BTri/120/148A/157A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Thay ĐK định kỳ
15		13h00	14h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Út trạm 3x25kVA Trụ 473BTri/120/148A/185/10A/1 NR Ấp 8 Bảo Thạnh (PB09020066546)	-Trụ 473BTri/120/148A/185/10A/1 NR Ấp 8 Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trụ 473BTri/120/148A/185/10A/1 NR Ấp 8 Bảo Thạnh -Cắt 3FCO Trụ 473BTri/120/148A/185/10A NR Ấp 8 Bảo Thạnh	-Thay ĐK định kỳ
16		14h30	15h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Nuôi Tôm La Văn Thắng 2 trạm 3x25kVA Trụ 473BTri/228/33/2 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân (PB09020068566)	-Trụ 473BTri/228/33/2 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân	-Xã Tân Xuân	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trụ 473BTri/228/33/2 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân -Cắt 3FCO Trụ 473BTri/228/33 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân	-Thay ĐK định kỳ

17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Đầu nối lều trung thế tại trụ 473BĐ/166/43B/09 NR 1P Giồng Dài + phát quang hành lang tuyến từ trụ 473BĐ/166/43B/09 đến trụ 473BĐ/166/43B/23 NR 1P Giồng Dài (XDM) + Đầu nối lều lưới hạ thế tại trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43B/23 (XDM) NR 1P Giồng Dài + Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT20a đến trụ HT20b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43B/09 sang sử dụng trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43B/23 (XDM) NR 1P Giồng Dài.	-Tủ trụ 473BĐ/166/43B/09 đến trụ 473BĐ/166/43B/23 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43B/09 NR 1P Giồng Dài	-Áp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Cắt FCO trụ 473BĐ/166/43B NR 3P Lộc Thuận (đầu NR 1P Giồng Dài)	-Xử lý tồn tài xóa câu phụ 2024
18		16h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Đóng điện vận hành đường dây trung thế NR 1P Giồng Dài (XDM) + trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43/23 NR 1P Giồng Dài (XDM)	-Tủ trụ 473BĐ/166/43B/10, 473BĐ/166/43B/23 NR 1P Giồng Dài	-Áp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Kiểm tra CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43B/23 NR 1P Giồng Dài (đang mở) -Kiểm tra LBFCO trụ 473BĐ/166/43B/10 NR 1P Giồng Dài (đang mở)	-Xử lý tồn tài xóa câu phụ 2024
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 1P Giồng Dài	-Tủ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 473BĐ/166/44 NR 3P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/43B đến 473BĐ/166/43B/09 NR 1P Giồng Dài	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
20		08h30	10h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 03TI hạ thế trạm Công ty cổ phần Thuận Tiến Bình Minh trụ 477BM/119/2 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty cổ phần Thuận Tiến Bình Minh. - Mã khách hàng: PB10040062034.	- Tại trụ 477BM/119/2 tuyến 477 Bình Minh	- Phường Bình Minh	- Cắt 3LBF nhánh rẽ Công ty cổ phần Thuận Tiến Bình Minh trụ 477BM/119/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm

21		10h30	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01TI hạ thế trạm Công ty TNHH VALSVET Việt Nam trụ 477BM/146/13/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH VALSVET Việt Nam. - Mã khách hàng: PB10040061857.	- Tại trụ 477BM/146/13/1 tuyến 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Công ty TNHH VALSVET Việt Nam trụ 477BM/146/13/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
22		13h00	14h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01TI hạ thế trạm Trường THPT Phú Thịnh trụ 475BM/267/1 tuyến 475 Bình Minh. - Tên khách hàng: Trường Trung học cơ sở Phú Thịnh. - Mã khách hàng: PB10040035369.	- Tại trụ 475BM/267/1 tuyến 475 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường THPT Phú Thịnh trụ 475BM/267/1 tuyến 475 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
23		14h00	16h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 03TI hạ thế trạm Cơ sở Tâm Nha trụ 477BM/275/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Cơ sở gạch Tâm Nha. - Mã khách hàng: PB10040047517.	- Tại trụ 477BM/275/1 tuyến 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO trạm Cơ sở Tâm Nha trụ 477BM/275/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
24		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Quản tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 + 474 Vũng Liêm; Tuyến 479 Phước Hòa; Tuyến 478 Vĩnh Long; Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

25		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.
26		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Sóc Ruộng 6A trụ M44/T222/23 tuyến 471 Trà Ôn.	- Tại trạm Sóc Ruộng 6A trụ M44/T222/23 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 6A trụ M44/T222/23 tuyến 471 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
27		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Bình 3A trụ M44/T222/T25/29 tuyến 471 Trà Ôn.	- Tại trạm Mỹ Bình 3A trụ M44/T222/T25/29 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Bình 3A trụ M44/T222/T25/29 tuyến 471 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
28		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Định 1B trụ M44/T222/41 tuyến 471 Trà Ôn.	- Tại trạm Mỹ Định 1B trụ M44/T222/41 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Định 1B trụ M44/T222/41 tuyến 471 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
29		14h15	15h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Định 1 trụ M44/T222/50 tuyến 471 Trà Ôn.	- Tại trạm Mỹ Định 1 trụ M44/T222/50 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Định 1 trụ M44/T222/50 tuyến 471 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
30		15h30	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Phú 1B trụ M44/T222/97 tuyến 471 Trà Ôn.	- Tại trạm Mỹ Phú 1B trụ M44/T222/97 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Phú 1B trụ M44/T222/97 tuyến 471 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
31		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Tầm Phương từ trụ 480TV/30 đến trụ 480TV/T30/T15/47	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

32		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Đào móng, dựng trụ BTLT 12m-M12-ba: 4 vị trí	-Nhánh Trà Uôn 3 từ trụ 478TV/T209/P56/1 đến trụ 478TV/T209/P56/7	-Xã Song Lộc	-Cắt 03 LBFCO Trà Uôn 3 tại trụ 480TV/T209/56	-ĐTXD
33		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Lắp TBA Bà Trầm 1 3P 160kVA tại trụ 472TV/T97/P13/T27/43 thu hồi TBA Bà Trầm 1 hiện hữu Lắp TBA Bà Trầm 2 3P 250kVA tại trụ 472TV/T97/P59/T08/13, thu hồi TBA hiện hữu Tách lưới trung áp từ trụ 472TV/T97/P59/T08/41 đến trụ 472TV/T97/P59/T08/41 (lưới Đa Hòa hiện hữu) - Thu hồi trụ BTLT 10m: 2 vị trí	-Đường dây trung áp Bà Trầm, hạ áp Bà Trầm 1& Bà Trầm 3 từ trụ 472TV/T97/P59/T08/1 đến trụ 472TV/T97/P59/T08/14	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt LBFCO Đa Hòa 472TV/T97/P13/T27/01	-ĐTXD
34		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/23 đến trụ 474DT/T23/34, nhánh Thốt Lốt, tuyến 474 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
35		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 473DT/T153/P85/(01-83) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

36		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (15 CN)	-Hoàn thiện cải tạo và đấu nối đường dây 22kV XDM trạm biến áp Đê Ấp 12.3 công suất 1x160kVA nối tiếp nhánh Đê Ấp 12.2; Di dời trạm Đê Ấp 12.2 từ trụ 476DT/T117/T11/13 về trụ 476DT/T117/T11/08A nâng công suất lên 1x160kVA, thay dây hạ áp tách lưới hạ áp trạm Đê Ấp 12.2 sang Đê Ấp 12.3	-Từ trụ 476DT/T117/T11/(01-13) nhánh Đê Ấp 12.2, tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp 12 xã Long Hữu	-Cắt 3 LBFCO Đê Ấp 12.2 trụ 476DT/T117/11	-ĐTXD
37		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 475CN/187 đến trụ 258/473CN/475CN tuyến 475CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này (trừ nhánh Mai Hương- Hạnh Mỹ)	-Xã Vĩnh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
38		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Trà Tro khoảng trụ 479TR/T160/(01-52).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
39		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
40		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
41		07h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò rỉ điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố

42		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần và chạm đường dây hạ áp trạm Trà Ôp 2, Trà Ôp 3	-Lưới hạ áp trạm Trà Ôp 2, Trà Ôp 3	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
43		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Ép lại mối nối lều tại trụ bT2/T9/3 lưới hạ áp trạm Trà Ôp 2	-Tại trụ bT2/T9/3 lưới hạ trạm Trà Ôp 2 trụ số 473CK/135	-Xã Tân An	-Cắt CB + 3FCO trạm Trà Ôp 2 trụ số 473CK/135	-Xử lý khiếm khuyết
44		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Ép lại mối nối lều tại trụ a10 lưới hạ áp trạm Trà Ôp 3	-Tại trụ a10 lưới hạ áp trạm Trà Ôp 3 trụ số 473CK/119	-Xã Tân An	-Cắt CB + FCO trạm Trà Ôp 3 trụ số 473CK/119	-Xử lý khiếm khuyết
45		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngải	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 15/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/39 đến trụ 476GL/80 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/39 đến trụ 476GL/80 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478GL/43 đến trụ 478GL/75 tuyến 478 Giao Long và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478GL/43 đến trụ 478GL/75 tuyến 478 Giao Long và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sang dây lưới hạ thế và nhô thu hồi trụ cũ từ trụ 1a đến trụ 1a/2 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Sơn Đông I trụ 480-479-476BTre/1D tuyến 476 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 1a/2 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Sơn Đông I trụ 480-479-476BTre/1D tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Sơn Đông I trụ 480-479-476BTre/1D tuyến 476 Bến Tre	-Xử lý vị trí mất an toàn

4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	- Kéo 01 dây pha và dây trung hòa từ trụ HTb15 đến HTb15/10, từ trụ HTb15 đến HTc12, lắp bổ sung tiếp địa trụ HTc12 thuộc trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Tủ trụ HTb15 đến HTb15/10, từ trụ HTb15 đến HTc12 thuộc trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp An Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Giám TTĐN
5		08h00	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Đầu nối 3 lèo trung thế trụ 477AH/52/03 tuyến An Hiệp - Sơn Đông, sang lưới hạ thế, nhỏ thu hồi trụ 477AH/52/01A (trụ cũ), trụ 477AH/52/02 (trụ cũ) NR Tường Đa -Sau khi đầu nối đóng điện, giao lưới tuyến 477 An Hiệp và tuyến 477 Bến Tre tại 3DS trụ 477BTre/25/89 (đang cắt) -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Trụ 477AH/52/03 tuyến An Hiệp - Sơn Đông, trụ 477AH/52/01A (trụ cũ), trụ 477AH/52/02 (trụ cũ) NR Tường Đa	-Áp Thanh Bình xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 477AH/52/01 NR Tường Đa -3DS trụ 477BTre/25/89 đang cắt	-ĐT XD năm 2026
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Tủ trụ 479AH/53/01- 479AH/53/86 NR Thành Triệu - Phú Túc và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy, Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XDĐ Mô Cày (20CN)	-Di dời trụ 478TT/147/18, trụ 478TT/147/34 NR Cầu Dầu -Di dời trụ 480TT/104/38/16/36, trụ 480TT/104/38/16/38, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Trụ 478TT/147/18, trụ 478TT/147/34 NR Cầu Dầu -Trụ 480TT/104/38/16/36, trụ 480TT/104/38/16/38, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-Áp Phước Trung -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 478TT/147/02 NR Cầu Dầu -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/35 NR Cầu Bưng -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 NR Vĩnh Hoà -Chuyển lưới NR Vĩnh Hoà từ trụ 475CL/247/43/01 đến trụ 475CL/247/43/43 nhận điện qua 3LBFCO trụ 475CL/247/43 NR Đông Nam - Vĩnh Thành	-GPMB công trình giao thông huyện Mô Cày Bắc

8		08h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất máy biến áp từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 474GTROM/280/09 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ	-Tài trạm 50kVA trụ 474GTROM/280/09 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt LBFCO trụ 474GTROM/280/1 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ -Cắt CB trạm 50kVA trụ 474GTROM/280/09 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp
9		08h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất máy biến áp từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 7 Lương Phú	-Tài trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 7 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 7 Lương Phú -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 7 Lương Phú -Cắt FCO trụ 7A nhánh rẽ áp 5 Lương Phú đầu nhánh rẽ áp 7 Lương Phú	-Giải quyết MBA quá tải
10		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (10CN)	-Đầu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 4b, 8f, 4c, 3k, 11k ; chuyển đầu nối từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây từ trụ hạ thế 12h đến trụ 16h; ép lèo tại trụ hạ thế 12h; đóng tăng cường tiếp đất lặp lại tại trụ hạ thế 3b, 12h; cố định dây trung hòa tại trụ hạ thế 3b, 3h, 1d, 5k; thay dây trung hòa tại khoảng trụ 4f-5f; gia cố móng trụ và căng lại chằng chùng tại trụ hạ thế 2f; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 7 Lương Phú	-Tài lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 7 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ áp 7 Lương Phú	-SCTX
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố.

12		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	- Trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	-Ngăn ngừa sự cố.
13		09h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 50kVA trụ 475BTri/161/01/57 NR An Qui.	- Trụ 475BTri/161/01/57 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/161/01/57 NR An Qui.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn Đình Chiểu	- Trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn Đình Chiểu	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Ngăn ngừa sự cố.
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Di dời trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/401 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/401A (trụ mới), sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ 473BĐ/401 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/401 (trụ mới) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ mới trụ 471-473BĐ/401, 471-473BĐ/401A + trụ cũ trụ 473BĐ/401 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Long Nhơn xã Châu Hưng	-Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/401 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/401A tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp 03 kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P NMNS Trung Thành; từ trụ 472BĐ/03/140 đến trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Từ trụ 472BĐ/03/145/02 đến trụ 472BĐ/03/145/43 NR 3P NMNS Trung Thành; từ trụ 472BĐ/03/140 đến trụ 472BĐ/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.

17		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/99/36/08/01 NR 3P NTTS SIMMY (Trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/99/36/08/14 NR 3P NTTS SIMMY. PB09040035193 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Toàn)	-Tài trụ 472BĐ/99/36/08/01 NR 3P NTTS SIMMY	-Áp Tân Long xã Thanh Phước	-Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 472BĐ/99/36/08/14+3FCO trụ 472BĐ/03/99/36/08 NR 3P NTTS SIMMY	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
18		09h50	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/99/76B/01 NR 3P Thanh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/76B/10 + trạm 100kVA trụ 472BĐ/99/76B/19 NR 3P Thanh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị. PB09040049228 - Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng)	-Tài trụ 472BĐ/99/76B/01 NR 3P Thanh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Áp Bình Lộc xã Thanh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/99/76B NR 3P Thanh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

19		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 472BĐ/145/10/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (PB09040044314 - Khách hàng Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/03/145/20 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (Trạm 750kVA trụ 472BĐ/145/20/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành. PB09040030230 - Khách hàng Công ty CP Sản xuất & Thương mại N.I.D) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 472BĐ/145/28/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành (Trạm 400kVA trụ 472BĐ/145/28/02 + trạm 400kVA trụ 472BĐ/145/28/03 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành. PB09040043130 - Khách hàng Cơ sở Sản Xuất-Kinh Doanh Nước Đá Chi Lê)	-Tại trụ 472BĐ/145/10/01, 472BĐ/03/145/20, 472BĐ/145/28/01 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/145/02 NR 3P Nhà máy nước sạch Trung Thành	-Thay điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
20		08h00	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Cắt lèo hạ thế tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Thực hiện biện pháp an toàn
21		09h00	15h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 8a đến trụ 17a và từ trụ 2b đến trụ 4b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Từ trụ 8a đến trụ 17a và từ trụ 2b đến trụ 4b lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt lèo hạ thế tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng (đang cắt)	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

22		16h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Đầu lèo hạ thế tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Tại trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/29 NR Ngãi Đăng	-Thực hiện biện pháp an toàn
23		08h00	09h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay TI khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dừa Nhi Thảo tại trụ 475MC/07/56 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/56 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay TI định kỳ
24		09h30	10h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Thềm trạm trụ 472MC/15/20/190A/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/190A/1 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/190A/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/190A tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
25		11h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Hoàng Ngọc Trúc trạm trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm 3x75kVA trụ 475MC/311-472MC/15/20/194 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
26		13h30	15h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, bảo trì HTĐĐ khách hàng Hộ Kinh doanh Nguyễn Hoàng Vũ (PB09030111610001) trạm trụ 475MC/257(161)/18A/1 NR Tân Trung	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/18A/1 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/257(161)/18A/1 và 3FCO tại trụ 475MC/257(161)/18A NR Tân Trung	-Thay điện kế định kỳ và bảo trì HTĐĐ khách hàng

27		08h30	10h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 100kVA trụ 475CL/247/40 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Tài trạm 100kVA trụ 475CL/247/40 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475CL/247/40 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Tháo 3 kíp hotline trụ 475CL/247/40 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
28		10h00	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB + MBA trạm 160kVA trụ 475CL/247/69/1T nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Tài trạm 160kVA trụ 475CL/247/69/1T nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/247/69/1T nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
29		11h00	12h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 475CL/247/75/08 nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân	-Tài trạm 160kVA trụ 475CL/247/75/08 nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/247/75/08 nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân -Tháo 3 kíp hotline trụ 475CL/247/75/08 nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
30		13h00	14h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 475CL/247/75/23B nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân	-Tài trạm 160kVA trụ 475CL/247/75/23B nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/247/75/23B nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân -Tháo 3 kíp hotline trụ 475CL/247/75/23B nhánh rẽ Bến Phà Sông Lân	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

31		14h30	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 100kVA trụ 475CL/247/75/15/22 nhánh rẽ Ấp Lân Bắc	-Tài trạm 100kVA trụ 475CL/247/75/15/22 nhánh rẽ Ấp Lân Bắc	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 475CL/247/75/15/22 nhánh rẽ Ấp Lân Bắc -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475CL/247/75/15/22 nhánh rẽ Ấp Lân Bắc	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
32		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (08CN)	-Thu hồi trụ trung hạ thế từ trụ 475CL/220/21A/01 đến trụ 475CL/220/21A/10 nhánh rẽ Ấp Sông Lân -Thu hồi trụ trung hạ thế từ trụ 475CL/220/21A/07/40 đến trụ 475CL/220/21A/07/65 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Từ trụ 475CL/220/21A/01 đến trụ 475CL/220/21A/10 nhánh rẽ Ấp Sông Lân -Từ trụ 475CL/220/21A/07/40 đến trụ 475CL/220/21A/07/65 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/21A/01 nhánh rẽ Ấp Sông Lân -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475CL/220/21A nhánh rẽ K26 (đầu nhánh rẽ Ấp Sông Lân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
33		07h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (10CN)	- Kéo dây ACXH70+AC-50mm2 từ trụ 473BM/127/5 đến trụ 473BM/127/5/1 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD xử lý chống quá tải trạm biến áp khu vực Điện lực Bình Minh năm 2026)	- Từ trụ 473BM/127/5 đến trụ 473BM/127/5/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Bình Minh.	- Cắt 03LBF nhánh rẽ Mỹ Bồn tại trụ 473BM/127/1 tuyến 473 Bình Minh.	- ĐTXD 2026
34		08h30	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Hoá Thành B1 trụ 474BM/98/33 tuyến 474 Bình Minh.	- Tại trụ 474BM/98/33 tuyến 474 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Hoá Thành B1 trụ 474BM/98/33 tuyến 474 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị

35		10h00	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Hoá Thành C1 trụ 474BM/98/50/1 tuyến 474 Bình Minh.	- Tại trụ 474BM/98/50/1 tuyến 474 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Hoá Thành C1 trụ 474BM/98/50/1 tuyến 474 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
36		13h00	14h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Hoá Thành D1 trụ 474BM/98/61 tuyến 474 Bình Minh.	- Tại trụ 474BM/98/61 tuyến 474 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Hoá Thành D1 trụ 474BM/98/61 tuyến 474 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
37		14h30	16h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Hoá Thành D trụ 474BM/98/65 tuyến 474 Bình Minh.	- Tại trụ 474BM/98/65 tuyến 474 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Hoá Thành D trụ 474BM/98/65 tuyến 474 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
38		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này. Từ trụ 473CC/353 đến trụ 473CC/429 tuyến 473 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	- Xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
39		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.

40		08h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Đại Nghĩa 6 (50kVA) trụ 471 VLi/T118/P25/P53/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Đại Nghĩa 6 (50kVA) trụ 471 VLi/T118/P25/P53/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi	- Cắt CB + FCO trạm trạm Đại Nghĩa 6 (50kVA) trụ 471 VLi/T118/P25/P53/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
41		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ ấp 9 Tân Lộc	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T42/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T42/81 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Tân Thành, Tân Lợi, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
42		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Đặng Văn Đông MKH: PB10030053523	- Tại trạm HKD Đặng Văn Đông trụ 479TB/P110/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp	- Cắt 3LBF nhánh rẽ HKD Đặng Văn Đông trụ 479TB/110 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
43		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Chùa Giác Long MKH: PB10030047687	- Tại trạm HKD Chùa Giác Long trụ 479TB/P122/T30/T17/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Chùa Giác Long trụ 479TB/P122/T30/T17/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)

44		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Nguyễn Thị Liễu MKH: PB10030044922	- Tại trạm XX Nguyễn Thị Liễu trụ 479TB/P122/T30/18 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO XX Nguyễn Thị Liễu trụ 479TB/P122/T30/18 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
45		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Nguyễn Đăng Tùng MKH: PB10030035419	- Tại trạm XX Nguyễn Đăng Tùng trụ 479TB/P122/T30/P3/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO XX Nguyễn Đăng Tùng trụ 479TB/P122/T30/P3/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
46		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Bùi Văn On MKH: PB10030041490	- Tại trạm XX Bùi Văn On trụ 479TB/T16/P6/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm XX Bùi Văn On trụ 479TB/T16/P6/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
47		08h30	12h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Căng dây dẫn hạ áp, sửa trụ nghiêng, làm chằng tại trụ hạ áp số 6 trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trụ hạ áp số 6 trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết trên lưới điện.
48		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Tủ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

49		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV XX Đức Nguyên từ trụ 480TV/134 đến trụ 480TV/T134/T14/37	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm.	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Long Hưng 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/15 tuyến 472TV	-ấp Long Hưng, xã Hòa Minh	-Cắt CB+FCO trạm Long Hưng 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/15. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
51		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 08/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cồn Cò 3 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/35 tuyến 472TV	-ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Cồn Cò 3 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/35. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
52		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 05/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Đại Thôn 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/23 tuyến 472TV	-ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Đại Thôn 1-2 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/23. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
53		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Nâng cấp TBA Kênh 9 Khanh 1 từ 75kVA lên 3 pha 250kVA tại trụ 474TV/T74/05, thu hồi TBA hiện hữu Lắp TBA Kênh 9 Khanh 2 3P 160kVA tại trụ 474TV/T74/11, thu hồi TBA hiện hữu Thu hồi trụ BTLT 7,5m: 3 vị trí Thu hồi trụ BTLT 10m: 4 vị trí	-Đường dây trung áp Kênh 9 Khanh từ trụ 474TV/T74/02 đến trụ 474TV/T74/11	-Xã Châu Thành	-Cắt 3LBFCO Kênh 9 Khanh tại trụ 474TV/74/02	-ĐTXD

54		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 472-471DT-2/P128A/T19/115 đến trụ 477DT/T213/204, tuyến 472 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
55		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	-Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tháo ngọn, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	-Tủ trụ 477DT/(138 -148) trực chính tuyến 477 Duyên Trà tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen Phường Duyên Hải	-Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A -Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137 -Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A -Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A -Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 -Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A -Đóng đẳng áp 480DTh sang 476DTh đến LBS Thống Nhất	-ĐTXD
56		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ trụ 477DT/144A đến trụ 477DT/T144A/01 và từ trụ 477DT/149A đến trụ 477DT/P149A/01, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen Phường Duyên Hải	-Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A -Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137 -Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A -Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A -Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 -Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A	-Bảo dưỡng VH thuê
57		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/P253/02 nhánh 22 kV Lê Văn Trị, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thạnh Phường Duyên Hải	-Cắt 3 LBFCO Lê Văn Trị trụ 473DT/253	-Bảo dưỡng VH thuê

58		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T267/01 nhánh 22 kV Nguyễn Tấn Phát, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt 3 LBFCO Nguyễn Tấn Phát trụ 473DT/267	-Bảo dưỡng VH thuê
59		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trụ 473DT/P274/01 trạm NMNĐ Nguyễn Thiện Tâm, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm NMNĐ Nguyễn Thiện Tâm trụ 473DT/P274/01	-Bảo dưỡng VH thuê
60		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trụ 473DT/T285/T15/T09A/T15/01 trạm NT Lê Văn Sàng, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm NT Lê Văn Sàng trụ 473DT/T285/T15/T09A/T15/01	-Bảo dưỡng VH thuê
61		14h30	16h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ trụ 473DT/T285/T15/T09/P14/(02- 07) nhánh 12,7 kV NT Nguyễn Minh Xuân, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt LBFCO NT Nguyễn Minh Xuân trụ 473DT/T285/T15/T09/14	-Bảo dưỡng VH thuê
62		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Cồn Trứng 1.1	-Trụ 473DT/T153/P85/P70A/02 nhánh Cồn Trứng 4.1, tuyến 473 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Trứng phường Trường Long	-Cắt LBFCO Cồn Trứng 4.1 trụ 473DT/T153/P85/70A	-Theo yêu cầu khách hàng

63		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Cồn Trứng 5	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Cồn Trứng 5 trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/06, tuyến 473 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Trứng phường Trường Long	-Cắt CB + FCO trạm Cồn Trứng 5 trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/06	-Theo yêu cầu khách hàng
64		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Cồn Trứng 1.1	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Cồn Trứng 1.1 trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/23, tuyến 473 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Cồn Trứng phường Trường Long	-Cắt CB + FCO trạm Cồn Trứng 1.1 trụ 473DT/T153/P85/T83/P06/23	-Theo yêu cầu khách hàng
65		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Kinh Xáng 2.1	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Kinh Xáng 2.1 trụ 473DT/T147/16, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	-Cắt CB + FCO trạm Kinh Xáng 2.1 trụ 473DT/T147/16	-Theo yêu cầu khách hàng
66		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Bào Sen 1.2	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Bào Sen 1.2 trụ 473DT/156, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	-Cắt CB + FCO trạm Bào Sen 1.2 trụ 473DT/156	-Theo yêu cầu khách hàng
67		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Bến Giá Nhỏ 1.1	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Bến Giá Nhỏ 1.1 trụ 473DT/T126/10/15/06, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 11 xã Long Hữu	-Cắt CB + FCO trạm Bến Giá Nhỏ 1.1 trụ 473DT/T126/10/15/06	-Theo yêu cầu khách hàng

68		16h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Áp 15.5	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Áp 15.5 trụ 473-476DT/66, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp 15 xã Long Hữu	-Cắt CB + FCO trạm Áp 15.5 trụ 473-476DT/66	-Theo yêu cầu khách hàng
69		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 477DT/(137-168) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
70		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Tủ trụ 476CN/92 đến trụ 180/476CN/475CN và đến trụ 475CN/P161/99 tuyến 476CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này kể trạm	-Xã Cầu Ngang	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
71		08h00	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (04 CN)	-Lắp đặt tủ điều khiển, TU cấp nguồn cho LBS NT 473CN-475CN	-Tại LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN thuộc tuyến 475CN và tuyến 473CN	-Áp Chà Và xã Vĩnh Kim	-Cắt LBS NT 473CN-475CN trụ 258/473CN/475CN -Cắt DS1 NT 473CN-475CN trụ 473CN/P183/200 -Cắt DS2 NT 473CN-475CN trụ 475CN/257	-SCTX
72		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	-Cải tạo lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha: 3,653 km.	-Tại khoảng trụ 471CN/208/P48/(02-65) tuyến 471CN	-Xã Long Hiệp.	-Cắt 3LBFCO Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/01.	-ĐTXD
73		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kể	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

74		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
75		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
76		08h00	14h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tia cây xanh gần và chạm đường dây hạ áp trạm Rạch Mát 1, Rạch Mát 1A	-Lưới hạ áp trạm Rạch Mát 1, Rạch Mát 1A	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
77		15h00	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Ép lại mối nối lèo tại trụ aP13/1 lưới hạ áp trạm Rạch Mát 1	-Tại trụ aP13/1 lưới hạ trạm Rạch Mát 1 trụ số 478TV/P228/T80/T09/10	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Rạch Mát 1 trụ số 478TV/P228/T80/T09/10	-Xử lý khiếm khuyết
78		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
79		07h00	15h30	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH H (7CN)	-Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (02 trụ) nhánh rẽ Kinh Ông Chín	-Tủ trụ 480CK/P196/T103/P18/20 đến trụ 480CK/P196/T103/P18/22 nhánh rẽ Kinh Ông Chín	-Áp Bung Lớn, xã Tam Ngãi	-Cắt LBFCO Kinh Ông Chín tại trụ 480CK/P196/T103/18 (480CK) -Cắt CB+FCO trạm Ông Chín 1 tại trụ 480CK/P196/T103/P18/12 (480CK)	-SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần

1	Thứ Tư 16/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02C N Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/50 đến trụ 476GL/95 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/50 đến trụ 476GL/95 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478GL/50 đến trụ 478GL/75 tuyến 478 Giao Long; từ trụ 478GL/50A/01 đến trụ 478GL/50A/33 NR Ấp Phú Thạnh và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478GL/50 đến trụ 478GL/75 tuyến 478 Giao Long; từ trụ 478GL/50A/01 đến trụ 478GL/50A/33 NR Ấp Phú Thạnh và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Dựng 01 trụ BTLT 7.5m cách trụ hạ thế 7d/11 hiện hữu 3m về hướng trụ hạ thế 7d/12, sang điện kế và lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ dựng mới, nhỏ thu hồi trụ 7d/11 hiện hữu thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA Sơn Đông 7B trụ 478BTre/39/09 tuyến 478 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 7d/11 đến trụ 7d/12 thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA Sơn Đông 7B trụ 478BTre/39/09 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 100kVA Sơn Đông 7B trụ 478BTre/39/09 tuyến 478 Bến Tre	-Xử lý vị trí mất an toàn
4		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tháp đà trụ HTb/2, trụ HTb/3 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Trụ HTb/2, trụ HTb/3 thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Ấp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/103A/32/01 NR Mỹ Phú - Phú Luông -Cắt FCO trụ 475AH/97/103A/32 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Xử lý mất an toàn
5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tháp đà lệch, nối dây hạ thế trụ HT1k thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Trụ HT1k thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Ấp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Xử lý mất an toàn

6		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế, sang lưới từ trụ HT1-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Tủ trụ HT1-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Giám TTĐN
7		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha An Khánh	-Tủ trụ 472BTre/107/01-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
8		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Cắt dừng dây tại trụ 475CL/405/26; thu hồi dây dẫn tại khoảng trụ 475CL/405/26 - 475CL/405/27; chuyển lưới trung thế từ trụ 475CL/405/27 - trụ 475CL/405/31 NR Gia khánh - Gia Phước sang đầu nối vào trụ 478TT/147/02/48 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung -Đóng 3LBFCO trụ 478TT/147/02/01 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (nhận nguồn tuyến 478 Thanh Tân); 3 LBFCO trụ 478TT/147/02/69 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (cắt); đóng điện trạm 160kVA trụ 478TT/147/02/13 và trụ 478TT/147/02/61 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Tại trụ 475CL/405/26 NR Gia khánh - Gia Phước -Trụ 478TT/147/02/48 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung -Tại trạm 160kVA trụ 478TT/147/02/13 và trụ 478TT/147/02/61 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung .	-Áp Gia Phước - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm trụ 475CL/405/22, trụ 475CL/405/26, trụ 475CL/405/31 NR Gia Khánh - Gia Phước -Cắt 3FCO trụ 475CL/405/21 NR Gia Khánh - Gia Phước -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 478TT/147/02/01 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM) -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 478TT/147/02/69 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (XDM)	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026
9		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ BTLT bị gãy bằng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế d/15 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 7 Thuận Điền	-Tại trụ hạ thế d/15 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 7 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 7 Thuận Điền	-SCTX

10		13h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ BTLT bị gãy bằng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế c/11 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/1/15/06 nhánh rẽ áp 2B Thạnh Phú Đông	-Tài trụ hạ thế c/11 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/1/15/06 nhánh rẽ áp 2B Thạnh Phú Đông	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/1/15/06 nhánh rẽ áp 2B Thạnh Phú Đông	-Xử lý mất an toàn
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới trung thế và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/71/01 đến trụ 473GTROM/244/66/71/69 nhánh rẽ áp 11-12 Hưng Lễ và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 473GTROM/244/66/71/01 đến trụ 473GTROM/244/66/71/69 nhánh rẽ áp 11-12 Hưng Lễ và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
12		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
13		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ

14		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Thí nghiệm 03MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/35 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ
15		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Thí nghiệm 03MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/125/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/125/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt Cb trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/125/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/125 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ
16		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thể Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Tháo 03 kẹp hotline trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.

17		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/99A/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Lắp tụ bù hạ thế trụ 478BTri/28/107/104 thuộc lưới hạ thế 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/99A/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/99A/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Lưới hạ thế 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/99A/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/99A/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/99A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ.
18		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ HT124/1 (Hướng về trụ 8b phục vụ chuyển tải qua trạm 160kVA trụ 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh); Tăng cường kẹp IPC, cân pha hạ thế trụ 10b, 11b, 1/8, 1/9, 1/11; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/124 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	- Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/124 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 473BTri/124 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý quá tải.
19		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 2a đến trụ 473BTri/120/03, từ trụ 2a đến trụ 1b; Tháp sắt đầu trụ, đỡ lưới hạ thế trụ HT1b thuộc trạm 160kVA trụ 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	- Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BTri/120/03 NR Phú Ngãi - Bảo Thạnh.	-SCTX, xử lý quá tải.
20		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Sang TBA, lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ trụ 473BĐ/361 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/361, đập gốc thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/361, 473BĐ/361 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố

21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Giồng Sầm; NR 3P Ấp Vinh Xương	-Từ trụ 473BĐ/220/01 đến trụ 473BĐ/220/27 NR 1P Giồng Sầm; từ trụ 473BĐ/239A/01 đến trụ 473BĐ/239A/14 NR 3P Ấp Vinh Xương	-Xã Lộc Thuận; Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
22		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 320kVA trụ 473BĐ/245/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (PB09040047454 - Khách hàng Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát)	-Tại trụ 473BĐ/245/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Chợ xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 473BĐ/245/01+3FCO trụ 471-473BĐ/245 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
23		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 473BĐ/264/23/07/02 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn (Trạm 320kVA trụ 473BĐ/264/23/07/20 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn. PB09040031440 - Khách hàng Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang)	-Tại trụ 473BĐ/264/23/07/02 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn	-Ấp Giồng Bông xã Châu Hưng	-Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/264/23/07/01 NR 3P Công ty Vĩnh Hoàn	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
24		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 473BĐ/292B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (PB09040043704 - Khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ Phú Thuận)	-Tại trụ 473BĐ/292B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 473BĐ/292B/01+3FCO trụ 471-473BĐ/292B tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

25		14h10	15h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 473BĐ/309B/02 tuyến Bình Đại - An Hóa (PB09040042267 - Khách hàng Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát)	-Tại trụ 473BĐ/309B/02 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Hưng Chánh xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 473BĐ/309B/02+3LBFCO trụ 471-473BĐ/309B tuyến Bình Đại - An Hóa	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
26		15h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 630kVA trụ 473BĐ/347/26/47/04 NR 3P Vang Quới Tây (PB09040043929 - Khách hàng Nguyễn Thế Hệ)	-Tại trụ 473BĐ/347/26/47/04 NR 3P Vang Quới Tây	-Áp Vinh Điện xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 473BĐ/347/26/47/04+3LBFCO trụ 473BĐ/347/26/47 NR 3P Vang Quới Tây	-Thay điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
27		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Chi Nhánh Công Ty TNHH Dừa DAE-SANG (PB09030108771) trạm trụ 473MC/34A/23/1 tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 473MC/34A/23/1 tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 473MC/34A/23/1 và 3FCO tại trụ 473MC/34A/23 tuyến 473 trạm 110kV Mô Cày	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
28		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Hộ Kinh doanh Chi Xơ Dừa Trần Thị Trinh (PB09030109065) trạm trụ 478MC/08/44A/1T/1P NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Tại trạm trụ 478MC/08/44A/1T/1P NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 478MC/08/44A/1T/1P và 3FCO tại trụ 478MC/08/44A/1T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng

29		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHI THẢO (PB09030102905) trạm trụ 478MC/08/44A/3T/1 NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Tài trạm trụ 478MC/08/44A/3T/1 NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478MC/08/44A/3T/1 và 3FCO tại trụ 478MC/08/44A/3T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
30		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty TNHH Thiệu Phúc Hậu (PB09030108812) trạm trụ 475MC/22/120/21/02/1 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/21/02/1 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/21/02/1 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/21/02 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
31		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng mới, nhờ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chôm Bần	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chôm Bần	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/156/31 nhánh rẽ Chôm Bần	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
32		08h30	09h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Đèn đường Đông Hoà trụ 472BM/99/1 tuyến 472 Bình Minh. - Tên khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Thành. - Mã khách hàng: PB10040062104.	- Tại trụ 472BM/99/1 tuyến 472 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Đèn đường Đông Hoà trụ 472BM/99/1 tuyến 472 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm

33		09h30	10h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm HKD Nguyễn Thị Sơn trụ 474BM/98/53/1 tuyến 474 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sơn. - Mã khách hàng: PB10040057502.	- Tại trụ 474BM/98/53/1 tuyến 474 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm HKD Nguyễn Thị Sơn trụ 474BM/98/53/1 tuyến 474 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
34		10h30	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Vườn thanh long Nguyễn Hữu Dũng trụ 474BM/98/78/1 tuyến 474 Bình Minh. - Tên khách hàng: Vườn thanh long Nguyễn Hữu Dũng. - Mã khách hàng: PB10040056309.	- Tại trụ 474BM/98/78/1 tuyến 474 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Vườn thanh long Nguyễn Hữu Dũng trụ 474BM/98/78/1 tuyến 474 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
35		13h30	14h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Nguyễn Tấn Đức trụ 473BM/40/50/60/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Vườn trái cây Nguyễn Tấn Đức. - Mã khách hàng: PB10040062250.	- Tại trụ 473BM/40/50/60/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Nguyễn Tấn Đức trụ 473BM/40/50/60/1 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
36		15h00	16h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 01 TI hạ thế trạm Trường Tiểu học Phù Ly trụ 473BM/40/15A/4 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Trường Tiểu học Phù Ly. - Mã khách hàng: PB10040056592.	- Tại trụ 473BM/40/15A/4 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cất MCCB + FCO trạm Trường Tiểu học Phù Ly trụ 473BM/40/15A/4 tuyến 473 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm

37		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	-Nâng công suất trạm Cầu Miếu Trắng từ 1x25kVA thành 2x25kVA - tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/161/31/16 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Quan Vê, xã Long Hồ.	-Cắt LBFCO NR Cầu Miếu Trắng trụ 479PH/161/31/1- tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt CB + FCO trạm Cầu Miếu Trắng trụ 79PH/161/31/16-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ngăn ngừa sự cố
38		13h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	-Sang dây hạ thế KH từ lưới hạ thế trạm An Phú D1 trụ 472VLI/256/32 sang lưới hạ thế trạm Đình Hậu Thành 3 trụ 472VLI/256/30/4 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Tại trụ 472VLI/256/31;Tủ trụ HT3A đến trụ HT5A-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Hậu Thành, xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
39		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Tủ trụ 473CC/160 đến trụ 473CC/282 tuyến 473 Cổ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	- Xã Nhơn Phú, xã Bình Phước	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
40		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Khê 1 (37,5kVA) trụ 472CL/T104/162 tuyến 477 Mỏ Cây. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thanh Khê 1 (37,5kVA) trụ 472CL/T104/162 tuyến 477 Mỏ Cây	- Áp Thanh Khê, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thanh Khê 1 (37,5kVA) trụ 472CL/T104/162 tuyến 477 Mỏ Cây	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

41		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thông Lưu 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T186/5 tuyến 477 Mô Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thông Lưu 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T186/5 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thông Lưu 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T186/5 tuyến 477 Mô Cày	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Phong 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/19 tuyến 477 Mô Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm Thanh Phong 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/19 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Thanh Phong 2A (50kVA) trụ 472CL/T104/T176/19 tuyến 477 Mô Cày	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
43		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm TT Thanh Bình 1 (3x50kVA) trụ 472CL/T104/130 tuyến 477 Mô Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Tại trạm TT Thanh Bình 1 (3x50kVA) trụ 472CL/T104/130 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + hotline trạm TT Thanh Bình 1 (3x50kVA) trụ 472CL/T104/130 tuyến 477 Mô Cày	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
44		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm An Thành 1A (37,5kVA) trụ 473VLi/23 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Tại trạm An Thành 1A (37,5kVA) trụ 473VLi/23 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp An Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO + hotline trạm An Thành 1A (37,5kVA) trụ 473VLi/23 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

45		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Áp 8A Tân An Luông (37,5kVA) trụ 480-478VLI/37 tuyến 478 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Tại trạm Áp 8A Tân An Luông (37,5kVA) trụ 480-478VLI/37 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Áp 8A Tân An Luông (37,5kVA) trụ 480-478VLI/37 tuyến 478 Vũng Liêm	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
46		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Xuân Minh 4 (25kVA) trụ 473VLI/P103/P19/27 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Tại trạm Xuân Minh 4 (25kVA) trụ 473VLI/P103/P19/27 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp Xuân Minh, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Xuân Minh 4 (25kVA) trụ 473VLI/P103/P19/27 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
47		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Xuân Lộc 1A (25kVA) trụ 473VLI/P103/P71/1 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Tại trạm Xuân Lộc 1A (25kVA) trụ 473VLI/P103/P71/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp Xuân Lộc, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO + hotline trạm Xuân Lộc 1A (25kVA) trụ 473VLI/P103/P71/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.

49		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Như Ý MKH: PB10030051156	- Tại trạm HKD Như Ý trụ L48/T61/T27/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp Thạnh Hiệp xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm HKD Như Ý trụ L48/T61/T27/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
50		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Thành Tài MKH: PB10030049366	- Tại trạm XX Thành Tài trụ L48/T61/T30/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp Thạnh Hiệp xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm XX Thành Tài trụ L48/T61/T30/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
51		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Chùa Phước Hưng MKH: PB10030053532	- Tại trạm Chùa Phước Hưng trụ L48/T61/P30/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp Thạnh Hiệp xã Hòa Hiệp	- Cắt 3LBF nhánh rẽ Chùa Phước Hưng trụ L48/T61/30 tuyến 478 Vũng Liêm	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
52		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm NMN áp 3 Hòa Thạnh MKH: PB10030022822	- Tại trạm NMN áp 3 Hòa Thạnh trụ L48/T61/T7/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt 3LBF trạm NMN áp 3 Hòa Thạnh trụ L48/T61/T7/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)

53		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Cty cổ phần Nam Phát SG MKH: PB10030058437	- Tại trạm Cty cổ phần Nam Phát SG trụ 479TB/T250/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Thạnh An, xã Hòa Hiệp	- Cắt 3LBF nhánh rẽ Cty cổ phần Nam Phát SG trụ 479TB/250 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh CN, sửa chữa bảo dưỡng (KH thuê QLVH)
54		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- 'Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, trụ M44/P296/T59/T4A/1 tuyến 477 Trà Ôn. '- Mã khách hàng: PB10020030885.	- Tại trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, trụ M44/P296/T59/T4A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, trụ M44/P296/T59/T4A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Vệ sinh CN, bảo trì, bảo dưỡng trạm KH thuê QLVH
55		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, trụ L45/P301A/1 tuyến 475 Trà Ôn. '- Mã khách hàng: PB10020047597.	- Tại trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, trụ L45/P301A/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+3FCO trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, trụ L45/P301A/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Vệ sinh CN, bảo trì, bảo dưỡng trạm KH thuê QLVH
56		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm Nhà Máy Nước Ninh Thuận, trụ L45/P221/P68/3 tuyến 475 Trà Ôn. '- Mã khách hàng: PB10020025099.	- Tại trạm Nhà Máy Nước Ninh Thuận, trụ L45/P221/P68/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Ninh Thuận, trụ L45/P221/P68/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Vệ sinh CN, bảo trì, bảo dưỡng trạm KH thuê QLVH

57		15h00	16h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp định kỳ MBA trạm Nhà Máy Nước Xuân Hiệp, trụ L40/P120/4 tuyến 480 Vũng Liêm. '- Mã khách hàng: PB10020041057.	- Tại trạm Nhà Máy Nước Xuân Hiệp, trụ L40/P120/4 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Xuân Hiệp, trụ L40/P120/4 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Vệ sinh CN, bảo trì, bảo dưỡng trạm KH thuê QLVH
58		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Ổ Chích A từ trụ 480TV/197 đến trụ 480TV/P1974/11	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-NCS TBA Rạch Gốc 1 từ 2x37,5kVA lên 3P 250kVA tại trụ 472TV/T97/P13/T181/03 -Sang nhánh rẽ khách hàng hạ áp và thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu dài 1200m	-Đường dây trung áp Rạch Gốc 1 từ trụ 472TV/T97/P13/181 đến trụ 472TV/T97/P13/T181/3	-Xã Châu Thành	-Cắt 03LBFCO Rạch Gốc tại trụ 472TV/T97/P13/181	-ĐTXD
61		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 472-471DT-2/P128A/T19/250 đến trụ 474DT/T60/01, tuyến 472 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào).	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
62		08h30	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hỏng màn hình trạm Phước Hội 6 trụ 477DT/P231/P6/09, nhánh Phước Hội 6, tuyến 477 Duyên Trà	-Tại trạm Phước Hội 6 trụ 477DT/P231/P6/09, nhánh Phước Hội 6, tuyến 477 Duyên Trà	-Ấp Long Khánh, xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Phước Hội 6 trụ 477DT/P231/P6/09 (471DT)	-Khắc phục vận hành

63		10h00	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hỏng màn hình trạm Tân Khánh 1 trụ 477DT/T232/54, nhánh Tân Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	-Tại trạm Tân Khánh 1 trụ 477DT/T232/54, nhánh Tân Khánh, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Tân Khánh, xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Tân Khánh 1 trụ 477DT/T232/54 (471DT)	-Khắc phục vận hành
64		13h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hỏng màn hình trạm Cái Đồi 4 trụ 477DT/P259/05, nhánh Cái Đồi 4, tuyến 477 Duyên Trà	-Tại trạm Cái Đồi 4 trụ 477DT/P259/05, nhánh Cái Đồi 4, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Cái Đồi, xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Cái Đồi 4 trụ 477DT/P259/05 (471DT)	-Khắc phục vận hành
65		14h30	15h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hỏng màn hình trạm Cái Cò 5 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/05, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	-Tại trạm Cái Cò 5 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/05, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Cái Cò, xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Cái Cò 5 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/05 (471DT)	-Khắc phục vận hành
66		16h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế hỏng màn hình trạm Cái Cò 7 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/19, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	-Tại trạm Cái Cò 7 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/19, nhánh Vũng Tàu, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Cái Cò, xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Cái Cò 7 trụ 477DT/P274/30/T1/14/6/19 (471DT)	-Khắc phục vận hành
67		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T283/01 nhánh 12,7 kV CK Trường Nguyên, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thạnh Phường Duyên Hải	-Cắt CB trạm CK Trường Nguyên trụ 473DT/T283/01 -Cắt FCO CK Trường Nguyên trụ 473DT/283	-Bảo dưỡng VH thuê

68		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 477DT/T147/P05A/01 nhánh 22 kV NT Trần Hoàng Anh, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt 3 LBFCO NT Trần Hoàng Anh trụ 477DT/T147/05A	-Bảo dưỡng VH thuê
69		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 477DT/T147/P08/01 nhánh 22 kV NT NT Phan Kim Hương, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt 3 LBFCO NT Phan Kim Hương trụ 477DT/T147/08	-Bảo dưỡng VH thuê
70		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Quách Văn Đực 2 trụ 477DT/T147/P02/01, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt CB + FCO trạm Quách Văn Đực 2 trụ 477DT/T147/P02/01	-Bảo dưỡng VH thuê
71		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 477DT/T147/P02A/01 nhánh 22 kV NT NT Quách Văn Đực 4, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt 3 LBFCO NT Quách Văn Đực 4 trụ 477DT/T147/02A	-Bảo dưỡng VH thuê
72		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Quách Văn Đực 1 trụ 477DT/T147/P18A/T06/01, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Long Thanh Phường Duyên Hải	-Cắt CB + 3 FCO trạm Quách Văn Đực 1 trụ 477DT/T147/P18A/T06/01	-Bảo dưỡng VH thuê

73		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	-Dựng trụ chèn, thay đà, sang dây qua trụ mới dựng	-Trụ 476DT/(118 -151) trục chính tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	-Cắt 3DS Áp 12 trụ 476DT/T117/02 -Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 -Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A -Cắt 3 DS NT 473DT-476DT trụ 473-476DT/115 -Cắt 3DS Áp 11 trụ 476DT/152 -Đóng đẳng áp 479CN đến LBS Hiệp Thanh -Lúc 06h30 cắt recloser Long Hữu, cắt không điện 3DS Áp 12, 3 DS Áp 11. Đóng LBS Hiệp Thanh đến 3DS Áp 11. Đóng LBS Bào Bèo đến 3DS Áp 12 từ 06h30-07h00	-ĐTXD
74		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 476DT/P141/P15/P06/01 nhánh NT Trần Văn Trí, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	-Cắt 3DS Áp 12 trụ 476DT/T117/02 -Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 -Cắt 3 DS1 Long Hữu trụ 473- 476DT/113A -Cắt 3 DS NT 473DT-476DT trụ 473-476DT/115 -Cắt 3DS Áp 11 trụ 476DT/152	-Bảo trì hệ thống đo đếm
75		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 476DT/P133A/01 nhánh NT Nguyễn Văn Khoa, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	-Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Văn Khoa trụ 476DT/133A	-Bảo trì hệ thống đo đếm
76		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 476DT/T147A/01 nhánh NMNĐ Dương Quang Khởi, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	-Cắt 3 LBFCO NMNĐ Dương Quang Khởi trụ 476DT/147A	-Bảo trì hệ thống đo đếm

77		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/108 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
78		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Sản Sạch Trà Vinh (PB16020031181; Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Sản Sạch Trà Vinh); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh trụ 476-475CN-6/P48/P16A/T07/01	-Ấp La Bang xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh trụ 476-475CN-6/P48/P16A/T07/02 -Cắt 3LBFCO trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh trụ 476-475CN-6/P48/P16A/07	-Kiểm tra, bảo trì
79		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Sản Sạch Trà Vinh 2 (PB16020031182; Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Sản Sạch Trà Vinh 2); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh 2 trụ 476-475CN-6/P48/P17/01	-Ấp La Bang xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh 2 trụ 476-475CN-6/P48/P17/02 -Cắt 3LBFCO trạm Công ty TNHH Đầu tư Nông sản Sạch Trà Vinh 2 trụ 476-475CN-6/P48/17	-Kiểm tra, bảo trì
80		08h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Sóc Chà 5 từ 2x15kVA thành 1x50kVA.	-Tại trụ 475TR/T83/T14/02.	-Xã Trà Cú.	-Cắt LBFCO Sóc Chà A trụ 475TR/T83/14.	-SCTX
81		13h30	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Đôn Chụp 6 từ 1x15kVA thành 2x15kVA.	-Tại trụ 473TR/P108/07.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt LBFCO Đôn Chụp 1 trụ 473TR/108.	-SCTX

82		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Nhuệ Tứ khoảng trụ 479TR/T165/(01-45).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
83		07h00	09h00	-Điện lực Trà Cú.	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (03CN).	-Thay lại giá đỡ LA (LBS NT 471TR-471CN).	-Tại trụ 471TR/P169/24-471TR/471CN.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt 3DS1 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/23-471TR/471CN. -Cắt 3DS2 NT 471TR-471CN trụ 471TR/P169/25-471TR/471CN.	-ĐTXD
84		10h00	12h00	-Điện lực Trà Cú.	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (03CN).	-Thay lại giá đỡ LA (LBS Nô Men).	-Tại trụ 471CN/208/61.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt 3DS1 Nô Men trụ 471CN/208/60. -Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. -Đóng đẳng áp 478DT đến LBS Nô Men	-ĐTXD
85		14h00	16h00	-Điện lực Trà Cú.	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (03CN).	-Kiểm tra lại kết nối tại LBS Thanh Sơn.	-Tại trụ 475TR/99.	-Xã Trà Cú.	-Cắt 3LBFCO tụ bù Thị trấn Trà Cú trụ 475TR/100. -Cắt 3DS1 Thanh Sơn trụ 475TR/98A. -Cắt 3DS2 Thanh Sơn trụ 475TR/100A. -Đóng đẳng áp 479TR đến LBS Thanh Sơn	-ĐTXD
86		07h00	11h00	-Điện lực Trà Cú.	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (03CN).	-Thay cáp phốt trạm Trà Cú B3.	-Tại trạm Trà Cú B3 trụ 475TR/P92/T27/04.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt 3LBFCO Trà Cú B2 trụ 475TR/P92/27.	-ĐTXD
87		13h00	13h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Gỡ kẹp hotline trạm Cá Lóc 5.	-Tại trạm Cá Lóc 5 trụ 475DT/T192/54.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Cá Lóc 5 trụ 475DT/T192/54. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Cây Đa trụ 475DT/179.	-ĐTXD

88		13h30	16h30	-Điện lực Trà Cú.	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (03CN).	-Lắp lại FCO trạm Cá Lóc 5.	-Tại trạm Cá Lóc 5 trụ 478DT/T192/54.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO và gỡ 03 kẹp hotline trạm Cá Lóc 5 trụ 478DT/T192/54.	-ĐTXD
89		16h30	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Đầu kẹp hotline trạm Cá Lóc 5.	-Tại trạm Cá Lóc 5 trụ 475DT/T192/54.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Cá Lóc 5 trụ 475DT/T192/54. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Cây Đa trụ 475DT/179.	-ĐTXD
90		07h00	08h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Gỡ kẹp hotline trạm Tập Sơn 7.	-Tại trạm biến áp Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser xoài Thum trụ 471-473TR/16.	-ĐTXD
91		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
92		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
93		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố

94		08h00	09h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Hòa Thành 1 (TI hạn kiểm định tháng 10/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Hòa Thành 1 trụ 473TR/T217/T12/14 nhánh 22kV Hòa Thành thuộc tuyến 473Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Hòa Thành 1 trụ 473TR/T217/T12/14 nhánh 22kV Hòa Thành thuộc tuyến 473Trà Cú	-Thay định kỳ
95		09h30	10h30	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm NMXX Trần Văn Lẹ	-Tại thùng CB+ĐK trạm NMXX Trần Văn Lẹ trụ 478CK/P259/T87/56 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm NMXX Trần Văn Lẹ trụ 478CK/P259/T87/56 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
96		11h00	12h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm CS Kim Đồng (TI hạn kiểm định tháng 9/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm CS Kim Đồng trụ 478CK/T280/T22/16 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn	-Cắt CB+3FCO trạm CS Kim Đồng trụ 478CK/T280/T22/16 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
97		14h00	15h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm Cấp nước Long Thới	-Tại thùng CB+ĐK trạm Cấp nước Long Thới trụ 478CK/P259/65 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm Cấp nước Long Thới trụ 478CK/P259/65 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
98		15h00	16h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Trinh Phụ 1 (TI hạn kiểm định tháng 9/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Trinh Phụ 1 trụ 478CK/P259/67 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Trinh Phụ 1 trụ 478CK/P259/67 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
99		16h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm NMXX Thanh Loan	-Tại thùng CB+ĐK trạm NMXX Thanh Loan trụ 478CK/P259/T87/24 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm NMXX Thanh Loan trụ 478CK/P259/T87/24 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
100		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ thế các trạm Trung Thiên 4, Rạch Suối Cạn, Chợ Lơ Co, Lo Co A3	-Lưới hạ áp các trạm Trung Thiên 4, Rạch Suối Cạn, Chợ Lơ Co, Lo Co A3	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

101		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Kiểm tra ngày, đêm	-Nhánh 22kV Đại Phước, Đức Mỹ, Đại Đức và các nhánh rẽ	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
102		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
103		07h00	16h30	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH (10CN)	-Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (03 trụ) và di dời trạm biến áp Trà Kháo 6 sang trụ xây dựng mới	-Từ trụ 477CK/P78/P37/07 đến trụ 477CK/P78/P37/26 nhánh rẽ Trà Kháo 1	-Áp Trà Kháo, xã Cầu Kè	-Cắt LBFCO Trà Kháo 1 tại trụ 477CK/P78/37 (477CK) -Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 6 tại trụ 477CK/P78/P37/26 (477CK) -Cắt CB+FCO trạm Trà Kháo 4 tại trụ 477CK/P78/P37/T09/14 (477CK)	-SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
1	Thứ Năm 17/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/70 đến trụ 476GL/105 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/70 đến trụ 476GL/105 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/146 đến trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long) và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/146 đến trụ 475BTre/114 tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long) và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Sửa trụ nghiêng hạ thế trụ 13a, 14a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Mỹ An A8 trụ 474BTre/108/05B/09 tuyến 474 Bến Tre.	-Lưới hạ thế trụ 13a, 14a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Mỹ An A8 trụ 474BTre/108/05B/09 tuyến 474 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Mỹ An A8 trụ 474BTre/108/05B/09 tuyến 474 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (15CN)	-Thay sứ, kẹp wire trụ 480TT/106, trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Trụ, 480TT/106, trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Trường Thịnh, Gia Thạnh, Thạnh Ngãi - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/105 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi	-Xử lý tồn tại SCL bổ sung 2026
5		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XDĐ Mô Cày (15CN)	-Di dời trụ 480TT/104/59, trụ 480TT/104/60, trụ 480TT/104/63, trụ 480TT/104/64, trụ 480TT/104/65 NR Thạnh Ngãi	-Trụ 480TT/104/59, trụ 480TT/104/60, trụ 480TT/104/63, trụ 480TT/104/64, trụ 480TT/104/65 NR Thạnh Ngãi	-Áp Trường Thịnh - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 480TT/160 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/42, trụ 480TT/104/43 NR Thạnh Ngãi	-GPMB công trình giao thông huyện Mô Cày Bắc
6		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện lực Giồng Trôm (11CN)	-Di dời đường dây trung thế và trạm biến áp từ trụ hiện hữu qua trụ thay mới tại trụ 475GTROM/27/49/07 nhánh rẽ Bình Tiên 1, tháp sắt đầu trụ hạ thế số 7/1 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/49/07 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tại trụ trung thế trụ 475GTROM/27/49/07 và trụ hạ thế số 7/1 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/49/07 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 15kVA trụ 475GTROM/27/49/3 nhánh rẽ Bình Tiên 1 -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/49/6/2 nhánh rẽ Bình Tiên 1 -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475GTROM/27/49/07 nhánh rẽ Bình Tiên 1 -Cắt FCO trụ 475GTROM/27/49 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-SCTX

7		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h30	08h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 170a đến 170b thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/170/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 160kVA trụ 473BTri/173/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri).	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BTri/170/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 473BTri/170/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt FCO trụ 473BTri/170 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý quá tải.
9		08h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 170b đến trụ 170b/10 thuộc trạm 160kVA trụ 473BTri/173/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473BTri/173/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 473BTri/173/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/173 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý quá tải.
10		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 7a đến 8a thuộc trạm 2x25kVA trụ 473BTri/87/06 NR Đình Phú Lễ. (Phục vụ chuyển tải qua trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ).	-Lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 473BTri/87/06 NR Đình Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTri/87/06 NR Đình Phú Lễ.	-SCTX, xử lý quá tải.
11		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Kéo dây, đấu nối lưới hạ thế từ trụ 9b đến trụ 10a; Tăng cường tiếp đất trụ 8b thuộc trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/71/08/01 NR Phú Khương - Phú Lễ.	-SCTX, xử lý quá tải.
12		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Tôn Sắt Gỗ Phước Hoài trạm 3x15kVA Trụ 478BTri/28/81/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm (PB09020060908)	-Trụ 478BTri/28/81/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 3x15kVA Trụ 478BTri/28/81/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm -Cắt 3FCO Trụ 478BTri/28/81 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Thay ĐK định kỳ

13		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Ba Chư tại Bến Tre trạm 3x25kVA Trụ 478BTri/28/131/4A/1 NR Bãi Ngao (PB09020074744)	-Trụ 478BTri/28/131/4A/1 NR Bãi Ngao	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trụ 478BTri/28/131/4A/1 NR Bãi Ngao -Cắt 3FCO Trụ 478BTri/28/131/4A NR Bãi Ngao	-Thay ĐK định kỳ
14		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Võ Văn Chính trạm 3x15kVA Trụ 478BTri/28/10/2 NR Ba Tri - Tiệm Tôm (PB09020000084)	-Trụ 478BTri/28/10/2 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x15kVA Trụ 478BTri/28/10/2 NR Ba Tri - Tiệm Tôm -Cắt 3FCO Trụ 478BTri/28/10 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Thay ĐK định kỳ
15		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV tôn gỗ sắt Minh Hải trạm 3x15kVA Trụ 478BTri/28/45/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm (PB09020068654)	-Trụ 478BTri/28/45/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x15kVA Trụ 478BTri/28/45/1 NR Ba Tri - Tiệm Tôm -Cắt 3FCO Trụ 478BTri/28/45 NR Ba Tri - Tiệm Tôm	-Thay ĐK định kỳ

16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Kéo mới lưới hạ thế (ABC 4x95mm ²) từ trụ 477BĐ/47/22 đến trụ HT22b, đầu lều lưới hạ thế kéo mới tại trụ 477BĐ/47/22, HT22b tuyến Bình Đại- Thới Thuận + Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ HT20b đến trụ 477BĐ/47/22 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến sang sử dụng trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - Thới Thuận; Cắt dừng lưới tại trụ 477BĐ/47/19A, HT20b + thu hồi dây hạ thế cũ không sử dụng từ trụ HT20b đến trụ 477BĐ/47/22 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại- Thới Thuận + Thay dây lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/17 đến trụ 477BĐ/47/18 tuyến Bình Đại- Thới Thuận thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến	-Áp Bình Đại xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/29 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 477BĐ/47/20/21/01 NR 3P Bình Chiến	-Xử lý mất an toàn
17		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/47/66C/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (PB09040056247 - Khách hàng Công ty TNHH TM Cá Việt)	-Tại trụ 477BĐ/47/66C/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/66C tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
18		10h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 477BĐ/76/85/01/09/12 NR 3P Lê Thanh Bình (PB09040047023 - Khách hàng NTCN Lê Thanh Bình)	-Tại trụ 477BĐ/76/85/01/09/12 NR 3P Lê Thanh Bình	-Áp Thừa Trung xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/76/85/01/09 NR 3P Bến Đá (đầu NR 3P Lê Thanh Bình)	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

19		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BD/76/85/17/11/16/10/01 NR 3P Trần Văn Bắc (Trạm 560kVA trụ 477BD/76/85/17/11/16/10/02 NR 3P Trần Văn Bắc. PB09040055405 - Khách hàng NTCN Nguyễn Phước Leo)	-Tại trụ 477BD/76/85/17/11/16/10/01 NR 3P Trần Văn Bắc	-Áp Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 477BD/76/85/17/11/16/10/02+3 LBFCO trụ 477BD/76/85/17/11/16/10 NR 3P Trần Văn Bắc	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
20		14h20	15h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1250kVA trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/2A/01 NR 3P Trần Văn Bắc (PB09040057169 - Khách hàng NTCN Lê Văn Tuyền)	-Tại trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/2A/01 NR 3P Trần Văn Bắc	-Áp Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/2A/01 +3LBFCO trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/2A NR 3P Trần Văn Bắc	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
21		15h40	16h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/7A/02 NR 3P Trần Văn Bắc (Trạm 1000kVA trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/7A/17/01 + trạm 560kVA trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/7A/17/04 + trạm 560kVA trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/7A/29/01 NR 3P Trần Văn Bắc. PB09040057673 - Khách hàng NTCN Lê Văn Tuyền)	-Tại trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/7A/02 NR 3P Trần Văn Bắc	-Áp Thừa Thạnh xã Thới Thuận	-Cắt Recloser trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/7A/01 +3DS trụ 477BD/47/76/85/17/11/16/7A NR 3P Trần Văn Bắc	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
22		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2x15kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/35/01 NR An Thới	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/35/01 NR An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 2x15kVA trụ 472MC/15/20/113/35/01 và FCO trụ 472MC/15/20/113/35 NR An Thới	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

23		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 15kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/113/25/01 NR An Định	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/25/01 NR An Định	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 25kVA, CB trạm 15kVA trụ 472MC/15/20/113/25/01 và FCO trụ 472MC/15/20/113/25 NR An Định	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
24		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/80/27 NR Bình Khánh Tây	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
25		12h30	13h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 472MC/15/20/17/60/46T NR Vàm Nước Trong	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/46T NR Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60/46T NR Vàm Nước Trong	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

26		14h00	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 473MC/17/33 NR Phú Quới	-Tài trạm trụ 473MC/17/33 NR Phú Quới	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 473MC/17/33 NR Phú Quới	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
27		15h15	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, 3FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 474MC/50/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tài trạm trụ 474MC/50/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 474MC/50/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
28		08h00	10h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng CTY TNHH Chăn Nuôi TAGS Tấn Lợi; CTY TNHH CN & SX TÁTS TẤN ĐẠT (PB09030095728) tại trụ 475MC/22/92/1 NR An Thạnh	-Tài trụ 475MC/22/92/1 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 475MC/22/92/06 NR An Thạnh -Cắt CB trạm 2000kVA trụ 475MC/22/92/09 NR An Thạnh -Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/92 NR An Thạnh	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
29		10h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Quốc Yên (PB09030109198) trạm trụ 475MC/22/120/30/1 NR Thành Thới A-B	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/30/1 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/30/1 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/30 NR Thành Thới A-B	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng

30		13h30	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty TNHH MTV TM-SX-XNK Dừa Liên Thành (PB09030078803) trạm trụ 475MC/22/120/21/07/1 và trạm trụ 475MC/22/120/21/7/2 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/21/07/1 và trạm trụ 475MC/22/120/21/7/2 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/21/07/2 NR An Thiện - Cầu Gốc -Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 475MC/22/120/21/07/1 NR An Thiện - Cầu Gốc -Cắt 3FCO tại trụ 475MC/22/120/21/07 NR An Thiện - Cầu Gốc	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
31		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng mới, nhỏ thu hồi trụ hạ thế cũ thuộc trạm 3x50kVA trụ 475CL/196/62/60T nhánh rẽ Cái Sơn	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 475CL/196/62/60T nhánh rẽ Cái Sơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475CL/196/62/60T nhánh rẽ Cái Sơn -Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 475CL/196/62/61T/01 nhánh rẽ Cái Sơn -Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 475CL/196/62/61T/01 nhánh rẽ Cái Sơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
32		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Tháo và đấu 03 kếp hotline trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 2 tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	- Off Relay 79 MC tuyến 473 Vĩnh Long thuộc trạm 110kV Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 2 tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Tháo và đấu hotline

33		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+XN DV Điện Lực Vĩnh Long, (03CN)	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 2 tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 2 tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long -Tháo 03 kẹp hotline trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 2 tại trụ 473-471VLg/79/2 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Thí nghiệm CBM năm 2026
34		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Tháo và đấu 03 kẹp hotline trạm 160kVA Quốc Lộ 1 tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Off Relay 79 MC tuyến 473 Vĩnh Long thuộc trạm 110kV Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm 160kVA Quốc Lộ 1 tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Tháo và đấu hotline
35		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+XN DV Điện Lực Vĩnh Long, (03CN)	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 160kVA Quốc Lộ 1 tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Quốc Lộ 1 tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long -Tháo 03 kẹp hotline trạm 160kVA Quốc Lộ 1 tại trụ 473-471VLg/79/14 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Thí nghiệm CBM năm 2026

36		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Tháo và đấu 03 kếp hotline trạm 250kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/134 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 475VLg/134 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	-Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	- Off Relay 79 Rec Thoại Ngọc Hầu tại trụ 475VLg/106 tuyến 475 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03 FCO trạm 250kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/134 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	-Tháo và đấu hotline
37		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+XN DV Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 250kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/134 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/134 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	-Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	- Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/134 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long - Tháo 03 kếp hotline trạm 250kVA Hùng Vương 2 tại trụ 475VLg/134 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long - Cắt CB + 01FCO trạm 15kVA ĐĐ Nguyễn Thị Minh Khai tại trụ 475VLg/126 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long	-Thí nghiệm CBM năm 2026
38		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH An Gia Phú Electric (06CN)	- Di dời trụ điện theo BQLKKT tỉnh Vĩnh Long số 28/BQLDA, ngày 19/08/2026. - Dựng mới 01 trụ BTLT 12m XDM, sang đường dây trung thế 22kV hiện hữu sang trụ XDM, cắt gốc thu hồi trụ hiện hữu tại trụ 479VLg/128/30/29 và trụ XDM tuyến 474 Cỏ Chiên (di dời qua ranh đất cách 2m).	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 479VLg/128/30/29 và trụ XDM tuyến 474 Cỏ Chiên	-Cụm Dân Cư Cỏ Chiên, phường Thanh Đức.	-Cắt 03LBFCO tnánh rề Cụm Dân Cư Cỏ Chiên 2 tại trụ 479VLg/128/30/17 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	-DVKH năm 2026

39		08h30	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Hoà 1D trụ 472BM/72/1 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM/72/1 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hoà 1D trụ 472BM/72/1 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
40		10h00	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Hưng 4A trụ 472BM/59/1 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM/59/1 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hưng 4A trụ 472BM/59/1 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
41		13h00	14h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Hưng 5A trụ 472BM-474BM/12 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM-474BM/12 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hưng 5A trụ 472BM-474BM/12 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị

42		14h30	16h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Hưng 3A trụ 472BM-474BM/53 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ 472BM-474BM/53 tuyến 472 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Hưng 3A trụ 472BM-474BM/53 tuyến 472 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
43		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	-Thu hồi trạm 25KVA KNO Trần Văn Sáu-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/273A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thới, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm KNO Trần Văn Sáu trụ 479PH/273A/1-tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt LBFCO+Gỡ Hotline NR KNO Trần Văn Sáu trụ 479PH/273A-tuyến 479 Phước Hòa (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline. Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	-Thực hiện theo Quyết định số 2915/QĐ-PCVL ngày 22/8/2026
44		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	-Sang dây hạ thế KH từ lưới hạ thế trạm Long Thuận 2 trụ 479PH/302/1A sang lưới hạ thế trạm Cây Trôm 1 trụ 479PH/295A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ HT15/1; HT15/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện

45		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau MC 474 Cỏ Chiên đến trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cỏ Chiên + Từ phía sau MC 475 Cỏ Chiên đến trụ 474-472CC/61 tuyến 475 Cỏ Chiên + Từ phía sau MC 476 Cỏ Chiên đến trụ 476 CC/138 tuyến 476 Cỏ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474,475,476 Cỏ Chiên + Nhánh rẽ 1 pha Phú Thạnh từ trụ L42/P244/86 đến trụ L42/P244/101 thuộc tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Xã Nhơn Phú	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
46		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.
47		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, Rạch Gổ, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
48		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Phước 2B trụ M44/P179/95 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Tích Phước 2B trụ M44/P179/95 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Tích Phước 2B trụ M44/P179/95 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ

49		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mương Điều 1B trụ M44/P179/T107/T15/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Mương Điều 1B trụ M44/P179/T107/T15/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Mương Điều 1B trụ M44/P179/T107/T15/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
50		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Lộc 5A trụ M44/P296/T30/18 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Tích Lộc 5A trụ M44/P296/T30/18 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 5A trụ M44/P296/T30/18 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
51		14h15	15h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Lộc 3A trụ M44/P296/P27/T5/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Tích Lộc 3A trụ M44/P296/P27/T5/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Tích Lộc 3A trụ M44/P296/P27/T5/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
52		15h30	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Tích Phú 6A trụ M44/P296/T59/59 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
53		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/1 đến trụ 479TQ/147 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
54		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm NMN Thành Lợi - Mã KH: PB10080001676	- Tại trạm NMN Thành Lợi trụ 475TQ/145/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO NMN Thành Lợi trụ 475-477TQ/145 tuyến 475 Tân Quới;	- Bảo trì hệ thống đo đếm

55		11h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm Thực Phẩm Miền Tây - Mã KH: PB10080054623	- Tại trạm Thực Phẩm Miền Tây trụ 475TQ/111/8/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO trạm Thực Phẩm Miền Tây trụ 475TQ/111/8/1 tuyến 475 Tân Quới; - Gỡ hotline đầu nhánh trạm Thực Phẩm Miền Tây trụ 475TQ/111/8 tuyến 475 Tân Quới (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline); - Cắt CB+FCO trạm Đình Thành Lợi 1 trụ 475TQ/111/9 tuyến 475 Tân Quới.	- Bảo trì hệ thống đo đếm
56		11h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm trạm Công ty Việt Hương 2 - Mã KH: PB10080060330	- Tại HTĐĐ trạm Công ty Việt Hương 2 trụ 475TQ/131/7 tuyến 475 Tân Quới;	- Ấp Thành Tâm, xã Tân Quới	- Cắt 3LBFCO Công ty Dương Đông trụ 475TQ/131/1 tuyến 475 Tân Quới;	- Bảo trì hệ thống đo đếm
57		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tai trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Ô Chích B từ trụ 480TV/194 đến trụ 480TV/P194/09	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

59		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Di dời đường dây hiện hữu sang trụ XDM	-Đường dây trung áp nhánh Rạch Sâu từ trụ 472TV/T97/P13/P172/01 đến trụ 472TV/T97/P13/P172/01A	-Xã Long Hòa	-Cắt 03LBFCO Rạch Sâu tại trụ 472TV/T97/P13/172	-ĐTXD
60		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Đào, đặt cống, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MG-2x12-KH: 2 vị trí -Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 2 vị trí -Lắp xà sứ lèo: 5 bộ - Kéo rã căng dây cáp 3xACXH 70mm ² + 1xAC95mm ² : 182m -Thu hồi trụ BTLT 12m: 3 vị trí - Di dời TBA tại trụ 472TV/T97/P13/T148/3	-Đường dây trung thế Bến Bạ từ trụ 472TV/T97/P13/148 đến trụ 472TV/T97/P13/T148/3	-Xã Hòa Minh	-Cắt LBS Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV/T97//P13/P149A -Cắt 3DS2 Chợ Hòa Minh tại trụ 472TV//T97/P13/149B -Cắt LBS Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/04 -Cắt 3DS1 Long Hưng tại trụ 472TV//T97/P13/T80/03 -Cắt Recloser Thông Lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68 -Cắt 3DS2 Thông lưu tại trụ 472TV//T97/P13/68A	-ĐTXD
61		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (6CN)	-Lắp tăng cường bộ xà đôi, sứ treo, giáp nối tăng cường chống rớt dây tại các vị trí trụ 474DT/P65/(24, 25, 29, 30) nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà	-Tại trụ 474DT/P65/(24, 25, 29, 30) nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	- Cắt LBS Lạc Thạnh trụ 474DT/P65/05 (474DT) - Cắt 3DS1 Lạc Thạnh trụ 474DT/P65/04 (474DT) - Cắt LBS Mỹ Quý trụ 477CN/T26/P116/10 - Cắt 3DS2 Mỹ Quý trụ 474DT/P65/90	-Khắc phục tồn tại công trình SCL

62		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (5CN)	-Quản tol đầu trụ và lắp nút bịt lỗ trụ nhằm ngăn ngừa sự cố do động vật từ trụ 474DT/P65/05 đến trụ 474DT/P65/89, tháo thu hồi FCO+LA ngưng sử dụng trụ 474DT/P65/36, chỉnh trụ trung áp nghiêng 474DT/P65/62, lắp tăng cường đoạn cáp đồng và ép đầu coss, tăng cường tiếp xúc LBFCO phân đoạn Lạc Hòa 7 trụ 474DT/P65/T64/04, LBFCO Lạc Hòa 6A trụ 474DT/P65/T83/06, 3DS2 Lạc Thanh trụ 474DT/P65/06, thay kẹp WR bằng kẹp quay ép + hotline đầu nối nhánh Lạc Hòa 6A trụ 474DT/P65/83, nhánh Lạc Hòa 7 trụ 474DT/P65/64, nhánh Lạc Thanh, tuyến 474 Duyên Trà	-Từ trụ 474DT/P65/05 đến trụ 474DT/P65/89, 474DT/P65/T64/04, 474DT/P65/T83/06, nhánh Lạc Thanh, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Cắt LBS Lạc Thanh trụ 474DT/P65/05 (474DT) -Cắt 3DS1 Lạc Thanh trụ 474DT/P65/04 (474DT) -Cắt LBS Mỹ Quý trụ 477CN/T26/P116/10 -Cắt 3DS2 Mỹ Quý trụ 474DT/P65/90	-Khắc phục vận hành
63		08h30	10h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Thay điện kế không đo ghi xa, TI trạm Lạc Hòa 6 trụ 474DT/P65/T83/05, nhánh Lạc Hòa 6, tuyến 474 Duyên Trà	-Tại trạm Lạc Hòa 6 trụ 474DT/P65/T83/05, nhánh Lạc Hòa 6, tuyến 474 Duyên Trà	-Áp Lạc Hòa - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + FCO trạm Lạc Hòa 6 trụ 474DT/P65/T83/05	-Khắc phục vận hành
64		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/P65/01 đến trụ 474DT/P65/90, nhánh Lạc Thanh, tuyến 474 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

65		08h00	12h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Thay DS1 Bến Giá pha B, bảo trì tiếp xúc 2 DS1 Bến Giá pha A, pha C	-Trụ 473DT/149A trực chính tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	-Cắt LBS Ngủ Lạc trụ 473DT/115 -Cắt 3 DS2 Ngủ Lạc trụ 473DT/116 -Cắt 3 LBFCO Long Hữu 2 trụ 473-476DT-3/P115/22A (số cũ 473DT/137A) -Cắt LBS Bến Giá trụ 473DT/149B -Cắt 3 DS2 Bến Giá trụ 473DT/150 -Đóng đẳng áp 477DT đến LBS Bến Giá	-Xử lý khiếm khuyết
66		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Sơn máy biến trạm CSGD Bến Giá 5	-Tủ máy biến áp xuống đất trạm CSGD Bến Giá 5 trụ 473DT/P142/P04/01, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	-Cắt CB + 3 FCO trạm CSGD Bến Giá 5 trụ 473DT/P142/P04/01	-Xử lý khiếm khuyết
67		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Sơn máy biến trạm CSGD Bến Giá 6	-Tủ máy biến áp xuống đất trạm CSGD Bến Giá 5 trụ 473DT/P142/P04/01, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	-Cắt CB + 3 FCO trạm CSGD Bến Giá 5 trụ 473DT/P142/P04/01	-Xử lý khiếm khuyết

68		13h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Thay LBFCO pha A, bảo trì tiếp xúc 2 LBFCO còn lại pha B, pha C - Thay LBFCO Tụ bù ứng động Duyên Hải	-Trụ 473DT/P188/01, 473DT/T153/17, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Trường Long Hòa	-Cắt Recloser Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/29 -Cắt 3 DS1 Trường Long Hòa trụ 473DT/T153/28 -Cắt LBS Bến Giá trụ 473DT/149B -Cắt 3 DS1 Bến Giá trụ 473DT/149A -Cắt LBS NT 473DT-477DT trụ 473DT/191 -Cắt 3 DS1 NT 473DT-477DT trụ 473DT/190 -Đóng đẳng áp 476DTh đến Recloser Trường Long Hòa	-Xử lý khiếm khuyết
69		13h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm, “Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH” phát quang cây xanh (PB16060027652; Công ty TNHH Một thành viên SOLAR - KH)	-Trụ 473DT/T153/P23B/(01-04) nhánh Công ty Solar - KH1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	-Cắt 3 LBFCO Công ty Solar - KH1 trụ 473DT/T153/23B	-Bảo dưỡng VH thuê
70		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (PB16060027627; Công ty Cổ phần Thủy Sản Thông Thuận - Trà Vinh)	-Trụ 473DT/T153/P25A/01 nhánh Công ty Thông Thuận, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	-Cắt 3 LBFCO Công ty Thông Thuận 1 trụ 473DT/T153/25A	-Bảo dưỡng VH thuê
71		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V- Green (PB16020035312; Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm Sạc điện V-Green 05 trụ 473CN/T195/02	-Áp Bông Ven xã Nhị Trường	-Cắt CB trạm Sạc điện V-Green 05 trụ 473CN/T195/03 -Cắt 3LBFCO Sạc điện V-Green 05 trụ 473CN/195	-Kiểm tra, bảo trì

72		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thể khách hàng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc Hiền (PB16020035441; Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Ngọc Hiền); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thể trạm HKD Nguyễn Thị Ngọc Hiền trụ 478CN/T163/P01A/01	-Áp Ô Lắc, xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm HKD Nguyễn Thị Ngọc Hiền trụ 478CN/T163/P01A/01; -Cắt 3LBFCO HKD Nguyễn Thị Ngọc Hiền trụ 478CN/T163/01A	-Kiểm tra, bảo trì
73		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479CN/281 đến trụ 479CN/365B tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
74		08h00	09h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Mỹ Thập trụ 476CN/P166/50 tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB+ FCO trạm Mỹ Thập trụ 476CN/P166/50	-Thay định kỳ
75		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm XX Tân Hiệp Hưng trụ 476CN/P166/T51/01 tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm XX Tân Hiệp Hưng trụ 476CN/P166/T51/01; Cắt 03FCO XX Tân Hiệp Hưng trụ 476CN/P166/51	-Thay định kỳ
76		13h00	14h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Áp Nhứt A trụ 476CN/P166/67 tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB+ FCO trạm Áp Nhứt A trụ 476CN/P166/67	-Thay định kỳ
77		15h00	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 03CT, 01 công tơ 03 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Khu NTTS Nguyễn Thị Hiếu trụ 479CN/P271/05 tuyến 479CN	-Áp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB+ 03FCO trạm Khu NTTS Nguyễn Thị Hiếu trụ 479CN/P271/05	-Thay định kỳ

78		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (20CN)	-Cài tạo lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha: 3,841 km.	-Tại khoảng trụ 471CN/208/P84/(01-54) nhánh 12,7kV Trà Sắt ABC', tuyến 471 Cầu Ngang	-Xã Long Hiệp.	-Cắt LBFCO Trà Sắt ABC trụ 471CN/208/84(471CN).	-ĐTXD
79		08h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Xóm Đồng 4 từ 1x15kVA thành 2x15kVA. - Điều chỉnh điện áp trạm Xóm Đồng 1(cao xuống thấp).	-Tại trụ 474TV/P200/(14, 42).	-Xã Tập Sơn.	-Cắt LBFCO Xóm Đồng trụ 474TV/200.	-SCTX
80		13h30	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Con Lọt 5 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA.	-Tại trụ 471CN/208/P1-48/T32/43.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt LBFCO Con Lọt trụ 471CN/208/P1-48/32.	-SCTX
81		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
83		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
84		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Lộ Đan và các nhánh rẽ đầu nối vào, nhánh 22kV Chùa Ông Hảo và các nhánh rẽ đầu nối vào	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

85		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
86		07h00	16h30	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH H (10CN)	-Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (03 trụ) và di dời trạm biến áp Xóm Giữa 2 sang trụ xây dựng mới	-Từ trụ 478CK/T106/49 đến trụ 478CK/T106/P49/09 nhánh rẽ Xóm Giữa 2	-Áp Ô Phên, xã Phong Thạnh	-Cắt LBFCO Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/28 (478CK) -Cắt CB+FCO trạm Xóm Giữa 1 tại trụ 478CK/T106/43 (478CK) -Cắt CB+FCO trạm Xóm Giữa 2 tại trụ 478CK/T106/P49/09 (478CK)	-SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
87		07h00	16h30	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện APHANTECH H (10CN)	-Dựng trụ chèn BTLT 2x12 (03 trụ) và di dời trạm biến áp Cả Chương 2 sang trụ xây dựng mới	-Từ trụ 478CK/T106/58 đến trụ 478CK/T106/P58/04 nhánh rẽ Cả Chương 2	-Áp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	-Cắt LBFCO Xóm Giữa tại trụ 478CK/T106/28 (478CK) -Cắt CB+FCO trạm Cả Chương 1 tại trụ 478CK/T106/T58/10 (478CK) -Cắt CB+FCO trạm Cả Chương 2 tại trụ 478CK/T106/P58/04 (478CK)	-SCL, cắt điện để hoàn thành công trình 03 lần
1	Thứ Sáu 18/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476GL/39 đến trụ 476GL/105 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476GL/39 đến trụ 476GL/105 tuyến 476 Giao Long và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 475BTre/146 đến trụ 475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long) và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 475BTre/146 đến trụ 475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long) và các NR đầu vào	-Phường Phú Tân	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH Đầu Tư SX-TM-DV Nam Lập Phát (05CN)	-Sắp xếp lại thiết bị 3FCO, 3LA, lắp code bảo vệ ống bảo vệ cáp ngầm, lắp đà lệch đỡ lưới hạ thế cáp ABC tại trụ 473BTre/83/06 thuộc trạm 320kVA Công ty Cổ Phần TM-DV Đầu Tư Năng Lượng Bầu Trời trụ 473BTre/83/06 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ tăng dà FCO trở xuống trụ 473BTre/83/06 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTre/83 tuyến 473 Bến Tre	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu
4		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sang dây lưới hạ thế và nhỏ thu hồi trụ cũ từ trụ 3a đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Phước Thạnh 17 trụ 475BTre/104/27/T52 NR Áp 1 Phước Thạnh	-Lưới hạ thế trụ 3a, 5a thuộc trạm 3x50kVA Phước Thạnh 17 trụ 475BTre/104/27/T52 NR Áp 1 Phước Thạnh	Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Phước Thạnh 17 trụ 475BTre/104/27/T52 NR Áp 1 Phước Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h45	08h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 474GL/07/01T tuyến Giao Long - An Hóa	-Trụ 474GL/07/01T tuyến Giao Long - An Hóa	-Áp Long Hội xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GL/07/01T tuyến Giao Long - An Hóa	-Thí nghiệm định kỳ
6		08h45	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 474GL/21 tuyến Giao Long - An Hóa	-Trụ 474GL/21 tuyến Giao Long - An Hóa	-Áp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GL/21 tuyến Giao Long - An Hóa	-Thí nghiệm định kỳ
7		09h45	10h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 474GL/33/11 NR Giao Hòa	-Trụ 474GL/33/11 NR Giao Hòa	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474GL/33/11 NR Giao Hòa	-Thí nghiệm định kỳ

8		10h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 474GL/33/21/01/04 NR Nghĩa trang Giao Hòa	-Trụ 474GL/33/21/01/04 NR Nghĩa trang Giao Hòa	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GL/33/21/01/04 NR Nghĩa trang Giao Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
9		13h00	13h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 474GL/33/21/01/07 NR Nghĩa trang Giao Hòa	-Trụ 474GL/33/21/01/07 NR Nghĩa trang Giao Hòa	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GL/33/21/01/07 NR Nghĩa trang Giao Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
10		14h00	14h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 474GL/33/21/16 NR Cồn Đeo	-Trụ 474GL/33/21/16 NR Cồn Đeo	-Áp Hòa Long xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 474GL/33/21/16 NR Cồn Đeo	-Thí nghiệm định kỳ
11		15h00	15h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 474GL/33/27 NR Giao Hòa	-Trụ 474GL/33/27 NR Giao Hòa	-Áp Hòa Thanh xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GL/33/27 NR Giao Hòa	-Thí nghiệm định kỳ

12		16h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 474GL/33/30/04 NR Giao Hòa	-Trụ 474GL/33/30/04 NR Giao Hòa	-Áp Hòa Hưng xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GL/33/30/04 NR Giao Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
13		08h45	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo dây hạ thế từ trụ HT13-HT16, ép lèo trụ HT16 thuộc trạm 2x50kVA trụ 477AH/85/34 NR Hòa Trung	-Tủ trụ HT13-HT16 thuộc trạm 2x50kVA trụ 477AH/85/34 NR Hòa Trung	-Áp Hòa Trung xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 477AH/85/34 NR Hòa Trung	-Giám TTĐN
14		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ HT35 thuộc trạm 2x50kVA trụ 472BTre/133A/06 NR 1 pha ấp Tân Phú	-Trụ HT35 thuộc trạm 2x50kVA trụ 472BTre/133A/06 NR 1 pha ấp Tân Phú	-Áp Tân Phú xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 472BTre/133A/06 NR 1 pha ấp Tân Phú	-Xử lý mất an toàn
15		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha An Khánh	-Tủ trụ 472BTre/107/01-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

16		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Sang lưới, thu hồi dây từ trụ 5a đến trụ 14a; 4a đến trụ 5d; 1e đến trụ 5e; 1e đến trụ 1g thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung	-Từ trụ 5a đến trụ 14a; 4a đến trụ 5d; 1e đến trụ 5e; 1e đến trụ 1g thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T/06/04 NR Chợ Thanh Trung	-Công trình: Xây dựng và nâng cấp lưới điện kết nối mạch vòng tuyến 477 Chợ Lách - tuyến 478 Mô Cày
17		09h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ BTLT bị sập lờ tại trụ hạ thế a/8 và xử lý mối nối tại trụ hạ thế a/7, a/9 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/168/29 nhánh rẽ Thới Thuận	-Tại lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/168/29 nhánh rẽ Thới Thuận	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+ 3FCO trạm 160kVA trụ 476GTROM/141/168/29 nhánh rẽ Thới Thuận	-SCTX
18		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Gia cố móng trụ tại trụ trung thế 06 nhánh rẽ 1 pha áp 5 Lương Phú	-Tại trụ trung thế 06 nhánh rẽ 1 pha áp 5 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
19		09h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Di dời trụ hạ thế a/7 cách vị trí hiện hữu 5m về hướng trụ a/8, xử lý mối nối tại trụ a/6- a/7, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/27/16B/4 nhánh rẽ áp 6 Phước Long	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/27/16B/4 nhánh rẽ áp 6 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474BTRE/205/27/16B/4 nhánh rẽ áp 6 Phước Long	-SCTX

20		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ khách hàng Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức trạm 2x320kVA Trụ 473BTri/120/196/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh (PB09020059370)	-Trụ 473BTri/120/196/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt 3LBFCO Trụ 473BTri/120/196 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Thay ĐK định kỳ + Bảo trì HTĐĐ
21		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ khách hàng Nuôi tôm Quang Thị Ngọc Sương trạm (400+3x100+3x37,5)kVA Trụ 473BTri/262/3/2 NR Quang Thị Ngọc Sương (PB09020066007)	-Trụ 473BTri/262/3/2 NR Quang Thị Ngọc Sương	-Xã Tân Xuân	-Cắt 3LBFCO Trụ 473BTri/262/3/1 NR Quang Thị Ngọc Sương	-Thay ĐK định kỳ + Bảo trì HTĐĐ
22		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ khách hàng Công Ty TNHH SX - TM Chi Sơ Dừa Diệu Phong trạm 560kVA Trụ 473BTri/224/126A/1 NR Tân Xuân - Tân Mỹ (PB09020085279)	-Trụ 473BTri/224/126A/1 NR Tân Xuân - Tân Mỹ	-Xã Mỹ Chánh Hòa	-Cắt CB trạm 560kVA Trụ 473BTri/224/126A/1 NR Tân Xuân - Tân Mỹ -Cắt 3FCO Trụ 473BTri/224/126A NR Tân Xuân - Tân Mỹ	-Thay ĐK định kỳ + Bảo trì HTĐĐ
23		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Thuế cơ sở 10 tỉnh Vĩnh Long trạm 3x25kVA Trụ 478BTri/12/1 tuyến 478 (PB09020000020)	-Trụ 478BTri/12/1 tuyến 478	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trụ 478BTri/12/1 tuyến 478 -Cắt 3FCO Trụ 478-473BTri/12 tuyến 478	-Thay ĐK định kỳ
24		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ khách hàng Bùi Thị Kim Thủy trạm 560kVA Trụ 475BTri/17/18/43A/1 NR Ba Tri - An Đức (PB09020060257)	-Trụ 475BTri/17/18/43A/1 NR Ba Tri - An Đức	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475BTri/17/18/43A/1 NR Ba Tri - An Đức -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/43A NR Ba Tri - An Đức	-Thay ĐK định kỳ + Bảo trì HTĐĐ

25		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Quốc Huy trạm (160+3x50+3x37,5)kVA Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri - An Đức (PB09020077252)	-Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri - An Đức	-Xã Ba Tri	-Cắt 3LBFCO Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri - An Đức	-Thay ĐK định kỳ + Bảo trì HTĐĐ
26		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ khách hàng Công Ty TNHH Tỷ Thành trạm 560kVA Trụ 475BTri/17/18/36/4A/1 NR Cụm công nghiệp (PB09020078330)	-Trụ 475BTri/17/18/36/4A/1 NR Cụm công nghiệp	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475BTri/17/18/36/4A/4 NR Cụm công nghiệp -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/36/4A NR Cụm công nghiệp	-Thay ĐK định kỳ + Bảo trì HTĐĐ
27		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Vệ sinh sứ + sơn cách điện sứ đứng từ trụ 477BĐ/47/76/44/36 đến trụ 477BĐ/47/76/44/47 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Trụ 477BĐ/47/76/44/36 đến trụ 477BĐ/47/76/44/47 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/76/44/01 NR 3P Khu Tái Định Cư Bình Thắng	-Ngăn ngừa sự cố
28		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 475-477-472BĐ/01 đến trụ 475-477-472BĐ/03 + từ trụ 475-477BĐ/04 đến trụ 475-477BĐ/47 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Từ trụ 475-477-472BĐ/01 đến trụ 475-477-472BĐ/03 + từ trụ 475-477BĐ/04 đến trụ 475-477BĐ/47 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
29		14h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Thới - Định Trung; NR 3P Bến Kinh; NR 3P Xóm Rầy	-Từ trụ 474-476BĐ/01 đến trụ 476BĐ/13 tuyến Bình Thới - Định Trung; từ trụ 475BĐ/17/01 đến trụ 475BĐ/17/10 NR 3P Bến Kinh; từ trụ 475BĐ/27/01 đến trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

30		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Phạm Văn Vắn)	-Tại thùng điện kế trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 471BĐ/77/01+3FCO trụ 471-473BĐ/77 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
31		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/08/13/02 NR 3P Đê Biển Ấp 1 Bình Thới (Trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/13/02/01 + trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/13/02/02 NR 3P Đê Biển Ấp 1 Bình Thới. PB09040031441 - Khách hàng DNTN Triều Cường)	-Tại trụ 475BĐ/08/13/02 NR 3P Đê Biển Ấp 1 Bình Thới	-Áp Bình Tân xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 475BĐ/08/09 NR 3P TĂGS Việt Tiến -Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/08/13 NR 3P TĂGS Việt Tiến (đầu NR 3P Đê Biển Ấp 1 Bình Thới)	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
32		14h40	15h40	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 475BĐ/08/24/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (Trạm 750kVA trụ 475BĐ/08/24/02 NR 3P TĂGS Việt Tiến. PB09040044751 - Khách hàng Hộ kinh doanh cơ sở Nguyễn Kim Hồng)	-Tại trụ 475BĐ/08/24/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475BĐ/08/24 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
33		15h50	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 475BĐ/08/20B/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến (PB09040052611 - Khách hàng Cơ sở nước đá Trung Đức)	-Tại trụ 475BĐ/08/20B/01 NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475BĐ/08/20B/01+3LBFCO trụ 475BĐ/08/20B NR 3P TĂGS Việt Tiến	-Thay điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.

34		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m,lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Ấp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Từ trụ 475MC/22/120/43/103/1A đến trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Ấp Nậy và từ trụ 475MC/22/120/43/103/07 NR Ấp Nậy đến trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO trụ 475MC/22/120/43/103/01 NR Ấp Nậy	-ĐT XD 2026
35		13h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (10 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m,lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 475MC/22/120/43/103 NR Tân Điền - Tân Phong đến trụ 475MC/22/120/43/103/01 NR Ấp Nậy	-Từ trụ 475MC/22/120/43/103 NR Tân Điền - Tân Phong đến trụ 475MC/22/120/43/103/01 NR Ấp Nậy	-Xã Thành Thới	-Cắt 3LBFCO trụ 475MC/22/120/43/83 NR Tân Điền - Tân Phong	-ĐT XD 2026
36		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Hộ Kinh doanh cá thể Lâm Thi Lệ trạm trụ 475MC/22/120/32/06/1 (PB09030107179) NR Tân Bình - Tân Hưng	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/32/06/1 NR Tân Bình - Tân Hưng	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/32/6/1 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/32/06 NR Tân Bình - Tân Hưng	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
37		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Cty TNHH MTV TM-SX-XNK Dừa Liên Thành (PB09030107160) trạm trụ 475MC/22/120/33/11A/2 NR Thành Thới A	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/11A/2 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/33/11A/2 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/33/11A NR Thành Thới A	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng

38		13h30	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty TNHH Dừa Tiễn Thoa trạm trụ 475MC/22/120/33/8A/1; Công ty TNHH MTV TM-SX-XNK dừa Liên Thành (PB09030109753) trạm trụ 475MC/22/120/33/8A/2 NR Thành Thới A	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/33/8A/1, 475MC/22/120/33/8A/2 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/33/8A/1 NR Thành Thới A -Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/33/8A/2 NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO tại trụ 475MC/22/120/33/8A NR Thành Thới A	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
39		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*3x25kVA TT ĐT Dược Tá (Tiểu Đoàn CHPB 815 - BTM - QK9, mã khách hàng - PB10010032176) tại trụ 473VLg/79/1/3 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 473VLg/79/1/3 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*3x25kVA TT ĐT Dược Tá tại trụ 473VLg/79/1/3 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
40		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay công tơ, TI hạ áp trạm 250kVA Khu Thương Mại Dịch Vụ B (DNTN Ngọc Vân, mã khách hàng - PB10010037725) tại trụ 475VLg/131/7/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 475VLg/131/7/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	-Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Khu Thương Mại Dịch Vụ B tại trụ 475VLg/131/7/2 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
41		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*25kVA DNTN Thanh Đức (Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Thanh Đức, mã khách hàng - PB10010043596) tại trụ V42/T152/12 thuộc tuyến 475 Cổ Chiên.	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V42/T152/12 thuộc tuyến 475 Cổ Chiên.	-Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA DNTN Thanh Đức tại trụ V42/T152/12 thuộc tuyến 475 Cổ Chiên.	-Thay HTĐĐ

42		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay công tơ, TI hạ áp trạm 50kVA Karaoke 79 (Nguyễn Công Tuấn, mã khách hàng - PB10010057588) tại trụ V49/T82/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T82/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Karaoke 79 tại trụ V49/T82/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
43		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay công tơ, TI hạ áp trạm 180kVA CSBV và QLHC (Phòng Cảnh Sát Bảo Vệ Và Cơ Động Công An Tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh Sát QLHC Về Trật Tự Xã Hội, mã khách hàng - PB10010067332, PB10010067324) tại trụ V49/T95/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ V49/T95/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA CSBV và QLHC tại trụ V49/T95/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
44		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay công tơ, TI hạ áp trạm 3*50kVA Cty Ba Đức (Công Ty TNHH MTV Ba Đức Vĩnh Long, mã khách hàng - PB10010058371) tại trụ 479VLg/104T/3/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc tại thùng CDĐK tại trụ 479VLg/104T/3/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 01FCO trạm 3*50kVA Cty Ba Đức tại trụ 479VLg/104T/3/1 thuộc tuyến 479 Vĩnh Long.	-Thay HTĐĐ
45		08h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm (03TI+03TU) trạm Công ty TiGon 2 tại trụ 477BM/71A/2 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH TiGon. - Mã khách hàng: PB10040057475.	- Tại trụ 477BM/71A/2 tuyến 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Công ty TiGon 2 trụ 477BM/71A/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm

46		13h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm (03TU) trạm HKD Phúc Khang tại trụ 477BM/86A/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty cổ phần Thuận Tiến Bình Minh. - Mã khách hàng: PB10040057179.	- Tại trụ 477BM/86A/2 tuyến 477 Bình Minh	- Phường Đồng Thành	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ HKD Phúc Khang trụ 477BM/86A/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
47		08h00	13h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	-Cấy mới TBA Long Thuận A8 tại trụ 479PH/311/17 tuyến 479 Phước Hòa; Cắt chuyển lưới hạ thế trạm Long Thuận A1 sang trạm Long Thuận A8 cấy mới giữa khoảng trụ trung thế 479PH/311/14-479PH/311/15-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/311/17-tuyến 479 Phước Hòa. Tại trụ HT giữa khoảng trụ trung thế 479PH/311/14-479PH/311/15-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Long Thuận B, xã Long Hồ.	-Cắt LBFCO Long Thuận A trụ 479PH/311/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thực hiện theo Quyết định số 2915/QĐ-PCVL ngày 22/8/2026
48		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía trụ 473CC/282 đến trụ 473CC/363 và đến Rec Tăng Gia Cái Sao trụ 473CC/282/45 tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 473 Cổ Chiên	- Xã Bình Phước + xã Tân Long Hội	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
49		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 471CC/280 đến trụ 471CC/450 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 471 Cổ Chiên + Nhánh rẽ 1 pha Tân Long từ trụ L42/P138/2 đến trụ L42/P138/35 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 472 Vũng Liêm	- Xã Tân Long Hội	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.

50		08h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Nhổ di dời, dựng lại 01 trụ trung thế BTLT 10,5m tại trụ 471VLi/T52/P81/34 thuộc nhánh rẽ Quang Trạch, tuyến 471 Vũng Liêm (trụ gần mé kênh). - Phát quang hạ áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Quang Trạch 2 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/33 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/T52/P81/34 thuộc nhánh rẽ Quang Trạch, tuyến 471 Vũng Liêm - Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Quang Trạch 2 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/33 tuyến 471 Vũng Liêm	- Áp Quang Đức, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Quang Trạch trụ 471VLi/T52/P81/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (06 CN)	- Thay kiểm định LBFCO Hiệp Trường tại trụ 471VLi/T52/P81/P44/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Thay kiểm định LBFCO Hiệp Trường 4 tại trụ 471VLi/T52/P81/P44/T1/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trụ 471VLi/T52/P81/34 thuộc nhánh rẽ Quang Trạch, tuyến 471 Vũng Liêm - Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Quang Trạch 2 (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/P81/33 tuyến 471 Vũng Liêm	- Áp Quang Đức, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Quang Trạch trụ 471VLi/T52/P81/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Áp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Áp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
53		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Thiện Mỹ 3A trụ M44/P243/8 tuyến 471 Trà Ôn.	- Tại trạm Thiện Mỹ 3A trụ M44/P243/8 tuyến 471 Trà Ôn.	- Áp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Thiện Mỹ 3A trụ M44/P243/8 tuyến 471 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM

54		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Lợi 4A trụ L45/P327/T28/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Lợi 4A trụ L45/P327/T28/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Lợi 4A trụ L45/P327/T28/3 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
55		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Lợi 6 trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Lợi 6 trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Lợi 6 trụ L45/P327/T51/5 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
56		14h30	15h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Ông Lãnh 1 trụ L45/T298/18 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Ông Lãnh 1 trụ L45/T298/18 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Ông Lãnh 1 trụ L45/T298/18 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
57		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm 6 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/P13/7 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm 6 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/P13/7 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 6 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/P13/7 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM

58		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm 5 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/28 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm 5 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/28 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 5 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T306/28 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
59		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN). - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Tiến 2 trụ L45/T306/T11/20 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Tiến 2 trụ L45/T306/T11/20 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Tiến 2 trụ L45/T306/T11/20 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
60		14h15	15h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Tiến 3 trụ L45/T306/T11/36 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Tiến 3 trụ L45/T306/T11/36 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Tiến 3 trụ L45/T306/T11/36 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
61		15h30	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Vĩnh Tiến 4 trụ L45/T306/T11/44 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Tiến 4 trụ L45/T306/T11/44 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Vĩnh Tiến 4 trụ L45/T306/T11/44 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
62		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quân lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

63		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Bót Chếch B từ trụ 480TV/196 đến trụ 480TV/P196/18	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
64		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Căng dây, đấu nối đường dây 22kV XDM vào vận hành, nâng cấp trạm Phước Thiện 5 từ 1x25kVA thành 3P-160kVA và di dời từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 sang trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10 (đường dây XDM), cải tạo ĐDHA trạm Phước Thiện 5 từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm ² thành LV-ABC 4x95mm ²), dài 1.075,5 mét từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5, dựng đoạn ngọn BTLT 2x14-230-2D- MG-2x14-KH đội lưới trung áp, căng dây đấu nối đường dây 22kV XDM vào vận hành từ trụ 477DT/T213/P91/P1/34 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/35, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	-Tủ trụ 477DT/T213/P91/P1/34 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/35, 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10, từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5, nhánh Phước Thiện, tuyến 477 Duyên Trà	'-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Phước Thiện trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 (472DT)	-Công trình ĐTXD

65		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Di dời trạm Phước Thiện 11 (3x50kVA) từ trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/23 sang trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/21, căng dây đấu nối đường dây 22kV XDM và TBA 3P-250kVA Phước Thiện 14 vào vận hành, xây dựng mới ĐDHA 3 pha (LV-ABC 4x95mm2) từ trụ b12 đến trụ b16, từ trụ b8 đến trụ bP8/18, dài 676 mét, cắt dừng hạ áp trụ b3, b4 trạm Phước Thiện 11 (thu hồi dây) để chuyển một phần lưới hạ áp trạm Phước Thiện 11 sang trạm Phước Thiện 14 lắp mới	-Tủ trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/21 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/27, trụ b3, b4, từ trụ từ trụ b12 đến trụ b16, từ trụ b8 đến trụ bP8/18 hạ áp trạm Phước Thiện 11, nhánh Phước Thiện 4, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Phước Thiện 4 trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/01 (472DT)	-Công trình ĐTXD
66		06h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	-Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, sang dây qua trụ mới	-Tủ trụ 477DT/(48 -114) trực chính tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Giồng Ôi Phường Duyên Hải	-Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 -Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 -Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 -Lúc 06h00 cắt recloser Giồng Ôi, cắt 3DS Giồng Ôi không điện, đóng LBS NT 473DT-477DT đến 3DS Giồng Ôi	-ĐTXD
67		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 477DT/(37-137) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 477 Duyên Trà	-Phường Duyên Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
68		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai trụ 475CN/P96A/01 tuyến 475CN	-Áp Thuận Hòa xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai trụ 475CN/P96A/01, Cắt 03LBFCO NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai A trụ 475CN/96A	-Thay định kỳ

69		09h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 03CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Công Cầu Ngang trụ 476-475CN-6/P87/20 tuyến 476CN	-Áp Nô Công xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ 03FCO trạm Công Cầu Ngang trụ 476-475CN-6/P87/20	-Thay định kỳ
70		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Mương Giữa 2 trụ 476-475CN-6/P48/P37/05 tuyến 476CN	-Áp Rach xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Mương Giữa 2 trụ 476-475CN-6/P48/P37/05	-Thay định kỳ
71		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NM Xử Lý Nước TT Cầu Ngang trụ 475CN/P116/08 tuyến 475CN	-Áp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ 03FCO trạm NM Xử Lý Nước TT Cầu Ngang trụ 475CN/P116/08	-Thay định kỳ
72		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 473CN/154 đến trụ 473CN/T154/60 nhánh Nô Lừa tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Giồng Đình khoảng trụ 475DT/T192/P01/(01-49)	-Xã Đại An.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
74		08h00	08h30	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sóc Chà 1.2 trụ 475TR/T83/18	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 1.2 trụ 475TR/T83/18.	-Thay định kỳ

75		09h00	09h30	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Tục 1.1 trụ 475TR/T83/59	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 1.1 trụ 475TR/T83/59.	-Thay định kỳ
76		10h00	10h30	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú(03 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cà Săng 1.1 trụ 479TR/P163/08	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+3FCO trạm Cà Săng 1.1 trụ 479TR/P163/08.	-Thay định kỳ
77		11h00	11h30	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú(03 CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 06/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Cá 2-1 trụ 479TR/P163/T82/21	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Rạch Cá 2-1 trụ 479TR/P163/T82/21	-Thay định kỳ
78		13h00	13h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2030	-Tại thùng CD-ĐK trạm Thạch Thị Sa Huỳnh trụ 479TR/P163/103/01	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Thạch Thị Sa Huỳnh trụ 479TR/P163/103/01	-Thay định kỳ
79		14h00	14h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2028 - Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cà Hom 3 trụ 479TR/P163/115	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Cà Hom 3 trụ 479TR/P163/115	-Thay định kỳ
80		15h00	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Vàm Ray 3 trụ 479TR/P163/59	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Vàm Ray 3 trụ 479TR/P163/59.	-Thay định kỳ

81		16h00	16h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay ĐK, TI đến hạn 06/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Phan Văn Út trụ 479TR/P163/P05/01	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB trạm Phan Văn Út trụ 479TR/P163/P05/01. - Cắt 3FCO Phan Văn Út trụ 479TR/P163/05.	-Thay định kỳ
82		08h00	08h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cống Đường Xuồng trụ 471TR/P146/P1-07/01	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Cống Đường Xuồng trụ 471TR/P146/P1-07/01	-Thay định kỳ
83		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
84		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
85		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
86		08h00	09h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Ô Đùng (TI hạn kiểm định tháng 9/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Ô Đùng trụ 480TV/308 tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt 2CB+FCO trạm Ô Đùng trụ 480TV/308 tuyến 480 Trà Vinh	-Thay định kỳ

87		09h30	10h30	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Tân Đại 4 (TI hạn kiểm định tháng 3/2028)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Tân Đại 4 trụ 478CK/T280/76A nhánh 22kV Hiệu Từ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+3FCO trạm Tân Đại 4 trụ 478CK/T280/76A nhánh 22kV Hiệu Từ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Thay định kỳ
88		10h30	11h30	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Công ty Cúc Huy (HTĐĐ trực tiếp)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Công ty Cúc Huy trụ 473TR/T220A/50 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cẩn thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Tiêu Cẩn	-Cắt CB+3FCO trạm Công ty Cúc Huy trụ 473TR/T220A/50 nhánh 22kV Cụm CN Phú Cẩn thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Thay định kỳ
89		13h00	14h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Tập Ngãi (TI hạn kiểm định tháng 5/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Tập Ngãi trụ 476TV/245 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Tập Ngãi trụ 476TV/245 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Thay định kỳ
90		14h30	15h30	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm CS Dương Văn Thọt (TI hạn kiểm định tháng 4/2030)	-Tại thùng CB+ĐK trạm CS Dương Văn Thọt trụ 476TV/T214/05 nhánh 22kV Ngãi Hùng thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm CS Dương Văn Thọt trụ 476TV/T214/05 nhánh 22kV Ngãi Hùng thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Thay định kỳ
91		16h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Giồng Tranh 3 (TI hạn kiểm định tháng 1/2029)	-Tại thùng CB+ĐK trạm Giồng Tranh 3 trụ 480TV/T209/T68/40 nhánh 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Giồng Tranh 3 trụ 480TV/T209/T68/40 nhánh 12,7kV Giồng Tranh thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Thay định kỳ
92		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (05CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Rạch Đập và các nhánh rẽ đầu nối vào; Lưới hạ áp trạm Rạch Đập 1	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

93		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngải	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 19/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02C N Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/34 đến trụ 476BTre/34/11; từ trụ 476BTre/34/8A đến trụ 476BTre/34/8A/05 tuyến 476 Bến Tre	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/34 đến trụ 476BTre/34/11; từ trụ 476BTre/34/8A đến trụ 476BTre/34/8A/05 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 471BTre/46/01 tuyến 471 Bến Tre đến trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre; từ trụ 476BTre/34/20 đến trụ 476BTre/34/54; từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/80 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 471BTre/46/01 tuyến 471 Bến Tre đến trụ 476BTre/34/19B/02 tuyến 476 Bến Tre; từ trụ 476BTre/34/20 đến trụ 476BTre/34/54; từ trụ 476BTre/34/59 đến trụ 476BTre/80 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Khương; Phường Sơn Đông; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng dây lưới hạ thế từ trụ 4a đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Lộ Bờ Dừa 3 trụ 474BTre/109B/6A/19 tuyến 474 Bến Tre. Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 5a đến trụ 8c thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Phú Nhuận 8A trụ 474BTre/109B/05 tuyến 474 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 4a đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Lộ Bờ Dừa 3 trụ 474BTre/109B/6A/19 tuyến 474 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 5a đến trụ 8c thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Phú Nhuận 8A trụ 474BTre/109B/05 tuyến 474 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO trạm 37.5kVA Lộ Bờ Dừa 3 trụ 474BTre/109B/6A/19 tuyến 474 Bến Tre. -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Phú Nhuận 8A trụ 474BTre/109B/05 tuyến 474 Bến Tre.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 180kVA Thất Cao Đài 1 trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 180kVA Thất Cao Đài 1 trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA Thất Cao Đài 1 trụ 476BTre/34/48 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ

5		09h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 180kVA Trường Phú Khương trụ 471-473BTre/44 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 180kVA Trường Phú Khương trụ 471-473BTre/44 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA Trường Phú Khương trụ 471-473BTre/44 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
6		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 250kVA Ngã Ba Tháp trụ 471-473BTre/71 tuyến 471 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 250kVA Ngã Ba Tháp trụ 471-473BTre/71 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Ngã Ba Tháp trụ 471-473BTre/71 tuyến 471 Bến Tre	-Thay định kỳ
7		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 3x50kVA Thị Đội trụ 476BTre/86 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 3x50kVA Thị Đội trụ 476BTre/86 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Thị Đội trụ 476BTre/86 tuyến 476 Bến Tre	-Thay định kỳ
8		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 3x37,5kVA bằng 160kVA, thay TI, MCCB, điện kế, thay giá chum bằng giá trạm ngòi, lắp thiết bị giám sát điện năng trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Áp Phú Ngãi xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTre/107/44/24 NR Chùa Linh Phước -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước	-Xử lý MBA quá tải
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 160kVA bằng 3x37,5kVA, thay TI, MCCB, điện kế, thay giá trạm ngòi bằng giá chum, tháo thiết bị giám sát điện năng trụ 475BTre/104/51/09 NR An Phước	-Trụ 475BTre/104/51/09 NR An Phước	-Áp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/104/51 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long (đầu NR An Phước) -Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BTre/104/51/09 NR An Phước	-Xử lý MBA non tải

10		07h30	08h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 250kVA trụ 478TT/123/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Trạm Y Tế xã Phước Mỹ Trung)	-Tại trạm 250kVA trụ 478TT/123/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 478TT/123/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 478TT/123 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
11		08h45	09h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 180kVA trụ 478TT/138/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Công An xã Phước Mỹ Trung)	-Tại trạm 180kVA trụ 478TT/138/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 478TT/138/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 180kVA tại trụ 478TT/138 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
12		10h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 3x15kVA trụ 478TT/150/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Xưởng Tol Gia Phát)	-Tại trạm 3x15kVA trụ 478TT/150/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 478TT/150/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 478TT/150 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
13		13h00	14h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 3x50kVA trụ 478TT/162 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Phòng KT xã Phước Mỹ Trung)	-Tại trạm 3x50kVA trụ 478TT/162 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478TT/162 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026

14		14h15	15h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/166/02 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Thuế cơ sở 11 Tỉnh Vĩnh Long)	-Tại trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/166/02 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478TT/166/02 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
15		15h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 478TT/165/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (Toà án khu vực 6 Tỉnh Vĩnh Long)	-Tại trạm 3x25kVA trụ 478TT/165/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 478TT/165/01 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 478TT/165 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
16		07h30	08h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 160kVA trụ 476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày (Hộ KD Nguyễn Thị Vinh)	-Tại trạm 160kVA trụ 476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Áp Cái Tắc - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 476CL/371/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 475-476CL/371 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
17		08h45	10h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 250kVA trụ 475CL/395/33/12/01 + trạm 630kVA trụ 475CL/395/33/12/02 NR Bảy Ngăn (Cty Nhựa Phúc Phú Thịnh)	-Tại trạm 250kVA trụ 475CL/395/33/12/01 NR Bảy Ngăn -Tại trạm 630kVA trụ 475CL/395/33/12/02 NR Bảy Ngăn	-Áp Hưng Nhơn -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475CL/395/33/12/01 NR Bảy Ngăn -Cắt CB trạm 630kVA trụ 475CL/395/33/12/02 NR Bảy Ngăn -Cắt 3LBFCO trụ trụ 475CL/395/33/12 NR Bảy Ngăn	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026

18		13h00	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 320kVA trụ 478MC/151/01 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân (Hộ KD Đặng Văn Tới)	-Tại trạm 320kVA trụ 478MC/151/01 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Áp Tân Nhuận - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 478MC/151/01 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân -Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 478MC/151 tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
19		15h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty CP Điện Quốc Huy (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm định kỳ trạm 100kVA trụ 478MC/159B/08B/01 NR Rạch Cà Hàng (Trường Tiểu Học Nhuận Phú Tân 2)	-Tại trạm 100kVA trụ 478MC/159B/08B/01 NR Rạch Cà Hàng	-Áp Giồng Trôm - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 478MC/159B/08B/01 NR Rạch Cà Hàng -Cắt 3FCO trạm 100kVA tại trụ 478MC/159B/08B NR Rạch Cà Hàng	-Vệ sinh thí nghiệm trạm tri ân khách hàng 2026
20		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 7,5m đóng bổ sung tiếp đất lắp lại, thay dây chằng xuống tại trụ c/26/6; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/140/22 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/140/22 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/140/22 nhánh rẽ ấp 3 Hưng Nhượng	-SCTX
21		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay chằng lệch bằng chằng xuống tại trụ hạ thế 6a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477-474GTROM/64 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ hạ thế 6a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 477-474GTROM/64 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477-474GTROM/64 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX

22		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới trung thế và bứt dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/02 đến trụ 476GTROM/45A tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 476GTROM/02 đến trụ 476GTROM/45A tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
23		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN) + HTX XLD Hưng Phú (10CN)	-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 473-477GTROM/126 đến trụ 473-477GTROM/135, từ trụ 473-477GTROM/137 đến trụ 473-477GTROM/147, tại trụ 473-477GTROM/150, 473-477GTROM/155, 473-477GTROM/156 tuyến 473/477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 473-477GTROM/121/01, từ trụ 473-477GTROM/126 đến trụ 473-477GTROM/135, từ trụ 473-477GTROM/137 đến trụ 473-477GTROM/147, tại trụ 473-477GTROM/150, 473-477GTROM/155, 473-477GTROM/156 tuyến 473/477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt/Đóng Recloser trụ 473GTROM/52 để thao tác 3DS trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt DS 3 pha trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 473-477GTROM/121/05 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 477GTROM/146 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 473GTROM/169 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển lưới sau trụ 473GTROM/169 tuyến 473 Giồng Trôm nhận điện tuyến 474 Giồng Trôm qua LBS trụ 473-474GTROM/245	-SCTX, khắc phục tồn tại công trình KFW

24		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Tháo thu hồi HTĐĐ trung thế khách hàng Công ty lương thực Bến Tre trạm 2x250kVA trụ 472BTri/150/2 Tuyến 472 (KH Công ty lương thực Bến Tre PB09020000040)	-Trụ 472BTri/150/1 Tuyến 472	-Xã Mỹ Chánh Hòa	-Cắt 2 CB trạm 2x250kVA trụ 472BTri/150/2 Tuyến 472 -Cắt 3LBFCO trụ 472BTri/150 Tuyến 472	-Thu hồi HTĐĐ không còn sử dụng - Thanh lý hợp đồng MBĐ.
25		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Tháo thi hồi HTĐĐ khách hàng Nước sạch Đồn Biên phòng 598 trạm 15kVA trụ 478BTri/130/33/3 NR Ấp 5 An Thủy (KH Nước sạch Đồn Biên phòng 598 PB09020000194)	-Trụ 478BTri/130/33/3 NR Ấp 5 An Thủy	-Xã Tân Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 15kVA trụ 478BTri/130/33/3 NR Ấp 5 An Thủy	-Thu hồi HTĐĐ không còn sử dụng. - Thanh lý hợp đồng MBĐ.
26		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Di dời trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/268 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/265 (trụ mới) + thay dũa, FCO, LA, cáp xuất, thùng ĐNK trạm 3x37,5kVA trụ 471-473BĐ/265, sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ 473BĐ/268 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/268 (trụ mới) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ mới trụ 471-473BĐ/265, 471-473BĐ/268 + trụ cũ trụ 473BĐ/268 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Giồng Bông xã Châu Hưng	-Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/268 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/265 tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp 03 kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố

27		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Áp 8 Lộc Thuận; NR 1P Phú Thành; NR 3P Phú Vang	-Tủ trụ 473BĐ/204B/01 đến tủ 473BĐ/204B/09 NR 1P Áp 8 Lộc Thuận; tủ trụ 473BĐ/206/01 đến tủ 473BĐ/206/15 NR 1P Phú Thành; tủ trụ 473BĐ/177/01 đến tủ 473BĐ/177/70 NR 3P Phú Vang	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
28		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/19A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050718 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT1) -Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/20A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050719 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT2) -Thay điện kế định kỳ trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/18A, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/21A, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/22A, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/23A, trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/24A, trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/25A NR 3P NLMT S.A.T 5 (Khách hàng Công ty TNHH SV Solar 1; Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT3, SAT4, SAT5; Công ty TNHH SV Solar 3)	-Tại trụ 477BĐ/136/28B/18A, 477BĐ/136/28B/19A, 477BĐ/136/28B/20A, 477BĐ/136/28B/21A, 477BĐ/136/28B/22A, 477BĐ/136/28B/23A, 477BĐ/136/28B/24A, 477BĐ/136/28B/25A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Áp Phước Thạnh xã Thanh Phước	-Cắt Recloser+3DS trụ 477BĐ/136/28B/01A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Thay TU trung thế, điện kế định kỳ + Bảo trì HTĐĐ định kỳ

29		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-HTX XLD Minh Thành (25 CN)	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng) và sang lưới từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới từ trụ 478-477MC/01 đến trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày và đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Tủ trụ 478-477MC/01 đến trụ 478-477MC/08 lộ ra tuyến 478/477 trạm 110kV Mô Cày và đến trụ 477MC/40 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 478, 477 + đưa MC 478, 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 478-76, 477-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt Recloser + 3DS trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS + 3DS trụ 478MC/08/01 tuyến 478 trạm 110kV Mô Cày -Chuyển nguồn từ sau trụ 477MC/41 tuyến 477 trạm 110kV Mô Cày sang nhận điện tuyến 478 Thanh Tân từ LBS trụ 478TT/198 -Chuyển nguồn từ sau trụ 478MC/08/01 tuyến 478 sang nhận điện tuyến 475 Mô Cày và tuyến 476 Chợ Lách	-Xử lý tồn tại Công trình Kfw
30		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Văn Hiệp (PB09030106464) trạm trụ 475MC/22/120/43/13/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tủ trạm trụ 475MC/22/120/43/13/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475MC/22/120/43/13/1 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt CB trạm 160kVA trụ 475MC/22/120/43/13/2 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt 3FCO tại trụ 475MC/22/120/43/13 NR Tân Điền - Tân Phong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng

31		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-TBảo trì HTĐĐ khách hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Mua Bán Xuất Nhập Khẩu Các Sản Phẩm Dừa Phát Đạt (PB09030113376) trạm trụ 475MC/22/120/43/14/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/43/14/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/14/1 và 3FCO trụ 475MC/22/120/43/14 NR Tân Điền - Tân Phong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
32		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Cty TNHH Chăn Nuôi Thức Ăn Gia Súc Tấn Lợi (PB09030105395) trạm trụ 475MC/22/120/43/17/1P NR Tân Điền - Tân Phong	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/43/17/1P NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/17/1P NR Tân Điền - Tân Phong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
33		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công Ty TNHH Huỳnh Quốc Yên (PB09030109913) trạm trụ 475MC/22/120/43/26/3 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tài trụ 475MC/22/120/43/26/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/26/3 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/43/26 NR Tân Điền - Tân Phong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
34		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Dựng trụ BTLT 14m và lắp xà, sứ và kéo dây trung thế từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Tủ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/01 đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A NR Phước Lý (đầu NR Phú Đông Thượng)	-ĐT XD 2026

35		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (07CN)	-Di dời trụ trung thế 474CL/82B/03 nhánh rẽ Tân Thới	-Tại trụ 474CL/82B/03 nhánh rẽ Tân Thới	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm trụ 474CL/82B/07, 474CL/82B/12 nhánh rẽ Tân Thới -Cắt FCO trụ 474CL/82B tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Tân Thới)	-Giải quyết yêu cầu khách hàng
36		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Công ty TNHH tư vấn và Ứng dụng năng lượng 360 (05CN) - Cty TNHH Song Văn (04CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Nhà máy nước Long Mỹ 2-tuyến 476 Cỏ Chiên (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026) -Lắp mới 3LBF 100A Nhà máy nước Long Mỹ 2 tại trụ 476CC/254 tuyến 476CC	-Tại trụ 476CC/254/1 + 476CC/254 tuyến 476 Cỏ Chiên.	-Áp Long Khánh, xã Bình Phước.	- Cắt 3LBFCO Long Mỹ trụ 476CC/200-tuyến 476 Cỏ Chiên. - Kiểm tra Rec Cầu Cái Chuối + 3LTD Cầu Cái Chuối - 1 trụ 476CC/292-tuyến 476 Cỏ Chiên đang cắt.	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
37		11h00	13h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (3CN)	- Thay công tơ tổng trạm bị lỗi + bắt Rack IV tại trạm để sang tải nhánh khách hàng thuộc trạm Trà Côn 1 trụ L45/P221/176 tuyến 471 Trà Ôn.	- Tại trạm Trà Côn 1 trụ L45/P221/176 tuyến 471 Trà Ôn.	- Áp Phạm Thị Mên, xã Trà Côn.	- Cắt CB+3FCO trạm Trà Côn 1 trụ L45/P221/176 tuyến 471 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ + ĐTXD năm 2026

38		07h00	14h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH MTV TV-TK Điện Hào Quang (06CN)	-Tháp sắt và nâng cao xà đỡ dây, căng dây và đấu nối đường dây 22kV và Trạm biến áp 3x25kVA cấp điện Quảng trường và bia chiến thắng. Đã rà soát VTTB theo quy định tại Tờ trình số 2578/KT ngày 04/09/2026	-Tại trụ 479-478TV/136, 137 nhận điện tuyến 479TV, 472LD, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt LBS Cổng Chảo tại trụ 479-478TV/122 -Cắt DS1 Cổng Chảo tại trụ 479-478TV/121 -Cắt LBS NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159 -Cắt 03DS2 NT 477LD-479TV tại trụ 479-478TV/159A -Cắt 03DS Khu Đô Thị TNR tại trụ 479-478TV/P141/01 (thường mở) -Cắt Recloser Bệnh viện Đa Khoa tại trụ số 479-478TV/T156/19 -Cắt 03DS1 Bệnh viện Đa Khoa tại trụ số 479-478TV/T156/17 -Cắt LBS NT 475LD-478TV tại trụ số 479-478TV/149 (thường mở) -Cắt 03DS1 NT 475LD-478TV tại trụ số 479-478TV/150 -Cắt 03DS2 NT 475LD-478TV tại trụ số 479-478TV/117 -Cắt 03DS TTTM Go Trà Vinh tại trụ 479-478TV/143 -Cắt 03LBFCO Cty TNHH KD TM&DV Vinfast tại trụ 479-478TV/142 -Đóng đẳng áp 472LD đến Recloser Bệnh Viện -Cắt 03LBFCO Nhà Khách TT Hội Nghị tại trụ 479-478TV/139	-Phát triển phụ tải
39		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Giồng Đình khoảng trụ 475DT/T192/P01/(01-49)	-Xã Đại An.	-Không cắt điện	- Ngăn ngừa sự cố

40		07h00	08h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Gỡ kẹp hotline trạm Tập Sơn 7.	-Tại trạm biến áp Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser xoài Thum trụ 471-473TR/16.	-ĐTXD
41		08h00	15h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (06CN).	-Thay đổi lại hướng lắp trạm để xử lý lưới hạ áp vượt lộ.	-Tại trạm biến áp Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+3FCO và gỡ 03 kẹp hotline trạm Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	-ĐTXD
42		15h00	16h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Đầu kẹp hotline trạm Tập Sơn 7.	-Tại trạm biến áp Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+3FCO trạm Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser xoài Thum trụ 471-473TR/16.	-ĐTXD
43		07h00	08h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Gỡ kẹp hotline trạm Mé Rạch E2.	-Tại trạm biến áp Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Cây Đa trụ 475DT/179.	-ĐTXD
44		08h00	15h00	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (06CN).	-Thay đổi lại hướng lắp trạm để xử lý lưới hạ áp vượt lộ.	-Tại trạm biến áp Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO và gỡ 03 kẹp hotline trạm Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02.	-ĐTXD

45		15h00	16h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Đầu kếp hotline trạm Mé Rạch E2.	-Tại trạm biến áp Tập Sơn 7 trụ 471-473TR/49.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+3FCO trạm Mé Rạch E2 trụ 475DT/T192/P01/P21/02. - Khóa chức năng tự đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Cây Đa trụ 475DT/179.	-ĐTXD
1	Chủ nhật 20/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/34/01 đến trụ 474BTre/34/23/17 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/34/01 đến trụ 474BTre/34/23/17 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/34/19B/02 đến trụ 476BTre/34-34/19B/58-29; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/34/19B/02 đến trụ 476BTre/34-34/19B/58-29; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Thay trụ mục gốc tại trụ 475BTre/135 và xử lý ngăn ngừa sự cố, ốp tole, bịt lỗ trụ, thay LA, FCO từ trụ 475BTre/115 đến trụ 475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long) -Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA Cty TNHH In - QC Ánh Sáng trụ 475BTre/148/01 (PB09060141743 - Công ty TNHH ECOYA); trạm 160kVA Bệnh viện Lao & Phổi Bến Tre trụ 475BTre/115/02 (PB09060145637 - Bệnh viện Phổi Bến Tre); trạm 750kVA Xay sát Hoàng Huy trụ 475BTre/134/01 (PB09060153588 - Công ty TNHH MTV SX Lương Thực Thực Phẩm Hoàng Huy); trạm 400kVA Nguyễn Trọng Tín trụ 475BTre/207/03/01 (PB09060154759 - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Trọng Tín); trạm 630kVA Lê Xuân Thủy trụ 475BTre/207/15 (PB09060166482 - Lê Xuân Thủy); trạm 250kVA Cty TNHH SX xuất khẩu TM Hải Đăng trụ 475BTre/118/02 (PB09060171587 - Công ty TNHH SX XK TM Hải Đăng); trạm 320kVA hộ kinh doanh Ngân Ký trụ 475BTre/134/1P (PB09060171614 - Ngân Ký) và đo đếm Ranh Giới trụ 475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Tủ trụ 475BTre/115 đến trụ 475BTre/209A tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Phường Phú Tân	-Cắt Recloser + 3DS trụ 478GL/46 tuyến 478 Giao Long -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/114 liên nối tuyến 475 Bến Tre - 478 Giao Long (LBS đang cắt) -Cắt LBS + 3DS trụ 475BTre/210 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm -Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTre/210 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm nhận điện tuyến 476 Giồng Trôm qua LBS trụ 475BTre/302 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Nẫm	-Ngăn ngừa sự cố
---	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	--	--	-----------------	--	------------------

4		08h00	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Hạ xoay đà, 3LBFCO xuống thấp, lắp đà đỡ dây cáp suất trung thế trụ 475AH/54/01A NR Cầu Thành Triệu	-Trụ 475AH/54/01A NR Cầu Thành Triệu	-Xã Tiên Thủy	-Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng DND 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 475-479AH/69 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 tuyến KCN An Hiệp -Chuyển nguồn NR Thành Triệu - Phú Túc nhận điện tuyến 480 Bến Tre qua LBS trụ 479AH/53/86	-Xử lý mất an toàn
5		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay trụ gãy gốc trụ 475-479AH/91 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475-479AH/91 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt MC 479 đưa MC 479 ra khỏi vận hành + đóng DND 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 475-479AH/69 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt LBS+3DS trụ 475AH/97/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 tuyến KCN An Hiệp	-Ngăn ngừa sự cố

6		07h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bổ sung nắp chụp sứ trụ 475-479AH/23, trụ 475-479AH/26, di dời dây trung thế pha A và B trụ 475-479AH/28 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475-479AH/23, trụ 475-479AH/26, trụ 475-479AH/28 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng DND 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 475-479AH/69 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 tuyến KCN An Hiệp	-Ngăn ngừa sự cố
7		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bổ sung nắp chụp sứ trụ 475-479AH/46, thay đà U 3m đôi, kín hóa lều trụ 475-479AH/58 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475-479AH/46, trụ 475-479AH/58 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng DND 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 475-479AH/69 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 tuyến KCN An Hiệp	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1500kVA trụ 477BTre/187/16/03T/01 NR Công ty UNISOLL GĐ1, trạm 1500kVA trụ 477BTre/187/16/05P/01, trạm 1500kVA trụ 477BTre/187/16/07P/01 NR Công ty UNISOLL GĐ2 (CÔNG TY TNHH UNISOLL VINA; PB09060159302 _ PB09060153592 _ PB09060156340)	-Trụ 477BTre/187/16/03T NR Công ty UNISOLL GĐ1, trụ 477BTre/187/16/05P, trụ 477BTre/187/16/07P NR Công ty UNISOLL GĐ2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+3LTD trụ 477BTre/187/16 tuyến KCN Giao Long -Cắt 3LTD 477BTre/187/16/01P NR Công ty UNISOLL GĐ2 -Cắt CB+3FCO trạm 1500kVA trụ 477BTre/187/16/03T/01 NR Công ty UNISOLL GĐ1 -Cắt CB+3LBFCO trạm 1000kVA 477BTre/187/16/05P/01, trạm 2000kVA 477BTre/187/16/07P/01 NR Công ty UNISOLL GĐ2	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 477BTre/188/03B/02 NR Công ty PTHT (CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VN; PB09060160215)	-Trụ 477BTre/188/03B/02 NR Công ty PTHT	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/188/03B NR Công ty PTHT -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BTre/188/03B/01, trạm 400kVA trụ 477BTre/188/03B/02 NR Công ty PTHT	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 180kVA trụ 475AH/54/10/11 NR Trại cá ĐL22 (CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE; PB09060154767)	-Trụ 475AH/54/10/01 NR Trại cá ĐL22	-Ấp Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475AH/54/10/11 NR Trại cá ĐL22 -Cắt 3FCO trụ 475AH/54/10 NR Cầu Thành Triệu	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 750kVA trụ 475AH/103/02 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (Bệnh Viện Hàm Long; PB09060163336)	-Trụ 475AH/103/02 tuyến An Hiệp Tiên Thủy	-Ấp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/103 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt CB trạm 750kVA trụ 475AH/103/02 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Bảo trì hệ thống đo đếm

12		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 475AH/108/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy (CÔNG TY TNHH SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNH PHÁT; PB09060154054)	-Trụ 475AH/108/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 475AH/108/01 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt 3FCO trụ 475AH/108 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Bảo trì hệ thống đo đếm
13		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 479AH/53/65B/04A/01 NR Bến đò Sông Thuận (CN CÔNG TY TNHH MAY MẶC SHOWA - BẾN TRE MEKONG; PB09060171455)	-Trụ 479AH/53/65B/04A/01 NR Bến đò Sông Thuận	-Áp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 479AH/53/65B/04A NR Bến đò Sông Thuận -Cắt CB trạm 400kVA trụ 479AH/53/65B/04A/01 NR Bến đò Sông Thuận	-Bảo trì hệ thống đo đếm
14		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN) + HTX XLD Hưng Phú (10CN)	-Sang lưới trung - hạ thế, thiết bị từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 474BTRE/191, 474BTRE/193, 474BTRE/198 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Tại trụ 474BTRE/191, 474BTRE/193, 474BTRE/198 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Phước Long	-Cắt Recloser + 3DS trụ 474BTRE/189 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre (nhận tuyến 479 Bến Tre) -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 209-474BTRE/474GTROM tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre/ tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt Recloser trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long -Cắt 3DS trụ 474BTRE/205 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre -Tại trụ 474-479BTre/188A và tại trụ 474BTRE/205 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre tăng trên chưa đầu nối -Chuyển lưới sau trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long sang nhận điện tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm qua LBS trụ 474BTRE/205/27/76	-SCTX, khắc phục tồn tại công trình KFW

15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/22 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri - An Đức và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri, An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (08CN)	-Đảo lều pha 2 tuyến 474 (tầng dưới) đang nằm phía trong ra phía ngoài trụ; Lắp cần thao tác DS 3 pha tuyến 471 (tầng trên) 474-471BTri/41 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474-471BTri/41 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 474 + đưa MC 474 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng DND 474-76 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 471BTri/01 tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt). -Cắt 3DS liên nối tuyến 474-478 tại trụ 478-473BTri/01 tuyến 478-473 trạm 110kV Ba Tri (Đang cắt). -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri (Đang cắt). -Cắt Recloser + 3DS trụ 474-471BTri/51 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri; -Cắt DS 3 pha trụ 473-477GTROM/121/03 tuyến 473-477 trạm 110kV Giồng Trôm. (Đang cắt). - Chuyển nguồn từ sau trụ 474-471BTri/51 tuyến 474 Ba Tri nhận điện từ LBS trụ 473-474GTROM/121/05 tuyến 473 Giồng Trôm.	-Hoàn chỉnh công tác lắp thiết bị phân đoạn tuyến 471 trạm 110kV Ba Tri.
17		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 3x37.5kVA xuống 3x25kVA trạm trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/75 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/75 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/75 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý quá tải.

18		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 3x25kVA lên 3x37.5kVA trạm trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/87 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/87 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/87 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý quá tải.
19		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Minh Tâm (PB09030117913) trạm trụ 475MC/07/15/11A/2 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trạm trụ 475MC/07/15/11A/2 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475MC/07/15/11A/2 và 3FCO tại trụ 475MC/07/15/11A NR Hội An -Vĩnh Khánh	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
20		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Minh Tâm (PB09030114454) trạm trụ 475MC/07/15/15/1A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trạm trụ 475MC/07/15/15/1A NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475MC/07/15/15/1A NR Hội An -Vĩnh Khánh	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
21		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Minh Tâm (PB09030112334) trạm trụ 475MC/07/22/4 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/22/1 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/07/22/4 và 3LBFCO trụ 475MC/07/22 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
22		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH MTV Phạm Hồng Sơn (PB09030081385) trạm trụ 475MC/22/120/33/66A/4, 475MC/22/120/33/66A/5 NR Thành Thới A	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/33/66A/4, 475MC/22/120/33/66A/5 NR Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/33/66A/5 NR Thành Thới A -Cắt CB trạm 630kVA trụ 475MC/22/120/33/66A/4 NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO tại trụ 475MC/22/120/33/66A NR Thành Thới A	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng

23		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp, sửa trụ nghiêng, bảo trì, đóng tiếp đất từ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/109 NR An Điền và các NR đầu vào	-Tủ trụ 478BTh/143/02 đến trụ 478BTh/143/109 NR An Điền và các NR đầu vào	-Xã An Qui, Thanh Hải	-Cắt Recloser trụ 478BTh/143/01A + 3DS 1P trụ 478BTh/143/01 NR An Điền -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3 -Cắt CB trạm trụ 478BTh/143/01 NR An Điền -Chuyển nguồn từ sau trụ 478BTh/143/72/01 nhận điện tuyến 475 Bình Thạnh qua LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cổ, giảm TTĐN
24		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế đo đếm nội bộ NR An Điền trụ 478BTh/143/11 NR An Điền (Đo đếm nội bộ NR An Điền; PB0905T000358)	-Tủ trụ 478BTh/143/11 NR An Điền	-Xã Thanh Hải	-Cắt Recloser trụ 478BTh/143/01A NR An Điền -Cắt CB trạm trụ 478BTh/143/01 NR An Điền -Cắt 3DS 1 pha tại trụ 478BTh/143/01 NR An Điền -Cắt LBS + 3DS 1P trụ 478BTh/143/72/01 NR Cầu Đại Đội 3	-Bảo trì HTĐĐ
25		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 630kVA Công ty Cổ Phần Gò Đàng trụ 478BTh/143/109/15A NR 22kV An Khương A (Công ty Cổ Phần Gò Đàng; PB09050070909)	-Tủ Trụ 478BTh/143/109/15A NR 22kV An Khương A	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/109/04 NR 22kV An Khương A	-Bảo trì HTĐĐ
26		07h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Gia Bảo An (05 CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu: Sửa đà bị nghiêng tại trụ 478BTh/143/42/07T, trụ 478BTh/143/42/13T NR Trái Sông Băng Cung	-Tủ trụ 478BTh/143/42/07T, trụ 478BTh/143/42/13T NR Trái Sông Băng Cung	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/143/42/02T NR Trái Sông Băng Cung	-SCL 2026 bổ sung

27		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM, cấp ngầm trung thế, Tủ RMU KHC Tỉnh 2, Tủ RMU KHC Tỉnh 3, Tủ RMU KHC Tỉnh 4 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Tủ trụ 471VLg/64/23 đến Tủ RMU KHC Tỉnh 2 và đến tủ RMU KHC Tỉnh 3; từ Tủ RMU KHC Tỉnh 2 đến Tủ RMU KHC Tỉnh 4 tuyến 471 Vĩnh Long.	-Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	- Cắt LBS Phường 2 + 03 LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) + cắt DS KHC P9-1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm thiết bị
28		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Công ty TNHH tư vấn và Ứng dụng năng lượng 360 (05CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Cấp nước Phú Đức 2-tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/21A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thạnh, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Cấp nước Phú Đức 2 trụ 479PH/21A/1-tuyến 479 Phước Hòa -Cắt LBFCO + Gỡ Hotline nhánh rẽ Cấp nước Phú Đức 2 trụ 479PH/21A-tuyến 479 Phước Hòa (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline. Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
29		07h00	08h00	-Điện lực Long Hồ	-Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm XX Văn Hiệp-tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/284/11-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Tân Hòa, xã Tân Long Hội.	-Cắt LBFCO XX Văn Hiệp trụ 472VLI/284/1-tuyến 472 Vũng Liêm. -Cắt MCCB + 3FCO trạm XX Văn Hiệp trụ 472VLI/284/11-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
30		08h30	09h30	-Điện lực Long Hồ	-Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Cty Hằng Đại Long An-tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/299/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Cty Hằng Đại Long An trụ 472VLI/299/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

31		10h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Bệnh viện Y học Cổ Truyền-tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/298/5A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Bệnh viện Y học Cổ Truyền trụ 479PH/298/5A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
32		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Cty YourWay Tech-tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/85/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Cty YourWay Tech trụ 479PH/85/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
33		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Công ty CP điện Quốc Huy (05CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm Tam Phát-tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/73/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Tam Phát trụ 479PH/79/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
34		07h30	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (3CN)	- Thu hồi trụ và sang dây nguội từ trụ cũ qua trụ mới tại trạm Ngải Hòa 3A trụ L40/211 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trạm Ngải Hòa 3A trụ L40/211 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Áp Ngải Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+3FCO trạm Ngải Hòa 3A trụ L40/211 tuyến 480 Vũng Liêm.	- ĐTXD
35		11h00	13h00	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (3CN)	- Ép lèo hạ áp tại trụ L40/224 trạm Hiệp Thạnh 3B trụ L40/229 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trụ L40/224 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Áp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+3FCO trạm Hiệp Thạnh 3B trụ L40/229 tuyến 480 Vũng Liêm.	- ĐTXD

36		07h00	09h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định MBA, dầu các điện, LA, hệ thống nối đất, MCCB 250A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	-Tại trụ số 478LD/P107/P5/01, nhánh 22kV Trường Tiểu học Bình Minh, tuyến 478LD, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt 05CB trạm Trường Tiểu học Bình Minh trụ số 478LD/P107/P5/01 -Cắt 03LBFCO Trường Tiểu học Bình Minh trụ số 478LD/P107/05	-Tri ân khách hàng
37		09h00	11h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định MBA, dầu các điện, hệ thống nối đất, MCCB 160A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	-Tại trạm Trường CĐ Y Tế TV (trạm cột thép) trụ số 473TV/P83/T11A/01, nhánh 22kV Trường CĐ Y Tế TV, tuyến 473TV, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Hòa Thuận	-Cắt CB trạm Trường CĐ Y Tế TV (trạm cột thép) trụ số 473TV/P83/T11A/01 -Cắt 03LBFCO Trường CĐ Y Tế TV trụ số 473TV/P83/11A	-Tri ân khách hàng
38		11h00	13h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định MBA, dầu cách điện, 03 FCO, 03 LA, hệ thống nối đất, MCCB 250A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp	-Tại trạm Trường Đại Học Trà Vinh trụ số 473TV/P83/24, nhánh 22kV Trường Đại Học Trà Vinh, tuyến 473TV, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Hòa Thuận	-Cắt CB trạm Trường Đại Học Trà Vinh trụ số 473TV/P83/24 -Cắt CB trạm HKD Âm Thực Cầu Tre trụ số 473TV/P83/T24/01 -Cắt 03LBFCO Trường Đại Học Trà Vinh trụ số 473TV/P83/17	-Tri ân khách hàng
39		13h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định MBA, dầu cách điện, 03 LBFCO, 03 LA, hệ thống nối đất, MCCB 630A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp	-Tại trụ 478LD/T59/01 và tại trạm Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh (trạm cột thép) trụ số 478LD/T59/02 nhánh 22kV Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh, tuyến 478LD, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Long Đức	-Cắt CB trạm Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh (trạm cột thép) trụ số 478LD/T59/02 -Cắt 03LBFCO Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh trụ số 478LD/59	-Tri ân khách hàng
40		15h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty Cổ Phần Điện Quốc Huy (04CN)	-Kiểm định MBA, dầu các điện, FCO, LA, hệ thống nối đất, MCCB 250A, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp.	-Tại trụ số 476LD/P62/P5/05, nhánh 22kV Trường Dân Tộc Nội Trú tỉnh Trà Vinh, tuyến 476LD, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Long Đức	-Cắt CB trạm Trường Dân tộc nội trú trụ số 476LD/P62/P5/05. -Cắt 03 LBFCO Trường Dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh trụ số 476LD/P62/05	-Tri ân khách hàng

41		08h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Đào móng, dựng trụ BTLT 12m-M12-ba: 3 vị trí -Đào, đặt cống, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MG-2x12-KH: 1 vị trí -Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí -Lắp xà sứ lèo: 5 bộ -Di dời đường dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM dài 250m -Thu hồi trụ BTLT 10m-: 4 vị trí	-Tủ trụ 472TV/T97/P13/268 đến trụ 472TV/T97/P13/273	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt 03LBFCO Rạch Giồng tại trụ 472TV/T97/P13/233	-ĐTXD
42		08h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Đào móng, dựng trụ BTLT 12m-M12-ba: 1 vị trí -Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí -Di dời TBA 472TV/T97/P13/268 (Rạch Giồng 3) từ trụ hiện hữu sang trụ XDM -Lắp xà sứ lèo: 2 bộ -Di dời đường dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM dài 122m -Thu hồi trụ BTLT 12m-: 2 vị trí	-Tủ trụ 472TV/T97/P13/284 đến trụ 472TV/T97/P13/286	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt 03LBFCO Rạch Giồng tại trụ 472TV/T97/P13/233	-ĐTXD
43		08h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Đào, đúc móng, dựng trụ BTLT 2x12m-2D-MB-2x12-2,4x1,8-KH: 1 vị trí - Lắp xà sứ lèo: 2 bộ -Di dời khoảng dừng trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM -Thu hồi trụ BTLT 12m: 1 vị trí	-Nhánh Bùng Bình từ trụ 472TV/T97/P13/P251/37 đến trụ 472TV/T97/P13/P251/39	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt 03LBFCO Rạch Giồng tại trụ 472TV/T97/P13/233	-ĐTXD

44		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cả Nửa 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T97/01 tuyến 472TV	-Áp Bùng Bình, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Cả Nửa 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T97/01. -Cắt LBFCO Cả Nửa 3-3 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/97. (Tài sản khách hàng tự QLVH)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
45		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành + Cty CP PTĐ Trà vinh	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 08/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Bùng Bình 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P251/T12/01 tuyến 472TV	-Áp Bùng Bình, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Bùng Bình 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P251/T12/01. -Cắt LBFCO Bùng Bình 1-1 ĐNT tại trụ 472TV/T97/P13/P251/12. (Tài sản khách hàng tự QLVH)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
46		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Linh tại trụ 472TV/T97/P13/P252/01 tuyến 472TV	-Áp Rạch Giồng, xã Long Hòa	-Cắt CB trạm Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Linh tại trụ 472TV/T97/P13/P252/01. -Cắt 03 FCO Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Linh tại trụ 472TV/T97/P13/252. (Khách hàng đã ký vận hành thuê).	-Thay định kỳ trạm chuyên dùng
47		08h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương (10 CN)	-Nâng CS TBA Đại Thôn từ 1x100kVA lên 3P 160kVA, thu hồi TBA -Kéo rã căng dây cáp ABC4x70 lắp phụ kiện đường dây, thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu: 982m	-Dựng trụ Nâng CS TBA Đại Thôn từ trụ 472TV/T97/P13/P50/16 đến trụ 472TV/T97/P13/P50/18	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt 03 LBFCO Chợ Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/P13/P50/01	-ĐTXD

48		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB1608T001017; Ranh giới Sâm Bua)	-Tại trụ 480TV/131 tuyến 480TV	-Khóm 5 phường Nguyệt Hóa	-Cắt Recloser Song Lộc trụ 480TV/130. -Cắt 03 DS1 Song Lộc trụ 480TV/129. -Cắt 03 DS2 Song Lộc trụ 480TV/132. Đóng đẳng áp 478CK	-Bảo trì định kỳ Ranh giới nội bộ
49		10h30	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080056706; Công Ty TNHH Greenity Trà Vinh)	-Tại trụ 480TV/T181B/02 tuyến 480TV	-Áp Sâm Bua, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Công ty TNHH Greenity TV tại trụ 480TV/T181B/09. Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH Greenity TV tại trụ 480TV/T181B/01. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
50		13h00	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080050187; Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Năng lượng Môi trường Việt Nam)	-Tại trụ 480TV/T181A/05 tuyến 480TV	-Áp Sâm Bua, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Nhà máy xử lý rác thải huyện Châu Thành tại trụ 480TV/T181A/07. -Cắt 03 LBFCO Nhà máy xử lý rác thải huyện Châu Thành tại trụ 480TV/T181A/01. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).



Lê Thanh Phong