

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 8553/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 21 tháng 09 đến Chủ nhật ngày 27 tháng 09 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 21/09/2026	08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè.	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
7		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
8		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110 kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh.	-Áp 3, xã Châu Thành.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ công ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Cầu Kè	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 22/09/2026	07h00	16h00 Thứ Sáu 25/09/2026	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (10CN)	-Tăng cường dây thoát sét trụ BTLT và tháp sắt từ trụ 57 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Từ trụ 57 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cây	-Cô lập điện đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2. -Không mất điện phụ tải -Lưu ý trụ DN2 là trụ có 2 mạch, giữ khoảng cách an toàn với đường dây đang mang điện.	-SCTX -Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h01	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 277/16; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01; Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	-Xã Phường Nguyệt Hóa; xã Song Lộc, Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ

8		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ trạm 110kV Trà Cú.	-Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 23/09/2026	20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (03CN) -Tổ Thí nghiệm (03CN)	-Kiểm tra, thí nghiệm lại gián tụ bù TBN401 trạm 110kV Bình Đại	-Tại gián tụ bù TBN401 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Cô lập gián tụ bù TBN401 trạm 110kV Bình Đại	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế	-Cấu hình đường truyền Scada N-1 cho trạm 110kV Tam Bình	-Trạm 110kV Tam Bình	-Trạm 110kV Tam Bình xã Hòa Hiệp	-Không cắt điện	-Có thể gián đoạn Scada trạm 110kV Tam Bình 10-15 phút

6		08h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-XN Lưới điện cao thế	-Cấu hình đường truyền Scada N-1 cho trạm 110kV Tam Bình	-Trạm 110kV Phước Hòa	-Trạm 110kV Phước Hòa xã Phú Quới	-Không cắt điện	-Có thể gián đoạn Scada trạm 110kV Phước Hòa 10-15 phút
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức.	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
8		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm, thiết bị trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm 110kV Dân Thành.	-Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
9		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	-Áp Rọ Say, xã Ngũ Lạc.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
10		07h01	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Năm 24/09/2026	18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		18h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 174 Duyên Trà - 171 Dân Thành từ trụ đầu nối 34 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Dân Thành, đường dây 110kV 172 Dân Thành - 172 NMDG Hàn Quốc Trà Vinh từ trụ đầu nối 34 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Dân Thành đi chung trụ	-Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc, phường Duyên Hải.	Làm việc không cắt điện, phải chuẩn bị đèn soi	-Kiểm tra định kỳ
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. -Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Vĩnh Long.	-Áp 3, xã Châu Thành.	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
8		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè.	-Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Sáu 25/09/2026	18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (03CN) -Phòng KHKT (02CN)	-Kiểm tra, xử lý, bịt kín khe hở đồng hồ SF6 tại MC 131 trạm 110kV Binh Đại	-Tại MC 131 tại trạm 110kV Binh Đại	-Trạm 110kV Binh Đại - áp Binh Thới 3, xã Binh Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện khi thực hiện công tác	-Ngăn ngừa sự cố

6		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	-Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
8		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.	-Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMDG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	-Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc.	Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú.	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.	-Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Bảy 26/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	13h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV Dân Thành.	-Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải.	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
6		13h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Áp Rọ Say xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 27/09/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - áp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
---	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	------------

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 21/09/2026	07h30	08h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Gọt vỏ bọc dây trung thế tại trụ 477BTre/25/42 (tầng dưới) NR Áp 2 Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre (phục vụ khai thác tải NR Áp 2 Sơn Đông từ trụ 478BTre/46/01 đến trụ 478BTre/46/20 tuyến 478 Bến Tre nhận điện tuyến 477 Bến Tre)	-Tại trụ 477BTre/25/42 (tầng dưới) NR Áp 2 Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 478 trạm 110kV Bến Tre	-Xây dựng tuyến đường dây trung thế phục vụ cấp điện đường tỉnh 883 (173) thành phố Bến Tre

2		08h45	09h45	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Gọt vỏ bọc dây trung thế tại trụ 477BTre/25/52 (tầng dưới) NR Sông Mã Trái thuộc tuyến 478 Bến Tre (phục vụ khai thác tải NR Sông Mã Trái từ trụ 478-480BTre/52 đến trụ 478BTre/52/20 thuộc tuyến 478 Bến Tre nhận điện tuyến 477 Bến Tre)	-Tại trụ 477BTre/25/52 (tầng dưới) NR Sông Mã Trái thuộc tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 478 trạm 110kV Bến Tre	-Xây dựng tuyến đường dây trung thế phục vụ cấp điện đường tỉnh 883 (173) thành phố Bến Tre
3		10h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Gọt vỏ bọc dây trung thế tại trụ 477BTre/25/71 (tầng dưới) NR Áp 3B Sơn Đông tuyến 478 Bến Tre (phục vụ khai thác tải NR Áp 3B Sơn Đông từ trụ 478BTre/79/01 đến trụ 478BTre/79/21 thuộc tuyến 478 Bến Tre nhận điện tuyến 477 Bến Tre)	-Tại trụ 477BTre/25/71 (tầng dưới) NR Áp 3B Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 478 trạm 110kV Bến Tre	-Xây dựng tuyến đường dây trung thế phục vụ cấp điện đường tỉnh 883 (173) thành phố Bến Tre
4		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ HT24b-HT14d thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Từ trụ HT24b-HT14d thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Giảm TTĐN

5		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (8CN)	-Dì dời lưới hạ thế từ trụ HT3c-HT12c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/01 NR Phú Thành Tây	-Tủ trụ HT3c-HT12c thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/01 NR Phú Thành Tây	-Áp Phú Thành Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 480GL/56/32/12/01 NR Phú Thành Tây	Mở lộ nông thôn
6		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Hữu Định	-Tủ trụ 478GL/06-478GL/42 tuyến Giao Long - Hữu Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Tủ trụ 476GL/03-476GL/42 tuyến Giao Long - Nguyễn Thị Định	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
8		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/75-472BTre/161 tuyến Tân Thành - Tân Thạch và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XDĐ Mô Cày (10CN)	-Dì dời trụ lưới hạ thế từ trụ 7a - 11a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472TT/48/25/10/10/05 NR Ấp Hoà Thuận	-Tủ trụ 7a - 11a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472TT/48/25/10/10/05 NR Ấp Hoà Thuận	- Ấp Hoà Phước - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472TT/48/25/10/10/05 NR Ấp Hoà Thuận	-GPMB theo yêu cầu địa phương
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Xử lý mối nối lều tại trạm, trụ hạ thế 18/1, 18/2, 13a; xử lý mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 03, 23; sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ 06, 25; dựng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế 21a; luồn ống nhựa dẻo khoảng trụ hạ thế 17a-18a, 18-19, 19-20; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Tại lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Giám TTĐN

11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471-476GTROM/48 đến trụ 471-476GTROM/268 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 471-476GTROM/48 đến trụ 471-476GTROM/268 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Lương Hòa, Lương Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/269 đến trụ 471GTROM/300 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 471GTROM/269 đến trụ 471GTROM/300 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay khung sứ đỉnh, thay sứ đứng trụ 472BTri/168/29A/08, 472BTri/168/29A/14, 472BTri/168/29A/15, 16; Bảo trì, hạ điện áp trạm 472BTri/168/29A/22 NR Rầy Bến Thang.	-Tủ trụ 472BTri/168/29A/08 đến trụ 472BTri/168/29A/22 NR Rầy Bến Thang.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt LBFCO trụ 472BTri/168/29A/01 NR Rầy Bến Thang.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
15		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang lưới hạ thế, sửa trụ hạ thế nghiêng trụ 08, 09, 13 thuộc trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/74 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/74 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/74 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.

16		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Hưng Nhơn; NR 1P Hưng Nhơn	-Tủ trụ 473BĐ/327/17 đến trụ 473BĐ/327/28 NR 3P Hưng Nhơn; từ trụ 473BĐ/327/29 đến trụ 473BĐ/327/48 NR 1P Hưng Nhơn	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN.
17		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Sân banh Long Hòa; NR 1P Cồn Cò; NR 1P Long Hòa	-Tủ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân banh Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/25/08/01 đến trụ 473BĐ/392/25/08/10 NR 1P Cồn Cò; từ trụ 473BĐ/407/01 đến trụ 473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN.
18		08h00	09h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/21 NR 3P Lộc Thuận	-Trụ 473BĐ/166/21 NR 3P Lộc Thuận	-Áp Lộc Thới xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/21 NR 3P Lộc Thuận	-Thí nghiệm CBM.
19		09h10	10h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 100kVA trụ 473BĐ/166/25 NR 3P Lộc Thuận	-Trụ 473BĐ/166/25 NR 3P Lộc Thuận	-Áp Lộc Thới xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 100kVA trụ 473BĐ/166/25 NR 3P Lộc Thuận	-Thí nghiệm CBM.

20		10h20	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận	-Trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận	-Ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận	-Thí nghiệm CBM.
21		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78/04 NR 1P Cầu Cống Đá	-Trụ 471BĐ/78/04 NR 1P Cầu Cống Đá	-Ấp Cà Nhỏ xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78/04 NR 1P Cầu Cống Đá	-Thí nghiệm CBM.
22		14h10	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/65/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471BĐ/65/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/65/01+FCO trụ 471-473BĐ/65 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
23		15h10	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471-473BĐ/61 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.

24		16h10	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 471-473BĐ/35 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/35 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471-473BĐ/35 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
25		08h30	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 100kVA trụ 471BĐ/12/02 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Mai Văn Cường)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 471BĐ/12/02 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 471BĐ/12/02+3LBFCO trụ 471BĐ/12/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
26		10h20	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/21/01 NR 3P Áp 1 Bình Trung (Khách hàng NTCN Trần Văn Hùng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/21/01 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/38/21/01+FCO trụ 471BĐ/38/21 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Thay TI hạ thế định kỳ.
27		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P Miếu Cây Răng (Khách hàng NTCN Đinh Văn Ấn)	-Tại thùng điện kế trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01 NR 3P Miếu Cây Răng	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 472BĐ/108/22/01+FCO trụ 472BĐ/108/22 NR 3P Miếu Cây Răng	-Thay TI hạ thế định kỳ.
28		14h00	14h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu (Khách hàng NTCN Nguyễn Thanh Hóa)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/98B/05/01 NR 3P Đình Đầu Trâu	-Thay TI hạ thế định kỳ.
29		15h00	15h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng NTCN Uông Văn Bon)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/97/01+FCO trụ 472BĐ/03/97 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay TI hạ thế định kỳ.

30		16h00	16h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2 (Khách hàng NTCN Lê Nguyễn Phúc Hưng)	-Tủ điện trung điện kế trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BĐ/117/15/01 NR 1P Lộ Bình Phú 2	-Thay TI hạ thế định kỳ.
31		14h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Thay TI, vệ sinh, bảo trì thiết bị, HTĐĐ (PB09030086468) và TBA tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành (Cty Cocovina)	-Tủ điện trung 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser trụ 478MC/08/44A/34T/1T và 3DS trụ 478MC/08/44A/34T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Bảo trì TBA theo yêu cầu của khách hàng
32		08h30	11h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay mới tủ nút gốc kết hợp đi dờ tủ hạ thế 5a thuộc trạm 2x25kVA trụ 474CL/30B/52/06 nhánh rẽ Bình An	-Tủ điện hạ thế 5a thuộc trạm 2x25kVA trụ 474CL/30B/52/06 nhánh rẽ Bình An	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 474CL/30B/52/06 nhánh rẽ Bình An	-SCTX xử lý mất an toàn
33		13h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay mới tủ hạ thế nút gốc 2a thuộc trạm 25kVA trụ 476CL/107/6T nhánh rẽ Long Quới	-Tủ điện hạ thế 2a thuộc trạm 25kVA trụ 476CL/107/6T nhánh rẽ Long Quới	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 476CL/107/6T nhánh rẽ Long Quới	-SCTX xử lý mất an toàn
34		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Thay mới tủ công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh Cũ	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh Cũ	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474CL/45/22/07 nhánh rẽ Kinh Cũ	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

35		08h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 03TU trung thế trạm Cơ sở Phan Thanh Tú trụ 475BM/160/1 tuyến 475 Bình Minh. - Tên khách hàng: HKD Phan Thanh Tú. - Mã khách hàng: PB10040036362.	- Tại trụ 475BM/160/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + 03FCO + Gỡ 03 Hotline trạm Cơ sở Phan Thanh Tú trụ 475BM/160/1 tuyến 475 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
36		13h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm 03TU trung thế trạm Công ty Jisteel trụ 477BM/195A/3 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH xuất nhập khẩu JISTEEL. - Mã khách hàng: PB10040057670.	- Tại trụ 477BM/195A/3 tuyến 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Cắt 3LBF nhánh rẽ Công ty Jisteel trụ 477BM/195A/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
37		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
38		08h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA NMXX Phong Phú 5-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060053317	-Tại trụ 479PH/186/1A-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phú An, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO NR XX Phong Phú 4 trụ 479PH/186-tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt MCCB + 3FCO trạm NMXX Phong Phú 5 trụ 479PH/186/1A-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng.

39		13h00	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 650kVA NMXX Sông Hồ-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060021384	-Tại trụ 472VLi/279/1A- tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt 3LBFCO NR XX Sông Hồ trụ 472VLi/279/1 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng.
40		08h00	10h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Nâng thùng cầu dao trạm Phước Thượng 1A trụ 473CC/253/15/17 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Tại trụ 473CC/253/15/17 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Áp Phước Thượng xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO trạm Phước Thượng 1A trụ 473CC/253/15/17 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
41		11h30	13h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Căng dây pha trung thế bị chùng tại khoảng trụ 471CC/373/5 đến trụ 471CC/373/6 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Tại trụ 471CC/373/6 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Xã Tân Long Hội	- Cắt LBFCO Bà Nhiên trụ 471CC/373/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
42		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Thay LA kiểm định, định kỳ trạm Chánh Hội 3 trụ 471CC/222/15 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Tại trụ 471CC/222/15 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Áp Cái Bát xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Chánh Hội trụ 471CC/222/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Kiểm định, bảo trì thiết bị
43		15h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Chỉnh trụ hạ thế số A5 + A10 bị nghiêng + phát quang đường dây hạ thế từ trụ A1 đến trụ A11 thuộc đường dây hạ thế trạm Thủy Thuận 7 trụ 471CC/145/17 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Tại trụ hạ thế A5 + A10 + từ trụ A1 đến trụ A11 thuộc đường dây hạ thế trạm Thủy Thuận 7 trụ 471CC/145/17 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Thủy Thuận 7 trụ 471CC/145/17 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ngăn ngừa sự cố.

44		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.
45		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Hồi Trinh 1A trụ L40/P123/45 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hồi Trinh 1A trụ L40/P123/45 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Hồi Trinh 1A trụ L40/P123/45 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Thay HTĐĐ
46		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Hồi Thạnh B trụ L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hồi Thạnh B trụ L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Hồi Thạnh B trụ L40/114 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Thay HTĐĐ
47		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Hồi Xuân 1A trụ L40/T123/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hồi Xuân 1A trụ L40/T123/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Hồi Xuân 1A trụ L40/T123/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Thay HTĐĐ
48		14h30	15h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Hồi Phước 1 trụ L40/P140/T6/P1/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hồi Phước 1 trụ L40/P140/T6/P1/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Hồi Phước 1 trụ L40/P140/T6/P1/6 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Thay HTĐĐ
49		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

50		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	- Cấy mới TBA 1P Tân Đông 2B công suất 1x37,5kVA (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Tại trụ 475TQ/83/8/6T.A tuyến 475 Tân Quới	- Ấp Tân Đông, xã Tân Quới.	- Cắt LBFCO Tân Đông 2 trụ 475TQ/83/8/1T tuyến 475 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
51		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Kênh đường trâu từ trụ 472TV/41 đến trụ 472TV/P41/10	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 Đầu Giồng	-Tại số 474TV/84 đường dây 22kV tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV). -Cắt LBS Đầu Giồng tại trụ 474TV/85. -Cắt 03 DS1 Đầu Giồng tại trụ 474TV/84. -Đóng đẳng áp 475&476TV	-Ngăn ngừa sự cố
53		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị DS2 Đầu Giồng	-Tại số 474TV/86 đường dây 22kV tuyến 474TV.	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/08 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 475TV). -Cắt LBS Đầu Giồng tại trụ 474TV/85. -Cắt 03 DS2 Đầu Giồng tại trụ 474TV/86. -Đóng đẳng áp 475&476TV	-Ngăn ngừa sự cố

54		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 475-478DT-8/P108/11 đến trụ 478-475DT-8/P109/P11/30, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 473-476DT/(47-115) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà	-Xã Long Hữu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (05 CN)	- Dựng bổ sung trụ BTLT 8,5m chèn từ trạm đến b1	- Tủ trụ trạm đến trụ b1 trạm Giồng Nâu, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp 15 xã Long Hữu	- Cắt CB + 3 FCO trạm Giồng Nâu trụ 473-476DT-3/T95/04	-ĐTXD
57		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Tủ trụ 479,478-476,477-475CN/01 đến trụ 478CN/241 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
58		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV An Quảng Hữu khoảng trụ 473TR/(61-131).	-Xã Tập Sơn.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

59		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần+Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lắp 19/5 (15CN)	- Thay dây trần thành dây bọc khoảng trụ 131-132, tăng cường mối nối khoảng trụ 132-133. -Dựng trụ chen BTLT12m: 01 trụ. -Hoàn chỉnh trạm Leng 6 và Leng 8. -Sang khách hàng lưới hạ áp 3p4d chiều dài: 3,394 km. -Di dời MĐĐ Hùng Hòa- An Quảng Hữu từ trụ 160 sang 161A - Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. - Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận - Ca trực công tác không làm thay đổi thứ tự , đồng vị pha và báo cáo khối lượng công việc thực hiện đảm bảo bao nhiêu % nội dung đăng ký, trường hợp tồn tại báo cáo lý do và dự kiến số lần cắt điện và thời gian đăng ký KH thực hiện để hoàn thành công trình	- Tại khoảng trụ 473TR/(131-161A) và lưới hạ áp Leng 6.	-Xã Tập Sơn.	- Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162(473TR); - Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163(473TR) - Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt LBS Ấp Phố trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 473TR/T131/51. - Đóng đẳng áp 477TR sang đến LBS Ấp Phố - Đóng gián đoạn điện 476TV đến Recloser An Quảng Hữu (từ 06h00-07h00 và 17h00-18h00)	-ĐTXD
----	--	-------	-------	---------------------------	-----------------------------------	---	---	--------------	---	-------

60		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cần+Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(08 CN)	- Xử lý leo tiếp xúc đầu coss thiết bị: LBFCO Thốt Nốt, Đôn Chum 1.	- Tuyến 473TR trụ 473TR/(96, 108).	-Xã Tập Sơn.	- Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162(473TR); - Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163(473TR) - Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS An Quảng Hữu trụ 473TR/67. - Cắt LBS Ấp Phố trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Ấp Phố trụ 473TR/T131/51. - Đóng đẳng áp 477TR sang đến LBS Ấp Phố - Đóng gián đoạn điện 476TV đến Recloser An Quảng Hữu (từ 06h00-07h00 và 17h00-18h00)	-Ngăn ngừa sự cố.
----	--	-------	-------	------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------	--------------	--	-------------------------

61		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Càn+Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (04CN)	-Xử lý leo tiếp xúc đầu coss thiết bị: Recloser+ 3DS An Quảng Hữu.	- Tuyến 473TR trụ 473TR/(66, 67).	-Xã Tập Sơn.	- Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162(473TR); - Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163(473TR) - Cắt Recloser An Quảng Hữu trụ 473TR/66. - Cắt 3DS 473TR trụ 471-473TR/04. - Cắt LBS NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/64. - Cắt 3DS2 NT 473TR-471TR trụ 471-473TR/65. - Cắt LBS Ấp Phổ trụ 473TR/T131/50A. - Cắt 3DS2 Ấp Phổ trụ 473TR/T131/51.	-Ngăn ngừa sự cố
62		09h00	10h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Điều chỉnh điện áp MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Đôn Chum 3 trụ 473TR/136.	Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Đôn Chum 3 trụ 473TR/136.	-Ngăn ngừa sự cố.
63		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Càn	-Điện lực Tiểu Càn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
64		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Càn	-Điện lực Tiểu Càn (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Càn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố

65		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kể	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
66		14h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB1605T000599; RG Hùng Hòa - An Quảng Hữu)	-Tại trụ 473TR/161A thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt Recloser Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/162 tuyến 473 Trà Cú -Cắt 3DS1 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/161 tuyến 473 Trà Cú -Cắt 3DS2 Hùng Hòa -An Quảng Hữu trụ 473TR/163 tuyến 473 Trà Cú	-Ngăn ngừa sự cố
67		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Thay điện kế định kỳ và kiểm định CBM trạm Cây Cách 6	-Tủ sứ cao MBA trạm Cây Cách 6 trở xuống đất tại trụ 478TV/T263/19	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Cây Cách 6 tại trụ 478TV/T263/19	-Thay ĐK, thí nghiệm định kỳ
68		10h00	11h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Thay điện kế định kỳ và kiểm định CBM trạm Bình Phú 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Bình Phú 2 trở xuống đất tại trụ 478TV/234	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Bình Phú 2 tại trụ 478TV/234	-Thay ĐK, thí nghiệm định kỳ
69		13h00	14h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Thay điện kế định kỳ và kiểm định CBM trạm Phú Hòa CL	-Tủ sứ cao MBA trạm Phú Hòa CL trở xuống đất tại trụ 478TV/186	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Hòa CL tại trụ 478TV/186	-Thay ĐK, thí nghiệm định kỳ

70		15h00	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm XX Phạm Thị Hoàng	-Tủ sứ cao MBA trạm XX Phạm Thị Hoàng trở xuống đất tại trụ 478TV/187	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm XX Phạm Thị Hoàng tại trụ 478TV/187	-Thay ĐK, thí nghiệm định kỳ
71		14h30	16h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Phú Phong 2A (TI đến hạn 2031)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Phú Phong 2A tại trụ 478TV/P228/52	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Phong 2A tại trụ 478TV/P228/52	-Thay không đo xa
72		16h00	17h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Cty Tbstyle	-Tại thùng CD +ĐK trạm Cty Tbstyle tại trụ 475LD/P236/05	-Xã Bình Phú	-Cắt LBFCO trạm Cty Tbstyle tại trụ Cty Tbstyle tại trụ 475LD/P236/01	-Thay không đo xa
73		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp các trạm Hương Lộ 2A, Đại An 3, Kinh B4, Kinh A2	-Lưới hạ áp các trạm Hương Lộ 2A, Đại An 3, Kinh B4, Kinh A2	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
74		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp các trạm Kinh A4, Trà On 3, Giồng Bèn 1, Ấp Trung 3	-Lưới hạ áp các trạm Kinh A4, Trà On 3, Giồng Bèn 1, Ấp Trung 3	-Xã Tân An, Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
75		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

76		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Điện Hào Quang (3CN)	-Căng dây đường dây trung áp 22kV và trạm biến áp 3 pha trạm sục V-Green Kinh Xáng (1x250kVA)	-Vị trí cách 2m từ lưới trung áp hướng xuống dưới đất theo phương thẳng đứng tại trụ 478CK/70 trục chính tuyến 478CK	-Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	-Không cắt điện	-Phát triển phụ tải
1	Thứ Ba 22/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/130 đến trụ 474-479BTre/160 tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/130 đến trụ 474-479BTre/160 tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 479BTre/156/01 đến trụ 479BTre/156/18 NR Sơn Phú và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 479BTre/156/01 đến trụ 479BTre/156/18 NR Sơn Phú và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng dây lưới hạ thế từ trụ 474-479BTre/180 đến trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Quốc Lộ 57C-9 trụ 479BTre/180/01 tuyến 479 Bến Tre. Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 474-479BTre/185 đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Quốc Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 tuyến 479 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 474-479BTre/180 đến trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Quốc Lộ 57C-9 trụ 479BTre/180/01 tuyến 479 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 474-479BTre/185 đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Quốc Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 tuyến 479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 37.5kVA Quốc Lộ 57C-9 trụ 479BTre/180/01 tuyến 479 Bến Tre -Cắt FCO trụ 474-479BTre/180 tuyến 479 Bến Tre -Cắt CB trạm 2x50kVA Quốc Lộ 57C-10 trụ 479BTre/185/01 tuyến 479 Bến Tre -Cắt FCO trụ 474-479BTre/185 tuyến 479 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Nâng thùng điện kế trạm và điện kế khách hàng tại trạm 25kVA trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Áp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mất an toàn

5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi dây hạ thế từ trụ TT14-HT2D, kéo dây hạ thế từ trụ HT2D-HT13A, di dời điện kế và điện kế trong nhà từ trụ HT1D về trụ HT13A thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/26/13 NR áp An Phú	-Tủ trụ TT14-HT2D, từ trụ HT2D-HT13A, trụ HT1D thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/26/13 NR áp An Phú	-Áp An Thạnh xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 480BTre/41/54/26/13 NR áp An Phú	-Xử lý mất an toàn
6		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Làm chằng, sửa trụ nghiêng, lắp kẹp dừng dây trụ HT2a, phát quang lưới hạ thế từ trụ HT1a-HT2a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/18 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Tủ trụ HT1a-HT2a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/18 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Áp Tiên Phú 1 xã Tân Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/31/18 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Xử lý mất an toàn
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Tủ trụ 475AH/97/55/31/01-475AH/97/55/31/26 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tường Đa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 477AH/52/03/30-477AH/52/03/37 NR Tường Đa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
9		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc từ trụ 472TT/01 đến trụ 472TT/75 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

10		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CNKD)	-Thay TU, TI, bảo trì đo đếm trạm 1250kVA trụ 480TT/02/06/01 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày (PB09090109965 - NLMTMN Bùi Văn Tiến)	-Tại trụ 480TT/02/06/01 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Áp Thành Hoà 1 -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 480TT/02/06/01 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày -Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA tại trụ 480TT/02/06 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Thay TI, TU, bảo trì đo đếm định kỳ
11		13h30	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trạm 400kVA trụ 480TT/02/46/11 NR Hoà Bình (PB09090085249001-Hộ KD Trần Hữu Phúc)	-Tại trụ 480TT/02/46/11 NR Hoà Bình	-Áp Hoà Lộc - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 480TT/02/46/11 NR Hoà Bình	-Bảo trì đo đếm định kỳ
12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/151 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/151 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/02 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 473GTROM/244/02 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
14		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/02 đến trụ 473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ Hưng Lễ và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 473GTROM/244/66/02 đến trụ 473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ Hưng Lễ và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào, Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

15		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ	-Tủ trụ 473GTROM/244/66/72/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ ấp 10 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
16		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/66A/01 đến trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ ấp 8 Cống Cầu Sập	-Tủ trụ 473GTROM/244/66/66A/01 đến trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ ấp 8 Cống Cầu Sập	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
18		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Thừa Đức; NR 3P Cồn Tàu	-Tủ trụ 477BĐ/76/70 đến trụ 477BĐ/76/85 NR 3P Thừa Đức; từ trụ 477BĐ/76/85/02/01/01 đến trụ 477BĐ/76/85/02/01/07 NR 3P Cồn Tàu	-Xã Thới Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN.
19		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miếu Bà Nhiên	-Tủ trụ 474BĐ/67/01 đến trụ 474BĐ/67/40 NR 3P Miếu Bà Nhiên	-Xã Thanh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN.

20		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Dựng trụ BTLT 12m trụ 471BĐ/78B/40/1B/09/01 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Trụ 471BĐ/78B/40/1B/09/01 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ 471BĐ/78B/40/1B/09 + làm chằng cách khoảng từ trụ 471BĐ/78B/40/1B/09 đến trụ 471BĐ/78B/40/1B/09/01 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Tür trụ 471BĐ/78B/40/1B/09 đến trụ 471BĐ/78B/40/1B/09/01 NR 1P Chợ Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt FCO trụ 471BĐ/78B/40/1B NR 3P Bình Phú 1 (đầu NR 1P Chợ Rạch Gừa)	-Ngăn ngừa sự cố
22		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Lê Văn Tươi)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 471BĐ/72/01+FCO trụ 471-473BĐ/72 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ.
23		09h30	10h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Nguyễn Thành Măng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+LBFCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/73/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ.
24		10h30	11h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 3P Rạch Gừa (Khách hàng NTT Nguyễn Minh Long)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02 NR 3P Rạch Gừa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/02+LBFCO trụ 471BĐ/78B/31/01 NR 3P Rạch Gừa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		13h00	13h50	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01 NR 1P Đê Hậu (Khách hàng Cơ sở may mặc Ngọc Nhẫn)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01 NR 1P Đê Hậu	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/78B/31/04/01+FCO trụ 471BĐ/78B/31/04 NR 1P Đê Hậu	-Thay TI hạ thế định kỳ.

26		14h10	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Chung Kim Hoàng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Tân Định xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/133B/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay TI hạ thế định kỳ.
27		15h10	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiển (Khách hàng NTCN Võ Thành Công 8)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiển	-Áp Giồng Kiển xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/29B/09 NR 3P Giồng Kiển	-Thay TI hạ thế định kỳ.
28		16h10	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Nguyễn Thành Công (Khách hàng NTCN Võ Thành Công)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Nguyễn Thành Công	-Áp Giồng Kiển xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/132/38B/12 NR 1P NTCN Nguyễn Thành Công	-Thay TI hạ thế định kỳ.
29		07h00	16h30	Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Minh Thành (25 CN)	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 trạm 110kV Mô Cày và đưa ra khỏi vị trí vận hành -Cắt 6DS tại trụ 474-473MC/06 lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 480TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-SCTX

30		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 475MC/22/77 NR An Thạnh	-Tài trạm trụ 475MC/22/77 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475MC/22/77 NR An Thạnh	-Thay điện kế, TI định kỳ
31		10h00	11h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 475MC/22/120/43/38/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/43/38/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 475MC/22/120/43/38/1 và FCO tại trụ 475MC/22/120/43/38 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế, TI định kỳ
32		13h20	14h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 475MC/22/120/43/72/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/43/72/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 2x15kVA trụ 475MC/22/120/43/72/1 và FCO tại trụ 475MC/22/120/43/72 NR Tân Điền - Tân Phong	-Thay điện kế, TI định kỳ
33		15h10	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 475MC/22/120/43/25/15 NR Rạch Đồn - Lộ Giữa	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/43/25/15 NR Rạch Đồn - Lộ Giữa	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/22/120/43/25/15 NR Rạch Đồn - Lộ Giữa	-Thay điện kế, TI định kỳ
34		08h30	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Thay 3 sứ đỡ, chuyển dây pha từ đỉnh sứ xuống cổ sứ và buộc tia trụ 471BTh/171/34 NR Hòa Lợi -Thay xà cân thành xà lệch toàn phần trụ 471BTh/171/35 NR Hòa Lợi	-Tài các trụ 471BTh/171/34, trụ 471BTh/171/35 NR Hòa Lợi	-Xã Quới Điền	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser phân đoạn trụ 471-473BTh/88 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ - Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471BTh/171/35 NR Hòa Lợi	-Ngăn ngừa sự cố

35		13h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Đội Hotline- Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06CN)	-Chuyển dây pha từ đỉnh sứ xuống cổ sứ và buộc tia trụ 471BTh/171/38 NR Hòa Lợi -Thay xà cân thành xà lệch toàn phần các trụ 471BTh/171/36, trụ 471BTh/171/37 NR Hòa Lợi	-Tại các trụ 471BTh/171/38, trụ 471BTh/171/36, trụ 471BTh/171/37 NR Hòa Lợi	-Xã Quới Điền	-Khóa chế độ tự động lại Recloser phân đoạn trụ 471- 473BTh/88 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 1000kVA Công Ty TNHH Minh Tường Phát CĩTy trụ 473BTh/45/21/07/01 NR Khu dân cư Thị trấn (Công Ty TNHH Minh Tường Phát CĩTy; PB09050085485)	-Tại trụ 473BTh/45/21/07/01 NR Khu dân cư Thị trấn	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 1000kVA Công Ty TNHH Minh Tường Phát CĩTy trụ 473BTh/45/21/07/01 NR Khu dân cư Thị trấn -Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/45/21/07 NR Khu dân cư Thị trấn	-Bảo trì HTĐĐ
37		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 560kVA HKD Tân Dân Lợi trụ 478BTh/07/02 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền (HKD Tân Dân Lợi; PB09050091334)	-Tại trụ 478BTh/07/02 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 560kVA HKD Tân Dân Lợi trụ 478BTh/07/02 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền -Cắt 3LBFCO trụ 478BTh/07 tuyến 478 Thanh Phú - An Điền	-Bảo trì HTĐĐ
38		13h00	15h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) (CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai; PB09050084590)	-Tại trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 250kVA CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai trụ 477BTh/21/01 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Cắt 3LBFCO trạm 250KVA CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai trụ 475- 477BTh/21 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn) -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 475-477BTh/22 tuyến 476 (tuyến Thanh Phú - An Nhơn)	-Bảo trì HTĐĐ

39		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/12 đến tủ 472VLg/128/1/52 tuyến 472 Vĩnh Long -Tủ trụ 472VLg/128/1/44/01 đến tủ 472VLg/128/1/44/20 nhánh rẽ UBX An Bình	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
40		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 476CL/29/39 nhánh rẽ Long Hiệp	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
41		08h30	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Hưng 2B trụ 475BM/222/12 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/222/12 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Hưng 2B trụ 475BM/222/12 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị

42		10h00	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Hưng 1A trụ 475BM/222/2 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/222/2 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Hưng 1A trụ 475BM/222/2 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
43		13h00	14h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Hưng 1B trụ 475BM/222/15 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/222/15 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Hưng 1B trụ 475BM/222/15 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
44		14h30	16h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Hưng 1C trụ 475BM/222/24 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/222/24 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Hưng 1C trụ 475BM/222/24 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
45		08h00	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (06CN)	-Lắp mới TBA An Lương 6 50kVA, đưa vào vận hành + Sang lưới hạ thế trạm An Lương 2, An Lương 5 qua TBA An Lương 6 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/241/27 - tuyến 479 Phước Hòa. - Từ trụ 479PH/241/27A đến trụ 479PH/241/27A/1 - tuyến 479 Phước Hòa. - Từ trụ 479PH/241/27A/4 đến trụ HT7 - tuyến 479 Phước Hòa. - Từ trụ HT10 đến trụ HT22 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Lương A, xã Long Hồ.	-Cắt LBFCO NR An Lương trụ 479PH/241/4 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thực hiện theo Tờ Trình số 806/TTr-ĐLLH ngày 29/7/2026

46		08h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)+Đội Hotline-XNDVĐL Vĩnh Long (05CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp và thay công tơ định kỳ trạm 400kVA HKD Thanh Long Thanh Tùng-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060047918	-Tại trụ 472VLI/115-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.	-Cắt 3LBFCO NR Thanh Long Thanh Tùng trụ 472VLI/115-tuyến 472 Vũng Liêm. -Gỡ 3 Hotline đầu nhánh rẽ Thanh Long Thanh Tùng trụ 472VLI/115-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng.
47		13h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)+Đội Hotline-XNDVĐL Vĩnh Long (05CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 250kVA trạm Vinfast Long An-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060052862	-Tại trụ 472VLI/336/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp An Phú A, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO NR Vinfast Long An trụ 472VLI/336/1-tuyến 472 Vũng Liêm. -Gỡ 3 Hotline Vinfast Long An trụ 472VLI/336-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng.
48		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH Tư vấn & ứng dụng năng lượng 360 (02 CN)	- Kiểm định bảo trì trạm biến áp Nhà máy nước Mỹ An công suất 3x15KVA trụ 476CC/86/2 tuyến 476 Cỏ Chiên, theo TT02. -Tên KH: Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn - Mã khách hàng: PB10070035784001	- Tại trụ 476CC/86/2 tuyến 476 Cỏ Chiên, theo TT02.	- Áp Chợ xã Nhơn Phú	- Cắt 03 LBFCO NMN Mỹ An trụ 476CC/86/1 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Kiểm định, bảo trì thiết bị
49		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Nhà Máy Nước Mỹ An -Tên KH: Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn - Mã khách hàng: PB10070035784001	- Tại trạm 3x15KVA Nhà Máy Nước Mỹ An trụ 476CC/86/2 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Áp Chợ xã Nhơn Phú	- Cắt 03 LBFCO NMN Mỹ An trụ 476CC/86/1 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

50		08h00	11h00	- Điện lực Cái Nhum	- UBND xã Nhơn Phú cùng với đoàn thanh niên (5 người)	- Phát quang hành lang lộ giới đảm bảo an toàn giao thông, không để cây xanh của người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. (Theo đề nghị cắt điện số: 283/ĐN-UBND xã Nhơn Phú ngày 04/9/2026). - Công ty TNHH TM DV XD Điện Lộc Trường Phát đầu nối công trình XDM + Điện lực Cái Nhum kết hợp công tác.	- Vị trí phát quang đường tỉnh 902 dọc theo đường nhựa nhánh 3 pha trung thế Cái Cạn đến ngã ba Chí Hiếu từ trụ 474CC/37/7 đến trụ 474CC/37/30- tuyến 474 Cỏ Chiên	- Ấp Cái Cạn, ấp Phú Hòa xã Nhơn Phú	- Cắt 3LBFCO Cái Cạn tại trụ 474CC/37/6 tuyến 474 Cỏ Chiên	- Địa phương đề nghị cắt điện
51		08h00	11h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH TM DV XD Điện Lộc Trường Phát (04 CN)	- Căng khoảng dây đồng bọc CXH 25mm2 từ trụ 474CC/37/27 đến trụ 474CC/37/27/1B đầu nối vào lưới hiện hữu tại trụ 474CC/37/27 - Nhánh rẽ 22kV Cái Cạn - tuyến 474 Cỏ Chiên (Công trình XDM: Đường dây trung thế và TBA 320kVA cấp điện HKD Hồ Nhựt Trường)	- Từ trụ 474CC/37/27 đến trụ 474CC/37/27/1B - Nhánh rẽ 22kV Cái Cạn - tuyến 474 Cỏ Chiên (Công trình XDM)	- Ấp Phú Hòa xã Nhơn Phú	- Cắt 3LBFCO Cái Cạn tại trụ 474CC/37/6 tuyến 474 Cỏ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline)	Phát triển khách hàng (đính kèm VB rà soát VTTB của PKT số 2518/KT ngày 27/8/2026).
52		08h00	11h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH TM-DV Song Văn (04 CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA và phụ kiện trạm 3x50kVA DNTN Tây Sơn trụ 474CC/37/30/11/1 tuyến 474 Cỏ Chiên theo TT02.BCT. - Tên KH: HKD CSSX TÂY SƠN. - Mã khách hàng: PB10070036698	- Tại trạm 3x50kVA DNTN Tây Sơn trụ 474CC/37/30/11/1 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp Phú Quới xã Nhơn Phú	- Cắt 03 LBFCO Tây Sơn trụ 474CC/37/30/11 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Kiểm định định kỳ thiết bị

53		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA Cơ Sở Gạch Ngói Nam Sơn. - Tên KH: Cơ Sở Gạch Ngói Nam Sơn. - Mã khách hàng: PB10070008298001	- Tại trạm 25kVA Cơ Sở Gạch Ngói Nam Sơn trụ 474CC/37/T12/1 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú	- Cắt CB+FCO trạm Cơ Sở Gạch Ngói Nam Sơn trụ 474CC/37/T12/1 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
54		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp và thay công tơ định kỳ trạm 320kVA HKD Nguyễn Văn Thái. - Tên KH: HKD Nguyễn Văn Thái - Mã khách hàng: PB10070036537001	- Tại trụ 474CC/37/13/2A tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú	- Cắt 3LBFCO HKD Nguyễn Văn Thái tại trụ 474CC/37/13/1A - tuyến 474 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
55		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cà.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cà	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
56		08h00	13h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty TNHH MTV XD Dương Tâm (4CN)	- Căng dây và đấu nối đường dây 12,7kV cấp điện cho trạm HKD Nguyễn Văn Ba CS 25kVA - Theo VB rà soát của PKT số 2617/KT ngày 07/9/2026	- Tại trụ 473TB/T105/43 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Ổng Đốc trụ 473TB/105 tuyến 473 Tam Bình (vị trí không đủ điều kiện thi công hotline theo VB số 2623/XNDVVL-HL ngày 28/07/2026 của Xí nghiệp DVĐL Vĩnh Long).	- Phát triển khách hàng
57		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ ấp 4 Hòa Hiệp tuyến 479 Tam Bình	- Từ trụ 479TB/122 đến trụ 479TB/P122/70 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 8, ấp 9, xã Hòa Hiệp	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

58		08h00	13h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Thay công tơ định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm trạm Công ty Phương Nam Đại Phát	- Tại trụ 472BM/T477/1 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Ngò Túng Châu, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF Công ty Phương Nam Đại Phát trụ 472BM/477 tuyến 472 Bình Minh	- Thay định kỳ HTĐĐ
59		09h00	15h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Thay công tơ định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm trạm HKD Bùi Đình Dzu	- Tại trụ 471TB/P107/2 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Lưu Văn Liệt, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF HKD Bùi Đình Dzu trụ 471TB/P107/2 tuyến 471 Tam Bình	- Thay định kỳ HTĐĐ
60		11h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Thay công tơ định kỳ đo đếm trạm Chùa Phước Hưng	- Tại trụ L48/T61/P30/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+3FCO trạm Chùa Phước Hưng trụ L48/T61/P30/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
61		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số: 1375/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 07/09/2026.	- Từ trụ L45/P269/3 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Địa phương đề nghị cắt điện.
62		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	- Dựng trụ đệm lưới trung thế và lắp xà, sứ, thu hồi trụ, từ trụ L45/P269/3 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Từ trụ L45/P269/3 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- ĐTXD 2026.
63		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Giồng Gòn trụ L45/P269/15 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Giồng Gòn trụ L45/P269/15 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
64		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Giồng Gòn 2 trụ L45/P269/20 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Giồng Gòn 2 trụ L45/P269/20 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt LBF Giồng Gòn trụ L45/P269/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ

65		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Địa Giữa 2 trụ L45/T274/20 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Địa Giữa 2 trụ L45/T274/20 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Địa Giữa 2 trụ L45/T274/20 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
66		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Vĩnh Thạnh 3 trụ L45/284 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Thạnh 3 trụ L45/284 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Thạnh 3 trụ L45/284 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
67		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
68		06h00	17h30	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Chuyển nguồn từ tuyến 482 Sông Hậu qua tuyến 471 Tân Quới đến Rec Tân Phước.	- Tại trụ 471TQ/91, trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.	- Ấp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt Rec Tân Phước trụ 471TQ/91 tuyến 471 Tân Quới; - Cắt DS Tân Phước trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.	- Chuyển nguồn
69		06h00	17h30	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)		- Tại trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới.	- Ấp An Thới, xã Tân Lược	- Đóng Rec Cầu Xã Hội trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới.	- Chuyển nguồn
70		06h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- UBND xã Tân Quới + Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Tân Thuận, Tân Phước, Tân Hòa, Tân Hiệp, xã Tân Quới, theo công văn số: 136/UBND-KT, ngày 28/8/2026 của xã Tân Lược.	- Từ trụ 471TQ/40 đến trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới.	- Xã Tân Quới	- Cắt LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -1 trụ 471TQ/38 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 471TQ/41/6 tuyến 471 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Tân Quới -1 trụ 471TQ/41/5 tuyến 471 Tân Quới. - Cắt Rec Tân Phước trụ 471TQ/91 + DS Tân Phước trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới .	- Địa phương đề nghị cắt điện

71		06h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TMSX XD Mai Nguyễn (08CN)	- Căng dây đầu nối đường dây XDM từ 1 pha lên 3 pha thuộc nhánh rẽ Tân Hòa tuyến 471 Tân Quới; (Công trình ĐTXD năm 2026).	-Tủ trụ 471TQ/53 đến trụ 471TQ/53/6 tuyến 471 Tân Quới.;	- Xã Tân Quới	- Cắt LBS Chòm Yên trụ 471TQ/39 tuyến 479 Tân Quới; - Cắt DS Chòm Yên -1 trụ 471TQ/38 tuyến 471 Tân Quới; - Kiểm tra LBS Tân Quới trụ 471TQ/41/6 tuyến 471 Tân Quới đang ở vị trí cắt; - Cắt DS Tân Quới -1 trụ 471TQ/41/5 tuyến 471Tân Quới. - Cắt Rec Tân Phước trụ 471TQ/91 + DS Tân Phước trụ 471TQ/90 tuyến 471 Tân Quới .	- Công trình ĐTXD
72		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Tủ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	13h00	-Điện lực Châu Thành +Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (06 CN)	Phát quang lưới trung, hạ thế (kết hợp cắt điện công tác)	-Tủ trụ 476-479LD/112/T28/P2/02 đến 476-479LD/112/T28/P2/31	-ấp Rạch Kinh Phường Hòa Thuận	-Cắt 03LBFCO Phân đoạn Xử Lý Nước TP tại trụ 476-479LD/112/T28/P2/01. -Cắt LBS Ngải Lợi tại trụ 472TV/T97/P13/T62/1A -Cắt 3DS Ngải Lợi tại trụ 472TV/T97/P13/T62/01	-ĐTXD
74		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Chùa Mỏ Neo từ trụ 474TV/51 đến trụ 474TV/T51/T9/P4/22/51	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
75		08h00	9h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Đại Thôn 5 tại trụ 472TV/72 tuyến 472TV	-ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Đại Thôn 5 tại trụ 472TV/72. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng

76		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tải thùng CB-ĐK Trạm Kênh Đường Trâu tại trụ 472TV/P41/10 tuyến 472TV	-ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Kênh Đường Trâu tại trụ 472TV/P41/10. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
77		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tải thùng CB-ĐK Trạm Hương Phụ A tại trụ 474TV/T51/T9/10 tuyến 474TV	-ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Hương Phụ A tại trụ 474TV/T51/T9/10. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
78		13h30	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tải thùng CB-ĐK Trạm Thầy Phán 2 tại trụ 474TV/T105/10 tuyến 474TV	-ấp Giồng Lức, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Thầy Phán 2 tại trụ 474TV/T105/10. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
79		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tải thùng CB-ĐK Trạm Thầy Phán 3 tại trụ 474TV/T105/28 tuyến 474TV	-ấp Giồng Lức, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Thầy Phán 3 tại trụ 474TV/T105/28. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng

80		08h00	13h00	-Điện lực Châu Thành +Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việc Vĩnh Long (10 CN)	-Lắp mới HTĐĐ ranh giới TI 150/5 (02 cấp 300 và 150/5) và LBS + 06 DS để kết vòng đảm bảo độ tin cậy cấp điện thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026 (3DS lắp trụ 82 và 85, LBS và HTĐĐ lắp trụ 83 và 84) - Khi kết thúc công tác, trước khi đăng ký tái lập điện. Lãnh đạo Điện lực báo cáo đầy đủ nội dung về Ca trực điều độ đương ca: + Bản vẽ sơ đồ đơn tuyến lãnh đạo Điện lực Trà Vinh, Châu Thành ký và ban hành (đính kèm hình chụp HTĐĐ ranh giới và LBS + 06 DS lắp mới) + Điện lực Châu Thành thực hiện đo đồng vị pha theo mẫu quy định tại 3DS lắp mới trụ 472TV/T97/P13/T62/82 + Điện lực Trà Vinh+Châu Thành thực hiện đo tải thực tế để thay thế cỡ chì phù hợp cho 03LBFCO Phân đoạn Xử Lý Nước TP tại trụ 476-479LD/112/T28/P2/01 đảm bảo đóng kết vòng	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T62/82 đến trụ 472TV/T97/P13/T62/85	-ấp Rạch Kinh Phường Hòa Thuận	-Cắt 03LBFCO Phân đoạn Xử Lý Nước TP tại trụ 476-479LD/112/T28/P2/01. -Cắt LBS Ngải Lợi tại trụ 472TV/T97/P13/T62/1A -Cắt 3DS Ngải Lợi tại trụ 472TV/T97/P13/T62/01	-ĐTXD
81		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành +Điện lực Trà Vinh	-Điện lực châu Thành (02 CN)	-Thay LA định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T62/P18/08	-ấp Rạch Kinh Phường Hòa Thuận	-Cắt 03LBFCO Phân đoạn Xử Lý Nước TP tại trụ 476-479LD/112/T28/P2/01. -Cắt LBS Ngải Lợi tại trụ 472TV/T97/P13/T62/1A -Cắt DS Ngải Lợi tại trụ 472TV/T97/P13/T62/01	-SCTX

82		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 475-478DT-8/P108/P11/30 đến trụ 478-475DT-8/P109/P11/68, nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
83		08h30	13h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (5CN)	-Thay 01 bộ chằng trung áp mọt sét, chỉnh trụ trung áp nghiêng 477DT/P249/8/20, căng dây trung áp chùng từ trụ 477DT/P249/8/20 đến trụ 477DT/P249/8/21, nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Tủ trụ 477DT/P249/8/20 đến trụ 477DT/P249/8/21, nhánh Cầu Vĩnh Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Cắt 3LBFCO Cầu Vĩnh Khánh trụ 477DT/P249/01 (478DTh)	-Khắc phục vận hành
84		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	-Dựng trụ chèn, thay đà, dùng dây từ trụ 476DT/(153 -170) sang lưới hạ áp (dựng mới 2 vị trí trụ 476DT/154,163A. Đã cắt điện bàn giao cho ĐVTC thực hiện công trình 3 lần. Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận Ca trực công tác không làm thay đổi thứ tự, đồng vị pha và báo cáo khối lượng công việc thực hiện đảm bảo bao nhiêu % nội dung đăng ký, trường hợp tồn tại báo cáo lý do và dự kiến số lần cắt điện và thời gian đăng ký KH thực hiện để hoàn thành công trình	- Tủ trụ 476DT/(153 -170), trực chỉnh tuyến 476 Duyên Trà	-Ấp 11 xã Long Hữu	- Cắt 3 DS Áp 11 trụ 476DT/152 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A Đóng đăng áp 479CN đến LBS Hiệp Thạnh 06h30 thao tác MC 476DT để cắt 3DS Áp 11	-ĐTXD

85		08h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (05 CN)	- Thay TI và điện kế định kỳ trạm NT Lương Thanh Lắm; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ trụ 473DT/T153/T85/T26B/(01-04), 473DT/T153/T85/T26B/04/01 nhánh 22kV NT Lương Thanh Lắm, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Lương Thanh Lắm trụ 473DT/T153/T85/26B	-Thay thế HTĐĐ, VH thuê
86		10h15	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	- Thay TI và điện kế định kỳ trạm	-Tại thùng CD + ĐK trạm NT Phạm Văn Một trụ 473DT/T153/P43/T33A/02, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Phạm Văn Một trụ 473DT/T153/P43/T33A/02	-Thay thế HTĐĐ
87		13h00	14h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	- Thay điện kế mất kết nối đo xa trạm	-Tại thùng CD + ĐK trạm Vàm Láng Nước 5 trụ 476DT/226/P44A/08/14, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Bảo xã Long Hữu	- Cắt CB + 3FCO trạm Vàm Láng Nước 5 trụ 476DT/226/P44A/08/14	-Thay thế HTĐĐ
88		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T153/T85/P21/01 nhánh NT Lê Thị Gấm, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Lê Thị Gấm trụ 473DT/T153/T85/21	-Bảo dưỡng VH thuê
89		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T153/T85/T16/01 nhánh Phạm Văn Xa, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt CB trạm Phạm Văn Xa trụ 473DT/T153/T85/T16/01 - Cắt FCO Phạm Văn Xa trụ 473DT/T153/T85/16	-Bảo dưỡng VH thuê

90		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T153/T73/03 nhánh NT Võ Long Thuần, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	-Cắt 3LBFCO NT Võ Long Thuần trụ 473DT/T153/T73/02	-Bảo dưỡng VH thuê
91		15h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T153/P72/05 nhánh Đỗ Thanh Bình, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	-Cắt LBFCO Đỗ Thanh Bình trụ 473DT/T153/P72/01	-Bảo dưỡng VH thuê
92		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 471-472-473-474CN/01 đến trụ 471-473CN/146 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
93		08h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Công ty TNHH Xây Lấp 19/5 (04CN)	-Lắp lại FCO, thay cáp phốt do bị ngắn trạm Giồng Giữa 3	-Tại trạm Giồng Giữa 3 trụ 479TR/P216/140.	-Xã Đại An	-Cắt LBS Mé Rạch B trụ 479TR/P216/01. -Cắt 3DS1 Mé Rạch B trụ 479TR/216. -Cắt LBS NT Mé Rạch B- Định An trụ 479TR/P216/T139/12. -Cắt 3DS1 NT Mé Rạch B- Định An trụ 479TR/P216/T139/11.	-ĐTXD
94		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02 CN)	-Điều chỉnh điện áp MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Lữ Văn Sây trụ 479TR/P216/P113/02.	-Xã Đại An	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Lữ Văn Sây trụ 479TR/P216/P113/02.	-Ngăn ngừa sự cố.

95		10h15	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Lâm Thị Sê trụ 479TR/P216/P129/01.	-Xã Đại An	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Lâm Thị Sê trụ 479TR/P216/P129/01.	-Ngăn ngừa sự cố.
96		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
97		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
98		08h00	15h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (5CN)	-Nâng công suất đi dờn TBA, thay hệ thống đo đếm trạm Ngãi Hưng 2 từ 1x50kVA lên 1x100kVA và thu hồi MBA 50kVA hiện hữu	-Tủ trụ 476TV/T214/T82/29 đến trụ 476TV/T214/T82/30 nhánh trung áp 12,7kV Ngãi Hưng thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt LBFCO Ngãi Hưng trụ 476TV/T214/T72/15 nhánh trung áp 22kV Ngãi Chánh 4 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-SCTX
99		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Kinh A3	-Tại thùng CD+ĐK trạm Kinh A3 tại trụ 473CK/P168/93	-Xã Tân An	-Cắt CB + 3FCO trạm Kinh A3 tại trụ 473CK/P168/93	-Thay không đo xa
100		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Huỳnh Văn Ngoan	-Tại thùng CD+ĐK trạm Huỳnh Văn Ngoan tại trụ 478TV/T158/P13/01	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Huỳnh Văn Ngoan tại trụ 478TV/T158/P13/01	-Thay không đo xa

101		10h30	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Hương Lộ 7	-Tải thùng CD+ĐK trạm Hương Lộ 7 tại trụ 478TV/T158/09	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Hương Lộ 7 tại trụ 478TV/T158/09	-Thay không đo xa
102		13h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Rạch Cát 4A	-Tải thùng CD+ĐK trạm Rạch Cát 4A tại trụ 478TV/P228/P62/P30/28	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Rạch Cát 4A tại trụ 478TV/P228/P62/P30/28	-Thay không đo xa
103		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Tân Định 1	-Tải thùng CD+ĐK trạm Tân Định 1 tại trụ 478TV/P228/P62/37	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Tân Định 1 tại trụ 478TV/P228/P62/37	-Thay định kỳ
104		16h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Lê Văn Trường (TI đến hạn năm 2031)	-Tải thùng CD+ĐK trạm Lê Văn Trường tại trụ 478TV/P228/P62/T47/T54/01	-Xã Bình Phú	-Cắt LBFCO trạm Lê Văn Trường tại trụ 478TV/P228/P62/T47/54	-Thay không đo xa
105		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Đại Đức và các nhánh rẽ	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
106		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

107		08h00	11h00	-Điện lực Cầu Kè+Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Vĩnh Long	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Ép 03 kếp quay và đấu nối 03 kếp hotline trạm biến áp 3 pha 1x250kVA trạm sạc V- Green Kinh Xáng. Đã thực hiện rà soát VTTB đúng quy định theo văn bản số 5492/PCVL-KT ngày 16/06/2026	-Tại trụ 478CK/70 trực chính tuyến 478CK	-Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	-Đường dây 22kV tuyến 478CK (thi công bằng phương pháp hotline) -Off Relay 79 tại tủ MC 478 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 478CK)	-KH yêu cầu
1	Thứ Tư 23/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/140 đến trụ 474-479BTre/178 tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/140 đến trụ 474-479BTre/178 tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 479BTre/156/12/01 đến trụ 479BTre/156/12/74 NR Bến Tranh và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 479BTre/156/12/01 đến trụ 479BTre/156/12/74 NR Bến Tranh và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Di dời MBA 50kVA trụ 475AH/97/103A/38 về trụ 475AH/97/103A/37 (mới), thu hồi lưới hạ thế từ trụ 475AH/97/103A/37 (cũ)-475AH/97/103A/38, kéo dây hạ thế từ trụ 475AH/97/103A/37 (mới)-475AH/97/103A/38, từ trụ 475AH/97/103A/37 (mới)-HT36a, dời kiện kê khách hàng từ trụ 475AH/97/103A/37 (cũ) về trụ HT36a, thu hồi trụ 475AH/97/103A/37 (cũ) thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/38 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Trụ 475AH/97/103A/38, trụ 475AH/97/103A/37 (mới), từ trụ 475AH/97/103A/37 (cũ)-475AH/97/103A/38, từ trụ 475AH/97/103A/37 (mới)-475AH/97/103A/38, từ trụ 475AH/97/103A/37 (mới)-HT36a thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/38 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Áp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/103A/23A NR Mỹ Phú - Phú Luông -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/103A/38 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Xử lý mất an toàn
4		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/56/30/01-475AH/97/55/56/30/32 NR Khánh Hội Đông Tây và các NR đầu vào	-Xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR áp Tân Qui	-Tủ trụ 475AH/97/103A/08/01-475AH/97/103A/08/16 NR áp Tân Qui	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
6		08h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (06CN)	-Cắt lưới hạ thế trụ 6b đến trụ 475CL/332/48/11P/04T thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA 475CL/332/48/11P/04T NR Cầu Thanh Trung -Kéo dây hạ thế ABC 3x50 từ trụ 475CL/332/48/11P/07T trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung đến trụ 6b đến trụ 475CL/332/48/11P/04T thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA 475CL/332/48/11P/04T NR Cầu Thanh Trung -Chuyển lưới hạ thế từ trụ 6b đến trụ 11b thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA 475CL/332/48/11P/04T sang nhận điện trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh	-Lưới hạ thế trụ 6b đến trụ 475CL/332/48/11P/04T thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA 475CL/332/48/11P/04T NR Cầu Thanh Trung -Tủ trụ 475CL/332/48/11P/07T trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung đến trụ 6b đến trụ 475CL/332/48/11P/04T thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA 475CL/332/48/11P/04T NR Cầu Thanh Trung	-Áp Thanh Trung -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/332/48/11P/07T NR Cầu Thanh Trung -Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA 475CL/332/48/11P/04T NR Cầu Thanh Trung	-Xử lý non quá tải
7		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 15kVA trụ 473GTROM/47 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm 15kVA trụ 473GTROM/47 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 15kVA trụ 473GTROM/47 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
8		09h30	10h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 15kVA trụ 475GTROM/18/48 nhánh rẽ Bình Lợi	-Tại trạm 15kVA trụ 475GTROM/18/48 nhánh rẽ Bình Lợi	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 15kVA trụ 475GTROM/18/48 nhánh rẽ Bình Lợi	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

9		11h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 2x15kVA trụ 473GTROM/175/06/16/03 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-Tại trạm 2x15kVA trụ 473GTROM/175/06/16/03 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 2x15kVA trụ 473GTROM/175/06/16/03 nhánh rẽ áp 4 Hưng Nhượng	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
10		13h30	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ Thuận Điền	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
11		15h00	16h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điền	-Tại trạm 25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 73 nhánh rẽ Thuận Điền	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Xử lý mối nối lèo tại trụ hạ thế 10a, ép lại mối nối dây pha tại khoảng trụ 2a, 3a, 7a, 8a; cố định dây trung hòa tại trụ hạ thế 6a; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 1a, 3a, 7a, 8a; căng dây chùng từ trụ hạ thế 3a đến trụ 7a; sửa trụ hạ thế bị nghiêng 3a; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 5a; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/303 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/303 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/303 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm	-Giám TTĐN

13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 474-471BTri/01 đến trụ 474-471BTri/165 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay chằng, thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT12m trụ 475BTri/161/48/08/06; Thu hồi LBFCO trụ 475BTri/161/48/08/08; Nâng cao dây trung hòa trụ 475BTri/161/48/08/09 NR Lộ Nhon Hung. -Lắp 1LBFCO trụ 475BTri/161/48/08 NR Tân Hưng.	-Tủ trụ 475BTri/161/48/08 NR Tân Hưng đến trụ 475BTri/161/48/08/09 NR Lộ Nhon Hung.	-Xã An Hiệp.	-Cắt LBFCO trụ 475BTri/161/48/08/08 NR Lộ Nhon Hung. -Cắt CB+FCO trụ 475BTri/161/48/08/04 NR Lộ Nhon Hung. -Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng. -Cắt FCO trụ 475BTri/161/48/09 NR Tân Hưng. -Tháo kẹp hotline trụ 475BTri/161/48/08 NR Tân Hưng.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Ép lại lều hạ thế trụ 475BTri/161/48/02, 475BTri/161/48/09; Tăng cường tiếp đất trụ 475BTri/161/48/02, 475BTri/161/48/12, 475BTri/161/48/13/03; Thay chằng trụ 475BTri/161/48/13/03; Thay trụ BTV bằng trụ BTLT7,5m trụ 3/2 trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/09/01 NR Tân Hưng. -Cắt FCO trụ 475BTri/161/48/09 NR Tân Hưng.	-Ngăn ngừa sự cố.
16		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Ép lại mối nối hạ thế trụ 17; Tăng cường tiếp đất trụ 17/2, 17/5, 17/1/6; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.

17		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ hạ thế 02, 04, 06 thuộc trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 475BTri/161/01/96 NR An Qui.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
18		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ hạ thế 02 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/28/4 NR Sông Tân Khai.	-Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/28/4 NR Sông Tân Khai.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/161/48/28/4 NR Sông Tân Khai.	-Giải quyết dịch vụ khách hàng
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Cui 2	-Tủ trụ 472BĐ/03/99/67B/01 đến trụ 472BĐ/03/99/67B/38 NR 3P Giồng Cui 2	-Xã Thanh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN.
20		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Thay 3 kếp wire, hotline + Bảo trì 3FCO, 3LA trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/22 NR 3P Giồng Cui 1	-Trụ 472BĐ/03/60B/18/22 NR 3P Giồng Cui 1	-Xã Thanh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/60B/18 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thanh Trị (đầu NR 3P Giồng Cui 1)	-Ngăn ngừa sự cố.
21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Thay 3 kếp wire, hotline + Bảo trì 3FCO, 3LA trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/99/67B/38 NR 3P Giồng Cui 2	-Trụ 472BĐ/03/99/67B/38 NR 3P Lộ Giồng Cui 2	-Xã Thanh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/03/99/67B NR 3P Thanh Phước - Đại Hòa Lộc - Thanh Trị (đầu NR 3P Giồng Cui 2)	-Ngăn ngừa sự cố.

22		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Cui 1	-Tủ trụ 472BĐ/03/60B/18/01 đến trụ 472BĐ/03/60B/18/22 NR 3P Giồng Cui 1	-Xã Thanh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
23		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/60B/10/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/60B/10/01 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Áp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472BĐ/60B/10/01+FCO trụ 472BĐ/03/60B/10 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Thay TI hạ thế định kỳ.
24		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/16A/01 NR 3P Giồng Cui 1 (Khách hàng NTCN Phạm Tấn Hòa 3)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/16A/01 NR 3P Giồng Cui 1	-Áp Bình Huệ 2 xã Thanh Phước	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/03/60B/18/16A/01+3LB FCO trụ 472BĐ/03/60B/18/16A NR 3P Giồng Cui 1	-Thay TI hạ thế định kỳ.
25		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TÁGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Võ Văn Chương)	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475BĐ/08/10/01 NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
26		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TÁGS Việt Tiến (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Liên Đoàn)	-Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01 NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BĐ/08/22/01+3FCO trụ 475BĐ/08/22 NR 3P TÁGS Việt Tiến	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
27		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 2x50kVA, thay CB, HTĐĐ, cáp lực và bổ sung tiếp địa tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/30/07 NR An Qui nổi dài	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/30/07 NR An Qui nổi dài	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/113/37/30/07 NR An Qui nổi dài	-Ngăn ngừa sự cố
28		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 475MC/22/51/34 NR lộ 30/4	-Tại trạm trụ 475MC/22/51/34 NR lộ 30/4	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/51/34 NR lộ 30/4	-Thay điện kế, TI định kỳ

29		10h00	11h20	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Thay điện kế, TI định kỳ
30		13h20	14h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Tài trạm trụ 475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Thay điện kế, TI định kỳ
31		07h40	08h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Thị Kim Diệp trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thạnh	-Tài trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thạnh	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Thị Kim Diệp trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thạnh -Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/24 NR An Thạnh	-Thay công tơ định kỳ
32		09h00	10h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA Công ty TNHH Sản xuất Bánh mì Tân Dân Lợi trụ 473BTh/34/06/01 NR 22kV Cống Đá	-Tài trụ 473BTh/34/06/01 NR 22kV Cống Đá	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty TNHH Sản xuất Bánh mì Tân Dân Lợi trụ 473BTh/34/06/01 NR 22kV Cống Đá -Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/34/06 NR 22kV Cống Đá	-Thay công tơ định kỳ
33		10h30	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công định kỳ trạm 25kVA CSNT Đặng Văn Triều trụ 477BTh/15/01P (số cũ) tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền	-Tài trụ 477BTh/15/01P (số cũ) tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Đặng Văn Triều trụ 477BTh/15/01P (số cũ) tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền -Cắt FCO trụ 478BTh/16 tuyến 478 Thạnh Phú - An Điền	-Thay công tơ định kỳ
34		13h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công định kỳ trạm 25kVA CSNT Phạm Văn Sanh trụ 478BTh/45/10/01P NR Kinh Mới	-Tài trụ 478BTh/45/10/01P NR Kinh Mới	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Phạm Văn Sanh trụ 478BTh/45/10/01P NR Kinh Mới -Cắt FCO trụ 478BTh/45/10 NR Kinh Mới	-Thay công tơ định kỳ
35		14h15	15h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công định kỳ trạm 25kVA CSNT Phạm Thị Hận trụ 478BTh/45/10/01T NR Kinh Mới	-Tài trụ 478BTh/45/10/01T NR Kinh Mới	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 25kVA CSNT Trần Thị Mãnh trụ 478BTh/45/10/01T NR Kinh Mới	-Thay công tơ định kỳ

36		15h45	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA CSNT Trần Thị Mãnh trụ 478BTh/45/12/01 NR Kinh Mới	-Tài trụ 478BTh/45/12/01 NR Kinh Mới	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Trần Thị Mãnh trụ 478BTh/45/12/01 NR Kinh Mới -Cắt FCO trụ 478BTh/45/12 NR Kinh Mới	-Thay công tơ định kỳ
37		07h30	12h30	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kể từ trụ cũ lên trụ dựng mới thuộc trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/06 nhánh rẽ Cống Bà Bông	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/06 nhánh rẽ Cống Bà Bông	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/06 nhánh rẽ Cống Bà Bông	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
38		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế, sang thùng điện kể từ trụ cũ lên trụ dựng mới thuộc trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/14 nhánh rẽ Cống Bà Bông	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/14 nhánh rẽ Cống Bà Bông	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471CL/30/06B/14 nhánh rẽ Cống Bà Bông	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

39		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (3CN)	- Khắc phục hệ thống tiếp địa các trạm công cộng không đạt tiêu chuẩn vận hành: 1/ Trạm Phú Thịnh 3 trụ 475BM/248/21 tuyến 475 Bình Minh. 2/ Trạm Phú Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh. 3/ Trạm Phú An 2 trụ 475BM/297/13 tuyến 475 Bình Minh. 4/ Trạm Phú An 2A trụ 475BM/297/9 tuyến 475 Bình Minh. 5/ Trạm Phú An 1A trụ 477BM/285 tuyến 477 Bình Minh. 6/ Trạm Phú Thịnh 5B trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình Minh. 7/ Trạm Phú Hưng 1 trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/248/21 tuyến 475 Bình Minh, trụ Phú Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh, trụ 475BM/297/13 tuyến 475 Bình Minh, trụ 475BM/297/9 tuyến 475 Bình Minh, trụ 477BM/285 tuyến 477 Bình Minh, trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình Minh, trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Quản tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 - 474 Vũng Liêm- Tuyến 479 Phước Hòa - Tuyến 478 Vĩnh Long - Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
42		08h30	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Giồng Dài 8 trụ 471CC/261/54/50 tuyến 471 Cổ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 471CC/261/54/50 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp Giồng Dài xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO trạm Giồng Dài 8 trụ 471CC/261/54/50 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện

43		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Tân Qui 2-2 trụ 473CC/339/18 tuyến 473 Cỏ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/339/18 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Tân Qui xã Tân Long Hội.	- Cắt CB + FCO trạm Tân Qui 2-2 trụ 473CC/339/18 tuyến 473 Cỏ Chiên	- Xử lý kiểm khuyết lưới điện
44		08h00	12h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH Tư vấn & ứng dụng năng lượng 360 (03 CN)	- Kiểm định bảo trì trạm biến áp Nhà máy nước Mỹ Phước 1, công suất 3x25KVA trụ 473CC/P46/1 tuyến 472 Cỏ Chiên, theo TT02.BCT	- Tại trụ 473CC/P46/1 tuyến 472 Cỏ Chiên, theo TT02.BCT.	- Ấp Cái Kè xã Nhơn Phú	- Cắt CB + 03FCO trạm Nhà máy nước Mỹ Phước 1 công suất 3x25KVA trụ 473CC/P46/1 tuyến 472 Cỏ Chiên. -Tháo 03 hotline đường dây 22KV Nhà máy nước Mỹ Phước 1, tại trụ 473-471CC/46 tuyến 472 Cỏ Chiên.(Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline Điện lực tự tháo gỡ Hotline)	- Kiểm định định kỳ thiết bị
45		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, 478, 480 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
46		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Trung Trĩ 5 (50kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T59/15 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Trĩ 5 (50kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T59/15 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Trĩ, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Trung Trĩ 5 (50kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T59/15 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

47		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Nung 4A (15kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T59/P13/5 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Rạch Nung 4A (15kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T59/P13/5 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Nung 4A (15kVA) trụ 471VLI/T118/T27/T59/P13/5 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
48		13h00	16h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Nung 2 (37,5kVA) trụ 471VLI/T52/P60/T47/T3/2 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Nung 3 (15kVA) trụ 471VLI/T52/P60/T47/P3/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Rạch Nung 2 (37,5kVA) trụ 471VLI/T52/P60/T47/T3/2 tuyến 471 Vũng Liêm - Tại trạm Rạch Nung 3 (15kVA) trụ 471VLI/T52/P60/T47/P3/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Rạch Nung trụ 471VLI/T52/P60/47 tuyến 471 Vũng Liêm	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
49		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Xuân Minh 1A (25kVA) trụ 473VLI/P103/11 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Xuân Minh 1A (25kVA) trụ 473VLI/P103/11 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp Xuân Minh, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Xuân Minh 1A (25kVA) trụ 473VLI/P103/11 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
50		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Trung Hậu 2 (50kVA) trụ 471VLI/T118/P34/P16/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Hậu 2 (50kVA) trụ 471VLI/T118/P34/P16/18 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Hậu, xã Quới An	- Cắt CB + FCO +tháo hotline trạm Trung Hậu 2 (50kVA) trụ 471VLI/T118/P34/P16/18 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

51		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm An Hòa (15kVA) trụ 471VLI/T118/P34/T16/31 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm An Hòa (15kVA) trụ 471VLI/T118/P34/T16/31 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Phước Thọ, xã Quới An	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm An Hòa (15kVA) trụ 471VLI/T118/P34/T16/31 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
52		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Trường Thọ 3A (37,5kVA) trụ 471VLI/T118/P34/T32/27 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trường Thọ 3A (37,5kVA) trụ 471VLI/T118/P34/T32/27 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Phước Thọ, xã Quới An	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Trường Thọ 3A (37,5kVA) trụ 471VLI/T118/P34/T32/27 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
53		08h30	15h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thể định kỳ trạm Nước đá An Thới 1 trụ M42/P228/P5A/10 tuyến 474 Bình Minh (Mã khách hàng PB10020017981). '- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thể định kỳ trạm Nước đá An Thới 2 trụ M42/P228/10 tuyến 474 Bình Minh (Mã khách hàng PB10020017979).	- Tại trạm Nước đá An Thới 1 trụ M42/P228/P5A/10 tuyến 474 Bình Minh. '- Tại trạm Nước đá An Thới 2 trụ M42/P228/10 tuyến 474 Bình Minh.	- Ấp An Thới, xã Ngải Tứ.	- Cắt 3LBF Nước Đá An Thới trụ 472-474BM/228 tuyến 474 Bình Minh.	- HTĐĐ
54		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
55		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

56		07h00	10h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH MTV TV-TK Điện Hào Quang (4CN)	-Căng dây và đấu nối lưới hạ thế XDM cấp điện cho khu đất phân lô theo đề nghị khách hàng Lâm Nhật Nguyên	-Tại trụ a5 thuộc lưới hạ thế trạm Dương Quang Đông trụ 473TV/P84/P5/T3/09 nhánh 22KV Khóm 4 Phường 5 tuyến 473TV, Phường Hòa Thuận	-Phường Hòa Thuận	-Cắt CB + 03FCO trạm Dương Quang Đông trụ 473TV/P84/P5/T3/09	-KH yêu cầu
57		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Chợ Hưng Mỹ từ trụ 472TV/T97/P13/50 đến trụ 472TV/T97/P13/P50/38	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành+Xí nghiệp lưới điện Cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu coss thiết bị 3DS1 Vũ Đình Liệu	-Tại số 474TV/21 đường dây 22kV tuyến 474TV.	-Xã Châu Thành	-Off Relay 79 tại tủ MC 474 trạm 110kV Trà Vinh -Cắt Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22. -Cắt 3DS1 Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/21	-Ngăn ngừa sự cố
59		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu coss thiết bị 3DS2 Vũ Đình Liệu	-Tại trụ số 474TV/23 đường dây 22kV tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/08 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 475TV). -Cắt Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22. -Cắt 3DS2 Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/23.	-Ngăn ngừa sự cố
60		9h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080054762; Hộ KD Quốc Ngân 2)	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/03 tuyến 472TV	-ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh	-Cắt CB trạm Quốc Ngân 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/03. -Cắt 03 LBFCO Quốc Ngân 2 trụ 472TV/T97/P13/P149/T25/1A. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng

61		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB2-ĐK (Công cộng) Trạm Rạch Ngựa 1 tại trụ 472TV/T97/P13/220 tuyến 472TV	-ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa	-Cắt 02 CB+FCO trạm Rạch Ngựa 1 tại trụ 472TV/T97/P13/220. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
62		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 475-478DT-8/P108/28 đến trụ 478-475DT-8/P109/T28/38, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D (MG-2x12-KH): 05 vị trí, thay trụ BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 12m-M12-ba: 02 vị trí, chuyển dây trung, hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 478-475DT-5/T64A/17 đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	-Tủ trụ 478-475DT-5/T64A/17 đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	-Cắt 3LBFCO La Bang Chùa trụ 478-475DT-5/T64A/02 (475DT)	-Công trình ĐTXD
64		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Tháp ngọn trụ BTLT 2x12m-2D (MG-2x12-KH): 11 vị trí, thay trụ BTLT 7,5m bằng trụ BTLT 12m-M12-ba: 05 vị trí, chuyển dây trung, hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	-Tủ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	-Cắt 3LBFCO La Bang Kênh trụ 478-475DT-5/T64A/T8/01 (475DT)	-Công trình ĐTXD

65		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	-Lắp 01 bộ nêo xuống trung áp và chỉnh trụ trung áp nghiêng trụ 478-475DT-5/T64A/P25/T9/13, chỉnh trụ trung áp nghiêng trụ 478-475DT-5/T64A/P25/T9/(09, 14), gia cố móng trụ và lắp bộ nêo xuống, chỉnh trụ nghiêng 478-475DT-5/T64A/P25/T9/08, tháp sắt đầu trụ trung áp 478-475DT-5/T64A/P25/T9/(13, 14), căng dây trung áp bị chùng từ trụ 478-475DT-5/T64A/P25/T9/12 đến trụ 478-475DT-5/T64A/P25/T9/16, chỉnh trụ hạ áp nghiêng trụ a1, b7, b8, b9 trạm La Bang Kênh 5, nhánh La Bang Kênh 2, tuyến 475 Duyên Trà	-Tủ trụ 478-475DT-5/T64A/P25/T9/08 đến trụ 478-475DT-5/T64A/P25/T9/16, nhánh La Bang Kênh 2, tuyến 475 Duyên Trà	-Áp La Bang kênh - xã Đôn Châu	-Cắt 3LBFCO La Bang Kênh 2 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/09 (475DT)	-Khắc phục vận hành
66		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 476DT/T117/T22/(01-22) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	-Xã Long Hữu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
67		08h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (05 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060029864 tên Võ Văn Du); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tủ trụ 473DT/T153/P61/P98/T29/(01-11), nhánh NT Võ Văn Du 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Võ Văn Du 1 trụ 473DT/T153/P61/P98/29	-Bảo trì HTĐĐ, VH thuê
68		13h00	14h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060026749 tên Trần Công)	- Trụ 473DT/195/01 nhánh NT Trần Công, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Trần Công trụ 473DT/195	-Bảo trì HTĐĐ
69		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T153/P61/P98/P27/01 nhánh NT Nguyễn Thành Lạc, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Thành Lạc trụ 473DT/T153/P61/P98/27	-Bảo trì VH thuê

70		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Trụ 473DT/T153/P61/P98/T15/01 nhánh NT Nguyễn Thành Lạc 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Thành Lạc 1 trụ 473DT/T153/P61/P98/15	-Bảo trì VH thuê
71		14h00	1600	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Từ trụ 473DT/T153/T16/04, 473DT/T153/T16/T04/01 nhánh NT Lê Văn Thuận, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Lê Văn Thuận trụ 473DT/T153/T16/01	-Bảo trì VH thuê
72		08h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (06CN)	-Lắp mới TBA Tầm Vu Lộ D5 (3x25kVA) tại vị trí trụ 478CN/T176/34, cắt dừng không điện khoảng trụ hạ thế a2 – a3; TBA Tầm Vu Lộ D3 (3x50kVA) giữ nguyên như hiện hữu.	-Tại trụ 478CN/T176/34 và trên lưới hạ áp Trạm Tầm Vu Lộ D3	-Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	-Cắt 3LBFCO Tầm Du Lộ D trụ 478CN/176	Sửa chữa thường xuyên
73		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Từ trụ 473CN/P183/50 đến trụ 473CN/P183/200 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
74		08h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Long Trường 2 từ 1x50kVA thành 1x100kVA.	-Tại trạm Long Trường 2 trụ 471CN/208/23.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Long Trường 2 trụ 471CN/208/23.	-SCTX
75		13h30	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Khu TĐC áp Giồng Đình từ 1x25kVA thành 1x50kVA.	-Tại trụ 475DT/T192/P08/03.	-Xã Đại An	- Cắt CB trạm Khu TĐC áp Giồng Đình trụ 475DT/T192/P08/03. -Cắt FCO Khu TĐC áp Giồng Đình trụ 475DT/T192/P08/01.	-SCTX

76		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Nhuệ Tứ khoảng trụ 479TR/T165/(01-45).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố.
77		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
78		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
79		07h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn,	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
80		08h00	10h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050017393; Cty Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh)	-Tại trụ 476TV/T214/T27/P02A/01 nhánh trung áp 22kV Trạm Bơm Kênh 3/2 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 3LBFCO Trạm Bơm Kênh 3/2 trụ 476TV/T214/T27/02A nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Ngăn ngừa sự cố
81		10h00	12h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB1605T000600; RG Ngãi Hùng - Phước Hưng)	-Tại trụ 476TV/T214/T27/20 nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 3LBFCO Ngã Tư 3 trụ 476TV/T214/T27/03 nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh -Cắt 3LBFCO Phước Hưng- Ngã Hùng trụ 476TV/T214/T27/20 nhánh trung áp 22kV Ngã Tư 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Ngăn ngừa sự cố

82		14h00	16h00	-Điện lực Tiêu Cản	-Điện lực Tiêu Cản (2CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050017783; Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (Hiếu Từ)	-Tại trụ 480TV/P334A/01 nhánh 22kV Vinfast Hiếu Từ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt 3LBFCO Vinfast Hiếu Từ trụ 480TV/334A thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Ngăn ngừa sự cố
83		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Đức Mỹ	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
84		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phương Thạnh	-Tủ sứ cao MBA trạm Phương Thạnh trở xuống đất tại trụ 478TV/153	-Xã Bình Phú	-Cắt 2CB + 3FCO trạm Phương Thạnh tại trụ 478TV/153	-Thí nghiệm định kỳ
85		10h00	11h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm XX Lý Thị Yên	-Tủ sứ cao MBA trạm XX Lý Thị Yên trở xuống đất tại trụ 478TV/157	-Xã Bình Phú	-Cắt 3CB + 3FCO trạm XX Lý Thị Yên tại trụ 478TV/157	-Thí nghiệm định kỳ
86		13h00	14h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Phương Thạnh 1	-Tủ sứ cao MBA trạm Phương Thạnh 1 trở xuống đất tại trụ 478TV/157	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phương Thạnh 1 tại trụ 478TV/159	-Thí nghiệm định kỳ
87		15h00	16h30	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long + XNDV Vĩnh Long (04CN)	-Kiểm định CBM trạm Đặng Duy Hải	-Tủ sứ cao MBA trạm Đặng Duy Hải trở xuống đất tại trụ 478TV/161	-Xã Bình Phú	-Cắt 2CB + 3FCO trạm Đặng Duy Hải tại trụ 478TV/161	-Thí nghiệm định kỳ
88		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm BÐ Nhị Long Phú	-Tại thùng CD+ĐK trạm BÐ Nhị Long Phú tại trụ 478TV/P228/T80/T1-71/01	-Xã Càng Long	-Cắt CB + FCO trạm BÐ Nhị Long Phú tại trụ 478TV/P228/T80/T1-71/01	-Thay định kỳ

89		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay TI trạm Đức Hiệp 2 (Điện kế đến hạn năm 2028)	-Tại thùng CD+ĐK trạm Đức Hiệp 2 tại trụ 478TV/P228/T80/P49/P40/T44/P10/05	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Đức Hiệp 2 tại trụ 478TV/P228/T80/P49/P40/T44/P10/05	-Thay định kỳ
90		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Đức Mỹ 3	-Tại thùng CD+ĐK trạm Đức Mỹ 3 tại trụ 475LD/P201/19	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Đức Mỹ 3 tại trụ 475LD/P201/19	-Thay định kỳ
91		13h30	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Dừa Đò 4	-Tại thùng CD+ĐK trạm Dừa Đò 4 tại trụ 475LD/P230/P33/01	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Dừa Đò 4 tại trụ 475LD/P230/P33/01	-Thay định kỳ
92		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Dừa Đò 1	-Tại thùng CD+ĐK trạm Dừa Đò 1 tại trụ 478TV/P228/T80/21	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Dừa Đò 1 tại trụ 478TV/P228/T80/21	-Thay định kỳ
93		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục biến áp	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
94		08h00	12h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Nâng công suất từ 1x15kVA thành 2x15kVA và thay CB trạm Xóm Rầy	-Tại trụ 474CK/P174/T82/P06/01 nhánh rẽ Xóm Rầy	-Ấp Hội An, xã An Phú Tân	-Cắt LBFCO Hội An 7 tại trụ 474CK/P174/T82/01 (474CK) -Cắt CB+FCO trạm Xóm Rầy tại trụ 474CK/P174/T82/P06/01 (474CK)	-SCTX
1	Thứ Năm 24/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/152 đến trụ 474-479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/152 đến trụ 474-479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 479BTre/156/18/01 đến trụ 479BTre/156/18/30 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 479BTre/156/18/01 đến trụ 479BTre/156/18/30 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x37.5kVA Quốc Lộ 57C-7 trụ 474-479BTre/171 tuyến 479 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474-479BTre/171 tuyến 479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Quốc Lộ 57C-7 trụ 474-479BTre/171 tuyến 479 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA Chợ Phú Nhuận trụ 474BTre/109B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474BTre/109B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA Chợ Phú Nhuận trụ 474BTre/109B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 50kVA Cầu Bến Tre 2 trụ 474-479BTre/84 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474-479BTre/84 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 50kVA Cầu Bến Tre 2 trụ 474-479BTre/84 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x25kVA Mỹ Thạnh An 13A trụ 474BTre/78/14 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474BTre/78/14 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x25kVA Mỹ Thạnh An 13A trụ 474BTre/78/14 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

7		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA QL60-7 trụ 474BTre/47B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/47B/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 250kVA Huỳnh Thị Thảo trụ 474BTre/47B/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x50kVA QL60-7 trụ 474BTre/47B/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474-479BTre/47B tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
8		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x37.5kVA Bình Phú 7 trụ 474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Bình Phú 7 trụ 474BTre/43/29/13 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháp sắt, bổ sung chằng, nối dây trung thế trụ 480BTre/41/80/11P NR Phái An Khánh	-Trụ 480BTre/41/80/11P NR Phái An Khánh	-Áp An Phú xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/41/80/01P NR phái An Khánh	-Xử lý mất an toàn
10		07h45	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Sơn Hòa	-Tủ trụ 478BTre/80/01-478BTre/80/25 NR Sơn Hòa	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		09h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Hòa Trung	-Tủ trụ 477AH/85/01-477AH/85/34 NR Hòa Trung	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
12		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chợ Thạnh Hưng và các NR đầu vào	-Tủ trụ 477AH/66/01-477AH/66/33 NR Chợ Thạnh Hưng và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

13		08h00	14h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Hạ công suất trạm 50kVA xuống 25kVA trụ 476TT/07/03 NR Chợ Xếp 2	-Tại trụ 476TT/07/03 NR Chợ Xếp 2	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 476TT/07/03 NR Chợ Xếp 2	-Xử lý non quá tải
14		09h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 478TT/83 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Tại trụ 478TT/83 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Tân Phú Tây - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 478TT/83 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Xử lý non quá tải
15		08h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trạm 320kVA trụ 480TT/01/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (PB09090081135001- Hộ KD Dương Phước Dự)	-Tại trụ 480TT/01/01 tuyến Tân Thành Bình - Ngãi	-Áp Thành Hoá 1 - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 480TT/01/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 480TT/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Bảo trì đo đếm định kỳ
16		11h00	13h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trạm 560kVA trụ 480TT/02/23/01 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày (PB09090114678001-Cty Dừa Phú Thọ)	-Tại trụ 480TT/02/23/01 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Áp Thành Hoá 1 - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 480TT/02/23/01 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày -Cắt 3FCO trạm 560kVA tại trụ 480TT/02/23 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Bảo trì đo đếm định kỳ
17		14h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trạm 250kVA trụ 476MC/27B/01 tuyến Mô Cày - Thạnh Ngãi (PB09090106890001- Cơ Sở Nhựa Phú Vinh)	-Tại trụ 476MC/27B/01 tuyến Mô Cày - Thạnh Ngãi	-Áp Hưng Long - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 476MC/27B/01 tuyến Mô Cày - Thạnh Ngãi -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 476MC/27B tuyến Mô Cày - Thạnh Ngãi	-Bảo trì đo đếm định kỳ

18		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Xử lý mối nối tiếp xúc không tốt tại khoảng trụ hạ thế 15a-16a; cố định dây trung hòa tại trụ hạ thế 8a, 13a; đóng bỏ sung tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 17a; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GTROM/64/30/3 nhánh rẽ áp 2-7 Bình Hòa	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GTROM/64/30/3 nhánh rẽ áp 2-7 Bình Hòa	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 476GTROM/64/30/3 nhánh rẽ áp 2-7 Bình Hòa	-Giám TTĐN
19		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 471GTROM/02 đến trụ 471GTROM/46 tuyến 471trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 471GTROM/02 đến trụ 471GTROM/46 tuyến 471trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bứt dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/01 đến trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay trụ hạ thế 106b thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106/01 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/106 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
22		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay trụ hạ thế 99b thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/95/01 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/95/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/95/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/95 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.

23		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Định Trung Trái; NR 1P Cụm Văn Đức	-Tủ trụ 471BĐ/113/22 đến trụ 471BĐ/113/44 NR 3P Định Trung Trái; tủ trụ 471BĐ/113/26B/01 đến trụ 471BĐ/113/26B/07 NR 1P Cụm Văn Đức	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
24		14h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Giồng Giữa; NR 1P Cầu Suối; NR 1P Giồng Tre	-Tủ trụ 471BĐ/129/01 đến trụ 471BĐ/129/12 NR 1P Giồng Giữa, từ trụ 471BĐ/121/01 đến trụ 471BĐ/121/05 NR 1P Cầu Suối, từ trụ 471BĐ/122/01 đến trụ 471BĐ/122/10/02 NR 1P Giồng Tre	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
25		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Thay trụ hạ thế bị nứt gốc trụ HT13 thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa. Phát quang lưới hạ thế trạm.	-Trụ HT13 + Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa	-Áp Long Nhơn xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa	-Ngăn ngừa sự cố.
26		08h30	09h20	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 475BĐ/07/15/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung (Khách hàng NTCN Võ Văn Hiến)	-Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 475BĐ/07/15/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Tân xã Bình Đại	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BĐ/07/15/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
27		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/9B/3T NR 3P Bình Thới - Định Trung (Khách hàng NTCN Trần Thị Thê)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/9B/3T NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Tân xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/9B/3T+3LBFCO trụ 475BĐ/07/9B/1T NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.

28		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/07/45B/03 NR 3P Bình Thới - Định Trung (Khách hàng NTCN Trần Thị Trúc Hương)	-Tại thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/07/45B/03 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BĐ/07/45B/03+3LBFCO trụ 475BĐ/07/45B/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
29		14h50	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/52A/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/52A/01 NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 475BĐ/07/52A/01+3LBFCO trụ 475BĐ/07/52A NR 3P Bình Thới - Định Trung	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
30		08h00	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm dừa Trung - Việt Nam (PB09030104120) trạm trụ 478MC/08/44A/1T/2AT NR Vĩnh Hoà - Hội Thành -Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty TNHH XNK THỰC PHẨM DỪA TRUNG - VIỆT NAM (PB09030082283) trạm trụ 478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tại trạm trụ 478MC/08/44A/1T/2AT, 478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 478MC/08/44A/1T/3T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành -Cắt CB trạm 400kVA trụ 478MC/08/44A/1T/2AT NR Vĩnh Hòa - Hội Thành -Cắt 3 FCO tại trụ 478MC/08/44A/1T/1T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
31		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Đại Hùng Anh (PB09030105215) trạm trụ 475MC/22/120/43/5A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/5A/1 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 475MC/22/120/43/5A/1 và 3FCO tại trụ 475MC/22/120/43/5A NR Tân Điền - Tân Phong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
32		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Cty TNHH 1TV VLXD Nhật Quang (PB09030110971) trạm trụ 475MC/22/120/43/6/2 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tại trạm trụ 475MC/22/120/43/6/2 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475MC/22/120/43/06/2 và tháo 03 hotline tại trụ 475MC/22/120/43/06/2 NR Tân Điền - Tân Phong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng

33		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/53 đến tủ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long -Tủ trụ 472VLg/128/1/79/01 đến tủ 472VLg/128/1/79/17 nhánh rẽ Hòa Thuận	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
34		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/75/24 nhánh rẽ Lộ Bảy Dững	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
35		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+XN DV Điện Lực Vĩnh Long, (03CN)	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị cáp ngầm, DS TĐC Lò Thiêu - 1, DS TĐC Lò Thiêu - 2, DS Cầu Tập đoàn 13 - 1, DS Cầu Tập đoàn 13 - 2, LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 3*25kVA Tân Nhơn Quới 4 tuyến 480 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026) -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA trạm 3*50kVA Tân Nhơn Quới 1 tuyến 480 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026) -Thay lại 03 LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn Quới tuyến 480 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/153/1/3 đến trụ 474VLg/79/153/1/9 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/153/1/14/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/153/1/16 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	-Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tái Định Cư tại trụ 474VLg/79/153/1/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	-Thí nghiệm CBM năm 2026

36		07h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (06CN)	- Thực hiện tháp đã U140x3m và lắp chuỗi sứ dừng dây tại trụ 473BM/141/27/12 tuyến 473 Bình Minh và thu hồi trụ trung thế hiện hữu số 473BM/114/21 và trụ số 473BM/114/26 thuộc đường dây trung thế Mỹ Khánh tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	- Tại trụ 473BM/141/27/12, trụ 473BM/114/21 và trụ 473BM/114/26 thuộc đường dây trung thế Mỹ Khánh tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Mỹ Khánh (XDM) tại trụ 473BM/141/27 tuyến 473 Bình Minh.	- Khắc phục kiến nghị ĐTXD 2026
37		07h30	09h30	- Điện lực Cái Vồn	- Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (03CN)	- Thực hiện tháo thu hồi đường dây trung thế 1p2d không vận hành tại trụ 473BM/114/20 tuyến 473 Bình Minh (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026).	- Tại trụ 473BM/114/21 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn.	- Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 473BM/114/6 tuyến 473 Bình Minh	- Khắc phục kiến nghị ĐTXD 2026
38		07h30	09h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Lộ Cũ trụ 473BM/114/13/2 tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/114/13/2 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt 03 LBFCO Lộ Cũ tại trụ 473BM/114/6 tuyến 473 Bình Minh	- Kiểm định thiết bị
39		09h30	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Rạch Vồn 5 trụ 473BM/130/10/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/130/10/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Bình Minh.	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Rạch Vồn 5 trụ 473BM/130/10/1 tuyến 473 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị

40		13h00	16h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 03FCO, 03LA, 01MCCB (MCCB 3 cực 250A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Bình 1 trụ 473BM/98 tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/98 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Bình 1 trụ 473BM/98 tuyến 473 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
41		08h30	09h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm XX Thanh Phong-tuyến 474 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 474VLI/118/1-tuyến 474 Vũng Liêm.	-Áp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Phong trụ 474VLI/118/1-tuyến 474 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
42		09h40	10h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Hùng Gym- tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/287/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp An Phú B, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Hùng Gym trụ 472VLI/287/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
43		13h00	13h45	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Sơn Ý Mỹ- tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/297/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp An Phú B, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Sơn Ý Mỹ trụ 472VLI/297/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

44		14h15	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm XD Trường Tiến-tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/291A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thới A, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm XD Trường Tiến trụ 479PH/291A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
45		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Cấp nước Long Hồ-tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/298/4/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận B, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Cấp nước Long Hồ trụ 479PH/298/4/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
46		08h00	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Vinh Phước. -Tên KH: Công Ty TNHH May Xuất Nhập Khẩu Vinh Phước - Mã khách hàng: PB10070009998	- Tại trụ 473CC/149/1 tuyến 472 Cổ Chiên.	- Áp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Công ty May Vinh Phước trụ 473-471CC/149-tuyến 472 Cổ Chiên.	- Bảo trì HTĐĐ
47		10h00	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp Công Ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp. -Tên KH: Công Ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp - Mã khách hàng: PB10070007264	- Tại trạm 250KVA Nước chấm Hòa Hiệp trụ 471CC/126/1 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Áp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt CB + 03 FCO trạm Nước chấm Hòa Hiệp trụ 471CC/126/1 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Bảo trì HTĐĐ

48		13h00	15h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp Công Ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp. - Tên KH: Công Ty TNHH Chế biến thực phẩm Hòa Hiệp - Mã khách hàng: PB10070038186	- Tại trạm 400KVA Nước chấm Hòa Hiệp 1 trụ 473CC/123/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Nước chấm Hòa Hiệp trụ 473-471CC/123 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Bảo trì HTĐĐ
49		15h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp Công Ty TNHH KINGBULL VIỆT NAM - Chi nhánh Vĩnh Long. - Tên KH: Công Ty TNHH KINGBULL Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long - Mã khách hàng: PB10070038339	- Tại trạm 630KVA King Bull trụ 474CC/119/1 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hương xã Nhơn Phú	- Cắt 03LBFCO King Bull trụ 474-472CC/119 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Bảo trì HTĐĐ
50		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Công ty Sáu Mừng. - Tên KH: Công ty Sáu Mừng - Mã khách hàng: PB10070006499001	- Tại trạm 3x25KVA Công ty Sáu Mừng trụ 471CC/110/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB+03FCO trạm Công ty Sáu Mừng trụ 471CC/110/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
51		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp và thay công tơ định kỳ trạm 560kVA Công ty Năm Vàng. - Tên KH: Công ty TNHH Minh Phương Vĩnh Long - Mã khách hàng: PB10070008245001	- Tại trạm 560KVA Công ty Năm Vàng trụ 471CC/90/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt 03 LBFCO Năm Vàng trụ 471CC/90/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
52		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA Gạch Ngói Sáu Ri. - Tên KH: Hộ Kinh Doanh Sáu Ri - Mã khách hàng: PB10070011074001	- Tại trạm 250KVA Gạch Ngói Sáu Ri trụ 471CC/87/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB+03FCO trạm Gạch ngói Sáu Ri trụ 471CC/87/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ

53		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Đóng Tàu Sáu Khanh. - Tên KH: Công ty TNHH xây dựng Anh Thư - Mã khách hàng: PB10070000131001	- Tại trạm 3x25KVA Đóng Tàu Sáu Khanh trụ 471CC/73/1A tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB+03FCO trạm Đóng Tàu Sáu Khanh trụ 471CC/73/1A tuyến 471 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
54		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA Tổng Duy Tân. - Tên KH: DNTN Tổng Duy Tân - Mã khách hàng: PB10070007162001	- Tại trạm 3x50KVA Tổng Duy Tân trụ 473CC/70/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB+03FCO trạm Tổng Duy Tân trụ 473CC/70/1 tuyến 472 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
55		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 1x25kVA Hợp Tác Xã Điện Số 10. - Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít - Mã khách hàng: PB10070041626001	- Tại trạm 25KVA Hợp Tác Xã Điện Số 10 trụ 473CC/67/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB+FCO trạm Hợp Tác Xã Điện Số 10 trụ 473CC/67/1 tuyến 472 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
56		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Viễn Thông An Phước. - Tên KH: Viễn Thông Vĩnh Long, - Mã khách hàng: PB10070008228001	- Tại trạm 3x15kVA Viễn Thông An Phước trụ 473CC/175/3/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum	- Cắt CB+3FCO trạm Viễn Thông An Phước trụ 473CC/175/3/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
57		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Nhà Máy Nước An Phước. - Tên KH: Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn - Mã khách hàng: PB10070000165001	- Tại trạm 3x15kVA Nhà Máy Nước An Phước trụ 473CC/175/2/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum	- Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước An Phước trụ 473CC/175/2/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

58		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA DNTN Hòa Công. - Tên KH: DNTN Gốm Hòa Công - Mã khách hàng: PB10070011287001	- Tại trạm 3x25kVA DNTN Hòa Công trụ 471CC/T145/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cất CB+3FCO trạm DNTN Hòa Công trụ 471CC/T145/1 tuyến 471 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
59		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Công ty Hoa Viên. - Tên KH: Công ty TNHH Sáu Mùng - Mã khách hàng: PB10070000156001	- Tại trạm 3x25kVA Công ty Hoa Viên trụ 471CC/141/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cất CB+3FCO trạm Công ty Hoa Viên trụ 471CC/141/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
60		15h30	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA Chăn Nuôi Năm Tiếp. - Tên KH: Cơ sở chăn nuôi Năm Tiếp - Mã khách hàng: PB10070007914001	- Tại trạm 3x37,5kVA Chăn Nuôi Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cất CB+3FCO trạm Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 472 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
61		15h30	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Chăn Nuôi Út Viên. - Tên KH: Chăn Nuôi Út Viên - Mã khách hàng: PB10070035976001	- Tại trạm 3x15kVA Chăn Nuôi Út Viên trụ 473CC/113/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cất CB+3FCO trạm Chăn Nuôi Út Viên trụ 473CC/113/1 tuyến 472 Cỏ Chiên	- Thay định kỳ HTĐĐ
62		08h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tổn thất cao, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Quang Thạnh 3 (37,5kVA) trụ 475VLi/47 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Quang Thạnh 3 (37,5kVA) trụ 475VLi/47 tuyến 475 Vũng Liêm	- Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng	- Cất CB + FCO trạm Quang Thạnh 3 (37,5kVA) trụ 475VLi/47 tuyến 475 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới trạm

63		08h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay thùng điện kế trạm bị kẹt tại trạm Bình Thành 3 (25kVA) trụ 471VLi/T81/9 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại tủ điện kế trạm Bình Thành 3 (25kVA) trụ 471VLi/T81/9 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Bình Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO trạm Bình Thành 3 (25kVA) trụ 471VLi/T81/9 tuyến 471 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
64		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Thay thùng điện kế trạm bị kẹt tại trạm An Hậu 5 (50kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P16/41 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại tủ điện kế trạm An Hậu 5 (50kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P16/41 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB + FCO trạm An Hậu 5 (50kVA) trụ 473VLi/P58/P78/P16/41 tuyến 471 Vũng Liêm	Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
65		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
66		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 473 Tam Bình	- Từ trụ 473TB/230 đến trụ 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
67		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Vĩnh Hựu 1 trụ L45/P221/39 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Hựu 1 trụ L45/P221/39 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Hựu 1 trụ L45/P221/39 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
68		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tường Hưng 1B trụ L45/P221/P101/T8/P9/T1/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Tường Hưng 1B trụ L45/P221/P101/T8/P9/T1/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Thới Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Tường Hưng 1B trụ L45/P221/P101/T8/P9/T1/2 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
69		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Tường Tín 1C trụ L45/P221/P101/T20/P2/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Tường Tín 1C trụ L45/P221/P101/T20/P2/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Thới Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Tường Tín 1C trụ L45/P221/P101/T20/P2/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ

70		14h30	15h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Ninh Thuận 2 trụ L45/P221/P73/7 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Ninh Thuận 2 trụ L45/P221/P73/7 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Ninh Thuận 2 trụ L45/P221/P73/7 tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
71		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/260 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
72		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (10CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Chùa Ô từ trụ 472/T97/83 đến trụ 472TV/T97/T83/50	-Xã Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
74		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 NT 476TV-474TV	-Tại trụ số 476TV/T117/12 đường dây 22kV tuyến 474TV.	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser đoàn công chánh tại trụ 476TV/08 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 475TV). -Cắt LBS NT 476TV-474TV tại trụ 476TV/T117/13. -Cắt 03 DS1 NT 476TV-474TV tại trụ 476TV/T117/12.	-Ngăn ngừa sự cố
75		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS2 NT 476TV-474TV	-Tại số 476TV/T117/14 đường dây 22kV tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV). -Cắt LBS NT 476TV-474TV tại trụ 476TV/T117/13. -Cắt 03 DS2 NT 476TV-474TV tại trụ 476TV/T117/14.	-Ngăn ngừa sự cố

76		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh Trì 5 tại trụ 476TV/P47/P2/17 tuyến 476TV	-ấp Thanh Trì, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Thanh Trì 5 tại trụ 476TV/P47/P2/17. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
77		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Dừa tại trụ 476TV/T57/05 tuyến 476TV	-ấp Thanh Trì, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Ô Dừa tại trụ 476TV/T57/05. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
78		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Phú Nhiêu 2 tại trụ 476TV/T69/01 tuyến 476TV	-ấp Phú Nhiêu, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Phú Nhiêu 2 tại trụ 476TV/T69/01. -Cắt FCO Phú Nhiêu 2 tại trụ 476TV/69. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
79		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh Nguyên 3 tại trụ 476TV/P84/09 tuyến 476TV	-ấp Đầu Giồng B, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Thanh Nguyên 3 tại trụ 476TV/P84/09. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
80		14h30	15h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Giồng Tranh 2 tại trụ 480TV/T209/T68/T5/08 tuyến 480TV	-ấp Ô Bắp, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Giồng Tranh 2 tại trụ 480TV/T209/T68/T5/08. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
81		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 475-478DT-8/P108/29 đến trụ 478-475DT-8/P109/P29/30, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

82		08h30	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình trạm Hồ Nhỏ 1 trụ 477DT/T289/16/05, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Hồ Nhỏ 1 trụ 477DT/T289/16/05, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Cái Cò - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 1 trụ 477DT/T289/16/05 (478DTh)	-Khắc phục vận hành
83		10h00	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình trạm Hồ Nhỏ 2 trụ 477DT/T289/16/27, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Hồ Nhỏ 2 trụ 477DT/T289/16/27, nhánh Hồ Nhỏ 1, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Cái Cò - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 2 trụ 477DT/T289/16/27 (478DTh)	-Khắc phục vận hành
84		13h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình trạm La Ghi 1 trụ 477DT/T348A/P16/04, nhánh La Ghi 4, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm La Ghi 1 trụ 477DT/T348A/P16/04, nhánh La Ghi 4, tuyến 478 Dân Thành	-Áp La Ghi - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm La Ghi 1 trụ 477DT/T348A/P16/04 (478DTh)	-Khắc phục vận hành
85		14h30	15h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình trạm Hồ Nhỏ 7.2 trụ 477DT/T289/16/T32/P01A/19, nhánh Hồ Nhỏ 7, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Hồ Nhỏ 7.2 trụ 477DT/T289/16/T32/P01A/19, nhánh Hồ Nhỏ 7, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Vàm Rạch Cò - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Nhỏ 7.2 trụ 477DT/T289/16/T32/P01A/19 (478DTh)	-Khắc phục vận hành
86		16h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra và xử lý ngăn ngừa tiếp xúc CB, thay điện kế hỏng màn hình trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24, nhánh Sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà	-Tại trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24, nhánh sông Khoen, tuyến 475 Duyên Trà	-Áp Cây Còng - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + 3FCO trạm Sông Khoen 1 trụ 475DT/T138A/24 (475DT)	-Khắc phục vận hành

87		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Nâng cấp trạm Giồng Lớn từ 2x25kVA thành 3P-250kVA và di dời từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 sang trụ 477DT/T213/P189/08/18, tháo thu hồi trạm Giồng Lớn hiện hữu, cải tạo ĐDHA từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 đến trụ a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), dài 1.038 mét, nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	-Tại trụ 477DT/T213/P189/08/10 , 477DT/T213/P189/08/18, từ trụ 477DT/T213/P189/08/10 đến trụ a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt LBFCO Giồng Lớn trụ 477DT/T213/P189/08/02 (472DT)	-Công trình ĐTXD
88		06h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	-Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tháp ngọn, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ (Dựng trụ 477DT/(133A, 134A) thay xà trụ 477DT/131, thu hồi trụ 477DT/(123,124). Đã cắt điện bàn giao ĐVTC thực hiện công tác khu vực này 3 lần Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận Ca trực công tác không làm thay đổi thứ tự, đồng vị pha và khối lượng công việc thực hiện đảm bảo bao nhiêu % nội dung đăng ký, trường hợp tồn tại báo cáo lý do và dự kiến số lần cắt điện và thời gian đăng ký KH thực hiện để hoàn thành công trình	-Từ trụ 477DT/(123 -135) trực chính tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137 Đóng đăng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TXDH Lúc 06h00 thao tác Recloser Giồng ỏi để cắt 3DS Giồng Trôm	- ĐTXD
89		08h00	13h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (05 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm, thay TI, TU trạm NMNĐ Triều Lệ (mã PB16060026152 tên Công ty TNHH Một thành viên Triều Lệ và mã PB16060028020 tên NMNĐ Kiều Thị Thu Lệ)	- Trụ 473DT/T250/(03,04) nhánh NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Bến Chuối phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1 trụ 473DT/250	-Bảo trì HTĐĐ

90		15h00	16h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060024503 tên Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh)	- Trục 473DT/P225/01 nhánh Phước An 2.1, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Phước An 2.1 trục 473DT/225	-Bảo trì HTĐĐ
91		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trục 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/50 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ, trạm biến áp và lưới hạ áp thuộc đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
92		08h00	09h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Mỹ Thập trục 476CN/P166/50 tuyến 476CN	-Ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB+ FCO trạm Mỹ Thập trục 476CN/P166/50	-Thay định kỳ
93		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm XX Tân Hiệp Hưng trục 476CN/P166/T51/01 tuyến 476CN	-Ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm XX Tân Hiệp Hưng trục 476CN/P166/T51/01; -Cắt 03FCO XX Tân Hiệp Hưng trục 476CN/P166/51	-Thay định kỳ
94		13h00	14h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Ấp Nhứt A trục 476CN/P166/67 tuyến 476CN	-Ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB+ FCO trạm Ấp Nhứt A trục 476CN/P166/67	-Thay định kỳ
95		15h00	16h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 03CT, 01 công tơ 03 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Khu NTTS Nguyễn Thị Hiếu trục 479CN/P271/05 tuyến 479CN	-Ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB+ 03FCO trạm Khu NTTS Nguyễn Thị Hiếu trục 479CN/P271/05	-Thay định kỳ

96		08h00	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Tắc Hổ từ 1x15kVA thành 1x25kVA. '- Lắp bộ kẹp quai ép tại trụ đầu nối nhánh Tắc Hổ. '-Cân pha trung áp: Chuyển đầu nối TBA Sà Vần B trụ 475-478DT-8/P109/P68/15 từ pha B sang pha A, Chuyển đường dây Giồng Cao trụ 475-478DT-8/P109/P68/55 từ pha B sang pha A.	-Tại trụ 475-478DT-8/P109/P68/T97A/02, 475-478DT-8/P109/P68/97A. '-tại trụ 475-478DT-8/P109/P68/(15, 55)	-Xã Long Hiệp.	-Cắt 3LBFCO Tha La trụ 475-478DT-8/P109/68.	SCTX
97		08h00	09h00	-Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Đầu Lộ Ba Cùm.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Đầu Lộ Ba Cùm trụ 475-478DT-8/P109/P68/01.	Thay định kỳ
98		09h15	09h45	-Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần A.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Vần A trụ 475-478DT-8/P109/P68/28.	Thay định kỳ
99		10h00	10h30	-Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Giồng Cao.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Giồng Cao trụ 475-478DT-8/P109/P68/45.	Thay định kỳ
100		10h45	11h15	-Điện lực Trà Cú	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Bót.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Bót trụ 475-478DT-8/P109/P68/60.	Thay định kỳ
101		08h00	09h00	Điện lực Trà Cú+ Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần B1.1.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Vần B1.1 trụ 475-478DT-8/P109/P68/09.	Thay định kỳ
102		09h15	10h15	Điện lực Trà Cú+ Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (03CN)	- Thay công tơ định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sà Vần A1.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Sà Vần A1 trụ 475-478DT-8/P109/P68/33.	Thay định kỳ

103		10h30	11h30	Điện lực Trà Cú+ Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh	Điện lực Trà Cú (04 CN)	- Thay công tơ, TI định kỳ.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Rạch Bót 3.	Xã Long Hiệp.	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Bót 3 trụ 475-478DT-8/P109/P68/54.	Thay định kỳ
104		13h30	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Nô Đùng 1 từ 1x15kVA thành 2x15kVA.	-Tại trạm Nô Đùng 1 trụ 471CN/208/P66/03.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Nô Đùng 1 trụ 471CN/208/P66/03.	SCTX
105		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
106		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đóng phát tụ bù hạ thế ngày	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
107		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
108		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Áp Hạ 2 và lưới hạ áp trạm KDC Đại Phước	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
109		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Lo Co B2	-Tại thùng CD+ĐK trạm Lo Co B2 tại trụ 478TV/T316/P15/78	-Xã An Trường	-Cắt CB + FCO trạm Lo Co B2 tại trụ 478TV/T316/P15/78	-Thay không đo xa

110		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Ấp 3B An Trường	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp 3B An Trường tại trụ 478TV/T316/P15/15	-Xã An Trường	-Cắt CB + FCO trạm Ấp 3B An Trường tại trụ 478TV/T316/P15/15	-Thay định kỳ
111		11h00	12h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Ấp 5.1 An Trường	-Tại thùng CD+ĐK trạm Ấp 5.1 An Trường tại trụ 473CK/280	-Xã An Trường	-Cắt CB + FCO trạm Ấp 5.1 An Trường tại trụ 473CK/280	-Thay định kỳ
112		13h30	14h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay TI trạm An Chánh 1 (Điện kế đến hạn năm 2028)	-Tại thùng CD+ĐK trạm An Chánh 1 tại trụ 473CK/P176/21	-Xã An Trường	-Cắt CB + FCO trạm An Chánh 1 tại trụ 473CK/P176/21	-Thay định kỳ
113		15h00	16h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm An Chánh 4 (TI đến hạn năm 2028)	-Tại thùng CD+ĐK trạm An Chánh 4 tại trụ 473CK/P176/67	-Xã An Trường	-Cắt CB + FCO trạm An Chánh 4 tại trụ 473CK/P176/67	-Thay không đo xa
114		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 25/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/130 đến trụ 474-479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/130 đến trụ 474-479BTre/188A tuyến 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 479BTre/156/01 NR Sơn Phú đến trụ 479BTre/156/18/30 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 479BTre/156/01 NR Sơn Phú đến trụ 479BTre/156/18/30 NR Lộ Quốc Phòng và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Kéo tăng cường dây lưới hạ thế từ trụ 471BTre/46/11 đến trụ 4a, tăng cường tiếp địa tại trụ 4a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 471BTre/46/11 đến trụ 4a, tại trụ 4a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA Bến xe Phú Khương trụ 471BTre/46/13 tuyến 471 Bến Tre	-Xử lý điện áp thấp
4		07h30	09h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Đầu nối dây từ sau LBFCO (tầng trên) tuyến 477 Bến Tre đến lưới trung thế (tầng dưới) NR Áp 2 Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre tại trụ 477BTre/25/42 (khai thác tải NR Áp 2 Sơn Đông từ trụ 478BTre/46/01 đến trụ 478BTre/46/20 tuyến 478 Bến Tre sang nhận điện tuyến 477 Bến Tre)	-Tại trụ 477BTre/25/42 tuyến 477 Bến Tre (tầng trên) và NR Áp 2 Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre (tầng dưới)	-Phường Sơn Đông	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477, 478 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/25/42 liên nối tuyến 477 -NR Áp 2 Sơn Đông tuyến 478 Bến Tre (đang cắt)	-Xây dựng tuyến đường dây trung thế phục vụ cấp điện đường tỉnh 883 (173) thành phố Bến Tre
5		09h15	10h45	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Đầu nối dây từ sau LBFCO (tầng trên) tuyến 477 Bến Tre đến lưới trung thế (tầng dưới) NR Sông Mã Trái thuộc tuyến 478 Bến Tre tại trụ 477BTre/25/52 (khai thác tải NR Sông Mã Trái từ trụ 478-480BTre/52 đến trụ 478BTre/52/20 tuyến 478 Bến Tre sang nhận điện tuyến 477 Bến Tre)	-Tại trụ 477BTre/25/52 tuyến 477 Bến Tre (tầng trên) và NR Sông Mã Trái thuộc tuyến 478 Bến Tre (tầng dưới)	-Phường Sơn Đông	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477, 478 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/25/52 liên nối tuyến 477 - NR Sông Mã Trái tuyến 478 Bến Tre (đang cắt)	-Xây dựng tuyến đường dây trung thế phục vụ cấp điện đường tỉnh 883 (173) thành phố Bến Tre

6		13h00	14h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Đầu nối dây từ sau LBFCO (tầng trên) tuyến 477 Bến Tre đến lưới trung thế (tầng dưới) NR Áp 3B Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre tại trụ 477BTre/25/71 (khai thác tải NR Áp 3B Sơn Đông từ trụ 478BTre/79/01 đến trụ 478BTre/79/21 tuyến 478 Bến Tre sang nhận điện tuyến 477 Bến Tre)	-Tại trụ 477BTre/25/71 tuyến 477 Bến Tre (tầng trên) và NR Áp 3B Sơn Đông thuộc tuyến 478 Bến Tre (tầng dưới)	-Phường Sơn Đông	-Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 477, 478 trạm 110kV Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/25/71 liên nối tuyến 477 - NR Áp 3B Sơn Đông tuyến 478 Bến Tre (đang cắt)	-Xây dựng tuyến đường dây trung thế phục vụ cấp điện đường tỉnh 883 (173) thành phố Bến Tre
7		07h45	08h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 478GL/03/15/11T NR UB Giao Long	-Trụ 478GL/03/15/11T NR UB Giao Long	-Áp Long Thạnh xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 478GL/03/15/11T NR UB Giao Long	-Thí nghiệm định kỳ
8		09h00	09h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 474GL/68/06P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Trụ 474GL/68/06P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Áp An Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GL/68/06P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Thí nghiệm định kỳ
9		10h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 474GL/68/29P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Trụ 474GL/68/29P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Áp An Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 474GL/68/29P NR Tiểu Vùng 1 - An Hóa	-Thí nghiệm định kỳ

10		13h00	13h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha An Khánh	-Trụ 480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Mỹ An xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/41 NR 3 pha An Khánh	-Thí nghiệm định kỳ
11		14h15	15h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 479AH/53/83A/08 NR 1 pha Cồn Thôn Đại	-Trụ 479AH/53/83A/08 NR 1 pha Cồn Thôn Đại	-Áp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/83A/08 NR 1 pha Cồn Thôn Đại	-Thí nghiệm định kỳ
12		15h15	16h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/09 NR 1 pha Phú Túc	-Trụ 479AH/53/52/09 NR 1 pha Phú Túc	-Áp Phước Hưng xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/09 NR 1 pha Phú Túc	-Thí nghiệm định kỳ
13		16h15	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Áp Phú Lễ Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Thí nghiệm định kỳ
14		09h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Thay chằng bị đứt trụ 475AH/31/03 NR Lộ Chùa	-Trụ 475AH/31/03 NR Lộ Chùa	-Áp Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy	-Cắt LBFCO trụ 475AH/31/01 NR Lộ Chùa	-Ngăn ngừa sự cố
15		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Đóng tiếp địa trạm 160kVA trụ 475GL/23/08/01T tuyến KCN Giao Long 1 (Công ty PTH, Khách hàng bàn giao cho Điện lực)	-Trụ 475GL/23/08/01T tuyến KCN Giao Long 1	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475GL/23/08/01T tuyến KCN Giao Long 1	-Ngăn ngừa sự cố

16		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Huỳnh Lâm (6CN)	-Dì dời lưới hạ thế từ trụ HTc/13/7-HTc/13/9 thuộc trạm 75kVA trụ 478GL/03/15/11T NR UB Giao Long	-Tủ trụ HTc/13/7-HTc/13/9 thuộc trạm 75kVA trụ 478GL/03/15/11T NR UB Giao Long	-Ấp Long Thanh xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 478GL/03/15/11T NR UB Giao Long	-Mở lộ nông thôn
17		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - An Hóa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 474GL/03-474GL/68 tuyến Giao Long - An Hóa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
18		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Tủ trụ 473-471-472GL/01-473-471GL/32 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
19		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Thành An từ trụ 478TT/56/01 đến trụ 478TT/56/70 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
20		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Xử lý mối nối lều tại trạm, đấu phân pha lưới hạ thế tại trụ hạ thế b/6, tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế b/13, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTRE/288 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTRE/288 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTRE/288 tuyến Tân Thành - Hữu Định - Phong Năm	-Giảm TTĐN
21		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Sửa trụ trung thế bị nghiêng và lắp chằng xuống tại trụ trung thế 07, căng dây chùng từ trụ trung thế 06 - 07, thay LA trạm 25kVA trụ 07 và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 02 đến trụ 08 nhánh rẽ ấp 7A Thuận Điền	-Tủ trụ 02 đến trụ 08 nhánh rẽ ấp 7A Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 03 nhánh rẽ ấp 7A Thuận Điền -Cắt CB trạm 25kVA trụ 08 nhánh rẽ ấp 7A Thuận Điền -Cắt FCO trụ 01 nhánh rẽ ấp 7A Thuận Điền	-SCTX

22		08h00	10h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải (PB09070066659 - KH: Trung Đoàn 895)	-Tại trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 + Cắt 3LBFCO trụ 475GTROM/90/25 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải	-Bảo trì hệ thống đo đếm
23		10h30	14h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 477GTROM/93/3, trạm 560kVA trụ 477GTROM/93/3/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070048600 - KH: Cơ sở sản xuất nước đá Đại Thành)	-Tại trụ 477GTROM/ 93/1 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 477GTROM/ 93/3+ CB trạm 560kVA trụ 477GTROM/ 93/3/1 + Cắt 3LBFCO trụ 93 tuyến 477 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì hệ thống đo đếm
24		14h30	16h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 53A/1 nhánh rẽ Cồn Linh (PB09070072714 - KH: Nguyễn Thanh Hòa)	-Tại trạm 560kVA trụ 53A/1 nhánh rẽ Cồn Linh	-Xã Tân Hòa	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 53A/1 + Cắt 3FCO trụ 53A nhánh rẽ Cồn Linh	-Bảo trì hệ thống đo đếm
25		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Miếu Cây Răng; NR 3P Thạnh Trị 1	-Từ trụ 472BĐ/108/01 đến trụ 472BĐ/108/50 NR 3P Miếu Cây Răng; từ trụ 472BĐ/03/73B/01 đến trụ 472BĐ/03/73B/04 NR 3P Thạnh Trị 1	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
26		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Kéo đoạn lưới hạ thế từ trụ 477BĐ/47/128A qua trụ HT08, đầu lèo lưới hạ thế kéo mới trụ 477BĐ/47/128A, HT08. Cắt chuyển một phần lưới hạ thế từ trụ HT01 đến trụ HT13 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 sang sử dụng trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận, cắt dừng lưới trụ 477BĐ/47/132, HT01, đóng tăng cường tiếp địa trụ HT01.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/131/01+FCO trụ 477BĐ/47/131 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt CB trạm 25kVA trụ 477BĐ/132/01+FCO trụ 477BĐ/47/132 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/128A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố

27		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/31/01 NR 3P Thừa Đức (Khách hàng NTCN Võ Văn Hận)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/31/01 NR 3P Thừa Đức	-Áp Bình Mỹ xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/76/31/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/31 NR 3P Thừa Đức	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
28		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 477BĐ/76/55/01 NR 3P Thừa Đức (Khách hàng NTCN Phan Thị Thu Thủy)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 477BĐ/76/55/01 NR 3P Thừa Đức	-Áp Thừa Long xã Thới Thuận	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 477BĐ/76/55/01+3LBFCO trụ 477BĐ/76/55 NR 3P Thừa Đức	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
29		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 3P Nguyễn Thanh Bình (Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Loan)	-Tại thùng điện kế trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 3P Nguyễn Thanh Bình	-Áp Thừa Trung xã Thới Thuận	-Cắt CB+3LBFCO trạm 400kVA trụ 477BĐ/47/76/85/01/09/12 NR 3P Nguyễn Thanh Bình	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
30		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Lắp hoàn chỉnh TBA 3x37,5kVA trụ 475MC/22/120/43/103/05/1, TBA 160kVA trụ 475MC/22/120/43/103/09 NR Áp Nậy -Lắp hoàn chỉnh TBA 250kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/21, TBA 160kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/28, TBA 250kVA trụ 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Tại trụ 475MC/22/120/43/103/05, 475MC/22/120/43/103/05/1, 475MC/22/120/43/103/09 NR Áp Nậy -Tại trụ 475MC/22/120/43/103/07/21, 475MC/22/120/43/103/07/28, 475MC/22/120/43/103/07/44 NR Cồn Thành Long	-Xã Thành Thới	-Cắt LBFCO pha 2 (LBFCO pha 1, 3 đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/103/01 NR Áp Nậy	-ĐT XD 2026

31		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc tại trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/13/1 NR Ấp 5 Minh Đức	-Tài trụ 12a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/13/1 NR Ấp 5 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/13/1 và 3FCO tại trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/13 NR Ấp 5 Minh Đức	-Xử lý mất an toàn
32		13h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay thùng điện kế tổng trạm bị nứt, sét tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/18 NR Ấp 5 Minh Đức	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/18 NR Ấp 5 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/18 NR Ấp 5 Minh Đức	-Xử lý mất an toàn
33		08h00	09h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Hộ Kinh Doanh Tân Phát (PB09030117411) trạm trụ 475MC/22/120/43/37/5 NR Tân Điền - Tân Phong	-Tài trạm trụ 475MC/22/120/43/37/5 NR Tân Điền - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 1250kVA trụ 475MC/22/120/43/37/5 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt 3LBFCO tại trụ 475MC/22/120/43/37 NR Tân Điền - Tân Phong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
34		10h30	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Hộ KDCT Lương Văn Tiếp (PB09030083088) trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 NR An Thới - Thành Thới A	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/113/37/09/39A NR An Thới - Thành Thới A	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng
35		13h30	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (03 CN)	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Dừa Nguyễn Tâm (PB09030109480) trạm trụ 472MC/15/20/17/60/38T/1 NR Vàm Nước Trong	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/17/60/38T/1 NR Vàm Nước Trong	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 472MC/15/20/17/60/38T/1 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/17/60/38T NR Vàm Nước Trong	-Bảo trì HTĐĐ khách hàng

36		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/118/38/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/38/42 nhánh rẽ Phú Thạnh -Tủ trụ 472VLg/128/1/118/38/22/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/38/22/41 nhánh rẽ Phú Thạnh 10	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
37		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/97/06 nhánh rẽ Lộ Cây Gáo	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
38		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (06CN)	- Xử lý đoạn dây cáp hạ thế ABC 4x95mm2 từ trụ HT3 đến trụ HT4 thuộc lưới trạm 3x37,5kVA Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/32 tuyến 481 Vĩnh Long đi ngang nhà khách hàng.	- Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ HT3 đến trụ HT4 thuộc lưới trạm 3x37,5kVA Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/32 tuyến 481 Vĩnh Long	-Khóm Tân Vĩnh Phú, phường Tân Ngãi.	- Cắt CB + 03FCO trạm 3x37,5kVA Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99/32 tuyến 481 Vĩnh Long.	-Dịch vụ khách hàng
39		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Tư vấn & ứng dụng Năng Lượng 360 (02CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ LA, CB tổng, MBA trạm 50kVA NMN Tân Thuận tại trụ 476VLg/59/49P/11/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/59/49P/11/1 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Tân Thuận, phường Tân Hạnh.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ NMN Tân Thuận tại trụ 476VLg/59/49P/11/1A thuộc tuyến 476 Vĩnh Long	-Thử nghiệm định kỳ

40		08h00	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm (03TI+03TU) trạm Phong Dinh 1 tại trụ 477BM/194/6 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bao bì Kim Ngọc Hoàng. - Mã khách hàng: PB10040061992.	- Tại trụ 477BM/194/6 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phong Dinh trụ 477BM/194/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
41		08h00	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (6CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm và thay định kỳ hệ thống đo đếm gồm (03TU) trạm Công ty Phong Dinh tại trụ 477BM/194/4 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phong Dinh. - Mã khách hàng: PB10040057424.	- Tại trụ 477BM/194/4 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phong Dinh trụ 477BM/194/1 tuyến 477 Bình Minh	- Thay định kỳ thiết bị hệ thống đo đếm
42		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 476CC/140 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cổ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Bình Phước.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
43		07h45	09h30	- Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm Sông Lư, trụ 471CC/69/33- tuyến 471 Cổ Chiên	- Tại trạm Sông Lư, trụ 471CC/69/33- tuyến 471 Cổ Chiên	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Sông Lư, trụ 471CC/69/33- tuyến 471 Cổ Chiên - Tháo hotline trạm Sông Lư, trụ 471CC/69/33- tuyến 471 Cổ Chiên .(Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline Điện lực tự tháo gỡ Hotline)	- Kiểm định định kỳ thiết bị

44		09h45	11h30	- Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03 CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm Hai Quyết 2, trụ 473CC/175/52/19 - tuyến 472 Cỏ Chiên	- Tại trạm Hai Quyết 2, trụ 473CC/175/52/19 - tuyến 472 Cỏ Chiên	- Ấp Hòa Phú xã Cái Nhum	- Cất CB + FCO trạm Hai Quyết 2, trụ 473CC/175/52/19 - tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Hai Quyết 2, trụ 473CC/175/52/19 - tuyến 472 Cỏ Chiên.(Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline Điện lực tự tháo gỡ Hotline)	- Kiểm định định kỳ thiết bị
45		13h00	14h45	- Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm An Hòa B1, trụ 471CC/231/29/T15/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên	- Tại trạm An Hòa B1, trụ 471CC/231/29/T15/4 - tuyến 471 Cỏ Chiên	- Ấp An Hòa B xã Cái Nhum	- Cất LBFCO An Hòa B1, trụ 471CC/231/29/15 - tuyến 471 Cỏ Chiên	- Kiểm định định kỳ thiết bị
46		15h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	-Điện lực Cái Nhum (03CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ CB + FCO + LA + MBA + Vệ sinh công nghiệp, đo hệ thống tiếp đất trạm Tân Mỹ B, trụ 471CC/231/29/58/26 - tuyến 471 Cỏ Chiên	- Tại trạm Tân Mỹ B, trụ 471CC/231/29/58/26 - tuyến 471 Cỏ Chiên	- Ấp An Hòa B xã Cái Nhum	- Cất CB + FCO trạm Tân Mỹ B, trụ 471CC/231/29/58/26 - tuyến 471 Cỏ Chiên - Tháo hotline trạm Tân Mỹ B, trụ 471CC/231/29/58/26 - tuyến 471 Cỏ Chiên .(Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline Điện lực tự tháo gỡ Hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
47		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA Lê Văn Dũng. - Tên KH: Tiệm thiếc Thanh Dũng - Mã khách hàng: PB10070036172001	- Tại trạm 3x50kVA Lê Văn Dũng trụ 471CC/277/5/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hội xã Tân Long Hội	- Cất CB+03FCO trạm Lê Văn Dũng trụ 471CC/277/5/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
48		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA Hợp Tác Xã Điện Số 12. - Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít - Mã khách hàng: PB10070041848001	- Tại trạm 50kVA Hợp Tác Xã Điện Số 12 trụ 471CC/231/49/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Mỹ Chánh xã Cái Nhum	- Cất CB+FCO trạm Hợp Tác Xã Điện Số 12 trụ 471CC/231/49/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

49		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra định kỳ, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp và thay công tơ định kỳ trạm 560kVA Xay Xát Nguyễn Văn Tươi. - Tên KH: DNTN Nhà máy xay lúa Hai Tươi. - Mã khách hàng: PB10070007772001	- Tại trụ 471CC/231/21A/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hòa xã Cái Nhum	- Cắt 3LBFCO Xay Xát Nguyễn Văn Tươi trụ 471CC/231/21A tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
50		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Khánh Nguyên. - Tên KH: Công ty TNHH MTV sản xuất nước uống đóng chai Khánh Nguyên - Mã khách hàng: PB10070036162001	- Tại trụ 471CC/214/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt CB+3FCO trạm Khánh Nguyên trụ 471CC/214/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
51		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA Hợp Tác Xã Điện Số 11. - Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít - Mã khách hàng: PB10070041834001	- Tại trụ 473CC/175/T68/1B tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Mỹ Hạnh xã Cái Nhum	- Cắt CB+FCO trạm Hợp Tác Xã Điện Số 11 trụ 473CC/175/T68/1B tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
52		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA DNTN Anh Kiệt. - Tên KH: DNTN Anh Kiệt - Mã khách hàng: PB10070008407001	- Tại trụ 473CC/175/32/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Hòa Phú xã Cái Nhum	- Cắt CB+FCO trạm DNTN Anh Kiệt trụ 473CC/175/32/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

53		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Thiên Long. - Tên KH: Nguyễn Thiên Long - Mã khách hàng: PB10070035835001	- Tại trạm 3x25KVA Thiên Long trụ 474CC/8/3 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú	- Cắt CB+03FCO trạm Thiên Long trụ 474CC/8/3 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
54		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Gạch Ngói Thanh Phong - Tên KH: CÔNG TY TNHH HT MÂY TRE VIỆT - Mã khách hàng: PB10070040063001	- Tại trạm 3x25KVA Gạch Ngói Thanh Phong trụ 476CC/46/1 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Cạn xã Nhơn Phú	- Cắt CB+03FCO trạm Gạch Ngói Thanh Phong trụ 476CC/46/1 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
55		14h30	15h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA Hợp Tác Xã Điện Số 1 - Tên KH: HTX Kinh Doanh Điện Mang Thít - Mã khách hàng: PB10070028456001	- Tại trạm 50kVA Hợp Tác Xã Điện Số 1 trụ 472CC/166/1 tuyến 475 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú	- Cắt CB+FCO trạm Hợp Tác Xã Điện Số 1 trụ 472CC/166/1 tuyến 475 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
56		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.

57		08h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tồn thất cao, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm An Thành Đông (2x37,5kVA) trụ 473VLI/P26/25 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm An Thành Đông (2x37,5kVA) trụ 473VLI/P26/25 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp An Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO trạm An Thành Đông (2x37,5kVA) trụ 473VLI/P26/25 tuyến 473 Vũng Liêm	- Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
58		08h00	09h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Cổng Thanh Lương trụ 472CL/T104/P136/P5A/22 tuyến 477 Mô Cày	- Tại tủ điện kế trạm Cổng Thanh Lương trụ 472CL/T104/P136/P5A/22 tuyến 477 Mô Cày	- Ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện	- Cắt CB + 3FCO trạm Cổng Thanh Lương trụ 472CL/T104/P136/P5A/22 tuyến 477 Mô Cày	- Thay định kỳ HTĐĐ
59		09h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên dùng trạm Thoại Ngọc Hầu trụ 472CL/T104/P123/1 tuyến 477 Mô Cày	- Tại tủ điện kế trạm Thoại Ngọc Hầu trụ 472CL/T104/P123/1 tuyến 477 Mô Cày	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện	- Cắt CB + FCO trạm Thoại Ngọc Hầu trụ 472CL/T104/P123/1 tuyến 477 Mô Cày	- Thay định kỳ HTĐĐ
60		10h30	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Cổng Rạch Vọt 1 trụ 472CL/T104/T63/P14A/T7/1 tuyến 477 Mô Cày	- Tại tủ điện kế trạm Cổng Rạch Vọt 1 trụ 472CL/T104/T63/P14A/T7/1 tuyến 477 Mô Cày	- Ấp Phú Thới, xã Quới Thiện	- Cắt CB + 3FCO trạm Cổng Rạch Vọt 1 trụ 472CL/T104/T63/P14A/T7/1 tuyến 477 Mô Cày	- Thay định kỳ HTĐĐ
61		13h00	14h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN)	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Cổng Kênh Đào 1 trụ 472CL/T104/T63/P14A/T33/1 tuyến 477 Mô Cày	- Tại tủ điện kế trạm Cổng Kênh Đào 1 trụ 472CL/T104/T63/P14A/T33/1 tuyến 477 Mô Cày	- Ấp Phú Thới, xã Quới Thiện	- Cắt CB + 3FCO trạm Cổng Kênh Đào 1 trụ 472CL/T104/T63/P14A/T33/1 tuyến 477 Mô Cày	- Thay định kỳ HTĐĐ
62		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Tổng Hưng - Bình Phú tuyến 472 Bình Minh	- Từ trụ 472BM/T250/P115/1 đến trụ 472BM/T250/P115/136 tuyến 472 Bình Minh	- Tổng Hưng, Bình Phú, Cấn Súc, xã Ngải Tứ	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

63		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm 1A Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T325/13 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm 1A Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T325/13 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 1A Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T325/13 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
64		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm 2 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T325/30 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm 2 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T325/30 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 2 Vĩnh Khánh 2 trụ L45/T325/30 tuyến 475 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
65		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm 2 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P267/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm 2 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P267/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm 2 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P267/23 tuyến 477 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm CBM
66		14h30	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)+ XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm CBM đo cấp độ 2, đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, đo điện trở một chiều, đo dòng không tải trạm Gia Kiết 3B trụ M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn. - Cắt dừng tạo khoảng không điện từ trụ M44/T261/52 đến M44/T261/53 trạm Gia Kiết 3 trụ M44/T261/50 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Gia Kiết 3B trụ M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn. '- Tại trạm Gia Kiết 3 trụ M44/T261/50 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Gia Kiết 3B trụ M44/T261/53 tuyến 477 Trà Ôn (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline). - Cắt CB+FCO trạm Gia Kiết 3 trụ M44/T261/50 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thí nghiệm CBM. - Xử lý khuyết trên lưới điện.
67		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/100 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

68		08h00	11h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh 04CN	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (mã KH: PB16010053928). - Thay công tơ, TI, TU định kỳ khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn.	-Từ sau 03 LBFCO Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (cách ngầm dưới 03 LBFCO 1,8m), tại trụ 473-471TV-1/T114/13, tuyến 471TV.	Phường Trà Vinh	- Cắt CB trạm Ngân hàng TMCP Sài Gòn (trạm trụ tháp 1 cột), đầu nối tại trụ số 473-471TV-1/T114/13. - Cắt 03 LBFCO Ngân hàng TMCP Sài Gòn, tại trụ số 473-471TV-1/T114/13.	-Thay HTDD định kỳ
69		11h30	13h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh 04CN	-Thay công tơ, TI (hạ thế) định kỳ khách hàng Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội (mã KH: PB16010058536)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Công An TP.Trà Vinh, tại trụ 479-480-478TV-9/P77/T23/T4/01, tuyến 479TV.	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + 03 FCO trạm Công An TP.Trà Vinh, tại trụ 479-480-478TV-9/P77/T23/T4/01.	-Thay HTDD định kỳ
70		13h30	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh 04CN	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty TNHH SX TM Long Đức (mã KH: PB16010040618). - Thay TU định kỳ (công tơ đến hạn: 02/2029; TI đến hạn: 02/2031) khách hàng Công ty TNHH SX TM Long Đức.	- Tại trụ trạm Cty TNHH XD Thủy Lực tại trụ 480LD/T06/01, nhận điện tuyến 473LD	Phường Long Đức	- Cắt CB trạm Cty TNHH XD Thủy Lực tại trụ 480LD/T06/01. - Cắt 03 LBFCO Cty TNHH XD Thủy Lực tại trụ 478LD/06.	-Thay HTDD định kỳ
71		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Cầu Xây từ trụ 497TV/T77/01 đến trụ 479TV/T77/89	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Bọc cách điện đường dây 22kV tuyến 476TV phục vụ mé nhánh cây ngoài hành lang có khả năng bay vào đường dây khi có gió lớn	-Tại số Tại trụ 476TV/(196-197) tuyến 476TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/08 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 475TV).	-Ngăn ngừa sự cố

73		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	-Cài tạo đường dây 12,7kV Vũng Tàu 1 (từ trụ 477DT/P274/30 đến 477DT/P274/30/01) từ 1 pha lên 3 pha (từ 1xACXH-50mm2+1xACKP-50mm2 thành 1xACXH50mm2 (SDL) + 2xACXH50mm2 (XDM) + ACKP50mm2 (SDL)), dài 61 mét, căng dây đấu nối đường dây 22kV (XDM) trụ 477DT/P274/30/01, nhánh Vũng Tàu 1, tuyến 478 Dân Thành.	-Tủ trụ 477DT/P274/30 đến 477DT/P274/30/01, nhánh Vũng Tàu 1, tuyến 478 Dân Thành	'-Áp Cái Đồi - xã Long Thành	-Cắt 3LBFCO Lộ Ba trụ 477DT/P274/01 (478DTh)	-Công trình ĐTXD
74		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc(3CN)	-Gia cố móng trụ và chỉnh trụ hạ áp a13 nghiêng, thuộc lưới hạ áp trạm Vũng Tàu 2	-Trụ hạ áp a13 thuộc lưới hạ áp trạm Vũng Tàu 2	'-Áp Vũng Tàu - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Vũng Tàu 2 trụ 477DT/P274/30/T1/14 (478DTh)	-Khắc phục vận hành
75		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 476DT/P203A/(01-81) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	-Xã Long Hữu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
76		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai trụ 475CN/P96A/01 tuyến 475CN	-Áp Thuận Hòa xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai trụ 475CN/P96A/01, -Cắt 03LBFCO NMXX Nguyễn Thị Trúc Mai A trụ 475CN/96A	-Thay định kỳ
77		09h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 03CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Cổng Cầu Ngang trụ 476-475CN-6/P87/20 tuyến 476CN	-Áp Nô Công xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ 03FCO trạm Cổng Cầu Ngang trụ 476-475CN-6/P87/20	-Thay định kỳ
78		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Mương Giữa 2 trụ 476-475CN-6/P48/P37/05 tuyến 476CN	-Áp Rạch xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Mương Giữa 2 trụ 476-475CN-6/P48/P37/05	-Thay định kỳ

79		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NM Xử Lý Nước TT Cầu Ngang trụ 475CN/P116/08 tuyến 475CN	-Ấp Minh Thuận A xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ 03FCO trạm NM Xử Lý Nước TT Cầu Ngang trụ 475CN/P116/08	-Thay định kỳ
80		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tür trụ 473CN/P183/40 đến trụ 473CN/P183/P40/74 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường, xã Cầu Ngang	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
81		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	- Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Giồng Đình khoảng trụ 475DT/T192/P01/(01-49)	-Xã Đại An.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	08h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 04/2029.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Sóc Chà 2 trụ 475TR/T83/38	-Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 2 trụ 475TR/T83/38.	-Thay định kỳ
83		09h00	09h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro A6 trụ 479TR/152.	-Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Tro A6 trụ 479TR/152.	-Thay định kỳ
84		10h00	10h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 07/2028.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trà Tro A1 trụ 479TR/T160/12.	-Xã Trà Cú.	- Cắt CB+FCO trạm Trà Tro A1 trụ 479TR/T160/12.	-Thay định kỳ
85		11h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 10/2028, điều chỉnh điện áp.	-Tại trạm Nguyễn Mạnh Tường trụ 479TR/T160/P22/01.	-Xã Hàm Giang.	- Cắt CB trạm Nguyễn Mạnh Tường trụ 479TR/T160/P22/01. - Cắt FCO Nguyễn Mạnh Tường trụ 479TR/T160/22.	-Thay định kỳ

86		13h00	13h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2029.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Kiên Thị Danh trụ 479TR/T165/T36/01.	-Xã Hàm Giang.	- Cắt CB trạm Kiên Thị Danh trụ 479TR/T165/T36/01. '- Cắt 3FCO Kiên Thị Danh trụ 479TR/T165/36.	-Thay định kỳ
87		14h00	14h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2030.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Nhuệ Tứ A trụ 479TR/T165/45/35.	-Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Nhuệ Tứ A trụ 479TR/T165/45/35.	-Thay định kỳ
88		15h00	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Nhan Thị Bé Ngoan trụ 479TR/174.	-Xã Hàm Giang.	- Cắt CB+FCO trạm Nhan Thị Bé Ngoan trụ 479TR/174.	-Thay định kỳ
89		08h00	10h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay dây néo, buột lại dây trói sứ	-Tại trụ 479TR/T165/45/31/(01-06)	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB trạm Nhuệ Tứ A2 trụ 479TR/T165/45/31/06. '-Cắt FCO Nhuệ Tứ A2 trụ 479TR/T165/45/31.	-Ngăn ngừa sự cố.
90		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
91		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và đồng phát tụ bù hạ thế ngày	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Ngăn ngừa sự cố
92		07h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày, đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố

93		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (05CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Đại Phước, nhánh 12,7kV Long Hòa 2A	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
94		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 477-480CK từ trụ 477-480CK/01 đến trụ 477CK/195 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Tam Ngãi	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 26/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/70 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/70 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH Welkin Việt Nam (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì thí nghiệm thiết bị vật tư và MBA trạm 180KVA NH TMCP Á Châu trụ 471BTre/72/01 tuyến 471 Bến Tre	-Tại trạm 180KVA NH TMCP Á Châu trụ 471BTre/72/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 180KVA NH TMCP Á Châu trụ 471BTre/72/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 471-473BTre/72 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
4		09h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm 250kVA trụ 480TT/98 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Tại trạm 250kVA trụ 480TT/98 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 480TT/98 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Tháp sắt nâng lưới hạ thế trụ 1e thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 480TT/103/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Trụ 1e thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 480TT/103/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Gia Thạnh - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 480TT/103/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt FCO trạm 2x50kVA tại trụ 480TT/103 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Xử lý an toàn
6		11h30	12h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (02CN)	-Chuyển đầu nối NR Thanh Bình từ pha 1 sang pha 3 tại trụ 480TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đầu NR Thanh Bình)	-Tại trụ 480TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Thanh Bình - xã Tân Thành Bình	-Cắt LBFCO trụ 480TT/03 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi (đầu NR Thanh Bình) -Sử dụng sào thao tác tháo lắp hotline	-Cân pha trung thế
7		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TV - XD Gia Bảo An (15CN)	-Nhổ thu hồi trụ cũ (không sử dụng) từ trụ 472TT/04 đến trụ 472TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Từ trụ 472TT/04 đến trụ 472TT/33 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc	-Áp Thành Hoà 1 - xã Tân Thành Bình	-Cắt MC 472 + đưa MC 472 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 472 - 76 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt Recloser+3DS trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt DS 3 pha trụ 472TT/01 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Chuyển lưới từ sau trụ 472TT/34 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc nhận điện tuyến 474 Mỏ Cây qua LBS trụ 472TT/75	-Khắc phục tồn tại công trình
8		08h00	10h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 475BTRE/278/15B/7/2 nhánh rẽ Bến Cát (PB09070072875 - KH: Cty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai Việt Nam Sài Gòn)	-Tại trạm 560kVA trụ 475BTRE/278/15B/7/2 nhánh rẽ Bến Cát	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 560kVA trụ 475BTRE/278/15B/7/2 nhánh rẽ Bến Cát	-Bảo trì hệ thống đo đếm

9		10h30	14h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 800kVA trụ 475BTRE/278/21/2 nhánh rẽ Bến Cát (PB09070062058 - KH: Cty TNHH MTV Mặt nạ thạch dừa E.Z COSTEC Việt Nam)	-Tại trạm 800kVA trụ 475BTRE/278/21/2 nhánh rẽ Bến Cát	-Xã Lương Hòa	-Cắt ACB trạm 800kVA trụ 475BTRE/278/21/2 + Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/278/21 nhánh rẽ Bến Cát	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		14h30	16h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (PB09070063275 - KH: Cty Cổ Phần Sài Gòn Goldencare)	-Tại trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Hòa	-Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 475BTRE/217/1 + Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/217 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (08CN)	-Bảo trì thiết bị, sử dụng chế phẩm vệ sinh cách điện sứ từ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Tủ trụ 473BTri/228/16 đến trụ 473BTri/228/50 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt LBS+3FCO trụ 473BTri/228/51 NR Bảo Thạnh - Tân Xuân. -Cắt 3LTD trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. (đang cắt).	-Ngăn ngừa sự cố.
12		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ Trung thế khách hàng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre trạm 320kVA Trụ 478BTri/28/107/59/13A/1A/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt (PB09020077251)	-Trụ 478BTri/28/107/59/13A/1A/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 478BTri/28/107/59/13A/1A/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/59/13A/1A NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Bảo trì HTĐĐ
13		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ Trung thế khách hàng Công Ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre trạm 750kVA trụ 478BTri/28/107/59/15/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt (PB09020068162)	-Trụ 478BTri/28/107/59/15/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB trạm 750kVA trụ 478BTri/28/107/59/15/7 NR Cầu Ngang - Đường Tắt -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/59/15 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Bảo trì HTĐĐ

14		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách hàng Nuôi tôm Trần Minh Ngọc trạm 560kVA Trụ 478BTri/28/107/59/21/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt (PB09020062361)	-Trụ 478BTri/28/107/59/21/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB trạm 560kVA Trụ 478BTri/28/107/59/21/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt -Cắt 3FCO Trụ 478BTri/28/107/59/21 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Bảo trì HTĐĐ
15		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Phi Sơn trạm 320kVA Trụ 478BTri/28/107/59/34/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt (PB09020062421)	-Trụ 478BTri/28/107/59/34/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB trạm 320kVA Trụ 478BTri/28/107/59/34/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt -Cắt 3FCO Trụ 478BTri/28/107/59/34 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Bảo trì HTĐĐ
16		07h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (10CN)	-Sang TBA, lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới trụ 471-473BĐ/242, 471-473BĐ/291, 471-473BĐ/295 + di dời TBA từ trụ cũ trụ 473BĐ/268 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/265 + Căng lại dây trung thế, thay giáp núu pha B tầng dưới trụ 471-473BĐ/276 + Lắp bổ sung rack U dây trung hòa trụ 471-473BĐ/220A đến trụ 471-473BĐ/289A + thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/242, 473BĐ/268, 473BĐ/278, 473BĐ/291, 473BĐ/295 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ mới từ trụ 471-473BĐ/220A đến trụ 471-473BĐ/289A, trụ 471-473BĐ/291, 471-473BĐ/295 + trụ cũ trụ 473BĐ/242, 473BĐ/268, 473BĐ/278, 473BĐ/291, 473BĐ/295 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Châu Hưng	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 471-473BĐ/209 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 471-473BĐ/208 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên)	-Ngăn ngừa sự cố
17		08h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P áp 2 Vang Quới Đông; NR 3P Sân Banh Vang Quới Đông	-Từ trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 473BĐ/219/42/11B/06 NR 1P áp 2 Vang Quới Đông; từ trụ 473BĐ/219/42/11B/01 đến trụ 473BĐ/219/42/11B/08 NR 3P Sân Banh Vang Quới Đông	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

18		10h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 1P Ấp 4 Phú Hưng	-Tủ trụ 473BĐ/219/70 đến trụ 473BĐ/219/94; tủ trụ 473BĐ/219/71 đến trụ 473BĐ/219/71/02 NR 3P Vang Quới Đông; tủ trụ 473BĐ/219/79B/01 đến trụ 473BĐ/219/79B/07 NR 1P Ấp 4 Phú Hưng	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 471-473BĐ/209 đến trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tủ trụ 471-473BĐ/209 đến trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
20		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/145/01 đến trụ 472VLg/128/1/145/23 nhánh rẽ Phú An -Tủ trụ 472VLg/128/1/150/01 đến trụ 472VLg/128/1/150/44 nhánh rẽ Bình Thuận	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473CL/53 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

22		07h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 476 Cỏ Chiên sang tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cỏ Chiên.	-Xã Long Hồ	-Đóng LBS Hòa Tịnh tại trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cỏ Chiên. - Cắt LBS Phú Đức + 3LTD Phú Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Chuyển nguồn
23		07h30	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Cty TNHH XD TM & DV An Phát (08CN)	-Lắp DS 3 pha và đấu nối đoạn cáp ngầm trung hạ thế XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 479PH/105 và trụ 479PH/105A - tuyến 479 Phước Hòa (Căn cứ đề nghị số 1721/BQLGT-QLDA1 của BQL DAGT ngày 18/8/2026 V/v đề nghị cắt điện trung, hạ thế để phục vụ thi công di dời đường dây điện tuyến chính (đoạn Km3+521.10 đến Km9+100) thuộc công trình: Đường từ QL.53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - Đường Phú Lộc Bàu Gốc - QL.1 tỉnh Vĩnh Long). - Đóng điện nghiệm thu DS và đoạn cáp ngầm XDM tại trụ 479PH/105 và trụ 479PH/105A - tuyến 479 Phước Hòa (thực hiện theo PTT được duyệt).	-Tại trụ 479PH/105 và trụ 479PH/105A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phước Long, Phước Tân, Long Bình, xã Phú Quới; ấp An Thành, An Hòa, Thông Quan, xã Long Hồ.	-Cắt Rec Phước Bình + 3LTD Phước Bình - 2 tại trụ 479PH/72 - tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt LBS Phú Đức + 3LTD Phú Đức - 1 tại trụ 479PH/181 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Địa phương đề nghị cắt điện
24		08h00	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (06CN)	-Nâng công suất trạm Phước Lợi C4 từ 25KVA thành 50KVA-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/129/42-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.	-Cắt LBFCO Phước Lợi C3 trụ 479PH/129/18-tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt MCCB+FCO trạm Phước Lợi C4 trụ 479PH/129/42-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thực hiện theo Quyết định số 152/QĐ-ĐLLH ngày 26/8/2026

25		08h00	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (06CN)	-Hạ công suất trạm Phước Lợi C4A từ 50KVA thành 25KVA-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/129/39-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.	-Cắt LBFCO Phước Lợi C3 trụ 479PH/129/18-tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt MCCB+FCO trạm Phước Lợi C4A trụ 479PH/129/39-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thực hiện theo Quyết định số 152/QĐ-ĐLLH ngày 26/8/2026
26		08h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)+Đội Hotline-XNDVDL Vĩnh Long (05CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA Bệnh Viện Long Hồ - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060009112	-Tại trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO + Gỡ 3 Hotline trạm Bệnh Viện Long Hồ trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 Phước Hòa -Gỡ 3 Hotline NR trạm Bệnh Viện Long Hồ trụ 479PH/240 - tuyến 479 Phước Hòa	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng.
27		08h00	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty CP điện Quốc Huy (02 CN)	- Kiểm định thiết bị tri ân khách hàng: Công ty Cổ phần Gò Đàng. - Mã khách hàng PB10070037729	- Từ trụ 473CC/10/1 đến trụ 473CC/10/6 và tại trụ 473CC/10/4/1 - tuyến 473 Cổ Chiên	- Ấp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú	- Cắt Rec Gò Đàng trụ 473CC/10/1 - tuyến 473 Cổ Chiên. - Cắt 3DS Gò Đàng -1 trụ 473CC/10- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Công tác tri ân khách hàng năm 2026
28		13h00	15h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty CP điện Quốc Huy (02 CN)	- Kiểm định thiết bị tri ân khách hàng: Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc -Chi nhánh Kiến Quốc. - Mã khách hàng PB10070042044	- Từ trụ 471CC/159/1 đến trụ trạm nền Thủy sản Kiến Quốc trụ 471CC/159/2 - tuyến 471 Cổ Chiên	- Ấp Thủy Thuận, xã Cái Nhum	- Cắt Rec Thủy Sản Kiến Quốc trụ 471CC/159/1 - tuyến 471 Cổ Chiên. - Cắt DS Thủy Sản Kiến Quốc trụ 473-471CC/159 - tuyến 471 Cổ Chiên	- Công tác tri ân khách hàng năm 2026
29		15h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty CP điện Quốc Huy (02 CN)	- Kiểm định thiết bị tri ân khách hàng: Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Văn Thiệt. - Mã khách hàng PB10070010219	- Tại trụ 471CC/235/4 - tuyến 471 Cổ Chiên	- Ấp Chợ, xã Cái Nhum	- Cắt LBFCO Nguyễn Văn Thiệt trụ 471CC/235/1 - tuyến 471 Cổ Chiên	- Công tác tri ân khách hàng năm 2026

30		08h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm Trung tâm Y Tế (100kVA) trụ 471VLI/T118/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026).	- Tại trạm Trung tâm Y Tế (100kVA) trụ 471VLI/T118/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Áp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cắt 3LBFCO Trung tâm Y Tế trụ 471VLI/118/17A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
31		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm Bệnh Viện (560kVA) trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026) (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Tại trạm Bệnh Viện (560kVA) trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Áp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB + 3FCO trạm Bệnh Viện (560kVA) trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tháo 03 hotline Bệnh Viện trụ 471VLI/118/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
32		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm Bệnh Viện (560kVA) trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050039190).	- Tại trạm Bệnh Viện (560kVA) trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Áp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB + 3FCO trạm Bệnh Viện (560kVA) trụ 471VLI/T118/T18/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tháo 03 hotline Bệnh Viện trụ 471VLI/118/18 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
33		13h00	15h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm Xay xát Nguyễn Đức 2 (400KVA) trụ 472VLI/P56/T14/2B tuyến 474 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026).	- Tại trạm Xay xát Nguyễn Đức 2 (400KVA) trụ 472VLI/P56/T14/2B tuyến 474 Vũng Liêm.	- Áp Gò Ấn, xã Trung Hiệp	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Đức trụ 472VLI/P56/T14/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

34		13h00	15h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp trạm Xay xát Nguyễn Đức 2 (400KVA) trụ 472VLi/P56/T14/2B tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050030317).	- Tại trạm Xay xát Nguyễn Đức 2 (400KVA) trụ 472VLi/P56/T14/2B tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp	- Cắt 3LBFCO Nguyễn Đức trụ 472VLi/P56/T14/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
35		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm Công ty TNHH Thanh Phong (250KVA) trụ 472VLi/P56/P16A/1 tuyến 474 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026).	- Tại trạm Công ty TNHH Thanh Phong (250KVA) trụ 472VLi/P56/P16A/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp	- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH Thanh Phong trụ 472VLi/P56/16A tuyến 474 Vũng Liêm	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
36		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp trạm Công ty TNHH Thanh Phong (250KVA) trụ 472VLi/P56/P16A/1 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050059990).	- Tại trạm Công ty TNHH Thanh Phong (250KVA) trụ 472VLi/P56/P16A/1 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp	- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH Thanh Phong trụ 472VLi/P56/16A tuyến 474 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
37		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty TNHH Anpha Mekong (8CN)	- Di dời 02 trụ BTLT12m phục vụ thi công dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc-Song Phú-Long Phú, huyện Tam Bình" theo công văn số 621/BQL-DHDA1 của Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	- Tại trụ 477BM/P258/P13/12, 477BM/P258/P13/17 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú	- Cắt LBF Phú Hữu Yên 1 trụ 477BM/T143/P42/13 tuyến 477 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
1	Chủ nhật 27/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02C N Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/70 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/70 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre; từ trụ 476BTre/84 đến trụ 476BTre/168 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/80/36A/02 đến trụ 476BTre/80/1A tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi giá trạm ngòi, lắp giá chùm, thay MBA 400kVA bằng MBA 3x50kVA, thay TI, MCCB, cáp suất trạm trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Tiên Thủy	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/104 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt CB trạm 400kVA trụ 475AH/113 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xử lý MBA non tải
4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thu hồi giá chùm, lắp đà trạm ngòi, thay MBA 3x50kVA bằng MBA 400kVA, thay TI, MCCB, cáp suất trạm trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 480GL/56/33 NR Quới Sơn -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Xử lý MBA quá tải
5		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp đà lệch trụ HT1.e1, nối dây hạ thế trụ HT20e thuộc trạm 50kVA trụ 480GL/56/42/07 NR Quới An	-Trụ HT1.e1, trụ HT20e thuộc trạm 50kVA trụ 480GL/56/42/07 NR Quới An	-Xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480GL/56/42/07 NR Quới An	-Xử lý mất an toàn
6		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 474GL/46/01 tuyến Giao Long - An Hóa (CTY TNHH SX TM KIM BẢO MINH; PB09060155202)	-Trụ 474GL/46/01 tuyến Giao Long - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 474GL/46/01 tuyến Giao Long - An Hóa -Cắt 3FCO trụ 474GL/46 tuyến Giao Long - An Hóa	-Bảo trì hệ thống đo đếm
7		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 474GL/47/02 tuyến Giao Long - An Hóa (CTY TNHH SX TM KIM BẢO MINH; PB09060162789)	-Trụ 474GL/47/02 tuyến Giao Long - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GL/47 tuyến Giao Long - An Hóa -Cắt CB trạm 630kVA trụ 474GL/47/02 tuyến Giao Long - An Hóa	-Bảo trì hệ thống đo đếm

8		13h30	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng trạm 400kVA trụ 474GL/43/02 tuyến Giao Long - An Hóa (CTY TNHH MTV SX TM DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CẢNH ĐỒNG XANH; PB09060173112)	-Trụ 474GL/43/02 tuyến Giao Long - An Hóa	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GL/43 tuyến Giao Long An Hóa -Cắt CB trạm 400kVA trụ 474GL/43/02 tuyến Giao Long - An Hóa	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 560kVA trụ 472BTre/154B/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CTY TNHH SX - TM - DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT; PB09060137076)	-Trụ 472BTre//154B/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 472BTre//154B/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt 3FCO trụ 472BTre//154B tuyến Tân Thành Tân Thạch	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 560kVA trụ 472BTre//161/04T tuyến Tân Thành - Tân Thạch (CTY TNHH MTV THIẾT KẾ SỬA CHỮA VÀ ĐÓNG TÀU THIÊN CHIẾN; PB09060158601)	-Trụ 472BTre//161/03T tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTre//161 tuyến Tân Thành - Tân Thạch -Cắt CB trạm 560kVA trụ 472BTre//161/04T tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm định kỳ trạm 160kVA trụ 474GL/04/05A/01, trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/05A/02 NR Lộ Ông Hồ (CƠ SỞ SX NƯỚC ĐÁ VIÊN TINH KHIẾT CAO THẮNG; PB09060171337)	-Trụ 474GL/04/05A/01 NR Lộ Ông Hồ	-Xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 474GL/04/05A NR Lộ Ông Hồ -Cắt CB trạm 160kVA trụ 474GL/04/05A/01, trạm 3x50kVA trụ 474GL/04/05A/02 NR Lộ Ông Hồ	-Bảo trì hệ thống đo đếm
12		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ hiện hữu tại trụ 476GTROM/259/39 nhánh rẽ Lương Hòa và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 476GTROM/259/03 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa	-Từ trụ 476GTROM/259/03 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt LBS + 3FCO trụ 476GTROM/259/01 nhánh rẽ Lương Hòa -Cắt CB trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/37 nhánh rẽ Lương Hòa	-SCTX

13		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Lắp TU cấp nguồn cụm tụ bù ứng động 3x100kVA tại trụ 471- 476GTROM/245 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ 471-476GTROM/245 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS trụ 471- 476GTROM/153 + 3DS trụ 471- 476GTROM/152 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt/Đóng Recloser trụ 476GTROM/45A để thao tác 3DS trụ 471-476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 471- 476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-SCTX
----	--	-------	-------	-------------------------	-----------------------------------	--	---	--------------	--	-------

14		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (08CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 12m ghép đôi và di dời cách vị trí hiện hữu 6m về hướng lộ tại trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS trụ 471-476GTROM/153 + 3DS trụ 471-476GTROM/152 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt/Đóng Recloser trụ 476GTROM/45A để thao tác 3DS trụ 471-476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 471-476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt CB trạm 15kVA trụ 471GTROM/50B/07 nhánh rẽ Phong Mỹ -Kiểm tra LBS đang cắt + Cắt 3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/250/01 nhánh rẽ nối tuyến Phong Năm - Phong Mỹ	-Theo yêu cầu khách hàng
15		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 471GTROM 292/2 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070057954 - KH: Cty TNHH Một Thành Viên JY VINA)	-Tại trụ 471GTROM/292/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt ACB trạm 1000kVA trụ 471GTROM/ 292/2 + Cắt 3LBFCO trụ 471GTROM/ 292 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì hệ thống đo đếm
16		10h30	14h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA trụ 471GTROM/281/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070070604 - KH: Cty TNHH TM&SX Hù Tiểu Thanh Tâm)	-Tại trạm 320kVA trụ 471GTROM/281/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 320kVA trụ 471GTROM/281/1 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/ 281 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì hệ thống đo đếm

17		14h30	16h00	Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2x560kVA trụ 471GTROM/280/3 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070002564 - KH: Cty TNHH Một Thành Viên Tiến Phát)	-Tại trụ 471GTROM/280/1 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Lương Phú	-Cắt 2CB trạm 2x560kVA trụ 471GTROM/280/3 + Cắt 3FCO trụ 471GTROM/280 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm	-Bảo trì hệ thống đo đếm
18		06h30	17h00	Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLD Hưng Phú (10CN)	-Dì dời đường dây trung thế từ trụ 471-476GTROM/187 đến trụ 471-476GTROM/190 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm -Trường hợp thay đổi đầu nối lưới, Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác.	-Tại trụ 471-476GTROM/153, từ trụ 471-476GTROM/187 đến trụ 471-476GTROM/190 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS trụ 471-476GTROM/153 + 3DS trụ 471-476GTROM/152 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt/Đóng Recloser trụ 476GTROM/45A để thao tác 3DS trụ 471-476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 471-476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển nguồn từ sau trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm nhận điện tuyến 476 Giao Long qua LBS trụ 473BTre/205	-Thi công lộ Bình Đại - Giồng Trôm DK 08
19		08h00	11h00	Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Lắp mới HTĐĐ tổng trạm + thay TI hạ thế định khách hàng Bệnh Viện Đa khoa khu vực Ba Tri trạm 400kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Phan Ngọc Tòng (Trạm khách hành bàn giao)	-Trụ 475BTri/17/18/07 NR Phan Ngọc Tòng	-Xã Ba Tri	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 475BTri/17/18/07 NR Phan Ngọc Tòng.	-Thay HTĐĐ

20		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách hàng Cty TNHH SX TM XNK Âu Việt Furniture trạm 320kVA Trụ 475BTri/17/24/13/1 NR Phan Ngọc Tòng (PB09020080103)	-Trụ 475BTri/17/24/13/1 NR Phan Ngọc Tòng	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 320kVA Trụ 475BTri/17/24/13/1 NR Phan Ngọc Tòng -Cắt 3FCO Trụ 475BTri/17/24/13 NR Phan Ngọc Tòng	-Bảo trì HTĐĐ
21		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (08CN)	-Di dời trụ hạ thế 4b, 6b thuộc trạm 250kVA trụ 474-471BTri/04 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 474-471BTri/04 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 474-471BTri/04 tuyến 474, 471 trạm 110kV Ba Tri.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
22		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (04 CN)	-Lắp hoàn chỉnh TBA 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/48/08 NR An Quới	-Tại trụ 472MC/15/20/17/48/08 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy (đầu NR An Quới)	-ĐT XD 2026
23		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (07 CN)	-Thay trụ BLTL 10,5m bằng trụ BTLT 14m tại trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy -Căng dây trung thế và đấu nối từ trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy đến trụ 472MC/15/20/17/48/01 NR An Quới	-Tür trụ 472MC/15/20/17/48 NR Định Thủy đến trụ 472MC/15/20/17/48/01 NR An Quới	-Xã Đồng Khởi	-Cắt/ đóng Recloser trụ 472MC/15/20/17/01 để cắt 3DS trụ 472MC/15/20/17/17 NR Định Thủy -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 472MC/15/20/17/60/3T NR Vàm Nước Trong	-ĐT XD 2026

24		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (20 CN)	-Lắp hoàn chỉnh TBA 3x25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/06, TBA 250kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/10, TBA 3x50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/13 NR Phước Lý -Căng dây trung thế và đấu nối từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/02 NR Phú Đông Thượng -Lắp hoàn chỉnh TBA 160kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/20, TBA 160kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng.	-Tủ trụ 472MC/15/20/17/60P/82/06 NR Phước Lý đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/9A/35 NR Phú Đông Thượng	-Xã Đồng Khởi	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/82/01 NR Phước Lý	-ĐTXD 2026
25		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Cty CP Công Nghệ Trường Anh (07 CN)	-Căng dây trung thế và đấu nối từ trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A NR Phước Lý	-Tủ trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông đến trụ 472MC/15/20/17/60P/82/1A NR Phước Lý	-Xã Mô Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/20/17/60P/47 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-ĐTXD 2026

26		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/141 đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắg	-Tủ trụ 475BTh/141 đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bắg và các NR đầu vào	-Xã An Qui, Thanh Phong	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt DS 3 pha trụ 475-477BTh/01 tuyến 475 liên nối với tuyến 471 tuyến Bình Thạnh -Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1a- 1b) tuyến 475 Bình Thạnh -Cắt 3DS 1 pha trụ 475-477BTh/(1e- 1f) liên nối tuyến 475 với tuyến 477 Bình Thạnh -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/184 tuyến 475 Bình Thạnh -Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 1P trụ 475-477BTh/101 liên nối tuyến 476 với tuyến 475 Bình Thạnh -Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 (475-477BTh/109) liên nối tuyến 478 với tuyến 475 Bình Thạnh (đang cắt) -Cắt CB trạm trụ 477BTh/138/01 + 3FCO trụ 475-477BTh/138 tuyến 476 Bình Thạnh -Cắt CB trạm trụ 475BTh/185/01 + FCO trụ 475BTh/185 tuyến 475 Bình Thạnh -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 475BTh/184 nhận điện tuyến 478 Thanh Phú từ LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Xử lý tồn tại mùa khô -Ngăn ngừa xử lý sự cố, giảm TTĐN
----	--	-------	-------	------------------------	-----------------------------------	--	---	----------------------------	--	---

27		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT- XLĐ Khương Ngọc (35 CN)	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu: Sang lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung áp từ trụ 475BTh/141 đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể -Thay trụ BTLT 14m thành trụ BTLT 14m tại trụ 475BTh/146 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể -Thay trụ BTLT 14m thành trụ BTLT 14m đôi tại trụ 475BTh/143 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể	-Từ trụ 475BTh/141 đến trụ 475BTh/183 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể	-Xã An Qui, Thanh Phong	-Cắt MC 475 + đưa MC 475 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76 trạm 110kV Bình Thạnh -Cắt DS 3 pha trụ 475- 477BTh/01 tuyến 475 liên nối với tuyến 471 tuyến Bình Thạnh -Cắt 3DS 1 pha trụ 475- 477BTh/(1a-1b) tuyến 475 Bình Thạnh -Cắt 3DS 1 pha trụ 475- 477BTh/(1e-1f) liên nối tuyến 475 với tuyến 477 Bình Thạnh -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/184 tuyến 475 Bình Thạnh -Cắt LBS (đang cắt) + cắt 3DS 1P trụ 475-477BTh/101 liên nối tuyến 475 với tuyến 476 Bình Thạnh -Cắt LBS + 3DS trụ 478BTh/143 (475-477BTh/109) liên nối tuyến 478 với tuyến 475 Bình Thạnh (đang cắt) -Cắt CB trạm trụ 477BTh/138/01 + 3FCO trụ 475- 477BTh/138 tuyến 476 Bình Thạnh -Cắt CB trạm trụ 475BTh/185/01 + FCO trụ 475BTh/185 tuyến 475 Bình Thạnh	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu
28		07h40	09h10	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA DNTN Chí Cường trụ 475BTh/143/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể (DNTN Chí Cường; PB09050077068)	-Tại trụ 475BTh/143/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 250kVA DNTN Chí Cường trụ 475BTh/143/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể -Cắt 3FCO trụ 475BTh/143 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bể	-Bảo trì HTĐĐ

29		09h20	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 3x50kVA CSNT Trần Văn Rành trụ 475BTh/169A/01 NRNT Trần Văn Rành (CSNT Trần Văn Rành; PB09050081874)	-Tại trụ 475BTh/169A/01 NRNT Trần Văn Rành	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Trần Văn Rành trụ 475BTh/169A/07 NRNT Trần Văn Rành -Cắt 3FCO trụ 475BTh/169A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Bảo trì HTĐĐ
30		13h00	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Đào Quang Vinh trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng Cá An Nhơn (Công ty TNHH MTV Đào Quang Vinh; PB09050084966)	-Tại trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng Cá An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Đào Quang Vinh trụ 475BTh/169/05/01 NR Cảng Cá An Nhơn -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/169/05 NR Cảng Cá An Nhơn	-Bảo trì HTĐĐ
31		15h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 630kVA Công ty TNHH Đông lạnh thủy hải sản Vĩnh Phát trụ 475BTh/169/18A/01 NR Cảng cá An Nhơn (Công ty TNHH Đông lạnh thủy hải sản Vĩnh Phát; PB09050094969)	-Tại trụ 475BTh/169/18A/01 NR Cảng cá An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 630kVA Công ty TNHH Đông lạnh thủy hải sản Vĩnh Phát trụ 475BTh/169/18A/01 NR Cảng cá An Nhơn -Cắt 3LBFCO trạm 630kVA trụ 475BTh/169/18A NR Cảng cá An Nhơn	-Bảo trì HTĐĐ
32		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA CSNT Lê Văn Nghĩa trụ 475BTh/317A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng (CSNT Lê Văn Nghĩa; PB09050088823)	-Tại trụ 475BTh/317A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thạnh Phong	- Cắt CB trạm 400kVA CSNT Lê Văn Nghĩa trụ 475BTh/317A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/317A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Bảo trì HTĐĐ

33		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA CSNT Huỳnh Thị Hạnh trụ 475BTh/384/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng (CSNT Huỳnh Thị Hạnh; PB09050087320)	-Tại trụ 475BTh/384/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Huỳnh Thị Hạnh trụ 475BTh/384/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/384 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Bảo trì HTĐĐ
34		13h00	15h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA CSNT Bùi Văn Nghĩa trụ 475BTh/409/03/05 NR Đồn Biên Phòng 602 (CSNT Bùi Văn Nghĩa; PB09050088859)	-Tại trụ 475BTh/409/03/05 NR Đồn Biên Phòng 602	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Bùi Văn Nghĩa trụ 475BTh/409/03/05 NR Đồn Biên Phòng 602 -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/409/03/04 NR Đồn Biên Phòng 602	-Bảo trì HTĐĐ
35		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Thay mới thùng công tơ thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474CL/45/18 nhánh rẽ Sơn Qui	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

36		07h30	11h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 474 Vĩnh Long qua tuyến 477 Vĩnh Long (từ LBS K3P9 đến Rec Phan Văn Đáng)	- Tại trụ 474-480VLg/64 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	-Đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.	- Đóng DS K3P9 - 2 + LBS K3P9 tại trụ 474-480VLg/64 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại trụ 477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	-Chuyển nguồn
37		08h00	11h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	-Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM, Rec Mậu Thân 2 + DS MT 2-1, DS MT 2-2 và thay LA tuyến 477 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477VLg/63/2 và trụ 477VLg/63/3 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	-Đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu.	- Cắt MC 477 VLg, kéo MC 477 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 477-76 Vĩnh Long. - Cắt Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Cắt DS Phan Văn Đáng - 2 tại trụ 477-480VLg/34/10A thuộc tuyến 477 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Vườn Ổi (đang cắt), cắt DS Vườn Ổi - 7 tại trụ 477VLg/63/29 thuộc tuyến 477 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm thiết bị
38		13h00	17h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu	-Khép kín mạch vòng, chuyển điện từ tuyến 471 Vĩnh Long sang tuyến 475 Vĩnh Long (từ tủ RMU 2 đến LBS Hùng Vương).	- Tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết nối tuyến 475 Vĩnh Long). - Tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long.	-Đường Hùng Vương, phường Long Châu.	- Đóng MC ngăn lộ 6 tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết nối tuyến 475 Vĩnh Long). - Cắt LBS Hùng Vương + 03 LTD HV - 2 tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long.	- Chuyển nguồn

39		13h30	17h00	-Điện lực Long Châu	Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM, Rec Thoại Ngọc Hầu + 03LTD TNH - 1, 03LTD TNH - 5 và thay LA tuyến 475 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 475VLg/106 thuộc tuyến 475 Vĩnh Long.	Đường Võ Thị Sáu, phường Long Châu.	- Cắt MC 475 VLg, kéo MC 475 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 475-76 Vĩnh Long. - Cắt LBS Hùng Vương + 03 LTD HV - 2 tại trụ 475VLg/131/1 tuyến 475 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS 2/9 (đang cắt) + cắt LTD 2/9 - 5 tại trụ 472VLg125 thuộc tuyến 472 Vĩnh Long.	Thử nghiệm thiết bị
40		07h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh (06CN)	- Cắt điện bàn giao đơn vị thi công cắt tia cây xanh thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường Bình Minh thực hiện cắt tia cây xanh đoạn từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 473BM/159/21 và đến trụ 473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 Tân Quới.	- Từ trụ 473BM/159/2 đến trụ 473BM/159/21 và đến trụ 473BM/157/12/8 thuộc tuyến 477 Tân Quới.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03 LBF Dân cư Khóm 8&9 trụ 473BM/159/1 tuyến 477 Tân Quới.	- Theo yêu cầu địa phương.
41		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp thuộc trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026) (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Tại trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp An Nhon, xã Trung Thành	- Cắt CB + 3FCO + tháo 03 hotline trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050044988).	- Tại trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp An Nhon, xã Trung Thành	- Cắt CB + 3FCO + tháo 03 hotline trạm Huyện Ủy 1 (320kVA) trụ 471VLi/T118/P1B/4 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ

43		09h30	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (04 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể Cơ sở Gạch HoffMan tại trụ 471VLi/T118/P34/T56/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050053880). - Tháp sắt nâng cao đường dây trung thể đảm bảo độ tinh không lưới điện tại trụ 471VLi/118/34/55 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại Hệ thống đo đếm trung thể Cơ sở Gạch HoffMan trụ 471VLi/T118/P34/T56/1 tuyến 471 Vũng Liêm và tại trụ 471VLi/118/34/55 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Hậu, xã Quới An	- Cắt 3LBFCO Tân Trung 1 trụ 471VLi/118/34/41 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
44		09h30	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp thuộc trạm Cơ sở Gạch HoffMan (630kVA) trụ 471VLi/T118/P34/T56/6 tuyến 471 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026).	- Tại trạm Cơ sở Gạch HoffMan (630kVA) trụ 471VLi/T118/P34/T56/6 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Hậu, xã Quới An	- Cắt 3LBFCO Tân Trung 1 trụ 471VLi/118/34/41 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
45		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Công ty Cổ phần Điện Quốc Huy (03 CN)	- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm Công An Huyện (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P7/4 tuyến 471 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026)	- Tại trạm Công An Huyện (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P7/4 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Phong Thới, xã Trung Thành	- Cắt CB + 3FCO + tháo 03 hotline trạm Công An Huyện (3x50kVA) trụ 471VLi/T118/P25/P7/4 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
46		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng năng lượng 360 (04 CN)	- Vệ sinh công nghiệp, bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA thuộc trạm Công ty TNHH Ju Young (1000kVA) trụ 475VLi/P3A/2 tuyến 475 Vũng Liêm. (Tri ân khách hàng 2026).	- Tại trạm Công ty TNHH Ju Young (1000kVA) trụ 475VLi/P3A/2 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng	- Cắt 3LBFCO Công ty TNHH Ju Young trụ 475VLi/3A tuyến 475 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

47		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể trạm Công ty TNHH Ju Young (1000kVA) trụ 475VLI/P3A/2 tuyến 475 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050062368)	- Tại trạm Công ty TNHH Ju Young (1000kVA) trụ 475VLI/P3A/2 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng	- Cất 3LBFCO Công ty TNHH Ju Young trụ 475VLI/3A tuyến 475 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
48		08h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (3CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng Cơ sở Giày Lai Xưa 4 trụ 471VLI/T118/T11A/T4/2 tuyến 471 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10050062028)	Tại trạm Cơ sở Giày Lai Xưa 4 trụ 471VLI/T118/T11A/T4/2 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Thành, xã Trung Thành	- Cất 03 LBFCO Cơ sở Giày Lai Xưa 4 trụ 471VLI/T118/T11A/4 tuyến 471 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
49		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (3CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng HKD Trần Minh Bông trụ 471VLI/T118/T27/P4/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050064403)	Tại trạm HKD Trần Minh Bông trụ 471VLI/T118/T27/P4/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Tín, xã Trung Thành	Cất CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm HKD Trần Minh Bông trụ 471VLI/T118/T27/P4/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
50		13h00	15h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (3CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể trạm chuyên dùng Cổng Gò Ân trụ 472VLI/P56/P32B/3 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050067029)	- Tại trạm Cổng Gò Ân trụ 472VLI/P56/P32B/3 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp	- Cất 03 LBFCO Cổng Gò Ân trụ 472VLI/P56/32B tuyến 474 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ

51		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (3CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLI/P56/T21/3 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050054539)	- Tại Hệ thống đo đếm DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLI/P56/T21/1 và trạm DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLI/P56/T21/3 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp	- Cắt 03LBFCO DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLI/P56/21 tuyến 474 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì HTĐĐ
52		08h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang lưới điện trung thế từ trụ 475VLI/P144A/T45A/1 đến trụ 475VLI/P144A/T45A/34 nhánh rẽ Hiếu Ngãi, tuyến 475 Vũng Liêm. - Kiểm tra, xử lý căng, nâng dây dây hạ áp chùng thấp trụ HT-15a, trụ HT-19a thuộc nhánh rẽ Hiếu Ngãi, tuyến 475 Vũng Liêm.	- Từ trụ 475VLI/P144A/T45A/1 đến trụ 475VLI/P144A/T45A/34 nhánh rẽ Hiếu Ngãi, tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành	- Cắt LBFCO Hiếu Ngãi 475VLI/P144A/45A tuyến 475 Vũng Liêm	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
53		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty TNHH Anpha Mekong (8CN)	- Di dời 01 trụ BTLT12m & TBA 1x15kVA phục vụ thi công dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc-Song Phú-Long Phú, huyện Tam Bình" theo công văn số 621/BQL-DHDA1 của Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	- Tại trụ 473TB/P243/P25/1 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Phú Sơn A, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm NMN Long Phú trụ 473TB/P243/P25/1 tuyến 473 Tam Bình - Gỡ hotline nhánh rẽ NMN Long Phú trụ 473TB/P243/25 tuyến 473 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thực hiện tháo hotline bằng phương pháp thủ công)	- Địa phương đề nghị cắt điện
54		- 07h00 - 17h00	- 07h10 - 17h10	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Đề thao tác cắt và đóng 3LTD Long Phú	- Tại trụ 473TB/229 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp 6B, xã Song Phú	- Cắt Rec Ống Đốc trụ 473TB/104 tuyến 473 Tam Bình	- Thao tác LTD

55		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Phòng KTHT xã Song Phú	- Phát quang cây xanh hành lang tỉnh lộ 905 theo đề nghị số 198/PKT ngày 07/9/2026 của Phòng Kinh tế xã Song Phú	- Hành lang tuyến từ trụ 473TB/230 đến trụ 473TB/317 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú	- Cắt 3LTD Long Phú trụ 473TB/229 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 trụ 477BM/243/2 đang cắt + cắt DS Đầu lộ 16 -2 trụ 477BM/243/3 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra DS Bình Phú-2 trụ 473TB/T230/26 đang cắt.	- Địa phương đề nghị cắt điện
56		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Xử lý tiếp xúc đầu coss LBS Bình Phú trụ 473TB/230/25	- Tại trụ 473TB/230/25 đến tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Phú Long, xã Song Phú	- Cắt 3LTD Long Phú trụ 473TB/229 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 trụ 477BM/243/2 đang cắt + cắt DS Đầu lộ 16 -2 trụ 477BM/243/3 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra DS Bình Phú-2 trụ 473TB/T230/26 đang cắt.	- Ngăn ngừa sự cố
57		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (4CN)	- Thay đà sắt thành đà composite vị trí LA thoát sét tuyến 473 Tam Bình	- Tại trụ 473TB/255, 282, 294, 312 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Phú Sơn A, Phú Thọ, xã Song Phú	- Cắt 3LTD Long Phú trụ 473TB/229 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra Rec Đầu Lộ 16 trụ 477BM/243/2 đang cắt + cắt DS Đầu lộ 16 -2 trụ 477BM/243/3 tuyến 473 Tam Bình - Kiểm tra DS Bình Phú-2 trụ 473TB/T230/26 đang cắt.	- Ngăn ngừa sự cố
58		13h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH TMDV Minh Kỳ Trà Vinh (04CN)	-Di dời trụ điện theo đề nghị của khách hàng Nguyễn Văn Ly	-Tại trụ a7 lưới hạ thế CB1 trạm Long Bình A3 trụ 471-479LD-1/T107/T1/07 nhánh 22KV Lò Hột (nhận điện tuyến 476LD), Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB1 trạm Long Bình A3 trụ 471-479LD-1/T107/T1/07 (khóa cần thao tác CB1 trạm) -Cắt CB đèn đường tại trụ 471-479LD-1/T107/01 đầu nối lưới hạ thế trạm Ba Động 1 trụ 471-479LD-1/T107/03	-KH yêu cầu

59		08h00	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (04CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty cổ phần Mỹ Lan (mã KH: PB16010025875) - Thay công tơ, TI, TU định kỳ khách hàng Công ty cổ phần Mỹ Lan.	- Từ sau 03 FCO trạm Cty Mỹ Lan (cách ngầm dưới 03 FCO 1,8m), tại trụ 471LD/P23/08, đang nhận điện tuyến 473LD.	Phường Long Đức	- Cắt CB + 03 FCO trạm Cty Mỹ Lan, tại trụ 471LD/P23/08.	-Thay HTDD định kỳ
60		12h00	13h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (04CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty Lương Thực Trà Vinh (mã KH: PB16010061119) - Thay công tơ (TI, TU đến hạn: 09/2028) định kỳ khách hàng Công ty Lương Thực Trà Vinh.	- Tại thùng ĐK trạm Công ty Lương Thực Trà Vinh (trạm nền), tại trụ 471LD/T1-20/P09/01, đang nhận điện tuyến 473LD.	Phường Long Đức	- Cắt ACB trạm Công ty Lương Thực Trà Vinh (trạm nền) tại tủ đặt ngoài hàng rào trạm, đầu nối tại trụ 471LD/T1-20/P09/01. - Cắt 03 LBFCO Công ty Lương Thực Trà Vinh tại trụ 471LD/T1-20/09.	-Thay HTDD định kỳ
61		13h00	15h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (04CN)	- Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH khách hàng Công ty TNHH Ying Hsin (mã KH: PB16010043994) - Thay TU định kỳ (công tơ đến hạn: 02/2029; TI đến hạn: 02/2031) định kỳ khách hàng Công ty TNHH Ying Hsin.	- Tại HTĐĐ trạm Cty TNHH Ying Hsin (trạm nền) tại trụ 480LD/T20/P02/01, đang nhận điện tuyến 473LD	Phường Long Đức	- Cắt ACB trạm Cty TNHH Ying Hsin (trạm nền) tại tủ đặt ngoài hàng rào trạm, đầu nối tại trụ 480LD/T20/P02/01. - Cắt 03 LBFCO Cty TNHH Ying Hsin tại trụ 480LD/T20/02.	-Thay HTDD định kỳ
62		07h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - tri ân k/hàng năm 2026	-Từ LA trở xuống trạm Bệnh Viện huyện Châu Thành trụ 474-472TV-2/T9/03	-Xã Châu Thành	-Cắt CB, FCO trạm Bệnh Viện Châu Thành tại trụ 474-472TV-2/T9/03	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026
63		11h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - tri ân k/hàng năm 2026	-Tại trạm Trung Tân Văn Hóa trụ 474TV/T20B/01	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO trạm Trung Tân Văn Hóa trụ 474TV/20B	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026

64		13h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN) và Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026 - Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080004992 - Công ty TNHH May Hồng Việt Trà Vinh; PB16080053487 - Công ty cổ phần điện mặt trời DKT)	-Tại trạm Công ty May trụ 474TV/P29/01	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO trạm Công ty May trụ 474TV/29	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026
65		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Tăng cường đầu coss thiết bị 3DS1 Đại Thôn	Tại số 472TV/85 đường dây 22kV tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Bảo Sơn tại trụ 472TV/18A (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 472TV). -Cắt LBS Đại Thôn tại trụ 472TV/86. -Cắt 03 DS1 Đại Thôn tại trụ 472TV/85. -Đóng đẳng áp 474CN	-Ngăn ngừa sự cố
66		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 Ngã ba Bãi Vàng	Tại số 472TV/T97/17 đường dây 22kV tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/07 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 472TV). -Cắt LBS Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/18. -Cắt 03 DS 1 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/17.	-Ngăn ngừa sự cố
67		09h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN) và Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - tri ân k/hàng năm 2026 - Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080054058 - Hộ KD THANH HIỀN)	-Tại trạm Nhôm Kính Thanh Hiền trụ 472TV/T97/T47/01	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Nhôm Kính Thanh Hiền trụ 472TV/T97/47	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026

68		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS2 Ngã Ba Bãi Vàng	-Tại số 472TV/T97/19 đường dây 22kV tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt LBS NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/89 Cắt 3 DS 2 NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/88 -Cắt LBS Ngã Ba bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/18. -Cắt 03 DS2 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/19.	-Ngăn ngừa sự cố
69		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	Thay LA định kỳ	-Tại số 472TV/T97/42 và 472TV/T97/T22/4	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt LBS NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/89 Cắt 3 DS 2 NT 472TV-471LD tại trụ 472TV/T97/88 -Cắt LBS Ngã Ba bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/18. -Cắt 03 DS2 Ngã Ba Bãi Vàng tại trụ 472TV/T97/19.	-Ngăn ngừa sự cố
70		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026	-Tại trạm Bệnh viện lao và Bệnh Phổi trụ 480TV/T163/03	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi trụ 480TV/163	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026
71		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080053114 - CÔNG TY TNHH TM&SX BẢO TIỀN)	-Tại trụ 480TV/P227/01 tuyến 480TV	-ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc	-Cắt ACB trạm Công ty Bảo Tiên Trà Vinh tại tủ hợp bộ đặt trong nhà. -Cắt Recloser Công ty Bảo Tiên Trà Vinh trụ 480TV/P227/01. -Cắt 03 DS Công ty Bảo Tiên Trà Vinh trụ 480TV/227. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
72		16h00	17h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN) và Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026 - Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080047054 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Lợi)	-Tại trạm DNTN Vạn Lợi trụ 480TV/P205/07	-Xã Châu Thành	-Cắt Recloser DNTN Vạn Lợi trụ 480TV/P205/07 -Cắt 03DS 1 Vạn Lợi tại trụ 480TV/P205/01	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026

73		08h00	13h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH Mai Thịnh Hưng(07 CN)	-Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng(Ty TNHH vật liệu xây dựng Ba Vũ).	-Tài khoãng trụ a3-a5 lưới hạ áp trạm Ngã Ba 1 Trà Cú.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+3FCO trạm Ngã Ba 1 Trà Cú trụ 475TR/58.	-Di dời theo yêu cầu khách hàng.
74		07h30	09h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế trạm VinFast Bà My (PB16030021651)	-Tại trụ 477CK/T105A/01 nhánh rẽ VinFast Bà My	-Áp Bà My, xã Cầu Kè	-Cắt CB trạm VinFast Bà My tại trụ 477CK/T105A/02 (477CK) -Cắt 03LBFCO VinFast Bà My tại trụ 477CK/105A (477CK) -Cắt 03LBFCO VinFast Bà My A tại trụ 477CK/T105A/01 (477CK)	-Bảo dưỡng
75		10h00	12h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế trạm Nguyễn Văn Phụng (PB16030021432)	-Tại trụ 477CK/P151A/01 nhánh rẽ Nguyễn Văn Phụng	-Áp Thông Thào, xã Cầu Kè	-Cắt 03LBFCO Nguyễn Văn Phụng tại trụ 477CK/151A (477CK)	-Bảo dưỡng
76		14h00	16h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (3CN)	-Bảo trì Hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế trạm May Hòa Phú (PB16030020812)	-Tại trụ 473CK/T159/T14/01 nhánh rẽ May Hòa Phú	-Áp Thạnh Phú, xã Tam Ngãi	-Cắt 03LBFCO May Hòa Phú tại trụ 473CK/T159/14 (473CK)	-Bảo dưỡng

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong