

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 8914/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 28 tháng 09 đến Chủ nhật ngày 04 tháng 10 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 28/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Phát quang từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ T02 đến trụ 89 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Sơn Đông, phường Phú Khương, phường Phú Tân, xã Lương Hòa, xã Châu Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Phát quang từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 105 đến trụ 140 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Đại Điện, xã Quới Điện	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Đóng xông điện MC 421 trạm 110kV Mô Cày	-Tại MC 421 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc - xã Mô Cày	-Đưa MC 421 vào vị trí VH -Đóng MC 421 trạm 110kV Mô Cày -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	-Gia cố móng trụ bị bong tróc bê tông	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức vị trí trụ 284/06	-Phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

11		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Đốt tổ ong vò vẽ bám vào thân trụ	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.VL vị trí trụ 205, 259	-Xã Càng Long, Bình Phú	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 29/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Tủ trụ 89 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ G1-2 đến trụ 81 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Tủ trụ G1-2 đến trụ 81 đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Mỏ Cày, xã Tân Thành Bình, xã Nhuận Phú Tân, xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		15h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Đóng xông điện MC T401 trạm 110kV Phú Thuận	-Tại MC T401 trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Mở DTĐ T401-06 trạm 110kV Phú Thuận (nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC T401 vào vị trí vận hành (MC T401 đang nằm trong vị trí vận hành) -Đóng MC T401 trạm 110kV Phú Thuận -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Đóng xông điện MC 421, DCL 421-1 trạm 110kV Bến Tre	-Tại MC 421, DCL 421-1 trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Mở DTĐ 421-76 trạm 110kV Bến Tre (nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, DCL 421- 1 vào vị trí vận hành; đóng MC 421 trạm 110kV Bến Tre -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày

9		09h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Đóng xông điện MC 421 trạm 110kV Giao Long	-Tại MC 421 trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Mở 421-76 trạm 110kV Giao Long (nối đất đang ở vị trí mở) -MC 421, DCL 421-1 đang nằm trong vị trí vận hành -Đóng MC 421 trạm 110kV Giao Long -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
10		09h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Đóng xông điện MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại các MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Mở DTĐ MC 473-76, 477-76, 474-76, T401-06, T402-06, 421-76 trạm 110kV Bình Thạnh (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 vào vị trí vận hành -Đóng MC 473, 477, 474, T401, T402, 421 trạm 110kV Bình Thạnh -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	-Gia cố móng trụ bị bong tróc bê tông	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức vị trí trụ 301A	-Phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

13		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Tăng cường tiếp địa gốc trụ	-Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang vị trí trụ 48; đường dây 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà vị trí trụ 107	-Xã Châu Thành, Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 30/09/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Phát quang từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Phát quang từ trụ 81 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 81 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cày 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, xã Vĩnh Thành, xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mỏ Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mỏ Cày	-Trạm 110kV Mỏ Cày - ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	12h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Đóng xông điện MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách	-Tại các MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú - xã Chợ Lách	-Mở DTĐ MC 472-76, 478-76, 480-76, T401-06, T402-06, 412-76 trạm 110kV Chợ Lách (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 vào vị trí VH -Đóng MC 472, 478, 480, T401, T402, 412 trạm 110kV Chợ Lách	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra kỹ thuật để trả điện đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè thuộc Công trình mạch 02 từ trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trạm 110kV Cầu Kè	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 01 đến trụ 134 (215)	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Phong Thạnh Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Năm 01/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 01XDM đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, xã An Ngãi Trung, xã Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Phát quang từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 87 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Mô Cày, xã An Định, xã Thành Thới, xã Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Đóng xong điện MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân	-Tại MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân, ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Mở DTĐ MC 474-76, T402-06 trạm 110kV Thanh Tân (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 474, T402 vào vị trí vận hành -Đóng MC 474, T402 trạm 110kV Thanh Tân -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày

9		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. -Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	-Áp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 94ĐNE	-Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, phải chuẩn bị đèn soi	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mỗi nối tiếp xúc lèo, mỗi nối dây dẫn	-Đường dây 110kV Trà Vinh - Long Đức các vị trí DCL 171-7, trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh, trụ 324, 317, 310, 303, 297, 293, 293A, 293B, 293C, 292, 291, 289, 285C, 285B, 285A, 284/01, 284/04, 284/07, 284/12, 284/13, 284/15, 284/18, 284/20, 284/23, 284/25, 284/27, trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; khoảng trụ 311-310, 310-309, 297A-297, 284/25- 284/26; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức các vị trí trụ 284/01, 284/04, 284/07, 284/12, 284/13, 284/15, 284/18, 284/20, 284/23, 284/25, 284/27, trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; khoảng trụ 284/11- 284/12	-Xã Châu Thành, Song Lộc, Long Đức, phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện, phải chuẩn bị đèn soi	-Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Sáu 02/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Tủ trụ 01 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, xã Châu Hòa, xã Mỹ Chánh Hòa, xã Thanh Trị, xã Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Tủ trụ 87 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, xã Đại Điền, xã Quới Điền, xã Thanh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, áp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h00	08h30	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Đóng xông điện MC 421, DCL 421-1, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại các MC 421, DCL 421-1, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Mở DTĐ T401-06, T402-06, 472-76, 478-76, 421-76 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, T401, T402, 472, 478, DCL 421-1 vào vị trí vận hành 472, 478 vào vị trí vận hành (DCL 421-1 đang nằm trong vị trí vận hành) -Đóng MC 421, T401, T402, 472, 478 trạm 110kV Giồng Trôm -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
8		09h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Đóng xông điện MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại	-Tại MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại, ấp 3 - xã Bình Đại	-Mở DTĐ T401-06, T402-06 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 421, T401, T402 vào vị trí VH -Kéo DCL 421-1 ra khỏi vị trí vận hành -Đóng MC 421, T401, T402 trạm 110kV Bình Đại -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày
9		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Đóng xông điện MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri	-Tại MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri, ấp An Hòa - xã Ba Tri	-Mở DTĐ 471-76, 476-76, T401-06, T402-06 (các nối đất đang ở vị trí mở) -Đưa MC 412, 471, 476, T401, T402 vào vị trí vận hành, (DCL 412-2 đang nằm trong vị trí vận hành) -Đóng MC 412, 471, 476, T401, T402 trạm 110kV Ba Tri -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang vận hành	-Đảm bảo thiết bị ngưng vận hành không quá 90 ngày

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ 94ĐNE đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMĐG V1-3 từ trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang đến trụ 94/12A; đường dây 110kV 172 NMĐG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 16 (trụ 05 mạch); Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ cổng ngăn 176 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 34	Xã Hiệp Mỹ, Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long	-Làm việc không cắt điện, phải chuẩn bị đèn soi	-Kiểm tra định kỳ
11		07h01	17h01	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.Vĩnh Long vị trí trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2; trụ 277/01hh, 277/01, 277/02, 277/03, 277/06, 277/10, 277/11, 277/12, 277/14, 277/16; Đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức vị trí trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2; trụ 277/01hh, 277/01, 277/02, 277/03, 277/06, 277/10, 277/11, 277/12, 277/14, 277/16, 281, khoảng trụ 277/04-277/05	-Xã Song Lộc, phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện, phải chuẩn bị đèn soi	-Kiểm tra định kỳ
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Áp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ

1	Thứ Bảy 03/10/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh- ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Dân Thành.	-Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
6		13h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Duyên Trà.	-Ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 04/10/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngân 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngân 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
---	--	-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	------------

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 28/09/2026	08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/56/01-475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
2		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/30/01-475AH/97/30/56 NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
3		07h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chùa Linh Phước và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/44/01-472BTre/107/44/36 NR Chùa Linh Phước và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 474GL/33/01-474GL/33/42 NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		08h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 478MC/47B/06B NR Vĩnh Hòa (PB09090078507-Cty TNHH Ngọc Phương Mô Cày)	-Tại trụ 478MC/47B/06B NR Vĩnh Hòa	Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline 250kVA trụ 478MC/47B/06B NR Vĩnh Hòa	-Bảo trì đo đếm định kỳ
6		10h15	12h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trung thế trạm 250kVA trụ 478MC/47B/04B NR Vĩnh Hòa (PB09090078506-Cty TNHH MTV- SX - MB-XK Tiên Phước Tài)	-Tại trụ 478MC/47B/04B NR Vĩnh Hòa	Áp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline 250kVA trụ 478MC/47B/04B NR Vĩnh Hòa	-Bảo trì đo đếm định kỳ

7		08h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (10CN)	-Thay trụ hạ thế hiện hữu bằng trụ BTLT 10,5 m cắt gốc tại trụ hạ thế a/22/25 và tháp sắt đầu trụ hạ thế tại trụ hạ thế a/22/24, cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập	-Lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/66A/24 nhánh rẽ áp 8 Công Cầu Sập	-Xử lý mất an toàn
8		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472BTri/148/84A/32/01A/13 NR Kinh Địa Dương 2.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 472BTri/148/84A/32/01A/13 NR Kinh Địa Dương 2.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTri/148/84A/32/01A/13 NR Kinh Địa Dương 2.	-Ngăn ngừa sự cố.
10		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/130/13/21 NR An Điền Bé.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/130/13/21 NR An Điền Bé.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/130/13/21 NR An Điền Bé.	-Ngăn ngừa sự cố.
11		08h00	09h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ Trung thế khách hàng CN Cty CP Thủy Đặc Sản - Xi Nghiệp Thủy Sản Ba Tri trạm 400kVA Trụ 473BTri/33A/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba tri (PB09020057946)	-Trụ 473BTri/33A/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba tri	Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 473BTri/33A/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba tri -Cắt 3FCO trụ 473BTri/33A tuyến 473 trạm 110kV Ba tri	-Bảo trì HTĐĐ

12		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thể khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Thắng 3 trụ 475BTri/17/18/75/1 NR Ba Tri - An Đức (PB09020065118)	-Trụ 475BTri/17/18/75/1 NR Ba Tri - An Đức	Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/75/15 NR Ba Tri - An Đức -Cắt CB trạm 320kVA trụ 475BTri/17/18/75/20 NR Ba Tri - An Đức -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/75 NR Ba Tri - An Đức	-Bảo trì HTĐĐ
13		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thể khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Quý trụ 475BTri/17/18/59/5/3B NR Hồ Tôm (PB09020065972)	-Trụ 475BTri/17/18/59/5/3B NR Hồ Tôm	Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 400kVA Trụ 475BTri/17/18/59/5/5B NR Hồ Tôm -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/59/5/2B NR Hồ Tôm	-Bảo trì HTĐĐ
14		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thể khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Trọng Tài 2 trụ 475BTri/17/18/59/4A/2P/1/1 NR Hồ Tôm (PB09020075362)	-Trụ 475BTri/17/18/59/4A/2P/1/1 NR Hồ Tôm	-Xã Ba Tri	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA trụ 475BTri/17/18/59/4A/2P/1/1 NR Hồ Tôm -Giữ khoảng cách an toàn với lưới trung thể	-Bảo trì HTĐĐ
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ trung thể 14 NR Kinh N2 và trụ hạ thể 13a, 14a thuộc lưới hạ thể trạm 2x25kVA trụ 474BTri/91/21 NR Kinh N2	-Trụ trung thể 14 NR Kinh N2 và lưới hạ thể trạm 2x25kVA trụ 474BTri/91/21 NR Kinh N2	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 474BTri/91/21 NR Kinh N2 -Cắt FCO trụ 474BTri/91/13 NR Kinh N2	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
16		08h00	09h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/76/05 NR 3P Thừa Đức	-Trụ 477BĐ/76/05 NR 3P Thừa Đức	-Ấp Tân An xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/76/05 NR 3P Thừa Đức	-Thí nghiệm CBM

17		09h10	10h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 2x25kVA trụ 477BĐ/76/70 NR 3P Thừa Đức	-Trụ 477BĐ/76/70 NR 3P Thừa Đức	-Áp Thừa Long xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 477BĐ/76/70 NR 3P Thừa Đức	-Thí nghiệm CBM
18		10h15	11h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/76/85/01/10 NR 1P Bến Đá	-Trụ 477BĐ/76/85/01/10 NR 1P Bến Đá	-Áp Thừa Trung xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/76/85/01/10 NR 1P Bến Đá	-Thí nghiệm CBM
19		11h30	12h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/47/76/85/12 NR 3P Thừa Tiên	-Trụ 477BĐ/47/76/85/12 NR 3P Thừa Tiên	-Áp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/47/76/85/12 NR 3P Thừa Tiên	-Thí nghiệm CBM
20		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 25kVA trụ 477BĐ/47/76/85/20 NR 3P Thừa Tiên	-Trụ 477BĐ/47/76/85/20 NR 3P Thừa Tiên	-Áp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 477BĐ/47/76/85/20 NR 3P Thừa Tiên	-Thí nghiệm CBM

21		14h10	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/76/85/32 NR 3P Thừa Tiên	-Trụ 477BĐ/47/76/85/32 NR 3P Thừa Tiên	-Áp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477BĐ/47/76/85/32 NR 3P Thừa Tiên	-Thí nghiệm CBM
22		15h10	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/76/85/40 NR 3P Thừa Tiên	-Trụ 477BĐ/47/76/85/40 NR 3P Thừa Tiên	-Áp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/76/85/40 NR 3P Thừa Tiên	-Thí nghiệm CBM
23		16h10	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 trạm (37,5kVA+37,5kVA) trụ 477BĐ/47/76/85/49 NR 3P Thừa Tiên	-Trụ 477BĐ/47/76/85/49 NR 3P Thừa Tiên	-Áp Thừa Tiên xã Thới Thuận	-Cắt 2CB+FCO trạm (37,5kVA + 37,5kVA) trụ 477BĐ/47/76/85/49 NR 3P Thừa Tiên	-Thí nghiệm CBM
24		15h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 75kVA trụ 473BĐ/416/12/01 NR 3P Công ty Phước Sang (Khách hàng Công ty TNHH MTV TM DV SX River Coffee)	-Tại thùng điện kế trạm 75kVA trụ 473BĐ/416/12/01 NR 3P Công ty Phước Sang	-Áp Long Phú xã Phú Thuận	-Cắt CB trạm 75kVA trụ 473BĐ/416/12/01+3LBFCO trụ 473BĐ/416/12 NR 3P Công ty Phước Sang	-Thay điện kế định kỳ.

25		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/288/22/41/03/04 NR Cồn Bưng (CSNT Đặng Văn Bảy, PB09050087736)	-Tại trụ 475BTh/288/22/41/03/04 NR Cồn Bưng	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/22/41/03 NR Cồn Bưng	-Bảo trì HTĐĐ
26		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 320kVA CSNT Lê Vũ Nhân trụ 475BTh/288/23/05/32/08/03 (số cũ) NR Cồn Bưng (CSNT Lê Vũ Nhân, PB09050085310)	-Tại trụ 475BTh/288/23/05/32/08/03 (số cũ) NR Cồn Bưng	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Vũ Nhân trụ 475BTh/288/23/05/32/08/02 (số cũ) NR Cồn Bưng -Cắt CB trạm 320kVA CSNT Lê Vũ Nhân trụ 475BTh/288/23/05/32/08/03 (số cũ) NR Cồn Bưng -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/22/41/08 NR Cồn Bưng	-Bảo trì HTĐĐ
27		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 630kVA CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng trụ 475BTh/288/22/31/01 NR Cồn Tra (CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng, PB09050084685)	-Tại trụ 475BTh/288/22/31/01 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 630kVA CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng trụ 475BTh/288/22/31/01 NR Cồn Tra -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/22/31 NR Cồn Tra	-Bảo trì HTĐĐ
28		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm (3x15kVA + 320kVA + 630kVA + 560kVA + 630kVA) CSNT Phan Thị Mỹ Linh trụ 475BTh/288/22/35/01 NRNT Phan Thị Mỹ Linh (CSNT Phan Thị Mỹ Linh, PB09050084592)	-Tại trụ 475BTh/288/22/35/01 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/22/40 NR Cồn Tra -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/22/35 NR Cồn Tra	-Bảo trì HTĐĐ

29		13h00	15h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA CSNT Đỗ Thị Thu Yến trụ 475BTh/288/22/37/01 NR Cồn Tra (CSNT Đỗ Thị Thu Yến, PB09050087175)	-Tại trụ 475BTh/288/22/37/01 NR Cồn Tra	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Đỗ Thị Thu Yến trụ 475BTh/288/22/37/01 NR Cồn Tra -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/22/37 NR Cồn Tra -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/22/40 NR Cồn Tra	-Bảo trì HTĐĐ
30		07h30	09h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 1000kVA trụ 476CL/09/1T tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày (Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trái Cây Chánh Thu - PB09080081080)	-Tại HTĐĐ trung thế trạm 1000kVA trụ 476CL/09/1T tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB trạm 1000kVA trụ 476CL/09/1T tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA tại trụ 476CL/09 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Bảo trì định kỳ HTĐĐ
31		10h00	12h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 560kVA trụ 475CL/220/31B/47/12 nhánh rẽ Cồn Cái Gà (Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Hùng Vương Miền Tây - PB09080071927)	-Tại HTĐĐ trung thế trạm 560kVA trụ 475CL/220/31B/47/12 nhánh rẽ Cồn Cái Gà	-Xã Chợ Lách	-Cắt 3LBFCO trụ 475CL/220/31B/47 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà (đầu nhánh rẽ Cồn Cái Gà)	-Bảo trì định kỳ HTĐĐ
32		13h00	14h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế tại trụ 475CL/196/94 nhánh rẽ Tân Thiềng (HTĐĐ nội bộ - PB0908T000659)	-Tại HTĐĐ trung thế trụ 475CL/196/94 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt 3LBFCO liên nối nhánh rẽ Tân Thiềng và nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa tại trụ 474CL/30B/132 nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa -Cắt LBS+3DS trụ 475CL/196/92 nhánh rẽ Tân Thiềng -Không mất điện	-Bảo trì định kỳ HTĐĐ

33		15h00	16h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA trụ 474CL/84/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (Công ty TNHH Findley Bến Tre - PB09080071311)	-Tại HTĐĐ trung thế trạm 250kVA trụ 474CL/84/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 474CL/84/01 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 474CL/84 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Bảo trì định kỳ HTĐĐ
34		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 50kVA Hòa Phú 4A, trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476PH/143/51, tại trụ 476PH/143/67/8 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Phú 1 tại trụ 476PH/143/47 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Thử nghiệm CBM năm 2026
35		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Chỉnh 01 trụ hạ áp bị nghiêng trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 1 tại trụ 476PH/143/67/8 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Làm việc trên đường dây hạ thế tại trụ BH/20 thuộc trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 1 tại trụ 476PH/143/67/8 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	-Cắt CB + 01FCO trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 1 tại trụ 476PH/143/67/8 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
36		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Tháp sắt nâng cao đường dây trực hạ áp ép lại dây trực hạ áp trạm 50kVA Lộc Hưng 2 tại trụ 476PH/143/67/9 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ BH/16 đến trụ BH/17 thuộc trạm 50kVA Lộc Hưng 2 tại trụ 476PH/143/67/9 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	-Cắt CB + 01FCO trạm 2*37,5kVA Lộc Hưng 2 tại trụ 476PH/143/67/9 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
37		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Tư vấn & ứng dụng Năng Lượng 360 (02CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, CB tổng trạm 3*15kVA NMN Lộc Hưng tại trụ V48/T143/62/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476PH/143/62 đến trụ V48/T143/62/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Áp Lộc Hưng, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Phú 1 tại trụ 476PH/143/47 thuộc tuyến 476 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị

38		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Nông sản Tư Đào 1 trụ 475BM/163/2 tuyến 475 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV sản xuất Nguyễn Khánh Băng VL. - Mã khách hàng: PB10040063344.	- Tại trụ 475BM/163/2 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt 03LBFCO trạm Nông sản Tư Đào 1 trụ 475BM/163/2 tuyến 475 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
39		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Nước Đá Tiêu Tài trụ 473BM/122/19/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Tiêu Se Lén. - Mã khách hàng: PB10040029123.	- Tại trụ 473BM/122/19/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Bình Minh	- Cắt MCCB + 03FCO trạm Nước Đá Tiêu Tài trụ 473BM/122/19/1 tuyến 473 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
40		08h00	09h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (3CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm hạ thế trạm HKD Nhà Trọ Nhân Tính 2 trụ 476BM/14/11/17/1 tuyến 476 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Nhà trọ Nhân Tính 2. - Mã khách hàng: PB10040061974.	- Tại trụ 476BM/14/11/17/1 tuyến 476 Bình Minh	- Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO trạm HKD Nhà Trọ Nhân Tính 2 trụ 476BM/14/11/17/1 tuyến 476 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
41		09h30	10h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (3CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm hạ thế trạm Trường Tiểu học Mỹ Hoà C trụ 476BM/14/6A/4/1 tuyến 476 Bình Minh. - Tên khách hàng: Trường Tiểu học Mỹ Hoà C. - Mã khách hàng: PB10040056569.	- Tại trụ 476BM/14/6A/4/1 tuyến 476 Bình Minh	- Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường Tiểu học Mỹ Hoà C trụ 476BM/14/6A/4/1 tuyến 476 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
42		10h30	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (3CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm hạ thế trạm Đèn Đường Rạch Tra trụ 473BM/114/57/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn. - Mã khách hàng: PB10040056472.	- Tại trụ 473BM/114/57/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO trạm Đèn Đường Rạch Tra trụ 473BM/114/57/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm

43		13h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (3CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Chi cục thuế trụ 473BM/139A/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Thuế cơ sở 2 tỉnh Vĩnh Long. - Mã khách hàng: PB10040057214.	- Tại trụ 473BM/139A/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03LBFCO + Gõ 03 Hotline nhánh rẽ Chi cục thuế trụ 475BM/139A/1 tuyến 473 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
44		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Trường Mầm Non Hòa Mi - tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/346/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mầm Non Hòa Mi trụ 472VLI/346/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
45		09h30	10h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Trại gà Phúc Giang - tuyến 476 Cổ Chiên (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 476CC/196/1-tuyến 476 Cổ Chiên.	-Áp Bình Tịnh, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + FCO trạm Trại gà Phúc Giang trụ 476CC/196/1-tuyến 476 Cổ Chiên	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
46		10h30	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Lò Bún Phước Tâm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/277/7/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thới, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Lò Bún Phước Tâm trụ 479PH/277/7/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

47		13h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14/1 + XX Phong Phú 3A trụ 479PH/158/14/2 (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/14/1 + trụ 479PH/158/14/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thành, xã Long Hồ.	- Cắt LBFCO XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14-tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt MCCB + FCO trạm XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14/1-tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt MCCB + FCO trạm XX Phong Phú 3A trụ 479PH/158/14/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
48		07h00	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH MTV Anpha Mekong (15 CN)	- Nhổ di dời 03 trụ BTLT12m hiện hữu ra cấp chân taly giải phóng mặt bằng từ trụ 474CC/89/19 đến trụ 474CC/89/21 và di dời TBA 1x50kVA Hòa Mỹ 1A sang trụ 474CC/89/20 thuộc nhánh rẽ 12,7kV Hai Phèn – tuyến 474 Cỏ Chiên.(dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít) Theo đề nghị cắt điện số: (1119/BQL-ĐHDA 1, của ban quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long ngày 10/9/2026).	- Từ trụ 474CC/89/19 đến trụ 474CC/89/21 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Áp Hòa Long xã Nhơn Phú.	- Cắt LBFCO Hai Phèn trụ 474CC/89/13- tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Cắt điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
49		07h00	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA và phụ kiện trạm Hai Phèn trụ 474CC/89/31 tuyến 474 Cỏ Chiên.theo TT02-BCT.	- Tại trạm Hai Phèn trụ 474CC/89/31 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Áp Hòa Long xã Nhơn Phú.	- Cắt LBFCO Hai Phèn trụ 474CC/89/13- tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Kiểm định, bảo trì thiết bị

50		09h00	10h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA và phụ kiện trạm Hòa Long 2 trụ 476CC/104- tuyến 476 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm Hòa Long 2 trụ 476CC/104 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Ấp Hòa Long xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO và gỡ hotline trạm Hòa Long 2 trụ 476CC/104 - tuyến 476 Cỏ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu hotline)	- Kiểm định, bảo trì thiết bị
51		11h00	12h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA và phụ kiện trạm Cầu Ông Bái, công suất 1x50KVA trụ 476CC/113- tuyến 476 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm Cầu Ông Bái trụ 476CC/113 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Ấp Hòa Long xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO và gỡ hotline trạm Cầu Ông Bái trụ 476CC/113 - tuyến 476 Cỏ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu hotline)	- Kiểm định, bảo trì thiết bị
52		13h30	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA và phụ kiện trạm An Hương trụ 474- 472CC/135- tuyến 474 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm An Hương trụ 474- 472CC/135 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hương xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO và gỡ Hotline trạm An Hương trụ 474- 472CC/135- tuyến 474 Cỏ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu hotline)	- Kiểm định, bảo trì thiết bị
53		15h00	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02CN) + XNDV ĐLVL (02 CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA và phụ kiện trạm An Hương 1B trụ 474- 472CC/144- tuyến 474 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm An Hương 1B trụ 474- 472CC/144 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hương xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO và gỡ hotline trạm An Hương 1B trụ 474- 472CC/144- tuyến 474 Cỏ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu hotline)	- Kiểm định, bảo trì thiết bị
54		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm Quốc Sơn. - Tên KH: Công Ty TNHH Đóng Tàu Quốc Sơn - Mã khách hàng: PB10070027668001	- Tại trạm 3x25KVA Quốc Sơn trụ 472CC/116/1 tuyến 475 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hương 2 xã Nhơn Phú	- Cắt CB+03FCO trạm Quốc Sơn trụ 472CC/116/1 tuyến 475 Cỏ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

55		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm Hợp tác xã số 13 - Tên KH: HTX KINH DOANH ĐIỆN MANG THÍT - Mã khách hàng: PB10070041847001	- Tại trạm 1x50KVA Hợp tác xã số 13 trụ 474CC/130/1 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Ấp An Hương 2 xã Nhơn Phú	- Cất CB+FCO trạm Hợp tác xã số 13 trụ 474CC/130/1 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
56		09h15	10h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm Thanh Long Huỳnh Thanh Khanh Em - Tên KH: Vườn Thanh Long Huỳnh Thanh Khanh Em - Mã khách hàng: PB10070038308001	- Tại trạm 1x37,5KVA Thanh Long Huỳnh Thanh Khanh Em trụ 472CC/126/6/1A tuyến 475 Cổ Chiên.	- Ấp An Hương 2 xã Nhơn Phú	- Cất CB+FCO trạm Thanh Long Huỳnh Thanh Khanh Em trụ 472CC/126/6/1A tuyến 475 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ
57		09h15	11h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp và thay công tơ định kỳ trạm Cơ Sở Thảo Long - Tên KH: Hộ Kinh Doanh Thảo Long - Mã khách hàng: PB10070037447001	- Tại trạm 320KVA Cơ Sở Thảo Long trụ 472CC/187/1 tuyến 475 Cổ Chiên.	- Ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú	- Cất CB +3FCO trạm Cơ Sở Thảo Long trụ 472CC/187/1 tuyến 475 Cổ Chiên - Gỡ 3 hotline Cơ Sở Thảo Long trụ 474-472CC/187 tuyến 475 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ và đấu hotline)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ và thay định kỳ HTĐĐ
58		10h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm Công ty Trường Hồng. - Tên KH: Chi Nhánh Công Ty TNHH Trường Hồng - Mã khách hàng: PB10070009385001	- Tại trạm 3x25kVA Công ty Trường Hồng trụ 471CC/277/10/1 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Ấp An Hội 1, Xã Tân Long Hội	- Cất CB+3FCO trạm Công ty Trường Hồng trụ 471CC/277/10/1 tuyến 471 Cổ Chiên.	- Thay định kỳ HTĐĐ

59		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA Trại gà Quang Hiến - Tên KH: Trại gà Quang Hiến - Mã khách hàng: PB10070040225001	- Tại trạm 3x15kVA Trại gà Quang Hiến trụ 471CC/414/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Tân An, Xã Tân Long Hội	- Cắt CB+3FCO trạm Trại gà Quang Hiến trụ 471CC/414/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
60		14h15	15h15	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Trại nuôi gà thịt Nguyễn Văn Viết - Tên KH: Trại nuôi gà thịt Nguyễn Văn Viết - Mã khách hàng: PB10070040225001	- Tại trạm 3x25kVA Trại nuôi gà thịt Nguyễn Văn Viết trụ 471CC/437/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Tân An, Xã Tân Long Hội	- Cắt CB+3FCO trạm Trại nuôi gà thịt Nguyễn Văn Viết trụ 471CC/337/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
61		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp và thay công tơ định kỳ trạm CÔNG TY TNHH MTV VL HUY HOÀNG - Tên KH: CÔNG TY TNHH MTV VL HUY HOÀNG - Mã khách hàng: PB10070037801001	- Tại trạm 250KVA Cty TNHH MTV VL Huy Hoàng trụ 473CC/282/40 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước	- Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline trạm CÔNG TY TNHH MTV VL HUY HOÀNG trụ 473CC/282/40 tuyến 473 Cổ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu hotline)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ và thay định kỳ HTĐĐ
62		14h40	16h10	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp và thay công tơ định kỳ trạm Vinfast Tân Long - Tên KH: Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green - Mã khách hàng: PB10070042226001	- Tại trạm 250KVA trạm Vinfast Tân Long trụ 473CC/305/1 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Bình, xã Tân Long Hội	- Cắt 3LBFCO + tháo 3 hotline trạm Vinfast Tân Long trụ 473CC/305/1 tuyến 473 Cổ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu Hotline)	- Kiểm tra, bảo trì định kỳ và thay định kỳ HTĐĐ

63		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	Ngăn ngừa sự cố.
64		- 11h15 - 12h40	- 11h20 - 12h45	- Điện lực Trung Thành + Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Trung Thành (4CN).	- Chuyển nguồn, để kiểm tra thông số vận hành, tính toán tổn thất điện năng phục vụ phương án chuyển nguồn nhánh rẽ Vũng Liêm - Quới An sang nhận nguồn từ tuyến 474 Vũng Liêm (Đầu nhánh: 3LBF Áp Nhì trụ 472VLi/P56/200 tuyến 473 Vũng Liêm, cuối nhánh: 03LBF Quới Hiệp trụ 471/118/30 tuyến 471 Vũng Liêm)	- Tại 3LBF Áp Nhì trụ 472VLi/P56/200 tuyến 473 Vũng Liêm	- Áp Tân Đông, xã Quới An	* Điện lực Cái Nhum: - Cắt Rec Mang Thít - Vũng Liêm tuyến 472 Cổ Chiên. * Điện lực Trung Thành: - Đóng 3LBFCO Áp Nhì trụ 472VLi/P56/200 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Chuyển nguồn
65		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Cán tol Võ Thị Nguyệt MKH: PB10030034336	- Tại trạm Võ Thị Nguyệt trụ 479TB/T6/1 tuyến 479 Tam Bình	- Áp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Võ Thị Nguyệt trụ 479TB/T6/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
66		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Tâm Đức MKH: PB10030058825	- Tại trạm HKD Tâm Đức trụ 479TB/P40/8 tuyến 479 Tam Bình	- Áp Cái Cui, xã Hòa Hiệp	- Cắt 3LBF trạm HKD Tâm Đức trụ 479TB/P40/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH

67		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm VLXD Quốc Hội MKH: PB10030042673	- Tại trạm VLXD Quốc Hội trụ 479TB/T34/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm VLXD Quốc Hội trụ 479TB/T34/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
68		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Xăng dầu Tiến Thịnh MKH: PB10030007057	- Tại trạm XD Tiến Thịnh trụ 479TB/P44/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp Cái Cui, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO XD Tiến Thịnh trụ 479TB/P44/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
69		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm TL Lê Văn Thuận MKH: PB10030052411	- Tại trạm Thanh long Lê Văn Thuận trụ 479TB/T85/T34/T3/1 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 3, Xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm Thanh long Lê Văn Thuận trụ 479TB/T85/T34/T3/1 tuyến 479 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
70		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH MTV XD- TM Tín Thành Vĩnh Long (08CN)	- Di dời trụ điện hạ thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	- Tại trạm hạ áp trạm Mỹ Hòa trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa trụ 479TB/16 tuyến 479 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
71		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH MTV XD- TM Tín Thành Vĩnh Long (08CN)		- Tại trạm hạ áp trạm Mỹ Hòa 2A trụ 479TB/T16/3A tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 7, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa 2A trụ 479TB/T16/3A tuyến 479 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện

72		08h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (4CN) + Điện lực Kế Sách (2CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ Ranh giới Phong Nẫm trụ M42/P67/P184/7 tuyến 472 Bình Minh (Mã khách hàng PB10020020948).	- Tại Ranh giới Phong Nẫm trụ M42/P67/P184/7 tuyến 472 Bình Minh.	- Ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành.	- Điện lực Trà Ôn thao tác: Cắt 3LBF Phong Nẫm, trụ M42/P67/P184/1 tuyến 472 Bình Minh. - Điện lực Kế Sách thao tác: Cắt LBS Phong Thới +3LBFCO Phong Thới trụ 479BM/12/1A+ Cắt 3LBFCO Phong Thạnh trụ 479BM/12/1B.	- Bảo trì HTĐĐ
73		13h00	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ trạm CSSX Nước Đá 300 Tầm Vu trụ M44/P179/P36A/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020045944).	- Tại trạm CSSX Nước Đá 300 Tầm Vu trụ M44/P179/P36A/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	- Cắt 3LBF Nước Đá 300 Tầm Vu trụ M44/P179/36A tuyến 473 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
74		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/160 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
75		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Bào Sơn 2 từ trụ 472TV/51 đến trụ 472TV/T51/10, nhánh Bào Sơn 3 từ trụ 472TV/61 đến trụ 472TV/P61/10, Nhánh Bào Sơn 4 từ trụ 472TV/46A đến trụ 472TV/T46A/03, Nhánh Khóm 1 từ trụ 472TV/33A đến trụ 472TV/P33A/10	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
76		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN) và Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026 -Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080053975 - NGUYỄN VĂN TRƯỜNG)	-Tại trạm Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Trường 1 trụ 472TV/T137/09	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt LBFCO Nguyễn Văn Trường trụ 472TV/P137/01	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026

77		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN) và Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026 -Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080052202 - Hộ KD CSNĐ Tỉnh khiết, Nước đóng chai)	-Tại trạm CS Nước đá tinh khiết và đóng chai Năm Căn trụ 472TV/T148/01	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt LBFCO NĐ Năm Căn trụ 472TV/148	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026
78		13h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026	-Tại trạm NMNĐ Sao Mai 2 trụ 479TV/T77/P776/01	-Xã Song Lộc	-Cắt CB trạm NMNĐ Sao Mai 2 tại trụ 479TV/T77/P76/01 -Cắt FCO NMNĐ Sao Mai 2 tại trụ 479TV/T77/76	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026
79		15h00	17h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty CP Điện Quốc Huy (03 CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, MCCB định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026	-Tại trạm DNTN Hoàng Đông trụ 480TV/T199/01	-Xã Song Lộc	-LBFCO DNTN Hoàng Đông tại trụ 480TV/199	-CBM định kỳ - Tri ân k/hàng năm 2026
80		13h00	14h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ngải Hòa 3 tại trụ 472TV/T116/68 tuyến 472TV	-ấp Ngải Hòa, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Ngải Hòa 3 tại trụ 472TV/T116/68. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
81		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm BD Phước Hảo tại trụ 472TV/107 tuyến 472TV	-ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB điện kế treo trụ, CB+FCO trạm BD Phước Hảo tại trụ 472TV/107. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm chuyên dùng

82		11h00	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay TI định kỳ trạm (Công tơ đến hạn thay 06/2028)	-Tài thùng CB2-ĐK Trạm Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/P10/01 tuyến 476TV	-áp 3, xã Châu Thành	-Cắt 02 CB + 03 FCO trạm Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/P10/01. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm chuyên dùng
83		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV & XD Hào Quang Phát (15 CN)	-Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tháp ngọn, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	-Tủ trụ 477DT/(142 -149) trực chính tuyến 477 Duyên Trà tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen Phường Duyên Hải	-Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A -Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137 -Cắt LBS Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A -Cắt 3 DS2 Thống Nhất trụ 477DT/T147/01A -Cắt Recloser Bào Sen trụ 477DT/165 -Cắt 3 DS2 Bào Sen trụ 477DT/164A -Đóng đẳng áp 480DTh đến LBS Thống Nhất	-ĐTXD
84		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479CN/294 đến trụ 479CN/319 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Mỹ Long	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
85		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Trà Tro khoảng trụ 475TR/T160/(01-52).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố

86		08h00	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty TNHH Mai Thịnh Hưng(04 CN)	-Tháp sắt nâng cao đường dây, đấu nối đường dây xây dựng mới khách hàng Cty TNHH JMC Vina Trà Cú(3x25kVA). Rà soát VTTB theo VB số 2779/KT ngày 15/09/2026	-Tuyến 479TR trụ 479TR/109.	-Xã Trà Cú.	-Cắt Recloser Đường Tránh trụ 479TR/37. -Cắt 3DS Đường Tránh trụ 479TR/40. -Cắt LBS Trà Lés trụ 479TR/122. -Cắt 3DS2 Trà Lés trụ 479TR/123. -Đóng đẳng áp 475TR	-KH yêu cầu
87		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
88		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Đo điện áp, dòng điện đầu và cuối nguồn đường dây trung, hạ thế và dòng phát tụ bù hạ thế ngày	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn thiết bị đo đối với kết cấu trên trụ, xà, khoảng cách giữa các dây pha trung thế	-Kiểm tra định kỳ
89		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
90		08h00	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Cần pha hạ thế Hiệp Phú 3A, Bình Hội 5, Ấp Trung 1	-Lưới hạ áp các trạm Hiệp Phú 3A, Bình Hội 5, Ấp Trung 1	-Xã Nhị Long, Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
91		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Ấp Trung, CN Ấp Hạ, ĐD Cầu Cỏ Chiên, Nguyễn Hoàng Thơ, Nguyễn Hoàng Phi, Cty Dừa Hữu Cơ, Tân Trung 1, Ấp Trung 1, Trại Luận 1	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

92		07h00	15h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (04CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: Căng dây đầu nối nhánh 22kV và TBA Đơn 3 công suất 3P-160 kVA vào trụ 15 nhánh Đơn – Dừa Đỏ	-Tại trụ 475LD/P230/15	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Đơn - Dừa Đỏ tại trụ 475LD/P230/02	-ĐTXD 2026
93		07h00	15h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	-Thu hồi TBA Áp Đơn 2	-Tại trụ 475LD/P230/16	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Đơn - Dừa Đỏ tại trụ 475LD/P230/02	-ĐTXD 2026
94		07h00	15h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (05CN)	-Thu hồi TBA Áp Dừa Đỏ 2	-Tại trụ 475LD/P230/33	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Đơn - Dừa Đỏ tại trụ 475LD/P230/02	-ĐTXD 2026
95		08h30	10h00	-Điện lực Càng Long	Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Dừa Đỏ 4	-Tại thùng CD+ĐK trạm Dừa Đỏ 4 tại trụ 475LD/P230/P33/01	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Dừa Đỏ 4 tại trụ 475LD/P230/P33/01	-Thay định kỳ
96		07h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Chuyển dây nhánh khách hàng từ trạm Áp Đơn 2 hiện hữu sang đầu nối lưới hạ áp (XDM) và thu hồi trạm Áp Đơn 2 trụ số 475LD/P230/16	-Tại trụ 475LD/P230/16 và từ trụ Từ trụ a0b0 đến trụ a8 và a0b0 đến trụ b9 lưới hạ áp trạm Áp Đơn 2 trụ số 475LD/P230/16	Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Áp Đơn 2 trụ số 475LD/P230/16	-ĐTXD 2026
97		07h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Chuyển dây nhánh khách hàng từ trạm Dừa Đỏ 2 hiện hữu sang đầu nối lưới hạ áp (XDM) và thu hồi trạm Dừa Đỏ 2 trụ số 475LD/P230/33	-Tại trụ 475LD/P230/33 và từ trụ a0b0 đến trụ a14 và a0b0 đến trụ 12 lưới hạ áp trạm Dừa Đỏ 2 trụ số 475LD/P230/33.	Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Dừa Đỏ 2 trụ số 475LD/P230/33.	-ĐTXD 2026

98		08h00	09h00	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Xã Ủy Mỹ Cẩm	-Tủ sứ cao MBA trạm Xã Ủy Mỹ Cẩm tại trụ 478TV/373 trở xuống đất	-Xã Cảng Long	-Cắt CB + FCO trạm Xã Ủy Mỹ Cẩm tại trụ 478TV/373	-Thí nghiệm định kỳ
99		09h30	10h30	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Mỹ Trường 1.1	-Tủ sứ cao MBA trạm Mỹ Trường 1.1 tại trụ 478TV/T371/10A trở xuống đất	-Xã Cảng Long	-Cắt CB + FCO trạm Mỹ Trường 1.1 tại trụ 478TV/T371/10A	-Thí nghiệm định kỳ
100		11h00	12h00	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Bờ Dâu 2.1	-Tủ sứ cao MBA trạm Bờ Dâu 2.1 tại trụ 478TV/T371/T20/28 trở xuống đất	-Xã Cảng Long	-Cắt CB + FCO trạm Bờ Dâu 2.1 tại trụ 478TV/T371/T20/28	-Thí nghiệm định kỳ
101		13h00	14h00	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Áp 3.7 Mỹ Trường	-Tủ sứ cao MBA trạm Áp 3.7 Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/61A trở xuống đất	-Xã Cảng Long	-Cắt CB + FCO trạm Áp 3.7 Mỹ Trường tại trụ 478TV/T371/61A	-Thí nghiệm định kỳ
102		14h30	15h30	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Bến Đò Khu Vực 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Bến Đò Khu Vực 2 tại trụ 478TV/P351/13 trở xuống đất	-Xã Cảng Long	-Cắt CB + FCO trạm Bến Đò Khu Vực 2 tại trụ 478TV/P351/13	-Thí nghiệm định kỳ

103		16h00	17h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Ông Hào 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Ông Hào 2 tại trụ 478TV/332 trở xuống đất	-Xã Càng Long	-Cắt CB + FCO trạm Ông Hào 2 tại trụ 478TV/332	-Thí nghiệm định kỳ
104		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Kiểm tra ngày trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trục chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Bình Phú, An Trường, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
105		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Kiểm tra đêm trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trục chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Bình Phú, An Trường, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
106		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 29/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/188/01 đến trụ 473BTre/188/34A NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/188/01 đến trụ 473BTre/188/34A NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt thu hồi đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 475BTre/26/13A đến trụ 1d thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Hữu Định 10B trụ 475BTre/26/13 tuyến 475 Bến Tre. Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 475BTre/26/11/04 đến trụ 2d, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Đường tỉnh 883-08 trụ 475BTre/26/11/12 tuyến 475 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 475BTre/26/13A đến trụ 1d thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Hữu Định 10B trụ 475BTre/26/13 tuyến 475 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 475BTre/26/11/04 đến trụ 2d, tại trụ 3d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Đường tỉnh 883-08 trụ 475BTre/26/11/12 tuyến 475 Bến Tre.	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Hữu Định 10B trụ 475BTre/26/13 tuyến 475 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Đường tỉnh 883-08 trụ 475BTre/26/11/12 tuyến 475 Bến Tre.	-Khai thác tải
4		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt thu hồi đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 475-477BTre/89 đến trụ 12 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Đường Huyện 01-02 trụ 475BTre/87/01 tuyến 475 Bến Tre. Đấu nối lưới hạ thế trụ 4e, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 3e thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Đường tỉnh 883-07 trụ 475BTre/26/11/37 tuyến 475 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 475-477BTre/89 đến trụ 12 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Đường Huyện 01-02 trụ 475BTre/87/01 tuyến 475 Bến Tre. -Lưới hạ thế trụ 4e, trụ 3e thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Đường tỉnh 883-07 trụ 475BTre/26/11/37 tuyến 475 Bến Tre.	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Đường Huyện 01-02 trụ 475BTre/87/01 tuyến 475 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Đường tỉnh 883-07 trụ 475BTre/26/11/37 tuyến 475 Bến Tre.	-Khai thác tải
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Kéo 01 dây pha và dây trung hòa từ trụ HTb15 đến HTb15/10, từ trụ HTb15 đến HTc12, lắp bổ sung tiếp địa trụ HTc12 thuộc trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Từ trụ HTb15 đến HTb15/10, từ trụ HTb15 đến HTc12 thuộc trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Áp An Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 477-479AH/58 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa	-Giảm TTĐN
6		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha An Khánh	-Từ trụ 472BTre/107/01-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mô Cày - Nhuận Phú Tân từ trụ 478MC/46 đến trụ 478MC/197	-Xã Nhuận Phú Tân	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ trung thế từ trụ 01 đến trụ 41 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú	-Tủ trụ 01 đến trụ 41 nhánh rẽ Thuận Điền - Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN)	-Sơn và dán số trụ trung thế từ trụ 01 đến trụ 48 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Tủ trụ 01 đến trụ 48 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	- SCTX
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (05CN)	-Sơn và dán số trụ trung thế từ trụ 01 đến trụ 38 nhánh rẽ Xẻo Sâu và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 01 đến trụ 38 nhánh rẽ Xẻo Sâu và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
11		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/01 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri- Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 478BTri/28/01 đến trụ 478BTri/28/207 NR Ba Tri- Tiệm Tôm và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri - Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
12		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	- Thay trụ trung thế nứt gốc, thay chằng sét trụ 478BTri/28/173 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/173 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/159 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Tại trụ 478BTri/28/198/5 NR Ba Tri Tiệm - Tôm đang cô lập lều.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
13		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 180kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 180kVA trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 474BTri/86/01 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 474-471BTri/86 tuyến 474-471 trạm 110kV Ba Tri.	-Thí nghiệm định kỳ.

14		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/130/01/01 NR Giồng Tang.	-Trụ 478BTri/28/130/01/01 NR Giồng Tang.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/130/01/01 NR Giồng Tang.	-Thí nghiệm định kỳ
15		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/131/31 NR Bãi Ngao.	-Trụ 478BTri/28/131/31 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/131/31 NR Bãi Ngao.	-Thí nghiệm định kỳ
16		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 03MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/203 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/203 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 478BTri/28/203 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ

17		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 03MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/206 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ
18		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 02, 04 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA trụ 478BTri/28/118/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm	- Lưới hạ thế thuộc trạm 250kVA trụ 478BTri/28/118/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 478BTri/28/118/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
19		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 43b, 44b thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	- Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
20		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ HT19b sang trụ 472BĐ/03/99/19B, thu hồi trụ hạ thế nứt gốc trụ HT19b thuộc lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 472BĐ/03/99/20A NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị. Phát quang lưới hạ thế trạm	-Trụ 472BĐ/03/99/19B, HT19b + Lưới hạ thế trạm 100kVA trụ 472BĐ/03/99/20A NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Ấp Tân Long xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 472BĐ/03/99/20A NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Ngăn ngừa sự cố

21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Rạch Vong, NR 3P Giồng Tra, NR 3P Bến Thủ	-Tủ trụ 477BD/47/65B/73/01 đến trụ 477BD/47/65B/73/33 NR 3P Rạch Vong; tủ trụ 477BD/47/135/01/01 đến trụ 477BD/47/135/01/39 NR 3P Giồng Tra; tủ trụ 477BD/47/136/01 đến trụ 477BD/47/136/29 NR 3P Bến Thủ	-Xã Thanh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
22		08h00	09h00	Điện lực Mô Cày	-Xi Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Lắp bổ sung sứ đỡ lèo, nắp chụp sứ tại trụ 475MC/72-472MC/15/20/45 tuyến 475/472 Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trụ 475MC/72-472MC/15/20/45 tuyến 475/472 Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Khóa chế độ tự động lại của Recloser trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày -Khóa chế độ của Recloser trụ 472MC/15/20/37 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Ngăn ngừa sự cố
23		09h30	17h00	Điện lực Mô Cày	-Xi Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Thay toppin + sứ Minh Long bằng khung sứ đỉnh + cách điện đứng Polymer pha 2 trụ 475MC/134-472MC/15/20/86B, 475MC/133-472MC/15/20/86, 475MC/132-472MC/15/20/85B, 475MC/131-472MC/15/20/85, 475MC/126-472MC/15/20/81, 475MC/125-472MC/15/20/80B tuyến 475/472 Mô Cày - Hương Mỹ (tầng trên)	-Tại trụ 475MC/134-472MC/15/20/86B, 475MC/133-472MC/15/20/86, 475MC/132-472MC/15/20/85B, 475MC/131-472MC/15/20/85, 475MC/126-472MC/15/20/81, 475MC/125-472MC/15/20/80B tuyến 475/472 Mô Cày - Hương Mỹ (tầng trên)	-Xã An Định	-Khóa chế độ tự động lại của Recloser trụ 475MC/24 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-Ngăn ngừa sự cố
24		08h00	12h00	Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay cáp lực, thùng điện kế và HTĐĐ trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/26 NR Thanh Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/26 NR Thanh Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/60/24T/26 NR Thanh Thủy	-SCTX
25		13h00	16h30	Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay cáp lực, HTĐĐ và bổ sung tiếp địa tại trạm trụ 473MC/17/38 NR Phú Quới	-Tại trạm trụ 473MC/17/38 NR Phú Quới	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 473MC/17/38 NR Phú Quới	-SCTX

26		13h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay TI bị suy giảm tỷ số biến + bảo trì hệ thống đo đếm khách hàng Công ty TNHH Ngọc Phương Mô Cày - Địa điểm kinh doanh số 1 (PB09030106198) trạm trụ 478MC/08/44A/38T/3 NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Tài trạm trụ 478MC/08/44A/38T/3 NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 478MC/08/44A/38T/3 NR Vĩnh Hoà - Hội Thành -Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 478MC/08/44A/38T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Giám TTĐN
27		08h00	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngắn ngừa sự cố từ trụ 475BTh/288/61/55P/02 đến trụ 475BTh/288/61/55P/21 NR Cồn Lợi dưới	-Từ trụ 475BTh/288/61/55P/02 đến trụ 475BTh/288/61/55P/21 NR Cồn Lợi dưới	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/55P/01 NR Cồn Lợi dưới	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
28		08h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay mới trụ hạ thế nút gốc 3a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/220/12/08 nhánh rẽ Chín Hóa	-Tài trụ hạ thế 3a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/220/12/08 nhánh rẽ Chín Hóa	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475CL/220/12/08 nhánh rẽ Chín Hóa	-SCTX xử lý mất an toàn
29		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 475CL/220/01 đến trụ 475CL/220/41 nhánh rẽ K26 -Từ trụ 475CL/220/31B/01 đến trụ 475CL/220/31B/48 nhánh rẽ Phú Sơn - Cái Gà	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 3*37,5kVA Trạm Bơm Phú Quới; trạm 3*37,5kVA Trạm bơm Hai Lai; trạm 2*50 kVAPhú Thạnh 2 thuộc tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026) - Thử nghiệm định kỳ 3LBF nhánh rẽ Phước Lợi thuộc tuyến 477 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/160/12/1, tại trụ 477PH/160/31, tại trụ 477PH/160/38 và tại trụ 477PH/160/39 thuộc tuyến 476 Phước Hòa - Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/160/41/2 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Áp Phú Thạnh, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Thạnh Quới tại trụ 477PH/160/18 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	-Thử nghiệm CBM năm 2026

31		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Tư vấn & ứng dụng Năng Lượng 360 (02CN)	- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ LA, FCO, MBA, CB tổng trạm 3*15kVA NMN Thanh Quới tại trụ V46/P160/T52/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476PH/160/52 đến trụ V46/P160/T52/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-Áp Thanh Phú, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Hòa Thanh tại trụ 477PH/160/18 thuộc tuyến 477 Phước Hòa	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
32		08h00	16h00	-Điện lực Long Châu + Điện lực Long Hồ	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (05 CN)	- Đấu nối đường dây trung thế 3 pha XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 479VLg/76/12 tuyến 479 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 479PH/312/59/59 tuyến 479 Phước Hòa đến trụ 479VLg/76/12 tuyến 479 Vĩnh Long.	- Đường Nguyễn Văn Nhung, phường Phước Hậu	* Điện lực Long Châu: - Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phó Cơ Điều 5-1 tại trụ 479VLg/76/10 tuyến 479 Vĩnh Long * Điện lực Long Hồ: - Cắt 01 LBFCO Long Phước 2 tại trụ 478VLg/32/54 tuyến 479 Phước Hòa.	- ĐTXD 2026
33		08h30	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Thành 4 trụ 475BM/157/1A tuyến 475 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 75A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Yên 4 trụ 475BM/157/16 tuyến 475 Bình Minh. - Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 75A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Yên 5 trụ 475BM/157/28 tuyến 475 Bình Minh. - Thay định kỳ 01 LBFCO nhánh rẽ Phú Yên 5 trụ 475BM/157/17 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/157/1A, trụ 475BM/157/16, trụ 475BM/157/28, trụ 475BM/157/17 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt 01LBFCO Phú Yên 4 trụ 475BM/157/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị

34		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	- Quần tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 - 474 Vũng Liêm- Tuyến 479 Phước Hòa - Tuyến 478 Vĩnh Long - Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
35		08h00	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Công ty TNHH XDĐ An Thọ (12CN)	-Ép lèo trung thế trụ 478VLg/32/23-tuyến 478 Vĩnh Long. -Ép lèo trung thế trụ 479PH/312/59/18-tuyến 479 Phước Hòa. -Ép lèo trung thế trụ 479PH/312/59/53-tuyến 479 Phước Hòa. -Đầu lèo tại LBS Cầu Đĩa Chuối-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 478VLg/32/23 -tuyến 478 Vĩnh Long. - Tại trụ 479PH/312/59/18 -tuyến 478 Vĩnh Long. - Tại trụ 479PH/312/59/53 -tuyến 478 Vĩnh Long. - Tại trụ 479PH/312/59/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	-Cắt Rec Phước Hậu + DS Phước Hậu-2 trụ 478VLg/32/5A-tuyến 478 Vĩnh Long. -Cắt LBF Long Phước 2 trụ 478VLg/32/54-tuyến 478Vĩnh Long. - Kiểm tra DS CĐC-H9 trụ 479PH/312/59 tuyến 479PH đang cắt - Kiểm tra DS Phước Hanh-V9 trụ 479PH/312/59/59 đang cắt.	-ĐTXD 2026
36		16h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	-Đóng điện nghiệm thu đường dây trung thế 3 pha nhánh rẽ phước Hậu - tuyến 478 Vĩnh Long.	-Từ trụ 478VLg/32/23 đến trụ 479PH/312/59/58-tuyến 479 Phước Hòa và đến trụ 479PH/312/59-tuyến 479 Phước Hòa	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	Thực hiện theo PTT được duyệt	-ĐTXD 2026
37		16h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	- Đóng điện nghiệm thu DS Cầu Đĩa Chuối-H9 + DS Cầu Đĩa Chuối-V8 + LBS Cầu Đĩa Chuối-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/312/59/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi B, phường Phước Hậu.	Thực hiện theo PTT được duyệt	-ĐTXD 2026
38		16h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN)	-Đóng điện nghiệm thu 3LTD Phước Hanh-V8 + DS Phước Hanh-V9 Rec Phước Hanh trụ 479PH/312/59/58-tuyến 479 Phước Hòa. -Nghiệm thu HTĐĐ trung thế-tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/312/59-tuyến 479 Phước Hòa. -Tại trụ 479PH/312/58-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Hanh A, phường Phước Hậu.	Thực hiện theo PTT được duyệt	-ĐTXD 2026

39		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Cầu Tràm trụ 471CC/212/26 tuyến 471 Cỏ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 471CC/212/26 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO trạm Cầu Tràm trụ 471CC/212/26 tuyến 471 Cỏ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
40		09h20	10h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Mỹ Điện trụ 473CC/66/33 tuyến 473 Cỏ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/66/33 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Mỹ Điện trụ 473CC/66/33 tuyến 473 Cỏ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
41		10h45	11h45	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Phú Thọ B1 trụ 473CC/77 tuyến 473 Cỏ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/77 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Phú Thọ xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thọ B1 trụ 473CC/77 tuyến 473 Cỏ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
42		13h00	14h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Nhơn Phú trụ 473CC/96 tuyến 473 Cỏ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/96 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Nhơn Phú trụ 473CC/96 tuyến 473 Cỏ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
43		14h20	15h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Tân Lập trụ 473CC/415/7 tuyến 473 Cỏ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/415/7 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Chánh Thuận xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO trạm Tân Lập trụ 473CC/415/7 tuyến 473 Cỏ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
44		15h45	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Tân Lập 1 trụ 473CC/415/7/2 tuyến 473 Cỏ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/415/7/2 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Chánh Thuận xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO trạm Tân Lập 1 trụ 473CC/415/7/2 tuyến 473 Cỏ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
45		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.

46		08h00	09h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Xưởng cưa Võ Minh Nhật (3x37.5kVA) trụ 473VLI/T212A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Tại tủ điện kế trạm Xưởng cưa Võ Minh Nhật (3x37.5kVA) trụ 473VLI/T212A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Áp Phú Tiên, xã Trung Ngãi	- Cắt CB + 03FCO trạm Xưởng cưa Võ Minh Nhật trụ 473VLI/T212A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
47		09h30	10h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Bưu điện Hiếu Phụng (3x25kVA) trụ 475VLI/T28/T8/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Tại tủ điện kế trạm Bưu điện Hiếu Phụng (3x25kVA) trụ 475VLI/T28/T8/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Áp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB + 03FCO trạm Bưu điện Hiếu Phụng trụ 475VLI/T28/T8/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
48		11h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Cơ sở Tam Lập Thành (3x37.5kVA) trụ 472VLI/P56/T31/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại tủ điện kế trạm Cơ sở Tam Lập Thành (3x37.5kVA) trụ 472VLI/P56/T31/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Áp Gò Ân, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + 03FCO trạm Cơ sở Tam Lập Thành trụ 472VLI/P56/T31/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
49		13h30	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ công tơ trạm chuyên dùng Trại giống vật nuôi nông nghiệp (3x37.5kVA) trụ 472VLI/P56/T39/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại tủ điện kế trạm Trại giống vật nuôi nông nghiệp (3x37.5kVA) trụ 472VLI/P56/T39/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Áp Rach Cốc, xã Trung Hiệp	- Cắt CB + 03FCO trạm Trại giống vật nuôi nông nghiệp trụ 472VLI/P56/T39/1 tuyến 474 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
50		15h00	16h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Thay định kỳ TI hạ thế trạm chuyên dùng XX Văn Thắng (37.5kVA) trụ 475VLI/T211/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Tại tủ điện kế trạm XX Văn Thắng (37.5kVA) trụ 475VLI/T211/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Áp Hiếu Văn, xã Hiếu Thành	- Cắt CB + FCO trạm XX Văn Thắng trụ 475VLI/T211/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Thay định kỳ HTĐĐ
51		08h30	09h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Điều chỉnh nâng điện áp MBA đạt 231V giờ thấp điểm tại trạm An Điền 6 (25kVA) trụ 471VLI/101 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại MBA trạm An Điền 6 (25kVA) trụ 471VLI/101 tuyến 471 Vũng Liêm	- Áp An Điền, xã Trung Thành.	- Cắt CB + FCO trạm An Điền 6 (25kVA) trụ 471VLI/101 tuyến 471 Vũng Liêm	- Điều chỉnh điện áp

52		09h30	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Điều chỉnh nâng điện áp MBA đạt 231V giờ thấp điểm tại trạm Quang Hiệp 4 (15kVA) trụ 472VLI/P56/P156/24 tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại MBA trạm Quang Hiệp 4 (15kVA) trụ 472VLI/P56/P156/24 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Quang Hiệp, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO trạm Quang Hiệp 4 (15kVA) trụ 472VLI/P56/P156/24 tuyến 474 Vũng Liêm	- Điều chỉnh điện áp
53		10h30	11h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (2CN).	- Điều chỉnh nâng điện áp MBA đạt 231V giờ thấp điểm tại trạm Tân Quới 1A (50kVA) trụ 472VLI/P56/138A tuyến 474 Vũng Liêm	- Tại MBA trạm Tân Quới 1A (50kVA) trụ 472VLI/P56/138A tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Quang Hiệp, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO trạm Tân Quới 1A (50kVA) trụ 472VLI/P56/138A tuyến 474 Vũng Liêm	- Điều chỉnh điện áp
54		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	- Tờ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
55		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Nguyễn Thanh Nhân MKH: PB10030057511	- Tại trạm HKD Nguyễn Thanh Nhân trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/P12/T16/1 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, xã Song Phú	- Cắt LBF nhánh dây HKD Nguyễn Thanh Nhân trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/P12/16 tuyến 475 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH

56		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Ngõ Hồng Vui MKH: PB10030036705	- Tại trạm XX Ngõ Hồng Vui trụ 476PH/T143/P42/P134/T22/P12/P3/1 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm XX Ngõ Hồng Vui trụ 476PH/T143/P42/P134/T22/P12/P3/1 tuyến 475 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
57		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm NM tole Chí Dũng MKH: PB10030050061	- Tại trạm NM tole Chí Dũng trụ 477TB/T103/5 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt LBF trạm NM tole Chí Dũng trụ 477TB/T103/5 tuyến 477 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
58		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm HKD Trần Văn Chiến Em MKH: PB10030058381	- Tại trạm HKD Trần Văn Chiến Em trụ 477TB/T103/P32/1 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Cái Ngang	- Cắt LBF trạm HKD Trần Văn Chiến Em trụ 477TB/T103/32 tuyến 477 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH

59		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Vườn TL Phạm Văn Năm MKH: PB10030049899	- Tại trạm Vườn TL Phạm Văn Năm trụ 477TB/T103/T32/T12/1 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Cái Ngang	- Cắt LBF trạm Vườn TL Phạm Văn Năm trụ 477TB/T103/T32/12 tuyến 477 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
60		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH MTV XD- TM Tín Thành Vĩnh Long (08CN)	-Di dời trụ điện hạ thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	- Tại trạm hạ áp trạm 2A áp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T38A/ P15/5 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang	- Cắt LBF 2A áp 10 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T38A/ P15/1 tuyến 477 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
61		08h00	13h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH Hùng Anh (3CN)	- Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc trạm 1 Mỹ Phú 4 tuyến 473 Tam Bình	- Tại trạm 1 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/132 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 1 Mỹ Phú 4 trụ 473TB/132 tuyến 473 Tam Bình	- Khắc phục tồn tại công trình SCL năm 2025.
62		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Cty Cổ phần XD điện Đông Á (8CN)	- Di dời trụ hạ áp phục vụ thi công cầu Tam Bình theo đề nghị số 1958/BQLGT-QLDA1 của Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long	- Trụ hạ áp thuộc trạm Mỹ Phú 1.1 Trụ 471TB/P118/10 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Phú 1.1 Trụ 471TB/P118/10 tuyến 471 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện

63		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH + Hạ nấc MBA trạm Chăn nuôi: Nguyễn Văn Bé Tám trụ M44/P179/T107/T13A/2 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020055244).	- Tại trạm Chăn nuôi Nguyễn Văn Bé Tám trụ M44/P179/T107/T13A/2 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Chăn nuôi Nguyễn Văn Bé Tám trụ M44/P179/T107/T13A/2 tuyến 477 Trà Ôn.	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
64		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm Chăn Nuôi Hồ Tấn Văn trụ M44/P296/T30/T8/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020054745).	- Tại trạm Chăn Nuôi Hồ Tấn Văn trụ M44/P296/T30/T8/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Chăn Nuôi Hồ Tấn Văn trụ M44/P296/T30/T8/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
65		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH + Hạ nấc MBA trạm HKD: Hồ Nhựt Linh trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020054702).	- Tại trạm HKD: Hồ Nhựt Linh trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 477 Trà Ôn	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm HKD: Hồ Nhựt Linh trụ M44/P296/T59/T45A/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
66		14h15	15h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm Phố Chợ Tích Thiện trụ M44/P296/T60/2 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020053101).	- Tại trạm Phố Chợ Tích Thiện trụ M44/P296/T60/2 tuyến 477 Trà Ôn	- Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+3FCO trạm Phố Chợ Tích Thiện trụ M44/P296/T60/2 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
67		15h30	16h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm Vườn Thanh Long Huỳnh Bá Thế 2 trụ M44/P296/P53A/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020044322).	- Tại trạm Vườn Thanh Long Huỳnh Bá Thế 2 trụ M44/P296/P53A/1 tuyến 477 Trà Ôn	- Ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Vườn Thanh Long Huỳnh Bá Thế 2 trụ M44/P296/P53A/1 tuyến 477 Trà Ôn	- Điều chỉnh điện áp

68		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
69		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
70		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Lưới hạ áp thuộc các trạm Thống Nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
71		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm NMXX Kim Dương TV tại trụ 480TV/T134/P14/T19/01 tuyến 480TV	-ấp Bình La, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm NMXX Kim Dương TV tại trụ 480TV/T134/P14/T19/01. (Khách hàng chưa ký vận hành thuê)	-Thay định kỳ trạm chuyên dùng
72		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm BĐ Lương Hòa 2 tại trụ 479-480-478TV-9/T77/T1/01 tuyến 479TV	-ấp Tân Ngai, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm BĐ Lương Hòa 2 tại trụ 480TV/479-480-478TV-9/T77/T1/01. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm chuyên dùng
73		11h00	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay TI định kỳ trạm (Công tơ đến hạn thay 05/2028)	-Tại thùng CB-ĐK trạm Kho vũ khí Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P49A/01 tuyến 479TV	-ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Kho vũ khí Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P49A/01. -Cắt 03 LBFCO Kho vũ khí Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh tại trụ 479-480-478TV-9/T77/49A. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm chuyên dùng
74		13h30	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Lò Gò 4 tại trụ 480TV/P253/T18/13 tuyến 480TV	-ấp Lò Gò, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Lò Gò 4 tại trụ 480TV/P253/T18/13. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm bán tổng

75		15h30	16h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay TI định kỳ trạm (Công tơ đến hạn thay 08/2029)	-Tải thùng CB-ĐK Trạm Lò Ngò 2-2 tại trụ 480TV/276 tuyến 480TV	-ấp Lò Ngò, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Lò Ngò 2-2 tại trụ 480TV/276. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
76		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 477DT/232 đến trụ 477DT/T232/54, nhánh Tân Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
77		08h00	09h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	-Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060029196 tên Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VinFast)	-Trụ 473DT/P136A/01 (số cũ) nhánh VinFast, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Bến Giã phường Trường Long Hòa	-Cắt 3LBFCO VinFast trụ 473DT/163A (số cũ)	-Bảo trì HTĐĐ
78		09h30	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	-Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060028716 tên Lê Sơn Điền)	-Trụ 473DT/T132/02 (số cũ) nhánh NT Lê Sơn Điền, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Bến Giã phường Trường Long Hòa	-Cắt 3LBFCO NT Lê Sơn Điền trụ 473DT/T132/01 (số cũ)	-Bảo trì HTĐĐ
79		13h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (05 CN)	-Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060029896 tên Võ Đoàn Kết); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH trạm NT Lương Văn Hải, NT Võ Đoàn Kết	-Tủ trụ 473DT/T153/P18A/P16/(02-10), nhánh NT Võ Đoàn Kết, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa	-Cắt 3LBFCO NT Võ Đoàn Kết trụ 473DT/T153/P18A/16	-Bảo trì HTĐĐ, VH thuê
80		15h30	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	-Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060028567 tên THẦU TC MT T.BIN GIÓ, TC LỄ T.BIN GIÓ, MS VÀ LỄ CĐ THUỘC GT EPC DA NM ĐG ĐÔNG THÀNH 1 TẠI T.TRÀ VINH)	-Trụ 477DT/T147/T33A/01 nhánh Công ty Nghĩa Phước, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bến Giã phường Trường Long Hòa	-Cắt 3LBFCO Công ty Nghĩa Phước trụ 477DT/T147/33A	-Bảo trì HTĐĐ

81		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479CN/319 đến trụ 479CN/365A tuyến 476CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Mỹ Long	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha hỏng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Kim Câu 2 trụ 473CN/P183/P115/03 tuyến 473CN	-Áp Kim Câu xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Kim Câu 2 trụ 473CN/P183/P115/03	-Thay hỏng
83		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha hỏng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Năng Non 6 trụ 473CN/P183/T77/54 tuyến 473CN	-Áp Kim Hòa xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Năng Non 6 trụ 473CN/P183/T77/54	-Thay hỏng
84		08h00	09h30	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao 3MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm NMXX Huỳnh Thị Đẹp trụ 476CN/P166/41 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thạnh xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm NMXX Huỳnh Thị Đẹp trụ 476CN/P166/41	-Kiểm tra, bảo trì
85		10h00	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA, kiểm tra xử lý tiếp xúc cực CB trạm	-Tại trạm NMXX Mai Khắc Dừng trụ 476CN/P166/T62/01 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thạnh xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm NMXX Mai Khắc Dừng trụ 476CN/P166/T62/01 -Cắt FCO NMXX Mai Khắc Dừng trụ 476CN/P166/62	-Thí nghiệm định kỳ

86		13h00	14h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, kiểm tra xử lý tiếp xúc bộ cấp hạ áp, nguội MBA và cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao 3MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Khúc Ngay E trụ 479CN/263 trực chính tuyến 479CN	-Áp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB và 3FCO trạm Khúc Ngay E trụ 479CN/263	-Thí nghiệm định kỳ
87		14h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03 CN)	Xử lý mối nối phi kỹ thuật tại khoảng trụ b7-b9 Xử lý tăng cường kẹp WR nguội máy ra lưới, xiết tiếp xúc đầu cực AB, đầu coss máy biến áp	-Tủ đầu coss cao áp máy biến áp ngược xuống thùng CD, ĐK và trên lưới hạ áp thuộc trạm XX Trầm Thế Hiệp trụ 473CN/309	-Áp Cóc Xoài xã Nhị Trường	-Cắt 2CB và FCO trạm XX Trầm Thế Hiệp trụ 473CN/309	-Ngăn ngừa sự cố
88		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (04CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Định An khoảng trụ 475DT/T192/(01-102).	-Xã Đại An.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
89		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
90		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
91		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Hưng Nhượng 4	-Tủ sứ cao MBA trạm Hưng Nhượng 4 tại trụ 478TV/P207/34A trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Hưng Nhượng 4 tại trụ 478TV/P207/34A	-Thí nghiệm định kỳ

92		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Phú Thạnh 1A	-Tủ sứ cao MBA trạm Phú Thạnh 1A tại trụ 478TV/332 trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh 1A tại trụ 478TV/332	-Thí nghiệm định kỳ
93		11h00	12h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyệt Lăng D1	-Tủ sứ cao MBA trạm Nguyệt Lăng D1 tại trụ 478TV/T225/18A trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Lăng D1 tại trụ 478TV/T225/18A	-Thí nghiệm định kỳ
94		13h00	14h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyệt Trường 4A	-Tủ sứ cao MBA trạm Nguyệt Trường 4A tại trụ 478TV/T225/T20/T21/P02/01 trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Nguyệt Trường 4A tại trụ 478TV/T225/T20/T21/P02/01	-Thí nghiệm định kỳ
95		14h30	15h30	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Bình Phú 4	-Tủ sứ cao MBA trạm Bình Phú 4 tại trụ 478TV/332 trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Bình Phú 4 tại trụ 478TV/332	-Thí nghiệm định kỳ
96		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Kiểm tra ngày trực chính tuyến 473CK (từ trụ 112 đến trụ 307) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trục chính tuyến 473CK (từ trụ 112 đến trụ 307) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Tân An, An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
97		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Kiểm tra đêm trực chính tuyến 473CK (từ trụ 112 đến trụ 307) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trục chính tuyến 473CK (từ trụ 112 đến trụ 307) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

98		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 30/09/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/188/20 đến trụ trụ 473BTre/188/34A/29 NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/188/20 đến trụ trụ 473BTre/188/34A/29 NR Trạm Bơm Hữu Định và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 50kVA MTA 9 (Cầu Ba Rọi) trụ 474BTre/85/56/10 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 474BTre/85/56/10 tuyến 474 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 50kVA MTA 9 (Cầu Ba Rọi) trụ 474BTre/85/56/10 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 160kVA Ve Chai trụ 474BTre/85/29/01 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/85/29/01 tuyến 474 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB trạm 160kVA Ve Chai trụ 474BTre/85/29/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x37.5kVA Chiếu Sáng Cầu Bến Tre 1 trụ 474BTre/85/29/02 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 474BTre/85/29 tuyến 474 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

5		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA Thất Cao Đài III trụ 476BTre/34/48/03 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 476BTre/34/48/03 tuyến 476 Bến Tre	Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Thất Cao Đài III trụ 476BTre/34/48/03 tuyến 476 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA Tin Học I trụ 471-473BTre/35 tuyến 471 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 471-473BTre/35 tuyến 471 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Tin Học I trụ 471-473BTre/35 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 400kVA Quốc Lộ 60-4 trụ 476BTre/24 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 476BTre/24 tuyến 476 Bến Tre	Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 400kVA Quốc Lộ 60-4 trụ 476BTre/24 tuyến 476 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
8		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre	Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 100kVA Mỹ Hóa trụ 476BTre/151 tuyến 476 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

9		08h00	12h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3FCO trụ 474-479BTre/136 tuyến 479 Bến Tre. -Thí nghiệm định kỳ MBA, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x25kVA Nguyễn Duy Khương trụ 479BTre/136/01 tuyến 479 Bến Tre	-Tủ tăng đa FCO trở xuống trụ 474-479BTre/136 tuyến 479 Bến Tre. -Tại trụ 479BTre/136/01 tuyến 479 Bến Tre.	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA Quốc Lộ 57C-2 trụ 479BTre/138/01 tuyến 479 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x25kVA Nguyễn Duy Khương trụ 479BTre/136/01 tuyến 479 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 474-479BTre/136 tuyến 479 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
10		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ 3FCO, 3LA, MBA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 250kVA Dừa Hoàng Kim trụ 476TT/32/10/04 tuyến 476 Thanh Tân	-Tại trụ 476TT/32/10/04 tuyến 476 Thanh Tân .	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 250kVA Dừa Hoàng Kim trụ 476TT/32/10/04 tuyến 476 Thanh Tân -Cắt CB trạm 180kVA Dừa Thiên Bến Tre trụ 476TT/32/10/03/01 tuyến 476 Thanh Tân -Cắt 3FCO trụ 476TT/32/10 tuyến 476 Thanh Tân	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
11		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO trụ 476TT/32/10/03 tuyến 476 Thanh Tân -Thí nghiệm 3LA, MBA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 180kVA Dừa Thiên Bến Tre trụ 476TT/32/10/03/01 tuyến 476 Thanh Tân	-Tủ trụ 476TT/32/10/03 đến trụ 476TT/32/10/03/01 tuyến 476 Thanh Tân.	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 250kVA Dừa Hoàng Kim trụ 476TT/32/10/04 tuyến 476 Thanh Tân -Cắt CB trạm 180kVA Dừa Thiên Bến Tre trụ 476TT/32/10/03/01 tuyến 476 Thanh Tân -Cắt 3FCO trụ 476TT/32/10 tuyến 476 Thanh Tân	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
12		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (8CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế, sang lưới từ trụ HT1-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Tủ trụ HT1-HT19a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/30/12A/17 NR áp Phú Hòa	-Giám TTĐN
13		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Tủ trụ 475AH/97/73-475AH/97/157 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

14		08h00	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 37.5kVA lên 2x37.5kVA trụ 478TT/62/17 NR Tân Thiện và kết hợp phát quang	-Tại trụ 478TT/62/17 NR Tân Thiện -NR Tân Thiện từ trụ 478TT/62/02 - trụ 478TT/62/23	-Áp Tân Thiện -xã Tân Thành Bình	-Cắt 3LBFCO trụ 478TT/62 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (đầu NR Tân Thiện)	-Ngăn ngừa sự cố
15		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân từ trụ 478MC/46 đến trụ 478MC/197 và NR đầu vào	-Xã Nhuận Phú Tân	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Sơn và dán số trụ trung thế từ trụ 475GTROM/18/01 đến trụ 475GTROM/18/61 nhánh rẽ Bình Lợi	-Từ trụ 475GTROM/18/01 đến trụ 475GTROM/18/61 nhánh rẽ Bình Lợi	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-SCTX
17		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Sơn và dán số trụ trung thế từ trụ 01 đến trụ 76 nhánh rẽ Thuận Điền	-Từ trụ 01 đến trụ 76 nhánh rẽ Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
18		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/130/33/01/09 NR Giồng Tang.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/130/33/01/09 NR Giồng Tang.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/130/33/01/09 NR Giồng Tang.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cosse MCCB, lèo hạ thế tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 473BTri/224/21/29 NR Giồng Găng.	-Ngăn ngừa sự cố.
20		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Thay trụ hạ thế nút gốc trụ HT7/1 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/392/09 NR 3P Long Hòa. Phát quang lưới hạ thế trạm	-Trụ HT7/1 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 473BĐ/392/09 NR 3P Long Hòa	-Áp Long An xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/392/09 NR 3P Long Hòa	-Ngăn ngừa sự cố

21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Hòa	-Tủ trụ 473BĐ/392/01 đến trụ 473BĐ/392/41 NR 3P Long Hòa	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
22		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/44/01 đến trụ 472VLg/128/1/44/20 nhánh rẽ UBX An Bình -Tủ trụ 472VLg/128/1/44/07/01 đến trụ 472VLg/128/1/44/07/45 nhánh rẽ Cầu Chùa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
23		08h00	16h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Tư vấn & Ứng dụng Năng lượng 360 (02CN)	-Bảo trì, kiểm định các thiết bị, MBA trạm 100kVA trụ 472VLg/128/1/150/31A/1A nhánh rẽ Hòa Ninh 2 (trạm NMN Hòa Ninh 2)	-Tại trạm 100kVA trụ 472VLg/128/1/150/31A/1A nhánh rẽ Hòa Ninh 2 (trạm NMN Hòa Ninh 2)	-Xã An Bình	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 472VLg/128/1/150/31A/1A nhánh rẽ Hòa Ninh 2 -Cắt LBFCO trạm 100kVA trụ 472VLg/128/1/150/31A/1A nhánh rẽ Hòa Ninh 2 tại trụ 472VLg/128/1/150/31A nhánh rẽ Bình Thuận	-Bảo trì, kiểm định định kỳ
24		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Thay hệ thống đo đếm trạm 320kVA KNO Hoàng Hào 1 tại trụ 479VLg/145/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	-Làm việc tại thùng CDDK tại trụ 479VLg/145/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	-KNO Hoàng Hào, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức	-Cắt CB + 03FCO trạm 320kVA KNO Hoàng Hào 1 tại trụ 479VLg/145/3 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên	-Thay HTĐĐ
25		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc trạm 25kVA Kho Số 2 tại trụ 479VLg/127/1; trạm 3*50kVA Hưng Quới 3 tại trụ 479VLg/127/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Làm việc trên đường dây nguội từ trụ 479VLg/127 đến trụ 479VLg/127/5 thuộc trạm 25kVA Kho Số 2 tại trụ 479VLg/127/1, trạm 3*50kVA Hưng Quới 3 tại trụ 479VLg/127/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 01FCO trạm 25kVA Kho Số 2 tại trụ 479VLg/127/1 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên. -Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Hưng Quới 3 tại trụ 479VLg/127/4 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện

26		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc trạm 3*37,55kVA Hưng Quới 1 tại trụ 479VLg/127/9 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Làm việc trên đường dây nguội từ trụ 479VLg/127/9 đến trụ 479VLg/127/11A thuộc trạm 3*37,55kVA Hưng Quới 1 tại trụ 479VLg/127/9 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*37,55kVA Hưng Quới 1 tại trụ 479VLg/127/9 thuộc tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
27		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội thi công Hotline-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (05CN)	-Xử lý lều bị khiếm khuyết tại trụ 472PH/32 tuyến 472 Phước Hòa	-Tại trụ 472PH/32 tuyến 472 Phước Hòa	- Khu CN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới	-Off Relay 79 MC tuyến 472 Phước Hòa thuộc trạm 110kV Phước Hòa	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
28		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty Thu Loan trụ 477BM/69/1A tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH SX TM DV Thu Loan. - Mã khách hàng: PB10040054351.	- Tại trụ 477BM/69/1A tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Công ty Thu Loan trụ 477-475BM/69 tuyến 477 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
29		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty TiGon trụ 477BM/72/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH TiGon. - Mã khách hàng: PB10040043148.	- Tại trụ 477BM/72/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Công ty TiGon trụ 477-475BM/72 tuyến 477 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm

30		13h30	15h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Xi Măng 406 trụ 473BM/179/2 tuyến 477 Tân Quới. - Tên khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 622 - Xi nghiệp 406. - Mã khách hàng: PB10040034154.	- Tại trụ 473BM/179/2 tuyến 477 Tân Quới.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Xi Măng 406 trụ 473BM/179/1 tuyến 477 Tân Quới.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
31		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/231 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
32		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Quản tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 - 474 Vũng Liêm- Tuyến 479 Phước Hòa - Tuyến 478 Vĩnh Long - Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
33		08h00	09h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Phú Hòa 2 trụ 474CC/37/45-tuyến 474 Cổ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 474CC/37/45- tuyến 474 Cổ Chiên.	- Ấp Phú Hòa xã Nhơn Phú.	- Cắt CB + FCO trạm Phú Hòa 2 trụ 474CC/37/45-tuyến 474 Cổ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
34		09h30	10h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Phước Chí B2 trụ 473CC/228-tuyến 473 Cổ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/228- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Chí xã Bình Phước.	- Cắt CB + FCO trạm Phước Chí B2 trụ 473CC/228-tuyến 473 Cổ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
35		11h00	12h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Cầu Sỏi 1B trụ 473CC/282/32-tuyến 473 Cổ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/282/32- tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc xã Bình Phước.	- Cắt CB + 03 FCO trạm Cầu Sỏi 1 B trụ 473CC/282/32-tuyến 473 Cổ Chiên	- Điều chỉnh điện áp
36		13h30	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Hạ điện áp trạm Hai Sương 1 trụ 473CC/282/3/15 tuyến 473 Cổ Chiên (Xử lý cảnh báo điện áp cao).	- Tại trụ 473CC/282/3/15 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Bình xã Tân Long Hội.	- Cắt CB + FCO trạm Hai Sương 1 trụ 473CC/282/3/15 tuyến 473 Cổ Chiên	- Điều chỉnh điện áp

37		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Tân Đông 1A (50kVA) trụ 472VLI/P56/175A tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trạm Tân Đông 1A (50kVA) trụ 472VLI/P56/175A tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Tân Đông, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Tân Đông 1A (50kVA) trụ 472VLI/P56/175A tuyến 474 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
38		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Tân Đông 2A (37,5kVA) trụ 472VLI/P56/T182/1A tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trạm Tân Đông 2A (37,5kVA) trụ 472VLI/P56/T182/1A tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Tân Đông, xã Quới An.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Tân Đông 2A (37,5kVA) trụ 472VLI/P56/T182/1A tuyến 474 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
39		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm An Quới 3A (37,5kVA) trụ 471VLI/118/73A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm An Quới 3A (37,5kVA) trụ 471VLI/118/73A tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp An Quới, xã Quới An	- Cắt CB + FCO +tháo hotline trạm An Quới 3A (37,5kVA) trụ 471VLI/118/73A tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm An Quới 3 (2x25kVA) trụ 471VLI/118/73 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm An Quới 3 (2x25kVA) trụ 471VLI/118/73 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp An Quới, xã Quới An	- Cắt CB + FCO +tháo hotline trạm An Quới 3 (2x25kVA) trụ 471VLI/118/73 tuyến 471 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

41		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm An Thành Đông 2 (50kVA) trụ 473VLi/P26/4 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm An Thành Đông 2 (50kVA) trụ 473VLi/P26/4 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp An Thành, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm An Thành Đông 2 (50kVA) trụ 473VLi/P26/4 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phú Cường 2A (37,5kVA) trụ 473VLi/P58/P78/21 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Phú Cường 2A (37,5kVA) trụ 473VLi/P58/P78/21 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phú Cường 2A (37,5kVA) trụ 473VLi/P58/P78/21 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
43		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Xuân Minh (50kVA) trụ 473VLi/103 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Từ sứ cao MBA trạm Xuân Minh (50kVA) trụ 473VLi/103 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Xuân Minh, xã Trung Thành	- Cắt CB + FCO trạm Xuân Minh (50kVA) trụ 473VLi/103 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
44		08h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Công ty TNHH TM DV XD Điện Lộc Trường Phát (8 CN)	- Nâng cấp dây dẫn trung thế từ 1 pha lên 3 pha (12,7kV lên 22kV tải sản Điện lực), căng kéo dây trung thế từ 471VLi/T118/T27/T13/1 đến 471VLi/T118/T27/T13/7 tuyến 471 Vũng Liêm; xây dựng mới đường dây trung thế 22kV và TBA 3x15kVA cấp điện cho Hộ Kinh Doanh Huy Spors trụ 471VLi/T118/T27/T13/T7/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Từ trụ 471VLi/T118/T27/P13/1 đến 471VLi/T118/T27/T13/7 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Trung Tín, xã Trung Thành	- Cắt LBFCO Rạch Trúc trụ 471VLi/T118/T27/13 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Phát triển phụ tải mới

45		08h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Phát quang lưới điện trung thế từ trụ 471VLi/T118/T27/T13/1 đến 471VLi/T118/T27/T13/19 tuyến 471 Vũng Liêm. - Kiểm tra, xử lý căng dây hạ áp chùng thấp, thay kẹp nối bằng mối nối ép thuộc trạm Rạch Trúc 2 trụ 471VLi/T118/T27/T13/19 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Từ trụ 471VLi/T118/T27/T13/1 đến 471VLi/T118/T27/T13/19 tuyến 471 Vũng Liêm và trên đường dây hạ áp trạm Rạch Trúc 2 trụ 471VLi/T118/T27/T13/19 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Tín, xã Trung Thành	- Cắt LBFCO Rạch Trúc trụ 471VLi/T118/T27/13 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
46		08h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Trúc 1 (37,5kVA) trụ 471VLi/T118/T27/T13/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Rạch Trúc 1 (37,5kVA) trụ 471VLi/T118/T27/T13/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Tín, xã Trung Thành	- Cắt LBFCO Rạch Trúc trụ 471VLi/T118/T27/13 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
47		08h30	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm Nước đá Thủy Tiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T117/1 tuyến 477 Mô Cày. (Mã khách hàng: PB10050057361001).	- Tại trạm Nước đá Thủy Tiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T117/1 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện	- Cắt 3LBFCO Nước đá Thủy Tiên trụ 472CL/T104/117 tuyến 477 Mô Cày.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
48		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế Cty NTSF trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/2 tuyến 477 Mô Cày. (Mã khách hàng: PB10050042439001).	- Tại Hệ thống đo đếm Cty NTSF trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/2 tuyến 477 Mô Cày tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện	- Cắt 3LBFCO Cty NTSF trụ 472CL/T104/P50/T6/T27/P18/1 tuyến 477 Mô Cày.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.

49		13h30	15h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp trạm NĐ Tuấn Kiệt (250kVA) trụ 472CL/T104/T147/1 tuyến 477 Mô Cày. (Mã khách hàng: PB10050060809001).	- Tại trạm NĐ Tuấn Kiệt (250kVA) trụ 472CL/T104/T147/1 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện	- Cất 3LBFCO NĐ Tuấn Kiệt trụ 472CL/T104/147 tuyến 477 Mô Cày.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
50		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp trạm Cty CPTS Cổ Chiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T191/P3/23 tuyến 477 Mô Cày. (Mã khách hàng: PB10050039901001). - Phát quang lưới điện từ trụ 472CL/T104/T191/3 đến trụ 472CL/T104/T191/P3/23 tuyến 477 Mô Cày.	- Tại trạm Cty CPTS Cổ Chiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T191/P3/23 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện	- Cất 3LBFCO Thông Lưu 2 trụ 472CL/T104/T191/1 tuyến 477 Mô Cày.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
51		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Sạc Mỹ Quới MKH: PB10030057659	- Tại trạm Sạc Mỹ Quới trụ 473-471TB/T34/1 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình	- Cất 3LBF trạm Sạc Mỹ Quới trụ 473-471TB/34 tuyến 473 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
52		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Hộ Võ Văn Nữ MKH: PB10030052864	- Tại trạm Hộ Võ Văn Nữ trụ 473TB/P163/T15A/1 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cất CB+FCO trạm Hộ Võ Văn Nữ trụ 473TB/P163/T15A/1 tuyến 473 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH

53		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Xưởng đóng thùng loa LVF MKH: PB10030056651	- Tại trạm Xưởng đóng thùng loa LVF trụ 473TB/P178/1 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF trạm Xưởng đóng thùng loa LVF trụ 473TB/178 tuyến 473 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
54		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Cty CP-ĐT-XD Phú An (Tuynel Phú An) MKH: PB10030028955	- Tại trạm Cty CP-ĐT-XD Phú An (Tuynel Phú An) trụ 473TB/P181/8 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt 3LBF trạm Cty CP-ĐT-XD Phú An (Tuynel Phú An) trụ 473TB/181 tuyến 473 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
55		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Hộ Nguyễn Tiến Vững MKH: PB10030056387	- Tại trạm Hộ Nguyễn Tiến Vững trụ 473TB/P186/1 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Hộ Nguyễn Tiến Vững trụ 473TB/P186/1 tuyến 473 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH

56		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH MTV XD- TM Tín Thành Vĩnh Long (08CN)	-Di dời trụ điện hạ thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	- Tại trụ hạ áp trạm Rạch Đá Lửa trụ 477TB/T103/T32/P23/8 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Cây Bàng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Rạch Đá Lửa trụ 477TB/T103/T32/P23/8 tuyến 477 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
57		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Mỹ Lợi 3B trụ M44/P179/58 tuyến 473 Trà Ôn.	- Tại trạm Mỹ Lợi 3B trụ M44/P179/58 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Lợi 3B trụ M44/P179/58 tuyến 473 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
58		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm 3 Vĩnh Khánh 1 trụ M44/P296/P6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
59		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Gò Tranh 2 trụ M44/P296/T6/18 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Gò Tranh 2 trụ M44/P296/T6/18 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Gò Tranh 2 trụ M44/P296/T6/18 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
60		14h30	15h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Gò Tranh 2B trụ M44/P296/T6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trạm Gò Tranh 2B trụ M44/P296/T6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Gò Tranh 2B trụ M44/P296/T6/23 tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
61		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/135 đến trụ 475TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

62		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
63		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (10CN)	-Sang dây nhánh khách hàng qua dây LVABC mới và thu hồi dây CV 50mm2 cũ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp trạm Bờ Đấp 1 trở xuống trụ 477TV/T105/01 và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đấp 1 trụ 477TV/T105/01 tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt 03CB + 03FCO trạm Bờ Đấp 1 trụ 477TV/T105/01 -Đã gỡ kẹp holine đầu nối trạm Bờ Đấp 1 trụ 477TV/T105/01 (OFF chức năng tự động đóng lại Recloser Điện Thạch trụ 477TV/69 trong thời gian tháo và lắp kẹp hotline Bờ Đấp 1) -Cắt CB + 03FCO trạm Đăng Kiểm trụ 477TV/T105/03 -Cắt CB + FCO trạm ĐĐ Nguyễn Đáng trụ 477TV/T105/07	-ĐTXD
64		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (10CN)	-Sang dây nhánh khách hàng qua dây LVABC mới và thu hồi dây CV 50mm2 cũ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Tủ sứ cao máy biến áp trạm Bờ Đấp 4 trở xuống trụ 477TV/T105/T4/01A và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đấp 4 trụ 477TV/T105/T4/01A nhánh 22KV Bệnh Viện Minh Tâm tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB3 (CB cấp điện DNTN Nguyễn Trinh) trạm Bờ Đấp 1 trụ 477TV/T105/01 (khóa thùng CB3 trạm) -Cắt CB + 03FCO trạm Bờ Đấp 4 trụ 477TV/T105/T4/01A	-ĐTXD
65		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Công Chánh từ trụ 476TV/180 đến trụ 476TV/P180/56	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
66		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 477DT/349 đến trụ 477DT/349/78, nhánh Tà Nị, tuyến 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Long Vĩnh	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

67		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha hỏng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Phiêu 4 trụ 473CN/P183/T49/P34/18 tuyến 473CN	-Áp Phiêu xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Phiêu 4 trụ 473CN/P183/T49/P34/18	-Thay hỏng
68		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha hỏng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Phiêu 5 trụ 473CN/P183/T53/11 tuyến 473CN	-Áp Phiêu xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Phiêu 5 trụ 473CN/P183/T53/11	-Thay hỏng
69		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha hỏng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Sóc Cụt 6 trụ 473CN/P1-222/T05/17 tuyến 473CN	-Áp Sóc Cụt xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Sóc Cụt 6 trụ 473CN/P1-222/T05/17	-Thay hỏng
70		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha hỏng; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Giồng Chanh 4 trụ 473CN/T237/12 tuyến 473CN	-Áp Sóc Cụt xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Giồng Chanh 4 trụ 473CN/T237/12	-Thay hỏng
71		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 479CN/T143/28 đến trụ 479CN/T143/61 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Mỹ Long	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA, kiểm tra xử lý tiếp xúc cực CB trạm	-Tại trạm Kênh Sóc Hoang trụ 476CN/P166/T23/07 nhánh Kênh Sóc Hoang tuyến 476CN	-Áp Sóc Hoang xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm Kênh Sóc Hoang trụ 476CN/P166/T23/07 -Cắt FCO Kênh Sóc Hoang trụ 476CN/P166/T23/01	-Kiểm tra, bảo trì

73		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Sóc Hoang trụ 476CN/P166/24 thuộc tuyến 476CN	-Áp Sóc Hoang xã Mỹ Long	-Cắt CB+FCO trạm Sóc Hoang trụ 476CN/P166/24	-Kiểm tra, bảo trì
74		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Mỹ Thập 2 trụ 476CN/P166/36 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thập 2 trụ 476CN/P166/36	-Kiểm tra, bảo trì
75		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Mỹ Thập trụ 476CN/P166/50 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thập trụ 476CN/P166/50	-Kiểm tra, bảo trì
76		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 476CN/P166/P10/12 nhánh Cẩm Hương tuyến 476CN	-Áp Sóc Hoang xã Mỹ Long	-Cắt CB+3FCO trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 476CN/P166/P10/12	-Kiểm tra, bảo trì
77		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Giồng Đình trụ 479TR/T165/(01-45).	-Xã Đại An	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

78		08h00	11h00	-Điện lực Trà Cú+Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Trà Cú- Châu Thành (PB1604T000893), tăng cường đầu coss thiết bị.	-Tuyến 474TV trụ 474TV/176.	-Xã Tập Sơn	-Cắt Recloser Trà Cú trụ 474TV/174; -Cắt 3DS1 Trà Cú trụ 474TV/173A; -Cắt D3S2 Trà Cú trụ 474TV/176A - Đóng đẳng áp 471TR đến Recloser Trà Cú. Lưu ý cắt CB trạm Tủa Thốc sa thải phụ tải khi đóng/cắt 3DS2 Trà Cú	-Ngăn ngừa sự cố.
79		13h00	14h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Trường Thọ - Phước Hưng (PB1604T000897), vệ sinh LBS Trường Thọ - Phước Hưng.	-Tuyến 471TR trụ 471TR/P182/(20, 23).	Xã Tập Sơn	-Cắt LBS Trường Thọ- Phước Hưng trụ 471TR/P182/20; -Cắt 3DS1 Trường Thọ- Phước Hưng trụ 471TR/P182/19; -Cắt 3DS2 Trường Thọ- Phước Hưng trụ 471TR/P182/24.	-Ngăn ngừa sự cố.
80		15h30	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm ranh giới Nhị Trường- Tân Hiệp (PB1604T000896).	-Tuyến 471CN trụ 471CN/208/01.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt LBS Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 471CN/208; -Cắt 3DS1 Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 471CN/207A; -Cắt 3 DS2 Nhị Trường- Tân Hiệp trụ 471CN/208/01A. - Đóng đẳng áp 478DT	-Ngăn ngừa sự cố.
81		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232- 473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
82		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347- 476TV/475CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ

83		08h00	14h00	-Điện lực Tiêu Cản	-Điện lực Tiêu Cản (4CN)	-Xử lý thay bass LA, bị mọt sét, chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng, căng dây hạ thế bị chùng thấp thuộc trạm Đại Sur 1	-Tại trụ trạm Đại Sur 1 trụ 476TV/T328/09, từ trụ hạ thế b2 đến trụ b6, từ trụ c8 đến trụ c9 thuộc trạm Đại Sur 1 tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Cắt CB trạm Đại Sur 1 trụ 476TV/T328/09 nhánh 12,7kV Đại Sur 1 thuộc tuyến 476 Trà Vinh -Cắt FCO Đại Sur 1 trụ 476TV/328 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Ngăn ngừa sự cố
84		09h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (08CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: +Hiệu chỉnh điểm đầu nối và di dời TBA Mỹ Hiệp 5 đầu nối trụ số 05 sang đầu nối trụ 05A (XDM) nhánh Đại Đức. +Thu hồi TBA Mỹ Hiệp 2 tại trụ 457LD/P201/P62/02. +Thu hồi TBA Mỹ Hiệp 5 tại trụ 457LD/P201/P62/07	-Từ trụ 475LD/P201/P62/02 đến trụ 475LD/P201/P62/07	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Đại Đức tại trụ 475LD/P201/P62/01 - Cắt CB + FCO trạm Mỹ Hiệp 5 trụ số 475LD/P201/P62/07	ĐTXD 2026
85		09h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: chuyển dây nhánh khách hàng nhánh a trạm Mỹ Hiệp 5 sang đường dây XDM	Từ trụ aT8/1 đến trụ aT8/14 thuộc TBA Mỹ Hiệp 5 trụ số 475LD/P201/P62/07	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Mỹ Hiệp 5 trụ số 475LD/P201/P62/07	ĐTXD 2026
86		09h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Công ty Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD 2026: chuyển dây nhánh khách hàng nhánh a trạm Mỹ Hiệp 2 sang lưới hạ áp trạm Mỹ Hiệp 5 XDM	Từ trụ a0 đến trụ a24 thuộc TBA Mỹ Hiệp 2 475LD/P201/P62/02	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Mỹ Hiệp 2 trụ số 475LD/P201/P62/02	ĐTXD 2026
87		14h00	15h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế NMXX Huỳnh Văn Ấn (MKH: PB16070035953, tên KH: Công Ty TNHH Nông Sản Tân Vạn Lợi)	-Tại trụ 475LD/P201/P62/P10/01	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Đại Đức Tại trụ 475LD/P201/P62/01	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ định kỳ
88		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Cty Môi Trường (MKH: PB16070000732, tên KH: Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường)	-Tại trụ 475LD/P201/P62/37	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Đại Đức Tại trụ 475LD/P201/P62/01	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ định kỳ

89		10h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chỉnh trụ c1 bị nghiêng và căng lại dây dẫn tại khoảng trụ b11 - b12 lưới hạ áp trạm Đại Đức 1 bị chùng	- Tại các trụ c1, b11, b12 lưới hạ áp trạm Đại Đức 1 trụ số 475LD/P201/P62/21	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + 3FCO trạm Đại Đức 1 trụ số 475LD/P201/P62/21	-Xử lý khiếm khuyết
90		14h30	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chỉnh trụ a7 lưới hạ áp trạm Làng Nghề Đức Mỹ 1 bị nghiêng	- Tại trụ a7 lưới hạ áp trạm Làng Nghề Đức Mỹ 1 trụ số 475LD/P201/P62/T15/34	-Xã Nhị Long, Tân An	Không cắt điện	-Xử lý khiếm khuyết
91		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA An Định Cầu 2A	-Tủ sứ cao MBA trạm An Định Cầu 2A tại trụ 473CK/217 trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm An Định Cầu 2A tại trụ 473CK/217	-Thí nghiệm định kỳ
92		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Ninh Bình 1A	-Tủ sứ cao MBA trạm Ninh Bình 1A tại trụ 473CK/180 trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Ninh Bình 1A tại trụ 473CK/180	-Thí nghiệm định kỳ
93		11h00	12h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Ninh Bình 3A	-Tủ sứ cao MBA trạm Ninh Bình 3A tại trụ 473CK/T176A/21A trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Ninh Bình 3A tại trụ 473CK/T176A/21A	-Thí nghiệm định kỳ
94		13h00	14h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Chợ Tân An 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Chợ Tân An 2 tại trụ 473CK/P168/04 trở xuống đất	-Xã Tân An	-Cắt CB + FCO trạm Chợ Tân An 2 tại trụ 473CK/P168/04	-Thí nghiệm định kỳ

95		14h30	15h30	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Thiện Chánh 4	-Tủ sứ cao MBA trạm Thiện Chánh 4 tại trụ 473CK/P168/P141/46 trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Thiện Chánh 4 tại trụ 473CK/P168/P141/46	-Thí nghiệm định kỳ
96		16h00	17h00	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Thiện Chánh 5	-Tủ sứ cao MBA trạm Thiện Chánh 5 tại trụ 473CK/P168/P141/60 trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Thiện Chánh 5 tại trụ 473CK/P168/P141/60	-Thí nghiệm định kỳ
97		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 01/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/27 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/27 đến trụ 473BTre/49/27/31 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/106/14 đến trụ 473BTre/106, từ trụ 473BTre/107 đến trụ 473BTre/130 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/106/14 đến trụ 473BTre/106, từ trụ 473BTre/107 đến trụ 473BTre/130 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội; Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thay trụ hạ thế bị gãy trụ HT10, trụ HT13 thuộc trạm 2x50kVA trụ 480GL/56/32/23 NR Quới Hòa Đông	-Trụ HT10, trụ HT13 thuộc trạm 2x50kVA trụ 480GL/56/32/23 NR Quới Hòa Đông	-Áp Quới Hòa Đông xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 480GL/56/32/23 NR Quới Hòa Đông	-Xử lý mất an toàn

4		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
5		07h45	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/73/01-472BTre/107/73/32 NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
6		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR An Phước	-Tủ trụ 475BTre/104/51/01-475BTre/104/51/43 NR An Phước	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 475CL/412/07 NR Hí Ân	-Tủ trụ 475CL/412/07 NR Hí Ân	-Áp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475CL/412/07 NR Hí Ân	-Xử lý non quá tải
8		13h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 37.5kVA lên 2x37.5kVA trụ 477MC/57/01 NR Bưng Cát	-Tủ trụ 477MC/57/01 NR Bưng Cát	-Áp Tân Đức - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 477MC/57/01 NR Bưng Cát	-Xử lý non quá tải
9		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/34 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 473BTri/34 đến trụ 473BTri/282 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri - Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Thay sứ đứng bị nứt ty trụ 473BTri/239/05 NR Ấp 4 Tân Xuân.	-Tủ trụ 473BTri/239/05 NR Ấp 4 Tân Xuân.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/239 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.

11		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/75/01; Thay 03 sứ treo thủy tinh bằng 03 sứ treo polymer trụ 473BTri/75 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Tủ trụ 473BTri/75 đến trụ 473BTri/75/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 473BTri/75/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO+Tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/75 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố
12		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh.	-Trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/17 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
13		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị tủ trụ 473BTri/228/207/01 đến trụ 473BTri/228/207/12; Tháo cô lập lèo nhánh rẽ khách hàng trụ 473BTri/228/207/02; Thay đà lắp FCO bằng đà composite trụ 473BTri/228/207/10A NR áp 7 Bảo Thạnh.	-Tủ trụ 473BTri/228/207/01 đến trụ 473BTri/228/207/12 NR áp 7 Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Ngăn ngừa sự cố
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; NR 3P NMNS Trung Thành	-Tủ trụ 472BD/03/99 đến trụ 472BD/03/145 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; từ trụ 472BD/03/145/02 đến trụ 472BD/03/145/43 NR 3P NMNS Trung Thành	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN.
15		07h30	08h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thế Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/257(161)/47 NR Tân Trung	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/47 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475MC/257(161)/47 NR Tân Trung	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

16		08h45	09h45	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/12/06 NR Tân Quới Đông A	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/12/06 NR Tân Quới Đông A	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/12/06 NR Tân Quới Đông A	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
17		10h00	11h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 2x50kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/07 NR Phú Trạch 2	-Tại trạm trụ 475MC/251(157)/29/24A/07 NR Phú Trạch 2	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 475MC/251(157)/29/24A/07 NR Phú Trạch 2	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
18		12h30	14h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/327/05 NR Bình Tây -Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/327/34 NR Bình Tây	-Tại trạm trụ 475MC/327/05, 475MC/327/34 NR Bình Tây	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBFCO trụ 475MC/327/02 NR Bình Tây	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
19		14h15	15h15	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LĐ Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/334A/17 NR Vàm Đồn	-Tại trạm trụ 475MC/334A/17 NR Vàm Đồn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 475MC/334A/17 NR Vàm Đồn	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2

20		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN) -XN LB Cao thể Vĩnh Long - Tổ Thí nghiệm (03 CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, dầu cách điện, MCCB tổng, LA, FCO và đo điện trở hệ thống nối đất trạm trụ 475MC/334A/47/32/13 NR Mỹ Đức	-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/32/13 NR Mỹ Đức	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 475MC/334A/47/32/13 NR Mỹ Đức	-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
21		08h00	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 630kVA CSNT Võ Thị Thu trụ 475BTh/288/46/05/06 NRNT Võ Thị Thu (CSNT Võ Thị Thu, PB09050088368)	-Tại trụ 475BTh/288/46/05/06 NRNT Võ Thị Thu	-Xã Thạnh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/46/01 NRNT Lê Văn Tâm	-Bảo trì HTĐĐ
22		10h00	11h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre trụ 475BTh/288/61/40P/01 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre (Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre, PB09050083490)	-Tại trụ 475BTh/288/61/40P/01 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 250kVA Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre trụ 475BTh/288/61/40P/27 NR Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/40P NR Thạnh Thới Phải	-Bảo trì HTĐĐ
23		13h00	15h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trạm 320kVA CSNT Đặng Oshin trụ 475BTh/288/61/49AP/01 NR Thạnh Thới Phải (CSNT Đặng Oshin, PB09050084843)	-Tại trụ 475BTh/288/61/49AP/01 NR Thạnh Thới Phải	-Xã Thạnh Hải	-Cắt CB trạm 320kVA CSNT Đặng Oshin trụ 475BTh/288/61/49AP/01 NR Thạnh Thới Phải -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/49AP NR Thạnh Thới Phải	-Bảo trì HTĐĐ

24		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/44/07/27/01 đến tủ 472VLg/128/1/44/07/27/26 nhánh rẽ Tắt Cát An Thới -Tủ trụ 472VLg/128/1/44/07/34/01 đến tủ 472VLg/128/1/44/07/34/14 nhánh rẽ An Long 1	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
25		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 14/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 50kVA Tân Thuận 2, trạm 37,5kVA Tân Thạnh 2, trạm 37,5kVA Tân Thạnh 3, trạm 50 kVA Khu dân cư Tân Thạnh, trạm 37,5kVA Tân Nhơn 2 tuyến 476 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026) - Thử nghiệm định kỳ LBF nhánh rẽ Tân Thuận; LBF nhánh rẽ Tân Thạnh; LBF nhánh rẽ Tân Nhơn - 476 tuyến 477 Phước Hòa.	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/59/27/14/15, tại trụ 476VLg/59/27/15/12, tại trụ 476VLg/59/27/15/23, tại trụ 476VLg/59/27/15/32/12 và tại trụ 476VLg/59/27/15/27/6 tuyến 476 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/59/27/14, tại trụ 476VLg/59/27/15 và tại trụ 476VLg/59/27/32 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	-Áp Tân Thạnh, phường Tân Hạnh.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Hòa 1 tại trụ 476-481VLg/59/27 thuộc tuyến 476 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm CBM năm 2026
26		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 200A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Bà Đồng trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Bà Đồng trụ 477BM/208/1 tuyến 477 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLVCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị

27		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Mỹ 4 trụ 475BM/173/5 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/173/5 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Mỹ 4 trụ 475BM/173/5 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
28		13h00	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Mỹ 3 trụ 475BM/173/8 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/173/8 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Mỹ 3 trụ 475BM/173/8 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
29		15h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Mỹ 3A trụ 475BM/173/11 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/173/11 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Mỹ 3A trụ 475BM/173/11 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
30		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này. Từ trụ 473CC/353 đến trụ 473CC/429 tuyến 473 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	- Xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.

31		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.
32		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, Rạch Gổ, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố
33		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (4CN)	- Phát quang, căng dây và ép lèo hạ thế trạm 5 Mỹ Phú 3 tuyến 473 Tam Bình	- Trục hạ áp trạm 5 Mỹ Phú 3 tại trụ 473TB/P163/7 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 5 Mỹ Phú 3 tại trụ 473TB/P163/7 tuyến 473 Tam Bình	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
34		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi trụ M44/P179/P27/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020003640).	- Tại trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi trụ M44/P179/P27/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+3FCO trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi trụ M44/P179/P27/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
35		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm Công Viên Văn Hoá Trà Ôn trụ 471TO/123/2 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB100200049024).	- Tại trạm Công Viên Văn Hoá Trà Ôn trụ 471TO/123/2 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp 2, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+3FCO trạm Công Viên Văn Hoá Trà Ôn trụ 471TO/123/2 tuyến 471 Trà Ôn	- Điều chỉnh điện áp

36		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Hựu Thành trụ L45/P224/1 tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng PB100200030410).	- Tại trạm Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Hựu Thành trụ L45/P224/1 tuyến 475 Trà Ôn	- Ấp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Hựu Thành trụ L45/P224/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
37		14h15	15h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm HKD Nhà Trọ Trúc Ngân trụ L45/T232/1 tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng PB100200042650).	- Tại trạm HKD Nhà Trọ Trúc Ngân trụ L45/T232/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm HKD Nhà Trọ Trúc Ngân trụ L45/T232/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
38		15h30	16h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ + Hạ nấc MBA trạm Công Ty Thịnh Phát trụ L45/P221/P83/1 tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng PB100200056509).	- Tại trạm Công Ty Thịnh Phát trụ L45/P221/P83/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+3FCO trạm Công Ty Thịnh Phát trụ L45/P221/P83/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
39		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/36 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
40		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
41		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vinh Long (10CN)	-Sang dây nhánh khách hàng qua dây LVABC mới và thu hồi dây CV 50mm2 cũ thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Từ sứ cao máy biến áp trạm Bờ Đắp 3 trở xuống trụ 477TV/T97/01 và trên lưới hạ thế trạm Bờ Đắp 3 trụ 477TV/T97/01 nhánh 22KV Bờ Đắp 3 tuyến 477TV, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB + 03FCO trạm Bờ Đắp 3 trụ 477TV/T97/01	-ĐT XD
42		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vinh Long (04 CN)	-Căng dây đấu nối đường 12,7kV và Trạm TBA 1x50kVA Khóm 5-1 Châu Thành. Đã rà soát VTTB theo VB số 8440/PCVL-KT ngày 10/09/2026	-Tại trụ số 476TV/13	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/08 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 475TV).	K/hàng yêu cầu

43		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 478-475DT/15 đến trụ 478-475DT/60, trực chính tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
44		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/250 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
45		08h00	12h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Nhuệ Tứ khoảng trụ 479TR/T165/(01-45).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
46		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trần Công Kích trụ 479TR/P176/01.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Trần Công Kích trụ 479TR/P176/01.	-Thay định kỳ
47		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Lâm Thị Tuyết trụ 479TR/P189/07/01.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Lâm Thị Tuyết trụ 479TR/P189/07/01.	-Thay định kỳ
48		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cà Săng Cục trụ 479TR/P189/08.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm Cà Săng Cục trụ 479TR/P189/08.	-Thay định kỳ
49		13h00	13h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2028.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Thạch Cát trụ 479TR/P210/P24A/06.	Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Thạch Cát trụ 479TR/P210/P24A/06.	-Thay định kỳ
50		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2030.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Mé Láng Trà Cú 1 trụ 475DT/T192/17.	Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Mé Láng Trà Cú 1 trụ 475DT/T192/17.	-Thay định kỳ
51		15h00	16h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029, Điều chỉnh điện áp, vệ sinh.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Nhà máy xử lý nước thải Định An trụ 475DT/T192/T45/T04B/03.	Xã Đại An.	-Cắt CB+3FCO trạm Nhà máy xử lý nước thải Định An trụ 475DT/T192/T45/T04B/03.	-Thay định kỳ

52		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn,	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
54		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Long An và các nhánh rẽ đầu nối vào	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
55		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Ấp 2.3A Mỹ Trường	-Tủ sứ cao MBA trạm Ấp 2.3A Mỹ Trường tại trụ 478TV/T352/33A trở xuống đất	-Xã Càng Long	-Cắt CB + FCO trạm Ấp 2.3A Mỹ Trường tại trụ 478TV/T352/33A	-Thí nghiệm định kỳ
56		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Khóm 3-2	-Tủ sứ cao MBA trạm Khóm 3-2 tại trụ 478TV/350 trở xuống đất	-Xã Càng Long	-Cắt CB + FCO trạm Khóm 3-2 tại trụ 478TV/350	-Thí nghiệm định kỳ
57		11h00	12h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Ấp 6 Mỹ Cẩm	-Tủ sứ cao MBA trạm Ấp 6 Mỹ Cẩm tại trụ 478TV/T316/P9/62A trở xuống đất	-Xã Càng Long	-Cắt CB + FCO trạm Ấp 6 Mỹ Cẩm tại trụ 478TV/T316/P9/62A	-Thí nghiệm định kỳ

58		13h00	14h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Khóm 7 Càng Long 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Khóm 7 Càng Long 2 tại trụ 478TV/P307/07 trở xuống đất	-Xã Càng Long	-Cắt CB + FCO trạm Khóm 7 Càng Long 2 tại trụ 478TV/P307/07	-Thí nghiệm định kỳ
59		14h30	15h30	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Phú Đức 1D	-Tủ sứ cao MBA trạm Phú Đức 1D tại trụ 478TV/P271/55A trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Phú Đức 1D tại trụ 478TV/P271/55A	-Thí nghiệm định kỳ
60		08h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra ngày, đêm khách hàng đã quản lý vận hành thuê đầu nối vào trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) các các nhánh rẽ (khu vực ĐLCL quản lý)	- Khách hàng đã quản lý vận hành thuê đầu nối vào tuyến trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) các các nhánh rẽ (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
61		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trực	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 02/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/78/01 đến trụ 474BTre/78/42 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/78/01 đến trụ 474BTre/78/42 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường An Hội	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/106 đến trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/106 đến trụ 473BTre/154 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

3		09h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Chấp đả U nâng lưới trung thế trụ HT1b, trụ HT2b thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/43/20/04 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Tủ trụ HT1b, trụ HT2b thuộc trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/43/20/04 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Áp Tiên Thạnh xã Tân Phú	-Cắt LBFCO trụ 475AH/97/55/43/20 NR Giác Viên Tự (đầu NR 1 pha Tiên Thạnh) -Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/43/20/04 NR 1 pha Tiên Thạnh	-Xử lý mất an toàn
4		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT16, HT21, nổi, căng dây hạ thế, làm chằng trụ HT21 thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Trụ HT16, trụ HT21 thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Xử lý mất an toàn
5		09h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT13b/2 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 478BTre/80/13 NR Sơn Hòa	-Trụ HT13b/2 thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 478BTre/80/13 NR Sơn Hòa	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Sửa trụ nghiêng trụ HT9b/d3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/13 NR 3 pha An Khánh	-Trụ HT9b/d3 thuộc trạm 3x50kVA trụ 472BTre/107/13 NR 3 pha An Khánh	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
7		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Châu Thành - An Hóa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/02-472BTre/107/85 tuyến Châu Thành - An Hóa và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
8		07h45	08h45	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/06 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/06 NR Thạnh Ngãi	-Áp Gia Thạnh xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/06 NR Thạnh Ngãi	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

9		09h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 50kVA trụ 480TT/104/12/03 NR Gia Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/12/03 NR Gia Thạnh	-Áp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 480TT/104/12/03 NR Gia Thạnh	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
10		10h15	11h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 2x25kVA trụ 480TT/104/12/05 NR Gia Thạnh	-Tại trụ 480TT/104/12/05 NR Gia Thạnh	-Áp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 480TT/104/12/05 NR Gia Thạnh	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
11		13h00	14h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/15 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/15 NR Thạnh Ngãi	-Áp Thạnh Ngãi -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/15 NR Thạnh Ngãi	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
12		14h15	15h15	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/24 NR Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/104/24 NR Thạnh Ngãi	-Áp Thạnh Ngãi -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 480TT/104/24 NR Thạnh Ngãi	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2

13		15h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung+Tổ TN - XNLĐCT Vĩnh Long (05CN)	-Bảo trì thí nghiệm CBM, thay LA trạm 50kVA trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngải	-Tại trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngải	-Áp Thạnh Ngải -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 480TT/104/29 NR Thạnh Ngải	-Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2
14		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất trạm từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 471GTROM/50B/12/07; sửa trụ nghiêng tại trụ trung thể 471GTROM/50B/12/13; phát quang hành lang lưới trung thể từ trụ 471GTROM/50B/12/02 đến trụ 471GTROM/50B/12/29 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ	-Tủ trụ 471GTROM/50B/12/02 đến trụ 471GTROM/50B/12/29 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471GTROM/50B/12/07 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/12/13 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/12/17 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/12/28 nhánh rẽ Số 1 Phong Mỹ -Cắt FCO trụ 471GTROM/50B/12/01 nhánh rẽ Phong Mỹ	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp
15		08h00	12h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA trụ 471GTROM/50B/19 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/19 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 471GTROM/50B/19 nhánh rẽ Phong Mỹ	-SCTX, giải quyết quá tải máy biến áp
16		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/91/01 đến trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-Tủ trụ 475GTROM/91/01 đến trụ 475GTROM/91/34 nhánh rẽ trụ 89 Rẽ Trái	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

17		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/224/01 đến trụ 473BTri/224/120 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 473BTri/224/01 đến trụ 473BTri/224/120 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Xuân.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
18		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay thùng điện kế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/109/07/01; Nâng cao dây hạ thế từ trụ 473BTri/109/07/01 đến trụ 473BTri/109/07 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/109/07/01 NR Cồn Qui.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/109/07/01 NR Cồn Qui.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/109/07/01 NR Cồn Qui. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/109/07 NR Cồn Qui.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
19		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Tháp sắt, nâng cao lưới hạ thế trụ 19b/1c, tăng cường dây hạ thế từ trụ 5b/6c đến trụ 19b/6c/1, nâng cao dây hạ thế trụ 19b/1b, sửa trụ nghiêng căng dây chằng trụ 19b/6c thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/109/19 NR Cồn Qui.	-Lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/109/19 NR Cồn Qui.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 473BTri/109/19 NR Cồn Qui.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
20		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiển; NR 1P Kênh 2-9	-Tủ trụ 473BĐ/132/01 đến trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiển; từ trụ 473BĐ/132/41B/01 đến trụ 473BĐ/132/41B/19 NR 1P Kênh 2-9	-Xã Thạnh Trị, Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.

21		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Phát quang, sửa trụ nghiêng, thay trụ mọt, xử lý mối nối và tăng cường tiếp địa lắp lại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/04/01 NR Tân Quới - Định Thái	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/04/01 NR Tân Quới - Định Thái	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/04/01 NR Tân Quới - Định Thái	-Xử lý mất an toàn
22		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR áp 50 -Chỉnh lại xà lệch toàn phần trụ 471BTh/261/62/03, lắp xà lệch toàn phần trụ 471BTh/261/62/04 đến 471BTh/261/62/08 NR áp 50	-Tủ trụ 471BTh/261/62/01 đến trụ 471BTh/261/62/17 NR áp 50	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm trụ 471BTh/261/62/03, trạm trụ 471BTh/261/62/10, trạm trụ 471BTh/261/62/17 NR áp 50 -Cắt FCO (đầu NR áp 50) trụ 471BTh/261/62 NR Thới Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
23		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA HKD Võ Cao Kế trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ (HKD Võ Cao Kế, PB09050086678)	-Tại trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm 400kVA HKD Võ Cao Kế trụ 471BTh/252/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3LBFCO trụ 471-473BTh/252 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Bảo trì HTĐĐ

24		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế định kỳ HKD Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ (HKD Hoàng Việt, PB09050082844)	-Tài trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB trạm 250kVA HKD Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/01 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt CB trạm 250kVA HKD Hoàng Việt trụ 471BTh/328A/02 tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt 3FCO tại trụ 471- 473BTh/328A tuyến 471 Thanh Phú - Hương Mỹ -Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 471- 473BTh/325 tuyến 471 Thanh Phú – Hương Mỹ	-Bảo trì HTĐĐ
25		13h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (3CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm (3x50kVA + 3x50kVA + 50kVA + 50kVA) CSNT Trần Thanh Kim trụ 473BTh/45/10/57T/58P/02/01 NRNT Trần Thanh Kim (CSNT Trần Thanh Kim, PB09050078071)	-Tài trụ 473BTh/45/10/57T/58P/02/01 NRNT Trần Thanh Kim	-Xã Thanh Phú	-Cắt 3LBFCO (đầu NRNT Trần Thanh Kim) tại trụ 473BTh/45/10/57T/58P/02 NR đi An Khương nối dài	-Bảo trì HTĐĐ
26		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/44/07/34/05/01 đến trụ 472VLg/128/1/44/07/34/05/78 nhánh rẽ An Long 2	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

27		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 250kVA Khu dân cư Phước Yên, trạm 2*50kVA Phước Yên 1A, trạm 3*50kVA Phước Yên 1B thuộc tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/155/2, tại trụ 477PH/155/12/1 và tại trụ 477PH/155/12/2 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	-Áp Phước Yên, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Khu dân cư Phước Yên tại trụ 477PH/155 thuộc tuyến 477 Phước Hòa.	-Thử nghiệm CBM năm 2026
28		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
29		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 471-473CC/ 34 đến trụ 471-473CC/196 tuyến 471 Cỏ Chiên + từ trụ 472CC/175/1 đến trụ 472CC/175/176 tuyến 472 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	- Xã Nhơn Phú + xã Cái Nhum	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
30		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 474 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 474 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.

31		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tồn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Hiếu Bình 2 (50kVA) trụ 475VLi/T170/51 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Hiếu Bình 2 (50kVA) trụ 475VLi/T170/51 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Kinh B, xã Hiếu Thành	- Cắt CB + FCO trạm Hiếu Bình 2 (50kVA) trụ 475VLi/T170/51 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
32		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố
33		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Sĩ Cò MKH: PB10030035418	- Tại trạm XX Sĩ Cò trụ 477-475TB/P83/1 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm XX Sĩ Cò trụ 477-475TB/P83/1 tuyến 477 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
34		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm TL Nguyễn Thành Tâm MKH: PB10030050785	- Tại trạm TL Nguyễn Thành Tâm trụ V48/T143/P42/P18/1 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt LBF trạm TL Nguyễn Thành Tâm trụ V48/T143/P42/18 tuyến 475 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH

35		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm Cơ sở gỗ Bùi Lâm Vinh MKH: PB10030050331	- Tại trạm Cơ sở gỗ Bùi Lâm Vinh trụ 477-475TB/P3/1 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp	- Cắt LBF nhánh rẽ trạm Cơ sở gỗ Bùi Lâm Vinh trụ 477-475TB/3 tuyến 473 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
36		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm hàn tiện Mỹ Lộc MKH: PB10030004860	- Tại trạm hàn tiện Mỹ Lộc trụ 477-475TB/P95/1 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt LBF trạm hàn tiện Mỹ Lộc trụ 477-475TB/95 tuyến 477 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH
37		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Vệ sinh công nghiệp trạm XX Vũ Đình Tuyền MKH: PB10030043683	- Tại trạm XX Vũ Đình Tuyền trụ 476PH/T143/P42/T135/P25/1 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm XX Vũ Đình Tuyền trụ 476PH/T143/P42/T135/P25/1 tuyến 475 Tam Bình	- Vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng trạm Khách hàng thuê QLVH

38		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH MTV XD- TM Tín Thành Vĩnh Long (08CN)	- Di dời trụ điện hạ thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	- Tại trụ hạ áp trạm 3A áp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T32/6 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Danh Tầm, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO 3A áp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T32/6 tuyến 477 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
39		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (4CN)	- Phát quang, căng dây và ép lèo hạ thế trạm 2 Mỹ Thành tuyến 473 Tam Bình	- Trụ hạ áp trạm 2 Mỹ Thành tại trụ 473TB/P68/22 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Thành xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 2 Mỹ Thành tại trụ 473TB/P68/22 tuyến 473 Tam Bình	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
40		09h00	15h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (8CN)	- Căng dây hạ áp, thay trụ 7,3 hạ áp bị bể đầu trụ thay thành trụ 7,5 mét tại trụ hạ áp số 5 thuộc trạm Vĩnh Thành 3A trụ L45/P221/33 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trụ hạ áp số 5 thuộc trạm Vĩnh Thành 3A trụ L45/P221/33 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Thành 3A trụ L45/P221/33 tuyến 475 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
41		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

42		07h30	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Chuyển nhánh Sóc Thác từ trụ 479-478TV-9/P147/64 đến trụ 479-478TV-9/P147/72 sang nhận điện nhánh 22KV Cây Ấn Trái và thu hồi trạm Sóc Thác 5, 6, nhánh 12.7KV Cô Thấp B, Sóc Thác 6 và trạm Cô Thấp B1 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Tại trụ 479-478TV-9/P147/53 đến trụ 479-478TV-9/P147/71 thuộc nhánh 12.7KV Sóc Thác nhận điện tuyến 472LD và tại trụ 479-478TV/T156/60 22KV Cây Ấn Trái tuyến 472LD, Phường Nguyệt Hóa	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt LBFCO Sóc Thác tại trụ 479-478TV-9/P147/50 - Cắt CB + FCO trạm Sóc Thác tại trụ 479-478TV-9/P147/49 - Cắt Recloser Nguyễn Đáng tại trụ 479-478TV/T156/19 - Cắt 3DS Nguyễn Đáng tại trụ 479-478TV/T156/20	-ĐTXD
43		07h30	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	Cải tạo ĐDHA trạm Cô Thấp B1 từ 1 pha lên 3 pha LVABC4x95 dài 0,855km và chuyển đầu nối sang nhận điện trạm Nguyễn Đáng 1 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	Trên lưới hạ thế trạm Cô Thấp B1 trụ 479-478TV-9/P147/P53/13 nhánh 12.7KV Cô Thấp B nhận điện tuyến 472LD và trên lưới hạ thế trạm Nguyễn Đáng 1 trụ 479-478TV/T156/38 thuộc nhánh 22KV Cây Ấn Trái nhận điện tuyến 472LD, Phường Nguyệt Hóa	Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + FCO trạm Cô Thấp B1 tại trụ 479-478TV-9/P147/P53/13 - Cắt CB + 03FCO trạm Nguyễn Đáng 1 tại trụ 479-478TV/T156/38 (đang cắt chưa đóng điện đưa vào vận hành)	-ĐTXD
44		07h30	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Cải tạo ĐDHA trạm Sóc Thác 5 từ 1 pha lên 3 pha LVABC4x95 dài 0,802km và chuyển đầu nối sang nhận điện trạm Nguyễn Đáng 2 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Trên lưới hạ thế trạm Sóc Thác 5 tại trụ 479-478TV-9/P147/59 nhánh 12.7KV Sóc Thác nhận điện tuyến 472LD và trên lưới hạ thế trạm Nguyễn Đáng 2 trụ 479-478TV/T156/53 thuộc nhánh 22KV Cây Ấn Trái nhận điện tuyến 472LD, Phường Nguyệt Hóa	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB + FCO trạm Sóc Thác 5 tại trụ 479-478TV-9/P147/59 - Cắt CB + 03FCO trạm Nguyễn Đáng 2 tại trụ 479-478TV/T156/53 (đang cắt chưa đóng điện đưa vào vận hành)	-ĐTXD

45		07h30	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Cải tạo ĐDHA trạm Sóc Thác 6 từ 1 pha lên 3 pha LVABC4x95 dài 1,272km và chuyển đầu nối sang nhận điện trạm Nguyễn Đáng 3 thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Trên lưới hạ thế trạm Sóc Thác 6 tại trụ 479-478TV-9/P147/T70A/09 nhánh 12.7KV Sóc Thác 6 nhận điện tuyến 472LD và trên lưới hạ thế trạm Nguyễn Đáng 3 trụ 479-478TV/T156/71 thuộc nhánh 22KV Cây Ăn Trái nhận điện tuyến 472LD, Phường Nguyệt Hóa	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt CB + FCO trạm Sóc Thác 6 tại trụ 479-478TV-9/P147/T70A/09 -Cắt CB + 03FCO trạm Nguyễn Đáng 3 tại trụ 479-478TV/T156/71 (đang cắt chưa đóng điện đưa vào vận hành)	-ĐTXD
46		07h30	16h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-NCS trạm Nguyễn Đáng nối dài từ 1 pha 1x37,5kVA lên 3 pha 1x400kVA, di dời trụ 479-478TV/T156/13 sang trụ 479-478TV/T156/21, thu hồi TBA hiện hữu. Cải tạo ĐDHA từ trụ b5 đến trụ b13 trạm Nguyễn Đáng nối dài thành LVABC 4x95mm2 dài 0,289 km. Cải tạo ĐDHA từ trụ bP1/01 đến trụ bP1/04 trạm Nguyễn Đáng nối dài thành LVABC 4x95mm2 dài 0,185 km. Thu hồi ĐDHA trạm từ trụ a0b0 đến b5, b1 đến bP1/01 dài 0,255 km thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Tủ máy biến áp trạm Nguyễn Đáng nối dài (trạm cũ 37.5KVA) trở xuống trụ 479-478TV/T156/13 và trên lưới hạ thế trạm Nguyễn Đáng nối dài (trạm cũ 37.5KVA) trụ 479-478TV/T156/13 nhận điện tuyến 479TV và trên lưới hạ thế trạm Võ Văn Kiệt trụ 479-478TV/T167/01 và trên lưới hạ thế trạm Nguyễn Đáng nối dài (trạm XDM 3 pha 400KVA) trụ 479-478TV/T156/22 thuộc nhánh 22KV Cây Ăn Trái nhận điện tuyến 472LD, Phường Nguyệt Hóa	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Đáng nối dài trụ 479-478TV/T156/13 -Đã gỡ kẹp holine đầu nối trạm Nguyễn Đáng nối dài trụ 479-478TV/T156/13 (OFF chức năng tự động đóng lại Recloser Bờ Còng trụ 479TV/33 trong lúc tháo và đầu kẹp hotline trạm Nguyễn Đáng nối dài) -Cắt CB + 03FCO trạm Võ Văn Kiệt trụ 479-478TV/T167/01 -Cắt CB + 03FCO trạm Nguyễn Đáng nối dài trụ 479-478TV/T156/22 (đang cắt chưa đóng điện đưa vào vận hành)	-ĐTXD
47		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Giồng Trôm từ trụ 474TV/155 đến trụ 474TV/P155/T47/09	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 474DT/05 đến trụ 474DT/65, trục chính tuyến 474 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

49		07h30	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10 CN)	-Hoàn thiện trạm biến áp Đề Áp 12.3 XDM công suất 1x160kVA trụ 476DT/T117/T11/27; Thu hồi trạm Đề Áp 12.2 (cũ) trụ 476DT/T117/T11/13 tách một phần lưới hạ áp trạm Đề Áp 12.2 sang trạm Đề Áp 12.3	-Tủ trụ 476DT/T117/T11/(13-27) nhánh Đề Áp 12.2 và trên lưới hạ áp trạm Đề Áp 12.2, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 12 xã Long Hữu	-Cắt 3 LBFCO Đề Áp 12.2 trụ 476DT/T117/11	-ĐTXD
50		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 473CN/250 đến trụ 473CN/313 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Giồng Lớn AB khoảng trụ 475TR/P210/(01-52).	-Xã Đại An.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	08h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Tro A1 trụ 479TR/T160/12.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Tro A1 trụ 479TR/T160/12.	-Ngăn ngừa sự cố.
53		09h00	09h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Tro A4 trụ 479TR/T160/T38/08.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Tro A4 trụ 479TR/T160/T38/08.	-Ngăn ngừa sự cố.
54		10h00	10h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Tro A5 trụ 479TR/T160/T38/22.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Tro A5 trụ 479TR/T160/T38/22.	-Ngăn ngừa sự cố.
55		11h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Tro B2 trụ 479TR/T160/T41/08.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Tro B2 trụ 479TR/T160/T41/08.	-Ngăn ngừa sự cố.
56		13h00	13h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Tro A3 trụ 479TR/T160/T08/12.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Tro A3 trụ 479TR/T160/T08/12.	-Ngăn ngừa sự cố.

57		14h00	14h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Cosla 3 trụ 475TR/T104/03.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Cosla 3 trụ 475TR/T104/03.	-Ngăn ngừa sự cố.
58		15h00	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Cosla 2 trụ 475TR/P96/06.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Cosla 2 trụ 475TR/P96/06.	-Ngăn ngừa sự cố.
59		16h00	16h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Cú B1 trụ 475TR/P92/T17/05.	-Xã Hàm Giang.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Cú B1 trụ 475TR/P92/T17/05.	-Ngăn ngừa sự cố.
60		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
61		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Tiểu Cần,	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
62		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Ấp Trung, CN Ấp Hạ, ĐD Cầu Cỏ Chiên, Nguyễn Hoàng Thơ, Nguyễn Hoàng Phi, Cty Dừa Hữu Cơ, Tân Trung 1, Ấp Trung 1, Trại Luận 1	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
63		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Ấp Trung 2	-Từ sứ cao MBA trạm Ấp Trung 2 tại trụ 475LD/167 trở xuống đất	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Ấp Trung 2 tại trụ 475LD/167	-Thí nghiệm định kỳ

64		09h30	10h30	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Nhà Thờ Bãi Xan 1	-Tủ sứ cao MBA trạm Nhà Thờ Bãi Xan 1 tại trụ 475LD/P168/02 trở xuống đất	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Nhà Thờ Bãi Xan 1 tại trụ 475LD/P168/02	-Thí nghiệm định kỳ
65		11h00	12h00	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Nhị Long 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Nhị Long 2 tại trụ 478TV/P228/T80/03 trở xuống đất	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Nhị Long 2 tại trụ 478TV/P228/T80/03	-Thí nghiệm định kỳ
66		13h00	14h00	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Dừa Đỏ 1.1	-Tủ sứ cao MBA trạm Dừa Đỏ 1.1 tại trụ 478TV/P228/T80/16A trở xuống đất	-Xã Nhị Long	-Cắt CB + FCO trạm Dừa Đỏ 1.1 tại trụ 478TV/P228/T80/16A	-Thí nghiệm định kỳ
67		14h30	15h30	-Điện lực Cảng Long+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-XNDV ĐL Vĩnh Long CS3 (03CN)	-Thí nghiệm định kỳ TBA Tân Định 2A	-Tủ sứ cao MBA trạm Tân Định 2A tại trụ 478TV/P228/P62/43A trở xuống đất	-Xã Bình Phú	-Cắt CB + FCO trạm Tân Định 2A tại trụ 478TV/P228/P62/43A	-Thí nghiệm định kỳ
68		08h00	21h00	-Điện lực Cảng Long	-Điện lực Cảng Long (02CN)	-Kiểm tra ngày, đêm khách hàng đã quản lý vận hành thuê đầu nối vào trực chính tuyến 473CK (từ trụ 112 đến trụ 307) các các nhánh rẽ (khu vực ĐLCL quản lý)	-Khách hàng đã quản lý vận hành thuê đầu nối vào trực chính tuyến 473CK (từ trụ 112 đến trụ 307) các các nhánh rẽ (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
69		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 473CK từ trụ 473CK/04 đến trụ 473CK/112 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Bảy 03/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (01CN+02CN Công ty Thanh Tâm)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/188/07 đến trụ 473BTre/188/07/27 tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/74 đến trụ 473BTre/49/74/33 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/188/07 đến trụ 473BTre/188/07/27 tuyến 473 Bến Tre; từ trụ 473BTre/49/74 đến trụ 473BTre/49/74/33 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/115 đến trụ 473BTre/173 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/115 đến trụ 473BTre/173 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tăng cường cấp xuất từ CB lên lưới hạ thế và luồn ống nhựa lưới hạ thế, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 476GL/79 và trụ 476GL/93, phát quang hành lang lưới hạ thế từ trụ 476GL/75 đến trụ 476GL/76 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GL/84 tuyến 476 Giao Long. Tăng cường cấp xuất từ CB lên lưới hạ thế và luồn ống nhựa lưới hạ thế, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 6b và trụ 11b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GL/84/01 tuyến 476 Giao Long. -Cắt dừng dây lưới hạ thế từ trụ 8a đến trụ 11b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Huỳnh Tấn Phát 2 trụ 476GL/102/01 tuyến 476 Giao Long	-Lưới hạ thế tại trụ 476GL/84, trụ 476GL/79 và trụ 476GL/93, từ trụ 476GL/75 đến trụ 476GL/76 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GL/84 tuyến 476 Giao Long. -Lưới hạ thế tại trụ 476GL/84/01, trụ 6b và trụ 11b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 476GL/84/01 tuyến 476 Giao Long. -Lưới hạ thế từ trụ 8a đến trụ 11b thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Huỳnh Tấn Phát 2 trụ 476GL/102/01 tuyến 476 Giao Long.	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 476GL/84 tuyến 476 Giao Long (đang cắt) -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 476GL/84/01 tuyến 476 Giao Long (đang cắt) -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Huỳnh Tấn Phát 2 trụ 476GL/102/01 tuyến 476 Giao Long	-Khai thác tải

4		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang lưới hạ thế, cấp quang trụ 480BTre/41/56, trụ 480BTre/41/57, trụ 480BTre/41/60, trụ 480BTre/41/64, trụ 480BTre/41/65, trụ 480BTre/41/68, trụ 480BTre/41/69, trụ 480BTre/41/70, trụ 480BTre/41/73, trụ 480BTre/41/74 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Trụ 480BTre/41/56, trụ 480BTre/41/57, trụ 480BTre/41/60, trụ 480BTre/41/64, trụ 480BTre/41/65, trụ 480BTre/41/68, trụ 480BTre/41/69, trụ 480BTre/41/70, trụ 480BTre/41/73, trụ 480BTre/41/74 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xã Phú Túc	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTre/107/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt LBS+3DS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xử lý tồn tại công trình KFW
5		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (10CN)	-Dựng trụ 14m dẹt lưới trụ 476CL/344/01A, tháp sắt trụ 476CL/344/01 thay đoạn dây AC50 bằng ACX50 từ trụ 476L/344/01A đến trụ 476CL/344/01, sửa trụ nghiêng trụ 476CL/344/02 NR Cầu Cao Văn Muôn	-Tài trụ 476CL/344/01A, từ trụ 476CL/344/01A đến trụ 476CL/344/01, trụ 476CL/344/02 NR Cầu Cao Văn Muôn	-Áp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 475-476CL/344 tuyến Chợ Lách - Mô Cây (đầu NR Cầu Cao Văn Muôn)	-Xử lý hành lang và ngăn ngừa sự cố
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân từ trụ 477MC/152/01 đến trụ 477MC/152/88 và NR đầu vào	-Xã Nhuận Phú Tân	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách hàng Nuôi Tôm Võ Minh Khoa 1 trụ 478BTri/28/109/47A/9/8/1 NR Lộ Rãnh - Tiệm Tôm (PB09020076815)	-Trụ 478BTri/28/109/47A/9/8/1 NR Lộ Rãnh - Tiệm Tôm	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 250kVA Trụ 478BTri/28/109/47A/9/8/1 NR Lộ Rãnh - Tiệm Tôm -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/47A/9/8 NR Lộ Rãnh - Tiệm Tôm	-Bảo trì HTĐĐ
8		10h00	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thế khách hàng Cty TNHH Thủy Sản Phương Nam Bến Tre trụ 478BTri/28/131/25A/1 NR Bãi Ngao (PB09020061918)	-Trụ 478BTri/28/131/25A/1 NR Bãi Ngao	-Xã Ba Tri	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/131/25A NR Bãi Ngao	-Bảo trì HTĐĐ

9		14h00	15h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ Trung thể khách hàng Công Ty TNHH Thủy Sản Việt - Nga trụ 478BTri/28/107/59/35/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt (PB09020066062)	-Trụ 478BTri/28/107/59/35/1 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Xã Ba Tri	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/59/35 NR Cầu Ngang - Đường Tắt	-Bảo trì HTĐĐ
10		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	- Sang lưới hạ thế, thùng điện kế khách hàng từ trụ 478BTri/28/109/22A đến trụ 478BTri/28/109/33 NR Lộ Rãnh.	-Tủ trụ 478BTri/28/109/22A đến trụ 478BTri/28/109/33 NR Lộ Rãnh.	Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/109/26/01 NR Lộ Rãnh -Cắt FCO trụ 478BTri/28/109/26 NR Lộ Rãnh. - Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/109/30/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/109/30 NR Lộ Rãnh.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026
11		13h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	- Sang lưới hạ thế, thùng điện kế khách hàng từ trụ 478BTri/28/109/33A đến trụ 478BTri/28/109/59A NR Lộ Rãnh.	-Tủ trụ 478BTri/28/109/33A NR Lộ Rãnh đến trụ 478BTri/28/109/59A NR Lộ Rãnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/109/38/01 NR Lộ Rãnh -Cắt 1FCO trụ 478BTri/28/109/38 NR Lộ Rãnh. - Cắt CB trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/109/51/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 1FCO trụ 478BTri/28/109/51 NR Lộ Rãnh.	-Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026

12		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 3b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	- Lưới hạ thế thuộc trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
13		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 33b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/35/1 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	- Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/35/1 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/35/1 NR Tân Thủy Bảo Thạnh -Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/35 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Tây; NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Từ trụ 473BĐ/347/26/01 đến trụ 473BĐ/347/26/69 NR 3P Vang Quới Tây; từ trụ 473BĐ/305/1 đến trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Xã Lộc Thuận; Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - An Hóa, NR 1P Lộ Bờ Dâu	-Từ trụ 471-473BĐ/275 đến trụ 473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa; từ trụ 473BĐ/339/01 đến trụ 473BĐ/339/10 NR 1P Lộ Bờ Dâu	-Xã Châu Hưng; Phú Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

16		06h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-HTX XLĐ Hưng Phú (10CN)	-Lắp xà, sứ, sang lưới trung thế tầng dưới và lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 471-473BĐ/332 đến trụ 471-473BĐ/337 tuyến Bình Đại - An Hoà -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/303 nhận điện từ LBS trụ 471-473BĐ/208 (tầng trên) tuyến 473 trạm 110kV Bình Đại -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/300 nhận điện từ LBS trụ 471-473BĐ/209 (tầng dưới) tuyến 471 trạm 110kV Bình Đại -Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) nhận điện từ LBS trụ 473BĐ/416/05 NR 3 Pha Phước Sang -Chuyển nguồn từ sau trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) nhận điện từ LBS trụ 473BĐ/420 tuyến 474 trạm 110kV Giao Long	-Trụ 471-473BĐ/332 đến trụ 471-473BĐ/337 tuyến Bình Đại - An Hoà	-Xã Phú Thuận	-Cắt MC 475, 477 + đưa MC 475, 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 475-76, 477-76 trạm 110kV Phú Thuận -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/49 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng dưới) -Cắt 3DS trụ 473BĐ/327/48 NR 3P Sân Banh Phú Thuận (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/347 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên, tuyến 473) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/300 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt Recloser+3DS trụ 471-473BĐ/303 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt 3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng trên) -Cắt LBS+3DS trụ 471-473BĐ/354 tuyến Bình Đại - An Hóa (tầng dưới) -Cắt 3LBFCO trụ 473BĐ/305/57 NR 3P Kênh Ấp Vĩnh Điền (đang cắt)	-Di dời lưới điện phục vụ thi công đường ĐK 08
17		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp. Hạ công suất trạm 3x50kVA thành 3x25kVA; thay điện kế, CB, TI, ép lều hạ áp tại trạm 3x25kVA trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Tại trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông -Lưới hạ áp thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO + tháo 03 kíp hotline trạm 3x25kVA trụ 475BTh/401 tuyến 475 Thạnh Phú - Khâu Bông	-Giảm TTĐN, hạ công suất trạm

18		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR áp 3 Thanh Phong và các NR đầu vào -Nâng công suất trạm 3x25kVA thành 3x50kVA; thay điện kế, CB, TI, ống nhựa mềm; lắp tăng cường dây CV70mm từ MBA xuống điện kế, từ CB lên lưới hạ áp; ép lều hạ áp, đóng tiếp đất tại trạm 3x25kVA trụ 475BTh/257/01 NR áp 3 Thanh Phong	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 475BTh/257/01 đến trụ 475BTh/257/43 NR áp 3 Thanh Phong và các NR đầu vào	-Xã Thanh Phong	-Cắt 3LBFCO (đầu NR áp 3 Thanh Phong) trụ 475BTh/257 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Giám TTĐN, nâng công suất trạm
19		08h00	08h45	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSND Trần Văn Lặc trụ 475BTh/329/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/329/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSND Trần Văn Lặc trụ 475BTh/329/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/329 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Thay công tơ định kỳ
20		09h00	09h45	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Văn Nhân trụ 475BTh/246/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/246/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Văn Nhân trụ 475BTh/246/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/246 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Thay công tơ định kỳ
21		10h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Mai Quốc Việt trụ 475BTh/395/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/395/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Mai Quốc Việt trụ 475BTh/395/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt FCO trụ 475BTh/395 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Thay công tơ định kỳ

22		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Trương Văn Tâm trụ 475BTh/404A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Tại trụ 475BTh/404A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Trương Văn Tâm trụ 475BTh/404A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/404A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
23		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Giúp Em trụ 475BTh/219/58/06/01 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Tại trụ 475BTh/219/58/06/01 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA CSNT Nguyễn Giúp Em trụ 475BTh/219/58/06/01 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Thay công tơ định kỳ
24		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ mở màn hình trạm 320kVA CSNT Lâm Văn Vệ trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp em	-Tại trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp em	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 320kVA CSNT Lâm Văn Vệ trụ 475BTh/219/58/06/02 NRNT Nguyễn Giúp Em	-Thay công tơ mở màn hình
25		08h00	08h45	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Thanh Hiền trụ 475BTh/199/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Tại trụ 475BTh/199/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Lê Thanh Hiền trụ 475BTh/199/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng -Cắt 3FCO trụ 475BTh/199 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
26		09h00	09h45	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Lê Văn Ra trụ 475BTh/269/03/01 NR áp 3 Cồn Tra	-Tại trụ 475BTh/269/03/01 NR áp 3 Cồn Tra	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Lê Văn Ra trụ 475BTh/269/03/01 NR áp 3 Cồn Tra	-Thay công tơ định kỳ
27		10h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Xinh trụ 475BTh/379/29/01 NR Giồng Dài -Cắt FCO trụ 475BTh/379/29 NR Giồng Dài	-Thay công tơ định kỳ

28		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Phan Văn Tài trụ 475BTh/379/16/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/16/01 NR Giồng Dài	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 160kVA CSNT Phan Văn Tài trụ 475BTh/379/16/01 NR Giồng Dài -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/379/16 NR Giồng Dài	-Thay công tơ định kỳ
29		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Đức Thiện trụ 475BTh/379/09A/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/09A/01 NR Giồng Dài	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Đức Thiện trụ 475BTh/379/09A/01 NR Giồng Dài -Cắt 3FCO trụ 475BTh/379/09A NR Giồng Dài	-Thay công tơ định kỳ
30		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Tô Văn Tịnh trụ 475BTh/379/08/01 NR Giồng Dài	-Tại trụ 475BTh/379/08/01 NR Giồng Dài	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Tô Văn Tịnh trụ 475BTh/379/08/01 NR Giồng Dài -Cắt 3FCO trụ 475BTh/379/08 NR Giồng Dài	-Thay công tơ định kỳ
31		07h00	16h30	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH MTV Anpha Mekong (15 CN)	- Nhổ di dời 02 trụ BTLT12m hiện hữu ra cặp chân tali giải phóng mặt bằng tại trụ 472CC/126/11 và trụ 472CC/126/27 thuộc nhánh 01 pha An Hương tuyến 475 Cỏ Chiên. (Dự án: Hệ thống thủy lợi Thanh Đức - Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít) - Theo đề nghị cắt điện số: (1119/BQL-ĐHDA 1, của ban quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long ngày 10/9/2026).	- Tại trụ 472CC/126/11 và trụ 472CC/126/27 thuộc nhánh 01 pha An Hương tuyến 475 Cỏ Chiên	- Ấp An Hương, xã Nhơn Phú	- Cắt LBFCO An Hương trụ 472CC/126/1 - tuyến 475 Cỏ Chiên	- Địa phương đề nghị cắt điện.

32		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH MTV XD- TM Tín Thành Vĩnh Long (08CN)	- Di dời trụ điện hạ thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	- Tại trụ hạ áp trạm Mỹ Phú 1.2 trụ 471TB/P82/10 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO Mỹ Phú 1.2 trụ 471TB/P82/10 tuyến 471 Tam Bình	- Địa phương đề nghị cắt điện
33		06h10	18h15	- Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm đến LBS Vĩnh Xuân, trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	-Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm	-Xã Hiếu Thành.	-Đóng Rec Trà Ôn, trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	-Chuyển nguồn
34		18h05	06h20	- Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (2CN)		-Trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	-Xã Vĩnh Xuân.	-Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn
35		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	-Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	-Phát quang cây xanh tuyến đường ấp La Ghi, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Ông Lãnh, Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số:1377/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 14/09/2026.	-Từ trụ L45/320 đến trụ L45/295 tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp La Ghi, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	-Cắt Rec Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -2 trụ M44/287 tuyến 475 Trà Ôn. -Cắt LBS Vĩnh Trinh +3LTD Vĩnh Trinh -5 trụ M44/293A tuyến 475 Trà Ôn. -Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn	-Địa phương đề nghị cắt điện

36		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	- Thu hồi trụ + Sửa trụ nghiêng + Sang lưới hạ áp, từ trụ L45/320 đến trụ L45/295 tuyến 475 Trà Ôn. - Lắp mới 1 bộ dây tiếp địa chống sét tại trụ L45/313A tuyến 475 Trà Ôn. - Thu hồi dây nguội cũ, kéo lại dây nguội mới từ trụ L45/299 đến trụ L45/301 tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026).	- Từ trụ L45/320 đến trụ L45/295 tuyến 475 Trà Ôn. - Tại trụ L45/313A tuyến 475 Trà Ôn. - Từ trụ L45/299 đến trụ L45/301 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp La Ghi, Vĩnh Lợi, Vĩnh Khánh 2, Vĩnh Thới, Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt Rec Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -2 trụ M44/287 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt LBS Vĩnh Trinh +3LTD Vĩnh Trinh -5 trụ M44/293A tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn	- ĐTXD 2026
37		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Vĩnh Tiến 1 trụ L45/T306/T11/8 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Tiến 1 trụ L45/T306/T11/8 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt Rec Nhà Thờ Vĩnh Xuân +3LTD Nhà Thờ Vĩnh Xuân -2 trụ M44/287 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt LBS Vĩnh Trinh +3LTD Vĩnh Trinh -5 trụ M44/293A tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn	- Thay HTĐĐ
38		08h00	11h00	- Điện lực Trà Cú	- Cty TNHH Mai Thịnh Hưng(04 CN)	- Đầu nối đường dây 22kV và TBA 3x50kVA HTX nông nghiệp Ngọc Biên. Đã rà soát VTTB theo VB số 8633/PCVL-KT ngày 15/09/2026. Không thi công hotline do vị trí nằm xa đường giao thông.	- Trục chính tuyến 471CN trụ 471CN/208/71A	Xã Long Hiệp.	- Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. - Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. - Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73-478DT/471CN. - Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	- KH yêu cầu

39		08h00	11h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Căng dây trung áp bị chùng.	-Trục chính tuyến 471CN khoảng trụ 471CN/208/(70-71).	Xã Long Hiệp.	-Cắt LBS Nô Men trụ 471CN/208/61. -Cắt 3DS2 Nô Men trụ 471CN/208/62. -Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73-478DT/471CN. -Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72-478DT/471CN.	-Ngăn ngừa sự cố.
40		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Chợ Long Hiệp trụ 471CN/208/82.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm biến áp Chợ Long Hiệp trụ 471CN/208/82.	-Ngăn ngừa sự cố.
41		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Sát A trụ 471CN/208/P84/12.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Sát A trụ 471CN/208/P84/12.	-Ngăn ngừa sự cố.
42		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN).	-Điều chỉnh điện áp, vệ sinh MBA(cao xuống thấp).	-Tại trạm biến áp Trà Sát C trụ 471CN/208/P84/46.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+3FCO trạm biến áp Trà Sát C trụ 471CN/208/P84/46.	-Ngăn ngừa sự cố.
43		14h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Cty CP KT&XD Tâm Tiến(04 CN)	-Thay MBA sau bảo hành trạm CHXD Trà Cú. Lãnh đạo Điện lực có báo cáo xác nhận hiện trạng toàn bộ các vật tư, thiết bị và lưới hạ thế thuộc trạm biến áp CHXD Trà Cú đảm bảo yêu cầu vận hành đủ điều kiện tái lập điện. Khi kết thúc công tác	-Tại trạm biến áp CHXD Trà Cú trụ 475TR/67A.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+3FCO và gỡ cần fuse holder trạm biến áp CHXD Trà Cú trụ 475TR/67A.	-Ngăn ngừa sự cố.

1	Chủ nhật 04/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/120 đến trụ 473BTre/180 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/120 đến trụ 473BTre/180 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt thu hồi đoạn dây lưới hạ thế từ trụ 5a đến trụ 7a, lắp chằng cách khoảng từ trụ 5a đến trụ 6a, đóng tiếp địa lắp lại tại trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Công Phế Bình 1 trụ 477BTre/26/09 tuyến 477 Bến Tre. Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 477BTre/25/10 đến trụ 7a, lắp thanh sắt liên kết chịu lực trụ 6a và trụ 5c, kéo tăng cường dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 477BTre/25/12 đến trụ 477BTre/25/13 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Đường tỉnh 883-09 trụ 477BTre/25/13 tuyến 477 Bến Tre.	-Lưới hạ thế từ trụ 5a đến trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Công Phế Bình 1 trụ 477BTre/26/09 tuyến 477 Bến Tre. -Lưới hạ thế từ trụ 477BTre/25/10 đến trụ 7a, từ trụ 6a đến trụ 5c, từ trụ 477BTre/25/12 đến trụ 477BTre/25/13 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA Đường tỉnh 883-09 trụ 477BTre/25/13 tuyến 477 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Công Phế Bình 1 trụ 477BTre/26/09 tuyến 477 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA Đường tỉnh 883-09 trụ 477BTre/25/13 tuyến 477 Bến Tre	-Khai thác tải
3		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 750kVA trụ 475GL/23/08/21/01 tuyến KCN Giao Long GĐ 2 (CTY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT; PB09060160989)	-Trụ 475GL/23/08/21/01 tuyến KCN Giao Long GĐ 2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO 475GL/23/08/21 tuyến KCN Giao Long GĐ 2 -Cắt CB trạm 750kVA trụ 475GL/23/08/21/01 tuyến KCN Giao Long GĐ 2	-Bảo trì hệ thống đo đếm
4		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 800kVA trụ 475GL/23/08/17A/01 tuyến KCN Giao Long GĐ 2 (CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VATEC; PB09060170370)	-Trụ 475GL/23/08/17A/01 tuyến KCN Giao Long GĐ 2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO 475GL/23/08/17A tuyến KCN Giao Long GĐ 2 -Cắt CB trạm 800kVA trụ 475GL/23/08/17A/01 tuyến KCN Giao Long GĐ 2	-Bảo trì hệ thống đo đếm

5		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1250kVA trụ 473GL/40/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn (CÔNG TY CP NHỰA MÊ KÔNG; PB09060152876)	-Trụ 473GL/40/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO 473-471GL/40 tuyến Giao Long - Quới Sơn -Cắt CB trạm 1250kVA trụ 473GL/40/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Bảo trì hệ thống đo đếm
6		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA trụ 473GL/47/03 tuyến Giao Long - Quới Sơn (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG WINBEE; PB09060163317)	-Trụ 473GL/47/03 tuyến Giao Long Quới Sơn	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 473-471GL/47 tuyến Giao Long - Quới Sơn -Cắt CB trạm 400kVA trụ 473GL/47/01A, trạm 3x50kVA trụ 473GL/47/02, trạm 320kVA trụ 473GL/47/03 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Bảo trì hệ thống đo đếm
7		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 320kVA trụ 473GL/43/01, trạm 1250kVA trụ 473GL/43/01/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn (CÔNG TY TNHH DỆT TÚI XÁCH FAMILY VN; PB09060169400 và CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO XANH S.E.C; PB09060177460)	-Trụ 473GL/43/01 và trụ 473GL/43/01/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 473-471GL/43 tuyến Giao Long - Quới Sơn -Cắt CB trạm 320kVA trụ 473GL/43/01, trạm 1250kVA trụ 473GL/43/01/01 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Bảo trì hệ thống đo đếm
8		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 475GL/23/08/23A/01 tuyến KCN Giao Long GD 2 (CÔNG TY TNHH MTV VIETNAT; PB09060167398)	-Trụ 475GL/23/08/23A/01 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/08/23A tuyến KCN Giao Long GD 2 -Cắt CB trạm 560kVA trụ 475GL/23/08/23A/01 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 475GL/23/08/25A/01 tuyến KCN Giao Long GD 2 (CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ ASEAN; PB09060168762)	-Trụ 475GL/23/08/25A/01 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/08/25A tuyến KCN Giao Long GD 2 -Cắt CB trạm 560kVA trụ 475GL/23/08/25A/01 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Bảo trì hệ thống đo đếm

10		08h00	16h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ hiện hữu tại trụ 476GTROM/259/39 nhánh rẽ Lương Hòa và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 476GTROM/259/03 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa	-Trụ 476GTROM/259/03 đến trụ 476GTROM/259/55 nhánh rẽ Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt LBS + 3FCO trụ 476GTROM/259/01 nhánh rẽ Lương Hòa -Cắt CB trạm 25kVA trụ 476GTROM/259/37 nhánh rẽ Lương Hòa	-SCTX
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Căng lại dây chùng từ trụ hạ thế 32b/9- 32b/15; xử lý mối nối thẳng tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 32b/11, 32b/12, 32b/13, 32b/24; thay trụ BTV nứt gốc từ trụ 32b/16 đến 32b/21; băng kín mối nối hở tại trụ hạ thế 23b/25; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GTROM/204/33 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 476GTROM/204/33 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 476GTROM/204/33 nhánh rẽ ấp 3-4 Lương Hòa	-Giám TTĐN
12		08h30	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 160kVA trụ 475GTROM/73B/48/2 nhánh rẽ Châu Bình (PB09070047780 - KH: Cty TNHH SX - TM Chi sơ dừa Diệu Phong)	-Tại trụ 475GTROM/73B/48A nhánh rẽ Châu Bình	-Xã Châu Hòa	-Kiểm tra CB trạm 160kVA trụ 475GTROM/73B/48/2 + 3FCO trụ 475GTROM/73B/48 nhánh rẽ Châu Bình đang cắt (trạm đang cô lập theo yêu cầu khách hàng)	-Bảo trì hệ thống đo đếm
13		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 3x2000kVA trụ 475BTRE/211B (trạm trong nhà) tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (PB09070075231 - KH: Cty TNHH thực phẩm Susa Việt Nam)	-Tại trụ 475BTRE/211B tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Xã Lương Phú	-Cắt 3ACB trạm 3x2000kVA trụ 475BTRE/211B/1 (trạm trong nhà) tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt Reccloser + 3DS + tháo kẹp hotline trụ 475BTRE/211B tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

14		06h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (10CN)	-Dì dờn đường dây trung thế từ trụ 471-476GTROM/187 đến trụ 471-476GTROM/190 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tủ trụ 471-476GTROM/187 đến trụ 471-476GTROM/190 tuyến 471/476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Châu Hòa	-Cắt LBS trụ 471-476GTROM/153 + Cắt 3DS trụ 471-476GTROM/152 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt/Đóng Recloser trụ 476GTROM/45A để thao tác 3DS trụ 476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Cắt 3DS trụ 471-476GTROM/153 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm -Kiểm tra 3LBFCO trụ 471GTROM/50B/01 nhánh rẽ Phong Mỹ đang cắt (mạch vòng) -Kiểm tra LBS đang cắt + Cắt 3DS trụ 475BTRE/302 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm -Chuyển nguồn từ sau trụ 471GTROM/278 tuyến 471 trạm 110kV Giồng Trôm nhận điện tuyến 476 Giao Long qua LBS trụ 473BTre/205	-Thi công lộ Bình Đại - Giồng Trôm DK 08
15		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	- Thay trụ hạ thế 70b thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
16		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	- Thay trụ hạ thế 81b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/96 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/96 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/96 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.

17		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Xử lý tồn tại, thu hồi trụ cũ từ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73 NR Vĩnh An.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/21/05/14/01 đến trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73 NR Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/21/05/12 NR Ba Tri - Vĩnh An. -Cắt 3DS trụ 478BTri/28/34 NR Ba Tri Tiệm Tôm. (Đang cắt). -Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt).	- Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2026.
18		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (06 CN)	-Sang lưới hạ thế, nhổ thu hồi trụ cũ trụ HT12a thuộc trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	- Công trình nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2026.
19		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 1a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472BTri/148/11/5/37 NR Bờ Đê Ranh Mỹ Chánh	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 472BTri/148/11/5/37 NR Bờ Đê Ranh Mỹ Chánh	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472BTri/148/11/5/37 NR Bờ Đê Ranh Mỹ Chánh	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương

20		07h30	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Công Ty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (05 CN)	-Căng dây trung hoà từ trụ 475MC/22/120/37 đến trụ 475MC/22/120/43 và gia cố móng chằng trụ 475MC/22/120/34 NR Thành Thới A-B	-Tủ trụ 475MC/22/120/34 đến trụ 475MC/22/120/43 NR Thành Thới A-B	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/01 NR Thành Thới A-B -Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/43/01 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu
21		13h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Công Ty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03 CN)	-Lắp chằng xuống tại trụ 472MC/15/02/25 NR Cơ Khí	-Tủ trụ 472MC/15/02/25 NR Cơ Khí	-Xã Mô Cày	-Cắt 3LBFCO trụ 472MC/15/02/14 NR Cơ Khí	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu
22		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Công Ty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (15 CN)	-Sang lưới hạ thế thu hồi trụ trung thế, ép lèo trung hoà, bổ sung tiếp địa lắp lại và chỉnh trụ trung thế nghiêng từ trụ: 475MC/22/120/43/02 đến trụ 475MC/22/120/43/89A NR Tân Điền - Tân Phong -Chỉnh trụ nghiêng, căng dây trung thế và tăng cường tiếp địa lắp lại từ trụ 475MC/22/120/43/77B/02 đến trụ 475MC/22/120/43/77B/60 NR Tân Điền - An Thới	-Tủ trụ 475MC/22/120/43/02 đến trụ 475MC/22/120/43/89A NR Tân Điền - Tân Phong -Tủ trụ 475MC/22/120/43/77B/02 đến trụ 475MC/22/120/43/77B/60 NR Tân Điền - An Thới	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/43/01 NR Tân Điền - Tân Phong -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điền - An Thới -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 472MC/15/20/113/37/09/15 NR An Thới - Thành Thới A	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu

23		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 14/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, cáp ngầm, CB tổng trạm 3*37,5kVA Trường Dạy Nghề QK9 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng trạm 3*50kVA Nước Đá Phi Trường thuộc tuyến 471 Vĩnh Long. - Thử nghiệm định kỳ thiết bị Hệ thống đo đếm trung thế TBA 560kVA Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long, trạm 250kVA Chi cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tuyến 471 Vĩnh Long. - Thay lại TI, TU trung thế trạm 320kVA Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Vĩnh Long tuyến 471 Vĩnh Long .	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 471VLg/79/40/3 đến trụ 471VLg/79/40/3/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 471VLg/79/40/7 đến trụ 471VLg/79/40/11 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	-Đường Trần Văn Bảy, phường Long Châu.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phi Trường tại trụ 471VLg/79/40/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm CBM năm 2026.
24		08h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm TT Văn Hóa 1 (250kVA) trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17B/6 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050065769001).	- Tại Hệ thống đo đếm trung thế TT Văn Hóa 1 trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17B/1 tuyến 471 Vũng Liêm và trạm TT Văn Hóa 1 (250kVA) trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17B/6 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Phong Thới, xã Trung Thành	- Cắt 3LBFCO TT Văn Hóa 1 trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17B/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
25		10h30	12h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm Trường Nguyễn Hữu Tự (320kVA) trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050063102001).	- Tại Hệ thống đo đếm trung thế Trường Nguyễn Hữu Tự trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17A/1 tuyến 471 Vũng Liêm và trạm Trường Nguyễn Hữu Tự (320kVA) trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17A/2 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Phong Thới, xã Trung Thành	- Cắt 3LBFCO Trường Nguyễn Hữu Tự trụ 471VLI/T118/P25/P7/P3A/T17A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.

26		13h00	15h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm XX Tân Thành (250kVA) trụ 473VLI/P58/P3/2 tuyến 473 Vũng Liêm (tên khách hàng: Cơ sở gia công nguyên liệu Nhang Hoàng Trung Cảnh. Mã khách hàng: PB10050031025001).	- Tại Hệ thống đo đếm trung thế, và trạm XX Tân Thành (250kVA) trụ 473VLI/P58/P3/2 tuyến 473 Vũng Liêm	- Áp Trung Hiếu, xã Trung Thành	- Cắt 3LBFCO XX Tân Thành trụ 473VLI/58/3 tuyến 473 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
27		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm Chi cục thuế - 1 (250kVA) trụ 473VLI/P104/1 tuyến 473 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050053121001).	- Tại trạm Chi cục thuế - 1 trụ 473VLI/P104/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Áp Xuân Minh, xã Trung Thành	- Cắt 3LBFCO Chi cục thuế - 1 trụ 473VLI/104 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
28		06h10	18h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	-Chuyển nguồn từ Rec Trà Ôn tuyến 475 Vũng Liêm đến 3LTD Hựu Thành tuyến 475 Trà Ôn.	-Trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	-Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	-Cắt LBS Vĩnh Xuân trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn.	-Chuyển nguồn
29		18h05	06h20	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)		-Trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	-Áp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân.	-Đóng Rec Trà Ôn trụ L45/212A tuyến 475 Vũng Liêm.	-Chuyển nguồn

30		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Phòng Kinh Tế - UBND xã Vĩnh Xuân + Điện lực Trà Ôn (4CN).	- Phát quang cây xanh tuyến đường ấp Vĩnh Thanh, Cống Đá, Giồng Gòn, xã Vĩnh Xuân, theo đề nghị số:1378/UBND xã Vĩnh Xuân, ngày 14/09/2026.	- Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thanh, Cống Đá, Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân, ấp Trà Mệt, xã Tam Ngãi.	- Điện lực Trà Ôn: Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. - Điện lực Cầu Kè: Cắt Rec Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 + Cắt 3DS2 Cầu Kè - Trà Ôn, tại trụ L45/T247/1 tuyến 477 CK.	- Địa phương đề nghị cắt điện
31		06h30	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH TM SX XD - Mai Nguyễn (50CN)	- Thu hồi trụ + Sửa trụ nghiêng + Sang lưới hạ áp, từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 475 Trà Ôn. - Sang nhánh rẽ Địa Gừa 12,7kV qua trụ mới trụ L45/273B tuyến 475 Trà Ôn. - Thay đoạn dây chống sét từ trụ L45/290 đến trụ L45/293A tuyến 475 Trà Ôn. - Thu hồi trụ + Sửa trụ nghiêng + Sang lưới hạ áp, từ trụ L45/P269/3 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Từ trụ L45/273 đến trụ L45/293 tuyến 475 Trà Ôn. - Tại trụ L45/273B tuyến 475 Trà Ôn. - Từ trụ L45/290 đến trụ L45/293A tuyến 475 Trà Ôn. - Từ trụ L45/P269/3 đến trụ L45/P269/80 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thanh, Cống Đá, Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân, ấp Trà Mệt, xã Tam Ngãi.	- Điện lực Trà Ôn: Cắt LBS Vĩnh Xuân +3LTD Vĩnh Xuân -1 trụ L45/294 tuyến 475 Trà Ôn. - Cắt 3LTD Hựu Thành trụ L45/242 tuyến 475 Trà Ôn. - Điện lực Cầu Kè: Cắt Rec Cầu Kè - Trà Ôn trụ 477CK/195 + Cắt 3DS2 Cầu Kè - Trà Ôn, tại trụ L45/T247/1 tuyến 477 CK.	- ĐTXD 2026

32		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080004964 - Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Nguyên Việt Nam)	-Tại trụ 476TV/T23/02 tuyến 476TV	-ấp Thanh Trì A, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Công ty Mỹ Nguyên tại trụ 476TV/T23/03. -Cắt CB trạm Công ty Mỹ Nguyên 3 tại trụ 476TV/T23/04. -Cắt CB trạm Công ty Mỹ Nguyên 2 tại trụ 476TV/T23/P2/02. -Cắt 03 LBFCO Công ty Mỹ Nguyên tại trụ 476TV/23. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
33		10h30	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080051396 - Công ty TNHH New Mingda Việt Nam)	-Tại trụ 474TV/P49/01 tuyến 474TV	-ấp Thanh Nguyên A, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Công ty New Mingda tại tủ hộp bộ đặt trong nhà. -Cắt 03 LBFCO Công ty New Mingda tại trụ 474TV/49. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
34		13h30	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN, 01 TX)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080049530 - Công ty TNHH Tôi yêu túi xách Việt Nam)	-Tại trụ 474TV/T167A/01 tuyến 474TV	-ấp Giồng Trôm, xã Châu Thành	-Cắt CB trạm Công ty TNHH MTV SungJu Vina tại trụ 474TV/T167A/01. -Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH MTV SungJu Vina tại trụ 474TV/167A. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
35		08h00	13h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050007251; Cty TNHH một thành viên BestMate Việt Nam; PB16050007251; Công ty TNHH Athena Energy 1; PB16050016838; Công ty TNHH Athena Energy 2; PB16050016839; Công ty TNHH Athena Energy 3)	-Tại trụ 473TR/T217/P8/04 nhánh trung áp 22kV Công ty Việt Mỹ và từ trụ 473TR/T217/P8/P2/05 đến trụ 473TR/T217/P8/P2/07 nhánh trung áp 22kV Công ty TNHH Athena Energy 1 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 3LBFCO Công ty Việt Mỹ trụ 473TR/T217/P8/01 nhánh trung áp 22kV Công ty Việt Mỹ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Bảo trì HTDD

36		14h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050016836; Công ty TNHH Athena Energy 4)	-Tại trụ 478CK/T280/P17/01 nhánh 22kV Công ty TNHH Athena Energy 4 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn	-Cắt 3LBFCO Công ty Athena Energy 4 trụ 478CK/T280/17 nhánh 22kV Hiệu Từ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Bảo trì HTDD
37		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/P259/02 đến trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
38		07h00	16h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (15CN)	-Xử lý tồn tại thay khung U nguội, thay LBFCO tụ bù Long Thới, thay sứ treo, thay FCO TBA, thay xà, thanh chống, bu lông cố định đà U và thay dây chằng trung thế	-Tại các vị trí trụ 478CK/P259/(05,10,13,14,20,27, 33,42,43,45,54,57,71,75,78,82,85, 86 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè	Xã Tiêu Cẩn Xã Tân Hòa	-Cắt Recloser Long Thới trụ 478CK/P259/03 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè. -Cắt 03DS1 Long Thới trụ 478CK/P259/02 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới nối tuyến 478CK- 471CK - Cắt 03DS2 NT 478CK-471CK trụ 471CK/350 tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS2 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/03 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Đóng vòng tuyến 473 Trà Cú sang tuyến 478 Cầu Kè (gián đoạn điện nhánh 22kV Tân Hòa) từ 06h00-06h30 và 17h30-18h00	-SCL

39		08h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Thay bu lông bas cố định LA, FCO trạm CN Cầu Tre bị mục sét	-Tại trụ 478CK/P259/P13/01 nhánh 22kV CN Cầu Tre thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt Recloser Long Thới trụ 478CK/P259/03 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè. -Cắt 03DS1 Long Thới trụ 478CK/P259/02 nhánh 22kV Long Thới thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt LBS NT 478CK-471CK trụ P259/90-478CK/471CK nhánh 22kV Long Thới nối tuyến 478CK- 471CK - Cắt 03DS2 NT 478CK-471CK trụ 471CK/350 tuyến 471 Cầu Kè - Cắt LBS Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/02 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 03DS2 Tân Hòa trụ 478CK/P259/T87/03 nhánh 22kV Tân Hòa thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Đóng vòng tuyến 473 Trà Cú sang tuyến 478 Cầu Kè (gián đoạn điện nhánh 22kV Tân Hòa)	-Ngăn ngừa sự cố
----	--	-------	-------	--------------------	--------------------------	--	---	--------------	--	------------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).



Lê Thanh Phong