

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 9197/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 05 tháng 10 đến Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 05/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Từ trụ T02 đến trụ 33 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm, từ trụ T02 đến trụ T04 đường dây 110kV 174 Bến Tre 2 - 172 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, Phú Tân, Phú Khương	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 98hh đến trụ 35 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Mỏ Cày, An Định, Thành Thới	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 130A đến trụ 162 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Giồng Trôm, Hưng Nhượng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		08h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Bến Tre	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV
11		10h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV

12		13h00	14h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Ba Tri	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV
13		15h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Bình Đại	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV
14		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giao Long	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngất, hàng rào trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
15		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Mô Cày	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngất, hàng rào trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
16		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Chợ Lách	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngất, hàng rào trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
17		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngất, hàng rào trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL

18		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Ba Tri	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
19		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Đại	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
20		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
21		07h00 Thứ Hai 05/10/26	17h00 Chủ Nhật 11/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty Cổ phần Licogi 16 (03CN)	Khắc phục tồn tại công trình trạm 110kV An Hiệp (hạng mục phần xây dựng không cắt điện): -Xử lý nhà điều hành bị thấm dột, tường bị bong tróc sơn, hệ thống nước xả dàn máy lạnh.	-Tại khu vực sân ngắt, nhà điều hành trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Xử lý tồn tại
22		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp dịch vụ điện lực Vĩnh Long (05 CN)	-Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm 2026.	-Ngăn 421, DCL 421-1, cáp ngầm ngăn 421 trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	-Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt MC 421, kéo MC 421 ra khỏi vị trí vận hành. - Cắt DCL 421-1. - Đóng DTĐ 421-76.	-Thí nghiệm định kỳ theo CBM năm 2026.
23		11h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tưng B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ

24		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
25		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh.	-Trạm 110kV Trà Vinh, Ấp 3, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
26		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 34 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Kè; đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ trụ 134 đến trụ công ngăn 174 trạm 110kV Cầu Kè (đi chung trụ)	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tiểu Cần, Tân An, Phong Thạnh, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
27		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long các vị trí trụ: 193, 205, 219, 233, 246, 259, 272, các khoảng trụ: 193-193A, 195-196, 196-196A, 197-198, 203-204, 205-206, 225-226, 233-234, 240-241, 245A-246, 251-252, 259-260, 264-265, 273-274	-Xã Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Ba 06/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QL VHĐĐ (02CN)	-Phát quang từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Từ trụ 56B đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mỏ Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cây	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 33 đến trụ 66 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Phường Phú Khương, Phú Tân, xã Lương Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Thành Thới, Hương Mỹ	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Từ trụ 162 đến trụ 198 đường dây 110kV 171 Giồng Trôm - 171 Ba Tri	-Xã Hưng Nhượng, An Ngãi Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		08h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Giao Long	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - áp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV
10		10h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Mô Cày	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV
11		13h00	14h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Chợ Lách	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - áp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV
12		15h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Liên danh ETC-MBF (02CN)	-Cấu hình thiết bị tường lửa Firewall tại tủ thông tin trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại phòng điều hành trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - áp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Dự án Trang bị tường lửa cho các TBA 110kV
13		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức; Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 124 đến trụ 150	-Xã Châu Thành, Song Lộc, Tam Ngãi, Cầu Kè, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ

14		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110kV 172 Bình Minh – 171 Cầu Kè các vị trí trụ 124, 138, 153, 162, 167, 173, 176, Trụ công ngăn 171; các khoảng trụ 131-132, 136-137, 142-143, 151-152, 152-153, 163- 164, 171-172	-Xã Trà Ôn, Tam Ngãi, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
15		07h00	17h00	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Áp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
16		18h30	19h45	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long	-Xí nghiệp Lưới điện cao thé Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, Áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 07/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thé	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 66 đến trụ 103 đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Lương Hòa, Châu Hòa, Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 70 đến trụ 105 đường dây 110kV 174 Mô Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Hương Mỹ, Đại Điền	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ

10		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
11		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh từ trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang từ trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Cầu Ngang; đường dây 110kV NMDG Hiệp Thạnh - Duyên Trà từ trụ 94/12A đến trụ 94ĐNE	-Xã Song Lộc, Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 08/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Từ trụ 103 đến trụ 130A đường dây 110kV 175 Bến Tre 2 - 172 Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐĐ (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cày - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 118 đến trụ 146 đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ T01hh đến trụ 32 đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Sơn Đông, Bến Tre	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		08h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (08CN)	-Bảo dưỡng, kiểm tra, vệ sinh thiết bị, siết lại các mối nối tiếp xúc thiết bị nhất thứ và nhị thứ trạm 110kV Thanh Tân	-Tại nhà điều hành trạm và sân ngắt ngăn 171, 172, C11, C12, DCL 112-1, 132, MBA T2, C42 trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Cột lập ngăn 171, 172, C11, C12, DCL 112-1, 132, MBA T2, C42 trạm 110kV Thanh Tân -Mất kết nối Scada trong thời gian thực hiện công tác	-Bảo trì thiết bị
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 172 Trà Ôn - 171 Cầu Kè từ trụ 150 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Kè; Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 251	-Xã Cầu Kè, Trung Ngãi, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lều, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110 kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang vị trí trụ công ngăn 174 trạm 220kV Trà Vinh 2, trụ 09/01, 09/01A, 09/02, 09/13, 09/23, 09/28, 27, 38; các khoảng trụ 09/05-09/06, 09/17-09/18, 09/21-09/22, 09/22-09/23, 09/23-09/24, 09/24-09/25, 09/27-09/28, Đường dây 110kV 173 Trà Vinh 2 - 172 Trà Vinh vị trí trụ công ngăn 173 trạm 220kV Trà Vinh, trụ 09/01, 09/01A, 09/02, 09/13, 09/23, 09/28, 06, 01, DCL 172-7, trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Vinh; các khoảng trụ 09/04-09/05, 09/05-09/06, 09/06-09/07, 09/20-09/21, 09/21-09/22, 09/22-09/23, 09/23-09/24, 09/27-09/28, 09/28-08	-Xã Song Lộc, Châu Thành	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ

12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. -Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp 3, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
13		18:30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 09/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Từ trụ 140 đến trụ 173 đường dây 110kV 174 Mỏ Cây - 177 Bình Thạnh	-Xã Quới Điền, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Từ trụ 146 đến trụ 158N đường dây 110kV 172 Cỏ Chiên - 172 Chợ Lách	-Xã Phú Phụng, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Từ trụ 32 đến trụ 56B đường dây 110kV 173 Bến Tre 2 - 172 Thanh Tân	-Phường Bến Tre, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra kỳ ngày từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre; từ trụ T02 đến trụ 30A đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Phường Sơn Đông, Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		08h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra, xử lý tín hiệu mức dầu OLTC MBA T2 báo Alarm tại trạm 110kV Bến Tre	-Tại tủ điều khiển bảo vệ MBA T2, sân ngắt khu vực MBA T2 trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Cô lập MBA T2 trạm 110kV Bến Tre. -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện. -Không mất điện phụ tải, chuyển nguồn MBA T2 nhận MBA T1 Bến Tre và trạm 110kV Giao Long, An Hiệp	-Kiểm tra thiết bị ngăn ngừa sự cố
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, Ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		0,77083	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ

12		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thành - 172 Duyên Trà từ trụ 94ĐNE đến trụ 16 (trụ 05 mạch)	-Xã Hiệp Mỹ, Long Hiệp, Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long.	- Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 10/10/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	13h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, trạm trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	- Làm việc không cắt điện, Phải sử dụng đèn soi.	-Kiểm tra định kỳ

6		13h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo nhiệt độ mối nối, hàng kẹp quý 3 năm 2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 11/10/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMBG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMBG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 05/10/2026	07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ cũ, kéo dây, căng dây, sang điện kế và di dời lưới hạ thế từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới từ trụ 475-477BTre/104/5B đến trụ 5b/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Phước Thạnh 6 trụ 475-477BTre/104/06 NR Phước Thạnh	-Lưới hạ thế từ trụ 475-477BTre/104/5B đến trụ 5b/2 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Phước Thạnh 6 trụ 475-477BTre/104/06 NR Phước Thạnh	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA Phước Thạnh 6 trụ 475-477BTre/104/06 NR Phước Thạnh	-Di dời trụ theo đề nghị BQLDA giao thông
2		07h45	09h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Tháo MBA 2x37,5kVA, tháo TI, MCCB, điện kế trạm trụ 480BTre/41/39/02 NR 1 pha ấp Phú Nhơn	-Trụ 480BTre/41/39/02 NR 1 pha ấp Phú Nhơn	-Ấp Phú Nhơn xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/39/02, trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/39/05 NR 1 pha ấp Phú Nhơn -Cắt FCO trụ 480BTre/41/39/01 NR 1 pha ấp Phú Nhơn	-Xử lý MBA quá tải

3		09h45	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Thay MBA 100kVA (1 pha) bằng MBA 2x37,5kVA, thay TI, MCCB, điện kế, hạ thùng điện kế trạm trụ 475AH/97/132/21 NR áp Hàm Luông	-Trụ 475AH/97/132/21 NR áp Hàm Luông	-Áp Hàm Luông xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/132/01 NR áp Hàm Luông -Cắt CB trạm 100kVA trụ 475AH/97/132/21 NR áp Hàm Luông	-Xử lý MBA non tải
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Lắp MBA 100kVA (1 pha), lắp TI, MCCB, điện kế, kẹp wire trạm trụ 480BTre/41/39/02, lắp kẹp wire trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/39/05 NR 1 pha áp Phú Nhơn	-Trụ 480BTre/41/39/02 và trụ 480BTre/41/39/05 NR 1 pha áp Phú Nhơn	-Áp Phú Nhơn xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 480BTre/41/39/02, trạm 2x50kVA trụ 480BTre/41/39/05 NR 1 pha áp Phú Nhơn -Cắt FCO trụ 480BTre/41/39/01 NR 1 pha áp Phú Nhơn	-Xử lý MBA quá tải
5		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 3 pha An Khánh	-Tủ trụ 472BTre/107/01-480BTre/41/54/136 NR 3 pha An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTDN
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Vĩnh Hoà từ trụ 475CL/247/43 đến trụ 475CL/247/45 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ thay mới và lắp 2 chằng xuống tại trụ hạ thế d/15 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 7 Thuận Điền	-Tại trụ hạ thế d/15 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 7 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 08 nhánh rẽ áp 7 Thuận Điền	-SCTX
8		07h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (07CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 12m và di dời trụ 475GTROM/27/37 cách vị trí hiện hữu 8m về hướng trụ 475GTROM/27/38 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tại trụ 475GTROM/27/37 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Bình Tiên 1)	-Theo yêu cầu khách hàng

9		07h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (07CN)	-Di dời trụ 475GTROM/27/44 cách vị trí hiện hữu 10m hướng về trụ 475GTROM/27/45 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tại trụ 475GTROM/27/44 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Cắt LBFCO trụ 475GTROM/27 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ Bình Tiên 1)	-Theo yêu cầu khách hàng
10		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ trung thế khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Tấn Cường trạm 250kVA Trụ 473BTri/228/207/185/19A/1 NR Ấp 8 Bảo Thạnh (PB09020076526)	-Trụ 473BTri/228/207/185/19A/1 NR Ấp 8 Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB trạm 250kVA Trụ 473BTri/228/207/185/19A/10 NR Ấp 8 Bảo Thạnh -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/207/185/19A NR Ấp 8 Bảo Thạnh	-Bảo trì HTĐĐ
11		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ trung thế khách hàng Nuôi tôm Mai Văn Long trụ 478BTri/28/107/103A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh (PB09020076816)	-Trụ 478BTri/28/107/103A/1 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Xã Bảo Thạnh	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 478BTri/28/107/103A/11 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478BTri/28/107/103A/36 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/107/103A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh	-Bảo trì HTĐĐ
12		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Ấp 8 Lộc Thuận; NR 3P Phú Vang	-Từ trụ 473BĐ/204B/01 đến trụ 473BĐ/204B/09 NR 1P Ấp 8 Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/177/01 đến trụ 473BĐ/177/70 NR 3P Phú Vang	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TĐN.
13		08h00	09h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 50kVA trụ 473BĐ/177/14 NR 3P Phú Vang	-Trụ 473BĐ/177/14 NR 3P Phú Vang	-Ấp Phú Thành xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/177/14 NR 3P Phú Vang -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung.	-Thí nghiệm CBM.

14		09h10	10h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 50kVA trụ 473BĐ/177/17 NR 3P Phú Vang	-Trụ 473BĐ/177/17 NR 3P Phú Vang	-Áp Phú Thành xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/177/17 NR 3P Phú Vang -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung.	-Thí nghiệm CBM.
15		10h20	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 25kVA trụ 473BĐ/177/32 NR 3P Phú Vang	-Trụ 473BĐ/177/32 NR 3P Phú Vang	-Áp Phú Mỹ xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473BĐ/177/32 NR 3P Phú Vang -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung.	-Thí nghiệm CBM.
16		13h30	15h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/164/14 NR 3P Xóm Đùi	-Trụ 473BĐ/164/14 NR 3P Xóm Đùi	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/164/14 NR 3P Xóm Đùi -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung.	-Thí nghiệm CBM.
17		15h10	16h10	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN) + Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 MBA, MCCB trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/164/04 NR 1P Tổ 16 Áp Lộc Sơn	-Trụ 473BĐ/164/04 NR 1P Tổ 16 Áp Lộc Sơn	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/164/04 NR 1P Tổ 16 Áp Lộc Sơn -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung.	-Thí nghiệm CBM.

18		13h00	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09 NR An Qui	-Thay điện kế, TI định kỳ
19		15h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế, TI định kỳ trạm trụ 475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Tài trạm trụ 475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/334A/47/31 NR Vàm Đồn - Mỹ Trạch	-Thay điện kế, TI định kỳ
20		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (05 CN)	-Di dời trụ hạ áp, lưới hạ áp và phụ kiện từ trụ 2a đến trụ 5a thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 473BTh/117/20A/03 NR Mỹ Hưng	-Tủ trụ 2a đến trụ 5a thuộc lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 473BTh/117/20A/03 NR Mỹ Hưng	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA trụ 473BTh/117/20A/03 NR Mỹ Hưng	-Theo yêu cầu UBND xã Quới Điền thi công lộ nông thôn
21		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (04 CN)	-Phát quang cây xanh, sửa trụ nghiêng, căng lưới hạ áp từ trụ 9c đến trụ 28c thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 471BTh/171/30 NR Hoà Lợi	-Tủ trụ 9c đến trụ 28c thuộc lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 471BTh/171/30 NR Hoà Lợi	-Xã Quới Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 471BTh/171/30 NR Hoà Lợi	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu
22		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 475CL/247/01 đến trụ 475CL/247/35 nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Tủ trụ 475CL/247/30B/06/01 đến trụ 475CL/247/30B/06/17 nhánh rẽ Cầu Đông Kinh	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

23		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ (XNDV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, 18/9/2026). - Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 50kVA K3P3, trạm 37.5kVA Tổ 83 K3-P3 tuyến 472 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 472VLg/58/10, tại trụ 472VLg/58/16 tuyến 472 Vĩnh Long	-Tổ 83, khóm 3, phường Phước Hậu.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ K3P3 tại trụ 472VLg/58/1 tuyến 472 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
24		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ (XNDV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). - Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 2*37,5kVA Tân Thới 1, trạm 37.5kVA Tân Hiệp 1A tuyến 476 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/25/7, tại trụ 476VLg/25/13/11 tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Tân Thới, phường Tân Hạnh.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Hiệp tại trụ 476VLg/25/2 tuyến 476 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
25		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty Hương Bưởi Mỹ Hoà trụ 476BM/14/5B/1 tuyến 476 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV Thương Mại Hương Bưởi Mỹ Hòa. - Mã khách hàng: PB10040058656.	- Tại trụ 476BM/14/5B/1 tuyến 476 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt 03LBFCO Công ty Hương Bưởi Mỹ Hoà trụ 476BM/14/5B tuyến 476 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm

26		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Hoàng Quân Khu B trụ 476BM/43A/1 tuyến 476 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty cổ phần TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân Mê Kông. - Mã khách hàng: PB10040064726.	- Tại trụ 476BM/43A/1 tuyến 476 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt 03LBFCO Hoàng Quân Khu B tại trụ 476BM/43A/1 tuyến 476 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
27		13h00	16h0	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Nhựt Hoà Bình trụ 473BM/80/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH TMSX Bảo Châu - CN Bình Minh. - Mã khách hàng: PB10040023449.	- Tại trụ 473BM/80/1 tuyến 473 Bình Minh	- Phường Đông Thành.	- Cắt MCCB + FCO trạm Nhựt Hoà Bình trụ 473BM/80/1 tuyến 473 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
28		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Thanh Long Minh Triết - tuyến 476 Cỏ Chiên (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ L42/P244/T25/P1A/1 - tuyến 476 Cỏ Chiên.	-Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + FCO trạm Thanh Long Minh Triết trụ L42/P244/T25/P1A/1- tuyến 476 Cỏ Chiên	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
29		09h15	10h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm GN Tấn Phát - tuyến 476 Cỏ Chiên (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ L42/P244/P83/1-tuyến 476 Cỏ Chiên.	-Ấp Bình Hòa 2, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + FCO trạm GN Tấn Phát trụ L42/P244/P83/1- tuyến 476 Cỏ Chiên	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

30		10h30	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm HKD Khiết Anh (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)+Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*50kVA HKD HKD Khiết Anh-tuyến 476 Cổ Chiên. -Mã khách hàng: PB10060052306	-Tại trụ 476CC/261/1-tuyến 476 Cổ Chiên.	-Áp Long Hòa 1, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm HKD Khiết Anh trụ 476CC/261/1-tuyến 476 Cổ Chiên.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
31		13h30	14h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm DNTN Hai Ngà (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/255/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm DNTN Hai Ngà trụ 479PH/255/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
32		15h00	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm Cơ sở Hướng Dương (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/312/5A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận A, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Cơ sở Hướng Dương trụ 479PH/312/5A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
33		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 160kVA HKD Sấy lúa Thu Thảo-tuyến 476 Cổ Chiên. -Mã khách hàng: PB10060045477	-Tại trụ 476CC/275/1-tuyến 476 Cổ Chiên.	-Áp Long Phước, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB+3FCO trạm HKD Sấy lúa Thu Thảo trụ 476CC/275/1-tuyến 476 Cổ Chiên.	-Thay HTĐĐ
34		09h30	10h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 160kVA XD Trường Tiến-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060026951	-Tại trụ 479PH/291A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+3FCO trạm XD Trường Tiến trụ 479PH/291A/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ

35		10h45	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 1*25kVA Cty Phước Thành IV-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060047405	-Tại trụ 472VLI/315/6-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB+FCO trạm Cty Phước Thành IV trụ 472VLI/315/6-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
36		13h30	14h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*25kVA HKD Nguyễn Tăng Ngừng-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060051699	-Tại trụ 472VLI/291/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB+3FCO trạm HKD Nguyễn Tăng Ngừng trụ 472VLI/291/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
37		15h00	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3*15kVA Đức Phú-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060018887	-Tại trụ 479PH/313/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+3FCO trạm Đức Phú trụ 479PH/313/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
38		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau trụ 471CC/196 đến trụ 471CC/280 tuyến 471 Cỏ Chiên và các nhánh rẽ trong khu vực này. Từ trụ 473CC/353 đến trụ 473CC/429 tuyến 473 Cỏ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	- Xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
39		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (03 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 471CC/280 đến trụ 471CC/450 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474 Vũng Liêm + Nhánh rẽ 1 pha Tân Long từ trụ L42/P138/2 đến trụ L42/P138/35 và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 472 Vũng Liêm	- Xã Tân Long Hội	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.

40		08h00	12h00	- Điện lực Cái Nhum	- Cty TNHH TM-DV Song Văn (03 CN)	- Kiểm định, bảo trì MBA và phụ kiện trạm 3x37,5kVA Chăn nuôi Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 472 Cỏ Chiên. - Tên KH: Cơ sở chăn nuôi Năm Tiếp - Mã khách hàng: PB10070007914001	- Tại trạm 3x37,5kVA Chăn Nuôi Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt CB + 3FCO trạm Chăn nuôi Năm Tiếp trụ 473CC/119/1 tuyến 472 Cỏ Chiên - Tháo 3hotline đầu nhánh Chăn nuôi Năm Tiếp tại trụ 473-471CC/119 tuyến 472 Cỏ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, đơn vị tự tháo lắp hotline bằng thủ công).	- Kiểm định thiết bị
41		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay MBA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Ấp Lăng 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/P136/8 tuyến 477 Mỏ Cày (thực hiện theo quyết định số 3259/QĐ-PCVL ngày 22/9/2026 của Công ty Điện lực Vĩnh Long). - Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tồn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp Lăng 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/P136/8 tuyến 477 Mỏ Cày	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp Lăng 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/P136/8 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Ấp Cái Dừa, xã Quới Thiện	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ấp Lăng 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/P136/8 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố
42		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.

43		07h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Công ty TNHH MTV XD- TM Tín Thành Vĩnh Long (08CN)	- Di dời trụ điện trung thế thuộc công trình Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình (theo CV số 301/BQL-DDHDA1 ngày 14/04/2026 của Ban quản lý dự án Nông nghiệp về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi Mỹ Lộc- Mỹ Thạnh Trung - Long Phú - Song Phú, huyện Tam Bình).	- Tại trụ 473TB/P163/11 tuyến 473 Tam Bình	- Ấp Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình	- Cắt LBF T4,5 Mỹ Phú 3 tại trụ 473TB/163 tuyến 473 Tam Bình	- Địa phương yêu cầu cắt điện
44		08h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Ép lều, tăng cường tiếp đất và phát quang cây xanh trục hạ áp.	- Trục hạ áp thuộc trạm 14 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/51 tuyến 477 Tam Bình	- Ấp Lung Đồng, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm 14 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/51 tuyến 477 Tam Bình	- Ngăn ngừa sự cố
45		08h30	10h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Hộ Kinh Doanh Vạn Phúc trụ M44/P154/T2A/4 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020055727).	- Tại trạm Hộ Kinh Doanh Vạn Phúc trụ M44/P154/T2A/4 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp 3, xã Trà Ôn.	- Cắt CB trạm Hộ Kinh Doanh Vạn Phúc trụ M44/P154/T2A/4 tuyến 471 Trà Ôn. - Cắt 3FCO Ni Long Vân Giang trụ M44/P154/2A tuyến 471 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
46		11h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Cty TNHH MTV Thẩm Tài Lộc trụ M44/P249/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020053756).	- Tại trạm Thẩm Tài Lộc trụ M44/P249/1 tuyến 477 Trà Ôn	- Ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	- Cắt 3LBF Hợp Tác Xã Cam Sánh Thẩm Tài trụ M44/249 tuyến 477 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ

47		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
48		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Thành Hiếu 2 trụ 479TQ/123 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hiếu 2 479TQ/123 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
49		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm DC Thành Trung 4 trụ 479TQ/133/4 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm DC Thành Trung 4 479TQ/133/4 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
50		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Bót Chéch B từ trụ 479TV/T77/87 đến trụ 479TV/T77/P87/34	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
51		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành+Xí nghiệp lưới điện Cao thế	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS 472TV.	-Tại số 474-472TV/03 Tuyến 472TV	-Xã Châu Thành	-Off Relay 79 tại tủ MC 474 trạm 110kV Trà Vinh (tuyến đường dây đi chung trụ nằm bên dưới đang nhận điện từ MC 474TV). -Off Relay 79 tại tủ MC 472 trạm 110kV Trà Vinh (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 472TV). -Off chức năng tự đóng lại Recloser Bảo Sơn tại trụ 472TV/28A-Cắt 03 DS 472TV tại trụ 474-472TV/03. -Đóng đẳng áp 474CN đến MC 472TV	-Ngăn ngừa sự cố

52		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành+Xí nghiệp lưới điện Cao thế	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS1 Bào Sơn	-Tại số 472TV/18 Tuyến 472TV	-Xã Châu Thành	-Off Relay 79 tại tủ MC 472 trạm 110kV Trà Vinh (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 472TV). -Cắt Recloser Bào Sơn tại trụ 472TV/18A -Cắt 03 DS1 Bào Sơn tại trụ 472TV/18. (chuyển nguồn đẳng áp nhận điện từ Cầu Ngang) -Đóng đẳng áp 474CN đến recloser Bào sơn	-Ngăn ngừa sự cố
53		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành+Điện lực Cầu Ngang	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS2 Bào Sơn	-Tại trụ 472TV/19 Tuyến 472TV	-Xã Châu Thành	-OFF chức năng tự động đóng lại Recloser Kim Hòa tại trụ 473CN/P183/121A -Cắt Recloser Bào Sơn tại trụ 472TV/18A -Cắt 03 DS2 Bào Sơn tại trụ 472TV/19. -Đóng đẳng áp 474CN đến recloser Bào sơn	-Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/65 đến trụ 474DT/P65/40, nhánh Lạc Thạnh, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
55		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (10 CN)	-Nâng cấp nhánh Sông Giăng từ 12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay trụ, tháp sắt, lắp xà đầu nối đường dây xây dựng mới, lắp mới 2 trạm biến áp công suất 1x160kV, thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2	-Từ trụ 476DT/P215/P28A/01 đến trụ 476DT/P215/P28A/12 nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới hạ áp trạm Sông Giăng 1, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Cây Đa xã Long Hữu	-Cắt 3LBFCO Sông Giăng trụ 476DT/P215/28A	-ĐTXD

56		07h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (10 CN)	-Nâng cấp nhánh Sông Giăng 1 từ 12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay trụ, tháp sắt, lắp xà đầu nối đường dây xây dựng mới, lắp mới 2 trạm biến áp công suất 1x160kV, thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2	-Từ trụ 476DT/P215/T32/01 đến trụ 476DT/P215/P28A/T32/06 nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới hạ áp trạm Sông Giăng 1, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Cây Da xã Long Hữu	-Cắt 3LBFCO Sông Giăng 1 trụ 476DT/P215/32	-ĐTXD
57		07h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (10 CN)	-Nâng cấp nhánh Sông Giăng 2 từ 12,7kV lên 22kV dựng trụ chèn thay trụ, tháp sắt, lắp xà đầu nối đường dây xây dựng mới, lắp mới 2 trạm biến áp công suất công suất 1x250kV, thay dây hạ áp từ LV-ABC 3x35mm2 lên LV-ABC 4x95mm2, đầu nối lưới hạ áp xây dựng mới	-Từ trụ 476DT/P215/P44/02 đến trụ 476DT/P215/P28A/P44/12 nhánh Sông Giăng 1 và trên lưới hạ áp trạm Sông Giăng 2, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Cây Da xã Long Hữu	Cắt 3LBFCO Sông Giăng 2 trụ 476DT/P215/P44/01	-ĐTXD
58		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 473CN/P183/121 đến trụ 473CN/P183/200 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Vinh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
59		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Tha La khoảng trụ 475-478DT-8/P109/P68/(01-55).	-Xã Long Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
60		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Hùng Hòa, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

61		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Càn	-Điện lực Tiêu Càn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tiêu Càn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thủ điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
62		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Càn	-Điện lực Tiêu Càn (3CN)	-Gia cố móng trụ trung, hạ thế bị sạt lở	-Tại trụ 476TV/P278/T35/47 nhánh 12,7kV Xóm Chòi; Tại trụ 476TV/T226/06 và tại trụ hạ thế b9 thuộc trạm Ngõ Văn Kiệt 3 nhánh 12,7kV Ngõ Văn Kiệt 3 thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thủ điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
64		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 06/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/115 đến trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/115 đến trụ 473BTre/205 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty TNHH 1TV XLĐ Hữu Trung (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ cũ, kéo dây, căng dây, sang điện kế và di dời lưới hạ thế từ trụ hiện hữu qua trụ dựng mới từ trụ 475-477BTre/104/18 đến trụ 18/1 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Phước Thạnh 8 trụ 475-477BTre/104/19 NR Phước Thạnh	-Lưới hạ thế từ trụ 475-477BTre/104/18 đến trụ 18/1 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA Phước Thạnh 8 trụ 475-477BTre/104/19 NR Phước Thạnh	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO trạm 2x37.5kVA Phước Thạnh 8 trụ 475-477BTre/104/19 NR Phước Thạnh	-Di dời trụ theo đề nghị BQLDA giao thông tỉnh Vĩnh Long
3		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ 12g/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Trần Văn Ôn 4 trụ 472BTre/65/01 tuyến 472 Bến Tre	-Lưới hạ thế tại trụ 12g/1 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Trần Văn Ôn 4 trụ 472BTre/65/01 tuyến 472 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x50kVA Trần Văn Ôn 4 trụ 472BTre/65/01 tuyến 472 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 472BTre/65 tuyến 472 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Dời trụ hạ thế 1c và chuyển đầu nối trụ 1c từ trụ 479BTre/156/12/25 sang đầu vào trụ 479BTre/156/12/24 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA Bến Tranh 3 trụ 479BTre/156/12/25 tuyến 479 Bến Tre	-Lưới hạ thế trụ 1c, trụ 479BTre/156/12/25, trụ 479BTre/156/12/24 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA Bến Tranh 3 trụ 479BTre/156/12/25 tuyến 479 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA Bến Tranh 3 trụ 479BTre/156/12/25 tuyến 479 Bến Tre	-Xử lý trụ nghiêng theo phiếu CRM
5		07h30	12h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Di dời trụ HT35, cắt thu hồi lưới hạ thế từ trụ HT31-HT32 thuộc trạm 75kVA trụ 472BTre/120/13 NR 1 pha Chùa Đức Huệ	-Trụ HT35, từ trụ HT31-HT32 thuộc trạm 75kVA trụ 472BTre/120/13 NR 1 pha Chùa Đức Huệ	-Áp Tân Huệ Đông xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 472BTre/120/13 NR 1 pha Chùa Đức Huệ	-Xử lý mất an toàn
6		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo tăng cường dây hạ thế 1P2W lên 1P3W, sang lưới từ trụ HT11.d4-HT2.d6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Từ trụ HT11.d4-HT2.d6 thuộc trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Áp Quới Hòa Tây xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 480GL/56/47A/06 NR 1 pha Quới Hòa Tây	-Xử lý mất an toàn
7		07h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Từ trụ 473-471-472GL/01-473-471GL/32 tuyến Giao Long - Quới Sơn	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR 3 pha Mạch Vòng - Thanh Trung từ trụ 475CL/332/01 đến trụ 475CL/332/80 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	09h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xi Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Sửa 3 sứ đứng bị nghiêng tầng giữa trụ 478TT/476TT/474TT/23/15 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông (3 sứ nghiêng tuyến 476 Tân Thành Bình - Thanh Tân) -Sửa 3 sứ đứng bị nghiêng tầng dưới trụ 476TT/474TT/16 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông (3 sứ nghiêng tuyến 474 Tân Thành Bình - Thanh Tân)	-Tại trụ 478TT/476TT/474TT/23/15 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát/Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông -Tại trụ 476TT/474TT/16 tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân/Tân Thành Bình - Hàm Luông	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Khoá chế độ tự đóng lại máy cắt truyền 476 trạm 110kV Thanh Tân (tuyến Tân Thành Bình - Thanh Tân) -Tuyến 474 trạm 110kV Thanh Tân (tuyến Tân Thành Bình - Hàm Luông) không mang điện chưa vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
10		10h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xi Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Thay kếp wire+hotline, FCO và lắp khung, sứ đỡ thay cáp từ kếp wire xuống FCO trạm 37.5kVA trụ 477MC/152/36 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân	-Tại trụ 477MC/152/36 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân	-Áp Thanh Tây - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 477MC/152/36 NR Tân Thành Tây - Nhuận Phú Tân -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 477MC/41 tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm	-Thay thiết bị vận hành lâu năm
11		08h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (04CN)	-Gia cố móng trụ trung thế trụ 475GTROM/27/49/6, trụ 475GTROM/27/49/6/1 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Tại trụ 475GTROM/27/49/6, trụ 475GTROM/27/49/6/1 nhánh rẽ Bình Tiên 1	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-SCTX
12		13h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Gia cố móng trụ tại trụ trung thế 06 nhánh rẽ 1 pha áp 5 Lương Phú	-Tại trụ trung thế 06 nhánh rẽ 1 pha áp 5 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX

13		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận; NR 1P Phú Thành	-Tủ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 473BĐ/166/44 NR 3P Lộc Thuận; tủ trụ 473BĐ/166/34 đến trụ 473BĐ/166/34/05 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận; tủ trụ 473BĐ/206/01 đến trụ 473BĐ/206/15 NR 1P Phú Thành	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
14		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Ôp tole + nhét nút lỗ tủ từ trụ 475BĐ/48/28/03 đến trụ 475BĐ/48/28/14; Lắp nắp chụp, bảo trì LBFCO trụ 475BĐ/48/28/06/1A; Bảo trì LBS trụ 475BĐ/48/28/15 NR 3P Cảng Cá	-Tủ trụ 475BĐ/48/28/03 đến trụ 475BĐ/48/28/15; trụ 475BĐ/48/28/06/1A NR 3P Cảng Cá	-Áp Bình Đông xã Bình Đại	-Cắt/đóng Recloser trụ 475BĐ/48/02 NR 3P Đông Lạnh quá trình thao tác 3DS trụ 475BĐ/48/28/02 NR 3P Cảng Cá. -Cắt 3DS trụ 475BĐ/48/28/02 NR 3P Cảng Cá. -Cắt LBS trụ 475BĐ/48/28/15 (đang cắt)+3DS trụ 475BĐ/48/28/16 NR 3P Cảng Cá	-Ngăn ngừa sự cố.
15		07h30	16h30	Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Minh Thành (25 CN)	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tủ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 ra khỏi vị trí vận hành + Đóng dao nối đất 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình kfw

16		07h30	16h30	Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Phát quang, bảo trì trạm và thiết bị từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 trạm 110kV Mô Cày và đưa ra khỏi vị trí vận hành -Đóng dao nối đất 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình kfw
17		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/22/35/01 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/35/01 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA tại trụ 475MC/22/35/01 và FCO tại trụ 475MC/22/35 NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ
18		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/22/41 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/41 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/22/41 NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ
19		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/41 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 475MC/41 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/41 tuyến 475 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ

20		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/22/44 NR An Thạnh	-Tại trạm trụ 475MC/22/44 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/22/44 NR An Thạnh	-Thay điện kế định kỳ
21		08h30	12h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 478BTh/143/40/06, trạm 25kVA trụ 478BTh/143/40/12, trạm 37,5kVA trụ 478BTh/143/40/16 NR áp 4 Vòm 7	-Tại trụ 478BTh/143/40/06, trụ 478BTh/143/40/12, trụ 478BTh/143/40/16 NR áp 4 Vòm 7	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm trụ 478BTh/143/40/06, trạm trụ 478BTh/143/40/12, trạm trụ 478BTh/143/40/16, trạm trụ 478BTh/143/40/26 NR áp 4 Vòm 7 -Cắt 3LBFCO (đầu NR Rạch Vòm Giồng 7) trụ 478BTh/143/40/14 NR áp 4 Vòm 7 -Cắt 3FCO trụ 478BTh/143/40/01 NR áp 4 Vòm 7	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
22		13h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 2x25kVA trụ 478BTh/143/38/49 NR An Qui - An Thạnh	-Tại trụ 478BTh/143/38/49 NR An Qui - An Thạnh	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 2x25kVA trụ 478BTh/143/38/49 NR An Qui - An Thạnh	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
23		14h15	15h15	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thạnh	-Tại trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thạnh	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/80 NR An Qui - An Thạnh	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2

24		15h30	16h30	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (Tổ QLVH 02 CN, tổ Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì 03 CN)	-Thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/84 NR An Qui - An Thạnh	-Tại trụ 477BTh/109/38/84 NR An Qui - An Thạnh	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 37,5kVA trụ 477BTh/109/38/84 NR An Qui - An Thạnh	-Thí nghiệm, vệ sinh, bảo trì CBM cấp độ 2
25		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm (320kVA + 400kVA) CSNT Nguyễn Văn Út trụ 477BTh/140/69/01 NRNT Nguyễn Văn Út (CSNT Nguyễn Văn Út, PB09050076810)	-Tại trụ 477BTh/140/69/01 NRNT Nguyễn Văn Út	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 320kVA CSNT Nguyễn Văn Út 1 trụ 477BTh/140/69/04 NRNT Nguyễn Văn Út -Cắt CB trạm 400kVA CSNT Nguyễn Văn Út 2 trụ 477BTh/140/69/05 NRNT Nguyễn Văn Út -Cắt 3FCO trụ 477BTh/140/69 NR An Nhơn	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
26		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 400kVA CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên trụ 477BTh/140/58/18/02 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên (CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên; PB09050087699)	-Tại trụ 477BTh/140/58/18/02 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên	-Xã An Qui	- Cắt CB trạm 400kVA CSNT Nguyễn Thị Kim Duyên trụ 477BTh/140/58/18/04 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên -Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/140/58/18/01 NRNT Nguyễn Thị Kim Duyên	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
27		13h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 250kVA CSNT Lê Văn Tri trụ 477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri (CSNT Lê Văn Tri; PB09050077345)	-Tại trụ 477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 250kVA CSNT Lê Văn Tri trụ 477BTh/113/07 NRNT Lê Văn Tri -Cắt 3FCO trụ 477BTh/113/01 NRNT Lê Văn Tri	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
28		08h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Thay mới trụ hạ thế nứt gốc 2b, tháp sắt đầu trụ hạ thế 1b thuộc trạm 37,5kVA trụ 476CL/90/12 nhánh rẽ Long Thới	-Tại trụ hạ thế 1b, 2b thuộc trạm 37,5kVA trụ 476CL/90/12 nhánh rẽ Long Thới	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 476CL/90/12 nhánh rẽ Long Thới	-SCTX xử lý mất an toàn

29		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 476CL/90/01 đến trụ 476CL/90/19 nhánh rẽ Long Thới	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
30		07h30	13h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Kéo tăng cường lưới hạ thế thuộc trạm 160kVA trụ 475CL/220/21B/13/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/220/21B/13/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/220/21B/13/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
31		13h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng- Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Thay mới ống nhựa bảo vệ dây cáp suất hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/220/21B/13/27 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Tủ trạm 160kVA trụ 475CL/220/21B/13/27 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/220/21B/13/17 nhánh rẽ Sông Vàm Mơn	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026

32		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc trạm 250kVA Hưng Quới 2 tại trụ 479VLg/127/22 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Làm việc trên đường dây nguội từ trụ 479VLg/127/12A đến trụ 479VLg/127/25 thuộc trạm 250kVA Hưng Quới 2 tại trụ 479VLg/127/22 tuyến 474 Cỏ Chiên	- Ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Hưng Quới 2 tại trụ 479VLg/127/22 tuyến 474 Cỏ Chiên	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
33		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc trạm 50kVA Long Quới 3A tại trụ 479VLg/127/27 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Làm việc trên đường dây nguội từ trụ 479VLg/127/26 đến trụ 479VLg/127/29 thuộc trạm 50kVA Long Quới 3A tại trụ 479VLg/127/27 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Long Quới 3A tại trụ 479VLg/127/27 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
34		08h30	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ An 1A trụ 476BM/14/25/1 tuyến 476 Bình Minh.	- Tại trụ 476BM/14/25/1 tuyến 476 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Mỹ An 1A trụ 476BM/14/25/1 tuyến 476 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
35		10h00	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 100A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ An 2A trụ 476BM/14/31 tuyến 476 Bình Minh.	- Tại trụ 476BM/14/31 tuyến 476 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Mỹ An 2A trụ 476BM/14/31 tuyến 476 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
36		13h00	14h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Phước 1C trụ 476BM/14/11/7 tuyến 476 Bình Minh.	- Tại trụ 476BM/14/11/7 tuyến 476 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Phước 1C trụ 476BM/14/11/7 tuyến 476 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị

37		14h00	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Mỹ Hưng 1A trụ 476BM/14/11/15 tuyến 476 Bình Minh.	- Tại trụ 476BM/14/11/15 tuyến 476 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt MCCB + FCO trạm Mỹ Hưng 1A trụ 476BM/14/11/15 tuyến 476 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
38		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 160kVA XX Phong Phú 1-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060037932	-Tại trụ 479PH/78/4-tuyến 479 Phước Hòa.	-Khóm Phước Lợi C, phường Phước Hậu.	-Cắt MCCB+3FCO trạm XX Phong Phú 1 trụ 479PH/78/4-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
39		09h30	10h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*37,5kVA HKD Lẹ Đào-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060051693	-Tại trụ 479PH/170/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+3FCO trạm HKD Lẹ Đào trụ 479PH/170/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
40		11h00	12h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 180kVA Nhà bia kỷ niệm Long Hồ-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060048821	-Tại trụ 479PH/252/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Ấp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+3FCO trạm Nhà bia kỷ niệm Long Hồ trụ 479PH/252/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
41		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ trụ 471-473CC/ 34 đến trụ 471-473CC/196 tuyến 471 Cổ Chiên + từ trụ 472CC/175/1 đến trụ 472CC/175/176 tuyến 472 Cổ Chiên cả các nhánh rẽ trong khu vực này.	- Xã Nhơn Phú và xã Cái Nhum	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
42		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.

43		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tồn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối kẹp, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Trung Hiệp 2 (50kVA) trụ 471VLI/T52/42 tuyến 471 Vũng Liêm	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Trung Hiệp 2 (50kVA) trụ 471VLI/T52/42 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO trạm Trung Hiệp 2 (50kVA) trụ 471VLI/T52/42 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện, nâng cao chất lượng điện.
44		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay MBA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Bưng Trường (37,5kVA) trụ 475VLI/56 tuyến 475 Vũng Liêm (thực hiện theo quyết định số 3259/QĐ-PCVL ngày 22/9/2026 của Công ty Điện lực Vĩnh Long)	- Tại trạm Bưng Trường (37,5kVA) trụ 475VLI/56 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Bưng Trường (37,5kVA) trụ 475VLI/56 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố
45		10h30	12h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay MBA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Hiếu Xuân Tây 1 (37,5kVA) trụ 475VLI/177 tuyến 475 Vũng Liêm (thực hiện theo quyết định số 3259/QĐ-PCVL ngày 22/9/2026 của Công ty Điện lực Vĩnh Long)	- Tại trạm Hiếu Xuân Tây 1 (37,5kVA) trụ 475VLI/177 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Xuân Tây 1 (37,5kVA) trụ 475VLI/177 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố
46		14h00	15h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Thay MBA kiểm định không đạt tiêu chuẩn vận hành trạm Ấp 4 Tân An Luông (50kVA) trụ 472VLI/P56/68 tuyến 474 Vũng Liêm (thực hiện theo quyết định số 3259/QĐ-PCVL ngày 22/9/2026 của Công ty Điện lực Vĩnh Long)	- Tại trạm Ấp 4 Tân An Luông (50kVA) trụ 472VLI/P56/68 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Tân An Luông, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ấp 4 Tân An Luông (50kVA) trụ 472VLI/P56/68 tuyến 474 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Ngăn ngừa sự cố

47		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	- Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 3D Hòa Thạnh	- Tại trạm trạm 3D Hòa Thạnh trụ L48/T61/2 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 3D Hòa Thạnh trụ L48/T61/2 tuyến 478 Vũng Liêm. - Gỡ hotline trạm 3D Hòa Thạnh trụ L48/T61/2 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
49		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 3C Hòa Thạnh	- Tại trạm trạm 3C Hòa Thạnh trụ L48/T61/5 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 3C Hòa Thạnh trụ L48/T61/5 tuyến 478 Vũng Liêm. - Gỡ hotline trạm 3C Hòa Thạnh trụ L48/T61/5 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

50		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 8B Hòa Hiệp	- Tại trạm trạm 8B Hòa Hiệp trụ L48/T61/30 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 8B Hòa Hiệp trụ L48/T61/30 tuyến 478 Vũng Liêm. - Gỡ hotline trạm 8B Hòa Hiệp trụ L48/T61/30 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
51		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 8C Hòa Hiệp	- Tại trạm trạm 8C Hòa Hiệp trụ L48/T61/29 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 8C Hòa Hiệp trụ L48/T61/29 tuyến 478 Vũng Liêm. - Gỡ hotline trạm 8C Hòa Hiệp trụ L48/T61/29 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
52		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Đình	- Tại trạm trạm Đình trụ L48/T61/38 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Đình trụ L48/T61/38 tuyến 478 Vũng Liêm. - Gỡ hotline trạm Đình trụ L48/T61/38 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
53		08h30	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm: DNTN Kim Khánh KMJ trụ 471TO/103/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020053481).	- Tại trạm DNTN Kim Khánh KMJ trụ 471TO/103/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	- Cắt 3FCO trạm DNTN Kim Khánh KMJ trụ 471TO/103 tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp

54		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm Khu Vui Chơi Kiều Nga trụ 471TO/105/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020043703).	- Tại trạm Khu Vui Chơi Kiều Nga trụ 471TO/105/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Khu Vui Chơi Kiều Nga trụ 471TO/105/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
55		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm: Chùa Nhị Mỹ trụ M44/P154/P2A/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020042378).	- Tại trạm Chùa Nhị Mỹ trụ M44/P154/P2A/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp 3, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Chùa Nhị Mỹ trụ M44/P154/P2A/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
56		14h15	15h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Hộ Kinh Doanh Như Ý trụ M44/P201/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020057166).	- Tại trạm Hộ Kinh Doanh Như Ý trụ M44/P201/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Hộ Kinh Doanh Như Ý trụ M44/P201/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
57		15h30	16h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Chùa Giữa trụ M44/T261/T77/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020056816).	- Tại trạm Chùa Giữa trụ M44/T261/T77/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Chùa Giữa trụ M44/T261/T77/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
58		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/262 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
59		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm DC Thành Trung 3 trụ 479TQ/132 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm DC Thành Trung 3 479TQ/132 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
60		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

61		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh Cây Dương từ trụ 476TV/204 đến trụ 476TV/P204/48	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành+Xí nghiệp lưới điện Cao thế	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị LBS 474TV	-Tại trụ 474-472TV/04A	-Xã Châu Thành	-Off Relay 79 tại tủ MC 474 trạm 110kV Trà Vinh (tuyến đường dây đi chung trụ nằm bên dưới đang nhận điện từ MC 474TV). - Cắt LBS 474TV tại trụ 474-472TV/04A. -Cắt 3DS 474TV tại trụ 474-472TV/05. - Đóng đẳng áp 476TV đến LBS 474TV	-Ngăn ngừa sự cố
63		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS 474TV	-Tại trụ 474-472TV/05	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 475TV) - Cắt LBS 474TV tại trụ 474-472TV/04A. -Cắt 3DS 474TV tại trụ 474-472TV/05. - Đóng đẳng áp 476TV đến LBS 474TV	-Ngăn ngừa sự cố

64		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành+Xí nghiệp lưới điện Cao thế	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Tăng cường đầu cos thiết bị 3DS2 NT 475TV-476TV	-Tại trụ 475-476TV/05	-Xã Châu Thành	-Off Relay 79 tại tủ MC 475 trạm 110kV Trà Vinh -Off chức năng tự động lại Recloser Đoàn Công Chánh tại trụ 476TV/08 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) -Cắt 3DS2 NT 475TV-476TV tại trụ 475-476TV/05 - Đóng đẳng áp 474TV đến MC 475 trạm 110kV Trà Vinh, cắt trạm TT Châu Thành 1, để cắt/đóng 3DS2 NT 475TV-476TV	-Ngăn ngừa sự cố
65		09h00	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080051051 - Công Ty Cổ Phần Chế Biến - Thủy Hải Sản Sơn Sơn)	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T36A/02 tuyến 472TV	-ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB trạm NTTS Lý Khải Minh tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/T36A/21. -Cắt 03 LBFCO NTTS Lý Khải Minh tại trụ 472TV/T97/P13/T80/T46/36A. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng
66		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 478-475DT/14 đến trụ 478-475DT/70, tuyến 478, 475 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Ngũ Lạc, Đôn Châu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
67		08h00	09h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Áp 14.4	-Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Áp 14.4 trụ 476DT/T117/T01/56, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 14 xã Long Hữu	-Cắt CB + FCO trạm Áp 14.4 trụ 476DT/T117/T01/56	-Theo yêu cầu khách hàng

68		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Long Điền 1.1	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Long Điền 1.1 trụ 477DT/P124/20, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Long Điền phường Duyên Hải	Cắt CB + FCO trạm Long Điền 1.1 trụ 477DT/P124/20	-Theo yêu cầu khách hàng
69		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Giồng Ôi 3.2	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Giồng Ôi 3.2 trụ 477DT/P58/06, tuyến 473 Duyên Trà	- Khóm Giồng Ôi phường Duyên Hải	-Cắt CB + FCO trạm Giồng Ôi 3.2 trụ 477DT/P58/06	-Theo yêu cầu khách hàng
70		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Phước An 3.1	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Phước An 3.1 trụ 473DT/P188/26, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	-Cắt CB + FCO trạm Phước An 3.1 trụ 473DT/P188/26	-Theo yêu cầu khách hàng
71		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Phước An 3.2	-Trụ 473DT/P188/T28/01 nhánh Phước An 3.2, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	-Cắt LBFCO Phước An 3.1 trụ 473DT/P188/28	-Theo yêu cầu khách hàng
72		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải + Công ty cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Kiểm định định kỳ MBA trạm Ngã Ba Nghĩa Trang 1	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Ngã Ba Nghĩa Trang 1 trụ 473DT/149, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa	-Cắt CB + 3FCO trạm Ngã Ba Nghĩa Trang 1 trụ 473DT/149	-Theo yêu cầu khách hàng

73		07h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (10 CN)	- Thay trụ 473-476DT-3/T77A/04, di dời trụ 473-476DT-3/T77A/05 về ranh đất	-Trụ 473-476DT-3/T77A/(04,05) nhánh Ấp 13, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 13 xã Long Hữu	-Cắt 3 LBFCO Ấp 13 trụ 473-476DT-3/T77A/01	-ĐTXD
74		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 473CN/183 đến trụ 473CN/P183/121 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này (trừ nhánh rẽ 3 pha sau LBS Tri Liêm)	-Xã Nhị Trường, xã Vĩnh Kim	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
75		08h00	13h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (05 CN)	-Dựng trụ đội tuyến, lắp mới TBA 1x50KVA Cà Tum 1.3. Rà soát VTTB theo VB số 8490/PCVL-KT ngày 11/09/2026	-Tại giữa khoảng trụ 475CN/T254/(26- 27) nhánh Cà Tum thuộc tuyến 475CN	-Ấp Cà Tum xã Vĩnh Kim	-Cắt LBFCO Cà Tum trụ 475CN/254	-Ngăn ngừa sự cố
76		08h00	11h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Nâng công suất trạm Đôn Chùm 6 từ 1x15kVA thành 2x15kVA.	-Tại trụ 473TR/P108/07.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt LBFCO Đôn Chùm 1 trụ 473TR/108.	-SCTX
77		13h30	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Chuyển mạch đo đếm trạm Cấp nước Tân Sơn từ trực tiếp sang gián tiếp.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cấp nước Tân Sơn trụ 473TR/P99/01.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB trạm trạm Cấp nước Tân Sơn trụ 473TR/P99/01. -Cắt 3FCO trạm Cấp nước Tân Sơn trụ 473TR/99.	-SCTX
78		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

79		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú; Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
80		08h00	10h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050007643; Cty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh)	-Tại trụ 471CK/P316/T11/01 nhánh 22kV Nhà máy Thủy Sản Cầu Quan thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt 3LBFCO Cầu Quan 1 trụ 471CK/P316/01 nhánh 22kV Cầu Quan thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Ngăn ngừa sự cố
81		10h00	12h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050019252; Doanh nghiệp tư nhân Duy Anh TV)	-Tại trụ 478CK/P259/T87/P54/P68/13 nhánh 22kV Duy Anh TV thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt 3LBFCO Duy Anh TV trụ 478CK/P259/T87/P54/P68/01 nhánh 22kV Duy Anh TV thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Ngăn ngừa sự cố
82		14h00	16h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050017935; Phạm Văn Út)	-Tại trụ 476TV/T214/T36A/01 nhánh 22kV Cơ Sở Phạm Văn Út thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Hùng Hòa	-Cắt 03LBFCO Cơ Sở Phạm Văn Út trụ 476TV/T214/36A nhánh 22kV Ngãi Chánh thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Ngăn ngừa sự cố
83		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
84		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

1	Thứ Tư 07/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/02 đến trụ 473BTre/49/74 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/02 đến trụ 473BTre/49/37 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sửa trụ nghiêng trung thế trụ 475BTre/138/08, tháp sắt đầu trụ hạ thế giữa khoảng trụ 475BTre/138/07 đến trụ 475BTre/138/08 NR Ấp 3 Hữu Định	-Tủ trụ 475BTre/138/07 đến trụ 475BTre/138/08 NR Ấp 3 Hữu Định	Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ 475BTre/138 NR Ấp 3 Hữu Định	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế từ trụ 477AH/66/04A-477AH/66/05 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477AH/66/07, kéo nối lưới hạ thế từ trụ 477AH/66/03-HT1/5 thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/66/02 NR Chợ Thanh Hưng	-Tủ trụ 477AH/66/04A-477AH/66/05 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 477AH/66/07, tủ trụ 477AH/66/03-HT1/5 thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/66/02 NR Chợ Thanh Hưng	-Ấp Hòa Thanh xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 477AH/66/07 NR Chợ Thanh Hưng -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477AH/66/02 NR Chợ Thanh Hưng	-Xử lý mất an toàn
4		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Cắt dừng lưới hạ thế và thu hồi lưới hạ thế từ trụ 477AH/52/03-HT2a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 477AH/52/05 NR Tường Đa, kéo trung hòa hạ thế từ trụ 477AH/52/03-HT2a, ép đầu nối lưới hạ thế tại trụ 477AH/52/03, di dời điện kế khách hàng từ trụ HT1a về trụ 477AH/52/02, thu hồi trụ HT1a thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/52/05 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Trụ 477AH/52/03-HT2a thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 477AH/52/05 NR Tường Đa, tủ trụ 477AH/52/03-HT2a, trụ 477AH/52/02 thuộc trạm 160kVA trụ 477AH/52/05 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Ấp Thanh Bình xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 477AH/52/05 NR Tường Đa -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477AH/52/05 tuyến An Hiệp - Sơn Đông	-Xử lý mất an toàn
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/56/01-475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân từ trụ 478MC/131/03/115/89 đến trụ 478MC/131/03/115/164 và NR đầu vào	-Xã Nhuận Phú Tân	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 473BTri/224/102 đến trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 473BTri/224/102 đến trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Căng nối lại dây trung hòa trụ 473BTri/224/110; Thay sứ treo, lắp sứ đỡ lèo trụ 473BTri/224/125 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Tủ trụ 473BTri/224/110 đến trụ 473BTri/224/125 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. -Cắt 3DS trụ 473BTri/224/101 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. (Đang cắt).	-Ngăn ngừa sự cố.
9		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Di dời trụ HT43b thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/80/45 NR Vĩnh Hòa.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/80/45 NR Vĩnh Hòa.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/80/45 NR Vĩnh Hòa.	-Giải quyết dịch vụ khác hàng.
10		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 473BTri/224/156 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Trụ 473BTri/224/156 NR Tân Xuân - Tân Mỹ.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTri/224/155 NR Tân Xuân - Tân Mỹ. -Cắt 3DS trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm.	-Ngăn ngừa sự cố.

11		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ Trung thế khách hàng Công ty TNHH CoCoBest VietNam trạm 750kVA Trụ 473BTri/224/129/1 NR Tân Xuân - Tân Mỹ (PB09020076819)	-Trụ 473BTri/224/129/1 NR Tân Xuân - Tân Mỹ	-Xã Mỹ Chánh Hòa	-Cắt CB trạm 750kVA Trụ 473BTri/224/129/1 NR Tân Xuân - Tân Mỹ (đang cắt) -Cắt 3FCO trụ 473BTri/224/129 NR Tân Xuân - Tân Mỹ (đang cắt)	-Bảo trì HTĐĐ
12		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Hưng Nhơn; NR 1P Hưng Nhơn	-Tủ trụ 473BĐ/327/17 đến trụ 473BĐ/327/28 NR 3P Hưng Nhơn; tủ trụ 473BĐ/327/29 đến trụ 473BĐ/327/48 NR 1P Hưng Nhơn	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
13		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-NCS trạm 50kVA lên thành 2x50kVA trụ 475BĐ/27/01 NR 3P Xóm Rẫy, Thay Chì FCO, cáp xuất, HTĐĐ, MCCB, ép lại lều lưới hạ thế tại trạm, cân pha lưới hạ thế trạm. -Di dời điện kế khách hàng từ trụ HT26/1a thuộc trạm 2x50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn về trụ 475BĐ/27/01 trạm 50kVA trụ 475BĐ/27/01 NR 3P Xóm Rẫy + Thu hồi trụ BTV (6m) trụ HT26/1a, thu hồi đoạn dây duplex từ trụ 475-477BĐ/26 đến trụ HT26/1a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Trụ 475BĐ/27/01 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BĐ/27/01 NR 3P Xóm Rẫy -Tủ trụ 475-477BĐ/26 đến trụ HT26/1a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475BĐ/25/01 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 475-477BĐ/27 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (đầu NR 3P Xóm Rẫy) -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 475BĐ/25/01+FCO trụ 475-477BĐ/25 tuyến Bình Đại - Thị Trấn	-Ngăn ngừa sự cố
14		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Phát quang, thu hồi dây dẫn, xử lý mối nối và bổ sung tiếp đất lắp lại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/257(161)/48/15/15/1 NR Phú Đông	-Tủ lưới hạ thế trạm trụ 475MC/257(161)/48/15/15/1 NR Phú Đông	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475MC/257(161)/48/15/15/1 NR Phú Đông	-SCTX

15		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/251(157)/59/14T/18 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Tài trạm trụ 475MC/251(157)/59/14T/18 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/251(157)/59/14T/18 NR Nhuận Trạch - Long Trạch	-Thay điện kế định kỳ
16		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/251(157)/59/14P/13 NR Phú Hữu	-Tài trạm trụ 475MC/251(157)/59/14P/13 NR Phú Hữu	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/251(157)/59/14P/13 NR Phú Hữu	-Thay điện kế định kỳ
17		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/251(157)/55 NR Cẩm Sơn	-Tài trạm trụ 475MC/251(157)/55 NR Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/251(157)/55 NR Cẩm Sơn	-Thay điện kế định kỳ
18		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/251(157)/59/11 NR Phú Trạch	-Tài trạm trụ 475MC/251(157)/59/11 NR Phú Trạch	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/251(157)/59/11 NR Phú Trạch	-Thay điện kế định kỳ
19		08h00	09h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 160kVA trụ 475CL/247/18B nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Tài trạm 160kVA trụ 475CL/247/18B nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-Xã Vĩnh Thành	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/247/18B nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475CL/247/18B nhánh rẽ Đông Nam Vĩnh Thành	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

20		09h30	10h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 50kVA trụ 476CL/178/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Tài trạm 50kVA trụ 476CL/178/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 476CL/178/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 475-476CL/178 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
21		10h30	12h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 3x50kVA trụ 475-476CL/171 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Tài trạm 3x50kVA trụ 475-476CL/171 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475-476CL/171 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475-476CL/171 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
22		13h00	14h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thay LA, thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 3x50kVA trụ 476CL/169/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Tài trạm 3x50kVA trụ 476CL/169/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 476CL/169/01 tuyến Chợ Lách - Mô Cày -Tháo 3 kẹp hotline trụ 475-476CL/169 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)
23		14h30	15h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách + Xí nghiệp lưới điện cao thế Vĩnh Long (06CN)	-Thí nghiệm định kỳ thiết bị + MBA trạm 50kVA trụ 475CL/196/01 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Tài trạm 50kVA trụ 475CL/196/01 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475CL/196/01 nhánh rẽ Tân Thiềng	-CBM năm 2026 (cấp độ 2)

24		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ hạ thế cũ lên trụ trung thế dựng mới thuộc trạm 25kVA trụ 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Xã Chợ Lách	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 471CL/30/03 nhánh rẽ Nhơn Bình 1	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
25		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 16/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 3*50kVA Tân Vĩnh Phú 1A , 3*50kVA Tân Vĩnh Phú 2, trạm 50kVA Bà Giáo 1A tuyến 481 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/99T/19, trụ 474VLg/99T/49 và trụ 474VLg/99T/45/4 tuyến 481 Vĩnh Long	- Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú tại trụ 474VLg/99T/5 tuyến 481 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
26		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 25kVA Tân Quới Tây 3 tuyến 481 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/99T/42/4/3 tuyến 481 Vĩnh Long	- Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Quới Tây tại trụ 474VLg/99T/42 tuyến 481 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026

27		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Cty TNHH MTV Cơ Điện Thành Phú (03CN)	-Căng dây đấu nối đường dây trung thế 1*ACXH 24kV-50mm2+1*AC-50mm2 XDM từ trụ 474VLg/99T/42/25 đến trụ 474VLg/99T/42/25/1 tuyến 481 Vĩnh Long - Hộ kinh doanh Nhân Thanh.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/99T/42/25 đến trụ 474VLg/99T/42/25/1 XDM tuyến 481 Vĩnh Long	- Khóm Tân Quới Tây, phường Tân Ngãi	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Quới Tây tại trụ 474VLg/99T/42 tuyến 481 Vĩnh Long	- Phát triển khách hàng.
28		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Vạn Phát Thành trụ 473BM/56/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Vạn Phát Thành. - Mã khách hàng: PB10040056543.	- Tại trụ 473BM/56/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt 03LBFCO Vạn Phát Thành trụ 473BM/56 tuyến 473 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
29		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty Minh Long trụ 471-473BM/11A tuyến 471 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Long. - Mã khách hàng: PB10040059805.	- Tại trụ 471-473BM/11A tuyến 471 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt 03LBFCO trạm Công ty Minh Long tại trụ 471-473BM/11A tuyến 471 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
30		13h30	16h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Sạc Pin xe điện Vinfast-Bình Minh trụ 477-475BM/13A tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN. - Mã khách hàng: PB10040061319.	- Tại trụ 477-475BM/13A tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt 03LBFCO + Gỡ 03 Hotline trạm Sạc Pin xe điện Vinfast-Bình Minh trụ 477-475BM/13A tuyến 477 Bình Minh. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
31		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/231 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

32		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Quản tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 - 474 Vũng Liêm- Tuyến 479 Phước Hòa - Tuyến 478 Vĩnh Long - Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
33		07h30	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây hạ áp + trung áp thuộc tài sản ngành điện quản lý và tài sản khách hàng đã ký hợp đồng thuê quản lý vận hành trong khu vực quản lý được phân công.	- Từ phía sau MC 474 Cổ Chiên đến trụ 474-472CC/57 tuyến 474 Cổ Chiên + Từ phía sau MC 475 Cổ Chiên đến trụ 474-472CC/61 tuyến 475 Cổ Chiên + Từ phía sau MC 476 Cổ Chiên đến trụ 476 CC/138 tuyến 476 Cổ Chiên và tất cả các nhánh rẽ trong khu vực này tuyến 474,475,476 Cổ Chiên + Nhánh rẽ 1 pha Phú Thạnh từ trụ L42/P244/86 đến trụ L42/P244/101 thuộc tuyến 476 Cổ Chiên.	- Xã Nhơn Phú	- Không cắt điện, phải đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế khi phát quang.	- Ngăn ngừa sự cố.
34		08h30	10h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Thay kiểm định, định kỳ LA trạm An Hội 2 trụ 473CC/389 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tại trụ 473CC/389 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Tân Qui xã Tân Long Hội	- Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm An Hội 2 trụ 473CC/389 tuyến 473 Cổ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, đơn vị tự tháo lắp Hotline bằng thủ công).	- Ngăn ngừa sự cố.
35		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.

36		08h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể NM Lúa Gạo Văn Thống trụ 472VLi/P56/T49A/1; vệ sinh công nghiệp trạm NM Lúa Gạo Văn Thống (560kVA) trụ 472VLi/P56/T49A/5 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050048131001). - Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể Thiên Tân VL trụ 472VLi/P56/T49A/1; vệ sinh công nghiệp trạm Thiên Tân VL (560kVA) trụ 472VLi/P56/T49B/4 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050065656001).	- Tại hệ thống đo đếm trung thể NM Lúa Gạo Văn Thống trụ 472VLi/P56/T49A/1 và trạm NM Lúa Gạo Văn Thống (560kVA - máy 1) trụ 472VLi/P56/T49A/5 tuyến 474 Vũng Liêm - Tại hệ thống đo đếm trung thể Thiên Tân VL trụ 472VLi/P56/T49A/1 và trạm Cty TNHH CBLT Thiên Tân VL (560kVA - máy 1) trụ 472VLi/P56/T49B/4 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp	- Cắt 03LBFCO NM Lúa Gạo Văn Thống trụ 472VLi/P56/49A tuyến 474 Vũng Liêm. - Cắt Rec Thiên Tân VL trụ 472VLi/P56/T49A/1 tuyến 474 Vũng Liêm + cắt DS Thiên Tân VL-1 trụ 472VLi/P56/49B tuyến 474 Vũng Liêm.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
37		13h00	15h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể NM Quốc Thịnh trụ 472VLi/P56/T81A/1; vệ sinh công nghiệp trạm NM Quốc Thịnh trụ 472VLi/P56/T81A/3 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050038846001).	- Tại hệ thống đo đếm NM Quốc Thịnh trụ 472VLi/P56/T81A/1 và trạm NM Quốc Thịnh (320kVA- máy 1) trụ 472VLi/P56/T81A/3 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Tân An Luông, xã Trung Hiệp	- Cắt 3LBFCO NM Quốc Thịnh trụ 472VLi/P56/81A tuyến 474 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
38		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể NMXX Văn Hải trụ 472VLi/P56/T114/1; vệ sinh công nghiệp trạm NMXX Văn Hải (250kVA) trụ 472VLi/P56/T114/2 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050041976001).	- Tại trạm hệ thống đo đếm trung thể NMXX Văn Hải trụ 472VLi/P56/T114/1 và trạm NMXX Văn Hải trụ 472VLi/P56/T114/2 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Tân Quới, xã Quới An	- Cắt 3LBFCO NMXX Văn Hải trụ 472VLi/P56/114 tuyến 474 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.

39		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Trung Hiệp 3A (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/32A tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Trung Hiệp 3A (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/32A tuyến 471 Vũng Liêm. .	- Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Trung Hiệp 3A (37,5kVA) trụ 471VLi/T52/32A tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Ngay 3 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T60/5 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Rạch Ngay 3 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T60/5 tuyến 471 Vũng Liêm. .	- Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Ngay 3 (25kVA) trụ 471VLi/T52/T60/5 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Chợ Mới 1A (50kVA) trụ 471VLi/T52/T71/16 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Chợ Mới 1A (50kVA) trụ 471VLi/T52/T71/16 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Trung Chánh, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Chợ Mới 1A (50kVA) trụ 471VLi/T52/T71/16 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Bà Phận (50kVA) trụ 471VLi/T52/P90/21 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Tại trạm Bà Phận (50kVA) trụ 471VLi/T52/P90/21 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Quang Phong, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Bà Phận (50kVA) trụ 471VLi/T52/P90/21 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

43		08h00	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (6CN)	- Nâng công suất MBA từ 1x50kVA thành 2x50kVA và di dời về trung tâm phụ tải	- Tại trạm 3B áp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T32/13 và tại trụ 477TB/T103/T32/15 tuyến 477 Tam Bình	- Áp Mỹ Tân, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO+gỡ hotline trạm 3B áp 9 Mỹ Lộc trụ 477TB/T103/T32/13 tuyến 477 Tam Bình (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Xử lý quá tải MBA
44		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Phát quang, căng dây, tháp sắt, sửa trụ hạ áp nghiêng và ép lều hạ thế trạm Phú Hữu Yên 4 tuyến 475 Tam Bình	- Tại trụ hạ áp trạm Phú Hữu Yên 4 trụ 477BM/P258/P13/19 tuyến 475 Tam Bình	- Áp Phú Trường Yên, xã Song Phú	- Cắt CB+FCO trạm Phú Hữu Yên 4 trụ 477BM/P258/P13/19 tuyến 475 Tam Bình	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
45		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Sóc Ruộng 2 trụ 471TO/23/2/4 tuyến 473 Trà Ôn.	- Tại trạm Sóc Ruộng 2 trụ 471TO/23/2/4 tuyến 473 Trà Ôn.	- Áp Sóc Ruộng, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 2 trụ 471TO/23/2/4 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
46		10h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Sóc Ruộng 4 trụ 471TO/54/8/28 tuyến 473 Trà Ôn.	- Tại trạm Sóc Ruộng 4 trụ 471TO/54/8/28 tuyến 473 Trà Ôn.	- Áp Sóc Ruộng, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Sóc Ruộng 4 trụ 471TO/54/8/28 tuyến 473 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
47		13h00	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Kênh 3 trụ L45/240 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Kênh 3 trụ L45/240 tuyến 475 Trà Ôn.	- Áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+FCO trạm Kênh 3 trụ L45/240 tuyến 475 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
48		14h30	15h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Vĩnh Thành 1A trụ L45/T219A/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trạm Vĩnh Thành 1A trụ L45/T219A/3 tuyến 475 Trà Ôn.	- Áp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+3FCO trạm Vĩnh Thành 1A trụ L45/T219A/3 tuyến 475 Trà Ôn.	-Thay HTĐĐ
49		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

50		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Thành Hưng 1 trụ 479TQ/91 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Thành Hưng 1 479TQ/91 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
51		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
52		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH MTV SX-TM Hưng Mỹ (10CN)	-Di dời lưới điện theo đề nghị của khách hàng Phạm Quốc Cường.	-Tại trụ bP6/18, bP6/P18/01, F1 thuộc lưới hạ thế trạm Nguyễn Thiện Thành 1 trụ 473TV/P84/T12/07 tuyến 473TV, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Hòa Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Nguyễn Thiện Thành 1 trụ 473TV/P84/T12/07	-Theo yêu cầu khách hàng
53		07h30	09h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 7 phường 7-2 trụ 479-478TV/T135/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 7 phường 7-2 trụ 479-478TV/T135/01, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 7 phường 7-2 trụ 479-478TV/T135/01	-Thí nghiệm định kỳ
54		09h00	10h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 7 phường 7 trụ 479-478TV/T149/01	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 7 phường 7 trụ 479-478TV/T149/01, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 7 phường 7 trụ 479-478TV/T149/01	-Thí nghiệm định kỳ
55		10h30	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 8 Phường 7-4 trụ 479-478TV/P163/06	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 8 Phường 7-4 trụ 479-478TV/P163/06, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 8 Phường 7-4 trụ 479-478TV/P163/06	-Thí nghiệm định kỳ

56		13h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Áp 15 Khóm 7 Phường 7-1 trụ 479-478TV/P147/12	-Tủ đầu sứ cao MBA trạm Áp 15 Khóm 7 Phường 7-1 trụ 479-478TV/P147/12, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt CB+03 FCO trạm Áp 15 Khóm 7 Phường 7-1 trụ 479-478TV/P147/12	-Thí nghiệm định kỳ
57		15h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Lễ Hội Ok-Om-Bok trụ 478TV/T99/16	-Tủ đầu sứ cao MBA trạm Lễ Hội Ok-Om-Bok trụ 478TV/T99/16, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	-Cắt CB+03 FCO trạm Lễ Hội Ok-Om-Bok trụ 478TV/T99/16	-Thí nghiệm định kỳ
58		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Ô Tre từ trụ 476TV/76 đến trụ 476TV/P76/50	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/115 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/250, trục chính tuyến 472, 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	- Công ty TNHH Hải Thịnh (03 CN)	-Thay MBA trạm Ba Động 1 (theo VB 2649/KT ngày 09/9/2026 của phòng kỹ thuật - PCVL, theo biên bản của XNDV PCVL ngày 16/9/2026)	-Tủ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm Ba Động 1 trụ 473DT/T153/P61/26, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	-Cắt CB + 3FCO trạm Ba Động 1 trụ 473DT/T153/P61/26	-Theo yêu cầu khách hàng
61		08h00	09h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 03CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Bơm Sóc Chùa trụ 476-475CN-6/T84/54 tuyến 476CN	-Ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang	-Cắt 02CB (01 CB bán điện khách hàng chuyên dùng, 01 CB bán khách hàng sau trạm công cộng) -Cắt 03FCO trạm Bơm Sóc Chùa trụ 476-475CN-6/T84/54	-Thay định kỳ

62		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm La Bang trụ 479-476-475CN-9/T25/01 tuyến 479CN	-Áp Rạch xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm La Bang trụ 479-476-475CN-9/T25/01	-Thay định kỳ
63		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Trại Bò Sai Ga trụ 473-471CN-3/T19/11 tuyến 473CN	-Áp Bảo Mốt xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Trại Bò Sai Ga trụ 473-471CN-3/T19/11	-Thay định kỳ
64		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Chông Giăng 1 trụ 473CN/255 tuyến 473CN	-Áp Chông Giăng xã Nhị Trường	-Cắt CB+ 3FCO trạm Chông Giăng 1 trụ 473CN/255	-Thay định kỳ
65		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 473CN/P183/40 đến trụ 473CN/P183/P40/74 tuyến 473CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường, xã Cầu Ngang	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
66		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐỊNH CẦU NGANG (PB16020035428); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm Tol Đức Định Cầu Ngang trụ 475CN/T193A/01	-Áp Mai Hương xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm Tol Đức Định Cầu Ngang trụ 475CN/T193A/01 -Cắt 3LBFCO trạm Tol Đức Định Cầu Ngang trụ 475CN/193A	-Kiểm tra, bảo trì
67		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Khang (PB16020035270); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm NMNĐ Hoàng Khang trụ 475CN/T181A/01	Áp Mai Hương, xã Vinh Kim	-Cắt CB trạm NMNĐ Hoàng Khang trụ 475CN/T181A/01 -Cắt 3LBFCO NMNĐ Hoàng Khang trụ 475CN/181A	-Kiểm tra, bảo trì

68		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Nô Rê-Giồng Chanh khoảng trụ 471CN/208/T83/(01-79).	-Xã Long Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
69		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029. Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Ba Tục 2 trụ 475TR/T83/70.	-Xã Trà Cú	-Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 2 trụ 475TR/T83/70.	-Thay định kỳ
70		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029. Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Bến Trĩ trụ 473TR/P75/07.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Bến Trĩ trụ 473TR/P75/07.	-Thay định kỳ
71		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cây Đa Tập Sơn trụ 473TR/81.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Cây Đa Tập Sơn trụ 473TR/81.	-Thay định kỳ
72		13h00	13h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029. Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Ô Rung 1 trụ 471TR/T147/16/T22/07.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Ô Rung 1 trụ 471TR/T147/16/T22/07.	-Thay định kỳ
73		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029. Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Xóm Đồng 1 trụ 474TV/P200/42.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Đồng 1 trụ 474TV/P200/42.	-Thay định kỳ
74		15h00	15h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 06/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Đầu Giồng 4 trụ 474TV/186.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng 4 trụ 474TV/186.	-Thay định kỳ
75		16h00	16h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029. Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Đầu Giồng 3 trụ 474TV/180.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm Đầu Giồng 3 trụ 474TV/180.	-Thay định kỳ

76		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh; Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa, Tiêu Cẩn	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
77		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
78		07h00	15h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Công Ty TNHH MTV Thủy Phương (15CN)	-Xử lý tồn tại thay dây chằng trung thế, thay bu lông bắt cổ dẻ ghép trụ và tháp sắt đầu trụ trung thế	-Tại các vị trí trụ 471CK/P335/(06,10) nhánh trung thế 22kV Long Thới 2, trụ 471CK/P335/P10/8, trụ 471CK/P335/P10/P8/06, trụ 471CK/P335/P10/T2/03, trụ 471CK/P335/P10/P8/T10/04 nhánh 22kV Định Thuận thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Cắt 3LBFCO Cầu Quan 2 trụ 471CK/P335/02 nhánh 22kV Long Thới 2 thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Theo đề nghị Công Ty TNHH MTV Thủy Phương khắc phục tồn tại công trình SCL
79		08h00	12h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Thay điện kế, TU, TI trạm NMXX Nguyễn Văn Tùng	-Tại trụ 478TV/T316/P09/T101/P02/03	-Xã Hiếu Thành	-Cắt 3LBFCO NMXX Nguyễn Văn Tùng tại trụ 478TV/T316/P9/T101/02	-Thay định kỳ
80		14h00	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm BĐ An Trường A	-Tại thùng CD +ĐK trạm BĐ An Trường A tại trụ 478TV/T316/P15/P103/01	-Xã An Trường	-Cắt CB+FCO trạm BĐ An Trường A tại trụ 478TV/T316/P15/P103/01	-Thay định kỳ

81		15h30	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm UBND An Trường A	-Tại thùng CD +ĐK trạm UBND An Trường A tại trụ 478TV/T316/P15/P93/01	-Xã An Trường	-Cắt 3LBFCO UBND An Trường A tại trụ 478TV/T316/P15/93	-Thay định kỳ
82		14h00	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Áp 5.4 Mỹ Trường	-Tại thùng CD +ĐK trạm Áp 5.4 Mỹ Trường trụ số 478TV/T316/P09/111A.	-Xã Càng Long	-Cắt CB+FCO trạm trạm Áp 5.4 Mỹ Trường trụ số 478TV/T316/P09/111A.	-Thay định kỳ
83		15h30	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế trạm Áp 5.3 Mỹ Trường	-Tại thùng CD +ĐK trạm Áp 5.3 Mỹ Trường trụ số 478TV/T316/P09/P99/01.	-Xã Càng Long	-Cắt CB trạm Áp 5.3 Mỹ Trường trụ số 478TV/T316/P09/P99/01. - Cắt LBFCO Áp 5.3 Mỹ Trường trụ số 478TV/T316/P09/99	-Thay định kỳ
84		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
85		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 08/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/15 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/15 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (06CN)	-Di dời trụ trung thế từ trụ 475BTre/207/01 đến trụ 475BTre/207/02 tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Trụ 475BTre/207/01 đến trụ 475BTre/207/02 tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ 475BTre/207 tuyến 475 Bến Tre (nhận điện tuyến 478 Giao Long)	-Theo yêu cầu khách hàng

3		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay cáp suất hạ thế, luồn ống nhựa, hạ thấp thùng điện kế trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/103A/55 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Trụ 475AH/97/103A/55 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Áp Phú Luông xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/103A/55 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Xử lý mất an toàn
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tháp đà U, lắp đà lệch, nối dây hạ thế, bổ sung dây chằng trụ HT1k thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Trụ HT1k thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Áp Mỹ Phú xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/103A/24 NR Mỹ Phú - Phú Luông	-Xử lý mất an toàn
5		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay thùng điện kế mục trạm 3x15kVA trụ 472BTre/107/73/24/01 NR Chợ Lộc Sơn (Cao Hoàng Phúc; PB09060157367)	-Trụ 472BTre/107/73/24/01 NR Chợ Lộc Sơn	-Áp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt CB+FCO trạm 3x15kVA trụ 472BTre/107/73/24/01 NR Chợ Lộc Sơn	-Thay thùng điện kế mục, vật tư KH nhượng của Điện lực
6		07h45	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Sơn Hòa	-Tủ trụ 478BTre/80/01-478BTre/80/25 NR Sơn Hòa	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		09h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Hòa Trung	-Tủ trụ 477AH/85/01-477AH/85/34 NR Hòa Trung	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chợ Thanh Hưng và các NR đầu vào	-Tủ trụ 477AH/66/01-477AH/66/33 NR Chợ Thanh Hưng và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

9		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Chợ Lách - Mô Cày từ trụ 475-476CL/358 đến trụ 475-476CL/419 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	Ngăn ngừa sự cố
10		08h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì thiết bị, mối nối, trạm biến áp tài sản ngành điện và tài sản khách hàng thuê QLVH từ trụ 475BTri/83/23/05 đến trụ 475BTri/83/27; Phát quang trung thế từ trụ 475BTri/83/23/02 đến trụ 475BTri/83/23/27 NR ấp An Bình.	-Tủ trụ 475BTri/83/23/02 đến trụ 475BTri/83/23/27 NR ấp An Bình.	-Xã An Hiệp.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/83/23/01 NR ấp An Bình.	-Ngăn ngừa sự cố.
11		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 2MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/63 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/63 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 478BTri/28/107/63 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Tháo kẹp hotline trụ 478BTri/28/107/63 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ
12		09h00	10h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/76 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/76 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/76 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ

13		10h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/78/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/78/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/78/01 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/78 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ
14		11h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 3MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/95A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/95A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/95A NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ
15		13h30	14h45	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 25kVA trụ 478BTri/28/107/95/12 NR Giồng Nần.	-Trụ 478BTri/28/107/95/12 NR Giồng Nần.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 478BTri/28/107/95/12 NR Giồng Nần. -Tháo kẹp hotline trụ 478BTri/28/107/95/12 NR Giồng Nần.	-Thí nghiệm định kỳ
16		15h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/120 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Trụ 478BTri/28/107/120 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Bảo Thạnh.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/120 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Thí nghiệm định kỳ

17		08h00	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (02CN)	-Thay điện kế định kỳ khách hàng Xay Xát Nguyễn Văn Hùng trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/37/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (PB09020000048)	-Trụ 473BTri/37/1 tuyến 473	-Xã Ba Tri	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473BTri/37/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/37 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Thay ĐK định kỳ
18		09h15	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trụ HTĐĐ trung thế khách hàng Hộ kinh doanh nước đá viên Ba Tri trạm 250kVA trụ 478BTri/21A/3/1 NR Đường 19/5 (PB09020054262)	-Trụ 478BTri/21A/3/1 NR Đường 19/5	-Xã Ba Tri	-Cắt CB +3FCO trạm 250kVA trụ 478BTri/21A/3/1 NR Đường 19/5 -Tháo 3 hotline trụ 478BTri/21A/3 NR Đường 19/5	-Bảo trì HTĐĐ
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Sân banh Long Hòa; NR 1P Cồn Cò; NR 1P Long Hòa	-Từ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân banh Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/25/08/01 đến trụ 473BĐ/392/25/08/10 NR 1P Cồn Cò; từ trụ 473BĐ/407/01 đến trụ 473BĐ/407/14 NR 1P Long Hòa	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
20		07h30	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quảng Nam (10CN)	-Sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/47/246 đến trụ 477BĐ/47/247A thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/247 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Từ trụ 477BĐ/47/246 đến trụ 477BĐ/47/247A thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/247 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ấp Thới Lợi 2 xã Thới Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477BĐ/47/247 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD
21		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Công ty CP XLĐ Quảng Nam (10CN)	-Sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 477BĐ/47/264 đến trụ 477BĐ/47/266 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Từ trụ 477BĐ/47/264 đến trụ 477BĐ/47/266 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/266/04 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD
22		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/26/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/26/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/26/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ

23		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/45/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/45/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 2x15kVA trụ 472MC/15/20/45/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
24		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/54/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/54/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/54/01 và FCO tại trụ 472MC/15/20/54 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
25		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/56/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/56/01 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Mô Cày	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/56/01 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/56 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
26		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/86 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/86 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/86 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Thay điện kế định kỳ
27		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/113/28/06 NR An Lợi	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/113/28/06 NR An Lợi	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/113/28/06 NR An Lợi	-Thay điện kế định kỳ

28		08h00	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 630kVA CSNT Lê Văn Sấm trụ 475BTh/288/61/64BP/04 NRNT Lê Văn Sấm 1 (CSNT Lê Văn Sấm; PB09050084213) -Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 320kVA CSNT Lê Văn Sấm trụ 475BTh/288/61/64BP/03/14 NRNT Lê Văn Sấm 2 (CSNT Lê Văn Sấm; PB09050084671) -Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 750kVA CSNT Võ Thị Thu trụ 475BTh/288/61/64BP/03/13A/01 NRNT Võ Thị Thu (CSNT Võ Thị Thu; PB09050087305)	-Tại trụ 475BTh/288/61/64BP/04 NRNT Lê Văn Sấm, trụ 475BTh/288/61/64BP/03/14 NRNT Lê Văn Sấm 2, trụ 475BTh/288/61/64BP/03/13A/01 NRNT Võ Thị Thu	-Xã Thanh Hải	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/64BP NR Thanh Thới phải	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
29		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 474CL/30B/01 đến trụ 474CL/30B/135 nhánh rẽ Bình An - Hòa Nghĩa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
30		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc trạm 50kVA Long Thanh 2 tại trụ 479VLg/127/3 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Làm việc trên đường dây nguội từ trụ 479VLg/127/1 đến trụ 479VLg/127/3 thuộc trạm 50kVA Long Thanh 2 tại trụ 479VLg/127/3 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Ấp Thanh Hưng, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Long Thanh 2 tại trụ 479VLg/127/3 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện
31		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)	-Xử lý tồn tại đưa 2 dây nguội lên cùng 1 Rack đỡ sứ và ép lại thuộc trạm 320kVA Tổ Hợp P5 tại trụ 474CC/159A tuyến 475 Cỏ Chiên.	-Làm việc trên đường dây nguội từ trụ 472-474CC/164/8A đến trụ 472-474CC/164/10 thuộc trạm 320kVA Tổ Hợp P5 tại trụ 474CC/159A tuyến 475 Cỏ Chiên.	-Đường 14 tháng 9, phường Thanh Đức.	-Cắt CB + 03FCO trạm 320kVA Tổ Hợp P5 tại trụ 474CC/159A tuyến 475 Cỏ Chiên	-Xử lý khiếm khuyết lưới điện

32		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh C2 trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh C2 trụ 477BM/146/2/4 tuyến 477 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
33		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Thạnh C3 trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Thạnh C3 trụ 477BM/146/2/28 tuyến 477 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
34		13h00	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 63A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Bình B2 trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Bình B2 trụ 477BM/100/14 tuyến 477 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
35		15h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 63A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đông Bình B3 trụ 477BM/100/22 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 477BM/100/22 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đông Bình B3 trụ 477BM/100/22 tuyến 477 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị

36		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (08 CN)	- Di dời, thay dựng lại 01 trụ trung thế BTLT 10,5m tại trụ 480VLi/T71/15 thuộc nhánh rẽ Đập Sậy, tuyến 480 Vũng Liêm. (do trụ gần mé kênh đê bao ảnh hưởng sạt lở, mất an toàn có khả năng ngã đổ). - Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 480VLi/T71/4 đến 480VLi/T71/27 thuộc nhánh rẽ Đập Sậy, tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trụ 480VLi/T71/15 thuộc nhánh rẽ Đập Sậy, tuyến 480 Vũng Liêm. - Từ trụ 480VLi/T71/4 đến 480VLi/T71/27 thuộc nhánh rẽ Đập Sậy, tuyến 480 Vũng Liêm	- Ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp	- Cắt LBFCO Đập Sậy trụ 480VLi/T71/3 tuyến 480 Vũng Liêm	- Ngăn ngừa sự cố
37		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Phòng Kinh tế xã Tam Bình (4CN)	- Phát quang cây xanh các tuyến đường giao thông theo yêu cầu của Địa phương theo CV số: 129/KT ngày 22/9/2026 của Phòng Kinh tế xã Tam Bình.	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Tường Lộc, xã Tam Bình	- Cắt LBF Tường Nhon tại trụ 471TB/T98/36 tuyến 471 Tam Bình	Cắt điện theo yêu cầu địa phương
38		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Tư Phương	- Tại trạm trạm Tư Phương trụ 471TB/T98/T36/8 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Lộc, xã Tam Bình	- Cắt LBF Tường Nhon tại trụ 471TB/T98/36 tuyến 471 Tam Bình	- Kiểm định định kỳ thiết bị
39		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Ông Á 1	- Tại trạm trạm Ông Á 1 trụ 471TB/T98/T36/27 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Lộc, xã Tam Bình	- Cắt LBF Tường Nhon tại trụ 471TB/T98/36 tuyến 471 Tam Bình	- Kiểm định định kỳ thiết bị

40		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Ông A 1A	- Tại trạm trạm Ông Á 1A trụ 471TB/T98/T36/34 tuyến 471 Tam Bình	- Áp Tường Lặc, xã Tam Bình	- Cắt LBF Tường Nhơn tại trụ 471TB/T98/36 tuyến 471 Tam Bình	- Kiểm định định kỳ thiết bị
41		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Tường Lễ 4A	- Tại trạm trạm Tường Lễ 4A trụ 471TB/T98/T10/19 tuyến 471 Tam Bình	- Áp Tường Lễ, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Tường Lễ 4A trụ 471TB/T98/T10/19 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Tường Lễ 4A trụ 471TB/T98/T10/19 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
42		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Tường Lễ 1.3A	- Tại trạm trạm Tường Lễ 1.3A trụ 471TB/T98/T10/27 tuyến 471 Tam Bình	- Áp Tường Lễ, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Tường Lễ 1.3A trụ 471TB/T98/T10/27 tuyến 471 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Tường Lễ 1.3A trụ 471TB/T98/T10/27 tuyến 471 Tam Bình (Vị trí không thực hiện bằng phương pháp hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

43		08h30	14h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (6CN)	- Cắt dừng tạo khoảng không điện từ trụ 471-473TO/33 đến trụ 471-473TO/34 trạm Mỹ Trung 2 trụ 471-473TO/32 tuyến 473 Trà Ôn, để chuyển lưới qua trạm Thiện Mỹ 1 trụ 471-473TO/36 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt dừng tạo khoảng không điện từ trụ 471-473TO/38 đến trụ 471-473TO/39 trạm Mỹ Trung trụ 471-473TO/40 tuyến 473 Trà Ôn, để chuyển lưới qua trạm Thiện Mỹ 1 trụ 471-473TO/36 tuyến 473 Trà Ôn.	- Tại trụ 471-473TO/33 và trụ 471-473TO/34 trạm Mỹ Trung 2 trụ 471-473TO/32 tuyến 473 Trà Ôn. - Tại trụ 471-473TO/38 và trụ 471-473TO/39 trạm Mỹ Trung trụ 471-473TO/40 tuyến 473 Trà Ôn. - Tại trạm Thiện Mỹ 1 trụ 471-473TO/36 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Trung 2 trụ 471-473TO/32 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt CB+FCO trạm Mỹ Trung trụ 471-473TO/40 tuyến 473 Trà Ôn. - Cắt CB+FCO trạm Thiện Mỹ 1 trụ 471-473TO/36 tuyến 473 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
44		14h30	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Thay thùng công tơ tổng trạm bị bể thuộc trạm Thiện Mỹ 2B trụ 471-473TO/11 tuyến 473 Trà Ôn.	- Tại trạm Thiện Mỹ 2B trụ 471-473TO/11 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Mỹ 2B trụ 471-473TO/11 tuyến 473 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
45		09h00	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Căng dây hạ áp, ép lều hạ áp tại trụ M42/P67/85 thuộc trạm Tân Thạnh 2 trụ M42/P67/84 tuyến 472 Bình Minh.	- Tại trụ M42/P67/85 thuộc trạm Tân Thạnh 2 trụ M42/P67/84 tuyến 472 Bình Minh.	- Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	- Cắt CB+FCO trạm Tân Thạnh 2 trụ M42/P67/84 tuyến 472 Bình Minh.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
46		13h00	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Phát quang hạ áp + Ép lều hạ áp + Cột lại dây tia hạ áp + Thay Rack mục từ trụ hạ áp số 1 đến hạ áp số 17 và từ trụ hạ áp 1.2 đến 1.5 và trụ 1.5.2 và đến trụ 1.5.4 và từ 1.9 đến 1.9.3 thuộc trạm Cái Bần trụ M42/P67/P79/7 tuyến 472 Bình Minh.	- Từ trụ hạ áp số 1 đến hạ áp số 17 và từ trụ hạ áp 1.2 đến 1.5 và trụ 1.5.2 và đến trụ 1.5.4 và từ 1.9 đến 1.9.3 thuộc trạm Cái Bần trụ M42/P67/P79/7 tuyến 472 Bình Minh.	- Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	- Cắt CB+FCO trạm Cái Bần trụ M42/P67/P79/7 tuyến 472 Bình Minh.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện

47		09h00	10h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Hồi Thành 1A trụ L40/184 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hồi Thành 1A trụ L40/184 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Thành, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Hồi Thành 1A trụ L40/184 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
48		10h30	13h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thể định kỳ trạm Cty Thiện Ngọc trụ L40/P93/7 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng PB10020041503).	- Tại trạm Cty Thiện Ngọc trụ L40/P93/7 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Cty Thiện Ngọc trụ L40/P93/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Bảo trì HTĐĐ
49		14h30	15h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Thay công tơ trạm công cộng bị lỗi trạm Hồi Tường 4B trụ L40/T123/26 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hồi Tường 4B trụ L40/T123/26 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Tường, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Hồi Tường 4B trụ L40/T123/26 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
50		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
51		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Mỹ Thuận 2 trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thuận 2 trụ 479TQ/252 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
52		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Khóm 1 TT Châu Thành (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/P33A/5	-Xã Châu Thành	-Cắt LBFCO Khóm 1 TT Châu Thành tại trụ 472TV/P33A/01	-Ngăn ngừa sự cố

54		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Khóm 4-1 Châu Thành (CBM) định kỳ	-Tại trụ 477-479TV/21	-Xã Châu Thành	-Cắt CB+ FCO trạm Khóm 4-1 Châu Thành tại trụ 477-479TV/21	-Ngăn ngừa sự cố
55		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Qui Nông B (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/42	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Qui Nông B tại trụ 472TV/T97/42	-Ngăn ngừa sự cố
56		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Đa Hòa (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/03	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Đa Hòa tại trụ 472TV/T97/03	-Ngăn ngừa sự cố
57		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Đa Hòa 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/11	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Đa Hòa 1 tại trụ 472TV/T97/11	-Ngăn ngừa sự cố
58		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Hòa Hảo (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/149	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Hòa Hảo tại trụ 472TV/149	-Ngăn ngừa sự cố

59		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Đầu Giồng 3 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 476TV/128	-Xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO Đầu Giồng 3 tại trụ 476TV/128	-Ngăn ngừa sự cố
60		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Giồng Trôm 3 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/P155/41	-Xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Giồng Trôm 3 tại trụ 474TV/P155/41	-Ngăn ngừa sự cố
61		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Giồng Trôm 4 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/T47/09	-Xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Giồng Trôm 4 tại trụ 472TV/T97/T47/09	-Ngăn ngừa sự cố
62		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ô Tre A (CBM) định kỳ	-Tại trụ 476TV/P76/11	-Xã Châu Thành	-Cắt CB +FCO trạm Ô Tre A tại trụ 476TV/P76/11	-Ngăn ngừa sự cố
63		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Tầm Phương 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480-478TV/T30/1	-Xã Châu Thành	-Cắt CB+ FCO trạm Tầm Phương 2 tại trụ 480-478TV/T30/1	-Ngăn ngừa sự cố

64		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Tầm Phương 3 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480-478TV/T30/16	-Xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Tầm Phương 3 tại trụ 480-478TV/T30/16	-Ngăn ngừa sự cố
65		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kênh Nhà Thờ 1 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/07 tuyến 474TV	-ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Kênh Nhà Thờ 1 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/07. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
66		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kênh Nhà Thờ 2 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/P13/04 tuyến 474TV	-ấp Hương Phụ B, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Kênh Nhà Thờ 2 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/P13/04. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
67		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kinh Xáng 4 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/20 tuyến 474TV	-ấp Hương Phụ B, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 4 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/20. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng

68		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Hương Phụ C1 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/P29/14 tuyến 474TV	-ấp Hương Phụ C, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Hương Phụ C1 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/P29/14. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
69		14h30	15h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Kinh Xáng 3 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/51 tuyến 474TV	-ấp Hương Phụ C, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Kinh Xáng 3 tại trụ 474TV/T51/T9/P4/P22/51. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
70		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Đo điện trở tiếp đất lập lại đường dây trung áp	-Tủ trụ 478-475DT/70 đến trụ 478-475DT-8/P109/49A, tuyến 478, 475 Duyên Trà	-Xã Đôn Châu	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
71		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Dùng đoạn ngon trụ BTLT 2x12m-2D - MG-2x12-KH, căng dây, đấu nối đường dây 22kV XDM vào vận hành, nâng cấp trạm Phước Thiện 5 từ 1x25kVA thành 3P-160kVA và di dời tủ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 sang trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10 (đường dây XDM), cải tạo ĐDHA trạm Phước Thiện 5 từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), dài 1.075,5 mét từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5, tuyến 472 Dân Thành	-Tủ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/T19/10, từ trụ 477DT/T213/P91/P1/19 đến trụ a27 thuộc lưới hạ áp trạm Phước Thiện 5, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Ấp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Phước Thiện trụ 472-474DT-2/P128A/T19/T250/01 (472DT)	-Công trình ĐTXD

72		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Căng dây đấu nối đường dây 22kV XDM và TBA 3P-250kVA Phước Thiện 14 vào vận hành, xây dựng mới ĐDHA 3 pha (LV-ABC 4x95mm ²) từ trụ b12 đến trụ b16, từ trụ b8 đến trụ bP8/18, dài 676 mét, cắt dừng hạ áp trụ b3, b4 trạm Phước Thiện 11 (thu hồi dây) để chuyển một phần lưới hạ áp trạm Phước Thiện 11 sang trạm Phước Thiện 14 lắp mới	-Tủ trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/23 đến trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/27, trụ b3, b4, từ trụ từ trụ b12 đến trụ b16, từ trụ b8 đến trụ bP8/18 hạ áp trạm Phước Thiện 11, nhánh Phước Thiện 4, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Phước Thiện 4 trụ 477DT/T213/P91/P1/P48/01 (472DT)	-Công trình ĐTXD
73		08h30	09h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA trạm Phước Thiện 1.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/36, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Phước Thiện 1.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/36, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB +3FCO trạm Phước Thiện 1.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/36 (472DTh)	-Khắc phục vận hành
74		09h30	10h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA trạm Phước Thiện 1 trụ 477DT/T213/P91/P1/51, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Phước Thiện 1 trụ 477DT/T213/P91/P1/51, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Phước Thiện - xã Đông Hải	-Cắt CB +3FCO trạm Phước Thiện 1 trụ 477DT/T213/P91/P1/51 (472DTh)	-Khắc phục vận hành
75		10h30	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA trạm Hồ Tàu 2 trụ 477DT/T213/P91/P1/P55/17, nhánh Hồ Tàu 2, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Hồ Tàu 2 trụ 477DT/T213/P91/P1/P55/17, nhánh Hồ Tàu 2, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Hồ Tàu - xã Đông Hải	-Cắt CB +FCO trạm Hồ Tàu 2 trụ 477DT/T213/P91/P1/P55/17 (472DTh)	-Khắc phục vận hành
76		13h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA trạm Hồ Tàu 5 trụ 477DT/T213/P91/P1/56/04/08A, nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Hồ Tàu 5 trụ 477DT/T213/P91/P1/56/04/08A, nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Hồ Tàu - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Tàu 5 trụ 477DT/T213/P91/P1/56/04/08A (472DTh)	-Khắc phục vận hành

77		14h00	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA trạm Hồ Tàu 6.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/56/04/09/28, nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Hồ Tàu 6.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/56/04/09/28, nhánh Hồ Tàu, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Hồ Tàu - xã Đông Hải	-Cắt CB + 3FCO trạm Hồ Tàu 6.1 trụ 477DT/T213/P91/P1/56/04/09/28 (472DTh)	-Khắc phục vận hành
78		15h00	16h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (2CN)	-Kiểm tra điều chỉnh giảm áp MBA trạm Phước Thiện 9 trụ 477DT/T213/P91/P1/04, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Tại trạm Phước Thiện 9 trụ 477DT/T213/P91/P1/04, nhánh Phước Thiện, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Định An - xã Đông Hải	-Cắt CB + FCO trạm Phước Thiện 9 trụ 477DT/T213/P91/P1/04 (472DTh)	-Khắc phục vận hành
79		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (15 CN)	-Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tháp ngọn, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ (dựng 4 trụ đơn, tháp 2 ngọn trụ di dời 1 trạm biến áp 3x50kVA, thu hồi 8 trụ, thay 10 bộ đá) Khi kết thúc, đăng ký tái lập điện. Lãnh đạo Điện lực báo cáo xác nhận Ca trực công tác không làm thay đổi thứ tự, đồng vị pha và báo cáo khối lượng công việc thực hiện đảm bảo bao nhiêu % nội dung đăng ký, trường hợp tồn tại báo cáo lý do và dự kiến số lần cắt điện và thời gian đăng ký KH thực hiện để hoàn thành công trình	-Tủ trụ 477DT/(46 -114) trực chính tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Giồng Ôi Phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Giồng Ôi trụ 477DT/40 - Cắt 3 DS1 Giồng Ôi trụ 477DT/38 - Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TXDH, 06h30 cắt Recloser Giồng Ôi, cắt 3DS Giồng Trôm không điện, đóng LBS Khóm 2 TXDH đến 3DS Giồng Trôm	-ĐTXD
80		08h00	08h45	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Thay điện kế mất kết nối đo xa và thay TI định kỳ	-Tại thùng CD + ĐK trạm Giồng Trôm 3 trụ 477DT/T103/03/T04/10, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Giồng Ôi Phường Duyên Hải	- Cắt CB & FCO trạm Giồng Trôm 3 trụ 477DT/T103/03/T04/10	-Thay HTĐ

81		08h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	-Lắp TU cấp nguồn cho LBS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166	-Cách 3 lỗ trụ tính từ lỗ thanh chống lắp xà FCO xuống đất của TU trụ 477DT/166, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Kiểm tra FCO của TU cấp nguồn cho LBS NT 474DT-477DT trụ 477DT/166 ở vị trí mở	-SCTX
82		09h30	11h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (03 CNKD)	-Kiểm tra bảo trì hệ thống đo đếm (mã PB16060029249 tên Công ty TNHH Xây Dựng Hàm Giang)	-Trụ 477DT/T147/T82/T28/02 nhánh Công ty Hàm Giang 11, tuyến 477 Duyên Trà (480 Dân Thành)	-Khóm Mù U phường Duyên Hải	- Cắt Recloser Công ty Hàm Giang 11 trụ 477DT/T147/T82/T28/03 - Cắt 3 DS Công ty Hàm Giang 11 trụ 477DT/T147/T82/T28/01	-Bảo trì HTĐĐ
83		08h00	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thể khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Gia Nghĩa Phát (PB16020031158); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thể trạm Công ty TNHH TMDV XNK Gia Nghĩa Phát trụ 476CN/P166/P48/04	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm Công ty TNHH TMDV XNK Gia Nghĩa Phát trụ 476CN/P166/P48/11 -Cắt 3LBFCO trạm Công ty TNHH TMDV XNK Gia Nghĩa Phát trụ 476CN/P166/P48/01	-Kiểm tra, bảo trì
84		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thể khách hàng Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast (PB16020033785)	-Tại hệ thống đo đếm trung thể trạm Sạc điện Vinfast 72 trụ 476CN/P166/P02A/01	-Áp Mỹ Cẩm B xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm Sạc điện Vinfast 72 trụ 476CN/P166/P02A/02 -Cắt 3LBFCO trạm Sạc điện Vinfast 72 trụ 476CN/P166/02A	-Kiểm tra, bảo trì
85		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479/26 đến trụ 479CN/143 tuyến 479CN, kê cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

86		06h00	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05CN)	-Thay sứ đứng bị bể trụ 479CN/49 sứ đỡ bể tầng dưới. -Thay chằng trung áp mục sét trụ 479CN/(46, 47) -Thay tupin pha giữa vị mục sét trụ 479CN/(39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 71) -Ép tăng cường chống gãy phân đoạn áp Rạch 3, áp Rạch 5	-Tại các vị trí trụ 479CN/(46, 47, 49, 39, 40, 47, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 71), trụ 479CN/T117/02, 479CN/P117/01 tuyến 479 trạm 110/22 kV Cầu Ngang	-Áp La Bang, Hậu Bối xã Hiệp Mỹ	-Cắt Recloser La Bang tại trụ 479CN/26 -Cắt 3DS La Bang tại trụ 479CN/28 -Cắt Recloser Áp Năm trụ 479CN/280 -Cắt 3DS2 Áp Năm trụ 479CN/281 -Cắt 3DS 1 Cái Giã trụ 479CN/T143/01 -Đóng đẳng áp 476DT đến Recloser Áp Năm -Lúc 06h00 cắt Recloser La Bang, cắt LBS Áp Ba, để cắt 3DS 1 Cái Giã, đóng 3DS Áp Ba A không điện, đóng LBS Áp Ba đến 3DS1 Cái Giã. Khi công tác xong, để 3DS1 Cái Giã vận hành mở	-Ngăn ngừa sự cố
87		08h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang+Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Tháo thu hồi LBFCO phân đoạn áp Rạch 3A, cầu liên	-Tại trụ 479CN/T117/09	-Áp La Bang, Hậu Bối xã Hiệp Mỹ	-Cắt LBFCO Áp Rạch 3 trụ 479CN/T117/02	-Ngăn ngừa sự cố
88		09h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Xí nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (04CN)	-Lắp tăng cường đoạn dây đồng chống gãy tại đầu coss	-Tại 3DS1 Cái Giã trụ 479CN/T143/01	-Áp Cái Giã xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện đường dây 22kV thuộc tuyến 479CN (thi công bằng phương pháp hotline). -Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser Long Hữu tại trụ 476DT/116	-Ngăn ngừa sự cố
89		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 12,7kV Con Lốp khoảng trụ 471CN/208/P1-48/T32/(01-43).	-Xã Long Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

90		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2030 Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Sóc Chà 1.2 trụ 475TR/T83/18.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Sóc Chà 1.2 trụ 475TR/T83/18.	-Thay định kỳ
91		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 12/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Tục 1.1 trụ 475TR/T83/59.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Tục 1.1 trụ 475TR/T83/59.	-Thay định kỳ
92		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2029 Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp)	-Tại trạm Ô Rung 1.1 trụ 471TR/T147/16/T22/05.	-Xã Tập Sơn	-Cắt CB+FCO trạm Ô Rung 1.1 trụ 471TR/T147/16/T22/05.	-Thay định kỳ
93		13h00	13h45	-Điện lực Trà Cú+ Cty CPPTĐ Trà Vinh	-Điện lực Trà Cú (03CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 12/2027	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trạch B1.1 trụ 471CN/208/P48/48.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B1.1 trụ 471CN/208/P48/48.	-Thay định kỳ
94		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 07/2028. Điều chỉnh điện áp(cao xuống thấp).	-Tại trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch B trụ 471CN/208/P48/42.	-Thay định kỳ
95		15h00	15h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03 CN)	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 07/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/13.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Ba Trạch A trụ 471CN/208/P48/13.	-Thay định kỳ
96		16h00	16h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03 CN)	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Cống Tân Hiệp 1 trụ 471CN/208/P48/P14/06.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm Cống Tân Hiệp 1 trụ 471CN/208/P48/P14/06.	-Thay định kỳ

97		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
98		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè; Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tân Hòa, Tập Ngãi, Ngãi Hùng	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
99		08h00	09h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	- Thay điện kế trạm Rạch Rô 1A không đọc đo xa	-Tại thùng CD + ĐK trạm Rạch Rô 1A trụ số 478TV/P280/59	-Xã Nhị Long	-CB + FCO trạm Rạch Rô 1A trụ số 478TV/P280/59.	-Xử lý khiếm khuyết
100		10h00	12h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	- Thay sứ và chân sứ đỉnh bị hỏng tại các trụ 13, 19, 24 nhánh Long Hội.	-Tại các trụ 473CK/P168/P09/P52/(13, 19, 24)	-Xã Tân An	-Cắt LBFCO phân đoạn Long Hội tại trụ 473CK/P168/P09/52. -Cắt CB + FCO trạm Long Hội 2 trụ số 473CK/P168/P09/P52/13. -Cắt CB + FCO trạm Long Hội 3 trụ số 473CK/P168/P09/P52/36.	-Xử lý khiếm khuyết
101		14h00	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	- Thay sứ và chân sứ đỉnh bị hỏng tại các trụ 12, 14, 15 nhánh Nhà Thờ 1	-Tại các trụ 473CK/P168/P09/P42/(12, 14, 15)	-Xã Tân An	-Cắt LBFCO phân đoạn Nhà Thờ 1 tại trụ 473CK/P168/P09/42.	-Xử lý khiếm khuyết
102		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố

103		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 09/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 473BTre/49/03 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/03 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Phú Khương	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Sửa trụ nghiêng hạ thế trụ 7d, 9d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phước Thạnh 10 trụ 475BTre/104/27/T8 NR Ấp 1 Phước Thạnh	-Trụ hạ thế 7d, 9d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Phước Thạnh 10 trụ 475BTre/104/27/T8 NR Ấp 1 Phước Thạnh	Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Phước Thạnh 10 trụ 475BTre/104/27/T8 NR Ấp 1 Phước Thạnh	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Nâng thùng điện kế trạm và điện kế khách hàng, ép lều tại trạm 25kVA trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Ấp Phú Hòa xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 479AH/53/83 NR Thành Triệu - Phú Túc	-Xử lý mất an toàn
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tăng điện áp, ép lưới hạ thế tại trụ 479AH/53/52/06/16, trụ HT8, sang khách hàng từ trụ HT1-HT8 thuộc trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/52/06/16 NR ấp Phú Xuân	-Trụ 479AH/53/52/06/16, từ trụ HT1-HT8 thuộc trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/52/06/16 NR ấp Phú Xuân	-Ấp Phú Xuân xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 479AH/53/52/06/16 NR ấp Phú Xuân	-Giảm TTĐN
5		08h00	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Căng lại lưới hạ thế từ trụ HT5-HT6 thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Từ trụ HT5-HT6 thuộc trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Ấp Phú Lễ xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 479AH/53/52/06/11/07 NR Cồn Phú Lễ	-Xử lý mất an toàn
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Từ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

7		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Tân Thành Bình từ trụ 480TT/02/01 đến trụ 480TT/02/37 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		09h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN)	-Đo đồng vị pha tại trụ 478TT/147/02/69 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Tại trụ 478TT/147/02/69 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Áp Gia Khánh - xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện	-Kiểm tra xác định đồng vị
9		09h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CN)	-Đo đồng vị pha tại trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện	-Tại trụ 475CL/315/31 NR Qưới Thiện	-Áp Tân Trung - xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện	-Kiểm tra xác định đồng vị
10		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 474GTROM/255/5 nhánh rẽ áp 2 Tân Hào	-Tại trạm 25kVA trụ 474GTROM/255/5 nhánh rẽ áp 2 Tân Hào	-Xã Tân Hào	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 474GTROM/255/5 nhánh rẽ áp 2 Tân Hào -Cắt FCO trụ 474GTROM/255 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 2 Tân Hào)	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
11		09h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/72/22, trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/72/28 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/72/22, trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/72/28 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/72/16 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/72/22 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ -Cắt CB trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/72/28 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 473GTROM/244/66/72/38 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ -Cắt FCO trụ 473GTROM/244/66/72/15 nhánh rẽ áp 10 Hưng Lễ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

12		13h30	14h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/15 nhánh rẽ áp 12 Hưng Lễ	-Tại trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/15 nhánh rẽ áp 12 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/15 nhánh rẽ áp 12 Hưng Lễ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
13		15h00	16h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 375kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/49 nhánh rẽ áp 12 Hưng Lễ	-Tại trạm 375kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/49 nhánh rẽ áp 12 Hưng Lễ	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 375kVA trụ 473GTROM/244/66/71/23/49 nhánh rẽ áp 12 Hưng Lễ	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
14		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 14m tại trụ 474GTROM/327/62B/43A/02, dựng mới trụ BTLT 14m tại trụ 474GTROM/327/62B/43A/2A nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh	-Tại trụ 474GTROM/327/62B/43A/02, dựng mới trụ BTLT 14m tại trụ 474GTROM/327/62B/43A/2A nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 474GTROM/327/62B/43A/08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh -Cắt FCO trụ 474GTROM/327/62B/43A nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh (đầu nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh)	-Thi công cầu Mỹ Thạnh
15		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 472BTri/148/01 đến trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
16		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay dây hạ thế từ trụ HT22 đến trụ 22/2; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/47 NR Mỹ Thạnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/47 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/148/47 NR Mỹ Thạnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
17		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	- Trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475BTri/161/01/37 NR An Qui.	-Ngăn ngừa sự cố.

18		09h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 50kVA trụ 475BTri/161/01/57 NR An Qui.	- Trụ 475BTri/161/01/57 NR An Qui.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/161/01/57 NR An Qui.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		13h00	14h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR Áp 9-2 An Hiệp.	- Trụ 475BTri/88/05 NR Áp 9-2 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 475BTri/88/05 NR Áp 9-2 An Hiệp.	-Ngăn ngừa sự cố.
20		14h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn Đình Chiểu	- Trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn Đình Chiểu	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37.5kVA trụ 472BTri/22/11 NR Nguyễn Đình Chiểu.	-Ngăn ngừa sự cố.
21		09h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 477BĐ/47/69A tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Tân An xã Thanh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN.
22		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Phát quang, thu hồi dây dẫn, xử lý mối nối và bổ sung tiếp đất lắp lại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/101/13 NR Giồng Võ	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/101/13 NR Giồng Võ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x15kVA trụ 472MC/15/20/101/13 NR Giồng Võ	-SCTX
23		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/113/37/15 NR An Qui	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/15 NR An Qui	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 472MC/15/20/113/37/15 NR An Qui	-Thay điện kế định kỳ
24		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/16 NR An Thới - Thành Thới A	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/37/09/16 NR An Thới - Thành Thới A	-Xã Thành Thới	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/113/37/09/16 NR An Thới - Thành Thới A	-Thay điện kế định kỳ

25		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/113/12 NR An Định	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/12 NR An Định	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/113/12 NR An Định	-Thay điện kế định kỳ
26		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/10 NR Phú Lộc Hạ	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/17A/10 NR Phú Lộc Hạ	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/113/24/17A/10 NR Phú Lộc Hạ	-Thay điện kế định kỳ
27		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/113/24/22A NR An Định - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/113/24/22A NR An Định - Bình Khánh Đông	-Xã An Định	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/113/24/22A NR An Định - Bình Khánh Đông	-Thay điện kế định kỳ
28		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/68/14 NR Tân Lễ 2	-Tại trạm trụ 475MC/257(161)/68/14 NR Tân Lễ 2	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/68/14 NR Tân Lễ 2	-Thay điện kế định kỳ
29		08h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (03 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp; nâng thùng điện kế trạm tại trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/345 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/345 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 471-473BTh/345 tuyến 471 Thạnh Phú - Hương Mỹ	-Xử lý mất an toàn
30		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 475CL/196/01 đến trụ 475CL/196/94 nhánh rẽ Tân Thiềng	-Xã Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

31		08h00	13h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 50kVA Hàn Thê 1, trạm 37,5kVA Hàn Thê 3 tuyến 476 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/77/13, tại trụ 476VLg/77/29 tuyến 476 Vĩnh Long	-Khóm Hàn Thê, phường Tân Hạnh.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Hàn Thê tại trụ 476VLg/77/1 tuyến 476 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
32		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 22/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 3*50kVA Lộc Hòa 2A, trạm 2*50kVA Phước Hiệp 2, trạm 37,5kVA An Hiệp tuyến 476 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 476VLg/88/4, tại trụ 476VLg/88/22, tại trụ 476VLg/88/37 tuyến 476 Vĩnh Long	-Ấp Phước Hiệp, xã Phú Quới.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phước Hiệp tại trụ 476VLg/88/2 tuyến 476 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
33		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Nhựa Vạn Thành trụ 477BM/188/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH Nhựa công nghiệp Vạn Thành Vĩnh Long. - Mã khách hàng: PB10040058190.	- Tại trụ 477BM/188/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt 03LBFCO Nhựa Vạn Thành trụ 477-475BM/188 tuyến 477 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
34		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Cơ khí Việt Nam Broach trụ 477BM/228A/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV TM Cơ khí Việt Nam Broach. - Mã khách hàng: PB10040048522.	- Tại trụ 477BM/228A/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt 03LBFCO Cơ khí Việt Nam Broach trụ 477-475BM/228A tuyến 477 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm

35		13h00	16h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (4CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Nước đá Hoàng Ninh trụ 477BM/262/2 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: DNTN Hoàng Ninh. - Mã khách hàng: PB10040028320.	- Tại trụ 477BM/262/2 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt 03LBFCO Nước đá Hoàng Ninh trụ 477BM/262/1 tuyến 477 Bình Minh	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
36		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này. -Tủ trụ 478VLg/32/7 đến trụ 478VLg/32/54 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
37		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 474 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 474 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.
38		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Murot Sắt (50kVA) trụ 471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng Liêm	- Tại trạm Murot Sắt (50kVA) trụ 471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Murot Sắt (50kVA) trụ 471VLi/T52/14 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

39		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quang Phú 3 (25kVA) trụ 480-478VLi/24 tuyến 478 Vũng Liêm.	- Tại trạm Quang Phú 3 (25kVA) trụ 480-478VLi/24 tuyến 478 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Quang Phú 3 (25kVA) trụ 480-478VLi/24 tuyến 478 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
40		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Quang Phú 3A (37,5kVA) trụ 480-478VLi/29 tuyến 478 Vũng Liêm.	- Tại trạm Quang Phú 3A (37,5kVA) trụ 480-478VLi/29 tuyến 478 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Quang Phú 3A (37,5kVA) trụ 480-478VLi/29 tuyến 478 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Rạch Cóc 3 (50kVA) trụ 472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Tại trạm Rạch Cóc 3 (50kVA) trụ 472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Rạch Cóc 3 (50kVA) trụ 472VLi/P56/T42/8 tuyến 474 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

43		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Phát quang cây xanh, căng dây và ép lều hạ thế trạm 24 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Tại trụ hạ áp trạm 24 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/P12/27 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Cắt CB+FCO trạm trạm 24 Phú Lộc trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/T22/P12/27 tuyến 475 Tam Bình	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
44		09h00	12h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (6CN)	- Căng dây hạ áp, ép lều từ trụ L45/P221/P101/53 đến trụ 54 và tại trụ hạ áp số 5 thuộc trạm Cầu Bò 2 trụ L45/P221/P101/56 tuyến 475 Trà Ôn.	- Từ trụ L45/P221/P101/53 đến trụ 54 và tại trụ hạ áp số 5 thuộc trạm Cầu Bò 2 trụ L45/P221/P101/56 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+3FCO trạm Cầu Bò 2 trụ L45/P221/P101/56 tuyến 475 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
45		13h00	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (6CN)	- Căng dây hạ áp, ép lều, thay rạch mục từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 10 thuộc trạm Xuân Hiệp 2A trụ L40/110 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Từ trụ hạ áp số 1 đến trụ hạ áp số 10 thuộc trạm Xuân Hiệp 2A trụ L40/110 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Xuân Hiệp 2A trụ L40/110 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
46		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
47		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lều và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Nguyễn Văn Thành 3 trụ 479TQ/187 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Nguyễn văn Thành 3 trụ 479TQ/187 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
48		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lều và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thuận 5 trụ 479TQ/244 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026

49		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
50		16h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Đo điện trở tiếp đất lập lại đường dây trung áp	-Từ trụ 472-474DT-2/P128A/T19/01 đến trụ 472-474DT-2/P128A/T19/176, tuyến 472 Dân Thành	-Xã Long Thành, Đông Hải	-Không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
51		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/214 đến trụ 477DT/282, trục chính tuyến 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Từ trụ 476DT/T117/T22/(01-22) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 476 Duyên Trà	-Xã Long Hữu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01CT, 01 công tơ 1pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Lê Thị Thu Hà trụ 473CN/P183/P151A/01 tuyến 473CN	-Áp Trà Cuôn xã Vinh Kim	-Cắt CB trạm NTTS Lê Thị Thu Hà trụ 473CN/P183/P151A/01 -Cắt FCO NTTS Lê Thị Thu Hà trụ 473CN/P183/151A	-Thay định kỳ
54		09h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 03CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NMXX Nguyễn Văn Trên trụ 473CN/P183/123 tuyến 473CN	-Áp Trà Cuôn xã Vinh Kim	-Cắt CB+ 03FCO trạm NMXX Nguyễn Văn Trên trụ 473CN/P183/123	-Thay định kỳ
55		11h30	12h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Mạc Hoàng Lộc trụ 476CN/P166/T45/01	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB+ 03FCO trạm Mạc Hoàng Lộc trụ 476CN/P166/T45/01	-Thay định kỳ

56		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tải thùng CB, công tơ trạm Công ty TNHH Khải Phong trụ 476CN/P166/T72A/01 tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm Công ty TNHH Khải Phong trụ 476CN/P166/T72A/01 -Cắt 3FCO Công ty TNHH phát triển Khải Phong trụ 476CN/P166/72A	-Thay định kỳ
57		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 478CN/154 đến trụ 478CN/240 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 12,7kV Mộc Anh khoảng trụ 477TR/P108/(01-27).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
59		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh; Từ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Tập Ngãi, Tiêu Cẩn, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
60		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè; Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
61		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Long Sơn và các nhánh rẽ đầu nối vào	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

62		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 471CK/229 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 10/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/64/01 đến trụ 474BTre/64/03/13; từ trụ 474BTre/64/03 đến trụ 474BTre/64/21 tuyến 474 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 473BTre/49/03 đến trụ 473BTre/49/106 tuyến 473 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thu hồi lưới hạ thế hiện hữu từ trụ 474BTre/34/23/09 đến trụ 1a và nhỏ thu hồi trụ 2a, di dời điện kế từ trụ 2a đến lắp tại trụ 474BTre/34/23/10. Cắt dùng lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/05 đến trụ 6a, lắp tiếp địa lắp lại lưới hạ thế tại trụ 474BTre/34/23/05 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Bình Phú - 14 trụ 474BTre/34/23 tuyến 474 Bến Tre. Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/09 đến trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 14B trụ 474BTre/34/23/11 tuyến 474 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/09 đến trụ 1a, trụ 474BTre/34/23/10, từ trụ 474BTre/34/23/05 đến trụ 6a thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA Bình Phú - 14 trụ 474BTre/34/23 tuyến 474 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 474BTre/34/23/09 đến trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 14B trụ 474BTre/34/23/11 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Bình Phú - 14 trụ 474BTre/34/23 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Bình Phú 14B trụ 474BTre/34/23/11 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

3		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (06CN)	-Xử lý tồn tại và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 474BTre/85/14/22/1A đến trụ 474BTre/85/14/22/15. Đầu nối lều lưới trung thế tại trụ 474BTre/128/29/13 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ trụ 474BTre/85/14/22/1A đến trụ 474BTre/85/14/22/15, trụ 474BTre/128/29/13 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/128/29/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/85/14/22/01 tuyến 474 Bến Tre	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD
4		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Tăng cường dây các lều lưới hạ thế và ép lại mối nối lều hạ thế thuộc lưới hạ thế trạm 400kVA Chợ Phường 7 trụ 474-479BTre/66 tuyến 474 Bến Tre	-Lưới hạ thế trạm 400kVA Chợ Phường 7 trụ 474-479BTre/66 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA Chợ Phường 7 trụ 474-479BTre/66 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
5		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Tân Thành Bình từ trụ 480TT/02/01 đến trụ 480TT/02/37 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Sang lưới hạ thế từ trụ cũ qua trụ mới tại trụ 15b, 15b/1, 16b, 6e, 7e thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 474GTROM/327/62B/48 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Tại trụ 15b, 15b/1, 16b, 6e, 7e thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 474GTROM/327/62B/48 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 474GTROM/327/62B/48 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Thi công cầu Mỹ Thạnh
7		07h30	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03CN)	-Thay kẹp IPC tại trạm 160kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Tại trạm 160kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471GTROM/50B/39 nhánh rẽ Phong Mỹ	-Khắc phục tồn tại su nghiệm thu công trình ĐTXD 2026

8		10h30	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03CN)	-Căng lại dây trung hòa từ trụ 471GTROM/165/06 đến trụ hạ thế d/11, từ trụ trung thế 471GTROM/165/03 đến trụ hạ thế e/10 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Từ trụ 471GTROM/165/06 đến trụ hạ thế d/11, từ trụ trung thế 471GTROM/165/03 đến trụ hạ thế e/10 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471GTROM/165/06 nhánh rẽ Lộ Trường Gà	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình ĐTXD 2026
9		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (03CN)	-Đầu lại cáp muler tại trụ trung thế 477-474GTROM/69, 477-474GTROM/70, 477-474GTROM/73, 477GTROM/77 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474-477GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại trụ trung thế 477-474GTROM/69, 477-474GTROM/70, 477-474GTROM/73, 477GTROM/77 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 474-477GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 474-477GTROM/73 tuyến 477 trạm 110kV Giồng Trôm	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình ĐTXD 2026
10		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/02 đến trụ 478BTri/28/107/55 Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Từ trụ 478BTri/28/107/02 đến trụ 478BTri/28/107/55 Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Thủy.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 3b giữa trụ trung thế 478BTri/28/107/03 và trụ 478BTri/28/107/04 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	- Trụ hạ thế 3b giữa trụ trung thế 478BTri/28/107/03 và trụ 478BTri/28/107/04 thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/107/03 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Xã Tân Thủy.	- Cắt LBS+3LTD trụ 478BTri/28/107/02 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh. -Cắt LBS+3DS trụ 478BTri/28/107/56 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh; - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ sau trụ 478BTri/28/107/56 nhận điện từ 3LBFCO trụ 478BTri/28/107/132 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương

12		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 33b thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/35/1 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	- Lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/35/1 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 478BTri/28/107/35/1 NR Tân Thủy Bảo Thạnh -Cắt FCO trụ 478BTri/28/107/35 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
13		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 12/15, 12/16, 12/17 thuộc lưới hạ thế trạm 75kVA trụ 478BTri/28/107/36 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	- Lưới hạ thế thuộc trạm 75kVA trụ 478BTri/28/107/36 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB+3FCO trạm 75kVA trụ 478BTri/28/107/36 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
14		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ hạ thế 43b, 44b thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	- Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Xã Tân Thủy.	- Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/107/44 NR Tân Thủy Bảo Thạnh	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương

15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Ép lại đầu cosse Recloser + 3DS trụ 477BĐ/47/20; LBS + 3DS trụ 477BĐ/47/71; Lắp thiết bị chống chim, bọc cách điện lều trụ 477BĐ/47/44B tuyến Bình Đại - Thới Thuận; Ép lại mối nối, bảo trì đầu cosse Recloser + 3DS trụ 477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa Đức	-Trụ 477BĐ/47/20, 477BĐ/47/44B, 477BĐ/47/71 tuyến Bình Đại - Thới Thuận + trụ 477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa Đức	-Xã Bình Đại, Thạnh Phước	-Cắt MC 477 + đưa MC 477 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 477-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 3DS trụ 477BĐ/47/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận -Cắt LBS+3DS trụ 475BĐ/38/18 NR 3P Lộ Bà Nhứt (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472BĐ/03/60B/54 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị -Cắt LBS trụ 477BĐ/47/65B/72B + 3DS trụ 477BĐ/47/65B/73 NR 3P Điện Khí Hóa Thạnh Phước (đang cắt) -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Ngăn ngừa sự cố
16		08h00	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - Thới Thuận; từ trụ 477BĐ/47/76 tuyến Bình Đại - Thới Thuận đến trụ 477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa Đức	-Từ trụ 477BĐ/47/01 đến trụ 477BĐ/47/127 tuyến Bình Đại - Thới Thuận; từ trụ 477BĐ/47/76 tuyến Bình Đại - Thới Thuận đến trụ 477BĐ/47/76/01 NR 3P Thừa Đức	-Xã Bình Đại, Thạnh Phước	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố
17		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Di dời 02 điện kế khách hàng Cty TNHH 1TV dừa Mỹ Thanh và KH Nguyễn Hoàng Hải từ trụ 472MC/15/20/197/3 sang trụ 1a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ -Lắp HTĐĐ và CB tại trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/197/3 và tại trụ 1a lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/197/3 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 472MC/15/20/197/3 và 3FCO tại trụ 472MC/15/20/197 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ	SCTX

18		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/113/24/29/06 NR Phú Đông Thượng 2	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/113/24/29/06 NR Phú Đông Thượng 2	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/113/24/29/06 NR Phú Đông Thượng 2	-Thay điện kế định kỳ
19		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05 NR Phú Đăng	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05 NR Phú Đăng	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/143A(229)/71/05 NR Phú Đăng	-Thay điện kế định kỳ
20		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/13A NR Tân Trung	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/13A NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/257(161)/13A NR Tân Trung	-Thay điện kế định kỳ
21		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/18 NR Tân Trung	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/18 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/18 NR Tân Trung	-Thay điện kế định kỳ
22		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/23 NR Tân Trung	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/23 NR Tân Trung	-Xã An Định	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475MC/257(161)/23 NR Tân Trung	-Thay điện kế định kỳ
23		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/72/15/01 NR Tân Ngãi	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/72/15/01 NR Tân Ngãi	-Xã An Định	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475MC/257(161)/72/15/01 và FCO tại trụ 475MC/257(161)/72/15 NR Tân Ngãi	-Thay điện kế định kỳ
24		07h30	13h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT-XLĐ Khương Ngọc (06 CN)	-Thay trụ BTLT 7,5m. Sang lưới hạ thế, thùng điện kế từ trụ cũ sang trụ mới tại trụ 1f thuộc lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 473BTh/45/10/06P NR Bưư Điện	-Lưới hạ thế tại trụ 1f thuộc lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 473BTh/45/10/06P NR Bưư Điện	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 473BTh/45/10/06P NR Bưư Điện	-Theo yêu cầu UBND xã Thanh Phú

25		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Rạng Đông (07CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ từ trụ 474CL/65/01 đến trụ 474CL/65/10 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Tủ trụ 474CL/65/01 đến trụ 474CL/65/10 nhánh rẽ Lê Văn Nhân	-Xã Phú Phụng	-Cắt 3LBFCO trụ 474CL/65 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (đầu nhánh rẽ Lê Văn Nhân)	-Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện 1 pha thành 3 pha huyện Chợ Lách năm 2026
26		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 21/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 2*37.5kVA Khóm 1-P9A tuyến 477 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477VLg/64/67/2 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ K1P9 tại trụ 477VLg/64/67/1 tuyến 477 Vĩnh Long - CB + 03 FCO trạm 160kVA Quốc Lộ 2 tại trụ 477VLg/64/66 tuyến 477 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
27		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Cty TNHH XLĐ Xuân Phát, (03CN)	-Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 477VLg/64/67/3 đến trụ hạ thế DH/4 trạm 37.5kVA Khóm 1-P9A tại trụ 477VLg/64/67/2 tuyến 477 Vĩnh Long -Ép lèo lưới hạ thế tại trụ 477VLg/64/67/5 đến trụ hạ thế B/1 trạm 75kVA Khóm 1-P9B tại trụ 477VLg/64/67/5 tuyến 477 Vĩnh Long (ĐTXD năm 2026).	-Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 477VLg/64/67/3 đến trụ hạ thế DH/4 trạm 37.5kVA Khóm 1-P9A tại trụ 477VLg/64/67/2 tuyến 477 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 477VLg/64/67/5 đến trụ hạ thế B/1 trạm 75kVA Khóm 1-P9B tại trụ 477VLg/64/67/5 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- CB + 03 FCO trạm 160kVA Quốc Lộ 2 tại trụ 477VLg/64/66 tuyến 477 Vĩnh Long - CB + 01 FCO trạm 37.5kVA Khóm 1-P9A tại trụ 477VLg/64/67/2 tuyến 477 Vĩnh Long - CB + 01 FCO trạm 75kVA Khóm 1-P9B tại trụ 477VLg/64/67/5 tuyến 477 Vĩnh Long	-Khắc phục công trình ĐTXD năm 2026

28		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, (03CN)	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 75kVA Khóm 1-P9 tuyến 477 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477VLg/64/67/7 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ K1P9 tại trụ 477VLg/64/67/1 tuyến 477 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
29		08h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 3*50kVA Đình Tiên Hoàng 1A tại trụ 472VLg/27/5 tuyến 472 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 472VLg/27/5 tuyến 472 Vĩnh Long	- Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Đình Tiên Hoàng 1A tại trụ 472VLg/27/1 tuyến 472 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
30		09h00	16h00	- Điện lực Cái Vồn	- Trung tâm kiểm định công nghiệp II (4CN)	- Kiểm định toàn bộ thiết bị điện trạm Công ty Gas Tây Đô trụ 471BM/23/1 và trạm Công ty Gas Hoàng Ân trụ 471BM/23/5 tuyến 471 Bình Minh (Theo đề nghị khách hàng ngày 07/9/2026 qua TT-CSKH có mã phiếu 29316631).	- Tại trụ 471BM/23/1 và trụ 471BM/23/5 tuyến 471 Bình Minh	- Phường Đông Thành.	- Cắt 03LBFCO Gas Tây Đô tại trụ 471-473BM/23 tuyến 471 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
31		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 160kVA Cty Toàn Tâm-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060052018	-Tại trụ 472VLI/298/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB+3FCO trạm Cty Toàn Tâm trụ 472VLI/298/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
32		09h30	10h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*25kVA May Dung Hạnh-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060028773	-Tại trụ 472VLI/96/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.	-Cắt MCCB+3FCO trạm May Dung Hạnh trụ 472VLI/96/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ

33		10h45	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*50kVA Cty Hưng Thắng-tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060029290	-Tại trụ 472VLI/303/11/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB+3FCO trạm Cty Hưng Thắng trụ 472VLI/303/11/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Thay HTĐĐ
34		13h30	14h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Thay công tơ định kỳ gián tiếp trạm 3*37,5kVA Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Long-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060045006	-Tại trụ 479PH/302/3-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB+3FCO trạm Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Long trụ 479PH/302/3-tuyến 479 Phước Hòa.	-Thay HTĐĐ
35		06h45	18h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Kế Sách (2CN)	- Chuyển nguồn từ phân đoạn Cấp Ngầm Phong Nẫm và LBS phân đoạn Cấp Ngầm Phong Nẫm đến DS Chùa Vĩnh Khánh trụ M42/P67/71 và LBS Chùa Vĩnh Khánh, trụ M42/P67/70 tuyến 472 Bình Minh.	-Trụ 475-477KS/4 và trụ 477KS/116/01.	- Xã Phong Nẫm.	- Điện lực Kế Sách thao tác: Đóng 3DS-3 phân đoạn Cấp Ngầm Phong Nẫm tại trụ 475-477KS/4; Đóng LBS phân đoạn Cấp Ngầm Phong Nẫm tại trụ 477KS/116/01.	- Chuyển nguồn
36		18h05	06h55	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)		-Trụ M42/P67/70 tuyến 472 Bình Minh.	- Xã Lục Sĩ Thành.	- Điện lực Trà Ôn thao tác: Cắt LBS Chùa Vĩnh Khánh trụ M42/P67/70 + DS Chùa Vĩnh Khánh trụ M42/P67/71 tuyến 472 Bình Minh.	- Chuyển nguồn
37		07h00	18h00	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH An Gia Phú Electric (30CN)	- Nhổ di dời trụ BTLT 12m, đường dây trung thế 22kV và hạ thế hỗn hợp phục vụ thi công hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sĩ Thành từ trụ M42/P67/T42/1 đến trụ M42/P67/T42/3 thuộc tuyến 472 Bình Minh (theo công văn số: 1120/BQL-ĐHDA1 Về việc chấp thuận cắt điện để di dời đường dây và các trụ điện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sĩ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2).	- Từ trụ M42/P67/T42/1 đến trụ M42/P67/T42/3 thuộc tuyến 472 Bình Minh.	- Áp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành.	- Cắt Rec Phú Thành +3LTD Phú Thành -2 trụ M42/P67/12 tuyến 472 Bình Minh. - Cắt LBS Chùa Vĩnh Khánh trụ M42/P67/70 + DS Chùa Vĩnh Khánh trụ M42/P67/71 tuyến 472 Bình Minh.	- Địa phương đề nghị cắt điện.

38		08h30	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ trạm Khu Hành Chính Huyện trụ 471TO/124T/P6/2 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020054189).	- Tại trạm Khu Hành Chính Huyện trụ 471TO/124T/P6/2 tuyến 471 Trà Ôn.	- Ấp 3, xã Trà Ôn.	- Cắt 3LBF Khu Hành Chính Huyện trụ 471TO/124T/P6/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
39		13h00	16h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ trạm Bệnh Viện Trà Ôn trụ M44/P166/P7/5 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020026398).	- Tại trạm Bệnh Viện Trà Ôn trụ M44/P166/P7/5 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp 3, xã Trà Ôn.	- Cắt 3LBF Bệnh Viện trụ M44/P166/P7/4 tuyến 473 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
40		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Nguyễn Văn Thành 4 trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới;	- Xã Mỹ Thuận	- Cắt CB+FCO trạm Nguyễn văn Thành 4 trụ 479TQ/174 tuyến 479 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026

1	Chủ nhật 11/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Phú Túc (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang lưới trung, hạ thế, cáp quang từ trụ 480BTre/41/02 (số trụ cũ) đến trụ 480BTre/41/10 (số trụ cũ) tuyến 480 Bến Tre	-Tủ trụ 480BTre/41/02 (số trụ cũ) đến trụ 480BTre/41/10 (số trụ cũ) tuyến 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 110kV Bến Tre để thao tác 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477-480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 liên nối tuyến 475 Bến Tre với tuyến 480 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 tuyến 480 Bến Tre (Đầu NR Phước Hậu) đang cắt -Chuyển nguồn từ sau trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu nhận điện tuyến 472 Bến Tre từ LBS trụ 480BTre/41/54 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu	-Xử lý tồn tại Công trình KFW
---	------------------------	-------	-------	-------------------	--------------------------	--	---	------------------	---	-------------------------------

2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Phú Túc (10CN)	-Nhổ thu hồi trụ trung thế cũ, sang lưới trung, hạ thế, cáp quang từ trụ 480BTre/41/11 (số trụ cũ) đến trụ 480BTre/41/24B (số trụ cũ) tuyến 480 Bến Tre	-Tủ trụ 480BTre/41/11 (số trụ cũ) đến trụ 480BTre/41/24B (số trụ cũ) tuyến 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 110kV Bến Tre để thao tác 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477-480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 liên nối tuyến 475 Bến Tre với tuyến 480 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 tuyến 480 Bến Tre (Đầu NR Phước Hậu) đang cắt	-Xử lý tồn tại Công trình KFW
3		07h45	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm Ranh Giới trụ 480BTre/84 tuyến 480 Bến Tre	-Tại trụ 480BTre/84 tuyến 480 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt/Đóng Máy Cắt 480 trạm 110kV Bến Tre để thao tác 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt 3DS trụ 480BTre/02 tuyến 480 Bến Tre -Cắt LBS + 3DS trụ 477-480BTre/05 tuyến 480 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt Recloser + 3LTD trụ 480BTre/41/27 tuyến Tuần Đâu - Rạch Miễu -Cắt LBS + 3LTD trụ 480BTre/41 liên nối tuyến 475 Bến Tre với tuyến 480 Bến Tre (LBS đang cắt) -Cắt 3LBFCO trụ 480BTre/42 tuyến 480 Bến Tre (Đầu NR Phước Hậu) đang cắt	-Bảo trì đo đếm định kỳ

4		08h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Công ty Thanh Tâm (06CN)	-Xử lý tồn tại và phát quang hành lang lưới trung thế từ trụ 474BTre/78/42/44 đến trụ 474BTre/78/42/51 tuyến 474 Bến Tre	-Tủ trụ 474BTre/78/42/44 đến trụ 474BTre/78/42/51 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 474BTre/108/09/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ 474BTre/78/42/43 tuyến 474 Bến Tre (3LBFCO đang cắt, 3Hotline chưa đấu nối)	-Xử lý tồn tại công trình ĐTXD
5		08h30	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 320kVA TT Phường 7 - III trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 320kVA TT Phường 7 - III trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 320kVA TT Phường 7 - III trụ 476BTre/109 tuyến 476 Bến Tre	-Thay TI định kỳ
6		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 560kVA Cầu Cái Cẩm 1 trụ 476TT/70/15 tuyến 476 Thanh Tân	-Tại thùng điện kế tổng trạm 560kVA Cầu Cái Cẩm 1 trụ 476TT/70/15 tuyến 476 Thanh Tân	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA Cầu Cái Cẩm 1 trụ 476TT/70/15 tuyến 476 Thanh Tân	-Thay TI định kỳ
7		15h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Thay TI hạ thế tại trạm 560kVA Trường TH KTCN Bến Tre trụ 478BTre/19B/01/01 tuyến 478 Bến Tre	-Tại thùng điện kế tổng trạm 560kVA Trường TH KTCN Bến Tre trụ 478BTre/19B/01/01 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 560kVA Trường TH KTCN Bến Tre trụ 478BTre/19B/01/01 tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 478BTre/19B/01 tuyến 478 Bến Tre	-Thay TI định kỳ
8		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2x1600kVA trụ 475GL/23/08/04/03B/01 tuyến KCN Giao Long 1 (CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - BẾN TRE; PB09060163337)	-Trụ 475GL/23/08/04/03B/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+DS 3 pha trụ 475GL/23/08/04/03B tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt tủ RMU trạm 2x1600kVA trụ 475GL/23/08/04/03B/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Bảo trì hệ thống đo đếm

9		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 475GL/23/08/18/01 NR Công ty Đức Hậu Long (CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO VÀ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG ĐỨC HẬU LONG; PB09060157385)	-Trụ 475GL/23/08/18/01 NR Công ty Đức Hậu Long	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/08/18 tuyến KCN Giao Long GD 2 -Cắt CB trạm 630kVA trụ 475GL/23/08/18/01 NR Công ty Đức Hậu Long	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2x1500kVA + 2000kVA trụ 473GL/02/02, trạm 2x1500kVA + 2000kVA trụ 473GL/02/03 NR Công ty CBNS Thuận Phong (CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THUẬN PHONG; PB09060157383)	-Trụ 473GL//02/01 NR Công ty CBNS Thuận Phong	-Áp Long Hòa xã Giao Long	-Cắt Recloser+3LTD trụ 473-471-472GL/02 tuyến Giao Long - Quới Sơn -Cắt 3DS trụ 473GL/02/02 và 3DS trụ 473GL/02/03 NR Công ty CBNS Thuận Phong	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Thay 01 TU + Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1500kVA trụ 478GL/17/06/02 tuyến KCN Long Phước (CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THUẬN PHONG; PB09060179750)	-Trụ 478GL/17/06/02 tuyến KCN Long Phước	-Khu công nghiệp Long Phước xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 478GL/17/06 tuyến KCN Long Phước -Cắt tủ RMU trạm 1500kVA trụ 478GL/17/06/02 tuyến KCN Long Phước	-Bảo trì hệ thống đo đếm
12		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 475GL/23/08/14/01 tuyến KCN Giao Long GD 02 (CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ BẾN TRE; PB09060171203)	-Trụ 475GL/23/08/14/01 tuyến KCN Giao Long GD 02	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475GL/23/08/14 tuyến KCN Giao Long GD 2 -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475GL/23/08/14/01 tuyến KCN Giao Long GD 02	-Bảo trì hệ thống đo đếm
13		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 4000kVA trụ 478GL/17/14/01T tuyến KCN Long Phước (CÔNG TY TNHH GIẤY GIAO LONG; PB09060179869)	-Trụ 478GL/17/14/01T tuyến KCN Long Phước	-Khu công nghiệp Long Phước xã Giao Long	-Cắt Recloser+3DS trụ 478GL/17/14 tuyến KCN Long Phước -Cắt CB trạm 4000kVA trụ 478GL/17/14/01T tuyến KCN Long Phước	-Bảo trì hệ thống đo đếm

14		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1000kVA trụ 475BTre/104/72/03A/01 NR KDC ấp 2 An Phước (CÔNG TY CP SUSTAINABLE ENERGY ASPIRATION; PB09060170397)	-Trụ 475BTre/104/72/03A/01 NR KDC ấp 2 An Phước	-Ấp Phước Hưng xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/104/72/03A NR KDC ấp 2 An Phước -Cắt CB trạm 1000kVA trụ 475BTre/104/72/03A/01 NR KDC ấp 2 An Phước	-Bảo trì hệ thống đo đếm
15		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 750kVA trụ 477BTre/187/09/01 tuyến KCN Giao Long (CÔNG TY TNHH MIN WIE VN; PB09060135994)	-Trụ 477BTre/187/09/01 tuyến KCN Giao Long	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 477BTre/187/09 tuyến KCN Giao Long -Cắt CB trạm 750kVA trụ 477BTre/187/09/01 tuyến KCN Giao Long	-Bảo trì hệ thống đo đếm
16		08h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp hạ công suất máy biến áp từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 474GTROM/280/09 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ	-Tại trạm 50kVA trụ 474GTROM/280/09 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt LBFCO trụ 474GTROM/280/1 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ -Cắt CB trạm 50kVA trụ 474GTROM/280/09 nhánh rẽ ấp 2B Long Mỹ	-SCTX, hoán chuyển máy biến áp
17		08h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Thay CB, thay 2TI, thay máy biến áp nâng công suất máy biến áp từ 37,5kVA lên 50kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Tại trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 07 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú -Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú -Cắt FCO trụ 7A nhánh rẽ ấp 5 Lương Phú đầu nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Giải quyết MBA quá tải

18		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (10CN)	-Đầu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 4b, 8f, 4c, 3k, 11k ; chuyển đầu nối từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây từ trụ hạ thế 12h đến trụ 16h; ép lèo tại trụ hạ thế 12h; đóng tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 3b, 12h; cô định dây trung hòa tại trụ hạ thế 3b, 3h, 1d, 5k; thay dây trung hòa tại khoảng trụ 4f-5f; gia cố móng trụ và căng lại chằng chùng tại trụ hạ thế 2f; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 12 nhánh rẽ ấp 7 Lương Phú	-SCTX
19		07h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH MTV XLĐ Hữu Trung (07CN)	-Di dời trụ 475BTRE/278/11 cách vị trí hiện hữu 1,5m hướng về trụ 475BTRE/278/12 nhánh rẽ Bến Cát	-Tại trụ 475BTRE/278/11 nhánh rẽ Bến Cát	-Xã Lương Hòa	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTRE/278 tuyến 475 trạm 110kV Bến Tre (đầu nhánh rẽ Bến Cát)	-Theo yêu cầu khách hàng
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	- Phát quang bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/22 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri - An Đức và các nhánh rẽ đầu vào.	- Từ trụ 475BTri/17/18/22 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri - An Đức và các nhánh rẽ đầu vào.	-Xã Ba Tri- An Hiệp.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

21		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cáp ngầm +3DS; Tăng cường tiếp đất trụ 475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475, 476, đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt Recloser+3DS trụ 475-477BTri/13 tuyến 475, 477 trạm 10kV Ba Tri. (trụ cũ là trụ 475BTri/17/24/1 NR Phan Ngọc Tông 2) -Tuyến 477 Ba Tri XDM từ trụ 476BTri/03 đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức chưa đấu nối - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông nhận điện từ LBS trụ 478BTri/07/06 NR Ba Tri An Đức. - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông nhận điện tuyến 474 Ba Tri từ LBS trụ 475BTri/153.	-Ngăn ngừa sự cố.
22		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Lắp tụ bù hạ thế trụ HT8/10 thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/59/4A/6 NR Hồ Tôm 1.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/59/4A/6 NR Hồ Tôm 1.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/59/4A/6 NR Hồ Tôm 1.	-Kế hoạch lắp tụ bù 2026

23		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 3x25kVA trụ 472BTri/12A/03/05 NR Kho Bạc.	- Trụ 472BTri/12A/03/05 NR Kho Bạc.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 472BTri/12A/03/05 NR Kho Bạc. -Cắt 3FCO trụ 472BTri/12A/03/01 NR Kho Bạc.	-Ngăn ngừa sự cố.
24		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (05CN)	-Dựng trụ hạ thế, làm chằng trụ hạ thế 1a; Căng lại dây hạ thế từ trụ 475BTri/17/18/59/04A/11C qua trụ hạ thế 1a đến trụ 475BTri/17/18/59/04A/12C thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/59/04A/15C NR Hồ Tôm 2.	-Lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/59/04A/15C NR Hồ Tôm 2.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/59/04A/01 NR Hồ Tôm 1.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông.
25		09h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Thay Điện kế + bảo trì HTĐĐ khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Quốc Huy trạm (160+3x50+3x37,5)kVA Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri - An Đức (PB09020077252)	-Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri - An Đức	-Xã Ba Tri	-Cắt 3LBFCO Trụ 475BTri/17/18/85B/2 NR Ba Tri - An Đức	-Thay ĐK định kỳ + Bảo trì HTĐĐ
26		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ trung thế 478BTri/28/130/18; Di dời trụ hạ thế 9/1 thuộc trạm 2x37.5kVA trụ 478BTri/28/130/04 NR ấp 5 An Thủy.	- Từ trụ 478BTri/28/130/04 đến trụ 478BTri/28/130/18 NR ấp 5 An Thủy.	-Xã Tân Thủy.	- Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/130/01 NR ấp 5 An Thủy.	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương

27		07h00	17h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (35CN)	- Kéo dây trung hòa, sang lưới hạ thế, sang thùng điện kế khách hàng, thu hồi trụ cũ từ trụ 475-477BTri/27 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - An Đức.	-Tủ trụ 475-477BTri/27 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - An Đức. Cắt Recloser+3DS trụ 475-477BTri/13 tuyến 475, 477 trạm 10kV Ba Tri. (trụ cũ là trụ 475BTri/17/24/1 NR Phan Ngọc Tòng 2) -Trụ 477BTri/58 tuyến đường dây 477 Ba Tri XDM đi chung trụ với trụ 475BTri/17/18/36/12 NR Cụm CN An Đức đang cô lập lều. -Tuyến 477 Ba Tri XDM từ trụ 476BTri/03 đến trụ 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức chưa đấu nối -Cắt 3DS trụ 476BTri/03 tuyến 476 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt, chưa đóng điện vận hành; Đường dây tuyến 477 đang đấu tạm vào 3 DS trụ 476BTri/03 tuyến 476)	-Xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác tuyến 471, 477 kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026 .
----	--	-------	-------	------------------	--	--	--	-------------	---	--

28		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (08 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/409 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Tủ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/409 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng và các NR đầu vào	-Xã Thanh Phong	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01A + 3DS 1P trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng để thao tác 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng (gián đoạn điện) -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/02 NR Thanh Hải -Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTh/288/01A nhận điện từ LBS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cố
29		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH MTV DV-KT- XLĐ Khương Ngọc (20 CN)	-Sang lưới trung - hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung áp từ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/288 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Tủ trụ 475BTh/245 đến trụ 475BTh/288 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng	-Xã Thanh Phong	-Cắt Recloser trụ 475BTh/288/01A + 3DS 1P trụ 475BTh/288/01 NR Thanh Hải -Cắt/đóng Recloser trụ 475BTh/145 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng để thao tác 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng (gián đoạn điện) -Cắt 3DS 1P trụ 475BTh/244 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bạng -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/02 NR Thanh Hải	-Xử lý tồn tại sau nghiệm thu

30		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 100kVA CSNT Nguyễn Thị Quyên trụ 475BTh/257/13/07 NR ấp 3 Thanh Phong	-Tại trụ 475BTh/257/13/07 NR ấp 3 Thanh Phong	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 100kVA CSNT Nguyễn Thị Quyên trụ 475BTh/257/13/07 NR ấp 3 Thanh Phong -Cắt FCO trụ 475BTh/257/13 NR ấp 3 Thanh Phong	-Thay công tơ định kỳ
31		09h20	10h20	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Lê Thị Tú trụ 475BTh/287A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/287A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Lê Thị Tú trụ 475BTh/287A/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt FCO trụ 475BTh/287A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Thay công tơ định kỳ
32		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Bé Lan trụ 475BTh/391/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Tại trụ 475BTh/391/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Bé Lan trụ 475BTh/391/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng -Cắt FCO trụ 475BTh/391 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Băng	-Thay công tơ định kỳ
33		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 75kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/26/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/26/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	Cắt CB + FCO trạm 75kVA CSNT Trương Văn Hiền trụ 475BTh/326/26/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
34		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Võ Văn Được trụ 475BTh/326/50/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/50/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Võ Văn Được trụ 475BTh/326/50/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt FCO trụ 475BTh/326/50 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ

35		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 37,5kVA trụ 475BTh/326/72/08 NR Ấp Thạnh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/72/08 NR Ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/326/72/08 NR Ấp Thạnh Lộc	-Thay công tơ định kỳ
36		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Trần Út Nhỏ trụ 475BTh/326/46/09 NRNT Trần Út Nhỏ	-Tại trụ 475BTh/326/46/09 NRNT Trần Út Nhỏ	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Trần Út Nhỏ trụ 475BTh/326/46/09 NRNT Trần Út Nhỏ	-Thay công tơ định kỳ
37		09h20	10h20	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Đặng Văn Khuynh trụ 475BTh/326/64/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Tại trụ 475BTh/326/64/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Đặng Văn Khuynh trụ 475BTh/326/64/01 NR Cồn Mít - Cồn Cao -Cắt 3FCO trụ 475BTh/326/64 NR Cồn Mít - Cồn Cao	-Thay công tơ định kỳ
38		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Mai Quốc Trung trụ 475BTh/326/63B/04/02 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Tại trụ 475BTh/326/63B/04/02 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Mai Quốc Trung trụ 475BTh/326/63B/04/02 NRNT Nguyễn Vũ Phong	-Thay công tơ định kỳ
39		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Trần Văn Tùng trụ 475BTh/326/72/05/07 NRNT Trần Văn Tùng	-Tại trụ 475BTh/326/72/05/07 NRNT Trần Văn Tùng	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA CSNT Trần Văn Tùng trụ 475BTh/326/72/05/07 NRNT Trần Văn Tùng	-Thay công tơ định kỳ
40		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Phạm Văn Nai trụ 475BTh/326/72/08/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Tại trụ 475BTh/326/72/08/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Xã Thạnh Phong	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA CSNT Phạm Văn Nai trụ 475BTh/326/72/08/01T NR ấp Thạnh Lộc	-Thay công tơ định kỳ

41		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT Đặng Văn Bảy	-Tại trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT Đặng Văn Bảy	-Xã Thanh Phong	Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA CSNT Đặng Văn Bảy trụ 475BTh/326/72/22/05 NRNT Đặng Văn Bảy	-Thay công tơ định kỳ
42		08h00	09h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 320kVA CSND Huy Thái trụ 475BTh/286/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông (CSND Huy Thái; PB09050083086)	-Tại trụ 475BTh/286/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Xã Thanh Phong	-Cắt CB trạm 320kVA CSND Huy Thái trụ 475BTh/286/01 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/286 tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bông	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
43		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 320kVA CSNT Nguyễn Thành Phong trụ 475BTh/288/61/78BP/01 NRNT Nguyễn Thành Phong (CSNT Nguyễn Thành Phong; PB09050088703)	-Tại trụ 475BTh/288/61/78BP/01 NRNT Nguyễn Thành Phong	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 320kVA CSNT Nguyễn Thành Phong trụ 475BTh/288/61/78BP/10 NRNT Nguyễn Thành Phong -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/78BP NR Thanh Thới phải	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
44		13h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 320kVA CSNT Nguyễn Thành Phong trụ 475BTh/288/61/92/02 NRNT Nguyễn Thành Phong (CSNT Nguyễn Thành Phong; PB09050088703)	-Tại trụ 475BTh/288/61/92/02 NRNT Nguyễn Thành Phong	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Nguyễn Thành Phong trụ 475BTh/288/61/92/07 NRNT Nguyễn Thành Phong -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/92/01 NRNT Nguyễn Thành Phong	-Bảo trì HTĐĐ trung thế
45		08h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm May Tý Xuân (630kVA) trụ 471VLi/T109A/2 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050060291001).	- Tại trạm May Tý Xuân trụ 471VLi/T109A/2 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp An Điền, xã Trung Thành	- Cắt 03 LBFCO May Tý Xuân trụ 471VLi/T109 tuyến 471 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.

46		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể Công ngăn mặn Vũng Liêm trụ 471VLi/T118/P25/T37A/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050056068001).	- Tại Hệ thống đo đếm trung thể Công ngăn mặn Vũng Liêm trụ 471VLi/T118/P25/T37A/1 tuyến 471 Vũng Liêm.	- Ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi	- Cắt 3LBFCO trạm Cổng NM Vũng Liêm trụ 471VLi/T118/P25/T37A/1 tuyến 471 Vũng Liêm. - Tháo 3 Hotline Cổng NM Vũng Liêm trụ 471VLi/T118/P25/37A tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
47		13h00	15h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp trạm May Càng Long (250kVA) trụ 471VLi/T199A/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050056765001).	- Tại Hệ thống đo đếm trung thể và trạm May Càng Long (250kVA) trụ 471VLi/T199A/1 tuyến 471 Vũng Liêm	- Ấp Phú Tiên, xã Trung Ngãi	- Cắt 3LBFCO May Càng Long trụ 471VLi/199 tuyến 471 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
48		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (4CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thể, vệ sinh công nghiệp trạm Trạm Sạc V-GREEN (250kVA) trụ 473VLi/P222A/1 tuyến 473 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050065568001).	- Tại Hệ thống đo đếm trung thể và trạm Trạm Sạc V-GREEN trụ 473VLi/P222A/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi	- Cắt 3LBFCO Trạm Sạc V-GREEN trụ 473VLi/222 tuyến 473 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.

49		07h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH TM-SX XD Mai Nguyễn (06CN)	- Ép lèo và sang lưới hạ thế (Công trình ĐTXD năm 2026)	- Thuộc trạm Cầu Bà Đồng 1A trụ 471TQ/72/6 tuyến 471 Tân Quới;	- Xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO Cầu Bà Đồng 1A 471TQ/72/6 tuyến 471 Tân Quới;	- Công trình ĐTXD năm 2026
50		08h00	10h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB1605T000596; RG Đại Trường - Phong Thạnh)	-Tại trụ 478CK/163 thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn	- Cắt Recloser Đại Trường trụ 478CK/167 thuộc tuyến 478 Cầu Kè - Cắt 3DS1 Đại Trường trụ 478CK/162 thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Cắt 3DS2 Đại Trường trụ 478CK/168 thuộc tuyến 478 Cầu Kè. - Đóng kết vòng tuyến 480 Trà Vinh sang tuyến 478 Cầu Kè đến LBS Hiếu Từ, đóng đẳng áp tuyến 476 Trà Vinh sang tuyến 478 Cầu Kè đến Recloser Đại Trường	-Ngăn ngừa sự cố
51		10h00	12h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm (PB16050016142; Công ty TNHH nguyên liệu bột sơn ZHONG HE Việt Nam)	-Tại trụ 476TV/P336/P01A/02 nhánh 22kV Cty TNHH MTV VLXD Trần Thanh Vân thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tiêu Cẩn	-Cắt 03LBFCO Cty TNHH MTV VLXD Trần Thanh Vân trụ 476TV/P336/01A thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Ngăn ngừa sự cố

52		08h00	08h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm An Phú Tân 2	-Tủ sứ cao MBA trạm An Phú Tân 2 trở xuống tại trụ 480CK/P162/16A nhánh rẽ Xã An Phú Tân	-Áp An Trại, xã An Phú Tân	-Cắt CB+03FCO trạm An Phú Tân 2 tại trụ 480CK/P162/16A (480CK)	-Bảo dưỡng - Không ảnh hưởng đến cấp điện Lễ Sene Dolta
53		08h00	08h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm An Phú Tân 2	-Tủ sứ cao MBA trạm An Phú Tân 2 trở xuống tại trụ 480CK/P162/16A nhánh rẽ Xã An Phú Tân	-Áp An Trại, xã An Phú Tân	-Cắt CB+03FCO trạm An Phú Tân 2 tại trụ 480CK/P162/16A (480CK)	-Bảo dưỡng - Không ảnh hưởng đến cấp điện Lễ Sene Dolta

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong