

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 9473/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 12 tháng 10 đến Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 12/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Từ trụ 56B đến trụ 76 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cây 2 - 171 Mô Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cây 2 - 172 Mô Cây	-Từ trụ G1-2 đến trụ 30 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách, từ trụ G1-2 đến trụ 01 đường dây 110kV 172 Mô Cây 2 - 171 Mô Cây, từ trụ DN2 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Mô Cây 2 - 172 Mô Cây	-Xã Mô Cây, Tân Thành Bình	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Ba Tri, An Hiệp, Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long.	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00 Thứ Hai 12/10/26	17h00 Chủ Nhật 18/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giao Long	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
11		07h00 Thứ Hai 12/10/26	17h00 Chủ Nhật 18/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Mô Cày	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL

12		07h00 Thứ Hai 12/10/26	17h00 Chủ Nhật 18/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Chợ Lách	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
13		07h00 Thứ Hai 12/10/26	17h00 Chủ Nhật 18/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
14		07h00 Thứ Hai 12/10/26	17h00 Chủ Nhật 18/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Ba Tri	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
15		07h00 Thứ Hai 12/10/26	17h00 Chủ Nhật 18/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Đại	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
16		07h00 Thứ Hai 12/10/26	17h00 Chủ Nhật 18/10/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL

17		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Vệ sinh kiểm tra thiết bị: Ngăn 171, 172, DCL 100-9 (trừ DCL 171-1, DCL 172-2) trạm 110kV Cầu Kè.	-Ngăn 171, 172 (trừ DCL 171-1, DCL 172-2) , DCL 100-9 trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Trạm 110kV Cầu Kè: + Cắt: MC 171, MC 172. + Cắt DCL 171-7, DCL 171-1, DCL 172-7, DCL 172-2, DCL 100-9. + Đóng DTĐ 171-76, DTĐ 171-75, DTĐ 171-15, DTĐ 172-76, DTĐ 172-75, DTĐ 172-25. - Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt: MC 176, DCL 176-7. + Đóng DTĐ 176-76. - Trạm 110kV Trà Ôn: + Cắt: MC 172, DCL 172-7. + Đóng DTĐ 172-76. -Không mất điện phụ tải	-Kiểm tra vệ sinh thiết bị, CBM năm 2026.
18		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (04 CN)	-Thí nghiệm CBM Ngăn DCL 100-9 trạm 110kV Cầu Kè.	-Ngăn DCL 100-9 trạm 110kV Cầu Kè	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Trạm 110kV Cầu Kè: + Cắt: MC 171, MC 172. + Cắt DCL 171-7, DCL 171-1, DCL 172-7, DCL 172-2, DCL 100-9. + Đóng DTĐ 171-76, DTĐ 171-75, DTĐ 171-15, DTĐ 172-76, DTĐ 172-75, DTĐ 172-25. - Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt: MC 176, DCL 176-7. + Đóng DTĐ 176-76. - Trạm 110kV Trà Ôn: + Cắt: MC 172, DCL 172-7. + Đóng DTĐ 172-76. -Không mất điện phụ tải	-Kiểm tra vệ sinh thiết bị, CBM năm 2026.
19		11h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, Ấp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ

20		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức từ trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Vinh đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Long Đức; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ 284/01 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Long Đức	-Xã Châu Thành, Song Lộc, phường Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa	- Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 13/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Từ trụ 76 đến trụ DN2 đường dây 110kV 171 Thanh Tân - 174 Mô Cây 2	-Xã Tân Thành Bình, Mô Cây	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Từ trụ 28 đến trụ 173 đường dây 110kV 172 Ba Tri - 171 Bình Thạnh, từ trụ 28 đến trụ 57 đường dây 110kV 173 Ba Tri - 176 Bình Thạnh.	-Xã Thạnh Phú.	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp.	-Phường Sơn Đông, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

6		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 251; đường dây 110kV 172 Trà Vinh 2 - 172 Long Đức từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trụ 284/01	-Xã Bình Phú, Song Lộc, Phường Nguyệt Hóa	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110 kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang các vị trí trụ 48, 63, 77, 91, 94ĐNE, 94/11, 94/13, trụ công ngăn 172, DCL 172-7 trạm 110kV Cầu Ngang; các khoảng trụ 40-41, 42-43, 45-46, 51-52, 55-56, 64-65, 66-67, 67-68, 70-71, 77-78, 86-87, 88-89, 92-93, 93-94ĐNE, 94/08-94/09, 94/09-94/10, 94/10-94/11, 94/11-94/12; Đường dây 110kV 171 Cầu Ngang - 172 NMDG V1-3 các vị trí DCL 171-7, trụ công ngăn 171 trạm 110kV Cầu Ngang, trụ 94/13; đường dây 110kV 172 NMDG Hiệp Thạnh - 172 Duyên Trà vị trí trụ 94ĐNE, 94/11	-Xã Châu Thành, Nhị Trường, Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, Ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 14/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa, Mỹ Chánh Hòa	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 60 đến trụ 91 đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Thành	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Phú Thuận, Lộc Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận.	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cây (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cây (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cây	-Trạm 110kV Mô Cây - ấp Tân Lộc, xã Mô Cây	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		09h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ TTLĐ Bình Minh - Đội QLVHTBA	-Tháo các bình tụ bù không vận hành, Giàn TBN T401 Trạm 110kV Tân Quới để điều chuyển lắp cho giàn TBN T402 Vũng Liêm	-Giàn TBN T401 Trạm 110kV Tân Quới	-Giàn TBN T401 Tân Quới, trạm 110kV Tân Quới, xã Tân Quới	-Cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Tân Quới. + Cắt MC T401. + Kéo MC T401 ra khỏi vị trí vận hành. + Đóng DTĐ T401-06. -Không mất điện phụ tải	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO Vĩnh Long từ trụ 193 đến trụ 239	-Xã Trung Ngãi, Cảng Long, Nhị Long, Bình Phú	- Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 15/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 35 đến trụ 70 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Mỹ Chánh Hòa, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 91 đến trụ 121 đường dây 110kV 171 Mô Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Vĩnh Thành, Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 30 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Lộc Thuận, Thạnh Trị	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 30 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thới Thuận, Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ thi công công tác nâng xà dây pha	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 – 172 NĐMT VNECO.VL	-Xã Càng Long, Bình Phú	-Làm việc không cắt điện	-Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ thi công công tác nâng xà dây pha
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 16/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Từ trụ 70 đến trụ 101 đường dây 110kV 173 Giồng Trôm - 171 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Từ trụ 121 đến trụ 158N đường dây 110kV 171 Mỏ Cây 2 - 171 Chợ Lách	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Từ trụ 60 đến trụ 88 đường dây 110kV 173 Phú Thuận – 179 Bình Đại, 174 Phú Thuận – 172 Bình Đại	-Xã Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

4		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại	-Tủ trụ 30 đến trụ 61 đường dây 110kV 131 NMĐG Sunpro - 177 Bình Đại.	-Xã Thạnh Phước, Thạnh Trị, Bình Đại	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
5		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		09h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ TTLĐ Vĩnh Long - Đội QLVHTBA	-Thay các Bình tụ bù của giàn TBN T402 Vũng Liêm.	- Giàn TBN T402 Trạm 110kV Vũng Liêm	- Giàn TBN T402 Vũng Liêm, trạm 110kV Vũng Liêm, xã Hiếu Phụng	- Cô lập ngăn T402 Trạm 110kV Vũng Liêm. + Cắt MC T402. + Kéo MC T402 ra khỏi vị trí vận hành. + Đóng DTĐ T402-06. -Thực hiện theo báo cáo số:2294/BC-XNLĐCT -Không mất điện phụ tải	-Ngăn ngừa sự cố

10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	- Làm việc không cắt điện. - Thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc.	-Kiểm tra định kỳ
11		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05)	-Nâng xà dây pha	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 – 172 NMĐMT VNECO.VL khoảng trụ 213-214.	-Xã Càng Long	- Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt: MC 171, DCL 171-7. + Đóng DTĐ 171-76. - Trạm 110kV NMĐMT VNECO.VL: + Cắt: MC 172, DCL 172-7, DCL 100-9. + Đóng DTĐ 172-76. -Không mất điện phụ tải	-SCTX
12		06h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Tháp ngọn, nâng xà	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 – 172 NMĐMT VNECO.VL vị trí trụ 236	-Xã Bình Phú	- Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt: MC 171, DCL 171-7. + Đóng DTĐ 171-76. - Trạm 110kV NMĐMT VNECO.VL: + Cắt: MC 172, DCL 172-7, DCL 100-9. + Đóng DTĐ 172-76. -Không mất điện phụ tải	-SCTX
1	Thứ Bảy 17/10/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ gần 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt gần 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ gần 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt gần 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
1	Chủ Nhật 18/10/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế (05 CN)	-Vệ sinh kiểm tra thiết bị Ngăn: Ngăn 171, 172, DCL 100-9 trạm 110kV Long Đức.	-Ngăn 171, 172, DCL 100-9 trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Trạm 110kV Long Đức: + Cắt: MC 171, MC 172 + Cắt DCL 171-7, DCL 171-1, DCL 100-9, DCL 172-7, DCL 172-2. + Đóng DTĐ 171-76, DTĐ 171-75, DTĐ 171-15, DTĐ 172-76, DTĐ 172-75, DTĐ 172-25. - Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt: MC 172, DCL 172-7. + Đóng DTĐ 172-76. - Trạm 110kV Trà Vinh: + Cắt: MC 171, DCL 171-7. + Đóng DTĐ 171-76. -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV, không mất điện phụ tải	-Kiểm tra vệ sinh thiết bị, CBM năm 2026.

3		08h00	11h00	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty thí nghiệm điện miền Nam (04 CN)	-Thí nghiệm CBM Ngăn DCL 100-9 trạm 110kV Long Đức.	-Ngăn DCL 100-9 trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	- Trạm 110kV Long Đức: + Cắt: MC 171, MC 172 + Cắt DCL 171-7, DCL 171-1, DCL 100-9, DCL 172-7, DCL 172-2. + Đóng DTĐ 171-76, DTĐ 171-75, DTĐ 171-15, DTĐ 172-76, DTĐ 172-75, DTĐ 172-25. - Trạm 220kV Trà Vinh 2: + Cắt: MC 172, DCL 172-7. + Đóng DTĐ 172-76. - Trạm 110kV Trà Vinh: + Cắt: MC 171, DCL 171-7. + Đóng DTĐ 171-76. -Chuyển nguồn các phát tuyến 22kV, không mất điện phụ tải	-Kiểm tra vệ sinh thiết bị, CBM năm 2026.
---	--	-------	-------	-----------------------	---	---	--------------------------------------	--	---	---

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 12/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 476BTre/14/03 đến trụ 476BTre/80 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 476BTre/14/03 đến trụ 476BTre/80 tuyến 476 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 50kVA Phước Hậu 19 trụ 480BTre/41/88/08 NR Phải Phước Hậu	-Tại trụ 480BTre/41/88/08 NR Phải Phước Hậu	-Phường Sơn Đông	-Cắt LBFCO trụ 480BTre/41/88/01 NR Phải Phước Hậu	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

3		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x25kVA Phước Hậu 10 trụ 480BTre/41/48/03 NR Phước Hậu	-Tại trụ 480BTre/41/48/03 NR Phước Hậu	Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 2x25kVA Phước Hậu 10 trụ 480BTre/41/48/03 NR Phước Hậu -Cắt FCO trụ 480BTre/41/48 NR Phước Hậu	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA Phước Hậu 5 trụ 480BTre/41/29 NR Phước Hậu	-Từ LA trở xuống trụ 480BTre/41/29 NR Phước Hậu	Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA Phước Hậu 5 trụ 480BTre/41/29 NR Phước Hậu	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x25kVA Trung tâm ứng dụng Công nghệ cao trụ 480BTre/41/22/01 NR Phước Hậu	-Tại trụ 480BTre/41/22/01 NR Phước Hậu	Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 3x25kVA Trung tâm ứng dụng Công nghệ cao trụ 480BTre/41/22/01 NR Phước Hậu -Cắt 3FCO trụ 480BTre/41/22 NR Phước Hậu	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA Phước Hậu 4 trụ 480BTre/41/24 NR Phước Hậu	-Từ LA trở xuống trụ 480BTre/41/24 NR Phước Hậu	Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA Phước Hậu 4 trụ 480BTre/41/24 NR Phước Hậu	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50KVA Nghĩa trang Liệt sĩ 2 trụ 477BTre/27/01 tuyến 477 Bến Tre	-Tại trụ 477BTre/27/01 tuyến 477 Bến Tre	Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 3x50KVA Nghĩa trang Liệt sĩ 2 trụ 477BTre/27/01 tuyến 477 Bến Tre -Cắt 3FCO trụ 477-480BTre/27 tuyến 477 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

8		08h00	10h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xí Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Thay 3 kếp wire bằng kếp đầu nối nhánh rẽ 3 pha tại trụ 478TT/56 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát (đầu NR Thành An)	-Tại trụ 478TT/56 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Áp Đông Trị - xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát	-Thay thế vật tư thiết bị thử nghiệm
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Dựng trụ đệm lưới hạ thế tại trụ hạ thế 8a và di dời trụ hạ thế 9a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 82 nhánh rẽ Cồn Linh	-Tại trụ hạ thế 8a, 9a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 82 nhánh rẽ Cồn Linh	-Xã Tân Hào	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 82 nhánh rẽ Cồn Linh	-SCTX
10		08h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Son và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 10 nhánh rẽ áp 3A Thuận Điền	-Từ trụ 01 đến trụ 10 nhánh rẽ áp 3A Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
11		13h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Son và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 07 nhánh rẽ áp 3B Thuận Điền	-Từ trụ 01 đến trụ 07 nhánh rẽ áp 3B Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
12		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Son và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 7A Thuận Điền	-Từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 7A Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
13		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (03CN)	- Bảo trì hạ điện áp trạm 50kVA trụ 473BTri/150 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Tại trạm 50kVA trụ 473BTri/150 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BTri/150 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	- Di dời trụ trung thế 14 NR Kinh N2 và trụ hạ thế 13a, 14a thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474BTri/91/21 NR Kinh N2	-Trụ trung thế 14 NR Kinh N2 và lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 474BTri/91/21 NR Kinh N2	-Xã An Ngãi Trung	-Cắt LBFCO trụ 474BTri/91/01 NR Kinh N2	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương

15		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Thay + di dời trụ hạ thế trụ 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/13, 12/14, 12/15 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy. -Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy	-Trụ 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/13, 12/14, 12/15 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy. -Trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy	-Áp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 + 3FCO trụ 475BĐ/27/11 NR 3P Xóm Rầy	-Di dời lưới điện mở rộng lộ nông thôn theo yêu cầu UB xã.
16		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trụ 471BĐ/66/28A/02 NR 3P Lộ 16 Bình Thới (Trạm 250kVA trụ 471BĐ/66/28A/15 NR 3P Lộ 16 Bình Thới. Khách hàng NTCN Lê Hoàng Vũ)	-Tại trụ 471BĐ/66/28A/02 NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt 3LBFCO trụ 471BĐ/66/28A NR 3P Lộ 16 Bình Thới	-Thay điện kế định kỳ.
17		08h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 472VLg/128/1/44/07/27/01 đến trụ 472VLg/128/1/44/07/27/26 nhánh rẽ Tắt Cát An Thới -Từ trụ 472VLg/128/1/44/07/34/01 đến trụ 472VLg/128/1/44/07/34/14 nhánh rẽ An Long 1	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
18		08h00	11h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ (XNDV Điện lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 18/9/2026). - Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm Trường An 10 tại trụ 474VLg/79/107/4 tuyến 480 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/107/4 tuyến 480 Vĩnh Long	-Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ DL Trường An tại trụ 474- 471VLg/79/107 tuyến 480 Vĩnh Long -Cắt 03LBFCO nhánh rẽ DL Trường An - 1 tại trụ 474- 471VLg/79/107 tuyến 480 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026

19		13h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ (XNDV Điện lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 18/9/2026). - Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm Trường An 9 tại trụ 474VLg/99/7 tuyến 481 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/99/7 tuyến 481 Vĩnh Long	-Khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Trường An 9 tại trụ 474VLg/99/1 tuyến 481 Vĩnh Long	-Thử nghiệm CBM năm 2026
20		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đông Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
21		08h00	13h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trạm Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ân Phú Đạt trụ 477BM/111/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH thương mại Triều Thuận Nguyên. - Mã khách hàng: PB10040062288.	- Tại trụ 477BM/111/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Bình Minh	- Cắt 03LBFCO + Gỡ 03Hotline trạm Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ân Phú Đạt trụ 477BM/111/1 tuyến 477 Bình Minh (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
22		07h30	12h30	- Điện lực Cái Vồn	-Công ty TNHH xây lắp điện Xuân Phát (4CN)	- Cắt dừng hạ thế tại trụ A1-A2 và đầu lèo đoạn từ a1 đến 477BM/146/91 thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Thạnh 8 trụ 477BM/146/91 và trạm Đông Thạnh 8-1 trụ 477BM/146/90A/2 tuyến 477 Bình Minh. (Phục vụ công trình: ĐTXD lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Điện lực Cái Vồn năm 2026)	- Tại trụ A1-A2 và từ a1 đến 477BM/146/91 thuộc đường dây hạ thế trạm Đông Thạnh 8 trụ 477BM/146/91 và trạm Đông Thạnh 8-1 trụ 477BM/146/90A/2 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh 8 trụ 477BM/146/91 tuyến 477 Bình Minh. - Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh 8-1 trụ 477BM/146/90A/2 tuyến 477 Bình Minh.	- Khắc phục kiến nghị ĐTXD 2026

23		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
24		09h15	10h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Quản tole chống động vật hoang dã khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Tại các vị trí lắp thiết bị như sau: Tuyến 472 + 474 Vũng Liêm-Tuyến 479 Phước Hòa-Tuyến 478 Vĩnh Long-Tuyến 476 Cổ Chiên.	-Khu vực Điện lực Long Hồ quản lý.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung-hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
25		08h30	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Đội hotline thuộc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (06 CN)	- Lắp dây văng tại khoảng trụ 473CC/282/40 đến trụ 473CC/282/41 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Tủ trụ 473CC/282/40 đến trụ 473CC/282/41 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ấp Phước Lộc xã Bình Phước	- OFF Relay 79 Rec Chợ Số 2 trụ 473CC/281 tuyến 473 Cổ Chiên.	- Ngăn ngừa sự cố.
26		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phú Điền 3 (25kVA) trụ 475VLI/P87/P5/8 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Phú Điền 3 (25kVA) trụ 475VLI/P87/P5/8 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phú Điền 3 (25kVA) trụ 475VLI/P87/P5/8 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
27		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Phú Cường 2 (50kVA) trụ 473VLI/P58/P78/24 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Phú Cường 2 (50kVA) trụ 473VLI/P58/P78/24 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Phú Cường 2 (50kVA) trụ 473VLI/P58/P78/24 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

28		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Đình Đôi A (50kVA) trụ 475VLI/P144A/4A tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Đình Đôi A (50kVA) trụ 475VLI/P144A/4A tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Đình Đôi A (50kVA) trụ 475VLI/P144A/4A tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
29		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Thảo (37,5kVA) trụ 475VLI/P212/2 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Thảo (37,5kVA) trụ 475VLI/P212/2 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Thảo (37,5kVA) trụ 475VLI/P212/2 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
30		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
31		09h00	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Cty Minh Phát trụ L40/P132A/8 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng PB10020054030).	- Tại trạm Cty Minh Phát trụ L40/P132A/8 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hòi Phước, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Cty Minh Phát trụ L40/P132A/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Bảo trì HTĐĐ

32		13h00	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Lau Gạo Thành Tiền trụ L40/P106/1C tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng PB10020040482) + trạm Xay Xát Thành Tiền trụ L40/P106/3 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng PB10020048880).	- Tại trạm Lau Gạo Thành Tiền trụ L40/P106/1C tuyến 480 Vũng Liêm. - Tại trạm Xay Xát Thành Tiền trụ L40/P106/3 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình.	- Cắt 3LBF Xay Xát Thành Tiền trụ L40/106 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Bảo trì HTĐĐ
33		09h00	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH MTV Xây Dựng Dương Tâm (10CN)	- Căng dây đầu nối, đường dây trung thế 12,7kV, lắp LBFCO và trạm 37,5kVA hộ Kinh Doanh Ấn Phẩm Phật Giáo Bình An xây dựng mới vào lưới hiện hữu tại trụ M44/T261/97 tuyến 477 Trà Ôn (Căn cứ văn bản số: 2953/XNDVVL-HL ngày 17/8/2026 về việc phúc đáp thi công bằng công nghệ hotline).	- Tại trụ M44/T261/97 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tâm Vu, xã Trà Côn.	- Không cắt điện (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác đầu nối Hotline bằng sào 35kV tại trụ M44/T261/97 tuyến 477 Trà Ôn).	- Phát triển khách hàng (VB rà soát VTTB số 2802/KT ngày 17/9/2026).
34		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/135 đến trụ 471TQ/248 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
35		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Thanh Trì 4 từ trụ 476TV/20 đến trụ 476TV/T20/08	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

37		08h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Công ty TNHH MTV XD TM Tuấn Tài Trà Vinh (03 CN)	-Dời trụ hạ áp giao mặt bằng thi công đường giao thông nông thôn	-Tại trụ aT13./4 đến aT13/T4/5 Lưới hạ áp độc lập trạm Ô Tre Lớn 4	-Xã Châu Thành	-Cắt CB, FCO trạm Ô Tre Lớn 4 tại trụ 476TV/P180/64	-Theo yêu cầu địa phương
38		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 474DT/84 đến trụ 474DT/T84/24, nhánh Trường Bản 4, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
39		07h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (15CN)	-Lắp trạm biến áp 3P-250kVA trụ 478-475DT-5/T64A/20A, di dời trạm La Bang Chùa 5 từ trụ 478-475DT-5/T64A/28 sang trụ 478-475DT-5/T64A/P25/03, Tháp ngọn trụ BT LT 2x12m-2D (MG-2x12-KH) 478-475DT-5/T64A/P25/03, cắt dừng trung thế trụ 478-475DT-5/T64A/25 hướng về trụ 478-475DT-5/T64A/26 (không thu hồi dây) nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	-Từ trụ 478-475DT-5/T64A/20A đến trụ 478-475DT-5/T64A/28, trụ 478-475DT-5/T64A/P25/03 nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	-Cắt 3LBFCO La Bang Chùa trụ 478-475DT-5/T64A/02 (475DT)	-Công trình ĐTXD
40		07h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (15CN)	-Tháp ngọn trụ BT LT 2x12m-2D (MG-2x12-KH): 4 vị trí, chuyển dây trung, hạ áp từ trụ cũ sang trụ dựng mới từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/31, di dời trạm La Bang Kênh từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/09 sang trụ dựng mới và nâng công suất từ 3x50kVA lên 3P-250kVA, di dời trạm La Bang Kênh A trụ 478-475DT-5/T64A/T8/05 sang trụ 478-475DT-5/T64A/T8/31, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	-Từ trụ 478-475DT-5/T64A/T8/02 đến trụ 478-475DT-5/T64A/T8/31, nhánh La Bang Kênh, tuyến 475 Duyên Trà	-Ấp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	-Cắt 3LBFCO La Bang Kênh trụ 478-475DT-5/T64A/T8/01 (475DT)	-Công trình ĐTXD

41		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	-Cài tạo đường dây 12,7kV Vũng Tàu 1 (từ trụ 477DT/P274/30 đến 477DT/P274/30/01) từ 1 pha lên 3 pha (từ 1xACXH-50mm2+1xACKP-50mm2 thành 1xACXH50mm2 (SDL) + 2xACXH50mm2 (XDM) + ACKP50mm2 (SDL)), dài 61 mét, căng dây đấu nối đường dây 22kV (XDM) trụ 477DT/P274/30/01, nhánh Vũng Tàu 1, tuyến 478 Dân Thành.	-Tủ trụ 477DT/P274/30 đến 477DT/P274/30/01, nhánh Vũng Tàu 1, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Cái Đồi - xã Long Thành	-Cắt 3LBFCO Lộ Ba trụ 477DT/P274/01 (478DTh)	-Công trình ĐTXD
42		08h00	10h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Lắp tăng cường tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp trụ a12, b2/9, tháo thu hồi cầu chì cả từ trụ b8 đến trụ a12, quấn băng keo tạo mối nối kín trụ a5, a6, kết hợp phát quang góc trụ, thuộc lưới hạ áp trạm La Bang Chùa 3, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	- Tủ trụ b8 đến trụ a12, trụ b2/9 thuộc lưới hạ áp trạm La Bang Chùa 3, nhánh La Bang Chùa, tuyến 475 Duyên Trà	-Áp La Bang Chùa - xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm La Bang Chùa 3 trụ 478-475DT-5/T64A/08 (475DT)	-Khắc phục vận hành
43		10h30	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng trụ a1, b7, b8, b9 trạm La Bang Kênh 5, nhánh La Bang Kênh 2, tuyến 475 Duyên Trà	- Tại trụ a1, b7, b8, b9 trạm La Bang Kênh 5, nhánh La Bang Kênh 2, tuyến 475 Duyên Trà	-Áp La Bang kênh - xã Đôn Châu	-Cắt CB + 3FCO trạm La Bang Kênh 5 trụ 478-475DT-5/T64A/P25/T9/09 (475DT)	-Khắc phục vận hành
44		08h00	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Giồng Rừng 4.1 trụ 477DT/192, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Giồng Rừng 4.1 trụ 477DT/192, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Long Thành - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Giồng Rừng 4.1 trụ 477DT/192 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ
45		09h00	10h00	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Giồng Rừng 4.2 trụ 477DT/203, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Giồng Rừng 4.2 trụ 477DT/203, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Long Thành - xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Giồng Rừng 4.2 trụ 477DT/203 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ

46		10h00	11h00	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Chợ Long Khánh 4 trụ 477DT/P214/P8/05, nhánh Chợ Long Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Chợ Long Khánh 4 trụ 477DT/P214/P8/05, nhánh Chợ Long Khánh, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Long Thành - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Chợ Long Khánh 4 trụ 477DT/P214/P8/05 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ
47		13h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Chợ Long Khánh 1.1 trụ 477DT/219, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Chợ Long Khánh 1.1 trụ 477DT/219, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Long Thành - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Chợ Long Khánh 1.1 trụ 477DT/219 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ
48		14h00	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Cái Đôi 1.3 trụ 477DT/253A, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Cái Đôi 1.3 trụ 477DT/253A, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Cái Đôi - xã Long Thành	-Cắt CB + 3FCO trạm Cái Đôi 1.3 trụ 477DT/253A (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ
49		08h00	09h00	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Cái Đôi 6 trụ 477DT/279, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Cái Đôi 6 trụ 477DT/279, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Cái Đôi - xã Long Thành	-Cắt CB + FCO trạm Cái Đôi 6 trụ 477DT/279 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ
50		09h30	10h30	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Cái Cò 1.1 trụ 477DT/294, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Cái Cò 1.1 trụ 477DT/294, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Cái Cò 1.1 trụ 477DT/294 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ
51		13h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Thốt Nốt 2.1 trụ 477DT/324, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Thốt Nốt 2.1 trụ 477DT/324, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Thốt Nốt 2.1 trụ 477DT/324 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ

52		14h30	15h30	-Điện lực Ngũ Lạc+Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh	-Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Long (3CN)	-Thí nghiệm định kỳ CB, MBA trạm Kinh Đào 2.1 trụ 477DT/349/36, nhánh Tà Nị, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trạm Kinh Đào 2.1 trụ 477DT/349/36, nhánh Tà Nị, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Kinh Đào - xã Long Vĩnh	-Cắt CB + FCO trạm Kinh Đào 2.1 trụ 477DT/349/36 (478DTh)	-Thí nghiệm định kỳ
53		06h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (25 CN)	- Dựng trụ chèn, thay đà, sang dây qua trụ mới dựng, thu hồi trụ cũ (thay trụ 476DT/(118, 151), thu hồi 20 trụ trung thế, 10 trụ hạ thế)	- Trụ 476DT/(118 -151) trực chính tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt 3DS Áp 12 trụ 476DT/T117/02 - Cắt Recloser Long Hữu trụ 476DT/116 - Cắt 3 DS2 Long Hữu trụ 473-476DT/117 - Cắt 3 DS NT 473DT-476DT trụ 473-476DT/115 - Cắt 3DS Áp 11 trụ 476DT/152 -Đóng đẳng áp 479CN đến LBS Hiệp Thạnh - Lúc 06h00 cắt Recloser Long Hữu, cắt 3DS Áp 12 không điện, đóng LBS Bào Bèo đến 3DS Áp 12, cắt 3DS Áp 11 không điện, đóng LBS Hiệp Thạnh đến 3DS Áp 11	- ĐTXD
54		06h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	-Thay xà, thay sứ, dựng trụ chèn, tháo ngọn, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ, thay dây chằng (Dựng trụ 477DT/(122A,133A, 134A) thay xà trụ 477DT/131-134, thu hồi trụ 477DT/(123,124), thay 5 bộ dây chằng	-Từ trụ 477DT/(122 -135) trực chính tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Phước Trị Phường Duyên Hải	- Cắt 3 DS Giồng Trôm trụ 477DT/115 - Cắt LBS Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/08 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 TXDH trụ 477DT/T131A/09 - Cắt 3 DS2 Khóm 2 trụ 477DT/T131A/P10/07 (thường mở) - Cắt LBS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137A - Cắt 3 DS NT 472DT-477DT trụ 477DT/137 -Đóng đẳng áp 473DT đến LBS Khóm 2 TXDH, 06h00 thao tác Recloser Giồng Ôi để cắt 3DS Giồng Trôm	- ĐTXD

55		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/P115A/P15/01 nhánh NT Tô Hùng Vĩ, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Long Điền phường Duyên Hải	- Cắt 3 LBFCO NT Tô Hùng Vĩ trụ 477DT/P115A/15	-Bảo trì VH thuê
56		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/P115A/16/01 nhánh NT Dương Đức Tâm, tuyến 477 Duyên Trà	-Khóm Long Điền phường Duyên Hải	- Cắt 3 LBFCO NT Dương Đức Tâm trụ 477DT/P115A/16/T01/01	-Bảo trì VH thuê
57		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T147/T11/01 nhánh Cty TNHH Út Tâm, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Cty TNHH Út Tâm trụ 477DT/T147/11	-Bảo trì VH thuê
58		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T147/T14A/01 nhánh Công ty Thủy Vy TV, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Công ty Thủy Vy TV trụ 477DT/T147/14A	-Bảo trì VH thuê
59		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479CN/28 479CN/143 tuyến 479CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
60		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Xoài Xiêm khoảng trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/(01-17).	-Xã Trà Cú.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
61		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiêu Cẩn, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
62		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ

63		08h00	14h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Kiểm tra ngày trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Bình Phú, An Trường, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
64		18h00	21h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Kiểm tra đêm trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trực chính tuyến 478TV (từ trụ 149 đến trụ 382) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Xã Bình Phú, An Trường, Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
65		08h00	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Cân pha hạ thế Hiệp Phú 3A, Bình Hội 5, Ấp Trung 1, Ấp Trung 3	-Lưới hạ áp các trạm Hiệp Phú 3A, Bình Hội 5, Ấp Trung 1, Ấp Trung 3	-Xã Nhị Long, Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
66		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 13/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/07 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/46A tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478BTre/01 đến trụ 478BTre/07 tuyến 478 Bến Tre; từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/46A tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	08h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/10 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/10 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Ấp Tiên Tây Thương xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/10 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ

3		09h00	09h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x25kVA, MCCB trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/24/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/24 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
4		10h00	10h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/30A/02 NR áp Phú Thuận	-Trụ 475AH/97/30A/02 NR áp Phú Thuận	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/30A/02 NR áp Phú Thuận	-Thí nghiệm định kỳ
5		11h00	11h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/30/12A/09 NR áp Phú Hòa	-Thí nghiệm định kỳ
6		13h45	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/36A/05 NR 1 pha Cầu Miếu	-Thí nghiệm định kỳ
7		14h45	15h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/38/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/38 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ

8		15h45	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Áp Tân Đông xã Tân Phú	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 475AH/97/47/01 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú -Cắt FCO trụ 475AH/97/47 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Thí nghiệm định kỳ
9		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo dây trung hòa hạ thế từ trụ HT3a-HT12g thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Tủ trụ HT3a-HT12g thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Áp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR áp Phú Thuận	-Xử lý mất an toàn
10		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/56/01-475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mỏ Cây - Ngã Ba Cây Trâm từ trụ 477MC/41 đến trụ 477MC/169 và NR đầu vào	-Xã Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
12		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Tại trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Áp Thành An -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Xử lý quá tải
13		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-HTX Minh Thành (08CN)	-Di dời trụ lưới hạ thế từ trụ 3a đến 11a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Tủ trụ 3a đến 11a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-Áp Thành An -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 478TT/56/26 NR Thành An	-GPMB theo yêu cầu địa phương
14		08h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay trụ hạ thế mục gốc tại trụ hạ thế 21a/1 và căng lại lưới hạ thế từ trụ 21a đến trụ 21a/1 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/96/24 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong	-Tại lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/96/24 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/96/24 nhánh rẽ áp 3 Kinh Trong	-SCTX

15		13h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 476GTROM/64/01 đến trụ 476GTROM/64/35 nhánh rẽ ấp 2-7 Bình Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 476GTROM/64/01 đến trụ 476GTROM/64/35 nhánh rẽ ấp 2-7 Bình Hòa và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
16		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 08 nhánh rẽ ấp 7 Thuận Điền	-Tủ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ ấp 7 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
17		10h30	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 06 nhánh rẽ Hai Bên	-Tủ trụ 01 đến trụ 06 nhánh rẽ Hai Bên	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
18		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 06 nhánh rẽ Ngã Tư Đèn	-Tủ 01 đến trụ 06 nhánh rẽ Ngã Tư Đèn	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
19		08h00	09h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/65/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tại trụ 471BĐ/65/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/65/01+FCO trụ 471-473BĐ/65 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
20		09h15	10h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/67/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tại trụ 471BĐ/67/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/67/01+FCO trụ 471-473BĐ/67 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
21		10h30	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tại trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 471-473BĐ/140 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố

22		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/21 NR 3P Lộc Thuận	-Tại trụ 473BĐ/166/21 NR 3P Lộc Thuận	-Áp Lộc Thới xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/21 NR 3P Lộc Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
23		14h15	15h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận	-Tại trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận	-Áp Lộc Thành xã Lộc Thuận	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 473BĐ/166/34/02 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
24		15h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43 NR 3P Lộc Thuận	-Tại trụ 473BĐ/166/43 NR 3P Lộc Thuận	-Áp Cả Đuối xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 473BĐ/166/43 NR 3P Lộc Thuận -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
25		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ao Vuông	-Từ trụ 471BĐ/113/03 đến trụ 471BĐ/113/79 NR 3P Ao Vuông	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
26		08h00	16h30	Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Phát quang, tăng cường dây dẫn, sang tải, cân pha, xử lý mối nối và bổ sung tiếp đất lắp lại tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/12/16 NR Ấp 9 Minh Đức	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/12/16 NR Ấp 9 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/12/16 NR Ấp 9 Minh Đức	-SCTX
27		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/26/05 NR Ấp 6	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/26/05 NR Ấp 6	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/31/26/05 NR Ấp 6	-Thay điện kế định kỳ

28		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/14 NR Thanh Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/14 NR Thanh Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60/24T/14 NR Thanh Thủy	-Thay điện kế định kỳ
29		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/07/11 NR Thanh Vân	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60/24T/07/11 NR Thanh Vân	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60/24T/07/11 NR Thanh Vân	-Thay điện kế định kỳ
30		11h30	12h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/03 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/03 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/03 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Thay điện kế định kỳ
31		13h30	14h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/15 NR Tân Quới 2	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/15 NR Tân Quới 2	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/31/34/15 NR Tân Quới 2	-Thay điện kế định kỳ
32		08h00	09h30	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trụ 477BTh/52/58/14/29/01 (số trụ cũ) NRNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc (CSNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc; PB09050089425)	-Trụ 477BTh/52/58/14/29/01 (số trụ cũ) NRNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB trạm 400kVA CSNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc trụ 477BTh/52/58/14/29/15 (số trụ cũ) NRNT Nguyễn Thị Ngọc Cúc -Cắt 3LBFCO trụ 477BTh/52/58/14/29 (số trụ cũ) NR Xẻo Nồ	-Bảo trì HTĐĐ trung thế

33		10h00	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Thay công tơ hồng màn hình trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Thụy Minh Thơ trụ 473BTh/45/40/01 NR An Thạnh	-Trụ 473BTh/45/40/01 NR An Thạnh	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Thụy Minh Thơ trụ 473BTh/45/40/01 NR An Thạnh -Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Thụy Minh Thơ trụ 473BTh/45/40 NR An Thạnh	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
34		13h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Thử trụ 473BTh/45/10/57T/47T/01 NR đi Quới Điền	-Trụ 473BTh/45/10/57T/47T/01 NR đi Quới Điền	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Trần Văn Thử trụ 473BTh/45/10/57T/47T/01 NR đi Quới Điền -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/57T/47T/01 NR đi Quới Điền	-Thay công tơ định kỳ
35		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa khách hàng trạm 320kVA DNTN VLXD Nguyễn Hoàng Trường trụ 473BTh/45/10/57T/66T/04 NR đi Quới Điền	-Trụ 473BTh/45/10/57T/66T/04 NR đi Quới Điền	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + 3LBFCO trạm 320kVA DNTN VLXD Nguyễn Hoàng Trường trụ 473BTh/45/10/57T/66T/04 NR đi Quới Điền	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
36		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 475-476CL/01 đến trụ 475-476CL/304 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Xã Chợ Lách, Vĩnh Thành	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Thay trụ hiện hữu thành trụ BTLT 14m, tháp đà U140*3m từ trụ 477PH/85/2A đến trụ 477PH/85/6, nâng công suất từ 3*37,5kVA lên 320kVA trạm TĐC Hòa Phú, kéo tăng cường cáp ABC 4*120mm2 từ trụ 477PH/85/7 đến trụ D/1 từ trụ D/1 đến trụ D/P1/5 thuộc trạm 320kVA trạm TĐC Hòa Phú tại trụ 477PH/85/7 tuyến 477 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477PH/85/2A đến trụ 477PH/85/6, từ trụ 477PH/85/7 đến trụ D/1 từ trụ D/1 đến trụ D/P1/5 thuộc trạm 320kVA trạm TĐC Hòa Phú tại trụ 477PH/85/7 tuyến 477 Phước Hòa	- Khu tái định cư Hòa Phú, xã Phú Quới.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ TĐC Hòa Phú tại trụ 477PH/85/1 tuyến 477 Phước Hòa	-ĐT XD năm 2026
38		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (15CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 14/9/2026). - Cấy mới trạm 250kVA Tân Vĩnh 2 XDM tại trụ 474VLg/79/82/6A/2, thu hồi trạm 3*25kVA Tân Vĩnh 2 tại trụ 474VLg/79/82/6A/2 tuyến 479 Vĩnh Long. - Tăng cường thêm mạch cáp ABC 4*120mm2 từ trụ 474VLg/79/82/6A/2 đến trụ 474VLg/79/82/6A/6 và từ trụ 474VLg/79/82/6A/2 đến trụ A/6 thuộc trạm 250kVA Tân Vĩnh 2 XDM tại trụ 474VLg/79/82/6A/2 tuyến 473 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 474VLg/79/82/6A/2 đến trụ 474VLg/79/82/6A/6 và từ trụ 474VLg/79/82/6A/2 đến trụ A/6 thuộc trạm 250kVA Tân Vĩnh 2 XDM tại trụ 474VLg/79/82/6A/2 tuyến 473 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Vĩnh, phường Long Châu.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Vĩnh tại trụ 473-471VLg/79/82 tuyến 473 Vĩnh Long.	-ĐT XD năm 2026
39		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

40		08h30	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Thịnh 6 trụ 475BM/248/50 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/248/50 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Thịnh 6 trụ 475BM/248/50 tuyến 475 Bình Minh (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
41		10h00	11h30	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Thịnh 6B trụ 475BM/248/50/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/248/50/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phú Thịnh 6B trụ 475BM/248/50/1 tuyến 475 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
42		13h00	14h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Phú Thịnh 6A trụ 475BM/248/47 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/248/47 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO trạm Phú Thịnh 6A trụ 475BM/248/47 tuyến 475 Bình Minh.	- Kiểm định thiết bị
43		14h00	16h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (SCN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Kinh Ông Ké 1A trụ 475BM/248/46/17/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/248/46/17/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Kinh Ông Ké 1A trụ 475BM/248/46/17/1 tuyến 475 Bình Minh.(đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
44		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

45		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 25kVA Trường Mầm Non Hòa Mi - tuyến 472 Vũng Liêm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/346/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Long An, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mầm Non Hòa Mi trụ 472VLI/346/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
46		09h30	10h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 37,5kVA Trại gà Phúc Giang - tuyến 476 Cổ Chiên (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 476CC/196/1-tuyến 476 Cổ Chiên.	-Áp Bình Thạnh, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + FCO trạm Trại gà Phúc Giang trụ 476CC/196/1-tuyến 476 Cổ Chiên	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
47		10h30	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 75kVA Lò Bún Phước Tâm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/277/7/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thới, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Lò Bún Phước Tâm trụ 479PH/277/7/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
48		13h30	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 75kVA XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14/1 + trạm 100kVA XX Phong Phú 3A trụ 479PH/158/14/2 (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/14/1 + trụ 479PH/158/14/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thành, xã Long Hồ.	- Cắt LBFCO XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14-tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt MCCB + FCO trạm XX Phong Phú 3 trụ 479PH/158/14/1-tuyến 479 Phước Hòa. - Cắt MCCB + FCO trạm XX Phong Phú 3A trụ 479PH/158/14/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
49		15h30	16h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 100kVA XX Thanh Phát 1 - tuyến 479 Phước Hòa (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/6/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Phát 1 trụ 479PH/158/6/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

50		08h30	09h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 560kVA Cty TNHH Công Nghệ BCD - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060054165	-Tại trụ 479PH/313A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Phước, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Cty TNHH Công Nghệ BCD trụ 479PH/313A - tuyến 479 Phước Hòa	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
51		10h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 1000kVA Nước đá Thành Thái - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060021266	-Tại trụ 479PH/306A/1A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Phước, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Nước đá Thành Thái trụ 479PH/306A - tuyến 479 Phước Hòa	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
52		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp + Thay công tơ định kỳ trạm 320kVA Công An tỉnh Vĩnh Long - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060047422	-Tại trụ 479PH/299B/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Phước, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Công An tỉnh Vĩnh Long trụ 479PH/299B - tuyến 479 Phước Hòa	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
53		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 1000kVA Bệnh viện Y học Cổ Truyền - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060049813	-Tại trụ 479PH/298/5A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Long Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Bệnh viện Y học Cổ Truyền trụ 479PH/298/5A - tuyến 479 Phước Hòa	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
54		07h45	09h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA 50kVA và các phụ kiện trạm Cái Cạn 1, trụ 474CC/37/13- tuyến 474 Cổ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm 50kVA Cái Cạn 1, trụ 474CC/37/13- tuyến 474 Cổ Chiên	- Áp Cái Cạn xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm Cái Cạn 1, trụ 474CC/37/13- tuyến 474 Cổ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thực hiện tháo và lắp Hotline tại trạm).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

55		07h45	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA25kVA và các phụ kiện trạm Cái Cạn 2, trụ 474CC/37/17- tuyến 474 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm 25kVA Cái Cạn 2, trụ 474CC/37/17- tuyến 474 Cỏ Chiên	- Ấp Cái Cạn xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO và tháo Hotline trạm Cái Cạn 2 trụ 474CC/37/17- tuyến 474 Cỏ Chiên đã (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thực hiện tháo và lắp Hotline tại trạm).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
56		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA 3x50kVA và các phụ kiện trạm Phú Hòa, trụ 474CC/37/29- tuyến 474 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm 3x50kVA Phú Hòa, trụ 474CC/37/29- tuyến 474 Cỏ Chiên	- Ấp Phú Hòa xã Nhơn Phú	- Cắt CB + 3FCO và tháo 3 Hotline trạm Phú Hòa trụ 474CC/37/29- tuyến 474 Cỏ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thực hiện tháo và lắp Hotline tại trạm).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
57		14h45	15h50	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA 50kVA trạm Phú Qưới, trụ 474CC/37/46- tuyến 474 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm 50kVA Phú Qưới, trụ 474CC/37/46- tuyến 474 Cỏ Chiên	- Ấp Phú Qưới xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm Phú Qưới trụ 474CC/37/46- tuyến 474 Cỏ Chiên	- Kiểm định định kỳ thiết bị
58		16h00	17h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA 37,5kVA trạm Ba Truyền, trụ 474CC/37/30/20- tuyến 474 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm 37,5kVA Ba Truyền, trụ 474CC/37/30/20- tuyến 474 Cỏ Chiên	- Ấp Phú Qưới xã Nhơn Phú	- Cắt CB + FCO trạm Ba Truyền, trụ 474CC/37/30/20 - tuyến 474 Cỏ Chiên	- Kiểm định định kỳ thiết bị

59		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mỏ Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
60		08h00	10h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm XX Huỳnh Hữu 1 (250kVA) trụ 471VLi/T118/P127/P1/5 tuyến 471 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050032598001).	- Tại hệ thống đo đếm XX Huỳnh Hữu 1 trụ 471VLi/T118/P127/1 và trạm XX Huỳnh Hữu 1 trụ 471VLi/T118/P127/P1/5 tuyến 471 Vũng Liêm	-Ấp Vàm An, xã Quới An	- Cắt 3LBFCO XX Huỳnh Hữu 1 trụ 471VLi/T118/P127/1 tuyến 471 Vũng Liêm - Tháo 03 hotline XX Huỳnh Hữu 1 trụ 471VLi/T118/P127/1 tuyến 471 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
61		10h00	12h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế trạm Cống Đường Trôm (250kVA) trụ 472VLi/P56/T154A/26 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050067028001).	- Tại trạm Cống Đường Trôm trụ 472VLi/P56/T154A/26 tuyến 474 Vũng Liêm	- Ấp Tân Đông, xã Quới An	- Cắt 3LBFCO Cống Đường Trôm trụ 472VLi/P56/154A tuyến 474 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
62		14h00	16h00	- Điện lực Trung Thành	Điện lực Trung Thành (3CN).	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm chuyên dùng DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLi/P56/T21/3 tuyến 474 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050054539)	- Tại Hệ thống đo đếm DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLi/P56/T21/1 và trạm DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLi/P56/T21/3 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Ấp Gò Ấn, xã Trung Hiệp	- Cắt 03LBFCO DNTN Nguyễn Khiêm trụ 472VLi/P56/21 tuyến 474 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.

63		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	- Tờ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
64		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Phát quang cây xanh, căng dây và ép lều hạ thế trạm Hai Điect tuyến 472 Bình Minh	- Tại trục hạ áp trạm Hai Điect trụ 472BM/T433/P6/21 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Hai Điect trụ 472BM/T433/P6/21 tuyến 472 Bình Minh	- Xử lý các tồn tại lưới hạ thế
65		08h30	09h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm: Nhà Máy Xay Xát Hoàng Văn Liễn trụ 471TO/54/36/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020041512).	- Tại trạm Nhà Máy Xay Xát Hoàng Văn Liễn trụ 471TO/54/36/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ An, xã Trà Côn.	- Cắt CB + FCO trạm Nhà Máy Xay Xát Hoàng Văn Liễn trụ 471TO/54/36/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
66		09h45	10h45	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Nhà Thờ Nguyễn Thị Ngọc Kết trụ L45/P221/P177/P3/T20/1 tuyến 473 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020052739).	- Tại trạm Nhà Thờ Nguyễn Thị Ngọc Kết trụ L45/P221/P177/P3/T20/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Nhà Thờ Nguyễn Thị Ngọc Kết trụ L45/P221/P177/P3/T20/1 tuyến 473 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
67		11h00	12h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA trạm: Khu Hành Chính xã Nhơn Bình trụ L48/T340/P44A/1 tuyến 471 Tam Bình ; Mã khách hàng PB10020054052 (Trạm này hiện đang ít sử dụng do sát nhập xã năm 2025)	- Tại trạm Khu Hành Chính xã Nhơn Bình trụ L48/T340/P44A/1 tuyến 471 Tam Bình	- Ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	- Cắt CB+FCO trạm Khu Hành Chính xã Nhơn Bình trụ L48/T340/P44A/1 tuyến 471 Tam Bình.	- Điều chỉnh điện áp

68		14h15	15h15	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Chợ Hòa Bình trụ L40/P222/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng PB10020040497).	- Tại trạm Chợ Hòa Bình trụ L40/P222/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Chợ Hòa Bình trụ L40/P222/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Điều chỉnh điện áp
69		15h30	16h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (2CN)	- Hạ nấc MBA + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Trường Cấp 2-3 Hòa Bình trụ L40/T229/1 tuyến 480 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020039190).	- Tại trạm Trường Cấp 2-3 Hòa Bình trụ L40/T229/1 tuyến 480 Trà Ôn.	- Ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt CB+FCO trạm Trường Cấp 2-3 Hòa Bình trụ L40/T229/1 tuyến 480 Trà Ôn.	- Điều chỉnh điện áp
70		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
71		15h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		07h00	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật: lắp thêm 01 lộ ra hạ áp, thay FCO pha B khó thao tác thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026	-Tại trụ 477-472LD/P80A/05 nhánh 22KV Khu TĐC Phường 1-1 và trên lưới hạ thế trạm Khu TĐC Phường 1-1 trụ 477-472LD/P80A/05 nhánh 22KV Khu TĐC Phường 1-1 tuyến 477LD Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Trà Vinh	- Cắt 03LBFCO Khu TĐC Phường 1-1 trụ 477-472LD/80A	-ĐT XD

73		07h30	10h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh	-Gắn điện kế mới cấp điện cho khách hàng Trường Chính Trị Phạm Hùng (CS3)	-Từ đầu sứ hạ áp máy biến áp trạm Trường Chính Trị trở xuống trụ 471-479LD-1/T107/30 nhánh 22KV Hòa Thuận nhận điện tuyến 476LD, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Hòa Thuận	-Cắt CB + 03FCO trạm Trường Chính Trị tại trụ 471-479LD-1/T107/30 (Chưa thuê QLVH)	-Khách hàng yêu cầu
74		10h30	13h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh	-Di dời điện kế cho khách hàng Viễn Thông Vĩnh Long	-Từ đầu sứ hạ áp máy biến áp trạm Bưu Điện Phường 1 trở xuống trụ 478LD/T58/01 nhánh 12.7KV Bưu Điện Phường 1 nhận điện tuyến 478LD, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	- Phường Trà Vinh	- Cắt CB + FCO trạm Bưu Điện Phường 1 trụ 478LD/T58/01 (Chưa thuê QLVH)	-Khách hàng yêu cầu
75		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Cầu Xây từ trụ 479TV/T77/01 đến trụ 479TV/T77/89	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
76		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xi Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Bãi Vàng 4 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P50/38	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB, FCO trạm Bãi Vàng 4 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/38	-Ngăn ngừa sự cố
77		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xi Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Cấp Nước Hưng Mỹ (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P50/T12/1	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB Trạm Cấp Nước Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/P13/P50/T12/1 -Cắt FCO trạm Cấp Nước Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/P13/P50/12 (tài sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố

78		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Giồng Lức 3 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P59/25	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Giồng Lức 3 tại trụ 472TV/T97/P59/25	-Ngăn ngừa sự cố
79		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Giồng Lức 4 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P59/42	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Giồng Lức 4 tại trụ 472TV/T97/P59/42	-Ngăn ngừa sự cố
80		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Hòa Lợi (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/30	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Hòa Lợi tại trụ 472TV/T97/30	-Ngăn ngừa sự cố
81		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Hòa Hảo 3 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/P157/11	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Hòa Hảo 3 tại trụ 472TV/P157/11	-Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Đại Thôn 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P50/29	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB, FCO Đại Thôn 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/29	-Ngăn ngừa sự cố

83		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Hưng Mỹ 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/39	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Hưng Mỹ 1 tại trụ 472TV/T97/P13/39	-Ngăn ngừa sự cố
84		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Hưng Mỹ 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P50/5	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Hưng Mỹ 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P50/5	-Ngăn ngừa sự cố
85		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Khánh Lộc 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/P225/25	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Khánh Lộc 2 tại trụ 480TV/P225/25	-Ngăn ngừa sự cố
86		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Khánh Lộc 5 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/P225/P20/1	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Khánh Lộc 5 tại trụ 480TV/P225/P20/1	-Ngăn ngừa sự cố
87		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Phú Khánh 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/P209/49	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Phú Khánh 2 tại trụ 480TV/P209/49	-Ngăn ngừa sự cố

88		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành + Xí Nghiệp lưới điện Cao Thế	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474-472TV-4/4 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off Relay 79 tại tủ MC 474 trạm 110kV Trà Vinh (tuyến đường dây đi chung trụ nằm bên dưới đang nhận điện từ MC 474TV). - Cắt CB, FCO Trạm Y Tế Châu Thành tại trụ 474-472TV-4/4	-Ngăn ngừa sự cố
89		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/34 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm XX Phước Lộc tại trụ 474TV34	-Ngăn ngừa sự cố
90		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/34 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Sắt tại trụ 474TV/38 (tài sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố
91		14h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/40 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm NMXX Huỳnh Trung Chấn tại trụ 474TV/40 (tài sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố

92		08h00	16h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	-Xử lý dừng trung thế theo đúng thiết kế trụ 478-475DT-8/P109/P11/(13, 21, 32), thay chằng trung thế trụ 478-475DT-8/P109/P11/(14, 29), nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	-Từ trụ 478-475DT-8/P109/P11/13 đến trụ 478-475DT-8/P109/P11/32 nhánh Tà Rom Sa Văng, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	-Cắt 3LBFCO Tà Rom Sa Văng trụ 478-475DT-8/P109/P11/01 (478DT)	-Khắc phục tồn tại Công trình ĐTXD
93		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	-Dựng 01 trụ BTLT 12m ghép đôi trụ 477DT/T213/P177/108/T3/04, cải tạo đường dây 12,7kV Định An 1 từ trụ 477DT/T213/P177/108/T3/02 đến 477DT/T213/P177/108/T3/04 từ 1 pha lên 3 pha (từ 2xAC-50mm2 thành 3xACKP-50mm2+1xACKP-50mm2), căng dây đầu nối đường dây 22kV XDM trụ 477DT/T213/P177/108/T3/04, nâng cấp trạm Định An 1 từ 1x25kVA lên 3P-160kVA và di dời từ trụ 477DT/T213/P177/108/T3/02 sang trụ 477DT/T213/P177/108/T3/T02/11, cải tạo ĐDHA trạm Định An 1 từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2, DuAV-2x10mm2 thành LV-ABC 4x95mm2, LV-ABC 4x70mm2) từ trụ 477DT/T213/P177/108/T3/02 đến trụ a16, từ trụ a13 đến trụ a13/s7, dài 760 mét thuộc lưới hạ áp trạm Định An 1, nhánh Định An 1, tuyến 472 Dân Thành	-Từ trụ 477DT/T213/P177/108/T3/02 đến trụ 477DT/T213/P177/108/T3/11, đến trụ a16, từ trụ a13 đến trụ a13/s7, dài 760 mét thuộc lưới hạ áp trạm Định An 1, nhánh Định An 1, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Định An - xã Đông Hải	- Cắt CB + FCO trạm Định An 1 trụ 477DT/T213/P177/108/T3/02 (472Dth) - Off chức năng tự động đóng lại tại tủ điều khiển Recloser Hồ Thùng tại số trụ 477DT/T213/P177/05 (472DTh) (trong thời gian tháo và lắp lại 03 kẹ hotline). - Tháo 03 kẹ hotline đầu nối trung thế nhánh Định An 1 trụ 477DT/T213/P177/108/03 (472DTh) - Đầu 03 kẹ hotline đầu nối trung thế nhánh Định An 1 trụ 477DT/T213/P177/108/03 (472DTh) (sau khi công tác hoàn tất)	-Công trình ĐTXD

94		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (8CN)	-Xử lý trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/01 lệch tuyến, lắp tiếp địa đường dây trung, hạ áp, xử lý lại colier đúng thiết kế từ trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/01 đến trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/08, dựng 01 trụ BTLT8,5m-M8-a vị trí a0a, lắp cầu đồng trụ a1, a2, a3, sang lưới hạ thế và nhánh rẽ khách hàng từ trụ a3 đến trụ a15, từ trụ b12 đến trụ b16 thuộc lưới hạ áp trạm Cồn Nhân, nhánh Cồn Nhân, tuyến 472 Dân Thành	-Tủ trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/01 đến trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/08, từ trụ a1 đến trụ a15, từ trụ b12 đến trụ b16, thuộc lưới hạ áp trạm Cồn Nhân, nhánh Cồn Nhân, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Đông Thành - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Cồn Nhân trụ 477DT/T213/P177/T28/P33/01A (472Dth)	-Công trình ĐTXD
95		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 474DT/85 đến trụ 474DT/P85/53, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
96		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (40 CN)	Dựng trụ chèn, thay trụ hiện hữu, thay đà, tháp ngọn, dùng dây trung hạ thế, toàn bộ vật tư thiết bị từ trụ hiện hữu sang trụ mới Đã thỏa thuận với Đảng Ủy xã Long Hữu. ĐVTC thực hiện bố trí máy phát cho Đảng Ủy xã Long Hữu	Tủ trụ 476DT/(174 -226) trực chính tuyến 476 Duyên Trà	Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt LBS NT 479CN-476DT trụ 476DT/T174/02 - Cắt 3 DS2 NT 479CN-476DT trụ 479CN/P294/10 - Cắt LBS Hiệp Thạnh trụ 476DT/173 - Cắt 3 DS1 Hiệp Thạnh trụ 476DT/171A	- ĐTXD
97		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 476DT/P215/T29/02 nhánh NT Võ Quốc Toàn, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Bào xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO NT Võ Quốc Toàn trụ 476DT/P215/T29/01	-Bảo trì VH thuê

98		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 476DT/P203A/T39/T14/01 nhánh NT Nguyễn Văn Khoa 2, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Bào xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO NT Nguyễn Văn Khoa 2 trụ 476DT/P203A/T39/14	-Bảo trì VH thuê
99		07h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (5 CN)	- Thu hồi trụ hạ thế. Thay chằng trung, hạ thế theo thiết kế. Lắp tiếp địa lập lại trung, hạ thế. Thay các vị trí néo dùng hạ thế trên trụ trung thế bằng code hiện sử dụng dùng bằng bu lông; Thay các vị trí chằng cách khoảng hạ áp sử dụng cáp thép không sử dụng dây hạ áp để dùng. Chỉnh trụ 476DT/226/P55/06A trạm Áp Bào 4 bị nghiêng thay xà trụ 476DT/226/P55/04	-Từ trụ 476DT/226/P55/(02-17) nhánh Áp Bào 4 và trên lưới hạ áp trạm Áp Bào 4, Áp Bào 4.1, tuyến 476 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO Áp Bào 4 trụ 476DT/226/P55/01	- ĐTXD
100		07h00	17h30	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (10 CN)	- Dựng trụ, cây trạm Rạch Gốc 5.1 công suất 1x160kVA trụ số 476DT/P215/69A; cắt dùng a2-a3 tách lưới hạ áp nhánh a trạm Rạch Gốc 5 sang nhận điện trạm Rạch Gốc 5.1.	- Giữa khoảng trụ 476DT/P215/(69-70) và trên lưới hạ áp trạm Rạch Gốc 5, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Cây Da xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO Rạch Gốc trụ 476DT/215	- ĐTXD
101		13h30	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	- Xử lý tăng cường chống gãy 3 LBFCO Kinh Hội 1 và Kinh Hội 2	-Trụ 476DT/P215/(53,56) nhánh Rạch Gốc, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Cây Da xã Long Hữu	- Cắt 3 LBFCO Rạch Gốc trụ 476DT/215	- SCTX
102		13h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (3 CN)	- Cắt dùng nhánh c trạm Kinh Hội 1 trụ c7-c8 chuyển một lưới hạ áp trạm Kinh Hội 1 từ sau trụ c8 sang nhận điện trạm Sông Giảng 2.1	- Trên lưới hạ áp trạm Kinh Hội 1, Sông Giảng 2.1, tuyến 476 Duyên Trà	-Áp Cây Da xã Long Hữu	- Cắt CB + 3 FCO trạm Kinh Hội 1 trụ 476DT/215 - Cắt CB + 3FCO trạm Sông Giảng 2.1 trụ 476DT/P44/21	ĐTXD

103		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Tủ trụ 479CN/143 đến trụ 479CN/T143/61 tuyến 476CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Mỹ Long, Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
104		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Chợ Cải Giã 2 trụ 479CN/T143/T28/15 tuyến 479CN	-Áp Cải Giã xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Chợ Cải Giã 2 trụ 479CN/T143/T28/15	-Thay định kỳ
105		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Chợ Cải Giã 1 trụ 479CN/T143/T28/06 tuyến 479CN	-Áp Cải Giã xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Chợ Cải Giã 1 trụ 479CN/T143/T28/06	-Thay định kỳ
106		14h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha, định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Chợ Cải Giã trụ 479CN/T143/22 tuyến 479CN	-Áp Cải Giã xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Chợ Cải Giã trụ 479CN/T143/22	-Thay định kỳ
107		08h00	09h30	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Từ đầu sứ cao 3MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm NMXX Huỳnh Thị Đẹp trụ 476CN/P166/41 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thạnh xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+3FCO trạm NMXX Huỳnh Thị Đẹp trụ 476CN/P166/41 Tài sản điện lực	-Kiểm tra, bảo trì
108		10h00	11h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang + XNDV (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA, kiểm tra xử lý tiếp xúc cực CB trạm	-Tại trạm NMXX Mai Khắc Dừng trụ 476CN/P166/T62/01 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thạnh xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm NMXX Mai Khắc Dừng trụ 476CN/P166/T62/01 -Cắt FCO NMXX Mai Khắc Dừng trụ 476CN/P166/62 Tài sản điện lực	-Thí nghiệm định kỳ

109		12h00	13h30	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 476CN/P166/P10/12 nhánh Cẩm Hương tuyến 476CN	-Áp Sóc Hoang xã Mỹ Long	-Cắt CB+3FCO trạm Thánh Thất Mỹ Hòa trụ 476CN/P166/P10/12	-Kiểm tra, bảo trì
110		07h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Sóc Chà-Ba Tục khoảng trụ 475TR/T83/(01-72).	-Xã Trà Cú.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
111		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
112		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới ngày đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
113		08h00	10h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Chỉnh trụ bị nghiêng và căng dây hạ thế bị chùng	-Tủ trụ b3 đến trụ b4 thuộc lưới hạ thế trạm Trà Mềm 2 trụ 473TR/P194/P62/02 nhánh 12,7kV Trà Mềm 2 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Cắt CB+FCO trạm Trà Mềm 2 trụ 473TR/P194/P62/02 nhánh 12,7kV Trà Mềm 2 thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Ngăn ngừa sự cố
114		10h30	11h30	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra ép tăng cường nguội MBA và chỉnh giảm áp trạm Khóm 2-3(pha B&C)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng CB+ĐK trạm Khóm 2-3 trụ 478CK/T280/T22/06 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+3FCO trạm Khóm 2-3 trụ 478CK/T280/T22/06 nhánh 22kV Cây Hẹ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Ngăn ngừa sự cố

115		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kể.	-Nhánh 22kV Áp Trung, CN Áp Hạ, ĐD Cầu Cỏ Chiên, Nguyễn Hoàng Thơ, Nguyễn Hoàng Phi, Cty Dừa Hữu Cơ, Tân Trung 1, Áp Trung 1, Trại Luận 1	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
116		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kể trạm biến áp	-Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Tư 14/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478-480BTre/15 đến trụ 478-480BTre/60 tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478-480BTre/15 đến trụ 478-480BTre/60 tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 478BTre/46/13A đến trụ 13a, từ trụ 13a đến trụ 7a. Cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ 6a đến 7a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Sông Mã 9 trụ 478BTre/52/13 tuyến 478 Bến Tre -Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 1b đến trụ 478BTre/46/13A. Cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ 478BTre/46/18 đến 478BTre/46/19 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 18 trụ 478BTre/46/20 tuyến 478 Bến Tre -Kéo dây và đấu nối lưới hạ thế từ trụ 478BTre/46/13A đến trụ 477BTre/25/42, lắp tiếp địa lắp lại tại trụ 7a, trụ 478BTre/46/18 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA ĐT 883-10 trụ 477BTre/25/40 tuyến 477 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 478BTre/46/13A đến trụ 13a, từ trụ 13a đến trụ 7a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA Sông Mã 9 trụ 478BTre/52/13 tuyến 478 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 1b đến trụ 478BTre/46/13A, từ trụ 478BTre/46/18 đến 478BTre/46/19 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Sơn Đông 18 trụ 478BTre/46/20 tuyến 478 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 478BTre/46/13A đến trụ 477BTre/25/42, trụ 7a, trụ 478BTre/46/18 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA ĐT 883-10 trụ 477BTre/25/40 tuyến 477 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + FCO trạm 2x50kVA Sông Mã 9 trụ 478BTre/52/13 tuyến 478 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Sơn Đông 18 trụ 478BTre/46/20 tuyến 478 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA ĐT 883-10 trụ 477BTre/25/40 tuyến 477 Bến Tre	-Khai thác tải

3		07h45	14h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Di dời, sang lưới hạ thế trụ HTb/2, HTb/3, thu hồi trụ HTb/1, thu hồi căng trụ HTb/7 thuộc trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha An Khánh	-Trụ HTb/2, trụ HTb/3, trụ HTb/1, trụ HTb/7 thuộc trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha An Khánh	-Áp Mỹ An xã Phú Túc	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/41/01 NR 3 pha An Khánh -Cắt FCO trụ 480BTre/41/54/41 NR 3 pha An Khánh	-Mở lộ nông thôn
4		14h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Thu hồi trụ đơn, di dời và thay bằng trụ đôi, sang lưới hạ thế trụ HT15D thuộc trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/34/16 NR áp 3 An Khánh	-Trụ HT15D thuộc trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/34/16 NR áp 3 An Khánh	-Áp Phước Tự xã Phú Túc	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 480BTre/41/54/34/16 NR áp 3 An Khánh	-Mở lộ nông thôn
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Tủ trụ 475AH/97/73-475AH/97/157 tuyến Tiên Thủy - Tân Phú	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/30/01-475AH/97/30/56 NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		08h00	12h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 478MC/131/03/26B/11 NR Tích Khánh 2	-Tại trụ 478MC/131/03/26B/11 NR Tích Khánh 2	-Áp Tích Khánh -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 478MC/131/03/26B/11 NR Tích Khánh 2 -Cắt FCO trụ 478MC/131/03/26B/01 NR Tích Khánh 2	-Xử lý quá tải
8		14h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Nâng công suất trạm 37.5kVA lên 2x37.5kVA trụ 478MC/131/03/115/126 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Tại trụ 478MC/131/03/115/126 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Áp Giồng Trôm -xã Nhuận Phú Tân	-Cắt CB+FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 478MC/131/03/115/126 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Xử lý quá tải

9		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 11 nhánh rẽ áp 6 Mỹ Thạnh và từ trụ 01 đến trụ 07 nhánh rẽ Sáu Điều	-Từ trụ 01 đến trụ 11 nhánh rẽ áp 6 Mỹ Thạnh và từ trụ 01 đến trụ 07 nhánh rẽ Sáu Điều	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
10		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh	-Từ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
11		08h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 018 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ	-Từ trụ trung thế 01 đến trụ 018 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-SCTX
12		14h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 11 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ	-Từ trụ 01 đến trụ 11 nhánh rẽ áp 2B Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-SCTX
13		08h00	09h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 05 nhánh rẽ áp 3 Phước Long	-Từ trụ trung thế 01 đến trụ 05 nhánh rẽ áp 3 Phước Long	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-SCTX
14		10h00	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 09 nhánh rẽ áp 2A Long Mỹ	-Từ trụ 01 đến trụ 09 nhánh rẽ áp 2A Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-SCTX
15		15h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 07 nhánh rẽ Ủy Ban Long Mỹ	-Từ trụ trung thế 01 đến trụ 07 nhánh rẽ Ủy Ban Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-SCTX

16		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 17 nhánh rẽ Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 01 đến trụ 17 nhánh rẽ Tân Hòa 1 và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-SCTX
17		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 09 nhánh rẽ Tân Hòa 2	-Tủ trụ trung thế 01 đến trụ 09 nhánh rẽ Tân Hòa 2	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-SCTX
18		08h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 25 nhánh rẽ Tân Lợi	-Tủ trụ trung thế 01 đến trụ 25 nhánh rẽ Tân Lợi	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-SCTX
19		14h30	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 11 nhánh rẽ Tân Hòa 3	-Tủ trụ trung thế 01 đến trụ 11 nhánh rẽ Tân Hòa 3	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-SCTX
20		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 472BTri/168/01 đến trụ 472BTri/168/57 NR Mỹ Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
21		07h30	09h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Căng lại dây hạ thế, thay kẹp ngừng cáp ABC bị tuột tại trạm; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BTri/168/18 NR Mỹ Hòa.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472BTri/168/18 NR Mỹ Hòa.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472BTri/168/18 NR Mỹ Hòa.	-Ngăn ngừa sự cố.
22		09h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, hạ điện áp; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/168/25/09 NR Hương Lộ 10.	-Tại trạm và lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 472BTri/168/25/09 NR Hương Lộ 10.	-Xã Mỹ Chánh Hòa.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 472BTri/168/25/09 NR Hương Lộ 10.	-Ngăn ngừa sự cố.

23		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay thùng điện kế khách hàng trụ a18; Thu hồi thùng điện kế, cáp muller không sử dụng trụ a15; Sửa trụ hạ thế nghiêng trụ a1, a2, c2, c16, c3, c4, c6; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/228/39A/12/01 NR Đê thủy sản. -Cắt 3FCO trụ 473BTri/228/39A/12 NR Đê thủy sản.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
24		13h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Di dời FCO từ trụ 473BTri/147 về trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Tủ trụ 473BTri/147 đến trụ 473BTri/147/1D NR Giồng Ngoan.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 473BTri/147/05 NR Giồng Ngoan. -Cắt FCO, tháo 01 kẹp hotline trụ 473BTri/147 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-SCTX, xử lý mất an toàn.
25		08h30	09h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB trạm) + chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/122/07 NR 1P Giồng Tre	-Trụ 471BĐ/122/07 NR 1P Giồng Tre	-Ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/122/07 NR 1P Giồng Tre. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
26		10h00	11h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB trạm) + chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/21/6A NR 3P Định Trung Phải	-Trụ 471BĐ/113/21/6A NR 3P Định Trung Phải	-Ấp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/21/6A NR 3P Định Trung Phải. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.

27		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, 3FCO, 3LA, MCCB) trạm 75kVA trụ 471BĐ/113/21/12 NR 3P Định Trung Phải	-Trụ 471BĐ/113/21/12 NR 3P Định Trung Phải	-Áp Bến Cát xã Thạnh Trị	-Cắt CB+3FCO+tháo 3hotline trạm 75kVA trụ 471BĐ/113/21/12 NR 3P Định Trung Phải. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
28		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 50kVA trụ 471BĐ/38/18 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Trụ 471BĐ/38/18 NR 3P Áp 1 Bình Trung	-Áp Bình Trung xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA trụ 471BĐ/38/18 NR 3P Áp 1 Bình Trung. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Thí nghiệm CBM.
29		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Thay + di dời trụ hạ thế trụ 25b; di dời trụ BTV trụ 25b/1a, 25b/1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/177/23 NR 3P Phú Vang	-Trụ 25b, 25b/1a, 25b/1b thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/177/23 NR 3P Phú Vang	-Áp Phú Mỹ xã Lộc Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/177/23 NR 3P Phú Vang	-Theo yêu cầu khách hàng.
30		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Vang Quới Đông; NR 1P Áp 4 Phú Hưng	-Tủ trụ 473BĐ/219/70 đến trụ 473BĐ/219/94; tủ trụ 473BĐ/219/71 đến trụ 473BĐ/219/71/02 NR 3P Vang Quới Đông; tủ trụ 473BĐ/219/79B/01 đến trụ 473BĐ/219/79B/07 NR 1P Áp 4 Phú Hưng	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
31		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/42/18 NR Minh Đức	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/42/18 NR Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 15kVA trụ 475MC/257(161)/42/18 NR Minh Đức	-Thay điện kế định kỳ

32		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/42/28 NR Minh Đức	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/42/28 NR Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475MC/257(161)/42/28 NR Minh Đức	-Thay điện kế định kỳ
33		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/13/03 NR Ấp 10 Minh Đức	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/42/37/13/03 NR Ấp 10 Minh Đức	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475MC/257(161)/42/37/13/03 NR Ấp 10 Minh Đức	-Thay điện kế định kỳ
34		11h30	12h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/04 NR Tân Quới Tây A	-Tài trạm trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/04 NR Tân Quới Tây A	-Xã An Định	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/257(161)/42/14A-P/21/04 NR Tân Quới Tây A	-Thay điện kế định kỳ
35		13h30	14h10	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/205A/16 NR Thanh Đông	-Tài trạm trụ 472MC/15/20/205A/16 NR Thanh Đông	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 472MC/15/20/205A/16 NR Thanh Đông	-Thay điện kế định kỳ
36		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/251(157)/29/40/07 NR Lộ Hoà Bình	-Tài trạm trụ 475MC/251(157)/29/40/07 NR Lộ Hoà Bình	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/251(157)/29/40/07 NR Lộ Hoà Bình	-Thay điện kế định kỳ
37		15h30	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/327/34 NR Ấp Bình Tây	-Tài trạm trụ 475MC/327/34 NR Ấp Bình Tây	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/327/34 NR Ấp Bình Tây	-Thay điện kế định kỳ

38		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (05 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp; thu hồi 2AV50+1ACKP50 từ trụ 471BTh/260/47/33/15 đến trụ 25a; nâng cao thùng điện kế trạm, luồn ống nhựa mềm thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/33/15 NR áp Bình Khánh -Phát quang lưới điện hạ áp; thu hồi 2AV50+1ACKP50 từ trụ 471BTh/260/47/33/15 đến trụ 471BTh/260/47/33/15/01, từ trụ 471BTh/260/47/33/15/01 đến trụ 16b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/33/15/01 NR áp Bình Khánh	-Lưới điện hạ áp từ trụ 471BTh/260/47/33/15 đến trụ 25a thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/33/15 NR áp Bình Khánh -Lưới điện hạ áp từ trụ 471BTh/260/47/33/15 đến trụ 471BTh/260/47/33/15/01, từ trụ 471BTh/260/47/33/15/01 đến trụ 16b thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/33/15/01 NR áp Bình Khánh	-Xã Đại Điền	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/33/15 NR áp Bình Khánh -Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 471BTh/260/47/33/15/01 NR áp Bình Khánh	- Thu hồi dây hạ áp, ngăn ngừa sự cổ
39		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 50kVA CSNT Trần Văn Quân trụ 478BTh/113/08A/02 NR An Thủy	-Tại trụ 478BTh/113/08A/02 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Trần Văn Quân trụ 478BTh/113/08A/02 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/08A/01 NR An Thủy	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
40		09h00	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 15kVA CSNT Nguyễn Văn Hùng trụ 478BTh/113/24/01 NR An Thủy	-Tại trụ 478BTh/113/24/01 NR An Thủy	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 15kVA CSNT Nguyễn Văn Hùng trụ 478BTh/113/24/01 NR An Thủy -Cắt FCO trụ 478BTh/113/24 NR An Thủy	-Thay công tơ định kỳ
41		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Tùng trụ 478BTh/113/26 NR An Thủy	-Tại trụ 478BTh/113/26 NR An Thủy		-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Trần Văn Tùng trụ 478BTh/113/26 NR An Thủy	-Thay công tơ đồng bộ đo xa

42		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ đồng bộ đo xa trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Diễm trụ 478BTh/113/32/19 NR An Huệ	-Tại trụ 478BTh/113/32/19 NR An Huệ	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Diễm trụ 478BTh/113/32/19 NR An Huệ	-Thay công tơ đồng bộ đo xa
43		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Đinh Minh Quân trụ 478BTh/113/34/10 NRNT Lê Thị Nữ	-Tại trụ 478BTh/113/34/10 NRNT Lê Thị Nữ	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 50kVA CSNT Đinh Minh Quân trụ 478BTh/113/34/10 NRNT Lê Thị Nữ	-Thay công tơ định kỳ
44		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Phan Thị Chóng trụ 477BTh/87/44/04/01 NR Giồng Xoài	-Tại trụ 477BTh/87/44/04/01 NR Giồng Xoài	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Phan Thị Chóng trụ 477BTh/87/44/04/01 NR Giồng Xoài -Cắt FCO trụ 477BTh/87/44/04 NR Giồng Xoài	-Thay công tơ định kỳ
45		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 473CL/01 đến trụ 473CL/125 tuyến Chợ Lách - Sơn Định	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

46		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (15CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Phó Cơ Điều 5B XDM tại trụ 479VLg/76/3A, thu hồi trạm 50kVA Phó Cơ Điều 5B tại trụ 479VLg/76/2, thu hồi trạm 3*50kVA Phó Cơ Điều 5A tại trụ 479VLg/76/4, thu hồi trạm 50kVA KNO Thái Ngọc tại trụ 479VLg/76/4/1 tuyến 479 Vĩnh Long. - Nâng cấp thành cấp ABC 4*120mm ² từ trụ 476VLg/76/1A đến trụ 476VLg/76/2 và từ trụ 476VLg/76/2 đến trụ C/6, từ trụ 476VLg/76/3 đến trụ 476VLg/76/5 và từ trụ 476VLg/76/476VLg/76/4 đến trụ C/3 thuộc trạm Phó Cơ Điều 5B XDM tại trụ 479VLg/76/3A tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 476VLg/76/1A đến trụ 476VLg/76/2 và từ trụ 476VLg/76/2 đến trụ C/6, từ trụ 476VLg/76/3 đến trụ 476VLg/76/5 và từ trụ 476VLg/76/476VLg/76/4 đến trụ C/3 thuộc trạm Phó Cơ Điều 5B XDM tại trụ 479VLg/76/3A tuyến 479 Vĩnh Long.	- Đường Nguyễn Văn Nhung, phường Phước Hậu.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phó Cơ Điều tại trụ 479VLg/76/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	-ĐT XD năm 2026
47		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ (XNDV Điện lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngã phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngã, 18/9/2026). - Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 25kVA Khu nhà Ở Phước Hậu tại trụ 479VLg/76/9/1A tuyến 479 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 479VLg/76/9/1A tuyến 479 Vĩnh Long	- Đường Nguyễn Văn Nhung, phường Phước Hậu.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Phó Cơ Điều tại trụ 479VLg/76/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm CBM năm 2026

48		08h00	11h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ (XNDV Điện lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 18/9/2026). - Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 250kVA Khu TĐC P5 tại trụ 472VLg/128/1/5/6 tuyến 472 Vĩnh Long (phương pháp CBM năm 2026).	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 472VLg/128/1/5/6 tuyến 472 Vĩnh Long.	- Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thanh Đức.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tái Định Cư P5 tại trụ 472VLg/128/1/5 tuyến 472 Vĩnh Long.	-Thử nghiệm CBM năm 2026
49		13h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ (XNDV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 18/9/2026). - Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, MBA, CB tổng, khắc phục tiếp đất trạm 3*37,5kVA Thanh Đức 3A tại trụ 479VLg/139/4 tuyến 474 Cổ Chiên (phương pháp CBM năm 2026).	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 479VLg/139/4 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Khóm Thanh Hưng, phường Thanh Đức.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Thanh Đức 3A tại trụ 479VLg/139/1 tuyến 474 Cổ Chiên.	-Thử nghiệm CBM năm 2026
50		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

51		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (3CN)	- Khắc phục hệ thống tiếp địa các trạm công cộng không đạt tiêu chuẩn vận hành: 1/ Trạm Phú Thịnh 3 trụ 475BM/248/21 tuyến 475 Bình Minh. 2/ Trạm Phú Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh. 3/ Trạm Phú An 2 trụ 475BM/297/13 tuyến 475 Bình Minh. 4/ Trạm Phú An 2A trụ 475BM/297/9 tuyến 475 Bình Minh. 5/ Trạm Phú An 1A trụ 477BM/285 tuyến 477 Bình Minh. 6/ Trạm Phú Thịnh 5B trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình Minh. 7/ Trạm Phú Hưng 1 trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 475BM/248/21 tuyến 475 Bình Minh, trụ Phú Thịnh 4A trụ 475BM/248/27 tuyến 475 Bình Minh, trụ 475BM/297/13 tuyến 475 Bình Minh, trụ 475BM/297/9 tuyến 475 Bình Minh, trụ 477BM/285 tuyến 477 Bình Minh, trụ 475BM/248/33/1 tuyến 475 Bình Minh, trụ 477-475BM/228 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
52		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này; -Từ trụ 478VLg/32/7 đến trụ 478VLg/32/59 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*37,5kVA HKD Lẹ Đào - tuyến 479 Phước Hòa(TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 479PH/170/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm HKD Lẹ Đào trụ 479PH/170/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

54		09h20	10h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 75kVA XX Thanh Phát - tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/158/6/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thành, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm XX Thanh Phát trụ 479PH/158/6/1- tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
55		10h40	11h40	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*25kVA Cơ sở nhựa Tốt- tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/276A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Cơ sở nhựa Tốt trụ 479PH/276A/1- tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
56		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 25kVA Cty Phước Thành IV- tuyến 472 Vũng Liêm (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/315/6-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + FCO trạm Cty Phước Thành IV trụ 472VLI/315/6-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
57		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 50kVA Huỳnh Thị Xuyên - tuyến 479 Phước Hòa(kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/262/19/34/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thạnh, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + FCO trạm Huỳnh Thị Xuyên trụ 479PH/262/19/34/1 -tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng
58		16h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*25kVA DNTN Hai Ngà - tuyến 479 Phước Hòa (kế hoạch tri ân khách hàng năm 2026)	-Tại trụ 479PH/255/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm DNTN Hai Ngà trụ 479PH/255/1 -tuyến 479 Phước Hòa.	-Vệ sinh công nghiệp, sửa chữa bảo dưỡng

59		08h30	09h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 650kVA XX Song Hồ - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060021384	-Tại trụ 472VLi/279/1A - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt 3LBFCO XX Song Hồ trụ 472VLi/279/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
60		10h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 250kVA Cty An Thành - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060049922	-Tại trụ 472VLi/277/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt 3LBFCO Cty An Thành trụ 472VLi/277/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
61		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA Cty Phước Khánh 1 - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060050783	-Tại trụ 472VLi/198/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.	-Cắt 3LBFCO Cty Phước Khánh 1 trụ 472VLi/198/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
62		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 560kVA Cty TNHH MTV Hoàng Gia Bảo Vĩnh Long - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060054098	-Tại trụ 472VLi/116/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.	-Cắt 3LBFCO Cty TNHH MTV Hoàng Gia Bảo Vĩnh Long trụ 472VLi/116 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
63		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.

64		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Thanh Trí 3, tuyến 478 Vũng Liêm	- Tại trạm Thanh Trí 3 trụ L48/160 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Thanh Trí 3 trụ L48/160 tuyến 478 Vũng Liêm. - Gỡ hotline trạm Thanh Trí 3 trụ L48/160 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
65		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Thanh Trí 4, tuyến 478 Vũng Liêm	- Tại trạm Thanh Trí 4 trụ L48/178 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Thanh Trí 4 trụ L48/178 tuyến 478 Vũng Liêm. - Gỡ hotline trạm Thanh Trí 4 trụ L48/178 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
66		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 1A Hòa Hiệp tuyến 478 Vũng Liêm	- Tại trạm 1A Hòa Hiệp trụ L48/P180/P13/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 1, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 1A Hòa Hiệp trụ L48/P180/P13/1 tuyến 478 Vũng Liêm - Gỡ hotline trạm 1A Hòa Hiệp trụ L48/P180/P13/1 tuyến 478 Vũng Liêm	- Kiểm định định kỳ thiết bị
67		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 1B Hòa Hiệp tuyến 478 Vũng Liêm	- Tại trạm 1B Hòa Hiệp trụ L48/P180/14 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 1, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 1B Hòa Hiệp trụ L48/P180/14 tuyến 478 Vũng Liêm - Gỡ hotline trạm 1B Hòa Hiệp trụ L48/P180/14 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

68		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Cổng Phó Mùi tuyến 479 Tam Bình	- Tại trạm Cổng Phó Mùi trụ 479TB/205 tuyến 479 Tam Bình	- Ấp 1, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Cổng Phó Mùi trụ 479TB/205 tuyến 479 Tam Bình - Gỡ hotline trạm Cổng Phó Mùi trụ 479TB/205 tuyến 479 Tam Bình (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
69		11h00	13h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Vận Tải Phương Anh trụ 471TO/54/68/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020044726).	- Tại trạm Vận Tải Phương Anh trụ 471TO/54/68/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.	- Cắt 3LBF Vận Tải Phương Anh trụ 471TO/54/68 tuyến 477 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
70		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/262 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
71		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức,	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật: xử lý hành lang an toàn lưới điện cao áp chưa đảm bảo, xử lý 02 nguồn lưới hạ thế, nâng cao lưới hạ thế chưa đảm bảo khoảng cách pha đất (tại vị trí trụ trạm) thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026.	-Từ trụ 480TV/T123/P3/01 đến trụ 480TV/T123/P3/09 nhánh 22KV Ấp Đôn Hóa 1 và trên lưới hạ thế trạm Ấp Đôn Hóa 1 trụ 480TV/T123/P3/09 nhánh 22KV Ấp Đôn Hóa 1 tuyến 480TV Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt 03LBFCO Ấp Đôn Hóa 1 tại trụ 480TV/T123/03	-ĐTXD

73		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Công Chánh từ trụ 476TV/180 đến trụ 476TV/P180/64	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
74		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ô Chích 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 478TV/T142/9	-Xã Song Lộc	-Cắt CB, FCO trạm Ô Chích 1 tại trụ 478TV/T142/9	-Ngăn ngừa sự cố
75		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ô Chích 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 478TV/T142/19	-Xã Song Lộc	-Cắt CB, FCO trạm Ô Chích 2 tại trụ 478TV/T142/19	-Ngăn ngừa sự cố
76		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ô Bốn (CBM) định kỳ	-Tại trụ 478TV/T142/T6/7	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Ô Bốn tại trụ 478TV/T142/T6/7	-Ngăn ngừa sự cố
77		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ô Chích A (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/P197/11	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Ô Chích A tại trụ 480TV/P197/11	-Ngăn ngừa sự cố
78		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Hòa Lạc A (CBM) định kỳ	-Tại trụ 479-480-478TV-9/T77/71	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Hòa Lạc A tại trụ 479-480-478TV-9/T77/71	-Ngăn ngừa sự cố

79		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Sâm Bua 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/T134/8	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Sâm Bua 1 tại trụ 480TV/T134/8	-Ngăn ngừa sự cố
80		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ngải Hòa 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T116/38	-Xã Song Lộc	-Cắt CB, FCO Ngải Hòa 1 tại trụ 472TV/T116/38	-Ngăn ngừa sự cố
81		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ngải Hiệp 4 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T27/8	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Ngải Hiệp 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/8	-Ngăn ngừa sự cố
82		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ống Kiêu 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/T22/17	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Ống Kiêu 2 tại trụ 472TV/T97/T22/17	-Ngăn ngừa sự cố
83		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Lộ Ngang 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 480TV/246	-Xã Song Lộc	-Cắt CB FCO trạm Lộ Ngang 1 tại trụ 480TV/246	-Ngăn ngừa sự cố

84		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xi Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Kinh Xáng (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/T83/T11/34	-Xã Hưng Mỹ	-Cắt CB FCO trạm Kinh Xáng tại trụ 472TV/T97/T83/T11/34	-Ngăn ngừa sự cố
85		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/41 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Phú Nhiêu tại trụ 474TV/41	-Ngăn ngừa sự cố
86		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/70 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC474TV) - Cắt CB, FCO Trạm NMXX Nguyễn Văn Tiét tại trụ 474TV/70	-Ngăn ngừa sự cố
87		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/78 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Đầu Giồng tại trụ 474TV/78	-Ngăn ngừa sự cố
88		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/113 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 7 tại trụ 474TV/113 (tài sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố

89		08h00	16h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Xử lý dừng trung thế theo đúng thiết kế trụ 478-475DT- 8/P109/T28/09, thu hồi trụ cũ ngưng vận hành trụ 478-475DT- 8/P109/T28/(07, 28, 31, 33), lắp bổ sung nắp chụp LBFCO phân đoàn Bà Giam 7 trụ 478-475DT- 8/P109/T28/P7A/01, Bà Giam 2 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P18/01, Bà Giam 4 trụ 478-475DT- 8/P109/T28/T27/01, Bà Giam 8 trụ 478-475DT-8/P109/T28/P31/01 nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	-Tại trụ 478-475DT- 8/P109/T28/(07, 09, 28, 31, 33), 478-475DT-8/P109/T28/P7A/01, 478-475DT-8/P109/T28/P18/01, 478-475DT-8/P109/T28/T27/01, 478-475DT-8/P109/T28/P31/01, nhánh Bà Giam, tuyến 478 Duyên Trà	Xã Đôn Châu	-Cắt 3LBFCO Bà Giam trụ 478- 475DT-8/P109/T28/01 (478DT)	-Khắc phục tồn tại Công trình ĐTXD
90		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Xử lý bộ dừng dây pha, dây trung hòa, colier liên kết trụ đúng kỹ thuật từ trụ 477DT/T213/P189/08/2/02 sang trụ 477DT/T213/P189/08/2/10, cải tạo ĐDHA từ trụ 477DT/T213/P189/08/2/10 đến trụ a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, từ 1 pha lên 3 pha (từ LV-ABC 3x35mm2 thành LV-ABC 4x95mm2), dài 1.038 mét, nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	-Từ trụ 77DT/T213/P189/08/2/02 sang trụ 477DT/T213/P189/08/2/10, từ trụ 477DT/T213/P189/08/2/10 đến trụ a25 hạ áp trạm Giồng Lớn, nhánh Giồng Lớn, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Cồn Cù - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Giồng Lớn trụ 477DT/T213/P189/08/2/01 (472DTh)	-Công trình ĐTXD
91		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Thu hồi trụ trung thế ngưng sử dụng, lắp tiếp đất lắp lại đường dây trung áp, thay Rack 1 trên trụ trung thế từ trụ 477DT/T213/P82A/02 đến trụ 477DT/T213/P82A/15, nhánh Cầu Ba Vinh 1, tuyến 472 Dân Thành	-Từ trụ 477DT/T213/P82A/02 đến trụ 477DT/T213/P82A/15, nhánh Cầu Ba Vinh 1, tuyến 472 Dân Thành	-Áp Định An - xã Đông Hải	-Cắt 3LBFCO Cầu Ba Vinh 1 trụ 477DT/T213/P82A/01 (472DTh)	-Công trình ĐTXD

92		06h30	17h30	-Điện lực Duyên Hải+Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Hoàn thiện nâng cấp nhánh áp 14.1 từ 12,7kV lên 22kV, đấu nối nhánh 22kV XDM. - Hoàn thiện trạm biến áp Áp 14.1 - Hoàn thiện trạm biến áp Áp 14.3 - Hoàn thiện trạm biến áp 3 pha Áp 14.5 - Thay dây hạ áp trạm Áp 14.1 từ 03xAV50mm2 và 03 LV-ABC 3x50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2. - Thay dây hạ áp trạm Áp 14.3 từ LV-ABC 4x50mm2 lên LV-ABC 4x95mm2.	-Tủ trụ 473-476DT-3/T42/P26/24 đến tủ 473-476DT-3/T42/P26/24/09/08, trên lưới hạ áp trạm Áp 14.1, áp 14.3, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp 14 xã Long Hữu	-Cắt LBFCO Bồn Thanh trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A	-ĐTXD
93		07h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (6 CN)	- Thu hồi trụ trung thế. Lắp tiếp địa lập lại trung, hạ thế theo thiết kế. Xử lý dây trung thế tuột khỏi giá buộc rơi xuống thân sứ trụ 473-476DT-3/T95/03	-Tủ trụ 473-476DT-3/T95/(02-04) nhánh Giồng Nâu và trên lưới hạ áp trạm Giồng Nâu, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp 17 xã Long Hữu	- Cắt 3LBFCO Giồng Nâu trụ 473-476DT-3/T95/01	- ĐTXD
94		07h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (6 CN)	- Thu hồi trụ hạ thế. Thay chằng trung, hạ thế theo thiết kế. Lắp tiếp địa lập lại trung, hạ thế. Thay các vị trí néo dừng hạ thế trên trụ trung thế bằng code hiện sử dụng dừng bằng bu lông; Thay các vị trí chằng cách khoảng hạ áp sử dụng cáp thép không sử dụng dây hạ áp để dừng.	-Tủ trụ 477DT/T147/T66/P40/(02-14) nhánh Láng Cháo 1 và trên lưới hạ áp trạm Láng Cháo 1, Láng Cháo 1.1, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Láng Cháo Phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Láng Cháo 1 trụ 477DT/T147/T66/P40/01	- ĐTXD

95		07h45	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (10 CN)	- Thu hồi trụ hạ thế. Thay chằng trung, hạ thế theo thiết kế. Lắp tiếp địa lắp lại trung, hạ thế. Thay các vị trí néo dừng hạ thế trên trụ trung thế bằng code hiện sử dụng dừng bằng bu lông; Thay các vị trí chằng cách khoảng hạ áp sử dụng cáp thép không sử dụng dây hạ áp để dừng.	-Tủ trụ 473DT/T153/T85/T26A/(01-13) nhánh Nhà Mát 4 và trên lưới hạ áp trạm Nhà Mát 4, Nhà Mát 4.1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO Nhà Mát 4 trụ 473DT/T153/T85/26A	- ĐTXD
96		08h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (10 CN)	- Lắp chằng trung thế các trụ góc theo thiết kế - Chỉnh trụ ghép đôi 473DT/T153/T85/T14/09 bị nghiêng (lắp bổ sung thêm chằng). Lắp tiếp địa lắp lại trung, hạ thế theo thiết kế. Thay các vị trí néo dừng hạ thế trên trụ trung thế bằng code hiện sử dụng dừng bằng bu lông; Thay các vị trí chằng cách khoảng hạ áp sử dụng cáp thép không sử dụng dây hạ áp để dừng.	-Tủ trụ 473DT/T153/T85/T14/(02-17) nhánh Nhà Mát 5 và trên lưới hạ áp trạm Nhà Mát 5, Nhà Mát 5.1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO Nhà Mát 5 trụ 473DT/T153/T85/T14/01	- ĐTXD
97		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P85/P23A/(01-04) nhánh NT Trần Văn Nghĩa 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Khoán Tiểu phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Trần Văn Nghĩa 1 trụ 473DT/T153/P85/23A	- Bảo trì VH thuê
98		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P85/P57/(01- 07) nhánh NT Võ Minh Trung, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Khoán Tiểu phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO NT Võ Minh Trung trụ 473DT/T153/P85/57	- Bảo trì VH thuê
99		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T153/P43/P19/(02- 04) nhánh NT Nguyễn Văn Khoa 3, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa	- Cắt LBFCO NT Nguyễn Văn Khoa 3 trụ 473DT/T153/P43/P19/01	- Bảo trì VH thuê

100		14h30	15h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 477DT/T147/T59/T14/01 nhánh NT Lê Thị Tiến, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO NT Lê Thị Tiến trụ 477DT/T147/T59/T14/01	- Bảo trì VH thuê
101		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 478CN/206 đến trụ 478CN/240 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
102		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện Minh Đạt (11 CN)	-Thay dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (2xAC50 lên thành 3xACXH50 + ACKP50 mm) từ trụ 479CN/T143/T44/01 đến trụ 479CN/T143/T44/P21/08A nhánh Kinh Ấp Ba thuộc tuyến 479CN.	-Từ trụ 479CN/T143/T44/01 đến trụ 479CN/T143/T44/P21/08A nhánh Kinh Ấp Ba thuộc tuyến 479CN, ấp Ba xã Mỹ Long huyện Cầu Ngang	-Ấp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt LBFCO Kinh Ấp Ba trụ 479CN/T143/44	-Bàn giao hiện trường
103		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Huỳnh Tấn Phát trụ 473CN/P183/P40/T60/P07/01 tuyến 473CN	-Ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang	-Cắt CB NTTS Huỳnh Tấn Phát trụ 473CN/P183/P40/T60/P07/01 -Cắt FCO NTTS Huỳnh Tấn Phát trụ 473CN/P183/P40/T60/07 Khách hàng chưa thuê QLVH	-Thay định kỳ
104		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Võ Huỳnh Ngân trụ 475CN/T254/P38/01 tuyến 475CN	-Ấp Cà Tum xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+FCO trạm NTTS Võ Huỳnh Ngân trụ 475CN/T254/P38/01 Khách hàng chưa thuê QLVH	-Thay định kỳ
105		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Hải Thọ trụ 473CN/P183/P184/01 tuyến 473CN	-Ấp Trà Cuôn xã Vĩnh Kim	-Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Hải Thọ trụ 473CN/P183/P184/01 -Cắt FCO NTTS Nguyễn Hải Thọ trụ 473CN/P183/184 Khách hàng chưa thuê QLVH	-Thay định kỳ

106		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Công ty CPTS Cũ Long trụ 473CN/P183/P158/38 tuyến 473CN	-Áp Giữa xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+ 03FCO trạm Công ty CPTS Cũ Long trụ 473CN/P183/P158/38 Khách hàng chưa thuê QLVH	-Thay định kỳ
107		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Lạc Thanh - Mỹ Quý mã: PB1602T001147	-Tại hệ thống đo đếm trung thế Ranh Giới Lạc Thanh - Mỹ Quý trụ 474DT/P65/93	-Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	-Cắt LBS Mỹ Quý trụ 478CN/P194/10/478CN/471DT -Cắt 3DS1 Mỹ Quý trụ 478/CN/P194/09 -Cắt 3DS2 Mỹ Quý trụ 474DT/P65/90	-Kiểm tra, bảo trì
108		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Ranh giới Duyên Hải - Cầu Ngang mã: PB1602T000254	-Tại hệ thống đo đếm trung thế Ranh Giới Duyên Hải - Cầu Ngang trụ 477CN/87A	-Áp Tân Lập xã Hiệp Mỹ	-Cắt LBS NT 471DT-477CN trụ 477CN/92/477CN/471DT -Cắt 3DS1 NT 471DT-477CN trụ 471/DT/91 -Cắt 3DS2 NT 471DT-477CN trụ 477CN/87	-Kiểm tra, bảo trì
109		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, LA, kiểm tra xử lý tiếp xúc cực CB trạm	-Tại trạm Kênh Sóc Hoang trụ 476CN/P166/T23/07 nhánh Kênh Sóc Hoang tuyến 476CN	-Áp Sóc Hoang xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm Kênh Sóc Hoang trụ 476CN/P166/T23/07 -Cắt FCO Kênh Sóc Hoang trụ 476CN/P166/T23/01	-Kiểm tra, bảo trì
110		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm -Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Sóc Hoang trụ 476CN/P166/24 thuộc tuyến 476CN	-Áp Sóc Hoang xã Mỹ Long	-Cắt CB+FCO trạm Sóc Hoang trụ 476CN/P166/24	-Kiểm tra, bảo trì

111		11h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Mỹ Thập 2 trụ 476CN/P166/36 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thập 2 trụ 476CN/P166/36	-Kiểm tra, bảo trì
112		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-XNDV Điện lực Vĩnh Long+Điện lực Cầu Ngang (04CN)	-Thí nghiệm định kỳ CBM máy biến áp, kiểm tra xử lý tiếp xúc các cực CB trạm	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống thùng cầu dao điện kế trạm Mỹ Thập trụ 476CN/P166/50 thuộc tuyến 476CN	-Áp Mỹ Thập xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm Mỹ Thập trụ 476CN/P166/50	-Kiểm tra, bảo trì
113		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 22kV Bãi Sào khoảng trụ 475TR/P92/(01-83).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
114		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
115		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
116		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Phú Phong 4, Long Trị	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

117		08h00	10h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Dì dờn dây chằng hạ thế tại trụ c3, cP3/1 lưới hạ áp trạm Lo Co A6	-Tại trụ c3, cP3/1 lưới hạ áp trạm Lo Co A6 trụ số 478TV/T316/P15/T34/45	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Xử lý khiếm khuyết
118		10h30	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Thu hồi tụ bù công suất 3p-1x5kVAr tại trụ a9 lưới hạ áp trạm Lo Co A2	-Tại trụ a9 lưới hạ áp trạm Lo Co A2 trụ số 478TV/T316/P15/50	-Xã An Trường	-Không cắt điện	-Xử lý khiếm khuyết
119		13h30	14h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Lắp tụ bù công suất 3p-1x5kVAr tại trụ b7 lưới hạ áp trạm Lo Co A1	-Tại trụ b7 lưới hạ áp trạm Lo Co A1 trụ số 478TV/T316/P15/33	-Xã An Trường	-Cắt CB + 3FCO trạm Lo Co A1 trụ số 478TV/T316/P15/33	-Xử lý khiếm khuyết
120		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Mạch đo đếm ranh giới Ba Sĩ (MKH: PB1607, tên KH: Mạch đo đếm ranh giới Ba Sĩ)	-Tại trụ số 478TV/150	- Ấp Chợ xã Bình Phú	- Cắt Recloser Ba Sĩ trụ số 478TV/151. - Cắt 3DS1 Ba Sĩ trụ số 478TV/149. - Cắt 3DS2 Ba Sĩ trụ số 478TV/151A Đóng đẳng áp 474LD đến Recloser Bình Phú Đóng đẳng áp 473CK đến Recloser Ba Sĩ	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
121		09h30	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Cao Xuân Trường (MKH: PB16070042971, tên KH: Cao Xuân Trường) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 478TV/P149/01	- Ấp Phương Thạnh xã Bình Phú	- Cắt CB trạm Cao Xuân Trường tại trụ số 478TV/P149/01 - Cắt 03FCO Cao Xuân Trường tại trụ số 478TV/149 - Đã thuê QLVH	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
122		11h00	12h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế J & H Vina (MKH: PB16070036750, tên KH: Công Ty TNHH J & H Vina) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 478TV/P171A/01	- Ấp Phương Thạnh xã Bình Phú	- Cắt 03 LBFCO phân đoạn Công ty J&H Vina tại trụ số 478TV/P171A/01A (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ

123		13h30	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Trạm sạt Bình Phú (MKH: PB16070049449, tên KH: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN (Bình Phú)) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 478TV/P235A/01	- Ấp Nguyệt Lãng A xã Bình Phú	- Cắt 03 LBFCO Trạm Sạt Bình Phú tại trụ số 478TV/235A (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
124		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế CN Huyện Hội 1 (MKH: PB16070049762, tên KH: Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn (CN Huyện Hội 1))	-Tại trụ số 473CK/P168/T121/T08A/01	- Ấp Cầu Xây xã Tân An	- Cắt 03 LBFCO CN Huyện Hội 1 tại trụ số 473CK/P168/T121/08A	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
125		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 15/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/84 tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478-480BTre/22 đến trụ 478-480BTre/84 tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố

2		07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Cắt dừng dây lưới hạ thế từ trụ 478BTre/79/11A đến trụ 477BTre/25/71, lắp tiếp địa lắp lại lưới hạ thế tại trụ 478BTre/79/11A thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Sông Đông 19 trụ 478BTre/79/08 tuyến 478 Bến Tre. -Kéo dây lưới hạ thế từ trụ 477BTre/25/63 đến trụ 26c, thu hồi dây hạ thế hiện hữu và trụ 28c, dời điện kế từ trụ 28c sang trụ dựng mới. Cắt dừng lưới hạ thế khoảng trụ 15c đến 16c, lắp tiếp địa lắp lại lưới hạ thế tại trụ 15c, 16c, 26c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA T9 Sơn Đông trụ 478-480BTre/59 tuyến 478 Bến Tre. -Ép đầu nối lưới hạ thế tại trụ 477BTre/25/71, trụ 477BTre/25/63 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA ĐT 883-11 trụ 477BTre/25/64 tuyến 477 Bến Tre	-Lưới hạ thế từ trụ 478BTre/79/11A đến trụ 477BTre/25/71 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Sông Đông 19 trụ 478BTre/79/08 tuyến 478 Bến Tre -Lưới hạ thế từ trụ 477BTre/25/63 đến trụ 26c, trụ 28c, từ trụ 15c đến trụ 16c thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA T9 Sơn Đông trụ 478-480BTre/59 tuyến 478 Bến Tre -Lưới hạ thế tại trụ 477BTre/25/71, trụ 477BTre/25/63 thuộc lưới hạ thế trạm 250kVA ĐT 883-11 trụ 477BTre/25/64 tuyến 477 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37.5kVA Sơn Đông 19 trụ 478BTre/79/08 tuyến 478 Bến Tre. -Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA T9 Sơn Đông trụ 478-480BTre/59 tuyến 478 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA ĐT 883-11 trụ 477BTre/25/64 tuyến 477 Bến Tre	-Khai thác tải
3		07h45	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Tủ trụ 472BTre/107/73/01-472BTre/107/73/32 NR Chợ Lộc Sơn và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
4		13h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR An Phước	-Tủ trụ 475BTre/104/51/01-475BTre/104/51/43 NR An Phước	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây từ trụ 475-476CL/358 đến trụ 475-476CL/306 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

7		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-HTX Minh Thành (08CN)	-Di dời trụ lưới hạ thế từ trụ 19a đến 24a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-Tủ trụ 19a đến 24a thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-Áp Thành An -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478TT/56/30/18 NR Đông Thạnh	-GPMB theo yêu cầu địa phương
8		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/26/01 đến trụ 473GTROM/244/26/35 nhánh rẽ áp 3 Tân Lợi Thạnh và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/244/26/01 đến trụ 473GTROM/244/26/35 nhánh rẽ áp 3 Tân Lợi Thạnh và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Tủ trụ 473GTROM/244/42/01 đến trụ 473GTROM/244/42/36 nhánh rẽ áp 7 Tân Lợi Thạnh	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
10		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 475BTri/17/18/30 đến trụ 475BTri/17/18/97 NR Ba Tri- An Đức và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thu hồi 04 FCO trụ 473BTri/87; Tháp sắt đầu trụ, nâng cao lưới trung thế trụ 473BTri/87/01, 473BTri/87/02, 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ. -Lắp 3FCO trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01; Lắp FCO phân đoạn trụ 473BTri/87/02 NR Đình Phú Lễ.	-Trụ 473BTri/87/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri; từ trụ 473BTri/87/01 đến trụ 473BTri/87/04 NR Đình Phú Lễ.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 473BTri/87/06 NR Đình Phú Lễ. -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 473BTri/87/01 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 4FCO, tháo 03 kẹp hotline trụ 473BTri/87 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri. (FCO NR Đình Phú Lễ và FCO pha 1 trạm trụ 473BTri/87/1, cùng đầu chung vào 1 sợi dây bọc đầu vào 1 hotline pha 1 trụ 473BTri/87 tuyến 473)	-SCTX, xử lý mất an toàn.

12		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Ép lại mối nối hạ thế trụ 17; Tăng cường tiếp đất trụ 17/2, 17/5, 17/1/6; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
13		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 478BTri/28/130/26 NR áp 5 An Thủy.	-Trụ 478BTri/28/130/26 NR áp 5 An Thủy.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/130/26 NR áp 5 An Thủy.	-Thí nghiệm định kỳ
14		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 25kVA trụ 478BTri/28/130/31 NR áp 5 An Thủy.	-Trụ 478BTri/28/130/31 NR áp 5 An Thủy.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 478BTri/28/130/31 NR áp 5 An Thủy.	-Thí nghiệm định kỳ
15		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 478BTri/28/130/01/09 NR Giồng Tang.	-Trụ 478BTri/28/130/01/09 NR Giồng Tang.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/130/01/09 NR Giồng Tang.	-Thí nghiệm định kỳ

16		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/135/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/135/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/135/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/135 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Thí nghiệm định kỳ
17		14h15	15h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 25kVA trụ 478BTri/28/131/12A/01 NR Bãi Ngao.	-Trụ 478BTri/28/131/12A/01 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt trạm 25kVA trụ 478BTri/28/131/12A/01 NR Bãi Ngao. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/131/12A NR Bãi Ngao.	-Thí nghiệm định kỳ
18		15h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/131/17/01 NR Bãi Ngao.	-Trụ 478BTri/28/131/17/01 NR Bãi Ngao.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/131/17/01 NR Bãi Ngao. -Cắt FCO trụ 478BTri/28/131/17 NR Bãi Ngao.	-Thí nghiệm định kỳ
19		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 471-473BĐ/26 đến trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tù trụ 471-473BĐ/26 đến trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTDN

20		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ 16 Bình Thới; NR 1P Bình Phú 2	-Tủ trụ 471BĐ/66/01 đến trụ 471BĐ/66/31 NR 3P Lộ 16 Bình Thới; từ trụ 472BĐ/03/117/01 đến trụ 472BĐ/03/117/22 NR 1P Bình Phú 2	-Xã Bình Đại, Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
21		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI, TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/181/36/1A/03 NR 3P Giồng Cây Trâm (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/181/36/1A/16 + trạm 560kVA trụ 477BĐ/181/36/1A/17 NR 3P Giồng Cây Trâm; PB09040052730 - khách hàng NTCN Võ Thị Thủy) -Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 477BĐ/181/36/1A/03/01 NR 3P Giồng Cây Trâm (Khách hàng NTCN Võ Thị Thủy)	-Tại trụ 477BĐ/181/36/1A/03, 477BĐ/181/36/1A/03/01 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/181/36/1A NR 3P Giồng Cây Trâm	-Thay TI, TU trung thế + Bảo trì HTĐĐ + Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
22		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cây	-Điện lực Mô Cây (06 CN)	-Phát quang, sửa trụ nghiêng, di dời trụ và xử lý mối nối, căng lại dây dẫn lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/40 NR Định Thủy	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/40 NR Định Thủy	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472MC/15/20/17/40 NR Định Thủy	-Thay điện kế định kỳ
23		07h30	16h30	-Điện lực Mô Cây	-Công ty TNHH MTV XLĐ Đại Thịnh Phát (07 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 12a đến trụ 26a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/110/46B NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Từ trụ 12a đến trụ 26a thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/110/46B NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Xã Mô Cây	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 475MC/22/110/46B NR 3 Pha Lộ Quẹo	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn

24		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR áp 30 -Di dời trạm 25kVA, thiết bị, phụ kiện từ trụ 471BTh/261/33/15/32 về trụ 471BTh/261/33/15/35 NR áp 30 -Ôp tol, gắn nút bịt lỗ trụ, tháp đa U120, thay ống nhựa xoắn HDPE, thay thùng điện kế trạm, đóng tiếp đất, ép lều hạ áp tại trạm 25kVA trụ 471BTh/261/33/15/35 NR áp 30 -Tháp đa U120 đỡ lưới trung áp giữa khoảng trụ 471BTh/261/33/15/10 - trụ 471BTh/261/33/15/11 NR áp 30	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 471BTh/261/33/15/01 đến trụ 471BTh/261/33/15/61 NR áp 30	-Xã Đại Điền	-Cắt LBFCO (đầu NR áp 30) trụ 471BTh/261/33/15 NR đi UB Thới Thạnh	-Giám bán kính cấp điện, ngăn ngừa sự cố
25		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 474CL/01 đến trụ 474CL/204 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Chợ Lách, Phú Phụng	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
26		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH MTV ANPHA MEKONG (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu di dời trụ điện thi công bờ kè sông Cái Cá (theo QĐ số:1163/BQL - ĐHDA1 của UBND tỉnh- BQLDA Nông Nghiệp15/9/2026). -Nhô di dời đường dây trung hạ thế, lắp lại phụ kiện đường dây trung hạ thế từ trụ 475VLg/109/9 đến trụ 475VLg/109/11 và từ trụ AH/3 đến trụ AH/4 tuyến 475 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 475VLg/109/9 đến trụ 475VLg/109/11 và từ trụ AH/3 đến trụ AH/4 tuyến 475 Vĩnh Long.	- Hẻm Cầu Kinh Cụt, phường Phước Hậu	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cầu Kinh Cụt tại trụ 475VLg/109 tuyến 475 Vĩnh Long.	-Di dời theo đề nghị địa phương

27		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (20CN)	-Nâng công suất trạm 50kVA lên 400kVACầu Kinh Cụt 2 tại trụ 475VLg/109/7, thu hồi trạm 3*50kVA Cầu Kinh Cụt 1 tại trụ 475VLg/109/2 tuyến 475 Vĩnh Long. - Nâng cấp đường dây trung thế thành cáp 3*ACXH - 70mm ² +1*ACXH-50mm ² , tháp đà U140*3m từ trụ 475VLg/109/2 đến trụ 475VLg/109/7 tuyến 475 Vĩnh Long. - Nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm ² từ trụ 475VLg/109/2 đến trụ AH/4, từ trụ từ trụ 475VLg/109/7 đến trụ C/7, từ trụ C/6 đến trụ C/P6/2, từ trụ C/5 đến trụ C/P5/6 thuộc trạm 400kVACầu Kinh Cụt 2 tại trụ 475VLg/109/7 tuyến 475 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ từ trụ 475VLg/109/2 đến trụ AH/4, từ trụ từ trụ 475VLg/109/7 đến trụ C/7, từ trụ C/6 đến trụ C/P6/2, từ trụ C/5 đến trụ C/P5/6 thuộc trạm 400kVACầu Kinh Cụt 2 tại trụ 475VLg/109/7 tuyến 475 Vĩnh Long.	- Hẻm Cầu Kinh Cụt, phường Phước Hậu	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cầu Kinh Cụt tại trụ 475VLg/109 tuyến 475 Vĩnh Long.	-ĐT XD năm 2026
28		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
29		08h00	10h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đồng Thuận trụ 473BM/84/4 tuyến 477 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/84/4 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Đông Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đồng Thuận trụ 473BM/84/4 tuyến 473 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị

30		10h00	12h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đồng Hậu 1 trụ 471BM/43/12 tuyến 471 Bình Minh.	- Tại trụ 471BM/43/12 tuyến 471 Bình Minh.	- Phường Đồng Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đồng Hậu 1 trụ 471BM/43/12 tuyến 471 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
31		13h00	15h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Vệ sinh công nghiệp, thay định kỳ 01FCO, 01LA, 02MCCB (MCCB 2 cực 125A), kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đồng Hậu 2 trụ 473BM/40/7/8 tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/40/7/8 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Đồng Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đồng Hậu 2 trụ 473BM/40/7/8 tuyến 473 Bình Minh.. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
32		15h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- XNDV ĐLVL + Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm định máy biến áp theo CBM tại trạm Đồng Hậu 2A trụ 473BM/40/7/2 tuyến 473 Bình Minh.	- Tại trụ 473BM/40/7/2 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Đồng Thành	- Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Đồng Hậu 2A trụ 473BM/40/7/2 tuyến 473 Bình Minh. (đính kèm theo tờ trình số 11/TTr-ĐLCV ngày 06/3/2026 về việc chấp thuận cho gỡ Hotline thủ công)	- Kiểm định thiết bị
33		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 476CC/140 đến trụ 476CC/292 tuyến 476 Cỏ Chiên và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Bình Phước	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
34		08h30	09h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA Nguyễn Gia - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060048657	-Tại trụ 472VLI/342/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Ấp An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Nguyễn Gia trụ 472VLI/342 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.

35		10h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 250kVA Vinfast Long An - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060052862	-Tại trụ 472VLI/336/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Vinfast Long An trụ 472VLI/336/1 - tuyến 472 Vũng Liêm. -Gỡ và đấu 3 Hotline Vinfast Long An trụ 472VLI/336 - tuyến 472 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại 3 Hotline).	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
36		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA CSSX Thanh Trúc - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060010500	-Tại trụ 472VLI/328/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO CSSX Thanh Trúc trụ 472VLI/336 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
37		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 560kVA XX Văn Hiệp - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060026557	-Tại trụ 472VLI/284/11 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt 3LBFCO XX Văn Hiệp trụ 472VLI/284/1 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
38		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 474 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 474 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
39		09h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tồn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Cái Trôm 2 trụ 472VLI/P56/T165/P13/6 tuyến 474 Vũng Liêm.	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Cái Trôm 2 trụ 472VLI/P56/T165/P13/6 tuyến 474 Vũng Liêm	- Áp Tân Đông, xã Quới An	- Cắt CB + FCO trạm Cái Trôm 2 trụ 472VLI/P56/T165/P13/6 tuyến 474 Vũng Liêm	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện, nâng cao chất lượng điện.

40		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, Rạch Gổ, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Mười Ôm	- Tại trạm Mười Ôm trụ L48/83 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Mười Ôm trụ L48/83 tuyến 478 Vũng Liêm - Gỡ hotline trạm Mười Ôm trụ L48/83 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
42		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 3B Hòa Thạnh	- Tại trạm 3B Hòa Thạnh trụ L48/89 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 3, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 3B Hòa Thạnh trụ L48/89 tuyến 478 Vũng Liêm - Gỡ hotline trạm 3B Hòa Thạnh trụ L48/89 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
43		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm 2A Hòa Hiệp	- Tại trạm 2A Hòa Hiệp trụ L48/152 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm 2A Hòa Hiệp trụ L48/152 tuyến 478 Vũng Liêm - Gỡ hotline trạm 2A Hòa Hiệp trụ L48/152 tuyến 478 Vũng Liêm	- Kiểm định định kỳ thiết bị

44		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Thạnh Trí 2	- Tại trạm Thạnh Trí 2 trụ L48/146 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Thạnh Trí 2 trụ L48/146 tuyến 478 Vũng Liêm - Gỡ hotline trạm Thạnh Trí 2 trụ L48/146 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
45		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN) - XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Thay LA, FCO và kiểm định MBA theo CBM trạm Cống Bà Tầng 2	- Tại trạm Cống Bà Tầng 2 trụ L48/112 tuyến 478 Vũng Liêm	- Ấp 2, xã Hòa Hiệp	- Cắt CB+FCO trạm Cống Bà Tầng 2 trụ L48/112 tuyến 478 Vũng Liêm - Gỡ hotline trạm Cống Bà Tầng 2 trụ L48/112 tuyến 478 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Đơn vị thực hiện gỡ hotline bằng thủ công).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
46		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Phát quang cây xanh, căng dây và ép lèo hạ thế trạm Hoàng Tuấn tuyến 472 Bình Minh	- Tại trụ hạ áp trạm Hoàng Tuấn trụ 472BM/T433/P6/4 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Ngô Tùng Châu, xã Tam Bình	- Cắt CB+FCO trạm Hoàng Tuấn trụ 472BM/T433/P6/4 tuyến 472 Bình Minh	- Ngăn ngừa sự cố
47		09h00	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Thắp sáng hạ áp + Căng dây hạ áp, ép lèo tại khoảng số 1-2 thuộc trạm Tích Phú 1A trụ M44/P296/T59/10 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trụ hạ áp số 1-2 thuộc trạm Tích Phú 1A trụ M44/P296/T59/10 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Tích Phú 1A trụ M44/P296/T59/10 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
48		13h00	17h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Ép lèo tại trụ hạ áp số 5 và trụ số 7 thuộc trạm Tích Phú 2A trụ M44/P296/T59/26 tuyến 477 Trà Ôn.	- Tại trụ hạ áp số 5 và trụ số 7 thuộc trạm Tích Phú 2A trụ M44/P296/T59/26 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+FCO trạm Tích Phú 2A trụ M44/P296/T59/26 tuyến 477 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện

49		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
50		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
51		07h30	15h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH Quốc Việt Vĩnh Long (10CN)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật: nâng bộ xà đỡ sứ bộ dây trung áp từ FCO xuống MBA thuộc công trình nâng cấp, cải tạo, phát triển lưới điện khu vực Thành phố Trà Vinh năm 2026	-Từ bộ xà lắp sứ đỡ dây trung áp từ FCO xuống MBA trạm Ấp Đa Cầm 1 trở xuống trụ 471-479LD-1/T107/26 nhánh 22KV Hòa Thuận nhận điện tuyến 476LD, Phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Hòa Thuận	-Cắt CB + 03FCO trạm Ấp Đa Cầm 1 trụ 471-479LD-1/T107/26	-ĐT XD
52		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Cây Dương từ trụ 476TV/204 đến trụ 476TV/P204/47	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trục tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Hòa Lạc C tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P63/04 tuyến 479TV	-ấp Hòa Lạc C, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Hòa Lạc C tại trụ 479-480-478TV-9/T77/P63/04.	-Thay định kỳ trạm công cộng
54		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (TI đến hạn thay 12/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Khánh Lộc 4-1 tại trụ 480TV/P225/T9/11 tuyến 480TV	-ấp Khánh Lộc, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Khánh Lộc 4-1 tại trụ 480TV/P225/T9/11.	-Thay đo xa trạm công cộng

55		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (Trực tiếp)	-Tại thùng CB2-ĐK Trạm Trà Nóc 3 (Công cộng) tại trụ 480TV/T256/47 tuyến 480TV	-ấp Trà Nóc, xã Song Lộc	-Cắt 02 CB+FCO trạm Trà Nóc 3 (Công cộng) tại trụ 480TV/T256/47.	-Thay định kỳ trạm công cộng
56		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/121 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 8 tại trụ 474TV/121 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố
57		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/129 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 9 tại trụ 474TV/129 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố
58		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/137 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 10 tại trụ 474TV/137 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố

59		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/145 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 11 tại trụ 474TV/145 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Xử lý trụ lệch tuyến vị trí 477DT/349/P60/(06, 08), trung thế ghép đôi BTLT 2x12m, MG-2x12 dựng sát kênh bị sạt lở trụ 477DT/349/P60/05, dựng 01 trụ BTLT 8,5m-M8-a giữa khoảng trụ trung thế từ trụ 477DT/349/P60/08 đến trụ 477DT/349/P60/09, nhánh Cái Cối 1, tuyến 478 Dân Thành	-Từ trụ 477DT/349/P60/05 đến trụ 477DT/349/P60/09, nhánh Cái Cối 1, tuyến 478 Dân Thành	-Áp Cái Cối - xã Long Vĩnh	-Cắt 3LBFCO Cái Cối 1 trụ 477DT/349/P60/01 (478DTh)	-Công trình ĐTXD
61		08h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Kéo dây hạ áp từ trụ 477DT/T34/14 đến trụ 477DT/T34/15, chuyển khách hàng sang lưới hạ áp kép mới, trạm Mé Láng 5, tuyến 477 Duyên Trà	-Từ trụ 477DT/T34/14 đến trụ 477DT/T34/15, thuộc lưới hạ áp trạm Mé Láng 5, tuyến 477 Duyên Trà	-Áp Mé Láng - xã Ngũ Lạc	-Cắt CB + 3FCO trạm Mé Láng 5 trụ 477DT/T34/15 (477DT)	-Công trình ĐTXD
62		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/232 đến trụ 477DT/T232/54, nhánh Tân Khánh, tuyến 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

63		07h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (8 CN)	- Thu hồi trụ hạ thế. Thay chằng trung, hạ thế theo thiết kế. Lắp tiếp địa lập lại trung, hạ thế. Thay các vị trí néo dừng hạ thế trên trụ trung thế bằng code hiện sử dụng dừng bằng bu lông; Thay các vị trí chằng cách khoảng hạ áp sử dụng cáp thép không sử dụng dây hạ áp để dừng.	-Từ trụ 477DT/T147/P18A/(02- 14) nhánh Thống Nhất 1 và trên lưới hạ áp trạm Thống Nhất, Thống Nhất 4, tuyến 476 Duyên Trà	-Khóm Bào Sen phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Thống Nhất 1 trụ 477DT/T147/P18A/01	- ĐTXD
64		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (10 CN)	- Thu hồi trụ hạ thế. Thay chằng trung, hạ thế theo thiết kế. Lắp tiếp địa lập lại trung, hạ thế. Thay các vị trí néo dừng hạ thế trên trụ trung thế bằng code hiện sử dụng dừng bằng bu lông; Thay các vị trí chằng cách khoảng hạ áp sử dụng cáp thép không sử dụng dây hạ áp để dừng. Kéo dây hạ thế từ trụ a7 đến a9 trạm Phước An 8.1. Cắt dừng cách khoảng giữa 2 trạm cho đúng thiết kế.	-Từ trụ 473DT/P188/T50/(02- 15) nhánh Phước An 8 và trên lưới hạ áp trạm Phước An 8, Phước An 8.1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Phước An 8 trụ 473DT/P188/T50/02	- ĐTXD
65		09h00	10h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm NT Võ Quốc Dũng 1 trụ 473DT/P188/P51/T11/02 , tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Võ Quốc Dũng 1 trụ 473DT/P188/P51/T11/02	Bảo trì VH thuê
66		10h00	11h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Từ đầu sứ cao máy biến áp xuống đất trạm NT Võ Quốc Dũng 2 trụ 473DT/P188/P51/T11/03 , tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt CB + FCO trạm NT Võ Quốc Dũng 2 trụ 473DT/P188/P51/T11/03	Bảo trì VH thuê
67		13h00	14h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/P188/P51/P12/01 nhánh NT Võ Thị Hồng Như 1, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt 3 LBFCO NT Võ Thị Hồng Như 1 trụ 473DT/P188/P51/12	Bảo trì VH thuê

68		14h00	15h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/P188/P51/15/03 nhánh NT Ngô Văn Sil, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt LBFCO NT Ngô Văn Sil trụ 473DT/P188/P51/15/01	Bảo trì VH thuê
69		06h30	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV& XD Hào Quang Phát (20 CN)	- Tháp ngon sang trạm qua trụ mới nâng công suất lên 1x250kVA trạm Nông Trường 7.2 - Thu hồi trụ trung, hạ thế. Thay chằng trung, hạ thế theo thiết kế. Lắp tiếp địa lắp lại trung, hạ thế	- Từ trụ 473DT/T285/T37A/06 nhánh Nông Trường 7.2, tuyến 473 Duyên Trà - Trụ 473DT/T285/53 nhánh Khu Nuôi Tôm và trên lưới hạ áp trạm Nông Trường 8, Nông Trường 8.1, Nông Trường 8.2, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Bến Chuối phường Duyên Hải	- Cắt 3LBFCO Khu Nuôi Tôm trụ 473DT/T285/28	- ĐTXD
70		15h00	16h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (2 CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	- Trụ 473DT/T285/T56/T1/01 nhánh NT Lê Nguyễn Văn Khoa, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Phước An phường Duyên Hải	- Cắt LBFCO NT Lê Nguyễn Văn Khoa trụ 473DT/T285/T56/01	- Bảo trì VH thuê
71		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Từ trụ 471CN/146 đến trụ 471CN/208 tuyến 471CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Nhị Trường	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Bến Kinh trụ 476CN/P166/T38/15 tuyến 476CN	-Áp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long	-Cắt CB+ FCO trạm Bến Kinh trụ 476CN/P166/T38/15	-Thay định kỳ
73		09h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 02CT, 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Chùa Mới trụ 473CN/P183/89 tuyến 473CN	-Áp Kim Hòa xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Chùa Mới trụ 473CN/P183/89	-Thay định kỳ
74		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha trần số; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Bùi Quang Miền trụ 475CN/P236/P03/T33/01 tuyến 475CN	-Áp Thôn Rón xã Vĩnh Kim	-Cắt CB trạm NTTS Bùi Quang Miền trụ 475CN/P236/P03/T33/01, -Cắt FCO NTTS Bùi Quang Miền trụ 475CN/P236/P03/33 Khách hàng chưa thuê QLVH	-Thay trần số

75		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha mất kết nối đo xa, Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại thùng CB, công tơ trạm khu NTTS Nguyễn Hồng Phúc 1 trụ 475CN/P236/P03/T51/02	-Áp Thôn Rôn xã Vinh Kim	-Cắt CB +FCO trạm khu NTTS Nguyễn Hồng Phúc 1 trụ 475CN/P236/P03/T51/02 Khách hàng đã thuê QLVH	-Thay mất kết nối đo xa
76		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Xây dựng Thuận Phát (PB16020035021); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm CN Hiệp Mỹ Tây 25 trụ 478CN/T213/P25/01	-Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm CN Hiệp Mỹ Tây 25 trụ 478CN/T213/P25/01 -Cắt 3FCO CN Hiệp Mỹ Tây 25 trụ 478CN/T213/25 Khách hàng đã thuê QLVH	-Kiểm tra, bảo trì
77		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Xây dựng Thuận Phát (PB16020035214); Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm CN Hiệp Mỹ Tây 05 trụ 478CN/T213/P03/10	-Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm CN Hiệp Mỹ Tây 05 trụ 478CN/T213/P03/10 -Cắt 3LBFCO CN Hiệp Mỹ Tây 05 trụ 478CN/T213/P03/03 Khách hàng đã thuê QLVH	-Kiểm tra, bảo trì
78		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh. (04 CN)	Dựng trụ đội tuyến, lắp mới TBA 1x50KVA Cà Tum 1.3, rà soát VTTB theo văn bản số 8490/PCVL-KT ngày 11/09/2026	Tại giữa khoảng trụ 475CN/T254/(26- 27) nhánh Cà Tum thuộc tuyến 475CN	Xã Nhị Trường, Vinh Kim	- Cắt LBFCO Cà Tum trụ 475CN/254	Bàn giao hiện trường
79		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Hàm Giang khoảng trụ 479TR/P163/(01-66).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
80		08h00	08h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 02/2028. -Điều chỉnh điện áp MBA(Cao xuống thấp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm NMXX Diệp Tấn Thành	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm NMXX Diệp Tấn Thành trụ 479TR/200 (tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ
81		09h00	09h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp)	-Tại thùng CD-ĐK trạm Châu Thanh Hùng	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Châu Thanh Hùng trụ 475DT/T192/T84/01 (chưa ký QLVH thuê)	-Thay định kỳ

82		10h00	10h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 11/2030. -Điều chỉnh điện áp MBA(Cao xuống thấp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Tăng Thị Phụng	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Tăng Thị Phụng trụ 479TR/P216/P74/01.	-Thay định kỳ
83		13h00	13h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2028. -Điều chỉnh điện áp MBA(Cao xuống thấp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Trầm Văn Nghiệp	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Tăng Thị Phụng trụ 479TR/P216/P74/01 (chưa ký QLVH thuê)	-Thay định kỳ
84		14h00	14h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 01/2028	-Tại thùng CD-ĐK trạm Thạch Thạch Ba 1	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Thạch Thạch Ba 1 trụ 479TR/P210/T29A/02A (chưa ký QLVH thuê)	-Thay định kỳ
85		15h00	15h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Thay điện kế định kỳ (Trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm Phan Văn Thành.	-Xã Đại An.	-Cắt CB trạm Phan Văn Thành trụ 479TR/P210/T29B/01. -Cắt FCO Phan Văn Thành trụ 479TR/P210/T29B/01 (chưa ký QLVH thuê)	-Thay định kỳ
86		16h00	16h45	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (03CN).	-Thay điện kế định kỳ, TI đến hạn 03/2028.	-Tại thùng CD-ĐK trạm Lê Văn Kha.	-Xã Đại An.	-Cắt CB+FCO trạm Lê Văn Kha trụ 479TR/P210/T23/01 (chưa ký QLVH thuê)	-Thay định kỳ
87		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
88		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
89		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (03CN)	-Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Long An và các nhánh rẽ đầu nối vào	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

90		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Công Ty Điện NLMT Miền Nam (MKH: PB16070046103, tên KH: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Điện Năng Lượng Mặt Trời Miền Nam) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 478TV/P254/02	- Ấp Cây Cách xã Bình Phú	- Cắt 03 LBFCO Cty Minh Thành 01 tại trụ số 478TV/254 (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
91		09h30	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Trạm Sạc V-GREEN An Trường (MKH: PB16070049859, tên KH: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN (An Trường)) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 478TV/T291A/01	- Ấp 3 xã An Trường	- Cắt 03 LBFCO Trạm Sạc V-Green An Trường tại trụ số 478TV/291A (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
92		13h30	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế NM CBLT Hiệp Tài (MKH: PB16070037939, tên KH: Chi Nhánh Công Ty TNHH Lương Thực Hiệp Tài) -Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Hiệp Tài 3 (MKH: PB16070041093, tên KH: Chi Nhánh Công ty TNHH Lương Thực Hiệp Tài) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 478TV/P312A/02	- Ấp Thái Bình xã Càng Long	- Cắt 3LBFCO phân đoạn NM CBLT Hiệp Tài tại trụ số 478TV/312A (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
93		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế TTVT Càng Long (MKH: PB16070001884, tên KH: Trạm VT Càng Long-TT Viễn Thông 2-VT Trà Vinh)	-Tại trụ số 478TV/T341/02	- Ấp Mỹ Trường xã Càng Long	- Cắt 03 LBFCO TTVT Càng Long tại trụ số 478TV/T341/01.	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ

94		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay TI trạm Ấp 6.1 Mỹ Trường (Điện kế đến hạn năm 2028)	-Tải thùng CD +ĐK trạm Ấp 6.1 Mỹ Trường tại trụ 478TV/T316/P9/19	- Ấp Suối Cạn xã Càng Long	Cắt CB + FCO trạm Ấp 6.1 Mỹ Trường tại trụ 478TV/T316/P9/19	Thay định kỳ
95		10h00	11h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Thay điện kế + TI trạm Cây Cách 1	-Tải thùng CD +ĐK trạm Cây Cách 1 tại trụ 478TV/293	- Ấp Cây Cách xã Bình Phú	Cắt CB + FCO trạm Cây Cách 1 tại trụ 478TV/293	Thay định kỳ
96		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Sáu 16/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478BTre/46/01 đến trụ 478BTre/46/20; từ trụ 478BTre/52/01 đến trụ 478BTre/52/20 tuyến 478 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478BTre/46/01 đến trụ 478BTre/46/20; từ trụ 478BTre/52/01 đến trụ 478BTre/52/20 tuyến 478 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h30	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Thay mới nối lèo, ép lại mối nối lưới hạ thế tại trụ 6a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 1 trụ 474BTre/43/09 tuyến 474 Bến Tre	-Lưới hạ thế tại trụ 6a thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA Bình Phú 1 trụ 474BTre/43/09 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Bình Phú 1 trụ 474BTre/43/09 tuyến 474 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
3		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Dựng trụ trung thế 12m đôi trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Trụ 475AH/74/07 NR ấp Phú Thành	-Ấp Phú Thành xã Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Xử lý mất an toàn
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp thiết bị giám sát điện năng trạm 400kVA trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Ấp Quới Hòa Đông xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 400kVA trụ 480GL/56/34 NR Quới Sơn	-Lắp thiết bị giám sát điện năng

5		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Lắp thiết bị giám sát điện năng trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Áp Phước Hòa xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 472BTre/107/73/05 NR Chợ Lộc Sơn	-Lắp thiết bị giám sát điện năng
6		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Từ trụ 474GL/33/01-474GL/33/42 NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR trái An Khánh và các NR đầu vào	-Từ trụ 480BTre/41/80/01T-480BTre/41/80/38T NR trái An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
8		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Chợ Lách - Mô Cây từ trụ 475-476CL/358 đến trụ 475-476CL/419 và NR đầu vào	-Xã Hưng Khánh Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH MTV XDĐ Mô Cây (15CN)	-Di dời, lắp đà lệch, thay sứ trụ 478TT/147/17, trụ 478TT/147/28, trụ 478TT/147/34 NR Cầu Dầu -Di dời, lắp đà lệch, thay sứ trụ 480TT/104/38/16/36, trụ 480TT/104/38/16/38, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Trụ 478TT/147/17, trụ 478TT/147/28, trụ 478TT/147/34 NR Cầu Dầu -Trụ 480TT/104/38/16/36, trụ 480TT/104/38/16/38, trụ 480TT/104/38/16/40 NR Cầu Bưng	-Áp Phước Trung - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 478TT/147/02 NR Cầu Dầu -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/35 NR Cầu Bưng -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 NR Vĩnh Hoà -Chuyển lưới NR Vĩnh Hoà từ trụ 475CL/247/43/01 đến trụ 475CL/247/43/43 nhận điện qua 3LBFCO trụ 475CL/247/43 NR Đông Nam - Vĩnh Thành	-GPMB công trình giao thông huyện Mô Cây Bắc

10		10h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Phòng CS PCCC&CHC N - Công An Tỉnh Vĩnh Long	-Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cty TNHH MTV XNK Hương Miền Tây (khoảng trụ 478TT/147/03 đến trụ 478TT/147/04 NR Cầu Dầu)	-Khoảng trụ 478TT/147/03 đến trụ 478TT/147/04 NR Cầu Dầu)	-Áp Phước Trung -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt 3LBFCO trụ 478TT/147/02 NR Cầu Dầu -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 480TT/104/38/16/35 NR Cầu Bưng -Cắt 3LBFCO trụ 475CL/247/43/43 NR Vĩnh Hoà	-Phối hợp cắt điện diễn tập PCCC&CHC N
11		08h00	09h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/314/05 nhánh rẽ áp 3 Phước Long	-Tại trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/314/05 nhánh rẽ áp 3 Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/314/05 nhánh rẽ áp 3 Phước Long -Cắt FCO trụ 474GTROM/314 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm (đầu nhánh rẽ áp 3 Phước Long)	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
12		09h30	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Lương Phú	-Tại trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Lương Phú	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 03 nhánh rẽ áp 4 Lương Phú -Cắt CB trạm 25kVA trụ 07 nhánh rẽ áp 4 Lương Phú -Cắt FCO trụ 02 nhánh rẽ áp 4 Lương Phú	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
13		13h00	14h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 10 nhánh rẽ Cồn Đeo	-Tại trạm 25kVA trụ 10 nhánh rẽ Cồn Đeo	-Xã Phước Long	-Cắt CB+FCO + tháo kẹp hotline trạm 25kVA trụ 10 nhánh rẽ Cồn Đeo	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
14		14h30	15h30	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 08 nhánh rẽ Cồn Bần	-Tại trạm 25kVA trụ 08 nhánh rẽ Cồn Bần	-Xã Phước Long	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 10 nhánh rẽ Cồn Bần -Cắt LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Cồn Bần	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ

15		16h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện Lực Giồng Trôm (03CN) + Tổ Thí Nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 25kVA trụ 40 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Tài trạm 25kVA trụ 40 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Phường An Hội	-Cắt LBFCO trụ 17 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú -Cắt CB trạm 25kVA trụ 40 nhánh rẽ áp 1 Sơn Phú	-Bảo trì thí nghiệm định kỳ
16		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay LA pha C (do đo PD không đạt) trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/75/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm (KH: Cty TNHH Xuất nhập Khẩu Nông Sản Bảo Thanh, khách hàng thuê QLVH)	-Tài trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/75/1 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 473GTROM/75/1 + Cắt 3FCO trụ 473GTROM/75 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay LA trạm khách hàng thuê quản lý vận hành
17		11h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Gia cố móng trụ tại trụ hạ thế a/4, a/5, a/22, b/10 và phát quang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 06 nhánh rẽ áp 4 Phước Long	-Xã Phước Long	-Không cắt điện	-SCTX
18		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
19		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (15 CN)	- Di dời trụ hạ thế từ trụ 5/14 đến 5/26 thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An.	- Tủ trụ hạ thế 5/14 đến 5/26 thuộc trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An	-Xã Ba tri	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/27/5A NR Kinh Vĩnh An	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
20		09h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Huỳnh Tấn Phát; NR 3P Châu Hưng	-Tủ trụ 473BĐ/357/01 đến trụ 473BĐ/357/23 NR 3P Huỳnh Tấn Phát; từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/16 NR 3P Châu Hưng	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

21		14h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Vinh Điền; NR 1P Vinh Điền 2	-Tủ trụ 473BĐ/347/26/59B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/59B/10 NR 1P Vinh Điền; từ trụ 473BĐ/347/26/48B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/48B/07 NR 1P Vinh Điền 2	-Áp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
22		09h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 477BĐ/181/07/01 NR 3P Giồng Cây Trâm (Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Tuấn)	-Tại thùng điện kế trạm 100kVA trụ 477BĐ/181/07/01 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 100kVA trụ 477BĐ/181/07/01+3LBFCO trụ 477BĐ/181/07 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
23		13h00	14h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/181/25/01 NR 3P Giồng Cây Trâm (Khách hàng NTCN Ngô Thị Lệ)	-Tại thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/181/25/01 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477BĐ/181/25/01+3LBFCO trụ 477BĐ/181/25 NR 3P Giồng Cây Trâm	-Thay TI hạ thế, điện kế định kỳ.
24		15h00	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/191/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Trương Văn Ten)	-Tại thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/191/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 477BĐ/191/01+3LBFCO trụ 477BĐ/47/191 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay TI hạ thế định kỳ.

25		07h30	16h30	Điện lực Mô Cày	-HTX Xây lắp điện Minh Thành (25 CN)	-Thu hồi trụ trung thế (không sử dụng), làm chằng, sửa trụ nghiêng và xử lý tồn từ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tủ trụ 474-473MC/05 đến trụ 474-473MC/34A lộ ra tuyến 474/473 trạm 110kV Mô Cày, từ trụ 474MC/35 đến trụ 474MC/62 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt MC 474, 473 + đưa MC 474, 473 trạm 110kV Mô Cày và đưa ra khỏi vị trí vận hành -Đóng dao nối đất 474-76, 473-76 trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472MC/15/01 tuyến Vượt Sông Mô Cày -Cắt 3DS trụ 474-473MC/15 tuyến 473 lộ ra trạm 110kV Mô Cày -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 472TT/75 tuyến Tân Thành Bình - Hòa Lộc -Cắt LBS (đang cắt)+3DS trụ 4780TT/02/72 tuyến Tân Thành Bình - Mô Cày	-Xử lý tồn tại công trình kfw
26		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 474MC/44A/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Tại trạm trụ 474MC/44A/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 474MC/44A/01 tuyến 474 trạm 110kV Mô Cày	-Thay điện kế định kỳ
27		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 473MC/17/25 NR Phú Quới	-Tại trạm trụ 473MC/17/25 NR Phú Quới	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 473MC/17/25 NR Phú Quới	-Thay điện kế định kỳ
28		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 471CL/01 đến trụ 471CL/61 tuyến Chợ Lách - Châu Thành -Tủ trụ 474CL/45/35/01 đến trụ 474CL/45/35/43 nhánh rẽ Bến Phà Tân Phú	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

29		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+(XN DV Điện Lực Vĩnh Long, 03CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 25kVA Phước Long 1 , 25kVA Phước Long 2 tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/80/10 và trụ 477PH/80/29 tuyến 477 Phước Hòa.	- Áp Phước Long, xã Phú Quới.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Long tại trụ 477PH/80/3 tuyến 477 Phước Hòa.	-Thử nghiệm CBM năm 2026
30		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (06CN)	-Cấy mới trạm 50kVA Phước Long 3 tại trụ 477PH/80/21, kéo mới mạch cáp ABC 3*95mm2 từ trụ 477PH/80/19 đến trụ 477PH/80/20 tuyến 477 Phước Hòa - Cắt ngừng lưới từ trụ 477PH/80/24 đến trụ B/1 trạm 25kVA Phước Long 2A, cắt ngừng lưới từ trụ 477PH/80/15 đến trụ B5 trạm 25kVA Phước Long 1 tuyến 477 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477PH/80/15 và trụ 477PH/80/24 và trụ B/5 và trụ B/1 tuyến 477 Phước Hòa.	- Áp Phước Long, xã Phú Quới.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phước Long tại trụ 477PH/80/3 tuyến 477 Phước Hòa.	-ĐTXD năm 2026
31		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+XN DV Điện lực Vĩnh Long (03CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Thử nghiệm định kỳ thiết bị LA, FCO, CB tổng và MBA, khắc phục tiếp đất trạm 37,5kVA Phú Quới 2B, 50kVA Phú Quới 2C, trạm Kênh 25 Phú Thạnh B tuyến 477 Phước Hòa (phương pháp CBM năm 2026)	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477PH/160/19/8/3, 477PH/160/19/8/3/5 và trụ 477PH/160/19/11/21 tuyến 477 Phước Hòa.	- Áp Phú Thạnh B, xã Phú Quới.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Phú Quới 2B tại trụ 477PH/160/19/1 tuyến 477 Phước Hòa.	-Thử nghiệm CBM năm 2026

32		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	- Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (06CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 14/9/2026). -Dựng trụ BTLT 14m dẹt lưới, tháp đà U140*3m từ trụ 476VLg/59/49T/1 đến trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 476 Vĩnh Long - Nâng công suất trạm 50kVA lên 250kVA trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2, tháp đà U120*3m từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ A/12, từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ B/14 thuộc 250kVA trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 477 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/49T/1 đến trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 476 Vĩnh Long -Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ A/12, từ trụ 476VLg/59/49T/10 đến trụ B/14 thuộc 250kVA trạm Tân Nhơn 1 tại trụ 476VLg/59/49T/10 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Ấp Tân Nhơn, phường Phước Hậu.	-Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn tại trụ 476-481VLg/59/49 tuyến 476 Vĩnh Long.	-ĐTXD năm 2026
33		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	-Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp mới trạm 250kVA Tân Nhơn A XDM tại trụ 476VLg/59/49T/3A , thu hồi trạm 50kVA Tân Nhơn A tại trụ 476VLg/59/49T/2, trạm 50kVA Tân Nhơn B tại trụ 476VLg/59/49T/7 tuyến 476 Vĩnh Long. - Kéo tăng cường 01*AV120mm2 từ trụ 476VLg/59/49T/1 đến trụ 476VLg/59/49T/4, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2 từ trụ 476VLg/59/49T/4 đến trụ 476VLg/59/49T/9, từ trụ 476VLg/59/49T/9 đến trụ C/14, từ trụ 476VLg/59/49T/4 đến trụ B/10 thuộc trạm 250kVA Tân Nhơn A XDM tại trụ 476VLg/59/49T/3A tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/49T/1 đến trụ 476VLg/59/49T/9, từ trụ 476VLg/59/49T/9 đến trụ C/14, từ trụ 476VLg/59/49T/4 đến trụ B/10 thuộc 250kVA trạm Tân Nhơn A XDM tại trụ 476VLg/59/49T/3A tuyến 476 Vĩnh Long.	- Ấp Tân Nhơn, phường Phước Hậu.	-Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Nhơn tại trụ 476-481VLg/59/49 tuyến 476 Vĩnh Long.	-ĐTXD năm 2026

34		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đồng Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
35		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 472-474VLI/57 đến trụ 474VLI/136 - tuyến 474 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này. - Từ trụ 472-474VLI/57 đến trụ 472VLI/359 - tuyến 472 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên đoạn này.	-Xã Tân Long Hội, xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
36		08h30	09h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA NMXX Vinh Quang - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060026937	-Tại trụ 479PH/232/2 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO XX Vinh Quang trụ 479PH/232/1 - tuyến 479 Phước Hòa	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
37		10h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA HKD Huỳnh Loan - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060049315	-Tại trụ 479PH/219/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO HKD Huỳnh Loan trụ 479PH/219 - tuyến 479 Phước Hòa	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
38		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 250kVA Vinfast Phú Đức - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060050957	-Tại trụ 479PH/207/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Vinfast Phú Đức trụ 4779PH/207/1 - tuyến 479 Phước Hòa. -Gỡ và đấu 3 Hotline Vinfast Phú Đức trụ 479PH/207 - tuyến 479 Phước Hòa (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại 3 Hotline).	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.

39		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA NMXX Phong Phú 5- tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060053317	-Tại trụ 479PH/186/1A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Thuận, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO NMXX Phong Phú 4 trụ 479PH/186 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
40		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Áp 2-3 Trung Ngãi (25kVA) trụ 473VLI/P169/36 tuyến 473 Vũng Liêm	- Tại trạm Áp 2-3 Trung Ngãi (25kVA) trụ 473VLI/P169/36 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Áp Bung Phên, xã Trung Ngãi.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Áp 2-3 Trung Ngãi (25kVA) trụ 473VLI/P169/36 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
41		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Tân Xuân 2A (50kVA) trụ 473VLI/P103/42 tuyến 473 Vũng Liêm	- Tại trạm Tân Xuân 2A (50kVA) trụ 473VLI/P103/42 tuyến 473 Vũng Liêm	- Áp Xuân Lộc, xã Trung Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Tân Xuân 2A (50kVA) trụ 473VLI/P103/42 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
42		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Xuân Minh 5 (50kVA) trụ 473VLI/P103/15 tuyến 473 Vũng Liêm	- Tại trạm Xuân Minh 5 (50kVA) trụ 473VLI/P103/15 tuyến 473 Vũng Liêm	- Áp Xuân Minh, xã Trung Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Xuân Minh 5 (50kVA) trụ 473VLI/P103/15 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
43		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV Điện lực Vĩnh Long (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Xuân Minh 7 (50kVA) trụ 473VLI/P103/P19/13 tuyến 473 Vũng Liêm	- Tại trạm Xuân Minh 7 (50kVA) trụ 473VLI/P103/P19/13 tuyến 473 Vũng Liêm	- Áp Xuân Minh, xã Trung Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Xuân Minh 7 (50kVA) trụ 473VLI/P103/P19/13 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

44		08h00	11h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm Sơn Trung Thành (400kVA) trụ 473VLi/P95/1 tuyến 473 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050060415001).	- Tại hệ thống đo đếm trung thế và trạm Sơn Trung Thành (400kVA) trụ 473VLi/P95/1 tuyến 473 Vũng Liêm	- Ấp Xuân Minh, xã Trung Thành	- Cắt CB+3FCO + tháo 03 hotline trạm Sơn Trung Thành (400kVA) trụ 473VLi/P95/1 tuyến 473 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
45		13h00	15h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm May Hiếu Thành 1 (400kVA) trụ 475VLi/T175A/1 tuyến 475 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050058793001).	- Tại trạm May Hiếu Thành 1 trụ 475VLi/T175A/1 tuyến 475 Vũng Liêm	- Ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành	- Cắt 3LBFCO May Hiếu Thành 1 trụ 475VLi/T175A tuyến 475 Vũng Liêm	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
46		15h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (03 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm ĐL Thị Trúc (250kVA) trụ 475VLi/P163/2 tuyến 475 Vũng Liêm. (Mã khách hàng: PB10050043531001).	- Tại hệ thống đo đếm trung thế ĐL Thị Trúc trụ 475VLi/P163/1 và trạm ĐL Thị Trúc trụ 475VLi/P163/2 tuyến 475 Vũng Liêm	- Ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành	- Cắt 3LBFCO ĐL Thị Trúc trụ 475VLi/P163/1 tuyến 475 Vũng Liêm - Tháo 03 hotline ĐL Thị Trúc trụ 475VLi/163 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm, trạm biến áp.
47		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (3CN)	- Phát quang cây xanh, căng dây và ép lèo hạ thế trạm Đông Hậu 1C tuyến 473 Bình Minh	- Tại trục hạ áp trạm Đông Hậu 1C trụ 472-474BM/184 tuyến 472 Bình Minh	- Ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ	- Cắt CB+FCO trạm trạm Đông Hậu 1C trụ 472-474BM/184 tuyến 472 Bình Minh	- Ngăn ngừa sự cố

49		09h00	12h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (4CN)	- Thắp sáng hạ áp + Căng dây hạ áp tại trụ hạ áp số 3 thuộc trạm TĐC Hựu Thành trụ L45/P221/8 tuyến 475 Trà Ôn.	- Tại trụ áp số 3 thuộc trạm TĐC Hựu Thành trụ L45/P221/8 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt CB+3FCO trạm TĐC Hựu Thành trụ L45/P221/8 tuyến 475 Trà Ôn.	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
50		11h00	13h00	- Điện lực Trà Ôn	- Điện lực Trà Ôn (3CN)	- Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế định kỳ + Kiểm tra vệ sinh MBA thuê QLVH trạm Vận Tải Phương Anh 2 trụ 471TO/54/63/1 tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng PB10020051012).	- Tại trạm Vận Tải Phương Anh 2 trụ 471TO/54/63/1 tuyến 477 Trà Ôn.	- Ấp Mỹ Định, xã Trà Côn.	- Cắt 3LBF Vận Tải Phương Anh 2 trụ 471TO/54/63 tuyến 477 Trà Ôn.	- Bảo trì HTĐĐ
51		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trực chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/1 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
52		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tai trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
53		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 22kV Ô Tre từ trụ 476TV/76 đến trụ 476TV/P76/50	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/153 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự đóng lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm XX Cẩm Tú tại trụ 474TV/153 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố

55		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/156 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 12 tại trụ 474TV/156 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố
56		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/P100/09 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 1-2 tại trụ 474TV/P100/09 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố
57		14h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 474TV/P100/14 Tuyến 474TV	-Xã Châu Thành	-Off chức năng tự động lại Recloser Vũ Đình Liệu tại trụ 474TV/22 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC474TV) - Cắt CB, FCO Trạm Bơm Số 3-4 tại trụ 474TV/P100/14 (tải sản ngành điện)	-Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 477DT/252 đến trụ 477DT/282, trục chính tuyến 478 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Long Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
59		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 476-475CN-6/48 đến trụ 476-475CN-6/P48/58 tuyến 476CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Mỹ Long	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Cua Bào Sen 1 trụ 476CN/P166/P10/57 tuyến 476CN	-Ấp Bào Sen xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Cua Bào Sen 1 trụ 476CN/P166/P10/57	-Thay định kỳ

61		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Cua Bào Sen trụ 476CN/P166/P10/45 tuyến 476CN	-Áp Bào Sen xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Cua Bào Sen trụ 476CN/P166/P101/45	-Thay định kỳ
62		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Chợ Cẩm Hương trụ 476CN/P166/P10/29 tuyến 476CN	-Áp Bào Sen xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Chợ Cẩm Hương trụ 476CN/P166/P10/29	-Thay định kỳ
63		08h30	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast (PB16020033742)	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm sạc điện Vinfast 27 trụ 479CN/P294/P09/01	-Áp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm sạc điện Vinfast 27 trụ 479CN/P294/P09/02 -Cắt LBFCO sạc điện Vinfast 27 trụ 479CN/P294/09 Khách hàng chưa thuê QLVH	-Kiểm tra, bảo trì
64		13h30	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế khách hàng Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (PB16020035222) Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại hệ thống đo đếm trung thế trạm sạc điện V-Green 22 trụ 473CN/P183/P40/T51A/01	-Áp Thuận Hiệp xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm sạc điện V-Green 22 trụ 473CN/P183/P40/T51A/02 -Cắt LBFCO sạc điện V-Green 22 trụ 473CN/P183/P40/51A Khách hàng đã thuê QLVH	-Kiểm tra, bảo trì
65		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 22kV Hàm Giang khoảng trụ 479TR/P163/(66-116).	-Xã Hàm Giang.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
66		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (3CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

67		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đèn đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, tụ bù hạ thế, đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiêu Cẩn, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
68		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (06CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế và chạm lưới hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Long Sơn và các nhánh rẽ đầu nối vào	-Xã Càng Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
69		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế DNTN Chín Nhũ (MKH: PB16070000054, tên KH: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÍN NHŨ) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại TI trung thế DNTN Chín Nhũ trở xuống đất trụ số 478TV/P228/T80/T02/01	- Ấp Dừa Đỏ xã Nhị Long	- Cắt 3LBFCO phân đoạn DNTN Chín Nhũ tại trụ số 478TV/P228/T80/T02/01 (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
70		09h30	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Nông Sản Đại Phước (MKH: PB16070044339, tên KH: Công ty TNHH Nông Sản Đại Phước) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 475LD/T217/01	- Ấp Nhị Hòa xã Đại Phước	-Cắt CB trạm Nông Sản Đại Phước 475LD/T217/01 -Cắt 03FCO Nông sản Đại Phước 475LD/217 (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
71		11h00	12h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế DNTN SX TM Nguyễn Trinh (MKH: PB16070041061, tên KH: DNTN SX-TM NGUYỄN TRINH) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 475LD/P201/P18/01	- Ấp Đức Mỹ xã Nhị Long	- Cắt 03 LBFCO phân đoạn DNTN SX TM Nguyễn Trinh Tại trụ số 475LD/P201/18 (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ

72		13h30	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Công ty Hoa Việt (MKH: PB16070048094, tên KH: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoa Việt) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 475LD/P196/01	- Ấp Trung xã Nhị Long	- Cắt Recloser Hoa Việt tại trụ số 475LD/P1965/01 - Cắt 03 DS Hoa Việt tại trụ số 475LD/196 (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
73		15h30	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế Công ty Dừa Conic (MKH: PB16070049997, tên KH: Công Ty Cổ Phần Dừa CONICO) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH.	-Tại trụ số 475LD/P201/P17/04	- Ấp Đức Mỹ xã Nhị Long	- Cắt 03 LBFCO Công ty Dừa Conico tại trụ số 475LD/P201/P17/01 (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
74		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 474CK từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/299 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 17/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478BTre/53/01 đến trụ 478BTre/53/55; từ trụ 478BTre/79/01 đến trụ 478BTre/79/21 tuyến 478 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478BTre/53/01 đến trụ 478BTre/53/55; từ trụ 478BTre/79/01 đến trụ 478BTre/79/21 tuyến 478 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h00	12h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm FCO trụ 471-473BTre/31 tuyến 471 Bến Tre -Thí nghiệm định kỳ MBA, LA và vật tư, phụ kiện trạm 25kVA XD Phú Khương trụ 471BTre/31/01 tuyến 471 Bến Tre	-Tủ tăng đã FCO trở xuống trụ 471-473BTre/31 tuyến 471 Bến Tre -Tại trụ 471BTre/31/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA Tin Học trụ 471-473BTre/28 tuyến 471 Bến Tre -Cắt CB trạm 25kVA XD Phú Khương trụ 471BTre/31/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 471-473BTre/31 tuyến 471 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02

3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-CTY TNHH THÍ NGHIỆM ĐIỆN SELTEC (3CN)	-Thí nghiệm 3FCO, 3LA trụ 473BTre/143 tuyến 473 Bến Tre -Thí nghiệm định kỳ MBA, CB, mẫu dầu, tiếp đất tại trạm 250kVA Công ty Núi Hồng trụ 473BTre/143/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ trụ tầng đa FCO trở xuống trụ 473BTre/143 tuyến 473 Bến Tre. -Tại trụ 473BTre/143/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA Phường 8-IIA trụ 473BTre/142 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 250kVA Công ty Núi Hồng trụ 473BTre/143/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 473BTre/143 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ Thông tư 02
4		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (10CN)	-Ôp tol, bịt lỗ trụ từ trụ 475-476CL/418 đến trụ 475-476CL/359 tuyến Chợ Lách Mỏ Cày	-Tủ trụ 475-476CL/418 đến trụ 475-476CL/359 tuyến Chợ Lách Mỏ Cày	-Ấp Gia Khánh, Cái Tắc -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Kiểm tra 3 lều trụ 475-476CL/419 (tầng dưới) đang mở -Cắt LBS+3LTD trụ 475-476CL/358 (tầng dưới) tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày -Kiểm tra 3 lều trụ 475-476CL/357 (tầng trên) đang mở -Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 475CL/395/42 NR Lộ Giồng Dâu (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO và 3 hotline trụ 478TT/147/02/69 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (đang mở) -Chuyển lưới tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày từ trụ 475-476CL/358 đến trụ 475-476CL/306 nhận điện qua LBS trụ 475-475CL/306 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cày	-Ngăn ngừa sự cố

5		08h00	10h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (03CNKD)	-Bảo trì đo đếm trạm 250kVA trụ 475CL/395/33/12/01 + trạm 630kVA trụ 475CL/395/33/12/02 NR Bảy Ngăn (PB09090107883-Hộ KD Nguyễn Phú Đức)	-Tại trụ 475CL/395/33/12/01 NR Bảy Ngăn	-Áp Hưng Nhơn -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 475CL/395/33/12/01 NR Bảy Ngăn -Cắt CB trạm 630kVA trụ 475CL/395/33/12/02 NR Bảy Ngăn -Cắt 3LBFCO trụ trụ 475CL/395/33/12 NR Bảy Ngăn	-Bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm
6		08h00	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH TV - XD Gia Bảo An (06CN)	-Dời trạm 2x25kVA từ trụ cũ sang trụ dựng mới trụ, thu hồi trụ cũ trụ 475-476CL/374 tuyến Chợ Lách Mỏ Cây	-Tại trụ 475-476CL/374 tuyến Chợ Lách Mỏ Cây	-Áp Cái Tắc - xã Phước Mỹ Trung	-Cắt LBS+3DS trụ 475-476CL/419 tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây -Kiểm tra 3 lều trụ 475-476CL/419 (tầng dưới) đang mở -Cắt LBS+3LTD trụ 475-476CL/358 (tầng dưới) tuyến Chợ Lách - Mỏ Cây -Kiểm tra 3 lều trụ 475-476CL/357 (tầng trên) đang mở -Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 475CL/395/42 NR Lộ Giồng Dâu (đang cắt) -Kiểm tra 3LBFCO và 3 hotline trụ 478TT/147/02/69 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung (đang mở)	-Khắc phục tồn tại công trình kwf
7		08h30	16h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (06 CN)	-Cắt và thu hồi lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 6a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/395/01 NR Lộ Giồng Dâu -Chuyển lưới hạ thế trụ 6a đến trụ 24a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/395/01 NR Lộ Giồng Dâu sang đầu nối trụ 478TT/147/02/68 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/147/61 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Từ trụ 1a đến trụ 6a thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475CL/395/01 NR Lộ Giồng Dâu -Tại trụ 478TT/147/02/68 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/147/61 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Áp Gia Phước -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475CL/395/01 NR Lộ Giồng Dâu -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478TT/147/61 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mỏ Cây Bắc năm 2026

8		09h00	15h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (06 CN)	-Cắt lưới hạ thế tại trụ 1a, trụ 478TT/147/02/47 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/405/26 Gia Khánh - Gia Phước -Chuyển lưới hạ thế từ trụ 478TT/147/02/47 đến trụ 7c và từ trụ 1e đến 5d thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/405/26 Gia Khánh - Gia Phước sang đầu nối trụ 2e thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/405/31 Gia Khánh - Gia Phước	-Tại trụ 1a, trụ 478TT/147/02/47 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475CL/405/26 Gia Khánh - Gia Phước -Tại trụ 2e thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/405/31 Gia Khánh - Gia Phước	-Áp Gia Phước -Xã Hưng Khánh Trung	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 475CL/405/26 Gia Khánh - Gia Phước -Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 475CL/405/31 Gia Khánh - Gia Phước	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026
9		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Căng lại dây chùng từ trụ hạ thế 32b/9- 32b/15; xử lý mối nối thẳng tiếp xúc không tốt tại trụ hạ thế 32b/11, 32b/12, 32b/13, 32b/24; thay trụ BTV nứt gốc từ trụ 32b/16 đến 32b/21; băng kín mối nối hở tại trụ hạ thế 23b/25; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GROM/204/33 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 471GROM/204/33 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 471GROM/204/33 nhánh rẽ áp 3-4 Lương Hòa	-SCTX
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (05CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/53 đến trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Từ trụ 473GTROM/53 đến trụ 473GTROM/119 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
11		08h00	10h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải (PB09070066659 - KH: Trung Đoàn 895)	-Tại trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB trạm 630kVA trụ 475GTROM/90/25/1 + Cắt 3LBFCO trụ 475GTROM/90/25 nhánh rẽ Trụ 88B rẽ Phải	-Bảo trì hệ thống đo đếm

12		11h00	13h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03)	-Thay điện kế định kỳ trạm 3x15kVA trụ 476GTROM/48/1 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm (PB09070050089 - KH: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Bến Tre)	-Tại trạm 3x15kVA trụ 476GTROM/48/1 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Xã Giồng Trôm	-Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 476GTROM/48/1 + Cắt 3FCO trụ 476GTROM/48 tuyến 476 trạm 110kV Giồng Trôm	-Thay điện kế định kỳ
13		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/47A/09/01; Nâng đỡ đỡ lưới trung thế trụ 478BTri/28/109/47A/09/02; Căng lại dây trung thế từ trụ 478BTri/28/109/47A/09/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/09/02; Bảo trì trạm 250kVA nuôi tôm Nguyễn Tấn Đạt trụ 478BTri/28/109/47A/09/05/01 NR Lê Xuân Vũ - Tiệm Tôm.	-Tủ trụ 478BTri/28/109/47A/09/01 đến trụ 478BTri/28/109/47A/09/06 NR Lê Xuân Vũ - Tiệm Tôm.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/47A NR Lộ Rãnh. -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lều.	-Ngăn ngừa sự cố
14		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ KD (03CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 478BTri/28/109/47A/15A NR Lê Xuân Vũ.	-Trụ 478BTri/28/109/47A/15A NR Lê Xuân Vũ.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/47A NR Lộ Rãnh. -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lều.	-Ngăn ngừa sự cố

15		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Cty TNHH ĐT - SX - TM DV Nam Lập Phát (30 CN)	-Xử lý tồn tại, sang lưới hạ thế qua trụ trung thế xây dựng mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 478BTri/28/109/04 đến trụ 478BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh.	-Từ trụ 478BTri/28/109/04 đến trụ 478BTri/28/109/58 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt LBS+3FCO trụ 471BTri/28/109/03 NR Lộ Rãnh. - Cắt 3LBFCO trụ 478BTri/28/109/59 NR Lộ Rãnh. (Đang cắt). -Tại trụ 478BTri/28/198/05 NR Ba Tri Tiệm Tôm đang cô lập lều.	- Hoàn chỉnh công trình Nâng cấp lưới điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Ba Tri năm 2026
16		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Lắp tole, nhét nút lỗ trụ từ trụ 474-472BĐ/01 đến trụ 474-472BĐ/19A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai + Thay sứ đỡ lều, bảo trì lều trụ 474-472BĐ/10A + Nối lại dây trung hòa trung thế từ trụ 474-472BĐ/10 đến trụ 474-472BĐ/10A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai - Chuyển nguồn từ sau trụ 474BĐ/60 tuyến Bình Thới - Bình Lộc sang nhận điện từ tuyến 477 Bình Đại qua LBS trụ 473BĐ/03/60B/54 NR 3P Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị - Chuyển nguồn từ sau trụ 472BĐ/03/55 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai nhận điện tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri qua LBS trụ 473BTri/282.	-Từ trụ 474-472BĐ/01 đến trụ 474-472BĐ/19A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Xã Bình Đại	-Cắt MC 472, 474 + đưa MC 472, 474 ra khỏi vị trí vận hành + đóng DTĐ 472-76, 474-76 trạm 110kV Bình Đại -Cắt 3DS trụ 472-477-475BĐ/1B tuyến Bình Đại - Thị Trấn (tầng trên, tuyến 472) -Cắt 3DS trụ 474BĐ/1A tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (thuộc tuyến 474) -Cắt 3DS liên nối tuyến 472-475 trụ 472-477-475BĐ/03 tuyến Bình Đại - Thị Trấn (đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 474BĐ/60 tuyến Bình Thới - Bình Lộc -Cắt Recloser+3DS trụ 472BĐ/03/55 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai -Cắt 3LBFCO trụ 472BĐ/15B/01 NR 3P Mậu Thân (đang cắt)	-Ngăn ngừa sự cố

17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; NR 3P Thạnh Trị 1	-Tủ trụ 474-472BĐ/01 đến trụ 474-472BĐ/19A; từ trụ 472BĐ/03/20 đến trụ 472BĐ/03/99, từ trụ 472BĐ/03/24 đến trụ 472BĐ/24/01, từ trụ 472BĐ/03/54 đến trụ 472BĐ/54/02 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai; từ trụ 472BĐ/03/73B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai đến trụ 472BĐ/03/73B/04 NR 3P Thạnh Trị 1	-Xã Bình Đại, Thạnh Trị	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTDN
18		08h30	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TI trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo (PB09040052567 - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tèo) -Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P TCT CP XNK&XDVN (Trạm 560kVA trụ 477BĐ/184/28/04 NR 3P TCT CP XNK&XDVN; PB09040056330 - Khách hàng Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam)	-Tại trụ 477BĐ/184/28 NR 3P Nguyễn Văn Tèo; trụ 477BĐ/184/28/01 NR 3P TCT CP XNK&XDVN	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/47/184 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (đầu NR 3P Nguyễn Văn Tèo)	-Thay TI trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
19		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu (Trạm 1000kVA trụ 477BĐ/266/1A/15 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu; PB09040053546 - Khách hàng NTCN Phan Văn Thịnh)	-Tại trụ 477BĐ/266/1A/01 NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Áp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận	-Cắt 3LBFCO trụ 477BĐ/266/1A NR 3P Cồn Kẽm - Cồn Nghêu	-Thay TU trung thế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
20		08h00	08h40	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/334A/47/30/03 NR áp Bình Đông	-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/30/03 NR áp Bình Đông	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475MC/334A/47/30/03 NR áp Bình Đông	-Thay điện kế định kỳ

21		09h10	09h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/334A/47/30/08 NR áp Bình Đông	-Tại trạm trụ 475MC/334A/47/30/08 NR áp Bình Đông	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475MC/334A/47/30/08 NR áp Bình Đông	-Thay điện kế định kỳ
22		10h20	11h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/334A/30A/15 NR Bình Đông - Mỹ Đức	-Tại trạm trụ 475MC/334A/30A/15 NR Bình Đông - Mỹ Đức	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475MC/334A/30A/15 NR Bình Đông - Mỹ Đức	-Thay điện kế định kỳ
23		13h10	13h50	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Tại trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/82 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Thay điện kế định kỳ
24		14h20	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Thay điện kế trạm công cộng trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trạm trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 630kVA trụ 475MC/07/56 NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Thay điện kế định kỳ
25		07h00	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung hạ áp NR đi An Khương và các NR đầu vào -Tháp đà U140 nâng cao lưới trung áp tại trụ 473BTh/45/57T/03P, trụ 473BTh/45/57T/04P NR đi An Khương -Sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ 473BTh/45/57T/31P NR đi An Khương, trụ 473BTh/45/10/57T/58P/11 NR đi An Khương nổi dài -Ôp tol, gắn nút bịt lỗ trụ, thay 3LBFCO tại trụ trụ 473BTh/45/10/57T/58P/01 NR đi An Khương nổi dài	-Lưới điện trung hạ áp từ trụ 473BTh/45/57T/02P đến trụ 473BTh/45/57T/58P NR đi An Khương và các NR đầu vào	-Xã Thạnh Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 473BTh/45/57T/01P NR đi An Khương	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN

26		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA CSNT Đinh Thị Ngươi trụ 473BTh/45/65/13B/01 NR An Thanh nối dài	-Tại trụ 473BTh/45/65/13B/01 NR An Thanh nối dài	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x50kVA CSNT Đinh Thị Ngươi trụ 473BTh/45/65/13B/01 NR An Thanh nối dài -Cắt 3FCO trạm 3x50kVA CSNT Đinh Thị Ngươi trụ 473BTh/45/65/13B NR An Thanh nối dài	-Thay công tơ định kỳ
27		09h00	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA CSNT Võ Văn Nghiệp trụ 477BTh/53/19/01 NR áp 5,6 An Thuận	-Tại trụ 477BTh/53/19/01 NR áp 5,6 An Thuận	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Võ Văn Nghiệp trụ 477BTh/53/19/01 NR áp 5,6 An Thuận -Cắt FCO trụ 477BTh/53/19 NR áp 5,6 An Thuận	-Thay công tơ định kỳ
28		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 25kVA CSNT Nguyễn Văn Lập trụ 477BTh/53/23/01 NR áp 5,6 An Thuận	-Tại trụ 477BTh/53/23/01 NR áp 5,6 An Thuận	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 25kVA CSNT Nguyễn Văn Lập trụ 477BTh/53/23/01 NR áp 5,6 An Thuận -Cắt FCO trụ 477BTh/53/23 NR áp 5,6 An Thuận	-Thay công tơ định kỳ
29		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Đức trụ 478BTh/87/04/01 NR An Phú	-Tại trụ 478BTh/87/04/01 NR An Phú	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Nguyễn Văn Đức trụ 478BTh/87/04/01 NR An Phú -Cắt FCO trụ 478BTh/87/04 NR An Phú	-Thay công tơ định kỳ
30		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 15kVA Cơ sở xây sát Lê Ngọc Khoa trụ 477BTh/87/33/01 NR An Ninh	-Tại trụ 477BTh/87/33/01 NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 15kVA Cơ sở xây sát Lê Ngọc Khoa trụ 477BTh/87/33/01 NR An Ninh -Cắt FCO trụ 477BTh/87/33 NR An Ninh	-Thay công tơ định kỳ
31		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Thấy trụ 477BTh/87/19A NR An Ninh	-Tại trụ 477BTh/87/19A NR An Ninh	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Văn Thấy trụ 477BTh/87/19A NR An Ninh	-Thay công tơ định kỳ

32		08h00	09h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Võ Văn Út trụ 473BTh/45/10/57T/26P/02 NRNT Lê Thị Nương	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/26P/02 NRNT Lê Thị Nương	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA CSNT Võ Văn Út trụ 473BTh/45/10/57T/26P/02 NRNT Lê Thị Nương	-Thay công tơ định kỳ
33		09h20	10h20	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Cao Hoàng Phong trụ 473BTh/45/10/57T/26P/08T/05 NRNT Cao Hoàng Phong	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/26P/08T/05 NRNT Cao Hoàng Phong	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Cao Hoàng Phong trụ 473BTh/45/10/57T/26P/08T/05 NRNT Cao Hoàng Phong	-Thay công tơ định kỳ
34		10h30	11h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 2x50kVA CSNT Võ Thị Chạnh trụ 473BTh/45/10/57T/26P/06P/01 NR Trại Giã phải	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/26P/06P/01 NR Trại Giã phải	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB + FCO trạm 2x50kVA CSNT Võ Thị Chạnh trụ 473BTh/45/10/57T/26P/06P/01 NR Trại Giã phải	-Thay công tơ định kỳ
35		13h00	14h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Phan Văn Xi trụ 473BTh/45/10/57T/28P/01 NR đi An Khương	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/28P/01 NR đi An Khương	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Phan Văn Xi trụ 473BTh/45/10/57T/28P/01 NR đi An Khương -Cắt FCO trụ 473BTh/45/10/57T/28P NR đi An Khương	-Thay công tơ định kỳ
36		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Cao Văn Tạo trụ 473BTh/45/10/57T/34P/01 NR đi An Khương	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/34P/01 NR đi An Khương	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x25kVA CSNT Cao Văn Tạo trụ 473BTh/45/10/57T/34P/01 NR đi An Khương -Cắt 3FCO trụ 473BTh/45/10/57T/34P NR đi An Khương	-Thay công tơ định kỳ
37		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ hạ thế định kỳ trạm 2x25kVA CSNT Trần Thị Hường trụ 473BTh/45/10/57T/47P/03/01 NR Rạch Trũng Phải	-Tại trụ 473BTh/45/10/57T/47P/03/01 NR Rạch Trũng Phải	-Xã Thanh Phú	Cắt CB + FCO trạm 2x25kVA CSNT Trần Thị Hường trụ 473BTh/45/10/57T/47P/03/01 NR Rạch Trũng Phải	-Thay công tơ định kỳ

38		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 474CL/45/01 đến trụ 474CL/45/35 nhánh rẽ Sơn Qui -Tủ trụ 474CL/37/01 đến trụ 474CL/37/29 nhánh rẽ Cầu Chữ Y	-Xã Chợ Lách	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 09/9/2026). -Nâng công suất trạm 3*37,5kVA lên 250kVA Tân Nhơn Quới 1A tại trụ 474VLg/79/153/1/14/7, tháp đà U140*3m từ trụ 474VLg/79/153/1/14/2 đến trụ 474VLg/79/153/1/14/7, kéo tăng cường 01*ABC4*120mm2 từ trụ 474VLg/79/153/1/14/7 đến trụ A/12 thuộc trạm 250kVA Tân Nhơn Quới 1A tại trụ 474VLg/79/153/1/14/7 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/153/1/14/2 đến trụ 474VLg/79/153/1/14/7 từ trụ 474VLg/79/153/1/14/7 đến trụ A/12 thuộc trạm 250kVA Tân Nhơn Quới 1A tại trụ 474VLg/79/153/1/14/7 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tái Định Cư tại trụ 474VLg/79/153/1/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	-ĐT XD năm 2026
40		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (06CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 09/9/2026). -Cấy mới trạm 160kVA Tân Nhơn Quới 1B XDM tại trụ 474VLg/79/153/1/15, dựng mới 01 trụ BTLT 14m đệm lưới tại trụ 474VLg/79/153/1/14A, cắt ngừng lưới từ trụ 474VLg/79/153/1/15 đến trụ BH/1 thuộc trạm 160kVA Tân Nhơn Quới 1B XDM tại trụ 474VLg/79/153/1/15 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/153/1/14 đến trụ 474VLg/79/153/1/15 từ trụ 474VLg/79/153/1/15 đến trụ BH/1 thuộc trạm 160kVA Tân Nhơn Quới 1B XDM tại trụ 474VLg/79/153/1/15 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tái Định Cư tại trụ 474VLg/79/153/1/1 thuộc tuyến 480 Vĩnh Long	-ĐT XD năm 2026

41		08h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Địa phương (xã Tân Long Hội)	-Địa phương xã Tân Long Hội tổ chức phát quang cây xanh cấp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 77/UBND xã Tân Long Hội, ngày 01/10/2026 của UBND xã Tân Long Hội)	-Đoạn đường từ Đầu đường vào Cầu Học Trò về đến Cầu Tân Qui xã Tân Long Hội (từ trụ 474VLi/93 đến 474VLi/139 - tuyến 474 Vũng Liêm).	-Các ấp Thanh Phong, Tân Phong 2, Gò Nhum, Tân Tiến, xã Tân Long Hội.	*Điện lực Cái Nhum: -Đóng LBS Cầu số 8 trụ 471CC/280 - tuyến 471 Cỏ Chiên. -Cắt Rec Long Hồ-Mang Thít + cắt 3LTD LH-MT-L4 trụ 471CC/450-tuyến 471 Cỏ Chiên. *Điện lực Long Hồ: -Cắt Rec 474 Vũng Liêm-Long Hồ trụ 472-474VLi/63-tuyến 474 Vũng Liêm. -Cắt 3LTD 474 VLi-LHo-2 trụ 472-474VLi/63 - tuyến 474 Vũng Liêm.	-Hỗ trợ cắt điện cho địa phương
42		08h00	11h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp ranh giới Long Hồ-Mang Thít - tuyến 474 Vũng Liêm -Mã khách hàng: PB10060021411	-Tại trụ 474VLi/139-tuyến 474 Vũng Liêm.	-Áp Tân Phong 2 xã Tân Long Hội	*Điện lực Cái Nhum: -Đóng LBS Cầu số 8 trụ 471CC/280 - tuyến 471 Cỏ Chiên. -Cắt Rec Long Hồ-Mang Thít + cắt 3LTD LH-MT-L4 trụ 471CC/450-tuyến 471 Cỏ Chiên. *Điện lực Long Hồ: -Cắt Rec 474 Vũng Liêm-Long Hồ trụ 472-474VLi/63-tuyến 474 Vũng Liêm. -Cắt 3LTD 474 VLi-LHo-2 trụ 472-474VLi/63 - tuyến 474 Vũng Liêm.	-Kiểm tra bảo trì HTĐĐ
43		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA Thanh Long Thanh Tùng - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060047918	-Tại trụ 472VLi/115/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp Thanh Phong, xã Tân Long Hội.	-Cắt 3LBFCO Thanh Long Thanh Tùng trụ 472VLi/115 - tuyến 472 Vũng Liêm. -Gỡ và đấu 3 Hotline Thanh Long Thanh Tùng trụ 472VLi/115 - tuyến 472 Vũng Liêm (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự tháo gỡ và đấu lại 3 Hotline).	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.

44		14h00	15h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA Cty Vinatex Cửu Long - tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060050740	-Tại trụ 472VLI/291/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp An Lương, xã Long Hồ	-Cắt 3LBFCO Cty Vinatex Cửu Long trụ 472VLI/291 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
45		15h30	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 400kVA Cty Hằng Đại Long An- tuyến 472 Vũng Liêm. -Mã khách hàng: PB10060051705	-Tại trụ 472VLI/299/1 - tuyến 472 Vũng Liêm	-Áp Phước Lộc A, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + 3FCO Cty Hằng Đại Long An trụ 472VLI/299/1 - tuyến 472 Vũng Liêm.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
46		07h30	11h00	- Điện lực Cái Nhum + Điện lực Long Châu	- Điện lực Cái Nhum (02 CN)	- Khép kín tuyến 479 Vĩnh Long từ Rec Mang Thít - Vĩnh Long trụ 472-474CC/200 qua tuyến 474 Cỏ Chiên đến LBS An Hương trụ 472-474CC/133 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Tại LBS An Hương trụ 472-474CC/133 tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Áp An Hương xã Nhơn Phú.	- Đóng Rec Trần Phú tại trụ V49/120 tuyến 479 Vĩnh Long - Cắt LBS An Hương trụ 472-474CC/133 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Chuyển nguồn
47		07h30	10h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ DS Cái Cạn - 2 tại trụ 474-472CC/58 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Tại trụ 474-472CC/58 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Áp Cái Cạn xã Nhơn Phú	- Cắt Rec Cái Cạn trụ 474-472CC/57 - tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt DS Cái Cạn -1 trụ 474-472CC/56 - tuyến 474 Cỏ Chiên. - Cắt LBS An Hương + DS An Hương -1 trụ 474-472CC/133 - tuyến 474 Cỏ Chiên	- Kiểm định định kỳ thiết bị

48		10h00	11h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA 250kVA Mỹ An 2B tại trụ 474-472CC/82 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Tại trụ 474-472CC/82 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Ấp Chợ xã Nhơn Phú	- Cắt CB + 03 FCO trạm 250kVA Mỹ An 2B tại trụ 474-472CC/82 - tuyến 474 Cỏ Chiên.	- Kiểm định định kỳ thiết bị
49		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ Tủ Bù U3 Mang Thít tại trụ 473-471CC/174 - tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Tại trụ 473-471CC/174 - tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum.	- Cắt CB + 03 FCO trạm 160kVA An Phước 1 trụ 473-471CC/166A - tuyến 472 Cỏ Chiên - Cắt 01 FCO Cấp nguồn từ điều khiển + Cắt 03 LBFCO Tủ Bù U3 Mang Thít tại trụ 473-471CC/174 - tuyến 472 Cỏ Chiên + (xả tụ bằng phương pháp nối đất) - Tháo 01 Hotline cấp nguồn và 03 Hotline Tủ Bù U3 Mang Thít tại trụ 473-471CC/174 - tuyến 472 Cỏ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thực hiện tháo và lắp Hotline tại vị trí Tủ Bù).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
50		14h45	15h50	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA 50kVA và các phụ kiện trạm An Phước 4, trụ 471CC/183- tuyến 471 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm 50kVA An Phước 4, trụ 471CC/183- tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO và tháo Hotline trạm An Phước 4, trụ 471CC/183- tuyến 471 Cỏ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thực hiện tháo và lắp Hotline tại trạm).	- Kiểm định định kỳ thiết bị

51		16h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (02 CN) + XNDV ĐLVL (02CN)	- Kiểm định, định kỳ MBA 50kVA và các phụ kiện trạm An Phước 5, trụ 471CC/186- tuyến 471 Cỏ Chiên theo TT02-BCT.	- Tại trạm 50kVA An Phước 5, trụ 471CC/186- tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum.	- Cắt CB + FCO và tháo Hotline trạm An Phước 5, trụ 471CC/186- tuyến 471 Cỏ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thực hiện tháo và lắp Hotline tại trạm).	- Kiểm định định kỳ thiết bị
52		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	-Điện lực Tam Bình (2CN)	- Chuyển nguồn tuyến 477 Bình Minh từ Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 sang tuyến 477 Tam Bình đến LBS Long Cong trụ 477BM/P258/115.	- Trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh	- Xã Cái Ngang và xã Song Phú	- Đóng Rec Song Phú trụ 477BM/P258/4 tuyến 477 Bình Minh - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 477 Tam Bình.	- Chuyển nguồn
53		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	-Điện lực Tam Bình (2CN)	- Chuyển nguồn tuyến 473 Tam Bình từ LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A sang tuyến 477 Tam Bình đến Rec Mỹ Lộc trụ 477-475TB/100	- Trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình	- Xã Cái Ngang	- Đóng LBS Chòi Mòi trụ 477TB/T103/103A tuyến 473 Tam Bình - Cắt Rec Mỹ Lộc tại trụ 477-475TB/100 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Mỹ Lộc -1 tại trụ 477-475TB/101 tuyến 477 Tam Bình.	- Chuyển nguồn
54		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	-Điện lực Tam Bình (2CN)	- Chuyển nguồn tuyến 476 Phước Hòa từ Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 sang tuyến 475 Tam Bình đến DS Hậu Lộc -2 trụ 477-475TB/85 tuyến 475 Tam Bình	- Trụ 476PH/T143/P42/2 tuyến 476 Phước Hòa	- Xã Cái Ngang	- Đóng Rec Tân Lộc trụ 476PH/T143/P42/2 tuyến 476 Phước Hòa - Cắt Rec Hậu Lộc tại trụ 477-475TB/84 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Hậu Lộc -2 tại trụ 477-475TB/85 tuyến 475 Tam Bình.	- Chuyển nguồn

55		06h30	18h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (06CN)	- Xử lý vị trí hồ các mối nối lều trung thể tuyến 475 và 477 Tam Bình	- Tại trụ 477-475TB/9; 477-475TB/17; 477-475TB/25; 477-475TB/36; 477-475TB/46; 477-475TB/55; 477-475TB/63; 477-475TB/76 tuyến 477 và 475 Tam Bình	- Ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp và ấp Mỹ Lộc, Mỹ Tân, xã Cái Ngang.	- Cắt MC 477 + MC 475 Tam Bình - Cắt DS 477-7 + DS 475-7 tại trụ 477-475TB/1 tuyến 477 Tam Bình - Cắt LBS Long Cong tại trụ 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Long Cong -M7 tại trụ 477BM/P258/114 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt Rec Mỹ Lộc tại trụ 477-475TB/100 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt DS Mỹ Lộc -1 tại trụ 477-475TB/101 tuyến 477 Tam Bình. - Cắt Rec Hậu Lộc tại trụ 477-475TB/84 tuyến 475 Tam Bình. - Cắt DS Hậu Lộc -2 tại trụ 477-475TB/85 tuyến 475 Tam Bình.	- Ngăn ngừa sự cố
56		07h00	11h30	- Điện lực Trà Ôn	- Công ty TNHH MTV XD - TM Tín Thành Vĩnh Long (8CN)	- Sang dây hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới đã dựng tại trụ hạ áp số 5 thuộc trạm Khu 4 trụ M44/187 tuyến 473 Trà Ôn.	- Tại trụ hạ áp số 5 thuộc trạm Khu 4 trụ M44/187 tuyến 473 Trà Ôn.	- Ấp 2, xã Trà Ôn.	- Cắt CB+3FCO trạm Khu 4 trụ M44/187 tuyến 473 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
57		08h00	09h00	- Điện lực Châu Thành	- Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	- Thí nghiệm MBA trạm Thông Lưu 1 (CBM) định kỳ	- Tại trụ 472TV/T97/P13/T63/14	- Xã Hòa Minh	- Cắt CB, FCO trạm Thông Lưu 1 tại trụ 472TV/T97/P13/T63/14	- Ngăn ngừa sự cố
58		09h00	10h00	- Điện lực Châu Thành	- Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	- Thí nghiệm MBA trạm Nhà Mát 2 (CBM) định kỳ	- Tại trụ 472TV/T97/P13/P63/21	- Xã Hòa Minh	- Cắt CB, FCO trạm Nhà Mát 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P63/21	- Ngăn ngừa sự cố

59		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ông Yển 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/84	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm Ông Yển 1 tại trụ 472TV/T97/P13/84	-Ngăn ngừa sự cố
60		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Ông Yển 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/98	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm Ông Yển 2 tại trụ 472TV/T97/P13/98	-Ngăn ngừa sự cố
61		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Long Hưng 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T80/48	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm Long Hưng 2 tại trụ 472TV/T97/P13/T80/48	-Ngăn ngừa sự cố
62		15h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Bà Liêm 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T118/14	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm Bà Liêm 1 tại trụ 472TV/T97/P13/T118/14	-Ngăn ngừa sự cố
63		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Bà Liêm 4 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T148/P53/3	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB, FCO Bà Liêm 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T148/P53/3	-Ngăn ngừa sự cố
64		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Giồng Giá (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/107	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm Giồng Giá tại trụ 472TV/T97/P13/107	-Ngăn ngừa sự cố

65		11h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm UB Hòa Minh (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P149/2 (472TV/T97/P13/P63/109 số thực tế)	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm UB Hòa Minh tại trụ 472TV/T97/P13/P149/2 (472TV/T97/P13/P63/109 số thực tế)	-Ngăn ngừa sự cố
66		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Bến Phà 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P149/13 (472TV/T97/P13/P63/97 số thực tế)	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm Bến Phà 1 tại trụ 472TV/T97/P13/P149/13 (472TV/T97/P13/P63/97 số thực tế)	-Ngăn ngừa sự cố
67		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Cà Bầy (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/163	-Xã Hòa Minh	-Cắt CB FCO trạm Cà Bầy tại trụ 472TV/T97/P13/163	-Ngăn ngừa sự cố
1	Chủ nhật 18/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/84 tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 478-480BTre/8B đến trụ 478-480BTre/84 tuyến 478 - 480 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h30	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 480BTre/41/02/01 NR Phước Hậu (PB09060162692 - Cty TNHH In Hưng Phú)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ trạm 250kVA trụ 480BTre/41/02/01 NR Phước Hậu	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA trụ 480BTre/41/02/01 NR Phước Hậu -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline tại trụ 480BTre/41/02 NR Phước Hậu	-Bảo trì hệ thống đo đếm
3		07h30	09h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm trạm 1500kVA Chế Biến Dừa trụ 473BTre/176/02 tuyến 473 Bến Tre (PB09010007425 - Công ty Cổ Phần Đầu tư BcTrimex)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ trạm 1500kVA Chế Biến Dừa trụ 473BTre/176/02 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 1500kVA Chế Biến Dừa trụ 473BTre/176/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/176 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

4		08h50	11h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định (PB09060170367 - CS trồng nấm Cty Nhất Thành CS3) + trạm 560kVA trụ 475BTre/138/26/01 NR Ấp 3 Hữu Định (PB09060170369 - CS trồng nấm Cty Nhất Thành CS2)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trạm 400kVA trụ 475BTre/138/26 NR Ấp 3 Hữu Định -Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trạm 560kVA trụ 475BTre/138/26/01 NR Ấp 3 Hữu Định	-Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO tại trụ 475BTre/138/23 NR Ấp 3 Hữu Định	-Bảo trì hệ thống đo đếm
5		09h20	10h40	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 560kVA Phan Văn Di trụ 473BTre/201/08/01 + trạm 630kVA Phan Văn Di trụ 473BTre/201/08/02 tuyến 473 Bến Tre (PB09010007919 - Công ty TNHH MTV SX và TM Thành Hưng)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trạm 560kVA Phan Văn Di trụ 473BTre/201/08/01 + trạm 630kVA Phan Văn Di trụ 473BTre/201/08/02 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 560kVA Phan Văn Di trụ 473BTre/201/08/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB trạm 630kVA Phan Văn Di trụ 473BTre/201/08/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline tại 473BTre/201/08 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
6		10h50	12h20	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 3x100kVA CTy TNHH TM-XD Hiệp Hòa Phát trụ 473BTre/201/5B/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010073085 - CTy TNHH TM-XD Hiệp Hòa Phát)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trạm 3x100kVA CTy TNHH TM-XD Hiệp Hòa Phát trụ 473BTre/201/5B/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 3x100kVA CTy TNHH TM-XD Hiệp Hòa Phát trụ 473BTre/201/5B/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/201/5B tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
7		13h00	14h30	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 800kVA trụ 475BTre/104/05/10 tuyến 475 Bến Tre (PB09060170368 - CS trồng nấm Cty Nhất Thành 1)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trạm 800kVA trụ 475BTre/104/05/10 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 800kVA trụ 475BTre/104/05/10 tuyến 475 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline tại trụ 475BTre/104/05 tuyến 475 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

8		13h30	15h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Tole Thành Đạt trụ 473BTre/49/78/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010008153 - Công ty Cổ Phần SX & TM Thành Đạt)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trạm 400kVA Tole Thành Đạt trụ 473BTre/49/78/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 400kVA Tole Thành Đạt trụ 473BTre/49/78/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/78 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		15h20	17h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cty Nam An - SunTop trụ 473BTre/49/80/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010060037 - Chi nhánh Cty Nam An - SunTop- xưởng sản xuất tại Bến Tre)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trạm 400kVA Cty Nam An - SunTop trụ 473BTre/49/80/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 400kVA Cty Nam An - SunTop trụ 473BTre/49/80/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/80 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		15h00	16h30	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 1000kVA Trường trung cấp nghề Bến Tre trụ 475BTre/20B/02 tuyến 475 Bến Tre (PB09010056533 - Văn phòng Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trạm 1000kVA Trường trung cấp nghề Bến Tre trụ 475BTre/20B/02 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 1000kVA Trường trung cấp nghề Bến Tre trụ 475BTre/20B/02 tuyến 475 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 475BTre/20B tuyến 475 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		07h00	08h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 250kVA Công ty CP Cấp nước sinh hoạt Châu Thành trụ 472BTre/72/02/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch (PB09060167669 - Công ty CP Cấp nước sinh hoạt Châu Thành)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trụ 472BTre/72/02/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 472BTre/72/02 tuyến Tân Thành - Tân Thạch	-Bảo trì hệ thống đo đếm
12		08h00	09h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA+800kVA Nhà Máy Nước ngầm HD trụ 475BTre/26/01/01 tuyến 475 Bến Tre (PB09010016826 - Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bến Tre)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trụ 475BTre/26/01/01 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt 3LBFCO + Tháo 3Hotline trụ trụ 475BTre/26/01 tuyến 475 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

13		09h00	10h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 1000kVA Cty Liên doanh Meyer trụ 471BTre/14-14/02 tuyến 471 Bến Tre (PB09010006844 - Cty Liên doanh Meyer)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trụ 471BTre/14-14/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 1000kVA Cty Liên doanh Meyer trụ 471BTre/14-14/02 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline tại trụ 471-473BTre/14-14 tuyến 471 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
14		10h00	11h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA+180KVA Công Trình Đô Thị Phú Khương Bến Tre trụ 471BTre/58/07/01 tuyến 471 Bến Tre (PB09010081143 - Công ty TNHH Trường Phước MeKong)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trụ 471BTre/58/07/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 400kVA+180KVA Công Trình Đô Thị Phú Khương Bến Tre trụ 471BTre/58/07/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 471BTre/58/07 tuyến 471 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
15		11h00	12h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 560kVA UB Tỉnh trụ 471BTre/97/6B tuyến 471 Bến Tre (PB09010021438 - Phòng Kinh Tế, Hạ Tầng và Đô Thị Phường An Hội)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trụ 471BTre/97/6B tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt 3LBFCO trụ 471BTRE/97/05 tuyến 471 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
16		12h00	13h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 560kVA Khối Mặt Trận trụ 471BTre/95/01 tuyến 471 Bến Tre (PB09010068270 - Trung Tâm Quản lý và Phát Triển Nhà)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trở xuống trụ 471BTre/95 tuyến 471 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 560kVA Khối Mặt Trận trụ 471BTre/95/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 471BTre/95 tuyến 471 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
17		13h00	14h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 320kVA Bưu Điện trụ 473BTre/106/05/19/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010001855 - Viễn Thông Bến Tre)	-Tại tầng dầ TU, TI, thùng công tơ trụ 473BTre/106/05/19/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 320kVA Bưu Điện trụ 473BTre/106/05/19/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/106/05/19 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

18		14h00	15h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 2000kVA Cty TNHH Diamond Star Bến Tre trụ 473BTre/106/05/20/03/02 tuyến 473 Bến Tre (PB09010076193 - Cty TNHH Diamond Star Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ trụ 473BTre/106/05/20/03/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt Recloser + 3LTD trụ 473BTre/106/05/20/03 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
19		15h00	16h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 630kVA Cty TNHH KD TMDV VINFAST trụ 476BTre/20B/01 tuyến 476 Bến Tre (PB09010080302 - Cty TNHH KD TMDV VINFAST)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ trụ 476BTre/20B/01 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt Recloser + 3LTD 476BTre/20B tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
20		16h00	17h00	Điện lực Bến Tre	Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 560kVA+630kVA NM Nước Sơn Đông trụ 478BTre/22/01 tuyến 478 Bến Tre (PB09010005727 - Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ trụ 478BTre/22/01 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt 3LBFCO trụ 478-480BTre/22 tuyến 478 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

21		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Lắp bộ định vị pha từ trụ 475-479AH/09-475-479AH/10, từ trụ 475-479AH/20-475-479AH/21, từ trụ 475-479AH/25-475-479AH/26, từ trụ 475-479AH/27-475-479AH/28, từ trụ 475-479AH/30-475-479AH/31 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Tủ trụ 475-479AH/09-475-479AH/10, từ trụ 475-479AH/20-475-479AH/21, từ trụ 475-479AH/25-475-479AH/26, từ trụ 475-479AH/27-475-479AH/28, từ trụ 475-479AH/30-475-479AH/31 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Phú Túc, Tiên Thủy	-Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng DND 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 475-479AH/69 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 tuyến KCN An Hiệp -Chuyển nguồn NR Thành Triệu - Phú Túc nhận điện tuyến 480 Bến Tre qua LBS trụ 479AH/53/86 -Chuyển nguồn sau LBS trụ 475-479AH/69 nhận điện qua LBS trụ 475AH/97/01	-Ngăn ngừa sự cố
22		07h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (7CN)	-Lắp bộ định vị pha từ trụ 475-479AH/43-475-479AH/44, từ trụ 475-479AH/45-475-479AH/46, từ trụ 475-479AH/48-475-479AH/49, từ trụ 475-479AH/52-475-479AH/53, từ trụ 475-479AH/54-475-479AH/55, từ trụ 475-479AH/55-475-479AH/56, từ trụ 475-479AH/67-475-479AH/68 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Tủ trụ 475-479AH/43-475-479AH/44, từ trụ 475-479AH/45-475-479AH/46, từ trụ 475-479AH/48-475-479AH/49, từ trụ 475-479AH/52-475-479AH/53, từ trụ 475-479AH/54-475-479AH/55, từ trụ 475-479AH/55-475-479AH/56, từ trụ 475-479AH/67-475-479AH/68 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xã Phú Túc, Tiên Thủy	-Cắt MC 475, 479 đưa MC 475, 479 ra khỏi vận hành + đóng DND 475-76, 479-76 trạm 110KV An Hiệp -Cắt LBS+3DS trụ 477-479AH/09 tuyến An Hiệp - Sơn Hòa - Thành Triệu -Cắt LBS+3DS trụ 475-479AH/69 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy -Cắt LBS+3DS trụ 479AH/53/01 NR Thành Triệu - Phú Túc -Cắt LBS+3DS (liên nối 473-479) trụ 475-477-479AH/02 tuyến KCN An Hiệp	-Ngăn ngừa sự cố

23		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 630kVA trụ 474GL/02/30/08P NR Công ty CP Tân Cảng Giao Long (CÔNG TY CP TÂN CẢNG GIAO LONG; PB09060157428)	-Trụ 474GL/02/30/01P NR Công ty CP Tân Cảng Giao Long	-Áp Long Thanh xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 478GL/03/30 NR Cảng Giao Long -Cắt CB trạm 630kVA trụ 474GL/02/30/08P NR Công ty CP Tân Cảng Giao Long	-Bảo trì hệ thống đo đếm
24		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 5000kVA trụ 475GL/23/08/05/01 tuyến KCN Giao Long GD 2 (CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SIGMA VN; PB09060177949)	-Trụ 475GL/23/08/05/01 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+3DS trụ 475GL/23/08/05 tuyến KCN Giao Long GD 2 -Cắt RMU 5000kVA trụ 475GL/23/08/05/01 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Bảo trì hệ thống đo đếm
25		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 800kVA trụ 474GL/68/04T, trạm 560kVA trụ 474GL/68/04T/01 NR Thủy Sản An Hóa (CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẤU AN HÓA; PB09060003080)	-Trụ 474GL/68/04T NR Thủy sản An Hóa	-Áp Hòa Thanh xã Giao Long	-Cắt CB trạm 800kVA trụ 474GL/68/04T, trạm 560kVA trụ 474GL/68/04T/01 NR Thủy Sản An Hóa -Cắt 3FCO trụ 474GL/68/02T NR Thủy sản An Hóa	-Bảo trì hệ thống đo đếm
26		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 180kVA trụ 474GL/68/09P/03T, trạm 400kVA trụ 474GL/68/09P/04T NR Công ty Phước Nghĩa (CÔNG TY TNHH DỪA THANH TÂM; PB09060003083)	-Trụ 474GL/68/09P/02T NR Công ty Phước Nghĩa	-Áp An Hòa xã Giao Long	-Cắt CB trạm 180kVA trụ 474GL/68/09P/03T, trạm 400kVA trụ 474GL/68/09P/04T NR Công ty Phước Nghĩa -Cắt 3FCO trụ 474GL/68/09P/01T NR Công ty Phước Nghĩa	-Bảo trì hệ thống đo đếm

27		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 475AH/97/55/43/30 NR Giác Viên Tự (CÔNG TY CP THỦY SẢN HẢI HƯƠNG; PB09060138463)	-Trụ 475AH/97/55/43/30 NR Giác Viên Tự	-Áp Tiên Lợi xã Tiên Thủy	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/55/43/25 NR Giác Viên Tự -Cắt CB trạm 2x25kVA 475AH/97/55/43/28, trạm 250kVA trụ 475AH/97/55/43/30 NR Giác Viên Tự	-Bảo trì hệ thống đo đếm
28		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 160kVA trụ 475AH/97/55/31/42 NR 3 pha Cống Bến Rớ (CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN TRE; PB09060176058)	-Trụ 475AH/97/55/31/02 NR 3 pha Cống Bến Rớ	-Áp Tiên Phú 1 xã Tân Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/55/31/01A NR 3 pha Cống Bến Rớ -Cắt LBFCO trụ 475AH/97/55/31/01 NR 1 pha Hai Là - Tiên Phú 1 -Cắt 3LBFCO trụ 475AH/97/55/31/31 NR 3 pha Cống Bến Rớ	-Bảo trì hệ thống đo đếm
29		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1250kVA trụ 473AH/01B/20/02/01 NR trái NMĐ An Hiệp (CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỐI - NHÀ MÁY THÀNH VINH 3; PB09060135993)	-Trụ 473AH/01B/20/02/01 NR trái NMĐ An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 473AH/01B/20/02 NR trái NMĐ An Hiệp -Cắt CB trạm 1250kVA trụ 473AH/01B/20/02/01 NR trái NMĐ An Hiệp	-Bảo trì hệ thống đo đếm
30		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 1250kVA trụ 473AH/01B/20/03/01 NR trái NMĐ An Hiệp (CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỐI 4; PB09060159482)	-Trụ 473AH/01B/20/03/01 NR trái NMĐ An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 473AH/01B/20/03 NR trái NMĐ An Hiệp -Cắt CB trạm 1250kVA trụ 473AH/01B/20/03/01 NR trái NMĐ An Hiệp	-Bảo trì hệ thống đo đếm
31		08h00	09h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 560kVA trụ 471AH/01B/11/01 NR NMN KCN An Hiệp (CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE; PB09060155187)	-Trụ 471AH/01B/11/01 NR NMN KCN An Hiệp	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 471-473AH/01B/11 tuyến KCN An Hiệp -Cắt CB trạm 560kVA trụ 471AH/01B/11/01 NR NMN KCN An Hiệp	-Bảo trì hệ thống đo đếm

32		10h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/17/01 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng (CÔNG TY CP GÒ ĐĂNG; PB09060157369)	-Trụ 473AH/01B/17/01 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 471-473AH/01B/17 tuyến KCN An Hiệp -Cắt MCCB trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/17/01 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng	-Bảo trì hệ thống đo đếm
33		13h00	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/19/12/06, trạm 1000kVA trụ 473AH/01B/19/12/12 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng Bến Tre (CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐĂNG; PB09060143352)	-Trụ 473AH/01B/19/12/02 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng Bến Tre	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 473AH/01B/19/12/01 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng Bến Tre -Cắt 6LBFCO trạm 3000kVA trụ 473AH/01B/19/12/06, trạm 1000kVA trụ 473AH/01B/19/12/12 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
34		15h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trạm 2500kVA trụ 471AH/01B/19/05/04 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng kho (CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN TRÚC GIANG; PB09060149544)	-Trụ 471AH/01B/19/05/02 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3DS trụ 471-473AH/01B/19/05 NR phải NMD An Hiệp -Cắt CB+3LBFCO trạm 2500kVA trụ 471AH/01B/19/05/04 NR Công ty TNHH MTV Gò Đăng	-Bảo trì hệ thống đo đếm
35		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (08CN); Tổ KD (04 CN)	-Vệ sinh, bảo trì thiết bị ổ pole, bịt lỗ trụ chống động vật từ trụ 472BTri/148/45 đến trụ 472BTri/148/83; Thay LA trạm 50kVA trụ 472BTri/54; Thay LA trạm 50kVA trụ 472BTri/68 NR Mỹ Thạnh. -Bảo trì đo đếm trung thế trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh. -Sửa trụ nghiêng trụ 472BTri/148/62 NR Mỹ Thạnh.	-Tủ trụ 472BTri/148/45 đến trụ 472BTri/148/83 NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt LBS+3DS trụ 472BTri/148 tuyến 472 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt LBS (đang cắt) + Cắt 3DS trụ 472BTri/148/84 NR Mỹ Thạnh.	- Ngăn ngừa sự cố.

36		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (03CN)	-Vệ sinh, bảo trì hạ điện áp trạm 100kVA trụ 472BTri/148/4A NR Mỹ Thạnh.	-Trụ 472BTri/148/4A NR Mỹ Thạnh.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+3FCO trạm 100kVA trụ 472BTri/148/4A NR Mỹ Thạnh.	- Ngăn ngừa sự cố.
37		07h30	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (03CN)	-Thay TI, thay điện kế trạm 25kVA trụ 472BTri/148/50/05 NR Tập đoàn 5.	-Trụ 472BTri/148/50/05 NR Tập đoàn 5.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 472BTri/148/50/05 NR Tập đoàn 5.	- Hoàn chỉnh công trình SCTX, xử lý quá tải.
38		08h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 3CN (3KD)	-Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/19A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050718 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT1) -Thay TU trung thế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/20A NR 3P NLMT S.A.T 5 (PB09040050719 - Khách hàng Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT2) -Thay điện kế định kỳ trạm 1250kVA trụ 477BĐ/136/28B/18A, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/22A, trạm 1000kVA trụ 477BĐ/136/28B/23A NR 3P NLMT S.A.T 5 (Khách hàng Công ty TNHH SV Solar 1; Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT4; Công ty TNHH năng lượng mặt trời SAT5)	-Tại trụ 477BĐ/136/28B/18A, 477BĐ/136/28B/19A, 477BĐ/136/28B/20A, 477BĐ/136/28B/22A, 477BĐ/136/28B/23A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước	-Cắt Recloser + 3DS trụ 477BĐ/136/28B/01A NR 3P NLMT S.A.T 5	-Thay TU trung thế, điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ

39		06h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Điện lực Thanh Phú (06 CN)	-Phát quang lưới điện trung áp xử lý ngăn ngừa sự cố, xử lý quá tải trạm, bảo trì trạm biến áp và thiết bị, nâng công suất trạm từ trụ 475BTh/288/30 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thanh Hải và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475BTh/288/30 đến trụ 475BTh/288/61 NR Thanh Hải và các NR đầu vào	-Xã Thanh Hải	-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTh/288/61/02P NR Thanh Hải phải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
40		06h30	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú (30 CN)	-Sang lưới trung - hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế từ trụ từ trụ 475BTh/288/30 NR Thanh Hải đến trụ 475BTh/288/61/01P NR Thanh Thới phải	-Tủ trụ 475BTh/288/30 NR Thanh Hải đến trụ 475BTh/288/61/01P NR Thanh Thới phải	-Xã Thanh Hải	-Cắt LBS + 3DS trụ 475BTh/288/61/02P NR Thanh Hải phải -Cắt LBS (đang cắt) + 3DS trụ 475BTh/288/29 NR Thanh Hải -Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 475BTh/288/28 NR Thanh Hải	-ĐT XD 2026
41		08h30	10h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế trạm 560kVA CSNT Huỳnh Văn Sĩa trụ 475BTh/288/34A/10 NRNT Huỳnh Văn Sĩa (CSNT Huỳnh Văn Sĩa; PB09050090811)	-Tủ trụ 475BTh/288/34A/10 NRNT Huỳnh Văn Sĩa	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 475BTh/288/34A/16/01 NRNT Huỳnh Văn Sĩa -Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 475BTh/288/34A/16 NRNT Huỳnh Văn Sĩa -Cắt CB trạm 3x15kVA CSNT Nguyễn Văn Quan trụ 475BTh/288/34A/07/01 NRNT Huỳnh Văn Sĩa -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/34A NR Thanh Hải	-Bảo trì HTĐĐ trung thế

42		11h00	12h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA Trường THCS Thanh Hải trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải	-Tài trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA Trường THCS Thanh Hải trụ 475BTh/288/47A/04 NR Thanh Hải -Cắt 3FCO trụ 475BTh/288/47A NR Thanh Hải	-Thay công tơ định kỳ
43		13h30	14h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (02CN)	-Thu hồi HTĐĐ trung thế trạm (400kVA + 250kVA) trụ 475BTh/288/61/60/01 NRNT Phạm Chí Linh (CSNT Phạm Chí Linh; PB09050084658)	-Tài trụ 475BTh/288/61/60/01 NRNT Phạm Chí Linh	-Xã Thanh Hải	-Cắt CB trạm 400kVA trụ 475BTh/288/61/60/04 NRNT Phạm Chí Linh -Cắt CB trạm 250kVA trụ 475BTh/288/61/60/05 NRNT Phạm Chí Linh -Cắt 3LBFCO trụ 475BTh/288/61/60 NR Thanh Thới Phải	-Thu hồi HTĐĐ trung thế
44		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (03CN)+ XDDV ĐLVL (03CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). - Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, thử nghiệm định kỳ CBM, LA, FCO, MBA, CB tổng trạm 3*50kVA DC K5P8, trạm 3*50kVA Tân Quới Hưng 2 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/27 và tại trụ 474VLg/67A thuộc tuyến 474 Vĩnh Long	-Khóm Tân An, phường Tân Hạnh.	- Cắt MC 474 Vĩnh Long, kéo MC 474 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 474-76 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS K3P9 + K3P9 P9 - 2 tại trụ 474-477VLg/64 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long đang cắt.	-Thử nghiệm CBM năm 2026

45		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (15CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, thu hồi trạm 3*25kVA DC K5P8A, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA DC K5P8A XDM tại trụ 474VLg/24, thu hồi trạm 3*25kVA DC K5P8B tại trụ 474VLg/23 tuyến 474 Vĩnh Long. - Nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2 tại trụ 474VLg/22 đến trụ A/8 và nâng cấp thành cáp 2*ABC 4*120mm2 từ trụ 474VLg/22 đến trụ 474VLg/25, ép lèo hạ áp tại trụ 474VLg/25 đến trụ A/2 thuộc trạm 400kVA DC K5P8A XDM tại trụ 474VLg/24 tuyến 474 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 474VLg/27 thuộc trạm 3*50kVA DC K5P8 tại trụ 474VLg/27 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 474VLg/21 đến trụ 474VLg/25 và từ trụ A/2 đến trụ A/8 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. -Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 474VLg/27 đến trụ A/1 trạm 3*50kVA DC K5P8 tại trụ 474VLg/27 tuyến 474 Vĩnh Long.	-Khu dân cư, nhóm 5, phường Tân Hạnh.	- Cắt MC 474 Vĩnh Long, kéo MC 474 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 474-76 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS K3P9 + K3P9 P9 - 2 tại trụ 474-477VLg/64 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long đang cắt.	-ĐTXD năm 2026
46		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (15CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, thu hồi trạm lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Khu vượt lũ phường 9 XDM tại trụ 474VLg/54A, thu hồi trạm 3*50kVA Khu vượt lũ phường 9 tại trụ 474VLg/54, thu hồi trạm 3*50kVA Khu vượt lũ phường A tại trụ 474VLg/56 tuyến 474 Vĩnh Long. - Kéo tăng cường cáp ABC 4*120mm2 tại trụ 474VLg/54A đến trụ A/T1/4 và từ trụ 474VLg/54A đến trụ 474VLg/57 thuộc trạm 400kVA Khu vượt lũ phường 9 XDM tại trụ 474VLg/54A tuyến 474 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 474VLg/54 đến trụ 474VLg/57 và từ trụ A/1 đến trụ A/T1/4 thuộc trạm 400kVA Khu vượt lũ phường 9 XDM tại trụ 474VLg/54A tuyến 474 Vĩnh Long.	-Khu dân cư, nhóm 3, phường Long Châu.	- Cắt MC 474 Vĩnh Long, kéo MC 474 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 474-76 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS K3P9 + K3P9 P9 - 2 tại trụ 474-477VLg/64 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long đang cắt.	-ĐTXD năm 2026

47		07h30	13h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trạm Greenfeed 1 trụ 476BM/58/9/14/1 tuyến 480 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long. - Mã khách hàng: PB10040056574.	- Tại trụ 476BM/58/9/14/1 tuyến 480 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt Rec Greenfeed + 3LTD Greenfeed - 1 trụ 476BM/58/9/14/1 tuyến 480 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
48		07h30	13h30	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (5CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trạm Chiếu Xạ An Phú trụ 476BM/58/22/8 tuyến 476 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú - Chi nhánh 01. - Mã khách hàng: PB10040046232.	- Tại trụ 476BM/58/22/8 tuyến 476 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn	- Cắt 03LBFCO Chiếu Xạ An Phú trụ 476BM/58/22/8 tuyến 476 Bình Minh.	- Kiểm tra, bảo trì các thiết bị hệ thống đo đếm
49		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ + Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 479 Vĩnh Long sang tuyến 479 Phước Hòa đến LBS Long Thới.	-Tủ trụ 479PH/314 đến trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Xã Long Hồ	-Điện lực Long Châu: Đóng Rec Long Phước trụ 479VLg/113/7 - tuyến 479 Vĩnh Long - Điện lực Long Hồ: Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Chuyển nguồn

50		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Địa phương (xã Long Hồ)	-Địa phương xã Long Hồ tổ chức phát quang cây xanh cặp với đường dây trung hạ thế (theo công văn số: 84/UBND xã Long Hồ, ngày 23/9/2026 của UBND xã Long Hồ)	-Đoạn đường từ Cầu Kinh Mới về đến Trung tâm Hành Chính xã Long Hồ (từ trụ 479PH/238 đến 479PH/278 - tuyến 479 Phước Hòa).	-Xã Long Hồ	-Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + Cắt DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. -Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang ở vị trí cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	-Địa phương đề nghị cắt điện
----	--	-------	-------	-------------------	--------------------------	--	--	-------------	--	------------------------------

51		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	-Vệ sinh công nghiệp, thay sứ treo trung thế + thử nghiệm 3LTD Cầu Kinh Mới - 2 trụ 479PH/238 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/238 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp An Đức, xã Long Hồ	-Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + Cắt DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. -Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang ở vị trí cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
52		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN) - Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm 3*25kVA Ngân Hàng Nông Nghiệp - tuyến 479 Phước Hòa; (KH đã thuê QLVH năm 2026) - Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 320kVA BV Long Hồ - tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060009112	-Tại trụ 479PH/262/1 - tuyến 479 Phước Hòa. - Tại trụ 479PH/240/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phú Đức, xã Long Hồ. - Áp An Đức, xã Long Hồ.	-Cắt LBS Cầu Kinh Mới trụ 479PH/237 + Cắt DS Cầu Kinh Mới - 1 tại trụ 479PH/236 - tuyến 479 Phước Hòa. -Cắt LBS Long Thới trụ 479PH/280A - tuyến 479 Phước Hòa + Cắt DS Long Thới -1 trụ 479PH/280 - tuyến 479 Phước Hòa. -Kiểm tra LBS An Phú trụ 472Vli/359 đang ở vị trí cắt + Cắt 3LTD An Phú - H9 trụ 472Vli/359 - tuyến 472 Vũng Liêm. - Kiểm tra LBS Hòa Tịnh trụ 479PH/244/4B - tuyến 476 Cổ Chiên đang ở vị trí cắt + Cắt DS Hòa Tịnh - H9 trụ 479PH/244/3B - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị - Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.

53		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm 560kVA TTHC huyện Long Hồ - tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/265/1A - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO TTHC huyện Long Hồ trụ 479PH/265 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
54		07h30	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (04CN) + Xí nghiệp dịch vụ (02CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thử nghiệm định kỳ trạm 3*25kVA Vượt Lũ Thị Trấn - tuyến 479 Phước Hòa.	-Tại trụ 479PH/255A/3 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Phú Đức, xã Long Hồ.	-Cắt 3LBFCO Vượt Lũ Thị Trấn trụ 479PH/255A/1 - tuyến 479 Phước Hòa.	-Thử nghiệm định kỳ thiết bị
55		13h00	14h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 630kVA trạm Cty YourWay Tech-tuyến 479 Phước Hòa -Mã khách hàng: PB10060048431	-Tại trụ 479PH/85/1-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	-Cắt 3LBFCO Cty YourWay Tech trụ 479PH/85-tuyến 479 Phước Hòa.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
56		14h30	15h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống đo đếm gián tiếp trạm 1000kVA Tam Phát-tuyến 479 Phước Hòa. -Mã khách hàng: PB10060048842	-Tại trụ 479PH/73/2-tuyến 479 Phước Hòa.	-Áp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	-Cắt 3LBFCO Cty Tam Phát trụ 479PH/73-tuyến 479 Phước Hòa.	-Kiểm tra, bảo trì định kỳ HTĐĐ.
57		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Cá Nứa 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/62	-Xã Long Hòa	-Cắt CB, FCO trạm Cá Nứa 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/62	-Ngăn ngừa sự cố
58		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Bùng Bình 5 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T80/4	-Xã Long Hòa	-Cắt CB, FCO trạm Bùng Bình 5 tại trụ 472TV/T97/P13/P172/T21/T80/4	-Ngăn ngừa sự cố

59		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Rạch Giồng 1 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/236	-Xã Long Hòa	-Cắt CB FCO trạm Rạch Giồng 1 tại trụ 472TV/T97/P13/236	-Ngăn ngừa sự cố
60		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Rạch Giồng 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/253	-Xã Long Hòa	-Cắt CB FCO trạm Rạch Giồng 2 tại trụ 472TV/T97/P13/253	-Ngăn ngừa sự cố
61		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Rạch Giồng 3 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/269	-Xã Long Hòa	-Cắt CB FCO trạm Rạch Giồng 3 tại trụ 472TV/T97/P13/269	-Ngăn ngừa sự cố
62		09h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Rạch Giồng 9 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/T265/26	-Xã Long Hòa	-Cắt CB FCO trạm Rạch Giồng 9 tại trụ 472TV/T97/P13/T265/26	-Ngăn ngừa sự cố
63		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (03 CN)	-Thí nghiệm MBA trạm Thủ Sau 2 (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/299	-Xã Long Hòa	-Cắt CB, FCO Thủ Sau 2 tại trụ 472TV/T97/P13/299	-Ngăn ngừa sự cố
64		09h00	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thế (PB16080051456 - Công ty TNHH CACAO MEKONG) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại trụ 480TV/T268/01 tuyến 480TV	-ấp Lò Gò, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Công ty Cacao Mekong trụ 480TV/T268/02. -Cắt 03 LBFCO Công ty Cacao Mekong trụ 480TV/268. (Khách hàng đã ký vận hành thuê)	-Bảo trì định kỳ trạm chuyên dùng

65		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ HTĐĐ trung thể (PB1608T001009 - Ranh giới Ô Chích)	-Tại trụ 478TV/T142/02 tuyến 478TV	-ấp Ô Chích, xã Song Lộc	-Cắt 03 LBFCO Ô Chích tại trụ 478TV/142.	-Bảo trì định kỳ ĐĐ Ranh giới
66		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành+Cty CP PT Điện Trà Vinh	-Điện lực Châu Thành (03 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 07/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Chích 1-1 ĐNT trụ 478TV/T142/P17/01 tuyến 478TV	-ấp Ô Chích, xã Song Lộc	-Cắt CB trạm Ô Chích 1-1 ĐNT trụ 478TV/T142/P17/01.	Thay định kỳ trạm bán tổng
67		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thể Công ty Đế Vương (MKH: PB16070037364, tên KH: Công ty TNHH New InCrease (VN)) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại trụ số 478TV/T240/01	- Ấp Nguyệt Lăng A xã Bình Phú	- Cắt 03 LBFCO phân đoạn Cty May Tín Đạt tại trụ số 478TV/240 (Đã thuê QLVH) (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
68		09h30	10h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thể CÔNG TY TNHH JYC (MKH: PB16070048775, tên KH: CÔNG TY TNHH JYC) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Từ TI trung thể trở xuống đất trạm Công ty JYC trụ số 478TV/P228/P42A/04A	- Ấp Phú Phong xã Bình Phú	- Cắt CB trạm Công ty JYC trụ số 478TV/P228/P42A/04A. - Cắt 3LBFCO trạm Công ty JYC trụ số 478TV/P228/P42A/04A (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
69		10h30	12h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thể Công Ty TNHH DW VN (MKH: PB16070047338, tên KH: Công Ty TNHH DW VN) -Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Từ TI trung thể trở xuống đất trạm Công ty DW VN trụ số 478TV/P228/P42A/06	- Ấp Phú Phong xã Bình Phú	- Cắt CB trạm Công ty DW VN trụ số 478TV/P228/P42A/06. - Cắt 3LBFCO trạm Công ty DW VN trụ số 478TV/P228/P42A/06 (Đã thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
70		13h30	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thể Công An Huyện Càng Long (MKH: PB16070048616, tên KH: Công An Huyện Càng Long)	-Tại trụ số 478TV/T296A/01	- Ấp 3 xã An Trường	- Cắt 03 LBFCO Công An Càng Long tại trụ 296A (Chưa thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ


71		15h30	17h00	-Điện lực Cà Long	-Điện lực Cà Long (02CN)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ trung thế BV Đa Khoa Cà Long (MKH: PB16070037021, tên KH: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÀNG LONG (BVĐK Cà Long)	-Tài trụ số 478TV/T316/P06A/02	- Ấp Mỹ Huê xã Cà Long	- Cất 03 LBFCO phân đoạn BV Đa Khoa Cà Long tại trụ số 478TV/T316/06A (Chưa thuê QLVH)	-Vệ sinh, bảo trì HTĐĐ
----	--	-------	-------	----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------	---	------------------------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong