

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG
Số: 10047/KH-PCVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện từ thứ Hai ngày 26 tháng 10 đến Chủ nhật ngày 01 tháng 11 năm 2026

1. Lưới 110KV

Số T T	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 26/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre.	-Từ trụ T05 đến trụ 49 đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre	-Phường Sơn Đông, phường Phú Tân, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 131 NMĐG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Phú, An Qui, Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Từ trụ 01 đến trụ 28 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Bình Đại, Thạnh Phước	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h00 Thứ Hai 26/10/26	17h00 Chủ Nhật 01/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giao Long	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
10		07h00 Thứ Hai 26/10/26	17h00 Chủ Nhật 01/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Mô Cày	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL

11		07h00 Thứ Hai 26/10/26	17h00 Chủ Nhật 01/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Chợ Lách	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
12		07h00 Thứ Hai 26/10/26	17h00 Chủ Nhật 01/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Thạnh	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
13		07h00 Thứ Hai 26/10/26	17h00 Chủ Nhật 01/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Ba Tri	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
14		07h00 Thứ Hai 26/10/26	17h00 Chủ Nhật 01/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Bình Đại	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL
15		07h00 Thứ Hai 26/10/26	17h00 Chủ Nhật 01/11/26	-XN Lưới điện cao thế	-Công ty TNHH XD Kiến Hòa (20CN)	-Sửa chữa kiến trúc hạng mục phần xây dựng trạm 110kV Giồng Trôm	-Tại nhà điều hành, khu vực sân ngắt, hàng rào trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - ấp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-SCL

16		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
17		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
18		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
19		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Trà Cú	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Tân Hòa, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 27/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Từ trụ 30A đến trụ 30/45 đường dây 110kV 176 Bến Tre 2 - 171 Giao Long, 177 Bến Tre 2 - 172 Giao Long	-Xã Phú Túc, Giao Long	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMDG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Từ trụ 24 đến trụ 45 đường dây 110kV 131 NMDG Thanh Phong - 174 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê

3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHDD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Tủ trụ 28 đến trụ 45 đường dây 110kV 171 NMĐG Bình Đại - 175 Bình Đại, 172 NMĐG Bình Đại - 173 Bình Đại	-Xã Thanh Phước, Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		13h00	15h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú từ TĐN134 đến trụ 34; Đường dây 110kV 174 Duyên Trà - 171 Dân Thành từ trụ đầu nối 34 đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Dân Thành; Đường dây 110kV 172 Dân Thành - 172 NMĐG Hàn Quốc Trà Vinh từ trụ đầu nối 34 đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Dân Thành đi chung trụ; Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ 16 (trụ 05 mạch); đường dây 172 NMĐG Hiệp Thành - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm Duyên Trà	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh, Ngũ Lạc, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lèo, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110kV 172 Trà Ôn – 171 Cầu Kè các vị trí trụ 124, 138, 153, 162, 167, 173, 176, Trụ công ngăn 171; các khoảng trụ 131-132, 136-137, 142-143, 151-152, 152-153, 163-164, 171-172	-Xã Trà Ôn, Tam Ngải, Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
10		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xi nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Vinh, phòng SDH.	- Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Vinh. - Phòng SDH (lầu 4) thuộc nhà làm việc Trung Tâm Thí nghiệm Điện Vĩnh Long.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026 vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
12		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Tư 28/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (04CN)	-Phát quang từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp	-Từ trụ T01hh đến trụ 43 đường dây 110kV 171 Bến Tre 2 - 171 An Hiệp, 172 Bến Tre 2 - 172 An Hiệp	-Phường Sơn Đông, xã Phú Túc	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Tân Thủy, Ba Tri	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Từ trụ G1 đến trụ G13 đường dây 110kV 171 NMĐG VPL - 174 NMĐG Bình Đại, 172 NMĐG VPL - 173 NMĐG Bình Đại	-Xã Thới Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
4		08h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mỏ Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Mô Cày (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - áp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - áp 1, xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - áp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, áp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026 vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy, khu vực xung quanh hàng rào trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, áp Ô Tưng B, xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
10		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Phát quang cây xanh dọc tuyến đường dây, gốc trụ.	-Đường dây 110kV 171 Ngũ Lạc - 176 Duyên Trà từ trụ công ngăn 171 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 176 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 172 Ngũ Lạc - 171 Duyên Trà từ trụ công ngăn 172 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Duyên Trà; Đường dây 110kV 173 Ngũ Lạc - 171 Trà Cú từ công ngăn 173 trạm 220kV Ngũ Lạc đến trụ công ngăn 171 trạm 110kV Trà Cú; đường dây 172 NMĐG Hiệp Thanh - 172 Duyên Trà từ trụ 16 (trụ 05 mạch) đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Duyên Trà	-Xã Trà Cú, Long Hiệp, Đôn Châu, Ngũ Lạc	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò trên cây xanh trước khi tiếp xúc	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Năm 29/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Phát quang từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Từ trụ 01 đến trụ 35 đường dây 110kV 173 Giao Long - 172 Phú Thuận, 174 Giao Long - 171 Phú Thuận	-Xã Giao Long, Phú Thuận	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Từ trụ 20 đến trụ 43 đường dây 110kV 171 NMĐG V1-3 Bến Tre - 177 Ba Tri, 172 NMĐG V1-3 Bến Tre - 175 Ba Tri	-Xã Ba Tri, Tân Thủy	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bến Tre (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bến Tre	-Trạm 110kV Bến Tre - KP 1, Phường Sơn Đông	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV An Hiệp (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV An Hiệp	-Trạm 110kV An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

5		07h00	09h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Thanh Tân (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh - ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (01 CN)	-Đo nhiệt độ mối nối tiếp xúc lều, mối nối dây dẫn	-Đường dây 110kV 174 Cầu Kè - 172 Trà Cú các vị trí trụ 54, 59, 62, 68, 75, 81, 88, 95, 98, trụ công ngăn 172, DCL 172-7 trạm 110kV Trà Cú ; các khoảng trụ 55-56, 64-65, 69-70, 70-71, 77-78, 79-80, 81-82	-Xã Tân Hòa, Hùng Hòa, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Lắp bổ sung tạ chống rung dây chống sét	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức vị trí trụ 310	-Xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện	-SCTX
10		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Đốt tổ ong vò vẽ bám vào thân trụ	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh 2 - 172 NMĐMT VNECO.VL vị trí trụ 246	-Xã Bình Phú	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
11		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị trạm, đo phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026, vệ sinh công nghiệp trạm 110kV Dân Thành.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Dân Thành.	-Trạm 110kV Dân Thành, Khóm Bào Sen, phường Duyên Hải	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

12		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	Thu hồi tụ bù 1.2MVar từ dàn tụ T402 trạm 110kV Long Đức	-Sân ngắt điện tại giàn tụ bù T402 trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	-Trạm 110kV Long Đức: - Cắt MC T402, kéo MC T402 ra khỏi vị trí vận hành; - Đóng DTĐ T402-06 Trạm 110kV Long Đức.	-SCTX
13		10h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Thu hồi tụ bù T401 hiện hữu - Lắp tụ bù mới điều chuyển cho giàn T401 (1.2MVar) trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện tại giàn tụ bù T401 trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, ấp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	-Trạm 110kV Cầu Kè: - Cắt MC T401, kéo MC T401 ra khỏi vị trí vận hành; - Đóng DTĐ T401-06.	-SCTX
14		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Cầu Kè.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Cầu Kè.	-Trạm 110kV Cầu Kè, ấp Ô Tung B, Xã Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Thứ Sáu 30/10/2026	07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 171 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 173 Bình Thạnh, 172 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 172 Bình Thạnh	-Từ trụ 01 đến trụ 24 đường dây 110kV 171 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 173 Bình Thạnh, 172 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 172 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Hải	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
2		07h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Đội QLVHĐD (02CN)	-Kiểm tra ngày từ trụ 24 đến trụ 52 đường dây 110kV 171 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 173 Bình Thạnh, 172 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 172 Bình Thạnh	-Từ trụ 24 đến trụ 52 đường dây 110kV 171 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 173 Bình Thạnh, 172 NMĐG số 5 Thạnh Hải - 172 Bình Thạnh	-Xã Thạnh Hải, An Qui, Thạnh Phú	-Không cắt điện, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường dây 110kV đang mang điện vận hành.	-QLVH thuê
3		18h00	20h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giao Long (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngắt trạm 110kV Giao Long	-Trạm 110kV Giao long - ấp Long Hòa, xã Giao Long	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Bến Tre (02CN)	-Kiểm tra đếm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Phú Thuận (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Phú Thuận	-Trạm 110kV Phú Thuận, ấp Phú Long, xã Phú Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
5		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đếm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Chợ Lách (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Chợ Lách	-Trạm 110kV Chợ Lách - ấp Nhơn Phú, xã Chợ Lách	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
6		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đếm thiết bị nhất thứ định kỳ trạm 110kV Giồng Trôm (kiểm tra bằng mắt)	-Tại khu vực sân ngất trạm 110kV Giồng Trôm	-Trạm 110kV Giồng Trôm - xã Giồng Trôm	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
7		08h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (06CN) -Tổ Thí nghiệm (04CN)	-Tháo và lắp 18 tụ bù giàn TBN402 trạm 110kV Thanh Tân hoán chuyển với các giàn tụ của trạm 110kV Mô Cày (đảm bảo lắp đặt lại tụ bù đúng số lượng, dung lượng tại trạm 110kV Thanh Tân)	-Tại giàn tụ TBN402 trạm 110kV Thanh Tân	-Trạm 110kV Thanh Tân - ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình	-Cô lập giàn tụ bù TBN402 trạm 110kV Thanh Tân -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
8		08h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (06CN) -Tổ Thí nghiệm (04CN)	-Tháo và lắp 06 tụ bù giàn TBN401 trạm 110kV Mô Cày hoán chuyển với giàn tụ TBN402 của trạm 110kV Thanh Tân -Tháo và lắp 12 tụ bù giàn TBN402 trạm 110kV Mô Cày hoán chuyển với giàn tụ TBN402 của trạm 110kV Thanh Tân (đảm bảo lắp đặt lại tụ bù đúng số lượng, dung lượng tại giàn tụ TBN401, TBN402 trạm 110kV Mô Cày)	-Tại giàn tụ TBN401, TBN402 trạm 110kV Mô Cày	-Trạm 110kV Mô Cày - ấp Tân Lộc, xã Mô Cày	-Cô lập giàn tụ bù TBN401, TBN402 trạm 110kV Mô Cày -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

9		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Do phóng điện cục bộ (PD online) quý III/2026 trạm 110kV Trà Vinh, trạm 110kV Trà Cú.	- Sân ngắt điện trạm 110kV Trà Vinh. - Sân ngắt điện trạm 110kV Trà Cú.	- Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành; - Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, thử điện rò tại các tủ điện trước khi tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
10		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Thu hồi tụ bù 2.4MVAr từ giàn tụ T402 trạm 110kV Cầu Ngang.	-Sân ngắt điện tại giàn tụ bù T402 trạm 110kV Cầu Ngang.	-Trạm 110kV Cầu Ngang, ấp La Bang, xã Hiệp Mỹ	-Trạm 110kV Cầu Ngang: - Cắt MC T402, kéo MC T402 ra khỏi vị trí vận hành; - Đóng DTĐ T402-06.	-SCTX
11		10h00	16h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (04 CN)	-Thu hồi tụ bù T401, T402 hiện hữu. - Lắp tụ bù mới điều chuyển cho giàn T401 (1.2MVAr), T402 (1.2MVAr) trạm 110kV Duyên Trà.	-Sân ngắt điện tại giàn tụ bù T401, T402 trạm 110kV Duyên Trà.	-Trạm 110kV Duyên Trà, ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc	-Trạm 110kV Duyên Trà: - Cắt MC T401, MC T402, kéo MC T401, MC T402 ra khỏi vị trí vận hành; - Đóng DTĐ T401-06, T402-06.	-SCTX
12		18h30	19h45	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Long Đức.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ, phòng ác quy trạm 110kV Long Đức.	-Trạm 110kV Long Đức, Lô KT, KCN Long Đức, đường Nguyễn Tấn Liêng, Phường Long Đức	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ

13		19h45	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Vinh.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng họp bộ, phòng ắc quy trạm 110kV Trà Vinh.	-Trạm 110kV Trà Vinh, số 150, đường 2/9, Tầm Phương, xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
14		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (03 CN)	-Gia cố móng trụ bị bong tróc bê tông	-Đường dây 110kV 171 Trà Vinh - 171 Long Đức vị trí trụ 305	-Xã Song Lộc	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
15		18h00	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Đốt tổ ong vò vẽ bám vào thân trụ	-Đường dây 110kV 174 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Ngang vị trí trụ 46	-Xã Châu Thành	-Làm việc không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 31/10/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG V1-3 Bến Tre)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 175, 177 trạm 110kV Ba Tri	-Trạm 110kV Ba Tri - ấp An Hòa, xã Ba Tri	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
3		07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

4		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Mô Cày (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Tân Hoàn Cầu và NMDG Thanh Phong)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 172, 173, 174 trạm 110kV Bình Thạnh	-Trạm 110kV Bình Thạnh-ấp Thạnh Lại, xã Thạnh Phú	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
5		07h00	17h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (05 CN)	-Kiểm tra kỹ thuật đề trả điện đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè thuộc Công trình mạch 02 từ trạm 220kV Trà Vinh 2 đến trạm 110kV Cầu Kè	-Đường dây 110kV 176 Trà Vinh 2 - 172 Cầu Kè từ trụ 01 đến trụ 134 (215)	-Xã Song Lộc, Tập Ngãi, Tân An, Phong Thạnh Cầu Kè	-Làm việc không cắt điện	-Kiểm tra định kỳ
6		18h30	21h00	-XN Lưới điện cao thế	-Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02 CN)	-Kiểm tra định kỳ ban đêm thiết bị trạm 110kV Trà Cú.	-Sân ngắt điện, phòng điều khiển, phòng hợp bộ trạm 110kV Trà Cú.	-Trạm 110kV Trà Cú, ấp Xoài Xiêm, xã Trà Cú	-Làm việc không cắt điện, phải sử dụng đèn soi giữ khoảng cách an toàn thiết bị trong trạm biến áp 110kV đang vận hành.	-Kiểm tra định kỳ
1	Chủ Nhật 01/11/2026	07h00	10h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra ngày thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê
2		20h00	22h00	-XN Lưới điện cao thế	-Tổ thao tác lưu động Ba Tri (02CN)	-Kiểm tra đêm thiết bị nhất thứ ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại (kiểm tra bằng mắt, các thiết bị thuộc tài sản NMDG Bình Đại)	-Tại khu vực sân ngắt ngăn 173, 175 trạm 110kV Bình Đại	-Trạm 110kV Bình Đại - ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện	-QLVH thuê

2. Lưới 22KV

Số TT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc							
1	Thứ Hai 26/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479-476BTre/06 tuyến 474-479-476 Bến Tre đến trụ 474-479BTre/34 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479-476BTre/06 tuyến 474-479-476 Bến Tre đến trụ 474-479BTre/34 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 100kVA Phú Chánh 2 trụ 473BTre/202/03 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/202/03 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 100kVA Phú Chánh 2 trụ 473BTre/202/03 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 473BTre/202 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
3		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA Phú Hào 2 trụ 473BTre/201/10 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/201/10 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 37.5kVA Phú Hào 2 trụ 473BTre/201/10 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 400kVA XN Đóng tàu trụ 473BTre/201/14 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/201/14 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo Hotline trạm 400kVA XN Đóng tàu trụ 473BTre/201/14 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
5		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 2x37.5kVA Xã Phú Hưng trụ 473BTre/188/07 NR Trạm Bơm Hữu Định	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/188/07 NR Trạm Bơm Hữu Định	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + FCO + tháo Hotline trạm 2x37.5kVA Xã Phú Hưng trụ 473BTre/188/07 NR Trạm Bơm Hữu Định	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

6		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 180kVA XN 25/8 trụ 473BTre/179/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/179/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 180kVA XN 25/8 trụ 473BTre/179/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + Tháo 3Hotline trụ 473BTre/179 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 37.5kVA Gò Đàng trụ 473BTre/171/01 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/171/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 37.5kVA Gò Đàng trụ 473BTre/171/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt FCO + Tháo Hotline trụ 473BTre/171 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
8		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (5CN)	-Kéo dây trung hòa hạ thế từ trụ HT3a-HT12g thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR ấp Phú Thuận	-Tủ trụ HT3a-HT12g thuộc trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR ấp Phú Thuận	-Ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475AH/97/30A/10 NR ấp Phú Thuận	-Giám TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/56/01-475AH/97/55/56/84 NR Khánh Hội và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

10		07h30	14h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Xi Nghiệp DVĐL Vĩnh Long (06CN Đội Hotline)	-Thay DS 3 pha bằng 3DS 1 pha trụ 478/480TT/01A/01B tuyến 478 trạm 110kV Thanh Tân -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác.	-Tại trụ 478/480TT/01A/01B tuyến 478 trạm 110kV Thanh Tân	-Áp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình	-Không mất điện -Cắt DS 3 pha trụ 478/480TT/01A/01B tuyến 478 trạm 110kV Thanh Tân -Cắt MC 478 + đưa MC ra khỏi vị trí vận hành trạm 110kV Thanh Tân -Khoá chế độ tự đóng lại máy cắt tuyến 480 trạm 110kV Thanh Tân -Khoá chế độ tự đóng lại Recloser trụ 478TT/24 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Chuyển lưới tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát từ trụ 478/480TT/01A/01B đến trụ 478TT/198 nhận điện tuyến 477 Mô Cày qua LBS trụ 478TT/198 tuyến Tân Thành Bình - Ba Vát -Chuyển lưới tuyến Chợ Lách - Mô Cày từ trụ 475-476CL/306 đến trụ 475-476CL/358 nhận điện qua LBS trụ 475-476CL/306 tuyến Chợ Lách - Mô Cày	-Thay DS 3 pha hỏng cần thao tác
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (08CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ 475GTROM/73B/01 đến trụ 475GTROM/73B/72 nhánh rẽ Châu Bình và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475GTROM/73B/01 đến trụ 475GTROM/73B/72 nhánh rẽ Châu Bình và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Châu Hòa	-Không cắt điện	-SCTX
12		08h00	11h30	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 10 nhánh rẽ áp 3A Thuận Điền	-Từ trụ 01 đến trụ 10 nhánh rẽ áp 3A Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
13		13h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 07 nhánh rẽ áp 3B Thuận Điền	-Từ trụ 01 đến trụ 07 nhánh rẽ áp 3B Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX

14		15h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	- Điện Lực Giồng Trôm (02CN)	-Sơn và dán số trụ từ trụ trung thế 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 7A Thuận Điền	-Tủ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 7A Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Không cắt điện	-SCTX
15		08h00	11h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Kiểm tra đồng vị pha tuyến 477 và tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri tại trụ 475-477BTri/48 (số mới), số cũ là 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức.	-Tại trụ 475-477BTri/48 (số mới), số cũ là 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức	-Xã Ba Tri.	- Đường dây tuyến 477 đang đấu tạm vào 3DS tuyến 476 tại trụ 477BTri/1B tuyến 477 (số mới), số cũ là 475BTri/03 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri - Tại trụ 475-477BTri/48 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri (số mới), (số cũ là 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức): Đường dây tuyến 475 và 477 đang dùng, chưa đấu lèo. -Đóng 3DS trụ 477BTri/1B tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri. -Đóng MC tuyến 476 trạm 110kV Ba Tri.	-Kiểm tra đồng vị pha phục vụ khai thác tải công trình ĐTXD.
16		13h00	15h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (03CN)	-Bảo trì, hạ điện áp trạm 3x15kVA Viễn thông Ba Tri trụ 475BTri/17/18/7A/1 NR Ba Tri - An Đức.	-Tại trụ 475BTri/17/18/7A/1 NR Ba Tri - An Đức.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB trạm 3x15kVA Viễn thông Ba Tri trụ 475BTri/17/18/7A/1 NR Ba Tri - An Đức. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/7A NR Ba Tri - An Đức.	-Thực hiện hợp đồng thuê QLVH.
17		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trung thế trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Trụ trung thế 475BTri/17/18/21/5/14/41/9, 475BTri/17/18/21/5/14/41/10, 475BTri/17/18/21/5/14/41/11 và trụ hạ thế 9b, 10b thuộc trạm 2x15kVA trụ 475BTri/17/18/21/5/14/41/06 NR Tôm lúa Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/41 NR Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng, thi công đường giao thông theo đề nghị của UBND xã Ba Tri.

18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Thay trụ hạ thế nứt gốc trụ HT14/4, HT14/5 + Căng lại lưới hạ thế từ trụ HT14/4 đến trụ HT14/6 thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/170/14 NR 3P Giồng Vú Sữa. Ép lại lèo lưới hạ thế tại trạm, phát quang lưới hạ thế toàn trạm.	-Tủ trụ HT14/4 đến trụ HT14/6 + Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/170/14 NR 3P Giồng Vú Sữa	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 477BĐ/47/170/14 NR 3P Giồng Vú Sữa	-Ngăn ngừa sự cố
19		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộc Thuận; NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận; NR 1P Phú Thành	-Tủ trụ 473BĐ/166/01 đến trụ 473BĐ/166/44 NR 3P Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/166/34 đến trụ 473BĐ/166/34/05 NR 3P Ấp 5 Lộc Thuận; từ trụ 473BĐ/206/01 đến trụ 473BĐ/206/15 NR 1P Phú Thành	-Xã Lộc Thuận	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN.
20		08h30	09h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/65B/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai (Khách hàng Anh Dũng)	-Tủ thùng điện kế trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/65B/01 tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Áp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị	-Cắt 2CB (trạm 3x37,5kVA trụ 472BĐ/65B/01 + trạm 75kVA trụ 472BĐ/65B/02) + 3FCO trụ 472BĐ/03/65B tuyến Bình Đại - Đập Ba Lai	-Thay điện kế định kỳ.
21		09h30	10h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 3x25kVA trụ 472BĐ/99/33/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị (Khách hàng NTCN Hà Thị Hiền)	-Tủ thùng điện kế trạm 3x25kVA trụ 472BĐ/99/33/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Áp Tân Long xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 472BĐ/99/33/01 NR 3P Thạnh Phước - Đại Hòa Lộc - Thạnh Trị	-Thay điện kế định kỳ.
22		10h30	11h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 477BĐ/142/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận (Khách hàng NTCN Bùi Văn Minh)	-Tủ thùng điện kế trạm 160kVA trụ 477BĐ/142/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Áp Phước Bình xã Thạnh Phước	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 477BĐ/142/01 tuyến Bình Đại - Thới Thuận	-Thay điện kế định kỳ.

23		13h00	13h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/88/01 tuyến Bình Đại - An Hóa (Khách hàng NTCN Trần Văn Hải)	-Tại thùng điện kế trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/88/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Rạch Gừa xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 471BĐ/88/01+FCO trụ 471-473BĐ/88 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay điện kế định kỳ.
24		14h10	16h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay điện kế định kỳ + Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 471BĐ/191C/02 tuyến Bình Đại - An Hóa (PB09040044514 - Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX-TM-DV Tín Trung Thành)	-Tại trụ 471BĐ/191C/02 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Lộc Sơn xã Lộc Thuận	-Cắt CB trạm 560kVA trụ 471BĐ/191C/02 +3LBFCO trụ 471-473BĐ/191C tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thay điện kế + Bảo trì HTĐĐ định kỳ.
25		14h00	17h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Thay TI, vệ sinh, bảo trì thiết bị và TBA tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành (PB09030086468001 Công ty COCOVINA)	-Tại trụ 478MC/08/44A/34T/1T, 478MC/08/44A/34T/4T, 478MC/08/44A/34T/5T NR Vĩnh Hoà - Hội Thành	-Xã Mô Cày	-Cắt Recloser trụ 478MC/08/44A/34T/1T và 3DS trụ 478MC/08/44A/34T NR Vĩnh Hòa - Hội Thành	-DVKH
26		07h40	08h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Phạm Thị Bé trụ 477BTh/111/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/111/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Phạm Thị Bé trụ 477BTh/111/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt 3FCO trụ 475-477BTh/111 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Thay công tơ định kỳ
27		09h00	09h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Lùng trụ 477BTh/119/02 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Tại trụ 477BTh/119/02 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Nguyễn Thị Lùng trụ 477BTh/119/02 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn) -Cắt FCO trụ 477BTh/119/01 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Thay công tơ định kỳ

28		10h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 100kVA CSNT Ngô Văn Thông trụ 477BTh/140/01A/08 NRNT Lê Văn Minh	-Tại trụ 477BTh/140/01A/08 NRNT Lê Văn Minh	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO trạm 100kVA CSNT Ngô Văn Thông trụ 477BTh/140/01A/08 NRNT Lê Văn Minh	-Thay công tơ định kỳ
29		13h00	13h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Tấn Hiền trụ 477BTh/130/13/01 NR Lộ Đình	-Tại trụ 477BTh/130/13/01 NR Lộ Đình	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA CSNT Nguyễn Tấn Hiền trụ 477BTh/130/13/01 NR Lộ Đình	-Thay công tơ định kỳ
30		14h00	14h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Thắng trụ 475BTh/150/01A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Tại trụ 475BTh/150/01A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA CSNT Nguyễn Văn Thắng trụ 475BTh/150/01A tuyến 475 Thanh Phú - Khâu Bàng	-Thay công tơ định kỳ
31		15h00	15h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA CSNT Đặng Văn Nhân trụ 475BTh/169/16/01 NR Cảng Cá An Nhơn	-Tại trụ 475BTh/169/16/01 NR Cảng Cá An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 37,5kVA CSNT Đặng Văn Nhân trụ 475BTh/169/16/01 NR Cảng Cá An Nhơn -Cắt FCO trụ 475BTh/169/16 NR Cảng Cá An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
32		16h00	16h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA CSNT Kim Cương trụ 475BTh/169/20 NR Cảng cá An Nhơn	-Tại trụ 475BTh/169/20 NR Cảng cá An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 560kVA trụ 475BTh/169/20 NR Cảng cá An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ

33		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/118/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/43 nhánh rẽ Đồng Phú	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
34		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An thọ (10CN)	- Lắp mới trạm 50kVA Sơn Đông 2D tại trụ 474CC/192/11, cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 474CC/192/14 đến trụ 474CC/192/15 trạm 50kVA Sơn Đông 2A tại trụ 474CC/192/15 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474CC/192/11 và trên lưới hạ áp từ trụ 474CC/192/14 đến trụ 474CC/192/15 trạm 50kVA Sơn Đông 2A tại trụ 474CC/192/15 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-Ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức.	- Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Sơn Đông 2A - 2B tại trụ 474CC/192/1 tuyến 474 Cỏ Chiên.	-ĐT XD bổ sung năm 2026.
35		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, ngày 21/9/2026). - Tháo và đấu kẹp hotline tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long.	- Làm việc tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long.	- Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đình Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long. -Off Relay 79 MC tuyến 473 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
36		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	- Nâng công suất từ 250kVA lên 400kVA Đình Tiên Hoàng 5A tại trụ 480-473-477-471VLg/30; sang các nhánh rẽ cáp ABC hiện hữu chuyển qua cáp ABC 4*120mm ² XDM tại trụ 473-477-471VLg/27, trụ A/1, trụ A/2 thuộc trạm 400kVA Đình Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 473-477-471VLg/30, trên lưới hạ thế tại trụ 473-477-471VLg/27, trụ A/1, trụ A/2 thuộc trạm 400kVA Đình Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long	- Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đình Tiên Hoàng 5A tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 473-477-471VLg/30 tuyến 473 Vĩnh Long.	- ĐT XD bổ sung năm 2026

37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, ngày 14/9/2026). - Tháo và đấu kẹp hotline tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 MC 471 Vĩnh Long.	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
38		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện An Thọ (15CN)	- Nâng công suất từ 180kVA lên 400kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 472 Vĩnh Long. - Tháp đà U120*3m, nâng cấp thành cáp ABC 4*120mm2, sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 471VLg/64/11 đến trụ A/10 thuộc trạm 400kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 472 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/64/12, lưới hạ thế từ trụ 471VLg/64/11 đến trụ A/10 thuộc trạm 400kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 472 Vĩnh Long.	- Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 180kVA K3P2-4 tại trụ 471VLg/64/12 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo Hotline tại trụ 472VLg/128/1/2 - tuyến 472 Vĩnh Long.	-ĐT XD bổ sung năm 2026
39		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
40		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
41		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm HKD Thuận Thành 2 trụ 477BM/148/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: HKD Thuận Thành 2. - Mã khách hàng: PB10040063576.	- Tại trụ 477BM/148/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Phường Bình Minh	- Cắt MCCB + 03FCO trạm HKD Thuận Thành 2 trụ 477BM/141/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm

42		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Nông sản Tư Đào trụ 475BM/163/1 tuyến 475 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV sản xuất Nguyễn Khánh Băng VL. - Mã khách hàng: PB10040049902.	- Tại trụ 475BM/163/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt MCCB + 03FCO trạm Nông sản Tư Đào trụ 475BM/163/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
43		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Nông sản Tư Đào 1 trụ 475BM/163/2 tuyến 475 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV sản xuất Nguyễn Khánh Băng VL. - Mã khách hàng: PB10040063344.	- Tại trụ 475BM/163/2 tuyến 475 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt 03LBFCO trạm Nông sản Tư Đào 1 trụ 475BM/163/2 tuyến 475 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
44		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Công ty Thuận Duyên Food trụ 477BM/181/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH Thuận Duyên Food. - Mã khách hàng: PB10040063709.	- Tại trụ 477BM/181/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt MCCB + 03FCO trạm 477BM/181/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
45		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Công ty nhựa Vạn Thành trụ 477BM/188/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH Nhựa công nghiệp Vạn Thành Vĩnh Long. - Mã khách hàng: PB10040058190.	- Tại trụ 477BM/188/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Công ty nhựa Vạn Thành trụ 477-475BM/188 tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
46		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Bê tông Tuấn Hiền trụ 477BM/220A/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuấn Hiền. - Mã khách hàng: PB10040056469.	- Tại trụ 477BM/220A/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Bê tông Tuấn Hiền trụ 477-475BM/220A tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm

47		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Cơ khí Việt Nam Broach trụ 477BM/228A/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH MTV TM Cơ khí Việt Nam Broach. - Mã khách hàng: PB10040048522.	- Tại trụ 477BM/228A/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Cơ khí Việt Nam Broach trụ 477-475BM/228A tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
48		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Cục kho Vận trụ 477BM/278A/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Kho K13 - phòng 4 - Cục trang bị và kho vận - Bộ Công an. - Mã khách hàng: PB10040057096.	- Tại trụ 477BM/278A/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt MCCB + FCO trạm Cục kho Vận trụ 477BM/278A/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
49		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 479PH/293 đến trụ 479PH/314 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này; -Tủ trụ 478VLg/32/7 đến trụ 478VLg/32/59 tuyến 478 Vĩnh Long và các nhánh rẽ trên đoạn này	-Xã Long Hồ; phường Phước Hậu	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
50		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Tủ trụ 479PH/244 đến trụ 479PH/293 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố

51		08h00	10h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế HKD Quang Phục Trường Phát tại trụ 473CC/77/1 tuyến 472 Cỏ Chiên. - Tên khách hàng: Hộ Kinh Doanh Trường Phát - Mã khách hàng: PB10070041150	- Tại trụ 473CC/77/1 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Ấp Định Thới xã Cái Nhum.	- Cắt 03LBFCO HKD Quang Phục Trường Phát tại trụ 473-471CC/77 tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ
52		11h00	12h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm BV Đa Khoa tại trụ 471CC/232/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Tên khách hàng: Trung tâm Y tế huyện Mang Thít - Mã khách hàng: PB10070039405	- Tại trụ 471CC/232/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Bát xã Cái Nhum.	- Cắt 03LBFCO Bệnh viện Đa khoa Mang Thít tại trụ 471CC/232 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ
53		13h00	14h30	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Công Ty TNHH Đóng Tàu Mỹ Phước Hồ Nam tại trụ 478CC/8/1 tuyến 476 Cỏ Chiên. - Tên khách hàng: Công Ty TNHH Đóng Tàu Mỹ Phước Hồ Nam - Mã khách hàng: PB10070043573	- Tại trụ 478CC/8/1 tuyến 476 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú.	- Cắt 03LBFCO Đóng Tàu Mỹ Phước Hồ Nam trụ 478CC/8/1 tuyến 476 Cỏ Chiên. - Tháo 3hotline đầu vào LBFCO Đóng Tàu Mỹ Phước Hồ Nam trụ 478CC/8/1 tuyến 476 Cỏ Chiên. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, đơn vị tự tháo lắp hotline bằng thủ công).	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ
54		14h45	15h50	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Đạt Thành Nguyên 2 tại trụ 473CC/7/1 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Tên khách hàng: Công ty TNHH Đóng Tàu Long Đại Phát - Chi Nhánh Vĩnh Long - Mã khách hàng: PB10070008244	- Tại trụ 473CC/7/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú.	- Cắt 03 LBFCO Đạt Thành Nguyên 2 tại trụ 473CC/7/1 tuyến 473 Cỏ Chiên. - Tháo 3hotline đầu nhánh rẽ 22KV Đạt Thành Nguyên 2 tại trụ 473CC/7 tuyến 473 Cỏ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, đơn vị tự tháo lắp hotline).	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ

55		8h00	12h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty cổ phần TN thiết bị điện Miền Nam (2CN)	- Kiểm định định kỳ các thiết bị trạm 250kVA Phân Bón Tư Thạch tại trụ 471CC/94/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Tên khách hàng: Công ty TNHH phân hữu cơ Tư Thạch - Mã khách hàng: PB10070009088	- Tại trụ 471CC/94/1 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Áp Định Thới xã Cái Nhum.	- Xác nhận CB + 03 FCO trạm 250kVA Phân Bón Tư Thạch tại trụ 471CC/94/1 tuyến 471 Cỏ Chiên đã cắt. - Xác nhận 3hotline đầu nhánh rẽ 22KV Phân Bón Tư Thạch tại trụ 473-471CC/94 tuyến 471 Cỏ Chiên đã tháo	- Kiểm định thiết bị
56		13h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Thay định kỳ 03TU + 03TI + Công tơ đo đếm trạm 250kVA Phân Bón Tư Thạch tại trụ 471CC/94/1 tuyến 471 Cỏ Chiên. - Tên khách hàng: Công ty TNHH phân hữu cơ Tư Thạch - Mã khách hàng: PB10070009088	- Tại trụ 471CC/94/1 tuyến 473 Cỏ Chiên.	- Áp Định Thới xã Cái Nhum.	- Xác nhận CB + 03 BFCO trạm 250kVA Phân Bón Tư Thạch tại trụ 471CC/94/1 tuyến 471 Cỏ Chiên đã cắt. - Xác nhận 3hotline đầu nhánh rẽ 22KV Phân Bón Tư Thạch tại trụ 473-471CC/94 tuyến 471 Cỏ Chiên đã tháo	- Thay định kỳ HTĐĐ
57		15h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Đấu lại 3hotline đầu nhánh rẽ 22KV Phân Bón Tư Thạch tại trụ 473-471CC/94 tuyến 471 Cỏ Chiên & đóng điện trạm 250kVA Phân Bón Tư Thạch tại trụ 471CC/94/1 cấp điện lại cho khách hàng sử dụng	- Tại trụ 473-471CC/94 tuyến 471 Cỏ Chiên.	- Áp Định Thới xã Cái Nhum.	- Xác nhận CB + 03 FCO trạm 250kVA Phân Bón Tư Thạch tại trụ 471CC/94/1 tuyến 471 Cỏ Chiên đã cắt.	- Cấp điện trở lại cho khách hàng sử dụng
58		08h00	09h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Minh A2 (50kVA) trụ 473VLI/58/93 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Minh A2 (50kVA) trụ 473VLI/58/93 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Áp Hiếu Minh A, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Minh A2 (50kVA) trụ 473VLI/58/93 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

59		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Kinh A5 (50kVA) trụ 473VLI/58/114 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Kinh A5 (50kVA) trụ 473VLI/58/114 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Áp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Kinh A5 (50kVA) trụ 473VLI/58/114 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
60		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Liên 4 (50kVA) trụ 473VLI/58/130 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Liên 4 (50kVA) trụ 473VLI/58/130 tuyến 473 Vũng Liêm.	- Áp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Liên 4 (50kVA) trụ 473VLI/58/130 tuyến 473 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
61		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Hiếu Kinh A1 (50kVA) trụ 475VLI/T170/T29/24 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Tại trạm Hiếu Kinh A1 (50kVA) trụ 475VLI/T170/T29/24 tuyến 475 Vũng Liêm.	- Áp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Hiếu Kinh A1 (50kVA) trụ 475VLI/T170/T29/24 tuyến 475 Vũng Liêm. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
62		08h30	10h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Khê 1B (50kVA) trụ 472CL/T104/155 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Thanh Khê 1B (50kVA) trụ 472CL/T104/155 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Áp Thanh Khê, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Thanh Khê 1B (50kVA) trụ 472CL/T104/155 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
63		10h00	11h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thanh Khê 3A (50kVA) trụ 472CL/T104/159 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Tại trạm Thanh Khê 3A (50kVA) trụ 472CL/T104/159 tuyến 477 Mỏ Cày.	- Áp Thanh Khê, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Thanh Khê 3A (50kVA) trụ 472CL/T104/159 tuyến 477 Mỏ Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline).	- Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng

64		13h00	14h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thái An 5 (50kVA) trụ 472CL/T104/T156/T10/5 tuyến 477 Mô Cày.	- Tại trạm Thái An 5 (50kVA) trụ 472CL/T104/T156/T10/5 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Thái An 5 (50kVA) trụ 472CL/T104/T156/T10/5 tuyến 477 Mô Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
65		15h00	16h30	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (02 CN) và XNDV ĐLVL (2CN)	- Kiểm định CBM (cấp độ 2) trạm Thái An 1A (25kVA) trụ 472CL/T104/T122/8 tuyến 477 Mô Cày.	- Tại trạm Thái An 1A (25kVA) trụ 472CL/T104/T122/8 tuyến 477 Mô Cày.	- Ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Thái An 1A (25kVA) trụ 472CL/T104/T122/8 tuyến 477 Mô Cày. (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo tác gỡ Hotline).	- Thử nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng
66		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473, 475 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
67		09h00	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm HKD Thăng Lợi trụ M44/T286A/1tuyến 477 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020051601).	-Tại trạm HKD Thăng Lợi trụ M44/T286A/1tuyến 477 Trà Ôn.	-Ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm HKD Thăng Lợi trụ M44/T286A/1tuyến 477 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
68		10h30	11h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Xăng Dầu Hựu Thành trụ L45/T227/1tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020032858).	-Tại trạm Xăng Dầu Hựu Thành trụ L45/T227/1tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm Xăng Dầu Hựu Thành trụ L45/T227/1tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
69		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm TTVH - TT Hựu Thành trụ L45/P224/1tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020043076).	-Tại trạm TTVH - TT Hựu Thành trụ L45/P224/1tuyến 475 Trà Ôn.	-Ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm TTVH - TT Hựu Thành trụ L45/P224/1tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ

70		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Xay Xát Trần Văn Hùng trụ L45/P221/P53/1 tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020042591).	-Tại trạm Xay Xát Trần Văn Hùng trụ L45/P221/P53/1 tuyến 475 Trà Ôn.	-Áp Vinh Hựu, xã Vinh Xuân.	- Cắt MCCB + FCO trạm Xay Xát Trần Văn Hùng trụ L45/P221/P53/1tuyến 475 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
71		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/159 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Nhánh 12,7kV Khóm 1 TT Châu Thành từ trụ 472TV/33A đến trụ 472TV/T33A/05	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
73		08h00	09h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ngải Hiệp 1 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/04 tuyến 472TV	-Một phần ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB, FCO trạm Ngải Hiệp 1 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/04. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
74		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ngải Hiệp 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/08 tuyến 472TV	-Một phần ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB, FCO trạm Ngải Hiệp 4 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/08. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
75		11h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ngải Hiệp 6 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/T8/05 tuyến 472TV	-Một phần ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB, FCO trạm Ngải Hiệp 6 tại trụ 472TV/T97/P13/T27/T8/05.	-Thay định kỳ trạm công cộng

76		13h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Bãi Vàng 3 tại trụ 472TV/T97/P13/P47/06 tuyến 472TV	-ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB, FCO trạm Bãi Vàng 3 tại trụ 472TV/T97/P13/P47/06. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
77		14h30	15h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Bãi Vàng 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P47/33 tuyến 472TV	-ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ	-Cắt CB, FCO trạm Bãi Vàng 2 tại trụ 472TV/T97/P13/P47/33. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
78		08h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV TVXD Đồng Huy (04 CN)	Tháp sắt đầu trụ nâng cao độ tỉnh không mở rộng đường giao thông nông thôn	-Tại trụ 472TV/T97/T83/T11/(45-46) Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	Cắt LBFCO Tri Phong tại trụ 472TV/T97/T83/T11/07	-Ngăn ngừa sự cố
79		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 473-476DT/42 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
80		09h00	11h30	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	-Dựng 01 trụ BTLT 7,5m (bên phải lộ đanl theo hướng nhìn từ nguồn về tải) cách trụ 477DT/T252/05 khoảng 05 mét và lắp mới 01 bộ néo lệch, nhánh Xáng Đông, tuyến 478 Dân Thành	-Gắn vị trí trụ 477DT/T252/05, nhánh Xáng Đông, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Tân Thành - xã Đông Thành	-Không cắt điện	-Công trình SCTX
81		13h00	15h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	-Lắp 01 bộ chằng cách khoảng trụ 477DT/T252/05, nhánh Xáng Đông, tuyến 478 Dân Thành	-Tại trụ 477DT/T252/05, nhánh Xáng Đông, tuyến 478 Dân Thành	-Ấp Tân Thành - xã Đông Thành	-Cắt 3LBFCO Xáng Đông trụ 477DT/252 (478DTh)	-Công trình SCTX

82		08h00	13h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH Hải Thịnh (07 CN)	- Sửa trụ nghiêng, gia cố móng, tăng cường bộ chống xuống	- Trụ 473DT/T153/P61/P98/35 nhánh 22kV Cồn Tàu 4, tuyến 473 Duyên Trà	-Khóm Cồn Tàu phường Trường Long Hòa	- Cắt 3LBFCO Cồn Tàu 4 trụ 473DT/T153/P61/P98/01	-Ngăn ngừa sự cố
83		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 473-476DT/(48-115) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà, 476 Duyên Trà	-Xã Long Hữu	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
84		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chống, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Tủ trụ 478CN/230 478CN/T230/47 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
85		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Giồng Lớn 2.2 (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Giồng Lớn 2.2 trụ 475CN/P224/T16/05	-Áp Giồng Lớn xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Giồng Lớn 2.2 tại trụ 475CN/P224/T16/05	-Thí nghiệm định kỳ
86		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Áp Rầy 5.1 (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Áp Rầy 5.1 trụ 475CN/P236/T27/T04/01	-Áp Rầy xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Áp Rầy 5.1 trụ 475CN/P236/T27/T04/01	-Thí nghiệm định kỳ
87		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Chợ Cái Giã 1 (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Chợ Cái Giã 1 trụ 479CN/T143/T28/06	-Áp Cái Giã Trên xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB+ FCO trạm Chợ Cái Giã 1 trụ 479CN/T143/T28/06	-Thí nghiệm định kỳ

88		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Cà Tum 1.2 (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Cà Tum 1.2 trụ 475CN/T254/23	-Áp Cà Tum A xã Vinh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Cà Tum 1.2 tại trụ 475CN/T254/23.	-Thí nghiệm định kỳ
89		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 01 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Bon trụ 479CN/T143/P48/01 tuyến 479CN	-Áp Cái Giã xã Hiệp Mỹ	-Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Văn Bon trụ 479CN/T143/P48/01 -Cắt FCO NTTS Nguyễn Văn Bon trụ 479CN/T143/48 (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Thay định kỳ
90		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay gộp 02 công tơ 1pha thành 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa	-Tại thùng CB, công tơ trạm Khóm 1 trụ 476CN/P166/P80/06 tuyến 476CN	-Áp Bến Đáy xã Mỹ Long	-Cắt CB+ FCO trạm Khóm 1 trụ 476CN/P166/P80/06	-Thay định kỳ
91		11h30	12h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa (Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH)	-Tại thùng CB, công tơ trạm May Mặc Hoàng Lộc trụ 476CN/P166/T45/01	-Áp Mỹ Thập xã Mỹ Long	-Cắt CB+3FCO trạm May Mặc Hoàng Lộc trụ 476CN/P166/T45/01 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Thay định kỳ
92		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa (tài sản Điện lực)	-Tại thùng CB, công tơ trạm Nước Đá Tân Thuận trụ 476CN/P166/P01/02 tuyến 476CN	-Áp Mỹ Hòa xã Cầu Ngang	-Cắt CB trạm Nước Đá Tân Thuận trụ 476CN/P166/P01/02 -Cắt 3FCO Nước Đá Tân Thuận trụ 476CN/P166/01 (tài sản Điện lực)	-Thay định kỳ
93		7h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 12,7kV Con Lốp khoảng trụ 471CN/208/P1-48/T32/(01-43).	-Xã Long Hiệp.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
94		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố

95		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
96		08h00	11h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Công ty TNHH MTV Điện Vy (4CN)	-Di dời trụ điện hạ thế trụ aT14/02 thuộc lưới hạ thế trạm Tân Đại 5 (theo yêu cầu khách hàng Nguyễn Thanh Tùng)	-Tại trụ aT14/02 thuộc lưới hạ thế trạm Tân Đại 5 trụ 480TV/P354/P6/P2/01 nhánh 12,7kV Tân Đại 5 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiểu Cần	-Cắt CB+FCO trạm Tân Đại 5 trụ 480TV/P354/P6/P2/01 nhánh 12,7kV Tân Đại 5 thuộc tuyến 480 Trà Vinh	Theo yêu cầu khách hàng
97		08h00	11h30	-Điện lực Càng Long	-Cty TNHH MTV XDĐ Thành Phát (04CN)	-Căng dây đấu nối đường dây 22kV và TBA công suất 3x37,5kVA CS Hủ Tiếu Đoàn Thương, đã rà soát VTTB theo Tờ trình số 3191/KT ngày 10/10/2026	-Tại trụ 475LD/T148/01	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Nguyễn Hoàng Phi tại trụ 475LD/T148/01 (khách hàng đã thuê QLVH)	-Phát triển phụ tải
98		08h00	09h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH: Vệ sinh các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, siết lại các mối, tiếp điểm	-Tại trụ 475LD/T148/01	-Xã Nhị Long	-Cắt 3LBFCO phân đoạn Nguyễn Hoàng Phi tại trụ 475LD/T148/01 (khách hàng đã thuê QLVH)	-Bảo dưỡng
99		08h00	11h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chỉnh giảm điện áp trạm Nhị Hòa 1 -Đầu lại tụ bù hạ thế 1 pha 2x2.5kVAr đang cô lập tại trụ a6. -Lắp tụ bù hạ thế 1 pha 2x2.5kVAr tại trụ a20	-Tủ đầu coss sứ hạ MBA trạm Nhị Hòa 1 trở xuống đất và lưới hạ thế trạm Nhị Hòa 1 từ trụ a0 đến trụ a25 trạm Nhị Hòa 1 trụ 475LD/T224/P28A/T3/P1A/02.	-Xã Nhị Long	-Cắt CB trạm Nhị Hòa 1 trụ 475LD/T224/P28A/T3/P1A/02 -Cắt FCO trạm Nhị Hòa 1 trụ 475LD/T224/P28A/T3/P1A/02	-Bảo dưỡng

100		13h00	15h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chỉnh trị hạ thế bị nghiêng và đấu nối tụ bù 1 pha 2x2.5kVAr tại trụ b10. -Thu hồi tụ hạ thế 1 pha 2x2.5kVAr hỏng tại trụ b2	-Tại trụ b2 và trụ b10 lưới hạ thế trạm Trại Luận 1 trụ 475LD/T142/06	-Xã Nhị Long	-Cắt CB trạm Trại Luận 1 trụ 475LD/T142/06 -Cắt FCO trạm Trại Luận 1 trụ 475LD/T142/06	-Bảo dưỡng
101		15h30	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Lắp CB và đấu lại tụ bù hạ thế 1 pha 2x2.5kVAr tại trụ b1	-Tại trụ b1 và trụ b10 lưới hạ thế trạm Trại Luận 1 trụ 475LD/T142/06	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
102		15h30	16h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Di dời tụ bù hạ thế 3 pha 1x5kVAr từ trụ a10 về trụ b1 (lắp CB và đấu nối tại trụ b1). -Thu hồi tụ hạ thế 1 pha 2x2.5kVAr đã cô lập tại trụ b1	-Tại trụ a10 và trụ b1 lưới hạ thế trạm Rạch Đập 1 trụ 478TV/P228/T80/T12/T14A/07	-Xã Nhị Long	Không cắt điện	-Bảo dưỡng
103		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp trạm An Bình, An Bình 1, Đại An 2, Kinh B7, Long Hội 1	-Lưới hạ áp các trạm An Bình, An Bình 1, Đại An 2, Kinh B7, Long Hội 1	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
104		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Ba 27/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479BTre/14 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479BTre/14 đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Bảo trì trạm và thay thùng điện kế tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Hữu Định 10 trụ 475BTre/26/20 tuyến 475 Bến Tre	-Tại trạm thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Hữu Định 10 trụ 475BTre/26/20 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB + FCO + Tháo Hotline trạm 37.5kVA Hữu Định 10 trụ 475BTre/26/20 tuyến 475 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố

3		13h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Xử lý tiếp đất HTĐĐ trung thế trạm 750kVA Xay Xát Hoàng Huy trụ 475BTre/134/01 tuyến 475 Bến Tre	-Tại trụ 475BTre/134/01 tuyến 475 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 750kVA Xay Xát Hoàng Huy trụ 475BTre/134/01 tuyến 475 Bến Tre -Cắt 3LBFCO trụ 475BTre/134 tuyến 475 Bến Tre	-Ngăn ngừa sự cố
4		07h30	09h30	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm Ranh Giới trụ 473BTre/90 tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 476 Giao Long)	-Tại trụ 473BTre/90 tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 476 Giao Long)	-Phường Phú Khương	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 476GL/42 tuyến 476 Giao Long	-Bảo trì hệ thống đo đếm
5		09h45	11h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Thay 3LA tại trạm 180kVA Phú Chánh trụ 473BTre/190A tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 476 Giao Long)	-Tại trụ 473BTre/190A tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 476 Giao Long)	-Phường Phú Khương	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 476GL/42 tuyến 476 Giao Long -Cắt CB + 3FCO trạm 180kVA Phú Chánh trụ 473BTre/190A tuyến 473 Bến Tre (nhận điện tuyến 476 Giao Long)	-Ngăn ngừa sự cố
6		13h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-XNDV Vĩnh Long-Đội Hotline (6CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trụ 474BTre/85/07/07 tuyến 474 Bến Tre	-Tại trụ 474BTre/85/07/07 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 474BTre/85/1A tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
7		08h00	08h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/06 NR Tiên Long	-Trụ 475AH/97/55/06 NR Tiên Long	-Ấp Tiên Phú 2 xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/06 NR Tiên Long	-Thí nghiệm định kỳ
8		08h55	09h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/24A/04 NR ấp Tiên Phú 1	-Trụ 475AH/97/55/24A/04 NR ấp Tiên Phú 1	-Ấp Tiên Phú 1 xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 475AH/97/55/24A/04 NR ấp Tiên Phú 1	-Thí nghiệm định kỳ

9		09h55	10h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x25kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng	-Trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng	-Áp Tiên Hưng xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/55/31/06T NR áp Tiên Hưng	-Thí nghiệm định kỳ
10		10h55	11h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x50kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/31/11T NR áp Tiên Hưng	-Trụ 475AH/97/55/31/11T NR áp Tiên Hưng	-Áp Tiên Hưng xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475AH/97/55/31/11T NR áp Tiên Hưng	-Thí nghiệm định kỳ
11		13h45	14h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/39/20 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Trụ 475AH/97/55/39/20 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Áp Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475AH/97/55/39/20 NR 1 pha Tiên Tây Thượng	-Thí nghiệm định kỳ
12		15h00	15h45	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 25kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/42/24 NR Ngã ba Chùa Phú Lương	-Trụ 475AH/97/55/42/24 NR Ngã ba Chùa Phú Lương	-Áp Tiên Chánh xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 25kVA trụ 475AH/97/55/42/24 NR Ngã ba Chùa Phú Lương	-Thí nghiệm định kỳ
13		16h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc+Tổ thí nghiệm-Xí nghiệp cao thế (5CN)	-Thí nghiệm MBA 2x37,5kVA, MCCB trụ 475AH/97/55/43/13 NR Giác Viên Tự	-Trụ 475AH/97/55/43/13 NR Giác Viên Tự	-Áp Tiên Thanh xã Tân Phú	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475AH/97/55/43/13 NR Giác Viên Tự	-Thí nghiệm định kỳ

14		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/60/01-475AH/97/30/47 NR Cồn Dơi và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
15		07h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR 1 pha Tân Thạch	-Tủ trụ 472BTre/161/01-472BTre/161/19 NR 1 pha Tân Thạch	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
16		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Cồn Phụng và NR Cồn Phụng nổi dài	-Tủ trụ 472BTre/146/01-472BTre/146/11 NR Cồn Phụng, tủ trụ 472BTre/146/11/01-472BTre/146/11/32B NR Cồn Phụng nổi dài	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
17		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-NR Thạnh Ngãi Tân từ trụ 480TT/104/01 đến trụ 480TT/104/70 và NR đầu vào	-Xã Phước Mỹ Trung	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
18		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Ép mối nối lèo tại trạm, trụ hạ thế 15a, 12; xử lý dây cần móc cáp treo tại trụ hạ thế 9c, 10c, 2d; tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ hạ thế 15a/7, 25a, 12c/6, 16c, 3e; đấu phân pha thùng điện kế khách hàng tại trụ hạ thế 15a/4; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/18/38/21 nhánh rẽ Phà Thủ Ngự	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/18/38/21 nhánh rẽ Phà Thủ Ngự	-Xã Lương Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/18/38/21 nhánh rẽ Phà Thủ Ngự	-SCTX

19		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (02CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/121 đến trụ 473GTROM/254 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/121 đến trụ 473GTROM/254 tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Hưng Nhượng, Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
20		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 474GTROM/246 đến trụ 474GTROM/346 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 474GTROM/246 đến trụ 474GTROM/346 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào, Lương Phú, Phước Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
21		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng lại dây hạ thế, ép lại mối nối lèo từ trụ 1T đến trụ 6T; Thay thùng điện kế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Tủ trạm và lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x25kVA trụ 475BTri/62/07 NR ấp 4 An Hiệp.	-Ngăn ngừa sự cố.
22		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế 106b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129/01 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x37.5kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/129 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
23		13h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (06CN)	-Thay trụ hạ thế 99b thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109/01 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109/01 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109/01 NR Lộ Rãnh. -Cắt 3FCO trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/109 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.

24		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	- Di dời trung thế trụ 475BTri/161/48/13/1B, trụ 475BTri/161/48/13/1, trụ 475BTri/161/48/13/11 NR Lộ Cây Sao.	-Trụ 475BTri/161/48/13/1B, trụ 475BTri/161/48/13/1, trụ 475BTri/161/48/13/11 NR Lộ Cây Sao.	-Xã An Hiệp	- Cắt CB+1FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/161/48/9/1 NR Tân Hưng -Cắt LBFCO trụ 475BTri/161/48/13/6 NR Lộ Cây Sao. - Tháo 1hotline trụ 475BTri/161/48/13 NR Tân Hưng	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
25		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Di dời trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/401 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/401A (trụ mới), sang lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ 473BĐ/401 (trụ cũ) sang trụ 471-473BĐ/401 (trụ mới) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ mới trụ 471-473BĐ/401, 471-473BĐ/401A + trụ cũ trụ 473BĐ/401 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ấp Long Nhon xã Châu Hưng	-Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 473BĐ/401 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/401A tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp 03 kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố
26		08h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Huỳnh Tấn Phát; NR 3P Châu Hưng	-Từ trụ 473BĐ/357/01 đến trụ 473BĐ/357/23 NR 3P Huỳnh Tấn Phát; từ trụ 473BĐ/327/01 đến trụ 473BĐ/327/16 NR 3P Châu Hưng	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		14h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 1P Vinh Điền; NR 1P Vinh Điền 2	-Từ trụ 473BĐ/347/26/59B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/59B/10 NR 1P Vinh Điền; từ trụ 473BĐ/347/26/48B/01 đến trụ 473BĐ/347/26/48B/07 NR 1P Vinh Điền 2	-Ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
28		08h30	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại 2CN (2KD)	-Thay TI hạ thế + điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 473BĐ/219/59B NR 3P Vang Quới Đông	-Tại thùng điện kế trạm 160kVA trụ 473BĐ/219/59B NR 3P Vang Quới Đông	-Ấp Vinh Xương xã Lộc Thuận	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 473BĐ/219/59B NR 3P Vang Quới Đông	-Thay TI + điện kế định kỳ

29		08h00	12h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Phát quang trung thế từ trụ 472MC/15/20/181/01 đến trụ 472MC/15/20/181/04 NR Áp 7 Cẩm Sơn -Bảo trì, bổ sung tiếp địa và điều chỉnh điện áp trạm trụ 472MC/15/20/181/01 NR Áp 7 Cẩm Sơn	-Tủ trụ 472MC/15/20/181/01 đến trụ 472MC/15/20/181/04 NR Áp 7 Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt LBFCO trụ 472MC/15/20/181 tuyến Mô Cày - Hương Mỹ (đầu NR Áp 7 Cẩm Sơn)	-SCTX
30		13h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (04 CN)	-Phát quang, xử lý mối nối và bổ sung tiếp địa lắp lại thuộc lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/181/01 NR Áp 7 Cẩm Sơn	-Tại lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/181/01 NR Áp 7 Cẩm Sơn	-Xã Hương Mỹ	-Cắt CB+FCO trạm 2x37,5kVA trụ 472MC/15/20/181/01 NR Áp 7 Cẩm Sơn	-SCTX
31		07h40	08h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA Lê Minh Tâm trụ 475BTh/140/24/01 NR An Nhơn	-Tại trụ 475BTh/140/24/01 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 160kVA Lê Minh Tâm trụ 475BTh/140/24/01 NR An Nhơn -Cắt 3FCO trụ 475BTh/140/24 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
32		09h00	09h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 477BTh/140/01/20 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/01/20 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB +FCO trạm 50kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 477BTh/140/01/20 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
33		10h00	11h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Thị Hồng Vịnh trụ 477BTh/140/32/08 NRNT Lê Văn Phi	-Tại trụ 477BTh/140/32/08 NRNT Lê Văn Phi	-Xã An Qui	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA CSNT Lê Thị Hồng Vịnh trụ 477BTh/140/32/08 NRNT Lê Văn Phi	-Thay công tơ định kỳ
34		13h00	13h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 75kVA CSNT Võ Thị Rái trụ 477BTh/140/33/02 NRNT Đinh Thanh Hùng	-Tại trụ 477BTh/140/33/02 NRNT Đinh Thanh Hùng	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 75kVA CSNT Võ Thị Rái trụ 477BTh/140/33/02 NRNT Đinh Thanh Hùng -Cắt FCO trụ 477BTh/140/33/02 NRNT Đinh Thanh Hùng	-Thay công tơ định kỳ

35		14h00	14h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ khách hàng HKD Công Tráng trụ 475BTh/140/33 NR An Nhơn	-Tại trụ 475BTh/140/33 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 475BTh/140/33 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
36		15h00	15h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định trạm 50kVA CSNT Lê Văn Bon trụ 477BTh/140/34/05 NRNT Lê Văn Bon	-Tại trụ 477BTh/140/34/05 NRNT Lê Văn Bon	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Văn Bon trụ 477BTh/140/34/05 NRNT Lê Văn Bon -Cắt FCO trụ 477BTh/140/34/01 NRNT Lê Văn Bon	-Thay công tơ định kỳ
37		16h00	16h40	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Thị Hỷ trụ 477BTh/140/35/02T NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/35/02T NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Thị Hỷ trụ 477BTh/140/35/02T NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/35 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
38		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/118/44 đến trụ 472VLg/128/1/118/80 nhánh rẽ Đồng Phú	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thể đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
39		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, ngày 08/9/2026). - Tháo kẹp hotline tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long. - Đấu lại kẹp hotline tại trụ 471VLg/168A tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long. -Làm việc tại trụ 471VLg/168A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Phạm Thái Bường 6A tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
40		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Tháo thu hồi trạm 3*50kVA Phạm Thái Bường 6A tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long. - Lắp mới trạm 320kVA Phạm Thái Bường 6A XDM tại trụ 471VLg/168A tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/168 và trụ 471VLg/168A thuộc trạm 320kVA Phạm Thái Bường 6A XDM tại trụ 471VLg/168A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Phạm Thái Bường 6A tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 471VLg/168 tuyến 471 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

41		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, ngày 08/9/2026). - Tháo kẹp hotline tại trụ 471VLg/154 tuyến 471 Vĩnh Long. - Đấu lại kẹp hotline tại trụ 471VLg/154 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Làm việc tại trụ 471VLg/154 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline
42		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Nâng công suất từ 160kVA lên 400kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long. - Sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ B/4 đến trụ A/T/8 thuộc trạm 400kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/154/1 và trên lưới hạ áp từ trụ B/4 đến trụ A/T/8 thuộc trạm 400kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA CC Phạm Thái Bường 2-2 tại trụ 471VLg/154/1 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 471VLg/154 tuyến 471 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
43		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, ngày 08/9/2026). - Tháo kẹp hotline tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. - Đấu lại kẹp hotline tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Làm việc tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Cầu Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/123 tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline

44		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Nâng công suất từ 3*25kVA lên 320kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/6 đến trụ A/6 trạm 320kVA Trần Đại Nghĩa tại trụ 471VLg/138/4/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/142 và trên lưới hạ áp từ trụ 471VLg/142 đến trụ A/3 thuộc trạm 320kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ A/6 đến trụ A/6 trạm 320kVA Trần Đại Nghĩa tại trụ 471VLg/138/4/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 3*25kVA TK Phạm Thái Bường tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 471VLg/142 tuyến 471 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Phạm Thái Bường 3 tại trụ 471VLg/143 tuyến 471 Vĩnh Long. -Cắt CB + 03FCO trạm 320kVA Trần Đại Nghĩa tại trụ 471VLg/138/4/1 tuyến 479 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
45		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Cấy mới trạm 50kVA Tân Quới 4 tại trụ 474VLg/79/153/1/50A/39 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ CH/T25/12 đến trụ 474VLg/79/153/1/50A/38 trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 2B tại trụ 474VLg/79/153/1/27A/7 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/153/1/50A/39 tuyến 480 Vĩnh Long. -Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ CH/T25/12 đến trụ 474VLg/79/153/1/50A/38 trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 2B tại trụ 474VLg/79/153/1/27A/7 tuyến 480 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Quới, phường Tân Ngãi.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Quới tại trụ 474VLg/79/153/1/50A/9 tuyến 480 Vĩnh Long. -Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Nhơn Quới 2B tại trụ 474VLg/79/153/1/27A/7 tuyến 480 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
46		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Cấy mới trạm 50kVA Tân Hội A, tháp bộ dầ U120*3m tại trụ 474VLg/79/199/24 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ AH/3 đến trụ 474VLg/79/199/22 trạm 25kVA Tân Hội tại trụ 474VLg/79/199/21 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 474VLg/79/199/24 tuyến 480 Vĩnh Long -Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ AH/3 đến trụ 474VLg/79/199/22 trạm 25kVA Tân Hội tại trụ 474VLg/79/199/21 tuyến 480 Vĩnh Long	- Khóm Tân Hội, phường Tân Ngãi.	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ DC Tân Hội tại trụ 474VLg/79/199/4 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026

47		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473BM/117 đến trụ 473BM/202 và các nhánh rẽ trong đoạn này tuyến 473 Bình Minh	- Phường Cái Vồn, phường Bình Minh	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	10h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty Bạch Đằng 1 tại trụ 471CC/141/1 tuyến 474 Cổ Chiên. - Tên khách hàng: Công Ty TNHH Bạch Đằng - Mã khách hàng: PB10070013951	- Tại trụ 474CC/141/1 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Ấp An Hưng xã Nhơn Phú.	- Cắt 03 LBFCO Công ty Bạch Đằng tại trụ 474-472CC/141 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ
49		10h15	11h45	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Công ty TNHH Kim Mỹ Hưng tại trụ 474CC/178/2 tuyến 474 Cổ Chiên. - Tên khách hàng: Công ty TNHH Kim Mỹ Hưng Sea Food VL - Mã khách hàng: PB10070037247	- Tại trụ 474CC/178/2 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Ấp An Hưng xã Nhơn Phú.	- Cắt 03 LBFCO Kim Mỹ Hưng tại trụ 474CC/178/1 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ
50		13h00	14h45	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm DNTN Tân Hiệp Phát 3 tại trụ 472CC/188/A1 tuyến 475 Cổ Chiên. - Tên khách hàng: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HIỆP PHÁT III - Mã khách hàng: PB10070042392	- Tại trụ 472CC/188/A1 tuyến 475 Cổ Chiên.	- Ấp An Hưng xã Nhơn Phú.	- Cắt 03 FCO DNTN Tân Hiệp Phát 3 tại trụ 472CC/188/A1 tuyến 475 Cổ Chiên.	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ
51		15h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế trạm Công ty TNHH MTV Vô Tuyền tại trụ 474CC/188/1 tuyến 474 Cổ Chiên. - Tên khách hàng: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NEOBAGS VIỆT NAM - Mã khách hàng: PB10070035998.	- Tại trụ 474CC/188/1 tuyến 474 Cổ Chiên.	- Ấp An Hưng xã Nhơn Phú.	- Cắt 03 LBFCO Vô Tuyền tại trụ 474-472CC/188- tuyến 474 Cổ Chiên.	- Kiểm tra bảo trì HTĐĐ

52		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (4CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố.
53		07h30	16h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh tuyến 475 Tam Bình - nhánh rẽ Song Phú	- Từ trụ 477BM/P258/4 đến 477BM/P258/115 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Cây Điều, xã Cái Ngang - Ấp Phú Điền, Phú Ninh, xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
54		09h00	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Thủy Sơn Hồ Minh Hoàng 1 trụ M42/P67/T63/1tuyến 472 Bình Minh (Mã khách hàng: PB10020031940).	-Tại trạm Thủy Sơn Hồ Minh Hoàng 1 trụ M42/P67/T63/1tuyến 472 Bình Minh.	-Ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành.	- Cắt MCCB + FCO trạm Thủy Sơn Hồ Minh Hoàng 1 trụ M42/P67/T63/1tuyến 472 Bình Minh.	- Thay HTĐĐ
55		11h00	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Trung Tâm Dạy Nghề và Giới Thiệu Việc Làm Trà Ôn trụ 471TO/91/1 tuyến 471 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020044155).	-Tại trạm Trung Tâm Dạy Nghề và Giới Thiệu Việc Làm Trà Ôn trụ 471TO/91/1 tuyến 471 Trà Ôn.	-Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.	- Cắt MCCB + 3FCO trạm Trung Tâm Dạy Nghề và Giới Thiệu Việc Làm Trà Ôn trụ 471TO/91/1 tuyến 471 Trà Ôn.	- Thay HTĐĐ
56		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Xăng Dầu Mai Duy trụ L48/T340/P31/1 tuyến 471 Tam Bình (Mã khách hàng: PB10020035870).	-Tại trạm Xăng Dầu Mai Duy trụ L48/T340/P31/1 tuyến 471 Tam Bình.	-Ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + 3FCO trạm Xăng Dầu Mai Duy trụ L48/T340/P31/1 tuyến 471 Tam Bình.	- Thay HTĐĐ
57		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Trường THCS Nhơn Bình trụ L48/T340/P46B/2 tuyến 471 Tam Bình (Mã khách hàng: PB10020041938).	-Tại trạm Trường THCS Nhơn Bình trụ L48/T340/P46B/2 tuyến 471 Tam Bình.	-Ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường THCS Nhơn Bình trụ L48/T340/P46B/2 tuyến 471 Tam Bình.	- Thay HTĐĐ

58		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Tân Quới	- Từ trụ 471TQ/1 đến trụ 471TQ/135 tuyến 471 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm Tân Bình 5A trụ 471TQ/80 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Phước, xã Tân Quới	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Bình 5A trụ 471TQ/80 tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
60		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm Tân Bình 2 trụ 471TQ/147 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Lộc, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Bình 2 trụ 471TQ/147 tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
61		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm Bảy Ương 1 trụ 471TQ/176/24/6 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Tiến, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Bảy Ương, Bảy Ương 1 trụ 471TQ/176/24/6 tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
62		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm Tân Khánh 4A trụ 471TQ/176/56 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Hưng Lợi, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Khánh 4A trụ 471TQ/176/56 tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
63		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 477LD	-Từ trụ 477-475LD/P107/02 đến trụ 477-475LD/P107/92	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

64		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Đường trục tuyến 474TV từ trụ 474-472TV/01 đến trụ 474TV/174	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
65		09h30	10h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ trạm không truyền dữ liệu (Trực tiếp)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh Nguyên 6 tại trụ 476TV/P95A/05 tuyến 476TV	-ấp Thanh Nguyên, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Thanh Nguyên 6 tại trụ 476TV/P95A/05. (Tài sản ngành điện)	-Thay đo xa trạm công cộng
66		10h30	12h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Thanh Nguyên 7 tại trụ 476TV/P95A/13 tuyến 476TV	-ấp Thanh Nguyên, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Thanh Nguyên 7 tại trụ 476TV/P95A/13. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
67		12h30	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Tre Nhỏ 1 tại trụ 476TV/P76/32 tuyến 476TV	-Một phần ấp Ô Tre, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Ô Tre Nhỏ 1 tại trụ 476TV/P76/32. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
68		14h00	15h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Tre Lớn 1 tại trụ 476TV/P76/P24/01 tuyến 476TV	-Một phần ấp Ô Tre, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Ô Tre Lớn 1 tại trụ 476TV/P76/P24/01. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
69		15h30	17h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Tre Lớn 2 tại trụ 476TV/P76/P24/11 tuyến 476TV	-Một phần ấp Ô Tre, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Ô Tre Lớn 2 tại trụ 476TV/P76/P24/11. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng

70		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/134 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm XX Ngõ Thị Chính tại trụ 472TV/134	-Ngăn ngừa sự cố
71		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/135 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Đại Thôn 3 tại trụ 472TV/135	-Ngăn ngừa sự cố
72		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/149 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Hòa Hảo tại trụ 472TV/149	-Ngăn ngừa sự cố
73		14h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/159 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm XX Nguyễn Văn Trứ tại trụ 472TV/159	-Ngăn ngừa sự cố

74		07h00	08h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (4CN)	-Cắt lèo dây pha và nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/(23, 26), thu hồi dây pha và nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/23 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	-Tủ trụ 473-476DT-3/T42/23 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp Bồn Thanh - xã Ngũ Lạc	-Cắt LBFCO Sóc Ót trụ 473-476DT-3/T42/01A (473DT) -Cắt LBFCO Bồn Thanh trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A (473DT) -Cắt LBFCO Sóc Ruộng trụ 473-476DT-3/T42/26A (473DT)	-Công trình ĐTXD
75		08h00	12h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (4CN)	-Cân pha trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/01 đến trụ 473-476DT-3/T42/23, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	-Tủ trụ 473-476DT-3/T42/01 đến trụ 473-476DT-3/T42/23, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp Trà Khúp - xã Ngũ Lạc	-Cắt LBFCO Sóc Ót trụ 473-476DT-3/T42/01A (473DT) -Kiểm tra dây pha và nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/23 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà, đã tháo thu hồi	-Khắc phục vận hành
76		08h00	12h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH Kỹ thuật điện Phương Nam (6CN)	-Thu hồi 01 trụ BTLT 10,5m ngưng sử dụng trụ 473-476DT-3/T42/15, thay dây nguội trung áp từ trụ 473-476DT-3/T42/15 đến trụ 473-476DT-3/T42/17, hạ dây nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/01 đến trụ 473-476DT-3/T42/23 nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	-Tủ trụ 473-476DT-3/T42/01 đến trụ 473-476DT-3/T42/23, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà	-Áp Trà Khúp - xã Ngũ Lạc	-Cắt LBFCO Sóc Ót trụ 473-476DT-3/T42/01A (473DT) -Kiểm tra dây pha và nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/23 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà, đã tháo thu hồi	-Công trình kW
77		08h00	14h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Hào Quang Phát (6CN)	-Dựng đoạn ngon trụ BTLT 2x14m (MG-2x14-230) đội lưới trung thế từ trụ 474DT/19 đến trụ 474DT/20, di dời 3LBFCO Sóc Ruộng từ trụ 473-476DT-3/T42/26A sang trụ 474DT/P19A/01, căng dây đầu nối đường dây 22kV Sóc Ruộng từ trụ 474DT/19A đến trụ 474DT/P19A/01, từ trụ 474DT/P19A/10 đến trụ 473-476DT-3/T42/57A, tuyến 474 Duyên Trà	-Tủ trụ 474DT/19 đến trụ 474DT/20, từ trụ 474DT/19A đến trụ 474DT/P19A/01, từ trụ 474DT/P19A/10 đến trụ 473-476DT-3/T42/57A, trụ 473-476DT-3/T42/26A, tuyến 474 Duyên Trà	-Áp Sóc Ruộng - xã Ngũ Lạc	-Cắt MC 474 trạm 110kV Duyên Trà -Cắt 3DS 474DT trụ 474DT/05 (474DT) -Cắt Recloser Lạc Sơn trụ 474DT/41 (474DT) -Cắt 3DS1 Lạc Sơn trụ 474DT/40 (474DT) -Kiểm tra dây pha và nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/23 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ót, tuyến 473 Duyên Trà, đã tháo thu hồi -Đóng đẳng áp 478CN	-Công trình ĐTXD

78		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (6CN)	-Thay LBFCO pha 2 phân đoạn Bồn Thanh (hồng cánh đập hồ quang) trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A, cân pha trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/36 đến trụ 473-476DT-3/T42/58, từ trụ 473-476DT-3/T42/P26/01 đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24, chuyển đầu nối MBA trạm Giồng Ông Cui (3x50kVA đang vận hành 1p3d sang vận hành 3 pha) trụ 473-476DT-3/T42/P26/T24/03 nhánh Sóc Ruộng, tuyến 474 Duyên Trà Đóng điện nghiệm thu đường dây đầu nối mới vào trụ 474DT/19A, Điện lực Ngũ Lạc có Văn bản xác nhận đường dây 3 pha đầu nối mới đủ điều kiện vận hành	-Tủ trụ 473-476DT-3/T42/36 đến trụ 473-476DT-3/T42/58, từ trụ 473-476DT-3/T42/P26/01 đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24, trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A, 473-476DT-3/T42/P26/T24/03 nhánh Sóc Ruộng, tuyến 474 Duyên Trà	-Áp Sóc Ruộng, Bồn Thanh - xã Ngũ Lạc	-Kiểm tra dây pha và nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/23 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ốt, tuyến 473 Duyên Trà, đã tháo thu hồi - Kiểm tra 3LBFCO Sóc Ruộng trụ 474DT/P19A/01 (474DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	-Khắc phục vận hành
79		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Công ty TNHH Kỹ thuật điện Phương Nam (6CN)	-Thu hồi 06 trụ BTLT 10,5m ngưng sử dụng trụ 473-476DT-3/T42/P26/(01B, 02, 03, 04, 09, 10), thu hồi dây trung hòa từ trụ 473-476DT-3/T42/26 đến 473-476DT-3/T42/P26/14, hạ dây nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24, nhánh Bồn Thanh, thu hồi 10 trụ BTLT 10,5m ngưng sử dụng trụ 473-476DT-3/T42/(29A, 36, 38A, 42, 45, 46A, 47, 49, 51, 51A), thu hồi dây trung hòa từ trụ 473-476DT-3/T42/26 đến 473-476DT-3/T42/61, hạ dây nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/26 đến trụ 473-476DT-3/T42/61 nhánh Sóc Ruộng, tuyến 474 Duyên Trà	-Tủ trụ 473-476DT-3/T42/P26/01A đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24, nhánh Bồn Thanh, từ trụ 473-476DT-3/T42/26 đến 473-476DT-3/T42/61, nhánh Sóc Ruộng, tuyến 474 Duyên Trà	-Xã Ngũ Lạc	-Kiểm tra dây pha và nguội trung thế từ trụ 473-476DT-3/T42/23 đến trụ 473-476DT-3/T42/26, nhánh Sóc Ốt, tuyến 473 Duyên Trà, đã tháo thu hồi -Kiểm tra 3LBFCO Sóc Ruộng trụ 474DT/P19A/01 (474DT) đang ở vị trí cắt, chưa đóng điện vận hành	-Công trình kW

80		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 473-476DT/T42/26 đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24, nhánh Bồn Thanh, từ trụ 473-476DT/T42/26 đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/61, nhánh Sóc Ruộng tuyến 474 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
81		07h00	18h00	-Điện lực Duyên Hải	-Công ty TNHH MTV TV&XD Hào Quang Phát (15 CN)	- Hoàn thiện nâng công suất trạm biến áp Ấp 14.1 lên 3 pha 250kVA - Hoàn thiện trạm biến áp Ấp 14.3 lên 3 pha 160kVA - Hoàn thiện trạm biến áp 3 pha Ấp 14.5 công suất 3 pha 160kVA - Chuyển khách hàng sang lưới LV ABC mới thu hồi dây hạ áp cũ	-Từ trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09 đến trụ 473-476DT-3/T42/P26/24/09/19, trên lưới hạ áp trạm Ấp 14.1, ấp 14.3, tuyến 473 Duyên Trà	-Ấp 14 xã Long Hữu	-Cắt 3LBFCO Ấp 14.1 trụ 473-476DT-3/T42/P26/24	-ĐTXD
82		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Từ trụ 478CN/209 đến trụ 478CN/T209/29 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
83		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Chà Và 2 (TBA tải sản ĐNT)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Chà Và 2 trụ 475CN/207	-Ấp Vinh Cửu xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Chà Và 2 trụ 475CN/207	-Thí nghiệm định kỳ
84		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Giồng Lớn 2A (TBA tải sản ĐNT)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Giồng Lớn 2A trụ 475CN/P224/10	-Ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Giồng Lớn 2A trụ 475CN/P224/10	-Thí nghiệm định kỳ

85		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Sóc Hoang A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Sóc Hoang A trụ 475CN/P161/22	-Áp Sóc Hoang xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Sóc Hoang A trụ 475CN/P161/22	-Thí nghiệm định kỳ
86		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Cua Bào Sen 1 (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Cua Bào Sen 1 trụ 475CN/P161/P14/57	-Áp Hòa Thịnh xã Cầu Ngang	-Cắt CB+FCO trạm Cua Bào Sen 1 trụ 475CN/P161/P14/57	-Thí nghiệm định kỳ
87		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại thùng CB, công tơ trạm Trại Tôm Út Minh trụ 479CN/T314/01 tuyến 479CN	-Áp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm Trại Tôm Út Minh trụ 479CN/T314/01 -Cắt 3FCO Trại Tôm Út Minh trụ 479CN/314 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Thay định kỳ
88		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Dương Văn Tuấn trụ 479CN/P305/T12/01 tuyến 479CN	-Áp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB trạm NTTS Dương Văn Tuấn trụ 479CN/P305/T12/01 -Cắt FCO NTTS Dương Văn Tuấn trụ 479CN/P305/12 (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Thay định kỳ
89		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 1 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa, (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Trần Văn Sang trụ 479CN/T294/T05/01 tuyến 479CN	-Áp Bến Ngự xã Mỹ Long	-Cắt CB +FCO trạm NTTS Trần Văn Sang trụ 479CN/T294/T05/01 (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Thay định kỳ
90		15h00	16h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 3 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa; Bảo dưỡng lưới điện có cắt điện theo hợp đồng QLVH	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Đào Văn Rết trụ 478CN/T49/T17/02 tuyến 478CN	-Áp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ	-CB NTTS Đào Văn Rết trụ 478CN/T49/T17/02 -Cắt 3FCO NTTS Đào Văn Rết trụ 478CN/T49/17 (Khách hàng đã thuê QLVH)	-Thay định kỳ

91		7h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú (02CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 12,7kV Xóm Chòi- Ngãi Xuyên khoảng trụ 479(1)-479TR-(1)/T32/T17/(01-72).	-Xã Trà Cú.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
92		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 473TR/162 đến trụ 232-473TR/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Trà Cú	-Xã Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
93		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Tủ trụ 478CK/162 đến trụ 478CK/334 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 478 Cầu Kè	-Xã Tiểu Cần, Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
94		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Phú Hưng (từ trụ 01 đến trụ 19) và nhánh 12,7kV Ấp Hưng	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
95		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
96		08h00	08h30	-Điện lực Cầu Kè+Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Chỉnh nấc tăng áp MBA trạm Ông Chín 1	-Tủ sứ cao MBA trạm Ông Chín 1 trở xuống tại trụ 480CK/P196/T103/P18/12 nhánh rẽ Kinh Ông Chín	-Ấp Bưng Lớn, xã Tam Ngãi	-Cắt CB+FCO trạm Ông Chín 1 tại trụ 480CK/P196/T103/P18/12 (480CK)	-Bảo dưỡng
97		09h00	09h30	-Điện lực Cầu Kè+Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Chỉnh nấc tăng áp MBA trạm Cây Gòn 1	-Tủ sứ cao MBA trạm Cây Gòn 1 trở xuống tại trụ 478CK/T161/T17/08 nhánh rẽ Cây Gòn 1	-Ấp Cây Gòn, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm Cây Gòn 1 tại trụ 478CK/T161/T17/08 (478CK)	-Bảo dưỡng

98		10h00	11h30	-Điện lực Cầu Kè+Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Cầu Kè + XNDV Điện lực Vĩnh Long (4CN)	-Thí nghiệm MBA và chỉnh nấc giảm áp trạm Xóm Giữa 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Xóm Giữa 2 trở xuống tại trụ 478CK/T106/P49/09 nhánh rẽ Xóm Giữa 2	-Áp Ô Phên, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm Xóm Giữa 2 tại trụ 478CK/T106/P49/09 (478CK)	-Bảo dưỡng
99		13h30	14h00	-Điện lực Cầu Kè+Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm Đồng Điền 2	-Tủ sứ cao MBA trạm Đồng Điền 2 trở xuống tại trụ 474CK/253 trực chính tuyến 474CK	-Áp Đồng Điền, xã Phong Thạnh	-Cắt CB+FCO trạm Đồng Điền 2 tại trụ 474CK/253 (474CK)	-Bảo dưỡng
100		14h30	15h00	-Điện lực Cầu Kè+Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm Hội An 1	-Tủ sứ cao MBA trạm Hội An 1 trở xuống tại trụ 474CK/P174/T32/T04/06 nhánh rẽ Hội An 1	-Áp Hội An, xã An Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm Hội An 1 tại trụ 474CK/P174/T32/T04/06 (474CK)	-Bảo dưỡng
101		15h30	16h00	-Điện lực Cầu Kè+Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh	-Điện lực Cầu Kè (2CN)	-Chỉnh nấc giảm áp MBA trạm Hội An 6	-Tủ sứ cao MBA trạm Hội An 6 trở xuống tại trụ 480CK/T111/24 nhánh rẽ Áp Chiến Lược	-Áp Hội An, xã An Phú Tân	-Cắt CB+FCO trạm Hội An 6 tại trụ 480/T111/24 (480CK)	-Bảo dưỡng
1	Thứ Tư 28/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474-479-476BTre/06 tuyến 474-479-476 Bến Tre đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474-479-476BTre/06 tuyến 474-479-476 Bến Tre đến trụ 474-479BTre/77 tuyến 474 - 479 Bến Tre và các NR đầu vào	-Phường Sơn Đông; Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang hành lang lưới hạ thế, tăng cường cáp xuất từ MBA xuống CB và từ CB lên lưới hạ thế. Thay và hạ thấp thùng điện kế tổng trạm thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Cầu Cái Cẩm 4 trụ 476TT/70/09 NR Cầu Cái Cẩm	-Tủ tầng đa MBA trở xuống trụ 476TT/70/09 và hành lang lưới hạ thế thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA Cầu Cái Cẩm 4 trụ 476TT/70/09 NR Cầu Cái Cẩm	-Phường Bến Tre	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Cầu Cái Cẩm 4 trụ 476TT/70/09 NR Cầu Cái Cẩm	-Ngăn ngừa sự cố

3		08h00	11h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Ép dây trung thế trụ 477AH/52/03/36/11 NR Bình An	-Trụ 477AH/52/03/36/11 NR Bình An	-Áp Bình An xã Phú Túc	-Cắt 3LBFCO trụ 477AH/52/03/36/01 NR Bình An -Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 477AH/52/03/36/10 NR Bình An	-Ngăn ngừa sự cố
4		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Tháo thiết bị giám sát MBA online trạm 160kVA trụ 472BTre/107/73/22 NR Chợ Lộc Sơn	-Trụ 472BTre/107/73/22 NR Chợ Lộc Sơn	-Áp Phước Thới xã Giao Long	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472BTre/107/73/22 NR Chợ Lộc Sơn	-Tháo đem về kiểm định TI lại
5		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Sơn và các NR đầu vào	-Tủ trụ 480GL/56/01-480GL/56/53 NR Quới Sơn và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
6		07h45	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Giao Long - An Phước và các NR đầu vào	-Tủ trụ 480GL/475-477-480GL/02-480GL/79 tuyến Giao Long - An Phước và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN
7		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế tuyến Mạch 2 KCN Giao Long và NR Khu dân cư ấp 2 An Phước	-Tủ trụ 475BTre/104/62-475BTre/104/72 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long và tủ trụ 475BTre//104/72/01-475BTre/104/72/07/01 NR Khu dân cư ấp 2 An Phước	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

8		08h00	11h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Cắt lưới hạ thế trụ 1b, trụ 472TT/70/01 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR Hưng Long -Chuyển lưới hạ thế trụ 1b đến trụ 14b thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 sang nhận điện trạm 160kVA trụ 472TT/70/05 NR Hưng Long	-Tại trụ 1a, trụ 472TT/70/01 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR Hưng Long -Tại trạm 160kVA trụ 472TT/70/05 NR Hưng Long	-Áp Hưng Long -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 472TT/70/01 NR Hưng Long -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472TT/70/05 NR Hưng Long	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026
9		13h00	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Cắt lưới hạ thế trụ 7a, 8a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 472TT/65 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc -Chuyển lưới hạ thế trụ 8a đến trụ 26a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 472TT/65 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc sang nhận điện trạm 160kVA trụ 472TT/57/08 tuyến Tránh QL60	-Tại trụ 7a, 8a thuộc lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 472TT/65 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc -Tại trạm 160kVA trụ 472TT/57/08 tuyến Tránh QL60	-Áp Hưng Long -xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 472TT/65 tuyến Tân Thành Bình - Hoà Lộc -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 472TT/57/08 tuyến Tránh QL60	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026
10		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ trung thế 475GTROM/72/63; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/72/59 nhánh rẽ Châu Bình	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475GTROM/72/59 nhánh rẽ Châu Bình	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475GTROM/72/59 nhánh rẽ Châu Bình	-SCTX
11		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/231/07 đến trụ 473GTROM/231/07 nhánh rẽ ấp 12 Tân Hào và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 473GTROM/231/07 đến trụ 473GTROM/231/07 nhánh rẽ ấp 12 Tân Hào và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

12		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/01 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/244/01 đến trụ 473GTROM/244/68 nhánh rẽ Tân Lợi Thạnh - Thạnh Phú Đông và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
13		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bút dây leo chân trụ từ trụ 473GTROM/244/66/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ Hưng Lễ và các nhánh rẽ đầu vào	-Tủ trụ 473GTROM/244/66/01 đến trụ 473GTROM/244/66/72 nhánh rẽ Hưng Lễ và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Tân Hào, Hưng Nhượng	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
14		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 đến trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ 478BTri/28/107/01 đến trụ 478BTri/28/107/132; từ trụ 473BTri/120/148A/133 đến trụ 473BTri/120/148A/207 NR Tân Thủy - Bảo Thạnh và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Tân Thủy - Bảo Thạnh.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
15		07h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	- Thay trụ hạ thế 70b thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-Lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-Xã Tân Thủy.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/14/73/82 NR Lộ Rãnh.	-SCTX, ngăn ngừa sự cố.
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (15CN)	-Di dời trụ hạ thế từ trụ 34 đến trụ 40 thuộc lưới hạ thế trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/130/13/21 NR An Điền Bé.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/130/13/21 NR An Điền Bé.	-Xã An Hiệp	-Cắt CB+1FCO trạm 2x37,5kVA trụ 475BTri/130/13/21 NR An Điền Bé.	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương

17		08h30	09h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, LA, MCCB) trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/397/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/397/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Long An xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/397/01 + 3FCO trụ 471-473BĐ/397 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
18		09h45	10h45	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 37,5kVA trụ 471-473BĐ/335 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/335 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Hưng xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 471-473BĐ/335 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
19		11h00	12h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/305/01 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Trụ 473BĐ/305/01 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Áp Hưng Chánh xã Châu Hưng	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 473BĐ/305/01 NR 3P Kênh Ấp Vinh Điền	-Thí nghiệm CBM.
20		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, LA, MCCB) trạm 15kVA trụ 473BĐ/297/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/297/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Hưng Thạnh xã Châu Hưng	-Cắt CB trạm 15kVA trụ 473BĐ/297/01 + FCO trụ 471-473BĐ/297 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.

21		14h15	15h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB) trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/268 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 473BĐ/268 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Giồng Bông xã Châu Hưng	-Cắt CB+3FCO+tháo 3 hotline trạm 3x37,5kVA trụ 473BĐ/268 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
22		15h30	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)+Tổ TN Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long (02CN)	-Kiểm định định kỳ + SCBD theo CBM cấp độ 2 (MBA, FCO, LA, MCCB); Chinh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 3x50kVA trụ 471-473BĐ/263 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/263 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Chợ xã Châu Hưng	-Cắt CB+3FCO+tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 471-473BĐ/263 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Thí nghiệm CBM.
23		08h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện từ trụ 471-473BĐ/26 đến trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Từ trụ 471-473BĐ/26 đến trụ 471BĐ/26/04 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Xã Bình Đại	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN
24		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Lộ 16 Bình Thới; NR 1P Bình Phú 2	-Từ trụ 471BĐ/66/01 đến trụ 471BĐ/66/31 NR 3P Lộ 16 Bình Thới; từ trụ 472BĐ/03/117/01 đến trụ 472BĐ/03/117/22 NR 1P Bình Phú 2	-Xã Bình Đại, Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giám TTĐN

25		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-XNDV ĐL Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Tháo Recloser+3DS và lắp 3DS liên nối (NO) tại trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Đóng LBS+3DS trụ 475MC/07/66 NR Hội An - Vĩnh Khánh -Cắt Recloser trụ 475MC/07/2A và 3DS trụ 475MC/07/01 NR Hội An - Vĩnh Khánh -Khoá chế độ tự động lại của Recloser trụ 475MC/22/143 NR An Thạnh -Tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền chưa đóng điện vận hành	-Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày
26		07h30	08h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Tháo lều hạ thế tại trụ 475MC/22/43 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/43 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh	-Thực hiện biện pháp an toàn
27		08h30	15h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (05 CN)	-Dùng lưới, lắp 3DS phân đoạn trụ 471MC/40 tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền -Dùng lưới, lắp Recloser+3DS phân đoạn trụ 471MC/42 tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 471MC/40, 471MC/42 tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền	-Xã Mô Cày	-Kiểm tra 3DS 1 pha (đang cắt) tại trụ 471MC/15 tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền -Kiểm tra 3DS liên nối (đang cắt) tại trụ 471MC/21-475MC/07/2A tuyến 471 Mô Cày - Tân Điền/ NR Hội An - Vĩnh Khánh -Kiểm tra 3 lều trung thế (đang cô lập) tại trụ 475MC/22/120/77B/62-472MC/15/20/113/37/09/15 NR Tân Điền - An Thới -Kiểm tra lều hạ thế (đang cắt) tại trụ 475MC/22/43 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh	-ĐTXD

28		15h30	16h00	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (02 CN)	-Đầu lều hạ thế tại trụ 475MC/22/43 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh	-Tại trụ 475MC/22/43 thuộc lưới hạ thế trạm trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh	-Xã Mô Cày	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475MC/22/42 NR An Thạnh	-Thực hiện biện pháp an toàn
29		08h00	08h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay TI định kỳ trạm 100kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 477BTh/140/37B/06/04T NRNT Bùi Văn Thiết	-Tại trụ 477BTh/140/37B/06/04T NRNT Bùi Văn Thiết	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 100kVA CSNT Lê Văn Minh trụ 477BTh/140/37B/06/04T NRNT Bùi Văn Thiết -Cắt FCO trụ 477BTh/140/37B/06/01T NRNT Bùi Văn Thiết	-Thay công tơ định kỳ
30		09h00	09h40	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Lê Hồng Phong trụ 477BTh/140/47/01 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/47/01 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Lê Hồng Phong trụ 477BTh/140/47/01 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/47 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
31		10h00	11h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Bùi Văn Phan trụ 477BTh/140/52/05 NRNT Bùi Văn Phan	-Tại trụ 477BTh/140/52/05 NRNT Bùi Văn Phan	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Bùi Văn Phan trụ 477BTh/140/52/05 NRNT Bùi Văn Phan -Cắt FCO trụ 477BTh/140/52/03 NRNT Bùi Văn Phan	-Thay công tơ định kỳ
32		13h00	14h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 160kVA CSNT Lê Văn Vải trụ 477BTh/140/55/04 NR An Nhơn	-Tại trụ 477BTh/140/55/04 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA CSNT Lê Văn Vải trụ 477BTh/140/55/04 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ

33		14h30	15h30	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Văn Bé trụ 477BTh/140/59/01 NR An Nhơn	-Tài trụ 477BTh/140/59/01 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Trần Văn Bé trụ 477BTh/140/59/01 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/59 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
34		16h00	17h00	-Điện lực Thanh Phú	-Tổ Kinh doanh (2CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm 50kVA CSNT Trần Văn Coành trụ 477BTh/140/67/02 NR An Nhơn	-Tài trụ 477BTh/140/67/02 NR An Nhơn	-Xã An Qui	-Cắt CB trạm 50kVA CSNT Trần Văn Coành trụ 477BTh/140/67/02 NR An Nhơn -Cắt FCO trụ 477BTh/140/67 NR An Nhơn	-Thay công tơ định kỳ
35		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (04CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Tủ trụ 472VLg/128/1/118/43/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/43/40 nhánh rẽ Phú Hòa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
36		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/118/37 nhánh rẽ Đồng Phú	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/118/37 nhánh rẽ Đồng Phú	-Xã An Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/118/37 nhánh rẽ Đồng Phú	-SCTX giám TTĐN
37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, ngày 08/9/2026). - Tháo và đấu kẹp hotline tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Làm việc tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Nguyễn Huệ tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline

38		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	- Nâng công suất từ 160kVA lên 320kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- Đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 160kVA Lê Thái Tổ 2A tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
39		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	- Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu, ngày 08/9/2026). -Cấy mới TBA 400kVA Mậu Thân 2A XDM tại trụ 477VLg /63/35. Ép lèo hạ áp, tháp đã U120*3m, sang các khách hàng sang cấp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ C/1 đến trụ C/9 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2A XDM tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ C/1 đến trụ B/1 từ trụ 477VLg /63/28 đến trụ 477VLg /63/29 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg /63/28 tuyến 477 Vĩnh Long	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 477VLg /63/35 và trên lưới hạ áp từ trụ C/1 đến trụ C/9 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2A XDM tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ C/1 đến trụ B/1 từ trụ 477VLg /63/28 đến trụ 477VLg /63/29 thuộc trạm 400kVA Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg /63/28 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu	-Cắt CB + 03FCO trạm 400kVA Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg /63/28 tuyến 477 Vĩnh Long	-ĐTXD năm 2026
40		13h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Lắp kẹp quai và đấu hotline tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 477VLg /63/35 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Tạ Uyên, phường Phước Hậu	-Off Relay 79 Rec Mậu Thân 2 tại trụ 477VLg/63/2 tuyến 477 Vĩnh Long.	- Lắp kẹp quai và đấu hotline

41		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Cấy mới trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 1 XDM tại trụ 474VLg/79/174/20, thu hồi trạm 75kVA Lộ Cộng Đồng 1 hiện hữu tại trụ 474VLg/79/174/13 tuyến 480 Vĩnh Long. - Tháp dầm U120*3m, sang đường dây hạ thế, các nhánh dây của khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 474VLg/79/174/13 đến trụ 474VLg/79/174/20, từ trụ A/1A đến trụ A/25, từ trụ A/T2/1 đến trụ A/T2/20 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 1 XDM tại trụ 474VLg/79/174/20 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/13 đến trụ 474VLg/79/174/20, từ trụ A/1A đến trụ A/25, từ trụ A/T2/1 đến trụ A/T2/20 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 1 XDM tại trụ 474VLg/79/174/20 tuyến 480 Vĩnh Long	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
42		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Lắp mới trạm 180kVA Lộ Cộng Đồng 5A XDM tại trụ 474VLg/79/174/9A/7, thu hồi trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 5 hiện hữu tại trụ 474VLg/79/174/6 tuyến 480 Vĩnh Long. - Tháp dầm U120*3m, sang đường dây hạ thế, các nhánh dây của khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 474VLg/79/174/6 đến trụ BH/P6/18 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 5A XDM tại trụ 474VLg/79/174/9A/7 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/6 đến trụ BH/P6/18 thuộc trạm 250kVA Lộ Cộng Đồng 5A XDM tại trụ 474VLg/79/174/9A/7 tuyến 480 Vĩnh Long	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026

43		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Lắp mới trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 4B XDM tại trụ 474VLg/79/174/23/28 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ B/8 đến trụ 474VLg/79/174/23/28 thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 4 tại trụ 474VLg/79/174/23/19 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/23/28 và lưới hạ áp từ trụ B/8 đến trụ 474VLg/79/174/23/28 thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 4 tại trụ 474VLg/79/174/23/19 tuyến 480 Vĩnh Long	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
44		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Căng dây đầu nối đường dây 12,7kV XDM tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2 đến trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7, lắp hoàn chỉnh trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 2D tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 474VLg/79/174/23/8/2/1 thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 2C tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2 tuyến 480 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 474VLg/79/174/23/8/2 đến trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7, thuộc trạm 50kVA Lộ Cộng Đồng 2D tại trụ 474VLg/79/174/23/8/2/7 tuyến 480 Vĩnh Long.	- Khóm Mỹ Phú, phường Tân Ngãi.	-Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Lộ Cộng Đồng tại trụ 474VLg/79/199/1 tuyến 480 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
45		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Tuyến 472-474 Bình Minh và các nhánh rẽ con trong đoạn này	- Phường Đồng Thành	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
46		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phúc Thảo trụ 477BM/197/1 tuyến 477 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phúc Thảo. - Mã khách hàng: PB10040057248.	- Tại trụ 477BM/197/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Xã Song Phú.	- Cắt MCCB + FCO trạm Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phúc Thảo trụ 477BM/197/1 tuyến 477 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm

47		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm sạc xe điện Vinfast-Bến xe Bình Minh trụ 475BM/119/1A/1 tuyến 475 Bình Minh. - Tên khách hàng: Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green. - Mã khách hàng: PB10040063288.	- Tại trụ 475BM/119/1A/1 tuyến 475 Bình Minh	- Phường Bình Minh.	- Cát 03LBFCO nhánh rẽ Công ty cổ phần Thuận Tiến Bình Minh trụ 477-475BM/119 tuyến 475 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
48		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Nước đá Hữu Lộc trụ 475BM/111/19/28/1 tuyến 475 Bình Minh. - Tên khách hàng: Cơ sở Nước đá Hữu Lộc. - Mã khách hàng: PB10040028328.	- Tại trụ 475BM/111/19/28/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Phường Bình Minh.	- Cát MCCB + FCO trạm Nước đá Hữu Lộc trụ 475BM/111/19/28/1 tuyến 475 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
49		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Thay điện kế định kỳ trạm Công viên Truyền hình TXBM trụ 473BM/141/40/1 tuyến 473 Bình Minh. - Tên khách hàng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn. - Mã khách hàng: PB10040063527.	- Tại trụ 473BM/141/40/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Phường Cái Vồn.	- Cát MCCB + FCO trạm Công viên Truyền hình TXBM trụ 473BM/141/40/1 tuyến 473 Bình Minh.	- Thay định kỳ hệ thống đo đếm
50		07h40	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (05 CN)	- Ép 2 dây trung hòa đi song song thuộc công trình KFW3.2	- Từ trụ 473-471CC/126 đến trụ 473-471CC/144 - tuyến 472, 471 Cỏ Chiên	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cát CB + FCO trạm Thủy Thuận 2, trụ 473-471CC/129 - tuyến 472 Cỏ Chiên; - Cát CB + FCO trạm Thủy Thuận 3, trụ 473-471CC/137 - tuyến 472 Cỏ Chiên.	- Xử lý kiểm khuyết lưới trạm

51		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471 và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 471, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Trung Hiệp, xã Quới An, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
52		08h30	11h30	- Điện lực Trung Thành	-Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra bảo trì Hệ thống đo đếm trung thế, vệ sinh công nghiệp trạm Cty CPTS Cổ Chiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T191/P3/23 tuyến 477 Mô Cày. (Mã khách hàng: PB10050039901001). - Sửa trụ trung thế bị nghiêng mất an toàn, tăng cường chằng (do nền đất yếu, chằng hiện hữu lệch hướng) tại trụ 472CL/T104/T191/14 tuyến 477 Mô Cày.	- Tại trạm Cty CPTS Cổ Chiên (250kVA) trụ 472CL/T104/T191/P3/23 tuyến 477 Mô Cày. - Tại trụ 472CL/T104/T191/14 tuyến 477 Mô Cày.	- Áp Thông Lưu, xã Quới Thiện	- Cắt 3LBFCO Thông Lưu 2 trụ 472CL/T104/T191/1 tuyến 477 Mô Cày.	- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm.
53		13h00	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (05 CN)	- Kiểm tra, xử lý trạm công cộng có tồn thất cao, cân pha, phát quang hạ áp, ép tăng cường các mối nối lèo, căng dây chùng thấp mất an toàn, tăng cường thêm tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp thuộc trạm Thái Bình 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T156/9 tuyến 477 Mô Cày	- Trên đường dây hạ áp thuộc trạm Thái Bình 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T156/9 tuyến 477 Mô Cày	-Áp Thái Bình, xã Quới Thiện.	- Cắt CB + FCO trạm Thái Bình 1 (50kVA) trụ 472CL/T104/T156/9 tuyến 477 Mô Cày	- Khắc phục khiếm khuyết lưới điện.
54		08h30	09h30	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Thị Yên trụ L48/T340/P9/T23/1 tuyến 471 Tam Bình (Mã khách hàng: PB10020040487).	-Tại trạm Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Thị Yên trụ L48/T340/P9/T23/1 tuyến 471 Tam Bình.	-Áp Tường Trí, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Thị Yên trụ L48/T340/P9/T23/1 tuyến 471 Tam Bình.	- Thay HTĐĐ

55		10h30	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Trường Mầu Giáo Hòa Bình trụ L40/P227/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10020046252).	-Tại trạm Trường Mầu Giáo Hòa Bình trụ L40/P227/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường Mầu Giáo Hòa Bình trụ L40/P227/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Thay HTĐĐ
56		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm BTS Hòa Bình (CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE) trụ L40/P212/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10020040496).	-Tại trạm BTS Hòa Bình trụ L40/P212/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Áp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt MCCB + FCO trạm BTS Hòa Bình trụ L40/P212/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Thay HTĐĐ
57		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm Nhà Máy Xay Xát Tô Văn Chính trụ L40/T208/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10020033689).	-Tại trạm Nhà Máy Xay Xát Tô Văn Chính trụ L40/T208/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	-Áp Hồi Thanh, xã Hòa Bình.	- Cắt MCCB + 3FCO trạm Nhà Máy Xay Xát Tô Văn Chính trụ L40/T208/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Thay HTĐĐ
58		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 473 Tân Quới	- Từ trụ 473TQ/100 đến trụ 473TQ/190 tuyến 473 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
59		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Công ty TNHH MTV CĐ Thành Phú (03 CN)	- Tháp đà U nâng độ tỉnh không đường dây chung thể chùng thấp	- Từ trụ 475TQ/83/8/9T đến trụ 475TQ/83/8/10T tuyến 475 Tân Quới;	- Áp Tân Đông, xã Tân Quới.	- Cắt LBFCO Trang Trại Phước Long trụ 475TQ/83/8/8T tuyến 475 Tân Quới;	- Xử lý khiếm khuyết lưới điện
60		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Thuận Phú trụ 479TQ/262/42/1 tuyến 475 Bình Minh;	- Khóm Thuận Phú, Phường Bình Minh.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Thuận Phú trụ 479TQ/262/42/1 tuyến 475 Bình Minh;	- Vệ sinh công nghiệp
61		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Mỹ Thuận trụ 479TQ/244/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Áp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Mỹ Thuận trụ 479TQ/244/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp

62		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/189/22/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Nguyễn Văn Thành trụ 479TQ/189/22/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
63		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Thành Trung trụ 479TQ/93/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Thành Trung trụ 479TQ/93/1 tuyến 479 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
64		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Thành Đông trụ 479TQ/138/17/33/2 tuyến 479 Tân Quới;	- Ấp Thành Tân, xã Tân Lợi.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Thành Đông trụ 479TQ/138/17/33/2 tuyến 479 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
65		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Tân Thành trụ 473TQ/164/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Ấp Tân Lập, xã Tân Lợi.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Tân Thành trụ 473TQ/164/1 tuyến 473 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
66		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
67		07h30	09h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Ngã Tư Sầm Bua trụ 480TV/133	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Ngã Tư Sầm Bua trụ 480TV/133, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt 02CB+03 FCO trạm Ngã Tư Sầm Bua trụ 480TV/133	-Thí nghiệm định kỳ
68		09h00	10h30	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Lê Hồng Phong trụ 480TV/T123/09	-Từ đầu sứ cao MBA trạm Lê Hồng Phong trụ 480TV/T123/09, Phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Nguyệt Hóa	- Cắt CB+03 FCO trạm Lê Hồng Phong trụ 480TV/T123/09	-Thí nghiệm định kỳ

69		10h30	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Sở Địa Chính trụ 479TV/P49/42	-Tủ đầu sứ cao MBA trạm Sở Địa Chính trụ 479TV/P49/42, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	-Cắt 02CB+03 FCO trạm Sở Địa Chính trụ 479TV/P49/42 -Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 10 Phường 9 trụ 479TV/P49/38	-Thí nghiệm định kỳ
70		12h00	14h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh + XNDV ĐLVL (04CN)	-Vệ sinh công nghiệp và Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Khóm 10 Phường 9 trụ 479TV/P49/38	-Tủ đầu sứ cao MBA trạm Khóm 10 Phường 9 trụ 479TV/P49/38, Phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long	-Phường Trà Vinh	-Cắt CB+03 FCO trạm Khóm 10 Phường 9 trụ 479TV/P49/38	-Thí nghiệm định kỳ
71		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Đường trục tuyến 480TV từ trụ 480TV/130 đến trụ 480TV/280	-Xã Song Lộc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
72		08h00	09h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tủ thùng CB-ĐK Trạm Cây Dương 1 tại trụ 476TV/P204/12 tuyến 476TV	-ấp Cây Dương, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Cây Dương 1 tại trụ 476TV/P204/12. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
73		09h30	11h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tủ thùng CB-ĐK Trạm Cây Dương 2 tại trụ 476TV/P204/25 tuyến 476TV	-ấp Cây Dương, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Cây Dương 2 tại trụ 476TV/P204/25. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
74		11h00	12h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tủ thùng CB-ĐK Trạm Cây Dương 3 tại trụ 476TV/P204/40 tuyến 476TV	-ấp Cây Dương, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Cây Dương 3 tại trụ 476TV/P204/40. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng

75		12h30	14h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tải thùng CB-ĐK Trạm Cây Dương 4 tại trụ 476TV/P204/46 tuyến 476TV	-ấp Phú Thọ, xã Châu Thành	-Cắt CB+FCO trạm Cây Dương 4 tại trụ 476TV/P204/46. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
76		14h30	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tải thùng CB-ĐK Trạm Giồng Tranh 3 tại trụ 480TV/T209/T68/T5/15 tuyến 480TV	-ấp Ô Bắp, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Giồng Tranh 3 tại trụ 480TV/T209/T68/T5/15. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
77		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/03 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bàu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Đa Hòa tại trụ 472TV/T97/03	-Ngăn ngừa sự cố
78		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/11 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/07 (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Đa Hòa 1 tại trụ 472TV/T97/11	-Ngăn ngừa sự cố
79		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/T97/P13/38 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Hưng Mỹ tại trụ 472TV/T97/07 (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Hưng Mỹ 1 tại trụ 472TV/T97/P13/38	-Ngăn ngừa sự cố
80		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gờ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Từ trụ 473-476DT/05 đến trụ 473-476DT/47A, tuyến 473 Duyên Trà (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Ngũ Lạc	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

81		08h00	08h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	- Chỉnh nấc máy biến áp từ nấc 3 sang nấc 2	- Từ đầu sứ hạ máy biến áp xuống đất trạm Đê Áp 11.2 trụ 476DT/T117/P20/06 , tuyến 476 Duyên Trà	-Áp 11 xã Long Hữu	- Cắt CB + 3FCO trạm Đê Áp 11.2 trụ 476DT/T117/P20/06	-Ngăn ngừa sự cố
82		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	- Từ trụ 473DT/(135-190) kẻ các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà,	-Phường Trường Long Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
83		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kế trạm	-Từ trụ 478CN/163 đến trụ 478CN/T163/41 tuyến 476CN, kẻ cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-XãHiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
84		10h00	11h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (02CN)	-Thay 01 công tơ 03 pha định kỳ; Xử lý hoàn chỉnh hệ thống đo xa; (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Tại thùng CB, công tơ trạm NTTS Nguyễn Văn Bông trụ 478CN/P171/02 tuyến 478CN	-Áp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ	-CB trạm trạm NTTS Nguyễn Văn Bông trụ 478CN/P171/02 -Cắt 3FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Bông trụ 478CN/171 (Khách hàng chưa QLVH thuê)	-Thay định kỳ
85		08h00	12h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang	Nâng công suất trạm Giồng Dày 1 từ 1x75 kVA lên 2x75 kVA, Thay mới bộ cáp hạ áp CV 150 mm2, thay mới CB trạm bằng CB 3 cực 250A	-Tại trụ 473CN/T300/05	-Áp Giồng Dài xã Nhị Trường	-Cắt LBFCO Giồng Dày trụ 473CN/30 -Cắt CB+FCO trạm Giồng Dày 1 từ 1x75 kVA lên 2x75 kVA	-Sửa chữa thường xuyên
86		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Trà Cuôn 2.1 (TBA tài sản ĐNT)	-Từ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Trà Cuôn 2.1 tại trụ 473CN/P183/186	-Áp Trà Cuôn A xã Vinh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Trà Cuôn 2.1 tại trụ 473CN/P183/186	-Thí nghiệm định kỳ

87		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Bến Kinh A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Bến Kinh A trụ 475CN/P188/50	-Áp Hạnh Mỹ xã Mỹ Long	-Cắt CB+FCO trạm Bến Kinh A trụ 475CN/P188/50	-Thí nghiệm định kỳ
88		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Sóc Cụt A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Sóc Cụt A trụ 473CN/225	-Áp Sóc Cụt xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Sóc Cụt A trụ 473CN/225	-Thí nghiệm định kỳ
89		7h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 12,7kV Ấp Leng khoảng trụ 473TR/T131/P12/(01-36).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
90		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
91		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Tủ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiêu Cẩn, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
92		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tia cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Phú Hưng (từ trụ 20 đến trụ 50) và nhánh 12,7kV Tất Vinh - Tân Định, Tất Vinh 1, Tất Vinh 2	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
93		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp trạm Gò Cà 3, Hiệp Phú 3A, Ấp Hạ 1, Tất Vinh 1	-Lưới hạ áp các trạm An Bình, An Bình 1, Đại An 2, Kinh B7, Long Hội 1	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

94		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
95		08h00	14h00	-Điện lực Cầu Kè+Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Lắp chong chống đuôi chim ốp tote, bịt lỗ trụ	-Tại trụ 471-473CK/01; 475-478-480CK/01; 477-479CK/01 trục chính tuyến 471-473CK, 475-478-480CK, 477-479CK	-Áp Ô Tung, xã Cầu Kè	-Đường dây 22kV tuyến 471-473CK, 475-478-480CK, 477-479CK (thi công bằng phương pháp hotline) -Off Relay 79 tại tủ MC 471, 473, 478, 480, 477 trạm 110kV Cầu Kè (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471CK, 473CK, 478CK, 480CK, 477CK)	-SCTX
1	Thứ Năm 29/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/30B NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/30B NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (6CN)	-Sửa trụ nghiêng HT5c, HT7c, HT9c, di dời trụ HT6c, lắp giá nối trụ HT6c, HT7c thuộc trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/30/10 NR Quới Thành - Phú Đức	-Trụ HT5c, HT6c, HT7c, HT9c thuộc trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/30/10 NR Quới Thành - Phú Đức	-Áp Phú Hòa xã Tiên Thủy	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 475AH/97/30/10 NR Quới Thành - Phú Đức	-Xử lý mất an toàn
3		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giảm TTĐN

4		07h30	14h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Cắt lưới hạ thế từ trụ 6a, 7a thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 478TT/153/10 NR Gia Phước -Chuyển lưới hạ thế trụ 7a đến trụ 18a thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 478TT/153/10 NR Gia Phước sang đầu nối trụ 8c, 478TT/147/17 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/147/13 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Tại trụ 6a, 7a thuộc lưới hạ thế trạm 2x37.5kVA trụ 478TT/153/10 NR Gia Phước -Tại trụ 8c, 478TT/147/17 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 478TT/147/13 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Áp Phước Hậu -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB+FCO trạm 2x37.5kVA trụ 478TT/153/10 NR Gia Phước -Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 478TT/147/13 tuyến Tránh Phước Mỹ Trung	-Công trình: Nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha huyện Mô Cày Bắc năm 2026
5		14h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (05CN)	-Thay MBA chày dầu trạm 37.5kVA trụ 480TT/115/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Tại trụ 480TT/115/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Áp Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung	-Cắt CB trạm 37.5kVA trụ 480TT/115/01 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi -Cắt FCO trạm 37.5kVA tại trụ 480TT/115 tuyến Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi	-Ngăn ngừa sự cố
6		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang và bứt dây leo chân trụ từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Từ trụ 475GTROM/12 đến trụ 475GTROM/152 tuyến 475 trạm 110kV Giồng Trôm và các nhánh rẽ đầu vào	-Xã Giồng Trôm, Châu Hòa	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
7		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Xử lý mối nối lẻo tại trạm, trụ hạ thế 18/1, 18/2, 13a; xử lý mối nối dây trung hòa tại trụ hạ thế 03, 23; sửa trụ hạ thế nghiêng tại trụ 06, 25; dựng trụ BTLT 7,5m tại trụ hạ thế 21a; luồn ống nhựa dẻo khoảng trụ hạ thế 17a-18a, 18-19, 19-20; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Tại lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Xã Châu Hòa	-Cắt CB+FCO trạm 2x50kVA trụ 475GTROM/72/49/18 nhánh rẽ Kinh Giải Phóng Rẽ Phải	-Giám TTĐN

8		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bứt dây leo chân trụ từ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 478BTri/28/80/01 đến trụ 478BTri/28/80/53 NR Vĩnh Hòa và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã Ba Tri.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
9		07h30	09h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 478BTri/28/80/50/7 NR ấp 4 Vĩnh Hòa.	-Trụ 478BTri/28/80/50/7 NR ấp 4 Vĩnh Hòa.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/80/50/7 NR ấp 4 Vĩnh Hòa.	-Thí nghiệm định kỳ
10		09h00	10h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm 2MBA 15kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 2x15kVA trụ 478BTri/28/80/52 NR Vĩnh Hòa.	-Trụ 478BTri/28/80/52 NR Vĩnh Hòa.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+1FCO trạm 2x15kVA trụ 478BTri/28/80/52 NR Vĩnh Hòa.	-Thí nghiệm định kỳ
11		10h30	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 50kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 50kVA trụ 478BTri/28/80/52/06 NR Bến Vựa	-Trụ 478BTri/28/80/52/06 NR Bến Vựa	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 478BTri/28/80/52/06 NR Bến Vựa	-Thí nghiệm định kỳ

12		13h00	14h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/52/19 NR Bến Vựa	-Trụ 478BTri/28/80/52/19 NR Bến Vựa	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/52/19 NR Bến Vựa	-Thí nghiệm định kỳ
13		14h15	15h15	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 37.5kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/52/33 NR Bến Vựa	-Trụ 478BTri/28/80/52/33 NR Bến Vựa	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+FCO trạm 37.5kVA trụ 478BTri/28/80/52/33 NR Bến Vựa	-Thí nghiệm định kỳ
14		15h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (02 CN), XN Cao thế Vĩnh Long, Tổ thí nghiệm (03CN)	-Bảo trì, thí nghiệm MBA 3x25kVA, MCCB, hệ thống nối đất trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/80/52/39 NR Bến Vựa	-Trụ 478BTri/28/80/52/39 NR Bến Vựa	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 478BTri/28/80/52/39 NR Bến Vựa	-Thí nghiệm định kỳ
15		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối nối lều hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Tân Xuân.	-Cắt CB+3FCO trạm 3x25kVA trụ 473BTri/95 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.

16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trụ hạ thế 4/3 đến trụ 4/11 thuộc trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 180kVA trụ 475BTri/17/18/21/05/05 NR Ba Tri - Vĩnh An.	-Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.
17		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (04CN)	-Sang TBA, lưới hạ thế, điện kế khách hàng từ trụ cũ trụ 473BĐ/361 sang trụ mới trụ 471-473BĐ/361, đập gốc thu hồi trụ cũ trụ 473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Trụ 471-473BĐ/361, 473BĐ/361 (trụ cũ) tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Phú Thạnh xã Phú Thuận	-Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế. -Tại trụ 471-473BĐ/361 tuyến Bình Đại - An Hóa đã lắp kẹp Wire.	-Ngăn ngừa sự cố
18		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Long Hòa, NR 1P Sân Banh Long Hòa	-Từ trụ 473BĐ/392/27 đến trụ 473BĐ/392/41 NR 3P Long Hòa; từ trụ 473BĐ/392/14/01 đến trụ 473BĐ/392/14/18 NR 1P Sân Banh Long Hòa	-Xã Châu Hưng	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
19		08h00	16h00	-Điện lực Mô Cày	-XNDV ĐL Vĩnh Long - Đội hotline (06 CN)	-Dùng lưới, lắp LBS+3DS trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Tại trụ 475MC/07/2B NR Hội An - Vĩnh Khánh	-Xã Mô Cày	-Khóa chế độ tự đóng lại của Recloser trụ 475MC/22/143 NR An Thạnh	-Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày
20		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 472VLg/128/1/118/43/41 đến trụ 472VLg/128/1/118/43/81 nhánh rẽ Phú Hòa	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố

21		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3	-Xã An Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/05 nhánh rẽ Bình Lương 3	-SCTX giảm TTĐN
22		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02 CN)	- Khép kín mạch vòng chuyển điện từ tuyến 481 Vĩnh Long sang tuyến 480 Vĩnh Long (từ LBS VX TPVL đến Rec Cái Da)	- Tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long. - Tại trụ 480VLg/64/35/49 tuyến 480 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi	-Đóng LBS Tân Ngãi tại trụ 474VLg/125/1 tuyến 481 Vĩnh Long. -Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL- 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 tuyến 480 Vĩnh Long.	-Chuyển điện
23		- 07h00 - 17h00	- 07h30 - 17h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02 CN)	- Cắt DS K3P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/34/56 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Phạm Hùng - 1 tại trụ 477VLg/64/51 tuyến 474 Vĩnh Long	- Tại trụ 477-480VLg/34/56 tuyến 477 Vĩnh Long - Tại trụ 477VLg/64/51 tuyến 474 Vĩnh Long	- Đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu	-Cắt LBS K3P9 + DS K3P9-2 tại trụ 474VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long	-Chuyển điện
24		- 07h00 - 17h00	- 07h30 - 17h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02 CN)	- Chuyển điện từ tuyến 477 Vĩnh Long sang tuyến 474 Vĩnh Long (từ Rec Phan Văn Đáng đến DS K3P9 - 1)	- Tại trụ 477-480VLg/34/10 tuyến 477 Vĩnh Long.	- Đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu	-Đóng Rec Phan Văn Đáng tại trụ 477-480VLg/34/10 tuyến 477 Vĩnh Long.	-Chuyển điện
25		- 07h00 - 17h00	- 07h30 - 17h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02 CN)	- Chuyển điện từ tuyến 471 Vĩnh Long sang tuyến 474 Vĩnh Long (từ Tân Bình đến DS Phạm Hùng - 1)	-Tại trụ 477VLg/64/87 tuyến 474 Vĩnh Long	- Đường Phạm Hùng, phường Long Châu	-Đóng 03 LBFCO nhánh rẽ Tân Bình tại trụ 477VLg/64/87 tuyến 474 Vĩnh Long	-Chuyển điện

26		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Nâng công suất từ 75kVA lên 3*50kVA K3P9-1 tại trụ 477-480VLg/64/6, sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm ² XDM từ trụ 477-480VLg/64/4 đến trụ 477-480VLg/64/10 thuộc trạm 3*50kVA K3P9-1 tại trụ 477-480VLg/64/6 tuyến 474 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477-480VLg/64/4 đến trụ 477-480VLg/64/10 thuộc trạm 3*50kVA K3P9-1 tại trụ 477-480VLg/64/6 tuyến 474 Vĩnh Long	- Đường Phan Văn Đăng, phường Long Châu	- Cắt MC 480 Vĩnh Long, kéo MC 480 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 480-76 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt DS K3P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/34/56 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Phạm Hùng - 1 tại trụ 477VLg/64/51 tuyến 474 Vĩnh Long - Cắt LBS K3P9 + DS K3P9-2 tại trụ 474VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) + cắt DSKHC P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 474 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Cam - 1 + DS Cầu Cái Cam 1- 1 (đang cắt) tại trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 480 Vĩnh Long -Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL- 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 tuyến 480 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
----	--	-------	-------	---------------------	---	---	---	---	--	-------------------------

27		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Nâng công suất từ 3*37,5kVA lên 250kVA TTHC Quân Khu 9 tại trụ 477-480VLg/64/27, sang các khách hàng sang cấp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 477-480VLg/64/27 đến trụ A/9, ép lại lều hạ áp tại trụ A/3 và trụ A/4 thuộc trạm 250kVA TTHC Quân Khu 9 tại trụ 477-480VLg/64/27 tuyến 477 Vĩnh Long - Lắp đặt lồng hạ áp tại trụ A/9 đến trụ A9/1 thuộc trạm 250kVA TTHC Quân Khu 9 tại trụ 477-480VLg/64/27 tuyến 477 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477-480VLg/64/27 đến trụ A/9, ép lại lều hạ áp tại trụ A/3 và trụ A/4 thuộc trạm 250kVA TTHC Quân Khu 9 tại trụ 477-480VLg/64/27 tuyến 477 Vĩnh Long '- Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ A/9 đến trụ A9/1 thuộc trạm 250kVA TTHC Quân Khu 9 tại trụ 477-480VLg/64/27 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Phan Văn Đáng, phường Long Châu	- Cắt MC 480 Vĩnh Long, kéo MC 480 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 480-76 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt DS K3P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/34/56 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Phạm Hùng - 1 tại trụ 477VLg/64/51 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS K3P9 + DS K3P9-2 (đang cắt) tại trụ 474VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) + cắt DSKHC P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Cam - 1 + DS Cầu Cái Cam 1- 1 (đang cắt) tại trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 480 Vĩnh Long -Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL- 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 tuyến 480 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
----	--	-------	-------	---------------------	---	---	---	---	--	-------------------------

28		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Cây mới trạm 3*50kVA Lộ Bờ Gòn 1 tại trụ 477-480VLg/64/19 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 477-480VLg/64/17 đến trụ 477-480VLg/64/18 thuộc trạm 250kVA Lộ Bờ Gòn tại trụ 477-480VLg/64/17 tuyến 477 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 477-480VLg/64/19 tuyến 477 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ 477-480VLg/64/17 đến trụ 477-480VLg/64/18 thuộc trạm 250kVA Lộ Bờ Gòn tại trụ 477-480VLg/64/17 tuyến 477 Vĩnh Long	- Đường Phan Văn Đăng, phường Long Châu	- Cắt MC 480 Vĩnh Long, kéo MC 480 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 480-76 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt DS K3P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/34/56 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Phạm Hùng - 1 tại trụ 477VLg/64/51 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS K3P9 + DS K3P9-2 (đang cắt) tại trụ 474VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) + cắt DSKHC P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Cam - 1 + DS Cầu Cái Cam 1- 1 (đang cắt) tại trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 480 Vĩnh Long -Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL- 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 tuyến 480 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
29		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi đệm lưới, lắp đà đỡ sứ căng dây đầu nối đường dây trung thế 22kV, lắp mới 03 LBFCO và lắp hoàn chỉnh trạm 250kVA K2P9 XDM, thu hồi trạm 3*50kVA K2P9 hiện hữu từ trụ 477VLg/64/40 đến trụ 477VLg/64/41,và từ trụ 477VLg/64/40A đến trụ 477VLg/64/40A/3 thuộc trạm 250kVA K2P9 XDM tại trụ 477VLg/64/40A/3 tuyến 477 Vĩnh Long.	- Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 477VLg/64/40 đến trụ 477VLg/64/41,và từ trụ 477VLg/64/40A đến trụ 477VLg/64/40A/3 thuộc trạm 250kVA K2P9 XDM tại trụ 477VLg/64/40A/3 tuyến 477 Vĩnh Long.	- Đường Phạm Hùng, phường Long Châu	- Cắt DS K3P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/34/56 tuyến 477 Vĩnh Long - Cắt DS Phạm Hùng - 1 tại trụ 477VLg/64/51 tuyến 477 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS K3P9 + DS K3P9-2 (đang cắt) tại trụ 474VLg/64 tuyến 474 Vĩnh Long - Kiểm tra LBS KHC P9 (đang cắt) + cắt DSKHC P9 - 1 tại trụ 477-480VLg/64/12 tuyến 477 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026

30		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Nâng cấp đường dây trung thế 12,7kV lên 22kV và nâng công suất từ 50kVA lên 250kVA TT Sở Tài Chánh tại trụ 480VLg/64/35/18/3, lắp mới 03 LBFCO tại trụ 477-480VLg/64/35/18; sang các khách hàng sang cấp ABC 4*120mm ² XDM từ trụ 480VLg/64/35/18/3 đến trụ A/6, ép lại lều hạ áp tại trụ A/1 và trụ A/2 thuộc trạm 250kVA TT Sở Tài Chánh tại trụ 480VLg/64/35/18/3 tuyến 480 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/6 đến trụ B/6 thuộc trạm 50kVA Tân Quới Đông tại trụ 474VLg/92/12/3 tuyến 481 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 480VLg/64/35/18 đến trụ 480VLg/64/35/18/3, từ trụ A/1 đến trụ A/6 thuộc trạm 250kVA TT Sở Tài Chánh tại trụ 480VLg/64/35/18/3 tuyến 480 Vĩnh Long - Làm việc trên đường dây hạ thế từ trụ A/6 đến trụ B/6 thuộc trạm 50kVA Tân Quới Đông tại trụ 474VLg/92/12/3 tuyến 481 Vĩnh Long	- Khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu	-Cắt MC 480 Vĩnh Long, kéo MC 480 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 480-76 tuyến 480 Vĩnh Long. - Kiểm tra LBS Cầu Cái Cam - 1 + DS Cầu Cái Cam 1- 1 (đang cắt) tại trụ 480VLg/64/35/3 tuyến 480 Vĩnh Long -Cắt LBS Tránh TPVL + DS Tránh TPVL- 1 tại trụ 480VLg/64/35/49 tuyến 480 Vĩnh Long. - Cắt CB + 03FCO trạm 3*50kVA Trường An 6 tại trụ 473VLg/79/75/4 tuyến 473 Vĩnh Long - Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Trường An 2A tại trụ 473-471VLg/79/83A tuyến 473 Vĩnh Long - Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Quới Đông tại trụ 474VLg/92/12A/3 tuyến 481 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
31		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). - Tháo và đấu kẹp hotline tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long.	- Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đình Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long. -Off Relay 79 MC tuyến 472 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline

32		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	-Nâng công suất từ 250kVA lên 400kVA Đình Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28, sang các khách hàng qua cáp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 472-479-475VLg/28 đến trụ 472-479-475VLg/32 và từ trụ 472VLg/27/3 đến trụ A/5 thuộc trạm 400kVA Đình tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 472-479-475VLg/28 và trên lưới hạ áp từ trụ 472-479-475VLg/28 đến trụ 472-479-475VLg/32 và từ trụ 472VLg/27/3 đến trụ A/5 thuộc trạm 400kVA Đình Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long	- Đường Đình Tiên Hoàng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Đình Tiên Hoàng 2 tại trụ 472-479-475VLg/28 tuyến 472 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 471VLg/83A tuyến 471 Vĩnh Long. - Cắt CB + 01FCO trạm 15kVA ĐĐ Phó Cơ Điều tại trụ 472-477-479VLg/46 tuyến 472 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
33		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 473-471BM/1 & 477-475BM/1 đến trụ 477-475-473BM/51 & 477-475BM/102 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 471, 473, 475 & 477 Bình Minh	- Phường Đông Thành, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
34		08h00	16h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	-Từ trụ 479PH/72 đến trụ 479PH/244 tuyến 479 Phước Hòa và các nhánh rẽ trên đoạn này;	-Xã Phú Quới, xã Long Hồ.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố
35		07h40	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (05 CN)	- Ép 2 dây trung hòa đi song song thuộc công trình KFW3.2	- Từ trụ 473-471CC/145 đến trụ 473-471CC/158 - tuyến 472, 471 Cỏ Chiên	- Ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt CB + FCO trạm Thủy Thuận 1, trụ 473-471CC/151 - tuyến 472 Cỏ Chiên	- Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
36		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 473 Vũng Liêm, và các nhánh rẽ trên tuyến. Nhánh rẽ Quới Thiện tuyến 477 Mô Cày	- Xã Trung Thành, xã Trung Ngãi, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Quới Thiện.	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.

37		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Ấp 5 Hậu Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/T135/1 đến trụ 476PH/T143/P42/T135/45 tuyến 475 Tam Bình	- Ấp Hậu Lộc, Rạch Gổ, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
38		08h30	10h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA trạm Trường Trung Học Cơ Sở Phú Thành trụ M44/P67/P43/T7/1 tuyến 472 Bình Minh (Mã khách hàng: PB10020041463).	-Tại trạm Trường Trung Học Cơ Sở Phú Thành trụ M44/P67/P43/T7/1 tuyến 472 Bình Minh.	-Ấp Phú Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.	- Cắt MCCB + FCO trạm Trường Trung Học Cơ Sở Phú Thành trụ M44/P67/P43/T7/1 tuyến 472 Bình Minh.	- Điều chỉnh MBA
39		11h00	12h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA trạm Ngô Anh Tuấn trụ L45/P221/P101/P45/P27/T17/1 tuyến 475 Trà Ôn (Mã khách hàng: PB10020054144).	-Tại trạm Ngô Anh Tuấn trụ L45/P221/P101/P45/P27/T17/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình.	- Cắt MCCB + FCO trạm Ngô Anh Tuấn trụ L45/P221/P101/P45/P27/T17/1 tuyến 475 Trà Ôn.	- Điều chỉnh MBA
40		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA trạm Bánh Xếp Trương Tài trụ L40/P123/T56/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10020044442).	-Tại trạm Bánh Xếp Trương Tài trụ L40/P123/T56/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Tường Nhon, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Bánh Xếp Trương Tài trụ L40/P123/T56/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Điều chỉnh MBA
41		13h00	17h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (03CN)	- Hạ nấc MBA trạm Bánh Xếp Thanh Tuyền trụ L40/P123/P56/1 tuyến 480 Vũng Liêm (Mã khách hàng: PB10020046054).	-Tại trạm Bánh Xếp Thanh Tuyền trụ L40/P123/P56/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Ấp Tường Nhon, xã Trà Côn.	- Cắt MCCB + FCO trạm Bánh Xếp Thanh Tuyền trụ L40/P123/P56/1 tuyến 480 Vũng Liêm.	- Điều chỉnh MBA
42		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 475 Tân Quới	- Từ trụ 475TQ/1 đến trụ 475TQ/160 tuyến 475 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

43		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm An Khánh 1A trụ 471TQ/191/11P tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp An Khánh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm An Khánh 1A trụ 471TQ/191/11P tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
44		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm An Khánh 2 trụ 471TQ/191/18P tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp An Khánh, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm An Khánh 2 trụ 471TQ/191/18P tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
45		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm UBX Tân Hưng 2 trụ 471TQ/176/76 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm UBX Tân Hưng 2 trụ 471TQ/176/76 tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
46		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN) - XNDV ĐLVL (2CN)	- Thí nghiệm định kỳ máy biến áp	- Tại trạm Tân Hưng 5A trụ 471TQ/176/98/6 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược	- Cắt CB+FCO và gỡ hotline trạm Tân Hưng 5A trụ 471TQ/176/98/6 tuyến 471 Tân Quới; (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự thao tác gỡ Hotline);	- Thí nghiệm thiết bị
47		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 471LD	-Tại trụ 471LD/36 đến trụ 471LD/107 thuộc tuyến 476LD	-Phường Long Đức	Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
48		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Đường trục tuyến 476TV từ trụ 476TV/01 đến trụ 476TV/210	-Xã Châu Thành	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

49		08h30	10h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Láng Khoét 5 tại trụ 480TV/T209/P49/P13/06 tuyến 480TV	-Một phần áp Trà Uông, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Láng Khoét 5 tại trụ 480TV/T209/P49/P13/06. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
50		10h30	11h30	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 11/2029)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Ô Chích A tại trụ 480TV/P197/11 tuyến 480TV	-Một phần áp Ô Chích, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Ô Chích A tại trụ 480TV/P197/11. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
51		12h00	13h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 03/2030)	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Khánh Lộc 1 tại trụ 480TV/P225/08 tuyến 480TV	-Một phần áp Phú Khánh, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Khánh Lộc 1 tại trụ 480TV/P225/08. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm bán tổng
52		13h30	15h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Khánh Lộc 4 tại trụ 480TV/P225/T9/06 tuyến 480TV	-Một phần áp Phú Khánh, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Khánh Lộc 4 tại trụ 480TV/P225/T9/06. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng
53		15h30	17h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay công tơ, TI định kỳ trạm	-Tại thùng CB-ĐK Trạm Khánh Lộc 6 tại trụ 480TV/P225/T9/18 tuyến 480TV	-Một phần áp Phú Khánh, xã Song Lộc	-Cắt CB+FCO trạm Khánh Lộc 6 tại trụ 480TV/P225/T9/18. (Tài sản ngành điện)	-Thay định kỳ trạm công cộng

54		08h00	10h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/74 Tuyến 472TV	-Xã Hưng Mỹ	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Đại Thôn 2 tại trụ 472TV/74	-Ngăn ngừa sự cố
55		10h00	12h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN) và Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 09/2029)	-Tại trụ 472TV/59 Tuyến 472TV	-Xã Châu Thành	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Bầu Sơn tại trụ 472TV/59	-Ngăn ngừa sự cố
56		12h00	14h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ	-Tại trụ 472TV/35 Tuyến 472TV	-Xã Châu Thành	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Khóm 2 Châu Thành tại trụ 472TV/35	-Ngăn ngừa sự cố
57		14h00	15h00	-Điện lực Châu Thành	-XNDVĐL Vĩnh Long (04 CN) và Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Thay LA Hoán chuyển (CBM) định kỳ -Thay công tơ định kỳ trạm (TI đến hạn thay 03/2030)	-Tại trụ 472TV/24 Tuyến 472TV	-Xã Châu Thành	-Off Chức năng tự đóng lại Recloser Bầu Sơn tại trụ 472TV/18A (Đang nhận điện từ MC 472TV). - Cắt CB, FCO Trạm Cống Đa Lộc tại trụ 472TV/24	-Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	17h00	-Điện lực Ngũ Lạc	-Điện lực Ngũ Lạc (3CN)	-Phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD + ĐK và phát quang thông thoáng gốc trụ	-Tủ trụ 477DT/T213/P177/02 đến trụ 477DT/T213/P177/108, nhánh Hồ Thùng, tuyến 472 Dân Thành (kể cả các nhánh rẽ đầu vào)	-Xã Đông Hải	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

59		08h00	08h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	- Chỉnh nấc máy biến áp từ nấc 3 sang nấc 2	- Từ đầu sứ hạ máy biến áp xuống đất trạm Nông Trường 3.1 trụ 473DT/T285/T15/04, tuyến 473 Duyên Trà (477 Duyên Trà)	-Khóm Long Thanh phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Nông Trường 3.1 trụ 473DT/T285/T15/04	-Ngăn ngừa sự cố
60		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 473DT/T153/P85/(01-83) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà,	-Phường Trường Long Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
61		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Tủ trụ 478CN/146 đến trụ 479CN/164 tuyến 478CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
62		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Nô Công A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Nô Công A tại trụ 476-475CN-6/P60/01	-Áp Nô Công xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Nô Công A tại trụ 476-475CN-6/P60/01	-Thí nghiệm định kỳ
63		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Nô Công 2.1 (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Nô Công 2.1 tại trụ 476-475CN/49	-Áp Nô Công xã Cầu Ngang	-Cắt CB+FCO trạm Nô Công 2.1 tại trụ 476-475CN/49	-Thí nghiệm định kỳ
64		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Chợ Bình Tân A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Chợ Bình Tân A tại trụ 473CN/P183/P40/11	-Áp Bình Tân A xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Chợ Bình Tân A tại trụ 473CN/P183/P40/11	-Thí nghiệm định kỳ

65		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Hòa Lục 1A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Hòa Lục 1A tại trụ 473CN/P183/54A	-Áp Sóc Xoài xã Nhị Trường	-Cắt CB+ FCO trạm Hòa Lục 1A tại trụ 473CN/P183/54A	-Thí nghiệm định kỳ
66		7h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp.	-Nhánh trung áp 12,7kV Ngã Ba khoảng trụ 473TR/T131/P52/(01-49).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
67		08h00	08h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Đồn Điền 3 trụ 473TR/117.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Đồn Điền 3 trụ 473TR/117.	-Thay định kỳ.
68		09h00	09h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Leng 5 trụ 473TR/T131/P09/24.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Leng 5 trụ 473TR/T131/P09/24.	-Thay định kỳ.
69		10h00	10h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp ấp Phổ An Quảng Hữu 1 trụ 473TR/T131/P33/01.	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp ấp Phổ An Quảng Hữu 1 trụ 473TR/T131/P33/01.	-Thay định kỳ.
70		13h00	13h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Bến Trĩ 3 trụ 473TR/P75/P07/P10/01.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Bến Trĩ 3 trụ 473TR/P75/P07/P10/01.	-Thay định kỳ.
71		14h00	14h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Ấp Chợ Phước Hưng 4 trụ 471TR/P146/04.	-Xã Tập Sơn.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Ấp Chợ Phước Hưng 4 trụ 471TR/P146/04.	-Thay định kỳ.
72		15h00	15h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Nô Đùng 4 trụ 471CN/208/P66/41.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Nô Đùng 4 trụ 471CN/208/P66/41.	-Thay định kỳ.

73		16h00	16h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(02 CN)	-Thay điện kế định kỳ (đo đếm trực tiếp).	-Tại thùng CD-ĐK trạm biến áp Trà Lés 4 trụ 479TR/T137/22.	-Xã Trà Cú.	-Cắt CB+FCO trạm biến áp Trà Lés 4 trụ 479TR/T137/22.	-Thay định kỳ.
74		07h00	17h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Từ trụ 480TV/210 đến trụ 363-480TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 480 Trà Vinh	-Xã Tiêu Cẩn, Tập Ngãi	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
75		18h00	22h00	-Điện lực Tiêu Cẩn	-Điện lực Tiêu Cẩn (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đêm đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Từ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
76		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 12,7kV Kinh Ngay, Rạch Cát	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
77		08h00	11h00	-Điện lực Cầu Kè+Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Lắp chong chống đuổi chim ốp tote, bịt lỗ trụ	-Tại trụ 471-478CK/37 trục chính tuyến 471-478CK	-Áp Kinh Xáng, xã Phong Thạnh	-Đường dây 22kV tuyến 471-478CK (thi công bằng phương pháp hotline) -Off Relay 79 tại tủ MC 471, 478 trạm 110kV Cầu Kè (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 471CK, 478CK)	-SCTX
78		11h00	14h00	-Điện lực Cầu Kè+Xí nghiệp Lưới điện cao thế Vĩnh Long	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện lực Vĩnh Long (5CN)	-Ép tăng cường đầu cosse và thay 03FCO thành 03LBFCO CN Phong Thạnh	-Tại trụ 478CK/108 trục chính tuyến 478CK	-Áp Bắc Sa Ma, xã Phong Thạnh	-Đường dây 22kV tuyến 478CK (thi công bằng phương pháp hotline) -Off Relay 79 tại tủ MC 478 trạm 110kV Cầu Kè (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 478CK)	-SCTX

79		07h00	16h30	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (7CN)	-Lắp chong chống đuổi chim tại trụ 472-474-476CK/01, 474CK/17; ốp tote, bịt lỗ trụ, chụp sứ đứng từ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/17; căng dây bị chùng từ trụ 474CK/10 đến trụ 474CK/11; ép tăng cường đầu cosse 03FCO Cấp Nước Châu Điện; thay LA đường dây tại trụ 472-474-476CK/01 và thay LA trạm Cấp Nước Châu Điện	-Tủ trụ 472-474-476CK/01 đến trụ 474CK/17 trực chính tuyến 472-474-476CK	-Áp Ô Tung, xã Cầu Kè	-Cắt MC 472 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo MC ra khỏi vận hành -Cắt MC 474 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo MC ra khỏi vận hành -Cắt MC 476 trạm 110/22kV Cầu Kè và kéo MC ra khỏi vận hành -Cắt Recloser Ô Mịch tại trụ 474CK/17 (474CK) -Cắt 03DS2 Ô Mịch tại trụ 474CK/18 (474CK) -Đóng DTĐ 472-76; 474-76; 476-76 trạm 110/22kV Cầu Kè ~~Đóng đầu vào 471CK~~	-SCTX; tuyến 474CK sau Recloser Ô Mịch nhận điện tuyến 471CK qua LBS NT 474CK-471CK
1	Thứ Sáu 30/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/13 đến trụ 474BTre/43/71 NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/13 đến trụ 474BTre/43/71 NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x37.5kVA Nguyễn Huệ 2A trụ 473BTre/103 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/103 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 3x37.5kVA Nguyễn Huệ 2A trụ 473BTre/103 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
3		08h30	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA Phường 8- IV trụ 473BTre/122 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/122 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Phường 8- IV trụ 473BTre/122 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
4		10h00	11h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 3x50kVA Phường 8- V trụ 473BTre/128 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/128 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 3x50kVA Phường 8- V trụ 473BTre/128 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2

5		12h30	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, CB và vật tư, phụ kiện trạm 160kVA Phường 8-I trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ MBA trở xuống trạm 160kVA Phường 8-I trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Phường 8-I trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA Ép dầu Phường 8 trụ 473BTre/133 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
6		14h00	15h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 250kVA Phường 8 - II trụ 473BTre/147 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/147 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 250kVA Phường 8 - II trụ 473BTre/147 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
7		15h30	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN+2CN tổ thí nghiệm)	-Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, CB, LA và vật tư, phụ kiện trạm 250kVA Phường 8 - III trụ 473BTre/153 tuyến 473 Bến Tre	-Tủ LA trở xuống trụ 473BTre/153 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline trạm 250kVA Phường 8 - III trụ 473BTre/153 tuyến 473 Bến Tre	-Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2
8		08h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/55/01-475AH/97/55/56 NR Tiên Long và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
9		08h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Tủ trụ 475AH/97/30/01-475AH/97/30/56 NR Quới Thành - Phú Đức và các NR đầu vào	-Xã Tân Phú, Tiên Thủy	-Không cắt điện	-Giám TTĐN

10		06h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (8CN)	-Nhổ thu hồi trụ BTLT 14m từ trụ 478GL/03/28/03-478GL/03/28/06, dựng mới trụ BTLT 16m, lắp móng từ trụ 478GL/03/28/02-478GL/03/28/05 NR Công ty Phú Thiên Lợi (Công ty Phú Thiên Lợi)	-Tủ trụ 478GL/03/28/02-478GL/03/28/06 NR Công ty Phú Thiên Lợi	-Áp Long Thanh xã Giao Long	-Cắt 3LBFCO trụ 478GL/03/28/01 NR Công ty Phú Thiên Lợi -Cắt CB trạm 560kVA trụ 478GL/03/28/13 NR Công ty Phú Thiên Lợi	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long
11		08h00	11h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Thay MBA chảy dầu pha 2 và 3 trạm 3x25kVA trụ 477MC/152/78 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Thay MBA chảy dầu pha 2 và 3 trạm 3x25kVA trụ 477MC/152/78 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Áp Tân Hoà - xã Tân Thành Bình	-Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x25kVA trụ 477MC/152/78 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Ngăn ngừa sự cố
12		07h30	16h30	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (04CN)	-Phát quang cây ngoài hành lang lưới điện	-Tuyến Mỏ Cây - Nhuận Phú Tân từ trụ 478MC/112 đến trụ 478MC/197 và NR đầu vào	-Xã Nhuận Phú Tân	-Không cắt điện -Lưu ý khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
13		08h00	11h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay LA định kỳ trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/14/08; đóng tiếp, lắp nắp chụp LA + FCO, thay LA trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-Tủ trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/14/08, trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/14/08 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền -Cắt CB trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền -Cắt FCO trụ 474GTROM/327/14/1A nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-SCTX

14		13h00	15h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (03CN)	-Thay LA định kỳ trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/297/11, trạm 50kVA trụ 474GTROM/297/18 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ	-Tại trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/297/11, trạm 50kVA trụ 474GTROM/297/18 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ	-Xã Phước Long	-Cắt CB trạm 25kVA trụ 474GTROM/297/07 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ -Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/297/11 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ -Cắt CB trạm 50kVA trụ 474GTROM/297/18 nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ -Cắt FCO trụ 474GTROM/297 tuyến 474 trạm 110kV Giồng Trôm đầu nhánh rẽ áp 3 Long Mỹ	-SCTX
15		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (04CN)	-Luồn ống nhựa dẻo tại khoảng trụ hạ thế a/4-a/6, a/4/1, a/4/2, a/4/4-a/4/5, a/14/14-a/4/15, a/4/7-a/4/7/1, a/18-a/19, HT 02-HT 03, HT06-HT07, HT11-HT12; cân pha và phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-Xã Lương Phú	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/14/12 nhánh rẽ áp 1 Thuận Điền	-SCTX
16		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Phát quang, bút dây leo chân trụ từ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Tủ trụ 474BTri/106/01 đến trụ 474BTri/106/34 NR An Phú Trung và các nhánh rẽ nhỏ đầu vào.	-Xã An Ngãi Trung.	-Không cắt điện.	-Ngăn ngừa sự cố
17		07h30	11h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Bảo trì, làm kín mối nối nổi lều hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Lưới hạ thế thuộc trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+IFCO trạm 2x50kVA trụ 474BTri/106/18A/07 NR Giò Gà.	-Ngăn ngừa sự cố.

18		13h00	16h30	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri - Tổ QLVH (04CN)	-Thay thùng điện kế trạm; Bảo trì, làm kín mỗi mỗi nối lèo hạ thế; Phát quang toàn lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tụ Chảy 2.	-Tại trạm và lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tụ Chảy 2.	-Xã An Ngãi Trung.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 472BTri/148/84A/21/24 NR Kinh Tụ Chảy 2.	-Ngăn ngừa sự cố.
19		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH MTV TV XD Hào Quang Phát (6CN)	- Di dời trụ hạ thế 11, 11/1, 11/2 thuộc trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/3 NR Kinh Mới 1.	-Lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-Xã An Hiệp.	-Cắt CB+FCO trạm 50kVA trụ 475BTri/161/48/29/16/03 NR Kinh Mới 1.	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
20		09h00	10h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 160kVA trụ 471BĐ/29/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tại trụ 471BĐ/29/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471BĐ/29/01 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
21		10h15	11h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 160kVA trụ 471-473BĐ/46 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tại trụ 471-473BĐ/46 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 471-473BĐ/46 tuyến Bình Đại - An Hóa -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
22		13h00	14h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/55/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Tại trụ 471BĐ/55/01 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Áp Bình Tây xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 471BĐ/55/01+FCO trụ 471-473BĐ/55 tuyến Bình Đại - An Hóa	-Ngăn ngừa sự cố
23		14h15	15h15	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/11/01 NR 3P Ao Vuông	-Tại trụ 471BĐ/113/11/01 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB trạm 50kVA trụ 471BĐ/113/11/01 + FCO trụ 471BĐ/113/11 NR 3P Ao Vuông	-Ngăn ngừa sự cố

24		15h30	16h30	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (03CN)	-Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/113/17 NR 3P Ao Vuông	-Tại trụ 471BĐ/113/17 NR 3P Ao Vuông	-Áp Ao Vuông xã Thạnh Trị	-Cắt CB+FCO trạm 2x25kVA trụ 471BĐ/113/17 NR 3P Ao Vuông -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung thế.	-Ngăn ngừa sự cố
25		09h00	11h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Giồng Kiến	-Từ trụ 473BĐ/132/79 đến trụ 473BĐ/132/97 NR 3P Giồng Kiến	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
26		13h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (02CN)	-Phát quang ngoài hành lang lưới điện NR 3P Ao Vuông; NR 3P Cổng Ao Vuông; NR 1P Cổng Ao Vuông	-Từ trụ 471BĐ/113/03 đến trụ 471BĐ/113/79 NR 3P Ao Vuông; từ trụ 471BĐ/113/41B/01 đến trụ 471BĐ/113/41B/04 NR 3P Cổng Ao Vuông; từ trụ 471BĐ/113/41B/05 đến trụ 471BĐ/113/41B/07 NR 1P Cổng Ao Vuông	-Xã Thạnh Trị	-Không cắt điện. -Giữ khoảng cách an toàn lưới trung - hạ thế.	-Ngăn ngừa sự cố, giảm TTĐN
27		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Di dời trụ và lưới hạ thế từ trụ 1a đến trụ 18a lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Từ trụ 1a đến trụ 18a lưới hạ thế trạm trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Xã Đồng Khởi	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 472MC/15/20/17/60P/43 NR Định Thủy - Bình Khánh Đông	-Di dời trụ mở rộng lộ nông thôn
28		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Phát quang cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp	-Từ trụ 472VLg/128/1/118/38/01 đến trụ 472VLg/128/1/118/38/42 nhánh rẽ Phú Thạnh	-Xã An Bình	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	-Ngăn ngừa sự cố
29		08h00	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (08CN)	-Gom thùng công tơ, di dời công tơ khách hàng hiện hữu lắp tại nhà ra lắp tại trụ thuộc lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/07 nhánh rẽ Bình Lương 3	-Lưới hạ thế trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/07 nhánh rẽ Bình Lương 3	-Xã An Bình	-Cắt CB+3FCO trạm 3x50kVA trụ 472VLg/128/1/29A/07 nhánh rẽ Bình Lương 3	-SCTX giảm TTĐN

30		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (16CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). -Dựng trụ BTLT 12m, Lắp mới trạm 50kVA Tân Thạnh 5A XDM tại trụ 476VLg/59/27/26/4A tuyến 476 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 476VLg/59/27/26/4A thuộc trạm 37,5kVA Tân Thạnh 5 XDM tại trụ 476VLg/59/27/26/7 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/27/26/4A, trên lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 476VLg/59/27/26/4A thuộc trạm 37,5kVA Tân Thạnh 5 XDM tại trụ 476VLg/59/27/26/7 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Thạnh, phường Tân Hạnh	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ Tân Thạnh 5 tại trụ 476VLg/59/27/26 tuyến 476 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
31		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). -Lắp mới trạm 75kVA KDC Tân Thạnh B XDM tại trụ 476VLg/59/27/15/27/3 tuyến 476 Vĩnh Long. - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 476VLg/59/27/15/27/3 thuộc trạm 50kVA KDC Tân Thạnh tại trụ 476VLg/59/27/15/27/6 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung thế từ trụ 476VLg/59/27/15/26/3, trên lưới hạ áp từ trụ A/1 đến trụ 476VLg/59/27/15/26/3 thuộc trạm 37,5kVA Tân Thạnh 5 XDM tại trụ 476VLg/59/27/15/26/7 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Thạnh, phường Tân Hạnh	-Cắt 01LBFCO nhánh rẽ KDC Tân Thạnh tại trụ 476VLg/59/27/15/26 tuyến 476 Vĩnh Long.	- ĐTXD bổ sung năm 2026
32		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Hạnh phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Hạnh, 21/9/2026). - Tháo và đấu kẹp hotline tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long. -Off Relay 79 Rec Tân Hưng tại trụ 476-480VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	-Tháo, đấu kẹp quai hotline

33		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	-Nâng công suất từ 50kVA lên 3*37,5kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70, sang các nhánh dây khách hàng từ cáp hiện hữu sang cáp ABC 4*120mm ² XDM từ trụ 476VLg/59 đến trụ 476VLg/74 thuộc trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 476VLg/70 và trên lưới hạ áp từ trụ 476VLg/59 đến trụ 476VLg/74 thuộc trạm 3*37,5kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long.	- Ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh	-Cắt CB + 01FCO trạm 50kVA Tân Hưng 4 tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long. -Tháo kẹp Hotline tại trụ 476VLg/70 tuyến 476 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
34		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (16CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 14/9/2026). -Cây mới TBA 3*50kVA Cầu Tân Hữu XDM tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long - Cắt ngừng lưới hạ áp từ trụ 475VLg /52 đến trụ 475VLg /53 thuộc trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/54 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc từ LA trở xuống tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long - Làm việc trên lưới hạ áp từ trụ 475VLg/52 đến trụ 475VLg /53 thuộc trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/54 tuyến 475 Vĩnh Long	- Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	-Cắt CB + 03FCO trạm 250kVA Cầu Tân Hữu tại trụ 475VLg/54 tuyến 475 Vĩnh Long	-ĐTXD năm 2026
35		13h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Đội Hotline - XNDV Điện lực Vĩnh Long (05 CN)	- Lắp kẹp quai và đấu hotline tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long	-Làm việc tại trụ 475VLg/51 tuyến 475 Vĩnh Long	- Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	-Off Relay 79 MC tuyến 475 Vĩnh Long.	- Lắp kẹp quai và đấu hotline
36		08h00	17h00	- Điện lực Cái Vồn	- Điện lực Cái Vồn (2CN)	- Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện trung thế	- Từ trụ 477-475BM/162 đến trụ 475BM/299 & 477BM/286 và các nhánh rẽ trong đoạn này - tuyến 475 & 477 Bình Minh	- Xã Song Phú	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

37		08h00	09h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*25kVA Công ty Bảo Hà Mê Kông - tuyến 476 Cổ Chiên (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 476CC/258/1 - tuyến 476 Cổ Chiên.	-Áp Long Khánh, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Công ty Bảo Hà Mê Kông trụ 476CC/258/1 - tuyến 476 Cổ Chiên.	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
38		09h20	10h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 180kVA Đặng Thị Thu Hà - tuyến 472 Vũng Liêm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/303/9/1A-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc B, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Đặng Thị Thu Hà trụ 472VLI/303/9/1A-tuyến 472 Vũng Liêm	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
39		10h40	11h40	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 3*25kVA Tân Nghĩa Thành - tuyến 472 Vũng Liêm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/303/9/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc B, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Tân Nghĩa Thành trụ 472VLI/303/9/1-tuyến 472 Vũng Liêm	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
40		13h00	114h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 1*25kVA Nhà trọ Hà Tiên - tuyến 472 Vũng Liêm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/303/3/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Phước Lộc B, xã Bình Phước.	-Cắt MCCB + FCO trạm Nhà trọ Hà Tiên trụ 472VLI/303/3/1-tuyến 472 Vũng Liêm	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
41		14h20	15h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 320kVA Phước Khánh 1 - tuyến 472 Vũng Liêm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/198/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Tân Long, xã Tân Long Hội.	-Cắt MCCB + 3FCO trạm Phước Khánh 1 trụ 472VLI/198/1-tuyến 472 Vũng Liêm	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.

42		16h20	17h20	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (03CN)	-Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng trạm 1*15kVA Xăng dầu Thuận Phát - tuyến 472 Vũng Liêm (TBA khách hàng thuê QLVH năm 2026)	-Tại trụ 472VLI/186/1-tuyến 472 Vũng Liêm.	-Áp Tân Long, xã Tân Long Hội.	-Cắt MCCB + FCO trạm Xăng dầu Thuận Phát trụ 472VLI/186/1-tuyến 472 Vũng Liêm	-Vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng TBA.
43		07h40	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Điện lực Cái Nhum (05 CN)	- Ép 2 dây trung hòa đi song song thuộc công trình KFW3.2	- Từ trụ 473-471CC/159 đến trụ 473-471CC/176 - tuyến 472,471 Cổ Chiên	- Áp Thủy Thuận xã Cái Nhum	- Cắt CB + 03FCO trạm An Phước 1, trụ 473-471CC/166A - tuyến 472 Cổ Chiên,;	- Xử lý khiếm khuyết lưới trạm
44		07h30	17h00	- Điện lực Trung Thành	- Điện lực Trung Thành (6CN)	- Phát quang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến.	- Dọc hành lang lưới điện thuộc đường trục tuyến 472, 474 Vũng Liêm, tuyến 478, 480 Vũng Liêm và các nhánh rẽ trên tuyến	- Xã Hiếu Phụng, xã Trung Hiệp, xã Quới An	-Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	-Ngăn ngừa sự cố.
45		07h30	17h00	- Điện lực Tam Bình	- Điện lực Tam Bình (2CN)	- Phát quang cây xanh nhánh rẽ Áp 2 Phú Lộc tuyến 475 Tam Bình	- Từ trụ 476PH/T143/P42/P134/P7/1 đến trụ 479PH/T143/P42/P134/P7/60 tuyến 475 Tam Bình	- Áp Phú Lộc, Lung Đồng, xã Cái Ngang	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố
46		08h00	16h00	-Điện lực Trà Ôn	-Điện lực Trà Ôn (04CN)	- Phát quang cây xanh hành lang nhánh rẽ Long Hưng tuyến 472 Bình Minh.	- Từ trụ M42/P67/113 đến trụ M42/P67/P113/70 tuyến 472 Bình Minh.	- Áp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành.	- Ngăn ngừa sự cố
47		07h30	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (4CN)	- Phát quang trục chính và các nhánh rẽ thuộc tuyến 479 Tân Quới	- Từ trụ 479TQ/207 đến trụ 479TQ/159 tuyến 479 Tân Quới	- Khu vực Điện lực Tân Quới quản lý.	- Không cắt điện, chú ý khoảng cách an toàn với lưới điện trung - hạ thế đang vận hành	- Ngăn ngừa sự cố

48		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Tân Bình trụ 471TQ/113/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Quí, xã Tân Quới.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Tân Bình trụ 471TQ/113/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
49		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Tân Thành 2 trụ 471TQ/115/64/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Yên, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Tân Thành 2 trụ 471TQ/115/64/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
50		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Tân Lược trụ 471TQ/182/9/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Tân Lược trụ 471TQ/182/9/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
51		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN DC An Khánh trụ 471TQ/205/8/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp An Khánh, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm NMN DC An Khánh trụ 471TQ/205/8/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
52		08h00	17h00	- Điện lực Tân Quới	- Điện lực Tân Quới (2CN)	- Vệ sinh công nghiệp (TBA thuê quản lý vận hành)	- Tại trạm NMN Tân Hưng trụ 471TQ/176/98/28/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.	- Cắt CB+FCO trạm NMN Tân Hưng trụ 471TQ/176/98/28/1 tuyến 471 Tân Quới;	- Vệ sinh công nghiệp
53		07h00	17h00	-Điện lực Trà Vinh	-Điện lực Trà Vinh (4CN)	-Phát quang hành lang an toàn lưới điện, gỡ dây leo và đóng nắp thùng CD+ĐK, tuyến 472LD	-Tại trụ 472LD/71 đến trụ 472LD/142 thuộc tuyến 472LD	-Phường Long Đức	Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
54		08h00	16h00	-Điện lực Châu Thành	-Điện lực Châu Thành (02 CN)	-Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện trung hạ áp, tháo gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao, điện kế	-Đường trục tuyến 472 và đoạn NT từ trụ 472TV/01 đến trụ 472TV/161 và đến 472TV/T97/89	-Xã Châu Thành và Hưng Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố

55		08h00	17h00	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (3 CN)	-Phát quang cây xanh trung hạ áp, gỡ dây leo, đóng nắp thùng CD ĐK	-Tủ trụ 473DT/T153/(01-85) kể các nhánh rẽ đầu vào, tuyến 473 Duyên Trà,	-Phường Trường Long Hòa	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
56		08h00	08h30	-Điện lực Duyên Hải	-Điện lực Duyên Hải (02 CN)	- Chỉnh nấc máy biến áp từ nấc 3 sang nấc 2	- Từ đầu sứ hạ máy biến áp xuống đất trạm Cồn Ông 14 trụ 477DT/T147/T59/54A, tuyến 477 Duyên Trà (476 Dân Thành)	-Khóm Long Thanh phường Duyên Hải	- Cắt CB + 3FCO trạm Cồn Ông 14 trụ 477DT/T147/T59/54A	-Ngăn ngừa sự cố
57		07h30	17h00	-Điện lực Cầu Ngang	-Điện lực Cầu Ngang (05 CN)	-Phát quang cây xanh gần hành lang lưới điện trung hạ áp, gỡ dây leo lên dây chằng, trụ, phong quang gốc trụ trạm, đóng cửa thùng cầu dao điện kể trạm	-Tủ trụ 477CN/21 đến trụ 477CN/87 tuyến 477CN, kể cả các nhánh rẽ đầu vào đoạn này	-Xã Hiệp Mỹ	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
58		08h00	09h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Truy Liêm A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Truy Liêm A tại trụ 473CN/P183/43A	-Áp Bình Tân A xã Cầu Ngang	-Cắt CB+ FCO trạm Truy Liêm A tại trụ 473CN/P183/43A	-Thí nghiệm định kỳ
59		09h30	10h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Cống Hiệp Hòa A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Cống Hiệp Hòa A tại trụ 473CN/P183/79A	-Áp Hiệp Hòa xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+ FCO trạm Cống Hiệp Hòa A tại trụ 473CN/P183/79A	-Thí nghiệm định kỳ
60		13h00	14h00	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Phiêu 2A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Phiêu 2A tại trụ 473CN/P183/T49/P1-34/01	-Áp Phiêu xã Vĩnh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Phiêu 2A tại trụ 473CN/P183/T49/P1-34/01	-Thí nghiệm định kỳ

61		14h30	15h30	-Điện lực Cầu Ngang+Công ty CPPT Điện Trà Vinh	-Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Vĩnh Long (03CN)	-Thí nghiệm, kiểm định MBA trạm Chùa Mới A (TBA tài sản ĐNT)	-Tủ đầu sứ cao MBA trở xuống đất trạm Chùa Mới A tại trụ 473CN/P183/86A	-Áp Kim Hòa xã Vinh Kim	-Cắt CB+FCO trạm Chùa Mới A tại trụ 473CN/P183/86A	-Thí nghiệm định kỳ
62		08h00	17h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(04 CN)	-Phát quang cây xanh lưới trung áp	-Nhánh trung áp 12,7kV Mộc Anh khoảng trụ 477TR/P108/(01-28).	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Không cắt điện	-Ngăn ngừa sự cố
63		07h00	17h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung, hạ thế, vệ sinh trụ TBA, gỡ dây leo và đóng nắp thùng cầu dao điện kế	-Tủ trụ 471CK/229 đến trụ 471CK/350 và các nhánh rẽ thuộc tuyến 471 Cầu Kè	-Xã Tân Hòa	-Không cắt điện -Giữ khoảng cách an toàn đường dây trung, hạ áp đang mang điện	-Ngăn ngừa sự cố
64		18h00	22h00	-Điện lực Tiểu Cần	-Điện lực Tiểu Cần (2CN)	-Kiểm tra vận hành lưới đèn đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp	-Tủ trụ 476TV/209 đến trụ 347-476TV/478CK và các nhánh rẽ thuộc tuyến 476 Trà Vinh	-Xã Tập Ngãi, Hùng Hòa	-Không cắt điện -Thử điện thùng công tơ, các kết cấu bằng kim loại không bị rò điện trước khi đóng cửa thùng	-Kiểm tra định kỳ
65		08h30	12h30	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Chặt, tía cây xanh gần đường dây trung thế, hạ thế, gỡ dây leo, đóng nắp thùng cầu dao điện kế.	-Nhánh 22kV Áp Chợ, Giồng Chùa và nhánh 12,7kV Bờ Keo, Bờ Keo 3, Bờ Keo 5	-Xã Bình Phú	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
66		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp trạm Rạch Suối Cạn, Chợ Lo Co, Trung Thiên 4, Trà On 3	-Lưới hạ áp các trạm Rạch Suối Cạn, Chợ Lo Co, Trung Thiên 4, Trà On 3	-Xã Tân An, An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng

67		07h00	17h00	-Điện lực Cầu Kè	-Điện lực Cầu Kè (4CN)	-Phát quang cây xanh hành lang tuyến lưới trung hạ áp, vệ sinh và đóng nắp thùng cầu dao điện kế trạm biến áp	-Tuyến 471-478CK từ trụ 475-478-480CK/01 đến trụ 478CK/162 và các nhánh rẽ nối vào đường trục	-Xã Cầu Kè, Phong Thạnh	-Không cắt điện -Chú ý khoảng cách an toàn	-Ngăn ngừa sự cố
1	Thứ Bảy 31/10/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/71 NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/71 NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm trạm 630kVA KS Việt Úc trụ 473BTre/106/05/23/04 tuyến 473 Bến Tre (PB09010060153 - Công ty TNHH khách sạn Việt Úc)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 630kVA KS Việt Úc trụ 473BTre/106/05/23/04 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO trạm 630kVA KS Việt Úc trụ 473BTre/106/05/23/04 tuyến 473 Bến Tre -Tháo 3Hotline trụ 473BTre/106/05/23 tuyến 473 Bến Tre (hướng về trụ 473BTre/106/05/23/01)	-Bảo trì hệ thống đo đếm
3		07h30	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm trạm 250kVA Cty CPTM Nguyễn Kim trụ 471BTre/46/01 tuyến 471 Bến Tre (PB09010070780 - Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 250kVA Cty CPTM Nguyễn Kim trụ 471BTre/46/01 tuyến 471 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 250kVA Cty CPTM Nguyễn Kim trụ 471BTre/46/01 tuyến 471 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline tại trụ 471-473BTre/46 tuyến 471 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
4		08h40	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhự thứ hệ thống đo đếm trạm 560kVA CS Nước đá Minh Thạnh trụ 474-479BTre/24 tuyến 474 Bến Tre (PB09010066906 - Cơ sở nước đá Minh Thạnh)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 560kVA CS Nước đá Minh Thạnh trụ 474-479BTre/24 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Sơn Sông	-Cắt CB + 3FCO + tháo 3Hotline tại trạm 560kVA CS Nước đá Minh Thạnh trụ 474-479BTre/24 tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

5		09h10	10h30	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Trường MN Quốc tế ABI trụ 473BTre/96/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010072139 - Trường Mầm Non IGC Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Trường MN Quốc tế ABI trụ 473BTre/96/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 400kVA Trường MN Quốc tế ABI trụ 473BTre/96/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA Nhà trẻ Hoa Dừa trụ 473BTre/95 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/96 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
6		10h10	11h40	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cục thuế tỉnh trụ 476BTre/54/01 tuyến 476 Bến Tre (PB09010072302 - Cục Thuế Tỉnh Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cục thuế tỉnh trụ 476BTre/54/01 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 400kVA Cục thuế tỉnh trụ 476BTre/54/01 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 476BTre/54 tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
7		10h40	12h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cty CP xử lý rác thải Bến Tre trụ 473BTre/49/54/18/05 tuyến 473 Bến Tre (PB09010073428 - Công ty Cổ Phần Xử Lý Rác Thải Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cty CP xử lý rác thải Bến Tre trụ 473BTre/49/54/18/05 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Khương	-Cắt CB trạm 400kVA Cty CP xử lý rác thải Bến Tre trụ 473BTre/49/54/18/05 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/54/18 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
8		13h30	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 1250kVA Trường Cao đẳng Bến Tre trụ 478BTre/16/01 tuyến 478 Bến Tre (PB09010073599 - Trường Cao Đẳng Bến Tre)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 1250kVA Trường Cao đẳng Bến Tre trụ 478BTre/16/01 tuyến 478 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 1250kVA Trường Cao đẳng Bến Tre trụ 478BTre/16/01 tuyến 478 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 478-480BTre/16 tuyến 478 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

9		13h40	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 250kVA Huỳnh Thị Thảo trụ 474BTre/47B/03 tuyến 474 Bến Tre (PB09010074004 - Hộ Kinh Doanh Huỳnh Thảo Hotel)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 250kVA Huỳnh Thị Thảo trụ 474BTre/47B/03 tuyến 474 Bến Tre	-Phường Bến Tre	-Cắt CB trạm 250kVA Huỳnh Thị Thảo trụ 474BTre/47B/03 tuyến 474 Bến Tre -Cắt CB trạm 3x50kVA QL60-7 trụ 474BTre/47B/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474-479BTre/47B tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		15h20	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 1600kVA Nhà Lâm Việc Các Sờ, Ngành tỉnh (6 Sờ) trụ 473BTre/49/19/02 tuyến 473 Bến Tre (PB09010076435 - Trung Tâm Phát Triển Nhà)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 1600kVA Nhà Lâm Việc Các Sờ, Ngành tỉnh (6 Sờ) trụ 473BTre/49/19/02 tuyến 473 Bến Tre	-Phường Phú Tân	-Cắt CB trạm 1600kVA Nhà Lâm Việc Các Sờ, Ngành tỉnh (6 Sờ) trụ 473BTre/49/19/02 tuyến 473 Bến Tre -Cắt Recloser trụ 473BTre/49/19/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3DS + tháo 3Hotline trụ 473BTre/49/19 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
11		15h20	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre KD (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm, đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 250kVA Cty TNHH Trung Lâm 2 trụ 474BTre/78/25B/02 tuyến 474 Bến Tre (PB09010073795 - Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh Trí)	-Tại tầng đà TU, TI, thùng công tơ hệ thống đo đếm trạm 250kVA Cty TNHH Trung Lâm 2 trụ 474BTre/78/25B/02 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 250kVA Cty TNHH Trung Lâm 2 trụ 474BTre/78/25B/02 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474BTre/78/25B tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
12		08h00	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Dựng trụ HT98a thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/99 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Trụ HT98a thuộc trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/99 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Áp Chánh xã Tiên Thủy	-Cắt CB+3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 475AH/99 tuyến An Hiệp - Tiên Thủy	-Xử lý mất an toàn
13		08h30	10h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (4CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm + thay điện kế trạm 2x1600kVA trụ 475GL/23/08/04/03B/01 tuyến KCN Giao Long 1 (CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - BẾN TRE; PB09060163337)	-Trụ 475GL/23/08/04/03B/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt Recloser+DS 3 pha trụ 475GL/23/08/04/03B tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt tủ RMU trạm 2x1600kVA trụ 475GL/23/08/04/03B/01 tuyến KCN Giao Long 1	-Bảo trì hệ thống đo đếm

14		08h30	11h30	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Tủ trụ 474GL/33/01-474GL/33/42 NR Giao Hòa và các NR đầu vào	-Xã Giao Long	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
15		13h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Điện lực Phú Túc (3CN)	-Phát quang trung hạ thế NR trái An Khánh và các NR đầu vào	-Tủ trụ 480BTre/41/80/01T-480BTre/41/80/38T NR trái An Khánh và các NR đầu vào	-Xã Phú Túc	-Không cắt điện	-Giám TTĐN
16		07h30	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	-Điện lực Phước Mỹ Trung (10CN)	-Dì dời tháp sắt trụ 478MC/171 tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân -Lắp kẹp đầu nối NR 3 pha trụ 478MC/159B tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân	-Tại trụ 478MC/171, trụ 478MC/159B tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân	-Ấp Giồng Trôm - xã Nhuận Phú Tân	-Cắt LBS+3DS trụ 478MC/112 tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân -Cắt LBS+3DS trụ 478MC/131 tuyến Mỏ Cày - Nhuận Phú Tân -Cắt 3DS trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng - Thanh Trung -Chuyển lưới từ sau trụ 475CL/332/78 nhận điện qua LBS trụ 475CL/332/02 NR Mạch Vòng - Thanh Trung -Chuyển lưới NR Tân Thanh Tây từ trụ 478MC/131/03/115/89 - trụ 478MC/131/03/115/164 nhận điện qua LBS trụ 477MC/152/88 NR Tân Thanh Tây - Nhuận Phú Tân	-Theo yêu cầu khách hàng và lắp thiết bị thử nghiệm

17		07h00	17h00	-Điện lực Phước Mỹ Trung	Cty TNHH TM DV XD Liên Đạt (10CN)	-Dựng BTLT 20m, lắp đà, sứ trụ 475CL/332/79A và chỉnh căng lưới từ trụ 475CL/332/79 đến trụ 475CL/332/80 NR Mạch Vòng - Thanh Trung	-Tại trụ 475CL/332/79A và từ trụ 475CL/332/79 đến trụ 475CL/332/80 NR Mạch Vòng - Thanh Trung	-Áp Hưng Nhơn -xã Hưng Khánh Trung	-Cắt LBS+3DS trụ 478MC/112 tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân -Cắt LBS+3DS trụ 478MC/131 tuyến Mô Cây - Nhuận Phú Tân -Cắt 3DS trụ 475CL/332/78 NR Mạch Vòng - Thanh Trung	-Dự án hạ tầng thiết yếu phát triển cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mô Cây Bắc & Chợ Lách
18		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-HTX XLĐ Hưng Phú (08CN)	-Dời trụ trung thế 474GTROM/327/62B/41; sang lưới trung hạ thế tại trụ 474GTROM/327/62B/43A/02, 474GTROM/327/62B/43A/2A nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Tại trụ 474GTROM/327/62B/41; 474GTROM/327/62B/43A/02, 474GTROM/327/62B/43A/2A nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/327/62B/01 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Công trình thi công cầu Mỹ Thạnh

19		08h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Điện lực Giồng Trôm (06CN)	-Thay LA định kỳ trạm 25kVA trụ 474GTROM/327/62B/09, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/62B/11, trạm 25kVA trụ 474GTROM/327/62B/20, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/62B/22/04, trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/62B/22/06, trạm 2x15kVA trụ 474GTROM/327/62B/28, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/62B/32/11, trạm 25kVA trụ 474GTROM/327/62B/32/11/07, trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/327/62B/40, trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/62B/43 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Tại trạm 25kVA trụ 474GTROM/327/62B/09, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/62B/11, trạm 25kVA trụ 474GTROM/327/62B/20, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/62B/22/04, trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/62B/22/06, trạm 2x15kVA trụ 474GTROM/327/62B/28, trạm 37,5kVA trụ 474GTROM/327/62B/32/11, trạm 25kVA trụ 474GTROM/327/62B/32/11/07, trạm 2x25kVA trụ 474GTROM/327/62B/40, trạm 50kVA trụ 474GTROM/327/62B/43 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-Xã Lương Phú	-Cắt 3LBFCO trụ 474GTROM/327/62B/1 nhánh rẽ Mỹ Thạnh	-SCTX
20		07h30	16h30	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (6 CN)	-Di dời trụ 478BTri/28/13/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Trụ 478BTri/28/13/01 NR Ba Tri - Tiệm Tôm.	-Xã Ba Tri .	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 478BTri/28/13/1 NR Ba Tri – Tiệm Tôm. -Cắt 3FCO trụ 478BTri/28/13 NR Ba Tri – Tiệm Tôm. - Tháo Hotline trụ 478BTri/28/13 NR Ba Tri – Tiệm Tôm.	-Giải phóng mặt bằng theo yêu cầu địa phương
21		08h00	17h00	-Điện lực Bình Đại	-Điện lực Bình Đại (05CN)	-Thay + di dời trụ hạ thế trụ 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/13, 12/14, 12/15 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy. -Chỉnh hạ nấc MBA có điện áp đầu cực cao trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy	-Trụ 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/13, 12/14, 12/15 thuộc lưới hạ thế trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy. -Trụ 475BĐ/27/12 NR 3P Xóm Rầy	-Ấp Bình Thới xã Bình Đại	-Cắt CB trạm 160kVA trụ 475BĐ/27/12 + 3FCO trụ 475BĐ/27/11 NR 3P Xóm Rầy	-Di dời lưới điện mở rộng lộ nông thôn theo yêu cầu UB xã.

22		08h00	16h30	-Điện lực Mô Cày	-Điện lực Mô Cày (06 CN)	-Dùng lưới, lắp LBS trụ 475MC/22/120/43/31A và 3DS phân đoạn trụ 475MC/22/120/43/32A NR Tân Điện - Tân Phong - Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Tại trụ 475MC/22/120/43/31A, 475MC/22/120/43/32A NR Tân Điện - Tân Phong	-Xã Thành Thới	-Cắt LBS+3DS trụ 475MC/22/120/43/01 NR Tân Điện - Tân Phong -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82B NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/33/82C NR Thành Thới A -Cắt 3LBFCO (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/61 NR Tân Điện - An Thới -Cắt 3DS (đang cắt) trụ 475MC/22/120/43/77B/62-472MC/15/20/113/37/09/15 NR Tân Điện - An Thới/ NR An Thới - Thành Thới A	-Khai thác lộ ra tuyến 471 trạm 110kV Mô Cày
23		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp, hạ công suất MBA 75kVA thành 50kVA; thay TI, CB thuộc trạm 75kVA trụ 473BTh/45/10/57T/06 NR ấp Thạnh Mỹ	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 473BTh/45/10/57T/06 NR ấp Thạnh Mỹ	-Xã Thạnh Phú	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 75kVA trụ 473BTh/45/10/57T/06 NR ấp Thạnh Mỹ	-Hạ công suất MBA
24		07h30	16h00	-Điện lực Thạnh Phú	-Điện lực Thạnh Phú (04 CN)	-Phát quang lưới điện hạ áp, nâng công suất MBA 50kVA thành 75kVA; thay TI, CB; thay ống nhựa HDPE thuộc trạm 50kVA trụ 475-477BTh/86 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Lưới điện hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 475-477BTh/86 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Xã An Qui	-Cắt CB + FCO + tháo 01 kẹp hotline trạm 50kVA trụ 475-477BTh/86 tuyến 476 (tuyến Thạnh Phú - An Nhơn)	-Nâng công suất MBA

25		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 14/9/2026). -Đầu nối mạch cáp ngầm hạ áp XDM vào tủ phân phối và MCCB trạm 560kVA Nguyễn Thị Út tại trụ 471VLg/102/1 tuyến 471 Vĩnh Long	-Làm việc trên đường dây hạ thế tủ phân phối và MCCB trạm 560kVA Nguyễn Thị Út tại trụ 471VLg/102/1 tuyến 471 Vĩnh Long	- Đường Trung Nữ Vương, phường Long Châu.	-Cắt MC ngăn lộ 3 (hướng ra trạm Nguyễn Thị Út) tại tủ RMU 1 trạm Nguyễn Thị Út - tuyến 471 Vĩnh Long	-ĐTXD bổ sung năm 2026
26		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	- Hỗ trợ UBND phường Tân Ngãi phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Tân Ngãi, 18/9/2026). -Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, nâng công suất từ 50kVA lên 250kVA Tân Thuận An 1A tại trụ 473VLg/79/97/5 tuyến 473 Vĩnh Long.	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 473VLg/79/97/5 XDM và trụ hiện hữu tuyến 473 Vĩnh Long.	- Khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi	-Cắt 01 LBFCO nhánh rẽ Tân Thuận An tại trụ 473-471VLg/79/97 tuyến 473 Vĩnh Long.	-ĐTXD bổ sung năm 2026

27		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). -Dựng trụ BTLT 14m ghép đôi, lắp đà đỡ sứ, nâng công suất từ 3*50kVA lên 250kVA Hòa Phú 1 tại trụ 476PH/143/10 tuyến tuyến 476 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 476PH/143/10 XDM và trụ hiện hữu tuyến 476 Phước Hòa	-Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	*Điện lực Cái Vồn: - Kiểm tra LBS Phú An đang cắt + cắt 03 LTD PA - 7 tại trụ 475BM/299 thuộc tuyến 477 BM. * Điện lực Tam Bình: -Kiểm tra Rec Tân Lộc tại trụ 476PH/143/42/1 tuyến 476 Phước Hòa (đang cắt). -Cắt DS Tân Lộc – 2 tại trụ 476PH/143/42/5 tuyến 476 Phước Hòa * Điện lực Long Châu: -Cắt Rec Hòa Hưng + 03LTD HH - 2 tại trụ 476PH/41 thuộc tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Hòa Phú đang cắt + cắt 03 LTD HP - 6 tại trụ 477-475PH/120 tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS BiOfeed đang cắt + cắt 03 LTD BiOfeed - H2 tại trụ V48/T130/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-ĐTXD bổ sung năm 2026
----	--	-------	-------	---------------------	---	---	--	----------------------------	---	------------------------

28		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (05CN)	-Nâng công suất từ 3*37,5kVA lên 320kVA Hòa Phú 2 tại trụ 476PH/143/20, tháp 02 bộ đà U140*3m tại trụ 476PH/143/19C và trụ 476PH/143/19D, sang các khách hàng từ cấp hiện hữu sang cấp ABC 4*120mm ² XDM từ trụ HT/2 đến trụ 476PH/143/20 thuộc trạm 320kVA Hòa Phú 2 tại trụ 476PH/143/20 tuyến 476 Phước Hòa	-Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 476PH/143/20 và tại trụ 476PH/143/19C và trụ 476PH/143/19D, trên lưới hiện hữu từ trụ HT/2 đến trụ 476PH/143/20 thuộc trạm 320kVA Hòa Phú 2 tại trụ 476PH/143/20 tuyến 476 Phước Hòa	-Áp Hòa Hưng, xã Phú Quới.	*Điện lực Cái Vồn (bàn giao qua trực ban vận hành): - Kiểm tra LBS Phú An đang cắt + cắt 03 LTD PA - 7 tại trụ 475BM/299 thuộc tuyến 477 BM. * Điện lực Tam Bình: -Kiểm tra Rec Tân Lộc tại trụ 476PH/143/42/1 tuyến 476 Phước Hòa (đang cắt). -Cắt DS Tân Lộc – 2 tại trụ 476PH/143/42/5 tuyến 476 Phước Hòa * Điện lực Long Châu: -Cắt Rec Hòa Hưng + 03LTD HH - 2 tại trụ 476PH/41 thuộc tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Hòa Phú đang cắt + cắt 03 LTD HP - 6 tại trụ 477-475PH/120 tuyến 476 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS BiOfeed đang cắt + cắt 03 LTD BiOfeed - H2 tại trụ V48/T130/1 thuộc tuyến 476 Phước Hòa	-ĐT XD bổ sung năm 2026
29		08h00	11h30	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (05CN)	-Hạ công suất trạm Phước Hạnh 1 từ 2*50kVA thành 1*50kVA - tuyến 478 Vĩnh Long; Cắt thu hồi đoạn dây hạ thế trạm Phước Hạnh 1.	-Tại trụ 478VLg/32/91 - tuyến 478 Vĩnh Long; - Lưới hạ thế trạm Phước Hạnh 1 từ trụ HT1 đến trụ HT2.	-Khóm Phước Hạnh A, phường Phước Hậu.	-Cắt MCCB + FCO + Gỡ Hotline trạm Phước Hạnh 1 trụ 78VLg/32/91 - tuyến 478 Vĩnh Long (Vị trí không đủ điều kiện thi công Hotline, Điện lực tự thao tác gỡ và đấu lại Hotline).	-Thực hiện theo Tờ Trình 13145/KT ngày 07/10/2026 được duyệt.
30		13h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Địa Phương (phường Phước Hậu)	-Hỗ trợ UBND phường Phước Hậu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Phước Hậu ngày 22/10/2026).	-Đoạn đường từ Chùa An Lạc đến Cầu Tinh Đoàn (từ trụ 478VLg/32/14/13 đến 478VLg/32/14/24 - tuyến 478 Vĩnh Long).	-Khóm Phước Hạnh A, phường Phước Hậu.	- Cắt LBFCO Rạch Đồn Điền 4 trụ 478VLg/32/14/13 - tuyến 478 Vĩnh Long.	-Hỗ trợ cắt điện cho địa phương

31		13h00	17h00	-Điện lực Long Hồ	-Điện lực Long Hồ (05CN)	-Nâng công suất trạm Rạch Đồn Điền 4 từ 1*50kVA thành 2*50kVA. -Kéo mới đoạn dây hạ thế từ trụ HT10 lưới hạ thế trạm Rạch Đồn Điền 4 sang trụ HT2 lưới hạ thế hiện hữu trạm Phước Hạnh 1 để cấp điện cho khách hàng. -Kéo mới đoạn dây hạ thế từ trụ 478VLg/32/14/24 đến trụ HT10 lưới hạ thế trạm Rạch Đồn Điền 4.	-Tại trụ 478VLg/32/14/24 - tuyến 478 Vĩnh Long. -Từ trụ HT10 lưới hạ thế trạm Rạch Đồn Điền 4 sang trụ HT2 lưới hạ thế hiện hữu trạm Phước Hạnh 1. -Từ trụ 478VLg/32/14/24 đến trụ HT10 lưới hạ thế trạm Rạch Đồn Điền 4.	-Khóm Phước Hạnh A, phường Phước Hậu.	-Cắt LBFCO Rạch Đồn Điền 4 trụ 478VLg/32/14/13 - tuyến 478 Vĩnh Long. -Cắt MCCB+FCO trạm Rạch Đồn Điền 4 trụ 478VLg/32/14/24 - tuyến 478 Vĩnh Long.	-Thực hiện theo Tờ Trình 13145/KT ngày 07/10/2026 được duyệt.
32		08h00	09h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ tụ bù Áp Trạm.	-Tại trụ 471CN/208/85, tuyến 471CN.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt MC+3LBFCO tụ bù Áp trạm trụ 471CN/208/85. -Cắt CB+3FCO trạm Chợ Long Hiệp 1.1 trụ 471CN/208/86.	-Thí nghiệm định kỳ
33		09h30	10h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ LBS NT 478DT-471CN.	-Tại trụ 475-478DT-8/P109/73 - 478DT/471CN, tuyến 475DT.	-Xã Long Hiệp.	-Cắt LBS NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/73 - 478DT/471CN. -Cắt 3DS1 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/72 - 478DT/471CN. -Cắt 3DS2 NT 478DT-471CN trụ 475-478DT-8/P109/74 - 478DT/471CN.	-Thí nghiệm định kỳ
34		08h00	15h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú(03 CN)	-Vệ sinh mạch đo đếm trung áp Ranh giới Trà Cú - Duyên Hải 1 (PB1604T000895). -Vệ sinh tiếp xúc đầu coss thiết bị. -Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng.	-Tại trụ 475DT/(179, 180), 475DT/P180/01 , tuyến 475DT.	-Xã Đại An	-Cắt Recloser Cây Da trụ 475DT/179. -Cắt LBFCO Trà Kha trụ 475DT/P180/01. -Cắt 3DS2 Cây Da trụ 475DT/180A. -Cắt 3DS1 Cây Da trụ 475DT/178A. -Đóng đăng áp 479TR	-Ngăn ngừa sự cố

35		11h00	12h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ Recloser Cây Đa.	-Tại trụ 475DT/179, tuyến 475DT.	-Xã Đại An	-Cắt Recloser Cây Đa trụ 475DT/179. -Cắt LBFCO Trà Kha trụ 475DT/P180/01. -Cắt 3DS2 Cây Đa trụ 475DT/180A. -Cắt 3DS1 Cây Đa trụ 475DT/178A. -Đóng đẳng áp 479TR	-Thí nghiệm định kỳ
36		8h00	10h00	-Điện lực Trà Cú	XNDV Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Thí công hotline tăng cường đầu coss thiết bị 3 DS2 Cây Đa.	-Tại trụ 475DT/180A , tuyến 475DT.	-Xã Đại An	-Cắt Recloser Cây Đa trụ 475DT/179. -Cắt 3DS2 Cây Đa trụ 475DT/180A. -Cắt 3DS1 Cây Đa trụ 475DT/178A. -Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser Đường Tránh trụ 479TR/37 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 479TR).	-Ngăn ngừa sự cố
37		10h00	12h00	-Điện lực Trà Cú+ Điện lực Ngũ Lạc	XNDV Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Thí công hotline tăng cường đầu coss thiết bị 3 DS1 Cây Đa.	-Tại trụ 475DT/178A , tuyến 475DT.	-Xã Đại An	-Cắt Recloser Cây Đa trụ 475DT/179. -Cắt 3DS1 Cây Đa trụ 475DT/178A. -Off chức năng tự đóng lại tại tủ Recloser Đôn Xuân trụ 475DT/117 (tuyến đường dây đang nhận điện từ MC 475DT).	-Ngăn ngừa sự cố
38		14h00	15h00	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ LBS NT 475DT-479TR.	-Tại trụ 475DT/193, tuyến 475DT.	-Xã Đại An	-Cắt LBS NT 475DT-479TR trụ 475DT/193 - 475DT/479TR. -Cắt 3DS1 NT 475DT-479TR trụ 475DT/192 - 475DT/479TR. -Cắt 3DS2 NT 475DT-479TR trụ 475DT/194 - 475DT/479TR.	-Thí nghiệm định kỳ

39		15h30	16h30	-Điện lực Trà Cú	-Điện lực Trà Cú + XNDV Điện lực Vĩnh Long (04 CN)	-Thí nghiệm định kỳ tụ bù Lưu Nghiệp Anh.	-Tại trụ 477TR/86 , tuyến 477TR.	-Xã Lưu Nghiệp Anh.	-Cắt MC+3LBFCO tụ bù Lưu Nghiệp Anh trụ 477TR/86.	-Thí nghiệm định kỳ
40		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (04CN)	-Kiểm tra ngày trực chính tuyến 473CK từ trụ 473CK/112 - đến trụ 473CK/308 và tất cả các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trục chính tuyến 473CK từ trụ 473CK/112 - đến trụ 473CK/308 và tất cả các nhánh rẽ đầu nối vào	-Xã Tân An, An Trường	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
41		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Kiểm tra ngày trực chính tuyến 475LD (từ trụ 116 đến trụ 240) và các nhánh rẽ đầu nối vào (khu vực ĐLCL quản lý)	-Trục chính tuyến 475LD (từ trụ 116 đến trụ 240) và các nhánh rẽ đầu nối vào	-Xã Nhị Long	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
42		08h00	17h00	-Điện lực Càng Long	-Điện lực Càng Long (02CN)	-Cân pha hạ áp trạm Lưu Tư 3, Bình Hội 5, Giồng Bền 1A, Giồng Bền 4	-Lưới hạ áp các trạm Lưu Tư 3, Bình Hội 5, Giồng Bền 1A, Giồng Bền 4	-Xã Tân An	-Không cắt điện	-Bảo dưỡng
1	Chủ nhật 01/11/2026	07h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (03CN)	-Phát quang trung, hạ thế từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/71 NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Hành lang tuyến từ trụ 474BTre/43/01 đến trụ 474BTre/43/71 NR Bình Phú - Mỹ Thành và các NR đầu vào	-Phường Bến Tre	-Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với lưới điện	-Ngăn ngừa sự cố
2		07h00	08h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 320kVA BCH Bộ Đội Biên Phòng trụ 474BTre/78/39A/01 tuyến 474 Bến Tre (PB09010076532 - Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Bến Tre)	-Tại trụ 474BTre/78/39A/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 320kVA BCH Bộ Đội Biên Phòng trụ 474BTre/78/39A/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474BTre/78/39A tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

3		08h00	09h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA TT Điều dưỡng người có công trụ 474BTre/78/36/01 tuyến 474 Bến Tre (PB09010062157 - Trung Tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bến Tre)	-Tại trụ 474BTre/78/36/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 400kVA TT Điều dưỡng người có công trụ 474BTre/78/36/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474BTre/78/36 tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
4		09h00	10h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cty TNHH TMXD Hiệp Hòa Phát trụ 474BTre/78/33/01 tuyến 474 Bến Tre (PB09010078770 - Công ty TNHH TMXD Hiệp Hòa Phát)	-Tại trụ 474BTre/78/33/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 400kVA Cty TNHH TMXD Hiệp Hòa Phát trụ 474BTre/78/33/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 474BTre/78/33 tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
5		10h00	11h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 400kVA Cơ Sở Nước Đá Minh Thanh trụ 474BTre/78B/02 tuyến 474 Bến Tre (PB09010008557 - Cơ sở sản xuất nước đá Bến Tre 2)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trụ 474BTre/78B/02 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 400kVA Cơ Sở Nước Đá Minh Thanh trụ 474BTre/78B/02 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474-479BTre/78B tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
6		11h00	12h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 630 kVA Cơ Sở Thạch Dừa Minh Châu trụ 474BTre/80/01 tuyến 474 Bến Tre (PB09010062156 - Lê Thị Ngon)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trụ 474BTre/80/01 tuyến 474 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 630 kVA Cơ Sở Thạch Dừa Minh Châu trụ 474BTre/80/01 tuyến 474 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 474-479BTre/80 tuyến 474 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

7		12h00	13h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 630kVA Cty TNHH Xây Dựng Nhựt Linh trụ 476BTre/34/19B/1A/02 tuyến 476 Bến Tre (PB09010083945 - Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Trần Văn An)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trở xuống trụ 476BTre/34/19B/1A/01 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 630kVA Cty TNHH Xây Dựng Nhựt Linh trụ 476BTre/34/19B/1A/02 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 476BTre/34/19B/1A tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
8		13h00	14h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 1250kVA Bệnh Viện Minh Đức trụ 476BTre/34/19B/20/04 tuyến 476 Bến Tre (PB09010058171 - Công ty Cổ Phần Khám Chữa Bệnh Minh Đức)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trụ 476BTre/34/19B/20/01 tuyến 476 Bến Tre	-Phường Sơn Đông	-Cắt CB trạm 1250kVA Bệnh Viện Minh Đức trụ 476BTre/34/19B/20/04 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 476BTre/34/19B/20 tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
9		14h00	15h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 1000kVA Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trụ 476BTre/34/19B/18B/01 tuyến 476 Bến Tre (PB09010069033 - Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trụ 476BTre/34/19B/18B/01 tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 1000kVA Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu trụ 476BTre/34/19B/18B/01 tuyến 476 Bến Tre -Cắt 3LBFCO + tháo 3Hotline trụ 476BTre/34/19B/18B tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
10		15h00	16h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 320kVA Cty Du Lịch Hàm Luông trụ 476BTre/80/34A tuyến 476 Bến Tre (PB09010052881 - Nhà Khách Bến Tre)	-Tại tầng dả TU, TI, thùng công tơ trạm 320kVA Cty Du Lịch Hàm Luông trụ 476BTre/80/34A tuyến 476 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB + 3FCO + Tháo 3Hotline trạm 320kVA Cty Du Lịch Hàm Luông trụ 476BTre/80/34A tuyến 476 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm

11		16h00	17h00	-Điện lực Bến Tre	-Điện lực Bến Tre (02CN)	-Bảo trì hệ thống đo đếm đánh số dây nhí thứ hệ thống đo đếm trạm 560kVA Đài PTTH trụ 473BTre/84/01 tuyến 473 Bến Tre (PB09010002040 - Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bến Tre)	-Tại tầng đa TU, TI, thùng công tơ trụ 473BTre/84/01 tuyến 473 Bến Tre	-Phường An Hội	-Cắt CB trạm 560kVA Đài PTTH trụ 473BTre/84/01 tuyến 473 Bến Tre -Cắt 3FCO + tháo 3Hotline trụ 473BTre/84 tuyến 473 Bến Tre	-Bảo trì hệ thống đo đếm
12		06h30	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Hưng Hòa Phát (20CN)	-Lắp mỗi vị trí 1 bộ kim thu sét từ trụ 477-475BTre/178 đến trụ 477-475BTre/186, từ trụ 477BTre/190 đến trụ 477BTre/187/11 tuyến KCN Giao Long, từ trụ 480GL/79/19 đến trụ 480GL/79/10 tuyến Giao Long - An Phước	-Tủ trụ 477-475BTre/178 đến trụ 477-475BTre/186, từ trụ 477BTre/190 đến trụ 477BTre/187/11 tuyến KCN Giao Long, từ trụ 480GL/79/19 đến trụ 480GL/79/10 tuyến Giao Long - An Phước	-Khu công nghiệp Giao Long xã Giao Long	-Cắt LBS+3DS trụ 480GL/79/01 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt DS 3 pha trụ 480GL/79 tuyến Giao Long - An Phước -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/19 tuyến KCN Giao Long 1 -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/188/06 NR Công ty PTHT -Cắt LBS+3DS trụ 475BTre/104/62 tuyến Mạch 2 KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 477BTre/171 tuyến KCN Giao Long -Cắt LBS+3DS trụ 475GL/23/08/15 tuyến KCN Giao Long GD 2	-Xây dựng phát tuyến 479 trạm 110kV Giao Long

13		07h00	17h00	-Điện lực Phú Túc	-Công ty Gia Bảo An (4CN)	-Vệ sinh trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/06, trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/07, MBA 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/08, trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/09, trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/10 NR Công ty CP thức ăn thủy sản (Công ty CP thức ăn thủy sản)	-Tủ trụ 471AH/1B/19/13/06-471AH/1B/19/13/10 NR Công ty CP thức ăn thủy sản	-Khu công nghiệp An Hiệp xã Phú Túc	-Cắt Recloser+3LTD trụ 471AH/01B/19/13 NR phải NMD An Hiệp -Cắt CB trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/06, trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/07, trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/08, trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/09, trạm 3000kVA trụ 471AH/1B/19/13/10 NR Công ty CP thức ăn thủy sản	-Theo yêu cầu khách hàng
14		07h00	17h00	-Điện lực Giồng Trôm	-Cty TNHH XD Điện - TM Rạng Đông (10CN)	-Thay và di dời 474BTRE/205/35B/17, đầu nối lưới trung thế tại trụ 474BTRE/205/35B/18A, khắc phục tồn tại từ trụ 474BTRE/205/35B/15 đến trụ 474BTRE/205/35B/18A nhánh rẽ Hưng Phong	-Tủ trụ 474BTRE/205/35B/15 đến trụ 474BTRE/205/35B/18A nhánh rẽ Hưng Phong	-Xã Phước Long	-Cắt Recloser trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long -Cắt 3DS trụ 474BTRE/205 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre (đầu nhánh rẽ Phước Long) -Cắt LBS + 3DS trụ 474BTRE/205/27/01 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long -Kiểm tra 3LBFCO trụ 479BTRE/156/12/74 nhánh rẽ Bến Tranh đang cắt (mạch vòng) -Chuyển lưới từ sau trụ 474BTRE/205/27/01 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long sang nhận điện tuyến 473 trạm 110kV Giồng Trôm từ LBS trụ 474BTRE/205/27/76 nhánh rẽ ấp 3 Thạnh Phú Đông	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình ĐTXD 2026

15		07h30	12h00	-Đội quản lý điện Giồng Trôm	-Cty TNHH XDĐ Hưng Hòa Phát (03CN)	-Lắp đà composite, sứ đỡ dây lèo từ lưới xuống 3LA trạm 160kVA trụ 474BTRE/205/26 nhánh rẽ Phước Long	-Tại trạm 160kVA trụ 474BTRE/205/26 nhánh rẽ Phước Long	-Xã Phước Long	-Cắt Recloser trụ 474BTRE/205/01 nhánh rẽ Phước Long -Cắt 3DS trụ 474BTRE/205 tuyến 474 trạm 110kV Bến Tre (đầu nhánh rẽ Phước Long) -Cắt LBS + 3DS trụ 474BTRE/205/27/01 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long -Kiểm tra 3LBFCO trụ 479BTRE/156/12/74 nhánh rẽ Bến Tranh đang cắt (mạch vòng)	-Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu công trình Giải quyết quá tải trạm công cộng huyện Giồng Trôm năm 2025
----	--	-------	-------	------------------------------------	---	--	---	-------------------	--	---

16		07h00	12h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (05CN)	-Vệ sinh, bảo trì đầu cáp ngầm +3DS trụ 475-477BTri/1A (số mới), số cũ là 475BTri/3A tuyến 475 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri -Thay đá lấp 3DS bằng đá composite, làm gọn dây đầu 3LA, tăng cường tiếp đất trụ 477BTri/1B (số mới), số cũ là 475BTri/03 tuyến 475 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri	-Trụ 475-477BTri/1A (số mới), số cũ là 475BTri/3A tuyến 475 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri -Trụ 477BTri/1B tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri (số mới); số cũ là 475BTri/03 tuyến 475	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475, 476, đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông. - Tại trụ 475-477BTri/48 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri (số mới), (số cũ là 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức): Đường dây tuyến 475 và 477 đang dùng, chưa đầu lèo. - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông nhận điện từ LBS trụ 478BTri/07/06 NR Ba Tri An Đức. - Chuyển nguồn từ sau trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông nhận điện tuyến 474 Ba Tri từ LBS trụ 475BTri/153 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.	-Ngăn ngừa sự cố.
----	--	-------	-------	------------------	----------------------------------	---	--	-------------	--	-------------------

17		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (06CN)	-Lắp Recloser+3DS trụ 477BTri/92 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri. (di dời từ trụ 475-477BTri/13 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri.) -Điện lực kiểm tra đồng vị pha sau khi thực hiện xong công tác	-Trụ 477BTri/92 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt LBS+3DS trụ 477BTri/49 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri.(số mới), số cũ là 475BTri/17/18/36/1 NR Cụm CN An Đức (đường dây tuyến 477 đi tăng trên từ trụ 478BTri/28/27A đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri Tiệm Tôm và dừng, chưa đầu nối vận hành, đảm bảo khoảng cách an toàn), (đường dây NR Ba Tri Vĩnh An đi tăng dưới tại trụ 477BTri/80 tuyến 477, đảm bảo khoảng cách an toàn).	-Khai thác tuyến 471, 477 kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026 .
18		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Điện lực Ba Tri- Tổ QLVH (03CN)	-Thay thùng điện kế trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/36/07 NR Mộ Nguyễn Đình Chiểu.	-Trụ 475BTri/17/18/36/07 NR Mộ Nguyễn Đình Chiểu.	-Xã Ba Tri.	-Cắt CB+3FCO trạm 250kVA trụ 475BTri/17/18/36/07 NR Mộ Nguyễn Đình Chiểu.	-SCTX, xử lý khiếm khuyết.
19		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (12CN)	- Thu hồi Recloser +3DS, tháp sắt đầu trụ, nâng cao lưới trụ 475-477BTri/13 (số mới), số cũ là 475-477BTri/12 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri.	-Trụ 475-477BTri/13 (số mới), số cũ là 475-477BTri/12 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri.	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475, 476, đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tòng. -Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tòng. - Tại trụ 475-477BTri/48 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri (số mới), (số cũ là 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức): Đường dây tuyến 475 và 477 đang dừng, chưa đầu lèo.	-Hoàn chỉnh công trình xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác tuyến 471, 477 kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026 .

20		07h00	16h00	-Điện lực Ba Tri	-Công ty TNHH ĐTXD TM DV Nam Lập Phát (12CN)	- Đầu 03 lèo đường dây tuyến 477 (tầng trên) tại trụ 475-477BTri/48 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri. (số mới), (số cũ là 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức); Chuyển đầu nối NR Cụm CN An Đức cũ sang nhận điện tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri; - Đầu 03 lèo đường dây XDM tuyến 477 vào trụ 477BTri/65 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri. (số mới), (số cũ là 475BTri/17/18/36 /12 NR Cụm CN An Đức).	-Trụ 475-477BTri/48 tuyến 475, 477 trạm 110kV Ba Tri. (số mới), (số cũ là 475BTri/17/18/36 NR Ba Tri An Đức) -Trụ 477BTri/65 tuyến 477 trạm 110kV Ba Tri. (số mới), (số cũ là 475BTri/17/18/36 /12 NR Cụm CN An Đức).	-Xã Ba Tri.	-Cắt MC 475, 476, đưa MC 475, 476 ra khỏi vị trí vận hành, đóng dao nối đất 475-76, 476-76 trạm 110kV Ba Tri. -Cắt 3DS trụ 475BTri/02 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri. (Đang cắt) -Cắt Recloser+3DS trụ 475BTri/17/02 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/30 NR Phan Ngọc Tông. -Cắt LBS+3DS trụ 475BTri/17/18/22 NR Ba Tri - An Đức. (đường dây tuyến 477 đi tầng trên từ trụ 478BTri/28/27A đến trụ 478BTri/28/109 NR Ba Tri Tiệm Tôm và dừng, chưa đầu nối vận hành, đảm bảo khoảng cách an toàn), (đường dây NR Ba Tri Vĩnh An đi tầng dưới tại trụ 477BTri/80 tuyến 477, đảm bảo khoảng cách an toàn).	-Hoàn chỉnh công trình xây dựng, nâng cấp lưới điện khai thác tuyến 471, 477 kết nối mạch vòng huyện Ba Tri năm 2026 .
21		07h30	16h00	-Điện lực Ba Tri	- Công ty TNHH MTV DV XD Điện Huỳnh Lâm (06 CN)	-Di dời trung thế trụ 475BTri/17/18/51/4B và trụ HT 5b, 6b thuộc lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/51/07; Di dời trụ HT08 thuộc lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình	-Trụ trung thế 475BTri/17/18/51/4B; lưới hạ thế trạm 3x25kVA trụ 475BTri/17/18/51/07; lưới hạ thế trạm 3x37,5kVA trụ 475BTri/17/18/51/16 NR Bến Đình.	-Xã Ba Tri.	-Cắt 3LBFCO trụ 475BTri/17/18/51 NR Ba Tri - An Đức.	-Giải phóng mặt bằng thi công đường giao thông.

22		07h30	16h00	-Điện lực Thanh Phú	-Công ty TNHH 1TV DV-KT- XLĐ Khương Ngọc (08 CN)	-Thay trụ BTLT 12m bị nứt gốc, thay chằng trung thế, tháo và lắp lại MBA và phụ kiện trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Thị Kim Diệp trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thạnh	-Tài trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thanh	-Xã Thanh Phú	-Cắt CB trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Thị Kim Diệp trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thạnh -Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA CSNT Lê Thị Kim Diệp trụ 473BTh/45/24/01 NR An Thạnh -Cắt CB + 3FCO trạm 250kVA trụ 473BTh/45/21/03 NR Khu Dân Cư Thị Trấn	-Theo yêu cầu CSNT Lê Thị Kim Diệp
23		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công ty TNHH Xây Dựng- Thương Mại và Dịch Vụ An Phát (12CN)	-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 472VLg/128/1/123 đến trụ 472VLg/128/1/125 tuyến 472 Vĩnh Long	-Từ trụ 472VLg/128/1/123 đến trụ 472VLg/128/1/125 tuyến 472 Vĩnh Long	-Xã An Bình	-Cắt LBS + 3 DS 1 pha trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng -Kiểm tra LBS trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt -Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/118 tuyến 472 Vĩnh Long - Chuyển nguồn nhánh rẽ Đồng Phú nhận điện tuyến 472 Vĩnh Long từ LBS trụ 472VLg/128/1/117 Hòa Ninh.	-Công trình di dời lưới điện giải phóng mặt bằng thi công Huyện lộ 21 khu vực xã An Bình
24		07h30	17h00	-Điện lực Chợ Lách	-Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Gia Nhi (15CN)	-Di dời lưới điện trung thế từ trụ 472VLg/128/1/126 đến trụ 472VLg/128/1/140 tuyến 472 Vĩnh Long	-Từ trụ 472VLg/128/1/126 đến trụ 472VLg/128/1/140 tuyến 472 Vĩnh Long	-Xã An Bình	-Cắt LBS + 3 DS 1 pha trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng -Kiểm tra LBS trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt -Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/118 tuyến 472 Vĩnh Long	-Công trình di dời lưới điện giải phóng mặt bằng thi công Huyện lộ 21 khu vực xã An Bình

25		08h30	11h30	-Điện lực Chợ Lách	-Điện lực Chợ Lách (06CN)	-Bảo trì HTĐĐ trung thế tại trụ 474CL/204 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng (HTĐĐ nội bộ - PB09080001817)	-Tài HTĐĐ trung thế tại trụ 474CL/204 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Xã Phú Phụng	-Kiểm tra LBS trụ 472VLg/128/1/117 tuyến 472 Vĩnh Long đang cắt -Cắt DS 3 pha trụ 472VLg/128/1/118 tuyến 472 Vĩnh Long -Cắt LBS + 3 DS 1 pha trụ 474CL/199 tuyến Chợ Lách - Phú Phụng	-Bảo trì định kỳ HTĐĐ
26		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Hồ (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển điện tuyến 476 Cổ Chiên qua tuyến 479 Phước Hòa đến Rec Phước Bình.	- Tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa.	- Ấp Phước Bình, xã Phú Quới.	- Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. - Đóng LBS Hòa Tịnh tại trụ 479PH/244/4B tuyến 479 Phước Hòa	- Chuyển nguồn
27		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (04CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 476 Vĩnh Long qua tuyến 477 Phước Hoà (từ Rec Cái Rô đến LBS Di Cư).	-Tại trụ 476VLg/120 tuyến 476 Vĩnh Long -Tại trụ 476-481VLg/53 tuyến 476 Vĩnh Long	- Ấp Phước Yên, xã Phú Quới.	- Đóng Rec Cái Rô tại trụ 476VLg/130 tuyến 476 Vĩnh Long - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP -1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa.	- Chuyển nguồn

28		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). - Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, lắp mới 03LBFCO tại trụ 477PH/85/1A XDM, tháo thu hồi 03LBFCO hiện hữu tại trụ 477PH/85/1 tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 477PH/85/1A đến trụ 477PH/85/1 tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Phước Long, xã Phú Quới.	* Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. * Điện lực Long Châu: - Cắt MC 477, 479 PH, kéo MC 477, 479 PH ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 477-76, DTĐ 479-76 Phước Hòa. - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP -1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS XNK + 03LTD XNK - 2 tại trụ 473PH/10/5/2 tuyến 473 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Tỷ Xuân + 03LTD TX - H5 tại trụ 477PH/118/1 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long	- ĐTXD bổ sung năm 2026
----	--	-------	-------	---------------------	--	--	--	-------------------------------	--	-------------------------

29		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Nâng công suất từ 3*37,5kVA lên 400kVA CC Long Hồ tại trụ 477-479PH/77, thu hồi trạm 50kVA Lộc Hòa tại trụ 477-479PH/71, sang các khách hàng từ cấp hiện hữu sáng cấp ABC 4*120mm2 XDM từ trụ 477-479PH/71 đến trụ 477-479PH/77 thuộc trạm 400kVA CC Long Hồ tại trụ 477-479PH/77 tuyến 477 Phước Hòa	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 477-479PH/71 đến trụ 477-479PH/77 thuộc trạm 400kVA CC Long Hồ tại trụ 477-479PH/77 tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Lộc Hòa, xã Phú Quới.	* Điện lực Long Hồ: - Cắt Rec Phước Bình + 03LTD PB -1 tại trụ 479PH/71/1 tuyến 479 Phước Hòa. * Điện lực Long Châu: - Cắt MC 477, 479 PH, kéo MC 477, 479 PH ra khỏi vận hành và đóng DTĐ 477-76, DTĐ 479-76 Phước Hòa. - Cắt Rec CNHP + 03LTD CNHP -1 tại trụ 477-475PH/117 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS XNK + 03LTD XNK - 2 tại trụ 473PH/10/5/2 tuyến 473 Phước Hòa. - Kiểm tra LBS Tỷ Xuân + 03LTD TX - H5 tại trụ 477PH/118/1 tuyến 477 Phước Hòa. - Kiểm tra Rec Lộc Hòa (đang cắt) + cắt 03LTD LH -7 tại trụ 478VLg/70 tuyến 478 Vĩnh Long	-ĐT XD bổ sung năm 2026
30		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (06 CN)	- Hỗ trợ UBND xã Phú Quới phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND xã Phú Quới, 14/9/2026). - Thay lại Rec Đường tỉnh 908 tại trụ 477PH/199A/5 tuyến 477 Phước Hòa (hoán chuyển với Rec Nguyễn Huệ - thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 23/9/2026)	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế tại trụ 477PH/199A/5 tuyến 477 Phước Hòa	- Ấp Phú Lợi, xã Phú Quới.	* Điện lực Cái Vồn: - Xác nhận DS Đường tỉnh 908-2 (đang cắt) tại trụ 477TQ//154/240 tuyến 479 Tân Quới. * Điện lực Long Châu: - Cắt Rec Đường tỉnh 908 tại trụ 477PH/199A/5 tuyến 477 Phước Hòa. - Cắt DS Đường tỉnh 908 - 1 tại trụ 477PH/199A/1A tuyến 477 Phước Hòa	-Hoán chuyển thiết bị năm 2026

31		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (04CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 475 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ tủ RMU 3/2 đến LBS Thái Bình).	-Tủ RMU 3/2 tuyến 471 Vĩnh Long -Tủ 471VLg/83 tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường 3/2, phường Long Châu.	- Đóng MC lộ 6 tại tủ RMU 3/2 (đường trục kết lưới tuyến 475 Vĩnh Long) tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại tủ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn
32		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 480 Vĩnh Long qua tuyến 471, 473 Vĩnh Long (từ LBS Cái Cồn đến LBS Nhà Máy và Rec Vĩnh Thái)	-Tủ 474-471VLg/79/98 thuộc tuyến 480-471 Vĩnh Long. -Tủ 473-471VLg/79/35 tuyến 474 Vĩnh Long - Tủ 473-471VLg/79/34 tuyến 474 Vĩnh Long - Tủ 473-471VLg/79/33 tuyến 474 Vĩnh Long	-Đường Phạm Hùng, Phường Long Châu.	- Đóng 03LTD CC - 4 + LBS Cái Cồn tại tủ 474-471VLg/79/98 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long. - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại tủ 473-471VLg/79/34 tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng LBS Sa Đéc tại tủ 473-471VLg/79/35 tuyến 473, 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - SĐ tại tủ 473-471VLg/79/33 tuyến 471 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn
33		07h00	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Khép kín mạch vòng, chuyển nguồn tuyến 474 Vĩnh Long qua tuyến 471 Vĩnh Long (từ LBS KHC P9 đến LBS KHC P2)	-Tủ 477-480VLg/64/12 tuyến 474 Vĩnh Long. -Tủ 471VLg/64/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long.	-Đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.	- Đóng LBS KHC P9 tại tủ 477-480VLg/64/12 tuyến 474 Vĩnh Long - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại tủ 471VLg/64/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn
34		- 07h00 - 17h00	- 07h30 - 17h30	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (02CN)	-Chuyển nguồn tuyến 474 Vĩnh Long cấp điện cho Cơ quan Tỉnh Ủy.	-Tủ 477VLg/64/62 tuyến 471 Vĩnh Long. -Tủ 477VLg/64/62 thuộc tuyến 474 Vĩnh Long.	-Đường Phạm Hùng, phường Long Châu.	- Cắt 3LBF nhánh rẽ Tỉnh Ủy tại tủ 477VLg/64/62 tuyến 471 Vĩnh Long - Đóng 3LBF nhánh rẽ Tỉnh Ủy - 1 tại tủ 477VLg/64/62 tuyến 474 Vĩnh Long	-Chuyển nguồn

35		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Điện lực Long Châu (06 CN)	- Hỗ trợ UBND phường Long Châu phát quang cây xanh (theo đề nghị của UBND phường Long Châu, 14/9/2026). - Thay lại Rec Nguyễn Huệ tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long (hoàn chuyển với Rec ĐT908 - thực hiện theo TBKL số: 8930/TB-PCVL ngày 23/9/2026)	- Làm việc trên đường dây trung thế tại trụ 473-471VLg/67 tuyến 471 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	- Cắt MC 471, 473 Vĩnh Long, kéo MC 471, 473 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 471-76, 473-76 thuộc tuyến 473, 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại trụ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - 1 tại trụ 473-471VLg/79/33 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-Hoàn chuyển thiết bị năm 2026
36		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Dựng Điện An Thọ (10 CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đội, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Nguyễn Huệ 5 XDM tại trụ 473-471VLg/42, thu hồi trạm 3*50kVA Nguyễn Huệ 5 hiện hữu tại trụ 473-471VLg/43 tuyến 473 Vĩnh Long - Sang các nhánh dây khách hàng từ lưới hiện hữu sang cáp ABC XDM từ trụ 473-471VLg/34 đến trụ 473-471VLg/42 từ trụ 473-471VLg/40 đến trụ AH/8 thuộc trạm 400kVA Nguyễn Huệ 5 XDM tại trụ 473-471VLg/42 tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 473-471VLg/40 đến trụ 473-471VLg/43 và trên lưới hạ áp từ trụ 473-471VLg/34 đến trụ 473-471VLg/42 từ trụ 473-471VLg/40 đến trụ AH/8 thuộc trạm 400kVA Nguyễn Huệ 5 XDM tại trụ 473-471VLg/42 tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, Phường Long Châu.	- Cắt MC 471, 473 Vĩnh Long, kéo MC 471, 473 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 471-76, 473-76 thuộc tuyến 473, 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại trụ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - 1 tại trụ 473-471VLg/79/33 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-ĐTXD năm 2026

37		07h30	17h00	-Điện lực Long Châu	-Công ty TNHH Xây Lắp Điện Xuân Phát (10 CN)	- Dựng trụ BTLT 14m ghép đội, lắp đà đỡ sứ, lắp hoàn chỉnh trạm 400kVA Nguyễn Huệ 3 XDM tại trụ 473-471VLg/73, thu hồi trạm 250kVA Nguyễn Huệ 3 hiện hữu tại trụ 473-471VLg/75 tuyến 473 Vĩnh Long	- Làm việc trên đường dây trung hạ thế từ trụ 473-471VLg/73 đến trụ 473-471VLg/75 thuộc trạm 400kVA Nguyễn Huệ 3 XDM tại trụ 473-471VLg/73 tuyến 473 Vĩnh Long	-Đường Nguyễn Huệ, phường Long Châu.	- Cắt MC 471, 473 Vĩnh Long, kéo MC 471, 473 Vĩnh Long ra khỏi vận hành, đóng DTĐ 471-76, 473-76 thuộc tuyến 473, 471 Vĩnh Long. - Cắt LBS Phường 2 + 03LTD P2 - 1 tại trụ 471VLg/64/1 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Thái Bình + 03LTD TB - 2 tại trụ 471VLg/83 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt LBS Nhà Máy + 03LTD NM - 1 tại trụ 473-471VLg/79/33 thuộc tuyến 471 Vĩnh Long - Cắt Rec Vĩnh Thái + 03LTD VT - 2 tại trụ 473-471VLg/79/34 thuộc tuyến 473 Vĩnh Long	-ĐT XD năm 2026
38		08h00	17h00	- Điện lực Cái Nhum	- Công ty TNHH TM-DV Song Văn (4CN) - Điện lực Cái Nhum (2CN)	- Kiểm định MBA và các phụ kiện trạm 630kVA Công ty TNHH Gốm VH tại trụ 472CC/186/1/1- tuyến 475 Cỏ Chiên. - Kiểm định MBA và các phụ kiện trạm 3x25 kVA DNTN Gốm Mỹ Đức Hưng trụ 472CC/186/2- tuyến 475 Cỏ Chiên. - Kiểm tra, bảo trì hệ thống đo đếm trung thế Công ty TNHH gốm VH tại trụ 472CC/186/1 tuyến 475 Cỏ Chiên. - Tên khách hàng:CÔNG TY TNHH GỐM VH - Mã khách hàng:PB10070042300	-Tại trụ 472CC/186/1 + trụ 472CC/186/1/1 + trụ 472CC/186/2- tuyến 475 Cỏ Chiên.	- Ấp An Hưng xã Nhơn Phú.	- Cắt 03 LBFCO Công ty TNHH gốm VH tại trụ 472CC/186/1 tuyến 475 Cỏ Chiên. - Cắt CB + 03 FCO trạm DNTN Gốm Mỹ Đức Hưng tại trụ 472CC/186/2 tuyến 475 Cỏ Chiên. - Tháo 3hotline đầu nhánh rẽ 22KV Công ty TNHH gốm VH tại trụ 474-472CC/186 tuyến 475 Cỏ Chiên (Vị trí không đủ điều kiện thi công hotline, Điện lực tự tháo lắp hotline).	- Kiểm định định kỳ thiết bị - Kiểm tra bảo trì HTĐĐ

39		08h00	12h00	-Điện lực Trà Vinh	-Công ty TNHH TMDV Minh Kỳ Trà Vinh (04CN)	-Di dời trụ điện theo đề nghị của khách hàng Huỳnh Thị Huỳnh.	-Tại trụ 476LD/P62/04 nhánh 22KV Lò GMGS tuyến 476LD, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long	- Phường Long Đức	- Cắt 03LBFCO Lò Giết Mỏ Gia Súc tại trụ 476LD/P62/02	-Theo yêu cầu khách hàng
----	--	-------	-------	--------------------	--	---	---	-------------------	---	--------------------------

Địa chỉ thông báo lịch ngừng cung cấp điện trên mạng internet: <https://cskh.evnspsc.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương (báo cáo);
- Ban Giám đốc (điều hành);
- Phòng KHCN&CDS (công bố trên Website Công ty);
- Phòng ĐĐ, AT, Ban QLDA (thực hiện);
- Các Điện lực, XN Lưới điện cao thế (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (Tai.01).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thanh Phong