

[Biểu mẫu 3](#)

DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG ĐẦU NÓI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

(Tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2020)

I. Phần lưới điện trung áp

TT	Điện lực	Tên TBA/đường dây	Khu vực (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP)	Công suất định mức của TBA/đường dây (kVA)	Công suất ĐMTMN được đầu nối vào	
					Đã vào vận hành (kW)	Đã thỏa thuận đầu nối nhưng chưa vào vận hành (kW)
1		Không có				

II. Phần lưới điện hạ áp

TT	CTĐL	Tên TBA/đường dây	Khu vực (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP)	Công suất định mức của TBA/đường dây (kVA)	Công suất ĐMTMN được đầu nối vào	
					Đã vào vận hành (kW)	Đã thỏa thuận đầu nối nhưng chưa vào vận hành (kW)
1	Thành Phố	Trạm Tân Hạnh 4A	xã Tân Hạnh - Long Hồ	160	199	
2	Bình Minh	Trạm Quốc Lộ 2	phường Cái Vồn - Bình Minh	150	168	
3	Long Hồ	Long Phước	xã Long Phước	150	141,725	
4	Vũng Liêm	Thị Trấn 5	Thị Trấn Vũng Liêm, Vũng Liêm	25	34,84	
5	Long Hồ	Cầu Kinh Mới	xã Phú Đức	75	65,54	0
6	Long Hồ	Cầu Bà Phú	xã Đồng Phú	25	20,44	0
7	Long Hồ	Miếu Trắng	xã Phú Đức	25	16,02	0
8	Mang Thít	Mỹ Hạnh C	Áp Mỹ Hạnh, Xã Chánh An, Mang Thít	25	21,12	
9	Mang Thít	Tân Mỹ B1	Áp Tân Mỹ B, Xã Chánh An, Mang Thít	37,5	32,28	